

<b>Změnový list</b>				<b>č. 2</b>	
<b>FTN Praha - Centrum dětské TB a MDR-TB</b>					
<p>Datum: <b>10.12.2025</b>            Vypracoval: <b>Kyrastav spol. s r.o.</b></p> <p>Název změnového listu: <b>Nová hlavní páteř vytápění</b></p> <p>Popis změny a její účel:</p>					
<p>Stávající hlavní patář z ocelových trubek průměru 76mm budou nově nahrazeny novým potrubím z uhlíkové oceli stejného průměru. Na veškeré nově budované odbočky budou nově umístěny uzavírací armatury. Součástí změny je také vypuštění a opětovné napuštění celé otopné soustavy v celém objektu A1. Nové rozvody hlavní páteře ÚT je nutné provést k eliminaci odstávky dodávek tepla do prostor objektu A1.</p>					
Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	Cena celkem	Pzn.
Nová hlavní páteř vytápění	kpl	1	518 422,48 Kč	518 422,48 Kč	
			- Kč	- Kč	
			- Kč	- Kč	
			- Kč	- Kč	
			- Kč	- Kč	
cena celkem bez DPH				518 422,48 Kč	
upravená cena bez DPH					

\_\_\_\_\_

objednatel

\_\_\_\_\_

AD

\_\_\_\_\_

TDS

\_\_\_\_\_

zhotovitel