

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Depo Zličín

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

8

Změna:


<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT: Depo Zličín	Číslo (pod) objektu:	Přístavek A	Název: Snižování energetické náročnosti administrativní budovy A, Depo Zličín EPC
Popis změny: PP dveře na střeše ze schodišťového prostoru V původním PBR není požadavek na protipožární dveře na střeše objektu.			
Zdůvodnění změny: Dodatečný požadavek upravit dveře na střeše ze schodišťového prostoru na protipožární. Původní plechové dveře nemají platný certifikát a nejsou opatřeny štítkem o splnění normy protipožární ochrany.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			

FRONTIER 

Na
K:

