



Univerzita Jana Evangelisty  
Purkyně v Ústí nad Labem  
Pasteurova 3544/1  
400 01 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY  
1170632105

NAŠE ZNAČKA  
4122159979

VYŘIZUJE / LINKA  
[REDAKCE]

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Plzeň / 18.12.2025

### Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci na základě žádosti o připojení č. 4122159979

Dobrý den,  
zasíláme vám vyjádření k projektové dokumentaci (dále „PD“) vypracované na základě technických podmínek připojení (dále „TPP“) stanovených Provozovatelem distribuční soustavy (dále „PDS“) k vaší žádosti o připojení ze dne 02.09.2024.

Projektovou dokumentaci připojení výroby v rámci stavby FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ CPTO, UJEP ÚSTÍ NAD LABEM **schvalujeme za dodržení následujícího.**

#### Podmínky připojení k distribuční soustavě:

- připojení výroby FVE na objektu - CFV s povoleným rezervovaným výkonem 15,000 kW, instalovaným výkonem 61,550 kW, rezervovaným příkonem 1066,000 kW, bude ve stávající odběratelské transformační stanici UL\_0554 s odběrným místem EAN 859182400408714962.
- závazné technické a smluvní podmínky připojení jsou stanoveny ve Smlouvě o připojení č. 23\_VN\_1010813918, která byla uzavřena dne 08.10.2024.
- V technické zprávě opravte hodnotu rezervovaného příkonu 15 kW, hodnotu celkového instalovaného výkonu obou etap na 61.550 kW.
- V PD zpracujte třísystémové měření (3xMTP).
- Neodložena situace řešící umístění TS, RE, popř. HDO, panelů výroby popř. rozvaděče k FVE (rozpadové místo).
- Technická zpráva str 4 - chybné napětí „Nová fotovoltaická elektrárna bude napojena do distribuční sítě VN 10kV.“

Požadavek na fyzické připojení nám předejte prostřednictvím Distribučního portálu s následujícími dokumenty:

- souhlasným vyjádřením k zasláné projektové dokumentaci,
- PDS odsouhlasenou projektovou dokumentaci provedení výroby aktualizovanou podle skutečného stavu,
- revizní zprávou instalace výroby a připojení k DS,
- protokolem síťových ochranných parametrů a způsobem automatického připojení výroby,


ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka  
ČEZ Distribuce: [REDAKCE] (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail:  
[REDAKCE] | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

- potvrzením Přílohy č. 2
- místním provozním předpisem
- případně dalšími povinnými přílohami dle Smlouvy č. 23\_VN\_1010813918.

PDS neosvědčuje správnost celé PD ani nevyhodnocuje žádost o schválení projektové dokumentace z hlediska podmínek vzniku nároku na podporu nebo dotaci. K těmto podmínkám není povinen přihlížet. PDS dále nenesе žádnou zodpovědnost za funkčnost a bezpečnost provozovaného zařízení a souvisejících elektrických obvodů dle PD, ani za případné škody způsobené činností tohoto systému. Výrobna dle PD musí být včetně souvisejících elektrických obvodů provedena a zapojena v souladu s PPDS, ČSN a souvisejícími předpisy.

S pozdravem



Vedoucí Odboru obsluha zákazníků

***Pojďte s námi komunikovat online a mějte tak své požadavky na jednom místě a s aktuálním stavem jejich řešení!  
Registrace je jednoduchá, během pár minut na [www.cezdistribuce.cz/dip](http://www.cezdistribuce.cz/dip) budeme ve spojení!***