



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON [REDACTED]
E-MAIL [REDACTED]
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

MDS projekt s.r.o.

[REDACTED]
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2025/030429

VYŘIZUJÍE/LINKA
[REDACTED]

HRADEC KRÁLOVÉ
28.7.2025

Most ev.č. 101M, Náchod - Malé Poříčí

Dne 18.7.2025 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro povolení záměru na výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala společnost MDS PROJEKT s.r.o., 12/2025.

Podle předložené dokumentace se jedná o provedení kompletní obnovy mostního objektu, a to formou jeho kompletní demolice a jeho náhrady novou mostní konstrukcí přibližně ve stávající poloze. Předmětný most slouží k převedení místní komunikace přes koryto vodní tok Metuje (ř.km: 39,642; IDVT: 10100038). Most bude jednoplošný s mostovkou v jedné výškové úrovni. Délka přemostění bude 15,50 m a šířkou přemostění 7,1 m. Přeložky inženýrských sítí budou řešeny v rámci samostatných stavebních objektů ve více krocích v rámci více fází výstavby (provizorní trasa, definitivní trasa). Součástí opravy mostu je i oprava a úprava vozovek stávající místní komunikace na obou předmostích. Za účelem zajištění lokality za mostem bude na návodní straně stávajícího mostu vybudována provizorní mostní konstrukce a provizorní komunikace, po které bude zajištěno provizorní převedení dopravy automobilové i pěší. Mostní provizorní konstrukce bude využita i pro převedení vyjmenovaných provizorních (dočasných) tras inženýrských sítí. V novém návrhu mostu dochází k úpravě velikosti mostního otvoru, a to zvětšením světlosti o cca +1,14 m na hodnotu 15,50 m (světlost stávajícího mostního otvoru je 14,36 m) a k navýšení podhledu nosné konstrukce o průměrnou hodnotu cca +0,2m. Podhled nové mostní konstrukce je navržen dle ČSN 73 6201.

Při výstavbě dojde ke styku s pozemkem p.č. 327/1, 327/33 a 327/26 v k.ú. Malé Poříčí, vodním tokem Metuje (IDVT 10100038) ve správě Povodí Labe, státní podnik. Upozorňujeme, že v místě záměru se nachází vodní tok PP Metuje č. 1 (IDVT10168064) ve správě Lesů ČR, státní podnik.

Investorem akce bude: Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_0370 - Metuje od toku Židovka po tok Střela, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 612520, X: 1019695.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku Metuje** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.

- Křížení komunikace s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
- Dodavatel stavby přizpůsobí stavební činnost tak, aby po dobu stavby nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod, zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona a ke splavování materiálu do toku.
- Při provádění demoličních prací bude prostor zajištěn tak, aby nedocházelo ke kontaminaci vodního toku stavební sutí.
- Stavební technika bude zabezpečena tak, aby nedocházelo k úniku provozních kapalin do vodního toku. Po dobu realizace díla bude na stavbě k dispozici sorpční látka na záchyt ropných látek (např. Vapex).
- V průběhu akce nesmí dojít k ukládání vybouraného materiálu do koryta a po dokončení prací musí být koryto vyčištěné, bez známek zemních a stavebních prací.
- Před započítím stavby bude nutné vypracovat povodňový a havarijní plán po dobu výstavby se zvláštním zřetelem na případné dočasné podpůrné konstrukce v korytě vodního toku. Povodňový a havarijní plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska pro povodňový plán je za náš podnik [redacted] a havarijní plán [redacted].
- Vlastník mostu bude udržovat průtočný profil mostu v řádném stavu (odstraňovat nánosy, splávi apod.).
- Předmětný záměr je třeba projednat a odsouhlasit se správcem vodního toku PP Metuje č.1 (IDVT10168048), kterým jsou Lesy ČR, státní podnik.
- Zahájení a ukončení prací bude s předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik Povodí Labe, pracoviště Náchod, Kladská 1521 [redacted] a zástupce provozního střediska bude přizván ke kontrole dokončené stavby. Záměrem dotčené pozemky ve správě našeho podniku budou uvedeny do řádného stavu a po ukončení prací odsouhlaseny a protokolárně převzaty uvedeným pracovníkem.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik neponese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (p.p.č. 327/1, 327/33 a 327/26 v k.ú. Malé Poříčí), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §187 zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.


Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik – Závod Jablonec nad Nisou, kontaktní osoba [redacted] přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- kontaktní údaje žadatele,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemků, včetně vyčíslení těchto záborů,
- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál), včetně vyčíslení plochy věcného břemene.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §187 stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách [redacted] (*informace pro žadatele*).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této

době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.


vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí

PL – Z1 Jablonec nad Nisou PS Hradec Králové