

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, a.s. SSZT Pz
Místo:

Zpracoval: Xxxxx
Datum: 24.04.2026

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
090	Kontrola provozuschopnosti systému ASHS - technologická budova Blatov	55 226,00	0,00	11 597,46	66 823,46	0,00	55 226,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		55226,00	0,00	11597,46	66823,46	0,00	55226,00	0,00	0,00	0,00

Strana 1 z 2

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz Objekt: Kontrola provozuschopnosti systému ASHS - technologická budova Blatov

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas,a.s.

Místo: Technologická budova Blatov

Zpracoval: Xxxxx
Datum: 24. 4. 2026

Celkem

0,00 55 226,00 55 226,00
0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena		Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
					celkem	jednotková					
1	R	7596473025	Tlaková zkouška lahví s plynem pro ASHS nepoškozujícím ozónovou sféru (Kjótský protokol)	kus	2,000	15 800,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00000	0,000
4	R	7596474040	ASHS - kontrola provozuschopnosti včetně kontroly tlakových lahví, pětiletý cyklus	kus	1,000	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00000	0,000
<i>čištění koncových prvků, kontrola záložních zdrojů při poplachu, kontrola nastavení el. veličin v měřicích bodech zařízení, kontrola akustických a optických signalizací, kontrola slaboproudých přípojných a spojovacích míst, kontrola a měření parametrů přenosových tras, zkoušky funkčnosti jednotlivých prvků, zkoušky funkčnosti celého systému, kontrola tlakových lahví, kontrola plomb, kontrola tlakových hadic, potrubních rozvodů a trysek, kontrola elektrických, tlakových a manuálních spouštěčů, kontrola tlakových spínačů, kontrola monitorů tlaků, kontrola těsností prostoru, kontrola vedení provozní knihy. U hasiva FM-200 (HFC 227ea) kontrola těsností tlakové lahve/lahví. Kontrola tlakových nádob. Provádí výrobce nebo výrobcem proškolená osoba s platným osvědčením o odborné způsobilosti.</i>											
3	R	7598045055	Přezkoušení čidla automatického hlásiče	kus	7,000	468,00	0,00	3 276,00	3 276,00	0,00000	0,000
2	R	7598045100	System EPS vyhotovení protokolu o funkční zkoušce	kus	1,000	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00000	0,000

Strana 2 z 2