

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB**Dodavatel :** VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o.

Pivovarská 542

686 01 Uherské Hradiště

IČ : 44962185

DIČ : CZ44962185

KS v Brně, oddíl C, vložka 4030

Řada dokladu : 930

Číslo dokladu : 260146

Sklad : 100.00400.410

Karta výtahu : A298

Zakázka :

Popis dodávky : Univerzita Palackého v Olomouci, ul. Šle

Telefon :

Místo určení :**Odběratel :** Univerzita Palackého v Olomouci
2619

Křížkovského 511/8

771 80 Olomouc

Datum pořízení : 13.05.2026

Datum dodání :

Termín dodání :

IČ : 61989592

DIČ : CZ61989592

Cenová nabídka na odstranění závad z provedené Odborné zkoušky výtahu umístěného v objektu Univerzita Palackého v Olomouci, ul. Šlechtitelů 27, objekt H.

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky	MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %
1	999 1003		materiál Baterie pro nouzový sjezd výtahu							
		2,00			1 510,00	3 020,00			3 020,00	0
2	990 1003		materiál Akumulátory k UPS Thyssen Kruup							
		2,00			1 890,00	3 780,00			3 780,00	0
3	999 179		práce 1 Vyměnit baterie pro nouzový sjezd výtahu (2 x 12V,5,2Ah) 2 Vyčistit a seřadit spínače DÚ ve všech stanicích. 3 Celé zařízení očistit od nečistot a nečistot nesouvisejících s provozem výtahu. 4 Odsát přebytečný olej z misek pod vodítky. 5 Označit přepínač osvětlení šachty výtahu v prohlubni. 6 Vyměnit vadné akumulátory v UPS ThyssenKruup pro automatický sjezd výtahu do stanice při výpadku napájení v síti. (2x 12V,18Ah) 7 Opravit nefunkční dorozumivací zařízení v kabině výtahu. Nefunguje telefonní spojení							
		1,00			9 000,00	9 000,00			9 000,00	0
4	990 90104		Doprava nad 30 km - cena za 1 km							
		60,00	km		14,00	840,00			840,00	0

16 640,00

Celkem Kč bez DPH**16 640,00**