



DISTRIBUCE



MKOLP00314YX

00604/2026

DODATEK ČÍSLO 001 SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ ČÍSLO: 25_SOP_03_4122474951

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen „PDS“)

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | distribuční portál pro elektronickou komunikaci: <https://dip.cezdistribuce.cz> | www.cezdistribuce.cz | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 22. 5. 2024 zastupuje Jaroslav Chlum, pozice: Vedoucí oddělení Regionální péče

ŽADATEL (dále jen „Žadatel“)

OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV	Město Kolín		
IČO	00235440	DIČ	CZ00235440
ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI			
ULICE	Karlovo náměstí	Č. P. / Č. O.	78 PSČ 280 02
OBEC	Kolín	MÍSTNÍ ČÁST	Kolín I
ZÁPIS V OR / ŽR	Zapsáno v obch rejstř.		
ZASTOUPENÍ	vz. Michal Pazdera, energetik města		
TELEFON	720961739	E-MAIL	[REDACTED]

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PDS a Zákazník uzavírají tento dodatek číslo 001 ke Smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí (nn) číslo 25_SOP_03_4122474951, uzavřené dne 3. 6. 2025 (dále jen „Smlouva“).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Článek III. odstavec 1 Smlouvy se rozšiřuje o textaci: V případě, že tak stanoví právní předpis, je část paušální částky k úhradě podílu na nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojováním zařízení k distribuční soustavě (Podíl na nákladech) v rozsahu stanoveném tímto právním předpisem nevratná.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 001 nedotčená, zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je uzavřen v listinné podobě. Zákazník (příjemce návrhu dodatku) vyjádří svůj bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu tohoto dodatku tím, že Zákazník, resp. osoba oprávněná za něj jednat, připojí na návrh tohoto dodatku svůj podpis. Je-li platnost dodatku uzavíraného Zákazníkem, který je právnickou osobou, podmíněna souhlasem příslušného orgánu právnické osoby (např. rady nebo zastupitelstva obce), Zákazník prohlašuje, že tento souhlas mu byl udělen nejpozději ke dni podpisu dodatku. Tento dodatek je platný a účinný od okamžiku, kdy Zákazník (příjemce návrhu dodatku) PDS (navrhovatel) doručil listinný originál tohoto dodatku opatřený podpisem uživatele soustavy, resp. osoby oprávněné za něj jednat. Zákazník přijme návrh dodatku včas, jestliže PDS doručí listinný originál tohoto dodatku opatřený podpisem Zákazníka, resp. osoby oprávněné za něj jednat, ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byl návrh dodatku doručen, jinak návrh dodatku zaniká. PDS, v rámci respektování jemu příslušející povinnosti dbát rovného přístupu k zákazníkům, a v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ, předem vylučuje možnost přijetí smluvního návrhu s dodatkem nebo odchylkou učiněnými Zákazníkem, stejně jako možnost uzavření tohoto dodatku jiným způsobem, například tím, že adresát návrhu dodatku se podle něj zachová.
- Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1: Technické podmínky připojení č. 4122474951

ZA ZÁKAZNÍKA

Město Kolín

vz. Michal Pazdera
energetik města

ZA PDS

ČEZ Distribuce, a. s.

[REDACTED]
Vedoucí oddělení Regionální péče

DATUM A MÍSTO PODPIS

DATUM A MÍSTO PODPIS

V KOLÍNĚ 11.5.2026

23. 4. 2026
V Plzni



PDS se zavazuje provést tuto úpravu distribuční soustavy:

Pro připojení nového odběrného místa na pozemku parc.č.1619/2 v k.ú. Kolín s hlavním jističem 1x 3x125A je nutné vybudování nové trafostanice. Na pozemku parc.č.1619/16 v k.ú. Kolín proti novému parkovacímu domu bude zasmyčkována na stávající kVN AXEKVCE 240 nová kabelová jednotrafová pochozí TS. Z pozemku parc.č.1619/16 bude oddělen pozemek 4x6metrů pro novou trafostanici pochozí jednotrafovou, rozvaděč VN KKT, přístup s čelním vstupem. Pro trafostanici bude vyčleněn pozemek, který bude odkoupen společností ČEZ Distribuce, a.s. na základě smlouvy o smlouvě budoucí. TS bude nezaplacená a přístupná z veřejné komunikace pro možné manipulace a údržbu pracovníků ČEZd. Žadatel v budoucnu umožní z TS provedení dalších vývodů kabelů NN pro další připojení budoucích odběratelů. Do TS bude osazeno jedno trafo 630kVA. Do rozvaděče NN bude osazen rozvaděč NN (ANA), hlavní jistič BL1000 se spouští DTVE 400/630 kVA, 8 vývodových pojistkových odpínačů. Ke kabelu VN bude připolozena HDPE trubka. Trasu nových kabelů VN a NN včetně finálního umístění DTS doporučujeme projednat již v rámci územní studie(rozhodnutí). Z nové TS, budou vybudovány nové kabelové rozvody NN AYKY 240/120 směrem k nově budovanému parkovacímu domu a budou ukončeny v nových rozpojovacích skříních SD822. Dále bude provedeno propojení do stávajících rozvodů NN.

7. Upřesnění některých závazků Žadatele podmiňujících připojení zařízení

Žadatel se zavazuje splnit následující závazky:

Pro měření dodané elektřiny bude v odběrném místě vybudována elektroměrová rozvodnice, která musí odpovídat zásadám stanoveným v rámci působnosti ČEZ Distribuce a.s. umístění bude splňovat dle platných připojovacích podmínek vydaných ČEZ Distribuce, a.s. "Technické požadavky na umístění a zapojení obchodního měření u konečných zákazníků". Elektroměrový rozvaděč bude upraven s ohledem na povolené spotřebiče, hlavní jistič a zvolenou sazbu. Pro měření dodané elektřiny bude v odběrném místě vybudována elektroměrová rozvodnice, která musí odpovídat zásadám stanoveným v rámci působnosti ČEZ Distribuce a.s. umístění bude splňovat dle platných připojovacích podmínek vydaných ČEZ Distribuce, a.s. "Technické požadavky na umístění a zapojení obchodního měření u konečných zákazníků". Elektroměrový rozvaděč bude upraven s ohledem na povolené spotřebiče, hlavní jistič a zvolenou sazbu.

8. Další podmínky připojení

Nové budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného/předávacího místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

9. Doklady pro připojení

- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v odběrném místě/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu.
- Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů proudu.