

Změnový list

č. 80

stavba: Nová plavecká hala Litvínov

Datum : 23.02.2026

Vypracoval :

Popis změny a její účel :Revize monolit střecha + bednění výplňových betonů:Odůvodnění změnového listu č. 80

V průběhu realizace střešního souvrství bylo na základě kontrolních prohlídek a dohody mezi TDS a GD konstatováno, že stropní prefabrikované panely byly uloženy s dostatečnou přesností a rovinností. Z tohoto důvodu nebylo nutné provádět původně předpokládaný vyrovnávací cementový potěr. Tato část prací se proto neprovádí.

Současně však došlo k navýšení spotřeby zálivkového betonu mezi prefabrikovanými panely. Původní množství bylo stanoveno odborným odhadem ve fázi přípravy rozpočtu, přičemž skutečná spotřeba odpovídá reálnému provedení konstrukce a šířkám spar mezi jednotlivými prvky. Skutečně zabudované množství je doloženo dodacími listy.

Dále tento změnový list řeší doplnění prací souvisejících s bedněním výplňových betonů (dopočet k položce č. 161 původního výkazu výměr). V původní položce nebyly zahrnuty práce spojené s výrobou, montáží a následným odbedněním bednění. Jedná se o lokální, plošně malé, avšak technologicky náročné konstrukce, u nichž nelze efektivně uplatnit standardní rozpočtovou položku na m² bednění.

Bednění zahrnuje složité tvarové detaily (oblé a zkosené hrany, atypické napojení konstrukcí), dále bednění schodů a schodnic. Z důvodu rozsahu a charakteru prací – prakticky „hodinářské“ přesnosti – jsou tyto činnosti oceněny hodinovou sazbou tesařských prací. Tento způsob ocenění odpovídá skutečné práci a technologické náročnosti prováděných detailů.

Dopad do HMG stavby:

- ne


Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Změny - VCP	kpl	1	408 104,61	408 104,61 Kč	
Změny - MNP	kpl	1	-582 755,61	- 582 755,61 Kč	
cena celkem bez DPH				- 174 651,00 Kč	

Vypracoval :



Datum :

Podpis:



Za TDS:

Datum :

Podpis: In

B

Za AD:

Datum :

Podpis:

Za objednatele:

Datum :

Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Příloha č.10 ZD_Soupis prací_2024_05_09
Objekt: 00 - Nová plavecká hala L...
Soupis: ZL80 - Změnový list 80 Doplnění zálivky prefabrikací

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-174 651,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-174 651,00	21,00%	-36 676,71
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-211 327,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba: Příloha č.10 ZD_Soupis prací_2024_05_09
Objekt: 00 - Nová plavecká hala L...
Soupis: ZL80 - Změnový list 80 Doplnění záhlavky prefa kci

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-174 651,001	
D D10 Nová plavecká hala Litvínov							-582 755,606	
D D28 0063: Podlahy a podlahové konstrukce							-582 755,606	
1	K	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	-1 695,437	343,720	-582 755,606	
PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm								
D HSV Práce a dodávky HSV							408 104,605	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce prefa panely							203 892,605	
2	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	21,431	9 513,910	203 892,605	CS ÚRS 2026 01
PP Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/389381001								
Poznámka k položce:								
OBSAH								
1. V ceně jsou započteny i náklady na bednění.								
2. V ceně nejsou započteny náklady na výztuž, která se oceňuje cenou 3893610 Doplnující výztuž prefabrikovaných konstrukcí.								
VV 35,7-14,269					21,431			
VV Součet					21,431			
D 4 Doplnění bednění k položce 161 Kompletní konstrukce ČOV ...							204 212,000	
3	K	HZS2111	Hodinová zúčtovací sazba tesař	hod	142,000	536,000	76 112,000	CS ÚRS 2026 01
PP Hodinové zúčtovací sazby prořezí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař odborný. Jedná se o konstrukce:								
1.NP - schodiště v místnosti 1.15 - 8 hod 6.1.2026								
2. NP - schodiště do rekreačního bazénu - 10 hod 18.12.2025 + 19.12.2025								
2. NP - schodiště do vířivky (vnitřní i vnější) - 10 hod 12.12.2025 + 19.12.2025								
2.NP - masážní lavice v rekreačním bazénu - 18 hod 4.12.2025								
2.NP - masážní lážka v rekreačním bazénu - 10 hod 6.12.2025								
2.NP - bednění lavice vířivky - 16 hod ... 12.11.2025 +14.11.2025								
2.NP - bednění opěry a přelivné hrany vířivky - 16 hod 16.12.2025								
Další konstrukce mimo položku č.161 :								
- bednění stropních výměn kolem prostupů VZT - 24 hod 8.12.2025								
- bednění ozubu ochozu - 30 hod 9.12.2025								
Cena je včetně odhadnění + nákladů na stavební materiál								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2111								
4	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	210,000	610,000	128 100,000	CS ÚRS 2026 01
PP Hodinové zúčtovací sazby prořezí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař odborný. Jedná se o konstrukce:								
1.NP - schodiště v místnosti 1.15 - 8 hod 6.1.2026								
2. NP - schodiště do rekreačního bazénu - 26 hod 18.12.2025 + 19.12.2025								
2. NP - schodiště do vířivky (vnitřní i vnější) - 40 hod 12.12.2025 + 19.12.2025								
2.NP - masážní lavice v rekreačním bazénu - 30 hod 4.12.2025								
2.NP - masážní lážka v rekreačním bazénu - 40 hod 6.12.2025								
2.NP - bednění lavice vířivky - 20 hod ... 12.11.2025 +14.11.2025								
2.NP - bednění opěry a přelivné hrany vířivky - 20 hod 16.12.2025								
2.NP - opravení prostupů bazénové technologie ve vířivce - 8 hod 13.11.2025								
2.NP - opravení prostupů bazénové technologie v rekreačním bazénu - 12 hod 13.12.2025								
2.NP - opravení prostupů bazénové technologie v dětském bazénu - 6 hod 13.12.2025								
Cena je včetně odhadnění + nákladů na stavební materiál								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2112								



TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.

adresa: Na Moráni 5458, 430 01 Chomutov
Tel./fax: 474 629 602
IČ: 62741276, DIČ: CZ62741276

Zapsána u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vl. 8759

Dispečink Most, Chomutov a Litvínov: 603 300 152

Provoz Most – Čepirohy: 720 955 756

Provoz Chomutov: 720 955 757

Provoz Litvínov: 720 955 755

Provoz Karlovy Vary: 602 485 522

Provoz Mariánské Lázně: 606 614 630

DOŘETONÁVKA SPIROV PANEVÍ

**ČESKOMORAVSKÝ
BETON**

HEIDELBERG CEMENT Group

Odběratel č. 25021915
Jméno Metrostav CZ s.r.o.
Adresa Koželužská 2450/4
18000 Praha 8
Obj. 110370

Číslo kontraktu 1501313718

množství	označení výrobku	konzistence	kategorie obsahu CI	maximální zrno	cement	receptura č.	objednáno	dodáno	zbyvá
6	C30/37 XD2 S4	S4	C1 0,2	8	CEM II/A-LL 42,5R	61079129 / 9553401			
zóna	vozidlo	SPZ	km	čerpadlo	mezí hodnoty složení betonu	příměs	třída objemové hmot.	přísada	
101	43 nájemné	1TD3052		1 ano	minimální obsah cementu	max. V/C	minimální obsah vzduchu	minimální pevnost	speciální vlastnosti
						0,5		C 30/37	0 °C Služby:

Beton předepsaného složení XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2

60535329 zimní příplatek

le ČSN EN 206 platí vždy max. w/c a min. obsah cementu. Pevnostní třída může být specifikována doplňkově.

Na příkaz pracovníka kupujícího bylo přidáno _____ litrů vody a/nebo _____ kg _____ do _____ m³ dodávaného množství zboží.
Kupující byl upozorněn, že jakékoli přidání vody, přísad, pigmentů, vláken či jiného materiálu může mít vliv na konečné vlastnosti dodávaného zboží, a že v důsledku této úpravy není dodávané zboží v souladu s příslušnou normou a tato dodávka je „neshodná“. Kupujícímu nevznikají práva z vad zboží, způsobených touto úpravou na jeho žádost.

Jméno zástupce kupujícího:

Podpis:

Čas naplnění míchačky: 12:17
Příjezd na stavbu v: 12:50
Zahájení vykládky v: 12:50
Konec vykládky v: 14:30
Čekací doba v min.: 140

Výrobek je ve shodě s uvedenou normou: ČSN EN 206 A2, ČSN P 73 2404

Certifikační orgán: tahovka F.1.1

CZ AO 205

Na příkaz pracovníka prodávajícího bylo přidáno _____ litrů vody a/nebo _____ kg _____ do _____ m³ dodávaného množství zboží.

Jméno zástupce kupujícího:

Podpis:

Výrobce neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy, uložení a ošetření, které není v souladu s platnými ČSN.

■ Vydal míchač - disponent: Ja

■ Čekací dobu potvrzuje:



TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s. r. o.

adresa: Na Moráni 5458, 430 01 Chomutov
Tel./fax: 474 629 602
IČ: 62741276, DIČ: CZ62741276

Zapsána u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vl. 8759

Dispečink Most, Chomutov a Litvínov: 603 300 152

Provoz Most – Čepirohy: 720 955 756

Provoz Chomutov: 720 955 757

Provoz Litvínov: 720 955 755

Provoz Karlovy Vary: 602 485 522

Provoz Mariánské Lázně: 606 614 630

**ČESKOMORAVSKÝ
BETON**
HEIDELBERG CEMENT Group

1
ZALIVKA SPIROLU

Odběratel č.

Jméno 25021915

Adresa Metrostav CZ s.r.o.
Koželužská 2450/4
18000 Praha 8

Obj. 110370

Číslo kontraktu

1501313718

označení výrobku

5 C30/37 XD2 S4

zóna vozidlo SPZ

201 43
nájemné

1TD3052

konzistence

S4

km

kategorie obsahu CI

C1 0,2

čerpadlo

1
ano

maximální zrno

8

cement

CEM II/A-LI 42,5R

mezí hodnoty složení betonu

minimální obsah
cementu

max.
V / C

0,5

minimální obsah
vzduchu

minimální pevnost

C 30/37

0 °C
Služby:

Stavba / konstrukce

Název

Číslo Bazén Litvínov - ŽBK
68925

Dodací list č.

Datum

Provoz 21.11.2025

Litvínov

54P01575

21.11.2025

Litvínov

receptura č.	objednáno	dodáno	zbývá
61079129 / 9553401			
příměs	třída objemové hmot.	přísada	
		Dynamon SX 14	
		speciální vlastnosti	
minimální pevnost			
C 30/37	0 °C	Služby:	

Beton předepsaného složení XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2

60535329 zimní příplatek

dle ČSN EN 206 platí vždy max. w/c a min. obsah cementu. Pevnostní třída může být specifikována doplňkově.

Na příkaz pracovníka kupujícího bylo přidáno _____ litrů vody a/nebo _____ kg _____ do _____ m³ dodávaného množství zboží.
Kupující byl upozorněn, že jakékoliv přidání vody, přísad, pigmentů, vláken či jiného materiálu může mít vliv na konečné vlastnosti dodávaného zboží, a že v důsledku této úpravy není dodávané zboží v souladu s příslušnou normou a tato dodávka je „neshodná“. Kupujícímu nevznikají práva z vad zboží, způsobených touto úpravou na jeho žádost.

Jméno zástupce kupujícího:

Podpis:

Čas naplnění míchačky:

10:20

Příjezd na stavbu v:

11:00

Zahájení vykládky v:

11:00

Konec vykládky v:

11:50

Čekací doba v min.:

0:50

Výrobek je ve shodě
s uvedenou normou:

ČSN EN 206

A2, ČSN P 73 2404 tabulka F.1.1

Certifikační orgán:

CZ AO 205

Na příkaz pracovníka prodávajícího bylo přidáno _____ litrů vody
a/nebo _____ kg _____ do _____ m³ dodávaného
množství zboží.

Jméno zástupce kupujícího:

Podpis:

Výrobce neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy,
uložení a ošetření, které není v souladu s platnými ČSN.

■ Vydal míchač - disponent:

Jaroslav

převzal jméno a podpis:

■ Čekací dobu potvrzuje:



TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s. r. o.

adresa: Na Moráni 5458, 430 01 Chomutov
Tel./fax: 474 629 602
IČ: 62741276, DIČ: CZ62741276

Zapsána u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vl. 8759

Dispečink Most, Chomutov a Litvínov: 603 300 152

Provoz Most – Čepirohy: 720 955 756

Provoz Chomutov: 720 955 757

Provoz Litvínov: 720 955 755

Provoz Karlovy Vary: 602 485 522

Provoz Mariánské Lázně: 606 614 630

**ČESKOMORAVSKÝ
BETON**
HEIDELBERG CEMENT Group

Dodací list č. **54P01576**
Datum **21.11.2025**
Provoz **Litvínov**

Odběratel č. **25021915**
Jméno **Metrostav CZ s.r.o.**
Adresa **Koželužská 2450/4
18000 Praha 8**

Obj. **110370**

Číslo kontraktu **1501313718**

UFI: **3300-A06V-6007-GAY0**

množství	označení výrobku	konzistence	kategorie obsahu Ci	maximální zrn	cement	receptura č.	objednáno	dodáno	zbyvá
6	C30/37 XD2 S4	S4	C1 0,2	8	CEM II/A-LL 42,5R	61079129 / 9553401			
						příměs	třída objemové hmot.	přísada	
								Dynamon SX 14	
zóna	vozidlo	SPZ	km	čerpadlo	mezí hodnoty složení betonu			speciální vlastnosti	
01	541 nájemné	7J4 6737	8	1 ano	minimální obsah cementu	max. V / C	minimální obsah vzduchu	minimální pevnost	0 °C Služby:
						0,5		C 30/37	

Beton předepsaného složení XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2

60535329 Zimní příplatek

le ČSN EN 206 platí vždy max. w/c a min. obsah cementu. Pevnostní třída může být specifikována doplňkově.

Na příkaz pracovníka kupujícího bylo přidáno _____ litrů vody a/nebo _____ kg _____ do _____ m³ dodávaného množství zboží.
Kupující byl upozorněn, že jakékoli přidání vody, přísad, pigmentů, vláken či jiného materiálu může mít vliv na konečné vlastnosti dodávaného zboží, a že v důsledku této úpravy není dodávané zboží v souladu s příslušnou normou a tato dodávka je „neshodná“. Kupujícímu nevznikají práva z vad zboží, způsobených touto úpravou na jeho žádost.
Jméno zástupce kupujícího: _____

čas naplnění míchačky:	Příjezd na stavbu v:	Zahájení vykládky v:	Konec vykládky v:	Čekací doba v min.:	Výrobek je ve shodě s uvedenou normou:	Podpis:
10:50	11:45	13:15	13:30	13:00	ČSN EN 206 A2, ČSN P 73-2404	Česká republika F.1.1 AO 205

■ Vydal míchač - disponent:

Na příkaz pracovníka prodávajícího bylo přidáno _____ litrů vody a/nebo _____ kg _____ do _____ m³ dodávaného množství zboží.

Jméno zástupce kupujícího: _____

Podpis: _____

Výrobce neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy, uložení a ošetření, které není v souladu s platnými ČSN.

■ Čekací dobu potvrzuje:



TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s. r. o.

adresa: Na Moráni 5458, 430 01 Chomutov
Tel./fax: 474 629 602
IČ: 62741276, DIČ: CZ62741276

Zapsána u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vl. 8759

Dispečink Most, Chomutov a Litvínov: 603 300 152

Provoz Most – Čepirohy: 720 955 756

Provoz Chomutov: 720 955 757

Provoz Litvínov: 720 955 755

Provoz Karlovy Vary: 602 485 522

Provoz Mariánské Lázně: 606 614 630

ŽALIVKA SPIROLU

**ČESKOMORAVSKÝ
BETON**
HEIDELBERG CEMENT Group

Odběratel č.

Jméno 25021915

Adresa Metrostav CZ s.r.o.

Koželužská 2450/4

18000 Praha 8

Obj. 110370

Číslo kontraktu

1501313718

Stavba / konstrukce

Název

Číslo Bazén Litvínov - ŽBK

68925

Dodací list č.

54P01573

Datum

21.11.2025

Provoz

Litvínov

množství		označení výrobku		konzistence	kategorie obsahu CI	maximální zrn	cement	receptura č.	objednáno	dodáno	zbyvá
5		C30/37 XD2 S4		S4	CI 0,2	8	CEM II/A-IL 42,5R	61079129 / 9553401			
zóna		vozidlo		SPZ	km	čerpadlo	mezí hodnoty složení betonu		přísada		
Z01		541		7J4 6737	9	1	ano	minimální obsah cementu	max. V / C	minimální obsah vzduchu	minimální pevnost
		nájemné							0,5		c 30/37
											-2 °C Služby:

Beton předepsaného složení XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2

60535329 Zimní příplatek

dle ČSN EN 206 platí vždy max. w/c a min. obsah cementu. Pevnostní třída může být specifikována doplňkově.

Na příkaz pracovníka kupujícího bylo přidáno _____ litrů vody a/nebo _____ kg _____ do _____ m³ dodávaného množství zboží.
Kupující byl upozorněn, že jakékoli přidání vody, přísad, pigmentů, vláken či jiného materiálu může mít vliv na konečné vlastnosti dodávaného zboží, a že v důsledku této úpravy není dodávané zboží v souladu s příslušnou normou a tato dodávka je „neshodná“. Kupujícímu nevznikají práva z vad zboží, způsobených touto úpravou na jeho žádost.

Jméno zástupce kupujícího:

Podpis:

Čas naplnění míchačky:	Příjezd na stavbu v:	Zahájení vykládky v:	Konec vykládky v:	Čekací doba v min.:	Výrobek je ve shodě s uvedenou normou:	Certifikační orgán:
9:55	9:40	10:30	10:50	0:50	ČSN EN 206 A2, ČSN P 73 2404 tabulka P.1.1	

Na příkaz pracovníka prodávajícího bylo přidáno _____ litrů vody a/nebo _____ kg _____ do _____ m³ dodávaného množství zboží.

Jméno zástupce kupujícího:

Podpis:

Výrobce neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy, složení a ošetření, které není v souladu s platnými ČSN.

Ydal mchač - disponent:

Jaros

Čekací dobu potvrzuje:



Výrobce/prodávající
Společnost:
TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.
Na Moráni 5458, 430 01 Chomutov
Česká republika
Tel.: +420 474 629 602
<http://www.transportbeton.cz>

IČ: 62741276
DIČ: CZ62741276

Zápis v obchodním rejstříku:
KS Ústí nad Labem, sp. zn. C. 8759

Betonárny
Most-Čepirohy: 720 955 756
Chomutov: 720 955 757
Litvínov: 720 955 755
Karlovy Vary: 602 485 522
Mariánské Lázně: 606 614 630

ZÁKLKA SPIROLO

Odběratel č: 25021915

Jméno: M. KOSTKA

Adresa: K. Sedláčková 2450/4

18000 Praha 8

tel. 110370

Číslo kontraktu: 1501313719

Stavba / konstrukce

Název: Salen Bilvenov - ZBR

Číslo: 6925

Dodací list č: 54L05456

Datum: 26.11.2020

Provoz: Most

množství	označení výrobku	konzistence	kategorie obsahu CI	maximální zrno	cement	příměs	třída objemové hmot.	prísada
7	C30/37 XD2 D0 S4	S4	CI 0,2	8	CEM III/A-LR 42,5R	drub II		Dynamon SX 14 AT
zóna	vozidlo	SPZ	km	čerpadlo	mezní hodnoty složení betonu			speciální vlastnosti
201	0178	3CR 0076	26	1	minimální obsah cementu	max. V / C	minimální obsah vzduchu	minimální pevnost
	malý	Kostal		ANO		0,5		C 30/37
								1 °C, Služby:

Odběratel provedl specifikaci typového betonu dle katalogu výrobce. Odběratel odpovídá za specifikaci.

XC1-4, XII-2, XA1-2

60550559 Kaménivo do 6 min

60535329 zimní přípravek

**VÝROBEK OBSAHUJE CEMENT.
PLATÍ JEN PRO BETON V ČERSTVÉM STAVU.**

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Okamžitě volejte lékaře.
Kompletní informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu na:
<http://www.transportbeton.cz/o-skupine/bezpecnost-prace-a-ochrana-zdravi.html>

NEBEZPEČÍ

■ Na příkaz pracovníka kupujícího bylo přidáno _____ litrů vody

a/nebo _____ kg _____ do _____ m³ dodávaného množství zboží.

Kupující byl upozorněn, že jakékoli přidání vody, přísad, pigmentů, vláken či jiného materiálu může mít vliv na konečné vlastnosti dodávaného zboží, a že v důsledku této úpravy není dodávané zboží v souladu s příslušnou normou a tato dodávka je „neshodná“. Kupujícímu nevznikají práva z vad zboží, způsobených touto úpravou na jeho žádost.

Jméno zástupce kupujícího:

■ Na příkaz pracovníka prodávajícího bylo přidáno _____ litrů vody

a/nebo _____ kg _____ do _____ m³ dodávaného množství zboží.

Jméno zástupce prodávajícího:

Podpis:

Podpis:

Čas napehnutí míchačky:	Příjezd na stavbu v:	Zahájení vykládky v:	Konec vykládky v:	Čekací doba v min.:	Výrobek je ve shodě s uvedenou normou:	Certifikační orgán:	Výrobce neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy, uložení a ošetření, které není v souladu s platnými ČSN.
12:59	15:40	14:50					Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami (VOPP) a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a malových směsí (VOPP čerpání a doprava), které jsou uveřejněny v plném znění na http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html . Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.
Vydal míchač - dispon:					Čekací dobu potvrzuje:		



Výrobce/prodávající
Společnost:
TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.
Na Moráni 5458, 430 01 Chomutov
Česká republika
Tel.: +420 474 629 602
<http://www.transportbeton.cz>

IČ: 62741276
DIČ: CZ62741276

Zápis v obchodním rejstříku:
KS Ústí nad Labem, sp. zn. C. 8759

Betonárny
Most-Čepirohy: 720 955 756
Chomutov: 720 955 757
Litvínov: 720 955 755
Karlovy Vary: 602 485 522
Mariánské Lázně: 606 614 630

2ALIVKA SPIROLO

Odběratel č. 25021915
Jméno: Hebrstav CZ s.r.o.
Adresa: Kozeluhská 2480/1
10000 Praha 8

Stavba / konstrukce
Název: HAZEN Litvínov - ZEM
Číslo: 68925

Dodací list č. 54L05455
Datum: 26.11.2025
Provoz: Most

Číslo kontraktu 150131417

množství	označení výrobku	konzistence	kategorie obsahu CI	maximální zrno	cement	příměs	třída objemové hmot.	přířada
7	C30/37 XD1 08 34	S4	CI 0,2	8	CRM II/A 12 42, SR	de-ik 11		Dynamon SX 14 A2
zóna	vozidlo	SPZ	km	čerpadlo	mezí hodnoty složení betonu			speciální vlastnosti
201	2209	OSV 9118	26	1	minimální obsah cementu	max. V / C	minimální obsah vzduchu	minimální pevnost
						0,5		c 30/37

odběratel provedl specifikaci typového betonu dle katalogu výrobce. Odběratel odpovídá za specifikaci.

XC1-4, XD1-2, XA1-1

60580555 Kamenivo do 8 mm
60535329 Zimní přípravek



NEBEZPEČÍ

VÝROBEK OBSAHUJE CEMENT. PLATÍ JEN PRO BETON V ČERSTVÉM STAVU.

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Okamžitě volejte lékaře.

Kompletní informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu na:

<http://www.transportbeton.cz/o-skupine/bezpecnost-prace-a-ochrana-zdravi.html>

Na příkaz pracovníka kupujícího bylo přidáno litrů vody

a/nebo kg do m³ dodávaného množství zboží.

Kupující byl upozorněn, že jakékoli přidání vody, přísad, pigmentů, vláken či jiného materiálu může mít vliv na konečné vlastnosti dodávaného zboží, a že v důsledku této úpravy není dodávané zboží v souladu s příslušnou normou a tato dodávka je „neshodná“. Kupujícímu nevznikají práva z vad zboží, způsobených touto úpravou na jeho žádost.

Jméno zástupce kupujícího:

Na příkaz pracovníka prodávajícího bylo přidáno litrů vody

a/nebo kg do m³ dodávaného množství zboží.

Jméno zástupce prodávajícího:

Podpis:

Podpis:

Čas naplnění mícháky: 12,40

Příjezd na stavbu v: 13,40

Zahájení vykládky v: 13,50

Konec vykládky v: 14,10

Čekací doba v min.: 1,10

Výrobek je ve shodě
s uvedenou normou:

ČSN EN 12620

Certifikační orgán:

ČSN 173 2404

Na výrobek bylo vydáno
prohlášení o shodě:

Výrobce neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy,
uložení a ošetření, které není v souladu s platnými ČSN.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními
a platebními podmínkami (VOPP) a Všeobecnými obchodními a platebními
podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí
(VOPP čerpání a doprava), které jsou uveřejněny v plném znění
na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>.
Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Vydal mícháč - disponent:

Čekací dobu potvrzuje:



Výrobce/prodávající
Společnost:
TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.
Na Moráni 5458, 430 01 Chomutov
Česká republika
Tel.: +420 474 629 602
http://www.transportbeton.cz

IČ: 62741276
DIČ: CZ62741276

Zápis v obchodním rejstříku:
KS Ústí nad Labem, sp. zn. C. 8759

Betonárny
Most-Čepirohy: 720 955 756
Chomutov: 720 955 757
Litvínov: 720 955 755
Karlovy Vary: 602 485 522
Mariánské Lázně: 606 614 630

ZALIVKA SPIROLU

Odběratel č. 25021913
Jméno
Adresa
75000 Praha 6
75000 Praha 6

Stavba / konstrukce
Název
Číslo

Dodací list č. 54L05516
Datum
Provoz

Číslo kontraktu

množství	označení výrobku	konzistence	kategorie obsahu CI	maximální zrno	cement	příměs	třída objemové hmot	přísada
8								
zóna	vozidlo	SPZ	km	čerpadlo	mezni hodnoty složení betonu			speciální vlastnosti
					minimální obsah cementu	max. V / C	minimální obsah vzduchu	minimální pevnost

odběratel provedl specifikaci typového betonu dle katalogu výrobce. Odběratel odpovídá za specifikaci.

XCI-1, XCI-2, XCI-3, XCI-4



VÝROBEK OBSAHUJE CEMENT. PLATÍ JEN PRO BETON V ČERSTVÉM STAVU.

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Okamžitě volejte lékaře.

Kompletní informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu na:

<http://www.transportbeton.cz/o-skupine/bezpecnost-prace-a-ochrana-zdravi.html>

NEBEZPEČÍ

■ Na příkaz pracovníka kupujícího bylo přidáno litrů vody

a/nebo kg do m³ dodávaného množství zboží.

Kupující byl upozorněn, že jakékoli přidání vody, přísad, pigmentů, vláken či jiného materiálu může mít vliv na konečné vlastnosti dodávaného zboží, a že v důsledku této úpravy není dodávané zboží v souladu s příslušnou normou a tato dodávka je „neshodná“. Kupujícímu nevznikají práva z vad zboží, způsobených touto úpravou na jeho žádost.

Jméno zástupce kupujícího:

Podpis:

■ Na příkaz pracovníka prodávajícího bylo přidáno litrů vody
a/nebo kg do m³ dodávaného množství zboží.

Jméno zástupce prodávajícího:

Podpis:

Čas naplnění míchačky: Příjezd na stavbu v: Zahájení vykládky v: Konec vykládky v: Čekací doba v min.:

Výrobek je ve shodě
s uvedenou normou:

Certifikační orgán:

Výrobce neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy,
uložení a ošetření, které není v souladu s platnými ČSN.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními
a platebními podmínkami (VOPP) a Všeobecnými obchodními a platebními
podmínkami pro služby přepravy a čerpání betonových a maltových směsí
(VOPP čerpání a doprava), které jsou uveřejněny v plném znění
na www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html.

Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Na výrobek bylo vydáno

■ Vydal míchač - disponent:

■ Čekací dobu potvrzuje:



Výrobce/prodávající
Společnost:
TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.
Na Moráni 5458, 430 01 Chomutov
Česká republika
Tel.: +420 474 629 602
<http://www.transportbeton.cz>

IČ: 62741276
DIČ: CZ62741276

Zápis v obchodním rejstříku:
KS Ústí nad Labem, sp. zn. C. 8759

Betonárny
Most-Čepirohy: 720 955 756
Chomutov: 720 955 757
Litvínov: 720 955 755
Karlovy Vary: 602 485 522
Mariánské Lázně: 606 614 630

START BLOKY 1m³
SPIROLY 3m³
STĚNY TENK. SCHODKŮ 4m³

Odběratel č. 25021915

Jméno

Adresa

Stavba / konstrukce

Název

Číslo

Dodací list č. 54L05517

Datum

Provoz

Číslo kontraktu

množství	označení výrobku	konzistence	kategorie obsahu CI	maximální zrn	cement	receptura č.	objednáno	dodáno	zbyvá
8									
zóna	vozidlo	SPZ	km	čerpadlo	mezni hodnoty složení betonu	príměs	třída objemové hmot.	přísada	
					minimální obsah cementu	max. V / C	minimální obsah vzduchu	minimální pevnost	speciální vlastnosti

odběratel provedl specifikaci typového betonu dle katalogu výrobce. Odběratel odpovídá za specifikaci.



VÝROBEK OBSAHUJE CEMENT. PLATÍ JEN PRO BETON V ČERSTVÉM STAVU.

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Okamžitě volejte lékaře.

Kompletní informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu na:

<http://www.transportbeton.cz/o-skupine/bezpecnost-prace-a-ochrana-zdravi.html>

NEBEZPEČÍ

■ Na příkaz pracovníka kupujícího bylo přidáno litrů vody

a/nebo kg do m³ dodávaného množství zboží.

Kupující byl upozorněn, že jakékoli přidání vody, přísad, pigmentů, vláken či jiného materiálu může mít vliv na konečné vlastnosti dodávaného zboží, a že v důsledku této úpravy není dodávané zboží v souladu s příslušnou normou a tato dodávka je „neshodná“. Kupujícímu nevznikají práva z vad zboží, způsobených touto úpravou na jeho žádost.

Jméno zástupce kupujícího:

Podpis:

■ Na příkaz pracovníka prodávajícího bylo přidáno litrů vody

a/nebo kg do m³ dodávaného množství zboží.

Jméno zástupce prodávajícího:

Podpis:

Čas naplnění mýchačky:

Příjezd na stavbu v:

Zahájení vykládky v:

Koniec vykládky v:

Čekací doba v min.:

Výrobek je ve shodě
s uvedenou normou:

Certifikační orgán:

Výrobce neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy, uložení a ošetření, které není v souladu s platnými ČSN.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami (VOPP) a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpání betonových a maltových směsí (VOPP čerpání a doprava), které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

■ Čekací dobu potvrzuje: