REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Pavilon chirigických oborů

KSO: CC-CZ:
Místo: 801 1 FN Plzeň Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 632 938 197,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**2 632 938 197,00**	**552 917 021,37**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **3 185 855 218,37**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: **Pavilon chirigických oborů**

Místo: **801 1 FN Plzeň** Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel: Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**2 632 938 197,00**	**3 185 855 218,37**
SO01	**Pavilon chirurgických oborů**	2 165 444 597,02	2 620 187 962,39
D1.01.01-03	**Stavebně konstrukční část a PBŘ**	1 096 026 210,12	1 326 191 714,25
D.1.01.4a	**Zdravotně technické instalace**	114 898 105,05	139 026 707,11
D.1.01.4b_1	**Rozvod chladu**	67 190 995,79	81 301 104,91
D.1.01.4b_2	**Vytápění**	59 509 691,62	72 006 726,86
D.1.01.4c	**Elektroinstalace - silnoproud**	220 439 430,85	266 731 711,33
D.1.01.4d	**Slaboproud**	139 936 565,49	169 323 244,24
D.1.01.4e	**Medicinální plyny**	91 676 800,91	110 928 929,10
D.1.01.4f	**Vzduchotechnika**	181 443 434,74	219 546 556,04
D.1.01.4g	**Měření a regulace**	31 750 332,04	38 417 901,77
D.1.01.4h	**EPS + ERO**	37 462 833,39	45 330 028,40
D.1.01.4i	**Potrubní pošta**	30 515 998,97	36 924 358,75
D.1.01.5b	**Zdravotnická technologie**	94 594 198,05	114 458 979,64
SO02	**Podzemní spojovací koridor**	61 005 343,62	73 816 465,78
D1.02.01-03	**Stavebně konstrukční část a PBŘ**	58 622 158,94	70 932 812,32
D.1.02.4c	**Elektroinstalace - silnoproud**	1 067 044,03	1 291 123,28
D.1.02.4f	**Vzduchotechnika**	382 731,12	463 104,66
D.1.02.4g	**Měření a regulace**	476 102,09	576 083,53
D.1.02.4h	**EPS + ERO**	457 307,44	553 342,00
SO03	**Nadzemní koridor**	100 290 809,63	121 351 879,65
D1.03.01-03	**Stavebně konstrukční část a PBŘ**	91 391 141,25	110 583 280,91
SO03a	**Nadzemní spojovací koridor**	89 628 541,15	108 450 534,79
SO03b	**Stavební úpravy v budově 15**	896 037,19	1 084 205,00
SO03c	**Stavební úpravy v budově 38**	866 562,91	1 048 541,12
D.1.03.4a	**Zdravotně technické instalace**	1 227 630,65	1 485 433,09
D.1.03.4c	**Elektroinstalace - silnoproud**	2 120 567,86	2 565 887,11
D.1.03.4b	**Vytápění a chlazení koridoru**	3 204 278,29	3 877 176,73
D.1.03.4f	**Vzduchotechnika**	1 156 404,92	1 399 249,95
D.1.03.4g	**Měření a regulace**	704 325,85	852 234,28
D.1.03.4h	**EPS + ERO**	486 460,81	588 617,58
SO05	**Oplocení a venkovní objekty**	6 522 993,99	7 892 822,73
SO05_1	**Oplocení**	1 189 876,31	1 439 750,34
SO05_2	**Opěrné stěny + schodiště**	5 333 117,68	6 453 072,39
IO01	**Příprava území**	6 524 413,62	7 894 540,48
IO02	**Komunikace a zpevněné plochy**	16 380 509,09	19 820 416,00
IO02_1	**Komunikace a zpevněné plochy**	14 452 752,68	17 487 830,74
IO02_2	**Oprava povrchů po provedených inženýrských sítích**	1 927 756,41	2 332 585,26
IO03.1	**Terénní a sadové úpravy**	6 099 413,94	7 380 290,87
IO03.2	**Terénní a sadové úpravy - kácení**	22 088,44	26 727,01
IO04.1	**Přeložky a přípojky kanalizace**	22 855 801,71	27 655 520,07
IO04.2	**Retence dešťových vod**	4 084 226,88	4 941 914,52
IO05	**Přeložky a přípojky vody**	5 803 087,57	7 021 735,96
IO06	**Přeložky a přípojky rozvodů tepla a páry**	5 594 177,89	6 768 955,25
IO07	**Přeložky a přípojky SIL**	1 587 782,63	1 921 216,98
IO08	**Veřejné osvětlení vnitroareálové**	3 136 569,97	3 795 249,66
IO09	**Přeložky a přípojky SLP**	11 714 377,91	14 174 397,27
IO10	**Přeložky a přípojky medicinálních plynů**	2 789 140,81	3 374 860,38
IO11	**Přípojka potrubní pošty**	6 942 571,60	8 400 511,64
IO12	**Přeložka plynu**	2 141 872,60	2 591 665,85
PS01	**Technologie náhradního zdroje**	21 408 018,32	25 903 702,17
PS02	**Technologie trafostanice**	16 828 854,21	20 362 913,59
PS03	**SHZ, GHZ**	3 558 306,07	4 305 550,34
PS03_1	**SHZ**	3 083 792,65	3 731 389,11

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
PS03_2	**GHZ**	474 513,42	574 161,24
PS04	**Vakuová a kompresorová stanice**	7 097 592,00	8 588 086,32
PS05	**Vybavení heliportu**	8 936 423,19	10 813 072,06
VON	**Vedlejší a ostatní náklady**	146 169 224,29	176 864 761,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D1.01.01-03 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

KSO:	80111	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
	GEOSAN GROUP a.s.	DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Položky oznacene D+M (dodavka + montaz) se oceňuji vcetne presunu mmot.
Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako komplatní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, dokličkování, vysekání kapes. lože apod.).

Cena bez DPH **##############**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 096 026 210,12	21,00%	230 165 504,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **##############**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D1.01.01-03 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kvítkova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**############**
HSV - Práce a dodávky HSV	565 180 561,92
1 - Zemní práce	74 252 297,96
15 - Roubení	7 986 415,46
2 - Zakládání	65 923 912,98
2.1 - Pilotové stěna a piloty	39 973 815,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	77 990 734,26
32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi	3 712 415,86
4 - Vodorovné konstrukce	165 710 433,01
5 - Komunikace pozemní	444 268,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	90 436 865,42
61 - Úprava povrchů vnitřních	22 434 691,46
62 - Úprava povrchů vnějších	34 766 896,01
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	33 235 277,95
8 - Trubní vedení	1 947 799,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 800 701,80
96 - Bourání konstrukcí	221 234,64
997 - Přesun sutě	1 501 453,14
998 - Přesun hmot	6 278 214,25
PSV - Práce a dodávky PSV	507 294 977,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 908 339,22
712 - Povlakové krytiny	10 441 450,42
713 - Izolace tepelné	24 878 913,72
714 - Akustická a protiotřesová opatření	5 576 614,72
762 - Konstrukce tesařské	692 723,33
763 - Konstrukce suché výstavby	104 575 726,77
764 - Konstrukce klempířské	1 357 819,55
766 - Konstrukce truhlářské	63 962 705,95
767 - Konstrukce zámečnické	176 943 738,24
769 - Prvky z plastu	5 583 005,07
771 - Podlahy z dlaždic	627 859,20
776 - Podlahy povlakové	36 094 189,11
777 - Podlahy lité	20 468 944,65
781 - Dokončovací práce - obklady	13 958 022,58
783 - Dokončovací práce - nátěry	27 143,11
784 - Malby	22 119 343,59
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	13 101 348,81
799 - Orientační systém	977 089,56
Ostatní - Ostatní	23 550 670,60
VYT - Výtahy	23 550 670,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D1.01.01-03 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kvítkova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							############	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				565 180 561,92	
D		1	Zemní práce				74 252 297,96	
1	K	131251107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 5000 m3 strojně	m3	32 266,600	50,92	1 643 015,27	CS ÚRS 2022 01
	vv		D.1.01.1-101, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203, D.1.01.1-204					
	vv		Výkop od původního terénu po hranici jiné zeminy :					
	vv		*Řez 1-1 :*					
	vv		plocha = 395 m2 :					
	vv		délka výkopu = 31,5 + 11,75 = 43,25 m :					
	vv		395*43,25		17 083,750			
	vv		Mezisoučet		17 083,750			
	vv		*Řez 2-2 :*					
	vv		plocha = 298 m2 :					
	vv		délka výkopu = 20,75 m :					
	vv		298*20,75		6 183,500			
	vv		Mezisoučet		6 183,500			
	vv		*Řez 3-3 :*					
	vv		plocha = 325 m2 :					
	vv		délka výkopu = 8,98+16,7 = 25,68 m :					
	vv		325*25,68		8 346,000			
	vv		Mezisoučet		8 346,000			
	vv		Jeřáb J1					
	vv		21,15		21,150			
	vv		Jeřáb J2					
	vv		47,84		47,840			
	vv		Jeřáb J3					
	vv		15,70		15,700			
	vv		Jeřáb J3					
	vv		7,53		7,530			
	vv		Jeřáb J4					
	vv		58,32		58,320			
	vv		Výkop pro komunikaci - horní					
	vv		91,91		91,910			
	vv		Výkop pro komunikaci - spodní					
	vv		204,40		204,400			
	vv		Úprava pro komunikaci					
	vv		136,80		136,800			
	vv		Výkop pro šachty					
	vv		34,85		34,850			
	vv		Výkop pro šachty					
	vv		34,85		34,850			
	vv		Mezisoučet		653,350			
	vv		Součet		32 266,600			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32 266,600	63,39	2 045 379,77	CS ÚRS 2022 01
	vv		D.1.01.1-101, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203, D.1.01.1-204					
	vv		Výkop -> mezideponie :					
	vv		Výkop od původního terénu po hranici jiné zeminy :					
	vv		*Řez 1-1 :*					
	vv		plocha = 395 m2 :					
	vv		délka výkopu = 31,5 + 11,75 = 43,25 m :					
	vv		395*43,25		17 083,750			
	vv		Mezisoučet		17 083,750			
	vv		*Řez 2-2 :*					
	vv		plocha = 298 m2 :					
	vv		délka výkopu = 20,75 m :					
	vv		298*20,75		6 183,500			
	vv		Mezisoučet		6 183,500			
	vv		*Řez 3-3 :*					
	vv		plocha = 325 m2 :					
	vv		délka výkopu = 8,98+16,7 = 25,68 m :					
	vv		325*25,68		8 346,000			
	vv		Mezisoučet		8 346,000			
	vv		Jeřáb J1					
	vv		21,15		21,150			
	vv		Jeřáb J2					
	vv		47,84		47,840			
	vv		Jeřáb J3					
	vv		15,70		15,700			
	vv		Jeřáb J3					
	vv		7,53		7,530			
	vv		Jeřáb J4					
	vv		58,32		58,320			
	vv		Výkop pro komunikaci - horní					
	vv		91,91		91,910			
	vv		Výkop pro komunikaci - spodní					
	vv		204,40		204,400			
	vv		Úprava pro komunikaci					
	vv		136,80		136,800			
	vv		Výkop pro šachty					
	vv		34,85		34,850			
	vv		Výkop pro šachty					
	vv		34,85		34,850			
	vv		Mezisoučet		653,350			
	vv		Součet		32 266,600			
3	K	161151104	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 8 do 12 m	m3	9 679,980	25,98	251 485,88	CS ÚRS 2022 01
	vv		dle metodiky 30% :					
	vv		0,3*32690,6		9 679,980			
	vv		Součet		9 679,980			
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	32 266,600	36,37	1 173 536,24	CS ÚRS 2022 01
	vv		D.1.01.1-101, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203, D.1.01.1-204					
	vv		Výkop -> mezideponie :					
	vv		Výkop od původního terénu po hranici jiné zeminy :					
	vv		*Řez 1-1 :*					
	vv		plocha = 395 m2 :					
	vv		délka výkopu = 31,5 + 11,75 = 43,25 m :					
	vv		395*43,25		17 083,750			
	vv		Mezisoučet		17 083,750			
	vv		*Řez 2-2 :*					
	vv		plocha = 298 m2 :					
	vv		délka výkopu = 20,75 m :					
	vv		298*20,75		6 183,500			
	vv		Mezisoučet		6 183,500			
	vv		*Řez 3-3 :*					
	vv		plocha = 325 m2 :					
	vv		délka výkopu = 8,98+16,7 = 25,68 m :					
	vv		325*25,68		8 346,000			
	vv		Mezisoučet		8 346,000			
	vv		Jeřáb J1					
	vv		21,15		21,150			
	vv		Jeřáb J2					
	vv		47,84		47,840			
	vv		Jeřáb J3					
	vv		15,70		15,700			
	vv		Jeřáb J3					
	vv		7,53		7,530			
	vv		Jeřáb J4					
	vv		58,32		58,320			
	vv		Výkop pro komunikaci - horní					
	vv		91,91		91,910			
	vv		Výkop pro komunikaci - spodní					
	vv		204,40		204,400			
	vv		Úprava pro komunikaci					
	vv		136,80		136,800			
	vv		Výkop pro šachty					
	vv		34,85		34,850			
	vv		Výkop pro šachty					
	vv		34,85		34,850			
	vv		Mezisoučet		653,350			
	vv		Součet		32 266,600			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32 266,600	101,83	3 285 707,88	CS ÚRS 2022 01
	vv		D.1.01.1-101, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203, D.1.01.1-204					
	vv		mezideponie -> odvoz :					
	vv		Výkop od původního terénu po hranici jiné zeminy :					
	vv		*Řez 1-1 :*					
	vv		plocha = 395 m2 :					
	vv		délka výkopu = 31,5 + 11,75 = 43,25 m :					
	vv		395*43,25		17 083,750			
	vv		Mezisoučet		17 083,750			
	vv		*Řez 2-2 :*					
	vv		plocha = 298 m2 :					
	vv		délka výkopu = 20,75 m :					
	vv		298*20,75		6 183,500			
	vv		Mezisoučet		6 183,500			
	vv		*Řez 3-3 :*					
	vv		plocha = 325 m2 :					
	vv		délka výkopu = 8,98+16,7 = 25,68 m :					
	vv		325*25,68		8 346,000			
	vv		Mezisoučet		8 346,000			
	vv		Jeřáb J1					
	vv		21,15		21,150			
	vv		Jeřáb J2					
	vv		47,84		47,840			
	vv		Jeřáb J3					
	vv		15,70		15,700			
	vv		Jeřáb J3					
	vv		7,53		7,530			
	vv		Jeřáb J4					
	vv		58,32		58,320			
	vv		Výkop pro komunikaci - horní					
	vv		91,91		91,910			
	vv		Výkop pro komunikaci - spodní					
	vv		204,40		204,400			
	vv		Úprava pro komunikaci					
	vv		136,80		136,800			
	vv		Výkop pro šachty					
	vv		34,85		34,850			
	vv		Výkop pro šachty					
	vv		34,85		34,850			
	vv		Mezisoučet		653,350			
	vv		Součet		32 266,600			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	322 666,000	5,09	1 642 369,94	CS ÚRS 2022 01
	vv		32266,6*10		322 666,000			
	vv		Součet		322 666,000			
7	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	1 680,000	19,74	33 163,20	CS ÚRS 2022 01
	vv		D.1.01.1-101, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203, D.1.01.1-204					
	vv		horní část :					
	vv		1680		1 680,000			
	vv		Součet		1 680,000			
8	K	131451207	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně	m3	59 519,840	126,77	7 545 330,12	CS ÚRS 2022 01
	vv		D.1.01.1-101, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203, D.1.01.1-204					
	vv		Jiná zemina R5 :					
	vv		*Řez 4-4' :*					
	vv		plocha = 342,9 m2 :					
	vv		délka výkopu = 36,5 m :					
	vv		342,9*36,5		12 515,850			
	vv		Mezisoučet		12 515,850			
	vv		*Řez 5-5' :*					
	vv		plocha = 422 m2 :					
	vv		délka výkopu = 40,05 m :					
	vv		422*40,05		16 901,100			
	vv		Mezisoučet		16 901,100			
	vv		*Řez 6-6' :*					
	vv		plocha = 523,6 m2 :					
	vv		délka výkopu = 56,5 m :					
	vv		523,6*56,5		29 635,760			
	vv		Mezisoučet		29 635,760			
	vv		pasy, rýhy :					
	vv		-6,350 :					
	vv		vpředu = 0,40 m :					
	vv		87ka = 1,00 m :					
	vv		116,80*0,40*1,00		46,744			
	vv		87ka = 1,44 m :					
	vv		25,34*0,40*1,44		14,596			
	vv		-4,880 :					
	vv		vpředu = 0,40 m :					
	vv		87ka = 1,00 m :					
	vv		(39,5+5,6)*0,40*1,00		18,440			
	vv		87ka = 1,44 m :					
	vv		(11,54+49,98)*0,40*1,44		35,424			
	vv		-5,900 :					
	vv		vpředu = 0,40 m :					
	vv		87ka = 1,00 m :					
	vv		(7,39+7,39)*0,40*1,00		5,912			
	vv		-6,300 :					
	vv		vpředu = 0,40 m :					
	vv		87ka = 1,00 m :					
	vv		108,3*0,40*1,00		43,320			
	vv		-2,600 :					
	vv		vpředu = 0,40 m :					
	vv		87ka = 1,44 m :					
	vv		38,3*0,40*1,44		22,061			
	vv		-2,500 :					
	vv		vpředu = 0,40 m :					
	vv		87ka = 1,44 m :					
	vv		38,0*0,40*1,44		21,888			
	vv		87ka = 1,00 m :					
	vv		(16,8+25)*0,4*1,00		16,720			
	vv		-4,780 :					
	vv		vpředu = 0,40 m :					
	vv		87ka = 1,00 m :					
	vv		(48,7+36,61+23,88)*0,4*1,00		44,876			
	vv		-6,150 :					
	vv		vpředu = 0,40 m :					
	vv		87ka = 1,00 m :					
	vv		(26,32+18,88)*0,4*1,00		18,048			
	vv		+3,430 :					
	vv		vpředu = 0,40 m :					
	vv		87ka = 1,00 m :					
	vv		(81,85+6,44)*0,40*1,00		36,116			
	vv		+2,630 :					
	vv		vpředu = 0,40 m :					
	vv		87ka = 1,00 m :					
	vv		18,1*0,40*1,00		7,240			
	vv		+7,780 :					
	vv		vpředu = 0,40 m :					
	vv		87ka = 1,00 m :					
	vv		58,1*0,40*1,00		23,240			
	vv		Mezisoučet		354,625			
	vv		jámy :					
	vv		"181 " 4,0*3,1*2,990		37,076			
	vv		"182 " 4,0*3,1*2,990		37,076			
	vv		"181 " 2,4*2,4*(3,05-2,60)		2,592			
	vv		"182 " 2,1*2,0*(3,05-4,88)		0,714			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"483.-".1.8*2.2*(6,25-5,9)/2		1,336			
	VV		"884.-".2.25*2.25*(3,05-2,55)		2,784			
	VV		"885.-".2.2*1.8*(5,15-4,85)		1,689			
	VV		"886.-".2.7*1.8*(6,65-6,35)		1,188			
	VV		"horní šachta.-".6.8*2.5*(2,6-1,52)		26,860			
	VV		"šatby.-".2*2.2*2.0*(1,05-0,85)		1,760			
	VV		Mezisoučet		112,505			
	VV		Součet		59 519,840			
9	K	132451257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně	m3	426,532	583,98	249 086,16	CS ÚRS 2022 01
	VV		Výkop trativody					
	VV		367.7*1.45*0.8		426,532			
	VV		Součet		426,532			
10	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	59 946,372	63,39	3 800 000,52	CS ÚRS 2022 01
	VV		59519,84+426,532		59 946,372			
	VV		Součet		59 946,372			
11	K	161151114	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 8 do 12 m	m3	17 983,912	25,98	467 222,03	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle metodiky 30% :					
	VV		0,3*59946,372		17 983,912			
	VV		Součet		17 983,912			
12	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	62 809,732	36,37	2 284 389,95	CS ÚRS 2022 01
13	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	62 809,732	101,83	6 395 915,01	CS ÚRS 2022 01
	VV		59519,84+426,532		59 946,372			
	VV		vývrt z pilot					
	VV		2863,360		2 863,360			
	VV		Součet		62 809,732			
14	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	628 097,320	5,09	3 197 015,36	CS ÚRS 2022 01
	VV		62809,732*10		628 097,320			
	VV		Součet		628 097,320			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	91 786,440	17,66	1 620 948,53	CS ÚRS 2022 01
	VV		30266,6-59519,84		91 786,440			
	VV		Součet		91 786,440			
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	209 167,930	95,60	19 996 454,11	CS ÚRS 2022 01
	VV		(30266,6+62809,732)*2,2 "Přepočtené koeficientem množství"		209 167,930			
	VV		Součet		209 167,930			
17	K	181914112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 se zhutněním ručně	m2	8 150,000	21,82	177 833,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1-101, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203, D.1.01.1-204					
	VV		spodní část :					
	VV		R5 :					
	VV		8150		8 150,000			
	VV		Součet		8 150,000			
18	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	19,430	69,62	1 352,72	CS ÚRS 2022 01
	VV		DODYPÁNÍ SVAHŮ, VYHOP PRO SCHODY					
	VV		19.43		19,430			
	VV		Součet		19,430			
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23 878,145	64,42	1 538 230,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		Zásyp					
	VV		23473+"výplň.stracerák"*405.145		23 878,145			
	VV		Součet		23 878,145			
1210	K	174151102	Zásypy v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	3 433,920	82,09	281 890,49	CS ÚRS 2025 01
	VV		Hutněný zásyp instalačních kanálů					
	VV		6,75*3,33		2,228			
	VV		17,38*0,53		9,211			
	VV		95,53*0,87		81,371			
	VV		(1801,65-22,21)*1,07		1 951,530			
	VV		0,45*1,12		0,504			
	VV		964,93*1,32		1 273,708			
	VV		63,21*1,67		105,561			
	VV		5,33*1,84		9,807			
	VV		Součet		3 433,930			
20	*M*	*58344171*	*Štěrkodrť frakce 0/32*	*t*	*54 618,666*	*303,42*	*16 572 395,64*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		23878,145*1,8*1,1*1,01		47 751,514			
	VV		Mezisoučet		47 751,514			
	VV		Hutněný zásyp instalačních kanálů					
	VV		6,75*3,33*1,8*1,1*1,01		4,455			
	VV		17,38*0,53*1,8*1,1*1,01		18,421			
	VV		95,53*0,87*1,8*1,1*1,01		162,726			
	VV		(1801,65-22,21)*1,07*1,8*1,1*1,01		3 902,670			
	VV		0,45*1,12*1,8*1,1*1,01		1,008			
	VV		964,93*1,32*1,8*1,1*1,01		2 547,160			
	VV		63,21*1,67*1,8*1,1*1,01		211,100			
	VV		5,33*1,84*1,8*1,1*1,01		19,612			
	VV		Mezisoučet		6 867,152			
	VV		Součet		54 618,666			
21	K	151201102	Zřízení záložního pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	42,458	220,29	9 353,07	CS ÚRS 2022 01
	VV		Čtl					
	VV		14,2*2,99		42,458			
	VV		Součet		42,458			
22	K	151201112	Odstranění záložního pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	42,458	58,19	2 470,63	CS ÚRS 2022 01
23	K	151201103	Zřízení záložního pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	78,300	360,57	28 232,63	CS ÚRS 2022 01
	VV		Čtl					
	VV		13,2*5,9		78,300			
	VV		Součet		78,300			
24	K	151201113	Odstranění záložního pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	78,300	121,58	9 519,71	CS ÚRS 2022 01
D		15	Roubení				7 986 415,46	
25	K	1518283032XAC	D+M: Záporové pažení, IPE 270 - 300 pažiny dř hrdiny,kotvy tyčovéukapnutí,injektáž, kompletní dodávka	m2	1 100,650	7 256,09	7 986 415,46	Vlastní
	VV		SO 01 Pažení, pilotové stěny :					
	VV		SPECIFIKACE VÝDŘEVY SO 01-04 :					
	VV		"L1-L2-L3-L4 " 140		140,000			
	VV		"L5-L6 " 45		45,000			
	VV		"L7-L8-L9-L10-L11-L12-L13- V1 :" 276		276,000			
	VV		"L14-L18-L23 :" 409		409,000			
	VV		"L24-L26 :" 26,65		26,650			
	VV		"L28-L29 :" 100		100,000			
	VV		"SO1+SO2"104		104,000			
	VV		Součet		1 100,650			
D		2	Zakládání				65 923 912,98	
26	K	2733226X1	Základové desky ze ZB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC3 XD1 XA1, vodostavební, vč. dodávky	m3	3 390,274	5 723,23	19 403 317,87	Vlastní
	VV		D.1.01.1-102, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203, D.1.01.1-204					
	VV		"Čelo prahu 152178/770 "44,73*0,45		20,129			
	VV		"Čelo prahu 162203/470 "1005,84*0,55		551,012			
	VV		"Čelo prahu 163244586 "93,24*0,7		65,268			
	VV		"Čelo prahu 163246484 "6,76*1,25		8,450			
	VV		"Čelo prahu 161220133 "3,3*0,3		0,990			
	VV		"Čelo prahu 161234172 "12,04*0,48		5,779			
	VV		"Čelo prahu 161234180 "3,92*0,55		2,156			
	VV		"Čelo prahu 161234188 "7,26*2,48		3,468			
	VV		"Čelo prahu 161283451 "311,31*0,45		140,090			
	VV		"Čelo prahu 162203160 "1285,87*0,55		707,229			
	VV		"Čelo prahu 162208972 "108,84*0,55		59,862			
	VV		"Čelo prahu 162211602 "117,05*0,55		64,378			
	VV		"Čelo prahu 162223374 "19,89*0,3		5,967			
	VV		"Čelo prahu 162402309 "42,26*0,4		26,904			
	VV		"Čelo prahu 162573496 "16,21*0,3		4,863			
	VV		"Čelo prahu 162752702 "18,69*0,3		5,607			
	VV		"Čelo prahu 162784266 "8,01*0,3		2,403			
	VV		"Čelo prahu 163021623 "0,93*0,45		0,293			
	VV		"Čelo prahu 163028518 "1,2*0,6		0,864			
	VV		"Čelo prahu 163030009 "5,59*1,45		1,440			
	VV		"Čelo prahu 181953239 "49,91*0,44		21,960			
	VV		"Čelo prahu 182011403 "532,79*1,2		106,558			
	VV		"Čelo prahu 182022759 "21,1*0,55		11,605			
	VV		"Čelo prahu 182023314 "4*0,8		3,200			
	VV		"Čelo prahu 182036092 "39,89*0,8		30,524			
	VV		"Čelo prahu 182213875 "3,3*0,25		1,448			
	VV		"Čelo prahu 182216685 "23,25*0,25		5,813			
	VV		"Čelo prahu 182222382 "21,45*0,25		5,363			
	VV		"Čelo prahu 182236735 "1693,44*0,55		909,192			
	VV		"Čelo prahu 182237838 "2,11*0,35		0,739			
	VV		"Čelo prahu 182238756 "9,2*0,35		3,220			
	VV		"Čelo prahu 182366272 "0,6*0,55		0,330			
	VV		"Čelo prahu 182558621 "4,66*0,25		1,165			
	VV		"Čelo prahu 182576072 "4,59*0,25		1,148			
	VV		"Čelo prahu 182597407 "4*0,8		3,200			
	VV		"Čelo prahu 182752829 "12,83*0,3		3,849			
	VV		"Čelo prahu 182753472 "8,92*0,3		2,676			
	VV		"Čelo prahu 182754451 "0,44*0,8		0,352			
	VV		"Čelo prahu 182764861 "6,46*0,2		1,292			
	VV		"Čelo prahu 182764440 "14,74*0,22		3,243			
	VV		"Čelo prahu 182764765 "6,42*0,3		1,926			
	VV		"Čelo prahu 183268587 "0,83*0,35		0,291			
	VV		"Čelo prahu 183268251 "0,44*0,3		0,132			
	VV		"Čelo prahu 183368574 "2,43*1,2		2,916			
	VV		"Čelo prahu 183503859 "174,89*0,35		61,212			
	VV		"Čelo prahu 183244222 "26,92*0,55		14,751			
	VV		"Čelo prahu 183244758 "308,33*0,3		92,499			
	VV		"Čelo prahu 183245380 "82,91*0,4		25,164			
	VV		"Čelo prahu 183245597 "51,47*0,4		20,588			
	VV		"Čelo prahu 183747070 "11,83*0,44		5,205			
	VV		"Čelo prahu 183747994 "9,86*0,5		4,930			
	VV		"Čelo prahu 183748000 "8,85*0,5		4,425			
	VV		"Čelo prahu 183748161 "31,88*0,44		14,027			
	VV		"Čelo prahu 183254428 "22,97*0,4		9,188			
	VV		"Čelo prahu 183258617 "63,88*0,55		35,134			
	VV		"Čelo prahu 151577354 "276,88*0,4		110,752			
	VV		"Čelo prahu 182751025 "1,05"1,35		1,418			
	VV		"Čelo prahu 182751508 "1,05"1,61		1,691			
	VV		"Čelo prahu 183462574 "25,62*0,35		8,967			
	VV		"Čelo prahu 183263155 "4,72*0,35		1,656			
	VV		"Čelo prahu 183438264 "33,23*0,35		11,638			
	VV		"Čelo prahu 183852120 "6,38*0,2		1,276			
	VV		"Čelo prahu 183264771 "12,54*0,2		2,508			
	VV		Mezisoučet		3 245,974			
	VV		Obložení opěrné stěny					
	VV		zákrytová deska na horní části obložení :					
	VV		délka = 26,54+26,04+53,53+31,82+10,2 = 148,13 m :					
	VV		plocha v řezu = 0,46 m2 :					
	VV		148,13*0,46		68,140			
	VV		Mezisoučet		68,140			
	VV		"Čelo prahu 183248368" 0,45		0,450			
	VV		"Čelo prahu 183250111" 1,79		1,790			
	VV		"Čelo prahu 183265039" 1,17		1,170			
	VV		"Čelo prahu 183554273" 0,14		0,140			
	VV		"Čelo prahu 183554468" 0,61		0,610			
	VV		"Čelo prahu 183837172" 18,02		18,020			
	VV		"Čelo prahu 183838342" 0,64		0,640			
	VV		"Čelo prahu 183839370" 26,17		26,170			
	VV		"Čelo prahu 183839458" 3,34		3,340			
	VV		"Čelo prahu 183858017" 3,93		3,930			
	VV		"Čelo prahu 183268537" 4,48		4,480			
	VV		"Čelo prahu 183833494" 5,21		5,210			
	VV		"Čelo prahu 183693468" 10,21		10,210			
	VV		Mezisoučet		76,160			
	VV		Součet		3 390,274			
27	K	273311126	Základové desky z betonu prostého C 20/25	m3	309,913	4 218,13	1 307 253,32	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1-102, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203, D.1.01.1-204					
	VV		Skladba S11					
	VV		ochranná vrstva					
	VV		"plocha".65*3,04		3,800			
	VV		Mezisoučet		3,800			
	VV		D.1.01.1-102, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203, D.1.01.1-204					
	VV		"Podkladní beton spodní stavby - ochranná vrstva"					
	VV		((117,05+.266,1+5,76+9,8+44,73+995,75+86,31+8,61+1245, 86+45,23+104,43+19,5+15,31+20,7+7,11+1688,33+5,96+64, 62+.31,54+21,84+14,95+39,44+306,32*0,1)*1,1		286,893			
	VV		((60,96+60,07+228,43)*0,05)*1,1		19,230			
	VV		Mezisoučet		306,113			
	VV		Součet		309,913			
1211	K	273321211	Základové desky ze ZB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1 256,437	3 965,78	4 982 752,73	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-102, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203, D.1.01.1-204					
	VV		("Podkladní beton na zásypu instalačního prostoru" 6,75*0,05+(65,09+1122,3+882,07+31,76+96,45+968,53+15, 56)*0,15)*1,1		492,344			
	VV		Mezisoučet		492,344			
	VV		"Podkladní beton spodní stavby"					
	VV		((117,05+.266,1+5,76+9,8+44,73+995,75+86,31+8,61+1245, 86+45,23+104,43+19,5+15,31+20,7+7,11+1688,33+5,96+64, 62+.31,54+21,84+14,95+39,44+306,32*0,1)*1,1		573,786			
	VV		((60,96+60,07+228,43)*0,1)*1,1		38,441			
	VV		"46,8 "x pilot"		46,800			
	VV		Mezisoučet		565,427			
	VV		"Podkladní beton spodní stavby"					
	VV		((3,92+3,92)*0,3)*1,1		2,587			
	VV		((186,88*0,35)*1,1		71,949			
	VV		Mezisoučet		74,536			
	VV		"Spádový beton na zemině v kontrolním prostoru"					
	VV		(54,46*0,15)*1,1		8,991			
	VV		Mezisoučet		8,991			
	VV		"Podkladní beton spodní stavby"					
	VV		(109,2*0,1)*1,1		12,012			
	VV		Mezisoučet		12,012			
	VV		"Zesílení desky 250x500mm" (48,85)*1,1		53,735			
	VV		"Zesílení desky 250x250mm" (7,14)*1,1		7,854			
	VV		"Zesílení desky 250x200mm" (24,66)*1,1		27,126			
	VV		Mezisoučet		88,715			
	VV		Rozšíření podkladního betonu pro přípravky					
	VV		"Přípravka 1 - Základy" (90,45*2,2*0,15*1,1		6,285			
	VV		"Přípravka 2 - VP" 126,45*0,2*0,15*1,1		4,271			
	VV		"Přípravka 3 - Základy" 36,8*0,2*0,15*1,1		1,214			
	VV		"Přípravka 4 - ZNP" 38,12*0,2*0,15*1,1		1,258			
	VV		"Přípravka 5 - VeP" 41,92*0,2*0,15*1,1		1,384			
	VV		Mezisoučet		14,412			
	VV		Součet		1 256,437			
1260	K	273321511	Základové desky ze ZB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	46,800	4 451,08	208 310,54	CS ÚRS 2025 01
	VV		Poznámka 1: Konstrukce spodní stavby					
	VV		u pilíry					
	VV		(2*2*3,1)*117		46,800			
	VV		Součet		46,800			
1211	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	56,448	35 180,42	1 985 864,35	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-102, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203, D.1.01.1-204					
	VV		"Podkladní beton na zásypu instalačního prostoru" 6,75*3,05+(65,09+1122,3+882,07+31,76+96,45+968,53+15, 56)*32,39/6000*1,1		18,043			
	VV		Mezisoučet		18,043			
	VV		"Podkladní beton spodní stavby"					
	VV		((117,05+.266,1+5,76+9,8+44,73+995,75+86,31+8,61+1245,8 6+45,23+104,43+19,5+15,31+20,7+7,11+1688,33+5,96+64,6 2+31,54+21,84+14,95+39,44+306,32*0,1)*32,39/6000*1,1		29,156			
	VV		((60,96+60,07+228,43)*32,39/6000*1,1		3,694			
	VV		Mezisoučet		33,050			
	VV		"Podkladní beton spodní stavby"					
	VV		(3,92+3,92)*32,39/6000*1,1		0,047			
	VV		(186,88*32,39/6000*1,1		1,110			
	VV		Mezisoučet		1,157			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"základový beton na zemině v kontrolním prostoru"					
VV			54,46*32,39/6000"1,1		0,324			
VV			Mezisoučet		0,324			
VV			"Podkladní beton spodní stavby"					
VV			109,2*32,39/6000"1,1		0,648			
VV			Mezisoučet		0,648			
VV			"Železniční desky 250x200mm" 1,954		1,954			
VV			"Železniční desky 250x200mm" 0,286		0,286			
VV			"Železniční desky 250x200mm" 0,986		0,986			
VV			Mezisoučet		3,226			
VV			Součet		56,448			
28	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1 576,137	628,23	990 176,55 ČS ÚRS 2022 01	
VV			D.1.01.2					
VV			"Číslo prvku 152176770 "38,2*0,45		17,190			
VV			"Číslo prvku 162201470 "75,6*0,55		41,580			
VV			"Číslo prvku 163246586 "4616,7		28,000			
VV			"Číslo prvku 163246844 "14,4*1,25		18,000			
VV			"Číslo prvku 161226133 "29,76*0,3		8,928			
VV			"Číslo prvku 161234172 "13*0,48		6,240			
VV			"Číslo prvku 161234180 "29,76*0,55		16,368			
VV			"Číslo prvku 161234198 "10,42*0,48		5,002			
VV			"Číslo prvku 161265451 "125*0,45		56,250			
VV			"Číslo prvku 162201661 "314*0,55		172,700			
VV			"Číslo prvku 162208372 "39,5*0,55		21,725			
VV			"Číslo prvku 162211665 "116,4*0,55		60,720			
VV			"Číslo prvku 162223374 "17,7*0,3		5,310			
VV			"Číslo prvku 162402269 "53,8*0,4		21,520			
VV			"Číslo prvku 162756496 "17,7*0,3		5,310			
VV			"Číslo prvku 162757922 "17,7*0,3		5,310			
VV			"Číslo prvku 162764256 "10,42*0,3		3,126			
VV			"Číslo prvku 162821923 "5,6*0,45		1,620			
VV			"Číslo prvku 162265518 "4,6*0,4		1,840			
VV			"Číslo prvku 163283009 "4*1,455		5,820			
VV			"Číslo prvku 161993339 "58,4*0,44		26,136			
VV			"Číslo prvku 162011403 "93,12*0,2		18,624			
VV			"Číslo prvku 162003759 "38,84*0,55		14,762			
VV			"Číslo prvku 162027314 "8*0,8		6,400			
VV			"Číslo prvku 162268052 "161,4*0,8		81,120			
VV			"Číslo prvku 162213676 "9,9*0,25		2,475			
VV			"Číslo prvku 162210685 "20,5*0,25		5,125			
VV			"Číslo prvku 162223382 "21*0,25		5,250			
VV			"Číslo prvku 162236731 "252,6*0,55		138,930			
VV			"Číslo prvku 162237838 "6,8*0,35		2,380			
VV			"Číslo prvku 162238756 "33,65*0,35		10,728			
VV			"Číslo prvku 162266272 "3,2*0,55		1,760			
VV			"Číslo prvku 162756256 "5,98*0,25		2,415			
VV			"Číslo prvku 162576072 "11,2*0,25		2,800			
VV			"Číslo prvku 162597407 "8*0,8		6,400			
VV			"Číslo prvku 162758829 "21,2*0,3		6,360			
VV			"Číslo prvku 162759472 "20*0,3		6,000			
VV			"Číslo prvku 162754451 "2,88*0,8		2,304			
VV			"Číslo prvku 162759175 "0*0,8		0,000			
VV			"Číslo prvku 162759486 "9*0,2		1,800			
VV			"Číslo prvku 162764150 "0*0,8		0,000			
VV			"Číslo prvku 162764440 "15,68*0,22		3,450			
VV			"Číslo prvku 162764765 "9,94*0,3		2,892			
VV			"Číslo prvku 163283587 "3,66*0,35		1,281			
VV			"Číslo prvku 163262251 "2,88*0,3		0,864			
VV			"Číslo prvku 163268574 "6,08*1,2		7,296			
VV			"Číslo prvku 163263859 "92,78*0,35		32,473			
VV			"Číslo prvku 162244222 "23,2*0,55		12,760			
VV			"Číslo prvku 162244758 "58,8*0,3		26,640			
VV			"Číslo prvku 162245380 "30,4*0,4		12,160			
VV			"Číslo prvku 162245537 "33,4*0,4		13,360			
VV			"Číslo prvku 162747070 "24,6*0,44		10,824			
VV			"Číslo prvku 162747884 "21,4*0,5		10,700			
VV			"Číslo prvku 162748000 "21,7*0,5		10,850			
VV			"Číslo prvku 162748161 "54,44*0,44		15,154			
VV			"Číslo prvku 163254428 "26,52*0,4		10,608			
VV			"Číslo prvku 163256517 "58,78*0,55		21,539			
VV			"Číslo prvku 151577354 "108,2*0,4		43,280			
VV			"Číslo prvku 162751025 "5,2*1,35		7,020			
VV			"Číslo prvku 162755108 "5,2*1,61		8,372			
VV			"Číslo prvku 162645274 "29,432*0,35		10,301			
VV			"Číslo prvku 163261155 "8,7*0,35		3,045			
VV			"Číslo prvku 163432804 "33,22*0,35		11,631			
VV			"Číslo prvku 162852120 "21,84*0,2		4,368			
VV			"Číslo prvku 162854771 "41,3*0,2		8,260			
VV			Mezisoučet		1 133,246			
VV			Skladba S11					
VV			ocharová vrstva					
VV			(2*0,8+54,5)*0,1		6,810			
VV			Mezisoučet		6,810			
VV			železobetonová deska na horní části obložení :					
VV			délka = 26,54+26,04+33,53+31,82+10,2 = 148,13 m :					
VV			148,13*(0,35+3,53+0,24)		143,686			
VV			Mezisoučet		143,686			
VV			"Železniční podkladníhio betonu 250x300mm"0,2397		0,240			
VV			"Železniční podkladníhio betonu 250x300mm"0,564		0,564			
VV			"Železniční podkladníhio betonu 250x300mm"0,69		0,690			
VV			"Železniční podkladníhio betonu 250x300mm"1,05		1,050			
VV			"Železniční podkladníhio betonu 250x300mm"3,667		5,667			
VV			"Železniční podkladníhio betonu 250x300mm"11,826		11,826			
VV			"Železniční podkladníhio betonu 250x300mm"15,846		15,846			
VV			"Železniční podkladníhio betonu 250x300mm"18,27		18,270			
VV			"Železniční podkladníhio betonu 250x300mm"33,03		33,030			
VV			"Železniční podkladníhio betonu 250x300mm"39,579		39,579			
VV			"Železniční podkladníhio betonu 250x300mm"64,5333		64,533			
VV			"Železniční podkladníhio betonu 250x250mm"1,05		1,050			
VV			"Železniční podkladníhio betonu 250x250mm"1,05		1,050			
VV			"Železniční podkladníhio betonu 250x 400mm"2,42		2,420			
VV			"Železniční podkladníhio betonu 250x 400mm"2,68		2,680			
VV			"Železniční podkladníhio betonu 250x 400mm"5,324		5,324			
VV			"Železniční podkladníhio betonu 250x 400mm"11,824		11,824			
VV			"Železniční podkladníhio betonu 250x 400mm"13,48		13,480			
VV			"Železniční podkladníhio betonu 250x 400mm"17,836		17,836			
VV			"Železniční podkladníhio betonu 250x 400mm"21,58		21,580			
VV			"Železniční podkladníhio betonu 250x 400mm"23,876		23,876			
VV			Mezisoučet		260,395			
VV			Součet		1 576,137			
29	K	2733521X1	Bednění základových desek - příplatek za zaoblení	m2	3,340	226,16	755,37 Vlastní	
VV			"K_ds_zb_260_pp_vé" 0,2*((16,7))		3,340			
VV			Součet		3,340			
30	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1 576,137	125,64	198 025,85 ČS ÚRS 2022 01	
31	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	514,707	34 432,02	17 722 401,72 ČS ÚRS 2022 01	
VV			D.1.01.2					
VV			"Číslo prvku 152176770 "44,73*0,45*0,155		3,120			
VV			"Číslo prvku 162201470 "1001,84*0,55*0,155		85,407			
VV			"Číslo prvku 163246586 "6124*0,7*0,155		10,117			
VV			"Číslo prvku 163246844 "6,76*1,25*0,155		1,310			
VV			"Číslo prvku 161226133 "3,3*0,3*0,155		0,153			
VV			"Číslo prvku 161234172 "12,04*0,48*0,155		0,896			
VV			"Číslo prvku 161234180 "3,36*0,55*0,155		0,334			
VV			"Číslo prvku 161234198 "7,29*0,48*0,155		0,542			
VV			"Číslo prvku 161265451 "911,31*0,45*0,155		21,714			
VV			"Číslo prvku 162201661 "1285,87*0,55*0,155		109,630			
VV			"Číslo prvku 162208372 "108,84*0,55*0,155		9,279			
VV			"Číslo prvku 162211665 "117,05*0,55*0,155		9,979			
VV			"Číslo prvku 162223374 "19,89*0,3*0,155		0,925			
VV			"Číslo prvku 162402269 "67,26*0,4*0,155		4,170			
VV			"Číslo prvku 162756496 "16,21*0,3*0,155		0,754			
VV			"Číslo prvku 162757922 "18,69*0,3*0,155		0,869			
VV			"Číslo prvku 162764256 "8,01*0,3*0,155		0,372			
VV			"Číslo prvku 162821923 "5,65*0,45*0,155		0,045			
VV			"Číslo prvku 162265518 "1,21*0,4*0,155		0,075			
VV			"Číslo prvku 163283009 "0,99*1,455*0,155		0,223			
VV			"Číslo prvku 161993339 "49,91*0,44*0,155		3,404			
VV			"Číslo prvku 162011403 "532,79*0,2*0,155		16,516			
VV			"Číslo prvku 162003759 "31,1*0,55*0,155		1,799			
VV			"Číslo prvku 162027314 "40*0,8*0,155		0,496			
VV			"Číslo prvku 162268052 "38,28*0,8*0,155		4,747			
VV			"Číslo prvku 162213676 "5,75*0,25*0,155		0,224			
VV			"Číslo prvku 162210685 "23,25*0,25*0,155		0,901			
VV			"Číslo prvku 162223382 "21,45*0,25*0,155		0,831			
VV			"Číslo prvku 162236731 "1689,44*0,55*0,155		144,025			
VV			"Číslo prvku 162237838 "2,11*0,35*0,155		0,114			
VV			"Číslo prvku 162238756 "8,2*0,35*0,155		0,499			
VV			"Číslo prvku 162266272 "0,6*0,55*0,155		0,051			
VV			"Číslo prvku 162256821 "4,98*0,25*0,13		0,151			
VV			"Číslo prvku 162576072 "4,59*0,25*0,13		0,149			
VV			"Číslo prvku 162597407 "8*0,8*0,155		0,496			
VV			"Číslo prvku 162758829 "12,83*0,3*0,155		0,597			
VV			"Číslo prvku 162759472 "8,92*0,3*0,155		0,415			
VV			"Číslo prvku 162754451 "0,44*0,8*0,155		0,055			
VV			"Číslo prvku 162759175 "0*0,8*0,155					
VV			"Číslo prvku 162759486 "6,46*0,2*0,155		0,200			
VV			"Číslo prvku 162764150 "0*0,8*0,155					
VV			"Číslo prvku 162764440 "14,74*0,22*0,155		0,503			
VV			"Číslo prvku 162764765 "6,42*0,3*0,155		0,299			
VV			"Číslo prvku 163283587 "5,83*0,35*0,14		0,041			
VV			"Číslo prvku 163262251 "5,44*0,3*0,14		0,018			
VV			"Číslo prvku 163268574 "2,42*1,2*0,13		0,379			
VV			"Číslo prvku 163263859 "174,89*0,35*0		0,000			
VV			"Číslo prvku 162244222 "26,82*0,55*0,155		2,286			
VV			"Číslo prvku 162244758 "358,33*0,3*0,155		14,337			
VV			"Číslo prvku 162245380 "62,91*0,4*0,155		3,900			
VV			"Číslo prvku 162245537 "51,47*0,4*0,155		3,191			
VV			"Číslo prvku 162747070 "11,83*0,44*0,155		0,807			
VV			"Číslo prvku 162747884 "5,98*0,5*0,155		0,749			
VV			"Číslo prvku 162748000 "5,85*0,5*0,155		0,686			
VV			"Číslo prvku 162748161 "31,88*0,44*0,155		2,174			
VV			"Číslo prvku 163254428 "22,97*0,4*0,155		1,424			
VV			"Číslo prvku 163256517 "53,88*0,55*0,155		5,446			
VV			"Číslo prvku 151577354 "276,98*0,4*0,155		17,167			
VV			"Číslo prvku 162751025 "1,05*1,35*0,13		0,184			
VV			"Číslo prvku 162755108 "1,05*1,61*0,13		0,220			
VV			"Číslo prvku 162645274 "25,62*0,35*0,13		1,166			
VV			"Číslo prvku 163261155 "4,72*0,35*0,12		0,199			
VV			"Číslo prvku 163432804 "33,22*0,35*0,13		1,513			
VV			"Číslo prvku 162852120 "6,38*0,2*0,12		0,153			
VV			"Číslo prvku 162854771 "12,54*0,2*0,12		0,301			
VV			Mezisoučet		492,717			
VV			68,14*150/1000		10,562			
VV			Mezisoučet		10,562			
VV			"Číslo prvku 163246366" 0,45*150/1000		0,068			
VV			"Číslo prvku 163250111" 1,79*150/1000		0,269			
VV			"Číslo prvku 163260039" 1,17*150/1000		0,176			
VV			"Číslo prvku 163554273" 0,14*150/1000		0,021			
VV			"Číslo prvku 163554468" 0,61*150/1000		0,092			
VV			"Číslo prvku 163637172" 18,02*150/1000		2,703			
VV			"Číslo prvku 163638342" 0,64*150/1000		0,096			
VV			"Číslo prvku 163639975" 26,17*150/1000		3,926			
VV			"Číslo prvku 163645459" 3,34*150/1000		0,501			
VV			"Číslo prvku 163658017" 3,93*150/1000		0,590			
VV			"Číslo prvku 163265537" 4,48*150/1000		0,672			
VV			"Číslo prvku 162853494" 5,21*150/1000		0,782			
VV			"Číslo prvku 162693468" 10,21*150/1000		1,532			
VV			Mezisoučet		11,428			
VV			Součet		514,707			
32	K	2733618X1	Příplatek za provádění výztuže, vč. materiálu, kompletně za 1PP	kpl	1,000	53 773,91	53 773,91 Vlastní	
33	K	274322BX1	Základové pasy ze zdr se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC3 XD1 XA1, vodostavební, vč. výztuže	m3	303,420	5 723,23	1 736 542,45 Vlastní	
VV			D.1.01.2					
VV			"Číslo prvku 162012106" 19,35*0,6*2		9,288			
VV			"Číslo prvku 162674207" 48*0,6*2		23,040			
VV			"Číslo prvku 162674339" 26*0,6*2		12,480			
VV			"Číslo prvku 162674448" 25,85*0,6*2		12,408			
VV			"Číslo prvku 162674508" 31,4*0,6*2		15,072			
VV			"Číslo prvku 162246876" 6,28*0,6*0,5		2,826			
VV			"Číslo prvku 162247074" 9,02*0,6*2		10,824			
VV			"Číslo prvku 162633043" 10,54*1,05*2		22,134			
VV			"Číslo prvku 162633636" 6,28*1,05*2		13,188			
VV			"Číslo prvku 162639372" 6,35*1,05*2		13,335			
VV			"Číslo prvku 163326606" 2,57*1,05*2		5,397			
VV			"Číslo prvku 163320514" 1,4*1,05*2		2,940			
VV			"Číslo prvku 163327061" 4,3*1,05*2		9,030			
VV			"Číslo prvku 163131687" 7,03*1,05*2		14,763			
VV			"Číslo prvku 163213245" 14,82*0,9*2		26,676			
VV			"Číslo prvku 163213304" 4,3*0,9*2		7,740			
VV			"Číslo prvku 163215361" 1,1*1,05*2		2,310			
VV			"Číslo prvku 163257198" 69,419*0,8*2		83,303			
VV			"Číslo prvku 162773976" 2,25*0,4*2		1,800			
VV			"Číslo prvku 162780354" 2,25*0,4*2		1,800			
VV			"Číslo prvku 162826980" 9,7*1,05*2		20,370			
VV			"Číslo prvku 162634426" 21,05*1,05*2		44,205			
VV			"Číslo prvku 162632532" 6,8*1,05*2		14,280			
VV			"Číslo prvku 163203739" 2,4*1,05*2		5,040			
VV			"Číslo prvku 163207568" 1,3*1,05*2		2,730			
VV			"Číslo prvku 163261306" 2,2*0,35*2		1,540			
VV			"Číslo prvku 163267992" 61,6*1,05*2		129,360			
VV			Mezisoučet		623,397			
VV			Obložení opěrné stěny					
VV			jednostranné bednění dle řezu :					
VV			délka = 26,54+26,04+33,53+31,82+10,2 = 148,13 m :					
VV			šířka = 0,50 m :					
VV			výška = 0,85 m :					
VV			148,13*0,85		125,911			
VV			Mezisoučet		125,911			
VV			Součet		749,308			
35	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	749,308	125,64	94 143,06 ČS ÚRS 2022 01	
36	K	274352241	Zřízení bednění základových pasů kruhového r přes 4 m	m2	30,624	728,74	22 316,93 ČS ÚRS 2022 01	
VV			D.1.01.2					
VV			"K_ds_zb_800_vd_ve" 0,8*38,28		30,624			
VV			Součet		30,624			
37	K	274352242	Odstranění bednění základových pasů kruhového r přes 4 m	m2	30,624	125,64	3 847,60 ČS ÚRS 2022 01	
38	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	45,493	34 432,02	1 566 415,89 ČS ÚRS 2022 01	
VV			D.1.01.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Číslo prvku 162012106" 19,2870,875,810,155		1,440			
VV			"Číslo prvku 162674200" 48*0,810,810,155		3,571			
VV			"Číslo prvku 162674329" 26*0,810,810,155		1,924			
VV			"Číslo prvku 162674446" 25,870,810,810,155		1,923			
VV			"Číslo prvku 162674536" 3*4,810,810,810,155		2,336			
VV			"Číslo prvku 162684578" 8,287*0,810,810,155		0,615			
VV			"Číslo prvku 162247074" 9,02*0,810,810,155		0,671			
VV			"Číslo prvku 162683547" 19,541*1,05*0,810,12		1,082			
VV			"Číslo prvku 162630636" 6,28*1,05*0,810,12		0,633			
VV			"Číslo prvku 162683972" 6,35*1,05*0,810,12		0,640			
VV			"Číslo prvku 162326508" 2,5*1,05*0,810,12		0,259			
VV			"Číslo prvku 162326514" 1,4*1,05*0,810,12		0,141			
VV			"Číslo prvku 162207661" 4*1,05*0,810,12		0,403			
VV			"Číslo prvku 162631687" 7,05*1,05*0,810,12		0,709			
VV			"Číslo prvku 162312456" 14,02*0,9*0,810,12		1,280			
VV			"Číslo prvku 162312504" 4,215*0,810,810,12		0,372			
VV			"Číslo prvku 162213301" 1,1*1,05*0,810,12		0,111			
VV			"Číslo prvku 162262198" 8,94*0,810,810,155		5,166			
VV			"Číslo prvku 162773976" 0,25*0,4*0,810,13		0,894			
VV			"Číslo prvku 162783354" 0,25*1,04*0,810,13		0,094			
VV			"Číslo prvku 162683695" 0,71*1,05*0,810,12		0,978			
VV			"Číslo prvku 162633426" 21,051*1,05*0,810,12		2,122			
VV			"Číslo prvku 162632520" 6,8*1,05*0,810,12		0,685			
VV			"Číslo prvku 162207379" 2,4*1,05*0,810,12		0,242			
VV			"Číslo prvku 162207568" 1,3*1,05*0,810,12		0,131			
VV			"Číslo prvku 162261306" 2,2*0,35*0,810,12		0,074			
VV			"Číslo prvku 162267992" 61,6*1,05*0,810,155		8,020			
VV			Mezisoučet		35,726			
VV			Obložení opěrné stěny					
VV			SO35 - obložení stěn :					
VV			Základová pasy :					
VV			délka = 26,54+26,04+53,53+31,82+10,2 = 148,13 m :					
VV			šířka = 0,50 m :					
VV			výška = 0,85 m :					
VV			148,13*0,50*0,85*0,155		9,758			
VV			Mezisoučet		9,758			
VV			Součet		45,493			
39	K	2753226X1	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC3 XD1 XA1, vč. dodávky	m3	77,700	5 723,23	444 694,97	Vlastní
VV			D.1.01.2					
VV			"hlavice_komicka_kraj" 0,47		0,470			
VV			"hlavice_komicka_kraj" 2,04		2,040			
VV			"hlavice_komicka_kraj.13" 0,45		0,450			
VV			"hlavice_komicka_kraj.14" 0,58		0,580			
VV			"hlavice_komicka_kraj.7" 2,1		2,100			
VV			Mezisoučet		5,640			
VV			ZAKLAD PRO JEŘÁBY					
VV			"J1" 4*4*1,25		20,000			
VV			"J2" 4*4*1,6		25,600			
VV			"J4" 4,2*4,2*1,5		26,460			
VV			Mezisoučet		72,060			
VV			Součet		77,700			
40	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	70,800	628,23	44 478,68	ČS ÚRS 2022 01
VV			D.1.01.3.01					
VV			ZAKLAD PRO JEŘÁBY					
VV			"J1" 4*4*1,25		20,000			
VV			"J2" 4*4*1,6		25,600			
VV			"J4" 4*4,2*1,5		25,200			
VV			Součet		70,800			
41	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	70,800	125,64	8 895,31	ČS ÚRS 2022 01
42	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	9,882	34 432,02	340 257,22	ČS ÚRS 2022 01
VV			D.1.01.2					
VV			5,64*155*1000		0,874			
VV			Základ pod jeřáb					
VV			9,0075		9,008			
VV			Součet		9,882			
128	K	279113142	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	1 014,494	2 561,40	2 598 524,93	ČS ÚRS 2025 01
VV			Přístřešky					
VV			"Přístřešek 1 - Základy" 190,45*1,77		337,097			
VV			"Přístřešek 2 - VPP" 129,43*2,68		346,872			
VV			"Přístřešek 3 - Základy" 39,81*1,77		65,136			
VV			"Přístřešek 4 - ZNP" 38,12*5,18		197,462			
VV			"Přístřešek 5 - INP" 41,93*1,62		67,927			
VV			Součet		1 014,494			
43	K	2793213X8	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XC3 XD1, vč. dodávky	m3	155,759	5 599,91	872 236,38	Vlastní
VV			D.1.01.2					
VV			"Číslo prvku 153395534" 0,2*38,48		7,696			
VV			"Číslo prvku 153396528" 0,25*10,07		3,268			
VV			"Číslo prvku 153396533" 0,25*11,42		2,855			
VV			"Číslo prvku 153396531" 0,25*10,74		2,685			
VV			"Číslo prvku 153396535" 0,25*12,63		3,158			
VV			"Číslo prvku 153396449" 0,25*11,46		2,865			
VV			"Číslo prvku 153396450" 0,25*8,54		2,135			
VV			"Číslo prvku 153396832" 0,25*4,48		1,120			
VV			"Číslo prvku 153396857" 0,25*19,52		4,880			
VV			"Číslo prvku 153396507" 0,25*26,43		6,608			
VV			"Číslo prvku 153396008" 0,25*18,62		4,655			
VV			"Číslo prvku 153396009" 0,25*7		1,750			
VV			"Číslo prvku 153541303" 0,25*34,71		8,678			
VV			"Číslo prvku 159857948" 0,25*3,9		0,975			
VV			"Číslo prvku 159857949" 0,25*3,9		0,975			
VV			"Číslo prvku 159678585" 0,25*4,64		1,160			
VV			"Číslo prvku 160680591" 0,25*15,85		3,963			
VV			"Číslo prvku 161011029" 0,25*18,76		4,940			
VV			"Číslo prvku 161015051" 0,25*48,68		12,170			
VV			"Číslo prvku 161040094" 0,25*24,79		6,198			
VV			"Číslo prvku 162596888" 0,25*8,43		2,108			
VV			"Číslo prvku 160207197" 0,25*2,65		0,663			
VV			"Číslo prvku 162596995" 0,4*2,32		0,928			
VV			"Číslo prvku 150335535" 0,3*14,83		4,449			
VV			"Číslo prvku 150335653" 0,2*22,33		4,466			
VV			"Číslo prvku 150335653" 0,2*13,77		2,754			
VV			"Číslo prvku 159655957" 0,2*2,6		0,520			
VV			"Číslo prvku 159655959" 0,2*2,6		0,520			
VV			"Číslo prvku 159655960" 0,2*2,63		0,526			
VV			"Číslo prvku 159915533" 0,2*21,93		4,386			
VV			"Číslo prvku 160218312" 0,2*11,67		2,334			
VV			"Číslo prvku 150335858" 0,25*25,56		6,390			
VV			"Číslo prvku 153396527" 0,25*7,9		1,975			
VV			"Číslo prvku 153421352" 0,25*20,97		5,993			
VV			"Číslo prvku 153421353" 0,25*13,3		3,325			
VV			"Číslo prvku 153421360" 0,25*7,4		1,850			
VV			"Číslo prvku 160995084" 0,25*6,14		1,535			
VV			"Číslo prvku 161008940" 0,25*41,38		10,345			
VV			"Číslo prvku 161010747" 0,25*13,81		3,453			
VV			"Číslo prvku 161038823" 0,25*47,18		11,795			
VV			"Číslo prvku 161006287" 0,2*3,3		0,660			
VV			"Číslo prvku 161006288" 0,2*3,3		0,660			
VV			"Číslo prvku 153398809" 0,25*5,56		1,390			
VV			Součet		155,759			
44	K	2793325X2	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC3 XD1 XA1, vodostavební, vč. dodávky	m3	602,029	5 723,23	3 445 550,43	Vlastní
VV			D.1.01.2					
VV			"Číslo prvku 162604809" 0,2*1,37		0,274			
VV			"Číslo prvku 162604811" 0,2*2,28		0,456			
VV			"Číslo prvku 162604813" 0,2*2,28		0,456			
VV			"Číslo prvku 162604815" 0,2*2,28		0,456			
VV			"Číslo prvku 162606084" 0,2*2,28		0,456			
VV			"Číslo prvku 161008758" 0,35*1,51		0,529			
VV			"Číslo prvku 161008807" 0,35*1,95		0,683			
VV			"Číslo prvku 161008895" 0,35*1,95		0,683			
VV			"Číslo prvku 161009035" 0,35*1,95		0,683			
VV			"Číslo prvku 162596956" 0,35*2,28		0,798			
VV			"Číslo prvku 161236163" 0,371,33		21,399			
VV			"Číslo prvku 162261956" 0,4*0,83		0,332			
VV			"Číslo prvku 162597370" 0,5*3,29		1,645			
VV			"Číslo prvku 162626976" 0,5*2,93		1,465			
VV			"Číslo prvku 162211662" 0,4*63,06		25,224			
VV			"Číslo prvku 162211681" 0,4*31,86		12,744			
VV			"Číslo prvku 162212983" 0,4*2,71		1,084			
VV			"Číslo prvku 162213161" 0,4*16,81		6,724			
VV			"Číslo prvku 163266216" 0,4*3,7		1,480			
VV			"Číslo prvku 159272948" 0,3*3,98		1,194			
VV			"Číslo prvku 159272954" 0,3*2,3		0,690			
VV			"Číslo prvku 162247749" 0,4*20,21		8,084			
VV			"Číslo prvku 162417441" 0,4*9,51		3,804			
VV			"Číslo prvku 162596428" 0,4*3,22		1,288			
VV			"Číslo prvku 162596427" 0,4*3,04		1,216			
VV			"Číslo prvku 162596959" 0,4*17,99		7,196			
VV			"Číslo prvku 162605331" 0,4*124,03		49,612			
VV			"Číslo prvku 162605425" 0,4*16,95		6,780			
VV			"Číslo prvku 162694477" 0,4*6,26		2,504			
VV			"Číslo prvku 162694777" 0,4*6,44		2,576			
VV			"Číslo prvku 162694819" 0,4*6,66		2,664			
VV			"Číslo prvku 162694988" 0,4*15,44		6,176			
VV			"Číslo prvku 162746662" 0,4*62,06		24,824			
VV			"Číslo prvku 162746226" 0,4*9,65		3,860			
VV			"Číslo prvku 162746384" 0,4*32,18		12,872			
VV			"Číslo prvku 159272949" 0,45*8,11		3,650			
VV			"Číslo prvku 159272955" 0,45*3,52		1,584			
VV			"Číslo prvku 159272951" 0,45*7,65		3,443			
VV			"Číslo prvku 159272952" 0,45*2,75		1,238			
VV			"Číslo prvku 159272953" 0,45*4,28		1,926			
VV			"Číslo prvku 159272955" 0,45*3,98		1,791			
VV			"Číslo prvku 162606838" 0,45*5,07		2,732			
VV			"Číslo prvku 162402193" 0,3*4,82		1,446			
VV			"Číslo prvku 161010367" 0,35*1,77		0,620			
VV			"Číslo prvku 162210042" 0,4*4,63		1,852			
VV			"Číslo prvku 162210044" 0,4*4,63		1,852			
VV			"Číslo prvku 162118000" 0,765,02		19,506			
VV			"Číslo prvku 162012047" 0,5*2,41		1,205			
VV			"Číslo prvku 162012065" 0,5*2,41		1,205			
VV			"Číslo prvku 162118076" 0,55*5,31		2,921			
VV			"Číslo prvku 162119264" 0,55*11,55		6,353			
VV			"Číslo prvku 159328193" 0,3*11,95		3,585			
VV			"Číslo prvku 161007570" 0,2*1,19		0,238			
VV			"Číslo prvku 161007717" 0,2*2,05		0,410			
VV			"Číslo prvku 161007898" 0,2*2,05		0,410			
VV			"Číslo prvku 161007903" 0,2*2,05		0,410			
VV			"Číslo prvku 161007999" 0,2*2,05		0,410			
VV			"Číslo prvku 161008045" 0,2*2,05		0,410			
VV			"Číslo prvku 161008156" 0,2*2,05		0,410			
VV			"Číslo prvku 159328207" 0,3*9,81		2,943			
VV			"Číslo prvku 151463319" 0,3*105,74		31,722			
VV			"Číslo prvku 152284918" 0,3*22,51		6,753			
VV			"Číslo prvku 153421519" 0,3*14,32		4,296			
VV			"Číslo prvku 159268668" 0,3*13,67		4,101			
VV			"Číslo prvku 160992700" 0,3*13,14		3,942			
VV			"Číslo prvku 160992739" 0,3*68,2		20,460			
VV			"Číslo prvku 161068797" 0,3*6,23		1,869			
VV			"Číslo prvku 161274579" 0,3*27,4		8,220			
VV			"Číslo prvku 161274587" 0,3*9,04		2,712			
VV			"Číslo prvku 162417596" 0,3*90,27		27,081			
VV			"Číslo prvku 162419788" 0,3*18,76		5,628			
VV			"Číslo prvku 162419789" 0,3*120,08		36,024			
VV			"Číslo prvku 162744499" 0,3*15,55		4,665			
VV			"Číslo prvku 162264380" 0,3*20,8		6,240			
VV			"Číslo prvku 163264381" 0,3*24,69		7,407			
VV			"Číslo prvku 161008607" 0,35*1,36		0,476			
VV			"Číslo prvku 161010174" 0,35*1,54		0,539			
VV			"Číslo prvku 161010240" 0,35*1,36		0,476			
VV			"Číslo prvku 161010303" 0,35*1,36		0,476			
VV			"Číslo prvku 161010437" 0,35*1,36		0,476			
VV			"Číslo prvku 161010485" 0,35*1,36		0,476			
VV			"Číslo prvku 153338198" 0,4*180,49		40,196			
VV			"Číslo prvku 153138568" 0,4*1,36		0,544			
VV			"Číslo prvku 153163141" 0,4*2,22		0,888			
VV			"Číslo prvku 162402843" 0,4*1,23		0,492			
VV			"Číslo prvku 162403507" 0,4*1,54		0,616			
VV			"Číslo prvku 162402175" 0,4*1,54		0,616			
VV			"Číslo prvku 162402232" 0,4*1,69		0,676			
VV			"Číslo prvku 162592373" 0,4*158,12		63,248			
VV			"Číslo prvku 153155739" 0,52*1,19		0,619			
VV			"Číslo prvku 153155804" 0,52*1,36		0,707			
VV			"Číslo prvku 153155928" 0,52*2,05		1,066			
VV			"Číslo prvku 153156019" 0,52*2,05		1,066			
VV			"Číslo prvku 153157324" 0,52*2,05		1,066			
VV			"Číslo prvku 162247190" 0,52*2,05		1,066			
VV			"Číslo prvku 153163116" 0,52*2,05		1,681			
VV			"Číslo prvku 162216607" 0,26*21,03		5,238			
VV			"Číslo prvku 162222439" 0,25*21,12		5,280			
VV			"Číslo prvku 162756487" 0,25*2,9		0,725			
VV			"Číslo prvku 162756487" 0,25*1,3		0,375			
VV			"Číslo prvku 162783280" 0,25*14,89		3,723			
VV			"Číslo prvku 162763790" 0,25*9,13		2,283			
VV			"Číslo prvku 162765137" 0,25*18,38		4,845			
VV			"Číslo prvku 162731749" 0,2*1,4		0,280			
VV			"Číslo prvku 162731741" 0,2*5,24		1,048			
VV			"Číslo prvku 162731742" 0,2*1,4		0,280			
VV			"Číslo prvku 162731757" 0,2*1,4		0,280			
VV			"Číslo prvku 162731758" 0,2*5,24		1,048			
VV			"Číslo prvku 162731759" 0,2*1,4		0,280			
VV			"Číslo prvku 162762454" 0,25*23,21		5,803			
VV			"Číslo prvku 162626837" 0,5*3,08		0,490			
VV			"Číslo prvku 162627237" 0,5*1,11		0,555			
VV			"Číslo prvku 162762306" 0,25*4,38		1,095			
VV			"Číslo prvku 162762806" 0,25*3,62		0,905			
VV			"Číslo prvku 162765267" 0,25*2,5		0,625			
VV			"Číslo prvku 162765773" 0,25*5,68		1,420			
VV			"Číslo prvku 162775737" 0,4*2,21		0,884			
VV			Součet		602,029			
45	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	4 745,600	603,10	2 862 071,36	ČS ÚRS 2022 01
VV			"Číslo prvku 162604809 " 2*1,37		2,740			
VV			"Číslo prvku 162604811 " 2*2,28		4,560			
VV			"Číslo prvku 162604813 " 2*2,28		4,560			
VV			"Číslo prvku 162604815 " 2*2,28		4,560			
VV			"Číslo prvku 162606084 " 2*2,28		4,560			
VV			"Číslo prvku 161008758 " 2*1,51		3,020			
VV			"Číslo prvku 161008807 " 2*1,95		3,900			
VV			"Číslo prvku 161008895 " 2*1,95		3,900			
VV			"Číslo prvku 161009035 " 2*1,95		3,900			
VV			"Číslo prvku 162596956 " 2*2,28		4,560			
VV			"Číslo prvku 161236163 " 2*71,33		142,660			
VV			"Číslo prvku 162261956 " 2*0,83		1,660			
VV			"Číslo prvku 162597370 " 2*3,29		6,580			
VV			"Číslo prvku 162626976 " 2*2,93		5,860			
VV			"Číslo prvku 162211662 " 2*63,06		126,120			
VV			"Číslo prvku 162211681 " 2*31,86		63,720			
VV			"Číslo prvku 162212983 " 2*2,71		5,420			
VV			"Číslo prvku 162213161 " 2*16,81		33,620			
VV			"Číslo prvku 163266216 " 2*3,7		7,400			
VV			"Číslo prvku 159272948 " 2*3,98		7,960			
VV			"Číslo prvku 159272954 " 2*2,3		4,600			
VV			"Číslo prvku 162247749 " 2*20,21		40,420			
VV			"Číslo prvku 162417441 " 2*9,51		19,020			
VV			"Číslo prvku 162596428 " 2*3,22		6,440			
VV			"Číslo prvku 162596427 " 2*3,04		6,080			
VV			"Číslo prvku 162596959 " 2*17,99		35,980			
VV			"Číslo prvku 162605331 " 2*124,03		248,060			
VV			"Číslo prvku 162605425 " 2*16,95		33,900			
VV			"Číslo prvku 162694477 " 2*6,26		12,520			
VV			"Číslo prvku 162694777 " 2*6,44		12,880			
VV			"Číslo prvku 162694819 " 2*6,66		13,320			
VV			"Číslo prvku 162694988 " 2*15,44		30,880			
VV			"Číslo prvku 162746662 " 2*62,06		124,120			
VV			"Číslo prvku 162746226 " 2*9,65		19,300			
VV			"Číslo prvku 162746384 " 2*32,18		64,360			
VV			"Číslo prvku 159272949 " 2*8,11		16,220			
VV			"Číslo prvku 159272955 " 2*3,52		7,040			
VV			"Číslo prvku 159272951 " 2*7,65		15,300			
VV			"Číslo prvku 159272952 " 2*2,75		5,500			
VV			"Číslo prvku 159272953 " 2*4,28		8,560			
VV			"Číslo prvku 159272955 " 2*3,98		7,960			
VV			"Číslo prvku 162606838 " 2*6,07		12,140			
VV			"Číslo prvku 162402193 " 2*4,82		9,640			
VV			"Číslo prvku 161010367 " 2*1,77		3,540			
VV			"Číslo prvku 162210042 " 2*4,63		9,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Číslo prvku 1622310044 " 2*4,63		9,260			
VV			"Číslo prvku 1621186000 " 2*65,02		130,040			
VV			"Číslo prvku 1620120343 " 2*2,41		4,820			
VV			"Číslo prvku 1620120085 " 2*2,41		4,820			
VV			"Číslo prvku 1621190?5 " 2*5,31		10,620			
VV			"Číslo prvku 1621119264 " 2*11,55		23,100			
VV			"Číslo prvku 1520361?3 " 2*11,96		23,900			
VV			"Číslo prvku 1610075?5 " 2*1,19		2,380			
VV			"Číslo prvku 1610077?7 " 2*2,05		4,100			
VV			"Číslo prvku 1610078?8 " 2*2,05		4,100			
VV			"Číslo prvku 1610079?3 " 2*2,05		4,100			
VV			"Číslo prvku 1610079?8 " 2*2,05		4,100			
VV			"Číslo prvku 1610084?5 " 2*2,05		4,100			
VV			"Číslo prvku 1610081?6 " 2*2,05		4,100			
VV			"Číslo prvku 1520362?0 " 2*9,81		19,620			
VV			"Číslo prvku 1514603?9 " 2*105,74		211,480			
VV			"Číslo prvku 1520364?8 " 2*22,51		45,020			
VV			"Číslo prvku 1534251?9 " 2*14,32		28,640			
VV			"Číslo prvku 1620368?8 " 2*13,67		27,340			
VV			"Číslo prvku 1609987?5 " 2*13,14		26,280			
VV			"Číslo prvku 1609667?8 " 2*68,2		136,400			
VV			"Číslo prvku 1610067?0 " 2*5,23		10,460			
VV			"Číslo prvku 1612274?9 " 2*27,4		54,800			
VV			"Číslo prvku 1612274?0 " 2*9,04		18,080			
VV			"Číslo prvku 1624175?6 " 2*90,27		180,540			
VV			"Číslo prvku 1624197?8 " 2*18,76		37,520			
VV			"Číslo prvku 1624197?9 " 2*122,08		244,160			
VV			"Číslo prvku 1627444?9 " 2*15,55		31,100			
VV			"Číslo prvku 1632643?0 " 2*20,8		41,600			
VV			"Číslo prvku 1632643?1 " 2*24,69		49,380			
VV			"Číslo prvku 1610088?0 " 2*1,36		2,720			
VV			"Číslo prvku 1610101?4 " 2*1,54		3,080			
VV			"Číslo prvku 1610102?0 " 2*1,36		2,720			
VV			"Číslo prvku 1610103?3 " 2*1,36		2,720			
VV			"Číslo prvku 1610104?7 " 2*1,36		2,720			
VV			"Číslo prvku 1610104?5 " 2*1,36		2,720			
VV			"Číslo prvku 1503261?8 " 2*100,49		200,980			
VV			"Číslo prvku 1531385?8 " 2*1,36		2,720			
VV			"Číslo prvku 1531620?1 " 2*2,22		4,440			
VV			"Číslo prvku 1624239?3 " 2*1,23		2,460			
VV			"Číslo prvku 1624235?7 " 2*1,54		3,080			
VV			"Číslo prvku 1624231?5 " 2*1,54		3,080			
VV			"Číslo prvku 1624232?5 " 2*1,69		3,380			
VV			"Číslo prvku 1625823?3 " 2*158,12		316,240			
VV			"Číslo prvku 1531553?9 " 2*1,19		2,380			
VV			"Číslo prvku 1531558?4 " 2*1,36		2,720			
VV			"Číslo prvku 1531555?8 " 2*2,05		4,100			
VV			"Číslo prvku 1531560?9 " 2*2,05		4,100			
VV			"Číslo prvku 1531575?4 " 2*2,05		4,100			
VV			"Číslo prvku 1624179?0 " 2*2,05		4,100			
VV			"Číslo prvku 1531563?6 " 2*2,05		4,100			
VV			"Číslo prvku 1621136?5 " 2*21,03		42,060			
VV			"Číslo prvku 1632023?9 " 2*21,12		42,240			
VV			"Číslo prvku 1627554?3 " 2*2,9		5,800			
VV			"Číslo prvku 1627554?7 " 2*1,1		2,200			
VV			"Číslo prvku 1627562?6 " 2*14,89		29,780			
VV			"Číslo prvku 1627637?0 " 2*9,13		18,260			
VV			"Číslo prvku 1627651?3 " 2*18,38		36,760			
VV			"Číslo prvku 1627317?5 " 2*1,4		2,800			
VV			"Číslo prvku 1627317?4 " 2*5,24		10,480			
VV			"Číslo prvku 1627317?2 " 2*1,4		2,800			
VV			"Číslo prvku 1627317?3 " 2*1,4		2,800			
VV			"Číslo prvku 1627317?8 " 2*5,24		10,480			
VV			"Číslo prvku 1627317?9 " 2*1,4		2,800			
VV			"Číslo prvku 1627624?4 " 2*23,21		46,420			
VV			"Číslo prvku 1628268?5 " 2*0,98		1,960			
VV			"Číslo prvku 1628272?7 " 2*1,11		2,220			
VV			"Číslo prvku 1627623?6 " 2*4,38		8,760			
VV			"Číslo prvku 1627628?6 " 2*3,62		7,240			
VV			"Číslo prvku 1627635?7 " 2*2,5		5,000			
VV			"Číslo prvku 1627657?3 " 2*5,68		11,360			
VV			"Číslo prvku 1627?573? " 2*2,21		4,420			
VV			Mezisoučet		3 483,590			
VV			"Číslo prvku 1533965?4 " 2*38,48		76,960			
VV			"Číslo prvku 1533965?8 " 2*13,07		26,140			
VV			"Číslo prvku 1533965?3 " 2*11,42		22,840			
VV			"Číslo prvku 1533965?1 " 2*10,74		21,480			
VV			"Číslo prvku 1533965?5 " 2*12,63		25,260			
VV			"Číslo prvku 1533964?8 " 2*11,46		22,920			
VV			"Číslo prvku 1533964?5 " 2*8,54		17,080			
VV			"Číslo prvku 1533968?3 " 2*4,48		8,960			
VV			"Číslo prvku 1533965?7 " 2*19,52		39,040			
VV			"Číslo prvku 1533960?7 " 2*26,43		52,860			
VV			"Číslo prvku 1533960?8 " 2*18,62		37,240			
VV			"Číslo prvku 1533960?9 " 2*7		14,000			
VV			"Číslo prvku 1535413?3 " 2*34,71		69,420			
VV			"Číslo prvku 1536579?8 " 2*3,9		7,800			
VV			"Číslo prvku 1536579?9 " 2*3,9		7,800			
VV			"Číslo prvku 1536780?5 " 2*4,64		9,280			
VV			"Číslo prvku 1609685?0 " 2*15,85		31,700			
VV			"Číslo prvku 1610110?9 " 2*19,76		39,520			
VV			"Číslo prvku 1610105?1 " 2*48,68		97,360			
VV			"Číslo prvku 1610400?4 " 2*24,79		49,580			
VV			"Číslo prvku 1625468?8 " 2*8,43		16,860			
VV			"Číslo prvku 1632007?0? " 2*2,65		5,300			
VV			"Číslo prvku 1625699?5 " 2*2,32		4,640			
VV			"Číslo prvku 1503265?0 " 2*14,83		29,660			
VV			"Číslo prvku 1503356?3 " 2*22,33		44,660			
VV			"Číslo prvku 1503365?7 " 2*13,77		27,540			
VV			"Číslo prvku 1596056?7 " 2*2,6		5,200			
VV			"Číslo prvku 1596595?9 " 2*2,6		5,200			
VV			"Číslo prvku 1596596?0 " 2*2,63		5,260			
VV			"Číslo prvku 1599135?3 " 2*21,93		43,860			
VV			"Číslo prvku 1602183?2 " 2*11,67		23,340			
VV			"Číslo prvku 1503365?8 " 2*25,56		51,120			
VV			"Číslo prvku 1533965?2? " 2*7,9		15,800			
VV			"Číslo prvku 1534251?2 " 2*23,97		47,940			
VV			"Číslo prvku 1534251?3 " 2*13,3		26,600			
VV			"Číslo prvku 1534251?5 " 2*7,4		14,800			
VV			"Číslo prvku 1609685?4 " 2*6,14		12,280			
VV			"Číslo prvku 1610108?5 " 2*41,38		82,760			
VV			"Číslo prvku 1610107?4? " 2*13,81		27,620			
VV			"Číslo prvku 1610288?3 " 2*47,18		94,360			
VV			Mezisoučet		1 262,040			
VV			Součet		4 745,630			
46	K	279351122	Odstranění obourázového bednění základových zdí	m2	4 745,600	125,64	596 257,18	CS ÚRS 2022 01
47	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	115,135	34 432,02	3 964 330,62	CS ÚRS 2022 01
VV			D.1.01.2					
VV			"Číslo prvku 1626040?? " 0,2*1,37*0,13		0,036			
VV			"Číslo prvku 1626040?1 " 0,2*2,28*0,13		0,059			
VV			"Číslo prvku 1626040?? " 0,2*2,28*0,13		0,059			
VV			"Číslo prvku 1626040?? " 0,2*2,28*0,13		0,059			
VV			"Číslo prvku 1626060?4 " 0,2*2,28*0,13		0,059			
VV			"Číslo prvku 1610080?0 " 0,35*1,51*0,13		0,089			
VV			"Číslo prvku 1610086?? " 0,35*1,95*0,13		0,089			
VV			"Číslo prvku 1610088?? " 0,35*1,95*0,13		0,089			
VV			"Číslo prvku 1610090?? " 0,35*1,95*0,13		0,089			
VV			"Číslo prvku 1625896?? " 0,35*2,28*0,13		0,104			
VV			"Číslo prvku 1612361?? " 0,3*71,33*0,13		2,782			
VV			"Číslo prvku 1626019?? " 0,4*0,87*0,13		0,043			
VV			"Číslo prvku 1625973?? " 0,5*3,29*0,13		0,214			
VV			"Číslo prvku 1625837?? " 0,5*2,93*0,13		0,190			
VV			"Číslo prvku 1622116?? " 0,4*63,06*0,155		3,910			
VV			"Číslo prvku 1622116?? " 0,4*31,86*0,155		1,975			
VV			"Číslo prvku 1622129?? " 0,4*2,71*0,155		0,168			
VV			"Číslo prvku 1622131?? " 0,4*16,81*0,155		1,042			
VV			"Číslo prvku 1632621?? " 0,4*3,7*0,155		0,229			
VV			"Číslo prvku 1562734?? " 0,3*3,38*0,155		0,195			
VV			"Číslo prvku 1562735?? " 0,3*2,3*0,155		0,107			
VV			"Číslo prvku 1622674?? " 0,4*28,21*0,155		1,253			
VV			"Číslo prvku 1624174?? " 0,4*9,51*0,13		0,495			
VV			"Číslo prvku 1625964?? " 0,4*3,22*0,155		0,200			
VV			"Číslo prvku 1625994?? " 0,4*3,04*0,155		0,188			
VV			"Číslo prvku 1625869?? " 0,4*17,99*0,155		1,115			
VV			"Číslo prvku 1626053?? " 0,4*124,03*0,13		6,450			
VV			"Číslo prvku 1626054?? " 0,4*16,95*0,13		0,881			
VV			"Číslo prvku 1626047?? " 0,4*6,28*0,155		0,388			
VV			"Číslo prvku 1626047?? " 0,4*6,44*0,155		0,399			
VV			"Číslo prvku 1626041?? " 0,4*6,66*0,155		0,413			
VV			"Číslo prvku 1626046?? " 0,4*15,44*0,155		0,957			
VV			"Číslo prvku 1627459?? " 0,4*62,06*0,13		3,227			
VV			"Číslo prvku 1627462?? " 0,4*9,65*0,13		0,502			
VV			"Číslo prvku 1627463?? " 0,4*32,18*0,13		1,673			
VV			"Číslo prvku 1562734?? " 0,45*3,11*0,155		0,596			
VV			"Číslo prvku 1562735?? " 0,45*3,52*0,155		0,246			
VV			"Číslo prvku 1562735?? " 0,45*7,63*0,155		0,534			
VV			"Číslo prvku 1562735?? " 0,45*2,75*0,155		0,192			
VV			"Číslo prvku 1562735?? " 0,45*4,28*0,155		0,299			
VV			"Číslo prvku 1562735?? " 0,45*3,98*0,155		0,278			
VV			"Číslo prvku 1626063?? " 0,45*6,07*0,155		0,423			
VV			"Číslo prvku 1624201?? " 0,2*4,82*0,13		0,186			
VV			"Číslo prvku 1610103?? " 0,35*1,77*0,13		0,081			
VV			"Číslo prvku 1623104?? " 0,4*4,45*0,155		0,687			
VV			"Číslo prvku 1623104?? " 0,4*4,62*0,155		0,287			
VV			"Číslo prvku 1621186?? " 0,2*35,02*0,13		2,536			
VV			"Číslo prvku 1620124?? " 0,2*2,41*0,13		0,157			
VV			"Číslo prvku 1620120?? " 0,2*2,41*0,13		0,157			
VV			"Číslo prvku 1621190?? " 0,25*5,31*0,155		0,453			
VV			"Číslo prvku 1621192?? " 0,35*11,55*0,155		0,695			
VV			"Číslo prvku 1520361?? " 0,2*11,95*0,13		0,466			
VV			"Číslo prvku 1610075?? " 0,2*1,19*0,13		0,031			
VV			"Číslo prvku 1610077?? " 0,2*2,05*0,13		0,053			
VV			"Číslo prvku 1610078?? " 0,2*2,05*0,13		0,053			
VV			"Číslo prvku 1610079?? " 0,2*2,05*0,13		0,053			
VV			"Číslo prvku 1610079?? " 0,2*2,05*0,13		0,053			
VV			"Číslo prvku 1610084?? " 0,2*2,05*0,13		0,053			
VV			"Číslo prvku 1610081?? " 0,2*2,05*0,13		0,053			
VV			"Číslo prvku 1503261?? " 0,3*9,81*0,13		0,383			
VV			"Číslo prvku 1514603?? " 0,3*105,74*0,13		4,124			
VV			"Číslo prvku 1520364?? " 0,3*22,51*0,13		0,878			
VV			"Číslo prvku 1534251?? " 0,3*14,32*0,13		0,558			
VV			"Číslo prvku 1620368?? " 0,3*13,67*0,13		0,533			
VV			"Číslo prvku 1609987?? " 0,3*13,14*0,13		0,512			
VV			"Číslo prvku 1609657?? " 0,3*68,2*0,13		2,660			
VV			"Číslo prvku 1610675?? " 0,3*5,23*0,13		0,043			
VV			"Číslo prvku 1612747?? " 0,3*27,4*0,13		1,069			
VV			"Číslo prvku 1612745?? " 0,3*9,04*0,13		0,353			
VV			"Číslo prvku 1624175?? " 0,3*90,27*0,13		3,521			
VV			"Číslo prvku 1624197?? " 0,3*18,76*0,13		0,732			
VV			"Číslo prvku 1624197?? " 0,3*122,08*0,13		4,761			
VV			"Číslo prvku 1627444?? " 0,3*15,55*0,13		0,606			
VV			"Číslo prvku 1632643?? " 0,3*20,8*0,13		0,811			
VV			"Číslo prvku 1632643?? " 0,3*24,69*0,13		0,963			
VV			"Číslo prvku 1610088?? " 0,35*1,36*0,13		0,062			
VV			"Číslo prvku 1610101?? " 0,35*1,54*0,13		0,070			
VV			"Číslo prvku 1610102?? " 0,35*1,36*0,13		0,062			
VV			"Číslo prvku 1610103?? " 0,35*1,36*0,13		0,062			
VV			"Číslo prvku 1610104?? " 0,35*1,36*0,13		0,062			
VV			"Číslo prvku 1610104?? " 0,35*1,36*0,13		0,062			
VV			"Číslo prvku 1503261?? " 0,4*100,49*0,13		5,225			
VV			"Číslo prvku 1531385?? " 0,4*1,36*0,13		0,071			
VV			"Číslo prvku 1531620?? " 0,4*2,22*0,13		0,115			
VV			"Číslo prvku 1624239?? " 0,4*1,23*0,13		0,064			
VV			"Číslo prvku 1624235?? " 0,4*1,54*0,13		0,080			
VV			"Číslo prvku 1624231?? " 0,4*1,54*0,13		0,080			
VV			"Číslo prvku 1624232?? " 0,4*1,69*0,13		0,088			
VV			"Číslo prvku 1625823?? " 0,4*158,12*0,13		8,222			
VV			"Číslo prvku 1531553?? " 0,5*1,19*0,13		0,080			
VV			"Číslo prvku 1531558?? " 0,5*1,36*0,13		0,092			
VV			"Číslo prvku 1531555?? " 0,5*2,05*0,13		0,139			
VV			"Číslo prvku 1531560?? " 0,5*2,05*0,13		0,139			
VV			"Číslo prvku 1531575?? " 0,5*2,05*0,13		0,139			
VV			"Číslo prvku 1624179?? " 0,5*2,05*0,13		0,139			
VV			"Číslo prvku 1531563?? " 0,5*2,05*0,13		0,219			
VV			"Číslo prvku 1621136?? " 0,25*21,03*0,13		0,683			
VV			"Číslo prvku 1632023?? " 0,25*21,12*0,13		0,686			
VV			"Číslo prvku 1627554?? " 0,25*2,9*0,13		0,094			
VV			"Číslo prvku 1627554?? " 0,25*1,1*0,13		0,036			
VV			"Číslo prvku 1627562?? " 0,25*14,89*0,13		0,484			
VV			"Číslo prvku 1627637?? " 0,25*9,13*0,13		0,297			
VV			"Číslo prvku 1627651?? " 0,25*18,38*0,13		0,630			
VV			"Číslo prvku 1627317?? " 0,2*1,4*0,13		0,036			
VV			"Číslo prvku 1627317?? " 0,2*5,24*0,13		0,136			
VV			"Číslo prvku 1627317?? " 0,2*1,4*0,13		0,036			
VV			"Číslo prvku 1627317?? " 0,2*1,4*0,13		0,036			
VV			"Číslo prvku 1627317?? " 0,2*5,24*0,13		0,136			
VV			"Číslo prvku 1627317?? " 0,2*1,4*0,13		0,036			
VV			"Číslo prvku 1627624?? " 0,25*23,21*0,13		0,754			
VV			"Číslo prvku 1628268?? " 0,5*0,98*0,13		0,064			
VV			"Číslo prvku 1628272?? " 0,5*1,11*0,13		0,072			
VV			"Číslo prvku 1627623?? " 0,25*4,38*0,13		0,142			
VV			"Číslo prvku 1627628?? " 0,25*3,62*0,13		0,118			
VV			"Číslo prvku 1627635?? " 0,25*2,5*0,13		0,081			
VV			"Číslo prvku 1627657?? " 0,25*5,68*0,13		0,185			
VV			"Číslo prvku 1627?573? " 0,4*2,21*0,13		0,115			
VV			Mezisoučet		81,018			
VV			"Číslo prvku 1533965?4 " 0,2*38,48*0,13		1,000			
VV			"Číslo prvku 1533965?8 " 0,25*13,07*0,13		0,425			
VV			"Číslo prvku 1533965?3 " 0,25*11,42*0,13		0,371			
VV			"Číslo prvku 1533965?1 " 0,25*10,74*0,13		0,349			
VV			"Číslo prvku 1533965?5 " 0,25*12,63*0,13		0,410			
VV			"Číslo prvku 1533964?8 " 0,25*11,46*0,13		0,372			
VV			"Číslo prvku 1533964?5 " 0,25*8,54*0,13		0,278			
VV			"Číslo prvku 1533968?3 " 0,25*4,48*0,13		0,146			
VV			"Číslo prvku 1533965?7 " 0,25*19,52*0,13		0,634			
VV			"Číslo prvku 1533960?7 " 0,25*26,43*0,13		0,859			
VV			"Číslo prvku 1533960?8 " 0,25*18,62*0,13		0,605			
VV			"Číslo prvku 1533960?9 " 0,25*7*0,13		0,228			
VV			"Číslo prvku 1535413?3 " 0,25*34,71*0,13		1,128			
VV			"Číslo prvku 1536579?8 " 0,25*3,9*0,13		0,127			
VV			"Číslo prvku 1536579?9 " 0,25*3,9*0,13		0,127			
VV			"Číslo prvku 1536780?5 " 0,25*4,64*0,13		0,151			
VV			"Číslo prvku 1609685?0 " 0,25*15,85*0,13		0,515			
VV			"Číslo prvku 1610110?9 " 0,25*19,76*0,13		0,642			
VV			"Číslo prvku 1610105?1 " 0,25*48,68*0,13		1,582			
VV			"Číslo prvku 1610400?4 " 0,25*24,79*0,13		0,806			
VV			"Číslo prvku 1625468?8 " 0,25*8,43*0,13		0,274			
VV			"Číslo prvku 1632007?0? " 0,25*2,65*0,155		0,103			
VV			"Číslo prvku 1625699?5 " 0,4*2,32*0,13		0,121			
VV			"Číslo prvku 1503265?0 " 0,3*14,83*0,13		0,578			
VV			"Číslo prvku 1503356?3 " 0,3*22,33*0,13		0,581			
VV			"Číslo prvku 1503365?7 " 0,3*13,77*0,13		0,358			
VV			"Číslo prvku 1596056?7 " 0,3*2,6*0,13		0,068			
VV			"Číslo prvku 1596595?9 " 0,3*2,6*0,13		0,068			
VV			"Číslo prvku 1596596?0 " 0,3*2,63*0,13		0,068			
VV			"Číslo prvku 1599135?3 " 0,3*21,93*0,13		0,570			
VV			"Číslo prvku 1602183?2 " 0,3*11,67*0,13		0,303			
VV			"Číslo prvku 1503365?8 " 0,25*25,56*0,13		0,831			
VV			"Číslo prvku 1533965?2? " 0,25*7,9*0,13		0,257			
VV			"Číslo prvku 1534251?2 " 0,25*23,97*0,13		0,779			
VV			"Číslo prvku 1534251?3 " 0,25*13,3*0,13		0,432			
VV			"Číslo prvku 1534251?5 " 0,25*7,4*0,13		0,241			
VV			"Číslo prvku 1609685?4 " 0,25*6,14*0,13		0,200			
VV			"Číslo prvku 1610108?5 " 0,25*41,38*0,13		1,345			
VV			"Číslo prvku 1610107?4? " 0,25*13,81*0,13		0,449			
VV			"Číslo prvku 1610288?3 " 0,25*47,18*0,13		1,533			
VV			Mezisoučet		19,914			
VV			"Výztuž přístěsek" 1014,46*0,2*70/1000		14,203			
VV			Mezisoučet		14,203			
VV			Součet		115,135			
D		2.1	Pilotové stěna a piloty				39 973 815,68	
48	K	226212615	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 650 do 850 mm H od 0 do 10 m hornina V	m	475,740	1 799,89	856 279,67	CS ÚRS 2022 01
VV			D.1.01.2/3/0, D.1.01.2-311					
VV			PS1					
VV			7,5		7,500			
VV			PS2					
VV			7,5		7,500			
VV			PS3					
VV			7,5		7,500			
VV			PS4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,5		7,500			
	VV		PS5					
	VV		7,5		7,500			
	VV		PS6					
	VV		8		8,000			
	VV		PS7					
	VV		8		8,000			
	VV		PS8					
	VV		8		8,000			
	VV		PS9					
	VV		8		8,000			
	VV		PS10					
	VV		8		8,000			
	VV		PS11					
	VV		8		8,000			
	VV		PS12					
	VV		8		8,000			
	VV		PS13					
	VV		8		8,000			
	VV		PS14					
	VV		8		8,000			
	VV		PS15					
	VV		8		8,000			
	VV		PS16					
	VV		8		8,000			
	VV		PS17					
	VV		8		8,000			
	VV		PS18					
	VV		8		8,000			
	VV		PS19					
	VV		8		8,000			
	VV		PS20					
	VV		8		8,000			
	VV		PS21					
	VV		8		8,000			
	VV		PS22					
	VV		8		8,000			
	VV		PS23					
	VV		8		8,000			
	VV		PS24					
	VV		8		8,000			
	VV		PS25					
	VV		8,5		8,500			
	VV		PS26					
	VV		8,5		8,500			
	VV		PS27					
	VV		8,84		8,840			
	VV		PS28					
	VV		8,84		8,840			
	VV		PS29					
	VV		7,84		7,840			
	VV		PS30					
	VV		7,84		7,840			
	VV		PS31					
	VV		7,84		7,840			
	VV		PS32					
	VV		7,84		7,840			
	VV		PS33					
	VV		7,84		7,840			
	VV		PS34					
	VV		7,84		7,840			
	VV		PS35					
	VV		7,84		7,840			
	VV		Mezisoučet		279,060			
	VV		P 1					
	VV		10,00		10,000			
	VV		P 5					
	VV		10,00		10,000			
	VV		P 43					
	VV		9,60		9,600			
	VV		P 45					
	VV		9,60		9,600			
	VV		P 58					
	VV		5,00		5,000			
	VV		P 64					
	VV		5,00		5,000			
	VV		P 80					
	VV		6,00		6,000			
	VV		P 81					
	VV		7,00		7,000			
	VV		P 87					
	VV		8,87		8,870			
	VV		P 88					
	VV		6,87		6,870			
	VV		P 89					
	VV		6,00		6,000			
	VV		P 90					
	VV		6,00		6,000			
	VV		P 95					
	VV		8,00		8,000			
	VV		P 97					
	VV		8,00		8,000			
	VV		P 102					
	VV		8,87		8,870			
	VV		P 103					
	VV		5,87		5,870			
	VV		P 104					
	VV		6,00		6,000			
	VV		P 105					
	VV		6,00		6,000			
	VV		P 110					
	VV		10,00		10,000			
	VV		P 115					
	VV		5,00		5,000			
	VV		P 116					
	VV		6,00		6,000			
	VV		P 126					
	VV		5,00		5,000			
	VV		P 127					
	VV		6,00		6,000			
	VV		P 130					
	VV		10,00		10,000			
	VV		P 135					
	VV		6,00		6,000			
	VV		P 140					
	VV		6,00		6,000			
	VV		P 144					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Mezisoučet		196,680			
	VV		Součet		475,740			
49	K	226212715	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 650 do 850 mm hl od 0 do 20 m hornina V	m	89,130	1 799,89	160 424,20	CS ÚRS 2022 01
			D 1.01.2-311					
	VV		P 2		12,000			
	VV		12,00					
	VV		P 3		12,000			
	VV		12,00					
	VV		P 4		12,000			
	VV		12,00					
	VV		P 6		14,000			
	VV		14,00					
	VV		P 10		13,000			
	VV		13,00					
	VV		P 34		14,130			
	VV		14,13					
	VV		P 136		12,000			
	VV		12,00					
	VV		Součet		89,130			
50	K	226213215	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 10 m hornina V	m	135,040	1 799,89	243 057,15	CS ÚRS 2022 01
			D 1.01.2-310					
	VV		PS120		8,760			
	VV		8,76					
	VV		PS121		8,760			
	VV		8,76					
	VV		PS122		8,760			
	VV		8,76					
	VV		PS123		8,760			
	VV		8,76					
	VV		Mezisoučet		35,040			
	VV		"J1-1" 8		8,000			
	VV		"J1-2" 8		8,000			
	VV		"J1-3" 8		8,000			
	VV		"J1-4" 8		8,000			
	VV		"J2-1" 9		9,000			
	VV		"J2-2" 9		9,000			
	VV		"J2-3" 9		9,000			
	VV		"J2-4" 9		9,000			
	VV		"J4-1" 8		8,000			
	VV		"J4-2" 8		8,000			
	VV		"J4-3" 8		8,000			
	VV		"J4-4" 8		8,000			
	VV		Mezisoučet		100,000			
	VV		Součet		135,040			
51	K	226213315	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 20 m hornina V	m	2 478,952	1 799,89	4 461 840,92	CS ÚRS 2022 01
			D 1.01.2-310, D 1.01.2-311					
	VV		PS36		14,840			
	VV		14,84					
	VV		PS37		14,840			
	VV		14,84					
	VV		PS38		14,840			
	VV		14,84					
	VV		PS39		14,840			
	VV		14,84					
	VV		PS40		14,840			
	VV		14,84					
	VV		PS41		14,800			
	VV		14,8					
	VV		PS42		14,800			
	VV		14,8					
	VV		PS43		14,800			
	VV		14,8					
	VV		PS44		14,800			
	VV		14,8					
	VV		PS45		14,800			
	VV		14,8					
	VV		PS46		18,300			
	VV		18,3					
	VV		PS47		18,300			
	VV		18,3					
	VV		PS48		18,740			
	VV		18,74					
	VV		PS49		15,740			
	VV		15,74					
	VV		PS50		15,740			
	VV		15,74					
	VV		PS51		15,740			
	VV		15,74					
	VV		PS52		15,740			
	VV		15,74					
	VV		PS53		15,740			
	VV		15,74					
	VV		PS54		15,740			
	VV		15,74					
	VV		PS55		14,520			
	VV		14,52					
	VV		PS56		14,520			
	VV		14,52					
	VV		PS57		14,520			
	VV		14,52					
	VV		PS58		14,520			
	VV		14,52					
	VV		PS59		14,520			
	VV		14,52					
	VV		PS60		14,520			
	VV		14,52					
	VV		PS61		19,020			
	VV		19,02					
	VV		PS62		19,020			
	VV		19,02					
	VV		PS63		19,020			
	VV		19,02					
	VV		PS64		14,520			
	VV		14,52					
	VV		PS65		14,520			
	VV		14,52					
	VV		PS66		14,520			
	VV		14,52					
	VV		PS67		14,520			
	VV		14,52					
	VV		PS68		19,000			
	VV		19					
	VV		PS69		19,000			
	VV		19					
	VV		PS70		19,000			
	VV		19					
	VV		PS71		19,000			
	VV		19					
	VV		PS72		19,500			
	VV		19,5					
	VV		PS73		19,100			
	VV		19,1					
	VV		PS74		19,100			
	VV		19,1					
	VV		PS75		17,000			
	VV		17					
	VV		PS76		17,000			
	VV		17					
	VV		PS77		17,000			
	VV		17					
	VV		PS78		15,000			
	VV		15					
	VV		PS79		15,000			
	VV		15					
	VV		PS80		15,000			
	VV		15					
	VV		PS81		15,000			
	VV		15					
	VV		PS82		15,000			
	VV		15					
	VV		PS83		15,000			
	VV		15					
	VV		PS84		15,000			
	VV		15					
	VV		PS85		15,000			
	VV		15					
	VV		PS86		15,000			
	VV		15					
	VV		PS87		15,000			
	VV		15					
	VV		PS88		15,000			
	VV		15					
	VV		PS89		15,030			
	VV		15,03					
	VV		PS90		15,131			
	VV		15,131					
	VV		PS91		15,232			
	VV		15,232					
	VV		PS92		15,334			
	VV		15,334					
	VV		PS93		14,9355			
	VV		14,9355					
	VV		PS94		15,037			
	VV		15,037					
	VV		PS95		15,139			
	VV		15,139					
	VV		PS96		14,541			
	VV		14,541					
	VV		PS97		14,646			
	VV		14,646					
	VV		PS98		14,751			
	VV		PS99					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14,86		14,860			
	VV		PS100					
	VV		14,969		14,969			
	VV		PS101					
	VV		15,0775		15,078			
	VV		PS102					
	VV		15,186		15,186			
	VV		PS103					
	VV		13,995		13,995			
	VV		PS104					
	VV		14,104		14,104			
	VV		PS105					
	VV		14,213		14,213			
	VV		PS106					
	VV		13,822		13,822			
	VV		PS107					
	VV		13,931		13,931			
	VV		PS108					
	VV		14,04		14,040			
	VV		PS109					
	VV		14,149		14,149			
	VV		PS110					
	VV		13,508		13,508			
	VV		PS111					
	VV		11,617		11,617			
	VV		PS112					
	VV		11,726		11,726			
	VV		PS113					
	VV		11,834		11,834			
	VV		PS114					
	VV		11,942		11,942			
	VV		PS115					
	VV		12,051		12,051			
	VV		PS116					
	VV		12,16		12,160			
	VV		PS117					
	VV		13,71		13,710			
	VV		PS118					
	VV		13,76		13,760			
	VV		PS119					
	VV		13,76		13,760			
	VV		Mezisoučet		1 294,132			
	VV		P 11					
	VV		13,850		13,850			
	VV		P 12					
	VV		17,530		17,530			
	VV		P 13					
	VV		17,530		17,530			
	VV		P 25					
	VV		17,13		17,130			
	VV		P 31					
	VV		15,13		15,130			
	VV		P 33					
	VV		15,13		15,130			
	VV		P 35					
	VV		17,13		17,130			
	VV		P 53					
	VV		20,00		20,000			
	VV		P 59					
	VV		20,00		20,000			
	VV		P 65					
	VV		20,00		20,000			
	VV		P 93					
	VV		19,00		19,000			
	VV		P 94					
	VV		13,00		13,000			
	VV		P 96					
	VV		19,00		19,000			
	VV		P 98					
	VV		19,00		19,000			
	VV		P 99					
	VV		15,00		15,000			
	VV		P 108					
	VV		13,00		13,000			
	VV		P 119					
	VV		13,00		13,000			
	VV		P 121					
	VV		14,00		14,000			
	VV		P 131					
	VV		13,00		13,000			
	VV		P 143					
	VV		13,00		13,000			
	VV		P 144					
	VV		Mezisoučet		324,430			
	VV		P 7					
	VV		20,00		20,000			
	VV		P 20					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 21					
	VV		17,00		17,000			
	VV		P 22					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 23					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 24					
	VV		18,13		18,130			
	VV		P 26					
	VV		17,13		17,130			
	VV		P 36					
	VV		19,13		19,130			
	VV		P 37					
	VV		16,00		16,000			
	VV		P 38					
	VV		19,00		19,000			
	VV		P 39					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 48					
	VV		16,00		16,000			
	VV		P 51					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 56					
	VV		16,00		16,000			
	VV		P 62					
	VV		16,00		16,000			
	VV		P 68					
	VV		16,00		16,000			
	VV		P 70					
	VV		16,00		16,000			
	VV		P 71					
	VV		20,00		20,000			
	VV		P 74					
	VV		16,00		16,000			
	VV		P 75					
	VV		17,00		17,000			
	VV		P 79					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 82					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 84					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 86					
	VV		19,00		19,000			
	VV		P 91					
	VV		19,00		19,000			
	VV		P 92					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 100					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 101					
	VV		19,00		19,000			
	VV		P 106					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 107					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 109					
	VV		16,00		16,000			
	VV		P 113					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 114					
	VV		19,00		19,000			
	VV		P 117					
	VV		16,00		16,000			
	VV		P 118					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 120					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 122					
	VV		16,00		16,000			
	VV		P 123					
	VV		17,00		17,000			
	VV		P 124					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 125					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 126					
	VV		17,00		17,000			
	VV		P 129					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 132					
	VV		20,00		20,000			
	VV		P 133					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 134					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 137					
	VV		17,00		17,000			
	VV		P 139					
	VV		19,00		19,000			
	VV		P 141					
	VV		19,00		19,000			
	VV		P 142					
	VV		18,00		18,000			
	VV		Mezisoučet		870,390			
	VV		Součet		2 478,952			
52	K	226212415	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 30 m hornina V	m	901,920	1 799,89	1 623 356,79	ČS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.2.311					
	VV		P 27					
	VV		20,60		23,600			
	VV		P 29					
	VV		20,60		20,600			
	VV		P 30					
	VV		22,60		22,600			
	VV		P 42					
	VV		22,60		22,600			
	VV		P 47					
	VV		22,60		22,600			
	VV		Mezisoučet		112,000			
	VV		P 8					
	VV		23,00		23,000			
	VV		P 14					
	VV		23,07		23,070			
	VV		P 15					
	VV		28,07		28,070			
	VV		P 16					
	VV		29,07		29,070			
	VV		P 17					
	VV		23,53		23,530			
	VV		P 18					
	VV		22,00		22,000			
	VV		P 28					
	VV		21,60		21,600			
	VV		P 32					
	VV		22,13		22,130			
	VV		P 40					
	VV		21,13		21,130			
	VV		P 41					
	VV		23,60		23,600			
	VV		P 44					
	VV		23,60		23,600			
	VV		P 46					
	VV		23,60		23,600			
	VV		P 49					
	VV		23,00		23,000			
	VV		P 50					
	VV		25,00		25,000			
	VV		P 52					
	VV		23,13		23,130			
	VV		P 54					
	VV		22,00		22,000			
	VV		P 55					
	VV		24,00		24,000			
	VV		P 57					
	VV		24,13		24,130			
	VV		P 60					
	VV		21,00		21,000			
	VV		P 61					
	VV		23,00		23,000			
	VV		P 63					
	VV		23,13		23,130			
	VV		P 66					
	VV		22,00		22,000			
	VV		P 67					
	VV		24,00		24,000			
	VV		P 69					
	VV		23,13		23,130			
	VV		P 72					
	VV		21,00		21,000			
	VV		P 73					
	VV		24,00		24,000			
	VV		P 76					
	VV		24,00		24,000			
	VV		P 77					
	VV		26,00		26,000			
	VV		P 78					
	VV		24,00		24,000			
	VV		P 83					
	VV		21,00		21,000			
	VV		P 85					
	VV		21,00		21,000			
	VV		P 111					
	VV		23,00		23,000			
	VV		P 112					
	VV		23,00		23,000			
	VV		P 138					
	VV		21,00		21,000			
	VV		Mezisoučet		789,930			
	VV		Součet		901,920			
53	K	231212113	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	594,000	1 165,30	692 188,20	ČS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.3.316, D.1.01.2.311					
	VV		PS1					
	VV		7,5		7,500			
	VV		PS2					
	VV		7,5		7,500			
	VV		PS3					
	VV		7,5		7,500			
	VV		PS4					
	VV		7,5		7,500			
	VV		PS5					
	VV		7,5		7,500			
	VV		PS6					
	VV		8		8,000			
	VV		PS7					
	VV		8		8,000			
	VV		PS8					
	VV		8		8,000			
	VV		PS9					
	VV		8		8,000			
	VV		PS10					
	VV		8		8,000			
	VV		PS11					
	VV		8		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PS12					
	VV		8		8,000			
	VV		PS13					
	VV		8		8,000			
	VV		PS14					
	VV		8		8,000			
	VV		PS15					
	VV		8		8,000			
	VV		PS16					
	VV		8		8,000			
	VV		PS17					
	VV		8		8,000			
	VV		PS18					
	VV		8		8,000			
	VV		PS19					
	VV		8		8,000			
	VV		PS20					
	VV		8		8,000			
	VV		PS21					
	VV		8		8,000			
	VV		PS22					
	VV		8		8,000			
	VV		PS23					
	VV		8		8,000			
	VV		PS24					
	VV		8		8,000			
	VV		PS25					
	VV		8,5		8,500			
	VV		PS26					
	VV		8,5		8,500			
	VV		PS27					
	VV		8,5		8,500			
	VV		PS28					
	VV		8,5		8,500			
	VV		PS29					
	VV		7,5		7,500			
	VV		PS30					
	VV		7,5		7,500			
	VV		PS31					
	VV		7,5		7,500			
	VV		PS32					
	VV		7,5		7,500			
	VV		PS33					
	VV		7,5		7,500			
	VV		PS34					
	VV		7,5		7,500			
	VV		PS35					
	VV		7,5		7,500			
	VV		PS120					
	VV		8		8,000			
	VV		PS121					
	VV		8		8,000			
	VV		PS122					
	VV		8		8,000			
	VV		PS123					
	VV		8		8,000			
	VV		Mezisoučet		308,000			
	VV		P1					
	VV		10,00		10,000			
	VV		P5					
	VV		10,00		10,000			
	VV		P43					
	VV		6,00		6,000			
	VV		P45					
	VV		6,00		6,000			
	VV		P58					
	VV		5,00		5,000			
	VV		P64					
	VV		5,00		5,000			
	VV		P80					
	VV		6,00		6,000			
	VV		P81					
	VV		7,00		7,000			
	VV		P87					
	VV		8,00		8,000			
	VV		P88					
	VV		6,00		6,000			
	VV		P89					
	VV		6,00		6,000			
	VV		P90					
	VV		6,00		6,000			
	VV		P95					
	VV		8,00		8,000			
	VV		P97					
	VV		8,00		8,000			
	VV		P102					
	VV		8,00		8,000			
	VV		P103					
	VV		5,00		5,000			
	VV		P104					
	VV		6,00		6,000			
	VV		P105					
	VV		6,00		6,000			
	VV		P110					
	VV		10,00		10,000			
	VV		P115					
	VV		5,00		5,000			
	VV		P116					
	VV		6,00		6,000			
	VV		P126					
	VV		5,00		5,000			
	VV		P127					
	VV		6,00		6,000			
	VV		P130					
	VV		10,00		10,000			
	VV		P135					
	VV		6,00		6,000			
	VV		P140					
	VV		6,00		6,000			
	VV		P144					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Mezisoučet		186,000			
	VV		"J1-1" 8		8,000			
	VV		"J1-2" 8		8,000			
	VV		"J1-3" 8		8,000			
	VV		"J1-4" 8		8,000			
	VV		"J2-1" 9		9,000			
	VV		"J2-2" 9		9,000			
	VV		"J2-3" 9		9,000			
	VV		"J2-4" 9		9,000			
	VV		"J4-1" 8		8,000			
	VV		"J4-2" 8		8,000			
	VV		"J4-3" 8		8,000			
	VV		"J4-4" 8		8,000			
	VV		Mezisoučet		100,000			
	VV		Součet		594,000			
54	K	231212213	Zřízení pilot svislých zapažlenych D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 20 m s vytažením pažnic z betonu železovného D.1.01.2-311, D.1.01.2-310	m	2 720,000	1 165,30	3 169 616,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		PS26					
	VV		14		14,000			
	VV		PS27					
	VV		14		14,000			
	VV		PS28					
	VV		14		14,000			
	VV		PS39					
	VV		14		14,000			
	VV		PS40					
	VV		14		14,000			
	VV		PS41					
	VV		14		14,000			
	VV		PS42					
	VV		14		14,000			
	VV		PS43					
	VV		14		14,000			
	VV		PS44					
	VV		14		14,000			
	VV		PS45					
	VV		14		14,000			
	VV		PS46					
	VV		17,5		17,500			
	VV		PS47					
	VV		17,5		17,500			
	VV		PS48					
	VV		17		17,000			
	VV		PS49					
	VV		14		14,000			
	VV		PS50					
	VV		14		14,000			
	VV		PS51					
	VV		14		14,000			
	VV		PS52					
	VV		14		14,000			
	VV		PS53					
	VV		14		14,000			
	VV		PS54					
	VV		14		14,000			
	VV		PS55					
	VV		14		14,000			
	VV		PS56					
	VV		14		14,000			
	VV		PS57					
	VV		14		14,000			
	VV		PS58					
	VV		14		14,000			
	VV		PS59					
	VV		14		14,000			
	VV		PS60					
	VV		14		14,000			
	VV		PS61					
	VV		18,5		18,500			
	VV		PS62					
	VV		18,5		18,500			
	VV		PS63					
	VV		18,5		18,500			
	VV		PS64					
	VV		14		14,000			
	VV		PS65					
	VV		14		14,000			
	VV		PS66					
	VV		14		14,000			
	VV		PS67					
	VV		14		14,000			
	VV		PS68					
	VV		19		19,000			
	VV		PS69					
	VV		19		19,000			
	VV		PS70					
	VV		19		19,000			
	VV		PS71					
	VV		19		19,000			
	VV		PS72					
	VV		19		19,000			
	VV		PS73					
	VV		19		19,000			
	VV		PS74					
	VV		19		19,000			
	VV		PS75					
	VV		17		17,000			
	VV		PS76					
	VV		17		17,000			
	VV		PS77					
	VV		17		17,000			
	VV		PS78					
	VV		15		15,000			
	VV		PS79					
	VV		15		15,000			
	VV		PS80					
	VV		15		15,000			
	VV		PS81					
	VV		15		15,000			
	VV		PS82					
	VV		15		15,000			
	VV		PS83					
	VV		15		15,000			
	VV		PS84					
	VV		15		15,000			
	VV		PS85					
	VV		15		15,000			
	VV		PS86					
	VV		15		15,000			
	VV		PS87					
	VV		15		15,000			
	VV		PS88					
	VV		15		15,000			
	VV		PS89					
	VV		15		15,000			
	VV		PS90					
	VV		15		15,000			
	VV		PS91					
	VV		15		15,000			
	VV		PS92					
	VV		15		15,000			
	VV		PS93					
	VV		14,5		14,500			
	VV		PS94					
	VV		14,5		14,500			
	VV		PS95					
	VV		14,5		14,500			
	VV		PS96					
	VV		14,5		14,500			
	VV		PS97					
	VV		14,5		14,500			
	VV		PS98					
	VV		14,5		14,500			
	VV		PS99					
	VV		14,5		14,500			
	VV		PS100					
	VV		14,5		14,500			
	VV		PS101					
	VV		14,5		14,500			
	VV		PS102					
	VV		14,5		14,500			
	VV		PS103					
	VV		14		14,000			
	VV		PS104					
	VV		14		14,000			
	VV		PS105					
	VV		14		14,000			
	VV		PS106					
	VV		13,5		13,500			
	VV		PS107					
	VV		13,5		13,500			
	VV		PS108					
	VV		13,5		13,500			
	VV		PS109					
	VV		13,5		13,500			
	VV		PS110					
	VV		13,5		13,500			
	VV		PS111					
	VV		11,5		11,500			
	VV		PS112					
	VV		11,5		11,500			
	VV		PS113					
	VV		11,5		11,500			
	VV		PS114					
	VV		11,5		11,500			
	VV		PS115					
	VV		11,5		11,500			
	VV		PS116					
	VV		11,5		11,500			
	VV		PS117					
	VV		13		13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P518					
	VV		13		13,000			
	VV		P519					
	VV		13		13,000			
	VV		Mezisoučet		1 243,000			
	VV		P1					
	VV		12,00		12,000			
	VV		P 3					
	VV		12,00		12,000			
	VV		P 4					
	VV		12,00		12,000			
	VV		P 6					
	VV		14,00		14,000			
	VV		P 9					
	VV		20,00		20,000			
	VV		P 10					
	VV		13,00		13,000			
	VV		P 11					
	VV		14,00		14,000			
	VV		P 12					
	VV		17,00		17,000			
	VV		P 13					
	VV		17,00		17,000			
	VV		P 20					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 21					
	VV		17,00		17,000			
	VV		P 22					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 23					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 24					
	VV		16,00		16,000			
	VV		P 25					
	VV		15,00		15,000			
	VV		P 26					
	VV		15,00		15,000			
	VV		P 27					
	VV		20,00		20,000			
	VV		P 28					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 29					
	VV		17,00		17,000			
	VV		P 30					
	VV		19,00		19,000			
	VV		P 31					
	VV		13,00		13,000			
	VV		P 32					
	VV		20,00		20,000			
	VV		P 33					
	VV		13,00		13,000			
	VV		P 34					
	VV		12,00		12,000			
	VV		P 35					
	VV		15,00		15,000			
	VV		P 36					
	VV		17,00		17,000			
	VV		P 37					
	VV		16,00		16,000			
	VV		P 38					
	VV		19,00		19,000			
	VV		P 39					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 40					
	VV		19,00		19,000			
	VV		P 41					
	VV		20,00		20,000			
	VV		P 42					
	VV		19,00		19,000			
	VV		P 44					
	VV		20,00		20,000			
	VV		P 46					
	VV		20,00		20,000			
	VV		P 47					
	VV		19,00		19,000			
	VV		P 48					
	VV		16,00		16,000			
	VV		P 51					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 53					
	VV		20,00		20,000			
	VV		P 56					
	VV		16,00		16,000			
	VV		P 59					
	VV		20,00		20,000			
	VV		P 62					
	VV		16,00		16,000			
	VV		P 65					
	VV		20,00		20,000			
	VV		P 68					
	VV		16,00		16,000			
	VV		P 70					
	VV		16,00		16,000			
	VV		P 71					
	VV		20,00		20,000			
	VV		P 74					
	VV		16,00		16,000			
	VV		P 75					
	VV		17,00		17,000			
	VV		P 79					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 82					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 84					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 86					
	VV		19,00		19,000			
	VV		P 91					
	VV		19,00		19,000			
	VV		P 92					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 93					
	VV		19,00		19,000			
	VV		P 94					
	VV		13,00		13,000			
	VV		P 96					
	VV		19,00		19,000			
	VV		P 98					
	VV		19,00		19,000			
	VV		P 99					
	VV		15,00		15,000			
	VV		P 100					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 101					
	VV		19,00		19,000			
	VV		P 106					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 107					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 108					
	VV		13,00		13,000			
	VV		P 109					
	VV		16,00		16,000			
	VV		P 113					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 114					
	VV		19,00		19,000			
	VV		P 117					
	VV		16,00		16,000			
	VV		P 118					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 119					
	VV		13,00		13,000			
	VV		P 120					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 121					
	VV		14,00		14,000			
	VV		P 122					
	VV		16,00		16,000			
	VV		P 123					
	VV		17,00		17,000			
	VV		P 124					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 125					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 128					
	VV		17,00		17,000			
	VV		P 129					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 131					
	VV		13,00		13,000			
	VV		P 132					
	VV		20,00		20,000			
	VV		P 133					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 134					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 136					
	VV		12,00		12,000			
	VV		P 137					
	VV		17,00		17,000			
	VV		P 139					
	VV		19,00		19,000			
	VV		P 141					
	VV		19,00		19,000			
	VV		P 142					
	VV		18,00		18,000			
	VV		P 143					
	VV		13,00		13,000			
	VV		Mezisoučet		1 477,000			
	VV		Součet		2 720,000			
55	K	231212313	Zřízení pilot svislých zapažitelných D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 30 m a vyložením pažnic z betonu železového	m	642,000	1 165,30	748 122,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.2-311					
	VV		P 8		23,000			
	VV		20,00					
	VV		P 14		22,000			
	VV		22,00					
	VV		P 15		27,000			
	VV		27,00					
	VV		P 16		28,000			
	VV		28,00					
	VV		P 17		23,000			
	VV		23,00					
	VV		P 18		22,000			
	VV		22,00					
	VV		P 49		23,000			
	VV		23,00					
	VV		P 50		25,000			
	VV		25,00					
	VV		P 52		21,000			
	VV		21,00					
	VV		P 54		22,000			
	VV		22,00					
	VV		P 55		24,000			
	VV		24,00					
	VV		P 57		22,000			
	VV		22,00					
	VV		P 60		21,000			
	VV		21,00					
	VV		P 61		23,000			
	VV		23,00					
	VV		P 63		21,000			
	VV		21,00					
	VV		P 66		22,000			
	VV		22,00					
	VV		P 67		24,000			
	VV		24,00					
	VV		P 69		21,000			
	VV		21,00					
	VV		P 72		21,000			
	VV		21,00					
	VV		P 73		24,000			
	VV		24,00					
	VV		P 76		24,000			
	VV		24,00					
	VV		P 77		26,000			
	VV		26,00					
	VV		P 78		24,000			
	VV		24,00					
	VV		P 83		21,000			
	VV		21,00					
	VV		P 85		21,000			
	VV		21,00					
	VV		P 111		23,000			
	VV		23,00					
	VV		P 112		23,000			
	VV		23,00					
	VV		P 138		21,000			
	VV		21,00		642,000			
	VV		Součet					
56	M	58932936	beton C 25/30 XC2 XA1	m3	2 933,336	3 053,96	8 958 290,81	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.2-310					
	VV		1026,36		1 026,360			
	VV		Mezisoučet		1 026,360			
	VV		D.1.01.2-311					
	VV		1837		1 837,000			
	VV		Mezisoučet		1 837,000			
	VV		"J-1" 3*0,45*0,45*3,1415*1,1		5,598			
	VV		"J-1" 2*0,45*0,45*3,1415*1,1		5,598			
	VV		"J-1" 3*0,45*0,45*3,1415*1,1		5,598			
	VV		"J-1" 4*0,45*0,45*3,1415*1,1		5,598			
	VV		"J-2" 3*0,45*0,45*3,1415*1,1		6,298			
	VV		"J-2" 5*0,45*0,45*3,1415*1,1		6,298			
	VV		"J-2" 3*0,45*0,45*3,1415*1,1		6,298			
	VV		"J-2" 4*0,45*0,45*3,1415*1,1		6,298			
	VV		"J-4-1" 3*0,45*0,45*3,1415*1,1		5,598			
	VV		"J-4-2" 8*0,45*0,45*3,1415*1,1		5,598			
	VV		"J-4-3" 3*0,45*0,45*3,1415*1,1		5,598			
	VV		"J-4-4" 8*0,45*0,45*3,1415*1,1		5,598			
	VV		Mezisoučet		69,976			
	VV		Součet		2 933,336			
57	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	116,155	25 369,71	2 946 818,67	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.2-310					
	VV		65,4		65,400			
	VV		Mezisoučet		65,400			
	VV		D.1.01.2-311					
	VV		A750-1					
	VV		3,159		3,159			
	VV		A750-2					
	VV		2,2		2,200			
	VV		A800-1					
	VV		3,445		3,445			
	VV		A800-2					
	VV		3,2011		3,201			
	VV		A1200-1					
	VV		21,318		21,318			
	VV		A1200-2					
	VV		12,104		12,104			
	VV		Mezisoučet		45,427			
	VV		"J-1" 464/1000		0,464			
	VV		"J-1" 2* 464/1000		0,464			
	VV		"J-1" 464/1000		0,464			
	VV		"J-1" 4* 464/1000		0,464			
	VV		"J2-1" 520/1000		0,520			
	VV		"J2-2" 520/1000		0,520			
	VV		"J2-3" 520/1000		0,520			
	VV		"J2-4" 520/1000		0,520			
	VV		"J4-1" 464/1005201000		0,000			
	VV		"J4-2" 464/1000		0,464			
	VV		"J4-3" 464/1000		0,464			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"14-4" 464/1000		0,464			
	VV		Mezisoučet		5,528			
	VV		Součet		116,135			
58	K	210000x03a	D-Mř NÁVRTY DO PILOT ZÁKLAD včetně dodávky, pomocných prací (dle PD)	soubor	246,000	874,23	215 060,58	Vlastní
	VV		D.1.01.2-310					
	VV		"NÁVRTY DO PILOT :" 246		246,000			
	VV		Součet		246,000			
121	K	213311113	Poštěrkové zhutněné pod základy z kameniva drceného hrubého 16 až 63 mm	m3	3 378,000	872,85	2 948 487,30	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pilotovací rovina 1"					
	VV		2820*1,3		846,000			
	VV		"Pilotovací rovina 2"					
	VV		6320*0,4		2 532,000			
	VV		Součet		3 378,000			
121	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 820,000	33,25	93 765,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pilotovací rovina 1"					
	VV		2820		2 820,000			
	VV		Součet		2 820,000			
121	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	6 330,000	36,37	230 222,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pilotovací rovina 2"					
	VV		6330		6 330,000			
	VV		Součet		6 330,000			
60	K	151000R00x01	D+M- doplňky ke kotvení, rozrážecí plechy+prochodka, příslušenství (dle PD)	kus	84,000	4 114,02	345 577,68	Vlastní
	VV		D.1.01.2-310					
	VV		SPECIFIKACE KOTEV - PILOTOVÁ STĚNA :					
	VV		Desky 350x350x20mm, ocelová prachatka 200mm					
	VV		"2PKT" 8		8,000			
	VV		"5PKT" 15		15,000			
	VV		"4PKD" 4		4,000			
	VV		"4PKT" 57		57,000			
	VV		Součet		84,000			
61	K	1518265313X1	D+M Vrty pro kotvení pažení průměr dle PD, hor.5	m	1 087,000	1 455,34	1 581 954,58	Vlastní
	VV		D.1.02.2-310					
	VV		SPECIFIKACE KOTEV - PILOTOVÁ STĚNA :					
	VV		"2PKT" 74		74,000			
	VV		"5PKT" 188		188,000			
	VV		"4PKD" 48		48,000			
	VV		"4PKT" 777		777,000			
	VV		Součet		1 087,000			
62	K	151827000X2a	D+M Kotvení pramencové pilotových stěn kotvy vč. zálěky, injektáž, 2PKT, pomocných prací, doplňků, dle PD	m	74,000	2 010,73	148 794,02	Vlastní
	VV		D.1.01.2-310					
	VV		SPECIFIKACE KOTEV - PILOTOVÁ STĚNA :					
	VV		Včetně :					
	VV		- vyčištění vrtu, :					
	VV		- dodání a osazení hlavy kotvy, :					
	VV		- veškerých potřebných úprav kotvy po napnutí :					
	VV		- zátěrka kotvy :					
	VV		- vyskoušená injektáž					
	VV		"2PKT" 74		74,000			
	VV		Součet		74,000			
63	K	151827000X2b	D+M Kotvení pramencové pilotových stěn kotvy vč. zálěky, injektáž, 3PKT, pomocných prací, doplňků, dle PD	m	188,000	2 165,01	407 021,88	Vlastní
	VV		D.1.01.2-310					
	VV		SPECIFIKACE KOTEV - PILOTOVÁ STĚNA :					
	VV		Včetně :					
	VV		- vyčištění vrtu, :					
	VV		- dodání a osazení hlavy kotvy, :					
	VV		- veškerých potřebných úprav kotvy po napnutí :					
	VV		- zátěrka kotvy :					
	VV		- vyskoušená injektáž					
	VV		"5PKT" 188		188,000			
	VV		Součet		188,000			
64	K	151827000X2c	D+M Kotvení pramencové pilotových stěn kotvy vč. zálěky, injektáž, 4PKD, pomocných prací, doplňků, dle PD	m	48,000	1 650,75	79 236,00	Vlastní
	VV		D.1.01.2-310					
	VV		SPECIFIKACE KOTEV - PILOTOVÁ STĚNA :					
	VV		Včetně :					
	VV		- vyčištění vrtu, :					
	VV		- dodání a osazení hlavy kotvy, :					
	VV		- veškerých potřebných úprav kotvy po napnutí :					
	VV		- zátěrka kotvy					
	VV		- vyskoušená injektáž					
	VV		"4PKD" 48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
65	K	151827000X2d	D+M Kotvení pramencové pilotových stěn kotvy vč. zálěky, injektáž, 4PKT, pomocných prací, doplňků, dle PD	m	777,000	2 365,56	1 838 040,12	Vlastní
	VV		D.1.01.2-310					
	VV		SPECIFIKACE KOTEV - PILOTOVÁ STĚNA :					
	VV		Včetně :					
	VV		- vyčištění vrtu, :					
	VV		- dodání a osazení hlavy kotvy, :					
	VV		- veškerých potřebných úprav kotvy po napnutí :					
	VV		- zátěrka kotvy :					
	VV		- vyskoušená injektáž					
	VV		"4PKT" 777		777,000			
	VV		Součet		777,000			
66	K	151827111X3	D+M Napnutí pramencových kotev pilotové stěny, kotevní síla dle PD	kus	84,000	2 571,27	215 986,68	Vlastní
	VV		SO 01 Pažení, pilotové stěny :					
	VV		SPECIFIKACE KOTEV - PILOTOVÁ STĚNA :					
	VV		"2PKT" 8		8,000			
	VV		"5PKT" 15		15,000			
	VV		"4PKD" 4		4,000			
	VV		"4PKT" 57		57,000			
	VV		Součet		84,000			
67	K	210000x01a	D+M- kotvení přes trám - C25/30 XC2 XF1 - TRÁM I, II, III včetně dodávky, bednění, odbednění, pomocných prací, dle PD	m3	102,000	13 414,81	1 368 310,62	Vlastní
	VV		D.1.01.2-310					
	VV		SPECIFIKACE KOTEV - PILOTOVÁ STĚNA :					
	VV		"TRÁM I, II, III :" 102		102,000			
	VV		Součet		102,000			
68	K	210000x01b	D+M- kotvení přes trám - C25/30 XC2 XF1 - TRÁM IV včetně dodávky, bednění, odbednění, pomocných prací, dle PD	m3	14,040	13 414,81	188 343,93	Vlastní
	VV		D.1.01.2-310					
	VV		SPECIFIKACE KOTEV - PILOTOVÁ STĚNA :					
	VV		"TRÁM IV :" 14,04		14,040			
	VV		Součet		14,040			
69	K	210000x01c	D+M- kotvení přes trám - ocal - 1 HAM V včetně dodávky, bednění, odbednění, pomocných prací, dle PD	m3	14,040	72 281,36	1 014 830,29	Vlastní
	VV		D.1.01.2-310					
	VV		SPECIFIKACE KOTEV - PILOTOVÁ STĚNA :					
	VV		"TRÁM V :" 14,04		14,040			
	VV		Součet		14,040			
70	K	210000x01d	D+M- kotvení přes trám - C25/30 XC2 XF1 - TRÁM V včetně dodávky, bednění, odbednění, pomocných prací, dle PD	m3	23,000	13 414,81	308 540,63	Vlastní
	VV		D.1.01.2-310					
	VV		SPECIFIKACE KOTEV - PILOTOVÁ STĚNA :					
	VV		"TRÁM V :" 23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
71	K	210000x04	D+M- kotvení přes trám - výztuž včetně dodávky, pomocných prací (dle PD)	t	27,700	61 710,37	1 709 377,25	Vlastní
	VV		SO 01 Pažení, pilotové stěny :					
	VV		SPECIFIKACE KOTEV - PILOTOVÁ STĚNA :					
	VV		"TRÁM I, II, III :" 12,2		12,200			
	VV		"TRÁM IV :" 2,7		2,700			
	VV		"TRÁM V :" 12,8		12,800			
	VV		Součet		27,700			
72	K	210000x03b	D+M- kotvení přes trám - NÁVRTY DO PILOT PŘEVÁŽKAvčetně dodávky, pomocných prací (dle PD)	soubor	366,000	874,23	319 968,18	Vlastní
	VV		D.1.01.2-310					
	VV		"NÁVRTY DO PILOT PŘEVÁŽKA:" 6*(15+46)		366,000			
	VV		Součet		366,000			
73	K	210000x05	D+Mř- Beton stříkaný stěn, C20/25 XC2 (dle PD)	m2	1 275,000	1 861,13	2 372 940,75	Vlastní
	VV		SO 01 Pažení, pilotové stěny :					
	VV		SPECIFIKACE KOTEV - PILOTOVÁ STĚNA :					
	VV		STŘÍKANÝ BETON tl. 100-150mm :					
	VV		"plocha = 1275 m2 " 1275		1 275,000			
	VV		Součet		1 275,000			
74	K	210000x06	D+Mř- výztuž ZB stěny ze stříkaného betonu sítěmi KARI (dle PD)	t	14,719	28 789,23	423 748,68	Vlastní
	VV		SO 01 Pažení, pilotové stěny :					
	VV		SPECIFIKACE KOTEV - PILOTOVÁ STĚNA :					
	VV		STŘÍKANÝ BETON tl. 100-150mm :					
	VV		plocha = 1275 m2 :					
	VV		hmotnost = 4,44 mg/m2 :					
	VV		1275*4,44*2*0,001*1,3		14,719			
	VV		Součet		14,719			
75	K	21275001RAB	D+Mř- Trativody z drenážních trubek lože štěrkopís, obsyp kamenivem světlost trub 10cm	m	480,000	632,53	303 614,40	Vlastní
	VV		SO 01 Pažení, pilotové stěny :					
	VV		SPECIFIKACE KOTEV - PILOTOVÁ STĚNA :					
	VV		"DRENÁŽ DN 100 OBALOVÁ V GEOTEXTILII :" 480		480,000			
	VV		Součet		480,000			
p	3		Svislé a kompletní konstrukce				77 990 734,26	
76	K	311234221	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 200 mm	m2	236,770	1 685,90	399 170,54	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		"1.PP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm"13,62		13,620			
	VV		"1.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm"24,86		24,860			
	VV		"2.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm"21,48		21,480			
	VV		"3.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm"16,53		16,530			
	VV		"4.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm"21,48		21,480			
	VV		"5.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm"17,43		17,430			
	VV		"6.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm"17,43		17,430			
	VV		"7.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm"16,9		16,900			
	VV		"8.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm"17,43		17,430			
	VV		"9.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm"17,43		17,430			
	VV		"10.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm"17,09		17,090			
	VV		"11.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm"17,09		17,090			
	VV		"12.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm"18		18,000			
	VV		Součet		236,770			
77	K	311234245	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 250 mm	m2	7 294,730	1 643,49	11 988 815,81	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		"1.PP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm"114,31		114,310			
	VV		"1.NP - LT_OBVODOVÁ STĚNA_250mm+200MV"374,16		374,160			
	VV		"1.NP - LT_OBVODOVÁ STĚNA_250mm+200MV ŠIKMÁ"34,63		34,630			
	VV		"2.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm"34,12		34,120			
	VV		"2.NP - LT_OBVODOVÁ STĚNA_250mm+200MV"551,83		551,830			
	VV		"2.NP - LT_OBVODOVÁ STĚNA_250mm+200MV ŠIKMÁ"10,16		10,160			
	VV		"3.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm"33,71		33,710			
	VV		"3.NP - LT_OBVODOVÁ STĚNA_250mm+200MV"745,35		745,350			
	VV		"4.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm"36,96		36,960			
	VV		"4.NP - LT_OBVODOVÁ STĚNA_250mm+200MV"728,03		728,030			
	VV		"5.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm"32,26		32,260			
	VV		"5.NP - LT_OBVODOVÁ STĚNA_250mm+200MV"553,55		553,550			
	VV		"6.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm"24,55		24,550			
	VV		"6.NP - LT_OBVODOVÁ STĚNA_250mm+200MV"552,210		552,210			
	VV		"7.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm"24,55		24,550			
	VV		"7.NP - LT_OBVODOVÁ STĚNA_250mm+200MV"550,06		550,060			
	VV		"7.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm"24,55		24,550			
	VV		"8.NP - LT_OBVODOVÁ STĚNA_250mm+200MV"551,26		551,260			
	VV		"8.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm"24,55		24,550			
	VV		"9.NP - LT_OBVODOVÁ STĚNA_250mm+200MV"549,12		549,120			
	VV		"9.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm"24,55		24,550			
	VV		"10.NP - LT_OBVODOVÁ STĚNA_250mm+200MV"552,69		552,690			
	VV		"10.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm"24,55		24,550			
	VV		"11.NP - LT_OBVODOVÁ STĚNA_250mm+200MV"550,71		550,710			
	VV		"11.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm"24,35		24,350			
	VV		"12.NP - LT_OBVODOVÁ STĚNA_250mm+200MV"83,04		83,040			
	VV		"12.NP - LT_OBVODOVÁ STĚNA_250mm+200MV_250mm-VLNITÝ PLECH"395,64		395,640			
	VV		"12.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm"92,28		92,280			
	VV		Součet		7 294,730			
78	K	311234261	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 300 mm	m2	355,730	1 993,39	709 108,62	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		"1.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 300mm"84,17		84,170			
	VV		"1.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 300mm"15,7		15,700			
	VV		"2.NP - LT_CIHELNÉ BLOKY 300 + TI MV 160"32,18		32,180			
	VV		"2.NP - LT_CIHELNÉ BLOKY 300 + TI MV 200"7,54		7,540			
	VV		"3.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 300mm"216,14		216,140			
	VV		Součet		355,730			
79	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	573,330	1 039,11	595 752,94	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		"1.PP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm"322,19		322,190			
	VV		"1.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm"36,33		36,330			
	VV		"2.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm"32,6		32,600			
	VV		"3.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm"74,17		74,170			
	VV		"4.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm"17,39		17,390			
	VV		"5.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm"11,93		11,930			
	VV		"6.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm"8,8		8,800			
	VV		"7.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm"11,93		11,930			
	VV		"8.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm"11,93		11,930			
	VV		"9.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm"11,93		11,930			
	VV		"10.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm"11,93		11,930			
	VV		"11.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm"17,46		17,460			
	VV		"12.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm"1,94		1,940			
	VV		"12.NP schody praxik Edel - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm"2,83		2,800			
	VV		Součet		573,330			
80	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	3 018,160	1 145,14	3 456 215,74	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		"ZÁKLADY -prestupový plán- LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm"2,56		2,560			
	VV		"1.PP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm"1708,52		1 708,520			
	VV		"1.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm"12,49		12,490			
	VV		"2.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm"97,06		97,060			
	VV		"3.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm"1035,93		1 035,930			
	VV		"4.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm"10,51		10,510			
	VV		"5.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm"8,1		8,100			
	VV		"6.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm"8,1		8,100			
	VV		"7.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm"8,1		8,100			
	VV		"8.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm"8,09		8,090			
	VV		"9.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm"8,1		8,100			
	VV		"10.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm"8,09		8,090			
	VV		"11.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm"48,76		48,760			
	VV		"12.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm"43,01		43,010			
	VV		"12.NP schody praxik Edel - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm"10,74		10,740			
	VV		Součet		3 018,160			
81	K	311113141	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 XC1	m2	1 793,640	1 378,41	2 472 371,31	CS ÚRS 2022 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	vv		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	vv		"ZÁKLADY -prostupový plán - LT_ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 200mm"		18,450			
	vv		"1.PP - LT_ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 150mm"814,88		814,880			
	vv		"ZÁKLADY - LT_ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 150mm"2,21		2,210			
	vv		"1.NP - LT_ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 150mm"107,53		107,530			
	vv		"2.NP - LT_ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 150mm"91,42		91,420			
	vv		"3.NP - LT_ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 150mm"72,68		72,680			
	vv		"4.NP - LT_ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 150mm"89,66		89,660			
	vv		"5.NP - LT_ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 150mm"75,36		75,360			
	vv		"6.NP - LT_ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 150mm"78,44		78,440			
	vv		"7.NP - LT_ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 150mm"78,27		78,270			
	vv		"8.NP - LT_ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 150mm"78,13		78,130			
	vv		"9.NP - LT_ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 150mm"78,13		78,130			
	vv		"10.NP - LT_ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 150mm"78,16		78,160			
	vv		"11.NP - LT_ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 150mm"81,74		81,740			
	vv		"12.NP - LT_ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 150mm"28,14		28,140			
	vv		"12.NP schody praní čtaní - LT_ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 150mm"20,46		20,460			
	vv		Součet		1 793,640			
82	K	311113142	Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 XC1	m2	96,040	1 993,39	191 445,18	CS ÚRS 2022 01
	vv		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	vv		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	vv		"ZÁKLADY -prostupový plán - LT_ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 200mm"43,57		43,570			
	vv		"1.PP - LT_ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 200mm"22,41		22,410			
	vv		"1.NP - LT_ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 200mm"5,36		5,360			
	vv		"2.NP - LT_ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 200mm"24,7		24,700			
	vv		Součet		96,040			
83	K	311113144	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 XC1	m2	1 015,390	2 311,49	2 347 063,83	CS ÚRS 2022 01
	vv		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	vv		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	vv		"ZÁKLADY -prostupový plán - LT_ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 300mm"13,82		13,820			
	vv		"1.PP - LT_ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 300mm"135,17		135,170			
	vv		"ZÁKLADY - LT_ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 300mm"8,82		8,820			
	vv		"1.NP - LT_ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 300mm"857,58		857,580			
	vv		Součet		1 015,390			
84	K	311232EX1	Nosná zeď tř. 30/37 ze ostrohranného prvku agloporitového prostředí tř. C 30/37 XC3 XD1 XA1, hydrofobizovaný, vč. dvojitého v	m3	440,436	4 736,92	2 086 310,10	Vlastní
	vv		"Čísla pruhu 162730170" 0,25*5,08		1,270			
	vv		"Čísla pruhu 162232647" 0,3*2,87		0,861			
	vv		"Čísla pruhu 162268339" 0,3*6,46		1,938			
	vv		"Čísla pruhu 162233229" 0,4*24,75		9,900			
	vv		"Čísla pruhu 162233246" 0,4*7,17		2,868			
	vv		"Čísla pruhu 162232744" 0,4*16,53		6,612			
	vv		"Čísla pruhu 162236745" 0,4*40,83		16,332			
	vv		"Čísla pruhu 162236746" 0,4*23,85		9,540			
	vv		"Čísla pruhu 162735510" 0,4*7,19		2,876			
	vv		"Čísla pruhu 162828431" 0,4*47,97		19,188			
	vv		"Čísla pruhu 162213694" 0,25*2,04		0,510			
	vv		"Čísla pruhu 162737732" 0,25*6,53		1,633			
	vv		"Čísla pruhu 151085990" 0,3*9,43		2,829			
	vv		"Čísla pruhu 162732169" 0,25*37,28		9,320			
	vv		"Čísla pruhu 151097398" 0,3*13,49		4,047			
	vv		"Čísla pruhu 151238616" 0,3*84,01		25,203			
	vv		"Čísla pruhu 151258618" 0,3*13,89		4,167			
	vv		"Čísla pruhu 162268697" 0,3*16,31		4,893			
	vv		"Čísla pruhu 162966594" 0,3*18,25		5,475			
	vv		"Čísla pruhu 162956692" 0,3*16,3		4,890			
	vv		"Čísla pruhu 161068674" 0,3*7,54		2,262			
	vv		"Čísla pruhu 161068584" 0,3*28,45		8,535			
	vv		"Čísla pruhu 161207294" 0,3*72		21,600			
	vv		"Čísla pruhu 161214585" 0,3*20,53		6,159			
	vv		"Čísla pruhu 162764643" 0,25*8,48		2,120			
	vv		"Čísla pruhu 162780176" 0,25*2,27		0,568			
	vv		"Čísla pruhu 162832128" 0,25*2,54		0,635			
	vv		"Čísla pruhu 161184173" 0,4*85,07		20,338			
	vv		"Čísla pruhu 162184133" 0,3*71,58		21,474			
	vv		"Čísla pruhu 162035606" 0,3*5,61		1,683			
	vv		"Čísla pruhu 162768286" 0,52*28,75		14,950			
	vv		"Čísla pruhu 162245148" 0,3*2,06		0,618			
	vv		"Čísla pruhu 162245141" 0,55*9,4		5,170			
	vv		"Čísla pruhu 162245142" 0,55*1,45		0,798			
	vv		"Čísla pruhu 162245146" 0,55*3,64		2,002			
	vv		"Čísla pruhu 162245151" 0,55*3,11		1,711			
	vv		"Čísla pruhu 162268908" 0,55*2,79		1,535			
	vv		"Čísla pruhu 162264423" 0,55*0,41		0,226			
	vv		"Čísla pruhu 162258957" 0,55*0,29		0,160			
	vv		"Čísla pruhu 162271641" 0,59*3,54		2,089			
	vv		"Čísla pruhu 162245139" 0,74*2,49		1,347			
	vv		"Čísla pruhu 162245152" 0,73*0,99		0,297			
	vv		"Čísla pruhu 162268535" 0,73*5,88		1,764			
	vv		"Čísla pruhu 162268753" 0,73*0,41		0,123			
	vv		"Čísla pruhu 162268906" 0,73*0,2		0,060			
	vv		"Čísla pruhu 162265119" 0,73*0,07		0,021			
	vv		"Čísla pruhu 162245144" 0,55*0,99		0,545			
	vv		"Čísla pruhu 162245140" 0,55*7,25		3,988			
	vv		"Čísla pruhu 162245150" 0,55*4,05		2,228			
	vv		"Čísla pruhu 161188829" 0,55*3,91		2,151			
	vv		"Čísla pruhu 162245143" 0,67*7,25		4,350			
	vv		"Čísla pruhu 162245147" 0,71*1,06		0,318			
	vv		"Čísla pruhu 161444781" 0,74*4,18		1,254			
	vv		"Čísla pruhu 162747142" 0,73*8,46		2,838			
	vv		"Čísla pruhu 162071297" 0,25*10,31		2,578			
	vv		"Čísla pruhu 162071298" 0,25*40		10,000			
	vv		"Čísla pruhu 162071304" 0,25*2,63		0,658			
	vv		"Čísla pruhu 162071323" 0,25*9,13		2,283			
	vv		"Čísla pruhu 162071326" 0,25*2,75		0,688			
	vv		"Čísla pruhu 162074239" 0,25*7,5		1,875			
	vv		"Čísla pruhu 163356689" 0,25*2,63		0,658			
	vv		"Čísla pruhu 163027108" 0,3*148,22		44,466			
	vv		"Čísla pruhu 161082047" 0,3*2,37		0,711			
	vv		"Čísla pruhu 162129164" 0,3*77,52		23,256			
	vv		"Čísla pruhu 162248471" 0,3*2,37		0,711			
	vv		"Čísla pruhu 162248570" 0,3*2,37		0,711			
	vv		"Čísla pruhu 162248644" 0,3*1,19		0,357			
	vv		"Čísla pruhu 162253338" 0,3*2,37		0,711			
	vv		"Čísla pruhu 162253320" 0,3*2,37		0,711			
	vv		"Čísla pruhu 162747501" 0,3*59,06		17,718			
	vv		"Čísla pruhu 162747502" 0,3*34,06		10,218			
	vv		"Čísla pruhu 162745141" 0,3*16,42		4,926			
	vv		"Čísla pruhu 162252951" 0,35*2,37		0,830			
	vv		"Čísla pruhu 163071327" 0,25*31,19		7,798			
	vv		"Čísla pruhu 162855443" 0,22*14,64		3,221			
	vv		"Čísla pruhu 162957054" 0,22*24,5		5,390			
	vv		"Čísla pruhu 162842589" 0,7*40,38		12,114			
	vv		"Čísla pruhu 162842573" 0,7*11,87		3,561			
	vv		"Čísla pruhu 162842571" 0,3*2,32		0,696			
	vv		"Čísla pruhu 162851998" 0,22*3,07		0,675			
	vv		"Čísla pruhu 162852932" 0,22*15,51		3,412			
	vv		"Čísla pruhu 162854279" 0,22*7,2		1,584			
	vv		Mezisoučet		434,476			
	vv		"Čísla pruhu 162783698 "1,37		1,370			
	vv		"Čísla pruhu 162783191 "0,82		0,820			
	vv		"Čísla pruhu 162783838 "2,48		2,480			
	vv		"Čísla pruhu 162783858 "1,29		1,290			
	vv		Mezisoučet		5,960			
	vv		Součet		440,436			
85	K	311321611	Nosná zeď ze ZB tř. C 30/37 XC1 bez výztuže	m3	2 115,188	4 128,92	8 733 442,04	CS ÚRS 2022 01
	vv		D.1.01.2					
	vv		"Čísla pruhu 160968630" 0,25*3,14		1,285			
	vv		"Čísla pruhu 160968388" 0,25*16,6		4,150			
	vv		"Čísla pruhu 160968403" 0,2*35,33		7,066			
	vv		"Čísla pruhu 163326992" 0,2*21,48		4,296			
	vv		"Čísla pruhu 163326993" 0,2*20,3		5,880			
	vv		"Čísla pruhu 163396393" 0,2*28,33		5,666			
	vv		"Čísla pruhu 160265440" 0,2*7,2		1,440			
	vv		"Čísla pruhu 160966633" 0,2*17,16		3,432			
	vv		"Čísla pruhu 161063939" 0,2*5,5		1,100			
	vv		"Čísla pruhu 163326991" 0,25*34,88		8,720			
	vv		"Čísla pruhu 151067961" 0,25*0		0,000			
	vv		"Čísla pruhu 153396394" 0,25*3,18		2,295			
	vv		"Čísla pruhu 153396395" 0,25*3,28		1,320			
	vv		"Čísla pruhu 153396396" 0,25*10,9		2,725			
	vv		"Čísla pruhu 153396397" 0,25*23,81		5,953			
	vv		"Čísla pruhu 153396398" 0,25*9,86		2,465			
	vv		"Čísla pruhu 153396448" 0,25*7,7		1,925			
	vv		"Čísla pruhu 153396657" 0,25*1,84		0,460			
	vv		"Čísla pruhu 153396655" 0,25*17,32		4,330			
	vv		"Čísla pruhu 153396004" 0,25*16,67		4,168			
	vv		"Čísla pruhu 153396006" 0,25*9,02		2,255			
	vv		"Čísla pruhu 153396135" 0,25*9,68		2,420			
	vv		"Čísla pruhu 153421272" 0,25*32,09		8,023			
	vv		"Čísla pruhu 153421273" 0,25*17,16		4,290			
	vv		"Čísla pruhu 153421485" 0,25*11,4		2,850			
	vv		"Čísla pruhu 160971105" 0,25*34,88		8,720			
	vv		"Čísla pruhu 160966127" 0,25*7,92		1,980			
	vv		"Čísla pruhu 160968428" 0,25*46,92		11,730			
	vv		"Čísla pruhu 161003051" 0,25*47,65		11,963			
	vv		"Čísla pruhu 161011197" 0,25*18,92		4,730			
	vv		"Čísla pruhu 161011112" 0,25*18,92		4,730			
	vv		"Čísla pruhu 161015158" 0,25*35		8,750			
	vv		"Čísla pruhu 161023939" 0,25*57,69		14,423			
	vv		"Čísla pruhu 161040609" 0,25*21,48		5,370			
	vv		"Čísla pruhu 162603109" 0,25*3,72		0,930			
	vv		"Čísla pruhu 162603245" 0,25*3,72		0,930			
	vv		"Čísla pruhu 151258615" 0,3*35,54		10,662			
	vv		"Čísla pruhu 161068239" 0,3*8,24		2,472			
	vv		"Čísla pruhu 161208318" 0,3*5,35		1,605			
	vv		"Čísla pruhu 161208326" 0,3*2,21		0,663			
	vv		"Čísla pruhu 161208327" 0,3*5,31		1,593			
	vv		"Čísla pruhu 161208328" 0,3*1,73		0,519			
	vv		"Čísla pruhu 161208329" 0,3*1,39		0,417			
	vv		"Čísla pruhu 162597542" 0,3*2,21		0,663			
	vv		"Čísla pruhu 160996452" 0,25*72,29		18,073			
	vv		"Čísla pruhu 162603388" 0,25*4,01		1,003			
	vv		"Čísla pruhu 161200164" 0,3*0		0,000			
	vv		"Čísla pruhu 161183182" 0,3*1,23		0,369			
	vv		"Čísla pruhu 161220231" 0,3*20,32		6,096			
	vv		"Čísla pruhu 153333763" 0,3*18,11		5,622			
	vv		"Čísla pruhu 153396658" 0,3*32,79		6,558			
	vv		"Čísla pruhu 153426883" 0,3*25,93		5,186			
	vv		"Čísla pruhu 160282356" 0,3*7,65		1,530			
	vv		"Čísla pruhu 160966505" 0,3*39,63		5,926			
	vv		"Čísla pruhu 160966697" 0,3*15,41		3,082			
	vv		"Čísla pruhu 161063673" 0,3*2,8		0,560			
	vv		"Čísla pruhu 161006674" 0,3*2,8		0,560			
	vv		"Čísla pruhu 161065943" 0,3*4,94		0,988			
	vv		"Čísla pruhu 153333753" 0,25*8,69		2,173			
	vv		"Čísla pruhu 153333762" 0,25*26,63		7,408			
	vv		"Čísla pruhu 151099992" 0,25*4,6		1,150			
	vv		"Čísla pruhu 153396657" 0,25*9,19		2,048			
	vv		"Čísla pruhu 153396658" 0,25*4,74		1,185			
	vv		"Čísla pruhu 153396659" 0,25*9,12		2,280			
	vv		"Čísla pruhu 153396660" 0,25*8,26		2,065			
	vv		"Čísla pruhu 153396776" 0,25*6,65		1,663			
	vv		"Čísla pruhu 153396738" 0,25*21,36		5,340			
	vv		"Čísla pruhu 153397370" 0,25*4,91		1,228			
	vv		"Čísla pruhu 153398447" 0,25*7,9		1,975			
	vv		"Čísla pruhu 153398814" 0,25*5,56		1,390			
	vv		"Čísla pruhu 153398835" 0,25*1,84		0,460			
	vv		"Čísla pruhu 153398853" 0,25*17,28		4,320			
	vv		"Čísla pruhu 153396000" 0,25*14,8		3,700			
	vv		"Čísla pruhu 153396023" 0,25*5,1		1,275			
	vv		"Čísla pruhu 153417735" 0,25*8,69		2,173			
	vv		"Čísla pruhu 153421354" 0,25*28,89		7,223			
	vv		"Čísla pruhu 153421355" 0,25*10,63		2,658			
	vv		"Čísla pruhu 153421352" 0,25*16,39		4,098			
	vv		"Čísla pruhu 160649585" 0,25*4,58		1,145			
	vv		"Čísla pruhu 160649624" 0,25*4,75		1,188			
	vv		"Čísla pruhu 160968494" 0,25*4,03		1,008			
	vv		"Čísla pruhu 160970953" 0,25*31,63		7,908			
	vv		"Čísla pruhu 160982090" 0,25*15,01		3,753			
	vv		"Čísla pruhu 160968564" 0,25*14,22		3,555			
	vv		"Čísla pruhu 160965131" 0,25*7,11		1,778			
	vv		"Čísla pruhu 161001055" 0,25*52,86		13,215			
	vv		"Čísla pruhu 161011116" 0,25*16,99		4,248			
	vv		"Čísla pruhu 161011118" 0,25*16,49		4,123			
	vv		"Čísla pruhu 161015166" 0,25*35,63		8,908			
	vv		"Čísla pruhu 161028942" 0,25*61,66		15,415			
	vv		"Čísla pruhu 161040698" 0,25*18,11		4,528			
	vv		"Čísla pruhu 161068678" 0,25*9,24		2,060			
	vv		"Čísla pruhu 161164173" 0,25*43,75		10,938			
	vv		"Čísla pruhu 162123310" 0,25*23,47		5,868			
	vv		"Čísla pruhu 162370636" 0,25*38,4		9,600			
	vv		"Čísla pruhu 162370632" 0,25*41,99		10,498			
	vv		"Čísla pruhu 162603111" 0,25*3,36		0,840			
	vv		"Čísla pruhu 162603247" 0,25*3,36		0,840			
	vv		"Čísla pruhu 162688041" 0,25*23,53		5,883			
	vv		"Čísla pruhu 163326837" 0,25*40,69		10,173			
	vv		"Čísla pruhu 162370275" 0,3*26,6		7,980			
	vv		"Čísla pruhu 153333786" 0,3*13,61		2,722			
	vv		"Čísla pruhu 153333787" 0,3*21,43		4,286			
	vv		"Čísla pruhu 153396663" 0,3*27,74		5,548			
	vv		"Čísla pruhu 159226559" 0,3*18,6		3,720			
	vv		"Čísla pruhu 160282547" 0,3*7,65		1,530			
	vv		"Čísla pruhu 160985938" 0,3*25,13		5,026			
	vv		"Čísla pruhu 160968701" 0,3*13,07		2,614			
	vv		"Čísla pruhu 161006679" 0,3*2,38		0,476			
	vv		"Čísla pruhu 161006680" 0,3*2,38		0,476			
	vv		"Čísla pruhu 161006738" 0,3*2,38		0,476			
	vv		"Čísla pruhu 161006740" 0,3*2,38		0,476			
	vv		"Čísla pruhu 161065947" 0,3*4,19		0,838			
	vv		"Čísla pruhu 162370529" 0,3*18,94		3,788			
	vv		"Čísla pruhu 153333785" 0,25*25,13		6,283			
	vv		"Čísla pruhu 153396664" 0,25*5,87		1,718			
	vv		"Čísla pruhu 153396665" 0,25*4,02		1,005			
	vv		"Čísla pruhu 153396666" 0,25*5,75		1,688			
	vv		"Čísla pruhu 153396667" 0,25*18,09		4,523			
	vv		"Čísla pruhu 153396668" 0,25*6,13		1,533			
	vv		"Čísla pruhu 153396733" 0,25*9,45		2,363			
	vv		"Čísla pruhu 153396446" 0,25*5,7		1,675			
	vv		"Čísla pruhu 153398816" 0,25*5,56		1,390			
	vv		"Čísla pruhu 153398837" 0,25*1,84		0,460			
	vv		"Čísla pruhu 153398866" 0,25*12,77		3,193			
	vv		"Čísla pruhu 153398892" 0,25*12,31		3,078			
	vv		"Čísla pruhu 153398990" 0,25*3,87		0,968			
	vv		"Čísla pruhu 153396218" 0,25*7,37		1,843			
	vv		"Čísla pruhu 153415588" 0,25*2,78		0,695			
	vv		"Čísla pruhu 153421358" 0,25*26,32		6,580			
	vv		"Čísla pruhu 153421359" 0,25*8,14		2,035			
	vv		"Čísla pruhu 153421360" 0,25*13,9		3,475			
	vv		"Čísla pruhu 159216668" 0,25*10,73		2,683			
	vv		"Čísla pruhu 159216830" 0,25*28,01		7,003			
	vv		"Čísla pruhu 159216972" 0,25*10,52		2,630			
	vv		"Čísla pruhu 159217840" 0,25*10,73		2,683			
	vv		"Čísla pruhu 159217941" 0,25*27,76		6,940			
	vv		"Čísla pruhu 159216032" 0,25*10,52		2,630			
	vv		"Čísla pruhu 159219668" 0,25*4,65		1,163			
	vv		"Čísla pruhu 159216787" 0,25*44,9		11,225			
	vv		"Čísla pruhu 159219857" 0,25*8,76		2,190			
	vv		"Čísla pruhu 159216943" 0,25*10,52		2,630			
	vv		"Čísla pruhu 159220038" 0,25*10,73		2,683			
	vv		"Čísla pruhu 159220126" 0,25*27,76		6,940			
	vv		"Čísla pruhu 159220198" 0,25*10,52		2,630			
	vv		"Čísla pruhu 159220250" 0,25*10,73		2,683			
	vv		"Čísla pruhu 159220370" 0,25*28,01		7,003			
	vv		"Čísla pruhu 159220440" 0,25*10,68		2,670			
	vv		"Čísla pruhu 160968698" 0,25*4,03		1,008			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Číslo prvku 1600070582" 0.25*25,13		6,283			
VV			"Číslo prvku 1600883399" 0.25*12,73		3,183			
VV			"Číslo prvku 1600900668" 0.25*12,06		3,015			
VV			"Číslo prvku 1600901397" 0.25*6,03		1,508			
VV			"Číslo prvku 1600906456" 0.25*62		15,500			
VV			"Číslo prvku 1610031059" 0.25*47,54		11,885			
VV			"Číslo prvku 1610111122" 0.25*13,57		3,393			
VV			"Číslo prvku 1610111134" 0.25*13,57		3,393			
VV			"Číslo prvku 1610151730" 0.25*31,77		7,943			
VV			"Číslo prvku 1610329477" 0.25*49,66		12,415			
VV			"Číslo prvku 1610401626" 0.25*14,44		3,610			
VV			"Číslo prvku 1610466828" 0.25*6,95		1,738			
VV			"Číslo prvku 1626003113" 0.25*2,68		0,670			
VV			"Číslo prvku 1626003248" 0.25*2,68		0,670			
VV			"Číslo prvku 1626368155" 0.25*12,33		3,083			
VV			"Číslo prvku 1626881597" 0.25*3,08		0,770			
VV			"Číslo prvku 1626881600" 0.25*3,08		0,770			
VV			"Číslo prvku 1626881601" 0.25*5		1,500			
VV			"Číslo prvku 1632638609" 0.25*12,67		3,168			
VV			"Číslo prvku 1633347239" 0.25*10,1		2,525			
VV			"Číslo prvku 1633349201" 0.25*49,31		12,328			
VV			"Číslo prvku 1633353450" 0.25*13,7		3,425			
VV			"Číslo prvku 1633353724" 0.25*49,22		12,305			
VV			"Číslo prvku 1633358148" 0.25*2,08		0,520			
VV			"Číslo prvku 1626036166" 0.3*4,96		1,488			
VV			"Číslo prvku 1503338181" 0.2*18,11		3,622			
VV			"Číslo prvku 1503338317" 0.2*25,93		5,186			
VV			"Číslo prvku 1533968571" 0.2*32,79		6,558			
VV			"Číslo prvku 1602823238" 0.2*7,65		1,530			
VV			"Číslo prvku 1609688501" 0.2*29,63		5,926			
VV			"Číslo prvku 1609900705" 0.2*15,41		3,082			
VV			"Číslo prvku 1610067457" 0.2*2,8		0,560			
VV			"Číslo prvku 1610067461" 0.2*2,8		0,560			
VV			"Číslo prvku 1610168551" 0.2*4,94		0,988			
VV			"Číslo prvku 1503338151" 0.25*29,63		7,408			
VV			"Číslo prvku 1503339569" 0.25*7,08		1,770			
VV			"Číslo prvku 1533966731" 0.25*4,91		1,228			
VV			"Číslo prvku 1533966721" 0.25*8,19		2,048			
VV			"Číslo prvku 1533966773" 0.25*5,73		1,433			
VV			"Číslo prvku 1533966774" 0.25*9,12		2,280			
VV			"Číslo prvku 1533966775" 0.25*21,36		5,340			
VV			"Číslo prvku 1533966781" 0.25*8,69		2,173			
VV			"Číslo prvku 1533966777" 0.25*9,26		2,065			
VV			"Číslo prvku 1533968391" 0.25*5,91		1,728			
VV			"Číslo prvku 1533968118" 0.25*5,56		1,390			
VV			"Číslo prvku 1533968839" 0.25*1,84		0,460			
VV			"Číslo prvku 1533968863" 0.25*16,13		4,033			
VV			"Číslo prvku 1533968997" 0.25*14,8		3,700			
VV			"Číslo prvku 1533968991" 0.25*5,1		1,275			
VV			"Číslo prvku 1534208557" 0.25*10,63		2,658			
VV			"Číslo prvku 1534208561" 0.25*16,39		4,098			
VV			"Číslo prvku 1534210707" 0.25*29,39		7,348			
VV			"Číslo prvku 1609687021" 0.25*4,03		1,008			
VV			"Číslo prvku 1609700569" 0.25*29,63		7,408			
VV			"Číslo prvku 1609880403" 0.25*15,01		3,753			
VV			"Číslo prvku 1609968572" 0.25*13,23		3,308			
VV			"Číslo prvku 1609851136" 0.25*7,11		1,778			
VV			"Číslo prvku 1609964407" 0.25*67,62		16,905			
VV			"Číslo prvku 1610010067" 0.25*49,65		12,413			
VV			"Číslo prvku 1610111128" 0.25*16,99		4,248			
VV			"Číslo prvku 1610111130" 0.25*16		4,000			
VV			"Číslo prvku 1610151174" 0.25*35,95		8,988			
VV			"Číslo prvku 1610329551" 0.25*62,29		15,573			
VV			"Číslo prvku 1610400241" 0.25*18,11		4,528			
VV			"Číslo prvku 1610668886" 0.25*8,24		2,060			
VV			"Číslo prvku 1610983161" 0.25*9,06		2,015			
VV			"Číslo prvku 1626003115" 0.25*3,16		0,790			
VV			"Číslo prvku 1626003251" 0.25*3,16		0,790			
VV			"Číslo prvku 1633956181" 0.25*9,06		2,015			
VV			"Číslo prvku 1503339649" 0.2*13,98		2,796			
VV			"Číslo prvku 1503338501" 0.2*21,75		4,350			
VV			"Číslo prvku 1533966681" 0.2*25,52		5,104			
VV			"Číslo prvku 1602823201" 0.2*7,65		1,530			
VV			"Číslo prvku 1609688505" 0.2*25,5		5,100			
VV			"Číslo prvku 1609900709" 0.2*13,26		2,652			
VV			"Číslo prvku 1610067571" 0.2*2,41		0,482			
VV			"Číslo prvku 1610067521" 0.2*2,41		0,482			
VV			"Číslo prvku 1610168595" 0.2*4,25		0,850			
VV			"Číslo prvku 1503338481" 0.25*25,5		6,375			
VV			"Číslo prvku 1533966697" 0.25*2,96		0,740			
VV			"Číslo prvku 1533966681" 0.25*16,98		4,246			
VV			"Číslo prvku 1533966682" 0.25*6,98		1,745			
VV			"Číslo prvku 1533966683" 0.25*4,08		1,020			
VV			"Číslo prvku 1533966684" 0.25*6,95		1,738			
VV			"Číslo prvku 1533966685" 0.25*18,36		4,590			
VV			"Číslo prvku 1533966686" 0.25*7,48		1,870			
VV			"Číslo prvku 1533966687" 0.25*6,31		1,578			
VV			"Číslo prvku 1533966690" 0.25*2,81		0,703			
VV			"Číslo prvku 1533966439" 0.25*6,8		1,700			
VV			"Číslo prvku 1533966820" 0.25*5,56		1,390			
VV			"Číslo prvku 1533968841" 0.25*1,84		0,460			
VV			"Číslo prvku 1533966665" 0.25*13,58		3,395			
VV			"Číslo prvku 1533966971" 0.25*13,37		3,343			
VV			"Číslo prvku 1533966972" 0.25*9,12		0,780			
VV			"Číslo prvku 1534185225" 0.25*24,74		6,185			
VV			"Číslo prvku 1534185267" 0.25*9,35		2,088			
VV			"Číslo prvku 1534185227" 0.25*14,11		3,528			
VV			"Číslo prvku 1609687107" 0.25*4,03		1,008			
VV			"Číslo prvku 1609709985" 0.25*26,35		6,588			
VV			"Číslo prvku 1609880411" 0.25*12,92		3,230			
VV			"Číslo prvku 1609900680" 0.25*11,39		2,848			
VV			"Číslo prvku 1609901477" 0.25*6,12		1,530			
VV			"Číslo prvku 1609964681" 0.25*56,37		14,093			
VV			"Číslo prvku 1610103171" 0.25*41,6		10,400			
VV			"Číslo prvku 1610111140" 0.25*13,77		3,443			
VV			"Číslo prvku 1610111142" 0.25*13,77		3,443			
VV			"Číslo prvku 1610151582" 0.25*30,39		7,598			
VV			"Číslo prvku 1610329509" 0.25*48,94		12,235			
VV			"Číslo prvku 1610401157" 0.25*14,83		3,708			
VV			"Číslo prvku 1610668954" 0.25*7,06		1,765			
VV			"Číslo prvku 1612324915" 0.25*6,87		1,718			
VV			"Číslo prvku 1612324417" 0.25*6,87		1,718			
VV			"Číslo prvku 1626003119" 0.25*2,72		0,680			
VV			"Číslo prvku 1626003253" 0.25*2,72		0,680			
VV			"Číslo prvku 1503339318" 0.2*13,98		2,796			
VV			"Číslo prvku 1503339319" 0.2*21,8		4,360			
VV			"Číslo prvku 1533966707" 0.2*25,52		5,104			
VV			"Číslo prvku 1602823701" 0.2*7,65		1,530			
VV			"Číslo prvku 1609688513" 0.2*25,5		5,100			
VV			"Číslo prvku 1609900717" 0.2*13,26		2,652			
VV			"Číslo prvku 1610067637" 0.2*2,41		0,482			
VV			"Číslo prvku 1610067571" 0.2*2,41		0,482			
VV			"Číslo prvku 1610168563" 0.2*4,25		0,850			
VV			"Číslo prvku 1503339317" 0.25*25,5		6,375			
VV			"Číslo prvku 1533966709" 0.25*2,96		0,740			
VV			"Číslo prvku 1533967439" 0.25*6,98		1,745			
VV			"Číslo prvku 1533967712" 0.25*4,08		1,020			
VV			"Číslo prvku 1533967719" 0.25*2,96		0,740			
VV			"Číslo prvku 1533967721" 0.25*18,36		4,590			
VV			"Číslo prvku 1533967712" 0.25*5,31		1,578			
VV			"Číslo prvku 1533967719" 0.25*3,66		0,915			
VV			"Číslo prvku 1533968441" 0.25*6,8		1,700			
VV			"Číslo prvku 1533968824" 0.25*5,56		1,390			
VV			"Číslo prvku 1533968845" 0.25*1,84		0,460			
VV			"Číslo prvku 1533968869" 0.25*13,58		3,395			
VV			"Číslo prvku 1533968973" 0.25*13,37		3,343			
VV			"Číslo prvku 1533968974" 0.25*3,12		0,780			
VV			"Číslo prvku 1534185225" 0.25*24,74		6,185			
VV			"Číslo prvku 1534185261" 0.25*9,35		2,088			
VV			"Číslo prvku 1534185227" 0.25*14,11		3,528			
VV			"Číslo prvku 1609687014" 0.25*4,03		1,008			
VV			"Číslo prvku 1609709985" 0.25*25,5		6,375			
VV			"Číslo prvku 1609880415" 0.25*12,92		3,230			
VV			"Číslo prvku 1609968584" 0.25*12,24		3,060			
VV			"Číslo prvku 1609968151" 0.25*6,12		1,530			
VV			"Číslo prvku 1609968472" 0.25*55,47		13,868			
VV			"Číslo prvku 1610010075" 0.25*41,23		10,308			
VV			"Číslo prvku 1610111140" 0.25*13,77		3,443			
VV			"Číslo prvku 1610111148" 0.25*13,77		3,443			
VV			"Číslo prvku 1610151581" 0.25*30,39		7,598			
VV			"Číslo prvku 1610329563" 0.25*48,86		12,215			
VV			"Číslo prvku 1610400141" 0.25*14,83		3,708			
VV			"Číslo prvku 1610668858" 0.25*7,06		1,765			
VV			"Číslo prvku 1612324451" 0.25*6,87		1,718			
VV			"Číslo prvku 1612324447" 0.25*6,87		1,718			
VV			"Číslo prvku 1626003121" 0.25*2,72		0,680			
VV			"Číslo prvku 1626003257" 0.25*2,72		0,680			
VV			"Číslo prvku 1503339562" 0.2*13,98		2,796			
VV			"Číslo prvku 1503339563" 0.2*21,8		4,360			
VV			"Číslo prvku 1533967720" 0.2*25,52		5,104			
VV			"Číslo prvku 1602823240" 0.2*7,65		1,530			
VV			"Číslo prvku 1609688517" 0.2*25,5		5,100			
VV			"Číslo prvku 1609900721" 0.2*13,26		2,652			
VV			"Číslo prvku 1610067639" 0.2*2,41		0,482			
VV			"Číslo prvku 1610067731" 0.2*2,41		0,482			
VV			"Číslo prvku 1610168563" 0.2*4,25		0,850			
VV			"Číslo prvku 1503339551" 0.25*25,5		6,375			
VV			"Číslo prvku 1533967719" 0.25*2,96		0,740			
VV			"Číslo prvku 1533967721" 0.25*6,98		1,745			
VV			"Číslo prvku 1533967722" 0.25*4,08		1,020			
VV			"Číslo prvku 1533967729" 0.25*6,95		1,738			
VV			"Číslo prvku 1533967734" 0.25*18,36		4,590			
VV			"Číslo prvku 1533967726" 0.25*7,48		1,870			
VV			"Číslo prvku 1533967728" 0.25*6,31		1,578			
VV			"Číslo prvku 1533967729" 0.25*3,66		0,915			
VV			"Číslo prvku 1533968442" 0.25*6,8		1,700			
VV			"Číslo prvku 1533968826" 0.25*5,56		1,390			
VV			"Číslo prvku 1533968847" 0.25*1,84		0,460			
VV			"Číslo prvku 1533968975" 0.25*12,52		3,130			
VV			"Číslo prvku 1533968978" 0.25*3,97		0,993			
VV			"Číslo prvku 1534193264" 0.25*24,74		6,185			
VV			"Číslo prvku 1534193267" 0.25*9,35		2,088			
VV			"Číslo prvku 1534193268" 0.25*14,11		3,528			
VV			"Číslo prvku 1609709771" 0.25*26,35		6,588			
VV			"Číslo prvku 1609880419" 0.25*12,92		3,230			
VV			"Číslo prvku 1609900688" 0.25*11,39		2,848			
VV			"Číslo prvku 1609968155" 0.25*6,12		1,530			
VV			"Číslo prvku 1609968470" 0.25*56,44		14,110			
VV			"Číslo prvku 1610010079" 0.25*41,13		10,283			
VV			"Číslo prvku 1610111152" 0.25*14,62		3,655			
VV			"Číslo prvku 1610111154" 0.25*13,35		3,338			
VV			"Číslo prvku 1610151581" 0.25*29,97		7,493			
VV			"Číslo prvku 1610329567" 0.25*48,86		12,215			
VV			"Číslo prvku 1610401181" 0.25*13,98		3,495			
VV			"Číslo prvku 1610668902" 0.25*7,05		1,763			
VV			"Číslo prvku 1612324751" 0.25*6,87		1,718			
VV			"Číslo prvku 1612324777" 0.25*4,83		1,208			
VV			"Číslo prvku 1612326954" 0.25*13,16		3,290			
VV			"Číslo prvku 1612326957" 0.25*4,03		1,008			
VV			"Číslo prvku 1626003123" 0.25*2,72		0,680			
VV			"Číslo prvku 1626003259" 0.25*2,72		0,680			
VV			"Číslo prvku 1503340037" 0.2*13,98		2,796			
VV			"Číslo prvku 1533967739" 0.25*25,52		5,104			
VV			"Číslo prvku 1534253267" 0.2*21,8		4,360			
VV			"Číslo prvku 1602831610" 0.2*7,65		1,530			
VV			"Číslo prvku 1609688521" 0.2*25,5		5,100			
VV			"Číslo prvku 1609967725" 0.2*13,26		2,652			
VV			"Číslo prvku 1610067751" 0.2*2,41		0,482			
VV			"Číslo prvku 1610067781" 0.2*2,41		0,482			
VV			"Číslo prvku 1610168571" 0.2*4,25		0,850			
VV			"Číslo prvku 1503339981" 0.25*7,48		1,870			
VV			"Číslo prvku 1503340021" 0.25*25,5		6,375			
VV			"Číslo prvku 1533967738" 0.25*2,96		0,740			
VV			"Číslo prvku 1533967740" 0.25*6,98		1,745			
VV			"Číslo prvku 1533967741" 0.25*4,08		1,020			
VV			"Číslo prvku 1533967742" 0.25*6,95		1,738			
VV			"Číslo prvku 1533967743" 0.25*18,36		4,590			
VV			"Číslo prvku 1533967744" 0.25*5,31		1,578			
VV			"Číslo prvku 1533967747" 0.25*3,24		0,810			
VV			"Číslo prvku 1533968443" 0.25*6,8		1,700			
VV			"Číslo prvku 1533968828" 0.25*5,56		1,390			
VV			"Číslo prvku 1533968849" 0.25*1,84		0,460			
VV			"Číslo prvku 1533968977" 0.25*12,52		3,130			
VV			"Číslo prvku 1533968978" 0.25*3,97		0,993			
VV			"Číslo prvku 1534193268" 0.25*24,74		6,185			
VV			"Číslo prvku 1534193269" 0.25*9,35		2,088			
VV			"Číslo prvku 1534193292" 0.25*14,11		3,528			
VV			"Číslo prvku 1609709974" 0.25*26,35		6,588			
VV			"Číslo prvku 1609880511" 0.25*12,92		3,230			
VV			"Číslo prvku 1609968582" 0.25*12,24		3,060			
VV			"Číslo prvku 1609968155" 0.25*6,12		1,530			
VV			"Číslo prvku 1609968480" 0.25*55,59		13,898			
VV			"Číslo prvku 1610010083" 0.25*41,14		10,285			
VV			"Číslo prvku 1610111158" 0.25*13,77		3,443			
VV			"Číslo prvku 1610111160" 0.25*13,77		3,443			
VV			"Číslo prvku 1610151541" 0.25*29,97		7,493			
VV			"Číslo prvku 1610329571" 0.25*48,86		12,215			
VV			"Číslo prvku 1610401227" 0.25*15,68		3,920			
VV			"Číslo prvku 1610668906" 0.25*7,06		1,765			
VV			"Číslo prvku 1612325051" 0.25*6,87		1,718			
VV			"Číslo prvku 1612325071" 0.25*6,87		1,718			
VV			"Číslo prvku 1612326736" 0.25*13,16		3,290			
VV			"Číslo prvku 1612326739" 0.25*4,03		1,008			
VV			"Číslo prvku 1626003125" 0.25*2,72		0,680			
VV			"Číslo prvku 1626003261" 0.25*2,72		0,680			
VV			"Číslo prvku 1626882722" 0.3*1,19		0,357			
VV			"Číslo prvku 1503340037" 0.2*13,98		2,796			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Číslo položky 150334038" 0,2*31,8		4,360			
	VV		"Číslo položky 153396751" 0,2*25,52		5,104			
	VV		"Číslo položky 160391799" 0,2*7,65		1,530			
	VV		"Číslo položky 160668820" 0,2*25,5		5,100			
	VV		"Číslo položky 160660729" 0,2*13,26		2,652			
	VV		"Číslo položky 161006781" 0,2*2,41		0,482			
	VV		"Číslo položky 161006782" 0,2*2,41		0,482			
	VV		"Číslo položky 161005970" 0,2*4,25		0,850			
	VV		"Číslo položky 150334036" 0,25*25,5		6,375			
	VV		"Číslo položky 153396750" 0,25*2,96		0,740			
	VV		"Číslo položky 153396752" 0,25*6,98		1,745			
	VV		"Číslo položky 153396753" 0,25*6,93		1,733			
	VV		"Číslo položky 153396754" 0,25*6,95		1,738			
	VV		"Číslo položky 153396755" 0,25*18,36		4,590			
	VV		"Číslo položky 153396756" 0,25*7,48		1,870			
	VV		"Číslo položky 153396757" 0,25*5,51		1,378			
	VV		"Číslo položky 153396760" 0,25*3,66		0,915			
	VV		"Číslo položky 153396441" 0,25*5,1		1,275			
	VV		"Číslo položky 153396839" 0,25*5,56		1,390			
	VV		"Číslo položky 153396851" 0,25*1,84		0,460			
	VV		"Číslo položky 153396979" 0,25*13,37		3,343			
	VV		"Číslo položky 153396980" 0,25*3,12		0,780			
	VV		"Číslo položky 153419392" 0,25*24,74		6,185			
	VV		"Číslo položky 153419393" 0,25*9,35		2,088			
	VV		"Číslo položky 153419394" 0,25*14,11		3,528			
	VV		"Číslo položky 160975977" 0,25*25,13		6,283			
	VV		"Číslo položky 160966008" 0,25*12,92		3,230			
	VV		"Číslo položky 160966568" 0,25*11,39		2,848			
	VV		"Číslo položky 160965163" 0,25*6,12		1,530			
	VV		"Číslo položky 160966494" 0,25*56,41		14,103			
	VV		"Číslo položky 161001057" 0,25*41,1		10,275			
	VV		"Číslo položky 161011164" 0,25*14,41		3,603			
	VV		"Číslo položky 161011166" 0,25*13,57		3,393			
	VV		"Číslo položky 161015198" 0,25*31,24		7,810			
	VV		"Číslo položky 161025975" 0,25*48,86		12,215			
	VV		"Číslo položky 161045126" 0,25*13,61		3,403			
	VV		"Číslo položky 161066910" 0,25*7,06		1,765			
	VV		"Číslo položky 161235537" 0,25*5,93		1,483			
	VV		"Číslo položky 161250772" 0,25*13,16		3,290			
	VV		"Číslo položky 161265775" 0,25*4,03		1,008			
	VV		"Číslo položky 161575512" 0,25*5,93		1,483			
	VV		"Číslo položky 162903127" 0,25*2,68		0,670			
	VV		"Číslo položky 162903263" 0,25*2,68		0,670			
	VV		"Číslo položky 150334071" 0,2*16,38		3,276			
	VV		"Číslo položky 150334032" 0,2*24,2		4,840			
	VV		"Číslo položky 160281727" 0,2*7,65		1,530			
	VV		"Číslo položky 160668828" 0,2*27,38		5,476			
	VV		"Číslo položky 160966733" 0,2*14,24		2,848			
	VV		"Číslo položky 161006787" 0,2*2,59		0,518			
	VV		"Číslo položky 161006788" 0,2*2,59		0,518			
	VV		"Číslo položky 161005979" 0,2*4,56		0,912			
	VV		"Číslo položky 161118670" 0,2*46,14		9,228			
	VV		"Číslo položky 150334070" 0,25*27,36		6,845			
	VV		"Číslo položky 153251928" 0,25*13,1		3,275			
	VV		"Číslo položky 153396763" 0,25*6,93		1,733			
	VV		"Číslo položky 153396765" 0,25*11,3		2,825			
	VV		"Číslo položky 153396766" 0,25*8		2,000			
	VV		"Číslo položky 153396767" 0,25*14,31		3,578			
	VV		"Číslo položky 153396768" 0,25*28,2		7,050			
	VV		"Číslo položky 153396769" 0,25*11,56		2,890			
	VV		"Číslo položky 153396772" 0,25*9,35		2,338			
	VV		"Číslo položky 153396390" 0,25*17,94		4,485			
	VV		"Číslo položky 153396445" 0,25*9,35		2,338			
	VV		"Číslo položky 153396832" 0,25*5,56		1,390			
	VV		"Číslo položky 153396853" 0,25*1,84		0,460			
	VV		"Číslo položky 153398984" 0,25*21,41		5,353			
	VV		"Číslo položky 153398989" 0,25*4,92		1,230			
	VV		"Číslo položky 153419396" 0,25*27,44		6,860			
	VV		"Číslo položky 153419397" 0,25*8,75		2,188			
	VV		"Číslo položky 153419398" 0,25*15,15		3,788			
	VV		"Číslo položky 160975980" 0,25*37,14		9,285			
	VV		"Číslo položky 160965700" 0,25*12,24		3,060			
	VV		"Číslo položky 160965167" 0,25*6,57		1,643			
	VV		"Číslo položky 160966468" 0,25*54,53		13,633			
	VV		"Číslo položky 161001091" 0,25*41,32		10,330			
	VV		"Číslo položky 161011170" 0,25*20,97		5,243			
	VV		"Číslo položky 161011172" 0,25*19,31		4,828			
	VV		"Číslo položky 161015200" 0,25*49,12		12,280			
	VV		"Číslo položky 161025979" 0,25*80,18		20,045			
	VV		"Číslo položky 161045130" 0,25*27,47		6,868			
	VV		"Číslo položky 161066914" 0,25*6,98		1,745			
	VV		"Číslo položky 161235904" 0,25*5,69		1,423			
	VV		"Číslo položky 161235906" 0,25*5,69		1,423			
	VV		"Číslo položky 161250808" 0,25*20,79		5,198			
	VV		"Číslo položky 161250811" 0,25*4,03		1,008			
	VV		"Číslo položky 162903139" 0,25*4,26		1,065			
	VV		"Číslo položky 162903265" 0,25*4,26		1,065			
	VV		"Číslo položky 162926940" 0,25*1,52		0,380			
	VV		"Číslo položky 162802346" 0,25*2,34		0,585			
	VV		"Číslo položky 162818104" 0,25*1,35		0,338			
	VV		"Číslo položky 153251287" 0,25*14,37		3,593			
	VV		"Číslo položky 153540417" 0,25*9,66		2,415			
	VV		"Číslo položky 161297505" 0,15*3,54		0,831			
	VV		"Číslo položky 162903563" 0,15*7,97		1,196			
	VV		"Číslo položky 162816825" 0,15*3,1		0,465			
	VV		"Číslo položky 150338153" 0,2*58,33		11,666			
	VV		"Číslo položky 160281700" 0,2*3,62		0,724			
	VV		"Číslo položky 160668833" 0,2*25,65		5,130			
	VV		"Číslo položky 160966737" 0,2*13,34		2,668			
	VV		"Číslo položky 161006797" 0,2*2,43		0,486			
	VV		"Číslo položky 161006794" 0,2*2,43		0,486			
	VV		"Číslo položky 161005987" 0,2*4,27		0,854			
	VV		"Číslo položky 151573870" 0,25*36,92		7,230			
	VV		"Číslo položky 151573874" 0,25*39,28		7,570			
	VV		"Číslo položky 153419402" 0,25*14,19		3,548			
	VV		"Číslo položky 155252540" 0,25*20,85		5,213			
	VV		"Číslo položky 155025338" 0,25*13,34		3,335			
	VV		"Číslo položky 155025450" 0,25*27,48		6,870			
	VV		"Číslo položky 155025593" 0,25*27,51		6,878			
	VV		"Číslo položky 155025738" 0,25*13,34		3,335			
	VV		"Číslo položky 155662666" 0,25*5,68		1,420			
	VV		"Číslo položky 156666026" 0,25*7,59		1,898			
	VV		"Číslo položky 156663138" 0,25*4,66		1,165			
	VV		"Číslo položky 156663327" 0,25*2,87		0,718			
	VV		"Číslo položky 160966734" 0,25*2,79		0,698			
	VV		"Číslo položky 160965704" 0,25*11,46		2,865			
	VV		"Číslo položky 160965171" 0,25*6,16		1,540			
	VV		"Číslo položky 160966462" 0,25*59,07		14,768			
	VV		"Číslo položky 161001095" 0,25*54,81		13,703			
	VV		"Číslo položky 161066918" 0,25*7,11		1,778			
	VV		"Číslo položky 161124337" 0,25*25,65		6,413			
	VV		"Číslo položky 162172644" 0,25*3,2		0,800			
	VV		"Číslo položky 162178420" 0,25*2,24		0,560			
	VV		"Číslo položky 162178204" 0,25*2,38		0,595			
	VV		"Číslo položky 162786607" 0,25*1,08		0,270			
	VV		"Číslo položky 162786197" 0,25*1,08		0,270			
	VV		"Číslo položky 153081610" 0,3*15,4		4,620			
	VV		"Číslo položky 153726296" 0,3*15,83		4,749			
	VV		"Číslo položky 153726505" 0,3*17,36		5,208			
	VV		"Číslo položky 153662544" 0,3*11,25		3,375			
	VV		"Číslo položky 153419400" 0,25*23,79		5,948			
	VV		"Číslo položky 150334080" 0,2*30,13		4,026			
	VV		"Číslo položky 161124886" 0,2*11,73		2,346			
	VV		"Číslo položky 162457825" 0,2*3,37		0,674			
	VV		"Číslo položky 153419401" 0,25*6,33		1,583			
	VV		"Číslo položky 162178840" 0,2*3,35		0,110			
	VV		"Číslo položky 161183171" 0,25*2,69		0,673			
	VV		"Číslo položky 160330225" 0,25*2,59		0,648			
	VV		"Číslo položky 162976119" 0,25*0,55		0,138			
	VV		"Číslo položky 161181633" 0,25*0,61		0,153			
	VV		"Číslo položky 162538388" 0,5*0,11		0,055			
	VV		"Číslo položky 162538552" 0,5*0,11		0,055			
	VV		"Číslo položky 161181999" 0,25*0,6		0,150			
	VV		"Číslo položky 162976342" 0,25*0,55		0,138			
	VV		"Číslo položky 162538563" 0,5*0,11		0,055			
	VV		"Číslo položky 162538564" 0,5*0,11		0,055			
	VV		"Číslo položky 162802073" 0,15*1,25		0,188			
	VV		"Číslo položky 162963349" 0,15*0,92		0,138			
	VV		"Číslo položky 162966359" 0,15*0,8		0,120			
	VV		"Číslo položky 162966351" 0,15*0,8		0,120			
	VV		"Číslo položky 162966352" 0,15*0,67		0,101			
	VV		"Číslo položky 152172429" 0,2*8,5		1,700			
	VV		"Číslo položky 152172373" 0,2*6,68		1,336			
	VV		"Číslo položky 161126072" 0,2*13,6		2,720			
	VV		"Číslo položky 162415531" 0,2*7,87		1,574			
	VV		"Číslo položky 162415792" 0,2*1,38		0,276			
	VV		"Číslo položky 162410773" 0,2*1,38		0,276			
	VV		"Číslo položky 162414027" 0,2*4,5		0,900			
	VV		"Číslo položky 162414228" 0,2*4,5		0,900			
	VV		"Číslo položky 162414231" 0,2*2,81		0,562			
	VV		"Číslo položky 162414235" 0,2*7,33		1,466			
	VV		"Číslo položky 162414238" 0,2*2,38		0,476			
	VV		"Číslo položky 162414239" 0,2*2,38		0,476			
	VV		"Číslo položky 162414515" 0,2*6,91		1,382			
	VV		"Číslo položky 159270907" 0,25*8,41		2,103			
	VV		"Číslo položky 161124477" 0,25*14,08		3,520			
	VV		"Číslo položky 161131548" 0,25*18,37		4,593			
	VV		"Číslo položky 161131705" 0,25*14,82		3,705			
	VV		"Číslo položky 161131887" 0,25*18,23		4,558			
	VV		"Číslo položky 161132077" 0,25*14,69		3,673			
	Těsn				2 115,188			
86	K	311351121	Zřízení obousmranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	20 730,899	577,97	11 981 837,70	CS ÚRS 2022 01
	VV		"Číslo položky 162752175 * 2*5,08		10,160			
	VV		"Číslo položky 162226247 * 2*2,87		5,740			
	VV		"Číslo položky 162268269 * 2*6,46		12,920			
	VV		"Číslo položky 162226229 * 2*24,75		49,500			
	VV		"Číslo položky 162223248 * 2*7,17		14,340			
	VV		"Číslo položky 162236744 * 2*16,53		33,060			
	VV		"Číslo položky 162236745 * 2*40,83		81,660			
	VV		"Číslo položky 162236746 * 2*25,85		47,700			
	VV		"Číslo položky 162729510 * 2*7,19		14,380			
	VV		"Číslo položky 162926431 * 2*47,97		95,940			
	VV		"Číslo položky 162213804 * 2*2,04		4,080			
	VV		"Číslo položky 162752732 * 2*6,53		13,060			
	VV		"Číslo položky 160969690 * 2*5,14		10,280			
	VV		"Číslo položky 160968397 * 2*16,6		33,200			
	VV		"Číslo položky 160968407 * 2*35,33		70,660			
	VV		"Číslo položky 151085668 * 2*9,43		18,860			
	VV		"Číslo položky 150325992 * 2*21,48		42,960			
	VV		"Číslo položky 150325993 * 2*28,3		56,600			
	VV		"Číslo položky 153396330 * 2*28,33		56,660			
	VV		"Číslo položky 160283445 * 2*7,2		14,400			
	VV		"Číslo položky 160969693 * 2*17,16		34,320			
	VV		"Číslo položky 161006287 * 2*3,3		6,600			
	VV		"Číslo položky 161006288 * 2*3,3		6,600			
	VV		"Číslo položky 161005939 * 2*5,5		11,000			
	VV		"Číslo položky 150325991 * 2*34,88		69,760			
	VV		"Číslo položky 151067961 * 2*0		0,000			
	VV		"Číslo položky 153396334 * 2*9,18		18,360			
	VV		"Číslo položky 153396395 * 2*5,28		10,560			
	VV		"Číslo položky 153396396 * 2*10,9		21,800			
	VV		"Číslo položky 153396397 * 2*23,81		47,620			
	VV		"Číslo položky 153396398 * 2*9,86		19,720			
	VV		"Číslo položky 153398448 * 2*7,7		15,400			
	VV		"Číslo položky 153398807 * 2*1,84		3,680			
	VV		"Číslo položky 153398809 * 2*5,56		11,120			
	VV		"Číslo položky 153398855 * 2*17,32		34,640			
	VV		"Číslo položky 153399004 * 2*16,67		33,340			
	VV		"Číslo položky 153399006 * 2*9,02		18,040			
	VV		"Číslo položky 153399135 * 2*9,68		19,360			
	VV		"Číslo položky 153421272 * 2*32,09		64,180			
	VV		"Číslo položky 153421273 * 2*17,16		34,320			
	VV		"Číslo položky 153421485 * 2*11,4		22,800			
	VV		"Číslo položky 160971105 * 2*34,88		69,760			
	VV		"Číslo položky 160965127 * 2*7,92		15,840			
	VV		"Číslo položky 160966428 * 2*46,32		92,640			
	VV		"Číslo položky 161001051 * 2*47,85		95,700			
	VV		"Číslo položky 161011110 * 2*18,92		37,840			
	VV		"Číslo položky 161011112 * 2*18,92		37,840			
	VV		"Číslo položky 161015158 * 2*35		70,000			
	VV		"Číslo položky 161025939 * 2*57,69		115,380			
	VV		"Číslo položky 161045090 * 2*21,48		42,960			
	VV		"Číslo položky 162603109 * 2*3,72		7,440			
	VV		"Číslo položky 162603245 * 2*3,72		7,440			
	VV		"Číslo položky 162752169 * 2*37,28		74,560			
	VV		"Číslo položky 151067398 * 2*13,49		26,980			
	VV		"Číslo položky 151258615 * 2*35,54		71,080			
	VV		"Číslo položky 151258616 * 2*84,01		168,020			
	VV		"Číslo položky 151258618 * 2*13,89		27,780			
	VV		"Číslo položky 160268697 * 2*16,31		32,620			
	VV		"Číslo položky 160965594 * 2*18,25		36,500			
	VV		"Číslo položky 160965660 * 2*16,3		32,600			
	VV		"Číslo položky 161068874 * 2*7,54		15,080			
	VV		"Číslo položky 161068594 * 2*28,45		56,900			
	VV		"Číslo položky 161068239 * 2*8,24		16,480			
	VV		"Číslo položky 161207394 * 2*72		144,000			
	VV		"Číslo položky 161208318 * 2*5,35		10,700			
	VV		"Číslo položky 161208326 * 2*2,21		4,420			
	VV		"Číslo položky 161208327 * 2*5,31		10,620			
	VV		"Číslo položky 161208328 * 2*1,73		3,460			
	VV		"Číslo položky 161208329 * 2*1,39		2,780			
	VV		"Číslo položky 161214585 * 2*20,53		41,060			
	VV		"Číslo položky 162597542 * 2*2,21		4,420			
	VV		"Číslo položky 162764643 * 2*8,48		16,960			
	VV		"Číslo položky 162766175 * 2*2,27		4,540			
	VV		"Číslo položky 162800128 * 2*2,54		5,080			
	VV		"Číslo položky 163184173 * 2*55,07		110,140			
	VV		"Číslo položky 163184133 * 2*71,58		143,160			
	VV		"Číslo položky 163359606 * 2*5,61		11,220			
	VV		"Číslo položky 162760386 * 2*28,75		57,500			
	VV		"Číslo položky 162245148 * 2*2,06		4,120			
	VV		"Číslo položky 162245141 * 2*9,4		18,800			
	VV		"Číslo položky 162245142 * 2*1,45		2,900			
	VV		"Číslo položky 162245146 * 2*3,64		7,280			
	VV		"Číslo položky 162245151 * 2*3,11		6,220			
	VV		"Číslo položky 162268508 * 2*2,79		5,580			
	VV		"Číslo položky 163256403 * 2*0,41		0,820			
	VV		"Číslo položky 163256560 * 2*0,29		0,580			
	VV		"Číslo položky 162271641 * 2*3,54		7,080			
	VV		"Číslo položky 162245139 * 2*4,49		8,980			
	VV		"Číslo položky 162245152 * 2*0,99		1,980			
	VV		"Číslo položky 162268525 * 2*5,88		11,760			
	VV		"Číslo položky 162266753 * 2*0,41		0,820			
	VV		"Číslo položky 162268506 * 2*0,2		0,400			
	VV		"Číslo položky 162267119 * 2*0,07		0,140			
	VV		"Číslo položky 162245144 * 2*0,99		1,980			
	VV		"Číslo položky 162245145 * 2*7,25		14,500			
	VV		"Číslo položky 162245150 * 2*4,05		8,100			
	VV		"Číslo položky 163186829 * 2*3,91		7,820			
	VV		"Číslo položky 162245143 * 2*7,25		14,500			
	VV		"Číslo položky 160966452 * 2*72,29		144,580			
	VV		"Číslo položky 162263388 * 2*4,01		8,020			
	VV		"Číslo položky 162245147 * 2*1,06		2,120			
	VV		"Číslo položky 161206164 * 2*0		0,000			
	VV		"Číslo položky 161444781 * 2*4,18		8,360			
	VV		"Číslo položky 162747142 * 2*9,46		18,920			
	VV		"Číslo položky 161100192 * 2*1,23		2,460			
	VV		"Číslo položky 161025231 * 2*20,32		40,640			
	VV		"Číslo položky 150333763 * 2*18,11		36,220			
	VV		"Číslo položky 153396656 * 2*32,79		65,580			
	VV		"Číslo položky 153420865 * 2*25,93		51,860			
	VV		"Číslo položky 160282255 * 2*7,65		15,300			
	VV		"Číslo položky 160968505 * 2*29,63		59,260			
	VV		"Číslo položky 160966697 * 2*15,41		30,820			
	VV		"Číslo položky 161006673 * 2*2,8		5,600			
	VV		"Číslo položky 161006674 * 2*2,8		5,600			
	VV		"Číslo položky 161005943 * 2*4,94		9,880			
	VV		"Číslo položky 150333753 * 2*8,69		17,380			
	VV		"Číslo položky 150333762 * 2*29,63		59,260			
	VV		"Číslo položky 151068692 * 2*4,6		9,200			
	VV		"Číslo položky 153396657 * 2*8,19		16,380			
	VV		"Číslo položky 153396658 * 2*4,74		9,480			
	VV		"Číslo položky 153396659 * 2*9,12		18,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Číslo prvku 153396660 * 2*6,06		16,530			
VV			"Číslo prvku 153396776 * 2*6,65		13,300			
VV			"Číslo prvku 153396778 * 2*21,36		42,720			
VV			"Číslo prvku 153397372 * 2*4,81		9,620			
VV			"Číslo prvku 153396 * 2*3,9		15,600			
VV			"Číslo prvku 153396814 * 2*5,56		11,120			
VV			"Číslo prvku 153396825 * 2*1,84		3,680			
VV			"Číslo prvku 153396859 * 2*17,28		34,560			
VV			"Číslo prvku 153396003 * 2*14,8		29,600			
VV			"Číslo prvku 153396033 * 2*5,1		10,200			
VV			"Číslo prvku 153417735 * 2*8,69		17,380			
VV			"Číslo prvku 153401354 * 2*28,89		57,780			
VV			"Číslo prvku 153421355 * 2*10,63		21,260			
VV			"Číslo prvku 153421356 * 2*16,39		32,780			
VV			"Číslo prvku 160648485 * 2*4,58		9,160			
VV			"Číslo prvku 160648424 * 2*4,75		9,500			
VV			"Číslo prvku 160968654 * 2*4,03		8,060			
VV			"Číslo prvku 160970903 * 2*31,63		63,260			
VV			"Číslo prvku 160968395 * 2*15,01		30,020			
VV			"Číslo prvku 160968664 * 2*14,22		28,440			
VV			"Číslo prvku 160968131 * 2*7,11		14,220			
VV			"Číslo prvku 161001005 * 2*52,86		105,720			
VV			"Číslo prvku 161011116 * 2*16,99		33,980			
VV			"Číslo prvku 161011118 * 2*16,49		32,980			
VV			"Číslo prvku 161015108 * 2*35,63		71,260			
VV			"Číslo prvku 161038943 * 2*61,66		123,320			
VV			"Číslo prvku 161040098 * 2*18,11		36,220			
VV			"Číslo prvku 161068878 * 2*8,24		16,480			
VV			"Číslo prvku 161164173 * 2*43,75		87,500			
VV			"Číslo prvku 162071297 * 2*10,31		20,620			
VV			"Číslo prvku 162071298 * 2*40		80,000			
VV			"Číslo prvku 162071294 * 2*2,63		5,260			
VV			"Číslo prvku 162071323 * 2*9,13		18,260			
VV			"Číslo prvku 162071325 * 2*2,75		5,500			
VV			"Číslo prvku 162074239 * 2*7,5		15,000			
VV			"Číslo prvku 162132310 * 2*20,47		40,940			
VV			"Číslo prvku 162370636 * 2*38,4		76,800			
VV			"Číslo prvku 162370682 * 2*41,99		83,980			
VV			"Číslo prvku 162603111 * 2*3,36		6,720			
VV			"Číslo prvku 162603247 * 2*3,36		6,720			
VV			"Číslo prvku 162688041 * 2*23,53		47,060			
VV			"Číslo prvku 162338837 * 2*40,69		81,380			
VV			"Číslo prvku 163356695 * 2*2,63		5,260			
VV			"Číslo prvku 193327108 * 2*148,22		296,440			
VV			"Číslo prvku 161082047 * 2*2,37		4,740			
VV			"Číslo prvku 162121914 * 2*77,52		155,040			
VV			"Číslo prvku 162244471 * 2*2,37		4,740			
VV			"Číslo prvku 162246576 * 2*2,37		4,740			
VV			"Číslo prvku 162246644 * 2*1,19		2,380			
VV			"Číslo prvku 162253328 * 2*2,37		4,740			
VV			"Číslo prvku 162253320 * 2*2,37		4,740			
VV			"Číslo prvku 162375275 * 2*26,6		53,200			
VV			"Číslo prvku 162747501 * 2*59,06		118,120			
VV			"Číslo prvku 162747502 * 2*34,06		68,120			
VV			"Číslo prvku 162747514 * 2*16,42		32,840			
VV			"Číslo prvku 162250951 * 2*2,37		4,740			
VV			"Číslo prvku 162071327 * 2*31,19		62,380			
VV			"Číslo prvku 162055443 * 2*14,64		29,280			
VV			"Číslo prvku 162857054 * 2*24,5		49,000			
VV			"Číslo prvku 162645269 * 2*40,38		80,760			
VV			"Číslo prvku 162842570 * 2*11,87		23,740			
VV			"Číslo prvku 162645571 * 2*2,32		4,640			
VV			"Číslo prvku 193333786 * 2*13,61		27,220			
VV			"Číslo prvku 193333787 * 2*21,43		42,860			
VV			"Číslo prvku 153396663 * 2*27,74		55,480			
VV			"Číslo prvku 159203539 * 2*18,6		37,200			
VV			"Číslo prvku 160282347 * 2*7,65		15,300			
VV			"Číslo prvku 160968509 * 2*25,13		50,260			
VV			"Číslo prvku 160969700 * 2*13,07		26,140			
VV			"Číslo prvku 161008679 * 2*2,38		4,760			
VV			"Číslo prvku 161006680 * 2*2,38		4,760			
VV			"Číslo prvku 161006739 * 2*2,38		4,760			
VV			"Číslo prvku 161006740 * 2*2,38		4,760			
VV			"Číslo prvku 161008947 * 2*4,19		8,380			
VV			"Číslo prvku 162370529 * 2*18,94		37,880			
VV			"Číslo prvku 153333785 * 2*25,13		50,260			
VV			"Číslo prvku 153396664 * 2*6,87		13,740			
VV			"Číslo prvku 153396665 * 2*4,02		8,040			
VV			"Číslo prvku 153396666 * 2*6,75		13,500			
VV			"Číslo prvku 153396667 * 2*18,09		36,180			
VV			"Číslo prvku 153396668 * 2*6,13		12,260			
VV			"Číslo prvku 153396733 * 2*9,45		18,900			
VV			"Číslo prvku 153396446 * 2*6,7		13,400			
VV			"Číslo prvku 153396816 * 2*5,56		11,120			
VV			"Číslo prvku 153396827 * 2*1,84		3,680			
VV			"Číslo prvku 153396861 * 2*12,77		25,540			
VV			"Číslo prvku 153396992 * 2*12,31		24,620			
VV			"Číslo prvku 153396997 * 2*3,87		7,740			
VV			"Číslo prvku 153396218 * 2*7,37		14,740			
VV			"Číslo prvku 153410585 * 2*2,78		5,560			
VV			"Číslo prvku 153421358 * 2*24,32		48,640			
VV			"Číslo prvku 153421359 * 2*8,14		16,280			
VV			"Číslo prvku 153421360 * 2*13,9		27,800			
VV			"Číslo prvku 159216683 * 2*10,73		21,460			
VV			"Číslo prvku 159216809 * 2*28,01		56,020			
VV			"Číslo prvku 159216973 * 2*10,52		21,040			
VV			"Číslo prvku 159217848 * 2*10,73		21,460			
VV			"Číslo prvku 159217941 * 2*27,76		55,520			
VV			"Číslo prvku 159218032 * 2*10,52		21,040			
VV			"Číslo prvku 159216687 * 2*4,65		9,300			
VV			"Číslo prvku 159216767 * 2*44,9		89,800			
VV			"Číslo prvku 159218857 * 2*8,76		17,520			
VV			"Číslo prvku 159219043 * 2*10,52		21,040			
VV			"Číslo prvku 159220028 * 2*10,73		21,460			
VV			"Číslo prvku 159220126 * 2*27,76		55,520			
VV			"Číslo prvku 159220198 * 2*10,52		21,040			
VV			"Číslo prvku 159220295 * 2*10,73		21,460			
VV			"Číslo prvku 159220379 * 2*28,01		56,020			
VV			"Číslo prvku 159220448 * 2*10,68		21,360			
VV			"Číslo prvku 160968658 * 2*4,03		8,060			
VV			"Číslo prvku 160970956 * 2*25,13		50,260			
VV			"Číslo prvku 160968399 * 2*12,73		25,460			
VV			"Číslo prvku 160968668 * 2*12,06		24,120			
VV			"Číslo prvku 160968135 * 2*6,03		12,060			
VV			"Číslo prvku 160966455 * 2*62		124,000			
VV			"Číslo prvku 161001059 * 2*47,54		95,080			
VV			"Číslo prvku 161011122 * 2*13,57		27,140			
VV			"Číslo prvku 161011124 * 2*13,57		27,140			
VV			"Číslo prvku 161015170 * 2*31,77		63,540			
VV			"Číslo prvku 161038947 * 2*49,68		99,320			
VV			"Číslo prvku 161040102 * 2*14,44		28,880			
VV			"Číslo prvku 161068682 * 2*6,95		13,900			
VV			"Číslo prvku 162603113 * 2*2,68		5,360			
VV			"Číslo prvku 162603249 * 2*2,68		5,360			
VV			"Číslo prvku 162689155 * 2*12,33		24,660			
VV			"Číslo prvku 162688159 * 2*3,08		6,160			
VV			"Číslo prvku 162689160 * 2*3,08		6,160			
VV			"Číslo prvku 162688161 * 2*6		12,000			
VV			"Číslo prvku 163256609 * 2*12,67		25,340			
VV			"Číslo prvku 163334729 * 2*10,1		20,200			
VV			"Číslo prvku 163334931 * 2*49,31		98,620			
VV			"Číslo prvku 163335453 * 2*15,7		31,400			
VV			"Číslo prvku 163335724 * 2*49,22		98,440			
VV			"Číslo prvku 162368148 * 2*2,08		4,160			
VV			"Číslo prvku 162689166 * 2*4,96		9,920			
VV			"Číslo prvku 162691998 * 2*3,07		6,140			
VV			"Číslo prvku 162852932 * 2*15,51		31,020			
VV			"Číslo prvku 162954276 * 2*7,2		14,400			
VV			"Číslo prvku 159333816 * 2*18,11		36,220			
VV			"Číslo prvku 159338917 * 2*25,99		51,890			
VV			"Číslo prvku 153396671 * 2*32,79		65,580			
VV			"Číslo prvku 160282338 * 2*7,65		15,300			
VV			"Číslo prvku 160968801 * 2*29,63		59,260			
VV			"Číslo prvku 160968705 * 2*15,41		30,820			
VV			"Číslo prvku 161006745 * 2*2,8		5,600			
VV			"Číslo prvku 161006746 * 2*2,8		5,600			
VV			"Číslo prvku 161068585 * 2*4,94		9,880			
VV			"Číslo prvku 159338915 * 2*29,63		59,260			
VV			"Číslo prvku 159339969 * 2*7,08		14,160			
VV			"Číslo prvku 153396573 * 2*4,81		9,620			
VV			"Číslo prvku 153396672 * 2*8,19		16,380			
VV			"Číslo prvku 153396673 * 2*5,73		11,460			
VV			"Číslo prvku 153396674 * 2*9,12		18,240			
VV			"Číslo prvku 153396675 * 2*21,36		42,720			
VV			"Číslo prvku 153396676 * 2*8,69		17,380			
VV			"Číslo prvku 153396677 * 2*8,06		16,120			
VV			"Číslo prvku 153396591 * 2*6,91		13,820			
VV			"Číslo prvku 153396818 * 2*5,56		11,120			
VV			"Číslo prvku 153396839 * 2*1,84		3,680			
VV			"Číslo prvku 153396863 * 2*16,13		32,260			
VV			"Číslo prvku 153396990 * 2*14,8		29,600			
VV			"Číslo prvku 153396560 * 2*5,1		10,200			
VV			"Číslo prvku 153420855 * 2*10,63		21,260			
VV			"Číslo prvku 153420856 * 2*16,39		32,780			
VV			"Číslo prvku 153421070 * 2*29,39		58,780			
VV			"Číslo prvku 160968702 * 2*4,03		8,060			
VV			"Číslo prvku 160970959 * 2*29,63		59,260			
VV			"Číslo prvku 160968403 * 2*15,01		30,020			
VV			"Číslo prvku 160968572 * 2*13,23		26,460			
VV			"Číslo prvku 160968139 * 2*7,11		14,220			
VV			"Číslo prvku 160968485 * 2*67,62		135,240			
VV			"Číslo prvku 161001053 * 2*49,65		99,300			
VV			"Číslo prvku 161011138 * 2*16,99		33,980			
VV			"Číslo prvku 161011132 * 2*16		32,000			
VV			"Číslo prvku 161015174 * 2*35,95		71,900			
VV			"Číslo prvku 161038951 * 2*52,29		104,580			
VV			"Číslo prvku 161040024 * 2*18,11		36,220			
VV			"Číslo prvku 161068886 * 2*8,24		16,480			
VV			"Číslo prvku 161068316 * 2*8,06		16,120			
VV			"Číslo prvku 162603115 * 2*3,16		6,320			
VV			"Číslo prvku 162603251 * 2*3,16		6,320			
VV			"Číslo prvku 162368518 * 2*8,06		16,120			
VV			"Číslo prvku 159339949 * 2*13,98		27,960			
VV			"Číslo prvku 153338839 * 2*21,75		43,500			
VV			"Číslo prvku 153396681 * 2*25,52		51,040			
VV			"Číslo prvku 160282301 * 2*7,65		15,300			
VV			"Číslo prvku 160968805 * 2*25,5		51,000			
VV			"Číslo prvku 160969709 * 2*13,26		26,520			
VV			"Číslo prvku 161006751 * 2*2,41		4,820			
VV			"Číslo prvku 161006752 * 2*2,41		4,820			
VV			"Číslo prvku 161065955 * 2*4,25		8,500			
VV			"Číslo prvku 159339848 * 2*25,5		51,000			
VV			"Číslo prvku 153396680 * 2*2,96		5,920			
VV			"Číslo prvku 153396682 * 2*6,98		13,960			
VV			"Číslo prvku 153396683 * 2*4,08		8,160			
VV			"Číslo prvku 153396684 * 2*6,95		13,900			
VV			"Číslo prvku 153396685 * 2*18,36		36,720			
VV			"Číslo prvku 153396686 * 2*7,48		14,960			
VV			"Číslo prvku 153396687 * 2*6,31		12,620			
VV			"Číslo prvku 153396690 * 2*2,81		5,620			
VV			"Číslo prvku 153396439 * 2*6,8		13,600			
VV			"Číslo prvku 153396820 * 2*5,56		11,120			
VV			"Číslo prvku 153396841 * 2*1,84		3,680			
VV			"Číslo prvku 153396865 * 2*13,58		27,160			
VV			"Číslo prvku 153396957 * 2*13,37		26,740			
VV			"Číslo prvku 153396958 * 2*3,12		6,240			
VV			"Číslo prvku 153419277 * 2*24,47		48,940			
VV			"Číslo prvku 153419378 * 2*8,35		16,700			
VV			"Číslo prvku 153419642 * 2*14,11		28,220			
VV			"Číslo prvku 159212091 * 2*20,81		41,620			
VV			"Číslo prvku 159213629 * 2*9,71		19,420			
VV			"Číslo prvku 159213924 * 2*9,71		19,420			
VV			"Číslo prvku 160968706 * 2*4,03		8,060			
VV			"Číslo prvku 160970662 * 2*25,5		51,000			
VV			"Číslo prvku 160968407 * 2*12,92		25,840			
VV			"Číslo prvku 160969676 * 2*12,24		24,480			
VV			"Číslo prvku 160968143 * 2*6,12		12,240			
VV			"Číslo prvku 160968464 * 2*55,61		111,220			
VV			"Číslo prvku 161001057 * 2*41,09		82,180			
VV			"Číslo prvku 161011134 * 2*13,77		27,540			
VV			"Číslo prvku 161011138 * 2*13,77		27,540			
VV			"Číslo prvku 161015178 * 2*30,39		60,780			
VV			"Číslo prvku 161038955 * 2*48,86		97,720			
VV			"Číslo prvku 161040106 * 2*15,68		31,360			
VV			"Číslo prvku 161068690 * 2*7,06		14,120			
VV			"Číslo prvku 161231592 * 2*9,76		19,520			
VV			"Číslo prvku 161997590 * 2*9,76		19,520			
VV			"Číslo prvku 162603117 * 2*2,72		5,440			
VV			"Číslo prvku 162603253 * 2*2,72		5,440			
VV			"Číslo prvku 159333886 * 2*13,98		27,960			
VV			"Číslo prvku 159333887 * 2*21,8		43,600			
VV			"Číslo prvku 153396694 * 2*25,53		51,060			
VV			"Číslo prvku 160944325 * 2*7,65		15,300			
VV			"Číslo prvku 160968809 * 2*25,5		51,000			
VV			"Číslo prvku 160969713 * 2*13,26		26,520			
VV			"Číslo prvku 161006757 * 2*2,41		4,820			
VV			"Číslo prvku 161006758 * 2*2,41		4,820			
VV			"Číslo prvku 161065959 * 2*4,25		8,500			
VV			"Číslo prvku 159333885 * 2*25,5		51,000			
VV			"Číslo prvku 153396693 * 2*2,96		5,920			
VV			"Číslo prvku 153396695 * 2*6,98		13,960			
VV			"Číslo prvku 153396696 * 2*4,08		8,160			
VV			"Číslo prvku 153396697 * 2*6,95		13,900			
VV			"Číslo prvku 153396698 * 2*18,45		36,900			
VV			"Číslo prvku 153396699 * 2*7,48		14,960			
VV			"Číslo prvku 153396700 * 2*6,31		12,620			
VV			"Číslo prvku 153396703 * 2*2,81		5,620			
VV			"Číslo prvku 153396440 * 2*6,8		13,600			
VV			"Číslo prvku 153396822 * 2*5,56		11,120			
VV			"Číslo prvku 153396843 * 2*1,84		3,680			
VV			"Číslo prvku 153396867 * 2*13,58		27,160			
VV			"Číslo prvku 153396971 * 2*13,37		26,740			
VV			"Číslo prvku 153396972 * 2*3,12		6,240			
VV			"Číslo prvku 153418525 * 2*24,74		49,480			
VV			"Číslo prvku 153418526 * 2*8,35		16,700			
VV			"Číslo prvku 153419527 * 2*14,11		28,220			
VV			"Číslo prvku 160968710 * 2*4,03		8,060			
VV			"Číslo prvku 160970965 * 2*26,35		52,700			
VV			"Číslo prvku 160968411 * 2*12,92		25,840			
VV			"Číslo prvku 160969680 * 2*11,39		22,780			
VV			"Číslo prvku 160968147 * 2*6,12		12,240			
VV			"Číslo prvku 160968468 * 2*56,37		112,740			
VV			"Číslo prvku 161001071 * 2*41,6		83,200			
VV			"Číslo prvku 161011145 * 2*13,77		27,540			
VV			"Číslo prvku 161011142 * 2*13,77		27,540			
VV			"Číslo prvku 161015182 * 2*30,39		60,780			
VV			"Číslo prvku 161038959 * 2*48,94		97,880			
VV			"Číslo prvku 161040110 * 2*14,83		29,660			
VV			"Číslo prvku 161068694 * 2*7,06		14,120			
VV			"Číslo prvku 161230415 * 2*6,87		13,740			
VV			"Číslo prvku 161230417 * 2*6,87		13,740			
VV			"Číslo prvku 162603119 * 2*2,72		5,440			
VV			"Číslo prvku 162603255 * 2*2,72		5,440			
VV			"Číslo prvku 159333918 * 2*13,98		27,960			
VV			"Číslo prvku 159333919 * 2*21,8		43,600			
VV			"Číslo prvku 153396707 * 2*25,52		51,040			
VV			"Číslo prvku 160282701 * 2*7,65		15,300			
VV			"Číslo prvku 160968813 * 2*25,5		51,000			
VV			"Číslo prvku 160969717 * 2*13,26		26,520			
VV			"Číslo prvku 161006763 * 2*2,41		4,820			
VV			"Číslo prvku 161006764 * 2*2,41		4,820			
VV			"Číslo prvku 161065963 * 2*4,25		8,500			
VV			"Číslo prvku 159333917 * 2*25,5		51,000			
VV			"Číslo prvku 153396706 * 2*2,96		5,920			
VV			"Číslo prvku 153396708 * 2*6,98		13,960			
VV			"Číslo prvku 153396709 * 2*4,08		8,160			
VV			"Číslo prvku 153396710 * 2*6,95		13,900			
VV			"Číslo prvku 153396711 * 2*18,36		36,720			
VV			"Číslo prvku 153396712 * 2*7,48		14,960			
VV			"Číslo prvku 153396713 * 2*6,31		12,620			
VV			"Číslo prvku 153396716 * 2*3,66		7,320			
VV			"Číslo prvku 153396446 * 2*6,8		13,600			
VV			"Číslo prvku 153396824 * 2*5,56		11,120			
VV			"Číslo prvku 153396845 * 2*1,84		3,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Číslo prvku 153398869 " 2*13,58		27,160			
VV			"Číslo prvku 153398973 " 2*13,37		26,740			
VV			"Číslo prvku 153398974 " 2*3,12		6,240			
VV			"Číslo prvku 153419383 " 2*24,74		49,480			
VV			"Číslo prvku 153419381 " 2*8,35		16,700			
VV			"Číslo prvku 153419382 " 2*14,11		28,220			
VV			"Číslo prvku 160960714 " 2*4,03		8,060			
VV			"Číslo prvku 160975468 " 2*25,5		51,000			
VV			"Číslo prvku 160960415 " 2*12,92		25,840			
VV			"Číslo prvku 160958584 " 2*12,24		24,480			
VV			"Číslo prvku 160958151 " 2*6,12		12,240			
VV			"Číslo prvku 160958475 " 2*56,47		110,940			
VV			"Číslo prvku 161001075 " 2*41,23		82,460			
VV			"Číslo prvku 161011148 " 2*13,77		27,540			
VV			"Číslo prvku 161011148 " 2*13,77		27,540			
VV			"Číslo prvku 161015186 " 2*30,39		60,780			
VV			"Číslo prvku 161028963 " 2*48,86		97,720			
VV			"Číslo prvku 161040114 " 2*14,83		29,660			
VV			"Číslo prvku 161068898 " 2*7,05		14,120			
VV			"Číslo prvku 161232445 " 2*6,87		13,740			
VV			"Číslo prvku 161232447 " 2*6,87		13,740			
VV			"Číslo prvku 162603121 " 2*2,72		5,440			
VV			"Číslo prvku 162603257 " 2*2,72		5,440			
VV			"Číslo prvku 153033952 " 2*13,98		27,960			
VV			"Číslo prvku 153033953 " 2*20,8		40,600			
VV			"Číslo prvku 153396720 " 2*25,52		51,040			
VV			"Číslo prvku 160382240 " 2*7,65		15,300			
VV			"Číslo prvku 160958817 " 2*25,5		51,000			
VV			"Číslo prvku 160960725 " 2*13,26		26,520			
VV			"Číslo prvku 161068759 " 2*2,41		4,820			
VV			"Číslo prvku 161006775 " 2*2,41		4,820			
VV			"Číslo prvku 161065971 " 2*4,25		8,500			
VV			"Číslo prvku 153033975 " 2*12,52		25,040			
VV			"Číslo prvku 153398976 " 2*3,97		7,940			
VV			"Číslo prvku 153419384 " 2*24,74		49,480			
VV			"Číslo prvku 153419385 " 2*8,35		16,700			
VV			"Číslo prvku 153419386 " 2*14,11		28,220			
VV			"Číslo prvku 160975971 " 2*26,35		52,700			
VV			"Číslo prvku 160980419 " 2*12,92		25,840			
VV			"Číslo prvku 160960688 " 2*11,39		22,780			
VV			"Číslo prvku 160958155 " 2*6,12		12,240			
VV			"Číslo prvku 160958475 " 2*56,44		112,880			
VV			"Číslo prvku 161001079 " 2*41,13		82,260			
VV			"Číslo prvku 161011152 " 2*14,62		29,240			
VV			"Číslo prvku 161011154 " 2*13,35		26,700			
VV			"Číslo prvku 161015186 " 2*29,97		59,940			
VV			"Číslo prvku 161028960 " 2*48,86		97,720			
VV			"Číslo prvku 161040118 " 2*13,98		27,960			
VV			"Číslo prvku 161068902 " 2*7,05		14,100			
VV			"Číslo prvku 161232475 " 2*6,87		13,740			
VV			"Číslo prvku 161232477 " 2*4,83		9,660			
VV			"Číslo prvku 161239954 " 2*13,16		26,320			
VV			"Číslo prvku 161239957 " 2*4,03		8,060			
VV			"Číslo prvku 162603123 " 2*2,72		5,440			
VV			"Číslo prvku 162603259 " 2*2,72		5,440			
VV			"Číslo prvku 153034003 " 2*13,98		27,960			
VV			"Číslo prvku 153396739 " 2*25,52		51,040			
VV			"Číslo prvku 153428283 " 2*21,8		43,600			
VV			"Číslo prvku 160381810 " 2*7,65		15,300			
VV			"Číslo prvku 160958821 " 2*25,5		51,000			
VV			"Číslo prvku 160960725 " 2*13,26		26,520			
VV			"Číslo prvku 161068775 " 2*2,41		4,820			
VV			"Číslo prvku 161006776 " 2*2,41		4,820			
VV			"Číslo prvku 161065971 " 2*4,25		8,500			
VV			"Číslo prvku 153033988 " 2*7,48		14,960			
VV			"Číslo prvku 153034002 " 2*25,5		51,000			
VV			"Číslo prvku 153396738 " 2*2,96		5,920			
VV			"Číslo prvku 153396740 " 2*6,98		13,960			
VV			"Číslo prvku 153396741 " 2*4,08		8,160			
VV			"Číslo prvku 153396742 " 2*6,95		13,900			
VV			"Číslo prvku 153396743 " 2*18,36		36,720			
VV			"Číslo prvku 153396744 " 2*6,31		12,620			
VV			"Číslo prvku 153396747 " 2*3,24		6,480			
VV			"Číslo prvku 153398443 " 2*6,8		13,600			
VV			"Číslo prvku 153398828 " 2*5,56		11,120			
VV			"Číslo prvku 153398849 " 2*1,84		3,680			
VV			"Číslo prvku 153398977 " 2*12,52		25,040			
VV			"Číslo prvku 153398978 " 2*3,97		7,940			
VV			"Číslo prvku 153419388 " 2*24,74		49,480			
VV			"Číslo prvku 153419389 " 2*8,35		16,700			
VV			"Číslo prvku 153419390 " 2*14,11		28,220			
VV			"Číslo prvku 160975974 " 2*25,5		51,000			
VV			"Číslo prvku 160980511 " 2*12,92		25,840			
VV			"Číslo prvku 160960692 " 2*12,24		24,480			
VV			"Číslo prvku 160958159 " 2*6,12		12,240			
VV			"Číslo prvku 160958480 " 2*55,59		111,180			
VV			"Číslo prvku 161001083 " 2*41,14		82,280			
VV			"Číslo prvku 161011158 " 2*13,77		27,540			
VV			"Číslo prvku 161011160 " 2*13,77		27,540			
VV			"Číslo prvku 161015194 " 2*29,97		59,940			
VV			"Číslo prvku 161028971 " 2*48,86		97,720			
VV			"Číslo prvku 161040122 " 2*15,68		31,360			
VV			"Číslo prvku 161068906 " 2*7,05		14,120			
VV			"Číslo prvku 161232525 " 2*6,87		13,740			
VV			"Číslo prvku 161232507 " 2*6,87		13,740			
VV			"Číslo prvku 161239736 " 2*13,16		26,320			
VV			"Číslo prvku 161239739 " 2*4,03		8,060			
VV			"Číslo prvku 162603125 " 2*2,72		5,440			
VV			"Číslo prvku 162603261 " 2*2,72		5,440			
VV			"Číslo prvku 162686772 " 2*1,19		2,380			
VV			"Číslo prvku 153034007 " 2*13,98		27,960			
VV			"Číslo prvku 153034038 " 2*21,8		43,600			
VV			"Číslo prvku 153396751 " 2*25,52		51,040			
VV			"Číslo prvku 160381790 " 2*7,65		15,300			
VV			"Číslo prvku 160958825 " 2*25,5		51,000			
VV			"Číslo prvku 160960729 " 2*13,26		26,520			
VV			"Číslo prvku 161006780 " 2*2,41		4,820			
VV			"Číslo prvku 161006782 " 2*2,41		4,820			
VV			"Číslo prvku 161065975 " 2*4,25		8,500			
VV			"Číslo prvku 153034026 " 2*25,5		51,000			
VV			"Číslo prvku 153396750 " 2*2,96		5,920			
VV			"Číslo prvku 153396752 " 2*6,98		13,960			
VV			"Číslo prvku 153396753 " 2*4,93		9,860			
VV			"Číslo prvku 153396754 " 2*6,95		13,900			
VV			"Číslo prvku 153396755 " 2*18,36		36,720			
VV			"Číslo prvku 153396756 " 2*7,48		14,960			
VV			"Číslo prvku 153396757 " 2*6,31		12,620			
VV			"Číslo prvku 153396760 " 2*3,66		7,320			
VV			"Číslo prvku 153398444 " 2*5,1		10,200			
VV			"Číslo prvku 153398830 " 2*5,56		11,120			
VV			"Číslo prvku 153398851 " 2*1,84		3,680			
VV			"Číslo prvku 153398979 " 2*13,37		26,740			
VV			"Číslo prvku 153398983 " 2*3,12		6,240			
VV			"Číslo prvku 153419392 " 2*24,74		49,480			
VV			"Číslo prvku 153419393 " 2*8,35		16,700			
VV			"Číslo prvku 153419394 " 2*14,11		28,220			
VV			"Číslo prvku 160979977 " 2*25,13		50,260			
VV			"Číslo prvku 160980008 " 2*12,92		25,840			
VV			"Číslo prvku 160960696 " 2*11,39		22,780			
VV			"Číslo prvku 160958163 " 2*6,12		12,240			
VV			"Číslo prvku 160958484 " 2*56,41		112,820			
VV			"Číslo prvku 161001087 " 2*41,1		82,200			
VV			"Číslo prvku 161011164 " 2*14,41		28,820			
VV			"Číslo prvku 161011166 " 2*13,57		27,140			
VV			"Číslo prvku 161015198 " 2*31,24		62,480			
VV			"Číslo prvku 161028975 " 2*48,86		97,720			
VV			"Číslo prvku 161040126 " 2*13,61		27,220			
VV			"Číslo prvku 161068910 " 2*7,06		14,120			
VV			"Číslo prvku 161232537 " 2*5,93		11,860			
VV			"Číslo prvku 161239772 " 2*13,16		26,320			
VV			"Číslo prvku 161239775 " 2*4,03		8,060			
VV			"Číslo prvku 161515512 " 2*5,93		11,860			
VV			"Číslo prvku 162603127 " 2*2,68		5,360			
VV			"Číslo prvku 162603263 " 2*2,68		5,360			
VV			"Číslo prvku 153034071 " 2*16,38		32,760			
VV			"Číslo prvku 153034072 " 2*24,2		48,400			
VV			"Číslo prvku 160381727 " 2*7,65		15,300			
VV			"Číslo prvku 160958829 " 2*27,38		54,760			
VV			"Číslo prvku 160960733 " 2*14,24		28,480			
VV			"Číslo prvku 161006787 " 2*2,59		5,180			
VV			"Číslo prvku 161006788 " 2*2,59		5,180			
VV			"Číslo prvku 161065979 " 2*4,56		9,120			
VV			"Číslo prvku 161119870 " 2*46,14		92,280			
VV			"Číslo prvku 153034070 " 2*27,38		54,760			
VV			"Číslo prvku 153251928 " 2*13,1		26,200			
VV			"Číslo prvku 153396763 " 2*6,93		13,860			
VV			"Číslo prvku 153396765 " 2*11,3		22,600			
VV			"Číslo prvku 153396768 " 2*8		16,000			
VV			"Číslo prvku 153396787 " 2*14,31		28,620			
VV			"Číslo prvku 153396788 " 2*28,2		56,400			
VV			"Číslo prvku 153396789 " 2*11,56		23,120			
VV			"Číslo prvku 153396772 " 2*9,35		18,700			
VV			"Číslo prvku 153398398 " 2*17,94		35,880			
VV			"Číslo prvku 153398445 " 2*9,35		18,700			
VV			"Číslo prvku 153398832 " 2*5,56		11,120			
VV			"Číslo prvku 153398853 " 2*1,84		3,680			
VV			"Číslo prvku 153398984 " 2*20,41		40,820			
VV			"Číslo prvku 153398988 " 2*4,92		9,840			
VV			"Číslo prvku 153419396 " 2*27,44		54,880			
VV			"Číslo prvku 153419397 " 2*8,75		17,500			
VV			"Číslo prvku 153419398 " 2*16,15		30,330			
VV			"Číslo prvku 160979980 " 2*37,14		74,280			
VV			"Číslo prvku 160960700 " 2*12,24		24,480			
VV			"Číslo prvku 160965167 " 2*6,57		13,140			
VV			"Číslo prvku 160958488 " 2*54,53		109,060			
VV			"Číslo prvku 161001091 " 2*41,32		82,640			
VV			"Číslo prvku 161011170 " 2*20,97		41,940			
VV			"Číslo prvku 161011172 " 2*19,31		38,620			
VV			"Číslo prvku 161015202 " 2*49,12		98,240			
VV			"Číslo prvku 161028979 " 2*80,18		160,360			
VV			"Číslo prvku 161040130 " 2*27,47		54,940			
VV			"Číslo prvku 161068914 " 2*6,98		13,960			
VV			"Číslo prvku 161239564 " 2*5,69		11,380			
VV			"Číslo prvku 161239566 " 2*5,69		11,380			
VV			"Číslo prvku 161239808 " 2*20,79		41,580			
VV			"Číslo prvku 161250811 " 2*4,03		8,060			
VV			"Číslo prvku 162603129 " 2*4,26		8,520			
VV			"Číslo prvku 162603265 " 2*4,26		8,520			
VV			"Číslo prvku 162626946 " 2*1,52		3,040			
VV			"Číslo prvku 162602346 " 2*2,34		4,680			
VV			"Číslo prvku 162819104 " 2*1,35		2,700			
VV			"Číslo prvku 153251287 " 2*14,37		28,740			
VV			"Číslo prvku 153540417 " 2*9,66		19,320			
VV			"Číslo prvku 161297525 " 2*5,54		11,080			
VV			"Číslo prvku 162603263 " 2*7,97		15,940			
VV			"Číslo prvku 162818825 " 2*3,1		6,200			
VV			"Číslo prvku 153026153 " 2*58,33		116,660			
VV			"Číslo prvku 160381700 " 2*3,62		7,240			
VV			"Číslo prvku 160958833 " 2*25,65		51,300			
VV			"Číslo prvku 160960737 " 2*13,34		26,680			
VV			"Číslo prvku 161006793 " 2*2,43		4,860			
VV			"Číslo prvku 161006794 " 2*2,43		4,860			
VV			"Číslo prvku 161065983 " 2*4,27		8,540			
VV			"Číslo prvku 151573783 " 2*28,92		57,840			
VV			"Číslo prvku 151573874 " 2*30,28		60,560			
VV			"Číslo prvku 153419402 " 2*14,19		28,380			
VV			"Číslo prvku 159235240 " 2*20,85		41,700			
VV			"Číslo prvku 159025328 " 2*13,34		26,680			
VV			"Číslo prvku 159025455 " 2*27,48		54,960			
VV			"Číslo prvku 159025593 " 2*27,51		55,020			
VV			"Číslo prvku 159025738 " 2*13,34		26,680			
VV			"Číslo prvku 159665666 " 2*5,69		11,380			
VV			"Číslo prvku 159666026 " 2*7,59		15,180			
VV			"Číslo prvku 159666138 " 2*4,66		9,320			
VV			"Číslo prvku 159666323 " 2*2,87		5,740			
VV			"Číslo prvku 160969734 " 2*2,79		5,580			
VV			"Číslo prvku 160969734 " 2*11,46		22,920			
VV			"Číslo prvku 160958171 " 2*6,16		12,320			
VV			"Číslo prvku 160958492 " 2*59,07		118,140			
VV			"Číslo prvku 161001095 " 2*54,91		109,820			
VV			"Číslo prvku 161068918 " 2*7,11		14,220			
VV			"Číslo prvku 161124337 " 2*25,65		51,300			
VV			"Číslo prvku 162177844 " 2*3,2		6,400			
VV			"Číslo prvku 162178423 " 2*2,24		4,480			
VV			"Číslo prvku 162178204 " 2*2,38		4,760			
VV			"Číslo prvku 162786027 " 2*1,08		2,160			
VV			"Číslo prvku 162786107 " 2*1,08		2,160			
VV			"Číslo prvku 153081610 " 2*15,4		30,800			
VV			"Číslo prvku 159726036 " 2*15,83		31,660			
VV			"Číslo prvku 159726305 " 2*17,36		34,720			
VV			"Číslo prvku 159665544 " 2*11,25		22,500			
VV			"Číslo prvku 153419400 " 2*23,79		47,580			
VV			"Číslo prvku 153034086 " 2*20,13		40,260			
VV			"Číslo prvku 161124886 " 2*11,73		23,460			
VV			"Číslo prvku 162407825 " 2*3,37		6,740			
VV			"Číslo prvku 153419401 " 2*6,33		12,660			
VV			"Číslo prvku 162178646 " 2*5,55		1,100			
VV			"Číslo prvku 161181371 " 2*2,69		5,380			
VV			"Číslo prvku 160930225 " 2*2,59		5,180			
VV			"Číslo prvku 162976119 " 2*0,55		1,100			
VV			"Číslo prvku 161181653 " 2*0,61		1,220			
VV			"Číslo prvku 162538389 " 2*0,11		0,220			
VV			"Číslo prvku 162538552 " 2*0,11		0,220			
VV			"Číslo prvku 161181999 " 2*0,6		1,200			
VV			"Číslo prvku 162976342 " 2*0,55		1,100			
VV			"Číslo prvku 162538563 " 2*0,11		0,220			
VV			"Číslo prvku 162538624 " 2*0,11		0,220			
VV			"Číslo prvku 162802073 " 2*1,25		2,500			
VV			"Číslo prvku 162960349 " 2*0,92		1,840			
VV			"Číslo prvku 162960350 " 2*0,8		1,600			
VV			"Číslo prvku 162960351 " 2*0,8		1,600			
VV			"Číslo prvku 162960352 " 2*0,67		1,340			
VV			"Číslo prvku 153172429 " 2*8,5		17,000			
VV			"Číslo prvku 153172773 " 2*6,68		13,360			
VV			"Číslo prvku 161128073 " 2*13,6		27,200			
VV			"Číslo prvku 162410531 " 2*7,87		15,740			
VV			"Číslo prvku 162410753 " 2*1,38		2,760			
VV			"Číslo prvku 162410773 " 2*1,38		2,760			
VV			"Číslo prvku 162414227 " 2*4,5		9,000			
VV			"Číslo prvku 162414228 " 2*4,5		9,000			
VV			"Číslo prvku 162414231 " 2*2,81		5,620			
VV			"Číslo prvku 162414236 " 2*7,33		14,660			
VV			"Číslo prvku 162414238 " 2*2,38		4,760			
VV			"Číslo prvku 162414239 " 2*2,38		4,760			
VV			"Číslo prvku 162414515 " 2*6,91		13,820			
VV			"Číslo prvku 159273560 " 2*8,41		16,820			
VV			"Číslo prvku 161194477 " 2*14,08		28,160			
VV			"Číslo prvku 161131548 " 2*18,37		36,740			
VV			"Číslo prvku 161131755 " 2*14,82		29,640			
VV			"Číslo prvku 161131888 " 2*18,23		36,460			
VV			"Číslo prvku 161139277 " 2*14,69		29,380			
VV			Montovuňet		20 261,700			
VV			"Číslo prvku 162780298 "2*38,12		76,240			
VV			"Číslo prvku 162780191 "2*15,02		30,040			
VV			"Číslo prvku 162780839 "2*47,73		95,460			
VV			"Číslo prvku 162780858 "2*18,48		36,960			
VV			Montovuňet		208,700			
VV			Prostupy					
VV			(2*2,1+0,2*2,3*10		1,200			
VV			(2*0,15+0,15)*0,3*18		2,430			
VV			(2*2,15+0,3)*0,3*11		1,980			
VV			(2*0,2+0,45)*0,3*1		0,255			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2*0,2+0,8)*0,3*1		0,360			
	VV		(9*0,25+0,8)*0,3*2		0,780			
	VV		(9*0,25+1,5)*0,3*1		0,630			
	VV		(9*0,27+0,57)*0,3*1		0,533			
	VV		(9*0,3-0,5)*0,3*1		0,330			
	VV		(9*0,3+0,6)*0,3*1		0,560			
	VV		(9*0,3-0,7)*0,3*1		0,390			
	VV		(9*0,3+1,2)*0,3*4		2,160			
	VV		(9*0,3+1,68)*0,3*4		6,156			
	VV		(9*0,35+0,56)*0,3*12		4,176			
	VV		(9*0,35+0,5)*0,3*3		1,800			
	VV		(9*0,37+0,56)*0,3*1		0,498			
	VV		(9*0,4+0,6)*0,3*2		0,840			
	VV		(9*0,4+0,85)*0,3*2		1,485			
	VV		(9*0,42+1)*0,3*2		0,552			
	VV		(9*0,425+0,425)*0,3*4		1,530			
	VV		(9*0,425+0,85)*0,3*1		0,441			
	VV		(9*0,425+0,75)*0,3*1		0,480			
	VV		(9*0,435+0,435)*0,3*36		14,094			
	VV		(9*0,435+0,52)*0,3*4		1,668			
	VV		(9*0,435+0,577)*0,3*17		7,344			
	VV		(9*0,45+1,8)*0,3*2		1,620			
	VV		(9*0,45+1,85)*0,3*1		0,825			
	VV		(9*0,475+0,68)*0,3*4		1,956			
	VV		(9*0,475+1,675)*0,3*1		0,846			
	VV		(9*0,52+0,62)*0,3*1		0,498			
	VV		(9*0,52+1,12)*0,3*2		1,296			
	VV		(9*0,525+0,525)*0,3*12		7,110			
	VV		(9*0,525+0,945)*0,3*12		7,182			
	VV		(9*0,55+0,62)*0,3*1		0,516			
	VV		(9*0,55+0,7)*0,3*1		0,540			
	VV		(9*0,57+0,455)*0,3*27		12,739			
	VV		(9*0,57+0,45)*0,3*2		0,954			
	VV		(9*0,57+0,57)*0,3*24		12,312			
	VV		(9*0,57+1,22)*0,3*18		12,744			
	VV		(9*0,57+1,35)*0,3*1		0,747			
	VV		(9*0,57+1,37)*0,3*3		2,259			
	VV		(9*0,6+0,52)*0,3*5		2,250			
	VV		(9*0,6+0,6)*0,3*2		1,080			
	VV		(9*0,6+0,71)*0,3*1		0,570			
	VV		(9*0,62+0,92)*0,3*1		0,646			
	VV		(9*0,68+1,51)*0,3*14		12,054			
	VV		(9*0,7+2,375)*0,3*1		1,133			
	VV		(9*0,7+2,4)*0,3*1		1,140			
	VV		(9*0,7+2,5)*0,3*1		1,170			
	VV		(9*0,7+2,6)*0,3*1		1,203			
	VV		(9*0,7+2,8)*0,3*1		1,260			
	VV		(9*0,7+3,1)*0,3*1		1,350			
	VV		(9*0,7+3,6)*0,3*1		1,530			
	VV		(9*0,7+3,7)*0,3*1		1,530			
	VV		(9*0,83+1,72)*0,3*2		2,028			
	VV		(9*0,9+2,1)*0,3*2		2,340			
	VV		(9*0,9+2,2)*0,3*1		1,200			
	VV		(9*0,93+1,28)*0,3*3		2,754			
	VV		(9*0,93+1,35)*0,3*1		0,957			
	VV		(9*1+1,25)*0,3*1		0,975			
	VV		(9*1+1,5)*0,3*22		23,100			
	VV		(9*1+2,25)*0,3*3		3,825			
	VV		(9*1,12+1,24)*0,3*1		1,044			
	VV		(9*1,12+1,26)*0,3*1		1,077			
	VV		(9*1,12+1,37)*0,3*2		2,166			
	VV		(9*1,12+1,41)*0,3*1		1,095			
	VV		(9*1,12+1,6)*0,3*4		4,638			
	VV		(9*1,12+1,8)*0,3*4		4,848			
	VV		(9*1,12+1,9)*0,3*1		1,242			
	VV		(9*1,12+2,5)*0,3*2		2,844			
	VV		(9*1,12+3,05)*0,3*1		1,737			
	VV		(9*1,12+3,06)*0,3*1		1,857			
	VV		(9*1,125+0,525)*0,3*12		9,990			
	VV		(9*1,2+1,2)*0,3*3		3,240			
	VV		(9*1,25+1,25)*0,3*1		1,125			
	VV		(9*1,5+2,5)*0,3*2		3,330			
	VV		(9*1,7+2,29)*0,3*1		1,707			
	VV		(9*2,33+2,3)*0,3*1		2,088			
	VV		(9*2,34+1)*0,3*1		1,704			
	VV		(9*3,98+1,1)*0,3*2		4,356			
	VV		Mezisoučet		230,499			
	VV		Součet		20 730,899			
87	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	20 730,899	125,64	2 604 630,15	CS ÚRS 2022 01
88	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	311,278	34 432,02	10 717 930,32	CS ÚRS 2022 01
	VV		"Číslo prvku 16275519":0,25*3,68*0,13		0,165			
	VV		"Číslo prvku 16282647":0,3*2,87*0,13		0,112			
	VV		"Číslo prvku 16283629":0,3*6,46*0,13		0,252			
	VV		"Číslo prvku 16283928":0,4*24,75*0,13		1,287			
	VV		"Číslo prvku 16283948":0,4*7,17*0,13		0,373			
	VV		"Číslo prvku 16283744":0,4*16,53*0,13		0,860			
	VV		"Číslo prvku 16283675":0,4*40,83*0,13		2,123			
	VV		"Číslo prvku 16283746":0,4*23,85*0,13		1,240			
	VV		"Číslo prvku 16272655":0,4*7,19*0,13		0,374			
	VV		"Číslo prvku 16282643":0,4*47,97*0,13		2,494			
	VV		"Číslo prvku 16221389*4":0,25*2,64*0,13		0,066			
	VV		"Číslo prvku 16270732":0,25*8,53*0,13		0,212			
	VV		"Číslo prvku 16096959":0,25*5,14*0,13		0,167			
	VV		"Číslo prvku 16096838":0,25*16,6*0,13		0,540			
	VV		"Číslo prvku 16068549":0,2*35,33*0,13		0,919			
	VV		"Číslo prvku 15165899":0,3*9,43*0,13		0,368			
	VV		"Číslo prvku 15032992":0,2*21,48*0,13		0,558			
	VV		"Číslo prvku 15032993":0,2*28,3*0,13		0,762			
	VV		"Číslo prvku 15339630":0,2*28,33*0,13		0,737			
	VV		"Číslo prvku 16026446":0,2*7,2*0,13		0,187			
	VV		"Číslo prvku 16066693":0,2*17,16*0,13		0,445			
	VV		"Číslo prvku 16106828":0,2*3,3*0,13		0,086			
	VV		"Číslo prvku 16106288":0,2*3,3*0,13		0,086			
	VV		"Číslo prvku 16106939":0,2*5,5*0,13		0,143			
	VV		"Číslo prvku 15032599":0,25*34,88*0,13		1,134			
	VV		"Číslo prvku 15106756":0,25*5*0,13		0,020			
	VV		"Číslo prvku 15339634":0,25*9,18*0,13		0,298			
	VV		"Číslo prvku 15339635":0,25*5,28*0,13		0,172			
	VV		"Číslo prvku 15339636":0,25*10,9*0,13		0,354			
	VV		"Číslo prvku 15339637":0,25*23,81*0,13		0,774			
	VV		"Číslo prvku 15339638":0,25*9,88*0,13		0,320			
	VV		"Číslo prvku 15339644":0,25*7,7*0,13		0,250			
	VV		"Číslo prvku 15339800":0,25*1,84*0,13		0,060			
	VV		"Číslo prvku 15339803":0,25*5,56*0,13		0,181			
	VV		"Číslo prvku 15339855":0,25*17,32*0,13		0,563			
	VV		"Číslo prvku 15339904":0,25*16,67*0,13		0,542			
	VV		"Číslo prvku 15339906":0,25*9,02*0,13		0,293			
	VV		"Číslo prvku 15339913":0,25*9,68*0,13		0,315			
	VV		"Číslo prvku 15342123*2":0,25*32,68*0,13		1,043			
	VV		"Číslo prvku 15342123*3":0,25*17,16*0,13		0,558			
	VV		"Číslo prvku 15342148*5":0,25*11,4*0,13		0,371			
	VV		"Číslo prvku 16097110*5":0,25*34,88*0,13		1,134			
	VV		"Číslo prvku 16096512*5":0,25*7,92*0,13		0,257			
	VV		"Číslo prvku 16099642*8":0,25*46,92*0,13		1,525			
	VV		"Číslo prvku 16100105*1":0,25*47,85*0,13		1,555			
	VV		"Číslo prvku 16101119*1":0,25*18,92*0,13		0,615			
	VV		"Číslo prvku 16101112*8":0,25*18,92*0,13		0,615			
	VV		"Číslo prvku 16101518*1":0,25*35*0,13		1,138			
	VV		"Číslo prvku 16102939*5":0,25*57,69*0,13		1,875			
	VV		"Číslo prvku 16104656*5":0,25*21,48*0,13		0,698			
	VV		"Číslo prvku 16260319*2":0,25*3,72*0,13		0,121			
	VV		"Číslo prvku 16260324*5":0,25*3,72*0,13		0,121			
	VV		"Číslo prvku 16275216*5":0,25*37,28*0,13		1,212			
	VV		"Číslo prvku 15100739*3":0,13*49*0,13		0,526			
	VV		"Číslo prvku 15125615*5":0,35*35,54*0,13		1,386			
	VV		"Číslo prvku 15125616*5":0,3*94,01*0,13		3,276			
	VV		"Číslo prvku 15125616*8":0,3*13,89*0,13		0,542			
	VV		"Číslo prvku 16026693*7":0,3*16,31*0,13		0,636			
	VV		"Číslo prvku 16096594*5":0,3*18,25*0,13		0,712			
	VV		"Číslo prvku 16096596*5":0,3*16,3*0,13		0,636			
	VV		"Číslo prvku 16106874*6":0,3*7,54*0,13		0,294			
	VV		"Číslo prvku 16106894*5":0,3*28,46*0,13		1,110			
	VV		"Číslo prvku 16109629*3":0,3*8,24*0,13		0,321			
	VV		"Číslo prvku 16120794*5":0,3*72*0,13		2,808			
	VV		"Číslo prvku 16120831*8":0,3*5,35*0,13		0,209			
	VV		"Číslo prvku 16120832*8":0,3*2,21*0,13		0,086			
	VV		"Číslo prvku 16120832*7":0,3*5,31*0,13		0,207			
	VV		"Číslo prvku 16120833*8":0,3*2*0,13		0,078			
	VV		"Číslo prvku 16120833*6":0,3*1,73*0,13		0,067			
	VV		"Číslo prvku 16120833*5":0,3*1,39*0,13		0,054			
	VV		"Číslo prvku 16121458*5":0,3*35,53*0,13		0,801			
	VV		"Číslo prvku 16259754*2":0,3*2,21*0,13		0,086			
	VV		"Číslo prvku 16276464*7":0,25*8,48*0,13		0,276			
	VV		"Číslo prvku 16276617*6":0,25*2,27*0,13		0,074			
	VV		"Číslo prvku 16260138*2":0,25*2,54*0,13		0,083			
	VV		"Číslo prvku 16318413*3":0,4*35,07*0,13		2,864			
	VV		"Číslo prvku 16318413*3":0,3*71,58*0,13		2,792			
	VV		"Číslo prvku 16335606*5":0,3*5,61*0,13		0,219			
	VV		"Číslo prvku 16276638*5":0,52*28,75*0,13		1,944			
	VV		"Číslo prvku 16224514*8":0,3*2,06*0,13		0,080			
	VV		"Číslo prvku 16224514*1":0,35*9,4*0,13		0,672			
	VV		"Číslo prvku 16224514*2":0,35*1,45*0,13		0,104			
	VV		"Číslo prvku 16224514*4":0,35*3,64*0,13		0,260			
	VV		"Číslo prvku 16224515*1":0,35*3,11*0,13		0,222			
	VV		"Číslo prvku 16269859*8":0,35*2,79*0,13		0,199			
	VV		"Číslo prvku 16325440*5":0,35*0,41*0,13		0,029			
	VV		"Číslo prvku 16325665*7":0,35*2,99*0,13		0,021			
	VV		"Číslo prvku 16227164*1":0,59*3,54*0,13		0,272			
	VV		"Číslo prvku 16224513*4":0,3*4,48*0,13		0,175			
	VV		"Číslo prvku 16224515*2":0,3*0,99*0,13		0,039			
	VV		"Číslo prvku 16268533*6":0,3*5,88*0,13		0,229			
	VV		"Číslo prvku 16226673*3":0,3*0,41*0,13		0,016			
	VV		"Číslo prvku 16269590*6":0,3*0,3*0,13		0,008			
	VV		"Číslo prvku 16326719*8":0,3*0,07*0,13		0,003			
	VV		"Číslo prvku 16224514*4":0,55*0,99*0,13		0,071			
	VV		"Číslo prvku 16224514*5":0,55*7,25*0,13		0,518			
	VV		"Číslo prvku 16224515*3":0,55*4,05*0,13		0,290			
	VV		"Číslo prvku 16318682*8":0,55*3,91*0,13		0,280			
	VV		"Číslo prvku 16224514*7":0,6*7,25*0,13		0,566			
	VV		"Číslo prvku 16096452*5":0,25*72,29*0,13		2,349			
	VV		"Číslo prvku 16326339*8":0,25*4,91*0,13		0,130			
	VV		"Číslo prvku 16224514*7":0,3*1,06*0,13		0,041			
	VV		"Číslo prvku 16106164*5":0,3*0*0,13		0,000			
	VV		"Číslo prvku 16144478*1":0,3*4,18*0,13		0,163			
	VV		"Číslo prvku 16274742*4":0,3*9,46*0,13		0,369			
	VV		"Číslo prvku 16110192*8":0,3*1,25*0,13		0,048			
	VV		"Číslo prvku 16102023*1":0,3*20,32*0,13		0,792			
	VV		"Číslo prvku 15033763*2":0,2*18,11*0,13		0,471			
	VV		"Číslo prvku 15339650*3":0,2*32,79*0,13		0,853			
	VV		"Číslo prvku 15342286*5":0,2*25,93*0,13		0,674			
	VV		"Číslo prvku 16026259*3":0,2*7,65*0,13		0,199			
	VV		"Číslo prvku 16096955*5":0,2*29,63*0,13		0,770			
	VV		"Číslo prvku 16096993*1":0,2*15,41*0,13		0,401			
	VV		"Číslo prvku 16100663*3":0,2*2,6*0,13		0,073			
	VV		"Číslo prvku 16106674*3":0,2*2,6*0,13		0,073			
	VV		"Číslo prvku 16106594*5":0,2*4,94*0,13		0,128			
	VV		"Číslo prvku 15033753*1":0,25*8,69*0,13		0,282			
	VV		"Číslo prvku 15033376*2":0,25*29,63*0,13		0,963			
	VV		"Číslo prvku 15106692*8":0,25*4,6*0,13		0,150			
	VV		"Číslo prvku 15339655*3":0,25*8,19*0,13		0,266			
	VV		"Číslo prvku 15339658*3":0,25*4,74*0,13		0,154			
	VV		"Číslo prvku 15339659*3":0,25*9,12*0,13		0,296			
	VV		"Číslo prvku 15339660*3":0,25*8,26*0,13		0,268			
	VV		"Číslo prvku 15339678*3":0,25*6,65*0,13		0,216			
	VV		"Číslo prvku 15339679*3":0,25*21,39*0,13		0,694			
	VV		"Číslo prvku 15339737*5":0,25*4,91*0,13		0,160			
	VV		"Číslo prvku 15339644*3":0,25*7,9*0,13		0,257			
	VV		"Číslo prvku 15339801*4":0,25*5,56*0,13		0,181			
	VV		"Číslo prvku 15339803*3":0,25*1,84*0,13		0,060			
	VV		"Číslo prvku 15339859*3":0,25*17,28*0,13		0,562			
	VV		"Číslo prvku 15339900*3":0,25*4,8*0,13		0,468			
	VV		"Číslo prvku 15339903*3":0,25*5,1*0,13		0,166			
	VV		"Číslo prvku 15341732*3":0,25*8,69*0,13		0,282			
	VV		"Číslo prvku 15342135*4":0,25*28,89*0,13		0,939			
	VV		"Číslo prvku 15342135*5":0,25*10,63*0,13		0,345			
	VV		"Číslo prvku 15342135*6":0,25*16,39*0,13		0,533			
	VV		"Číslo prvku 16064686*3":0,25*4,58*0,13		0,149			
	VV		"Číslo prvku 16064909*4":0,25*4,75*0,13		0,154			
	VV		"Číslo prvku 16096694*4":0,25*4,03*0,13		0,131			
	VV		"Číslo prvku 16097955*3":0,25*31,63*0,13		1,026			
	VV		"Číslo prvku 16098392*5":0,25*25,01*0,13		0,488			
	VV		"Číslo prvku 16099666*4":0,25*14,22*0,13		0,462			
	VV		"Číslo prvku 16098131*1":0,25*7,11*0,13		0,231			
	VV		"Číslo prvku 16100105*5":0,25*52,86*0,13		1,718			
	VV		"Číslo prvku 16101116*5":0,25*16,99*0,13		0,552			
	VV		"Číslo prvku 16101118*5":0,25*16,49*0,13		0,536			
	VV		"Číslo prvku 16101516*5":0,25*35,63*0,13		1,158			
	VV		"Číslo prvku 16102694*5":0,25*61,66*0,13		2,004			
	VV		"Číslo prvku 16104658*5":0,25*18,11*0,13		0,589			
	VV		"Číslo prvku 16106878*8":0,25*8,24*0,13		0,268			
	VV		"Číslo prvku 16144172*3":0,25*43,75*0,13		1,422			
	VV		"Číslo prvku 16207129*5":0,25*10,31*0,13		0,335			
	VV		"Číslo prvku 16207129*8":0,25*6*0,13		1,300			
	VV		"Číslo prvku 16207130*4":0,25*2,63*0,13		0,085			
	VV		"Číslo prvku 16207132*3":0,25*9,13*0,13		0,297			
	VV		"Číslo prvku 16207132*5":0,25*2,75*0,13		0,089			
	VV		"Číslo prvku 16207423*8":0,25*7,5*0,13		0,244			
	VV		"Číslo prvku 16212531*5":0,25*25,47*0,13		0,763			
	VV		"Číslo prvku 16237063*8":0,25*38,4*0,13		1,248			
	VV		"Číslo prvku 16237563*2":0,25*4,99*0,13		0,162			
	VV		"Číslo prvku 16260311*1":0,25*3,36*0,13		0,109			
	VV		"Číslo prvku 16260324*7":0,25*3,36*0,13		0,109			
	VV		"Číslo prvku 16268804*1":0,25*23,53*0,13		0,765			
	VV		"Číslo prvku 16339687*3":0,25*46,69*0,13		1,522			
	VV		"Číslo prvku 16339688*8":0,25*2,63*0,13		0,085			
	VV		"Číslo prvku 15032719*5":0,2*46,22*0,13		5,781			
	VV		"Číslo prvku 16106247*1":0,2*2,37*0,13		0,092			
	VV		"Číslo prvku 16212161*4":0,2*77,52*0,13		3,023			
	VV		"Číslo prvku 16224475*1":0,2*2,37*0,13		0,092			
	VV		"Číslo prvku 16224565*4":0,2*2,37*0,13		0,092			
	VV		"Číslo prvku 16224565*4":0,3*1,19*0,13		0,046			
	VV		"Číslo prvku 16225333*5":0,2*2,37*0,13		0,092			
	VV		"Číslo prvku 16225333*1":0,2*2,37*0,13		0,092			
	VV		"Číslo prvku 16237527*5":0,2*36,6*0,13		1,037			
	VV		"Číslo prvku 16274750*1":0,3*59,56*0,13		2,303			
	VV		"Číslo prvku 16274752*1":0,3*34,06*0,13		1,328			
	VV		"Číslo prvku 16274754*1":0,3*16,42*0,13		0,640			
	VV		"Číslo prvku 16225935*1":0,35*2,37*0,13		0,108			
	VV		"Číslo prvku 16207132*1":0,25*31,19*0,13		1,014			
	VV		"Číslo prvku 16265544*1":0,22*14,64*0,12		0,386			
	VV		"Číslo prvku 16265705*4":0,22*24,5*0,12		0,647			
	VV		"Číslo prvku 16264268*3":0,2*42,39*0,13		1,575			
	VV		"Číslo prvku 16264253*3":0,11*1,87*0,13		0,463			
	VV		"Číslo prvku 16264571*1":0,3*2,32*0,13		0,090			
	VV		"Číslo prvku 15033378*2":0,13*3,61*0,13		0,354			
	VV		"Číslo prvku 15033378*1":0,2*1,43*0,13		0,557			
	VV		"Číslo prvku 15339663*2":0,2*27,74*0,13		0,721			
	VV		"Číslo prvku 15922659*3":0,2*18,6*0,13		0,484			
	VV		"Číslo prvku 16026234*7":0,2*7,65*0,13		0,199			
	VV		"Číslo prvku 16096659*5":0,2*25,13*0,13		0,653			
	VV		"Číslo prvku 16096701*1":0,2*13,07*0,13		0,340			
	VV		"Číslo prvku 16106867*9":0,2*2,38*0,13		0,062			
	VV		"Číslo prvku 16106868*3":0,2*2,38*0,13		0,062			
	VV		"Číslo prvku 16106873*9":0,2*2,38*0,13		0,062			
	VV		"Číslo prvku 16106874*7":0,2*2,38*0,13		0,062			
	VV		"Číslo prvku 16106894*7":0,2*4,19*0,13		0,109			
	VV		"Číslo prvku 16237552*9":0,2*18,94*0,13		0,492			
	VV		"Číslo prvku 15033378*5":0,2*2,37*0,13		0,617			
	VV		"Číslo prvku 15339664*4":0,25*6,87*0,13		0,223			
	VV		"Číslo prvku 15339665*3":0,25*4,02*0,13		0,131			
	VV		"Číslo prvku 15339666*3":0,25*6,75*0,13		0,219			
	VV		"Číslo prvku 15339682*3":0,25*16,09*0,13		0,588			
	VV		"Číslo prvku 15339668*3":0,25*6,13*0,13		0,199			
	VV		"Číslo prvku 15339673*3":0,25*9,45*0,13		0,307			
	VV		"Číslo prvku 15339644*8":0,25*6,7*0,13		0,218			
	VV		"Číslo prvku 15339801*8":0,25*5,56*0,13		0,181			
	VV		"Číslo prvku 15339803*7":0,25*1,84*0,13		0,060			
	VV		"Číslo prvku 15339805*1":0,25*12,77*0,13		0,415			
	VV		"Číslo prvku 15339899*2":0,25*12,31*0,13		0,400			
	VV		"Číslo prvku 15339900*3":0,25*3,85*0,13		0,125			
	VV		"Číslo prvku 15339921*8":0,25*7,37*0,13		0,240			
	VV		"Číslo prvku 15341558*3":0,25*2,76*0,13		0,090			
	VV		"Číslo prvku 15342135*8":0,25*24,32*0,13		0,790			
	VV		"Číslo prvku 15342135*9":0,25*8,14*0,13		0,265			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Číslo prvku 1534213667" 0,25^10,5*0,13		0,402			
VV			"Číslo prvku 1592166683" 0,25^10,73*0,13		0,349			
VV			"Číslo prvku 1592166809" 0,25^28,01*0,13		0,910			
VV			"Číslo prvku 1592166373" 0,25^10,52*0,13		0,342			
VV			"Číslo prvku 1592173949" 0,25^10,73*0,13		0,349			
VV			"Číslo prvku 1592173941" 0,25^27,76*0,13		0,902			
VV			"Číslo prvku 1592166532" 0,25^10,52*0,13		0,342			
VV			"Číslo prvku 1592166667" 0,25^4,65*0,13		0,151			
VV			"Číslo prvku 1592167676" 0,25^44,9*0,13		1,459			
VV			"Číslo prvku 1592166671" 0,25^5,76*0,13		0,095			
VV			"Číslo prvku 1592166943" 0,25^10,52*0,13		0,342			
VV			"Číslo prvku 1592260038" 0,25^10,73*0,13		0,349			
VV			"Číslo prvku 1592263128" 0,25^27,76*0,13		0,902			
VV			"Číslo prvku 1592263198" 0,25^10,52*0,13		0,342			
VV			"Číslo prvku 1592263200" 0,25^10,73*0,13		0,349			
VV			"Číslo prvku 1592263579" 0,25^28,01*0,13		0,910			
VV			"Číslo prvku 1592263448" 0,25^10,68*0,13		0,347			
VV			"Číslo prvku 1592666668" 0,25^4,55*0,13		0,131			
VV			"Číslo prvku 1609709356" 0,25^25,13*0,13		0,817			
VV			"Číslo prvku 1609883599" 0,25^12,73*0,13		0,414			
VV			"Číslo prvku 1609606668" 0,25^12,06*0,13		0,392			
VV			"Číslo prvku 1609985135" 0,25^5,07*0,13		0,166			
VV			"Číslo prvku 1609686456" 0,25^62*0,13		2,015			
VV			"Číslo prvku 1610010597" 0,25^47,54*0,13		1,545			
VV			"Číslo prvku 1610111122" 0,25^13,57*0,13		0,441			
VV			"Číslo prvku 1610111134" 0,25^13,57*0,13		0,441			
VV			"Číslo prvku 1610151170" 0,25^31,77*0,13		1,033			
VV			"Číslo prvku 1610128947" 0,25^46,68*0,13		1,614			
VV			"Číslo prvku 1610140102" 0,25^14,44*0,13		0,469			
VV			"Číslo prvku 1610166882" 0,25^5,95*0,13		0,226			
VV			"Číslo prvku 1626033113" 0,25^2,68*0,13		0,087			
VV			"Číslo prvku 1626032949" 0,25^2,68*0,13		0,087			
VV			"Číslo prvku 1626586155" 0,25^12,33*0,13		0,401			
VV			"Číslo prvku 1626586159" 0,25^3,08*0,13		0,100			
VV			"Číslo prvku 1626586160" 0,25^3,08*0,13		0,100			
VV			"Číslo prvku 1626586161" 0,25*0,13		0,195			
VV			"Číslo prvku 1632586809" 0,25^12,67*0,13		0,412			
VV			"Číslo prvku 1633034729" 0,25^10,1*0,13		0,328			
VV			"Číslo prvku 1633034931" 0,25^49,31*0,13		1,603			
VV			"Číslo prvku 1633035450" 0,25^15,7*0,13		0,510			
VV			"Číslo prvku 1633035724" 0,25^49,22*0,13		1,600			
VV			"Číslo prvku 1633036148" 0,25^2,68*0,13		0,068			
VV			"Číslo prvku 1626586160" 0,2*4,96*0,13		0,193			
VV			"Číslo prvku 1626531998" 0,22^3,07*0,12		0,081			
VV			"Číslo prvku 1626525932" 0,22^15,51*0,12		0,409			
VV			"Číslo prvku 1626542792" 0,22^7,2*0,12		0,190			
VV			"Číslo prvku 1503338161" 0,2^18,11*0,13		0,471			
VV			"Číslo prvku 1503338171" 0,2^25,93*0,13		0,674			
VV			"Číslo prvku 1533366771" 0,2^32,79*0,13		0,853			
VV			"Číslo prvku 1602635338" 0,2^7,65*0,13		0,199			
VV			"Číslo prvku 1609885801" 0,2^29,63*0,13		0,770			
VV			"Číslo prvku 1609667705" 0,2^15,44*0,13		0,401			
VV			"Číslo prvku 1610006745" 0,2^2,8*0,13		0,073			
VV			"Číslo prvku 1610006746" 0,2^2,8*0,13		0,073			
VV			"Číslo prvku 1610053951" 0,2^4,94*0,13		0,128			
VV			"Číslo prvku 1503338151" 0,25^25,63*0,13		0,963			
VV			"Číslo prvku 1503339681" 0,25^7,58*0,13		0,230			
VV			"Číslo prvku 1533366701" 0,25^4,91*0,13		0,160			
VV			"Číslo prvku 1533366721" 0,25^8,19*0,13		0,266			
VV			"Číslo prvku 1533366731" 0,25^5,73*0,13		0,186			
VV			"Číslo prvku 1533366741" 0,25^9,12*0,13		0,296			
VV			"Číslo prvku 1533366751" 0,25^21,38*0,13		0,694			
VV			"Číslo prvku 1533366761" 0,25^8,69*0,13		0,282			
VV			"Číslo prvku 1533366771" 0,25^8,26*0,13		0,268			
VV			"Číslo prvku 1533366781" 0,25^6,91*0,13		0,225			
VV			"Číslo prvku 1533366811" 0,25^5,56*0,13		0,181			
VV			"Číslo prvku 1533366831" 0,25^1,84*0,13		0,060			
VV			"Číslo prvku 1533366921" 0,25^16,13*0,13		0,524			
VV			"Číslo prvku 1533366991" 0,25^14,8*0,13		0,481			
VV			"Číslo prvku 1533366991" 0,25*5,1*0,13		0,166			
VV			"Číslo prvku 1534226555" 0,25^10,63*0,13		0,345			
VV			"Číslo prvku 1534226563" 0,25^16,39*0,13		0,533			
VV			"Číslo prvku 1534210170" 0,25^29,39*0,13		0,955			
VV			"Číslo prvku 1609686706" 0,25^4,03*0,13		0,131			
VV			"Číslo prvku 1609709591" 0,25^29,63*0,13		0,963			
VV			"Číslo prvku 1609686401" 0,25^15,01*0,13		0,488			
VV			"Číslo prvku 1609506572" 0,25^13,23*0,13		0,430			
VV			"Číslo prvku 1609953138" 0,25^7,11*0,13		0,231			
VV			"Číslo prvku 1609964460" 0,25^67,62*0,13		2,198			
VV			"Číslo prvku 1610010621" 0,25^46,65*0,13		1,514			
VV			"Číslo prvku 1610111128" 0,25^16,99*0,13		0,552			
VV			"Číslo prvku 1610111130" 0,25^16*0,13		0,520			
VV			"Číslo prvku 1610151174" 0,25^35,95*0,13		1,168			
VV			"Číslo prvku 1610128951" 0,25^62,29*0,13		2,024			
VV			"Číslo prvku 1610140024" 0,25^18,11*0,13		0,589			
VV			"Číslo prvku 1610166886" 0,25^8,24*0,13		0,268			
VV			"Číslo prvku 1619963161" 0,25^8,06*0,13		0,262			
VV			"Číslo prvku 1626033115" 0,25^3,16*0,13		0,103			
VV			"Číslo prvku 1626033251" 0,25^3,16*0,13		0,103			
VV			"Číslo prvku 1633366181" 0,25^8,06*0,13		0,262			
VV			"Číslo prvku 1503338481" 0,2^13,98*0,13		0,303			
VV			"Číslo prvku 1503338501" 0,2^21,75*0,13		0,566			
VV			"Číslo prvku 1533366681" 0,2^25,52*0,13		0,664			
VV			"Číslo prvku 1602635331" 0,2^7,65*0,13		0,199			
VV			"Číslo prvku 1609686805" 0,2^25,5*0,13		0,663			
VV			"Číslo prvku 1609667709" 0,2^13,26*0,13		0,345			
VV			"Číslo prvku 1610006751" 0,2^2,41*0,13		0,063			
VV			"Číslo prvku 1610006752" 0,2^2,41*0,13		0,063			
VV			"Číslo prvku 1610053935" 0,2^4,25*0,13		0,111			
VV			"Číslo prvku 1503338481" 0,25^35,5*0,13		0,829			
VV			"Číslo prvku 1533366681" 0,25^2,96*0,13		0,096			
VV			"Číslo prvku 1533366621" 0,25^5,98*0,13		0,227			
VV			"Číslo prvku 1533366631" 0,25^4,68*0,13		0,133			
VV			"Číslo prvku 1533366641" 0,25^9,96*0,13		0,226			
VV			"Číslo prvku 1533366651" 0,25^18,38*0,13		0,597			
VV			"Číslo prvku 1533366661" 0,25^7,48*0,13		0,243			
VV			"Číslo prvku 1533366671" 0,25^6,31*0,13		0,205			
VV			"Číslo prvku 1533366691" 0,25^2,81*0,13		0,091			
VV			"Číslo prvku 1533366431" 0,25^6,8*0,13		0,221			
VV			"Číslo prvku 1533366521" 0,25^5,56*0,13		0,181			
VV			"Číslo prvku 1533366841" 0,25^1,84*0,13		0,060			
VV			"Číslo prvku 1533366851" 0,25^13,58*0,13		0,441			
VV			"Číslo prvku 1533366951" 0,25^13,33*0,13		0,435			
VV			"Číslo prvku 1533366961" 0,25^3,12*0,13		0,101			
VV			"Číslo prvku 1534193777" 0,25^24,67*0,13		0,802			
VV			"Číslo prvku 1534193778" 0,25^8,35*0,13		0,271			
VV			"Číslo prvku 1534196642" 0,25^14,11*0,13		0,459			
VV			"Číslo prvku 1592126591" 0,25^20,81*0,13		0,676			
VV			"Číslo prvku 1592126629" 0,25^9,71*0,13		0,316			
VV			"Číslo prvku 1592126924" 0,25^9,71*0,13		0,316			
VV			"Číslo prvku 1609686706" 0,25^4,03*0,13		0,131			
VV			"Číslo prvku 1609709662" 0,25^25,5*0,13		0,829			
VV			"Číslo prvku 1609686407" 0,25^12,92*0,13		0,420			
VV			"Číslo prvku 1609686676" 0,25^12,24*0,13		0,398			
VV			"Číslo prvku 1609953142" 0,25^6,12*0,13		0,199			
VV			"Číslo prvku 1609686464" 0,25^25,61*0,13		1,807			
VV			"Číslo prvku 1610010907" 0,25^41,09*0,13		1,335			
VV			"Číslo prvku 1610111134" 0,25^13,77*0,13		0,448			
VV			"Číslo prvku 1610111138" 0,25^13,77*0,13		0,448			
VV			"Číslo prvku 1610151178" 0,25^30,39*0,13		0,988			
VV			"Číslo prvku 1610128955" 0,25^46,86*0,13		1,588			
VV			"Číslo prvku 1610140150" 0,25^15,68*0,13		0,510			
VV			"Číslo prvku 1610166892" 0,25^7,06*0,13		0,229			
VV			"Číslo prvku 1610121692" 0,25^9,76*0,13		0,317			
VV			"Číslo prvku 1619937590" 0,25^9,76*0,13		0,317			
VV			"Číslo prvku 1626033117" 0,25^2,72*0,13		0,088			
VV			"Číslo prvku 1626033253" 0,25^2,72*0,13		0,088			
VV			"Číslo prvku 1503338661" 0,2^13,98*0,11		0,308			
VV			"Číslo prvku 1503338871" 0,2^21,8*0,11		0,480			
VV			"Číslo prvku 1533366941" 0,2^25,53*0,11		0,562			
VV			"Číslo prvku 1609644325" 0,2^7,65*0,13		0,199			
VV			"Číslo prvku 1609686609" 0,2^25,5*0,11		0,561			
VV			"Číslo prvku 1609667713" 0,2^13,26*0,11		0,292			
VV			"Číslo prvku 1610006757" 0,2^2,41*0,11		0,053			
VV			"Číslo prvku 1610006758" 0,2^2,41*0,11		0,053			
VV			"Číslo prvku 1610053935" 0,2^4,25*0,11		0,094			
VV			"Číslo prvku 1503338885" 0,25^25,5*0,11		0,701			
VV			"Číslo prvku 1533366931" 0,25^2,96*0,11		0,081			
VV			"Číslo prvku 1533366951" 0,25^6,98*0,11		0,192			
VV			"Číslo prvku 1533366961" 0,25^4,08*0,11		0,112			
VV			"Číslo prvku 1533366971" 0,25^16,95*0,11		0,191			
VV			"Číslo prvku 1533366981" 0,25^18,38*0,11		0,505			
VV			"Číslo prvku 1533366991" 0,25^7,48*0,11		0,206			
VV			"Číslo prvku 1533367001" 0,25^6,31*0,11		0,174			
VV			"Číslo prvku 1533367011" 0,25^3,68*0,11		0,101			
VV			"Číslo prvku 1533366441" 0,25^6,8*0,11		0,187			
VV			"Číslo prvku 1533366541" 0,25^3,56*0,12		0,167			
VV			"Číslo prvku 1533366451" 0,25^1,84*0,12		0,055			
VV			"Číslo prvku 1533366931" 0,25^13,58*0,11		0,373			
VV			"Číslo prvku 1533366971" 0,25^13,37*0,11		0,368			
VV			"Číslo prvku 1533366974" 0,25^3,12*0,11		0,086			
VV			"Číslo prvku 1534193587" 0,25^24,74*0,11		0,680			
VV			"Číslo prvku 1534193581" 0,25^8,35*0,11		0,230			
VV			"Číslo prvku 1534193582" 0,25^14,11*0,11		0,388			
VV			"Číslo prvku 1609685744" 0,25^4,03*0,12		0,121			
VV			"Číslo prvku 1609709681" 0,25^25,5*0,11		0,701			
VV			"Číslo prvku 1609686451" 0,25^12,92*0,11		0,355			
VV			"Číslo prvku 1609506684" 0,25^12,24*0,11		0,337			
VV			"Číslo prvku 1609953151" 0,25^6,12*0,11		0,168			
VV			"Číslo prvku 1609964472" 0,25^59,47*0,11		1,525			
VV			"Číslo prvku 1610010370" 0,25^41,23*0,11		1,134			
VV			"Číslo prvku 1610111140" 0,25^13,77*0,11		0,379			
VV			"Číslo prvku 1610111482" 0,25^13,77*0,11		0,379			
VV			"Číslo prvku 1610151182" 0,25^30,39*0,11		0,836			
VV			"Číslo prvku 1610128959" 0,25^46,94*0,11		1,346			
VV			"Číslo prvku 1610140110" 0,25^14,82*0,11		0,408			
VV			"Číslo prvku 1610166941" 0,25^7,06*0,11		0,194			
VV			"Číslo prvku 1612324115" 0,25^6,87*0,11		0,189			
VV			"Číslo prvku 1612324117" 0,25^6,87*0,11		0,189			
VV			"Číslo prvku 1626033119" 0,25^2,72*0,11		0,075			
VV			"Číslo prvku 1626033253" 0,25^2,72*0,11		0,075			
VV			"Číslo prvku 1503339181" 0,2^13,98*0,11		0,308			
VV			"Číslo prvku 1503339191" 0,2^21,8*0,11		0,480			
VV			"Číslo prvku 1533367201" 0,25^25,52*0,11		0,561			
VV			"Číslo prvku 1533367401" 0,25^2,96*0,11		0,081			
VV			"Číslo prvku 1533367411" 0,25^6,98*0,11		0,192			
VV			"Číslo prvku 1533367421" 0,25^4,08*0,11		0,112			
VV			"Číslo prvku 1533367431" 0,25^16,95*0,11		0,191			
VV			"Číslo prvku 1533367441" 0,25^18,38*0,11		0,505			
VV			"Číslo prvku 1533367451" 0,25^7,48*0,11		0,206			
VV			"Číslo prvku 1533367461" 0,25^6,31*0,11		0,174			
VV			"Číslo prvku 1533367471" 0,25^3,68*0,11		0,101			
VV			"Číslo prvku 1533366421" 0,25^6,8*0,11		0,187			
VV			"Číslo prvku 1533366521" 0,25^3,56*0,12		0,167			
VV			"Číslo prvku 1533366441" 0,25^1,84*0,12		0,055			
VV			"Číslo prvku 1533366771" 0,25^12,52*0,11		0,344			
VV			"Číslo prvku 1533366781" 0,25^3,97*0,11		0,109			
VV			"Číslo prvku 1534193541" 0,25^24,74*0,11		0,680			
VV			"Číslo prvku 1534193581" 0,25^8,35*0,11		0,230			
VV			"Číslo prvku 1534193582" 0,25^14,11*0,11		0,388			
VV			"Číslo prvku 1609709701" 0,25^26,35*0,11		0,725			
VV			"Číslo prvku 1609686419" 0,25^12,92*0,11		0,355			
VV			"Číslo prvku 1609506688" 0,25^11,39*0,11		0,313			
VV			"Číslo prvku 1609953151" 0,25^6,12*0,11		0,168			
VV			"Číslo prvku 1609964478" 0,25^58,44*0,11		1,532			
VV			"Číslo prvku 1610010379" 0,25^41,13*0,11		1,131			
VV			"Číslo prvku 1610111152" 0,25^14,62*0,11		0,402			
VV			"Číslo prvku 1610111154" 0,25^13,33*0,11		0,367			
VV			"Číslo prvku 1610151590" 0,25^29,97*0,11		0,824			
VV			"Číslo prvku 1610128960" 0,25^46,86*0,11		1,344			
VV			"Číslo prvku 1610140118" 0,25^13,98*0,11		0,384			
VV			"Číslo prvku 1610166902" 0,25^7,06*0,11		0,194			
VV			"Číslo prvku 1612324275" 0,25^6,87*0,11		0,189			
VV			"Číslo prvku 1612324277" 0,25^4,82*0,11		0,133			
VV			"Číslo prvku 1612039354" 0,25^13,16*0,11		0,362			
VV			"Číslo prvku 1612039357" 0,25^4,53*0,12		0,121			
VV			"Číslo prvku 1626033123" 0,25^2,72*0,11		0,075			
VV			"Číslo prvku 1626033259" 0,25^2,72*0,11		0,075			
VV			"Číslo prvku 1503334003" 0,2^13,98*0,11		0,308			
VV			"Číslo prvku 1533367391" 0,25^25,52*0,11		0,561			
VV			"Číslo prvku 1534258283" 0,2^21,8*0,11		0,480			
VV			"Číslo prvku 1602635101" 0,2^7,65*0,12		0,184			
VV			"Číslo prvku 1609686521" 0,25^25,5*0,11		0,561			
VV			"Číslo prvku 1609667725" 0,2^13,26*0,11		0,292			
VV			"Číslo prvku 1610006735" 0,2^2,41*0,11		0,053			
VV			"Číslo prvku 1610006736" 0,2^2,41*0,11		0,053			
VV			"Číslo prvku 1610053971" 0,2^4,25*0,11		0,094			
VV			"Číslo prvku 1503339981" 0,25^7,48*0,11		0,206			
VV			"Číslo prvku 1503340001" 0,25^25,5*0,11		0,701			
VV			"Číslo prvku 1533367381" 0,25^2,96*0,11		0,081			
VV			"Číslo prvku 1533367401" 0,25^6,98*0,11		0,192			
VV			"Číslo prvku 1533367411" 0,25^4,08*0,11		0,112			
VV			"Číslo prvku 1533367421" 0,25^16,95*0,11		0,191			
VV			"Číslo prvku 1533367431" 0,25^18,38*0,11		0,505			
VV			"Číslo prvku 1533367441" 0,25^7,48*0,11		0,206			
VV			"Číslo prvku 1533367451" 0,25^6,31*0,11		0,174			
VV			"Číslo prvku 1533367461" 0,25^3,68*0,11		0,101			
VV			"Číslo prvku 1533366441" 0,25^6,8*0,11		0,187			
VV			"Číslo prvku 1533366521" 0,25^3,56*0,12		0,167			
VV			"Číslo prvku 1533366441" 0,25^1,84*0,12		0,055			
VV			"Číslo prvku 1533366771" 0,25^12,52*0,11		0,344			
VV			"Číslo prvku 1533366781" 0,25^3,97*0,11		0,109			
VV			"Číslo prvku 1534193541" 0,25^24,74*0,11		0,680			
VV			"Číslo prvku 1534193581" 0,25^8,35*0,11		0,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Číslo prvku 1534103060" 0,25*14,1*0,11		0,388			
VV			"Číslo prvku 1459370074" 0,25*25,5*0,11		0,701			
VV			"Číslo prvku 1609680511" 0,25*12,92*2,11		0,355			
VV			"Číslo prvku 1609680482" 0,25*12,24*0,11		0,337			
VV			"Číslo prvku 1609680159" 0,25*6,12*0,11		0,168			
VV			"Číslo prvku 1609680480" 0,25*35,59*0,11		1,539			
VV			"Číslo prvku 1610010053" 0,25*41,14*2,11		1,131			
VV			"Číslo prvku 1610111581" 0,25*13,77*0,11		0,379			
VV			"Číslo prvku 1610111162" 0,25*13,77*0,11		0,379			
VV			"Číslo prvku 1610151041" 0,25*29,97*0,11		0,824			
VV			"Číslo prvku 1610128971" 0,25*48,88*2,11		1,344			
VV			"Číslo prvku 1610451021" 0,25*15,68*0,11		0,431			
VV			"Číslo prvku 1610683606" 0,25*7,08*0,11		0,194			
VV			"Číslo prvku 1610128505" 0,25*6,87*0,11		0,189			
VV			"Číslo prvku 1610232507" 0,25*6,87*0,11		0,189			
VV			"Číslo prvku 1610263736" 0,25*10,18*0,11		0,562			
VV			"Číslo prvku 1612903739" 0,25*4,03*0,12		0,121			
VV			"Číslo prvku 1626003321" 0,25*2,72*0,11		0,075			
VV			"Číslo prvku 1626023261" 0,25*2,72*0,11		0,075			
VV			"Číslo prvku 1626883723" 0,2*1,19*0,11		0,039			
VV			"Číslo prvku 1533340037" 0,2*13,98*0,11		0,308			
VV			"Číslo prvku 1533334038" 0,2*23,8*0,11		0,480			
VV			"Číslo prvku 1533367251" 0,2*25,52*0,11		0,561			
VV			"Číslo prvku 1602817567" 0,2*7,65*0,12		0,184			
VV			"Číslo prvku 1609688525" 0,2*25,5*0,11		0,561			
VV			"Číslo prvku 1609687239" 0,2*13,26*0,11		0,292			
VV			"Číslo prvku 1610006781" 0,2*2,41*0,11		0,053			
VV			"Číslo prvku 1610006782" 0,2*2,41*0,11		0,053			
VV			"Číslo prvku 1610583975" 0,2*4,25*0,11		0,094			
VV			"Číslo prvku 1533334036" 0,25*25,5*0,11		0,701			
VV			"Číslo prvku 1533367253" 0,25*2,96*0,11		0,081			
VV			"Číslo prvku 1533367252" 0,25*5,98*0,11		0,192			
VV			"Číslo prvku 1533367253" 0,25*4,93*0,11		0,136			
VV			"Číslo prvku 1533367254" 0,25*5,95*0,11		0,191			
VV			"Číslo prvku 1533367255" 0,25*18,36*0,11		0,505			
VV			"Číslo prvku 1533367256" 0,25*7,48*0,11		0,206			
VV			"Číslo prvku 1533367257" 0,25*6,31*0,11		0,174			
VV			"Číslo prvku 1533367697" 0,25*3,68*0,11		0,101			
VV			"Číslo prvku 1533368444" 0,25*5,1*0,11		0,140			
VV			"Číslo prvku 1533368837" 0,25*5,56*0,12		0,167			
VV			"Číslo prvku 1533368851" 0,25*1,84*0,12		0,055			
VV			"Číslo prvku 1533368979" 0,25*13,37*0,11		0,368			
VV			"Číslo prvku 1533369063" 0,25*3,12*0,11		0,086			
VV			"Číslo prvku 1534116092" 0,25*24,74*0,11		0,680			
VV			"Číslo prvku 1534116093" 0,25*8,35*0,11		0,230			
VV			"Číslo prvku 1534116094" 0,25*14,11*0,11		0,388			
VV			"Číslo prvku 1609370077" 0,25*25,13*0,11		0,691			
VV			"Číslo prvku 1609680508" 0,25*12,92*0,11		0,355			
VV			"Číslo prvku 1609680696" 0,25*11,39*0,11		0,313			
VV			"Číslo prvku 1609681621" 0,25*5,12*0,11		0,168			
VV			"Číslo prvku 1609684494" 0,25*56,41*0,11		1,551			
VV			"Číslo prvku 1610101587" 0,25*41,1*0,11		1,130			
VV			"Číslo prvku 1610111164" 0,25*14,41*0,11		0,396			
VV			"Číslo prvku 1610111165" 0,25*13,57*0,11		0,373			
VV			"Číslo prvku 1610151198" 0,25*31,24*0,11		0,859			
VV			"Číslo prvku 1610283575" 0,25*46,88*0,11		1,344			
VV			"Číslo prvku 1610404126" 0,25*13,61*0,11		0,374			
VV			"Číslo prvku 1610589310" 0,25*7,06*0,11		0,194			
VV			"Číslo prvku 1612328537" 0,25*5,93*0,11		0,163			
VV			"Číslo prvku 1612903732" 0,25*13,18*0,11		0,362			
VV			"Číslo prvku 1612903773" 0,25*4,03*0,12		0,121			
VV			"Číslo prvku 1615135512" 0,25*5,93*0,11		0,163			
VV			"Číslo prvku 1626003127" 0,25*2,68*0,11		0,074			
VV			"Číslo prvku 1626003263" 0,25*2,68*0,11		0,074			
VV			"Číslo prvku 1533340717" 0,2*16,38*0,11		0,360			
VV			"Číslo prvku 1533340737" 0,2*24,2*0,11		0,532			
VV			"Číslo prvku 1602817727" 0,2*7,65*0,11		0,168			
VV			"Číslo prvku 1609688628" 0,2*27,38*0,11		0,602			
VV			"Číslo prvku 1609687237" 0,2*14,24*0,11		0,313			
VV			"Číslo prvku 1610006787" 0,2*2,59*0,11		0,057			
VV			"Číslo prvku 1610006788" 0,2*2,59*0,11		0,057			
VV			"Číslo prvku 1610583979" 0,2*4,56*0,11		0,100			
VV			"Číslo prvku 1611156870" 0,2*46,14*0,11		1,015			
VV			"Číslo prvku 1533334070" 0,25*27,38*0,11		0,753			
VV			"Číslo prvku 1533251928" 0,25*13,1*0,11		0,360			
VV			"Číslo prvku 1533367637" 0,25*5,92*0,11		0,191			
VV			"Číslo prvku 1533367657" 0,25*11,3*0,11		0,311			
VV			"Číslo prvku 1533367667" 0,25*8*0,11		0,220			
VV			"Číslo prvku 1533367677" 0,25*14,31*0,11		0,394			
VV			"Číslo prvku 1533367687" 0,25*28,2*0,11		0,776			
VV			"Číslo prvku 1533367697" 0,25*11,56*0,11		0,318			
VV			"Číslo prvku 1533367727" 0,25*9,35*0,11		0,257			
VV			"Číslo prvku 1533368397" 0,25*17,64*0,11		0,485			
VV			"Číslo prvku 1533368447" 0,25*9,35*0,11		0,257			
VV			"Číslo prvku 1533368837" 0,25*5,56*0,11		0,153			
VV			"Číslo prvku 1533368837" 0,25*1,84*0,11		0,051			
VV			"Číslo prvku 1533368984" 0,25*21,41*0,11		0,589			
VV			"Číslo prvku 1533368997" 0,25*4,92*0,11		0,135			
VV			"Číslo prvku 1534116096" 0,25*27,44*0,11		0,755			
VV			"Číslo prvku 1534116097" 0,25*8,75*0,11		0,241			
VV			"Číslo prvku 1534116098" 0,25*15,15*0,11		0,417			
VV			"Číslo prvku 1609370680" 0,25*37,14*0,11		1,021			
VV			"Číslo prvku 1609503700" 0,25*12,24*0,11		0,337			
VV			"Číslo prvku 1609681647" 0,25*5,57*0,11		0,181			
VV			"Číslo prvku 1609684488" 0,25*54,53*0,11		1,500			
VV			"Číslo prvku 1610101091" 0,25*41,32*0,11		1,136			
VV			"Číslo prvku 1610111170" 0,25*20,97*0,11		0,577			
VV			"Číslo prvku 1610111172" 0,25*19,31*0,11		0,531			
VV			"Číslo prvku 1610115200" 0,25*49,12*0,11		1,351			
VV			"Číslo prvku 1610283579" 0,25*80,18*0,11		2,205			
VV			"Číslo prvku 1610404130" 0,25*27,47*0,11		0,755			
VV			"Číslo prvku 1610589514" 0,25*5,98*0,11		0,192			
VV			"Číslo prvku 1612328564" 0,25*5,69*0,11		0,156			
VV			"Číslo prvku 1612328586" 0,25*5,69*0,11		0,156			
VV			"Číslo prvku 1612903808" 0,25*20,79*0,11		0,572			
VV			"Číslo prvku 1612928811" 0,25*4,03*0,11		0,111			
VV			"Číslo prvku 1626003128" 0,25*4,26*0,11		0,117			
VV			"Číslo prvku 1626023265" 0,25*4,26*0,11		0,117			
VV			"Číslo prvku 1602609846" 0,25*1,52*0,12		0,046			
VV			"Číslo prvku 1628023546" 0,25*2,34*0,12		0,070			
VV			"Číslo prvku 1628181604" 0,25*1,35*0,12		0,041			
VV			"Číslo prvku 1532512827" 0,25*14,37*0,11		0,395			
VV			"Číslo prvku 1535424417" 0,25*8,66*0,11		0,266			
VV			"Číslo prvku 1612675057" 0,15*3,54*0,11		0,091			
VV			"Číslo prvku 1628023637" 0,15*7,97*0,11		0,132			
VV			"Číslo prvku 1628168825" 0,15*3,1*0,11		0,051			
VV			"Číslo prvku 1533261537" 0,2*58,33*0,11		1,283			
VV			"Číslo prvku 1602817707" 0,2*3,82*0,12		0,087			
VV			"Číslo prvku 1609688637" 0,2*25,65*0,11		0,564			
VV			"Číslo prvku 1609687737" 0,2*13,34*0,11		0,293			
VV			"Číslo prvku 1610006797" 0,2*2,42*0,11		0,053			
VV			"Číslo prvku 1610006794" 0,2*2,42*0,11		0,053			
VV			"Číslo prvku 1610589987" 0,2*4,27*0,11		0,094			
VV			"Číslo prvku 1515738707" 0,25*35,92*0,11		0,795			
VV			"Číslo prvku 1515728074" 0,25*30,28*0,11		0,833			
VV			"Číslo prvku 1534194422" 0,25*14,19*0,11		0,390			
VV			"Číslo prvku 1550252407" 0,25*20,85*0,12		0,626			
VV			"Číslo prvku 1550253338" 0,25*13,34*0,12		0,400			
VV			"Číslo prvku 1550254455" 0,25*27,48*0,12		0,824			
VV			"Číslo prvku 1550255507" 0,25*27,51*0,12		0,825			
VV			"Číslo prvku 1550252738" 0,25*13,34*0,12		0,400			
VV			"Číslo prvku 1596956687" 0,25*5,68*0,11		0,156			
VV			"Číslo prvku 1596956938" 0,25*7,59*0,11		0,209			
VV			"Číslo prvku 1596961381" 0,25*4,66*0,11		0,128			
VV			"Číslo prvku 1596963323" 0,25*2,87*0,11		0,079			
VV			"Číslo prvku 1609687341" 0,25*2,79*0,11		0,077			
VV			"Číslo prvku 1609503704" 0,25*11,48*0,11		0,315			
VV			"Číslo prvku 1609681711" 0,25*6,16*0,11		0,169			
VV			"Číslo prvku 1609684492" 0,25*59,07*0,11		1,624			
VV			"Číslo prvku 1610101097" 0,25*54,81*0,11		1,507			
VV			"Číslo prvku 1610589918" 0,25*7,11*0,11		0,196			
VV			"Číslo prvku 1611240337" 0,25*25,65*0,11		0,705			
VV			"Číslo prvku 1612177844" 0,25*3,2*0,12		0,096			
VV			"Číslo prvku 1612784223" 0,25*2,24*0,12		0,067			
VV			"Číslo prvku 1612179204" 0,25*2,38*0,12		0,071			
VV			"Číslo prvku 1627889227" 0,25*1,08*0,11		0,030			
VV			"Číslo prvku 1627891107" 0,25*1,08*0,11		0,030			
VV			"Číslo prvku 1536816107" 0,3*15,47*0,11		0,508			
VV			"Číslo prvku 1597329256" 0,3*15,83*0,11		0,522			
VV			"Číslo prvku 1597283007" 0,3*17,36*0,11		0,573			
VV			"Číslo prvku 1596968544" 0,3*11,25*0,11		0,371			
VV			"Číslo prvku 1534194007" 0,25*20,79*0,11		0,654			
VV			"Číslo prvku 1550334099" 0,2*20,13*0,11		0,443			
VV			"Číslo prvku 1611248867" 0,2*11,73*0,11		0,258			
VV			"Číslo prvku 1624078257" 0,2*3,37*0,11		0,074			
VV			"Číslo prvku 1534194017" 0,25*5,32*0,11		0,174			
VV			"Číslo prvku 1621788467" 0,2*0,55*0,12		0,013			
VV			"Číslo prvku 1611881371" 0,25*2,69*0,17		0,114			
VV			"Číslo prvku 1630339205" 0,25*2,59*0,17		0,110			
VV			"Číslo prvku 1629761197" 0,25*3,55*0,17		0,023			
VV			"Číslo prvku 1611881653" 0,25*0,61*0,17		0,026			
VV			"Číslo prvku 1625283387" 0,5*3,11*0,17		0,039			
VV			"Číslo prvku 1625139552" 0,5*3,11*0,17		0,039			
VV			"Číslo prvku 1611881697" 0,25*0,61*0,17		0,026			
VV			"Číslo prvku 1629763427" 0,25*0,55*0,17		0,023			
VV			"Číslo prvku 1625283527" 0,5*3,11*0,17		0,039			
VV			"Číslo prvku 1625139824" 0,5*3,11*0,17		0,039			
VV			"Číslo prvku 1629833273" 0,15*1,25*0,17		0,032			
VV			"Číslo prvku 1629960349" 0,15*0,92*0,12		0,017			
VV			"Číslo prvku 1629963357" 0,15*3,81*0,12		0,014			
VV			"Číslo prvku 1629963551" 0,15*3,81*0,12		0,014			
VV			"Číslo prvku 1629963252" 0,15*3,67*0,12		0,012			
VV			"Číslo prvku 1621784287" 0,2*8,2*0,11		0,147			
VV			"Číslo prvku 1521727737" 0,2*6,68*0,11		0,147			
VV			"Číslo prvku 1611256137" 0,2*13,6*0,11		0,299			
VV			"Číslo prvku 1624163531" 0,2*7,87*0,11		0,173			
VV			"Číslo prvku 1624163732" 0,2*1,38*0,11		0,030			
VV			"Číslo prvku 1624163773" 0,2*1,38*0,11		0,030			
VV			"Číslo prvku 1624164227" 0,2*4,3*0,11		0,099			
VV			"Číslo prvku 1624164228" 0,2*4,3*0,11		0,099			
VV			"Číslo prvku 1624164231" 0,2*2,83*0,11		0,062			
VV			"Číslo prvku 1624164239" 0,2*7,33*0,11		0,161			
VV			"Číslo prvku 1624164238" 0,2*2,38*0,11		0,052			
VV			"Číslo prvku 1624164239" 0,2*2,38*0,11		0,052			
VV			"Číslo prvku 1624164151" 0,2*6,9*0,11		0,152			
VV			"Číslo prvku 1592733067" 0,25*8,41*0,11		0,231			
VV			"Číslo prvku 1611284477" 0,25*14,98*0,11		0,397			
VV			"Číslo prvku 1611315548" 0,25*18,3*0,12		0,551			
VV			"Číslo prvku 1611317057" 0,25*14,82*0,12		0,445			
VV			"Číslo prvku 1611318887" 0,25*18,23*0,12		0,547			
VV			"Číslo prvku 1611320777" 0,25*14,69*0,12		0,441			
VV			Mezisoučet		310,503			
VV			"Číslo prvku 1627826898 *1,37*0,13		0,178			
VV			"Číslo prvku 1627830191 *0,82*0,13		0,107			
VV			"Číslo prvku 1627830838 *2,48*0,13		0,322			
VV			"Číslo prvku 1627830858 *1,29*0,13		0,168			
VV			Mezisoučet		0,775			
VV			Součet		311,278			
89	K	330321X44	Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C 40/50 XC3 XD1, vč. dodávky	m3	47,661	5 290,38	252 144,80	Vlastní
VV			D.1.01.2					
VV			"Číslo prvku 1503327353 - Com. el. C-2 - 400 x 400mm "4,325*0,4*0,4		0,728			
VV			"Číslo prvku 1503327355 - Com. el. D-2 - 400 x 400mm "4,88*0,4*0,4		0,781			
VV			"Číslo prvku 1503327357 - Com. el. E-2 - 400 x 400mm "4,88*0,4*0,4		0,781			
VV			"Číslo prvku 1503327359 - Com. el. F-2 - 400 x 400mm "4,88*0,4*0,4		0,781			
VV			"Číslo prvku 1503327361 - Com. el. G-2 - 400 x 400mm "4,88*0,4*0,4		0,781			
VV			"Číslo prvku 1503327421 - Com. el. D-4 - 600 x 600mm "4,88*0,6*0,6		1,757			
VV			"Číslo prvku 1503327423 - Com. el. F-4 - 600 x 600mm "4,88*0,6*0,6		1,757			
VV			"Číslo prvku 1503327425 - Com. el. G-4 - 600 x 600mm "4,88*0,6*0,6		1,757			
VV			"Číslo prvku 1503327427 - Com. el. H-4 - 600 x 600mm "4,88*0,6*0,6		1,757			
VV			"Číslo prvku 1503327429 - Com. el. H-3 - 600 x 600mm "4,88*0,6*0,6		1,757			
VV			"Číslo prvku 1503327431 - Com. el. G-3 - 600 x 600mm "4,88*0,6*0,6		1,757			
VV			"Číslo prvku 1503327433 - Com. el. F-3 - 600 x 600mm "4,88*0,6*0,6		1,757			
VV			"Číslo prvku 1503327435 - Com. el. E-3 - 600 x 600mm "4,88*0,6*0,6		1,757			
VV			"Číslo prvku 1503327437 - Com. el. D-3 - 600 x 600mm "4,88*0,6*0,6		1,757			
VV			"Číslo prvku 1503327439 - Com. el. C-3 - 600 x 600mm "4,55*0,6*0,6		1,638			
VV			"Číslo prvku 1503327441 - Com. el. G-5 - 600 x 600mm "4,88*0,6*0,6		1,757			
VV			"Číslo prvku 1593168938 - Com. el. E-4 - 600 x 600mm "4,88*0,6*0,6		1,757			
VV			"Číslo prvku 1593168944 - Com. el. C-4 - 600 x 600mm "4,55*0,6*0,6		1,638			
VV			"Číslo prvku 1503327363 - Com. el. H-2 - 400 x 400mm "5,41*0,4*0,4		0,546			
VV			"Číslo prvku 1503327379 - Com. el. H-8 - 400 x 400mm "5,41*0,4*0,4		0,546			
VV			"Číslo prvku 1503327381 - Com. el. G-8 - 400 x 400mm "5,41*0,4*0,4		0,546			
VV			"Číslo prvku 1503327383 - Com. el. F-8 - 400 x 400mm "4,42*0,4*0,4		0,709			
VV			"Číslo prvku 1503327385 - Com. el. E-8 - 400 x 400mm "5,41*0,4*0,4		0,546			
VV			"Číslo prvku 1503327387 - Com. el. D-8 - 400 x 400mm "5,41*0,4*0,4		0,546			
VV			"Číslo prvku 1503327389 - Com. el. C-8 - 400 x 400mm "3,08*0,4*0,4		0,493			
VV			"Číslo prvku 1503327395 - Com. el. C-7 - 600 x 600mm "5,08*0,6*0,6		1,109			
VV			"Číslo prvku 1503327397 - Com. el. D-7 - 600 x 600mm "5,41*0,6*0,6		1,228			
VV			"Číslo prvku 1503327399 - Com. el. E-7 - 600 x 600mm "5,41*0,6*0,6		1,228			
VV			"Číslo prvku 1503327401 - Com. el. F-7 - 600 x 600mm "5,41*0,6*0,6		1,228			
VV			"Číslo prvku 1503327403 - Com. el. G-7 - 600 x 600mm "5,41*0,6*0,6		1,228			
VV			"Číslo prvku 1503327405 - Com. el. H-7 - 600 x 600mm "5,41*0,6*0,6		1,228			
VV			"Číslo prvku 1503327407 - Com. el. H-6 - 600 x 600mm "5,41*0,6*0,6		1,228			
VV			"Číslo prvku 1503327409 - Com. el. G-6 - 600 x 600mm "5,41*0,6*0,6		1,228			
VV			"Číslo prvku 1503327411 - Com. el. F-6 - 600 x 600mm "5,41*0,6*0,6		1,228			
VV			"Číslo prvku 1503327413 - Com. el. E-6 - 600 x 600mm "5,41*0,6*0,6		1,228			
VV			"Číslo prvku 1503327415 - Com. el. D-6 - 600 x 600mm "5,41*0,6*0,6		1,228			
VV			"Číslo prvku 1503327417 - Com. el. C-6 - 600 x 600mm "5,08*0,6*0,6		1,109			
VV			"Číslo prvku 1503327443 - Com. el. H-5 - 600 x 600mm "5,41*0,6*0,6		1,228			
VV			"Číslo prvku 1612082516 - Com. el. H-1(13511) - 600 x 300mm "4,31*0,6*0,3		0,774			
VV			"Číslo prvku 1625597414 - Com. el. G-1(13511) - 600 x 300mm "4,31*0,6*0,3		0,774			
VV			Součet		47,661			
90	K	330321810	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 40/50 XC1	m3	978,246	5 251,56	5 137 317,56	CS ÚRS 2022 01
VV			D.1.01.2					
VV			"Číslo prvku 1503326243 - Com. el. C-1 - 400 x 400mm "4,4*0,4*0,4		0,704			
VV			"Číslo prvku 1503326245 - Com. el. C-2 - 400 x 400mm "4,4*0,4*0,4		0,704			
VV			"Číslo prvku 1503326247 - Com. el. C-3 - 600 x 600mm "4,4*0,6*0,6		1,584			
VV			"Číslo prvku 1503326249 - Com. el. C-4 - 600 x 600mm "4,4*0,6*0,6		1,584			
VV			"Číslo prvku 1503326251 - Com. el. C-5 - 600 x 600mm "4,4*0,6*0,6		1,584			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Číslo prvku 150326253 - Obm. st. C-7 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326255 - Obm. st. C-8 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150326257 - Obm. st. C-9 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150326259 - Obm. st. D-1 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150326261 - Obm. st. D-2 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150326263 - Obm. st. D-3 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326265 - Obm. st. D-4 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326267 - Obm. st. D-6 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326269 - Obm. st. D-7 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326271 - Obm. st. D-8 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150326273 - Obm. st. D-9 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150326275 - Obm. st. E-1 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150326277 - Obm. st. E-2 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150326279 - Obm. st. E-3 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326281 - Obm. st. E-4 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326283 - Obm. st. E-6 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326285 - Obm. st. E-7 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326287 - Obm. st. E-8 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150326289 - Obm. st. E-9 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150326291 - Obm. st. F-1 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150326293 - Obm. st. F-2 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150326295 - Obm. st. F-3 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326297 - Obm. st. F-4 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326299 - Obm. st. F-6 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326301 - Obm. st. F-7 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326303 - Obm. st. F-8 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150326305 - Obm. st. F-9 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150326307 - Obm. st. G-1 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150326309 - Obm. st. G-2 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150326311 - Obm. st. G-3 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326313 - Obm. st. G-4 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326315 - Obm. st. G-5 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326317 - Obm. st. G-6 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326319 - Obm. st. G-7 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326321 - Obm. st. G-8 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150326323 - Obm. st. G-9 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150326325 - Obm. st. H-1 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150326327 - Obm. st. H-2 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150326329 - Obm. st. H-3 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326331 - Obm. st. H-4 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326333 - Obm. st. H-5 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326335 - Obm. st. H-6 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326337 - Obm. st. H-7 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326339 - Obm. st. H-8 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150326341 - Obm. st. H-9 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150326343 - Obm. st. I1-1 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150326345 - Obm. st. I1-2 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150326347 - Obm. st. I1-3 - 600 x 400mm "4,4"0,6"0,4		1,056			
	VV		"Číslo prvku 150326349 - Obm. st. I1-4 - 600 x 400mm "4,4"0,6"0,4		1,056			
	VV		"Číslo prvku 150326351 - Obm. st. I1-5 - 600 x 400mm "4,4"0,6"0,4		1,056			
	VV		"Číslo prvku 150326353 - Obm. st. I1-6 - 600 x 400mm "4,4"0,6"0,4		1,056			
	VV		"Číslo prvku 150326355 - Obm. st. I1-7 - 600 x 400mm "4,4"0,6"0,4		1,056			
	VV		"Číslo prvku 150326357 - Obm. st. I1-8 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150326359 - Obm. st. I1-9 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150326361 - Obm. st. J-1 - 400 x 400mm "5,68"0,4"0,4		0,909			
	VV		"Číslo prvku 150326363 - Obm. st. J-2 - 400 x 400mm "5,68"0,4"0,4		0,909			
	VV		"Číslo prvku 150326365 - Obm. st. J-3 - 600 x 600mm "5,68"0,6"0,6		2,045			
	VV		"Číslo prvku 150326367 - Obm. st. J-4 - 600 x 600mm "5,68"0,6"0,6		2,045			
	VV		"Číslo prvku 150326369 - Obm. st. J-5 - 600 x 600mm "5,68"0,6"0,6		2,045			
	VV		"Číslo prvku 150326371 - Obm. st. J-6 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326373 - Obm. st. J-7 - 600 x 600mm "5,68"0,6"0,6		2,045			
	VV		"Číslo prvku 150326375 - Obm. st. J-8 - 400 x 400mm "5,68"0,4"0,4		0,909			
	VV		"Číslo prvku 150326377 - Obm. st. J-9 - 400 x 400mm "5,68"0,4"0,4		0,909			
	VV		"Číslo prvku 150326379 - Obm. st. K-1 - 400 x 400mm "5,68"0,4"0,4		0,909			
	VV		"Číslo prvku 150326381 - Obm. st. K-2 - 400 x 400mm "5,68"0,4"0,4		0,909			
	VV		"Číslo prvku 150326383 - Obm. st. K-3 - 600 x 600mm "5,68"0,6"0,6		2,045			
	VV		"Číslo prvku 150326385 - Obm. st. K-4 - 600 x 600mm "5,68"0,6"0,6		2,045			
	VV		"Číslo prvku 150326387 - Obm. st. K-5 - 600 x 600mm "5,68"0,6"0,6		2,045			
	VV		"Číslo prvku 150326389 - Obm. st. K-6 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326391 - Obm. st. K-7 - 600 x 600mm "5,68"0,6"0,6		2,045			
	VV		"Číslo prvku 150326393 - Obm. st. K-8 - 400 x 400mm "5,68"0,4"0,4		0,909			
	VV		"Číslo prvku 150326395 - Obm. st. K-9 - 400 x 400mm "5,68"0,4"0,4		0,909			
	VV		"Číslo prvku 150326397 - Obm. st. L-1 - 400 x 400mm "5,68"0,4"0,4		0,909			
	VV		"Číslo prvku 150326399 - Obm. st. L-2 - 400 x 400mm "5,68"0,4"0,4		0,909			
	VV		"Číslo prvku 150326401 - Obm. st. L-3 - 600 x 600mm "5,68"0,6"0,6		2,045			
	VV		"Číslo prvku 150326403 - Obm. st. L-4 - 600 x 600mm "5,68"0,6"0,6		2,045			
	VV		"Číslo prvku 150326405 - Obm. st. L-5 - 600 x 600mm "5,68"0,6"0,6		2,045			
	VV		"Číslo prvku 150326407 - Obm. st. L-6 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326409 - Obm. st. L-7 - 600 x 600mm "5,68"0,6"0,6		2,045			
	VV		"Číslo prvku 150326411 - Obm. st. L-8 - 400 x 400mm "5,68"0,4"0,4		0,909			
	VV		"Číslo prvku 150326413 - Obm. st. L-9 - 400 x 400mm "5,68"0,4"0,4		0,909			
	VV		"Číslo prvku 150326415 - Obm. st. M-1 - 400 x 400mm "5,68"0,4"0,4		0,909			
	VV		"Číslo prvku 150326417 - Obm. st. M-2 - 400 x 400mm "5,68"0,4"0,4		0,909			
	VV		"Číslo prvku 150326419 - Obm. st. M-3 - 600 x 600mm "5,68"0,6"0,6		2,045			
	VV		"Číslo prvku 150326421 - Obm. st. M-4 - 600 x 600mm "5,68"0,6"0,6		2,045			
	VV		"Číslo prvku 150326423 - Obm. st. M-5 - 600 x 600mm "5,68"0,6"0,6		2,045			
	VV		"Číslo prvku 150326425 - Obm. st. M-6 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326427 - Obm. st. M-7 - 600 x 600mm "5,68"0,6"0,6		2,045			
	VV		"Číslo prvku 150326429 - Obm. st. M-8 - 400 x 400mm "5,68"0,4"0,4		0,909			
	VV		"Číslo prvku 150326431 - Obm. st. M-9 - 400 x 400mm "5,68"0,4"0,4		0,909			
	VV		"Číslo prvku 150326433 - Obm. st. N-1 - 400 x 400mm "5,68"0,4"0,4		0,909			
	VV		"Číslo prvku 150326435 - Obm. st. N-2 - 400 x 400mm "5,68"0,4"0,4		0,909			
	VV		"Číslo prvku 150326437 - Obm. st. N-3 - 600 x 600mm "5,68"0,6"0,6		2,045			
	VV		"Číslo prvku 150326439 - Obm. st. N-4 - 600 x 600mm "5,68"0,6"0,6		2,045			
	VV		"Číslo prvku 150326441 - Obm. st. N-6 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326443 - Obm. st. N-7 - 600 x 600mm "5,68"0,6"0,6		2,045			
	VV		"Číslo prvku 150326445 - Obm. st. N-8 - 400 x 400mm "5,68"0,4"0,4		0,909			
	VV		"Číslo prvku 150326447 - Obm. st. N-9 - 400 x 400mm "5,68"0,4"0,4		0,909			
	VV		"Číslo prvku 150326449 - Obm. st. O-1 - 400 x 400mm "5,68"0,4"0,4		0,909			
	VV		"Číslo prvku 150326451 - Obm. st. O-2 - 400 x 400mm "5,68"0,4"0,4		0,909			
	VV		"Číslo prvku 150326453 - Obm. st. O-3 - 600 x 600mm "5,68"0,6"0,6		2,045			
	VV		"Číslo prvku 150326455 - Obm. st. O-4 - 600 x 600mm "5,68"0,6"0,6		2,045			
	VV		"Číslo prvku 150326457 - Obm. st. O-6 - 600 x 600mm "4,4"0,6"0,6		1,584			
	VV		"Číslo prvku 150326459 - Obm. st. O-7 - 600 x 600mm "5,68"0,6"0,6		2,045			
	VV		"Číslo prvku 150326461 - Obm. st. O-8 - 400 x 400mm "5,68"0,4"0,4		0,909			
	VV		"Číslo prvku 150326463 - Obm. st. O-9 - 400 x 400mm "5,68"0,4"0,4		0,909			
	VV		"Číslo prvku 150327123 - Obm. st. I2-7 - 600 x 400mm "4,4"0,6"0,4		1,056			
	VV		"Číslo prvku 150327127 - Obm. st. I2-5 - 600 x 400mm "4,4"0,6"0,4		1,056			
	VV		"Číslo prvku 150327129 - Obm. st. I2-6 - 600 x 400mm "4,4"0,6"0,4		1,056			
	VV		"Číslo prvku 150327131 - Obm. st. I2-4 - 600 x 400mm "4,4"0,6"0,4		1,056			
	VV		"Číslo prvku 150327133 - Obm. st. I2-3 - 600 x 400mm "4,4"0,6"0,4		1,056			
	VV		"Číslo prvku 150327135 - Obm. st. I2-1 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150327137 - Obm. st. I2-2 - 400 x 400mm "4,4"0,4"0,4		0,704			
	VV		"Číslo prvku 150327139 - Obm. st. B-1 - 500 x 500mm "4,68"0,5"0,5		1,170			
	VV		"Číslo prvku 150327141 - Obm. st. B-2 - 500 x 500mm "4,68"0,5"0,5		1,170			
	VV		"Číslo prvku 150327143 - Obm. st. B-3 - 500 x 500mm "4,68"0,5"0,5		1,170			
	VV		"Číslo prvku 150327145 - Obm. st. B-4 - 500 x 500mm "4,68"0,5"0,5		1,170			
	VV		"Číslo prvku 150327147 - Obm. st. B-5 - 500 x 500mm "4,68"0,5"0,5		1,170			
	VV		"Číslo prvku 150327149 - Obm. st. B-6 - 500 x 500mm "4,68"0,5"0,5		1,170			
	VV		"Číslo prvku 150327151 - Obm. st. B-7 - 500 x 500mm "4,68"0,5"0,5		1,170			
	VV		"Číslo prvku 150327153 - Obm. st. B-8 - 500 x 500mm "4,68"0,5"0,5		1,170			
	VV		"Číslo prvku 150327155 - Obm. st. B-9 - 500 x 500mm "4,68"0,5"0,5		1,170			
	VV		"Číslo prvku 150326467 - Obm. st. B-1 - 400 x 400mm "3,95"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Číslo prvku 150326469 - Obm. st. B-2 - 400 x 400mm "3,95"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Číslo prvku 150326471 - Obm. st. B-3 - 500 x 500mm "3,95"0,5"0,5		0,988			
	VV		"Číslo prvku 150326473 - Obm. st. B-4 - 500 x 500mm "3,95"0,5"0,5		0,988			
	VV		"Číslo prvku 150326475 - Obm. st. B-5 - 500 x 500mm "3,95"0,5"0,5		0,988			
	VV		"Číslo prvku 150326477 - Obm. st. B-6 - 500 x 500mm "3,95"0,5"0,5		0,988			
	VV		"Číslo prvku 150326479 - Obm. st. B-7 - 500 x 500mm "3,95"0,5"0,5		0,988			
	VV		"Číslo prvku 150326481 - Obm. st. B-8 - 400 x 400mm "3,95"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Číslo prvku 150326483 - Obm. st. B-9 - 400 x 400mm "3,95"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Číslo prvku 150326485 - Obm. st. C-1 - 400 x 400mm "3,95"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Číslo prvku 150326487 - Obm. st. C-2 - 400 x 400mm "3,95"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Číslo prvku 150326489 - Obm. st. C-3 - 600 x 600mm "3,95"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Číslo prvku 150326491 - Obm. st. C-4 - 600 x 600mm "3,95"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Číslo prvku 150326493 - Obm. st. C-6 - 600 x 600mm "3,95"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Číslo prvku 150326495 - Obm. st. C-7 - 600 x 600mm "3,95"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Číslo prvku 150326497 - Obm. st. C-8 - 400 x 400mm "3,95"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Číslo prvku 150326499 - Obm. st. C-9 - 400 x 400mm "3,95"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Číslo prvku 150326501 - Obm. st. D-1 - 400 x 400mm "3,95"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Číslo prvku 150326503 - Obm. st. D-2 - 400 x 400mm "3,95"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Číslo prvku 150326505 - Obm. st. D-3 - 600 x 600mm "3,95"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Číslo prvku 150326507 - Obm. st. D-4 - 600 x 600mm "3,95"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Číslo prvku 150326509 - Obm. st. D-6 - 600 x 600mm "3,95"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Číslo prvku 150326511 - Obm. st. D-7 - 600 x 600mm "3,95"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Číslo prvku 150326513 - Obm. st. D-8 - 400 x 400mm "3,95"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Číslo prvku 150326515 - Obm. st. D-9 - 400 x 400mm "3,95"0,4"0,4		0,632			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Čisto prvku 150326517 - Com. el. E-1 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326519 - Com. el. E-2 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326521 - Com. el. E-3 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326523 - Com. el. E-4 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326525 - Com. el. E-6 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326527 - Com. el. E-7 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326529 - Com. el. E-8 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326531 - Com. el. E-9 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326533 - Com. el. F-1 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326535 - Com. el. F-2 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326537 - Com. el. F-3 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326539 - Com. el. F-4 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326541 - Com. el. F-6 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326543 - Com. el. F-7 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326545 - Com. el. F-8 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326547 - Com. el. F-9 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326549 - Com. el. G-1 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326551 - Com. el. G-2 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326553 - Com. el. G-3 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326555 - Com. el. G-4 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326557 - Com. el. G-5 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326559 - Com. el. G-6 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326561 - Com. el. G-7 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326563 - Com. el. G-8 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326565 - Com. el. G-9 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326567 - Com. el. H-1 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326569 - Com. el. H-2 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326571 - Com. el. H-3 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326573 - Com. el. H-4 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326575 - Com. el. H-5 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326577 - Com. el. H-6 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326579 - Com. el. H-7 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326581 - Com. el. H-8 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326583 - Com. el. H-9 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326585 - Com. el. I1-1 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326587 - Com. el. I1-2 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326589 - Com. el. I1-3 - 600 x 400mm "3,90"0,6"0,4		0,948			
	VV		"Čisto prvku 150326591 - Com. el. I1-4 - 600 x 400mm "3,90"0,6"0,4		0,948			
	VV		"Čisto prvku 150326593 - Com. el. I1-5 - 600 x 400mm "3,90"0,6"0,4		0,948			
	VV		"Čisto prvku 150326595 - Com. el. I1-6 - 600 x 400mm "3,90"0,6"0,4		0,948			
	VV		"Čisto prvku 150326597 - Com. el. I1-7 - 600 x 400mm "3,90"0,6"0,4		0,948			
	VV		"Čisto prvku 150326599 - Com. el. I1-8 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326601 - Com. el. I1-9 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326603 - Com. el. J-1 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326605 - Com. el. J-2 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326607 - Com. el. J-3 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326609 - Com. el. J-4 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326611 - Com. el. J-5 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326613 - Com. el. J-6 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326615 - Com. el. J-7 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326617 - Com. el. J-8 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326619 - Com. el. J-9 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326621 - Com. el. K-1 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326623 - Com. el. K-2 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326625 - Com. el. K-3 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326627 - Com. el. K-4 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326629 - Com. el. K-5 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326631 - Com. el. K-6 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326633 - Com. el. K-7 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326635 - Com. el. K-8 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326637 - Com. el. K-9 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326639 - Com. el. L-1 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326641 - Com. el. L-2 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326643 - Com. el. L-3 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326645 - Com. el. L-4 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326647 - Com. el. L-5 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326649 - Com. el. L-6 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326651 - Com. el. L-7 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326653 - Com. el. L-8 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326655 - Com. el. L-9 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326657 - Com. el. M-1 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326659 - Com. el. M-2 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326661 - Com. el. M-3 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326663 - Com. el. M-4 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326665 - Com. el. M-5 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326667 - Com. el. M-6 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326669 - Com. el. M-7 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326671 - Com. el. M-8 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326673 - Com. el. M-9 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326675 - Com. el. N-1 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326677 - Com. el. N-2 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326679 - Com. el. N-3 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326681 - Com. el. N-4 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326683 - Com. el. N-6 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326685 - Com. el. N-7 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326687 - Com. el. N-8 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326689 - Com. el. N-9 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326691 - Com. el. O-1 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326693 - Com. el. O-2 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326695 - Com. el. O-3 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326697 - Com. el. O-4 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326699 - Com. el. O-6 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326701 - Com. el. O-7 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150326703 - Com. el. O-8 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150326705 - Com. el. O-9 - 400 x 400mm "3,90"0,4"0,4		0,632			
	VV		"Čisto prvku 150327073 - Com. el. I2-3 - 600 x 400mm "3,90"0,6"0,4		0,948			
	VV		"Čisto prvku 150327075 - Com. el. I2-4 - 600 x 400mm "3,90"0,6"0,4		0,948			
	VV		"Čisto prvku 150327077 - Com. el. I2-5 - 600 x 400mm "3,90"0,6"0,4		0,948			
	VV		"Čisto prvku 150327079 - Com. el. I2-6 - 600 x 400mm "3,90"0,6"0,4		0,948			
	VV		"Čisto prvku 150327081 - Com. el. I2-7 - 600 x 400mm "3,90"0,6"0,4		0,948			
	VV		"Čisto prvku 150703633 - Com. el. O-3 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150703635 - Com. el. O-4 - 600 x 600mm "4,23"0,6"0,6		1,523			
	VV		"Čisto prvku 150703675 - Com. el. R-3 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku 150703677 - Com. el. R-4 - 600 x 600mm "5,17"0,6"0,6		1,861			
	VV		"Čisto prvku 150703771 - Com. el. R-5 - 600 x 600mm "5,17"0,6"0,6		1,861			
	VV		"Čisto prvku ISI2341101 - Com. el. P-3 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku ISI2341103 - Com. el. P-4 - 600 x 600mm "3,90"0,6"0,6		1,422			
	VV		"Čisto prvku ISI2108665 - Com. el. A(2975)-9 - 250 x 609mm "3,90"0,25"0,6		0,593			
	VV		"Čisto prvku ISI2108785 - Com. el. A(2975)-8 - 250 x 609mm "3,90"0,25"0,6		0,593			
	VV		"Čisto prvku ISI2108804 - Com. el. A(2975)-7 - 250 x 609mm "3,90"0,25"0,6		0,593			
	VV		"Čisto prvku ISI2108823 - Com. el. A(2975)-6 - 250 x 609mm "3,90"0,25"0,6		0,593			
	VV		"Čisto prvku ISI2108844 - Com. el. A(2975)-5 - 250 x 609mm "3,90"0,25"0,6		0,593			
	VV		"Čisto prvku ISI2108863 - Com. el. A(2975)-4 - 250 x 609mm "3,90"0,25"0,6		0,593			
	VV		"Čisto prvku ISI2108884 - Com. el. A(2975)-3 - 250 x 609mm "3,90"0,25"0,6		0,593			
	VV		"Čisto prvku ISI2108905 - Com. el. A(2975)-2 - 250 x 609mm "3,90"0,25"0,6		0,593			
	VV		"Čisto prvku ISI2109052 - Com. el. A(2975)-8(-3300) - 250 x 660mm "3,95"0,25"0,6		0,593			
	VV		"Čisto prvku ISI2109073 - Com. el. A(2975)-7(-3300) - 250 x 660mm "3,95"0,25"0,6		0,593			
	VV		"Čisto prvku ISI2109094 - Com. el. A(2975)-6(-3300) - 250 x 660mm "3,95"0,25"0,6		0,593			
	VV		"Čisto prvku ISI2109189 - Com. el. A(2975)-4(-3400) - 250 x 660mm "3,95"0,25"0,6		0,593			
	VV		"Čisto prvku ISI2109208 - Com. el. A(2975)-3(-3300) - 250 x 660mm "3,95"0,25"0,6		0,593			
	VV		"Čisto prvku ISI2109227 - Com. el. A(2975)-2(-3300) - 250 x 660mm "3,95"0,25"0,6		0,593			
	VV		"Čisto prvku ISI2109246 - Com. el. A(2975)-1(-3300) - 250 x 660mm "3,95"0,25"0,6		0,593			
	VV		"Čisto prvku ISI2740715 - Com. el. A(2975)-6(3300) - 250 x 660mm "3,95"0,25"0,6		0,593			
	VV		"Čisto prvku ISI2740998 - Com. el. A(2975)-1 - 250 x 759mm "3,90"0,25"0,75		0,741			
	VV		"Čisto prvku ISI3336707 - Com. el. B-3 - 550 x 550mm "3,35"0,55"0,55		1,013			
	VV		"Čisto prvku ISI3336709 - Com. el. B-4 - 550 x 550mm "3,35"0,55"0,55		1,013			
	VV		"Čisto prvku ISI3336711 - Com. el. B-5 - 550 x 550mm "3,35"0,55"0,55		1,013			
	VV		"Čisto prvku ISI3336713 - Com. el. B-6 - 550 x 550mm "3,35"0,55"0,55		1,013			
	VV		"Čisto prvku ISI3336715 - Com. el. B-7 - 550 x 550mm "3,35"0,55"0,55		1,013			
	VV		"Čisto prvku ISI3336717 - Com. el. C-3 - 550 x 550mm "3,35"0,55"0,55		1,013			
	VV		"Čisto prvku ISI3336719 - Com. el. C-4 - 550 x 550mm "3,35"0,55"0,55		1,013			
	VV		"Čisto prvku ISI3336721 - Com. el. C-6 - 550 x 550mm "3,35"0,55"0,55		1,013			
	VV		"Čisto prvku ISI3336723 - Com. el. C-7 - 550 x 550mm "3,35"0,55"0,55		1,013			
	VV		"Čisto prvku ISI3336725 - Com. el. D-3 - 550 x 550mm "3,35"0,55"0,55		1,013			
	VV		"Čisto prvku ISI3336727 - Com. el. D-4 - 550 x 550mm "3,35"0,55"0,55		1,013			
	VV		"Čisto prvku ISI3336729 - Com. el. D-6 - 550 x 550mm "3,35"0,55"0,55		1,013			
	VV		"Čisto prvku ISI3336731 - Com. el. D-7 - 550 x 550mm "3,35"0,55"0,55		1,013			
	VV		"Čisto prvku ISI3336733 - Com. el. E-3 - 550 x 550mm "3,35"0,55"0,55		1,013			
	VV		"Čisto prvku ISI3336735 - Com. el. E-4 - 550 x 550mm "3,35"0,55"0,55		1,013			
	VV		"Čisto prvku ISI3336737 - Com. el. E-6 - 550 x 550mm "3,35"0,55"0,55		1,013			
	VV		"Čisto prvku ISI3336739 - Com. el. E-7 - 550 x 550mm "3,35"0,55"0,55		1,013			
	VV		"Čisto prvku ISI3336741 - Com. el. F-3 - 550 x 550mm "3,35"0,55"0,55		1,013			
	VV		"Čisto prvku ISI3336743 - Com. el. F-4 - 550 x 550mm "3,35"0,55"0,55		1,013			
	VV		"Čisto prvku ISI3336745 - Com. el. F-6 - 550 x 550mm "3,35"0,55"0,55		1,013			
	VV		"Čisto prvku ISI3336747 - Com. el. F-7 - 550 x 550mm "3,35"0,55"0,55		1,013			
	VV		"Čisto prvku ISI3336749 - Com. el. G-3 - 550 x 550mm "3,35"0,55"0,55		1,013			
	VV		"Čisto prvku ISI3336751 - Com. el. G-4 - 550 x 550mm "3,35"0,55"0,55		1,013			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv			"Číslo prvku 193336753 - Com. el. G-5 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336755 - Com. el. G-6 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336757 - Com. el. G-7 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336759 - Com. el. H-3 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336761 - Com. el. H-4 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336763 - Com. el. H-5 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336765 - Com. el. H-6 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336767 - Com. el. H-7 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336769 - Com. el. I-3 - 550 x 400mm "3.39"0.55"0.4		0,737			
vv			"Číslo prvku 193336771 - Com. el. I-4 - 550 x 400mm "3.39"0.55"0.4		0,737			
vv			"Číslo prvku 193336773 - Com. el. I-5 - 550 x 400mm "3.39"0.55"0.4		0,737			
vv			"Číslo prvku 193336775 - Com. el. I-6 - 550 x 400mm "3.39"0.55"0.4		0,737			
vv			"Číslo prvku 193336777 - Com. el. I-7 - 550 x 400mm "3.39"0.55"0.4		0,737			
vv			"Číslo prvku 193336779 - Com. el. J-3 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336781 - Com. el. J-4 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336783 - Com. el. J-5 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336785 - Com. el. J-6 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336787 - Com. el. J-7 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336789 - Com. el. K-3 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336791 - Com. el. K-4 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336793 - Com. el. K-5 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336795 - Com. el. K-6 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336797 - Com. el. K-7 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336799 - Com. el. L-3 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336801 - Com. el. L-4 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336803 - Com. el. L-5 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336805 - Com. el. L-6 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336807 - Com. el. L-7 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336809 - Com. el. M-3 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336811 - Com. el. M-4 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336813 - Com. el. M-5 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336815 - Com. el. M-6 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336817 - Com. el. M-7 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336819 - Com. el. N-3 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336821 - Com. el. N-4 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336823 - Com. el. N-6 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336825 - Com. el. N-7 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336827 - Com. el. O-3 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336829 - Com. el. O-4 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336831 - Com. el. O-7 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336833 - Com. el. P-3 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336835 - Com. el. P-4 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336837 - Com. el. P-6 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336839 - Com. el. P-7 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336841 - Com. el. Q-3 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336843 - Com. el. Q-4 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336845 - Com. el. Q-6 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336847 - Com. el. Q-7 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336849 - Com. el. R-3 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336851 - Com. el. R-4 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336853 - Com. el. R-5 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336855 - Com. el. R-6 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336857 - Com. el. R-7 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336859 - Com. el. S-3 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336861 - Com. el. S-4 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336863 - Com. el. S-5 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336865 - Com. el. S-6 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336867 - Com. el. S-7 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336869 - Com. el. T-3 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336871 - Com. el. T-4 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336873 - Com. el. T-5 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336875 - Com. el. T-6 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193336877 - Com. el. T-7 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193337059 - Com. el. I2-3 - 550 x 400mm "3.39"0.55"0.4		0,737			
vv			"Číslo prvku 193337061 - Com. el. I2-4 - 550 x 400mm "3.39"0.55"0.4		0,737			
vv			"Číslo prvku 193337063 - Com. el. I2-5 - 550 x 400mm "3.39"0.55"0.4		0,737			
vv			"Číslo prvku 193337065 - Com. el. I2-6 - 550 x 400mm "3.39"0.55"0.4		0,737			
vv			"Číslo prvku 193337067 - Com. el. I2-7 - 550 x 400mm "3.39"0.55"0.4		0,737			
vv			"Číslo prvku 193335013 - Com. el. O-6 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 161995339 - Com. el. J-5(2BZ5 - 550 x 550mm "3.39"0.55"0.55		1,013			
vv			"Číslo prvku 193326879 - Com. el. B-3 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326881 - Com. el. B-4 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326883 - Com. el. B-5 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326885 - Com. el. B-6 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326887 - Com. el. B-7 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326889 - Com. el. C-3 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326891 - Com. el. C-4 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326893 - Com. el. C-6 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326895 - Com. el. C-7 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326897 - Com. el. D-3 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326899 - Com. el. D-4 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326901 - Com. el. D-6 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326903 - Com. el. D-7 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326905 - Com. el. E-3 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326907 - Com. el. E-4 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326909 - Com. el. E-6 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326911 - Com. el. E-7 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326913 - Com. el. F-3 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326915 - Com. el. F-4 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326917 - Com. el. F-6 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326919 - Com. el. F-7 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326921 - Com. el. G-3 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326923 - Com. el. G-4 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326925 - Com. el. G-5 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326927 - Com. el. G-6 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326929 - Com. el. G-7 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326931 - Com. el. H-3 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326933 - Com. el. H-4 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326935 - Com. el. H-5 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326937 - Com. el. H-6 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326939 - Com. el. H-7 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326941 - Com. el. I-3 - 500 x 400mm 2 "3.39"0.5"0.4		0,790			
vv			"Číslo prvku 193326943 - Com. el. I-4 - 500 x 400mm 2 "3.39"0.5"0.4		0,790			
vv			"Číslo prvku 193326945 - Com. el. I-5 - 500 x 400mm 2 "3.39"0.5"0.4		0,790			
vv			"Číslo prvku 193326947 - Com. el. I-6 - 500 x 400mm 2 "3.39"0.5"0.4		0,790			
vv			"Číslo prvku 193326949 - Com. el. I-7 - 500 x 400mm 2 "3.39"0.5"0.4		0,790			
vv			"Číslo prvku 193326951 - Com. el. J-3 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326953 - Com. el. J-4 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326957 - Com. el. J-6 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326959 - Com. el. J-7 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326961 - Com. el. K-3 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326963 - Com. el. K-4 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326965 - Com. el. K-5 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326967 - Com. el. K-6 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326969 - Com. el. K-7 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326971 - Com. el. L-3 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326973 - Com. el. L-4 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326975 - Com. el. L-5 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326977 - Com. el. L-6 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326979 - Com. el. L-7 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326981 - Com. el. M-3 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326983 - Com. el. M-4 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326985 - Com. el. M-5 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326987 - Com. el. M-6 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326989 - Com. el. M-7 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326991 - Com. el. N-3 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326993 - Com. el. N-4 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326995 - Com. el. N-6 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326997 - Com. el. N-7 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193326999 - Com. el. O-3 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193327001 - Com. el. O-4 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193327003 - Com. el. O-6 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193327005 - Com. el. O-7 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193327007 - Com. el. P-3 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193327009 - Com. el. P-4 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193327011 - Com. el. P-6 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193327013 - Com. el. P-7 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193327015 - Com. el. Q-3 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193327017 - Com. el. Q-4 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193327019 - Com. el. Q-6 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193327021 - Com. el. Q-7 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193327023 - Com. el. R-3 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193327025 - Com. el. R-4 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193327027 - Com. el. R-5 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193327029 - Com. el. R-6 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193327031 - Com. el. R-7 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			
vv			"Číslo prvku 193327033 - Com. el. S-3 - 500 x 500mm "3.39"0.5"0.5		0,988			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Číslo prvku 153327035 - Com. st. S-4 - 500 x 500mm "3,96"0,5"0,5		0,988			
	VV		"Číslo prvku 153327037 - Com. st. S-5 - 500 x 500mm "3,96"0,5"0,5		0,988			
	VV		"Číslo prvku 153327039 - Com. st. S-6 - 500 x 500mm "3,96"0,5"0,5		0,988			
	VV		"Číslo prvku 153327041 - Com. st. S-7 - 500 x 500mm "3,96"0,5"0,5		0,988			
	VV		"Číslo prvku 153327043 - Com. st. T-3 - 500 x 500mm "3,96"0,5"0,5		0,988			
	VV		"Číslo prvku 153327045 - Com. st. T-4 - 500 x 500mm "3,96"0,5"0,5		0,988			
	VV		"Číslo prvku 153327047 - Com. st. T-5 - 500 x 500mm "3,96"0,5"0,5		0,988			
	VV		"Číslo prvku 153327049 - Com. st. T-6 - 500 x 500mm "3,96"0,5"0,5		0,988			
	VV		"Číslo prvku 153327051 - Com. st. T-7 - 500 x 500mm "3,96"0,5"0,5		0,988			
	VV		"Číslo prvku 153327445 - Com. st. t2-3 - 500 x 400mm 2 "3,96"0,5"0,4		0,790			
	VV		"Číslo prvku 153327447 - Com. st. t2-4 - 500 x 400mm 2 "3,96"0,5"0,4		0,790			
	VV		"Číslo prvku 153327449 - Com. st. t2-5 - 500 x 400mm 2 "3,96"0,5"0,4		0,790			
	VV		"Číslo prvku 153327451 - Com. st. t2-6 - 500 x 400mm 2 "3,96"0,5"0,4		0,790			
	VV		"Číslo prvku 153327453 - Com. st. t2-7 - 500 x 400mm 2 "3,96"0,5"0,4		0,790			
	VV		"Číslo prvku 153327175 - Com. st. B-3 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327177 - Com. st. B-4 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327179 - Com. st. B-5 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327181 - Com. st. B-6 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327183 - Com. st. B-7 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327185 - Com. st. C-3 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327187 - Com. st. C-4 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327189 - Com. st. C-6 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327191 - Com. st. C-7 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327193 - Com. st. D-3 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327195 - Com. st. D-4 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327197 - Com. st. D-6 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327199 - Com. st. D-7 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327201 - Com. st. E-3 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327203 - Com. st. E-4 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327205 - Com. st. E-6 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327207 - Com. st. E-7 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327209 - Com. st. F-3 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327211 - Com. st. F-4 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327213 - Com. st. F-6 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327215 - Com. st. F-7 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327217 - Com. st. G-3 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327219 - Com. st. G-4 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327221 - Com. st. G-5 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327223 - Com. st. G-6 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327225 - Com. st. G-7 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327227 - Com. st. H-3 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327229 - Com. st. H-4 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327231 - Com. st. H-5 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327233 - Com. st. H-6 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327235 - Com. st. H-7 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327237 - Com. st. I1-3 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,5"0,4		0,680			
	VV		"Číslo prvku 153327239 - Com. st. I1-4 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,5"0,4		0,680			
	VV		"Číslo prvku 153327241 - Com. st. I1-5 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,5"0,4		0,680			
	VV		"Číslo prvku 153327243 - Com. st. I1-6 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,5"0,4		0,680			
	VV		"Číslo prvku 153327245 - Com. st. I1-7 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,5"0,4		0,680			
	VV		"Číslo prvku 153327247 - Com. st. J-3 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327249 - Com. st. J-4 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327253 - Com. st. J-6 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327255 - Com. st. J-7 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327257 - Com. st. K-3 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327259 - Com. st. K-4 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327261 - Com. st. K-5 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327263 - Com. st. K-6 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327265 - Com. st. K-7 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327267 - Com. st. L-3 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327269 - Com. st. L-4 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327271 - Com. st. L-5 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327273 - Com. st. L-6 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327275 - Com. st. L-7 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327277 - Com. st. M-3 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327279 - Com. st. M-4 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327281 - Com. st. M-5 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327283 - Com. st. M-6 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327285 - Com. st. M-7 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327287 - Com. st. N-3 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327289 - Com. st. N-4 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327291 - Com. st. N-6 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327293 - Com. st. N-7 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327295 - Com. st. O-3 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327297 - Com. st. O-4 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327299 - Com. st. O-6 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327301 - Com. st. O-7 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327303 - Com. st. P-3 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327305 - Com. st. P-4 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327307 - Com. st. P-6 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327309 - Com. st. P-7 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327311 - Com. st. Q-3 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327313 - Com. st. Q-4 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327315 - Com. st. Q-6 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327317 - Com. st. Q-7 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327319 - Com. st. R-3 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327321 - Com. st. R-4 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327323 - Com. st. R-5 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327325 - Com. st. R-6 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327327 - Com. st. R-7 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327329 - Com. st. t2-3 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,5"0,4		0,680			
	VV		"Číslo prvku 153327331 - Com. st. t2-4 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,5"0,4		0,680			
	VV		"Číslo prvku 153327333 - Com. st. t2-5 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,5"0,4		0,680			
	VV		"Číslo prvku 153327335 - Com. st. t2-6 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,5"0,4		0,680			
	VV		"Číslo prvku 153327337 - Com. st. t2-7 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,5"0,4		0,680			
	VV		"Číslo prvku 153327455 - Com. st. B-3 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327457 - Com. st. B-4 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327459 - Com. st. B-5 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327461 - Com. st. B-6 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327463 - Com. st. B-7 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327465 - Com. st. C-3 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327467 - Com. st. C-4 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327469 - Com. st. C-6 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327471 - Com. st. C-7 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327473 - Com. st. D-3 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327475 - Com. st. D-4 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327477 - Com. st. D-6 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327479 - Com. st. D-7 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327481 - Com. st. E-3 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327483 - Com. st. E-4 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327485 - Com. st. E-6 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327487 - Com. st. E-7 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327489 - Com. st. F-3 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327491 - Com. st. F-4 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327493 - Com. st. F-6 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327495 - Com. st. F-7 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327497 - Com. st. G-3 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327499 - Com. st. G-4 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327501 - Com. st. G-6 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327503 - Com. st. G-7 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327505 - Com. st. H-3 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327507 - Com. st. H-4 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327509 - Com. st. H-5 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327511 - Com. st. H-6 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327513 - Com. st. H-7 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327515 - Com. st. I1-3 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,5"0,4		0,680			
	VV		"Číslo prvku 153327517 - Com. st. I1-4 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,5"0,4		0,680			
	VV		"Číslo prvku 153327519 - Com. st. I1-5 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,5"0,4		0,680			
	VV		"Číslo prvku 153327521 - Com. st. I1-6 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,5"0,4		0,680			
	VV		"Číslo prvku 153327523 - Com. st. I1-7 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,5"0,4		0,680			
	VV		"Číslo prvku 153327525 - Com. st. J-3 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327527 - Com. st. J-4 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327531 - Com. st. J-6 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327533 - Com. st. J-7 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327535 - Com. st. K-3 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327537 - Com. st. K-4 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327539 - Com. st. K-5 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327541 - Com. st. K-6 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327543 - Com. st. K-7 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327545 - Com. st. L-3 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327547 - Com. st. L-4 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327549 - Com. st. L-5 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327551 - Com. st. L-6 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327553 - Com. st. L-7 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327555 - Com. st. M-3 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327557 - Com. st. M-4 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			
	VV		"Číslo prvku 153327559 - Com. st. M-5 - 500 x 500mm "3,4"0,5"0,5		0,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Část.prvku 150327561 - Con. st. M-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327563 - Con. st. M-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327565 - Con. st. N-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327567 - Con. st. N-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327569 - Con. st. N-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327571 - Con. st. N-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327573 - Con. st. O-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327575 - Con. st. O-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327577 - Con. st. O-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327579 - Con. st. O-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327581 - Con. st. P-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327583 - Con. st. P-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327585 - Con. st. P-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327587 - Con. st. P-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327589 - Con. st. Q-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327591 - Con. st. Q-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327593 - Con. st. Q-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327595 - Con. st. Q-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327597 - Con. st. R-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327599 - Con. st. R-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327601 - Con. st. R-5 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327603 - Con. st. R-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327605 - Con. st. R-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327607 - Con. st. I2-3 - 500 x 400mm 2 3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150327609 - Con. st. I2-4 - 500 x 400mm 2 3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150327611 - Con. st. I2-5 - 500 x 400mm 2 3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150327613 - Con. st. I2-6 - 500 x 400mm 2 3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150327615 - Con. st. I2-7 - 500 x 400mm 2 3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 152354559 - Con. st. G-5 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327617 - Con. st. B-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327619 - Con. st. B-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327621 - Con. st. B-5 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327623 - Con. st. B-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327625 - Con. st. B-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327627 - Con. st. C-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327629 - Con. st. C-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327631 - Con. st. C-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327633 - Con. st. C-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327635 - Con. st. D-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327637 - Con. st. D-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327639 - Con. st. D-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327641 - Con. st. D-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327643 - Con. st. E-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327645 - Con. st. E-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327647 - Con. st. E-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327649 - Con. st. E-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327651 - Con. st. F-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327653 - Con. st. F-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327655 - Con. st. F-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327657 - Con. st. F-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327659 - Con. st. G-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327661 - Con. st. G-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327663 - Con. st. G-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327665 - Con. st. G-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327667 - Con. st. H-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327669 - Con. st. H-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327671 - Con. st. H-5 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327673 - Con. st. H-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327675 - Con. st. H-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327677 - Con. st. I1-3 - 500 x 400mm 2 3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150327679 - Con. st. I1-4 - 500 x 400mm 2 3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150327681 - Con. st. I1-5 - 500 x 400mm 2 3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150327683 - Con. st. I1-6 - 500 x 400mm 2 3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150327685 - Con. st. I1-7 - 500 x 400mm 2 3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150327687 - Con. st. J-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327689 - Con. st. J-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327693 - Con. st. J-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327695 - Con. st. J-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327697 - Con. st. K-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327699 - Con. st. K-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327701 - Con. st. K-5 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327703 - Con. st. K-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327705 - Con. st. K-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327707 - Con. st. L-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327709 - Con. st. L-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327711 - Con. st. L-5 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327713 - Con. st. L-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327715 - Con. st. L-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327717 - Con. st. M-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327719 - Con. st. M-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327721 - Con. st. M-5 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327723 - Con. st. M-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327725 - Con. st. M-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327727 - Con. st. N-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327729 - Con. st. N-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327731 - Con. st. N-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327733 - Con. st. N-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327735 - Con. st. O-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327737 - Con. st. O-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327739 - Con. st. O-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327741 - Con. st. O-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327743 - Con. st. P-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327745 - Con. st. P-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327747 - Con. st. P-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327749 - Con. st. P-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327751 - Con. st. Q-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327753 - Con. st. Q-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327755 - Con. st. Q-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327757 - Con. st. Q-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327759 - Con. st. R-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327761 - Con. st. R-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327763 - Con. st. R-5 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327765 - Con. st. R-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327767 - Con. st. R-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327769 - Con. st. I2-3 - 500 x 400mm 2 3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150327771 - Con. st. I2-4 - 500 x 400mm 2 3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150327773 - Con. st. I2-5 - 500 x 400mm 2 3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150327775 - Con. st. I2-6 - 500 x 400mm 2 3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150327777 - Con. st. I2-7 - 500 x 400mm 2 3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 152354597 - Con. st. G-5 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327779 - Con. st. B-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327781 - Con. st. B-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327783 - Con. st. B-5 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327785 - Con. st. B-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327787 - Con. st. B-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327789 - Con. st. C-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327791 - Con. st. C-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327793 - Con. st. C-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327795 - Con. st. C-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327797 - Con. st. D-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327799 - Con. st. D-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327801 - Con. st. D-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327803 - Con. st. D-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327805 - Con. st. E-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327807 - Con. st. E-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327809 - Con. st. E-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327811 - Con. st. E-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327813 - Con. st. F-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327815 - Con. st. F-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327817 - Con. st. F-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327819 - Con. st. F-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327821 - Con. st. G-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327823 - Con. st. G-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327825 - Con. st. G-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327827 - Con. st. G-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327829 - Con. st. H-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327831 - Con. st. H-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327833 - Con. st. H-5 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327835 - Con. st. H-6 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327837 - Con. st. H-7 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327839 - Con. st. I1-3 - 500 x 400mm 2 3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150327841 - Con. st. I1-4 - 500 x 400mm 2 3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150327843 - Con. st. I1-5 - 500 x 400mm 2 3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150327845 - Con. st. I1-6 - 500 x 400mm 2 3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150327847 - Con. st. I1-7 - 500 x 400mm 2 3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150327849 - Con. st. J-3 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150327851 - Con. st. J-4 - 500 x 500mm 3,4*0,5*0,5		0,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Čisto prvku 150327855 - Com. st. J -6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327857 - Com. st. J -7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327859 - Com. st. K-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327861 - Com. st. K-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327863 - Com. st. K-5 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327865 - Com. st. K-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327867 - Com. st. K-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327869 - Com. st. L-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327871 - Com. st. L-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327873 - Com. st. L-5 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327875 - Com. st. L-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327877 - Com. st. L-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327879 - Com. st. M-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327881 - Com. st. M-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327883 - Com. st. M-5 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327885 - Com. st. M-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327887 - Com. st. M-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327889 - Com. st. N-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327891 - Com. st. N-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327893 - Com. st. N-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327895 - Com. st. N-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327897 - Com. st. O-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327899 - Com. st. O-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327901 - Com. st. O-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327903 - Com. st. O-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327905 - Com. st. P-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327907 - Com. st. P-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327909 - Com. st. P-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327911 - Com. st. P-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327913 - Com. st. Q-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327915 - Com. st. Q-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327917 - Com. st. Q-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327919 - Com. st. Q-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327921 - Com. st. R-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327923 - Com. st. R-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327925 - Com. st. R-5 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327927 - Com. st. R-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327929 - Com. st. R-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327931 - Com. st. I2-3 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Čisto prvku 150327933 - Com. st. I2-4 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Čisto prvku 150327935 - Com. st. I2-5 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Čisto prvku 150327937 - Com. st. I2-6 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Čisto prvku 150327939 - Com. st. I2-7 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Čisto prvku 152354636 - Com. st. G-5 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327941 - Com. st. B-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327943 - Com. st. B-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327945 - Com. st. B-5 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327947 - Com. st. B-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327949 - Com. st. B-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327951 - Com. st. C-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327953 - Com. st. C-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327955 - Com. st. C-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327957 - Com. st. D-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327959 - Com. st. D-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327961 - Com. st. D-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327963 - Com. st. D-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327965 - Com. st. E-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327967 - Com. st. E-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327969 - Com. st. E-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327971 - Com. st. E-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327973 - Com. st. F-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327975 - Com. st. F-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327977 - Com. st. F-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327979 - Com. st. F-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327981 - Com. st. G-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327983 - Com. st. G-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327985 - Com. st. G-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327987 - Com. st. G-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327989 - Com. st. H-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327991 - Com. st. H-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327993 - Com. st. H-5 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327995 - Com. st. H-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327997 - Com. st. H-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150327999 - Com. st. I1-3 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Čisto prvku 150328001 - Com. st. I1-4 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Čisto prvku 150328003 - Com. st. I1-5 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Čisto prvku 150328005 - Com. st. I1-6 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Čisto prvku 150328007 - Com. st. I1-7 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Čisto prvku 150328009 - Com. st. J -3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328011 - Com. st. J -4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328015 - Com. st. J -6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328017 - Com. st. J -7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328019 - Com. st. K-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328021 - Com. st. K-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328023 - Com. st. K-5 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328025 - Com. st. K-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328027 - Com. st. K-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328029 - Com. st. L-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328031 - Com. st. L-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328033 - Com. st. L-5 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328035 - Com. st. L-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328037 - Com. st. L-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328039 - Com. st. M-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328041 - Com. st. M-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328043 - Com. st. M-5 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328045 - Com. st. M-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328047 - Com. st. M-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328049 - Com. st. N-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328051 - Com. st. N-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328053 - Com. st. N-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328055 - Com. st. N-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328057 - Com. st. O-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328059 - Com. st. O-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328061 - Com. st. O-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328063 - Com. st. O-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328065 - Com. st. P-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328067 - Com. st. P-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328069 - Com. st. P-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328071 - Com. st. P-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328073 - Com. st. Q-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328075 - Com. st. Q-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328077 - Com. st. Q-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328079 - Com. st. Q-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328081 - Com. st. R-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328083 - Com. st. R-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328085 - Com. st. R-5 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328087 - Com. st. R-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328089 - Com. st. R-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328091 - Com. st. I2-3 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Čisto prvku 150328093 - Com. st. I2-4 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Čisto prvku 150328095 - Com. st. I2-5 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Čisto prvku 150328097 - Com. st. I2-6 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Čisto prvku 150328099 - Com. st. I2-7 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Čisto prvku 150334437 - Com. st. C-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 152354660 - Com. st. G-5 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328101 - Com. st. B-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328103 - Com. st. B-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328105 - Com. st. B-5 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328107 - Com. st. B-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328109 - Com. st. B-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328111 - Com. st. C-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328113 - Com. st. C-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328115 - Com. st. C-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328117 - Com. st. C-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328119 - Com. st. D-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328121 - Com. st. D-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328123 - Com. st. D-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328125 - Com. st. D-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328127 - Com. st. E-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328129 - Com. st. E-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328131 - Com. st. E-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328133 - Com. st. E-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328135 - Com. st. F-3 - 500 x 500mm "3,35*0,5*0,5		0,838			
	VV		"Čisto prvku 150328137 - Com. st. F-4 - 500 x 500mm "3,35*0,5*0,5		0,838			
	VV		"Čisto prvku 150328139 - Com. st. F-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328141 - Com. st. F-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Čisto prvku 150328143 - Com. st. G-3 - 500 x 500mm "3,35*0,5*0,5		0,838			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Část.prvku 150328145 - Com. st. G-4 - 500 x 500mm "3,39*0,5*0,5		0,838			
	VV		"Část.prvku 150328147 - Com. st. G-5 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328149 - Com. st. G-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328151 - Com. st. H-3 - 500 x 500mm "3,39*0,5*0,5		0,838			
	VV		"Část.prvku 150328153 - Com. st. H-4 - 500 x 500mm "3,39*0,5*0,5		0,838			
	VV		"Část.prvku 150328155 - Com. st. H-5 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328157 - Com. st. H-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328159 - Com. st. H-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328161 - Com. st. I-3 - 500 x 400mm 2 "3,39*0,5*0,4		0,670			
	VV		"Část.prvku 150328163 - Com. st. I-4 - 500 x 400mm 2 "3,39*0,5*0,4		0,670			
	VV		"Část.prvku 150328165 - Com. st. I-5 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150328167 - Com. st. I-6 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150328169 - Com. st. I-7 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150328171 - Com. st. J-3 - 500 x 500mm "3,39*0,5*0,5		0,838			
	VV		"Část.prvku 150328173 - Com. st. J-4 - 500 x 500mm "3,39*0,5*0,5		0,838			
	VV		"Část.prvku 150328177 - Com. st. J-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328179 - Com. st. J-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328181 - Com. st. K-3 - 500 x 500mm "3,39*0,5*0,5		0,838			
	VV		"Část.prvku 150328183 - Com. st. K-4 - 500 x 500mm "3,39*0,5*0,5		0,838			
	VV		"Část.prvku 150328185 - Com. st. K-5 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328187 - Com. st. K-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328189 - Com. st. K-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328191 - Com. st. L-3 - 500 x 500mm "3,39*0,5*0,5		0,838			
	VV		"Část.prvku 150328193 - Com. st. L-4 - 500 x 500mm "3,39*0,5*0,5		0,838			
	VV		"Část.prvku 150328195 - Com. st. L-5 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328197 - Com. st. L-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328199 - Com. st. L-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328201 - Com. st. M-3 - 500 x 500mm "3,39*0,5*0,5		0,838			
	VV		"Část.prvku 150328203 - Com. st. M-4 - 500 x 500mm "3,39*0,5*0,5		0,838			
	VV		"Část.prvku 150328205 - Com. st. M-5 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328207 - Com. st. M-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328209 - Com. st. M-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328211 - Com. st. N-3 - 500 x 500mm "3,39*0,5*0,5		0,838			
	VV		"Část.prvku 150328213 - Com. st. N-4 - 500 x 500mm "3,39*0,5*0,5		0,838			
	VV		"Část.prvku 150328215 - Com. st. N-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328217 - Com. st. N-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328219 - Com. st. O-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328221 - Com. st. O-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328223 - Com. st. O-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328225 - Com. st. O-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328227 - Com. st. P-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328229 - Com. st. P-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328231 - Com. st. P-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328233 - Com. st. P-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328235 - Com. st. Q-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328237 - Com. st. Q-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328239 - Com. st. Q-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328241 - Com. st. Q-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328243 - Com. st. R-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328245 - Com. st. R-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328247 - Com. st. R-5 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328249 - Com. st. R-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328251 - Com. st. R-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328253 - Com. st. I2-3 - 500 x 400mm 2 "3,39*0,5*0,4		0,670			
	VV		"Část.prvku 150328255 - Com. st. I2-4 - 500 x 400mm 2 "3,39*0,5*0,4		0,670			
	VV		"Část.prvku 150328257 - Com. st. I2-5 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150328259 - Com. st. I2-6 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150328261 - Com. st. I2-7 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 153531464 - Com. st. G-5 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328263 - Com. st. B-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328265 - Com. st. B-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328267 - Com. st. B-5 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328269 - Com. st. B-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328271 - Com. st. B-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328273 - Com. st. C-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328275 - Com. st. C-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328277 - Com. st. C-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328279 - Com. st. C-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328281 - Com. st. D-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328283 - Com. st. D-4 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5		1,380			
	VV		"Část.prvku 150328285 - Com. st. D-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328287 - Com. st. E-3 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5		1,380			
	VV		"Část.prvku 150328289 - Com. st. E-4 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5		1,380			
	VV		"Část.prvku 150328291 - Com. st. E-6 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5		1,380			
	VV		"Část.prvku 150328293 - Com. st. E-7 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5		1,380			
	VV		"Část.prvku 150328295 - Com. st. F-3 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5		1,330			
	VV		"Část.prvku 150328297 - Com. st. F-4 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5		1,330			
	VV		"Část.prvku 150328301 - Com. st. F-7 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5		1,330			
	VV		"Část.prvku 150328303 - Com. st. G-3 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5		1,330			
	VV		"Část.prvku 150328305 - Com. st. G-4 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5		1,330			
	VV		"Část.prvku 150328307 - Com. st. G-6 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5		1,330			
	VV		"Část.prvku 150328309 - Com. st. G-7 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5		1,330			
	VV		"Část.prvku 150328311 - Com. st. H-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328313 - Com. st. H-4 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5		1,330			
	VV		"Část.prvku 150328315 - Com. st. H-5 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5		1,330			
	VV		"Část.prvku 150328317 - Com. st. H-6 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5		1,330			
	VV		"Část.prvku 150328319 - Com. st. H-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328321 - Com. st. I1-3 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150328323 - Com. st. I1-4 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150328325 - Com. st. I1-5 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150328327 - Com. st. I1-6 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150328329 - Com. st. I1-7 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150328331 - Com. st. J-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328333 - Com. st. J-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328337 - Com. st. J-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328339 - Com. st. J-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328341 - Com. st. K-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328343 - Com. st. K-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328345 - Com. st. K-5 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328347 - Com. st. K-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328349 - Com. st. K-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328351 - Com. st. L-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328353 - Com. st. L-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328355 - Com. st. L-5 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328357 - Com. st. L-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328359 - Com. st. L-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328361 - Com. st. M-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328363 - Com. st. M-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328365 - Com. st. M-5 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328367 - Com. st. M-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328369 - Com. st. M-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328371 - Com. st. N-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328373 - Com. st. N-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328375 - Com. st. N-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328377 - Com. st. N-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328379 - Com. st. O-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328381 - Com. st. O-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328385 - Com. st. O-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328387 - Com. st. P-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328389 - Com. st. P-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328391 - Com. st. P-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328393 - Com. st. P-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328395 - Com. st. Q-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328397 - Com. st. Q-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328399 - Com. st. Q-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328401 - Com. st. Q-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328403 - Com. st. R-3 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328405 - Com. st. R-4 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328407 - Com. st. R-5 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328409 - Com. st. R-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328411 - Com. st. R-7 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328413 - Com. st. I2-3 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150328415 - Com. st. I2-4 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150328417 - Com. st. I2-5 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150328419 - Com. st. I2-6 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150328421 - Com. st. I2-7 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,5*0,4		0,680			
	VV		"Část.prvku 150334435 - Com. st. D-6 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5		1,380			
	VV		"Část.prvku 159775801 - Com. st. G-5 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5		1,330			
	VV		"Část.prvku 161120772 - Com. st. F-6 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5		1,330			
	VV		"Část.prvku 162691728 - Com. st. O-6 - 500 x 500mm "3,4*0,5*0,5		0,850			
	VV		"Část.prvku 150328423 - Com. st. M-3 - 400 x 400mm "3,45*0,4*0,4		0,552			
	VV		"Část.prvku 150328425 - Com. st. M-4 - 400 x 400mm "3,45*0,4*0,4		0,552			
	VV		"Část.prvku 150328427 - Com. st. M-5 - 400 x 400mm "3,45*0,4*0,4		0,552			
	VV		"Část.prvku 150328429 - Com. st. M-7 - 400 x 400mm "3,45*0,4*0,4		0,552			
	VV		"Část.prvku 150328431 - Com. st. N-3 - 400 x 400mm "3,45*0,4*0,4		0,552			
	VV		"Část.prvku 150328433 - Com. st. N-4 - 400 x 400mm "3,45*0,4*0,4		0,552			
	VV		"Část.prvku 150328435 - Com. st. N-7 - 400 x 400mm "3,45*0,4*0,4		0,552			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Číslo prvku 150328437 - Com. el. C-3 - 400 x 400mm "3,45"0,4"0,4		0,552			
	VV		"Číslo prvku 150328439 - Com. el. C-4 - 400 x 400mm "3,45"0,4"0,4		0,552			
	VV		"Číslo prvku 150328441 - Com. el. C-7 - 400 x 400mm "3,45"0,4"0,4		0,552			
	VV		"Číslo prvku 150328443 - Com. el. P-3 - 400 x 400mm "3,45"0,4"0,4		0,552			
	VV		"Číslo prvku 150328445 - Com. el. P-4 - 400 x 400mm "3,45"0,4"0,4		0,552			
	VV		"Číslo prvku 150328447 - Com. el. P-6 - 400 x 400mm "3,13"0,4"0,4		0,501			
	VV		"Číslo prvku 150328449 - Com. el. P-7 - 400 x 400mm "3,45"0,4"0,4		0,552			
	VV		"Číslo prvku 150328451 - Com. el. Q-3 - 400 x 400mm "3,45"0,4"0,4		0,552			
	VV		"Číslo prvku 150328453 - Com. el. Q-4 - 400 x 400mm "3,45"0,4"0,4		0,552			
	VV		"Číslo prvku 150328455 - Com. el. Q-6 - 400 x 400mm "3,45"0,4"0,4		0,552			
	VV		"Číslo prvku 150328457 - Com. el. Q-7 - 400 x 400mm "3,45"0,4"0,4		0,552			
	VV		"Číslo prvku 150328459 - Com. el. R-3 - 400 x 400mm "3,45"0,4"0,4		0,552			
	VV		"Číslo prvku 150328461 - Com. el. R-4 - 400 x 400mm "3,45"0,4"0,4		0,552			
	VV		"Číslo prvku 150328463 - Com. el. R-5 - 400 x 400mm "3,45"0,4"0,4		0,552			
	VV		"Číslo prvku 150328465 - Com. el. R-6 - 400 x 400mm "3,45"0,4"0,4		0,552			
	VV		"Číslo prvku 150328467 - Com. el. R-7 - 400 x 400mm "3,45"0,4"0,4		0,552			
	VV		Součet		976,246			
91	K	33032185X5	Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C 30/37 XC3 XD1 XA1, vč. doplňky D.1.01.2	m3	7,072	4 701,55	33 249,36	Vlastní
	VV		"Číslo prvku 150326465 - Com. el. P-4 - 600 x 600mm "5,975"0,6"0,6		2,135			
	VV		"Číslo prvku 161208319 - Com. el. H-1(19800) - 600 x 300mm "4,325"0,6"0,3		0,783			
	VV		"Číslo prvku 161208321 - Com. el. I1-1(19800) - 600 x 300mm "4,325"0,6"0,3		0,783			
	VV		"Číslo prvku 161208323 - Com. el. J-1(19074) - 700 x 300mm "4,325"0,7"0,3		0,914			
	VV		"Číslo prvku 162123403 - Com. el. P-6 - 600 x 600mm "4,65"0,6"0,6		1,674			
	VV		"Číslo prvku 162597466 - Com. el. G-1(19800) - 600 x 300mm "4,325"0,6"0,3		0,783			
	VV		Součet		7,072			
92	K	331351121	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 D.1.01.2	m2	620,016	603,10	373 931,65	CS ÚRS 2022 01
	VV		"Číslo prvku 150327363 - Com. el. H-2 - 400 x 400mm "5,41"0,4+0,4"2		5,456			
	VV		"Číslo prvku 150327379 - Com. el. H-8 - 400 x 400mm "5,41"0,4+0,4"2		5,456			
	VV		"Číslo prvku 150327381 - Com. el. G-8 - 400 x 400mm "5,41"0,4+0,4"2		5,456			
	VV		"Číslo prvku 150327385 - Com. el. E-8 - 400 x 400mm "5,41"0,4+0,4"2		5,456			
	VV		"Číslo prvku 150327387 - Com. el. D-8 - 400 x 400mm "5,41"0,4+0,4"2		5,456			
	VV		"Číslo prvku 150327389 - Com. el. C-8 - 400 x 400mm "5,08"0,4+0,4"2		4,928			
	VV		"Číslo prvku 150326467 - Com. el. B-1 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326469 - Com. el. B-2 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326481 - Com. el. B-8 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326483 - Com. el. B-9 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326485 - Com. el. C-1 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326487 - Com. el. C-2 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326497 - Com. el. C-8 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326499 - Com. el. C-9 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326501 - Com. el. D-1 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326503 - Com. el. D-2 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326513 - Com. el. D-8 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326515 - Com. el. D-9 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326517 - Com. el. E-1 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326519 - Com. el. E-2 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326529 - Com. el. E-8 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326531 - Com. el. E-9 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326533 - Com. el. F-1 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326535 - Com. el. F-2 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326545 - Com. el. F-8 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326547 - Com. el. F-9 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326549 - Com. el. G-1 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326551 - Com. el. G-2 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326563 - Com. el. G-8 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326565 - Com. el. G-9 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326567 - Com. el. H-1 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326569 - Com. el. H-2 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326581 - Com. el. H-8 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326583 - Com. el. H-9 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326585 - Com. el. I1-1 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326587 - Com. el. I1-2 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326599 - Com. el. I1-8 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326601 - Com. el. I1-9 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326603 - Com. el. J-1 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326605 - Com. el. J-2 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326617 - Com. el. J-8 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326619 - Com. el. J-9 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326621 - Com. el. K-1 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326623 - Com. el. K-2 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326635 - Com. el. K-8 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326637 - Com. el. K-9 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326639 - Com. el. L-1 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326641 - Com. el. L-2 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326653 - Com. el. L-8 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326655 - Com. el. L-9 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326657 - Com. el. M-1 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326659 - Com. el. M-2 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326671 - Com. el. M-8 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326673 - Com. el. M-9 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326675 - Com. el. N-1 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326677 - Com. el. N-2 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326687 - Com. el. N-8 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326689 - Com. el. N-9 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326691 - Com. el. O-1 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326693 - Com. el. O-2 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326703 - Com. el. O-8 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 150326705 - Com. el. O-9 - 400 x 400mm "5,90"0,4+0,4"2		6,320			
	VV		"Číslo prvku 162186665 - Com. el. A(2975)-9 - 250 x 600mm "3,90"0,25+0,6"2		6,715			
	VV		"Číslo prvku 162186785 - Com. el. A(2975)-8 - 250 x 600mm "3,90"0,25+0,6"2		6,715			
	VV		"Číslo prvku 162186804 - Com. el. A(2975)-7 - 250 x 600mm "3,90"0,25+0,6"2		6,715			
	VV		"Číslo prvku 162186823 - Com. el. A(2975)-6 - 250 x 600mm "3,90"0,25+0,6"2		6,715			
	VV		"Číslo prvku 162186844 - Com. el. A(2975)-5 - 250 x 600mm "3,90"0,25+0,6"2		6,715			
	VV		"Číslo prvku 162186863 - Com. el. A(2975)-4 - 250 x 600mm "3,90"0,25+0,6"2		6,715			
	VV		"Číslo prvku 162186884 - Com. el. A(2975)-3 - 250 x 600mm "3,90"0,25+0,6"2		6,715			
	VV		"Číslo prvku 162186905 - Com. el. A(2975)-2 - 250 x 600mm "3,90"0,25+0,6"2		6,715			
	VV		"Číslo prvku 162186052 - Com. el. A(2975)-8(-3300) - 250 x 600mm "3,90"0,25+0,6"2		6,715			
	VV		"Číslo prvku 162186073 - Com. el. A(2975)-7(-3300) - 250 x 600mm "3,90"0,25+0,6"2		6,715			
	VV		"Číslo prvku 162186094 - Com. el. A(2975)-6(-3300) - 250 x 600mm "3,90"0,25+0,6"2		6,715			
	VV		"Číslo prvku 162186189 - Com. el. A(2975)-4(-3400) - 250 x 600mm "3,90"0,25+0,6"2		6,715			
	VV		"Číslo prvku 162186208 - Com. el. A(2975)-3(-3300) - 250 x 600mm "3,90"0,25+0,6"2		6,715			
	VV		"Číslo prvku 162186227 - Com. el. A(2975)-2(-3300) - 250 x 600mm "3,90"0,25+0,6"2		6,715			
	VV		"Číslo prvku 162186246 - Com. el. A(2975)-1(-3300) - 250 x 600mm "3,90"0,25+0,6"2		6,715			
	VV		"Číslo prvku 162740715 - Com. el. A(2975)-6(3300) - 250 x 600mm "3,90"0,25+0,6"2		6,715			
	VV		"Číslo prvku 150328423 - Com. el. M-3 - 400 x 400mm "3,45"0,4+0,4"2		5,520			
	VV		"Číslo prvku 150328425 - Com. el. M-4 - 400 x 400mm "3,45"0,4+0,4"2		5,520			
	VV		"Číslo prvku 150328427 - Com. el. M-5 - 400 x 400mm "3,45"0,4+0,4"2		5,520			
	VV		"Číslo prvku 150328429 - Com. el. M-7 - 400 x 400mm "3,45"0,4+0,4"2		5,520			
	VV		"Číslo prvku 150328431 - Com. el. N-3 - 400 x 400mm "3,45"0,4+0,4"2		5,520			
	VV		"Číslo prvku 150328433 - Com. el. N-4 - 400 x 400mm "3,45"0,4+0,4"2		5,520			
	VV		"Číslo prvku 150328435 - Com. el. N-7 - 400 x 400mm "3,45"0,4+0,4"2		5,520			
	VV		"Číslo prvku 150328437 - Com. el. O-3 - 400 x 400mm "3,45"0,4+0,4"2		5,520			
	VV		"Číslo prvku 150328439 - Com. el. O-4 - 400 x 400mm "3,45"0,4+0,4"2		5,520			
	VV		"Číslo prvku 150328441 - Com. el. O-7 - 400 x 400mm "3,45"0,4+0,4"2		5,520			
	VV		"Číslo prvku 150328443 - Com. el. P-3 - 400 x 400mm "3,45"0,4+0,4"2		5,520			
	VV		"Číslo prvku 150328445 - Com. el. P-4 - 400 x 400mm "3,45"0,4+0,4"2		5,520			
	VV		"Číslo prvku 150328447 - Com. el. P-6 - 400 x 400mm "3,13"0,4+0,4"2		5,008			
	VV		"Číslo prvku 150328449 - Com. el. P-7 - 400 x 400mm "3,45"0,4+0,4"2		5,520			
	VV		"Číslo prvku 150328451 - Com. el. Q-3 - 400 x 400mm "3,45"0,4+0,4"2		5,520			
	VV		"Číslo prvku 150328453 - Com. el. Q-4 - 400 x 400mm "3,45"0,4+0,4"2		5,520			
	VV		"Číslo prvku 150328455 - Com. el. Q-6 - 400 x 400mm "3,45"0,4+0,4"2		5,520			
	VV		"Číslo prvku 150328457 - Com. el. Q-7 - 400 x 400mm "3,45"0,4+0,4"2		5,520			
	VV		"Číslo prvku 150328459 - Com. el. R-3 - 400 x 400mm "3,45"0,4+0,4"2		5,520			
	VV		"Číslo prvku 150328461 - Com. el. R-4 - 400 x 400mm "3,45"0,4+0,4"2		5,520			
	VV		"Číslo prvku 150328463 - Com. el. R-5 - 400 x 400mm "3,45"0,4+0,4"2		5,520			
	VV		"Číslo prvku 150328465 - Com. el. R-6 - 400 x 400mm "3,45"0,4+0,4"2		5,520			
	VV		"Číslo prvku 150328467 - Com. el. R-7 - 400 x 400mm "3,45"0,4+0,4"2		5,520			
	VV		Součet		620,016			
93	K	331351122	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	620,016	125,64	77 896,81	CS ÚRS 2022 01
94	K	331351321	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 D.1.01.2	m2	474,912	678,48	322 218,29	CS ÚRS 2022 01
	VV		"Číslo prvku 150327353 - Com. el. C-2 - 400 x 400mm "4,50"0,4+0,4"2		7,280			
	VV		"Číslo prvku 150327355 - Com. el. D-2 - 400 x 400mm "4,88"0,4+0,4"2		7,808			
	VV		"Číslo prvku 150327357 - Com. el. E-2 - 400 x 400mm "4,88"0,4+0,4"2		7,808			
	VV		"Číslo prvku 150327359 - Com. el. F-2 - 400 x 400mm "4,88"0,4+0,4"2		7,808			
	VV		"Číslo prvku 150327361 - Com. el. G-2 - 400 x 400mm "4,88"0,4+0,4"2		7,808			
	VV		"Číslo prvku 150327383 - Com. el. F-8 - 400 x 400mm "4,42"0,4+0,4"2		7,088			
	VV		"Číslo prvku 150326245 - Com. el. C-1 - 400 x 400mm "4,4"0,4+0,4"2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 150326247 - Com. el. C-2 - 400 x 400mm "4,4"0,4+0,4"2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 150326255 - Com. el. C-8 - 400 x 400mm "4,4"0,4+0,4"2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 150326257 - Com. el. C-9 - 400 x 400mm "4,4"0,4+0,4"2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 150326259 - Com. el. D-1 - 400 x 400mm "4,4"0,4+0,4"2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 150326261 - Com. el. D-2 - 400 x 400mm "4,4"0,4+0,4"2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 150326271 - Com. el. D-8 - 400 x 400mm "4,4"0,4+0,4"2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 150326273 - Com. el. D-9 - 400 x 400mm "4,4"0,4+0,4"2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 150326275 - Com. el. E-1 - 400 x 400mm "4,4"0,4+0,4"2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 150326277 - Com. el. E-2 - 400 x 400mm "4,4"0,4+0,4"2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 150326287 - Com. el. E-8 - 400 x 400mm "4,4"0,4+0,4"2		7,040			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Číslo prvku 193036289 - Com. st. E-9 - 400 x 400mm "4.4*(0.4+0.4)*2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 193036291 - Com. st. F-1 - 400 x 400mm "4.4*(0.4+0.4)*2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 193036293 - Com. st. F-2 - 400 x 400mm "4.4*(0.4+0.4)*2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 193036303 - Com. st. F-8 - 400 x 400mm "4.4*(0.4+0.4)*2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 193036305 - Com. st. F-9 - 400 x 400mm "4.4*(0.4+0.4)*2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 193036307 - Com. st. G-1 - 400 x 400mm "4.4*(0.4+0.4)*2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 193036309 - Com. st. G-2 - 400 x 400mm "4.4*(0.4+0.4)*2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 193036321 - Com. st. G-8 - 400 x 400mm "4.4*(0.4+0.4)*2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 193036323 - Com. st. G-9 - 400 x 400mm "4.4*(0.4+0.4)*2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 193036325 - Com. st. H-1 - 400 x 400mm "4.4*(0.4+0.4)*2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 193036327 - Com. st. H-2 - 400 x 400mm "4.4*(0.4+0.4)*2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 193036339 - Com. st. H-8 - 400 x 400mm "4.4*(0.4+0.4)*2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 193036341 - Com. st. H-9 - 400 x 400mm "4.4*(0.4+0.4)*2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 193036343 - Com. st. I1-1 - 400 x 400mm "4.4*(0.4+0.4)*2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 193036345 - Com. st. I1-2 - 400 x 400mm "4.4*(0.4+0.4)*2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 193036357 - Com. st. I1-8 - 400 x 400mm "4.4*(0.4+0.4)*2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 193036359 - Com. st. I1-9 - 400 x 400mm "4.4*(0.4+0.4)*2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 193036361 - Com. st. J-1 - 400 x 400mm "5.68*(0.4+0.4)*2		9,088			
	VV		"Číslo prvku 193036363 - Com. st. J-2 - 400 x 400mm "5.68*(0.4+0.4)*2		9,088			
	VV		"Číslo prvku 193036375 - Com. st. J-8 - 400 x 400mm "5.68*(0.4+0.4)*2		9,088			
	VV		"Číslo prvku 193036377 - Com. st. J-9 - 400 x 400mm "5.68*(0.4+0.4)*2		9,088			
	VV		"Číslo prvku 193036379 - Com. st. K-1 - 400 x 400mm "5.68*(0.4+0.4)*2		9,088			
	VV		"Číslo prvku 193036381 - Com. st. K-2 - 400 x 400mm "5.68*(0.4+0.4)*2		9,088			
	VV		"Číslo prvku 193036393 - Com. st. K-8 - 400 x 400mm "5.68*(0.4+0.4)*2		9,088			
	VV		"Číslo prvku 193026395 - Com. st. K-9 - 400 x 400mm "5.68*(0.4+0.4)*2		9,088			
	VV		"Číslo prvku 193026397 - Com. st. L-1 - 400 x 400mm "5.68*(0.4+0.4)*2		9,088			
	VV		"Číslo prvku 193026399 - Com. st. L-2 - 400 x 400mm "5.68*(0.4+0.4)*2		9,088			
	VV		"Číslo prvku 193026411 - Com. st. L-8 - 400 x 400mm "5.68*(0.4+0.4)*2		9,088			
	VV		"Číslo prvku 193026413 - Com. st. L-9 - 400 x 400mm "5.68*(0.4+0.4)*2		9,088			
	VV		"Číslo prvku 193026415 - Com. st. M-1 - 400 x 400mm "5.68*(0.4+0.4)*2		9,088			
	VV		"Číslo prvku 193026417 - Com. st. M-2 - 400 x 400mm "5.68*(0.4+0.4)*2		9,088			
	VV		"Číslo prvku 193026429 - Com. st. M-8 - 400 x 400mm "5.68*(0.4+0.4)*2		9,088			
	VV		"Číslo prvku 193026431 - Com. st. M-9 - 400 x 400mm "5.68*(0.4+0.4)*2		9,088			
	VV		"Číslo prvku 193026433 - Com. st. N-1 - 400 x 400mm "5.68*(0.4+0.4)*2		9,088			
	VV		"Číslo prvku 193026435 - Com. st. N-2 - 400 x 400mm "5.68*(0.4+0.4)*2		9,088			
	VV		"Číslo prvku 193026445 - Com. st. N-8 - 400 x 400mm "5.68*(0.4+0.4)*2		9,088			
	VV		"Číslo prvku 193026447 - Com. st. N-9 - 400 x 400mm "5.68*(0.4+0.4)*2		9,088			
	VV		"Číslo prvku 193026449 - Com. st. O-1 - 400 x 400mm "5.68*(0.4+0.4)*2		9,088			
	VV		"Číslo prvku 193026451 - Com. st. O-2 - 400 x 400mm "5.68*(0.4+0.4)*2		9,088			
	VV		"Číslo prvku 193026461 - Com. st. O-8 - 400 x 400mm "5.68*(0.4+0.4)*2		9,088			
	VV		"Číslo prvku 193026463 - Com. st. O-9 - 400 x 400mm "5.68*(0.4+0.4)*2		9,088			
	VV		"Číslo prvku 193027135 - Com. st. I2-1 - 400 x 400mm "4.4*(0.4+0.4)*2		7,040			
	VV		"Číslo prvku 193027137 - Com. st. I2-2 - 400 x 400mm "4.4*(0.4+0.4)*2		7,040			
	VV		Součet		474,912			
95	K	331351322	Odstranění bednění dyhuhemkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	474,912	125,64	59 667,94	CS ÚRS 2022 01
96	K	331351125	Zřízení bednění dyhuhemkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	5 851,048	603,10	3 528 767,05	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.2					
	VV		"Číslo prvku 193027395 - Com. st. C-7 - 600 x 600mm "5.68*(0.6+0.6)*2		7,392			
	VV		"Číslo prvku 193027397 - Com. st. D-7 - 600 x 600mm "5.47*(0.6+0.6)*2		8,184			
	VV		"Číslo prvku 193027399 - Com. st. E-7 - 600 x 600mm "5.47*(0.6+0.6)*2		8,184			
	VV		"Číslo prvku 193027401 - Com. st. F-7 - 600 x 600mm "5.47*(0.6+0.6)*2		8,184			
	VV		"Číslo prvku 193027403 - Com. st. G-7 - 600 x 600mm "5.47*(0.6+0.6)*2		8,184			
	VV		"Číslo prvku 193027405 - Com. st. H-7 - 600 x 600mm "5.47*(0.6+0.6)*2		8,184			
	VV		"Číslo prvku 193027407 - Com. st. H-6 - 600 x 600mm "5.47*(0.6+0.6)*2		8,184			
	VV		"Číslo prvku 193027409 - Com. st. G-6 - 600 x 600mm "5.47*(0.6+0.6)*2		8,184			
	VV		"Číslo prvku 193027411 - Com. st. F-6 - 600 x 600mm "5.47*(0.6+0.6)*2		8,184			
	VV		"Číslo prvku 193027413 - Com. st. E-6 - 600 x 600mm "5.47*(0.6+0.6)*2		8,184			
	VV		"Číslo prvku 193027415 - Com. st. D-6 - 600 x 600mm "5.47*(0.6+0.6)*2		8,184			
	VV		"Číslo prvku 193027417 - Com. st. C-6 - 600 x 600mm "5.68*(0.6+0.6)*2		7,392			
	VV		"Číslo prvku 193027443 - Com. st. H-5 - 600 x 600mm "5.47*(0.6+0.6)*2		8,184			
	VV		"Číslo prvku 193036471 - Com. st. B-3 - 500 x 500mm "5.98*(0.5+0.5)*2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036473 - Com. st. B-4 - 500 x 500mm "5.98*(0.5+0.5)*2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036475 - Com. st. B-5 - 500 x 500mm "5.98*(0.5+0.5)*2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036477 - Com. st. B-6 - 500 x 500mm "5.98*(0.5+0.5)*2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036479 - Com. st. B-7 - 500 x 500mm "5.98*(0.5+0.5)*2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036489 - Com. st. C-3 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036491 - Com. st. C-4 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036493 - Com. st. C-5 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036495 - Com. st. C-7 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036505 - Com. st. D-3 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036507 - Com. st. D-4 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036509 - Com. st. D-5 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036511 - Com. st. D-7 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036521 - Com. st. E-3 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036523 - Com. st. E-4 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036525 - Com. st. E-5 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036527 - Com. st. E-7 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036537 - Com. st. F-3 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036539 - Com. st. F-4 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036541 - Com. st. F-6 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036543 - Com. st. F-7 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036553 - Com. st. G-3 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036555 - Com. st. G-4 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036557 - Com. st. G-5 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036559 - Com. st. G-6 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036561 - Com. st. G-7 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036571 - Com. st. H-3 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036573 - Com. st. H-4 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036575 - Com. st. H-5 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036577 - Com. st. H-6 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036579 - Com. st. H-7 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036589 - Com. st. I1-3 - 600 x 400mm "5.98*(0.6+0.4)*2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036591 - Com. st. I1-4 - 600 x 400mm "5.98*(0.6+0.4)*2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036593 - Com. st. I1-5 - 600 x 400mm "5.98*(0.6+0.4)*2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036595 - Com. st. I1-6 - 600 x 400mm "5.98*(0.6+0.4)*2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036597 - Com. st. I1-7 - 600 x 400mm "5.98*(0.6+0.4)*2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036607 - Com. st. J-3 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036609 - Com. st. J-4 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036611 - Com. st. J-5 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036613 - Com. st. J-6 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036615 - Com. st. J-7 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036625 - Com. st. K-3 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036627 - Com. st. K-4 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036629 - Com. st. K-5 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036631 - Com. st. K-6 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036633 - Com. st. K-7 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036643 - Com. st. L-3 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036645 - Com. st. L-4 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036647 - Com. st. L-5 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036649 - Com. st. L-6 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036651 - Com. st. L-7 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036661 - Com. st. M-3 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036663 - Com. st. M-4 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036665 - Com. st. M-5 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036667 - Com. st. M-6 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036669 - Com. st. M-7 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036679 - Com. st. N-3 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036681 - Com. st. N-4 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036683 - Com. st. N-6 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036685 - Com. st. N-7 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036695 - Com. st. O-3 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036697 - Com. st. O-4 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036699 - Com. st. O-6 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193036701 - Com. st. O-7 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193027073 - Com. st. I2-3 - 600 x 400mm "5.98*(0.6+0.4)*2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193027075 - Com. st. I2-4 - 600 x 400mm "5.98*(0.6+0.4)*2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193027077 - Com. st. I2-5 - 600 x 400mm "5.98*(0.6+0.4)*2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193027079 - Com. st. I2-6 - 600 x 400mm "5.98*(0.6+0.4)*2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193027081 - Com. st. I2-7 - 600 x 400mm "5.98*(0.6+0.4)*2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193703633 - Com. st. O-3 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193703675 - Com. st. R-3 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193234101 - Com. st. P-3 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193234103 - Com. st. P-4 - 600 x 600mm "5.98*(0.6+0.6)*2		9,480			
	VV		"Číslo prvku 193274998 - Com. st. A(29470)-1 - 250 x 750mm "5.98*(0.25+0.75)*2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036707 - Com. st. B-3 - 550 x 550mm "5.39*(0.55+0.55)*2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036709 - Com. st. B-4 - 550 x 550mm "5.39*(0.55+0.55)*2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036711 - Com. st. B-5 - 550 x 550mm "5.39*(0.55+0.55)*2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036713 - Com. st. B-6 - 550 x 550mm "5.39*(0.55+0.55)*2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036715 - Com. st. B-7 - 550 x 550mm "5.39*(0.55+0.55)*2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036717 - Com. st. C-3 - 550 x 550mm "5.39*(0.55+0.55)*2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036719 - Com. st. C-4 - 550 x 550mm "5.39*(0.55+0.55)*2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036721 - Com. st. C-5 - 550 x 550mm "5.39*(0.55+0.55)*2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036723 - Com. st. C-7 - 550 x 550mm "5.39*(0.55+0.55)*2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036725 - Com. st. D-3 - 550 x 550mm "5.39*(0.55+0.55)*2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036727 - Com. st. D-4 - 550 x 550mm "5.39*(0.55+0.55)*2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036729 - Com. st. D-6 - 550 x 550mm "5.39*(0.55+0.55)*2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036731 - Com. st. D-7 - 550 x 550mm "5.39*(0.55+0.55)*2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036733 - Com. st. E-3 - 550 x 550mm "5.39*(0.55+0.55)*2		7,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Číslo prvku 193036736 - Clim. el. E-4 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036737 - Clim. el. E-6 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036739 - Clim. el. E-7 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036740 - Clim. el. F-3 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036743 - Clim. el. F-4 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036745 - Clim. el. F-6 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036747 - Clim. el. F-7 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036749 - Clim. el. G-3 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036751 - Clim. el. G-4 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036753 - Clim. el. G-5 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036755 - Clim. el. G-6 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036757 - Clim. el. G-7 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036759 - Clim. el. H-3 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036761 - Clim. el. H-4 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036763 - Clim. el. H-5 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036765 - Clim. el. H-6 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036767 - Clim. el. H-7 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036769 - Clim. el. I-3 - 550 x 400mm "3,35*(0,55+0,4)"2		6,365			
	VV		"Číslo prvku 193036771 - Clim. el. I-4 - 550 x 400mm "3,35*(0,55+0,4)"2		6,365			
	VV		"Číslo prvku 193036773 - Clim. el. I-5 - 550 x 400mm "3,35*(0,55+0,4)"2		6,365			
	VV		"Číslo prvku 193036775 - Clim. el. I-6 - 550 x 400mm "3,35*(0,55+0,4)"2		6,365			
	VV		"Číslo prvku 193036777 - Clim. el. I-7 - 550 x 400mm "3,35*(0,55+0,4)"2		6,365			
	VV		"Číslo prvku 193036779 - Clim. el. J-3 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036781 - Clim. el. J-4 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036783 - Clim. el. J-5 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036785 - Clim. el. J-6 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036787 - Clim. el. J-7 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036789 - Clim. el. K-3 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036791 - Clim. el. K-4 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036793 - Clim. el. K-5 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036795 - Clim. el. K-6 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036797 - Clim. el. K-7 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036799 - Clim. el. L-3 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036801 - Clim. el. L-4 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036803 - Clim. el. L-5 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036805 - Clim. el. L-6 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036807 - Clim. el. L-7 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036809 - Clim. el. M-3 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036811 - Clim. el. M-4 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036813 - Clim. el. M-5 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036815 - Clim. el. M-6 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036817 - Clim. el. M-7 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036819 - Clim. el. N-3 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036821 - Clim. el. N-4 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036823 - Clim. el. N-6 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036825 - Clim. el. N-7 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036827 - Clim. el. O-3 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036829 - Clim. el. O-4 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036831 - Clim. el. O-7 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036833 - Clim. el. P-3 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036835 - Clim. el. P-4 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036837 - Clim. el. P-6 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036839 - Clim. el. P-7 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036841 - Clim. el. Q-3 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036843 - Clim. el. Q-4 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036845 - Clim. el. Q-6 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036847 - Clim. el. Q-7 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036849 - Clim. el. R-3 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036851 - Clim. el. R-4 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036853 - Clim. el. R-5 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036855 - Clim. el. R-6 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036857 - Clim. el. R-7 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036859 - Clim. el. S-3 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036861 - Clim. el. S-4 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036863 - Clim. el. S-5 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036865 - Clim. el. S-6 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036867 - Clim. el. S-7 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036869 - Clim. el. T-3 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036871 - Clim. el. T-4 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036873 - Clim. el. T-5 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036875 - Clim. el. T-6 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036877 - Clim. el. T-7 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193037059 - Clim. el. I2-3 - 550 x 400mm "3,35*(0,55+0,4)"2		6,365			
	VV		"Číslo prvku 193037061 - Clim. el. I2-4 - 550 x 400mm "3,35*(0,55+0,4)"2		6,365			
	VV		"Číslo prvku 193037063 - Clim. el. I2-5 - 550 x 400mm "3,35*(0,55+0,4)"2		6,365			
	VV		"Číslo prvku 193037065 - Clim. el. I2-6 - 550 x 400mm "3,35*(0,55+0,4)"2		6,365			
	VV		"Číslo prvku 193037067 - Clim. el. I2-7 - 550 x 400mm "3,35*(0,55+0,4)"2		6,365			
	VV		"Číslo prvku 193035013 - Clim. el. O-6 - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 181996339 - Clim. el. J-5(2825) - 550 x 550mm "3,35*(0,55+0,55)"2		7,370			
	VV		"Číslo prvku 193036879 - Clim. el. B-3 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036881 - Clim. el. B-4 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036883 - Clim. el. B-5 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036885 - Clim. el. B-6 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036887 - Clim. el. B-7 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036889 - Clim. el. C-3 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036891 - Clim. el. C-4 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036893 - Clim. el. C-6 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036895 - Clim. el. C-7 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036897 - Clim. el. D-3 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036899 - Clim. el. D-4 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036901 - Clim. el. D-6 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036903 - Clim. el. D-7 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036905 - Clim. el. E-3 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036907 - Clim. el. E-4 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036909 - Clim. el. E-6 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036911 - Clim. el. E-7 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036913 - Clim. el. F-3 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036915 - Clim. el. F-4 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036917 - Clim. el. F-6 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036919 - Clim. el. F-7 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036921 - Clim. el. G-3 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036923 - Clim. el. G-4 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036925 - Clim. el. G-5 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036927 - Clim. el. G-6 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036929 - Clim. el. G-7 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036931 - Clim. el. H-3 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036933 - Clim. el. H-4 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036935 - Clim. el. H-5 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036937 - Clim. el. H-6 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036939 - Clim. el. H-7 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036941 - Clim. el. I-3 - 500 x 400mm 2 "3,95*(0,5+0,4)"2		7,110			
	VV		"Číslo prvku 193036943 - Clim. el. I-4 - 500 x 400mm 2 "3,95*(0,5+0,4)"2		7,110			
	VV		"Číslo prvku 193036945 - Clim. el. I-5 - 500 x 400mm 2 "3,95*(0,5+0,4)"2		7,110			
	VV		"Číslo prvku 193036947 - Clim. el. I-6 - 500 x 400mm 2 "3,95*(0,5+0,4)"2		7,110			
	VV		"Číslo prvku 193036949 - Clim. el. I-7 - 500 x 400mm 2 "3,95*(0,5+0,4)"2		7,110			
	VV		"Číslo prvku 193036951 - Clim. el. J-3 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036953 - Clim. el. J-4 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036957 - Clim. el. J-6 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036959 - Clim. el. J-7 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036961 - Clim. el. K-3 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036963 - Clim. el. K-4 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036965 - Clim. el. K-5 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036967 - Clim. el. K-6 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036969 - Clim. el. K-7 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036971 - Clim. el. L-3 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036973 - Clim. el. L-4 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036975 - Clim. el. L-5 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036977 - Clim. el. L-6 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036979 - Clim. el. L-7 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036981 - Clim. el. M-3 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036983 - Clim. el. M-4 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036985 - Clim. el. M-5 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036987 - Clim. el. M-6 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036989 - Clim. el. M-7 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036991 - Clim. el. N-3 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036993 - Clim. el. N-4 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036995 - Clim. el. N-6 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036997 - Clim. el. N-7 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193036999 - Clim. el. O-3 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193037001 - Clim. el. O-4 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193037003 - Clim. el. O-6 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193037005 - Clim. el. O-7 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193037007 - Clim. el. P-3 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193037009 - Clim. el. P-4 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193037011 - Clim. el. P-6 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193037013 - Clim. el. P-7 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 193037015 - Clim. el. Q-3 - 500 x 500mm "3,95*(0,5+0,5)"2		7,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Číslo prvku 150327017 - Com. el. C-4 - 500 x 500mm "3,90"/3,5+0,5"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 150327019 - Com. el. C-6 - 500 x 500mm "3,90"/3,5+0,5"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 150327021 - Com. el. C-7 - 500 x 500mm "3,90"/3,5+0,5"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 150327023 - Com. el. R-3 - 500 x 500mm "3,90"/3,5+0,5"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 150327025 - Com. el. R-4 - 500 x 500mm "3,90"/3,5+0,5"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 150327027 - Com. el. R-5 - 500 x 500mm "3,90"/3,5+0,5"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 150327029 - Com. el. R-6 - 500 x 500mm "3,90"/3,5+0,5"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 150327031 - Com. el. R-7 - 500 x 500mm "3,90"/3,5+0,5"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 150327033 - Com. el. S-3 - 500 x 500mm "3,90"/3,5+0,5"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 150327035 - Com. el. S-4 - 500 x 500mm "3,90"/3,5+0,5"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 150327037 - Com. el. S-5 - 500 x 500mm "3,90"/3,5+0,5"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 150327039 - Com. el. S-6 - 500 x 500mm "3,90"/3,5+0,5"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 150327041 - Com. el. S-7 - 500 x 500mm "3,90"/3,5+0,5"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 150327043 - Com. el. T-3 - 500 x 500mm "3,90"/3,5+0,5"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 150327045 - Com. el. T-4 - 500 x 500mm "3,90"/3,5+0,5"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 150327047 - Com. el. T-5 - 500 x 500mm "3,90"/3,5+0,5"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 150327049 - Com. el. T-6 - 500 x 500mm "3,90"/3,5+0,5"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 150327051 - Com. el. T-7 - 500 x 500mm "3,90"/3,5+0,5"2		7,900			
	VV		"Číslo prvku 150327445 - Com. el. I2-3 - 500 x 400mm 2 "3,90"/3,5+0,4"2		7,110			
	VV		"Číslo prvku 150327447 - Com. el. I2-4 - 500 x 400mm 2 "3,90"/3,5+0,4"2		7,110			
	VV		"Číslo prvku 150327449 - Com. el. I2-5 - 500 x 400mm 2 "3,90"/3,5+0,4"2		7,110			
	VV		"Číslo prvku 150327451 - Com. el. I2-6 - 500 x 400mm 2 "3,90"/3,5+0,4"2		7,110			
	VV		"Číslo prvku 150327453 - Com. el. I2-7 - 500 x 400mm 2 "3,90"/3,5+0,4"2		7,110			
	VV		"Číslo prvku 150327175 - Com. el. B-3 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327177 - Com. el. B-4 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327179 - Com. el. B-5 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327181 - Com. el. B-6 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327183 - Com. el. B-7 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327185 - Com. el. C-3 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327187 - Com. el. C-4 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327189 - Com. el. C-6 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327191 - Com. el. C-7 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327193 - Com. el. D-3 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327195 - Com. el. D-4 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327197 - Com. el. D-6 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327199 - Com. el. D-7 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327201 - Com. el. E-3 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327203 - Com. el. E-4 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327205 - Com. el. E-6 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327207 - Com. el. E-7 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327209 - Com. el. F-3 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327211 - Com. el. F-4 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327213 - Com. el. F-6 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327215 - Com. el. F-7 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327217 - Com. el. G-3 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327219 - Com. el. G-4 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327221 - Com. el. G-5 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327223 - Com. el. G-6 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327225 - Com. el. G-7 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327227 - Com. el. H-3 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327229 - Com. el. H-4 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327231 - Com. el. H-5 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327233 - Com. el. H-6 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327235 - Com. el. H-7 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327237 - Com. el. I1-3 - 500 x 400mm 2 "3,4"/3,5+0,4"2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150327239 - Com. el. I1-4 - 500 x 400mm 2 "3,4"/3,5+0,4"2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150327241 - Com. el. I1-5 - 500 x 400mm 2 "3,4"/3,5+0,4"2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150327243 - Com. el. I1-6 - 500 x 400mm 2 "3,4"/3,5+0,4"2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150327245 - Com. el. I1-7 - 500 x 400mm 2 "3,4"/3,5+0,4"2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150327247 - Com. el. J-3 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327249 - Com. el. J-4 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327253 - Com. el. J-6 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327255 - Com. el. J-7 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327257 - Com. el. K-3 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327259 - Com. el. K-4 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327261 - Com. el. K-5 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327263 - Com. el. K-6 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327265 - Com. el. K-7 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327267 - Com. el. L-3 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327269 - Com. el. L-4 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327271 - Com. el. L-5 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327273 - Com. el. L-6 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327275 - Com. el. L-7 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327277 - Com. el. M-3 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327279 - Com. el. M-4 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327281 - Com. el. M-5 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327283 - Com. el. M-6 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327285 - Com. el. M-7 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327287 - Com. el. N-3 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327289 - Com. el. N-4 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327291 - Com. el. N-6 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327293 - Com. el. N-7 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327295 - Com. el. O-3 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327297 - Com. el. O-4 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327299 - Com. el. O-6 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327301 - Com. el. O-7 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327303 - Com. el. P-3 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327305 - Com. el. P-4 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327307 - Com. el. P-6 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327309 - Com. el. P-7 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327311 - Com. el. Q-3 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327313 - Com. el. Q-4 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327315 - Com. el. Q-6 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327317 - Com. el. Q-7 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327319 - Com. el. R-3 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327321 - Com. el. R-4 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327323 - Com. el. R-5 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327325 - Com. el. R-6 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327327 - Com. el. R-7 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327329 - Com. el. I2-3 - 500 x 400mm 2 "3,4"/3,5+0,4"2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150327331 - Com. el. I2-4 - 500 x 400mm 2 "3,4"/3,5+0,4"2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150327333 - Com. el. I2-5 - 500 x 400mm 2 "3,4"/3,5+0,4"2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150327335 - Com. el. I2-6 - 500 x 400mm 2 "3,4"/3,5+0,4"2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150327337 - Com. el. I2-7 - 500 x 400mm 2 "3,4"/3,5+0,4"2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150327455 - Com. el. B-3 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327457 - Com. el. B-4 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327459 - Com. el. B-5 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327461 - Com. el. B-6 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327463 - Com. el. B-7 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327465 - Com. el. C-3 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327467 - Com. el. C-4 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327469 - Com. el. C-6 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327471 - Com. el. C-7 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327473 - Com. el. D-3 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327475 - Com. el. D-4 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327477 - Com. el. D-6 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327479 - Com. el. D-7 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327481 - Com. el. E-3 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327483 - Com. el. E-4 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327485 - Com. el. E-6 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327487 - Com. el. E-7 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327489 - Com. el. F-3 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327491 - Com. el. F-4 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327493 - Com. el. F-6 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327495 - Com. el. F-7 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327497 - Com. el. G-3 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327499 - Com. el. G-4 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327501 - Com. el. G-6 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327503 - Com. el. G-7 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327505 - Com. el. H-3 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327507 - Com. el. H-4 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327509 - Com. el. H-5 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327511 - Com. el. H-6 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327513 - Com. el. H-7 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327515 - Com. el. I1-3 - 500 x 400mm 2 "3,4"/3,5+0,4"2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150327517 - Com. el. I1-4 - 500 x 400mm 2 "3,4"/3,5+0,4"2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150327519 - Com. el. I1-5 - 500 x 400mm 2 "3,4"/3,5+0,4"2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150327521 - Com. el. I1-6 - 500 x 400mm 2 "3,4"/3,5+0,4"2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150327523 - Com. el. I1-7 - 500 x 400mm 2 "3,4"/3,5+0,4"2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150327525 - Com. el. J-3 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327527 - Com. el. J-4 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327531 - Com. el. J-6 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327533 - Com. el. J-7 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327535 - Com. el. K-3 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327537 - Com. el. K-4 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327539 - Com. el. K-5 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150327541 - Com. el. K-6 - 500 x 500mm "3,4"/3,5+0,5"2		6,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Cást.prvku 1503327540 - Com. st. K-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327546 - Com. st. L-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327547 - Com. st. L-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327549 - Com. st. L-5 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327551 - Com. st. L-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327553 - Com. st. L-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327555 - Com. st. M-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327557 - Com. st. M-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327559 - Com. st. M-5 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327561 - Com. st. M-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327563 - Com. st. M-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327565 - Com. st. N-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327567 - Com. st. N-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327569 - Com. st. N-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327571 - Com. st. N-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327573 - Com. st. O-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327575 - Com. st. O-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327577 - Com. st. O-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327579 - Com. st. O-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327581 - Com. st. P-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327583 - Com. st. P-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327585 - Com. st. P-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327587 - Com. st. P-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327589 - Com. st. Q-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327591 - Com. st. Q-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327593 - Com. st. Q-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327595 - Com. st. Q-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327597 - Com. st. R-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327599 - Com. st. R-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327601 - Com. st. R-5 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327603 - Com. st. R-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327605 - Com. st. R-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327607 - Com. st. I2-3 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Cást.prvku 1503327609 - Com. st. I2-4 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Cást.prvku 1503327611 - Com. st. I2-5 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Cást.prvku 1503327613 - Com. st. I2-6 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Cást.prvku 1503327615 - Com. st. I2-7 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Cást.prvku 1522954559 - Com. st. G-5 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327617 - Com. st. B-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327619 - Com. st. B-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327621 - Com. st. B-5 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327623 - Com. st. B-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327625 - Com. st. B-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327627 - Com. st. C-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327629 - Com. st. C-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327631 - Com. st. C-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327633 - Com. st. C-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327635 - Com. st. D-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327637 - Com. st. D-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327639 - Com. st. D-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327641 - Com. st. D-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327643 - Com. st. E-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327645 - Com. st. E-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327647 - Com. st. E-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327649 - Com. st. E-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327651 - Com. st. F-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327653 - Com. st. F-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327655 - Com. st. F-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327657 - Com. st. F-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327659 - Com. st. G-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327661 - Com. st. G-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327663 - Com. st. G-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327665 - Com. st. G-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327667 - Com. st. H-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327669 - Com. st. H-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327671 - Com. st. H-5 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327673 - Com. st. H-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327675 - Com. st. H-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327677 - Com. st. I1-3 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Cást.prvku 1503327679 - Com. st. I1-4 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Cást.prvku 1503327681 - Com. st. I1-5 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Cást.prvku 1503327683 - Com. st. I1-6 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Cást.prvku 1503327685 - Com. st. I1-7 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Cást.prvku 1503327687 - Com. st. J-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327689 - Com. st. J-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327693 - Com. st. J-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327695 - Com. st. J-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327697 - Com. st. K-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327699 - Com. st. K-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327701 - Com. st. K-5 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327703 - Com. st. K-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327705 - Com. st. K-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327707 - Com. st. L-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327709 - Com. st. L-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327711 - Com. st. L-5 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327713 - Com. st. L-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327715 - Com. st. L-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327717 - Com. st. M-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327719 - Com. st. M-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327721 - Com. st. M-5 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327723 - Com. st. M-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327725 - Com. st. M-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327727 - Com. st. N-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327729 - Com. st. N-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327731 - Com. st. N-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327733 - Com. st. N-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327735 - Com. st. O-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327737 - Com. st. O-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327739 - Com. st. O-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327741 - Com. st. O-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327743 - Com. st. P-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327745 - Com. st. P-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327747 - Com. st. P-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327749 - Com. st. P-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327751 - Com. st. Q-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327753 - Com. st. Q-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327755 - Com. st. Q-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327757 - Com. st. Q-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327759 - Com. st. R-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327761 - Com. st. R-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327763 - Com. st. R-5 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327765 - Com. st. R-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327767 - Com. st. R-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327769 - Com. st. I2-3 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Cást.prvku 1503327771 - Com. st. I2-4 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Cást.prvku 1503327773 - Com. st. I2-5 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Cást.prvku 1503327775 - Com. st. I2-6 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Cást.prvku 1503327777 - Com. st. I2-7 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Cást.prvku 1522954597 - Com. st. G-5 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327779 - Com. st. B-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327781 - Com. st. B-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327783 - Com. st. B-5 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327785 - Com. st. B-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327787 - Com. st. B-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327789 - Com. st. C-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327791 - Com. st. C-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327793 - Com. st. C-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327795 - Com. st. C-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327797 - Com. st. D-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327799 - Com. st. D-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327801 - Com. st. D-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327803 - Com. st. D-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327805 - Com. st. E-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327807 - Com. st. E-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327809 - Com. st. E-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327811 - Com. st. E-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327813 - Com. st. F-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327815 - Com. st. F-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327817 - Com. st. F-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327819 - Com. st. F-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327821 - Com. st. G-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327823 - Com. st. G-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327825 - Com. st. G-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327827 - Com. st. G-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327829 - Com. st. H-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327831 - Com. st. H-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Cást.prvku 1503327833 - Com. st. H-5 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Číslo prvku 1503327835 - Con. el. H-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327837 - Con. el. H-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327839 - Con. el. I-1 - 500 x 400mm 2 3,4*(0,5+0,4)^2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 1503327841 - Con. el. I-1-4 - 500 x 400mm 2 3,4*(0,5+0,4)^2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 1503327843 - Con. el. I-1-5 - 500 x 400mm 2 3,4*(0,5+0,4)^2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 1503327845 - Con. el. I-1-6 - 500 x 400mm 2 3,4*(0,5+0,4)^2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 1503327847 - Con. el. I-1-7 - 500 x 400mm 2 3,4*(0,5+0,4)^2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 1503327849 - Con. el. J-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327851 - Con. el. J-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327855 - Con. el. J-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327857 - Con. el. J-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327859 - Con. el. K-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327861 - Con. el. K-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327863 - Con. el. K-5 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327865 - Con. el. K-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327867 - Con. el. K-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327869 - Con. el. L-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327871 - Con. el. L-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327873 - Con. el. L-5 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327875 - Con. el. L-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327877 - Con. el. L-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327879 - Con. el. M-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327881 - Con. el. M-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327883 - Con. el. M-5 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327885 - Con. el. M-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327887 - Con. el. M-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327889 - Con. el. N-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327891 - Con. el. N-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327893 - Con. el. N-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327895 - Con. el. N-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327897 - Con. el. O-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327899 - Con. el. O-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327901 - Con. el. O-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327903 - Con. el. O-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327905 - Con. el. P-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327907 - Con. el. P-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327909 - Con. el. P-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327911 - Con. el. P-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327913 - Con. el. Q-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327915 - Con. el. Q-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327917 - Con. el. Q-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327919 - Con. el. Q-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327921 - Con. el. R-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327923 - Con. el. R-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327925 - Con. el. R-5 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327927 - Con. el. R-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327929 - Con. el. R-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327931 - Con. el. I2-3 - 500 x 400mm 2 3,4*(0,5+0,4)^2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 1503327933 - Con. el. I2-4 - 500 x 400mm 2 3,4*(0,5+0,4)^2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 1503327935 - Con. el. I2-5 - 500 x 400mm 2 3,4*(0,5+0,4)^2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 1503327937 - Con. el. I2-6 - 500 x 400mm 2 3,4*(0,5+0,4)^2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 1503327939 - Con. el. I2-7 - 500 x 400mm 2 3,4*(0,5+0,4)^2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 1502564636 - Con. el. G-5 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327941 - Con. el. B-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327943 - Con. el. B-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327945 - Con. el. B-5 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327947 - Con. el. B-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327949 - Con. el. B-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327951 - Con. el. C-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327953 - Con. el. C-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327955 - Con. el. C-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327957 - Con. el. D-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327959 - Con. el. D-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327961 - Con. el. D-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327963 - Con. el. D-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327965 - Con. el. E-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327967 - Con. el. E-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327969 - Con. el. E-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327971 - Con. el. E-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327973 - Con. el. F-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327975 - Con. el. F-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327977 - Con. el. F-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327979 - Con. el. F-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327981 - Con. el. G-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327983 - Con. el. G-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327985 - Con. el. G-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327987 - Con. el. G-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327989 - Con. el. H-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327991 - Con. el. H-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327993 - Con. el. H-5 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327995 - Con. el. H-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327997 - Con. el. H-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503327999 - Con. el. I1-3 - 500 x 400mm 2 3,4*(0,5+0,4)^2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 1503328001 - Con. el. I1-4 - 500 x 400mm 2 3,4*(0,5+0,4)^2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 1503328003 - Con. el. I1-5 - 500 x 400mm 2 3,4*(0,5+0,4)^2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 1503328005 - Con. el. I1-6 - 500 x 400mm 2 3,4*(0,5+0,4)^2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 1503328007 - Con. el. I1-7 - 500 x 400mm 2 3,4*(0,5+0,4)^2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 1503328009 - Con. el. J-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328011 - Con. el. J-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328015 - Con. el. J-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328017 - Con. el. J-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328019 - Con. el. K-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328021 - Con. el. K-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328023 - Con. el. K-5 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328025 - Con. el. K-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328027 - Con. el. K-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328029 - Con. el. L-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328031 - Con. el. L-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328033 - Con. el. L-5 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328035 - Con. el. L-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328037 - Con. el. L-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328039 - Con. el. M-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328041 - Con. el. M-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328043 - Con. el. M-5 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328045 - Con. el. M-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328047 - Con. el. M-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328049 - Con. el. N-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328051 - Con. el. N-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328053 - Con. el. N-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328055 - Con. el. N-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328057 - Con. el. O-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328059 - Con. el. O-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328061 - Con. el. O-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328063 - Con. el. O-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328065 - Con. el. P-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328067 - Con. el. P-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328069 - Con. el. P-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328071 - Con. el. P-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328073 - Con. el. Q-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328075 - Con. el. Q-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328077 - Con. el. Q-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328079 - Con. el. Q-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328081 - Con. el. R-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328083 - Con. el. R-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328085 - Con. el. R-5 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328087 - Con. el. R-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328089 - Con. el. R-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328091 - Con. el. I2-3 - 500 x 400mm 2 3,4*(0,5+0,4)^2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 1503328093 - Con. el. I2-4 - 500 x 400mm 2 3,4*(0,5+0,4)^2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 1503328095 - Con. el. I2-5 - 500 x 400mm 2 3,4*(0,5+0,4)^2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 1503328097 - Con. el. I2-6 - 500 x 400mm 2 3,4*(0,5+0,4)^2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 1503328099 - Con. el. I2-7 - 500 x 400mm 2 3,4*(0,5+0,4)^2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 1503334437 - Con. el. C-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1502564661 - Con. el. G-5 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328101 - Con. el. B-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328103 - Con. el. B-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328105 - Con. el. B-5 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328107 - Con. el. B-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328109 - Con. el. B-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328111 - Con. el. C-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328113 - Con. el. C-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328115 - Con. el. C-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328117 - Con. el. C-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328119 - Con. el. D-3 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328121 - Con. el. D-4 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328123 - Con. el. D-6 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 1503328125 - Con. el. D-7 - 500 x 500mm 3,4*(0,5+0,5)^2		6,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Číslo prvku 150328127 - Con. el. E-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328129 - Con. el. E-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328131 - Con. el. E-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328133 - Con. el. E-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328135 - Con. el. F-3 - 500 x 500mm "3,35*(0,5+0,5)*2		6,700			
	VV		"Číslo prvku 150328137 - Con. el. F-4 - 500 x 500mm "3,35*(0,5+0,5)*2		6,700			
	VV		"Číslo prvku 150328139 - Con. el. F-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328141 - Con. el. F-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328143 - Con. el. G-3 - 500 x 500mm "3,35*(0,5+0,5)*2		6,700			
	VV		"Číslo prvku 150328145 - Con. el. G-4 - 500 x 500mm "3,35*(0,5+0,5)*2		6,700			
	VV		"Číslo prvku 150328147 - Con. el. G-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328149 - Con. el. G-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328151 - Con. el. H-3 - 500 x 500mm "3,35*(0,5+0,5)*2		6,700			
	VV		"Číslo prvku 150328153 - Con. el. H-4 - 500 x 500mm "3,35*(0,5+0,5)*2		6,700			
	VV		"Číslo prvku 150328155 - Con. el. H-5 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328157 - Con. el. H-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328159 - Con. el. H-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328161 - Con. el. I1-3 - 500 x 400mm 2 "3,35*(0,5+0,4)*2		6,030			
	VV		"Číslo prvku 150328163 - Con. el. I1-4 - 500 x 400mm 2 "3,35*(0,5+0,4)*2		6,030			
	VV		"Číslo prvku 150328165 - Con. el. I1-5 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150328167 - Con. el. I1-6 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150328169 - Con. el. I1-7 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150328171 - Con. el. J-3 - 500 x 500mm "3,35*(0,5+0,5)*2		6,700			
	VV		"Číslo prvku 150328173 - Con. el. J-4 - 500 x 500mm "3,35*(0,5+0,5)*2		6,700			
	VV		"Číslo prvku 150328177 - Con. el. J-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328179 - Con. el. J-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328181 - Con. el. K-3 - 500 x 500mm "3,35*(0,5+0,5)*2		6,700			
	VV		"Číslo prvku 150328183 - Con. el. K-4 - 500 x 500mm "3,35*(0,5+0,5)*2		6,700			
	VV		"Číslo prvku 150328185 - Con. el. K-5 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328187 - Con. el. K-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328189 - Con. el. K-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328191 - Con. el. L-3 - 500 x 500mm "3,35*(0,5+0,5)*2		6,700			
	VV		"Číslo prvku 150328193 - Con. el. L-4 - 500 x 500mm "3,35*(0,5+0,5)*2		6,700			
	VV		"Číslo prvku 150328195 - Con. el. L-5 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328197 - Con. el. L-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328199 - Con. el. L-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328201 - Con. el. M-3 - 500 x 500mm "3,35*(0,5+0,5)*2		6,700			
	VV		"Číslo prvku 150328203 - Con. el. M-4 - 500 x 500mm "3,35*(0,5+0,5)*2		6,700			
	VV		"Číslo prvku 150328205 - Con. el. M-5 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328207 - Con. el. M-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328209 - Con. el. M-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328211 - Con. el. N-3 - 500 x 500mm "3,35*(0,5+0,5)*2		6,700			
	VV		"Číslo prvku 150328213 - Con. el. N-4 - 500 x 500mm "3,35*(0,5+0,5)*2		6,700			
	VV		"Číslo prvku 150328215 - Con. el. N-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328217 - Con. el. N-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328219 - Con. el. O-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328221 - Con. el. O-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328223 - Con. el. O-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328225 - Con. el. O-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328227 - Con. el. P-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328229 - Con. el. P-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328231 - Con. el. P-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328233 - Con. el. P-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328235 - Con. el. Q-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328237 - Con. el. Q-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328239 - Con. el. Q-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328241 - Con. el. Q-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328243 - Con. el. R-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328245 - Con. el. R-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328247 - Con. el. R-5 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328249 - Con. el. R-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328251 - Con. el. R-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328253 - Con. el. I2-3 - 500 x 400mm 2 "3,35*(0,5+0,4)*2		6,030			
	VV		"Číslo prvku 150328255 - Con. el. I2-4 - 500 x 400mm 2 "3,35*(0,5+0,4)*2		6,030			
	VV		"Číslo prvku 150328257 - Con. el. I2-5 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150328259 - Con. el. I2-6 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150328261 - Con. el. I2-7 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 153531464 - Con. el. G-5 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328263 - Con. el. B-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328265 - Con. el. B-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328267 - Con. el. B-5 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328269 - Con. el. B-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328271 - Con. el. B-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328273 - Con. el. C-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328275 - Con. el. C-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328277 - Con. el. C-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328279 - Con. el. C-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328281 - Con. el. D-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328285 - Con. el. D-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328311 - Con. el. H-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328319 - Con. el. H-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328321 - Con. el. I1-3 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150328323 - Con. el. I1-4 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150328325 - Con. el. I1-5 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150328327 - Con. el. I1-6 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150328329 - Con. el. I1-7 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150328331 - Con. el. J-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328333 - Con. el. J-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328337 - Con. el. J-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328339 - Con. el. J-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328341 - Con. el. K-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328343 - Con. el. K-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328345 - Con. el. K-5 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328347 - Con. el. K-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328349 - Con. el. K-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328351 - Con. el. L-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328353 - Con. el. L-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328355 - Con. el. L-5 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328357 - Con. el. L-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328359 - Con. el. L-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328361 - Con. el. M-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328363 - Con. el. M-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328365 - Con. el. M-5 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328367 - Con. el. M-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328369 - Con. el. M-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328371 - Con. el. N-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328373 - Con. el. N-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328375 - Con. el. N-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328377 - Con. el. N-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328379 - Con. el. O-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328381 - Con. el. O-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328385 - Con. el. O-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328387 - Con. el. P-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328389 - Con. el. P-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328391 - Con. el. P-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328393 - Con. el. P-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328395 - Con. el. Q-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328397 - Con. el. Q-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328399 - Con. el. Q-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328401 - Con. el. Q-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328403 - Con. el. R-3 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328405 - Con. el. R-4 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328407 - Con. el. R-5 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328409 - Con. el. R-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328411 - Con. el. R-7 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		"Číslo prvku 150328413 - Con. el. I2-3 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150328415 - Con. el. I2-4 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150328417 - Con. el. I2-5 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150328419 - Con. el. I2-6 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 150328421 - Con. el. I2-7 - 500 x 400mm 2 "3,4*(0,5+0,4)*2		6,120			
	VV		"Číslo prvku 152001728 - Con. el. O-6 - 500 x 500mm "3,4*(0,5+0,5)*2		6,800			
	VV		Součet		5 851,048			
97	K	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	5 851,048	125,64	735 125,67	CS ÚRS 2022 01
98	K	331351325	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	1 262,686	678,48	856 707,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		"Číslo prvku 150327421 - Con. el. D-4 - 600 x 600mm "4,88*(0,6+0,6)*2		11,712			
	VV		"Číslo prvku 150327423 - Con. el. F-4 - 600 x 600mm "4,88*(0,6+0,6)*2		11,712			
	VV		"Číslo prvku 150327425 - Con. el. G-4 - 600 x 600mm "4,88*(0,6+0,6)*2		11,712			
	VV		"Číslo prvku 150327427 - Con. el. H-4 - 600 x 600mm "4,88*(0,6+0,6)*2		11,712			
	VV		"Číslo prvku 150327429 - Con. el. H-3 - 600 x 600mm "4,88*(0,6+0,6)*2		11,712			
	VV		"Číslo prvku 150327431 - Con. el. G-3 - 600 x 600mm "4,88*(0,6+0,6)*2		11,712			
	VV		"Číslo prvku 150327433 - Con. el. F-3 - 600 x 600mm "4,88*(0,6+0,6)*2		11,712			
	VV		"Číslo prvku 150327435 - Con. el. E-3 - 600 x 600mm "4,88*(0,6+0,6)*2		11,712			
	VV		"Číslo prvku 150327437 - Con. el. D-3 - 600 x 600mm "4,88*(0,6+0,6)*2		11,712			
	VV		"Číslo prvku 150327439 - Con. el. C-3 - 600 x 600mm "4,55*(0,6+0,6)*2		10,920			
	VV		"Číslo prvku 150327441 - Con. el. G-5 - 600 x 600mm "4,88*(0,6+0,6)*2		11,712			
	VV		"Číslo prvku 150318938 - Con. el. E-4 - 600 x 600mm "4,88*(0,6+0,6)*2		11,712			
	VV		"Číslo prvku 150318944 - Con. el. C-4 - 600 x 600mm "4,55*(0,6+0,6)*2		10,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Číslo prvku 1920326485 - Com. st. P-4 - 600 x 600mm "5,93*(0,6+0,6)"2		14,232			
	VV		"Číslo prvku 1912938319 - Com. st. H-1(19600) - 600 x 300mm "4,35*(0,6+0,3)"2		7,830			
	VV		"Číslo prvku 1912938321 - Com. st. I1-1(19600) - 600 x 300mm "4,35*(0,6+0,3)"2		7,830			
	VV		"Číslo prvku 1912938323 - Com. st. J-1(19074) - 700 x 300mm "4,35*(0,7+0,3)"2		8,700			
	VV		"Číslo prvku 1921234403 - Com. st. P-6 - 600 x 600mm "5,93*(0,6+0,6)"2		11,160			
	VV		"Číslo prvku 1925974466 - Com. st. G-1(19600) - 600 x 300mm "4,35*(0,6+0,3)"2		7,830			
	VV		"Číslo prvku 1920326247 - Com. st. C-3 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326249 - Com. st. C-4 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326251 - Com. st. C-6 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326253 - Com. st. C-7 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326283 - Com. st. D-3 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326285 - Com. st. D-4 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326267 - Com. st. D-6 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326269 - Com. st. D-7 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326279 - Com. st. E-3 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326281 - Com. st. E-4 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326263 - Com. st. E-6 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326265 - Com. st. E-7 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326295 - Com. st. F-3 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326297 - Com. st. F-4 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326299 - Com. st. F-6 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326301 - Com. st. F-7 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326311 - Com. st. G-3 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326313 - Com. st. G-4 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326315 - Com. st. G-5 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326317 - Com. st. G-6 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326319 - Com. st. G-7 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326329 - Com. st. H-3 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326331 - Com. st. H-4 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326333 - Com. st. H-5 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326335 - Com. st. H-6 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326337 - Com. st. H-7 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326347 - Com. st. I1-3 - 600 x 400mm "4,41*(0,6+0,4)"2		8,800			
	VV		"Číslo prvku 1920326349 - Com. st. I1-4 - 600 x 400mm "4,41*(0,6+0,4)"2		8,800			
	VV		"Číslo prvku 1920326351 - Com. st. I1-5 - 600 x 400mm "4,41*(0,6+0,4)"2		8,800			
	VV		"Číslo prvku 1920326353 - Com. st. I1-6 - 600 x 400mm "4,41*(0,6+0,4)"2		8,800			
	VV		"Číslo prvku 1920326355 - Com. st. I1-7 - 600 x 400mm "4,41*(0,6+0,4)"2		8,800			
	VV		"Číslo prvku 1920326365 - Com. st. J-3 - 600 x 600mm "5,68*(0,6+0,6)"2		13,632			
	VV		"Číslo prvku 1920326367 - Com. st. J-4 - 600 x 600mm "5,68*(0,6+0,6)"2		13,632			
	VV		"Číslo prvku 1920326369 - Com. st. J-5 - 600 x 600mm "5,68*(0,6+0,6)"2		13,632			
	VV		"Číslo prvku 1920326371 - Com. st. J-6 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326373 - Com. st. J-7 - 600 x 600mm "5,68*(0,6+0,6)"2		13,632			
	VV		"Číslo prvku 1920326383 - Com. st. K-3 - 600 x 600mm "5,68*(0,6+0,6)"2		13,632			
	VV		"Číslo prvku 1920326385 - Com. st. K-4 - 600 x 600mm "5,68*(0,6+0,6)"2		13,632			
	VV		"Číslo prvku 1920326387 - Com. st. K-5 - 600 x 600mm "5,68*(0,6+0,6)"2		13,632			
	VV		"Číslo prvku 1920326389 - Com. st. K-6 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326391 - Com. st. K-7 - 600 x 600mm "5,68*(0,6+0,6)"2		13,632			
	VV		"Číslo prvku 1920326401 - Com. st. L-3 - 600 x 600mm "5,68*(0,6+0,6)"2		13,632			
	VV		"Číslo prvku 1920326403 - Com. st. L-4 - 600 x 600mm "5,68*(0,6+0,6)"2		13,632			
	VV		"Číslo prvku 1920326405 - Com. st. L-5 - 600 x 600mm "5,68*(0,6+0,6)"2		13,632			
	VV		"Číslo prvku 1920326407 - Com. st. L-6 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326409 - Com. st. L-7 - 600 x 600mm "5,68*(0,6+0,6)"2		13,632			
	VV		"Číslo prvku 1920326419 - Com. st. M-3 - 600 x 600mm "5,68*(0,6+0,6)"2		13,632			
	VV		"Číslo prvku 1920326421 - Com. st. M-4 - 600 x 600mm "5,68*(0,6+0,6)"2		13,632			
	VV		"Číslo prvku 1920326423 - Com. st. M-5 - 600 x 600mm "5,68*(0,6+0,6)"2		13,632			
	VV		"Číslo prvku 1920326425 - Com. st. M-6 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326427 - Com. st. M-7 - 600 x 600mm "5,68*(0,6+0,6)"2		13,632			
	VV		"Číslo prvku 1920326437 - Com. st. N-3 - 600 x 600mm "5,68*(0,6+0,6)"2		13,632			
	VV		"Číslo prvku 1920326439 - Com. st. N-4 - 600 x 600mm "5,68*(0,6+0,6)"2		13,632			
	VV		"Číslo prvku 1920326441 - Com. st. N-6 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326443 - Com. st. N-7 - 600 x 600mm "5,68*(0,6+0,6)"2		13,632			
	VV		"Číslo prvku 1920326453 - Com. st. O-3 - 600 x 600mm "5,68*(0,6+0,6)"2		13,632			
	VV		"Číslo prvku 1920326455 - Com. st. O-4 - 600 x 600mm "5,68*(0,6+0,6)"2		13,632			
	VV		"Číslo prvku 1920326457 - Com. st. O-6 - 600 x 600mm "4,41*(0,6+0,6)"2		10,560			
	VV		"Číslo prvku 1920326459 - Com. st. O-7 - 600 x 600mm "5,68*(0,6+0,6)"2		13,632			
	VV		"Číslo prvku 1920327125 - Com. st. I2-7 - 600 x 400mm "4,41*(0,6+0,4)"2		8,800			
	VV		"Číslo prvku 1920327127 - Com. st. I2-5 - 600 x 400mm "4,41*(0,6+0,4)"2		8,800			
	VV		"Číslo prvku 1920327129 - Com. st. I2-6 - 600 x 400mm "4,41*(0,6+0,4)"2		8,800			
	VV		"Číslo prvku 1920327131 - Com. st. I2-4 - 600 x 400mm "4,41*(0,6+0,4)"2		8,800			
	VV		"Číslo prvku 1920327133 - Com. st. I2-3 - 600 x 400mm "4,41*(0,6+0,4)"2		8,800			
	VV		"Číslo prvku 1920327139 - Com. st. B-1 - 500 x 500mm "4,68*(0,5+0,5)"2		9,360			
	VV		"Číslo prvku 1920327141 - Com. st. B-2 - 500 x 500mm "4,68*(0,5+0,5)"2		9,360			
	VV		"Číslo prvku 1920327143 - Com. st. B-3 - 500 x 500mm "4,68*(0,5+0,5)"2		9,360			
	VV		"Číslo prvku 1920327145 - Com. st. B-4 - 500 x 500mm "4,68*(0,5+0,5)"2		9,360			
	VV		"Číslo prvku 1920327147 - Com. st. B-5 - 500 x 500mm "4,68*(0,5+0,5)"2		9,360			
	VV		"Číslo prvku 1920327149 - Com. st. B-6 - 500 x 500mm "4,68*(0,5+0,5)"2		9,360			
	VV		"Číslo prvku 1920327151 - Com. st. B-7 - 500 x 500mm "4,68*(0,5+0,5)"2		9,360			
	VV		"Číslo prvku 1920327153 - Com. st. B-8 - 500 x 500mm "4,68*(0,5+0,5)"2		9,360			
	VV		"Číslo prvku 1920327155 - Com. st. B-9 - 500 x 500mm "4,68*(0,5+0,5)"2		9,360			
	VV		"Číslo prvku 1912938316 - Com. st. H-1(13511) - 600 x 300mm "4,31(0,6+0,3)"2		7,740			
	VV		"Číslo prvku 1925974414 - Com. st. G-1(13511) - 600 x 300mm "4,31(0,6+0,3)"2		7,740			
	VV		"Číslo prvku 1920733635 - Com. st. C-4 - 600 x 600mm "4,22*(0,6+0,6)"2		10,152			
	VV		"Číslo prvku 1920733677 - Com. st. R-4 - 600 x 600mm "5,17*(0,6+0,6)"2		12,408			
	VV		"Číslo prvku 1920733771 - Com. st. R-5 - 600 x 600mm "5,17*(0,6+0,6)"2		12,408			
	VV		"Číslo prvku 1920328283 - Com. st. D-4 - 500 x 500mm "5,52*(0,5+0,5)"2		11,040			
	VV		"Číslo prvku 1920328287 - Com. st. E-3 - 500 x 500mm "5,52*(0,5+0,5)"2		11,040			
	VV		"Číslo prvku 1920328289 - Com. st. E-4 - 500 x 500mm "5,52*(0,5+0,5)"2		11,040			
	VV		"Číslo prvku 1920328291 - Com. st. E-6 - 500 x 500mm "5,52*(0,5+0,5)"2		11,040			
	VV		"Číslo prvku 1920328293 - Com. st. E-7 - 500 x 500mm "5,52*(0,5+0,5)"2		11,040			
	VV		"Číslo prvku 1920328295 - Com. st. F-3 - 500 x 500mm "5,32*(0,5+0,5)"2		10,640			
	VV		"Číslo prvku 1920328297 - Com. st. F-4 - 500 x 500mm "5,32*(0,5+0,5)"2		10,640			
	VV		"Číslo prvku 1920328301 - Com. st. F-7 - 500 x 500mm "5,32*(0,5+0,5)"2		10,640			
	VV		"Číslo prvku 1920328303 - Com. st. G-3 - 500 x 500mm "5,32*(0,5+0,5)"2		10,640			
	VV		"Číslo prvku 1920328305 - Com. st. G-4 - 500 x 500mm "5,32*(0,5+0,5)"2		10,640			
	VV		"Číslo prvku 1920328307 - Com. st. G-6 - 500 x 500mm "5,32*(0,5+0,5)"2		10,640			
	VV		"Číslo prvku 1920328309 - Com. st. G-7 - 500 x 500mm "5,32*(0,5+0,5)"2		10,640			
	VV		"Číslo prvku 1920328313 - Com. st. H-4 - 500 x 500mm "5,32*(0,5+0,5)"2		10,640			
	VV		"Číslo prvku 1920328315 - Com. st. H-5 - 500 x 500mm "5,32*(0,5+0,5)"2		10,640			
	VV		"Číslo prvku 1920328317 - Com. st. H-6 - 500 x 500mm "5,32*(0,5+0,5)"2		10,640			
	VV		"Číslo prvku 1920734435 - Com. st. D-6 - 500 x 500mm "5,52*(0,5+0,5)"2		11,040			
	VV		"Číslo prvku 1920778801 - Com. st. G-5 - 500 x 500mm "5,32*(0,5+0,5)"2		10,640			
	VV		"Číslo prvku 1911283772 - Com. st. F-6 - 500 x 500mm "5,32*(0,5+0,5)"2		10,640			
	VV		Součet		1 262,686			
99	K	311351326	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4,00 5,0 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	1 262,686	125,64	158 643,87 CS ÚRS 2022 01	
100	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	228,544	34 432,02	7 869 231,58 CS ÚRS 2022 01	
	VV		D.1.01.2					
	VV		"Číslo prvku 1920327353 - Com. st. C-2 - 400 x 400mm "4,55*(0,4*0,4*0,25		0,182			
	VV		"Číslo prvku 1920327355 - Com. st. D-2 - 400 x 400mm "4,88*(0,4*0,4*0,25		0,195			
	VV		"Číslo prvku 1920327357 - Com. st. E-2 - 400 x 400mm "4,88*(0,4*0,4*0,25		0,195			
	VV		"Číslo prvku 1920327359 - Com. st. F-2 - 400 x 400mm "4,88*(0,4*0,4*0,25		0,195			
	VV		"Číslo prvku 1920327361 - Com. st. G-2 - 400 x 400mm "4,88*(0,4*0,4*0,25		0,195			
	VV		"Číslo prvku 1920327421 - Com. st. D-4 - 600 x 600mm "4,88*(0,6*0,6*0,25		0,439			
	VV		"Číslo prvku 1920327423 - Com. st. F-4 - 600 x 600mm "4,88*(0,6*0,6*0,25		0,439			
	VV		"Číslo prvku 1920327425 - Com. st. G-4 - 600 x 600mm "4,88*(0,6*0,6*0,25		0,439			
	VV		"Číslo prvku 1920327427 - Com. st. H-4 - 600 x 600mm "4,88*(0,6*0,6*0,25		0,439			
	VV		"Číslo prvku 1920327429 - Com. st. H-3 - 600 x 600mm "4,88*(0,6*0,6*0,25		0,439			
	VV		"Číslo prvku 1920327431 - Com. st. G-3 - 600 x 600mm "4,88*(0,6*0,6*0,25		0,439			
	VV		"Číslo prvku 1920327433 - Com. st. F-3 - 600 x 600mm "4,88*(0,6*0,6*0,25		0,439			
	VV		"Číslo prvku 1920327435 - Com. st. E-3 - 600 x 600mm "4,88*(0,6*0,6*0,25		0,439			
	VV		"Číslo prvku 1920327437 - Com. st. D-3 - 600 x 600mm "4,88*(0,6*0,6*0,25		0,439			
	VV		"Číslo prvku 1920327439 - Com. st. C-3 - 600 x 600mm "4,55*(0,6*0,6*0,25		0,410			
	VV		"Číslo prvku 1920327441 - Com. st. G-5 - 600 x 600mm "4,88*(0,6*0,6*0,25		0,439			
	VV		"Číslo prvku 1920178938 - Com. st. E-4 - 600 x 600mm "4,88*(0,6*0,6*0,25		0,439			
	VV		"Číslo prvku 1920178944 - Com. st. C-4 - 600 x 600mm "4,55*(0,6*0,6*0,25		0,410			
	VV		"Číslo prvku 1920327363 - Com. st. H-2 - 400 x 400mm "3,41*(0,4*0,4*0,25		0,136			
	VV		"Číslo prvku 1920327379 - Com. st. H-8 - 400 x 400mm "3,41*(0,4*0,4*0,25		0,136			
	VV		"Číslo prvku 1920327381 - Com. st. G-8 - 400 x 400mm "3,41*(0,4*0,4*0,25		0,136			
	VV		"Číslo prvku 1920327383 - Com. st. F-8 - 400 x 400mm "4,42*(0,4*0,4*0,25		0,177			
	VV		"Číslo prvku 1920327385 - Com. st. E-8 - 400 x 400mm "3,41*(0,4*0,4*0,25		0,136			
	VV		"Číslo prvku 1920327387 - Com. st. D-8 - 400 x 400mm "3,41*(0,4*0,4*0,25		0,136			
	VV		"Číslo prvku 1920327389 - Com. st. C-8 - 400 x 400mm "3,08*(0,4*0,4*0,25		0,123			
	VV		"Číslo prvku 1920327395 - Com. st. C-7 - 600 x 600mm "3,08*(0,6*0,6*0,25		0,277			
	VV		"Číslo prvku 1920327397 - Com. st. D-7 - 600 x 600mm "3,41*(0,6*0,6*0,25		0,307			
	VV		"Číslo prvku 1920327399 - Com. st. E-7 - 600 x 600mm "3,41*(0,6*0,6*0,25		0,307			
	VV		"Číslo prvku 1920327401 - Com. st. F-7 - 600 x 600mm "3,41*(0,6*0,6*0,25		0,307			
	VV		"Číslo prvku 1920327403 - Com. st. G-7 - 600 x 600mm "3,41*(0,6*0,6*0,25		0,307			
	VV		"Číslo prvku 1920327405 - Com. st. H-7 - 600 x 600mm "3,41*(0,6*0,6*0,25		0,307			
	VV		"Číslo prvku 1920327407 - Com. st. H-6 - 600 x 600mm "3,41*(0,6*0,6*0,25		0,307			
	VV		"Číslo prvku 1920327409 - Com. st. G-6 - 600 x 600mm "3,41*(0,6*0,6*0,25		0,307			
	VV		"Číslo prvku 1920327411 - Com. st. F-6 - 600 x 600mm "3,41*(0,6*0,6*0,25		0,307			
	VV		"Číslo prvku 1920327413 - Com. st. E-6 - 600 x 600mm "3,41*(0,6*0,6*0,25		0,307			
	VV		"Číslo prvku 1920327415 - Com. st. D-6 - 600 x 600mm "3,41*(0,6*0,6*0,25		0,307			
	VV		"Číslo prvku 1920327417 - Com. st. C-6 - 600 x 600mm "3,08*(0,6*0,6*0,25		0,277			
	VV		"Číslo prvku 1920327443 - Com. st. H-5 - 600 x 600mm "3,41*(0,6*0,6*0,25		0,307			
	VV		"Číslo prvku 1920326485 - Com. st. P-4 - 600 x 600mm "5,93*(0,6*0,6*0,25		0,534			
	VV		"Číslo prvku 1912938319 - Com. st. H-1(19600) - 600 x 300mm "4,35*(0,6*0,3*0,25		0,196			
	VV		"Číslo prvku 1912938321 - Com. st. I1-1(19600) - 600 x 300mm "4,35*(0,6*0,3*0,25		0,196			
	VV		"Číslo prvku 1912938323 - Com. st. J-1(19074) - 700 x 300mm "4,35*(0,7*0,3*0,25		0,228			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Číslo prvku 162125403 - Com. st. P-6 - 600 x 600mm "4,65*3,6"-0,6*0,6*0,25		0,419			
	VV		"Číslo prvku 162507486 - Com. st. G-1(19600) - 600 x 300mm "4,35*3,6"0,15*0,25		0,196			
	VV		"Číslo prvku 193306240 - Com. st. C-1 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306245 - Com. st. C-2 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306247 - Com. st. C-3 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306249 - Com. st. C-4 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306251 - Com. st. C-6 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306253 - Com. st. C-7 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306255 - Com. st. C-8 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306257 - Com. st. C-9 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306259 - Com. st. D-1 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306261 - Com. st. D-2 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306263 - Com. st. D-3 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306265 - Com. st. D-4 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306267 - Com. st. D-6 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306269 - Com. st. D-7 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306271 - Com. st. D-8 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306273 - Com. st. D-9 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306275 - Com. st. E-1 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306277 - Com. st. E-2 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306279 - Com. st. E-3 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306281 - Com. st. E-4 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306283 - Com. st. E-6 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306285 - Com. st. E-7 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306287 - Com. st. E-8 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306289 - Com. st. E-9 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306291 - Com. st. F-1 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306293 - Com. st. F-2 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306295 - Com. st. F-3 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306297 - Com. st. F-4 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306299 - Com. st. F-6 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306301 - Com. st. F-7 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306303 - Com. st. F-8 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306305 - Com. st. F-9 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306307 - Com. st. G-1 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306309 - Com. st. G-2 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306311 - Com. st. G-3 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306313 - Com. st. G-4 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306315 - Com. st. G-5 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306317 - Com. st. G-6 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306319 - Com. st. G-7 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306321 - Com. st. G-8 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306323 - Com. st. G-9 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306325 - Com. st. H-1 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306327 - Com. st. H-2 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306329 - Com. st. H-3 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306331 - Com. st. H-4 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306333 - Com. st. H-5 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306335 - Com. st. H-6 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306337 - Com. st. H-7 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306339 - Com. st. H-8 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306341 - Com. st. H-9 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306343 - Com. st. I1-1 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306345 - Com. st. I1-2 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306347 - Com. st. I1-3 - 600 x 400mm "4,4*3,6"0,4*0,25		0,264			
	VV		"Číslo prvku 193306349 - Com. st. I1-4 - 600 x 400mm "4,4*3,6"0,4*0,25		0,264			
	VV		"Číslo prvku 193306351 - Com. st. I1-5 - 600 x 400mm "4,4*3,6"0,4*0,25		0,264			
	VV		"Číslo prvku 193306353 - Com. st. I1-6 - 600 x 400mm "4,4*3,6"0,4*0,25		0,264			
	VV		"Číslo prvku 193306355 - Com. st. I1-7 - 600 x 400mm "4,4*3,6"0,4*0,25		0,264			
	VV		"Číslo prvku 193306357 - Com. st. I1-8 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306359 - Com. st. I1-9 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193306361 - Com. st. J-1 - 400 x 400mm "5,68*3,4"0,4*0,25		0,227			
	VV		"Číslo prvku 193306363 - Com. st. J-2 - 400 x 400mm "5,68*3,4"0,4*0,25		0,227			
	VV		"Číslo prvku 193306365 - Com. st. J-3 - 600 x 600mm "5,68*3,6"0,6*0,25		0,511			
	VV		"Číslo prvku 193306367 - Com. st. J-4 - 600 x 600mm "5,68*3,6"0,6*0,25		0,511			
	VV		"Číslo prvku 193306369 - Com. st. J-5 - 600 x 600mm "5,68*3,6"0,6*0,25		0,511			
	VV		"Číslo prvku 193306371 - Com. st. J-6 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306373 - Com. st. J-7 - 600 x 600mm "5,68*3,6"0,6*0,25		0,511			
	VV		"Číslo prvku 193306375 - Com. st. J-8 - 400 x 400mm "5,68*3,4"0,4*0,25		0,227			
	VV		"Číslo prvku 193306377 - Com. st. J-9 - 400 x 400mm "5,68*3,4"0,4*0,25		0,227			
	VV		"Číslo prvku 193306379 - Com. st. K-1 - 400 x 400mm "5,68*3,4"0,4*0,25		0,227			
	VV		"Číslo prvku 193306381 - Com. st. K-2 - 400 x 400mm "5,68*3,4"0,4*0,25		0,227			
	VV		"Číslo prvku 193306383 - Com. st. K-3 - 600 x 600mm "5,68*3,6"0,6*0,25		0,511			
	VV		"Číslo prvku 193306385 - Com. st. K-4 - 600 x 600mm "5,68*3,6"0,6*0,25		0,511			
	VV		"Číslo prvku 193306387 - Com. st. K-5 - 600 x 600mm "5,68*3,6"0,6*0,25		0,511			
	VV		"Číslo prvku 193306389 - Com. st. K-6 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306391 - Com. st. K-7 - 600 x 600mm "5,68*3,6"0,6*0,25		0,511			
	VV		"Číslo prvku 193306393 - Com. st. K-8 - 400 x 400mm "5,68*3,4"0,4*0,25		0,227			
	VV		"Číslo prvku 193306395 - Com. st. K-9 - 400 x 400mm "5,68*3,4"0,4*0,25		0,227			
	VV		"Číslo prvku 193306397 - Com. st. L-1 - 400 x 400mm "5,68*3,4"0,4*0,25		0,227			
	VV		"Číslo prvku 193306399 - Com. st. L-2 - 400 x 400mm "5,68*3,4"0,4*0,25		0,227			
	VV		"Číslo prvku 193306401 - Com. st. L-3 - 600 x 600mm "5,68*3,6"0,6*0,25		0,511			
	VV		"Číslo prvku 193306403 - Com. st. L-4 - 600 x 600mm "5,68*3,6"0,6*0,25		0,511			
	VV		"Číslo prvku 193306405 - Com. st. L-5 - 600 x 600mm "5,68*3,6"0,6*0,25		0,511			
	VV		"Číslo prvku 193306407 - Com. st. L-6 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306409 - Com. st. L-7 - 600 x 600mm "5,68*3,6"0,6*0,25		0,511			
	VV		"Číslo prvku 193306411 - Com. st. L-8 - 400 x 400mm "5,68*3,4"0,4*0,25		0,227			
	VV		"Číslo prvku 193306413 - Com. st. L-9 - 400 x 400mm "5,68*3,4"0,4*0,25		0,227			
	VV		"Číslo prvku 193306415 - Com. st. M-1 - 400 x 400mm "5,68*3,4"0,4*0,25		0,227			
	VV		"Číslo prvku 193306417 - Com. st. M-2 - 400 x 400mm "5,68*3,4"0,4*0,25		0,227			
	VV		"Číslo prvku 193306419 - Com. st. M-3 - 600 x 600mm "5,68*3,6"0,6*0,25		0,511			
	VV		"Číslo prvku 193306421 - Com. st. M-4 - 600 x 600mm "5,68*3,6"0,6*0,25		0,511			
	VV		"Číslo prvku 193306423 - Com. st. M-5 - 600 x 600mm "5,68*3,6"0,6*0,25		0,511			
	VV		"Číslo prvku 193306425 - Com. st. M-6 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306427 - Com. st. M-7 - 600 x 600mm "5,68*3,6"0,6*0,25		0,511			
	VV		"Číslo prvku 193306429 - Com. st. M-8 - 400 x 400mm "5,68*3,4"0,4*0,25		0,227			
	VV		"Číslo prvku 193306431 - Com. st. M-9 - 400 x 400mm "5,68*3,4"0,4*0,25		0,227			
	VV		"Číslo prvku 193306433 - Com. st. N-1 - 400 x 400mm "5,68*3,4"0,4*0,25		0,227			
	VV		"Číslo prvku 193306435 - Com. st. N-2 - 400 x 400mm "5,68*3,4"0,4*0,25		0,227			
	VV		"Číslo prvku 193306437 - Com. st. N-3 - 600 x 600mm "5,68*3,6"0,6*0,25		0,511			
	VV		"Číslo prvku 193306439 - Com. st. N-4 - 600 x 600mm "5,68*3,6"0,6*0,25		0,511			
	VV		"Číslo prvku 193306441 - Com. st. N-6 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306443 - Com. st. N-7 - 600 x 600mm "5,68*3,6"0,6*0,25		0,511			
	VV		"Číslo prvku 193306445 - Com. st. N-8 - 400 x 400mm "5,68*3,4"0,4*0,25		0,227			
	VV		"Číslo prvku 193306447 - Com. st. N-9 - 400 x 400mm "5,68*3,4"0,4*0,25		0,227			
	VV		"Číslo prvku 193306449 - Com. st. O-1 - 400 x 400mm "5,68*3,4"0,4*0,25		0,227			
	VV		"Číslo prvku 193306451 - Com. st. O-2 - 400 x 400mm "5,68*3,4"0,4*0,25		0,227			
	VV		"Číslo prvku 193306453 - Com. st. O-3 - 600 x 600mm "5,68*3,6"0,6*0,25		0,511			
	VV		"Číslo prvku 193306455 - Com. st. O-4 - 600 x 600mm "5,68*3,6"0,6*0,25		0,511			
	VV		"Číslo prvku 193306457 - Com. st. O-6 - 600 x 600mm "4,4*3,6"0,6*0,25		0,396			
	VV		"Číslo prvku 193306459 - Com. st. O-7 - 600 x 600mm "5,68*3,6"0,6*0,25		0,511			
	VV		"Číslo prvku 193306461 - Com. st. O-8 - 400 x 400mm "5,68*3,4"0,4*0,25		0,227			
	VV		"Číslo prvku 193306463 - Com. st. O-9 - 400 x 400mm "5,68*3,4"0,4*0,25		0,227			
	VV		"Číslo prvku 193327123 - Com. st. I2-7 - 600 x 400mm "4,4*3,6"0,4*0,25		0,264			
	VV		"Číslo prvku 193327127 - Com. st. I2-5 - 600 x 400mm "4,4*3,6"0,4*0,25		0,264			
	VV		"Číslo prvku 193327129 - Com. st. I2-6 - 600 x 400mm "4,4*3,6"0,4*0,25		0,264			
	VV		"Číslo prvku 193327131 - Com. st. I2-4 - 600 x 400mm "4,4*3,6"0,4*0,25		0,264			
	VV		"Číslo prvku 193327133 - Com. st. I2-3 - 600 x 400mm "4,4*3,6"0,4*0,25		0,264			
	VV		"Číslo prvku 193327135 - Com. st. I2-1 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193327137 - Com. st. I2-2 - 400 x 400mm "4,4*3,4"0,4*0,25		0,176			
	VV		"Číslo prvku 193327139 - Com. st. B-1 - 500 x 500mm "4,68*3,5"0,5*0,25		0,293			
	VV		"Číslo prvku 193327141 - Com. st. B-2 - 500 x 500mm "4,68*3,5"0,5*0,25		0,293			
	VV		"Číslo prvku 193327143 - Com. st. B-3 - 500 x 500mm "4,68*3,5"0,5*0,25		0,293			
	VV		"Číslo prvku 193327145 - Com. st. B-4 - 500 x 500mm "4,68*3,5"0,5*0,25		0,293			
	VV		"Číslo prvku 193327147 - Com. st. B-5 - 500 x 500mm "4,68*3,5"0,5*0,25		0,293			
	VV		"Číslo prvku 193327149 - Com. st. B-6 - 500 x 500mm "4,68*3,5"0,5*0,25		0,293			
	VV		"Číslo prvku 193327151 - Com. st. B-7 - 500 x 500mm "4,68*3,5"0,5*0,25		0,293			
	VV		"Číslo prvku 193327153 - Com. st. B-8 - 500 x 500mm "4,68*3,5"0,5*0,25		0,293			
	VV		"Číslo prvku 193327155 - Com. st. B-9 - 500 x 500mm "4,68*3,5"0,5*0,25		0,293			
	VV		"Číslo prvku 191206316 - Com. st. H-1(13511) - 600 x 300mm "4,3*0,6"0,3*0,25		0,194			
	VV		"Číslo prvku 162507414 - Com. st. G-1(13511) - 600 x 300mm "4,3*0,6"0,3*0,25		0,194			
	VV		"Číslo prvku 193036462 - Com. st. B-1 - 400 x 400mm "3,95*3,4"0,4*0,25		0,158			
	VV		"Číslo prvku 193036469 - Com. st. B-2 - 400 x 400mm "3,95*3,4"0,4*0,25		0,158			
	VV		"Číslo prvku 193036471 - Com. st. B-3 - 500 x 500mm "3,95*3,5"0,5*0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036473 - Com. st. B-4 - 500 x 500mm "3,95*3,5"0,5*0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036475 - Com. st. B-5 - 500 x 500mm "3,95*3,5"0,5*0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036477 - Com. st. B-6 - 500 x 500mm "3,95*3,5"0,5*0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036479 - Com. st. B-7 - 500 x 500mm "3,95*3,5"0,5*0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036481 - Com. st. B-8 - 400 x 400mm "3,95*3,4"0,4*0,25		0,158			
	VV		"Číslo prvku 193036483 - Com. st. B-9 - 400 x 400mm "3,95*3,4"0,4*0,25		0,158			
	VV		"Číslo prvku 193036485 - Com. st. C-1 - 400 x 400mm "3,95*3,4"0,4*0,25		0,158			
	VV		"Číslo prvku 193036487 - Com. st. C-2 - 400 x 400mm "3,95*3,4"0,4*0,25		0,158			
	VV		"Číslo prvku 193036489 - Com. st. C-3 - 600 x 600mm "3,95*3,6"0,6*0,25		0,356			
	VV		"Číslo prvku 193036491 - Com. st. C-4 - 600 x 600mm "3,95*3,6"0,6*0,25		0,356			
	VV		"Číslo prvku 193036493 - Com. st. C-6 - 600 x 600mm "3,95*3,6"0,6*0,25		0,356			
	VV		"Číslo prvku 193036495 - Com. st. C-7 - 600 x 600mm "3,95*3,6"0,6*0,25		0,356			
	VV		"Číslo prvku 193036497 - Com. st. C-8 - 400 x 400mm "3,95*3,4"0,4*0,25		0,158			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Číslo prvku:1503264		0,158			
	VV		"Číslo prvku:1503265		0,158			
	VV		"Číslo prvku:1503265		0,356			
	VV		"Číslo prvku:1503265		0,356			
	VV		"Číslo prvku:1503265		0,356			
	VV		"Číslo prvku:1503265		0,356			
	VV		"Číslo prvku:1503265		0,158			
	VV		"Číslo prvku:1503265

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvi	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Číslo prvku 193036736 - Com. st. E-4 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036737 - Com. st. E-6 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036739 - Com. st. E-7 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036740 - Com. st. F-3 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036743 - Com. st. F-4 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036745 - Com. st. F-6 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036747 - Com. st. F-7 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036749 - Com. st. G-3 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036751 - Com. st. G-4 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036753 - Com. st. G-5 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036755 - Com. st. G-6 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036757 - Com. st. G-7 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036759 - Com. st. H-3 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036761 - Com. st. H-4 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036763 - Com. st. H-5 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036765 - Com. st. H-6 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036767 - Com. st. H-7 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036769 - Com. st. I1-3 - 550 x 400mm "3,39*0,55*0,4"0,25		0,184			
	VV		"Číslo prvku 193036771 - Com. st. I1-4 - 550 x 400mm "3,39*0,55*0,4"0,25		0,184			
	VV		"Číslo prvku 193036773 - Com. st. I1-5 - 550 x 400mm "3,39*0,55*0,4"0,25		0,184			
	VV		"Číslo prvku 193036775 - Com. st. I1-6 - 550 x 400mm "3,39*0,55*0,4"0,25		0,184			
	VV		"Číslo prvku 193036777 - Com. st. I1-7 - 550 x 400mm "3,39*0,55*0,4"0,25		0,184			
	VV		"Číslo prvku 193036779 - Com. st. J-3 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036781 - Com. st. J-4 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036783 - Com. st. J-5 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036785 - Com. st. J-6 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036787 - Com. st. J-7 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036789 - Com. st. K-3 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036791 - Com. st. K-4 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036793 - Com. st. K-5 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036795 - Com. st. K-6 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036797 - Com. st. K-7 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036799 - Com. st. L-3 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036801 - Com. st. L-4 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036803 - Com. st. L-5 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036805 - Com. st. L-6 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036807 - Com. st. L-7 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036809 - Com. st. M-3 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036811 - Com. st. M-4 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036813 - Com. st. M-5 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036815 - Com. st. M-6 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036817 - Com. st. M-7 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036819 - Com. st. N-3 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036821 - Com. st. N-4 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036823 - Com. st. N-6 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036825 - Com. st. N-7 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036827 - Com. st. O-3 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036829 - Com. st. O-4 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036831 - Com. st. O-7 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036833 - Com. st. P-3 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036835 - Com. st. P-4 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036837 - Com. st. P-6 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036839 - Com. st. P-7 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036841 - Com. st. Q-3 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036843 - Com. st. Q-4 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036845 - Com. st. Q-6 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036847 - Com. st. Q-7 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036849 - Com. st. R-3 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036851 - Com. st. R-4 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036853 - Com. st. R-5 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036855 - Com. st. R-6 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036857 - Com. st. R-7 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036859 - Com. st. S-3 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036861 - Com. st. S-4 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036863 - Com. st. S-5 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036865 - Com. st. S-6 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036867 - Com. st. S-7 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036869 - Com. st. T-3 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036871 - Com. st. T-4 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036873 - Com. st. T-5 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036875 - Com. st. T-6 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036877 - Com. st. T-7 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193037059 - Com. st. I2-3 - 550 x 400mm "3,39*0,55*0,4"0,25		0,184			
	VV		"Číslo prvku 193037061 - Com. st. I2-4 - 550 x 400mm "3,39*0,55*0,4"0,25		0,184			
	VV		"Číslo prvku 193037063 - Com. st. I2-5 - 550 x 400mm "3,39*0,55*0,4"0,25		0,184			
	VV		"Číslo prvku 193037065 - Com. st. I2-6 - 550 x 400mm "3,39*0,55*0,4"0,25		0,184			
	VV		"Číslo prvku 193037067 - Com. st. I2-7 - 550 x 400mm "3,39*0,55*0,4"0,25		0,184			
	VV		"Číslo prvku 193035013 - Com. st. O-6 - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 181996339 - Com. st. J-5(2825) - 550 x 550mm "3,39*0,55*0,95"0,25		0,253			
	VV		"Číslo prvku 193036879 - Com. st. B-3 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036881 - Com. st. B-4 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036883 - Com. st. B-5 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036885 - Com. st. B-6 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036887 - Com. st. B-7 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036889 - Com. st. C-3 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036891 - Com. st. C-4 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036893 - Com. st. C-6 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036895 - Com. st. C-7 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036897 - Com. st. D-3 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036899 - Com. st. D-4 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036901 - Com. st. D-6 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036903 - Com. st. D-7 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036905 - Com. st. E-3 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036907 - Com. st. E-4 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036909 - Com. st. E-6 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036911 - Com. st. E-7 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036913 - Com. st. F-3 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036915 - Com. st. F-4 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036917 - Com. st. F-6 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036919 - Com. st. F-7 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036921 - Com. st. G-3 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036923 - Com. st. G-4 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036925 - Com. st. G-5 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036927 - Com. st. G-6 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036929 - Com. st. G-7 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036931 - Com. st. H-3 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036933 - Com. st. H-4 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036935 - Com. st. H-5 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036937 - Com. st. H-6 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036939 - Com. st. H-7 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036941 - Com. st. I1-3 - 500 x 400mm Z "3,95*0,5*0,4"0,25		0,198			
	VV		"Číslo prvku 193036943 - Com. st. I1-4 - 500 x 400mm Z "3,95*0,5*0,4"0,25		0,198			
	VV		"Číslo prvku 193036945 - Com. st. I1-5 - 500 x 400mm Z "3,95*0,5*0,4"0,25		0,198			
	VV		"Číslo prvku 193036947 - Com. st. I1-6 - 500 x 400mm Z "3,95*0,5*0,4"0,25		0,198			
	VV		"Číslo prvku 193036949 - Com. st. I1-7 - 500 x 400mm Z "3,95*0,5*0,4"0,25		0,198			
	VV		"Číslo prvku 193036951 - Com. st. J-3 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036953 - Com. st. J-4 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036957 - Com. st. J-6 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036959 - Com. st. J-7 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036961 - Com. st. K-3 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036963 - Com. st. K-4 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036965 - Com. st. K-5 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036967 - Com. st. K-6 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036969 - Com. st. K-7 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036971 - Com. st. L-3 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036973 - Com. st. L-4 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036975 - Com. st. L-5 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036977 - Com. st. L-6 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036979 - Com. st. L-7 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036981 - Com. st. M-3 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036983 - Com. st. M-4 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036985 - Com. st. M-5 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036987 - Com. st. M-6 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036989 - Com. st. M-7 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036991 - Com. st. N-3 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036993 - Com. st. N-4 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036995 - Com. st. N-6 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036997 - Com. st. N-7 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193036999 - Com. st. O-3 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193037001 - Com. st. O-4 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193037003 - Com. st. O-6 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193037005 - Com. st. O-7 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193037007 - Com. st. P-3 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193037009 - Com. st. P-4 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193037011 - Com. st. P-6 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193037013 - Com. st. P-7 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 193037015 - Com. st. Q-3 - 500 x 500mm "3,95*0,5*0,5"0,25		0,247			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Číslo prvku 1503327017 - Com. st. C-4 - 500 x 500mm "3,90*0,5*0,5*0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 1503327019 - Com. st. C-6 - 500 x 500mm "3,90*0,5*0,5*0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 1503327021 - Com. st. C-7 - 500 x 500mm "3,90*0,5*0,5*0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 1503327023 - Com. st. R-3 - 500 x 500mm "3,90*0,5*0,5*0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 1503327025 - Com. st. R-4 - 500 x 500mm "3,90*0,5*0,5*0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 1503327027 - Com. st. R-5 - 500 x 500mm "3,90*0,5*0,5*0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 1503327029 - Com. st. R-6 - 500 x 500mm "3,90*0,5*0,5*0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 1503327031 - Com. st. R-7 - 500 x 500mm "3,90*0,5*0,5*0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 1503327033 - Com. st. S-3 - 500 x 500mm "3,90*0,5*0,5*0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 1503327035 - Com. st. S-4 - 500 x 500mm "3,90*0,5*0,5*0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 1503327037 - Com. st. S-5 - 500 x 500mm "3,90*0,5*0,5*0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 1503327039 - Com. st. S-6 - 500 x 500mm "3,90*0,5*0,5*0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 1503327041 - Com. st. S-7 - 500 x 500mm "3,90*0,5*0,5*0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 1503327043 - Com. st. T-3 - 500 x 500mm "3,90*0,5*0,5*0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 1503327045 - Com. st. T-4 - 500 x 500mm "3,90*0,5*0,5*0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 1503327047 - Com. st. T-5 - 500 x 500mm "3,90*0,5*0,5*0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 1503327049 - Com. st. T-6 - 500 x 500mm "3,90*0,5*0,5*0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 1503327051 - Com. st. T-7 - 500 x 500mm "3,90*0,5*0,5*0,25		0,247			
	VV		"Číslo prvku 1503327445 - Com. st. I2-3 - 500 x 400mm 2 "3,90*0,5*0,4*0,25		0,198			
	VV		"Číslo prvku 1503327447 - Com. st. I2-4 - 500 x 400mm 2 "3,90*0,5*0,4*0,25		0,198			
	VV		"Číslo prvku 1503327449 - Com. st. I2-5 - 500 x 400mm 2 "3,90*0,5*0,4*0,25		0,198			
	VV		"Číslo prvku 1503327451 - Com. st. I2-6 - 500 x 400mm 2 "3,90*0,5*0,4*0,25		0,198			
	VV		"Číslo prvku 1503327453 - Com. st. I2-7 - 500 x 400mm 2 "3,90*0,5*0,4*0,25		0,198			
	VV		"Číslo prvku 1503327175 - Com. st. B-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327177 - Com. st. B-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327179 - Com. st. B-5 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327181 - Com. st. B-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327183 - Com. st. B-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327185 - Com. st. C-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327187 - Com. st. C-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327189 - Com. st. C-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327191 - Com. st. C-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327193 - Com. st. D-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327195 - Com. st. D-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327197 - Com. st. D-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327199 - Com. st. D-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327201 - Com. st. E-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327203 - Com. st. E-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327205 - Com. st. E-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327207 - Com. st. E-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327209 - Com. st. F-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327211 - Com. st. F-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327213 - Com. st. F-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327215 - Com. st. F-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327217 - Com. st. G-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327219 - Com. st. G-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327221 - Com. st. G-5 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327223 - Com. st. G-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327225 - Com. st. G-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327227 - Com. st. H-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327229 - Com. st. H-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327231 - Com. st. H-5 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327233 - Com. st. H-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327235 - Com. st. H-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327237 - Com. st. I1-3 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,25		0,170			
	VV		"Číslo prvku 1503327239 - Com. st. I1-4 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,25		0,170			
	VV		"Číslo prvku 1503327241 - Com. st. I1-5 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,25		0,170			
	VV		"Číslo prvku 1503327243 - Com. st. I1-6 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,25		0,170			
	VV		"Číslo prvku 1503327245 - Com. st. I1-7 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,25		0,170			
	VV		"Číslo prvku 1503327247 - Com. st. J-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327249 - Com. st. J-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327253 - Com. st. J-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327255 - Com. st. J-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327257 - Com. st. K-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327259 - Com. st. K-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327261 - Com. st. K-5 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327263 - Com. st. K-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327265 - Com. st. K-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327267 - Com. st. L-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327269 - Com. st. L-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327271 - Com. st. L-5 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327273 - Com. st. L-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327275 - Com. st. L-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327277 - Com. st. M-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327279 - Com. st. M-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327281 - Com. st. M-5 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327283 - Com. st. M-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327285 - Com. st. M-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327287 - Com. st. N-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327289 - Com. st. N-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327291 - Com. st. N-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327293 - Com. st. N-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327295 - Com. st. O-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327297 - Com. st. O-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327299 - Com. st. O-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327301 - Com. st. O-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327303 - Com. st. P-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327305 - Com. st. P-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327307 - Com. st. P-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327309 - Com. st. P-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327311 - Com. st. Q-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327313 - Com. st. Q-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327315 - Com. st. Q-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327317 - Com. st. Q-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327319 - Com. st. R-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327321 - Com. st. R-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327323 - Com. st. R-5 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327325 - Com. st. R-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327327 - Com. st. R-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,25		0,213			
	VV		"Číslo prvku 1503327329 - Com. st. I2-3 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,25		0,170			
	VV		"Číslo prvku 1503327331 - Com. st. I2-4 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,25		0,170			
	VV		"Číslo prvku 1503327333 - Com. st. I2-5 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,25		0,170			
	VV		"Číslo prvku 1503327335 - Com. st. I2-6 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,25		0,170			
	VV		"Číslo prvku 1503327337 - Com. st. I2-7 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,25		0,170			
	VV		"Číslo prvku 1503327455 - Com. st. B-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327457 - Com. st. B-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327459 - Com. st. B-5 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327461 - Com. st. B-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327463 - Com. st. B-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327465 - Com. st. C-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327467 - Com. st. C-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327469 - Com. st. C-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327471 - Com. st. C-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327473 - Com. st. D-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327475 - Com. st. D-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327477 - Com. st. D-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327479 - Com. st. D-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327481 - Com. st. E-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327483 - Com. st. E-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327485 - Com. st. E-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327487 - Com. st. E-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327489 - Com. st. F-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327491 - Com. st. F-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327493 - Com. st. F-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327495 - Com. st. F-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327497 - Com. st. G-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327499 - Com. st. G-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327501 - Com. st. G-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327503 - Com. st. G-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327505 - Com. st. H-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327507 - Com. st. H-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327509 - Com. st. H-5 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327511 - Com. st. H-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327513 - Com. st. H-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327515 - Com. st. I1-3 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,18		0,122			
	VV		"Číslo prvku 1503327517 - Com. st. I1-4 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,18		0,122			
	VV		"Číslo prvku 1503327519 - Com. st. I1-5 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,18		0,122			
	VV		"Číslo prvku 1503327521 - Com. st. I1-6 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,18		0,122			
	VV		"Číslo prvku 1503327523 - Com. st. I1-7 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,18		0,122			
	VV		"Číslo prvku 1503327525 - Com. st. J-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327527 - Com. st. J-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327531 - Com. st. J-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327533 - Com. st. J-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327535 - Com. st. K-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327537 - Com. st. K-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327539 - Com. st. K-5 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503327541 - Com. st. K-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Čelo prvku 1503327540 - Com. el. K-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327546 - Com. el. L-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327547 - Com. el. L-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327549 - Com. el. L-5 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327551 - Com. el. L-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327553 - Com. el. L-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327555 - Com. el. M-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327557 - Com. el. M-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327559 - Com. el. M-5 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327561 - Com. el. M-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327563 - Com. el. M-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327565 - Com. el. N-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327567 - Com. el. N-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327569 - Com. el. N-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327571 - Com. el. N-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327573 - Com. el. O-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327575 - Com. el. O-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327577 - Com. el. O-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327579 - Com. el. O-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327581 - Com. el. P-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327583 - Com. el. P-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327585 - Com. el. P-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327587 - Com. el. P-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327589 - Com. el. Q-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327591 - Com. el. Q-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327593 - Com. el. Q-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327595 - Com. el. Q-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327597 - Com. el. R-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327599 - Com. el. R-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327601 - Com. el. R-5 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327603 - Com. el. R-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327605 - Com. el. R-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327607 - Com. el. I2-3 - 500 x 400mm 2 3,4*0,3*0,4'0,18		0,122			
	VV		"Čelo prvku 1503327609 - Com. el. I2-4 - 500 x 400mm 2 3,4*0,3*0,4'0,18		0,122			
	VV		"Čelo prvku 1503327611 - Com. el. I2-5 - 500 x 400mm 2 3,4*0,3*0,4'0,18		0,122			
	VV		"Čelo prvku 1503327613 - Com. el. I2-6 - 500 x 400mm 2 3,4*0,3*0,4'0,18		0,122			
	VV		"Čelo prvku 1503327615 - Com. el. I2-7 - 500 x 400mm 2 3,4*0,3*0,4'0,18		0,122			
	VV		"Čelo prvku 1522554559 - Com. el. G-5 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327617 - Com. el. B-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327619 - Com. el. B-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327621 - Com. el. B-5 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327623 - Com. el. B-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327625 - Com. el. B-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327627 - Com. el. C-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327629 - Com. el. C-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327631 - Com. el. C-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327633 - Com. el. C-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327635 - Com. el. D-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327637 - Com. el. D-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327639 - Com. el. D-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327641 - Com. el. D-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327643 - Com. el. E-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327645 - Com. el. E-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327647 - Com. el. E-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327649 - Com. el. E-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327651 - Com. el. F-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327653 - Com. el. F-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327655 - Com. el. F-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327657 - Com. el. F-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327659 - Com. el. G-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327661 - Com. el. G-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327663 - Com. el. G-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327665 - Com. el. G-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327667 - Com. el. H-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327669 - Com. el. H-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327671 - Com. el. H-5 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327673 - Com. el. H-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327675 - Com. el. H-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327677 - Com. el. I1-3 - 500 x 400mm 2 3,4*0,3*0,4'0,18		0,122			
	VV		"Čelo prvku 1503327679 - Com. el. I1-4 - 500 x 400mm 2 3,4*0,3*0,4'0,18		0,122			
	VV		"Čelo prvku 1503327681 - Com. el. I1-5 - 500 x 400mm 2 3,4*0,3*0,4'0,18		0,122			
	VV		"Čelo prvku 1503327683 - Com. el. I1-6 - 500 x 400mm 2 3,4*0,3*0,4'0,18		0,122			
	VV		"Čelo prvku 1503327685 - Com. el. I1-7 - 500 x 400mm 2 3,4*0,3*0,4'0,18		0,122			
	VV		"Čelo prvku 1503327687 - Com. el. J-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327689 - Com. el. J-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327693 - Com. el. J-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327695 - Com. el. J-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327697 - Com. el. K-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327699 - Com. el. K-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327701 - Com. el. K-5 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327703 - Com. el. K-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327705 - Com. el. K-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327707 - Com. el. L-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327709 - Com. el. L-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327711 - Com. el. L-5 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327713 - Com. el. L-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327715 - Com. el. L-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327717 - Com. el. M-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327719 - Com. el. M-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327721 - Com. el. M-5 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327723 - Com. el. M-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327725 - Com. el. M-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327727 - Com. el. N-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327729 - Com. el. N-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327731 - Com. el. N-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327733 - Com. el. N-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327735 - Com. el. O-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327737 - Com. el. O-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327739 - Com. el. O-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327741 - Com. el. O-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327743 - Com. el. P-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327745 - Com. el. P-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327747 - Com. el. P-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327749 - Com. el. P-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327751 - Com. el. Q-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327753 - Com. el. Q-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327755 - Com. el. Q-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327757 - Com. el. Q-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327759 - Com. el. R-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327761 - Com. el. R-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327763 - Com. el. R-5 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327765 - Com. el. R-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327767 - Com. el. R-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327769 - Com. el. I2-3 - 500 x 400mm 2 3,4*0,3*0,4'0,18		0,122			
	VV		"Čelo prvku 1503327771 - Com. el. I2-4 - 500 x 400mm 2 3,4*0,3*0,4'0,18		0,122			
	VV		"Čelo prvku 1503327773 - Com. el. I2-5 - 500 x 400mm 2 3,4*0,3*0,4'0,18		0,122			
	VV		"Čelo prvku 1503327775 - Com. el. I2-6 - 500 x 400mm 2 3,4*0,3*0,4'0,18		0,122			
	VV		"Čelo prvku 1503327777 - Com. el. I2-7 - 500 x 400mm 2 3,4*0,3*0,4'0,18		0,122			
	VV		"Čelo prvku 1522554597 - Com. el. G-5 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327779 - Com. el. B-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327781 - Com. el. B-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327783 - Com. el. B-5 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327785 - Com. el. B-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327787 - Com. el. B-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327789 - Com. el. C-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327791 - Com. el. C-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327793 - Com. el. C-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327795 - Com. el. C-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327797 - Com. el. D-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327799 - Com. el. D-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327801 - Com. el. D-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327803 - Com. el. D-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327805 - Com. el. E-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327807 - Com. el. E-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327809 - Com. el. E-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327811 - Com. el. E-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327813 - Com. el. F-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327815 - Com. el. F-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327817 - Com. el. F-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327819 - Com. el. F-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327821 - Com. el. G-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327823 - Com. el. G-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327825 - Com. el. G-6 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327827 - Com. el. G-7 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327829 - Com. el. H-3 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327831 - Com. el. H-4 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			
	VV		"Čelo prvku 1503327833 - Com. el. H-5 - 500 x 500mm 3,4*0,3*0,5'0,18		0,153			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"Čelo prvku 1503327835 - Com. el. H-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327837 - Com. el. H-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327839 - Com. el. I-1-3 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,3"0,4"0,18		0,122			
	vv		"Čelo prvku 1503327841 - Com. el. I-1-4 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,3"0,4"0,18		0,122			
	vv		"Čelo prvku 1503327843 - Com. el. I-1-5 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,3"0,4"0,18		0,122			
	vv		"Čelo prvku 1503327845 - Com. el. I-1-6 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,3"0,4"0,18		0,122			
	vv		"Čelo prvku 1503327847 - Com. el. I-1-7 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,3"0,4"0,18		0,122			
	vv		"Čelo prvku 1503327849 - Com. el. J-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327851 - Com. el. J-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327855 - Com. el. J-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327857 - Com. el. J-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327859 - Com. el. K-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327861 - Com. el. K-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327863 - Com. el. K-5 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327865 - Com. el. K-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327867 - Com. el. K-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327869 - Com. el. L-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327871 - Com. el. L-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327873 - Com. el. L-5 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327875 - Com. el. L-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327877 - Com. el. L-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327879 - Com. el. M-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327881 - Com. el. M-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327883 - Com. el. M-5 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327885 - Com. el. M-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327887 - Com. el. M-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327889 - Com. el. N-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327891 - Com. el. N-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327893 - Com. el. N-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327895 - Com. el. N-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327897 - Com. el. O-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327899 - Com. el. O-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327901 - Com. el. O-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327903 - Com. el. O-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327905 - Com. el. P-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327907 - Com. el. P-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327909 - Com. el. P-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327911 - Com. el. P-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327913 - Com. el. Q-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327915 - Com. el. Q-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327917 - Com. el. Q-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327919 - Com. el. Q-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327921 - Com. el. R-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327923 - Com. el. R-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327925 - Com. el. R-5 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327927 - Com. el. R-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327929 - Com. el. R-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327931 - Com. el. I2-3 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,3"0,4"0,18		0,122			
	vv		"Čelo prvku 1503327933 - Com. el. I2-4 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,3"0,4"0,18		0,122			
	vv		"Čelo prvku 1503327935 - Com. el. I2-5 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,3"0,4"0,18		0,122			
	vv		"Čelo prvku 1503327937 - Com. el. I2-6 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,3"0,4"0,18		0,122			
	vv		"Čelo prvku 1503327939 - Com. el. I2-7 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,3"0,4"0,18		0,122			
	vv		"Čelo prvku 1502564636 - Com. el. G-5 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327941 - Com. el. B-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327943 - Com. el. B-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327945 - Com. el. B-5 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327947 - Com. el. B-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327949 - Com. el. B-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327951 - Com. el. C-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327953 - Com. el. C-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327955 - Com. el. C-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327957 - Com. el. D-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327959 - Com. el. D-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327961 - Com. el. D-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327963 - Com. el. D-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327965 - Com. el. E-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327967 - Com. el. E-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327969 - Com. el. E-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327971 - Com. el. E-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327973 - Com. el. F-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327975 - Com. el. F-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327977 - Com. el. F-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327979 - Com. el. F-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327981 - Com. el. G-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327983 - Com. el. G-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327985 - Com. el. G-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327987 - Com. el. G-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327989 - Com. el. H-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327991 - Com. el. H-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327993 - Com. el. H-5 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327995 - Com. el. H-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327997 - Com. el. H-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503327999 - Com. el. I1-3 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,3"0,4"0,18		0,122			
	vv		"Čelo prvku 1503328001 - Com. el. I1-4 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,3"0,4"0,18		0,122			
	vv		"Čelo prvku 1503328003 - Com. el. I1-5 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,3"0,4"0,18		0,122			
	vv		"Čelo prvku 1503328005 - Com. el. I1-6 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,3"0,4"0,18		0,122			
	vv		"Čelo prvku 1503328007 - Com. el. I1-7 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,3"0,4"0,18		0,122			
	vv		"Čelo prvku 1503328009 - Com. el. J-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328011 - Com. el. J-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328015 - Com. el. J-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328017 - Com. el. J-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328019 - Com. el. K-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328021 - Com. el. K-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328023 - Com. el. K-5 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328025 - Com. el. K-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328027 - Com. el. K-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328029 - Com. el. L-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328031 - Com. el. L-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328033 - Com. el. L-5 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328035 - Com. el. L-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328037 - Com. el. L-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328039 - Com. el. M-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328041 - Com. el. M-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328043 - Com. el. M-5 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328045 - Com. el. M-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328047 - Com. el. M-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328049 - Com. el. N-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328051 - Com. el. N-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328053 - Com. el. N-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328055 - Com. el. N-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328057 - Com. el. O-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328059 - Com. el. O-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328061 - Com. el. O-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328063 - Com. el. O-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328065 - Com. el. P-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328067 - Com. el. P-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328069 - Com. el. P-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328071 - Com. el. P-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328073 - Com. el. Q-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328075 - Com. el. Q-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328077 - Com. el. Q-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328079 - Com. el. Q-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328081 - Com. el. R-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328083 - Com. el. R-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328085 - Com. el. R-5 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328087 - Com. el. R-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328089 - Com. el. R-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328091 - Com. el. I2-3 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,3"0,4"0,18		0,122			
	vv		"Čelo prvku 1503328093 - Com. el. I2-4 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,3"0,4"0,18		0,122			
	vv		"Čelo prvku 1503328095 - Com. el. I2-5 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,3"0,4"0,18		0,122			
	vv		"Čelo prvku 1503328097 - Com. el. I2-6 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,3"0,4"0,18		0,122			
	vv		"Čelo prvku 1503328099 - Com. el. I2-7 - 500 x 400mm 2 "3,4"0,3"0,4"0,18		0,122			
	vv		"Čelo prvku 1503334437 - Com. el. C-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1502564661 - Com. el. G-5 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328101 - Com. el. B-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328103 - Com. el. B-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328105 - Com. el. B-5 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328107 - Com. el. B-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328109 - Com. el. B-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328111 - Com. el. C-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328113 - Com. el. C-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328115 - Com. el. C-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328117 - Com. el. C-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328119 - Com. el. D-3 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328121 - Com. el. D-4 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328123 - Com. el. D-6 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			
	vv		"Čelo prvku 1503328125 - Com. el. D-7 - 500 x 500mm "3,4"0,3"0,5"0,18		0,153			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Číslo prvku 1503281127 - Com. el. E-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503281129 - Com. el. E-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503281131 - Com. el. E-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503281133 - Com. el. E-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503281135 - Com. el. F-3 - 500 x 500mm "3,39*0,3*0,5*0,18		0,151			
	VV		"Číslo prvku 1503281137 - Com. el. F-4 - 500 x 500mm "3,39*0,3*0,5*0,18		0,151			
	VV		"Číslo prvku 1503281139 - Com. el. F-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503281141 - Com. el. F-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503281143 - Com. el. G-3 - 500 x 500mm "3,39*0,3*0,5*0,18		0,151			
	VV		"Číslo prvku 1503281145 - Com. el. G-4 - 500 x 500mm "3,39*0,3*0,5*0,18		0,151			
	VV		"Číslo prvku 1503281147 - Com. el. G-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503281149 - Com. el. G-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503281151 - Com. el. H-3 - 500 x 500mm "3,39*0,3*0,5*0,18		0,151			
	VV		"Číslo prvku 1503281153 - Com. el. H-4 - 500 x 500mm "3,39*0,3*0,5*0,18		0,151			
	VV		"Číslo prvku 1503281155 - Com. el. H-5 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503281157 - Com. el. H-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503281159 - Com. el. H-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503281161 - Com. el. I1-3 - 500 x 400mm 2 "3,39*0,3*0,4*0,18		0,121			
	VV		"Číslo prvku 1503281163 - Com. el. I1-4 - 500 x 400mm 2 "3,39*0,3*0,4*0,18		0,121			
	VV		"Číslo prvku 1503281165 - Com. el. I1-5 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,18		0,122			
	VV		"Číslo prvku 1503281167 - Com. el. I1-6 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,18		0,122			
	VV		"Číslo prvku 1503281169 - Com. el. I1-7 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,18		0,122			
	VV		"Číslo prvku 1503281171 - Com. el. J-3 - 500 x 500mm "3,39*0,3*0,5*0,18		0,151			
	VV		"Číslo prvku 1503281173 - Com. el. J-4 - 500 x 500mm "3,39*0,3*0,5*0,18		0,151			
	VV		"Číslo prvku 1503281177 - Com. el. J-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503281179 - Com. el. J-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503281181 - Com. el. K-3 - 500 x 500mm "3,39*0,3*0,5*0,18		0,151			
	VV		"Číslo prvku 1503281183 - Com. el. K-4 - 500 x 500mm "3,39*0,3*0,5*0,18		0,151			
	VV		"Číslo prvku 1503281185 - Com. el. K-5 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503281187 - Com. el. K-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503281189 - Com. el. K-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503281191 - Com. el. L-3 - 500 x 500mm "3,39*0,3*0,5*0,18		0,151			
	VV		"Číslo prvku 1503281193 - Com. el. L-4 - 500 x 500mm "3,39*0,3*0,5*0,18		0,151			
	VV		"Číslo prvku 1503281195 - Com. el. L-5 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503281197 - Com. el. L-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503281199 - Com. el. L-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282201 - Com. el. M-3 - 500 x 500mm "3,39*0,3*0,5*0,18		0,151			
	VV		"Číslo prvku 1503282203 - Com. el. M-4 - 500 x 500mm "3,39*0,3*0,5*0,18		0,151			
	VV		"Číslo prvku 1503282205 - Com. el. M-5 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282207 - Com. el. M-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282209 - Com. el. M-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282211 - Com. el. N-3 - 500 x 500mm "3,39*0,3*0,5*0,18		0,151			
	VV		"Číslo prvku 1503282213 - Com. el. N-4 - 500 x 500mm "3,39*0,3*0,5*0,18		0,151			
	VV		"Číslo prvku 1503282215 - Com. el. N-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282217 - Com. el. N-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282219 - Com. el. O-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282221 - Com. el. O-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282223 - Com. el. O-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282225 - Com. el. O-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282227 - Com. el. P-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282229 - Com. el. P-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282231 - Com. el. P-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282233 - Com. el. P-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282235 - Com. el. Q-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282237 - Com. el. Q-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282239 - Com. el. Q-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282241 - Com. el. Q-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282243 - Com. el. R-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282245 - Com. el. R-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282247 - Com. el. R-5 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282249 - Com. el. R-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282251 - Com. el. R-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282253 - Com. el. I2-3 - 500 x 400mm 2 "3,39*0,3*0,4*0,18		0,121			
	VV		"Číslo prvku 1503282255 - Com. el. I2-4 - 500 x 400mm 2 "3,39*0,3*0,4*0,18		0,121			
	VV		"Číslo prvku 1503282257 - Com. el. I2-5 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,18		0,122			
	VV		"Číslo prvku 1503282259 - Com. el. I2-6 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,18		0,122			
	VV		"Číslo prvku 1503282261 - Com. el. I2-7 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,18		0,122			
	VV		"Číslo prvku 1503281464 - Com. el. G-5 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282263 - Com. el. B-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282265 - Com. el. B-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282267 - Com. el. B-5 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282269 - Com. el. B-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282271 - Com. el. B-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282273 - Com. el. C-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282275 - Com. el. C-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282277 - Com. el. C-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282279 - Com. el. C-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282281 - Com. el. D-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282283 - Com. el. D-4 - 500 x 500mm "5,52*0,5*0,5*0,18		0,248			
	VV		"Číslo prvku 1503282285 - Com. el. D-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282287 - Com. el. E-3 - 500 x 500mm "5,52*0,5*0,5*0,18		0,248			
	VV		"Číslo prvku 1503282289 - Com. el. E-4 - 500 x 500mm "5,52*0,5*0,5*0,18		0,248			
	VV		"Číslo prvku 1503282291 - Com. el. E-6 - 500 x 500mm "5,52*0,5*0,5*0,18		0,248			
	VV		"Číslo prvku 1503282293 - Com. el. E-7 - 500 x 500mm "5,52*0,5*0,5*0,18		0,248			
	VV		"Číslo prvku 1503282295 - Com. el. F-3 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5*0,18		0,239			
	VV		"Číslo prvku 1503282297 - Com. el. F-4 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5*0,18		0,239			
	VV		"Číslo prvku 1503282301 - Com. el. F-7 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5*0,18		0,239			
	VV		"Číslo prvku 1503282303 - Com. el. G-3 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5*0,18		0,239			
	VV		"Číslo prvku 1503282305 - Com. el. G-4 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5*0,18		0,239			
	VV		"Číslo prvku 1503282307 - Com. el. G-6 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5*0,18		0,239			
	VV		"Číslo prvku 1503282309 - Com. el. G-7 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5*0,18		0,239			
	VV		"Číslo prvku 1503282311 - Com. el. H-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282313 - Com. el. H-4 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5*0,18		0,239			
	VV		"Číslo prvku 1503282315 - Com. el. H-5 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5*0,18		0,239			
	VV		"Číslo prvku 1503282317 - Com. el. H-6 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5*0,18		0,239			
	VV		"Číslo prvku 1503282319 - Com. el. H-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282321 - Com. el. I1-3 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,18		0,122			
	VV		"Číslo prvku 1503282323 - Com. el. I1-4 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,18		0,122			
	VV		"Číslo prvku 1503282325 - Com. el. I1-5 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,18		0,122			
	VV		"Číslo prvku 1503282327 - Com. el. I1-6 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,18		0,122			
	VV		"Číslo prvku 1503282329 - Com. el. I1-7 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,18		0,122			
	VV		"Číslo prvku 1503282331 - Com. el. J-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282333 - Com. el. J-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282337 - Com. el. J-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282339 - Com. el. J-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282341 - Com. el. K-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282343 - Com. el. K-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282345 - Com. el. K-5 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282347 - Com. el. K-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282349 - Com. el. K-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282351 - Com. el. L-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282353 - Com. el. L-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282355 - Com. el. L-5 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282357 - Com. el. L-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282359 - Com. el. L-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282361 - Com. el. M-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282363 - Com. el. M-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282365 - Com. el. M-5 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282367 - Com. el. M-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503282369 - Com. el. M-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503283371 - Com. el. N-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503283373 - Com. el. N-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503283375 - Com. el. N-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503283377 - Com. el. N-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503283379 - Com. el. O-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503283381 - Com. el. O-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503283385 - Com. el. O-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503283387 - Com. el. P-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503283389 - Com. el. P-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503283391 - Com. el. P-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503283393 - Com. el. P-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503283395 - Com. el. Q-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503283397 - Com. el. Q-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503283399 - Com. el. Q-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503283401 - Com. el. Q-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503283403 - Com. el. R-3 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503283405 - Com. el. R-4 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503283407 - Com. el. R-5 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503283409 - Com. el. R-6 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503283411 - Com. el. R-7 - 500 x 500mm "3,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 1503283413 - Com. el. I2-3 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,18		0,122			
	VV		"Číslo prvku 1503283415 - Com. el. I2-4 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,18		0,122			
	VV		"Číslo prvku 1503283417 - Com. el. I2-5 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,18		0,122			
	VV		"Číslo prvku 1503283419 - Com. el. I2-6 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,18		0,122			
	VV		"Číslo prvku 1503283421 - Com. el. I2-7 - 500 x 400mm 2 "3,4*0,3*0,4*0,18		0,122			
	VV		"Číslo prvku 1503284435 - Com. el. D-6 - 500 x 500mm "5,52*0,5*0,5*0,18		0,248			
	VV		"Číslo prvku 1597758601 - Com. el. G-5 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5*0,18		0,239			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Číslo prvku 161120772 - Com. ei. F-6 - 500 x 500mm "5,32*0,5*0,5*0,18		0,239			
	VV		"Číslo prvku 162691738 - Com. ei. O-6 - 500 x 500mm "5,4*0,3*0,5*0,18		0,153			
	VV		"Číslo prvku 163358423 - Com. ei. M-3 - 400 x 400mm "5,45*0,4*0,4*0,18		0,099			
	VV		"Číslo prvku 163358425 - Com. ei. M-4 - 400 x 400mm "5,45*0,4*0,4*0,18		0,099			
	VV		"Číslo prvku 163358427 - Com. ei. M-5 - 400 x 400mm "5,45*0,4*0,4*0,18		0,099			
	VV		"Číslo prvku 163358429 - Com. ei. M-7 - 400 x 400mm "5,45*0,4*0,4*0,18		0,099			
	VV		"Číslo prvku 163358431 - Com. ei. N-3 - 400 x 400mm "5,45*0,4*0,4*0,18		0,099			
	VV		"Číslo prvku 163358433 - Com. ei. N-4 - 400 x 400mm "5,45*0,4*0,4*0,18		0,099			
	VV		"Číslo prvku 163358435 - Com. ei. N-7 - 400 x 400mm "5,45*0,4*0,4*0,18		0,099			
	VV		"Číslo prvku 163358437 - Com. ei. O-3 - 400 x 400mm "5,45*0,4*0,4*0,18		0,099			
	VV		"Číslo prvku 163358439 - Com. ei. O-4 - 400 x 400mm "5,45*0,4*0,4*0,18		0,099			
	VV		"Číslo prvku 163358441 - Com. ei. O-7 - 400 x 400mm "5,45*0,4*0,4*0,18		0,099			
	VV		"Číslo prvku 163328443 - Com. ei. P-3 - 400 x 400mm "5,45*0,4*0,4*0,18		0,099			
	VV		"Číslo prvku 163328445 - Com. ei. P-4 - 400 x 400mm "5,45*0,4*0,4*0,18		0,099			
	VV		"Číslo prvku 163328447 - Com. ei. P-6 - 400 x 400mm "5,13*0,4*0,4*0,18		0,090			
	VV		"Číslo prvku 163328449 - Com. ei. P-7 - 400 x 400mm "5,45*0,4*0,4*0,18		0,099			
	VV		"Číslo prvku 163328451 - Com. ei. Q-3 - 400 x 400mm "5,45*0,4*0,4*0,18		0,099			
	VV		"Číslo prvku 163328453 - Com. ei. Q-4 - 400 x 400mm "5,45*0,4*0,4*0,18		0,099			
	VV		"Číslo prvku 163328455 - Com. ei. Q-6 - 400 x 400mm "5,45*0,4*0,4*0,18		0,099			
	VV		"Číslo prvku 163328457 - Com. ei. Q-7 - 400 x 400mm "5,45*0,4*0,4*0,18		0,099			
	VV		"Číslo prvku 163328459 - Com. ei. R-3 - 400 x 400mm "5,45*0,4*0,4*0,18		0,099			
	VV		"Číslo prvku 163328461 - Com. ei. R-4 - 400 x 400mm "5,45*0,4*0,4*0,18		0,099			
	VV		"Číslo prvku 163328463 - Com. ei. R-5 - 400 x 400mm "5,45*0,4*0,4*0,18		0,099			
	VV		"Číslo prvku 163328465 - Com. ei. R-6 - 400 x 400mm "5,45*0,4*0,4*0,18		0,099			
	VV		"Číslo prvku 163328467 - Com. ei. R-7 - 400 x 400mm "5,45*0,4*0,4*0,18		0,099			
	VV		Součet		228,544			
101	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	38,000	402,92	15 310,96	CS ÚRS 2022 01
	VV		Překlad A :					
	VV		SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 1 X PLOCHÝ PŘEKLAD 11,5 ÚLOŽNÝ NA VÝŠKU :					
	VV		"1.PP " 24		24,000			
	VV		"1.NP " 1		1,000			
	VV		"2.NP " 1		1,000			
	VV		"3.NP " 3		3,000			
	VV		"4.NP " 1		1,000			
	VV		"5.NP " 1		1,000			
	VV		"6.NP " 1		1,000			
	VV		"7.NP " 1		1,000			
	VV		"8.NP " 1		1,000			
	VV		"9.NP " 1		1,000			
	VV		"10.NP " 1		1,000			
	VV		"11.NP " 1		1,000			
	VV		"12.NP " 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		38,000			
	VV		Součet		38,000			
102	K	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	12,000	371,11	4 453,32	CS ÚRS 2022 01
	VV		Překlad M :					
	VV		SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 1 X PLOCHÝ PŘEKLAD 11,5 ÚLOŽNÝ NA VÝŠKU :					
	VV		"1.PP " 1		1,000			
	VV		"2.NP " 1		1,000			
	VV		"3.NP " 1		1,000			
	VV		"4.NP " 1		1,000			
	VV		"5.NP " 1		1,000			
	VV		"6.NP " 1		1,000			
	VV		"7.NP " 1		1,000			
	VV		"8.NP " 1		1,000			
	VV		"9.NP " 1		1,000			
	VV		"10.NP " 1		1,000			
	VV		"11.NP " 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		12,000			
103	K	317168016	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm	kus	9,000	805,84	7 252,56	CS ÚRS 2022 01
	VV		Překlad B :					
	VV		SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 1 X PLOCHÝ PŘEKLAD 11,5 ÚLOŽNÝ NA VÝŠKU :					
	VV		"1.PP " 9		9,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		9,000			
104	K	317168021	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm	kus	8,000	402,92	3 223,36	CS ÚRS 2022 01
	VV		Překlad C :					
	VV		SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 1 X PLOCHÝ PŘEKLAD 14,5 :					
	VV		"1.PP " 4		4,000			
	VV		"3.NP " 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
105	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	59,000	477,14	28 151,26	CS ÚRS 2022 01
	VV		Překlad D :					
	VV		SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 1 X PLOCHÝ PŘEKLAD 14,5 :					
	VV		"1.PP " 47		47,000			
	VV		"3.NP " 12		12,000			
	VV		Mezisoučet		59,000			
	VV		Součet		59,000			
106	K	317168023	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm	kus	3,000	519,55	1 558,65	CS ÚRS 2022 01
	VV		Překlad E :					
	VV		SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 1 X PLOCHÝ PŘEKLAD 14,5 :					
	VV		"1.PP " 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
107	K	317168026	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm	kus	28,000	943,68	26 423,04	CS ÚRS 2022 01
	VV		Překlad F :					
	VV		SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 1 X PLOCHÝ PŘEKLAD 14,5 :					
	VV		"1.PP " 16		16,000			
	VV		"2.NP " 1		1,000			
	VV		"3.NP " 11		11,000			
	VV		Mezisoučet		28,000			
	VV		Součet		28,000			
108	K	317168024	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm	kus	3,000	837,65	2 512,95	CS ÚRS 2022 01
	VV		Překlad H :					
	VV		SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 1 X PLOCHÝ PŘEKLAD 14,5 :					
	VV		"3.NP " 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
109	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	15,000	561,97	8 429,55	CS ÚRS 2022 01
	VV		Překlad G :					
	VV		SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 3 X NOSNÝ PŘEKLAD 7 :					
	VV		"1.PP " 1*3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Překlad I :					
	VV		SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 4 X NOSNÝ PŘEKLAD 7 :					
	VV		"1.PP " 1*4		4,000			
	VV		"3.NP " 1*4		4,000			
	VV		"4.NP " 1*4		4,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		15,000			
110	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	28,000	657,40	18 407,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		Překlad J :					
	VV		SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 4 X NOSNÝ PŘEKLAD 7 :					
	VV		"3.NP " 7*4		28,000			
	VV		Mezisoučet		28,000			
	VV		Součet		28,000			
111	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	12,000	1 145,14	13 741,68	CS ÚRS 2022 01
	VV		Překlad K :					
	VV		SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 4 X NOSNÝ PŘEKLAD 7 :					
	VV		"2.NP " 1*4		4,000			
	VV		"4.NP " 2*4		8,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		12,000			
112	K	317168059	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm	kus	8,000	1 505,65	12 045,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		Překlad L :					
	VV		SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 4 X NOSNÝ PŘEKLAD 7 :					
	VV		"2.NP " 2*4		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
113	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	42,000	508,95	21 375,90	CS ÚRS 2022 01
	VV		Překlad O :					
	VV		SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 3 X NOSNÝ PŘEKLAD 7 :					
	VV		"3.NP " 1*3		3,000			
	VV		"7.NP " 1*3		3,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Překlad T :					
	VV		SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 4 X NOSNÝ PŘEKLAD 7 :					
	VV		"4.NP " 9*4		36,000			
	VV		Mezisoučet		36,000			
	VV		Součet		42,000			
114	K	3179981111	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 30 do 50 mm	m	1,250	84,83	106,04	CS ÚRS 2022 01
	VV		Překlad G :					
	VV		SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 3 X NOSNÝ PŘEKLAD 7 :					
	VV		"1.PP " 1*1,25		1,250			
	VV		Mezisoučet		1,250			
	VV		Součet		1,250			
115	K	3179981X1	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 150 mm, vč. dodávky	m	33,500	190,86	6 393,81	Vlastní
	VV		Překlad I :					
	VV		SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 4 X NOSNÝ PŘEKLAD 7 :					
	VV		"4.NP " 1*1,25		1,250			
	VV		Mezisoučet		1,250			
	VV		Překlad J :					
	VV		SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 4 X NOSNÝ PŘEKLAD 7 :					
	VV		"2.NP " 7*1,5		10,500			
	VV		Mezisoučet		10,500			
	VV		Překlad K :					
	VV		SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 4 X NOSNÝ PŘEKLAD 7 :					
	VV		"2.NP " 1*2,25		2,250			
	VV		"4.NP " 2*2,25		4,500			
	VV		Mezisoučet		6,750			
	VV		Překlad L :					
	VV		SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 4 X NOSNÝ PŘEKLAD 7 :					
	VV		"2.NP " 2*3		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Překlad T :					
	VV		SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 4 X NOSNÝ PŘEKLAD 7 :					
	VV		"4.NP " 9*1		9,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		33,500			
116	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	51,000	382,77	19 521,27	CS ÚRS 2022 01
	VV		Překlad X :					
	VV		ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 14/24 V (VYLEHČENÝ) :					
	VV		"1.PP " 12		12,000			
	VV		"1.NP " 1		1,000			
	VV		"2.NP " 4		4,000			
	VV		"3.NP " 5		5,000			
	VV		"4.NP " 4		4,000			
	VV		"5.NP " 5		5,000			
	VV		"6.NP " 3		3,000			
	VV		"7.NP " 3		3,000			
	VV		"8.NP " 3		3,000			
	VV		"9.NP " 3		3,000			
	VV		"10.NP " 3		3,000			
	VV		"11.NP " 4		4,000			
	VV		"12.NP " 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		51,000			
	VV		Součet		51,000			
117	*M*	*593211S6*	*překlad železobetonový RZP vylehčený 1180x140x240mm*	*kus*	*51,000*	*654,74*	*33 391,74*	*CS ÚRS 2022 01*
118	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm	kus	22,000	453,28	9 972,16	CS ÚRS 2022 01
	VV		Překlad Y :					
	VV		ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 14/24 V (VYLEHČENÝ) :					
	VV		"1.PP " 2		2,000			
	VV		"3.NP " 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Překlad Z :					
	VV		ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 14/24 V (VYLEHČENÝ) :					
	VV		"1.NP " 2		2,000			
	VV		"4.NP " 2		2,000			
	VV		"5.NP " 2		2,000			
	VV		"6.NP " 2		2,000			
	VV		"7.NP " 2		2,000			
	VV		"8.NP " 2		2,000			
	VV		"9.NP " 2		2,000			
	VV		"10.NP " 2		2,000			
	VV		"11.NP " 2		2,000			
	VV		"12.NP " 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		19,000			
	VV		Součet		22,000			
119	*M*	*593211S9*	*překlad železobetonový RZP vylehčený 2090x140x240mm*	*kus*	*3,000*	*1 490,80*	*4 472,40*	*CS ÚRS 2022 01*
120	*M*	*593211S7*	*překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x240mm*	*kus*	*19,000*	*725,26*	*13 779,94*	*CS ÚRS 2022 01*
121	K	31700000nd1	D+M OCELOVÝ PŘEKLAD 1x PROFIL I 80, délka > 900 mm včetně pomocných prací, svařování, vyklínkování, spojovacího materiálu (dle PD)	soubor	10,000	1 590,47	15 904,70	Vlastní
	VV		Překlad N :					
	VV		OCELOVÝ PŘEKLAD 1x PROFIL I 80 :					
	VV		"1.PP " 1		1,000			
	VV		"3.NP " 1		1,000			
	VV		"4.NP " 1		1,000			
	VV		"5.NP " 1		1,000			
	VV		"7.NP " 1		1,000			
	VV		"8.NP " 1		1,000			
	VV		"9.NP " 1		1,000			
	VV		"10.NP " 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"11.NP" 1		1,000			
	VV		"12.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		10,000			
122	K	317000000p02	D+M OCELOVÝ PŘEKLAD 1x PROFIL I 100 S KOTEVNÍM PLECHEM, délka = 1500 mm včetně pomocných prací, svařování, vyklínování, spojovacího materiálu (dle PD)	soubor	1,000	2 650,79	2 650,79	Vlastní
	VV		Překlad N :					
	VV		OCELOVÝ PŘEKLAD 1x PROFIL I 100 S KOTEVNÍM PLECHEM :					
	VV		"3.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
123	K	317000000q03	D+M OCELOVÝ PŘEKLAD 3x PROFIL I 140 + KOTEVNÍ PLECH KE SLOUPU, délka = 1500 mm včetně pomocných prací, svařování, vyklínování, spojovacího materiálu (dle PD)	soubor	2,000	5 301,58	10 603,16	Vlastní
	VV		Překlad O :					
	VV		OCELOVÝ PŘEKLAD 3x PROFIL I 140 + KOTEVNÍ PLECH KE SLOUPU :					
	VV		"12.NP" 1		1,000			
	VV		"12.NP - post heliportem - prostupový plán : " 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
124	K	317000000r04	D+M OCELOVÝ PŘEKLAD 3x PROFIL I 140, délka = 1700 mm včetně pomocných prací, svařování, vyklínování, spojovacího materiálu (dle PD)	soubor	2,000	5 725,70	11 451,40	Vlastní
	VV		Překlad R :					
	VV		OCELOVÝ PŘEKLAD 3x PROFIL I 140 :					
	VV		"12.NP - post heliportem - prostupový plán :" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
125	K	317000000s04	D+M OCELOVÝ PŘEKLAD 3x PROFIL I 140, délka = 1500 mm včetně pomocných prací, svařování, vyklínování, spojovacího materiálu (dle PD)	soubor	2,000	5 301,58	10 603,16	Vlastní
	VV		Překlad S :					
	VV		OCELOVÝ PŘEKLAD 3x PROFIL I 140 :					
	VV		"12.NP - post heliportem - prostupový plán :" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D		32	Konstrukce přěhrad a opěrné zdi				3 712 415,86	
126	K	31111213ORT4x	Stěna z tvárnic ztraceného bednění - jednostranně šikmé hlavoňky, vysypání kamenivem viz zásyp, dle PD, včetně dodávky	m2	989,300	1 870,40	1 850 386,72	Vlastní
	VV		dělicí stěn :					
	VV		"ČOHLED VÝCHODNÍ - "162,1		162,100			
	VV		"POHLED JIŽNÍ " 125,5+264		389,500			
	VV		"POHLED ZÁPADNÍ " 413,4		413,400			
	VV		"POHLED PŘ " 24,3		24,300			
	VV		Součet		989,300			
127	K	767S05x05	D+M stahovací prvky včetně dodávky, pomocných prací, doplňků, povrchové úpravy (dle PD)	soubor	12 150,000	62,35	757 552,50	Vlastní
	VV		dělicí stěn :					
	VV		"výpis materiálu-" 12150		12 150,000			
	VV		Součet		12 150,000			
128	K	767S05x01	D+M: ocelová tyč, délka 5 000 m včetně dodávky, pomocných prací, doplňků, povrchové úpravy (dle PD),	kg	4 440,000	114,30	507 492,00	Vlastní
	VV		dělicí stěn :					
	VV		"výpis materiálu- 1 " 4440		4 440,000			
	VV		Součet		4 440,000			
129	K	767S05x02	D+M: ocelová tyč, délka 5 000 m včetně dodávky, pomocných prací, doplňků, povrchové úpravy (dle PD),	kg	2 515,000	114,30	287 464,50	Vlastní
	VV		dělicí stěn :					
	VV		"výpis materiálu- 2 " 2515		2 515,000			
	VV		Součet		2 515,000			
130	K	767S05x03	D+M: trubka 108/4 - 600 mm včetně dodávky, pomocných prací, doplňků, povrchové úpravy (dle PD),	soubor	87,000	727,38	63 282,06	Vlastní
	VV		dělicí stěn :					
	VV		"výpis materiálu- 3 " 87		87,000			
	VV		Součet		87,000			
131	K	767S05x04	D+M: kovy se svislými oky včetně dodávky, pomocných prací, doplňků, povrchové úpravy (dle PD),	soubor	5 164,000	36,37	187 814,68	Vlastní
	VV		dělicí stěn :					
	VV		"výpis materiálu-" 5164		5 164,000			
	VV		Součet		5 164,000			
132	K	767S05x06	D+M: nerezová mřížka 150/150 s nerezovou síťkou proti hmyzu včetně dodávky, pomocných prací, doplňků, povrchové úpravy (dle PD)	soubor	58,000	1 007,30	58 423,40	Vlastní
	VV		dělicí stěn :					
	VV		"výpis materiálu-" 58		58,000			
	VV		Součet		58,000			
D		4	Vodorovné konstrukce				165 710 433,01	
133	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ZB stropů ze stropních desek di přes 900 do 1800 mm	kus	167,000	322,34	53 830,78	ČS ÚRS 2022 01
	VV		Prvek číslo 162213823					
	VV		155		155,000			
	VV		Prvek číslo 162795794					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		167,000			
134	M	59341121	deska stropní plná PZD 1790x290x100mm	kus	167,000	926,72	154 762,24	ČS ÚRS 2022 01
	VV		Prvek číslo 162213823					
	VV		155		155,000			
	VV		Prvek číslo 162795794					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		167,000			
135	K	411321616	Stropy deskové ze ZB tř. C 30/37 XC1	m3	9 699,012	4 700,61	45 591 272,80	ČS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.2					
	VV		"Číslo prvku 1503S997 "4677,22"0,25		1 169,305			
	VV		"Číslo prvku 1612061E7 "455,57"0,25		113,893			
	VV		"Číslo prvku 162562198 "4,25"0,25		1,063			
	VV		"Číslo prvku 162576697 "4,26"0,25		1,065			
	VV		"Číslo prvku 163263857 "19,33"0,25		4,833			
	VV		"Číslo prvku 1503S040 "5264,59"0,25		1 266,148			
	VV		"Číslo prvku 162562267 "4,25"0,25		1,063			
	VV		"Číslo prvku 162576786 "4,26"0,25		1,065			
	VV		"Číslo prvku 1503S695 "3071,07"0,25		767,768			
	VV		"Číslo prvku 1621247I0 "33,32"0,25		8,330			
	VV		"Číslo prvku 162562414 "4,25"0,25		1,063			
	VV		"Číslo prvku 162576971 "4,26"0,25		1,065			
	VV		"Číslo prvku 1503S823 "3164,77"0,25		791,193			
	VV		"Číslo prvku 162562459 "4,25"0,25		1,063			
	VV		"Číslo prvku 162577235 "4,26"0,25		1,065			
	VV		"Číslo prvku 1503S856 "2803,58"0,25		700,895			
	VV		"Číslo prvku 162562501 "4,25"0,25		1,063			
	VV		"Číslo prvku 162577345 "4,26"0,25		1,065			
	VV		"Číslo prvku 1503S839 "2803,62"0,25		700,905			
	VV		"Číslo prvku 162562543 "4,42"0,25		1,108			
	VV		"Číslo prvku 162577477 "4,42"0,25		1,105			
	VV		"Číslo prvku 1503S856 "2811,73"0,25		702,933			
	VV		"Číslo prvku 162562609 "4,42"0,25		1,108			
	VV		"Číslo prvku 162577520 "4,42"0,25		1,105			
	VV		"Číslo prvku 151063772 "2804,69"0,25		701,173			
	VV		"Číslo prvku 162562654 "4,42"0,25		1,108			
	VV		"Číslo prvku 162577562 "4,42"0,25		1,105			
	VV		"Číslo prvku 1503S890 "2805,97"0,25		701,493			
	VV		"Číslo prvku 162562699 "4,42"0,25		1,108			
	VV		"Číslo prvku 162577604 "4,42"0,25		1,105			
	VV		"Číslo prvku 1503S907 "2055,98"0,25		513,995			
	VV		"Číslo prvku 162562744 "4,42"0,25		1,108			
	VV		"Číslo prvku 162577647 "4,42"0,25		1,105			
	VV		"Číslo prvku 162716686 "746,26"0,3		223,878			
	VV		"Číslo prvku 1503S934 "1417,69"0,3		425,307			
	VV		"Číslo prvku 1602I215 "59,86"0,25		6,720			
	VV		"Číslo prvku 161172874 "465,26"0,3		139,578			
	VV		"Číslo prvku 161581771 "8,16"0,25		2,040			
	VV		"Číslo prvku 162568963 "4,85"0,25		1,213			
	VV		"Číslo prvku 162577689 "4,42"0,25		1,105			
	VV		"Číslo prvku 160001702 "79"0,25		19,750			
	VV		"Číslo prvku 162173716 "50,92"0,22		11,202			
	VV		"Číslo prvku 1503D593 "488,48"0,19		92,811			
	VV		"Číslo prvku 1503D602 "437,49"0,19		83,123			
	VV		"Číslo prvku 1503B158 "857,52"0,25		214,380			
	VV		"Číslo prvku 162562837 "96,14"0,22		19,083			
	VV		"Číslo prvku 162801992 "10,34"0,16		1,654			
	VV		"Číslo prvku 162801932 "10,34"0,16		1,654			
	VV		"Číslo prvku 1503D337 "466,79"0,3		167,237			
	VV		"Číslo prvku 1503D346 "438,1"0,3		131,430			
	VV		"Číslo prvku 1501T032 "34,44"0,25		8,610			
	VV		"Číslo prvku 162414384 "14,71"0,25		3,678			
	VV		Součet		9 699,012			
136	K	411321616	Stropy deskové ze ZB tř. C 30/37 XC3 XD1 XA1	m3	739,289	4 984,25	3 684 801,20	Vlastní
	VV		D.1.01.2					
	VV		"Číslo prvku 162071306 "23,38"0,25		5,845			
	VV		"Číslo prvku 1535406B5 "2332,52"0,25		583,130			
	VV		"Číslo prvku 1503D202 "381,37"0,3		114,411			
	VV		"Číslo prvku 161236411 "19,21"0,35		27,734			
	VV		"Číslo prvku 161236420 "12,74"0,35		4,459			
	VV		"Číslo prvku 162717785 "14,88"0,25		3,720			
	VV		Součet		739,289			
1200	K	411_FIL	D+M filigránová deska tl.60mm, včetně pomocných prací, doplňků, dle PD	m2	925,970	3 712,79	3 437 932,16	
	VV		"Číslo prvku 1503D593 "488,48		488,480			
	VV		"Číslo prvku 1503D602 "437,49		437,490			
	VV		Součet		925,970			
137	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	38 320,341	684,76	26 240 236,70	ČS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.2					
	VV		"Číslo prvku 1503S997 "388"0,25=4677,22		4 774,220			
	VV		"Číslo prvku 1612061E7 "961"0,25=455,53		478,530			
	VV		"Číslo prvku 162562198 "9,40"0,25=4,25		6,635			
	VV		"Číslo prvku 162576697 "9,40"0,25=4,26		6,615			
	VV		"Číslo prvku 163263857 "17,8"0,25=19,33		23,780			
	VV		"Číslo prvku 1503S040 "5261"0,25=5264,59		5 190,090			
	VV		"Číslo prvku 162562267 "9,40"0,25=4,25		6,635			
	VV		"Číslo prvku 162576786 "9,54"0,25=4,26		6,645			
	VV		"Číslo prvku 1503S695 "295,6"0,25=3071,07		3 144,970			
	VV		"Číslo prvku 1621247I0 "28,8"0,25=33,32		40,520			
	VV		"Číslo prvku 162562414 "9,54"0,25=4,25		6,635			
	VV		"Číslo prvku 162576971 "9,54"0,25=4,26		6,645			
	VV		"Číslo prvku 1503S823 "295,6"0,25=3164,77		3 238,670			
	VV		"Číslo prvku 162562459 "9,54"0,25=4,25		6,635			
	VV		"Číslo prvku 162577235 "9,54"0,25=4,26		6,645			
	VV		"Číslo prvku 1503S856 "295,6"0,25=2803,58		2 877,480			
	VV		"Číslo prvku 162562501 "9,54"0,25=4,25		6,635			
	VV		"Číslo prvku 162577345 "9,54"0,25=4,26		6,645			
	VV		"Číslo prvku 1503S839 "295,6"0,25=2803,62		2 877,520			
	VV		"Číslo prvku 162562543 "9,54"0,25=4,43		6,815			
	VV		"Číslo prvku 162577477 "9,54"0,25=4,42		6,805			
	VV		"Číslo prvku 1503S856 "295,6"0,25=2811,73		2 885,630			
	VV		"Číslo prvku 162562609 "9,54"0,25=4,43		6,815			
	VV		"Číslo prvku 162577520 "9,54"0,25=4,42		6,805			
	VV		"Číslo prvku 151063772 "295,6"0,25=2804,69		2 878,590			
	VV		"Číslo prvku 162562654 "9,54"0,25=4,43		6,815			
	VV		"Číslo prvku 162577562 "9,54"0,25=4,42		6,805			
	VV		"Číslo prvku 1503S890 "295,6"0,25=2805,97		2 879,670			
	VV		"Číslo prvku 162562699 "9,54"0,25=4,43		6,815			
	VV		"Číslo prvku 162577604 "9,54"0,25=4,42		6,805			
	VV		"Číslo prvku 1503S907 "425,6"0,25=2055,98		2 162,380			
	VV		"Číslo prvku 162562744 "9,54"0,25=4,43		6,815			
	VV		"Číslo prvku 162577647 "9,54"0,25=4,42		6,805			
	VV		"Číslo prvku 1602I215 "21,1"0,25=26,69		32,155			
	VV		"Číslo prvku 161581771 "13,5"0,25=8,16		11,535			
	VV		"Číslo prvku 162568963 "9,34"0,25=4,85		7,335			
	VV		"Číslo prvku 162577689 "9,54"0,25=4,42		6,805			
	VV		"Číslo prvku 160001702 "25,8"0,25=79		87,950			
	VV		"Číslo prvku 162173716 "46,4"0,22=50,92		61,128			
	VV		"Číslo prvku 1503D593 "295,4"0,25		50,100			
	VV		"Číslo prvku 1503D602 "295,4"0,25		50,100			
	VV		"Číslo prvku 1503B158 "1202,2"0,25=857,52		887,570			
	VV		"Číslo prvku 162562837 "70"0,22=96,74		102,140			
	VV		"Číslo prvku 162801992 "13,3"0,16=0,38		2,540			
	VV		"Číslo prvku 162801932 "9,4"0,16=10,34		11,844			
	VV		"Číslo prvku 1501T032 "33,72"0,25=34,44		40,370			
	VV		"Číslo prvku 162414384 "16"0,25=14,71		18,710			
	VV		"Číslo prvku 1535406B5 "948,6"0,25=2332,52		2 419,670			
	VV		"Číslo prvku 162071306 "23"0,25=23,38		28,680			
	VV		"Číslo prvku 162717785 "18,7"0,25=14,88		19,555			
	VV		Mezisoučet		37 432,077			
	VV		prostupy					
	VV		2*(0,15+0,5)*0,3*1		0,390			
	VV		2*(0,15+2,375)*0,3*11		16,665			
	VV		2*(0,2+0,5)*0,3*3		1,260			
	VV		2*(0,25+1,8)*0,3*1		1,230			
	VV		2*(0,25+2,42)*0,3*11		17,655			
	VV		2*(0,25+3,9)*0,3*10		24,900			
	VV		2*(0,3+0,3)*0,3*4		1,440			
	VV		2*(0,35+0,2)*0,3*1		0,330			
	VV		2*(0,35+0,7)*0,3*1		0,630			
	VV		2*(0,37+0,475)*0,3*2		1,014			
	VV		2*(0,375+2,8)*0,3*13		24,765			
	VV		2*(0,4+0,4)*0,3*1		0,480			
	VV		2*(0,4+0,68)*0,3*1		0,648			
	VV		2*(0,45+0,2)*0,3*5		1,950			
	VV		2*(0,45+0,25)*0,3*1		0,420			
	VV		2*(0,475+0,37)*0,3*1		0,507			
	VV		2*(0,475+0,4)*0,3*2		1,050			
	VV		2*(0,475+0,475)*0,3*2		1,140			
	VV		2*(0,5+0,15)*0,3*1		0,390			
	VV		2*(0,5+0,2)*0,3*2		0,840			
	VV		2*(0,5+1,075)*0,3*1		0,945			
	VV		2*(0,5+7,5)*0,3*12		57,600			
	VV		2*(0,52+0,32)*0,3*1		0,504			
	VV		2*(0,52+0,475)*0,3*2		1,194			
	VV		2*(0,52+0,52)*0,3*4		2,496			
	VV		2*(0,52+1,12)*0,3*2		1,968			
	VV		2*(0,52+4,58)*0,3*1		3,270			
	VV		2*(0,525+0,525)*0,3*1		0,450			
	VV		2*(0,55+1,075)*0,3*2		1,950			
	VV		2*(0,57+1,37)*0,3*2		2,338			
	VV		2*(0,6+0,15)*0,3*2		0,900			
	VV		2*(0,6+0,45)*0,3*1		0,630			
	VV		2*(0,62+0,37)*0,3*1		0,594			
	VV		2*(0,62+0,4)*0,3*1		0,612			
	VV		2*(0,62+0,62)*0,3*1		0,744			
	VV		2*(0,62+1,37)*0,3*2		2,388			
	VV		2*(0,62+1,52)*0,3*1		1,524			
	VV		2*(0,62+4,68)*0,3*1		3,162			
	VV		2*(0,62+5,175)*0,3*1		0,495			
	VV		2*(0,65+2,9)*0,3*11		18,810			
	VV		2*(0,65+3,225)*0,3*1		2,325			
	VV		2*(0,68+1,37)*0,3*1		1,230			
	VV		2*(0,71+2,25)*0,3*12		21,312			
	VV		2*(0,71+2,4)*0,3*12		22,392			
	VV		2*(0,71+2,45)*0,3*12		22,752			
	VV		2*(0,8+5,0)*0,3*11		19,200			
	VV		2*(0,85+5,88)*0,3*1		1,038			
	VV		2*(0,925+5,575)*0,3*1		0,780			
	VV		2*(1+5,2)*0,3*10		7,200			
	VV		2*(1+5,45)*0,3*1		0,870			
	VV		2*(1,095+5,57)*0,3*1		0,999			
	VV		2*(1,1+2,1)*0,3*1		1,920			
	VV		2*(1,12+5,2)*0,3*1		2,592			
	VV		2*(1,15+5,3)*0,3*2		1,740			
	VV		2*(1,2+1,2)*0,3*1		1,440			
	VV		2*(1,2+5,1)*0,3*11		17,820			
	VV		2*(1,24+5,4)*0,3*3		2,952			
	VV		2*(1,25+5,1)*0,3*12		17,280			
	VV		2*(1,25+5,2)*0,3*12		17,640			
	VV		2*(1,36+5,52)*0,3*1		1,128			
	VV		2*(1,37+5,475)*0,3*1		1,107			
	VV		2*(1,37+5,57)*0,3*1		1,164			
	VV		2*(1,37+5,75)*0,3*1		1,272			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV								
VV			2*(1,37-0,92)*0,2*1		1,374			
VV			2*(1,395+0,577-0,3)*1		1,179			
VV			2*(1,45+0,45)*0,3*11		45,540			
VV			2*(1,5+2)*0,3		4,200			
VV			2*(1,6+0,9)*0,3*1		1,530			
VV			2*(1,7+3,45)*0,3*1		3,090			
VV			2*(1,7+3,74)*0,3*1		3,264			
VV			2*(1,7+3,8)*0,3*1		3,300			
VV			2*(1,8+1,6)*0,3*11		22,440			
VV			2*(1,8+3,5)*0,3*13		39,780			
VV			2*(1,84+0,45)*0,3*1		1,365			
VV			2*(1,9+1,3)*0,3*1		1,962			
VV			2*(1,95+3,45)*0,3*3		9,720			
VV			2*(5+1,25)*0,3*2		3,690			
VV			2*(2,04+0,2)*0,3*1		2,748			
VV			2*(2,04+3,45)*0,3*2		6,540			
VV			2*(2,12+2,12)*0,3*1		2,544			
VV			2*(2,2+2,3)*11,3*11		36,300			
VV			2*(2,24+0,57)*0,3*1		1,686			
VV			2*(2,27+0,57)*0,3*1		1,704			
VV			2*(2,73+0,86)*0,3*1		2,178			
VV			2*(2,75+1,06)*0,3*1		2,262			
VV			2*(2,925+0,7)*0,3*1		2,175			
VV			2*(2,95+0,7)*0,3*1		2,190			
VV			2*(3+2,2)*0,3*11		34,320			
VV			2*(3+5)*0,3*1		4,800			
VV			2*(3+7,5)*0,3*24		151,200			
VV			2*(3,05+3,95)*0,3*11		46,200			
VV			2*(3,5+0,7)*0,3*1		2,520			
VV			2*(3,5+1,8)*0,3*11		37,620			
VV			2*(4+0,8)*0,3*12		33,120			
VV			2*(4,29+1,2)*0,3*1		3,294			
VV			2*(4,3+1,2)*0,3*1		3,300			
VV			Mezisoučet		888,264			
VV			Součet		38 320,341			
138	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	38 320,341	125,64	4 814 567,64	CS ÚRS 2022 01
1211	K	412001X1	Příplatek za zaoblení desky	m2	100,200	672,20	67 354,44	
VV			"Číslo pruku 183035592 *200,4*0,25		50,100			
VV			"Číslo pruku 183035632 *200,4*0,25		50,100			
VV			Součet		100,200			
139	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	4 345,480	722,46	3 139 435,48	CS ÚRS 2022 01
VV			D.1.01.2					
VV			"Číslo pruku 162719686 *130*0,3+746,26		785,260			
VV			"Číslo pruku 183028624 *251,25;3+1417,69		1 483,000			
VV			"Číslo pruku 161172874 *219,6*0,3+465,26		531,140			
VV			"Číslo pruku 183023337 *130*0,3+466,79		526,790			
VV			"Číslo pruku 183023046 *130*0,3+438,1		477,100			
VV			"Číslo pruku 183028628 *121,4*0,3+358,37		417,790			
VV			"Číslo pruku 161236411 *69,3*0,35+79,21		96,405			
VV			"Číslo pruku 161236420 *14,7*0,35+12,74		17,885			
VV			Součet		4 345,480			
140	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	4 345,480	125,64	545 966,11	CS ÚRS 2022 01
141	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	36 217,300	81,36	2 946 639,53	CS ÚRS 2022 01
VV			"Číslo pruku 183026997 *4677,22		4 677,220			
VV			"Číslo pruku 161236167 *455,53		455,530			
VV			"Číslo pruku 162562198 *4,25		4,250			
VV			"Číslo pruku 162576697 *4,26		4,260			
VV			"Číslo pruku 183026857 *19,33		19,330			
VV			"Číslo pruku 183028040 *5564,59		5 564,590			
VV			"Číslo pruku 162562267 *4,25		4,250			
VV			"Číslo pruku 162576786 *4,26		4,260			
VV			"Číslo pruku 183026696 *3071,07		3 071,070			
VV			"Číslo pruku 162124710 *33,33		33,330			
VV			"Číslo pruku 162562414 *4,25		4,250			
VV			"Číslo pruku 162576971 *4,26		4,260			
VV			"Číslo pruku 183028023 *3164,77		3 164,770			
VV			"Číslo pruku 162562459 *4,25		4,250			
VV			"Číslo pruku 162577235 *4,26		4,260			
VV			"Číslo pruku 183028956 *2803,58		2 803,580			
VV			"Číslo pruku 162562501 *4,25		4,250			
VV			"Číslo pruku 162577345 *4,26		4,260			
VV			"Číslo pruku 183028939 *2803,62		2 803,620			
VV			"Číslo pruku 162562543 *4,43		4,430			
VV			"Číslo pruku 162577477 *4,42		4,420			
VV			"Číslo pruku 183028956 *2811,73		2 811,730			
VV			"Číslo pruku 162562609 *4,43		4,430			
VV			"Číslo pruku 162577520 *4,42		4,420			
VV			"Číslo pruku 151063772 *2804,69		2 804,690			
VV			"Číslo pruku 162562654 *4,43		4,430			
VV			"Číslo pruku 162577562 *4,42		4,420			
VV			"Číslo pruku 183028990 *2805,97		2 805,970			
VV			"Číslo pruku 162562699 *4,43		4,430			
VV			"Číslo pruku 162577604 *4,42		4,420			
VV			"Číslo pruku 183028007 *2055,98		2 055,980			
VV			"Číslo pruku 162562744 *4,43		4,430			
VV			"Číslo pruku 162577647 *4,42		4,420			
VV			"Číslo pruku 183029210 *26,88		26,880			
VV			"Číslo pruku 161581771 *8,16		8,160			
VV			"Číslo pruku 162568963 *4,85		4,850			
VV			"Číslo pruku 162577689 *4,42		4,420			
VV			"Číslo pruku 183001732 *79		79,000			
VV			"Číslo pruku 162176716 *50,92		50,920			
VV			"Číslo pruku 183028158 *857,52		857,520			
VV			"Číslo pruku 162622607 *86,74		86,740			
VV			"Číslo pruku 162801992 *10,34		10,340			
VV			"Číslo pruku 162801992 *10,34		10,340			
VV			"Číslo pruku 152173352 *34,44		34,440			
VV			"Číslo pruku 162414384 *14,71		14,710			
VV			Mezisoučet		33 846,520			
VV			"Číslo pruku 133540685 *2332,52		2 332,520			
VV			"Číslo pruku 162071336 *23,38		23,380			
VV			"Číslo pruku 162717785 *14,88		14,880			
VV			Mezisoučet		2 370,780			
VV			Součet		36 217,300			
142	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	36 217,300	18,63	674 728,30	CS ÚRS 2022 01
143	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	4 031,420	99,85	402 537,29	CS ÚRS 2022 01
VV			D.1.01.2					
VV			"Číslo pruku 183026202 *381,37		381,370			
VV			"Číslo pruku 161236411 *79,21		79,210			
VV			"Číslo pruku 161236420 *12,74		12,740			
VV			Mezisoučet		473,320			
VV			"Číslo pruku 162719686 *746,26		746,260			
VV			"Číslo pruku 183028624 *1417,69		1 417,690			
VV			"Číslo pruku 161172874 *465,26		465,260			
VV			"Číslo pruku 183023337 *460,79		460,790			
VV			"Číslo pruku 183023046 *438,1		438,100			
VV			Mezisoučet		3 558,100			
VV			Součet		4 031,420			
144	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	4 031,420	23,31	93 972,40	CS ÚRS 2022 01
145	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1 480,634	34 432,02	50 981 219,50	CS ÚRS 2022 01
VV			D.1.01.2					
VV			"Číslo pruku 183026997 *4677,22*0,25*0,145		169,549			
VV			"Číslo pruku 161236167 *455,53*0,25*0,14		15,944			
VV			"Číslo pruku 162562198 *4,25*0,25*0,13		0,138			
VV			"Číslo pruku 162576697 *4,26*0,25*0,13		0,138			
VV			"Číslo pruku 183026857 *19,33*0,25*0,14		0,677			
VV			"Číslo pruku 183028040 *5564,59*0,25*0,145		183,591			
VV			"Číslo pruku 162562267 *4,25*0,25*0,13		0,138			
VV			"Číslo pruku 162576786 *4,26*0,25*0,13		0,138			
VV			"Číslo pruku 183026696 *3071,07*0,25*0,145		111,326			
VV			"Číslo pruku 162124710 *33,33*0,25*0,145		1,208			
VV			"Číslo pruku 162562414 *4,25*0,25*0,13		0,138			
VV			"Číslo pruku 162576971 *4,26*0,25*0,13		0,138			
VV			"Číslo pruku 183028023 *3164,77*0,25*0,145		114,723			
VV			"Číslo pruku 162562459 *4,25*0,25*0,13		0,138			
VV			"Číslo pruku 162577235 *4,26*0,25*0,13		0,138			
VV			"Číslo pruku 183028956 *2803,58*0,25*0,145		101,630			
VV			"Číslo pruku 162562501 *4,25*0,25*0,13		0,138			
VV			"Číslo pruku 162577345 *4,26*0,25*0,13		0,138			
VV			"Číslo pruku 183028939 *2803,62*0,25*0,145		101,631			
VV			"Číslo pruku 162562543 *4,43*0,25*0,13		0,144			
VV			"Číslo pruku 162577477 *4,42*0,25*0,13		0,144			
VV			"Číslo pruku 183028956 *2811,73*0,25*0,145		101,925			
VV			"Číslo pruku 162562609 *4,43*0,25*0,13		0,144			
VV			"Číslo pruku 162577520 *4,42*0,25*0,13		0,144			
VV			"Číslo pruku 151063772 *2804,69*0,25*0,145		101,670			
VV			"Číslo pruku 162562654 *4,43*0,25*0,13		0,144			
VV			"Číslo pruku 162577562 *4,42*0,25*0,13		0,144			
VV			"Číslo pruku 183028990 *2805,97*0,25*0,145		101,716			
VV			"Číslo pruku 162562699 *4,43*0,25*0,13		0,144			
VV			"Číslo pruku 162577604 *4,42*0,25*0,13		0,144			
VV			"Číslo pruku 183028007 *2055,98*0,25*0,145		74,529			
VV			"Číslo pruku 162562744 *4,43*0,25*0,13		0,144			
VV			"Číslo pruku 162577647 *4,42*0,25*0,13		0,144			
VV			"Číslo pruku 162719686 *746,26*0,3*0,14		31,343			
VV			"Číslo pruku 183028624 *1417,69*0,3*0,14		59,543			
VV			"Číslo pruku 161203210 *26,88*0,25*0,145		0,974			
VV			"Číslo pruku 161172874 *465,26*0,3*0,14		19,541			
VV			"Číslo pruku 161581771 *8,16*0,25*0,145		0,296			
VV			"Číslo pruku 162568963 *4,85*0,25*0,13		0,158			
VV			"Číslo pruku 162577689 *4,42*0,25*0,13		0,144			
VV			"Číslo pruku 160001702 *79*0,25*0,145		2,864			
VV			"Číslo pruku 162176716 *50,92*0,22*0,145		1,634			
VV			"Číslo pruku 183028158 *857,52*0,25*0,145		31,085			
VV			"Číslo pruku 162622607 *86,74*0,22*0,125		2,385			
VV			"Číslo pruku 162801992 *10,34*0,16*0,145		0,240			
VV			"Číslo pruku 162801992 *10,34*0,16*0,145		0,240			
VV			"Číslo pruku 183023337 *460,79*0,3*0,14		20,613			
VV			"Číslo pruku 183023046 *438,1*0,3*0,14		19,430			
VV			"Číslo pruku 152173352 *34,44*0,25*0,145		1,248			
VV			"Číslo pruku 162414384 *14,71*0,25*0,145		0,533			
VV			Mezisoučet		1 374,170			
VV			"Číslo pruku 183026202 *381,37*0,3*0,14		16,018			
VV			"Číslo pruku 133540685 *2332,52*0,25*0,145		84,554			
VV			"Číslo pruku 161236411 *79,21*0,35*0,14		3,881			
VV			"Číslo pruku 161236420 *12,74*0,35*0,14		0,624			
VV			"Číslo pruku 162071336 *23,38*0,25*0,145		0,848			
VV			"Číslo pruku 162717785 *14,88*0,25*0,145		0,539			
VV			Mezisoučet		106,464			
VV			Součet		1 480,634			
146	K	4113618ST1	D+M ST1 smyková výztuž, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD (D.1.01.2)	soubor	138,000	4 837,30	667 547,40	Vlastní
VV			1PP		18,000			
VV			"1NP" 18		18,000			
VV			"2NP" 12		12,000			
VV			"3NP" 12		12,000			
VV			"4NP" 12		12,000			
VV			"5NP" 12		12,000			
VV			"6NP" 12		12,000			
VV			"7NP" 12		12,000			
VV			"8NP" 12		12,000			
VV			"9NP" 12		12,000			
VV			"10NP" 12		12,000			
VV			"11NP" 12		12,000			
VV			"12NP" 0		0,000			
VV			Součet		138,000			
147	K	4113618ST2	D+M ST2 smyková výztuž, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD (D.1.01.2)	soubor	40,000	9 486,15	379 446,00	Vlastní
148	K	4113618L1	D+M L1 vylamovací výztuž, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD (D.1.01.2), kompletně za objekt	kpl	1,000	201 030,98	201 030,98	Vlastní
149	K	4113618X1	Příplatek za provalení výztuže, vč. materiálu, kompletně za 1NP	kpl	1,000	93 675,71	93 675,71	Vlastní
150	K	4113618X2	Příplatek za provalení výztuže, vč. materiálu, kompletně za 2NP	kpl	1,000	41 772,19	41 772,19	Vlastní
151	K	4113618X3	Příplatek za provalení výztuže, vč. materiálu, kompletně za 3NP	kpl	1,000	71 230,94	71 230,94	Vlastní
152	K	4113618X4	Příplatek za provalení výztuže, vč. materiálu, kompletně za 4NP	kpl	1,000	66 399,09	66 399,09	Vlastní
153	K	4113618X5	Příplatek za provalení výztuže, vč. materiálu, kompletně za 5NP	kpl	1,000	67 178,42	67 178,42	Vlastní
154	K	4113618X6	Příplatek za provalení výztuže, vč. materiálu, kompletně za 6NP	kpl	1,000	15 898,37	15 898,37	Vlastní
155	K	4113618X7	Příplatek za provalení výztuže, vč. materiálu, kompletně za 7NP	kpl	1,000	15 898,37	15 898,37	Vlastní
156	K	4113618X8	Příplatek za provalení výztuže, vč. materiálu, kompletně za 8NP	kpl	1,000	53 618,04	53 618,04	Vlastní
157	K	4113618X9	Příplatek za provalení výztuže, vč. materiálu, kompletně za 9NP	kpl	1,000	15 898,37	15 898,37	Vlastní
158	K	4113618X10	Příplatek za provalení výztuže, vč. materiálu, kompletně za 10NP	kpl	1,000	53 618,04	53 618,04	Vlastní
159	K	4113618X11	Příplatek za provalení výztuže, vč. materiálu, kompletně za 11NP	kpl	1,000	15 898,37	15 898,37	Vlastní
160	K	4113618X12	Příplatek za provalení výztuže, vč. materiálu, kompletně za 12NP	kpl	1,000	53 929,77	53 929,77	Vlastní
161	K	413321616	Nosníky ze ZB tř. C 30/37 XC1	m3	907,306	4 700,61	4 264 891,66	CS ÚRS 2022 01
VV			D.1.01.2					
VV			"Číslo pruku - 160863195 *-1,53*115,94*0,25		44,347			
VV			"Číslo pruku - 160965418 *-0,51*15,6*0,25		1,989			
VV			"Číslo pruku - 160868203 *-1,53*107,4*0,25		41,081			
VV			"Číslo pruku - 161078557 *-0,53*2,8*0,85		1,261			
VV			"Číslo pruku - 161216321 *-1,2*18,95*0,6		13,644			
VV			"Číslo pruku - 161216423 *-1,2*4,3*0,6		3,096			
VV			"Číslo pruku - 161218277 *-1,2*5,35*0,6		3,852			
VV			"Číslo pruku - 161218848 *-1,2*3,8*0,6		2,736			
VV			"Číslo pruku - 161219226 *-1,2*4,16875*0,6		2,999			
VV			"Číslo pruku - 161219677 *-1*29,1*0,3		8,730			
VV			"Číslo pruku - 162003994 *-1,2*4,3*0,6		3,096			
VV			"Číslo pruku - 162272527 *-1,2*11,78*0,6		8,482			
VV			"Číslo pruku - 162597494 *-1,2*18,95*0,6		13,644			
VV			"Číslo pruku - 162622592 *-2*38,6333333*0,3		23,180			
VV			"Číslo pruku - 162688697 *-0,6*8,15*0,9		4,401			
VV			"Číslo pruku - 162638300 *-1,25*3,75*0,25		1,797			
VV			"Číslo pruku - 162383495 *-0,7*15,8*0,25		2,765			
VV			"Číslo pruku - 162383570 *-0,7*19,8*0,25		3,465			
VV			"Číslo pruku - 162383901 *-0,7*4,4*0,4		1,232			
VV			"Číslo pruku - 163329798 *-1,38*0,5*0,2		0,138			
VV			"Číslo pruku - 163330370 *-1,38*0,55*0,15		0,114			
VV			"Číslo pruku - 163330207 *-1,53*0,47*0,4		0,288			
VV			"Číslo pruku - 161687605 *-1,18*23,68*0,25		6,800			
VV			"Číslo pruku - 161688007 *-1,18*184,25*0,25		54,348			
VV			"Číslo pruku - 161692485 *-1,18*152,25*0,25		44,835			
VV			"Číslo pruku - 161230648 *-0,9*8,8*0,7		5,544			
VV			"Číslo pruku - 162193970 *-0,9*10,4*0,9		8,424			
VV			"Číslo pruku - 162193706 *-0,9*10,4*0,9		8,424			
VV			"Číslo pruku - 162193750 *-0,9*10,4*0,9		8,424			
VV			"Číslo pruku - 162193785 *-0,9*10,4*0,9		8,424			
VV			"Číslo pruku - 162193826 *-0,9*10,4*0,9		8,424			
VV			"Číslo pruku - 162193863 *-0,9*10,4*0,9		8,424			
VV			"Číslo pruku - 162193904 *-0,9*10,4*0,9		8,424			
VV			"Číslo pruku - 162682036 *-0,9*10,5*0,9		8,529			
VV			"Číslo pruku - 162718949 *-0,6*15,35*0,9		8,289			
VV			"Číslo pruku - 162719072 *-0,6*15,35*0,9		8,289			
VV			"Číslo pruku - 163329708 *-1,02*3,5*0,2		0,103			
VV			"Číslo pruku - 163329835 *-1,02*3,55*0,15		0,085			
VV			"Číslo pruku - 163331033 *-1,02*3,5*0		0,000			
VV			"Číslo pruku - 163331042 *-1,02*3,55*0,15		0,085			
VV			"Číslo pruku - 163331051 *-1,18*3,47*0,4		0,222			
VV			"Číslo pruku - 163332100 *-0,93*3,5*0,2		0,093			
VV			"Číslo pruku - 163332109 *-1,02*3,55*0,15		0,085			
VV			"Číslo pruku - 163332523 *-0,93*3,5*0,2		0,093			
VV			"Číslo pruku - 163332532 *-1,02*3,55*0,15		0,085			
VV			"Číslo pruku - 163332541 *-0,93*3,47*0,4		0,175			
VV			"Číslo pruku - 161103465 *-0,73*273,73*0,25		49,954			
VV			"Číslo pruku - 162683780 *-0,73*7,775*1		5,676			
VV			"Číslo pruku - 161109805 *-1,33*295,5*0,25		98,254			
VV			"Číslo pruku - 161112493 *-0,78*288,1*0,25		52,475			
VV			"Číslo pruku - 161114808 *-0,78*288,1*0,25		52,475			
VV			"Číslo pruku - 161115722 *-0,78*288,1*0,25		52,475			
VV			"Číslo pruku - 161116776 *-0,78*288,1*0,25		52,475			
VV			"Číslo pruku - 161117469 *-0,78*288,1*0,25		52,475			
VV			"Číslo pruku - 161118374 *-0,78*288,1*0,25		52,475			
VV			"Číslo pruku - 161120581 *-0,78*288,1*0,25		52,475			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Číslo prvku - 161127064 : "0,57"3,2"10,25		0,639			
	VV		"Číslo prvku - 162180610 : "1,13"3,15"0,25		0,690			
	VV		"Číslo prvku - 162408130 : "0,57"0,24"0,25		0,034			
	VV		"Číslo prvku - 162884819 : "1,18"6,2"0,25		1,658			
	VV		Součet		907,036			
162	K	413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 XC3 XD1 XA1	m3	12,167	4 984,25	60 643,37 Vlastní	
	VV		D.1.01.2					
	VV		"Číslo prvku - 161071514 : "0,58"23,3"0,75		10,136			
	VV		"Číslo prvku - 161081060 : "0,58"23,35"0,15		2,031			
	VV		Součet		12,167			
163	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné konstrukce výšky přes 100 cm	m2	7 400,426	885,79	6 555 223,35 CS ÚRS 2022 01	
	VV		D.1.01.2					
	VV		"Číslo prvku - 161071514 : "0,58"2"23,3		27,028			
	VV		"Číslo prvku - 161081060 : "0,58"23,35		13,540			
	VV		"Číslo prvku - 160983195 : "(0"1,53+0,25)"115,94		383,761			
	VV		"Číslo prvku - 160985418 : "(2"0,51+0,25)"15,6		19,812			
	VV		"Číslo prvku - 160986933 : "(1"1,53+0,25)"107,4		355,494			
	VV		"Číslo prvku - 161078557 : "(2"0,53+0,85)"2,8		5,348			
	VV		"Číslo prvku - 161216321 : "(2"1,2+0,6)"18,95		56,850			
	VV		"Číslo prvku - 161216423 : "(2"1,2+0,6)"4,3		12,900			
	VV		"Číslo prvku - 161218277 : "(2"1,2+0,6)"5,35		16,050			
	VV		"Číslo prvku - 161218648 : "(2"1,2+0,6)"3,8		11,400			
	VV		"Číslo prvku - 161219326 : "(2"1,2+0,6)"4,165		12,495			
	VV		"Číslo prvku - 161219677 : "(2"1+0,3)"29,1		66,930			
	VV		"Číslo prvku - 162010994 : "(2"1+0,3)"4,3		12,900			
	VV		"Číslo prvku - 162272527 : "(2"1,2+0,6)"11,78		35,340			
	VV		"Číslo prvku - 162507464 : "(2"1,2+0,6)"18,95		56,850			
	VV		"Číslo prvku - 162602950 : "(2"2+0,3)"38,63333333		166,123			
	VV		"Číslo prvku - 162688697 : "(2"0,8+0,3)"8,15		17,115			
	VV		"Číslo prvku - 163283600 : "(2"1,25+0,25)"5,75		15,813			
	VV		"Číslo prvku - 163283495 : "(2"0,7+0,25)"15,8		26,070			
	VV		"Číslo prvku - 163283570 : "(2"0,7+0,25)"19,8		32,670			
	VV		"Číslo prvku - 163283801 : "(2"0,7+0,4)"4,4		7,920			
	VV		"Číslo prvku - 163329768 : "(2"1,38+0,2)"0,5		1,480			
	VV		"Číslo prvku - 163330370 : "(2"1,38+0,15)"0,55		1,601			
	VV		"Číslo prvku - 163330207 : "(2"1,53+0,4)"0,47		1,626			
	VV		"Číslo prvku - 161087605 : "(2"1,18+0,25)"23,05		60,161			
	VV		"Číslo prvku - 161088007 : "(2"1,18+0,25)"184,23		480,840			
	VV		"Číslo prvku - 161092485 : "(2"1,18+0,25)"152,05		396,851			
	VV		"Číslo prvku - 161230848 : "(2"0,9+0,7)"8,8		22,000			
	VV		"Číslo prvku - 162103370 : "(2"0,9+0,9)"10,4		28,080			
	VV		"Číslo prvku - 162109706 : "(2"0,9+0,9)"10,4		28,080			
	VV		"Číslo prvku - 162109750 : "(2"0,9+0,9)"10,4		28,080			
	VV		"Číslo prvku - 162109785 : "(2"0,9+0,9)"10,4		28,080			
	VV		"Číslo prvku - 162109826 : "(2"0,9+0,9)"10,4		28,080			
	VV		"Číslo prvku - 162109863 : "(2"0,9+0,9)"10,4		28,080			
	VV		"Číslo prvku - 162109924 : "(2"0,9+0,9)"10,4		28,080			
	VV		"Číslo prvku - 162682036 : "(2"0,9+0,9)"10,9		29,430			
	VV		"Číslo prvku - 162718649 : "(2"0,6+0,9)"15,35		32,235			
	VV		"Číslo prvku - 162719072 : "(2"0,6+0,9)"15,35		32,235			
	VV		"Číslo prvku - 163329708 : "(2"1,03+0,2)"0,5		1,130			
	VV		"Číslo prvku - 163330835 : "(2"1,03+0,15)"0,55		1,216			
	VV		"Číslo prvku - 163331333 : "(2"1,03+0)"0,5		1,030			
	VV		"Číslo prvku - 163331342 : "(2"1,03+0,15)"0,55		1,216			
	VV		"Číslo prvku - 163331351 : "(2"1,19+0,4)"0,47		1,297			
	VV		"Číslo prvku - 163332100 : "(2"0,93+0,2)"0,5		1,030			
	VV		"Číslo prvku - 163332109 : "(2"1,03+0,15)"0,55		1,216			
	VV		"Číslo prvku - 163332523 : "(2"0,93+0,2)"0,5		1,030			
	VV		"Číslo prvku - 163332532 : "(2"1,03+0,15)"0,55		1,216			
	VV		"Číslo prvku - 163332541 : "(2"0,93+0,4)"0,47		1,062			
	VV		"Číslo prvku - 161103465 : "(2"0,73+0,25)"273,72		468,561			
	VV		"Číslo prvku - 162683780 : "(2"0,73+1)"7,775		19,127			
	VV		"Číslo prvku - 161099665 : "(2"1,33+0,25)"295,5		859,905			
	VV		"Číslo prvku - 161112463 : "(2"0,78+0,25)"269,1		487,071			
	VV		"Číslo prvku - 161114858 : "(2"0,78+0,25)"269,1		487,071			
	VV		"Číslo prvku - 161115722 : "(2"0,78+0,25)"269,1		487,071			
	VV		"Číslo prvku - 161116776 : "(2"0,78+0,25)"269,1		487,071			
	VV		"Číslo prvku - 161117469 : "(2"0,78+0,25)"269,1		487,071			
	VV		"Číslo prvku - 161118374 : "(2"0,78+0,25)"269,1		487,071			
	VV		"Číslo prvku - 161120581 : "(2"0,78+0,25)"269,1		487,071			
	VV		"Číslo prvku - 161127064 : "(2"0,57+0,25)"0,2		0,378			
	VV		"Číslo prvku - 162180610 : "(2"1,13+0,25)"3,15		7,507			
	VV		"Číslo prvku - 162408130 : "(2"0,57+0,25)"0,24		0,334			
	VV		"Číslo prvku - 162884819 : "(2"1,18+0,25)"6,3		16,443			
	VV		Součet		7 400,426			
164	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	7 400,426	125,64	929 789,52 CS ÚRS 2022 01	
165	K	413351X1	Příplatek k cenám bednění nosníků za zaoblení	m2	166,410	672,20	111 860,80 Vlastní	
	VV		"K_tr_zb_2000_pp" 36,7*(2*2-0,3) "obdur"		166,410			
	VV		Součet		166,410			
166	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníku výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	968,636	351,78	340 746,77 CS ÚRS 2022 01	
	VV		D.1.01.2					
	VV		"Číslo prvku - 160983195 : "(0,25)"115,94		28,985			
	VV		"Číslo prvku - 160985418 : "(0,25)"15,6		3,900			
	VV		"Číslo prvku - 160986933 : "(0,25)"107,4		26,850			
	VV		"Číslo prvku - 161078557 : "(0,85)"2,8		2,380			
	VV		"Číslo prvku - 161216321 : "(0,6)"18,95		11,370			
	VV		"Číslo prvku - 161216423 : "(0,6)"4,3		2,580			
	VV		"Číslo prvku - 161218277 : "(0,6)"5,35		3,210			
	VV		"Číslo prvku - 161218648 : "(0,6)"3,8		2,280			
	VV		"Číslo prvku - 161219326 : "(0,6)"4,165		2,499			
	VV		"Číslo prvku - 161219677 : "(0,3)"29,1		8,730			
	VV		"Číslo prvku - 162010994 : "(0,6)"4,3		2,580			
	VV		"Číslo prvku - 162272527 : "(0,6)"11,78		7,068			
	VV		"Číslo prvku - 162507464 : "(0,6)"18,95		11,370			
	VV		"Číslo prvku - 162602950 : "(0,3)"38,63333333		11,590			
	VV		"Číslo prvku - 162688697 : "(0,3)"8,15		7,335			
	VV		"Číslo prvku - 163283600 : "(0,25)"5,75		1,438			
	VV		"Číslo prvku - 163283495 : "(0,25)"15,8		3,950			
	VV		"Číslo prvku - 163283570 : "(0,25)"19,8		4,950			
	VV		"Číslo prvku - 163283801 : "(0,4)"4,4		1,760			
	VV		"Číslo prvku - 163329768 : "(0,2)"0,5		0,100			
	VV		"Číslo prvku - 163330370 : "(0,15)"0,55		0,083			
	VV		"Číslo prvku - 163330207 : "(0,4)"0,47		0,188			
	VV		"Číslo prvku - 161087605 : "(0,25)"23,05		5,763			
	VV		"Číslo prvku - 161088007 : "(0,25)"184,23		46,058			
	VV		"Číslo prvku - 161092485 : "(0,25)"152,05		38,013			
	VV		"Číslo prvku - 161230848 : "(0,7)"8,8		6,160			
	VV		"Číslo prvku - 162103370 : "(0,9)"10,4		9,360			
	VV		"Číslo prvku - 162109706 : "(0,9)"10,4		9,360			
	VV		"Číslo prvku - 162109750 : "(0,9)"10,4		9,360			
	VV		"Číslo prvku - 162109785 : "(0,9)"10,4		9,360			
	VV		"Číslo prvku - 162109826 : "(0,9)"10,4		9,360			
	VV		"Číslo prvku - 162109863 : "(0,9)"10,4		9,360			
	VV		"Číslo prvku - 162109924 : "(0,9)"10,4		9,360			
	VV		"Číslo prvku - 162682036 : "(0,9)"10,9		9,810			
	VV		"Číslo prvku - 162718649 : "(0,9)"15,35		13,815			
	VV		"Číslo prvku - 162719072 : "(0,9)"15,35		13,815			
	VV		"Číslo prvku - 163329708 : "(0,2)"0,5		0,100			
	VV		"Číslo prvku - 163330835 : "(0,15)"0,55		0,083			
	VV		"Číslo prvku - 163331333 : "(0)"0,5		0,000			
	VV		"Číslo prvku - 163331342 : "(0,15)"0,55		0,083			
	VV		"Číslo prvku - 163331351 : "(0,4)"0,47		0,188			
	VV		"Číslo prvku - 163332100 : "(0,2)"0,5		0,100			
	VV		"Číslo prvku - 163332109 : "(0,15)"0,55		0,083			
	VV		"Číslo prvku - 163332523 : "(0,2)"0,5		0,100			
	VV		"Číslo prvku - 163332532 : "(0,15)"0,55		0,083			
	VV		"Číslo prvku - 163332541 : "(0,4)"0,47		0,188			
	VV		"Číslo prvku - 161103465 : "(0,25)"273,72		68,430			
	VV		"Číslo prvku - 162683780 : "(1)"7,775		7,775			
	VV		"Číslo prvku - 161099665 : "(0,25)"295,5		73,875			
	VV		"Číslo prvku - 161112463 : "(0,25)"269,1		67,275			
	VV		"Číslo prvku - 161114858 : "(0,25)"269,1		67,275			
	VV		"Číslo prvku - 161115722 : "(0,25)"269,1		67,275			
	VV		"Číslo prvku - 161116776 : "(0,25)"269,1		67,275			
	VV		"Číslo prvku - 161117469 : "(0,25)"269,1		67,275			
	VV		"Číslo prvku - 161118374 : "(0,25)"269,1		67,275			
	VV		"Číslo prvku - 161120581 : "(0,25)"269,1		67,275			
	VV		"Číslo prvku - 161127064 : "(0,25)"0,2		0,050			
	VV		"Číslo prvku - 162180610 : "(0,25)"3,15		0,788			
	VV		"Číslo prvku - 162408130 : "(0,25)"0,24		0,060			
	VV		"Číslo prvku - 162884819 : "(0,25)"6,3		1,575			
	VV		Součet		968,636			
167	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníku výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	968,636	40,54	39 268,50 CS ÚRS 2022 01	
168	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	149,249	34 432,02	5 138 944,55 CS ÚRS 2022 01	
	VV		D.1.01.2		1,419			
	VV		"Číslo prvku - 161071514 : "0,58"23,3"0,75"0,14		0,494			
	VV		"Číslo prvku - 161081060 : "0,58"23,35"0,15"0,14		1,733			
	Mezisoučet				6,430			
	VV		"Číslo prvku - 160983195 : "1,53"115,94"0,25"0,145		0,289			
	VV		"Číslo prvku - 160985418 : "0,51"15,6"0,25"0,145		5,957			
	VV		"Číslo prvku - 160986933 : "1,53"107,4"0,25"0,145		0,183			
	VV		"Číslo prvku - 161078557 : "0,53"2,8"0,85"0,145		3,411			
	VV		"Číslo prvku - 161216423 : "1,2"4,3"0,6"0,25		0,774			
	VV		"Číslo prvku - 161218277 : "1,2"5,35"0,6"0,25		0,964			
	VV		"Číslo prvku - 161218648 : "1,2"3,8"0,6"0,25		0,684			
	VV		"Číslo prvku - 161219326 : "1,2"4,165"0,6"0,25		0,750			
	VV		"Číslo prvku - 161219677 : "1"29,1"0,3"0,14		1,222			
	VV		"Číslo prvku - 162010994 : "1,2"4,3"0,6"0,25		0,774			
	VV		"Číslo prvku - 162272527 : "1,2"11,78"0,6"0,25		2,120			
	VV		"Číslo prvku - 162507464 : "1,2"18,95"0,6"0,25		3,411			
	VV		"Číslo prvku - 162602592 : "2"38,63333333"0,3"0,14		3,245			
	VV		"Číslo prvku - 162688697 : "0,8"8,15"0,3"0,25		1,100			
	VV		"Číslo prvku - 163283600 : "1,25"5,75"0,25"0,14		0,252			
	VV		"Číslo prvku - 163283495 : "0,7"15,8"0,25"0,14		0,387			
	VV		"Číslo prvku - 163283570 : "0,7"19,8"0,25"0,14		0,485			
	VV		"Číslo prvku - 163283801 : "0,7"4,4"0,4"0,14		0,172			
	VV		"Číslo prvku - 163329768 : "1,38"0,5"0,2"0,14		0,019			
	VV		"Číslo prvku - 163330370 : "1,38"0,55"0,15"0,14		0,016			
	VV		"Číslo prvku - 163330207 : "1,53"0,47"0,4"0,14		0,040			
	VV		"Číslo prvku - 161087605 : "1,18"23,05"0,25"0,145		0,986			
	VV		"Číslo prvku - 161088007 : "1,18"184,23"0,25"0,145		7,880			
	VV		"Číslo prvku - 161092485 : "1,18"152,05"0,25"0,145		6,504			
	VV		"Číslo prvku - 161230848 : "0,9"8,8"0,7"0,25		1,386			
	VV		"Číslo prvku - 162103370 : "0,9"10,4"0,9"0,25		2,106			
	VV		"Číslo prvku - 162109706 : "0,9"10,4"0,9"0,25		2,106			
	VV		"Číslo prvku - 162109750 : "0,9"10,4"0,9"0,25		2,106			
	VV		"Číslo prvku - 162109785 : "0,9"10,4"0,9"0,25		2,106			
	VV		"Číslo prvku - 162109826 : "0,9"10,4"0,9"0,25		2,106			
	VV		"Číslo prvku - 162109863 : "0,9"10,4"0,9"0,25		2,106			
	VV		"Číslo prvku - 162109924 : "0,9"10,4"0,9"0,25		2,106			
	VV		"Číslo prvku - 162682036 : "0,9"10,9"0,9"0,25		2,207			
	VV		"Číslo prvku - 162718649 : "0,6"15,35"0,9"0,25		2,072			
	VV		"Číslo prvku - 162719072 : "0,6"15,35"0,9"0,25		2,072			
	VV		"Číslo prvku - 163329708 : "1,03"0,5"0,2"0,145		0,015			
	VV		"Číslo prvku - 163330835 : "1,03"0,55"0,15"0,145		0,012			
	VV		"Číslo prvku - 163331333 : "1,03"0,5"0"0,145		0,000			
	VV		"Číslo prvku - 163331342 : "1,03"0,55"0,15"0,145		0,012			
	VV		"Číslo prvku - 163331351 : "1,19"0,47"0,4"0,145		0,032			
	VV		"Číslo prvku - 163332100 : "0,93"0,5"0,2"0,145		0,013			
	VV		"Číslo prvku - 163332109 : "1,03"0,55"0,15"0,145		0,012			
	VV		"Číslo prvku - 163332523 : "0,93"0,5"0,2"0,145		0,013			
	VV		"Číslo prvku - 163332532 : "1,03"0,55"0,15"0,145		0,012			
	VV		"Číslo prvku - 163332541 : "0,93"0,47"0,4"0,145		0,025			
	VV		"Číslo prvku - 161103465 : "0,73"273,72"0,25"0,145		7,243			
	VV		"Číslo prvku - 162683780 : "0,73"7,775"1"0,25		1,419			
	VV		"Číslo prvku - 161099665 : "1,33"295,5"0,25"0,145		14,247			
	VV		"Číslo prvku - 161112463 : "0,78"269,1"0,25"0,145		7,639			
	VV		"Číslo prvku - 161114858 : "0,78"269,1"0,25"0,145		7,639			
	VV		"Číslo prvku - 161115722 : "0,78"269,1"0,25"0,145		7,639			
	VV		"Číslo prvku - 161116776 : "0,78"269,1"0,25"0,145		7,639			
	VV		"Číslo prvku - 161117469 : "0,78"269,1"0,25"0,145		7,639			
	VV		"Číslo prvku - 161118374 : "0,78"269,1"0,25"0,145		7,639			
	VV		"Číslo prvku - 161120581 : "0,78"269,1"0,25"0,145		7,639			
	VV		"Číslo prvku - 161127064 : "0,57"0,2"0,25"0,145		0,004			
	VV		"Číslo prvku - 162180610 : "1,13"3,15"0,25"0,25		0,222			
	VV		"Číslo prvku - 162408130 : "0,57"0,24"0,25"0,145		0,005			
	VV		"Číslo prvku - 162884819 : "1,18"6,3"0,25"0,25		0,465			
	Mezisoučet				147,546			
	VV		Součet		149,249			
1260	K	4311239_R1	D+M schodišťový prefabrikát R.01, vč. pomocných prací, doplňků, dobetonování, dle PD - D.1.01.2-200, D.1.01.2-201	soubor	1,000	43 457,54	43 457,54	
	VV		"schodiště J1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1262	K	4311239_R2	D+M schodišťový prefabrikát R.02, vč. pomocných prací, doplňků, dobetonování, dle PD - D.1.01.2-200, D.1.01.2-201	soubor	1,000	48 339,07	48 339,07	
	VV		"schodiště J1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1264	K	4311239_R3	D+M schodišťový prefabrikát R.03, vč. pomocných prací, doplňků, dobetonování, dle PD - D.1.01.2-200, D.1.01.2-201	soubor	2,000	65 122,23	130 244,46	
	VV		"schodiště J1" 1		1,000			
	VV		"schodiště J2" 1		1,000			
	Součet				2,000			
1265	K	4311239_R4	D+M schodišťový prefabrikát R.04, vč. pomocných prací, doplňků, dobetonování, dle PD - D.1.01.2-200, D.1.01.2-201	soubor	2,000	64 564,34	129 128,68	
	VV		"schodiště J1" 1		1,000			
	VV		"schodiště J2" 1		1,000			
	Součet				2,000			
1266	K	4311239_R5	D+M schodišťový prefabrikát R.05, vč. pomocných prací, doplňků, dobetonování, dle PD - D.1.01.2-200, D.1.01.2-201	soubor	2,000	65 238,46	130 476,92	
	VV		"schodiště J1" 1		1,000			
	VV		"schodiště J2" 1		1,000			
	Součet				2,000			
1268	K	4311239_R6	D+M schodišťový prefabrikát R.06, vč. pomocných prací, doplňků, dobetonování, dle PD - D.1.01.2-200, D.1.01.2-201	soubor	2,000	57 776,69	115 553,38	
	VV		"schodiště J1" 1		1,000			
	VV		"schodiště J2" 1		1,000			
	Součet				2,000			
1269	K	4311239_R7	D+M schodišťový prefabrikát R.07, vč. pomocných prací, doplňků, dobetonování, dle PD - D.1.01.2-200, D.1.01.2-201	soubor	2,000	58 474,05	116 948,10	
	VV		"schodiště J1" 1		1,000			
	VV		"schodiště J2" 1		1,000			
	Součet				2,000			
1270	K	4311239_R8	D+M schodišťový prefabrikát R.08, vč. pomocných prací, doplňků, dobetonování, dle PD - D.1.01.2-200, D.1.01.2-201	soubor	2,000	44 340,86	88 681,72	
	VV		"schodiště J1" 1		1,000			
	VV		"schodiště J2" 1		1,000			
	Součet				2,000			
1271	K	4311239_R9	D+M schodišťový prefabrikát R.09, vč. pomocných prací, doplňků, dobetonování, dle PD - D.1.01.2-200, D.1.01.2-201	soubor	2,000	61 751,65	123 503,30	
	VV		"schodiště J1" 1		1,000			
	VV		"schodiště J2" 1		1,000			
	Součet				2,000			
1272	K	4311239_R10	D+M schodišťový prefabrikát R.10, vč. pomocných prací, doplňků, dobetonování, dle PD - D.1.01.2-200, D.1.01.2-201	soubor	2,000	53 011,39	106 022,78	
	VV		"schodiště J1" 1		1,000			
	VV		"schodiště J2" 1		1,000			
	Součet				2,000			
1273	K	4311239_R11	D+M schodišťový prefabrikát R.11, vč. pomocných prací, doplňků, dobetonování, dle PD - D.1.01.2-200, D.1.01.2-201	soubor	2,000	58 729,75	117 459,50	
	VV		"schodiště J1" 1		1,000			
	VV		"schodiště J2" 1		1,000			
	Součet				2,000			
1274	K	4311239_R12	D+M schodišťový prefabrikát R.12, vč. pomocných prací, doplňků, dobetonování, dle PD - D.1.01.2-200, D.1.01.2-201	soubor	12,000	50 756,59	609 079,08	
	VV		"schodiště J1" 6		6,000			
	VV		"schodiště J2" 6		6,000			
	Součet				12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1274	K	4311239_R13	D+M schodišťový prefabrikát R.13, vč. pomocných prací, doplňků, dobetonování, dle PD - D.1.01.2-200, D.1.01.2-201	soubor	11,000	50 245,19	552 697,09	
	VV		"schodiště „01" 5		5,000			
	VV		"schodiště „02" 6		6,000			
	VV		Součet		11,000			
1275	K	4311239_R14	D+M schodišťový prefabrikát R.14, vč. pomocných prací, doplňků, dobetonování, dle PD - D.1.01.2-200, D.1.01.2-201	soubor	1,000	68 144,13	68 144,13	
	VV		"schodiště „A1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1276	K	4311239_R15	D+M schodišťový prefabrikát R.15, vč. pomocných prací, doplňků, dobetonování, dle PD - D.1.01.2-200, D.1.01.2-201	soubor	1,000	44 271,13	44 271,13	
	VV		"schodiště „2" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1277	K	4311239_R16	D+M schodišťový prefabrikát R.16, vč. pomocných prací, doplňků, dobetonování, dle PD - D.1.01.2-200, D.1.01.2-201	soubor	1,000	43 411,05	43 411,05	
	VV		"schodiště „3" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1278	K	4311239_R17	D+M schodišťový prefabrikát R.17, vč. pomocných prací, doplňků, dobetonování, dle PD - D.1.01.2-200, D.1.01.2-201	soubor	1,000	52 895,16	52 895,16	
	VV		"schodiště „4" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1280	K	4311239_SCH01	D+M prvek pro přerušení kročejového hluku, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D.1.01.2-200, D.1.01.2-201	m	67,000	3 566,17	238 933,39	
	VV		"schodiště „2" 10*3,35		33,500			
	VV		"schodiště „3" 10*3,35		33,500			
	VV		Součet		67,000			
1281	K	4311239_SCH02	D+M vylamovací výztuž L1, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D.1.01.2-200, D.1.01.2-201	m	116,000	1 475,66	171 176,56	
	VV		"schodiště „2" 10*(1,2+3,4+1,2)		58,000			
	VV		"schodiště „3" 10*(1,2+3,4+1,2)		58,000			
	VV		Součet		116,000			
1270	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	22,612	6 585,25	148 905,67	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.2-200, D.1.01.2-201					
	VV		"podesty „1" 10*(1,33*3,35)*0,25		11,306			
	VV		"podesty „2" 10*(1,33*3,35)*0,25		11,306			
	VV		Součet		22,612			
1711	K	4303216X6	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 XC3, XD1, XA1, vodostavební, vč. doplňkov	m3	8,070	6 585,25	53 142,97	Vlastní
	VV		D.1.02, D.1.01.2-101c					
	VV		"Úsek pravý 16277#452 "3,48		3,480			
	VV		"Úsek pravý 16278#817 "4,59		4,590			
	VV		Součet		8,070			
1720	K	431351121	Zdění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	193,050	1 358,84	262 324,06	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02, D.1.01.2-101c					
	VV		"Úsek pravý 16277#452 "38,12		38,120			
	VV		"Úsek pravý 16278#817 "47,73		47,730			
	VV		Mezisoučet		85,850			
	VV		D.1.01.2-200, D.1.01.2-201					
	VV		"podesty „1" 10*((1,35*3,35)+3,35*0,25)		53,600			
	VV		"podesty „2" 10*((1,35*3,35)+3,35*0,25)		53,600			
	VV		Mezisoučet		107,200			
	VV		Součet		193,050			
1730	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	193,050	245,94	47 478,72	CS ÚRS 2022 01
1740	K	434351141	Zdívání bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	12,312	2 091,97	25 756,33	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02, D.1.01.2-101c					
	VV		"Úsek pravý 16277#452 "0,18*1,5*20		5,400			
	VV		"Úsek pravý 16278#817 "0,18*1,6*24		6,912			
	VV		Součet		12,312			
1750	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	12,312	251,29	3 093,88	CS ÚRS 2022 01
1760	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	4,441	35 046,88	155 643,19	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02, D.1.01.2-101c					
	VV		"Úsek pravý 16277#452 "3,48*0,13		0,452			
	VV		"Úsek pravý 16278#817 "4,59*0,13		0,597			
	VV		D.1.01.2-200, D.1.01.2-201					
	VV		"podesty „1" 10*(1,33*3,35)*0,25*0,15		1,696			
	VV		"podesty „2" 10*(1,33*3,35)*0,25*0,15		1,696			
	VV		Součet		4,441			
D	5		Komunikace pozemní				444 268,06	
177	K	596811312	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 si.vrs.ahea 300 m2	m2	356,000	689,21	245 358,76	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		Skladba S10					
	VV		"plocha" 356		356,000			
	VV		Součet		356,000			
178	M	59246012	dlažba plošná betonová terasové vymývaná 400x400x40mm	m2	391,600	507,94	198 909,30	CS ÚRS 2022 01
	VV		356*1,1 "Přepočtená koeficientem množství		391,600			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				90 436 865,42	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				22 434 691,46	
179	K	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	16 135,280	15,90	256 550,95	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1.102, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		"1.PP - 1.P_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm*13,62*2		27,240			
	VV		"1.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm*24,66*2		49,720			
	VV		"2.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm*21,48*2		42,960			
	VV		"3.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm*16,5*2		33,000			
	VV		"4.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm*21,48*2		42,960			
	VV		"5.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm*17,43*2		34,860			
	VV		"6.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm*17,43*2		34,860			
	VV		"7.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm*16,9*2		33,800			
	VV		"8.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm*17,43*2		34,860			
	VV		"9.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm*17,43*2		34,860			
	VV		"10.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm*17,09*2		34,180			
	VV		"11.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm*17,09*2		34,180			
	VV		"12.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm*18*2		36,000			
	VV		Mezisoučet		473,540			
	VV		"1.PP - 1.P_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm*114,31*2		228,620			
	VV		"1.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+200MM*374,16		374,160			
	VV		"1.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+200MM šedá*34,63		34,630			
	VV		"1.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm*34,12*2		68,240			
	VV		"2.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+200MM*551,83		551,830			
	VV		"2.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+200MM šedá*10,16		10,160			
	VV		"2.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm*30,71*2		61,420			
	VV		"3.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+200MM*745,35		745,350			
	VV		"3.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm*36,96*2		73,920			
	VV		"4.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+200MM*738,03		738,030			
	VV		"4.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm*32,26*2		64,520			
	VV		"5.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+200MM*553,55		553,550			
	VV		"5.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm*24,55*2		49,100			
	VV		"6.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+200MM*552,21		552,210			
	VV		"6.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm*24,55*2		49,100			
	VV		"7.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+200MM*550,06		550,060			
	VV		"7.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm*24,55*2		49,100			
	VV		"8.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+200MM*551,26		551,260			
	VV		"8.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm*24,55*2		49,100			
	VV		"9.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+200MM*549,12		549,120			
	VV		"9.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm*24,55*2		49,100			
	VV		"10.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+200MM*552,69		552,690			
	VV		"10.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm*24,35*2		49,100			
	VV		"11.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+200MM*550,71		550,710			
	VV		"11.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm*24,35*2		48,700			
	VV		"12.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+200MM*83,04		83,040			
	VV		"12.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+ŽLUTÝ PLECH*395,64		395,640			
	VV		"12.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm*92,28*2		184,560			
	VV		Mezisoučet		7 807,020			
	VV		"1.PP - 1.P_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 300mm*94,17*2		168,340			
	VV		"1.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 300mm*15,7*2		31,400			
	VV		"2.NP - LT_CIHELNÉ BLOKY 300 + TI MV 160*32,18		32,180			
	VV		"3.NP - LT_CIHELNÉ BLOKY 300 + TI MV 200*7,54		7,540			
	VV		"2.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 300mm*216,14*2		432,280			
	VV		Mezisoučet		671,740			
	VV		"1.PP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm*332,19*2		644,380			
	VV		"1.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm*36,33*2		72,660			
	VV		"2.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm*32,6*2		65,200			
	VV		"3.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm*74,17*2		148,340			
	VV		"4.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm*17,39*2		34,780			
	VV		"5.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm*11,93*2		23,860			
	VV		"6.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm*8,8*2		17,600			
	VV		"7.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm*11,93*2		23,860			
	VV		"8.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm*11,93*2		23,860			
	VV		"9.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm*11,93*2		23,860			
	VV		"10.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm*11,93*2		23,860			
	VV		"11.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm*17,46*2		34,920			
	VV		"12.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm*1,94*2		3,880			
	VV		"12.NP schody praxe část - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm*2,8*2		5,600			
	VV		Mezisoučet		1 146,660			
	VV		"ZÁKLADY - prestupový plán - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm*2,56*2		5,120			
	VV		"1.PP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm*1708,52*2		3 417,040			
	VV		"1.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm*12,49*2		24,980			
	VV		"2.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm*97,08*2		194,120			
	VV		"3.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm*1035,93*2		2 071,860			
	VV		"4.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm*10,51*2		21,020			
	VV		"5.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm*8,1*2		16,200			
	VV		"6.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm*8,1*2		16,200			
	VV		"7.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm*8,1*2		16,200			
	VV		"8.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm*8,09*2		16,180			
	VV		"9.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm*8,1*2		16,200			
	VV		"10.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm*8,09*2		16,180			
	VV		"11.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm*48,76*2		97,520			
	VV		"12.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm*43,01*2		86,020			
	VV		"12.NP schody praxe část - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm*10,74*2		21,480			
	VV		Mezisoučet		6 036,320			
	VV		Součet		16 135,280			
1215	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	25 004,940	47,71	1 192 985,69	CS ÚRS 2022 01
	VV		ZS Konstrukce					
	VV		"1PP" 11264,53		11 264,530			
	VV		"1NP" 1752,6		1 752,600			
	VV		"2NP" 2399,45		2 399,450			
	VV		"3NP" 1746,77		1 746,770			
	VV		"4NP" 1239,28		1 239,280			
	VV		"5NP" 874,28		874,280			
	VV		"6NP" 775,3		775,300			
	VV		"7NP" 775,42		775,420			
	VV		"8NP" 773,4		773,400			
	VV		"9NP" 776		776,000			
	VV		"10NP" 772,02		772,020			
	VV		"11NP" 977,44		977,440			
	VV		"12NP" 878,45		878,450			
	VV		Součet		25 004,940			
180	K	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	33 576,950	318,09	10 680 492,03	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.102, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		"1.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm*24,66*2		49,720			
	VV		"2.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm*21,48*2		42,960			
	VV		"4.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm*21,48*2		42,960			
	VV		"5.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm*17,43*2		34,860			
	VV		"6.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm*17,43*2		34,860			
	VV		"7.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm*16,9*2		33,800			
	VV		"8.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm*17,43*2		34,860			
	VV		"9.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm*17,43*2		34,860			
	VV		"10.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm*17,09*2		34,180			
	VV		"11.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm*17,09*2		34,180			
	VV		"12.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm*18*2		36,000			
	VV		Mezisoučet		413,240			
	VV		"1.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+200MM*374,16		374,160			
	VV		"1.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+200MM šedá*34,63		34,630			
	VV		"1.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm*34,12*2		68,240			
	VV		"2.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+200MM*551,83		551,830			
	VV		"2.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+200MM šedá*10,16		10,160			
	VV		"2.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm*30,71*2		61,420			
	VV		"4.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+200MM*738,03		738,030			
	VV		"4.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm*32,26*2		64,520			
	VV		"5.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+200MM*553,55		553,550			
	VV		"5.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm*24,55*2		49,100			
	VV		"6.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+200MM*552,21		552,210			
	VV		"6.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm*24,55*2		49,100			
	VV		"7.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+200MM*550,06		550,060			
	VV		"7.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm*24,55*2		49,100			
	VV		"8.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+200MM*551,26		551,260			
	VV		"8.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm*24,55*2		49,100			
	VV		"9.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+200MM*549,12		549,120			
	VV		"9.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm*24,55*2		49,100			
	VV		"10.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+200MM*552,69		552,690			
	VV		"10.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm*24,35*2		49,100			
	VV		"11.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+200MM*550,71		550,710			
	VV		"11.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm*24,35*2		48,700			
	VV		"12.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+200MM*83,04		83,040			
	VV		"12.NP - LT_CIBVCDOVÁ STĚNA_250mm+ŽLUTÝ PLECH*395,64		395,640			
	VV		"12.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm*92,28*2		184,560			
	VV		Mezisoučet		6 759,130			
	VV		"1.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 300mm*15,7*2		31,400			
	VV		"2.NP - LT_CIHELNÉ BLOKY 300 + TI MV 160*32,18		32,180			
	VV		"2.NP - LT_CIHELNÉ BLOKY 300 + TI MV 200*7,54		7,540			
	VV		"2.NP - LT_PÁLENÉ CIHELNÉ BLOKY 300mm*216,14*2		432,280			
	VV		Mezisoučet		503,400			
	VV		"1.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm*36,33*2		72,660			
	VV		"2.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm*32,6*2		65,200			
	VV		"4.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm*17,39*2		34,780			
	VV		"5.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm*11,93*2		23,860			
	VV		"6.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm*8,8*2		17,600			
	VV		"7.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm*11,93*2		23,860			
	VV		"8.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm*11,93*2		23,860			
	VV		"9.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm*11,93*2		23,860			
	VV		"10.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm*11,93*2		23,860			
	VV		"11.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm*17,46*2		34,920			
	VV		"12.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm*1,94*2		3,880			
	VV		"12.NP schody praxe část - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm*2,8*2		5,600			
	VV		Mezisoučet		353,940			
	VV		"1.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm*12,49*2		24,980			
	VV		"2.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm*97,08*2		194,120			
	VV		"4.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm*10,51*2		21,020			
	VV		"5.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm*8,1*2		16,200			
	VV		"6.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm*8,1*2		16,200			
	VV		"7.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm*8,1*2		16,200			
	VV		"8.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm*8,09*2		16,180			
	VV		"9.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm*8,1*2		16,200			
	VV		"10.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm*8,09*2		16,180			
	VV		"11.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm*48,76*2		97,520			
	VV		"12.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm*43,01*2		86,020			
	VV		"12.NP schody praxe část - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm*10,74*2		21,480			
	VV		Mezisoučet		542,300			
	VV		ZS Konstrukce					
	VV		"1PP" 11264,53		11 264,530			
	VV		"1NP" 1752,6		1 752,600			
	VV		"2NP" 2399,45		2 399,450			
	VV		"3NP" 1746,77		1 746,770			
	VV		"4NP" 1239,28		1 239,280			
	VV		"5NP" 874,28		874,280			
	VV		"6NP" 775,3		775,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1NP" 775,42		775,420			
	VV		"BNP" 773,4		773,400			
	VV		"1NP" 776		776,000			
	VV		"1ONP" 772,02		772,020			
	VV		"1 1NP" 577,44		577,440			
	VV		"1 2NP"878,45		878,450			
	VV		Mezisoučet		25 004,940			
	VV		Součet		33 576,950			
181	K	612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky stěrkně	m2	33 576,950	79,52	2 670 039,06	CS ÚRS 2022 01
122	K	613131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	8 208,662	47,71	391 635,26	CS ÚRS 2025 01
	VV		Sloup					
	VV		620,016+474,912+5851,048+1262,686		8 208,662			
	VV		Součet		8 208,662			
122	K	613341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně	m2	8 208,662	365,81	3 002 810,65	CS ÚRS 2025 01
182	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7 563,270	402,92	3 047 392,75	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		"1.PP - LT_PÁLENÉ CHELNÉ BLOKY 200mm"13,62*2		27,240			
	VV		"1.NP - LT_PÁLENÉ CHELNÉ BLOKY 200mm"16,53*2		33,060			
	VV		"1.PP - LT_PÁLENÉ CHELNÉ BLOKY 250mm"114,31*2		228,620			
	VV		"1.NP - LT_OBVODOVÁ STĚNA_250mm+200MV"745,35		745,350			
	VV		"3.NP - LT_PÁLENÉ CHELNÉ BLOKY 250mm"36,96*2		73,920			
	VV		"1.PP - LT_PÁLENÉ CHELNÉ BLOKY 300mm"84,17*2		168,340			
	VV		"1.PP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm"322,19*2		644,380			
	VV		"1.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 100mm"74,17*2		148,340			
	VV		"ZÁKLADY - prostupový plán - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm"2,56*2		5,120			
	VV		"1.PP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm"1708,52*2		3 417,040			
	VV		"1.NP - LT_PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHEL 150mm"1035,93*2		2 071,860			
	VV		Součet		7 563,270			
183	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	15 126,540	78,46	1 186 828,33	CS ÚRS 2022 01
	VV		7563,27*2 "Přepočtené koeficientem množství		15 126,540			
184	K	6118311X1	D+M požární omítka, vč. pomocných prací, doplňků	m2	6,720	886,42	5 956,74	Vlastní
	VV		požární omítka na ocelových konstrukcích v 5.NP-11.NP					
	VV		2 x jäcky 80+4 dílky 1,5 m					
	VV		7*2*1,576,38		6,720			
	VV		Součet		6,720			
D		62	Úprava povrchů vnitřních				34 766 896,01	
185	K	621311321	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená strojně	m2	754,920	415,64	313 774,95	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1.004					
	VV		"Skladba I5" 754,92		754,920			
	VV		Součet		754,920			
186	K	621311391	Příplatek k vápenné omítce vnějších podhledů za každých dalších 5 mm tloušťky stěrkně	m2	754,920	83,37	62 937,68	CS ÚRS 2022 01
187	K	621221061	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu z atiky ti přes 540 mm	m2	754,920	1 484,44	1 120 633,44	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		Skladba I5					
	VV		POHLED JIŽNÍ - HLAVNÍ VSTUP					
	VV		555		555,000			
	VV		POHLED ZÁPADNÍ					
	VV		199,92		199,920			
	VV		Součet		754,920			
188	M	63151546	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,038 ti 280mm	m2	830,412	675,42	560 876,67	CS ÚRS 2022 01
	VV		"Skladba I5" 754,92*1,1		830,412			
	VV		Součet		830,412			
189	K	621251105	Příplatek k cením kontaktního zateplení podhledů za zápustnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	754,920	74,87	56 520,86	CS ÚRS 2022 01
190	K	621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	754,920	56,57	42 705,82	CS ÚRS 2022 01
191	K	621521012	Tenkovrstvá silikátová zatřená omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	754,920	371,20	280 226,30	CS ÚRS 2022 01
192	K	622311321	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	11 059,214	381,71	4 221 412,58	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		"Skladba I11" 6523,338		6 523,338			
	VV		"Skladba I12" 1193,47		1 193,470			
	VV		"Skladba I13" 96		96,000			
	VV		"Skladba I14" 453,611		453,611			
	VV		"Skladba I15" 170,712		170,712			
	VV		"Skladba I16" 233,76672		233,767			
	VV		"Skladba I4" 65,77		65,770			
	VV		"Skladba I21" 2265,726		2 265,726			
	VV		"Skladba I22" 56,82		56,820			
	VV		Součet		11 059,214			
193	K	622331391	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky stěrkně	m2	11 059,214	78,93	872 903,76	CS ÚRS 2022 01
194	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu ti přes 80 do 120 mm	m2	233,767	863,43	201 841,44	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		Skladba I16					
	VV		heliport					
	VV		233,76672		233,767			
	VV		Součet		233,767			
195	M	63151563	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,038 ti 100mm	m2	257,143	259,78	66 800,61	CS ÚRS 2022 01
	VV		"Skladba I16" 233,76672*1,1		257,143			
	VV		Součet		257,143			
196	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu ti přes 120 do 160 mm	m2	1 193,470	911,85	1 088 265,92	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		Skladba I12, I17					
	VV		POHLED JIŽNÍ - HLAVNÍ VSTUP					
	VV		68,74		68,740			
	VV		POHLED SEVERNÍ - ŘEZ TERÉNEM					
	VV		68,74		68,740			
	VV		POHLED ZÁPADNÍ - ŘEZ ATRIEM					
	VV		379,225		379,225			
	VV		POHLED VÝCHODNÍ - ŘEZ ATRIEM					
	VV		379,225		379,225			
	VV		POHLED VÝCHODNÍ					
	VV		153,9		153,900			
	VV		POHLED ZÁPADNÍ					
	VV		143,64		143,640			
	VV		Součet		1 193,470			
197	M	63151538	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,038 ti 160mm	m2	1 312,817	415,64	545 659,26	CS ÚRS 2022 01
	VV		"Skladba I12" 1193,47*1,1		1 312,817			
	VV		Součet		1 312,817			
198	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu ti přes 160 do 200mm	m2	9 470,205	1 111,21	10 523 386,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		Skladba I11					
	VV		POHLED JIŽNÍ - HLAVNÍ VSTUP					
	VV		514,61+155,28+5,04		669,930			
	VV		POHLED SEVERNÍ - ŘEZ TERÉNEM					
	VV		514,61		514,610			
	VV		POHLED ZÁPADNÍ - ŘEZ ATRIEM					
	VV		1793,335		1 793,335			
	VV		POHLED VÝCHODNÍ - ŘEZ ATRIEM					
	VV		1793,335		1 793,335			
	VV		POHLED VÝCHODNÍ					
	VV		745,29+7,56		752,850			
	VV		POHLED ZÁPADNÍ					
	VV		981,718+7,56		999,278			
	VV		Mezisoučet		6 523,338			
	VV		Skladba I14					
	VV		POHLED JIŽNÍ - HLAVNÍ VSTUP					
	VV		26,20+70,45		96,670			
	VV		POHLED SEVERNÍ - ŘEZ TERÉNEM					
	VV		21,1		21,100			
	VV		POHLED ZÁPADNÍ - ŘEZ ATRIEM					
	VV		68,5		68,500			
	VV		POHLED VÝCHODNÍ - ŘEZ ATRIEM					
	VV		12		12,000			
	VV		POHLED VÝCHODNÍ					
	VV		99,98		99,980			
	VV		POHLED ZÁPADNÍ					
	VV		157,3608		157,361			
	VV		Mezisoučet		453,611			
	VV		Skladba I15					
	VV		POHLED SEVERNÍ - ŘEZ TERÉNEM					
	VV		26,22		26,220			
	VV		POHLED ZÁPADNÍ - ŘEZ ATRIEM					
	VV		44,88		44,880			
	VV		POHLED VÝCHODNÍ - ŘEZ ATRIEM					
	VV		99,61		99,610			
	VV		Mezisoučet		170,710			
	VV		"Skladba I21" 2265,726		2 265,726			
	VV		"Skladba I22" 56,82		56,820			
	VV		Mezisoučet		2 322,546			
	VV		Součet		9 470,205			
199	M	63151540	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,038 ti 200mm	m2	10 417,226	614,98	6 406 385,65	CS ÚRS 2022 01
	VV		"Skladba I11" 6523,338*1,1		7 175,672			
	VV		"Skladba I14" 453,611*1,1		498,972			
	VV		"Skladba I15" 170,71*1,1		187,781			
	VV		"Skladba I21" 2265,726*1,1		2 492,299			
	VV		"Skladba I22" 56,82*1,1		62,502			
	VV		Součet		10 417,226			
200	K	621221141	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu ti přes 160 do 200 mm	m2	96,000	1 324,58	127 159,68	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		Skladba I13					
	VV		POHLED JIŽNÍ - HLAVNÍ VSTUP					
	VV		27,100		27,100			
	VV		POHLED SEVERNÍ - ŘEZ TERÉNEM					
	VV		27,1		27,100			
	VV		POHLED ZÁPADNÍ - ŘEZ ATRIEM					
	VV		20,9		20,900			
	VV		POHLED VÝCHODNÍ - ŘEZ ATRIEM					
	VV		20,9		20,900			
	VV		Součet		96,000			
201	M	63151535	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 ti 200mm	m2	105,600	908,57	95 733,79	CS ÚRS 2022 01
	VV		"Skladba I13" 96*1,1		105,600			
	VV		Součet		105,600			
202	K	622251105	Příplatek k cením kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	10 993,442	59,17	650 481,96	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		"Skladba I11" 6523,338		6 523,338			
	VV		"Skladba I12" 1193,47		1 193,470			
	VV		"Skladba I13" 96		96,000			
	VV		"Skladba I14" 453,611		453,611			
	VV		"Skladba I15" 170,71		170,710			
	VV		"Skladba I16" 233,76672		233,767			
	VV		"Skladba I21" 2265,726		2 265,726			
	VV		"Skladba I22" 56,82		56,820			
	VV		Součet		10 993,442			
203	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	11 836,840	67,86	803 247,96	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		"Skladba I11" 6523,338		6 523,338			
	VV		"Skladba I12" 1193,47		1 193,470			
	VV		"Skladba I13" 96		96,000			
	VV		"Skladba I14" 453,611		453,611			
	VV		"Skladba I15" 170,71		170,710			
	VV		"Skladba I16" 233,76672		233,767			
	VV		"Skladba I21" 2265,726		2 265,726			
	VV		"Skladba I22" 56,82		56,820			
	VV		Mezisoučet		10 993,442			
	VV		zadní					
	VV		POHLED JIŽNÍ - HLAVNÍ VSTUP					
	VV		(1,8+1,8*2)*3*0,2		12,960			
	VV		(1,8+1,8*2)*28*0,2		30,240			
	VV		(1,8+2,7*2)*14*0,2		20,552			
	VV		(2,87+3,55*2)*1*0,2		1,594			
	VV		(2,7+2,55*2)*3*0,2		22,680			
	VV		POHLED SEVERNÍ - ŘEZ TERÉNEM					
	VV		(1,8+1,8*2)*2*0,2		2,160			
	VV		(9,75+5,45*3)*2*0,2		0,660			
	VV		(3,13+1,62*3)*2*0,2		2,064			
	VV		(1,8+1,8*2)*28*0,2		30,240			
	VV		(1,8+2,7*2)*14*0,2		20,552			
	VV		(2,87+3,55*2)*1*0,2		1,594			
	VV		(2,13+3,62*2)*1*0,2		0,756			
	VV		POHLED VÝCHODNÍ - ŘEZ ATRIEM					
	VV		(1,8+1,8*2)*14*0,2		15,120			
	VV		(9,35+5,1*6)*2*0,2		2,680			
	VV		(1,34+3,92*2)*2*0,2		1,232			
	VV		(5,83+5,97*2)*3*0,2		1,104			
	VV		(5,83+5,7*2)*1*0,2		0,394			
	VV		(5,35+5,35*2)*4*0,2		0,840			
	VV		(5,37+5,62*2)*3*0,2		0,966			
	VV		(1,8+1,8*2)*147*0,2		158,760			
	VV		(5,6+1,8*2)*83*0,2		52,920			
	VV		(3,2+2,7*2)*7*0,2		12,236			
	VV		POHLED ZÁPADNÍ - ŘEZ ATRIEM					
	VV		(1,8+1,8*2)*5*0,2		8,640			
	VV		(6,1+1,8*2)*1*0,2		1,940			
	VV		(5,37+5,83*2)*4*0,2		1,624			
	VV		(5,68+5,42*2)*1*0,2		0,304			
	VV		(1,92+1,12*2)*3*0,2		1,664			
	VV		(2,87+2,1*2)*1*0,2		1,414			
	VV		(5,95+2,1*2)*3*0,2		3,093			
	VV		(5,87+2,1*2)*1*0,2		2,014			
	VV		(5,12+2,1*2)*1*0,2		1,864			
	VV		(4,37+2,1*2)*2*0,2		3,428			
	VV		(1,8+1,8*2)*147*0,2		158,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5,6+1,8*2)*627/2 2		52,920			
	VV		(3,2+2,7*2)*7/2 2		12,236			
	VV		POHLED VÝCHODNÍ					
	VV		(2,7+2,7*2)*28/2 2		52,440			
	VV		(2,7+2,28*2)*30/2 2		43,560			
	VV		POHLED ZÁPADNÍ					
	VV		(2,7+2,1*2)*7/2 2		51,660			
	VV		(2,7+2,28*2)*28/2 2		40,656			
	VV		(2,5+2,5*2)*7/2 2		7,500			
	VV		(1+2,5*2)*6/2 2		7,200			
	VV		Mezisoučet		843,398			
	VV		Součet		11 836,840			
204	K	622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	11 836,840	390,20	4 618 734,97	CS ÚRS 2022 01
205	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	12 591,762	72,53	913 280,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		"Skladba I11" 6523,338		6 523,338			
	VV		"Skladba I12" 1193,47		1 193,470			
	VV		"Skladba I13" 96		96,000			
	VV		"Skladba I14" 453,611		453,611			
	VV		"Skladba I15" 170,712		170,712			
	VV		"Skladba I16" 233,7567/2		233,767			
	VV		"Skladba I5" 754,92		754,920			
	VV		"Skladba I3?" 2265,726		2 265,726			
	VV		"Skladba I02" 56,82		56,820			
	VV		"ostění" 843,398		843,398			
	VV		Součet		12 591,762			
206	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	4 546,990	82,85	376 718,12	CS ÚRS 2022 01
	VV		POHLED JIŽNÍ - HLAVNÍ VSTUP					
	VV		(1,8+1,8*2)*12		64,800			
	VV		(1,8+1,8*2)*28		151,200			
	VV		(1,8+2,7*2)*14		102,760			
	VV		(2,67+2,55*2)*1		7,970			
	VV		(2,7+2,1*2)*16		110,400			
	VV		POHLED SEVERNÍ - ŘEZ TERÉNEM					
	VV		(1,8+1,8*2)*2		10,800			
	VV		(6,75+5,45*2)*2		3,300			
	VV		(3,13+1,02*2)*2		10,320			
	VV		(1,8+1,8*2)*28		151,200			
	VV		(1,8+2,7*2)*14		102,760			
	VV		(2,67+2,55*2)*1		7,970			
	VV		(2,12+5,83*2)*1		3,780			
	VV		POHLED VÝCHODNÍ - ŘEZ ATRIEM					
	VV		(1,8+1,8*2)*14		75,600			
	VV		(6,95+5,1*2)*2		10,300			
	VV		(1,24+5,92*2)*2		6,160			
	VV		(6,92+5,92*2)*2		5,520			
	VV		(5,83+5,57*2)*1		1,970			
	VV		(6,35+5,35*2)*4		4,200			
	VV		(5,37+5,62*2)*3		4,830			
	VV		(1,8+1,8*2)*147		793,800			
	VV		(5,6+1,8*2)*63		264,600			
	VV		(3,2+2,7*2)*7		61,180			
	VV		POHLED ZÁPADNÍ - ŘEZ ATRIEM					
	VV		(1,8+1,8*2)*9		43,200			
	VV		(6,1+1,8*2)*1		9,700			
	VV		(6,37+5,83*2)*4		8,120			
	VV		(6,68+5,42*2)*1		1,520			
	VV		(1,92+1,12*2)*2		8,320			
	VV		(2,67+2,1*2)*1		7,070			
	VV		(6,95+5,1*2)*3		15,450			
	VV		(5,87+2,1*2)*1		10,070			
	VV		(5,13+2,1*2)*1		9,320			
	VV		(4,37+2,1*2)*2		17,140			
	VV		(1,8+1,8*2)*147		793,800			
	VV		(5,6+1,8*2)*63		264,600			
	VV		(3,2+2,7*2)*7		61,180			
	VV		POHLED VÝCHODNÍ					
	VV		(2,7+2,1*2)*38		262,200			
	VV		(2,7+2,28*2)*30		217,800			
	VV		POHLED ZÁPADNÍ					
	VV		(2,7+2,1*2)*37		255,300			
	VV		(2,7+2,28*2)*28		203,280			
	VV		(2,5+2,5*2)*5		37,500			
	VV		(1+2,5*2)*6		36,000			
	VV		ROHOVÉ PROFILY					
	VV		40*4+4+5,5+5*14		293,500			
	VV		9,9+6,8+9,9+9,9		36,500			
	VV		Součet		4 546,990			
207	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š.100mm pro ETICS	m	5 457,693	15,59	85 085,43	CS ÚRS 2022 01
	VV		4516,487*1,1		4 961,539			
	VV		Součet		4 961,539			
	VV		4961,539*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5 457,693			
208	M	59051510	profil začišťovací s okapničkou PVC s výztužnou tkaninou pro nadnášení ETICS	m	36,500	47,40	1 730,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		ROHOVÉ PROFILY					
	VV		9,5+6,8+9,5+9,5		36,500			
	VV		Součet		36,500			
209	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	4 216,990	76,82	323 105,77	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		POHLED JIŽNÍ - HLAVNÍ VSTUP					
	VV		(1,8+1,8*2)*12		64,800			
	VV		(1,8+1,8*2)*28		151,200			
	VV		(1,8+2,7*2)*14		102,760			
	VV		(2,67+2,55*2)*1		7,970			
	VV		(2,7+2,1*2)*16		110,400			
	VV		POHLED SEVERNÍ - ŘEZ TERÉNEM					
	VV		(1,8+1,8*2)*2		10,800			
	VV		(6,75+5,45*2)*2		3,300			
	VV		(3,13+1,02*2)*2		10,320			
	VV		(1,8+1,8*2)*28		151,200			
	VV		(1,8+2,7*2)*14		102,760			
	VV		(2,67+2,55*2)*1		7,970			
	VV		(2,12+5,83*2)*1		3,780			
	VV		POHLED VÝCHODNÍ - ŘEZ ATRIEM					
	VV		(1,8+1,8*2)*14		75,600			
	VV		(6,95+5,1*2)*2		10,300			
	VV		(1,24+5,92*2)*2		6,160			
	VV		(6,92+5,92*2)*2		5,520			
	VV		(5,83+5,57*2)*1		1,970			
	VV		(6,35+5,35*2)*4		4,200			
	VV		(5,37+5,62*2)*3		4,830			
	VV		(1,8+1,8*2)*147		793,800			
	VV		(5,6+1,8*2)*63		264,600			
	VV		(3,2+2,7*2)*7		61,180			
	VV		POHLED ZÁPADNÍ - ŘEZ ATRIEM					
	VV		(1,8+1,8*2)*9		43,200			
	VV		(6,1+1,8*2)*1		9,700			
	VV		(6,37+5,83*2)*4		8,120			
	VV		(6,68+5,42*2)*1		1,520			
	VV		(1,92+1,12*2)*2		8,320			
	VV		(2,67+2,1*2)*1		7,070			
	VV		(6,95+5,1*2)*3		15,450			
	VV		(5,87+2,1*2)*1		10,070			
	VV		(5,13+2,1*2)*1		9,320			
	VV		(4,37+2,1*2)*2		17,140			
	VV		(1,8+1,8*2)*147		793,800			
	VV		(5,6+1,8*2)*63		264,600			
	VV		(3,2+2,7*2)*7		61,180			
	VV		POHLED VÝCHODNÍ					
	VV		(2,7+2,1*2)*38		262,200			
	VV		(2,7+2,28*2)*30		217,800			
	VV		POHLED ZÁPADNÍ					
	VV		(2,7+2,1*2)*37		255,300			
	VV		(2,7+2,28*2)*28		203,280			
	VV		(2,5+2,5*2)*5		37,500			
	VV		(1+2,5*2)*6		36,000			
	VV		Součet		4 216,990			
210	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro celkový ETICS	m	4 638,689	48,99	227 249,37	CS ÚRS 2022 01
	VV		4216,99*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4 638,689			
211	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2 683,846	37,46	100 536,87	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		POHLED JIŽNÍ - HLAVNÍ VSTUP					
	VV		1,8*1,8*10+2,7*2,1*16+1,8*1,8*28+1,8*2,7*14		290,124			
	VV		POHLED SEVERNÍ - ŘEZ TERÉNEM					
	VV		1,8*1,8*2		6,480			
	VV		0,75*1,8*2		2,700			
	VV		3,13*1,02*2		6,385			
	VV		POHLED ZÁPADNÍ - ŘEZ ATRIEM					
	VV		1,8*1,8*9		25,920			
	VV		6,1*1,8*1		10,980			
	VV		0,37*0,83*4		1,228			
	VV		0,68*0,42*1		0,286			
	VV		1,92*1,12*2		4,301			
	VV		2,67*2,1*1		5,607			
	VV		0,95*2,1*3		5,985			
	VV		5,87*2,1*1		12,327			
	VV		5,13*2,1*1		10,752			
	VV		4,37*2,1*2		18,354			
	VV		POHLED VÝCHODNÍ - ŘEZ ATRIEM					
	VV		1,8*1,8*14		45,360			
	VV		0,95*2,1*2		3,990			
	VV		1,24*5,92*2		2,282			
	VV		0,92*0,92*2		1,693			
	VV		0,83*5,57*1		0,473			
	VV		0,35*0,35*4		0,490			
	VV		0,37*5,62*3		0,698			
	VV		POHLED SEVERNÍ - ŘEZ TERÉNEM					
	VV		1,8*1,8*28		90,720			
	VV		1,8*2,7*14		69,804			
	VV		POHLED ZÁPADNÍ - ŘEZ ATRIEM					
	VV		1,8*1,8*147		476,280			
	VV		0,6*1,8*63		68,040			
	VV		3,2*2,7*7		62,048			
	VV		POHLED VÝCHODNÍ - ŘEZ ATRIEM					
	VV		1,8*1,8*147		476,280			
	VV		0,6*1,8*63		68,040			
	VV		3,2*2,7*7		62,048			
	VV		POHLED JIŽNÍ - HLAVNÍ VSTUP					
	VV		2,67*2,55*1		7,319			
	VV		POHLED SEVERNÍ - ŘEZ TERÉNEM					
	VV		2,67*2,55*1		7,319			
	VV		2,12*5,83*1		1,760			
	VV		revit					
	VV		1,9*1,2*1		2,280			
	VV		revit					
	VV		1,1*0,6*1		0,660			
	VV		revit					
	VV		2,2*1,2*3		7,920			
	VV		POHLED VÝCHODNÍ					
	VV		2,7*2,1*38		215,460			
	VV		2,7*2,28*30		184,680			
	VV		POHLED ZÁPADNÍ					
	VV		2,7*2,1*37		209,790			
	VV		2,7*2,28*28		172,368			
	VV		2,5*2,5*5		31,250			
	VV		1*2,5*6		15,000			
	VV		Součet		2 683,846			
212	K	622271001	D+M Fasáda - kompletní dodávka dle Skladby I4 - mimo výrobek Z182, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD	m2	65,770	1 208,76	79 500,15	Vlastní
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		Skladba I4					
	VV		POHLED JIŽNÍ - HLAVNÍ VSTUP					
	VV		65,77		65,770			
	VV		Součet		65,770			
	VV		Difúzně otevřený ochranný pás 270 g/m2 s vysokou stabilitou proti UV záření - zateplené fasády a otevřenými spárami					
	VV		Tepelně izolační vrstvy - desky z minerální plsti (? ? 0,035 W/m.K), tuhé desky pro provětrávané fasády, mechanicky kotvené talířovými hmoždinkami - tl. 200mm					
	VV		Do úrovně 300 mm nad středním rostlinu s upraveným terénem polystyren XPS (viz detaily D.1.01.1-5)					
	VV		Lepicí vrstva - lepidlo a stěrkovací hmota					
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				33 235 277,95	
214	K	631312XS	Cementový poter C20/25, v části realizovaný ve spádu, s přísadou zvyšující pevnost v tlaku a chrytu prostřednictvím zušlechtění syntetickými hmotami technickou polymerizace, vč. dodávky	m3	119,028	6 786,02	807 726,39	Vlastní
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba A5" 78,31*0,074		5,795			
	VV		"Skladba B1" 1362,51*0,074		100,826			
	VV		"Skladba B2" 167,66*0,074		12,407			
	VV		Součet		119,028			
215	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvyšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	302,093	5 248,56	1 585 553,24	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		"Skladba A4"66,94*0,075		4,235			
	VV		"Skladba C4"56,13*0,075		4,360			
	VV		"Skladba C5"50*0,1		5,000			
	VV		"Skladba E5"108,344*0,067		7,259			
	VV		"Skladba G1"6,73*0,074		0,498			
	VV		"Skladba G2"250,66*0,074		18,549			
	VV		"Skladba G5" 2158,954*0,071		153,286			
	VV		"Skladba G4"105,06*0,074		7,776			
	VV		"Skladba G6"18,86*0,074		1,396			
	VV		"Skladba G8"571,09*1*0,074		42,261			
	VV		"Skladba G7"102,07*1*0,074		7,553			
	VV		"Skladba G9"71,36*0,44		31,398			
	VV		"Skladba D1"277,44*0,074		20,531			
	VV		Součet		302,093			
216	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	302,093	318,09	96 092,76	CS ÚRS 2022 01
217	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvyšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	162,551	5 195,55	844 541,85	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		"Skladba A3"22,99*2,5*95		56,087			
	VV		"Skladba C3"12,35*0,095		67,645			
	VV		"Skladba C4"46,97*0,1		4,635			
	VV		"Skladba E4"102,185*0,067		10,630			
	VV		"Skladba G9"356,61*0,114		23,554			
	VV		Součet		162,551			
218	K	632452509	ZB deska z rychletuhnoucího betonu C25/30 XC1, vč. dodávky	m3	9,345	25 977,73	242 761,89	Vlastní
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		Skladba C7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.NP - 1.033 - VYSTĚRKOVNA CT":3,640*0,117		0,426			
	VV		"1.NP - 1.045 - VYSTĚRKOVNA CT":3,359*0,117		0,393			
	VV		Skladba C8		0,157			
	VV		"1.NP - 1.039 - VYSTĚRKOVNA CT":1,41*0,177		0,250			
	VV		"1.NP - 1.045 - VYSTĚRKOVNA CT":1,775*0,177		0,314			
	VV		Skladba C9		0,177			
	VV		"4.NP - 1.057 - MP":2,59*0,097		0,251			
	VV		Skladba C10		0,097			
	VV		"1.NP - 1.055 - VYSTĚRKOVNA MP":49,116*0,157		7,711			
	VV		Součet		9,345			
219	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržání povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	171,896	312,79	53 767,35	CS ÚRS 2022 01
	VV		1570,01-9,345		171,896			
	VV		Součet		171,896			
220	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	26,029	37 394,33	973 337,02	CS ÚRS 2022 01
			D.1.01.1.102, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		"Skladba A4":56,34*26,64/6000*1,1		0,275			
	VV		"Skladba C4":58,137*26,64/6000*1,1		0,284			
	VV		"Skladba C5":50*26,64/6000*1,1		0,244			
	VV		"Skladba E5":108,344*26,64/6000*1,1		0,529			
	VV		"Skladba G1":6,73*26,64/6000*1,1		0,033			
	VV		"Skladba G2":250,92*26,64/6000*1,1		1,224			
	VV		"Skladba G3": 2158,954*26,64/6000*1,1		10,544			
	VV		"Skladba G4":105,08*26,64/6000*1,1		0,513			
	VV		"Skladba G5":18,86*26,64/6000*1,1		0,092			
	VV		"Skladba G6":571,091*26,64/6000*1,1		2,789			
	VV		"Skladba G7":102,07*26,64/6000*1,1		0,499			
	VV		"Skladba G8":71,26*8,13/6000*1,1		0,106			
	VV		"Skladba G9":206,61*8,13/6000*1,1		0,308			
	VV		"Skladba G11":277,44*26,64/6000*1,1		1,355			
	VV		Mezisoučet		18,795			
	VV		"Skladba A3":90,39*26,64/6000*1,1		2,883			
	VV		"Skladba C3":712,05*26,64/6000*1,1		3,478			
	VV		"Skladba C6":46,35*26,64/6000*1,1		0,226			
	VV		"Skladba E4":122,185*26,64/6000*1,1		0,597			
	VV		Mezisoučet		7,184			
	VV		Skladba C7					
	VV		"1.NP - 1.033 - VYSTĚRKOVNA CT":3,640*26,64/6000*1,1		0,018			
	VV		"1.NP - 1.045 - VYSTĚRKOVNA CT":3,359*26,64/6000*1,1		0,016			
	VV		Skladba C8					
	VV		"1.NP - 1.039 - VYSTĚRKOVNA CT":1,41*26,64/6000*1,1		0,007			
	VV		"1.NP - 1.045 - VYSTĚRKOVNA CT":1,775*26,64/6000*1,1		0,009			
	VV		Mezisoučet		0,050			
	VV		Součet		26,029			
221	K	631362021	Výztuž mazanin ocelovými sítěmi - hmotnost 4,44kg/m2=objednávek ZT 25 kg/m2), vč. dodávky	t	0,253	37 394,33	9 460,77	Vlastní
			D.1.01.1.102, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		Skladba C9					
	VV		"4.NP - 1.057 - MP":2,59*26,64/6000*1,1		0,013			
	VV		Skladba C10					
	VV		"1.NP - 1.055 - VYSTĚRKOVNA MP":49,116*26,64/6000*1,1		0,240			
	VV		Součet		0,253			
222	K	6324512X3	Lity cementový potěr CT - C25 - F5, tl. 67mm, vč. dodávky	m2	3 288,918	471,84	1 551 843,07	Vlastní
			D.1.01.1.102, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		"Skladba E1":2562,71		2 562,710			
	VV		"Skladba E3":174,958		174,958			
	VV		"Skladba F1":551,25		551,250			
	VV		Součet		3 288,918			
223	K	6324512X4	Lity cementový potěr CT - C25 - F5, tl. 75mm, vč. dodávky	m2	24 500,565	484,56	11 871 993,78	Vlastní
			D.1.01.1.102, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		"Skladba A1":18070,36		18 070,360			
	VV		"Skladba A2":1518,26		1 518,260			
	VV		"Skladba C1": 3819,82		3 819,820			
	VV		"Skladba C3":817,73		817,730			
	VV		"Skladba D1":259,545		259,545			
	VV		"Skladba D2":14,85		14,850			
	VV		Součet		24 500,565			
224	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	34 632,619	15,90	550 658,64	CS ÚRS 2022 01
			D.1.01.1.102, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		s přesejmením spoj					
	VV		"Skladba A1":18070,36		18 070,360			
	VV		"Skladba A2":1518,26		1 518,260			
	VV		"Skladba A3":590,39		590,390			
	VV		"Skladba A4":56,34		56,340			
	VV		"Skladba A5":78,31		78,310			
	VV		"Skladba B1":1362,51		1 362,510			
	VV		"Skladba B2":167,66		167,660			
	VV		"Skladba C1":3819,82		3 819,820			
	VV		"Skladba C3":817,73		817,730			
	VV		"Skladba C7":712,025		712,025			
	VV		"Skladba C4":58,137		58,137			
	VV		"Skladba C5":50		50,000			
	VV		"Skladba C6":46,35		46,350			
	VV		"Skladba D1":259,545		259,545			
	VV		"Skladba D2":14,85		14,850			
	VV		"Skladba E1":2562,71		2 562,710			
	VV		"Skladba E3":174,958		174,958			
	VV		"Skladba E4":122,185		122,185			
	VV		"Skladba E5":108,344		108,344			
	VV		"Skladba F1":551,25		551,250			
	VV		"Skladba G1":6,73		6,730			
	VV		"Skladba G2":250,66		250,660			
	VV		"Skladba G3": 2158,954		2 158,954			
	VV		"Skladba G4":105,08		105,080			
	VV		"Skladba G5":18,86		18,860			
	VV		"Skladba G6":571,091		571,091			
	VV		"Skladba G7":102,07		102,070			
	VV		"Skladba G11":277,44		277,440			
	VV		Součet		34 632,619			
225	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	34 535,499	424,13	14 647 541,19	CS ÚRS 2022 01
	D	8	Trubní vedení				1 947 799,40	
226	K	8_CS1	D+M čerpací stanice CS1, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	175 588,27	175 588,27	Vlastní
227	K	8_CS2	D+M čerpací stanice CS2, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	175 588,27	175 588,27	Vlastní
228	K	8_CS3	D+M čerpací stanice CS3, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	73 957,02	73 957,02	Vlastní
229	K	8_DS1	D+M šachta DS1, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	34 163,37	34 163,37	Vlastní
230	K	8_DS4	D+M šachta DS4, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	34 163,37	34 163,37	Vlastní
231	K	8_DS2	D+M šachta DS2, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	70 807,88	70 807,88	Vlastní
232	K	8_DS3	D+M šachta DS3, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	75 579,30	75 579,30	Vlastní
233	K	8_DS5	D+M šachta DS5, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	72 907,30	72 907,30	Vlastní
234	K	8_DS6	D+M šachta DS6, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	77 869,58	77 869,58	Vlastní
235	K	8_RS01	D+M šachta RS1, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	13 169,12	13 169,12	Vlastní
236	K	8_RS03	D+M šachta RS3, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	13 169,12	13 169,12	Vlastní
237	K	8_RS10	D+M šachta RS10, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	13 169,12	13 169,12	Vlastní
238	K	8_RS11	D+M šachta RS11, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	13 169,12	13 169,12	Vlastní
239	K	8_RS02	D+M šachta RS2, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	13 169,12	13 169,12	Vlastní
240	K	8_RS04	D+M šachta RS4, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	13 169,12	13 169,12	Vlastní
241	K	8_RS05	D+M šachta RS5, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	13 169,12	13 169,12	Vlastní
242	K	8_RS13	D+M šachta RS13, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	13 169,12	13 169,12	Vlastní
243	K	8_RS14	D+M šachta RS14, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	13 169,12	13 169,12	Vlastní
244	K	8_RS15	D+M šachta RS15, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	13 169,12	13 169,12	Vlastní
245	K	8_RS17	D+M šachta RS17, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	13 169,12	13 169,12	Vlastní
246	K	8_RS18	D+M šachta RS18, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	13 169,12	13 169,12	Vlastní
247	K	8_RS06	D+M šachta RS6, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	13 169,12	13 169,12	Vlastní
248	K	8_RS07	D+M šachta RS7, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	13 169,12	13 169,12	Vlastní
249	K	8_RS08	D+M šachta RS8, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	13 169,12	13 169,12	Vlastní
250	K	8_RS09	D+M šachta RS9, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	13 169,12	13 169,12	Vlastní
251	K	8_RS12	D+M šachta RS12, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	13 169,12	13 169,12	Vlastní
252	K	8_RS16	D+M šachta RS16, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	13 169,12	13 169,12	Vlastní
253	K	8_RS19	D+M šachta RS19, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	13 169,12	13 169,12	Vlastní
254	K	8_VS	D+M vsakovací objekt, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	101 154,11	101 154,11	Vlastní
255	K	8_ANG	D+M odvodnění anglických dvorků, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	kpl	1,000	26 338,24	26 338,24	Vlastní
256	K	8_TR1	D+M trubka drenžní DN200 SN8, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	m	83,600	287,24	24 013,26	Vlastní
	VV		Větev A					
	VV		41,3		41,300			
	VV		Větev B					
	VV		42,3		42,300			
	VV		Součet		83,600			
257	K	8_TR2	D+M trubka drenžní DN160 SN8, kompletní dodávka, vč. pomocných prací, dopřesů	m	243,500	192,77	46 939,50	Vlastní
	VV		Větev A					
	VV		58		58,000			
	VV		Větev B					
	VV		59,4		59,400			
	VV		Větev C					
	VV		71,85+25,25		97,100			
	VV		Větev 3,4					
	VV		12,5+16,5		29,000			
	VV		Součet		243,500			
258	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	223,620	1 469,60	328 631,95	CS ÚRS 2022 01
	VV		(83,6-243,5-40,6-0,6)*0,6		223,620			
	VV		Součet		223,620			
259	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	40,600	80,16	3 254,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		Energocentrum					
	VV		40,6		40,600			
	VV		Součet		40,600			
260	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu skonu do 1:2	m2	819,940	40,08	32 863,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		(83,6-243,5-40,6+0)*2,2		819,940			
	VV		Součet		819,940			
261	M	69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, zhmotnění PP 450g/m2	m2	983,928	51,53	50 701,81	CS ÚRS 2022 01
	VV		819,94*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		983,928			
262	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	74,540	3 931,65	293 065,19	CS ÚRS 2022 01
	VV		(83,6-243,5-40,6-0,6)*0,2		74,540			
	VV		Součet		74,540			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 800 701,80	
263	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	17 566,949	48,77	856 740,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		17566,9492		17 566,949			
	VV		Součet		17 566,949			
264	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den	m2	########	0,88	16 695 628,52	CS ÚRS 2022 01
			nevhodí					
	VV		17566,9492*30'12"3		18 972 305,136			
	VV		Součet		18 972 305,136			
265	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	17 566,949	29,26	514 008,93	CS ÚRS 2022 01
266	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	17 566,949	3,90	68 511,10	CS ÚRS 2022 01
267	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den	m2	########	0,15	2 845 845,77	CS ÚRS 2022 01
268	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	17 566,949	2,93	51 471,16	CS ÚRS 2022 01
269	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	34 323,019	41,35	1 419 256,84	CS ÚRS 2022 01
	VV		s přesejmením spoj					
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		"Skladba A1":18070,36		18 070,360			
	VV		"Skladba A2":1518,26		1 518,260			
	VV		"Skladba A3":590,39		590,390			
	VV		"Skladba A4":56,34		56,340			
	VV		"Skladba A5":78,31		78,310			
	VV		"Skladba B1":1362,51		1 362,510			
	VV		"Skladba B2":167,66		167,660			
	VV		"Skladba C1":3400,73		3 400,730			
	VV		"Skladba C3":817,73		817,730			
	VV		"Skladba C7":712,025		712,025			
	VV		"Skladba C4":58,137		58,137			
	VV		"Skladba C5":50		50,000			
	VV		"Skladba C6":46,35		46,350			
	VV		"Skladba D1":259,545		259,545			
	VV		"Skladba D2":14,85		14,850			
	VV		"Skladba E1":2465,59		2 465,590			
	VV		"Skladba E3":174,958		174,958			
	VV		"Skladba E4":122,185		122,185			
	VV		"Skladba E5":108,344		108,344			
	VV		"Skladba F1":551,25		551,250			
	VV		"Skladba G1":6,73		6,730			
	VV		"Skladba G2":292,37		292,370			
	VV		"Skladba G3": 2158,954		2 158,954			
	VV		"Skladba G4":105,08		105,080			
	VV		"Skladba G5":18,860		18,860			
	VV		"Skladba G6":571,091		571,091			
	VV		"Skladba G7":102,07		102,070			
	VV		"Skladba G11":442,34		442,340			
	VV		Součet		34 323,019			
270	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	38 000,000	90,13	3 424 940,00	CS ÚRS 2022 01
271	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	262,500	1 908,57	500 999,63	CS ÚRS 2022 01
272	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	21,500	2 544,76	54 712,34	CS ÚRS 2022 01
273	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	16,500	3 180,95	52 485,68	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	97X001a	Zřízení prostupů kruhových do stropu pr. 100mm, bedněných v rámci objektu, vč. pomocných prací a dopřínků	soubor	61,000	834,45	50 901,45	
122	K	97X001b	Zřízení prostupů kruhových do stropu pr. 125mm, bedněných v rámci objektu, vč. pomocných prací a dopřínků	soubor	8,000	858,29	6 866,32	
122	K	97X001c	Zřízení prostupů kruhových do stropu pr. 150mm, bedněných v rámci objektu, vč. pomocných prací a dopřínků	soubor	316,000	894,05	282 519,80	
122	K	97X001d	Zřízení prostupů kruhových do stropu pr. 200mm, bedněných v rámci objektu, vč. pomocných prací a dopřínků	soubor	916,000	1 072,86	982 739,76	
122	K	97X001e	Zřízení prostupů kruhových do stropu pr. 250mm, bedněných v rámci objektu, vč. pomocných prací a dopřínků	soubor	58,000	1 192,07	69 140,06	
122	K	97X001f	Zřízení prostupů kruhových do stropu pr. 300mm, bedněných v rámci objektu, vč. pomocných prací a dopřínků	soubor	11,000	1 370,88	15 079,68	
122	K	97X001g	Zřízení prostupů kruhových do stropu pr. 350mm, bedněných v rámci objektu, vč. pomocných prací a dopřínků	soubor	5,000	1 370,88	6 854,40	
123	K	97X001h	Zřízení prostupů kruhových do stropu pr. 500mm, bedněných v rámci objektu, vč. pomocných prací a dopřínků	soubor	2,000	3 695,42	7 390,84	
123	K	97X001i	Zřízení prostupů kruhových do stropu pr. 700mm, bedněných v rámci objektu, vč. pomocných prací a dopřínků	soubor	4,000	5 364,32	21 457,28	
123	K	97X002a	Zřízení prostupů kruhových do stěny pr. 50mm, do tl. 300mm, bedněných v rámci objektu, vč. pomocných prací a dopřínků	soubor	9,000	500,67	4 506,03	
123	K	97X002b	Zřízení prostupů kruhových do stěny pr. 60mm, do tl. 300mm, bedněných v rámci objektu, vč. pomocných prací a dopřínků	soubor	2,000	500,67	1 001,34	
123	K	97X002c	Zřízení prostupů kruhových do stěny pr. 100mm, do tl. 300mm, bedněných v rámci objektu, vč. pomocných prací a dopřínků	soubor	12,000	834,45	10 013,40	
123	K	97X002d	Zřízení prostupů kruhových do stěny pr. 150mm, do tl. 300mm, bedněných v rámci objektu, vč. pomocných prací a dopřínků	soubor	2,000	894,05	1 788,10	
123	K	97X002e	Zřízení prostupů kruhových do stěny pr. 200mm, do tl. 300mm, bedněných v rámci objektu, vč. pomocných prací a dopřínků	soubor	22,000	1 072,86	23 602,92	
123	K	97X002f	Zřízení prostupů kruhových do stěny pr. 250mm, do tl. 300mm, bedněných v rámci objektu, vč. pomocných prací a dopřínků	soubor	32,000	1 192,07	38 146,24	
123	K	97X002g	Zřízení prostupů kruhových do stěny pr. 280mm, do tl. 300mm, bedněných v rámci objektu, vč. pomocných prací a dopřínků	soubor	2,000	1 251,67	2 503,34	
123	K	97X002h	Zřízení prostupů kruhových do stěny pr. 300mm, do tl. 300mm, bedněných v rámci objektu, vč. pomocných prací a dopřínků	soubor	80,000	1 370,88	109 670,40	
124	K	97X002i	Zřízení prostupů kruhových do stěny pr. 320mm, do tl. 300mm, bedněných v rámci objektu, vč. pomocných prací a dopřínků	soubor	3,000	1 370,88	4 112,64	
124	K	97X002j	Zřízení prostupů kruhových do stěny pr. 350mm, do tl. 300mm, bedněných v rámci objektu, vč. pomocných prací a dopřínků	soubor	1,000	1 370,88	1 370,88	
124	K	97X002k	Zřízení prostupů kruhových do stěny pr. 400mm, do tl. 300mm, bedněných v rámci objektu, vč. pomocných prací a dopřínků	soubor	1,000	1 549,69	1 549,69	
124	K	97X002l	Zřízení prostupů kruhových do stěny pr. 435mm, do tl. 300mm, bedněných v rámci objektu, vč. pomocných prací a dopřínků	soubor	5,000	1 668,90	8 344,50	
124	K	97X002m	Zřízení prostupů kruhových do stěny pr. 600mm, do tl. 300mm, bedněných v rámci objektu, vč. pomocných prací a dopřínků	soubor	1,000	5 245,11	5 245,11	
120	K	9X0_34A	D+M PHP přístěnný 34A , vč. pomocných prací, dopřínků, dle PD, D1.01.3-1	soubor	224,000	1 314,79	294 512,96	
	VV		1PP			2,000		
	VV		"P1.08 - Strojovna VZT " 2			1,000		
	VV		"P1.09 - Rozvodna NN " 1			1,000		
	VV		"P1.10 - Rozvodna SLP" 1			1,000		
	VV		"P1.11 - Sklad" 1			1,000		
	VV		"P1.12 - Patrulní posta " 1			1,000		
	VV		"P1.13 - Sklad" 1			1,000		
	VV		"P1.14 - sklad" 1			1,000		
	VV		"P1.15 - Šatny " 2			2,000		
	VV		"P1.16 - Šatny " 2			2,000		
	VV		"P1.17 - Šatna " 1			1,000		
	VV		"P1.20 - TOPENÍ" 1			1,000		
	VV		"P1.21 - Strojovna VZT " 2			2,000		
	VV		"P1.22 - posilovací stanice" 1			1,000		
	VV		"P1.23 - Sklady a údržba kůlek" 2			2,000		
	VV		"P1.24 - sklad" 1			1,000		
	VV		Mezisoučet			20,000		
	VV		1NP					
	VV		"N1.04 - Bufet " 2			2,000		
	VV		"N1.05 - Ambulance AZS" 3			3,000		
	VV		"N1.08 - Ambulance AZS" 3			3,000		
	VV		"N1.09 - Ambulance AZS" 3			3,000		
	VV		"N1.12 - Kancelář/le, zázemí" 2			2,000		
	VV		"N1.14 - Sklad " 1			1,000		
	VV		"N1.15 - Expedice LZS" 3			3,000		
	VV		"N1.16 - Sanitky - garáž - příjezd " 3			3,000		
	VV		"N1.17 - Sklad " 1			1,000		
	VV		"N1.18 - Sklad " 1			1,000		
	VV		Mezisoučet			22,000		
	VV		2NP					
	VV		"N2.06 - Ambulance ARK AZS" 1			1,000		
	VV		"N2.07 - Lékaři pracovny " 2			2,000		
	VV		"N2.10 - Lůžkové oddělení JIP LZS" 2			2,000		
	VV		"N2.11 - Lůžkové oddělení JIP LZS" 3			3,000		
	VV		"N2.12 - Lůžkové oddělení JIP LZS" 3			3,000		
	VV		"N2.14 - Lůžkové oddělení JIP LZS" 2			2,000		
	VV		"N2.17 - Sklady " 1			1,000		
	VV		"N2.23 - Rozvodna Záložové nápjetí" 1			1,000		
	VV		"N2.24 - Rozvodna NN" 1			1,000		
	VV		"N2.25 - Trafostanice " 1			1,000		
	VV		"N2.26 - Diesel " 1			1,000		
	VV		"N2.27 - OZ" 1			1,000		
	VV		"N2.29 - NSO" 1			1,000		
	VV		"N2.31 - NSO a OZS " 1			1,000		
	VV		"N2.32 - Sklad " 1			1,000		
	VV		"N2.33 - Sklad " 1			1,000		
	VV		"N2.34 - Sklad " 1			1,000		
	VV		"N2.35 - Sklad " 1			1,000		
	VV		"N2.36 - Sklad " 1			1,000		
	VV		"N2.37 - Sklad " 1			1,000		
	VV		Mezisoučet			27,000		
	VV		3NP					
	VV		"N3.04 - Kompresorovna rezerva " 1			1,000		
	VV		"N3.07 - Velín " 1			1,000		
	VV		"N3.08 - Servis přístrojů " 1			1,000		
	VV		"N3.09 - Serverovna " 1			1,000		
	VV		"N3.10 - Úklid a strojo " 1			1,000		
	VV		"N3.13 - Strojovna VZT " 2			2,000		
	VV		"N3.14 - Strojovna VZT " 3			3,000		
	VV		"N3.15 - Strojovna VZT " 2			2,000		
	VV		"N3.17 - Vakuusová strojovna " 1			1,000		
	VV		"N3.19 - Vakuová stanice " 1			1,000		
	VV		"N3.20 - Vakuová stanice " 1			1,000		
	VV		"N3.22 - Kompresorová stanice " 1			1,000		
	VV		Mezisoučet			16,000		
	VV		4NP					
	VV		"N4.06 - šatny " 2			2,000		
	VV		"N4.08 - Přesazitelá LZS u sálů" 2			2,000		
	VV		"N4.09 - Operační sály " 3			3,000		
	VV		"N4.10 - Sklad " 1			1,000		
	VV		"N4.12 - Operační sály LZS" 3			3,000		
	VV		"N4.13 - Rozvodna NN " 1			1,000		
	VV		"N4.14 - Technologie sálů" 1			1,000		
	VV		"N4.15 - Sklad přístrojů " 1			1,000		
	VV		"N4.17 - Technologie sálu MR " 1			1,000		
	VV		"N4.18 - Sklad " 1			1,000		
	VV		"N4.19 - Sklad " 1			1,000		
	VV		"N4.21 - Sklad " 1			1,000		
	VV		"N4.22 - Lékaři u sálů " 1			1,000		
	VV		"N4.23 - Sklad " 1			1,000		
	VV		"N4.24 - Sklad " 1			1,000		
	VV		"N4.25 - DMZ kanm " 1			1,000		
	VV		"N4.26 - Sklad " 1			1,000		
	VV		"N4.27 - Sklad " 1			1,000		
	VV		Mezisoučet			24,000		
	VV		5NP					
	VV		"N5.06 - Lůžkové oddělení LZS" 3			3,000		
	VV		"N5.09 - Lůžkové oddělení LZS" 3			3,000		
	VV		"N5.11 - Lékaři pracovny " 2			2,000		
	VV		"N5.12 - Lůha JIP LZS" 3			3,000		
	VV		"N5.14 - Sklad " 1			1,000		
	VV		"N5.15 - Sklad " 1			1,000		
	VV		"N5.16 - Sklad " 1			1,000		
	VV		"N5.17 - Sklad " 1			1,000		
	VV		Mezisoučet			15,000		
	VV		6NP					
	VV		"N6.06 - Lůžkové oddělení LZS" 3			3,000		
	VV		"N6.09 - Lůžkové oddělení LZS" 2			2,000		
	VV		"N6.10 - sklad " 1			1,000		
	VV		"N6.11 - Lůžkové oddělení LZS" 3			3,000		
	VV		"N6.12 - sklad " 1			1,000		
	VV		"N6.15 - Lékaři pracovny " 3			3,000		
	VV		"N6.16 - sklad " 1			1,000		
	VV		Mezisoučet			14,000		
	VV		7NP					
	VV		"N7.06 - Lůžkové oddělení LZS" 3			3,000		
	VV		"N7.09 - Lůžkové oddělení LZS" 3			3,000		
	VV		"N7.10 - Lůžkové oddělení LZS" 2			2,000		
	VV		"N7.11 - Operační oddělení LZS" 2			2,000		
	VV		"N7.14 - Lékaři pracovny " 3			3,000		
	VV		"N7.15 - sklad " 1			1,000		
	VV		"N7.16 - sklad " 1			1,000		
	VV		"N7.17 - sklad " 1			1,000		
	VV		"N7.18 - sklad " 1			1,000		
	VV		Mezisoučet			17,000		
	VV		8NP					
	VV		"N8.02 - kancelář/le lékaři " 1			1,000		
	VV		"N8.06 - Lůžkové oddělení LZS" 3			3,000		
	VV		"N8.09 - Lůžkové oddělení LZS" 3			3,000		
	VV		"N8.11 - Lůžkové oddělení LZS" 3			3,000		
	VV		"N8.12 - Rozvodna NN" 1			1,000		
	VV		"N8.13 - sklad " 1			1,000		
	VV		"N8.14 - sklad " 1			1,000		
	VV		"N8.15 - sklad " 1			1,000		
	VV		"N8.16 - sklad " 1			1,000		
	VV		"N8.17 - sklad " 1			1,000		
	VV		Mezisoučet			16,000		
	VV		9NP					
	VV		"N9.05 - Lůžkové oddělení LZS" 3			3,000		
	VV		"N9.08 - Lůžkové oddělení LZS" 3			3,000		
	VV		"N9.09 - Rozvodna " 1			1,000		
	VV		"N9.10 - Lůžkové oddělení LZS" 3			3,000		
	VV		"N9.12 - Sklad " 1			1,000		
	VV		"N9.13 - Sklad " 1			1,000		
	VV		"N9.14 - Sklad " 1			1,000		
	VV		"N9.15 - Sklad " 1			1,000		
	VV		Mezisoučet			14,000		
	VV		10NP					
	VV		"N10.05 - Lůžkové oddělení LZS" 3			3,000		
	VV		"N10.08 - Lůžkové oddělení LZS" 3			3,000		
	VV		"N10.09 - Lůžkové oddělení LZS" 3			3,000		
	VV		"N10.10 - Sklad " 1			1,000		
	VV		"N10.13 - Lékaři konzultačn " 3			3,000		
	VV		"N10.14 - Sklad " 1			1,000		
	VV		"N10.15 - Sklad " 1			1,000		
	VV		"N10.16 - Sklad " 1			1,000		
	VV		Mezisoučet			16,000		
	VV		11NP					
	VV		"N11.03 - Kancelář/le " 2			2,000		
	VV		"N11.04 - Kancelář/le, archivy " 2			2,000		
	VV		"N11.05 - Kancelář/le " 2			2,000		
	VV		"N11.06 - Rozvodna NN" 1			1,000		
	VV		"N11.07 - Lůžkové oddělení LZS" 2			2,000		
	VV		"N11.08 - Archiv " 1			1,000		
	VV		"N11.10 - Lůžkové oddělení LZS" 3			3,000		
	VV		"N11.13 - Lůžkové oddělení LZS" 2			2,000		
	VV		"N11.16 - Sklad " 1			1,000		
	VV		12NP					
	VV		"N12.02 - Strojovna SHZ" 1			1,000		
	VV		"N12.03 - Strojovna VZT " 2			2,000		
	VV		"N12.04 - TZ Chlazení " 2			2,000		
	VV		"Helipot - " 2			2,000		
	VV		Mezisoučet			23,000		
	VV		Součet			224,000		
120	K	9X0_113B	D+M PHP snělnový 113B , vč. pomocných prací, dopřínků, dle PD, D1.01.3-1	soubor	142,000	2 481,14	352 321,88	
	VV		1PP					
	VV		"P1.08 - Strojovna VZT " 1			1,000		
	VV		"P1.12 - Patrulní posta " 1			1,000		
	VV		"P1.13 - Sklad " 1			1,000		
	VV		"P1.14 - sklad " 1			1,000		
	VV		"P1.15 - Šatny " 1			1,000		
	VV		"P1.16 - Šatny " 1			1,000		
	VV		"P1.17 - Šatna " 1			1,000		
	VV		"P1.20 - TOPENÍ" 1			1,000		
	VV		"P1.21 - Strojovna VZT " 1			1,000		
	VV		"P1.23 - Sklady a údržba kůlek" 1			1,000		
	VV		"P1.25 - Rozvodna " 1			1,000		
	VV		Mezisoučet			11,000		
	VV		1NP					
	VV		"N1.04 - Bufet " 1			1,000		
	VV		"N1.05 - Ambulance AZS" 1			1,000		
	VV		"N1.06 - Rozvodna NN" 1			1,000		
	VV		"N1.07 - Rozvodna SLP " 1			1,000		
	VV		"N1.08 - Ambulance AZS" 1			1,000		
	VV		"N1.09 - Ambulance AZS" 1			1,000		
	VV		"N1.10 - Rozvodna NN" 1			1,000		
	VV		"N1.11 - Rozvodna SLP " 1			1,000		
	VV		"N1.12 - Kancelář/le, zázemí" 1			1,000		
	VV		"N1.13 - Rozvodna NN" 1			1,000		
	VV		"N1.15 - Expedice LZS" 2			2,000		
	VV		"N1.16 - Sanitky - garáž - příjezd " 1			1,000		
	VV		"N1.18 - Sklad " 1			1,000		
	VV		Mezisoučet			14,000		
	VV		2NP					
	VV		"N2.06 - Ambulance ARK AZS" 1			1,000		
	VV		"N2.07 - Lékaři pracovny " 2			2,000		
	VV		"N2.08 - Rozvodna NN" 1			1,000		
	VV		"N2.09 - Rozvodna SLP " 1			1,000		
	VV		"N2.10 - Lůžkové oddělení JIP LZS" 2			2,000		
	VV		"N2.11 - Lůžkové oddělení JIP LZS" 2			2,000		
	VV		"N2.12 - Lůžkové oddělení JIP LZS" 2			2,000		
	VV		"N2.13 - Rozvodna NN" 1			1,000		
	VV		"N2.14 - Lůžkové oddělení JIP LZS" 2			2,000		
	VV		"N2.15 - Rozvodna SLP" 1			1,000		
	VV		"N2.16 - Rozvodna NN" 1			1,000		
	VV		"N2.19 - Rozvodna NN" 1			1,000		
	VV		"N2.20 - Rozvodna RP " 1			1,000		
	VV		"N2.21 - Rozvodna VN/ZDZ" 1			1,000		
	VV		"N2.22 - Rozvodna VN " 1			1,000		
	VV		"N2.23 - Rozvodna Záložové nápjetí" 1			1,000		
	VV		"N2.24 - Rozvodna NN" 1			1,000		
	VV		"N2.25 - Trafostanice " 1			1,000		
	VV		"N2.26 - Diesel " 1			1,000		
	VV		"N2.28 - OZ" 1			1,000		
	VV		"N2.30 - OZS" 1			1,000		
	VV		Mezisoučet			26,000		
	VV		3NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"N3.01 - Recepce RPO" 1		1,000			
	VV		"N3.02 - Recepce NN" 1		1,000			
	VV		"N3.03 - Recepce NN" 1		1,000			
	VV		"N3.07 - Velín" 1		1,000			
	VV		"N3.08 - Servis.příslušn." 1		1,000			
	VV		"N3.09 - Servisovna " 1		1,000			
	VV		"N3.10 - Úklid a stroje " 1		1,000			
	VV		"N3.11 - Recepce NN" 1		1,000			
	VV		"N3.12 - Recepce NN" 1		1,000			
	VV		"N3.13 - Strojovna VZT " 2		2,000			
	VV		"N3.14 - Strojovna VZT " 2		2,000			
	VV		"N3.15 - Strojovna VZT " 2		2,000			
	VV		"N3.16 - Recepce " 1		1,000			
	VV		"N3.18 - Recepce SLP " 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		17,000			
	VV		4NP					
	VV		"N4.06 - šatny " 1		1,000			
	VV		"N4.07 - Recepce NN" 1		1,000			
	VV		"N4.08 - Pracoviště LZP u stěl" 1		1,000			
	VV		"N4.09 - Operační sály " 2		2,000			
	VV		"N4.11 - Recepce SLP" 1		1,000			
	VV		"N4.12 - Operační sály LZP " 1		1,000			
	VV		"N4.20 - Recepce SLP " 1		1,000			
	VV		"N4.22 - Lékaři u stěl." 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		5NP					
	VV		"N5.06 - Lůžkové oddělení LZP" 1		1,000			
	VV		"N5.07 - Recepce SLP" 1		1,000			
	VV		"N5.08 - Recepce NN" 1		1,000			
	VV		"N5.09 - Lůžkové oddělení LZP" 2		2,000			
	VV		"N5.10 - Recepce SLP" 1		1,000			
	VV		"N5.11 - Lékaři pracovny " 1		1,000			
	VV		"N5.12 - Lůžka JIP LZP" 1		1,000			
	VV		"N5.13 - Recepce NN" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		6NP					
	VV		"N6.06 - Lůžkové oddělení LZP" 1		1,000			
	VV		"N6.07 - Recepce SLP" 1		1,000			
	VV		"N6.08 - Recepce NN" 1		1,000			
	VV		"N6.09 - Lůžkové oddělení LZP" 2		2,000			
	VV		"N6.11 - Lůžkové oddělení LZP" 1		1,000			
	VV		"N6.12 - stělač " 1		1,000			
	VV		"N6.13 - Recepce SLP" 1		1,000			
	VV		"N6.14 - Recepce NN" 1		1,000			
	VV		"N6.15 - Lékaři pracovny " 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		7NP					
	VV		"N7.06 - Lůžkové oddělení LZP" 1		1,000			
	VV		"N7.07 - Recepce SLP" 1		1,000			
	VV		"N7.08 - Recepce NN" 1		1,000			
	VV		"N7.09 - Lůžkové oddělení LZP" 1		1,000			
	VV		"N7.10 - Lůžkové oddělení LZP" 1		1,000			
	VV		"N7.11 - Operační oddělení LZP" 1		1,000			
	VV		"N7.12 - Recepce SLP" 1		1,000			
	VV		"N7.13 - Recepce NN" 1		1,000			
	VV		"N7.14 - Lékaři pracovny " 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		8NP					
	VV		"N8.06 - Lůžkové oddělení LZP" 1		1,000			
	VV		"N8.07 - Recepce SLP" 1		1,000			
	VV		"N8.08 - Recepce NN" 1		1,000			
	VV		"N8.09 - Lůžkové oddělení LZP" 2		2,000			
	VV		"N8.10 - Recepce " 1		1,000			
	VV		"N8.11 - Lůžkové oddělení LZP" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		9NP					
	VV		"N9.05 - Lůžkové oddělení LZP" 1		1,000			
	VV		"N9.06 - Recepce SLP" 1		1,000			
	VV		"N9.07 - Recepce NN" 1		1,000			
	VV		"N9.08 - Lůžkové oddělení LZP" 2		2,000			
	VV		"N9.10 - Lůžkové oddělení LZP" 1		1,000			
	VV		"N9.11 - Recepce NN" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		10NP					
	VV		"N10.05 - Lůžkové oddělení LZP" 1		1,000			
	VV		"N10.06 - Recepce SLP" 1		1,000			
	VV		"N10.07 - Recepce NN" 1		1,000			
	VV		"N10.08 - Lůžkové oddělení LZP" 1		1,000			
	VV		"N10.09 - Lůžkové oddělení LZP" 1		1,000			
	VV		"N10.11 - Recepce NN" 1		1,000			
	VV		"N10.12 - Recepce SLP" 1		1,000			
	VV		"N10.13 - Lékaři kancelář" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		11NP					
	VV		"N11.03 - Kancelář" 1		1,000			
	VV		"N11.04 - Kancelář, archiv " 2		2,000			
	VV		"N11.05 - Kancelář" 1		1,000			
	VV		"N11.07 - Lůžkové oddělení LZP" 1		1,000			
	VV		"N11.09 - Recepce SLP" 1		1,000			
	VV		"N11.10 - Lůžkové oddělení LZP" 1		1,000			
	VV		"N11.11 - Recepce SLP" 1		1,000			
	VV		"N11.12 - Recepce NN" 1		1,000			
	VV		"N11.13 - Lůžkové oddělení LZP" 1		1,000			
	VV		12NP					
	VV		"N12.03 - Strojovna VZT " 1		1,000			
	VV		"N12.04 - TZ Chlazení " 1		1,000			
	VV		"Helipot " 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		14,000			
	VV		Součet		142,000			
126	K	9X0_poj	D+M PHP pojízdný 50kg práškový , vč. pomocných prací, dopravy, dle PD. D1.01.3-1	soubor	1,000	14 462,71	14 462,71	
	VV		"Helipot " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				221 234,64	
275	K	239111113	Odbourání vnitřní části znehodnocené výplně pilot D otvory délka 650 do 1250 mm	m	61,500	2 593,89	159 524,24	CS ÚRS 2022 01
	VV		SO 01 Pažení, pilotové stěny "					
	VV		cca 0,5 m "					
	VV		"PS1 " 0,5		0,500			
	VV		"PS2 " 0,5		0,500			
	VV		"PS3 " 0,5		0,500			
	VV		"PS4 " 0,5		0,500			
	VV		"PS5 " 0,5		0,500			
	VV		"PS6 " 0,5		0,500			
	VV		"PS7 " 0,5		0,500			
	VV		"PS8 " 0,5		0,500			
	VV		"PS9 " 0,5		0,500			
	VV		"PS10 " 0,5		0,500			
	VV		"PS11 " 0,5		0,500			
	VV		"PS12 " 0,5		0,500			
	VV		"PS13 " 0,5		0,500			
	VV		"PS14 " 0,5		0,500			
	VV		"PS15 " 0,5		0,500			
	VV		"PS16 " 0,5		0,500			
	VV		"PS17 " 0,5		0,500			
	VV		"PS18 " 0,5		0,500			
	VV		"PS19 " 0,5		0,500			
	VV		"PS20 " 0,5		0,500			
	VV		"PS21 " 0,5		0,500			
	VV		"PS22 " 0,5		0,500			
	VV		"PS23 " 0,5		0,500			
	VV		"PS24 " 0,5		0,500			
	VV		"PS25 " 0,5		0,500			
	VV		"PS26 " 0,5		0,500			
	VV		"PS27 " 0,5		0,500			
	VV		"PS28 " 0,5		0,500			
	VV		"PS29 " 0,5		0,500			
	VV		"PS30 " 0,5		0,500			
	VV		"PS31 " 0,5		0,500			
	VV		"PS32 " 0,5		0,500			
	VV		"PS33 " 0,5		0,500			
	VV		"PS34 " 0,5		0,500			
	VV		"PS35 " 0,5		0,500			
	VV		"PS36 " 0,5		0,500			
	VV		"PS37 " 0,5		0,500			
	VV		"PS38 " 0,5		0,500			
	VV		"PS39 " 0,5		0,500			
	VV		"PS40 " 0,5		0,500			
	VV		"PS41 " 0,5		0,500			
	VV		"PS42 " 0,5		0,500			
	VV		"PS43 " 0,5		0,500			
	VV		"PS44 " 0,5		0,500			
	VV		"PS45 " 0,5		0,500			
	VV		"PS46 " 0,5		0,500			
	VV		"PS47 " 0,5		0,500			
	VV		"PS48 " 0,5		0,500			
	VV		"PS49 " 0,5		0,500			
	VV		"PS50 " 0,5		0,500			
	VV		"PS51 " 0,5		0,500			
	VV		"PS52 " 0,5		0,500			
	VV		"PS53 " 0,5		0,500			
	VV		"PS54 " 0,5		0,500			
	VV		"PS55 " 0,5		0,500			
	VV		"PS56 " 0,5		0,500			
	VV		"PS57 " 0,5		0,500			
	VV		"PS58 " 0,5		0,500			
	VV		"PS59 " 0,5		0,500			
	VV		"PS60 " 0,5		0,500			
	VV		"PS61 " 0,5		0,500			
	VV		"PS62 " 0,5		0,500			
	VV		"PS63 " 0,5		0,500			
	VV		"PS64 " 0,5		0,500			
	VV		"PS65 " 0,5		0,500			
	VV		"PS66 " 0,5		0,500			
	VV		"PS67 " 0,5		0,500			
	VV		"PS68 " 0,5		0,500			
	VV		"PS69 " 0,5		0,500			
	VV		"PS70 " 0,5		0,500			
	VV		"PS71 " 0,5		0,500			
	VV		"PS72 " 0,5		0,500			
	VV		"PS73 " 0,5		0,500			
	VV		"PS74 " 0,5		0,500			
	VV		"PS75 " 0,5		0,500			
	VV		"PS76 " 0,5		0,500			
	VV		"PS77 " 0,5		0,500			
	VV		"PS78 " 0,5		0,500			
	VV		"PS79 " 0,5		0,500			
	VV		"PS80 " 0,5		0,500			
	VV		"PS81 " 0,5		0,500			
	VV		"PS82 " 0,5		0,500			
	VV		"PS83 " 0,5		0,500			
	VV		"PS84 " 0,5		0,500			
	VV		"PS85 " 0,5		0,500			
	VV		"PS86 " 0,5		0,500			
	VV		"PS87 " 0,5		0,500			
	VV		"PS88 " 0,5		0,500			
	VV		"PS89 " 0,5		0,500			
	VV		"PS90 " 0,5		0,500			
	VV		"PS91 " 0,5		0,500			
	VV		"PS92 " 0,5		0,500			
	VV		"PS93 " 0,5		0,500			
	VV		"PS94 " 0,5		0,500			
	VV		"PS95 " 0,5		0,500			
	VV		"PS96 " 0,5		0,500			
	VV		"PS97 " 0,5		0,500			
	VV		"PS98 " 0,5		0,500			
	VV		"PS99 " 0,5		0,500			
	VV		"PS100 " 0,5		0,500			
	VV		"PS101 " 0,5		0,500			
	VV		"PS102 " 0,5		0,500			
	VV		"PS103 " 0,5		0,500			
	VV		"PS104 " 0,5		0,500			
	VV		"PS105 " 0,5		0,500			
	VV		"PS106 " 0,5		0,500			
	VV		"PS107 " 0,5		0,500			
	VV		"PS108 " 0,5		0,500			
	VV		"PS109 " 0,5		0,500			
	VV		"PS110 " 0,5		0,500			
	VV		"PS111 " 0,5		0,500			
	VV		"PS112 " 0,5		0,500			
	VV		"PS113 " 0,5		0,500			
	VV		"PS114 " 0,5		0,500			
	VV		"PS115 " 0,5		0,500			
	VV		"PS116 " 0,5		0,500			
	VV		"PS117 " 0,5		0,500			
	VV		"PS118 " 0,5		0,500			
	VV		"PS119 " 0,5		0,500			
	VV		"PS120 " 0,5		0,500			
	VV		"PS121 " 0,5		0,500			
	VV		"PS122 " 0,5		0,500			
	VV		"PS123 " 0,5		0,500			
	VV		Součet		61,500			
276	K	96105413x01	D+M. bourání piloty (dle PD)	m3	8,000	7 713,80	61 710,40	Vlastní
	VV		SO 01 Pažení, pilotové stěny :					
	VV		SPECIFIKACE KOTEV - PILOTOVÁ STĚNA :					
	VV		"ODBOURÁNÍ PILOTY " 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
	D	997	Přesun sutě				1 501 453,14	
277	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v výšce 9 do 12 m	t	5 038,026	36,37	183 233,01	CS ÚRS 2025 01
278	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii do 1 km se složením	t	5 038,026	43,64	219 859,45	CS ÚRS 2022 01
279	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	70 532,364	8,21	579 070,71	CS ÚRS 2022 01
	VV		5038,026*14 "Přepočtená koeficientem množství		70 532,364			
280	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	125,826	394,86	49 683,65	CS ÚRS 2022 01
1214	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4 912,200	95,60	469 606,32	CS ÚRS 2025 01
	VV		5038,026-125,826		4 912,200			
	VV		Součet		4 912,200			
	D	998	Přesun hmot				6 278 214,25	
281	K	998011006	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 45 do 52 m	t	125 564,285	50,00	6 278 214,25	CS ÚRS 2022 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				507 294 977,60	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 908 339,22	
282	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	5 883,000	21,21	124 778,43	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.102, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		Instalační prostor pod 1.PP					
	VV		1102		1 102,000			
	VV		Instalační prostor pod 1.PP					
	VV		117		117,000			
	VV		Instalační prostor pod 1.PP					
	VV		109		109,000			
	VV		Zb deska pod 1.PP					
	VV		1265		1 265,000			
	VV		Instalační prostor pod 1.NP					
	VV		1865		1 865,000			
	VV		spojovací kčeák a pravá vertikála					
	VV		312		312,000			
	VV		technické kanály					
	VV		68		68,000			
	VV		objekt výtahů v pravé vertikále					
	VV		45		45,000			
	VV		napojení SO 03 (podzemní koridor)					
	VV		22		22,000			
	VV		strop napojení SO 03					
	VV		92		92,000			
	VV		Zb deska pod energem ve 2.NP					
	VV		410		410,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20		20,000			
	VV		**2S** deska pod energem-tech.kanál					
	VV		73		73,000			
	VV		**2S** deska pod energem-zdvojená podlaha					
	VV		55		55,000			
	VV		**2S** deska pod 3.NP					
	VV		328		328,000			
	VV		Součet		5 883,000			
283	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena nátěrem penetračním	m2	3 410,540	31,81	108 489,28	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba I6					
	VV		LT_TI XPS 160mm					
	VV		3410,54		3 410,540			
	VV		Součet		3 410,540			
284	M	11163153	*emulze asfaltová penetrační*	*litr*	*3 129,116*	*53,44*	*167 219,96*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		"Vodorovně" 5883*0,3		1 764,900			
	VV		"Svislé" 3410,54*0,4		1 364,216			
	VV		Součet		3 129,116			
285	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	11 766,000	127,24	1 497 105,84	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-002					
	VV		"Vodorovně" 5883*2		11 766,000			
	VV		Součet		11 766,000			
286	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	6 821,080	159,05	1 084 892,77	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-002					
	VV		"Svislé" 3410,54*2		6 821,080			
	VV		Součet		6 821,080			
287	M	62853004	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným*	m2	*10 858,098*	*102,09*	*1 108 503,22*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		"Vodorovně" 5883*1,15		6 765,450			
	VV		"Svislé" 3410,54*1,2		4 092,648			
	VV		Součet		10 858,098			
288	M	62855001	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným*	m2	*10 858,098*	*105,78*	*1 148 569,61*	*CS ÚRS 2022 01*
289	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	3 410,540	106,03	361 619,56	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-004					
	VV		Skladba I6					
	VV		LT_TI XPS 160mm					
	VV		3410,54		3 410,540			
	VV		Součet		3 410,540			
290	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	3 410,540	31,81	108 489,28	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-004					
	VV		Skladba I6					
	VV		LT_TI XPS 160mm					
	VV		3410,54		3 410,540			
	VV		Součet		3 410,540			
291	M	69311068	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	m2	*4 092,648*	*25,85*	*105 794,95*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		3410,54*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		4 092,648			
292	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	129,338	718,09	92 876,32	CS ÚRS 2022 01
D		712	Povlakové krytiny				10 441 450,42	
293	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	6 455,925	26,51	171 146,57	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-003					
	VV		Skladba S1					
	VV		"plocha" (300,6+884)		1 184,600			
	VV		Mezisoučet		1 184,600			
	VV		Skladba S2					
	VV		"plocha" 931		931,000			
	VV		Mezisoučet		931,000			
	VV		Skladba S3					
	VV		"plocha" (942-(40+18,6))		883,400			
	VV		Mezisoučet		883,400			
	VV		Skladba S4					
	VV		"plocha" (40+18,6)		58,600			
	VV		Mezisoučet		58,600			
	VV		Skladba S5					
	VV		"plocha" 12,5		12,500			
	VV		Mezisoučet		12,500			
	VV		Skladba S6					
	VV		"plocha" 326-448-352,4+448+352,4		1 926,800			
	VV		Mezisoučet		1 926,800			
	VV		Skladba S7					
	VV		"plocha" 375		375,000			
	VV		Mezisoučet		375,000			
	VV		Skladba S8					
	VV		"plocha" 225-30,6		194,400			
	VV		Mezisoučet		194,400			
	VV		Skladba S9					
	VV		"plocha" 438,625		438,625			
	VV		Mezisoučet		438,625			
	VV		Skladba S10					
	VV		"plocha" 356		356,000			
	VV		Mezisoučet		356,000			
	VV		Skladba S11					
	VV		"plocha" 95		95,000			
	VV		Mezisoučet		95,000			
	VV		Součet		6 455,925			
294	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	1 053,472	29,69	31 277,58	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-003					
	VV		Skladba S1					
	VV		"vytažení" (113+137)*0,75		187,500			
	VV		Mezisoučet		187,500			
	VV		Skladba S3					
	VV		"vytažení" 123,4*0,75+(26,3+18)*2,5		203,300			
	VV		Mezisoučet		203,300			
	VV		Skladba S6					
	VV		"vytažení" (139,1+94,48+95,1+94,48+95,1)*0,95		492,347			
	VV		Mezisoučet		492,347			
	VV		Skladba S7					
	VV		"vytažení" 83*0,75		62,250			
	VV		Mezisoučet		62,250			
	VV		Skladba S8					
	VV		"vytažení" (62-8,5)*1,8+(24,2-8,5)*0,75		108,075			
	VV		Mezisoučet		108,075			
	VV		Součet		1 053,472			
295	M	11163153	*emulze asfaltová penetrační*	*litr*	*2 358,167*	*53,44*	*126 020,44*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		"plocha" 6455,925*0,3		1 936,778			
	VV		"vytažení" 1053,472*0,4		421,389			
	VV		Součet		2 358,167			
296	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	10 428,025	254,48	2 653 723,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-003					
	VV		Skladba S1					
	VV		"plocha" (300,6+884)*2		2 369,200			
	VV		Mezisoučet		2 369,200			
	VV		Skladba S2					
	VV		"plocha" 931*2		1 862,000			
	VV		Mezisoučet		1 862,000			
	VV		Skladba S3					
	VV		"plocha" (942-(40+18,6))*2		1 766,800			
	VV		Mezisoučet		1 766,800			
	VV		Skladba S4					
	VV		"plocha" (40+18,6)*2		117,200			
	VV		Mezisoučet		117,200			
	VV		Skladba S5					
	VV		"plocha" 12,5*2		25,000			
	VV		Mezisoučet		25,000			
	VV		Skladba S6					
	VV		"plocha" 326-448-352,4+448+352,4		1 926,800			
	VV		Mezisoučet		1 926,800			
	VV		Skladba S7					
	VV		"plocha" 375		375,000			
	VV		Mezisoučet		375,000			
	VV		Skladba S8					
	VV		"plocha" 225-30,6		194,400			
	VV		Mezisoučet		194,400			
	VV		Skladba S9					
	VV		"plocha" 438,625		438,625			
	VV		Mezisoučet		438,625			
	VV		Skladba S10					
	VV		"plocha" 356*3		1 068,000			
	VV		Mezisoučet		1 068,000			
	VV		Skladba S11					
	VV		"plocha" 95*3		285,000			
	VV		Mezisoučet		285,000			
	VV		Součet		10 428,025			
297	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	1 444,272	296,89	428 789,91	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-003					
	VV		Skladba S1					
	VV		"vytažení" (113+137)*0,75*2		375,000			
	VV		Mezisoučet		375,000			
	VV		Skladba S3					
	VV		"vytažení" (123,4*0,75+(26,3+18)*2,5)*2		406,600			
	VV		Mezisoučet		406,600			
	VV		Skladba S6					
	VV		"vytažení" (139,1+94,48+95,1+94,48+95,1)*0,95		492,347			
	VV		Mezisoučet		492,347			
	VV		Skladba S7					
	VV		"vytažení" 83*0,75		62,250			
	VV		Mezisoučet		62,250			
	VV		Skladba S8					
	VV		"vytažení" (62-8,5)*1,8+(24,2-8,5)*0,75		108,075			
	VV		Mezisoučet		108,075			
	VV		Součet		1 444,272			
298	M	62856011	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníková fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným ondrolitem posypané na horním povrchu*	m2	*9 207,130*	*104,55*	*962 605,44*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-003					
	VV		Skladba S1					
	VV		"plocha" (300,6+884)*1,15		1 362,290			
	VV		"vytažení" (113+137)*0,75*1,2		225,000			
	VV		Mezisoučet		1 587,290			
	VV		Skladba S2					
	VV		"plocha" 931*1,15		1 070,650			
	VV		Mezisoučet		1 070,650			
	VV		Skladba S3					
	VV		"plocha" (942-(40+18,6))*1,15		1 015,910			
	VV		"vytažení" (123,4*0,75+(26,3+18)*2,5)*1,2		243,960			
	VV		Mezisoučet		1 259,870			
	VV		Skladba S4					
	VV		"plocha" (40+18,6)*1,15		67,390			
	VV		Mezisoučet		67,390			
	VV		Skladba S5					
	VV		"plocha" 12,5*1,15		14,375			
	VV		Mezisoučet		14,375			
	VV		Skladba S6					
	VV		"plocha" (326-448-352,4-448-352,4)*1,15		2 215,820			
	VV		"vytažení" (139,1+94,48+95,1+94,48+95,1)*0,95*1,2		590,816			
	VV		Mezisoučet		2 806,636			
	VV		Skladba S7					
	VV		"plocha" 375*1,15		431,250			
	VV		"vytažení" 83*0,75*1,2		74,700			
	VV		Mezisoučet		505,950			
	VV		Skladba S8					
	VV		"plocha" (225-30,6)*1,15		223,560			
	VV		"vytažení" (62-8,5)*1,8+(24,2-8,5)*0,75*1,2		129,690			
	VV		Mezisoučet		353,250			
	VV		Skladba S9					
	VV		"plocha" 438,625*1,15		504,419			
	VV		Mezisoučet		504,419			
	VV		Skladba S10					
	VV		"plocha" 356*1,15		409,400			
	VV		Mezisoučet		409,400			
	VV		Skladba S11					
	VV		"plocha" 95*1,15		109,250			
	VV		Mezisoučet		109,250			
	VV		"Skladba S10" 356*1,15		409,400			
	VV		"Skladba S11" 95*1,15		109,250			
	VV		Mezisoučet		518,650			
	VV		Součet		9 207,130			
299	M	62855017	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s reflexním hliníkovým vrchním povrchem a hrubozrnným břidličnatým posypem na horním povrchu*	m2	*3 447,575*	*147,64*	*508 999,97*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-003					
	VV		Skladba S1					
	VV		"plocha" (300,6+884)*1,15		1 362,290			
	VV		"vytažení" (113+137)*0,75*1,2		225,000			
	VV		Mezisoučet		1 587,290			
	VV		Skladba S3					
	VV		"vytažení" (123,4*0,75+(26,3+18)*2,5)*1,2		243,960			
	VV		"plocha" (942-(40+18,6))*1,15		1 015,910			
	VV		Mezisoučet		1 259,870			
	VV		Skladba S4					
	VV		"plocha" (40+18,6)*1,15		67,390			
	VV		Mezisoučet		67,390			
	VV		Skladba S5					
	VV		"plocha" 12,5*1,15		14,375			
	VV		Mezisoučet		14,375			
	VV		"Skladba S10" 356*1,15		409,400			
	VV		"Skladba S11" 95*1,15		109,250			
	VV		Mezisoučet		518,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3 447,575			
300	M	62855019	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s retardéry hoření, BROOF(t3) a vložkou ze polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu	m2	1 070,650	170,97	183 049,03	CS ÚRS 2022 01
			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-003					
	VV		Skladba S2					
	VV		"plocha" 937*1,15		1 070,650			
	VV		Součet		1 070,630			
301	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	3 070,100	169,65	520 842,47	CS ÚRS 2022 01
			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-003					
	VV		Skladba S1					
	VV		"plocha" 355,6+884		1 184,600			
	VV		Mezisoučet		1 184,600			
	VV		Skladba S2					
	VV		"plocha" 931		931,000			
	VV		Mezisoučet		931,000			
	VV		Skladba S3					
	VV		"plocha" 942-(40+18,6)		883,400			
	VV		Mezisoučet		883,400			
	VV		Skladba S4					
	VV		"plocha" 45+18,6		58,600			
	VV		Mezisoučet		58,600			
	VV		Skladba S5					
	VV		"plocha" 12,5		12,500			
	VV		Mezisoučet		12,500			
	VV		Součet		3 070,100			
302	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	3 530,615	103,35	364 889,06	CS ÚRS 2022 01
	VV		"plocha" 3070,115 *Přepočtená koeficientem množství		3 530,615			
303	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilie vrstvy	m2	4 048,497	42,41	171 696,76	CS ÚRS 2022 01
			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-003					
	VV		Skladba S6					
	VV		"plocha" 326+449-352,4+448=352,4		1 926,600			
	VV		"vystavec" (1[58,1-64,49-65,1+94,48+95,1]*0,95		492,347			
	VV		Mezisoučet		2 419,147			
	VV		Skladba S7					
	VV		"plocha" 375		375,000			
	VV		"vystavec" 82*0,75		62,250			
	VV		Mezisoučet		437,250			
	VV		Skladba S8					
	VV		"plocha" 225-30,6		194,400			
	VV		"vystavec" (62-8,5)*1,8+(24,2-8,5)*0,75		108,075			
	VV		Mezisoučet		302,475			
	VV		Skladba S9					
	VV		"plocha" 438,625		438,625			
	VV		Mezisoučet		438,625			
	VV		Skladba S10					
	VV		"plocha" 356		356,000			
	VV		Mezisoučet		356,000			
	VV		Skladba S11					
	VV		"plocha" 95		95,000			
	VV		Mezisoučet		95,000			
	VV		Součet		4 048,497			
304	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	4 170,255	25,85	107 801,09	CS ÚRS 2022 01
			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-003					
	VV		"Skladba S6" 1926,8*1,15+492,347*1,2		2 806,636			
	VV		"Skladba S7" 375*1,15+82,25*1,2		505,950			
	VV		"Skladba S8" 194,4*1,15+108,075*1,2		353,250			
	VV		"Skladba S9" 438,625*1,15		504,419			
	VV		Součet		4 170,255			
305	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	516,650	38,21	19 817,62	CS ÚRS 2022 01
			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-003					
	VV		"Skladba S10" 356*1,15		409,400			
	VV		"Skladba S11" 95*1,15		109,250			
	VV		Součet		516,650			
306	K	7123634X4	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do ZS, vč. kotvení, svařování, prostupů, přitěsnění, systémových plechů, atikových klínů, dalších doplňků, kompletní dodávka v uceleném systému, mimo folie, folie ve specifikaci, dle PD	m2	4 034,747	428,37	1 728 364,57	Vlastní
			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-003					
	VV		"Skladba S6" 1926,8+492,347		2 419,147			
	VV		"Skladba S7" (375+82,25)*2		874,500			
	VV		"Skladba S8" 194,4+108,075		302,475			
	VV		"Skladba S9" 438,625		438,625			
	VV		Součet		4 034,747			
307	M	2832201I	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá	m2	4 676,205	163,29	763 577,51	CS ÚRS 2022 01
			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-003					
	VV		"Skladba S6" 1926,8*1,15+492,347*1,2		2 806,636			
	VV		"Skladba S7" (375*1,15+82,25*1,2)*2		1 011,900			
	VV		"Skladba S8" 194,4*1,15+108,075*1,2		353,250			
	VV		"Skladba S9" 438,625*1,15		504,419			
	VV		Součet		4 676,205			
308	K	712391383	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech z drenážní rohože na vodorovné ploše	m2	826,000	127,24	105 100,24	CS ÚRS 2022 01
			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-003					
	VV		"Skladba S7" 375		375,000			
	VV		"Skladba S10" 356		356,000			
	VV		"Skladba S11" 95		95,000			
	VV		Součet		826,000			
309	M	69331041	rohož drenážní PE nelaminovaná 400g/m2	m2	412,500	148,44	61 231,50	CS ÚRS 2022 01
			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-003					
	VV		"Skladba S7" 375*1,1		412,500			
	VV		Součet		412,500			
310	M	69331044	rohož drenážní PE nelaminovaná 900g/m2	m2	496,100	212,06	105 202,97	CS ÚRS 2022 01
			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-003					
	VV		"Skladba S10" 356*1,1		391,600			
	VV		"Skladba S11" 95*1,1		104,500			
	VV		Součet		496,100			
311	K	712332145	Povlaková krytina plochých střech nopovou folií s tkaninou, tl 0,8 mm, s perforovanou deskou, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm	m2	2 934,825	278,01	815 910,70	CS ÚRS 2022 01
			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-003					
	VV		"Skladba S6" 1926,8		1 926,800			
	VV		"Skladba S7" 375		375,000			
	VV		"Skladba S8" 194,4		194,400			
	VV		"Skladba S9" 438,625		438,625			
	VV		Součet		2 934,825			
312	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilie vrstvy	m2	451,000	148,44	66 946,44	CS ÚRS 2022 01
			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-003					
	VV		kluná vrstva					
	VV		"Skladba S10" 356		356,000			
	VV		"Skladba S11" 95		95,000			
	VV		Součet		451,000			
313	M	28323110	fólie HDPE (940-959kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,75-0,8mm	m2	516,650	169,65	87 988,97	CS ÚRS 2022 01
	VV		kluná vrstva					
	VV		"Skladba S10" 356*1,15		409,400			
	VV		"Skladba S11" 95*1,15		109,250			
	VV		Součet		518,650			
314	K	712771255	Odvodnění vegetační střechy osazením kontrolní šachty	kus	5,000	906,57	4 532,85	CS ÚRS 2022 01
	VV		"kontrolní šachty" 2+3		5,000			
	VV		Součet		5,000			
315	M	69334336	šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 300x300mm v 330mm	kus	2,000	4 243,75	8 487,50	CS ÚRS 2022 01
316	M	69334337	šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 400x400mm v 330mm	kus	3,000	5 019,38	15 058,14	CS ÚRS 2022 01
317	K	OST1_01_R02	Kontrola sekcí	soubor	1,000	148 073,08	148 073,08	Vlastní
318	K	OST1_01_R03	U+M - stříšky z nerezu s laserově vypáleným označením	kus	38,000	296,89	11 281,82	Vlastní
319	K	210010251R00	Hadice gumová, volně uložená	m	304,000	231,68	70 430,72	Vlastní
320	K	DEKDH02	Montáž hadičníku + zátka , těsnění	kus	38,000	314,28	11 942,64	Vlastní
321	K	DEKDH02-3	Montáž kontrolních a přechodových trubic	kus	38,000	882,39	33 530,82	Vlastní
322	M	101_R01b	dodávka mosazného hadičníku 1/2x14	kus	38,000	69,50	2 641,00	Vlastní
323	M	101_R02b	dodávka mosazného víčka 1/2	kus	38,000	22,16	842,08	Vlastní
324	M	101_R03b	dodávka plochého těsnění do víčka 1/2	kus	38,000	3,02	114,76	Vlastní
325	M	1015325501	Dodávka kontrolních trubic	kus	38,000	526,81	19 980,78	Vlastní
326	M	1015325501	Stahovací nerezový pásek 1/2/20 W4	kus	76,000	22,16	1 684,16	Vlastní
327	M	1015325505	dodávka hadice tlaková, PVC, výztuž ze syntetické příze , obal: PVC, průměr 13/19mm	m	319,200	59,43	18 970,06	Vlastní
328	K	998712106	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 48 do 60 m	t	111,256	978,80	108 897,37	CS ÚRS 2022 01
	D	713	Izolace tepelné				24 878 913,72	
329	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	36 887,923	37,11	1 368 910,82	CS ÚRS 2022 01
			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba A1					
	VV		"1.NP - 1.004 - RECEPCE" 27,83		27,830			
	VV		"1.NP - 1.006a - WC PŘEDSÍŇ ŽENY" 6,56		6,560			
	VV		"1.NP - 1.006b - WC PACIENTI ŽENY" 5,28		5,280			
	VV		"1.NP - 1.006c - WC KAB." 1,35		1,350			
	VV		"1.NP - 1.006d - WC KAB." 1,35		1,350			
	VV		"1.NP - 1.006e - WC KAB." 1,35		1,350			
	VV		"1.NP - 1.007a - WC PŘEDSÍŇ MUŽI" 5,77		5,770			
	VV		"1.NP - 1.007b - WC PACIENTI MUŽI" 5,28		5,280			
	VV		"1.NP - 1.007c - WC KAB." 1,35		1,350			
	VV		"1.NP - 1.007d - WC KAB." 1,35		1,350			
	VV		"1.NP - 1.007e - WC KAB." 1,35		1,350			
	VV		"1.NP - 1.008a - WC PERS. ŽENY" 4,37		4,370			
	VV		"1.NP - 1.008b - WC KAB." 1,08		1,080			
	VV		"1.NP - 1.008c - WC KAB." 1,08		1,080			
	VV		"1.NP - 1.009a - WC PERS. MUŽI" 4,2		4,200			
	VV		"1.NP - 1.009b - WC KAB." 1,68		1,680			
	VV		"1.NP - 1.009c - WC KAB." 1,2		1,120			
	VV		"1.NP - 1.010 - SKLAD" 9,47		9,470			
	VV		"1.NP - 1.012 - ÚKLID A HALA" 112,05		112,050			
	VV		"1.NP - 1.013 - ÚKLID" 5,97		5,970			
	VV		"1.NP - 1.024a - SKLAD-KŘESLA" 8,36		8,360			
	VV		"1.NP - 1.025b - SKLAD" 5,67		5,670			
	VV		"1.NP - 1.025c - WC - PAC" 1,8		1,800			
	VV		"1.NP - 1.028 - BOX" 2,16		2,160			
	VV		"1.NP - 1.029 - BOX" 2,24		2,240			
	VV		"1.NP - 1.031 - BOX" 2,16		2,160			
	VV		"1.NP - 1.032 - BOX" 2,24		2,240			
	VV		"1.NP - 1.035a - SKLAD" 12,7		12,700			
	VV		"1.NP - 1.035b - ČEKÁRNA" 27,22		27,220			
	VV		"1.NP - 1.035c - SATNA PERS. BUFET" 6,55		6,550			
	VV		"1.NP - 1.035d - WC PERS." 1,35		1,350			
	VV		"1.NP - 1.035e - ÚKLID BUFET" 1,3		1,300			
	VV		"1.NP - 1.041 - BOX" 2,24		2,240			
	VV		"1.NP - 1.042 - BOX" 2,28		2,280			
	VV		"1.NP - 1.063 - SKLAD" 8,36		8,360			
	VV		"1.NP - 1.067a - SKLAD" 7,42		7,420			
	VV		"1.NP - 1.067b - SKLAD" 6,93		6,930			
	VV		"1.NP - 1.068 - WC ZTP" 3,86		3,860			
	VV		"1.NP - 1.069 - WC ZTP" 3,87		3,870			
	VV		"1.NP - 1.070 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY" 2,47		2,470			
	VV		"1.NP - 1.071 - WC PAC ŽT" 1,71		1,710			
	VV		"1.NP - 1.072 - WC PŘEDSÍŇ M" 2,48		2,480			
	VV		"1.NP - 1.073 - WC PAC M" 1,71		1,710			
	VV		"1.NP - 1.074 - ÚKLID" 3,58		3,580			
	VV		"2.NP - 2.001a - CHODBA" 16,5		16,500			
	VV		"2.NP - 2.001b - CHODBA - FILTR" 15		15,000			
	VV		"2.NP - 2.001d - CHODBA" 54,37		54,370			
	VV		"2.NP - 2.001e - CHODBA - FILTR" 6,75		6,750			
	VV		"2.NP - 2.001f - CHODBA" 70		70,000			
	VV		"2.NP - 2.001h - CHODBA" 95,02		95,020			
	VV		"2.NP - 2.001i - CHODBA - FILTR" 10,44		10,440			
	VV		"2.NP - 2.001k - CHODBA - FILTR" 9		9,000			
	VV		"2.NP - 2.001l - CHODBA" 65,25		65,250			
	VV		"2.NP - 2.001m - ČEKÁRNA" 40,57		40,570			
	VV		"2.NP - 2.001n - CHODBA - FILTR" 8,13		8,130			
	VV		"2.NP - 2.001p - CHODBA - FILTR" 12,46		12,460			
	VV		"2.NP - 2.001q - CHODBA" 32,23		32,230			
	VV		"2.NP - 2.001r - CHODBA" 283,57		283,570			
	VV		"2.NP - 2.002 - AMBULANCE KARIM" 18,49		18,490			
	VV		"2.NP - 2.003 - ČEKÁRNA" 59,68		59,680			
	VV		"2.NP - 2.004 - AMBULANCE KARIM" 18,35		18,350			
	VV		"2.NP - 2.005 - AMBULANCE KARIM" 17,64		17,640			
	VV		"2.NP - 2.006 - AMBULANCE KARIM" 17,71		17,710			
	VV		"2.NP - 2.007 - LEKAŘ" 13,41		13,410			
	VV		"2.NP - 2.009 - LEKAŘ" 14,1		14,100			
	VV		"2.NP - 2.010 - LEKAŘ" 15,36		15,360			
	VV		"2.NP - 2.012 - LEKAŘ" 15,33		15,330			
	VV		"2.NP - 2.013 - LEKAŘ" 16,43		16,430			
	VV		"2.NP - 2.015 - LEKAŘ" 14,1		14,100			
	VV		"2.NP - 2.016 - LEKAŘ" 15,36		15,360			
	VV		"2.NP - 2.018 - LEKAŘ" 14,2		14,200			
	VV		"2.NP - 2.019 - LEKAŘ" 15,46		15,460			
	VV		"2.NP - 2.021 - LEKAŘ" 14,12		14,120			
	VV		"2.NP - 2.022 - LEKAŘ" 15,39		15,390			
	VV		"2.NP - 2.024 - LEKAŘ" 15,1		15,100			
	VV		"2.NP - 2.025 - WC PŘEDSÍŇ PACIENTI" 6,7		6,700			
	VV		"2.NP - 2.026 - WC MUŽI" 1,25		1,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"0.NP - 2.027 - WC MUŽI" 1,3		1,300			
VV			"0.NP - 2.028 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY" 6,76		6,760			
VV			"0.NP - 2.030 - WC ŽENY" 1,28		1,280			
VV			"0.NP - 2.031 - WC ŽENY" 1,3		1,300			
VV			"0.NP - 2.032a - DNAT 29,64		29,640			
VV			"0.NP - 2.033 - HOVORNA" 20,23		20,230			
VV			"0.NP - 2.042 - SKLAD" 12,31		12,310			
VV			"0.NP - 2.043 - PRACOVNA" 17,98		17,980			
VV			"0.NP - 2.045 - VYSETROVNA STAROSTNÍ SESTRY" 17,45		17,450			
VV			"0.NP - 2.047 - WC PŘEDSÍŇ" 2,34		2,340			
VV			"0.NP - 2.048 - WC PERS." 1,17		1,170			
VV			"0.NP - 2.049 - PRACOVNA STANIČNÍ SESTRY" 14,76		14,760			
VV			"0.NP - 2.050 - WC PŘEDSÍŇ PERS." 4,47		4,470			
VV			"0.NP - 2.051 - WC PERS." 1,37		1,370			
VV			"0.NP - 2.052 - WC PERS." 1,37		1,370			
VV			"0.NP - 2.053 - PŘÍPRAVNA" 22,26		22,260			
VV			"0.NP - 2.054 - ÚKLID" 5,41		5,410			
VV			"0.NP - 2.055 - ČAJ. KUCH." 9,4		9,400			
VV			"0.NP - 2.056 - PRACOVNA VED. LÉKAŘE" 15,71		15,710			
VV			"0.NP - 2.068 - PRACOVNA LÉKAŘŮ" 32,8		32,800			
VV			"0.NP - 2.070 - PŘÍPRAVNA" 25,43		25,430			
VV			"0.NP - 2.072 - DNAT" 35,73		35,730			
VV			"0.NP - 2.073 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 8,63		8,630			
VV			"0.NP - 2.074 - WC PŘEDSÍŇ" 5,68		5,680			
VV			"0.NP - 2.075 - WC PERS." 1,33		1,330			
VV			"0.NP - 2.076 - WC PERS." 1,33		1,330			
VV			"0.NP - 2.077 - WC PERS." 1,33		1,330			
VV			"0.NP - 2.080 - CHODBA - FILTR" 20,21		20,210			
VV			"0.NP - 2.081 - NOČNÍ SLUŽBA" 20,68		20,680			
VV			"0.NP - 2.085a - SKLAD" 16,23		16,230			
VV			"0.NP - 2.086 - SKLAD" 24,12		24,120			
VV			"0.NP - 2.087 - SKLAD" 22,96		22,960			
VV			"0.NP - 2.088 - DEKONTAMINACE" 13,45		13,450			
VV			"0.NP - 2.089 - ÚKLID" 6,51		6,510			
VV			"0.NP - 2.091 - ÚKLID" 5,45		5,450			
VV			"0.NP - 2.092 - HOVORNA" 14,72		14,720			
VV			"0.NP - 2.093 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 13,11		13,110			
VV			"0.NP - 2.095 - WC ŽENY" 1,45		1,450			
VV			"0.NP - 2.096 - WC ŽENY" 1,45		1,450			
VV			"0.NP - 2.097 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY" 7,2		7,200			
VV			"0.NP - 2.098 - SKLAD" 12,57		12,570			
VV			"0.NP - 2.099 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI" 7,29		7,290			
VV			"0.NP - 2.100 - WC MUŽI" 1,49		1,490			
VV			"0.NP - 2.101 - WC MUŽI" 1,45		1,450			
VV			"0.NP - 2.102 - INSP. P." 17,18		17,180			
VV			"0.NP - 2.104 - SKLAD" 24,31		24,310			
VV			"0.NP - 2.105 - FILTR" 23,16		23,160			
VV			"0.NP - 2.106 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 22,71		22,710			
VV			"0.NP - 2.109 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST" 61,1		61,100			
VV			"0.NP - 2.110 - SKLAD" 13,89		13,890			
VV			"0.NP - 2.111 - ÚKLID" 5,6		5,600			
VV			"0.NP - 2.112 - ČAJ. KUCH." 11,04		11,040			
VV			"0.NP - 2.113 - SKLAD" 10,56		10,560			
VV			"0.NP - 2.114 - PŘÍPRAVNA" 22,92		22,920			
VV			"0.NP - 2.115 - WC PŘEDSÍŇ" 5,95		5,950			
VV			"0.NP - 2.116 - WC" 1,38		1,380			
VV			"0.NP - 2.117 - WC" 1,38		1,380			
VV			"0.NP - 2.118 - WC" 1,38		1,380			
VV			"0.NP - 2.120 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 19,63		19,630			
VV			"0.NP - 2.122 - SKLAD" 16,26		16,260			
VV			"0.NP - 2.123 - HOVORNA" 17,1		17,100			
VV			"0.NP - 2.124 - PRACOVNA" 28,45		28,450			
VV			"0.NP - 2.126 - INSPEKČNÍ POKOJ" 20,8		20,800			
VV			"0.NP - 2.132 - PRACOVNA STANIČNÍ SESTRY" 21,31		21,310			
VV			"0.NP - 2.133 - DNAT 24,11"		24,110			
VV			"0.NP - 2.135 - DEKONTAMINACE" 19,46		19,460			
VV			"0.NP - 2.137 - SERVIS PŘÍSTROJŮ 1" 27,36		27,360			
VV			"0.NP - 2.138 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY PERS." 3,08		3,080			
VV			"0.NP - 2.139 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI PERS." 3,08		3,080			
VV			"0.NP - 2.140 - WC PERS. ŽENY" 1,5		1,500			
VV			"0.NP - 2.141 - WC PERS. MUŽI" 1,5		1,500			
VV			"0.NP - 2.142 - PŘÍPRAVNA" 20,52		20,520			
VV			"0.NP - 2.143 - SKLAD" 11,77		11,770			
VV			"0.NP - 2.144 - ČAJ. KUCH." 9,09		9,090			
VV			"0.NP - 2.145 - SKLAD" 23,37		23,370			
VV			"0.NP - 2.151 - INSP. POKOJ" 22,92		22,920			
VV			"0.NP - 2.152 - STANIČNÍ SESTRA" 12,28		12,280			
VV			"0.NP - 2.168 - DNAT 27,03		27,030			
VV			"0.NP - 2.169 - LÉKAŘI" 15,71		15,710			
VV			"0.NP - 2.179a - CHODBA" 6,11		6,110			
VV			"0.NP - 2.179b - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 12,01		12,010			
VV			"0.NP - 2.181 - ÚKLID" 3,55		3,550			
VV			"0.NP - 3.001a - CHODBA" 123,95		123,950			
VV			"0.NP - 3.001b - CHODBA" 15,96		15,960			
VV			"0.NP - 3.001d - CHODBA" 33,54		33,540			
VV			"0.NP - 3.001e - CHODBA" 19,45		19,450			
VV			"0.NP - 3.001f - CHODBA" 19,78		19,780			
VV			"0.NP - 3.001g - CHODBA" 166,15		166,150			
VV			"0.NP - 3.008 - PŘEDSÍŇ WC" 2,87		2,870			
VV			"0.NP - 3.009 - WC" 1,69		1,690			
VV			"0.NP - 3.010 - WC" 1,67		1,670			
VV			"0.NP - 3.012 - ÚKLID A ÚKLID. STROJE" 30,95		30,950			
VV			"0.NP - 3.013a - CENTRÁLNÍ VELÍN - VZT" 23,51		23,510			
VV			"0.NP - 3.013b - CENTRÁLNÍ VELÍN - ČISTÍ" 25,26		25,260			
VV			"0.NP - 3.014 - SERVIS PŘÍSTROJŮ" 65,3		65,300			
VV			"0.NP - 3.015d - CHODBA" 15,66		15,660			
VV			"4.NP - 4.001a - CHODBA PERSONÁLNÍ" 32,11		32,110			
VV			"4.NP - 4.001b - CHODBA" 28,51		28,510			
VV			"4.NP - 4.001c - CHODBA" 45,5		45,500			
VV			"4.NP - 4.002 - BÍLÁ ŠATNA - ŽENY" 61,3		61,300			
VV			"4.NP - 4.003 - ZELENÁ ŠATNA - ŽENY" 14,91		14,910			
VV			"4.NP - 4.009 - SKLAD" 18,96		18,960			
VV			"4.NP - 4.011 - FILTR" 22,19		22,190			
VV			"4.NP - 4.013a - CHODBA PACIENTŮ" 65,19		65,190			
VV			"4.NP - 4.013 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 17		17,000			
VV			"4.NP - 4.014 - ÚKLID" 6,6		6,600			
VV			"4.NP - 4.022b - CHODBA PERSONÁLNÍ" 94,41		94,410			
VV			"4.NP - 4.027 - SKLAD" 16,36		16,360			
VV			"4.NP - 4.038 - SKLAD KARM" 19,45		19,450			
VV			"4.NP - 4.039 - FILTR" 30,26		30,260			
VV			"4.NP - 4.040 - POSTELY" 47,42		47,420			
VV			"4.NP - 4.041 - CHODBA" 35,77		35,770			
VV			"4.NP - 4.043 - FILTR" 10,73		10,730			
VV			"4.NP - 4.044 - PŘEDSÍŇ" 3,96		3,960			
VV			"4.NP - 4.045 - WC" 2,52		2,520			
VV			"4.NP - 4.046 - DEKONTAMINACE" 10,56		10,560			
VV			"4.NP - 4.047 - ŠATNA FILTR" 10,24		10,240			
VV			"4.NP - 4.050a - MYTÍ LÉKAŘŮ" 8,26		8,260			
VV			"4.NP - 4.050b - ÚKLID" 3,71		3,710			
VV			"4.NP - 4.052 - SKLAD" 27,16		27,160			
VV			"4.NP - 4.059 - STERILNÍ SKLAD" 16,55		16,550			
VV			"4.NP - 4.060 - OVLADOVNA" 18,74		18,740			
VV			"4.NP - 4.061 - MYTÍ LÉKAŘŮ" 7,59		7,590			
VV			"4.NP - 4.062 - DEKONTAMINACE" 10,64		10,640			
VV			"4.NP - 4.063 - SKLAD" 8,12		8,120			
VV			"4.NP - 4.065 - SKLAD PŘÍSTROJŮ" 31,54		31,540			
VV			"4.NP - 4.066 - DMZ KARM" 34,55		34,550			
VV			"4.NP - 4.068 - SKLAD" 11,89		11,890			
VV			"4.NP - 4.070 - SKLAD" 24,73		24,730			
VV			"4.NP - 4.071 - MYTÍ NÁSTROJŮ" 12,2		12,200			
VV			"4.NP - 4.072 - STERILIZACE" 12,23		12,230			
VV			"4.NP - 4.073 - SKLAD" 25,94		25,940			
VV			"4.NP - 4.074 - PIRTOTKOL 2" 18,2		18,200			
VV			"4.NP - 4.075 - PIRTOTKOL 1" 17,6		17,600			
VV			"4.NP - 4.076 - LÉKAŘI" 21,55		21,550			
VV			"4.NP - 4.077 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 12,4		12,400			
VV			"4.NP - 4.078 - DMZ SESTRY" 36,3		36,300			
VV			"4.NP - 4.079 - PRACOVNA KARNÍ" 18,2		18,200			
VV			"4.NP - 4.080a - PRACOVNA" 18,03		18,030			
VV			"4.NP - 4.080b - SKLAD" 11,55		11,550			
VV			"4.NP - 4.081 - PŘEDSÍŇ WC - ŽENY" 4,07		4,070			
VV			"4.NP - 4.082 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI" 3,81		3,810			
VV			"4.NP - 4.083 - WC ŽENY" 1,21		1,210			
VV			"4.NP - 4.084 - WC ŽENY" 1,21		1,210			
VV			"4.NP - 4.085 - WC MUŽI" 1,09		1,090			
VV			"4.NP - 4.086 - WC MUŽI" 1,09		1,090			
VV			"4.NP - 4.087 - FILTR" 11,54		11,540			
VV			"4.NP - 4.092 - ZELENÁ ŠATNA - MUŽI" 11,67		11,670			
VV			"4.NP - 4.093 - BÍLÁ ŠATNA - MUŽI" 44		44,000			
VV			"4.NP - 4.094 - PRACOVNA" 14,82		14,820			
VV			"4.NP - 4.095 - PŘEDSÍŇ WC" 2,3		2,300			
VV			"4.NP - 4.096 - WC" 1,3		1,300			
VV			"4.NP - 4.097 - PRACOVNA" 14,82		14,820			
VV			"4.NP - 4.098 - PŘEDSÍŇ WC" 2,3		2,300			
VV			"4.NP - 4.099 - WC" 1,3		1,300			
VV			"5.NP - 5.001a - CHODBA" 60,76		60,760			
VV			"5.NP - 5.001b - CHODBA" 201,78		201,780			
VV			"5.NP - 5.001c - CHODBA" 62,1		62,100			
VV			"5.NP - 5.001d - FILTR" 7		7,000			
VV			"5.NP - 5.001e - CHODBA" 21,63		21,630			
VV			"5.NP - 5.001f - FILTR" 9,37		9,370			
VV			"5.NP - 5.001g - CHODBA" 60,75		60,750			
VV			"5.NP - 5.001h - CHODBA" 47,91		47,910			
VV			"5.NP - 5.002 - VYŠETŘOVNA ELEKTROFYZIOLOGIE" 22,26		22,260			
VV			"5.NP - 5.003 - LOGOPED" 19,55		19,550			
VV			"5.NP - 5.004 - PSYCHOLOG. HOVORNA" 20,9		20,900			
VV			"5.NP - 5.006 - POKOJ 1L" 28,58		28,580			
VV			"5.NP - 5.009 - POKOJ 3L" 28,56		28,560			
VV			"5.NP - 5.012 - POKOJ 3L" 28,56		28,560			
VV			"5.NP - 5.014 - POKOJ 4L" 28,04		28,040			
VV			"5.NP - 5.016 - VYŠETŘOVNA" 27,2		27,200			
VV			"5.NP - 5.018a - DNAT" 24,77		24,770			
VV			"5.NP - 5.018b - RECEPCE" 23,83		23,830			
VV			"5.NP - 5.020 - SESTŘENA" 27,93		27,930			
VV			"5.NP - 5.022 - WC ZTP" 4,55		4,550			
VV			"5.NP - 5.023 - POKOJ 3L" 28,7		28,700			
VV			"5.NP - 5.026 - POKOJ 3L" 28,7		28,700			
VV			"5.NP - 5.028 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST" 72,3		72,300			
VV			"5.NP - 5.030 - LÉKAŘI" 24,36		24,360			
VV			"5.NP - 5.033 - LÉKAŘI" 25,85		25,850			
VV			"5.NP - 5.034 - ÚKLID" 6,44		6,440			
VV			"5.NP - 5.035 - LÉKAŘI" 26,25		26,250			
VV			"5.NP - 5.038 - LÉKAŘI" 25,65		25,650			
VV			"5.NP - 5.039 - SKLAD" 6,8		6,800			
VV			"5.NP - 5.041 - LÉKAŘI" 25,76		25,760			
VV			"5.NP - 5.046 - DNAT" 25,45		25,450			
VV			"5.NP - 5.048 - ÚKLID" 4,93		4,930			
VV			"5.NP - 5.050 - PRACOVNA STANIČNÍ SESTRY" 7,42		7,420			
VV			"5.NP - 5.051 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 7,03		7,030			
VV			"5.NP - 5.052a - PŘÍPRAVNA" 15,72		15,720			
VV			"5.NP - 5.052b - SKLAD" 7,32		7,320			
VV			"5.NP - 5.054 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY" 2,53		2,530			
VV			"5.NP - 5.055 - WC ŽENY" 1,21		1,210			
VV			"5.NP - 5.056 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI" 2,53		2,530			
VV			"5.NP - 5.057 - WC MUŽI" 1,21		1,210			
VV			"5.NP - 5.058 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 12,71		12,710			
VV			"5.NP - 5.059 - SKLAD" 15,6		15,600			
VV			"5.NP - 5.060a - HOVORNA" 14,6		14,600			
VV			"5.NP - 5.060b - SKLAD PŘÍSTROJŮ" 12,78		12,780			
VV			"5.NP - 5.061 - TĚLOCVIČNA" 33,66		33,660			
VV			"5.NP - 5.062 - WC ZTP" 4,07		4,070			
VV			"5.NP - 5.063 - ÚKLID" 3,89		3,890			
VV			"5.NP - 5.065 - SKLAD" 16,36		16,360			
VV			"5.NP - 5.066 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 20,2		20,200			
VV			"5.NP - 5.067 - SKLAD" 18,48		18,480			
VV			"5.NP - 5.068 - VOZÍKY" 19,93		19,930			
VV			"5.NP - 5.069 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 16,56		16,560			
VV			"5.NP - 5.070 - JÍDELNA" 63,55		63,550			
VV			"5.NP - 5.072 - PRACOVNA STANIČNÍ SESTRY" 10,1		10,100			
VV			"5.NP - 5.073 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI" 3,56		3,560			
VV			"5.NP - 5.074 - WC MUŽI" 1,12		1,120			
VV			"5.NP - 5.075 - WC MUŽI" 1,13		1,130			
VV			"5.NP - 5.077 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY" 3,42		3,420			
VV			"5.NP - 5.078 - WC ŽENY" 1,12		1,120			
VV			"5.NP - 5.079 - WC ŽENY" 1,12		1,120			
VV			"5.NP - 5.080 - PRACOVNA STANIČNÍ SESTRY" 10,11		10,110			
VV			"5.NP - 5.081 - VYŠETŘOVNA ELETROFYZIOLOGIE 1" 29,78		29,780			
VV			"5.NP - 5.082 - VYŠETŘOVNA ELETROFYZIOLOGIE 2" 33,98		33,980			
VV			"5.NP - 5.084 - POKOJ 1L" 28,39		28,390			
VV			"5.NP - 5.087 - POKOJ 3L" 28,57		28,570			
VV			"5.NP - 5.090 - POKOJ 3L" 28,57		28,570			
VV			"5.NP - 5.093 - POKOJ 3L" 28,14		28,140			
VV			"5.NP - 5.096 - VYŠETŘOVNA" 27,2		27,200			
VV			"5.NP - 5.097 - RECEPCE" 23,83		23,830			
VV			"5.NP - 5.098 - DMZ" 24,77		24,770			
VV			"5.NP - 5.099 - SESTŘENA" 27,93		27,930			
VV			"5.NP - 5.101 - WC ZTP" 4,55		4,550			
VV			"5.NP - 5.102 - POKOJ 3L" 28,7		28,700			
VV			"5.NP - 5.105 - POKOJ 3L" 27,3		27,300			
VV			"5.NP - 5.116 - SKLAD" 7,52		7,520			
VV			"5.NP - 5.117 - SKLAD PŘÍSTROJŮ" 21,6		21,600			
VV			"6.NP - 6.001a - CHODBA" 60,75		60,750			
VV			"6.NP - 6.001b - CHODBA" 62,75		62,750			
VV			"6.NP - 6.001c - CHODBA" 89,53		89,530			
VV			"6.NP - 6.001d - CHODBA" 44,73		44,730			
VV			"6.NP - 6.001e - CHODBA" 44,73		44,730			
VV			"6.NP - 6.001f - CHODBA" 90,22		90,220			
VV			"6.NP - 6.001g - CHODBA" 62,75		62,750			
VV			"6.NP - 6.001h - CHODBA" 60,75		60,750			
VV			"6.NP - 6.001i - CHODBA" 47,9		47,900			
VV			"6.NP - 6.002 - PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA" 20,65		20,650			
VV			"6.NP - 6.003 - POKOJ 1L - VIP" 32,25		32,250			
VV			"6.NP - 6.005 - POKOJ 3L (DĚTI)" 30,83		30,830			
VV			"6.NP - 6.008 - HERNA" 34,94		34,940			
VV			"6.NP - 6.009 - POKOJ 2L (DĚTI)" 28,56		28,560			
VV			"6.NP - 6.012 - POKOJ 3L" 28,14		28,140			
VV			"6.NP - 6.015 - VYŠETŘOVNA" 27,2		27,200			
VV			"6.NP - 6.016 - RECEPCE" 23,83		23,830			
VV			"6.NP - 6.017 - DMZ" 24,77		24,770			
VV			"6.NP - 6.018 - SESTŘENA" 27,93		27,930			
VV			"6.NP - 6.021 - POKOJ 1L" 23,84		23,840			
VV			"6.NP - 6.023 - POKOJ 3L" 28,35		28,350			
VV			"6.NP - 6.026 - POKOJ 3L" 29,05		29,050			
VV			"6.NP - 6.029 - POKOJ 3L" 27,59		27,590			
VV			"6.NP - 6.032 - POKOJ 3L" 28,3		28,300			
VV			"6.NP - 6.035 - POKOJ 3L" 24,16		24,160			
VV			"6.NP - 6.038 - POKOJ 3L" 25,85		25,850			
VV			"6.NP - 6.041 - LÉKAŘI" 25,62		25,620			
VV			"6.NP - 6.044 - ÚKLID" 6,8		6,800			
VV			"6.NP - 6.045 - LÉKAŘI" 25,84		25,840			
VV			"6.NP - 6.046 - LÉKAŘI" 25,8		25,800			
VV			"6.NP - 6.049 - LÉKAŘI" 25,45		25,450			
VV			"6.NP - 6.050 - PŘEDSÍŇ WC" 4,4		4,400			
VV			"6.NP - 6.051 - WC" 2,09		2,090			
VV			"6.NP - 6.052 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST" 51,26		51,260			
VV			"6.NP - 6.053 - SKLAD" 45,13		45,130			
VV			"6.NP - 6.055 - SKLAD" 13,21		13,210			
VV			"6.NP - 6.056 - SKLAD" 10,76		10,760			
VV			"6.NP - 6.057 - SKLAD" 10,76		10,760			
VV			"6.NP - 6.058 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 19,77		19,770			
VV			"6.NP - 6.060 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI" 2,31		2,310			
VV			"6.NP - 6.061 - WC MUŽI" 1,65		1,650			
VV			"6.NP - 6.062 - PŘEDSÍŇ WC - ŽENY" 2,31		2,310			
VV			"6.NP - 6.063 - WC ŽENY" 1,65		1,650			
VV			"6.NP - 6.064 - WC ZTP" 4,07		4,070			
VV			"6.NP - 6.065 - ÚKLID" 3,89		3,890			
VV			"6.NP - 6.068 - SKLAD" 38,69		38,690			
VV			"6.NP - 6.069 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 20,2		20,200			
VV			"6.NP - 6.071 - VOZÍKY" 18,93		18,930			
VV			"6.NP - 6.072 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 8,12		8,120			
VV			"6.NP - 6.073 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 8,12		8,120			
VV			"6.NP - 6.074 - JÍDELNA" 31,2		31,200			
VV			"6.NP - 6.075 - JÍDELNA" 31,2		31,200			
VV			"6.NP - 6.078 - PRACOVNA STANIČNÍ SESTRY" 10,1		10,100			
VV			"6.NP - 6.079 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI" 3,56		3,560			
VV			"6.NP - 6.080 - WC MUŽI" 1,13		1,130			
VV			"6.NP - 6.081 - WC MUŽI" 1,13		1,130			
VV			"6.NP - 6.083 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY" 3,42		3,420			
VV			"6.NP - 6.084 - WC ŽENY" 1,12		1,120			
VV			"6.NP - 6.085 - WC ŽENY" 1,12		1,120			
VV			"6.NP - 6.086 - PRACOVNA STANIČNÍ SESTRY" 10,11		10,110			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"6.NP - 6.067 - PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA" 20,63		20,630			
VV			"6.NP - 6.069 - POKOJ 1L - VIP" 32,25		32,250			
VV			"6.NP - 6.091 - POKOJ 3L" 30,84		30,840			
VV			"6.NP - 6.094 - POKOJ 3L" 28,57		28,570			
VV			"6.NP - 6.097 - POKOJ 3L" 28,57		28,570			
VV			"6.NP - 6.100 - POKOJ 2L" 28,14		28,140			
VV			"6.NP - 6.103 - VYŠETŘOVNA" 27,2		27,200			
VV			"6.NP - 6.104 - RECEPCE" 23,83		23,830			
VV			"6.NP - 6.105 - DMZ" 24,77		24,770			
VV			"6.NP - 6.106 - SESTERNA" 27,93		27,930			
VV			"6.NP - 6.109 - POKOJ 3L" 28		28,000			
VV			"6.NP - 6.112 - POKOJ 3L" 26,68		26,680			
VV			"6.NP - 6.115 - POKOJ 3L" 28,3		28,300			
VV			"6.NP - 6.118 - POKOJ 1L" 24,16		24,160			
VV			"6.NP - 6.121 - POKOJ 2L" 25,85		25,850			
VV			"6.NP - 6.124 - LÉKAŘI" 25,55		25,550			
VV			"6.NP - 6.126 - LÉKAŘI" 25,85		25,850			
VV			"6.NP - 6.129 - LÉKAŘI" 25,8		25,800			
VV			"6.NP - 6.132 - LÉKAŘI" 25,45		25,450			
VV			"6.NP - 6.133 - PŘEDSÍŇ WC" 4,6		4,600			
VV			"6.NP - 6.134 - WC" 1,85		1,850			
VV			"7.NP - 7.001a - CHODBA" 60,75		60,750			
VV			"7.NP - 7.001b - CHODBA" 171,05		171,050			
VV			"7.NP - 7.001c - CHODBA" 55,16		55,160			
VV			"7.NP - 7.001d - CHODBA" 62,94		62,940			
VV			"7.NP - 7.001e - CHODBA" 44,72		44,720			
VV			"7.NP - 7.001f - CHODBA" 72,21		72,210			
VV			"7.NP - 7.001g - CHODBA" 60,75		60,750			
VV			"7.NP - 7.001h - CHODBA" 47,9		47,900			
VV			"7.NP - 7.002 - DOKUMENT " 19,15		19,150			
VV			"7.NP - 7.003 - LÉKAŘI" 20,3		20,300			
VV			"7.NP - 7.004 - POKOJ 1L - VIP" 19,52		19,520			
VV			"7.NP - 7.006 - POKOJ 1-2L" 26,63		26,630			
VV			"7.NP - 7.009 - POKOJ 1-2L" 28,56		28,560			
VV			"7.NP - 7.012 - POKOJ 3L" 28,56		28,560			
VV			"7.NP - 7.015 - POKOJ 2L" 28,14		28,140			
VV			"7.NP - 7.018 - VYŠETŘOVNA" 27,2		27,200			
VV			"7.NP - 7.019 - RECEPCE" 23,83		23,830			
VV			"7.NP - 7.020 - DMZ" 24,77		24,770			
VV			"7.NP - 7.021 - SESTERNA" 27,93		27,930			
VV			"7.NP - 7.023 - WC ZTP" 4,44		4,440			
VV			"7.NP - 7.024 - POKOJ 1L" 22,61		22,610			
VV			"7.NP - 7.026 - POKOJ 3L" 28,7		28,700			
VV			"7.NP - 7.029 - POKOJ 3L" 28,54		28,540			
VV			"7.NP - 7.032 - POKOJ 3L" 28,47		28,470			
VV			"7.NP - 7.035 - SKLAD" 5,86		5,860			
VV			"7.NP - 7.036 - PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA" 34,62		34,620			
VV			"7.NP - 7.037 - RECEPCE" 13,15		13,150			
VV			"7.NP - 7.038 - DMZ" 13,67		13,670			
VV			"7.NP - 7.040 - VRCHNÍ SESTRA" 24,68		24,680			
VV			"7.NP - 7.042 - SEKRET. DOKUM." 20,68		20,680			
VV			"7.NP - 7.044 - PRMAŘ" 24,29		24,290			
VV			"7.NP - 7.046 - PŘEDNÍDSTA" 34,02		34,020			
VV			"7.NP - 7.048 - SEKRET. VÝUKA" 19,37		19,370			
VV			"7.NP - 7.050 - ZÁSTUP. VÝUKA" 22,04		22,040			
VV			"7.NP - 7.052 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST" 51,26		51,260			
VV			"7.NP - 7.053 - FILTR PAC " 17,84		17,840			
VV			"7.NP - 7.054 - BÍLÁ ŠATNA" 11,52		11,520			
VV			"7.NP - 7.055b - WC" 2,9		2,900			
VV			"7.NP - 7.057 - ZELENÁ ŠATNA" 7,9		7,900			
VV			"7.NP - 7.058a - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 10,08		10,080			
VV			"7.NP - 7.058b - SKLAD" 7,56		7,560			
VV			"7.NP - 7.059 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 10,64		10,640			
VV			"7.NP - 7.060 - WC PŘEDSÍŇ PERS." 6,2		6,200			
VV			"7.NP - 7.061 - WC PERS." 1,19		1,190			
VV			"7.NP - 7.062 - WC PERS." 1,19		1,190			
VV			"7.NP - 7.063 - SKLAD" 6,42		6,420			
VV			"7.NP - 7.064a - SKLAD" 6,42		6,420			
VV			"7.NP - 7.064b - ÚKLID" 4,26		4,260			
VV			"7.NP - 7.065 - WC ZTP" 4,07		4,070			
VV			"7.NP - 7.066 - ÚKLID" 3,89		3,890			
VV			"7.NP - 7.068 - SKLAD" 16,36		16,360			
VV			"7.NP - 7.069 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 21,75		21,750			
VV			"7.NP - 7.070 - SKLAD" 20,2		20,200			
VV			"7.NP - 7.071 - VOZÍKY" 18,93		18,930			
VV			"7.NP - 7.072 - ČALOVÁ KUCHYŇKA" 16,56		16,560			
VV			"7.NP - 7.073 - JÍDELNA" 63,55		63,550			
VV			"7.NP - 7.076 - PRACOVNA STANIČNÍ SESTRY" 10,1		10,100			
VV			"7.NP - 7.077 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI" 3,56		3,560			
VV			"7.NP - 7.078 - WC MUŽI" 1,12		1,120			
VV			"7.NP - 7.079 - WC MUŽI" 1,13		1,130			
VV			"7.NP - 7.081 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY" 3,42		3,420			
VV			"7.NP - 7.082 - WC ŽENY" 1,12		1,120			
VV			"7.NP - 7.083 - WC ŽENY" 1,12		1,120			
VV			"7.NP - 7.084 - PRACOVNA STANIČNÍ SESTRY" 10,11		10,110			
VV			"7.NP - 7.085 - POKOJ 1L - VIP" 27,94		27,940			
VV			"7.NP - 7.086 - KOUPELNA" 3,79		3,790			
VV			"7.NP - 7.087 - POKOJ 1L - VIP" 26,91		26,910			
VV			"7.NP - 7.089 - POKOJ 1-2L" 26,64		26,640			
VV			"7.NP - 7.092 - POKOJ 3L" 28,57		28,570			
VV			"7.NP - 7.095 - POKOJ 3L" 28,57		28,570			
VV			"7.NP - 7.098 - POKOJ 2L" 28,14		28,140			
VV			"7.NP - 7.101 - VYŠETŘOVNA" 27,2		27,200			
VV			"7.NP - 7.102 - RECEPCE" 23,83		23,830			
VV			"7.NP - 7.103 - DMZ" 24,77		24,770			
VV			"7.NP - 7.104 - SESTERNA" 27,93		27,930			
VV			"7.NP - 7.106 - WC ZTP" 4,44		4,440			
VV			"7.NP - 7.107 - POKOJ 1L" 22,61		22,610			
VV			"7.NP - 7.109 - TĚLOCVIČNA" 42		42,000			
VV			"7.NP - 7.111 - MYTÍ LÉKAŘŮ" 8,86		8,860			
VV			"7.NP - 7.112 - STERIL. MATERIÁL" 21,58		21,580			
VV			"7.NP - 7.114 - SKLAD KARIM" 21		21,000			
VV			"7.NP - 7.115 - PROTOKOLY" 25,15		25,150			
VV			"7.NP - 7.117 - LÉKAŘI" 19,32		19,320			
VV			"7.NP - 7.120 - ÚKLID" 2,1		2,100			
VV			"7.NP - 7.121 - LÉKAŘI" 23,14		23,140			
VV			"7.NP - 7.122 - LÉKAŘI" 25,8		25,800			
VV			"7.NP - 7.125 - LÉKAŘI" 25,45		25,450			
VV			"7.NP - 7.126 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI" 4,6		4,600			
VV			"7.NP - 7.127 - WC" 1,9		1,900			
VV			"8.NP - 8.001a - CHODBA" 60,75		60,750			
VV			"8.NP - 8.001b - CHODBA" 194,24		194,240			
VV			"8.NP - 8.001c - CHODBA" 100,25		100,250			
VV			"8.NP - 8.001d - CHODBA" 44,35		44,350			
VV			"8.NP - 8.001e - CHODBA" 55,52		55,520			
VV			"8.NP - 8.001f - CHODBA" 60,75		60,750			
VV			"8.NP - 8.001g - CHODBA" 47,9		47,900			
VV			"8.NP - 8.002 - POKOJ 1L - VIP + DOPROVOD" 27,94		27,940			
VV			"8.NP - 8.004 - POKOJ 1L - VIP" 26,91		26,910			
VV			"8.NP - 8.006 - POKOJ 1-2L" 26,63		26,630			
VV			"8.NP - 8.012 - POKOJ 1-2L" 28,56		28,560			
VV			"8.NP - 8.013 - POKOJ 3L" 28,56		28,560			
VV			"8.NP - 8.016 - POKOJ 2L" 28,14		28,140			
VV			"8.NP - 8.018 - VYŠETŘOVNA" 27,2		27,200			
VV			"8.NP - 8.021 - RECEPCE" 23,83		23,830			
VV			"8.NP - 8.022 - DMZ" 24,77		24,770			
VV			"8.NP - 8.023 - SESTERNA" 27,93		27,930			
VV			"8.NP - 8.025 - WC ZTP" 4,44		4,440			
VV			"8.NP - 8.026 - POKOJ 1L" 22,61		22,610			
VV			"8.NP - 8.028 - POKOJ 3L" 28,7		28,700			
VV			"8.NP - 8.031 - POKOJ 3L" 28,35		28,350			
VV			"8.NP - 8.034 - POKOJ 3L" 27,29		27,290			
VV			"8.NP - 8.037 - POKOJ 1-2L" 28,3		28,300			
VV			"8.NP - 8.040 - POKOJ 1-2L" 24,16		24,160			
VV			"8.NP - 8.046 - SESTERNA" 20,68		20,680			
VV			"8.NP - 8.047 - RECEPCE" 11,71		11,710			
VV			"8.NP - 8.048 - DMZ" 13,69		13,690			
VV			"8.NP - 8.049 - VYŠETŘOVNA" 24,5		24,500			
VV			"8.NP - 8.050 - POKOJ 1-2L" 24,59		24,590			
VV			"8.NP - 8.053 - POKOJ 1L" 26,37		26,370			
VV			"8.NP - 8.056 - JÍDELNA / DENNÍ POBYT PACIENTŮ" 30,61		30,610			
VV			"8.NP - 8.062 - ČALOVÁ KUCHYŇKA" 10,76		10,760			
VV			"8.NP - 8.063a - SKLAD" 12,64		12,640			
VV			"8.NP - 8.064 - ÚKLID" 6,84		6,840			
VV			"8.NP - 8.065 - SKLAD" 23,94		23,940			
VV			"8.NP - 8.066 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 12,07		12,070			
VV			"8.NP - 8.068 - SKLAD" 11,7		11,700			
VV			"8.NP - 8.069 - TĚLOCVIČNA" 29,29		29,290			
VV			"8.NP - 8.070 - WC ZTP" 4,07		4,070			
VV			"8.NP - 8.071 - ÚKLID" 3,89		3,890			
VV			"8.NP - 8.073 - SKLAD" 16,36		16,360			
VV			"8.NP - 8.074 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 21,75		21,750			
VV			"8.NP - 8.075 - SKLAD" 20,2		20,200			
VV			"8.NP - 8.076 - VOZÍKY" 18,93		18,930			
VV			"8.NP - 8.077 - ČALOVÁ KUCHYŇKA" 16,56		16,560			
VV			"8.NP - 8.078 - JÍDELNA" 63,55		63,550			
VV			"8.NP - 8.080 - PRACOVNA STANIČNÍ SESTRY" 10,1		10,100			
VV			"8.NP - 8.081 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI" 3,56		3,560			
VV			"8.NP - 8.082 - WC MUŽI" 1,13		1,130			
VV			"8.NP - 8.083 - WC MUŽI" 1,12		1,120			
VV			"8.NP - 8.085 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY" 3,42		3,420			
VV			"8.NP - 8.086 - WC ŽENY" 1,13		1,130			
VV			"8.NP - 8.087 - WC ŽENY" 1,12		1,120			
VV			"8.NP - 8.088 - PRACOVNA STANIČNÍ SESTRY" 10,1		10,100			
VV			"8.NP - 8.089 - POKOJ 1L - VIP + DOPROVOD" 27,94		27,940			
VV			"8.NP - 8.091 - POKOJ 1L - VIP" 26,91		26,910			
VV			"8.NP - 8.093 - POKOJ 1-2L" 26,64		26,640			
VV			"8.NP - 8.096 - POKOJ 2-3L" 28,57		28,570			
VV			"8.NP - 8.099 - POKOJ 2-3L" 28,57		28,570			
VV			"8.NP - 8.102 - POKOJ 2-3L" 28,14		28,140			
VV			"8.NP - 8.105 - VYŠETŘOVNA" 27,2		27,200			
VV			"8.NP - 8.106 - RECEPCE" 23,83		23,830			
VV			"8.NP - 8.107 - DMZ" 24,77		24,770			
VV			"8.NP - 8.108 - SESTERNA" 27,93		27,930			
VV			"8.NP - 8.110 - WC ZTP" 4,44		4,440			
VV			"8.NP - 8.111 - POKOJ 1L" 22,61		22,610			
VV			"8.NP - 8.113 - POKOJ 3L" 28,7		28,700			
VV			"8.NP - 8.116 - POKOJ 3L" 28,35		28,350			
VV			"8.NP - 8.119 - POKOJ 3L" 27,29		27,290			
VV			"8.NP - 8.122 - POKOJ 3L" 28,3		28,300			
VV			"8.NP - 8.125 - POKOJ 2L" 24,16		24,160			
VV			"8.NP - 8.128 - POKOJ 3L" 28,8		28,800			
VV			"8.NP - 8.131 - LÉKAŘI" 24,85		24,850			
VV			"8.NP - 8.134 - LÉKAŘI" 25,84		25,840			
VV			"8.NP - 8.136 - LÉKAŘI" 25,76		25,760			
VV			"8.NP - 8.139 - LÉKAŘI" 25,45		25,450			
VV			"9.NP - 9.001a - CHODBA" 60,76		60,760			
VV			"9.NP - 9.001b - CHODBA" 219,84		219,840			
VV			"9.NP - 9.001c - CHODBA" 87,07		87,070			
VV			"9.NP - 9.001d - CHODBA" 37,88		37,880			
VV			"9.NP - 9.001e - CHODBA" 48,85		48,850			
VV			"9.NP - 9.001f - CHODBA" 60,75		60,750			
VV			"9.NP - 9.001g - CHODBA" 47,9		47,900			
VV			"9.NP - 9.002 - POKOJ 1L - VIP + DOPROVOD" 27,94		27,940			
VV			"9.NP - 9.004 - POKOJ 1L - VIP" 26,91		26,910			
VV			"9.NP - 9.006 - POKOJ 1-2L" 26,63		26,630			
VV			"9.NP - 9.009 - POKOJ 3L" 28,56		28,560			
VV			"9.NP - 9.012 - POKOJ 3L" 28,58		28,580			
VV			"9.NP - 9.015 - POKOJ 2L" 28,14		28,140			
VV			"9.NP - 9.018 - VYŠETŘOVNA" 27,2		27,200			
VV			"9.NP - 9.019 - RECEPCE" 23,83		23,830			
VV			"9.NP - 9.020 - DMZ" 24,77		24,770			
VV			"9.NP - 9.021 - SESTERNA" 27,93		27,930			
VV			"9.NP - 9.023 - WC ZTP" 4,44		4,440			
VV			"9.NP - 9.024 - POKOJ 1L" 22,61		22,610			
VV			"9.NP - 9.026 - POKOJ 3L" 28,7		28,700			
VV			"9.NP - 9.029 - POKOJ 3L" 29,05		29,050			
VV			"9.NP - 9.032 - POKOJ 3L" 27,59		27,590			
VV			"9.NP - 9.035 - POKOJ 1-2L" 27,65		27,650			
VV			"9.NP - 9.038 - POKOJ 2L" 24,16		24,160			
VV			"9.NP - 9.041 - POKOJ 2-3L" 24,93		24,930			
VV			"9.NP - 9.044 - SESTERNA" 18,55		18,550			
VV			"9.NP - 9.045 - DMZ" 13,69		13,690			
VV			"9.NP - 9.046 - RECEPCE" 11,71		11,710			
VV			"9.NP - 9.047 - VYŠETŘOVNA" 24,5		24,500			
VV			"9.NP - 9.048 - POKOJ 2L" 24,11		24,110			
VV			"9.NP - 9.051 - POKOJ 3L" 26,37		26,370			
VV			"9.NP - 9.054 - JÍDELNA" 27,27		27,270			
VV			"9.NP - 9.055 - WC PŘEDSÍŇ" 4,73		4,730			
VV			"9.NP - 9.056 - WC ŽENY" 1,3		1,300			
VV			"9.NP - 9.058 - WC ŽENY" 1,3		1,300			
VV			"9.NP - 9.060 - ČALOVÁ KUCHYŇKA" 11,94		11,940			
VV			"9.NP - 9.061a - SKLAD" 12,24		12,240			
VV			"9.NP - 9.062 - ÚKLID" 6,84		6,840			
VV			"9.NP - 9.063 - SKLAD" 11,16		11,160			
VV			"9.NP - 9.064 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 15,86		15,860			
VV			"9.NP - 9.066a - SKLAD" 13,85		13,850			
VV			"9.NP - 9.066b - SKLAD" 7,75		7,750			
VV			"9.NP - 9.067 - MYTÍ ENDOSKOPŮ" 17,16		17,160			
VV			"9.NP - 9.068 - WC ZTP" 4,07		4,070			
VV			"9.NP - 9.069 - ÚKLID" 3,89		3,890			
VV			"9.NP - 9.071 - SKLAD" 16,36		16,360			
VV			"9.NP - 9.072 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 21,75		21,750			
VV			"9.NP - 9.073 - SKLAD" 20,2		20,200			
VV			"9.NP - 9.074 - VOZÍKY" 19		19,000			
VV			"9.NP - 9.075 - ČALOVÁ KUCHYŇKA" 16,48		16,480			
VV			"9.NP - 9.076 - JÍDELNA" 63,55		63,550			
VV			"9.NP - 9.078 - PRACOVNA STANIČNÍ SESTRY" 10,1		10,100			
VV			"9.NP - 9.079 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI" 3,56		3,560			
VV			"9.NP - 9.080 - WC MUŽI" 1,13		1,130			
VV			"9.NP - 9.081 - WC MUŽI" 1,12		1,120			
VV			"9.NP - 9.083 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY" 3,42		3,420			
VV			"9.NP - 9.084 - WC ŽENY" 1,12		1,120			
VV			"9.NP - 9.085 - WC ŽENY" 1,12		1,120			
VV			"9.NP - 9.086 - PRACOVNA STANIČNÍ SESTRY" 10,1		10,100			
VV			"9.NP - 9.087 - POKOJ 1L - VIP + DOPROVOD" 27,94		27,940			
VV			"9.NP - 9.089 - LÉKAŘI" 25,16		25,160			
VV			"9.NP - 9.091 - POKOJ 1-2L" 28,39		28,390			
VV			"9.NP - 9.094 - POKOJ 3L" 28,57		28,570			
VV			"9.NP - 9.097 - POKOJ 3L" 28,57		28,570			
VV			"9.NP - 9.100 - POKOJ 2L" 28,14		28,140			
VV			"9.NP - 9.103 - VYŠETŘOVNA" 27,2		27,200			
VV			"9.NP - 9.104 - RECEPCE" 23,83		23,830			
VV			"9.NP - 9.105 - DMZ" 24,77		24,770			
VV			"9.NP - 9.106 - SESTERNA" 27,93		27,930			
VV			"9.NP - 9.109 - POKOJ 1L" 22,61		22,610			
VV			"9.NP - 9.111 - POKOJ 3L" 28,7		28,700			
VV			"9.NP - 9.114 - POKOJ 3L" 28,7		28,700			
VV			"9.NP - 9.117 - POKOJ 3L" 27,9		27,900			
VV			"9.NP - 9.120 - LÉKAŘI" 25,66		25,660			
VV			"9.NP - 9.123 - LÉKAŘI" 26,05		26,050			
VV			"9.NP - 9.126 - LÉKAŘI" 26,15		26,150			
VV			"9.NP - 9.129 - LÉKAŘI" 18,95		18,950			
VV			"9.NP - 9.132 - POKOJ 3L" 27,02		27,020			
VV			"9.NP - 9.135 - POKOJ 2L" 24,46		24,460			
VV			"9.NP - 9.138 - POKOJ 3L" 25,45		25,450			
VV			"10.NP - 10.001a - CHODBA" 60,75		60,750			
VV			"10.NP - 10.001b - CHODBA" 62,75		62,750			
VV			"10.NP - 10.001c - CHODBA" 179,05		179,050			
VV			"10.NP - 10.001d - CHODBA" 44,73		44,730			
VV			"10.NP - 10.001e - CHODBA" 44,72		44,720			
VV			"10.NP - 10.001f - CHODBA" 62,75		62,750			
VV			"10.NP - 10.001g - CHODBA" 60,75		60,750			
VV			"10.NP - 10.001h - CHODBA" 47,9		47,900			
VV			"10.NP - 10.002 - LÉKAŘI" 20,01		20,010			
VV			"10.NP - 10.004 - LÉKAŘI" 20,32		20,320			
VV			"10.NP - 10.005 - PRACOVNA LÉKAŘŮ" 17,8		17,800			
VV			"10.NP - 10.006 - POKOJ 3L" 28,38		28,380			
VV			"10.NP - 10.009 - POKOJ 3L" 28,53		28,530			
VV			"10.NP - 10.012 - POKOJ 3L" 28,59		28,590			
VV			"10.NP - 10.015 - POKOJ 3L" 28,14		28,140			
VV			"10.NP - 10.018 - VYŠETŘOVNA" 27,2		27,200			
VV			"10.NP - 10.019 - RECEPCE" 23,83		23,830			
VV			"10.NP - 10.020 - DMZ" 24,77		24,770			
VV			"10.NP - 10.021 - SESTERNA" 27,93		27,930			
VV			"10.NP - 10.023 - WC ZTP" 4,44		4,440			
VV			"10.NP - 10.024 - POKOJ 1L" 22,61		22,610			
VV			"10.NP - 10.026 - POKOJ 3L" 28,35		28,350			
VV			"10.NP - 10.029 - POKOJ 3L" 29,05		29,050			
VV			"10.NP - 10.032 - POKOJ 3L" 27,6		27,600			
VV			"10.NP - 10.035 - POKOJ 2L" 28,3		28,300			
VV			"10.NP - 10.038 - POKOJ 1-2L" 24,16		24,160			
VV			"10.NP - 10.041 - POKOJ 2-3L" 26,73		26,730			
VV			"10.NP - 10.044 - LÉKAŘI" 24,5		24,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"10.NP - 10.047 - LÉKAŘI" 25,94		25,940			
VV			"10.NP - 10.048 - ÚKLID" 6,8		6,800			
VV			"10.NP - 10.049 - LÉKAŘI" 25,8		25,800			
VV			"10.NP - 10.052 - LÉKAŘI" 25,45		25,450			
VV			"10.NP - 10.053 - PŘEDSÍŇ WC" 4,6		4,600			
VV			"10.NP - 10.054 - WC" 1,9		1,900			
VV			"10.NP - 10.055 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST" 51,26		51,260			
VV			"10.NP - 10.056 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST" 46,97		46,970			
VV			"10.NP - 10.057 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY" 7,63		7,630			
VV			"10.NP - 10.058 - WC ŽENY" 1,12		1,120			
VV			"10.NP - 10.059 - WC ŽENY" 1,19		1,190			
VV			"10.NP - 10.060 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI" 7,63		7,630			
VV			"10.NP - 10.061 - WC MUŽI" 1,12		1,120			
VV			"10.NP - 10.062 - WC MUŽI" 1,19		1,190			
VV			"10.NP - 10.063 - SKLAD" 14,66		14,660			
VV			"10.NP - 10.064 - SKLAD" 14,66		14,660			
VV			"10.NP - 10.065 - SKLAD" 26,56		26,560			
VV			"10.NP - 10.066 - WC ZTP" 4,67		4,670			
VV			"10.NP - 10.067 - ÚKLID" 3,89		3,890			
VV			"10.NP - 10.069 - SKLAD" 15,72		15,720			
VV			"10.NP - 10.070 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 21,75		21,750			
VV			"10.NP - 10.071 - SKLAD" 20,2		20,200			
VV			"10.NP - 10.072 - VÝDEJNÝ" 19		19,000			
VV			"10.NP - 10.073 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 16,48		16,480			
VV			"10.NP - 10.074 - JÍDELNA" 63,55		63,550			
VV			"10.NP - 10.076 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI" 3,56		3,560			
VV			"10.NP - 10.077 - WC MUŽI" 1,13		1,130			
VV			"10.NP - 10.078 - WC MUŽI" 1,12		1,120			
VV			"10.NP - 10.079 - PRACOVNA STANIČNÍ SESTŘIN" 10,1		10,100			
VV			"10.NP - 10.081 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY" 3,42		3,420			
VV			"10.NP - 10.082 - WC ŽENY" 1,12		1,120			
VV			"10.NP - 10.083 - WC ŽENY" 1,12		1,120			
VV			"10.NP - 10.084 - PRACOVNA STANIČNÍ SESTŘIN" 10,1		10,100			
VV			"10.NP - 10.085 - LÉKAŘI" 20,01		20,010			
VV			"10.NP - 10.087 - LÉKAŘI" 20,32		20,320			
VV			"10.NP - 10.088 - PRACOVNA LÉKAŘŮ" 17,8		17,800			
VV			"10.NP - 10.089 - POKOJ 3L" 28,39		28,390			
VV			"10.NP - 10.092 - POKOJ 3Z" 28,57		28,570			
VV			"10.NP - 10.095 - POKOJ 3L" 28,57		28,570			
VV			"10.NP - 10.100 - POKOJ 3Z" 28,14		28,140			
VV			"10.NP - 10.101 - VÝŠETŘOVNA" 27,2		27,200			
VV			"10.NP - 10.102 - RECEPCE" 20,83		23,830			
VV			"10.NP - 10.103 - DMZ" 24,77		24,770			
VV			"10.NP - 10.104 - SESTŘINA" 27,93		27,930			
VV			"10.NP - 10.106 - WC ZTP" 4,44		4,440			
VV			"10.NP - 10.107 - POKOJ 1Z" 22,61		22,610			
VV			"10.NP - 10.108 - POKOJ 3L" 28,35		28,350			
VV			"10.NP - 10.112 - POKOJ 3Z" 28,7		28,700			
VV			"10.NP - 10.115 - POKOJ 3L" 27,9		27,900			
VV			"10.NP - 10.116 - POKOJ 1-2L" 28,3		28,300			
VV			"10.NP - 10.121 - POKOJ 2L" 24,16		24,160			
VV			"10.NP - 10.124 - POKOJ 2-3L" 26,84		26,840			
VV			"10.NP - 10.127 - LÉKAŘI" 24,5		24,500			
VV			"10.NP - 10.130 - LÉKAŘI" 25,82		25,820			
VV			"10.NP - 10.132 - LÉKAŘI" 25,76		25,760			
VV			"10.NP - 10.135 - LÉKAŘI" 25,45		25,450			
VV			"11.NP - 11.001b - CHODBA" 11,13		11,130			
VV			"11.NP - 11.001c - CHODBA" 103,62		103,620			
VV			"11.NP - 11.001d - CHODBA" 83,38		83,380			
VV			"11.NP - 11.001e - CHODBA" 59,66		59,660			
VV			"11.NP - 11.0201 - CHODBA" 65,43		65,430			
VV			"11.NP - 11.001g - CHODBA" 39,13		39,130			
VV			"11.NP - 11.001h - CHODBA" 58,25		58,250			
VV			"11.NP - 11.0201 - CHODBA" 25,13		25,130			
VV			"11.NP - 11.003 - LÉKAŘI (KOPTÝŘ)" 27,94		27,940			
VV			"11.NP - 11.006 - POKOJ 1L + DOPROVOD" 24,46		24,460			
VV			"11.NP - 11.007 - POKOJ 2L + 2x DOPROVOD" 29,09		29,090			
VV			"11.NP - 11.010 - POKOJ 2L + 2x DOPROVOD" 28,57		28,570			
VV			"11.NP - 11.013 - POKOJ 3L" 28,56		28,560			
VV			"11.NP - 11.018 - POKOJ 3Z" 28,14		28,140			
VV			"11.NP - 11.019 - VYŠETŘOVNA KOPTÝŘ" 27,2		27,200			
VV			"11.NP - 11.020 - DMZ" 15,07		15,070			
VV			"11.NP - 11.021 - RECEPCE" 15,35		15,350			
VV			"11.NP - 11.022a - SESTŘINA" 22,4		22,400			
VV			"11.NP - 11.022b - SESTŘINA" 22,4		22,400			
VV			"11.NP - 11.024a - KOUPELNA" 2,13		2,130			
VV			"11.NP - 11.025 - POKOJ 2L" 28,05		28,050			
VV			"11.NP - 11.026 - POKOJ 3Z" 28,7		28,700			
VV			"11.NP - 11.029 - POKOJ 3L" 29,02		29,020			
VV			"11.NP - 11.032 - POKOJ 3Z" 27,63		27,630			
VV			"11.NP - 11.035 - POKOJ 3L" 27,62		27,620			
VV			"11.NP - 11.038 - POKOJ 1L + DOPROVOD" 24,16		24,160			
VV			"11.NP - 11.041 - POKOJ 1L + DOPROVOD" 25,43		25,430			
VV			"11.NP - 11.044 - POKOJ 2L + 2x DOPROVOD" 26,95		26,950			
VV			"11.NP - 11.047 - POKOJ 2L + 2x DOPROVOD" 29,19		29,190			
VV			"11.NP - 11.050 - POKOJ 3Z" 21,88		21,880			
VV			"11.NP - 11.053 - LÉKAŘI (CHIRURGIE)" 24,4		24,400			
VV			"11.NP - 11.056 - NÁVŠTĚVY A HERNA" 28,18		28,180			
VV			"11.NP - 11.057 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 10,89		10,890			
VV			"11.NP - 11.059 - ARCHIV CHIRURGIE" 23,54		23,540			
VV			"11.NP - 11.060 - SKLAD" 20,07		20,070			
VV			"11.NP - 11.061 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI" 7,14		7,140			
VV			"11.NP - 11.062 - WC MUŽI" 1,16		1,160			
VV			"11.NP - 11.063 - WC MUŽI" 1,16		1,160			
VV			"11.NP - 11.064 - WC MUŽI" 1,16		1,160			
VV			"11.NP - 11.065 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY" 7,14		7,140			
VV			"11.NP - 11.066 - WC ŽENY" 1,16		1,160			
VV			"11.NP - 11.067 - WC ŽENY" 1,16		1,160			
VV			"11.NP - 11.068 - WC ŽENY" 1,16		1,160			
VV			"11.NP - 11.069 - ÚKLID" 6,04		6,040			
VV			"11.NP - 11.070 - ÚKLID" 6,3		6,300			
VV			"11.NP - 11.071 - SÁDROVNA" 12,06		12,060			
VV			"11.NP - 11.072 - ČAJOVÁ KUCH." 7,11		7,110			
VV			"11.NP - 11.074 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST" 30,54		30,540			
VV			"11.NP - 11.075 - WC ZTP" 6,46		6,460			
VV			"11.NP - 11.078 - WC PERS" 4,3		4,300			
VV			"11.NP - 11.079 - WC" 1,25		1,250			
VV			"11.NP - 11.080 - WC" 1,25		1,250			
VV			"11.NP - 11.081 - ARCHIV NEUROCHIR." 24,49		24,490			
VV			"11.NP - 11.082 - VÝDEJNÝ" 15,45		15,450			
VV			"11.NP - 11.083 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 12,64		12,640			
VV			"11.NP - 11.084 - ARCHIV UROLOGIE" 22,77		22,770			
VV			"11.NP - 11.085 - JÍDELNA NÁVŠTĚVY A HERNA" 35,72		35,720			
VV			"11.NP - 11.086 - ARCHIV KARIM" 22,68		22,680			
VV			"11.NP - 11.088 - HOVORNA" 16,21		16,210			
VV			"11.NP - 11.089 - SKLAD" 10,08		10,080			
VV			"11.NP - 11.090 - LÉKAŘI (KARIM)" 17,4		17,400			
VV			"11.NP - 11.092 - VRCHNÍ SESTRA (KARIM)" 20,29		20,290			
VV			"11.NP - 11.095 - SEKRET. DOKUM. (KARIM)" 22,17		22,170			
VV			"11.NP - 11.096 - PRIMÁŘI (KARIM)" 24,8		24,800			
VV			"11.NP - 11.098 - PŘEDNOSTA (KARIM)" 30,56		30,560			
VV			"11.NP - 11.100 - SEKRET. VÝUKA (KARIM)" 23,12		23,120			
VV			"11.NP - 11.103 - ZÁSTUP. VÝUKA (KARIM)" 27,28		27,280			
VV			"11.NP - 11.104 - SEKRET. DOKUM. (UROLOGIE)" 26,59		26,590			
VV			"11.NP - 11.107 - VRCHNÍ SESTRA (UROLOGIE)" 23,19		23,190			
VV			"11.NP - 11.108 - PŘEDNOSTA (UROLOGIE)" 30,09		30,090			
VV			"11.NP - 11.110 - SEKRET.VÝUKA (UROLOGIE)" 20,89		20,890			
VV			"11.NP - 11.112 - PRIMÁŘI (UROLOGIE)" 25,22		25,220			
VV			"11.NP - 11.115 - ZÁSTUPCE VÝUKA (UROLOGIE)" 22,93		22,930			
VV			"11.NP - 11.116 - SEKRET. VÝUKA (NEUROCH.)" 19,97		19,970			
VV			"11.NP - 11.119 - ZÁSTUP. VÝUKA (NEUROCH.)" 21,67		21,670			
VV			"11.NP - 11.120 - PŘEDNOSTA (NEUROCH.)" 32,05		32,050			
VV			"11.NP - 11.122 - PRIMÁŘ (NEUROCH.)" 27,5		27,500			
VV			"11.NP - 11.124 - SEKRET. DOKUM. (NEUROCH.)" 23,19		23,190			
VV			"11.NP - 11.127 - VRCHNÍ SESTRA (NEUROCH.)" 23,44		23,440			
VV			"11.NP - 11.128 - VRCHNÍ SESTRA (CHIRURGIE)" 25,17		25,170			
VV			"11.NP - 11.131 - SEKRET. DOKUM. (CHIRURGIE)" 19,97		19,970			
VV			"11.NP - 11.132 - PRIMÁŘI (CHIRURGIE)" 26,88		26,880			
VV			"11.NP - 11.134 - PŘEDNOSTA (CHIRURGIE)" 30,87		30,870			
VV			"11.NP - 11.136 - SEKRET. VÝUKA (CHIRURGIE)" 19,24		19,240			
VV			"11.NP - 11.139 - ZÁSTUP. VÝUKA (CHIRURGIE)" 22,17		22,170			
VV			"11.NP - 11.140 - VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST" 69,13		69,130			
VV			"11.NP - 11.141 - KUCHYŇKA" 8,64		8,640			
VV			Mezisoučet		18 070,390			
VV			Skladba A2					
VV			"1.PP - 0.003 - ŠATNA" 46,75		46,750			
VV			"1.PP - 0.004 - WC PŘEDSÍŇ" 7,78		7,780			
VV			"1.PP - 0.006 - WC" 1,89		1,890			
VV			"1.PP - 0.007 - WC" 1,55		1,550			
VV			"1.PP - 0.008 - ŠATNA" 26,24		26,240			
VV			"1.PP - 0.009 - ŠATNA" 7,27		7,270			
VV			"1.PP - 0.011 - WC" 1,89		1,890			
VV			"1.PP - 0.012 - WC" 1,55		1,550			
VV			"1.PP - 0.013 - ŠATNA" 27,12		27,120			
VV			"1.PP - 0.014 - WC PŘEDSÍŇ" 7,78		7,780			
VV			"1.PP - 0.016 - WC" 2,01		2,010			
VV			"1.PP - 0.017 - WC" 1,7		1,700			
VV			"1.PP - 0.018 - ŠATNA" 27,39		27,390			
VV			"1.PP - 0.019 - WC PŘEDSÍŇ" 7,78		7,780			
VV			"1.PP - 0.020 - WC" 1,7		1,700			
VV			"1.PP - 0.021 - WC" 2,03		2,030			
VV			"1.PP - 0.023 - ŠATNA" 31,01		31,010			
VV			"1.PP - 0.024 - WC PŘEDSÍŇ" 7,02		7,020			
VV			"1.PP - 0.025 - WC" 1,56		1,560			
VV			"1.PP - 0.026 - WC" 1,56		1,560			
VV			"1.PP - 0.028 - ŠATNA" 30,03		30,030			
VV			"1.PP - 0.029 - WC PŘEDSÍŇ" 6,09		6,090			
VV			"1.PP - 0.030 - WC" 1,5		1,500			
VV			"1.PP - 0.031 - WC" 1,5		1,500			
VV			"1.PP - 0.033 - ŠATNA" 29,76		29,760			
VV			"1.PP - 0.034 - WC PŘEDSÍŇ" 6,09		6,090			
VV			"1.PP - 0.035 - WC" 1,45		1,450			
VV			"1.PP - 0.036 - WC" 1,45		1,450			
VV			"1.PP - 0.038 - ŠATNA" 38,89		38,890			
VV			"1.PP - 0.039 - WC PŘEDSÍŇ" 6,09		6,090			
VV			"1.PP - 0.040 - WC" 1,45		1,450			
VV			"1.PP - 0.041 - WC" 1,45		1,450			
VV			"1.PP - 0.043 - ŠATNA" 39,55		39,550			
VV			"1.PP - 0.044 - WC PŘEDSÍŇ" 6,09		6,090			
VV			"1.PP - 0.045 - WC" 1,5		1,500			
VV			"1.PP - 0.046 - WC" 1,5		1,500			
VV			"1.PP - 0.048 - ŠATNA" 19,5		19,500			
VV			"1.PP - 0.049 - WC PŘEDSÍŇ" 6,89		6,890			
VV			"1.PP - 0.050 - WC" 1,58		1,580			
VV			"1.PP - 0.051 - WC" 1,58		1,580			
VV			"1.PP - 0.053 - ŠATNA" 27,77		27,770			
VV			"1.PP - 0.054 - WC PŘEDSÍŇ" 7,02		7,020			
VV			"1.PP - 0.055 - WC" 1,58		1,580			
VV			"1.PP - 0.056 - WC" 1,58		1,580			
VV			"1.PP - 0.057 - SPRCHY" 3,66		3,660			
VV			"1.PP - 0.058 - ŠATNA" 40,95		40,950			
VV			"1.PP - 0.059 - WC PŘEDSÍŇ" 6,23		6,230			
VV			"1.PP - 0.060 - WC" 1,57		1,570			
VV			"1.PP - 0.061 - WC" 1,5		1,500			
VV			"1.PP - 0.063 - ŠATNA" 40,56		40,560			
VV			"1.PP - 0.064 - WC PŘEDSÍŇ" 6,23		6,230			
VV			"1.PP - 0.065 - WC" 1,52		1,520			
VV			"1.PP - 0.066 - WC" 1,45		1,450			
VV			"1.PP - 0.068b - SKLAD" 25,03		25,030			
VV			"1.PP - 0.070a - MÍSTNOST PRO ZEMŘELÉ" 15,77		15,770			
VV			"1.PP - 0.070b - SKLAD" 3,4		3,400			
VV			"1.PP - 0.070c - WC PŘEDSÍŇ" 2		2,000			
VV			"1.PP - 0.070d - WC PERS." 1,4		1,400			
VV			"1.PP - 0.071 - SKLAD" 25,62		25,620			
VV			"1.PP - 0.072 - SKLAD" 31,02		31,020			
VV			"1.PP - 0.073 - SKLAD" 35,34		35,340			
VV			"1.PP - 0.074 - SKLAD PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY" 91,85		91,850			
VV			"1.PP - 0.079 - SKLAD ŠPINAVÝCH POSTELÍ" 34,24		34,240			
VV			"1.PP - 0.080 - ČISTÁ LŮŽKA" 26,91		26,910			
VV			"1.PP - 0.081 - SKLAD ČISTÝCH POSTELÍ" 33,59		33,590			
VV			"1.PP - 0.082a - POVLEČENÍ" 23,91		23,910			
VV			"1.PP - 0.082b - SKLAD PRÁDLA" 17,09		17,090			
VV			"1.PP - 0.085 - DMZ" 13,5		13,500			
VV			"1.PP - 0.086 - WC PŘEDSÍŇ" 3,12		3,120			
VV			"1.PP - 0.088 - WC" 2,14		2,140			
VV			"1.NP - 1.048 - POPISOVNA" 18,73		18,730			
VV			"1.NP - 1.050 - BOX" 2,17		2,170			
VV			"1.NP - 1.051 - BOX" 2,38		2,380			
VV			"1.NP - 1.054a - PŘEDSÍŇ" 3,42		3,420			
VV			"1.NP - 1.054c - WC PERS." 1,31		1,310			
VV			"1.NP - 1.057a - PŘEDSÍŇ" 3,41		3,410			
VV			"1.NP - 1.057b - WC PERS." 1,31		1,310			
VV			"1.NP - 1.061b - CHODBA" 40,75		40,750			
VV			"1.NP - 1.062 - ÚKLID" 4,7		4,700			
VV			"1.NP - 1.062b - FILTR" 10,65		10,650			
VV			"1.NP - 1.064 - PRÁDELNA" 18,76		18,760			
VV			"1.NP - 1.065 - SESTŘETKÁŘI" 13,37		13,370			
VV			"1.NP - 1.067 - VRCHNÍ SESTŘIN" 13,09		13,090			
VV			"1.NP - 1.068 - LÉKAŘI" 14,86		14,860			
VV			"1.NP - 1.069 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST" 45,7		45,700			
VV			"1.NP - 1.090 - DMZ" 46,19		46,190			
VV			"1.NP - 1.091 - DMZ NOČNÍ SLUŽBA" 21,34		21,340			
VV			"1.NP - 1.092 - SKLAD" 10,39		10,390			
VV			"1.NP - 1.098 - FILTR" 20,5		20,500			
VV			"1.NP - 1.100 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 10,49		10,490			
VV			"1.NP - 1.102 - WC ZTP" 6,87		6,870			
VV			"1.NP - 1.103 - ČAJOVÁ KUCH." 14,36		14,360			
VV			"1.NP - 1.104a - PŘEDSÍŇ WC ŽENY" 5,6		5,600			
VV			"1.NP - 1.104b - WC PERS." 1,24		1,240			
VV			"1.NP - 1.104c - WC PERS." 1,23		1,230			
VV			"1.NP - 1.105 - SKLAD" 44,23		44,230			
VV			"1.NP - 1.106 - SKLAD" 17,88		17,880			
VV			"1.NP - 1.107 - SKLAD" 16,99		16,990			
VV			"1.NP - 1.108 - SKLAD" 25,43		25,430			
VV			"1.NP - 1.109a - PŘEDSÍŇ WC MUŽI" 5,5		5,500			
VV			"1.NP - 1.109b - WC PERS." 1,24		1,240			
VV			"1.NP - 1.109c - WC PERS." 1,24		1,240			
VV			"1.NP - 1.110 - ÚKLID" 7,54		7,540			
VV			"1.NP - 1.112 - ŠATNA PACIENTŮ" 17,04		17,040			
VV			"1.NP - 1.113 - 3 KŘESLA TEMNÝ PROSTOR" 24,44		24,440			
VV			"1.NP - 1.121 - PŘÍPRAVNA EMERGENCY" 20,45		20,450			
VV			"1.NP - 1.122 - CHODBA" 34,3		34,300			
VV			"1.NP - 1.125 - PŘÍPRAVNA" 24,09		24,090			
VV			Mezisoučet		1 518,260			
VV			Skladba A3					
VV			"1.NP - 1.061a - CHODBA" 38		38,000			
VV			"4.NP - 4.012b - CHODBA PACIENTŮ" 162,85		162,850			
VV			"4.NP - 4.015 - DEKONTAMINACE" 11,36		11,360			
VV			"4.NP - 4.017 - DEKONTAMINACE" 21,03		21,030			
VV			"4.NP - 4.019 - DEKONTAMINACE" 22,02		22,020			
VV			"4.NP - 4.021 - DEKONTAMINACE" 10,44		10,440			
VV			"4.NP - 4.022a - CHODBA PERSONÁLNÍ" 169,43		169,430			
VV			"4.NP - 4.030 - MYTÍ LÉKAŘŮ" 9,63		9,630			
VV			"4.NP - 4.031 - STERILNÍ SKLAD" 27,6		27,600			
VV			"4.NP - 4.032 - MYTÍ LÉKAŘŮ" 16,32		16,320			
VV			"4.NP - 4.033 - STERILNÍ SKLAD" 27,29		27,290			
VV			"4.NP - 4.034 - MYTÍ LÉKAŘŮ" 16,54		16,540			
VV			"4.NP - 4.035 - STERILNÍ SKLAD" 28,02		28,020			
VV			"4.NP - 4.036 - MYTÍ LÉKAŘŮ" 9,49		9,490			
VV			"4.NP - 4.064 - FILTR" 20,37		20,370			
VV			Mezisoučet		590,390			
VV			Skladba A4					
VV			"1.NP - 1.061a - CHODBA" 94,34-38		56,340			
VV			Mezisoučet		56,340			
VV			Skladba A5					
VV			"12.NP - 12.003 - CHODBA" 53,58		53,580			
VV			"12.NP - 12.004 - ZÁZEMÍ HELIPORTU, SHZ, NÁDRŽ NA VODU" 24,73		24,730			
VV			Mezisoučet		78,310			
VV			Skladba B1					
VV			"2.NP - 2.008 - KOUPELNA" 3,33		3,330			
VV			"2.NP - 2.011 - KOUPELNA" 4,93		4,930			
VV			"2.NP - 2.014 - KOUPELNA" 4,81		4,810			
VV			"2.NP - 2.017 - KOUPELNA" 4,93		4,930			
VV			"2.NP - 2.020 - KOUPELNA" 4,81		4,810			
VV			"2.NP - 2.023a - KOUPELNA" 4,93		4,930			
VV			"2.NP - 2.023b - KOUPELNA" 3,33		3,330			
VV			"2.NP - 2.041 - LÁZEŇ A WC PACIENTŮ" 17,38		17,380			
VV			"2.NP - 2.044 - KOUPELNA" 3,96		3,960			
VV			"2.NP - 2.046 - SPRCHA PERS." 3,44		3,440			
VV			"2.NP - 2.067 - WC, SPRCHA" 4,01		4,010			
VV			"2.NP - 2.078 - SPRCHA PERSONÁL" 3,11		3,110			
VV			"2.NP - 2.079 - SPRCHA PERSONÁL" 3,11		3,110			
VV			"2.NP - 2.082 - SPRCHA PERSONÁL" 1,8		1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"5.NP - 2.083 - WC PŘEDSÍŇ" 2,93		2,930			
VV			"5.NP - 2.084 - WC" 1,8		1,800			
VV			"5.NP - 2.090 - LÁZEŇ A WC PACIENTŮ" 19,08		19,080			
VV			"5.NP - 2.103 - KOUPELNA" 4,97		4,970			
VV			"5.NP - 2.119 - LÁZEŇ A WC PACIENTŮ" 13,19		13,190			
VV			"5.NP - 2.120 - KOUPELNA" 4,12		4,120			
VV			"5.NP - 2.156 - SERVIS, PŘÍSTĚLKA" 2" 22,59		22,590			
VV			"5.NP - 2.191 - WC - SPRCHA" 3,48		3,480			
VV			"5.NP - 2.177 - LÁZEŇ A WC PACIENTŮ" 21,65		21,650			
VV			"5.NP - 2.189 - SPRCHA" 3,12		3,120			
VV			"5.NP - 4.004 - FILTR - ŽENY" 18,01		18,010			
VV			"5.NP - 4.005 - WC" 1,27		1,270			
VV			"5.NP - 4.006 - WC" 1,27		1,270			
VV			"5.NP - 4.007 - WC" 1,34		1,340			
VV			"5.NP - 4.048 - WC, SPRCHA" 4,94		4,940			
VV			"5.NP - 4.067 - MYTÍ DESEK" 11,83		11,830			
VV			"5.NP - 4.089 - FILTR - MUŽI" 17,72		17,720			
VV			"5.NP - 4.090 - WC" 1,33		1,330			
VV			"5.NP - 4.091 - WC" 1,33		1,330			
VV			"5.NP - 5.007 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"5.NP - 5.008 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"5.NP - 5.010 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"5.NP - 5.011 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"5.NP - 5.013 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"5.NP - 5.014 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"5.NP - 5.016 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"5.NP - 5.017 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"5.NP - 5.024 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"5.NP - 5.025 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"5.NP - 5.027 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"5.NP - 5.028 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"5.NP - 5.031 - KOUPELNA" 4,62		4,620			
VV			"5.NP - 5.032 - SPRCHA" 2,1		2,100			
VV			"5.NP - 5.038 - KOUPELNA" 4,72		4,720			
VV			"5.NP - 5.037 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"5.NP - 5.042 - KOUPELNA" 4,72		4,720			
VV			"5.NP - 5.043 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"5.NP - 5.044 - WC PŘEDSÍŇ" 3,9		3,900			
VV			"5.NP - 5.045a - SPRCHA" 1,28		1,280			
VV			"5.NP - 5.045b - WC" 1,19		1,190			
VV			"5.NP - 5.047 - LÁZEŇ A WC PACIENTŮ" 12,6		12,600			
VV			"5.NP - 5.064 - LÁZEŇ A WC PACIENTŮ" 16,56		16,560			
VV			"5.NP - 5.076 - SPRCHA PERSONÁL" 1,71		1,710			
VV			"5.NP - 5.085 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"5.NP - 5.086 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"5.NP - 5.088 - KOUPELNA" 2,96		2,960			
VV			"5.NP - 5.089 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"5.NP - 5.091 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"5.NP - 5.092 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"5.NP - 5.094 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"5.NP - 5.095 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"5.NP - 5.103 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"5.NP - 5.104 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"5.NP - 5.106 - KOUPELNA" 2,96		2,960			
VV			"5.NP - 5.107 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"6.NP - 6.004 - KOUPELNA" 4,16		4,160			
VV			"6.NP - 6.004b - SPRCHA" 1,99		1,990			
VV			"6.NP - 6.006 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"6.NP - 6.007 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"6.NP - 6.010 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"6.NP - 6.011 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"6.NP - 6.013 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"6.NP - 6.014 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"6.NP - 6.020a - KOUPELNA" 2,1		2,100			
VV			"6.NP - 6.020b - SPRCHA" 1,46		1,460			
VV			"6.NP - 6.022a - KOUPELNA" 2,17		2,170			
VV			"6.NP - 6.022b - SPRCHA" 1,38		1,380			
VV			"6.NP - 6.024 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"6.NP - 6.025 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"6.NP - 6.027 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"6.NP - 6.028 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"6.NP - 6.030 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"6.NP - 6.031 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"6.NP - 6.033 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"6.NP - 6.034 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"6.NP - 6.036 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"6.NP - 6.037 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"6.NP - 6.039 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"6.NP - 6.040 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"6.NP - 6.042 - KOUPELNA" 4,72		4,720			
VV			"6.NP - 6.043 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"6.NP - 6.047 - KOUPELNA" 4,72		4,720			
VV			"6.NP - 6.048 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"6.NP - 6.066 - LÁZEŇ A WC PACIENTŮ" 16,56		16,560			
VV			"6.NP - 6.082 - SPRCHA PERSONÁL" 1,71		1,710			
VV			"6.NP - 6.090a - KOUPELNA" 4,16		4,160			
VV			"6.NP - 6.090b - SPRCHA" 1,99		1,990			
VV			"6.NP - 6.092 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"6.NP - 6.093 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"6.NP - 6.095 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"6.NP - 6.096 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"6.NP - 6.098 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"6.NP - 6.099 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"6.NP - 6.101 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"6.NP - 6.102 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"6.NP - 6.108 - WC ZTP" 5,42		5,420			
VV			"6.NP - 6.110 - KOUPELNA" 5,01		5,010			
VV			"6.NP - 6.111 - SPRCHA" 2,1		2,100			
VV			"6.NP - 6.113 - KOUPELNA" 3,65		3,650			
VV			"6.NP - 6.114 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"6.NP - 6.116 - KOUPELNA" 2,96		2,960			
VV			"6.NP - 6.117 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"6.NP - 6.119 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"6.NP - 6.120 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"6.NP - 6.122 - KOUPELNA" 2,96		2,960			
VV			"6.NP - 6.123 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"6.NP - 6.125 - KOUPELNA" 4,46		4,460			
VV			"6.NP - 6.126 - SPRCHA" 2,2		2,200			
VV			"6.NP - 6.130 - KOUPELNA" 4,66		4,660			
VV			"6.NP - 6.131 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"7.NP - 7.005 - KOUPELNA" 3,79		3,790			
VV			"7.NP - 7.007 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"7.NP - 7.008 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"7.NP - 7.010 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"7.NP - 7.011 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"7.NP - 7.013 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"7.NP - 7.014 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"7.NP - 7.016 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"7.NP - 7.017 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"7.NP - 7.023a - KOUPELNA" 2,33		2,330			
VV			"7.NP - 7.023b - SPRCHA" 1,39		1,390			
VV			"7.NP - 7.027 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"7.NP - 7.028 - SPRCHA" 2,1		2,100			
VV			"7.NP - 7.030 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"7.NP - 7.031 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"7.NP - 7.033 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"7.NP - 7.034 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"7.NP - 7.041 - KOUPELNA" 3,8		3,800			
VV			"7.NP - 7.045 - KOUPELNA" 3,4		3,400			
VV			"7.NP - 7.047 - KOUPELNA" 3,4		3,400			
VV			"7.NP - 7.049 - KOUPELNA" 3,8		3,800			
VV			"7.NP - 7.055a - FILTR" 5,92		5,920			
VV			"7.NP - 7.055c - SPRCHA" 2,87		2,870			
VV			"7.NP - 7.067 - LÁZEŇ A WC PACIENTŮ" 16,56		16,560			
VV			"7.NP - 7.080 - SPRCHA PERSONÁL" 1,71		1,710			
VV			"7.NP - 7.088 - KOUPELNA" 3,78		3,780			
VV			"7.NP - 7.090 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"7.NP - 7.091 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"7.NP - 7.093 - KOUPELNA" 2,96		2,960			
VV			"7.NP - 7.094 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"7.NP - 7.096 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"7.NP - 7.097 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"7.NP - 7.099 - KOUPELNA" 2,96		2,960			
VV			"7.NP - 7.100 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"7.NP - 7.108a - KOUPELNA" 2,32		2,320			
VV			"7.NP - 7.108b - SPRCHA" 1,39		1,390			
VV			"7.NP - 7.118 - KOUPELNA" 4,46		4,460			
VV			"7.NP - 7.119 - SPRCHA" 2,2		2,200			
VV			"7.NP - 7.123 - KOUPELNA" 4,66		4,660			
VV			"7.NP - 7.124 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"8.NP - 8.003 - KOUPELNA" 3,79		3,790			
VV			"8.NP - 8.005 - KOUPELNA" 3,79		3,790			
VV			"8.NP - 8.007 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"8.NP - 8.008 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"8.NP - 8.009 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"8.NP - 8.010 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"8.NP - 8.014 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"8.NP - 8.015 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"8.NP - 8.017 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"8.NP - 8.018 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"8.NP - 8.027a - KOUPELNA" 2,28		2,280			
VV			"8.NP - 8.027b - SPRCHA" 1,43		1,430			
VV			"8.NP - 8.029 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"8.NP - 8.030 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"8.NP - 8.032 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"8.NP - 8.033 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"8.NP - 8.035 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"8.NP - 8.036 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"8.NP - 8.038 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"8.NP - 8.039 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"8.NP - 8.041 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"8.NP - 8.042 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"8.NP - 8.044 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"8.NP - 8.045 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"8.NP - 8.047 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"8.NP - 8.054 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"8.NP - 8.056 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"8.NP - 8.059 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"8.NP - 8.060 - WC PŘEDSÍŇ" 4,59		4,590			
VV			"8.NP - 8.060 - WC, ŽENY" 1,14		1,140			
VV			"8.NP - 8.061 - SPRCHA PERSONÁL" 1,82		1,820			
VV			"8.NP - 8.067 - LÁZEŇ A WC PACIENTŮ" 15,6		15,600			
VV			"8.NP - 8.072 - LÁZEŇ A WC PACIENTŮ" 16,56		16,560			
VV			"8.NP - 8.084 - SPRCHA PERSONÁL" 1,71		1,710			
VV			"8.NP - 8.086 - KOUPELNA" 3,79		3,790			
VV			"8.NP - 8.092 - KOUPELNA" 3,78		3,780			
VV			"8.NP - 8.094 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"8.NP - 8.095 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"8.NP - 8.097 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"8.NP - 8.098 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"8.NP - 8.100 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"8.NP - 8.101 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"8.NP - 8.103 - KOUPELNA" 2,96		2,960			
VV			"8.NP - 8.104 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"8.NP - 8.112a - KOUPELNA" 2,21		2,210			
VV			"8.NP - 8.112b - SPRCHA" 1,5		1,500			
VV			"8.NP - 8.114 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"8.NP - 8.115 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"8.NP - 8.117 - KOUPELNA" 2,96		2,960			
VV			"8.NP - 8.118 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"8.NP - 8.120 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"8.NP - 8.121 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"8.NP - 8.123 - KOUPELNA" 2,96		2,960			
VV			"8.NP - 8.124 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"8.NP - 8.126 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"8.NP - 8.127 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"8.NP - 8.129 - KOUPELNA" 2,96		2,960			
VV			"8.NP - 8.130 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"8.NP - 8.132 - KOUPELNA" 4,46		4,460			
VV			"8.NP - 8.133 - SPRCHA" 1,59		1,590			
VV			"8.NP - 8.137 - KOUPELNA" 4,66		4,660			
VV			"8.NP - 8.138 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"8.NP - 8.140 - UKLID" 6,6		6,600			
VV			"9.NP - 9.003 - KOUPELNA" 3,79		3,790			
VV			"9.NP - 9.005 - KOUPELNA" 3,79		3,790			
VV			"9.NP - 9.007 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"9.NP - 9.008 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"9.NP - 9.010 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"9.NP - 9.011 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"9.NP - 9.013 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"9.NP - 9.014 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"9.NP - 9.016 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"9.NP - 9.017 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"9.NP - 9.023a - KOUPELNA" 2,28		2,280			
VV			"9.NP - 9.023b - SPRCHA" 1,43		1,430			
VV			"9.NP - 9.027 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"9.NP - 9.028 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"9.NP - 9.030 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"9.NP - 9.031 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"9.NP - 9.033 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"9.NP - 9.034 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"9.NP - 9.036 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"9.NP - 9.037 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"9.NP - 9.039 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"9.NP - 9.040 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"9.NP - 9.042 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"9.NP - 9.043 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"9.NP - 9.049 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"9.NP - 9.050 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"9.NP - 9.052 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"9.NP - 9.053 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"9.NP - 9.059 - SPRCHA PERSONÁL" 3,1		3,100			
VV			"9.NP - 9.070 - LÁZEŇ A WC PACIENTŮ" 16,56		16,560			
VV			"9.NP - 9.082 - SPRCHA PERSONÁL" 1,71		1,710			
VV			"9.NP - 9.088 - KOUPELNA" 3,78		3,780			
VV			"9.NP - 9.090 - KOUPELNA" 3,78		3,780			
VV			"9.NP - 9.092 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"9.NP - 9.093 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"9.NP - 9.095 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"9.NP - 9.096 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"9.NP - 9.098 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"9.NP - 9.099 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"9.NP - 9.101 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"9.NP - 9.102 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"9.NP - 9.108 - WC ZTP" 4,44		4,440			
VV			"9.NP - 9.110a - KOUPELNA" 2,32		2,320			
VV			"9.NP - 9.110b - SPRCHA" 1,39		1,390			
VV			"9.NP - 9.112 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"9.NP - 9.113 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"9.NP - 9.115 - KOUPELNA" 2,96		2,960			
VV			"9.NP - 9.116 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"9.NP - 9.118 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"9.NP - 9.119 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"9.NP - 9.121 - KOUPELNA" 2,96		2,960			
VV			"9.NP - 9.122 - SPRCHA" 2,1		2,100			
VV			"9.NP - 9.124 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"9.NP - 9.125 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"9.NP - 9.127 - KOUPELNA" 2,96		2,960			
VV			"9.NP - 9.128 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"9.NP - 9.136 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"9.NP - 9.137 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"9.NP - 9.139 - KOUPELNA" 2,96		2,960			
VV			"9.NP - 9.140 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"9.NP - 9.142 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"9.NP - 9.143 - SPRCHA" 1,5		1,500			
VV			"9.NP - 9.144 - SPRCHA" 1,8		1,800			
VV			"9.NP - 9.145 - KOUPELNA" 4,28		4,280			
VV			"10.NP - 10.003 - KOUPELNA" 3,8		3,800			
VV			"10.NP - 10.007 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"10.NP - 10.008 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"10.NP - 10.010 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"10.NP - 10.011 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"10.NP - 10.013 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"10.NP - 10.014 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"10.NP - 10.016 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"10.NP - 10.017 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"10.NP - 10.025a - KOUPELNA" 2,36		2,360			
VV			"10.NP - 10.025b - SPRCHA" 1,35		1,350			
VV			"10.NP - 10.027 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"10.NP - 10.028 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"10.NP - 10.030 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"10.NP - 10.031 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"10.NP - 10.033 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"10.NP - 10.034 - SPRCHA" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"10.NP - 10.036 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"10.NP - 10.037 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"10.NP - 10.039 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"10.NP - 10.040 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"10.NP - 10.042 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"10.NP - 10.043 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"10.NP - 10.045 - KOUPELNA" 4,52		4,520			
VV			"10.NP - 10.046 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"10.NP - 10.050 - SPRCHA" 4,72		4,720			
VV			"10.NP - 10.051 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"10.NP - 10.068 - LÁZEŇA WC PACIENTŮ" 17,46		17,460			
VV			"10.NP - 10.069 - SPRCHA PERSONÁL" 1,71		1,710			
VV			"10.NP - 10.086 - KOUPELNA" 3,8		3,800			
VV			"10.NP - 10.090 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"10.NP - 10.091 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"10.NP - 10.093 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"10.NP - 10.094 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"10.NP - 10.096 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"10.NP - 10.097 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"10.NP - 10.098 - KOUPELNA" 2,96		2,960			
VV			"10.NP - 10.099 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"10.NP - 10.108a - KOUPELNA" 2,28		2,280			
VV			"10.NP - 10.108b - SPRCHA" 1,43		1,430			
VV			"10.NP - 10.110 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"10.NP - 10.111 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"10.NP - 10.113 - KOUPELNA" 2,96		2,960			
VV			"10.NP - 10.114 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"10.NP - 10.116 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"10.NP - 10.117 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"10.NP - 10.119 - KOUPELNA" 2,96		2,960			
VV			"10.NP - 10.120 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"10.NP - 10.122 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"10.NP - 10.123 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"10.NP - 10.125 - KOUPELNA" 2,96		2,960			
VV			"10.NP - 10.126 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"10.NP - 10.128 - KOUPELNA" 4,46		4,460			
VV			"10.NP - 10.129 - SPRCHA" 1,6		1,600			
VV			"10.NP - 10.133 - KOUPELNA" 4,64		4,640			
VV			"10.NP - 10.134 - SPRCHA" 2,02		2,020			
VV			"11.NP - 11.004 - KOUPELNA" 3,78		3,780			
VV			"11.NP - 11.005 - KOUPELNA" 3,79		3,790			
VV			"11.NP - 11.009 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"11.NP - 11.009 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"11.NP - 11.011 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"11.NP - 11.012 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"11.NP - 11.014 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"11.NP - 11.015 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"11.NP - 11.016 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"11.NP - 11.017 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"11.NP - 11.024b - SPRCHA" 1,43		1,430			
VV			"11.NP - 11.027 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"11.NP - 11.028 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"11.NP - 11.030 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"11.NP - 11.031 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"11.NP - 11.033 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"11.NP - 11.034 - SPRCHA" 2,05		2,050			
VV			"11.NP - 11.036 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"11.NP - 11.037 - SPRCHA" 2,05		2,050			
VV			"11.NP - 11.039 - KOUPELNA" 3,65		3,650			
VV			"11.NP - 11.040 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"11.NP - 11.042 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"11.NP - 11.043 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"11.NP - 11.051 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			"11.NP - 11.052 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"11.NP - 11.054 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"11.NP - 11.055 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"11.NP - 11.073 - LÁZEŇA WC PACIENTŮ" 17,19		17,190			
VV			"11.NP - 11.076 - SPRCHA PERSONÁL" 5,16		5,160			
VV			"11.NP - 11.077 - KOUPELNA" 2,97		2,970			
VV			"11.NP - 11.087 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"11.NP - 11.091 - KOUPELNA" 5,32		5,320			
VV			"11.NP - 11.093 - KOUPELNA" 2,32		2,320			
VV			"11.NP - 11.094 - SPRCHA" 1,48		1,480			
VV			"11.NP - 11.097 - KOUPELNA" 3,4		3,400			
VV			"11.NP - 11.099 - KOUPELNA" 3,4		3,400			
VV			"11.NP - 11.101 - KOUPELNA" 2,24		2,240			
VV			"11.NP - 11.102 - SPRCHA" 1,47		1,470			
VV			"11.NP - 11.105 - KOUPELNA" 2,32		2,320			
VV			"11.NP - 11.106 - SPRCHA" 1,48		1,480			
VV			"11.NP - 11.109 - KOUPELNA" 3,4		3,400			
VV			"11.NP - 11.111 - KOUPELNA" 3,4		3,400			
VV			"11.NP - 11.113 - KOUPELNA" 2,32		2,320			
VV			"11.NP - 11.114 - SPRCHA" 1,48		1,480			
VV			"11.NP - 11.117 - KOUPELNA" 2,32		2,320			
VV			"11.NP - 11.118 - SPRCHA" 1,48		1,480			
VV			"11.NP - 11.121 - KOUPELNA" 3,4		3,400			
VV			"11.NP - 11.123 - KOUPELNA" 3,4		3,400			
VV			"11.NP - 11.125 - KOUPELNA" 2,32		2,320			
VV			"11.NP - 11.126 - SPRCHA" 1,48		1,480			
VV			"11.NP - 11.129 - KOUPELNA" 2,32		2,320			
VV			"11.NP - 11.130 - SPRCHA" 1,48		1,480			
VV			"11.NP - 11.133 - KOUPELNA" 3,26		3,260			
VV			"11.NP - 11.135 - KOUPELNA" 3,4		3,400			
VV			"11.NP - 11.137 - KOUPELNA" 2,31		2,310			
VV			"11.NP - 11.138 - SPRCHA" 1,47		1,470			
VV			"11.NP - 11.144 - SPRCHA" 2		2,000			
VV			"11.NP - 11.145 - KOUPELNA" 3,64		3,640			
VV			Mezisoučet		1 362,510			
VV			Skladba B2					
VV			"1.PP - 0.005 - SPRCHY" 4,19		4,190			
VV			"1.PP - 0.010 - SPRCHY" 4,19		4,190			
VV			"1.PP - 0.015 - SPRCHY" 4,19		4,190			
VV			"1.PP - 0.022 - SPRCHY" 4,19		4,190			
VV			"1.PP - 0.027 - SPRCHY" 3,65		3,650			
VV			"1.PP - 0.032 - SPRCHY" 3,9		3,900			
VV			"1.PP - 0.037 - SPRCHY" 3,9		3,900			
VV			"1.PP - 0.042 - SPRCHY" 3,9		3,900			
VV			"1.PP - 0.047 - SPRCHY" 3,9		3,900			
VV			"1.PP - 0.052 - SPRCHY" 3,62		3,620			
VV			"1.PP - 0.062 - SPRCHY" 3,99		3,990			
VV			"1.PP - 0.067 - SPRCHY" 3,99		3,990			
VV			"1.PP - 0.083 - MYTÍ" 27,35		27,350			
VV			"1.PP - 0.084 - PŘEDSÍŇ" 17,02		17,020			
VV			"1.PP - 0.087 - SPRCHA" 1,86		1,860			
VV			"1.PP - 0.089 - ÚKLID" 5,07		5,070			
VV			"1.NP - 1.058b - SPRCHA" 1,45		1,450			
VV			"1.NP - 1.057c - SPRCHA" 1,44		1,440			
VV			"1.NP - 1.083 - WC, SPRCHA" 5,53		5,530			
VV			"1.NP - 1.086 - WC, SPRCHA" 3,8		3,800			
VV			"1.NP - 1.093 - WC SPRCHA" 4,54		4,540			
VV			"1.NP - 1.111a - WC, SPRCHA - PAC." 4,72		4,720			
VV			"1.NP - 1.111b - WC - PAC." 2,87		2,870			
VV			"1.NP - 1.114 - ÚČISTA PACIENTA" 22,55		22,550			
VV			"1.NP - 1.124 - ÚČISTA" 21,85		21,850			
VV			Mezisoučet		167,660			
VV			Skladba C1					
VV			"1.NP - 1.011 - TŘÍŽ 1" 36,17		36,170			
VV			"1.NP - 1.014 - VYŠETŘOVNA LSPP" 25,07		25,070			
VV			"1.NP - 1.015 - VYŠETŘOVNA ORL" 41,4		41,400			
VV			"1.NP - 1.016 - VYŠETŘOVNA SPOLEČNÁ" 23,33		23,330			
VV			"1.NP - 1.017 - VYŠETŘOVNA KARDIOLOGIE" 23,33		23,330			
VV			"1.NP - 1.018 - VYŠETŘOVNA INTERNA" 41,29		41,290			
VV			"1.NP - 1.019 - VYŠETŘOVNA NEUROLOGIE" 44,42		44,420			
VV			"1.NP - 1.020 - TŘÍŽ 2" 25,89		25,890			
VV			"1.NP - 1.025a - OVLADOVNA" 18,77		18,770			
VV			"1.NP - 1.027 - VYŠETŘOVNA SONO" 39,57		39,570			
VV			"1.NP - 1.043 - PŘÍPRAVNA CT" 32,39		32,390			
VV			"1.NP - 1.058 - VYŠETŘOVNA CHIRURGIE" 43,71		43,710			
VV			"1.NP - 1.059 - VYŠETŘOVNA CHIRURGIE" 23,36		23,360			
VV			"1.NP - 1.060 - VYŠETŘOVNA UROL." 23,36		23,360			
VV			"1.NP - 1.062 - SÁDROVNA" 18,62		18,620			
VV			"1.NP - 1.064 - VYŠETŘOVNA ORTOPEDIE" 28,31		28,310			
VV			"1.NP - 1.065 - VYŠETŘOVNA ORTOPEDIE" 22,57		22,570			
VV			"1.NP - 1.066 - VYŠETŘOVNA UROLOGIE" 32,29		32,290			
VV			"1.NP - 1.115 - EXPEKTACE - 9L" 7		7,000			
VV			"2.NP - 2.001c - STANOVIŠTĚ SESTER" 159,42		159,420			
VV			"2.NP - 2.001g - STANOVIŠTĚ SESTER" 159,42		159,420			
VV			"2.NP - 2.001i - STANOVIŠTĚ SESTER" 157,37		157,370			
VV			"2.NP - 2.001o - STANOVIŠTĚ SESTER" 132,12		132,120			
VV			"2.NP - 2.033 - ČISTÝ BOX - 1L" 27,58		27,580			
VV			"2.NP - 2.034 - JIP - 4L" 75,56		75,560			
VV			"2.NP - 2.035 - JIP - 2L" 44,630		44,630			
VV			"2.NP - 2.036 - JIP - 3L" 59,670		59,670			
VV			"2.NP - 2.037 - JIP - 1L" 31,940		31,940			
VV			"2.NP - 2.038 - JIP - 4L" 73,200		73,200			
VV			"2.NP - 2.039 - FILTR" 6,98		6,980			
VV			"2.NP - 2.040 - IZOLAČNÍ BOX - 1L" 19,98		19,980			
VV			"2.NP - 2.057 - JIP - 3L" 65,68		65,680			
VV			"2.NP - 2.058 - JIP - 3L" 68,710		68,710			
VV			"2.NP - 2.059 - JIP - 1L" 31,680		31,680			
VV			"2.NP - 2.060 - JIP - 1L" 35,64		35,640			
VV			"2.NP - 2.061a - FILTR" 10,34		10,340			
VV			"2.NP - 2.061b - JIP - 1L" 25,17		25,170			
VV			"2.NP - 2.062a - FILTR" 8,99		8,990			
VV			"2.NP - 2.062b - JIP - 1L" 22,32		22,320			
VV			"2.NP - 2.063 - JIP - 3L" 69,66		69,660			
VV			"2.NP - 2.064 - JIP - 2L" 45,51		45,510			
VV			"2.NP - 2.127 - JIP - 3L" 66,97		66,970			
VV			"2.NP - 2.128 - JIP - 1L" 34,09		34,090			
VV			"2.NP - 2.129 - JIP - 1L" 30,23		30,230			
VV			"2.NP - 2.130 - JIP - 1L" 24,53		24,530			
VV			"2.NP - 2.131 - JIP - 3L" 65,24		65,240			
VV			"2.NP - 2.146 - JIP - 2L" 45,83		45,830			
VV			"2.NP - 2.156 - JIP - 1L" 32,02		32,020			
VV			"2.NP - 2.170 - JIP - 1L" 22,39		22,390			
VV			"2.NP - 2.171 - FILTR" 12,93		12,930			
VV			"2.NP - 2.172 - JIP - 1L" 20,54		20,540			
VV			"2.NP - 2.173 - JIP - 1L" 31,74		31,740			
VV			"2.NP - 2.174 - FILTR" 13,12		13,120			
VV			"4.NP - 4.042 - DOZIMÁNÍ 6L + DOZER SESTŘI" 103,75		103,750			
VV			"4.NP - 4.043b - PŘÍPRAVNA PACIENTŮ" 14,98		14,980			
VV			"4.NP - 4.044b - PŘÍPRAVNA PACIENTŮ" 14,98		14,980			
VV			"4.NP - 4.064 - OVLADOVNA" 25,45		25,450			
VV			"4.NP - 4.065 - OVLADOVNA" 22,89		22,890			
VV			"5.NP - 5.001 - INTERMEDIÁR 4." 56,01		56,010			
VV			"5.NP - 5.002 - INTERMEDIÁR 4L" 56,02		56,020			
VV			"5.NP - 5.108 - JIP - 3L" 34,46		34,460			
VV			"5.NP - 5.109 - STANOVIŠTĚ SESTER" 165,07		165,070			
VV			"5.NP - 5.110 - JIP - 1L" 17,93		17,930			
VV			"5.NP - 5.111 - JIP - 2L" 30,01		30,010			
VV			"5.NP - 5.112 - JIP - 2L" 29,8		29,800			
VV			"5.NP - 5.113 - JIP - 1L" 17,68		17,680			
VV			"5.NP - 5.114 - FILTR" 9,73		9,730			
VV			"5.NP - 5.115 - JIP - 2L" 29,37		29,370			
VV			"6.NP - 6.019 - INTERMEDIÁR 2-3L" 27,48		27,480			
VV			"6.NP - 6.107 - INTERMEDIÁR 6 LŮŽEK" 90,98		90,980			
VV			"7.NP - 7.002 - INTERMEDIÁR 4." 27,48		27,480			
VV			"7.NP - 7.105 - INTERMEDIÁR 2-3L" 27,49		27,490			
VV			"7.NP - 7.110 - OPERAČNÍ SÁL" 41,44		41,440			
VV			"7.NP - 7.113 - PŘÍPRAVNA - DOSPÁVÁNÍ" 42,81		42,810			
VV			"8.NP - 8.004 - INTERMEDIÁR 4." 27,48		27,480			
VV			"8.NP - 8.043 - INTERMEDIÁR 2L" 23,1		23,100			
VV			"8.NP - 8.169 - INTERMEDIÁR 2-3L" 27,49		27,490			
VV			"9.NP - 9.022 - INTERMEDIÁR 2-3L" 27,48		27,480			
VV			"9.NP - 9.065 - VYŠETŘOVNA ENDOSKOPIE" 25,02		25,020			
VV			"9.NP - 9.107 - INTERMEDIÁR 2-3L" 27,49		27,490			
VV			"10.NP - 10.022 - INTERMEDIÁR 2-3L" 27,48		27,480			
VV			"10.NP - 10.105 - INTERMEDIÁR 2-3L" 27,49		27,490			
VV			"11.NP - 11.023 - VYŠETŘOVNA CHIRURGIE" 27,49		27,490			
VV			"rozdíl revit" 419,09		419,090			
VV			Mezisoučet		3 819,820			
VV			Skladba C2					
VV			"1.NP - 1.038 - TECHNOLOGIE CT" 6,77		6,770			
VV			"1.NP - 1.044a - OVLADOVNA" 11,04		11,040			
VV			"1.NP - 1.044b - OVLADOVNA" 10,8		10,800			
VV			"1.NP - 1.044c - POPISOVNA" 9,9		9,900			
VV			"1.NP - 1.046 - TECHNOLOGIE CT" 9,18		9,180			
VV			"1.NP - 1.052 - OVLADOVNA" 20,22		20,220			
VV			"1.NP - 1.054 - TECHNOLOGIE MR" 11,39		11,390			
VV			"1.NP - 1.075 - ZÁVRTKOVÝ SÁL 2" 31,52		31,520			
VV			"1.NP - 1.076 - PŘÍPRAVNA 2" 21,85		21,850			
VV			"1.NP - 1.077 - PŘÍPRAVNA 1" 20,27		20,270			
VV			"1.NP - 1.080 - ZÁVRTKOVÝ SÁL 1" 30,55		30,550			
VV			"1.NP - 1.097 - CHODBA EXPEKTACE" 129,14		129,140			
VV			"1.NP - 1.116 - EXPEKTACE - 9L" 132		132,000			
VV			"1.NP - 1.117 - STANOVIŠTĚ SESTER" 83,91		83,910			
VV			"1.NP - 1.118 - IZOLACE - 1L" 31,48		31,480			
VV			"1.NP - 1.119 - FILTR" 14,4		14,400			
VV			"1.NP - 1.120 - EMERGENCY - 5L" 112,89		112,890			
VV			"1.NP - 1.115 - EXPEKTACE - 9L" 137,42-7		130,420			
VV			Mezisoučet		817,730			
VV			Skladba C3					
VV			"4.NP - 1.020 - VYŠETŘOVNA RTG" 46,94		46,940			
VV			"4.NP - 4.016a - PŘÍPRAVNA" 18,81		18,810			
VV			"4.NP - 4.016b - PŘÍPRAVNA" 18,56		18,560			
VV			"4.NP - 4.016c - PŘÍPRAVNA" 18,81		18,810			
VV			"4.NP - 4.016d - PŘÍPRAVNA" 18,01		18,010			
VV			"4.NP - 4.022a - PŘÍPRAVNA" 19,17		19,170			
VV			"4.NP - 4.022b - PŘÍPRAVNA" 18,17		18,170			
VV			"4.NP - 4.024 - OPERAČNÍ SÁL 1 (TRAUMA)" 52,2		52,200			
VV			"4.NP - 4.025 - OPERAČNÍ SÁL 2 (NEUROCÉVY" 48,8		48,800			
VV			"4.NP - 4.026 - OPERAČNÍ SÁL 3 (KOSTY)" 45,39		45,390			
VV			"4.NP - 4.027 - OPERAČNÍ SÁL 4 (KOSTY)" 44,08		44,080			
VV			"4.NP - 4.028 - OPERAČNÍ SÁL 5 (CHIRURGIE)" 47,5		47,500			
VV			"4.NP - 4.029 - OPERAČNÍ SÁL 6 (CHIRURGIE)" 50,31		50,310			
VV			"4.NP - 4.049a - CHODBA" 92,83		92,830			
VV			"4.NP - 4.051 - INTERVENČNÍ SÁL" 50,62		50,620			
VV			"4.NP - 4.053 - TECHNOLOGIE INTER. SÁLU" 17,95		17,950			
VV			"4.NP - 4.056 - TECHNOLOGIE MR" 16		16,000			
VV			"4.NP - 4.058 - OPERAČNÍ SÁL (NEUROCHIRURGIE)" 55,06		55,060			
VV			"1.NP - 1.039 - VYŠETŘOVNA CT" 16,15		16,150			
VV			"1.NP - 1.045 - VYŠETŘOVNA CT" 16,665		16,665			
VV			Mezisoučet		712,025			
VV			Skladba C4					
VV			"1.NP - 1.053 - PŘÍPRAVNA" 22,42		22,420			
VV			"1.NP - 1.039 - VYŠETŘOVNA CT" 17,665		17,665			
VV			"1.NP - 1.045 - VYŠETŘOVNA CT" 18,052		18,052			
VV			Mezisoučet		58,137			
VV			Skladba C5					
VV			"4.NP - 4.057 - VYŠETŘOVNA MR" 50"2		100,000			
VV			Mezisoučet		100,000			
VV			Skladba C6					
VV			"1.NP - 1.055 - VYŠETŘOVNA MR" 46,35"2		92,700			
VV			Mezisoučet		92,700			
VV			Skladba D1					
VV			"1.NP - 1.024b - ROZVODNA SLP" 8		8,000			
VV			"2.NP - 2.089b - ROZVODNA SLP" 5,85		5,850			
VV			"2.NP - 2.107 - ROZVODNA SLP" 9,76		9,760			
VV			"3.NP - 3.013c - SERVEROVNA" 57,3		57,300			
VV			"3.NP - 3.016 - ROZVODNA SLP" 7,61		7,610			
VV			"3.NP - 3.018 - ROZVODNA SLP" 11,45		11,450			
VV			"3.NP - 3.019 - ÚSTŘEDNA EPS A EIRC" 11,8		11,800			
VV			"4.NP - 4.010 - ROZVODNA SLP" 8,52		8,520			
VV			"4.NP - 4.101 - ROZVODNA SLP" 8,66		8,660			
VV			"5.NP - 5.063 - ROZVODNA SLP" 4,56		4,560			
VV			"5.NP - 5.071b - ROZVODNA SLP" 10,01		10,010			
VV			"6.NP - 6.054 - ROZVODNA SLP" 10,56		10,560			
VV			"6.NP - 6.077 - ROZVODNA SLP" 10,01		10,010			
VV			"7.NP - 7.075 - ROZVODNA SLP" 10,01		10,010			
VV			"7.NP - 7.116 - ROZVODNA SLP" 6,14		6,140			
VV			"8.NP - 8.063b - ROZVODNA SLP" 9,18		9,180			
VV			"8.NP - 8.078b - ROZVODNA SLP" 10,01		10,010			
VV			"9.NP - 9.061b - ROZVODNA SLP" 9,9		9,900			
VV			"9.NP - 9.073b - ROZVODNA SLP" 10,01		10,010			
VV			"10.NP - 10.075b - ROZVODNA SLP" 10,01		10,010			
VV			"10.NP - 10.131 - ROZVODNA SLP" 6,8		6,800			
VV			"11.NP - 11.059 - ROZVODNA SLP" 11,43		11,430			
VV			"11.NP - 11.087b - ROZVODNA SLP" 10,01		10,010			
VV			"1.NP - 1.095 - ROZVODNA SLP" 1,955		1,955			
VV			Mezisoučet		259,545			
VV			Skladba D2					
VV			"1.PP - 0.069a - ROZVODNA SLP" 10,29		10,290			
VV			"1.NP - 1.095 - ROZVODNA SLP" 4,56		4,560			
VV			Mezisoučet		14,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Skladba E1					
VV			"1.NP - 1.001 - HALA" 138,23		138,230			
VV			"1.NP - 1.002 - ČEKÁRNA" 216,89		216,890			
VV			"1.NP - 1.005 - CHODBA" 42,6		42,600			
VV			"1.NP - 1.022 - CHODBA" 12		12,000			
VV			"1.NP - 1.004 - BUFET" 224,05		224,050			
VV			"1.NP - 1.061 - ČEKÁRNA" 121,85		121,850			
VV			"1.NP - J1.1NP-03 - CHODBA (PODÁNÍ PŘEDSÍŇ)" 20,87		20,870			
VV			"1.NP - J1.1NP-03 - CHODBA" 39,36		39,360			
VV			"1.NP - J1.1NP-04 - WC ZTP" 3,87		3,870			
VV			"1.NP - J2.1NP-01 - CHODBA" 16,37		16,370			
VV			"1.NP - J2.1NP-02 - CHODBA (PODÁNÍ PŘEDSÍŇ)" 12,6		12,600			
VV			"1.NP - J2.1NP-08 - HALA" 29,06		29,060			
VV			"2.NP - J1.2NP-01 - CHODBA (PODÁNÍ PŘEDSÍŇ)" 30,26		30,260			
VV			"2.NP - J1.2NP-03 - CHODBA" 27,83		27,830			
VV			"2.NP - J1.2NP-04 - WC ZTP" 3,87		3,870			
VV			"2.NP - J2.2NP-01 - CHODBA" 16,37		16,370			
VV			"2.NP - J2.2NP-02 - CHODBA (PODÁNÍ PŘEDSÍŇ)" 12,6		12,600			
VV			"2.NP - J2.2NP-08 - HALA" 29,06		29,060			
VV			"3.NP - J1.3NP-01 - CHODBA (PODÁNÍ PŘEDSÍŇ)" 33,47		33,470			
VV			"3.NP - J1.3NP-03 - CHODBA" 27,83		27,830			
VV			"3.NP - J1.3NP-04 - WC ZTP" 3,87		3,870			
VV			"3.NP - J2.3NP-01 - CHODBA" 16,37		16,370			
VV			"3.NP - J2.3NP-02 - CHODBA (PODÁNÍ PŘEDSÍŇ)" 12,6		12,600			
VV			"3.NP - J2.3NP-08 - FILTR" 9,95		9,950			
VV			"3.NP - J2.3NP-09 - HALA" 18,52		18,520			
VV			"5.NP - J1.5NP-01 - CHODBA (PODÁNÍ PŘEDSÍŇ)" 33,17		33,170			
VV			"5.NP - J1.5NP-03 - CHODBA" 27,83		27,830			
VV			"5.NP - J1.5NP-04 - WC ZTP" 3,87		3,870			
VV			"5.NP - J2.5NP-01 - CHODBA" 16,37		16,370			
VV			"5.NP - J2.5NP-02 - CHODBA (PODÁNÍ PŘEDSÍŇ)" 12,6		12,600			
VV			"5.NP - J2.5NP-08 - HALA" 30,03		30,030			
VV			"7.NP - J1.7NP-01 - CHODBA (PODÁNÍ PŘEDSÍŇ)" 33,17		33,170			
VV			"7.NP - J1.7NP-03 - CHODBA" 27,83		27,830			
VV			"7.NP - J1.7NP-04 - WC ZTP" 3,87		3,870			
VV			"7.NP - J2.7NP-01 - CHODBA" 16,37		16,370			
VV			"7.NP - J2.7NP-02 - CHODBA (PODÁNÍ PŘEDSÍŇ)" 12,6		12,600			
VV			"7.NP - J2.7NP-08 - HALA" 30,02		30,020			
VV			"8.NP - J1.8NP-01 - CHODBA (PODÁNÍ PŘEDSÍŇ)" 33,17		33,170			
VV			"8.NP - J1.8NP-03 - CHODBA" 27,83		27,830			
VV			"8.NP - J1.8NP-04 - WC ZTP" 3,87		3,870			
VV			"8.NP - J2.8NP-01 - CHODBA" 16,37		16,370			
VV			"8.NP - J2.8NP-02 - CHODBA (PODÁNÍ PŘEDSÍŇ)" 12,6		12,600			
VV			"8.NP - J2.8NP-08 - HALA" 29,06		29,060			
VV			"9.NP - J1.9NP-01 - CHODBA (PODÁNÍ PŘEDSÍŇ)" 33,17		33,170			
VV			"9.NP - J1.9NP-03 - CHODBA" 27,83		27,830			
VV			"9.NP - J1.9NP-04 - WC ZTP" 3,85		3,850			
VV			"9.NP - J2.9NP-01 - CHODBA" 16,37		16,370			
VV			"9.NP - J2.9NP-02 - CHODBA (PODÁNÍ PŘEDSÍŇ)" 12,6		12,600			
VV			"9.NP - J2.9NP-08 - HALA" 29,06		29,060			
VV			"10.NP - J1.10NP-01 - CHODBA (PODÁNÍ PŘEDSÍŇ)"		33,170			
VV			"10.NP - J1.10NP-03 - CHODBA" 27,83		27,830			
VV			"10.NP - J1.10NP-04 - WC ZTP" 3,87		3,870			
VV			"10.NP - J2.10NP-01 - CHODBA" 16,37		16,370			
VV			"10.NP - J2.10NP-02 - CHODBA (PODÁNÍ PŘEDSÍŇ)" 12,6		12,600			
VV			"10.NP - J2.10NP-08 - HALA" 29,06		29,060			
VV			"11.NP - J1.11NP-01 - CHODBA (PODÁNÍ PŘEDSÍŇ)"		30,260			
VV			"11.NP - J1.11NP-03 - CHODBA" 27,83		27,830			
VV			"11.NP - J1.11NP-04 - WC ZTP" 3,87		3,870			
VV			"11.NP - J2.11NP-01 - CHODBA" 16,37		16,370			
VV			"12.NP - J2.12NP-02 - CHODBA (PODÁNÍ PŘEDSÍŇ)" 12,6		12,600			
VV			"12.NP - J2.12NP-08 - HALA" 29,06		29,060			
VV			"1.NP - 1.037 - ČEKÁRNA DIAGNOSTIKY" 53,724		53,724			
VV			"1.NP - J1.1NP-02 - SCHODIŠTĚ" 55,042		55,042			
VV			"1.NP - J2.1NP-03 - SCHODIŠTĚ" 9,383		9,383			
VV			"2.NP - J1.2NP-02 - SCHODIŠTĚ" 9,162		9,162			
VV			"2.NP - J2.2NP-03 - SCHODIŠTĚ" 9,383		9,383			
VV			"3.NP - J1.3NP-02 - SCHODIŠTĚ" 9,162		9,162			
VV			"3.NP - J2.3NP-03 - SCHODIŠTĚ" 9,383		9,383			
VV			"4.NP - J1.4NP-02 - SCHODIŠTĚ" 9,162		9,162			
VV			"4.NP - J2.4NP-03 - SCHODIŠTĚ" 9,383		9,383			
VV			"5.NP - J1.5NP-02 - SCHODIŠTĚ" 8,64		8,640			
VV			"5.NP - J2.5NP-03 - SCHODIŠTĚ" 9,383		9,383			
VV			"6.NP - J1.6NP-02 - SCHODIŠTĚ" 8,64		8,640			
VV			"6.NP - J2.6NP-03 - SCHODIŠTĚ" 9,383		9,383			
VV			"7.NP - J1.7NP-02 - SCHODIŠTĚ" 8,64		8,640			
VV			"7.NP - J2.7NP-03 - SCHODIŠTĚ" 9,383		9,383			
VV			"8.NP - J1.8NP-02 - SCHODIŠTĚ" 8,64		8,640			
VV			"8.NP - J2.8NP-03 - SCHODIŠTĚ" 9,383		9,383			
VV			"9.NP - J1.9NP-02 - SCHODIŠTĚ" 8,64		8,640			
VV			"9.NP - J2.9NP-03 - SCHODIŠTĚ" 9,383		9,383			
VV			"10.NP - J1.10NP-02 - SCHODIŠTĚ" 8,64		8,640			
VV			"10.NP - J2.10NP-03 - SCHODIŠTĚ" 9,383		9,383			
VV			"11.NP - J1.11NP-02 - SCHODIŠTĚ" 9,162		9,162			
VV			"11.NP - J2.1.1NP-03 - SCHODIŠTĚ" 9,383		9,383			
VV			"12.NP - J2.12NP-03 - SCHODIŠTĚ" 9,383		9,383			
VV			"výkaz podlah"=97,12		97,120			
VV			Mezisoučet		2 562,710			
VV			Skladba E3					
VV			"1.PP - J1.1PP-01 - CHODBA (PODÁNÍ PŘEDSÍŇ)" 33,17		33,170			
VV			"1.PP - J1.1PP-03 - CHODBA" 27,83		27,830			
VV			"1.PP - J1.1PP-04 - WC ZTP" 3,87		3,870			
VV			"1.PP - J2.1PP-01 - CHODBA" 16,37		16,370			
VV			"1.PP - J2.1PP-02 - CHODBA (PODÁNÍ PŘEDSÍŇ)" 12,6		12,600			
VV			"1.PP - J2.1PP-08 - HALA" 29,06		29,060			
VV			"12.NP - J2.12NP-01 - CHODBA" 16,37		16,370			
VV			"12.NP - J2.12NP-02 - CHODBA (PODÁNÍ PŘEDSÍŇ)" 12,6		12,600			
VV			"12.NP - J2.12NP-08 - HALA" 29,06		29,060			
VV			"1.NP - 1.037 - ČEKÁRNA DIAGNOSTIKY" 53,724		53,724			
VV			"1.NP - J1.1NP-02 - SCHODIŠTĚ" 55,042		55,042			
VV			"1.NP - J2.1NP-03 - SCHODIŠTĚ" 9,383		9,383			
VV			"2.NP - J1.2NP-02 - SCHODIŠTĚ" 9,162		9,162			
VV			"2.NP - J2.2NP-03 - SCHODIŠTĚ" 9,383		9,383			
VV			"3.NP - J1.3NP-02 - SCHODIŠTĚ" 9,162		9,162			
VV			"3.NP - J2.3NP-03 - SCHODIŠTĚ" 9,383		9,383			
VV			"4.NP - J1.4NP-02 - SCHODIŠTĚ" 9,162		9,162			
VV			"4.NP - J2.4NP-03 - SCHODIŠTĚ" 9,383		9,383			
VV			"5.NP - J1.5NP-02 - SCHODIŠTĚ" 8,64		8,640			
VV			"5.NP - J2.5NP-03 - SCHODIŠTĚ" 9,383		9,383			
VV			"6.NP - J1.6NP-02 - SCHODIŠTĚ" 8,64		8,640			
VV			"6.NP - J2.6NP-03 - SCHODIŠTĚ" 9,383		9,383			
VV			"7.NP - J1.7NP-02 - SCHODIŠTĚ" 8,64		8,640			
VV			"7.NP - J2.7NP-03 - SCHODIŠTĚ" 9,383		9,383			
VV			"8.NP - J1.8NP-02 - SCHODIŠTĚ" 8,64		8,640			
VV			"8.NP - J2.8NP-03 - SCHODIŠTĚ" 9,383		9,383			
VV			"9.NP - J1.9NP-02 - SCHODIŠTĚ" 8,64		8,640			
VV			"9.NP - J2.9NP-03 - SCHODIŠTĚ" 9,383		9,383			
VV			"10.NP - J1.10NP-02 - SCHODIŠTĚ" 8,64		8,640			
VV			"10.NP - J2.10NP-03 - SCHODIŠTĚ" 9,383		9,383			
VV			"11.NP - J1.11NP-02 - SCHODIŠTĚ" 9,162		9,162			
VV			"11.NP - J2.1.1NP-03 - SCHODIŠTĚ" 9,383		9,383			
VV			"12.NP - J2.12NP-03 - SCHODIŠTĚ" 9,383		9,383			
VV			"výkaz podlah"=38,68		38,680			
	VV		"3.NP - 3.015b - OBJEKTOVÁ ROZVODNA - BEZP. NAPÁJENÍ" 20,99		20,990			
VV			"4.NP - 4.088 - ROZVODNA NN" 12,34		12,340			
VV			"4.NP - 4.100 - ROZVODNA NN" 7,67		7,670			
VV			"5.NP - 5.049 - ROZVODNA NN" 8,21		8,210			
VV			"5.NP - 5.071a - ROZVODNA NN" 10,83		10,830			
VV			"6.NP - 6.070 - ROZVODNA NN" 10,84		10,840			
VV			"6.NP - 6.127 - ROZVODNA NN" 6,8		6,800			
VV			"7.NP - 7.074 - ROZVODNA NN" 10,83		10,830			
VV			"7.NP - 7.128 - ROZVODNA NN" 6,8		6,800			
VV			"8.NP - 8.079a - ROZVODNA NN" 10,83		10,830			
VV			"8.NP - 8.142 - ROZVODNA NN" 6,8		6,800			
VV			"9.NP - 9.077a - ROZVODNA NN" 10,83		10,830			
VV			"9.NP - 9.146 - ROZVODNA NN" 5,83		5,830			
VV			"10.NP - 10.075a - ROZVODNA NN" 10,83		10,830			
VV			"10.NP - 10.138 - ROZVODNA NN" 6,8		6,800			
VV			"11.NP - 11.067a - ROZVODNA NN" 11,08		11,080			
VV			"11.NP - 11.143 - ROZVODNA NN" 7,5		7,500			
VV			Mezisoučet		250,690			
VV			Skladba G3					
VV			"3.NP - 3.002a - STROJOVNA VZT" 498,019*2		976,038			
VV			"3.NP - 3.002b - STROJOVNA VZT" 642,025*2		1 284,050			
VV			"3.NP - 3.002c - STROJOVNA VZT" 508,401*2		1 016,802			
VV			"12.NP - 12.001 - STROJOVNA VZT" 302,752*2		605,504			
VV			"12.NP - 12.002 - TZ - CHLAZENÍ" 216,707*2		433,414			
VV			Mezisoučet		4 317,908			
VV			Skladba G4					
VV			"1.PP - 0.075 - TZ - POTRUBNÍ POŠTA" 78,77		78,770			
VV			"1.PP - 0.078b - ATS" 10,84		10,840			
VV			"1.PP - J1.1PP-06 - ŠACHTA TZB" 5,33		5,330			
VV			"1.PP - J1.1PP-13a - ŠACHTA MaT" 1,61		1,610			
VV			"1.PP - J1.1PP-13b - ŠACHTA SLP" 1,58		1,580			
VV			"1.PP - J2.1PP-03 - ŠACHTA SLP" 0,75		0,750			
VV			"12.NP - 12.005 - KRYTÝ VSTUP HELIPORTU/A" 6,2		6,200			
VV			Mezisoučet		105,080			
VV			Skladba G5					
VV			"1.NP - 1.047 - ROZVODNA NN" 2		2,000			
VV			"1.PP - 0.068 - ROZVODNA NN" 11,33		11,330			
VV			"1.PP - 0.083 - ROZVODNA NN" 5,53		5,530			
VV			Mezisoučet		18,860			
VV			Skladba G6					
VV			"1.PP - 0.078 - TZ - ÚT" 119,992		119,992			
VV			"1.PP - 0.078a - STROJOVNA VZT" 251,472		251,472			
VV			"1.PP - 0.080 - STROJOVNA VZT" 199,627		199,627			
VV			Mezisoučet		571,091			
VV			Skladba G7					
	VV		"3.NP - 3.003a - KOMPRESOROVNA - REZERVNÍ NAPÁJENÍ" 17,27		17,270			
	VV		"3.NP - 3.003b - KOMPRESOROVNA - PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ" 33,11		33,110			
	VV		"3.NP - 3.003c - KOMPRESOROVNA - FITRACE, REDUKCE TLAKU,OVLÁDÁNÍ" 6,15		6,150			
	VV		"3.NP - 3.004a - VAKUOVÁ STROJOVNA - REZERVNÍ NAPÁJENÍ" 21,08		21,080			
	VV		"3.NP - 3.004b - VAKUOVÁ STANICE - PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ" 17,11		17,110			
	VV		"3.NP - 3.004c - VAKUOVÁ STANICE - OVLÁDÁNÍ" 7,35		7,350			
VV			Mezisoučet		102,070			
VV			Skladba G11					
VV			"2.NP - 2.165 - ROZVODNA NN" 26,25		26,250			
VV			"2.NP - E.002 - CHODBA" 53,62		53,620			
VV			"2.NP - E.003 - ROZVODNA VN, ČÁST ČEZ DIST." 15,97		15,970			
VV			"2.NP - E.004 - ROZVODNA VN" 24,68		24,680			
VV			"2.NP - E.005 - ROZVODNA NN, ZÁLOHOVANÉ NAPÁJENÍ" 27,72		27,720			
VV			"2.NP - E.006 - ROZVODNA NN" 87,24		87,240			
VV			"2.NP - E.009 - NÁHRADNÍ ZDROJ CO" 9,89		9,890			
VV			"2.NP - E.010 - SEKUNDÁRNÍ ZDROJ CO" 8,07		8,070			
VV			"2.NP - E.011 - ZDROJ NDO" 8,07		8,070			
VV			"2.NP - E.012 - ZDROJ CO2" 7,86		7,860			
VV			"2.NP - E.013 - NÁHRADNÍ ZDROJ NDO A CO2" 8,07		8,070			
VV			Mezisoučet		277,440			
VV			Součet		36 887,923			
330	M	63141434	deska z tepelně izolačního minerálního kompozitu izolace tlučných podlah (zatížení 5 kN/m2) tl 80mm	m2	27 838,353	178,13	4 958 845,82	CS ÚRS 2022 01
	VV		Příčka					
	VV		"Skladba A1" 18070,36*1,05		18 973,878			
	VV		"Skladba A5" 76,31*1,05		80,226			
	VV		"Skladba B1" 1362,51*1,05		1 430,636			
	VV		"Skladba C1" 3919,82*1,05		4 010,811			
	VV		"Skladba D1" 259,545*1,05		272,522			
	VV		"Skladba E1" 2562,71*1,05		2 690,846			
	VV		"Skladba G1" 6,73*1,05		7,067			
	VV		"Skladba G2" 250,66*1,05		263,193			
	VV		"Skladba G7" 102,07*1,05		107,174			
	VV		Součet		27 838,353			
331	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	3 537,082	167,42	592 178,27	CS ÚRS 2022 01
	VV		"Skladba A2" 1518,26*1,05		1 594,173			
	VV		"Skladba B2" 167,66*1,05		176,043			
	VV		"Skladba C2" 817,73*1,05		858,617			
	VV		"Skladba D2" 14,85*1,05		15,593			
	VV		"Skladba E2" 174,958*1,05		183,706			
	VV		"Skladba F1" 551,28*1,05		578,813			
	VV		"Skladba G4" 105,58*1,05		110,334			
	VV		"Skladba G5" 18,86*1,05		19,803			
	VV		Součet		3 537,082			
332	M	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm	m2	291,312	67,01	19 520,82	CS ÚRS 2022 01
	VV		"Skladba G1" 277,44*1,05		291,312			
	VV		Součet		291,312			
333	M	634822M7	tuhé desky z minerální vlny jako kročejová izolace tlučných podlah tl 20mm	m2	1 495,830	73,16	109 434,92	CS ÚRS 2022 01
	VV		"Skladba A3" 590,39*1,05		619,910			
	VV		"Skladba C3" 712,025*1,05		747,626			
	VV		"Skladba E4" 122,185*1,05		128,294			
	VV		Součet		1 495,830			
334	M	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm	m2	833,608	286,18	238 561,94	CS ÚRS 2022 01
	VV		"Skladba A4" 56,34*1,05		59,157			
	VV		"Skladba C4" 58,137*1,05		61,044			
	VV		"Skladba E3" 108,344*1,05		113,761			
	VV		"Skladba G8" 571,09*1,05		599,646			
	VV		Součet		833,608			
335	M	28376415	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 30mm	m2	2 319,402	81,75	189 611,11	CS ÚRS 2022 01
	VV		"Skladba C2" 50*1,05		52,500			
	VV		"Skladba G3" 2158,954*1,05		2 266,902			
	VV		Součet		2 319,402			
336	M	28376417	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm	m2	48,668	136,25	6 631,02	CS ÚRS 2022 01
	VV		"Skladba C6" 46,35*1,05		48,668			
	VV		Součet		48,668			
337	M	628862X1	hroubková izolace - elastický pás extrudovaného PE	m2	2 593,600	58,32	151 258,75	Vlastní
	VV		Skladba C5					
	VV		"A.NP - 4.057 - VYŠETŘOVNA MR" 55*1,15		57,500			
	VV		Mezisoučet		57,500			
	VV		Skladba C6					
	VV		"1.NP - 1.055 - VYŠETŘOVNA MR" 46,35*1,15		53,303			
	VV		Mezisoučet		53,303			
	VV		"Skladba G3" 2158,954*1,15		2 482,797			
	VV		Mezisoučet		2 482,797			
	VV		Součet		2 593,600			
338	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	30 766,810	10,60	326 128,19	CS ÚRS 2022 01
	VV		"1.PP - 0.001a - CHODBA" 52,9		52,900			
	VV		"1.PP - 0.001b - CHODBA" 89,9		89,900			
	VV		"1.PP - 0.002a - CHODBA" 47		47,000			
	VV		"1.PP - 0.002b - CHODBA" 147,8		147,800			
	VV		"1.PP - 0.002c - CHODBA" 56,72		56,720			
	VV		"1.PP - 0.002d - CHODBA" 68		68,000			
	VV		"1.PP - 0.003 - ŠATNA" 33,3		33,300			
	VV		"1.PP - 0.004 - WC- PRŮCHOZÍ" 11,2		11,200			
	VV		"1.PP - 0.005 - SPRCHY" 10,1		10,100			
	VV		"1.PP - 0.006 - WC" 5,5		5,500			
	VV		"1.PP - 0.007 - WC" 5		5,000			
	VV		"1.PP - 0.008 - ŠATNA" 21,1		21,100			
	VV		"1.PP - 0.009 - ŠATNA" 10,8		10,800			
	VV		"1.PP - 0.010 - SPRCHY" 10,1		10,100			
	VV		"1.PP - 0.011 - WC" 5,5		5,500			
	VV		"1.PP - 0.012 - WC" 5		5,000			
	VV		"1.PP - 0.013 - ŠATNA" 21,55		21,550			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1.PP - 0.014 - WC PŘEDSÍŇ" 11,2		11,200			
VV			"1.PP - 0.015 - SPRCHY" 10,1		10,100			
VV			"1.PP - 0.016 - WC" 5,75		5,750			
VV			"1.PP - 0.017 - SPRCHY" 5,25		5,250			
VV			"1.PP - 0.018 - ŠATNA" 21,68		21,680			
VV			"1.PP - 0.019 - WC PŘEDSÍŇ" 11,2		11,200			
VV			"1.PP - 0.020 - WC" 5,25		5,250			
VV			"1.PP - 0.021 - WC" 5,75		5,750			
VV			"1.PP - 0.022 - SPRCHY" 10,1		10,100			
VV			"1.PP - 0.023 - ŠATNA" 22,5		22,500			
VV			"1.PP - 0.024 - WC PŘEDSÍŇ" 11,1		11,100			
VV			"1.PP - 0.025 - WC" 5,13		5,130			
VV			"1.PP - 0.026 - WC" 5,13		5,130			
VV			"1.PP - 0.027 - SPRCHY" 8,48		8,480			
VV			"1.PP - 0.028 - ŠATNA" 22,4		22,400			
VV			"1.PP - 0.029 - WC PŘEDSÍŇ" 10		10,000			
VV			"1.PP - 0.030 - WC" 5		5,000			
VV			"1.PP - 0.031 - WC" 5		5,000			
VV			"1.PP - 0.032 - SPRCHY" 9,8		9,800			
VV			"1.PP - 0.033 - ŠATNA" 22,3		22,300			
VV			"1.PP - 0.034 - WC PŘEDSÍŇ" 10		10,000			
VV			"1.PP - 0.035 - WC" 4,9		4,900			
VV			"1.PP - 0.036 - WC" 4,9		4,900			
VV			"1.PP - 0.037 - SPRCHY" 9,8		9,800			
VV			"1.PP - 0.038 - ŠATNA" 25,6		25,600			
VV			"1.PP - 0.039 - WC PŘEDSÍŇ" 10		10,000			
VV			"1.PP - 0.040 - WC" 4,9		4,900			
VV			"1.PP - 0.041 - WC" 4,9		4,900			
VV			"1.PP - 0.042 - SPRCHY" 9,8		9,800			
VV			"1.PP - 0.043 - ŠATNA" 26		26,000			
VV			"1.PP - 0.044 - WC PŘEDSÍŇ" 10		10,000			
VV			"1.PP - 0.045 - WC" 5		5,000			
VV			"1.PP - 0.046 - WC" 5		5,000			
VV			"1.PP - 0.047 - SPRCHY" 9,8		9,800			
VV			"1.PP - 0.048 - ŠATNA" 17,8		17,800			
VV			"1.PP - 0.049 - WC PŘEDSÍŇ" 11,03		11,030			
VV			"1.PP - 0.050 - WC" 5,15		5,150			
VV			"1.PP - 0.051 - WC" 5,15		5,150			
VV			"1.PP - 0.052 - SPRCHY" 8,43		8,430			
VV			"1.PP - 0.053 - ŠATNA" 22		22,000			
VV			"1.PP - 0.054 - WC PŘEDSÍŇ" 11,1		11,100			
VV			"1.PP - 0.055 - WC" 5,15		5,150			
VV			"1.PP - 0.056 - WC" 5,15		5,150			
VV			"1.PP - 0.057 - SPRCHY" 8,5		8,500			
VV			"1.PP - 0.058 - ŠATNA" 26,8		26,800			
VV			"1.PP - 0.059 - WC PŘEDSÍŇ" 10,1		10,100			
VV			"1.PP - 0.060 - WC" 5,1		5,100			
VV			"1.PP - 0.061 - WC" 5		5,000			
VV			"1.PP - 0.062 - SPRCHY" 9,9		9,900			
VV			"1.PP - 0.063 - ŠATNA" 26,8		26,800			
VV			"1.PP - 0.064 - WC PŘEDSÍŇ" 10,1		10,100			
VV			"1.PP - 0.065 - WC" 5		5,000			
VV			"1.PP - 0.066 - WC" 4,9		4,900			
VV			"1.PP - 0.067 - SPRCHY" 9,9		9,900			
VV			"1.PP - 0.068 - RODVODNA NN" 13,8		13,800			
VV			"1.PP - 0.069a - RODVODNA SLP" 12,9		12,900			
VV			"1.PP - 0.069b - SKLAD" 21,9		21,900			
VV			"1.PP - 0.070a - MÍSTNOST PRO ZEMŘELÉ" 15,9		15,900			
VV			"1.PP - 0.070b - ÚKLID" 7,4		7,400			
VV			"1.PP - 0.070c - WC PŘEDSÍŇ" 6		6,000			
VV			"1.PP - 0.070d - WC PERS." 4,9		4,900			
VV			"1.PP - 0.071 - SKLAD" 21,2		21,200			
VV			"1.PP - 0.072 - SKLAD" 22,5		22,500			
VV			"1.PP - 0.073 - SKLAD" 25,29		25,290			
VV			"1.PP - 0.074 - SKLAD PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY" 43,72		43,720			
VV			"1.PP - 0.075 - TZ - POTRUBNÍ POŠTA" 37,65		37,650			
VV			"1.PP - 0.076 - TZ - ÚT" 57,6		57,600			
VV			"1.PP - 0.078a - STROJOVNA VZT" 80,7		80,700			
VV			"1.PP - 0.078b - ATS" 13,6		13,600			
VV			"1.PP - 0.079 - SKLAD SPÍNAVÝCH POSTELÍ" 24,5		24,500			
VV			"1.PP - 0.080 - ÚČISTA LŮŽKA" 21,4		21,400			
VV			"1.PP - 0.081 - SKLAD ČISTÝCH POSTELÍ" 23,4		23,400			
VV			"1.PP - 0.082a - POVLEČENÍ" 20,4		20,400			
VV			"1.PP - 0.082b - SKLAD PRÁDLA" 18,4		18,400			
VV			"1.PP - 0.083 - MYTÍ" 21,8		21,800			
VV			"1.PP - 0.084 - PŘEDSÍŇ" 16,6		16,600			
VV			"1.PP - 0.085 - DMT" 15		15,000			
VV			"1.PP - 0.086 - WC PŘEDSÍŇ" 7,1		7,100			
VV			"1.PP - 0.087 - SPRCHA" 5,97		5,970			
VV			"1.PP - 0.088 - WC" 6,2		6,200			
VV			"1.PP - 0.089 - ÚKLID" 9,23		9,230			
VV			"1.PP - 0.090 - STROJOVNA VZT" 70,48		70,480			
VV			"1.PP - 0.091 - ANGLICKÝ DVOREK" 16,56		16,560			
VV			"1.PP - 0.093 - RODVODNA NN" 10,28		10,280			
VV			"1.PP - 0.094 - INSTALAČNÍ PŘÍSTUP" 20		20,000			
VV			"1.PP - J1.1PP-01 - CHODBA (POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ)" 25,6		25,600			
VV			"1.PP - J1.1PP-02 - SCHODIŠTĚ" 22,1		22,100			
VV			"1.PP - J1.1PP-03 - CHODBA" 23,6		23,600			
VV			"1.PP - J1.1PP-04 - WC ZTP" 7,9		7,900			
VV			"1.PP - J1.1PP-06 - ŠACHTA TZB" 10,6		10,600			
VV			"1.PP - J1.1PP-13a - ŠACHTA NN" 6,25		6,250			
VV			"1.PP - J1.1PP-13c - ŠACHTA SLP" 6,15		6,150			
VV			"1.PP - J2.1PP-01 - CHODBA" 20,85		20,850			
VV			"1.PP - J2.1PP-02 - CHODBA (POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ)" 14,3		14,300			
VV			"1.PP - J2.1PP-03 - SCHODIŠTĚ" 19,9		19,900			
VV			"1.PP - J2.1PP-07b - ŠACHTA SLP" 4		4,000			
VV			"1.PP - J2.1PP-08 - HALA" 22,8		22,800			
VV			"1.NP - 1.001 - HALA" 69,33		69,330			
VV			"1.NP - 1.002 - ČEKÁRNA" 86,89		86,890			
VV			"1.NP - 1.004 - RECEPCE" 28,04		28,040			
VV			"1.NP - 1.005 - CHODBA" 39,08		39,080			
VV			"1.NP - 1.006a - WC PŘEDSÍŇ ŽENY" 10,5		10,500			
VV			"1.NP - 1.006b - WC PACIENTI ŽENY" 9,7		9,700			
VV			"1.NP - 1.006c - WC KAB." 4,71		4,710			
VV			"1.NP - 1.006d - WC KAB." 4,69		4,690			
VV			"1.NP - 1.006e - WC KAB." 4,7		4,700			
VV			"1.NP - 1.007a - WC PŘEDSÍŇ MUŽI" 10,5		10,500			
VV			"1.NP - 1.007b - WC PACIENTI MUŽI" 9,7		9,700			
VV			"1.NP - 1.007c - WC KAB." 4,7		4,700			
VV			"1.NP - 1.007d - WC KAB." 4,7		4,700			
VV			"1.NP - 1.007e - WC KAB." 4,7		4,700			
VV			"1.NP - 1.008a - WC PERS. ŽENY" 8,4		8,400			
VV			"1.NP - 1.008b - WC KAB." 4,2		4,200			
VV			"1.NP - 1.008c - WC KAB." 4,2		4,200			
VV			"1.NP - 1.009a - WC PERS. MUŽI" 8,46		8,460			
VV			"1.NP - 1.009b - WC KAB." 4,2		4,200			
VV			"1.NP - 1.009c - WC KAB." 4,26		4,260			
VV			"1.NP - 1.010 - SKLAD" 14,36		14,360			
VV			"1.NP - 1.011 - TŘÍŽ 1" 28,56		28,560			
VV			"1.NP - 1.012 - VSTUPNÍ HALA" 51,72		51,720			
VV			"1.NP - 1.013 - ÚKLID" 10,96		10,960			
VV			"1.NP - 1.014 - VYŠETŘOVNA LSPP" 21,2		21,200			
VV			"1.NP - 1.015 - VYŠETŘOVNA ORL" 26,6		26,600			
VV			"1.NP - 1.016 - VYŠETŘOVNA SPOLEČNÁ" 21,45		21,450			
VV			"1.NP - 1.017 - VYŠETŘOVNA KARDIOLOGIE" 20,65		20,650			
VV			"1.NP - 1.018 - VYŠETŘOVNA INTERNA" 27,15		27,150			
VV			"1.NP - 1.019 - VYŠETŘOVNA NEUROLOGIE" 27,66		27,660			
VV			"1.NP - 1.020 - TŘÍŽ 2" 23,64		23,640			
VV			"1.NP - 1.022 - CHODBA" 15,2		15,200			
VV			"1.NP - 1.024a - SKLAD KŘESLA" 12,3		12,300			
VV			"1.NP - 1.024b - RODVODNA SLP" 12		12,000			
VV			"1.NP - 1.025a - CHLADOVNA" 18		18,000			
VV			"1.NP - 1.025b - SKLAD" 9,9		9,900			
VV			"1.NP - 1.025c - WC - PAC" 5,6		5,600			
VV			"1.NP - 1.026 - RODVODNA NN" 13,9		13,900			
VV			"1.NP - 1.027 - VYŠETŘOVNA SONO" 26,88		26,880			
VV			"1.NP - 1.028 - BOX" 5,9		5,900			
VV			"1.NP - 1.029 - BOX" 6		6,000			
VV			"1.NP - 1.030 - VYŠETŘOVNA RTG" 30,08		30,080			
VV			"1.NP - 1.031 - BOX" 5,9		5,900			
VV			"1.NP - 1.032 - BOX" 6		6,000			
VV			"1.NP - 1.034 - BUFET" 60,69		60,690			
VV			"1.NP - 1.035a - SKLAD" 14,91		14,910			
VV			"1.NP - 1.035b - PŘÍPRAVA BUFET" 24,4		24,400			
VV			"1.NP - 1.035c - SATNA PERS. BUFET" 11,6		11,600			
VV			"1.NP - 1.035d - WC PERS." 4,8		4,800			
VV			"1.NP - 1.035e - ÚKLID BUFET" 4,7		4,700			
VV			"1.NP - 1.036a - CHODBA" 61,39		61,390			
VV			"1.NP - 1.036b - CHODBA" 39,57		39,570			
VV			"1.NP - 1.037 - ČEKÁRNA DIAGNOSTIKY" 41,51		41,510			
VV			"1.NP - 1.038 - TECHNOLOGIE CT" 11,21		11,210			
VV			"1.NP - 1.039 - VYŠETŘOVNA CT" 25,95		25,950			
VV			"1.NP - 1.041 - BOX" 6,65		6,650			
VV			"1.NP - 1.042 - BOX" 6,11		6,110			
VV			"1.NP - 1.043 - PŘÍPRAVNA CT" 28,76		28,760			
VV			"1.NP - 1.044a - CHLADOVNA" 13,36		13,360			
VV			"1.NP - 1.044b - CHLADOVNA" 13,2		13,200			
VV			"1.NP - 1.044c - POPISOVNA" 12,6		12,600			
VV			"1.NP - 1.045 - VYŠETŘOVNA CT" 25		25,000			
VV			"1.NP - 1.046 - TECHNOLOGIE CT" 12,2		12,200			
VV			"1.NP - 1.047 - RODVODNA NN" 14,4		14,400			
VV			"1.NP - 1.048 - POPISOVNA" 18,18		18,180			
VV			"1.NP - 1.049 - ČEKÁRNA" 66,62		66,620			
VV			"1.NP - 1.050 - BOX" 5,9		5,900			
VV			"1.NP - 1.051 - BOX" 6,2		6,200			
VV			"1.NP - 1.052 - CHLADOVNA" 19,1		19,100			
VV			"1.NP - 1.053 - PŘÍPRAVNA" 21,3		21,300			
VV			"1.NP - 1.054 - TECHNOLOGIE MR" 15,3		15,300			
VV			"1.NP - 1.055 - VYŠETŘOVNA MR" 29,3		29,300			
VV			"1.NP - 1.056a - PŘEDSÍŇ" 7,45		7,450			
VV			"1.NP - 1.056b - SPRCHY" 4,65		4,650			
VV			"1.NP - 1.056c - WC PERS." 4,65		4,650			
VV			"1.NP - 1.057a - PŘEDSÍŇ" 7,45		7,450			
VV			"1.NP - 1.057b - WC PERS." 4,65		4,650			
VV			"1.NP - 1.057c - SPRCHY" 4,65		4,650			
VV			"1.NP - 1.058 - VYŠETŘOVNA CHIRURGIE" 27,85		27,850			
VV			"1.NP - 1.059 - VYŠETŘOVNA CHIRURGIE" 20,9		20,900			
VV			"1.NP - 1.060 - VYŠETŘOVNA URGL." 20,9		20,900			
VV			"1.NP - 1.061 - ČEKÁRNA" 69,73		69,730			
VV			"1.NP - 1.062 - SADROVNA" 18,53		18,530			
VV			"1.NP - 1.063 - SKLAD" 13,9		13,900			
VV			"1.NP - 1.064 - VYŠETŘOVNA ORTOPEDIE" 21,88		21,880			
VV			"1.NP - 1.065 - VYŠETŘOVNA ORTOPEDIE" 20,98		20,980			
VV			"1.NP - 1.066 - VYŠETŘOVNA UROLOGIE" 25,98		25,980			
VV			"1.NP - 1.067 - SKLAD" 11,4		11,400			
VV			"1.NP - 1.067b - SKLAD" 10,6		10,600			
VV			"1.NP - 1.068 - WC ZTP" 7,89		7,890			
VV			"1.NP - 1.069 - WC ZTP" 7,9		7,900			
VV			"1.NP - 1.070 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY" 6,4		6,400			
VV			"1.NP - 1.071 - WC PAC Ž" 5,6		5,600			
VV			"1.NP - 1.072 - WC PŘEDSÍŇ M" 6,41		6,410			
VV			"1.NP - 1.073 - WC PAC M" 5,6		5,600			
VV			"1.NP - 1.074 - ÚKLID" 8		8,000			
VV			"1.NP - 1.075 - ZÁVOROVÝ SÁL 2" 24,04		24,040			
VV			"1.NP - 1.076 - PŘÍPRAVNA 2" 20,95		20,950			
VV			"1.NP - 1.077 - PŘÍPRAVNA 1" 19,9		19,900			
VV			"1.NP - 1.080 - ZÁVOROVÝ SÁL 1" 22,45		22,450			
VV			"1.NP - 1.081a - CHODBA" 74,12		74,120			
VV			"1.NP - 1.081b - CHODBA" 48,6		48,600			
VV			"1.NP - 1.082 - ÚKLID" 9		9,000			
VV			"1.NP - 1.082b - FILTR" 13,1		13,100			
VV			"1.NP - 1.083 - WC, SPRCHA" 11,9		11,900			
VV			"1.NP - 1.084 - PRÁDELNA" 19		19,000			
VV			"1.NP - 1.085 - SEKRETARIÁT" 15,3		15,300			
VV			"1.NP - 1.086 - WC, SPRCHA" 9,8		9,800			
VV			"1.NP - 1.087 - VRCHNÍ SESTRA" 16,9		16,900			
VV			"1.NP - 1.088 - LÉKAŘI" 17,4		17,400			
VV			"1.NP - 1.089 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST" 29,4		29,400			
VV			"1.NP - 1.090 - DMT" 28,43		28,430			
VV			"1.NP - 1.091 - DNE NOČNÍ SLUŽBA" 20,7		20,700			
VV			"1.NP - 1.092 - SKLAD" 13,4		13,400			
VV			"1.NP - 1.093 - WC SPRCHA" 10,7		10,700			
VV			"1.NP - 1.095 - ROZVODNA SLP" 10,5		10,500			
VV			"1.NP - 1.097 - CHODBA EXPEKTACE" 102,88		102,880			
VV			"1.NP - 1.098 - FILTR" 21,17		21,170			
VV			"1.NP - 1.100 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 13,4		13,400			
VV			"1.NP - 1.102 - WC ZTP" 11,1		11,100			
VV			"1.NP - 1.103 - ČAJOVÁ KUCHYŇ" 15,3		15,300			
VV			"1.NP - 1.104a - PŘEDSÍŇ WC ŽENY" 9,6		9,600			
VV			"1.NP - 1.104b - WC PERS." 4,5		4,500			
VV			"1.NP - 1.104c - WC PERS." 4,5		4,500			
VV			"1.NP - 1.105 - SKLAD" 29,9		29,900			
VV			"1.NP - 1.106 - SKLAD" 17,92		17,920			
VV			"1.NP - 1.107 - SKLAD" 17,62		17,620			
VV			"1.NP - 1.108 - SKLAD" 20,52		20,520			
VV			"1.NP - 1.109a - PŘEDSÍŇ WC MUŽI" 9,5		9,500			
VV			"1.NP - 1.109b - WC PERS." 4,5		4,500			
VV			"1.NP - 1.109c - WC PERS." 4,5		4,500			
VV			"1.NP - 1.110 - ÚKLID" 12,88		12,880			
VV			"1.NP - 1.111a - WC, SPRCHA - PAC " 8,8		8,800			
VV			"1.NP - 1.111b - WC - PAC " 6,8		6,800			
VV			"1.NP - 1.112 - ŠATNA PACIENTŮ" 16,61		16,610			
VV			"1.NP - 1.113 - 3 VŘESLA TEMNÝ PROSTOR" 22,32		22,320			
VV			"1.NP - 1.114 - ČISTÁ PACIENTA" 21,12		21,120			
VV			"1.NP - 1.115 - EXPEKTACE - IL" 49,87		49,870			
VV			"1.NP - 1.116 - EXPEKTACE - IL" 46,65		46,650			
VV			"1.NP - 1.117 - STANOVIŠTĚ SESTER" 64,76		64,760			
VV			"1.NP - 1.118 - IZOLACE - IL" 23,51		23,510			
VV			"1.NP - 1.119 - FILTR" 15,41		15,410			
VV			"1.NP - 1.120 - EMERGENCY - SL" 46,81		46,810			
VV			"1.NP - 1.121 - PŘÍPRAVNA EMERGENCY" 21		21,000			
VV			"1.NP - 1.122 - CHODBA" 32,2		32,200			
VV			"1.NP - 1.124 - ČISTÍK" 20,3		20,300			
VV			"1.NP - 1.125 - PŘÍPRAVNA" 20,13		20,130			
VV			"1.NP - J1.1NP-01 - CHODBA (POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ)" 19,05		19,050			
VV			"1.NP - J1.1NP-02 - SCHODIŠTĚ" 51,66		51,660			
VV			"1.NP - J1.1NP-03 - CHODBA" 30,1		30,100			
VV			"1.NP - J1.1NP-04 - WC ZTP" 7,9		7,900			
VV			"1.NP - J2.1NP-01 - CHODBA" 20,85		20,850			
VV			"1.NP - J2.1NP-02 - CHODBA (POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ)" 14,3		14,300			
VV			"1.NP - J2.1NP-03 - SCHODIŠTĚ" 23,1		23,100			
VV			"1.NP - J2.1NP-08 - HALA" 23,2		23,200			
VV			"2.NP - 2.001a - CHODBA" 18,2		18,200			
VV			"2.NP - 2.001b - CHODBA - FILTR" 17		17,000			
VV			"2.NP - 2.001c - STANOVIŠTĚ SESTER" 78,8		78,800			
VV			"2.NP - 2.001d - CHODBA" 48,5		48,500			
VV			"2.NP - 2.001e - CHODBA - FILTR" 10,4		10,400			
VV			"2.NP - 2.001f - CHODBA" 61		61,000			
VV			"2.NP - 2.001g - STANOVIŠTĚ SESTER" 78,8		78,800			
VV			"2.NP - 2.001h - CHODBA" 81,02		81,020			
VV			"2.NP - 2.001i - CHODBA - FILTR" 13		13,000			
VV			"2.NP - 2.001j - STANOVIŠTĚ SESTER" 86,9		86,900			
VV			"2.NP - 2.001k - CHODBA - FILTR" 12,2		12,200			
VV			"2.NP - 2.001l - CHODBA" 57,2		57,200			
VV			"2.NP - 2.001m - ČEKÁRNA" 25,61		25,610			
VV			"2.NP - 2.001n - CHODBA - FILTR" 11,5		11,500			
VV			"2.NP - 2.001o - STANOVIŠTĚ SESTER" 62,6		62,600			
VV			"2.NP - 2.001p - CHODBA - FILTR" 15		15,000			
VV			"2.NP - 2.001q - CHODBA" 31,4		31,400			
VV			"2.NP - 2.001r - CHODBA" 131,23		131,230			
VV			"2.NP - 2.002 - AMBULANCE KARIM" 17,9		17,900			
VV			"2.NP - 2.003 - ČEKÁRNA" 35,73		35,730			
VV			"2.NP - 2.004 - AMBULANCE KARIM" 18		18,000			
VV			"2.NP - 2.005 - AMBULANCE KARIM" 17,75		17,750			
VV			"2.NP - 2.006 - AMBULANCE KARIM" 17,95		17,950			
VV			"2.NP - 2.007 - LÉKAŘ" 17,6		17,600			
VV			"2.NP - 2.008 - KOUPELNA" 7,3		7,300			
VV			"2.NP - 2.009 - LÉKAŘ" 17,6		17,600			
VV			"2.NP - 2.010 - LÉKAŘ" 17,6		17,600			
VV			"2.NP - 2.011 - KOUPELNA" 9,5		9,500			
VV			"2.NP - 2.012 - LÉKAŘ" 18		18,000			
VV			"2.NP - 2.013 - LÉKAŘ" 18		18,000			
VV			"2.NP - 2.014 - KOUPELNA" 8,9		8,900			
VV			"2.NP - 2.015 - LÉKAŘ" 17,6		17,600			
VV			"2.NP - 2.016 - LÉKAŘ" 17,6		17,600			
VV			"2.NP - 2.017 - KOUPELNA" 9,5		9,500			
VV			"2.NP - 2.018 - LÉKAŘ" 17,6		17,600			
VV			"2.NP - 2.019 - LÉKAŘ" 17,6		17,600			
VV			"2.NP - 2.020 - KOUPELNA" 8,9		8,900			
VV			"2.NP - 2.021 - LÉKAŘ" 17,6		17,600			
VV			"2.NP - 2.022 - LÉKAŘ" 17,6		17,600			
VV			"2.NP - 2.023a - KOUPELNA" 9,5		9,500			
VV			"2.NP - 2.023b - KOUPELNA" 7,3		7,300			
VV			"2.NP - 2.024 - LÉKAŘ" 18,95		18,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"2.NP - 2.025 - WC PŘEDSÍŇ PACIENTI" 10,4		10,400			
VV			"2.NP - 2.026 - WC MUŽI" 4,5		4,500			
VV			"2.NP - 2.027 - WC MUŽI" 4,6		4,600			
VV			"2.NP - 2.028 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY" 10,45		10,450			
VV			"2.NP - 2.030 - WC ŽENY" 4,55		4,550			
VV			"2.NP - 2.031 - WC ŽENY" 4,6		4,600			
VV			"2.NP - 2.032a - DMZ" 22,9		22,900			
VV			"2.NP - 2.032b - HOVORNA" 18,7		18,700			
VV			"2.NP - 2.033 - ČISTÝ BOX - IL" 24,2		24,200			
VV			"2.NP - 2.034 - JIP - 4L" 36,5		36,500			
VV			"2.NP - 2.035 - JIP - 2L" 27,85		27,850			
VV			"2.NP - 2.036 - JIP - 3L" 30,3		30,300			
VV			"2.NP - 2.037 - JIP - 4L" 23,95		23,950			
VV			"2.NP - 2.038 - JIP - 4L" 36,08		36,080			
VV			"2.NP - 2.039 - IIT" 12,75		12,750			
VV			"2.NP - 2.040 - ÚKLADNÍ BOX - IL" 20,52		20,520			
VV			"2.NP - 2.041 - LÁZEŇSKÁ WC PACIENTŮ" 17,2		17,200			
VV			"2.NP - 2.042 - SKLAD" 15,62		15,620			
VV			"2.NP - 2.043 - PINACOTÉKA" 21,26		21,260			
VV			"2.NP - 2.044 - KOUPELNA" 10,03		10,030			
VV			"2.NP - 2.045 - PINACOTÉKA STANIČNÍ SESTRY" 20,61		20,610			
VV			"2.NP - 2.046 - SPRCHA PERS." 9,3		9,300			
VV			"2.NP - 2.047 - WC PŘEDSÍŇ" 6,3		6,300			
VV			"2.NP - 2.048 - WC PERS." 5,5		5,500			
VV			"2.NP - 2.049 - PINACOTÉKA STANIČNÍ SESTRY" 16,8		16,800			
VV			"2.NP - 2.050 - WC PŘEDSÍŇ PERS." 8,9		8,900			
VV			"2.NP - 2.051 - WC PERS." 4,7		4,700			
VV			"2.NP - 2.052 - WC PERS." 4,7		4,700			
VV			"2.NP - 2.053 - PŘÍPRAVNA" 20,5		20,500			
VV			"2.NP - 2.054 - ÚKLID" 10		10,000			
VV			"2.NP - 2.055 - ČAJ. KUCHYŇ" 12,6		12,600			
VV			"2.NP - 2.056 - PINACOTÉKA VED. LÉKAŘE" 17,2		17,200			
VV			"2.NP - 2.057 - JIP - 3L" 35,65		35,650			
VV			"2.NP - 2.058 - JIP - 3L" 34,55		34,550			
VV			"2.NP - 2.059 - JIP - IL" 23,3		23,300			
VV			"2.NP - 2.060 - JIP - IL" 24,95		24,950			
VV			"2.NP - 2.061a - FILTR" 15,2		15,200			
VV			"2.NP - 2.061b - JIP - IL" 20,35		20,350			
VV			"2.NP - 2.062a - FILTR" 13,38		13,380			
VV			"2.NP - 2.062b - JIP - IL" 19,55		19,550			
VV			"2.NP - 2.063 - JIP - 3L" 36,47		36,470			
VV			"2.NP - 2.064 - JIP - 2L" 29,55		29,550			
VV			"2.NP - 2.067 - WC, SPRCHA" 10		10,000			
VV			"2.NP - 2.068 - PINACOTÉKA LÉKAŘŮ" 26,45		26,450			
VV			"2.NP - 2.070 - PŘÍPRAVNA" 24,6		24,600			
VV			"2.NP - 2.071 - ROZVODNA NN" 10,9		10,900			
VV			"2.NP - 2.072 - DMZ" 30,9		30,900			
VV			"2.NP - 2.073 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 11,75		11,750			
VV			"2.NP - 2.074 - WC PŘEDSÍŇ" 10,9		10,900			
VV			"2.NP - 2.075 - WC PERS." 4,7		4,700			
VV			"2.NP - 2.076 - WC PERS." 4,7		4,700			
VV			"2.NP - 2.077 - WC PERS." 4,7		4,700			
VV			"2.NP - 2.078 - SPRCHA PERSONÁL" 8,7		8,700			
VV			"2.NP - 2.079 - SPRCHA PERSONÁL" 8,7		8,700			
VV			"2.NP - 2.080 - CHODBA - FILTR" 20,65		20,650			
VV			"2.NP - 2.081 - NOČNÍ SLUŽBA" 19,55		19,550			
VV			"2.NP - 2.082 - SPRCHA PERSONÁL" 5,6		5,600			
VV			"2.NP - 2.083 - WC PŘEDSÍŇ" 6,95		6,950			
VV			"2.NP - 2.084 - WC" 5,6		5,600			
VV			"2.NP - 2.085a - SKLAD" 16,95		16,950			
VV			"2.NP - 2.085b - ROZVODNA SLP" 9,85		9,850			
VV			"2.NP - 2.086 - SKLAD" 22,15		22,150			
VV			"2.NP - 2.087 - SKLAD" 21,85		21,850			
VV			"2.NP - 2.088 - DEKONTAMINACE" 15,05		15,050			
VV			"2.NP - 2.089 - ÚKLID" 10,65		10,650			
VV			"2.NP - 2.090 - LÁZEŇ A WC PACIENTŮ" 19,05		19,050			
VV			"2.NP - 2.091 - ÚKLID" 9,45		9,450			
VV			"2.NP - 2.092 - HOVORNA" 16,25		16,250			
VV			"2.NP - 2.093 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 14,75		14,750			
VV			"2.NP - 2.095 - WC ŽENY" 4,9		4,900			
VV			"2.NP - 2.096 - WC ŽENY" 4,9		4,900			
VV			"2.NP - 2.097 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY" 10,9		10,900			
VV			"2.NP - 2.098 - SKLAD" 14,43		14,430			
VV			"2.NP - 2.099 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI" 10,98		10,980			
VV			"2.NP - 2.100 - WC MUŽI" 4,99		4,990			
VV			"2.NP - 2.101 - WC MUŽI" 4,89		4,890			
VV			"2.NP - 2.102 - INSP. P." 17,98		17,980			
VV			"2.NP - 2.103 - KOUPELNA" 11,38		11,380			
VV			"2.NP - 2.104 - SKLAD" 22,2		22,200			
VV			"2.NP - 2.105 - FILTR" 21,9		21,900			
VV			"2.NP - 2.106 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 21,3		21,300			
VV			"2.NP - 2.107 - ROZVODNA SLP" 12,6		12,600			
VV			"2.NP - 2.108 - ROZVODNA NN" 13,5		13,500			
VV			"2.NP - 2.109 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST" 33		33,000			
VV			"2.NP - 2.110 - SKLAD" 15,8		15,800			
VV			"2.NP - 2.111 - ÚKLID" 9,9		9,900			
VV			"2.NP - 2.112 - ČAJ. KUCHYŇ" 13,3		13,300			
VV			"2.NP - 2.113 - SKLAD" 13		13,000			
VV			"2.NP - 2.114 - PŘÍPRAVNA" 20,6		20,600			
VV			"2.NP - 2.115 - WC PŘEDSÍŇ" 10		10,000			
VV			"2.NP - 2.116 - WC" 4,8		4,800			
VV			"2.NP - 2.117 - WC" 4,8		4,800			
VV			"2.NP - 2.118 - WC" 4,8		4,800			
VV			"2.NP - 2.119 - LÁZEŇ A WC PACIENTŮ" 14,6		14,600			
VV			"2.NP - 2.120 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 20,2		20,200			
VV			"2.NP - 2.122 - SKLAD" 16,9		16,900			
VV			"2.NP - 2.123 - HOVORNA" 17,87		17,870			
VV			"2.NP - 2.124 - PINACOTÉKA" 24,28		24,280			
VV			"2.NP - 2.125 - KOUPELNA" 10,2		10,200			
VV			"2.NP - 2.126 - INSPEKČNÍ POKOJ" 20,98		20,980			
VV			"2.NP - 2.127 - JIP - 3L" 33,93		33,930			
VV			"2.NP - 2.128 - JIP - IL" 24,5		24,500			
VV			"2.NP - 2.129 - JIP - IL" 22,65		22,650			
VV			"2.NP - 2.130 - JIP - IL" 21,65		21,650			
VV			"2.NP - 2.131 - JIP - 3L" 33,45		33,450			
VV			"2.NP - 2.132 - PINACOTÉKA STANIČNÍ SESTRY" 21,4		21,400			
VV			"2.NP - 2.133 - DMZ" 21,4		21,400			
VV			"2.NP - 2.135 - DEKONTAMINACE" 18,3		18,300			
VV			"2.NP - 2.136 - SERVIS PŘÍSTROJŮ 2" 20,8		20,800			
VV			"2.NP - 2.137 - SERVIS PŘÍSTROJŮ 1" 23,45		23,450			
VV			"2.NP - 2.138 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY PERS." 7,1		7,100			
VV			"2.NP - 2.139 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI PERS." 7,1		7,100			
VV			"2.NP - 2.140 - WC PERS. ŽENY" 4,95		4,950			
VV			"2.NP - 2.141 - WC PERS. MUŽI" 4,95		4,950			
VV			"2.NP - 2.142 - PŘÍPRAVNA" 19,5		19,500			
VV			"2.NP - 2.143 - SKLAD" 13,9		13,900			
VV			"2.NP - 2.144 - ČAJ. KUCHYŇ" 12,2		12,200			
VV			"2.NP - 2.145 - SKLAD" 22		22,000			
VV			"2.NP - 2.147 - ROZVODNA NN" 11,35		11,350			
VV			"2.NP - 2.148 - JIP - 2L" 28,85		28,850			
VV			"2.NP - 2.150 - WC, SPRCHA" 8,2		8,200			
VV			"2.NP - 2.151 - INSP. POKOJ" 20,1		20,100			
VV			"2.NP - 2.152 - STANIČNÍ SESTRA" 17,5		17,500			
VV			"2.NP - 2.156 - JIP - 1L" 23,9		23,900			
VV			"2.NP - 2.165 - ROZVODNA NN" 26		26,000			
VV			"2.NP - 2.168 - DMZ" 23,24		23,240			
VV			"2.NP - 2.169 - LÉKAŘI" 16,4		16,400			
VV			"2.NP - 2.170 - JIP - 1L" 19,15		19,150			
VV			"2.NP - 2.171 - FILTR" 16,1		16,100			
VV			"2.NP - 2.172 - JIP - 1L" 19,3		19,300			
VV			"2.NP - 2.173 - JIP - 1L" 23,65		23,650			
VV			"2.NP - 2.174 - FILTR" 16,25		16,250			
VV			"2.NP - 2.177 - LÁZEŇ A WC PACIENTŮ" 19,3		19,300			
VV			"2.NP - 2.178a - CHODBA" 10,3		10,300			
VV			"2.NP - 2.178b - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 14		14,000			
VV			"2.NP - 2.180 - SPRCHY" 7,6		7,600			
VV			"2.NP - 2.181 - ÚKLID" 7,8		7,800			
VV			"2.NP - E.002 - CHODBA" 36,38		36,380			
VV			"2.NP - E.003 - ROZVODNA VN, ČÁST ČEZ DIST." 18,04		18,040			
VV			"2.NP - E.004 - ROZVODNA VN" 20,76		20,760			
VV			"2.NP - E.005 - ROZVODNA NN, ZÁLOHOVANÉ NAPÁJENÍ" 21,6		21,600			
VV			"2.NP - E.006 - ROZVODNA NN" 42,91		42,910			
VV			"2.NP - E.007 - TRAFOSTANICE, TRAFO 1-3" 28,39		28,390			
VV			"2.NP - E.008 - ZÁLOŽNÍ ZDROJ DA1, DA2" 42,17		42,170			
VV			"2.NP - E.009 - NÁHRADNÍ ZDROJ CO" 13,06		13,060			
VV			"2.NP - E.010 - SEKUNDÁRNÍ ZDROJ CO" 12,18		12,180			
VV			"2.NP - E.011 - ZDROJ MZT" 12,18		12,180			
VV			"2.NP - E.012 - ZDROJ CO2" 12,08		12,080			
VV			"2.NP - E.013 - NÁHRADNÍ ZDROJ NEO A CO2" 12,18		12,180			
VV			"2.NP - E.014 - POŽÁRNÍ ROZVODNA" 18,8		18,800			
VV			"2.NP - E.015 - NAPĚTOVÉ HODPODÁŘSTVÍ" 10,09		10,090			
VV			"2.NP - J1.2NP-01 - CHODBA (POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ)" 25,6		25,600			
VV			"2.NP - J1.2NP-02 - SCHODIŠTĚ" 23,65		23,650			
VV			"2.NP - J1.2NP-03 - CHODBA" 23,6		23,600			
VV			"2.NP - J1.2NP-04 - WC ZTP" 7,9		7,900			
VV			"2.NP - J2.2NP-01 - HALA" 27,9		27,900			
VV			"2.NP - J2.2NP-02 - CHODBA (POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ)" 14,3		14,300			
VV			"2.NP - J2.2NP-03 - SCHODIŠTĚ" 23,1		23,100			
VV			"3.NP - 3.001a - CHODBA" 94,67		94,670			
VV			"3.NP - 3.001b - CHODBA" 18,1		18,100			
VV			"3.NP - 3.001d - CHODBA" 30,04		30,040			
VV			"3.NP - 3.001e - CHODBA" 19,15		19,150			
VV			"3.NP - 3.001f - CHODBA" 19,25		19,250			
VV			"3.NP - 3.001g - CHODBA" 126,88		126,880			
VV			"3.NP - 3.002a - STRUČOVNA VZT" 145,18		145,180			
VV			"3.NP - 3.002b - STRUČOVNA VZT" 115,88		115,880			
VV			"3.NP - 3.002c - STRUČOVNA VZT" 135,7		135,700			
VV			"3.NP - 3.003a - KOMPRESOROVNA - REZERVNÍ NAPÁJENÍ" 17,55		17,550			
VV			"3.NP - 3.003b - KOMPRESOROVNA - PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ" 26,4		26,400			
VV			"3.NP - 3.003c - KOMPRESOROVNA - FITRACE, REDUKCE TLAKU,OHŘÍVAČ" 9,93		9,930			
VV			"3.NP - 3.004a - VAKUOVÁ STRUČOVNA - REZERVNÍ NAPÁJENÍ" 21,75		21,750			
VV			"3.NP - 3.004b - VAKUOVÁ STANICE - PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ" 17,47		17,470			
VV			"3.NP - 3.004c - VAKUOVÁ STANICE - OVLÁDÁNÍ" 11,65		11,650			
VV			"3.NP - 3.008 - PŘEDSÍŇ WC" 6,8		6,800			
VV			"3.NP - 3.009 - WC" 5,55		5,550			
VV			"3.NP - 3.010 - WC" 5,55		5,550			
VV			"3.NP - 3.011 - ROZVODNA NN" 22,05		22,050			
VV			"3.NP - 3.012 - ÚKLID A ÚKLID. STROJE" 22,7		22,700			
VV			"3.NP - 3.013a - CENTRÁLNÍ VELÍN - VZT" 20,33		20,330			
VV			"3.NP - 3.013b - CENTRÁLNÍ VELÍN - ČISTÍ" 21,7		21,700			
VV			"3.NP - 3.013c - SERVEROVNA" 31,9		31,900			
VV			"3.NP - 3.014 - SERVIS PŘÍSTROJŮ" 33,85		33,850			
VV			"3.NP - 3.015a - DEJEKTOVÁ ROZVODNA NN - ZÁLOŽNÍ NAPÁJENÍ" 25,78		25,780			
VV			"3.NP - 3.015b - DEJEKTOVÁ ROZVODNA - BEZP. NAPÁJENÍ" 18,4		18,400			
VV			"3.NP - 3.015c - DEJEKTOVÁ ROZVODNA - DOPL.BEZP. NAPÁJENÍ" 16,15		16,150			
VV			"3.NP - 3.015d - CHODBA" 20,68		20,680			
VV			"3.NP - 3.016 - ROZVODNA SLP" 11,86		11,860			
VV			"3.NP - 3.016 - ROZVODNA SLP" 13,79		13,790			
VV			"3.NP - 3.019 - ÚSTŘEDNA EPS A EPO" 14,87		14,870			
VV			"4.NP - J1.3NP-01 - CHODBA (POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ)" 25,6		25,600			
VV			"4.NP - J1.3NP-02 - SCHODIŠTĚ" 23,65		23,650			
VV			"4.NP - J1.3NP-03 - CHODBA" 23,6		23,600			
VV			"4.NP - J1.3NP-04 - WC ZTP" 7,9		7,900			
VV			"4.NP - J2.3NP-01 - CHODBA" 20,85		20,850			
VV			"4.NP - J2.3NP-02 - CHODBA (POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ)" 14,3		14,300			
VV			"4.NP - J2.3NP-03 - SCHODIŠTĚ" 23,1		23,100			
VV			"4.NP - J2.3NP-06 - HALA" 22,8		22,800			
VV			"4.NP - 4.001a - CHODBA PERSONÁLNÍ" 30,69		30,690			
VV			"4.NP - 4.001b - CHODBA" 28,35		28,350			
VV			"4.NP - 4.001c - CHODBA" 49,8		49,800			
VV			"4.NP - 4.002 - BÍLÁ ŠATNA - ŽENY" 37,85		37,850			
VV			"4.NP - 4.003 - ZELENÁ ŠATNA - ŽENY" 16,1		16,100			
VV			"4.NP - 4.004 - FILTR - ŽENY" 26,5		26,500			
VV			"4.NP - 4.005 - WC" 4,58		4,580			
VV			"4.NP - 4.006 - WC" 4,58		4,580			
VV			"4.NP - 4.007 - WC" 4,6		4,600			
VV			"4.NP - 4.009 - SKLAD" 18,1		18,100			
VV			"4.NP - 4.010 - ROZVODNA SLP" 11,86		11,860			
VV			"4.NP - 4.011 - FILTR" 19,6		19,600			
VV			"4.NP - 4.012a - CHODBA PACIENTŮ" 50,25		50,250			
VV			"4.NP - 4.012b - CHODBA PACIENTŮ" 126,35		126,350			
VV			"4.NP - 4.013 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 17,4		17,400			
VV			"4.NP - 4.014 - ÚKLID" 11,3		11,300			
VV			"4.NP - 4.015 - DEKONTAMINACE" 16,05		16,050			
VV			"4.NP - 4.016a - PŘÍPRAVNA" 17,81		17,810			
VV			"4.NP - 4.016b - PŘÍPRAVNA" 19,32		19,320			
VV			"4.NP - 4.017 - DEKONTAMINACE" 19,71		19,710			
VV			"4.NP - 4.018a - PŘÍPRAVNA" 17,81		17,810			
VV			"4.NP - 4.018b - PŘÍPRAVNA" 18,62		18,620			
VV			"4.NP - 4.019 - DEKONTAMINACE" 20,26		20,260			
VV			"4.NP - 4.020a - PŘÍPRAVNA" 17,74		17,740			
VV			"4.NP - 4.020b - PŘÍPRAVNA" 19,11		19,110			
VV			"4.NP - 4.021 - DEKONTAMINACE" 16,01		16,010			
VV			"4.NP - 4.022a - CHODBA PERSONÁLNÍ" 138,15		138,150			
VV			"4.NP - 4.022b - CHODBA PERSONÁLNÍ" 88,45		88,450			
VV			"4.NP - 4.024 - OPERAČNÍ SÁL 1 (TRAUMA)" 32,36		32,360			
VV			"4.NP - 4.025 - OPERAČNÍ SÁL 2 (NEUROCHIR)" 29,59		29,590			
VV			"4.NP - 4.026 - OPERAČNÍ SÁL 3 (KOTP)" 29,86		29,860			
VV			"4.NP - 4.027 - OPERAČNÍ SÁL 4 (KOTP)" 29,27		29,270			
VV			"4.NP - 4.028 - OPERAČNÍ SÁL 5 (CHIRURGIE)" 29,54		29,540			
VV			"4.NP - 4.029 - OPERAČNÍ SÁL 6 (CHIRURGIE)" 30,47		30,470			
VV			"4.NP - 4.030 - MYTÍ LÉKAŘŮ" 13,13		13,130			
VV			"4.NP - 4.031 - STERILNÍ SKLAD" 25,18		25,180			
VV			"4.NP - 4.032 - MYTÍ LÉKAŘŮ" 18,06		18,060			
VV			"4.NP - 4.033 - STERILNÍ SKLAD" 27,33		27,330			
VV			"4.NP - 4.034 - MYTÍ LÉKAŘŮ" 18,12		18,120			
VV			"4.NP - 4.035 - STERILNÍ SKLAD" 25,18		25,180			
VV			"4.NP - 4.036 - MYTÍ LÉKAŘŮ" 13,13		13,130			
VV			"4.NP - 4.037 - SKLAD" 17,4		17,400			
VV			"4.NP - 4.038 - SKLAD KARIM" 19,65		19,650			
VV			"4.NP - 4.039 - FILTR" 29,63		29,630			
VV			"4.NP - 4.040 - POSTELE" 32,3		32,300			
VV			"4.NP - 4.041 - CHODBA" 33,9		33,900			
VV			"4.NP - 4.042 - DOSPÁVÁNÍ 60, + DOZOR SESTRY" 45,7		45,700			
VV			"4.NP - 4.043 - FILTR" 13,58		13,580			
VV			"4.NP - 4.044 - PŘEDSÍŇ" 8		8,000			
VV			"4.NP - 4.045 - WC" 10,35		10,350			
VV			"4.NP - 4.046 - DEKONTAMINACE" 13,4		13,400			
VV			"4.NP - 4.047 - ŠATNA FILTR" 13,08		13,080			
VV			"4.NP - 4.048 - WC, SPRCHY" 11,2		11,200			
VV			"4.NP - 4.049a - CHODBA" 79,9		79,900			
VV			"4.NP - 4.049b - PŘÍPRAVNA PACIENTŮ" 15,55		15,550			
VV			"4.NP - 4.049c - PŘÍPRAVNA PACIENTŮ" 15,55		15,550			
VV			"4.NP - 4.050a - MYTÍ LÉKAŘŮ" 12		12,000			
VV			"4.NP - 4.050b - ÚKLID" 7,8		7,800			
VV			"4.NP - 4.051 - INTERVENČNÍ SÁL" 31,29		31,290			
VV			"4.NP - 4.052 - SKLAD" 21,7		21,700			
VV			"4.NP - 4.053 - TECHNOLOGIE INTERI. SÁLU" 18,6		18,600			
VV			"4.NP - 4.054 - CVLADOVNA" 21,9		21,900			
VV			"4.NP - 4.055 - CVLADOVNA" 20,9		20,900			
VV			"4.NP - 4.056 - TECHNOLOGIE MR" 19,5		19,500			
VV			"4.NP - 4.057 - VYŠETŘOVNA MR" 30,3		30,300			
VV			"4.NP - 4.058 - OPERAČNÍ SÁL (NEUROCHIRURGIE)" 32,86		32,860			
VV			"4.NP - 4.059 - STERILNÍ SKLAD" 18,6		18,600			
VV			"4.NP - 4.060 - CVLADOVNA" 21,4		21,400			
VV			"4.NP - 4.061 - MYTÍ LÉKAŘŮ" 11,46		11,460			
VV			"4.NP - 4.062 - DEKONTAMINACE" 14,2		14,200			
VV			"4.NP - 4.063 - SKLAD" 13,18		13,180			
VV			"4.NP - 4.064 - FILTR" 21,3		21,300			
VV			"4.NP - 4.065 - SKLAD PŘÍSTROJŮ" 23,3		23,300			
VV			"4.NP - 4.066 - DMZ KARIM" 25,35		25,350			
VV			"4.NP - 4.067 - MYTÍ DESEK" 13,95		13,950			
VV			"4.NP - 4.068 - SKLAD" 14,65		14,650			
VV			"4.NP - 4.070 - SKLAD" 22,3		22,300			
VV			"4.NP - 4.071 - MYTÍ NÁSTROJŮ" 14,1		14,100			
VV			"4.NP - 4.072 - STERILIZACE" 14,9		14,900			
VV			"4.NP - 4.073 - SKLAD" 22,2		22,200			
VV			"4.NP - 4.074 - PROTOKOL 2" 17,1		17,100			
VV			"4.NP - 4.075 - PROTOKOL 1" 17		17,000			
VV			"4.NP - 4.076 - LÉKAŘI" 18,9		18,900			
VV			"4.NP - 4.077 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 14,2		14,200			
VV			"4.NP - 4.078 - DMZ SESTRY" 26,4		26,400			
VV			"4.NP - 4.079 - PINACOTÉKA KARIM" 17,1		17,100			
VV			"4.NP - 4.080a - PINACOTÉKA" 17,8		17,800			
VV			"4.NP - 4.080b - SKLAD" 13,9		13,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"4.NP - 4.081 - PŘEDSÍŇ WC - ŽENY" 8,1		8,100			
VV			"4.NP - 4.082 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI" 8,2		8,200			
VV			"4.NP - 4.083 - WC ŽENY" 4,4		4,400			
VV			"4.NP - 4.084 - WC ZENY" 4,4		4,400			
VV			"4.NP - 4.085 - WC MUŽI" 4,3		4,300			
VV			"4.NP - 4.086 - WC MUŽI" 4,2		4,200			
VV			"4.NP - 4.087 - VÝTAH" 13,6		13,600			
VV			"4.NP - 4.088 - REZIDOVNA NP" 14,5		14,500			
VV			"4.NP - 4.089 - FILTR - MUŽ" 25		25,000			
VV			"4.NP - 4.090 - WC" 4,7		4,700			
VV			"4.NP - 4.091 - WC" 4,7		4,700			
VV			"4.NP - 4.092 - ÚKLIDNÁ ŠATNA - MUŽI" 14,1		14,100			
VV			"4.NP - 4.093 - ÚKLIDNÁ ŠATNA - MUŽI" 27,5		27,500			
VV			"4.NP - 4.094 - PINACOTÉKA" 15,8		15,800			
VV			"4.NP - 4.095 - PŘEDSÍŇ WC" 6,6		6,600			
VV			"4.NP - 4.096 - WC" 4,6		4,600			
VV			"4.NP - 4.097 - PINACOTÉKA" 15,8		15,800			
VV			"4.NP - 4.098 - PŘEDSÍŇ WC" 6,6		6,600			
VV			"4.NP - 4.099 - WC" 4,6		4,600			
VV			"4.NP - 4.100 - REZIDOVNA NP" 11,67		11,670			
VV			"4.NP - 4.101 - REZIDOVNA SUP" 11,8		11,800			
VV			"4.NP - J1.4NP-01 - CHODBA (POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ)" 25,6		25,600			
VV			"4.NP - J1.4NP-02 - SCHODIŠTĚ" 23,65		23,650			
VV			"4.NP - J1.4NP-03 - CHODBA" 23,6		23,600			
VV			"4.NP - J1.4NP-04 - WC ZTP" 7,9		7,900			
VV			"4.NP - J2.4NP-01 - CHODBA" 20,85		20,850			
VV			"4.NP - J2.4NP-02 - CHODBA (POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ)" 14,3		14,300			
VV			"4.NP - J2.4NP-03 - SCHODIŠTĚ" 23,1		23,100			
VV			"4.NP - J2.4NP-04 - HALA" 22,8		22,800			
VV			"5.NP - 5.001a - CHODBA" 53,6		53,600			
VV			"5.NP - 5.001b - CHODBA" 166,43		166,430			
VV			"5.NP - 5.001c - CHODBA" 54,72		54,720			
VV			"5.NP - 5.001d - FILTR" 10,6		10,600			
VV			"5.NP - 5.001e - CHODBA" 22,3		22,300			
VV			"5.NP - 5.001f - FILTR" 12,5		12,500			
VV			"5.NP - 5.001g - CHODBA" 53,6		53,600			
VV			"5.NP - 5.001h - CHODBA" 49,2		49,200			
VV			"5.NP - 5.002 - VÝSTĚTOVNA ELEKTROFYZIOLOGIE" 22		22,000			
VV			"5.NP - 5.003 - LOGOPED" 20,1		20,100			
VV			"5.NP - 5.004 - PSYCHOLOG - HOVORNA" 20,9		20,900			
VV			"5.NP - 5.006 - POKOJ 1L" 22,9		22,900			
VV			"5.NP - 5.007 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"5.NP - 5.008 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"5.NP - 5.009 - POKOJ 3L" 22,5		22,500			
VV			"5.NP - 5.010 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"5.NP - 5.011 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"5.NP - 5.012 - POKOJ 3L" 22,5		22,500			
VV			"5.NP - 5.013 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"5.NP - 5.014 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"5.NP - 5.015 - POKOJ 3L" 22,8		22,800			
VV			"5.NP - 5.016 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"5.NP - 5.017 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"5.NP - 5.018 - VYŠETŘOVNA" 22,7		22,700			
VV			"5.NP - 5.019a - DNĚ" 21,1		21,100			
VV			"5.NP - 5.019b - RECEPCE" 21,67		21,670			
VV			"5.NP - 5.020 - SESTERNA" 21,98		21,980			
VV			"5.NP - 5.021 - INTERMEDIÁR 4L" 33,12		33,120			
VV			"5.NP - 5.022 - WC ZTP" 8,7		8,700			
VV			"5.NP - 5.023 - POKOJ 3L" 22,2		22,200			
VV			"5.NP - 5.024 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"5.NP - 5.025 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"5.NP - 5.026 - POKOJ 3L" 22,2		22,200			
VV			"5.NP - 5.027 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"5.NP - 5.028 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"5.NP - 5.029 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST" 36,6		36,600			
VV			"5.NP - 5.030 - LÉKAŘI" 24,75		24,750			
VV			"5.NP - 5.031 - KOUPELNA" 8,8		8,800			
VV			"5.NP - 5.032 - SPRCHA" 6,1		6,100			
VV			"5.NP - 5.033 - LÉKAŘI" 22,4		22,400			
VV			"5.NP - 5.034 - ÚKLID" 10,6		10,600			
VV			"5.NP - 5.035 - LÉKAŘI" 21,5		21,500			
VV			"5.NP - 5.036 - KOUPELNA" 8,9		8,900			
VV			"5.NP - 5.037 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"5.NP - 5.038 - LÉKAŘI" 22,4		22,400			
VV			"5.NP - 5.039 - SKLAD" 10,8		10,800			
VV			"5.NP - 5.041 - LÉKAŘI" 25,35		25,350			
VV			"5.NP - 5.042 - KOUPELNA" 8,9		8,900			
VV			"5.NP - 5.043 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"5.NP - 5.044 - WC PŘEDSÍŇ" 7,9		7,900			
VV			"5.NP - 5.045a - SPRCHA" 4,59		4,590			
VV			"5.NP - 5.045b - WC" 4,4		4,400			
VV			"5.NP - 5.046 - DNĚ" 22,2		22,200			
VV			"5.NP - 5.047 - LÁZEŇ A WC PACIENTŮ" 15		15,000			
VV			"5.NP - 5.048 - ÚKLID" 9,3		9,300			
VV			"5.NP - 5.049 - REZIDOVNA NP" 11,94		11,940			
VV			"5.NP - 5.050 - PINACOTÉKA SYNAČNÍ SESTRY" 10,9		10,900			
VV			"5.NP - 5.051 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 11,2		11,200			
VV			"5.NP - 5.052a - PŘÍPRAVNA" 16,7		16,700			
VV			"5.NP - 5.052b - SKLAD" 10,9		10,900			
VV			"5.NP - 5.053 - REZIDOVNA SUP" 8,6		8,600			
VV			"5.NP - 5.054 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY" 6,45		6,450			
VV			"5.NP - 5.055 - WC ŽENY" 4,45		4,450			
VV			"5.NP - 5.056 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI" 6,45		6,450			
VV			"5.NP - 5.057 - WC MUŽI" 4,45		4,450			
VV			"5.NP - 5.058 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 14,95		14,950			
VV			"5.NP - 5.059 - SKLAD" 15,8		15,800			
VV			"5.NP - 5.060a - HOVORNA" 15,3		15,300			
VV			"5.NP - 5.060b - SKLAD PŘÍSTROJŮ" 19,95		19,950			
VV			"5.NP - 5.061 - TĚLOCVIČNA" 24,15		24,150			
VV			"5.NP - 5.062 - WC ZTP" 8,1		8,100			
VV			"5.NP - 5.063 - ÚKLID" 8		8,000			
VV			"5.NP - 5.064 - LÁZEŇ A WC PACIENTŮ" 16,4		16,400			
VV			"5.NP - 5.065 - SKLAD" 16,2		16,200			
VV			"5.NP - 5.066 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 20,73		20,730			
VV			"5.NP - 5.067 - SKLAD" 21,05		21,050			
VV			"5.NP - 5.068 - VOZÍKY" 21,22		21,220			
VV			"5.NP - 5.069 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 19,7		19,700			
VV			"5.NP - 5.070 - JÍDELNA" 32		32,000			
VV			"5.NP - 5.071a - REZIDOVNA NP" 13,6		13,600			
VV			"5.NP - 5.071b - REZIDOVNA SUP" 12,9		12,900			
VV			"5.NP - 5.072 - PINACOTÉKA SYNAČNÍ SESTRY" 13,3		13,300			
VV			"5.NP - 5.073 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI" 7,7		7,700			
VV			"5.NP - 5.074 - WC MUŽI" 4,3		4,300			
VV			"5.NP - 5.075 - WC MUŽI" 4,3		4,300			
VV			"5.NP - 5.076 - SPRCHA PERSONÁL" 5,6		5,600			
VV			"5.NP - 5.077 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY" 7,4		7,400			
VV			"5.NP - 5.078 - WC ŽENY" 4,3		4,300			
VV			"5.NP - 5.079 - WC ŽENY" 4,3		4,300			
VV			"5.NP - 5.080 - PINACOTÉKA SYNAČNÍ SESTRY" 13,3		13,300			
VV			"5.NP - 5.081 - VYŠETŘOVNA ELEKTROFYZIOLOGIE 1" 24,05		24,050			
VV			"5.NP - 5.082 - VYŠETŘOVNA ELEKTROFYZIOLOGIE 2" 25,25		25,250			
VV			"5.NP - 5.084 - POKOJ 1L" 22,9		22,900			
VV			"5.NP - 5.085 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"5.NP - 5.086 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"5.NP - 5.087 - POKOJ 3L" 22,5		22,500			
VV			"5.NP - 5.088 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"5.NP - 5.089 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"5.NP - 5.090 - POKOJ 3L" 22,5		22,500			
VV			"5.NP - 5.091 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"5.NP - 5.092 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"5.NP - 5.093 - POKOJ 3L" 24,31		24,310			
VV			"5.NP - 5.094 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"5.NP - 5.095 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"5.NP - 5.096 - VYŠETŘOVNA" 22,7		22,700			
VV			"5.NP - 5.097 - RECEPCE" 21,67		21,670			
VV			"5.NP - 5.098 - DNĚ" 21,1		21,100			
VV			"5.NP - 5.099 - SESTERNA" 21,98		21,980			
VV			"5.NP - 5.100 - INTERMEDIÁR 4L" 33,12		33,120			
VV			"5.NP - 5.101 - WC ZTP" 8,7		8,700			
VV			"5.NP - 5.102 - POKOJ 3L" 22,2		22,200			
VV			"5.NP - 5.103 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"5.NP - 5.104 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"5.NP - 5.105 - POKOJ 3L" 21,8		21,800			
VV			"5.NP - 5.106 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"5.NP - 5.107 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"5.NP - 5.108 - J1P - 3L" 24,95		24,950			
VV			"5.NP - 5.109 - STANOVIŠTĚ SESTER" 99,15		99,150			
VV			"5.NP - 5.110 - J1P - 1L" 16,98		16,980			
VV			"5.NP - 5.111 - J1P - 2L" 22,75		22,750			
VV			"5.NP - 5.112 - J1P - 2L" 22,65		22,650			
VV			"5.NP - 5.113 - J1P - 1L" 16,97		16,970			
VV			"5.NP - 5.114 - FILTR" 12,85		12,850			
VV			"5.NP - 5.115 - J1P - 2L" 22,45		22,450			
VV			"5.NP - 5.116 - SKLAD" 11		11,000			
VV			"5.NP - 5.117 - SKLAD PŘÍSTROJŮ" 21,1		21,100			
VV			"5.NP - J1.5NP-01 - CHODBA (POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ)" 26,1		26,100			
VV			"5.NP - J1.5NP-02 - SCHODIŠTĚ" 22,1		22,100			
VV			"5.NP - J1.5NP-03 - CHODBA" 23,6		23,600			
VV			"5.NP - J1.5NP-04 - WC ZTP" 7,9		7,900			
VV			"5.NP - J2.5NP-01 - CHODBA" 20,85		20,850			
VV			"5.NP - J2.5NP-02 - CHODBA (POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ)" 14,3		14,300			
VV			"5.NP - J2.5NP-03 - SCHODIŠTĚ" 23,1		23,100			
VV			"5.NP - J2.5NP-08 - FILTR" 13		13,000			
VV			"5.NP - J2.5NP-09 - HALA" 17,3		17,300			
VV			"6.NP - 6.001a - CHODBA" 53,6		53,600			
VV			"6.NP - 6.001b - CHODBA" 55,2		55,200			
VV			"6.NP - 6.001c - CHODBA" 76,62		76,620			
VV			"6.NP - 6.001d - CHODBA" 40,63		40,630			
VV			"6.NP - 6.001e - CHODBA" 40,63		40,630			
VV			"6.NP - 6.001f - CHODBA" 60,48		60,480			
VV			"6.NP - 6.001g - CHODBA" 55,3		55,300			
VV			"6.NP - 6.001h - CHODBA" 53,6		53,600			
VV			"6.NP - 6.001i - CHODBA" 49,2		49,200			
VV			"6.NP - 6.002 - PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA" 21,6		21,600			
VV			"6.NP - 6.003 - POKOJ 1L - VIP" 26,2		26,200			
VV			"6.NP - 6.004 - KOUPELNA" 8,21		8,210			
VV			"6.NP - 6.004b - SPRCHA" 5,99		5,990			
VV			"6.NP - 6.005 - POKOJ 3L (ČETŘ)" 23,6		23,600			
VV			"6.NP - 6.006 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"6.NP - 6.007 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"6.NP - 6.008 - HERNA" 26,8		26,800			
VV			"6.NP - 6.009 - POKOJ 2L (OČTŘ)" 22,5		22,500			
VV			"6.NP - 6.010 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"6.NP - 6.011 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"6.NP - 6.012 - POKOJ 3L" 24,45		24,450			
VV			"6.NP - 6.013 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"6.NP - 6.014 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"6.NP - 6.015 - VYŠETŘOVNA" 22,7		22,700			
VV			"6.NP - 6.016 - RECEPCE" 21,67		21,670			
VV			"6.NP - 6.017 - DNĚ" 21,1		21,100			
VV			"6.NP - 6.018 - SESTERNA" 21,98		21,980			
VV			"6.NP - 6.019 - INTERMEDIÁR 2-3L" 23,32		23,320			
VV			"6.NP - 6.020a - KOUPELNA" 5,8		5,800			
VV			"6.NP - 6.020b - SPRCHA" 5		5,000			
VV			"6.NP - 6.021 - POKOJ 1L" 23,4		23,400			
VV			"6.NP - 6.022a - KOUPELNA" 5,9		5,900			
VV			"6.NP - 6.022b - SPRCHA" 4,9		4,900			
VV			"6.NP - 6.023 - POKOJ 3L" 22,1		22,100			
VV			"6.NP - 6.024 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"6.NP - 6.025 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"6.NP - 6.026 - POKOJ 3L" 22,3		22,300			
VV			"6.NP - 6.027 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"6.NP - 6.028 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"6.NP - 6.029 - POKOJ 3L" 22,9		22,900			
VV			"6.NP - 6.030 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"6.NP - 6.031 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"6.NP - 6.032 - POKOJ 3L" 25,35		25,350			
VV			"6.NP - 6.033 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"6.NP - 6.034 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"6.NP - 6.035 - POKOJ 2L" 23,95		23,950			
VV			"6.NP - 6.036 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"6.NP - 6.037 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"6.NP - 6.038 - POKOJ 3L" 22,4		22,400			
VV			"6.NP - 6.039 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"6.NP - 6.040 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"6.NP - 6.041 - LÉKAŘI" 21,32		21,320			
VV			"6.NP - 6.042 - KOUPELNA" 8,9		8,900			
VV			"6.NP - 6.043 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"6.NP - 6.044 - ÚKLID" 10,8		10,800			
VV			"6.NP - 6.045 - LÉKAŘI" 22,4		22,400			
VV			"6.NP - 6.046 - LÉKAŘI" 22,3		22,300			
VV			"6.NP - 6.047 - KOUPELNA" 8,9		8,900			
VV			"6.NP - 6.048 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"6.NP - 6.049 - LÉKAŘI" 22,2		22,200			
VV			"6.NP - 6.050 - PŘEDSÍŇ WC" 8,4		8,400			
VV			"6.NP - 6.051 - WC" 6		6,000			
VV			"6.NP - 6.052 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST" 28,78		28,780			
VV			"6.NP - 6.053 - SKLAD" 33,19		33,190			
VV			"6.NP - 6.054 - REZIDOVNA SUP" 13,25		13,250			
VV			"6.NP - 6.055 - SKLAD" 14,55		14,550			
VV			"6.NP - 6.056 - SKLAD" 13,25		13,250			
VV			"6.NP - 6.057 - SKLAD" 13,25		13,250			
VV			"6.NP - 6.058 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 21,6		21,600			
VV			"6.NP - 6.060 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI" 6,4		6,400			
VV			"6.NP - 6.061 - WC MUŽI" 5,2		5,200			
VV			"6.NP - 6.062 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY" 6,4		6,400			
VV			"6.NP - 6.063 - WC ŽENY" 5,2		5,200			
VV			"6.NP - 6.064 - WC ZTP" 8,1		8,100			
VV			"6.NP - 6.065 - ÚKLID" 8		8,000			
VV			"6.NP - 6.066 - LÁZEŇ A WC PACIENTŮ" 16,4		16,400			
VV			"6.NP - 6.068 - SKLAD" 29,85		29,850			
VV			"6.NP - 6.069 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 20,73		20,730			
VV			"6.NP - 6.071 - VOZÍKY" 21,22		21,220			
VV			"6.NP - 6.072 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 11,85		11,850			
VV			"6.NP - 6.073 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 11,85		11,850			
VV			"6.NP - 6.074 - JÍDELNA" 24,55		24,550			
VV			"6.NP - 6.075 - JÍDELNA" 24,35		24,350			
VV			"6.NP - 6.076 - REZIDOVNA NP" 13,6		13,600			
VV			"6.NP - 6.077 - REZIDOVNA SUP" 12,9		12,900			
VV			"6.NP - 6.078 - PINACOTÉKA SYNAČNÍ SESTRY" 13,3		13,300			
VV			"6.NP - 6.079 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI" 7,7		7,700			
VV			"6.NP - 6.080 - WC MUŽI" 4,3		4,300			
VV			"6.NP - 6.081 - WC MUŽI" 4,3		4,300			
VV			"6.NP - 6.082 - SPRCHA PERSONÁL" 5,6		5,600			
VV			"6.NP - 6.083 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY" 7,4		7,400			
VV			"6.NP - 6.084 - WC ŽENY" 4,3		4,300			
VV			"6.NP - 6.085 - WC ŽENY" 4,3		4,300			
VV			"6.NP - 6.086 - PINACOTÉKA SYNAČNÍ SESTRY" 13,3		13,300			
VV			"6.NP - 6.087 - PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA" 21,6		21,600			
VV			"6.NP - 6.089 - POKOJ 1L - VIP" 26,2		26,200			
VV			"6.NP - 6.090a - KOUPELNA" 8,21		8,210			
VV			"6.NP - 6.090b - SPRCHA" 5,99		5,990			
VV			"6.NP - 6.091 - POKOJ 3L" 23,6		23,600			
VV			"6.NP - 6.092 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"6.NP - 6.093 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"6.NP - 6.094 - POKOJ 3L" 22,5		22,500			
VV			"6.NP - 6.095 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"6.NP - 6.096 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"6.NP - 6.097 - POKOJ 3L" 22,5		22,500			
VV			"6.NP - 6.098 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"6.NP - 6.099 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"6.NP - 6.100 - POKOJ 2L" 24,31		24,310			
VV			"6.NP - 6.101 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"6.NP - 6.102 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"6.NP - 6.103 - VYŠETŘOVNA" 22,7		22,700			
VV			"6.NP - 6.104 - RECEPCE" 21,67		21,670			
VV			"6.NP - 6.105 - DNĚ" 21,1		21,100			
VV			"6.NP - 6.106 - SESTERNA" 21,98		21,980			
VV			"6.NP - 6.107 - INTERMEDIÁR 6 LŮŽEK" 42,37		42,370			
VV			"6.NP - 6.108 - WC ZTP" 9,5		9,500			
VV			"6.NP - 6.109 - POKOJ 3L" 22		22,000			
VV			"6.NP - 6.110 - KOUPELNA" 9,8		9,800			
VV			"6.NP - 6.111 - SPRCHA" 6,2		6,200			
VV			"6.NP - 6.112 - POKOJ 3L" 22,3		22,300			
VV			"6.NP - 6.113 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"6.NP - 6.114 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"6.NP - 6.115 - POKOJ 3L" 25,35		25,350			
VV			"6.NP - 6.116 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"6.NP - 6.117 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"6.NP - 6.118 - POKOJ 1L" 23,95		23,950			
VV			"6.NP - 6.119 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"6.NP - 6.120 - SPRCHA" 6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"ŠNP - 6.121 - POKOJ 2L" 22,4		22,400			
VV			"ŠNP - 6.122 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"ŠNP - 6.123 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"ŠNP - 6.124 - LÉKAŘI" 21,3		21,300			
VV			"ŠNP - 6.125 - KOUPELNA" 8,7		8,700			
VV			"ŠNP - 6.126 - SPRCHA" 6,2		6,200			
VV			"ŠNP - 6.127 - RODVODNA NN" 10,8		10,800			
VV			"ŠNP - 6.128 - LÉKAŘI" 22,4		22,400			
VV			"ŠNP - 6.129 - LÉKAŘI" 22,3		22,300			
VV			"ŠNP - 6.130 - KOUPELNA" 8,9		8,900			
VV			"ŠNP - 6.131 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"ŠNP - 6.132 - LÉKAŘI" 22,2		22,200			
VV			"ŠNP - 6.133 - PŘEDSÍŇ WC" 8,6		8,600			
VV			"ŠNP - 6.134 - WC" 5,7		5,700			
VV			"ŠNP - J1.6NP-01 - CHODBA (PODZIMNÍ PŘEDSÍŇ)" 25,6		25,600			
VV			"ŠNP - J1.6NP-02 - SCHODIŠTĚ" 22,1		20,100			
VV			"ŠNP - J1.6NP-03 - CHODBA" 23,6		23,600			
VV			"ŠNP - J1.6NP-04 - WC ZTP" 7,9		7,900			
VV			"ŠNP - J2.6NP-01 - CHODBA" 20,85		20,850			
VV			"ŠNP - J2.6NP-02 - CHODBA (PODZIMNÍ PŘEDSÍŇ)" 14,3		14,300			
VV			"ŠNP - J2.6NP-03 - SCHODIŠTĚ" 23,1		23,100			
VV			"ŠNP - J2.6NP-05 - HALA" 24,01		24,010			
VV			"7.NP - 7.001a - CHODBA" 53,6		53,600			
VV			"7.NP - 7.001b - CHODBA" 145,2		145,200			
VV			"7.NP - 7.001c - CHODBA" 46,85		46,850			
VV			"7.NP - 7.001d - CHODBA" 55,15		55,150			
VV			"7.NP - 7.001e - CHODBA" 40,63		40,630			
VV			"7.NP - 7.001f - CHODBA" 60,55		60,550			
VV			"7.NP - 7.001g - CHODBA" 53,6		53,600			
VV			"7.NP - 7.001h - CHODBA" 49,2		49,200			
VV			"7.NP - 7.002 - DOKUMENT" 20,4		20,400			
VV			"7.NP - 7.003 - LÉKAŘI" 19,8		19,800			
VV			"7.NP - 7.004 - POKOJ 1L - VIP" 21,2		21,200			
VV			"7.NP - 7.005 - KOUPELNA" 9,7		9,700			
VV			"7.NP - 7.006 - POKOJ 1-2L" 22,4		22,400			
VV			"7.NP - 7.007 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"7.NP - 7.008 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"7.NP - 7.009 - POKOJ 1-2L" 22,5		22,500			
VV			"7.NP - 7.010 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"7.NP - 7.011 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"7.NP - 7.012 - POKOJ 3L" 22,5		22,500			
VV			"7.NP - 7.013 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"7.NP - 7.014 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"7.NP - 7.015 - POKOJ 2L" 24,45		24,450			
VV			"7.NP - 7.016 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"7.NP - 7.017 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"7.NP - 7.018 - VYŠETŘOVNA" 22,7		22,700			
VV			"7.NP - 7.019 - RECEPCE" 21,67		21,670			
VV			"7.NP - 7.020 - DMT" 21,1		21,100			
VV			"7.NP - 7.021 - SESTERNA" 21,98		21,980			
VV			"7.NP - 7.022 - INTERMEDIÁR 4L" 23,32		23,320			
VV			"7.NP - 7.023 - WC ZTP" 8,5		8,500			
VV			"7.NP - 7.024 - POKOJ 1L" 23,4		23,400			
VV			"7.NP - 7.025a - KOUPELNA" 6,1		6,100			
VV			"7.NP - 7.025b - SPRCHA" 4,9		4,900			
VV			"7.NP - 7.026 - POKOJ 3L" 22,2		22,200			
VV			"7.NP - 7.027 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"7.NP - 7.028 - SPRCHA" 6,2		6,200			
VV			"7.NP - 7.029 - POKOJ 3L" 22,3		22,300			
VV			"7.NP - 7.030 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"7.NP - 7.031 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"7.NP - 7.032 - POKOJ 3L" 23,7		23,700			
VV			"7.NP - 7.033 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"7.NP - 7.034 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"7.NP - 7.035 - SKLAD" 10,8		10,800			
VV			"7.NP - 7.036 - PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA" 27,75		27,750			
VV			"7.NP - 7.037 - RECEPCE" 15,52		15,520			
VV			"7.NP - 7.038 - DMT" 14,95		14,950			
VV			"7.NP - 7.040 - VRCHNÍ SESTRA" 22,6		22,600			
VV			"7.NP - 7.041 - KOUPELNA" 9,8		9,800			
VV			"7.NP - 7.042 - SEKRET. DOKUM." 20,7		20,700			
VV			"7.NP - 7.044 - PRMÁŘ" 22		22,000			
VV			"7.NP - 7.045 - KOUPELNA" 9,4		9,400			
VV			"7.NP - 7.046 - PŘEDNOSTA" 26,2		26,200			
VV			"7.NP - 7.047 - KOUPELNA" 9,4		9,400			
VV			"7.NP - 7.048 - SEKRET. VYUKA" 21,1		21,100			
VV			"7.NP - 7.049 - KOUPELNA" 9,8		9,800			
VV			"7.NP - 7.050 - ZASTUP. VYUKA" 22		22,000			
VV			"7.NP - 7.052 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST" 28,78		28,780			
VV			"7.NP - 7.053 - FILTRPAC." 16,9		16,900			
VV			"7.NP - 7.054 - BÍLÁ ŠATNA" 13,6		13,600			
VV			"7.NP - 7.055a - FILTR" 10,9		10,900			
VV			"7.NP - 7.055b - WC" 7		7,000			
VV			"7.NP - 7.055c - SPRCHA" 8,3		8,300			
VV			"7.NP - 7.057 - ZELENÁ ŠATNA" 12,2		12,200			
VV			"7.NP - 7.058a - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 12,8		12,800			
VV			"7.NP - 7.058b - SKLAD" 11,6		11,600			
VV			"7.NP - 7.059 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 14		14,000			
VV			"7.NP - 7.060 - WC PŘEDSÍŇ PERS." 10,2		10,200			
VV			"7.NP - 7.061 - WC PERS." 4,4		4,400			
VV			"7.NP - 7.062 - WC PERS." 4,4		4,400			
VV			"7.NP - 7.063 - SKLAD" 10,95		10,950			
VV			"7.NP - 7.064a - SKLAD" 10,95		10,950			
VV			"7.NP - 7.064b - ÚKLID" 8,6		8,600			
VV			"7.NP - 7.065 - WC ZTP" 8,1		8,100			
VV			"7.NP - 7.066 - ÚKLID" 8		8,000			
VV			"7.NP - 7.067 - LÁZEŇ A WC PACIENTŮ" 16,4		16,400			
VV			"7.NP - 7.068 - SKLAD" 16,2		16,200			
VV			"7.NP - 7.069 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 21,05		21,050			
VV			"7.NP - 7.070 - SKLAD" 20,73		20,730			
VV			"7.NP - 7.071 - VCELÍKY" 21,22		21,220			
VV			"7.NP - 7.072 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 19,7		19,700			
VV			"7.NP - 7.073 - JÍDELNA" 32		32,000			
VV			"7.NP - 7.074 - RODVODNA NN" 13,6		13,600			
VV			"7.NP - 7.075 - RODVODNA SLP" 12,9		12,900			
VV			"7.NP - 7.076 - PRACOVNA STANIČNÍ SESTRY" 13,3		13,300			
VV			"7.NP - 7.077 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI" 7,7		7,700			
VV			"7.NP - 7.078 - WC MUŽI" 4,3		4,300			
VV			"7.NP - 7.079 - WC MUŽI" 4,3		4,300			
VV			"7.NP - 7.080 - SPRCHA PERSONÁL" 5,6		5,600			
VV			"7.NP - 7.081 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY" 7,4		7,400			
VV			"7.NP - 7.082 - WC ŽENY" 4,3		4,300			
VV			"7.NP - 7.083 - WC ŽENY" 4,3		4,300			
VV			"7.NP - 7.084 - PRACOVNA STANIČNÍ SESTRY" 13,3		13,300			
VV			"7.NP - 7.085 - POKOJ 1L - VIP" 24,3		24,300			
VV			"7.NP - 7.086 - KOUPELNA" 9,7		9,700			
VV			"7.NP - 7.087 - POKOJ 1L - VIP" 23,4		23,400			
VV			"7.NP - 7.088 - KOUPELNA" 9,7		9,700			
VV			"7.NP - 7.089 - POKOJ 1-2L" 22,4		22,400			
VV			"7.NP - 7.090 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"7.NP - 7.091 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"7.NP - 7.092 - POKOJ 3L" 22,5		22,500			
VV			"7.NP - 7.093 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"7.NP - 7.094 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"7.NP - 7.095 - POKOJ 3L" 22,5		22,500			
VV			"7.NP - 7.096 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"7.NP - 7.097 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"7.NP - 7.098 - POKOJ 2L" 24,31		24,310			
VV			"7.NP - 7.099 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"7.NP - 7.100 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"7.NP - 7.101 - VYŠETŘOVNA" 22,7		22,700			
VV			"7.NP - 7.102 - RECEPCE" 21,67		21,670			
VV			"7.NP - 7.103 - DMT" 21,1		21,100			
VV			"7.NP - 7.104 - SESTERNA" 21,98		21,980			
VV			"7.NP - 7.105 - INTERMEDIÁR 2-3L" 23,32		23,320			
VV			"7.NP - 7.106 - WC ZTP" 8,5		8,500			
VV			"7.NP - 7.107 - POKOJ 1L" 23,4		23,400			
VV			"7.NP - 7.108a - KOUPELNA" 6,09		6,090			
VV			"7.NP - 7.108b - SPRCHA" 4,91		4,910			
VV			"7.NP - 7.109 - TĚLOCVIČNA" 26,3		26,300			
VV			"7.NP - 7.110 - OPERAČNÍ SÁL" 27,41		27,410			
VV			"7.NP - 7.111 - MYTÍ LÉKAŘŮ" 13,14		13,140			
VV			"7.NP - 7.112 - STEŘ. MATERIÁL" 18,6		18,600			
VV			"7.NP - 7.113 - PŘÍPRAVNA - DOPRAVNÍK" 26,28		26,280			
VV			"7.NP - 7.114 - SKLAD KARNÉ" 20,9		20,900			
VV			"7.NP - 7.115 - PNEUTICKÁ" 22,2		22,200			
VV			"7.NP - 7.116 - RODVODNA SLP" 10,2		10,200			
VV			"7.NP - 7.117 - LÉKAŘI" 21,5		21,500			
VV			"7.NP - 7.118 - KOUPELNA" 8,7		8,700			
VV			"7.NP - 7.119 - SPRCHA" 6,2		6,200			
VV			"7.NP - 7.120 - ÚKLID" 5,9		5,900			
VV			"7.NP - 7.121 - LÉKAŘI" 22,4		22,400			
VV			"7.NP - 7.122 - LÉKAŘI" 22,3		22,300			
VV			"7.NP - 7.123 - KOUPELNA" 8,9		8,900			
VV			"7.NP - 7.124 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"7.NP - 7.125 - LÉKAŘI" 22,2		22,200			
VV			"7.NP - 7.126 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI" 8,6		8,600			
VV			"7.NP - 7.127 - WC" 5,8		5,800			
VV			"7.NP - 7.128 - RODVODNA NN" 10,8		10,800			
VV			"7.NP - J1.7NP-01 - CHODBA (PODZIMNÍ PŘEDSÍŇ)" 25,6		25,600			
VV			"7.NP - J1.7NP-02 - SCHODIŠTĚ" 22,1		22,100			
VV			"7.NP - J1.7NP-03 - CHODBA" 23,6		23,600			
VV			"7.NP - J1.7NP-04 - WC ZTP" 7,9		7,900			
VV			"7.NP - J2.7NP-01 - CHODBA" 20,85		20,850			
VV			"7.NP - J2.7NP-02 - CHODBA (PODZIMNÍ PŘEDSÍŇ)" 14,3		14,300			
VV			"7.NP - J2.7NP-03 - SCHODIŠTĚ" 23,1		23,100			
VV			"7.NP - J2.7NP-08 - HALA" 24		24,000			
VV			"8.NP - 8.001a - CHODBA" 53,6		53,600			
VV			"8.NP - 8.001b - CHODBA" 163,16		163,160			
VV			"8.NP - 8.001c - CHODBA" 85,2		85,200			
VV			"8.NP - 8.001d - CHODBA" 40,48		40,480			
VV			"8.NP - 8.001e - CHODBA" 49,42		49,420			
VV			"8.NP - 8.001f - CHODBA" 53,63		53,630			
VV			"8.NP - 8.001g - CHODBA" 49,2		49,200			
VV			"8.NP - 8.002 - POKOJ 1L - VIP + DOPROVOD" 24,3		24,300			
VV			"8.NP - 8.003 - KOUPELNA" 9,7		9,700			
VV			"8.NP - 8.004 - POKOJ 1L - VIP" 23,4		23,400			
VV			"8.NP - 8.005 - KOUPELNA" 9,7		9,700			
VV			"8.NP - 8.006 - POKOJ 1-2L" 22,4		22,400			
VV			"8.NP - 8.007 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"8.NP - 8.008 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"8.NP - 8.009 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"8.NP - 8.010 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"8.NP - 8.012 - POKOJ 1-2L" 22,5		22,500			
VV			"8.NP - 8.013 - POKOJ 3L" 22,5		22,500			
VV			"8.NP - 8.014 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"8.NP - 8.015 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"8.NP - 8.016 - POKOJ 2L" 24,45		24,450			
VV			"8.NP - 8.017 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"8.NP - 8.018 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"8.NP - 8.019 - VYŠETŘOVNA" 22,7		22,700			
VV			"8.NP - 8.021 - RECEPCE" 21,67		21,670			
VV			"8.NP - 8.022 - DMT" 21,1		21,100			
VV			"8.NP - 8.023 - SESTERNA" 21,98		21,980			
VV			"8.NP - 8.024 - INTERMEDIÁR 4L" 23,32		23,320			
VV			"8.NP - 8.025 - WC ZTP" 8,5		8,500			
VV			"8.NP - 8.026 - POKOJ 1L" 23,4		23,400			
VV			"8.NP - 8.027a - KOUPELNA" 6,1		6,100			
VV			"8.NP - 8.027b - SPRCHA" 4,9		4,900			
VV			"8.NP - 8.028 - POKOJ 3L" 22,2		22,200			
VV			"8.NP - 8.029 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"8.NP - 8.030 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"8.NP - 8.031 - POKOJ 3L" 22,1		22,100			
VV			"8.NP - 8.032 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"8.NP - 8.033 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"8.NP - 8.034 - POKOJ 2L" 22,9		22,900			
VV			"8.NP - 8.035 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"8.NP - 8.036 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"8.NP - 8.037 - POKOJ 1-2L" 25,35		25,350			
VV			"8.NP - 8.038 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"8.NP - 8.039 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"8.NP - 8.040 - POKOJ 1-2L" 23,95		23,950			
VV			"8.NP - 8.041 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"8.NP - 8.042 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"8.NP - 8.043 - INTERMEDIÁR 3L" 20,6		20,600			
VV			"8.NP - 8.044 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"8.NP - 8.045 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"8.NP - 8.046 - SESTERNA" 20,7		20,700			
VV			"8.NP - 8.047 - RECEPCE" 13,71		13,710			
VV			"8.NP - 8.048 - DMT" 15,6		15,600			
VV			"8.NP - 8.049 - VYŠETŘOVNA" 21		21,000			
VV			"8.NP - 8.050 - POKOJ 1-2L" 24,95		24,950			
VV			"8.NP - 8.051 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"8.NP - 8.052 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"8.NP - 8.053 - POKOJ 1L" 25,07		25,070			
VV			"8.NP - 8.054 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"8.NP - 8.055 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"8.NP - 8.056 - JÍDELNA / DENNÍ POBYT PACIENTŮ" 24,58		24,580			
VV			"8.NP - 8.058 - WC PŘEDSÍŇ" 9		9,000			
VV			"8.NP - 8.060 - WC ŽENY" 4,3		4,300			
VV			"8.NP - 8.061 - SPRCHA PERSONÁL" 5,6		5,600			
VV			"8.NP - 8.062 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 14,1		14,100			
VV			"8.NP - 8.063a - SKLAD" 14,3		14,300			
VV			"8.NP - 8.063b - RODVODNA SLP" 12,3		12,300			
VV			"8.NP - 8.064 - ÚKLID" 11,2		11,200			
VV			"8.NP - 8.065 - SKLAD" 20,5		20,500			
VV			"8.NP - 8.066 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 14,8		14,800			
VV			"8.NP - 8.067 - LÁZEŇ A WC PACIENTŮ" 15,8		15,800			
VV			"8.NP - 8.068 - SKLAD" 13,7		13,700			
VV			"8.NP - 8.069 - TĚLOCVIČNA" 23,85		23,850			
VV			"8.NP - 8.070 - WC ZTP" 8,1		8,100			
VV			"8.NP - 8.071 - ÚKLID" 8		8,000			
VV			"8.NP - 8.072 - LÁZEŇ A WC PACIENTŮ" 16,4		16,400			
VV			"8.NP - 8.073 - SKLAD" 16,2		16,200			
VV			"8.NP - 8.074 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 21,05		21,050			
VV			"8.NP - 8.075 - SKLAD" 20,73		20,730			
VV			"8.NP - 8.076 - VCELÍKY" 21,22		21,220			
VV			"8.NP - 8.077 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 19,7		19,700			
VV			"8.NP - 8.078 - JÍDELNA" 32		32,000			
VV			"8.NP - 8.079a - RODVODNA NN" 13,6		13,600			
VV			"8.NP - 8.079b - RODVODNA SLP" 12,9		12,900			
VV			"8.NP - 8.080 - PRACOVNA STANIČNÍ SESTRY" 13,3		13,300			
VV			"8.NP - 8.081 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI" 7,7		7,700			
VV			"8.NP - 8.082 - WC MUŽI" 4,3		4,300			
VV			"8.NP - 8.083 - WC MUŽI" 4,3		4,300			
VV			"8.NP - 8.084 - SPRCHA PERSONÁL" 5,6		5,600			
VV			"8.NP - 8.085 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY" 7,4		7,400			
VV			"8.NP - 8.086 - WC ŽENY" 4,3		4,300			
VV			"8.NP - 8.087 - WC ŽENY" 4,3		4,300			
VV			"8.NP - 8.088 - PRACOVNA STANIČNÍ SESTRY" 13,3		13,300			
VV			"8.NP - 8.089 - POKOJ 1L - VIP + DOPROVOD" 24,3		24,300			
VV			"8.NP - 8.090 - KOUPELNA" 9,7		9,700			
VV			"8.NP - 8.091 - POKOJ 1L - VIP" 23,4		23,400			
VV			"8.NP - 8.092 - KOUPELNA" 9,7		9,700			
VV			"8.NP - 8.093 - POKOJ 1-2L" 22,4		22,400			
VV			"8.NP - 8.094 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"8.NP - 8.095 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"8.NP - 8.096 - POKOJ 2-3L" 22,5		22,500			
VV			"8.NP - 8.097 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"8.NP - 8.098 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"8.NP - 8.099 - POKOJ 2-3L" 22,5		22,500			
VV			"8.NP - 8.100 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"8.NP - 8.101 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"8.NP - 8.102 - POKOJ 2-3L" 24,310		24,310			
VV			"8.NP - 8.103 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"8.NP - 8.104 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"8.NP - 8.105 - VYŠETŘOVNA" 22,7		22,700			
VV			"8.NP - 8.106 - RECEPCE" 21,67		21,670			
VV			"8.NP - 8.107 - DMT" 21,1		21,100			
VV			"8.NP - 8.108 - SESTERNA" 21,98		21,980			
VV			"8.NP - 8.109 - INTERMEDIÁR 2-3L" 23,32		23,320			
VV			"8.NP - 8.110 - WC ZTP" 8,5		8,500			
VV			"8.NP - 8.111 - POKOJ 1L" 25,4		25,400			
VV			"8.NP - 8.112a - KOUPELNA" 6		6,000			
VV			"8.NP - 8.112b - SPRCHA" 5		5,000			
VV			"8.NP - 8.113 - POKOJ 3L" 22,2		22,200			
VV			"8.NP - 8.114 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"8.NP - 8.115 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"8.NP - 8.116 - POKOJ 3L" 22,1		22,100			
VV			"8.NP - 8.117 - KOUPELNA" 7		7,000			
VV			"8.NP - 8.118 - SPRCHA" 6		6,000			
VV			"8.NP - 8.119 - POKOJ 3L" 22,9		22,900			
VV			"8.NP - 8.120 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
VV			"8.NP - 8.121 - SPRCHA" 6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"8.NP - 8.122 - POKOJ 3L": 25,35		25,350			
VV			"8.NP - 8.123 - KOUPELNA": 7		7,000			
VV			"8.NP - 8.124 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"8.NP - 8.125 - POKOJ 2L": 23,95		23,950			
VV			"8.NP - 8.126 - KOUPELNA": 7,9		7,900			
VV			"8.NP - 8.127 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"8.NP - 8.128 - POKOJ 3L": 23,85		23,850			
VV			"8.NP - 8.129 - KOUPELNA": 7		7,000			
VV			"8.NP - 8.130 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"8.NP - 8.131 - LÉKAŘI": 21,1		21,100			
VV			"8.NP - 8.132 - KOUPELNA": 8,7		8,700			
VV			"8.NP - 8.133 - SPRCHA": 5		5,100			
VV			"8.NP - 8.134 - LÉKAŘI": 22,4		22,400			
VV			"8.NP - 8.135 - LÉKAŘI": 25,35		25,350			
VV			"8.NP - 8.137 - KOUPELNA": 8,9		8,900			
VV			"8.NP - 8.138 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"8.NP - 8.139 - LÉKAŘI": 22,2		22,200			
VV			"8.NP - 8.140 - ÚKLID": 12,19		12,190			
VV			"8.NP - 8.142 - RIZIKOVÁ NM": 10,8		10,800			
VV			"8.NP - J1.8NP-01 - CHODBA (POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ)": 25,6		25,600			
VV			"8.NP - J1.8NP-02 - SCHODIŠTĚ": 22,1		22,100			
VV			"8.NP - J1.8NP-03 - CHODBA": 23,6		23,600			
VV			"8.NP - J1.8NP-04 - WC ZTP": 7,9		7,900			
VV			"8.NP - J2.8NP-01 - CHODBA": 20,85		20,850			
VV			"8.NP - J2.8NP-02 - CHODBA (POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ)": 14,3		14,300			
VV			"8.NP - J2.8NP-03 - SCHODIŠTĚ": 23,1		23,100			
VV			"8.NP - J2.8NP-08 - HALA": 22,8		22,800			
VV			"8.NP - J2.8.NP-01 - ŠACHTA VZT (PŘEVOZNÍ)": 10,8		10,800			
VV			"8.NP - 9.001a - CHODBA": 53,6		53,600			
VV			"8.NP - 9.001b - CHODBA": 180,87		180,870			
VV			"8.NP - 9.001c - CHODBA": 74,65		74,650			
VV			"8.NP - 9.001d - CHODBA": 35,3		35,300			
VV			"8.NP - 9.001e - CHODBA": 44,08		44,080			
VV			"8.NP - 9.001f - CHODBA": 53,6		53,600			
VV			"8.NP - 9.001g - CHODBA": 49,2		49,200			
VV			"8.NP - 9.002 - POKOJ 1L - VIP + DOPROVOD": 24,3		24,300			
VV			"8.NP - 9.003 - KOUPELNA": 9,7		9,700			
VV			"8.NP - 9.004 - POKOJ 1L - VIP": 23,4		23,400			
VV			"8.NP - 9.005 - KOUPELNA": 9,7		9,700			
VV			"8.NP - 9.006 - POKOJ 1-2L": 22,4		22,400			
VV			"8.NP - 9.007 - KOUPELNA": 7,9		7,900			
VV			"8.NP - 9.008 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"8.NP - 9.009 - POKOJ 3L": 22,5		22,500			
VV			"8.NP - 9.010 - KOUPELNA": 7		7,000			
VV			"8.NP - 9.011 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"8.NP - 9.012 - POKOJ 3L": 22,52		22,520			
VV			"8.NP - 9.013 - KOUPELNA": 7,9		7,900			
VV			"8.NP - 9.014 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"8.NP - 9.015 - POKOJ 2L": 24,45		24,450			
VV			"8.NP - 9.016 - KOUPELNA": 7		7,000			
VV			"8.NP - 9.017 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"8.NP - 9.018 - VYŠETŘOVNA": 22,7		22,700			
VV			"8.NP - 9.019 - RECEPCE": 21,67		21,670			
VV			"8.NP - 9.020 - DMZ": 21,1		21,100			
VV			"8.NP - 9.021 - SESTERNA": 21,98		21,980			
VV			"8.NP - 9.022 - INTERMEDIÁR 2-3L": 23,32		23,320			
VV			"8.NP - 9.023 - WC ZTP": 8,5		8,500			
VV			"8.NP - 9.024 - POKOJ 1L": 23,4		23,400			
VV			"8.NP - 9.025a - KOUPELNA": 6,1		6,100			
VV			"8.NP - 9.025b - SPRCHA": 4,9		4,900			
VV			"8.NP - 9.026 - POKOJ 3L": 23		23,000			
VV			"8.NP - 9.027 - KOUPELNA": 7,9		7,900			
VV			"8.NP - 9.028 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"8.NP - 9.029 - POKOJ 3L": 22,3		22,300			
VV			"8.NP - 9.030 - KOUPELNA": 7		7,000			
VV			"8.NP - 9.031 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"8.NP - 9.032 - POKOJ 3L": 22,9		22,900			
VV			"8.NP - 9.033 - KOUPELNA": 7,9		7,900			
VV			"8.NP - 9.034 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"8.NP - 9.035 - POKOJ 1-2L": 24,95		24,950			
VV			"8.NP - 9.036 - KOUPELNA": 7		7,000			
VV			"8.NP - 9.037 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"8.NP - 9.038 - POKOJ 2L": 23,95		23,950			
VV			"8.NP - 9.039 - KOUPELNA": 7,9		7,900			
VV			"8.NP - 9.040 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"8.NP - 9.041 - POKOJ 2-3L": 21,8		21,800			
VV			"8.NP - 9.042 - KOUPELNA": 7		7,000			
VV			"8.NP - 9.043 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"8.NP - 9.044 - SESTERNA": 19,3		19,300			
VV			"8.NP - 9.045 - DMZ": 15,6		15,600			
VV			"8.NP - 9.046 - RECEPCE": 13,71		13,710			
VV			"8.NP - 9.047 - VYŠETŘOVNA": 21		21,000			
VV			"8.NP - 9.048 - POKOJ 2L": 24,15		24,150			
VV			"8.NP - 9.049 - KOUPELNA": 7,9		7,900			
VV			"8.NP - 9.050 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"8.NP - 9.051 - POKOJ 3L": 25,07		25,070			
VV			"8.NP - 9.052 - KOUPELNA": 7		7,000			
VV			"8.NP - 9.053 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"8.NP - 9.054 - JÍDELNA": 22,88		22,880			
VV			"8.NP - 9.055 - WC PŘEDSÍŇ": 9,25		9,250			
VV			"8.NP - 9.056 - WC ŽENY": 4,65		4,650			
VV			"8.NP - 9.058 - WC ŽENY": 4,65		4,650			
VV			"8.NP - 9.059 - SPRCHA PERSONÁL": 8,2		8,200			
VV			"8.NP - 9.060 - ČALOVÁ KUCHYŇKA": 13,9		13,900			
VV			"8.NP - 9.061a - SKLAD": 14,1		14,100			
VV			"8.NP - 9.061b - REZIDENSA SUP": 12,7		12,700			
VV			"8.NP - 9.062 - ÚKLID": 11,2		11,200			
VV			"8.NP - 9.063 - SKLAD": 13,4		13,400			
VV			"8.NP - 9.064 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST": 16,4		16,400			
VV			"8.NP - 9.065 - VYŠETŘOVNA ENDOSKOPIE": 21,1		21,100			
VV			"8.NP - 9.066a - SKLAD": 15		15,000			
VV			"8.NP - 9.066b - SKLAD": 11,3		11,300			
VV			"8.NP - 9.067 - MYTÍ ENDOSKOPŮ": 17		17,000			
VV			"8.NP - 9.068 - WC ZTP": 8,1		8,100			
VV			"8.NP - 9.069 - ÚKLID": 8		8,000			
VV			"8.NP - 9.070 - LÁZEŇ A WC PACIENTŮ": 16,4		16,400			
VV			"8.NP - 9.071 - SKLAD": 16,2		16,200			
VV			"8.NP - 9.072 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST": 21,05		21,050			
VV			"8.NP - 9.073 - SKLAD": 20,73		20,730			
VV			"8.NP - 9.074 - VOZÍKY": 21,24		21,240			
VV			"8.NP - 9.075 - ČALOVÁ KUCHYŇKA": 19,68		19,680			
VV			"8.NP - 9.076 - JÍDELNA": 32		32,000			
VV			"8.NP - 9.077a - REZIDENSA NM": 13,6		13,600			
VV			"8.NP - 9.077b - REZIDENSA SUP": 12,9		12,900			
VV			"8.NP - 9.078 - PINACOVNA STANIČNÍ SESTRY": 13,3		13,300			
VV			"8.NP - 9.079 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI": 7,7		7,700			
VV			"8.NP - 9.080 - WC MUŽI": 4,3		4,300			
VV			"8.NP - 9.081 - WC MUŽI": 4,3		4,300			
VV			"8.NP - 9.082 - SPRCHA PERSONÁL": 5,6		5,600			
VV			"8.NP - 9.083 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY": 7,4		7,400			
VV			"8.NP - 9.084 - WC ŽENY": 4,3		4,300			
VV			"8.NP - 9.085 - WC ŽENY": 4,3		4,300			
VV			"8.NP - 9.086 - PINACOVNA STANIČNÍ SESTRY": 13,3		13,300			
VV			"8.NP - 9.087 - POKOJ 1L - VIP + DOPROVOD": 24,3		24,300			
VV			"8.NP - 9.088 - KOUPELNA": 9,7		9,700			
VV			"8.NP - 9.089 - LÉKAŘI": 22,9		22,900			
VV			"8.NP - 9.090 - KOUPELNA": 9,7		9,700			
VV			"8.NP - 9.091 - POKOJ 1-2L": 22,9		22,900			
VV			"8.NP - 9.092 - KOUPELNA": 7,9		7,900			
VV			"8.NP - 9.093 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"8.NP - 9.094 - POKOJ 3L": 22,5		22,500			
VV			"8.NP - 9.095 - KOUPELNA": 7		7,000			
VV			"8.NP - 9.096 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"8.NP - 9.097 - POKOJ 3L": 22,5		22,500			
VV			"8.NP - 9.098 - KOUPELNA": 7,9		7,900			
VV			"8.NP - 9.099 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"8.NP - 9.100 - POKOJ 3L": 24,31		24,310			
VV			"8.NP - 9.101 - KOUPELNA": 7		7,000			
VV			"8.NP - 9.102 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"8.NP - 9.103 - VYŠETŘOVNA": 22,7		22,700			
VV			"8.NP - 9.104 - RECEPCE": 21,67		21,670			
VV			"8.NP - 9.105 - DMZ": 21,1		21,100			
VV			"8.NP - 9.106 - SESTERNA": 21,98		21,980			
VV			"8.NP - 9.107 - INTERMEDIÁR 2-3L": 23,32		23,320			
VV			"8.NP - 9.108 - WC ZTP": 8,5		8,500			
VV			"8.NP - 9.109 - POKOJ 1L": 23,4		23,400			
VV			"8.NP - 9.110a - KOUPELNA": 6,09		6,090			
VV			"8.NP - 9.110b - SPRCHA": 4,91		4,910			
VV			"8.NP - 9.111 - POKOJ 3L": 23		23,000			
VV			"8.NP - 9.112 - KOUPELNA": 7,9		7,900			
VV			"8.NP - 9.113 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"8.NP - 9.114 - POKOJ 3L": 22,2		22,200			
VV			"8.NP - 9.115 - KOUPELNA": 7		7,000			
VV			"8.NP - 9.116 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"8.NP - 9.117 - POKOJ 3L": 23,1		23,100			
VV			"8.NP - 9.118 - KOUPELNA": 7,9		7,900			
VV			"8.NP - 9.119 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"8.NP - 9.120 - LÉKAŘI": 21,5		21,500			
VV			"8.NP - 9.121 - KOUPELNA": 7		7,000			
VV			"8.NP - 9.122 - SPRCHA": 6,2		6,200			
VV			"8.NP - 9.123 - LÉKAŘI": 21,7		21,700			
VV			"8.NP - 9.124 - KOUPELNA": 7,9		7,900			
VV			"8.NP - 9.125 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"8.NP - 9.126 - LÉKAŘI": 22,6		22,600			
VV			"8.NP - 9.127 - KOUPELNA": 7		7,000			
VV			"8.NP - 9.128 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"8.NP - 9.129 - LÉKAŘI": 21,3		21,300			
VV			"8.NP - 9.132 - POKOJ 3L": 24,45		24,450			
VV			"8.NP - 9.135 - POKOJ 2L": 24,25		24,250			
VV			"8.NP - 9.136 - KOUPELNA": 7,9		7,900			
VV			"8.NP - 9.137 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"8.NP - 9.139 - POKOJ 3L": 22,2		22,200			
VV			"8.NP - 9.140 - KOUPELNA": 7		7,000			
VV			"8.NP - 9.142 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"8.NP - 9.143 - KOUPELNA": 7,9		7,900			
VV			"8.NP - 9.143 - SPRCHA": 5		5,000			
VV			"8.NP - 9.144 - SPRCHA": 5,6		5,600			
VV			"8.NP - 9.145 - KOUPELNA": 8,4		8,400			
VV			"8.NP - 9.146 - REZIDENSA NM": 10		10,000			
VV			"8.NP - J1.8NP-01 - CHODBA (POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ)": 25,6		25,600			
VV			"8.NP - J1.8NP-02 - SCHODIŠTĚ": 22,1		22,100			
VV			"8.NP - J1.8NP-03 - CHODBA": 23,6		23,600			
VV			"8.NP - J1.8NP-04 - WC ZTP": 7,880		7,880			
VV			"8.NP - J2.8NP-01 - CHODBA": 20,85		20,850			
VV			"8.NP - J2.8NP-02 - CHODBA (POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ)": 14,3		14,300			
VV			"8.NP - J2.8NP-03 - SCHODIŠTĚ": 23,1		23,100			
VV			"8.NP - J2.8NP-08 - HALA": 22,8		22,800			
VV			"10.NP - 10.001a - CHODBA": 53,6		53,600			
VV			"10.NP - 10.001b - CHODBA": 55,2		55,200			
VV			"10.NP - 10.001c - CHODBA": 148,24		148,240			
VV			"10.NP - 10.001d - CHODBA": 40,63		40,630			
VV			"10.NP - 10.001e - CHODBA": 40,63		40,630			
VV			"10.NP - 10.001f - CHODBA": 55,3		55,300			
VV			"10.NP - 10.001g - CHODBA": 53,6		53,600			
VV			"10.NP - 10.001h - CHODBA": 49,2		49,200			
VV			"10.NP - 10.002 - LÉKAŘI": 21,3		21,300			
VV			"10.NP - 10.003 - KOUPELNA": 9,8		9,800			
VV			"10.NP - 10.004 - LÉKAŘI": 20,5		20,500			
VV			"10.NP - 10.005 - PINACOVNA LÉKAŘŮ": 20,1		20,100			
VV			"10.NP - 10.006 - POKOJ 3L": 22,9		22,900			
VV			"10.NP - 10.007 - KOUPELNA": 7,9		7,900			
VV			"10.NP - 10.008 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"10.NP - 10.009 - POKOJ 3L": 22,48		22,480			
VV			"10.NP - 10.010 - KOUPELNA": 7		7,000			
VV			"10.NP - 10.011 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"10.NP - 10.012 - POKOJ 3L": 22,52		22,520			
VV			"10.NP - 10.013 - KOUPELNA": 7,9		7,900			
VV			"10.NP - 10.014 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"10.NP - 10.015 - POKOJ 3L": 24,45		24,450			
VV			"10.NP - 10.016 - KOUPELNA": 7		7,000			
VV			"10.NP - 10.017 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"10.NP - 10.018 - VYŠETŘOVNA": 22,7		22,700			
VV			"10.NP - 10.019 - RECEPCE": 21,67		21,670			
VV			"10.NP - 10.020 - DMZ": 21,1		21,100			
VV			"10.NP - 10.021 - SESTERNA": 21,98		21,980			
VV			"10.NP - 10.022 - INTERMEDIÁR 2-3L": 23,32		23,320			
VV			"10.NP - 10.023 - WC ZTP": 8,5		8,500			
VV			"10.NP - 10.024 - POKOJ 1L": 23,4		23,400			
VV			"10.NP - 10.025a - KOUPELNA": 6,2		6,200			
VV			"10.NP - 10.025b - SPRCHA": 4,8		4,800			
VV			"10.NP - 10.026 - POKOJ 3L": 22,1		22,100			
VV			"10.NP - 10.027 - KOUPELNA": 7,9		7,900			
VV			"10.NP - 10.028 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"10.NP - 10.029 - POKOJ 3L": 22,3		22,300			
VV			"10.NP - 10.030 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"10.NP - 10.031 - KOUPELNA": 7		7,000			
VV			"10.NP - 10.032 - POKOJ 3L": 22,9		22,900			
VV			"10.NP - 10.033 - KOUPELNA": 7,9		7,900			
VV			"10.NP - 10.034 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"10.NP - 10.035 - POKOJ 3L": 25,35		25,350			
VV			"10.NP - 10.036 - KOUPELNA": 7		7,000			
VV			"10.NP - 10.037 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"10.NP - 10.038 - POKOJ 1-2L": 23,95		23,950			
VV			"10.NP - 10.039 - KOUPELNA": 7,9		7,900			
VV			"10.NP - 10.040 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"10.NP - 10.041 - POKOJ 2-3L": 24,05		24,050			
VV			"10.NP - 10.042 - KOUPELNA": 7		7,000			
VV			"10.NP - 10.043 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"10.NP - 10.044 - LÉKAŘI": 21		21,000			
VV			"10.NP - 10.045 - KOUPELNA": 8,7		8,700			
VV			"10.NP - 10.046 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"10.NP - 10.047 - LÉKAŘI": 22,4		22,400			
VV			"10.NP - 10.048 - ÚKLID": 10,8		10,800			
VV			"10.NP - 10.049 - LÉKAŘI": 22,3		22,300			
VV			"10.NP - 10.050 - KOUPELNA": 8,9		8,900			
VV			"10.NP - 10.051 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"10.NP - 10.052 - LÉKAŘI": 22,2		22,200			
VV			"10.NP - 10.053 - PŘEDSÍŇ WC": 8,6		8,600			
VV			"10.NP - 10.054 - WC": 5,8		5,800			
VV			"10.NP - 10.055 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST": 28,78		28,780			
VV			"10.NP - 10.056 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST": 27,6		27,600			
VV			"10.NP - 10.057 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY": 11,05		11,050			
VV			"10.NP - 10.058 - WC ŽENY": 4,4		4,400			
VV			"10.NP - 10.059 - WC ŽENY": 4,4		4,400			
VV			"10.NP - 10.060 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI": 11,05		11,050			
VV			"10.NP - 10.061 - WC MUŽI": 4,4		4,400			
VV			"10.NP - 10.062 - WC MUŽI": 4,4		4,400			
VV			"10.NP - 10.063 - SKLAD": 15,35		15,350			
VV			"10.NP - 10.064 - SKLAD": 15,35		15,350			
VV			"10.NP - 10.065 - SKLAD": 22,3		22,300			
VV			"10.NP - 10.066 - WC ZTP": 8,1		8,100			
VV			"10.NP - 10.067 - ÚKLID": 8		8,000			
VV			"10.NP - 10.068 - LÁZEŇ A WC PACIENTŮ": 16,9		16,900			
VV			"10.NP - 10.069 - SKLAD": 16,2		16,200			
VV			"10.NP - 10.070 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST": 21,05		21,050			
VV			"10.NP - 10.071 - SKLAD": 20,73		20,730			
VV			"10.NP - 10.072 - VOZÍKY": 21,24		21,240			
VV			"10.NP - 10.073 - ČALOVÁ KUCHYŇKA": 19,68		19,680			
VV			"10.NP - 10.074 - JÍDELNA": 32		32,000			
VV			"10.NP - 10.075a - REZIDENSA NM": 13,6		13,600			
VV			"10.NP - 10.075b - REZIDENSA SUP": 12,9		12,900			
VV			"10.NP - 10.076 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI": 7,7		7,700			
VV			"10.NP - 10.077 - WC MUŽI": 4,3		4,300			
VV			"10.NP - 10.078 - WC MUŽI": 4,3		4,300			
VV			"10.NP - 10.079 - PINACOVNA STANIČNÍ SESTRY": 13,3		13,300			
VV			"10.NP - 10.080 - SPRCHA PERSONÁL": 5,6		5,600			
VV			"10.NP - 10.081 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY": 7,4		7,400			
VV			"10.NP - 10.082 - WC ŽENY": 4,3		4,300			
VV			"10.NP - 10.083 - WC ŽENY": 4,3		4,300			
VV			"10.NP - 10.084 - PINACOVNA STANIČNÍ SESTRY": 13,3		13,300			
VV			"10.NP - 10.085 - LÉKAŘI": 21,3		21,300			
VV			"10.NP - 10.086 - KOUPELNA": 9,8		9,800			
VV			"10.NP - 10.087 - LÉKAŘI": 20,5		20,500			
VV			"10.NP - 10.088 - PINACOVNA LÉKAŘŮ": 20,1		20,100			
VV			"10.NP - 10.089 - POKOJ 3L": 22,9		22,900			
VV			"10.NP - 10.090 - KOUPELNA": 7,9		7,900			
VV			"10.NP - 10.091 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"10.NP - 10.092 - POKOJ 3L": 22,5		22,500			
VV			"10.NP - 10.093 - KOUPELNA": 7		7,000			
VV			"10.NP - 10.094 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"10.NP - 10.095 - POKOJ 3L": 22,5		22,500			
VV			"10.NP - 10.096 - KOUPELNA": 7,9		7,900			
VV			"10.NP - 10.097 - SPRCHA": 6		6,000			
VV			"10.NP - 10.098 - KOUPELNA": 7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"10.NP - 10.099 - SPRCHA" 6		6,000			
	VV		"10.NP - 10.100 - PORCU 3L" 24,31		24,310			
	VV		"Součet - 10.101 - VYŠETŘOVNA" 22,7		22,700			
	VV		"10.NP - 10.102 - RECEPCE" 21,67		21,670			
	VV		"10.NP - 10.103 - DMZ" 21,1		21,100			
	VV		"10.NP - 10.104 - SESTŘINA" 21,98		21,980			
	VV		"10.NP - 10.105 - INSTRUMENTÁŘ 3-3L" 23,32		23,320			
	VV		"10.NP - 10.106 - WC ZTP" 8,5		8,500			
	VV		"10.NP - 10.107 - PORCU 1L" 23,4		23,400			
	VV		"10.NP - 10.108a - KOMÍNAŘ" 6,1		6,100			
	VV		"10.NP - 10.108b - SPRCHA" 4,9		4,900			
	VV		"10.NP - 10.109 - PORCU 3L" 22,1		22,100			
	VV		"10.NP - 10.110 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
	VV		"10.NP - 10.111 - SPRCHA" 6		6,000			
	VV		"10.NP - 10.112 - PORCU 3L" 22,2		22,200			
	VV		"10.NP - 10.113 - KOUPELNA" 7		7,000			
	VV		"10.NP - 10.114 - SPRCHA" 6		6,000			
	VV		"10.NP - 10.115 - PORCU 3L" 23,1		23,100			
	VV		"10.NP - 10.116 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
	VV		"10.NP - 10.117 - SPRCHA" 6		6,000			
	VV		"10.NP - 10.118 - PORCU 1-2L" 25,35		25,350			
	VV		"10.NP - 10.119 - KOUPELNA" 7		7,000			
	VV		"10.NP - 10.120 - SPRCHA" 6		6,000			
	VV		"10.NP - 10.121 - PORCU 2L" 23,95		23,950			
	VV		"10.NP - 10.122 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
	VV		"10.NP - 10.123 - SPRCHA" 6		6,000			
	VV		"10.NP - 10.124 - PORCU 2-3L" 24,05		24,050			
	VV		"10.NP - 10.125 - KOUPELNA" 7		7,000			
	VV		"10.NP - 10.126 - SPRCHA" 6		6,000			
	VV		"10.NP - 10.127 - LÉKAŘI" 21		21,000			
	VV		"10.NP - 10.128 - KOUPELNA" 8,7		8,700			
	VV		"10.NP - 10.129 - SPRCHA" 5,1		5,100			
	VV		"10.NP - 10.130 - LÉKAŘI" 22,4		22,400			
	VV		"10.NP - 10.131 - ROZVODNA SLP" 10,8		10,800			
	VV		"10.NP - 10.132 - LÉKAŘI" 25,35		25,350			
	VV		"10.NP - 10.133 - KOUPELNA" 8,85		8,850			
	VV		"10.NP - 10.134 - SPRCHA" 6,05		6,050			
	VV		"10.NP - 10.135 - LÉKAŘI" 22,2		22,200			
	VV		"10.NP - 10.136 - ROZVODNA NN" 10,8		10,800			
	VV		"10.NP - J1.1ONP-01 - CHODBA (POŽÁRNÍ PŘEDSÍŘE" 25,6		25,600			
	VV		"10.NP - J1.1ONP-02 - SCHODIŠTĚ" 22,1		22,100			
	VV		"10.NP - J1.1ONP-03 - CHODBA" 23,6		23,600			
	VV		"10.NP - J1.1ONP-04 - WC ZTP" 7,9		7,900			
	VV		"10.NP - J2.1ONP-01 - CHODBA" 20,85		20,850			
	VV		"10.NP - J2.1ONP-02 - CHODBA (POŽÁRNÍ PŘEDSÍŘE" 14,3		14,300			
	VV		"10.NP - J2.1ONP-03 - SCHODIŠTĚ" 23,1		23,100			
	VV		"10.NP - J2.1ONP-08 - HALA" 22,8		22,800			
	VV		"11.NP - 11.001b - CHODBA" 13,9		13,900			
	VV		"11.NP - 11.001c - CHODBA" 87,9		87,900			
	VV		"11.NP - 11.001d - CHODBA" 71,75		71,750			
	VV		"11.NP - 11.001e - CHODBA" 52,77		52,770			
	VV		"11.NP - 11.001f - CHODBA" 57,33		57,330			
	VV		"11.NP - 11.001g - CHODBA" 36,3		36,300			
	VV		"11.NP - 11.001h - CHODBA" 51,6		51,600			
	VV		"11.NP - 11.001i - CHODBA" 25,1		25,100			
	VV		"11.NP - 11.003 - LÉKAŘI (KOPTÝ" 24,3		24,300			
	VV		"11.NP - 11.004 - KOUPELNA" 9,7		9,700			
	VV		"11.NP - 11.005 - KOUPELNA" 9,7		9,700			
	VV		"11.NP - 11.006 - PORCU 1L + DOPROVOD" 22,7		22,700			
	VV		"11.NP - 11.007 - PORCU 2L + 2x DOPROVOD" 25,1		25,100			
	VV		"11.NP - 11.008 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
	VV		"11.NP - 11.009 - SPRCHA" 6		6,000			
	VV		"11.NP - 11.010 - PORCU 2L + 2x DOPROVOD" 22,5		22,500			
	VV		"11.NP - 11.011 - KOUPELNA" 7		7,000			
	VV		"11.NP - 11.012 - SPRCHA" 6		6,000			
	VV		"11.NP - 11.013 - PORCU 3L" 22,5		22,500			
	VV		"11.NP - 11.014 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
	VV		"11.NP - 11.015 - SPRCHA" 6		6,000			
	VV		"11.NP - 11.016 - KOUPELNA" 7		7,000			
	VV		"11.NP - 11.017 - SPRCHA" 6		6,000			
	VV		"11.NP - 11.018 - PORCU 3L" 24,45		24,450			
	VV		"11.NP - 11.019 - VYŠETŘOVNA KOPTÝ" 22,7		22,700			
	VV		"11.NP - 11.020 - DMZ" 15,98		15,980			
	VV		"11.NP - 11.021 - RECEPCE" 17,6		17,600			
	VV		"11.NP - 11.022a - SESTŘINA" 20,4		20,400			
	VV		"11.NP - 11.022b - SESTŘINA" 20,4		20,400			
	VV		"11.NP - 11.023 - VYŠETŘOVNA CHIRURGIE" 23,32		23,320			
	VV		"11.NP - 11.024a - KOUPELNA" 5,9		5,900			
	VV		"11.NP - 11.024b - SPRCHA" 4,9		4,900			
	VV		"11.NP - 11.025 - PORCU 2L" 23,4		23,400			
	VV		"11.NP - 11.026 - PORCU 3L" 22,2		22,200			
	VV		"11.NP - 11.027 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
	VV		"11.NP - 11.028 - SPRCHA" 6		6,000			
	VV		"11.NP - 11.029 - PORCU 3L" 22,29		22,290			
	VV		"11.NP - 11.030 - KOUPELNA" 7		7,000			
	VV		"11.NP - 11.031 - SPRCHA" 6		6,000			
	VV		"11.NP - 11.032 - PORCU 3L" 22,92		22,920			
	VV		"11.NP - 11.033 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
	VV		"11.NP - 11.034 - SPRCHA" 6,1		6,100			
	VV		"11.NP - 11.035 - PORCU 3L" 25,15		25,150			
	VV		"11.NP - 11.036 - KOUPELNA" 7		7,000			
	VV		"11.NP - 11.037 - SPRCHA" 6,1		6,100			
	VV		"11.NP - 11.038 - PORCU 1L + DOPROVOD" 23,95		23,950			
	VV		"11.NP - 11.039 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
	VV		"11.NP - 11.040 - SPRCHA" 6		6,000			
	VV		"11.NP - 11.041 - PORCU 1L + DOPROVOD" 22,2		22,200			
	VV		"11.NP - 11.042 - KOUPELNA" 7		7,000			
	VV		"11.NP - 11.043 - SPRCHA" 6		6,000			
	VV		"11.NP - 11.044 - PORCU 2L + 2x DOPROVOD" 21,7		21,700			
	VV		"11.NP - 11.045 - KOUPELNA" 22,7		22,700			
	VV		"11.NP - 11.046 - SPRCHA" 23,7		23,700			
	VV		"11.NP - 11.047 - PORCU 2L + 2x DOPROVOD" 24,75		24,750			
	VV		"11.NP - 11.048 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
	VV		"11.NP - 11.049 - SPRCHA" 6		6,000			
	VV		"11.NP - 11.050 - PORCU 2L" 20,6		20,600			
	VV		"11.NP - 11.051 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
	VV		"11.NP - 11.052 - SPRCHA" 6		6,000			
	VV		"11.NP - 11.053 - LÉKAŘI (CHIRURGIE)" 21,9		21,900			
	VV		"11.NP - 11.054 - KOUPELNA" 7		7,000			
	VV		"11.NP - 11.055 - SPRCHA" 6		6,000			
	VV		"11.NP - 11.056 - NÁVŠTĚVY A HERNA" 22,88		22,880			
	VV		"11.NP - 11.057 - ČISTÍCÍ MSTNOST" 13,25		13,250			
	VV		"11.NP - 11.058 - ARCHIV CHIRURGIE" 20,9		20,900			
	VV		"11.NP - 11.059 - ROZVODNA SLP" 13,55		13,550			
	VV		"11.NP - 11.060 - SKLAD" 18,35		18,350			
	VV		"11.NP - 11.061 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI" 10,75		10,750			
	VV		"11.NP - 11.062 - WC MUŽI" 4,35		4,350			
	VV		"11.NP - 11.063 - WC MUŽI" 4,35		4,350			
	VV		"11.NP - 11.064 - WC MUŽI" 4,35		4,350			
	VV		"11.NP - 11.065 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY" 10,75		10,750			
	VV		"11.NP - 11.066 - WC ŽENY" 4,35		4,350			
	VV		"11.NP - 11.067 - WC ŽENY" 4,35		4,350			
	VV		"11.NP - 11.068 - WC ŽENY" 4,35		4,350			
	VV		"11.NP - 11.069 - ÚKLID" 10,4		10,400			
	VV		"11.NP - 11.070 - ÚKLID" 10,95		10,950			
	VV		"11.NP - 11.071 - SÁZENOVÁ" 13,9		13,900			
	VV		"11.NP - 11.072 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 11,5		11,500			
	VV		"11.NP - 11.073 - LŮŽKA WC PACIENTŮ" 16,75		16,750			
	VV		"11.NP - 11.074 - SEMINÁRNÍ MSTNOST" 24,15		24,150			
	VV		"11.NP - 11.075 - WC ZTP" 10,6		10,600			
	VV		"11.NP - 11.076 - SPRCHA PERSONÁL" 9,95		9,950			
	VV		"11.NP - 11.077 - KOUPELNA" 7		7,000			
	VV		"11.NP - 11.078 - WC PERS" 8,3		8,300			
	VV		"11.NP - 11.079 - WC" 4,5		4,500			
	VV		"11.NP - 11.080 - WC" 4,5		4,500			
	VV		"11.NP - 11.081 - ARCHIV NEUROCHIR." 20,35		20,350			
	VV		"11.NP - 11.082 - VOZÍKY" 15,85		15,850			
	VV		"11.NP - 11.083 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 14,3		14,300			
	VV		"11.NP - 11.084 - ARCHIV UROLOGIE" 19,85		19,850			
	VV		"11.NP - 11.085 - ZDELNÁ NÁVŠTĚVY A HERNA" 26,63		26,630			
	VV		"11.NP - 11.086 - ARCHIV KARIM" 19,8		19,800			
	VV		"11.NP - 11.087 - SPRCHA" 6		6,000			
	VV		"11.NP - 11.087a - RCIVODNA NN" 13,6		13,600			
	VV		"11.NP - 11.087b - ROZVODNA SLP" 12,9		12,900			
	VV		"11.NP - 11.088 - HOVORNA" 16,25		16,250			
	VV		"11.NP - 11.089 - SKLAD" 13,8		13,800			
	VV		"11.NP - 11.090 - LÉKAŘI (KARIM)" 17,5		17,500			
	VV		"11.NP - 11.091 - KOUPELNA" 11		11,000			
	VV		"11.NP - 11.092 - VRCHNÍ SESTRA (KARIM)" 21,5		21,500			
	VV		"11.NP - 11.093 - KOUPELNA" 6,1		6,100			
	VV		"11.NP - 11.094 - SPRCHA" 5,1		5,100			
	VV		"11.NP - 11.095 - SEKRET. DOKUM. (KARIM)" 21,9		21,900			
	VV		"11.NP - 11.096 - PRIMÁŘ (KARIM)" 22,3		22,300			
	VV		"11.NP - 11.097 - KOUPELNA" 9,4		9,400			
	VV		"11.NP - 11.098 - PŘEDNOSTA (KARIM)" 24,1		24,100			
	VV		"11.NP - 11.099 - KOUPELNA" 9,4		9,400			
	VV		"11.NP - 11.100 - SEKRET. VÝUKA (KARIM)" 21,8		21,800			
	VV		"11.NP - 11.101 - KOUPELNA" 6		6,000			
	VV		"11.NP - 11.102 - SPRCHA" 5,1		5,100			
	VV		"11.NP - 11.103 - ZÁSTUP. VÝUKA (KARIM)" 22,9		22,900			
	VV		"11.NP - 11.104 - SEKRET. DOKUM. (UROLOGIE)" 23,3		23,300			
	VV		"11.NP - 11.105 - KOUPELNA" 6,1		6,100			
	VV		"11.NP - 11.106 - SPRCHA" 5,1		5,100			
	VV		"11.NP - 11.107 - VRCHNÍ SESTRA (UROLOGIE)" 21,4		21,400			
	VV		"11.NP - 11.108 - PŘEDNOSTA (UROLOGIE)" 24,7		24,700			
	VV		"11.NP - 11.109 - KOUPELNA" 9,4		9,400			
	VV		"11.NP - 11.110 - SEKRET.VÝUKA (UROLOGIE)" 21,2		21,200			
	VV		"11.NP - 11.111 - KOUPELNA" 9,4		9,400			
	VV		"11.NP - 11.112 - PRIMÁŘ (UROLOGIE)" 21,98		21,980			
	VV		"11.NP - 11.113 - KOUPELNA" 6,1		6,100			
	VV		"11.NP - 11.114 - SPRCHA" 5,1		5,100			
	VV		"11.NP - 11.115 - ZÁSTUPCE VÝUKA (UROLOGIE)" 21,92		21,920			
	VV		"11.NP - 11.116 - SEKRET. VÝUKA (NEUROCH.)" 20,9		20,900			
	VV		"11.NP - 11.117 - KOUPELNA" 6,1		6,100			
	VV		"11.NP - 11.118 - SPRCHA" 5,1		5,100			
	VV		"11.NP - 11.119 - ZÁSTUP. VÝUKA (NEUROCH.)" 21,3		21,300			
	VV		"11.NP - 11.120 - PŘEDNOSTA (NEUROCH.)" 25,3		25,300			
	VV		"11.NP - 11.121 - KOUPELNA" 9,4		9,400			
	VV		"11.NP - 11.122 - PRIMÁŘ (NEUROCH.)" 24		24,000			
	VV		"11.NP - 11.123 - KOUPELNA" 9,4		9,400			
	VV		"11.NP - 11.124 - SEKRET. DOKUM. (NEUROCH.)" 21,4		21,400			
	VV		"11.NP - 11.125 - KOUPELNA" 6,1		6,100			
	VV		"11.NP - 11.126 - SPRCHA" 5,1		5,100			
	VV		"11.NP - 11.127 - VRCHNÍ SESTRA (NEUROCH.)" 22,4		22,400			
	VV		"11.NP - 11.128 - VOZÍKY (CHIRURGIE)" 22,3		22,300			
	VV		"11.NP - 11.129 - KOUPELNA" 6,1		6,100			
	VV		"11.NP - 11.130 - SPRCHA" 5,1		5,100			
	VV		"11.NP - 11.131 - SEKRET. DOKUM. (CHIRURGIE)" 20,9		20,900			
	VV		"11.NP - 11.132 - PRIMÁŘ (CHIRURGIE)" 22,6		22,600			
	VV		"11.NP - 11.133 - KOUPELNA" 9,4		9,400			
	VV		"11.NP - 11.134 - PŘEDNOSTA (CHIRURGIE)" 24,4		24,400			
	VV		"11.NP - 11.135 - KOUPELNA" 9,4		9,400			
	VV		"11.NP - 11.136 - SEKRET. VÝUKA (CHIRURGIE)" 21,4		21,400			
	VV		"11.NP - 11.137 - KOUPELNA" 6,1		6,100			
	VV		"11.NP - 11.138 - SPRCHA" 5,1		5,100			
	VV		"11.NP - 11.139 - ZÁSTUP. VÝUKA (CHIRURGIE)" 21,9		21,900			
	VV		"11.NP - 11.140 - VELKÁ ZASEDACÍ MSTNOST" 34,3		34,300			
	VV		"11.NP - 11.141 - KUCHYŇKA" 12		12,000			
	VV		"11.NP - 11.143 - ROZVODNA NN" 10,98		10,980			
	VV		"11.NP - 11.144 - SPRCHA" 6		6,000			
	VV		"11.NP - 11.145 - KOUPELNA" 7,9		7,900			
	VV		"11.NP - J1.1ONP-01 - CHODBA (POŽÁRNÍ PŘEDSÍŘE" 25,6		25,600			
	VV		"11.NP - J1.1ONP-02 - SCHODIŠTĚ" 23,65		23,650			
	VV		"11.NP - J1.1ONP-03 - CHODBA" 23,6		23,600			
	VV		"11.NP - J1.1ONP-04 - WC ZTP" 7,9		7,900			
	VV		"11.NP - J2.1ONP-01 - CHODBA" 20,85		20,850			
	VV		"11.NP - J2.1ONP-02 - CHODBA (POŽÁRNÍ PŘEDSÍŘE" 14,3		14,300			
	VV		"11.NP - J2.1ONP-03 - SCHODIŠTĚ" 23,1		23,100			
	VV		"11.NP - J2.1ONP-08 - HALA" 22,8		22,800			
	VV		"12.NP - 12.001 - STROJOVNA VZT" 109,9		109,900			
	VV		"12.NP - 12.002 - TZ - CHLAZENÍ" 86		86,000			
	VV		"12.NP - 12.003 - CHODBA" 41,72		41,720			
	VV		"12.NP - 12.004 - ZÁKLINÁ HELIPORTU. SHZ. NÁDRŽ NA VODU" 20,5		20,500			
	VV		"12.NP - 12.005 - KRYTÝ VSTUP HELIPORTU K" 10,2		10,200			
	VV		"12.NP - J2.1ONP-01 - CHODBA" 20,85		20,850			
	VV		"12.NP - J2.1ONP-02 - CHODBA (POŽÁRNÍ PŘEDSÍŘE" 14,3		14,300			
	VV		"12.NP - J2.1ONP-03 - SCHODIŠTĚ" 23,1		23,100			
	VV		"12.NP - J2.1ONP-08 - HALA" 22,8		22,800			
	VV		Součet		39.799,810			
339	M	631S2004	*jásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x100x1000mm*	m	33 843,491	20,15	681 946,34	CS ÚRS 2022 01
	VV		33756,87*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		33 843,491			
340	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3 410,540	148,44	506 260,58	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-004					
	VV		Skladba I6					
	VV		LT_9 XPS 160mm					
	VV		3410,54		3 410,540			
	VV		Součet		3 410,540			
341	M	28376425	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 160mm*	m2	3 751,594	696,94	2 502 088,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		Skladba I6					
	VV		LT_9 XPS 160mm					
	VV		3410,54*1,1		3 751,594			
	VV		Součet		3 751,594			
342	K	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plné 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	451,000	275,68	124 331,68	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-003					
	VV		kluná vrstva					
	VV		"Skladba S10" 356		356,000			
	VV		"Skladba S11" 95		95,000			
	VV		Součet		451,000			
343	M	28376106	*klín izolační z pěnoskla spádový*	m3	50,963	33 930,10	1 729 179,69	CS ÚRS 2022 01
	VV		kluná vrstva					
	VV		"Skladba S10" 356*0,1"1,13		40,228			
	VV		"Skladba S11" 95*0,1"1,13		10,735			
	VV		Součet		50,963			
344	M	63482295	*deska tepelně izolační z pěnového skla s povrchovou úpravou pro izolování velmi zatížených podlah tl 100mm*	m2	509,630	3 332,69	1 188 808,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		kluná vrstva					
	VV		"Skladba S10" 356*1,13		402,280			
	VV		"Skladba S11" 95*1,13		107,350			
	VV		Součet		509,630			
345	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plné 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	15 999,625	120,88	1 934 034,67	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-003					
	VV		Skladba S1					
	VV		"plocha" (300,6+884)*3		3 553,800			
	VV		Mezisoučet		3 553,800			
	VV		Skladba S2					
	VV		"plocha" 931*2		1 862,000			
	VV		Mezisoučet		1 862,000			
	VV		Skladba S3					
	VV		"plocha" (942-(40+18,6))*3		2 650,200			
	VV		Mezisoučet		2 650,200			
	VV		Skladba S4					
	VV		"plocha" (40+18,6)*3		175,800			
	VV		Mezisoučet		175,800			
	VV		Skladba S5					
	VV		"plocha" 12,5*2		25,000			
	VV		Mezisoučet		25,000			
	VV		Skladba S6					
	VV		"plocha" (336+448+352,4+448+352,4)*3		5 780,400			
	VV		Mezisoučet		5 780,400			
	VV		Skladba S7					
	VV		"plocha" 375*3		1 125,000			
	VV		Mezisoučet		1 125,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Skladba S8					
VV			"plocha" (225-30,6)*2		388,800			
VV			Mezisoučet		388,800			
VV			Skladba S9					
VV			"plocha" 438,625*1		438,625			
VV			Mezisoučet		438,625			
VV			Součet		15 999,625			
346	M	28376142	*Klín zateplení z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	536,524	*1 967,95*	*1 055 852,41*	CS ÚRS 2022 01
VV			Skladba S1					
VV			"plocha" (300,6+884)*(0,02+0,23)*2*1,13		167,325			
VV			Mezisoučet		167,325			
VV			Skladba S3					
VV			"plocha" (942-(40+18,6)*(0,02+0,17)*2*1,13		94,833			
VV			Mezisoučet		94,833			
VV			Skladba S4					
VV			"plocha" (40+18,6)*(0,02+0,24)*2*1,13		8,608			
VV			Mezisoučet		8,608			
VV			Skladba S5					
VV			"plocha" 12,5*(0,05+0,09)*2*1,13		0,989			
VV			Mezisoučet		0,989			
VV			Skladba S6					
VV			"plocha" (326+448+352,4+448+352,4)*(0,02+0,16)*2*1,13		195,956			
VV			Mezisoučet		195,956			
VV			Skladba S7					
VV			"plocha" 375*(0,02+0,17)*2*1,13		40,256			
VV			Mezisoučet		40,256			
VV			Skladba S8					
VV			"plocha" (225-30,6)*(0,02+0,24)*2*1,13		28,557			
VV			Mezisoučet		28,557			
VV			Součet		536,524			
347	M	28376458	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 120mm*	m2	*2 048,200*	*343,54*	*703 638,63*	CS ÚRS 2022 01
VV			Skladba S2					
VV			"plocha" 931*2*1,1		2 048,200			
VV			Součet		2 048,200			
348	M	28375910	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm*	m2	*5 581,318*	*100,45*	*560 643,39*	CS ÚRS 2022 01
VV			Skladba S1					
VV			"plocha" (300,6+884)*1,1		1 303,060			
VV			Mezisoučet		1 303,060			
VV			Skladba S3					
VV			"plocha" (942-(40+18,6)*1,1		971,740			
VV			Mezisoučet		971,740			
VV			Skladba S4					
VV			"plocha" (40+18,6)*1,1		64,460			
VV			Mezisoučet		64,460			
VV			Skladba S5					
VV			"plocha" 12,5*1,1		13,750			
VV			Mezisoučet		13,750			
VV			Skladba S6					
VV			"plocha" (326+448+352,4+448+352,4)*1,1		2 119,480			
VV			Mezisoučet		2 119,480			
VV			Skladba S7					
VV			"plocha" 375*1,1		412,500			
VV			Mezisoučet		412,500			
VV			Skladba S8					
VV			"plocha" (225-30,6)*1,1		213,840			
VV			Mezisoučet		213,840			
VV			Skladba S9					
VV			"plocha" 438,625*1,1		482,488			
VV			Mezisoučet		482,488			
VV			Součet		5 581,318			
349	M	28375912	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm*	m2	*5 085,080*	*133,94*	*681 095,62*	CS ÚRS 2022 01
VV			Skladba S1					
VV			"plocha" (300,6+884)*1,1		1 303,060			
VV			Mezisoučet		1 303,060			
VV			Skladba S3					
VV			"plocha" (942-(40+18,6)*1,1		971,740			
VV			Mezisoučet		971,740			
VV			Skladba S4					
VV			"plocha" (40+18,6)*1,1		64,460			
VV			Mezisoučet		64,460			
VV			Skladba S6					
VV			"plocha" (326+448+352,4+448+352,4)*1,1		2 119,480			
VV			Mezisoučet		2 119,480			
VV			Skladba S7					
VV			"plocha" 375*1,1		412,500			
VV			Mezisoučet		412,500			
VV			Skladba S8					
VV			"plocha" (225-30,6)*1,1		213,840			
VV			Mezisoučet		213,840			
VV			Součet		5 085,080			
350	K	713141391	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou kpenné za studena zplna	m2	1 053,472	156,93	165 321,36	CS ÚRS 2022 01
VV			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
VV			D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-003					
VV			Skladba S1					
VV			"vrtsitem" (113+137)*0,75		187,500			
VV			Mezisoučet		187,500			
VV			Skladba S3					
VV			"vrtsitem" (123,4*0,75+(26,3+18)*2,5)		203,300			
VV			Mezisoučet		203,300			
VV			Skladba S6					
VV			"vrtsitem" (139,1+94,48+95,1+94,48+95,1)*0,95*1,1		492,347			
VV			Mezisoučet		492,347			
VV			Skladba S7					
VV			"vrtsitem" 80*0,75		62,250			
VV			Mezisoučet		62,250			
VV			Skladba S8					
VV			"vrtsitem" ((52-8,5)*1,8+(24,2-8,5)*0,75)*1,1		108,575			
VV			Mezisoučet		108,575			
VV			Součet		1 053,472			
351	M	28376424	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 140mm*	m2	*1 158,820*	*400,69*	*464 327,59*	CS ÚRS 2022 01
VV			Skladba S1					
VV			"vrtsitem" (113+137)*0,75*1,1		206,250			
VV			Mezisoučet		206,250			
VV			Skladba S3					
VV			"vrtsitem" (123,4*0,75+(26,3+18)*2,5)*1,1		223,630			
VV			Mezisoučet		223,630			
VV			Skladba S6					
VV			"vrtsitem" (139,1+94,48+95,1+94,48+95,1)*0,95*1,1		541,582			
VV			Mezisoučet		541,582			
VV			Skladba S7					
VV			"vrtsitem" 80*0,75*1,1		68,475			
VV			Mezisoučet		68,475			
VV			Skladba S8					
VV			"vrtsitem" ((52-8,5)*1,8+(24,2-8,5)*0,75)*1,1		118,883			
VV			Mezisoučet		118,883			
VV			Součet		1 158,820			
352	K	7132411X1	D+M Systémové řešení z Kalcium-Silikátových desek v 3NP, vč. pomocných prací, doplňků, podkladní kce, kotvení	m2	87,560	5 223,11	457 335,51	Vlastní
VV			D.1.01.1-510					
VV			76,6*1,1		87,560			
VV			Součet		87,560			
353	K	7132411X2	D+M Systémové řešení z Kalcium-Silikátových desek v 11NP, vč. pomocných prací, doplňků, podkladní kce, kotvení	m2	593,043	5 223,11	3 097 528,82	Vlastní
VV			D.1.01.1-510					
VV			539,13*1,1		593,043			
VV			Součet		593,043			
354	K	7132411X3	D+M Systémové řešení - kastlík z Kalcium-Silikátových desek v 1NP, vč. pomocných prací, doplňků, podkladní kce, kotvení	m2	21,142	5 223,11	110 426,99	Vlastní
VV			D.1.01.1-510					
VV			19,22*1,1		21,142			
VV			Součet		21,142			
355	K	7132411X4	D+M Systémové řešení - kastlík z Kalcium-Silikátových desek v 11NP, vč. pomocných prací, doplňků, podkladní kce, kotvení	m2	119,295	5 219,93	622 711,55	Vlastní
VV			D.1.01.1-510					
VV			108,45*1,1		119,295			
VV			Součet		119,295			
356	K	998713106	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v ploš 48 do 60 m	t	283,964	1 170,22	332 300,35	CS ÚRS 2022 01
D		714	Akustická a protiotřesová opatření				5 576 614,72	
357	K	7144510X1	D+M antivibračních rohoží, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD	m2	272,000	20 502,26	5 576 614,72	Vlastní
VV			Pružné uložení z antivibrační izolace, elastomerové ložisko mezi zeráčkem (viz D1.01.02 Stavebně konstrukční část) celoplošně					
VV			mimo zeráčky na terčíky 192/192 mm,					
VV			mezera mezi terčíky cca 500 mm, tj. 3ks na 1m2, tl. 30mm					
VV			Svislé oddělení zeráček řešit stejným materiálem					
VV			Skladba S2					
VV			"vodorovná plocha terčíky" 270		270,000			
VV			"svislá plocha terčíky" 2		2,000			
VV			Součet		272,000			
D		762	Konstrukce tesařské				692 723,33	
366	K	7623613X1	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod rampovaná prvky (atiky) z desek cementotřískových tl 10 mm, vč. kotvení	m2	852,000	779,33	663 989,16	Vlastní
VV			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
VV			D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-003					
VV			Skladba S1					
VV			"vrtsitem" 108*2		216,000			
VV			Mezisoučet		216,000			
VV			Skladba S3					
VV			"vrtsitem" 81*2		162,000			
VV			Mezisoučet		162,000			
VV			Skladba S6					
VV			"vrtsitem" 190*2		380,000			
VV			Mezisoučet		380,000			
VV			Skladba S7					
VV			"vrtsitem" 32*2		64,000			
VV			Mezisoučet		64,000			
VV			Skladba S8					
VV			"vrtsitem" 15*2		30,000			
VV			Mezisoučet		30,000			
VV			Součet		852,000			
367	K	998762104	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v ploš 24 do 36 m	t	23,669	1 214,00	28 734,17	CS ÚRS 2022 01
D		763	Konstrukce suché výstavby				104 575 726,77	
368	K	763111441	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 a izolací tl. 60mm	m2	1 031,740	1 565,41	1 615 096,11	CS ÚRS 2022 01
VV			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
VV			D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
VV			"1-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 100mm*251,67		251,670			
VV			"1-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 100mm /2xDFH2 jednostranně*18,73		18,730			
VV			"2-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ *2-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 100mm /2xDFH2 jednostranně*11,88		75,670 11,880			
VV			"2-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 100mm /2xDFH2 oboustranně*10,67		10,670			
VV			"4-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ *4-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 100mm /2xDFH2 jednostranně*31,45		116,700 31,450			
VV			"4-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 100mm /2xDFH2 oboustranně*22,73		22,730			
VV			"5-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ *5-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 100mm /2xDFH2 jednostranně*15,09		52,400 15,090			
VV			"6-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ *6-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 100mm /2xDFH2 jednostranně*15,26		46,250 15,260			
VV			"7-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ *7-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 100mm /2xDFH2 jednostranně*16,96		72,960 16,960			
VV			"8-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ *8-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 100mm /2xDFH2 jednostranně*27,57		29,920 27,570			
VV			"9-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 100mm /2xDFH2 oboustranně*2,89		2,890			
VV			"9-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ *9-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 100mm /2xDFH2 jednostranně*33,66		54,740 33,660			
VV			"10-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 100mm*49,88		49,880			
VV			"10-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 100mm /2xDFH2 jednostranně*14,75		14,750			
VV			"11-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ *11-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 100mm /2xDFH2 jednostranně*10,09		47,100 10,090			
VV			"11-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 100mm /2xDFH2 oboustranně*3,06		3,060			
VV			Součet		1 031,740			
369	K	763111447	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 a izolací tl. 100mm	m2	13 876,680	1 599,76	22 199 357,60	CS ÚRS 2022 01
VV			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
VV			D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
VV			"ZAKLADY - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm*7,94		7,940			
VV			"1-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm*1761,43		1 761,430			
VV			"1-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /2xDFH2 jednostranně*170,1		170,100			
VV			"2-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm*1803,17		1 803,170			
VV			"2-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /2xDFH2 jednostranně*372,89		372,890			
VV			"4-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm*1024,25		1 024,250			
VV			"4-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /2xDFH2 oboustranně*151,65		151,650			
VV			"4-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /2xDFH2 oboustranně*14,88		14,880			
VV			"5-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm*1000,72		1 000,720			
VV			"5-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /2xDFH2 jednostranně*119,64		119,640			
VV			"5-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /2xDFH2 oboustranně*44,71		44,710			
VV			"6-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm*854,04		854,040			
VV			"6-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /2xDFH2 jednostranně*195,49		195,490			
VV			"6-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /2xDFH2 oboustranně*58,31		58,310			
VV			"7-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm*1029,96		1 029,960			
VV			"7-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /2xDFH2 jednostranně*207,58		207,580			
VV			"7-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /2xDFH2 oboustranně*38,25		38,250			
VV			"8-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm*765,07		765,070			
VV			"8-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /2xDFH2 jednostranně*162,33		162,330			
VV			"8-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /2xDFH2 oboustranně*71,91		71,910			
VV			"9-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ *9-NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /2xDFH2 jednostranně*174,92		742,700 174,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv			"6.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /2xDFH2 obousměrně"93,5		93,500			
vv			"10.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm"919,57		919,570			
vv			"10.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /2xDFH2 jednostranně"216,74		216,740			
vv			"6.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /2xDFH2 obousměrně"71,91		71,910			
vv			"11.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm"1 292,820		1 292,820			
vv			"11.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /2xDFH2 jednostranně"462,26		462,260			
vv			"11.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /2xDFH2 obousměrně"47,94		47,940			
vv			Součet		13 876,680			
370	K	763111464	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFRH2 12,5 s izolací tl. 50mm	m2	64,320	1 794,44	115 418,38	CS ÚRS 2022 01
vv			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
vv			D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
vv			"1.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 100mm /DFR jednostranně"43,97		43,970			
vv			"4.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 100mm /DFR jednostranně"8,290		8,290			
vv			"4.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 100mm /DFR obousměrně"3,56		3,560			
vv			"5.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 100mm /DFR jednostranně"1,02		1,020			
vv			"5.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 100mm /DFR jednostranně"1,36		1,360			
vv			"6.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 100mm /DFR jednostranně"1,02		1,020			
vv			"5.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 100mm /DFR jednostranně"2,72		2,720			
vv			"10.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 100mm /DFR jednostranně"2,38		2,380			
vv			Součet		64,320			
371	K	763111468	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFRH2 12,5 s izolací tl. 100mm	m2	10 542,770	1 856,27	19 570 227,67	CS ÚRS 2022 01
vv			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
vv			D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
vv			"1.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR jednostranně"1237,5		1 237,500			
vv			"1.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR obousměrně"535		535,000			
vv			"1.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR/2xDFH2"39,84		39,840			
vv			"2.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR jednostranně"1116,77		1 116,770			
vv			"2.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR obousměrně"226,17		226,170			
vv			"2.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR/2xDFH2"143,52		143,520			
vv			"4.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR jednostranně"956,23		956,230			
vv			"4.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR obousměrně"159,55		159,550			
vv			"4.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR/2xDFH2"52,93		52,930			
vv			"5.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR jednostranně"380,93		380,930			
vv			"5.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR obousměrně"234,49		234,490			
vv			"5.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR/2xDFH2"192,41		192,410			
vv			"6.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR jednostranně"397,93		397,930			
vv			"6.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR obousměrně"251,48		251,480			
vv			"6.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR/2xDFH2"333,71		333,710			
vv			"7.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR jednostranně"450		450,000			
vv			"7.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR obousměrně"160,03		160,030			
vv			"7.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR/2xDFH2"225,78		225,780			
vv			"8.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR jednostranně"350,47		350,470			
vv			"8.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR obousměrně"272		272,000			
vv			"8.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR/2xDFH2"419,69		419,690			
vv			"9.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR jednostranně"355,51		355,510			
vv			"9.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR obousměrně"298,84		298,840			
vv			"9.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR/2xDFH2"372,32		372,320			
vv			"10.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR jednostranně"304,69		304,690			
vv			"10.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR obousměrně"256,28		256,280			
vv			"10.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR/2xDFH2"322,52		322,520			
vv			"11.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR jednostranně"138,71		138,710			
vv			"11.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR obousměrně"150,74		150,740			
vv			"11.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm /DFR/2xDFH2"206,76		206,760			
vv			Součet		10 542,770			
372	K	763111AX9	SDK příčka tl 160 mm s izolací EI 120, vč. úpravy vůči ohni 4m, vč. dodávky	m2	101,970	3 042,64	310 258,00	Vlastní
vv			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
vv			D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
vv			"1.NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 160mm (EI 120,vad 4m)"101,97		101,970			
vv			Součet		101,970			
373	K	763112325	SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 a dvojitou izolací	m2	161,370	2 000,56	322 830,37	CS ÚRS 2022 01
vv			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
vv			D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
vv			"1.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm"46,030		46,030			
vv			"2.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm"107,26		107,260			
vv			"5.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm"8,11		8,110			
vv			Součet		161,370			
374	K	763112328	SDK příčka mezibytová tl 255 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 71 dB	m2	198,180	2 000,56	396 470,98	CS ÚRS 2022 01
vv			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
vv			D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
vv			"1.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 255mm"33,140		33,140			
vv			"4.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 255mm"68,14		68,140			
vv			"5.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 255mm"2,04		2,040			
vv			"6.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 255mm"11,56		11,560			
vv			"7.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 255mm"53,15		53,150			
vv			"8.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 255mm"11,56		11,560			
vv			"11.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 255mm"18,59		18,590			
vv			Součet		198,180			
375	K	763112343	SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDFRH2 12,5 s dvojitou izolací	m2	1 818,970	2 275,39	4 138 866,15	CS ÚRS 2022 01
vv			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
vv			D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
vv			"1.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFIR jednostranně"38,070		38,070			
vv			"1.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFIR obousměrně"23,360		23,360			
vv			"1.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFIR/2xDFH2"14,75		14,750			
vv			"2.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFIR jednostranně"12,840		12,840			
vv			"2.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFIR obousměrně"131,63		131,630			
vv			"4.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFIR jednostranně"3,75		3,750			
vv			"5.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFIR jednostranně"48,11		48,110			
vv			"5.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFIR obousměrně"73,95		73,950			
vv			"6.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFIR jednostranně"18,81		18,810			
vv			"6.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFIR obousměrně"155,46		155,460			
vv			"6.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFIR/2xDFH2"26,88		26,880			
vv			"7.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFIR jednostranně"24,090		24,090			
vv			"7.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFIR obousměrně"175,86		175,860			
vv			"7.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFIR/2xDFH2"12,92		12,920			
vv			"8.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFIR jednostranně"32,59		32,590			
vv			"8.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFIR obousměrně"240,55		240,550			
vv			"8.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFIR/2xDFH2"12,41		12,410			
vv			"9.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFIR jednostranně"87,59		87,590			
vv			"9.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFIR obousměrně"247,77		247,770			
vv			"9.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFIR/2xDFH2"12,92		12,920			
vv			"10.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFIR jednostranně"56,9		56,900			
vv			"10.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFIR obousměrně"158,78		158,780			
vv			"10.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFIR/2xDFH2"12,92		12,920			
vv			"11.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFIR jednostranně"34,92		34,920			
vv			"11.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFIR obousměrně"161,14		161,140			
vv			Součet		1 818,970			
376	K	763112348	SDK příčka mezibytová tl 255 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRH2 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 71 dB	m2	464,780	2 172,33	1 009 655,54	CS ÚRS 2022 01
vv			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
vv			D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
vv			"1.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 255mm /DFIR jednostranně"5,260		5,260			
vv			"4.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 255mm /DFIR jednostranně"7,530		7,530			
vv			"4.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 255mm /DFIR obousměrně"9,470		9,470			
vv			"5.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 255mm /DFIR jednostranně"96,630		96,630			
vv			"6.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 255mm /DFIR jednostranně"69,430		69,430			
vv			"7.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 255mm /DFIR jednostranně"55,470		55,470			
vv			"8.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 255mm /DFIR jednostranně"65,700		65,700			
vv			"9.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 255mm /DFIR jednostranně"65,500		65,500			
vv			"10.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 255mm /DFIR jednostranně"53,730		53,730			
vv			"11.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 255mm / DFIR/2xDFH2"5,7		5,700			
vv			"11.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 255mm /DFIR jednostranně"30,360		30,360			
vv			Součet		464,780			
377	K	7631123X5	SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s dvojitou izolací vč. dodávky	m2	97,570	1 828,79	178 435,04	Vlastní
vv			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
vv			D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
vv			"1.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFH2 jednostranně"35,060		35,060			
vv			"2.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFH2 jednostranně"14,420		14,420			
vv			"7.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /2xDFH2 obousměrně"7,230		7,230			
vv			"8.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /2xDFH2 obousměrně"14,45		14,450			
vv			"9.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /2xDFH2 obousměrně"13,43		13,430			
vv			"11.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /2xDFH2 obousměrně"7,12		7,120			
vv			"11.NP - LT_SDK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm /DFH2 jednostranně"5,860		5,860			
vv			Součet		97,570			
378	K	763113323	SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací	m2	23,120	1 771,53	40 957,77	CS ÚRS 2022 01
vv			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
vv			D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
vv			"5.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 205mm"15,13		15,130			
vv			"6.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 205mm"1,7		1,700			
vv			"7.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 205mm"1,19		1,190			
vv			"9.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 205mm"5,1		5,100			
vv			Součet		23,120			
379	K	763113337	SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolací	m2	102,450	1 805,89	185 013,43	CS ÚRS 2022 01
vv			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
vv			D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
vv			"2.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 205mm /2xDFH2 jednostranně"13,03		13,030			
vv			"5.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 205mm /2xDFH2 jednostranně"10,2		10,200			
vv			"6.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 205mm /2xDFH2 jednostranně"10,2		10,200			
vv			"7.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 205mm /2xDFH2 jednostranně"6,8		6,800			
vv			"8.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 205mm /2xDFH2 jednostranně"18,7		18,700			
vv			"9.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 205mm /2xDFH2 jednostranně"14,28		14,280			
vv			"10.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 205mm /2xDFH2 jednostranně"17		17,000			
vv			"11.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 205mm /2xDFH2 jednostranně"12,24		12,240			
vv			Součet		102,450			
380	K	763113353	SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDFRH2 12,5 s izolací	m2	11,360	1 805,89	20 514,91	CS ÚRS 2022 01
vv			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
vv			D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"6.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 225mm / DFIR jednostranně"11,36		11,360			
	VV		Součet		11,360			
381	K	763113329	SDK příčka instalační tl 250 - 750 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací D.1.01.103, D.1.01.104, D.1.01.105, D.1.01.106, D.1.01.107, D.1.01.108, D.1.01.109, D.1.01.110, D.1.01.111, D.1.01.112 D.1.01.200, D.1.01.202, D.1.01.203, D.1.01.204	m2	409,330	1 805,89	739 204,95	CS ÚRS 2022 01
	VV		"1.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm"35,15		35,150			
	VV		"1.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 300mm"136,43		136,430			
	VV		"2.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm"8,29		8,290			
	VV		"2.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 300mm"72,29		72,290			
	VV		"4.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm"17,58		17,580			
	VV		"4.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 300mm"19,75		19,750			
	VV		"5.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm"4,16		4,160			
	VV		"5.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 300mm"3,23		3,230			
	VV		"6.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm"29,62		29,620			
	VV		"6.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 300mm"7,14		7,140			
	VV		"7.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm"13,94		13,940			
	VV		"8.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm"3,23		3,230			
	VV		"8.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 300mm"3,66		3,660			
	VV		"10.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm"46,62		46,620			
	VV		"10.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 300mm"7,14		7,140			
	VV		Součet		409,330			
382	K	763113339	SDK příčka instalační tl 255 - 750 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací D.1.01.103, D.1.01.104, D.1.01.105, D.1.01.106, D.1.01.107, D.1.01.108, D.1.01.109, D.1.01.110, D.1.01.111, D.1.01.112 D.1.01.200, D.1.01.202, D.1.01.203, D.1.01.204	m2	1 335,760	1 871,16	2 499 420,68	CS ÚRS 2022 01
	VV		"1.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm / DKDFH2 jednostranně"9,59		9,590			
	VV		"1.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 350mm / DKDFH2 jednostranně"7,14		7,140			
	VV		"2.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm / DKDFH2 jednostranně"74,26		74,260			
	VV		"2.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 300mm / DKDFH2 jednostranně"37,13		37,130			
	VV		"4.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm / DKDFH2 jednostranně"3,56		3,560			
	VV		"5.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm / DKDFH2 jednostranně"136,34		136,340			
	VV		"5.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 300mm / DKDFH2 jednostranně"6,29		6,290			
	VV		"6.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm / DKDFH2 jednostranně"146,37		146,370			
	VV		"6.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm / DKDFH2 obousranně"8,5		8,500			
	VV		"6.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 300mm / DKDFH2 jednostranně"15,13		15,130			
	VV		"7.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm / DKDFH2 jednostranně"84,66		84,660			
	VV		"7.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 300mm / DKDFH2 jednostranně"36,89		36,890			
	VV		"7.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 300mm / DKDFH2 obousranně"8,67		8,670			
	VV		"8.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm / DKDFH2 jednostranně"187,68		187,680			
	VV		"8.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 300mm / DKDFH2 jednostranně"29,58		29,580			
	VV		"9.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm / DKDFH2 jednostranně"168,47		168,470			
	VV		"9.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 300mm / DKDFH2 jednostranně"6,97		6,970			
	VV		"10.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm / DKDFH2 jednostranně"175,44		175,440			
	VV		"10.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 300mm / DKDFH2 jednostranně"27,03		27,030			
	VV		"11.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm / DKDFH2 jednostranně"83,64		83,640			
	VV		"11.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 300mm / DKDFH2 jednostranně"47,74		47,740			
	VV		"11.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 300mm / DKDFH2 obousranně"34,68		34,680			
	VV		Součet		1 335,760			
383	K	763113355	SDK příčka instalační tl 255 - 750 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xDFRH2 12,5 s izolací D.1.01.103, D.1.01.104, D.1.01.105, D.1.01.106, D.1.01.107, D.1.01.108, D.1.01.109, D.1.01.110, D.1.01.111, D.1.01.112 D.1.01.200, D.1.01.202, D.1.01.203, D.1.01.204	m2	227,490	1 920,40	436 871,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		"1.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm / DFIR obousranně"5,35		5,350			
	VV		"2.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm / DFIR jednostranně"31,01		31,010			
	VV		"2.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 300mm / DFIR2xDFH2"12,64		12,640			
	VV		"2.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 350mm / DFIR2xDFH2"12,01		12,010			
	VV		"5.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm / DFIR jednostranně"28,05		28,050			
	VV		"6.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm / DFIR jednostranně"14,45		14,450			
	VV		"7.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm / DFIR jednostranně"16,32		16,320			
	VV		"7.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 300mm / DFIR2xDFH2"8,5		8,500			
	VV		"8.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm / DFIR jednostranně"17,85		17,850			
	VV		"8.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm /DFIR / 2xDFH2"4,93		4,930			
	VV		"8.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 300mm / DFIR2xDFH2"18,02		18,020			
	VV		"9.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm / DFIR jednostranně"22,78		22,780			
	VV		"9.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 300mm / DFIR2xDFH2"17,68		17,680			
	VV		"10.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm / DFIR jednostranně"9,86		9,860			
	VV		"11.NP - LT_SDK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm /DFIR / 2xDFF'8,04		8,040			
	VV		Součet		227,490			
384	K	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 D.1.01.103, D.1.01.104, D.1.01.105, D.1.01.106, D.1.01.107, D.1.01.108, D.1.01.109, D.1.01.110, D.1.01.111, D.1.01.112 D.1.01.200, D.1.01.202, D.1.01.203, D.1.01.204	m2	588,100	1 050,09	617 557,93	CS ÚRS 2022 01
	VV		"1.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 75mm"89,98		89,980			
	VV		"2.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 50mm"1,68		1,680			
	VV		"2.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 75mm"45,22		45,220			
	VV		"4.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 50mm"31,11		31,110			
	VV		"4.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ		116,210			
	VV		"5.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 75mm"45,69		45,690			
	VV		"6.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 75mm"55,97		55,970			
	VV		"7.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 75mm"41,39		41,390			
	VV		"8.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 75mm"29,96		29,960			
	VV		"9.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 75mm"37,7		37,700			
	VV		"10.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ		32,930			
	VV		"11.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 50mm"5,69		5,690			
	VV		"11.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ		55,170			
	VV		Součet		588,100			
385	K	763121453	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 D.1.01.103, D.1.01.104, D.1.01.105, D.1.01.106, D.1.01.107, D.1.01.108, D.1.01.109, D.1.01.110, D.1.01.111, D.1.01.112 D.1.01.200, D.1.01.202, D.1.01.203, D.1.01.204	m2	549,330	1 050,09	576 845,94	CS ÚRS 2022 01
	VV		"1.PP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 100mm"7,33		7,330			
	VV		"1.NP - LT_SDK PŘEDSAZENÁ PROTIPOŽÁRNÍ		49,390			
	VV		"1.NP - LT_SDK PŘEDSAZENÁ PROTIPOŽÁRNÍ		14,960			
	VV		"2.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ		33,080			
	VV		"3.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 100mm"7,2		7,200			
	VV		"4.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ		24,290			
	VV		"4.NP - LT_SDK PŘEDSAZENÁ PROTIPOŽÁRNÍ		80,180			
	VV		"5.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ		40,120			
	VV		"5.NP - LT_SDK PŘEDSAZENÁ PROTIPOŽÁRNÍ		26,860			
	VV		"6.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 100mm"32,3		32,330			
	VV		"6.NP - LT_SDK PŘEDSAZENÁ PROTIPOŽÁRNÍ		23,630			
	VV		"7.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ		32,810			
	VV		"7.NP - LT_SDK PŘEDSAZENÁ PROTIPOŽÁRNÍ		13,090			
	VV		"8.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ		46,570			
	VV		"8.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ		33,490			
	VV		"9.NP - LT_SDK PŘEDSAZENÁ PROTIPOŽÁRNÍ		13,090			
	VV		"10.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 100mm"32,44		32,440			
	VV		"10.NP - LT_SDK PŘEDSAZENÁ PROTIPOŽÁRNÍ 80mm"14,28		14,280			
	VV		"11.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 90mm"3,06		3,060			
	VV		"11.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 100mm"21,16		21,160			
	VV		Součet		549,330			
386	K	763121455	SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 D.1.01.103, D.1.01.104, D.1.01.105, D.1.01.106, D.1.01.107, D.1.01.108, D.1.01.109, D.1.01.110, D.1.01.111, D.1.01.112 D.1.01.200, D.1.01.202, D.1.01.203, D.1.01.204	m2	935,390	1 050,09	982 243,69	CS ÚRS 2022 01
	VV		"1.PP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 200mm"6,31		6,310			
	VV		"1.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ		84,930			
	VV		"1.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ		20,010			
	VV		"2.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ		25,990			
	VV		"2.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 150mm"105,96		105,960			
	VV		"3.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ		80,230			
	VV		"3.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 2576,2		6,200			
	VV		"4.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ		14,610			
	VV		"4.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ		50,260			
	VV		"4.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 3572/1,13		21,130			
	VV		"5.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ		55,230			
	VV		"5.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ		54,230			
	VV		"7.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ		41,630			
	VV		"7.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ		75,820			
	VV		"8.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ		60,390			
	VV		"9.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ		25,670			
	VV		"9.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ		75,140			
	VV		"10.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 350mm"53,66		53,660			
	VV		"11.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 150mm"12,24		12,240			
	VV		"11.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 300mm"63,73		63,730			
	VV		LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 125mm					
	VV		Součet		935,390			
387	K	763121465	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45 D.1.01.103, D.1.01.104, D.1.01.105, D.1.01.106, D.1.01.107, D.1.01.108, D.1.01.109, D.1.01.110, D.1.01.111, D.1.01.112 D.1.01.200, D.1.01.202, D.1.01.203, D.1.01.204	m2	89,780	1 210,41	108 670,61	CS ÚRS 2022 01
	VV		"4.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 75mm / 2xDFH2 jednostranně"16,1		16,100			
	VV		"6.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 75mm / 2xDFH2 jednostranně"3,57		3,570			
	VV		"7.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 75mm / 2xDFH2 jednostranně"11,9		11,900			
	VV		"8.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 75mm / 2xDFH2 jednostranně"23,03		23,030			
	VV		"9.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 75mm / 2xDFH2 jednostranně"20,65		20,650			
	VV		"10.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 75mm / 2xDFH2 jednostranně"6,03		6,030			
	VV		"11.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 75mm / 2xDFH2 jednostranně"8,5		8,500			
	VV		Součet		89,780			
388	K	763121466	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45 D.1.01.103, D.1.01.104, D.1.01.105, D.1.01.106, D.1.01.107, D.1.01.108, D.1.01.109, D.1.01.110, D.1.01.111, D.1.01.112 D.1.01.200, D.1.01.202, D.1.01.203, D.1.01.204	m2	175,440	1 261,95	221 396,51	CS ÚRS 2022 01
	VV		"3.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 100mm / 2xDFH2"7,31		7,310			
	VV		"5.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 100mm / 2xDFH2"20,66		20,660			
	VV		"6.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 100mm / 2xDFH2"20,66		20,660			
	VV		"7.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 100mm / 2xDFH2"33,66		33,660			
	VV		"8.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 100mm / 2xDFH2"33,49		33,490			
	VV		"9.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 100mm / 2xDFH2"33,66		33,660			
	VV		"10.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 100mm / 2xDFH2"20,4		20,400			
	VV		"11.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 100mm / 2xDFH2'6,8		6,800			
	VV		Součet		175,440			
389	K	763121467	SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45 D.1.01.103, D.1.01.104, D.1.01.105, D.1.01.106, D.1.01.107, D.1.01.108, D.1.01.109, D.1.01.110, D.1.01.111, D.1.01.112 D.1.01.200, D.1.01.202, D.1.01.203, D.1.01.204	m2	252,940	1 261,95	319 197,63	CS ÚRS 2022 01
	VV		"1.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 200mm / 2xDFH2 jednostranně"26,54		26,540			
	VV		"2.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 150mm / 2xDFH2 jednostranně"29,03		29,030			
	VV		"2.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 200mm / 2xDFH2 jednostranně"44,93		44,930			
	VV		"4.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 200mm / 2xDFH2 jednostranně"10,16		10,160			
	VV		"4.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 250mm / 2xDFH2 jednostranně"15,8		15,800			
	VV		"5.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 150mm / 2xDFH2 jednostranně"17		17,000			
	VV		"5.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 200mm / 2xDFH2 jednostranně"20,57		20,570			
	VV		"7.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 250mm / 2xDFH2 jednostranně"15,13		15,130			
	VV		"8.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 200mm / 2xDFH2 jednostranně"11,56		11,560			
	VV		"8.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 250mm / 2xDFH2 jednostranně"30,26		30,260			
	VV		"11.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 200mm / 2xDFH2 jednostranně"31,96		31,960			
	VV		Součet		252,940			
390	K	763121475	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFRH2 12,5 s izolací D.1.01.103, D.1.01.104, D.1.01.105, D.1.01.106, D.1.01.107, D.1.01.108, D.1.01.109, D.1.01.110, D.1.01.111, D.1.01.112 D.1.01.200, D.1.01.202, D.1.01.203, D.1.01.204	m2	245,430	1 502,42	368 738,94	CS ÚRS 2022 01
	VV		"1.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 75mm /DFIR jednostranně"21,56		21,560			
	VV		"2.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 75mm /DFIR jednostranně"70,61		70,610			
	VV		"4.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 75mm /DFIR jednostranně"16,99		16,990			
	VV		"5.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 50mm /DFIR jednostranně"9,76		9,760			
	VV		"5.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 75mm /DFIR jednostranně"2,13		2,130			
	VV		"6.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 50mm /DFIR jednostranně"6,87		6,870			
	VV		"6.NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 75mm /DFIR jednostranně"10,2		10,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1 NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 50mm /DFR jednostranně"6,67		6,670			
	VV		"1 NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 75mm /DFR jednostranně"9,94		9,940			
	VV		"6 NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 50mm /DFR jednostranně"4,93		4,930			
	VV		"6 NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 75mm /DFR jednostranně"26,94		26,940			
	VV		"5 NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 50mm /DFR jednostranně"6,67		6,670			
	VV		"5 NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 75mm /DFR jednostranně"18,95		18,950			
	VV		"10 NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 50mm /DFR jednostranně"6,02		6,020			
	VV		"10 NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 75mm /DFR jednostranně"11,13		11,130			
	VV		"11 NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 75mm /DFR jednostranně"15,66		15,660			
	VV		Součet		245,430			
391	K	763121476	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností DoDFRH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB	m2	656,920	1 502,42	986 969,75	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		"1 NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 100mm /DFR jednostranně"17,77		17,770			
	VV		"1 NP - LT_SDK PŘEDSAZENÁ PROTIPOŽÁRNÍ 80mm /DFR jednostranně"21,53		21,530			
	VV		"5 NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 100mm /DFR jednostranně"95,2		95,200			
	VV		"6 NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 100mm /DFR jednostranně"119		119,000			
	VV		"7 NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 100mm /DFR jednostranně"47,6		47,600			
	VV		"7 NP - LT_SDK PŘEDSAZENÁ PROTIPOŽÁRNÍ 80mm /DFR jednostranně"9,95		9,950			
	VV		"8 NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 100mm /DFR jednostranně"136,68		136,680			
	VV		"9 NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 100mm /DFR jednostranně"47,6		47,600			
	VV		"10 NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 100mm /DFR jednostranně"137,79		137,790			
	VV		"11 NP - LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 100mm /DFR jednostranně"23,8		23,800			
	VV		LT_SDK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 100mm /DFR jednostranně					
	VV		Součet		656,920			
392	K	763131732	SUK podhled - celo podhledu tl 15 mm, vč. podkladní konstrukce, pomocných prací, doplňků, vč. ochranky	m2	4,790	866,87	4 152,31	Vlastní
	VV		"1NP" 0,99		0,990			
	VV		"2NP" 0,29		0,290			
	VV		"3NP" 0,52		0,520			
	VV		"4NP" 0,52		0,520			
	VV		"7NP" 0,52		0,520			
	VV		"8NP" 0,52		0,520			
	VV		"9NP" 0,52		0,520			
	VV		"10NP" 0,52		0,520			
	VV		"11NP" 0,39		0,390			
	VV		Součet		4,790			
393	K	7631814X1	D+M Dobělhu příčky k oknu, vč. pomocných prací, doplňků	kus	12,000	2 275,39	27 304,68	Vlastní
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		"1 NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 50mm DOBĚHK DOMŽ 2		3,000			
	VV		"2 NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 50mm DOBĚHK DOMŽ 8		8,000			
	VV		"5 NP - LT_SDK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 50mm DOBĚHK DOMŽ 1		1,000			
	VV		Součet		12,000			
394	K	7631114X8	D+M Příplatek za vložení Pb plechu tl. 2,0mm, do příčky dle Pozn. B1	m2	32,340	649,29	20 998,04	Vlastní
395	K	7631114X7	D+M Příplatek za vložení Pb plechu tl. 2,5mm, do příčky dle Pozn. B2	m2	154,920	866,87	134 295,50	Vlastní
396	K	7631114X5	D+M Příplatek za vložení Pb plechu tl. 3,0mm, do příčky dle Pozn. B3	m2	107,140	1 050,09	112 506,64	Vlastní
397	K	76318142 3	Zhušťující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 4,25 m zdrž.tl.dila přes 25 kg	kus	1 165,000	1 374,17	1 600 908,05	CS ÚRS 2022 01
398	K	763117720	D+M SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd. - Pozn. A1	m	1 854,470	471,80	874 938,95	CS ÚRS 2022 01
	VV		"1.NP" 4,2		4,200			
	VV		"1.NP" 1,41		1,410			
	VV		"1.NP" 154,68		154,680			
	VV		"1.NP" 8		8,000			
	VV		"1.NP" 4,83		4,830			
	VV		"2.NP" 19,04		19,040			
	VV		"2.NP" 0,9		0,900			
	VV		"2.NP" 2,85		2,850			
	VV		"2.NP" 175,68		175,680			
	VV		"2.NP" 1,5		1,500			
	VV		"3.NP" 21		21,000			
	VV		"4.NP" 29,88		29,880			
	VV		"4.NP" 1		1,000			
	VV		"4.NP" 3,21		3,210			
	VV		"4.NP" 20,72		20,720			
	VV		"4.NP" 3,23		3,230			
	VV		"5.NP" 9,8		9,800			
	VV		"5.NP" 1,2		1,200			
	VV		"5.NP" 59,28		59,280			
	VV		"5.NP" 2,09		2,090			
	VV		"5.NP" 93,96		93,960			
	VV		"5.NP" 1,5		1,500			
	VV		"5.NP" 16,65		16,650			
	VV		"6.NP" 10,84		10,840			
	VV		"6.NP" 0,6		0,600			
	VV		"6.NP" 67,64		67,640			
	VV		"6.NP" 1,38		1,380			
	VV		"6.NP" 89,12		89,120			
	VV		"6.NP" 1		1,000			
	VV		"6.NP" 28,75		28,750			
	VV		"6.NP" 0,8		0,800			
	VV		"7.NP" 5,4		5,400			
	VV		"7.NP" 0,9		0,900			
	VV		"7.NP" 72,56		72,560			
	VV		"7.NP" 2,09		2,090			
	VV		"7.NP" 75,04		75,040			
	VV		"7.NP" 1,5		1,500			
	VV		"7.NP" 22,3		22,300			
	VV		"8.NP" 10,8		10,800			
	VV		"8.NP" 0,9		0,900			
	VV		"8.NP" 129,04		129,040			
	VV		"8.NP" 2,02		2,020			
	VV		"8.NP" 64,52		64,520			
	VV		"8.NP" 1,5		1,500			
	VV		"9.NP" 27,08		27,080			
	VV		"9.NP" 14,4		14,400			
	VV		"9.NP" 0,9		0,900			
	VV		"9.NP" 109,92		109,920			
	VV		"9.NP" 1,99		1,990			
	VV		"9.NP" 83,84		83,840			
	VV		"9.NP" 1,5		1,500			
	VV		"9.NP" 31,98		31,980			
	VV		"10.NP" 0,6		0,600			
	VV		"10.NP" 108,84		108,840			
	VV		"10.NP" 1,39		1,390			
	VV		"10.NP" 43,44		43,440			
	VV		"10.NP" 1		1,000			
	VV		"10.NP" 44,75		44,750			
	VV		"11.NP" 0,6		0,600			
	VV		"11.NP" 39,56		39,560			
	VV		"11.NP" 0,7		0,700			
	VV		"11.NP" 78,52		78,520			
	VV		"11.NP" 1		1,000			
	VV		"11.NP" 37,15		37,150			
	VV		Součet		1 854,470			
399	K	763117X1	D+M vyztužení pro osazení skříněk, polic atd. - Pozn. A3	m	1 139,810	471,80	537 762,36	Vlastní
400	K	7634310K2	D+M kazetový podhled - KAZETY 2, 600x600mm, vč. roštu, pomocných prací, doplňků, napojení na jiný druh podhledu, specifikace viz PD	m2	4 600,840	2 000,56	9 204 256,47	Vlastní
	VV		D.1.01.1.401, D.1.01.1.402, D.1.01.1.403, D.1.01.1.404, D.1.01.1.405, D.1.01.1.406, D.1.01.1.407, D.1.01.1.408, D.1.01.1.409, D.1.01.1.410					
	VV		D.1.01.1.411, D.1.01.1.412, D.1.01.1.413					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		KAZETY 2					
	VV		"1PP" 51,84		51,840			
	VV		"1NP" 717,3		717,300			
	VV		"2NP" 476,64		476,640			
	VV		"3NP" 97,56		97,560			
	VV		"4NP" 80,52		80,520			
	VV		"5NP" 372,58		372,580			
	VV		"6NP" 460,42		460,420			
	VV		"7NP" 481,65		481,650			
	VV		"8NP" 492,46		492,460			
	VV		"9NP" 487,42		487,420			
	VV		"10NP" 462,84		462,840			
	VV		"11NP" 401,51		401,510			
	VV		"12NP" 18		18,030			
	VV		Součet		4 600,840			
401	K	7634310K3	D+M kazetový podhled - KAZETY 3, 600x600mm, vč. roštu, pomocných prací, doplňků, napojení na jiný druh podhledu, specifikace viz PD	m2	4 366,250	1 393,64	6 084 980,65	Vlastní
	VV		D.1.01.1.401, D.1.01.1.402, D.1.01.1.403, D.1.01.1.404, D.1.01.1.405, D.1.01.1.406, D.1.01.1.407, D.1.01.1.408, D.1.01.1.409, D.1.01.1.410					
	VV		D.1.01.1.411, D.1.01.1.412, D.1.01.1.413					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		KAZETY 3					
	VV		"1PP" 952,04		952,040			
	VV		"1NP" 251,01		251,010			
	VV		"2NP" 559,06		559,060			
	VV		"3NP" 247,47		247,470			
	VV		"4NP" 96,48		96,480			
	VV		"5NP" 363,03		363,030			
	VV		"6NP" 316,08		316,080			
	VV		"7NP" 291,96		291,960			
	VV		"8NP" 216,72		216,720			
	VV		"9NP" 190,08		190,080			
	VV		"10NP" 356,76		356,760			
	VV		"11NP" 467,28		467,280			
	VV		"12NP" 58,28		58,280			
	VV		Součet		4 366,250			
402	K	7634310K4	D+M kazetový podhled - KAZETY 4, 600x1200mm, vč. roštu, pomocných prací, doplňků, napojení na jiný druh podhledu, specifikace viz PD	m2	210,240	1 427,99	300 220,62	Vlastní
	VV		D.1.01.1.401, D.1.01.1.402, D.1.01.1.403, D.1.01.1.404, D.1.01.1.405, D.1.01.1.406, D.1.01.1.407, D.1.01.1.408, D.1.01.1.409, D.1.01.1.410					
	VV		D.1.01.1.411, D.1.01.1.412, D.1.01.1.413					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		KAZETY 4					
	VV		"6NP" 20,16		20,160			
	VV		"7NP" 73,44		73,440			
	VV		"9NP" 23,04		23,040			
	VV		"9NP" 41,76		41,760			
	VV		"10NP" 15,84		15,840			
	VV		"11NP" 36		36,000			
	VV		Součet		210,240			
403	K	7634310K5	D+M kazetový podhled - KAZETY 5, 600x1500mm, vč. roštu, pomocných prací, doplňků, napojení na jiný druh podhledu, specifikace viz PD	m2	2 105,100	1 714,28	3 608 730,83	Vlastní
	VV		D.1.01.1.401, D.1.01.1.402, D.1.01.1.403, D.1.01.1.404, D.1.01.1.405, D.1.01.1.406, D.1.01.1.407, D.1.01.1.408, D.1.01.1.409, D.1.01.1.410					
	VV		D.1.01.1.411, D.1.01.1.412, D.1.01.1.413					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		KAZETY 5					
	VV		"1NP" 20,7		20,700			
	VV		"5NP" 194,4		194,400			
	VV		"6NP" 335,7		335,700			
	VV		"7NP" 234		234,000			
	VV		"8NP" 412,2		412,200			
	VV		"9NP" 378		378,000			
	VV		"10NP" 329,4		329,400			
	VV		"11NP" 200,7		200,700			
	VV		Součet		2 105,100			
404	K	7634310K6	D+M kazetový podhled - KAZETY 6, 600x600mm, vč. roštu, pomocných prací, doplňků, napojení na jiný druh podhledu, specifikace viz PD	m2	5 208,110	1 290,57	6 721 430,52	Vlastní
	VV		D.1.01.1.401, D.1.01.1.402, D.1.01.1.403, D.1.01.1.404, D.1.01.1.405, D.1.01.1.406, D.1.01.1.407, D.1.01.1.408, D.1.01.1.409, D.1.01.1.410					
	VV		D.1.01.1.411, D.1.01.1.412, D.1.01.1.413					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		KAZETY 6					
	VV		"1PP" 618,11		618,110			
	VV		"1NP" 390,8		390,800			
	VV		"2NP" 649,78		649,780			
	VV		"3NP" 155,3		155,300			
	VV		"4NP" 629,81		629,810			
	VV		"5NP" 348,7		348,700			
	VV		"6NP" 411,76		411,760			
	VV		"7NP" 398,37		398,370			
	VV		"8NP" 403,71		403,710			
	VV		"9NP" 411,68		411,680			
	VV		"10NP" 380,01		380,010			
	VV		"11NP" 410,08		410,080			
	VV		Součet		5 208,110			
405	K	7634310K7	D+M kazetový podhled - KAZETY 7, 600x600mm, HYG, vč. roštu, pomocných prací, doplňků, napojení na jiný druh podhledu, specifikace viz PD	m2	683,260	1 691,37	1 155 645,47	Vlastní
	VV		D.1.01.1.401, D.1.01.1.402, D.1.01.1.403, D.1.01.1.404, D.1.01.1.405, D.1.01.1.406, D.1.01.1.407, D.1.01.1.408, D.1.01.1.409, D.1.01.1.410					
	VV		D.1.01.1.411, D.1.01.1.412, D.1.01.1.413					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		KAZETY 7					
	VV		"1NP" 343,06		343,060			
	VV		"5NP" 81		81,000			
	VV		"6NP" 51,84		51,840			
	VV		"7NP" 51,84		51,840			
	VV		"8NP" 45,36		45,360			
	VV		"9NP" 45,36		45,360			
	VV		"10NP" 32,4		32,400			
	VV		"11NP" 32,4		32,400			
	VV		Součet		683,260			
406	K	7634310K8	D+M kazetový podhled - KAZETY 8, 600x600mm, HYG, vč. roštu, pomocných prací, doplňků, napojení na jiný druh podhledu, specifikace viz PD	m2	2 957,150	1 748,63	5 170 961,20	Vlastní
	VV		D.1.01.1.401, D.1.01.1.402, D.1.01.1.403, D.1.01.1.404, D.1.01.1.405, D.1.01.1.406, D.1.01.1.407, D.1.01.1.408, D.1.01.1.409, D.1.01.1.410					
	VV		D.1.01.1.411, D.1.01.1.412, D.1.01.1.413					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		KAZETY 8					
	VV		"1NP" 807,19		807,190			
	VV		"2NP" 1234,65		1 234,650			
	VV		"4NP" 626,98		626,980			
	VV		"5NP" 275,37		275,370			
	VV		"6NP" 12,96		12,960			
	VV		Součet		2 957,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
407	K	7634310K9	D+M kazetový podhled kovový - KAZETY 9, 600x600mm, HrG, vč. nátěru, pomocných prací, doplňků, napojení na jiný druh podhledu, specifikace viz PD	m2	438,480	2 458,34	1 077 932,92	Vlastní
	VV		D1.01.1.401, D.1.01.1.402, D.1.01.1.403, D.1.01.1.404, D.1.01.1.405, D.1.01.1.406, D.1.01.1.407, D.1.01.1.408, D.1.01.1.409, D.1.01.1.410					
	VV		D.1.01.1.411, D.1.01.1.412, D.1.01.1.413					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		KAZETY 9					
	VV		"1P3" 14,4		14,400			
	VV		"1NP" 14,4		14,400			
	VV		"2NP" 30,24		30,240			
	VV		"3NP" 43,56		43,560			
	VV		"4NP" 53,28		53,280			
	VV		"5NP" 38,16		38,160			
	VV		"6NP" 38,16		38,160			
	VV		"7NP" 38,16		38,160			
	VV		"8NP" 38,16		38,160			
	VV		"9NP" 38,16		38,160			
	VV		"10NP" 38,16		38,160			
	VV		"11NP" 39,24		39,240			
	VV		"12NP" 14,4		14,400			
	VV		Součet		438,480			
408	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dekorativně spodní kce profil CD+UD	m2	8 253,370	969,93	8 005 191,16	ČS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.401, D.1.01.1.402, D.1.01.1.403, D.1.01.1.404, D.1.01.1.405, D.1.01.1.406, D.1.01.1.407, D.1.01.1.408, D.1.01.1.409, D.1.01.1.410					
	VV		D.1.01.1.411, D.1.01.1.412, D.1.01.1.413					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		SDK					
	VV		"1P3" 46,56		46,560			
	VV		"1NP" 1151,83		1 151,830			
	VV		"2NP" 1056,82		1 056,820			
	VV		"3NP" 104,08		104,090			
	VV		"4NP" 429,76		429,760			
	VV		"5NP" 737,66		737,660			
	VV		"6NP" 767,61		767,610			
	VV		"7NP" 784,08		784,080			
	VV		"8NP" 764,83		764,830			
	VV		"9NP" 789,87		789,870			
	VV		"10NP" 788,4		788,400			
	VV		"11NP" 808,67		808,670			
	VV		"12NP" 23,21		23,210			
	VV		Součet		8 253,370			
409	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	8 253,370	30,92	255 194,20	ČS ÚRS 2022 01
410	K	763172395	Montáž dvířek revizních dvoupláštových SDK kcí vel. 600 x 600 mm pro podhledy	kus	7,000	744,34	5 210,38	ČS ÚRS 2022 01
	VV		"1NP" 4		4,000			
	VV		"2NP" 3		3,000			
	VV		Součet		7,000			
411	*M*	*59030758*	*dvířka revizní jednokřídlá dvoupláštová s automatickým zámkem 600x600mm*	*kus*	*7,000*	*1 038,64*	*7 270,48*	*ČS ÚRS 2022 01*
412	K	998763306	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 48 do 60 m	t	2 046,476	833,44	1 705 614,96	ČS ÚRS 2022 01
	D	764	Konstrukce klempířské				1 357 819,55	
413	K	764_K01	D+M KT Úkrokovací krycí lišta, TiZn, tl. 0,6 mm, RS 200mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-509)	m	239,900	587,26	140 883,67	Vlastní
414	K	764_K02	D+M K2 Úkrokovací lišta, TiZn, tl. 0,6 mm, RS 540 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-509)	m	15,000	900,53	13 507,95	Vlastní
415	K	764_K03	D+M K3 Úkrokovací lišta, TiZn, tl. 0,6 mm, RS 840 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-509)	m	527,100	1 177,53	620 676,06	Vlastní
416	K	764_K04	D+M K4 Úkrokovací lišta, TiZn, tl. 0,6 mm, RS 740 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-509)	m	31,000	1 084,86	33 630,66	Vlastní
417	K	764_K05	D+M K5 Úkrokovací lišta, TiZn, tl. 0,6 mm, RS 900 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-509)	m	121,000	1 232,94	149 185,74	Vlastní
418	K	764_K06	D+M K6 Úkrokovací lišta, TiZn, tl. 0,6 mm, RS 500 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-509)	m	95,800	864,26	82 796,11	Vlastní
419	K	764_K07	D+M K7 Lemování, TiZn, tl. 0,6 mm, RS 200 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-509)	m	110,000	587,26	64 598,60	Vlastní
420	K	764_K08	D+M K8 Krycí pásch hydrozolácia, TiZn, tl. 0,6 mm, RS 440 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-509)	m	110,000	808,86	88 974,60	Vlastní
421	K	764_K09	D+M K9 Okapní žlab čtyřhranného průřezu, TiZn, tl. 0,6 mm, RS 510 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-509)	m	35,000	894,48	31 306,80	Vlastní
422	K	764_K10	D+M K10 Okapní žlab půlkruhového průřezu, TiZn, tl. 0,6 mm, D150 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-509)	m	10,000	1 011,33	10 113,30	Vlastní
423	K	7640114X7	D+M kompletní dodávka střechy dle Skladby S12, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD	m2	29,750	4 105,75	122 146,06	Vlastní
	VV		Skladba S12					
	VV		mřemou jednotkou je plochi střešní krytiny					
	VV		3,5*8,5		29,750			
	VV		Součet		29,750			
	VV		Poinkrovaný falcovaný plech - tl. 1,5mm					
	VV		Strukturovaná rohož pro střechy s plechovou krytinou - tl. 8mm					
	VV		Podkladní cementotřísková deska - tl. 12mm					
	VV		Stávající nátěrnou ocelovou konstrukci přetmout, přetmetl, nátř					
	VV		Výplň minerální izolací (tambda více jak 0,041 W/m.K) - tl. 140mm					
	VV		Opláštění cementotřískovou deskou - tl. 8mm					
	D	766	Konstrukce truhlářské				63 962 705,95	
424	K	766_D_XX	D+M Vytvoření systému generalního klíče, kompletní dodávka dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	kpl	1,000	823 179,23	823 179,23	Vlastní
425	K	766_D01	D+M D01 - Dveře jednokřídlá otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO E45DP1-C3-S200, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	22 049,53	22 049,53	Vlastní
426	K	766_D02	D+M D02 - Dveře jednokřídlá otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EI30DP1-S200, 600x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	29,000	21 519,50	624 065,50	Vlastní
427	K	766_D03	D+M D03 - Dveře jednokřídlá otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EI30DP1-S200, 600x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	5,000	21 519,50	107 597,50	Vlastní
428	K	766_D04	D+M D04 - Dveře jednokřídlá otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO E45DP1-C3-S200, 600x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	7,000	23 957,66	167 703,62	Vlastní
429	K	766_D05	D+M D05 - Dveře jednokřídlá otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO E45DP1-C3-S200, 600x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	2,000	23 957,66	47 915,32	Vlastní
430	K	766_D06	D+M D06 - Dveře jednokřídlá otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, 600x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	18 233,26	18 233,26	Vlastní
431	K	766_D07	D+M D07 - Dveře jednokřídlá otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO E45DP1-C3-S200, 600x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	4,000	24 487,70	97 950,80	Vlastní
432	K	766_D08	D+M D08 - Dveře jednokřídlá otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EI30DP1-S200, 600x1200 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	17 915,24	17 915,24	Vlastní
433	K	766_D09	D+M D09 - Dveře jednokřídlá otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EI30DP1-S200, 600x1200 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	17 915,24	17 915,24	Vlastní
434	K	766_D11	D+M D11 - Dveře jednokřídlá otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EI30DP1-S200, 600x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	24 063,67	24 063,67	Vlastní
435	K	766_D12	D+M D12 - Dveře jednokřídlá otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EI30DP1-C3, 600x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	24 063,67	24 063,67	Vlastní
436	K	766_D13	D+M A1-D13 Dveře jednokřídlé posuvné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 600x1200 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	12,000	18 339,27	220 071,24	Vlastní
437	K	766_D14	D+M A1-D14 Dveře jednokřídlé posuvné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 600x1500 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	16 219,12	16 219,12	Vlastní
438	K	766_D15	D+M A1-D15 Dveře jednokřídlé posuvné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	13 092,78	13 092,78	Vlastní
439	K	766_D16	D+M A1-D16 Dveře jednokřídlé posuvné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	9,000	15 067,09	135 603,81	Vlastní
440	K	766_D17	D+M A1-D17 Dveře jednokřídlé posuvné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	13,000	15 846,42	206 003,46	Vlastní
441	K	766_D18	D+M A1-D18 Dveře jednokřídlé posuvné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	113,000	13 040,82	1 473 612,66	Vlastní
442	K	766_D19	D+M A1-D19 Dveře jednokřídlé posuvné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	3,000	15 015,13	45 045,39	Vlastní
443	K	766_D20	D+M A1-D20 Dveře jednokřídlé posuvné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	10,000	13 092,78	130 927,80	Vlastní
444	K	766_D21	D+M A1-D21 Dveře jednokřídlé posuvné vnitřní dřevěné, plné, hladké, PO EW30DP3-C3, 700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	22 133,03	22 133,03	Vlastní
445	K	766_D22	D+M A1-D22 Dveře jednokřídlé posuvné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	13 404,51	13 404,51	Vlastní
446	K	766_D23	D+M A1-D23 Dveře jednokřídlé posuvné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	15 378,82	15 378,82	Vlastní
447	K	766_D24	D+M A1-D24 Dveře jednokřídlé posuvné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	13 404,51	13 404,51	Vlastní
448	K	766_D25	D+M A1-D25 Dveře jednokřídlé posuvné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	14,000	15 378,82	215 303,48	Vlastní
449	K	766_D26	D+M A1-D26 Dveře jednokřídlé posuvné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	2,000	16 158,15	32 316,30	Vlastní
450	K	766_D27	D+M A1-D27 Dveře jednokřídlé posuvné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	19,000	27 744,22	527 140,18	Vlastní
451	K	766_D28	D+M D28 - Dveře jednokřídlá otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO E45DP1-C3-S200, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	27 667,92	27 667,92	Vlastní
452	K	766_D29	D+M A1-D29 Dveře jednokřídlé posuvné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	15,000	13 040,82	195 612,30	Vlastní
453	K	766_D30	D+M A1-D30 Dveře jednokřídlé posuvné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	75,000	15 015,13	1 126 134,75	Vlastní
454	K	766_D31	D+M D31 - Dveře jednokřídlá posuvné do pouzdra vnitřní dřevěné, plné, hladké, 700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	12,000	28 315,73	339 788,76	Vlastní
455	K	766_D32	D+M A1-D32 Dveře jednokřídlé posuvné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	13 092,78	13 092,78	Vlastní
456	K	766_D33	D+M A1-D33 Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EI30DP1-S200, 700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	12,000	24 063,67	288 764,04	Vlastní
457	K	766_D35	D+M D35 - Dveře jednokřídlá otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EI30DP1-S200, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	24 487,70	24 487,70	Vlastní
458	K	766_D36	D+M A1-D36 Dveře jednokřídlé posuvné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	13 092,78	13 092,78	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
459	K	766_D37	D-M: D37 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	2,000	15 067,09	30 134,18	Vlastní
460	K	766_D38	D-M: D38 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	66,000	13 092,78	864 123,48	Vlastní
461	K	766_D39	D-M: D39 - Dveře jednokřídlé manuálně posuvné do pouzdra vnitřní dřevěné, plné, hladké, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	12,000	26 341,42	316 097,04	Vlastní
462	K	766_D40	D-M: D40 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, PO EI30DP3-C3-S200, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	14,000	22 652,58	317 136,12	Vlastní
463	K	766_D41	D-M: D41 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, PO EI30DP3-C3-S200, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	22 964,32	22 964,32	Vlastní
464	K	766_D42	D-M: D42 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, PO EI30DP3-C3-S200, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	24 522,98	24 522,98	Vlastní
465	K	766_D43	D-M: D43 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, PO EI30DP3-C3-S200, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	2,000	22 964,32	45 928,64	Vlastní
466	K	766_D44	D-M: D44 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, PO EI30DP3-C3-S200, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	41 512,42	41 512,42	Vlastní
467	K	766_D45	D-M: D45 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	35,000	13 404,51	469 157,85	Vlastní
468	K	766_D46	D-M: D46 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	17,000	13 404,51	227 876,67	Vlastní
469	K	766_D47	D-M: D47 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	4,000	15 067,09	60 268,36	Vlastní
470	K	766_D48	D-M: D48 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	3,000	17 560,95	52 682,85	Vlastní
471	K	766_D49	D-M: D49 - Dveře jednokřídlé manuálně posuvné do pouzdra vnitřní dřevěné, plné, hladké, držané magnetem, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	7,000	31 796,75	222 577,25	Vlastní
472	K	766_D50	D-M: D50 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	6,000	15 067,09	90 402,54	Vlastní
473	K	766_D51	D-M: D51 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	13,000	15 846,42	206 003,46	Vlastní
474	K	766_D52	D-M: D52 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	1,000	21 413,49	21 413,49	Vlastní
475	K	766_D53	D-M: D53 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EI45DP1-C3-S200, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	27 773,93	27 773,93	Vlastní
476	K	766_D54	D-M: D54 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EI45DP1-C3-S200, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	2,000	27 773,93	55 547,86	Vlastní
477	K	766_D55	D-M: D55 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EI45DP1-C3-S200, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	27 773,93	27 773,93	Vlastní
478	K	766_D56	D-M: D56 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EW45DP2-C3, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD	soubor	1,000	24 063,67	24 063,67	Vlastní
479	K	766_D57	D-M: D57 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EW45DP2-C3, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	24 169,67	24 169,67	Vlastní
480	K	766_D58	D-M: D58 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EW45DP2-C3, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	2,000	24 169,67	48 339,34	Vlastní
481	K	766_D59	D-M: D59 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EW45DP2-C3, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	24 911,73	24 911,73	Vlastní
482	K	766_D60	D-M: D60 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EW60DP1-C3, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	10,000	26 925,87	269 258,70	Vlastní
483	K	766_D61	D-M: D61 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EW60DP1-C3, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	24 911,73	24 911,73	Vlastní
484	K	766_D62	D-M: D62 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EW90DP1-C3, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	3,000	27 349,90	82 049,70	Vlastní
485	K	766_D64	D-M: D64 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, s nadsvětlíkem, PO EW45DP2-C3, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	5,000	40 706,83	203 534,15	Vlastní
486	K	766_D65	D-M: D65 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, s otvorem vložku tl. 2,0 mm, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	2,000	77 933,20	155 866,40	Vlastní
487	K	766_D66	D-M: D66 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, s otvorem vložku tl. 2,5 mm, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	2,000	93 519,84	187 039,68	Vlastní
488	K	766_D67	D-M: D67 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, nadsvětlík, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	35,000	20 002,85	700 099,75	Vlastní
489	K	766_D68	D-M: D68 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, nadsvětlík, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	7,000	20 002,85	140 019,95	Vlastní
490	K	766_D69	D-M: D69 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, celoprosklené, hladké, nadsvětlík, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD	soubor	44,000	22 860,41	1 005 858,04	Vlastní
491	K	766_D70	D-M: D70 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	2,000	36 940,34	73 880,68	Vlastní
492	K	766_D71	D-M: D71 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	150,000	15 015,13	2 252 269,50	Vlastní
493	K	766_D72	D-M: D72 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	1,000	13 092,78	13 092,78	Vlastní
494	K	766_D73	D-M: D73 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	15 067,09	15 067,09	Vlastní
495	K	766_D74	D-M: D74 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	1,000	15 015,13	15 015,13	Vlastní
496	K	766_D75	D-M: D75 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	12,000	13 092,78	157 113,36	Vlastní
497	K	766_D76	D-M: D76 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 800x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	1,000	13 404,51	13 404,51	Vlastní
498	K	766_D77	D-M: D77 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	6,000	13 092,78	78 556,68	Vlastní
499	K	766_D78	D-M: D78 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, PO EI30DP3-C3-S200, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	24 522,98	24 522,98	Vlastní
500	K	766_D79	D-M: D79 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, s otvorem vložku tl. 2,0 mm, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	2,000	77 933,20	155 866,40	Vlastní
501	K	766_D80	D-M: D80 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, hladké, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	12,000	24 886,67	298 640,04	Vlastní
502	K	766_D81	D-M: D81 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	13,000	13 092,78	170 206,14	Vlastní
503	K	766_D82	D-M: D82 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, PO EI30DP3-C3-S200, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	33,000	22 652,58	747 535,14	Vlastní
504	K	766_D83	D-M: D83 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, PO EI30DP3-C3-S200, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	14,000	22 184,98	310 589,72	Vlastní
505	K	766_D84	D-M: D84 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, PO EI30DP3-C3-S200, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	37,000	24 522,98	907 350,26	Vlastní
506	K	766_D85	D-M: D85 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, PO EI30DP3-C3-S200, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	25,000	22 184,98	554 624,50	Vlastní
507	K	766_D86	D-M: D86 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, PO EI30DP3-C3-S200, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	3,000	24 522,98	73 568,94	Vlastní
508	K	766_D87	D-M: D87 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, PO EI30DP3-C3-S200, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	17,000	24 211,25	411 591,25	Vlastní
509	K	766_D88	D-M: D88 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, PO EW30DP3-C3, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD	soubor	1,000	21 353,70	21 353,70	Vlastní
510	K	766_D89	D-M: D89 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, PO EW30DP3-C3, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD	soubor	1,000	40 681,13	40 681,13	Vlastní
511	K	766_D90	D-M: D90 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	19,000	13 404,51	254 685,69	Vlastní
512	K	766_D91	D-M: D91 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	21,000	13 404,51	281 494,71	Vlastní
513	K	766_D92	D-M: D92 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	17 560,95	17 560,95	Vlastní
514	K	766_D93	D-M: D93 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, s otvorem vložku tl. 2,0 mm, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	78 244,93	78 244,93	Vlastní
515	K	766_D94	D-M: D94 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EI45DP1-C3-S200, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	4,000	28 940,01	115 760,04	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
516	K	766_D95	D-M: D95 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EW30DP3-C3, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD	soubor	1,000	25 865,80	25 865,80	Vlastní
517	K	766_D96	D-M: D96 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EW30DP3-C3, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD	soubor	5,000	25 865,80	129 329,00	Vlastní
518	K	766_D97	D-M: D97 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EW30DP3-C3, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD	soubor	1,000	26 607,85	26 607,85	Vlastní
519	K	766_D98	D-M: D98 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EW30DP3-C3, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD	soubor	2,000	27 773,93	55 547,86	Vlastní
520	K	766_D99	D-M: D99 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EW45DP2-C3, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD	soubor	4,000	25 865,80	103 463,20	Vlastní
521	K	766_D100	D-M: D100 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EW30DP1-C3, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	3,000	25 865,80	77 597,40	Vlastní
522	K	766_D101	D-M: D101 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, s slovinnou vložkou tl. 2,5 mm, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	93 519,84	93 519,84	Vlastní
523	K	766_D102	D-M: D102 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	2,000	22 912,36	45 824,72	Vlastní
524	K	766_D103	D-M: D103 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	11,000	24 886,67	273 753,37	Vlastní
525	K	766_D104	D-M: D104 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO E45DP1-C3-S200, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	38 904,70	38 904,70	Vlastní
526	K	766_D105	D-M: D105 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, PO EW30DP3-C3, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	21 353,70	21 353,70	Vlastní
527	K	766_D106	D-M: D106 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, PO EI30DP3-C3-S200, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	24 522,98	24 522,98	Vlastní
528	K	766_D107	D-M: D107 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	8,000	24 886,67	199 093,36	Vlastní
529	K	766_D108	D-M: D108 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	13 092,78	13 092,78	Vlastní
530	K	766_D109	D-M: D109 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EI30DP3-C3-S200, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	33 074,30	33 074,30	Vlastní
531	K	766_D110	D-M: D110 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EW45DP2-C3, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	26 925,87	26 925,87	Vlastní
532	K	766_D111	D-M: D111 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EW45DP2-C3, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	26 925,87	26 925,87	Vlastní
533	K	766_D112	D-M: D112 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 1100x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	4,000	13 872,11	55 488,44	Vlastní
534	K	766_D113	D-M: D113 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, PO EI30DP3-C3-S200, 1100x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	39 018,56	39 018,56	Vlastní
535	K	766_D114	D-M: D114 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 1100x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	10,000	14 183,84	141 838,40	Vlastní
536	K	766_D115	D-M: D115 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 1100x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	2,000	14 183,84	28 367,68	Vlastní
537	K	766_D116	D-M: D116 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EW30DP3-C3, 1100x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	32 756,27	32 756,27	Vlastní
538	K	766_D117	D-M: D117 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EW30DP1-C3, 1100x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD	soubor	2,000	33 392,32	66 784,64	Vlastní
539	K	766_D118	D-M: D118 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, s slovinnou vložkou tl. 2,5 mm, 1100x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	2,000	95 546,10	191 092,20	Vlastní
540	K	766_D119	D-M: D119 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, PO EW30DP3-C3, 1100x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	4,000	25 925,78	103 703,12	Vlastní
541	K	766_D120	D-M: D120 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 1200x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	3,000	20 938,05	62 814,15	Vlastní
542	K	766_D121	D-M: D121 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, nadsvětlík, 1200x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	4,000	31 640,88	126 563,52	Vlastní
543	K	766_D122	D-M: D122 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 1200x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	21 249,79	21 249,79	Vlastní
544	K	766_D123	D-M: D123 - Dveře dvoukřídlé otočné vnitřní ocelové, symetrické, plné, hladké, 1200x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	51 307,56	51 307,56	Vlastní
545	K	766_D124	D-M: D124 - Dveře dvoukřídlé otočné vnitřní ocelové, symetrické, plné, hladké, PO EW30DP3-C3, 1200x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	3,000	57 455,99	172 367,97	Vlastní
546	K	766_D125	D-M: D125 - Dveře dvoukřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, 1200x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	2,000	20 938,05	41 876,10	Vlastní
547	K	766_D126	D-M: D126 - Dveře dvoukřídlé otočné vnitřní dřevěné asymetrická, plné, hladké, aretace pasivního křídla, 1500x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	27 744,22	27 744,22	Vlastní
548	K	766_D127	D-M: D127 - Dveře dvoukřídlé otočné vnitřní dřevěné asymetrická, plné, hladké, aretace pasivního křídla, 1700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	4,000	28 211,82	112 847,28	Vlastní
549	K	766_D128	D-M: D128 - Dveře dvoukřídlé otočné vnitřní ocelové, asymetrická, plná, hladké, PO EW30DP3-C3, 1700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	67 632,70	67 632,70	Vlastní
550	K	766_D129	D-M: D129 - Dveře dvoukřídlé otočné vnitřní ocelové, asymetrická, plná, hladké, PO EW30DP3-C3, 1700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	65 618,56	65 618,56	Vlastní
551	K	766_D130	D-M: D130 - Dveře dvoukřídlé otočné vnitřní ocelové, asymetrická, plná, hladké, PO EW30DP3-C3, 1700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	2,000	65 724,56	131 449,12	Vlastní
552	K	766_D131	D-M: D131 - Dveře dvoukřídlé otočné vnitřní ocelové, asymetrická, plná, hladké, PO EW30DP3-C3, 1700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	3,000	65 724,56	197 173,68	Vlastní
553	K	766_D132	D-M: D132 - Dveře dvoukřídlé otočné vnitřní ocelové, asymetrická, plná, hladké, PO EW30DP3-C3, 1700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	2,000	67 632,70	135 265,40	Vlastní
554	K	766_D133	D-M: D133 - Dveře dvoukřídlé otočné vnitřní ocelové, asymetrická, plná, hladké, PO EW45DP2-C3, 1700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	2,000	65 724,56	131 449,12	Vlastní
555	K	766_D134	D-M: D134 - Dveře dvoukřídlé otočné vnitřní ocelové, asymetrická, plná, hladké, PO EW45DP2-C3, 1700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	81 731,67	81 731,67	Vlastní
556	K	766_D135	D-M: D135 - Dveře dvoukřídlé otočné vnitřní ocelové, asymetrická, plná, hladké, PO EW30DP1-C3, 1700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	65 724,56	65 724,56	Vlastní
557	K	766_D136	D-M: D136 - Dveře dvoukřídlé otočné vnitřní ocelové, asymetrická, plná, hladké, PO EW30DP1-C3, 1700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	81 731,67	81 731,67	Vlastní
558	K	766_D137	D-M: D137 - Dveře dvoukřídlé otočné vnitřní ocelové, asymetrická, plná, hladké, PO EW30DP1-C3, 1700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	3,000	65 724,56	197 173,68	Vlastní
559	K	766_D138	D-M: D138 - Dveře dvoukřídlé otočné vnitřní ocelové, asymetrická, plná, hladké, PO EW30DP3-C3, 1700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	66 360,61	66 360,61	Vlastní
560	K	766_D139	D-M: D139 - Dveře dvoukřídlé otočné vnitřní ocelové, asymetrická, plná, hladké, PO EW30DP3-C3, 1700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	66 890,65	66 890,65	Vlastní
561	K	766_D140	D-M: D140 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní dřevěné, plné, hladké, PO EI30DP3-C3-S200, 900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	22 652,58	22 652,58	Vlastní
562	K	766_D141	D-M: D141 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní ocelové, plné, hladké, ohrožná z hrubi, dveřmi, PO EW30DP3-C3, 1100x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	32 226,24	32 226,24	Vlastní
563	K	767X_ZO01a	D-M: ZO01a Okna a stěny (800 x 1500 mm) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	106,000	27 158,66	2 878 817,96	Vlastní
564	K	767X_ZO01b	D-M: ZO01b Okna a stěny (800x2 100 mm) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	14,000	28 885,34	404 394,76	Vlastní
565	K	767X_ZO02	D-M: ZO02 Okna a stěny (2x1 750; 1x1 800) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	6,000	35 682,95	214 097,70	Vlastní
566	K	767X_ZO03	D-M: ZO03 Okna a stěny (2x1 200; 1x2 750) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	14,000	116 473,64	1 630 630,96	Vlastní
567	K	767X_ZO04	D-M: ZO04 Okna a stěny (2x1 100; 1x1 800) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	127 807,17	127 807,17	Vlastní
568	K	767X_ZO05P	D-M: ZO05P Okna a stěny (2x1 800; 1x2 450) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	63 618,89	63 618,89	Vlastní
569	K	767X_ZO05L	D-M: ZO05L Okna a stěny (2x1 800; 1x2 450) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	62 257,05	62 257,05	Vlastní
570	K	767X_ZO06Pa	D-M: ZO06Pa Okna a stěny (2x1 800; 1x1 800) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	171,000	46 209,58	7 901 838,18	Vlastní
571	K	767X_ZO06Pb	D-M: ZO06Pb Okna a stěny (2x1 800; 1x1 800) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	22,000	49 441,97	1 087 723,34	Vlastní
572	K	767X_ZO06La	D-M: ZO06La Okna a stěny (2x1 800; 1x1 800) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	159,000	46 209,58	7 347 323,22	Vlastní
573	K	767X_ZO06Lb	D-M: ZO06Lb Okna a stěny (2x1 800; 1x1 800) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	24,000	49 441,97	1 186 607,28	Vlastní
574	K	767X_ZO07P	D-M: ZO07P Okna a stěny (2x1 800; 1x1 800) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kování, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	5,000	51 304,84	256 524,20	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
575	K	767X_ZO07L	D+M: ZO07L Okna a vitriny (B=1 800, H=1 800) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	5,000	51 304,84	256 524,20	Vlastní
576	K	767X_ZO08P	D+M: ZO08P Okna a vitriny (B=1 800, H=2 700) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	13,000	63 996,72	831 957,36	Vlastní
577	K	767X_ZO08L	D+M: ZO08L Okna a vitriny (B=1 800, H=2 700) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	13,000	63 996,72	831 957,36	Vlastní
578	K	767X_ZO09P	D+M: ZO09P Okna a vitriny (B=2 900, H=2 100) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	1,000	66 150,01	66 150,01	Vlastní
579	K	767X_ZO09L	D+M: ZO09L Okna a vitriny (B=2 900, H=2 100) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	1,000	66 150,01	66 150,01	Vlastní
580	K	767X_ZO10Pa	D+M: ZO10P-a Okna a vitriny (B=2 700, H=2 700) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	8,000	67 589,96	540 719,68	Vlastní
581	K	767X_ZO10Pb	D+M: ZO10P-b Okna a vitriny (B=2 700, H=2 700) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	31,000	69 316,64	2 148 815,84	Vlastní
582	K	767X_ZO10La	D+M: ZO10L-a Okna a vitriny (B=2 700, H=2 700) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	8,000	67 589,96	540 719,68	Vlastní
583	K	767X_ZO10Lb	D+M: ZO10L-b Okna a vitriny (B=2 700, H=2 700) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	30,000	69 316,64	2 079 499,20	Vlastní
584	K	767X_ZO11P	D+M: ZO11P Okna a vitriny (B=2 900, H=2 100) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	1,000	70 834,70	70 834,70	Vlastní
585	K	767X_ZO11L	D+M: ZO11L Okna a vitriny (B=2 900, H=2 100) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	1,000	70 834,70	70 834,70	Vlastní
586	K	767X_ZO12Pa	D+M: ZO12P-a Okna a vitriny (B=2 700, H=2 700) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	3,000	59 217,56	177 652,68	Vlastní
587	K	767X_ZO12Pb	D+M: ZO12P-b Okna a vitriny (B=2 700, H=2 700) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	1,000	57 490,88	57 490,88	Vlastní
588	K	767X_ZO12L	D+M: ZO12L Okna a vitriny (B=2 700, H=2 700) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	3,000	57 490,88	172 472,64	Vlastní
589	K	767X_ZO13P	D+M: ZO13P Okna a vitriny (B=2 900, H=2 250) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	1,000	69 449,80	69 449,80	Vlastní
590	K	767X_ZO13L	D+M: ZO13L Okna a vitriny (B=2 900, H=2 250) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	1,000	69 449,80	69 449,80	Vlastní
591	K	767X_ZO14P	D+M: ZO14P Okna a vitriny (B=2 100, H=2 250) EI30 DP1, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	1,000	79 919,99	79 919,99	Vlastní
592	K	767X_ZO14L	D+M: ZO14L PP90 - Okna a vitriny (B=2 100, H=2 250) EI30 DP1, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	1,000	79 919,99	79 919,99	Vlastní
593	K	767X_ZO15P	D+M: ZO15P Okna a vitriny (B=1 300, H=1 100) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	1,000	36 150,66	36 150,66	Vlastní
594	K	767X_ZO15L	D+M: ZO15L Okna a vitriny (B=1 300, H=1 100) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	1,000	36 150,66	36 150,66	Vlastní
595	K	767X_ZO16Pa	D+M: ZO16P-a Okna a vitriny (B=2 700, H=2 250) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	14,000	71 348,89	998 884,46	Vlastní
596	K	767X_ZO16Pb	D+M: ZO16P-b Okna a vitriny (B=2 700, H=2 250) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	4,000	72 710,72	290 842,88	Vlastní
597	K	767X_ZO16La	D+M: ZO16L-a Okna a vitriny (B=2 700, H=2 250) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	13,000	71 348,89	927 535,57	Vlastní
598	K	767X_ZO16Lb	D+M: ZO16L-b Okna a vitriny (B=2 700, H=2 250) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	2,000	72 710,72	145 421,44	Vlastní
599	K	767X_ZO17P	D+M: ZO17P Okna a vitriny (B=2 700, H=2 100) EI30 DP1, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	2,000	92 553,39	185 106,78	Vlastní
600	K	767X_ZO17L	D+M: ZO17L Okna a vitriny (B=2 700, H=2 100) EI30 DP1, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	1,000	92 553,39	92 553,39	Vlastní
601	K	767X_ZO18P	D+M: ZO18P Okna a vitriny (B=2 700, H=2 250) EI30 DP1, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	9,000	92 553,39	832 980,51	Vlastní
602	K	767X_ZO18L	D+M: ZO18L Okna a vitriny (B=2 700, H=2 250) EI30 DP1, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	9,000	92 553,39	832 980,51	Vlastní
603	K	767X_ZO19P	D+M: ZO19P Okna a vitriny (B=2 100, H=2 100) EI45 DP1, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	2,000	76 493,20	152 986,40	Vlastní
604	K	767X_ZO19L	D+M: ZO19L Okna a vitriny (B=2 100, H=2 100) EI45 DP1, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	2,000	76 493,20	152 986,40	Vlastní
605	K	767X_ZO20P	D+M: ZO20P Okna a vitriny (B=2 100, H=2 100) EI30 DP1, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	3,000	76 493,20	229 479,60	Vlastní
606	K	767X_ZO20L	D+M: ZO20L Okna a vitriny (B=2 100, H=2 100) EI30 DP1, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	2,000	76 493,20	152 986,40	Vlastní
607	K	767X_ZO21	D+M: ZO21P Okna a vitriny (B=2 700, H=2 100) EI30 DP1, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	1,000	91 509,74	91 509,74	Vlastní
608	K	767X_ZO22	D+M: ZO22P Okna a vitriny (B=2 500, H=2 250) EI30 DP1, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	1,000	94 161,19	94 161,19	Vlastní
609	K	767X_ZO23	D+M: ZO23 Lehká krycí stěna (B=16 485, H=4 075) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	1,000	909 777,11	909 777,11	Vlastní
610	K	767X_ZO24	D+M: ZO24 Lehká krycí stěna (B=39 555, H=4 075) , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-503)	soubor	1,000	2 396 103,45	2 396 103,45	Vlastní
	D	767	Konstrukce zámečnické				176 943 738,24	
611	K	767_OK_ZD	D+M ocelové prvky základy - nosníky, vč. svařování, návarků, kotvení, pomocných prací, doplňků, PÚ, dle PD	kg	342,177	148,44	50 792,75	Vlastní
	VV		"Číslo prvku 16299883" 37,9036		37,903			
	VV		"Číslo prvku 16242528" 51,59965		51,590			
	VV		"Číslo prvku 16298705" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16298707" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16298174" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16299176" 63,171		63,171			
	VV		Součet		342,177			
612	K	767_OK_1PP	D+M ocelové prvky 1PP- nosníky, vč. svařování, návarků, kotvení, pomocných prací, doplňků, PÚ, dle PD	kg	699,852	148,44	103 886,03	Vlastní
	VV		"Číslo prvku 16299855" 40,471554		40,472			
	VV		"Číslo prvku 16299926" 40,471554		40,472			
	VV		"Číslo prvku 16298153" 51,59965		51,590			
	VV		"Číslo prvku 16298372" 51,59965		51,590			
	VV		"Číslo prvku 16298784" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16298788" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16298822" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16298822" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16298200" 65,76101		65,761			
	VV		"Číslo prvku 16298200" 65,76101		65,761			
	VV		"Číslo prvku 16298235" 65,76101		65,761			
	VV		"Číslo prvku 16298237" 65,76101		65,761			
	VV		Součet		699,852			
613	K	767_OK_1NP	D+M ocelové prvky 1NP- nosníky, vč. svařování, návarků, kotvení, pomocných prací, doplňků, PÚ, dle PD	kg	743,050	148,44	110 298,34	Vlastní
	VV		"Číslo prvku 16337522" 9,494		9,494			
	VV		"Číslo prvku 16341585" 33,7037		33,704			
	VV		"Číslo prvku 16299944" 40,471554		40,472			
	VV		"Číslo prvku 16298848" 40,471554		40,472			
	VV		"Číslo prvku 16298446" 51,59965		51,590			
	VV		"Číslo prvku 16298453" 51,59965		51,590			
	VV		"Číslo prvku 16298837" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16298839" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16298843" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16298845" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16299252" 65,76101		65,761			
	VV		"Číslo prvku 16299254" 65,76101		65,761			
	VV		"Číslo prvku 16299258" 65,76101		65,761			
	VV		"Číslo prvku 16299260" 65,76101		65,761			
	VV		Součet		743,050			
614	K	767_OK_2NP	D+M ocelové prvky 2NP- nosníky, vč. svařování, návarků, kotvení, pomocných prací, doplňků, PÚ, dle PD	kg	349,926	148,44	51 943,02	Vlastní
	VV		"Číslo prvku 16299952" 40,471554		40,472			
	VV		"Číslo prvku 16298457" 51,59965		51,590			
	VV		"Číslo prvku 16298848" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16298851" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16299264" 65,76101		65,761			
	VV		"Číslo prvku 16299268" 65,76101		65,761			
	VV		Součet		349,926			
615	K	767_OK_3NP	D+M ocelové prvky 3NP- nosníky, vč. svařování, návarků, kotvení, pomocných prací, doplňků, PÚ, dle PD	kg	699,852	148,44	103 886,03	Vlastní
	VV		"Číslo prvku 16299956" 40,471554		40,472			
	VV		"Číslo prvku 16299960" 40,471554		40,472			
	VV		"Číslo prvku 16298461" 51,59965		51,590			
	VV		"Číslo prvku 16298465" 51,59965		51,590			
	VV		"Číslo prvku 16298853" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16298857" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16298861" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16298863" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16299270" 65,76101		65,761			
	VV		"Číslo prvku 16299272" 65,76101		65,761			
	VV		"Číslo prvku 16299276" 65,76101		65,761			
	VV		"Číslo prvku 16299278" 65,76101		65,761			
	VV		Součet		699,852			
616	K	767_OK_4NP	D+M ocelové prvky 4NP- nosníky, vč. svařování, návarků, kotvení, pomocných prací, doplňků, PÚ, dle PD	kg	349,926	148,44	51 943,02	Vlastní
	VV		"Číslo prvku 16299964" 40,471554		40,472			
	VV		"Číslo prvku 16298468" 51,59965		51,590			
	VV		"Číslo prvku 16298867" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16298868" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16299282" 65,76101		65,761			
	VV		"Číslo prvku 16299284" 65,76101		65,761			
	VV		Součet		349,926			
617	K	767_OK_5NP	D+M ocelové prvky 5NP- nosníky, vč. svařování, návarků, kotvení, pomocných prací, doplňků, PÚ, dle PD	kg	728,524	148,44	108 142,10	Vlastní
	VV		"Číslo prvku 16325412" 14,33594		14,336			
	VV		"Číslo prvku 16325466" 14,33594		14,336			
	VV		"Číslo prvku 16299968" 40,471554		40,472			
	VV		"Číslo prvku 16299972" 40,471554		40,472			
	VV		"Číslo prvku 16298473" 51,59965		51,590			
	VV		"Číslo prvku 16298477" 51,59965		51,590			
	VV		"Číslo prvku 16298873" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16298878" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16298879" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16298881" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16299288" 65,76101		65,761			
	VV		"Číslo prvku 16299290" 65,76101		65,761			
	VV		"Číslo prvku 16299294" 65,76101		65,761			
	VV		"Číslo prvku 16299296" 65,76101		65,761			
	VV		Součet		728,524			
618	K	767_OK_6NP	D+M ocelové prvky 6NP- nosníky, vč. svařování, návarků, kotvení, pomocných prací, doplňků, PÚ, dle PD	kg	377,459	148,44	56 030,01	Vlastní
	VV		"Číslo prvku 16335532" 13,1666		13,197			
	VV		"Číslo prvku 16325413" 14,33594		14,336			
	VV		"Číslo prvku 16299976" 40,471554		40,472			
	VV		"Číslo prvku 16298533" 51,59965		51,590			
	VV		"Číslo prvku 16298885" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16298887" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16299300" 65,76101		65,761			
	VV		"Číslo prvku 16299302" 65,76101		65,761			
	VV		Součet		377,459			
619	K	767_OK_7NP	D+M ocelové prvky 7NP- nosníky, vč. svařování, návarků, kotvení, pomocných prací, doplňků, PÚ, dle PD	kg	728,524	148,44	108 142,10	Vlastní
	VV		"Číslo prvku 16325413" 14,33594		14,336			
	VV		"Číslo prvku 16299807" 14,33594		14,336			
	VV		"Číslo prvku 16299980" 40,471554		40,472			
	VV		"Číslo prvku 16299984" 40,471554		40,472			
	VV		"Číslo prvku 16298537" 51,59965		51,590			
	VV		"Číslo prvku 16298541" 51,59965		51,590			
	VV		"Číslo prvku 16298891" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16298893" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16298895" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16298899" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16299308" 65,76101		65,761			
	VV		"Číslo prvku 16299308" 65,76101		65,761			
	VV		"Číslo prvku 16299312" 65,76101		65,761			
	VV		"Číslo prvku 16299314" 65,76101		65,761			
	VV		Součet		728,524			
620	K	767_OK_8NP	D+M ocelové prvky 8NP- nosníky, vč. svařování, návarků, kotvení, pomocných prací, doplňků, PÚ, dle PD	kg	378,598	148,44	56 199,09	Vlastní
	VV		"Číslo prvku 16325414" 14,33594		14,336			
	VV		"Číslo prvku 16335998" 14,33594		14,336			
	VV		"Číslo prvku 16299988" 40,471554		40,472			
	VV		"Číslo prvku 16298545" 51,59965		51,590			
	VV		"Číslo prvku 16298903" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16298905" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 16298319" 65,76101		65,761			
	VV		"Číslo prvku 16299320" 65,76101		65,761			
	VV		Součet		378,598			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
621	K	767_OK_9NP	D+M ocelové prvky 9NP- nosníky, vč. svařování, návarků, kotvení, pomocných prací, doplňků, PÚ, dle PD	kg	728,524	148,44	108 142,10	Vlastní
	VV		"Číslo prvku 163254149" 14,33594		14,336			
	VV		"Číslo prvku 163356265" 14,33594		14,336			
	VV		"Číslo prvku 162998992" 40,471554		40,472			
	VV		"Číslo prvku 162998996" 40,471554		40,472			
	VV		"Číslo prvku 162998549" 51,59965		51,590			
	VV		"Číslo prvku 162998553" 51,59965		51,590			
	VV		"Číslo prvku 162998909" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 162998911" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 162998915" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 162998917" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 162998304" 65,76101		65,761			
	VV		"Číslo prvku 162998326" 65,76101		65,761			
	VV		"Číslo prvku 162998330" 65,76101		65,761			
	VV		"Číslo prvku 162998332" 65,76101		65,761			
	VV		Součet		728,524			
622	K	767_OK_10NP	D+M ocelové prvky 10NP- nosníky, vč. svařování, návarků, kotvení, pomocných prací, doplňků, PÚ, dle PD	kg	378,598	148,44	56 199,09	Vlastní
	VV		"Číslo prvku 163253998" 14,33594		14,336			
	VV		"Číslo prvku 163356405" 14,33594		14,336			
	VV		"Číslo prvku 163000000" 40,471554		40,472			
	VV		"Číslo prvku 162998557" 51,59965		51,590			
	VV		"Číslo prvku 162998921" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 162998923" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 162998336" 65,76101		65,761			
	VV		"Číslo prvku 162998338" 65,76101		65,761			
	VV		Součet		378,598			
623	K	767_OK_11NP	D+M ocelové prvky 11NP- nosníky, vč. svařování, návarků, kotvení, pomocných prací, doplňků, PÚ, dle PD	kg	727,195	148,44	107 944,83	Vlastní
	VV		"Číslo prvku 163253582" 13,00679		13,007			
	VV		"Číslo prvku 163356525" 14,33594		14,336			
	VV		"Číslo prvku 163000004" 40,471554		40,472			
	VV		"Číslo prvku 163000126" 40,471554		40,472			
	VV		"Číslo prvku 162998622" 51,59965		51,590			
	VV		"Číslo prvku 162998644" 51,59965		51,590			
	VV		"Číslo prvku 162998071" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 162998073" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 162998099" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 162998101" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 162998475" 65,76101		65,761			
	VV		"Číslo prvku 162998487" 65,76101		65,761			
	VV		"Číslo prvku 162998499" 65,76101		65,761			
	VV		"Číslo prvku 163004152" 65,76101		65,761			
	VV		Součet		727,195			
624	K	767_OK_12NP	D+M ocelové prvky 12NP- nosníky, vč. svařování, návarků, kotvení, pomocných prací, doplňků, PÚ, dle PD	kg	2 042,277	148,44	303 155,60	Vlastní
	VV		"Číslo prvku 163171722" 15,6		15,600			
	VV		"Číslo prvku 163171822" 15,6		15,600			
	VV		"Číslo prvku 163275218" 15,6		15,600			
	VV		"Číslo prvku 163171580" 15,6416		15,642			
	VV		"Číslo prvku 163171606" 15,6416		15,642			
	VV		"Číslo prvku 163171622" 15,6416		15,642			
	VV		"Číslo prvku 163171640" 15,6416		15,642			
	VV		"Číslo prvku 163171659" 15,6416		15,642			
	VV		"Číslo prvku 163275874" 15,6416		15,642			
	VV		"Číslo prvku 162982920" 64,19		64,190			
	VV		"Číslo prvku 162891001" 64,19		64,190			
	VV		"Číslo prvku 162891040" 64,19		64,190			
	VV		"Číslo prvku 162891078" 64,19		64,190			
	VV		"Číslo prvku 162891116" 64,19		64,190			
	VV		"Číslo prvku 162891154" 64,19		64,190			
	VV		"Číslo prvku 162904539" 67,072		67,072			
	VV		"Číslo prvku 162904503" 67,072		67,072			
	VV		"Číslo prvku 162904040" 67,072		67,072			
	VV		"Číslo prvku 162904094" 67,072		67,072			
	VV		"Číslo prvku 162904468" 67,072		67,072			
	VV		"Číslo prvku 162904508" 67,072		67,072			
	VV		"Číslo prvku 162888621" 85,15		85,150			
	VV		"Číslo prvku 162888660" 85,15		85,150			
	VV		"Číslo prvku 162888698" 85,15		85,150			
	VV		"Číslo prvku 162888737" 85,15		85,150			
	VV		"Číslo prvku 162888775" 85,15		85,150			
	VV		"Číslo prvku 162888814" 85,15		85,150			
	VV		"Číslo prvku 162888852" 85,15		85,150			
	VV		"Číslo prvku 162888890" 85,15		85,150			
	VV		"Číslo prvku 162857468" 88,949		88,949			
	VV		"Číslo prvku 163000144" 40,471554		40,472			
	VV		"Číslo prvku 163000162" 40,471554		40,472			
	VV		"Číslo prvku 162958528" 65,739954		65,740			
	VV		"Číslo prvku 162958528" 65,739954		65,740			
	VV		"Číslo prvku 162958558" 65,739954		65,740			
	VV		"Číslo prvku 162958560" 65,739954		65,740			
	VV		Součet		2 042,277			
625	K	767_OK_12NP-ATI	D+M ocelové prvky atiky 12NP- nosníky, vč. svařování, návarků, kotvení, pomocných prací, doplňků, PÚ, dle PD	kg	1 051,064	148,44	156 019,94	Vlastní
	VV		"Číslo prvku 162882254" 57,378		57,378			
	VV		"Číslo prvku 162883515" 57,378		57,378			
	VV		"Číslo prvku 162883552" 57,378		57,378			
	VV		"Číslo prvku 162883592" 57,378		57,378			
	VV		"Číslo prvku 162883632" 57,378		57,378			
	VV		"Číslo prvku 162883672" 57,378		57,378			
	VV		"Číslo prvku 162870048" 59,998		59,998			
	VV		"Číslo prvku 162880166" 59,998		59,998			
	VV		"Číslo prvku 162882208" 59,998		59,998			
	VV		"Číslo prvku 162882250" 59,998		59,998			
	VV		"Číslo prvku 162882293" 59,998		59,998			
	VV		"Číslo prvku 162882455" 59,998		59,998			
	VV		"Číslo prvku 162882496" 59,998		59,998			
	VV		"Číslo prvku 162882534" 59,998		59,998			
	VV		"Číslo prvku 162882572" 59,998		59,998			
	VV		"Číslo prvku 163003982" 40,471554		40,472			
	VV		"Číslo prvku 162968587" 63,171		63,171			
	VV		"Číslo prvku 162968589" 63,171		63,171			
	VV		Součet		1 051,064			
626	K	767_OK_HEL	D+M ocelové prvky HELIPORTU - nosníky, vč. svařování, návarků, kotvení, pomocných prací, doplňků, PÚ, dle PD	kg	3 071,075	148,44	455 870,37	Vlastní
	VV		"Číslo prvku 163275504" 244,536		244,536			
	VV		"Číslo prvku 163275460" 258,924		258,924			
	VV		"Číslo prvku 163275430" 273,312		273,312			
	VV		"Číslo prvku 163274360" 304,386		304,386			
	VV		"Číslo prvku 163274419" 322,296		322,296			
	VV		"Číslo prvku 163274466" 340,206		340,206			
	VV		"Číslo prvku 163171179" 8,32		8,320			
	VV		"Číslo prvku 163171219" 8,32		8,320			
	VV		"Číslo prvku 163171264" 8,32		8,320			
	VV		"Číslo prvku 163275999" 10,4		10,400			
	VV		"Číslo prvku 163173147" 16,2446		16,245			
	VV		"Číslo prvku 162954549" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954552" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954555" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954560" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954564" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954568" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954572" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954576" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954580" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954584" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954588" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954592" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954596" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954600" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954604" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954608" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954612" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954616" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954620" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954624" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954628" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954632" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954636" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954640" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954644" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954648" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954652" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954656" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954660" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954664" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954668" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954672" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954676" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954680" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954684" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954688" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954692" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954696" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954700" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954704" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954708" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954712" 29,67		29,670			
	VV		"Číslo prvku 162954716" 29,67		29,670			
	VV		Součet		3 071,075			
627	K	767_OK2_1PP	D+M ocelové prvky 1PP - sloupy, vč. svařování, návarků, kotvení, pomocných prací, doplňků, dle PD	kg	11,103	148,44	1 648,13	Vlastní
	VV		Prvek 185418228					
	VV		JA Bh4					
	VV		1,173*9,49		11,103			
	VV		Součet		11,103			
628	K	767_OK2_11NP	D+M ocelové prvky 11NP - sloupy, vč. svařování, návarků, kotvení, pomocných prací, doplňků, dle PD	kg	302,737	148,44	44 938,28	Vlastní
	VV		"Prvek číslo 163284545" 2,088		2,088			
	VV		MDA 120					
	VV		"Prvek číslo 163284587" 1,102*19,9		21,930			
	VV		"Prvek číslo 163284638" 1,478*19,9		29,412			
	VV		"Prvek číslo 163284638" 1,842*19,9		36,656			
	VV		"Prvek číslo 163284748" 2,088*19,9		41,551			
	VV		"Prvek číslo 163284810" 2,088*19,9		41,551			
	VV		"Prvek číslo 163284812" 1,842*19,9		36,656			
	VV		"Prvek číslo 163284141" 1,478*19,9		29,412			
	VV		"Prvek číslo 163284816" 1,102*19,9		21,930			
	VV		"Prvek číslo 163284818" 2,088*19,9		41,551			
	VV		Součet		302,737			
629	K	767000000h01	D+M. pororošt heliportu včetně dodávky (dle PD)	m2	244,200	2 968,88	725 000,50	Vlastní
	VV		Dle Revitu :					
	VV		"heliport - vnější pás kruhu :" 96,9*2		193,800			
	VV		"heliport 1" 5,6+5,0		14,600			
	VV		"rampa :" 25,8+10		35,800			
	VV		Součet		244,200			
1170	K	767_ZS01a	D+M. ZS1a Hydrobouření opalování proti propichnutí povlakové izolace piloty, pilát nerezová ocel , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz	soubor	47,000	61 180,21	2 875 469,87	
1180	K	767_ZS01b	D+M. ZS1b Hydrobouření opalování proti propichnutí povlakové izolace piloty, pilát nerezová ocel , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz	soubor	6,000	63 353,86	380 123,16	
1181	K	767_ZS01c	D+M. ZS1c Hydrobouření opalování proti propichnutí povlakové izolace piloty, pilát nerezová ocel , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz	soubor	19,000	48 615,47	923 693,93	
1182	K	767_ZS01d	D+M. ZS1d Hydrobouření opalování proti propichnutí povlakové izolace piloty, pilát nerezová ocel , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz	soubor	1,000	52 141,02	52 141,02	
1183	K	767_ZS01dr	D+M. ZS1dr Hydrobouření opalování proti propichnutí povlakové izolace piloty, pilát nerezová ocel , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz	soubor	4,000	52 141,02	208 564,08	
1184	K	767_ZS01e	D+M. ZS1e Hydrobouření opalování proti propichnutí povlakové izolace piloty, pilát nerezová ocel , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz	soubor	1,000	45 567,06	45 567,06	
1185	K	767_ZS01f	D+M. ZS1f Hydrobouření opalování proti propichnutí povlakové izolace piloty, pilát nerezová ocel , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-	soubor	5,000	36 183,27	180 916,35	
1186	K	767_ZS01fr	D+M. ZS1fr Hydrobouření opalování proti propichnutí povlakové izolace piloty, pilát nerezová ocel , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz	soubor	5,000	36 183,27	180 916,35	
1187	K	767_ZS01g	D+M. ZS1g Hydrobouření opalování proti propichnutí povlakové izolace piloty, pilát nerezová ocel , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz	soubor	1,000	60 199,42	60 199,42	
1188	K	767_ZS01gr	D+M. ZS1gr Hydrobouření opalování proti propichnutí povlakové izolace piloty, pilát nerezová ocel , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz	soubor	1,000	60 199,42	60 199,42	
1189	K	767_ZS01h	D+M. ZS1h Hydrobouření opalování proti propichnutí povlakové izolace piloty, pilát nerezová ocel , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz	soubor	1,000	56 329,27	56 329,27	
1190	K	767_ZS01i	D+M. ZS1i Hydrobouření opalování proti propichnutí povlakové izolace piloty, pilát nerezová ocel , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-	soubor	1,000	61 180,21	61 180,21	
1191	K	767_ZS01j	D+M. ZS1j Hydrobouření opalování proti propichnutí povlakové izolace piloty, pilát nerezová ocel , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-	soubor	1,000	61 180,21	61 180,21	
1192	K	767_ZS01k	D+M. ZS1k Hydrobouření opalování proti propichnutí povlakové izolace piloty, pilát nerezová ocel , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz	soubor	1,000	61 180,21	61 180,21	
1193	K	767_ZS02a	D+M. ZS2a Hydrobouření opalování proti propichnutí povlakové izolace piloty, pilát nerezová ocel , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz	soubor	10,000	41 405,33	414 053,30	
1194	K	767_ZS02b	D+M. ZS2b Hydrobouření opalování proti propichnutí povlakové izolace piloty, pilát nerezová ocel , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz	soubor	6,000	30 590,11	183 540,66	
1195	K	767_ZS02c	D+M. ZS2c Hydrobouření opalování proti propichnutí povlakové izolace piloty, pilát nerezová ocel , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz	soubor	1,000	38 781,04	38 781,04	
1196	K	767_ZS03a	D+M. ZS3a Hydrobouření opalování proti propichnutí povlakové izolace piloty, pilát nerezová ocel , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz	soubor	14,000	32 790,26	459 063,64	
1197	K	767_ZS03b	D+M. ZS3b Hydrobouření opalování proti propichnutí povlakové izolace piloty, pilát nerezová ocel , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz	soubor	11,000	34 248,20	376 730,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1198	K	767_ZS03c	D+M: ZS03c Hydroizolační opaření proti propichnutí povlakové izolace piloty, plášť nerezová ocel , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz	soubor	2,000	30 378,04	60 756,08	
1199	K	767_ZS03cr	D+M: ZS03cr Hydroizolační opaření proti propichnutí povlakové izolace piloty, plášť nerezová ocel , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz	soubor	1,000	30 378,04	30 378,04	
1200	K	767_ZS03d	D+M: ZS03d Hydroizolační opaření proti propichnutí povlakové izolace piloty, plášť nerezová ocel , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz	soubor	1,000	41 961,99	41 961,99	
1201	K	767_ZS03e	D+M: ZS03e Hydroizolační opaření proti propichnutí povlakové izolace piloty, plášť nerezová ocel , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz	soubor	1,000	46 150,24	46 150,24	
1202	K	767_ZS03f	D+M: ZS03f Hydroizolační opaření proti propichnutí povlakové izolace piloty, plášť nerezová ocel , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	47 078,01	47 078,01	
1203	K	767_ZS04.1	D+M: ZS04.1Hydroizolační opaření proti propichnutí povlakové izolace piloty, plášť, nerezová ocel, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	51 557,85	51 557,85	
1204	K	767_ZS05.1	D+M: ZS05.1Hydroizolační opaření proti propichnutí povlakové izolace piloty, zalomený plášť, nerezová ocel, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	2,000	61 789,89	123 579,78	
1205	K	767_ZS06.1	D+M: ZS06.1Hydroizolační opaření proti propichnutí povlakové izolace piloty, zalomený plášť, nerezová ocel, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	41,000	2 571,27	105 422,07	
643	K	767_ZS14	D+M: ZS14 Pažnice DN/ID 250 mm s límcem pro asf. Izolaci, mat. potrubí litina,s přírubami pro vnější průměr potrubí 98 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-505)	soubor	1,000	9 834,58	9 834,58	Vlastní
644	K	767_ZS15	D+M: ZS15 Pažnice DN/ID 225 mm s límcem pro asf. Izolaci, mat. potrubí PE, vnější průměr potrubí 200 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-505)	soubor	13,000	7 927,27	103 054,51	Vlastní
645	K	767_ZS16	D+M: ZS16 Pažnice DN/ID 250 mm s límcem pro asf. Izolaci, mat. potrubí litina, s přírubami pro vnější průměr potrubí 170 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-505)	soubor	1,000	9 834,58	9 834,58	Vlastní
646	K	767_ZS17	D+M: ZS17 Pažnice DN/ID 300 mm s límcem pro asf. Izolaci, mat. potrubí PE, vnější průměr potrubí 250 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-505)	soubor	2,000	8 523,31	17 046,62	Vlastní
647	K	767_ZS18	D+M: ZS18 Pažnice DN/ID 200 mm s límcem pro asf. Izolaci, mat. potrubí litina, s přírubami pro vnější průměr potrubí 98 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-505)	soubor	1,000	7 808,06	7 808,06	Vlastní
648	K	767_ZS19	D+M: ZS19 Pažnice DN/ID 315 mm s límcem pro asf. Izolaci, mat. potrubí PE, vnější průměr potrubí 110 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-505)	soubor	11,000	6 854,41	75 398,51	Vlastní
649	K	767_ZS20	D+M: ZS20 Pažnice DN/ID 125 mm s límcem pro asf. Izolaci, mat. potrubí PE, vnější průměr potrubí 75 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-505)	soubor	1,000	5 125,90	5 125,90	Vlastní
650	K	767_ZS21	D+M: ZS21 Pažnice DN/ID 400 mm s límcem pro asf. Izolaci, mat. potrubí PE, vnější průměr potrubí 315 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-505)	soubor	1,000	18 179,08	18 179,08	Vlastní
651	K	767_Z01	D+M: Z1 Sedátko do sprchového koutu, 410x350 mm, nerezová konstrukce , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	148,000	4 182,93	619 073,64	Vlastní
652	K	767_Z02	D+M: Z2 Madlo opěrné trubkové, nerez ocel, do sprchy, vodorovné i svislé, madlo 600x600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	154,000	2 005,59	308 860,86	Vlastní
653	K	767_Z03	D+M: Z3 Madlo opěrné trubkové, nerez ocel, horizontální, dl. 500 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	148,000	925,66	136 997,68	Vlastní
654	K	767_Z04	D+M: Z4 Zrcadlo vepsané do obkladu, 1400x600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	25,000	2 015,87	50 396,75	Vlastní
655	K	767_Z05	D+M: Z5 Zástěna sprchového koutu, 1500x1900 mm, bezp. sklo tl. 6 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	146,000	16 456,10	2 402 590,60	Vlastní
656	K	767_Z06	D+M: Z6 Zrcadlo vepsané do obkladu, 1600x600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	58,000	2 190,72	127 061,76	Vlastní
657	K	767_Z07	D+M: Z7 Zrcadlo vepsané do obkladu, 2000x600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	62,000	2 735,83	169 621,46	Vlastní
658	K	767_Z08	D+M: Z8 Madlo opěrné trubkové, nerez ocel, pevná, svislá, dl. 400 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	92,000	617,10	56 773,20	Vlastní
659	K	767_Z09	D+M: Z9 Zrcadlo s vyhřívaným rámc, sklopné, 400x600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	46,000	3 085,52	141 933,92	Vlastní
660	K	767_Z10	D+M: Z10 Madlo pro WC invalidy sklopné, nástěnné, opěrné trubkové, pr. 28 mm, nerez ocel , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	46,000	925,66	42 580,36	Vlastní
661	K	767_Z11	D+M: Z11 Dveře do sprchových kabin zasouvací trojdílové, zástěna 900x1900 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	9,000	11 120,06	100 080,54	Vlastní
662	K	767_Z12	D+M: Z12 Zrcadlo vepsané do obkladu, 800x600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	13,000	1 141,64	14 841,32	Vlastní
663	K	767_Z13	D+M: Z13 Dveře do sprchových kabin zasouvací dvoukřídlové, zástěna 1450x1900 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	2,000	17 915,65	35 831,30	Vlastní
664	K	767_Z14	D+M: Z14 Sedátko do sprchy, sklopné, ocelová trubková, 410x350 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	14,000	3 291,22	46 077,08	Vlastní
665	K	767_Z15	D+M: Z15 Madlo pro WC invalidy sklopné, nástěnné, opěrné trubkové, pr. 28 mm, nerez ocel, dl. 800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	12,000	1 028,51	12 342,12	Vlastní
666	K	767_Z16	D+M: Z16 Zrcadlo vepsané do obkladu, 1800x600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	2 283,28	2 283,28	Vlastní
667	K	767_Z17	D+M: Z17 Zrcadlo vepsané do obkladu, 1200x600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	10,000	1 707,32	17 073,20	Vlastní
668	K	767_Z18	D+M: Z18 Dveře do sprchových kabin zasouvací dvoukřídlové, zástěna 2000x1900 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	12,000	24 711,25	296 535,00	Vlastní
669	K	767_Z19	D+M: Z19 Dilatační objektový profil podlahový, přímý/koutový , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	m	348,000	988,39	343 959,72	Vlastní
670	K	767_Z20	D+M: Z20 Dilatační objektový profil stěnový, přímý/koutový , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	m	312,000	1 023,36	319 288,32	Vlastní
671	K	767_Z20/X	D+M: Z20/X Dilatační objektový profil stěnový, přímý/koutový , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	m	220,000	2 005,59	441 229,80	Vlastní
672	K	767_Z20/Y	D+M: Z20/Y Dilatační objektový profil stěnový, přímý/koutový , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	m	25,000	2 005,59	50 139,75	Vlastní
673	K	767_Z21	D+M: Z21 Okrajna ai tamela tl. 60 mm umístěná k ostění okna , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	512,000	11 423,57	5 848 867,84	Vlastní
674	K	767_Z21/X	D+M: Z21/X Okrajna ai tamela tl. 60 mm umístěná k ostění okna, 500x2460x60 mm, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	6,000	9 065,16	54 390,96	Vlastní
675	K	767_Z22	D+M: Z22 Konstrukce vyrovnávací lávky/schodiště ve 12 NP, 1400x3205 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	57 091,64	57 091,64	Vlastní
676	K	767_Z23	D+M: Z23 Konstrukce lávky do instalační šachty, 800x3950 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	11,000	40 207,17	442 278,87	Vlastní
677	K	767_Z24	D+M: Z24 Dveře do sprchových kabin zasouvací dvoukřídlové, zástěna 1800x1900 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	3,000	22 240,12	66 720,36	Vlastní
678	K	767_Z25	D+M: Z25 Zástěna sprchového koutu, 1800x1900 mm, bezp. sklo tl. 6 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	29 675,58	29 675,58	Vlastní
679	K	767_Z26	D+M: Z26 Konstrukce vyrovnávací lávky/schodiště ve 12 NP, 1000x5450 mm, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	68 708,45	68 708,45	Vlastní
680	K	767_Z27	D+M: Z27 Ochrana rohů v komunikačních vertikálách, 50x50x3570 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	59,000	1 501,41	88 583,19	Vlastní
681	K	767_Z28	D+M: Z28 Vnější mřížka žaluziová, protihmyzová, prolisdělová, 160x160 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	7,000	901,27	6 308,89	Vlastní
682	K	767_Z29	D+M: Z29 Zrcadlo vepsané do obkladu, 1400x600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	1 933,59	1 933,59	Vlastní
683	K	767_Z30	D+M: Z30 Zrcadlo vepsané do obkladu, 800x600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	4,000	1 090,22	4 360,88	Vlastní
684	K	767_Z31	D+M: Z31 Zrcadlo vepsané do obkladu, 1773x600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	2,000	2 509,56	5 019,12	Vlastní
685	K	767_Z32	D+M: Z32 Dveře do sprchových kabin zasouvací dvoukřídlové, zástěna 1600x1900 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	15,000	19 769,00	296 535,00	Vlastní
686	K	767_Z33	D+M: Z33 Zrcadlo vepsané do obkladu, 1600x600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	12,000	2 211,29	26 535,48	Vlastní
687	K	767_Z34	D+M: Z34 Dveře do sprchových kabin zasouvací dvoukřídlové, zástěna 1350x1900 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	10,000	16 680,09	166 800,90	Vlastní
688	K	767_Z35	D+M: Z35 Zrcadlo vepsané do obkladu, 1473x600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	10,000	2 026,16	20 261,60	Vlastní
689	K	767_Z36	D+M: Z36 Dveře do sprchových kabin zasouvací dvoukřídlové, zástěna 1900x1900 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	2,000	23 475,68	46 951,36	Vlastní
690	K	767_Z37	D+M: Z37 Zrcadlo vepsané do obkladu, 1573x600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	2 170,15	2 170,15	Vlastní
691	K	767_Z38	D+M: Z38 Zrcadlo vepsané do obkladu, 1023x600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	1 409,05	1 409,05	Vlastní
692	K	767_Z39	D+M: Z39 Zrcadlo vepsané do obkladu, 800x600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	1 254,78	1 254,78	Vlastní
693	K	767_Z40	D+M: Z40 Dveře do sprchových kabin zasouvací trojdílové, zástěna 800x1900 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	33,000	9 884,50	326 188,50	Vlastní
694	K	767_Z41	D+M: Z41 Zrcadlo vepsané do obkladu, 1930x600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	2,000	2 622,69	5 245,38	Vlastní
695	K	767_Z42	D+M: Z42 Zrcadlo vepsané do obkladu, 2150x600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	2 962,10	2 962,10	Vlastní
696	K	767_Z43	D+M: Z43 Zrcadlo vepsané do obkladu, 1073x600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	1 511,90	1 511,90	Vlastní
697	K	767_Z44	D+M: Z44 Zrcadlo vepsané do obkladu, 1600x600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	2 190,72	2 190,72	Vlastní
698	K	767_Z45	D+M: Z45 Zástěna sprchového koutu, 2000x1900 mm, bezp. sklo tl. 6 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	2,000	27 594,82	55 189,64	Vlastní
699	K	767_Z46	D+M: Z46 Zrcadlo vepsané do obkladu, 1350x600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	2,000	2 694,69	5 389,38	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
700	K	767_Z47	D+M: 247 Zrcadlo vepřené do obkladu, 600x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	1 141,64	1 141,64	Vlastní
701	K	767_Z48	D+M: 248 Zásobník sprchového koutu, 2100x1900 mm, bezp. sklo tl. 6 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	34 621,51	34 621,51	Vlastní
702	K	767_Z49	D+M: 249 Zrcadlo vepřené do obkladu, 1100x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	2,000	1 511,90	3 023,80	Vlastní
703	K	767_Z50	D+M: 250 Zasklení do sprchových kabin zasouvací trojkřídlové, zástěna 950x1900 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	7,000	11 737,84	82 164,88	Vlastní
704	K	767_Z51	D+M: 251 Zrcadlo vepřené do obkladu, 1140x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	1 573,61	1 573,61	Vlastní
705	K	767_Z52	D+M: 252 Zrcadlo vepřené do obkladu, 1050x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	1 429,62	1 429,62	Vlastní
706	K	767_Z53	D+M: 253 Zasklení s sprchového boxu 2 dílné matové nerez trubky 28/3 mm, dl. 3600-1180 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	7,000	27 833,29	194 833,03	Vlastní
707	K	767_Z54	D+M: 254 Zasklení s sprchového boxu 2 dílné matové nerez trubky 28/3 mm, dl. 3950-1180 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	29 871,29	29 871,29	Vlastní
708	K	767_Z55	D+M: 255 Zasklení s sprchového boxu 2 dílné matové nerez trubky 28/3 mm, dl. 2650-1180 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	22 301,57	22 301,57	Vlastní
709	K	767_Z56	D+M: 256 Nerez kliky a madlové kování rýpné se závěrem pro zajištění pracovníků údržby oken , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	529,000	1 514,49	801 165,21	Vlastní
710	K	767_Z57	D+M: 257 Sklíčka na hasicí přístroj, matná nerez, sklíčka 275x275x850 mm, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	74,000	4 729,01	349 946,74	Vlastní
711	K	767_Z58	D+M: 258 Vnitřní nerez madla k sanitárním prostor do vnitřního prostředí, 5400x2500 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	94 295,99	94 295,99	Vlastní
712	K	767_Z59	D+M: Z59 Systémová konstrukce podepírající tři suché chladiče , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	294 992,87	294 992,87	Vlastní
713	K	767_Z60	D+M: Z60 Systémová konstrukce pod VZT jednotky 45.04 A , 45.04 B, 46.02, 46.03, 46.04 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	5,000	70 684,71	353 423,55	Vlastní
714	K	767_Z61	D+M: Z61 Systémová konstrukce pod VZT jednotku 45.05_2 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	70 684,71	70 684,71	Vlastní
715	K	767_Z62	D+M: Z62 Systémová konstrukce pod VZT jednotky 45.01, 45.03 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	2,000	70 684,71	141 369,42	Vlastní
716	K	767_Z63	D+M: Z63 Systémová konstrukce pod VZT jednotky 45.07, 45.08, 45.09 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	3,000	26 747,31	80 241,93	Vlastní
717	K	767_Z64	D+M: Z64 Systémová konstrukce pod VZT jednotku ZOKT , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	49 230,12	49 230,12	Vlastní
718	K	767_Z65	D+M: Z65 Systémová konstrukce pod VZT jednotku 46.01 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	78 664,31	78 664,31	Vlastní
719	K	767_Z66	D+M: Z66 Systémová společná konstrukce pod VZT jednotky 45.02 A, 45.02 B , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	141 369,42	141 369,42	Vlastní
720	K	767_Z67	D+M: Z67 Systémová konstrukce pod 14KLM samostatně stojící v úrovni 12.NP , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	3,000	26 574,10	79 722,30	Vlastní
721	K	767_Z68	D+M: Z68 Systémová konstrukce pod chladič 7KLM samostatně stojící v úrovni 1.NP, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	2,000	21 324,24	42 648,48	Vlastní
722	K	767_Z69	D+M: Z69 Systémová konstrukce pod 1x KLM v úrovni 1.NP , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	26 747,31	26 747,31	Vlastní
723	K	767_Z70	D+M: Z70 Systémová konstrukce pod 1x KLM v úrovni 1.NP, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	26 747,31	26 747,31	Vlastní
724	K	767_Z71	D+M: Z71 Systémová konstrukce pod 3 kusy kondenzačních jednotek v úrovni 12.NP , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	2,000	43 189,18	86 378,36	Vlastní
725	K	767_Z72	D+M: Z72 Systémová konstrukce pod VZT jednotku 45.05_1 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	31 737,20	31 737,20	Vlastní
726	K	767_Z73	D+M: Z73 Zábradlí nerez madla do vestibulů prostor do venkovního prostředí, 2700x2000 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	39 501,00	39 501,00	Vlastní
727	K	767_Z74	D+M: Z74 Zábradlí nerez madla do vestibulů prostor do venkovního prostředí, 3000x2000 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	43 748,62	43 748,62	Vlastní
728	K	767_Z75	D+M: Z75 Zábradlí nerez madla do vestibulů prostor do venkovního prostředí, 710x1190 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	9 300,03	9 300,03	Vlastní
729	K	767_Z76	D+M: Z76 Zábradlí nerez madla do vestibulů prostor do venkovního prostředí, 3300x2850 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	62 926,55	62 926,55	Vlastní
730	K	767_Z77	D+M: Z77 Zábradlí nerez madla do vestibulů prostor do vnitřního prostředí, 2700x2000 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	42 900,37	42 900,37	Vlastní
731	K	767_Z78	D+M: Z78 Zábradlí nerez madla do vestibulů prostor do vnitřního prostředí, 3300x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	53 862,97	53 862,97	Vlastní
732	K	767_Z79	D+M: Z79 Obložení vstupu do výtahu - stěny i nadpraží, stěna tl. 250 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	12,000	37 666,86	452 002,32	Vlastní
733	K	767_Z80	D+M: Z80 Obložení vstupu do výtahu - stěny i nadpraží, stěna tl. 250 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	25,000	35 409,98	885 249,50	Vlastní
734	K	767_Z81	D+M: Z81 Obložení vstupu do výtahu - stěny i nadpraží, stěna tl. 250 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	12,000	74 119,77	889 437,24	Vlastní
735	K	767_Z82	D+M: Z82 Obložení vstupu do výtahu - stěny i nadpraží, stěna tl. 200 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	41 626,51	41 626,51	Vlastní
736	K	767_Z83	D+M: Z83 Obložení vstupu do výtahu - stěny i nadpraží, stěna tl. 200 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	12,000	72 181,62	866 179,44	Vlastní
737	K	767_Z84	D+M: Z84 Zrcadlo vepřené do obkladu, 950x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	1 316,49	1 316,49	Vlastní
738	K	767_Z85	D+M: Z85 Zrcadlo vepřené do obkladu, 1700x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	4,000	1 367,91	5 471,64	Vlastní
739	K	767_Z86	D+M: Z86 Ukládání objektový proti kouřový (stěna/stěna), vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	m	43,000	1 028,51	44 225,93	Vlastní
740	K	767_Z87	D+M: Z87 Ukládání objektový proti kouřový (stěna/podlaha), vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	m	25,000	976,05	24 401,25	Vlastní
741	K	767_Z88	D+M: Z88 Zrcadlo vepřené do obkladu, 1500x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	6,000	1 460,48	8 762,88	Vlastní
742	K	767_Z89	D+M: Z89 Zrcadlo vepřené do obkladu, 950x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	2,000	1 254,78	2 509,56	Vlastní
743	K	767_Z90	D+M: Z90 Zrcadlo vepřené do obkladu, 1500x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	2 190,72	2 190,72	Vlastní
744	K	767_Z91	D+M: Z91 Zrcadlo vepřené do obkladu, 1300x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	1 779,32	1 779,32	Vlastní
745	K	767_Z92	D+M: Z92 Ostatní pomocné konstrukce stropní , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	18 899,07	18 899,07	Vlastní
746	K	767_Z93	D+M: Z93 Ocelové konstrukce k zavěšení technologie oplachového nálevštídla, dl. trubky 1000 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	6,000	1 484,44	8 906,64	Vlastní
747	K	767_Z94	D+M: Z94 Svislovky plech 0,74 šedý 1 x 3 mm pro osazení technologie heliportu, 900x600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	2,000	3 864,85	7 729,70	Vlastní
748	K	767_Z95	D+M: Z95 Zrcadlo do sprchových kabin zasouvací, posuvné, rozměr stěny 900x1900 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	7,000	46 375,56	324 628,92	Vlastní
749	K	767_Z96	D+M: Z96 Zrcadlo do sprchových kabin zasouvací, dvoukřídlové, zástěna 1550x1900 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	19 151,21	19 151,21	Vlastní
750	K	767_Z97	D+M: Z97 Zrcadlo do sprchových kabin zasouvací, dvoukřídlové, zástěna 1750x1900 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	21 622,34	21 622,34	Vlastní
751	K	767_Z98	D+M: Z98 Zrcadlo do sprchových kabin zasouvací, dvoukřídlové, zástěna 1800x1900 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	22 240,12	22 240,12	Vlastní
752	K	767_Z99	D+M: Z99 Zrcadlo do sprchových kabin zasouvací, trojkřídlové, zástěna 1200x1900 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	2,000	14 826,75	29 653,50	Vlastní
753	K	767_Z100	D+M: Z100 Zrcadlo do sprchových kabin zasouvací, dvoukřídlové, zástěna 1650x1900 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	20 386,78	20 386,78	Vlastní
754	K	767_Z101	D+M: Z101 Zasklení s sprchového boxu 2 dílné matové nerez trubky 28/3 mm, dl. 3500+1180 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	27 251,00	27 251,00	Vlastní
755	K	767_Z102	D+M: Z102 Zasklení s sprchového boxu 2 dílné matové nerez trubky 28/3 mm, dl. 2975 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	17 323,02	17 323,02	Vlastní
756	K	767_Z103	D+M: Z103 Zasklení s sprchového boxu 2 dílné matové nerez trubky 28/3 mm, dl. 3650 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	21 253,45	21 253,45	Vlastní
757	K	767_Z104	D+M: Z104 Zasklení s sprchového boxu 2 dílné matové nerez trubky 28/3 mm, dl. 3550 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	20 671,16	20 671,16	Vlastní
758	K	767_Z105	D+M: Z105 Zrcadlo do sprchových kabin zasouvací, trojkřídlové, zástěna 1100x1900 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	13 591,18	13 591,18	Vlastní
759	K	767_Z106	D+M: Z106 Zrcadlo vepřené do obkladu, 1900x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	20,000	2 190,72	43 814,40	Vlastní
760	K	767_Z107	D+M: Z107 Zrcadlo vepřené do obkladu, 2250x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	14,000	2 848,96	39 885,44	Vlastní
761	K	767_Z108	D+M: Z108 Zrcadlo vepřené do obkladu, 1500x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	1 141,64	1 141,64	Vlastní
762	K	767_Z109	D+M: Z109 Zrcadlo vepřené do obkladu, 700x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	956,51	956,51	Vlastní
763	K	767_Z110	D+M: Z110 Zrcadlo vepřené do obkladu, 1150x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	1 594,18	1 594,18	Vlastní
764	K	767_Z111	D+M: Z111 Zasklení s sprchového boxu 2 dílné matové nerez trubky 28/3 mm, dl. 1850 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	10 772,30	10 772,30	Vlastní
765	K	767_Z112	D+M: Z112 Zrcadlo vepřené do obkladu, 1850x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	2,000	2 530,13	5 060,26	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
766	K	767_Z113	D+M: Z113 Zrcadlo vepřené do obkladu, 1300x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	4,000	1 779,32	7 117,28	Vlastní
767	K	767_Z114	D+M: Z114 Zrcadlo vepřené do obkladu, 950x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	1 326,77	1 326,77	Vlastní
768	K	767_Z115	D+M: Z115 Zrcadlo vepřené do obkladu, 1400x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	1 162,21	1 162,21	Vlastní
769	K	767_Z116	D+M: Z116 Zrcadlo vepřené do obkladu, 1800x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	2 509,56	2 509,56	Vlastní
770	K	767_Z117	D+M: Z117 Zrcadlo vepřené do obkladu, 1250x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	2,000	1 851,31	3 702,62	Vlastní
771	K	767_Z118	D+M: Z118 Zrcadlo vepřené do obkladu, 900x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	3,000	1 254,78	3 764,34	Vlastní
772	K	767_Z119	D+M: Z119 Zrcadlo vepřené do obkladu, 1350x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	5,000	2 139,29	10 696,45	Vlastní
773	K	767_Z120	D+M: Z120 Zrcadlo vepřené do obkladu, 2150x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	2 972,38	2 972,38	Vlastní
774	K	767_Z121	D+M: Z121 Zrcadlo vepřené do obkladu, 1025x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	2,000	1 409,05	2 818,10	Vlastní
775	K	767_Z122	D+M: Z122 Zrcadlo vepřené do obkladu, 1200x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	4,000	1 666,18	6 664,72	Vlastní
776	K	767_Z123	D+M: Z123 Zrcadlo vepřené do obkladu, 850x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	2,000	1 182,78	2 365,56	Vlastní
777	K	767_Z124	D+M: Z124 Obklad pravení vodicí lišta PAVILON CHIRURGICKÝCH OBORŮ u vstupu do budovy , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	64 990,99	64 990,99	Vlastní
778	K	767_Z125	D+M: Z125 Obklad pravení vodicí lišta + EMERGENCY v blízkosti vstupu do budovy , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	79 576,69	79 576,69	Vlastní
779	K	767_Z126	D+M: Z126 Obklad pravení vodicí lišta FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ na provětrávané fasádě 12.NP , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	282 043,96	282 043,96	Vlastní
780	K	767_Z127	D+M: Z127 Obklad z keramických pásků na provětrávané fasádě 12.NP, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	m2	2 550,000	7 120,25	18 156 637,50	Vlastní
781	K	767_Z128	D+M: Z128 Chránička korugovaná, ohebná, vnitřní průměr 61 mm, celkem 100 bm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	26 507,89	26 507,89	Vlastní
782	K	767_Z129	D+M: Z129 Chránička korugovaná, ohebná, vnitřní průměr 61 mm, celkem 30 bm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	7 952,37	7 952,37	Vlastní
783	K	767_Z130	D+M: Z130 Chránička korugovaná, ohebná, vnitřní průměr 75 mm, celkem 150 bm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	51 690,39	51 690,39	Vlastní
784	K	767_Z131	D+M: Z131 Sestava výsuvného žebříkového schodiště, řiditch stupňů a uzavíratelného poklopu, PO poklopu EI30, 800x850 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	132 539,45	132 539,45	Vlastní
785	K	767_Z132	D+M: Z132 Horizontální trasy vč.kce ve 1.NP a 11.NP z akustoendových prostorových kazet, celkem 2225 bm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	20 442 684,33	20 442 684,33	Vlastní
786	K	767_Z133	D+M: Z133 Dvere do akustických kabin lékařské frekvence, trojkřídlové, zásklěná 1000x1900 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	12 355,62	12 355,62	Vlastní
787	K	767_Z134	D+M: Z134 Zábradlí na atice v úrovni 3.NP, z ocel. pozink. trubek, celkem 318 bm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	1 753 337,94	1 753 337,94	Vlastní
788	K	767_Z135	D+M: Z135 Rohový ukončení obkladu pro obklad na ZB monolitickou desku, délka 500 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	39,000	1 634,95	63 763,05	Vlastní
789	K	767_Z136	D+M: Z136 Rohový ukončení obkladu pro obklad na ZB monolitickou desku, délka 600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	6,000	1 669,37	10 016,22	Vlastní
790	K	767_Z137	D+M: Z137 Poddajná kotvící vedení (přenosné textilní lano), celkem 25S bm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	66 850,89	66 850,89	Vlastní
791	K	767_Z138	D+M: Z138 Vnější mřížka žaluziová, protidešťová, z Al profilů, 600x400 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	2,000	1 654,09	3 308,18	Vlastní
792	K	767_Z139	D+M: Z139 Vnější mřížka žaluziová, protidešťová, z Al profilů, 500x300 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	1 033,81	1 033,81	Vlastní
793	K	767_Z140	D+M: Z140 Hliníkové jednokřídlá dveřka pro medicinální plyny, montáž do SDK, dvířka 600x600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	27,000	2 573,13	69 474,51	Vlastní
794	K	767_Z141	D+M: Z141 Hliníkové jednokřídlá dveřka pro medicinální plyny, montáž do SDK, dvířka 600x1000 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	4,000	5 586,00	22 344,00	Vlastní
795	K	767_Z142	D+M: Z142 Dřevěné vložky do hliníkových dveří 600x1000 mm, 1 soubor obsahuje 2 ks křídek , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	31,000	3 315,18	102 770,58	Vlastní
796	K	767_Z143	D+M: Z143 Revizní jednokřídlá dvířka s PO EI30 DP1-S200, dvířka 600x600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	4,000	2 277,69	9 110,76	Vlastní
797	K	767_Z144	D+M: Z144 Revizní jednokřídlá dvířka s PO EI30 DP1-S200, dvířka 600x1200 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	10,000	2 173,48	21 734,80	Vlastní
798	K	767_Z145	D+M: Z145 Revizní jednokřídlá dvířka s PO EI30 DP1-S200, dvířka 600x400 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	6,000	2 085,30	12 511,80	Vlastní
799	K	767_Z146	D+M: Z146 Vnitřní okno pevné s PO 30 min, zasklení bezpečnostním tvrzeným sklem čirým, okno 2750x1150 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	59 151,30	59 151,30	Vlastní
800	K	767_Z147	D+M: Z147 Sestava požárních okenních vnitřních pevných, 2500x1150 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	274 759,17	274 759,17	Vlastní
801	K	767_Z148	D+M: Z148 Sestava požárních okenních vnitřních pevných, 1500x1150 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	2,000	172 617,90	345 235,80	Vlastní
802	K	767_Z149	D+M: Z149 Sestava požárních stěn, ze středovým sloupkem, vnitřních pevných, 3100x1650 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	12,000	69 095,57	829 146,84	Vlastní
803	K	767_Z150	D+M: Z150 Revizní jednokřídlé okénko, montáž do SDK šachtové stěny, 600x1200 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	11 284,22	11 284,22	Vlastní
804	K	767_Z151	D+M: Z151 Systémová konstrukce servisních lávek v instalační šachtě, 800x1800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	11,000	22 902,82	251 931,02	Vlastní
805	K	767_Z152	D+M: Z152 Odnímatelná mříž do úseku zabraňující volnému pádu do instalační šachty, 700x1000 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	11,000	6 679,99	73 479,89	Vlastní
806	K	767_Z153	D+M: Z153 Systémová stropní konstrukce pro rentgenové zařízení , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	115 131,09	115 131,09	Vlastní
807	K	767_Z154a	D+M: Z154a Kvalifikace pro 1 pracovníky kvalifikovaných elektrotyzikologie v 5.NP - m.č. 5.002 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	m2	90,830	2 741,53	249 013,17	
1246	K	767_Z154b	D+M: Z154b Kvalifikace pro 1 pracovníky kvalifikovaných elektrotyzikologie v 5.NP - m.č. 5.081 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	m2	104,460	2 741,53	286 380,22	
1246	K	767_Z154c	D+M: Z154c Kvalifikace pro 1 pracovníky kvalifikovaných elektrotyzikologie v 5.NP - m.č. 5.082 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	m2	120,530	2 741,53	330 436,61	
808	K	767_Z155	D+M: Z155 Chránička pro přípojku medicinálních plynů u energocentra, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	m	60,000	636,19	38 171,40	Vlastní
809	K	767_Z156	D+M: Z156 Stožár pro umístění následních čidel provedený z dutá kalené/broušené trubky pr. 50 mm, tl. stěny trubky 10 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	2,000	37 111,05	74 222,10	Vlastní
810	K	767_Z157	D+M: Z157 Ocelová protiskluzná pro kabelu k čidlům, galvanicky pozink trubka 54x2 mm, dl. 1000 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	2,000	15 904,73	31 809,46	Vlastní
811	K	767_Z158	D+M: Z158 Instalační kanál pro technologii RTG, umístěný v podlaze s odnímatelným krytem z nerez plechu , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	113 501,91	113 501,91	Vlastní
812	K	767_Z159	D+M: Z159 Instalační kanál pro technologii CT, umístěný v podlaze s odnímatelným krytem z nerez plechu , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	189 853,68	189 853,68	Vlastní
813	K	767_Z160	D+M: Z160 Instalační kanál pro technologii CT, umístěný v podlaze s odnímatelným krytem z nerez plechu , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	352 038,58	352 038,58	Vlastní
814	K	767_Z161	D+M: Z161 Kryt instalačního kanálu v energocentru , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	58 224,05	58 224,05	Vlastní
815	K	767_Z162	D+M: Z162 Konstrukce oddělující výtahové kabiny v šachtě, 1800x5200 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	162 457,32	162 457,32	Vlastní
816	K	767_Z163	D+M: Z163 Konstrukce oddělující výtahové kabiny v šachtě, 2200x4800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	182 510,01	182 510,01	Vlastní
817	K	767_Z164	D+M: Z164 Konstrukce oddělující výtahové kabiny v šachtě, 3000x52900 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	2,000	269 235,35	538 470,70	Vlastní
818	K	767_Z165	D+M: Z165 Konstrukce oddělující výtahové kabiny v šachtě, 3000x48900 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	2,000	248 877,29	497 754,58	Vlastní
819	K	767_Z166	D+M: Z166 Zdvojená podlaha v místnostech E.003 a E.004 v energocentru , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	261 060,31	261 060,31	Vlastní
820	K	767_Z167	D+M: Z167 Ocelová konstrukce pro vnitřní proskleno stěnu u boxů JIP v 5.NP , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	348 597,85	348 597,85	Vlastní
821	K	767_Z168	D+M: Z168 Ocelová konstrukce pro vnitřní proskleno stěnu u boxů JIP v 2.NP , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	426 043,31	426 043,31	Vlastní
822	K	767_Z169	D+M: Z169 Ocelová konstrukce pro vnitřní proskleno stěnu u bufetu v 1.NP , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	133 989,97	133 989,97	Vlastní
823	K	767_Z170	D+M: Z170 Ocelová konstrukce pro příčky mezi chodbami, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	136 229,35	136 229,35	Vlastní
824	K	767_Z171	D+M: Z171 Ocelová konstrukce pro příčku mezi schodištěm a výtahovou vertikálou , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	27 992,33	27 992,33	Vlastní
825	K	767_Z172	D+M: Z172 Ocelová konstrukce pro příčky mezi expektaci, chodbou a filtrem 1.098 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	143 693,98	143 693,98	Vlastní
826	K	767_Z173	D+M: Z173 Ocelová konstrukce pro příčky mezi filtru 1.119 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	114 768,56	114 768,56	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
827	K	767_Z174	D+M: Z174 Ocelová konstrukce pro vnitřní prosklenou stěnu u bosů JIP ve 2.NP , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	273 578,40	273 578,40	Vlastní
828	K	767_Z175	D+M: Z175 Ocelová konstrukce pro vnitřní prosklenou stěnu u bosů JIP ve 2.NP , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	694 023,24	694 023,24	Vlastní
829	K	767_Z176	D+M: Z176 Ocelová konstrukce pro vnitřní prosklenou stěnu u bosů JIP ve 2.NP , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	572 536,51	572 536,51	Vlastní
830	K	767_Z177	D+M: Z177 Ocelová konstrukce pro vnitřní prosklenou stěnu mezi recepcí a DMZ v 5.NP až 10.NP , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	12,000	52 625,59	631 507,08	Vlastní
831	K	767_Z178	D+M: Z178 Ocelová konstrukce pro vnitřní prosklenou stěnu mezi chodbou a jídelnou v 5.NP až 10.NP , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	12,000	54 305,13	651 661,56	Vlastní
832	K	767_Z179	D+M: Z179 Ocelová konstrukce pro vnitřní prosklenou stěnu mezi recepcí a DMZ v 11.NP , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	36 576,65	36 576,65	Vlastní
833	K	767_Z180	D+M: Z180 Ocelová konstrukce pro vnitřní prosklenou stěnu mezi chodbou a jídelnou v 11.NP , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	56 544,51	56 544,51	Vlastní
834	K	767_Z181	D+M: Z181 Kryt ZB nosných sloupů v exteriérové vstupní části 1.NP, 1200x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	9,000	103 554,45	931 990,05	Vlastní
835	K	767_Z182	D+M: Z182 Vnější obklad stěn u hlavní vstupní části v 1.NP, celkem 65 m2 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	414 679,16	414 679,16	Vlastní
836	K	767_Z183	D+M: Z183 Systémový fasádní profil zajišťující přechod mezi rozdílnými barevnými odstíny v jedné rovině fasády, celkem 450 bm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	169 981,85	169 981,85	Vlastní
837	K	767_Z184	D+M: Z184 Vrchní zakrytí šachty sestávající z poklequ 900/600 mm a ZB panelů PZD výšky 90 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	4,000	15 141,31	60 565,24	Vlastní
838	K	767_Z185	D+M: Z185 Vrchní zakrytí šachty sestávající z poklequ 900/600 mm a ZB panelů PZD výšky 90 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	3,000	11 521,50	34 564,50	Vlastní
839	K	767_Z186	D+M: Z186 Vrchní zakrytí šachty sestávající z poklequ 900/600 mm a ZB panelů PZD výšky 90 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	20 502,58	20 502,58	Vlastní
840	K	767_Z187	D+M: Z187 Vrchní zakrytí šachty sestávající z poklequ 900/600 mm a ZB panelů PZD výšky 90 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	9 979,32	9 979,32	Vlastní
841	K	767_Z188	D+M: Z188 Vrchní zakrytí šachty sestávající z poklequ 900/600 mm a ZB panelů PZD výšky 90 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	12 074,50	12 074,50	Vlastní
842	K	767_Z189	D+M: Z189 Vrchní zakrytí šachty sestávající z poklequ 900/600 mm a ZB panelů PZD výšky 90 mm a ocel. válcovaného I profilu 140 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	20 022,60	20 022,60	Vlastní
843	K	767_Z190	D+M: Z190 Sada stupaček pro přístup do instalačních šachet, kruhová ocel, antikorozní nátěr, 680x190 mm, 1 soubor = 5 stupaček , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	11,000	4 771,42	52 485,62	Vlastní
844	K	767_Z191	D+M: Z191 Osazby zdroj umožňující překonání výškového rozdílu v instalační šachtě energocentra, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	2,000	25 566,33	51 132,66	Vlastní
845	K	767_Z192	D+M: Z192 Ocelová konstrukce pro vnitřní prosklenou stěnu mezi čekárnou a hovornou ve 2.NP , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	34 337,26	34 337,26	Vlastní
846	K	767_Z193	D+M: Z193 Ochranné madlo okolo sloupu v 1.NP, z ocelových trubek , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	2,000	7 222,02	14 444,04	Vlastní
847	K	767_Z194	D+M: Z194 Ocelová skruž sloužící k hlavnímu vstupu do objektu v 1.NP, nerezová ocelová konstrukce , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	7,000	146 959,75	1 028 718,25	Vlastní
848	K	767_Z195	D+M: Z195 Sestava pramen horní hapsi RECEPCE na stěně vedle hlavní recepce , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	42 467,76	42 467,76	Vlastní
849	K	767_Z196	D+M: Z196 Kryt ZB nosných sloupů v interiérové vstupní části v 1.NP , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	6,000	77 665,84	465 995,04	Vlastní
850	K	767_Z197	D+M: Z197 Sestava pozorovacích oken vnitřních, z Al profilů, sestava 3300x1650 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	12 427,75	12 427,75	Vlastní
851	K	767_Z198	D+M: Z198 Sestava pozorovacích oken vnitřních, z Al profilu, sestava 3300x1650 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	73 553,35	73 553,35	Vlastní
852	K	767_Z199	D+M: Z199 Ocelová konstrukce z pozink. prvků pro osazení majáku , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	15 904,73	15 904,73	Vlastní
853	K	767_Z200	D+M: Z200 Ocelová konstrukce z pozink. prvků pro osazení komunikační antény , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	22 266,63	22 266,63	Vlastní
854	K	767_Z201	D+M: Z201 Krycí mřížka zakrývající prostup z instalační šachty v hale , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	11,000	25 473,02	280 203,22	Vlastní
855	K	767_Z202	D+M: Z202 Bezpečnostní větrací svislice pozink. nerez ocel , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	2,000	54 869,35	109 738,70	Vlastní
856	K	767_Z203	D+M: Z203 Stropní zvedak vnosenych genaerovych pacientů, v 1.NP, délka dráhy 3000 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	126 278,44	126 278,44	Vlastní
857	K	767_Z204	D+M: Z204 Stropní zvedak vnosenych genaerovych pacientů, v 1.NP, délka dráhy 11500 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	186 351,50	186 351,50	Vlastní
858	K	767_Z205	D+M: Z205 Stropní zvedak vnosenych genaerovych pacientů, ve 2.NP, délka dráhy 3000 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	126 278,44	126 278,44	Vlastní
859	K	767_Z206	D+M: Z206 Stropní zvedak vnosenych genaerovych pacientů, ve 2.NP, délka dráhy 4500 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	135 697,98	135 697,98	Vlastní
860	K	767_Z207	D+M: Z207 Stropní zvedak vnosenych genaerovych pacientů, ve 2.NP, délka dráhy 3900 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	133 786,87	133 786,87	Vlastní
861	K	767_Z208	D+M: Z208 Kotvení lůžka technologie do stropní konstrukce , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	79,000	7 210,15	569 601,85	Vlastní
862	K	767_Z209	D+M: Z209 Kotvení lůžka technologie do stropní konstrukce , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	114,000	7 464,62	850 966,68	Vlastní
863	K	767_Z210	D+M: Z210 Kotvení lůžka technologie do stropní konstrukce , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	20,000	9 680,68	193 613,60	Vlastní
864	K	767_Z211	D+M: Z211 Kotvení lůžka technologie do stropní konstrukce , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	12,000	9 680,68	116 168,16	Vlastní
865	K	767_Z212	D+M: Z212 Kotvení lůžka technologie do stropní konstrukce , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	12,000	7 634,27	91 611,24	Vlastní
866	K	767_Z213	D+M: Z213 Montážní nerez ocelová přepážka pro kabely a trubky, deska 50x1200x1200 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	2,000	18 322,25	36 644,50	Vlastní
867	K	767_Z214	D+M: Z214 Obložení konstrukcí pro vnitřní prosklenou stěnu mezi seminární místností a DMZ v 1.NP , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	12,000	45 720,81	548 649,72	Vlastní
868	K	767_Z215	D+M: Z215 Instalační kanál pro technologii intervenčního sálu, umístěný v podlaze, s odnímatelným krytem z nerez plechu , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	483 112,67	483 112,67	Vlastní
869	K	767_Z216	D+M: Z216 Systémová konstrukce pod chladicí jednotky MR a CT , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	6,000	11 748,81	70 492,86	Vlastní
870	K	767_Z217	D+M: Z217 Sestava dvou kovových pokliců a pevné mezilehlé části tvořící víko čerpací jímky v 1.PP, sestava 1500x800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	17 635,17	17 635,17	Vlastní
871	K	767_Z218	D+M: Z218 Pomocná konstrukce pro vynesení TI, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	73 899,76	73 899,76	Vlastní
872	K	767_Z219	D+M: Z219 Pomocná konstrukce pro vynesení TI, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	126 898,58	126 898,58	Vlastní
873	K	767_Z220	D+M: Z220 Vnější ocelové schodiště k nástupu , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	kpl	1,000	21 834,02	21 834,02	Vlastní
874	K	767_Z221	D+M: Z221 Uchycení VZT potrubí na střeše, jednoduchá syst. rámová konstrukce z montážních nosníků , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	6,000	14 899,87	89 399,22	Vlastní
875	K	767_Z222	D+M: Z222 Uchycení VZT potrubí na střeše, jednoduchá syst. rámová konstrukce z montážních nosníků , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	5,000	5 684,12	28 420,60	Vlastní
876	K	767_Z223	D+M: Z223 Uchycení VZT potrubí na střeše, jednoduchá syst. rámová konstrukce z montážních nosníků , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	5,000	4 439,48	22 197,40	Vlastní
877	K	767_Z224	D+M: Z224 Uchycení VZT potrubí na střeše, jednoduchá syst. rámová konstrukce z montážních nosníků , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	24,000	4 135,55	99 253,20	Vlastní
878	K	767_Z225	D+M: Z225 Uchycení VZT potrubí na střeše, jednoduchá syst. rámová konstrukce z montážních nosníků , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	14,000	7 201,90	100 826,60	Vlastní
879	K	767_Z226	D+M: Z226 Uchycení VZT potrubí na střeše, jednoduchá syst. rámová konstrukce z montážních nosníků , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	15,000	4 135,55	62 033,25	Vlastní
880	K	767_Z227	D+M: Z227 Uchycení VZT potrubí na střeše, jednoduchá syst. rámová konstrukce z montážních nosníků , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	4,000	4 595,51	18 382,04	Vlastní
881	K	767_Z228	D+M: Z228 Uchycení VZT potrubí na střeše, jednoduchá syst. rámová konstrukce z montážních nosníků , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	4,000	3 059,57	12 238,28	Vlastní
882	K	767_Z229	D+M: Z229 Uchycení potrubí chlazení na střeše, jednoduchá syst. rámová konstrukce z montážních nosníků , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	20,000	4 287,36	85 747,20	Vlastní
883	K	767_Z230	D+M: Z230 Uchycení potrubí chlazení na střeše, jednoduchá syst. rámová konstrukce z montážních nosníků , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	6,000	11 522,17	69 133,02	Vlastní
884	K	767_Z231	D+M: Z231 Schodišťové stupně navržené ze systémových prefa porobetových stupňů, podesty z porobetů , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	168 590,19	168 590,19	Vlastní
885	K	767_Z232	D+M: Z232 Schodišťové stupně navržené ze systémových prefa porobetových stupňů, podesty z porobetů , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	151 625,14	151 625,14	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
886	K	767_Z233	D+M: Z233 Schodišťové stupně navržené ze systémových prefa porobetonových stupňů, podesty z porobetonu , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	103 910,93	103 910,93	Vlastní
887	K	767_Z234a	D+M: Z234 Dveřní práh z nerezového plechu, tl. 3 mm , dl. 500mm, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	665,88	665,88	
124	K	767_Z234b	D+M: Z234 Dveřní práh z nerezového plechu, tl. 3 mm , dl. 600mm, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	39,000	699,81	27 292,59	
124	K	767_Z234c	D+M: Z234 Dveřní práh z nerezového plechu, tl. 3 mm , dl. 700mm, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	15,000	733,74	11 006,10	
124	K	767_Z234d	D+M: Z234 Dveřní práh z nerezového plechu, tl. 3 mm , dl. 800mm, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	24,000	767,67	18 424,08	
125	K	767_Z234e	D+M: Z234 Dveřní práh z nerezového plechu, tl. 3 mm , dl. 900mm, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	52,000	801,60	41 683,20	
125	K	767_Z234f	D+M: Z234 Dveřní práh z nerezového plechu, tl. 3 mm , dl. 1100mm, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	43,000	870,52	37 432,36	
125	K	767_Z234g	D+M: Z234 Dveřní práh z nerezového plechu, tl. 3 mm , dl. 1200mm, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	3,000	904,45	2 713,35	
125	K	767_Z234h	D+M: Z234 Dveřní práh z nerezového plechu, tl. 3 mm , dl. 1450mm, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	61,000	989,27	60 345,47	
125	K	767_Z234i	D+M: Z234 Dveřní práh z nerezového plechu, tl. 3 mm , dl. 1700mm, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	28,000	1 075,16	30 104,48	
125	K	767_Z234j	D+M: Z234 Dveřní práh z nerezového plechu, tl. 3 mm , dl.1750mm, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	1 092,13	1 092,13	
125	K	767_Z234k	D+M: Z234 Dveřní práh z nerezového plechu, tl. 3 mm , dl. 1800mm, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	1 109,09	1 109,09	
125	K	767_Z234l	D+M: Z234 Dveřní práh z nerezového plechu, tl. 3 mm , dl. 2100mm, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	1 210,88	1 210,88	
125	K	767_Z234m	D+M: Z234 Přejezdová lišta helport/rampa, tl. 3 mm , dl. 3800mm, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	1 790,87	1 790,87	
125	K	767_Z234n	D+M: Z234 Přejezdová lišta rampa/objekt, tl. 3 mm , dl. 3000mm, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	1,000	1 790,87	1 790,87	
888	K	767X_ZP01	D+M: ZP01 - Stěna vnitřní prosklená z hliníkových profilů 1250x5000mm, PO EI60DP1 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502a)	soubor	9,000	65 371,19	588 340,71	Vlastní
889	K	767X_ZP02	D+M: ZP02 - Sestava vnitřních prosklených stěn dělících , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502a, D.1.01.1-502b)	soubor	1,000	1 677 713,92	1 677 713,92	Vlastní
890	K	767X_ZP03	D+M: ZP03 - Sestava vnitřních prosklených stěn dělících , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502a, D.1.01.1-502b)	soubor	1,000	797 474,56	797 474,56	Vlastní
891	K	767X_ZP04	D+M: ZP04 - Sestava vnitřních prosklených stěn dělících , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502a, D.1.01.1-502b)	soubor	1,000	1 947 966,66	1 947 966,66	Vlastní
892	K	767X_ZP05	D+M: ZP05 - Sestava vnitřních prosklených stěn dělících , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502a, D.1.01.1-502b)	soubor	1,000	1 219 156,75	1 219 156,75	Vlastní
893	K	767X_ZP06	D+M: ZP06 - Sestava vnitřních prosklených stěn dělících , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502a, D.1.01.1-502b)	soubor	1,000	642 781,13	642 781,13	Vlastní
894	K	767X_ZP07	D+M: ZP07 - Sestava vnitřních prosklených stěn dělících , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502a, D.1.01.1-502b)	soubor	1,000	1 049 180,85	1 049 180,85	Vlastní
895	K	767X_ZP08	D+M: ZP08 - Stěna vnitřní prosklená z hliníkových profilů 2450x5000mm, PO EI60DP1 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502a)	soubor	1,000	157 128,70	157 128,70	Vlastní
896	K	767X_ZP09	D+M: ZP09 - Stěna vnitřní prosklená z hliníkových profilů 6000x5000mm, PO EI60DP1 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502a)	soubor	1,000	364 835,27	364 835,27	Vlastní
897	K	767X_ZP11	D+M: ZP11 - Stěna vnitřní prosklená z hliníkových profilů, s dvořmi dvoukřídlovými, 13240x3000mm, PO stěna EI60DP1, PO dveře EW30DP3-C3 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace viz	soubor	1,000	772 772,59	772 772,59	Vlastní
898	K	767X_ZP12	D+M: ZP12 - Mobilní stěna tvořená sedmi sendvičovými panely tl. 100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502a)	soubor	1,000	231 292,00	231 292,00	Vlastní
899	K	767X_ZP14	D+M: ZP14 - Stěna vnitřní prosklená z Al profilů 4550x2600mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502a)	soubor	1,000	82 761,27	82 761,27	Vlastní
900	K	767_ZZ01_ZZ02_21	D+M: ZZ01 a ZZ02 Vnitřní zadržení schodiště 21, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504) A	kpl	1,000	2 488 030,65	2 488 030,65	Vlastní
901	K	767_ZZ01_ZZ02_22	D+M: ZZ01 a ZZ02 Vnitřní zadržení schodiště 22, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504) A	kpl	1,000	2 488 030,65	2 488 030,65	Vlastní
902	K	767_ZZ03	D+M: ZZ03 a ZZ04 Vnitřní zadržení schodiště 23, pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504) C	kpl	1,000	2 360 262,61	2 360 262,61	Vlastní
903	K	767_ZZ04	D+M: ZZ04 Ocelárna sin přejezdu zahrnuje , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504) C	kpl	1,000	977 876,10	977 876,10	Vlastní
904	K	767_ZZ05	D+M: ZZ05 a ZZ06 Ocelové zadržení zárové zrkovaná, montované, vyplnací lanka nerezová, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504) C	kpl	1,000	624 525,91	624 525,91	Vlastní
905	K	767_ZZ06	D+M: ZZ06 a ZZ05 Ocelárne zne nepojmu vc. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504) D	kpl	1,000	536 254,63	536 254,63	Vlastní
906	K	766_A01	D+M: A01 - Dveře vnitřní jednokřídlové plné hladké (řešeny jako do čistých prostor), automaticky posuvné na stěnu , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	3,000	86 798,02	260 394,06	Vlastní
907	K	766_A02	D+M: A02 - Vnější ocelové dveře jednokřídlé otočné, plné, hladké, s nadsvětlík, tvarově shodné s truhlářskými , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	3,000	39 434,74	118 304,22	Vlastní
908	K	766_A03	D+M: A03 - Dveře vnitřní jednokřídlové plné hladké (řešeny jako do čistých prostor), manuálně posuvné na stěnu , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	23,000	48 644,52	1 118 823,96	Vlastní
909	K	766_A04	D+M: A04 - Vnitřní hliníková stěna s dvořmi jednokřídlovými otočnými pinýmí , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-	soubor	1,000	46 769,27	46 769,27	Vlastní
910	K	766_A05	D+M: A05 - Vnější hliníková stěna s dvořmi jednokřídlovými automaticky posuvnými , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	80 262,66	80 262,66	Vlastní
911	K	766_A06	D+M: A06 - Dveře vnitřní jednokřídlové plné hladké (řešeny jako do čistých prostor), manuálně posuvné na stěnu , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	4,000	56 051,20	224 204,80	Vlastní
912	K	766_A07	D+M: A07 - Vnější ocelové dveře jednokřídlé otočné, plné, hladké, tvarově shodné s truhlářskými, s požární odolností , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-	soubor	1,000	39 010,71	39 010,71	Vlastní
913	K	766_A08	D+M: A08 - Vnější ocelové dveře jednokřídlé otočné, plné, hladké, tvarově shodné s truhlářskými, s požární odolností , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-	soubor	1,000	39 010,71	39 010,71	Vlastní
914	K	766_A09	D+M: A09 - Vnější ocelové dveře jednokřídlé otočné, plné, hladké, tvarově shodné s truhlářskými , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	5,000	40 070,78	200 353,90	Vlastní
915	K	766_A10	D+M: A10 - Vnitřní hliníková stěna s dvořmi jednokřídlovými otočnými , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	55 554,60	55 554,60	Vlastní
916	K	766_A11	D+M: A11 - Vnější hliníková stěna s dvořmi jednokřídlovými otočnými, s nadsvětlíkem, se samozavíračem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	1,000	88 722,46	88 722,46	Vlastní
917	K	766_A12	D+M: A12 - Vnitřní hliníková stěna s dvořmi jednokřídlovými otočnými, s nadsvětlíkem, dveře kouřotěsné se samozavíračem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-	soubor	11,000	55 554,60	611 100,60	Vlastní
918	K	766_A13	D+M: A13 - Vnitřní hliníková stěna s dvořmi jednokřídlovými otočnými , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	2,000	51 446,83	102 893,66	Vlastní
919	K	766_A14	D+M: A14 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvořmi jednokřídlovými otočnými, s nadsvětlíkem, dveře kouřotěsné se samozavíračem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz	soubor	3,000	75 895,01	227 685,03	Vlastní
920	K	766_A15	D+M: A15 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvořmi jednokřídlovými otočnými, s nadsvětlíkem, dveře kouřotěsné se samozavíračem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz -	soubor	1,000	78 542,19	78 542,19	Vlastní
921	K	766_A16	D+M: A16 - Vnitřní hliníková stěna s dvořmi jednokřídlovými otočnými, s požární odolností , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	60 784,50	60 784,50	Vlastní
922	K	766_A17	D+M: A17 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvořmi jednokřídlovými otočnými, s nadsvětlíkem, dveře kouřotěsné se samozavíračem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz	soubor	9,000	75 895,01	683 055,09	Vlastní
923	K	766_A18	D+M: A18 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvořmi jednokřídlovými otočnými, s nadsvětlíkem, dveře kouřotěsné se samozavíračem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz -	soubor	10,000	75 895,01	758 950,10	Vlastní
924	K	766_A19	D+M: A19 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvořmi jednokřídlovými otočnými, s nadsvětlíkem, dveře kouřotěsné se samozavíračem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz -	soubor	2,000	75 895,01	151 790,02	Vlastní
925	K	766_A20	D+M: A20 - Vnitřní hliníková stěna s dvořmi jednokřídlovými otočnými, s požární odolností , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	60 784,50	60 784,50	Vlastní
926	K	766_A21	D+M: A21 - Vnitřní hliníková stěna s dvořmi jednokřídlovými otočnými, s požární odolností , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	60 784,50	60 784,50	Vlastní
927	K	766_A22	D+M: A22 - Dveře jednokřídlé otočné vnitřní, plné, hladké, s požární odolností, kouřotěsné, tvarově shodné s truhlářskými dveřmi , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	63 816,43	63 816,43	Vlastní
928	K	766_A23	D+M: A23 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvořmi jednokřídlovými otočnými, s nadsvětlíkem, dveře kouřotěsné se samozavíračem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz -	soubor	1,000	75 895,01	75 895,01	Vlastní
929	K	766_A24	D+M: A24 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvořmi jednokřídlovými otočnými, s nadsvětlíkem, dveře kouřotěsné se samozavíračem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz -	soubor	3,000	75 895,01	227 685,03	Vlastní
930	K	766_A25	D+M: A25 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvořmi jednokřídlovými otočnými, s nadsvětlíkem, dveře kouřotěsné se samozavíračem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz -	soubor	1,000	75 895,01	75 895,01	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
931	K	766_A26	D+M: A26 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností a dvěmi jednokřídlovými otočnými, s nadsvětlíkem, dveře kouřotěsné se samozavíračem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	1,000	75 895,01	75 895,01	Vlastní
932	K	766_A27	D+M: A27 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností a dvěmi jednokřídlovými otočnými, s nadsvětlíkem, dveře kouřotěsné se samozavíračem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz -	soubor	8,000	75 895,01	607 160,08	Vlastní
933	K	766_A28	D+M: A28 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi jednokřídlovými otočnými, s požární odolností , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	60 784,50	60 784,50	Vlastní
934	K	766_A29	D+M: A29 - Dveře vnitřní jednokřídlové plné hladké (řešeny jako do čistých prostor), manuálně posuvné na stěnu , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	1,000	57 161,24	57 161,24	Vlastní
935	K	766_A30	D+M: A30 - Dveře vnitřní jednokřídlové plné hladké (řešeny jako do čistých prostor), automaticky posuvné na stěnu , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	1,000	95 845,59	95 845,59	Vlastní
936	K	766_A31	D+M: A31 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi jednokřídlovými otočnými, nadsvětlíkem a 2x bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	1,000	66 612,74	66 612,74	Vlastní
937	K	766_A32	D+M: A32 - Dveře vnitřní jednokřídlové plné hladké (řešeny jako do čistých prostor), manuálně posuvné na stěnu , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	117,000	57 716,27	6 752 803,59	Vlastní
938	K	766_A33	D+M: A33 - Dveře vnitřní jednokřídlové plné hladké (řešeny jako do čistých prostor), manuálně posuvné na stěnu , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	13,000	57 716,27	750 311,51	Vlastní
939	K	766_A34	D+M: A34 - Dveře vnitřní jednokřídlové plné hladké (řešeny jako do čistých prostor) s požární odolností, kouřotěsné, automaticky posuvné na stěnu , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná	soubor	58,000	159 391,10	9 244 683,80	Vlastní
940	K	766_A35	D+M: A35 - Dveře vnitřní jednokřídlové plné hladké (řešeny jako do čistých prostor), automaticky posuvné na stěnu, s otvorem vložka/ 0. 3,0 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace-	soubor	2,000	251 495,58	502 991,16	Vlastní
941	K	766_A36	D+M: A36 - Dveře vnitřní jednokřídlové plné hladké (řešeny jako do čistých prostor), automaticky posuvné na stěnu, s otvorem vložka/ 0. 2,0 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace-	soubor	1,000	245 344,00	245 344,00	Vlastní
942	K	766_A37	D+M: A37 - Dveře vnitřní jednokřídlové plné hladké (řešeny jako do čistých prostor), automaticky zdvojposlavné, automaticky posuvné na stěnu , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	1,000	85 231,67	85 231,67	Vlastní
943	K	766_A38	D+M: A38 - Dveře vnitřní jednokřídlové plné hladké (řešeny jako do čistých prostor), automaticky posuvné na stěnu , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	4,000	99 077,01	396 308,04	Vlastní
944	K	766_A39	D+M: A39 - Dveře vnitřní samolepivé zdvojposlavné, automaticky posuvné na stěnu , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	1,000	88 875,07	88 875,07	Vlastní
945	K	766_A40	D+M: A40 - Dveře vnitřní jednokřídlové plné hladké (řešeny jako do čistých prostor), automaticky posuvné na stěnu , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	18,000	97 824,93	1 760 848,74	Vlastní
946	K	766_A41	D+M: A41 - Dveře vnitřní jednokřídlové plné hladké (řešeny jako do čistých prostor), manuálně posuvné na stěnu , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	2,000	59 354,14	118 708,28	Vlastní
947	K	766_A42	D+M: A42 - Dveře vnitřní jednokřídlové zdvojposlavné, automaticky posuvné na stěnu, s požární odolností , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	3,000	156 109,32	468 327,96	Vlastní
948	K	766_A43	D+M: A43 - Dveře vnitřní jednokřídlové plné hladké (řešeny jako do čistých prostor) s požární odolností, kouřotěsné, automaticky posuvné na stěnu , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná	soubor	1,000	163 105,01	163 105,01	Vlastní
949	K	766_A44	D+M: A44 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi jednokřídlovými automaticky posuvnými s nadsvětlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	100 449,96	100 449,96	Vlastní
950	K	766_A45	D+M: A45 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi jednokřídlovými automaticky posuvnými s nadsvětlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	5,000	101 653,68	508 268,40	Vlastní
951	K	766_A46	D+M: A46 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi jednokřídlovými automaticky posuvnými s nadsvětlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	4,000	100 449,96	401 799,84	Vlastní
952	K	766_A47	D+M: A47 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi jednokřídlovými automaticky posuvnými, s nadsvětlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	3,000	175 890,67	527 672,01	Vlastní
953	K	766_A48	D+M: A48 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi jednokřídlovými automaticky posuvnými, s nadsvětlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	1,000	175 180,53	175 180,53	Vlastní
954	K	766_A49	D+M: A49 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi jednokřídlovými automaticky posuvnými, s nadsvětlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	2,000	175 180,53	350 361,06	Vlastní
955	K	766_A50	D+M: A50 - Dveře dvoukřídlé otočné vnitřní, asymetrické, plné, hladké, s požární odolností, tvarově shodná s truhlářskými dveřmi , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	1,000	101 343,03	101 343,03	Vlastní
956	K	766_A51	D+M: A51 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi dvoukřídlovými otočnými asymetrickými , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	101 929,68	101 929,68	Vlastní
957	K	766_A52	D+M: A52 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi jednokřídlovými otočnými, nadsvětlíkem a bočním světlík , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	71 490,09	71 490,09	Vlastní
958	K	766_A53	D+M: A53 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi jednokřídlovými otočnými, nadsvětlíkem a bočním světlík , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	71 490,09	71 490,09	Vlastní
959	K	766_A54	D+M: A54 - Vnější ocelové dveře jednokřídlé otočné, plné, hladké, tvarově shodné s truhlářskými , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	44 205,07	44 205,07	Vlastní
960	K	766_A55	D+M: A55 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi dvoukřídlovými otočnými asymetrickými , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	78 410,24	78 410,24	Vlastní
961	K	766_A56	D+M: A56 - Vnější hliníková stěna s nadsvětlíkem a dvěmi dvoukřídlovými otočnými asymetrickými , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	116 319,90	116 319,90	Vlastní
962	K	766_A57	D+M: A57 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi dvoukřídlovými otočnými asymetrickými , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	2,000	101 929,68	203 859,36	Vlastní
963	K	766_A58	D+M: A58 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi dvoukřídlovými otočnými asymetrickými , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	101 929,68	101 929,68	Vlastní
964	K	766_A59	D+M: A59 - Dveře dvoukřídlé otočné vnitřní, asymetrické, plné, hladké, s požární odolností, tvarově shodné s truhlářskými dveřmi , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz -	soubor	2,000	99 752,93	199 505,86	Vlastní
965	K	766_A60	D+M: A60 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi dvoukřídlovými otočnými asymetrickými , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	101 929,68	101 929,68	Vlastní
966	K	766_A61	D+M: A61 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s nadsvětlíkem a dvěmi dvoukřídlovými otočnými, kouřotěsné se samozavíračem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	1,000	114 822,11	114 822,11	Vlastní
967	K	766_A62	D+M: A62 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi dvoukřídlovými otočnými asymetrickými , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	2,000	101 929,68	203 859,36	Vlastní
968	K	766_A63	D+M: A63 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi dvoukřídlovými otočnými asymetrickými , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	101 929,68	101 929,68	Vlastní
969	K	766_A64	D+M: A64 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi dvoukřídlovými otočnými asymetrickými , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	101 929,68	101 929,68	Vlastní
970	K	766_A65	D+M: A65 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi dvoukřídlovými otočnými asymetrickými , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	101 929,68	101 929,68	Vlastní
971	K	766_A66	D+M: A66 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi dvoukřídlovými otočnými asymetrickými , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	102 936,98	102 936,98	Vlastní
972	K	766_A68	D+M: A68 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi dvoukřídlovými otočnými asymetrickými , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	2,000	101 929,68	203 859,36	Vlastní
973	K	766_A69	D+M: A69 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi dvoukřídlovými otočnými asymetrickými , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	101 929,68	101 929,68	Vlastní
974	K	766_A70	D+M: A70 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností a dvěmi dvoukřídlými drážnými magnetem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	3,000	112 311,92	336 935,76	Vlastní
975	K	766_A71	D+M: A71 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi jednokřídlovými otočnými, nadsvětlíkem a bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	2,000	74 240,01	148 480,02	Vlastní
976	K	766_A72	D+M: A72 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi jednokřídlovými otočnými, nadsvětlíkem a bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-	soubor	1,000	120 038,92	120 038,92	Vlastní
977	K	766_A73	D+M: A73 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi jednokřídlovými otočnými, nadsvětlíkem a bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-	soubor	1,000	120 038,92	120 038,92	Vlastní
978	K	766_A74	D+M: A74 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi jednokřídlovými otočnými, nadsvětlíkem a bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-	soubor	1,000	120 038,92	120 038,92	Vlastní
979	K	766_A75	D+M: A75 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi jednokřídlovými otočnými, nadsvětlíkem a 2x bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	1,000	76 528,60	76 528,60	Vlastní
980	K	766_A76	D+M: A76 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi dvoukřídlými otočnými, nadsvětlík , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	121 300,06	121 300,06	Vlastní
981	K	766_A77	D+M: A77 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi dvoukřídlými otočnými, nadsvětlík , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-501)	soubor	1,000	93 369,65	93 369,65	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
982	K	766_A78	D+M: A78 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi dvoukřídlovými asymetrickými otočnými, nadsvětlíkem a bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-	soubor	1,000	97 512,67	97 512,67	Vlastní
983	K	766_A79	D+M: A79 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi jednokřídlovými otočnými, nadsvětlíkem a 2x bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	1,000	104 723,93	104 723,93	Vlastní
984	K	766_A80	D+M: A80 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi jednokřídlovými otočnými, nadsvětlíkem a 2x bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	1,000	104 036,95	104 036,95	Vlastní
985	K	766_A81	D+M: A81 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi dvoukřídlovými teleskopickými automaticky posuvnými, nadsvětlíkem a bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	2,000	139 879,70	279 759,40	Vlastní
986	K	766_A82	D+M: A82 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi dvoukřídlovými teleskopickými automaticky posuvnými, nadsvětlíkem a bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	1,000	145 774,42	145 774,42	Vlastní
987	K	766_A83	D+M: A83 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi dvoukřídlovými teleskopickými automaticky posuvnými, nadsvětlíkem a bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	6,000	140 532,43	843 194,58	Vlastní
988	K	766_A84	D+M: A84 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi dvoukřídlovými teleskopickými automaticky posuvnými, nadsvětlíkem a bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	1,000	140 831,60	140 831,60	Vlastní
989	K	766_A85	D+M: A85 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi dvoukřídlými otočnými, nadsvětlík , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-S01)	soubor	1,000	151 599,64	151 599,64	Vlastní
990	K	766_A86	D+M: A86 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi dvoukřídlovými automaticky otočnými, s bočními světlíky a nadsvětlíkem, s požární odolností , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná spec.-D.1.01.1-	soubor	1,000	239 708,15	239 708,15	Vlastní
991	K	766_A87	D+M: A87 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi dvoukřídlými otočnými, nadsvětlík , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-S01)	soubor	34,000	149 585,04	5 085 891,36	Vlastní
992	K	766_A88	D+M: A88 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi dvoukřídlovými otočnými, nadsvětlíkem a 2x bočním světlíkem, dvoře kouřotěsně se samozavíračem , vč. pom. prací, přísl., doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD	soubor	1,000	150 464,41	150 464,41	Vlastní
993	K	766_A89	D+M: A89 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi jednokřídlovými automaticky posuvnými a bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-	soubor	2,000	184 483,95	368 967,90	Vlastní
994	K	766_A90	D+M: A90 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi dvoukřídlovými automaticky otočnými, s bočními světlíky a nadsvětlíkem, s požární odolností , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná spec.-D.1.01.1-	soubor	2,000	234 978,88	469 957,76	Vlastní
995	K	766_A91	D+M: A91 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi dvoukřídlovými automaticky otočnými, s bočními světlíky a nadsvětlíkem, s požární odolností , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná spec.-D.1.01.1-	soubor	2,000	234 978,88	469 957,76	Vlastní
996	K	766_A92	D+M: A92 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi dvoukřídlovými automaticky otočnými, s bočními světlíky a nadsvětlíkem, s požární odolností , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná spec.-D.1.01.1-	soubor	1,000	234 978,88	234 978,88	Vlastní
997	K	766_A93	D+M: A93 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi dvoukřídlovými automaticky otočnými, s bočními světlíky a nadsvětlíkem, s požární odolností , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná spec.-D.1.01.1-	soubor	1,000	234 978,88	234 978,88	Vlastní
998	K	766_A94	D+M: A94 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi dvoukřídlovými automaticky otočnými, s bočními světlíky a nadsvětlíkem, s požární odolností , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná spec.-D.1.01.1-	soubor	2,000	234 978,88	469 957,76	Vlastní
999	K	766_A95	D+M: A95 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi jednokřídlovými otočnými, nadsvětlíkem a bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-	soubor	5,000	141 037,09	705 185,45	Vlastní
1000	K	766_A96	D+M: A96 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s bočním světlíkem a dvěmi jednokřídlovými otočnými, kouřotěsné se samozavíračem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD	soubor	1,000	88 839,82	88 839,82	Vlastní
1001	K	766_A97	D+M: A97 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi dvoukřídlovými automaticky otočnými, s bočními světlíky a nadsvětlíkem, s požární odolností , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná spec.-D.1.01.1-	soubor	1,000	254 065,20	254 065,20	Vlastní
1002	K	766_A98	D+M: A98 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi jednokřídlovými otočnými, nadsvětlíkem a 2x bočním světlíkem, dvoře kouřotěsné se samozavíračem , vč. pom. prací, přísl., doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD	soubor	1,000	146 297,21	146 297,21	Vlastní
1003	K	766_A99	D+M: A99 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi dvoukřídlými otočnými, nadsvětlík , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-S01)	soubor	2,000	149 585,04	299 170,08	Vlastní
1004	K	766_A100	D+M: A100 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi dvoukřídlovými automaticky otočnými, s bočními světlíky, s požární odolností , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-S01)	soubor	1,000	248 907,82	248 907,82	Vlastní
1005	K	766_A101	D+M: A101 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi dvoukřídlými otočnými, nadsvětlík , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-S01)	soubor	1,000	149 585,04	149 585,04	Vlastní
1006	K	766_A102	D+M: A102 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi dvoukřídlými otočnými, nadsvětlík , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-S01)	soubor	2,000	149 585,04	299 170,08	Vlastní
1007	K	766_A103	D+M: A103 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi jednokřídlovými otočnými, nadsvětlíkem a 2x bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	1,000	86 978,33	86 978,33	Vlastní
1008	K	766_A104	D+M: A104 - Vnější ocelové dveře dvoukřídlé otočné, plné, hladké, tvarově shodné s truhlářskými , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-S01)	soubor	4,000	123 286,56	493 146,24	Vlastní
1009	K	766_A105	D+M: A105 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi jednokřídlovými otočnými, nadsvětlíkem a 2x bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	2,000	88 361,35	176 722,70	Vlastní
1010	K	766_A106	D+M: A106 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi jednokřídlovými otočnými, nadsvětlíkem a 2x bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	1,000	89 736,32	89 736,32	Vlastní
1011	K	766_A107	D+M: A107 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi jednokřídlovými otočnými, nadsvětlíkem a 2x bočním světlíkem, dvoře kouřotěsné se samozavíračem , vč. pom. prací, přísl., doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD	soubor	13,000	156 179,83	2 030 337,79	Vlastní
1012	K	766_A108	D+M: A108 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi jednokřídlovými otočnými, nadsvětlíkem a 2x bočním světlíkem, dvoře kouřotěsné se samozavíračem , vč. pom. prací, přísl., doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD	soubor	1,000	156 179,83	156 179,83	Vlastní
1013	K	766_A109	D+M: A109 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi jednokřídlovými otočnými, nadsvětlíkem a 2x bočním světlíkem, dvoře kouřotěsné se samozavíračem , vč. pom. prací, přísl., doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD	soubor	1,000	156 179,83	156 179,83	Vlastní
1014	K	766_A110	D+M: A110 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi dvoukřídl. otočnými asymetrickými, nadsvětlíkem a bočním světlíkem, dvoře kouřotěsné se samozavíračem , vč. pom. prací, přísl.,dopl#ků,PÚ,kotvení, kování , dle PD(přesná spec.-D.1.01.1-S01)	soubor	1,000	165 501,38	165 501,38	Vlastní
1015	K	766_A111	D+M: A111 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi dvoukřídl. otočnými asymetrickými, nadsvětlíkem a bočním světlíkem, dvoře kouřotěsné se samozavír , vč. pom.prací, přísl., doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD	soubor	1,000	165 501,38	165 501,38	Vlastní
1016	K	766_A112	D+M: A112 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi jednokřídlovými automaticky posuvnými, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-S01)	soubor	1,000	190 992,11	190 992,11	Vlastní
1017	K	766_A113	D+M: A113 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi dvoukřídlovými otočnými, nadsvětlíkem a 2x bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	1,000	105 820,88	105 820,88	Vlastní
1018	K	766_A114	D+M: A114 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi jednokřídlovými otočnými, nadsvětlíkem a 2x bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	2,000	79 944,35	159 888,70	Vlastní
1019	K	766_A115	D+M: A115 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi jednokřídlovými automaticky posuvnými, nadsvětlíkem a bočním světlíkem , vč. pom. prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná spec. viz.-D.1.01.1-S01)	soubor	1,000	132 930,34	132 930,34	Vlastní
1020	K	766_A116	D+M: A116 - Vnější hliníková stěna s dvěmi dvoukřídlovými automaticky posuvnými a žebrobním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-S01)	soubor	1,000	153 491,34	153 491,34	Vlastní
1021	K	766_A117	D+M: A117 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi jednokřídlovými automaticky posuvnými, nadsvětlíkem a bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-S01)	soubor	1,000	123 072,90	123 072,90	Vlastní
1022	K	766_A118	D+M: A118 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi jednokřídlovými automaticky posuvnými, nadsvětlíkem a bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-D.1.01.1-S01)	soubor	5,000	125 285,94	626 429,70	Vlastní
1023	K	766_A119	D+M: A119 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi jednokřídlovými automaticky posuvnými, nadsvětlíkem a žebrobním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz	soubor	1,000	163 764,80	163 764,80	Vlastní
1024	K	766_A120	D+M: A120 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi jednokřídlovými automaticky posuvnými, nadsvětlíkem a bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	2,000	237 696,58	475 393,16	Vlastní
1025	K	766_A121	D+M: A121 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi jednokřídlovými automaticky posuvnými, nadsvětlíkem a bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	2,000	239 884,43	479 768,86	Vlastní
1026	K	766_A122	D+M: A122 - Vnitřní hliníková stěna s dvěmi jednokřídlovými automaticky posuvnými, nadsvětlíkem a žebrobním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz	soubor	1,000	276 162,34	276 162,34	Vlastní
1027	K	766_A123	D+M: A123 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi jednokřídlovými automaticky posuvnými, nadsvětlíkem a bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	27,000	237 696,58	6 417 807,66	Vlastní
1028	K	766_A124	D+M: A124 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi jednokřídlovými automaticky posuvnými, nadsvětlíkem a bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	1,000	239 350,56	239 350,56	Vlastní
1029	K	766_A125	D+M: A125 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi jednokřídlovými automaticky posuvnými, nadsvětlíkem a bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	1,000	240 663,07	240 663,07	Vlastní
1030	K	766_A126	D+M: A126 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi dvoukřídlými otočnými, nadsvětlík , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-S01)	soubor	2,000	182 776,57	365 553,14	Vlastní
1031	K	766_A127	D+M: A127 - Vnitřní hliníková stěna s požární odolností s dvěmi dvoukřídlovými automaticky otočnými, nadsvětlíkem a bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	1,000	280 165,35	280 165,35	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1032	K	766_A128	D+M: A128 - Vnitřní plánková stěna s požární odolností s dvěmi dveřmi/dvojkřídlovými automaticky otočnými, nadsvětlíkem a bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	1,000	280 165,35	280 165,35	Vlastní
1033	K	766_A129	D+M: A129 - Vnitřní plánková stěna s požární odolností s dvěmi dveřmi/dvojkřídlovými automaticky otočnými, nadsvětlíkem a bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	1,000	281 655,14	281 655,14	Vlastní
1034	K	766_A130	D+M: A130 - Vnitřní plánková stěna s dvěmi jednokřídlovými otočnými, nadsvětlíkem a 2x bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	1,000	80 779,40	80 779,40	Vlastní
1035	K	766_A131	D+M: A131 - Vnitřní plánková stěna s dvěmi jednokřídlovými otočnými, nadsvětlíkem a bočním světlíkem, kouřotěsné se samozavíračem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz-	soubor	10,000	95 149,54	951 495,40	Vlastní
1036	K	766_A132	D+M: A132 - Vnitřní plánková stěna s dvěmi jednokřídlovými otočnými, bočním světlík , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-S01)	soubor	1,000	81 068,50	81 068,50	Vlastní
1037	K	766_A133	D+M: A133 - Vnitřní plánková stěna s požární odolností s dvěmi dvoukřídlovými otočnými asymetrickými, nads a 2x bočním světlíkem, dveře kouřotěsné se samoz , vč. pom. prací, přísl., doplňků,PÚ,kotvení, kování , dle PD (přesná	soubor	2,000	196 105,17	392 210,34	Vlastní
1038	K	766_A134	D+M: A134 - Vnitřní plánková stěna s dvěmi jednokřídlovými otočnými, nadsvětlíkem a 3x bočí světlík , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-S01)	soubor	1,000	99 615,91	99 615,91	Vlastní
1039	K	766_A135	D+M: A135 - Vnitřní plánková stěna s požární odolnosti s dvěmi dvoukřídlovými asymetrickými otočnými, nadsvětlík, 2x bočí světlík, kouřotěsné se samozavíračem , vč. pom. prací, přísl., doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná spec.-	soubor	1,000	224 629,88	224 629,88	Vlastní
1040	K	766_A136	D+M: A136 - Vnitřní plánková stěna s dvěmi jednokřídlovými posuvnými a 3x bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-S01)	soubor	6,000	99 792,19	598 753,14	Vlastní
1041	K	766_A137	D+M: A137 - Vnější plánková stěna s dvěmi dvoukřídlovými automaticky posuvnými, 2x bočí světlík , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-S01)	soubor	1,000	321 991,46	321 991,46	Vlastní
1042	K	766_A138	D+M: A138 - Vnitřní plánková stěna s dvěmi dvoukřídlovými asymetrickými otočnými, nadsvětlíkem a Zbočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz	soubor	1,000	157 176,05	157 176,05	Vlastní
1043	K	766_A139	D+M: A139 - Vnitřní plánková stěna s požární odolností s dvěmi dvoukřídlovými asymetrickými otočnými, nadsvětlíkem a Zbočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz -	soubor	1,000	303 780,48	303 780,48	Vlastní
1044	K	766_A140	D+M: A140 - Vnitřní plánková stěna s dvěmi jednokřídlovými otočnými, nadsvětlíkem a 5x bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-	soubor	12,000	138 390,91	1 660 690,92	Vlastní
1045	K	766_A141	D+M: A141 - Vnitřní plánková stěna s 2x dvěmi jednokřídlovými posuvnými a 2x bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-S01)	soubor	12,000	169 792,48	2 037 509,76	Vlastní
1046	K	766_A142	D+M: A142 - Vnitřní plánková stěna s 2x dvěmi jednokřídlovými posuvnými a 2x bočním světlíkem , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-S01)	soubor	1,000	174 655,72	174 655,72	Vlastní
1047	K	766_A143	D+M: A143 - Vnitřní plánková stěna s dvěmi jednok , manuálně posuvné, s nadsvětlíkem, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz FNP-PCHO-DPS-D.1.01.1-S01)	soubor	1,000	62 910,91	62 910,91	Vlastní
1048	K	766_A144	D+M: A144 - Vnitřní plánková stěna s dvěmi posuv. otočné, plná, hladká, s nadsvětlíkem, tvarově shodné s truhlářskými, vč. pom. prací, přísl., doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-S01)	soubor	2,000	51 224,74	102 449,48	Vlastní
1049	K	766_A145	D+M: A145 - Vnitřní plánková stěna s dvěmi dvoukř. automaticky otočnými, s bočními světlíky a nadsvětlíkem, s požární odolností, vč. pom. práci, přísl., doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-S01)	soubor	1,000	234 978,88	234 978,88	Vlastní
1050	K	766_A146	D+M: A146 - Vnitřní plánková stěna, s požární odolností, jednokř., automaticky posuvné, s pásy nadsvětlíkem a bočním světlíkem, vč. pom. prací, přísl., doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.01.1-S01)	soubor	1,000	240 663,07	240 663,07	Vlastní
1051	K	767_X1	D+M pomocné ocelové prvky, vč. kotvení, pomocných prací, doplňků, PÚ	kg	3 250,000	169,65	551 362,50	Vlastní
	VV		"1PP" 250		250,000			
	VV		"1NP" 250		250,000			
	VV		"2NP" 250		250,000			
	VV		"3NP" 250		250,000			
	VV		"4NP" 250		250,000			
	VV		"5NP" 250		250,000			
	VV		"6NP" 250		250,000			
	VV		"7NP" 250		250,000			
	VV		"8NP" 250		250,000			
	VV		"9NP" 250		250,000			
	VV		"10NP" 250		250,000			
	VV		"11NP" 250		250,000			
	VV		"12NP" 250		250,000			
	VV		Součet		3 250,000			
	D	769	Prvky z plastu				5 583 005,07	
1052	K	769_P01a	D+M: P1a Ochranné rohů, PÚ min B-s1-d0 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-S08)	soubor	447,000	385,80	172 452,60	Vlastní
1053	K	769_P01b	D+M: P1b Ochranné rohů, PÚ min B-s1-d0 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-S08)	soubor	233,000	430,12	100 217,96	Vlastní
1054	K	769_P02	D+M: P2 Ochranné pásy stěn nárazuvzdorné, PÚ min b-s1-d0 , horní pás + spodní pás, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-	m	1 794,000	742,67	1 332 349,98	Vlastní
1055	K	769_P03	D+M: P3 Ochranné pásy stěn nárazuvzdorné, PÚ min B-s1-d0 , nárazuvzdorné, horní pás + spodní pás, z pryže , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-	m	232,800	1 641,90	382 234,32	Vlastní
1056	K	769_P04	D+M: P4 Kryt roštu pro kovné stěny z ocelové pryže , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-S08)	soubor	19,000	809,87	15 387,53	Vlastní
1057	K	769_P05	D+M: P5 Ochranné pásy stěn nárazuvzdorné, pás + madlo , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-S08)	m	870,800	1 579,45	1 375 385,06	Vlastní
1058	K	769_P06	D+M: P6 Ochranné pásy stěn nárazuvzdorné, PÚ min B-s1-d0, Ochranná stěna z tvrdého dřeva, Nárazovou kostnou, celkem 82,3 bm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-S08)	m	82,300	1 186,60	97 657,18	Vlastní
1059	K	769_P07	D+M: P7 Ochranné pásy stěn nárazuvzdorné, PÚ min B-s1-d0, spodní pás š. 200 mm, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-S08)	m	73,400	392,85	28 835,19	Vlastní
1060	K	769_P08	D+M: P8 Ochranné pásy stěn nárazuvzdorné, PÚ min B-s1-d0, pás v. 1220 mm, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-S08)	m	895,100	1 875,59	1 678 840,61	Vlastní
1061	K	769_P09	D+M: P9 Lišpera dveřní zárubeň na stěnu, průměr 30 mm, z mPVC , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-S08)	soubor	439,000	40,29	17 687,31	Vlastní
1062	K	769_P10	D+M: P10 Strogní plastový difuzor pro odvětrání medicinálních plynů, pr. 150 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-S08)	soubor	850,000	236,56	201 076,00	Vlastní
1063	K	769_P11	D+M: P11 Madlo s přebalovací pult pro kojence, atice, PVC, odtok 150x150 mm, dl. 700 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-S08)	soubor	18,000	7 829,37	140 928,66	Vlastní
1064	K	769_P12	D+M: P12 Závěsný přebalovací pult pro kojence, 910x510 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-S08)	soubor	2,000	9 770,81	19 541,62	Vlastní
1065	K	769_P13	D+M: P13 Vyrážka plastové podlah, PVC, dle PD , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-S08)	m	55,000	371,11	20 411,05	Vlastní
	D	771	Podlahy z dlaždic				627 859,20	
1066	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	551,250	31,70	17 474,63	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba F1"551,25		551,250			
	VV		Součet		551,250			
1067	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	482,320	153,21	73 896,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-002					
	VV		"1.PP - 0.001a - CHODBA" 52,9		52,900			
	VV		"1.PP - 0.001b - CHODBA" 89,9		89,900			
	VV		"1.PP - 0.002a - CHODBA" 47		47,000			
	VV		"1.PP - 0.002b - CHODBA" 147,8		147,800			
	VV		"1.PP - 0.002c - CHODBA" 56,72		56,720			
	VV		"1.PP - 0.002d - CHODBA" 68		68,000			
	VV		"1.PP - 0.004 - INSTALAČNÍ PROSTOR" 20		20,000			
	VV		Součet		482,320			
1068	K	771574243	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	551,250	628,69	346 565,36	CS ÚRS 2022 01
1069	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2, do vysoce mechanicky namáhaných prostor, dle PD	m2	666,514	229,29	152 825,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		551,25+482,32*0,08/1,13		666,514			
	VV		Součet		666,514			
1070	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	482,320	60,23	29 050,13	CS ÚRS 2022 01
1071	K	998771106	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 48 do 60 m	t	16,451	489,20	8 047,83	CS ÚRS 2022 01
	D	776	Podlahy povlakové				36 094 189,11	
1072	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	27 684,182	23,33	645 871,97	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba A1"18070,36		18 070,360			
	VV		"Skladba A2"1518,26		1 518,260			
	VV		"Skladba A3"590,39		590,390			
	VV		"Skladba A4"56,34		56,340			
	VV		"Skladba A5"78,31		78,310			
	VV		"Skladba B1"1362,51		1 362,510			
	VV		"Skladba B2"167,66		167,660			
	VV		"Skladba C1"3819,82		3 819,820			
	VV		"Skladba C2"817,73		817,730			
	VV		"Skladba C3"712,025		712,025			
	VV		"Skladba C4"58,137		58,137			
	VV		"Skladba C5"50		50,000			
	VV		"Skladba C6"46,35		46,350			
	VV		"Skladba C7" 7,004		7,004			
	VV		"Skladba C8" 3,185		3,185			
	VV		"Skladba C9" 2,59		2,590			
	VV		"Skladba C10" 49,116		49,116			
	VV		"Skladba D1"259,545		259,545			
	VV		"Skladba D2"14,85		14,850			
	VV		Součet		27 684,182			
1073	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	27 684,182	8,48	234 761,86	CS ÚRS 2022 01
1074	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	27 684,182	34,99	968 669,53	CS ÚRS 2022 01
1075	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	27 684,182	208,88	5 782 671,94	CS ÚRS 2022 01
1076	K	77655534RX1a	Lepení tvarově nebo protiskluzné vinylové podlahové krytiny na lepidlo doporučené výrobcem	m2	21 843,830	150,56	3 288 807,04	Vlastní
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba A1"18070,36		18 070,360			
	VV		"Skladba A2"1518,26		1 518,260			
	VV		"Skladba A3"78,31		78,310			
	VV		Mezisoučet		19 666,930			
	VV		"Skladba A3"590,39		590,390			
	VV		"Skladba A4"56,34		56,340			
	VV		Mezisoučet		646,730			
	VV		"Skladba B1"1362,51		1 362,510			
	VV		"Skladba B2"167,66		167,660			
	VV		Mezisoučet		1 530,170			
	VV		Součet		21 843,830			
1077	K	77655535RX1a	Vytažení extrémně tvarově nebo protiskluzné vinylové podl. krytiny šikm na stěnu vč. dod. přísl. dle projektové dokument.	m	16 382,295	260,84	4 273 157,83	Vlastní
	VV		"Skladba A1, Skladba A2, Skladba A5" 18368,21-2423,915		15 924,395			
	VV		"Skladba A3, Skladba A4" 522,35-64,45		457,900			
	VV		Součet		16 382,295			
1078	K	77655535RX1b	Vytažení extrémně tvarově nebo protiskluzné vinylové podl. krytiny šikm na stěnu vč. dod. přísl. dle projektové dokument., čepcové ukončení	m	2 823,650	358,39	1 011 967,92	Vlastní
	VV		"Skladba B1, Skladba B2" 3278,8-455,15		2 823,650			
	VV		Součet		2 823,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	M	2841224RxA	*PVC podlahovina trvanlivá homogenní vinylová tř. 2mm, tvrzení PUR, přesná specifikace viz PD*	m2	*24 082,014*	*465,48*	*11 209 695,68*	Vlastní
	VV		"plocha 1" 19666,95*1,15		22 616,970			
	VV		"vyrovnání 1" 1584,395*0,08*1,15		1 465,044			
	VV		Součet		24 082,014			
108	M	2841224RxC	*PVC podlahovina trvanlivá homogenní vinylová tř. 2mm, tvrzení PUR, tvrzená PUR, pro pojezd zdravotnického zařízení, přesná specifikace viz*	m2	*785,867*	*465,48*	*365 805,37*	Vlastní
	VV		"plocha 1" 646,73*1,15		743,740			
	VV		"vyrovnání 1" 467,5*0,08*1,15		42,127			
	VV		Součet		785,867			
109	M	2841224RxB	*Protiskluzné PVC podlahovina homogenní bezpečnostní protiskluzová vinylová se vsypem tř. 2mm, tvrzená PUR, přesná specifikace viz PD*	m2	*2 019,472*	*539,70*	*1 089 909,04*	Vlastní
	VV		"plocha 1" 1823,71*1,15		1 759,696			
	VV		"vyrovnání 1" 2823,65*0,08*1,15		259,776			
	VV		Součet		2 019,472			
110	K	77655534RX1d	Lepení homogenní podlahové krytiny PVC antistaticky a elektrostaticky vodivých napojení na zemění, měření pro prokázání správnosti vodivosti	m2	5 840,352	192,98	1 127 071,13	Vlastní
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba C1" 3819,830		3 819,830			
	VV		"Skladba C2" 817,73		817,730			
	VV		"Skladba C5" 50		50,000			
	VV		"Skladba C6" 46,55		46,550			
	VV		"Skladba C7" 7,004		7,004			
	VV		"Skladba C8" 3,185		3,185			
	VV		"Skladba C9" 2,59		2,590			
	VV		"Skladba C10" 49,116		49,116			
	VV		Mezisoučet		4 795,795			
	VV		"Skladba C3" 712,025		712,025			
	VV		"Skladba C4" 58,137		58,137			
	VV		Mezisoučet		770,162			
	VV		"Skladba D1" 259,545		259,545			
	VV		"Skladba D2" 14,85		14,855			
	VV		Mezisoučet		274,395			
	VV		Součet		5 840,352			
108	K	77655535RX1d	Vyrážení homogenní podlahové krytiny PVC antistatiky a elektrostaticky vodivých 8cm na stěnu vč. dod. příslušenství, dle projektové dokumentace	m	3 241,170	208,88	677 015,59	Vlastní
	VV		"Skladba C1, Skladba C2, Skladba C5, Skladba C6, Skladba C7, Skladba C8, Skladba C9, Skladba C10" 2874,5-378,12		2 496,380			
	VV		"Skladba C3, Skladba C4" 575,98-128,02		447,960			
	VV		"Skladba D1, Skladba D2" 335,63-39,8		296,830			
	VV		Součet		3 241,170			
109	M	2841224RtE	*PVC elektrostaticky vodivá homogenní podlahovina, tl. 2 mm, tvrzená PUR, přesná specifikace viz PD*	m2	*5 744,831*	*762,37*	*4 379 686,81*	Vlastní
	VV		"plocha" 5515,164*1,15		5 515,164			
	VV		"vyrovnání 1" 2496,38*0,08*1,15		229,667			
	VV		Součet		5 744,831			
110	M	2841224RtE2	*PVC elektrostaticky vodivá homogenní podlahovina, tl. 2 mm, tvrzená PUR, pro pojezd zdravotnického zařízení, přesná specifikace viz*	m2	*926,898*	*762,37*	*706 639,23*	Vlastní
	VV		"plocha" 770,162*1,15		885,686			
	VV		"vyrovnání 1" 447,96*0,08*1,15		41,212			
	VV		Součet		926,898			
108	M	2841224RtF2	*PVC antistatická homogenní podlahovina, tl. 2 mm, tvrzená PUR, přesná specifikace viz PD*	m2	*342,862*	*730,56*	*250 481,26*	Vlastní
	VV		"plocha" 274,395*1,15		315,554			
	VV		"vyrovnání 1" 296,83*0,08*1,15		27,308			
	VV		Součet		342,862			
108	K	998776106	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 48 do 60 m	t	239,034	342,95	81 976,71	CS ÚRS 2022 01
	D	777	Podlahy litě				20 468 944,65	
108	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením litě podlahy	m2	6 677,502	104,97	700 937,38	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba E1" 2465,590		2 465,590			
	VV		"Skladba E2" 174,958		174,958			
	VV		"Skladba E4" 122,185		122,185			
	VV		"Skladba E5" 108,344		108,344			
	VV		Mezisoučet		2 871,077			
	VV		"Skladba G1" 6,73		6,730			
	VV		"Skladba G2" 250,66		250,660			
	VV		"Skladba G3" 2158,954		2 158,954			
	VV		"Skladba G4" 105,08		105,080			
	VV		"Skladba G5" 18,86		18,860			
	VV		"Skladba G6" 571,091		571,091			
	VV		"Skladba G7" 102,07		102,070			
	VV		"Skladba G8" 71,36		71,360			
	VV		"Skladba G9" 206,61		206,610			
	VV		"Skladba G10" 37,57		37,570			
	VV		"Skladba G11" 277,44		277,440			
	VV		Součet		6 677,502			
108	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením litě podlahy	m2	6 677,502	11,66	77 859,67	CS ÚRS 2022 01
109	K	7771211X6	D+M Vyrovnání podkladu podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	3 806,425	454,88	1 731 466,60	Vlastní
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba G1" 6,73		6,730			
	VV		"Skladba G2" 206,61		206,610			
	VV		"Skladba G3" 2158,954		2 158,954			
	VV		"Skladba G4" 105,08		105,080			
	VV		"Skladba G5" 18,86		18,860			
	VV		"Skladba G6" 571,091		571,091			
	VV		"Skladba G7" 102,07		102,070			
	VV		"Skladba G8" 71,36		71,360			
	VV		"Skladba G9" 250,66		250,660			
	VV		"Skladba G10" 37,57		37,570			
	VV		"Skladba G11" 277,44		277,440			
	VV		Součet		3 806,425			
109	K	7771211X5	D+M Vyrovnání podkladu podlah stěrkou, tl. 10mm	m2	2 968,197	634,07	1 882 044,67	Vlastní
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba E1" 2562,710		2 562,710			
	VV		"Skladba E2" 174,958		174,958			
	VV		"Skladba E4" 122,185		122,185			
	VV		"Skladba E5" 108,344		108,344			
	VV		Součet		2 968,197			
	VV		Vyrovnávací vrstva, vhodné cementové nebo EP stěrky dle zvoleného systému výrobce					
109	K	7775111X2a	D+M umělé teraco, vč. penetrace, pomocných prací, dodělků	m2	2 846,012	2 926,47	8 328 768,74	Vlastní
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba E1" 2562,710		2 562,710			
	VV		"Skladba E2" 174,958		174,958			
	VV		"Skladba E5" 108,344		108,344			
	VV		Součet		2 846,012			
	VV		Obsahová nápň položky:					
	VV		Dekorativní epoxidová bezpárová podlaha					
	VV		- uzavírací nátěr (bezbarvý lak)					
	VV		- dekorativní epoxidová stěrka (směs pryskyřice a plniva)					
	VV		- penetrace povrchu: epoxidová, bezbarvá penetrační pryskyřice pohozená křemičitým pískem frakce 0,1-0,4 mm					
109	K	7775111X2b	D+M umělé teraco, zvýšená zátěž, vč. penetrace, pomocných prací, dodělků	m2	122,185	2 926,47	357 570,74	Vlastní
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba E4" 122,185		122,185			
	VV		Součet		122,185			
	VV		Obsahová nápň položky:					
	VV		Dekorativní epoxidová bezpárová podlaha					
	VV		- uzavírací nátěr (bezbarvý lak)					
	VV		- dekorativní epoxidová stěrka (směs pryskyřice a plniva)					
	VV		- penetrace povrchu: epoxidová, bezbarvá penetrační pryskyřice pohozená křemičitým pískem frakce 0,1-0,4 mm					
109	K	7775111X3	D+M umělé teraco - soklí, pomocných prací, dodělků	m	2 568,632	829,17	2 129 832,60	Vlastní
109	K	7775111X4	D+M polyuretanová stěrka, vč. penetrace, soklu, pomocných prací, dodělků	m2	3 968,783	653,15	2 592 210,62	Vlastní
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba G1" 6,73		6,730			
	VV		"Skladba G2" 250,66		250,660			
	VV		"Skladba G3" 2158,954		2 158,954			
	VV		"Skladba G4" 105,08		105,080			
	VV		"Skladba G5" 18,86		18,860			
	VV		"Skladba G6" 571,091		571,091			
	VV		"Skladba G7" 102,07		102,070			
	VV		"Skladba G8" 71,36		71,360			
	VV		"Skladba G9" 206,61		206,610			
	VV		"Skladba G10" 37,57		37,570			
	VV		"Skladba G11" 277,44		277,440			
	VV		Mezisoučet		3 806,425			
	VV		soklí					
	VV		"Skladba G1" 10,8*0,08		0,864			
	VV		"Skladba G2" 343,92*0,08		27,514			
	VV		"Skladba G5" 592,66*0,08		47,413			
	VV		"Skladba G4" 88,75*0,08		7,100			
	VV		"Skladba G6" 24,08*0,08		1,926			
	VV		"Skladba G8" 209,78*0,08		16,782			
	VV		"Skladba G7" 104,74*0,08		8,379			
	VV		"Skladba G9" 94,4*0,08		7,552			
	VV		"Skladba G8" 116,01*0,08		9,281			
	VV		"Skladba G10" 118,51*0,08		9,481			
	VV		"Skladba G11" 326,82*0,08		26,146			
	VV		Mezisoučet		162,359			
	VV		Součet		3 968,783			
109	K	7775111X5	D+M umělé teraco schodišťových stupňů + podstupnic, vč. vrovnávací vrstvy, dekorativní epoxidové bezpárová podlaha	m	924,800	2 389,95	2 210 225,76	Vlastní
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-002					
	VV		Skladba E2					
	VV		levé schodiště :					
	VV		šířka ramene = 1,60 m :					
	VV		šířka " počet stupnic :					
	VV		1.PP :					
	VV		"12x150x310 " 121,6		19,200			
	VV		"12x150x310 " 121,6		19,200			
	VV		1.NP :					
	VV		"15x150x310 " 151,6		24,000			
	VV		"15x150x310 " 151,6		24,000			
	VV		2.NP :					
	VV		"14x150,56x310 " 141,6		22,400			
	VV		"13x150,56x310 " 131,6		20,800			
	VV		3.NP :					
	VV		"12x158,52x310 " 121,6		19,200			
	VV		"11x158,52x310 " 111,6		17,600			
	VV		4.NP :					
	VV		"14x150,56x310 " 141,6		22,400			
	VV		"13x150,56x310 " 131,6		20,800			
	VV		5.NP :					
	VV		"12x158,52x310 " 121,6		19,200			
	VV		"11x158,52x310 " 111,6		17,600			
	VV		6.NP :					
	VV		"12x158,52x310 " 121,6		19,200			
	VV		"11x158,52x310 " 111,6		17,600			
	VV		7.NP :					
	VV		"12x158,52x310 " 121,6		19,200			
	VV		"11x158,52x310 " 111,6		17,600			
	VV		8.NP :					
	VV		"12x158,52x310 " 121,6		19,200			
	VV		"11x158,52x310 " 111,6		17,600			
	VV		9.NP :					
	VV		"12x158,52x310 " 121,6		19,200			
	VV		"11x158,52x310 " 111,6		17,600			
	VV		10.NP :					
	VV		"12x158,52x310 " 121,6		19,200			
	VV		"11x158,52x310 " 111,6		17,600			
	VV		11.NP :					
	VV		"12x158,8x310 " 121,6		20,800			
	VV		"12x158,8x310 " 121,6		19,200			
	VV		Mezisoučet		466,800			
	VV		Součet		924,800			
109	K	7775111X5b	D+M umělé teraco podest, vč. vrovnávací vrstvy, dekorativní epoxidové bezpárová podlaha	m2	128,640	3 560,54	458 027,87	Vlastní
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Skladba E2					
	VV		levé schodiště :					
	VV		21					
	VV		"1.PP-02: " 1,6*3,350		5,360			
	VV		"1.NP-02: " 1,6*3,350		5,360			
	VV		"2.NP-02: " 1,6*3,350		5,360			
	VV		"3.NP-02: " 1,6*3,350		5,360			
	VV		"4.NP-02: " 1,6*3,350		5,360			
	VV		"5.NP-02: " 1,6*3,350		5,360			
	VV		"6.NP-02: " 1,6*3,350		5,360			
	VV		"7.NP-02: " 1,6*3,350		5,360			
	VV		"8.NP-02: " 1,6*3,350		5,360			
	VV		"9.NP-02: " 1,6*3,350		5,360			
	VV		"10.NP-02: " 1,6*3,350		5,360			
	VV		"11.NP-02: " 1,6*3,350		5,360			
	VV		Mezisoučet		64,320			
	VV		pravé schodiště :					
	VV		21					
	VV		"1.PP-02: " 1,6*3,350		5,360			
	VV		"1.NP-02: " 1,6*3,350		5,360			
	VV		"2.NP-02: " 1,6*3,350		5,360			
	VV		"3.NP-02: " 1,6*3,350		5,360			
	VV		"4.NP-02: " 1,6*3,350		5,360			
	VV		"5.NP-02: " 1,6*3,350		5,360			
	VV		"6.NP-02: " 1,6*3,350		5,360			
	VV		"7.NP-02: " 1,6*3,350		5,360			
	VV		"8.NP-02: " 1,6*3,350		5,360			
	VV		"9.NP-02: " 1,6*3,350		5,360			
	VV		"10.NP-02: " 1,6*3,350		5,360			
	VV		"11.NP-02: " 1,6*3,350		5,360			
	VV		Mezisoučet		64,320			
	VV		Součet		128,640			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				13 958 022,58	
1099	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7 027,940	195,48	1 373 821,71	ÚS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba B1"1362,51		1 362,510			
	VV		"Skladba B2"167,66		167,660			
	VV		Mezisoučet		1 530,170			
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.020"					
	VV		11,66		11,660			
	W		"0.020"					
	VV		7,87		7,870			
	W		"0.010"					
	VV		11,66		11,660			
	W		"0.010"					
	VV		7,87		7,870			
	W		"0.010"					
	VV		11,66		11,660			
	W		"0.010"					
	VV		7,87		7,870			
	W		"0.022"					
	VV		11,66		11,660			
	W		"0.022"					
	VV		7,88		7,880			
	W		"0.027"					
	VV		11,44		11,440			
	W		"0.027"					
	VV		3,63		3,630			
	W		"0.032"					
	VV		11,44		11,440			
	W		"0.032"					
	VV		7,67		7,670			
	W		"0.037"					
	VV		11,45		11,450			
	W		"0.037"					
	VV		7,66		7,660			
	W		"0.042"					
	VV		11,45		11,450			
	W		"0.042"					
	VV		7,66		7,660			
	W		"0.047"					
	VV		11,45		11,450			
	W		"0.047"					
	VV		7,81		7,810			
	W		"0.052"					
	VV		11,44		11,440			
	W		"0.052"					
	VV		3,63		3,630			
	W		"0.057"					
	VV		11,55		11,550			
	W		"0.057"					
	VV		3,62		3,620			
	W		"0.062"					
	VV		11,45		11,450			
	W		"0.062"					
	VV		7,87		7,870			
	W		"0.067"					
	VV		11,55		11,550			
	W		"0.067"					
	VV		7,76		7,760			
	W		"0.087"					
	VV		10,61		10,610			
	W		Mezisoučet		249,270			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.058m"					
	VV		11,54		11,540			
	W		"1.082"					
	VV		19,46		19,460			
	W		"1.086"					
	VV		13,66		13,660			
	W		"1.092"					
	VV		17,99		17,990			
	W		"1.111a"					
	VV		16,66		16,660			
	W		"1.114"					
	VV		37,31		37,310			
	W		"1.124"					
	VV		25,56		25,560			
	W		"1.124"					
	VV		0,57		0,570			
	W		Mezisoučet		142,730			
	VV		"2.NP"					
	W		"2.041"					
	VV		33,53		33,530			
	W		"2.044"					
	VV		14,08		14,080			
	W		"2.046"					
	VV		14,29		14,290			
	W		"2.067"					
	VV		15,73		15,730			
	W		"2.078"					
	VV		13,14		13,140			
	W		"2.079"					
	VV		13,14		13,140			
	W		"2.082"					
	VV		1,05		1,050			
	W		"2.092"					
	VV		7,87		7,870			
	W		"2.099"					
	VV		36,54		36,540			
	W		"2.102"					
	VV		17,66		17,660			
	W		"2.119"					
	VV		27,14		27,140			
	W		"2.120"					
	VV		14,49		14,490			
	W		"2.150"					
	VV		15,52		15,520			
	W		"2.177"					
	VV		37,26		37,260			
	W		"2.180"					
	VV		12,52		12,520			
	W		Mezisoučet		273,960			
	VV		"4.NP"					
	W		"4.048"					
	VV		26,49		20,490			
	W		Mezisoučet		20,490			
	W		"5.NP"					
	W		"5.037+5.038"					
	VV		26,09		26,090			
	W		"5.037+5.038"					
	W		0,72		0,720			
	W		"5.010+5.011"					
	W		23,26		23,260			
	W		"5.013+5.014"					
	W		26,09		26,090			
	W		"5.013+5.014"					
	W		0,72		0,720			
	W		"5.016+5.017"					
	W		23,26		23,260			
	W		"5.022"					
	W		19,77		19,770			
	W		"5.024+5.025"					
	W		26,09		26,090			
	W		"5.024+5.025"					
	W		0,72		0,720			
	W		"5.027+5.028"					
	W		23,26		23,260			
	W		"5.031+5.032"					
	W		24,58		24,580			
	W		"5.031+5.032"					
	W		0,72		0,720			
	W		"5.036+5.037"					
	W		25,66		25,660			
	W		"5.036+5.037"					
	W		0,72		0,720			
	W		"5.042+5.043"					
	W		26,17		26,170			
	W		"5.042+5.043"					
	W		0,72		0,720			
	W		"5.045a"					
	W		7,97		7,970			
	W		"5.047"					
	W		26,77		26,770			
	W		"5.047"					
	W		0,72		0,720			
	W		"5.064"					
	W		31,26		31,260			
	W		"5.070"					
	W		10,66		10,660			
	W		"5.085+5.086"					
	W		26,09		26,090			
	W		"5.085+5.086"					
	W		0,72		0,720			
	W		"5.088+5.089"					
	W		23,26		23,260			
	W		"5.091+5.092"					
	W		26,09		26,090			
	W		"5.091+5.092"					
	W		0,72		0,720			
	W		"5.094+5.095"					
	W		23,27		23,270			
	W		"5.103+5.104"					
	W		26,09		26,090			
	W		"5.103+5.104"					
	W		0,72		0,720			
	W		"5.106+5.107"					
	W		23,27		23,270			
	W		Mezisoučet		476,160			
	W		"5.NP"					
	W		"6.004+6.004b"					
	W		24,01		24,010			
	W		"6.006+6.007"					
	W		26,09		26,090			
	W		"6.006+6.007"					
	W		0,72		0,720			
	W		"6.010+6.011"					
	W		26,09		26,090			
	W		"6.010+6.011"					
	W		0,68		0,680			
	W		"6.013+6.014"					
	W		23,26		23,260			
	W		"6.022a+6.023b"					
	W		18,21		18,210			
	W		"6.022a+6.023b"					
	W		18,48		18,480			
	W		"6.024+6.025"					
	W		26,09		26,090			
	W		"6.024+6.025"					
	W		0,72		0,720			
	W		"6.027+6.028"					
	W		23,26		23,260			
	W		"6.030+6.031"					
	W		26,09		26,090			
	W		"6.030+6.031"					
	W		0,72		0,720			
	W		"6.036+6.037"					
	W		26,09		26,090			
	W		"6.036+6.037"					
	W		0,72		0,720			
	W		"6.039+6.040"					
	W		23,26		23,260			
	W		"6.042+6.043"					
	W		24,43		24,430			
	W		"6.042+6.043"					
	W		0,72		0,720			
	W		"6.047+6.048"					
	W		24,58		24,580			
	W		"6.047+6.048"					
	W		0,72		0,720			
	W		"6.068"					
	W		31,26		31,260			
	W		"6.082"					
	W		10,87		10,870			
	W		"6.093a+6.093b"					
	W		24,02		24,020			
	W		"6.092+6.093"					
	W		26,09		26,090			
	W		"6.092+6.093"					
	W		0,72		0,720			
	W		"6.095+6.096"					
	W		23,26		23,260			
	W		"6.098+6.099"					
	W		26,09		26,090			
	W		"6.098+6.099"					
	W		0,72		0,720			
	W		"6.101+6.102"					
	W		23,27		23,270			
	W		"6.108"					
	W		22,17		22,170			
	W		"6.110+6.111"					
	W		27,02		27,020			
	W		"6.110+6.111"					
	W		0,72		0,720			
	W		"6.113+6.114"					
	W		26,09		26,090			
	W		"6.113+6.114"					
	W		0,72		0,720			
	W		"6.116+6.117"					
	W		23,26		23,260			
	W		"6.119+6.120"					
	W		26,09		26,090			
	W		"6.119+6.120"					
	W		0,72		0,720			
	W		"6.122+6.123"					
	W		23,26		23,260			
	W		"6.125+6.126"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			25,55		25,550			
VV			"6.125+6.126"					
VV			0,72		0,720			
VV			"6.130+6.131"					
VV			24,58		24,580			
VV			"6.130+6.131"					
VV			0,72		0,720			
VV			"6.0203+6.034"					
VV			23,26		23,260			
VV			MezisoučetM		706,120			
VV			"9.NP"					
VV			"7.005"					
VV			18,48		18,480			
VV			"7.007+7.008"					
VV			26,69		26,690			
VV			"7.007+7.008"					
VV			0,72		0,720			
VV			"7.006+7.011"					
VV			23,26		23,260			
VV			"7.013+7.014"					
VV			26,69		26,690			
VV			"7.013+7.014"					
VV			0,72		0,720			
VV			"7.016+7.017"					
VV			23,26		23,260			
VV			"7.022"					
VV			19,25		19,250			
VV			"7.025a+7.025b"					
VV			18,48		18,480			
VV			"7.027+7.028"					
VV			28,02		28,020			
VV			"7.027+7.028"					
VV			0,72		0,720			
VV			"7.033+7.031"					
VV			23,26		23,260			
VV			"7.033+7.034"					
VV			26,09		26,090			
VV			"7.033+7.034"					
VV			0,72		0,720			
VV			"7.041"					
VV			16,72		16,720			
VV			"7.040"					
VV			17,94		17,940			
VV			"7.047"					
VV			17,94		17,940			
VV			"7.048"					
VV			16,72		16,720			
VV			"7.055c"					
VV			12,68		12,680			
VV			"7.057"					
VV			31,26		31,260			
VV			"7.089"					
VV			10,72		10,720			
VV			"7.091"					
VV			10,56		10,560			
VV			"7.096"					
VV			18,48		18,480			
VV			"7.098"					
VV			18,48		18,480			
VV			"7.099+7.095"					
VV			26,09		26,690			
VV			"7.099+7.095"					
VV			0,72		0,720			
VV			"7.093+7.094"					
VV			23,26		23,260			
VV			"7.096+7.097"					
VV			26,09		26,690			
VV			"7.096+7.097"					
VV			0,72		0,720			
VV			"7.099+7.100"					
VV			23,27		23,270			
VV			"7.108a+7.108b"					
VV			18,48		18,480			
VV			"7.118+7.119"					
VV			24,03		24,030			
VV			"7.118+7.119"					
VV			0,72		0,720			
VV			"7.123+7.124"					
VV			24,58		24,580			
VV			"7.123+7.124"					
VV			0,72		0,720			
VV			MezisoučetF		575,300			
VV			"8.NP"					
VV			"8.002"					
VV			18,48		18,480			
VV			"8.005"					
VV			18,48		18,480			
VV			"8.007+8.008"					
VV			26,09		26,690			
VV			"8.007+8.008"					
VV			0,72		0,720			
VV			"8.009+8.010"					
VV			7,56		7,560			
VV			"8.009+8.010"					
VV			16,75		16,750			
VV			"8.014+8.015"					
VV			26,09		26,690			
VV			"8.014+8.015"					
VV			0,72		0,720			
VV			"8.017+8.018"					
VV			23,26		23,260			
VV			"8.027a+8.027b"					
VV			18,48		18,480			
VV			"8.029+8.030"					
VV			26,09		26,690			
VV			"8.029+8.030"					
VV			0,72		0,720			
VV			"8.032+8.033"					
VV			23,26		23,260			
VV			"8.035+8.036"					
VV			26,09		26,690			
VV			"8.035+8.036"					
VV			0,72		0,720			
VV			"8.038+8.039"					
VV			23,26		23,260			
VV			"8.041+8.042"					
VV			26,09		26,690			
VV			"8.041+8.042"					
VV			0,72		0,720			
VV			"8.044+8.045"					
VV			23,26		23,260			
VV			"8.051+8.052"					
VV			26,09		26,690			
VV			"8.051+8.052"					
VV			0,72		0,720			
VV			"8.054+8.055"					
VV			23,26		23,260			
VV			"8.061"					
VV			10,76		10,760			
VV			"8.062"					
VV			29,7		29,700			
VV			"8.072"					
VV			31,26		31,260			
VV			"8.084"					
VV			10,56		10,560			
VV			"8.092"					
VV			18,48		18,480			
VV			"8.092"					
VV			18,48		18,480			
VV			"8.094+8.095"					
VV			26,09		26,690			
VV			"8.094+8.095"					
VV			0,72		0,720			
VV			"8.097+8.098"					
VV			23,26		23,260			
VV			"8.100+8.101"					
VV			26,09		26,690			
VV			"8.100+8.101"					
VV			0,72		0,720			
VV			"8.103+8.104"					
VV			23,27		23,270			
VV			"8.112a+8.112b"					
VV			18,35		18,350			
VV			"8.114+8.115"					
VV			25,88		25,880			
VV			"8.114+8.115"					
VV			0,72		0,720			
VV			"8.117+8.118"					
VV			23,26		23,260			
VV			"8.120+8.121"					
VV			26,09		26,690			
VV			"8.120+8.121"					
VV			0,72		0,720			
VV			"8.123+8.124"					
VV			23,26		23,260			
VV			"8.126+8.127"					
VV			26,09		26,690			
VV			"8.126+8.127"					
VV			0,72		0,720			
VV			"8.129+8.130"					
VV			23,26		23,260			
VV			"8.132+8.133"					
VV			24,58		24,580			
VV			"8.132+8.133"					
VV			0,72		0,720			
VV			"8.135"					
VV			24,58		24,580			
VV			"8.137"					
VV			0,72		0,720			
VV			MezisoučetE		795,250			
VV			"9.NP"					
VV			"1.45"					
VV			1,45		1,450			
VV			"0.119"					
VV			0,33		0,330			
VV			"0.177"					
VV			0,31		0,310			
VV			"6.002"					
VV			18,48		18,480			
VV			"6.005"					
VV			18,48		18,480			
VV			"6.07+9.008"					
VV			26,09		26,690			
VV			"6.07+9.008"					
VV			0,72		0,720			
VV			"6.010+9.011"					
VV			7,56		7,560			
VV			"6.010+9.011"					
VV			16,75		16,750			
VV			"6.013+9.014"					
VV			26,09		26,690			
VV			"6.013+9.014"					
VV			0,72		0,720			
VV			"6.016+9.017"					
VV			23,26		23,260			
VV			"6.025a+9.025b"					
VV			18,48		18,480			
VV			"6.027+9.028"					
VV			26,09		26,690			
VV			"6.027+9.028"					
VV			0,72		0,720			
VV			"6.030+9.031"					
VV			23,26		23,260			
VV			"6.033+9.034"					
VV			26,09		26,690			
VV			"6.033+9.034"					
VV			0,72		0,720			
VV			"6.036+9.037"					
VV			23,26		23,260			
VV			"6.039+9.040"					
VV			26,09		26,690			
VV			"6.039+9.040"					
VV			0,72		0,720			
VV			"6.042+9.043"					
VV			23,26		23,260			
VV			"6.049+9.050"					
VV			26,09		26,690			
VV			"6.049+9.050"					
VV			0,72		0,720			
VV			"6.052+9.053"					
VV			23,26		23,260			
VV			"6.055"					
VV			15,32		15,320			
VV			"6.070"					
VV			31,26		31,260			
VV			"6.082"					
VV			10,56		10,560			
VV			"6.088"					
VV			18,48		18,480			
VV			"6.090"					
VV			18,48		18,480			
VV			"6.092+9.093"					
VV			26,09		26,690			
VV			"6.092+9.093"					
VV			0,72		0,720			
VV			"6.095+9.096"					
VV			23,26		23,260			
VV			"6.098+9.099"					
VV			26,09		26,690			
VV			"6.098+9.099"					
VV			0,72		0,720			
VV			"9.101+9.102"					
VV			23,27		23,270			
VV			"9.110a+9.110b"					
VV			18,48		18,480			
VV			"9.112+9.113"					
VV			26,09		26,690			
VV			"9.112+9.113"					
VV			0,72		0,720			
VV			"9.115+9.116"					
VV			23,26		23,260			
VV			"9.118+9.119"					
VV			26,09		26,690			
VV			"9.118+9.119"					
VV			0,72		0,720			
VV			"9.121+9.122"					
VV			23,26		23,260			
VV			"9.124+9.125"					
VV			26,09		26,690			
VV			"9.124+9.125"					
VV			0,72		0,720			
VV			"9.127+9.128"					
VV			23,26		23,260			
VV			"9.130+9.137"					
VV			26,18		26,180			
VV			"9.136+9.137"					
VV			0,72		0,720			
VV			"9.139+9.140"					
VV			23,26		23,260			
VV			"9.142+9.143"					
VV			20,42		23,420			
VV			"9.142+9.143"					
VV			0,72		0,720			
VV			"9.144+9.145"					
VV			24,52		24,520			
VV			MezisoučetI		820,760			
VV			"10.NP"					
VV			"10.003"					
VV			16,72		16,720			
VV			"10.007+10.008"					
VV			26,09		26,690			
VV			"10.007+10.008"					
VV			0,72		0,720			
VV			"10.010+10.011"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			23,26		23,260			
VV			"10.013=10.014"					
VV			26,09		26,090			
VV			"10.013=10.014"					
VV			0,72		0,720			
VV			"10.016=10.017"					
VV			23,26		23,260			
VV			"10.018"					
VV			6,67		6,670			
VV			"10.020"					
VV			4,26		4,260			
VV			"10.021"					
VV			7,09		7,090			
VV			"10.025a=10.025b"					
VV			18,48		18,480			
VV			"10.027=10.028"					
VV			26,09		26,090			
VV			"10.027=10.028"					
VV			0,72		0,720			
VV			"10.030=10.031"					
VV			23,26		23,260			
VV			"10.033=10.034"					
VV			26,09		26,090			
VV			"10.033=10.034"					
VV			0,72		0,720			
VV			"10.036=10.037"					
VV			23,26		23,260			
VV			"10.039=10.040"					
VV			26,09		26,090			
VV			"10.039=10.040"					
VV			0,72		0,720			
VV			"10.042=10.043"					
VV			23,26		23,260			
VV			"10.045=10.046"					
VV			24,05		24,050			
VV			"10.045=10.046"					
VV			0,72		0,720			
VV			"10.050=10.051"					
VV			24,59		24,590			
VV			"10.050=10.051"					
VV			0,72		0,720			
VV			"10.068"					
VV			32,29		32,290			
VV			"10.080"					
VV			10,35		10,350			
VV			"10.086"					
VV			16,72		16,720			
VV			"10.090=10.091"					
VV			26,09		26,090			
VV			"10.090=10.091"					
VV			0,72		0,720			
VV			"10.093=10.094"					
VV			23,26		23,260			
VV			"10.096=10.099"					
VV			23,27		23,270			
VV			"10.108a=10.108b"					
VV			18,35		18,350			
VV			"10.110=10.111"					
VV			26,09		26,090			
VV			"10.110=10.111"					
VV			0,72		0,720			
VV			"10.113=10.114"					
VV			23,26		23,260			
VV			"10.116=10.117"					
VV			26,09		26,090			
VV			"10.116=10.117"					
VV			0,72		0,720			
VV			"10.119=10.120"					
VV			23,26		23,260			
VV			"10.122=10.123"					
VV			26,09		26,090			
VV			"10.122=10.123"					
VV			0,72		0,720			
VV			"10.125=10.126"					
VV			23,26		23,260			
VV			"10.128=10.129"					
VV			24,45		24,450			
VV			"10.128=10.129"					
VV			0,72		0,720			
VV			"10.133=10.134"					
VV			24,45		24,450			
VV			"10.133=10.134"					
VV			0,72		0,720			
VV			Mezisoučet		705,240			
VV			"11.NP"					
VV			"11.004"					
VV			18,48		18,480			
VV			"11.005"					
VV			18,48		18,480			
VV			"11.008=11.009"					
VV			26,09		26,090			
VV			"11.008=11.009"					
VV			0,72		0,720			
VV			"11.011=11.012"					
VV			7,56		7,560			
VV			"11.011=11.012"					
VV			16,75		16,750			
VV			"11.014=11.015"					
VV			26,09		26,090			
VV			"11.014=11.015"					
VV			0,72		0,720			
VV			"11.016=11.017"					
VV			23,26		23,260			
VV			"11.024a=11.024b"					
VV			17,97		17,970			
VV			"11.027=11.028"					
VV			26,09		26,090			
VV			"11.027=11.028"					
VV			0,72		0,720			
VV			"11.030=11.031"					
VV			23,26		23,260			
VV			"11.033=11.034"					
VV			26,09		26,090			
VV			"11.033=11.034"					
VV			0,72		0,720			
VV			"11.036=11.037"					
VV			23,52		23,520			
VV			"11.039=11.040"					
VV			26,09		26,090			
VV			"11.039=11.040"					
VV			0,72		0,720			
VV			"11.042=11.043"					
VV			23,26		23,260			
VV			"11.045=11.046"					
VV			26,09		26,090			
VV			"11.045=11.046"					
VV			0,72		0,720			
VV			"11.048=11.049"					
VV			23,26		23,260			
VV			"11.051=11.052"					
VV			26,09		26,090			
VV			"11.051=11.052"					
VV			0,72		0,720			
VV			"11.054=11.055"					
VV			23,26		23,260			
VV			"11.073"					
VV			31,58		31,580			
VV			"11.091"					
VV			17,6		17,600			
VV			"11.093=11.094"					
VV			16,72		16,720			
VV			"11.097"					
VV			17,94		17,940			
VV			"11.099"					
VV			17,94		17,940			
VV			"11.101=11.102"					
VV			16,25		16,250			
VV			"11.105=11.106"					
VV			16,47		16,470			
VV			"11.109"					
VV			17,94		17,940			
VV			"11.111"					
VV			17,94		17,940			
VV			"11.113=11.114"					
VV			16,72		16,720			
VV			"11.117=11.118"					
VV			16,72		16,720			
VV			"11.121"					
VV			17,94		17,940			
VV			"11.123"					
VV			17,94		17,940			
VV			"11.125=11.126"					
VV			16,72		16,720			
VV			"11.129=11.130"					
VV			16,72		16,720			
VV			"11.133"					
VV			17,94		17,940			
VV			"11.135"					
VV			17,94		17,940			
VV			"11.137=11.138"					
VV			16,72		16,720			
VV			Mezisoučet		732,470			
VV			Součet		7 027,540			
1099	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro stěnu nebo dilatační soklíky	m	4 934,632	248,31	1 225 318,47	ČS ÚRS 2022 01
VV			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1.002					
VV			"1PP" 186		186,000			
VV			"1NP" 84,8		84,800			
VV			"2NP" 259,2		259,200			
VV			"4NP" 93,6		93,600			
VV			"5NP" 781,032		781,032			
VV			"7NP" 587,2		587,200			
VV			"7NP" 421,6		421,600			
VV			"8NP" 670,8		670,800			
VV			"9NP" 681,2		681,200			
VV			"10NP" 589,2		589,200			
VV			"11NP"620		620,000			
VV			Součet		4 934,632			
1100	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	3 191,709	243,03	775 681,04	ČS ÚRS 2022 01
1101	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	11 618,210	31,70	368 297,26	ČS ÚRS 2022 01
VV			D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1.002					
VV			Měkký provoz					
VV			"1.PP"					
VV			"0.002"					
VV			11,66		11,660			
VV			7,87		7,870			
VV			"0.010"					
VV			11,66		11,660			
VV			7,87		7,870			
VV			"0.015"					
VV			11,66		11,660			
VV			7,87		7,870			
VV			"0.022"					
VV			11,66		11,660			
VV			7,88		7,880			
VV			"0.027"					
VV			11,44		11,440			
VV			3,63		3,630			
VV			"0.032"					
VV			11,44		11,440			
VV			7,67		7,670			
VV			"0.037"					
VV			11,45		11,450			
VV			7,66		7,660			
VV			"0.042"					
VV			11,45		11,450			
VV			7,66		7,660			
VV			"0.047"					
VV			11,45		11,450			
VV			7,81		7,810			
VV			"0.052"					
VV			11,44		11,440			
VV			3,63		3,630			
VV			"0.057"					
VV			11,55		11,550			
VV			3,62		3,620			
VV			"0.062"					
VV			11,45		11,450			
VV			7,87		7,870			
VV			"0.067"					
VV			11,55		11,550			
VV			7,76		7,760			
VV			"0.087"					
VV			10,61		10,610			
VV			Mezisoučet		249,270			
VV			"1.NP"					
VV			"1.056b"					
VV			11,54		11,540			
VV			"1.082"					
VV			19,46		19,460			
VV			"1.086"					
VV			13,66		13,660			
VV			"1.092"					
VV			17,99		17,990			
VV			"1.111a"					
VV			16,66		16,660			
VV			"1.114"					
VV			37,31		37,310			
VV			"1.124"					
VV			25,56		25,560			
VV			"1.134"					
VV			0,57		0,570			
VV			Mezisoučet		142,750			
VV			"2.NP"					
VV			"2.041"					
VV			33,53		33,530			
VV			"2.044"					
VV			14,08		14,080			
VV			"2.046"					
VV			14,29		14,290			
VV			"2.062"					
VV			15,73		15,730			
VV			"2.078"					
VV			13,14		13,140			
VV			"2.079"					
VV			13,14		13,140			
VV			"2.082"					
VV			1,05		1,050			
VV			"2.092"					
VV			7,87		7,870			
VV			"2.099"					
VV			36,54		36,540			
VV			"2.102"					
VV			17,66		17,660			
VV			"2.119"					
VV			27,14		27,140			
VV			"2.120"					
VV			14,49		14,490			
VV			"2.150"					
VV			15,52		15,520			
VV			"2.177"					
VV			37,26		37,260			
VV			"2.180"					
VV			12,52		12,520			
VV			Mezisoučet		273,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"4,58"					
VV			"4,048"					
W			20,49		20,490			
VV			Mezisoučet		20,490			
W			"6,58"					
VV			"5,007+5,008"					
W			26,09		26,090			
VV			0,72		0,720			
W			"5,010+5,011"					
W			23,26		23,260			
VV			"5,013+5,014"					
W			26,09		26,090			
VV			"5,013+5,014"					
W			0,72		0,720			
VV			"5,016+5,017"					
W			23,26		23,260			
VV			"5,022"					
W			19,77		19,770			
VV			"5,024+5,025"					
W			26,09		26,090			
VV			0,72		0,720			
W			"5,027+5,028"					
W			23,26		23,260			
VV			"5,031+5,032"					
W			24,58		24,580			
VV			0,72		0,720			
W			"5,036+5,037"					
W			25,66		25,660			
VV			0,72		0,720			
W			"5,042+5,043"					
W			26,17		26,170			
VV			0,72		0,720			
W			"5,045a"					
W			7,97		7,970			
W			"5,047"					
W			26,77		26,770			
W			"5,047"					
W			0,72		0,720			
W			"5,064"					
W			31,26		31,260			
W			"5,076"					
W			10,66		10,660			
W			"5,085+5,086"					
W			26,09		26,090			
VV			0,72		0,720			
W			"5,088+5,089"					
W			23,26		23,260			
W			"5,091+5,092"					
W			26,09		26,090			
VV			0,72		0,720			
W			"5,094+5,095"					
W			23,27		23,270			
W			"5,103+5,104"					
W			26,09		26,090			
VV			0,72		0,720			
W			"5,106+5,107"					
W			23,27		23,270			
W			Mezisoučet		476,160			
W			"6,NP"					
W			"6,004+6,004b"					
W			24,01		24,010			
W			"6,006+6,007"					
W			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
W			"6,010+6,011"					
W			26,09		26,090			
W			0,68		0,680			
W			"6,013+6,014"					
W			23,26		23,260			
W			"6,020a+6,020b"					
W			18,21		18,210			
W			"6,022a+6,022b"					
W			18,48		18,480			
W			"6,024+6,025"					
W			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
W			"6,027+6,028"					
W			23,26		23,260			
W			"6,030+6,031"					
W			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
W			"6,036+6,037"					
W			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
W			"6,039+6,040"					
W			23,26		23,260			
W			"6,042+6,043"					
W			24,43		24,430			
W			0,72		0,720			
W			"6,047+6,048"					
W			24,58		24,580			
W			0,72		0,720			
W			"6,058"					
W			31,26		31,260			
W			"6,082"					
W			10,87		10,870			
W			"6,092a+6,092b"					
W			24,02		24,020			
W			"6,092+6,093"					
W			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
W			"6,095+6,096"					
W			23,26		23,260			
W			"6,098+6,099"					
W			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
W			"6,101+6,102"					
W			23,27		23,270			
W			"6,108"					
W			22,17		22,170			
W			"6,110+6,111"					
W			27,02		27,020			
W			0,72		0,720			
W			"6,113+6,114"					
W			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
W			"6,116+6,117"					
W			23,26		23,260			
W			"6,119+6,120"					
W			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
W			"6,122+6,123"					
W			23,26		23,260			
W			"6,125+6,126"					
W			25,55		25,550			
W			"6,125+6,126"					
W			0,72		0,720			
W			"6,130+6,131"					
W			24,58		24,580			
W			0,72		0,720			
W			"6,0233+6,034"					
W			23,26		23,260			
W			Mezisoučet		706,120			
W			"7,NP"					
W			"7,005"					
W			18,48		18,480			
W			"7,007+7,008"					
W			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
W			"7,010+7,011"					
W			23,26		23,260			
W			"7,013+7,014"					
W			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
W			"7,016+7,017"					
W			23,26		23,260			
W			"7,022"					
W			19,25		19,250			
W			"7,025a+7,025b"					
W			18,48		18,480			
W			"7,027+7,028"					
W			28,02		28,020			
W			0,72		0,720			
W			"7,030+7,031"					
W			23,26		23,260			
W			"7,033+7,034"					
W			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
W			"7,041"					
W			16,72		16,720			
W			"7,045"					
W			17,94		17,940			
W			"7,047"					
W			17,94		17,940			
W			"7,049"					
W			16,72		16,720			
W			"7,055c"					
W			12,68		12,680			
W			"7,067"					
W			31,26		31,260			
W			"7,089"					
W			10,72		10,720			
W			"7,091"					
W			10,58		10,580			
W			"7,096"					
W			18,48		18,480			
W			"7,098"					
W			18,48		18,480			
W			"7,090+7,091"					
W			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
W			"7,093+7,094"					
W			23,26		23,260			
W			"7,096+7,097"					
W			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
W			"7,099+7,100"					
W			23,27		23,270			
W			"7,108a+7,108b"					
W			18,46		18,460			
W			"7,118+7,119"					
W			24,03		24,030			
W			0,72		0,720			
W			"7,123+7,124"					
W			24,58		24,580			
W			0,72		0,720			
W			Mezisoučet		575,500			
W			"8,NP"					
W			"8,002"					
W			18,48		18,480			
W			"8,005"					
W			18,48		18,480			
W			"8,007+8,008"					
W			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
W			"8,009+8,010"					
W			7,56		7,560			
W			16,75		16,750			
W			"8,014+8,015"					
W			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
W			"8,017+8,018"					
W			23,26		23,260			
W			"8,027a+8,027b"					
W			18,48		18,480			
W			"8,029+8,030"					
W			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
W			"8,032+8,033"					
W			23,26		23,260			
W			"8,035+8,036"					
W			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
W			"8,038+8,039"					
W			23,26		23,260			
W			"8,041+8,042"					
W			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
W			"8,044+8,045"					
W			23,26		23,260			
W			"8,051+8,052"					
W			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
W			"8,054+8,055"					
W			23,26		23,260			
W			"8,061"					
W			10,76		10,760			
W			"8,067"					
W			29,7		29,700			
W			"8,072"					
W			31,26		31,260			
W			"8,094"					
W			10,56		10,560			
W			"8,090"					
W			18,46		18,460			
W			"8,092"					
W			18,46		18,460			
W			"8,094+8,095"					
W			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
W			"8,097+8,098"					
W			23,26		23,260			
W			"8,100+8,101"					
W			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
W			"8,103+8,104"					
W			23,27		23,270			
W			"8,112a+8,112b"					
W			18,35		18,350			
W			"8,114+8,115"					
W			25,88		25,880			
W			0,72		0,720			
W			"8,117+8,118"					
W			23,26		23,260			
W			"8,120+8,121"					
W			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
W			"8,123+8,124"					
W			23,26		23,260			
W			"8,126+8,127"					
W			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
W			"8,129+8,130"					
W			23,26		23,260			
W			"8,132+8,133"					
W			24,58		24,580			
W			0,72		0,720			
W			"8,137"					
W			24,58		24,580			
W			0,72		0,720			
W			Mezisoučet		795,250			
W			"9,NP"					
W			"1,114"					
W			1,45		1,450			
W			"2,119"					
W			0,33		0,330			
W			"3,177"					
W			0,31		0,310			
W			"9,002"					
W			18,48		18,480			
W			"9,005"					
W			18,48		18,480			
W			"9,07+9,008"					
W			26,09		26,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					0,72			
VV			"9.010+9.011"					
W			7,55		7,550			
VV			16,75		16,750			
W			"9.013+9.014"					
VV			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
VV			"9.016+9.017"					
W			23,26		23,260			
VV			"9.020a+9.025b"					
W			18,48		18,480			
VV			"9.027+9.028"					
W			26,09		26,090			
VV			0,72		0,720			
W			"9.030+9.031"					
VV			23,26		23,260			
W			"9.033+9.034"					
VV			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
VV			"9.036+9.037"					
W			23,26		23,260			
VV			"9.039+9.040"					
W			26,09		26,090			
VV			0,72		0,720			
W			"9.042+9.043"					
VV			23,26		23,260			
W			"9.045+9.050"					
VV			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
VV			"9.052+9.053"					
W			23,26		23,260			
VV			"9.055"					
W			15,32		15,320			
VV			"9.070"					
W			31,26		31,260			
VV			"9.082"					
W			10,56		10,560			
VV			"9.088"					
W			18,48		18,480			
VV			"9.090"					
W			18,48		18,480			
VV			"9.092+9.093"					
W			26,09		26,090			
VV			0,72		0,720			
W			"9.095+9.096"					
VV			23,26		23,260			
W			"9.098+9.099"					
VV			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
VV			"9.101+9.102"					
W			23,27		23,270			
VV			"9.110a+9.110b"					
W			18,48		18,480			
VV			"9.112+9.113"					
W			26,09		26,090			
VV			0,72		0,720			
W			"9.115+9.116"					
VV			23,26		23,260			
W			"9.118+9.119"					
VV			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
VV			"9.121+9.122"					
W			23,26		23,260			
VV			"9.124+9.125"					
W			26,09		26,090			
VV			0,72		0,720			
W			"9.127+9.128"					
VV			23,26		23,260			
W			"9.136+9.137"					
VV			26,18		26,180			
W			0,72		0,720			
VV			"9.139+9.140"					
W			23,26		23,260			
VV			"9.140+9.143"					
W			23,42		23,420			
VV			0,72		0,720			
W			"9.144+9.145"					
VV			24,52		24,520			
W			Mezisoučet		820,760			
VV			"10.NP"					
W			"10.003"					
VV			16,72		16,720			
W			"10.007+10.008"					
VV			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
VV			"10.010+10.011"					
W			23,26		23,260			
VV			"10.013+10.014"					
W			26,09		26,090			
VV			0,72		0,720			
W			"10.016+10.017"					
VV			23,26		23,260			
W			"10.018"					
VV			6,67		6,670			
W			"10.020"					
VV			4,26		4,260			
W			"10.021"					
VV			7,09		7,090			
W			"10.025a+ 10.025b"					
VV			18,48		18,480			
W			"10.027+10.028"					
VV			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
VV			"10.030+10.031"					
W			23,26		23,260			
VV			"10.033+10.034"					
W			26,09		26,090			
VV			0,72		0,720			
W			"10.036+10.037"					
VV			23,26		23,260			
W			"10.039+10.040"					
VV			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
VV			"10.043+10.043"					
W			23,26		23,260			
VV			"10.045+10.046"					
W			24,05		24,050			
VV			0,72		0,720			
W			"10.050+10.051"					
VV			24,58		24,580			
W			0,72		0,720			
VV			"10.008"					
W			32,29		32,290			
VV			"10.080"					
W			10,35		10,350			
VV			"10.086"					
W			16,72		16,720			
VV			"10.090+10.091"					
W			26,09		26,090			
VV			0,72		0,720			
W			"10.093+10.094"					
VV			23,26		23,260			
W			"10.098+10.099"					
VV			23,27		23,270			
W			"10.108a+ 10.108b"					
VV			18,35		18,350			
W			"10.110+10.111"					
VV			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
VV			"10.113+10.114"					
W			23,26		23,260			
VV			"10.116+10.117"					
W			26,09		26,090			
VV			0,72		0,720			
W			"10.119+10.120"					
VV			23,26		23,260			
W			"10.122+10.123"					
VV			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
VV			"10.125+10.126"					
W			23,26		23,260			
VV			"10.128+10.129"					
W			24,45		24,450			
VV			0,72		0,720			
W			"10.133+10.134"					
VV			24,45		24,450			
W			0,72		0,720			
VV			Mezisoučet		705,240			
W			"11.NP"					
VV			"11.004"					
W			18,48		18,480			
VV			"11.005"					
W			18,48		18,480			
VV			"11.008+11.009"					
W			26,09		26,090			
VV			0,72		0,720			
W			"11.011+11.012"					
VV			7,55		7,550			
W			16,75		16,750			
VV			"11.014+11.015"					
W			26,09		26,090			
VV			0,72		0,720			
W			"11.016+11.017"					
VV			23,26		23,260			
W			"11.024a+11.024b"					
VV			17,97		17,970			
W			"11.027+11.028"					
VV			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
VV			"11.030+11.031"					
W			23,26		23,260			
VV			"11.033+11.034"					
W			26,09		26,090			
VV			0,72		0,720			
W			"11.035+11.037"					
VV			23,52		23,520			
W			"11.039+11.040"					
VV			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
VV			"11.042+11.043"					
W			23,26		23,260			
VV			"11.045+11.046"					
W			26,09		26,090			
VV			0,72		0,720			
W			"11.048+11.049"					
VV			23,26		23,260			
W			"11.051+11.052"					
VV			26,09		26,090			
W			0,72		0,720			
VV			"11.054+11.055"					
W			23,26		23,260			
VV			"11.073"					
W			31,58		31,580			
VV			"11.091"					
W			17,6		17,600			
VV			"11.093+11.094"					
W			16,72		16,720			
VV			"11.097"					
W			17,94		17,940			
VV			"11.099"					
W			17,94		17,940			
VV			"11.101+11.102"					
W			16,25		16,250			
VV			"11.105+11.106"					
W			16,47		16,470			
VV			"11.109"					
W			17,94		17,940			
VV			"11.111"					
W			17,94		17,940			
VV			"11.113+11.114"					
W			16,72		16,720			
VV			"11.117+11.118"					
W			16,72		16,720			
VV			"11.121"					
W			17,94		17,940			
VV			"11.123"					
W			17,94		17,940			
VV			"11.125+11.126"					
W			16,72		16,720			
VV			"11.129+11.130"					
W			16,72		16,720			
VV			"11.133"					
W			17,94		17,940			
VV			"11.135"					
W			17,94		17,940			
VV			"11.137+11.138"					
W			16,72		16,720			
VV			Mezisoučet		732,470			
W			Suchý provoz					
VV			"1.PP"					
W			"0.004"					
VV			15,94		15,940			
W			"0.006"					
VV			9,32		9,320			
W			"0.007"					
VV			8,9		8,900			
W			"0.009"					
VV			15,73		15,730			
W			"0.011"					
VV			9,32		9,320			
W			"0.012"					
VV			8,9		8,900			
W			"0.014"					
VV			16,46		16,460			
W			"0.016"					
VV			9,83		9,830			
W			"0.017"					
VV			9,42		9,420			
W			"0.019"					
VV			16,04		16,040			
W			"0.020"					
VV			9,42		9,420			
W			"0.021"					
VV			9,83		9,830			
W			"0.024"					
VV			16,28		16,280			
W			"0.025"					
VV			9,08		9,080			
W			"0.026"					
VV			9,08		9,080			
W			"0.029"					
VV			14,7		14,700			
W			"0.030"					
VV			8,9		8,900			
W			"0.031"					
VV			8,9		8,900			
W			"0.034"					
VV			14,7		14,700			
W			"0.035"					
VV			8,69		8,690			
W			"0.036"					
VV			8,69		8,690			
W			"0.039"					
VV			14,7		14,700			
W			"0.040"					
VV			8,69		8,690			
W			"0.041"					
VV			8,69		8,690			
W			"0.044"					
VV			14,7		14,700			
W			"0.045"					
VV			8,9		8,900			
W			"0.046"					
VV			8,9		8,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"0.049"					
VV			16,22		16,220			
VV			"0.050"					
VV			9,13		9,130			
VV			"0.051"					
VV			9,1		9,100			
VV			"0.054"					
VV			16,35		16,350			
VV			"0.055"					
VV			9,11		9,110			
VV			"0.056"					
VV			9,11		9,110			
VV			"0.059"					
VV			14,9		14,900			
VV			"0.060"					
VV			9,11		9,110			
VV			"0.061"					
VV			8,9		8,900			
VV			"0.064"					
VV			14,9		14,900			
VV			"0.065"					
VV			8,9		8,900			
VV			"0.066"					
VV			8,69		8,690			
VV			"0.070a"					
VV			30,33		30,330			
VV			"0.070b"					
VV			13,66		13,660			
VV			"0.070c"					
VV			9,73		9,730			
VV			"0.070d"					
VV			8,49		8,490			
VV			"0.075"					
VV			1,28		1,280			
VV			"0.076"					
VV			1,99		1,990			
VV			"0.078a"					
VV			1,84		1,840			
VV			"0.080"					
VV			2,39		2,390			
VV			"0.083"					
VV			67,42		67,420			
VV			"0.085"					
VV			2,56		2,560			
VV			"0.086"					
VV			1,58		1,580			
VV			"0.089"					
VV			6,1		6,100			
VV			"0.088"					
VV			10,9		10,900			
VV			"0.089"					
VV			16,97		16,970			
VV			"0.090"					
VV			1,24		1,240			
VV			"J.1.1PP-Gř"					
VV			13,25		13,250			
VV			Mezisoučet		626,660			
VV			"1.NP"					
VV			"1.006a"					
VV			17,99		17,990			
VV			"1.006b"					
VV			13,56		13,560			
VV			"1.006c"					
VV			8,28		8,280			
VV			"1.006d"					
VV			8,28		8,280			
VV			"1.006e"					
VV			8,28		8,280			
VV			"1.007a"					
VV			17,73		17,730			
VV			"1.007b"					
VV			14,08		14,080			
VV			"1.007c"					
VV			8,28		8,280			
VV			"1.007d"					
VV			8,28		8,280			
VV			"1.007e"					
VV			8,28		8,280			
VV			"1.008a"					
VV			12,42		12,420			
VV			"1.008b"					
VV			6,83		6,830			
VV			"1.008c"					
VV			6,83		6,830			
VV			"1.008e"					
VV			12,45		12,450			
VV			"1.008f"					
VV			6,83		6,830			
VV			"1.008c"					
VV			6,83		6,830			
VV			"1.011"					
VV			5,04		5,040			
VV			"1.013"					
VV			20,66		20,660			
VV			"1.014"					
VV			4,12		4,120			
VV			"1.015"					
VV			2,84		2,840			
VV			"1.016"					
VV			3,55		3,550			
VV			"1.017"					
VV			3,55		3,550			
VV			"1.018"					
VV			2,84		2,840			
VV			"1.019"					
VV			2,84		2,840			
VV			"1.020"					
VV			4,4		4,400			
VV			"1.020c"					
VV			9,94		9,940			
VV			"1.022"					
VV			4,56		4,560			
VV			"1.030"					
VV			3,27		3,270			
VV			"1.035b"					
VV			30,53		30,530			
VV			"1.035c"					
VV			2,04		2,040			
VV			"1.035d"					
VV			8,43		8,430			
VV			"1.035e"					
VV			8,28		8,280			
VV			"1.039"					
VV			3,69		3,690			
VV			"1.042"					
VV			3,83		3,830			
VV			"1.045"					
VV			3,69		3,690			
VV			"1.053"					
VV			4,19		4,190			
VV			"1.056a"					
VV			9,73		9,730			
VV			"1.056c"					
VV			9,74		9,740			
VV			"1.057a"					
VV			11,02		11,020			
VV			"1.057b"					
VV			7,55		7,550			
VV			"1.057c"					
VV			7,86		7,860			
VV			"1.058"					
VV			2,84		2,840			
VV			"1.059"					
VV			3,55		3,550			
VV			"1.060"					
VV			3,27		3,270			
VV			"1.062"					
VV			3,41		3,410			
VV			"1.064"					
VV			4,4		4,400			
VV			"1.065"					
VV			3,91		3,910			
VV			"1.066"					
VV			3,83		3,830			
VV			"1.068"					
VV			14,48		14,480			
VV			"1.069"					
VV			14,49		14,490			
VV			"1.070"					
VV			10,15		10,150			
VV			"1.071"					
VV			9,93		9,930			
VV			"1.072"					
VV			10,34		10,340			
VV			"1.073"					
VV			10,14		10,140			
VV			"1.074"					
VV			14,69		14,690			
VV			"1.075"					
VV			66,34		66,340			
VV			"1.076"					
VV			51,23		51,220			
VV			"1.076"					
VV			0,45		0,450			
VV			"1.077"					
VV			49,06		49,060			
VV			"1.077"					
VV			0,9		0,900			
VV			"1.080"					
VV			41,81		41,810			
VV			"1.080"					
VV			3,62		3,620			
VV			"1.082"					
VV			10,48		10,480			
VV			"1.082"					
VV			0,56		0,560			
VV			"1.090"					
VV			6,82		6,820			
VV			"1.091"					
VV			3,55		3,550			
VV			"1.097"					
VV			22,66		22,660			
VV			"1.097"					
VV			1,17		1,170			
VV			"1.102"					
VV			25,88		25,880			
VV			"1.102"					
VV			20,6		20,600			
VV			"1.103"					
VV			29,56		29,560			
VV			"1.104a"					
VV			14,85		14,850			
VV			"1.104b"					
VV			7,35		7,350			
VV			"1.104c"					
VV			7,35		7,350			
VV			"1.109a"					
VV			14,52		14,520			
VV			"1.109b"					
VV			7,35		7,350			
VV			"1.109c"					
VV			7,35		7,350			
VV			"1.110"					
VV			25		25,000			
VV			"1.111b"					
VV			12,42		12,420			
VV			"1.112"					
VV			3,41		3,410			
VV			"1.115"					
VV			3,52		3,520			
VV			"1.116"					
VV			8,17		8,170			
VV			"1.118"					
VV			4,67		4,670			
VV			"1.119"					
VV			6,28		6,280			
VV			"1.119"					
VV			3,63		3,630			
VV			"1.120"					
VV			15,25		15,250			
VV			"1.121"					
VV			7,67		7,670			
VV			"1.125"					
VV			9,34		9,340			
VV			"J1.1NP-Gř"					
VV			13,25		13,250			
VV			Mezisoučet		958,910			
VV			"2.NP"					
VV			"2.001c"					
VV			8,52		8,520			
VV			"2.001g"					
VV			10,22		10,220			
VV			"2.001l"					
VV			17,63		17,630			
VV			"2.001n"					
VV			17,34		17,340			
VV			"2.002"					
VV			4,97		4,970			
VV			"2.004"					
VV			4,19		4,190			
VV			"2.005"					
VV			4,05		4,050			
VV			"2.006"					
VV			4,3		4,300			
VV			"2.008"					
VV			13,45		13,450			
VV			"2.011"					
VV			15,52		15,520			
VV			"2.014"					
VV			15,11		15,110			
VV			"2.017"					
VV			15,52		15,520			
VV			"2.020"					
VV			15,11		15,110			
VV			"2.022a"					
VV			15,42		15,420			
VV			"2.022b"					
VV			13,45		13,450			
VV			"2.025"					
VV			16,56		16,560			
VV			"2.026"					
VV			7,66		7,660			
VV			"2.027"					
VV			7,87		7,870			
VV			"2.028"					
VV			16,66		16,660			
VV			"2.030"					
VV			7,76		7,760			
VV			"2.031"					
VV			7,87		7,870			
VV			"2.032a"					
VV			5,11		5,110			
VV			"2.032"					
VV			4,79		4,790			
VV			"2.032"					
VV			5,84		5,840			
VV			"2.034"					
VV			4,8		4,800			
VV			"2.034"					
VV			9,42		9,420			
VV			"2.035"					
VV			9,49		9,490			
VV			"2.036"					
VV			8,91		8,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"2.033"					
VV			8,9		8,900			
VV			"2.038"					
VV			9,49		9,490			
VV			"2.039"					
VV			5,26		5,260			
VV			"2.040"					
VV			5,08		5,080			
VV			"2.042"					
VV			10,14		10,140			
VV			"2.048"					
VV			9,94		9,940			
VV			"2.052"					
VV			13,66		13,660			
VV			"2.053"					
VV			8,07		8,070			
VV			"2.052"					
VV			8,07		8,070			
VV			"2.053"					
VV			14,34		14,340			
VV			"2.054"					
VV			19,04		19,040			
VV			"2.055"					
VV			24,42		24,420			
VV			"2.057"					
VV			10,14		10,140			
VV			"2.059"					
VV			9,55		9,550			
VV			"2.059"					
VV			9,86		9,860			
VV			"2.060"					
VV			10,44		10,440			
VV			"2.061a"					
VV			2,21		2,210			
VV			"2.061b"					
VV			10,45		10,450			
VV			"2.062a"					
VV			2,21		2,210			
VV			"2.062b"					
VV			9,87		9,870			
VV			"2.063"					
VV			10,49		10,490			
VV			"2.064"					
VV			11,07		11,070			
VV			"2.070"					
VV			7,99		7,990			
VV			"2.072"					
VV			4,26		4,260			
VV			"2.073"					
VV			20,38		20,380			
VV			"2.074"					
VV			15,84		15,840			
VV			"2.075"					
VV			7,76		7,760			
VV			"2.076"					
VV			7,76		7,760			
VV			"2.077"					
VV			7,76		7,760			
VV			"2.083"					
VV			8,76		8,760			
VV			"2.084"					
VV			9,94		9,940			
VV			"2.088"					
VV			27,43		27,430			
VV			"2.089"					
VV			20,18		20,180			
VV			"2.091"					
VV			17,91		17,910			
VV			"2.093"					
VV			28,88		28,880			
VV			"2.095"					
VV			8,69		8,690			
VV			"2.096"					
VV			8,69		8,690			
VV			"2.097"					
VV			18,01		18,010			
VV			"2.099"					
VV			18,17		18,170			
VV			"2.100"					
VV			8,88		8,880			
VV			"2.101"					
VV			8,67		8,670			
VV			"2.106"					
W			39,95		39,950			
VV			"2.111"					
VV			18,63		18,630			
VV			"2.112"					
W			25,67		25,670			
VV			"2.114"					
VV			12,28		12,280			
VV			"2.115"					
W			14,28		14,280			
VV			"2.116"					
W			7,97		7,970			
VV			"2.117"					
W			7,97		7,970			
VV			"2.118"					
W			7,97		7,970			
VV			"2.120"					
W			38,09		38,090			
VV			"2.127"					
W			20,12		20,120			
VV			"2.128"					
W			10		10,000			
VV			"2.129"					
W			9,41		9,410			
VV			"2.130"					
W			8,25		8,250			
VV			"2.131"					
W			20,73		20,730			
VV			"2.133"					
W			5,4		5,400			
VV			"2.135"					
W			32,09		32,090			
VV			"2.136"					
W			2,27		2,270			
VV			"2.137"					
W			5,96		5,960			
VV			"2.138"					
W			9,68		9,680			
VV			"2.139"					
W			9,73		9,730			
VV			"2.140"					
W			8,46		8,460			
VV			"2.141"					
W			8,59		8,590			
VV			"2.142"					
W			7,31		7,310			
VV			"2.144"					
W			23,7		23,700			
VV			"2.148"					
W			9,34		9,340			
VV			"2.156"					
W			6,89		6,890			
VV			"2.168"					
W			5,11		5,110			
VV			"2.170"					
W			0,28		0,280			
VV			"2.170"					
W			6,89		6,890			
VV			"2.171"					
W			2,8		2,800			
VV			"2.172"					
W			7,43		7,430			
VV			"2.173"					
W			6,85		6,850			
VV			"2.174"					
W			2,8		2,800			
VV			"2.175b"					
W			23,19		23,190			
VV			"2.181"					
W			13,04		13,040			
VV			"E.002"					
W			2,56		2,560			
VV			"J1.2MP-G4"					
W			13,25		13,250			
VV			Mezisoučet		1 221,130			
W			"3.NP"					
VV			"3.002a"					
W			1,28		1,280			
VV			"3.002b"					
W			1,16		1,160			
VV			"3.002c"					
W			1,28		1,280			
VV			"3.003b"					
W			1,28		1,280			
VV			"3.008"					
W			8,8		8,800			
VV			"3.009"					
W			9,73		9,730			
VV			"3.010"					
W			3,52		3,520			
VV			"3.012"					
W			45,33		45,330			
VV			"3.014"					
W			3,76		3,760			
VV			"J1.3MP-G4"					
W			13,3		13,300			
VV			Mezisoučet		95,460			
W			"4.NP"					
VV			"4.004"					
W			46,99		46,990			
VV			"4.005"					
W			7,51		7,510			
VV			"4.006"					
W			7,51		7,510			
VV			"4.007"					
W			7,56		7,560			
VV			"4.013"					
W			32,29		32,290			
VV			"4.014"					
W			21,73		21,730			
VV			"4.042"					
W			4,33		4,330			
VV			"4.044"					
W			0,92		0,920			
VV			"4.044"					
W			10,66		10,660			
VV			"4.045"					
W			8,28		8,280			
VV			"4.046"					
W			23,7		23,700			
VV			"4.048b"					
W			6,4		6,400			
VV			"4.048c"					
W			6,39		6,390			
VV			"4.050a"					
W			26,26		26,260			
VV			"4.050b"					
W			14,49		14,490			
VV			"4.661"					
W			24,83		24,830			
VV			"4.062"					
W			27,12		27,120			
VV			"4.092"					
W			4,4		4,400			
VV			"4.027"					
W			32,38		32,380			
VV			"4.071"					
W			2,83		2,830			
VV			"4.071"					
W			0,72		0,720			
VV			"4.072"					
W			35,76		35,760			
VV			"4.077"					
W			5,67		5,670			
VV			"4.081"					
W			11,8		11,800			
VV			"4.082"					
W			11,81		11,810			
VV			"4.083"					
W			8,07		8,070			
VV			"4.084"					
W			8,07		8,070			
VV			"4.085"					
W			7,14		7,140			
VV			"4.086"					
W			7,14		7,140			
VV			"4.089"					
W			45,13		45,130			
VV			"4.090"					
W			7,76		7,760			
VV			"4.091"					
W			7,76		7,760			
VV			"4.092"					
W			9,94		9,940			
VV			"4.096"					
W			7,46		7,460			
VV			"4.098"					
W			9,94		9,940			
VV			"4.099"					
W			7,24		7,240			
VV			"J1.4MP-G4"					
W			13,25		13,250			
VV			Mezisoučet		521,240			
W			"5.NP"					
VV			"5.002"					
W			4,76		4,760			
VV			"5.018"					
W			6,67		6,670			
VV			"5.019a"					
W			4,26		4,260			
VV			"5.020"					
W			7,09		7,090			
VV			"5.034"					
W			20,18		20,180			
VV			"5.044"					
W			1,62		1,620			
VV			"5.044"					
W			7,14		7,140			
VV			"5.045b"					
W			7,56		7,560			
VV			"5.046"					
W			3,12		3,120			
VV			"5.048"					
W			17,28		17,280			
VV			"5.051"					
W			21,32		21,320			
VV			"5.052a"					
W			10,51		10,510			
VV			"5.054"					
W			10,97		10,970			
VV			"5.055"					
W			7,5		7,500			
VV			"5.056"					
W			10,76		10,760			
VV			"5.057"					
W			7,5		7,500			
VV			"5.058"					
W			31,67		31,670			
VV			"5.062"					
W			14,7		14,700			
VV			"5.063"					
W			14,9		14,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"6.066"					
VV			39,19		39,190			
VV			"6.065"					
VV			36,64		36,640			
VV			"6.073"					
VV			7,74		7,740			
VV			"6.074"					
VV			7,04		7,040			
VV			"6.075"					
VV			7,04		7,040			
VV			"6.077"					
VV			10,56		10,560			
VV			"6.078"					
VV			7,04		7,040			
VV			"6.079"					
VV			7,04		7,040			
VV			"6.081"					
VV			5,61		5,610			
VV			"6.082"					
VV			4,12		4,120			
VV			"6.096"					
VV			6,67		6,670			
VV			"6.098"					
VV			4,26		4,260			
VV			"6.099"					
VV			7,09		7,090			
VV			"6.101"					
VV			19,77		19,770			
VV			"6.108"					
VV			3,8		3,800			
VV			"6.110"					
VV			6,11		6,110			
VV			"6.111"					
VV			5,84		5,840			
VV			"6.112"					
VV			6,15		6,150			
VV			"6.113"					
VV			4,41		4,410			
VV			"6.114"					
VV			4,76		4,760			
VV			"6.115"					
VV			10,15		10,150			
VV			"J1.3MP-04"					
VV			13,25		13,250			
VV			Mezisoučet		433,790			
VV			"9.NP"					
VV			"6.002"					
VV			5,11		5,110			
VV			"6.015"					
VV			6,67		6,670			
VV			"6.017"					
VV			4,26		4,260			
VV			"6.018"					
VV			7,09		7,090			
VV			"6.044"					
VV			20,29		20,290			
VV			"6.050"					
VV			14,08		14,080			
VV			"6.051"					
VV			10,76		10,760			
VV			"6.058"					
VV			42,85		42,850			
VV			"6.060"					
VV			11,38		11,380			
VV			"6.061"					
VV			8,28		8,280			
VV			"6.062"					
VV			11,38		11,380			
VV			"6.063"					
VV			8,28		8,280			
VV			"6.064"					
VV			14,7		14,700			
VV			"6.065"					
VV			14,9		14,900			
VV			"6.069"					
VV			41,05		41,050			
VV			"6.072"					
VV			22,46		22,460			
VV			"6.073"					
W			22,46		22,460			
VV			"6.079"					
VV			7,97		7,970			
VV			"6.080"					
W			7,04		7,040			
VV			"6.081"					
W			7,04		7,040			
VV			"6.083"					
W			10,56		10,560			
VV			"6.084"					
W			7,04		7,040			
VV			"6.085"					
W			7,04		7,040			
VV			"6.087"					
W			5,11		5,110			
VV			"6.103"					
W			6,67		6,670			
VV			"6.105"					
W			4,26		4,260			
VV			"6.106"					
W			7,09		7,090			
VV			"6.107"					
W			7,81		7,810			
VV			"6.133"					
W			14,49		14,490			
VV			"6.134"					
W			10,14		10,140			
VV			"J1.3MP-04"					
W			13,25		13,250			
VV			Mezisoučet		381,510			
VV			"7.NP"					
VV			"7.018"					
W			6,67		6,670			
VV			"7.020"					
W			4,26		4,260			
VV			"7.021"					
W			7,09		7,090			
VV			"7.036"					
W			4,83		4,830			
VV			"7.038"					
W			4,97		4,970			
VV			"7.055a"					
W			16,15		16,150			
VV			"7.055b"					
W			12,68		12,680			
VV			"7.055c"					
W			24,63		24,630			
VV			"7.055"					
W			25,46		25,460			
VV			"7.060"					
W			16,24		16,240			
VV			"7.061"					
W			7,14		7,140			
VV			"7.062"					
W			7,14		7,140			
VV			"7.064b"					
W			15,94		15,940			
VV			"7.065"					
W			14,7		14,700			
VV			"7.066"					
W			14,9		14,900			
VV			"7.069"					
W			39,64		39,640			
VV			"7.072"					
W			36,64		36,640			
VV			"7.077"					
W			7,97		7,970			
VV			"7.078"					
W			7,04		7,040			
VV			"7.079"					
W			7,04		7,040			
VV			"7.082"					
W			7,04		7,040			
VV			"7.083"					
W			7,04		7,040			
VV			"7.101"					
W			6,67		6,670			
VV			"7.103"					
W			4,26		4,260			
VV			"7.104"					
W			7,09		7,090			
VV			"7.106"					
W			19,25		19,250			
VV			"7.109"					
W			2,84		2,840			
VV			"7.111"					
W			27,53		27,530			
VV			"7.113"					
W			6,46		6,460			
VV			"7.120"					
W			10,24		10,240			
VV			"7.126"					
W			14,27		14,270			
VV			"7.127"					
W			10,25		10,250			
W			"J1.3MP-04"					
W			13,4		13,400			
W			Mezisoučet		417,470			
VV			"8.NP"					
W			"8.019"					
W			6,67		6,670			
W			"8.022"					
W			4,26		4,260			
W			"8.023"					
W			7,09		7,090			
W			"8.025"					
W			19,27		19,270			
W			"8.046"					
W			10,93		10,930			
W			"8.048"					
W			4,33		4,330			
W			"8.049"					
W			5,96		5,960			
W			"8.059"					
W			13,09		13,090			
W			"8.060"					
W			7,13		7,130			
W			"8.062"					
W			27,53		27,530			
W			"8.064"					
W			21,32		21,320			
W			"8.066"					
W			28,77		28,770			
W			"8.070"					
W			14,7		14,700			
W			"8.071"					
W			15,11		15,110			
W			"8.074"					
W			39,64		39,640			
W			"8.077"					
W			36,64		36,640			
W			"8.081"					
W			7,87		7,870			
W			"8.082"					
W			7,04		7,040			
W			"8.083"					
W			7,04		7,040			
W			"8.085"					
W			10,56		10,560			
W			"8.086"					
W			7,04		7,040			
W			"8.087"					
W			7,04		7,040			
W			"8.100"					
W			6,67		6,670			
W			"8.107"					
W			4,26		4,260			
W			"8.108"					
W			7,09		7,090			
W			"8.110"					
W			19,27		19,270			
W			"8.140"					
W			20,29		20,290			
W			"J1.3MP-04"					
W			13,25		13,250			
W			Mezisoučet		379,860			
W			"9.NP"					
W			"1.057b"					
W			0,62		0,620			
W			"1.057c"					
W			0,31		0,310			
W			"2.144"					
W			0,66		0,660			
W			"9.018"					
W			6,67		6,670			
W			"9.020"					
W			4,26		4,260			
W			"9.021"					
W			7,09		7,090			
W			"9.022"					
W			19,48		19,480			
W			"9.044"					
W			8,73		8,730			
W			"9.046"					
W			5,04		5,040			
W			"9.047"					
W			5,96		5,960			
W			"9.055"					
W			12,63		12,630			
W			"9.056"					
W			7,97		7,970			
W			"9.058"					
W			7,97		7,970			
W			"9.060"					
W			27,12		27,120			
W			"9.062"					
W			21,32		21,320			
W			"9.064"					
W			31,57		31,570			
W			"9.066"					
W			6,82		6,820			
W			"9.067"					
W			42,87		42,870			
W			"9.069"					
W			14,7		14,700			
W			"9.069"					
W			14,9		14,900			
W			"9.072"					
W			39,64		39,640			
W			"9.075"					
W			36,64		36,640			
W			"9.079"					
W			7,96		7,960			
W			"9.080"					
W			7,04		7,040			
W			"9.081"					
W			7,04		7,040			
W			"9.083"					
W			10,56		10,560			
W			"9.084"					
W			7,04		7,040			
W			"9.085"					
W			7,04		7,040			
W			"9.102"					
W			6,67		6,670			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"6.105"					
	VV		4,26		4,260			
	VV		"6.106"					
	VV		7,09		7,090			
	VV		"6.108"					
	VV		19,27		19,270			
	VV		"11.3NP-04"					
	VV		13,4		13,400			
	VV		Mezisoučet		420,340			
	VV		"10.56"					
	VV		"10.057"					
	VV		19,27		19,270			
	VV		"10.246"					
	VV		20,7		20,700			
	VV		"10.054"					
	VV		10,35		10,350			
	VV		"10.057"					
	VV		17,18		17,180			
	VV		"10.058"					
	VV		22,25		22,250			
	VV		"10.059"					
	VV		7,87		7,870			
	VV		"10.060"					
	VV		17,28		17,280			
	VV		"10.061"					
	VV		7,87		7,870			
	VV		"10.062"					
	VV		7,87		7,870			
	VV		"10.066"					
	VV		14,7		14,700			
	VV		"10.067"					
	VV		14,9		14,900			
	VV		"10.070"					
	VV		39,64		39,640			
	VV		"10.073"					
	VV		36,64		36,640			
	VV		"10.076"					
	VV		8,28		8,280			
	VV		"10.077"					
	VV		7,04		7,040			
	VV		"10.078"					
	VV		7,04		7,040			
	VV		"10.081"					
	VV		10,56		10,560			
	VV		"10.082"					
	VV		7,04		7,040			
	VV		"10.083"					
	VV		7,04		7,040			
	VV		"10.096-10.097"					
	VV		26,09		26,090			
	VV		0,72		0,720			
	VV		"10.101"					
	VV		6,67		6,670			
	VV		"10.103"					
	VV		4,26		4,260			
	VV		"10.104"					
	VV		7,09		7,090			
	VV		"10.106"					
	VV		19,27		19,270			
	VV		"J1.10NP-04"					
	VV		13,25		13,250			
	VV		Mezisoučet		360,670			
	VV		"11.NP"					
	VV		"11.019"					
	VV		6,67		6,670			
	VV		"11.020"					
	VV		4,25		4,250			
	VV		"11.022a"					
	VV		7,95		7,950			
	VV		"11.022b"					
	VV		6,99		6,990			
	VV		"11.023"					
	VV		5,35		5,350			
	VV		"11.057"					
	VV		25,56		25,560			
	VV		"11.061"					
	VV		16,61		16,610			
	VV		"11.062"					
	VV		6,99		6,990			
	VV		"11.063"					
	VV		7,09		7,090			
	VV		"11.064"					
	VV		7,09		7,090			
	VV		"11.065"					
	VV		16,61		16,610			
	VV		"11.066"					
	VV		7,4		7,400			
	VV		"11.067"					
	VV		7,09		7,090			
	VV		"11.068"					
	VV		7,09		7,090			
	VV		"11.069"					
	VV		19,66		19,660			
	VV		"11.070"					
	VV		20,18		20,180			
	VV		"11.071"					
	VV		3,41		3,410			
	VV		"11.072"					
	VV		4,69		4,690			
	VV		"11.075"					
	VV		19,46		19,460			
	VV		"11.076"					
	VV		23,18		23,180			
	VV		"11.078"					
	VV		11,37		11,370			
	VV		"11.079"					
	VV		7,87		7,870			
	VV		"11.080"					
	VV		7,87		7,870			
	VV		"11.083"					
	VV		27,94		27,940			
	VV		"11.141"					
	VV		7,67		7,670			
	VV		"J1.11NP-04"					
	VV		13,25		13,250			
	VV		Mezisoučet		299,290			
	VV		"12.NP"					
	VV		"12.001"					
	VV		2,43		2,430			
	VV		"12.002"					
	VV		1,28		1,280			
	VV		Mezisoučet		3,710			
	VV		Součet		11 618,210			
1102	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	11 618,210	562,12	6 530 828,21	CS ÚRS 2022 01
1103	*M*	*59761039*	*obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2*	*m2*	*13 128,577*	*248,31*	*3 259 956,95*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		1618,21*1,13 "Přepočtené koeficientem množství		13 128,577			
1104	K	7814931X1	D+M nerezová lišta, vč. dodávky	m	518,000	228,23	118 223,14	Vlastní
1105	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	3 108,000	60,23	187 194,84	CS ÚRS 2022 01
1106	K	998781106	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 48 do 60 m	t	242,643	489,20	118 700,96	CS ÚRS 2022 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				27 143,11	
1107	K	7839171X1	D+M bezprašný nátěr betonové podlahy, vč. penetrace, přesná specifikace PD	m2	148,056	183,33	27 143,11	Vlastní
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204, D.1.01.1.002					
	VV		"Skladba CS"50		50,000			
	VV		"Skladba CE"46,35		46,350			
	VV		"Skladba CS"2,59		2,590			
	VV		"Skladba C10" 49,116		49,116			
	VV		Součet		148,056			
	D	784	Malby				22 119 343,59	
1108	K	7811954X1	Bezprašný nátěr stropů a stěn vč. dodávky materiálu dvoudílnými nátěr k bezprašné úpravě savých a porézních povrchů	m2	29 659,000	183,33	5 437 384,47	Vlastní
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		29659		29 659,000			
	VV		Součet		29 659,000			
1225	K	7811954X3	Kalcitým krystalizačním nátěrem pro zvýšení vodonepropustnosti betonu, vč. dodávky materiálu	m2	9 727,957	196,42	1 910 765,31	
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112 D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		Instalační kanály před zákrytem					
	VV		"Jáchov" (6,73+17,38+93,53+1601,63+22,21+0,45+964,93+63,21+5,3)*2		5 950,880			
	VV		"Jelínky" 3777,077		3 777,077			
	VV		Součet		9 727,957			
1109	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	88 086,410	18,13	1 597 006,61	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.201, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		STĚNY					
	VV		"LT_CIHELNÉ BLOKY 300 + TI MV 160"116,33*1		116,330			
	VV		"LT_CIHELNÉ BLOKY 300 + TI MV 200"7,3*1		7,300			
	VV		"LT_OBVODOVÁ STĚNA_250mm+200MV"6318,5*1		6 318,500			
	VV		"LT_OBVODOVÁ STĚNA_250mm+200MV previ"34,64*1		34,640			
	VV		"LT_OBVODOVÁ STĚNA_250mm+200MV_250mm+VLNITÝ PLECH"402,97*1		402,970			
	VV		"LT_PALENÉ CIHELNÉ BLOKY 200mm"224,66*2		449,320			
	VV		"LT_PALENÉ CIHELNÉ BLOKY 250mm"477,13*2		954,260			
	VV		"LT_PALENÉ CIHELNÉ BLOKY 300mm"408,34*2		816,680			
	VV		"LT_PŘÍČKY Z PALENÝCH CIHEL 100mm"346,65*2		693,660			
	VV		"LT_PŘÍČKY Z PALENÝCH CIHEL 150mm"3091,05*2		6 182,100			
	VV		"LT_SEK KONSTRUKCE DVOJITÁ 205mm"1601,24*2		3 202,480			
	VV		"LT_SEK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 205mm"138,72*2		277,440			
	VV		"LT_SEK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 250mm"1317,79*2		2 635,580			
	VV		"LT_SEK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 300mm"553,85*2		1 107,700			
	VV		"LT_SEK KONSTRUKCE INSTALAČNÍ 350mm"12,01*2		24,020			
	VV		"LT_SEK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 50mm DOBĚH K OKNU"4,49*2		8,980			
	VV		"LT_SEK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 100mm"885,72*2		1 771,440			
	VV		"LT_SEK KONSTRUKCE JEDNODUCHÁ 150mm"2581,03*2		51 622,060			
	VV		"LT_SEK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 50mm"47,09*1		47,090			
	VV		"LT_SEK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 75mm"694,83*1		694,830			
	VV		"LT_SEK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 90mm"2,64*1		2,640			
	VV		"LT_SEK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 100mm"1157,84*1		1 157,840			
	VV		"LT_SEK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 125mm"26,62*1		26,620			
	VV		"LT_SEK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 150mm"778,9*1		778,900			
	VV		"LT_SEK KONSTRUKCE PŘEDSAZENÁ 200mm"308,47*1		308,470			
	VV		"LT_SEK PŘEDSAZENÁ PROTIPOŽÁRNÍ 80mm"200,39*1		200,390			
	VV		Mezisoučet		79 833,040			
	VV		STROPY:					
	VV		SDK					
	VV		"1PP" 46,56		46,560			
	VV		"1NP" 1151,83		1 151,830			
	VV		"2NP" 1056,82		1 056,820			
	VV		"3NP" 104,09		104,090			
	VV		"4NP" 429,76		429,760			
	VV		"5NP" 737,66		737,660			
	VV		"6NP" 767,61		767,610			
	VV		"7NP" 784,06		784,060			
	VV		"8NP" 764,83		764,830			
	VV		"9NP" 789,87		789,870			
	VV		"10NP" 788,4		788,400			
	VV		"11NP" 808,67		808,670			
	VV		"12NP" 23,21		23,210			
	VV		Mezisoučet		8 253,370			
	VV		Součet		88 086,410			
1110	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	88 086,410	69,50	6 122 005,50	CS ÚRS 2022 01
1111	K	784211165	Příplatek k cenám za malbu ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	35 234,564	15,11	532 394,26	CS ÚRS 2022 01
	VV		88086,41*0,4		35 234,564			
	VV		Součet		35 234,564			
1216	K	78419541R00 2	Omyvatelný a dezinfikovatelný nátěr (přesná specifikace viz PD), vč. přebroušení podkladu, lmývací penetrace, vč. dodávky materiálů	m2	8 810,624	302,19	2 662 482,47	
	VV		STĚNY					
	VV		omyvatelný nátěr					
	VV		"1.NP - 1.011 - TŘÍŽ 1" 28,56*3		85,680			
	VV		"1.NP - 1.012 - VSTUPNÍ HALA" 51,72*3		155,160			
	VV		"1.NP - 1.014 - VYŠETŘOVNA LSPP" 21,2*3		63,600			
	VV		"1.NP - 1.015 - VYŠETŘOVNA CRL" 26,6*3		79,800			
	VV		"1.NP - 1.016 - VYŠETŘOVNA SPOLEČNÁ" 21,45*3		64,350			
	VV		"1.NP - 1.017 - VYŠETŘOVNA KARDIOLOGIE" 20,65*3		61,950			
	VV		"1.NP - 1.018 - VYŠETŘOVNA INTERNA" 27,15*3		81,450			
	VV		"1.NP - 1.019 - VYŠETŘOVNA NEUROLOGIE" 27,66*3		82,980			
	VV		"1.NP - 1.020 - TŘÍŽ 2" 23,64*3		70,920			
	VV		"1.NP - 1.027 - VYŠETŘOVNA SONO" 26,88*3		80,640			
	VV		"1.NP - 1.030 - VYŠETŘOVNA RTG" 30,08*3		90,240			
	VV		"1.NP - 1.039 - VYŠETŘOVNA CT" 25,95*3		77,850			
	VV		"1.NP - 1.043 - PŘÍPRAVNA CT" 25,76*2,6		74,776			
	VV		"1.NP - 1.045 - VYŠETŘOVNA CT" 25*3		75,000			
	VV		"1.NP - 1.058 - VYŠETŘOVNA CHIRURGIE" 27,85*3		83,550			
	VV		"1.NP - 1.059 - VYŠETŘOVNA CHIRURGIE" 20,9*3		62,700			
	VV		"1.NP - 1.060 - VYŠETŘOVNA UROL." 20,9*3		62,700			
	VV		"1.NP - 1.062 - SÁDROVNA" 18,5*3		55,500			
	VV		"1.NP - 1.064 - VYŠETŘOVNA ORTOPEDIE" 21,88*3		65,640			
	VV		"1.NP - 1.065 - VYŠETŘOVNA ORTOPEDIE" 20,98*3		62,940			
	VV		"1.NP - 1.066 - VYŠETŘOVNA UROLOGIE" 25,98*3		77,940			
	VV		"1.NP - 1.082b - FILTR" 13,1*2,6		34,060			
	VV		"1.NP - 1.097 - CHODBA EXPEKTACE" 102,88*3		308,640			
	VV		"1.NP - 1.098 - FILTR" 21,17*2,6		55,042			
	VV		"1.NP - 1.115 - EXPEKTACE - SL" 49,87*3		149,610			
	VV		"1.NP - 1.116 - EXPEKTACE - SL" 46,42*3		139,260			
	VV		"1.NP - 1.117 - STANOVIŠTĚ SESTER" 64,76*3		194,280			
	VV		"1.NP - 1.118 - IZOLACE - 1L" 23,5*3		70,530			
	VV		"1.NP - 1.119 - FILTR" 15,41*3		46,230			
	VV		"1.NP - 1.120 - EMERGENCY - 5L" 46,81*3		140,430			
	VV		"1.NP - 1.121 - PŘÍPRAVNA EMERGENCY" 21*2,6		54,600			
	VV		"2.NP - 2.001c - STANOVIŠTĚ SESTER" 78,8*2,6		204,880			
	VV		"2.NP - 2.001p - STANOVIŠTĚ SESTER" 78,8*2,6		204,880			
	VV		"2.NP - 2.001r - STANOVIŠTĚ SESTER" 86,9*2,6		225,940			
	VV		"2.NP - 2.001o - STANOVIŠTĚ SESTER" 62,6*2,6		162,760			
	VV		"2.NP - 2.003 - ČISTÝ BOX - 1L" 24,2*3		72,600			
	VV		"2.NP - 2.004 - JIP - 4L" 36,5*3		109,500			
	VV		"2.NP - 2.005 - JIP - 3L" 27,85*3		83,550			
	VV		"2.NP - 2.006 - JIP - 3L" 32,3*3		96,900			
	VV		"2.NP - 2.007 - JIP - 1L" 23,95*3		71,850			
	VV		"2.NP - 2.008 - JIP - 1L" 25,38*3		76,140			
	VV		"2.NP - 2.009 - FILTR" 13,2*2,6		34,320			
	VV		"2.NP - 2.041 - IZOLAČNÍ BOX - 1L" 20,52*3		61,560			
	VV		"2.NP - 2.057 - JIP - 3L" 35,65*3		106,950			
	VV		"2.NP - 2.058 - JIP - 3L" 34,55*3		103,650			
	VV		"2.NP - 2.059 - JIP - 1L" 23,3*3		69,900			
	VV		"2.NP - 2.060 - JIP - 1L" 24,95*3		74,850			
	VV		"2.NP - 2.061a - FILTR" 15,2*2,6		45,630			
	VV		"2.NP - 2.061b - JIP - 1L" 20,35*3		61,050			
	VV		"2.NP - 2.062a - FILTR" 5,3*2,6		43,140			
	VV		"2.NP - 2.062b - JIP - 1L" 19,53*3		58,590			
	VV		"2.NP - 2.063 - JIP - 3L" 36,47*3		109,410			
	VV		"2.NP - 2.064 - JIP - 3L" 29,55*3		88,650			
	VV		"2.NP - 2.127 - JIP - 3L" 33,93*3		101,790			
	VV		"2.NP - 2.128 - JIP - 1L" 24,5*3		73,500			
	VV		"2.NP - 2.129 - JIP - 1L" 22,65*3		67,950			
	VV		"2.NP - 2.130 - JIP - 1L" 21,65*3		64,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.NP - 2.131 - JIP - 3L": 33,457[3		100,330			
	VV		"2.NP - 2.148 - JIP - 2L": 28,85[3		86,550			
	VV		"2.NP - 2.156 - JIP - 1L": 23,9[3		71,700			
	VV		"2.NP - 2.170 - JIP - 1L": 19,3[3		57,900			
	VV		"2.NP - 2.171 - FILTR": 16,1[3		48,300			
	VV		"2.NP - 2.172 - JIP - 1L": 19,3[3		57,900			
	VV		"2.NP - 2.173 - JIP - 1L": 23,65[3		70,950			
	VV		"2.NP - 2.174 - FILTR": 16,2[3		48,750			
	VV		"4.NP - 4.012b - CHODBA PACIENTŮ": 50,25[3 2,75		138,188			
	VV		"4.NP - 4.013b - CHODBA PACIENTŮ": 126,35[3 2,75		347,463			
	VV		"4.NP - 4.022b - CHODBA PERSONÁLNÍ": 138,15[3 2,75		379,913			
	VV		"4.NP - 4.023b - CHODBA PERSONÁLNÍ": 88,45[3 2,75		243,238			
	VV		"4.NP - 4.065 - FILTR": 29,63[3 2,75		81,483			
	VV		"4.NP - 4.066 - PODTLAČ": 32,3[3 2,75		88,825			
	VV		"4.NP - 4.042 - DOSPÁVÁNÍ 4L + DOZER SESTŘI": 45,7[3		137,100			
	VV		"4.NP - 4.043 - FILTR": 13,58[3 2,6		35,308			
	VV		"4.NP - 4.044 - PŘEOSEŘ": 8[3 2,6		20,800			
	VV		"4.NP - 4.046a - CHODBA": 79,5[3 2,6		207,740			
	VV		"4.NP - 4.046b - PŘÍPRAVNA PACIENTŮ": 15,55[3 2,6		40,430			
	VV		"4.NP - 4.046c - PŘÍPRAVNA PACIENTŮ": 15,55[3 2,6		40,430			
	VV		"4.NP - 4.051 - INTERVENČNÍ SÁL": 31,26[3		93,870			
	VV		"4.NP - 4.059 - STERILNÍ SKLAD": 18,6[3 2,6		48,360			
	VV		"4.NP - 4.060 - OVLADOVNA": 21,4[3 2,6		55,640			
	VV		"4.NP - 4.064 - FILTR": 21,3[3 2,6		55,380			
	VV		"5.NP - 5.108 - JIP - 3L": 24,95[3 2,75		68,613			
	VV		"5.NP - 5.109 - STANOVIŠTĚ SESTŘI": 99,15[3 2,6		257,790			
	VV		"5.NP - 5.110 - JIP - 1L": 16,98[3 2,75		46,695			
	VV		"5.NP - 5.111 - JIP - 2L": 22,75[3 2,75		62,563			
	VV		"5.NP - 5.112 - JIP - 2L": 22,65[3 2,75		62,288			
	VV		"5.NP - 5.113 - JIP - 1L": 16,97[3 2,75		46,668			
	VV		"5.NP - 5.114 - FILTR": 12,85[3 2,6		33,410			
	VV		"5.NP - 5.115 - JIP - 2L": 22,45[3 2,75		61,738			
	VV		"6.NP - 6.107 - INTERMEDIÁR 6 LŮŽEK": 42,37[3 2,75		116,518			
	VV		"7.NP - 7.113 - PŘÍPRAVNA - DOSPÁVÁNÍ": 26,28[3 2,75		72,270			
	VV		"8.NP - 8.065 - VYSTŘIŠŤOVNA ENDOSKOPIÍ": 21,1[3 2,75		58,025			
	VV		Součet		8 810,624			
111[2	K	7845110X1	D+M fototapet na stěny v do 3,00 m, vč. pomocných prací, dopínků	m2	125,199	1 126,06	140 981,59	Vlastní
	VV		"1.034 bufet" 17,228		17,228			
	VV		"2.001m čekárna" 20,163		20,163			
	VV		"2.003 čekárna" 11,562		11,562			
	VV		"5.070 jídelna" 12,75		12,750			
	VV		"6.074 jídelna" 6,2475		6,248			
	VV		"6.075 jídelna" 6,2475		6,248			
	VV		"7.073 jídelna" 12,75		12,750			
	VV		"8.078 jídelna" 12,75		12,750			
	VV		"8.076 jídelna" 12,75		12,750			
	VV		"10.074 jídelna" 12,75		12,750			
	VV		Součet		125,199			
1112	K	7845110X5	D+M tapet na stěny v do 3,00 m, vč. pomocných prací, dopínků	m2	230,818	782,51	180 617,39	Vlastní
	VV		"5.096 pokoj 1L": 10,15		10,150			
	VV		"5.094 pokoj 1L": 10,15		10,150			
	VV		"6.003 pokoj 1L - VIP": 6,3075		6,308			
	VV		"6.089 pokoj 1L - VIP": 6,3075		6,308			
	VV		"7.085 pokoj 1L - VIP": 7,54		7,540			
	VV		"7.087 pokoj 1L - VIP": 7,076		7,076			
	VV		"8.092 pokoj 1L - VIP": 7,54		7,540			
	VV		"8.004 pokoj 1L - VIP": 7,076		7,076			
	VV		"8.089 pokoj 1L - VIP": 7,54		7,540			
	VV		"8.091 pokoj 1L - VIP": 7,076		7,076			
	VV		"8.092 pokoj 1L - VIP": 7,54		7,540			
	VV		"8.004 pokoj 1L - VIP": 7,076		7,076			
	VV		"8.087 pokoj 1L - VIP": 7,54		7,540			
	VV		"11.096 primář (karim)" 11,481		11,481			
	VV		"11.098 přednosta (karim)" 11,214		11,214			
	VV		"11.103 zástup.vrchá (karim)" 10,413		10,413			
	VV		"11.108 přednosta (urologie)" 12,015		12,015			
	VV		"11.112 primář (urologie)" 10,413		10,413			
	VV		"11.115 zástup.vrchá (urologie)" 9,078		9,078			
	VV		"11.119 zástup.vrchá (neurach.)" 10,947		10,947			
	VV		"11.120 přednosta (neurach.)" 11,481		11,481			
	VV		"11.122 primář (neurach.)" 11,481		11,481			
	VV		"11.132 primář (chirurgie)" 11,481		11,481			
	VV		"11.134 přednosta (chirurgie)" 11,481		11,481			
	VV		"11.139 zástup.vrchá (chirurgie)" 10,413		10,413			
	VV		Součet		230,818			
1114	K	7845110X9	D+M sklotapety na stěny v do 3,00 m, vč. pomocných prací, dopínků	m2	3 346,813	648,91	2 171 780,42	Vlastní
	VV		"1.NP - 1.115 - EXPEKTACE - 3L": 49,67[3		149,010			
	VV		"1.NP - 1.116 - EXPEKTACE - 3L": 46,62[3		139,850			
	VV		"1.NP - 1.118 - IZOLACE - 1L": 23,51[3		70,530			
	VV		"1.NP - 1.119 - FILTR": 15,41[3		46,230			
	VV		"1.NP - 1.120 - EMERGENCY - 5L": 46,81[3		140,430			
	VV		"2.NP - 2.033 - ČISTÝ BOX - 1L": 24,2[3		72,600			
	VV		"2.NP - 2.034 - JIP - 4L": 36,5[3		109,500			
	VV		"2.NP - 2.035 - JIP - 2L": 27,85[3		83,550			
	VV		"2.NP - 2.036 - JIP - 3L": 32,3[3		96,900			
	VV		"2.NP - 2.037 - JIP - 1L": 23,95[3		71,850			
	VV		"2.NP - 2.038 - JIP - 4L": 36,08[3		108,240			
	VV		"2.NP - 2.039 - FILTR": 12,75[3		38,250			
	VV		"2.NP - 2.040 - IZOLAČNÍ BOX - 1L": 20,52[3		61,560			
	VV		"2.NP - 2.057 - JIP - 3L": 35,65[3		106,950			
	VV		"2.NP - 2.058 - JIP - 3L": 34,55[3		103,650			
	VV		"2.NP - 2.059 - JIP - 1L": 23,3[3		69,900			
	VV		"2.NP - 2.060 - JIP - 1L": 24,95[3		74,850			
	VV		"2.NP - 2.061a - FILTR": 15,2[3		45,600			
	VV		"2.NP - 2.061b - JIP - 1L": 20,33[3		61,050			
	VV		"2.NP - 2.062a - FILTR": 13,38[3		40,140			
	VV		"2.NP - 2.062b - JIP - 1L": 19,55[3		58,650			
	VV		"2.NP - 2.063 - JIP - 3L": 36,47[3		109,410			
	VV		"2.NP - 2.064 - JIP - 2L": 29,55[3		88,650			
	VV		"2.NP - 2.128 - JIP - 1L": 24,5[3		73,500			
	VV		"2.NP - 2.129 - JIP - 1L": 22,65[3		67,950			
	VV		"2.NP - 2.130 - JIP - 1L": 21,63[3		64,950			
	VV		"2.NP - 2.131 - JIP - 3L": 33,45[3		100,350			
	VV		"2.NP - 2.148 - JIP - 2L": 28,85[3		86,550			
	VV		"2.NP - 2.156 - JIP - 1L": 23,9[3		71,700			
	VV		"2.NP - 2.171 - FILTR": 16,1[3		48,300			
	VV		"2.NP - 2.172 - JIP - 1L": 19,3[3		57,900			
	VV		"2.NP - 2.173 - JIP - 1L": 23,65[3		70,950			
	VV		"2.NP - 2.174 - FILTR": 16,2[3		48,750			
	VV		"4.NP - 4.042 - DOSPÁVÁNÍ 4L + DOZER SESTŘI": 45,7[3		137,100			
	VV		"5.NP - 5.108 - JIP - 3L": 24,95[3		68,613			
	VV		"5.NP - 5.110 - JIP - 1L": 16,98[3		46,695			
	VV		"5.NP - 5.111 - JIP - 2L": 22,75[3		62,563			
	VV		"5.NP - 5.112 - JIP - 2L": 22,65[3		62,288			
	VV		"5.NP - 5.113 - JIP - 1L": 16,97[3		46,668			
	VV		"5.NP - 5.114 - FILTR": 12,85[3		33,410			
	VV		"5.NP - 5.115 - JIP - 2L": 22,45[3		61,738			
	VV		"6.NP - 6.107 - INTERMEDIÁR 6 LŮŽEK": 42,37[3		116,518			
	VV		"7.NP - 7.113 - PŘÍPRAVNA - DOSPÁVÁNÍ": 26,28[3		72,270			
	VV		Součet		3 346,813			
1281	K	7845110X9a	D+M sklotapety na stěny v do 3,00 m, vč. pomocných prací, dopínků	m2	3 346,813	190,86	638 772,73	
	VV		přesná specifikace viz TZ					
	VV		"1.NP - 1.115 - EXPEKTACE - 3L": 49,67[3		149,010			
	VV		"1.NP - 1.116 - EXPEKTACE - 3L": 46,62[3		139,850			
	VV		"1.NP - 1.118 - IZOLACE - 1L": 23,51[3		70,530			
	VV		"1.NP - 1.119 - FILTR": 15,41[3		46,230			
	VV		"1.NP - 1.120 - EMERGENCY - 5L": 46,81[3		140,430			
	VV		"2.NP - 2.033 - ČISTÝ BOX - 1L": 24,2[3		72,600			
	VV		"2.NP - 2.034 - JIP - 4L": 36,5[3		109,500			
	VV		"2.NP - 2.035 - JIP - 2L": 27,85[3		83,550			
	VV		"2.NP - 2.036 - JIP - 3L": 32,3[3		96,900			
	VV		"2.NP - 2.037 - JIP - 1L": 23,95[3		71,850			
	VV		"2.NP - 2.038 - JIP - 4L": 36,08[3		108,240			
	VV		"2.NP - 2.039 - FILTR": 12,75[3		38,250			
	VV		"2.NP - 2.040 - IZOLAČNÍ BOX - 1L": 20,52[3		61,560			
	VV		"2.NP - 2.057 - JIP - 3L": 35,65[3		106,950			
	VV		"2.NP - 2.058 - JIP - 3L": 34,55[3		103,650			
	VV		"2.NP - 2.059 - JIP - 1L": 23,3[3		69,900			
	VV		"2.NP - 2.060 - JIP - 1L": 24,95[3		74,850			
	VV		"2.NP - 2.061a - FILTR": 15,2[3		45,600			
	VV		"2.NP - 2.061b - JIP - 1L": 20,33[3		61,050			
	VV		"2.NP - 2.062a - FILTR": 13,38[3		40,140			
	VV		"2.NP - 2.062b - JIP - 1L": 19,55[3		58,650			
	VV		"2.NP - 2.063 - JIP - 3L": 36,47[3		109,410			
	VV		"2.NP - 2.064 - JIP - 2L": 29,55[3		88,650			
	VV		"2.NP - 2.128 - JIP - 1L": 24,5[3		73,500			
	VV		"2.NP - 2.129 - JIP - 1L": 22,65[3		67,950			
	VV		"2.NP - 2.130 - JIP - 1L": 21,63[3		64,950			
	VV		"2.NP - 2.131 - JIP - 3L": 33,45[3		100,350			
	VV		"2.NP - 2.148 - JIP - 2L": 28,85[3		86,550			
	VV		"2.NP - 2.156 - JIP - 1L": 23,9[3		71,700			
	VV		"2.NP - 2.171 - FILTR": 16,1[3		48,300			
	VV		"2.NP - 2.172 - JIP - 1L": 19,3[3		57,900			
	VV		"2.NP - 2.173 - JIP - 1L": 23,65[3		70,950			
	VV		"2.NP - 2.174 - FILTR": 16,2[3		48,750			
	VV		"4.NP - 4.042 - DOSPÁVÁNÍ 4L + DOZER SESTŘI": 45,7[3		137,100			
	VV		"5.NP - 5.108 - JIP - 3L": 24,95[3		68,613			
	VV		"5.NP - 5.110 - JIP - 1L": 16,98[3		46,695			
	VV		"5.NP - 5.111 - JIP - 2L": 22,75[3		62,563			
	VV		"5.NP - 5.112 - JIP - 2L": 22,65[3		62,288			
	VV		"5.NP - 5.113 - JIP - 1L": 16,97[3		46,668			
	VV		"5.NP - 5.114 - FILTR": 12,85[3		33,410			
	VV		"5.NP - 5.115 - JIP - 2L": 22,45[3		61,738			
	VV		"6.NP - 6.107 - INTERMEDIÁR 6 LŮŽEK": 42,37[3		116,518			
	VV		"7.NP - 7.113 - PŘÍPRAVNA - DOSPÁVÁNÍ": 26,28[3		72,270			
	VV		Součet		3 346,813			
1116	K	784661101	Dekorační technika imitace benátského štuku v místnostech v do 3,80 m	m2	28,032	2 316,79	64 944,26	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.1.103					
	VV		D.1.01.1.205, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		"1.001 vstupní hala" 28,032		28,032			
	VV		Součet		28,032			
1116	K	7846720X1	D+M grafická malba v místnostech v do 3,80 m, vč. pomocných prací, dopínků	m2	487,646	906,57	442 085,23	Vlastní
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.205, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		"6.008 herna" 14,952		14,952			
	VV		"11.001 chodba 1.p" 453,6		453,600			
	VV		"11.085 jídelna" 6,545		6,545			
	VV		"11.056 jídelna" 12,549		12,549			
	VV		Součet		487,646			
1117	K	7846720X2	D+M grafická malba na nerovnostech stěnu v místnostech v do 3,80 m, vč. pomocných prací, dopínků	m2	131,364	1 660,45	218 123,35	Vlastní
	VV		D.1.01.1.103, D.1.01.1.104, D.1.01.1.105, D.1.01.1.106, D.1.01.1.107, D.1.01.1.108, D.1.01.1.109, D.1.01.1.110, D.1.01.1.111, D.1.01.1.112					
	VV		D.1.01.1.205, D.1.01.1.202, D.1.01.1.203, D.1.01.1.204					
	VV		"6.005 dětské toiletové pokoje" 5,607		5,607			
	VV		"6.009" 5,607		5,607			
	VV		"11.006" 7,743		7,743			
	VV		"11.007" 8,544		8,544			
	VV		"11.010" 7,743		7,743			
	VV		"11.013" 8,544		8,544			
	VV		"11.018" 7,743		7,743			
	VV		"11.025" 7,743		7,743			
	VV		"11.026" 7,743		7,743			
	VV		"11.029" 8,544		8,544			
	VV		"11.032" 8,544		8,544			
	VV		"11.035" 7,743		7,743			
	VV		"11.038" 7,743		7,743			
	VV		"11.041" 7,743		7,743			
	VV		"11.044" 8,544		8,544			
	VV		"11.047" 7,743		7,743			
	VV		"11.050" 7,743		7,743			
	VV		Součet		131,364			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				13 101 348,81	
1285	K	786_S00	D+M: dílčí komponenty zakázky dle celku, vč. pomocných prací, příslušenství, dopínků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1.-	kpl	1,000	1 427 482,88	1 427 482,88	
1116	K	786_S01	D+M: 01 Sestava venkovní prezentační zástěny s boxu pro žaluzii z FeZn tl. 1 mm, 600x1800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, dopínků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1.-	soubor	120,000	9 249,24	1 109 908,80	Vlastní
1117	K	786_S02	D+M: 02 Sestava venkovní prezentační zástěny s boxu pro žaluzii z FeZn tl. 1 mm, 1150x1800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, dopínků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1.-	soubor	6,000	12 214,64	73 287,84	Vlastní
1120	K	786_S03	D+M: 03 Sestava venkovní prezentační zástěny s boxu pro žaluzii z FeZn tl. 1 mm, 1800x1800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, dopínků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1.-	soubor	350,000	16 168,51	5 658 978,50	Vlastní
1122	K	786_S04	D+M: 04 Sestava venkovní prezentační zástěny s boxu pro žaluzii z FeZn tl. 1 mm, 1800x2750 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, dopínků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1.-	soubor	28,000	21 057,89	589 620,92	Vlastní
1123	K	786_S05	D+M: 05 Sestava venkovní prezentační zástěny s boxu pro žaluzie z FeZn tl. 1 mm, 3200x2750 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, dopínků, PÚ, kotvení , dle PD	soubor	14,000	33 590,25	470 263,50	Vlastní
1124	K	786_S06	D+M: 06 Sestava venkovní prezentační zástěny s boxu pro žaluzii z FeZn tl. 1 mm, 2100x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, dopínků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1.-	soubor	12,000	19 557,54	234 690,48	Vlastní
1124	K	786_S07	D+M: 07 Sestava venkovní prezentační zástěny s boxu pro žaluzii z FeZn tl. 1 mm, 2700x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, dopínků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1.-	soubor	79,000	24 429,27	1 929 912,33	Vlastní
1125	K	786_S08	D+M: 08 Sestava venkovní prezentační zástěny s boxu pro žaluzii z FeZn tl. 1 mm, 2600x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, dopínků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1.-	soubor	2,000	23 864,44	47 728,88	Vlastní
1126	K	786_S09	D+M: 09 Sestava venkovní prezentační zástěny s boxu pro žaluzii z FeZn tl. 1 mm, 2900x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, dopínků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1.-	soubor	2,000	25 594,25	51 188,50	Vlastní
1127	K	786_S10	D+M: 10 Sestava venkovní prezentační zástěny s boxu pro žaluzii z FeZn tl. 1 mm, 2100x2250 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, dopínků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1.-	soubor	2,000	20 051,78	40 103,56	Vlastní
1128	K	786_S11	D+M: 11 Sestava venkovní prezentační zástěny s boxu pro žaluzii z FeZn tl. 1 mm, 2500x2250 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, dopínků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1.-	soubor	1,000	24 499,88	24 499,88	Vlastní
1129	K	786_S12	D+M: 12 Sestava venkovní prezentační zástěny s boxu pro žaluzii z FeZn tl. 1 mm, 2600x2250 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, dopínků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1.-	soubor	2,000	24 499,88	48 999,76	Vlastní
1130	K	786_S13	D+M: 13 Sestava venkovní prezentační zástěny s boxu pro žaluzii z FeZn tl. 1 mm, 2700x2250 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, dopínků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1.-	soubor	51,000	25 117,68	1 281 001,68	Vlastní
1131	K	786_S14	D+M: S14 Sestava rolet, interiér, nehořlavá - tř. B1, 575x1800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, dopínků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-507)	soubor	1,000	6 275,26	6 275,26	Vlastní
1132	K	786_S15	D+M: S15 Sestava rolet, interiér, nehořlavá - tř. B1, 600x1800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, dopínků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-507)	soubor	2,000	6 291,35	12 582,70	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1132	K	786_S16	D+M: S16 Sestava rolet, interiér, nehořlavá - tř. B1, 1175x1800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-507)	soubor	1,000	10 120,20	10 120,20	Vlastní
1133	K	786_S17	D+M: S17 Sestava rolet, interiér, nehořlavá - tř. B1, 1800x1800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-507)	soubor	3,000	13 784,40	41 353,20	Vlastní
1134	K	786_S18	D+M: S18 Zastavěná interiérová příčka, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-507)	soubor	1,000	2 231,96	2 231,96	Vlastní
1135	K	786_S19	D+M: S19 Zastavěná interiérová příčka, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-507)	soubor	1,000	2 260,59	2 260,59	Vlastní
1136	K	786_S20	D+M: S20 Zastavěná interiérová příčka, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-507)	soubor	6,000	4 770,36	28 622,16	Vlastní
1137	K	786_S21	D+M: S21 Zastavěná interiérová příčka, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-507)	soubor	2,000	2 470,54	4 941,08	Vlastní
1138	K	786_S22	D+M: S22 Zastavěná interiérová příčka, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-507)	soubor	1,000	2 260,59	2 260,59	Vlastní
1139	K	786_S23	D+M: S23 Zastavěná interiérová příčka, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-507)	soubor	1,000	3 033,56	3 033,56	Vlastní
	D	799	Orientační systém				977 089,56	
1140	K	799_P01a	D+M: PO 1 - 1.NP Panel orientač. budova, AI sendvič. desky s PE jádrem, oboustranně krytá Al plechem tl. 0,3 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-815)	soubor	4,000	9 064,69	36 258,76	Vlastní
1141	K	799_P01b	D+M: PO 1 - 2.NP Panel orientač. budova, Al sendvič. desky s PE jádrem, oboustranně krytá Al plechem tl. 0,3 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-815)	soubor	2,000	9 064,69	18 129,38	Vlastní
1142	K	799_P01c	D+M: PO 1 - 3.NP Panel orientač. budova, Al sendvič. desky s PE jádrem, oboustranně krytá Al plechem tl. 0,3 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-815)	soubor	1,000	9 064,69	9 064,69	Vlastní
1144	K	799_P02a	D+M: PO 2 - 1.NP - označ. para, Al sendvič. desky s PE jádrem, oboustranně krytá Al plechem tl. 0,3 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-815)	soubor	5,000	4 294,12	21 470,60	Vlastní
1145	K	799_P02b	D+M: PO 2 - 2.NP - označ. para, Al sendvič. desky s PE jádrem, oboustranně krytá Al plechem tl. 0,3 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-815)	soubor	5,000	4 294,12	21 470,60	Vlastní
1146	K	799_P02c	D+M: PO 2 - 3.NP - označ. para, Al sendvič. desky s PE jádrem, oboustranně krytá Al plechem tl. 0,3 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-815)	soubor	7,000	4 294,12	30 058,84	Vlastní
1147	K	799_P02d	D+M: PO 2 - 3.NP - označ. para, Al sendvič. desky s PE jádrem, oboustranně krytá Al plechem tl. 0,3 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-815)	soubor	7,000	4 294,12	30 058,84	Vlastní
1148	K	799_P02e	D+M: PO 2 - 4.NP - označ. para, Al sendvič. desky s PE jádrem, oboustranně krytá Al plechem tl. 0,3 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-815)	soubor	5,000	4 294,12	21 470,60	Vlastní
1149	K	799_P02f	D+M: PO 2 - 4.NP - označ. para, Al sendvič. desky s PE jádrem, oboustranně krytá Al plechem tl. 0,3 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-815)	soubor	5,000	4 294,12	21 470,60	Vlastní
1150	K	799_P02g	D+M: PO 2 - 5.NP - označ. para, Al sendvič. desky s PE jádrem, oboustranně krytá Al plechem tl. 0,3 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-815)	soubor	5,000	4 294,12	21 470,60	Vlastní
1151	K	799_P02h	D+M: PO 2 - 5.NP - označ. para, Al sendvič. desky s PE jádrem, oboustranně krytá Al plechem tl. 0,3 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-815)	soubor	5,000	4 294,12	21 470,60	Vlastní
1152	K	799_P02i	D+M: PO 2 - 5.NP - označ. para, Al sendvič. desky s PE jádrem, oboustranně krytá Al plechem tl. 0,3 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-815)	soubor	5,000	4 294,12	21 470,60	Vlastní
1153	K	799_P02j	D+M: PO 2 - 5.NP - označ. para, Al sendvič. desky s PE jádrem, oboustranně krytá Al plechem tl. 0,3 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-815)	soubor	5,000	4 294,12	21 470,60	Vlastní
1154	K	799_P02k	D+M: PO 2 - 5.NP - označ. para, Al sendvič. desky s PE jádrem, oboustranně krytá Al plechem tl. 0,3 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-815)	soubor	5,000	4 294,12	21 470,60	Vlastní
1155	K	799_P02l	D+M: PO 2 - 5.NP - označ. para, Al sendvič. desky s PE jádrem, oboustranně krytá Al plechem tl. 0,3 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-815)	soubor	5,000	4 294,12	21 470,60	Vlastní
1156	K	799_P02m	D+M: PO 2 - 5.NP - označ. para, Al sendvič. desky s PE jádrem, oboustranně krytá Al plechem tl. 0,3 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-815)	soubor	2,000	4 294,12	8 588,24	Vlastní
1157	K	799_P03	D+M: PO 3 Panel orientač. vyjmečný, Al sendvič. desky s PE jádrem, oboustranně krytá Al plechem tl. 0,3 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-815)	soubor	12,000	2 698,56	32 382,72	Vlastní
1158	K	799_P04	D+M: PO 4 označ. para, Al sendvič. desky s PE jádrem, oboustranně krytá Al plechem tl. 0,3 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-815)	soubor	25,000	351,55	8 788,75	Vlastní
1159	K	799_P05a	D+M: PO 5 označ. místností, samonosný, modulový duralový systém, se jmenovkou, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-815)	soubor	178,000	280,03	49 845,34	
1200	K	799_P05b	D+M: PO 5 označ. místností, samonosný, modulový duralový systém, bez jmenovky, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-815)	soubor	571,000	226,64	129 411,44	
1160	K	799_P06	D+M: PO 6 označ. oddělení, pokoj dveří, řezaná grafika , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-815)	soubor	69,000	1 751,69	120 866,61	Vlastní
1161	K	799_P07	D+M: PO 7 označ. para, Al sendvič. desky s PE jádrem, oboustranně krytá Al plechem tl. 0,3 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-815)	soubor	82,000	251,82	20 649,24	Vlastní
1162	K	799_P08	D+M: PO 8 označ. pokoj, vyjmečný, řezaná grafika , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-815)	soubor	212,000	255,85	54 240,20	Vlastní
1163	K	799_P09	D+M: PO 9 označ. sálů a spec. vyšetřoven, řezaná grafika , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-815)	soubor	73,000	345,50	25 221,50	Vlastní
1164	K	799_P10	D+M: PO 10 označ. místností, pokoj dveří, řezaná grafika , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-815)	soubor	102,000	1 136,23	115 895,46	Vlastní
1165	K	799_P11	D+M: PO 11 Piktogramy, Al sendvič. desky s PE jádrem, oboustranně krytá Al plechem tl. 0,3 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-815)	soubor	580,000	113,82	66 015,60	Vlastní
1166	K	799_P12	D+M: PO 12 Piktogramy, pokoj dveří 2 řezaná grafiky , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-815)	soubor	27,000	255,85	6 907,95	Vlastní
	D	Ostatní	Ostatní				23 550 670,60	
	D	VYT	Výtahy				23 550 670,60	
1167	K	VYT01	D+M kompletní dodávka Výtahu V1, specifikace viz D.1.01.1-001	kpl	1,000	2 226 132,68	2 226 132,68	Vlastní
1168	K	VYT02	D+M kompletní dodávka Výtahu V2, specifikace viz D.1.01.1-001	kpl	1,000	1 228 905,82	1 228 905,82	Vlastní
1169	K	VYT03	D+M kompletní dodávka Výtahu V3, specifikace viz D.1.01.1-001	kpl	1,000	1 228 905,82	1 228 905,82	Vlastní
1170	K	VYT04	D+M kompletní dodávka Výtahu V4, specifikace viz D.1.01.1-001	kpl	1,000	1 228 905,82	1 228 905,82	Vlastní
1171	K	VYT05	D+M kompletní dodávka Výtahu V5, specifikace viz D.1.01.1-001	kpl	1,000	2 437 665,65	2 437 665,65	Vlastní
1172	K	VYT06	D+M kompletní dodávka Výtahu V6, specifikace viz D.1.01.1-001	kpl	1,000	2 437 665,65	2 437 665,65	Vlastní
1173	K	VYT07	D+M kompletní dodávka Výtahu V7, specifikace viz D.1.01.1-001	kpl	1,000	2 437 665,65	2 437 665,65	Vlastní
1174	K	VYT08	D+M kompletní dodávka Výtahu V8, specifikace viz D.1.01.1-001	kpl	1,000	1 309 489,81	1 309 489,81	Vlastní
1175	K	VYT09	D+M kompletní dodávka Výtahu V9, specifikace viz D.1.01.1-001	kpl	1,000	1 309 489,81	1 309 489,81	Vlastní
1176	K	VYT10	D+M kompletní dodávka Výtahu V10, specifikace viz D.1.01.1-001	kpl	1,000	2 568 614,63	2 568 614,63	Vlastní
1177	K	VYT11	D+M kompletní dodávka Výtahu V11, specifikace viz D.1.01.1-001	kpl	1,000	2 568 614,63	2 568 614,63	Vlastní
1178	K	VYT12	D+M kompletní dodávka Výtahu V12, specifikace viz D.1.01.1-001	kpl	1,000	2 568 614,63	2 568 614,63	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace

KSO:	80111	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **114 898 105,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	114 898 105,05	21,00%	24 128 602,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **139 026 707,11**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**114 898 105,05**
11 - Přípravné a přidružené práce	17 033,40
13 - Hloubené vykopávky	178 577,42
15 - Roubení	200 801,16
16 - Přemístění výkopku	208 183,88
17 - Konstrukce ze zemin	713 409,07
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	63 915,82
721 - Vnitřní kanalizace	35 395 718,67
722 - Vnitřní vodovod	51 974 694,59
725 - Zařizovací předměty	21 333 341,09
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	2 228 126,77
94 - Lešení a stavební výtahy	1 314 698,32
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 269 604,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**114 898 105,05**	
	D	11	Přípravné a přidružené práce				17 033,40	
1	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	60,000	121,67	7 300,20	RTS I / 2022
	VV		60 dní, viz v.č. 001					
	VV		1*60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
2	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	120,000	81,11	9 733,20	RTS I / 2022
	VV		5 dní, viz v.č. 001					
	VV		5*24		120,000			
	VV		Součet		120,000			
	D	13	Hloubené vykopávky				178 577,42	
3	K	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	72,900	342,48	24 966,79	RTS I / 2022
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1*51,0		51,000			
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1*21,9		21,900			
	VV		Součet		72,900			
4	K	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	38,240	396,56	15 164,45	RTS I / 2022
	VV		vodovod suchovod, šířka výkopu 0,8, prům. hl. výkopu 1,3m, viz v.č. 407					
	VV		26*0,8*1,3		27,040			
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1*11,2		11,200			
	VV		Součet		38,240			
5	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	97,000	1 387,95	134 631,15	RTS I / 2022
	VV		kanalizace základy, viz v.č. 301					
	VV		1*97,0		97,000			
	VV		Součet		97,000			
6	K	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	14,580	31,54	459,85	RTS I / 2022
	VV		20%, kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		0,20*51,0		10,200			
	VV		20%, kanalizace 1.NP, viz v.č. 303					
	VV		0,20*21,9		4,380			
	VV		Součet		14,580			
7	K	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	2,240	40,56	90,85	RTS I / 2022
	VV		20%, kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		0,20*11,2		2,240			
	VV		Součet		2,240			
8	K	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	18,110	180,25	3 264,33	RTS I / 2022
	VV		10% vykopávek, viz v.č. 001					
	VV		0,10*(51,0+21,9+11,2+97,0)		18,110			
	VV		Součet		18,110			
	D	15	Roubení				200 801,16	
9	K	151101101T00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	183,200	162,23	29 720,54	RTS I / 2022
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1*92,0		92,000			
	VV		kanalizace 1.NP, viz v.č. 303					
	VV		1*23,6		23,600			
	VV		vodovod suchovod, šířka výkopu 0,8, prům. hl. výkopu 1,3m, viz v.č. 407					
	VV		26*2*1,3		67,600			
	VV		Součet		183,200			
10	K	151101102T00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	29,500	326,26	9 624,67	RTS I / 2022
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1*29,5		29,500			
	VV		Součet		29,500			
11	K	151101103T00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 8 m	m2	210,100	469,56	98 654,56	RTS I / 2022
	VV		kanalizace základy, viz v.č. 301					
	VV		1*210,1		210,100			
	VV		Součet		210,100			
12	K	151101111T00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	183,200	40,56	7 430,59	RTS I / 2022
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*92,0		92,000			
	VV		kanalizace 1.NP, viz v.č. 303					
	VV		1*23,6		23,600			
	VV		vodovod suchovod, šířka výkopu 0,8, prům. hl. výkopu 1,3m, viz v.č. 407					
	VV		26*2*1,3		67,600			
	VV		Součet		183,200			
13	K	151101112T00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	29,500	163,13	4 812,34	RTS I / 2022
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1*29,5		29,500			
	VV		Součet		29,500			
14	K	151101113T00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 8 m	m2	210,100	240,64	50 558,46	RTS I / 2022
	VV		kanalizace základy, viz v.č. 301					
	VV		1*210,1		210,100			
	VV		Součet		210,100			
	D	16	Přemístění výkopku				208 183,88	
15	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	99,940	162,23	16 213,27	RTS I / 2022
	VV		kanalizace 1.NP, viz v.č. 303					
	VV		1*21,9		21,900			
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1*51,0		51,000			
	VV		vodovod suchovod, šířka výkopu 0,8, prům. hl. výkopu 1,3m, viz v.č. 407					
	VV		26*0,8*1,3		27,040			
	VV		Součet		99,940			
16	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	11,200	207,29	2 321,65	RTS I / 2022
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1*11,2		11,200			
	VV		Součet		11,200			
17	K	161101153R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	97,000	432,61	41 963,17	RTS I / 2022
	VV		kanalizace základy, viz v.č. 301					
	VV		1*97,0		97,000			
	VV		Součet		97,000			
18	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	111,140	99,14	11 018,42	RTS I / 2022
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1*51,0		51,000			
	VV		kanalizace 1.NP, viz v.č. 303					
	VV		1*21,9		21,900			
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1*11,2		11,200			
	VV		vodovod suchovod, šířka výkopu 0,8, prům. hl. výkopu 1,3m, viz v.č. 407					
	VV		26*0,8*1,3		27,040			
	VV		Součet		111,140			
19	K	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	97,000	135,19	13 113,43	RTS I / 2022
	VV		kanalizace základy, viz v.č. 301					
	VV		1*97,0		97,000			
	VV		Součet		97,000			
20	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	111,140	301,92	33 555,39	RTS I / 2022
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1*51,0		51,000			
	VV		kanalizace 1.NP, viz v.č. 303					
	VV		1*21,9		21,900			
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1*11,2		11,200			
	VV		vodovod suchovod, šířka výkopu 0,8, prům. hl. výkopu 1,3m, viz v.č. 407					
	VV		26*0,8*1,3		27,040			
	VV		Součet		111,140			
21	K	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	97,000	315,44	30 597,68	RTS I / 2022
	VV		kanalizace základy, viz v.č. 301					
	VV		1*97,0		97,000			
	VV		Součet		97,000			
22	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	555,700	22,53	12 519,92	RTS I / 2022
	VV		5km, kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		5*51,0		255,000			
	VV		5km, kanalizace 1.NP, viz v.č. 303					
	VV		5*21,9		109,500			
	VV		5km, kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		5*11,2		56,000			
	VV		5km, vodovod suchovod, šířka výkopu 0,8, prům. hl. výkopu 1,3m, viz v.č. 407					
	VV		5*26*0,8*1,3		135,200			
	VV		Součet		555,700			
23	K	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	485,000	27,04	13 114,40	RTS I / 2022
	VV		5km, kanalizace základy, viz v.č. 301					
	VV		5*97,0		485,000			
	VV		Součet		485,000			
24	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	111,140	162,23	18 030,24	RTS I / 2022
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1*51,0		51,000			
	VV		kanalizace 1.NP, viz v.č. 303					
	VV		1*21,9		21,900			
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1*11,2		11,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vodovod suchovod, šířka výkopu 0,8, prům. hl. výkopu 1,3m, viz v.č. 407					
	VV		26*0,8*1,3		27,040			
	VV		Součet		111,140			
25	K	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	97,000	162,23	15 736,31	RTS I / 2022
	VV		kanalizace základy, viz v.č. 301					
	VV		1*97,0		97,000			
	VV		Součet		97,000			
	D	17	Konstrukce ze zemin				713 409,07	
26	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	229,200	1 144,61	262 344,61	RTS I / 2022
	VV		kanalizace 1.NP, viz v.č. 303					
	VV		1*8,4		8,400			
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1*20,1		20,100			
	VV		kanalizace základy, viz v.č. 301					
	VV		1*9,5		9,500			
	VV		223m kanalizace 1.PP - v zásypu tech. kanálu, š.800mm, viz v.č. 302					
	VV		223*0,8*0,450		80,280			
	VV		35m kanalizace 1.NP - v zásypu tech. kanálu, š.800mm, viz v.č. 303					
	VV		35*0,8*0,450		12,600			
	VV		250m kanalizace základy - v zásypu tech. kanálu, š.800mm, viz v.č. 301					
	VV		250*0,8*0,450		90,000			
	VV		vodovod suchovod, šířka výkopu 0,8, prům. hl. výkopu 1,3m, viz v.č. 407					
	VV		26*0,8*0,4		8,320			
	VV		Součet		229,200			
27	K	583320401	Kamenivo těžené 0/4 B	t	382,764	432,61	165 587,53	RTS I / 2022
	VV		1670kg/m3, kanalizace 1.NP, viz v.č. 303					
	VV		1,67*8,4		14,028			
	VV		1670kg/m3, kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1,67*20,1		33,567			
	VV		1670kg/m3, kanalizace základy, viz v.č. 301					
	VV		1,67*9,5		15,865			
	VV		1670kg/m3, 223m kanalizace 1.PP - v zásypu tech. kanálu, š.800mm, viz v.č. 302					
	VV		1,67*223*0,8*0,450		134,068			
	VV		1670kg/m3, 35m kanalizace 1.NP - v zásypu tech. kanálu, š.800mm, viz v.č. 303					
	VV		1,67*35*0,8*0,450		21,042			
	VV		1670kg/m3, 250m kanalizace základy - v zásypu tech. kanálu, š.800mm, viz v.č. 301					
	VV		1,67*250*0,8*0,450		150,300			
	VV		1670kg/m3, vodovod suchovod, šířka výkopu 0,8, prům. hl. výkopu 1,3m, viz v.č. 407					
	VV		1,67*26*0,8*0,4		13,894			
	VV		Součet		382,764			
28	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	151,440	170,34	25 796,29	RTS I / 2022
	VV		kanalizace 1.NP, viz v.č. 303					
	VV		21,9-8,4-1,8		11,700			
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		62,2-20,1-4,5		37,600			
	VV		kanalizace základy, viz v.č. 301					
	VV		97,0-9,5-2,0		85,500			
	VV		vodovod suchovod, šířka výkopu 0,8, prům. hl. výkopu 1,3m, viz v.č. 407					
	VV		26*0,8*0,8		16,640			
	VV		Součet		151,440			
29	K	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B	t	600,265	432,61	259 680,64	RTS I / 2022
	VV		1670kg/m3, kanalizace 1.NP, viz v.č. 303					
	VV		1,67*(21,9-8,4-1,8)		19,539			
	VV		1670kg/m3, kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1,67*(62,2-20,1-4,5)		62,792			
	VV		1670kg/m3, kanalizace základy, viz v.č. 301					
	VV		1,67*(97,0-9,5-2,0)		142,785			
	VV		1670kg/m3,vodovod suchovod, šířka výkopu 0,8, prům. hl. výkopu 1,3m, viz v.č. 407					
	VV		1,67*26*0,8*10,8		375,149			
	VV		Součet		600,265			
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				63 915,82	
30	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	51,020	1 252,76	63 915,82	RTS I / 2022
	VV		223m kanalizace 1.PP - v zásypu tech. kanálu, š.800mm, viz v.č. 302					
	VV		223*0,8*0,100		17,840			
	VV		35m kanalizace 1.NP - v zásypu tech. kanálu, š.800mm, viz v.č. 303					
	VV		35*0,8*0,100		2,800			
	VV		250m kanalizace základy - v zásypu tech. kanálu, š.800mm, viz v.č. 301					
	VV		250*0,8*0,100		20,000			
	VV		kanalizace 1.NP, viz v.č. 303					
	VV		1*1,8		1,800			
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1*4,5		4,500			
	VV		kanalizace základy, viz v.č. 301					
	VV		1*2,0		2,000			
	VV		vodovod suchovod, šířka výkopu 0,8, prům. hl. výkopu 1,3m, viz v.č. 407					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		26*0,8*0,1		2,080			
	VV		Součet		51,020			
	D	721	Vnitřní kanalizace				35 395 718,67	
31	K	721 00-0015VD	Orientační štíky, popisové tabulky, dodávka a montáž	kus	500,000	73,47	36 735,00	vlastní
	VV		viz v.č. 001					
	VV		1*500		500,000			
	VV		Součet		500,000			
32	K	721 00-9900VD	Vystrojení čerpací drenážní šachty, drenážní čerpací stanice, 2x0,75kW/400V, 11m, 5m3/h, dodávka a montáž, montáže na místě	kus	1,000	149 123,88	149 123,88	vlastní
	VV		vystrojení uvnitř objektu v technickém prostoru do stavební šachty, 2ks ponorné kalové čerpadlo, průchodnost 35mm, 5m3/h, H=11m, 0,75kW/400V, 2ks sp					
	VV		ČŠ3, viz v.č. 317					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	721 00-0202VP	Komplet dodávky a montáže podtlakového odvodnění střechy nad 12.NP a 11.NP, dva samostatné odpady	sada	1,000	573 176,33	573 176,33	vlastní
	VV		střešní vtoky pro podtlakovou kanalizaci 12l/s, napojení parozábrany, napojení hydroizolace střechy, samoregulační vyhřívání střešních vtoků 8W, pot					
	VV		PODTLAK, viz v.č. 305					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	721 00-0010VD	Hadice pro odvod kondenzátu, dodávka a montáž, včetně spojek a přechodů	m	1 098,000	48,28	53 011,44	vlastní
	VV		viz v.č. 101-115					
	VV		(80+469)*2		1 098,000			
	VV		Součet		1 098,000			
35	K	721 01-0010VD	Požární utěsnění prostupů nehořlavých kanalizačních potrubí - hrdlová nerez požárně dělícími konstrukcemi, dodávka a montáž	kus	1 220,000	883,65	1 078 053,00	vlastní
	VV		dle požadavků požárně bezpečnostního řešení, DN50-DN150					
	VV		P.U., viz v.č. 101-115, 301-317					
	VV		1*1220		1 220,000			
	VV		Součet		1 220,000			
36	K	721 01-0011VD	Protipožární průchodky/manžety pro plastové kanalizační potrubí, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby, dodávka a montáž	kus	55,000	3 068,48	168 766,40	vlastní
	VV		dle požadavků požárně bezpečnostního řešení, DN50-DN250					
	VV		P.U., viz v.č. 101-115, 301-317					
	VV		1*55		55,000			
	VV		Součet		55,000			
37	K	7231 30-0005VD	Potrubí PE100RC, SDR 11 63x5,8 mm tlaková kanalizace (hnědá barva), montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	8,000	766,01	6 128,08	vlastní
	VV		ČŠ3, viz v.č. 001,303,317					
	VV		1*8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
38	K	721153204R00	Potrubí PE svařované připojovací, D 40 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	5,000	661,24	3 306,20	RTS I / 2022
	VV		kanalizace NTP, v.č. 306-308					
	VV		1*5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
39	K	721153208R00	Potrubí PE svařované připojovací, D 75 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	15,000	949,88	14 248,20	RTS I / 2022
	VV		kanalizace NTP, v.č. 306-308					
	VV		1*15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
40	K	721153210R00	Potrubí PE svařované připojovací, D 110 x 4,3 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	2,000	1 394,51	2 789,02	RTS I / 2022
	VV		kanalizace NTP, v.č. 306-308					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
41	K	721154207R00	Potrubí PE svařované, ležaté v zemi nebo zavěšené, D 90 x 3,5 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	2,000	1 147,76	2 295,52	RTS I / 2022
	VV		kanalizace 3.NP, viz v.č. 304					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
42	K	721154228R00	Potrubí PE svařované, ležaté v zemi nebo zavěšené, D 110 x 4,3 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	105,000	1 394,51	146 423,55	RTS I / 2022
	VV		kanalizace 3.NP, viz v.č. 304					
	VV		1*45		45,000			
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1*10		10,000			
	VV		kanalizace základy, viz v.č. 301					
	VV		1*50		50,000			
	VV		Součet		105,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	721154229R00	Potrubí PE svařované, ležaté v zemi nebo zavěšené, D 125 x 4,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	785,000	1 741,60	1 367 156,00	RTS I / 2022
	VV		kanalizace 3.NP, viz v.č. 304					
	VV		1*410		410,000			
	VV		kanalizace 1.NP, viz v.č. 303					
	VV		1*40		40,000			
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1*205		205,000			
	VV		kanalizace základy, viz v.č. 301					
	VV		1*130		130,000			
	VV		Součet		785,000			
44	K	721154230R00	Potrubí PE svařované, ležaté v zemi nebo zavěšené, D 160 x 6,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	355,000	2 635,21	935 499,55	RTS I / 2022
	VV		kanalizace NTP, v.č. 306-308					
	VV		1*20		20,000			
	VV		kanalizace 3.NP, viz v.č. 304					
	VV		1*75		75,000			
	VV		kanalizace 1.NP, viz v.č. 303					
	VV		1*20		20,000			
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1*175		175,000			
	VV		kanalizace základy, viz v.č. 301					
	VV		1*65		65,000			
	VV		Součet		355,000			
45	K	721154211R00	Potrubí PE svařované, ležaté v zemi nebo zavěšené, D 200 x 6,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	310,000	6 131,27	1 900 693,70	RTS I / 2022
	VV		kanalizace 1.NP, viz v.č. 303					
	VV		1*40		40,000			
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1*120		120,000			
	VV		kanalizace základy, viz v.č. 301					
	VV		1*150		150,000			
	VV		Součet		310,000			
46	K	721154212R00	Potrubí PE svařované, ležaté v zemi nebo zavěšené, D 250 x 7,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	52,000	8 674,15	451 055,80	RTS I / 2022
	VV		kanalizace 1.NP, viz v.č. 303					
	VV		1*50		50,000			
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		52,000			
47	K	721154213R00	Potrubí PE svařované, ležaté v zemi nebo zavěšené, D 315 x 9,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	12,000	12 978,93	155 747,16	RTS I / 2022
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1*12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
48	K	721 06-0001VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D40x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301	m	4 305,000	1 289,58	5 551 641,90	vlastní
	VV		kanalizace NTP, v.č. 306-308					
	VV		1*1550		1 550,000			
	VV		kanalizace VTP, v.č. 309-316					
	VV		1*2755		2 755,000			
	VV		Součet		4 305,000			
49	K	721 06-0002VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D50x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301	m	1 410,000	1 426,68	2 011 618,80	vlastní
	VV		kanalizace NTP, v.č. 306-308					
	VV		1*415		415,000			
	VV		kanalizace VTP, v.č. 309-316					
	VV		1*995		995,000			
	VV		Součet		1 410,000			
50	K	721 06-0003VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D75x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301	m	545,000	2 107,25	1 148 451,25	vlastní
	VV		kanalizace NTP-D, v.č. 306-308					
	VV		1*20		20,000			
	VV		kanalizace NTP, v.č. 306-308					
	VV		1*320		320,000			
	VV		kanalizace VTP, v.č. 309-316					
	VV		1*205		205,000			
	VV		Součet		545,000			
51	K	721 06-0004VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D110x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301	m	5 035,000	2 757,56	13 884 314,60	vlastní
	VV		kanalizace NTP-D, v.č. 306-308					
	VV		1*245		245,000			
	VV		kanalizace NTP, v.č. 306-308					
	VV		1*1305		1 305,000			
	VV		kanalizace VTP, v.č. 309-316					
	VV		1*3485		3 485,000			
	VV		Součet		5 035,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	721 06-0005VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D125x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301	m	20,000	4 174,77	83 495,40	vlastní
	VV		kanalizace NTP, v.č. 306-308					
	VV		1*20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
53	K	721 00-9149VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d40, tl.25mm, dodávka a montáž	m	3 215,000	271,72	873 579,80	vlastní
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		kanalizace NTP, v.č. 306-308					
	VV		1*1055		1 055,000			
	VV		kanalizace VTP, v.č. 309-316					
	VV		1*2160		2 160,000			
	VV		Součet		3 215,000			
54	K	721 00-9150VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d50, tl.25mm, dodávka a montáž	m	375,000	288,29	108 108,75	vlastní
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		kanalizace NTP, v.č. 306-308					
	VV		1*320		320,000			
	VV		kanalizace VTP, v.č. 309-316					
	VV		1*55		55,000			
	VV		Součet		375,000			
55	K	721 00-9152VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d75a90, tl.25mm, dodávka a montáž	m	74,000	447,35	33 103,90	vlastní
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		kanalizace 3.NP, viz v.č. 304					
	VV		1*2		2,000			
	VV		kanalizace NTP, v.č. 306-308					
	VV		1*32		32,000			
	VV		kanalizace VTP, v.č. 309-316					
	VV		1*20		20,000			
	VV		kanalizace NTP-D, v.č. 306-308					
	VV		1*20		20,000			
	VV		Součet		74,000			
56	K	721 00-9153VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d110, tl.25mm, dodávka a montáž	m	900,000	551,18	496 062,00	vlastní
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		kanalizace 3.NP, viz v.č. 304					
	VV		1*45		45,000			
	VV		kanalizace NTP-D, v.č. 306-308					
	VV		1*245		245,000			
	VV		kanalizace NTP, v.č. 306-308					
	VV		1*170		170,000			
	VV		kanalizace VTP, v.č. 309-316					
	VV		1*440		440,000			
	VV		Součet		900,000			
57	K	721 00-9154VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d125, tl.25mm, dodávka a montáž	m	531,000	573,27	304 406,37	vlastní
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		kanalizace 1.NP, viz v.č. 303					
	VV		1*25		25,000			
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1*76		76,000			
	VV		kanalizace 3.NP, viz v.č. 304					
	VV		1*410		410,000			
	VV		kanalizace NTP, v.č. 306-308					
	VV		1*20		20,000			
	VV		Součet		531,000			
58	K	721 00-9155VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d160, tl.25mm, dodávka a montáž	m	87,000	738,95	64 288,65	vlastní
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		kanalizace 1.NP, viz v.č. 303					
	VV		1*2		2,000			
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1*10		10,000			
	VV		kanalizace 3.NP, viz v.č. 304					
	VV		1*75		75,000			
	VV		Součet		87,000			
59	K	721 00-9156VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d200, tl.25mm, dodávka a montáž	m	26,000	750,00	19 500,00	vlastní
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		kanalizace 1.NP, viz v.č. 303					
	VV		1*10		10,000			
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1*16		16,000			
	VV		Součet		26,000			
60	K	721 00-9157VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d250, tl.25mm, dodávka a montáž	m	25,000	700,89	17 522,25	vlastní
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		kanalizace 1.NP, viz v.č. 303					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
61	K	721 00-9158VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d315, tl.25mm, dodávka a montáž	m	12,000	700,89	8 410,68	vlastní
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		kanalizace 1.PP, viz v.č. 302					
	VV		1*12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
62	K	721194104T00	Vyvedení odpadní výpustky D 40 mm	kus	1 205,000	198,28	238 927,40	RTS I / 2022
	VV		viz v.č. 001					
	VV		1*1205		1 205,000			
	VV		Součet		1 205,000			
63	K	721194105T00	Vyvedení odpadní výpustky D 50 mm	kus	560,000	232,94	130 446,40	RTS I / 2022
	VV		viz v.č. 001					
	VV		1*560		560,000			
	VV		Součet		560,000			
64	K	721194107T00	Vyvedení odpadní výpustky D 75 mm	kus	10,000	268,74	2 687,40	RTS I / 2022
	VV		viz v.č. 001					
	VV		1*10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
65	K	721194109T00	Vyvedení odpadní výpustky D 110 mm	kus	475,000	303,41	144 119,75	RTS I / 2022
	VV		viz v.č. 001					
	VV		475		475,000			
	VV		Součet		475,000			
66	K	721 00-2902VD	Dvířka SDK s hliníkovým rámem, revizní, dodávka a montáž	kus	485,000	3 472,75	1 684 283,75	vlastní
	VV		SDK do vlhkých prostor					
	VV		DV200/400, viz v.č. 306-316					
	VV		1*105		105,000			
	VV		DV200/200, viz v.č. 306-316					
	VV		1*380		380,000			
	VV		Součet		485,000			
67	K	721 00-2902VD.1	Dvířka SDK s hliníkovým rámem, revizní, protipožární dodávka a montáž	kus	2,000	3 326,42	6 652,84	vlastní
	VV		protipožární					
	VV		DV-POŽ.200/200, viz v.č. 306-316					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
68	K	721 05-0000VD	Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice plastové DN100-150 mm, dodávka a montáž	kus	43,000	791,24	34 023,32	vlastní
	VV		včetně dodávky a montáže izolačních souprav pro ploché střechy s tepelnou izolací, mPVC nebo bitumenové, a napojení na izolace střechy					
	VV		V.H., viz v.č. 306-316					
	VV		1*43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
69	K	721 06-0000VD	Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice celonerezové DN100-150 mm, dodávka a montáž	kus	38,000	2 859,59	108 664,42	vlastní
	VV		včetně dodávky a montáže izolačních souprav pro ploché střechy s tepelnou izolací, mPVC nebo bitumenové, a napojení na izolace střechy					
	VV		V.H.1, viz v.č. 306-316					
	VV		1*38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
70	K	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací, přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm, dodávka a montáž	kus	125,000	1 159,84	144 980,00	RTS I / 2022
	VV		P.V., viz v.č. 306-316					
	VV		1*125		125,000			
	VV		Součet		125,000			
71	K	721 21-0013VD	Podlahová vpust celonerezová, DN100, svislý odtok, izol.souprava, sifonová vložka, nerezový děrovaný rošt, dodávka a montáž	kus	40,000	4 447,35	177 894,00	vlastní
	VV		provedení pro keramickou podlahu nebo cementový povrch, suchá zápachová uzávěrka - suchý sifon					
	VV		VP100, viz v.č. 306-316					
	VV		1*40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
72	K	721 22-9566VD	Nerezový podlahový žlab s krytem a odtokovou vpustí DN100, protiskluzná úprava, spádované dno, dodávka a montáž	kus	5,000	51 607,92	258 039,60	vlastní
	VV		skladebný rozměr šířky 150mm, svislý odtok, vyjímatelný pachový uzávěr včetně kalového koše, provedení pro keramickou podlahu nebo cementový povrch,					
	VV		Z100, délka 4000mm, odtok na konci, v.č. 301-316					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Z100, délka 4500mm, odtok na středu, v.č. 301-316					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Z100, délka 8000mm, odtok na konci, v.č. 301-316					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Z100, délka 12000mm, odtok na konci, v.č. 301-316					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
73	K	721 30-0202VD	Sestava střešního vtoku, pro zelené střechy, střešní vtok svislý odtok DN100, samoregulační el. vyhřívání 230V, nástavec, dodávka a montáž	kus	21,000	8 289,45	174 078,45	vlastní
	VV		kapacita min 8,1l/s, střešní vtok pro zelené střechy s asfaltovou přírubou pro napojení parozábrany, nástavec s mPVC přírubou pro napojení vodotěsné					
	VV		S.V.1, viz v.č. 306-316					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
74	K	721 00-0003VD	Podomítkový kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka proti vyschnutí, podomítkové těleso, krytka, dodávka a montáž	kus	81,000	1 052,10	85 220,10	vlastní
	VV		KLM, viz v.č. 306-316					
	VV		1*81		81,000			
	VV		Součet		81,000			
75	K	721 00-0009VD	Kondenzační sifon pro zařízení VZT, mechanická pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž	kus	469,000	916,00	429 604,00	vlastní
	VV		FCU, viz v.č. 306-316					
	VV		1*469		469,000			
	VV		Součet		469,000			
76	K	721290113T00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 300	m	1 623,000	8,38	13 600,74	RTS I / 2022
	VV		viz v.č. 001					
	VV		2+107+785+355+310+52+12		1 623,000			
	VV		Součet		1 623,000			
77	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	12 966,000	8,38	108 655,08	RTS I / 2022
	VV		viz v.č. 001					
	VV		2+107+785+355+310+52+12+8+5+15+4305+1410+545+5035+20		12 966,000			
	VV		Součet		12 966,000			
78	K	998721105R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 48 m	t	26,000	197,24	5 128,24	RTS I / 2022
	D	722	Vnitřní vodovod				51 974 694,59	
79	K	722 00-0011VD	Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž	kus	1 000,000	73,47	73 470,00	vlastní
	VV		viz v.č. 001					
	VV		1*1000		1 000,000			
	VV		Součet		1 000,000			
80	K	722 00-5003VD	Hygienické zabezpeční rozvodů teplé vody s cirkulací proti bakteriím, dodávka a montáž komplet, včetně příslušenství	kus	1,000	611 947,57	611 947,57	vlastní
	VV		generátor chlordioxidu pro dvě přípravy teplé vody, dle zadaných potřeb teplé vody pro přípravu teplé vody v objektu, samostatně pro VTP a NTP, komp					
	VV		HTV, viz v.č. 201					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
81	K	722 00-5004VD	Úpravna vody, změkčení a reverzní osmóza, 5,0-15,0mikroS/cm, kompakt, dodávka a montáž	kus	1,000	333 740,37	333 740,37	vlastní
	VV		jemná filtrace na vstupu, katexový změkčovač automatický 50kg soli, blok fitru s aktivním uhlím, reverzní osmóza, akumulační nádoba na demineralizov					
	VV		RO, viz v.č. 205					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
82	K	722 00-5005VD	Úpravna vody, změkčení, kompakt, dodávka a montáž	kus	1,000	69 479,22	69 479,22	vlastní
	VV		jemná filtrace na vstupu, katexový změkčovač automatický, 16A/230V/50Hz, 50kg soli					
	VV		KZM, viz v.č. 205					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	K	722 70-0101VD	Automatická tlaková stanice 3x10,0l/s, H=50m, DN150, dodávka a montáž	kus	1,000	632 931,61	632 931,61	vlastní
	VV		3 ks čerpadel nerez provedení s mechanickými ucpávkami, 400 V, 50 Hz, 7,5 kW (pro jedno čerpadlo) atest na pitnou vodu, 1 ks nerezový masivní rám pr					
	VV		ATS, viz v.č. 201					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	K	722 00-3065VD	Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, průměr do 250mm, dodávka a montáž	kus	345,000	3 068,48	1 058 625,60	vlastní
	VV		kovové nehořlavé potrubí, nehořlavá tepelná izolace z minerální vlny, položka platí pro sestavu potrubí studené, teplé vody s cirkulací, popřípadě p					
	VV		P.U., viz v.č. 201-213, 401-407					
	VV		1*345		345,000			
	VV		Součet		345,000			
85	K	722254201RT3	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 25/30, stálotvará hadice, dodávka a montáž	kus	4,000	10 838,52	43 354,08	RTS I / 2022
	VV		H25s, viz v.č. 201-213,405,406					
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
86	K	722254231RT4	Hydrantový systém, box nerez, zapoštění do niky, průměr 25/30, stálotvará hadice	kus	24,000	20 585,63	494 055,12	RTS I / 2022
	VV		H25n, viz v.č. 201-213,405,406					
	VV		1*24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
87	K	722254221RT2	Hydrantový systém D25, plné dveře, pro zapuštění do niky, průměr 25/30, stálotvará hadice, dodávka a montáž	kus	48,000	10 838,52	520 248,96	RTS I / 2022
	VV		H25, viz v.č. 201-213,405,406					
	VV		1*48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
88	K	722254126RT2	Skříň hydrantová nerez s výzbrojí ventilem a tlakovou hrdlovou spojkou C 52, zapuštění do niky, dodávka a montáž	kus	26,000	20 585,63	535 226,38	RTS I / 2022
	VV		HS, viz v.č. 201-213, 407					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
89	K	722259111R00	Přípojka suchovodu požární techniky, sestava potrubí z tvárné litiny DN80, mezipřírubová klapka, tlakové hrdlové spojka B75, dodávka a montáž	kus	2,000	12 922,40	25 844,80	RTS I / 2022
	VV		PŘÍPOJKA SUCHOVODU, viz v.č. 202,203					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
90	K	722 00-0010VD	Potrubí PE100RC1 SDR11 PN16 d90x8,2mm, dodávka a montáž potrubí včetně elektrotvarovek, spojů, přechodů, těsnění a uložení do výkopu	m	30,000	1 020,91	30 627,30	vlastní
	VV		včetně dodávky a montáž a uložení vo výkopu: identifikační vodič, výstražná fólie modrá					
	VV		SUCHOVOD, viz v.č. 202,407					
	VV		1*30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
91	K	722110117R00	Potrubí z litinových trub přírubových DN 150, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	160,000	19 496,87	3 119 499,20	RTS I / 2022
	VV		LITINA, viz v.č. 201,202					
	VV		1*160		160,000			
	VV		Součet		160,000			
92	K	722110116R00	Potrubí z litinových trub přírubových DN 125, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	10,000	17 857,31	178 573,10	RTS I / 2022
	VV		LITINA, viz v.č. 201,202					
	VV		1*10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
93	K	722110115R00	Potrubí z litinových trub přírubových DN 100, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	13,000	8 351,91	108 574,83	RTS I / 2022
	VV		LITINA, viz v.č. 201,202					
	VV		1*13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
94	K	722110114R00	Potrubí z litinových trub přírubových DN 80, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	8,000	8 028,93	64 231,44	RTS I / 2022
	VV		LITINA, viz v.č. 201,202					
	VV		1*8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
95	K	722110113R00	Potrubí z litinových trub přírubových DN 50, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	5,000	9 772,46	48 862,30	RTS I / 2022
	VV		LITINA, viz v.č. 201,202					
	VV		1*5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
96	K	722132116R00	Potrubí ocel vně/vni pozink., lisovaný spoj 35x1,5, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	425,000	690,47	293 449,75	RTS I / 2022
	VV		POZINK, viz v.č. 201-213, 405-407					
	VV		1*425		425,000			
	VV		Součet		425,000			
97	K	722132117R00	Potrubí ocel vně/vni pozink., lisovaný spoj 42x1,5, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	2,000	849,69	1 699,38	RTS I / 2022
	VV		POZINK, viz v.č. 201-213, 405-407					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
98	K	722132118R00	Potrubí ocel vně/vni pozink., lisovaný spoj 54x1,5, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	560,000	1 105,27	618 951,20	RTS I / 2022
	VV		POZINK, viz v.č. 201-213, 405-407					
	VV		1*560		560,000			
	VV		Součet		560,000			
99	K	722132119R00	Potrubí ocel vně/vni pozink., lisovaný spoj 76x2,0, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	245,000	3 575,23	875 931,35	RTS I / 2022
	VV		POZINK, viz v.č. 201-213, 405-407					
	VV		1*245		245,000			
	VV		Součet		245,000			
100	K	722132120R00	Potrubí ocel vně/vni pozink., lisovaný spoj 89x2,0, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	210,000	4 206,49	883 362,90	RTS I / 2022
	VV		POZINK, viz v.č. 201-213, 405-407					
	VV		1*210		210,000			
	VV		Součet		210,000			
101	K	722132121R00	Potrubí ocel vně/vni pozink., lisovaný spoj 108x2, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	215,000	4 974,12	1 069 435,80	RTS I / 2022
	VV		POZINK, viz v.č. 201-213, 405-407					
	VV		1*215		215,000			
	VV		Součet		215,000			
102	K	722151113R00	Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 18 x 1,0mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	12 235,000	678,32	8 299 245,20	RTS I / 2022
	VV		NTP, NEREZ, viz v.č. 201-204, 401-404					
	VV		1*3915		3 915,000			
	VV		VTP, NEREZ, viz v.č. 201-213, 401-404					
	VV		1*8320		8 320,000			
	VV		Součet		12 235,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	722151114R00	Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 22 x 1,2mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	4 240,000	816,59	3 462 341,60	RTS I / 2022
	VV		NTP, NEREZ, viz v.č. 201-204, 401-404					
	VV		1*1285		1 285,000			
	VV		VTP, NEREZ, viz v.č. 201-213, 401-404					
	VV		1*2955		2 955,000			
	VV		Součet		4 240,000			
104	K	722151115R00	Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 28 x 1,2mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	2 530,000	819,86	2 074 245,80	RTS I / 2022
	VV		NTP, NEREZ, viz v.č. 201-204, 401-404					
	VV		1*550		550,000			
	VV		VTP, NEREZ, viz v.č. 201-213, 401-404					
	VV		1*1980		1 980,000			
	VV		Součet		2 530,000			
105	K	722151116R00	Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 35 x 1,5mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	1 755,000	1 080,32	1 895 961,60	RTS I / 2022
	VV		NTP, NEREZ, viz v.č. 201-204, 401-404					
	VV		1*505		505,000			
	VV		VTP, NEREZ, viz v.č. 201-213, 401-404					
	VV		1*1250		1 250,000			
	VV		Součet		1 755,000			
106	K	722151117R00	Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 42 x 1,5mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	1 590,000	1 360,57	2 163 306,30	RTS I / 2022
	VV		NTP, NEREZ, viz v.č. 201-204, 401-404					
	VV		1*395		395,000			
	VV		VTP, NEREZ, viz v.č. 201-213, 401-404					
	VV		1*1195		1 195,000			
	VV		Součet		1 590,000			
107	K	722151118R00	Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 54 x 1,5mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	600,000	1 695,29	1 017 174,00	RTS I / 2022
	VV		NTP, NEREZ, viz v.č. 201-204, 401-404					
	VV		1*295		295,000			
	VV		VTP, NEREZ, viz v.č. 201-213, 401-404					
	VV		1*305		305,000			
	VV		Součet		600,000			
108	K	722151119R00	Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 76 x 2,0mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	320,000	3 898,75	1 247 600,00	RTS I / 2022
	VV		NTP, NEREZ, viz v.č. 201-204, 401-404					
	VV		1*125		125,000			
	VV		VTP, NEREZ, viz v.č. 201-213, 401-404					
	VV		1*195		195,000			
	VV		Součet		320,000			
109	K	722151120R00	Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 89 x 2,0mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	286,000	4 530,01	1 295 582,86	RTS I / 2022
	VV		NTP, NEREZ, viz v.č. 201-204, 401-404					
	VV		1*92		92,000			
	VV		VTP, NEREZ, viz v.č. 201-213, 401-404					
	VV		1*194		194,000			
	VV		Součet		286,000			
110	K	722151121R00	Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 108 x 2,0mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	329,000	5 517,59	1 815 287,11	RTS I / 2022
	VV		NTP, NEREZ, viz v.č. 201-204, 401-404					
	VV		1*74		74,000			
	VV		VTP, NEREZ, viz v.č. 201-213, 401-404					
	VV		1*255		255,000			
	VV		Součet		329,000			
111	K	722 18-9002VD	Izolace potrubí studeného pitného rozvodu z min.vlny tl.25mm, včetně izolace tvarovek na, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž	m	196,000	705,82	138 340,72	vlastní
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0, potrubí DN50-DN150					
	VV		viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		160+10+13+8+5		196,000			
	VV		Součet		196,000			
112	K	722 18-9001VD	Izolace potrubí požárního rozvodu z min.vlny tl.25mm, včetně izolace tvarovek na, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž	m	1 657,000	705,82	1 169 543,74	vlastní
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0, pro potrubí DN15-150					
	VV		viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		425+2+560+245+210+215		1 657,000			
	VV		Součet		1 657,000			
113	K	722 18-0049VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d18/20mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž	m	12 235,000	217,60	2 662 336,00	vlastní
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		NTP, NEREZ, viz v.č. 201-204, 401-404					
	VV		1*3915		3 915,000			
	VV		VTP, NEREZ, viz v.č. 201-213, 401-404					
	VV		1*8320		8 320,000			
	VV		Součet		12 235,000			
114	K	722 18-0050VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d22/25mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž	m	4 240,000	246,32	1 044 396,80	vlastní
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		NTP, NEREZ, viz v.č. 201-204, 401-404					
	VV		1*1285		1 285,000			
	VV		VTP, NEREZ, viz v.č. 201-213, 401-404					
	VV		1*2955		2 955,000			
	VV		Součet		4 240,000			
115	K	722 18-0051VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d28/30mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž	m	2 530,000	254,05	642 746,50	vlastní
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		NTP, NEREZ, viz v.č. 201-204, 401-404					
	VV		1*550		550,000			
	VV		VTP, NEREZ, viz v.č. 201-213, 401-404					
	VV		1*1980		1 980,000			
	VV		Součet		2 530,000			
116	K	722 18-0052VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d35/35mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž	m	1 755,000	308,17	540 838,35	vlastní
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		NTP, NEREZ, viz v.č. 201-204, 401-404					
	VV		1*505		505,000			
	VV		VTP, NEREZ, viz v.č. 201-213, 401-404					
	VV		1*1250		1 250,000			
	VV		Součet		1 755,000			
117	K	722 18-0053VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d42/40mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž	m	1 590,000	314,80	500 532,00	vlastní
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		NTP, NEREZ, viz v.č. 201-204, 401-404					
	VV		1*395		395,000			
	VV		VTP, NEREZ, viz v.č. 201-213, 401-404					
	VV		1*1195		1 195,000			
	VV		Součet		1 590,000			
118	K	722 18-0054VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d54/50mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž	m	600,000	453,98	272 388,00	vlastní
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		NTP, NEREZ, viz v.č. 201-204, 401-404					
	VV		1*295		295,000			
	VV		VTP, NEREZ, viz v.č. 201-213, 401-404					
	VV		1*305		305,000			
	VV		Součet		600,000			
119	K	722 18-0055VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d76/50mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž	m	320,000	641,75	205 360,00	vlastní
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		NTP, NEREZ, viz v.č. 201-204, 401-404					
	VV		1*125		125,000			
	VV		VTP, NEREZ, viz v.č. 201-213, 401-404					
	VV		1*195		195,000			
	VV		Součet		320,000			
120	K	722 18-0056VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d89/50mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž	m	286,000	662,74	189 543,64	vlastní
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		NTP, NEREZ, viz v.č. 201-204, 401-404					
	VV		1*92		92,000			
	VV		VTP, NEREZ, viz v.č. 201-213, 401-404					
	VV		1*194		194,000			
	VV		Součet		286,000			
121	K	722 18-0057VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d108/50mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž	m	329,000	766,57	252 201,53	vlastní
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		NTP, NEREZ, viz v.č. 201-204, 401-404					
	VV		1*74		74,000			
	VV		VTP, NEREZ, viz v.č. 201-213, 401-404					
	VV		1*255		255,000			
	VV		Součet		329,000			
122	K	722190401T00	Vyvedení a upevnění vodovodní výpustky DN 15	kus	950,000	843,22	801 059,00	RTS I / 2022
	VV		viz v.č. 401-407					
	VV		1*950		950,000			
	VV		Součet		950,000			
123	K	722190403T00	Vyvedení a upevnění vodovodní výpustky DN 25	kus	80,000	933,45	74 676,00	RTS I / 2022
	VV		viz v.č. 401-407					
	VV		1*80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
124	K	722190405T00	Vyvedení a upevnění vodovodní výpustky DN 50	kus	30,000	1 227,35	36 820,50	RTS I / 2022
	VV		viz v.č. 401-407					
	VV		1*30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
125	K	722224211R00	Ventil mrazuvzdorný DN 15, rychlospojka na hadici, dodávka a montáž	kus	5,000	3 261,86	16 309,30	RTS I / 2022
	VV		ZAVL, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
126	K	722262151R00	Vodoměr, voda studená, přírubový, DN 50, 20m3/h, dodávka a montáž	kus	3,000	16 334,07	49 002,21	RTS I / 2022
	VV		možnost vertikální nebo horrizontální osazení, možnost osazení modulu dálkováho odečtu M-BUS nebo IMPULZ					
	VV		VM-DN50, viz v.č. 201					
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	722262152R00	Vodoměr, voda studená, přírubový, DN 80, 35m3/h, dodávka a montáž	kus	3,000	22 881,66	68 644,98	RTS I / 2022
	VV		možnost vertikální nebo horrizontální osazení, možnost osazení modulu dálkováho odečtu M-BUS nebo IMPULZ					
	VV		VM-DN80, viz v.č. 201					
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
128	K	722265117R00	Vodoměr, voda studená, závitový, 6/4", 6,0m3/h, dodávka a montáž	kus	1,000	8 258,14	8 258,14	RTS I / 2022
	VV		možnost vertikální nebo horrizontální osazení, možnost osazení modulu dálkováho odečtu M-BUS nebo IMPULZ					
	VV		VM-6/4", viz v.č. 201					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
129	K	722 00-7200VD	Modul dálkového odečtu pro vodoměry, M-Bus drátový, dodávka a montáž	kus	5,000	2 489,80	12 449,00	vlastní
	VV		napojení dodávka MaR					
	VV		VM-DN50, viz v.č. 201					
	VV		1*2		2,000			
	VV		VM-DN80, viz v.č. 201					
	VV		1*2		2,000			
	VV		VM-6/4", viz v.č. 201					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
130	K	722 29-0991VD	Tlaková expanzní nádoba objem 500l, 10/4bar, průtočná armatura DN80, manometr, dodávka a montáž	kus	1,000	61 600,83	61 600,83	vlastní
	VV		EXP500, viz v.č. 201					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
131	K	722 29-0992VD	Tlaková expanzní nádoba objem 1000l, 16/4bar, průtočná armatura DN100, manometr, dodávka a montáž	kus	1,000	233 636,36	233 636,36	vlastní
	VV		EXP1000, viz v.č. 201					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
132	K	722 26-9001VD	Manometr 0-16bar, dodávka a montáž	kus	7,000	1 851,08	12 957,56	vlastní
	VV		MANOMETR, viz v.č. 201					
	VV		1*7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
133	K	722231165R00	Ventil vodovodní pojistný, pro přípravu teplé vody, pitná voda, G 6/4", dodávka a montáž	kus	2,000	5 116,64	10 233,28	RTS I / 2022
	VV		PV, viz v.č. 201					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
134	K	722235828RV1	Ventil redukční přírubový, DN100, PN16, s manometry, dodávka a montáž	kus	1,000	48 638,69	48 638,69	vlastní
	VV		REDV-DN100, viz v.č. 201					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
135	K	722235829RV1	Ventil redukční přírubový, DN125, PN16, s manometry, dodávka a montáž	kus	1,000	99 794,30	99 794,30	vlastní
	VV		REDV-DN125, viz v.č. 201					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
136	K	722215322R00	Filtr vodovodní, přírubový, DN150, PN16, dodávka a montáž	kus	2,000	11 796,58	23 593,16	RTS I / 2022
	VV		F-DN150, viz v.č. 201					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
137	K	722 00-9021VD	Oddělovač potrubních systémů typ BA DN15, dodávka a montáž, napojení na kanalizaci - volné hrdlo DN50	kus	39,000	7 619,27	297 151,53	vlastní
	VV		BA, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*39		39,000			
	VV		Součet		39,000			
138	K	722 00-9027VD	Oddělovač potrubních systémů typ BA DN80 přírubový, dodávka a montáž, napojení na kanalizaci - volné hrdlo DN150	kus	1,000	53 457,89	53 457,89	vlastní
	VV		BA-DN80, viz v.č. 201					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
139	K	722 00-9028VD	Oddělovač potrubních systémů typ BA DN100 přírubový, dodávka a montáž, napojení na kanalizaci - volné hrdlo DN150	kus	1,000	72 115,58	72 115,58	vlastní
	VV		BA-DN100, viz v.č. 201					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
140	K	722215418R00	Zpětná klapka přírubová DN80, vodovodní, dodávka a montáž	kus	3,000	8 964,07	26 892,21	RTS I / 2022
	VV		ZK-DN80, viz v.č. 201					
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
141	K	722215419R00	Zpětná klapka přírubová DN100, vodovodní, dodávka a montáž	kus	1,000	10 327,12	10 327,12	RTS I / 2022
	VV		ZK-DN100, viz v.č. 201					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
142	K	722214224R00	Šoupě přírubové, tvárná litina, měkké těsnění, DN 80 PN16, pitná voda, dodávka a montáž	kus	11,000	6 564,21	72 206,31	RTS I / 2022
	VV		Š-DN80, viz v.č. 201					
	VV		1*11		11,000			
	VV		Součet		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	K	722214225R00	Šoupě přírubové, tvárná litina, měkké těsnění, DN 100 PN16, pitná voda, dodávka a montáž	kus	9,000	7 879,63	70 916,67	RTS I / 2022
	VV		Š-DN100, viz v.č. 201					
	VV		1*9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
144	K	722214227R00	Šoupě přírubové, tvárná litina, měkké těsnění, DN 150 PN16, pitná voda, dodávka a montáž	kus	8,000	11 536,86	92 294,88	RTS I / 2022
	VV		Š-DN150, viz v.č. 201					
	VV		1*8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
145	K	722236626R00	Zpětná klapka vodovodní, 2xvnitřní závit DN 50, dodávka a montáž	kus	1,000	1 903,89	1 903,89	RTS I / 2022
	VV		ZK, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
146	K	722 00-9031VD	Zpětná klapka, kontrolovatelná zpětná armatura, pro ochranu pitné vody, typ EA, G1/2", dodávka a montáž	kus	6,000	847,26	5 083,56	vlastní
	VV		EA, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
147	K	722 00-9033VD	Zpětná klapka, kontrolovatelná zpětná armatura, pro ochranu pitné vody, typ EA, G1", dodávka a montáž	kus	3,000	1 256,98	3 770,94	vlastní
	VV		EA, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
148	K	722236511R00	Filtr vodovodní,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity DN 15, dodávka a montáž	kus	45,000	652,19	29 348,55	RTS I / 2022
	VV		F, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
149	K	722236513R00	Filtr vodovodní,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity DN 25, dodávka a montáž	kus	3,000	915,60	2 746,80	RTS I / 2022
	VV		F, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
150	K	722 50-0003VD	Odvzdušňovací ventil G1/2" - předřadit uzávěr G1/2", dodávka a montáž	kus	36,000	514,51	18 522,36	vlastní
	VV		OV, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
151	K	722 60-6001VD	Regulační ventil pro cirkulace teplé vody statický, DN15, závitový, PN10, červený bronz, dodávka a montáž	kus	160,000	1 288,44	206 150,40	vlastní
	VV		cylindrický G-závit, vypouštěcí zátka, uzavíratelný bez změny v nastavení, pro hydraulické vyrovnání toku					
	VV		VyvV, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*158		158,000			
	VV		VyvVV, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		160,000			
152	K	722 60-6002VD	Regulační ventil pro cirkulace teplé vody statický, DN20, závitový, PN10, červený bronz, dodávka a montáž	kus	2,000	1 703,69	3 407,38	vlastní
	VV		cylindrický G-závit, vypouštěcí zátka, uzavíratelný bez změny v nastavení, pro hydraulické vyrovnání toku					
	VV		VyvVV, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
153	K	722 60-6003VD	Regulační ventil pro cirkulace teplé vody statický, DN25, závitový, PN10, červený bronz, dodávka a montáž	kus	1,000	1 979,44	1 979,44	vlastní
	VV		cylindrický G-závit, vypouštěcí zátka, uzavíratelný bez změny v nastavení, pro hydraulické vyrovnání toku					
	VV		VyvVV, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
154	K	722-4227004VD	Regulační ventil pro cirkulace teplé vody statický, DN32, závitový, PN16, červený bronz, teploměr, dodávka a montáž	kus	4,000	2 542,12	10 168,48	vlastní
	VV		bez mrtvého bodu, možnost připojení teplotního čidla, možnost uzavření beze změny nastavení, ukazatel polohy, vypouštěcí zátka					
	VV		VyvV, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*1		1,000			
	VV		VyvVV, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		4,000			
155	K	722-4227005VD	Regulační ventil pro cirkulace teplé vody statický, DN40, závitový, PN16, červený bronz, teploměr, dodávka a montáž	kus	1,000	3 139,97	3 139,97	vlastní
	VV		bez mrtvého bodu, možnost připojení teplotního čidla, možnost uzavření beze změny nastavení, ukazatel polohy, vypouštěcí zátka					
	VV		VyvVV, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
156	K	722 60-1001VD	Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN15, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž	kus	408,000	2 358,85	962 410,80	vlastní
	VV		cylindrický G-závit pro šroubení s těsněním na plochu, sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerezu, vřetenový převod, indikace polohy otevře					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		UV, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*185+213		398,000			
	VV		UVV, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*10		10,000			
	VV		Součet		408,000			
157	K	722 60-1002VD	Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN20, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž	kus	445,000	2 838,33	1 263 056,85	vlastní
	VV		cylindrický G-závit pro šroubení s těsněním na plochu, sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerezu, vřetenový převod, indikace polohy otevře					
	VV		UV, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*151+288		439,000			
	VV		UVV, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*6		6,000			
	VV		Součet		445,000			
158	K	722 60-1003VD	Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN25, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž	kus	261,000	3 556,84	928 335,24	vlastní
	VV		cylindrický G-závit pro šroubení s těsněním na plochu, sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerezu, vřetenový převod, indikace polohy otevře					
	VV		UV, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*45+212		257,000			
	VV		UVV, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		261,000			
159	K	722 60-1004VD	Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN32, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž	kus	36,000	4 951,21	178 243,56	vlastní
	VV		cylindrický G-závit pro šroubení s těsněním na plochu, sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerezu, vřetenový převod, indikace polohy otevře					
	VV		UV, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*12+24		36,000			
	VV		Součet		36,000			
160	K	722 60-1005VD	Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN40, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž	kus	74,000	5 769,16	426 917,84	vlastní
	VV		cylindrický G-závit pro šroubení s těsněním na plochu, sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerezu, vřetenový převod, indikace polohy otevře					
	VV		UV, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*14+60		74,000			
	VV		Součet		74,000			
161	K	722 60-1006VD	Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN50, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž	kus	46,000	7 914,58	364 070,68	vlastní
	VV		cylindrický G-závit pro šroubení s těsněním na plochu, sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerezu, vřetenový převod, indikace polohy otevře					
	VV		UV, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*42		42,000			
	VV		UVV, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		46,000			
162	K	722 60-2002VD	Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN65, přírubový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž	kus	13,000	27 141,41	352 838,33	vlastní
	VV		sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerezu, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ruční kolečko s vyměnitelným označením médi					
	VV		UV, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*4		4,000			
	VV		UVV, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*2+7		9,000			
	VV		Součet		13,000			
163	K	722 60-2004VD	Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN80, přírubový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž	kus	3,000	29 337,54	88 012,62	vlastní
	VV		sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerezu, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ruční kolečko s vyměnitelným označením médi					
	VV		UV, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*2		2,000			
	VV		UVV, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
164	K	722 60-2005VD	Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN100, přírubový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž	kus	5,000	58 032,78	290 163,90	vlastní
	VV		sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerezu, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ruční kolečko s vyměnitelným označením médi					
	VV		UV, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*2		2,000			
	VV		UVV, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		5,000			
165	K	722 59-0000VD	Vypouštěcí ventil, červený bronz, pro ventily se šikmým sedlem a regulační ventily dodávka a montáž	kus	90,000	3 217,81	289 602,90	vlastní
	VV		ruční kolečko, postranní vývod, odvodňovací trubka, G-závit, pro odvzdušnění					
	VV		viz v.č. 001					
	VV		3*4*7+6		90,000			
	VV		Součet		90,000			
166	K	722 60-0000VD	Vypouštěcí ventil, červený bronz, pro ventily se šikmým sedlem a regulační ventily dodávka a montáž	kus	46,000	3 520,36	161 936,56	vlastní
	VV		ruční kolečko, postranní vývod, vypouštěcí zátka, G-závit					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		UVV, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		3+1+9+4+4+6+10		37,000			
	VV		VyvVV, viz v.č. 201-213,401-407					
	VV		2+2+1+3+1		9,000			
	VV		Součet		46,000			
167	K	722-4226100VD	Izolační pouzdra pro uzavírací armatury	kus	1 459,000	930,04	1 356 928,36	vlastní
	VV		viz v.č. 001,201-213,401-407					
	VV		160+2+1+4+1+408+445+261+36+74+46+13+3+5		1 459,000			
	VV		Součet		1 459,000			
168	K	722 00-3001VD	Dvířka plastová s rámem, revizní, 600x600mm, dodávka a montáž	soub	2,000	670,16	1 340,32	vlastní
	VV		DV.600/600					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
169	K	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	24 755,000	3,35	82 929,25	RTS I / 2022
	VV		viz v.č. 001					
	VV		30+12235+4240+2530+1755+1590+600+320+8+5+425+2+56 0+245+210		24 755,000			
	VV		Součet		24 755,000			
170	K	722290218T00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí od DN100 do DN 200	m	1 013,000	18,42	18 659,46	RTS I / 2022
	VV		viz v.č. 001					
	VV		160+10+13+215+286+329		1 013,000			
	VV		Součet		1 013,000			
171	K	722290234T00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	24 755,000	2,96	73 274,80	RTS I / 2022
	VV		viz v.č. 001					
	VV		30+12235+4240+2530+1755+1590+600+320+8+5+425+2+56 0+245+210		24 755,000			
	VV		Součet		24 755,000			
172	K	722290237T00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí od DN100 do DN 200	m	1 013,000	2,96	2 998,48	RTS I / 2022
	VV		viz v.č. 001					
	VV		160+10+13+215+286+329		1 013,000			
	VV		Součet		1 013,000			
173	K	998722105R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 48 m	t	64,000	197,24	12 623,36	RTS I / 2022
	D	725	Zařizovací předměty				21 333 341,09	
174	K	725019101R00	Výlevka stojící keramická bílá s plastovou mřížkou, dodávka a montáž	soubor	32,000	5 448,95	174 366,40	RTS I / 2022
	VV		VYL, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*13+19		32,000			
	VV		Součet		32,000			
175	K	725825114R00	Baterie dřezová nástěnná páková ruční, chrom, keramická kartuše, pro výlevku, dodávka a montáž	kus	37,000	1 564,53	57 887,61	RTS I / 2022
	VV		VYL, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*13+19		32,000			
	VV		VZ, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*5		5,000			
	VV		Součet		37,000			
176	K	725 11-9001VD	Nádržka vysoko položená, bílý plast, rohový ventil G1/2", splachovací trubka vedená ve stěně, připojovací hadička, dodávka a montáž	kus	32,000	4 035,94	129 150,08	vlastní
	VV		NAD, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*13+19		32,000			
	VV		Součet		32,000			
177	K	725-4225000VD	Kulový uzávěr celonerezový - pitná voda 1/2", třídílný, teflonové těsnění, montáž a dodávka	kus	4,000	1 257,82	5 031,28	vlastní
	VV		pro rozvody demineralizované a změkčené vody					
	VV		UV-N, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*1		1,000			
	VV		STR, UV-N, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		3*1		3,000			
	VV		Součet		4,000			
178	K	725860180RT1	Sifon pračkový D 40/50 mm, podomítková uzávěrka, krycí deska nerez, dodávka a montáž	kus	56,000	534,92	29 955,52	RTS I / 2022
	VV		volitelně Y-kus pro napojení dvou hadic					
	VV		MU, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*1		1,000			
	VV		ME, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*2		2,000			
	VV		ME1, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*2		2,000			
	VV		MN, +Y-kus, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*1		1,000			
	VV		MR, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*1+1		2,000			
	VV		M, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*14+32		46,000			
	VV		ORL, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		56,000			
179	K	725814129RVP	Pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou DN15 x DN20, dodávka a montáž	kus	177,000	1 097,46	194 250,42	vlastní
	VV		SD-OS, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*5		5,000			
	VV		SD, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*6+16		22,000			
	VV		RO, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Č, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		KZM, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		2*1		2,000			
	VV		MN, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		3*1		3,000			
	VV		MU, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*1		1,000			
	VV		MPM, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		2*5+2*19		48,000			
	VV		ME, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		2*2		4,000			
	VV		ME1, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*2		2,000			
	VV		MR, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*1+1		2,000			
	VV		M, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*14+32		46,000			
	VV		CT, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*2		2,000			
	VV		OP, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*1		1,000			
	VV		SP, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		2*6+2*9		30,000			
	VV		Součet		177,000			
180	K	725814106R00	Rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou DN 15 x DN 15, dodávka a montáž	soubor	18,000	807,12	14 528,16	RTS I / 2022
	VV		ZM, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		2*9		18,000			
	VV		Součet		18,000			
181	K	725814105R00	Rohový ventil s filtrem DN 15 x DN 10, dodávka a montáž	soubor	44,000	618,85	27 229,40	RTS I / 2022
	VV		VKU, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		2*5+2*16		42,000			
	VV		ORL, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		44,000			
182	K	725 50-0001VD	Podomítkový průchozí uzavírací ventil G1/2" - chrom, dodávka a montáž	kus	11,000	727,73	8 005,03	vlastní
	VV		MN, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		3*1		3,000			
	VV		HD, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*8		8,000			
	VV		Součet		11,000			
183	K	725860202R00	Sifon dřezový plastový, D 40, 50 mm, 6/4", dodávka a montáž	kus	200,000	454,40	90 880,00	RTS I / 2022
	VV		prostorově úsporný					
	VV		DZ-OS, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*13		13,000			
	VV		DZ, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*51+75		126,000			
	VV		N, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*15+23		38,000			
	VV		NS, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*1+1		2,000			
	VV		VKU, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*5+16		21,000			
	VV		Součet		200,000			
184	K	725860213RV1	Sifon umyvadlový plastový, D 32, 40 mm, dodávka a montáž	kus	185,000	1 146,23	212 052,55	vlastní
	VV		prostorově úsporný, nábytkový					
	VV		UZ-OS, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*4		4,000			
	VV		UZ, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*44+95		139,000			
	VV		UZL-OS, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*8		8,000			
	VV		UZL, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*29+5		34,000			
	VV		Součet		185,000			
185	K	725860213R00	Sifon umyvadlový plastový, D 32, 40 mm, dodávka a montáž	kus	395,000	1 146,23	452 760,85	RTS I / 2022
	VV		1*29+5		34,000			
	VV		UL, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*27+6		33,000			
	VV		U1, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*2		2,000			
	VV		U, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*89+237		326,000			
	VV		Součet		395,000			
186	K	725860212RT1	Sifon umyvadlový pod omítku, výjimatelná vložka, připoj D 40, 50 mm, dodávka a montáž	kus	46,000	1 469,46	67 595,16	RTS I / 2022
	VV		Ui, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*11+35		46,000			
	VV		Součet		46,000			
187	K	725823121RT2	Baterie dřezová stojánková páková ruční, chrom, keramická kartuše, 2xRV1/2"-3/8", dodávka a montáž	kus	179,000	1 666,61	298 323,19	RTS I / 2022
	VV		DZ-OS, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*13		13,000			
	VV		DZ, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*51+75		126,000			
	VV		N, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*15+23		38,000			
	VV		NS, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*1+1		2,000			
	VV		Součet		179,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
188	K	725823111RT2	Baterie umyvadlová stojánková páková ruční, chrom, keramická kartuše, 2xRV1/2"-3/8", dodávka a montáž	kus	515,000	2 913,38	1 500 390,70	RTS I / 2022
	VV		UZ-OS, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*4		4,000			
	VV		UZ, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*44+95		139,000			
	VV		Ui, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*11+35		46,000			
	VV		U, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*89+237		326,000			
	VV		Součet		515,000			
189	K	725823111RT3	Baterie umyvadlová stojánková, lékařská páka - loketní ovládání, chrom, keramická kartuše, 2xRV1/2"-3/8", dodávka a montáž	kus	77,000	3 009,79	231 753,83	vlastní
	VV		UZL-OS, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*8		8,000			
	VV		UZL, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*29+5		34,000			
	VV		UL, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*27+6		33,000			
	VV		U1, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		77,000			
190	K	725017120RV2	Umyvadlo keramické bílé, otvor pro stojánkovou baterii, š.550mm, kryt sifonu keramický - polosloup, dodávka a montáž	kus	359,000	7 286,47	2 615 842,73	vlastní
	VV		hranatý tvar se zaoblenými hranami					
	VV		UL, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*27+6		33,000			
	VV		U, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*89+237		326,000			
	VV		Součet		359,000			
191	K	725017120RV1	Umyvadlo keramické bílé, otvor pro stojánkovou baterii, š.650mm, kryt sifonu keramický - polosloup, dodávka a montáž	kus	2,000	8 164,30	16 328,60	vlastní
	VV		hranatý tvar se zaoblenými hranami					
	VV		U1, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
192	K	725017153R00	Umyvadlo keramické bílé, otvor pro stojánkovou baterii, š.640mm, dodávka a montáž	soubor	46,000	7 403,68	340 569,28	RTS I / 2022
	VV		pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace					
	VV		Ui, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*11+35		46,000			
	VV		Součet		46,000			
193	K	725 11-0200VD	Montážní prvek kovový pro uchycení umyvadla a baterie/RV, samonosný, dodávka a montáž	kus	407,000	3 825,44	1 556 954,08	vlastní
	VV		UL, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*27+6		33,000			
	VV		U, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*89+237		326,000			
	VV		U1, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Ui, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*11+35		46,000			
	VV		Součet		407,000			
194	K	725014140RV1	Klozet závěsný keramický bílý, sedátko duraplast bez poklopu, oddálené pneumatické splachování, dodávka a montáž	kus	46,000	13 258,70	609 900,20	vlastní
	VV		pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace					
	VV		WCi, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*11+35		46,000			
	VV		Součet		46,000			
195	K	725014131RT1	Klozet závěsný keramický bílý, sedátko duraplast s poklopem, dodávka a montáž	soubor	338,000	10 089,15	3 410 132,70	RTS I / 2022
	VV		plně kapotovaný, bez prolisů, umožňující snadnou údržbu					
	VV		WC, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*88+108		196,000			
	VV		WC1, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*142		142,000			
	VV		Součet		338,000			
196	K	725 11-0300VD	Montážní prvek pro závěsné WC samonosný do lehkých konstrukcí, včetně nádržky, montážní sady a příslušenství, ovládací deska zepředu bílá	kus	384,000	8 506,35	3 266 438,40	vlastní
	VV		WCi, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*11+35		46,000			
	VV		WC, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*88+108		196,000			
	VV		WC1, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*142		142,000			
	VV		Součet		384,000			
197	K	72501-0306VD	Sprchová vanička čtvercová š.900, litý mramor, dodávka a montáž včetně zednických výpomocí	kus	27,000	6 879,85	185 755,95	vlastní
	VV		včetně zděné podezdívky s keramickým obkladem nebo bez podezdívky nebo zapuštěná montáž, montážní sada, včetně příslušenství, sprchový sifon DN50 s					
	VV		Sv, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
198	K	72501-0303VD	Sprchový žlab, celonerezový, svěrná příruba pro PVC podlahové krytiny, krytí šroubů, krycí rošt, 450mm, dodávka a montáž	kus	7,000	14 805,09	103 635,63	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		AISI304, plně čistitelný sifon shora, plně rozebíratelný, odtok vodorovný DN50					
	VV		Sz, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
199	K	72501-0304VD	Sprchový žlab, celonerezový, svěrná příruba pro PVC podlahové krytiny, krytí šroubů, krycí rošt, 700mm, dodávka a montáž	kus	219,000	20 521,20	4 494 142,80	vlastní
	VV		AISI304, plně čistitelný sifon shora, plně rozebíratelný, odtok vodorovný DN50					
	VV		Sz, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*204-7+22		219,000			
	VV		Součet		219,000			
200	K	72501-0411VD	Sprchový žlab, celonerezový, svěrná příruba pro PVC podlahové krytiny, krytí šroubů, krycí rošt, 1200mm, dodávka a montáž	kus	15,000	24 096,93	361 453,95	vlastní
	VV		AISI304, plně čistitelný sifon shora, plně rozebíratelný, odtok svislý na středu žlabu DN100					
	VV		Zs, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*9+6		15,000			
	VV		Součet		15,000			
201	K	725845810RTV	Baterie sprchová nástěnná páková ruční, keramická kartuše, držák ruční sprchy - sprchová tyč, ruční sprcha, sprchová hadice, dodávka a montáž	soubor	265,000	3 279,07	868 953,55	RTS I / 2022
	VV		S, viz v.č. 301-316,401-404					
	VV		1*212+53		265,000			
	VV		Součet		265,000			
202	K	998725105R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 48 m	t	46,000	197,24	9 073,04	RTS I / 2022
	D	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				2 228 126,77	
203	K	767995101R00	Systémové uložení potrubí a zařízení, včetně přesunu hmot, dodávky a montáže	kg	53 793,500	41,42	2 228 126,77	RTS I / 2022
	VV		nosné žlábky pro potrubí, objímky s pryžovou manžetou, objímky plastové, ocelové závěsy, konzoly, pomocný a kotevní materieál včetně příslušenství					
	VV		1,0kg/m potrubí, kanalizace, viz v.č. 001					
	VV		1,0*(8+5+15+4305+1410+545+5035+20)		11 343,000			
	VV		2,0kg/m potrubí, kanalizace zavěšená, viz v.č. 001					
	VV		2,0*(2+45+25+76+410+2+10+10+16+25+12)		1 266,000			
	VV		1,5kg/m potrubí, vodovod do DN80, viz v.č. 001					
	VV		1,5*(30+12235+4240+2530+1755+1590+600+320+8+5+425+2+560+245+210)		37 132,500			
	VV		4,0kg/m potrubí, vodovod od DN100 do DN150, viz v.č. 001					
	VV		4,0*(160+10+13+215+286+329)		4 052,000			
	VV		Součet		53 793,500			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				1 314 698,32	
204	K	946941102R00	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	26,000	972,41	25 282,66	RTS I / 2022
	VV		dvě sady na podlaží, viz v.č. 001					
	VV		2*13		26,000			
	VV		Součet		26,000			
205	K	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	den	1 300,000	972,41	1 264 133,00	RTS I / 2022
	VV		50dní, dvě sady na podlaží, viz v.č. 001					
	VV		50*2*13		1 300,000			
	VV		Součet		1 300,000			
206	K	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	26,000	972,41	25 282,66	RTS I / 2022
	VV		dvě sady na podlaží, viz v.č. 001					
	VV		2*13		26,000			
	VV		Součet		26,000			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 269 604,86	
207	K	974031154R00	Vysekání drážek pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu z cihel nebo kamene, rozměr 5x5 až 15x15cm, včetně zapravení	m	1 062,250	131,69	139 887,70	RTS I / 2022
	VV		včetně přesunu hmot, včetně poplatku za skládku suti, vodorovné přemístění suti včetně příplatků					
	VV		5% potrubí, kanalizace, viz v.č. 001					
	VV		0,05*(8+5+15+4305+1410+545+5035+20)		567,150			
	VV		2% potrubí, vodovod do DN80, viz v.č. 001					
	VV		0,02*(30+12235+4240+2530+1755+1590+600+320+8+5+425+2+560+245+210)		495,100			
	VV		Součet		1 062,250			
208	K	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB nebo zdiva nebo kamene do D 200 mm	m	626,000	1 804,66	1 129 717,16	RTS I / 2022
	VV		včetně přesunu hmot, včetně poplatku za skládku suti, vodorovné přemístění suti, včetně příplatků za tloušťku armatury nad 15 mm při jádrovém vrtání					
	VV		kanalizace, viz v.č. 001					
	VV		1*1220*0,40		488,000			
	VV		vodovod, viz v.č. 001					
	VV		1*345*0,40		138,000			
	VV		Součet		626,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4b_1 - Rozvod chladu

KSO:	801 11	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	29220785
LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **67 190 995,79**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 190 995,79	21,00%	14 110 109,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **81 301 104,91**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4b_1 - Rozvod chladu

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**67 190 995,79**
94 - Lešení a stavební výtahy	832 239,52
713 - Izolace tepelné	14 016 375,49
732 - Strojovny	22 672 836,12
733 - Rozvod potrubí	15 346 306,08
734 - Armatury	11 578 353,35
767 - Konstrukce zámečnické	1 325 108,46
783 - Nátěry	765 434,20
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	654 342,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4b_1 - Rozvod chladu

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**67 190 995,79**	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				832 239,52	
1	K	946941102R00	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m	kus	2,000	2 737,63	5 475,26	RTS 22/ I
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	946941192R00	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m	den	300,000	2 737,63	821 289,00	RTS 22/ I
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
3	K	946941802R00	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	kus	2,000	2 737,63	5 475,26	RTS 22/ I
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	713	Izolace tepelné				14 016 375,49	
4	K	713491111R00	Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí	m2	260,000	1 537,12	399 651,20	RTS 22/ I
	VV		260 "Odkaz na množství položky 60:"		260,000			
	VV		Součet		260,000			
5	K	713491112R00	Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, ohybů	m2	20,000	1 537,12	30 742,40	RTS 22/ I
	VV		20 "Střecha objektu:"		20,000			
	VV		Součet		20,000			
6	K	713552111R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna	kus	376,000	2 044,49	768 728,24	RTS 22/ I
	VV		12 "1.NP:"		12,000			
	VV		20 "2.NP:"		20,000			
	VV		24 "4.NP:"		24,000			
	VV		60 "5.NP:"		60,000			
	VV		48 "6.NP:"		48,000			
	VV		40 "7.NP:"		40,000			
	VV		44 "8.NP:"		44,000			
	VV		40 "9.NP:"		40,000			
	VV		48 "10.NP:"		48,000			
	VV		40 "11.NP:"		40,000			
	VV		Součet		376,000			
7	K	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	380,000	2 044,49	776 906,20	RTS 22/ I
	VV		16 "1.PP:"		16,000			
	VV		32 "1.NP:"		32,000			
	VV		36 "2.NP:"		36,000			
	VV		20 "3.NP:"		20,000			
	VV		12 "4.NP:"		12,000			
	VV		36 "5.NP:"		36,000			
	VV		40 "6.NP:"		40,000			
	VV		44 "7.NP:"		44,000			
	VV		40 "8.NP:"		40,000			
	VV		40 "9.NP:"		40,000			
	VV		32 "10.NP:"		32,000			
	VV		32 "11.NP:"		32,000			
	VV		Součet		380,000			
8	K	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	6 941,000	35,26	244 739,66	RTS 22/ I
	VV		488 "Odkaz na množství položky 22:"		488,000			
	VV		3168 "Odkaz na množství položky 23:"		3 168,000			
	VV		127 "Odkaz na množství položky 27:"		127,000			
	VV		2083 "Odkaz na množství položky 28:"		2 083,000			
	VV		79 "Odkaz na množství položky 29:"		79,000			
	VV		996 "Odkaz na množství položky 30:"		996,000			
	VV		Součet		6 941,000			
9	K	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	2 878,000	45,33	130 459,74	RTS 22/ I
	VV		184 "Odkaz na množství položky 31:"		184,000			
	VV		1798 "Odkaz na množství položky 32:"		1 798,000			
	VV		122 "Odkaz na množství položky 33:"		122,000			
	VV		774 "Odkaz na množství položky 34:"		774,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2 878,000			
10	K	722182006R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80	m	1 327,000	63,46	84 211,42	RTS 22/ I
	VV		96 "Odkaz na množství položky 35:"		96,000			
	VV		174 "Odkaz na množství položky 36:"		174,000			
	VV		438 "Odkaz na množství položky 38:"		438,000			
	VV		228 "Odkaz na množství položky 39:"		228,000			
	VV		382 "Odkaz na množství položky 40:"		382,000			
	VV		9 "Odkaz na množství položky 41:"		9,000			
	VV		Součet		1 327,000			
11	K	722182008R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110	m	320,000	75,55	24 176,00	RTS 22/ I
	VV		320 "Odkaz na množství položky 44:"		320,000			
	VV		Součet		320,000			
12	K	722182008RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 80 do DN 110	m	246,000	86,63	21 310,98	RTS 22/ I
	VV		246 "Odkaz na množství položky 42:"		246,000			
	VV		Součet		246,000			
13	K	713411121E01	Montáž Izolace potrubí deskami z kaučuku, 1 vrstvá	m2	1 085,000	105,77	114 760,45	Vlastní
	VV		1028 "Odkaz na množství položky 26:"		1 028,000			
	VV		57 "Odkaz na množství položky 62:"		57,000			
	VV		Součet		1 085,000			
14	K	713411121E03	Montáž izolace potrubí - lamelové rohože z čedičové vlny vyztužené Al.fólií, tl.100 - střecha, DN300	m2	260,000	151,09	39 283,40	Vlastní
	VV		260 "Odkaz na množství položky 60:"		260,000			
	VV		Součet		260,000			
15	K	713552121R01	Protipož. trubní ucpávka EI 120, nad D 108 mm, stěna	kus	76,000	2 044,49	155 381,24	Vlastní
	VV		12 "1.PP:"		12,000			
	VV		20 "3.NP:"		20,000			
	VV		16 "11.NP:"		16,000			
	VV		28 "12.NP:"		28,000			
	VV		Součet		76,000			
16	K	713552151R01	Protipož.trubní ucpávka EI 120, nad D 108 mm, strop	kus	16,000	2 044,49	32 711,84	Vlastní
	VV		4 "1.PP:"		4,000			
	VV		4 "11.NP:"		4,000			
	VV		8 "12.NP:"		8,000			
	VV		Součet		16,000			
17	K	722182009E00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN150	m	60,000	17,54	1 052,40	Vlastní
	VV		60 "Odkaz na množství položky 50:"		60,000			
	VV		Součet		60,000			
18	K	722182096E01	Příplatek za montáž izolací na armatury do DN 50	kus	1 558,000	35,08	54 654,64	Vlastní
	VV		1558		1 558,000			
	VV		Součet		1 558,000			
19	K	722182096E02	Příplatek za montáž izolací na armatury do DN 200	kus	198,000	35,08	6 945,84	Vlastní
	VV		198		198,000			
	VV		Součet		198,000			
20	*M*	*19420830R*	*plech hliníkový; povrch hladký; stav měkký; tl = 0,80 mm*	*ks*	*130,000*	*1 849,17*	*240 392,10*	*RTS 22/ I*
	VV		130 "Oplechování potrubí na střeše:"		130,000			
	VV		Součet		130,000			
21	*M*	*55190420R*	*páska fixační Al; š = 48 mm; l = 50 m; teplotní odolnost do 100 °C*	*kus*	*10,000*	*453,21*	*4 532,10*	*RTS 22/ I*
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
22	*M*	*713.AF-1-022*	*Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr.22mm, tl.8,5mm, délka trubice 2m, tř.reakce na oheň B-S3,d0*	*m*	*488,000*	*189,54*	*92 495,52*	*Vlastní*
	VV		138 "Rozvody pro FCU ve 2.NP:"		138,000			
	VV		6 "Rozvody pro FCU ve 3.NP:"		6,000			
	VV		344 "Rozvody pro FCU v 11.NP:"		344,000			
	VV		Součet		488,000			
23	*M*	*713.AF-1-022ULT*	*Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr.22mm, tl.9,0mm, délka trubice 2m, tř.reakce na oheň B-S1,d0*	*m*	*3 168,000*	*542,04*	*1 717 182,72*	*Vlastní*
	VV		138 "Rozvody pro FCU v 1.NP:"		138,000			
	VV		236 "Rozvody pro FCU ve 2.NP:"		236,000			
	VV		6 "Rozvody pro FCU ve 3.NP:"		6,000			
	VV		60 "Rozvody pro FCU ve 4.NP:"		60,000			
	VV		324 "Rozvody pro FCU v 5.NP:"		324,000			
	VV		384 "Rozvody pro FCU v 6.NP:"		384,000			
	VV		396 "Rozvody pro FCU v 7.NP:"		396,000			
	VV		456 "Rozvody pro FCU v 8.NP:"		456,000			
	VV		444 "Rozvody pro FCU v 9.NP:"		444,000			
	VV		486 "Rozvody pro FCU v 10.NP:"		486,000			
	VV		238 "Rozvody pro FCU v 11.NP:"		238,000			
	VV		Součet		3 168,000			
24	*M*	*713.AF-13MM*	*Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.13,0mm, pro izolaci závitových armatur*	*m2*	*315,000*	*1 147,64*	*361 506,60*	*Vlastní*
	VV		315		315,000			
	VV		Součet		315,000			
25	*M*	*713.AF-25MM*	*Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.25,0mm, pro izolaci přírubových armatur*	*m2*	*240,000*	*1 367,23*	*328 135,20*	*Vlastní*
	VV		240		240,000			
	VV		Součet		240,000			
26	*M*	*713.AF-25MM.219*	*Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.32,0mm, pro potrubí pr.219-324, samolep, tř.reakce na oheň B-S3,d0*	*m2*	*1 028,000*	*1 348,74*	*1 386 504,72*	*Vlastní*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		78*3,14*0,283 "Rozvody DN 200 pro FCU, hlavní rozvod a instalační jádra:"		69,312			
	VV		108*3,14*0,283 "Rozvody DN200 pro VZT ve 3.NP:"		95,971			
	VV		24*3,14*0,283 "Strojovna CHLAZENÍ - EXTERIÉR, DN200:"		21,327			
	VV		108*3,14*0,283 "Strojovna CHLAZENÍ, DN200:"		95,971			
	VV		6*3,14*0,337 "Rozvody DN250 pro VZT ve 3.NP:"		6,349			
	VV		180*3,14*0,337 "Rozvody DN250 pro VZT, hlavní rozvod a instalační jádra:"		190,472			
	VV		312*3,14*0,337 "Strojovna CHLAZENÍ, DN250:"		330,152			
	VV		90*3,14*0,388 "Strojovna CHLAZENÍ - EXTERIÉR, DN300:"		109,649			
	VV		90*3,14*0,388 "Strojovna CHLAZENÍ, DN300:"		109,649			
	VV		0-0,8524		-0,852			
	VV		Součet		1 028,000			
27	*M*	*713.AF-3-028*	*Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr.28mm, tl.14,5mm, délka trubice 2m, tř.reakce na oheň B-S3,d0*	*m*	*127,000*	*240,39*	*30 529,53*	*Vlastní*
	VV		35 "Rozvody pro FCU ve 2.NP:"		35,000			
	VV		9 "Rozvody pro FCU ve 3.NP:"		9,000			
	VV		71 "Rozvody pro FCU v 11.NP:"		71,000			
	VV		12 "Rozvody pro FCU, hlavní rozvod a instalační jádra:"		12,000			
	VV		Součet		127,000			
28	*M*	*713.AF-3-028ULT*	*Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr.28mm, tl.13,0mm, délka trubice 2m, tř.reakce na oheň B-S1,d0*	*m*	*2 083,000*	*569,77*	*1 186 830,91*	*Vlastní*
	VV		432 "Rozvody pro FCU v 1.NP:"		432,000			
	VV		225 "Rozvody pro FCU ve 2.NP:"		225,000			
	VV		9 "Rozvody pro FCU ve 3.NP:"		9,000			
	VV		66 "Rozvody pro FCU ve 4.NP:"		66,000			
	VV		276 "Rozvody pro FCU v 5.NP:"		276,000			
	VV		234 "Rozvody pro FCU v 6.NP:"		234,000			
	VV		192 "Rozvody pro FCU v 7.NP:"		192,000			
	VV		204 "Rozvody pro FCU v 8.NP:"		204,000			
	VV		204 "Rozvody pro FCU v 9.NP:"		204,000			
	VV		150 "Rozvody pro FCU v 10.NP:"		150,000			
	VV		91 "Rozvody pro FCU v 11.NP:"		91,000			
	VV		Součet		2 083,000			
29	*M*	*713.AF-3-035*	*Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr.35mm, tl.16,0mm, délka trubice 2m, tř.reakce na oheň B-S3,d0*	*m*	*79,000*	*256,57*	*20 269,03*	*Vlastní*
	VV		7 "Rozvody pro FCU v 11.NP:"		7,000			
	VV		18 "Rozvody pro VZT v 1.PP:"		18,000			
	VV		24 "Rozvody pro VZT ve 3.NP:"		24,000			
	VV		30 "Strojovna CHLAZENÍ ve 12.NP:"		30,000			
	VV		Součet		79,000			
30	*M*	*713.AF-3-035ULT*	*Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr.35mm, tl.19,0mm, délka trubice 2m, tř.reakce na oheň B-S1,d0*	*m*	*996,000*	*1 020,51*	*1 016 427,96*	*Vlastní*
	VV		114 "Rozvody pro FCU v 1.NP:"		114,000			
	VV		138 "Rozvody pro FCU ve 2.NP:"		138,000			
	VV		24 "Rozvody pro FCU ve 4.NP:"		24,000			
	VV		78 "Rozvody pro FCU v 5.NP:"		78,000			
	VV		132 "Rozvody pro FCU v 6.NP:"		132,000			
	VV		78 "Rozvody pro FCU v 7.NP:"		78,000			
	VV		90 "Rozvody pro FCU v 8.NP:"		90,000			
	VV		102 "Rozvody pro FCU v 9.NP:"		102,000			
	VV		138 "Rozvody pro FCU v 10.NP:"		138,000			
	VV		84 "Rozvody pro FCU v 11.NP:"		84,000			
	VV		18 "Rozvody pro VZT v 1.PP:"		18,000			
	VV		Součet		996,000			
31	*M*	*713.AF-3-042*	*Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr.42mm, tl.16,5mm, délka trubice 2m, tř.reakce na oheň B-S3,d0*	*m*	*184,000*	*273,91*	*50 399,44*	*Vlastní*
	VV		32 "Rozvody pro FCU ve 2.NP:"		32,000			
	VV		110 "Rozvody pro FCU v 11.NP:"		110,000			
	VV		30 "Rozvody pro VZT v 1.PP:"		30,000			
	VV		12 "Rozvody pro VZT ve 3.NP:"		12,000			
	VV		Součet		184,000			
32	*M*	*713.AF-3-042ULT*	*Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr.42mm, tl.19,0mm, délka trubice 2m, tř.reakce na oheň B-S3,d0*	*m*	*1 798,000*	*273,91*	*492 490,18*	*Vlastní*
	VV		120 "Rozvody pro FCU v 1.NP:"		120,000			
	VV		183 "Rozvody pro FCU ve 2.NP:"		183,000			
	VV		90 "Rozvody pro FCU ve 4.NP:"		90,000			
	VV		192 "Rozvody pro FCU v 5.NP:"		192,000			
	VV		198 "Rozvody pro FCU v 6.NP:"		198,000			
	VV		186 "Rozvody pro FCU v 7.NP:"		186,000			
	VV		234 "Rozvody pro FCU v 8.NP:"		234,000			
	VV		234 "Rozvody pro FCU v 9.NP:"		234,000			
	VV		204 "Rozvody pro FCU v 10.NP:"		204,000			
	VV		151 "Rozvody pro FCU v 11.NP:"		151,000			
	VV		6 "Strojovna CHLAZENÍ ve 12.NP:"		6,000			
	VV		Součet		1 798,000			
33	*M*	*713.AF-3-048*	*Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr.48mm, tl.16,5mm, délka trubice 2m, tř.reakce na oheň B-S3,d0*	*m*	*122,000*	*287,78*	*35 109,16*	*Vlastní*
	VV		39 "Rozvody pro FCU ve 2.NP:"		39,000			
	VV		17 "Rozvody pro FCU v 11.NP:"		17,000			
	VV		42 "Rozvody pro VZT v 1.PP:"		42,000			
	VV		12 "Rozvody pro VZT ve 3.NP:"		12,000			
	VV		12 "Rozvody pro VZT ve 12.NP:"		12,000			
	VV		Součet		122,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	*M*	*713.AF-3-048ULT*	*Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr.48mm, tl.19,0mm, délka trubice 2m, tř.reakce na oheň B-S3,d0*	*m*	*774,000*	*287,78*	*222 741,72*	*Vlastní*
	VV		108 "Rozvody pro FCU v 1.NP:"		108,000			
	VV		47 "Rozvody pro FCU ve 2.NP:"		47,000			
	VV		90 "Rozvody pro FCU v 5.NP:"		90,000			
	VV		90 "Rozvody pro FCU v 6.NP:"		90,000			
	VV		114 "Rozvody pro FCU v 7.NP:"		114,000			
	VV		78 "Rozvody pro FCU v 8.NP:"		78,000			
	VV		72 "Rozvody pro FCU v 9.NP:"		72,000			
	VV		84 "Rozvody pro FCU v 10.NP:"		84,000			
	VV		49 "Rozvody pro FCU v 11.NP:"		49,000			
	VV		42 "Rozvody pro VZT v 1.PP:"		42,000			
	VV		Součet		774,000			
35	*M*	*713.AF-3-060*	*Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr.60mm, tl.17,0mm, délka trubice 2m, tř.reakce na oheň B-S3,d0*	*m*	*96,000*	*313,20*	*30 067,20*	*Vlastní*
	VV		12 "Rozvody pro FCU ve 2.NP:"		12,000			
	VV		36 "Rozvody pro FCU v 11.NP:"		36,000			
	VV		18 "Rozvody pro FCU, hlavní rozvod a instalační jádra:"		18,000			
	VV		30 "Rozvody pro VZT ve 3.NP:"		30,000			
	VV		Součet		96,000			
36	*M*	*713.AF-3-060ULT*	*Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr.60mm, tl.19,0mm, délka trubice 2m, tř.reakce na oheň B-S1,d0*	*m*	*174,000*	*1 603,00*	*278 922,00*	*Vlastní*
	VV		36 "Rozvody pro FCU v 1.NP:"		36,000			
	VV		6 "Rozvody pro FCU v 5.NP:"		6,000			
	VV		12 "Rozvody pro FCU v 7.NP:"		12,000			
	VV		18 "Rozvody pro FCU v 8.NP:"		18,000			
	VV		24 "Rozvody pro FCU v 9.NP:"		24,000			
	VV		12 "Rozvody pro FCU v 10.NP:"		12,000			
	VV		18 "Rozvody pro FCU v 11.NP:"		18,000			
	VV		18 "Rozvody pro FCU, hlavní rozvod a instalační jádra:"		18,000			
	VV		30 "Rozvody pro VZT v 1.PP:"		30,000			
	VV		Součet		174,000			
37	*M*	*713.AF-32MM/E*	*Izolační role š.1,0m ze syntetického kaučuku, tl.32,0mm, pro izolaci akumulační nádrže, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C*	*m2*	*17,000*	*1 535,96*	*26 111,32*	*Vlastní*
	VV		(2*(3,14*0,832^2)+(3,14*1,664*2,5)) "Akumulační nádrž:"		17,410			
	VV		0-0,40957		-0,410			
	VV		Součet		17,000			
38	*M*	*713.AF-4-076*	*Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr.76mm, tl.22,0mm, délka trubice 2m, tř.reakce na oheň B-S3,d0*	*m*	*438,000*	*458,82*	*200 963,16*	*Vlastní*
	VV		6 "Rozvody pro FCU v 11.NP:"		6,000			
	VV		78 "Rozvody pro FCU, hlavní rozvod a instalační jádra:"		78,000			
	VV		48 "Rozvody pro VZT v 1.PP:"		48,000			
	VV		246 "Rozvody pro VZT ve 3.NP:"		246,000			
	VV		60 "Rozvody pro VZT ve 12.NP:"		60,000			
	VV		Součet		438,000			
39	*M*	*713.AF-4-076ULT*	*Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr.76mm, tl.25,0mm, délka trubice 2m, tř.reakce na oheň B-S1,d0*	*m*	*228,000*	*2 250,21*	*513 047,88*	*Vlastní*
	VV		72 "Rozvody pro FCU v 1.NP:"		72,000			
	VV		6 "Rozvody pro FCU v 5.NP:"		6,000			
	VV		6 "Rozvody pro FCU v 6.NP:"		6,000			
	VV		24 "Rozvody pro FCU v 7.NP:"		24,000			
	VV		12 "Rozvody pro FCU v 8.NP:"		12,000			
	VV		12 "Rozvody pro FCU v 9.NP:"		12,000			
	VV		12 "Rozvody pro FCU v 10.NP:"		12,000			
	VV		6 "Rozvody pro FCU v 11.NP:"		6,000			
	VV		78 "Rozvody pro FCU, hlavní rozvod a instalační jádra:"		78,000			
	VV		Součet		228,000			
40	*M*	*713.AF-4-089*	*Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr.89mm, tl.22,5mm, délka trubice 2m, tř.reakce na oheň B-S3,d0*	*m*	*382,000*	*538,57*	*205 733,74*	*Vlastní*
	VV		66 "Rozvody pro FCU ve 2.NP:"		66,000			
	VV		28 "Rozvody pro FCU ve 3.NP:"		28,000			
	VV		18 "Rozvody pro FCU, hlavní rozvod a instalační jádra:"		18,000			
	VV		114 "Rozvody pro VZT v 1.PP:"		114,000			
	VV		102 "Rozvody pro VZT ve 3.NP:"		102,000			
	VV		54 "Strojovna CHLAZENÍ - EXTERIÉR:"		54,000			
	VV		Součet		382,000			
41	*M*	*713.AF-4-089ULT*	*Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr.89mm, tl.25,0mm, délka trubice 2m, tř.reakce na oheň B-S1,d0*	*m*	*9,000*	*2 481,35*	*22 332,15*	*Vlastní*
	VV		9 "Rozvody pro FCU ve 3.NP:"		9,000			
	VV		Součet		9,000			
42	*M*	*713.AF-5-108*	*Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr.108mm, tl.23,0mm, délka trubice 6m, tř.reakce na oheň B-S3,d0*	*m*	*246,000*	*532,42*	*130 975,32*	*Vlastní*
	VV		6 "Rozvody pro FCU ve 2.NP:"		6,000			
	VV		12 "Rozvody pro FCU, hlavní rozvod a instalační jádra:"		12,000			
	VV		42 "Rozvody pro VZT v 1.PP:"		42,000			
	VV		150 "Rozvody pro VZT ve 3.NP:"		150,000			
	VV		36 "Rozvody pro VZT ve 12.NP:"		36,000			
	VV		Součet		246,000			
43	*M*	*713.AF520*	*Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru*	*ks*	*100,000*	*1 593,31*	*159 331,00*	*Vlastní*
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	*M*	*713.AF-6-133*	*Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr.133mm, tl.24,0mm, délka trubice 6m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C*	*m*	*320,000*	*564,06*	*180 499,20*	*Vlastní*
	VV		54 "Rozvody pro FCU, hlavní rozvod a instalační jádra:"		54,000			
	VV		26 "Rozvody pro VZT v 1.PP:"		26,000			
	VV		90 "Rozvody pro VZT ve 3.NP:"		90,000			
	VV		84 "Rozvody pro VZT ve 12.NP:"		84,000			
	VV		36 "Rozvody pro VZT, hlavní rozvod a instalační jádra:"		36,000			
	VV		30 "Strojovna CHLAZENÍ:"		30,000			
	VV		Součet		320,000			
45	*M*	*713.AF-6-140*	*Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr.160mm, tl.25,0mm, délka trubice 6m, tř.reakce na oheň B-S3,d0*	*m*	*372,000*	*623,27*	*231 856,44*	*Vlastní*
	VV		240 "Rozvody pro FCU, hlavní rozvod a instalační jádra:"		240,000			
	VV		114 "Rozvody pro VZT ve 3.NP:"		114,000			
	VV		18 "Strojovna CHLAZENÍ:"		18,000			
	VV		Součet		372,000			
46	*M*	*713.FX-2-22/25*	*Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, průměr 22-25/12*	*ks*	*322,000*	*97,08*	*31 259,76*	*Vlastní*
	VV		322 "Odkaz na množství položky 22:"		322,000			
	VV		Součet		322,000			
47	*M*	*713.FX-2-28/30*	*Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, průměr 28-30/12,5*	*ks*	*70,000*	*106,33*	*7 443,10*	*Vlastní*
	VV		70 "Odkaz na množství položky 27:"		70,000			
	VV		Součet		70,000			
48	*M*	*713.FX-4(3)-108*	*Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 108/23,5*	*ks*	*56,000*	*436,87*	*24 464,72*	*Vlastní*
	VV		56 "Odkaz na množství položky 42:"		56,000			
	VV		Součet		56,000			
49	*M*	*713.FX-4(3)-125*	*Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 125/23,5*	*ks*	*52,000*	*576,71*	*29 988,92*	*Vlastní*
	VV		52 "Odkaz na množství položky 44:"		52,000			
	VV		Součet		52,000			
50	*M*	*713.FX-4(3)-160*	*Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 160/25*	*ks*	*60,000*	*627,56*	*37 653,60*	*Vlastní*
	VV		60 "Odkaz na množství položky 45:"		60,000			
	VV		Součet		60,000			
51	*M*	*713.FX-4(3)-219*	*Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 219/32*	*ks*	*52,000*	*1 153,42*	*59 977,84*	*Vlastní*
	VV		12 "Rozvody DN 200 pro FCU, hlavní rozvod a instalační jádra:"		12,000			
	VV		18 "Rozvody DN200 pro VZT ve 3.NP:"		18,000			
	VV		4 "Strojovna CHLAZENÍ - EXTERIÉR, DN200:"		4,000			
	VV		18 "Strojovna CHLAZENÍ, DN200:"		18,000			
	VV		Součet		52,000			
52	*M*	*713.FX-4(3)-273*	*Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 273/32*	*ks*	*218,000*	*1 370,70*	*298 812,60*	*Vlastní*
	VV		2 "Rozvody DN250 pro VZT ve 3.NP:"		2,000			
	VV		28 "Rozvody DN250 pro VZT, hlavní rozvod a instalační jádra:"		28,000			
	VV		188 "Strojovna CHLAZENÍ, DN250:"		188,000			
	VV		Součet		218,000			
53	*M*	*713.FX-4(3)-324*	*Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 324/32*	*ks*	*28,000*	*1 628,42*	*45 595,76*	*Vlastní*
	VV		14 "Strojovna CHLAZENÍ - EXTERIÉR, DN300:"		14,000			
	VV		14 "Strojovna CHLAZENÍ, DN300:"		14,000			
	VV		Součet		28,000			
54	*M*	*713.FX-4(3)-35/38*	*Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 35mm*	*ks*	*38,000*	*132,91*	*5 050,58*	*Vlastní*
	VV		38 "Odkaz na množství položky 29:"		38,000			
	VV		Součet		38,000			
55	*M*	*713.FX-4(3)-42/45*	*Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 42mm*	*ks*	*76,000*	*141,00*	*10 716,00*	*Vlastní*
	VV		76 "Odkaz na množství položky 31:"		76,000			
	VV		Součet		76,000			
56	*M*	*713.FX-4(3)-48*	*Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 42mm*	*ks*	*46,000*	*141,00*	*6 486,00*	*Vlastní*
	VV		46 "Odkaz na množství položky 33:"		46,000			
	VV		Součet		46,000			
57	*M*	*713.FX-4(3)-54/57*	*Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 60-64/14*	*ks*	*32,000*	*233,46*	*7 470,72*	*Vlastní*
	VV		32 "Odkaz na množství položky 35:"		32,000			
	VV		Součet		32,000			
58	*M*	*713.FX-4(3)-76/80*	*Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 76-80/14*	*ks*	*122,000*	*301,65*	*36 801,30*	*Vlastní*
	VV		122 "Odkaz na množství položky 38:"		122,000			
	VV		Součet		122,000			
59	*M*	*713.FX-4(3)-89*	*Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 89/23,5*	*ks*	*100,000*	*328,23*	*32 823,00*	*Vlastní*
	VV		100 "Odkaz na množství položky 40:"		100,000			
	VV		Součet		100,000			
60	*M*	*713.LM930ALU.21*	*Lamelové rohože z čedičové vlny na vyztužené Al fólii, tl.100mm, izolace potrubí na střeše*	*m2*	*260,000*	*1 102,57*	*286 668,20*	*Vlastní*
	VV		54*3,14*0,339 "Strojovna CHLAZENÍ - EXTERIÉR, DN80:"		57,481			
	VV		24*3,14*0,483 "Strojovna CHLAZENÍ - EXTERIÉR, DN200:"		36,399			
	VV		90*3,14*0,588 "Strojovna CHLAZENÍ - EXTERIÉR, DN300:"		166,169			
	VV		0-0,04852		-0,049			
	VV		Součet		260,000			
61	*M*	*R713.AHU-700/1,0*	*Lepidlo pro kaučukové izolace, se zlepš. samozhášivostí, balení po 1,0 litru*	*kus*	*100,000*	*1 593,31*	*159 331,00*	*Vlastní*
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	*M*	*R713.UD-25-99/E*	*Izolační role ze syntetického kaučuku, šíře 1,0m, tl. 25,0mm, pro potrubí pr.133, tř.reakce na oheň B-S1,d0*	*m2*	*57,000*	*5 364,90*	*305 799,30*	*Vlastní*
	VV		100*3,14*0,183 "Rozvody pro VZT v 1.PP:"		57,462			
	VV		0-0,462		-0,462			
	VV		Součet		57,000			
63	*M*	*R713.ULP13(9)-22/25*	*Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, průměr 22/9,0mm, se zlepš. samozhášivostí, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*2 090,000*	*97,08*	*202 897,20*	*Vlastní*
	VV		2090 "Odkaz na množství položky 23:"		2 090,000			
	VV		Součet		2 090,000			
64	*M*	*R713.ULP13(9)-28/30*	*Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, průměr 28/13,0mm, se zlepš. samozhášivostí, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*1 146,000*	*106,33*	*121 854,18*	*Vlastní*
	VV		1146 "Odkaz na množství položky 28:"		1 146,000			
	VV		Součet		1 146,000			
65	*M*	*R713.ULP19-35/38*	*Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, průměr 35/19,0mm, se zlepš. samozhášivostí, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*468,000*	*132,91*	*62 201,88*	*Vlastní*
	VV		468 "Odkaz na množství položky 30:"		468,000			
	VV		Součet		468,000			
66	*M*	*R713.ULP19-42/45*	*Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, průměr 42/19,0mm, se zlepš. samozhášivostí, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*738,000*	*141,00*	*104 058,00*	*Vlastní*
	VV		738 "Odkaz na množství položky 32:"		738,000			
	VV		Součet		738,000			
67	*M*	*R713.ULP19-48*	*Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, průměr 48/19,0mm, se zlepš. samozhášivostí, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*294,000*	*145,62*	*42 812,28*	*Vlastní*
	VV		294 "Odkaz na množství položky 34:"		294,000			
	VV		Součet		294,000			
68	*M*	*R713.ULP19-60/64*	*Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, průměr 60/19,0mm, se zlepš. samozhášivostí, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*58,000*	*233,46*	*13 540,68*	*Vlastní*
	VV		58 "Odkaz na množství položky 36:"		58,000			
	VV		Součet		58,000			
69	*M*	*R713.ULP25-133/140*	*Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, průměr 133/25,0mm, se zlepš. samozhášivostí, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*16,000*	*576,71*	*9 227,36*	*Vlastní*
	VV		16 "Rozvody pro VZT v 1.PP:"		16,000			
	VV		Součet		16,000			
70	*M*	*R713.ULP25-76/80*	*Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, průměr 76/25,0mm, se zlepš. samozhášivostí, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*64,000*	*301,65*	*19 305,60*	*Vlastní*
	VV		64 "Odkaz na množství položky 39:"		64,000			
	VV		Součet		64,000			
71	*M*	*R713.ULP25-89*	*Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, průměr 89/25,0mm, se zlepš. samozhášivostí, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*2,000*	*328,23*	*656,46*	*Vlastní*
	VV		2 "Odkaz na množství položky 41:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
72	K	998713106R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 60 m	t	11,520	206,38	2 377,50	RTS 22/ I
	D	732	Strojovny				22 672 836,12	
73	K	732339104R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 50 l	ks	1,000	877,12	877,12	RTS 22/ I
	VV		1 "Odkaz na množství položky 94:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	732339113R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 800 l	soubor	1,000	12 279,63	12 279,63	RTS 22/ I
	VV		1 "Odkaz na množství položky 92:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	K	732429118R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 150	soubor	8,000	2 105,08	16 840,64	RTS 22/ I
	VV		2 "Odkaz na množství položky 97:"		2,000			
	VV		3 "Odkaz na množství položky 98:"		3,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 99:"		2,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 100:"		1,000			
	VV		Součet		8,000			
76	K	732.8500200	Autorizované uvedení expanzního automatu do provozu	ks	1,000	350,85	350,85	Vlastní
	VV		1 "Odkaz na množství položky 93:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	K	732.M002	Montáž expanzního automatu, vč. příslušenství	ks	1,000	35 084,65	35 084,65	Vlastní
	VV		1 "Odkaz na množství položky 93:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	K	732.M003	Montáž automatické úpravny vody, včetně příslušenství	ks	1,000	26 313,49	26 313,49	Vlastní
	VV		1 "Odkaz na množství položky 87:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	K	732.M004	Montáž oddělovacího členu	ks	1,000	631,52	631,52	Vlastní
	VV		1 "Odkaz na množství položky 91:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	732.M010	Montáž doplňovacího zařízení glykolových směsí, včetně příslušenství+uvedení do provozu	ks	1,000	22 805,02	22 805,02	Vlastní
	VV		1 "Odkaz na množství položky 95:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
81	K	732.M011	Montáž kompresorového zdroje chladu, 1545 kW,9tun	ks	2,000	35 084,65	70 169,30	Vlastní
	VV		2 "Odkaz na množství položky 102:"		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
82	K	732.M012	Montáž suchého chladiče střecha, m=6,4t	ks	3,000	35 084,65	105 253,95	Vlastní
	VV		3 "Odkaz na množství položky 105:"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
83	K	732219319E00	Montáž zásobníků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 6300 l	soubor	1,000	35 084,65	35 084,65	Vlastní
	VV		1 "Odkaz na množství položky 85:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	K	R732.53080	Prvotní naplnění systému upravenou vodou, pomocí mobilní úpravny	l	50 000,000	2,37	118 500,00	Vlastní
	VV		50000 "Strojovna CHLAZENÍ:"		50 000,000			
	VV		Součet		50 000,000			
85	*M*	*732.15221*	*Akumulační nádoba chladné vody, objem 5000litrů, hrdla DN300, pr. 1600mm, ocel, bez izolace - ATYP, rozměrový náčrt v.č.D.1.01.4b-133*	*ks*	*1,000*	*295 443,72*	*295 443,72*	*Vlastní*
	VV		1 "Strojovna CHLAZENÍ:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
86	*M*	*732.2.2.5.11*	*Náhradní náplň pro změkčování 10l*	*ks*	*1,000*	*3 268,03*	*3 268,03*	*Vlastní*
	VV		1 "Strojovna CHLAZENÍ:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
87	*M*	*732.2.2.5.6*	*Dávkovací zařízení chlemikálií, inhibitor koroze pro uzavřený chladící okruh, plast. nádoba 50l, DN2*	*ks*	*1,000*	*97 791,19*	*97 791,19*	*Vlastní*
	VV		1 "Strojovna CHLAZENÍ:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
88	*M*	*732.2.2.5.7*	*Náplň do dávkovacího zařízení chemikálií, inhibotor koroze, 20kg*	*ks*	*1,000*	*3 268,03*	*3 268,03*	*Vlastní*
	VV		1 "Strojovna CHLAZENÍ:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	*M*	*732.2.2.5.8*	*Univerzální ventil s digitálním měřičem kapacity k plnění a doplňování soustavy s upravenou vodou., Systém výměny náplně, změkčení.*	*ks*	*1,000*	*9 578,83*	*9 578,83*	*Vlastní*
	VV		1 "Strojovna CHLAZENÍ:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
90	*M*	*732.2.2.5.9*	*Filtr se zpětným proplachem DN20*	*ks*	*1,000*	*2 428,17*	*2 428,17*	*Vlastní*
	VV		1 "Strojovna CHLAZENÍ:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
91	*M*	*732.6811105*	*Oddělovací člen pro doplňovací systémy DN20 dle DIN 1988, se standardním vodoměrem*	*ks*	*1,000*	*9 095,95*	*9 095,95*	*Vlastní*
	VV		1 "Strojovna CHLAZENÍ:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	*M*	*732.8111552*	*Expanzní tlaková nádoba 800 litrů, PN6, včetně servisního kouhoutu DN25, 30%etylenglykol, primární okruh*	*ks*	*1,000*	*41 589,81*	*41 589,81*	*Vlastní*
	VV		1 "Strojovna CHLAZENÍ:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	*M*	*732.81115523*	*Jednočerpadlový exp. automat s odplyněním, výkon 3,1 MW, primární nádoba 800litrů, PN10, +připojovací souprava, upravená voda, sekundární okruh*	*ks*	*1,000*	*240 826,20*	*240 826,20*	*Vlastní*
	VV		1 "Strojovna CHLAZENÍ:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	*M*	*732.8111553*	*Expanzní tlaková nádoba 50 litrů, PN6, včetně servisního kouhoutu DN20, k expanznímu automatu, sekundární okruh*	*ks*	*1,000*	*2 798,21*	*2 798,21*	*Vlastní*
	VV		1 "Strojovna CHLAZENÍ:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	*M*	*732.8812110*	*Automatické doplňovací zařízení s čerpadlem pro plnění glykolové směsi, mích. nádrž 1000l plast, 30%propylénglykol, primární okruh*	*ks*	*1,000*	*75 731,97*	*75 731,97*	*Vlastní*
	VV		1 "Strojovna CHLAZENÍ:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
96	*M*	*732.8812111*	*30% směs etylenglykolové směsi*	*l*	*15 000,000*	*49,79*	*746 850,00*	*Vlastní*
	VV		15000 "Strojovna CHLAZENÍ:"		15 000,000			
	VV		Součet		15 000,000			
97	*M*	*732.96110379*	*Jednostupňové odstředivé zdvojené čerpadlo Q=243m3/h, H=15m, DN150, PN16, vč. snímačů dif., primární okruh, 30% etylénglykol*	*ks*	*2,000*	*419 939,95*	*839 879,90*	*Vlastní*
	VV		1+1 "Strojovna CHLAZENÍ, primární okruh:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
98	*M*	*732.98112705*	*Jednostupňové odstředivé čerpadlo pro chladnou vodu, Q=222m3/h, H=10,0m, DN150, PN16, sekundární okruh (chiller)*	*ks*	*3,000*	*252 094,98*	*756 284,94*	*Vlastní*
	VV		1+1+1 "Strojovna CHLAZENÍ, sekundární okruh:"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
99	*M*	*732.98112706*	*Jednostupňové odstředivé čerpadlo pro chladnou vodu, Q=360m3/h, H=20,0m, DN200, PN16, VZT_Terciální okruh*	*ks*	*2,000*	*337 825,98*	*675 651,96*	*Vlastní*
	VV		1+1 "Strojovna CHLAZENÍ, okruh pro VZt jednotky:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
100	*M*	*732.98112707*	*Jednostupňové odstředivé čerpadlo pro chladnou vodu, Q=140m3/h, H=12,0m, DN100, PN16, FCU_Terciální okruh*	*ks*	*1,000*	*137 162,00*	*137 162,00*	*Vlastní*
	VV		1 "Strojovna CHLAZENÍ, okruh pro FCU jednotky:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
101	*M*	*732.98112708*	*Uvedení, nastavení čerpadel do provozu*	*ks*	*10,000*	*2 063,80*	*20 638,00*	*Vlastní*
	VV		2*2 "Odkaz na množství položky 97:"		4,000			
	VV		3 "Odkaz na množství položky 98:"		3,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 99:"		2,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 100:"		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		10,000			
102	*M*	*732.EWAD830.1*	*Chiller se dvěma šroubovými kompresory a invertním řízením výkonu, Qch=1545kW, P=500kW, 3x400V/50Hz, chladivo R134a, 13/7°C, m=8560kg, vč. dopravy*	*ks*	*2,000*	*5 544 047,32*	*11 088 094,64*	*Vlastní*
	VV		1+1 "Strojovna CHLAZENÍ:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
103	*M*	*732.EWAD830.1 a*	*Uvedení chilleru do provozu, servisní technik*	*ks*	*2,000*	*25 660,91*	*51 321,82*	*Vlastní*
	VV		2 "Odkaz na množství položky 102:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
104	*M*	*732.EWAD830.1 b*	*Prodloužený autorizovaný servis 1rok*	*ks*	*2,000*	*110 872,14*	*221 744,28*	*Vlastní*
	VV		2 "Odkaz na množství položky 102:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
105	*M*	*732.EWAD830.2*	*Suchý chladič, Qch=1412,5kW, umístěn na střeše objektu, motor 0,7/15,4kW, 22ks ventilátorů, 400V/3, m=6410kg, 30%etylénglykol, 52/44°C, typ V, vč. dopravy*	*ks*	*3,000*	*2 267 722,74*	*6 803 168,22*	*Vlastní*
	VV		1+1+1 "Střecha objektu:"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
106	*M*	*732.EWAD830.2 a*	*Suchý chladič, uvedení do provozu servisním technikem*	*ks*	*3,000*	*8 306,81*	*24 920,43*	*Vlastní*
	VV		3 "Odkaz na množství položky 105:"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
107	K	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m	t	196,504	206,38	40 554,50	RTS 22/ I
108	K	998732193R00	Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	196,504	206,38	40 554,50	RTS 22/ I
	D	733	Rozvod potrubí				15 346 306,08	
109	K	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15	m	3 648,000	407,09	1 485 064,32	RTS 22/ I
	VV		138 "Rozvody pro FCU v 1.NP:"		138,000			
	VV		372 "Rozvody pro FCU ve 2.NP:"		372,000			
	VV		6 "Rozvody pro FCU ve 3.NP:"		6,000			
	VV		60 "Rozvody pro FCU ve 4.NP:"		60,000			
	VV		324 "Rozvody pro FCU v 5.NP:"		324,000			
	VV		384 "Rozvody pro FCU v 6.NP:"		384,000			
	VV		396 "Rozvody pro FCU v 7.NP:"		396,000			
	VV		456 "Rozvody pro FCU v 8.NP:"		456,000			
	VV		444 "Rozvody pro FCU v 9.NP:"		444,000			
	VV		486 "Rozvody pro FCU v 10.NP:"		486,000			
	VV		582 "Rozvody pro FCU v 11.NP:"		582,000			
	VV		Součet		3 648,000			
110	K	733111104R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20	m	2 202,000	493,08	1 085 762,16	RTS 22/ I
	VV		432 "Rozvody pro FCU v 1.NP:"		432,000			
	VV		258 "Rozvody pro FCU ve 2.NP:"		258,000			
	VV		12 "Rozvody pro FCU ve 3.NP:"		12,000			
	VV		66 "Rozvody pro FCU ve 4.NP:"		66,000			
	VV		276 "Rozvody pro FCU v 5.NP:"		276,000			
	VV		234 "Rozvody pro FCU v 6.NP:"		234,000			
	VV		192 "Rozvody pro FCU v 7.NP:"		192,000			
	VV		204 "Rozvody pro FCU v 8.NP:"		204,000			
	VV		204 "Rozvody pro FCU v 9.NP:"		204,000			
	VV		150 "Rozvody pro FCU v 10.NP:"		150,000			
	VV		162 "Rozvody pro FCU v 11.NP:"		162,000			
	VV		12 "Rozvody pro FCU, hlavní rozvod a instalační jádra:"		12,000			
	VV		Součet		2 202,000			
111	K	733111105R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25	m	1 056,000	599,78	633 367,68	RTS 22/ I
	VV		114 "Rozvody pro FCU v 1.NP:"		114,000			
	VV		138 "Rozvody pro FCU ve 2.NP:"		138,000			
	VV		24 "Rozvody pro FCU ve 4.NP:"		24,000			
	VV		78 "Rozvody pro FCU v 5.NP:"		78,000			
	VV		132 "Rozvody pro FCU v 6.NP:"		132,000			
	VV		78 "Rozvody pro FCU v 7.NP:"		78,000			
	VV		90 "Rozvody pro FCU v 8.NP:"		90,000			
	VV		102 "Rozvody pro FCU v 9.NP:"		102,000			
	VV		138 "Rozvody pro FCU v 10.NP:"		138,000			
	VV		90 "Rozvody pro FCU v 11.NP:"		90,000			
	VV		18 "Rozvody pro VZT v 1.PP:"		18,000			
	VV		24 "Rozvody pro VZT ve 3.NP:"		24,000			
	VV		30 "Strojovna CHLAZENÍ ve 12.NP:"		30,000			
	VV		Součet		1 056,000			
112	K	733111106R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32	m	1 986,000	673,83	1 338 226,38	RTS 22/ I
	VV		120 "Rozvody pro FCU v 1.NP:"		120,000			
	VV		216 "Rozvody pro FCU ve 2.NP:"		216,000			
	VV		90 "Rozvody pro FCU ve 4.NP:"		90,000			
	VV		192 "Rozvody pro FCU v 5.NP:"		192,000			
	VV		198 "Rozvody pro FCU v 6.NP:"		198,000			
	VV		186 "Rozvody pro FCU v 7.NP:"		186,000			
	VV		234 "Rozvody pro FCU v 8.NP:"		234,000			
	VV		234 "Rozvody pro FCU v 9.NP:"		234,000			
	VV		204 "Rozvody pro FCU v 10.NP:"		204,000			
	VV		264 "Rozvody pro FCU v 11.NP:"		264,000			
	VV		30 "Rozvody pro VZT v 1.PP:"		30,000			
	VV		12 "Rozvody pro VZT ve 3.NP:"		12,000			
	VV		6 "Strojovna CHLAZENÍ ve 12.NP:"		6,000			
	VV		Součet		1 986,000			
113	K	733111107R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 40	m	852,000	735,70	626 816,40	RTS 22/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		108 "Rozvody pro FCU v 1.NP:"		108,000			
	VV		84 "Rozvody pro FCU ve 2.NP:"		84,000			
	VV		90 "Rozvody pro FCU v 5.NP:"		90,000			
	VV		90 "Rozvody pro FCU v 6.NP:"		90,000			
	VV		114 "Rozvody pro FCU v 7.NP:"		114,000			
	VV		78 "Rozvody pro FCU v 8.NP:"		78,000			
	VV		72 "Rozvody pro FCU v 9.NP:"		72,000			
	VV		84 "Rozvody pro FCU v 10.NP:"		84,000			
	VV		66 "Rozvody pro FCU v 11.NP:"		66,000			
	VV		42 "Rozvody pro VZT v 1.PP:"		42,000			
	VV		12 "Rozvody pro VZT ve 3.NP:"		12,000			
	VV		12 "Rozvody pro VZT ve 12.NP:"		12,000			
	VV		Součet		852,000			
114	K	733121118R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 57 mm, tloušťka stěny 2,9 mm	m	234,000	853,59	199 740,06	RTS 22/ I
	VV		36 "Rozvody pro FCU v 1.NP:"		36,000			
	VV		12 "Rozvody pro FCU ve 2.NP:"		12,000			
	VV		6 "Rozvody pro FCU v 5.NP:"		6,000			
	VV		12 "Rozvody pro FCU v 7.NP:"		12,000			
	VV		18 "Rozvody pro FCU v 8.NP:"		18,000			
	VV		24 "Rozvody pro FCU v 9.NP:"		24,000			
	VV		12 "Rozvody pro FCU v 10.NP:"		12,000			
	VV		36 "Rozvody pro FCU v 11.NP:"		36,000			
	VV		18 "Rozvody pro FCU, hlavní rozvod a instalační jádra:"		18,000			
	VV		30 "Rozvody pro VZT v 1.PP:"		30,000			
	VV		30 "Rozvody pro VZT ve 3.NP:"		30,000			
	VV		Součet		234,000			
115	K	733121122R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm	m	588,000	971,25	571 095,00	RTS 22/ I
	VV		72 "Rozvody pro FCU v 1.NP:"		72,000			
	VV		6 "Rozvody pro FCU v 5.NP:"		6,000			
	VV		6 "Rozvody pro FCU v 6.NP:"		6,000			
	VV		24 "Rozvody pro FCU v 7.NP:"		24,000			
	VV		12 "Rozvody pro FCU v 8.NP:"		12,000			
	VV		12 "Rozvody pro FCU v 9.NP:"		12,000			
	VV		12 "Rozvody pro FCU v 10.NP:"		12,000			
	VV		12 "Rozvody pro FCU v 11.NP:"		12,000			
	VV		78 "Rozvody pro FCU, hlavní rozvod a instalační jádra:"		78,000			
	VV		48 "Rozvody pro VZT v 1.PP:"		48,000			
	VV		246 "Rozvody pro VZT ve 3.NP:"		246,000			
	VV		60 "Rozvody pro VZT ve 12.NP:"		60,000			
	VV		Součet		588,000			
116	K	733121125R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm	m	390,000	1 149,79	448 418,10	RTS 22/ I
	VV		66 "Rozvody pro FCU ve 2.NP:"		66,000			
	VV		36 "Rozvody pro FCU ve 3.NP:"		36,000			
	VV		18 "Rozvody pro FCU, hlavní rozvod a instalační jádra:"		18,000			
	VV		114 "Rozvody pro VZT v 1.PP:"		114,000			
	VV		102 "Rozvody pro VZT ve 3.NP:"		102,000			
	VV		54 "Strojovna CHLAZENÍ - EXTERIÉR:"		54,000			
	VV		Součet		390,000			
117	K	733121128R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 108, tloušťka stěny 4 mm	m	246,000	1 485,94	365 541,24	RTS 22/ I
	VV		6 "Rozvody pro FCU ve 2.NP:"		6,000			
	VV		12 "Rozvody pro FCU, hlavní rozvod a instalační jádra:"		12,000			
	VV		42 "Rozvody pro VZT v 1.PP:"		42,000			
	VV		150 "Rozvody pro VZT ve 3.NP:"		150,000			
	VV		36 "Rozvody pro VZT ve 12.NP:"		36,000			
	VV		Součet		246,000			
118	K	733121132R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 133, tloušťka stěny 4,5 mm	m	420,000	1 813,57	761 699,40	RTS 22/ I
	VV		54 "Rozvody pro FCU, hlavní rozvod a instalační jádra:"		54,000			
	VV		126 "Rozvody pro VZT v 1.PP:"		126,000			
	VV		90 "Rozvody pro VZT ve 3.NP:"		90,000			
	VV		84 "Rozvody pro VZT ve 12.NP:"		84,000			
	VV		36 "Rozvody pro VZT, hlavní rozvod a instalační jádra:"		36,000			
	VV		30 "Strojovna CHLAZENÍ:"		30,000			
	VV		Součet		420,000			
119	K	733121135R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 159, tloušťka stěny 4,5 mm	m	372,000	2 434,69	905 704,68	RTS 22/ I
	VV		240 "Rozvody pro FCU, hlavní rozvod a instalační jádra:"		240,000			
	VV		114 "Rozvody pro VZT ve 3.NP:"		114,000			
	VV		18 "Strojovna CHLAZENÍ:"		18,000			
	VV		Součet		372,000			
120	K	733121139R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 219, tloušťka stěny 6,3 mm	m	318,000	4 149,42	1 319 515,56	RTS 22/ I
	VV		78 "Rozvody pro FCU, hlavní rozvod a instalační jádra:"		78,000			
	VV		108 "Rozvody pro VZT ve 3.NP:"		108,000			
	VV		24 "Strojovna CHLAZENÍ - EXTERIÉR:"		24,000			
	VV		108 "Strojovna CHLAZENÍ:"		108,000			
	VV		Součet		318,000			
121	K	733121244R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 273, tloušťka stěny 70 mm	m	498,000	5 178,49	2 578 888,02	RTS 22/ I
	VV		6 "Rozvody pro VZT ve 3.NP:"		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		180 "Rozvody pro VZT, hlavní rozvod a instalační jádra:"		180,000			
	VV		312 "Strojovna CHLAZENÍ:"		312,000			
	VV		Součet		498,000			
122	K	733121245R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 324, tloušťka stěny 8 mm	m	180,000	9 928,77	1 787 178,60	RTS 22/ I
	VV		90 "Strojovna CHLAZENÍ - EXTERIÉR:"		90,000			
	VV		90 "Strojovna CHLAZENÍ:"		90,000			
	VV		Součet		180,000			
123	K	733123112R00	Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 28, tloušťka stěny 2,6 mm	kus	455,000	855,96	389 461,80	RTS 22/ I
	VV		455 "FCU:"		455,000			
	VV		Součet		455,000			
124	K	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50	kus	48,000	1 411,13	67 734,24	RTS 22/ I
	VV		20 "Strojovna chlazení:"		20,000			
	VV		4 "Rozvody chlazení pro FCU - 12.NP:"		4,000			
	VV		4 "Rozvody chlazení pro VZT - 12.NP:"		4,000			
	VV		20 "Ostatní:"		20,000			
	VV		Součet		48,000			
125	K	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	8 892,000	8,77	77 982,84	RTS 22/ I
	VV		3648 "Odkaz na množství položky 109:"		3 648,000			
	VV		2202 "Odkaz na množství položky 110:"		2 202,000			
	VV		1056 "Odkaz na množství položky 111:"		1 056,000			
	VV		1986 "Odkaz na množství položky 112:"		1 986,000			
	VV		Součet		8 892,000			
126	K	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	852,000	8,77	7 472,04	RTS 22/ I
	VV		852 "Odkaz na množství položky 113:"		852,000			
	VV		Součet		852,000			
127	K	733190108R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50	m	234,000	8,77	2 052,18	RTS 22/ I
	VV		234 "Odkaz na množství položky 114:"		234,000			
	VV		Součet		234,000			
128	K	733190225R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6	m	978,000	8,77	8 577,06	RTS 22/ I
	VV		588 "Odkaz na množství položky 115:"		588,000			
	VV		390 "Odkaz na množství položky 116:"		390,000			
	VV		Součet		978,000			
129	K	733190232R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5	m	666,000	8,77	5 840,82	RTS 22/ I
	VV		246 "Odkaz na množství položky 117:"		246,000			
	VV		420 "Odkaz na množství položky 118:"		420,000			
	VV		Součet		666,000			
130	K	733190235R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 133/4,5 do D 159/4,6	m	372,000	8,77	3 262,44	RTS 22/ I
	VV		372 "Odkaz na množství položky 119:"		372,000			
	VV		Součet		372,000			
131	K	733190239R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 159/4,6 do D 219/6,3	m	318,000	8,77	2 788,86	RTS 22/ I
	VV		318 "Odkaz na množství položky 120:"		318,000			
	VV		Součet		318,000			
132	K	733190245R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 273/7 do D 324/8	m	678,000	8,77	5 946,06	RTS 22/ I
	VV		498 "Odkaz na množství položky 121:"		498,000			
	VV		180 "Odkaz na množství položky 122:"		180,000			
	VV		Součet		678,000			
133	K	722212440E00	Štítky orientační na potrubí	ks	100,000	740,39	74 039,00	Vlastní
	VV		100 "Strojovna CHLAZENÍ:"		100,000			
	VV		Součet		100,000			
134	*M*	*316306024R*	*oblouk trubkový mat. ocel St35.8 (P235GH); typ R=1,5D; úhel 90 °; vnější pr. 108,0 mm; síla stěny 3,6 mm*	*kus*	*66,000*	*251,32*	*16 587,12*	*RTS 22/ I*
	VV		66 "Rozvody pro VZT, hlavní rozvod a instalační jádra:"		66,000			
	VV		Součet		66,000			
135	*M*	*316306026R*	*oblouk trubkový mat. ocel St35.8 (P235GH); typ R=1,5D; úhel 90 °; DN 125 mm; vnější pr. 133,0 mm; síla stěny 4,0 mm*	*kus*	*50,000*	*455,17*	*22 758,50*	*RTS 22/ I*
	VV		8 "Rozvody pro FCU, hlavní rozvod a instalační jádra:"		8,000			
	VV		42 "Rozvody pro VZT, hlavní rozvod a instalační jádra:"		42,000			
	VV		Součet		50,000			
136	*M*	*316306028R*	*oblouk trubkový mat. ocel St35.8 (P235GH); typ R=1,5D; úhel 90 °; DN 150 mm; vnější pr. 159,0 mm; síla stěny 4,5 mm*	*kus*	*42,000*	*698,18*	*29 323,56*	*RTS 22/ I*
	VV		10 "Rozvody pro FCU, hlavní rozvod a instalační jádra:"		10,000			
	VV		12 "Rozvody pro VZT, hlavní rozvod a instalační jádra:"		12,000			
	VV		20 "Strojovna CHLAZENÍ:"		20,000			
	VV		Součet		42,000			
137	*M*	*316306030R*	*oblouk trubkový mat. ocel St35.8 (P235GH); typ R=1,5D; úhel 90 °; DN 200 mm; vnější pr. 219,1 mm; síla stěny 6,3 mm*	*kus*	*38,000*	*1 527,42*	*58 041,96*	*RTS 22/ I*
	VV		12 "Rozvody pro FCU, hlavní rozvod a instalační jádra:"		12,000			
	VV		6 "Rozvody pro VZT, hlavní rozvod a instalační jádra:"		6,000			
	VV		20 "Strojovna CHLAZENÍ:"		20,000			
	VV		Součet		38,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	*M*	*316306031R*	*oblouk trubkový mat. ocel St35.8 (P235GH); typ R=1,5D; úhel 90 °; DN 250 mm; vnější pr. 273,0 mm; síla stěny 6,3 mm*	*kus*	*84,000*	*2 617,73*	*219 889,32*	*RTS 22/ I*
	VV		24 "Rozvody pro VZT, hlavní rozvod a instalační jádra:"		24,000			
	VV		60 "Strojovna CHLAZENÍ:"		60,000			
	VV		Součet		84,000			
139	*M*	*316306032R*	*oblouk trubkový mat. ocel St35.8 (P235GH); typ R=1,5D; úhel 90 °; DN 300 mm; vnější pr. 323,9 mm; síla stěny 7,1 mm*	*kus*	*60,000*	*3 569,19*	*214 151,40*	*RTS 22/ I*
	VV		60 "Strojovna CHLAZENÍ:"		60,000			
	VV		Součet		60,000			
140	K	998733106R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 60 m	t	161,737	206,38	33 379,28	RTS 22/ I
	D	734	Armatury				11 578 353,35	
141	K	734255145R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	4,000	5 353,66	21 414,64	RTS 22/ I
	VV		4 "Strojovna CHLAZENÍ:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
142	K	734109215R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65, bez dodávky materiálu	ks	201,000	1 052,54	211 560,54	RTS 22/ I
	VV		134 "Odkaz na množství položky 171:"		134,000			
	VV		56 "Odkaz na množství položky 184:"		56,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 198:"		1,000			
	VV		10 "Odkaz na množství položky 208:"		10,000			
	VV		Součet		201,000			
143	K	734109216R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 80, bez dodávky materiálu	ks	99,000	1 227,96	121 568,04	RTS 22/ I
	VV		66 "Odkaz na množství položky 172:"		66,000			
	VV		30 "Odkaz na množství položky 185:"		30,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 199:"		1,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 209:"		2,000			
	VV		Součet		99,000			
144	K	734109217R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100, bez dodávky materiálu	ks	39,000	1 403,39	54 732,21	RTS 22/ I
	VV		26 "Odkaz na množství položky 173:"		26,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 181:"		2,000			
	VV		10 "Odkaz na množství položky 186:"		10,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 200:"		1,000			
	VV		Součet		39,000			
145	K	734109218R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 125, bez dodávky materiálu	ks	12,000	1 578,81	18 945,72	RTS 22/ I
	VV		8 "Odkaz na množství položky 174:"		8,000			
	VV		4 "Odkaz na množství položky 187:"		4,000			
	VV		Součet		12,000			
146	K	734109219R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 150, bez dodávky materiálu	ks	10,000	1 754,23	17 542,30	RTS 22/ I
	VV		10 "Odkaz na množství položky 182:"		10,000			
	VV		Součet		10,000			
147	K	734109220R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 200, bez dodávky materiálu	ks	74,000	2 105,08	155 775,92	RTS 22/ I
	VV		1 "Odkaz na množství položky 151:"		1,000			
	VV		46 "Odkaz na množství položky 176:"		46,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 179:"		1,000			
	VV		4 "Odkaz na množství položky 183:"		4,000			
	VV		18 "Odkaz na množství položky 188:"		18,000			
	VV		4 "Odkaz na množství položky 201:"		4,000			
	VV		Součet		74,000			
148	K	734109221R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 250, bez dodávky materiálu	ks	49,000	2 806,77	137 531,73	RTS 22/ I
	VV		7 "Odkaz na množství položky 152:"		7,000			
	VV		7 "Odkaz na množství položky 180:"		7,000			
	VV		32 "Odkaz na množství položky 189:"		32,000			
	VV		3 "Odkaz na množství položky 202:"		3,000			
	VV		Součet		49,000			
149	K	734109222R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 300, bez dodávky materiálu	ks	12,000	3 859,31	46 311,72	RTS 22/ I
	VV		8 "Odkaz na množství položky 178:"		8,000			
	VV		4 "Odkaz na množství položky 190:"		4,000			
	VV		Součet		12,000			
150	K	734109420R00	Montáž přírubových armatur s třemi přírubami, PN 1,6, DN 200, bez dodávky materiálu	ks	2,000	5 788,97	11 577,94	RTS 22/ I
	VV		2 "Odkaz na množství položky 191:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
151	K	734163163R00	Filtr přírubový, litinový, DN 200, PN 16, bez navaření přírub, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	19 968,27	19 968,27	RTS 22/ I
	VV		1 "strojovna chlazení:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
152	K	734163164R00	Filtr přírubový, litinový, DN 250, PN 16, bez navaření přírub, včetně dodávky materiálu	kus	7,000	47 359,74	331 518,18	RTS 22/ I
	VV		7 "strojovna chlazení:"		7,000			
	VV		Součet		7,000			
153	K	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1 304,000	350,85	457 508,40	RTS 22/ I
	VV		710 "Odkaz na množství položky 160:"		710,000			
	VV		594 "Odkaz na množství položky 167:"		594,000			
	VV		Součet		1 304,000			
154	K	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1 119,000	561,35	628 150,65	RTS 22/ I
	VV		686 "Odkaz na množství položky 161:"		686,000			
	VV		433 "Odkaz na množství položky 215:"		433,000			
	VV		Součet		1 119,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	296,000	631,52	186 929,92	RTS 22/ I
	VV		272 "Odkaz na množství položky 162:"		272,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 194:"		1,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 203:"		1,000			
	VV		22 "Odkaz na množství položky 216:"		22,000			
	VV		Součet		296,000			
156	K	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu	kus	13,000	701,69	9 121,97	RTS 22/ I
	VV		8 "Odkaz na množství položky 163:"		8,000			
	VV		5 "Odkaz na množství položky 204:"		5,000			
	VV		Součet		13,000			
157	K	734209116R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu	kus	23,000	771,86	17 752,78	RTS 22/ I
	VV		4 "Odkaz na množství položky 141:"		4,000			
	VV		10 "Odkaz na množství položky 164:"		10,000			
	VV		3 "Odkaz na množství položky 195:"		3,000			
	VV		6 "Odkaz na množství položky 205:"		6,000			
	VV		Součet		23,000			
158	K	734209117R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu	kus	29,000	842,03	24 418,87	RTS 22/ I
	VV		10 "Odkaz na množství položky 165:"		10,000			
	VV		13 "Odkaz na množství položky 196:"		13,000			
	VV		6 "Odkaz na množství položky 206:"		6,000			
	VV		Součet		29,000			
159	K	734209118R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu	kus	28,000	877,12	24 559,36	RTS 22/ I
	VV		16 "Odkaz na množství položky 166:"		16,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 197:"		1,000			
	VV		11 "Odkaz na množství položky 207:"		11,000			
	VV		Součet		28,000			
160	K	734215133R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	710,000	538,34	382 221,40	RTS 22/ I
	VV		45 "FCU jednotky - 1.NP:"		45,000			
	VV		49 "FCU jednotky - 2.NP:"		49,000			
	VV		3 "FCU jednotky - 3.NP:"		3,000			
	VV		9 "FCU jednotky - 4.NP:"		9,000			
	VV		43 "FCU jednotky - 5.NP:"		43,000			
	VV		48 "FCU jednotky - 6.NP:"		48,000			
	VV		47 "FCU jednotky - 7.NP:"		47,000			
	VV		51 "FCU jednotky - 8.NP:"		51,000			
	VV		51 "FCU jednotky - 9.NP:"		51,000			
	VV		53 "FCU jednotky - 10.NP:"		53,000			
	VV		56 "FCU jednotky - 11.NP:"		56,000			
	VV		13 "VZT jednotky - 1.PP:"		13,000			
	VV		23 "VZT jednotky - 3.NP:"		23,000			
	VV		5 "VZT jednotky - 12.NP:"		5,000			
	VV		16 "Rozvody chlazení pro FCU - 1.NP:"		16,000			
	VV		16 "Rozvody chlazení pro FCU - 2.NP:"		16,000			
	VV		8 "Rozvody chlazení pro FCU - 3.NP:"		8,000			
	VV		12 "Rozvody chlazení pro FCU - 4.NP:"		12,000			
	VV		16 "Rozvody chlazení pro FCU - 5.NP:"		16,000			
	VV		16 "Rozvody chlazení pro FCU - 6.NP:"		16,000			
	VV		16 "Rozvody chlazení pro FCU - 7.NP:"		16,000			
	VV		16 "Rozvody chlazení pro FCU - 8.NP:"		16,000			
	VV		16 "Rozvody chlazení pro FCU - 9.NP:"		16,000			
	VV		16 "Rozvody chlazení pro FCU - 10.NP:"		16,000			
	VV		16 "Rozvody chlazení pro FCU - 11.NP:"		16,000			
	VV		50 "Rezerva:"		50,000			
	VV		Součet		710,000			
161	K	734235121R00	Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	686,000	710,88	487 663,68	RTS 22/ I
	VV		20 "Strojovna chlazení:"		20,000			
	VV		24 "FCU jednotky - 1.NP:"		24,000			
	VV		60 "FCU jednotky - 2.NP:"		60,000			
	VV		4 "FCU jednotky - 3.NP:"		4,000			
	VV		14 "FCU jednotky - 4.NP:"		14,000			
	VV		56 "FCU jednotky - 5.NP:"		56,000			
	VV		70 "FCU jednotky - 6.NP:"		70,000			
	VV		70 "FCU jednotky - 7.NP:"		70,000			
	VV		80 "FCU jednotky - 8.NP:"		80,000			
	VV		80 "FCU jednotky - 9.NP:"		80,000			
	VV		88 "FCU jednotky - 10.NP:"		88,000			
	VV		92 "FCU jednotky - 11.NP:"		92,000			
	VV		4 "Rozvody chlazení pro FCU - 12.NP:"		4,000			
	VV		4 "Rozvody chlazení pro VZT - 12.NP:"		4,000			
	VV		20 "Ostatní:"		20,000			
	VV		Součet		686,000			
162	K	734235122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	272,000	864,11	235 037,92	RTS 22/ I
	VV		66 "FCU jednotky - 1.NP:"		66,000			
	VV		36 "FCU jednotky - 2.NP:"		36,000			
	VV		2 "FCU jednotky - 3.NP:"		2,000			
	VV		4 "FCU jednotky - 4.NP:"		4,000			
	VV		30 "FCU jednotky - 5.NP:"		30,000			
	VV		26 "FCU jednotky - 6.NP:"		26,000			
	VV		24 "FCU jednotky - 7.NP:"		24,000			
	VV		22 "FCU jednotky - 8.NP:"		22,000			
	VV		22 "FCU jednotky - 9.NP:"		22,000			
	VV		18 "FCU jednotky - 10.NP:"		18,000			
	VV		20 "FCU jednotky - 11.NP:"		20,000			
	VV		2 "Rozvody chlazení k FCU - 4.NP:"		2,000			
	VV		Součet		272,000			
163	K	734235123R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	8,000	1 064,82	8 518,56	RTS 22/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2 "FCU jednotky - 2.NP:"		2,000			
	VV		4 "VZT jednotky - 1.PP:"		4,000			
	VV		2 "VZT jednotky - 3.NP:"		2,000			
	VV		Součet		8,000			
164	K	734235124R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	10,000	1 289,26	12 892,60	RTS 22/ I
	VV		2 "Rozvody chlazení k FCU - 4.NP:"		2,000			
	VV		4 "VZT jednotky - 1.PP:"		4,000			
	VV		4 "VZT jednotky - 3.NP:"		4,000			
	VV		Součet		10,000			
165	K	734235125R00	Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	10,000	1 605,07	16 050,70	RTS 22/ I
	VV		6 "VZT jednotky - 1.PP:"		6,000			
	VV		2 "VZT jednotky - 3.NP:"		2,000			
	VV		2 "VZT jednotky - 12.NP:"		2,000			
	VV		Součet		10,000			
166	K	734235126R00	Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	16,000	2 077,53	33 240,48	RTS 22/ I
	VV		6 "VZT jednotky - 1.PP:"		6,000			
	VV		4 "VZT jednotky - 3.NP:"		4,000			
	VV		2 "Rozvody chlazení k FCU - 1.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody chlazení k FCU - 2.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody chlazení k FCU - 5.NP:"		2,000			
	VV		Součet		16,000			
167	K	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu, Kohout vypouštěcí vodovodní	kus	594,000	528,85	314 136,90	RTS 22/ I
	VV		45 "FCU jednotky - 1.NP:"		45,000			
	VV		49 "FCU jednotky - 2.NP:"		49,000			
	VV		3 "FCU jednotky - 3.NP:"		3,000			
	VV		9 "FCU jednotky - 4.NP:"		9,000			
	VV		43 "FCU jednotky - 5.NP:"		43,000			
	VV		48 "FCU jednotky - 6.NP:"		48,000			
	VV		47 "FCU jednotky - 7.NP:"		47,000			
	VV		51 "FCU jednotky - 8.NP:"		51,000			
	VV		51 "FCU jednotky - 9.NP:"		51,000			
	VV		53 "FCU jednotky - 10.NP:"		53,000			
	VV		56 "FCU jednotky - 11.NP:"		56,000			
	VV		13 "VZT jednotky - 1.PP:"		13,000			
	VV		23 "VZT jednotky - 3.NP:"		23,000			
	VV		5 "VZT jednotky - 12.NP:"		5,000			
	VV		4 "Rozvody chlazení pro FCU - 1.NP:"		4,000			
	VV		4 "Rozvody chlazení pro FCU - 2.NP:"		4,000			
	VV		2 "Rozvody chlazení pro FCU - 3.NP:"		2,000			
	VV		4 "Rozvody chlazení pro FCU - 4.NP:"		4,000			
	VV		4 "Rozvody chlazení pro FCU - 5.NP:"		4,000			
	VV		4 "Rozvody chlazení pro FCU - 6.NP:"		4,000			
	VV		4 "Rozvody chlazení pro FCU - 7.NP:"		4,000			
	VV		4 "Rozvody chlazení pro FCU - 8.NP:"		4,000			
	VV		4 "Rozvody chlazení pro FCU - 9.NP:"		4,000			
	VV		4 "Rozvody chlazení pro FCU - 10.NP:"		4,000			
	VV		4 "Rozvody chlazení pro FCU - 11.NP:"		4,000			
	VV		2 "Rozvody chlazení pro VZT - 1.PP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody chlazení pro VZT - 3.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody chlazení pro VZT - 12.NP:"		2,000			
	VV		50 "Rezerva:"		50,000			
	VV		Součet		594,000			
168	K	734411143R00	Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 160 mm, včetně dodávky materiálu	kus	20,000	1 084,99	21 699,80	RTS 22/ I
	VV		20 "Strojovna CHLAZENÍ:"		20,000			
	VV		Součet		20,000			
169	K	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu	kus	35,000	1 936,83	67 789,05	RTS 22/ I
	VV		35 "Strojovna CHLAZENÍ:"		35,000			
	VV		Součet		35,000			
170	K	734494121R00	Návarek s metrickým závitem M 20 x 1,5, délka do 220 mm, včetně dodávky materiálu	kus	155,000	399,35	61 899,25	RTS 22/ I
	VV		20 "Odkaz na množství položky 168:"		20,000			
	VV		35 "Odkaz na množství položky 169:"		35,000			
	VV		100 "Návarky dle požadavků MaR:"		100,000			
	VV		Součet		155,000			
171	*M*	*31946408R*	*příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231*	*kus*	*134,000*	*263,91*	*35 363,94*	*RTS 22/ I*
	VV		112 "Odkaz na množství položky 184:"		112,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 198:"		2,000			
	VV		20 "Odkaz na množství položky 208:"		20,000			
	VV		Součet		134,000			
172	*M*	*31946409R*	*příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231*	*kus*	*66,000*	*328,38*	*21 673,08*	*RTS 22/ I*
	VV		60 "Odkaz na množství položky 185:"		60,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 199:"		2,000			
	VV		4 "Odkaz na množství položky 209:"		4,000			
	VV		Součet		66,000			
173	*M*	*31946410R*	*příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231*	*kus*	*26,000*	*394,86*	*10 266,36*	*RTS 22/ I*
	VV		4 "Odkaz na množství položky 181:"		4,000			
	VV		20 "Odkaz na množství položky 186:"		20,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 200:"		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		26,000			
174	M	31946411R	příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 125 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 125,0 mm; vnější D1= 245 mm; V = 55 mm; ČSN 13 1231	kus	8,000	552,00	4 416,00	RTS 22/ I
	VV		8 "Odkaz na množství položky 187:"		8,000			
	VV		Součet		8,000			
175	M	31946412R	příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 150 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 150,0 mm; vnější D1= 285 mm; V = 55 mm; ČSN 13 1231	kus	20,000	623,52	12 470,40	RTS 22/ I
	VV		20 "Odkaz na množství položky 182:"		20,000			
	VV		Součet		20,000			
176	M	31946413R	příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 200 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 200,0 mm; vnější D1= 340 mm; V = 32 mm; ČSN 13 1231	kus	46,000	981,11	45 131,06	RTS 22/ I
	VV		2 "Odkaz na množství položky 179:"		2,000			
	VV		8 "Odkaz na množství položky 183:"		8,000			
	VV		36 "Odkaz na množství položky 188:"		36,000			
	VV		Součet		46,000			
177	M	31946414R	příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 250 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 250,0 mm; vnější D1= 405 mm; V = 70 mm; ČSN 13 1231	kus	98,000	1 661,04	162 781,92	RTS 22/ I
	VV		14 "Odkaz na množství položky 152:"		14,000			
	VV		14 "Odkaz na množství položky 180:"		14,000			
	VV		64 "Odkaz na množství položky 189:"		64,000			
	VV		6 "Odkaz na množství položky 202:"		6,000			
	VV		Součet		98,000			
178	M	31946415R	příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 300 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 300,0 mm; vnější D1= 460 mm; V = 78 mm; ČSN 13 1231	kus	8,000	2 247,29	17 978,32	RTS 22/ I
	VV		8 "Odkaz na množství položky 190:"		8,000			
	VV		Součet		8,000			
179	M	42215658R	ventil zpětný PN 40; víkový; DN 200 mm; V při max.zdv.= 285 mm; L = 600 mm; plocha sedla korozivzdorná ocel; těleso uhlíková ocel; ovládání samočinné; připojení přírubové	kus	1,000	23 830,94	23 830,94	RTS 22/ I
	VV		1 "Strojovna CHLAZENÍ:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
180	M	42215659R	Zpětná klapka dvoukřídlá ve svěrném provedení dle DIN/EN, DN250, PN16, -5-+100°C, těleso šedá litina, pružina nerez ocel	kus	7,000	48 949,90	342 649,30	Vlastní
	VV		7 "strojovna chlazení:"		7,000			
	VV		Součet		7,000			
181	M	42274515R	kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 100; l = 129 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C	kus	2,000	3 957,14	7 914,28	RTS 22/ I
	VV		2 "Strojovna CHLAZENÍ:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
182	M	42274517R	kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 150; l = 156 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C	kus	10,000	6 327,72	63 277,20	RTS 22/ I
	VV		10 "Strojovna CHLAZENÍ:"		10,000			
	VV		Součet		10,000			
183	M	42274518R	kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 200; l = 177 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C	kus	4,000	8 139,38	32 557,52	RTS 22/ I
	VV		4 "Strojovna CHLAZENÍ:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
184	M	42285514R	klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16	kus	56,000	3 984,84	223 151,04	RTS 22/ I
	VV		2 "VZT jednotky - 1.PP:"		2,000			
	VV		18 "VZT jednotky - 3.NP:"		18,000			
	VV		8 "VZT jednotky - 12.NP:"		8,000			
	VV		2 "Rozvody chlazení pro FCU - 1.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody chlazení pro FCU - 5.NP:"		2,000			
	VV		4 "Rozvody chlazení pro FCU - 6.NP:"		4,000			
	VV		4 "Rozvody chlazení pro FCU - 7.NP:"		4,000			
	VV		4 "Rozvody chlazení pro FCU - 8.NP:"		4,000			
	VV		4 "Rozvody chlazení pro FCU - 9.NP:"		4,000			
	VV		4 "Rozvody chlazení pro FCU - FCU 10.NP:"		4,000			
	VV		4 "Rozvody chlazení pro FCU - FCU 11.NP:"		4,000			
	VV		Součet		56,000			
185	M	42285515R	klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 80; L = 46 mm; provozní tlak PN 16	kus	30,000	4 568,49	137 054,70	RTS 22/ I
	VV		12 "Suchý chladič:"		12,000			
	VV		12 "VZT jednotky - 3.NP:"		12,000			
	VV		2 "Rozvody chlazení pro FCU - 2.NP:"		2,000			
	VV		4 "Rozvody chlazení pro FCU - 3.NP:"		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		30,000			
186	*M*	*42285516R*	*klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 100; L = 52 mm; provozní tlak PN 16*	*kus*	*10,000*	*5 222,14*	*52 221,40*	*RTS 22/ I*
	VV		2 "Rozvody chlazení pro FCU - 2.NP:"		2,000			
	VV		2 "VZT jednotky - 1.PP:"		2,000			
	VV		6 "VZT jednotky - 3.NP:"		6,000			
	VV		Součet		10,000			
187	*M*	*42285517R*	*klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 125; L = 56 mm; provozní tlak PN 16*	*kus*	*4,000*	*6 330,30*	*25 321,20*	*RTS 22/ I*
	VV		2 "Rozvody chlazení pro VZT - 1.PP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody chlazení pro VZT - 12.NP:"		2,000			
	VV		Součet		4,000			
188	*M*	*42285520R*	*klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 250; L = 68 mm; provozní tlak PN 16*	*kus*	*18,000*	*19 490,40*	*350 827,20*	*RTS 22/ I*
	VV		3+15 "Strojovna chlazení:"		18,000			
	VV		Součet		18,000			
189	*M*	*42285521R*	*klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 300; L = 78 mm; provozní tlak PN 16*	*kus*	*32,000*	*28 331,17*	*906 597,44*	*RTS 22/ I*
	VV		30 "strojovna chlazení:"		30,000			
	VV		2 "Rozvody chlazení pro VZT - 3.NP:"		2,000			
	VV		Součet		32,000			
190	*M*	*42285522R*	*Uzavírací ventil přírubový s vlnovcem dle DIN/EN, DN300, PN16, ruční kolo, vyměnitelná kuželka, tělo šedá litina*	*kus*	*4,000*	*223 136,47*	*892 545,88*	*Vlastní*
	VV		4 "strojovna chlazení:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
191	*M*	*551200408R*	*ventil třícestný směšovací; DN 50; 5 až 110 °C; Kv 44,0 m3/hod*	*kus*	*2,000*	*11 306,80*	*22 613,60*	*RTS 22/ I*
	VV		2 "Strojovna CHLAZENÍ:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
192	*M*	*734.1062649*	*Vyvažovací a uzavírací ventil DN10, PN25, Kvs=1,36m3/h, závitový, s vypouštěním 3/4", vč. měřících ventilků*	*ks*	*3,000*	*2 554,32*	*7 662,96*	*Vlastní*
	VV		2 "Rozvody chlazení pro FCU - 1.NP:"		2,000			
	VV		1 "Rozvody chlazení pro FCU - 4.NP:"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
193	*M*	*734.1062650*	*Vyvažovací a uzavírací ventil DN15, PN25, Kvs=2,56m3/h, závitový, s vypouštěním 3/4", vč. měřících ventilků*	*ks*	*1,000*	*2 576,35*	*2 576,35*	*Vlastní*
	VV		1 "Rozvody chlazení pro VZT - 1.PP:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
194	*M*	*734.1062651*	*Vyvažovací a uzavírací ventil DN20, Kvs=5,39m3/hPN25, závitový, s vypouštěním 3/4", vč. měřících ventilků*	*ks*	*1,000*	*2 811,47*	*2 811,47*	*Vlastní*
	VV		1 "Rozvody chlazení pro FCU - 4.NP:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
195	*M*	*734.1062652*	*Vyvažovací a uzavírací ventil DN32, Kvs=14,2m3/h PN25, závitový, s vypouštěním 3/4", vč. měřících ventilků*	*ks*	*3,000*	*3 608,04*	*10 824,12*	*Vlastní*
	VV		1 "Rozvody chlazení pro FCU - 1.NP:"		1,000			
	VV		1 "Rozvody chlazení pro FCU - 2.NP:"		1,000			
	VV		1 "Rozvody chlazení pro FCU - 5.NP:"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
196	*M*	*734.1062653*	*Vyvažovací a uzavírací ventil DN40, Kvs=19,3m3/h PN25, závitový, s vypouštěním 3/4", vč. měřících ventilků*	*ks*	*13,000*	*4 361,74*	*56 702,62*	*Vlastní*
	VV		1 "Rozvody chlazení pro FCU - 5.NP:"		1,000			
	VV		2 "Rozvody chlazení pro FCU - 6.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody chlazení pro FCU - 7.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody chlazení pro FCU - 8.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody chlazení pro FCU - 9.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody chlazení pro FCU - 10.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody chlazení pro FCU - 11.NP:"		2,000			
	VV		Součet		13,000			
197	*M*	*734.1062654*	*Vyvažovací a uzavírací ventil DN50, Kvs=32,3m3/h PN25, závitový, s vypouštěním 3/4", vč. měřících ventilků*	*ks*	*1,000*	*5 407,37*	*5 407,37*	*Vlastní*
	VV		1 "Rozvody chlazení pro FCU - 1.NP:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
198	*M*	*734.1062655*	*Vyvažovací a uzavírací ventil DN65, Kvs=85m3/h PN16, přírubový, šedá litina, včetně měřících ventilků*	*ks*	*1,000*	*12 563,40*	*12 563,40*	*Vlastní*
	VV		1 "Rozvody chlazení pro FCU - 3.NP:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
199	*M*	*734.1062656*	*Vyvažovací a uzavírací ventil DN80, Kvs=120m3/h PN16, přírubový, šedá litina, včetně měřících ventilků*	*ks*	*1,000*	*22 245,37*	*22 245,37*	*Vlastní*
	VV		1 "Rozvody chlazení pro FCU - 2.NP:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200	M	734.1062658	Vyvažovací a uzavírací ventil DN100, Kvs=190m3/h PN16, přírubový, šedá litina, včetně měřících ventilků	ks	1,000	31 166,68	31 166,68	Vlastní
	VV		1 "Rozvody chlazení pro VZT - 12.NP:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
201	M	734.1062660	Vyvažovací a uzavírací ventil DN200, Kvs=765m3/h PN16, přírubový, šedá litina, včetně měřících ventilků	ks	4,000	80 471,50	321 886,00	Vlastní
	VV		3 "Strojovna CHLAZENÍ:"		3,000			
	VV		1 "Rozvody chlazení pro VZT - 3.NP:"		1,000			
	VV		Součet		4,000			
202	M	734.1062661	Vyvažovací a uzavírací ventil DN250, Kvs=1185m3/h PN16, přírubový, šedá litina, včetně měřících ventilků	ks	3,000	126 000,28	378 000,84	Vlastní
	VV		3 "Strojovna CHLAZENÍ:"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
203	M	734.1062701	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, DN20, PN16, 200-975l/h, min.tlak.dif.15kPa, závit, -20+90°C	ks	1,000	3 096,27	3 096,27	Vlastní
	VV		1 "VZT jednotky - 3.NP:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
204	M	734.1062702	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, DN25, PN16, 340-1750l/h, min.tlak.dif.23kPa, závit, -10- +90°C	ks	5,000	3 848,79	19 243,95	Vlastní
	VV		3 "VZT jednotky - 1.PP:"		3,000			
	VV		2 "VZT jednotky - 3.NP:"		2,000			
	VV		Součet		5,000			
205	M	734.1062703	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, DN32, PN16, 720-3600l/h, min.tlak.dif.23kPa, závit, -20-+120°C	ks	6,000	5 890,04	35 340,24	Vlastní
	VV		4 "VZT jednotky - 1.PP:"		4,000			
	VV		1 "VZT jednotky - 3.NP:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotky - 12.NP:"		1,000			
	VV		Součet		6,000			
206	M	734.1062704	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, DN40, PN16,1000-6500 l/h, min.tlak.dif.30kPa, závit, -20-+120°C	ks	6,000	15 761,06	94 566,36	Vlastní
	VV		3 "VZT jednotky - 1.PP:"		3,000			
	VV		3 "VZT jednotky - 3.NP:"		3,000			
	VV		Součet		6,000			
207	M	734.1062705	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, DN50, PN16,2150-11200l/h, min.tlak.dif.30kPa, závit, -20-+120°C	ks	11,000	16 580,03	182 380,33	Vlastní
	VV		1 "VZT jednotky - 1.PP:"		1,000			
	VV		8 "VZT jednotky - 3.NP:"		8,000			
	VV		2 "VZT jednotky - 12.NP:"		2,000			
	VV		Součet		11,000			
208	M	734.1062706	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, DN65, PN16, 4150-24100 l/h, min.tlak.dif.45kPa, přírubový, -20-+120°C	ks	10,000	40 571,58	405 715,80	Vlastní
	VV		1 "VZT jednotky - 1.PP:"		1,000			
	VV		7 "VZT jednotky - 3.NP:"		7,000			
	VV		2 "VZT jednotky - 12.NP:"		2,000			
	VV		Součet		10,000			
209	M	734.1062707	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, DN80, PN16, 5850-37300 l/h, min.tlak.dif.45kPa, přírubový, -20-+120°C	ks	2,000	44 463,71	88 927,42	Vlastní
	VV		2 "VZT jednotky - 3.NP:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
210	M	734.1062801	Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon-160/200N, 24VAC, 0-10V, zdvih 6,9mm, kabel 1,2m	ks	12,000	3 670,22	44 042,64	Vlastní
	VV		1 "Odkaz na množství položky 203:"		1,000			
	VV		5 "Odkaz na množství položky 204:"		5,000			
	VV		6 "Odkaz na množství položky 205:"		6,000			
	VV		Součet		12,000			
211	M	734.1062802	Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon-500/300N, 24VAC, 0-10V, zdvih 16,2mm, kabel 1,2m	ks	17,000	6 155,14	104 637,38	Vlastní
	VV		6 "Odkaz na množství položky 206:"		6,000			
	VV		11 "Odkaz na množství položky 207:"		11,000			
	VV		Součet		17,000			
212	M	734.1062805	Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon-750N, 24VAC, 0-10V, zdvih 22mm, kabel 1,2m	ks	12,000	11 124,98	133 499,76	Vlastní
	VV		10 "Odkaz na množství položky 208:"		10,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 209:"		2,000			
	VV		Součet		12,000			
213	M	734.1062810	Elektromotorický pohon pro 3-cestný směšovací ventil, 10kN, 24VAC, 0-10V	ks	2,000	6 607,27	13 214,54	Vlastní
	VV		2 "Odkaz na množství položky 191:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
214	M	R734.1837-00.500	Vysoce výkonný termoelektrický pohon - ON/OFF, 230V AC, určen pro FCU,kabel 0,8m, nebo pulzní regulaci PWM, NO	kus	455,000	934,90	425 379,50	Vlastní
	VV		433 "Odkaz na množství položky 215:"		433,000			
	VV		22 "Odkaz na množství položky 216:"		22,000			
	VV		Součet		455,000			
215	M	R734.52 164-015	Kombinovaný regulační a vyvažovací ventil pro malé koncové jednotky, DN15 NF, PN16, průtok 88-470l/h, dif. tlak 15-400kPa, technické parametry viz. Standardy v TZ	kus	433,000	2 484,97	1 075 992,01	Vlastní
	VV		28 "FCU jednotky - 1.NP:"		28,000			
	VV		48 "FCU jednotky - 2.NP:"		48,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2 "FCU jednotky - 3.NP:"		2,000			
	VV		9 "FCU jednotky - 4.NP:"		9,000			
	VV		43 "FCU jednotky - 5.NP:"		43,000			
	VV		47 "FCU jednotky - 6.NP:"		47,000			
	VV		46 "FCU jednotky - 7.NP:"		46,000			
	VV		51 "FCU jednotky - 8.NP:"		51,000			
	VV		51 "FCU jednotky - 9.NP:"		51,000			
	VV		53 "FCU jednotky - 10.NP:"		53,000			
	VV		55 "FCU jednotky - 11.NP:"		55,000			
	VV		Součet		433,000			
216	*M*	*R734.52 164-020*	*Kombinovaný regulační a vyvažovací ventil pro malé koncové jednotky, DN20, PN16, průtok 210-1150l/h, dif. tlak 15-400kPa, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*22,000*	*2 848,25*	*62 661,50*	*Vlastní*
	VV		17 "FCU jednotky - 1.NP:"		17,000			
	VV		1 "FCU jednotky - 2.NP:"		1,000			
	VV		1 "FCU jednotky - 3.NP:"		1,000			
	VV		1 "FCU jednotky - 6.NP:"		1,000			
	VV		1 "FCU jednotky - 7.NP:"		1,000			
	VV		1 "FCU jednotky - 11.NP:"		1,000			
	VV		Součet		22,000			
217	*M*	*R734.761511*	*Nerezový vlnovec DN20 1" x 1" 15cm s maticemi, PN16, AISI 316L, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*ks*	*455,000*	*1 109,76*	*504 940,80*	*Vlastní*
	VV		455 "FCU:"		455,000			
	VV		Součet		455,000			
218	K	998734106R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 60 m	t	20,280	206,38	4 185,39	RTS 22/ I
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 325 108,46	
219	K	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	9 060,000	33,02	299 161,20	RTS 22/ I
	VV		660 "Nosné prvky v šachtách J1 a J2:"		660,000			
	VV		14*600 "Nosné prvky v patrech:"		8 400,000			
	VV		Součet		9 060,000			
220	*M*	*R767.HI.CHL FCU CH1_*	*Nosné konstrukce (pevné body, kluzná uložení) pro potrubí chlazení VZT a chlazení FCU, stoupačky v instalačních jádrech J1 a J2*	*soubor*	*1,000*	*53 658,88*	*53 658,88*	*Vlastní*
	VV		1 "stoupačky v instalačních jádrech:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
221	*M*	*R767.HI.CHL.01.01-12*	*Nosné konstrukce (pevné body, kluzná uložení) pro potrubí CHLAZENÍ VZT pro potrubí CHLAZENÍ FCU, rozvody v jednotlivých podlažích*	*soubor*	*13,000*	*68 793,78*	*894 319,14*	*Vlastní*
	VV		1,5 "1.PP:"		1,500			
	VV		1 "1.NP:"		1,000			
	VV		1 "2.NP:"		1,000			
	VV		1,5 "3.NP:"		1,500			
	VV		1 "4.NP:"		1,000			
	VV		1 "5.NP:"		1,000			
	VV		1 "6.NP:"		1,000			
	VV		1 "7.NP:"		1,000			
	VV		1 "8.NP:"		1,000			
	VV		1 "9.NP:"		1,000			
	VV		1 "10.NP:"		1,000			
	VV		1 "11.NP:"		1,000			
	VV		Součet		13,000			
222	*M*	*R767.HI.CHL_H.01*	*Nosné konstrukce (pevné body, kluzná uložení) pro potrubí CHL, ve strojovně CHLAZENÍ ve 12.NP*	*soubor*	*1,000*	*76 360,71*	*76 360,71*	*Vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
223	K	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	7,794	206,38	1 608,53	RTS 22/ I
	D	783	Nátěry				765 434,20	
224	K	783122110R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné, Hmota nátěrová alkydová (AK); typ: email; funkce: dekorační; vrstva: vrchní; exteriér, interiér; podklad: kov, dřevo; barva: světle šedá; lesk: les...	m2	500,000	619,49	309 745,00	RTS 22/ I
	VV		500 "Strojovna CHLAZENÍ:"		500,000			
	VV		Součet		500,000			
225	K	783422320R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické armatur, do DN 200 mm, dvojnásobné s 1 x emailováním	kus	318,000	35,08	11 155,44	RTS 22/ I
	VV		318 "Odkaz na množství položky 120:"		318,000			
	VV		Součet		318,000			
226	K	783423330R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické armatur, do DN 300 mm, dvojnásobné s 1 x emailováním	kus	678,000	35,08	23 784,24	RTS 22/ I
	VV		498 "Odkaz na množství položky 121:"		498,000			
	VV		180 "Odkaz na množství položky 122:"		180,000			
	VV		Součet		678,000			
227	K	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	9 978,000	35,08	350 028,24	RTS 22/ I
	VV		3648 "Odkaz na množství položky 109:"		3 648,000			
	VV		2202 "Odkaz na množství položky 110:"		2 202,000			
	VV		1056 "Odkaz na množství položky 111:"		1 056,000			
	VV		1986 "Odkaz na množství položky 112:"		1 986,000			
	VV		852 "Odkaz na množství položky 113:"		852,000			
	VV		234 "Odkaz na množství položky 114:"		234,000			
	VV		Součet		9 978,000			
228	K	783425150R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	1 224,000	35,08	42 937,92	RTS 22/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		588 "Odkaz na množství položky 115:"		588,000			
	VV		390 "Odkaz na množství položky 116:"		390,000			
	VV		246 "Odkaz na množství položky 117:"		246,000			
	VV		Součet		1 224,000			
229	K	783426160R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	792,000	35,08	27 783,36	RTS 22/ I
	VV		420 "Odkaz na množství položky 118:"		420,000			
	VV		372 "Odkaz na množství položky 119:"		372,000			
	VV		Součet		792,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				654 342,57	
230	K	153535E10	Napuštění systému	hod	72,000	526,27	37 891,44	Vlastní
	VV		72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
231	K	153535E11	Proplach systému	hod	72,000	526,27	37 891,44	Vlastní
	VV		72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
232	K	157418T102	Vyregulování soustavy chlazení včetně protokolu o zaregulování, vyvažovací ventily	ks	496,000	350,85	174 021,60	Vlastní
	VV		1 "Odkaz na množství položky 203:"		1,000			
	VV		5 "Odkaz na množství položky 204:"		5,000			
	VV		6 "Odkaz na množství položky 205:"		6,000			
	VV		6 "Odkaz na množství položky 206:"		6,000			
	VV		11 "Odkaz na množství položky 207:"		11,000			
	VV		10 "Odkaz na množství položky 208:"		10,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 209:"		2,000			
	VV		433 "Odkaz na množství položky 215:"		433,000			
	VV		22 "Odkaz na množství položky 216:"		22,000			
	VV		Součet		496,000			
233	K	157418T102.1	Vyregulování soustavy chlazení včetně protokolu o zaregulování, vyvažovací ventily	ks	31,000	350,85	10 876,35	Vlastní
	VV		3 "Odkaz na množství položky 192:"		3,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 194:"		1,000			
	VV		3 "Odkaz na množství položky 195:"		3,000			
	VV		13 "Odkaz na množství položky 196:"		13,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 197:"		1,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 198:"		1,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 199:"		1,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 200:"		1,000			
	VV		4 "Odkaz na množství položky 201:"		4,000			
	VV		3 "Odkaz na množství položky 202:"		3,000			
	VV		Součet		31,000			
234	K	909 E01	Stavební přípomoce	h	200,000	554,01	110 802,00	Vlastní
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
235	K	909 E02	Úklidové práce po montážích	h	300,000	554,01	166 203,00	Vlastní
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
236	K	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška	h	72,000	158,37	11 402,64	RTS 22/ I
	VV		72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
237	K	157418T101	Seřízení a uvedení do provozu	hod	30,000	3 508,47	105 254,10	Vlastní
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4b_2 - Vytápění

KSO:	80111	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	29220785
LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **59 509 691,62**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 509 691,62	21,00%	12 497 035,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **72 006 726,86**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4b_2 - Vytápění

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**59 509 691,62**
94 - Lešení a stavební výtahy	767 618,24
713 - Izolace tepelné	7 987 413,03
722 - Vnitřní vodovod	367 997,45
732 - Strojovny	14 319 810,00
733 - Rozvod potrubí	16 970 694,62
734 - Armatury	8 334 844,69
735 - Otopná tělesa	8 259 004,22
767 - Konstrukce zámečnické	1 970 846,92
783 - Nátěry	131 945,42
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	399 517,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4b_2 - Vytápění

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**59 509 691,62**	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				767 618,24	
1	K	946941102R00.1	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m	sada	2,000	2 525,06	5 050,12	RTS 22/ I
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	946941192R00	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m	den	300,000	2 525,06	757 518,00	RTS 22/ I
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
3	K	946941802R00.1	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	ks	2,000	2 525,06	5 050,12	RTS 22/ I
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	713	Izolace tepelné				7 987 413,03	
4	K	713311221R00	Montáž tepelné izolace těles pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací pásy) připevněnými ocelovým drátem nebo cyklop páskou ploch tvarových, jednovrstvá	m2	39,000	147,91	5 768,49	RTS 22/ I
	VV		39 "Odkaz na množství položky 19:"		39,000			
	VV		Součet		39,000			
5	K	713491111R00	Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí	m2	88,000	177,50	15 620,00	RTS 22/ I
	VV		30*3,14*0,177 "Ochrana potrubí kondenzátu z technolog. páry, DN50:"		16,673			
	VV		24*3,14*0,308 "Ochrana potrubí parovodu, DN100:"		23,211			
	VV		18*3,14*0,359 "Ochrana potrubí horkovodu, DN50:"		20,291			
	VV		24*3,14*0,359 "Ochrana potrubí horkovodu, DN150:"		27,054			
	VV		1-0,22920		0,771			
	VV		Součet		88,000			
6	K	713552131R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna	kus	496,000	742,08	368 071,68	RTS 22/ I
	VV		32+32 "1.PP, stěna, potrubí pro ÚT:"		64,000			
	VV		36+16 "1.NP, stěna, potrubí pro ÚT:"		52,000			
	VV		28+8 "2.NP, stěna, potrubí pro ÚT:"		36,000			
	VV		8+32 "3.NP, stěna, potrubí pro ÚT:"		40,000			
	VV		32 "4.NP, stěna, potrubí pro ÚT:"		32,000			
	VV		32 "5.NP, stěna, potrubí pro ÚT:"		32,000			
	VV		32 "6.NP, stěna, potrubí pro ÚT:"		32,000			
	VV		44 "7.NP, stěna, potrubí pro ÚT:"		44,000			
	VV		28 "8.NP, stěna, potrubí pro ÚT:"		28,000			
	VV		24 "9.NP, stěna, potrubí pro ÚT:"		24,000			
	VV		16 "10.NP, stěna, potrubí pro ÚT:"		16,000			
	VV		36 "11.NP, stěna, potrubí pro ÚT:"		36,000			
	VV		8+16 "12.NP, stěna, potrubí pro ÚT:"		24,000			
	VV		12 "1.PP, stěna, potrubí čisté páry a kondenzátu:"		12,000			
	VV		4 "2.NP, stěna, potrubí čisté páry a kondenzátu:"		4,000			
	VV		12 "3.NP, stěna, potrubí čisté páry a kondenzátu:"		12,000			
	VV		8 "12.NP, stěna, potrubí čisté páry a kondenzátu:"		8,000			
	VV		Součet		496,000			
7	K	713552151R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop	kus	20,000	742,08	14 841,60	RTS 22/ I
	VV		4 "1.PP, strop, potrubí pro ÚT:"		4,000			
	VV		4 "2.NP, strop, potrubí čisté páry a kondenzátu:"		4,000			
	VV		8 "3.NP, strop, potrubí čisté páry a kondenzátu:"		8,000			
	VV		2 "4.NP, strop, potrubí čisté páry a kondenzátu:"		2,000			
	VV		2 "12.NP, strop, potrubí čisté páry a kondenzátu:"		2,000			
	VV		Součet		20,000			
8	K	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	7 160,000	34,51	247 091,60	RTS 22/ I
	VV		4735 "Odkaz na množství položky 20:"		4 735,000			
	VV		1005 "Odkaz na množství položky 21:"		1 005,000			
	VV		727 "Odkaz na množství položky 22:"		727,000			
	VV		24 "Odkaz na množství položky 23:"		24,000			
	VV		165 "Odkaz na množství položky 24:"		165,000			
	VV		270 "Odkaz na množství položky 28:"		270,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		234 "Odkaz na množství položky 29:"		234,000			
	VV		Součet		7 160,000			
9	K	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	1 602,000	44,37	71 080,74	RTS 22/ I
	VV		228 "Odkaz na množství položky 25:"		228,000			
	VV		546 "Odkaz na množství položky 26:"		546,000			
	VV		270 "Odkaz na množství položky 27:"		270,000			
	VV		60 "Odkaz na množství položky 30:"		60,000			
	VV		354 "Odkaz na množství položky 31:"		354,000			
	VV		144 "Odkaz na množství položky 34:"		144,000			
	VV		Součet		1 602,000			
10	K	722182006R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80	m	1 908,000	66,07	126 061,56	RTS 22/ I
	VV		756 "Odkaz na množství položky 32:"		756,000			
	VV		30 "Odkaz na množství položky 33:"		30,000			
	VV		138 "Odkaz na množství položky 35:"		138,000			
	VV		372 "Odkaz na množství položky 36:"		372,000			
	VV		30 "Odkaz na množství položky 38:"		30,000			
	VV		384 "Odkaz na množství položky 39:"		384,000			
	VV		132 "Odkaz na množství položky 40:"		132,000			
	VV		66 "Odkaz na množství položky 41:"		66,000			
	VV		Součet		1 908,000			
11	K	722182008R00.1	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110	m	396,000	83,82	33 192,72	RTS 22/ I
	VV		36 "Odkaz na množství položky 37:"		36,000			
	VV		24 "Odkaz na množství položky 43:"		24,000			
	VV		336 "Odkaz na množství položky 45:"		336,000			
	VV		Součet		396,000			
12	K	713552131E01	Protipož. trubní ucpávka EI 90, do D 168 mm, stěna	kus	88,000	742,08	65 303,04	Vlastní
	VV		40 "1.PP, stěna, potrubí pro ÚT:"		40,000			
	VV		16 "3.NP, stěna, potrubí pro ÚT:"		16,000			
	VV		28 "1.PP, stěna, potrubí čisté páry a kondenzátu:"		28,000			
	VV		4 "3.NP, stěna, potrubí čisté páry a kondenzátu:"		4,000			
	VV		Součet		88,000			
13	K	713552151E01	Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 168 mm, strop	kus	6,000	742,08	4 452,48	Vlastní
	VV		4 "1.PP, strop, potrubí pro ÚT:"		4,000			
	VV		2 "1.PP, strop, potrubí čisté páry a kondenzátu:"		2,000			
	VV		Součet		6,000			
14	K	722182009E00.1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN200	m	356,000	118,33	42 125,48	Vlastní
	VV		306 "Odkaz na množství položky 44:"		306,000			
	VV		24 "Odkaz na množství položky 46:"		24,000			
	VV		26 "Odkaz na množství položky 47:"		26,000			
	VV		Součet		356,000			
15	*M*	*13814185R*	*plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 200 g/m2*	*t*	*1,000*	*94 355,53*	*94 355,53*	*RTS 21/ II*
	VV		0,0096*(30*3,14*0,177) "Ochrana potrubí kondenzátu z technolog. páry, DN50:"		0,160			
	VV		0,0096*(24*3,14*0,308) "Ochrana potrubí parovodu, DN100:"		0,223			
	VV		0,0096*(18*3,14*0,157) "Ochrana potrubí horkovodu, DN50:"		0,085			
	VV		0,0096*(24*3,14*0,359) "Ochrana potrubí horkovodu, DN150:"		0,260			
	VV		1-0,7278		0,272			
	VV		Součet		1,000			
16	*M*	*283771007R*	*pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK*	*m*	*9 245,000*	*185,52*	*1 715 132,40*	*RTS 22/ I*
	VV		380 "Rozvod pro ÚT v 1.PP:"		380,000			
	VV		755 "Rozvod pro ÚT v 1.NP:"		755,000			
	VV		1200 "Rozvod pro ÚT ve 2.NP:"		1 200,000			
	VV		235 "Rozvod pro ÚT ve 3.NP:"		235,000			
	VV		520 "Rozvod pro ÚT ve 4.NP:"		520,000			
	VV		755 "Rozvod pro ÚT v 5.NP:"		755,000			
	VV		840 "Rozvod pro ÚT v 6.NP:"		840,000			
	VV		845 "Rozvod pro ÚT v 7.NP:"		845,000			
	VV		910 "Rozvod pro ÚT v 8.NP:"		910,000			
	VV		910 "Rozvod pro ÚT v 9.NP:"		910,000			
	VV		820 "Rozvod pro ÚT v 10.NP:"		820,000			
	VV		1075 "Rozvod pro ÚT v 11.NP:"		1 075,000			
	VV		Součet		9 245,000			
17	*M*	*283771020R*	*pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK*	*m*	*35,000*	*186,65*	*6 532,75*	*RTS 22/ I*
	VV		35 "Rozvod pro ÚT v 1.NP:"		35,000			
	VV		Součet		35,000			
18	*M*	*55190420R*	*páska fixační Al; š = 48 mm; l = 50 m; teplotní odolnost do 100 °C*	*kus*	*245,000*	*443,60*	*108 682,00*	*RTS 22/ I*
	VV		1,5 "Odkaz na množství položky 19:"		1,500			
	VV		95 "Odkaz na množství položky 20:"		95,000			
	VV		20 "Odkaz na množství položky 21:"		20,000			
	VV		14,5 "Odkaz na množství položky 22:"		14,500			
	VV		0,5 "Odkaz na množství položky 23:"		0,500			
	VV		3,5 "Odkaz na množství položky 24:"		3,500			
	VV		4,5 "Odkaz na množství položky 25:"		4,500			
	VV		11 "Odkaz na množství položky 26:"		11,000			
	VV		5,5 "Odkaz na množství položky 27:"		5,500			
	VV		5,5 "Odkaz na množství položky 28:"		5,500			
	VV		5 "Odkaz na množství položky 29:"		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5 "Odkaz na množství položky 30:"		1,500			
	VV		7 "Odkaz na množství položky 31:"		7,000			
	VV		15 "Odkaz na množství položky 32:"		15,000			
	VV		0,5 "Odkaz na množství položky 33:"		0,500			
	VV		3 "Odkaz na množství položky 34:"		3,000			
	VV		3 "Odkaz na množství položky 35:"		3,000			
	VV		7,5 "Odkaz na množství položky 36:"		7,500			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 37:"		1,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 38:"		1,000			
	VV		7,5 "Odkaz na množství položky 39:"		7,500			
	VV		2,5 "Odkaz na množství položky 40:"		2,500			
	VV		1,5 "Odkaz na množství položky 41:"		1,500			
	VV		10 "Odkaz na množství položky 42:"		10,000			
	VV		0,5 "Odkaz na množství položky 43:"		0,500			
	VV		6 "Odkaz na množství položky 44:"		6,000			
	VV		7 "Odkaz na množství položky 45:"		7,000			
	VV		0,5 "Odkaz na množství položky 46:"		0,500			
	VV		0,5 "Odkaz na množství položky 47:"		0,500			
	VV		3 "Odkaz na množství položky 48:"		3,000			
	VV		Součet		245,000			
19	*M*	*63154128R*	*rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno*	*m2*	*39,000*	*943,44*	*36 794,16*	*RTS 22/ I*
	VV		(2*(3,14*0,4^2)+(3,14*0,8*1,1)) "Vychlazovací nádoba doplňovací vody:"		3,768			
	VV		(2*(3,14*0,475^2)+(3,14*0,95*1,94)) "Chladič tlakového kondenzátu 1.PP:"		7,204			
	VV		(2*(3,14*0,475^2)+(3,14*0,95*1,94)) "Chladič tlakového kondenzátu ve 3.NP:"		7,204			
	VV		(2*(3,14*0,475^2)+(3,14*0,95*1,94)) "Chladič tlakového kondenzátu ve 3.NP:"		7,204			
	VV		(2*(3,14*0,475^2)+(3,14*0,95*1,94)) "Chladič tlakového kondenzátu ve 3.NP:"		7,204			
	VV		(2*(3,14*0,475^2)+(3,14*0,95*1,94)) "Chladič tlakového kondenzátu ve 12.NP:"		7,204			
	VV		0-0,787725		-0,788			
	VV		Součet		39,000			
20	*M*	*631547011R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*4 735,000*	*219,46*	*1 039 143,10*	*RTS 22/ I*
	VV		205 "Měděné rozvody pro ÚT v 1.PP:"		205,000			
	VV		155 "Měděné rozvody pro ÚT v 1.NP:"		155,000			
	VV		195 "Měděné rozvody pro ÚT ve 2.NP:"		195,000			
	VV		70 "Měděné rozvody pro ÚT ve 3.NP:"		70,000			
	VV		570 "Měděné rozvody pro ÚT ve 4.NP:"		570,000			
	VV		520 "Měděné rozvody pro ÚT v 5.NP:"		520,000			
	VV		505 "Měděné rozvody pro ÚT v 6.NP:"		505,000			
	VV		500 "Měděné rozvody pro ÚT v 7.NP:"		500,000			
	VV		500 "Měděné rozvody pro ÚT v 8.NP:"		500,000			
	VV		500 "Měděné rozvody pro ÚT v 9.NP:"		500,000			
	VV		505 "Měděné rozvody pro ÚT v 10.NP:"		505,000			
	VV		325 "Měděné rozvody pro ÚT v 11.NP:"		325,000			
	VV		185 "Měděné rozvody pro ÚT ve 12.NP:"		185,000			
	VV		Součet		4 735,000			
21	*M*	*631547012R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*1 005,000*	*222,85*	*223 964,25*	*RTS 22/ I*
	VV		40 "Měděné rozvody pro ÚT v 1.PP:"		40,000			
	VV		165 "Měděné rozvody pro ÚT v 1.NP:"		165,000			
	VV		335 "Měděné rozvody pro ÚT ve 2.NP:"		335,000			
	VV		30 "Měděné rozvody pro ÚT v 5.NP:"		30,000			
	VV		50 "Měděné rozvody pro ÚT v 6.NP:"		50,000			
	VV		90 "Měděné rozvody pro ÚT v 7.NP:"		90,000			
	VV		50 "Měděné rozvody pro ÚT v 8.NP:"		50,000			
	VV		50 "Měděné rozvody pro ÚT v 9.NP:"		50,000			
	VV		50 "Měděné rozvody pro ÚT v 10.NP:"		50,000			
	VV		140 "Měděné rozvody pro ÚT v 11.NP:"		140,000			
	VV		5 "Měděné rozvody pro ÚT ve 12.NP:"		5,000			
	VV		Součet		1 005,000			
22	*M*	*631547013R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*727,000*	*234,16*	*170 234,32*	*RTS 22/ I*
	VV		20 "Měděné rozvody pro ÚT v 1.PP:"		20,000			
	VV		265 "Měděné rozvody pro ÚT v 1.NP:"		265,000			
	VV		245 "Měděné rozvody pro ÚT ve 2.NP:"		245,000			
	VV		20 "Měděné rozvody pro ÚT ve 4.NP:"		20,000			
	VV		10 "Měděné rozvody pro ÚT v 5.NP:"		10,000			
	VV		10 "Měděné rozvody pro ÚT v 6.NP:"		10,000			
	VV		10 "Měděné rozvody pro ÚT v 7.NP:"		10,000			
	VV		10 "Měděné rozvody pro ÚT v 8.NP:"		10,000			
	VV		10 "Měděné rozvody pro ÚT v 9.NP:"		10,000			
	VV		10 "Měděné rozvody pro ÚT v 10.NP:"		10,000			
	VV		45 "Měděné rozvody pro ÚT v 11.NP:"		45,000			
	VV		12 "Rozvody pro ÚT, hlavní rozvod a instalační jádra:"		12,000			
	VV		30 "Rozvody pro VZT jednotky v 1.PP:"		30,000			
	VV		30 "Rozvody pro VZT jednotky ve 3.NP:"		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		727,000			
23	*M*	*631547014R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*24,000*	*240,95*	*5 782,80*	*RTS 22/ I*
	VV		24 "Přívod demivody do vyvýječe čisté páry:"		24,000			
	VV		Součet		24,000			
24	*M*	*631547114R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*165,000*	*260,18*	*42 929,70*	*RTS 22/ I*
	VV		25 "Měděné rozvody pro ÚT v 1.NP:"		25,000			
	VV		40 "Měděné rozvody pro ÚT ve 2.NP:"		40,000			
	VV		10 "Měděné rozvody pro ÚT v 11.NP:"		10,000			
	VV		36 "Rozvody pro VZT jednotky v 1.PP:"		36,000			
	VV		30 "Rozvody pro dveřní clony v 1.NP:"		30,000			
	VV		24 "Doplňování vody do systému ÚT:"		24,000			
	VV		Součet		165,000			
25	*M*	*631547115R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*228,000*	*266,97*	*60 869,16*	*RTS 22/ I*
	VV		12 "Rozvody pro ÚT, hlavní rozvod a instalační jádra:"		12,000			
	VV		90 "Rozvody pro VZT jednotky v 1.PP:"		90,000			
	VV		12 "Rozvody pro dveřní clony v 1.NP:"		12,000			
	VV		102 "Rozvody pro VZT jednotky ve 3.NP:"		102,000			
	VV		12 "Rozvody pro VZT jednotky ve 12.NP:"		12,000			
	VV		Součet		228,000			
26	*M*	*631547116R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*546,000*	*278,28*	*151 940,88*	*RTS 22/ I*
	VV		48 "Rozvody pro ÚT, hlavní rozvod a instalační jádra:"		48,000			
	VV		48 "Rozvody pro VZT jednotky v 1.PP:"		48,000			
	VV		174 "Rozvody pro dveřní clony v 1.NP:"		174,000			
	VV		162 "Rozvody pro VZT jednotky ve 3.NP:"		162,000			
	VV		12 "Rozvody pro VZT jednotky ve 12.NP:"		12,000			
	VV		72 "Rozvody pro VZT jednotky, hlavní rozvod a instalační jádra:"		72,000			
	VV		30 "Expanzní potrubí topné vody:"		30,000			
	VV		Součet		546,000			
27	*M*	*631547117R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*270,000*	*285,07*	*76 968,90*	*RTS 22/ I*
	VV		72 "Rozvody pro ÚT, hlavní rozvod a instalační jádra:"		72,000			
	VV		30 "Rozvody pro VZT jednotky v 1.PP:"		30,000			
	VV		12 "Rozvody pro dveřní clony v 1.NP:"		12,000			
	VV		144 "Rozvody pro VZT jednotky ve 3.NP:"		144,000			
	VV		12 "Rozvody pro VZT jednotky ve 12.NP:"		12,000			
	VV		" Rozvody pro VZT v objektu:"					
	VV		Součet		270,000			
28	*M*	*631547213R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*270,000*	*298,64*	*80 632,80*	*RTS 22/ I*
	VV		24 "Potrubní rozvod kondenzátu z čisté páry v 1.PP:"		24,000			
	VV		102 "Potrubní rozvod kondenzátu z čisté páry ve 3.NP:"		102,000			
	VV		18 "Potrubní rozvod odvodnění páry v 1.PP:"		18,000			
	VV		78 "Potrubní rozvod odvodnění páry ve 3.NP:"		78,000			
	VV		48 "Potrubní rozvod odvodnění páry ve 12.NP:"		48,000			
	VV		Součet		270,000			
29	*M*	*631547214R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*234,000*	*303,17*	*70 941,78*	*RTS 22/ I*
	VV		12 "Potrubní rozvod čisté páry v 1.PP:"		12,000			
	VV		6 "Potrubní rozvod čisté páry v 3.NP:"		6,000			
	VV		6 "Potrubní rozvod čisté páry ve 12.NP:"		6,000			
	VV		6 "Potrubní rozvod kondenzátu z čisté páry v 1.PP:"		6,000			
	VV		96 "Potrubní rozvod kondenzátu z čisté páry ve 3.NP:"		96,000			
	VV		6 "Potrubní rozvod kondenzátu z čisté páry ve 12.NP:"		6,000			
	VV		96 "Potrubní rozvod odvodnění páry ve 3.NP:"		96,000			
	VV		6 "Potrubní rozvod odvodnění páry ve 12.NP:"		6,000			
	VV		Součet		234,000			
30	*M*	*631547215R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*60,000*	*314,48*	*18 868,80*	*RTS 22/ I*
	VV		18 "Potrubní rozvod čisté páry v 1.PP:"		18,000			
	VV		6 "Potrubní rozvod kondenzátu z čisté páry v 1.PP:"		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		36 "Potrubní rozvod kondenzátu z čisté páry ve 3.NP:"		36,000			
	VV		Součet		60,000			
31	*M*	*631547216R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*354,000*	*321,27*	*113 729,58*	*RTS 22/ I*
	VV		18 "Potrubní rozvod čisté páry v 1.PP:"		18,000			
	VV		162 "Potrubní rozvod čisté páry ve 3.NP:"		162,000			
	VV		24 "Potrubní rozvod čisté páry ve 12.NP:"		24,000			
	VV		12 "Potrubní rozvod kondenzátu z čisté páry v 1.PP:"		12,000			
	VV		66 "Potrubní rozvod kondenzátu z čisté páry ve 3.NP:"		66,000			
	VV		72 "Potrubní rozvod odvodnění páry v 1.PP:"		72,000			
	VV		Součet		354,000			
32	*M*	*631547219R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*756,000*	*394,80*	*298 468,80*	*RTS 22/ I*
	VV		438 "Rozvody pro ÚT, hlavní rozvod a instalační jádra:"		438,000			
	VV		24 "Rozvody pro VZT jednotky v 1.PP:"		24,000			
	VV		24 "Rozvody pro dveřní clony v 1.NP:"		24,000			
	VV		222 "Rozvody pro VZT jednotky ve 3.NP:"		222,000			
	VV		48 "Rozvody pro VZT jednotky ve 12.NP:"		48,000			
	VV		Součet		756,000			
33	*M*	*631547223R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*30,000*	*532,81*	*15 984,30*	*RTS 22/ I*
	VV		30 "Potrubní propoj bloku ohřevu TV pro NTP a zásobníků TV:"		30,000			
	VV		Součet		30,000			
34	*M*	*631547317R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*144,000*	*457,02*	*65 810,88*	*RTS 22/ I*
	VV		24 "Potrubní rozvod čisté páry v 1.PP:"		24,000			
	VV		78 "Potrubní rozvod čisté páry ve 3.NP:"		78,000			
	VV		12 "Potrubní rozvod kondenzátu z čisté páry v 1.PP:"		12,000			
	VV		30 "Potrubní rozvod kondenzátu z čisté páry ve 3.NP:"		30,000			
	VV		Součet		144,000			
35	*M*	*631547319R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*138,000*	*479,64*	*66 190,32*	*RTS 22/ I*
	VV		18 "Rozvod horkovodu pro ohřev TV:"		18,000			
	VV		6 "Potrubní rozvod čisté páry v 1.PP:"		6,000			
	VV		72 "Potrubní rozvod čisté páry ve 3.NP:"		72,000			
	VV		6 "Potrubní rozvod čisté páry ve 12.NP:"		6,000			
	VV		12 "Potrubní rozvod kondenzátu z čisté páry ve 3.NP:"		12,000			
	VV		18 "Odfuky páry z chladiče kondenzátu, 3.NP:"		18,000			
	VV		6 "Odfuky páry z chladiče kondenzátu, 12.NP:"		6,000			
	VV		Součet		138,000			
36	*M*	*631547322R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*372,000*	*657,24*	*244 493,28*	*RTS 22/ I*
	VV		36 "Rozvody pro VZT jednotky v 1.PP:"		36,000			
	VV		294 "Rozvody pro VZT jednotky ve 3.NP:"		294,000			
	VV		42 "Rozvody pro VZT jednotky ve 12.NP:"		42,000			
	VV		Součet		372,000			
37	*M*	*631547324R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*36,000*	*785,07*	*28 262,52*	*RTS 22/ I*
	VV		36 "Potrubní propoj bloku ohřevu TV pro NTP a zásobníků TV:"		36,000			
	VV		Součet		36,000			
38	*M*	*631547419R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*30,000*	*693,44*	*20 803,20*	*RTS 22/ I*
	VV		30 "Potrubí kondenzátu z technologické páry:"		30,000			
	VV		Součet		30,000			
39	*M*	*631547423R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*384,000*	*781,68*	*300 165,12*	*RTS 22/ I*
	VV		162 "Rozvody pro VZT jednotky ve 3.NP:"		162,000			
	VV		138 "Rozvody pro VZT jednotky ve 12.NP:"		138,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		84 "Rozvody pro VZT jednotky, hlavní rozvod a instalační jádra:"		84,000			
	VV		Součet		384,000			
40	*M*	*631547522R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 70,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*132,000*	*855,21*	*112 887,72*	*RTS 22/ I*
	VV		12 "Potrubní rozvod čisté páry ve 3.NP:"		12,000			
	VV		78 "Potrubní rozvod čisté páry ve 12.NP:"		78,000			
	VV		42 "Stoupačka čisté páry v instalačním jádře:"		42,000			
	VV		Součet		132,000			
41	*M*	*631547523R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 70,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*66,000*	*876,70*	*57 862,20*	*RTS 22/ I*
	VV		66 "Potrubní rozvod čisté páry ve 3.NP:"		66,000			
	VV		Součet		66,000			
42	*M*	*631547524R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 70,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*486,000*	*917,42*	*445 866,12*	*RTS 22/ I*
	VV		48 "Rozvody pro VZT jednotky ve 3.NP:"		48,000			
	VV		24 "Rozvod technologické páry ve zdroji tepla:"		24,000			
	VV		126 "Rozvody pro VZT jednotky, hlavní rozvod a instalační jádra:"		126,000			
	VV		36 "Potrubní rozvod čisté páry ve 3.NP:"		36,000			
	VV		90 "Odfuky páry z vyvíječe páry a chladiče kondenzátu, 1.PP:"		90,000			
	VV		60 "Odfuky páry z vyvíječe páry a chladiče kondenzátu, 2.NP:"		60,000			
	VV		102 "Odfuk páry z chladiče kondenzátu, 3.NP:"		102,000			
	VV		Součet		486,000			
43	*M*	*631547626R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 133,0 mm; tl. izolace 80,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*24,000*	*1 200,23*	*28 805,52*	*RTS 22/ I*
	VV		24 "Rozvody pro VZT jednotky ve 3.NP:"		24,000			
	VV		Součet		24,000			
44	*M*	*631547628R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 159,0 mm; tl. izolace 80,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*306,000*	*1 316,75*	*402 925,50*	*RTS 22/ I*
	VV		114 "Rozvody pro VZT jednotky v 1.PP:"		114,000			
	VV		180 "Rozvody pro VZT jednotky, hlavní rozvod a instalační jádra:"		180,000			
	VV		12 "Rozvody pro VZT ve zdroji tepla:"		12,000			
	VV		Součet		306,000			
45	*M*	*631547724R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 100,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*336,000*	*1 457,02*	*489 558,72*	*RTS 22/ I*
	VV		24 "Rozvod technologické páry ve zdroji tepla:"		24,000			
	VV		48 "Potrubní rozvod čisté páry ve 3.NP:"		48,000			
	VV		264 "Odfuky páry z vyvíječe páry a chladiče kondenzátu, 1.NP, 12.NP:"		264,000			
	VV		Součet		336,000			
46	*M*	*631547728R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 159,0 mm; tl. izolace 100,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*24,000*	*1 717,20*	*41 212,80*	*RTS 22/ I*
	VV		24 "Rozvod HV ve zdroji tepla:"		24,000			
	VV		Součet		24,000			
47	*M*	*631547729E*	*Pouzdro potrubní izolační 219/100 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou*	*m*	*26,000*	*2 893,68*	*75 235,68*	*Vlastní*
	VV		4 "Rozdělovač topné vody:"		4,000			
	VV		4 "Sběrač topné vody:"		4,000			
	VV		18 "Rozvod topné vody ve zdroji tepla:"		18,000			
	VV		Součet		26,000			
48	*M*	*631547729R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 169,0 mm; tl. izolace 100,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*156,000*	*1 789,60*	*279 177,60*	*RTS 22/ I*
	VV		132 "Potrubní rozvod čisté páry v 1.PP:"		132,000			
	VV		12 "Potrubní rozvod čisté páry ve 3.NP:"		12,000			
	VV		12 "Stoupačka čisté páry v instalačním jádře:"		12,000			
	VV		Součet		156,000			
49	K	998713106R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 60 m	t	12,824	202,00	2 590,45	RTS 22/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	722	Vnitřní vodovod				367 997,45	
50	K	722151115R00	Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 28 mm, s 1,2 mm	m	24,000	839,65	20 151,60	RTS 22/ I
	VV		24 "Přívod demivody do vyvýječe čisté páry:"		24,000			
	VV		Součet		24,000			
51	K	722151120R00	Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 89 mm, s 2,0 mm	m	30,000	4 639,36	139 180,80	RTS 22/ I
	VV		30 "Potrubní propoj bloku ohřevu TV pro NTP a zásobníků TV:"		30,000			
	VV		Součet		30,000			
52	K	722151121R00	Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 108 mm, s 2,0 mm	m	36,000	5 650,77	203 427,72	RTS 22/ I
	VV		36 "Potrubní propoj bloku ohřevu TV pro NTP a zásobníků TV:"		36,000			
	VV		Součet		36,000			
53	K	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	24,000	88,71	2 129,04	RTS 22/ I
	VV		24 "Odkaz na množství položky 50:"		24,000			
	VV		Součet		24,000			
54	K	722290215R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí přírubového nebo hrdlového, do DN 100	m	66,000	43,19	2 850,54	RTS 22/ I
	VV		30 "Odkaz na množství položky 51:"		30,000			
	VV		36 "Odkaz na množství položky 52:"		36,000			
	VV		Součet		66,000			
55	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	30,000	3,03	90,90	RTS 22/ I
	VV		30 "Odkaz na množství položky 51:"		30,000			
	VV		Součet		30,000			
56	K	722290237R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200	m	36,000	3,03	109,08	RTS 22/ I
	VV		36 "Odkaz na množství položky 52:"		36,000			
	VV		Součet		36,000			
57	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,286	202,00	57,77	RTS 22/ I
	D	732	Strojovny				14 319 810,00	
58	K	732111139R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles tělesa rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 200	kus	2,000	65 629,57	131 259,14	RTS 22/ I
	VV		1 "Rozdělovač topné vody:"		1,000			
	VV		1 "Sběrač topné vody:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
59	K	732111239R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles příplatek k ceně za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa, DN 200	kus	10,000	752,47	7 524,70	RTS 22/ I
	VV		5 "Rozdělovač topné vody:"		5,000			
	VV		5 "Sběrač topné vody:"		5,000			
	VV		Součet		10,000			
60	K	732111318R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 50	kus	4,000	260,08	1 040,32	RTS 22/ I
	VV		1+1 "Rozdělovač topné vody:"		2,000			
	VV		1+1 "Sběrač topné vody:"		2,000			
	VV		Součet		4,000			
61	K	732111322R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 65	kus	2,000	318,16	636,32	RTS 22/ I
	VV		1 "Rozdělovač topné vody:"		1,000			
	VV		1 "Sběrač topné vody:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
62	K	732111335R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 150	kus	2,000	376,23	752,46	RTS 22/ I
	VV		1 "Rozdělovač topné vody:"		1,000			
	VV		1 "Sběrač topné vody:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
63	K	732111339R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 200	kus	2,000	434,31	868,62	RTS 22/ I
	VV		1 "Rozdělovač topné vody:"		1,000			
	VV		1 "Sběrač topné vody:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
64	K	732219347R00	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, PN 1,6/1,0, do 2500 l	soubor	2,000	19 745,95	39 491,90	RTS 22/ I
	VV		2 "Odkaz na množství položky 90:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
65	K	732219367R00	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, PN 1,6/1,6, do 2500 l	soubor	2,000	19 745,95	39 491,90	RTS 22/ I
	VV		2 "Odkaz na množství položky 91:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
66	K	732329222R00	Nádoby expanzní beztlaké Montáž nádob expanzních beztlakých válcových, obsah 420 l	soubor	5,000	17 170,39	85 851,95	RTS 22/ I
	VV		5 "Odkaz na množství položky 95:"		5,000			
	VV		Součet		5,000			
67	K	732329226R00	Nádoby expanzní beztlaké Montáž nádob expanzních beztlakých válcových, obsah 900 l	soubor	1,000	17 170,39	17 170,39	RTS 22/ I
	VV		1 "Odkaz na množství položky 87:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	732339105R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l	soubor	1,000	1 459,48	1 459,48	RTS 22/ I
	VV		1 "Odkaz na množství položky 85:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	732339114R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 1000 l	soubor	1,000	19 745,95	19 745,95	RTS 22/ I
	VV		1 "Odkaz na množství položky 87:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	K	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor	51,000	892,86	45 535,86	RTS 22/ I
	VV		11 "Odkaz na množství položky 96:"		11,000			
	VV		27 "Odkaz na množství položky 100:"		27,000			
	VV		13 "Odkaz na množství položky 101:"		13,000			
	VV		Součet		51,000			
71	K	732429112R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40	soubor	10,000	995,88	9 958,80	RTS 22/ I
	VV		7 "Odkaz na množství položky 97:"		7,000			
	VV		3 "Odkaz na množství položky 98:"		3,000			
	VV		Součet		10,000			
72	K	732429116R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 100	soubor	2,000	34 340,78	68 681,56	RTS 22/ I
	VV		2 "Odkaz na množství položky 99:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
73	K	734419122R00	Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 25, bez dodávky materiálu	soubor	1,000	1 167,59	1 167,59	RTS 22/ I
	VV		1 "Odkaz na množství položky 102:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	734419127R00	Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 100, bez dodávky materiálu	soubor	2,000	2 060,45	4 120,90	RTS 22/ I
	VV		1 "Odkaz na množství položky 104:"		1,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 105:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
75	K	734419134R00	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového G 5/4", bez dodávky materiálu	soubor	2,000	1 030,22	2 060,44	RTS 22/ I
	VV		2 "Odkaz na množství položky 103:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
76	K	R732.53080	Prvotní naplnění systému upravenou vodou, pomocí mobilní úpravny	l	20 000,000	9,24	184 800,00	Vlastní
	VV		20000 "Upravená voda z mobilní úpravny pro systém TOPNÉ VODY:"		20 000,000			
	VV		Součet		20 000,000			
77	K	R732.7945610	Autorizované uvedení expanzního automatu do provozu	soubor	1,000	7 666,07	7 666,07	Vlastní
	VV		1 "Odkaz na množství položky 88:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	K	R732.M0012	Montáž kompaktní výměníkové stanice	soubor	1,000	34 340,78	34 340,78	Vlastní
	VV		1 "Odkaz na množství položky 92:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	K	R732.M002	Montáž expanzního automatu, vč. příslušenství	soubor	1,000	34 340,78	34 340,78	Vlastní
	VV		1 "Odkaz na množství položky 88:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	*M*	*31946410R*	*příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231*	*kus*	*6,000*	*562,08*	*3 372,48*	*RTS 22/ I*
	VV		4 "Odkaz na množství položky 99:"		4,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 104:"		2,000			
	VV		Součet		6,000			
81	*M*	*31946504E*	*Příruba přivařovací s krkem PN 25 DN 25*	*kus*	*2,000*	*274,02*	*548,04*	*Vlastní*
	VV		2 "Odkaz na množství položky 102:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
82	*M*	*31946510E*	*Příruba přivařovací s krkem PN 25 DN 100*	*kus*	*2,000*	*562,08*	*1 124,16*	*Vlastní*
	VV		2 "Odkaz na množství položky 105:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
83	*M*	*R732.6830200*	*Uzavírací kulový kohout k exp. nádobě se zajištěním v otevřené poloze s integrov. vypouštěním Rp1"*	*ks*	*1,000*	*2 059,74*	*2 059,74*	*Vlastní*
	VV		1 "Odkaz na množství položky 85:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	*M*	*R732.6940100*	*Připojovací souprava G1" , 634-740mm, pro propojení čerpadlové jednotky se základní nádobou*	*ks*	*1,000*	*4 502,43*	*4 502,43*	*Vlastní*
	VV		1 "Odkaz na množství položky 88:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
85	*M*	*R732.8210300*	*Membránová tlaková expanzní nádoba pro topné, solární a chladicí soustavy s koncentr. glykolu do 50%, objem 80 litrů, PN10*	*ks*	*1,000*	*4 834,27*	*4 834,27*	*Vlastní*
	VV		1 "Odkaz na množství položky 88:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
86	*M*	*R732.8303600*	*Vychlazovací nádoba pro ochranu membrán expanzních nádob v případě že oběhová voda má teplotu, vyšší než 70 °C, nebo rovno a nižší než 0 °C. Objem 200 litrů, PN10*	*ks*	*1,000*	*36 889,27*	*36 889,27*	*Vlastní*
	VV		1 "Odkaz na množství položky 85:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
87	*M*	*R732.8600611*	*Základní nádoba čerpadlového expanzního automatu o objemu 1000 litrů, vč. tepelné izolace*	*ks*	*1,000*	*82 842,38*	*82 842,38*	*Vlastní*
	VV		1 "Odkaz na množství položky 88:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	*M*	*R732.8910400*	*Řídící jednotka čerpadlového expanzního automatu s jedním čerpadlem a dotykovým ovládáním, 2400kW, 80/60°C, 20m3, pst 5 bar, pv 8 bar*	*ks*	*1,000*	*144 723,85*	*144 723,85*	*Vlastní*
	VV		1 "Expanzní automat ve zdroji tepla:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	*M*	*R732.AL.12.3*	*Topné těleso nerez G2" - zkrácené, 3x400V/12kW, samostatné příslušenství akumulačního zásobníku TV*	*ks*	*4,000*	*42 224,31*	*168 897,24*	*Vlastní*
	VV		2 "Odkaz na množství položky 90:"		2,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 91:"		2,000			
	VV		Součet		4,000			
90	*M*	*R732.AL.AQT200SC5U.1*	*Akumulační zásobník TV, nerezový, s izolací, objem 2000 litrů, PN10, příprava pro 3 el. topná tělesa, samostatné příslušenství kompaktní předávací stanice*	*ks*	*2,000*	*248 508,55*	*497 017,10*	*Vlastní*
	VV		1+1 "Příslušenství bloku ohřevu TV - nízkotlaké pásmo:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
91	*M*	*R732.AL.AQT200SC5U.2*	*Akumulační zásobník TV, nerezový, s izolací, objem 2000 litrů, PN16, příprava pro 3 el. topná tělesa, samostatné příslušenství kompaktní předávací stanice*	*ks*	*2,000*	*248 508,55*	*497 017,10*	*Vlastní*
	VV		1+1 "Příslušenství bloku ohřevu TV - vysokotlaké pásmo:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
92	*M*	*R732.AL21-359-FN*	*Kompaktní předávací stanice 2875 (888) kW, 1x blok ÚT (80% záloha), 2x blok ohřevu TV (50% záloha)*	*soubor*	*1,000*	*4 058 372,85*	*4 058 372,85*	*Vlastní*
	VV		1 "Zdroj tepla pro ÚT a ohřev TV pro PCHO:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	*M*	*R732.SAS.12147/1*	*Stanice pro výrobu čisté páry dle ČSN EN 285 - kompletní dodávka včetně MaR, 2525kg/h, max. 5bar, max. 160°C*	*soubor*	*1,000*	*4 751 322,26*	*4 751 322,26*	*Vlastní*
	VV		1 "Zdroj čisté páry pro PCHO:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	*M*	*R732.SAS.12147/3*	*Systém pro úpravu vody na bázi reverzní osmozy, splňující normu ČSN ISO EN 285+ A2, výkon 2000l/h, vč. kompletní elektroinstalace a orientačního digitálního měření vodivosti*	*soubor*	*1,000*	*1 533 078,79*	*1 533 078,79*	*Vlastní*
	VV		1 "Zdroj čisté páry pro PCHO:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	*M*	*R732.TX500B*	*Nerezový chladič tlakového kondenzátu o objemu 450 litrů, PN10, průměr 750mm, výška 1740mm, nerez 1.4404 (AISI316L)*	*ks*	*5,000*	*72 836,99*	*364 184,95*	*Vlastní*
	VV		1 "Chladič ve zdroji tepla v 1.PP:"		1,000			
	VV		1+1+1 "Chladič ve strojovně VZT ve 3.NP:"		3,000			
	VV		1 "Chladič ve strojovně VZT ve 12.NP:"		1,000			
	VV		Součet		5,000			
96	*M*	*R734.97924244*	*Vysoce účinné oběhové čerpadlo elektronicky regulovatelné Q=0-7,0m3/h, H=4m, DN25, PN10, 230V, 9-50W, délka 180mm, připojení vnějším závitem G6/4"*	*ks*	*11,000*	*11 445,68*	*125 902,48*	*Vlastní*
	VV		1 "VZT jednotka 1.01; Q=2,8m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 13.01 dohřev; Q=2,6m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 14.01 dohřev; Q=2,8m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 16.01; Q=3,7m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 19.01; Q=3,4m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 26.01; Q=4,3m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 28.01; Q=3,2m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 31.01; Q=3,2m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 31.01; Q=3,2m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 37.01; Q=4,3m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 38.01; Q=2,9m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		Součet		11,000			
97	*M*	*R734.97924254*	*Vysoce účinné oběhové čerpadlo elektronicky regulovatelné Q=0-8,2m3/h, H=4m, DN32, PN10, 230V, 9-68W, délka 180mm, připojení vnějším závitem G2"*	*ks*	*7,000*	*14 073,05*	*98 511,35*	*Vlastní*
	VV		1 "VZT jednotka 11.01; Q=5,0m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 13.01; Q=5,6m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 14.01; Q=6,1m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 15.01; Q=6,0m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 18.01; Q=5,3m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 29.01; Q=5,4m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 36.01; Q=4,8m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		Součet		7,000			
98	*M*	*R734.97924257*	*Vysoce účinné oběhové čerpadlo elektron. regulovatelné Q=0-12,5m3/h, H=10m, DN32, PN10, 230V, 9-171W, délka 180mm, připojení vnějším závitem G2"*	*ks*	*3,000*	*18 633,20*	*55 899,60*	*Vlastní*
	VV		1 "Větv ÚT - Jádro 1; Q=4,4m3/h H=7,5m:"		1,000			
	VV		1 "Větv ÚT - Jádro 2; Q=4,4m3/h H=7,5m:"		1,000			
	VV		1 "Suchá záloha:"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
99	*M*	*R734.99114838*	*Jednostupňové čerpadlo v provedení in-line s motorem MGE s frekvenčním měničem, DN100, PN16, Q=108m3/h, H=15,0m, 3x400V/50Hz, P=7,5kW*	*ks*	*2,000*	*269 367,24*	*538 734,48*	*Vlastní*
	VV		1+1 "Větev pro VZT ve zdroji tepla:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
100	*M*	*R734.99411165*	*Oběhové čerpadlo elektronicky regulovatelné Q=0-2,5m3/h, H=4m, DN25, PN10, 230V, 3-18W, délka 180mm, připojení vnějším závitem G6/4"*	*ks*	*27,000*	*8 848,51*	*238 909,77*	*Vlastní*
	VV		1 "VZT jednotka 2.01; Q=0,9m3/h, H=1,5m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 3.01; Q=0,8m3/h, H=2,0m:"		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "VZT jednotka 4.01; Q=0,5m3/h, H=1,5m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 5.01; Q=1,7m3/h, H=1,5m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 6.01; Q=0,7m3/h, H=1,5m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 7.01; Q=1,0m3/h, H=1,5m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 8.01 dohřev; Q=0,8m3/h, H=1,5m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 9.01; Q=1,0m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 9.01 dohřev; Q=0,5m3/h, H=1,5m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 9.02; Q=0,2m3/h, H=1,5m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 10.01; Q=1,2m3/h, H=1,5m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 10.01 dohřev; Q=0,6m3/h, H=1,5m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 11.02; Q=0,9m3/h, H=1,5m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 11.03; Q=0,2m3/h, H=1,5m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 19.01 dohřev; Q=1,6m3/h, H=1,5m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 20.01 dohřev; Q=0,9m3/h, H=1,5m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 21.01; Q=1,0m3/h, H=1,5m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 22.01 dohřev; Q=1,0m3/h, H=1,5m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 23.01 dohřev; Q=1,1m3/h, H=1,5m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 25.01; Q=0,7m3/h, H=1,5m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 27.01; Q=1,0m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 27.01 dohřev; Q=0,5m3/h, H=1,5m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 31.01 dohřev; Q=1,5m3/h, H=1,5m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 33.01 dohřev; Q=0,9m3/h, H=1,5m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 34.01; Q=1,4m3/h, H=1,5m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 34.02; Q=0,1m3/h, H=1,5m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 39.01; Q=1,0m3/h, H=1,5m:"		1,000			
	VV		Součet		27,000			
101	*M*	*R734.99411175*	*Oběhové čerpadlo elektronicky regulovatelné Q=0-3,4m3/h, H=6m, DN25, PN10, 230V, 3-34W, délka 180mm, připojení vnějším závitem G6/4"*	*ks*	*13,000*	*9 573,30*	*124 452,90*	*Vlastní*
	VV		1 "VZT jednotka 8.01; Q=1,8m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 12.01; Q=1,9m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 15.01 dohřev; Q=1,8m3/h, H=1,5m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 16.01 dohřev; Q=1,7m3/h, H=1,5m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 17.01; Q=1,6m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 20.01; Q=2,0m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 21.01; Q=2,5m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 22.01; Q=2,2m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 23.01; Q=2,4m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 24.01; Q=1,9m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 26.01 dohřev; Q=2,0m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 30.01; Q=2,4m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		1 "VZT jednotka 33.01; Q=1,9m3/h, H=2,0m:"		1,000			
	VV		Součet		13,000			
102	*M*	*R734.UH50-A46*	*Ultrazvukový měřič tepla s přírubovým připojením, DN25, PN25, Qp=3,5m3/h, stavební délka 260mm, trvalá provozní teplota 130°C, přenos dat M-Busem (vestavný modul)*	*ks*	*1,000*	*22 071,32*	*22 071,32*	*Vlastní*
	VV		1 "Vrat kondenzátu z technologické páry:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
103	*M*	*R734.UH50-A50*	*Ultrazvukový měřič tepla se závit. připojením G5/4" (DN25), PN16, Qp=6,0m3/h, stavební délka 260mm, trvalá provozní teplota 130°C, přenos dat M-Busem (vestavný modul)*	*ks*	*2,000*	*19 916,69*	*39 833,38*	*Vlastní*
	VV		1 "Zpátečka větve ÚT - jádro 1 ve zdroji tepla:"		1,000			
	VV		1 "Zpátečka větve ÚT - jádro 1 ve zdroji tepla:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
104	*M*	*R734.UH50-A82*	*Ultrazvukový měřič tepla s přírubovým připojením, DN100, PN16, Qp=60,0m3/h, stavební délka 360mm, trvalá provozní teplota 130°C, přenos dat M-Busem (vestavný modul)*	*ks*	*1,000*	*74 218,05*	*74 218,05*	*Vlastní*
	VV		1 "Zpátečka větve pro VZT ve zdroji tepla:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
105	*M*	*R734.UH50-A83*	*Ultrazvukový měřič tepla s přírubovým připojením, DN100, PN25, Qp=60,0m3/h, stavební délka 360mm, trvalá provozní teplota 130°C, přenos dat M-Busem (vestavný modul)*	*ks*	*1,000*	*74 218,05*	*74 218,05*	*Vlastní*
	VV		1 "Vrat horkovodu ve zdroji tepla:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
106	*M*	*R734.WZT-G10/CZ*	*Varný nátrubek pro čidlo 27,5 až 38mm*	*ks*	*4,000*	*287,86*	*1 151,44*	*Vlastní*
	VV		4 "Odkaz na množství položky 110:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
107	*M*	*R734.WZT-G12/CZ*	*Varný nátrubek pro jímku 100 a 150mm, závit G1/2, sklon 45°*	*ks*	*4,000*	*287,86*	*1 151,44*	*Vlastní*
	VV		4 "Odkaz na množství položky 108:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
108	*M*	*R734.WZT-S150/CZ*	*Jímka pro teplotní čidla, nerezová, G1/2", vestavná délka 150mm*	*ks*	*4,000*	*287,86*	*1 151,44*	*Vlastní*
	VV		4 "Odkaz na množství položky 109:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
109	*M*	*R734.WZU5-1520*	*Sada teplotních čidel Pt500 pro měřič tepla DN100, délka 150mm, pr.6mm, délka kabelu 2m*	*sada*	*2,000*	*5 071,58*	*10 143,16*	*Vlastní*
	VV		1 "Odkaz na množství položky 104:"		1,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 105:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
110	*M*	*R734.WZU5-2815*	*Sada teplotních čidel Pt500 pro měřič tepla DN25, délka 27,5mm, M10x1, délka kabelu 1,5m*	*sada*	*2,000*	*4 422,28*	*8 844,56*	*Vlastní*
	VV		2 "Odkaz na množství položky 103:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
111	*M*	*R734.WZU-MB G4*	*M-Bus modul pro ultrazvukový měřič tepla, bez impulzních vstupů*	*ks*	*4,000*	*1 283,18*	*5 132,72*	*Vlastní*
	VV		2 "Odkaz na množství položky 103:"		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "Odkaz na množství položky 104:"		1,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 105:"		1,000			
	VV		Součet		4,000			
112	K	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m	t	26,562	202,00	5 365,52	RTS 22/ I
113	K	998732193R00	Přesun hmot pro strojovny připlatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	26,562	202,00	5 365,52	RTS 22/ I
	D	733	Rozvod potrubí				16 970 694,62	
114	K	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15	m	72,000	411,86	29 653,92	RTS 22/ I
	VV		12 "Rozvody pro ÚT, hlavní rozvod a instalační jádra:"		12,000			
	VV		30 "Rozvody pro VZT jednotky v 1.PP:"		30,000			
	VV		30 "Rozvody pro VZT jednotky ve 3.NP:"		30,000			
	VV		Součet		72,000			
115	K	733111104R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20	m	90,000	498,36	44 852,40	RTS 22/ I
	VV		24 "Doplňování vody do systému ÚT:"		24,000			
	VV		36 "Rozvody pro VZT jednotky v 1.PP:"		36,000			
	VV		30 "Rozvody pro dveřní clony v 1.NP:"		30,000			
	VV		Součet		90,000			
116	K	733111105R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25	m	228,000	608,16	138 660,48	RTS 22/ I
	VV		12 "Rozvody pro ÚT, hlavní rozvod a instalační jádra:"		12,000			
	VV		90 "Rozvody pro VZT jednotky v 1.PP:"		90,000			
	VV		12 "Rozvody pro dveřní clony v 1.NP:"		12,000			
	VV		102 "Rozvody pro VZT jednotky ve 3.NP:"		102,000			
	VV		12 "Rozvody pro VZT jednotky ve 12.NP:"		12,000			
	VV		Součet		228,000			
117	K	733111106R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32	m	546,000	686,36	374 752,56	RTS 22/ I
	VV		48 "Rozvody pro ÚT, hlavní rozvod a instalační jádra:"		48,000			
	VV		48 "Rozvody pro VZT jednotky v 1.PP:"		48,000			
	VV		174 "Rozvody pro dveřní clony v 1.NP:"		174,000			
	VV		162 "Rozvody pro VZT jednotky ve 3.NP:"		162,000			
	VV		12 "Rozvody pro VZT jednotky ve 12.NP:"		12,000			
	VV		72 "Rozvody pro VZT jednotky, hlavní rozvod a instalační jádra:"		72,000			
	VV		30 "Expanzní potrubí topné vody:"		30,000			
	VV		Součet		546,000			
118	K	733111107R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 40	m	270,000	750,86	202 732,20	RTS 22/ I
	VV		72 "Rozvody pro ÚT, hlavní rozvod a instalační jádra:"		72,000			
	VV		30 "Rozvody pro VZT jednotky v 1.PP:"		30,000			
	VV		12 "Rozvody pro dveřní clony v 1.NP:"		12,000			
	VV		144 "Rozvody pro VZT jednotky ve 3.NP:"		144,000			
	VV		12 "Rozvody pro VZT jednotky ve 12.NP:"		12,000			
	VV		Součet		270,000			
119	K	733121118R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 57 mm, tloušťka stěny 2,9 mm	m	804,000	878,40	706 233,60	RTS 22/ I
	VV		438 "Rozvody pro ÚT, hlavní rozvod a instalační jádra:"		438,000			
	VV		24 "Rozvody pro VZT jednotky v 1.PP:"		24,000			
	VV		24 "Rozvody pro dveřní clony v 1.NP:"		24,000			
	VV		222 "Rozvody pro VZT jednotky ve 3.NP:"		222,000			
	VV		48 "Rozvody pro VZT jednotky ve 12.NP:"		48,000			
	VV		18 "Rozvod horkovodu pro ohřev TV:"		18,000			
	VV		30 "Potrubí kondenzátu z technologické páry:"		30,000			
	VV		Součet		804,000			
120	K	733121122R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm	m	372,000	1 000,53	372 197,16	RTS 22/ I
	VV		36 "Rozvody pro VZT jednotky v 1.PP:"		36,000			
	VV		294 "Rozvody pro VZT jednotky ve 3.NP:"		294,000			
	VV		42 "Rozvody pro VZT jednotky ve 12.NP:"		42,000			
	VV		Součet		372,000			
121	K	733121125R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm	m	384,000	1 191,20	457 420,80	RTS 22/ I
	VV		162 "Rozvody pro VZT jednotky ve 3.NP:"		162,000			
	VV		138 "Rozvody pro VZT jednotky ve 12.NP:"		138,000			
	VV		84 "Rozvody pro VZT jednotky, hlavní rozvod a instalační jádra:"		84,000			
	VV		Součet		384,000			
122	K	733121128R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 108, tloušťka stěny 4 mm	m	198,000	1 543,82	305 676,36	RTS 22/ I
	VV		48 "Rozvody pro VZT jednotky ve 3.NP:"		48,000			
	VV		24 "Rozvod technologické páry ve zdroji tepla:"		24,000			
	VV		126 "Rozvody pro VZT jednotky, hlavní rozvod a instalační jádra:"		126,000			
	VV		Součet		198,000			
123	K	733121132R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 133, tloušťka stěny 4,5 mm	m	24,000	1 886,85	45 284,40	RTS 22/ I
	VV		24 "Rozvody pro VZT jednotky ve 3.NP:"		24,000			
	VV		Součet		24,000			
124	K	733121135R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 159, tloušťka stěny 4,5 mm	m	330,000	2 547,36	840 628,80	RTS 22/ I
	VV		114 "Rozvody pro VZT jednotky v 1.PP:"		114,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		180 "Rozvody pro VZT jednotky, hlavní rozvod a instalační jádra:"		180,000			
	VV		12 "Rozvody pro VZT ve zdroji tepla:"		12,000			
	VV		24 "Rozvod HV ve zdroji tepla:"		24,000			
	VV		Součet		330,000			
125	K	733121139R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 219, tloušťka stěny 6,3 mm	m	18,000	4 387,35	78 972,30	RTS 22/ I
	VV		18 "Rozvod topné vody ve zdroji tepla:"		18,000			
	VV		Součet		18,000			
126	K	733141102R00.1	Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50	ks	21,000	1 381,21	29 005,41	RTS 22/ I
	VV		4 "Rozvody ÚT ve zdroji tepla:"		4,000			
	VV		3 "Rozvody pro VZT ve zdroji tepla:"		3,000			
	VV		2 "Potrubí doplňování vody:"		2,000			
	VV		2 "Potrubí topné vody:"		2,000			
	VV		2 "Potrubí horkovodu:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody ÚT v objektu - 11.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody ÚT v objektu - 12.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody pro VZT v objektu - 3.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody pro VZT v objektu - 12.NP:"		2,000			
	VV		Součet		21,000			
127	K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	13 980,000	459,46	6 423 250,80	RTS 22/ I
	VV		585 "Rozvod pro ÚT v 1.PP:"		585,000			
	VV		910 "Rozvod pro ÚT v 1.NP:"		910,000			
	VV		1395 "Rozvod pro ÚT ve 2.NP:"		1 395,000			
	VV		305 "Rozvod pro ÚT ve 3.NP:"		305,000			
	VV		1090 "Rozvod pro ÚT ve 4.NP:"		1 090,000			
	VV		1275 "Rozvod pro ÚT v 5.NP:"		1 275,000			
	VV		1345 "Rozvod pro ÚT v 6.NP:"		1 345,000			
	VV		1345 "Rozvod pro ÚT v 7.NP:"		1 345,000			
	VV		1410 "Rozvod pro ÚT v 8.NP:"		1 410,000			
	VV		1410 "Rozvod pro ÚT v 9.NP:"		1 410,000			
	VV		1325 "Rozvod pro ÚT v 10.NP:"		1 325,000			
	VV		1400 "Rozvod pro ÚT v 11.NP:"		1 400,000			
	VV		185 "Rozvod pro ÚT ve 12.NP:"		185,000			
	VV		Součet		13 980,000			
128	K	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	1 060,000	540,28	572 696,80	RTS 22/ I
	VV		40 "Rozvod pro ÚT v 1.PP:"		40,000			
	VV		200 "Rozvod pro ÚT v 1.NP:"		200,000			
	VV		335 "Rozvod pro ÚT ve 2.NP:"		335,000			
	VV		20 "Rozvod pro ÚT ve 4.NP:"		20,000			
	VV		30 "Rozvod pro ÚT v 5.NP:"		30,000			
	VV		50 "Rozvod pro ÚT v 6.NP:"		50,000			
	VV		90 "Rozvod pro ÚT v 7.NP:"		90,000			
	VV		50 "Rozvod pro ÚT v 8.NP:"		50,000			
	VV		50 "Rozvod pro ÚT v 9.NP:"		50,000			
	VV		50 "Rozvod pro ÚT v 10.NP:"		50,000			
	VV		140 "Rozvod pro ÚT v 11.NP:"		140,000			
	VV		5 "Rozvod pro ÚT ve 12.NP:"		5,000			
	VV		Součet		1 060,000			
129	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	635,000	630,64	400 456,40	RTS 22/ I
	VV		20 "Rozvod pro ÚT v 1.PP:"		20,000			
	VV		265 "Rozvod pro ÚT v 1.NP:"		265,000			
	VV		245 "Rozvod pro ÚT ve 2.NP:"		245,000			
	VV		10 "Rozvod pro ÚT v 5.NP:"		10,000			
	VV		10 "Rozvod pro ÚT v 6.NP:"		10,000			
	VV		10 "Rozvod pro ÚT v 7.NP:"		10,000			
	VV		10 "Rozvod pro ÚT v 8.NP:"		10,000			
	VV		10 "Rozvod pro ÚT v 9.NP:"		10,000			
	VV		10 "Rozvod pro ÚT v 10.NP:"		10,000			
	VV		45 "Rozvod pro ÚT v 11.NP:"		45,000			
	VV		Součet		635,000			
130	K	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	80,000	818,28	65 462,40	RTS 22/ I
	VV		30 "Rozvod pro ÚT v 1.NP:"		30,000			
	VV		40 "Rozvod pro ÚT ve 2.NP:"		40,000			
	VV		10 "Rozvod pro ÚT v 11.NP:"		10,000			
	VV		Součet		80,000			
131	K	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	17 195,000	17,27	296 957,65	RTS 22/ I
	VV		72 "Odkaz na množství položky 114:"		72,000			
	VV		90 "Odkaz na množství položky 115:"		90,000			
	VV		228 "Odkaz na množství položky 116:"		228,000			
	VV		546 "Odkaz na množství položky 117:"		546,000			
	VV		13980 "Odkaz na množství položky 127:"		13 980,000			
	VV		1060 "Odkaz na množství položky 128:"		1 060,000			
	VV		635 "Odkaz na množství položky 129:"		635,000			
	VV		80 "Odkaz na množství položky 130:"		80,000			
	VV		270 "Odkaz na množství položky 158:"		270,000			
	VV		234 "Odkaz na množství položky 159:"		234,000			
	VV		Součet		17 195,000			
132	K	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	414,000	21,32	8 826,48	RTS 22/ I
	VV		270 "Odkaz na množství položky 118:"		270,000			
	VV		144 "Odkaz na množství položky 162:"		144,000			
	VV		Součet		414,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	733190108R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50	m	924,000	19,03	17 583,72	RTS 22/ I
	VV		804 "Odkaz na množství položky 119:"		804,000			
	VV		120 "Odkaz na množství položky 163:"		120,000			
	VV		Součet		924,000			
134	K	733190109R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 50 do DN 65	m	504,000	20,58	10 372,32	RTS 22/ I
	VV		372 "Odkaz na množství položky 120:"		372,000			
	VV		132 "Odkaz na množství položky 164:"		132,000			
	VV		Součet		504,000			
135	K	733190225R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6	m	450,000	20,99	9 445,50	RTS 22/ I
	VV		384 "Odkaz na množství položky 121:"		384,000			
	VV		66 "Odkaz na množství položky 165:"		66,000			
	VV		Součet		450,000			
136	K	733190232R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5	m	510,000	20,54	10 475,40	RTS 22/ I
	VV		198 "Odkaz na množství položky 122:"		198,000			
	VV		24 "Odkaz na množství položky 123:"		24,000			
	VV		288 "Odkaz na množství položky 166:"		288,000			
	VV		Součet		510,000			
137	K	733190235R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 133/4,5 do D 159/4,6	m	486,000	20,70	10 060,20	RTS 22/ I
	VV		330 "Odkaz na množství položky 124:"		330,000			
	VV		156 "Odkaz na množství položky 167:"		156,000			
	VV		Součet		486,000			
138	K	733190239R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 159/4,6 do D 219/6,3	m	18,000	112,56	2 026,08	RTS 22/ I
	VV		18 "Odkaz na množství položky 125:"		18,000			
	VV		Součet		18,000			
139	K	722212440E00.1	Štítky orientační na potrubí	ks	166,000	365,63	60 694,58	Vlastní
	VV		2*58 "Potrubí u VZT jednotek:"		116,000			
	VV		24 "Zdroj tepla pro ÚT, VZT a ohřev TV:"		24,000			
	VV		10 "Rozdělovač a sběrač topné vody:"		10,000			
	VV		10 "Zdroj čisté páry:"		10,000			
	VV		6 "Úpravna vody pro zdroj čisté páry:"		6,000			
	VV		Součet		166,000			
140	K	R733121150E00	Montáž potrubí z nerezových trubek D 21,3x2, materiál 1.4301	m	270,000	1 236,27	333 792,90	Vlastní
	VV		270 "Odkaz na množství položky 158:"		270,000			
	VV		Součet		270,000			
141	K	R733121151E00	Montáž potrubí z nerezových trubek D 26,9x2, materiál 1.4301	m	234,000	1 510,99	353 571,66	Vlastní
	VV		234 "Odkaz na množství položky 159:"		234,000			
	VV		Součet		234,000			
142	K	R733121152E00	Montáž potrubí z nerezových trubek D 33,7x2, materiál 1.4301	m	60,000	1 785,72	107 143,20	Vlastní
	VV		60 "Odkaz na množství položky 160:"		60,000			
	VV		Součet		60,000			
143	K	R733121155E00	Montáž potrubí z nerezových trubek D 42,4x2, materiál 1.4301	m	354,000	1 923,08	680 770,32	Vlastní
	VV		354 "Odkaz na množství položky 161:"		354,000			
	VV		Součet		354,000			
144	K	R733121156E00	Montáž potrubí z nerezových trubek D 48,3x2, materiál 1.4301	m	144,000	2 060,45	296 704,80	Vlastní
	VV		144 "Odkaz na množství položky 162:"		144,000			
	VV		Součet		144,000			
145	K	R733121159E00	Montáž potrubí z nerezových trubek D 60,3x2, materiál 1.4301	m	120,000	2 197,81	263 737,20	Vlastní
	VV		120 "Odkaz na množství položky 163:"		120,000			
	VV		Součet		120,000			
146	K	R733121162E00	Montáž potrubí z nerezových trubek D 76,1x2, materiál 1.4301	m	132,000	2 472,54	326 375,28	Vlastní
	VV		132 "Odkaz na množství položky 164:"		132,000			
	VV		Součet		132,000			
147	K	R733121165E00	Montáž potrubí z nerezových trubek D 88,9x2, materiál 1.4301	m	66,000	2 747,26	181 319,16	Vlastní
	VV		66 "Odkaz na množství položky 165:"		66,000			
	VV		Součet		66,000			
148	K	R733121168E00	Montáž potrubí z nerezových trubek D 101,6x2, materiál 1.4301	m	288,000	3 434,08	989 015,04	Vlastní
	VV		288 "Odkaz na množství položky 166:"		288,000			
	VV		Součet		288,000			
149	K	R733121175E00	Montáž potrubí z nerezových trubek D 168,3x2, materiál 1.4301	m	156,000	5 151,12	803 574,72	Vlastní
	VV		156 "Odkaz na množství položky 167:"		156,000			
	VV		Součet		156,000			
150	*M*	*316101050R*	*ohyb trubkový mat. ocel St35.8 (P235GH); typ R3 DN; úhel 90°; vnější pr. 57,0 mm; síla stěny 2,9 mm*	*kus*	*8,000*	*77,57*	*620,56*	*RTS 22/ I*
	VV		8 "Potrubní rozvod kondenzátu z technologické páry:"		8,000			
	VV		Součet		8,000			
151	*M*	*316101074R*	*ohyb trubkový mat. ocel St35.8 (P235GH); typ R3 DN; úhel 90°; vnější pr. 108,0 mm; síla stěny 4,0 mm*	*kus*	*8,000*	*245,99*	*1 967,92*	*RTS 22/ I*
	VV		8 "Potrubní rozvod technické páry ve zdroji tepla:"		8,000			
	VV		Součet		8,000			
152	*M*	*31630529R*	*oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 80 mm; vnější pr. 88,9 mm; síla stěny 3,2 mm*	*kus*	*20,000*	*198,37*	*3 967,40*	*RTS 22/ I*
	VV		20 "Potrubní rozvody pro VZT jednotky:"		20,000			
	VV		Součet		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	M	31630532R	oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 80 mm; vnější pr. 108,0 mm; síla stěny 3,6 mm	kus	20,000	245,99	4 919,80	RTS 22/ I
	VV		20 "Potrubní rozvody pro VZT jednotky:"		20,000			
	VV		Součet		20,000			
154	M	31630538R	oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 150 mm; vnější pr. 159,0 mm; síla stěny 4,5 mm	kus	36,000	683,38	24 601,68	RTS 22/ I
	VV		24 "Potrubní rozvody pro VZT jednotky:"		24,000			
	VV		12 "Potrubní rozvod horkovodu ve zdroji tepla:"		12,000			
	VV		Součet		36,000			
155	M	31630541.AR	oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 200 mm; vnější pr. 219,1 mm; síla stěny 6,3 mm	kus	6,000	1 495,04	8 970,24	RTS 22/ I
	VV		6 "Potrubní rozvod topné vody ve zdroji tepla:"		6,000			
	VV		Součet		6,000			
156	M	R316.AISI304.101.90	Oblouk K3 90°, nerez 1.4301 d 101,6 x 2 mm	kus	54,000	3 693,10	199 427,40	Vlastní
	VV		12 "Potrubní rozvody čisté páry ve 3.NP:"		12,000			
	VV		12 "Potrubní rozvody odfuku z chlazení kondenzátu,1.PP-2.NP:"		12,000			
	VV		4+14 "Potrubní rozvody odfuku z chlazení kondenzátu,3.NP:"		18,000			
	VV		12 "Potrubní rozvody odfuku z vyvýječe čisté páry:"		12,000			
	VV		Součet		54,000			
157	M	R316.AISI304.168.90	Oblouk K3 90° , nerez 1.4301, d 168,3 x 3 mm	kus	22,000	5 822,48	128 094,56	Vlastní
	VV		20 "Potrubní rozvody čisté páry v 1.PP:"		20,000			
	VV		2 "Potrubní rozvody čisté páry ve 3.NP:"		2,000			
	VV		Součet		22,000			
158	M	R722.AISI304.021.3/2	Nerezová trubka pr. 21.3x2.0 Wst.Nr. 1.4301 svařovaná-EU výrobní délka = 6000, jakost: W.-Nr.1.4301 / ČSN 17240 (17241) / AISI 304	m	270,000	131,10	35 397,00	Vlastní
	VV		24 "Potrubní rozvod kondenzátu z čisté páry v 1.PP:"		24,000			
	VV		102 "Potrubní rozvod kondenzátu z čisté páry ve 3.NP:"		102,000			
	VV		18 "Potrubní rozvod odvodnění páry v 1.PP:"		18,000			
	VV		78 "Potrubní rozvod odvodnění páry ve 3.NP:"		78,000			
	VV		48 "Potrubní rozvod odvodnění páry ve 12.NP:"		48,000			
	VV		Součet		270,000			
159	M	R722.AISI304.026.9/2	Nerezová trubka pr. 26.9x2.0 Wst.Nr. 1.4301 svařovaná-EU výrobní délka = 6000, jakost: W.-Nr.1.4301 / ČSN 17240 (17241) / AISI 304	m	234,000	156,13	36 534,42	Vlastní
	VV		12 "Potrubní rozvod čisté páry v 1.PP:"		12,000			
	VV		6 "Potrubní rozvod čisté páry v 3.NP:"		6,000			
	VV		6 "Potrubní rozvod čisté páry ve 12.NP:"		6,000			
	VV		6 "Potrubní rozvod kondenzátu z čisté páry v 1.PP:"		6,000			
	VV		96 "Potrubní rozvod kondenzátu z čisté páry ve 3.NP:"		96,000			
	VV		6 "Potrubní rozvod kondenzátu z čisté páry ve 12.NP:"		6,000			
	VV		96 "Potrubní rozvod odvodnění páry ve 3.NP:"		96,000			
	VV		6 "Potrubní rozvod odvodnění páry ve 12.NP:"		6,000			
	VV		Součet		234,000			
160	M	R722.AISI304.033.7/2	Nerezová trubka pr. 33.7x2.0 Wst.Nr. 1.4301 svařovaná-EU výrobní délka = 6000, jakost: W.-Nr.1.4301 / ČSN 17240 (17241) / AISI 304	m	60,000	190,69	11 441,40	Vlastní
	VV		18 "Potrubní rozvod čisté páry v 1.PP:"		18,000			
	VV		6 "Potrubní rozvod kondenzátu z čisté páry v 1.PP:"		6,000			
	VV		36 "Potrubní rozvod kondenzátu z čisté páry ve 3.NP:"		36,000			
	VV		Součet		60,000			
161	M	R722.AISI304.042.4/2	Nerezová trubka pr. 42.4x2.0 Wst.Nr. 1.4301 svařovaná-EU výrobní délka = 6000, jakost: W.-Nr.1.4301 / ČSN 17240 (17241) / AISI 304	m	354,000	238,37	84 382,98	Vlastní
	VV		18 "Potrubní rozvod čisté páry v 1.PP:"		18,000			
	VV		162 "Potrubní rozvod čisté páry ve 3.NP:"		162,000			
	VV		24 "Potrubní rozvod čisté páry ve 12.NP:"		24,000			
	VV		12 "Potrubní rozvod kondenzátu z čisté páry v 1.PP:"		12,000			
	VV		66 "Potrubní rozvod kondenzátu z čisté páry ve 3.NP:"		66,000			
	VV		72 "Potrubní rozvod odvodnění páry v 1.PP:"		72,000			
	VV		Součet		354,000			
162	M	R722.AISI304.043.3/2	Nerezová trubka pr. 48.3x2.0 Wst.Nr. 1.4301 svařovaná-EU výrobní délka = 6000, jakost: W.-Nr.1.4301 / ČSN 17240 (17241) / AISI 304	m	144,000	269,35	38 786,40	Vlastní
	VV		24 "Potrubní rozvod čisté páry v 1.PP:"		24,000			
	VV		78 "Potrubní rozvod čisté páry ve 3.NP:"		78,000			
	VV		12 "Potrubní rozvod kondenzátu z čisté páry v 1.PP:"		12,000			
	VV		30 "Potrubní rozvod kondenzátu z čisté páry ve 3.NP:"		30,000			
	VV		Součet		144,000			
163	M	R722.AISI304.060.3/2	Nerezová trubka pr. 60.3x2.0 Wst.Nr. 1.4301 svařovaná-EU výrobní délka = 6000, jakost: W.-Nr.1.4301 / ČSN 17240 (17241) / AISI 304	m	120,000	339,67	40 760,40	Vlastní
	VV		6 "Potrubní rozvod čisté páry v 1.PP:"		6,000			
	VV		72 "Potrubní rozvod čisté páry ve 3.NP:"		72,000			
	VV		6 "Potrubní rozvod čisté páry ve 12.NP:"		6,000			
	VV		12 "Potrubní rozvod kondenzátu z čisté páry ve 3.NP:"		12,000			
	VV		18 "Odfuky páry z chladiče kondenzátu, 3.NP:"		18,000			
	VV		6 "Odfuky páry z chladiče kondenzátu, 12.NP:"		6,000			
	VV		Součet		120,000			
164	M	R722.AISI304.076.1/2	Nerezová trubka pr. 76.1x2.0 Wst.Nr. 1.4301 svařovaná-EU výrobní délka = 6000, jakost: W.-Nr.1.4301 / ČSN 17240 (17241) / AISI 304	m	132,000	440,98	58 209,36	Vlastní
	VV		12 "Potrubní rozvod čisté páry ve 3.NP:"		12,000			
	VV		78 "Potrubní rozvod čisté páry ve 12.NP:"		78,000			
	VV		42 "Stoupačka čisté páry v instalačním jádře:"		42,000			
	VV		Součet		132,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	*M*	*R722.AISI304.088.9/2*	*Nerezová trubka pr. 88.9x2.0 Wst.Nr. 1.4301 svařovaná-EU výrobní délka = 6000, jakost: W.-Nr.1.4301 / ČSN 17240 (17241) / AISI 304*	*m*	*66,000*	*535,13*	*35 318,58*	*Vlastní*
	VV		66 "Potrubní rozvod čisté páry ve 3.NP:"		66,000			
	VV		Součet		66,000			
166	*M*	*R722.AISI304.101.6/2*	*Nerezová trubka pr. 101.6x2.0 Wst.Nr. 1.4301 svařovaná-EU výrobní délka = 6000, jakost: W.-Nr.1.4301 / ČSN 17240 (17241) / AISI 304*	*m*	*288,000*	*700,79*	*201 827,52*	*Vlastní*
	VV		36 "Potrubní rozvod čisté páry ve 3.NP:"		36,000			
	VV		90 "Odfuky páry z vyvíječe páry a chladiče kondenzátu, 1.PP:"		90,000			
	VV		60 "Odfuky páry z vyvíječe páry a chladiče kondenzátu, 2.NP:"		60,000			
	VV		102 "Odfuk páry z chladiče kondenzátu, 3.NP:"		102,000			
	VV		Součet		288,000			
167	*M*	*R722.AISI304.168.3/2*	*Nerezová trubka pr. 168.3x3.0 Wst.Nr. 1.4301 svařovaná-EU výrobní délka = 6000, jakost: W.-Nr.1.4301 / ČSN 17240 (17241) / AISI 304*	*m*	*156,000*	*1 221,62*	*190 572,72*	*Vlastní*
	VV		132 "Potrubní rozvod čisté páry v 1.PP:"		132,000			
	VV		12 "Potrubní rozvod čisté páry ve 3.NP:"		12,000			
	VV		12 "Stoupačka čisté páry v instalačním jádře:"		12,000			
	VV		Součet		156,000			
168	K	998733106R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 60 m	t	71,838	202,00	14 511,28	RTS 22/ I
	D	734	Armatury				8 334 844,69	
169	K	734109215R00.1	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65, bez dodávky materiálu	soubor	11,000	1 030,22	11 332,42	RTS 22/ I
	VV		1 "Odkaz na množství položky 227:"		1,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 264:"		2,000			
	VV		6 "Odkaz na množství položky 267:"		6,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 276:"		2,000			
	VV		Součet		11,000			
170	K	734109216R00.1	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 80, bez dodávky materiálu	soubor	3,000	1 201,93	3 605,79	RTS 22/ I
	VV		1 "Odkaz na množství položky 228:"		1,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 268:"		2,000			
	VV		Součet		3,000			
171	K	734109217R00.1	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100, bez dodávky materiálu	soubor	7,000	1 373,63	9 615,41	RTS 22/ I
	VV		1 "Odkaz na množství položky 229:"		1,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 269:"		2,000			
	VV		4 "Odkaz na množství položky 275:"		4,000			
	VV		Součet		7,000			
172	K	734109218R00.1	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 125, bez dodávky materiálu	soubor	2,000	1 545,33	3 090,66	RTS 22/ I
	VV		2 "Odkaz na množství položky 270:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
173	K	734109219R00.1	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 150, bez dodávky materiálu	soubor	14,000	1 717,04	24 038,56	RTS 22/ I
	VV		1 "Odkaz na množství položky 230:"		1,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 265:"		2,000			
	VV		9 "Odkaz na množství položky 271:"		9,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 277:"		2,000			
	VV		Součet		14,000			
174	K	734109220R00.1	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 200, bez dodávky materiálu	soubor	4,000	2 060,45	8 241,80	RTS 22/ I
	VV		1 "Odkaz na množství položky 266:"		1,000			
	VV		3 "Odkaz na množství položky 272:"		3,000			
	VV		Součet		4,000			
175	K	734109319R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 2,5, PN 4,0, DN 150, bez dodávky materiálu	soubor	1,000	1 717,04	1 717,04	RTS 22/ I
	VV		1 "Odkaz na množství položky 263:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
176	K	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	294,000	549,45	161 538,30	RTS 22/ I
	VV		180 "Odkaz na množství položky 197:"		180,000			
	VV		114 "Odkaz na množství položky 205:"		114,000			
	VV		Součet		294,000			
177	K	734209112R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu	kus	8,000	515,11	4 120,88	RTS 22/ I
	VV		8 "Odkaz na množství položky 234:"		8,000			
	VV		Součet		8,000			
178	K	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	166,000	549,45	91 208,70	RTS 22/ I
	VV		1 "Odkaz na množství položky 198:"		1,000			
	VV		29 "Odkaz na množství položky 199:"		29,000			
	VV		3 "Odkaz na množství položky 206:"		3,000			
	VV		3 "Odkaz na množství položky 212:"		3,000			
	VV		92 "Odkaz na množství položky 220:"		92,000			
	VV		3 "Odkaz na množství položky 221:"		3,000			
	VV		3 "Odkaz na množství položky 232:"		3,000			
	VV		32 "Odkaz na množství položky 280:"		32,000			
	VV		Součet		166,000			
179	K	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	95,000	618,13	58 722,35	RTS 22/ I
	VV		41 "Odkaz na množství položky 200:"		41,000			
	VV		4 "Odkaz na množství položky 207:"		4,000			
	VV		4 "Odkaz na množství položky 213:"		4,000			
	VV		10 "Odkaz na množství položky 222:"		10,000			
	VV		17 "Odkaz na množství položky 233:"		17,000			
	VV		19 "Odkaz na množství položky 236:"		19,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		95,000			
180	K	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu	kus	113,000	686,82	77 610,66	RTS 22/ I
	VV		43 "Odkaz na množství položky 201:"		43,000			
	VV		14 "Odkaz na množství položky 208:"		14,000			
	VV		14 "Odkaz na množství položky 214:"		14,000			
	VV		14 "Odkaz na množství položky 223:"		14,000			
	VV		4 "Odkaz na množství položky 231:"		4,000			
	VV		12 "Odkaz na množství položky 237:"		12,000			
	VV		12 "Odkaz na množství položky 243:"		12,000			
	VV		Součet		113,000			
181	K	734209116R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu	kus	83,000	755,50	62 706,50	RTS 22/ I
	VV		30 "Odkaz na množství položky 202:"		30,000			
	VV		12 "Odkaz na množství položky 209:"		12,000			
	VV		12 "Odkaz na množství položky 215:"		12,000			
	VV		17 "Odkaz na množství položky 224:"		17,000			
	VV		12 "Odkaz na množství položky 238:"		12,000			
	VV		Součet		83,000			
182	K	734209117R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu	kus	65,000	824,18	53 571,70	RTS 22/ I
	VV		22 "Odkaz na množství položky 203:"		22,000			
	VV		11 "Odkaz na množství položky 210:"		11,000			
	VV		11 "Odkaz na množství položky 216:"		11,000			
	VV		12 "Odkaz na množství položky 225:"		12,000			
	VV		9 "Odkaz na množství položky 239:"		9,000			
	VV		Součet		65,000			
183	K	734209118R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu	kus	153,000	892,86	136 607,58	RTS 22/ I
	VV		114 "Odkaz na množství položky 205:"		114,000			
	VV		16 "Odkaz na množství položky 211:"		16,000			
	VV		14 "Odkaz na množství položky 217:"		14,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 226:"		2,000			
	VV		7 "Odkaz na množství položky 240:"		7,000			
	VV		Součet		153,000			
184	K	734209126R00	Montáž závitové armatury se třemi závity, G 5/4", bez dodávky materiálu	kus	2,000	1 133,25	2 266,50	RTS 22/ I
	VV		2 "Odkaz na množství položky 241:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
185	K	734413122R00	Teploměr s jímkou D 63 mm, délka jímky 50 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu	kus	116,000	1 061,99	123 190,84	RTS 22/ I
	VV		112 "VZT jednotky, potrubí do DN50:"		112,000			
	VV		2+2 "Potrubí ÚT ve zdroji tepla:"		4,000			
	VV		Součet		116,000			
186	K	734413124R00	Teploměr s jímkou D 63 mm, délka jímky 100 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu	kus	4,000	1 061,99	4 247,96	RTS 22/ I
	VV		4 "VZT jednotky, potrubí nad DN50:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
187	K	734413125R00	Teploměr s jímkou D 63 mm, délka jímky 150 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu	kus	4,000	1 061,99	4 247,96	RTS 22/ I
	VV		2 "Potrubí pro VZT ve zdroji tepla:"		2,000			
	VV		2 "Potrubí topné vody ve zdroji tepla:"		2,000			
	VV		Součet		4,000			
188	K	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu	kus	128,000	1 895,76	242 657,28	RTS 22/ I
	VV		116 "VZT jednotky:"		116,000			
	VV		3+3 "Rozvody pro ÚT ve zdroji tepla:"		6,000			
	VV		2+2 "Rozvody pro VZT ve zdroji tepla:"		4,000			
	VV		2 "Rozvody topné vody ve zdroji tepla:"		2,000			
	VV		Součet		128,000			
189	K	734494121R00	Návarek s metrickým závitem M 20 x 1,5, délka do 220 mm, včetně dodávky materiálu	kus	100,000	390,88	39 088,00	RTS 22/ I
	VV		100 "Návarky dle požadavků MaR:"		100,000			
	VV		Součet		100,000			
190	K	734494213R00	Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu	kus	418,000	390,88	163 387,84	RTS 22/ I
	VV		116 "Odkaz na množství položky 185:"		116,000			
	VV		4 "Odkaz na množství položky 186:"		4,000			
	VV		4 "Odkaz na množství položky 187:"		4,000			
	VV		180 "Odkaz na množství položky 197:"		180,000			
	VV		114 "Odkaz na množství položky 205:"		114,000			
	VV		Součet		418,000			
191	K	734109219N00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 150, nerez	soubor	1,000	515,11	515,11	Vlastní
	VV		1 "Odkaz na množství položky 287:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
192	K	734109311N00	Montáž přírub.armatur se 2 přírubami PN 4,0, DN 15, nerez	soubor	100,000	515,11	51 511,00	Vlastní
	VV		30 "Odkaz na množství položky 278:"		30,000			
	VV		70 "Odkaz na množství položky 281:"		70,000			
	VV		Součet		100,000			
193	K	734109312N00	Montáž přírub.armatur se 2 přírubami PN 4,0, DN 25, nerez	soubor	7,000	515,11	3 605,77	Vlastní
	VV		4 "Odkaz na množství položky 282:"		4,000			
	VV		3 "Odkaz na množství položky 283:"		3,000			
	VV		Součet		7,000			
194	K	734109313N00	Montáž přírub.armatur se 2 přírubami PN 4,0, DN 40, nerez	soubor	26,000	515,11	13 392,86	Vlastní
	VV		20 "Odkaz na množství položky 284:"		20,000			
	VV		6 "Odkaz na množství položky 285:"		6,000			
	VV		Součet		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
195	K	734109315N00	Montáž přírub.armatur se 2 přírubami PN 4,0, DN 65, nerez	soubor	2,000	515,11	1 030,22	Vlastní
	VV		2 "Odkaz na množství položky 286:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
196	K	734429101N00	Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa, nerez	kus	7,000	515,11	3 605,77	Vlastní
	VV		7 "Odkaz na množství položky 288:"		7,000			
	VV		Součet		7,000			
197	*M*	*42260624R*	*ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz*	*kus*	*180,000*	*526,93*	*94 847,40*	*RTS 22/ I*
	VV		6 "Dveřní clony - 1.NP:"		6,000			
	VV		17 "VZT jednotky - 1.PP:"		17,000			
	VV		36 "VZT jednotky - 3.NP:"		36,000			
	VV		5 "VZT jednotky - 12.NP:"		5,000			
	VV		4 "Rozvody ÚT v objektu - 1.PP:"		4,000			
	VV		8 "Rozvody ÚT v objektu - 1.NP:"		8,000			
	VV		8 "Rozvody ÚT v objektu - 2.NP:"		8,000			
	VV		4 "Rozvody ÚT v objektu - 3.NP:"		4,000			
	VV		4 "Rozvody ÚT v objektu - 4.NP:"		4,000			
	VV		10 "Rozvody ÚT v objektu - 5.NP:"		10,000			
	VV		8 "Rozvody ÚT v objektu - 6.NP:"		8,000			
	VV		6 "Rozvody ÚT v objektu - 7.NP:"		6,000			
	VV		8 "Rozvody ÚT v objektu - 8.NP:"		8,000			
	VV		8 "Rozvody ÚT v objektu - 9.NP:"		8,000			
	VV		8 "Rozvody ÚT v objektu - 10.NP:"		8,000			
	VV		6 "Rozvody ÚT v objektu - 11.NP:"		6,000			
	VV		4 "Rozvody ÚT v objektu - 12.NP:"		4,000			
	VV		30 "Rezerva:"		30,000			
	VV		Součet		180,000			
198	*M*	*5511001845R*	*ventil redukční pro sanitu, před bytové jednotky; s manometrem a šroubením, tlakový; DN 15 mm; závit vnější - vnější; PN 25 bar; rozsah nastavení 0,5 až 6,0 bar; pracovní teplota do 80 ° C*	*kus*	*1,000*	*1 232,43*	*1 232,43*	*RTS 22/ I*
	VV		1 "Přívod doplňování:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
199	*M*	*55113524.AR*	*kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka*	*kus*	*29,000*	*695,80*	*20 178,20*	*RTS 22/ I*
	VV		9 "Odvzdušňovací nádobky ve zdroji tepla, topná voda:"		9,000			
	VV		4 "VZT jednotky - 1.PP:"		4,000			
	VV		2 "VZT jednotky - 3.NP:"		2,000			
	VV		4 "Rozvody ÚT v objektu - 3.NP:"		4,000			
	VV		2 "Rozvody ÚT v objektu - 11.NP:"		2,000			
	VV		4 "Rozvody ÚT v objektu - 12.NP:"		4,000			
	VV		2 "Rozvody pro VZT v objektu - 3.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody pro VZT v objektu - 12.NP:"		2,000			
	VV		Součet		29,000			
200	*M*	*55113525.AR*	*kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka*	*kus*	*41,000*	*845,79*	*34 677,39*	*RTS 22/ I*
	VV		6 "VZT jednotky - 1.PP:"		6,000			
	VV		2 "VZT jednotky - 3.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody ÚT v objektu - 1.PP:"		2,000			
	VV		4 "Rozvody ÚT v objektu - 4.NP:"		4,000			
	VV		4 "Rozvody ÚT v objektu - 5.NP:"		4,000			
	VV		4 "Rozvody ÚT v objektu - 6.NP:"		4,000			
	VV		4 "Rozvody ÚT v objektu - 7.NP:"		4,000			
	VV		4 "Rozvody ÚT v objektu - 8.NP:"		4,000			
	VV		4 "Rozvody ÚT v objektu - 9.NP:"		4,000			
	VV		4 "Rozvody ÚT v objektu - 10.NP:"		4,000			
	VV		3 "Dveřní clony - 1.NP:"		3,000			
	VV		Součet		41,000			
201	*M*	*55113526.AR*	*kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka*	*kus*	*43,000*	*1 042,24*	*44 816,32*	*RTS 22/ I*
	VV		12 "VZT jednotky - 1.PP:"		12,000			
	VV		14 "VZT jednotky - 3.NP:"		14,000			
	VV		2 "VZT jednotky - 12.NP:"		2,000			
	VV		4 "Rozvody ÚT v objektu - 1.NP:"		4,000			
	VV		4 "Rozvody ÚT v objektu - 2.NP:"		4,000			
	VV		4 "Rozvody ÚT v objektu - 11.NP:"		4,000			
	VV		3 "Dveřní clony - 1.NP:"		3,000			
	VV		Součet		43,000			
202	*M*	*55113527.AR*	*kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 1/4 "; ovládání páčka*	*kus*	*30,000*	*1 261,92*	*37 857,60*	*RTS 22/ I*
	VV		8 "VZT jednotky - 1.PP:"		8,000			
	VV		16 "VZT jednotky - 3.NP:"		16,000			
	VV		4 "Rozvody pro VZT v objektu - 2.NP:"		4,000			
	VV		2 "Rozvody pro VZT v objektu - 3.NP:"		2,000			
	VV		Součet		30,000			
203	*M*	*55113528.AR*	*kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka*	*kus*	*22,000*	*1 571,04*	*34 562,88*	*RTS 22/ I*
	VV		2 "VZT jednotky - 1.PP:"		2,000			
	VV		18 "VZT jednotky - 3.NP:"		18,000			
	VV		2 "VZT jednotky - 12.NP:"		2,000			
	VV		Součet		22,000			
204	*M*	*55113529.AR*	*kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 2 "; ovládání páčka*	*kus*	*38,000*	*2 033,48*	*77 272,24*	*RTS 22/ I*
	VV		4+4 "Rozvody ÚT ve zdroji tepla:"		8,000			
	VV		4 "Rozvody ÚT v objektu - 1.PP:"		4,000			
	VV		2 "Rozvody pro VZT v objektu - 1.NP:"		2,000			
	VV		2 "VZT jednotky - 1.PP:"		2,000			
	VV		16 "VZT jednotky - 3.NP:"		16,000			
	VV		6 "VZT jednotky - 12.NP:"		6,000			
	VV		Součet		38,000			
205	*M*	*5511356971R*	*kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 "*	*kus*	*114,000*	*546,67*	*62 320,38*	*RTS 22/ I*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14 "Rozvody ve zdroji tepla:"		14,000			
	VV		6 "Dveřní clony - 1.NP:"		6,000			
	VV		17 "VZT jednotky - 1.PP:"		17,000			
	VV		36 "VZT jednotky - 3.NP:"		36,000			
	VV		5 "VZT jednotky - 12.NP:"		5,000			
	VV		4 "Rozvody ÚT v objektu - 1.PP:"		4,000			
	VV		2 "Rozvody pro VZT v objektu - 1.PP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody pro VZT v objektu - 1.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody pro VZT v objektu - 2.NP:"		2,000			
	VV		4 "Rozvody pro VZT v objektu - 3.NP:"		4,000			
	VV		2 "Rozvody pro VZT v objektu - 12.NP:"		2,000			
	VV		20 "Rezerva:"		20,000			
	VV		Součet		114,000			
206	*M*	*551135721R*	*ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 15 mm*	*kus*	*3,000*	*804,99*	*2 414,97*	*RTS 22/ I*
	VV		2 "VZT jednotky - 1.PP:"		2,000			
	VV		1 "VZT jednotky - 3.NP:"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
207	*M*	*551135722R*	*ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 20 mm*	*kus*	*4,000*	*965,43*	*3 861,72*	*RTS 22/ I*
	VV		3 "VZT jednotky - 1.PP:"		3,000			
	VV		1 "VZT jednotky - 3.NP:"		1,000			
	VV		Součet		4,000			
208	*M*	*551135723R*	*ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 25 mm*	*kus*	*14,000*	*1 172,33*	*16 412,62*	*RTS 22/ I*
	VV		6 "VZT jednotky - 1.PP:"		6,000			
	VV		7 "VZT jednotky - 3.NP:"		7,000			
	VV		1 "VZT jednotky - 12.NP:"		1,000			
	VV		Součet		14,000			
209	*M*	*551135724R*	*ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 32 mm*	*kus*	*12,000*	*1 555,79*	*18 669,48*	*RTS 22/ I*
	VV		4 "VZT jednotky - 1.PP:"		4,000			
	VV		8 "VZT jednotky - 3.NP:"		8,000			
	VV		Součet		12,000			
210	*M*	*551135725R*	*ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 40 mm*	*kus*	*11,000*	*1 852,13*	*20 373,43*	*RTS 22/ I*
	VV		1 "VZT jednotky - 1.PP:"		1,000			
	VV		9 "VZT jednotky - 3.NP:"		9,000			
	VV		1 "VZT jednotky - 12.NP:"		1,000			
	VV		Součet		11,000			
211	*M*	*551135726R*	*ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 50 mm*	*kus*	*16,000*	*2 370,32*	*37 925,12*	*RTS 22/ I*
	VV		2+2 "Rozvody ÚT ve zdroji tepla:"		4,000			
	VV		1 "VZT jednotky - 1.PP:"		1,000			
	VV		8 "VZT jednotky - 3.NP:"		8,000			
	VV		3 "VZT jednotky - 12.NP:"		3,000			
	VV		Součet		16,000			
212	*M*	*55113615500R*	*filtr závitový pro topné systémy; 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní*	*kus*	*3,000*	*667,93*	*2 003,79*	*RTS 22/ I*
	VV		2 "VZT jednotky - 1.PP:"		2,000			
	VV		1 "VZT jednotky - 3.NP:"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
213	*M*	*5511361550R*	*filtr závitový pro topné systémy; 3/4"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní*	*kus*	*4,000*	*784,23*	*3 136,92*	*RTS 22/ I*
	VV		3 "VZT jednotky - 1.PP:"		3,000			
	VV		1 "VZT jednotky - 3.NP:"		1,000			
	VV		Součet		4,000			
214	*M*	*5511361551R*	*filtr závitový pro topné systémy; 1"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní*	*kus*	*14,000*	*937,71*	*13 127,94*	*RTS 22/ I*
	VV		6 "VZT jednotky - 1.PP:"		6,000			
	VV		7 "VZT jednotky - 3.NP:"		7,000			
	VV		1 "VZT jednotky - 12.NP:"		1,000			
	VV		Součet		14,000			
215	*M*	*5511361552R*	*filtr závitový pro topné systémy; 1 1/4"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní*	*kus*	*12,000*	*1 169,00*	*14 028,00*	*RTS 22/ I*
	VV		4 "VZT jednotky - 1.PP:"		4,000			
	VV		8 "VZT jednotky - 3.NP:"		8,000			
	VV		Součet		12,000			
216	*M*	*5511361553R*	*filtr závitový pro topné systémy; 1 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní*	*kus*	*11,000*	*1 469,99*	*16 169,89*	*RTS 22/ I*
	VV		1 "VZT jednotky - 1.PP:"		1,000			
	VV		9 "VZT jednotky - 3.NP:"		9,000			
	VV		1 "VZT jednotky - 12.NP:"		1,000			
	VV		Součet		11,000			
217	*M*	*5511361554R*	*filtr závitový pro topné systémy; 2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní*	*kus*	*14,000*	*1 897,58*	*26 566,12*	*RTS 22/ I*
	VV		1+1 "Rozvody ÚT ve zdroji tepla:"		2,000			
	VV		1 "VZT jednotky - 1.PP:"		1,000			
	VV		8 "VZT jednotky - 3.NP:"		8,000			
	VV		3 "VZT jednotky - 12.NP:"		3,000			
	VV		Součet		14,000			
218	*M*	*R734.32 222 410 111*	*Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon - 160/200N, 24 VAC/VDC, 0(2)-10 VDC, kabel 1m*	*ks*	*44,000*	*3 592,40*	*158 065,60*	*Vlastní*
	VV		3 "Odkaz na množství položky 221:"		3,000			
	VV		10 "Odkaz na množství položky 222:"		10,000			
	VV		14 "Odkaz na množství položky 223:"		14,000			
	VV		17 "Odkaz na množství položky 224:"		17,000			
	VV		Součet		44,000			
219	*M*	*R734.32 222 510 111*	*Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon - 500/300N, 24 VAC/VDC, 0(2)-10 VDC, kabel 1m*	*ks*	*14,000*	*6 025,80*	*84 361,20*	*Vlastní*
	VV		12 "Odkaz na množství položky 225:"		12,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 226:"		2,000			
	VV		Součet		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
220	M	R734.52 137-115	Vyvažovací ventil závitový pro malé průtoky (koncové jednotky), DN15 LF, PN16, kvs=0,90m3/h, včetně měřících ventilků	ks	92,000	1 547,20	142 342,40	Vlastní
	VV		5 "Rozvody ÚT v objektu - 1.PP:"		5,000			
	VV		9 "Rozvody ÚT v objektu - 1.NP:"		9,000			
	VV		13 "Rozvody ÚT v objektu - 2.NP:"		13,000			
	VV		9 "Rozvody ÚT v objektu - 4.NP:"		9,000			
	VV		8 "Rozvody ÚT v objektu - 5.NP:"		8,000			
	VV		8 "Rozvody ÚT v objektu - 6.NP:"		8,000			
	VV		8 "Rozvody ÚT v objektu - 7.NP:"		8,000			
	VV		8 "Rozvody ÚT v objektu - 8.NP:"		8,000			
	VV		8 "Rozvody ÚT v objektu - 9.NP:"		8,000			
	VV		8 "Rozvody ÚT v objektu - 10.NP:"		8,000			
	VV		8 "Rozvody ÚT v objektu - 11.NP:"		8,000			
	VV		Součet		92,000			
221	M	R734.52 164-315	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil závitový, DN15 NF, PN16, průtok 92-480l/h, dif. tlak 15-400kPa	ks	3,000	2 665,75	7 997,25	Vlastní
	VV		2 "VZT jednotky - 1.PP:"		2,000			
	VV		1 "VZT jednotky - 3.NP:"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
222	M	R734.52 164-320	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil závitový, DN20 NF, PN16, průtok 200-975l/h, dif. tlak 15-400kPa	ks	10,000	3 030,62	30 306,20	Vlastní
	VV		8 "VZT jednotky - 1.PP:"		8,000			
	VV		2 "VZT jednotky - 3.NP:"		2,000			
	VV		Součet		10,000			
223	M	R734.52 164-325	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil závitový, DN25 NF, PN16, průtok 240-1750l/h, dif. tlak 15-400kPa	ks	14,000	3 767,18	52 740,52	Vlastní
	VV		4 "VZT jednotky - 1.PP:"		4,000			
	VV		9 "VZT jednotky - 3.NP:"		9,000			
	VV		1 "VZT jednotky - 12.NP:"		1,000			
	VV		Součet		14,000			
224	M	R734.52 164-332	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil závitový, DN32 NF, PN16, průtok 720-3600l/h, dif. tlak 15-400kPa	ks	17,000	5 765,16	98 007,72	Vlastní
	VV		2 "VZT jednotky - 1.PP:"		2,000			
	VV		14 "VZT jednotky - 3.NP:"		14,000			
	VV		1 "VZT jednotky - 12.NP:"		1,000			
	VV		Součet		17,000			
225	M	R734.52 164-340	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil závitový, DN40 NF, PN16, průtok 1000-6500l/h, dif. tlak 15-400kPa	ks	12,000	15 426,89	185 122,68	Vlastní
	VV		1 "VZT jednotky - 1.PP:"		1,000			
	VV		8 "VZT jednotky - 3.NP:"		8,000			
	VV		3 "VZT jednotky - 12.NP:"		3,000			
	VV		Součet		12,000			
226	M	R734.52 164-350	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil závitový, DN50 NF, PN16, průtok 2150-11200l/h, dif. tlak 15-400kPa	ks	2,000	16 228,49	32 456,98	Vlastní
	VV		2 "VZT jednotky - 3.NP:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
227	M	R734.52 181-065	Vyvažovací ventil přírubový, DN65, PN16, kvs=85,0m3/h, šedá litina, včetně měřících ventilků	ks	1,000	12 297,03	12 297,03	Vlastní
	VV		1 "Rozvody pro VZT v objektu - 12.NP:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
228	M	R734.52 181-080	Vyvažovací ventil přírubový, DN80, PN16, kvs=120,0m3/h, šedá litina, včetně měřících ventilků	ks	1,000	21 773,72	21 773,72	Vlastní
	VV		1 "Rozvody pro VZT v objektu - 3.NP:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
229	M	R734.52 181-090	Vyvažovací ventil přírubový, DN100, PN16, kvs=190,0m3/h, šedá litina, včetně měřících ventilků	ks	1,000	30 505,87	30 505,87	Vlastní
	VV		1 "Rozvody pro VZT v objektu - 3.NP:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
230	M	R734.52 181-092	Vyvažovací ventil přírubový, DN150, PN16, kvs=420,0m3/h, šedá litina, včetně měřících ventilků	ks	1,000	43 712,02	43 712,02	Vlastní
	VV		1 "Rozvody pro VZT ve zdroji tepla:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
231	M	R734.52 265-022	Regulátor diferenčního tlaku, rozsah 10-60kPa, DN25, PN16, kvm=5,5m3/h, Qmax=3,9m3/h, vč. kapiláry a přechodové přípojky	ks	4,000	5 416,55	21 666,20	Vlastní
	VV		2 "Rozvody ÚT v objektu - 1.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody ÚT v objektu - 2.NP:"		2,000			
	VV		Součet		4,000			
232	M	R734.52 265-115	Regulátor diferenčního tlaku, rozsah 5-25kPa, DN15, PN16, kvm=1,4m3/h, Qmax=1,0m3/h, vč. kapiláry a přechodové přípojky	ks	3,000	4 379,00	13 137,00	Vlastní
	VV		2 "Rozvody ÚT v objektu - 3.NP:"		2,000			
	VV		1 "Rozvody ÚT v objektu - 12.NP:"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
233	M	R734.52 265-120	Regulátor diferenčního tlaku, rozsah 5-25kPa, DN20, PN16, kvm=3,1m3/h, Qmax=2,2m3/h, vč. kapiláry a přechodové přípojky	ks	17,000	4 747,36	80 705,12	Vlastní
	VV		1 "Rozvody ÚT v objektu - 1.PP:"		1,000			
	VV		2 "Rozvody ÚT v objektu - 4.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody ÚT v objektu - 5.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody ÚT v objektu - 6.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody ÚT v objektu - 7.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody ÚT v objektu - 8.NP:"		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2 "Rozvody ÚT v objektu - 9.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody ÚT v objektu - 10.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody ÚT v objektu - 11.NP:"		2,000			
	VV		Součet		17,000			
234	*M*	*R734.52 851-010*	*Vyvažovací ventil závitový, DN10, PN25, kvs=1,36m3/h, s vypouštěním, včetně měřících ventilků*	*ks*	*8,000*	*2 500,16*	*20 001,28*	*Vlastní*
	VV		2 "VZT jednotky - 1.PP:"		2,000			
	VV		1 "VZT jednotky - 3.NP:"		1,000			
	VV		2 "Rozvody ÚT v objektu - 3.NP:"		2,000			
	VV		1 "Rozvody ÚT v objektu - 11.NP:"		1,000			
	VV		2 "Rozvody ÚT v objektu - 12.NP:"		2,000			
	VV		Součet		8,000			
235	*M*	*R734.52 851-015*	*Vyvažovací ventil závitový, DN15, PN25, kvs=2,56m3/h, s vypouštěním, včetně měřících ventilků*	*ks*	*26,000*	*2 521,72*	*65 564,72*	*Vlastní*
	VV		3 "VZT jednotky - 1.PP:"		3,000			
	VV		1 "VZT jednotky - 3.NP:"		1,000			
	VV		1 "Rozvody ÚT v objektu - 1.PP:"		1,000			
	VV		2 "Rozvody ÚT v objektu - 4.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody ÚT v objektu - 5.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody ÚT v objektu - 6.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody ÚT v objektu - 7.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody ÚT v objektu - 8.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody ÚT v objektu - 9.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody ÚT v objektu - 10.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody ÚT v objektu - 11.NP:"		2,000			
	VV		4 "Rozvody pro VZT v objektu - 3.NP:"		4,000			
	VV		1 "Rozvody pro VZT v objektu - 12.NP:"		1,000			
	VV		Součet		26,000			
236	*M*	*R734.52 851-020*	*Vyvažovací ventil závitový, DN20, PN25, kvs=5,39m3/h, s vypouštěním, včetně měřících ventilků*	*ks*	*19,000*	*2 751,86*	*52 285,34*	*Vlastní*
	VV		6 "VZT jednotky - 1.PP:"		6,000			
	VV		7 "VZT jednotky - 3.NP:"		7,000			
	VV		1 "VZT jednotky - 12.NP:"		1,000			
	VV		2 "Rozvody ÚT v objektu - 1.NP:"		2,000			
	VV		2 "Rozvody ÚT v objektu - 2.NP:"		2,000			
	VV		1 "Rozvody VZT v objektu - 2.NP:"		1,000			
	VV		Součet		19,000			
237	*M*	*R734.52 851-025*	*Vyvažovací ventil závitový, DN25, PN25, kvs=8,59m3/h, s vypouštěním, včetně měřících ventilků*	*ks*	*12,000*	*3 079,56*	*36 954,72*	*Vlastní*
	VV		4 "VZT jednotky - 1.PP:"		4,000			
	VV		8 "VZT jednotky - 3.NP:"		8,000			
	VV		Součet		12,000			
238	*M*	*R734.52 851-032*	*Vyvažovací ventil závitový, DN32, PN25, kvs=14,2m3/h, s vypouštěním, včetně měřících ventilků*	*ks*	*12,000*	*3 531,54*	*42 378,48*	*Vlastní*
	VV		1 "VZT jednotky - 1.PP:"		1,000			
	VV		9 "VZT jednotky - 3.NP:"		9,000			
	VV		1 "VZT jednotky - 12.NP:"		1,000			
	VV		1 "Rozvody VZT v objektu - 1.NP:"		1,000			
	VV		Součet		12,000			
239	*M*	*R734.52 851-040*	*Vyvažovací ventil závitový, DN40, PN25, kvs=19,3m3/h, s vypouštěním, včetně měřících ventilků*	*ks*	*9,000*	*4 269,27*	*38 423,43*	*Vlastní*
	VV		2 "Rozvody pro ÚT ve zdroji tepla:"		2,000			
	VV		5 "VZT jednotky - 1.PP:"		5,000			
	VV		2 "VZT jednotky - 3.NP:"		2,000			
	VV		Součet		9,000			
240	*M*	*R734.52 851-050*	*Vyvažovací ventil závitový, DN50, PN25, kvs=32,3m3/h, s vypouštěním, včetně měřících ventilků*	*ks*	*7,000*	*5 292,72*	*37 049,04*	*Vlastní*
	VV		1 "VZT jednotky - 1.PP:"		1,000			
	VV		5 "VZT jednotky - 3.NP:"		5,000			
	VV		1 "VZT jednotky - 12.NP:"		1,000			
	VV		Součet		7,000			
241	*M*	*R734.60 333 232*	*Trojcestný směšovací ventil DN32, kvs=16,0, připojení vnějšími závity G2", PN16, bronzový*	*ks*	*2,000*	*6 842,15*	*13 684,30*	*Vlastní*
	VV		1 "Směšovací uzel pro ÚT - větev jádro 1:"		1,000			
	VV		1 "Směšovací uzel pro ÚT - větev jádro 2:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
242	*M*	*R734.61 100 001*	*Vysoce výkonný proporcionální pohon s automatickou adaptací - 1000N, 24 VAC/VDC, 0(2)-10 VDC*	*ks*	*2,000*	*13 608,24*	*27 216,48*	*Vlastní*
	VV		2 "Odkaz na množství položky 241:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
243	*M*	*R734.762011*	*Nerezový vlnovec DN20 1" x 1" 20cm s maticemi, PN16, AISI 316L*	*ks*	*12,000*	*1 086,23*	*13 034,76*	*Vlastní*
	VV		2 "Připojení dveřní clony 44.01A:"		2,000			
	VV		2 "Připojení dveřní clony 44.02A:"		2,000			
	VV		2 "Připojení dveřní clony 44.03A:"		2,000			
	VV		2 "Připojení dveřní clony 44.01B:"		2,000			
	VV		2 "Připojení dveřní clony 44.02B:"		2,000			
	VV		2 "Připojení dveřní clony 44.03B:"		2,000			
	VV		Součet		12,000			
244	*M*	*R734.AISI304.05 .020*	*Nerezová příruba zaslepovací, PN 40, DN 20, materiál 1.4301 (AISI304)*	*kus*	*1,000*	*229,88*	*229,88*	*Vlastní*
	VV		1 "Odvodnění rozvodu páry v 1.PP:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
245	*M*	*R734.AISI304.05 .025*	*Nerezová příruba zaslepovací, PN 40, DN 25, materiál 1.4301 (AISI304)*	*kus*	*1,000*	*253,11*	*253,11*	*Vlastní*
	VV		1 "Odvodnění rozvodu páry v 1.PP:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
246	*M*	*R734.AISI304.05.032*	*Nerezová příruba zaslepovací, PN 40, DN 32, materiál 1.4301 (AISI304)*	*kus*	*14,000*	*373,91*	*5 234,74*	*Vlastní*
	VV		5+3+4 "Odvodnění rozvodu páry ve 3.NP:"		12,000			
	VV		2 "Odvodnění rozvodu páry ve 12.NP:"		2,000			
	VV		Součet		14,000			
247	*M*	*R734.AISI304.05.040*	*Nerezová příruba zaslepovací, PN 40, DN 40, materiál 1.4301 (AISI304)*	*kus*	*2,000*	*391,57*	*783,14*	*Vlastní*
	VV		1+1 "Odvodnění rozvodu páry ve 3.NP:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
248	*M*	*R734.AISI304.05.050*	*Nerezová příruba zaslepovací, PN 40, DN 50, materiál 1.4301 (AISI304)*	*kus*	*3,000*	*460,33*	*1 380,99*	*Vlastní*
	VV		2+1 "Odvodnění rozvodu páry ve 3.NP:"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
249	*M*	*R734.AISI304.05.065*	*Nerezová příruba zaslepovací, PN 40, DN 65, materiál 1.4301 (AISI304)*	*kus*	*4,000*	*511,44*	*2 045,76*	*Vlastní*
	VV		1+1 "Odvodnění rozvodu páry ve 3.NP:"		2,000			
	VV		2 "Odvodnění rozvodu páry ve 12.NP:"		2,000			
	VV		Součet		4,000			
250	*M*	*R734.AISI304.05.100*	*Nerezová příruba zaslepovací, PN 40, DN 100, materiál 1.4301 (AISI304)*	*kus*	*1,000*	*748,39*	*748,39*	*Vlastní*
	VV		1 "Odvodnění rozvodu páry ve 3.NP:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
251	*M*	*R734.AISI304.05.150*	*Nerezová příruba zaslepovací, PN 40, DN 150, materiál 1.4301 (AISI304)*	*kus*	*5,000*	*1 264,10*	*6 320,50*	*Vlastní*
	VV		5 "Odvodnění rozvodu páry v 1.PP:"		5,000			
	VV		Součet		5,000			
252	*M*	*R734.AISI304.11.015*	*Nerezová příruba přivařovací s krkem, PN 40, DN 15, materiál 1.4301 (AISI304), vnější průměr krku 21,3mm*	*kus*	*64,000*	*289,35*	*18 518,40*	*Vlastní*
	VV		64 "Odkaz na množství položky 280:"		64,000			
	VV		Součet		64,000			
253	*M*	*R734.AISI304.11.020*	*Nerezová příruba přivařovací s krkem, PN 40, DN 20, materiál 1.4301 (AISI304), vnější průměr krku 26,9mm*	*kus*	*9,000*	*659,18*	*5 932,62*	*Vlastní*
	VV		1 "Odvodnění rozvodu páry v 1.PP:"		1,000			
	VV		8 "Odkaz na množství položky 282:"		8,000			
	VV		Součet		9,000			
254	*M*	*R734.AISI304.11.025*	*Nerezová příruba přivařovací s krkem, PN 40, DN 25, materiál 1.4301 (AISI304), vnější průměr krku 26,9mm*	*kus*	*7,000*	*659,18*	*4 614,26*	*Vlastní*
	VV		1 "Odvodnění rozvodu páry v 1.PP:"		1,000			
	VV		6 "Odkaz na množství položky 283:"		6,000			
	VV		Součet		7,000			
255	*M*	*R734.AISI304.11.032*	*Nerezová příruba přivařovací s krkem, PN 40, DN 32, materiál 1.4301 (AISI304), vnější průměr krku 42,4mm*	*kus*	*54,000*	*659,18*	*35 595,72*	*Vlastní*
	VV		5+3+4 "Odvodnění rozvodu páry ve 3.NP:"		12,000			
	VV		2 "Odvodnění rozvodu páry ve 12.NP:"		2,000			
	VV		40 "Odkaz na množství položky 284:"		40,000			
	VV		Součet		54,000			
256	*M*	*R734.AISI304.11.032.*	*Nerezová příruba přivařovací s krkem, PN 16, DN 32, materiál 1.4301 (AISI304), vnější průměr krku 42,4mm*	*kus*	*32,000*	*614,58*	*19 666,56*	*Vlastní*
	VV		32 "Připojení ventilové jednotky vlhčení VZT:"		32,000			
	VV		Součet		32,000			
257	*M*	*R734.AISI304.11.040*	*Nerezová příruba přivařovací s krkem, PN 40, DN 40, materiál 1.4301 (AISI304), vnější průměr krku 60,3mm*	*kus*	*18,000*	*659,18*	*11 865,24*	*Vlastní*
	VV		1+1 "Odvodnění rozvodu páry ve 3.NP:"		2,000			
	VV		1 "Připojení chladiče kondenzátu v 1.PP:"		1,000			
	VV		1+1 "Připojení chladiče kondenzátu ve 3.NP:"		2,000			
	VV		1 "Připojení chladiče kondenzátu ve 12.NP:"		1,000			
	VV		12 "Odkaz na množství položky 285:"		12,000			
	VV		Součet		18,000			
258	*M*	*R734.AISI304.11.050*	*Nerezová příruba přivařovací s krkem, PN 40, DN 50, materiál 1.4301 (AISI304), vnější průměr krku 60,3mm*	*kus*	*6,000*	*1 067,11*	*6 402,66*	*Vlastní*
	VV		2+1 "Odvodnění rozvodu páry ve 3.NP:"		3,000			
	VV		1 "Připojení odfuku chladiče kondenzátu ve 3.NP:"		1,000			
	VV		1 "Připojení chladiče kondenzátu ve 3.NP:"		1,000			
	VV		1 "Připojení chladiče kondenzátu ve 12.NP:"		1,000			
	VV		Součet		6,000			
259	*M*	*R734.AISI304.11.065*	*Nerezová příruba přivařovací s krkem, PN 40, DN 65, materiál 1.4301 (AISI304), vnější průměr krku 76,1mm*	*kus*	*8,000*	*1 285,48*	*10 283,84*	*Vlastní*
	VV		1+1 "Odvodnění rozvodu páry ve 3.NP:"		2,000			
	VV		2 "Odvodnění rozvodu páry ve 12.NP:"		2,000			
	VV		4 "Odkaz na množství položky 286:"		4,000			
	VV		Součet		8,000			
260	*M*	*R734.AISI304.11.100*	*Nerezová příruba přivařovací s krkem, PN 40, DN 100, materiál 1.4301 (AISI304), vnější průměr krku 114,3mm*	*kus*	*5,000*	*2 158,94*	*10 794,70*	*Vlastní*
	VV		1 "Odvodnění rozvodu páry ve 3.NP:"		1,000			
	VV		1 "Připojení odfuku chladiče kondenzátu v 1.PP:"		1,000			
	VV		1 "Připojení odfuku vyvýječe čisté páry v 1.PP:"		1,000			
	VV		1+1 "Připojení odfuku chladiče kondenzátu ve 3.NP:"		2,000			
	VV		Součet		5,000			
261	*M*	*R734.AISI304.11.150*	*Nerezová příruba přivařovací s krkem, PN 40, DN 150, materiál 1.4301 (AISI304), vnější průměr krku 168,4mm*	*kus*	*6,000*	*3 165,29*	*18 991,74*	*Vlastní*
	VV		1 "Připojení rozvodu páry na vyvíječ:"		1,000			
	VV		5 "Odvodnění rozvodu páry v 1.PP:"		5,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
262	M	R734.AISI304.11.150.	Nerezová příruba přivařovací s krkem, PN 16, DN 150, materiál 1.4301 (AISI304), vnější průměr krku 168,4mm	kus	2,000	1 457,38	2 914,76	Vlastní
	VV		2 "Odkaz na množství položky 287:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
263	M	R734.BOAS48016263	Přírubový filtr, DN150, PN25, jednoduché sítko, ocelolitina	kus	1,000	18 906,12	18 906,12	Vlastní
	VV		1 "Rozvod horkovodu ve zdroji tepla:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
264	M	R734.BOAS48860320	Přírubový filtr, DN65, PN16, jednoduché sítko, šedá litina	kus	2,000	3 826,02	7 652,04	Vlastní
	VV		2 "VZT jednotky - 3.NP:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
265	M	R734.BOAS48860324	Přírubový filtr, DN150, PN16, jednoduché sítko, šedá litina	kus	2,000	11 204,39	22 408,78	Vlastní
	VV		2 "Rozvody pro VZT ve zdroji tepla:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
266	M	R734.BOAS48860325	Přírubový filtr, DN200, PN16, jednoduché sítko, šedá litina	kus	1,000	19 544,90	19 544,90	Vlastní
	VV		1 "Rozvody topné vody ve zdroji tepla:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
267	M	R734.BOASC48868069	Mezipřírubový uzavírací ventil, DN65, PN16	kus	6,000	7 988,93	47 933,58	Vlastní
	VV		2 "Zálohy na rozdělovači ve zdroji tepla:"		2,000			
	VV		4 "VZT jednotky - 3.NP:"		4,000			
	VV		Součet		6,000			
268	M	R734.BOASC48868070	Mezipřírubový uzavírací ventil, DN80, PN16	kus	2,000	9 905,24	19 810,48	Vlastní
	VV		2 "Rozvody pro VZT v objektu - 12.NP:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
269	M	R734.BOASC48868071	Mezipřírubový uzavírací ventil, DN100, PN16	kus	2,000	12 926,17	25 852,34	Vlastní
	VV		2 "Rozvody pro VZT v objektu - 3.NP:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
270	M	R734.BOASC48868072	Mezipřírubový uzavírací ventil, DN125, PN16	kus	2,000	19 670,95	39 341,90	Vlastní
	VV		2 "Rozvody pro VZT v objektu - 3.NP:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
271	M	R734.BOASC48868073	Mezipřírubový uzavírací ventil, DN150, PN16	kus	9,000	24 342,41	219 081,69	Vlastní
	VV		2 "Rozvody pro VZT v objektu - 1.PP:"		2,000			
	VV		3+2+2 "Rozvody pro VZT ve zdroji tepla:"		7,000			
	VV		Součet		9,000			
272	M	R734.BOASC48874501	Mezipřírubový uzavírací ventil, DN200, PN16	kus	3,000	53 478,89	160 436,67	Vlastní
	VV		3 "Rozvody topné vody ve zdroji tepla:"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
273	M	R734.BR61102015 010	Kulový kohout přivařovací, DN 15, PN 40	ks	6,000	7 440,79	44 644,74	Vlastní
	VV		2+2 "Odvzdušňovací nádobky ve zdroji tepla, horkovod:"		4,000			
	VV		2 "Odvzdušňovací nádobky na doplňování:"		2,000			
	VV		Součet		6,000			
274	M	R734.BR64102020 010	Kulový kohout přivařovací, DN 20, PN 40	ks	1,000	9 054,30	9 054,30	Vlastní
	VV		1 "Přívod doplňování:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
275	M	R734.F01.010111	Přírubový gumový kompenzátor s pružným prvkem EPDM a přírubami z pozinkované oceli, DN100, PN16	ks	4,000	4 343,65	17 374,60	Vlastní
	VV		2+2 "Připojení čerpadel okruhu pro VZT:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
276	M	R734.RVK48860618	Mezipřírubový zpětný ventil s ocelovým diskem, DN65, PN16	kus	2,000	4 834,22	9 668,44	Vlastní
	VV		2 "VZT jednotky - 3.NP:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
277	M	R734.RVK48860622	Mezipřírubový zpětný ventil s ocelovým diskem, DN150, PN16	kus	2,000	16 585,74	33 171,48	Vlastní
	VV		2 "Rozvody pro VZT ve zdroji tepla:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
278	M	R734.SS0052564	Termický, tlakově vyvážený kapslový odvaděč kondenzátu, těleso a víko z nerez oceli DN15, PN40, Integrovaný filtr a zpětná klapka	kus	30,000	18 568,21	557 046,30	Vlastní
	VV		8 "Odvodnění rozvodu páry v 1.PP:"		8,000			
	VV		9+6+4 "Odvodnění rozvodu páry ve 3.NP:"		19,000			
	VV		3 "Odvodnění rozvodu páry ve 12.NP:"		3,000			
	VV		Součet		30,000			
279	M	R734.SS1234100	Nerezový odvzdušňovací ventil pro parní systémy, 1/2", závit BSP	kus	7,000	12 513,17	87 592,19	Vlastní
	VV		6 "Odvzdušnění rozvodu čisté páry:"		6,000			
	VV		1 "Odvzdušnění rozvodu technologické páry:"		1,000			
	VV		Součet		7,000			
280	M	R734.SS1331100	Kulový kohout nerezový, s třídílnou konstrukcí, 1/2", závit BSP, redukovaný průtok	kus	32,000	7 440,79	238 105,28	Vlastní
	VV		6 "Odvod kondenzátu ze VZT jednotky v 1.PP:"		6,000			
	VV		9+7+5 "Odvod kondenzátu ze VZT jednotky ve 3.NP:"		21,000			
	VV		5 "Odvod kondenzátu ze VZT jednotky ve 12.NP:"		5,000			
	VV		Součet		32,000			
281	M	R734.SS1331193	Kulový kohout nerezový, s třídílnou konstrukcí, DN15, PN40, redukovaný průtok	kus	70,000	20 736,78	1 451 574,60	Vlastní
	VV		1 "Přívod páry do VZT jednotky ve 12.NP:"		1,000			
	VV		16 "Odvodnění rozvodu páry v 1.PP:"		16,000			
	VV		18+12+8 "Odvodnění rozvodu páry ve 3.NP:"		38,000			
	VV		8 "Odvodnění rozvodu páry ve 12.NP:"		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6 "Odvzdušnění rozvodu čisté páry:"		6,000			
	VV		1 "Odvzdušnění rozvodu technologické páry:"		1,000			
	VV		Součet		70,000			
282	*M*	*R734.SS1331293*	*Kulový kohout nerezový, s třídílnou konstrukcí, DN20, PN40, redukovaný průtok*	*kus*	*4,000*	*22 277,11*	*89 108,44*	*Vlastní*
	VV		2 "Přívod páry do VZT jednotky v 1.PP:"		2,000			
	VV		1 "Přívod páry do VZT jednotky ve 3.NP:"		1,000			
	VV		1 "Přívod páry do VZT jednotky ve 12.NP:"		1,000			
	VV		Součet		4,000			
283	*M*	*R734.SS1331368*	*Kulový kohout nerezový, s třídílnou konstrukcí, DN25, PN40, redukovaný průtok*	*kus*	*3,000*	*26 209,03*	*78 627,09*	*Vlastní*
	VV		3 "Přívod páry do VZT jednotky v 1.PP:"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
284	*M*	*R734.SS1331469*	*Kulový kohout nerezový, s třídílnou konstrukcí, DN32, PN40, redukovaný průtok*	*kus*	*20,000*	*34 938,05*	*698 761,00*	*Vlastní*
	VV		1 "Přívod páry do VZT jednotky v 1.PP:"		1,000			
	VV		6+5+4 "Přívod páry do VZT jednotky ve 3.NP:"		15,000			
	VV		4 "Přívod páry do VZT jednotky ve 12.NP:"		4,000			
	VV		Součet		20,000			
285	*M*	*R734.SS1331568*	*Kulový kohout nerezový, s třídílnou konstrukcí, DN40, PN40, redukovaný průtok*	*kus*	*6,000*	*38 634,18*	*231 805,08*	*Vlastní*
	VV		1 "Přívod páry do VZT jednotky v 1.PP:"		1,000			
	VV		3+1+1 "Přívod páry do VZT jednotky ve 3.NP:"		5,000			
	VV		Součet		6,000			
286	*M*	*R734.SS1844500*	*Uzavírací ventil, nerezový, s vlnovcovou ucpávkou, DN65, PN40, se šktící kuželkou a blokovacím zařízením*	*kus*	*2,000*	*96 540,21*	*193 080,42*	*Vlastní*
	VV		1 "Rozvod čisté páry, uzávěr 3.NP:"		1,000			
	VV		1 "Rozvod čisté páry, uzávěr 12.NP:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
287	*M*	*R734.SSM31S3.ISO.150*	*Plnoprůtokový nerezový kulový kohout, DN150, PN16, příruby F4*	*kus*	*1,000*	*260 652,61*	*260 652,61*	*Vlastní*
	VV		1 "Rozvod čisté páry, uzávěr 3.NP:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
288	*M*	*R734.SSX50104-0008*	*Manometr nerezový s příslušenstvím 1/2", měřící rozsah 0-4bar, průměr 100mm, nerez ocel 1.4301*	*kus*	*7,000*	*5 252,57*	*36 767,99*	*Vlastní*
	VV		7 "Rozvody čisté páry:"		7,000			
	VV		Součet		7,000			
289	*M*	*R734.SSX50104-0015*	*Smyčka k manometru, 1/2", nerez ocel 1.4571*	*kus*	*7,000*	*7 520,48*	*52 643,36*	*Vlastní*
	VV		7 "Odkaz na množství položky 288:"		7,000			
	VV		Součet		7,000			
290	*M*	*R734.SSX50104-0017*	*Ventil k manometru s odvzdušňovacím šroubem, 1/2" FORM A, nerez ocel 1.4571*	*kus*	*39,000*	*5 016,68*	*195 650,52*	*Vlastní*
	VV		39 "Odkaz na množství položky 288:"		39,000			
	VV		Součet		39,000			
291	K	998734106R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 60 m	t	6,190	202,00	1 250,38	RTS 22/ I
	D	735	Otopná tělesa				8 259 004,22	
292	K	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	827,000	85,85	70 997,95	RTS 22/ I
	VV		827 "Odkaz na množství položky 305-312, 324-332, 339-363:"		827,000			
	VV		Součet		827,000			
293	K	735148001R00	Otopné těleso designové doplňkové práce tlakové zkoušky, těles jednořadých	kus	1,000	85,85	85,85	RTS 22/ I
	VV		1 "Odkaz na množství položky 332:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
294	K	735149022R00	Otopné těleso designové montáž jednořadých, do výšky 2000 mm, bez dodávky materiálu	kus	1,000	85,85	85,85	RTS 22/ I
	VV		1 "Odkaz na množství položky 332:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
295	K	735156910R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých	kus	309,000	85,85	26 527,65	RTS 22/ I
	VV		309 "Odkaz na množství položky 309-312, 339-348:"		309,000			
	VV		Součet		309,000			
296	K	735156920R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	228,000	85,85	19 573,80	RTS 22/ I
	VV		228 "Odkaz na množství položky 349-359:"		228,000			
	VV		Součet		228,000			
297	K	735156930R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles třířadých	kus	15,000	85,85	1 287,75	RTS 22/ I
	VV		15 "Odkaz na množství položky 360-363:"		15,000			
	VV		Součet		15,000			
298	K	735159120R00	Otopná tělesa panelová montáž jednořadých, délky přes 1500 mm do 2340 mm, bez dodávky materiálu	kus	309,000	1 888,74	583 620,66	RTS 22/ I
	VV		309 "Odkaz na množství položky 309-312, 339-348:"		309,000			
	VV		Součet		309,000			
299	K	735159230R00	Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1500 do 1980 mm, bez dodávky materiálu	kus	228,000	1 888,74	430 632,72	RTS 22/ I
	VV		228 "Odkaz na množství položky 349-359:"		228,000			
	VV		Součet		228,000			
300	K	735159330R00	Otopná tělesa panelová montáž třířadých, délky přes 1500 do 1980 mm, bez dodávky materiálu	kus	15,000	1 888,74	28 331,10	RTS 22/ I
	VV		15 "Odkaz na množství položky 360-363:"		15,000			
	VV		Součet		15,000			
301	K	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	222,000	1 888,74	419 300,28	RTS 22/ I
	VV		205 "Odkaz na množství položky 305:"		205,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4 "Odkaz na množství položky 306:"		4,000			
	VV		11 "Odkaz na množství položky 307:"		11,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 308:"		2,000			
	VV		Součet		222,000			
302	K	734209113R01	Montáž armatur závitových,se 4závity, G 1/2" - H šroubení, ventily pro středové připojení	kus	822,000	85,85	70 568,70	Vlastní
	VV		223 "Odkaz na množství položky 313:"		223,000			
	VV		57 "Odkaz na množství položky 316:"		57,000			
	VV		542 "Odkaz na množství položky 317:"		542,000			
	VV		Součet		822,000			
303	K	735156930R00_LKX	Tlakové zkoušky konvektorů na podlahu, délky do 2600 mm	kus	52,000	85,85	4 464,20	Vlastní
	VV		52 "Odkaz na množství položky 324-331:"		52,000			
	VV		Součet		52,000			
304	K	735419E00	Montáž konvektorů na podlahu, délky do 2600 mm	soubor	52,000	4 120,89	214 286,28	Vlastní
	VV		52 "Odkaz na množství položky 324-331:"		52,000			
	VV		Součet		52,000			
305	*M*	*484518221R*	*těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v = 700 mm; l = 450 mm; šířka 30 mm; povrch barva bílá; rovné; d trubky 20,0 mm; umístit na zeď*	*kus*	*205,000*	*1 623,81*	*332 881,05*	*RTS 22/ I*
	VV		7 "1.PP:"		7,000			
	VV		2 "1.NP:"		2,000			
	VV		16 "2.NP:"		16,000			
	VV		2 "4.NP:"		2,000			
	VV		16 "5.NP:"		16,000			
	VV		24 "6.NP:"		24,000			
	VV		21 "7.NP:"		21,000			
	VV		32 "8.NP:"		32,000			
	VV		35 "9.NP:"		35,000			
	VV		24 "10.NP:"		24,000			
	VV		26 "11.NP:"		26,000			
	VV		Součet		205,000			
306	*M*	*484518227R*	*těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v = 1 220 mm; l = 450 mm; šířka 30 mm; povrch barva bílá; rovné; d trubky 20,0 mm; umístit na zeď*	*kus*	*4,000*	*2 059,39*	*8 237,56*	*RTS 22/ I*
	VV		1 "1.PP:"		1,000			
	VV		2 "1.NP:"		2,000			
	VV		1 "3.NP:"		1,000			
	VV		Součet		4,000			
307	*M*	*484518230R*	*těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v = 1 500 mm; l = 450 mm; šířka 30 mm; povrch barva bílá; rovné; d trubky 20,0 mm; umístit na zeď*	*kus*	*11,000*	*2 295,18*	*25 246,98*	*RTS 22/ I*
	VV		6 "1.PP:"		6,000			
	VV		2 "1.NP:"		2,000			
	VV		1 "3.NP:"		1,000			
	VV		2 "11.NP:"		2,000			
	VV		Součet		11,000			
308	*M*	*484518234R*	*těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v = 1 820 mm; l = 600 mm; šířka 30 mm; povrch barva bílá; rovné; d trubky 20,0 mm; umístit na zeď*	*kus*	*2,000*	*2 770,24*	*5 540,48*	*RTS 22/ I*
	VV		1 "1.PP:"		1,000			
	VV		1 "2.NP:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
309	*M*	*48456954R*	*těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 1; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 846 mm; tepel.výkon 697 W*	*kus*	*1,000*	*1 871,22*	*1 871,22*	*RTS 22/ I*
	VV		1 "12.NP:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
310	*M*	*48456956R*	*těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 1; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 846 mm; tepel.výkon 976 W*	*kus*	*2,000*	*2 225,48*	*4 450,96*	*RTS 22/ I*
	VV		2 "12.NP:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
311	*M*	*48456957R*	*těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 1; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 846 mm; tepel.výkon 1 115 W*	*kus*	*1,000*	*2 403,20*	*2 403,20*	*RTS 22/ I*
	VV		1 "12.NP:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
312	*M*	*48456958R*	*těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 900 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 1; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 846 mm; tepel.výkon 1 255 W*	*kus*	*1,000*	*2 582,07*	*2 582,07*	*RTS 22/ I*
	VV		1 "12.NP:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
313	*M*	*55121100051R*	*ventil radiátorový pro dvoutrubkové soustavy, tělesa s dvoubodovým připojením; vypouštěcí, uzavíratelný, s přednastavením omezení průtoku, napouštěcí; rohový; 1/2"; PN 1,00 MPa; pracovní teplota -10 až 120 ° C; k VS = 0,90 m3/h*	*kus*	*223,000*	*2 141,45*	*477 543,35*	*RTS 22/ I*
	VV		205 "Odkaz na množství položky 305:"		205,000			
	VV		4 "Odkaz na množství položky 306:"		4,000			
	VV		11 "Odkaz na množství položky 307:"		11,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 308:"		2,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 332:"		1,000			
	VV		Součet		223,000			
314	*M*	*55121100134R*	*ventil radiátorový pro topné a chladicí systémy; s přednastavením omezení průtoku, s odečítatelnými hodnotami přednastavení; přímý; DN 15 mm; 1/2"; PN 1,00 MPa; ovládání manuální; pracovní teplota -10 až 120 ° C; k VS = 0,73 m3/h*	*kus*	*5,000*	*1 010,12*	*5 050,60*	*RTS 22/ I*
	VV		1 "Odkaz na množství položky 309:"		1,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 310:"		2,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 311:"		1,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 312:"		1,000			
	VV		Součet		5,000			
315	*M*	*55127267.AR*	*šroubení radiátorové; uzavíratelné, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; d = 15 mm; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé*	*kus*	*5,000*	*651,21*	*3 256,05*	*RTS 22/ I*
	VV		1 "Odkaz na množství položky 309:"		1,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 310:"		2,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 311:"		1,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 312:"		1,000			
	VV		Součet		5,000			
316	*M*	*551272710R*	*šroubení radiátorové, pro dvoutrubk. soustavy; uzavíratelné, s vypouštěním, s napouštěním; bronz; povrch nikl; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; typ závit R; tvar přímé*	*kus*	*57,000*	*933,46*	*53 207,22*	*RTS 22/ I*
	VV		4 "Odkaz na množství položky 324:"		4,000			
	VV		24 "Odkaz na množství položky 325:"		24,000			
	VV		5 "Odkaz na množství položky 326:"		5,000			
	VV		3 "Odkaz na množství položky 327:"		3,000			
	VV		12 "Odkaz na množství položky 328:"		12,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 329:"		1,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 330:"		1,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 331:"		2,000			
	VV		5 "1.PP - desková tělesa se stojánkovými konzolami:"		5,000			
	VV		Součet		57,000			
317	*M*	*551272711R*	*šroubení radiátorové, pro dvoutrubk. soustavy; uzavíratelné, s vypouštěním, s napouštěním; bronz; povrch nikl; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; typ závit R; tvar rohové*	*kus*	*542,000*	*953,21*	*516 639,82*	*RTS 22/ I*
	VV		547 "Odkaz na množství položky 339-363:"		547,000			
	VV		-5 "1.PP - desková tělesa se stojánkovými konzolami:"		-5,000			
	VV		Součet		542,000			
318	*M*	*735.FEN.4200152*	*Dotykový prostorový termostat pro elektrické topné rohože*	*ks*	*31,000*	*3 105,87*	*96 281,97*	*Vlastní*
	VV		2 "Odkaz na množství položky 319:"		2,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 320:"		2,000			
	VV		13 "Odkaz na množství položky 321:"		13,000			
	VV		5 "Odkaz na množství položky 322:"		5,000			
	VV		9 "Odkaz na množství položky 323:"		9,000			
	VV		Součet		31,000			
319	*M*	*735.FEN.5530315*	*Dvoužilová elektrická topná rohož, měrný topný výkon 160 W/m2, plocha 1,3m2*	*ks*	*2,000*	*2 544,95*	*5 089,90*	*Vlastní*
	VV		1 "Místnost č. 2.078:"		1,000			
	VV		1 "Místnost č. 2.079:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
320	*M*	*735.FEN.5530320*	*Dvoužilová elektrická topná rohož, měrný topný výkon 160 W/m2, plocha 1,6m2*	*ks*	*2,000*	*3 131,63*	*6 263,26*	*Vlastní*
	VV		1 "Místnost č. 11.101:"		1,000			
	VV		1 "Místnost č. 11.105:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
321	*M*	*735.FEN.5530330*	*Dvoužilová elektrická topná rohož, měrný topný výkon 160 W/m2, plocha 2,1m2*	*ks*	*13,000*	*4 110,19*	*53 432,47*	*Vlastní*
	VV		1 "Místnost č. 1.086:"		1,000			
	VV		1 "Místnost č. 2.044:"		1,000			
	VV		1 "Místnost č. 2.125:"		1,000			
	VV		1 "Místnost č.7.044:"		1,000			
	VV		1 "Místnost č. 7.049:"		1,000			
	VV		1 "Místnost č. 10.003:"		1,000			
	VV		1 "Místnost č. 10.086:"		1,000			
	VV		1 "Místnost č. 11.093:"		1,000			
	VV		1 "Místnost č. 11.113:"		1,000			
	VV		1 "Místnost č. 11.117:"		1,000			
	VV		1 "Místnost č. 11.125:"		1,000			
	VV		1 "Místnost č. 11.129:"		1,000			
	VV		1 "Místnost č. 11.137:"		1,000			
	VV		Součet		13,000			
322	*M*	*735.FEN.5530355*	*Dvoužilová elektrická topná rohož, měrný topný výkon 160 W/m2, plocha 3,4m2*	*ks*	*5,000*	*6 508,79*	*32 543,95*	*Vlastní*
	VV		1 "Místnost č. 6.125:"		1,000			
	VV		1 "Místnost č. 7.118:"		1,000			
	VV		1 "Místnost č. 8.132:"		1,000			
	VV		1 "Místnost č. 10.045:"		1,000			
	VV		1 "Místnost č. 10.128:"		1,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
323	M	735.FEN.5530360	Dvoužilová elektrická topná rohož, měrný topný výkon 160 W/m2, plocha 4,2m2	ks	9,000	7 605,93	68 453,37	Vlastní
	VV		1 "Místnost č. 5.031:"		1,000			
	VV		1 "Místnost č. 5.036:"		1,000			
	VV		1 "Místnost č. 6.042:"		1,000			
	VV		1 "Místnost č. 6.047:"		1,000			
	VV		1 "Místnost č. 6.130:"		1,000			
	VV		1 "Místnost č. 7.123:"		1,000			
	VV		1 "Místnost č. 8.137:"		1,000			
	VV		1 "Místnost č. 10.050:"		1,000			
	VV		1 "Místnost č. 10.133:"		1,000			
	VV		Součet		9,000			
324	M	735.LKX1201518Y10	Konvektor na podlahu délky 120cm, výšky 15cm, šířky 18cm, ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	ks	4,000	7 644,00	30 576,00	Vlastní
	VV		4 "1.NP:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
325	M	735.LKX1400913Y10	Konvektor na podlahu délky 140cm, výšky 9cm, šířky 13cm, ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	ks	24,000	5 172,28	124 134,72	Vlastní
	VV		4 "5.NP:"		4,000			
	VV		4 "6.NP:"		4,000			
	VV		4 "7.NP:"		4,000			
	VV		4 "8.NP:"		4,000			
	VV		4 "9.NP:"		4,000			
	VV		4 "10.NP:"		4,000			
	VV		Součet		24,000			
326	M	735.LKX1401513Y10	Konvektor na podlahu délky 140cm, výšky 15cm, šířky 13cm, ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	ks	5,000	7 105,06	35 525,30	Vlastní
	VV		5 "11.NP:"		5,000			
	VV		Součet		5,000			
327	M	735.LKX1801518Y10	Konvektor na podlahu délky 180cm, výšky 15cm, šířky 18cm, ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	ks	3,000	9 746,37	29 239,11	Vlastní
	VV		3 "1.NP:"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
328	M	735.LKX2000913Y10	Konvektor na podlahu délky 200cm, výšky 9cm, šířky 13cm, ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	ks	12,000	6 842,55	82 110,60	Vlastní
	VV		2 "5.NP:"		2,000			
	VV		2 "6.NP:"		2,000			
	VV		2 "7.NP:"		2,000			
	VV		2 "8.NP:"		2,000			
	VV		2 "9.NP:"		2,000			
	VV		2 "10.NP:"		2,000			
	VV		Součet		12,000			
329	M	735.LKX2001513Y10	Konvektor na podlahu délky 200cm, výšky 15cm, šířky 13cm, ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	ks	1,000	9 265,50	9 265,50	Vlastní
	VV		1 "11.NP:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
330	M	735.LKX2001523Y10	Konvektor na podlahu délky 200cm, výšky 15cm, šířky 23cm, ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	ks	1,000	13 800,09	13 800,09	Vlastní
	VV		1 "1.NP:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
331	M	735.LKX2401523Y10	Konvektor na podlahu délky 240cm, výšky 15cm, šířky 23cm, ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	ks	2,000	16 048,81	32 097,62	Vlastní
	VV		2 "1.NP:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
332	M	735.LP 11.1800.700	Vertikální otopné těleso se středovým spodním připojením výšky 1800mm, šířky 700mm	ks	1,000	16 472,87	16 472,87	Vlastní
	VV		1 "1.NP:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
333	M	735.STKO.Z-U390	Stojánková konzola pro 2řadá otopná tělesa bez přídavné přestupní plochy	ks	5,000	648,03	3 240,15	Vlastní
	VV		5 "1.PP:"		5,000			
	VV		Součet		5,000			
334	M	735.STKO.Z-U393	Krytka základové desky stojánkové konzoly pro 2řadá otopná tělesa bez přídavné přestupní plochy	ks	5,000	163,67	818,35	Vlastní
	VV		5 "Odkaz na množství položky 333:"		5,000			
	VV		Součet		5,000			
335	M	735.STKO.Z-U460	Krytka nosného profilu stojánkové konzoly pro 2řadá otopná tělesa bez přídavné přestupní plochy	ks	5,000	109,84	549,20	Vlastní
	VV		5 "Odkaz na množství položky 333:"		5,000			
	VV		Součet		5,000			
336	M	R735.013G5034	Termostatická kapalinová hlavice s přip. pro ventily se závitem M30x1,5, se zajištěním proti krádeži, protimrazová ochrana, omezení a uzamknutí nastavené hodnoty	kus	827,000	610,76	505 098,52	Vlastní
	VV		223 "Odkaz na množství položky 313:"		223,000			
	VV		5 "Odkaz na množství položky 314:"		5,000			
	VV		57 "Odkaz na množství položky 316:"		57,000			
	VV		542 "Odkaz na množství položky 317:"		542,000			
	VV		Součet		827,000			
337	M	R735.1027476	Svěrné šroubení, pro připojení měděné trubky 15 na armaturu s vnějším 3/4" závitem "Eurokonus", sada 2ks	kus	822,000	206,25	169 537,50	Vlastní
	VV		223 "Odkaz na množství položky 313:"		223,000			
	VV		57 "Odkaz na množství položky 316:"		57,000			
	VV		542 "Odkaz na množství položky 317:"		542,000			
	VV		Součet		822,000			
338	M	R735.3850-10.553	Designová krytka pro ventily u trubkových a vertikálních otopných těles	kus	223,000	146,25	32 613,75	Vlastní
	VV		223 "Odkaz na množství položky 313:"		223,000			
	VV		Součet		223,000			
339	M	R735.HYVK 10.50.050	Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 500 dl. 500	ks	1,000	2 711,00	2 711,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "7.NP:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
340	*M*	*R735.HYVK 10.50.060*	*Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 500 dl. 600*	*ks*	*1,000*	*3 057,14*	*3 057,14*	*Vlastní*
	VV		1 "11.NP:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
341	*M*	*R735.HYVK 10.50.070*	*Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 500 dl. 700*	*ks*	*2,000*	*3 404,43*	*6 808,86*	*Vlastní*
	VV		1 "5.NP:"		1,000			
	VV		1 "11.NP:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
342	*M*	*R735.HYVK 10.50.080*	*Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 500 dl. 800*	*ks*	*3,000*	*3 750,57*	*11 251,71*	*Vlastní*
	VV		2 "4.NP:"		2,000			
	VV		1 "9.NP:"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
343	*M*	*R735.HYVK 10.50.100*	*Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 500 dl. 1000*	*ks*	*17,000*	*4 441,68*	*75 508,56*	*Vlastní*
	VV		2 "3.NP:"		2,000			
	VV		9 "5.NP:"		9,000			
	VV		1 "6.NP:"		1,000			
	VV		2 "7.NP:"		2,000			
	VV		2 "8.NP:"		2,000			
	VV		1 "9.NP:"		1,000			
	VV		Součet		17,000			
344	*M*	*R735.HYVK 10.50.110*	*Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 500 dl. 1100*	*ks*	*4,000*	*4 787,81*	*19 151,24*	*Vlastní*
	VV		4 "2.NP:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
345	*M*	*R735.HYVK 10.50.120*	*Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 500 dl. 1200*	*ks*	*28,000*	*5 133,95*	*143 750,60*	*Vlastní*
	VV		2 "4.NP:"		2,000			
	VV		5 "5.NP:"		5,000			
	VV		4 "6.NP:"		4,000			
	VV		3 "7.NP:"		3,000			
	VV		4 "8.NP:"		4,000			
	VV		3 "9.NP:"		3,000			
	VV		4 "10.NP:"		4,000			
	VV		3 "11.NP:"		3,000			
	VV		Součet		28,000			
346	*M*	*R735.HYVK 10.50.140*	*Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 500 dl. 1400*	*ks*	*153,000*	*5 826,22*	*891 411,66*	*Vlastní*
	VV		2 "2.NP:"		2,000			
	VV		9 "3.NP:"		9,000			
	VV		19 "4.NP:"		19,000			
	VV		12 "5.NP:"		12,000			
	VV		19 "6.NP:"		19,000			
	VV		25 "7.NP:"		25,000			
	VV		23 "8.NP:"		23,000			
	VV		21 "9.NP:"		21,000			
	VV		20 "10.NP:"		20,000			
	VV		3 "11.NP:"		3,000			
	VV		Součet		153,000			
347	*M*	*R735.HYVK 10.50.160*	*Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 500 dl. 1600*	*ks*	*93,000*	*6 518,49*	*606 219,57*	*Vlastní*
	VV		2 "1.NP:"		2,000			
	VV		11 "5.NP:"		11,000			
	VV		18 "6.NP:"		18,000			
	VV		11 "7.NP:"		11,000			
	VV		16 "8.NP:"		16,000			
	VV		15 "9.NP:"		15,000			
	VV		18 "10.NP:"		18,000			
	VV		2 "11.NP:"		2,000			
	VV		Součet		93,000			
348	*M*	*R735.HYVK 10.50.180*	*Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 10 VK v. 500 dl. 1800*	*ks*	*2,000*	*7 210,76*	*14 421,52*	*Vlastní*
	VV		2 "5.NP:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
349	*M*	*R735.HYVK 20.50.080*	*Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 500 dl. 800*	*ks*	*2,000*	*4 953,91*	*9 907,82*	*Vlastní*
	VV		1 "2.NP:"		1,000			
	VV		1 "4.NP:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
350	*M*	*R735.HYVK 20.50.100*	*Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 500 dl. 1000*	*ks*	*31,000*	*5 911,01*	*183 241,31*	*Vlastní*
	VV		6 "1.NP:"		6,000			
	VV		10 "2.NP:"		10,000			
	VV		4 "4.NP:"		4,000			
	VV		1 "7.NP:"		1,000			
	VV		10 "11.NP:"		10,000			
	VV		Součet		31,000			
351	*M*	*R735.HYVK 20.50.110*	*Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 500 dl. 1100*	*ks*	*10,000*	*6 390,72*	*63 907,20*	*Vlastní*
	VV		10 "2.NP:"		10,000			
	VV		Součet		10,000			
352	*M*	*R735.HYVK 20.50.120*	*Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 500 dl. 1200*	*ks*	*85,000*	*6 868,10*	*583 788,50*	*Vlastní*
	VV		22 "1.NP:"		22,000			
	VV		34 "2.NP:"		34,000			
	VV		3 "4.NP:"		3,000			
	VV		4 "6.NP:"		4,000			
	VV		1 "7.NP:"		1,000			
	VV		1 "8.NP:"		1,000			
	VV		2 "10.NP:"		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		18 "11.NP:"		18,000			
	VV		Součet		85,000			
353	*M*	*R735.HYVK 20.50.140*	*Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 500 dl. 1400*	*ks*	*35,000*	*7 826,36*	*273 922,60*	*Vlastní*
	VV		2 "1.NP:"		2,000			
	VV		14 "2.NP:"		14,000			
	VV		4 "4.NP:"		4,000			
	VV		6 "5.NP:"		6,000			
	VV		3 "7.NP:"		3,000			
	VV		1 "9.NP:"		1,000			
	VV		2 "10.NP:"		2,000			
	VV		3 "11.NP:"		3,000			
	VV		Součet		35,000			
354	*M*	*R735.HYVK 20.50.160*	*Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 500 dl. 1600*	*ks*	*28,000*	*8 783,46*	*245 936,88*	*Vlastní*
	VV		5 "1.NP:"		5,000			
	VV		7 "2.NP:"		7,000			
	VV		4 "4.NP:"		4,000			
	VV		1 "8.NP:"		1,000			
	VV		3 "9.NP:"		3,000			
	VV		8 "11.NP:"		8,000			
	VV		Součet		28,000			
355	*M*	*R735.HYVK 20.50.180*	*Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 500 dl. 1800*	*ks*	*4,000*	*9 740,56*	*38 962,24*	*Vlastní*
	VV		4 "2.NP:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
356	*M*	*R735.HYVK 20.50.200*	*Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 500 dl. 2000*	*ks*	*16,000*	*10 697,66*	*171 162,56*	*Vlastní*
	VV		8 "1.NP:"		8,000			
	VV		8 "2.NP:"		8,000			
	VV		Součet		16,000			
357	*M*	*R735.HYVK 20.60.080*	*Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 600 dl. 800*	*ks*	*12,000*	*5 132,78*	*61 593,36*	*Vlastní*
	VV		12 "1.PP:"		12,000			
	VV		Součet		12,000			
358	*M*	*R735.HYVK 20.60.120*	*Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 600 dl. 1200*	*ks*	*4,000*	*7 070,21*	*28 280,84*	*Vlastní*
	VV		4 "1.PP:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
359	*M*	*R735.HYVK 20.60.140*	*Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 20 VK v. 600 dl. 1400*	*ks*	*1,000*	*8 040,08*	*8 040,08*	*Vlastní*
	VV		1 "1.PP:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
360	*M*	*R735.HYVK 30.50.120*	*Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 30 VK v. 500 dl. 1200*	*ks*	*3,000*	*8 285,17*	*24 855,51*	*Vlastní*
	VV		3 "11.NP:"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
361	*M*	*R735.HYVK 30.50.140*	*Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 30 VK v. 500 dl. 1400*	*ks*	*2,000*	*9 371,19*	*18 742,38*	*Vlastní*
	VV		1 "1.NP:"		1,000			
	VV		1 "11.NP:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
362	*M*	*R735.HYVK 30.50.160*	*Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 30 VK v. 500 dl. 1600*	*ks*	*6,000*	*10 458,38*	*62 750,28*	*Vlastní*
	VV		4 "1.NP:"		4,000			
	VV		2 "2.NP:"		2,000			
	VV		Součet		6,000			
363	*M*	*R735.HYVK 30.50.200*	*Hygienické topné těleso s hladkou čelní deskou, typ 30 VK v. 500 dl. 2000*	*ks*	*4,000*	*12 630,44*	*50 521,76*	*Vlastní*
	VV		4 "1.NP:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
364	K	998735106R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 60 m	t	16,245	202,00	3 281,49	RTS 22/ I
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 970 846,92	
365	K	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	7 660,000	147,91	1 132 990,60	RTS 22/ I
	VV		660 "Nosné prvky v šachtách J1 a J2:"		660,000			
	VV		14*500 "Nosné prvky v patrech:"		7 000,000			
	VV		Součet		7 660,000			
366	*M*	*R767.HI.01.01-12*	*Nosné konstrukce (pevné body, kluzná uložení) pro potrubí ÚT, pro potrubí ohřevu VZT a pro páru, rozvody v jednotlivých podlažích*	*soubor*	*14,000*	*55 753,26*	*780 545,64*	*Vlastní*
	VV		1,5 "1.PP:"		1,500			
	VV		1 "1.NP:"		1,000			
	VV		1 "2.NP:"		1,000			
	VV		1,5 "3.NP:"		1,500			
	VV		1 "4.NP:"		1,000			
	VV		1 "5.NP:"		1,000			
	VV		1 "6.NP:"		1,000			
	VV		1 "7.NP:"		1,000			
	VV		1 "8.NP:"		1,000			
	VV		1 "9.NP:"		1,000			
	VV		1 "10.NP:"		1,000			
	VV		1 "11.NP:"		1,000			
	VV		1 "12.NP:"		1,000			
	VV		Součet		14,000			
367	*M*	*R767.HI.01.J1.J2*	*Nosné konstrukce (pevné body, kluzná uložení) pro potrubí ÚT, pro potrubí ohřevu VZT a pro páru, stoupačky v instalačních jádrech J1 a J2*	*soubor*	*1,000*	*55 753,26*	*55 753,26*	*Vlastní*
	VV		1 "stoupačky v instalačních jádrech:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
368	K	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	7,710	202,00	1 557,42	RTS 22/ I
	D	783	Nátěry				131 945,42	
369	K	783122110R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné, Hmota nátěrová alkydová (AK); typ: email; funkce: dekorační; vrstva: vrchní; exteriér, interiér; podklad: kov, dřevo; barva: světle šedá; lesk: les...	m2	250,000	117,35	29 337,50	RTS 22/ I
	VV		250 "Ocelové konstrukce:"		250,000			
	VV		Součet		250,000			
370	K	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	2 010,000	34,34	69 023,40	RTS 22/ I
	VV		72 "Odkaz na množství položky 114:"		72,000			
	VV		90 "Odkaz na množství položky 115:"		90,000			
	VV		228 "Odkaz na množství položky 116:"		228,000			
	VV		546 "Odkaz na množství položky 117:"		546,000			
	VV		270 "Odkaz na množství položky 118:"		270,000			
	VV		804 "Odkaz na množství položky 119:"		804,000			
	VV		Součet		2 010,000			
371	K	783426160R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	978,000	34,34	33 584,52	RTS 22/ I
	VV		372 "Odkaz na množství položky 120:"		372,000			
	VV		384 "Odkaz na množství položky 121:"		384,000			
	VV		198 "Odkaz na množství položky 122:"		198,000			
	VV		24 "Odkaz na množství položky 123:"		24,000			
	VV		Součet		978,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				399 517,03	
372	K	153535E10.1	Vypuštění a napuštění systému	hod	72,000	85,85	6 181,20	Vlastní
	VV		72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
373	K	153535E11	Proplach systému	hod	72,000	85,85	6 181,20	Vlastní
	VV		72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
374	K	909 E01	Stavební přípomoce	h	300,000	662,65	198 795,00	Vlastní
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
375	K	R904 R003	Hydraulické zaregulování systému - autorizovanou firmou, automatické vyvažovací ventily, Vypracování protokolu o zaregulování	ks	58,000	343,41	19 917,78	Vlastní
	VV		3 "Odkaz na množství položky 221:"		3,000			
	VV		10 "Odkaz na množství položky 222:"		10,000			
	VV		14 "Odkaz na množství položky 223:"		14,000			
	VV		17 "Odkaz na množství položky 224:"		17,000			
	VV		12 "Odkaz na množství položky 225:"		12,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 226:"		2,000			
	VV		Součet		58,000			
376	K	R904 R004	Hydraulické zaregulování systému - autorizovanou firmou, vyvažovací ventily a RTD, Vypracování protokolu o zaregulování	ks	213,000	343,41	73 146,33	Vlastní
	VV		92 "Odkaz na množství položky 220:"		92,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 227:"		1,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 228:"		1,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 229:"		1,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 230:"		1,000			
	VV		4 "Odkaz na množství položky 231:"		4,000			
	VV		3 "Odkaz na množství položky 232:"		3,000			
	VV		17 "Odkaz na množství položky 233:"		17,000			
	VV		8 "Odkaz na množství položky 234:"		8,000			
	VV		26 "Odkaz na množství položky 235:"		26,000			
	VV		19 "Odkaz na množství položky 236:"		19,000			
	VV		12 "Odkaz na množství položky 237:"		12,000			
	VV		12 "Odkaz na množství položky 238:"		12,000			
	VV		9 "Odkaz na množství položky 239:"		9,000			
	VV		7 "Odkaz na množství položky 240:"		7,000			
	VV		Součet		213,000			
377	K	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška	h	72,000	131,16	9 443,52	RTS 22/ I
	VV		72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
378	K	157418T101	Seřízení a uvedení do provozu	hod	25,000	3 434,08	85 852,00	Vlastní
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4c - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:	80111	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	29220785
LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **220 439 430,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	220 439 430,85	21,00%	46 292 280,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **266 731 711,33**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4c - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**220 439 430,85**
D1 - ROZVADĚČE	0,00
D2 - Rozvaděče - základní napájení	12 696 289,55
D3 - Rozvaděče - bezpečnostní napájení	9 437 769,43
D4 - Rozvaděče - doplňující bezpečnostní napájení	4 306 809,47
D5 - Rozvaděče - lékařské prostory	7 134 065,02
D6 - Rozvaděče - požárně bezpečnostní zařízení	4 549 445,24
D7 - KABELY	62 388 185,32
D8 - ÚLOŽNÝ MATERIÁL	21 600 101,61
D9 - PŘÍSTROJE	5 283 831,82
D10 - OSVĚTLENÍ	17 734 077,77
D11 - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	10 297 069,71
D12 - Inteligentní ovládací systém KNX (v.č. "D.1.01.4c-104_Schéma KNX")	3 717 132,75
D13 - Systém zdravotnické instalace (v.č. "D.1.01.4c-500 Rozvaděče - lékařské prostory)	34 923 255,56
D14 - Systém bleskosvodu, uzemnění a vyr. potenciálu, och. pos. - (v.č. "D.1.01.4c-165,	3 727 202,20
D15 - ZÁLOŽNÍ ZDROJE	7 981 610,72
D16 - El. vyhřívání heliportu	561 766,36
D17 - OSTATNÍ	14 100 818,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4c - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel: K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**220 439 430,85**	
	D	D1	ROZVADĚČE				0,00	
	D	D2	Rozvaděče - základní napájení				12 696 289,55	
1	K	D.1.01.4c 001	Rozvaděč ozn. RH1, viz. v.č. D.1.01.4c-201 - kompletní dodávka	ks	1,000	2 443 865,36	2 443 865,36	
	VV		3.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	D.1.01.4c 002	Rozvaděč ozn. RH2, viz. v.č. D.1.01.4c-202 - kompletní dodávka	ks	1,000	2 129 615,95	2 129 615,95	
	VV		3.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	D.1.01.4c 003	Rozvaděč ozn. RH3, viz. v.č. D.1.01.4c-203 - kompletní dodávka	ks	1,000	1 809 233,87	1 809 233,87	
	VV		3.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	D.1.01.4c 004	Rozvaděč ozn. R01.1, viz. v.č. D.1.01.4c-218 - kompletní dodávka	ks	1,000	157 668,73	157 668,73	
	VV		1.PP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	D.1.01.4c 005	Rozvaděč ozn. R01.2, viz. v.č. D.1.01.4c-219 - kompletní dodávka	ks	1,000	88 527,93	88 527,93	
	VV		1.PP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	D.1.01.4c 006	Rozvaděč ozn. R1.1, viz. v.č. D.1.01.4c-220 - kompletní dodávka	ks	1,000	166 768,81	166 768,81	
	VV		1.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	D.1.01.4c 007	Rozvaděč ozn. R1.2, viz. v.č. D.1.01.4c-221 - kompletní dodávka	ks	1,000	227 007,37	227 007,37	
	VV		1.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	D.1.01.4c 008	Rozvaděč ozn. R1.3, viz. v.č. D.1.01.4c-222 - kompletní dodávka	ks	1,000	86 747,48	86 747,48	
	VV		1.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	D.1.01.4c 009	Rozvaděč ozn. R2.1, viz. v.č. D.1.01.4c-223 - kompletní dodávka	ks	1,000	318 799,45	318 799,45	
	VV		2.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	D.1.01.4c 010	Rozvaděč ozn. R2.2, viz. v.č. D.1.01.4c-224 - kompletní dodávka	ks	1,000	189 716,83	189 716,83	
	VV		2.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	D.1.01.4c 011	Rozvaděč ozn. R2.3, viz. v.č. D.1.01.4c-225 - kompletní dodávka	ks	1,000	179 034,13	179 034,13	
	VV		2.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	D.1.01.4c 012	Rozvaděč ozn. R2.4, viz. v.č. D.1.01.4c-226 - kompletní dodávka	ks	1,000	93 275,79	93 275,79	
	VV		2.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	D.1.01.4c 013	Rozvaděč ozn. R3.1, viz. v.č. D.1.01.4c-227 - kompletní dodávka	ks	1,000	158 657,87	158 657,87	
	VV		3.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	D.1.01.4c 014	Rozvaděč ozn. R3.2, viz. v.č. D.1.01.4c-228 - kompletní dodávka	ks	1,000	129 676,10	129 676,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	D.1.01.4c 015	Rozvaděč ozn. R3.3, viz. v.č. D.1.01.4c-229 - kompletní dodávka	ks	1,000	79 526,76	79 526,76	
	VV		3.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	D.1.01.4c 016	Rozvaděč ozn. R4.1, viz. v.č. D.1.01.4c-230 - kompletní dodávka	ks	1,000	211 082,23	211 082,23	
	VV		4.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	D.1.01.4c 017	Rozvaděč ozn. R4.2, viz. v.č. D.1.01.4c-231 - kompletní dodávka	ks	1,000	177 847,17	177 847,17	
	VV		4.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	D.1.01.4c 018	Rozvaděč ozn. R5.1, viz. v.č. D.1.01.4c-232 - kompletní dodávka	ks	1,000	319 689,68	319 689,68	
	VV		5.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	D.1.01.4c 019	Rozvaděč ozn. R5.2, viz. v.č. D.1.01.4c-233 - kompletní dodávka	ks	1,000	182 397,20	182 397,20	
	VV		5.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	D.1.01.4c 020	Rozvaděč ozn. R6.1, viz. v.č. D.1.01.4c-234 - kompletní dodávka	ks	1,000	313 359,19	313 359,19	
	VV		6.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	D.1.01.4c 021	Rozvaděč ozn. R6.2, viz. v.č. D.1.01.4c-235 - kompletní dodávka	ks	1,000	223 941,04	223 941,04	
	VV		6.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	D.1.01.4c 022	Rozvaděč ozn. R7.1, viz. v.č. D.1.01.4c-236 - kompletní dodávka	ks	1,000	321 569,04	321 569,04	
	VV		7.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	D.1.01.4c 023	Rozvaděč ozn. R7.2, viz. v.č. D.1.01.4c-237 - kompletní dodávka	ks	1,000	209 895,26	209 895,26	
	VV		7.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	D.1.01.4c 024	Rozvaděč ozn. R8.1, viz. v.č. D.1.01.4c-238 - kompletní dodávka	ks	1,000	335 021,33	335 021,33	
	VV		8.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	D.1.01.4c 025	Rozvaděč ozn. R8.2, viz. v.č. D.1.01.4c-239 - kompletní dodávka	ks	1,000	229 282,39	229 282,39	
	VV		8.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	D.1.01.4c 026	Rozvaděč ozn. R9.1, viz. v.č. D.1.01.4c-240 - kompletní dodávka	ks	1,000	346 594,25	346 594,25	
	VV		9.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	D.1.01.4c 027	Rozvaděč ozn. R9.2, viz. v.č. D.1.01.4c-241 - kompletní dodávka	ks	1,000	227 205,19	227 205,19	
	VV		9.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	D.1.01.4c 028	Rozvaděč ozn. R10.1, viz. v.č. D.1.01.4c-242 - kompletní dodávka	ks	1,000	326 910,39	326 910,39	
	VV		10.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	D.1.01.4c 029	Rozvaděč ozn. R10.2, viz. v.č. D.1.01.4c-243 - kompletní dodávka	ks	1,000	229 678,04	229 678,04	
	VV		10.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	D.1.01.4c 030	Rozvaděč ozn. R11.1, viz. v.č. D.1.01.4c-244 - kompletní dodávka	ks	1,000	342 340,96	342 340,96	
	VV		11.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	D.1.01.4c 031	Rozvaděč ozn. R11.2, viz. v.č. D.1.01.4c-245 - kompletní dodávka	ks	1,000	205 938,71	205 938,71	
	VV		11.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	D.1.01.4c 032	Rozvaděč ozn. R12.1, viz. v.č. D.1.01.4c-246 - kompletní dodávka	ks	1,000	135 610,94	135 610,94	
	VV		12.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	D.1.01.4c 033	Rozvaděč ozn. R12.2, viz. v.č. D.1.01.4c-247 - kompletní dodávka	ks	1,000	99 804,11	99 804,11	
	VV		12.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D3	Rozvaděče - bezpečnostní napájení				9 437 769,43	
34	K	D.1.01.4c 034	Rozvaděč ozn. RD1, viz. v.č. D.1.01.4c-301 - kompletní dodávka	ks	1,000	2 711 921,99	2 711 921,99	
	VV		3.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	D.1.01.4c 035	Rozvaděč ozn. RD2, viz. v.č. D.1.01.4c-302 - kompletní dodávka	ks	1,000	2 307 660,94	2 307 660,94	
	VV		3.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	D.1.01.4c 036	Rozvaděč ozn. RD01.1, viz. v.č. D.1.01.4c-303 - kompletní dodávka	ks	1,000	91 594,26	91 594,26	
	VV		1.PP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	D.1.01.4c 037	Rozvaděč ozn. RD01.2, viz. v.č. D.1.01.4c-304 - kompletní dodávka	ks	1,000	87 736,62	87 736,62	
	VV		1.PP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	D.1.01.4c 038	Rozvaděč ozn. RD1.1, viz. v.č. D.1.01.4c-305 - kompletní dodávka	ks	1,000	127 203,26	127 203,26	
	VV		1.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	D.1.01.4c 039	Rozvaděč ozn. RD1.2, viz. v.č. D.1.01.4c-306 - kompletní dodávka	ks	1,000	134 423,97	134 423,97	
	VV		1.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	D.1.01.4c 040	Rozvaděč ozn. RD2.1, viz. v.č. D.1.01.4c-307 - kompletní dodávka	ks	1,000	145 304,50	145 304,50	
	VV		2.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	D.1.01.4c 041	Rozvaděč ozn. RD2.2, viz. v.č. D.1.01.4c-308 - kompletní dodávka	ks	1,000	122 257,56	122 257,56	
	VV		2.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	D.1.01.4c 042	Rozvaděč ozn. RD2.3, viz. v.č. D.1.01.4c-309 - kompletní dodávka	ks	1,000	105 343,29	105 343,29	
	VV		2.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	D.1.01.4c 043	Rozvaděč ozn. RD2.4, viz. v.č. D.1.01.4c-310 - kompletní dodávka	ks	1,000	86 351,82	86 351,82	
	VV		2.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	D.1.01.4c 044	Rozvaděč ozn. RD3.1, viz. v.č. D.1.01.4c-311 - kompletní dodávka	ks	1,000	94 957,33	94 957,33	
	VV		3.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	D.1.01.4c 045	Rozvaděč ozn. RD3.2, viz. v.č. D.1.01.4c-312 - kompletní dodávka	ks	1,000	90 901,86	90 901,86	
	VV		3.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	D.1.01.4c 046	Rozvaděč ozn. RD3.4, viz. v.č. D.1.01.4c-313 - kompletní dodávka	ks	1,000	74 877,81	74 877,81	
	VV		3.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	D.1.01.4c 047	Rozvaděč ozn. RD3.5, viz. v.č. D.1.01.4c-314 - kompletní dodávka	ks	1,000	260 737,00	260 737,00	
	VV		3.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	D.1.01.4c 048	Rozvaděč ozn. RD3.6, viz. v.č. D.1.01.4c-315 - kompletní dodávka	ks	1,000	82 296,35	82 296,35	
	VV		3.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	D.1.01.4c 049	Rozvaděč ozn. RD3.7, viz. v.č. D.1.01.4c-316 - kompletní dodávka	ks	1,000	79 625,68	79 625,68	
	VV		3.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	D.1.01.4c 050	Rozvaděč ozn. RD3.8, viz. v.č. D.1.01.4c-317 - kompletní dodávka	ks	1,000	228 985,64	228 985,64	
	VV		3.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	D.1.01.4c 051	Rozvaděč ozn. RD3.9, viz. v.č. D.1.01.4c-318 - kompletní dodávka	ks	1,000	67 953,84	67 953,84	
	VV		3.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	D.1.01.4c 052	Rozvaděč ozn. RD4.1, viz. v.č. D.1.01.4c-319 - kompletní dodávka	ks	1,000	114 245,54	114 245,54	
	VV		4.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	D.1.01.4c 053	Rozvaděč ozn. RD4.2, viz. v.č. D.1.01.4c-320 - kompletní dodávka	ks	1,000	121 664,08	121 664,08	
	VV		4.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	D.1.01.4c 054	Rozvaděč ozn. RD5.1, viz. v.č. D.1.01.4c-321 - kompletní dodávka	ks	1,000	181 111,32	181 111,32	
	VV		5.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	D.1.01.4c 055	Rozvaděč ozn. RD5.2, viz. v.č. D.1.01.4c-322 - kompletní dodávka	ks	1,000	104 749,80	104 749,80	
	VV		5.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	D.1.01.4c 056	Rozvaděč ozn. RD6.1, viz. v.č. D.1.01.4c-323 - kompletní dodávka	ks	1,000	181 309,15	181 309,15	
	VV		6.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	K	D.1.01.4c 057	Rozvaděč ozn. RD6.2, viz. v.č. D.1.01.4c-324 - kompletní dodávka	ks	1,000	143 820,79	143 820,79	
	VV		6.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	D.1.01.4c 058	Rozvaděč ozn. RD7.1, viz. v.č. D.1.01.4c-325 - kompletní dodávka	ks	1,000	188 134,21	188 134,21	
	VV		7.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	D.1.01.4c 059	Rozvaděč ozn. RD7.2, viz. v.č. D.1.01.4c-326 - kompletní dodávka	ks	1,000	131 258,73	131 258,73	
	VV		7.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	K	D.1.01.4c 060	Rozvaděč ozn. RD8.1, viz. v.č. D.1.01.4c-327 - kompletní dodávka	ks	1,000	177 055,85	177 055,85	
	VV		8.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	K	D.1.01.4c 061	Rozvaděč ozn. RD8.2, viz. v.č. D.1.01.4c-328 - kompletní dodávka	ks	1,000	148 173,00	148 173,00	
	VV		8.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	D.1.01.4c 062	Rozvaděč ozn. RD9.1, viz. v.č. D.1.01.4c-329 - kompletní dodávka	ks	1,000	195 948,41	195 948,41	
	VV		9.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	K	D.1.01.4c 063	Rozvaděč ozn. RD9.2, viz. v.č. D.1.01.4c-330 - kompletní dodávka	ks	1,000	145 897,98	145 897,98	
	VV		9.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	D.1.01.4c 064	Rozvaděč ozn. RD10.1, viz. v.č. D.1.01.4c-331 - kompletní dodávka	ks	1,000	180 221,10	180 221,10	
	VV		10.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	D.1.01.4c 065	Rozvaděč ozn. RD10.2, viz. v.č. D.1.01.4c-332 - kompletní dodávka	ks	1,000	144 216,44	144 216,44	
	VV		10.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	D.1.01.4c 066	Rozvaděč ozn. RD11.1, viz. v.č. D.1.01.4c-333 - kompletní dodávka	ks	1,000	163 207,91	163 207,91	
	VV		11.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	D.1.01.4c 067	Rozvaděč ozn. RD11.2, viz. v.č. D.1.01.4c-334 - kompletní dodávka	ks	1,000	129 676,10	129 676,10	
	VV		11.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	D.1.01.4c 068	Rozvaděč ozn. RD12.1, viz. v.č. D.1.01.4c-335 - kompletní dodávka	ks	1,000	86 945,30	86 945,30	
	VV		12.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	D4		Rozvaděče - doplňující bezpečnostní napájení				4 306 809,47	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	D.1.01.4c 069	Rozvaděč ozn. RU1, viz. v.č. D.1.01.4c-401 - kompletní dodávka	ks	1,000	2 084 610,13	2 084 610,13	
	VV		3.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	K	D.1.01.4c 070	Rozvaděč ozn. RU01.1, viz. v.č. D.1.01.4c-402 - kompletní dodávka	ks	1,000	71 316,91	71 316,91	
	VV		1.PP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	K	D.1.01.4c 071	Rozvaděč ozn. RU01.2, viz. v.č. D.1.01.4c-403 - kompletní dodávka	ks	1,000	62 612,49	62 612,49	
	VV		1.PP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	K	D.1.01.4c 072	Rozvaděč ozn. RU1.1, viz. v.č. D.1.01.4c-404 - kompletní dodávka	ks	1,000	88 330,10	88 330,10	
	VV		1.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	K	D.1.01.4c 073	Rozvaděč ozn. RU1.2, viz. v.č. D.1.01.4c-405 - kompletní dodávka	ks	1,000	91 989,91	91 989,91	
	VV		1.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	D.1.01.4c 074	Rozvaděč ozn. RU2.1, viz. v.č. D.1.01.4c-406 - kompletní dodávka	ks	1,000	95 748,64	95 748,64	
	VV		2.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	K	D.1.01.4c 075	Rozvaděč ozn. RU2.2, viz. v.č. D.1.01.4c-407 - kompletní dodávka	ks	1,000	83 582,23	83 582,23	
	VV		2.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	K	D.1.01.4c 076	Rozvaděč ozn. RU2.3, viz. v.č. D.1.01.4c-408 - kompletní dodávka	ks	1,000	89 912,72	89 912,72	
	VV		2.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	K	D.1.01.4c 077	Rozvaděč ozn. RU2.4, viz. v.č. D.1.01.4c-409 - kompletní dodávka	ks	1,000	75 768,04	75 768,04	
	VV		2.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	K	D.1.01.4c 078	Rozvaděč ozn. RU3.1, viz. v.č. D.1.01.4c-410 - kompletní dodávka	ks	1,000	72 306,05	72 306,05	
	VV		3.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	K	D.1.01.4c 079	Rozvaděč ozn. RU3.2, viz. v.č. D.1.01.4c-411 - kompletní dodávka	ks	1,000	76 658,26	76 658,26	
	VV		3.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	D.1.01.4c 080	Rozvaděč ozn. RDU3.3, viz. v.č. D.1.01.4c-412 - kompletní dodávka	ks	1,000	88 132,27	88 132,27	
	VV		3.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
81	K	D.1.01.4c 081	Rozvaděč ozn. RU4.1, viz. v.č. D.1.01.4c-413 - kompletní dodávka	ks	1,000	93 176,88	93 176,88	
	VV		4.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
82	K	D.1.01.4c 082	Rozvaděč ozn. RU4.2, viz. v.č. D.1.01.4c-414 - kompletní dodávka	ks	1,000	89 220,32	89 220,32	
	VV		4.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	K	D.1.01.4c 083	Rozvaděč ozn. RU5.1, viz. v.č. D.1.01.4c-415 - kompletní dodávka	ks	1,000	88 231,19	88 231,19	
	VV		5.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	K	D.1.01.4c 084	Rozvaděč ozn. RU5.2, viz. v.č. D.1.01.4c-416 - kompletní dodávka	ks	1,000	84 472,46	84 472,46	
	VV		5.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
85	K	D.1.01.4c 085	Rozvaděč ozn. RU6.1, viz. v.č. D.1.01.4c-417 - kompletní dodávka	ks	1,000	86 846,39	86 846,39	
	VV		6.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
86	K	D.1.01.4c 086	Rozvaděč ozn. RU6.2, viz. v.č. D.1.01.4c-418 - kompletní dodávka	ks	1,000	76 757,17	76 757,17	
	VV		6.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
87	K	D.1.01.4c 087	Rozvaděč ozn. RU7.1, viz. v.č. D.1.01.4c-419 - kompletní dodávka	ks	1,000	85 956,17	85 956,17	
	VV		7.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
88	K	D.1.01.4c 088	Rozvaděč ozn. RU7.2, viz. v.č. D.1.01.4c-420 - kompletní dodávka	ks	1,000	77 647,40	77 647,40	
	VV		7.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	K	D.1.01.4c 089	Rozvaděč ozn. RU8.1, viz. v.č. D.1.01.4c-421 - kompletní dodávka	ks	1,000	85 956,17	85 956,17	
	VV		8.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
90	K	D.1.01.4c 090	Rozvaděč ozn. RU8.2, viz. v.č. D.1.01.4c-422 - kompletní dodávka	ks	1,000	75 372,38	75 372,38	
	VV		8.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
91	K	D.1.01.4c 091	Rozvaděč ozn. RU9.1, viz. v.č. D.1.01.4c-423 - kompletní dodávka	ks	1,000	86 846,39	86 846,39	
	VV		9.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	K	D.1.01.4c 092	Rozvaděč ozn. RU9.2, viz. v.č. D.1.01.4c-424 - kompletní dodávka	ks	1,000	74 581,07	74 581,07	
	VV		9.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	D.1.01.4c 093	Rozvaděč ozn. RU10.1, viz. v.č. D.1.01.4c-425 - kompletní dodávka	ks	1,000	85 659,42	85 659,42	
	VV		10.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	D.1.01.4c 094	Rozvaděč ozn. RU10.2, viz. v.č. D.1.01.4c-426 - kompletní dodávka	ks	1,000	74 581,07	74 581,07	
	VV		10.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	K	D.1.01.4c 095	Rozvaděč ozn. RU11.1, viz. v.č. D.1.01.4c-427 - kompletní dodávka	ks	1,000	85 956,17	85 956,17	
	VV		11.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
96	K	D.1.01.4c 096	Rozvaděč ozn. RU11.2, viz. v.č. D.1.01.4c-428 - kompletní dodávka	ks	1,000	74 581,07	74 581,07	
	VV		11.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D5	Rozvaděče - lékařské prostory				7 134 065,02	
97	K	D.1.01.4c 097	Rozvaděč ozn. RL1.1.1, viz. v.č. D.1.01.4c-501 - kompletní dodávka	ks	1,000	171 912,33	171 912,33	
	VV		1.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
98	K	D.1.01.4c 098	Rozvaděč ozn. RL1.1.2, viz. v.č. D.1.01.4c-502 - kompletní dodávka	ks	1,000	145 897,98	145 897,98	
	VV		1.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
99	K	D.1.01.4c 099	Rozvaděč ozn. RL1.1.3, viz. v.č. D.1.01.4c-503 - kompletní dodávka	ks	1,000	148 074,09	148 074,09	
	VV		1.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
100	K	D.1.01.4c 100	Rozvaděč ozn. RL1.2.1, viz. v.č. D.1.01.4c-504 - kompletní dodávka	ks	1,000	183 386,34	183 386,34	
	VV		1.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
101	K	D.1.01.4c 101	Rozvaděč ozn. RL1.2.2, viz. v.č. D.1.01.4c-505 - kompletní dodávka	ks	1,000	205 740,88	205 740,88	
	VV		1.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
102	K	D.1.01.4c 102	Rozvaděč ozn. RL1.2.3, viz. v.č. D.1.01.4c-506 - kompletní dodávka	ks	1,000	206 927,85	206 927,85	
	VV		1.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
103	K	D.1.01.4c 103	Rozvaděč ozn. RL1.2.4, viz. v.č. D.1.01.4c-507 - kompletní dodávka	ks	1,000	202 674,55	202 674,55	
	VV		1.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
104	K	D.1.01.4c 104	Rozvaděč ozn. RL1.2.5, viz. v.č. D.1.01.4c-508 - kompletní dodávka	ks	1,000	187 639,64	187 639,64	
	VV		1.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
105	K	D.1.01.4c 105	Rozvaděč ozn. RL2.1.1, viz. v.č. D.1.01.4c-509 - kompletní dodávka	ks	1,000	211 873,54	211 873,54	
	VV		2.NP					
	VV		1*1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
106	K	D.1.01.4c 106	Rozvaděč ozn. RL2.1.2, viz. v.č. D.1.01.4c-510 - kompletní dodávka	ks	1,000	210 389,83	210 389,83	
	VV		2.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
107	K	D.1.01.4c 107	Rozvaděč ozn. RL2.1.3, viz. v.č. D.1.01.4c-511 - kompletní dodávka	ks	1,000	198 520,17	198 520,17	
	VV		2.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
108	K	D.1.01.4c 108	Rozvaděč ozn. RL2.1.4, viz. v.č. D.1.01.4c-512 - kompletní dodávka	ks	1,000	194 266,87	194 266,87	
	VV		2.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
109	K	D.1.01.4c 109	Rozvaděč ozn. RL2.2.1, viz. v.č. D.1.01.4c-513 - kompletní dodávka	ks	1,000	202 377,81	202 377,81	
	VV		2.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
110	K	D.1.01.4c 110	Rozvaděč ozn. RL2.2.2, viz. v.č. D.1.01.4c-514 - kompletní dodávka	ks	1,000	200 201,70	200 201,70	
	VV		2.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
111	K	D.1.01.4c 111	Rozvaděč ozn. RL2.2.3, viz. v.č. D.1.01.4c-515 - kompletní dodávka	ks	1,000	202 377,81	202 377,81	
	VV		2.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
112	K	D.1.01.4c 112	Rozvaděč ozn. RL2.3.1, viz. v.č. D.1.01.4c-516 - kompletní dodávka	ks	1,000	194 266,87	194 266,87	
	VV		2.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
113	K	D.1.01.4c 113	Rozvaděč ozn. RL2.3.2, viz. v.č. D.1.01.4c-517 - kompletní dodávka	ks	1,000	198 520,17	198 520,17	
	VV		2.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
114	K	D.1.01.4c 114	Rozvaděč ozn. RL4.1.1, viz. v.č. D.1.01.4c-518 - kompletní dodávka	ks	1,000	256 879,36	256 879,36	
	VV		4.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
115	K	D.1.01.4c 115	Rozvaděč ozn. RL4.1.2, viz. v.č. D.1.01.4c-519 - kompletní dodávka	ks	1,000	256 879,36	256 879,36	
	VV		4.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
116	K	D.1.01.4c 116	Rozvaděč ozn. RL4.1.3, viz. v.č. D.1.01.4c-520 - kompletní dodávka	ks	1,000	256 879,36	256 879,36	
	VV		4.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
117	K	D.1.01.4c 117	Rozvaděč ozn. RL4.2.1, viz. v.č. D.1.01.4c-521 - kompletní dodávka	ks	1,000	225 128,00	225 128,00	
	VV		4.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
118	K	D.1.01.4c 118	Rozvaděč ozn. RL4.2.2, viz. v.č. D.1.01.4c-522 - kompletní dodávka	ks	1,000	222 061,67	222 061,67	
	VV		4.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
119	K	D.1.01.4c 119	Rozvaděč ozn. RL4.2.3, viz. v.č. D.1.01.4c-523 - kompletní dodávka	ks	1,000	198 322,34	198 322,34	
	VV		4.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
120	K	D.1.01.4c 120	Rozvaděč ozn. RL5.1.1, viz. v.č. D.1.01.4c-524 - kompletní dodávka	ks	1,000	114 839,02	114 839,02	
	VV		5.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
121	K	D.1.01.4c 121	Rozvaděč ozn. RL5.1.2, viz. v.č. D.1.01.4c-525 - kompletní dodávka	ks	1,000	115 927,07	115 927,07	
	VV		5.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
122	K	D.1.01.4c 122	Rozvaděč ozn. RL5.1.3, viz. v.č. D.1.01.4c-526 - kompletní dodávka	ks	1,000	97 331,26	97 331,26	
	VV		5.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
123	K	D.1.01.4c 123	Rozvaděč ozn. RL5.1.4, viz. v.č. D.1.01.4c-527 - kompletní dodávka	ks	1,000	111 871,60	111 871,60	
	VV		5.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
124	K	D.1.01.4c 124	Rozvaděč ozn. RL5.2.1, viz. v.č. D.1.01.4c-528 - kompletní dodávka	ks	1,000	192 783,16	192 783,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
125	K	D.1.01.4c 125	Rozvaděč ozn. RL5.2.2, viz. v.č. D.1.01.4c-529 - kompletní dodávka	ks	1,000	184 474,40	184 474,40	
	VV		5.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
126	K	D.1.01.4c 126	Rozvaděč ozn. RL6.1.1, viz. v.č. D.1.01.4c-530 - kompletní dodávka	ks	1,000	112 267,26	112 267,26	
	VV		6.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
127	K	D.1.01.4c 127	Rozvaděč ozn. RL6.1.2, viz. v.č. D.1.01.4c-531 - kompletní dodávka	ks	1,000	196 640,80	196 640,80	
	VV		6.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
128	K	D.1.01.4c 128	Rozvaděč ozn. RL7.1.1, viz. v.č. D.1.01.4c-532 - kompletní dodávka	ks	1,000	114 839,02	114 839,02	
	VV		7.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
129	K	D.1.01.4c 129	Rozvaděč ozn. RL7.1.2, viz. v.č. D.1.01.4c-533 - kompletní dodávka	ks	1,000	114 839,02	114 839,02	
	VV		7.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
130	K	D.1.01.4c 130	Rozvaděč ozn. RL7.2.1, viz. v.č. D.1.01.4c-534 - kompletní dodávka	ks	1,000	216 522,49	216 522,49	
	VV		7.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
131	K	D.1.01.4c 131	Rozvaděč ozn. RL8.1.1, viz. v.č. D.1.01.4c-535 - kompletní dodávka	ks	1,000	117 410,78	117 410,78	
	VV		8.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
132	K	D.1.01.4c 132	Rozvaděč ozn. RL8.1.2, viz. v.č. D.1.01.4c-536 - kompletní dodávka	ks	1,000	114 839,02	114 839,02	
	VV		8.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
133	K	D.1.01.4c 133	Rozvaděč ozn. RL8.2.1, viz. v.č. D.1.01.4c-537 - kompletní dodávka	ks	1,000	114 839,02	114 839,02	
	VV		8.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
134	K	D.1.01.4c 134	Rozvaděč ozn. RL9.1.1, viz. v.č. D.1.01.4c-538 - kompletní dodávka	ks	1,000	114 839,02	114 839,02	
	VV		9.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
135	K	D.1.01.4c 135	Rozvaděč ozn. RL9.1.2, viz. v.č. D.1.01.4c-539 - kompletní dodávka	ks	1,000	188 925,52	188 925,52	
	VV		9.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
136	K	D.1.01.4c 136	Rozvaděč ozn. RL10.1.1, viz. v.č. D.1.01.4c-540 - kompletní dodávka	ks	1,000	114 839,02	114 839,02	
	VV		10.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
137	K	D.1.01.4c 137	Rozvaděč ozn. RL10.1.2, viz. v.č. D.1.01.4c-541 - kompletní dodávka	ks	1,000	114 839,02	114 839,02	
	VV		10.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D6	Rozvaděče - požárně bezpečnostní zařízení				4 549 445,24	
138	K	D.1.01.4c 138	Rozvaděč ozn. RPO, viz. v.č. D.1.01.4c-601 - kompletní dodávka	ks	1,000	2 131 594,22	2 131 594,22	
	VV		2.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
139	K	D.1.01.4c 139	Rozvaděč ozn. RPO1.1, viz. v.č. D.1.01.4c-602 - kompletní dodávka	ks	1,000	121 664,08	121 664,08	
	VV		1.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
140	K	D.1.01.4c 140	Rozvaděč ozn. RPO1.2, viz. v.č. D.1.01.4c-603 - kompletní dodávka	ks	1,000	130 071,76	130 071,76	
	VV		1.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
141	K	D.1.01.4c 141	Rozvaděč ozn. RPO2.1, viz. v.č. D.1.01.4c-604 - kompletní dodávka	ks	1,000	142 633,82	142 633,82	
	VV		2.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
142	K	D.1.01.4c 142	Rozvaděč ozn. RPO2.2, viz. v.č. D.1.01.4c-605 - kompletní dodávka	ks	1,000	143 128,39	143 128,39	
	VV		2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
143	K	D.1.01.4c 143	Rozvaděč ozn. RPO3.1, viz. v.č. D.1.01.4c-606 - kompletní dodávka	ks	1,000	116 322,73	116 322,73	
	VV		3.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
144	K	D.1.01.4c 144	Rozvaděč ozn. RPO4.1, viz. v.č. D.1.01.4c-607 - kompletní dodávka	ks	1,000	207 916,99	207 916,99	
	VV		4.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
145	K	D.1.01.4c 145	Rozvaděč ozn. RPO4.2, viz. v.č. D.1.01.4c-608 - kompletní dodávka	ks	1,000	142 534,91	142 534,91	
	VV		4.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
146	K	D.1.01.4c 146	Rozvaděč ozn. RPO5.1, viz. v.č. D.1.01.4c-609 - kompletní dodávka	ks	1,000	147 678,43	147 678,43	
	VV		5.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
147	K	D.1.01.4c 147	Rozvaděč ozn. RPO6.1, viz. v.č. D.1.01.4c-610 - kompletní dodávka	ks	1,000	111 970,52	111 970,52	
	VV		6.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
148	K	D.1.01.4c 148	Rozvaděč ozn. RPO7.1, viz. v.č. D.1.01.4c-611 - kompletní dodávka	ks	1,000	131 060,90	131 060,90	
	VV		7.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
149	K	D.1.01.4c 149	Rozvaděč ozn. RPO8.1, viz. v.č. D.1.01.4c-612 - kompletní dodávka	ks	1,000	111 970,52	111 970,52	
	VV		8.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
150	K	D.1.01.4c 150	Rozvaděč ozn. RPO9.1, viz. v.č. D.1.01.4c-613 - kompletní dodávka	ks	1,000	112 168,35	112 168,35	
	VV		9.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
151	K	D.1.01.4c 151	Rozvaděč ozn. RPO10.1, viz. v.č. D.1.01.4c-614 - kompletní dodávka	ks	1,000	112 168,35	112 168,35	
	VV		10.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
152	K	D.1.01.4c 152	Rozvaděč ozn. RPO11.1, viz. v.č. D.1.01.4c-615 - kompletní dodávka	ks	1,000	353 617,14	353 617,14	
	VV		11.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
153	K	D.1.01.4c 153	Rozvaděč ozn. RPO12.1, viz. v.č. D.1.01.4c-616 - kompletní dodávka	ks	1,000	317 513,57	317 513,57	
	VV		12.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
154	K	D.1.01.4c 154	Ovládací skříňka ozn. DPO.1, DPO.2, DPO.3 pro aktivací stavů CENTRAL/TOTAL STOP viz. v.č. D.1.01.4c-617 - kompletní dodávka	ks	3,000	5 143,52	15 430,56	
	VV		1.NP / 2.NP / 3.NP					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	D7	KABELY				62 388 185,32	
155	K	D.1.01.4c 155	Kabel CAB_A (J) 3x2,5	m	150,000	52,26	7 839,00	
	VV		3.NP / 12.NP					
	VV		90+60		150,000			
	VV		Součet		150,000			
156	K	D.1.01.4c 156	Kabel CAB_A (J) 3x1,5	m	320,000	43,00	13 760,00	
	VV		3.NP / 12.NP					
	VV		210+110		320,000			
	VV		Součet		320,000			
157	K	D.1.01.4c 157	Kabel CAB_B (J) 5x95	m	1 230,000	2 128,56	2 618 128,80	
	VV		Schéma napájení - D.1.01.4c-101					
	VV		4*132+4*126+2*99		1 230,000			
	VV		Součet		1 230,000			
158	K	D.1.01.4c 158	Kabel CAB_B (J) 5x70	m	2 560,000	1 502,12	3 845 427,20	
	VV		Schéma napájení - D.1.01.4c-101					
	VV		2*93+2*92+2*121+2*121+2*122+2*119+2*64+2*62+2*33+2*34+2*70+2*61+2*51+2*109+2*61+2*55+24		2 560,000			
	VV		Součet		2 560,000			
159	K	D.1.01.4c 159	Kabel CAB_B (J) 5x50	m	6 320,000	1 137,37	7 188 178,40	
160	K	D.1.01.4c 160	Kabel CAB_B (J) 5x35	m	3 450,000	813,55	2 806 747,50	
	VV		Schéma napájení - D.1.01.4c-101					
	VV		108+32+44+101+86+113+2*44+2*42+106+91+91+127+125+133+138+139+141+149+152+155+72+51+51+51+51+71+76+81+81+86+91+92+28+108+2*24+2*44+25+24+20+24+28		3 450,000			
	VV		Součet		3 450,000			
161	K	D.1.01.4c 161	Kabel CAB_B (J) 5x25	m	4 250,000	588,59	2 501 507,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	K	D.1.01.4c 162	Kabel CAB_B (J) 5x16	m	5 380,000	367,97	1 979 678,60	
163	K	D.1.01.4c 163	Kabel CAB_B (J) 5x10	m	1 830,000	242,75	444 232,50	
	VV		1.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP					
	VV		448+224+229+236+232+233+228		1 830,000			
	VV		Součet		1 830,000			
164	K	D.1.01.4c 164	Kabel CAB_B (J) 5x6	m	1 950,000	160,69	313 345,50	
	VV		Schéma napájení - D.1.01.4c-101 / 1.NP / 2.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 9.NP /					
	VV		382+287+279+288+282+237+195		1 950,000			
	VV		Součet		1 950,000			
165	K	D.1.01.4c 165	Kabel CAB_B (J) 5x4	m	2 240,000	121,82	272 876,80	
	VV		Schéma napájení - D.1.01.4c-101 / 1.PP / 1.NP / 3.NP / 12.NP					
	VV		190+185+185+105+105+290+25+760+395		2 240,000			
	VV		Součet		2 240,000			
166	K	D.1.01.4c 166	Kabel CAB_B (J) 5x2,5	m	365,000	88,89	32 444,85	
	VV		12.NP					
	VV		365		365,000			
	VV		Součet		365,000			
167	K	D.1.01.4c 167	Kabel CAB_B (J) 5x1,5	m	29 680,000	70,11	2 080 864,80	
	VV		1.NP / 2.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		1920+3465+225+3206+3830+2344+3824+4653+3858+2210+145		29 680,000			
	VV		Součet		29 680,000			
168	K	D.1.01.4c 168	Kabel CAB_B (J) 4x1,5	m	6 810,000	64,10	436 521,00	
	VV		1.NP / 2.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP /					
	VV		560+950+740+740+740+800+740+800+740		6 810,000			
	VV		Součet		6 810,000			
169	K	D.1.01.4c 169	Kabel CAB_B (J) 3x2,5	m	234 240,000	67,58	15 829 939,20	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		3955+28085+32925+3445+22515+19785+20665+20385+20105+20935+21645+19685+110		234 240,000			
	VV		Součet		234 240,000			
170	K	D.1.01.4c 170	Kabel CAB_B (J) 3x1,5	m	81 910,000	55,49	4 545 185,90	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		4669+9516+12145+6993+7150+6868+4865+5682+5708+4661+4931+6417+2305		81 910,000			
	VV		Součet		81 910,000			
171	K	D.1.01.4c 171	Kabel CAB_B (O) 3x1,5	m	31 300,000	55,49	1 736 837,00	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		2633+3694+2540+505+2880+2480+3113+2880+2985+2833+2592+2075+90		31 300,000			
	VV		Součet		31 300,000			
172	K	D.1.01.4c 172	Kabel CAB_B (O) 2x1,5	m	10 500,000	51,02	535 710,00	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		461+1669+1792+330+700+942+734+740+728+723+750+653+278		10 500,000			
	VV		Součet		10 500,000			
173	K	D.1.01.4c 173	Kabel CAB_C (J) 5x120	m	40,000	3 094,54	123 781,60	
	VV		2.NP					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
174	K	D.1.01.4c 174	Kabel CAB_C (J) 5x70	m	350,000	1 657,48	580 118,00	
	VV		Schéma napájení - D.1.01.4c-101					
	VV		2*175		350,000			
	VV		Součet		350,000			
175	K	D.1.01.4c 175	Kabel CAB_C (J) 5x50	m	270,000	1 280,34	345 691,80	
	VV		Schéma napájení - D.1.01.4c-101					
	VV		2*135		270,000			
	VV		Součet		270,000			
176	K	D.1.01.4c 176	Kabel CAB_C (J) 5x35	m	124,000	941,61	116 759,64	
	VV		Schéma napájení - D.1.01.4c-101					
	VV		124		124,000			
	VV		Součet		124,000			
177	K	D.1.01.4c 177	Kabel CAB_C (J) 5x25	m	1 320,000	677,66	894 511,20	
	VV		Schéma napájení - D.1.01.4c-101					
	VV		115+46+213+188+186+189+129+126+128		1 320,000			
	VV		Součet		1 320,000			
178	K	D.1.01.4c 178	Kabel CAB_C (J) 5x16	m	750,000	418,16	313 620,00	
	VV		Schéma napájení - D.1.01.4c-101					
	VV		109+39+119+49+128+43+126+137		750,000			
	VV		Součet		750,000			
179	K	D.1.01.4c 179	Kabel CAB_C (J) 5x10	m	118,000	281,21	33 182,78	
	VV		Schéma napájení - D.1.01.4c-101					
	VV		118		118,000			
	VV		Součet		118,000			
180	K	D.1.01.4c 180	Kabel CAB_C (J) 5x6	m	2 080,000	185,46	385 756,80	
	VV		Schéma napájení - D.1.01.4c-101					
	VV		108+56+126+137+136+146+108+54+95+33+116+41+115+126+126+132+135+142+148		2 080,000			
	VV		Součet		2 080,000			
181	K	D.1.01.4c 181	Kabel CAB_C (J) 5x4	m	195,000	145,14	28 302,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Schéma napájení - D.1.01.4c-101					
	VV		85+55+55		195,000			
	VV		Součet		195,000			
182	K	D.1.01.4c 182	Kabel CAB_C (J) 5x2,5	m	280,000	105,44	29 523,20	
	VV		3.NP / 12.NP					
	VV		90+190		280,000			
	VV		Součet		280,000			
183	K	D.1.01.4c 183	Kabel CAB_C (J) 7x1,5	m	1 360,000	121,20	164 832,00	
	VV		1.NP / 2.NP / 3.NP					
	VV		480+430+450		1 360,000			
	VV		Součet		1 360,000			
184	K	D.1.01.4c 184	Kabel CAB_C (J) 4x16	m	150,000	345,07	51 760,50	
	VV		2.NP / 12.NP					
	VV		90+60		150,000			
	VV		Součet		150,000			
185	K	D.1.01.4c 185	Kabel CAB_C (J) 4x6	m	210,000	158,81	33 350,10	
	VV		12.NP					
	VV		210		210,000			
	VV		Součet		210,000			
186	K	D.1.01.4c 186	Kabel CAB_C (J) 4x4	m	120,000	126,05	15 126,00	
	VV		12.NP					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
187	K	D.1.01.4c 187	Kabel CAB_C (J) 4x1,5	m	780,000	72,71	56 713,80	
	VV		2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		41+76+64+79+68+88+83+67+72+92+50		780,000			
	VV		Součet		780,000			
188	K	D.1.01.4c 188	Kabel CAB_C (J) 3x6	m	2 930,000	130,57	382 570,10	
	VV		1.PP / 3.NP					
	VV		993+1937		2 930,000			
	VV		Součet		2 930,000			
189	K	D.1.01.4c 189	Kabel CAB_C (J) 3x4	m	8 210,000	108,72	892 591,20	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP					
	VV		1944+2214+3252+800		8 210,000			
	VV		Součet		8 210,000			
190	K	D.1.01.4c 190	Kabel CAB_C (J) 3x2,5	m	22 275,000	75,94	1 691 563,50	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		1024+1248+1968+816+2272+1408+2048+2104+2104+2105+2105+1760+1313		22 275,000			
	VV		Součet		22 275,000			
191	K	D.1.01.4c 191	Kabel CAB_C (J) 3x1,5	m	14 895,000	62,35	928 703,25	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		585+1845+1705+420+3185+1565+745+1325+865+910+745+625+375		14 895,000			
	VV		Součet		14 895,000			
192	K	D.1.01.4c 192	Kabel CAB_C (O) 2x4	m	625,000	108,72	67 950,00	
	VV		1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		87+78+49+56+58+52+57+49+48+46+45		625,000			
	VV		Součet		625,000			
193	K	D.1.01.4c 193	Kabel CAB_D (J) 4x6	m	520,000	383,71	199 529,20	
	VV		střecha					
	VV		520		520,000			
	VV		Součet		520,000			
194	K	D.1.01.4c 194	Kabel CAB_D (J) 4x4	m	280,000	299,63	83 896,40	
	VV		střecha					
	VV		280		280,000			
	VV		Součet		280,000			
195	K	D.1.01.4c 195	Kabel CAB_D (J) 4x1,5	m	150,000	214,32	32 148,00	
	VV		střecha					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
196	K	D.1.01.4c 196	Kabel CAB_E 25 z/žl, vč. ukončení	m	6 500,000	109,18	709 670,00	
197	K	D.1.01.4c 197	Kabel CAB_E 16 z/žl, vč. ukončení	m	14 500,000	80,12	1 161 740,00	
198	K	D.1.01.4c 198	Kabel CAB_E 10 z/žl, vč. ukončení	m	2 800,000	62,12	173 936,00	
199	K	D.1.01.4c 199	Kabel CAB_E 4 z/žl, vč. ukončení	m	22 500,000	41,66	937 350,00	
200	K	D.1.01.4c 200	Kabel CAB_E 2,5 z/žl, vč. ukončení	m	5 200,000	37,19	193 388,00	
201	K	D.1.01.4c 201	Kabel CAB_H 2x2x0,8	m	9 650,000	53,18	513 187,00	
	VV		1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		765+1240+70+65+995+955+950+1095+1100+1145+1025+245		9 650,000			
	VV		Součet		9 650,000			
202	K	D.1.01.4c 202	Kabel CAB_H 4x2x0,8	m	5 800,000	53,18	308 444,00	
	VV		1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		698+698+590+523+487+474+465+498+455+465+447		5 800,000			
	VV		Součet		5 800,000			
203	K	D.1.01.4c 203	Kabel CAB_G	m	420,000	46,74	19 630,80	
204	K	D.1.01.4c 204	Vodič H07V-K 25 z/žl	m	1 650,000	109,18	180 147,00	
205	K	D.1.01.4c 205	Vodič H07V-K 16 z/žl	m	15 850,000	80,12	1 269 902,00	
206	K	D.1.01.4c 206	Vodič CYA 4 z/žl, vč. ukončení	m	43 560,000	41,66	1 814 709,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
207	K	D.1.01.4c 207	Vodič CYA 2,5 z/žl, vč. ukončení	m	12 500,000	37,19	464 875,00	
	D	D8	ÚLOŽNÝ MATERIÁL				21 600 101,61	
208	K	D.1.01.4c 208	Kabelový žlab drátěný 500/60mm, vč. zavěšení/uchycení, spojek, tvarovek, koncovek a podružného materiálu	m	690,000	591,83	408 362,70	
	VV		2.NP / 3.NP / 12.NP					
	VV		300+350+40		690,000			
	VV		Součet		690,000			
209	K	D.1.01.4c 209	Kabelový žlab drátěný 400/60mm, vč. zavěšení/uchycení, spojek, tvarovek, koncovek a podružného materiálu	m	5 050,000	520,87	2 630 393,50	
	VV		1.NP / 2.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		360+430+240+560+580+580+580+580+580+560		5 050,000			
	VV		Součet		5 050,000			
210	K	D.1.01.4c 210	Kabelový žlab drátěný 300/60mm, vč. zavěšení/uchycení, spojek, tvarovek, koncovek a podružného materiálu	m	1 460,000	439,43	641 567,80	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 12.NP					
	VV		250+400+350+90+310+60		1 460,000			
	VV		Součet		1 460,000			
211	K	D.1.01.4c 211	Kabelový žlab drátěný 200/60mm, vč. zavěšení/uchycení, spojek, tvarovek, koncovek a podružného materiálu	m	4 420,000	366,04	1 617 896,80	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		145+520+730+180+750+290+300+300+300+300+300+290+15		4 420,000			
	VV		Součet		4 420,000			
212	K	D.1.01.4c 212	Kabelový žlab drátěný 100/60mm, vč. zavěšení/uchycení, spojek, tvarovek, koncovek a podružného materiálu	m	395,000	313,69	123 907,55	
	VV		1.PP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP					
	VV		15+60+50+180+50+40		395,000			
	VV		Součet		395,000			
213	K	D.1.01.4c 213	Kabelový žlab drátěný 60/60mm, vč. zavěšení/uchycení, spojek, tvarovek, koncovek a podružného materiálu	m	980,000	300,04	294 039,20	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		50+80+80+120+60+80+80+80+80+80+80+80+30		980,000			
	VV		Součet		980,000			
214	K	D.1.01.4c 214	Kabelový žlab 200x60mm, žárově zinkovaný pro venkovní použití, vč. uchycení, víka, spojek, tvarovek, koncovek a podružného materiálu, kompletní	m	60,000	795,40	47 724,00	
	VV		1.NP / střecha 12.NP					
	VV		15+45		60,000			
	VV		Součet		60,000			
215	K	D.1.01.4c 215	Kabelový stoupací žebřík šířka 500mm, vč. uchycení, spojek, příchytek a podružného materiálu	m	450,000	639,69	287 860,50	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		10+12+16+52+40+40+40+40+40+40+40+40		450,000			
	VV		Součet		450,000			
216	K	D.1.01.4c 216	Kabelový stoupací žebřík šířka 400mm, vč. uchycení, spojek, příchytek a podružného materiálu	m	240,000	550,95	132 228,00	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NPP					
	VV		20+20+20+20+20+20+20+20+20+20+20+20		240,000			
	VV		Součet		240,000			
217	K	D.1.01.4c 217	Drobný nosný a spojovací materiál ke kabelovým trasám /pol.č. 208-216/	ks	1,000	90 258,92	90 258,92	
218	K	Pol1125	Kabelový žlab 300/60, se zachováním funkčnosti při požáru P60-R, vč. zavěšení/uchycení, spojek, tvarovek, koncovek a podružného materiálu	m	570,000	824,84	470 158,80	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 12.NP					
	VV		110+90+120+100+110+40		570,000			
	VV		Součet		570,000			
219	K	Pol852	Kabelový žlab 200/60, se zachováním funkčnosti při požáru P60-R, vč. zavěšení/uchycení, spojek, tvarovek, koncovek a podružného materiálu	m	2 540,000	722,23	1 834 464,20	
	VV		1.PP / 1.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		85+120+180+120+290+290+290+290+290+290+290+5		2 540,000			
	VV		Součet		2 540,000			
220	K	Pol1126	Kabelový žlab 100/60, se zachováním funkčnosti při požáru P60-R, vč. zavěšení/uchycení, spojek, tvarovek, koncovek a podružného materiálu	m	220,000	608,43	133 854,60	
	VV		1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP					
	VV		30+30+70+90		220,000			
	VV		Součet		220,000			
221	K	Pol1127	Kabelový stoupací žebřík se zachováním funkčnosti při požáru P60-R šířka 500mm, kompletní	m	88,000	751,33	66 117,04	
	VV		2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8		88,000			
	VV		Součet		88,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
222	K	Pol1128	Kabelový stoupací žebřík se zachováním funkčnosti při požáru P60-R šířka 300mm, kompletní	m	12,000	679,84	8 158,08	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP					
	VV		4+4+4		12,000			
	VV		Součet		12,000			
223	K	D.1.01.4c 223	Elektroinstalační trubka D32mm se zachováním funkčnosti při požáru P60-R, vč. uchycení, spojek, tvarovek, koncovek a podružného materiálu	m	350,000	364,72	127 652,00	
224	K	D.1.01.4c 224	Kryt kabelových příchytek, vč. montážního setu, pro stoupací požární trasy, komplet	ks	26,000	2 897,42	75 332,92	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2		26,000			
	VV		Součet		26,000			
225	K	D.1.01.4c 225	Skupinový držák kabelů se zachováním funkčnosti při požáru P60-R pro svazek kabelů, kompletní	ks	650,000	54,00	35 100,00	
226	K	D.1.01.4c 226	Kabelová příchytka se zachováním funkčnosti při požáru P60-R pro jednotlivý kabel, kompletní včetně kotvícího bodu	ks	12 000,000	21,41	256 920,00	
227	K	D.1.01.4c 227	Krabicová rozvodka s tepelnou pojistkou, ze zachováním funkčnosti při požáru P60-R, povrchová montáž, 5-pólová, IP54, kompletní	ks	2 154,000	983,93	2 119 385,22	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		172+386+291+155+160+153+137+133+139+135+136+115+42		2 154,000			
	VV		Součet		2 154,000			
228	K	D.1.01.4c 228	Drobný nosný a spojovací materiál ke kabelovým trasám se zachováním funkčnosti P60-R, (pol. č. 218-227)	ks	1,000	94 462,76	94 462,76	
229	K	D.1.01.4c 229	Parapetní kanál dvoukomorový 160/65mm pro přístroje modulu 45x45mm, plastový, bílá barva, s ocelovou přepážkou pro oddělení silového a sdělovacího vedení, kompletní vč. spojek, tvarových dílů, upevňovacích prvků na nábytkovou parapetní desku nebo stěnu, p	m	510,000	977,25	498 397,50	
	VV		1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		88+88+42+26+46+40+32+45+45+36+22		510,000			
	VV		Součet		510,000			
230	K	D.1.01.4c 230	Elektroinstalační kanál 170x60mm, plastový, bílá barva, kompletní	m	12,000	924,62	11 095,44	
	VV		1.NP / 4.NP					
	VV		8+4		12,000			
	VV		Součet		12,000			
231	K	D.1.01.4c 231	Elektroinstalační kanál 210x60mm, plastový, bílá barva, kompletní	m	4,000	1 073,66	4 294,64	
	VV		4.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
232	K	D.1.01.4c 232	Elektroinstalační trubka, plastová ohebná D32, nízká mechanická odolnost 320N, komplet	m	44 500,000	52,66	2 343 370,00	
233	K	D.1.01.4c 233	Elektroinstalační trubka, plastová ohebná D32, střední mechanická odolnost 750N, pro instalaci do betonových podlah, komplet	m	3 800,000	61,60	234 080,00	
234	K	D.1.01.4c 234	Elektroinstalační trubka plastová pevná D32, střední mechanická odolnost 750N, včetně tvarových dílů a příchytek, komplet	m	2 450,000	101,02	247 499,00	
235	K	D.1.01.4c 235	Elektroinstalační trubka UV stabilní, plastová ohebná D32, střední mechanická odolnost 750N, komplet	m	200,000	238,27	47 654,00	
236	K	D.1.01.4c 236	Elektroinstalační trubka UV stabilní, plastová pevná D32, střední mechanická odolnost 750N, komplet	m	350,000	208,39	72 936,50	
237	K	D.1.01.4c 237	Krabicová rozvodka na omítku, IP54, včetně svorkovnice, kompletní	ks	8 500,000	223,02	1 895 670,00	
238	K	D.1.01.4c 238	Krabicová rozvodka pod omítku / do SDK stěny, včetně svorkovnice, kompletní	ks	5 500,000	279,82	1 539 010,00	
239	K	D.1.01.4c 239	Instalační krabice pro montáž spínacího přístroje nebo zásuvky pod omítku nebo do SDK stěn, s možností spojení do vícenásobných sestav, komplet	ks	14 200,000	87,61	1 244 062,00	
240	K	D.1.01.4c 240	Instalační krabice pro montáž spínacího přístroje nebo zásuvky do betonu, komplet	ks	45,000	186,96	8 413,20	
241	K	D.1.01.4c 241	Kabelová příchytka vč. kotvícího bodu, komplet	ks	25 000,000	32,13	803 250,00	
242	K	D.1.01.4c 242	Svazkový držák kabeláže vč. upevňovacího bodu, komplet	ks	12 000,000	48,84	586 080,00	
243	K	D.1.01.4c 243	Montážní C-profil pro instalaci svítidel, kompletní včetně uchycení, komplet	m	1 200,000	309,33	371 196,00	
244	K	D.1.01.4c 244	Řetízek nebo lanko pro zavěšení svítidel včetně uchycení, komplet	m	1 800,000	55,18	99 324,00	
245	K	D.1.01.4c 245	Spojovací a nosný materiál (pol.č. 229-244)	kpl	1,000	39 565,55	39 565,55	
246	K	D.1.01.4c 246	Drobný úložný a montážní materiál, komplet včetně montáže (pol.č. 229-244)	kpl	1,000	58 359,19	58 359,19	
	D	D9	PŘÍSTROJE				5 283 831,82	
247	K	D.1.01.4c 247	Vypínač jednopólový (řaz. 1), 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20	ks	824,000	337,14	277 803,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		58+111+104+20+64+69+64+68+70+71+63+60+2		824,000			
	VV		Součet		824,000			
248	K	D.1.01.4c 248	Přepínač sériový (řaz. 5), 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20	ks	524,000	427,58	224 051,92	
	VV		1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		5+26+3+16+51+64+52+85+79+78+65		524,000			
	VV		Součet		524,000			
249	K	D.1.01.4c 249	Přepínač střídavý (řaz. 6), 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20	ks	284,000	343,69	97 607,96	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		32+56+36+2+62+16+12+24+16+14+10+2+2		284,000			
	VV		Součet		284,000			
250	K	D.1.01.4c 250	Přepínač střídavý dvojitý (řaz. 6+6), 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20	ks	194,000	558,03	108 257,82	
	VV		1.NP / 2.NP / 3.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		22+6+2+24+38+24+28+22+20+8		194,000			
	VV		Součet		194,000			
251	K	D.1.01.4c 251	Přepínač křížový (řaz. 7), 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20	ks	23,000	391,82	9 011,86	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 6.NP					
	VV		2+3+3+1+12+2		23,000			
	VV		Součet		23,000			
252	K	D.1.01.4c 252	Tlačítkový ovladač zapínací (řaz. 1/0), 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20	ks	46,000	348,50	16 031,00	
	VV		3.NP / 4.NP / 7.NP / 12.NP					
	VV		6+33+4+3		46,000			
	VV		Součet		46,000			
253	K	D.1.01.4c 253	Pohybový spínač 250V/10A, úhel pokrytí 360°, vestavná stropní montáž do stropního SDK podhledu, releový spínací prvek, zpožděné vypnutí, kompletní, IP20	ks	69,000	2 608,85	180 010,65	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		13+12+9+1+5+5+6+4+3+3+5+3		69,000			
	VV		Součet		69,000			
254	K	D.1.01.4c 254	Vypínač jednopólový (řaz. 1), 10A/250V, pod omítku, do vlhka, kompletní, IP44	ks	205,000	293,57	60 181,85	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		14+3+10+5+15+22+20+30+34+24+28		205,000			
	VV		Součet		205,000			
255	K	D.1.01.4c 255	Přepínač střídavý (řaz. 6), 10A/250V, pod omítku, do vlhka, kompletní, IP44	ks	68,000	293,57	19 962,76	
	VV		1.NP / 2.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		4+14+4+8+8+4+10+16		68,000			
	VV		Součet		68,000			
256	K	D.1.01.4c 256	Vypínač jednopólový (řaz. 1), 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20, barevně odlišený	ks	179,000	367,82	65 839,78	
	VV		1.NP / 2.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		5+19+6+17+21+17+26+26+26+16		179,000			
	VV		Součet		179,000			
257	K	D.1.01.4c 257	Tlačítkový ovladač zapínací (řaz. 1/0), 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20, barevně odlišený	ks	2,000	379,18	758,36	
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
258	K	D.1.01.4c 258	Přepínač sériový (řaz. 5), 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20, barevně odlišený	ks	1,000	458,26	458,26	
	VV		4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
259	K	D.1.01.4c 259	Přepínač střídavý (řaz. 6), 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20, barevně odlišený	ks	120,000	374,36	44 923,20	
	VV		1.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP /					
	VV		44+14+8+12+11+11+12+4+4		120,000			
	VV		Součet		120,000			
260	K	D.1.01.4c 260	Přepínač křížový (řaz. 7), 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20, barevně odlišený	ks	1,000	422,49	422,49	
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
261	K	D.1.01.4c 261	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, s ochranným kolíkem a clonkami, pod omítku, kompletní, IP20, BÍLÁ BARVA - obvody "MDO"	ks	5 464,000	333,82	1 823 992,48	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		156+503+689+55+309+473+527+551+512+510+550+629		5 464,000			
	VV		Součet		5 464,000			
262	K	D.1.01.4c 262	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, s ochranným kolíkem a clonkami, pod omítku, kompletní, IP20, HNĚDÁ BARVA - obvody "MDO"	ks	602,000	361,33	217 520,66	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		2+81+133+8+32+48+48+56+22+30+68+74		602,000			
	VV		Součet		602,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
263	K	D.1.01.4c 263	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy, s ochranným kolíkem a clonkami, pod omítku, kompletní, IP20, HNĚDÁ BARVA - obvody "MDO"	ks	314,000	1 288,26	404 513,64	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		1+40+79+4+16+24+24+28+11+15+35+37		314,000			
	VV		Součet		314,000			
264	K	D.1.01.4c 264	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, s ochranným kolíkem a clonkami, pod omítku, kompletní, IP20, ZELENÁ BARVA - obvody "DO"	ks	941,000	361,33	340 011,53	
	VV		1.NP / 2.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		212+236+105+57+57+51+53+76+61+33		941,000			
	VV		Součet		941,000			
265	K	D.1.01.4c 265	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy, s ochranným kolíkem a clonkami, pod omítku, kompletní, IP20, ZELENÁ BARVA - obvody "DO"	ks	19,000	1 277,27	24 268,13	
	VV		1.NP / 4.NP					
	VV		17+2		19,000			
	VV		Součet		19,000			
266	K	D.1.01.4c 266	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, s ochranným kolíkem a clonkami, pod omítku, kompletní, IP20, ŽLUTÁ BARVA - obvody "DO-ZIS"	ks	384,000	357,90	137 433,60	
	VV		1.NP / 4.NP / 5.NP / 7.NP					
	VV		156+204+12+12		384,000			
	VV		Součet		384,000			
267	K	D.1.01.4c 267	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, s ochranným kolíkem a clonkami, pod omítku, kompletní, IP20, ORANŽOVÁ BARVA - obvody "VDO-ZIS"	ks	63,000	357,90	22 547,70	
	VV		1.NP / 2.NP / 4.NP					
	VV		19+4+40		63,000			
	VV		Součet		63,000			
268	K	D.1.01.4c 268	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, s ochranným kolíkem a clonkami, popis "UPS", pod omítku, kompletní, IP20, KARMÍNOVÁ BARVA - obvody "VDO"	ks	50,000	357,90	17 895,00	
	VV		1.NP / 4.NP					
	VV		22+28		50,000			
	VV		Součet		50,000			
269	K	D.1.01.4c 269	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy, s ochranným kolíkem a clonkami, popis "UPS", pod omítku, kompletní, IP20, KARMÍNOVÁ BARVA - obvody "VDO"	ks	11,000	1 288,26	14 170,86	
	VV		1.NP					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
270	K	D.1.01.4c 270	Zásuvka zapuštěná 250V/16A 2P+PE pro mobilní RTG s napojením úhlovou 3-pól. vidlicí, pod omítku, kompletní, IP44	ks	95,000	310,58	29 505,10	
	VV		1.NP / 2.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP					
	VV		12+35+22+12+2+5+3+2+2		95,000			
	VV		Součet		95,000			
271	K	D.1.01.4c 271	Svorka ochranného pospojování pro vyrovnání potenciálu, dvojitá, kompletní	ks	365,000	827,55	302 055,75	
	VV		1.NP / 2.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		100+75+123+19+9+15+8+7+5+4		365,000			
	VV		Součet		365,000			
272	K	D.1.01.4c 272	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, modul "45x45mm" do parapetního kanálu, s ochranným kolíkem a clonkami, kompletní IP20, BÍLÁ BARVA - obvody "MDO"	ks	310,000	197,53	61 234,30	
	VV		1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		56+8+46+10+26+30+26+32+36+26+14		310,000			
	VV		Součet		310,000			
273	K	D.1.01.4c 273	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, modul "45x45mm" do parapetního kanálu, s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy, s ochranným kolíkem a clonkami, kompletní, IP20, BÍLÁ BARVA - obvody "MDO"	ks	47,000	1 021,66	48 018,02	
	VV		1.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP /					
	VV		5+4+4+12+4+4+6+4+4		47,000			
	VV		Součet		47,000			
274	K	D.1.01.4c 274	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, modul "45x45mm" do parapetního kanálu, s ochranným kolíkem a clonkami, kompletní IP20, HNĚDÁ BARVA - obvody "MDO"	ks	152,000	208,53	31 696,56	
	VV		1.NP / 2.NP / 3.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		32+8+12+24+12+12+20+16+12+4		152,000			
	VV		Součet		152,000			
275	K	D.1.01.4c 275	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, modul "45x45mm" do parapetního kanálu, s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy, s ochranným kolíkem a clonkami, kompletní, IP20, HNĚDÁ BARVA - obvody "MDO"	ks	74,000	1 029,22	76 162,28	
	VV		1.NP / 2.NP / 3.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		16+4+6+10+6+6+10+8+6+2		74,000			
	VV		Součet		74,000			
276	K	D.1.01.4c 276	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, modul "45x45mm" do parapetního kanálu, s ochranným kolíkem a clonkami, kompletní IP20, ZELENÁ BARVA - obvody "DO"	ks	112,000	208,53	23 355,36	
277	K	D.1.01.4c 277	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, modul "45x45mm" do parapetního kanálu, s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy, s ochranným kolíkem a clonkami, kompletní, IP20, ZELENÁ BARVA - obvody "DO"	ks	19,000	1 029,22	19 555,18	
278	K	D.1.01.4c 278	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, modul "45x45mm" do parapetního kanálu, s ochranným kolíkem a clonkami, kompletní IP20, ŽLUTÁ BARVA - obvody "DO-ZIS"	ks	78,000	208,53	16 265,34	
	VV		1.NP / 2.NP / 4.NP / 5.NP					
	VV		2+60+6+10		78,000			
	VV		Součet		78,000			
279	K	D.1.01.4c 279	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, modul "45x45mm" do parapetního kanálu, s ochranným kolíkem a clonkami, kompletní IP20, ORANŽOVÁ BARVA - obvody "VDO-ZIS"	ks	74,000	208,53	15 431,22	
	VV		2.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP					
	VV		60+9+2+3		74,000			
	VV		Součet		74,000			
280	K	D.1.01.4c 280	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, modul "45x45mm" do parapetního kanálu, s ochranným kolíkem a clonkami, popis "UPS", kompletní IP20, KARMÍNOVÁ BARVA - obvody "VDO"	ks	30,000	204,41	6 132,30	
	VV		1.NP					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
281	K	D.1.01.4c 281	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, modul "45x45mm" do parapetního kanálu, s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy, s ochranným kolíkem a clonkami, popis "UPS", kompletní, IP20, KARMÍNOV BARVA - obvody "VDO"	ks	15,000	1 029,22	15 438,30	
	VV		1.NP					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
282	K	D.1.01.4c 282	Podlahová přístrojová instalační krabice pro montáž do betonové podlahy, s pevným dnem vč. nivelačních a montážních prvků, vč. rámu a víka, kompletní, s výzbrojí: - přístrojová jednotka pro 9ks instalačních přístrojů "45x45"mm - 3ks přístrojových vlož	ks	30,000	4 694,46	140 833,80	
	VV		1.NP / 2.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		4+2+4+3+3+7+7		30,000			
	VV		Součet		30,000			
283	K	D.1.01.4c 283	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, s ochranným kolíkem a clonkami, do vlhka na omítku s víčkem, kompletní, IP44, bílá barva	ks	32,000	450,43	14 413,76	
	VV		3.NP					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
284	K	D.1.01.4c 284	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, s ochranným kolíkem a clonkami, do vlhka na omítku s víčkem, kompletní, IP44, RUDÁ BARVA	ks	85,000	454,55	38 636,75	
	VV		3.NP / 4.NP / 7.NP					
	VV		32+46+7		85,000			
	VV		Součet		85,000			
285	K	D.1.01.4c 285	Zásuvka průmyslová s víčkem, 16A/400V, 3P+N+PE, zapuštěná, včetně instalační krabice, IP54	ks	8,000	347,93	2 783,44	
	VV		1.PP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 9.NP					
	VV		2+2+1+1+2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
286	K	D.1.01.4c 286	Zásuvková skříň, hl. vypínač, jističe, proudový chránič, 1x zásuvka 16A/400V, 3x zásuvka 16A/230V, IP54, kompletní dodávka	ks	25,000	7 246,68	181 167,00	
	VV		1.PP / 3.NP / 12.NP					
	VV		5+15+5		25,000			
	VV		Součet		25,000			
287	K	D.1.01.4c 287	Servisní vypínač 3-pólový 80A/400V, bezpečnostní, v plastové skříni, pod omítku do vlhka, IP54, kompletní	ks	1,000	5 104,46	5 104,46	
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
288	K	D.1.01.4c 288	Servisní vypínač 3-pólový 63A/400V, bezpečnostní, v plastové skříni, pod omítku do vlhka, IP54, kompletní	ks	1,000	4 498,58	4 498,58	
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
289	K	D.1.01.4c 289	Servisní vypínač 3-pólový 40A/400V, bezpečnostní, v plastové skříni, pod omítku do vlhka, IP54, kompletní	ks	5,000	4 144,33	20 721,65	
	VV		1.NP / střecha 12.NP					
	VV		2+3		5,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
290	K	D.1.01.4c 290	Germicidní zářič 115W/230V/50Hz, vyzařovací jednotka 2x TUV 55W, ventilace 200m3/h, do prostoru 45-90m3, nástěnné provedení, včetně integrovaného počítadla provozních hodin, IP20, kompletní	ks	4,000	30 786,95	123 147,80	
	VV		1.PP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	D10	OSVĚTLENÍ				17 734 077,77	
291	K	D.1.01.4c 291	Svítidlo ozn. "A1", viz. Technická specifikace	ks	597,000	984,42	587 698,74	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		90+58+88+29+83+49+35+36+35+36+30+28		597,000			
	VV		Součet		597,000			
292	K	D.1.01.4c 292	Svítidlo ozn. "A1d", viz. Technická specifikace	ks	56,000	1 841,20	103 107,20	
	VV		1.PP / 5.NP / 12.NP					
	VV		50+1+5		56,000			
	VV		Součet		56,000			
293	K	D.1.01.4c 293	Svítidlo ozn. "A2", viz. Technická specifikace	ks	890,000	1 067,47	950 048,30	
	VV		1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		68+159+31+69+63+68+73+50+50+91+168		890,000			
	VV		Součet		890,000			
294	K	D.1.01.4c 294	Svítidlo ozn. "A3", viz. Technická specifikace	ks	80,000	5 135,85	410 868,00	
	VV		1.NP / 4.NP / 7.NP					
	VV		40+28+12		80,000			
	VV		Součet		80,000			
295	K	D.1.01.4c 295	Svítidlo ozn. "A3d", viz. Technická specifikace	ks	390,000	5 543,83	2 162 093,70	
	VV		1.NP / 2.NP / 5.NP					
	VV		95+236+59		390,000			
	VV		Součet		390,000			
296	K	D.1.01.4c 296	Svítidlo ozn. "A4", viz. Technická specifikace	ks	280,000	1 558,52	436 385,60	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		105+16+8+42+24+15+18+24+12+16		280,000			
	VV		Součet		280,000			
297	K	D.1.01.4c 297	Svítidlo ozn. "A5", viz. Technická specifikace	ks	5,000	1 772,71	8 863,55	
	VV		1.PP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
298	K	D.1.01.4c 298	Svítidlo ozn. "Bd", viz. Technická specifikace	ks	50,000	2 549,35	127 467,50	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		2+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4		50,000			
	VV		Součet		50,000			
299	K	D.1.01.4c 299	Svítidlo ozn. "C1", viz. Technická specifikace	ks	142,000	691,54	98 198,68	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		33+20+21+16+8+10+7+4+6+9+8		142,000			
	VV		Součet		142,000			
300	K	D.1.01.4c 300	Svítidlo ozn. "C2", viz. Technická specifikace	ks	594,000	902,81	536 269,14	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		40+47+56+4+14+45+62+51+72+72+68+63		594,000			
	VV		Součet		594,000			
301	K	D.1.01.4c 301	Svítidlo ozn. "C3", viz. Technická specifikace	ks	706,000	1 780,00	1 256 680,00	
	VV		5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		74+128+81+132+126+102+63		706,000			
	VV		Součet		706,000			
302	K	D.1.01.4c 302	Svítidlo ozn. "C3d", viz. Technická specifikace	ks	27,000	2 362,84	63 796,68	
	VV		2.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP					
	VV		3+4+4+4+4+4+4		27,000			
	VV		Součet		27,000			
303	K	D.1.01.4c 303	Svítidlo ozn. "C4", viz. Technická specifikace	ks	29,000	2 734,40	79 297,60	
	VV		7.NP					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
304	K	D.1.01.4c 304	Svítidlo ozn. "C5", viz. Technická specifikace	ks	48,000	1 146,15	55 015,20	
	VV		1.NP					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
305	K	D.1.01.4c 305	Svítidlo ozn. "C5d", viz. Technická specifikace	ks	96,000	1 998,56	191 861,76	
	VV		1.NP					
	VV		96		96,000			
	VV		Součet		96,000			
306	K	D.1.01.4c 306	Svítidlo ozn. "D1", viz. Technická specifikace	ks	153,000	1 111,18	170 010,54	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		72+4+15+4+6+6+8+8+8+8+6		153,000			
	VV		Součet		153,000			
307	K	D.1.01.4c 307	Svítidlo ozn. "D2", viz. Technická specifikace	ks	266,000	1 197,15	318 441,90	
	VV		1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		4+63+154+2+1+1+41		266,000			
	VV		Součet		266,000			
308	K	D.1.01.4c 308	Svítidlo ozn. "F1", viz. Technická specifikace	ks	307,000	3 680,19	1 129 818,33	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11+77+11+7+14+32+14+44+25+41+17+7+7		307,000			
	VV		Součet		307,000			
309	K	D.1.01.4c 309	Svítidlo ozn. "F2", viz. Technická specifikace	ks	648,000	4 080,90	2 644 423,20	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		12+47+72+12+30+70+68+79+88+68+68+28+6		648,000			
	VV		Součet		648,000			
310	K	D.1.01.4c 310	Svítidlo ozn. "F3", viz. Technická specifikace	ks	1 213,000	4 481,60	5 436 180,80	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		2+145+109+18+157+97+113+109+114+114+112+123		1 213,000			
	VV		Součet		1 213,000			
311	K	D.1.01.4c 311	Svítidlo ozn. "F4", viz. Technická specifikace	ks	96,000	4 481,60	430 233,60	
	VV		1.NP / 2.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		9+12+12+12+12+24+15		96,000			
	VV		Součet		96,000			
312	K	D.1.01.4c 312	Svítidlo ozn. "F6", viz. Technická specifikace	ks	2,000	3 680,19	7 360,38	
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
313	K	D.1.01.4c 313	Svítidlo ozn. "F8", viz. Technická specifikace	ks	31,000	4 481,60	138 929,60	
	VV		1.NP					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
314	K	D.1.01.4c 314	Svítidlo ozn. "G", viz. Technická specifikace	ks	23,000	4 248,60	97 717,80	
	VV		1.NP					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
315	K	D.1.01.4c 315	Svítidlo ozn. "H", viz. Technická specifikace	ks	39,000	4 481,60	174 782,40	
	VV		1.NP / 2.NP					
	VV		32+7		39,000			
	VV		Součet		39,000			
316	K	D.1.01.4c 316	Svítidlo ozn. "I", viz. Technická specifikace	ks	41,000	1 342,87	55 057,67	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		3+2+4+4+4+4+3+3+3+3+3+4+1		41,000			
	VV		Součet		41,000			
317	K	D.1.01.4c 317	Svítidlo ozn. "V", viz. Technická specifikace	ks	13,000	4 882,30	63 469,90	
	VV		1.NP / 2.NP					
	VV		11+2		13,000			
	VV		Součet		13,000			
	D	D11	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ				10 297 069,71	
318	K	D.1.01.4c 318	Centrální jednotka nouzového osvětlení ozn. RNO viz. Technická specifikace	ks	1,000	899 107,90	899 107,90	
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
319	K	D.1.01.4c 319	Podstanice nouzového osvětlení ozn. RNO5.1, viz. Technická specifikace	ks	1,000	87 257,35	87 257,35	
	VV		5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
320	K	D.1.01.4c 320	Podstanice nouzového osvětlení ozn. RNO8.1, viz. Technická specifikace	ks	1,000	1 839 548,23	1 839 548,23	
	VV		8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
321	K	D.1.01.4c 321	Podstanice nouzového osvětlení ozn. RNO10.1, viz. Technická specifikace	ks	1,000	200 028,55	200 028,55	
	VV		10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
322	K	D.1.01.4c 322	Svítidlo nouzové ozn. "N1", viz. Technická specifikace	ks	57,000	3 168,39	180 598,23	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		4+8+4+4+5+4+4+4+4+4+4+4+4		57,000			
	VV		Součet		57,000			
323	K	D.1.01.4c 323	Svítidlo nouzové ozn. "N2", viz. Technická specifikace	ks	1,000	3 168,39	3 168,39	
	VV		1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
324	K	D.1.01.4c 324	Svítidlo nouzové ozn. "N3", viz. Technická specifikace	ks	9,000	5 859,10	52 731,90	
	VV		1.NP / 2.NP					
	VV		4+5		9,000			
	VV		Součet		9,000			
325	K	D.1.01.4c 325	Svítidlo nouzové ozn. "N4", viz. Technická specifikace	ks	276,000	2 856,64	788 432,64	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		12+57+57+12+24+27+18+14+14+12+14+13+2		276,000			
	VV		Součet		276,000			
326	K	D.1.01.4c 326	Svítidlo nouzové ozn. "N5", viz. Technická specifikace	ks	326,000	2 856,64	931 264,64	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		38+64+28+10+26+24+22+24+23+22+23+19+3		326,000			
	VV		Součet		326,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
327	K	D.1.01.4c 327	Svítidlo nouzové ozn. "N6", viz. Technická specifikace	ks	422,000	2 976,84	1 256 226,48	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		29+66+43+19+40+32+34+31+32+31+32+26+7		422,000			
	VV		Součet		422,000			
328	K	D.1.01.4c 328	Svítidlo nouzové ozn. "N7", viz. Technická specifikace	ks	167,000	2 735,63	456 850,21	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		21+26+26+49+4+4+4+4+4+4+4+4+13		167,000			
	VV		Součet		167,000			
329	K	D.1.01.4c 329	Svítidlo nouzové ozn. "N8", viz. Technická specifikace	ks	2,000	3 216,87	6 433,74	
	VV		12.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
330	K	D.1.01.4c 330	Svítidlo nouzové ozn. "N9", viz. Technická specifikace	ks	113,000	3 288,99	371 655,87	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		10+11+20+23+5+5+4+6+5+6+6+6+6		113,000			
	VV		Součet		113,000			
331	K	D.1.01.4c 331	Svítidlo nouzové ozn. "N10", viz. Technická specifikace	ks	5,000	5 848,29	29 241,45	
	VV		12.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
332	K	D.1.01.4c 332	Svítidlo nouzové ozn. "Np1", viz. Technická specifikace	ks	210,000	2 784,10	584 661,00	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		46+69+34+17+3+7+6+5+5+5+7+6		210,000			
	VV		Součet		210,000			
333	K	D.1.01.4c 333	Svítidlo nouzové ozn. "Np2", viz. Technická specifikace	ks	2,000	2 879,47	5 758,94	
	VV		3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
334	K	D.1.01.4c 334	Svítidlo nouzové ozn. "Np3", viz. Technická specifikace	ks	307,000	3 841,97	1 179 484,79	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		4+50+13+12+18+26+31+30+36+36+30+21		307,000			
	VV		Součet		307,000			
335	K	D.1.01.4c 335	Svítidlo nouzové ozn. "Np4", viz. Technická specifikace	ks	177,000	3 841,97	680 028,69	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		1+25+49+3+24+18+9+9+9+8+11+11		177,000			
	VV		Součet		177,000			
336	K	D.1.01.4c 336	Svítidlo nouzové ozn. "Np5", viz. Technická specifikace	ks	80,000	3 841,97	307 357,60	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		6+6+12+4+11+6+5+6+7+7+5+5		80,000			
	VV		Součet		80,000			
337	K	D.1.01.4c 337	Monitorovací modul provozního osvětlení pro vestavbu do rozvaděčů elektroinstalace	ks	62,000	2 502,48	155 153,76	
338	K	D.1.01.4c 338	Naprogramování a oživení systému nouzového osvětlení, kompletní	kpl	1,000	282 079,35	282 079,35	vlastní
	D	D12	Inteligentní ovládací systém KNX (v.č. "D.1.01.4c-104_Schéma KNX")				3 717 132,75	
339	K	D.1.01.4c 339	KNX dotykový displej cca 9". Kapacitní dotyková obrazovka, ovládání pomocí ikon, včetně sběrnicové spojky.	ks	23,000	30 219,00	695 037,00	
	VV		1.NP / 2.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP /					
	VV		2+4+3+2+3+3+3+2+1		23,000			
	VV		Součet		23,000			
340	K	D.1.01.4c 340	Zdroj napájecí pro dotykový displej	ks	23,000	5 036,50	115 839,50	
	VV		1.NP / 2.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP /					
	VV		2+4+3+2+3+3+3+2+1		23,000			
	VV		Součet		23,000			
341	K	D.1.01.4c 341	Montážní krabice pro řídící panel	ks	23,000	347,52	7 992,96	
	VV		1.NP / 2.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP /					
	VV		2+4+3+2+3+3+3+2+1		23,000			
	VV		Součet		23,000			
342	K	D.1.01.4c 342	Napájecí zdroj 30V, 640mA, systému KNX/EIB, s integrovanou tlumivkou , montáž do rozvaděče	ks	18,000	6 555,51	117 999,18	
343	K	D.1.01.4c 343	KNX řadová liniová spojka, montáž do rozvaděče	ks	17,000	5 326,60	90 552,20	
344	K	D.1.01.4c 344	KNX řadové rozhraní USB, montáž do rozvaděče	ks	18,000	3 593,04	64 674,72	
345	K	D.1.01.4c 345	KNX modul binárních vstupů 4x vnitřní testovací napětí, s ručním ovládáním, montáž do rozvaděče	ks	17,000	3 861,99	65 653,83	
346	K	D.1.01.4c 346	KNX spínací aktor 4 násobný, 230V AC, 10A, s ručním ovládáním, montáž do rozvaděče	ks	4,000	62,91	251,64	
347	K	D.1.01.4c 347	KNX spínací aktor 8 násobný, 230V AC, 10A, s ručním ovládáním, montáž do rozvaděče	ks	19,000	6 454,78	122 640,82	
348	K	D.1.01.4c 348	DaliController – DALI / KNX gateway	ks	61,000	7 692,75	469 257,75	
349	K	D.1.01.4c 349	Elměr digitální s komunikačním rozhraním KNX	ks	58,000	9 112,03	528 497,74	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
350	K	D.1.01.4c 350	KNX Prvek ovládací 1/2 - násobný, zapuštěný, multifunkční, s popisovým polem, včetně sběrnicové spojky	ks	10,000	3 518,50	35 185,00	
	VV		1.NP / 2.NP / 5.NP / 11.NP					
	VV		2+5+1+2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
351	K	D.1.01.4c 351	KNX Prvek ovládací 2/4 - násobný, zapuštěný, multifunkční, s popisovým polem, včetně sběrnicové spojky	ks	48,000	3 867,02	185 616,96	
	VV		1.NP / 2.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP /					
	VV		6+15+5+4+4+3+3+6+2		48,000			
	VV		Součet		48,000			
352	K	D.1.01.4c 352	KNX Prvek ovládací 4/8 - násobný, zapuštěný, multifunkční, s popisovým polem, včetně sběrnicové spojky	ks	23,000	3 396,62	78 122,26	
	VV		1.NP / 2.NP / 5.NP					
	VV		6+13+4		23,000			
	VV		Součet		23,000			
353	K	D.1.01.4c 353	Detektor přítomnosti KNX - pro chodby, s integrovaným sběrnicovým vazebním členem; Detekční rozsah: vertikální 360°; Rozsah (přibl.): cca. Ø 24 m křížem / cca. Ø 8 m přímo; Stupeň krytí : IP20 / Třída II, Okolní teplota: -25 °C do +55 °C	ks	235,000	2 537,39	596 286,65	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		21+19+19+14+24+16+18+20+19+21+20+19+5		235,000			
	VV		Součet		235,000			
354	K	D.1.01.4c 354	Detektor přítomnosti KNX - pro chodby, s integrovaným sběrnicovým vazebním členem; Detekční rozsah: vertikální 360°; Rozsah (přibl.): cca. Ø 10 m křížem / cca. Ø 6 m přímo; Stupeň krytí : IP20 / Třída II, Okolní teplota: -25 °C do +55 °C	ks	112,000	2 537,39	284 187,68	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP /12.NP					
	VV		5+25+14+5+16+11+8+7+7+5+5+3+1		112,000			
	VV		Součet		112,000			
355	K	D.1.01.4c 355	Kombinovaný snímač venkovní teploty a osvětlení KNX, 3kanálový, venkovní montáž, IP54, kompletní	ks	1,000	8 016,09	8 016,09	
356	K	Pol1236	Svorka pro sběrnice KNX s integrovaným svodičem přepětí typ T2 (max. trvalé napětí Uc=45V, celk. jmen. impuls. proud C2(8/20) In = 5kA)	ks	24,000	2 056,91	49 365,84	
357	K	Pol1237	Svorka pro sběrnice KNX (4x průměr 0,6 - 0,8mm)	ks	122,000	84,61	10 322,42	
358	K	D.1.01.4c 356	Kabel CAB_F 2x2x0,8	m	6 150,000	25,18	154 857,00	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP /12.NP					
	VV		363+670+1038+266+498+538+445+447+447+447+479+416+96		6 150,000			
	VV		Součet		6 150,000			
359	K	D.1.01.4c 357	Naprogramování a oživení systému KNX, kompletní - oživení dotykových displejů, naprogramování jednotlivých funkcí, vizualizace	kpl	1,000	36 775,51	36 775,51	vlastní
	D	D13	Systém zdravotnické instalace (v.č. "D.1.01.4c-500 Rozvaděče - lékařsk				34 923 255,56	
360	K	D.1.01.4c 358	Záskokový automat 63A	ks	53,000	56 231,69	2 980 279,57	
361	K	D.1.01.4c 359	Záskokový automat 40A	ks	58,000	224 626,42	13 028 332,36	
362	K	D.1.01.4c 360	Záskokový automat 25A	ks	1,000	364 490,61	364 490,61	
363	K	D.1.01.4c 361	Systémová brána převodník BMS / Ethernet	ks	6,000	51 917,81	311 506,86	
364	K	D.1.01.4c 362	Oddělovací transf. jednofázový 230/230 - 3150kVA	ks	9,000	37 922,35	341 301,15	
365	K	D.1.01.4c 363	Oddělovací transf. jednofázový 230/230 - 4000kVA	ks	54,000	42 414,89	2 290 404,06	
366	K	D.1.01.4c 364	Oddělovací transf. jednofázový 230/230 - 8000kVA	ks	55,000	52 115,32	2 866 342,60	
367	K	D.1.01.4c 365	Vyhodnocovací jednotka - lokalizace poruch izolace	ks	154,000	29 178,53	4 493 493,62	
368	K	D.1.01.4c 366	Hlídač izolačního stavu pro ZIS	ks	118,000	22 462,75	2 650 604,50	
369	K	D.1.01.4c 367	Kontrolní a signalizační panel	ks	53,000	23 369,99	1 238 609,47	
	VV		1.NP / 2.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP					
	VV		26+8+1+6+2+2+3+3+2		53,000			
	VV		Součet		53,000			
370	K	D.1.01.4c 368	Měřicí transformátor proudu pro měření zatížení	ks	118,000	2 653,97	313 168,46	
371	K	D.1.01.4c 369	Měřicí transformátor proudu pro měření zatížení výstupu vypínače	ks	280,000	5 373,04	1 504 451,20	
372	K	D.1.01.4c 370	Zdroj napájecí pro ZIS	ks	102,000	3 625,31	369 781,62	
373	K	D.1.01.4c 371	Řídící dotykový panel	ks	11,000	99 970,08	1 099 670,88	
374	K	D.1.01.4c 372	Naprogramování a oživení systému zdravotnické instalace, kompletní	kpl	1,000	1 070 818,60	1 070 818,60	vlastní
	D	D14	Systém bleskosvodu, uzemnění a vyr. potenciálu, och. pos. - (v.č. "D.1.				3 727 202,20	
375	K	D.1.01.4c 373	Zemnící pásek FeZn 30x4mm	m	2 460,000	78,57	193 282,20	
376	K	D.1.01.4c 374	Zemnící pásek nerez V4A 30x4mm	m	280,000	544,95	152 586,00	
377	K	D.1.01.4c 375	Uzemňovací bod Typ M, závit M12, nerez	ks	480,000	858,22	411 945,60	
378	K	D.1.01.4c 376	Uzemňovací vodič 16mm2, l=0,6m	ks	320,000	92,67	29 654,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
379	K	D.1.01.4c 377	Uzemňovací svorky všeobecně	ks	450,000	88,64	39 888,00	
380	K	D.1.01.4c 378	Dilatační pásek nerez 4x30x1mm, l=0,7m, do betonu	ks	40,000	256,86	10 274,40	
381	K	D.1.01.4c 379	Jímací vodič AlMgSi d8mm, polotvrdý	m	1 380,000	108,79	150 130,20	
382	K	D.1.01.4c 380	Pomocný jímač 1,5m - jímací tyč AlMgSi trubková D16/10mm,včetně základny uchycení, držáků, podpěr a izolačních příchytek	ks	76,000	1 027,45	78 086,20	
383	K	D.1.01.4c 381	Pomocný jímač 2m - jímací tyč AlMgSi trubková D16/10mm,včetně základny uchycení, držáků, podpěr a izolačních příchytek	ks	9,000	1 264,16	11 377,44	
384	K	D.1.01.4c 382	Pomocný jímač 3m - jímací tyč AlMgSi trubková D16/10mm,včetně základny uchycení, držáků, podpěr a izolačních příchytek	ks	4,000	1 588,51	6 354,04	
385	K	D.1.01.4c 383	Jímací hřib pro pochůzné a pojízdné střechy	ks	20,000	1 027,45	20 549,00	
386	K	D.1.01.4c 384	Podpěra vedení jímacího vodiče AlMgSi na ploché střechy, plast/beton, kompletní	ks	1 250,000	44,32	55 400,00	
387	K	D.1.01.4c 385	Svorka MV (nerez) Rd 8-10, šroub 6hran, podložka, závit, komplet	ks	350,000	236,72	82 852,00	
388	K	D.1.01.4c 386	Svorka MV (nerez) Rd 8-10/Rd 16, šroub + matice, komplet	ks	85,000	369,68	31 422,80	
389	K	D.1.01.4c 387	Dllatace typ. "S" AlMgSI 8mm	ks	60,000	121,88	7 312,80	
390	K	D.1.01.4c 388	Svorka zkušební "SZ" - FeZn, kompletní	ks	73,000	103,75	7 573,75	
391	K	D.1.01.4c 389	Označovací štítek	ks	73,000	10,07	735,11	
392	K	D.1.01.4c 390	Vodivé připojení OK, vytvoření náhodných svodů, komplet	ks	1,000	45 529,95	45 529,95	
393	K	D.1.01.4c 391	Hromosvodové svorky všeobecně	ks	650,000	99,72	64 818,00	
394	K	D.1.01.4c 392	Souběžně provařená ocelová výztuž 2x průměr 12mm (svár délky 50mm)	ks	5 850,000	141,02	824 967,00	
395	K	D.1.01.4c 393	Svisle provařená ocelová výztuž 2x průměr 12mm (svár délky 50mm)	ks	2 650,000	141,02	373 703,00	
396	K	D.1.01.4c 394	Hlavní ochranná přípojnice "MET", kompletní	ks	1,000	15 310,96	15 310,96	
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
397	K	D.1.01.4c 395	Ekvipotenciální přípojnice "EP", kompletní	ks	125,000	995,21	124 401,25	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		18+6+21+38+4+4+4+4+4+4+4+4+10		125,000			
	VV		Součet		125,000			
398	K	D.1.01.4c 396	Ekvipotenciální přípojnice "PA", kompletní	ks	264,000	2 876,85	759 488,40	
	VV		1.NP / 2.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		30+29+17+27+27+23+33+33+26+19		264,000			
	VV		Součet		264,000			
399	K	D.1.01.4c 397	Svorka Bernard včetně Cu pásku	ks	1 650,000	88,64	146 256,00	
400	K	D.1.01.4c 398	Drobný podpůrný montážní materiál pro jímací soustavu (podpěry vedení, spojky, propojky, svorky,apod.)	ks	1,000	45 529,95	45 529,95	
401	K	D.1.01.4c 399	Koordinace s ostatními profesemi při realizaci pospojení zařízeních umístěných na střeše	ks	1,000	10 073,00	10 073,00	vlastní
402	K	D.1.01.4c 400	Měření zemního odporu zemnící sítě, komplet	kpl	1,000	5 036,50	5 036,50	vlastní
403	K	D.1.01.4c 401	Výchozí revize hromosvodu	ks	1,000	22 664,25	22 664,25	vlastní
	D	D15	ZÁLOŽNÍ ZDROJE				7 981 610,72	
404	K	D.1.01.4c 402	Záložní zdroj UPS pro PBZ ozn. UPS.PO: UPS s bateriemi, 150kVA, vstupní U 3x400V/50Hz, výstupní U 3x400V/50Hz, vestavěný elektronický a manuální by-pass, doba zál. 60 minut / 100kW, vstup pro dálkové nouz.vypnutí, signalizace - 4x progr. bezp. kontakt, SN	ks	1,000	2 182 902,43	2 182 902,43	
405	K	D.1.01.4c 403	Doprava, osazení, montáž, komplet	kpl	1,000	250 565,63	250 565,63	vlastní
406	K	D.1.01.4c 404	Naprogramování a oživení záložního zdroje, kompletní	kpl	1,000	61 214,22	61 214,22	vlastní
407	K	D.1.01.4c 405	Záložní zdroj pro zdravotnickou technologii ozn. UPS.ZT: modulární záložní zdroj UPS s bateriemi v konfiguraci N+1, 300kA, vstupní napětí 3x400V/50Hz, výstupní napětí 3x400V/50Hz, vestavěný elektronický by-pass, vestavěný manuální by-pass, doba zálohování	ks	1,000	3 682 319,17	3 682 319,17	
408	K	D.1.01.4c 406	Doprava, osazení, montáž, komplet	kpl	1,000	254 417,31	254 417,31	vlastní
409	K	D.1.01.4c 407	Naprogramování a oživení záložního zdroje, kompletní	kpl	1,000	61 214,22	61 214,22	vlastní
410	K	D.1.01.4c 408	Záložní zdroj UPS pro serverovnu ozn. UPS.SE: modulární záložní zdroj UPS s bateriemi v konfiguraci N+1, 80kVA, vstupní napětí 3x400V/50Hz, výstupní napětí 3x400V/50Hz, vestavěný elektronický by-pass, vestavěný manuální by-pass, doba zálohování 30 minut	ks	1,000	1 360 771,78	1 360 771,78	
411	K	D.1.01.4c 409	Doprava, osazení, montáž, komplet	kpl	1,000	94 847,65	94 847,65	vlastní
412	K	D.1.01.4c 410	Naprogramování a oživení záložního zdroje, kompletní	kpl	1,000	33 358,31	33 358,31	vlastní
	D	D16	El. vyhřívání heliportu				561 766,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
413	K	D.1.01.4c 411	Elektrické vyhřívání plochy heliportu a přístupové komunikace - plocha 220m2, pomocí topných kabelů, plošný příkon min. 300W/m², včetně regulace v závislosti na teplotě a vlhkosti, systém bude dodán kompletní, včetně rozvaděče s jistícími a regulačními pr	ks	1,000	561 766,36	561 766,36	
	D	D17	OSTATNÍ				14 100 818,32	
414	K	D.1.01.4c 412	Vývod pro osvětlení linky * 3 vodiče	ks	196,000	236,53	46 359,88	vlastní
	VV		1.NP / 2.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		35+34+16+22+16+17+17+17+10+12		196,000			
	VV		Součet		196,000			
415	K	D.1.01.4c 413	Vývod pro osvětlení vyšetřovny * 3 vodiče	ks	4,000	236,53	946,12	vlastní
	VV		1.NP / 4.NP					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
416	K	D.1.01.4c 414	Vývod pro osvětlení lůžka (rampa) * 5 vodičů	ks	92,000	419,31	38 576,52	vlastní
	VV		1.NP / 2.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP					
	VV		24+46+6+8+6+2		92,000			
	VV		Součet		92,000			
417	K	D.1.01.4c 415	Vývod pro osvětlení lůžka * 5 vodičů	ks	386,000	419,31	161 853,66	vlastní
	VV		5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		46+57+41+70+70+65+37		386,000			
	VV		Součet		386,000			
418	K	D.1.01.4c 416	Vývod pro osvětlení na fasádě * 3 vodiče	ks	2,000	236,53	473,06	vlastní
	VV		2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
419	K	D.1.01.4c 417	Napojení svítidla na operačním sále	ks	186,000	236,53	43 994,58	vlastní
	VV		4.NP / 7.NP					
	VV		176+10		186,000			
	VV		Součet		186,000			
420	K	D.1.01.4c 418	Napojení osvětlení laminárního pole operačního sálu	ks	11,000	419,31	4 612,41	vlastní
	VV		1.NP / 4.NP / 7.NP					
	VV		2+8+1		11,000			
	VV		Součet		11,000			
421	K	D.1.01.4c 419	Napojení rozvaděče pro technologii "automatické tlakové stanice", 22kW/400V (soubor D.1.01.4a)	ks	1,000	8 515,20	8 515,20	
	VV		1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
422	K	D.1.01.4c 420	Napojení rozvaděče pro technologii "SHZ-Heliport", 20kW/400V (soubor D.2.01.3)	ks	1,000	6 923,97	6 923,97	
	VV		12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
423	K	D.1.01.4c 421	Napojení rozvaděče pro technologii "GHZ-Serverovna", 3kW/400V (soubor D.2.01.3)	ks	1,000	6 923,97	6 923,97	
	VV		3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
424	K	D.1.01.4c 422	Napojení rozvaděče systému "ZOKT", 20kW/400V	ks	1,000	5 848,82	5 848,82	
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
425	K	D.1.01.4c 423	Napojení ventilátoru systému "ZOKT", 18,5kW/400V	ks	1,000	1 569,72	1 569,72	
	VV		12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
426	K	D.1.01.4c 424	Napojení klapky systému "ZOKT", servo 230V	ks	1,000	731,10	731,10	
	VV		12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
427	K	D.1.01.4c 425	Napojení tlačítka pro aktivaci systému "ZOKT"	ks	1,000	1 204,17	1 204,17	
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
428	K	D.1.01.4c 426	Napojení ústředny systému "ER-RU", 2x 16A/400V (soubor D1.01.4d)	ks	1,000	5 590,78	5 590,78	
	VV		3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
429	K	D.1.01.4c 427	Napojení ústředny systému "EPS", 16A/230V (soubor D1.01.4h)	ks	1,000	5 590,78	5 590,78	
	VV		3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
430	K	D.1.01.4c 428	Napojení podružné skříně REPS systému "EPS" (soubor D1.01.4h)	ks	25,000	3 182,45	79 561,25	
431	K	D.1.01.4c 429	Napojení rozvaděče technologie evakuačního výtahu, 13kW/400V	ks	7,000	6 278,88	43 952,16	
	VV		11.NP / 12.NP					
	VV		4+3		7,000			
	VV		Součet		7,000			
432	K	D.1.01.4c 430	Napojení požární klapky, servo 230V	ks	602,000	430,06	258 896,12	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		47+45+63+84+51+49+43+47+46+39+40+31+17		602,000			
	VV		Součet		602,000			
433	K	D.1.01.4c 431	Napojení pohonu vodorovně posuvných dveří	ks	234,000	430,06	100 634,04	
	VV		1.NP / 2.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		38+25+64+16+12+25+15+16+12+9+2		234,000			
	VV		Součet		234,000			
434	K	D.1.01.4c 432	Napojení bezdotykového spínače pro ovl. vodorovně posuvných dveří (operační sály)	ks	102,000	430,06	43 866,12	
435	K	D.1.01.4c 433	Napojení ventilátoru pro větrání "CHÚC"/požární větrání, přívod do 5kW/400V	ks	27,000	1 569,72	42 382,44	
	VV		1.NP / 2.NP / 4.NP / 5.NP / 7.NP / 12.NP					
	VV		2+4+12+6+2+1		27,000			
	VV		Součet		27,000			
436	K	D.1.01.4c 434	Napojení ventilátoru pro větrání "CHÚC"/požární větrání, přívod do 10kW/400V	ks	8,000	1 569,72	12 557,76	
	VV		12.NP / střecha					
	VV		4+4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
437	K	D.1.01.4c 435	Napojení ventilátoru pro větrání "CHÚC"/požární větrání, přívod nad 10kW/400V	ks	6,000	1 677,24	10 063,44	
	VV		12.NP / střecha					
	VV		4+2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
438	K	D.1.01.4c 436	Napojení klapky pro větrání "CHÚC", servo 230V	ks	45,000	580,58	26 126,10	
	VV		1.NP / 2.NP / 4.NP / 12.NP / střecha					
	VV		12+10+2+13+8		45,000			
	VV		Součet		45,000			
439	K	D.1.01.4c 437	Napojení rozvaděče technologie výtahu, 4kW/400V	ks	5,000	6 278,88	31 394,40	
	VV		11.NP / 12.NP					
	VV		3+2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
440	K	D.1.01.4c 438	Napojení rozvaděče technologie heliportu, 5kW/400V (soubor D.2.01.5)	ks	1,000	6 880,97	6 880,97	
	VV		12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
441	K	D.1.01.4c 439	Napojení rozvaděče technologie potrubní pošty, 30kW/400V (soubor D.2.01.4i)	ks	1,000	5 590,78	5 590,78	
	VV		1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
442	K	D.1.01.4c 440	Napojení posilovacího zdroje technologie potrubní pošty, 10A/230V (soubor D.2.01.4i)	ks	3,000	2 859,90	8 579,70	
	VV		7.NP / 8.NP					
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
443	K	D.1.01.4c 441	Napojení rozvaděče stínící techniky, 3kW/400V	ks	1,000	5 848,82	5 848,82	
	VV		12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
444	K	D.1.01.4c 442	Napojení řídící jednotky stínící techniky - 1x kabel 3x1,5mm2 - napájení 230V - 4x kabel 4x1,5mm2 - napojení pohonu žaluzie (4ks)	ks	173,000	860,12	148 800,76	
	VV		1.NP / 2.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP /					
	VV		14+24+19+19+19+20+19+20+19		173,000			
	VV		Součet		173,000			
445	K	D.1.01.4c 443	Napojení pohonu žaluzie - kabel 4x1,5mm2	ks	681,000	430,06	292 870,86	
	VV		1.NP / 2.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP /					
	VV		56+95+74+74+74+80+74+80+74		681,000			
	VV		Součet		681,000			
446	K	D.1.01.4c 444	Napojení jednotky "automatiky řízení čidel vítr/déšť" - napájení 230V	ks	4,000	731,10	2 924,40	
	VV		5.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
447	K	D.1.01.4c 445	Napojení jednotky "repeateru" - napájení 230V	ks	2,000	817,11	1 634,22	
	VV		5.NP / 8.NP					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
448	K	D.1.01.4c 446	Napojení kompresoru, 42,6kW/400V (soubor D.2.01.4)	ks	3,000	4 644,65	13 933,95	
	VV		3.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
449	K	D.1.01.4c 447	Napojení sušičky, 10A/230V (soubor D.2.01.4)	ks	2,000	1 505,21	3 010,42	
	VV		3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
450	K	D.1.01.4c 448	Napojení aut.odvaděče kondenzátu, 6A/230V (soubor D.2.01.4)	ks	2,000	3 612,51	7 225,02	
	VV		3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
451	K	D.1.01.4c 449	Napojení vývěvy, 6kW/400V (soubor D.2.01.4)	ks	3,000	2 580,36	7 741,08	
	VV		3.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
452	K	D.1.01.4c 450	Napojení sterilizačního kompresoru, 4kW/400V (soubor D.2.01.4)	ks	1,000	3 182,45	3 182,45	
	VV		3.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
453	K	D.1.01.4c 451	Napojení zařízení pro řízení / signalizaci systému distribuce medicinálních plynů, 10A/230V (soubor D.1.01.4e)	ks	46,000	860,12	39 565,52	
	VV		1.NP / 2.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		8+10+10+3+2+3+3+3+2+2		46,000			
	VV		Součet		46,000			
454	K	D.1.01.4c 452	Připojení jednotky zdroje chladu, 543,4kW/400V (soubor D.1.01.4b)	ks	2,000	3 612,51	7 225,02	
	VV		12.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
455	K	D.1.01.4c 453	Připojení jednotky suchého chladiče, 15,4kW/400V (soubor D.1.01.4b)	ks	3,000	3 612,51	10 837,53	
	VV		12.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
456	K	D.1.01.4c 454	Napojení el.ohřívače VZT jednotky pro záložní ohřev, přívod do 20kW/400V (soubor D.1.01.4f)	ks	9,000	3 612,51	32 512,59	
	VV		3.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
457	K	D.1.01.4c 455	Napojení el.ohřívače VZT jednotky pro záložní ohřev, přívod do 10kW/400V (soubor D.1.01.4f)	ks	4,000	2 709,38	10 837,52	
	VV		3.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
458	K	D.1.01.4c 456	Napojení el.ohřívače VZT jednotky pro záložní ohřev, přívod do 15kW/400V (soubor D.1.01.4f)	ks	20,000	1 290,18	25 803,60	
	VV		3.NP					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
459	K	D.1.01.4c 457	Napojení el.ohřívače VZT jednotky pro záložní ohřev, přívod do 5kW/400V (soubor D.1.01.4f)	ks	4,000	1 505,21	6 020,84	
	VV		3.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
460	K	D.1.01.4c 458	Napojení dveřní clony, 10A/230V (soubor D.1.01.4f)	ks	6,000	774,11	4 644,66	
	VV		1.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
461	K	D.1.01.4c 459	Napojení venkovní kondenzační jednotky, přívod In=80A/400V (soubor D.1.01.4f)	ks	1,000	3 827,54	3 827,54	
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
462	K	D.1.01.4c 460	Napojení venkovní kondenzační jednotky, přívod In=63A/400V (soubor D.1.01.4f)	ks	1,000	2 859,90	2 859,90	
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
463	K	D.1.01.4c 461	Napojení venkovní kondenzační jednotky, přívod In=32A/400V (soubor D.1.01.4f)	ks	5,000	2 859,90	14 299,50	
	VV		1.NP / 12.NP					
	VV		2+3		5,000			
	VV		Součet		5,000			
464	K	D.1.01.4c 462	Připojení vnitřní klimatizační jednotky, přívod do In=40A/400V (soubor D.1.01.4f)	ks	6,000	1 720,24	10 321,44	
	VV		3.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
465	K	D.1.01.4c 463	Připojení vnitřní klimatizační jednotky, přívod do 2kW/230V (soubor D.1.01.4f)	ks	90,000	860,12	77 410,80	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		4+4+4+4+4+4+4+9+13+13+21+6		90,000			
	VV		Součet		90,000			
466	K	D.1.01.4c 464	Připojení vnitřní klimatizační jednotky "FanCoil", přívod do 1kW/230V (soubor D.1.01.4f)	ks	454,000	645,09	292 870,86	
	VV		1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		56+53+51+51+47+48+43+9+3+49+44		454,000			
	VV		Součet		454,000			
467	K	D.1.01.4c 465	Napojení čerpací stanice drenážních vod, přívod In=25A/400V (soubor D.1.01.4a)	ks	2,000	2 859,90	5 719,80	
468	K	D.1.01.4c 466	Napojení zařízení hygienického zabezpečení teplé vody, 10A/230V (soubor D.1.01.4a)	ks	2,000	817,11	1 634,22	
469	K	D.1.01.4c 467	Napojení vyhřívaného střešního vtoku, 10A/230V (soubor D.1.01.4a)	ks	31,000	1 204,17	37 329,27	
	VV		3.NP / 5.NP / 12.NP / střecha					
	VV		14+2+9+6		31,000			
	VV		Součet		31,000			
470	K	D.1.01.4c 468	Napojení rozvaděče parního vyvíječe, přívod 10kW/400V (soubor D.1.01.4b)	ks	1,000	2 537,36	2 537,36	
	VV		1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
471	K	D.1.01.4c 469	Napojení setu el. podlahového topení - instalace a připojení 230V termostatu, napojení "studeného konce" el. topné rohože a podlahového senzoru (soubor D.1.01.4b) /POZN: Dodávka setu a instalace topné rohože a podlahového senzoru do podlahy není součástí	ks	31,000	860,12	26 663,72	
	VV		1.NP / 2.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		1+4+2+4+4+2+6+8		31,000			
	VV		Součet		31,000			
472	K	D.1.01.4c 470	Napojení rozvaděče / nap. zdroje slaboproudých instalací, přívod 16A/230V (soubor D.1.01.4d)	ks	29,000	430,06	12 471,74	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		1+4+4+4+2+2+2+2+2+2+2		29,000			
	VV		Součet		29,000			
473	K	D.1.01.4c 471	Napojení rozvaděče / nap. zdroje slaboproudých instalací, přívod 10A/230V (soubor D.1.01.4d)	ks	140,000	430,06	60 208,40	
474	K	D.1.01.4c 472	Napojení rozvaděče technologie "Intervenčního sálu" (obvod "MDO"), přívod 70kW/400V (soubor D.1.01.5a)	ks	1,000	3 612,51	3 612,51	
	VV		4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
475	K	D.1.01.4c 473	Napojení rozvaděče technologie "Intervenčního sálu" (obvod "DO"), přívod 30kW/400V (soubor D.1.01.5a)	ks	1,000	2 580,36	2 580,36	
	VV		4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
476	K	D.1.01.4c 474	Napojení rozvaděče technologie "MR", přívod In=200A (soubor D.1.01.5a)	ks	2,000	4 343,61	8 687,22	
	VV		1.NP / 4.NP					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
477	K	D.1.01.4c 475	Napojení chladící jednotky pro technologii "MR", přívod In=50A (soubor D.1.01.5a)	ks	2,000	2 859,90	5 719,80	
	VV		1.NP / 4.NP					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
478	K	D.1.01.4c 476	Napojení rozvaděče technologie "CT", přívod In=2x125A (soubor D.1.01.5a)	ks	2,000	3 182,45	6 364,90	
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
479	K	D.1.01.4c 477	Napojení rozvaděče technologie "RTG", přívod In=63A (soubor D.1.01.5a)	ks	1,000	2 623,37	2 623,37	
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
480	K	D.1.01.4c 478	Napojení bezpečnostního rámu technologie "MR", přívod 230V (soubor D.1.01.5a)	ks	2,000	3 870,54	7 741,08	
	VV		1.NP / 4.NP					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
481	K	D.1.01.4c 479	Napojení dveřního spínače technologie "RTG", kabel 5x1,5mm2 (soubor D.1.01.5a) /POZN: Dveřní spínač není součástí této PD/	ks	5,000	774,11	3 870,55	
	VV		1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
482	K	D.1.01.4c 480	Napojení nouzového tlačítka "ZAP/VYP" pro "radiologické technologie", kabel 7x1,5mm2 (soubor D.1.01.5a) /POZN: Tlačítko není součástí této PD/	ks	6,000	1 032,14	6 192,84	
	VV		1.NP / 4.NP					
	VV		4+2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
483	K	D.1.01.4c 481	Napojení nouzového tlačítka "VYP" pro "radiologické technologie", kabel 5x1,5mm2 (soubor D.1.01.5a) /POZN: Tlačítko není součástí této PD/	ks	19,000	774,11	14 708,09	
	VV		1.NP / 4.NP					
	VV		11+8		19,000			
	VV		Součet		19,000			
484	K	D.1.01.4c 482	Napojení výstražného světla (2nápisy = 2okruhy) pro "radiologické technologie", kabel 5x1,5mm2 (soubor D.1.01.5a) /POZN: Světlo není součástí této PD/	ks	9,000	774,11	6 966,99	
	VV		1.NP / 4.NP					
	VV		7+2		9,000			
	VV		Součet		9,000			
485	K	D.1.01.4c 483	Napojení výstražného světla (1nápis = 1okruh) pro "radiologické technologie", kabel 3x1,5mm2 (soubor D.1.01.5a) /POZN: Světlo není součástí této PD/	ks	8,000	580,58	4 644,64	
	VV		1.NP / 4.NP					
	VV		5+3		8,000			
	VV		Součet		8,000			
486	K	D.1.01.4c 484	Napojení operačního svítidla - stropní kabelový vývod 230V	ks	9,000	1 311,68	11 805,12	
	VV		4.NP / 7.NP					
	VV		8+1		9,000			
	VV		Součet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
487	K	D.1.01.4c 485	Napojení zákrokového svítidla - stropní kabelový vývod 230V	ks	2,000	1 311,68	2 623,36	
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
488	K	D.1.01.4c 486	Napojení vyšetřovacího svítidla - stropní kabelový vývod 230V	ks	40,000	1 311,68	52 467,20	
	VV		1.NP / 2.NP / 4.NP / 7.NP / 9.NP					
	VV		8+21+8+2+1		40,000			
	VV		Součet		40,000			
489	K	D.1.01.4c 487	Napojení vyšetřovacího svítidla - nástěnný kabelový vývod 230V	ks	45,000	1 311,68	59 025,60	
	VV		1.NP / 2.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP /					
	VV		19+3+5+4+3+3+3+2+3		45,000			
	VV		Součet		45,000			
490	K	D.1.01.4c 488	Napojení zařízení zdravotnické technologie (soubor D.1.01.5), kabel do 3x4mm2	ks	48,000	172,02	8 256,96	
491	K	D.1.01.4c 489	Napojení zařízení zdravotnické technologie (soubor D.1.01.5), kabel do 5x4mm2	ks	22,000	258,04	5 676,88	
492	K	D.1.01.4c 490	Napojení instalačního komplexu ozn. R1 - typově dle "Technické specifikace" (soubor D.1.01.4e)	ks	347,000	602,08	208 921,76	
	VV		5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		34+54+38+64+62+60+35		347,000			
	VV		Součet		347,000			
493	K	D.1.01.4c 491	Napojení instalačního komplexu ozn. R2 - typově dle "Technické specifikace" (soubor D.1.01.4e)	ks	29,000	731,10	21 201,90	
	VV		6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP					
	VV		3+6+8+6+6		29,000			
	VV		Součet		29,000			
494	K	D.1.01.4c 492	Napojení instalačního komplexu ozn. R3 - typově dle "Technické specifikace" (soubor D.1.01.4e)	ks	6,000	602,08	3 612,48	
	VV		9.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
495	K	D.1.01.4c 493	Napojení instalačního komplexu ozn. M1 - typově dle "Technické specifikace" (soubor D.1.01.4e)	ks	18,000	602,08	10 837,44	
	VV		1.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
496	K	D.1.01.4c 494	Napojení instalačního komplexu ozn. M2 - typově dle "Technické specifikace" (soubor D.1.01.4e)	ks	6,000	903,13	5 418,78	
	VV		1.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
497	K	D.1.01.4c 495	Napojení instalačního komplexu ozn. M3 - typově dle "Technické specifikace" (soubor D.1.01.4e)	ks	21,000	903,13	18 965,73	
	VV		2.NP					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
498	K	D.1.01.4c 496	Napojení instalačního komplexu ozn. M4 - typově dle "Technické specifikace" (soubor D.1.01.4e)	ks	9,000	817,11	7 353,99	
	VV		2.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
499	K	D.1.01.4c 497	Napojení instalačního komplexu ozn. M5 - typově dle "Technické specifikace" (soubor D.1.01.4e)	ks	27,000	817,11	22 061,97	
	VV		2.NP / 5.NP					
	VV		16+11		27,000			
	VV		Součet		27,000			
500	K	D.1.01.4c 498	Napojení instalačního komplexu ozn. M6 - typově dle "Technické specifikace" (soubor D.1.01.4e)	ks	8,000	817,11	6 536,88	
	VV		4.NP / 7.NP					
	VV		6+2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
501	K	D.1.01.4c 499	Napojení instalačního komplexu ozn. M7 - typově dle "Technické specifikace" (soubor D.1.01.4e)	ks	6,000	817,11	4 902,66	
	VV		6.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
502	K	D.1.01.4c 500	Napojení instalačního komplexu ozn. M8 - typově dle "Technické specifikace" (soubor D.1.01.4e)	ks	8,000	731,10	5 848,80	
	VV		5.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
503	K	D.1.01.4c 501	Napojení instalačního komplexu ozn. S1 - typově dle "Technické specifikace" (soubor D.1.01.4e)	ks	9,000	1 376,19	12 385,71	
	VV		4.NP / 7.NP					
	VV		8+1		9,000			
	VV		Součet		9,000			
504	K	D.1.01.4c 502	Napojení instalačního komplexu ozn. S2 - typově dle "Technické specifikace" (soubor D.1.01.4e)	ks	8,000	1 376,19	11 009,52	
	VV		4.NP / 7.NP					
	VV		7+1		8,000			
	VV		Součet		8,000			
505	K	D.1.01.4c 503	Napojení instalačního komplexu ozn. S3 - typově dle "Technické specifikace" (soubor D.1.01.4e)	ks	8,000	1 376,19	11 009,52	
	VV		4.NP / 7.NP					
	VV		7+1		8,000			
	VV		Součet		8,000			
506	K	D.1.01.4c 504	Napojení instalačního komplexu ozn. S4 - typově dle "Technické specifikace" (soubor D.1.01.4e)	ks	1,000	795,61	795,61	
	VV		4.NP					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
507	K	D.1.01.4c 505	Napojení instalačního komplexu ozn. S5 - typově dle "Technické specifikace" (soubor D.1.01.4e)	ks	2,000	602,08	1 204,16	
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
508	K	D.1.01.4c 506	Napojení instalačního komplexu ozn. S6 - typově dle "Technické specifikace" (soubor D.1.01.4e)	ks	2,000	602,08	1 204,16	
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
509	K	D.1.01.4c 507	Napojení instalačního komplexu ozn. S7 - typově dle "Technické specifikace" (soubor D.1.01.4e)	ks	2,000	602,08	1 204,16	
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
510	K	D.1.01.4c 508	Napojení instalačního komplexu ozn. S8 - typově dle "Technické specifikace" (soubor D.1.01.4e)	ks	1,000	774,11	774,11	
	VV		9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
511	K	D.1.01.4c 509	Ukončení Cu kabelu do rozměru 5x95mm2	ks	22,000	1 579,02	34 738,44	
512	K	D.1.01.4c 510	Ukončení Cu kabelu do rozměru 5x70mm2	ks	72,000	1 424,57	102 569,04	
513	K	D.1.01.4c 511	Ukončení Cu kabelu do rozměru 5x50mm2	ks	266,000	1 266,26	336 825,16	
514	K	D.1.01.4c 512	Ukončení Cu kabelu do rozměru 5x25mm2	ks	372,000	266,35	99 082,20	
515	K	D.1.01.4c 513	Ukončení Cu kabelu do rozměru 5x10mm2	ks	226,000	181,34	40 982,84	
516	K	D.1.01.4c 514	Ukončení Cu kabelu do rozměru 5x4mm2	ks	7 450,000	149,66	1 114 967,00	
517	K	D.1.01.4c 515	Ukončení Cu kabelu do rozměru 3x4mm2	ks	12 650,000	63,65	805 172,50	
518	K	D.1.01.4c 516	Průraz zdí do tloušťky 300mm, rozměr 300x100, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění	ks	36,000	1 849,26	66 573,36	
519	K	D.1.01.4c 517	Průraz zdí do tloušťky 300mm, rozměr 100x100, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění	ks	52,000	860,12	44 726,24	
520	K	D.1.01.4c 518	Průraz zdí do tloušťky 300mm, d=50mm, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění	ks	120,000	516,07	61 928,40	
521	K	D.1.01.4c 519	Průraz zdí do tloušťky 150mm, rozměr 300x100, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění	ks	65,000	946,13	61 498,45	
522	K	D.1.01.4c 520	Průraz zdí do tloušťky 150mm, rozměr 100x100, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění	ks	180,000	516,07	92 892,60	
523	K	D.1.01.4c 521	Průraz zdí do tloušťky 150mm, d=50mm, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění	ks	230,000	344,05	79 131,50	
524	K	D.1.01.4c 522	Prostup SDK stěnou, rozměr 300x100mm, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění	ks	25,000	559,08	13 977,00	
525	K	D.1.01.4c 523	Prostup SDK stěnou, rozměr 100x100mm, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění	ks	76,000	258,04	19 611,04	
526	K	D.1.01.4c 524	Prostup SDK stěnou d=50mm, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění	ks	750,000	150,52	112 890,00	
527	K	D.1.01.4c 525	Průraz betonovým stropem, rozměr 200x100mm, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění	ks	12,000	4 730,66	56 767,92	
528	K	D.1.01.4c 526	Průraz betonovým stropem, d=50mm, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění	ks	38,000	1 935,27	73 540,26	
529	K	D.1.01.4c 527	Prostup střešní konstrukcí včetně instalace typové průchodky proti vniku vody do objektu, typově dle průměru kabelu (Pozn: finální zapravení nejsou součástí této PD !!!)	ks	45,000	3 440,48	154 821,60	
530	K	D.1.01.4c 528	Stavební příprava pro instalaci podlahové přístrojové instalační krabice do betonové podlahy	ks	30,000	3 010,42	90 312,60	
	VV		1.NP / 2.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		4+2+4+3+3+7+7		30,000			
	VV		Součet		30,000			
531	K	D.1.01.4c 529	Systém protipožárních přepážek a ucpávek, komplet	ks	1 329,000	1 139,66	1 514 608,14	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		108+160+154+108+100+89+86+92+87+84+81+105+75		1 329,000			
	VV		Součet		1 329,000			
532	K	D.1.01.4c 530	Souprava tabulek, včetně plakátu první pomoci, ochranné pomůcky - dle PNE 381981ed.3, kompletní sada	ks	28,000	4 623,15	129 448,20	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP					
	VV		2+3+3+4+2+2+2+2+2+2+2		28,000			
	VV		Součet		28,000			
533	K	D.1.01.4c 531	Dialektrický koberec do rozvoden, šířka 500mm	m	195,000	806,36	157 240,20	
	VV		1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / 6.NP / 7.NP / 8.NP / 9.NP / 10.NP / 11.NP / 12.NP					
	VV		8+15+26+45+12+12+12+12+12+12+12+12+5		195,000			
	VV		Součet		195,000			
534	K	D.1.01.4c 532	Ocelová konstrukce všobecně	kg	620,000	129,88	80 525,60	
535	K	D.1.01.4c 533	Lešení, plošiny apod., komplet	kpl	1,000	1 186 966,62	1 186 966,62	
536	K	D.1.01.4c 534	Zednické přípomoce, sádrokartonářské práce, kompletní	kpl	1,000	268 787,73	268 787,73	vlastní
537	K	D.1.01.4c 535	Drážky pro kabeláž ve zdivu, kompletní	kpl	1,000	2 555 592,18	2 555 592,18	vlastní
538	K	D.1.01.4c 536	Kapsy pro instalační krabice ve zdivu nebo SDK příčkách, kompletní	kpl	1,000	1 094 073,58	1 094 073,58	vlastní
539	K	D.1.01.4c 538	Výchozí revize	kpl	1,000	114 347,17	114 347,17	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
540	K	D.1.01.4c 540	Zkoušky, zprovoznění a doklady ke kolaudaci stavby a zkušební provoz, komplet	kpl	1,000	784 430,11	784 430,11	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4d - Slaboproud

KSO:	80111	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	29220785
LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **139 936 565,49**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 936 565,49	21,00%	29 386 678,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **169 323 244,24**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4d - Slaboproud

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**139 936 565,49**
D1 - PZTS	3 440 598,67
D2 - Kabelové rozvody	859 526,29
D4 - Ostatní montáže	51 534,28
D5 - Elektronická kontrola vstupu	2 541 451,14
D2 - Kabelové rozvody	614 586,38
D6 - Kamerový systém pro sledování pacientů	2 930 632,07
D2a - Kabelové rozvody	683 540,28
D7 - Vyvolávací systém pro čekárny pacientů	1 049 581,41
D8 - Rozvaděče pro vyvolávací systém (v.č. D.1.01.4d-139 Schéma VS)	181 788,35
D9 - Kabelové rozvody ostatní dodávky a montáže	200 429,62
D10 - Kamerový systém bezpečnostní	15 083 298,33
D11 - Rozvaděče RT (v.č. D.1.01.4d-135 Schéma CCTV bezpečnostní)	845 604,09
D12 - Aktivní prvky (v.č. D.1.01.4d-135 Schéma CCTV bezpečnostní)	5 075 743,48
D13 - Výbava pro optickou kabeláž (v.č. D.1.01.4d-135 a "D.1.01.4d-124 Půdorys 3.NP)	2 992 229,43
D14 - Kabelové rozvody CCTV, ostatní dodávky a montáže	911 403,90
D15 - OK - úprav. v roz. v serv. dat. bez. sítě (v.č. D.1.01.4d-135 a "D.1.01.4d-124)	149 245,66
D16 - Domácí videotelefon	4 895 408,91
D16a - Kabelové rozvody	1 000 729,02
D17 - Společná TV anténa	1 786 610,65
D18 - Rozvody	1 078 288,29
D19 - Rozvaděč HS (D.1.01.4d-116 Schema STA)	22 856,63
D20 - Rozvaděče RTV aktivní - 5a, 6b, 11a (D.1.01.4d-116 Schema STA)	44 752,08
D21 - Rozvaděče RTV pasivní - 01a-4a, 6a, 7a-10a, 1b, 2b, 4b, 5b, 7b-10b (D.1.01.4d-116 Schema STA	78 893,98
D22 - Úložný materiál	561 819,67
D23 - Datová síť SIS	94 424 067,73
D24 - Strukturovaná kabeláž	21 199 776,09
D25 - Rozvaděč RD18 - server (D.1.01.4d-115 Schema LAN)	151 043,39
D26 - Rozvaděč RD18 (D.1.01.4d-115 Schema LAN)	466 106,96
D27 - Rozvaděče RD18 1.PP - 11.NP A, RD18 1.NP - 11.NP B (D.1.01.4d-115 Schema LAN)	4 578 790,15
D28 - Aktivní prvky LAN, WiFi	62 826 100,27
D29 - Rozvaděč RD18 - server (Server) (D.1.01.4d-001a TZ - LAN+STA)	8 267 269,56
D30 - Rozvaděč RD18 (Distribution) (D.1.01.4d-001a TZ - LAN+STA)	4 095 312,80
D31 - Rozvaděče RD18 1.PP - 11.NP A, RD18 1.NP - 11.NP B (Access) (D.1.01.4d-001a TZ - LAN+ST.	46 744 730,09
D32 - WiFi	3 718 787,82
D22 - Úložný materiál	5 202 250,87
D33 - Systém sestra-pacient	13 784 916,58
D34 - Prvky	10 845 585,38
D35 - Instalační materiál	2 939 331,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4d - Slaboproud

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**139 936 565,49**	
	D	D1	PZTS				3 440 598,67	
1	K	D.1.01.4d 001	Ústředna inteligentního bezpečnostního systému (PZTS), 4x sběrnicemi ADN, 240 modulů. Systém konfigurovatelný skrze integrované IP rozhraní. Modul ústředny vybaven diagnostickými RGB LED a stavovým displejem. Schváleno akreditovanou zkušebnou a certifikov	ks	2,000	140 389,35	280 778,70	
	P		*Poznámka k položce:* *Ústředna PZTS a EKV výbava - 12 sběrnice RS 485, počet adres na sběrnici 32. Možnost připojení linkových modulů PZTS, dveřních modů pro EKV, ovládacích klávesnic, možnost redundantního prop, dva reléové programovatelné výstupy.* *Plná kompatibita s ostatními systémy PZTS a EKV instalovanými v areálu FN (Systém Asset 2)*					
	VV		3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
359	K	D.1.01.4d 001a	Depo switch jednotka pro redundantníé propoojení dvou ústředen PZTS a EKV	ks	1,000	3 722,50	3 722,50	
	P		*Poznámka k položce:* *Ústředna PZTS a EKV výbava - 12 sběrnice RS 485, počet adres na sběrnici 32. Možnost připojení linkových modulů PZTS, dveřních modů pro EKV, ovládacích klávesnic, možnost redundantního prop, dva reléové programovatelné výstupy.* *Plná kompatibita s ostatními systémy PZTS a EKV instalovanými v areálu FN (Systém Asset 2)*					
	VV		3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	D.1.01.4d 002	Akumulátor 12 V 17 Ah - pro ústřednu	ks	2,000	1 784,47	3 568,94	
	VV		3NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
3	K	D.1.01.4d 003	Ovládací panel vybavenáý klávesnici, dvouřádkovým LCD displejem čtecí hlavou bezdotykových ID karet	ks	10,000	6 221,86	62 218,60	
	VV		2.NP, 3.NP					
	VV		2+8		10,000			
	VV		Součet		10,000			
4	K	D.1.01.4d 004	Univerzální vstupní/ výstupní modul s 16 dvojitě nebo trjitě vyváženými vstupy a možností připopjení snímačů EKV	ks	148,000	8 920,35	1 320 211,80	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		24+38+11+5+8+8+8+10+8+9+8+8+3		148,000			
	VV		Součet		148,000			
360	K	D.1.01.4d 004a	Reléový modul převádí 4 potenciálové výstupy vstupních/ výstupních modulků na bezpotenciálové výstupy	ks	148,000	1 749,33	258 900,84	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		24+38+11+5+8+8+8+10+8+9+8+8+3		148,000			
	VV		Součet		148,000			
5	K	D.1.01.4d 005	Externí napajecí zdroj, výstupní napětí 13,2 - 14,1 VDC max celkový odběr včetně dobíjecího proudu pro AKU 4A, Výstupy - výpadek napájení 230V, porucha zdroje, vybitý akumulátor Plechový kryt pro aku 12V 17 Ah	ks	30,000	6 324,80	189 744,00	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		3+6+2+2+2+2+2+2+2+2+2+1		30,000			
	VV		2.NP, 3.NP, 8.NP					
361	K	D.1.01.4d 005a	Akumulátor 12V 17Ah - pro externí zdroje	ks	30,000	1 784,47	53 534,10	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		3+6+2+2+2+2+2+2+2+2+2+1		30,000			
	VV		Součet		30,000			
6	K	D.1.01.4d 006	Infrapasivní detektor pohybu Dosah 16m, úhel 90o tř zabezpečení 3 dle ČSN EN 50 131-1	ks	15,000	1 931,62	28 974,30	
	VV		1.PP, 2.NP, 3.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7+4+4		15,000			
	VV		Součet		15,000			
7	K	D.1.01.4d 007	Infrapasivní detektor pohybu stropní tř zabezpečení 3 dlečsn en 50 131-1	ks	7,000	1 936,62	13 556,34	
	VV		1.PP, 3.NP					
	VV		1+6		7,000			
	VV		Součet		7,000			
8	K	D.1.01.4d 008	tísňový hlásič skryté montáž pod desku stolu - ovládání prstem	ks	41,000	1 368,76	56 119,16	
	VV		1.NP, 2.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		18+5+3+2+3+3+2+3+2		41,000			
	VV		Součet		41,000			
9	K	D.1.01.4d 009	rozvodná krabice PZTS 16 svorek	ks	50,000	579,71	28 985,50	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		3+10+6+10+3+3+3+3+3+3+3		50,000			
	VV		Součet		50,000			
13	K	D.1.01.4d 013	Licence pro připojení do datové nadstavby.	ks	1,000	19 628,78	19 628,78	
14	K	D.1.01.4d 014	Vložení mapy	ks	37,000	3 204,80	118 577,60	vlastní
15	K	D.1.01.4d 015	Vložení symbolu	ks	200,000	205,11	41 022,00	vlastní
16	K	D.1.01.4d 016	Kompletní vyzkoušení	kpl	1,000	49 994,94	49 994,94	vlastní
	D	D2	Kabelové rozvody				859 526,29	
17	K	D.1.01.4d 017	Systémový kabel FTP kat 5e B2ca, s1, d1, vč. uchycovacího materiálu	m	3 225,000	32,96	106 296,00	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		258+783+621+470+120+127+130+135+138+128+190+125		3 225,000			
	VV		Součet		3 225,000			
18	K	D.1.01.4d 018	Stíněný kabel bezhalogenový 4x0.22/2x0.5splňující klasifikaci třídy B2ca, s1, d1, vč. uchycovacího materiálu	m	2 339,000	61,98	144 971,22	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		312+663+351+390+117+78+117+78+117+78+38		2 339,000			
	VV		Součet		2 339,000			
19	K	D.1.01.4d 019	Kabel bezhalogenový 2x2.5 splňující klasifikaci třídy B2ca, s1, d1	m	3 200,000	56,04	179 328,00	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		250+470+621+783+100+127+130+130+138+128+190+125+8		3 200,000			
	VV		Součet		3 200,000			
20	K	D.1.01.4d 020	Trubka tuhá prům.20 bezhalogenová, vč. uchycovacího materiálu	m	1 639,000	77,70	127 350,30	
21	K	D.1.01.4d 021	Trubka tuhá prům 25 bezhalogenová, vč. uchycovacího materiálu	m	360,000	88,56	31 881,60	
22	K	D.1.01.4d 022	Trubka ohebná Æ20 bezhalogenová, vč. uchycovacího materiálu	m	1 018,000	66,19	67 381,42	
23	K	D.1.01.4d 023	Zhotovení drážky pro trubku prům.20 včetně začištění, komplet	m	490,000	83,32	40 826,80	
24	K	D.1.01.4d 024	Zhotovení drážky pro trubku prúm.25 včetně začištění, komplet	m	185,000	83,32	15 414,20	
362	K	D.1.01.4d 024a	Trubka elektroinstalační tuhá v podlaze	m	120,000	153,83	18 459,60	
25	K	D.1.01.4d 025	Provrtáni stěny	ks	92,000	153,83	14 152,36	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		5+20+12+20+5+5+5+5+5+5		92,000			
	VV		Součet		92,000			
26	K	D.1.01.4d 026	Požární ucpávka	ks	90,000	692,73	62 345,70	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		5+16+11+18+6+5+5+7+6+7+4		90,000			
	VV		Součet		90,000			
27	K	D.1.01.4d 027	oživení systému a zaškolení obsluhy	ks	1,000	28 202,28	28 202,28	vlastní
28	K	D.1.01.4d 028	podružný a režijní materiál a skladování	ks	1,000	11 635,90	11 635,90	
29	K	D.1.01.4d 029	výchozí revize	ks	1,000	11 280,91	11 280,91	vlastní
	D	D4	Ostatní montáže				51 534,28	
32	K	D.1.01.4d 032	Měření po úsecích	ks	220,000	76,92	16 922,40	vlastní
33	K	D.1.01.4d 033	Oživení - komplexní vyzkoušení	ks	1,000	23 074,59	23 074,59	vlastní
34	K	D.1.01.4d 034	Výchozí revize	ks	1,000	11 537,29	11 537,29	vlastní
	D	D5	Elektronická kontrola vstupu				2 541 451,14	
36	K	D.1.01.4d 036	Přístupová čtečka bezkontaktních RFID karet a čipů plně kompatibilní se stávajícími systémy EKV v areálu FN	ks	155,000	8 214,16	1 273 194,80	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		24+38+11+5+8+10+8+12+9+10+8+8+4		155,000			
	VV		Součet		155,000			
363	K	D.1.01.4d 036a	Pwr filter Pro napájení čtečky	ks	155,000	549,75	85 211,25	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		24+38+11+5+8+10+8+12+9+10+8+8+4		155,000			
	VV		Součet		155,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	D.1.01.4d 037	Externi napájecí zdroj, výstupní napětí 13,2 - 14,1 VDC max celkový odběr včetně dobíjecího proudu pro AKU 4A, Výstupy - výpadek napájení 230V, porucha zdroje, vybitý akumulátor Plechový kryt pro aku 12V 17 Ah, vč akumulátoru 12V 17Ah	ks	26,000	7 356,87	191 278,62	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		3+3+1+2+2+2+2+2+2+2+2+1		26,000			
	VV		Součet		26,000			
364	K	D.1.01.4d 037a	distanční podložka pod snímaš ID karet	ks	155,000	788,28	122 183,40	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		24+38+11+5+8+10+8+12+9+10+8+8+4		155,000			
	VV		Součet		155,000			
365	K	D.1.01.4d 037b	Magnetický kontakt tř zabezpečení 3 dle EN	ks	148,000	891,20	131 897,60	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		24+38+11+5+8+8+8+10+8+9+8+8+3		148,000			
	VV		Součet		148,000			
366	K	D.1.01.4d 037c	Rozvodná krabice 16 svorek instalace do KU 68 T5 zabezpečení 3 dle EN	ks	213,000	577,93	123 099,09	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		48+46+12+10+11+11+11+13+11+12+12+12+4		213,000			
	VV		Součet		213,000			
	D	D2	Kabelové rozvody				614 586,38	
40	K	D.1.01.4d 040	Kabel bezhalogenový 2x1.5splňující klasifikaci třídy B2ca, s1, d1, vč. uchycovacího materiálu	m	1 628,000	44,25	72 039,00	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		218+363+158+64+106+96+90+115+95+104+94+86+39		1 628,000			
	VV		Součet		1 628,000			
367	K	D.1.01.4d 039	Kabel FTP kat 5 splňující klasifikaci třídy B2ca, s1, d1, vč. uchycovacího materiálu	m	2 000,000	35,10	70 200,00	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		320+510+150+70+110+110+110+130+110+120+105+105+50		2 000,000			
	VV		Součet		2 000,000			
41	K	D.1.01.4d 041	Trubka tuhá prům.20 bezhalogenová, vč. uchycovacího materiálu	m	1 389,000	77,70	107 925,30	
42	K	D.1.01.4d 042	Trubka ohebná prům. 20 bezhalogenová, vč. uchycovacího materiálu	m	789,000	67,32	53 115,48	
43	K	D.1.01.4d 043	Zhotovení drážky pro trubku včetně začištění	ks	1 000,000	83,32	83 320,00	
44	K	D.1.01.4d 044	Provrtáni stěny	ks	167,000	153,83	25 689,61	vlastní
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		25+40+17+6+8+8+8+12+9+10+9+10+5		167,000			
	VV		Součet		167,000			
45	K	D.1.01.4d 045	Požární ucpávka	ks	150,000	692,73	103 909,50	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		21+35+14+6+7+9+8+12+8+10+9+7+4		150,000			
	VV		Součet		150,000			
46	K	D.1.01.4d 046	oživení systému	ks	1,000	70 505,69	70 505,69	vlastní
47	K	D.1.01.4d 047	podružný a režijní materiál a skladování	ks	1,000	13 780,66	13 780,66	
48	K	D.1.01.4d 048	výchozí revize	ks	1,000	14 101,14	14 101,14	vlastní
	D	D6	Kamerový systém pro sledování pacientů				2 930 632,07	
49	K	D.1.01.4d 049	IP mini dome kamera 5 Mpx, fixní objektiv 2.9 mm, horizontální zorné pole 100°, vertikální 75°, 1/2.8" progressive scan CMOS snímač, světelná citlivost 0.01 lux (čb), 0.02 lux (barva), IR přísvit do 10 m (850 nm), dynamický rozsah až 120 dB (WDR zapnuto),	ks	80,000	22 392,82	1 791 425,60	
	P		*Poznámka k položce:* *IP mini dome kamera 5 Mpx, fixní objektiv 2.9 mm, horizontální zorné pole 100°, vertikální 75°, 1/2.8" progressive scan CMOS snímač, světelná citlivost 0.01 lux (čb), 0.02 lux (barva), IR přísvit do 10 m (850 nm), dynamický rozsah až 120 dB (WDR zapnuto), komprese H.265/H.264 HDSM SmartCodec + Motion JPEG, podpora vícestreamového přenosu, detekce pohybu, klasifikace objektů (osoba, vozidlo), detekce manipulace s kamerou, podpora ONVIF S/T/G, šifrování HTTPS, FIPS 140-2 L1 (s volitelným upgradem na L3), ukládání záznamu na microSDXC kartu (až 1.5 TB), napájení PoE (IEEE 802.3af Class 2), spotřeba max. 6 W, provozní teplota -10 °C až +50 °C, montážní varianta: povrchová, rozměry 75 × 75 × 63 mm, hmotnost 166 g, tělo a kryt z polykarbonátu a hliníku, vhodná pro retail, kanceláře a obecné interiérové použití, včetně Unusual Activity Detection a Smart Motion. Plná podpora předchozích funkcí ve stávajícím systému FNP, vč licence*					
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP					
	VV		6+24+24+10+3+6+3+2+2		80,000			
	VV		Součet		80,000			
50	K	D.1.01.4d 050	Duální termo turret IP kamera pro měření tělesné teploty 4MPX, vnitřní , kompatibita s ostatní zařízení CCTV instalovaným v areálu FN	ks	3,000	119 092,89	357 278,67	
	VV		1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	D.1.01.4d 053	Oživení systému	ks	13,000	6 508,22	84 606,86	vlastní
54	K	D.1.01.4d 054	Podružný a režijní materiál a skladování	kpl	1,000	13 780,66	13 780,66	
	D	D2a	Kabelové rozvody				683 540,28	
368	K	D.1.01.4d 054a	Kabel metalický 4P/FTP/kat.6A, B2ca,s1,d1	m	4 565,000	32,67	149 138,55	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP					
	VV		495+1515+1125+550+165+330+165+110+110		4 565,000			
	VV		Součet		4 565,000			
369	K	D.1.01.4d 054b	zásuvka RJ45/s, kat.6A - na povrch	ks	83,000	1 295,38	107 516,54	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP					
	VV		9+24+24+10+3+6+3+2+2		83,000			
	VV		Součet		83,000			
370	K	D.1.01.4d 054c	Drátěný žlab FeZn 100/50 vč. spojek a příchytek	m	200,000	337,49	67 498,00	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP					
	VV		10+100+65+25		200,000			
	VV		Součet		200,000			
371	K	D.1.01.4d 054d	Trubka tuhá prům.32 bezhalogenová, vč. uchycovacího materiálu	m	1 275,000	104,56	133 314,00	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP					
	VV		138+387+360+150+40+90+50+30+30		1 275,000			
	VV		Součet		1 275,000			
372	K	D.1.01.4d 054e	Trubka tuhá prům.25 bezhalogenová, vč. uchycovacího materiálu	m	1 150,000	88,56	101 844,00	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP					
	VV		120+315+355+138+41+83+43+25+30		1 150,000			
	VV		Součet		1 150,000			
373	K	D.1.01.4d 054f	Trubka ohebná prům.16 bezhalogenová, vč. uchycovacího materiálu	m	130,000	67,39	8 760,70	
	VV		2.NP, 4.NP, 5.NP					
	VV		50+50+30		130,000			
	VV		Součet		130,000			
374	K	D.1.01.4d 054g	Krabice odbočovací nad omítku 8135	ks	41,000	259,92	10 656,72	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 10.NP					
	VV		4+12+12+5+2+3+2+1		41,000			
	VV		Součet		41,000			
375	K	D.1.01.4d 054h	Provrtáni stěny	ks	90,000	153,83	13 844,70	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP					
	VV		8+30+21+11+4+6+4+3+3		90,000			
	VV		Součet		90,000			
376	K	D.1.01.4d 054ch	Požární ucpávka	ks	80,000	692,73	55 418,40	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP					
	VV		8+25+17+10+4+6+4+3+3		80,000			
	VV		Součet		80,000			
377	K	D.1.01.4d 054i	Podružný a režijní materiál a skladování	kpl	1,000	23 395,07	23 395,07	
378	K	D.1.01.4d 054j	Výchozí revize	kpl	1,000	12 153,60	12 153,60	
	D	D7	Vyvolávací systém pro čekárny pacientů				1 049 581,41	
55	K	D.1.01.4d 055	Interiérový informační kiosek 19" 1280x1024, Projekčně-kapacitní multitouch, 250nits, i5-10210U, 8GB RAM, 250GB SSD, Win 11 Pro ,82.5mm termo tiskárna, základní barva šedo-stříbrná RAL9006	ks	2,000	92 595,42	185 190,84	
	VV		1.NP, 2.NP					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
56	K	D.1.01.4d 056	TV přijímač úhlopříška 55" Full HD	ks	10,000	43 981,00	439 810,00	
	VV		1.NP, 2.NP					
	VV		8+2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
57	K	D.1.01.4d 057	Rám pro zavěšení TV přijímače do stropu nebo do stěny	ks	10,000	4 236,26	42 362,60	
	VV		1.NP, 2.NP					
	VV		8+2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	D8	Rozvaděče pro vyvolávací systém (v.č. D.1.01.4d-139 Schéma VS)				181 788,35	
58	K	D.1.01.4d 058	19' rozvaděč stojanový 42U/800x800, nosnost 400kg přední a zadní dveře	ks	2,000	17 783,22	35 566,44	
59	K	D.1.01.4d 059	Ventilační jednotka pro stojanový rozvaděč	ks	2,000	4 945,86	9 891,72	
60	K	D.1.01.4d 060	19"police 1U	ks	4,000	1 856,70	7 426,80	
61	K	D.1.01.4d 061	Napájecí modul 8x zás 230V	ks	2,000	1 252,97	2 505,94	
62	K	D.1.01.4d 062	Vertikální zemnicí lišta	ks	2,000	1 900,66	3 801,32	
63	K	D.1.01.4d 063	Zemnicí svorka	ks	2,000	235,68	471,36	
64	K	D.1.01.4d 064	Montážní sada pro uchycení zařízení do rámu (20x plovoucímatice + šrouby + podložky)	ks	23,000	13,70	315,10	
65	K	D.1.01.4d 065	PC pro vyvolávací systém	ks	2,000	31 699,21	63 398,42	
66	K	D.1.01.4d 066	Splitter HDMI 1-4 porty	ks	3,000	2 292,67	6 878,01	
67	K	D.1.01.4d 067	Splitter HDMI 1-8 portů	ks	1,000	4 264,85	4 264,85	
68	K	D.1.01.4d 068	napájecí adaptér pro splitter	ks	4,000	692,73	2 770,92	
69	K	D.1.01.4d 069	Ostatní příslušenství	kpl	1,000	7 149,18	7 149,18	
70	K	D.1.01.4d 070	Propojení s datovou sítí SIS	kpl	2,000	15 925,41	31 850,82	
71	K	D.1.01.4d 071	Drobný montážní, úložný + podružný materiál	ks	1,000	5 497,47	5 497,47	
	D	D9	Kabelové rozvody ostatní dodávky a montáže				200 429,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	D.1.01.4d 075	Zásuvka HDMI	ks	10,000	1 250,45	12 504,50	
	VV		1.NP, 2.NP					
	VV		8+2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
379	K	D.1.01.4d 075a	kabel HDMI aktivní - délka 1m	ks	20,000	445,86	8 917,20	
	VV		1.NP, 2.NP					
	VV		18+2		20,000			
	VV		Součet		20,000			
380	K	D.1.01.4d 075b	Kabel metalický 4P/FTP/kat.6A, B2ca,s1,d1	m	550,000	32,67	17 968,50	
	VV		1.NP, 2.NP					
	VV		440+110		550,000			
	VV		Součet		550,000			
381	K	D.1.01.4d 075c	Key stone kat 6a RJ 45	ks	20,000	165,57	3 311,40	
	VV		1.NP, 2.NP					
	VV		18+2		20,000			
	VV		Součet		20,000			
382	K	D.1.01.4d 075d	převodník hdmi/ftp - ftp/hdmi	sada	10,000	3 838,96	38 389,60	
	VV		1.NP, 2.NP					
	VV		9+1		10,000			
	VV		Součet		10,000			
76	K	D.1.01.4d 076	Drátěný žlab FeZn 100/50 vč. spojek a příchytek	m	45,000	337,49	15 187,05	
	VV		1.NP					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
77	K	D.1.01.4d 077	Elektroinstalační trubka bezhalogenová vč. spojek a příchytek	m	350,000	61,02	21 357,00	
	VV		1.NP, 2.NP					
	VV		250+100		350,000			
	VV		Součet		350,000			
78	K	D.1.01.4d 078	Provrtáni stěny	ks	12,000	153,83	1 845,96	vlastní
	VV		1.NP, 2.NP					
	VV		10+2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
79	K	D.1.01.4d 079	Požární ucpávka	kpl	16,000	692,73	11 083,68	
	VV		1.NP, 2.NP					
	VV		12+4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
80	K	D.1.01.4d 080	Oživení	kpl	1,000	51 276,86	51 276,86	vlastní
81	K	D.1.01.4d 081	Podružný a režijní materiál a skladování	kpl	1,000	12 819,22	12 819,22	
82	K	D.1.01.4d 082	Revizní zpráva	kpl	1,000	5 768,65	5 768,65	vlastní
	D	D10	Kamerový systém bezpečnostní				15 083 298,33	
83	K	D.1.01.4d 083	Venkovní IP Bullet kamera 8 Mpx (4K Ultra HD), objektiv 4.4–9.3 mm, horizontální zorné pole 47°–109°, vertikální 26°–57°, IR přísvit do 70 m (full tele), 1/1.8" progressive scan CMOS snímač, světelná citlivost 0.006 lux (čb režim), 0.02 lux (barevně), WDR	ks	16,000	36 116,54	577 864,64	
	P		*Poznámka k položce:* *Venkovní IP Bullet kamera 8 Mpx (4K Ultra HD), objektiv 4.4–9.3 mm, horizontální zorné pole 47°–109°, vertikální 26°–57°, IR přísvit do 70 m (full tele), 1/1.8" progressive scan CMOS snímač, světelná citlivost 0.006 lux (čb režim), 0.02 lux (barevně), WDR až 144 dB (triple exposure), video stream H.264/H.265 HDSM SmartCodec + Motion JPEG, podpora až 3 streamů, zabudovaný mikrofon s podporou audio analytik (výstřel, křik, sklo atd.), funkce elektronické stabilizace obrazu, dynamické maskování soukromí, automatické IR Cut, automatická/ruční clona, podpora ONVIF Profile S/G/M/T, šifrování HTTPS, TPM 2.0, Secure Boot, ochrana FIPS 140-2 Level 3, napájení PoE (802.3af/at), spotřeba do 25W, provozní teplota -50 °C až +65 °C, krytí IP66/IP67/IP68/NEMA 4X, antivandal provedení IK10, dvojitý slot microSDXC (až 1.5 TB), detekce osob a vozidel, klasifikace objektů, Appearance Search, tělo z polykarbonátu a hliníku, rozměry 311 × 133 × 133 mm, hmotnost 2.11 kg, barva šedá (Pantone 427C), nástěnná montáž (backbox mount). Plná podpora předchozích funkcí ve stávajícím systému FNP, vč. licence*					
	VV		1.NP, 2.NP,12.NP					
	VV		11+2+3		16,000			
	VV		Součet		16,000			
84	K	D.1.01.4d 084	IP dome kamera 5 Mpx, objektiv 3.4–10.5 mm s automatickým zaostřením, horizontální zorné pole 103°–47°, vertikální 54°–26°, 1/1.8" progressive scan CMOS snímač, IR přísvit do 50 m (tele) / 30 m (wide), světelná citlivost 0.02 lux (barva), 0.01 lux (čb), W	ks	52,000	30 214,89	1 571 174,28	
	P		*Poznámka k položce:* *IP dome kamera 5 Mpx, objektiv 3.4–10.5 mm s automatickým zaostřením, horizontální zorné pole 103°–47°, vertikální 54°–26°, 1/1.8" progressive scan CMOS snímač, IR přísvit do 50 m (tele) / 30 m (wide), světelná citlivost 0.02 lux (barva), 0.01 lux (čb), WDR až 130 dB, video komprese H.264/H.265 HDSM SmartCodec + Motion JPEG, vícestreamový přenos, 3D DNR, detekce pohybu a klasifikace objektů (osoby/vozidla), podpora analytik (včetně Appearance Search), podpora Onvif S/G/T/M, šifrování HTTPS, TPM 2.0 (FIPS 140-2 L3), Secure Boot, možnost uložení na microSDXC kartu (až 1.5 TB), podpora ACC 6.14.12+, ACC 7.2+ i Unity Video, tělo z polykarbonátu, krytí IP66/IP67, IK10, provozní teplota -40 °C až +60 °C, napájení PoE IEEE 802.3af (Class 3), maximální spotřeba 10 W, rozměry 156 × 116 mm, hmotnost 0.81 kg, bílé provedení (Pantone 427C), včetně montážního boxu, kompatibilní s dalšími příslušenstvími jako weather shield, smoked dome nebo závěsný držák. Plná podpora předchozích funkcí ve stávajícím systému FNP vč. licence*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		6+16+6+7+2+2+2+1+4+2+1+1+2		52,000			
	VV		Součet		52,000			
85	K	D.1.01.4d 085	IP fisheye kamera 12 Mpx, objektiv 1.74 mm, horizontální úhel záběru 188°, vertikální 104°, podpora panoramatického zobrazení 360° a 180°, rozlišení 3520 × 3520 (360°) a 3520 × 1920 (180°), dewarped stream až 3072 × 1248, 1/1.6" progressive scan CMOS sním	ks	27,000	28 699,82	774 895,14	
	P		*Poznámka k položce:* *IP fisheye kamera 12 Mpx, objektiv 1.74 mm, horizontální úhel záběru 188°, vertikální 104°, podpora panoramatického zobrazení 360° a 180°, rozlišení 3520 × 3520 (360°) a 3520 × 1920 (180°), dewarped stream až 3072 × 1248, 1/1.6" progressive scan CMOS snímač, světelná citlivost 0.19 lux (čb), 0.38 lux (barva), IR přísvit do 22 m, dynamický rozsah až 120 dB (WDR), komprese H.265/H.264 HDSM SmartCodec + Motion JPEG, podpora vícestreamového přenosu, AI video analytika (klasifikace objektů, detekce chování, neobvyklé situace, narušení směru, loitering), audio analytika (výstřel, křik, alarmy, sklo), mikrofon s možností deaktivace, rozhraní ONVIF S/G/T/M, šifrování HTTPS, zabezpečení FIPS 140-3 Level 3 s TPM a Secure Boot, duální slot microSDXC (až 1.5 TB, šifrovaný záznam), napájení PoE IEEE 802.3af (Class 3), spotřeba 12 W, provozní teplota -10 °C až +60 °C, krytí IP54, montáž in-ceiling (skrytá), rozměry 200.6 × 200.6 × 18.4 mm, hmotnost 0.907 kg, barva bílá (RAL 9002), Dewarping. Plná podpora předchozích funkcí ve stávajícím systému FNP vč. licence*					
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		2+3+2+2+3+2+3+2+2+3+3		27,000			
	VV		Součet		27,000			
86	K	D.1.01.4d 086	Začlenění do SW kamerového systému v areálu FN	ks	1,000	701 366,33	701 366,33	vlastní
383	K	D.1.01.4d 086a	Síťový videorekordér, kapacita 64 TB (80 TB raw), operační systém Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, předinstalovaný software k plné fukcionalitě se stávajícím CCTV systémem FNP, 1× Intel 8-core Xeon procesor, 2× 16 GB DDR5 RAM, RAID 6 konfigurace s hot	ks	2,000	741 885,69	1 483 771,38	
	P		*Poznámka k položce:* *Síťový videorekordér, kapacita 64 TB (80 TB raw), operační systém Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, předinstalovaný software k plné fukcionalitě se stávajícím CCTV systémem FNP, 1× Intel 8-core Xeon procesor, 2× 16 GB DDR5 RAM, RAID 6 konfigurace s hot-swap podporou, až 10× 3.5" SATA pevné disky, síťové rozhraní 6× 1 GbE RJ-45, 2× 10 GbE SFP+, záznamová rychlost až 800 Mbps, podpora až 120 nahrávacích a livestream kanálů, přehrávání až 600 Mbps / 80 kanálů, podpora AI analýz včetně Appearance Search, Facial Recognition a LPR, napájení 1× 1400 W a redundantní zdroj, maximální spotřeba 725 W (2473 BTU/h) a redundantní zdroj, provozní teplota 10°C až 35°C, skladovací teplota -40°C až 65°C, rozměry 721.6 × 482 × 86.8 mm, hmotnost do 28.6 kg, 2U rackmount provedení, iDRAC9 Enterprise*					
	VV		3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	D11	Rozvaděče RT (v.č. D.1.01.4d-135 Schéma CCTV bezpečnostní)				845 604,09	
87	K	D.1.01.4d 087	19' rozvaděč stojanový 42U/800x800, nosnost 400kg přední a zadní dveře	ks	23,000	17 783,22	409 014,06	
88	K	D.1.01.4d 088	Ventilační jednotka pro stojanový rozvaděč	ks	23,000	4 945,86	113 754,78	
89	K	D.1.01.4d 089	19"police 1U	ks	23,000	1 856,70	42 704,10	
90	K	D.1.01.4d 090	Lišta PDU třífázové provedení, pětikolíková zásuvka vertikální montáž	ks	23,000	1 252,97	28 818,31	
91	K	D.1.01.4d 091	Vertikální zemnicí lišta	ks	23,000	1 900,66	43 715,18	
92	K	D.1.01.4d 092	Zemnicí svorka	ks	23,000	235,68	5 420,64	
93	K	D.1.01.4d 093	Montážní sada pro uchycení zařízení do rámu (20x plovoucímatice + šrouby + podložky)	ks	23,000	13,70	315,10	
94	K	D.1.01.4d 094	19" vyvazovací panel 1U	ks	23,000	585,38	13 463,74	
95	K	D.1.01.4d 095	Metalický patch panel 24xRJ45/u, kat6a/1U/19"	ks	19,000	3 358,14	63 804,66	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		1+1+1+2+1+2+2+2+2+2+1		19,000			
	VV		Součet		19,000			
384	K	D.1.01.4d 095a	Metalický patch panel 48xRJ45/u, kat6a/1U/19"	ks	4,000	5 393,44	21 573,76	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 11.NP					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
96	K	D.1.01.4d 096	Key stone kat 6a RJ 45	ks	100,000	171,97	17 197,00	
97	K	D.1.01.4d 097	Záslepka pro patch panel	ks	452,000	16,42	7 421,84	
98	K	D.1.01.4d 098	Ostatní příslušenství	kpl	1,000	7 716,18	7 716,18	
99	K	D.1.01.4d 099	Zatažení a upevnění metalického kabelu 4P v rozvaděči	ks	93,000	448,67	41 726,31	vlastní
100	K	D.1.01.4d 100	Připojení metalického kabelu 4P na patch panel	ks	93,000	83,32	7 748,76	vlastní
101	K	D.1.01.4d 101	Patch kabel kat 6a 2x RJ45 délka 1m	ks	100,000	105,71	10 571,00	
102	K	D.1.01.4d 102	Měření metalické kabeláže (UTP/kat.6), měř. protokol	kpl	1,000	102,55	102,55	vlastní
103	K	D.1.01.4d 103	Popiska zásuvky, patch panelu, kabelu	ks	100,000	33,53	3 353,00	
104	K	D.1.01.4d 104	Uzemňovací vodič CU6 ZŽ	m	23,000	38,99	896,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	D.1.01.4d 105	Drobný montážní, úložný + podružný materiál	ks	1,000	6 286,35	6 286,35	
	D	D12	Aktivní prvky (v.č. D.1.01.4d-135 Schéma CCTV bezpečnostní)				5 075 743,48	
106	K	D.1.01.4d 106	Switch 24×10/100/1000 s podporou PoE+ (802.3af/at) a 4 sloty 10G SFP pro uplink; výkon pro napájení po síti, včetně sekundárního zdroje 740 W; přepínací kapacita switche je až 128 Gbps a rychlost směrování činí až 95 Mpps; odolnost zajišťují vyměnitelné j	ks	19,000	139 124,92	2 643 373,48	
	P		*Poznámka k položce:* *Switch 24×10/100/1000 s podporou PoE+ (802.3af/at) a 4 sloty 10G SFP pro uplink; výkon pro napájení po síti, včetně sekundárního zdroje 740 W; přepínací kapacita switche je až 128 Gbps a rychlost směrování činí až 95 Mpps; odolnost zajišťují vyměnitelné jednotky (FRU) a redundantní zdroje energie, ventilátory a modulární uplinky; provozní efektivitu podporuje volitelné stohování; UADP 2.0 Mini s integrovaným procesorem zaručuje zvýšené zabezpečení díky šifrování AES-128 MACsec, segmentaci dle zásad a důvěryhodným systémům; zařízení nabízí také funkce vrstvy 3 (včetně OSPF, EIGRP, ISIS, RIP a směrovaného přístupu) a pokročilé monitorování sítě prostřednictvím plně flexibilního NetFlow; podporuje Plug and Play (PnP) a využívá ASIC s programovatelnými parametry pro konfigurovatelné přidělování přenosových zdrojů, ACL a QoS; zařízení musí být zakoupeno z oficiálního distribučního kanálu pro ČR. Podpora 8x5xNBD na 5 let, adekvátní licence na připojení k DNA center na 5 let.*					
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		1+1+1+2+1+2+2+2+2+2+1		19,000			
	VV		Součet		19,000			
385	K	D.1.01.4d 106a	Switch 48×10/100/1000 s podporou PoE+ (802.3af/at) a 4 sloty 10G SFP pro uplink; výkon pro napájení po síti, včetně sekundárního zdroje 740 W; přepínací kapacita switche je až 128 Gbps a rychlost směrování činí až 95 Mpps; odolnost zajišťují vyměnitelné j	ks	4,000	232 884,37	931 537,48	
	P		*Poznámka k položce:* *Switch 48×10/100/1000 s podporou PoE+ (802.3af/at) a 4 sloty 10G SFP pro uplink; výkon pro napájení po síti, včetně sekundárního zdroje 740 W; přepínací kapacita switche je až 128 Gbps a rychlost směrování činí až 95 Mpps; odolnost zajišťují vyměnitelné jednotky (FRU) a redundantní zdroje energie, ventilátory a modulární uplinky; provozní efektivitu podporuje volitelné stohování; UADP 2.0 Mini s integrovaným procesorem zaručuje zvýšené zabezpečení díky šifrování AES-128 MACsec, segmentaci dle zásad a důvěryhodným systémům; zařízení nabízí také funkce vrstvy 3 (včetně OSPF, EIGRP, ISIS, RIP a směrovaného přístupu) a pokročilé monitorování sítě prostřednictvím plně flexibilního NetFlow; podporuje Plug and Play (PnP) a využívá ASIC s programovatelnými parametry pro konfigurovatelné přidělování přenosových zdrojů, ACL a QoS; zařízení musí být zakoupeno z oficiálního distribučního kanálu pro ČR. Podpora 8x5xNBD na 5 let, adekvátní licence na připojení k DNA center na 5 let.*					
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 11.NP					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
107	K	D.1.01.4d 107	L3 podnikový přepínač 1U typu fixed-core s 24× SFP28 porty pro připojení 1G/10G/25G a 4× QSFP28 porty pro uplink 40G/100G, přepínací kapacita až 2 Tbps, propustnost až 1 Bpps, čtyřjádrový x86 procesor 2.4 GHz, 16 GB DDR4 RAM, 16 GB flash, slot pro rozšíře	ks	2,000	750 416,26	1 500 832,52	
	P		*Poznámka k položce:* *L3 podnikový přepínač 1U typu fixed-core s 24× SFP28 porty pro připojení 1G/10G/25G a 4× QSFP28 porty pro uplink 40G/100G, přepínací kapacita až 2 Tbps, propustnost až 1 Bpps, čtyřjádrový x86 procesor 2.4 GHz, 16 GB DDR4 RAM, 16 GB flash, slot pro rozšíření na 32 GB, podpora redundance (dual redundant power supply, hot-swappable fans),dva zdroje , podpora VRF, MPLS, EVPN-VXLAN, Segment Routing, TrustSec a MACsec 256, operační systém Cisco IOS XE, možnost StackWise Virtual propojení, NETCONF/RESTCONF/Model-driven Telemetry, zabezpečení TACACS+/RADIUS/802.1X, podpora pro Cisco DNA Center a SD-Access, rozměry 44.5 × 438.15 × 460 mm, hmotnost cca 9.4 kg, montáž do 19" racku, určený pro páteřní a distribuční vrstvy podnikových sítí s vysokou propustností a dostupností. Podpora 8x5xNBD na 5 let, adekvátní licence na připojení k DNA center na 5 let.*					
	VV		3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	D13	Výbava pro optickou kabeláž (v.č. D.1.01.4d-135 a "D.1.01.4d-124 Půdorys 3.NP)				2 992 229,43	
108	K	D.1.01.4d 108	Zatažení a upevnění optického kabelu v rozvaděči	ks	92,000	448,67	41 277,64	vlastní
109	K	D.1.01.4d 109	Příprava optického klabelu pro zakončení - 8 vláken	ks	92,000	512,77	47 174,84	vlastní
110	K	D.1.01.4d 110	Měření optických vláken vč. Protokolu	vl.	368,000	320,48	117 936,64	vlastní
113	K	D.1.01.4d 113	Kabelový kříž pro uložení rezervy OK pr.500 mm	ks	3,000	2 474,75	7 424,25	
115	K	D.1.01.4d 115	Optický patch panel 12xE2000/APC SM, 1U/19", vč. optických spojek	ks	41,000	4 786,65	196 252,65	
116	K	D.1.01.4d 116	Kazeta optická pro 12 svarů + víko + držák svarů	ks	41,000	217,09	8 900,69	
117	K	D.1.01.4d 117	Ochrana svaru smrštitelná teplem, 60mm	ks	800,000	28,64	22 912,00	
118	K	D.1.01.4d 118	Pigtail 9/125 OS2, E2000/APC vlákno 900um, 1m	ks	800,000	717,48	573 984,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
386	K	D.1.01.4d 118a	SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, SM 10km, 1310nm, LC Duplex, DMI diagnostika, Cisco kompatibilní	ks	116,000	13 930,92	1 615 986,72	
119	K	D.1.01.4d 119	Optický singlemod. kabel 8x 9/125 nm OS2 8 vnitřní vlastnost B2CA s1d1, vč. uchycovacího materiálu	m	2 450,000	74,80	183 260,00	
120	K	D.1.01.4d 120	Trubka tuhá prům.25 bezhalogenová, vč. uchycovacího materiálu	m	2 000,000	88,56	177 120,00	
	D	D14	Kabelové rozvody CCTV, ostatní dodávky a montáže				911 403,90	
121	K	D.1.01.4d 121	Kabel bezhalogenový 4P/F/UTP/kat.6A vlastnosti B2CA s1d1	m	4 856,000	32,96	160 053,76	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		360+1391+450+405+225+180+180+180+180+180+180+495+450		4 856,000			
	VV		Součet		4 856,000			
122	K	D.1.01.4d 122	zásuvka RJ45/s, kat.6A - na povrch	ks	95,000	1 295,38	123 061,10	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		8+30+10+9+5+4+4+4+4+4+4+4+5		95,000			
	VV		Součet		95,000			
123	K	D.1.01.4d 123	konektor RJ45/s, kat.6A, přímý modulární, na instalační kabel	ks	12,000	109,63	1 315,56	
	VV		11.NP, 12.NP					
	VV		7+5		12,000			
	VV		Součet		12,000			
124	K	D.1.01.4d 124	Drátěný žlab FeZn 100/50 vč. spojek a příchytek	m	247,000	337,49	83 360,03	
125	K	D.1.01.4d 125	Trubka tuhá prům.32 bezhalogenová, vč. uchycovacího materiálu	m	1 267,000	104,56	132 477,52	
126	K	D.1.01.4d 126	Trubka tuhá prům.25 bezhalogenová, vč. uchycovacího materiálu	m	598,000	88,56	52 958,88	
127	K	D.1.01.4d 127	Trubka ohebná prům.16 bezhalogenová, vč. uchycovacího materiálu	m	50,000	67,39	3 369,50	
128	K	D.1.01.4d 128	Krabice odbočovací nad omítku 8135	ks	95,000	259,92	24 692,40	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		8+30+10+9+5+4+4+4+4+4+4+4+5		95,000			
	VV		Součet		95,000			
129	K	D.1.01.4d 129	Zasekání ohebné trubky Æ25	ks	53,000	83,32	4 415,96	
130	K	D.1.01.4d 130	Provrtáni stěny	ks	95,000	153,83	14 613,85	vlastní
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		8+30+10+9+5+4+4+4+4+4+4+4+5		95,000			
	VV		Součet		95,000			
131	K	D.1.01.4d 131	Požární ucpávka	ks	85,000	692,73	58 882,05	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		7+25+8+8+5+4+4+4+4+4+4+4+4		85,000			
	VV		Součet		85,000			
132	K	D.1.01.4d 132	Oživení systému a zaškolení obsluhy	kpl	1,000	216 644,75	216 644,75	vlastní
133	K	D.1.01.4d 133	Podružný a režijní materiál a skladování	kpl	1,000	18 637,17	18 637,17	
134	K	D.1.01.4d 134	Výchozí revize	kpl	1,000	16 921,37	16 921,37	vlastní
	D	D15	OK - úprav. v roz. v serv. dat. bez. sítě (v.č. D.1.01.4d-135 a "D.1.01.4d-124)				149 245,66	
135	K	D.1.01.4d 135	Optický singlemod. kabel 24x 9/125 nm OS2 8 vnitřní vlastnost B2CA s1d1, vč. uchycovacího materiálu	m	490,000	74,80	36 652,00	
136	K	D.1.01.4d 136	Trubka tuhá prům.25 bezhalogenová, vč. uchycovacího materiálu	m	450,000	88,56	39 852,00	
137	K	D.1.01.4d 137	Zatažení a upevnění optického kabelu v rozvaděči	ks	2,000	448,67	897,34	vlastní
138	K	D.1.01.4d 138	Příprava optického klabelu pro zakončení - 8 vláken	ks	2,000	512,77	1 025,54	vlastní
139	K	D.1.01.4d 139	Měření optických vláken vč. Protokolu	vl.	48,000	320,48	15 383,04	vlastní
140	K	D.1.01.4d 140	Vyhodnocení parametrů optického vedení	vl.	48,000	192,29	9 229,92	vlastní
143	K	D.1.01.4d 143	Montáž rezerv na OK	ks	2,000	192,29	384,58	vlastní
144	K	D.1.01.4d 144	Optický patch panel 12xE2000/APC SM, 1U/19", vč. optických spojek	ks	2,000	4 786,65	9 573,30	
145	K	D.1.01.4d 145	Kazeta optická pro 8 svarů + víko + držák svarů	ks	2,000	217,09	434,18	
146	K	D.1.01.4d 146	Ochrana svaru smrštitelná teplem, 60mm	ks	48,000	28,64	1 374,72	
147	K	D.1.01.4d 147	Pigtail 9/125 OS2, E2000/APC vlákno 900um, 1m	ks	48,000	717,48	34 439,04	
	D	D16	Domácí videotelefon				4 895 408,91	
148	K	D.1.01.4d 148	Video audio dveřní panel IP výbava - Kamerový modul audio modul, klávesnice nebo 3x 2 tlačítka výstup pro ovládání el zámku nebo el otevírač, vč licence a kompletního instalačního příslušenství	ks	65,000	37 007,25	2 405 471,25	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		1+6+8+6+7+8+5+6+6+6+6		65,000			
	VV		Součet		65,000			
149	K	D.1.01.4d 149	Domací IP videotelefon, vč licence a kompletního instalačního příslušenství na stůl, na zeď	ks	78,000	18 976,11	1 480 136,58	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1+5+4+12+5+4+5+6+6+4+26		78,000			
	VV		Součet		78,000			
152	K	D.1.01.4d 152	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	9 072,06	9 072,06	
	D	D16a	Kabelové rozvody				1 000 729,02	
387	K	D.1.01.4d 152a	Kabel metalický 4P/FTP/kat.6A, B2ca,s1,d1	m	6 640,000	32,67	216 928,80	
	VV		1PP, 1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		90+525+600+850+570+555+470+570+580+480+1350		6 640,000			
	VV		Součet		6 640,000			
388	K	D.1.01.4d 152b	zásuvka RJ45/s, kat.6A - na povrch	ks	143,000	1 295,38	185 239,34	
	VV		1PP, 1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		2+11+12+18+12+12+10+12+12+10+32		143,000			
	VV		Součet		143,000			
389	K	D.1.01.4d 152c	konektor RJ45/s, kat.6A, přímý modulární, na instalační kabel	ks	3,000	109,63	328,89	
	VV		1.NP, 2.NP					
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
390	K	D.1.01.4d 152d	Drátěný žlab FeZn 100/50 vč. spojek a příchytek	m	275,000	337,49	92 809,75	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 11NP					
	VV		75+75+25+100		275,000			
	VV		Součet		275,000			
391	K	D.1.01.4d 152e	Trubka tuhá prům.32 bezhalogenová, vč. uchycovacího materiálu	m	1 920,000	104,56	200 755,20	
	VV		1PP, 1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		28+148+160+240+165+170+140+150+155+134+430		1 920,000			
	VV		Součet		1 920,000			
392	K	D.1.01.4d 152f	Trubka tuhá prům.25 bezhalogenová, vč. uchycovacího materiálu	m	1 675,000	88,56	148 338,00	
	VV		1PP, 1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		25+125+140+210+145+130+110+145+140+130+375		1 675,000			
	VV		Součet		1 675,000			
393	K	D.1.01.4d 152g	Trubka ohebná prům.16 bezhalogenová, vč. uchycovacího materiálu	m	140,000	67,39	9 434,60	
	VV		2.NP, 4.NP, 5.NP					
	VV		50+50+40		140,000			
	VV		Součet		140,000			
394	K	D.1.01.4d 152h	Krabice odbočovací nad omítku 8135	ks	55,000	259,92	14 295,60	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP,					
	VV		4+5+6+5+6+4+4+5+4+12		55,000			
	VV		Součet		55,000			
395	K	D.1.01.4d 152ch	Provrtáni stěny	ks	154,000	153,83	23 689,82	
	VV		1PP, 1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		3+12+13+19+13+13+11+13+13+11+33		154,000			
	VV		Součet		154,000			
396	K	D.1.01.4d 152i	Požární ucpávka	ks	124,000	692,73	85 898,52	
	VV		1PP, 1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		2+10+11+16+11+11+9+10+10+11+23		124,000			
	VV		Součet		124,000			
397	K	D.1.01.4d 152j	Podružný a režijní materiál a skladování	kpl	1,000	13 780,66	13 780,66	
398	K	D.1.01.4d 152k	Výchozí revize	kpl	1,000	9 229,84	9 229,84	
	D	D17	Společná TV anténa				1 786 610,65	
	D	D18	Rozvody				1 078 288,29	
153	K	D.1.01.4d 153	anténní stožár - FeZn trubka pr. 60 mm, tl. stěny 3 mm, délka 3 m	ks	1,000	3 535,64	3 535,64	
	VV		D.1.01.4d-116 Schema STA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
154	K	D.1.01.4d 154	krytka stožáru d=60 mm, plast	ks	1,000	99,99	99,99	
	VV		D.1.01.4d-116 Schema STA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
155	K	D.1.01.4d 155	držák stožáru 60 mm, 25 cm od zdi, FeZn	ks	2,000	608,37	1 216,74	
	VV		D.1.01.4d-116 Schema STA					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
156	K	D.1.01.4d 156	objímka pro uzemnění stožáru d=60 mm	ks	1,000	325,41	325,41	
	VV		D.1.01.4d-116 Schema STA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
157	K	D.1.01.4d 157	prostup střechou pro kabely s integrovanou PVC manžetou 75	ks	1,000	2 933,63	2 933,63	
	VV		D.1.01.4d-116 Schema STA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
158	K	D.1.01.4d 158	výložné ráhno jednostranné vč. upevňovacího třmenu	ks	1,000	827,58	827,58	
	VV		D.1.01.4d-116 Schema STA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
159	K	D.1.01.4d 159	vodič CYA6 zž	m	32,000	41,55	1 329,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11.NP, 12.NP, střecha					
	VV		12+18+2		32,000			
	VV		Součet		32,000			
160	K	D.1.01.4d 160	vodič CY6 zž	m	220,000	41,26	9 077,20	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		10+20+20+10+20+20+20+20+20+20+20+20		220,000			
	VV		Součet		220,000			
161	K	D.1.01.4d 161	TV anténa UHF, kanál 21-60, G=15 dB	ks	1,000	2 268,36	2 268,36	
	VV		D.1.01.4d-116 Schema STA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
162	K	D.1.01.4d 162	zásuvka TV+R průběžná, 14/1,5 dB - pod omítku	ks	249,000	658,06	163 856,94	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		11+43+3+21+28+24+30+30+33+26		249,000			
	VV		Součet		249,000			
163	K	D.1.01.4d 163	zásuvka TV+R koncová, 10 dB - pod omítku	ks	82,000	626,61	51 382,02	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		5+14+1+8+10+7+9+9+10+9		82,000			
	VV		Součet		82,000			
164	K	D.1.01.4d 164	krabice pro montáž zásuvky TV+R na povrch	ks	64,000	325,47	20 830,08	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		8+34+0+8+3+3+2+4+2+0		64,000			
	VV		Součet		64,000			
165	K	D.1.01.4d 165	zakončovací odpor 75 ohm (do průběžné zásuvky)	ks	1,000	36,93	36,93	
	VV		D.1.01.4d-116 Schema STA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
166	K	D.1.01.4d 166	koaxiální kabel B2ca - s1, d1, a1, ClassA++, ⌀ 7 mm, Cu/Cu, 75 ohm, max. 19 dB/100 m/1000 MHz	m	11 041,000	60,27	665 441,07	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP, střecha					
	VV		8+515+1762+49+198+994+1258+983+1229+1236+1396+138 8+19+6		11 041,000			
	VV		Součet		11 041,000			
167	K	D.1.01.4d 167	konektor F přímý krimpovací na koaxiální kabel	ks	150,000	72,68	10 902,00	
	VV		D.1.01.4d-116 Schema STA					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
168	K	D.1.01.4d 168	popiska rozvaděče, zásuvky, kabelu	ks	1 059,000	33,53	35 508,27	
	VV		D.1.01.4d-116 Schema STA					
	VV		1059		1 059,000			
	VV		Součet		1 059,000			
169	K	D.1.01.4d 169	směrování antén	ks	1,000	2 884,32	2 884,32	vlastní
	VV		D.1.01.4d-116 Schema STA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
170	K	D.1.01.4d 170	vstupní měření TV a R signálů, měř. protokol	ks	1,000	13 844,75	13 844,75	vlastní
171	K	D.1.01.4d 171	výstupní měření STA na zásuvkách, měř. protokol	ks	331,000	144,22	47 736,82	vlastní
	VV		D.1.01.4d-116 Schema STA					
	VV		331		331,000			
	VV		Součet		331,000			
172	K	D.1.01.4d 172	uvedení systému STA do provozu	ks	1,000	34 611,88	34 611,88	vlastní
173	K	D.1.01.4d 173	drobný montážní, úložný + podružný materiál	ks	1,000	9 639,06	9 639,06	
	D	D19	Rozvaděč HS (D.1.01.4d-116 Schema STA)				22 856,63	
174	K	D.1.01.4d 174	rozvodnice oceloplechová 600x800x200 mm (š x v x h), IP20, větrací mřížky, na povrch	ks	1,000	6 692,86	6 692,86	
175	K	D.1.01.4d 175	montážní deska (Pertinax) 550x750 mm (š x v) do rozvodnice - užitná hloubka rozvodnice 150 mm	ks	1,000	1 571,51	1 571,51	
176	K	D.1.01.4d 176	zásuvka 2x230V AC/16A, s ochranou před přepětím, na povrch	ks	1,000	1 665,30	1 665,30	
177	K	D.1.01.4d 177	vodič CY4 zž	m	5,000	33,26	166,30	
178	K	D.1.01.4d 178	programovatelný vícepásmový zesilovač pro pozemský příjem DVB-T/T2, vstupy 4x VHF/UHF + 1x FM, 50 progr. kanálových filtrů / kanálových procesorů, zesílení 35/45/55 dB, AGC, předzesil. UHF 20 dB, náklon 9 dB, výstup až 120 dBuV, LTE filtr 4G/5G, F kon., p	ks	1,000	8 281,36	8 281,36	
179	K	D.1.01.4d 179	odbočovač 1/4/1 F 4-11 dB	ks	1,000	358,15	358,15	
180	K	D.1.01.4d 180	rozbočovač 1/6 F 9 dB	ks	2,000	488,12	976,24	
181	K	D.1.01.4d 181	zemnící lišta	ks	2,000	135,59	271,18	
182	K	D.1.01.4d 182	přepěťová ochrana koaxiální 70V F75	ks	1,000	1 224,63	1 224,63	
183	K	D.1.01.4d 183	zakončovací odpor 75 ohm/F	ks	3,000	36,93	110,79	
184	K	D.1.01.4d 184	kusová zkouška rozvaděče, protokol	ks	1,000	1 538,31	1 538,31	vlastní
	D	D20	Rozvaděče RTV aktivní - 5a, 6b, 11a (D.1.01.4d-116 Schema STA)				44 752,08	
185	K	D.1.01.4d 185	rozvodnice oceloplechová 400x600x130 mm (š x v x h), IP20, větrací mřížka, na povrch	ks	3,000	4 690,95	14 072,85	
186	K	D.1.01.4d 186	montážní deska (Pertinax) 350x550 (š x v) do rozvodnice - užitná hloubka rozvodnice 110 mm	ks	3,000	799,54	2 398,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	K	D.1.01.4d 187	zesilovač linkový, TV 47-862MHz, zesílení 38dB s regulací 20dB, regulace náklonu 18dB, zpětný kanál 5-30 MHz, maximální výstupní úroveň 113dBµV, napájení 230V, rozměry cca 210 x 185 x 60 mm	ks	3,000	5 087,16	15 261,48	
188	K	D.1.01.4d 188	rozbočovač 1/6 F 9 dB	ks	6,000	488,12	2 928,72	
189	K	D.1.01.4d 189	zakončovací odpor 75 ohm/F	ks	5,000	36,93	184,65	
190	K	D.1.01.4d 190	zásuvka 230V AC/16A, s ochranou před přepětím, na povrch	ks	3,000	1 561,50	4 684,50	
191	K	D.1.01.4d 191	zemnící lišta	ks	3,000	135,59	406,77	
192	K	D.1.01.4d 192	vodič CY4 zž	m	6,000	33,26	199,56	
193	K	D.1.01.4d 193	kusová zkouška rozvaděče, protokol	ks	3,000	1 538,31	4 614,93	vlastní
	D	D21	Rozvaděče RTV pasivní - 01a-4a, 6a, 7a-10a, 1b, 2b, 4b, 5b, 7b-10b (D.1.01.4d-116 S				78 893,98	
194	K	D.1.01.4d 194	rozvodnice oceloplechová 250x250x130 mm (š x v x h), IP20, na povrch	ks	18,000	3 299,43	59 389,74	
195	K	D.1.01.4d 195	montážní deska (Pertinax) 200x200 mm (š x v) do rozvodnice - užitná hloubka rozvodnice 110 mm	ks	18,000	327,70	5 898,60	
196	K	D.1.01.4d 196	rozbočovač 1/6 F 9 dB	ks	17,000	488,12	8 298,04	
197	K	D.1.01.4d 197	rozbočovač 1/8 F 11 dB	ks	1,000	569,52	569,52	
198	K	D.1.01.4d 198	zakončovací odpor 75 ohm/F	ks	46,000	36,93	1 698,78	
199	K	D.1.01.4d 199	zemnící lišta	ks	18,000	135,59	2 440,62	
200	K	D.1.01.4d 200	vodič CY4 zž	m	18,000	33,26	598,68	
	D	D22	Úložný materiál				561 819,67	
201	K	D.1.01.4d 201	trubka elektroinstalační ohebná PVC ø32 (320N)	m	1 335,000	61,02	81 461,70	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		40+115+20+105+175+140+185+175+205+175		1 335,000			
	VV		Součet		1 335,000			
202	K	D.1.01.4d 202	trubka elektroinstalační tuhá PVC ø25 (750N)	m	15,000	76,30	1 144,50	
	VV		12.NP, střecha					
	VV		13+2		15,000			
	VV		Součet		15,000			
203	K	D.1.01.4d 203	krabice přístrojová PVC 68	ks	267,000	72,09	19 248,03	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		8+23+4+21+35+28+37+35+41+35		267,000			
	VV		Součet		267,000			
204	K	D.1.01.4d 204	kabelová příchytka - svazkový držák FeZn (vč. uchycení)	m	6 356,000	60,64	385 427,84	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		307+1094+77+557+730+595+749+749+826+672		6 356,000			
	VV		Součet		6 356,000			
205	K	D.1.01.4d 205	protahovací vodič do trubek AY 2.5 č	ks	1 335,000	10,56	14 097,60	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		40+115+20+105+175+140+185+175+205+175		1 335,000			
	VV		Součet		1 335,000			
206	K	D.1.01.4d 206	průraz zdí vč. začištění	ks	195,000	153,83	29 996,85	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		4+26+1+15+22+22+31+24+27+23		195,000			
	VV		Součet		195,000			
207	K	D.1.01.4d 207	protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky	ks	29,000	692,73	20 089,17	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		2+3+0+2+5+2+5+2+7+1		29,000			
	VV		Součet		29,000			
208	K	D.1.01.4d 208	drobný montážní, úložný + podružný materiál	ks	1,000	10 353,98	10 353,98	
	D	D23	Datová síť SIS				94 424 067,73	
	D	D24	Strukturovaná kabeláž				21 199 776,09	
209	K	D.1.01.4d 209	kabel optický 24x9/125 OS2 vnitřní, B2ca,s1,d1	m	3 594,000	78,23	281 158,62	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		14+134+121+1999+213+168+160+198+143+134+196+114		3 594,000			
	VV		Součet		3 594,000			
210	K	D.1.01.4d 210	kabel optický 48x9/125 OS2 vnitřní, B2ca,s1,d1	m	117,000	156,46	18 305,82	
	VV		4.NP					
	VV		117		117,000			
	VV		Součet		117,000			
211	K	D.1.01.4d 211	kabel metalický 4P/FTP/kat.6A, B2ca,s1,d1	m	350 020,000	32,67	11 435 153,40	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		4730+41360+54890+6600+26840+32010+31790+28380+30580+31790+32120+28930		350 020,000			
	VV		Součet		350 020,000			
212	K	D.1.01.4d 212	zásuvka 2xRJ45/s, kat.6A - pod omítku	ks	1 418,000	969,91	1 375 332,38	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		31+212+228+28+125+111+113+120+96+99+121+131+3		1 418,000			
	VV		Součet		1 418,000			
213	K	D.1.01.4d 213	zásuvka 2xRJ45/s, kat.6A - na povrch	ks	248,000	1 295,38	321 254,24	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		14+33+60+12+35+17+12+15+10+12+12+10+6		248,000			
	VV		Součet		248,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
214	K	D.1.01.4d 214	zásuvka 2xRJ45/s, kat.6A - na povrch, IP44	ks	3,000	736,17	2 208,51	
	VV		2.NP, 4.NP					
	VV		2+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
215	K	D.1.01.4d 215	zásuvka 2xRJ45/s, kat.6A - do parapetního kanálu / podlahové krabice (profil 45)	ks	330,000	1 034,43	341 361,90	
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		61+50+20+4+38+32+23+28+28+27+19		330,000			
	VV		Součet		330,000			
216	K	D.1.01.4d 216	konektor RJ45/s, kat.6A, přímý modulární, na instalační kabel	ks	58,000	109,63	6 358,54	
	VV		4.NP, 7.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		8+2+28+20		58,000			
	VV		Součet		58,000			
217	K	D.1.01.4d 217	ukončení kabelu 4P/FTP/kat.6A v cizí zásuvce RJ45 (rampy/mosty/závěsy zdravotnické technologie)	ks	2 308,000	102,55	236 685,40	vlastní
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		136+318+150+250+264+198+288+300+264+140		2 308,000			
	VV		Součet		2 308,000			
218	K	D.1.01.4d 218	ukončení kabelu 4P/FTP/kat.6A v cizí zásuvce RJ45 (lokální propoje mezi anesteziologickým a infuzním ramenem stropního OKA v operačních sálech)	ks	32,000	102,55	3 281,60	vlastní
	VV		4.NP, 7.NP					
	VV		28+4		32,000			
	VV		Součet		32,000			
219	K	D.1.01.4d 219	kabel HDMI A-A, typ HDMI 2.0 (UHD) Cat.2 Premium High Speed - 4K60 (18 Gb/s), délka 15 m	ks	1,000	1 162,70	1 162,70	
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
220	K	D.1.01.4d 220	zásuvka HDMI A, 2.0 (UHD) Cat.2 Premium High Speed (s prodlužovacím kabelem 20 cm) - do podlahové krabice (profil 45)	ks	1,000	1 305,64	1 305,64	
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
222	K	D.1.01.4d 222	patch kabel RJ45-RJ45/4P/S-FTP/kat.6A/2m LSOH	ks	5 690,000	132,88	756 087,20	
	VV		D.1.01.4d-115 Schema LAN					
	VV		5690		5 690,000			
	VV		Součet		5 690,000			
223	K	D.1.01.4d 223	patch kabel RJ45-RJ45/4P/S-FTP/kat.6A/3m LSOH	ks	3 000,000	152,89	458 670,00	
	VV		D.1.01.4d-115 Schema LAN					
	VV		3000		3 000,000			
	VV		Součet		3 000,000			
224	K	D.1.01.4d 224	patch kabel RJ45-RJ45/4P/S-FTP/kat.6A/5m LSOH	ks	2 656,000	210,09	557 999,04	
	VV		D.1.01.4d-115 Schema LAN					
	VV		2656		2 656,000			
	VV		Součet		2 656,000			
225	K	D.1.01.4d 225	FO duplexní patch kabel 9/125 OS2 LC/APC - LC/PC 2m LSOH	ks	120,000	283,95	34 074,00	
	VV		D.1.01.4d-115 Schema LAN					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
226	K	D.1.01.4d 226	FO duplexní patch kabel 9/125 OS2 LC/PC - LC/PC 2m LSOH	ks	10,000	268,22	2 682,20	
	VV		D.1.01.4d-115 Schema LAN					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
399	K	D.1.01.4d 226a	FO duplexní patch kabel 9/125 OS2 LC/APC - LC/APC 2m LSOH	ks	29,000	289,66	8 400,14	
	VV		D.1.01.4d-115 Schema LAN					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
400	K	D.1.01.4d 226b	FO duplexní patch kabel 50/125 OM4 LC/PC - LC/PC 2m LSOH	ks	23,000	339,71	7 813,33	
	VV		D.1.01.4d-115 Schema LAN					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
227	K	D.1.01.4d 227	FO simplexní patch kabel 9/125 OS2 LC/PC - LC/PC 25m LSOH (pro HDMI)	ks	8,000	518,44	4 147,52	
	VV		2.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
228	K	D.1.01.4d 228	zatažení a upevnění optického kabelu v rozvaděči	ks	70,000	448,67	31 406,90	vlastní
	VV		D.1.01.4d-115 Schema LAN					
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
229	K	D.1.01.4d 229	zatažení a upevnění metalického kabelu 4P v rozvaděči	ks	6 364,000	448,67	2 855 335,88	vlastní
	VV		D.1.01.4d-115 Schema LAN					
	VV		6364		6 364,000			
	VV		Součet		6 364,000			
230	K	D.1.01.4d 230	připojení metalického kabelu 4P na patch panel	ks	6 364,000	83,32	530 248,48	vlastní
	VV		D.1.01.4d-115 Schema LAN					
	VV		6364		6 364,000			
	VV		Součet		6 364,000			
231	K	D.1.01.4d 231	příprava konce optického kabelu SM pro zakončení - 24 vl.	ks	66,000	1 538,31	101 528,46	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.01.4d-115 Schema LAN					
	VV		66		66,000			
	VV		Součet		66,000			
232	K	D.1.01.4d 232	příprava konce optického kabelu SM pro zakončení - 48 vl.	ks	4,000	3 076,61	12 306,44	vlastní
	VV		D.1.01.4d-115 Schema LAN					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
233	K	D.1.01.4d 233	měření metalické kabeláže (FTP/kat.6A), měř. protokol	4P	6 380,000	102,55	654 269,00	vlastní
	VV		D.1.01.4d-115 Schema LAN					
	VV		6380		6 380,000			
	VV		Součet		6 380,000			
234	K	D.1.01.4d 234	měření optické kabeláže (OS2), měř. protokol	vl	888,000	320,48	284 586,24	vlastní
	VV		D.1.01.4d-115 Schema LAN					
	VV		888		888,000			
	VV		Součet		888,000			
235	K	D.1.01.4d 235	popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu, kabelu	ks	23 254,000	33,53	779 706,62	
	VV		D.1.01.4d-115 Schema LAN					
	VV		23254		23 254,000			
	VV		Součet		23 254,000			
236	K	D.1.01.4d 236	uzemňovací vodič CY6 zž	m	360,000	41,26	14 853,60	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		15+30+30+45+30+30+30+30+30+30+30+30		360,000			
	VV		Součet		360,000			
237	K	D.1.01.4d 237	drobný montážní, úložný + podružný materiál	ks	1,000	82 092,29	82 092,29	
	D	D25	Rozvaděč RD18 - server (D.1.01.4d-115 Schema LAN)				151 043,39	
238	K	D.1.01.4d 238	19' rozvaděč stojanový 42U/800x800, přední a zadní dveře síto s 80% prostupností, nosnost min. 400 kg	ks	1,000	21 365,82	21 365,82	
239	K	D.1.01.4d 239	klika s elektronickým zámkem a zabudovaným snímačem přístupového systému Mifare (přední dveře) + řídící jednotka přístupového systému + systém měření teploty v rozvaděči	ks	1,000	46 460,98	46 460,98	
240	K	D.1.01.4d 240	PDU 19"/1U 8x230V / max. 16A, ČSN zásuvky, přepěťová ochrana 3.st., přívod 3x1,5 mm / 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16 A	ks	1,000	17 276,36	17 276,36	
241	K	D.1.01.4d 241	vertikální zemnicí lišta 42U	ks	1,000	1 900,66	1 900,66	
242	K	D.1.01.4d 242	zemnicí svorka	ks	1,000	1 900,66	1 900,66	
243	K	D.1.01.4d 243	montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	10,000	13,87	138,70	
244	K	D.1.01.4d 244	19" vyvazovací panel 1U 5x háček kovový velký	ks	2,000	645,92	1 291,84	
245	K	D.1.01.4d 245	háček 80x40 nerez	ks	10,000	283,26	2 832,60	
246	K	D.1.01.4d 246	rozvodná krabice D 9025/Z	ks	1,000	408,06	408,06	
247	K	D.1.01.4d 247	optický patch panel 24xLC-D/APC SM (keramika, zelený), 1U/19", vč. optických spojek	ks	2,000	2 974,40	5 948,80	
248	K	D.1.01.4d 248	kazeta optická pro 24 svarů + víko + držák svarů	ks	4,000	217,09	868,36	
249	K	D.1.01.4d 249	ochrana svaru smrštitelná teplem, 60mm	ks	96,000	28,64	2 749,44	
250	K	D.1.01.4d 250	pigtail 9/125 OS2, LC/APC zelený, vlákno 900um, 1m	ks	96,000	481,56	46 229,76	
251	K	D.1.01.4d 251	uzemňovací vodič CYA4 zž	m	4,000	33,26	133,04	
252	K	D.1.01.4d 252	kusová zkouška rozvaděče, protokol	ks	1,000	1 538,31	1 538,31	vlastní
	D	D26	Rozvaděč RD18 (D.1.01.4d-115 Schema LAN)				466 106,96	
253	K	D.1.01.4d 253	19' rozvaděč stojanový 42U/800x800, přední a zadní dveře síto s 80% prostupností, nosnost min. 400 kg	ks	1,000	21 365,82	21 365,82	
254	K	D.1.01.4d 254	klika s elektronickým zámkem a zabudovaným snímačem přístupového systému (přední dveře) + řídící jednotka přístupového systému + systém měření teploty v rozvaděči	ks	1,000	46 460,98	46 460,98	
255	K	D.1.01.4d 255	PDU 19"/1U 8x230V / max. 16A, ČSN zásuvky, přepěťová ochrana 3.st., přívod 3x1,5 mm / 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16 A	ks	1,000	17 276,36	17 276,36	
256	K	D.1.01.4d 256	vertikální zemnicí lišta 42U	ks	1,000	1 900,66	1 900,66	
257	K	D.1.01.4d 257	zemnicí svorka	ks	1,000	1 900,66	1 900,66	
258	K	D.1.01.4d 258	montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	35,000	13,87	485,45	
259	K	D.1.01.4d 259	19" vyvazovací panel 1U 5x háček kovový velký	ks	13,000	645,92	8 396,96	
260	K	D.1.01.4d 260	háček 80x40 nerez	ks	10,000	283,26	2 832,60	
261	K	D.1.01.4d 261	rozvodná krabice D 9025/Z	ks	1,000	408,06	408,06	
262	K	D.1.01.4d 262	optický patch panel 24xLC-D/APC SM (keramika, zelený), 1U/19", vč. optických spojek	ks	13,000	2 974,40	38 667,20	
263	K	D.1.01.4d 263	kazeta optická pro 24 svarů + víko + držák svarů	ks	26,000	217,09	5 644,34	
264	K	D.1.01.4d 264	ochrana svaru smrštitelná teplem, 60mm	ks	624,000	28,64	17 871,36	
265	K	D.1.01.4d 265	pigtail 9/125 OS2, LC/APC zelený, vlákno 900um, 1m	ks	624,000	481,56	300 493,44	
266	K	D.1.01.4d 266	uzemňovací vodič CYA4 zž	m	26,000	33,26	864,76	
267	K	D.1.01.4d 267	kusová zkouška rozvaděče, protokol	ks	1,000	1 538,31	1 538,31	vlastní
	D	D27	Rozvaděče RD18 1.PP - 11.NP A, RD18 1.NP - 11.NP B (D.1.01.4d-115 Schema LAN				4 578 790,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
268	K	D.1.01.4d 268	19' rozvaděč stojanový 42U/800x800, přední a zadní dveře síto s 80% prostupností, nosnost min. 400 kg	ks	27,000	21 365,82	576 877,14	
269	K	D.1.01.4d 269	klika s elektronickým zámkem a zabudovaným snímačem přístupového systému Mifare (přední dveře) + řídící jednotka přístupového systému + systém měření teploty v rozvaděči	ks	27,000	46 460,98	1 254 446,46	
270	K	D.1.01.4d 270	PDU 19"/1U 8x230V / max. 16A, ČSN zásuvky, přepěťová ochrana 3.st., přívod 3x1,5 mm / 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16 A	ks	27,000	17 276,36	466 461,72	
271	K	D.1.01.4d 271	vertikální zemnicí lišta 42U	ks	27,000	1 900,66	51 317,82	
272	K	D.1.01.4d 272	zemnicí svorka	ks	27,000	1 900,66	51 317,82	
273	K	D.1.01.4d 273	montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	700,000	13,87	9 709,00	
274	K	D.1.01.4d 274	19" vyvazovací panel 1U 5x háček kovový velký	ks	179,000	645,92	115 619,68	
275	K	D.1.01.4d 275	háček 80x40 nerez	ks	270,000	283,26	76 480,20	
276	K	D.1.01.4d 276	rozvodná krabice D 9025/Z	ks	27,000	408,06	11 017,62	
277	K	D.1.01.4d 277	metalický patch panel 24xRJ45/s, kat.6A/1U/19"	ks	298,000	4 331,02	1 290 643,96	
278	K	D.1.01.4d 278	optický patch panel 24xLC-D/APC SM (keramika, zelený), 1U/19", vč. optických spojek	ks	23,000	2 974,40	68 411,20	
279	K	D.1.01.4d 279	kazeta optická pro 24 svarů + víko + držák svarů	ks	44,000	217,09	9 551,96	
280	K	D.1.01.4d 280	ochrana svaru smrštitelná teplem, 60mm	ks	1 056,000	28,64	30 243,84	
281	K	D.1.01.4d 281	pigtail 9/125 OS2, LC/APC zelený, vlákno 900um, 1m	ks	1 056,000	481,56	508 527,36	
282	K	D.1.01.4d 282	uzemňovací vodič CYA4 zž	m	500,000	33,26	16 630,00	
283	K	D.1.01.4d 283	kusová zkouška rozvaděče, protokol	ks	27,000	1 538,31	41 534,37	vlastní
	D	D28	Aktivní prvky LAN, WiFi				62 826 100,27	
	D	D29	Rozvaděč RD18 - server (Server) (D.1.01.4d-001a TZ - LAN+STA)				8 267 269,56	
284	K	D.1.01.4d 284	data center/server switch 48 port 48 x 1/10/25-Gbps fiber ports and 6 x 40/100-Gbps QSFP28 ports - kompatibilita s používanými systémy, standardy a nástroji FN – Cisco ISE (TACACS+, NAC, atd.), Cisco Catalyst Center	ks	6,000	579 549,74	3 477 298,44	
	P		*Poznámka k položce:* *data center/server switch 48 port 48 x 1/10/25-Gbps fiber ports and 6 x 40/100-Gbps QSFP28 ports - kompatibilita s používanými systémy, standardy a nástroji FN – Cisco ISE (TACACS+, NAC, atd.), Cisco Catalyst Center (backup, monitoring, update a správa switchů)*					
285	K	D.1.01.4d 285	podpora 24x7x4 pro HW v délce trvání 5 let. Licence pro správu switchů v nástroji Cisco Catalyst Center v délce trvání 5 let	ks	6,000	166 566,40	999 398,40	
286	K	D.1.01.4d 286	transceiver QSFP-100G-LR4-S (pro stackování data center/server switchů přes optické propoje)	ks	12,000	23 329,51	279 954,12	
287	K	D.1.01.4d 287	transceiver QSFP-100G-LR4-S	ks	12,000	23 329,51	279 954,12	
288	K	D.1.01.4d 288	transceiver SFP-25G-SR-S (Multi mode)	ks	144,000	7 156,15	1 030 485,60	
401	K	D.1.01.4d 288a	transceiver SFP-25G-LR-S (Single Mode)	ks	144,000	15 279,02	2 200 178,88	
	D	D30	Rozvaděč RD18 (Distribution) (D.1.01.4d-001a TZ - LAN+STA)				4 095 312,80	
289	K	D.1.01.4d 289	distribution switch 48-port 1/10/25G and 4x 40/100-Gbps - kompatibilita s používanými systémy, standardy a nástroji FN – Cisco ISE (TACACS+, NAC, atd.), Cisco Catalyst Center (backup, monitoring, update a správa switchů)	ks	2,000	567 447,96	1 134 895,92	
290	K	D.1.01.4d 289a	podpora 24x7x4 pro HW v délce trvání 5 let. Licence pro správu switchů v nástroji Cisco Catalyst Center v délce trvání 5 let	ks	2,000	257 086,38	514 172,76	
402	K	D.1.01.4d 290	transceiver QSFP-100G-LR4-S (pro stackování distribution switchů přes optické propoje)	ks	4,000	202 647,13	810 588,52	
291	K	D.1.01.4d 291	transceiver QSFP-100G-LR4-S (Single mode)	ks	4,000	202 647,13	810 588,52	
403	K	D.1.01.4d 291a	transceiver SFP-25G-LR-S (Single mode)	ks	54,000	15 279,02	825 067,08	
	D	D31	Rozvaděče RD18 1.PP - 11.NP A, RD18 1.NP - 11.NP B (Access) (D.1.01.4d-001a TZ				46 744 730,09	
292	K	D.1.01.4d 292	access switch 48x 10G Multigigabit (10G/5G/2.5G/1G/100M) and 8x 1/10/25-Gbps - kompatibilita s používanými systémy, standardy a nástroji FN – Cisco ISE (TACACS+, NAC, atd.), Cisco Catalyst Center (backup, monitoring, update a správa switchů)	ks	81,000	289 849,51	23 477 810,31	
293	K	D.1.01.4d 293	podpora 24x7x4 pro HW v délce trvání 5 let. Licence pro správu switchů v nástroji Cisco Catalyst Center v délce trvání 5 let	ks	81,000	118 491,02	9 597 772,62	
294	K	D.1.01.4d 294	stack kit + stack cable + power stack pro access switch (standard)	ks	54,000	2 511,34	135 612,36	
404	K	D.1.01.4d 294a	stack kit + stack cable 100 cm + power stack 100 cm pro access switch	ks	27,000	2 511,34	67 806,18	
295	K	D.1.01.4d 295	WiFi switch 32x 1GE/2.5GE, 16x 1GE/2.5GE/5GE RJ45 PoE 802.3bt ports and 8x 10GE/25GE SFP+/SFP28 ports - kompatibilita se systémy, standardy a nástroji FN – Wifi & Switch controller Fortigate FG 1801-F, Forti Manager a Forti Analyzer	ks	23,000	335 391,21	7 713 997,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
405	K	D.1.01.4d 295a	podpora 24x7x4 pro HW v délce trvání 5 let. Licence pro správu switchů v nástroji Fortigate F1801 F v délce trvání 5 let.	ks	23,000	198 542,69	4 566 481,87	
296	K	D.1.01.4d 296	transceiver SFP-25G-LR-S (Single mode) (pro access switch)	ks	54,000	15 279,02	825 067,08	
406	K	D.1.01.4d 296a	transceiver SFP-25G-SR-S (Multi mode) (pro propoj access sw <-> wifi sw)	ks	46,000	7 830,04	360 181,84	
	D	D32	WiFi				3 718 787,82	
297	K	D.1.01.4d 297	Indoor Wireless AP - Tri radio (Wi-Fi-6E IEEE 802.11ax Tri-band 2.4/5/6GHz and dual 5G operation 2+2+2 2 streams 3 radios), internal antennas, 1x 10/100/1000 RJ45, 1x 100/1000/2500 Base-T RJ45, BT/BLE, 1x Type A USB, 1x RS-232 RJ45 Serial Port.	ks	120,000	13 431,79	1 611 814,80	
	P		*Poznámka k položce:* *Indoor Wireless AP - Tri radio (Wi-Fi-6E IEEE 802.11ax Tri-band 2.4/5/6GHz and dual 5G operation 2+2+2 2 streams 3 radios), internal antennas, 1x 10/100/1000 RJ45, 1x 100/1000/2500 Base-T RJ45, BT/BLE, 1x Type A USB, 1x RS-232 RJ45 Serial Port. Ceiling/wall mount kit included. For power order: 802.3at - kompatibilita se systémy, standardy a nástroji FN – Wifi & Switch controller Fortigate FG 1801-F, Forti Manager a Forti Analyzer*					
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		6+20+21+3+13+8+8+8+8+8+8+8+1		120,000			
	VV		Součet		120,000			
407	K	D.1.01.4d 297a	podpora 24x7x4 pro HW v délce trvání 5 let. Licence pro správu WiFi v nástroji Fortigate F1801 F v délce trvání 5 let.	ks	120,000	7 559,12	907 094,40	
	P		*Poznámka k položce:* *Indoor Wireless AP - Tri radio (Wi-Fi-6E IEEE 802.11ax Tri-band 2.4/5/6GHz and dual 5G operation 2+2+2 2 streams 3 radios), internal antennas, 1x 10/100/1000 RJ45, 1x 100/1000/2500 Base-T RJ45, BT/BLE, 1x Type A USB, 1x RS-232 RJ45 Serial Port. Ceiling/wall mount kit included. For power order: 802.3at - kompatibilita se systémy, standardy a nástroji FN – Wifi & Switch controller Fortigate FG 1801-F, Forti Manager a Forti Analyzer*					
298	K	D.1.01.4d 298	uvedení LAN + WiFi do provozu	ks	1,000	1 199 878,62	1 199 878,62	vlastní
	D	D22	Úložný materiál				5 202 250,87	
299	K	D.1.01.4d 299	kabelová lávka FeZn 85x300 komplet (vč. uchycení, spojovacího materiálu)	m	52,000	892,12	46 390,24	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4		52,000			
	VV		Součet		52,000			
300	K	D.1.01.4d 300	kabelová lávka FeZn 85x400 komplet (vč. uchycení, spojovacího materiálu)	m	52,000	937,81	48 766,12	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4		52,000			
	VV		Součet		52,000			
301	K	D.1.01.4d 301	kabelová lávka FeZn 85x600 komplet (vč. uchycení, spojovacího materiálu)	m	96,000	1 029,08	98 791,68	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8		96,000			
	VV		Součet		96,000			
302	K	D.1.01.4d 302	kabelový žlab FeZn drátěný 200x50 komplet (vč. zavěšení/uchycení, spojek)	m	154,000	414,65	63 856,10	
	VV		1.NP, 2.NP					
	VV		22+132		154,000			
	VV		Součet		154,000			
303	K	D.1.01.4d 303	kabelový žlab FeZn drátěný 400x50 komplet (vč. zavěšení/uchycení, spojek)	m	3 037,000	576,13	1 749 706,81	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		146+317+381+243+282+253+250+225+253+247+202+238		3 037,000			
	VV		Součet		3 037,000			
304	K	D.1.01.4d 304	kabelový žlab FeZn drátěný 400x100 komplet (vč. zavěšení/uchycení, spojek)	m	903,000	694,70	627 314,10	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		164+122+282+8+58+32+28+41+28+28+82+30		903,000			
	VV		Součet		903,000			
305	K	D.1.01.4d 305	kabelová příchytka - svazkový držák FeZn (vč. uchycení)	ks	18 480,000	60,64	1 120 627,20	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		358+2268+2849+337+1666+1526+1619+1469+1562+1619+1619+1588		18 480,000			
	VV		Součet		18 480,000			
306	K	D.1.01.4d 306	trubka elektroinstalační ohebná PVC ø32 (320N)	m	5 788,000	61,02	353 183,76	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		124+848+912+112+516+444+452+484+384+396+484+580+52		5 788,000			
	VV		Součet		5 788,000			
307	K	D.1.01.4d 306a	trubka elektroinstalační ohebná PVC ø40 (750N)	m	240,000	85,05	20 412,00	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		22+108+11+17+22+12+26+22		240,000			
	VV		Součet		240,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
408	K	D.1.01.4d 307	trubka elektroinstalační tuhá PVC ø25 (750N)	m	200,000	76,30	15 260,00	
	VV		1.PP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 7.NP, 12.NP					
	VV		32+8+36+92+12+20		200,000			
	VV		Součet		200,000			
308	K	D.1.01.4d 308	krabice přístrojová PVC 68	ks	1 418,000	72,09	102 223,62	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		31+212+228+28+125+111+113+120+96+99+121+131+3		1 418,000			
	VV		Součet		1 418,000			
309	K	D.1.01.4d 309	protahovací vodič do trubek AY 2.5 č	ks	5 788,000	10,56	61 121,28	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		124+848+912+112+516+444+452+484+384+396+484+580+52		5 788,000			
	VV		Součet		5 788,000			
310	K	D.1.01.4d 310	drážka pro trubku elektroinstalační pr. 32 vč. začištění	ks	352,000	83,32	29 328,64	
	VV		1.PP, 2.NP, 3.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		124+8+112+56+52		352,000			
	VV		Součet		352,000			
311	K	D.1.01.4d 311	průraz zdí vč. začištění	ks	1 318,000	153,83	202 747,94	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12NP					
	VV		57+191+202+37+126+100+97+99+102+102+101+98+6		1 318,000			
	VV		Součet		1 318,000			
312	K	D.1.01.4d 312	zednické přípomoce	ks	1,000	55 122,63	55 122,63	vlastní
313	K	D.1.01.4d 313	protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky	ks	506,000	692,73	350 521,38	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12NP					
	VV		38+29+45+32+37+47+46+45+47+44+46+44+6		506,000			
	VV		Součet		506,000			
314	K	D.1.01.4d 314	použití lešení pro výškové práce	ks	1,000	64 096,08	64 096,08	vlastní
315	K	D.1.01.4d 315	drobný montážní, úložný + podružný materiál	ks	1,000	192 781,29	192 781,29	
	D	D33	Systém sestra-pacient				13 784 916,58	
	D	D34	Prvky				10 845 585,38	
316	K	D.1.01.4d 316	Komunikační jednotka s displejem IP	ks	164,000	13 341,04	2 187 930,56	
	VV		4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		1+16+25+20+33+30+24+15		164,000			
	VV		Součet		164,000			
317	K	D.1.01.4d 317	Lůžková jednotka IP	ks	378,000	6 135,87	2 319 358,86	
	VV		5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		44+53+38+65+72+63+43		378,000			
	VV		Součet		378,000			
318	K	D.1.01.4d 318	Napáječ 350W 24V IP	ks	19,000	20 805,96	395 313,24	
	VV		2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		2+1+2+2+3+2+3+2+2		19,000			
	VV		Součet		19,000			
319	K	D.1.01.4d 319	Signalizační jednotka IP	ks	72,000	4 975,89	358 264,08	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP					
	VV		12+33+3+8+5+5+2+2+2		72,000			
	VV		Součet		72,000			
320	K	D.1.01.4d 320	Služební jednotka s displejem IP	ks	2,000	31 571,45	63 142,90	
	VV		6.NP, 8.NP,					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
321	K	D.1.01.4d 321	Svítidlo IP	ks	236,000	1 643,37	387 835,32	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		10+31+1+24+38+23+35+32+26+16		236,000			
	VV		Součet		236,000			
322	K	D.1.01.4d 322	Switch (RJ45) IP	ks	151,000	3 864,36	583 518,36	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		4+6+3+15+20+16+25+25+22+15		151,000			
	VV		Součet		151,000			
323	K	D.1.01.4d 323	Switch 8 portů	ks	1,000	3 859,50	3 859,50	
	VV		11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
324	K	D.1.01.4d 324	Systémový server VoIP ACRIOS	ks	1,000	56 553,33	56 553,33	
	VV		11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
325	K	D.1.01.4d 325	Táhlo nouzového volání IP	ks	153,000	1 469,31	224 804,43	
	VV		2.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		5+13+23+19+29+28+23+13		153,000			
	VV		Součet		153,000			
326	K	D.1.01.4d 326	Táhlo nouzového volání s tlačíkem IP	ks	203,000	1 773,15	359 949,45	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		9+8+6+17+26+25+32+32+28+20		203,000			
	VV		Součet		203,000			
327	K	D.1.01.4d 327	Terminál personálu IP	ks	16,000	62 311,70	996 987,20	
	VV		5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		3+2+3+2+3+2+1		16,000			
	VV		Součet		16,000			
328	K	D.1.01.4d 328	Terminál personálu signalizační IP	ks	9,000	32 276,51	290 488,59	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP					
	VV		3+4+1+1		9,000			
	VV		Součet		9,000			
329	K	D.1.01.4d 329	Volací šňůra IP	ks	94,000	1 580,87	148 601,78	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		25+46+6+11+6		94,000			
	VV		Součet		94,000			
330	K	D.1.01.4d 330	Zásuvka ethernet IP	ks	16,000	1 345,61	21 529,76	
	VV		5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		3+2+3+2+3+2+1		16,000			
	VV		Součet		16,000			
331	K	D.1.01.4d 331	Zásuvka účastníka IP	ks	378,000	5 826,64	2 202 469,92	
	VV		5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		44+53+38+65+72+63+43		378,000			
	VV		Součet		378,000			
332	K	D.1.01.4d 332	Zásuvka volací šňůry s tlačítkem IP	ks	94,000	1 965,44	184 751,36	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		25+46+6+11+6		94,000			
	VV		Součet		94,000			
333	K	D.1.01.4d 333	Závěs LJ bez konektoru IP	ks	378,000	159,33	60 226,74	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		44+53+38+65+72+63+43		378,000			
	VV		Součet		378,000			
	D	D35	Instalační materiál				2 939 331,20	
334	K	D.1.01.4d 334	Instalační rámeček malý	ks	339,000	53,59	18 167,01	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		9+11+2+29+48+39+61+59+49+32		339,000			
	VV		Součet		339,000			
335	K	D.1.01.4d 335	Instalační rámeček malý (SIJ)	ks	62,000	53,59	3 322,58	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP					
	VV		10+31+1+8+3+3+2+2+2		62,000			
	VV		Součet		62,000			
336	K	D.1.01.4d 336	Instalační rámeček malý (ZE)	ks	16,000	53,59	857,44	
	VV		5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		2+2+3+2+3+3+1		16,000			
	VV		Součet		16,000			
337	K	D.1.01.4d 337	Instalační rámeček malý (ZU ZVST)	ks	468,000	53,59	25 080,12	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		25+46+6+51+59+38+65+72+63+43		468,000			
	VV		Součet		468,000			
338	K	D.1.01.4d 338	Instalační rámeček střední (TPS AVKJV)	ks	9,000	57,24	515,16	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP					
	VV		3+4+1+1		9,000			
	VV		Součet		9,000			
339	K	D.1.01.4d 339	Instalační rámeček střední (ZLJ)	ks	281,000	57,24	16 084,44	
	VV		7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		38+65+72+63+43		281,000			
	VV		Součet		281,000			
340	K	D.1.01.4d 340	Instalační rámeček střední (ZUR SJD)	ks	2,000	57,24	114,48	
	VV		6.NP, 8.NP					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
341	K	D.1.01.4d 341	Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ)	ks	164,000	68,18	11 181,52	
	VV		4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		1+16+25+20+33+30+24+15		164,000			
	VV		Součet		164,000			
342	K	D.1.01.4d 342	Kabel FTP 5E LSOH	m	6 510,000	28,67	186 641,70	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		290+710+120+800+780+640+960+990+760+460		6 510,000			
	VV		Součet		6 510,000			
343	K	D.1.01.4d 343	Kabel CHKE-R 2 x 1,5	m	1 740,000	44,25	76 995,00	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		80+210+10+190+200+150+250+300+220+130		1 740,000			
	VV		Součet		1 740,000			
344	K	D.1.01.4d 344	Kabel UTP 5E LSOH	m	2 535,000	27,38	69 408,30	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		195+430+30+230+290+220+350+340+280+170		2 535,000			
	VV		Součet		2 535,000			
345	K	D.1.01.4d 345	Konektor RJ45 včetně proměření	ks	1 663,000	205,78	342 212,14	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		32+82+8+162+206+157+384+261+224+147		1 663,000			
	VV		Součet		1 663,000			
346	K	D.1.01.4d 346	Kontrola a otestování rozvodného vedení	ks	10,000	7 851,77	78 517,70	vlastní
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		10,000			
	VV		Součet		10,000			
347	K	D.1.01.4d 347	Kontrola provozu a zaškolení	ks	10,000	12 498,74	124 987,40	vlastní
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		10,000			
	VV		Součet		10,000			
348	K	D.1.01.4d 348	Krabice KO97 pod omítku	ks	164,000	185,60	30 438,40	
	VV		4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		1+16+25+20+33+30+24+15		164,000			
	VV		Součet		164,000			
349	K	D.1.01.4d 349	Krabice KT250	ks	146,000	583,95	85 256,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		1+6+1+15+20+16+25+25+22+15		146,000			
	VV		Součet		146,000			
350	K	D.1.01.4d 350	Krabice KU68 pod omítku	ks	1 169,000	97,73	114 246,37	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		1+127+13+119+145+112+235+174+146+97		1 169,000			
	VV		Součet		1 169,000			
351	K	D.1.01.4d 351	Naprogramování a konfigurace systému	ks	10,000	27 080,59	270 805,90	vlastní
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		10,000			
	VV		Součet		10,000			
352	K	D.1.01.4d 352	SW aktivace sdruženého provozu	ks	16,000	14 477,32	231 637,12	
	VV		4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		1+2+2+3+2+3+2+1		16,000			
	VV		Součet		16,000			
353	K	D.1.01.4d 353	SW historie volání	ks	1,000	7 489,00	7 489,00	
	VV		11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
354	K	D.1.01.4d 354	SW licence Audio programu	ks	1,000	22 780,47	22 780,47	
	VV		11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
355	K	D.1.01.4d 355	SW licence účastníka	ks	691,000	479,23	331 147,93	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		13+35+3+67+84+64+168+107+91+59		691,000			
	VV		Součet		691,000			
356	K	D.1.01.4d 356	Trubka HFX prům. 25 mm	m	7 880,000	108,14	852 143,20	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		480+1150+150+830+890+770+1130+1100+840+540		7 880,000			
	VV		Součet		7 880,000			
357	K	D.1.01.4d 357	Závěs volací šnůry	ks	94,000	89,98	8 458,12	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP					
	VV		25+46+6+11+6		94,000			
	VV		Součet		94,000			
358	K	D.1.01.4d 358	Zkratovací propojka (jumper)	ks	900,000	34,27	30 843,00	
	VV		1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP,					
	VV		72+118+18+86+118+78+125+118+98+69		900,000			
	VV		Součet		900,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4e - Medicinální plyny

KSO:	80111	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	29220785
LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**91 676 800,91**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 676 800,91	21,00%	19 252 128,19
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**110 928 929,10**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4e - Medicinální plyny

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**91 676 800,91**
1 - Lahvový zdroj kyslíku	814 345,62
2 - Lahvový zdroj oxidu dusného	609 461,54
3 - Lahvový zdroj oxidu uhličitého	561 497,81
4 - Kyslík	5 635 497,76
5 - Stlačený vzduch pro dýchání	4 779 757,82
6 - Podtlak	3 318 845,92
7 - Stlačený vzduch pro pohon	694 253,95
8 - Oxid dusný	367 358,90
9 - Oxid uhličitý	268 643,93
10 - Stlačený vzduch pro sterilizaci	74 572,52
11 - Odtahy vydechovaných směsí a pohonu nástrojů	393 242,70
12 - Instalační komplexy	53 326 046,33
13 - Vyšetřovací svítidla	13 091 356,32
14 - Ventilové krabice	2 940 064,47
15 - Alarmový systém	1 638 081,55
16 - Konzole a příchytný materiál	2 450 923,52
17 - Protipožární ucpávka	426 565,05
18 - Zkoušky	286 285,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4e - Medicinální plyny

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**91 676 800,91**	
	D	1	Lahvový zdroj kyslíku				814 345,62	
1	K	MED101	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 16x3, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	5,000	496,23	2 481,15	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
2	K	MED102	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 12x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	2,000	340,36	680,72	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
3	K	MED103	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 18x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	40,000	422,01	16 880,40	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
4	K	MED104	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 22x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	5,000	490,93	2 454,65	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
5	K	MED105	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 42x1,5, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	5,000	2 013,54	10 067,70	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
6	K	MED106	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 54x2, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	10,000	2 540,52	25 405,20	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
7	K	MED107	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta	g	359,000	18,56	6 663,04	vlastní
	VV		"5x6g" 30		30,000			
	VV		"2x2g" 4		4,000			
	VV		"40x4g" 160		160,000			
	VV		"5x5g" 25		25,000			
	VV		"5x8g" 40		40,000			
	VV		"10x10g" 100		100,000			
	VV		Součet		359,000			
8	K	MED108	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	4,000	374,29	1 497,16	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
9	K	MED109	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 38x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	1,000	464,42	464,42	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	MED110	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 57x3,2/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	1,000	676,48	676,48	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	MED111	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 76x3,2/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	2,000	801,60	1 603,20	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
12	K	MED112	Dodávka a montáž lahvová baterie Cu pro 8 tlakových lahví, vč. vysokotlaké sběrnice, vysokotlakých připojovacích spirál, filtru a držáku tlakových lahví - levá	ks	1,000	70 903,31	70 903,31	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	MED113	Dodávka a montáž lahvová baterie Cu pro 8 tlakových lahví, vč. vysokotlaké sběrnice, vysokotlakých připojovacích spirál, filtru a držáku tlakových lahví - pravá	ks	1,000	70 903,31	70 903,31	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	MED114	Dodávka a montáž lahvová baterie Cu pro 6 tlakových lahví, vč. vysokotlaké sběrnice, vysokotlakých připojovacích spirál, filtru a držáku tlakových lahví - levá	ks	1,000	56 361,08	56 361,08	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	MED115	Dodávka a montáž kulový uzávěr G1/2", PN20	ks	1,000	536,52	536,52	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	MED116	Dodávka a montáž kulový uzávěr G2", PN20	ks	2,000	2 004,00	4 008,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
17	K	MED117	Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 W21,8x1/14", PN200, vč. redukce na čidlo alarmu	ks	2,000	4 220,06	8 440,12	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
18	K	MED118	Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 W21,8x1/14", PN200, vč. redukce na manometr	ks	2,000	4 220,06	8 440,12	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
19	K	MED119	Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 W21,8x1/14", PN200, vč. zaslepovací matice	ks	2,000	4 220,06	8 440,12	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	K	MED120	Dodávka a montáž kulový zpětný ventil G1/2", PN20	ks	1,000	1 208,76	1 208,76	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	MED121	Dodávka a montáž čidlo nouzového provozního alarmu, dolní mez 320 kPa, horní mez 480 kPa	ks	1,000	6 202,85	6 202,85	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	MED122	Dodávka a montáž čidlo provozního alarmu 30 MPa, dolní mez 10 MPa	ks	1,000	6 701,19	6 701,19	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	MED123	Dodávka a montáž manometr kontrolní, pr. 100 mm, 0 až 1 MPa	ks	2,000	1 047,59	2 095,18	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
24	K	MED124	Dodávka a montáž nouzový vstup, vstup pro údržbu a připojení NIST, 400 kPa	ks	1,000	6 722,40	6 722,40	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	MED125	Dodávka a montáž nouzový vstup, vstup pro údržbu (kulový uzávěr G1/2" s koncovkou pro O2 PV 600kPa, kontrolní manometr) mimo úsek napájení, připojení přes redukční ventil náhradního zdroje	ks	1,000	9 309,57	9 309,57	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	MED126	Dodávka a montáž signalizační hlásič stavu rezervního zdroje	ks	1,000	33 399,94	33 399,94	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	MED127	Dodávka a montáž panel automatického přepínání zdroje. Řídící panel automatického přepínání vč. signalizace stavu zdroje a el. propojní	ks	1,000	206 443,45	206 443,45	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	MED128	Dodávka a montáž 2. st. redukce, RV1000 kPa/350kPa, PV600 kPa	ks	1,000	94 325,68	94 325,68	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	MED129	Dodávka a montáž red. panel rezervního zdroje, RV20 MPa/400kPa, PV600 kPa	ks	1,000	70 404,96	70 404,96	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	MED130	Dodávka a montáž dvouokruhový redukční panel centrálního rozvodu kyslíku, RV 2,5MPa / 400 kPa, PV 600 kPa	ks	1,000	73 055,75	73 055,75	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	MED131	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	m	67,000	25,45	1 705,15	vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 67		67,000			
	VV		Součet		67,000			
32	K	MED132	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o technologickém postupu pájení trubek	m	67,000	20,15	1 350,05	vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 67		67,000			
	VV		Součet		67,000			
33	K	MED133	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 50 doloženo protokolem o proplachu	m	67,000	22,27	1 492,09	vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 67		67,000			
	VV		Součet		67,000			
34	K	MED134	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	1,000	3 021,90	3 021,90	vlastní
	VV		"1x1ks" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	2	Lahvový zdroj oxidu dusného				609 461,54	
35	K	MED201	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 16x3, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	4,000	496,23	1 984,92	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
36	K	MED202	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 18x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	35,000	422,01	14 770,35	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
37	K	MED203	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 22x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	10,000	490,93	4 909,30	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
38	K	MED204	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta	g	214,000	18,56	3 971,84	vlastní
	VV		"4x6g" 24		24,000			
	VV		"35x4g" 140		140,000			
	VV		"10x5g" 50		50,000			
	VV		Součet		214,000			
39	K	MED205	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	4,000	374,29	1 497,16	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
40	K	MED206	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 38x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	4,000	464,42	1 857,68	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
41	K	MED207	Dodávka a montáž lahvová baterie Cu pro 6 tlakových lahví, vč. vysokotlaké sběrnice, vysokotlakých připojovacích spirál, filtru a držáku tlakových lahví - levá	ks	1,000	56 361,08	56 361,08	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	MED208	Dodávka a montáž lahvová baterie Cu pro 6 tlakových lahví, vč. vysokotlaké sběrnice, vysokotlakých připojovacích spirál, filtru a držáku tlakových lahví - pravá	ks	1,000	56 361,08	56 361,08	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	MED209	Dodávka a montáž lahvová baterie Cu pro 2 tlakové lahve, vč. vysokotlaké sběrnice, vysokotlakých připojovacích spirál, filtru a držáku tlakových lahví - pravá	ks	1,000	19 743,08	19 743,08	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	MED210	Dodávka a montáž kulový uzávěr G1/2", PN20	ks	1,000	536,52	536,52	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	MED211	Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 W21,8x1/14", PN200, vč. redukce na čidlo alarmu	ks	2,000	4 220,06	8 440,12	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	K	MED212	Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 W21,8x1/14", PN200, vč. redukce na manometr	ks	1,000	4 220,06	4 220,06	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	MED213	Dodávka a montáž kulový zpětný ventil G1/2", PN20	ks	1,000	1 208,76	1 208,76	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	MED214	Dodávka a montáž čidlo nouzového provozního alarmu, dolní mez 320 kPa, horní mez 480 kPa	ks	1,000	6 202,85	6 202,85	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	MED215	Dodávka a montáž čidlo provozního alarmu 30 MPa, dolní mez 4 MPa	ks	1,000	6 701,19	6 701,19	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	MED216	Dodávka a montáž manometr kontrolní, pr. 100 mm, 0 až 1 MPa	ks	1,000	1 047,59	1 047,59	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	MED217	Dodávka a montáž nouzový vstup, vstup pro údržbu a připojení NIST, 400 kPa	ks	1,000	6 722,40	6 722,40	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	MED218	Dodávka a montáž nouzový vstup, vstup pro údržbu (kulový uzávěr G1/2" s koncovkou pro N2O PV 600kPa, kontrolní manometr) mimo úsek napájení, připojení přes redukční ventil náhradního zdroje	ks	1,000	9 309,57	9 309,57	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	MED219	Dodávka a montáž signalizační hlásič stavu rezervního zdroje	ks	1,000	33 399,94	33 399,94	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	MED220	Dodávka a montáž panel automatického přepínání zdroje. Řídící panel automatického přepínání vč. signalizace stavu zdroje a el. propojní	ks	1,000	200 961,62	200 961,62	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	MED221	Dodávka a montáž 2. st. redukce, RV1000 kPa/350kPa, PV600 kPa	ks	1,000	92 501,94	92 501,94	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	MED222	Dodávka a montáž red. panel rezervního zdroje, RV20 MPa/400kPa, PV600 kPa	ks	1,000	70 404,96	70 404,96	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	K	MED223	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	m	49,000	25,45	1 247,05	vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
58	K	MED224	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o technologickém postupu pájení trubek	m	49,000	20,15	987,35	vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
59	K	MED225	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 doloženo protokolem o proplachu	m	49,000	22,27	1 091,23	vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
60	K	MED226	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	1,000	3 021,90	3 021,90	vlastní
	VV		"1x1ks" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	3	Lahvový zdroj oxidu uhličitého				561 497,81	
61	K	MED301	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 16x3, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	4,000	496,23	1 984,92	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
62	K	MED302	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 18x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	35,000	422,01	14 770,35	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
63	K	MED303	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 22x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	15,000	490,93	7 363,95	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
64	K	MED304	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta	g	239,000	18,56	4 435,84	vlastní
	VV		"4x6g" 24		24,000			
	VV		"35x4g" 140		140,000			
	VV		"15x5g" 75		75,000			
	VV		Součet		239,000			
65	K	MED305	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	2,000	374,29	748,58	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
66	K	MED306	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 38x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	5,000	464,42	2 322,10	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
67	K	MED307	Dodávka a montáž lahvová baterie Cu pro 4 tlakové lahve, vč. vysokotlaké sběrnice, vysokotlakých připojovacích spirál, filtru a držáku tlakových lahví - levá	ks	1,000	38 637,90	38 637,90	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	MED308	Dodávka a montáž lahvová baterie Cu pro 4 tlakové lahve, vč. vysokotlaké sběrnice, vysokotlakých připojovacích spirál, filtru a držáku tlakových lahví - pravá	ks	1,000	38 637,90	38 637,90	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	MED309	Dodávka a montáž lahvová baterie Cu pro 2 tlakové lahve, vč. vysokotlaké sběrnice, vysokotlakých připojovacích spirál, filtru a držáku tlakových lahví - levá	ks	1,000	19 743,08	19 743,08	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	K	MED310	Dodávka a montáž kulový uzávěr G1/2", PN20	ks	1,000	536,52	536,52	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	K	MED311	Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 W21,8x1/14", PN200, vč. redukce na čidlo alarmu	ks	2,000	4 220,06	8 440,12	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
72	K	MED312	Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 W21,8x1/14", PN200, vč. redukce na manometr	ks	1,000	4 220,06	4 220,06	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	MED313	Dodávka a montáž kulový zpětný ventil G1/2", PN20	ks	1,000	1 208,76	1 208,76	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	MED314	Dodávka a montáž čidlo nouzového provozního alarmu, dolní mez 320 kPa, horní mez 480 kPa	ks	1,000	6 202,85	6 202,85	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	K	MED315	Dodávka a montáž čidlo provozního alarmu 30 MPa, dolní mez 4 MPa	ks	1,000	6 701,19	6 701,19	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	K	MED316	Dodávka a montáž manometr kontrolní, pr. 100 mm, 0 až 1 MPa	ks	1,000	1 047,59	1 047,59	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	K	MED317	Dodávka a montáž nouzový vstup, vstup pro údržbu a připojení NIST, 400 kPa	ks	1,000	6 722,40	6 722,40	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	K	MED318	Dodávka a montáž nouzový vstup, vstup pro údržbu (kulový uzávěr G1/2" s koncovkou pro CO2 PV 600kPa, kontrolní manometr) mimo úsek napájení, připojení přes redukční ventil náhradního zdroje	ks	1,000	9 309,57	9 309,57	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	K	MED319	Dodávka a montáž signalizační hlásič stavu rezervního zdroje	ks	1,000	33 399,94	33 399,94	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	MED320	Dodávka a montáž panel automatického přepínání zdroje. Řídící panel automatického přepínání vč. signalizace stavu zdroje a el. propojní	ks	1,000	194 737,57	194 737,57	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
81	K	MED321	Dodávka a montáž 2. st. redukce, RV1000 kPa/350kPa, PV600 kPa	ks	1,000	83 234,78	83 234,78	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
82	K	MED322	Dodávka a montáž red. panel rezervního zdroje, RV20 MPa/400kPa, PV600 kPa	ks	1,000	70 404,96	70 404,96	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-113 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	K	MED323	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	m	54,000	25,45	1 374,30	vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
84	K	MED324	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o technologickém postupu pájení trubek	m	54,000	20,15	1 088,10	vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
85	K	MED325	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 doloženo protokolem o proplachu	m	54,000	22,27	1 202,58	vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
86	K	MED326	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	1,000	3 021,90	3 021,90	vlastní
	VV		"1x1ks" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	4	Kyslík				5 635 497,76	
87	K	MED401	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 8x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	510,000	276,74	141 137,40	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 510		510,000			
	VV		Součet		510,000			
88	K	MED402	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 12x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	1 560,000	340,36	530 961,60	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1560		1 560,000			
	VV		Součet		1 560,000			
89	K	MED403	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 18x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	2 270,000	422,01	957 962,70	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 2270		2 270,000			
	VV		Součet		2 270,000			
90	K	MED404	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 22x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	1 280,000	490,93	628 390,40	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1280		1 280,000			
	VV		Součet		1 280,000			
91	K	MED405	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 42x1,5, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	360,000	2 013,54	724 874,40	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 360		360,000			
	VV		Součet		360,000			
92	K	MED406	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 54x2, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	300,000	2 540,52	762 156,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
93	K	MED407	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta	g	25 500,000	18,56	473 280,00	vlastní
	VV		"510x2g" 1020		1 020,000			
	VV		"1560x2g" 3120		3 120,000			
	VV		"2270x4g" 9080		9 080,000			
	VV		"1280x5g" 6400		6 400,000			
	VV		"360x8g" 2880		2 880,000			
	VV		"300x10g" 3000		3 000,000			
	VV		Součet		25 500,000			
94	K	MED408	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	220,000	311,73	68 580,60	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 220		220,000			
	VV		Součet		220,000			
95	K	MED409	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	60,000	374,29	22 457,40	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
96	K	MED410	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 38x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	75,000	464,42	34 831,50	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 75		75,000			
	VV		Součet		75,000			
97	K	MED411	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 57x3,2/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	50,000	676,48	33 824,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
98	K	MED412	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 76x3,2/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	20,000	801,60	16 032,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
99	K	MED413	Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20	ks	31,000	676,48	20 970,88	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
100	K	MED414	Dodávka a montáž kulový uzávěr G6/4", PN20	ks	3,000	1 442,03	4 326,09	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
101	K	MED415	Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 W21,8x1/14", PN200, vč. zaslepovací matice	ks	6,000	4 220,06	25 320,36	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
102	K	MED416	Dodávka a montáž lékařský panel pod omítku, připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec	ks	162,000	3 912,56	633 834,72	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 162		162,000			
	VV		Součet		162,000			
103	K	MED417	Dodávka a montáž lékařský panel pod omítku v antimagnetické úpravě včetně propojovací soupravy, připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec	ks	4,000	4 405,61	17 622,44	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
104	K	MED418	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	m	6 280,000	25,45	159 826,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 6280		6 280,000			
	VV		Součet		6 280,000			
105	K	MED419	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o technologickém postupu pájení trubek	m	6 280,000	20,15	126 542,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 6280		6 280,000			
	VV		Součet		6 280,000			
106	K	MED420	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 50 doloženo protokolem o proplachu	m	6 280,000	22,27	139 855,60	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 6280		6 280,000			
	VV		Součet		6 280,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	MED421	Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	68,000	901,27	61 286,36	vlastní
	VV		"68x1ks" 68		68,000			
	VV		Součet		68,000			
108	K	MED422	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	1,000	51 425,31	51 425,31	vlastní
	VV		"1x1ks" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	5	Stlačený vzduch pro dýchání				4 779 757,82	
109	K	MED501	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 8x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	280,000	276,74	77 487,20	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 280		280,000			
	VV		Součet		280,000			
110	K	MED502	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 12x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	1 500,000	340,36	510 540,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1500		1 500,000			
	VV		Součet		1 500,000			
111	K	MED503	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 18x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	2 080,000	422,01	877 780,80	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 2080		2 080,000			
	VV		Součet		2 080,000			
112	K	MED504	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 22x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	1 280,000	490,93	628 390,40	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1280		1 280,000			
	VV		Součet		1 280,000			
113	K	MED505	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 42x1,5, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	360,000	2 013,54	724 874,40	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 360		360,000			
	VV		Součet		360,000			
114	K	MED506	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 54x2, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	180,000	2 540,52	457 293,60	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
115	K	MED507	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta	g	22 960,000	18,56	426 137,60	vlastní
	VV		"280x2g" 560		560,000			
	VV		"1500x2g" 3000		3 000,000			
	VV		"2080x4g" 8320		8 320,000			
	VV		"1280x5g" 6400		6 400,000			
	VV		"360x8g" 2880		2 880,000			
	VV		"180x10g" 1800		1 800,000			
	VV		Součet		22 960,000			
116	K	MED508	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	200,000	311,73	62 346,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
117	K	MED509	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	60,000	374,29	22 457,40	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
118	K	MED510	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 38x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	75,000	464,42	34 831,50	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 75		75,000			
	VV		Součet		75,000			
119	K	MED511	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 57x3,2/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	50,000	676,48	33 824,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
120	K	MED512	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 76x3,2/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	20,000	801,60	16 032,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
121	K	MED513	Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/8", PN20	ks	3,000	471,84	1 415,52	vlastní
122	K	MED514	Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20	ks	31,000	676,48	20 970,88	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
123	K	MED515	Dodávka a montáž kulový uzávěr G6/4", PN20	ks	3,000	1 442,03	4 326,09	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
124	K	MED516	Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 W21,8x1/14", PN200, vč. zaslepovací matice	ks	6,000	4 220,06	25 320,36	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
125	K	MED517	Dodávka a montáž lékařský panel pod omítku, připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec	ks	89,000	3 912,56	348 217,84	vlastní
126	K	MED518	Dodávka a montáž lékařský panel pod omítku v antimagnetické úpravě včetně propojovací soupravy, připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec	ks	4,000	4 405,61	17 622,44	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
127	K	MED519	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	m	5 680,000	25,45	144 556,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 5680		5 680,000			
	VV		Součet		5 680,000			
128	K	MED520	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o technologickém postupu pájení trubek	m	5 680,000	20,15	114 452,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 5680		5 680,000			
	VV		Součet		5 680,000			
129	K	MED521	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 50 doloženo protokolem o proplachu	m	5 680,000	22,27	126 493,60	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 5680		5 680,000			
	VV		Součet		5 680,000			
130	K	MED522	Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	67,000	901,27	60 385,09	vlastní
	VV		"67x1ks" 67		67,000			
	VV		Součet		67,000			
131	K	MED523	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	1,000	44 003,10	44 003,10	vlastní
	VV		"1x1ks" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	6	Podtlak				3 318 845,92	
132	K	MED601	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 12x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	1 000,000	340,36	340 360,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1000		1 000,000			
	VV		Součet		1 000,000			
133	K	MED602	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 18x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	1 560,000	422,01	658 335,60	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1560		1 560,000			
	VV		Součet		1 560,000			
134	K	MED603	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 22x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	890,000	490,93	436 927,70	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 890		890,000			
	VV		Součet		890,000			
135	K	MED604	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 28x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	100,000	730,56	73 056,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
136	K	MED605	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 54x2, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	350,000	2 540,52	889 182,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 350		350,000			
	VV		Součet		350,000			
137	K	MED606	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta	g	16 790,000	18,56	311 622,40	vlastní
	VV		"1000x2g" 2000		2 000,000			
	VV		"1560x4g" 6240		6 240,000			
	VV		"890x5g" 4450		4 450,000			
	VV		"100x6g" 600		600,000			
	VV		"350x10g" 3500		3 500,000			
	VV		Součet		16 790,000			
138	K	MED607	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	80,000	311,73	24 938,40	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
139	K	MED608	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	50,000	374,29	18 714,50	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 50		50,000			
	VV		Součet		50,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	MED609	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 38x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	50,000	464,42	23 221,00	vlastní
141	K	MED610	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	10,000	576,81	5 768,10	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
142	K	MED611	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 76x3,2/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	60,000	801,60	48 096,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
143	K	MED612	Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20	ks	28,000	676,48	18 941,44	vlastní
144	K	MED613	Dodávka a montáž kulový uzávěr G5/4", PN20	ks	3,000	1 323,27	3 969,81	vlastní
145	K	MED614	Dodávka a montáž kulový uzávěr G2", PN20	ks	3,000	2 004,00	6 012,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
146	K	MED615	Dodávka a montáž odvodňovací láhev podtlaku kompletní	ks	6,000	6 870,85	41 225,10	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
147	K	MED616	Dodávka a montáž lékařský panel pod omítku, připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec	ks	18,000	3 912,56	70 426,08	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
148	K	MED617	Dodávka a montáž lékařský panel pod omítku v antimagnetické úpravě včetně propojovací soupravy, připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec	ks	3,000	4 405,61	13 216,83	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
149	K	MED618	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	m	3 900,000	25,45	99 255,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 3900		3 900,000			
	VV		Součet		3 900,000			
150	K	MED619	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o technologickém postupu pájení trubek	m	3 900,000	20,15	78 585,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 3900		3 900,000			
	VV		Součet		3 900,000			
151	K	MED620	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 50 doloženo protokolem o proplachu	m	3 900,000	22,27	86 853,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 3900		3 900,000			
	VV		Součet		3 900,000			
152	K	MED621	Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	49,000	901,27	44 162,23	vlastní
	VV		"49x1ks" 49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
153	K	MED622	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	1,000	25 977,73	25 977,73	vlastní
	VV		"1x1ks" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	7	Stlačený vzduch pro pohon				694 253,95	
154	K	MED701	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 12x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	50,000	340,36	17 018,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
155	K	MED702	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 18x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	135,000	422,01	56 971,35	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 135		135,000			
	VV		Součet		135,000			
156	K	MED703	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 22x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	100,000	490,93	49 093,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
157	K	MED704	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 28x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	40,000	730,56	29 222,40	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 40		40,000			
	VV		Součet		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
158	K	MED705	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 54x2, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	160,000	2 540,52	406 483,20	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 160		160,000			
	VV		Součet		160,000			
159	K	MED706	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta	g	2 980,000	18,56	55 308,80	vlastní
	VV		"50x2g" 100		100,000			
	VV		"135x4g" 540		540,000			
	VV		"10x5g" 500		500,000			
	VV		"40x6g" 240		240,000			
	VV		"160x10g" 1600		1 600,000			
	VV		Součet		2 980,000			
160	K	MED707	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	2,000	311,73	623,46	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
161	K	MED708	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	10,000	374,29	3 742,90	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
162	K	MED709	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 38x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	3,000	464,42	1 393,26	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
163	K	MED710	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	10,000	576,81	5 768,10	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
164	K	MED711	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 76x3,2/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	15,000	801,60	12 024,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
165	K	MED712	Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20	ks	1,000	556,67	556,67	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
166	K	MED713	Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20	ks	1,000	676,48	676,48	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
167	K	MED714	Dodávka a montáž kulový uzávěr G5/4", PN20	ks	1,000	1 323,27	1 323,27	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
168	K	MED715	Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 W21,8x1/14", PN200, vč. zaslepovací matice	ks	2,000	2 004,00	4 008,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
169	K	MED716	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	m	485,000	25,45	12 343,25	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 485		485,000			
	VV		Součet		485,000			
170	K	MED717	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o technologickém postupu pájení trubek	m	485,000	20,15	9 772,75	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 485		485,000			
	VV		Součet		485,000			
171	K	MED718	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 50 doloženo protokolem o proplachu	m	485,000	22,27	10 800,95	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 485		485,000			
	VV		Součet		485,000			
172	K	MED719	Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	9,000	901,27	8 111,43	vlastní
	VV		"9x1ks" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
173	K	MED720	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	1,000	9 012,68	9 012,68	vlastní
	VV		"1x1ks" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	8		Oxid dusný				367 358,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
174	K	MED801	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 8x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	5,000	276,74	1 383,70	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
175	K	MED802	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 12x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	165,000	340,36	56 159,40	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 165		165,000			
	VV		Součet		165,000			
176	K	MED803	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 18x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	250,000	422,01	105 502,50	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 250		250,000			
	VV		Součet		250,000			
177	K	MED804	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 22x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	160,000	490,93	78 548,80	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 160		160,000			
	VV		Součet		160,000			
178	K	MED805	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta	g	2 140,000	18,56	39 718,40	vlastní
	VV		"5x2g" 10		10,000			
	VV		"165x2g" 330		330,000			
	VV		"250x4g" 1000		1 000,000			
	VV		"160x5g" 800		800,000			
	VV		Součet		2 140,000			
179	K	MED806	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	3,000	311,73	935,19	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
180	K	MED807	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	15,000	374,29	5 614,35	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
181	K	MED808	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 38x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	22,000	464,42	10 217,24	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
182	K	MED809	Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20	ks	4,000	556,67	2 226,68	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
183	K	MED810	Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20	ks	1,000	676,48	676,48	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
184	K	MED811	Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 W21,8x1/14", PN200, vč. zaslepovací matice	ks	2,000	2 004,00	4 008,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
185	K	MED812	Dodávka a montáž lékařský panel pod omítku, připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec	ks	1,000	3 912,56	3 912,56	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
186	K	MED813	Dodávka a montáž lékařský panel pod omítku v antimagnetické úpravě včetně propojovací soupravy, připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec	ks	1,000	4 405,61	4 405,61	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
187	K	MED814	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	m	580,000	25,45	14 761,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 580		580,000			
	VV		Součet		580,000			
188	K	MED815	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o technologickém postupu pájení trubek	m	580,000	20,15	11 687,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 580		580,000			
	VV		Součet		580,000			
189	K	MED816	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 doloženo protokolem o proplachu	m	580,000	22,27	12 916,60	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 580		580,000			
	VV		Součet		580,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
190	K	MED817	Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	11,000	901,27	9 913,97	vlastní
	VV		"11x1ks" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
191	K	MED818	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	1,000	4 771,42	4 771,42	vlastní
	VV		"1x1ks" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	9	Oxid uhličitý				268 643,93	
192	K	MED901	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 12x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	45,000	340,36	15 316,20	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
193	K	MED902	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 18x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	210,000	422,01	88 622,10	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 210		210,000			
	VV		Součet		210,000			
194	K	MED903	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 22x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	150,000	490,93	73 639,50	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
195	K	MED904	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta	g	1 680,000	18,56	31 180,80	vlastní
	VV		"45x2g" 90		90,000			
	VV		"210x4g" 840		840,000			
	VV		"150x5g" 750		750,000			
	VV		Součet		1 680,000			
196	K	MED905	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	2,000	311,73	623,46	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
197	K	MED906	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	13,000	374,29	4 865,77	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
198	K	MED907	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 38x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	20,000	464,42	9 288,40	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
199	K	MED908	Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20	ks	2,000	556,67	1 113,34	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
200	K	MED909	Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20	ks	1,000	676,48	676,48	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
201	K	MED910	Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 W21,8x1/14", PN200, vč. zaslepovací matice	ks	2,000	2 004,00	4 008,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
202	K	MED911	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	m	405,000	25,45	10 307,25	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 405		405,000			
	VV		Součet		405,000			
203	K	MED912	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o technologickém postupu pájení trubek	m	405,000	20,15	8 160,75	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 405		405,000			
	VV		Součet		405,000			
204	K	MED913	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 doloženo protokolem o proplachu	m	405,000	22,27	9 019,35	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 405		405,000			
	VV		Součet		405,000			
205	K	MED914	Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	9,000	901,27	8 111,43	vlastní
	VV		"9x1ks" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
206	K	MED915	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	1,000	3 711,10	3 711,10	vlastní
	VV		"1x1ks" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	10	Stlačený vzduch pro sterilizaci				74 572,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
207	K	MED1001	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 12x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	20,000	340,36	6 807,20	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
208	K	MED1002	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 18x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	60,000	422,01	25 320,60	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
209	K	MED1003	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 28x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	10,000	730,56	7 305,60	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
210	K	MED1004	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta	g	340,000	18,56	6 310,40	vlastní
	VV		"20x2g" 40		40,000			
	VV		"60x4g" 240		240,000			
	VV		"10x6g" 60		60,000			
	VV		Součet		340,000			
211	K	MED1005	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	3,000	311,73	935,19	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
212	K	MED1006	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	4,000	374,29	1 497,16	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
213	K	MED1007	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	2,000	576,81	1 153,62	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
214	K	MED1008	Dodávka a montáž kulový uzávěr G1/2", PN20	ks	1,000	490,93	490,93	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
215	K	MED1009	Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20	ks	1,000	556,67	556,67	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
216	K	MED1010	Dodávka a montáž kulový uzávěr G5/4", PN20	ks	1,000	1 323,27	1 323,27	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
217	K	MED1011	Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 W21,8x1/14", PN200, vč. zaslepovací matice	ks	1,000	2 004,00	2 004,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
218	K	MED1012	Dodávka a montáž lékařský panel pod omítku, připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec	ks	3,000	3 912,56	11 737,68	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
219	K	MED1013	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	m	90,000	25,45	2 290,50	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
220	K	MED1014	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o technologickém postupu pájení trubek	m	90,000	20,15	1 813,50	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
221	K	MED1015	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 doloženo protokolem o proplachu	m	90,000	22,27	2 004,30	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
222	K	MED1016	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	1,000	3 021,90	3 021,90	vlastní
	VV		"1x1ks" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	11	Odtahy vydechovaných směsí a pohonu nástrojů				393 242,70	
223	K	MED1101	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 18x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	440,000	422,01	185 684,40	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 440		440,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		440,000			
224	K	MED1102	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta	g	1 760,000	18,56	32 665,60	vlastní
	VV		"440x4g" 1760		1 760,000			
	VV		Součet		1 760,000			
225	K	MED1103	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	60,000	374,29	22 457,40	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
226	K	MED1104	Dodávka a montáž panel odtahu vydechovaných směsí pod omítku, připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec	ks	2,000	30 431,06	60 862,12	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
227	K	MED1105	Dodávka a montáž panel odtahu vydechovaných směsí pod omítku v antimagnetické úpravě včetně propojovací soupravy, připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec	ks	2,000	30 855,19	61 710,38	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
228	K	MED1106	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	m	440,000	25,45	11 198,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 440		440,000			
	VV		Součet		440,000			
229	K	MED1107	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o technologickém postupu pájení trubek	m	440,000	20,15	8 866,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 440		440,000			
	VV		Součet		440,000			
230	K	MED1108	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 doloženo protokolem o proplachu	m	440,000	22,27	9 798,80	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 440		440,000			
	VV		Součet		440,000			
	D	12	Instalační komplexy				53 326 046,33	
231	K	MED1201	Dodávka a montáž lůžková osvětlovací rampa pro 1 lůžko (5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 11.NP), délka lůžkového modulu 1650 mm. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.01.4e-116	ks	16,000	35 828,07	573 249,12	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
232	K	MED1202	Dodávka a montáž lůžková osvětlovací rampa pro 1 lůžko (9.NP, 10.NP), délka lůžkového modulu 1650 mm. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.01.4e-116.	ks	7,000	37 593,49	263 154,43	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
233	K	MED1203	Dodávka a montáž lůžková osvětl. rampa pro 2 lůžka (5.NP,6.NP,7.NP,8.NP,11.NP), délka lůžk. modulu 1650mm, celk. délka 3300mm. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkr. číslo D.1.01.4	ks	16,000	72 716,45	1 163 463,20	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
234	K	MED1204	Dodávka a montáž lůžková osvětlovací rampa pro 2 lůžka (9.NP, 10.NP), délka lůžk. modulu 1650mm, celk. délka 3300mm. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkr. číslo D.1.01.4e-116	ks	5,000	76 247,30	381 236,50	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
235	K	MED1205	Dodávka a montáž lůžková osvětl. rampa pro 3 lůžka (5.NP,6.NP,7.NP,8.NP,11.NP), délka lůžk. modulu 1650mm, celk. délka 4950mm. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Proved. a vybav. viz. výkr. č. D.1.01.4e-116	ks	59,000	109 604,83	6 466 684,97	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 59		59,000			
	VV		Součet		59,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
236	K	MED1206	Dodávka a montáž lůžk. osvětlovací rampa pro 3 lůžka (9.NP,10.NP), délka lůžk. modulu 1650mm, celk. délka 4950mm. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkr. Č. D.1.01.4e-116.	ks	35,000	114 901,10	4 021 538,50	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
237	K	MED1207	Dodávka a montáž lůžk. osvětlovací rampa pro 2 lůžka (intermediár), délka lůžk. modulu 1650mm, celková délka 3300mm. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkr.s č. D.1.01.4e-116.	ks	1,000	94 346,89	94 346,89	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
238	K	MED1208	Dodávka a montáž lůžk. osvětlovací rampa pro 3 lůžka (intermediár), délka lůžk. modulu 1650mm, celk. délka 4950mm. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkr. Č. D.1.01.4e-116.	ks	9,000	131 224,66	1 181 021,94	vlastní
239	K	MED1209	Dodávka a montáž lůžková osvětlovací rampa svislá pro 1 lůžko (9.NP 9.051, 9.138), délka lůžkového modulu 1650 mm. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.01.4e-116.	ks	6,000	49 018,39	294 110,34	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
240	K	MED1210	Dodávka a montáž stropní zdrojový most pro 1 lůžko (emergency 1.118), délka zdrojového modulu 2400 mm. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.01.4e-116.	ks	1,000	197 918,52	197 918,52	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
241	K	MED1211	Dodávka a montáž stropní zdrojový most pro 1 lůžko (expektace 1.115, 1.116), délka zdrojového modulu 2400 mm. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.01.4e-116.	ks	2,000	188 948,25	377 896,50	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
242	K	MED1212	D+M stropní zdrojový most pro 1 lůžko (JIP CHIR 2.033, 2.037, 2.040), délka zdrojového modulu 2500 mm + 2x zdrojová hlava. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkr. č. D.1.01.4e-116.	ks	3,000	280 665,55	841 996,65	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
243	K	MED1213	D+M strop. zdroj. most pro 1 lůžko (JIP KARIM 2.059,2.060,2.061b,2.062b,2.156,2.170, 2.172,2.173), délka zdroj. modulu 2500mm + 2x zdroj. hlava. Dod. musí doložit prohl. o shodě pod zn. CE dle Direktivy 93/42/Eec. Prov. a vybav. viz. v.č. D.1.01.4e-116.	ks	8,000	306 325,19	2 450 601,52	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
244	K	MED1214	D+M stropní zdrojový most pro 1 lůžko (JIP KOPTU 2.128,2.129,2.130), délka zdroj. modulu 2500 mm + 2x zdrojová hlava. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkr. Č. D.1.01.4e-116.	ks	3,000	300 747,93	902 243,79	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
245	K	MED1215	D+M stropní zdrojový most pro 1 lůžko (JIP 5.110,5.111,5.112,5.113,5.115), délka zdroj. modulu 2200 mm + 2x zdrojová hlava. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkr. č. D.1.01.4e-116.	ks	8,000	283 093,67	2 264 749,36	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
246	K	MED1216	Dodávka a montáž stropní zdrojový most pro 1 lůžko (přípravna - dospáváníe 7.113), délka zdrojového modulu 2000 mm. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.01.4e-116.	ks	2,000	195 437,38	390 874,76	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
247	K	MED1217	D+M stropní zdrojový most pro 2 lůžka (JIP CHIR 2.035), délka zdrojového modulu 5000 mm + 2x zdrojová hlava na lůžko. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.01.4e-116.	ks	1,000	589 683,94	589 683,94	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
248	K	MED1218	D+M stropní zdrojový most pro 2 lůžka (JIP KARIM 2.064, 2.148), délka zdroj. modulu 5000mm + 2x zdrojová hlava na lůžko. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkr. č. D.1.01.4e-116.	ks	2,000	623 232,33	1 246 464,66	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
249	K	MED1219	D+M stropní zdroj. most pro 3 lůžka (JIP CHIR 2.036), délka zdroj. modulu 7500mm + 2x zdrojová hlava na lůžko. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkr. Č. D.1.01.4e-116.	ks	1,000	884 525,91	884 525,91	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
250	K	MED1220	D+M stropní zdroj. most pro 3 lůžka (JIP KARIM 2.057,2.058,2.063), délka zdroj. modulu 7500mm + 2x zdroj. hlava na lůžko. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkr. č. D.1.01.4e-116.	ks	3,000	923 768,19	2 771 304,57	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
251	K	MED1221	D+M stropní zdroj. most pro 3 lůžka (JIP KOPTU 2.127,2.131), délka zdroj. modulu 7500mm + 2x zdrojová hlava na lůžko. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkr. Č. D.1.01.4e-116.	ks	2,000	919 283,06	1 838 566,12	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
252	K	MED1222	D+M stropní zdrojový most pro 3 lůžka (JIP 5.108), délka zdrojového modulu 6000 mm + 2x zdrojová hlava na lůžko. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkr. Č. D.1.01.4e-116.	ks	1,000	899 741,44	899 741,44	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
253	K	MED1223	Dodávka a montáž stropní zdrojový most pro 4 lůžka (expektace 1.115, 1.116), délka zdrojového modulu 9600 mm. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.01.4e-116.	ks	4,000	802 128,78	3 208 515,12	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
254	K	MED1224	D+M stropní zdroj. most pro 4 lůžka (JIP CHIR 2.034,2.038), délka zdroj. modulu 10000mm + 2x zdroj. hlava na lůžko. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkr. č. D.1.01.4e-116.	ks	2,000	1 058 916,02	2 117 832,04	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
255	K	MED1225	Dodávka a montáž stropní zdrojový most pro 4 lůžka (intermediár 5.021, 5.100), délka zdrojového modulu 8000 mm. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.01.4e-116.	ks	2,000	797 166,50	1 594 333,00	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
256	K	MED1226	Dodávka a montáž stropní zdrojový most pro 5 lůžek (emergency 1.120), délka zdrojového modulu 12500 mm. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.01.4e-116.	ks	1,000	996 458,13	996 458,13	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
257	K	MED1227	Dodávka a montáž stropní zdrojový most pro 6 lůžek (dospávání 4.042), délka zdrojového modulu 12000 mm. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.01.4e-116.	ks	1,000	1 080 716,11	1 080 716,11	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
258	K	MED1228	Dodávka a montáž stropní zdrojový most pro 6 lůžek (intermediár 6.107), délka zdrojového modulu 12000 mm. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.01.4e-116.	ks	1,000	1 060 103,58	1 060 103,58	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
259	K	MED1229	Dodávka a montáž stropní stativ (přípravna 1.076, 1.077), délka zdrojové hlavy 700 mm. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.01.4e-116.	ks	2,000	116 210,59	232 421,18	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
260	K	MED1230	D+M stropní otočný komplex chirurgický (sákrokový sál 1.075,1.080), otočné rameno 1000 mm + zdrojová hlava. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.01.4e-116.	ks	2,000	659 028,58	1 318 057,16	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
261	K	MED1231	D+M stropní otoč. komplex chir. (oper. sál 4.024,4.025,4.026,4.027,4.028,4.029,4.051,4.058), otoč. rameno 1200/1000mm + zdroj. hlava. Dodavatel musí doložit proh. o shodě pod zn. CE dle Direktivy 93/42/Eec. Proved. a vybav. viz. v. č. D.1.01.4e-116.	ks	8,000	391 245,87	3 129 966,96	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
262	K	MED1232	Dodávka a montáž stropní otočný komplex chirurgický (operační sál 7.110), otočné rameno 1200/1000 mm + zdrojová hlava. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.01.4e-116.	ks	1,000	394 299,58	394 299,58	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
263	K	MED1233	D+M stropní otočný komplex anesteziogicky (sákrokový sál 1.075,1.080), 2x otočné rameno 1000mm + zdrojová hlava. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkr. č.o D.1.01.4e-116	ks	2,000	338 018,02	676 036,04	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
264	K	MED1234	D+M stropní otoč. komplex anest. (operační sál 4.024,4.025,4.026,4.027,4.028,4.029,4.058), 2x otočné rameno 1200/1000mm + zdrojová hlava. Dodavatel musí doložit prohl. o shodě pod zn. CE dle Direktivy 93/42/Eec. Proved. a vybav. viz. v. č. D.1.01.4e-116	ks	7,000	788 344,68	5 518 412,76	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
265	K	MED1235	D+M stropní otočný komplex anesteziogický (operační sál 4.051), otoč. rameno 1200/1000mm + zdrojová hlava. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod zn. CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.01.4e-116.	ks	1,000	402 071,69	402 071,69	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
266	K	MED1236	D+M stropní otočný komplex anest. (operační sál 7.110), 2x otočné rameno 1200/1000mm + zdroj. hlava. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod zn. CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení a vybavení viz. výkr. Č. D.1.01.4e-116.	ks	1,000	802 234,81	802 234,81	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
267	K	MED1237	D+M stropní otoč. komplex anest. (vyš. endoskopie 9.065), otoč.rameno 1000mm + zdroj.hlava, součástí pasivní rameno pro monitor 32". Dodavatel musí doložit prohl. o shodě pod zn. CE dle Direktivy 93/42/Eec. Proved. a vybav. viz. v. č. D.1.01.4e-116.	ks	1,000	345 281,18	345 281,18	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
268	K	MED1238	D+M stropní otočné rameno pro monitor 32"	ks	2,000	176 966,68	353 933,36	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Dodávka a montáž stropní otočné rameno pro monitor 32" (operační sál 4.025, 4.058), otočné lomené rameno + držák pro monitor 32". Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Stropní stativ včetně kotevních prvků a mezikusu mezi stropem a podhledem místnosti. VESA adaptér pro možné kotevní monitoru. Minimální rádius otáčení (pracovní poloměr) alespoň 2100 mm. Možnost otáčení ve všech kloubech min. 320° a nastavitelné dorazy otáčení po 60° na závěsu monitoru. Nastavitelný vertikální pohyb od +40° do -40° při nosnosti alespoň 40 kg. Předinstalované kabely pro monitor a uzemnění dalších komponent. Dostatečný prostor uvnitř ramen (min. 25 x 30 mm) pro vnitřní vedení zákazníkem specifických kabelových sad. Možná instalace systémové kabeláže (DVI, CAT apod.) na požádání.*					
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	13	Vyšetřovací svítidla				13 091 356,32	
269	K	MED1301	D+M svítidlo vyšetřovací stropní - příprava, Příprava pro kloubové rameno s dvojitou výloží. Zámečnická konstrukce.	ks	2,000	122 360,42	244 720,84	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
270	K	MED1302	D+M svítidlo zákrokové stacionární, Kloubové rameno s dvojitou výloží, Intenzita světla ve vzdálenosti 1 m min. (Ec) 50 000 luxů, Barevná teplota 4 500 K, Index podání barev (CRI) 95 Ra, 7 led diod,	ks	2,000	147 277,84	294 555,68	vlastní
	VV		Průměr světel. pole nastavitelný 180 mm, Průměrná životnost světelných zdrojů> min. 60 000 hodin, Regulace osvětlenosti v rozmezí min. 40 - 100 %,					
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
271	K	MED1303	D+M svítidlo vyšetřovací nástěnné, Kloubové rameno s dvojitou výloží, Intenzita světla ve vzdálenosti 1 m min. (Ec) 80 000 lux, Barevná teplota 4 500 K, Index podání barev (CRI) 95 Ra, 7 led diod,	ks	42,000	160 924,10	6 758 812,20	vlastní
	VV		Průměr světel. pole nastavitelný 180 mm, Průměrná životnost světelných zdrojů> min. 60 000 hodin, Regulace osvětlenosti v rozmezí min. 40 - 100 %, V					
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
272	K	MED1304	D+M svítidlo vyšetřovací stropní vč. krytu (baldachýnu), Kloubové rameno s dvojitou výloží, Intenzita světla ve vzdálenosti 1 m (Ec) 100.000 luxů, Barevná teplota nastavitelná 3700 K/4 300 K /4 700 , Index podání barev (CRI) 95 Ra,	ks	11,000	160 924,10	1 770 165,10	vlastní
	VV		Průměr světelného pole nastavitelný od 180 mm do 280 mm, Průměrná životnost světelných zdrojů> min. 60 000 hodin, Regulace osvětlenosti v rozmezí 40					
	VV		Diamantová optika, Vysoká světelná intenzita beze stínů, odlesku a oslnění, Nastavitelná intenzita svítivosti ve 4 stupních (40/60/80/100%), ENDO re					
	VV		Téměř žádné infračervené záření (bez tepelného sálání), Nezávislé pružinové rameno s velkým úhlem pohybu a poloměrem otáčení, Úhel otočení hlavy sví					
	VV		Světelná indikace intenzity osvětlení a zapnutí svítidla, Transparentní kryt LED diod – abraziodolný, Snímatelný držák, sterilizovatelný.					
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
273	K	MED1305	D+M svítidlo zákrokové stropní vč. krytu (baldachýnu), Kloubové rameno s dvojitou výloží, Intenzita světla ve vzdálenosti 1 m (Ec) 100.000 luxů, Barevná teplota nastavitelná 3700 K/4 300 K /4 700 K, Index podání barev (CRI) 95 Ra,	ks	25,000	160 924,10	4 023 102,50	vlastní
	VV		Průměr světelného pole nastavitelný od 180 mm do 280 mm, Průměrná životnost světelných zdrojů> min. 60 000 hodin, Regulace osvětlenosti v rozmezí 40					
	VV		Diamantová optika, Vysoká světelná intenzita beze stínů, odlesku a oslnění, Nastavitelná intenzita svítivosti ve 4 stupních (40/60/80/100%), ENDO re					
	VV		Téměř žádné infračervené záření (bez tepelného sálání), Nezávislé pružinové rameno s velkým úhlem pohybu a poloměrem otáčení, Úhel otočení hlavy sví					
	VV		Světelná indikace intenzity osvětlení a zapnutí svítidla, Transparentní kryt LED diod – abraziodolný, Snímatelný držák, sterilizovatelný.					
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
	D	14	Ventilové krabice				2 940 064,47	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
274	K	MED1401	Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku - O2 G3/4"-1x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-13x, kontrolní manometr-1x, čidlo klinického alarmu-1x. Provedení viz. výkres číslo D.1.01.4e-117.	ks	1,000	22 796,79	22 796,79	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
275	K	MED1402	Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku - O2,SV G3/4"-2x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-2x, kontrolní manometr-2x, čidlo klinického alarmu-2x. Provedení viz. výkres číslo D.1.01.4e-117.	ks	18,000	28 501,28	513 023,04	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
276	K	MED1403	Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku - O2,SV,VA G3/4"-3x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-3x, kontrolní manometr-3x, čidlo klinického alarmu-3x. Provedení viz. výkres číslo D.1.01.4e-117.	ks	49,000	39 698,22	1 945 212,78	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
277	K	MED1404	Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku - SV8,N2O,CO2 G3/4"-3x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-3x, kontrolní manometr-3x, čidlo klinického alarmu-3x. Provedení viz. výkres číslo D.1.01.4e-117.	ks	9,000	39 698,22	357 283,98	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
278	K	MED1405	Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku - O2,SV,VA,N2O G3/4"-4x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-4x, kontrolní manometr-4x, čidlo klinického alarmu-4x. Provedení viz. výkres číslo D.1.01.4e-117.	ks	2,000	50 873,94	101 747,88	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	15	Alarmový systém				1 638 081,55	
279	K	MED1501	Dodávka a montáž signalizační hlásič klinického alarmu - 1 místo včetně zdroje.	ks	1,000	33 399,94	33 399,94	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
280	K	MED1502	Dodávka a montáž signalizační hlásič klinického alarmu - 2 místa včetně zdroje.	ks	3,000	33 399,94	100 199,82	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
281	K	MED1503	Dodávka a montáž signalizační hlásič klinického alarmu - 3 místa včetně zdroje.	ks	8,000	33 399,94	267 199,52	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
282	K	MED1504	Dodávka a montáž signalizační hlásič klinického alarmu - 4 místa včetně zdroje.	ks	4,000	33 399,94	133 599,76	vlastní
283	K	MED1505	Dodávka a montáž signalizační hlásič klinického alarmu - 5 míst včetně zdroje.	ks	5,000	33 399,94	166 999,70	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
284	K	MED1506	Dodávka a montáž signalizační hlásič klinického alarmu - 6 míst včetně zdroje.	ks	14,000	33 399,94	467 599,16	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
285	K	MED1507	Dodávka a montáž signalizační hlásič klinického alarmu - 7 míst včetně zdroje.	ks	2,000	67 011,95	134 023,90	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
286	K	MED1508	Dodávka a montáž signalizační hlásič klinického alarmu - 9 míst včetně zdroje.	ks	4,000	67 011,95	268 047,80	vlastní
287	K	MED1509	Dodávka a montáž signalizační hlásič klinického alarmu - 10 míst včetně zdroje.	ks	1,000	67 011,95	67 011,95	vlastní
	VV		"v.č. D.1.01.4e-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	16	Konzole a příchytný materiál				2 450 923,52	
288	K	MED1601	Konzola (podpěra) pro 1xCu8x1, trubková objímka s gumovou vložkou kotvená pomocí závitové tyče do stěny nebo stropu, max. vzdálenost podpor 1,0 metru	ks	795,000	136,78	108 740,10	vlastní
	VV		"795:1m" 795		795,000			
	VV		Součet		795,000			
289	K	MED1602	Konzola (podpěra) pro 1xCu12x1, trubková objímka s gumovou vložkou kotvená pomocí závitové tyče do stěny nebo stropu, max. vzdálenost podpor 1,0 metru	ks	4 320,000	146,32	632 102,40	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"4320:1m" 4320		4 320,000			
	VV		Součet		4 320,000			
290	K	MED1603	Konzola (podpěra) pro 1xCu18x1, trubková objímka s gumovou vložkou kotvená pomocí závitové tyče do stěny nebo stropu, max. vzdálenost podpor 1,5 metru	ks	4 744,000	188,74	895 382,56	vlastní
	VV		"7115:1,5m" 4744		4 744,000			
	VV		Součet		4 744,000			
291	K	MED1604	Konzola (podpěra) pro 1xCu22x1, trubková objímka s gumovou vložkou kotvená pomocí závitové tyče do stěny nebo stropu, max. vzdálenost podpor 1,5 metru	ks	2 594,000	226,91	588 604,54	vlastní
	VV		"3890:1,5m" 2594		2 594,000			
	VV		Součet		2 594,000			
292	K	MED1605	Konzola (podpěra) pro 1xCu28x1, trubková objímka s gumovou vložkou kotvená pomocí závitové tyče do stěny nebo stropu, max. vzdálenost podpor 2,0 metru	ks	75,000	266,14	19 960,50	vlastní
	VV		"150:2m" 75		75,000			
	VV		Součet		75,000			
293	K	MED1606	Konzola (podpěra) pro 1xCu42x1,5, trubková objímka s gumovou vložkou kotvená pomocí závitové tyče do stěny nebo stropu, max. vzdálenost podpor 3,0 metru	ks	242,000	330,82	80 058,44	vlastní
	VV		"725:3m" 242		242,000			
	VV		Součet		242,000			
294	K	MED1607	Konzola (podpěra) pro 1xCu54x2, trubková objímka s gumovou vložkou kotvená pomocí závitové tyče do stěny nebo stropu, max. vzdálenost podpor 3,0 metru	ks	334,000	377,47	126 074,98	vlastní
	VV		"1000:3m" 334		334,000			
	VV		Součet		334,000			
	D	17	Protipožární ucpávka				426 565,05	
295	K	MED1701	Dodávka a montáž protipožární ucpávka chránička DN20, certifikovaná ucpávka dle předpisů PO. Požární odolnost minimálně EW30	ks	25,000	721,01	18 025,25	vlastní
	VV		"25x1ks" 25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
296	K	MED1701.1	Dodávka a montáž protipožární ucpávka chránička DN25, certifikovaná ucpávka dle předpisů PO. Požární odolnost minimálně EW30	ks	45,000	805,84	36 262,80	vlastní
	VV		"45x1ks" 45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
297	K	MED1702	Dodávka a montáž protipožární ucpávka chránička DN32, certifikovaná ucpávka dle předpisů PO. Požární odolnost minimálně EW30	ks	220,000	901,27	198 279,40	vlastní
	VV		"220x1ks" 220		220,000			
	VV		Součet		220,000			
298	K	MED1703	Dodávka a montáž protipožární ucpávka chránička DN40, certifikovaná ucpávka dle předpisů PO. Požární odolnost minimálně EW30	ks	15,000	943,68	14 155,20	vlastní
	VV		"15x1ks" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
299	K	MED1704	Dodávka a montáž protipožární ucpávka chránička DN50, certifikovaná ucpávka dle předpisů PO. Požární odolnost minimálně EW30	ks	80,000	1 007,30	80 584,00	vlastní
	VV		"80x1ks" 80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
300	K	MED1705	Dodávka a montáž protipožární ucpávka chránička DN65, certifikovaná ucpávka dle předpisů PO. Požární odolnost minimálně EW30	ks	65,000	1 219,36	79 258,40	vlastní
	VV		"65x1ks" 65		65,000			
	VV		Součet		65,000			
	D	18	Zkoušky				286 285,20	
301	K	MED1801	Zkoušky a kontroly dle ČSN EN 7396-1, zkoušky a postupy před použitím systému, doložené předávacím protokolem dodavatele o provedených zkouškách	HZS	20,000	14 314,26	286 285,20	vlastní
	VV		"20x1hodina" 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4f - Vzduchotechnika

KSO:	80111	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEOSAN GROUP a.s.
IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant:
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **181 443 434,74**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	181 443 434,74	21,00%	38 103 121,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **219 546 556,04**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4f - Vzduchotechnika

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**181 443 434,74**
D.1.01.4f - 1.00 - Zařízení č. 1 - Šatny, hygienické a technické zázemí - 1.PP	4 701 244,33
D.1.01.4f - 2.00 - Zařízení č. 2 - Neobsazeno	0,00
D.1.01.4f - 3.00 - Zařízení č. 3 - Mytí postelí - 1.PP	1 186 985,77
D.1.01.4f - 4.00 - Zařízení č. 4 - Bufet - 1.NP	765 580,96
D.1.01.4f - 5.00 - Zařízení č. 5 - Čekárny, haly, chodby a zázemí - 1.NP STŘED	2 179 847,95
D.1.01.4f - 6.00 - Zařízení č. 6 - Vyšetřovny a zázemí zaměstnanců - 1.NP ZÁPAD	2 015 355,15
D.1.01.4f - 7.00 - Zařízení č. 7 - Vyšetřovny a zázemí zaměstnanců - 1.NP VÝCHOD	1 798 637,21
D.1.01.4f - 8.00 - Zařízení č. 8 - Vyšetřovny CT, RTG a SONO - 1.NP	2 760 516,09
D.1.01.4f - 9.00 - Zařízení č. 9 - Magnetická rezonance - 1.NP	1 195 745,15
D.1.01.4f - 10.00 - Zařízení č. 10 - Zákrokové sály - 1.NP	1 734 613,63
D.1.01.4f - 11.00 - Zařízení č. 11 - Urgentní příjem - 1.NP	6 535 379,03
D.1.01.4f - 12.00 - Zařízení č. 12 - Lékařské pokoje, ambulance, čekárny a chodby - 2.NP JIH	4 091 338,68
D.1.01.4f - 13.00 - Zařízení č. 13 - JIP CHK - 2.NP	5 166 431,57
D.1.01.4f - 14.00 - Zařízení č. 14 - JIP KARIM - 2.NP	7 886 418,86
D.1.01.4f - 15.00 - Zařízení č. 15 - JIP KARIM, septická - 2.NP	4 818 978,99
D.1.01.4f - 16.00 - Zařízení č. 16 - JIP KOTPÚ - 2.NP	4 179 527,11
D.1.01.4f - 17.00 - Zařízení č. 17 -Technické zázemí - 3.NP	2 407 538,30
D.1.01.4f - 18.00 - Zařízení č. 18 - Zázemí operačních sálů - 4.NP	6 484 492,24
D.1.01.4f - 19.00 - Zařízení č. 19 - Operační sály chirurgie (aseptické) - 4.NP	2 707 190,92
D.1.01.4f - 20.00 - Zařízení č. 20 - Operační sál KOTPÚ (superaseptický) - 4.NP	2 001 139,56
D.1.01.4f - 21.00 - Zařízení č. 21 - Operační sál KOTPÚ (superaseptický) - 4.NP	1 964 475,84
D.1.01.4f - 22.00 - Zařízení č. 22 - Operační sál neurochirurgie (superaseptický) - 4.NP	2 029 336,09
D.1.01.4f - 23.00 - Zařízení č. 23 - Operační sál traumatologie (superaspetický) - 4.NP	1 916 274,91
D.1.01.4f - 24.00 - Zařízení č. 24 - Dospávání - 4.NP	2 975 123,37
D.1.01.4f - 25.00 - Zařízení č. 25 - Zázemí operačního a intervenčního sálu neurochirurgie - 4.I	1 517 194,69
D.1.01.4f - 26.00 - Zařízení č. 26 - Operační a intervenční sály neurochirurgie (superaseptické)	3 299 783,27
D.1.01.4f - 27.00 - Zařízení č. 27 - Magnetická rezonance - 4.NP	1 118 845,90
D.1.01.4f - 28.00 - Zařízení č. 28 - Lůžkové jednotky - 5., 6., 7.NP ZÁPAD	4 392 127,41
D.1.01.4f - 29.00 - Zařízení č. 29 - Lůžkové jednotky - 5., 6., 7.NP STŘED	6 479 160,75
D.1.01.4f - 30.00 - Zařízení č. 30 - Lůžkové jednotky - 5., 6., 7.NP VÝCHOD	3 285 645,91
D.1.01.4f - 31.00 - Zařízení č. 31 - JIP neurochirurgická - 5.NP	4 818 908,53
D.1.01.4f - 32.00 - Zařízení č. 32 - Neobsazeno	0,00
D.1.01.4f - 33.00 - Zařízení č. 33 - Operační sál KOTPÚ (superaseptický) - 7.NP	2 562 677,81
D.1.01.4f - 34.00 - Zařízení č. 34 - Zázemí operačního sálu KOTPÚ - 7.NP	2 715 884,33
D.1.01.4f - 35.00 - Zařízení č. 35 - Lůžkové jednotky - 8., 9., 10., 11.NP ZÁPAD	7 582 573,98
D.1.01.4f - 36.00 - Zařízení č. 36 - Lůžkové jednotky - 8., 9.NP STŘED	6 411 592,52
D.1.01.4f - 37.00 - Zařízení č. 37 - Lůžkové jednotky - 10., 11.NP STŘED	5 716 224,40
D.1.01.4f - 38.00 - Zařízení č. 38 - Lůžkové jednotky - 8., 9., 10.NP VÝCHOD	5 688 794,44
D.1.01.4f - 39.00 - Zařízení č. 39 - Administrativa - 11.NP VÝCHOD	2 150 743,85
D.1.01.4f - 40.00 - Zařízení č. 40 -Technické zázemí - 12.NP	839 543,15
D.1.01.4f - 41.00 - Zařízení č. 41 - Větrání technických místností	1 977 042,89
D.1.01.4f - 42.00 - Zařízení č. 42 - Dochlazování vybraných místností (FCU)	11 815 240,88
D.1.01.4f - 43.00 - Zařízení č. 43 - Přímé chlazení vybraných místností (VRF)	10 873 805,63
D.1.01.4f - 44.00 - Zařízení č. 44 - Dveřní clony	425 216,18
D.1.01.4f - 45.00 - Zařízení č. 45 - Požární větrání CHÚC C	13 486 933,68
D.1.01.4f - 46.00 - Zařízení č. 46 - Požární větrání CHÚC B	4 267 770,12
D.1.01.4f - 47.00 - Zařízení č. 47 - Požární větrání filtrů a chodeb	5 187 081,52
D.1.01.4f - 50.00 - Zařízení č. 50 - Zařízení pro odvod kouře a tepla ze vstupních prostor v 1.N	1 328 471,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4f - Vzduchotechnika

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**181 443 434,74**	
	D	D.1.01.4f - 1.0	Zařízení č. 1 - Šatny, hygienické a technické zázemí - 1.PP				4 701 244,33	
1	K	D.1.01.4f - 1.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	663 272,01	663 272,01	Vlastní
	VV		Vnitřní provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), nadsální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 850Pa při průtoku 13445 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 850Pa při průtoku 13395 m					
	VV		Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5) . Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzaviracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy ryhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transportní bloky budou spuštěny do 1.PP přes montážní					
	VV		otvor pomocí zvedacího mechanismu, který připraví stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	D.1.01.4f - 1.02	Komora pro zónovou úpravu teploty vzduchu, průtok vzduchu 10660 m3/h, D+M	ks	1,000	74 452,35	74 452,35	Vlastní
	VV		Vnitřní provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran.					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT					
	VV		Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů,					
	VV		vodní chladič, tp = 25°C, vodní ohřívač, tp= 26°C, připojení 1", m=350kg, eliminátor kapek, sifon					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Transportní bloky budou spuštěny do 1.PP přes montážní otvor pomocí zvedacího mechanismu, který připraví stavba.					
	VV		Před objednáním komory ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	D.1.01.4f - 1.03	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	10,000	2 038,77	20 387,70	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
4	K	D.1.01.4f - 1.04	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	380,000	1 971,47	749 158,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		380		380,000			
	VV		Součet		380,000			
5	K	D.1.01.4f - 1.05	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	1,000	2 877,70	2 877,70	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	D.1.01.4f - 1.06	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	9,000	3 450,31	31 052,79	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
7	K	D.1.01.4f - 1.07	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	8,000	2 925,50	23 404,00	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
8	K	D.1.01.4f - 1.08	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	2,000	2 925,50	5 851,00	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
9	K	D.1.01.4f - 1.09	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	8,000	2 299,23	18 393,84	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
10	K	D.1.01.4f - 1.10	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	13,000	2 073,89	26 960,57	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
11	K	D.1.01.4f - 1.12	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	12,000	2 399,71	28 796,52	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
12	K	D.1.01.4f - 1.13	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	3,000	1 973,42	5 920,26	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
13	K	D.1.01.4f - 1.14	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	8,000	1 774,42	14 195,36	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
14	K	D.1.01.4f - 1.15	Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček, D+M	ks	1,000	303,38	303,38	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	D.1.01.4f - 1.16	Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M	ks	26,000	431,17	11 210,42	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
16	K	D.1.01.4f - 1.17	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M	ks	1,000	372,64	372,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	D.1.01.4f - 1.18	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	43,000	303,38	13 045,34	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
18	K	D.1.01.4f - 1.19	Výústka obdélníková přívodní 2-řadá 425 x 225, komfortní, regulace R1, D+M	ks	1,000	1 490,55	1 490,55	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	D.1.01.4f - 1.20	Výústka obdélníková přívodní 2-řadá 325 x 225, komfortní, regulace R1, D+M	ks	1,000	1 157,91	1 157,91	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
20	K	D.1.01.4f - 1.21	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá 325 x 145, komfortní, regulace R1, D+M	ks	1,000	1 191,07	1 191,07	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	D.1.01.4f - 1.21a	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá 225 x 145, komfortní, regulace R1, D+M	ks	1,000	1 048,65	1 048,65	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	D.1.01.4f - 1.22	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 325 x 225, komfortní, regulace R1, D+M	ks	1,000	1 089,62	1 089,62	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	D.1.01.4f - 1.23	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 325 x 145, komfortní, regulace R1, D+M	ks	1,000	1 071,09	1 071,09	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	D.1.01.4f - 1.23a	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 225 x 145, komfortní, regulace R1, D+M	ks	2,000	957,93	1 915,86	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	D.1.01.4f - 1.23b	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 825 x 145, komfortní, regulace R1, D+M	ks	1,000	1 742,23	1 742,23	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	D.1.01.4f - 1.24	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 225 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M	ks	4,000	858,43	3 433,72	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
27	K	D.1.01.4f - 1.24a	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 225 x 75, komfortní, regulace R1, D+M	ks	1,000	877,94	877,94	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	D.1.01.4f - 1.25	Regulační klapka těsná, 1000x280, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	3 071,82	3 071,82	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	D.1.01.4f - 1.26	Regulační klapka těsná, 710x400, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 733,32	2 733,32	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	D.1.01.4f - 1.27	Regulační klapka těsná, 630x400, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	2 545,05	5 090,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	K	D.1.01.4f - 1.27a	Regulační klapka těsná, 500x315, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 191,93	2 191,93	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	D.1.01.4f - 1.28	Regulační klapka těsná, 450x400, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 393,85	2 393,85	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	D.1.01.4f - 1.30	Regulační klapka těsná, 280x250, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	1 677,84	1 677,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	D.1.01.4f - 1.31	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	28,000	1 033,04	28 925,12	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
35	K	D.1.01.4f - 1.32	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	54,000	988,17	53 361,18	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
36	K	D.1.01.4f - 1.33	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	28,000	961,83	26 931,24	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
37	K	D.1.01.4f - 1.34	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	48,000	936,47	44 950,56	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
38	K	D.1.01.4f - 1.35	Pružná manžeta d = 160 mm, šířka 150 mm, D+M	ks	4,000	606,76	2 427,04	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
39	K	D.1.01.4f - 1.36	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	84,000	249,73	20 977,32	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		84		84,000			
	VV		Součet		84,000			
40	K	D.1.01.4f - 1.37	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	162,000	208,75	33 817,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		162		162,000			
	VV		Součet		162,000			
41	K	D.1.01.4f - 1.38	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	84,000	178,51	14 994,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		84		84,000			
	VV		Součet		84,000			
42	K	D.1.01.4f - 1.39	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	144,000	165,83	23 879,52	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		144		144,000			
	VV		Součet		144,000			
43	K	D.1.01.4f - 1.40	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M	m2	1 301,000	729,67	949 300,67	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1301		1 301,000			
	VV		Součet		1 301,000			
44	K	D.1.01.4f - 1.41	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M	m2	289,000	979,39	283 043,71	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		289		289,000			
	VV		Součet		289,000			
45	K	D.1.01.4f - 1.42	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	715,000	735,52	525 896,80	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		715		715,000			
	VV		Součet		715,000			
46	K	D.1.01.4f - 1.43	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	472,000	606,76	286 390,72	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		472		472,000			
	VV		Součet		472,000			
47	K	D.1.01.4f - 1.44	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 90 minut, D+M	m2	102,000	2 443,60	249 247,20	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		102		102,000			
	VV		Součet		102,000			
48	K	D.1.01.4f - 1.45	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	39,000	1 855,38	72 359,82	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		39		39,000			
	VV		Součet		39,000			
49	K	D.1.01.4f - 1.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x500, D+M	ks	1,000	11 655,16	11 655,16	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	D.1.01.4f - 1.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x500, D+M	ks	1,000	11 655,16	11 655,16	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	D.1.01.4f - 1.102	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M	ks	1,000	6 510,42	6 510,42	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	D.1.01.4f - 1.103	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	D.1.01.4f - 1.104	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	D.1.01.4f - 1.105	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x250, D+M	ks	1,000	6 561,15	6 561,15	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	D.1.01.4f - 1.106	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x250, D+M	ks	1,000	6 561,15	6 561,15	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	D.1.01.4f - 1.107	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	K	D.1.01.4f - 1.108	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	D.1.01.4f - 1.109	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	D.1.01.4f - 1.110	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min,1250x560, D+M	ks	1,000	11 921,47	11 921,47	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	K	D.1.01.4f - 1.111	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x400, D+M	ks	1,000	8 871,11	8 871,11	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	K	D.1.01.4f - 1.112	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min,1000x400, D+M	ks	1,000	9 606,63	9 606,63	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	D.1.01.4f - 1.113	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min,1000x400, D+M	ks	1,000	9 606,63	9 606,63	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	K	D.1.01.4f - 1.114	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min,300x160, D+M	ks	1,000	6 204,12	6 204,12	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	D.1.01.4f - 1.115	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x400, D+M	ks	1,000	8 731,61	8 731,61	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	D.1.01.4f - 1.116	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x315, D+M	ks	1,000	6 621,63	6 621,63	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	D.1.01.4f - 1.117	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	D.1.01.4f - 1.118	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	D.1.01.4f - 1.119	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x315, D+M	ks	1,000	6 606,02	6 606,02	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	D.1.01.4f - 1.120	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x315, D+M	ks	1,000	6 621,63	6 621,63	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	K	D.1.01.4f - 1.121	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x315, D+M	ks	1,000	6 606,02	6 606,02	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	K	D.1.01.4f - 1.122	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x400, D+M	ks	1,000	8 731,61	8 731,61	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	K	D.1.01.4f - 1.123	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x400, D+M	ks	1,000	7 141,57	7 141,57	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	K	D.1.01.4f - 1.124	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x400, D+M	ks	1,000	7 141,57	7 141,57	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	D.1.01.4f - 1.125	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x315, D+M	ks	1,000	6 986,46	6 986,46	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	K	D.1.01.4f - 1.126	Požární stěnový uzávěr čtyfhranný, odolnost 90 min, 500x500, D+M	ks	1,000	18 933,29	18 933,29	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		včetně 2ks krycích mřížek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	K	D.1.01.4f - 1.127	Požární stěnový uzávěr čtyřhranný, odolnost 90 min, 500x500, D+M	ks	1,000	18 933,29	18 933,29	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		včetně 2ks krycích mřížek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	K	D.1.01.4f - 1.130	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x315, D+M	ks	1,000	6 986,46	6 986,46	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	K	D.1.01.4f - 1.131	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	K	D.1.01.4f - 1.132	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	D.1.01.4f - 1.133	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=280, D+M	ks	1,000	6 416,78	6 416,78	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
81	K	D.1.01.4f - 1.200	Montážní materiál k z.č. 1	kg	560,000	73,16	40 969,60	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky					
	VV		kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		560		560,000			
	VV		Součet		560,000			
82	K	D.1.01.4f - 1.201	Zaregulování z.č. 1, koordinace s MaR	hod	60,000	617,49	37 049,40	Vlastní
83	K	D.1.01.4f - 1.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	30,000	617,49	18 524,70	Vlastní
84	K	D.1.01.4f - 1.208	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	15,000	393,12	5 896,80	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 2.0	Zařízení č. 2 - Neobsazeno				0,00	
	D	D.1.01.4f - 3.0	Zařízení č. 3 - Mytí postelí - 1.PP				1 186 985,77	
85	K	D.1.01.4f - 3.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	299 670,65	299 670,65	Vlastní
	VV		Vnitřní provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášející vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 650Pa při průtoku 3130 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 650Pa při průtoku 3180 m3/					
	VV		Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5) . Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, silonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule říditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky pnky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy rýhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transportní bloky budou spuštěny do 1.PP přes montážní otvor pomocí zvedacího mechanismu, který připraví stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
86	K	D.1.01.4f - 3.02	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	2,000	2 967,44	5 934,88	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
87	K	D.1.01.4f - 3.03	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	2,000	2 038,77	4 077,54	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
88	K	D.1.01.4f - 3.04	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	2,000	3 450,31	6 900,62	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
89	K	D.1.01.4f - 3.05	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	4,000	2 925,50	11 702,00	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
90	K	D.1.01.4f - 3.05a	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	2 299,23	2 299,23	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
91	K	D.1.01.4f - 3.06	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	2,000	2 073,89	4 147,78	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
92	K	D.1.01.4f - 3.07	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	3,000	2 875,75	8 627,25	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
93	K	D.1.01.4f - 3.08	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	2,000	2 399,71	4 799,42	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
94	K	D.1.01.4f - 3.09	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	2 399,71	2 399,71	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	K	D.1.01.4f - 3.10	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	2,000	1 774,42	3 548,84	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
96	K	D.1.01.4f - 3.11	Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M	ks	1,000	431,17	431,17	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
97	K	D.1.01.4f - 3.12	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	3,000	303,38	910,14	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
98	K	D.1.01.4f - 3.13	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	6,000	1 033,04	6 198,24	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
99	K	D.1.01.4f - 3.14	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	8,000	988,17	7 905,36	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
100	K	D.1.01.4f - 3.15	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	4,000	961,83	3 847,32	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
101	K	D.1.01.4f - 3.16	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	3,000	936,47	2 809,41	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
102	K	D.1.01.4f - 3.17	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	18,000	249,73	4 495,14	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
103	K	D.1.01.4f - 3.18	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	24,000	208,75	5 010,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
104	K	D.1.01.4f - 3.19	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	12,000	178,51	2 142,12	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
105	K	D.1.01.4f - 3.20	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	9,000	165,83	1 492,47	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
106	K	D.1.01.4f - 3.21	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M	m2	442,000	729,67	322 514,14	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		442		442,000			
	VV		Součet		442,000			
107	K	D.1.01.4f - 3.22	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M	m2	38,000	979,39	37 216,82	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
108	K	D.1.01.4f - 3.23	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	489,000	735,52	359 669,28	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		489		489,000			
	VV		Součet		489,000			
109	K	D.1.01.4f - 3.24	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	34,000	606,76	20 629,84	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
110	K	D.1.01.4f - 3.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x355, D+M	ks	1,000	7 137,66	7 137,66	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
111	K	D.1.01.4f - 3.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x355, D+M	ks	1,000	6 899,64	6 899,64	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
112	K	D.1.01.4f - 3.102	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x315, D+M	ks	1,000	6 710,40	6 710,40	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
113	K	D.1.01.4f - 3.200	Montážní materiál k z.č. 3	kg	170,000	73,16	12 437,20	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		170		170,000			
	VV		Součet		170,000			
114	K	D.1.01.4f - 3.201	Zaregulování z.č. 3, koordinace s MaR	hod	20,000	617,49	12 349,80	Vlastní
115	K	D.1.01.4f - 3.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	10,000	617,49	6 174,90	Vlastní
116	K	D.1.01.4f - 3.208	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	15,000	393,12	5 896,80	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 4.0	Zařízení č. 4 - Bufet - 1.NP				765 580,96	
117	K	D.1.01.4f - 4.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	267 882,34	267 882,34	Vlastní
	VV		Vnitřní provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 700Pa při průtoku 2000 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 700Pa při průtoku 2000 m3/					
	VV		Dva stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO ePM 10÷60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 2,5÷65% (F7).					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10÷60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, silonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule říditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy výhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transportní bloky budou spuštěny do 1.PP přes montážní otvor pomocí zvedacího mechanismu, který připraví stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
118	K	D.1.01.4f - 4.02	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	2,000	2 877,70	5 755,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
119	K	D.1.01.4f - 4.03	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	23,000	1 971,47	45 343,81	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
120	K	D.1.01.4f - 4.04	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	4,000	3 450,31	13 801,24	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
121	K	D.1.01.4f - 4.05	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	2 073,89	2 073,89	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
122	K	D.1.01.4f - 4.06	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	2,000	2 875,75	5 751,50	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
123	K	D.1.01.4f - 4.07	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	2,000	2 399,71	4 799,42	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
124	K	D.1.01.4f - 4.08	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M	ks	1,000	372,64	372,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
125	K	D.1.01.4f - 4.09	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	3,000	303,38	910,14	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
126	K	D.1.01.4f - 4.10	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	6,000	1 033,04	6 198,24	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
127	K	D.1.01.4f - 4.11	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	988,17	1 976,34	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
128	K	D.1.01.4f - 4.12	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	961,83	1 923,66	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
129	K	D.1.01.4f - 4.13	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	3,000	936,47	2 809,41	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
130	K	D.1.01.4f - 4.14	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	18,000	249,73	4 495,14	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
131	K	D.1.01.4f - 4.15	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	6,000	208,75	1 252,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
132	K	D.1.01.4f - 4.16	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	6,000	178,51	1 071,06	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
133	K	D.1.01.4f - 4.17	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	9,000	165,83	1 492,47	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
134	K	D.1.01.4f - 4.18	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M	m2	102,000	729,67	74 426,34	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP, D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		102		102,000			
	VV		Součet		102,000			
135	K	D.1.01.4f - 4.19	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M	m2	45,000	979,39	44 072,55	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
136	K	D.1.01.4f - 4.20	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	77,000	735,52	56 635,04	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		77		77,000			
	VV		Součet		77,000			
137	K	D.1.01.4f - 4.21	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	56,000	606,76	33 978,56	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP, D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
138	K	D.1.01.4f - 4.22	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	26,000	1 855,38	48 239,88	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP, D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
139	K	D.1.01.4f - 4.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x355, D+M	ks	1,000	6 840,14	6 840,14	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
140	K	D.1.01.4f - 4.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x315, D+M	ks	1,000	6 621,63	6 621,63	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
141	K	D.1.01.4f - 4.102	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x500, D+M	ks	1,000	11 655,16	11 655,16	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
142	K	D.1.01.4f - 4.103	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1500x500, D+M	ks	1,000	12 673,57	12 673,57	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
143	K	D.1.01.4f - 4.104	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x500, D+M	ks	1,000	11 655,16	11 655,16	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
144	K	D.1.01.4f - 4.105	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1500x500, D+M	ks	1,000	12 673,57	12 673,57	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
145	K	D.1.01.4f - 4.106	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x500, D+M	ks	1,000	11 655,16	11 655,16	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
146	K	D.1.01.4f - 4.107	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1500x500, D+M	ks	1,000	12 673,57	12 673,57	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
147	K	D.1.01.4f - 4.108	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x500, D+M	ks	1,000	11 655,16	11 655,16	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
148	K	D.1.01.4f - 4.109	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1500x500, D+M	ks	1,000	12 673,57	12 673,57	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
149	K	D.1.01.4f - 4.200	Montážní materiál k z.č. 4	kg	70,000	73,16	5 121,20	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
150	K	D.1.01.4f - 4.201	Zaregulování z.č. 4, koordinace s MaR	hod	20,000	617,49	12 349,80	Vlastní
151	K	D.1.01.4f - 4.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	10,000	617,49	6 174,90	Vlastní
152	K	D.1.01.4f - 4.208	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	15,000	393,12	5 896,80	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 5.0	Zařízení č. 5 - Čekárny, haly, chodby a zázemí - 1.NP STŘED				2 179 847,95	
153	K	D.1.01.4f - 5.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	474 356,59	474 356,59	Vlastní
	VV		Vnitřní provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran.					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly.					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 900Pa při průtoku 6580 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 900Pa při průtoku 6355 m3/					
	VV		Dva stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 2,5>65% (F7).					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řídítelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy rýhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transportní bloky budou spuštěny do 1.PP přes montážní otvor pomocí zvedacího mechanismu, který připraví stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
154	K	D.1.01.4f - 5.02	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	4,000	2 038,77	8 155,08	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
155	K	D.1.01.4f - 5.02a	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	8,000	1 971,47	15 771,76	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
156	K	D.1.01.4f - 5.03	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	7,000	2 925,50	20 478,50	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
157	K	D.1.01.4f - 5.04	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	7,000	2 925,50	20 478,50	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
158	K	D.1.01.4f - 5.04a	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	2 299,23	2 299,23	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
159	K	D.1.01.4f - 5.05	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	10,000	2 073,89	20 738,90	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
160	K	D.1.01.4f - 5.06	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	4,000	2 399,71	9 598,84	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
161	K	D.1.01.4f - 5.07	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	7,000	2 399,71	16 797,97	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
162	K	D.1.01.4f - 5.07a	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	1 973,42	1 973,42	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
163	K	D.1.01.4f - 5.08	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	3,000	1 774,42	5 323,26	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
164	K	D.1.01.4f - 5.09	Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M	ks	2,000	431,17	862,34	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
165	K	D.1.01.4f - 5.10	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M	ks	3,000	372,64	1 117,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
166	K	D.1.01.4f - 5.11	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	28,000	303,38	8 494,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
167	K	D.1.01.4f - 5.12	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 225 x 75, komfortní, regulace R1, D+M	ks	5,000	877,94	4 389,70	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
168	K	D.1.01.4f - 5.13	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	11,000	1 033,04	11 363,44	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
169	K	D.1.01.4f - 5.14	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	17,000	988,17	16 798,89	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
170	K	D.1.01.4f - 5.15	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	16,000	961,83	15 389,28	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
171	K	D.1.01.4f - 5.16	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	33,000	936,47	30 903,51	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
172	K	D.1.01.4f - 5.17	Pružná manžeta 450x200 mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	1 098,40	2 196,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
173	K	D.1.01.4f - 5.18	Pružná manžeta 400x200 mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	1 067,19	2 134,38	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
174	K	D.1.01.4f - 5.19	Pružná manžeta d = 280 mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	617,49	1 234,98	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
175	K	D.1.01.4f - 5.20	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	33,000	249,73	8 241,09	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
176	K	D.1.01.4f - 5.21	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	51,000	208,75	10 646,25	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
177	K	D.1.01.4f - 5.22	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	48,000	178,51	8 568,48	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
178	K	D.1.01.4f - 5.23	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	99,000	165,83	16 417,17	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		99		99,000			
	VV		Součet		99,000			
179	K	D.1.01.4f - 5.24	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M	m2	534,000	729,67	389 643,78	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP, D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		534		534,000			
	VV		Součet		534,000			
180	K	D.1.01.4f - 5.25	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M	m2	266,000	979,39	260 517,74	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		266		266,000			
	VV		Součet		266,000			
181	K	D.1.01.4f - 5.26	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	204,000	735,52	150 046,08	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		204		204,000			
	VV		Součet		204,000			
182	K	D.1.01.4f - 5.27	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	339,000	606,76	205 691,64	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP, D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		339		339,000			
	VV		Součet		339,000			
183	K	D.1.01.4f - 5.28	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	148,000	1 855,38	274 596,24	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP, D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		148		148,000			
	VV		Součet		148,000			
184	K	D.1.01.4f - 5.100	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x400, D+M	ks	1,000	9 606,63	9 606,63	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
185	K	D.1.01.4f - 5.101	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x450, D+M	ks	1,000	9 361,78	9 361,78	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
186	K	D.1.01.4f - 5.102	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
187	K	D.1.01.4f - 5.103	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
188	K	D.1.01.4f - 5.104	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x315, D+M	ks	1,000	8 320,93	8 320,93	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
189	K	D.1.01.4f - 5.106	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=355, D+M	ks	1,000	7 085,96	7 085,96	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
190	K	D.1.01.4f - 5.107	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x200, D+M	ks	1,000	6 662,60	6 662,60	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
191	K	D.1.01.4f - 5.108	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
192	K	D.1.01.4f - 5.109	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
193	K	D.1.01.4f - 5.110	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x200, D+M	ks	1,000	6 603,09	6 603,09	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
194	K	D.1.01.4f - 5.111	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x315, D+M	ks	1,000	6 909,40	6 909,40	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
195	K	D.1.01.4f - 5.112	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=500, D+M	ks	1,000	9 102,30	9 102,30	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
196	K	D.1.01.4f - 5.113	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
197	K	D.1.01.4f - 5.115	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x400, D+M	ks	1,000	8 731,61	8 731,61	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
198	K	D.1.01.4f - 5.200	Montážní materiál k z.č. 5	kg	260,000	73,16	19 021,60	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		260		260,000			
	VV		Součet		260,000			
199	K	D.1.01.4f - 5.201	Zaregulování z.č. 5, koordinace s MaR	hod	40,000	617,49	24 699,60	Vlastní
200	K	D.1.01.4f - 5.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	20,000	617,49	12 349,80	Vlastní
201	K	D.1.01.4f - 5.208	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	15,000	393,12	5 896,80	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 6.0	Zařízení č. 6 - Vyšetřovny a zázemí zaměstnanců - 1.NP ZÁPAD				2 015 355,15	
202	K	D.1.01.4f - 6.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	382 711,22	382 711,22	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepužívající panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášející vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly.					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 850Pa při průtoku 2800 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 850Pa při průtoku 3000 m3/					
	VV		Dva stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9).					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>80% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy rýhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transportní bloky budou spuštěny do 1.PP přes montážní otvor pomocí zvedacího mechanismu, který připraví stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
203	K	D.1.01.4f - 6.01a	Celonerezový parní distributor, D+M	ks	1,000	142 935,68	142 935,68	Vlastní
	VV		návrhové parametry: 2800m3/h, tp=25%, RH=35%,					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
204	K	D.1.01.4f - 6.02	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	2,000	2 967,44	5 934,88	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
205	K	D.1.01.4f - 6.03	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	4,000	2 038,77	8 155,08	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
206	K	D.1.01.4f - 6.04	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	11,000	2 299,23	25 291,53	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
207	K	D.1.01.4f - 6.05	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	4,000	2 073,89	8 295,56	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
208	K	D.1.01.4f - 6.06	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	2 399,71	2 399,71	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
209	K	D.1.01.4f - 6.07	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	11,000	1 973,42	21 707,62	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
210	K	D.1.01.4f - 6.08	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	2,000	1 774,42	3 548,84	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
211	K	D.1.01.4f - 6.09	Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček, D+M	ks	1,000	303,38	303,38	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
212	K	D.1.01.4f - 6.10	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	2,000	303,38	606,76	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
213	K	D.1.01.4f - 6.11	Regulační klapka těsná 500x315, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	2 191,93	4 383,86	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
214	K	D.1.01.4f - 6.12	Regulační klapka těsná 400x250, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	1 887,57	1 887,57	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
215	K	D.1.01.4f - 6.13	Regulační klapka těsná 355x250, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	1 887,57	1 887,57	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
216	K	D.1.01.4f - 6.14	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	23,000	988,17	22 727,91	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
217	K	D.1.01.4f - 6.15	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	6,000	961,83	5 770,98	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
218	K	D.1.01.4f - 6.16	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	3,000	936,47	2 809,41	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
219	K	D.1.01.4f - 6.17	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	69,000	208,75	14 403,75	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		69		69,000			
	VV		Součet		69,000			
220	K	D.1.01.4f - 6.18	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	18,000	178,51	3 213,18	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
221	K	D.1.01.4f - 6.19	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	9,000	165,83	1 492,47	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
222	K	D.1.01.4f - 6.20	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	604,000	770,64	465 466,56	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP, D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		604		604,000			
	VV		Součet		604,000			
223	K	D.1.01.4f - 6.21	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	123,000	979,39	120 464,97	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		123		123,000			
	VV		Součet		123,000			
224	K	D.1.01.4f - 6.22	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	499,000	735,52	367 024,48	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		499		499,000			
	VV		Součet		499,000			
225	K	D.1.01.4f - 6.23	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	123,000	606,76	74 631,48	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP, D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		123		123,000			
	VV		Součet		123,000			
226	K	D.1.01.4f - 6.24	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	137,000	1 855,38	254 187,06	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP, D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		137		137,000			
	VV		Součet		137,000			
227	K	D.1.01.4f - 6.101	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=500, D+M	ks	1,000	9 102,30	9 102,30	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
228	K	D.1.01.4f - 6.102	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=500, D+M	ks	1,000	9 102,30	9 102,30	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
229	K	D.1.01.4f - 6.103	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
230	K	D.1.01.4f - 6.105	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
231	K	D.1.01.4f - 6.200	Montážní materiál k z.č. 6	kg	250,000	73,16	18 290,00	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		250,000			
232	K	D.1.01.4f - 6.201	Zaregulování z.č. 6, koordinace s MaR	hod	20,000	617,49	12 349,80	Vlastní
233	K	D.1.01.4f - 6.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	10,000	617,49	6 174,90	Vlastní
234	K	D.1.01.4f - 6.208	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	15,000	393,12	5 896,80	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 7.0	Zařízení č. 7 - Vyšetřovny a zázemí zaměstnanců - 1.NP VÝCHOD				1 798 637,21	
235	K	D.1.01.4f - 7.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	444 404,16	444 404,16	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1000Pa při průtoku 4000 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 1000Pa při průtoku 4000 m					
	VV		Dva stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9).					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy ryhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transportní bloky budou spuštěny do 1.PP přes montážní otvor pomocí zvedacího mechanismu, který připraví stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
236	K	D.1.01.4f - 7.01a	Celonerezový parní distributor, D+M	ks	1,000	173 072,48	173 072,48	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 4000 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vhčící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
237	K	D.1.01.4f - 7.02	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	12,000	1 971,47	23 657,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
238	K	D.1.01.4f - 7.03	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	2,000	2 925,50	5 851,00	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
239	K	D.1.01.4f - 7.04	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	11,000	2 299,23	25 291,53	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
240	K	D.1.01.4f - 7.05	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	5,000	2 073,89	10 369,45	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
241	K	D.1.01.4f - 7.06	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	2,000	2 399,71	4 799,42	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
242	K	D.1.01.4f - 7.07	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	9,000	1 973,42	17 760,78	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
243	K	D.1.01.4f - 7.08	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	5,000	1 774,42	8 872,10	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
244	K	D.1.01.4f - 7.09	Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M	ks	3,000	431,17	1 293,51	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
245	K	D.1.01.4f - 7.10	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	1,000	303,38	303,38	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
246	K	D.1.01.4f - 7.11	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	4,000	1 033,04	4 132,16	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
247	K	D.1.01.4f - 7.12	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	23,000	988,17	22 727,91	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
248	K	D.1.01.4f - 7.13	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	10,000	961,83	9 618,30	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
249	K	D.1.01.4f - 7.14	Regulační klapka těsná d = 125 ovl. ruční, D+M	ks	1,000	936,47	936,47	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
250	K	D.1.01.4f - 7.15	Pružná manžeta 500x355 mm, šířka 150 mm, D+M	ks	4,000	1 159,86	4 639,44	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
251	K	D.1.01.4f - 7.16	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	12,000	249,73	2 996,76	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
252	K	D.1.01.4f - 7.17	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	69,000	208,75	14 403,75	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		69		69,000			
	VV		Součet		69,000			
253	K	D.1.01.4f - 7.18	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	30,000	178,51	5 355,30	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
254	K	D.1.01.4f - 7.18a	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	3,000	165,83	497,49	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
255	K	D.1.01.4f - 7.19	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	563,000	770,64	433 870,32	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP, D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		563		563,000			
	VV		Součet		563,000			
256	K	D.1.01.4f - 7.20	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	36,000	979,39	35 258,04	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
257	K	D.1.01.4f - 7.21	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	90,000	735,52	66 196,80	Vlastní
	VV		s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
258	K	D.1.01.4f - 7.22	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	260,000	606,76	157 757,60	Vlastní
	VV		s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP, D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		260		260,000			
	VV		Součet		260,000			
259	K	D.1.01.4f - 7.23	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	126,000	1 855,38	233 777,88	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP, D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		126		126,000			
	VV		Součet		126,000			
260	K	D.1.01.4f - 7.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x500, D+M	ks	1,000	8 589,19	8 589,19	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
261	K	D.1.01.4f - 7.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x500, D+M	ks	1,000	8 589,19	8 589,19	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
262	K	D.1.01.4f - 7.102	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x355, D+M	ks	1,000	7 137,66	7 137,66	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
263	K	D.1.01.4f - 7.103	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x355, D+M	ks	1,000	7 055,72	7 055,72	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
264	K	D.1.01.4f - 7.104	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x355, D+M	ks	1,000	7 055,72	7 055,72	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
265	K	D.1.01.4f - 7.105	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x355, D+M	ks	1,000	7 137,66	7 137,66	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
266	K	D.1.01.4f - 7.200	Montážní materiál k z.č. 7	kg	200,000	73,16	14 632,00	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
267	K	D.1.01.4f - 7.201	Zaregulování z.č. 7, koordinace s MaR	hod	25,000	617,49	15 437,25	Vlastní
268	K	D.1.01.4f - 7.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	15,000	617,49	9 262,35	Vlastní
269	K	D.1.01.4f - 7.208	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	15,000	393,12	5 896,80	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 8.0	Zařízení č. 8 - Vyšetřovny CT, RTG a SONO - 1.NP				2 760 516,09	
270	K	D.1.01.4f - 8.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	611 126,19	611 126,19	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 850Pa při průtoku 5930 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 850Pa při průtoku 5980 m3/					
	VV		Dva stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9).					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy ryhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transportní bloky budou spuštěny do 1.PP přes montážní otvor pomocí zvedacího mechanismu, který připraví stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení měření.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
271	K	D.1.01.4f - 8.01a	Celonerezový parní distributor pro krátkou rozptylovou vzdálenost, D+M	ks	1,000	200 057,47	200 057,47	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=26°C, RH=40%, průtok vzduchu 5930 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice s kolektorem a mikrotryskami, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		včetně rotačního servopohonu 0-10V/24V, připojení na přírubu DN32/PN16					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
272	K	D.1.01.4f - 8.02	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	8,000	2 967,44	23 739,52	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
273	K	D.1.01.4f - 8.03	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	4,000	2 038,77	8 155,08	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
274	K	D.1.01.4f - 8.04	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	11,000	2 925,50	32 180,50	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
275	K	D.1.01.4f - 8.05	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	2 925,50	2 925,50	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
276	K	D.1.01.4f - 8.06	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	4,000	2 299,23	9 196,92	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
277	K	D.1.01.4f - 8.07	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	2 073,89	2 073,89	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
278	K	D.1.01.4f - 8.08	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	4,000	2 875,75	11 503,00	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
279	K	D.1.01.4f - 8.09	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	4,000	2 399,71	9 598,84	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
280	K	D.1.01.4f - 8.09a	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	2,000	2 399,71	4 799,42	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
281	K	D.1.01.4f - 8.10	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	3,000	1 973,42	5 920,26	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
282	K	D.1.01.4f - 8.11	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	1 774,42	1 774,42	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
283	K	D.1.01.4f - 8.12	Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček, D+M	ks	2,000	303,38	606,76	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
284	K	D.1.01.4f - 8.13	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M	ks	2,000	372,64	745,28	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
285	K	D.1.01.4f - 8.14	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	5,000	303,38	1 516,90	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
286	K	D.1.01.4f - 8.15	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 225 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M	ks	2,000	858,43	1 716,86	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
287	K	D.1.01.4f - 8.16	Regulační klapka těsná, 400x315, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 095,35	2 095,35	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
288	K	D.1.01.4f - 8.17	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	19,000	1 033,04	19 627,76	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
289	K	D.1.01.4f - 8.18	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	10,000	988,17	9 881,70	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
290	K	D.1.01.4f - 8.19	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	6,000	961,83	5 770,98	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
291	K	D.1.01.4f - 8.20	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	7,000	936,47	6 555,29	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
292	K	D.1.01.4f - 8.21	Pružná manžeta 710x400 mm, šířka 150 mm, D+M	ks	4,000	1 254,48	5 017,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
293	K	D.1.01.4f - 8.21a	Pružná manžeta 1000x280 mm, šířka 150 mm, D+M	ks	3,000	1 283,75	3 851,25	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
294	K	D.1.01.4f - 8.22	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	57,000	249,73	14 234,61	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		57		57,000			
	VV		Součet		57,000			
295	K	D.1.01.4f - 8.23	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	30,000	208,75	6 262,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
296	K	D.1.01.4f - 8.24	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	18,000	178,51	3 213,18	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
297	K	D.1.01.4f - 8.25	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	21,000	165,83	3 482,43	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
298	K	D.1.01.4f - 8.26	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	955,000	770,64	735 961,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP, D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		955		955,000			
	VV		Součet		955,000			
299	K	D.1.01.4f - 8.27	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	34,000	979,39	33 299,26	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
300	K	D.1.01.4f - 8.28	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	586,000	735,52	431 014,72	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		586		586,000			
	VV		Součet		586,000			
301	K	D.1.01.4f - 8.29	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	138,000	606,76	83 732,88	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP, D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		138		138,000			
	VV		Součet		138,000			
302	K	D.1.01.4f - 8.30	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	202,000	1 855,38	374 786,76	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP, D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		202		202,000			
	VV		Součet		202,000			
303	K	D.1.01.4f - 8.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x560, D+M	ks	1,000	9 261,31	9 261,31	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
304	K	D.1.01.4f - 8.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x560, D+M	ks	1,000	9 261,31	9 261,31	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
305	K	D.1.01.4f - 8.102	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x400, D+M	ks	1,000	8 871,11	8 871,11	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
306	K	D.1.01.4f - 8.103	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x400, D+M	ks	1,000	8 871,11	8 871,11	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních uzpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
307	K	D.1.01.4f - 8.200	Montážní materiál k z.č. 8	kg	330,000	73,16	24 142,80	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		330		330,000			
	VV		Součet		330,000			
308	K	D.1.01.4f - 8.201	Zaregulování z.č. 8, koordinace s MaR	hod	30,000	617,49	18 524,70	Vlastní
309	K	D.1.01.4f - 8.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	15,000	617,49	9 262,35	Vlastní
310	K	D.1.01.4f - 8.208	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	15,000	393,12	5 896,80	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 9.0	Zařízení č. 9 - Magnetická rezonance - 1.NP				1 195 745,15	
311	K	D.1.01.4f - 9.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	425 742,05	425 742,05	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášející vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1050Pa při průtoku 3125 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 850Pa při průtoku 3125 m3					
	VV		Dva stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9).					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač, vodní dohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule říditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podložený výhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transportní bloky budou spuštěny do 1.PP přes montážní otvor pomocí zvedacího mechanismu, který připraví stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
312	K	D.1.01.4f - 9.01a	Celonerezový parní distributor, D+M	ks	1,000	143 776,55	143 776,55	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=26°C, RH=45%, průtok vzduchu 3125 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vhřící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
313	K	D.1.01.4f - 9.02	Komora pro zónovou úpravu vzduchu, průtok vzduchu 2100 m3/h, D+M	ks	1,000	49 638,80	49 638,80	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášející vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran.					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT					
	VV		Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů,					
	VV		vodní chladič, tp = 17°C, vodní ohřívač, tp= 26°C, připojení 1",m=150kg, eliminátor kapek, sifon					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Transportní bloky budou spuštěny do 1.PP přes montážní otvor pomocí zvedacího mechanismu, který připraví stavba.					
	VV		Před objednáním komory ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
314	K	D.1.01.4f - 9.03	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	3,000	2 877,70	8 633,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
315	K	D.1.01.4f - 9.04	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	9,000	1 971,47	17 743,23	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
316	K	D.1.01.4f - 9.05	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	2,000	2 925,50	5 851,00	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
318	K	D.1.01.4f - 9.06	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	2 299,23	2 299,23	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
319	K	D.1.01.4f - 9.07	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	2 399,71	2 399,71	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
321	K	D.1.01.4f - 9.08	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	2 399,71	2 399,71	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
322	K	D.1.01.4f - 9.09	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	1 973,42	1 973,42	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
323	K	D.1.01.4f - 9.10	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	2,000	303,38	606,76	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
324	K	D.1.01.4f - 9.11	Regulační klapka těsná, 500x200, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	1 912,94	1 912,94	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
325	K	D.1.01.4f - 9.12	Regulační klapka těsná, 450x280, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 175,34	2 175,34	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
326	K	D.1.01.4f - 9.13	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	3,000	1 033,04	3 099,12	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
327	K	D.1.01.4f - 9.14	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	3,000	988,17	2 964,51	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
328	K	D.1.01.4f - 9.15	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	936,47	1 872,94	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
329	K	D.1.01.4f - 9.16	Pružná manžeta 560x450 mm, šířka 150 mm, D+M	ks	1,000	1 223,26	1 223,26	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
330	K	D.1.01.4f - 9.17	Pružná manžeta 560x280 mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	1 159,86	2 319,72	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
331	K	D.1.01.4f - 9.18	Pružná manžeta 280x800 mm, šířka 150 mm, D+M	ks	1,000	1 223,26	1 223,26	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
332	K	D.1.01.4f - 9.19	Pružná manžeta 200x280 mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	1 035,00	2 070,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
333	K	D.1.01.4f - 9.20	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	9,000	249,73	2 247,57	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
334	K	D.1.01.4f - 9.21	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	9,000	208,75	1 878,75	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
335	K	D.1.01.4f - 9.22	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	6,000	165,83	994,98	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
336	K	D.1.01.4f - 9.23	Čtyhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	266,000	770,64	204 990,24	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP, D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		266		266,000			
	VV		Součet		266,000			
337	K	D.1.01.4f - 9.24	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	17,000	979,39	16 649,63	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
338	K	D.1.01.4f - 9.25	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	135,000	735,52	99 295,20	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		135		135,000			
	VV		Součet		135,000			
339	K	D.1.01.4f - 9.26	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	56,000	606,76	33 978,56	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP, D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
340	K	D.1.01.4f - 9.27	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	54,000	1 855,38	100 190,52	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP, D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
341	K	D.1.01.4f - 9.100	Požární klapka čtyhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x450, D+M	ks	1,000	8 716,98	8 716,98	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
342	K	D.1.01.4f - 9.101	Požární klapka čtyhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x280, D+M	ks	1,000	8 139,49	8 139,49	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
343	K	D.1.01.4f - 9.102	Požární klapka čtyhranná s atestem, odolnost 90 min, 200x280, D+M	ks	1,000	6 269,48	6 269,48	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
344	K	D.1.01.4f - 9.200	Montážní materiál k z.č. 9	kg	110,000	73,16	8 047,60	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		110,000			
345	K	D.1.01.4f - 9.201	Zaregulování z.č. 9, koordinace s MaR	hod	20,000	617,49	12 349,80	Vlastní
346	K	D.1.01.4f - 9.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	10,000	617,49	6 174,90	Vlastní
347	K	D.1.01.4f - 9.208	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	15,000	393,12	5 896,80	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 10.	Zařízení č. 10 - Zákrokové sály - 1.NP				1 734 613,63	
348	K	D.1.01.4f - 10.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	492 613,87	492 613,87	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepružující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášející vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 950Pa při průtoku 4200 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 850Pa při průtoku 4200 m3/					
	VV		Dva stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9).					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač, vodní dohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy rýhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transportní bloky budou spuštěny do 1.PP přes montážní otvor pomocí zvedacího mechanismu, který připraví stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
349	K	D.1.01.4f - 10.01a	Celonerezový parní distributor, D+M	ks	1,000	143 776,55	143 776,55	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=26°C, RH=40%, průtok vzduchu 4200 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny.					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
350	K	D.1.01.4f - 10.02	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 250 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	3,000	4 093,16	12 279,48	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
351	K	D.1.01.4f - 10.03	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	3,000	2 767,47	8 302,41	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
352	K	D.1.01.4f - 10.04	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	3,000	2 967,44	8 902,32	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
353	K	D.1.01.4f - 10.05	Laminární strop 2000 x 1200 x 450, 2 x filtr H14, poč.tlak.ztr. filtru 130 Pa při 1450 m3/h, výstupní netto rychlost 0,2 m/s, D+M	ks	2,000	142 071,40	284 142,80	Vlastní
	VV		stmívatelné LED osvětlení s regulací typu DSI, předřadník, svorkovnice, šetřmontáž					
	VV		tělo skříně je tvořeno lehkou tvarovanou hliníkovou konstrukcí opatřenou práškovou barvou v odstínu RAL 9010,					
	VV		prostup pro operační svítidlo bude řešen až po ověření operačního svítidla					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
354	K	D.1.01.4f - 10.06	Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M	ks	4,000	15 522,00	62 088,00	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 575/575/78-700					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
355	K	D.1.01.4f - 10.07	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	12,000	2 399,71	28 796,52	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
356	K	D.1.01.4f - 10.08	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	4,000	1 033,04	4 132,16	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
357	K	D.1.01.4f - 10.09	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	20,000	988,17	19 763,40	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
358	K	D.1.01.4f - 10.10	Pružná manžeta 560x450 mm, šířka 150 mm, D+M	ks	3,000	1 223,26	3 669,78	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
359	K	D.1.01.4f - 10.11	Pružná manžeta 280x800 mm, šířka 150 mm, D+M	ks	1,000	1 223,26	1 223,26	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
360	K	D.1.01.4f - 10.12	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	12,000	249,73	2 996,76	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
361	K	D.1.01.4f - 10.13	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	60,000	208,75	12 525,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
362	K	D.1.01.4f - 10.14	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	293,000	770,64	225 797,52	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP, D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		293		293,000			
	VV		Součet		293,000			
363	K	D.1.01.4f - 10.15	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	13,000	979,39	12 732,07	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
364	K	D.1.01.4f - 10.16	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	134,000	735,52	98 559,68	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		134		134,000			
	VV		Součet		134,000			
365	K	D.1.01.4f - 10.17	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	67,000	606,76	40 652,92	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP, D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		67		67,000			
	VV		Součet		67,000			
366	K	D.1.01.4f - 10.18	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	72,000	1 855,38	133 587,36	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP, D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
367	K	D.1.01.4f - 10.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x630, D+M	ks	1,000	8 728,69	8 728,69	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
368	K	D.1.01.4f - 10.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x560, D+M	ks	1,000	8 716,98	8 716,98	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
369	K	D.1.01.4f - 10.200	Montážní materiál k z.č. 10	kg	140,000	73,16	10 242,40	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		140		140,000			
	VV		Součet		140,000			
370	K	D.1.01.4f - 10.201	Zaregulování z.č. 10, koordinace s MaR	hod	25,000	617,49	15 437,25	Vlastní
371	K	D.1.01.4f - 10.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	15,000	617,49	9 262,35	Vlastní
372	K	D.1.01.4f - 10.208	Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor	prostor	1,000	77 821,70	77 821,70	Vlastní
373	K	D.1.01.4f - 10.209	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	20,000	393,12	7 862,40	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 11.	Zařízení č. 11 - Urgentní příjem - 1.NP				6 535 379,03	
374	K	D.1.01.4f - 11.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	1 201 279,34	1 201 279,34	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášející vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1400Pa při průtoku 16975 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 1050Pa při průtoku 15175					
	VV		Dva stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupeň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9).					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule říditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy rýhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transportní bloky budou spuštěny do 1.PP přes montážní otvor pomocí zvedacího mechanismu, který připraví stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
375	K	D.1.01.4f - 11.01a	Celonerezový parní distributor pro krátkou rozptylovou vzdálenost, D+M	ks	1,000	239 968,68	239 968,68	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=26°C, RH=35%, průtok vzduchu 16975 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice s kolektorem a mikrotryskami, otočného keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory VZT jednotky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
376	K	D.1.01.4f - 11.02	Komora pro zónovou úpravu teploty vzduchu, průtok vzduchu 6750 m3/h, D+M	ks	1,000	90 342,12	90 342,12	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran.					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT					
	VV		Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů,					
	VV		vodní chladič, tp = 15°C, vodní ohřívač, tp= 26°C, připojení 1",m=300kg, eliminátor kapek, sifon					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Transportní bloky budou spuštěny do 1.PP přes montážní otvor pomocí zvedacího mechanismu, který připraví stavba.					
	VV		Před objednáním komory ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
377	K	D.1.01.4f - 11.03	Komora pro zónovou úpravu teploty vzduchu, průtok vzduchu 2500 m3/h, D+M	ks	1,000	63 708,30	63 708,30	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran.					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT					
	VV		Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů,					
	VV		vodní chladič, tp = ΔT = 4K, vodní ohřívač, tp = ΔT = 4K, připojení 1",m=250kg, eliminátor kapek, sifon					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Transportní bloky budou spuštěny do 1.PP přes montážní otvor pomocí zvedacího mechanismu, který připraví stavba.					
	VV		Před objednáním komory ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
378	K	D.1.01.4f - 11.04	Radiální potrubní ventilátor 600x350, průtok 1775 m3/h při 850 Pa, včetně 2ks pružných manžet, EC motor, D+M	ks	1,000	38 476,27	38 476,27	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
379	K	D.1.01.4f - 11.05	Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 0-10V, napájení 24VAC/VDC, rozměr 1000x500, D+M	ks	1,000	13 520,30	13 520,30	Vlastní
	VV		Pro udržování konstantního množství vzduchu: 10225 m3/h					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
380	K	D.1.01.4f - 11.06	Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro nízké rychlosti se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky d=400, D+M	ks	1,000	9 194,00	9 194,00	Vlastní
	VV		pro průtok 1500 nebo 1400m3/h, protihluková izolace, servopohon 24V, řízení 2-10V					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
381	K	D.1.01.4f - 11.07	Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro nízké rychlosti se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky d=200, D+M	ks	1,000	8 105,35	8 105,35	Vlastní
	VV		pro průtok 275 nebo 375m3/h, protihluková izolace, servopohon 24V, řízení 2-10V					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
382	K	D.1.01.4f - 11.08	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 355x315, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M	ks	1,000	5 073,53	5 073,53	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
383	K	D.1.01.4f - 11.09	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=250, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M	ks	1,000	2 555,78	2 555,78	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
384	K	D.1.01.4f - 11.10	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	31,000	2 038,77	63 201,87	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
385	K	D.1.01.4f - 11.11	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	56,000	2 673,82	149 733,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
386	K	D.1.01.4f - 11.12	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	6,000	2 038,77	12 232,62	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
387	K	D.1.01.4f - 11.13	Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M	ks	19,000	15 522,00	294 918,00	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 575/575/78-700					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
388	K	D.1.01.4f - 11.14	Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M	ks	1,000	11 870,74	11 870,74	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 457/457/78-420					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
389	K	D.1.01.4f - 11.15	Čistý filtrační nástavec odvodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M	ks	5,000	15 522,00	77 610,00	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 575/575/78-700					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
390	K	D.1.01.4f - 11.16	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	2,000	2 925,50	5 851,00	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
391	K	D.1.01.4f - 11.17	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	27,000	2 925,50	78 988,50	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
392	K	D.1.01.4f - 11.18	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	4,000	2 299,23	9 196,92	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
393	K	D.1.01.4f - 11.19	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	5,000	2 073,89	10 369,45	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
394	K	D.1.01.4f - 11.20	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	19,000	2 875,75	54 639,25	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
395	K	D.1.01.4f - 11.21	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	2,000	2 399,71	4 799,42	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
396	K	D.1.01.4f - 11.22	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	8,000	2 399,71	19 197,68	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
397	K	D.1.01.4f - 11.23	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	3,000	1 973,42	5 920,26	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
398	K	D.1.01.4f - 11.24	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	7,000	1 774,42	12 420,94	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
399	K	D.1.01.4f - 11.25	Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M	ks	1,000	431,17	431,17	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
400	K	D.1.01.4f - 11.26	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M	ks	1,000	372,64	372,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
401	K	D.1.01.4f - 11.27	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	7,000	303,38	2 123,66	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
402	K	D.1.01.4f - 11.28	Zpětná klapka 500x250, D+M	ks	1,000	1 917,81	1 917,81	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
403	K	D.1.01.4f - 11.29	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	47,000	1 033,04	48 552,88	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		47,000			
404	K	D.1.01.4f - 11.30	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	44,000	988,17	43 479,48	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		44		44,000			
	VV		Součet		44,000			
405	K	D.1.01.4f - 11.31	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	13,000	961,83	12 503,79	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
406	K	D.1.01.4f - 11.32	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	7,000	936,47	6 555,29	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
407	K	D.1.01.4f - 11.33	Pružná manžeta 1250x800 mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	2 468,97	4 937,94	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
408	K	D.1.01.4f - 11.34	Pružná manžeta 1000x450 mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	1 347,15	2 694,30	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
409	K	D.1.01.4f - 11.35	Pružná manžeta 1000x400 mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	1 314,96	2 629,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
410	K	D.1.01.4f - 11.36	Pružná manžeta 500x250 mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	1 128,64	2 257,28	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
411	K	D.1.01.4f - 11.36a	Pružná manžeta 560x250 mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	1 159,86	2 319,72	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
412	K	D.1.01.4f - 11.37	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	141,000	249,73	35 211,93	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		141		141,000			
	VV		Součet		141,000			
413	K	D.1.01.4f - 11.38	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	132,000	208,75	27 555,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		132		132,000			
	VV		Součet		132,000			
414	K	D.1.01.4f - 11.39	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	39,000	178,51	6 961,89	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		39		39,000			
	VV		Součet		39,000			
415	K	D.1.01.4f - 11.40	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	21,000	165,83	3 482,43	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
416	K	D.1.01.4f - 11.41	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	1 737,000	770,64	1 338 601,68	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP, D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1737		1 737,000			
	VV		Součet		1 737,000			
417	K	D.1.01.4f - 11.42	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	76,000	979,39	74 433,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		76		76,000			
	VV		Součet		76,000			
418	K	D.1.01.4f - 11.43	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	304,000	735,52	223 598,08	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		304		304,000			
	VV		Součet		304,000			
419	K	D.1.01.4f - 11.44	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	362,000	606,76	219 647,12	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP, D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		362		362,000			
	VV		Součet		362,000			
420	K	D.1.01.4f - 11.45	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	947,000	1 855,38	1 757 044,86	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP, D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		947		947,000			
	VV		Součet		947,000			
421	K	D.1.01.4f - 11.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x500, D+M	ks	1,000	9 518,84	9 518,84	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
422	K	D.1.01.4f - 11.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x315, D+M	ks	1,000	8 216,56	8 216,56	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
423	K	D.1.01.4f - 11.102	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x500, D+M	ks	1,000	9 950,00	9 950,00	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
424	K	D.1.01.4f - 11.103	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x315, D+M	ks	1,000	6 836,24	6 836,24	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
425	K	D.1.01.4f - 11.104	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x800, D+M	ks	1,000	12 997,43	12 997,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
426	K	D.1.01.4f - 11.105	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x315, D+M	ks	1,000	6 710,40	6 710,40	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
427	K	D.1.01.4f - 11.106	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x315, D+M	ks	1,000	6 909,40	6 909,40	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
428	K	D.1.01.4f - 11.107	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
429	K	D.1.01.4f - 11.108	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
430	K	D.1.01.4f - 11.109	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=315, D+M	ks	1,000	7 004,02	7 004,02	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
431	K	D.1.01.4f - 11.110	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x250, D+M	ks	1,000	6 853,80	6 853,80	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
432	K	D.1.01.4f - 11.111	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x315, D+M	ks	1,000	6 909,40	6 909,40	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
433	K	D.1.01.4f - 11.200	Montážní materiál k z.č. 11	kg	620,000	73,16	45 359,20	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		620		620,000			
	VV		Součet		620,000			
434	K	D.1.01.4f - 11.201	Zaregulování z.č. 11, koordinace s MaR	hod	30,000	617,49	18 524,70	Vlastní
435	K	D.1.01.4f - 11.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	15,000	617,49	9 262,35	Vlastní
436	K	D.1.01.4f - 11.208	Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor	prostor	1,000	59 780,00	59 780,00	Vlastní
437	K	D.1.01.4f - 11.209	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	20,000	393,12	7 862,40	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 12.	Zařízení č. 12 - Lékařské pokoje, ambulance, čekárny a chodby - 2.NP JIH				4 091 338,68	
438	K	D.1.01.4f - 12.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	566 899,41	566 899,41	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášející vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1000Pa při průtoku 6865 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 1000Pa při průtoku 6640 m					
	VV		Dva stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9).					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řídtelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy rýhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky jeřábem na střechu po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po					
	VV		zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
439	K	D.1.01.4f - 12.01a	Celonerezový parní distributor pro krátkou rozptylovou vzdálenost, D+M	ks	1,000	200 618,38	200 618,38	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 6865 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice s kolektorem a mikrotryskami, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
440	K	D.1.01.4f - 12.02	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	18,000	1 971,47	35 486,46	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
441	K	D.1.01.4f - 12.03	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	204,000	2 038,77	415 909,08	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		204		204,000			
	VV		Součet		204,000			
442	K	D.1.01.4f - 12.04	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	213,000	1 971,47	419 923,11	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		213		213,000			
	VV		Součet		213,000			
443	K	D.1.01.4f - 12.05	Krycí mřížka na potrubí - "protihmyzová", rozměr potrubí 4250x2000, pozink., D+M	ks	2,000	14 170,95	28 341,90	Vlastní
	VV		RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
444	K	D.1.01.4f - 12.06	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	3,000	3 450,31	10 350,93	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
445	K	D.1.01.4f - 12.07	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	2 925,50	2 925,50	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
446	K	D.1.01.4f - 12.08	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	5,000	2 925,50	14 627,50	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
447	K	D.1.01.4f - 12.09	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	23,000	2 073,89	47 699,47	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
448	K	D.1.01.4f - 12.10	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	2,000	2 875,75	5 751,50	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
449	K	D.1.01.4f - 12.11	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	2 399,71	2 399,71	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
450	K	D.1.01.4f - 12.12	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	4,000	2 399,71	9 598,84	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
451	K	D.1.01.4f - 12.13	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	20,000	1 774,42	35 488,40	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
452	K	D.1.01.4f - 12.14	Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M	ks	7,000	431,17	3 018,19	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
453	K	D.1.01.4f - 12.15	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M	ks	1,000	372,64	372,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
454	K	D.1.01.4f - 12.16	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	13,000	303,38	3 943,94	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
455	K	D.1.01.4f - 12.17	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 225 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M	ks	3,000	858,43	2 575,29	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
456	K	D.1.01.4f - 12.18	Regulační klapka těsná 355x315, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	2 095,35	4 190,70	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
457	K	D.1.01.4f - 12.19	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	7,000	1 033,04	7 231,28	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
458	K	D.1.01.4f - 12.20	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	17,000	988,17	16 798,89	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
459	K	D.1.01.4f - 12.21	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	45,000	961,83	43 282,35	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
460	K	D.1.01.4f - 12.22	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	16,000	936,47	14 983,52	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
461	K	D.1.01.4f - 12.23	Pružná manžeta 315x315 mm, šířka 150 mm, D+M	ks	1,000	1 128,64	1 128,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
462	K	D.1.01.4f - 12.24	Pružná manžeta d = 315 mm, šířka 150 mm, D+M	ks	3,000	622,36	1 867,08	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
463	K	D.1.01.4f - 12.25	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	21,000	249,73	5 244,33	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
464	K	D.1.01.4f - 12.26	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	51,000	208,75	10 646,25	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
465	K	D.1.01.4f - 12.27	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	135,000	178,51	24 098,85	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		135		135,000			
	VV		Součet		135,000			
466	K	D.1.01.4f - 12.28	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	48,000	165,83	7 959,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
467	K	D.1.01.4f - 12.29	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	1 047,000	770,64	806 860,08	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1047		1 047,000			
	VV		Součet		1 047,000			
468	K	D.1.01.4f - 12.30	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	268,000	979,39	262 476,52	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		268		268,000			
	VV		Součet		268,000			
469	K	D.1.01.4f - 12.31	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	815,000	735,52	599 448,80	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		815		815,000			
	VV		Součet		815,000			
470	K	D.1.01.4f - 12.32	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	372,000	606,76	225 714,72	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		372		372,000			
	VV		Součet		372,000			
471	K	D.1.01.4f - 12.33	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	27,000	1 855,38	50 095,26	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP-D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
472	K	D.1.01.4f - 12.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x400, D+M	ks	1,000	9 606,63	9 606,63	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
473	K	D.1.01.4f - 12.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x400, D+M	ks	1,000	9 606,63	9 606,63	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
474	K	D.1.01.4f - 12.103	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x315, D+M	ks	1,000	6 836,24	6 836,24	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
475	K	D.1.01.4f - 12.104	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
476	K	D.1.01.4f - 12.105	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
477	K	D.1.01.4f - 12.106	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
478	K	D.1.01.4f - 12.107	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x315, D+M	ks	1,000	6 621,63	6 621,63	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
479	K	D.1.01.4f - 12.108	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=225, D+M	ks	1,000	6 259,72	6 259,72	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
480	K	D.1.01.4f - 12.109	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
481	K	D.1.01.4f - 12.111	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x315, D+M	ks	1,000	6 710,40	6 710,40	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
482	K	D.1.01.4f - 12.112	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
483	K	D.1.01.4f - 12.113	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x315, D+M	ks	1,000	6 710,40	6 710,40	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
484	K	D.1.01.4f - 12.114	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
485	K	D.1.01.4f - 12.115	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=180, D+M	ks	1,000	5 855,87	5 855,87	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
486	K	D.1.01.4f - 12.116	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
487	K	D.1.01.4f - 12.117	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=280, D+M	ks	1,000	6 416,78	6 416,78	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
488	K	D.1.01.4f - 12.118	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
489	K	D.1.01.4f - 12.119	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
490	K	D.1.01.4f - 12.120	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
491	K	D.1.01.4f - 12.200	Montážní materiál k z.č. 12	kg	480,000	73,16	35 116,80	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		480		480,000			
	VV		Součet		480,000			
492	K	D.1.01.4f - 12.201	Zaregulování z.č. 12, koordinace s MaR	hod	40,000	617,49	24 699,60	Vlastní
493	K	D.1.01.4f - 12.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	20,000	617,49	12 349,80	Vlastní
494	K	D.1.01.4f - 12.208	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	15,000	393,12	5 896,80	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 13.	Zařízení č. 13 - JIP CHK - 2.NP				5 166 431,57	
495	K	D.1.01.4f - 13.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	1 285 400,76	1 285 400,76	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepužívající panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášející vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1150Pa při průtoku 19080 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 1000Pa při průtoku 15725					
	VV		Tři stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupeň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9), 3.stupeň filtrace filtr					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač, vodní dohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy rýhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky jeřábem na střechu po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
496	K	D.1.01.4f - 13.01a	Celonerezový parní distributor pro krátkou rozptylovou vzdálenost, D+M	ks	1,000	235 653,11	235 653,11	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=26°C, RH=35%, průtok vzduchu 19080 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice s kolektorem a mikrotryskami, otočného keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vhřící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
497	K	D.1.01.4f - 13.02	Radiální potrubní ventilátor 600x350, průtok 2180 m3/h při 650 Pa, včetně 2ks pružných manžet, EC motor, D+M	ks	1,000	35 206,42	35 206,42	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
498	K	D.1.01.4f - 13.03	Radiální potrubní ventilátor 600x350, průtok 1250 m3/h při 750 Pa, včetně 2ks pružných manžet, EC motor, D+M	ks	1,000	38 476,27	38 476,27	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
499	K	D.1.01.4f - 13.04	Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro nízké rychlosti se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky d=315, D+M	ks	1,000	8 598,95	8 598,95	Vlastní
	VV		pro průtok 1050 nebo 950m3/h, protihluková izolace, servopohon 24V, řízení 0-10V					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
500	K	D.1.01.4f - 13.05	Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro nízké rychlosti se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky d=160, D+M	ks	1,000	8 043,89	8 043,89	Vlastní
	VV		pro průtok 200 nebo 300m3/h, protihluková izolace, servopohon 24V, řízení 0-10V					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
501	K	D.1.01.4f - 13.06	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	4,000	2 038,77	8 155,08	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
502	K	D.1.01.4f - 13.07	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	47,000	1 971,47	92 659,09	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP-D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		47,000			
503	K	D.1.01.4f - 13.08	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	48,000	2 673,82	128 343,36	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
504	K	D.1.01.4f - 13.08a	Krycí mřížka na potrubí - "protihmyzová", rozměr potrubí 500x400, pozink., D+M	ks	1,000	1 328,62	1 328,62	Vlastní
	VV		RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
505	K	D.1.01.4f - 13.09	Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M	ks	43,000	15 522,00	667 446,00	Vlastní
	VV		Provedení výustky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 575/575/78-700					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
506	K	D.1.01.4f - 13.09a	Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M	ks	2,000	15 619,55	31 239,10	Vlastní
	VV		Provedení výustky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 575/575/78-880					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
507	K	D.1.01.4f - 13.10	Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M	ks	18,000	11 870,74	213 673,32	Vlastní
	VV		Provedení výustky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 457/457/78-420					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
508	K	D.1.01.4f - 13.11	Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M	ks	2,000	10 566,51	21 133,02	Vlastní
	VV		Provedení výustky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 305/305/78-260					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
509	K	D.1.01.4f - 13.11a	Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M	ks	3,000	10 510,91	31 532,73	Vlastní
	VV		Provedení výustky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 305/305/78-170					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
510	K	D.1.01.4f - 13.12	Čistý filtrační nástavec odvodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M	ks	4,000	15 522,00	62 088,00	Vlastní
	VV		Provedení výustky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 575/575/78-700					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
511	K	D.1.01.4f - 13.13	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	13,000	2 875,75	37 384,75	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
512	K	D.1.01.4f - 13.14	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	18,000	2 399,71	43 194,78	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
513	K	D.1.01.4f - 13.15	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	3,000	2 399,71	7 199,13	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
514	K	D.1.01.4f - 13.16	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	5,000	1 973,42	9 867,10	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
515	K	D.1.01.4f - 13.17	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	6,000	1 774,42	10 646,52	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
516	K	D.1.01.4f - 13.18	Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M	ks	3,000	431,17	1 293,51	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
517	K	D.1.01.4f - 13.19	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	4,000	303,38	1 213,52	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
518	K	D.1.01.4f - 13.20	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 225 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M	ks	1,000	858,43	858,43	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
519	K	D.1.01.4f - 13.21	Zpětná klapka 500x250, D+M	ks	2,000	1 917,81	3 835,62	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
520	K	D.1.01.4f - 13.22	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	79,000	1 033,04	81 610,16	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		79		79,000			
	VV		Součet		79,000			
521	K	D.1.01.4f - 13.23	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	29,000	988,17	28 656,93	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
522	K	D.1.01.4f - 13.24	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	11,000	961,83	10 580,13	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
523	K	D.1.01.4f - 13.25	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	5,000	936,47	4 682,35	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
524	K	D.1.01.4f - 13.26	Pružná manžeta d = 225 mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	606,76	1 213,52	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
525	K	D.1.01.4f - 13.27	Pružná manžeta d = 200 mm, šířka 150 mm, D+M	ks	5,000	606,76	3 033,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
526	K	D.1.01.4f - 13.27a	Pružná manžeta d = 160 mm, šířka 150 mm, D+M	ks	1,000	606,76	606,76	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
527	K	D.1.01.4f - 13.28	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	237,000	249,73	59 186,01	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		237		237,000			
	VV		Součet		237,000			
528	K	D.1.01.4f - 13.29	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	87,000	208,75	18 161,25	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		87		87,000			
	VV		Součet		87,000			
529	K	D.1.01.4f - 13.30	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	33,000	178,51	5 890,83	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
530	K	D.1.01.4f - 13.31	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	15,000	165,83	2 487,45	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
531	K	D.1.01.4f - 13.32	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	1 002,000	770,64	772 181,28	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP, D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1002		1 002,000			
	VV		Součet		1 002,000			
532	K	D.1.01.4f - 13.33	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	146,000	979,39	142 990,94	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP, D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		146		146,000			
	VV		Součet		146,000			
533	K	D.1.01.4f - 13.34	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	578,000	735,52	425 130,56	Vlastní
	VV		s Al. polepem příp. na hrany, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP, D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		578		578,000			
	VV		Součet		578,000			
534	K	D.1.01.4f - 13.35	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	445,000	606,76	270 008,20	Vlastní
	VV		s Al. polepem příp. na hrany, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP, D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		445		445,000			
	VV		Součet		445,000			
535	K	D.1.01.4f - 13.36	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	23,000	1 855,38	42 673,74	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP, D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
536	K	D.1.01.4f - 13.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x355, D+M	ks	1,000	11 655,16	11 655,16	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
537	K	D.1.01.4f - 13.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x500, D+M	ks	1,000	11 655,16	11 655,16	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
538	K	D.1.01.4f - 13.102	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x800, D+M	ks	1,000	12 997,43	12 997,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
539	K	D.1.01.4f - 13.103	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x250, D+M	ks	1,000	6 853,80	6 853,80	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
540	K	D.1.01.4f - 13.104	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x200, D+M	ks	1,000	6 603,09	6 603,09	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
541	K	D.1.01.4f - 13.105	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=280, D+M	ks	1,000	6 416,78	6 416,78	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
542	K	D.1.01.4f - 13.106	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
543	K	D.1.01.4f - 13.107	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
544	K	D.1.01.4f - 13.108	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
545	K	D.1.01.4f - 13.109	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
546	K	D.1.01.4f - 13.110	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M	ks	1,000	6 611,87	6 611,87	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
547	K	D.1.01.4f - 13.111	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
548	K	D.1.01.4f - 13.113	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=315, D+M	ks	1,000	7 004,02	7 004,02	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
549	K	D.1.01.4f - 13.114	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M	ks	1,000	6 611,87	6 611,87	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
550	K	D.1.01.4f - 13.115	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
551	K	D.1.01.4f - 13.116	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=225, D+M	ks	1,000	6 259,72	6 259,72	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
552	K	D.1.01.4f - 13.117	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
553	K	D.1.01.4f - 13.118	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
554	K	D.1.01.4f - 13.200	Montážní materiál k z.č. 13	kg	450,000	73,16	32 922,00	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		450		450,000			
	VV		Součet		450,000			
555	K	D.1.01.4f - 13.201	Zaregulování z.č. 13, koordinace s MaR	hod	50,000	617,49	30 874,50	Vlastní
556	K	D.1.01.4f - 13.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	25,000	617,49	15 437,25	Vlastní
557	K	D.1.01.4f - 13.208	Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor	prostor	1,000	93 838,27	93 838,27	Vlastní
558	K	D.1.01.4f - 13.209	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	20,000	393,12	7 862,40	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 14.	Zařízení č. 14 - JIP KARIM - 2.NP				7 886 418,86	
559	K	D.1.01.4f - 14.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	1 382 065,03	1 382 065,03	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášející vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1150Pa při průtoku 20810 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 1000Pa při průtoku 18300					
	VV		Tři stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupeň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9), 3.stupeň filtrace filtr					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, silonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač, vodní dohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkci - dodávka MaR. Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy ryhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky jeřábem na střechu po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po					
	VV		zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
560	K	D.1.01.4f - 14.01a	Celonerezový parní distributor pro krátkou rozptylovou vzdálenost, D+M	ks	1,000	251 208,28	251 208,28	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=26°C, RH=35%, průtok vzduchu 20810 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice s kolektorem a mikrotryskami, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vřtičící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
561	K	D.1.01.4f - 14.02	Radiální potrubní ventilátor 600x350, průtok 2385 m3/h při 650 Pa, včetně 2ks pružných manžet, EC motor, D+M	ks	1,000	35 206,42	35 206,42	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
562	K	D.1.01.4f - 14.03	Radiální potrubní ventilátor 600x350, průtok 1475 m3/h při 750 Pa, včetně 2ks pružných manžet, EC motor, D+M	ks	1,000	38 476,27	38 476,27	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
563	K	D.1.01.4f - 14.04	Radiální potrubní ventilátor 600x350, průtok 1475 m3/h při 750 Pa, včetně 2ks pružných manžet, EC motor, D+M	ks	1,000	38 476,27	38 476,27	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
564	K	D.1.01.4f - 14.05	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 400x315, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M	ks	1,000	5 073,53	5 073,53	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
565	K	D.1.01.4f - 14.06	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 355x315, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M	ks	1,000	5 073,53	5 073,53	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
566	K	D.1.01.4f - 14.07	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 400x315, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M	ks	1,000	5 073,53	5 073,53	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
567	K	D.1.01.4f - 14.08	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 355x315, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M	ks	1,000	5 073,53	5 073,53	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
568	K	D.1.01.4f - 14.09	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	54,000	2 673,82	144 386,28	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
569	K	D.1.01.4f - 14.10	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	4,000	2 038,77	8 155,08	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
570	K	D.1.01.4f - 14.11	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	668,000	1 971,47	1 316 941,96	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		668		668,000			
	VV		Součet		668,000			
571	K	D.1.01.4f - 14.12	Krycí mřížka na potrubí - "protihmyzová", rozměr potrubí 5750x2000, pozink., D+M	ks	1,000	17 572,48	17 572,48	Vlastní
	VV		RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
572	K	D.1.01.4f - 14.13	Krycí mřížka na potrubí - "protihmyzová", rozměr potrubí 5000x2500, pozink., D+M	ks	1,000	17 007,67	17 007,67	Vlastní
	VV		RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
573	K	D.1.01.4f - 14.14	Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M	ks	47,000	15 522,00	729 534,00	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 575/575/78-700					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		47,000			
574	K	D.1.01.4f - 14.15	Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M	ks	18,000	11 870,74	213 673,32	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 457/457/78-420					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
575	K	D.1.01.4f - 14.15a	Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M	ks	3,000	11 948,78	35 846,34	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 457/457/78-530					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
576	K	D.1.01.4f - 14.16	Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M	ks	3,000	10 510,91	31 532,73	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 305/305/78-170					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
577	K	D.1.01.4f - 14.16a	Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M	ks	2,000	10 537,25	21 074,50	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 305/305/78-210					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
578	K	D.1.01.4f - 14.16b	Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M	ks	2,000	10 537,25	21 074,50	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 305/305/78-260					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
579	K	D.1.01.4f - 14.17	Čistý filtrační nástavec odvodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M	ks	8,000	15 522,00	124 176,00	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 575/575/78-700					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
580	K	D.1.01.4f - 14.18	Čistý filtrační nástavec odvodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M	ks	2,000	10 537,25	21 074,50	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 305/305/78-210					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
581	K	D.1.01.4f - 14.19	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	17,000	2 875,75	48 887,75	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
582	K	D.1.01.4f - 14.20	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	21,000	2 399,71	50 393,91	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
583	K	D.1.01.4f - 14.21	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	4,000	2 399,71	9 598,84	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
584	K	D.1.01.4f - 14.22	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	4,000	1 973,42	7 893,68	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
585	K	D.1.01.4f - 14.23	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	4,000	1 774,42	7 097,68	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
586	K	D.1.01.4f - 14.24	Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M	ks	4,000	431,17	1 724,68	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
587	K	D.1.01.4f - 14.25	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	5,000	303,38	1 516,90	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
588	K	D.1.01.4f - 14.26	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 225 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M	ks	1,000	858,43	858,43	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
589	K	D.1.01.4f - 14.27	Zpětná klapka 600x350, atyp., D+M	ks	2,000	2 036,82	4 073,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
590	K	D.1.01.4f - 14.28	Zpětná klapka 500x280, atyp., D+M	ks	1,000	2 121,69	2 121,69	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
591	K	D.1.01.4f - 14.29	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	93,000	1 033,04	96 072,72	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		93		93,000			
	VV		Součet		93,000			
592	K	D.1.01.4f - 14.30	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	33,000	988,17	32 609,61	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
593	K	D.1.01.4f - 14.31	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	13,000	961,83	12 503,79	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
594	K	D.1.01.4f - 14.32	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	6,000	936,47	5 618,82	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
595	K	D.1.01.4f - 14.33	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	279,000	249,73	69 674,67	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		279		279,000			
	VV		Součet		279,000			
596	K	D.1.01.4f - 14.34	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	99,000	208,75	20 666,25	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		99		99,000			
	VV		Součet		99,000			
597	K	D.1.01.4f - 14.35	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	39,000	178,51	6 961,89	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		39		39,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		39,000			
598	K	D.1.01.4f - 14.36	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	18,000	165,83	2 984,94	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
599	K	D.1.01.4f - 14.37	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	1 584,000	770,64	1 220 693,76	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP-D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1584		1 584,000			
	VV		Součet		1 584,000			
600	K	D.1.01.4f - 14.38	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	241,000	979,39	236 032,99	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		241		241,000			
	VV		Součet		241,000			
601	K	D.1.01.4f - 14.39	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	1 193,000	735,52	877 475,36	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1193		1 193,000			
	VV		Součet		1 193,000			
602	K	D.1.01.4f - 14.40	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	395,000	606,76	239 670,20	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		395		395,000			
	VV		Součet		395,000			
603	K	D.1.01.4f - 14.41	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	57,000	1 855,38	105 756,66	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP-D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		57		57,000			
	VV		Součet		57,000			
604	K	D.1.01.4f - 14.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x450, D+M	ks	1,000	9 777,34	9 777,34	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
605	K	D.1.01.4f - 14.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x450, D+M	ks	1,000	11 655,16	11 655,16	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
606	K	D.1.01.4f - 14.102	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x450, D+M	ks	1,000	11 655,16	11 655,16	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
607	K	D.1.01.4f - 14.103	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x450, D+M	ks	1,000	11 655,16	11 655,16	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
608	K	D.1.01.4f - 14.104	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x280, D+M	ks	1,000	6 915,25	6 915,25	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
609	K	D.1.01.4f - 14.105	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M	ks	1,000	6 660,65	6 660,65	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
610	K	D.1.01.4f - 14.106	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M	ks	1,000	6 660,65	6 660,65	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
611	K	D.1.01.4f - 14.107	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
612	K	D.1.01.4f - 14.108	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
613	K	D.1.01.4f - 14.109	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
614	K	D.1.01.4f - 14.110	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
615	K	D.1.01.4f - 14.111	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
616	K	D.1.01.4f - 14.112	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x250, D+M	ks	1,000	6 719,18	6 719,18	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
617	K	D.1.01.4f - 14.113	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
618	K	D.1.01.4f - 14.114	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
619	K	D.1.01.4f - 14.115	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x250, D+M	ks	1,000	6 719,18	6 719,18	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
620	K	D.1.01.4f - 14.116	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
621	K	D.1.01.4f - 14.117	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
622	K	D.1.01.4f - 14.118	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=315, D+M	ks	1,000	7 004,02	7 004,02	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
623	K	D.1.01.4f - 14.200	Montážní materiál k z.č. 14	kg	730,000	73,16	53 406,80	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		730		730,000			
	VV		Součet		730,000			
624	K	D.1.01.4f - 14.201	Zaregulování z.č. 14, koordinace s MaR	hod	50,000	617,49	30 874,50	Vlastní
625	K	D.1.01.4f - 14.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	25,000	617,49	15 437,25	Vlastní
626	K	D.1.01.4f - 14.208	Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor	prostor	1,000	109 555,37	109 555,37	Vlastní
627	K	D.1.01.4f - 14.209	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	20,000	393,12	7 862,40	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 15.	Zařízení č. 15 - JIP KARIM, septická - 2.NP				4 818 978,99	
628	K	D.1.01.4f - 15.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	987 713,28	987 713,28	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášející vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1100Pa při průtoku 13105 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 950Pa při průtoku 7525 m					
	VV		Tři stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupeň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9), 3.stupeň filtrace filtr					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač, vodní dohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávku UT.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy ryhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky jeřábem na střechu po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
629	K	D.1.01.4f - 15.01a	Celonerezový parní distributor pro krátkou rozptylovou vzdálenost, D+M	ks	1,000	220 798,35	220 798,35	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=26°C, RH=35%, průtok vzduchu 13105 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice s kolektorem a mikrotryskami, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vřičící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
630	K	D.1.01.4f - 15.02	Radiální potrubní ventilátor 600x350, průtok 2680 m3/h při 650 Pa, včetně 2ks pružných manžet, EC motor, D+M	ks	1,000	35 206,42	35 206,42	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
631	K	D.1.01.4f - 15.03	Radiální potrubní ventilátor 600x350, průtok 1600 m3/h při 750 Pa, včetně 2ks pružných manžet, EC motor, D+M	ks	1,000	38 476,27	38 476,27	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
632	K	D.1.01.4f - 15.04	Radiální potrubní ventilátor 600x350, průtok 1600 m3/h při 750 Pa, včetně 2ks pružných manžet, EC motor, D+M	ks	1,000	38 476,27	38 476,27	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
633	K	D.1.01.4f - 15.05	Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro nízké rychlosti se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky d=315, D+M	ks	1,000	8 598,95	8 598,95	Vlastní
	VV		pro průtok 1200 nebo 1100m3/h, protihluková izolace, servopohon 24V, řízení 0-10V					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
634	K	D.1.01.4f - 15.06	Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro nízké rychlosti se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky d=200, D+M	ks	1,000	8 105,35	8 105,35	Vlastní
	VV		pro průtok 400 nebo 500m3/h, protihluková izolace, servopohon 24V, řízení 0-10V					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
635	K	D.1.01.4f - 15.07	Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro nízké rychlosti se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky d=315, D+M	ks	1,000	8 598,95	8 598,95	Vlastní
	VV		pro průtok 1200 nebo 1100m3/h, protihluková izolace, servopohon 24V, řízení 0-10V					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
636	K	D.1.01.4f - 15.08	Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro nízké rychlosti se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky d=200, D+M	ks	1,000	8 105,35	8 105,35	Vlastní
	VV		pro průtok 400 nebo 500m3/h, protihluková izolace, servopohon 24V, řízení 0-10V					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
637	K	D.1.01.4f - 15.08a	Krycí mřížka na potrubí - "protihmyzová", rozměr potrubí 1200x600, pozink., D+M	ks	1,000	2 198,76	2 198,76	Vlastní
	VV		RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
638	K	D.1.01.4f - 15.09	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	24,000	3 967,32	95 215,68	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
639	K	D.1.01.4f - 15.10	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	6,000	2 038,77	12 232,62	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP-D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
640	K	D.1.01.4f - 15.11	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	34,000	1 971,47	67 029,98	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP-D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
641	K	D.1.01.4f - 15.11a	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	5,000	2 877,70	14 388,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP-D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
642	K	D.1.01.4f - 15.12	Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M	ks	26,000	15 522,00	403 572,00	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 575/575/78-700					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
643	K	D.1.01.4f - 15.13	Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M	ks	19,000	11 870,74	225 544,06	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 457/457/78-420					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
644	K	D.1.01.4f - 15.14	Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M	ks	5,000	10 510,91	52 554,55	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 305/305/78-170					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
645	K	D.1.01.4f - 15.14a	Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M	ks	1,000	10 537,25	10 537,25	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 305/305/78-210					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
646	K	D.1.01.4f - 15.14b	Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M	ks	1,000	10 566,51	10 566,51	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 305/305/78-260					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
647	K	D.1.01.4f - 15.15	Čistý filtrační nástavec odvodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M	ks	8,000	15 522,00	124 176,00	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 575/575/78-700					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
648	K	D.1.01.4f - 15.16	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	2 875,75	2 875,75	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
649	K	D.1.01.4f - 15.17	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	14,000	2 399,71	33 595,94	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
650	K	D.1.01.4f - 15.18	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	7,000	2 399,71	16 797,97	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
651	K	D.1.01.4f - 15.19	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	1 973,42	1 973,42	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
652	K	D.1.01.4f - 15.20	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	6,000	1 774,42	10 646,52	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
653	K	D.1.01.4f - 15.21	Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M	ks	2,000	431,17	862,34	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
654	K	D.1.01.4f - 15.22	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	3,000	303,38	910,14	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
655	K	D.1.01.4f - 15.23	Výústka obdélníková odvodní 1-řadá 225 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M	ks	1,000	858,43	858,43	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
656	K	D.1.01.4f - 15.24	Zpětná klapka 650x350, atyp., D+M	ks	3,000	2 574,32	7 722,96	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
657	K	D.1.01.4f - 15.25	Regulační klapka těsná 900x400, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	3 351,78	3 351,78	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
658	K	D.1.01.4f - 15.26	Regulační klapka těsná 800x400, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 733,32	2 733,32	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
659	K	D.1.01.4f - 15.27	Regulační klapka těsná 630x400, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	2 545,05	5 090,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
660	K	D.1.01.4f - 15.28	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	50,000	1 033,04	51 652,00	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
661	K	D.1.01.4f - 15.29	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	29,000	988,17	28 656,93	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
662	K	D.1.01.4f - 15.30	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	13,000	961,83	12 503,79	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
663	K	D.1.01.4f - 15.31	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	3,000	936,47	2 809,41	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
664	K	D.1.01.4f - 15.32	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	150,000	249,73	37 459,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
665	K	D.1.01.4f - 15.33	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	87,000	208,75	18 161,25	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		87		87,000			
	VV		Součet		87,000			
666	K	D.1.01.4f - 15.34	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	39,000	178,51	6 961,89	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		39		39,000			
	VV		Součet		39,000			
667	K	D.1.01.4f - 15.35	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	9,000	165,83	1 492,47	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
668	K	D.1.01.4f - 15.36	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	1 176,000	770,64	906 272,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP-D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1176		1 176,000			
	VV		Součet		1 176,000			
669	K	D.1.01.4f - 15.37	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	125,000	979,39	122 423,75	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		125		125,000			
	VV		Součet		125,000			
670	K	D.1.01.4f - 15.38	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	785,000	735,52	577 383,20	Vlastní
	VV		s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP-D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		785		785,000			
	VV		Součet		785,000			
671	K	D.1.01.4f - 15.39	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	356,000	606,76	216 006,56	Vlastní
	VV		s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		356		356,000			
	VV		Součet		356,000			
672	K	D.1.01.4f - 15.40	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	72,000	1 855,38	133 587,36	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP-D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
673	K	D.1.01.4f - 15.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x630, D+M	ks	1,000	12 235,58	12 235,58	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
674	K	D.1.01.4f - 15.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x450, D+M	ks	1,000	11 655,16	11 655,16	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
675	K	D.1.01.4f - 15.102	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x280, D+M	ks	1,000	8 139,49	8 139,49	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
676	K	D.1.01.4f - 15.103	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x315, D+M	ks	1,000	6 621,63	6 621,63	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
677	K	D.1.01.4f - 15.104	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x315, D+M	ks	1,000	6 621,63	6 621,63	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
678	K	D.1.01.4f - 15.105	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
679	K	D.1.01.4f - 15.106	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
680	K	D.1.01.4f - 15.107	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
681	K	D.1.01.4f - 15.200	Montážní materiál k z.č. 15	kg	470,000	73,16	34 385,20	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		470		470,000			
	VV		Součet		470,000			
682	K	D.1.01.4f - 15.201	Zaregulování z.č. 15, koordinace s MaR	hod	50,000	617,49	30 874,50	Vlastní
683	K	D.1.01.4f - 15.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	25,000	617,49	15 437,25	Vlastní
684	K	D.1.01.4f - 15.208	Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor	prostor	1,000	91 837,54	91 837,54	Vlastní
685	K	D.1.01.4f - 15.209	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	20,000	393,12	7 862,40	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 16.	Zařízení č. 16 - JIP KOTPÚ - 2.NP				4 179 527,11	
686	K	D.1.01.4f - 16.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	958 827,06	958 827,06	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepuzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1100Pa při průtoku 12650 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 950Pa při průtoku 11125					
	VV		Tři stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupeň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9), 3.stupeň filtrace filtr					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač, vodní dohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy rýhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky jeřábem na střechu po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
687	K	D.1.01.4f - 16.01a	Celonerezový parní distributor pro krátkou rozptylovou vzdálenost, D+M	ks	1,000	219 537,04	219 537,04	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=26°C, RH=35%, průtok vzduchu 12650 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice s kolektorem a mikrotryskami, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
688	K	D.1.01.4f - 16.02	Radiální potrubní ventilátor 600x350, průtok 1500 m3/h při 650 Pa, včetně 2ks pružných manžet, EC motor, D+M	ks	1,000	35 206,42	35 206,42	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
689	K	D.1.01.4f - 16.03	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	36,000	2 673,82	96 257,52	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
690	K	D.1.01.4f - 16.04	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	2,000	2 038,77	4 077,54	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
691	K	D.1.01.4f - 16.05	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	30,000	1 971,47	59 144,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
692	K	D.1.01.4f - 16.06	Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M	ks	26,000	15 522,00	403 572,00	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 575/575/78-700 Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP 26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
693	K	D.1.01.4f - 16.07	Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M	ks	17,000	11 870,74	201 802,58	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 457/457/78-420 Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP 17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
694	K	D.1.01.4f - 16.08	Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M	ks	2,000	10 510,91	21 021,82	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
695	K	D.1.01.4f - 16.08a	Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M	ks	1,000	10 566,51	10 566,51	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 305/305/78-260 Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
696	K	D.1.01.4f - 16.09	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	7,000	2 875,75	20 130,25	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
697	K	D.1.01.4f - 16.10	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	17,000	2 399,71	40 795,07	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP 17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
698	K	D.1.01.4f - 16.11	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	8,000	1 973,42	15 787,36	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
699	K	D.1.01.4f - 16.12	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	4,000	1 774,42	7 097,68	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
700	K	D.1.01.4f - 16.13	Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M	ks	1,000	431,17	431,17	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
701	K	D.1.01.4f - 16.14	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	4,000	303,38	1 213,52	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
702	K	D.1.01.4f - 16.15	Zpětná klapka 450x200, atyp., D+M	ks	1,000	1 792,95	1 792,95	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
703	K	D.1.01.4f - 16.16	Regulační klapka těsná 1250x500, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	3 635,65	3 635,65	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
704	K	D.1.01.4f - 16.17	Regulační klapka těsná 710x315, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 497,26	2 497,26	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
705	K	D.1.01.4f - 16.18	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	49,000	1 033,04	50 618,96	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP 49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
706	K	D.1.01.4f - 16.19	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	26,000	988,17	25 692,42	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP 26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
707	K	D.1.01.4f - 16.20	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	7,000	961,83	6 732,81	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
708	K	D.1.01.4f - 16.21	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	4,000	936,47	3 745,88	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
709	K	D.1.01.4f - 16.22	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	147,000	249,73	36 710,31	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP 147		147,000			
	VV		Součet		147,000			
710	K	D.1.01.4f - 16.23	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	78,000	208,75	16 282,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP 78		78,000			
	VV		Součet		78,000			
711	K	D.1.01.4f - 16.24	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	21,000	178,51	3 748,71	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP 21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
712	K	D.1.01.4f - 16.25	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	12,000	165,83	1 989,96	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
713	K	D.1.01.4f - 16.26	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	1 012,000	770,64	779 887,68	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP-D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP 1012		1 012,000			
	VV		Součet		1 012,000			
714	K	D.1.01.4f - 16.27	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	113,000	979,39	110 671,07	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP 113		113,000			
	VV		Součet		113,000			
715	K	D.1.01.4f - 16.28	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	667,000	735,52	490 591,84	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		667		667,000			
	VV		Součet		667,000			
716	K	D.1.01.4f - 16.29	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	307,000	606,76	186 275,32	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		307		307,000			
	VV		Součet		307,000			
717	K	D.1.01.4f - 16.30	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	79,000	1 855,38	146 575,02	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP-D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		79		79,000			
	VV		Součet		79,000			
718	K	D.1.01.4f - 16.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x560, D+M	ks	1,000	11 921,47	11 921,47	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
719	K	D.1.01.4f - 16.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x500, D+M	ks	1,000	11 655,16	11 655,16	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
720	K	D.1.01.4f - 16.102	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M	ks	1,000	6 660,65	6 660,65	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
721	K	D.1.01.4f - 16.103	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
722	K	D.1.01.4f - 16.105	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
723	K	D.1.01.4f - 16.107	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
724	K	D.1.01.4f - 16.108	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
725	K	D.1.01.4f - 16.200	Montážní materiál k z.č. 16	kg	410,000	73,16	29 995,60	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel. Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		410		410,000			
	VV		Součet		410,000			
726	K	D.1.01.4f - 16.201	Zaregulování z.č. 16, koordinace s MaR	hod	50,000	617,49	30 874,50	Vlastní
727	K	D.1.01.4f - 16.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	25,000	617,49	15 437,25	Vlastní
728	K	D.1.01.4f - 16.208	Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor	prostor	1,000	77 809,02	77 809,02	Vlastní
729	K	D.1.01.4f - 16.209	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	20,000	393,12	7 862,40	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 17.	Zařízení č. 17 -Technické zázemí - 3.NP				2 407 538,30	
730	K	D.1.01.4f - 17.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	451 812,03	451 812,03	Vlastní
	VV		Vnitřní provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 900Pa při průtoku 6935 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 900Pa při průtoku 6935 m3/					
	VV		Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5) . Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumicích vložek, sifonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy rýhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky jeřábem na střechu po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
731	K	D.1.01.4f - 17.02	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	22,000	1 971,47	43 372,34	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
732	K	D.1.01.4f - 17.03	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	2 925,50	2 925,50	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
733	K	D.1.01.4f - 17.04	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	3,000	2 299,23	6 897,69	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
734	K	D.1.01.4f - 17.05	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	9,000	2 073,89	18 665,01	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
735	K	D.1.01.4f - 17.06	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	2 399,71	2 399,71	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
736	K	D.1.01.4f - 17.07	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	3,000	1 973,42	5 920,26	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
737	K	D.1.01.4f - 17.08	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	6,000	1 774,42	10 646,52	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
738	K	D.1.01.4f - 17.09	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M	ks	1,000	372,64	372,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
739	K	D.1.01.4f - 17.10	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	3,000	303,38	910,14	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
740	K	D.1.01.4f - 17.11	Výústka obdélníková přívodní 2-řadá 625 x 425, komfortní, regulace R1, D+M	ks	1,000	2 254,36	2 254,36	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
741	K	D.1.01.4f - 17.12	Výústka obdélníková přívodní 2-řadá 525 x 425, komfortní, regulace R1, D+M	ks	1,000	1 992,93	1 992,93	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
742	K	D.1.01.4f - 17.13	Výústka obdélníková přívodní 2-řadá 425 x 425, komfortní, regulace R1, D+M	ks	2,000	1 772,47	3 544,94	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
743	K	D.1.01.4f - 17.14	Výústka obdélníková přívodní 2-řadá 825 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M	ks	1,000	1 631,02	1 631,02	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
744	K	D.1.01.4f - 17.15	Výústka obdélníková přívodní 2-řadá 625 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M	ks	1,000	1 381,29	1 381,29	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
745	K	D.1.01.4f - 17.16	Výústka obdélníková přívodní 2-řadá 425 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M	ks	1,000	1 118,89	1 118,89	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
746	K	D.1.01.4f - 17.17	Výústka obdélníková přívodní 2-řadá 325 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M	ks	2,000	1 019,39	2 038,78	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
747	K	D.1.01.4f - 17.18	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá 225 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M	ks	4,000	899,40	3 597,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
748	K	D.1.01.4f - 17.19	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 625 x 425, komfortní, regulace R1, D+M	ks	1,000	1 772,47	1 772,47	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
749	K	D.1.01.4f - 17.20	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 525 x 425, komfortní, regulace R1, D+M	ks	1,000	1 611,51	1 611,51	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
750	K	D.1.01.4f - 17.21	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 425 x 425, komfortní, regulace R1, D+M	ks	2,000	1 451,53	2 903,06	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
751	K	D.1.01.4f - 17.22	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 825 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M	ks	1,000	1 522,74	1 522,74	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
752	K	D.1.01.4f - 17.23	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 625 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M	ks	1,000	1 309,11	1 309,11	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
753	K	D.1.01.4f - 17.24	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 325 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M	ks	2,000	978,42	1 956,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
754	K	D.1.01.4f - 17.25	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 225 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M	ks	9,000	858,43	7 725,87	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
755	K	D.1.01.4f - 17.26	Regulační klapka těsná 560x280, ovl. ruční, D+M	ks	8,000	2 283,62	18 268,96	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
756	K	D.1.01.4f - 17.27	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	8,000	988,17	7 905,36	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
757	K	D.1.01.4f - 17.28	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	34,000	961,83	32 702,22	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
758	K	D.1.01.4f - 17.29	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	3,000	936,47	2 809,41	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
759	K	D.1.01.4f - 17.30	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	24,000	208,75	5 010,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
760	K	D.1.01.4f - 17.31	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	48,000	178,51	8 568,48	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
761	K	D.1.01.4f - 17.32	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	9,000	165,83	1 492,47	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
762	K	D.1.01.4f - 17.33	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M	m2	1 009,000	729,67	736 237,03	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1009		1 009,000			
	VV		Součet		1 009,000			
763	K	D.1.01.4f - 17.34	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M	m2	123,000	979,39	120 464,97	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		123		123,000			
	VV		Součet		123,000			
764	K	D.1.01.4f - 17.35	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	172,000	735,52	126 509,44	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		172		172,000			
	VV		Součet		172,000			
765	K	D.1.01.4f - 17.36	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	558,000	606,76	338 572,08	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		558		558,000			
	VV		Součet		558,000			
766	K	D.1.01.4f - 17.37	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	83,000	1 855,38	153 996,54	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		83		83,000			
	VV		Součet		83,000			
767	K	D.1.01.4f - 17.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1120x355, D+M	ks	1,000	11 655,16	11 655,16	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
768	K	D.1.01.4f - 17.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x500, D+M	ks	1,000	9 266,18	9 266,18	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
769	K	D.1.01.4f - 17.102	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
770	K	D.1.01.4f - 17.103	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x400, D+M	ks	1,000	9 606,63	9 606,63	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
771	K	D.1.01.4f - 17.104	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x400, D+M	ks	1,000	9 606,63	9 606,63	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
772	K	D.1.01.4f - 17.105	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x200, D+M	ks	1,000	6 510,42	6 510,42	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
773	K	D.1.01.4f - 17.106	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1120x355, D+M	ks	1,000	11 655,16	11 655,16	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
774	K	D.1.01.4f - 17.107	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x200, D+M	ks	1,000	6 201,19	6 201,19	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
775	K	D.1.01.4f - 17.108	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x355, D+M	ks	1,000	9 453,48	9 453,48	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
776	K	D.1.01.4f - 17.109	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x500, D+M	ks	1,000	9 266,18	9 266,18	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
777	K	D.1.01.4f - 17.110	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
778	K	D.1.01.4f - 17.111	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x450, D+M	ks	1,000	9 168,63	9 168,63	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
779	K	D.1.01.4f - 17.112	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x400, D+M	ks	1,000	9 029,14	9 029,14	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
780	K	D.1.01.4f - 17.113	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x355, D+M	ks	1,000	8 897,45	8 897,45	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
781	K	D.1.01.4f - 17.114	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x280, D+M	ks	1,000	8 348,25	8 348,25	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
782	K	D.1.01.4f - 17.115	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x200, D+M	ks	1,000	8 263,38	8 263,38	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
783	K	D.1.01.4f - 17.116	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x200, D+M	ks	1,000	6 510,42	6 510,42	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
784	K	D.1.01.4f - 17.117	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
785	K	D.1.01.4f - 17.118	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
786	K	D.1.01.4f - 17.119	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
787	K	D.1.01.4f - 17.120	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x500, D+M	ks	1,000	9 266,18	9 266,18	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
788	K	D.1.01.4f - 17.121	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
789	K	D.1.01.4f - 17.122	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
790	K	D.1.01.4f - 17.124	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x200, D+M	ks	1,000	6 510,42	6 510,42	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
791	K	D.1.01.4f - 17.125	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x280, D+M	ks	1,000	8 139,49	8 139,49	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
792	K	D.1.01.4f - 17.126	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x280, D+M	ks	1,000	8 139,49	8 139,49	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
793	K	D.1.01.4f - 17.127	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
794	K	D.1.01.4f - 17.128	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
795	K	D.1.01.4f - 17.200	Montážní materiál k z.č. 17	kg	330,000	73,16	24 142,80	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		330		330,000			
	VV		Součet		330,000			
796	K	D.1.01.4f - 17.201	Zaregulování z.č. 17, koordinace s MaR	hod	25,000	617,49	15 437,25	Vlastní
797	K	D.1.01.4f - 17.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	15,000	617,49	9 262,35	Vlastní
798	K	D.1.01.4f - 17.208	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	15,000	393,12	5 896,80	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 18	Zařízení č. 18 - Zázemí operačních sálů - 4.NP				6 484 492,24	
799	K	D.1.01.4f - 18.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	1 277 001,78	1 277 001,78	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, -					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1250Pa při průtoku 19115 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 1100Pa při průtoku 19815					
	VV		Tři stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupeň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9), 3.stupeň filtrace filtr					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>80% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, silonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy ryhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky jeřábem na střechu po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
800	K	D.1.01.4f - 18.01a	Celonerezový parní distributor pro krátkou rozptylovou vzdálenost, D+M	ks	1,000	236 184,76	236 184,76	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 19115 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice s kolektorem a mikrotryskami, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
801	K	D.1.01.4f - 18.02	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	16,000	2 877,70	46 043,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
802	K	D.1.01.4f - 18.03	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	16,000	1 971,47	31 543,52	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
803	K	D.1.01.4f - 18.04	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	16,000	3 967,32	63 477,12	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
804	K	D.1.01.4f - 18.05	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	16,000	2 673,82	42 781,12	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
805	K	D.1.01.4f - 18.06	Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M	ks	39,000	15 522,00	605 358,00	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 575/575/78-700					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		39		39,000			
	VV		Součet		39,000			
806	K	D.1.01.4f - 18.07	Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M	ks	32,000	11 870,74	379 863,68	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 457/457/78-420					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
807	K	D.1.01.4f - 18.08	Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M	ks	10,000	10 510,91	105 109,10	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 305/305/78-170					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
808	K	D.1.01.4f - 18.09	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	17,000	2 875,75	48 887,75	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
809	K	D.1.01.4f - 18.10	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	11,000	2 399,71	26 396,81	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
810	K	D.1.01.4f - 18.11	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	4,000	2 399,71	9 598,84	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
811	K	D.1.01.4f - 18.12	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	8,000	1 973,42	15 787,36	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
812	K	D.1.01.4f - 18.13	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	13,000	1 774,42	23 067,46	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
813	K	D.1.01.4f - 18.14	Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M	ks	4,000	431,17	1 724,68	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
814	K	D.1.01.4f - 18.15	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M	ks	1,000	372,64	372,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
815	K	D.1.01.4f - 18.16	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	14,000	303,38	4 247,32	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
816	K	D.1.01.4f - 18.17	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 225 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M	ks	3,000	858,43	2 575,29	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
817	K	D.1.01.4f - 18.18	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	67,000	1 033,04	69 213,68	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		67		67,000			
	VV		Součet		67,000			
818	K	D.1.01.4f - 18.19	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	49,000	988,17	48 420,33	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
819	K	D.1.01.4f - 18.20	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	24,000	961,83	23 083,92	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
820	K	D.1.01.4f - 18.21	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	17,000	936,47	15 919,99	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
821	K	D.1.01.4f - 18.22	Pružná manžeta 900x450 mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	1 347,15	2 694,30	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
822	K	D.1.01.4f - 18.23	Pružná manžeta 800x500 mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	1 283,75	2 567,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
823	K	D.1.01.4f - 18.24	Pružná manžeta 560x315 mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	1 191,07	2 382,14	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
824	K	D.1.01.4f - 18.25	Pružná manžeta 200x280 mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	1 035,00	2 070,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
825	K	D.1.01.4f - 18.26	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	201,000	249,73	50 195,73	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		201		201,000			
	VV		Součet		201,000			
826	K	D.1.01.4f - 18.27	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	147,000	208,75	30 686,25	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		147		147,000			
	VV		Součet		147,000			
827	K	D.1.01.4f - 18.28	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	72,000	178,51	12 852,72	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
828	K	D.1.01.4f - 18.29	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	51,000	165,83	8 457,33	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
829	K	D.1.01.4f - 18.30	Čtyhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	1 881,000	770,64	1 449 573,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP-D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1881		1 881,000			
	VV		Součet		1 881,000			
830	K	D.1.01.4f - 18.31	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	145,000	979,39	142 011,55	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		145		145,000			
	VV		Součet		145,000			
831	K	D.1.01.4f - 18.32	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	416,000	735,52	305 976,32	Vlastní
	VV		s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		416		416,000			
	VV		Součet		416,000			
832	K	D.1.01.4f - 18.33	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	840,000	606,76	509 678,40	Vlastní
	VV		s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		840		840,000			
	VV		Součet		840,000			
833	K	D.1.01.4f - 18.34	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	198,000	1 855,38	367 365,24	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP-D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		198		198,000			
	VV		Součet		198,000			
834	K	D.1.01.4f - 18.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x1000, D+M	ks	1,000	14 238,26	14 238,26	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
835	K	D.1.01.4f - 18.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x1000, D+M	ks	1,000	14 238,26	14 238,26	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
836	K	D.1.01.4f - 18.102	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
837	K	D.1.01.4f - 18.103	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1400x630, D+M	ks	1,000	13 309,59	13 309,59	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
838	K	D.1.01.4f - 18.104	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=315, D+M	ks	1,000	7 004,02	7 004,02	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
839	K	D.1.01.4f - 18.105	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=225, D+M	ks	1,000	6 259,72	6 259,72	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
840	K	D.1.01.4f - 18.106	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x400, D+M	ks	1,000	9 205,70	9 205,70	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
841	K	D.1.01.4f - 18.108	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x450, D+M	ks	1,000	9 777,34	9 777,34	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
842	K	D.1.01.4f - 18.109	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x450, D+M	ks	1,000	9 777,34	9 777,34	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
843	K	D.1.01.4f - 18.110	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x450, D+M	ks	1,000	9 361,78	9 361,78	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
844	K	D.1.01.4f - 18.111	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x450, D+M	ks	1,000	9 168,63	9 168,63	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
845	K	D.1.01.4f - 18.112	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x450, D+M	ks	1,000	8 999,87	8 999,87	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
846	K	D.1.01.4f - 18.113	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x280, D+M	ks	1,000	6 844,04	6 844,04	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
847	K	D.1.01.4f - 18.114	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x355, D+M	ks	1,000	8 373,61	8 373,61	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
848	K	D.1.01.4f - 18.115	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x355, D+M	ks	1,000	8 486,77	8 486,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
849	K	D.1.01.4f - 18.117	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
850	K	D.1.01.4f - 18.118	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
851	K	D.1.01.4f - 18.119	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
852	K	D.1.01.4f - 18.121	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
853	K	D.1.01.4f - 18.122	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x280, D+M	ks	1,000	6 844,04	6 844,04	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
854	K	D.1.01.4f - 18.123	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x280, D+M	ks	1,000	8 237,04	8 237,04	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
855	K	D.1.01.4f - 18.124	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
856	K	D.1.01.4f - 18.125	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
857	K	D.1.01.4f - 18.126	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
858	K	D.1.01.4f - 18.127	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x500, D+M	ks	1,000	9 266,18	9 266,18	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
859	K	D.1.01.4f - 18.128	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
860	K	D.1.01.4f - 18.129	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x280, D+M	ks	1,000	6 844,04	6 844,04	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
861	K	D.1.01.4f - 18.130	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x280, D+M	ks	1,000	6 603,09	6 603,09	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
862	K	D.1.01.4f - 18.131	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
863	K	D.1.01.4f - 18.132	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
864	K	D.1.01.4f - 18.134	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1120x560, D+M	ks	1,000	11 921,47	11 921,47	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
865	K	D.1.01.4f - 18.135	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
866	K	D.1.01.4f - 18.138	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
867	K	D.1.01.4f - 18.140	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
868	K	D.1.01.4f - 18.142	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x400, D+M	ks	1,000	9 205,70	9 205,70	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
869	K	D.1.01.4f - 18.143	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
870	K	D.1.01.4f - 18.146	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x315, D+M	ks	1,000	8 320,93	8 320,93	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
871	K	D.1.01.4f - 18.147	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x280, D+M	ks	1,000	8 139,49	8 139,49	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
872	K	D.1.01.4f - 18.148	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x280, D+M	ks	1,000	6 915,25	6 915,25	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
873	K	D.1.01.4f - 18.149	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
874	K	D.1.01.4f - 18.150	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
875	K	D.1.01.4f - 18.151	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
876	K	D.1.01.4f - 18.152	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
877	K	D.1.01.4f - 18.153	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
878	K	D.1.01.4f - 18.200	Montážní materiál k z.č. 18	kg	650,000	73,16	47 554,00	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		650		650,000			
	VV		Součet		650,000			
879	K	D.1.01.4f - 18.201	Zaregulování z.č. 18, koordinace s MaR	hod	40,000	617,49	24 699,60	Vlastní
880	K	D.1.01.4f - 18.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	20,000	617,49	12 349,80	Vlastní
881	K	D.1.01.4f - 18.208	Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor	prostor	1,000	89 836,81	89 836,81	Vlastní
882	K	D.1.01.4f - 18.209	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	20,000	393,12	7 862,40	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 19.	Zařízení č. 19 - Operační sály chirurgie (aseptické) - 4.NP				2 707 190,92	
883	K	D.1.01.4f - 19.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	1 273 790,47	1 273 790,47	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2. faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1000Pa při průtoku 11675 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 900Pa při průtoku 11400					
	VV		Tři stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupeň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9), 3.stupeň filtrace filtr					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumicích vložek, sifonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač, vodní dohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT. Elektrický ohřívač pro zálohu teplovodního ohřevu.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řídtelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy rýhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky jeřábem na střechu po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
884	K	D.1.01.4f - 19.01a	Celonerezový parní distributor pro krátkou rozptylovou vzdálenost, D+M	ks	1,000	236 382,78	236 382,78	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=26°C, RH=45%, průtok vzduchu 11675 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice s kolektorem a mikrotryskami, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
885	K	D.1.01.4f - 19.02	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	18,000	2 038,77	36 697,86	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
886	K	D.1.01.4f - 19.03	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 250 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	18,000	4 093,16	73 676,88	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
891	K	D.1.01.4f - 19.08	Regulační klapka těsná 400x400, ovl. ruční, D+M	ks	4,000	2 288,50	9 154,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
892	K	D.1.01.4f - 19.09	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	34,000	1 033,04	35 123,36	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
893	K	D.1.01.4f - 19.10	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	6,000	988,17	5 929,02	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
894	K	D.1.01.4f - 19.11	Pružná manžeta 700x160mm, šířka 150 mm, D+M	ks	8,000	1 159,86	9 278,88	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
895	K	D.1.01.4f - 19.12	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	102,000	249,73	25 472,46	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		102		102,000			
	VV		Součet		102,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
896	K	D.1.01.4f - 19.13	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	18,000	208,75	3 757,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
897	K	D.1.01.4f - 19.14	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	592,000	770,64	456 218,88	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP-D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		592		592,000			
	VV		Součet		592,000			
898	K	D.1.01.4f - 19.15	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	18,000	979,39	17 629,02	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
899	K	D.1.01.4f - 19.16	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	187,000	735,52	137 542,24	Vlastní
	VV		s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		187		187,000			
	VV		Součet		187,000			
900	K	D.1.01.4f - 19.17	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	185,000	606,76	112 250,60	Vlastní
	VV		s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		185		185,000			
	VV		Součet		185,000			
901	K	D.1.01.4f - 19.18	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	72,000	1 855,38	133 587,36	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP-D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
902	K	D.1.01.4f - 19.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x630, D+M	ks	1,000	11 581,02	11 581,02	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
903	K	D.1.01.4f - 19.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x630, D+M	ks	1,000	11 581,02	11 581,02	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
904	K	D.1.01.4f - 19.200	Montážní materiál k z.č. 19	kg	220,000	73,16	16 095,20	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		220		220,000			
	VV		Součet		220,000			
905	K	D.1.01.4f - 19.201	Zaregulování z.č. 19, koordinace s MaR	hod	30,000	617,49	18 524,70	Vlastní
906	K	D.1.01.4f - 19.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	15,000	617,49	9 262,35	Vlastní
907	K	D.1.01.4f - 19.208	Validace čistých prostor podle požadavku KHS provedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor	prostor	1,000	65 792,92	65 792,92	Vlastní
908	K	D.1.01.4f - 19.209	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	20,000	393,12	7 862,40	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 20.	Zařízení č. 20 - Operační sál KOTPÚ (superaseptický) - 4.NP				2 001 139,56	
909	K	D.1.01.4f - 20.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	828 228,41	828 228,41	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 950Pa při průtoku 6850 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 850Pa při průtoku 6725 m3/					
	VV		Tři stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupeň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9), 3.stupeň filtrace filtr					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač, vodní dohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT. Elektrický ohřívač pro zálohu teplovodního ohřevu.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy ryhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky jeřábem na střechu po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
910	K	D.1.01.4f - 20.01a	Celonerezový parní distributor pro krátkou rozptylovou vzdálenost, D+M	ks	1,000	213 960,16	213 960,16	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=26°C, RH=45%, průtok vzduchu 6850 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice s kolektorem a mikrotryskami, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vřídící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
911	K	D.1.01.4f - 20.02	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	18,000	1 971,47	35 486,46	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
912	K	D.1.01.4f - 20.03	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	6,000	2 673,82	16 042,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
913	K	D.1.01.4f - 20.04	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	6,000	3 967,32	23 803,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
918	K	D.1.01.4f - 20.09	Regulační klapka těsná 355x560, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	2 480,67	4 961,34	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
919	K	D.1.01.4f - 20.10	Regulační klapka těsná d = 280, ovl. ruční, D+M	ks	6,000	1 053,53	6 321,18	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
920	K	D.1.01.4f - 20.11	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	11,000	1 033,04	11 363,44	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
921	K	D.1.01.4f - 20.12	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	3,000	988,17	2 964,51	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
922	K	D.1.01.4f - 20.13	Pružná manžeta 700x160mm, šířka 150 mm, D+M	ks	4,000	1 159,86	4 639,44	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
923	K	D.1.01.4f - 20.14	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 280, D+M	bm	18,000	288,75	5 197,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
924	K	D.1.01.4f - 20.15	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	33,000	249,73	8 241,09	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
925	K	D.1.01.4f - 20.16	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	9,000	208,75	1 878,75	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
926	K	D.1.01.4f - 20.17	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	480,000	770,64	369 907,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP-D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		480		480,000			
	VV		Součet		480,000			
927	K	D.1.01.4f - 20.18	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	11,000	979,39	10 773,29	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
928	K	D.1.01.4f - 20.19	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	339,000	735,52	249 341,28	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		339		339,000			
	VV		Součet		339,000			
929	K	D.1.01.4f - 20.20	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	131,000	606,76	79 485,56	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		131		131,000			
	VV		Součet		131,000			
930	K	D.1.01.4f - 20.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x400, D+M	ks	1,000	9 606,63	9 606,63	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
931	K	D.1.01.4f - 20.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x400, D+M	ks	1,000	9 606,63	9 606,63	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
932	K	D.1.01.4f - 20.200	Montážní materiál k z.č. 20	kg	190,000	73,16	13 900,40	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		190		190,000			
	VV		Součet		190,000			
933	K	D.1.01.4f - 20.201	Zaregulování z.č. 20, koordinace s MaR	hod	30,000	617,49	18 524,70	Vlastní
934	K	D.1.01.4f - 20.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	15,000	617,49	9 262,35	Vlastní
935	K	D.1.01.4f - 20.208	Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor	prostor	1,000	59 780,00	59 780,00	Vlastní
936	K	D.1.01.4f - 20.209	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	20,000	393,12	7 862,40	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 21.	Zařízení č. 21 - Operační sál KOTPÚ (superaseptický) - 4.NP				1 964 475,84	
937	K	D.1.01.4f - 21.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	836 979,53	836 979,53	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3, repulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly.					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 950Pa při průtoku 7000 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 850Pa při průtoku 6875 m3/					
	VV		Tři stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupeň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9), 3.stupeň filtrace filtr					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, silonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač, vodní dohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT. Elektrický ohřívač pro zálohu teplovodního ohřevu.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy pryžovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky jeřábem na střechu po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
938	K	D.1.01.4f - 21.01a	Celonerezový parní distributor pro krátkou rozptylovou vzdálenost, D+M	ks	1,000	201 739,22	201 739,22	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=26°C, RH=45%, průtok vzduchu 7000 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice s kolektorem a mikrotryskami, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vhřící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
939	K	D.1.01.4f - 21.02	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	18,000	1 971,47	35 486,46	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
940	K	D.1.01.4f - 21.03	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	12,000	3 967,32	47 607,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
945	K	D.1.01.4f - 21.08	Regulační klapka těsná 355x560, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	2 480,67	4 961,34	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
946	K	D.1.01.4f - 21.09	Regulační klapka těsná d = 280, ovl. ruční, D+M	ks	4,000	1 053,53	4 214,12	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
947	K	D.1.01.4f - 21.09.1	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	13,000	1 033,04	13 429,52	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
948	K	D.1.01.4f - 21.10	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	3,000	988,17	2 964,51	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
949	K	D.1.01.4f - 21.11	Pružná manžeta 700x160mm, šířka 150 mm, D+M	ks	4,000	1 159,86	4 639,44	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
950	K	D.1.01.4f - 21.12	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 280, D+M	bm	12,000	288,75	3 465,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
951	K	D.1.01.4f - 21.12.1	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	39,000	249,73	9 739,47	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		39		39,000			
	VV		Součet		39,000			
952	K	D.1.01.4f - 21.13	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	9,000	208,75	1 878,75	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
953	K	D.1.01.4f - 21.14	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	473,000	770,64	364 512,72	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP-D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		473		473,000			
	VV		Součet		473,000			
954	K	D.1.01.4f - 21.15	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	3,000	979,39	2 938,17	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
955	K	D.1.01.4f - 21.16	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	287,000	735,52	211 094,24	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		287		287,000			
	VV		Součet		287,000			
956	K	D.1.01.4f - 21.17	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	150,000	606,76	91 014,00	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
957	K	D.1.01.4f - 21.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x400, D+M	ks	1,000	9 606,63	9 606,63	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
958	K	D.1.01.4f - 21.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x400, D+M	ks	1,000	9 606,63	9 606,63	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
959	K	D.1.01.4f - 21.200	Montážní materiál k z.č. 21	kg	180,000	73,16	13 168,80	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
960	K	D.1.01.4f - 21.201	Zaregulování z.č. 21, koordinace s MaR	hod	30,000	617,49	18 524,70	Vlastní
961	K	D.1.01.4f - 21.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	15,000	617,49	9 262,35	Vlastní
962	K	D.1.01.4f - 21.208	Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor	prostor	1,000	59 780,00	59 780,00	Vlastní
963	K	D.1.01.4f - 21.209	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	20,000	393,12	7 862,40	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 22.	Zařízení č. 22 - Operační sál neurochirurgie (superaseptický) - 4.NP				2 029 336,09	
964	K	D.1.01.4f - 22.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	861 283,87	861 283,87	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášející vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 950Pa při průtoku 7375 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru					
	VV		850Pa při průtoku 7250 m3/					
	VV		Tři stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupeň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9), 3.stupeň filtrace filtr					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, silonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač, vodní dohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT. Elektrický ohřívač pro zálohu teplovodního ohřevu.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule říditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy výhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky jeřábem na střechu po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
965	K	D.1.01.4f - 22.01a	Celonerezový parní distributor pro krátkou rozptylovou vzdálenost, D+M	ks	1,000	201 739,22	201 739,22	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=26°C, RH=45%, průtok vzduchu 7375 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice s kolektorem a mikrotryskami, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
966	K	D.1.01.4f - 22.02	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	6,000	3 967,32	23 803,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
967	K	D.1.01.4f - 22.03	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	6,000	2 673,82	16 042,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
968	K	D.1.01.4f - 22.04	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	18,000	1 971,47	35 486,46	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
973	K	D.1.01.4f - 22.09	Regulační klapka těsná 1120x500, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	3 635,65	3 635,65	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
974	K	D.1.01.4f - 22.10	Regulační klapka těsná 450x500, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	2 375,32	4 750,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
975	K	D.1.01.4f - 22.11	Regulační klapka těsná d = 280, ovl. ruční, D+M	ks	8,000	1 053,53	8 428,24	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
976	K	D.1.01.4f - 22.12	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	9,000	1 033,04	9 297,36	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
977	K	D.1.01.4f - 22.13	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	3,000	988,17	2 964,51	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
978	K	D.1.01.4f - 22.14	Pružná manžeta 850x160mm, šířka 150 mm, D+M	ks	4,000	1 223,26	4 893,04	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
979	K	D.1.01.4f - 22.15	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 280, D+M	bm	24,000	288,75	6 930,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
980	K	D.1.01.4f - 22.16	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	27,000	249,73	6 742,71	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
981	K	D.1.01.4f - 22.17	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	9,000	208,75	1 878,75	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
982	K	D.1.01.4f - 22.18	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	481,000	770,64	370 677,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP, D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		481		481,000			
	VV		Součet		481,000			
983	K	D.1.01.4f - 22.19	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	9,000	979,39	8 814,51	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
984	K	D.1.01.4f - 22.20	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	347,000	735,52	255 225,44	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		347		347,000			
	VV		Součet		347,000			
985	K	D.1.01.4f - 22.21	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	130,000	606,76	78 878,80	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		130		130,000			
	VV		Součet		130,000			
986	K	D.1.01.4f - 22.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x500, D+M	ks	1,000	9 266,18	9 266,18	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
987	K	D.1.01.4f - 22.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x500, D+M	ks	1,000	9 266,18	9 266,18	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
988	K	D.1.01.4f - 22.200	Montážní materiál k z.č. 22	kg	190,000	73,16	13 900,40	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		190		190,000			
	VV		Součet		190,000			
989	K	D.1.01.4f - 22.201	Zaregulování z.č. 22, koordinace s MaR	hod	30,000	617,49	18 524,70	Vlastní
990	K	D.1.01.4f - 22.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	15,000	617,49	9 262,35	Vlastní
991	K	D.1.01.4f - 22.208	Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor	prostor	1,000	59 780,00	59 780,00	Vlastní
992	K	D.1.01.4f - 22.209	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	20,000	393,12	7 862,40	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 23.	Zařízení č. 23 - Operační sál traumatologie (superaspetický) - 4.NP				1 916 274,91	
993	K	D.1.01.4f - 23.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	905 342,87	905 342,87	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášející vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 950Pa při průtoku 8050 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 850Pa při průtoku 7850 m3/					
	VV		Tři stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupeň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9), 3.stupeň filtrace filtr					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, silonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač, vodní dohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT. Elektrický ohřívač pro zálohu teplovodního ohřevu.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule říditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy výhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky jeřábem na střechu po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
994	K	D.1.01.4f - 23.01a	Celonerezový parní distributor pro krátkou rozptylovou vzdálenost, D+M	ks	1,000	200 832,01	200 832,01	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=26°C, RH=45%, průtok vzduchu 8050 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice s kolektorem a mikrotryskami, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
995	K	D.1.01.4f - 23.02	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	12,000	3 967,32	47 607,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
996	K	D.1.01.4f - 23.03	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	12,000	2 877,70	34 532,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
1001	K	D.1.01.4f - 23.06a	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	3 450,31	3 450,31	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1003	K	D.1.01.4f - 23.08	Regulační klapka těsná 500x500, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	2 375,32	4 750,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1004	K	D.1.01.4f - 23.09	Regulační klapka těsná d = 280, ovl. ruční, D+M	ks	8,000	1 053,53	8 428,24	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
1005	K	D.1.01.4f - 23.10	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	12,000	1 033,04	12 396,48	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
1006	K	D.1.01.4f - 23.11	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	988,17	1 976,34	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1007	K	D.1.01.4f - 23.12	Pružná manžeta 850x160mm, šířka 150 mm, D+M	ks	4,000	1 223,26	4 893,04	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1008	K	D.1.01.4f - 23.13	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 280, D+M	bm	24,000	288,75	6 930,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
1009	K	D.1.01.4f - 23.14	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	36,000	249,73	8 990,28	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
1010	K	D.1.01.4f - 23.15	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	6,000	208,75	1 252,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1011	K	D.1.01.4f - 23.16	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	420,000	770,64	323 668,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP, D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		420		420,000			
	VV		Součet		420,000			
1012	K	D.1.01.4f - 23.17	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	13,000	979,39	12 732,07	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
1013	K	D.1.01.4f - 23.18	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	141,000	735,52	103 708,32	Vlastní
	VV		s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		141		141,000			
	VV		Součet		141,000			
1014	K	D.1.01.4f - 23.19	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	179,000	606,76	108 610,04	Vlastní
	VV		s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		179		179,000			
	VV		Součet		179,000			
1015	K	D.1.01.4f - 23.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x500, D+M	ks	1,000	9 518,84	9 518,84	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1016	K	D.1.01.4f - 23.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x500, D+M	ks	1,000	9 518,84	9 518,84	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1017	K	D.1.01.4f - 23.200	Montážní materiál k z.č. 23	kg	160,000	73,16	11 705,60	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		160		160,000			
	VV		Součet		160,000			
1018	K	D.1.01.4f - 23.201	Zaregulování z.č. 23, koordinace s MaR	hod	30,000	617,49	18 524,70	Vlastní
1019	K	D.1.01.4f - 23.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	15,000	617,49	9 262,35	Vlastní
1020	K	D.1.01.4f - 23.208	Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor	prostor	1,000	59 780,00	59 780,00	Vlastní
1021	K	D.1.01.4f - 23.209	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	20,000	393,12	7 862,40	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 24.	Zařízení č. 24 - Dospávání - 4.NP				2 975 123,37	
1022	K	D.1.01.4f - 24.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	590 355,08	590 355,08	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 950Pa při průtoku 6500 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 850Pa při průtoku 6425 m3/					
	VV		Tři stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupeň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9), 3.stupeň filtrace filtr					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávku UT.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy ryhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky jeřábem na střechu po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1023	K	D.1.01.4f - 24.01a	Celonerezový parní distributor pro krátkou rozptylovou vzdálenost, D+M	ks	1,000	200 338,41	200 338,41	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=26°C, RH=35%, průtok vzduchu 6500 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice s kolektorem a mikrotryskami, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vřídící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1024	K	D.1.01.4f - 24.02	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	18,000	2 673,82	48 128,76	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
1025	K	D.1.01.4f - 24.03	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	270,000	1 971,47	532 296,90	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		270		270,000			
	VV		Součet		270,000			
1026	K	D.1.01.4f - 24.05	Krycí mřížka na potrubí - "protihmyzová", rozměr potrubí 3400x900, pozink., D+M	ks	1,000	10 204,60	10 204,60	Vlastní
	VV		RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1027	K	D.1.01.4f - 24.06	Krycí mřížka na potrubí - "protihmyzová", rozměr potrubí 2750x2100, pozink., D+M	ks	1,000	11 903,91	11 903,91	Vlastní
	VV		RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1028	K	D.1.01.4f - 24.07	Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M	ks	16,000	15 522,00	248 352,00	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 575/575/78-700					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
1029	K	D.1.01.4f - 24.08	Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M	ks	3,000	11 870,74	35 612,22	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 457/457/78-420					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1030	K	D.1.01.4f - 24.08a	Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M	ks	1,000	11 948,78	11 948,78	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 457/457/78-530					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1031	K	D.1.01.4f - 24.09	Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M	ks	1,000	10 510,91	10 510,91	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 305/305/78-170					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1032	K	D.1.01.4f - 24.10	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	9,000	2 875,75	25 881,75	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
1033	K	D.1.01.4f - 24.11	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	6,000	2 399,71	14 398,26	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1034	K	D.1.01.4f - 24.12	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	1 973,42	1 973,42	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1035	K	D.1.01.4f - 24.13	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	1,000	303,38	303,38	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1036	K	D.1.01.4f - 24.14	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	31,000	1 033,04	32 024,24	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
1037	K	D.1.01.4f - 24.15	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	5,000	988,17	4 940,85	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
1038	K	D.1.01.4f - 24.16	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	961,83	961,83	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1039	K	D.1.01.4f - 24.17	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	936,47	936,47	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1040	K	D.1.01.4f - 24.18	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	93,000	249,73	23 224,89	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		93		93,000			
	VV		Součet		93,000			
1041	K	D.1.01.4f - 24.19	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	15,000	208,75	3 131,25	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
1042	K	D.1.01.4f - 24.20	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	3,000	178,51	535,53	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1043	K	D.1.01.4f - 24.21	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	3,000	165,83	497,49	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1044	K	D.1.01.4f - 24.22	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	678,000	770,64	522 493,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP, D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		678		678,000			
	VV		Součet		678,000			
1045	K	D.1.01.4f - 24.23	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	21,000	979,39	20 567,19	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
1046	K	D.1.01.4f - 24.24	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	373,000	735,52	274 348,96	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		373		373,000			
	VV		Součet		373,000			
1047	K	D.1.01.4f - 24.25	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	192,000	606,76	116 497,92	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		192		192,000			
	VV		Součet		192,000			
1048	K	D.1.01.4f - 24.26	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	50,000	1 855,38	92 769,00	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
1049	K	D.1.01.4f - 24.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x400, D+M	ks	1,000	9 029,14	9 029,14	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V ve signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1050	K	D.1.01.4f - 24.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x400, D+M	ks	1,000	9 029,14	9 029,14	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1051	K	D.1.01.4f - 24.200	Montážní materiál k z.č. 24	kg	280,000	73,16	20 484,80	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		280		280,000			
	VV		Součet		280,000			
1052	K	D.1.01.4f - 24.201	Zaregulování z.č. 24, koordinace s MaR	hod	30,000	617,49	18 524,70	Vlastní
1053	K	D.1.01.4f - 24.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	15,000	617,49	9 262,35	Vlastní
1054	K	D.1.01.4f - 24.208	Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor	prostor	1,000	65 792,92	65 792,92	Vlastní
1055	K	D.1.01.4f - 24.209	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	20,000	393,12	7 862,40	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 25.	Zařízení č. 25 - Zázemí operačního a intervenčního sálu neurochirurgie - 4.N				1 517 194,69	
1056	K	D.1.01.4f - 25.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	498 811,16	498 811,16	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášející vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1050Pa při průtoku 2700 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 950Pa při průtoku 3100 m3					
	VV		Tři stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupeň filtrace ISO ePM 10-60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9), 3.stupeň filtrace filtr					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT. Elektrický ohřívač pro zálohu teplovodního ohřevu.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy ryhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky jeřábem na střechu po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1057	K	D.1.01.4f - 25.01a	Celonerezový parní distributor, D+M	ks	1,000	143 776,55	143 776,55	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 2700 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vřhcící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1058	K	D.1.01.4f - 25.02	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	12,000	2 673,82	32 085,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
1059	K	D.1.01.4f - 25.03	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	9,000	1 971,47	17 743,23	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
1060	K	D.1.01.4f - 25.04	Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M	ks	7,000	15 522,00	108 654,00	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 575/575/78-700					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
1061	K	D.1.01.4f - 25.05	Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M	ks	1,000	11 948,78	11 948,78	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 457/457/78-530					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1062	K	D.1.01.4f - 25.06	Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M	ks	1,000	10 510,91	10 510,91	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 305/305/78-170					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1063	K	D.1.01.4f - 25.06a	Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M	ks	1,000	10 537,25	10 537,25	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 305/305/78-210					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1064	K	D.1.01.4f - 25.07	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	3,000	2 875,75	8 627,25	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1065	K	D.1.01.4f - 25.08	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	4,000	2 399,71	9 598,84	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1066	K	D.1.01.4f - 25.09	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	1 774,42	1 774,42	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1067	K	D.1.01.4f - 25.10	Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M	ks	1,000	431,17	431,17	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1068	K	D.1.01.4f - 25.11	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	1,000	303,38	303,38	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1069	K	D.1.01.4f - 25.12	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 225 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M	ks	1,000	858,43	858,43	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1070	K	D.1.01.4f - 25.13	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	14,000	1 033,04	14 462,56	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
1071	K	D.1.01.4f - 25.14	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	988,17	1 976,34	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1072	K	D.1.01.4f - 25.15	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	3,000	961,83	2 885,49	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1073	K	D.1.01.4f - 25.16	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	936,47	1 872,94	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1074	K	D.1.01.4f - 25.17	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	42,000	249,73	10 488,66	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
1075	K	D.1.01.4f - 25.18	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	6,000	208,75	1 252,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1076	K	D.1.01.4f - 25.19	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	9,000	178,51	1 606,59	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
1077	K	D.1.01.4f - 25.20	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	6,000	165,83	994,98	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1078	K	D.1.01.4f - 25.21	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	258,000	770,64	198 825,12	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP, D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		258		258,000			
	VV		Součet		258,000			
1079	K	D.1.01.4f - 25.22	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	37,000	979,39	36 237,43	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
1080	K	D.1.01.4f - 25.23	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	204,000	735,52	150 046,08	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		204		204,000			
	VV		Součet		204,000			
1081	K	D.1.01.4f - 25.24	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	64,000	606,76	38 832,64	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		64		64,000			
	VV		Součet		64,000			
1082	K	D.1.01.4f - 25.25	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	38,000	1 855,38	70 504,44	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP, D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
1083	K	D.1.01.4f - 25.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x400, D+M	ks	1,000	7 249,84	7 249,84	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1084	K	D.1.01.4f - 25.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x400, D+M	ks	1,000	7 249,84	7 249,84	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1085	K	D.1.01.4f - 25.102	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1086	K	D.1.01.4f - 25.103	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1087	K	D.1.01.4f - 25.200	Montážní materiál k z.č. 25	kg	130,000	73,16	9 510,80	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		130		130,000			
	VV		Součet		130,000			
1088	K	D.1.01.4f - 25.201	Zaregulování z.č. 25, koordinace s MaR	hod	30,000	617,49	18 524,70	Vlastní
1089	K	D.1.01.4f - 25.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	15,000	617,49	9 262,35	Vlastní
1090	K	D.1.01.4f - 25.208	Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor	prostor	1,000	59 780,00	59 780,00	Vlastní
1091	K	D.1.01.4f - 25.209	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	20,000	393,12	7 862,40	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 26.	Zařízení č. 26 - Operační a intervenční sály neurochirurgie (superaseptické)				3 299 783,27	
1092	K	D.1.01.4f - 26.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	1 410 812,73	1 410 812,73	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepuzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášející vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1100Pa při průtoku 14750 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 1000Pa při průtoku 14450					
	VV		Tři stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupeň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9), 3.stupeň filtrace filtr					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač, vodní dohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT. Elektrický ohřívač pro zálohu teplovodního ohřevu.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule říditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podložený ryhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky jeřábem na střechu po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následné do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1093	K	D.1.01.4f - 26.01a	Celonerezový parní distributor pro krátkou rozptylovou vzdálenost, D+M	ks	1,000	227 699,94	227 699,94	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=26°C, RH=45%, průtok vzduchu 14750 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice s kolektorem a mikrotryskami, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vhčící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1094	K	D.1.01.4f - 26.02	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	36,000	2 673,82	96 257,52	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
1095	K	D.1.01.4f - 26.03	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	36,000	1 971,47	70 972,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
1096	K	D.1.01.4f - 26.04	Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M	ks	6,000	15 522,00	93 132,00	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 575/575/78-700					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1097	K	D.1.01.4f - 26.05	Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M	ks	8,000	11 870,74	94 965,92	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 457/457/78-420					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
1098	K	D.1.01.4f - 26.06	Vířivá výústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	8,000	2 875,75	23 006,00	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
1099	K	D.1.01.4f - 26.07	Vířivá výústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	2 399,71	2 399,71	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1100	K	D.1.01.4f - 26.08	Vířivá výústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	1 973,42	1 973,42	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1101	K	D.1.01.4f - 26.09	Regulační klapka těsná 1000x500, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	3 344,96	3 344,96	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1102	K	D.1.01.4f - 26.10	Regulační klapka těsná 1000x450, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	3 344,96	3 344,96	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1103	K	D.1.01.4f - 26.11	Regulační klapka těsná 1000x250, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	2 830,87	5 661,74	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1104	K	D.1.01.4f - 26.12	Regulační klapka těsná 315x400, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	2 182,17	4 364,34	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1105	K	D.1.01.4f - 26.13	Regulační klapka těsná d = 300, ovl. ruční, D+M	ks	8,000	1 266,19	10 129,52	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
1106	K	D.1.01.4f - 26.14	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	22,000	1 033,04	22 726,88	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
1107	K	D.1.01.4f - 26.15	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	10,000	988,17	9 881,70	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
1108	K	D.1.01.4f - 26.16	Pružná manžeta 1160x160mm, šířka 150 mm, D+M	ks	4,000	1 447,63	5 790,52	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1109	K	D.1.01.4f - 26.17	Pružná manžeta 850x160mm, šířka 150 mm, D+M	ks	4,000	1 223,26	4 893,04	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1110	K	D.1.01.4f - 26.18	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 305, D+M	bm	24,000	288,75	6 930,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
1111	K	D.1.01.4f - 26.19	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	66,000	249,73	16 482,18	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		66		66,000			
	VV		Součet		66,000			
1112	K	D.1.01.4f - 26.20	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	30,000	208,75	6 262,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
1113	K	D.1.01.4f - 26.21	Čtyfhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	607,000	770,64	467 778,48	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP, D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		607		607,000			
	VV		Součet		607,000			
1114	K	D.1.01.4f - 26.22	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	23,000	979,39	22 525,97	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
1115	K	D.1.01.4f - 26.23	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	302,000	735,52	222 127,04	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		302		302,000			
	VV		Součet		302,000			
1116	K	D.1.01.4f - 26.24	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	253,000	606,76	153 510,28	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		253		253,000			
	VV		Součet		253,000			
1117	K	D.1.01.4f - 26.25	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	73,000	1 855,38	135 442,74	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		73		73,000			
	VV		Součet		73,000			
1118	K	D.1.01.4f - 26.100	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x1000, D+M	ks	1,000	12 148,76	12 148,76	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1119	K	D.1.01.4f - 26.101	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x800, D+M	ks	1,000	12 352,63	12 352,63	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1120	K	D.1.01.4f - 26.102	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x280, D+M	ks	1,000	6 654,80	6 654,80	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1121	K	D.1.01.4f - 26.103	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x280, D+M	ks	1,000	6 322,15	6 322,15	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1122	K	D.1.01.4f - 26.104	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1123	K	D.1.01.4f - 26.105	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x280, D+M	ks	1,000	6 322,15	6 322,15	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1124	K	D.1.01.4f - 26.106	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1125	K	D.1.01.4f - 26.200	Montážní materiál k z.č. 26	kg	270,000	73,16	19 753,20	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		270		270,000			
	VV		Součet		270,000			
1126	K	D.1.01.4f - 26.201	Zaregulování z.č. 26, koordinace s MaR	hod	30,000	617,49	18 524,70	Vlastní
1127	K	D.1.01.4f - 26.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	15,000	617,49	9 262,35	Vlastní
1128	K	D.1.01.4f - 26.208	Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor	prostor	1,000	65 792,92	65 792,92	Vlastní
1129	K	D.1.01.4f - 26.209	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	20,000	393,12	7 862,40	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 27.	Zařízení č. 27 - Magnetická rezonance - 4.NP				1 118 845,90	
1130	K	D.1.01.4f - 27.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě;	ks	1,000	455 613,52	455 613,52	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepuzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášející vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), nasávání ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1100Pa při průtoku 3450 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 1000Pa při průtoku 3350 m					
	VV		Tři stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupeň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9), 3.stupeň filtrace filtr					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>80% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, silonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač, vodní dohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy ryhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky jeřábem na střechu po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1131	K	D.1.01.4f - 27.01a	Celonerezový parní distributor, D+M	ks	1,000	143 776,55	143 776,55	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=26°C, RH=45%, průtok vzduchu 3450 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1132	K	D.1.01.4f - 27.02	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	9,000	2 673,82	24 064,38	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
1133	K	D.1.01.4f - 27.03	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	3,000	2 877,70	8 633,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1134	K	D.1.01.4f - 27.04	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	3,000	1 971,47	5 914,41	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1135	K	D.1.01.4f - 27.05	Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M	ks	1,000	15 522,00	15 522,00	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 575/575/78-700					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1137	K	D.1.01.4f - 27.06	Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M	ks	2,000	11 870,74	23 741,48	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 457/457/78-420					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1138	K	D.1.01.4f - 27.07	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	2 875,75	2 875,75	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1140	K	D.1.01.4f - 27.08	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	2 399,71	2 399,71	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1141	K	D.1.01.4f - 27.09	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	3,000	1 033,04	3 099,12	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1142	K	D.1.01.4f - 27.10	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	988,17	1 976,34	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1143	K	D.1.01.4f - 27.11	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	9,000	249,73	2 247,57	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
1144	K	D.1.01.4f - 27.12	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	6,000	208,75	1 252,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1145	K	D.1.01.4f - 27.13	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	156,000	770,64	120 219,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP, D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		156		156,000			
	VV		Součet		156,000			
1146	K	D.1.01.4f - 27.14	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	15,000	979,39	14 690,85	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
1147	K	D.1.01.4f - 27.15	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	125,000	735,52	91 940,00	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		125		125,000			
	VV		Součet		125,000			
1148	K	D.1.01.4f - 27.16	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	19,000	606,76	11 528,44	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
1149	K	D.1.01.4f - 27.17	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	38,000	1 855,38	70 504,44	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
1150	K	D.1.01.4f - 27.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x400, D+M	ks	1,000	7 141,57	7 141,57	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1151	K	D.1.01.4f - 27.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x400, D+M	ks	1,000	7 141,57	7 141,57	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1152	K	D.1.01.4f - 27.102	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1153	K	D.1.01.4f - 27.103	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1154	K	D.1.01.4f - 27.200	Montážní materiál k z.č. 27	kg	80,000	73,16	5 852,80	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
1155	K	D.1.01.4f - 27.201	Zaregulování z.č. 27, koordinace s MaR	hod	20,000	617,49	12 349,80	Vlastní
1156	K	D.1.01.4f - 27.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	10,000	617,49	6 174,90	Vlastní
1157	K	D.1.01.4f - 27.208	Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor	prostor	1,000	59 780,00	59 780,00	Vlastní
1158	K	D.1.01.4f - 27.209	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	20,000	393,12	7 862,40	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 28.	Zařízení č. 28 - Lůžkové jednotky - 5., 6., 7.NP ZÁPAD				4 392 127,41	
1159	K	D.1.01.4f - 28.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	884 200,09	884 200,09	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		repulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1200Pa při průtoku 11425 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 1200Pa při průtoku 11425					
	VV		Dva stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9).					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>80% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, silonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy ryhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky jeřábem na střechu po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1160	K	D.1.01.4f - 28.01a	Celonerezový parní distributor pro krátkou rozptylovou vzdálenost, D+M	ks	1,000	216 665,19	216 665,19	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 11425 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice s kolektorem a mikrotryskami, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1161	K	D.1.01.4f - 28.02	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	24,000	2 038,77	48 930,48	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
1162	K	D.1.01.4f - 28.03	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	16,000	2 038,77	32 620,32	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
1163	K	D.1.01.4f - 28.04	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	2,000	3 450,31	6 900,62	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1164	K	D.1.01.4f - 28.05	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	2,000	2 925,50	5 851,00	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1165	K	D.1.01.4f - 28.06	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	12,000	2 299,23	27 590,76	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
1166	K	D.1.01.4f - 28.07	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	47,000	2 073,89	97 472,83	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		47,000			
1167	K	D.1.01.4f - 28.08	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	2,000	2 875,75	5 751,50	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1168	K	D.1.01.4f - 28.09	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	2,000	2 399,71	4 799,42	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1169	K	D.1.01.4f - 28.10	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	10,000	1 973,42	19 734,20	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
1170	K	D.1.01.4f - 28.11	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	21,000	1 774,42	37 262,82	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
1171	K	D.1.01.4f - 28.12	Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M	ks	5,000	431,17	2 155,85	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
1172	K	D.1.01.4f - 28.13	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M	ks	32,000	372,64	11 924,48	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
1173	K	D.1.01.4f - 28.14	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	30,000	303,38	9 101,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
1174	K	D.1.01.4f - 28.15	Regulační klapka těsná 630x250, ovl. ruční, D+M	ks	3,000	2 099,26	6 297,78	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP, D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1175	K	D.1.01.4f - 28.16	Regulační klapka těsná 560x250, ovl. ruční, D+M	ks	6,000	2 075,84	12 455,04	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1176	K	D.1.01.4f - 28.17	Regulační klapka těsná 500x315, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 191,93	2 191,93	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1177	K	D.1.01.4f - 28.18	Regulační klapka těsná 500x250, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	1 976,34	3 952,68	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1178	K	D.1.01.4f - 28.19	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	4,000	1 033,04	4 132,16	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1179	K	D.1.01.4f - 28.20	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	33,000	988,17	32 609,61	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
1180	K	D.1.01.4f - 28.21	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	100,000	961,83	96 183,00	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
1181	K	D.1.01.4f - 28.22	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	28,000	936,47	26 221,16	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
1182	K	D.1.01.4f - 28.23	Pružná manžeta 560x250mm, šířka 150 mm, D+M	ks	12,000	1 159,86	13 918,32	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
1183	K	D.1.01.4f - 28.24	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	12,000	249,73	2 996,76	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
1184	K	D.1.01.4f - 28.25	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	99,000	208,75	20 666,25	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		99		99,000			
	VV		Součet		99,000			
1185	K	D.1.01.4f - 28.26	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	300,000	178,51	53 553,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
1186	K	D.1.01.4f - 28.27	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	84,000	165,83	13 929,72	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		84		84,000			
	VV		Součet		84,000			
1187	K	D.1.01.4f - 28.28	Čtyfhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	1 533,000	770,64	1 181 391,12	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1533		1 533,000			
	VV		Součet		1 533,000			
1188	K	D.1.01.4f - 28.29	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	162,000	979,39	158 661,18	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		162		162,000			
	VV		Součet		162,000			
1189	K	D.1.01.4f - 28.30	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	342,000	735,52	251 547,84	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		342		342,000			
	VV		Součet		342,000			
1190	K	D.1.01.4f - 28.31	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	846,000	606,76	513 318,96	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		846		846,000			
	VV		Součet		846,000			
1191	K	D.1.01.4f - 28.32	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	149,000	1 855,38	276 451,62	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		149		149,000			
	VV		Součet		149,000			
1192	K	D.1.01.4f - 28.100	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x800, D+M	ks	1,000	11 105,96	11 105,96	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1193	K	D.1.01.4f - 28.101	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x800, D+M	ks	1,000	11 105,96	11 105,96	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1194	K	D.1.01.4f - 28.102	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 1120x250, D+M	ks	1,000	11 655,16	11 655,16	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1195	K	D.1.01.4f - 28.103	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 1120x250, D+M	ks	1,000	11 655,16	11 655,16	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1196	K	D.1.01.4f - 28.104	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M	ks	1,000	6 660,65	6 660,65	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1197	K	D.1.01.4f - 28.105	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M	ks	1,000	6 660,65	6 660,65	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1198	K	D.1.01.4f - 28.106	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x250, D+M	ks	1,000	6 853,80	6 853,80	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1199	K	D.1.01.4f - 28.107	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x315, D+M	ks	1,000	6 909,40	6 909,40	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1200	K	D.1.01.4f - 28.108	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x250, D+M	ks	1,000	8 777,46	8 777,46	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1201	K	D.1.01.4f - 28.109	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x250, D+M	ks	1,000	8 777,46	8 777,46	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1202	K	D.1.01.4f - 28.110	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x250, D+M	ks	1,000	6 853,80	6 853,80	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1203	K	D.1.01.4f - 28.111	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x250, D+M	ks	1,000	6 853,80	6 853,80	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1204	K	D.1.01.4f - 28.112	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M	ks	1,000	6 660,65	6 660,65	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1205	K	D.1.01.4f - 28.113	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M	ks	1,000	6 660,65	6 660,65	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1206	K	D.1.01.4f - 28.114	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x200, D+M	ks	1,000	6 201,19	6 201,19	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1207	K	D.1.01.4f - 28.115	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, D+M	ks	1,000	6 297,77	6 297,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1208	K	D.1.01.4f - 28.116	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x400, D+M	ks	1,000	8 731,61	8 731,61	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1209	K	D.1.01.4f - 28.117	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1120x250, D+M	ks	1,000	11 655,16	11 655,16	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1210	K	D.1.01.4f - 28.118	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M	ks	1,000	6 611,87	6 611,87	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1211	K	D.1.01.4f - 28.119	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M	ks	1,000	6 611,87	6 611,87	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1212	K	D.1.01.4f - 28.120	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x250, D+M	ks	1,000	8 166,81	8 166,81	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1213	K	D.1.01.4f - 28.121	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x250, D+M	ks	1,000	8 071,21	8 071,21	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1214	K	D.1.01.4f - 28.122	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M	ks	1,000	6 660,65	6 660,65	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1215	K	D.1.01.4f - 28.123	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M	ks	1,000	6 611,87	6 611,87	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1216	K	D.1.01.4f - 28.200	Montážní materiál k z.č. 28	kg	560,000	73,16	40 969,60	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		560		560,000			
	VV		Součet		560,000			
1217	K	D.1.01.4f - 28.201	Zaregulování z.č. 28, koordinace s MaR	hod	75,000	617,49	46 311,75	Vlastní
1218	K	D.1.01.4f - 28.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	40,000	617,49	24 699,60	Vlastní
1219	K	D.1.01.4f - 28.208	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	15,000	393,12	5 896,80	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 29.	Zařízení č. 29 - Lůžkové jednotky - 5., 6., 7.NP STŘED				6 479 160,75	
1220	K	D.1.01.4f - 29.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	1 312 077,49	1 312 077,49	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		neputlzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1200Pa při průtoku 19240 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 1200Pa při průtoku 19490					
	VV		Dva stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9).					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy ryhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky jeřábem na střechu po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1221	K	D.1.01.4f - 29.01a	Celonerezový parní distributor pro krátkou rozptylovou vzdálenost, D+M	ks	1,000	251 278,52	251 278,52	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 19240 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice s kolektorem a mikrotryskami, ntlačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vřhcící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1222	K	D.1.01.4f - 29.02	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	48,000	1 971,47	94 630,56	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
1223	K	D.1.01.4f - 29.03	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	48,000	1 971,47	94 630,56	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
1224	K	D.1.01.4f - 29.04	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	16,000	3 450,31	55 204,96	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
1225	K	D.1.01.4f - 29.05	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	4,000	2 925,50	11 702,00	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP, D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1226	K	D.1.01.4f - 29.06	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	2,000	2 925,50	5 851,00	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP, D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
1227	K	D.1.01.4f - 29.07	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	17,000	2 299,23	39 086,91	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
1228	K	D.1.01.4f - 29.08	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	56,000	2 073,89	116 137,84	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
1229	K	D.1.01.4f - 29.09	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	17,000	2 875,75	48 887,75	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
1230	K	D.1.01.4f - 29.10	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	6,000	2 399,71	14 398,26	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1231	K	D.1.01.4f - 29.11	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	14,000	1 973,42	27 627,88	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
1232	K	D.1.01.4f - 29.12	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	36,000	1 774,42	63 879,12	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
1233	K	D.1.01.4f - 29.13	Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M	ks	3,000	431,17	1 293,51	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1234	K	D.1.01.4f - 29.14	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M	ks	6,000	372,64	2 235,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1235	K	D.1.01.4f - 29.15	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	43,000	303,38	13 045,34	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
1236	K	D.1.01.4f - 29.16	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 225 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M	ks	10,000	858,43	8 584,30	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
1237	K	D.1.01.4f - 29.17	Regulační klapka těsná 1000x250, ovl. ruční, D+M	ks	4,000	2 830,87	11 323,48	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1238	K	D.1.01.4f - 29.18	Regulační klapka těsná 800x280, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 477,75	2 477,75	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1239	K	D.1.01.4f - 29.19	Regulační klapka těsná 710x250, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 254,36	2 254,36	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1240	K	D.1.01.4f - 29.20	Regulační klapka těsná 560x400, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 516,77	2 516,77	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1241	K	D.1.01.4f - 29.21	Regulační klapka těsná 500x400, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 393,85	2 393,85	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1242	K	D.1.01.4f - 29.22	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	37,000	1 033,04	38 222,48	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
1243	K	D.1.01.4f - 29.23	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	44,000	988,17	43 479,48	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		44		44,000			
	VV		Součet		44,000			
1244	K	D.1.01.4f - 29.24	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	97,000	961,83	93 297,51	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		97		97,000			
	VV		Součet		97,000			
1245	K	D.1.01.4f - 29.25	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	53,000	936,47	49 632,91	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		53		53,000			
	VV		Součet		53,000			
1246	K	D.1.01.4f - 29.26	Pružná manžeta 1000x250mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	1 283,75	2 567,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1247	K	D.1.01.4f - 29.27	Pružná manžeta 800x250mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	1 223,26	2 446,52	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1248	K	D.1.01.4f - 29.28	Pružná manžeta 800x280mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	1 223,26	2 446,52	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1249	K	D.1.01.4f - 29.30	Pružná manžeta 710x250mm, šířka 150 mm, D+M	ks	3,000	1 223,26	3 669,78	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1250	K	D.1.01.4f - 29.31	Pružná manžeta 710x315mm, šířka 150 mm, D+M	ks	1,000	1 254,48	1 254,48	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1251	K	D.1.01.4f - 29.32	Pružná manžeta 560x400mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	1 191,07	2 382,14	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1252	K	D.1.01.4f - 29.33	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	111,000	249,73	27 720,03	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		111		111,000			
	VV		Součet		111,000			
1253	K	D.1.01.4f - 29.34	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	132,000	208,75	27 555,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		132		132,000			
	VV		Součet		132,000			
1254	K	D.1.01.4f - 29.35	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	291,000	178,51	51 946,41	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		291		291,000			
	VV		Součet		291,000			
1255	K	D.1.01.4f - 29.36	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	159,000	165,83	26 366,97	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		159		159,000			
	VV		Součet		159,000			
1256	K	D.1.01.4f - 29.37	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	1 749,000	770,64	1 347 849,36	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1749		1 749,000			
	VV		Součet		1 749,000			
1257	K	D.1.01.4f - 29.38	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	428,000	979,39	419 178,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		428		428,000			
	VV		Součet		428,000			
1258	K	D.1.01.4f - 29.39	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	365,000	735,52	268 464,80	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		365		365,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		365,000			
1259	K	D.1.01.4f - 29.40	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	1 094,000	606,76	663 795,44	Vlastní
	VV		s Al. polepem příp. na hrany, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1094		1 094,000			
	VV		Součet		1 094,000			
1260	K	D.1.01.4f - 29.41	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	287,000	1 855,38	532 494,06	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		287		287,000			
	VV		Součet		287,000			
1261	K	D.1.01.4f - 29.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1400x800, D+M	ks	1,000	14 186,56	14 186,56	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1262	K	D.1.01.4f - 29.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1400x800, D+M	ks	1,000	14 186,56	14 186,56	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1263	K	D.1.01.4f - 29.102	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x400, D+M	ks	1,000	9 606,63	9 606,63	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1264	K	D.1.01.4f - 29.103	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x400, D+M	ks	1,000	9 606,63	9 606,63	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1265	K	D.1.01.4f - 29.104	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x500, D+M	ks	1,000	8 388,24	8 388,24	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1266	K	D.1.01.4f - 29.105	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1267	K	D.1.01.4f - 29.106	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x315, D+M	ks	1,000	6 986,46	6 986,46	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1268	K	D.1.01.4f - 29.107	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1269	K	D.1.01.4f - 29.108	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x250, D+M	ks	1,000	6 787,46	6 787,46	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1270	K	D.1.01.4f - 29.109	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1271	K	D.1.01.4f - 29.110	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1272	K	D.1.01.4f - 29.111	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1273	K	D.1.01.4f - 29.112	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x250, D+M	ks	1,000	6 561,15	6 561,15	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1274	K	D.1.01.4f - 29.113	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1275	K	D.1.01.4f - 29.114	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1276	K	D.1.01.4f - 29.115	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1277	K	D.1.01.4f - 29.116	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, D+M	ks	1,000	6 297,77	6 297,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1278	K	D.1.01.4f - 29.117	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1279	K	D.1.01.4f - 29.118	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1280	K	D.1.01.4f - 29.119	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1281	K	D.1.01.4f - 29.120	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1282	K	D.1.01.4f - 29.121	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1283	K	D.1.01.4f - 29.122	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1284	K	D.1.01.4f - 29.123	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1285	K	D.1.01.4f - 29.124	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1286	K	D.1.01.4f - 29.125	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1287	K	D.1.01.4f - 29.126	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x250, D+M	ks	1,000	8 777,46	8 777,46	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1288	K	D.1.01.4f - 29.127	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x500, D+M	ks	1,000	9 518,84	9 518,84	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1289	K	D.1.01.4f - 29.128	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1290	K	D.1.01.4f - 29.129	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1291	K	D.1.01.4f - 29.130	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1292	K	D.1.01.4f - 29.131	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1293	K	D.1.01.4f - 29.132	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x250, D+M	ks	1,000	6 561,15	6 561,15	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1294	K	D.1.01.4f - 29.133	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1295	K	D.1.01.4f - 29.134	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1296	K	D.1.01.4f - 29.135	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1297	K	D.1.01.4f - 29.136	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1298	K	D.1.01.4f - 29.137	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1299	K	D.1.01.4f - 29.138	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1300	K	D.1.01.4f - 29.139	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, D+M	ks	1,000	6 297,77	6 297,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1301	K	D.1.01.4f - 29.140	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1302	K	D.1.01.4f - 29.141	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x250, D+M	ks	1,000	8 777,46	8 777,46	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1303	K	D.1.01.4f - 29.142	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x280, D+M	ks	1,000	6 657,72	6 657,72	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1304	K	D.1.01.4f - 29.143	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x280, D+M	ks	1,000	6 657,72	6 657,72	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1305	K	D.1.01.4f - 29.144	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1306	K	D.1.01.4f - 29.145	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1307	K	D.1.01.4f - 29.146	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x280, D+M	ks	1,000	6 844,04	6 844,04	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1308	K	D.1.01.4f - 29.147	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1309	K	D.1.01.4f - 29.148	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x280, D+M	ks	1,000	6 662,60	6 662,60	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1310	K	D.1.01.4f - 29.149	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x450, D+M	ks	1,000	9 777,34	9 777,34	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1311	K	D.1.01.4f - 29.150	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x355, D+M	ks	1,000	8 373,61	8 373,61	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1312	K	D.1.01.4f - 29.151	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1313	K	D.1.01.4f - 29.152	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1314	K	D.1.01.4f - 29.153	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x250, D+M	ks	1,000	6 561,15	6 561,15	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1315	K	D.1.01.4f - 29.154	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1316	K	D.1.01.4f - 29.155	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1317	K	D.1.01.4f - 29.156	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1318	K	D.1.01.4f - 29.157	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1319	K	D.1.01.4f - 29.158	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1320	K	D.1.01.4f - 29.159	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1321	K	D.1.01.4f - 29.160	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1322	K	D.1.01.4f - 29.161	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x250, D+M	ks	1,000	6 561,15	6 561,15	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1323	K	D.1.01.4f - 29.162	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1324	K	D.1.01.4f - 29.163	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1325	K	D.1.01.4f - 29.164	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1326	K	D.1.01.4f - 29.165	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1327	K	D.1.01.4f - 29.166	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1328	K	D.1.01.4f - 29.167	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1329	K	D.1.01.4f - 29.168	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x250, D+M	ks	1,000	6 719,18	6 719,18	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1330	K	D.1.01.4f - 29.169	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x280, D+M	ks	1,000	6 706,50	6 706,50	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1331	K	D.1.01.4f - 29.170	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1332	K	D.1.01.4f - 29.171	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x250, D+M	ks	1,000	8 071,21	8 071,21	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1333	K	D.1.01.4f - 29.172	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x280, D+M	ks	1,000	8 139,49	8 139,49	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1334	K	D.1.01.4f - 29.173	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1335	K	D.1.01.4f - 29.174	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1336	K	D.1.01.4f - 29.175	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1337	K	D.1.01.4f - 29.176	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x400, D+M	ks	1,000	7 249,84	7 249,84	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1338	K	D.1.01.4f - 29.177	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x250, D+M	ks	1,000	8 777,46	8 777,46	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1339	K	D.1.01.4f - 29.178	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1340	K	D.1.01.4f - 29.179	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x280, D+M	ks	1,000	6 773,81	6 773,81	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1341	K	D.1.01.4f - 29.180	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x250, D+M	ks	1,000	8 166,81	8 166,81	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1342	K	D.1.01.4f - 29.181	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x200, D+M	ks	1,000	6 201,19	6 201,19	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1343	K	D.1.01.4f - 29.200	Montážní materiál k z.č. 29	kg	760,000	73,16	55 601,60	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		760		760,000			
	VV		Součet		760,000			
1344	K	D.1.01.4f - 29.201	Zaregulování z.č. 29, koordinace s MaR	hod	80,000	617,49	49 399,20	Vlastní
1345	K	D.1.01.4f - 29.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	40,000	617,49	24 699,60	Vlastní
1346	K	D.1.01.4f - 29.208	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	15,000	393,12	5 896,80	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 30.	Zařízení č. 30 - Lůžkové jednotky - 5., 6., 7.NP VÝCHOD				3 285 645,91	
1347	K	D.1.01.4f - 30.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	707 280,28	707 280,28	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1200Pa při průtoku 8575 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 1200Pa při průtoku 8575 m					
	VV		Dva stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9).					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10›60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy rýhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky jeřábem na střechu po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1348	K	D.1.01.4f - 30.01a	Celonerezový parní distributor pro krátkou rozptylovou vzdálenost, D+M	ks	1,000	202 790,79	202 790,79	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 8575 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice s kolektorem a mikrotryskami, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vhřící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1349	K	D.1.01.4f - 30.02	Tlumič hluku buněkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	16,000	2 877,70	46 043,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
1350	K	D.1.01.4f - 30.03	Tlumič hluku buněkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	24,000	1 971,47	47 315,28	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
1351	K	D.1.01.4f - 30.04	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	2 925,50	2 925,50	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1352	K	D.1.01.4f - 30.05	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	2 925,50	2 925,50	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1353	K	D.1.01.4f - 30.06	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	12,000	2 299,23	27 590,76	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
1354	K	D.1.01.4f - 30.07	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	34,000	2 073,89	70 512,26	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
1355	K	D.1.01.4f - 30.08	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	2 399,71	2 399,71	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1356	K	D.1.01.4f - 30.09	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	2,000	2 399,71	4 799,42	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1357	K	D.1.01.4f - 30.10	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	10,000	1 973,42	19 734,20	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
1358	K	D.1.01.4f - 30.11	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	11,000	1 774,42	19 518,62	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
1359	K	D.1.01.4f - 30.12	Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M	ks	3,000	431,17	1 293,51	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1360	K	D.1.01.4f - 30.13	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M	ks	27,000	372,64	10 061,28	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
1361	K	D.1.01.4f - 30.14	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	25,000	303,38	7 584,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
1362	K	D.1.01.4f - 30.15	Regulační klapka těsná 630x250, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	2 099,26	4 198,52	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1363	K	D.1.01.4f - 30.16	Regulační klapka těsná 500x250, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	1 976,34	3 952,68	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1364	K	D.1.01.4f - 30.17	Regulační klapka těsná 250x200, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	1 592,00	3 184,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1365	K	D.1.01.4f - 30.18	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	1 033,04	2 066,08	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1366	K	D.1.01.4f - 30.19	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	28,000	988,17	27 668,76	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
1367	K	D.1.01.4f - 30.20	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	72,000	961,83	69 251,76	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
1368	K	D.1.01.4f - 30.21	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	25,000	936,47	23 411,75	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
1369	K	D.1.01.4f - 30.22	Pružná manžeta 630x250mm, šířka 150 mm, D+M	ks	6,000	1 191,07	7 146,42	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1370	K	D.1.01.4f - 30.23	Pružná manžeta 560x250mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	1 159,86	2 319,72	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1371	K	D.1.01.4f - 30.24	Pružná manžeta 500x250mm, šířka 150 mm, D+M	ks	4,000	1 128,64	4 514,56	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1372	K	D.1.01.4f - 30.25	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	6,000	249,73	1 498,38	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1373	K	D.1.01.4f - 30.26	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	84,000	208,75	17 535,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		84		84,000			
	VV		Součet		84,000			
1374	K	D.1.01.4f - 30.27	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	84,000	178,51	14 994,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		84		84,000			
	VV		Součet		84,000			
1375	K	D.1.01.4f - 30.28	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	216,000	165,83	35 819,28	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		216		216,000			
	VV		Součet		216,000			
1376	K	D.1.01.4f - 30.29	Čtyhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	1 075,000	770,64	828 438,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1075		1 075,000			
	VV		Součet		1 075,000			
1377	K	D.1.01.4f - 30.30	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	162,000	979,39	158 661,18	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		162		162,000			
	VV		Součet		162,000			
1378	K	D.1.01.4f - 30.31	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	180,000	735,52	132 393,60	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
1379	K	D.1.01.4f - 30.32	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	746,000	606,76	452 642,96	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		746		746,000			
	VV		Součet		746,000			
1380	K	D.1.01.4f - 30.33	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	48,000	1 855,38	89 058,24	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
1381	K	D.1.01.4f - 30.100	Požární klapka čtyhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x710, D+M	ks	1,000	10 749,90	10 749,90	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1382	K	D.1.01.4f - 30.101	Požární klapka čtyhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x710, D+M	ks	1,000	10 749,90	10 749,90	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1383	K	D.1.01.4f - 30.102	Požární klapka čtyhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x250, D+M	ks	1,000	8 504,33	8 504,33	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1384	K	D.1.01.4f - 30.103	Požární klapka čtyhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x280, D+M	ks	1,000	8 348,25	8 348,25	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1385	K	D.1.01.4f - 30.104	Požární klapka čtyhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M	ks	1,000	6 660,65	6 660,65	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1386	K	D.1.01.4f - 30.105	Požární klapka čtyhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M	ks	1,000	6 660,65	6 660,65	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1387	K	D.1.01.4f - 30.106	Požární klapka čtyhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x250, D+M	ks	1,000	8 639,92	8 639,92	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1388	K	D.1.01.4f - 30.107	Požární klapka čtyhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x250, D+M	ks	1,000	8 777,46	8 777,46	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1389	K	D.1.01.4f - 30.108	Požární klapka čtyhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x250, D+M	ks	1,000	6 561,15	6 561,15	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1390	K	D.1.01.4f - 30.109	Požární klapka čtyhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M	ks	1,000	6 660,65	6 660,65	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1391	K	D.1.01.4f - 30.110	Požární klapka čtyhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x250, D+M	ks	1,000	6 787,46	6 787,46	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1392	K	D.1.01.4f - 30.111	Požární klapka čtyhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x250, D+M	ks	1,000	6 719,18	6 719,18	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1393	K	D.1.01.4f - 30.112	Požární klapka čtyhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x200, D+M	ks	1,000	6 201,19	6 201,19	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1394	K	D.1.01.4f - 30.113	Požární klapka čtyhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, D+M	ks	1,000	6 297,77	6 297,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1395	K	D.1.01.4f - 30.114	Požární klapka čtyhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x355, D+M	ks	1,000	7 137,66	7 137,66	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1396	K	D.1.01.4f - 30.115	Požární klapka čtyhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x355, D+M	ks	1,000	7 137,66	7 137,66	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1397	K	D.1.01.4f - 30.116	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x250, D+M	ks	1,000	6 561,15	6 561,15	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1398	K	D.1.01.4f - 30.117	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x250, D+M	ks	1,000	6 561,15	6 561,15	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1399	K	D.1.01.4f - 30.118	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x200, D+M	ks	1,000	6 201,19	6 201,19	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1400	K	D.1.01.4f - 30.200	Montážní materiál k z.č. 29	kg	420,000	73,16	30 727,20	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		420		420,000			
	VV		Součet		420,000			
1401	K	D.1.01.4f - 30.201	Zaregulování z.č. 30, koordinace s MaR	hod	60,000	617,49	37 049,40	Vlastní
1402	K	D.1.01.4f - 30.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	30,000	617,49	18 524,70	Vlastní
1403	K	D.1.01.4f - 30.208	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	15,000	393,12	5 896,80	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 31.	Zařízení č. 31 - JIP neurochirurgická - 5.NP				4 818 908,53	
1404	K	D.1.01.4f - 31.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě;	ks	1,000	876 577,61	876 577,61	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT;					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1100Pa při průtoku 10855 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 1000Pa při průtoku 9325					
	VV		Tři stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupeň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9), 3.stupeň filtrace filtr					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>80% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, silonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač, vodní dohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy ryhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky jeřábem na střechu po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1405	K	D.1.01.4f - 31.01a	Celonerezový parní distributor pro krátkou rozptylovou vzdálenost, D+M	ks	1,000	217 186,11	217 186,11	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=26°C, RH=35%, průtok vzduchu 10855 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice s kolektorem a mikrotryskami, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1406	K	D.1.01.4f - 31.02	Radiální potrubní ventilátor 600x350, průtok 1505 m3/h při 650 Pa, včetně 2ks pružných manžet, EC motor, D+M	ks	1,000	35 206,42	35 206,42	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1407	K	D.1.01.4f - 31.03	Radiální potrubní ventilátor 600x350, průtok 1525 m3/h při 750 Pa, včetně 2ks pružných manžet, EC motor, D+M	ks	1,000	38 476,27	38 476,27	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1408	K	D.1.01.4f - 31.04	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 450x280, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M	ks	1,000	5 152,54	5 152,54	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1409	K	D.1.01.4f - 31.05	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 400x280, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M	ks	1,000	4 308,74	4 308,74	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1410	K	D.1.01.4f - 31.06	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	18,000	3 967,32	71 411,76	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
1411	K	D.1.01.4f - 31.07	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	52,000	2 038,77	106 016,04	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		52,000			
1412	K	D.1.01.4f - 31.08	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	24,000	1 971,47	47 315,28	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
1413	K	D.1.01.4f - 31.09	Krycí mřížka na potrubí - "protihmyzová", rozměr potrubí 3000x900, pozink., D+M	ks	1,000	9 070,11	9 070,11	Vlastní
	VV		RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1414	K	D.1.01.4f - 31.09a	Krycí mřížka na potrubí - "protihmyzová", rozměr potrubí 560x400, pozink., D+M	ks	1,000	1 387,15	1 387,15	Vlastní
	VV		RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1415	K	D.1.01.4f - 31.10	Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M	ks	24,000	15 522,00	372 528,00	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 575/575/78-700					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
1416	K	D.1.01.4f - 31.11	Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M	ks	12,000	11 870,74	142 448,88	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 457/457/78-420					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
1417	K	D.1.01.4f - 31.11a	Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M	ks	1,000	11 948,78	11 948,78	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 457/457/78-530					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1418	K	D.1.01.4f - 31.12	Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M	ks	4,000	10 510,91	42 043,64	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 305/305/78-170					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1419	K	D.1.01.4f - 31.12a	Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M	ks	1,000	10 537,25	10 537,25	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 305/305/78-210					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1420	K	D.1.01.4f - 31.13	Čistý filtrační nástavec odvodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M	ks	4,000	15 522,00	62 088,00	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 575/575/78-700					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1421	K	D.1.01.4f - 31.14	Čistý filtrační nástavec odvodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M	ks	1,000	10 537,25	10 537,25	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 305/305/78-210					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1422	K	D.1.01.4f - 31.15	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	11,000	2 875,75	31 633,25	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
1423	K	D.1.01.4f - 31.16	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	6,000	2 399,71	14 398,26	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1424	K	D.1.01.4f - 31.17	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	4,000	2 399,71	9 598,84	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1425	K	D.1.01.4f - 31.18	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	5,000	1 973,42	9 867,10	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
1426	K	D.1.01.4f - 31.19	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	6,000	1 774,42	10 646,52	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1427	K	D.1.01.4f - 31.20	Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M	ks	2,000	431,17	862,34	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1428	K	D.1.01.4f - 31.21	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M	ks	1,000	372,64	372,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1429	K	D.1.01.4f - 31.22	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	3,000	303,38	910,14	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1430	K	D.1.01.4f - 31.23	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 225 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M	ks	1,000	858,43	858,43	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1431	K	D.1.01.4f - 31.24	Zpětná klapka 500x160, atyp., D+M	ks	1,000	1 792,95	1 792,95	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1432	K	D.1.01.4f - 31.25	Zpětná klapka 280x280, atyp., D+M	ks	1,000	1 883,67	1 883,67	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1433	K	D.1.01.4f - 31.26	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	45,000	1 033,04	46 486,80	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
1434	K	D.1.01.4f - 31.27	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	23,000	988,17	22 727,91	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
1435	K	D.1.01.4f - 31.28	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	12,000	961,83	11 541,96	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
1436	K	D.1.01.4f - 31.29	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	5,000	936,47	4 682,35	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
1437	K	D.1.01.4f - 31.30	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	135,000	249,73	33 713,55	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		135		135,000			
	VV		Součet		135,000			
1438	K	D.1.01.4f - 31.31	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	69,000	208,75	14 403,75	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		69		69,000			
	VV		Součet		69,000			
1439	K	D.1.01.4f - 31.32	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	36,000	178,51	6 426,36	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
1440	K	D.1.01.4f - 31.33	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	15,000	165,83	2 487,45	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
1441	K	D.1.01.4f - 31.34	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	1 276,000	770,64	983 336,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP, D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP, D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1276		1 276,000			
	VV		Součet		1 276,000			
1442	K	D.1.01.4f - 31.35	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	84,000	979,39	82 268,76	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		84		84,000			
	VV		Součet		84,000			
1443	K	D.1.01.4f - 31.36	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	732,000	735,52	538 400,64	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		732		732,000			
	VV		Součet		732,000			
1444	K	D.1.01.4f - 31.37	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	368,000	606,76	223 287,68	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP, D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		368		368,000			
	VV		Součet		368,000			
1445	K	D.1.01.4f - 31.38	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	215,000	1 855,38	398 906,70	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP, D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		215		215,000			
	VV		Součet		215,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1446	K	D.1.01.4f - 31.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x630, D+M	ks	1,000	11 171,32	11 171,32	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1447	K	D.1.01.4f - 31.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 160x500, D+M	ks	1,000	7 886,84	7 886,84	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1448	K	D.1.01.4f - 31.102	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x280, D+M	ks	1,000	6 603,09	6 603,09	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1449	K	D.1.01.4f - 31.103	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x560, D+M	ks	1,000	9 483,72	9 483,72	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1450	K	D.1.01.4f - 31.104	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1451	K	D.1.01.4f - 31.105	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1452	K	D.1.01.4f - 31.106	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1453	K	D.1.01.4f - 31.107	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1454	K	D.1.01.4f - 31.108	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1455	K	D.1.01.4f - 31.109	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1456	K	D.1.01.4f - 31.110	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1457	K	D.1.01.4f - 31.111	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1458	K	D.1.01.4f - 31.112	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1459	K	D.1.01.4f - 31.113	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1460	K	D.1.01.4f - 31.114	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x315, D+M	ks	1,000	6 909,40	6 909,40	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1461	K	D.1.01.4f - 31.115	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x315, D+M	ks	1,000	6 909,40	6 909,40	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1462	K	D.1.01.4f - 31.116	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1463	K	D.1.01.4f - 31.117	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1464	K	D.1.01.4f - 31.118	Požární stěnový uzávěr čtyřhranný, odolnost 90 min, 200x300, D+M	ks	1,000	13 381,78	13 381,78	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		včetně 2ks krycích mřížek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1465	K	D.1.01.4f - 31.200	Montážní materiál k z.č. 31	kg	480,000	73,16	35 116,80	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		480		480,000			
	VV		Součet		480,000			
1466	K	D.1.01.4f - 31.201	Zaregulování z.č. 31, koordinace s MaR	hod	40,000	617,49	24 699,60	Vlastní
1467	K	D.1.01.4f - 31.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	20,000	617,49	12 349,80	Vlastní
1468	K	D.1.01.4f - 31.208	Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor	prostor	1,000	87 825,35	87 825,35	Vlastní
1469	K	D.1.01.4f - 31.209	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	20,000	393,12	7 862,40	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 32.	Zařízení č. 32 - Neobsazeno				0,00	
	D	D.1.01.4f - 33.	Zařízení č. 33 - Operační sál KOTPÚ (superaseptický) - 7.NP				2 562 677,81	
1470	K	D.1.01.4f - 33.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	803 751,40	803 751,40	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1050Pa při průtoku 6550 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 950Pa při průtoku 6300 m3					
	VV		Tři stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupeň filtrace ISO ePM 10-60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9), 3.stupeň filtrace filtr					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač, vodní dohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT. Elektrický ohřívač pro zálohu teplovodního ohřevu.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy ryhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky jeřábem na střechu po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1471	K	D.1.01.4f - 33.01a	Celonerezový parní distributor pro krátkou rozptylovou vzdálenost, D+M	ks	1,000	213 931,87	213 931,87	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=26°C, RH=45%, průtok vzduchu 6550 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice s kolektorem a mikrotryskami, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1472	K	D.1.01.4f - 33.02	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	18,000	2 673,82	48 128,76	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
1473	K	D.1.01.4f - 33.03	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	18,000	1 971,47	35 486,46	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
1474	K	D.1.01.4f - 33.04	Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M	ks	6,000	15 522,00	93 132,00	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 575/575/78-700					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1475	K	D.1.01.4f - 33.05	Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M	ks	1,000	11 870,74	11 870,74	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 457/457/78-420					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1476	K	D.1.01.4f - 33.06	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	3,000	2 875,75	8 627,25	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1477	K	D.1.01.4f - 33.07	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	2 399,71	2 399,71	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1478	K	D.1.01.4f - 33.08	Regulační klapka těsná 450x355, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	2 393,85	4 787,70	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1479	K	D.1.01.4f - 33.09	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	17,000	1 033,04	17 561,68	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
1480	K	D.1.01.4f - 33.10	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	988,17	1 976,34	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1481	K	D.1.01.4f - 33.11	Pružná manžeta 700x160mm, šířka 150 mm, D+M	ks	4,000	1 159,86	4 639,44	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1482	K	D.1.01.4f - 33.12	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	51,000	249,73	12 736,23	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
1483	K	D.1.01.4f - 33.13	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	6,000	208,75	1 252,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1484	K	D.1.01.4f - 33.14	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	596,000	770,64	459 301,44	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		596		596,000			
	VV		Součet		596,000			
1485	K	D.1.01.4f - 33.15	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	9,000	979,39	8 814,51	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
1486	K	D.1.01.4f - 33.16	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	281,000	735,52	206 681,12	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		281		281,000			
	VV		Součet		281,000			
1487	K	D.1.01.4f - 33.17	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	71,000	606,76	43 079,96	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		71		71,000			
	VV		Součet		71,000			
1488	K	D.1.01.4f - 33.18	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	250,000	1 855,38	463 845,00	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		250,000			
1489	K	D.1.01.4f - 33.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x400, D+M	ks	1,000	9 205,70	9 205,70	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1490	K	D.1.01.4f - 33.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x400, D+M	ks	1,000	9 205,70	9 205,70	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1491	K	D.1.01.4f - 33.200	Montážní materiál k z.č. 33	kg	220,000	73,16	16 095,20	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		220		220,000			
	VV		Součet		220,000			
1492	K	D.1.01.4f - 33.201	Zaregulování z.č. 33, koordinace s MaR	hod	20,000	617,49	12 349,80	Vlastní
1493	K	D.1.01.4f - 33.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	10,000	617,49	6 174,90	Vlastní
1494	K	D.1.01.4f - 33.208	Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor	prostor	1,000	59 780,00	59 780,00	Vlastní
1495	K	D.1.01.4f - 33.209	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	20,000	393,12	7 862,40	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 34.	Zařízení č. 34 - Zázemí operačního sálu KOTPÚ - 7.NP				2 715 884,33	
1496	K	D.1.01.4f - 34.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	663 858,28	663 858,28	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1400Pa při průtoku 4985 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 950Pa při průtoku 5110 m3					
	VV		Tři stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO ePM 10-60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1->80% (F9), 3.stupeň filtrace filtr					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10->60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů,					
	VV		Vodní ohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT. Elektrický ohřívač pro zálohu teplovodního ohřevu.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy ryhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky jeřábem na střechu po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1497	K	D.1.01.4f - 34.01a	Celonerezový parní distributor pro krátkou rozptylovou vzdálenost, D+M	ks	1,000	186 113,81	186 113,81	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 4985 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice s kolektorem a mikrotryskami, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vřtičící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1498	K	D.1.01.4f - 34.02	Komora pro zónovou úpravu teploty vzduchu, průtok vzduchu 1600 m3/h, D+M	ks	1,000	51 036,68	51 036,68	Vlastní
	VV		Vnitřní provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran.					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT					
	VV		Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů,					
	VV		vodní chladič, ΔT=4K, vodní ohřívač, ΔT=4K, připojení 1", m=250kg, eliminátor kapek					
	VV		včetně 2ks tlumících manžet a sifonu.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním komory ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1499	K	D.1.01.4f - 34.03	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	8,000	3 967,32	31 738,56	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
1500	K	D.1.01.4f - 34.04	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	12,000	1 971,47	23 657,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
1501	K	D.1.01.4f - 34.05	Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M	ks	10,000	15 522,00	155 220,00	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 575/575/78-700					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
1502	K	D.1.01.4f - 34.05a	Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální čtyřhranné připojení 500x100, D+M	ks	2,000	15 522,00	31 044,00	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 575/575/78-700					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1503	K	D.1.01.4f - 34.06	Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M	ks	4,000	11 870,74	47 482,96	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 457/457/78-420					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1504	K	D.1.01.4f - 34.07	Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M	ks	2,000	10 510,91	21 021,82	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 305/305/78-170					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1505	K	D.1.01.4f - 34.07a	Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M	ks	1,000	10 566,51	10 566,51	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 305/305/78-260					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1506	K	D.1.01.4f - 34.08	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	5,000	2 875,75	14 378,75	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1507	K	D.1.01.4f - 34.09	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	3,000	2 399,71	7 199,13	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1508	K	D.1.01.4f - 34.10	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	3,000	2 399,71	7 199,13	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1509	K	D.1.01.4f - 34.11	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	2,000	1 973,42	3 946,84	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1510	K	D.1.01.4f - 34.12	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	2,000	1 774,42	3 548,84	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1511	K	D.1.01.4f - 34.13	Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M	ks	1,000	431,17	431,17	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1512	K	D.1.01.4f - 34.14	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M	ks	1,000	372,64	372,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1513	K	D.1.01.4f - 34.15	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	1,000	303,38	303,38	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1514	K	D.1.01.4f - 34.16	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 225 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M	ks	1,000	858,43	858,43	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1515	K	D.1.01.4f - 34.17	Regulační klapka těsná 560x355, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 516,77	2 516,77	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1516	K	D.1.01.4f - 34.18	Regulační klapka těsná 355x250, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	1 887,57	1 887,57	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1517	K	D.1.01.4f - 34.19	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	21,000	1 033,04	21 693,84	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
1518	K	D.1.01.4f - 34.20	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	8,000	988,17	7 905,36	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
1519	K	D.1.01.4f - 34.21	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	6,000	961,83	5 770,98	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1520	K	D.1.01.4f - 34.22	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	936,47	1 872,94	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1521	K	D.1.01.4f - 34.23	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	63,000	249,73	15 732,99	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		63		63,000			
	VV		Součet		63,000			
1522	K	D.1.01.4f - 34.24	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	24,000	208,75	5 010,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
1523	K	D.1.01.4f - 34.25	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	18,000	178,51	3 213,18	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
1524	K	D.1.01.4f - 34.26	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	6,000	165,83	994,98	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1525	K	D.1.01.4f - 34.27	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	545,000	770,64	419 998,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		545		545,000			
	VV		Součet		545,000			
1526	K	D.1.01.4f - 34.28	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	40,000	979,39	39 175,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
1527	K	D.1.01.4f - 34.29	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	243,000	735,52	178 731,36	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		243		243,000			
	VV		Součet		243,000			
1528	K	D.1.01.4f - 34.30	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	131,000	606,76	79 485,56	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		131		131,000			
	VV		Součet		131,000			
1529	K	D.1.01.4f - 34.31	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	268,000	1 855,38	497 241,84	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP-D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		268		268,000			
	VV		Součet		268,000			
1530	K	D.1.01.4f - 34.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x355, D+M	ks	1,000	8 373,61	8 373,61	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1531	K	D.1.01.4f - 34.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x200, D+M	ks	1,000	6 662,60	6 662,60	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1532	K	D.1.01.4f - 34.102	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x355, D+M	ks	1,000	8 897,45	8 897,45	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1533	K	D.1.01.4f - 34.103	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1534	K	D.1.01.4f - 34.104	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1535	K	D.1.01.4f - 34.105	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1536	K	D.1.01.4f - 34.106	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1537	K	D.1.01.4f - 34.107	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních uzpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1538	K	D.1.01.4f - 34.200	Montážní materiál k z.č. 34	kg	230,000	73,16	16 826,80	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		230		230,000			
	VV		Součet		230,000			
1539	K	D.1.01.4f - 34.201	Zaregulování z.č. 34, koordinace s MaR	hod	30,000	617,49	18 524,70	Vlastní
1540	K	D.1.01.4f - 34.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	15,000	617,49	9 262,35	Vlastní
1541	K	D.1.01.4f - 34.208	Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor	prostor	1,000	67 794,63	67 794,63	Vlastní
1542	K	D.1.01.4f - 34.209	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	20,000	393,12	7 862,40	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 35.	Zařízení č. 35 - Lůžkové jednotky - 8., 9., 10., 11.NP ZÁPAD				7 582 573,98	
1543	K	D.1.01.4f - 35.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě;	ks	1,000	1 019 973,72	1 019 973,72	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová					
	VV		modulová konstrukce pružně podložená, vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepuzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT;					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), nadsání ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1000Pa při průtoku 14425 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 1000Pa při průtoku 14425					
	VV		Dva stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9).					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, silonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro směšovací klapku na rekuperátoru pro přechod do režimu "vrtulník" (cirkulace) - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy ryhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky jeřábem na střechu po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1544	K	D.1.01.4f - 35.01a	Celonerezový parní distributor pro krátkou rozptylovou vzdálenost, D+M	ks	1,000	221 359,25	221 359,25	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 14425 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice s kolektorem a mikrotryskami, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vhčící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1545	K	D.1.01.4f - 35.02	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	16,000	1 971,47	31 543,52	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
1546	K	D.1.01.4f - 35.03	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	331,000	1 971,47	652 556,57	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		331		331,000			
	VV		Součet		331,000			
1547	K	D.1.01.4f - 35.04	Krycí mřížka na potrubí - "protihmyzová", rozměr potrubí 2750x2500, pozink., D+M	ks	1,000	11 903,91	11 903,91	Vlastní
	VV		RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1548	K	D.1.01.4f - 35.05	Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 2000x2000, pozink., D+M	ks	2,000	12 427,75	24 855,50	Vlastní
	VV		vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování, D+M					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1549	K	D.1.01.4f - 35.06	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	2 925,50	2 925,50	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1550	K	D.1.01.4f - 35.07	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	17,000	2 299,23	39 086,91	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
1551	K	D.1.01.4f - 35.08	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	70,000	2 073,89	145 172,30	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
1552	K	D.1.01.4f - 35.09	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	2 399,71	2 399,71	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1553	K	D.1.01.4f - 35.10	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	14,000	1 973,42	27 627,88	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
1554	K	D.1.01.4f - 35.11	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	15,000	1 774,42	26 616,30	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
1555	K	D.1.01.4f - 35.12	Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M	ks	7,000	431,17	3 018,19	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
1556	K	D.1.01.4f - 35.13	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M	ks	57,000	372,64	21 240,48	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		57		57,000			
	VV		Součet		57,000			
1557	K	D.1.01.4f - 35.14	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	53,000	303,38	16 079,14	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		53		53,000			
	VV		Součet		53,000			
1558	K	D.1.01.4f - 35.15	Regulační klapka těsná 710x315, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 497,26	2 497,26	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1559	K	D.1.01.4f - 35.15a	Regulační klapka těsná 710x280, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 477,75	2 477,75	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1560	K	D.1.01.4f - 35.16	Regulační klapka těsná 710x250, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 254,36	2 254,36	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1561	K	D.1.01.4f - 35.17	Regulační klapka těsná 630x250, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 099,26	2 099,26	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1562	K	D.1.01.4f - 35.18	Regulační klapka těsná 630x200, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	2 025,12	4 050,24	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1563	K	D.1.01.4f - 35.19	Regulační klapka těsná 560x250, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 075,84	2 075,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1564	K	D.1.01.4f - 35.20	Regulační klapka těsná 500x315, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 191,93	2 191,93	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1565	K	D.1.01.4f - 35.21	Regulační klapka těsná 500x250, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	1 976,34	3 952,68	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1566	K	D.1.01.4f - 35.22	Regulační klapka těsná 450x315, ovl. ruční, D+M	ks	3,000	2 191,93	6 575,79	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1567	K	D.1.01.4f - 35.23	Regulační klapka těsná 450x250, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	1 976,34	1 976,34	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1568	K	D.1.01.4f - 35.24	Regulační klapka těsná 280x280, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	1 972,44	1 972,44	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1569	K	D.1.01.4f - 35.25	Regulační klapka těsná 250x250, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	1 635,90	1 635,90	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1570	K	D.1.01.4f - 35.26	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	40,000	988,17	39 526,80	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
1571	K	D.1.01.4f - 35.27	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	142,000	961,83	136 579,86	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		142		142,000			
	VV		Součet		142,000			
1572	K	D.1.01.4f - 35.28	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	53,000	936,47	49 632,91	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		53		53,000			
	VV		Součet		53,000			
1573	K	D.1.01.4f - 35.29	Pružná manžeta 560x280mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	1 159,86	2 319,72	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1574	K	D.1.01.4f - 35.30	Pružná manžeta 560x250mm, šířka 150 mm, D+M	ks	6,000	1 159,86	6 959,16	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1575	K	D.1.01.4f - 35.31	Pružná manžeta 500x250mm, šířka 150 mm, D+M	ks	6,000	1 128,64	6 771,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1576	K	D.1.01.4f - 35.32	Pružná manžeta 400x315mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	1 128,64	2 257,28	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1577	K	D.1.01.4f - 35.33	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	120,000	208,75	25 050,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
1578	K	D.1.01.4f - 35.34	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	426,000	178,51	76 045,26	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		426		426,000			
	VV		Součet		426,000			
1579	K	D.1.01.4f - 35.35	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	159,000	165,83	26 366,97	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		159		159,000			
	VV		Součet		159,000			
1580	K	D.1.01.4f - 35.36	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	2 649,000	770,64	2 041 425,36	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		2649		2 649,000			
	VV		Součet		2 649,000			
1581	K	D.1.01.4f - 35.37	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	272,000	979,39	266 394,08	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		272		272,000			
	VV		Součet		272,000			
1582	K	D.1.01.4f - 35.38	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy, s oplechováním pozink plechem, D+M	m2	310,000	2 138,27	662 863,70	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		310		310,000			
	VV		Součet		310,000			
1583	K	D.1.01.4f - 35.39	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	910,000	735,52	669 323,20	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		910		910,000			
	VV		Součet		910,000			
1584	K	D.1.01.4f - 35.40	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	1 153,000	606,76	699 594,28	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1153		1 153,000			
	VV		Součet		1 153,000			
1585	K	D.1.01.4f - 35.41	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	106,000	1 855,38	196 670,28	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		106		106,000			
	VV		Součet		106,000			
1586	K	D.1.01.4f - 35.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x400, D+M	ks	1,000	8 493,59	8 493,59	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1587	K	D.1.01.4f - 35.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x400, D+M	ks	1,000	8 493,59	8 493,59	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1588	K	D.1.01.4f - 35.102	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1100x500, D+M	ks	1,000	11 317,64	11 317,64	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1589	K	D.1.01.4f - 35.103	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1100x500, D+M	ks	1,000	11 317,64	11 317,64	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1590	K	D.1.01.4f - 35.104	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M	ks	1,000	6 611,87	6 611,87	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1591	K	D.1.01.4f - 35.105	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M	ks	1,000	6 611,87	6 611,87	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1592	K	D.1.01.4f - 35.106	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x315, D+M	ks	1,000	8 320,93	8 320,93	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1593	K	D.1.01.4f - 35.107	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x315, D+M	ks	1,000	8 320,93	8 320,93	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1594	K	D.1.01.4f - 35.108	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M	ks	1,000	6 611,87	6 611,87	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1595	K	D.1.01.4f - 35.109	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M	ks	1,000	6 611,87	6 611,87	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1596	K	D.1.01.4f - 35.110	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x250, D+M	ks	1,000	6 719,18	6 719,18	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1597	K	D.1.01.4f - 35.111	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x315, D+M	ks	1,000	6 909,40	6 909,40	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1598	K	D.1.01.4f - 35.112	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x280, D+M	ks	1,000	8 591,14	8 591,14	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1599	K	D.1.01.4f - 35.113	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x1000, D+M	ks	1,000	8 874,04	8 874,04	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1600	K	D.1.01.4f - 35.114	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x250, D+M	ks	1,000	8 071,21	8 071,21	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1601	K	D.1.01.4f - 35.115	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x250, D+M	ks	1,000	8 166,81	8 166,81	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1602	K	D.1.01.4f - 35.116	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M	ks	1,000	6 660,65	6 660,65	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1603	K	D.1.01.4f - 35.117	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M	ks	1,000	6 660,65	6 660,65	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1604	K	D.1.01.4f - 35.118	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1605	K	D.1.01.4f - 35.119	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, D+M	ks	1,000	6 297,77	6 297,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1606	K	D.1.01.4f - 35.120	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x250, D+M	ks	1,000	8 639,92	8 639,92	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1607	K	D.1.01.4f - 35.121	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x250, D+M	ks	1,000	8 639,92	8 639,92	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1608	K	D.1.01.4f - 35.122	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x250, D+M	ks	1,000	6 787,46	6 787,46	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1609	K	D.1.01.4f - 35.123	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x250, D+M	ks	1,000	6 787,46	6 787,46	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1610	K	D.1.01.4f - 35.124	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 915x250, D+M	ks	1,000	6 611,87	6 611,87	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1611	K	D.1.01.4f - 35.125	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x250, D+M	ks	1,000	6 561,15	6 561,15	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1612	K	D.1.01.4f - 35.126	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x280, D+M	ks	1,000	8 348,25	8 348,25	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1613	K	D.1.01.4f - 35.127	Požární klapka čtyfhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x280, D+M	ks	1,000	8 348,25	8 348,25	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1614	K	D.1.01.4f - 35.200	Montážní materiál k z.č. 35	kg	960,000	73,16	70 233,60	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		960		960,000			
	VV		Součet		960,000			
1615	K	D.1.01.4f - 35.201	Zaregulování z.č. 35, koordinace s MaR	hod	110,000	617,49	67 923,90	Vlastní
1616	K	D.1.01.4f - 35.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	55,000	617,49	33 961,95	Vlastní
1617	K	D.1.01.4f - 35.208	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	15,000	393,12	5 896,80	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 36.	Zařízení č. 36 - Lůžkové jednotky - 8., 9.NP STŘED				6 411 592,52	
1618	K	D.1.01.4f - 36.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	1 142 644,57	1 142 644,57	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepužívající panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášející vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1000Pa při průtoku 17185 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 1000Pa při průtoku 17185					
	VV		Dva stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9).					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, silonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro směšovací klapku na rekuperátoru pro přechod do režimu "vrtulník" (cirkulace) - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy ryhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky jeřábem na střechu po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1619	K	D.1.01.4f - 36.01a	Celonerezový parní distributor pro krátkou rozptylovou vzdálenost, D+M	ks	1,000	233 354,86	233 354,86	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 17185 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice s kolektorem a mikrotryskami, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1620	K	D.1.01.4f - 36.02	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	36,000	2 038,77	73 395,72	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
1621	K	D.1.01.4f - 36.03	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	16,000	2 877,70	46 043,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
1622	K	D.1.01.4f - 36.04	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	16,000	1 971,47	31 543,52	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
1623	K	D.1.01.4f - 36.05	Nerezový odsávací zákryt, nástěnný, rozměr 1300x650 mm, horní napojení d=250, bez osvětlení, D+M	ks	1,000	25 324,71	25 324,71	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1624	K	D.1.01.4f - 36.06	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	8,000	3 450,31	27 602,48	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
1625	K	D.1.01.4f - 36.07	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	9,000	2 925,50	26 329,50	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
1626	K	D.1.01.4f - 36.08	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	14,000	2 925,50	40 957,00	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
1627	K	D.1.01.4f - 36.09	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	9,000	2 299,23	20 693,07	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
1628	K	D.1.01.4f - 36.10	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	31,000	2 073,89	64 290,59	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
1629	K	D.1.01.4f - 36.11	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	11,000	2 875,75	31 633,25	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
1630	K	D.1.01.4f - 36.12	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	20,000	2 399,71	47 994,20	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
1631	K	D.1.01.4f - 36.13	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	3,000	1 973,42	5 920,26	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1632	K	D.1.01.4f - 36.14	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	27,000	1 774,42	47 909,34	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
1633	K	D.1.01.4f - 36.15	Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M	ks	4,000	431,17	1 724,68	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1634	K	D.1.01.4f - 36.16	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M	ks	4,000	372,64	1 490,56	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1635	K	D.1.01.4f - 36.17	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	22,000	303,38	6 674,36	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
1636	K	D.1.01.4f - 36.18	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 225 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M	ks	8,000	858,43	6 867,44	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
1637	K	D.1.01.4f - 36.19	Regulační klapka těsná 800x355, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 733,32	2 733,32	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1638	K	D.1.01.4f - 36.20	Regulační klapka těsná 800x315, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 497,26	2 497,26	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1639	K	D.1.01.4f - 36.21	Regulační klapka těsná 630x400, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 545,05	2 545,05	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1640	K	D.1.01.4f - 36.22	Regulační klapka těsná 630x355, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 545,05	2 545,05	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1641	K	D.1.01.4f - 36.23	Regulační klapka těsná 560x500, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 497,26	2 497,26	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1642	K	D.1.01.4f - 36.24	Regulační klapka těsná 500x400, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 393,85	2 393,85	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1643	K	D.1.01.4f - 36.25	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	29,000	1 033,04	29 958,16	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
1644	K	D.1.01.4f - 36.26	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	50,000	988,17	49 408,50	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
1645	K	D.1.01.4f - 36.27	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	62,000	961,83	59 633,46	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		62		62,000			
	VV		Součet		62,000			
1646	K	D.1.01.4f - 36.28	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	30,000	936,47	28 094,10	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
1647	K	D.1.01.4f - 36.29	Pružná manžeta 560x400mm, šířka 150 mm, D+M	ks	4,000	1 191,07	4 764,28	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1648	K	D.1.01.4f - 36.30	Pružná manžeta 500x400mm, šířka 150 mm, D+M	ks	4,000	1 159,86	4 639,44	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1649	K	D.1.01.4f - 36.31	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	87,000	249,73	21 726,51	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		87		87,000			
	VV		Součet		87,000			
1650	K	D.1.01.4f - 36.32	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	150,000	208,75	31 312,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
1651	K	D.1.01.4f - 36.33	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	186,000	178,51	33 202,86	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		186		186,000			
	VV		Součet		186,000			
1652	K	D.1.01.4f - 36.34	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	90,000	165,83	14 924,70	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
1653	K	D.1.01.4f - 36.35	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	1 818,000	770,64	1 401 023,52	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1818		1 818,000			
	VV		Součet		1 818,000			
1654	K	D.1.01.4f - 36.36	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	339,000	979,39	332 013,21	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		339		339,000			
	VV		Součet		339,000			
1655	K	D.1.01.4f - 36.37	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy, s oplechováním pozink plechem, D+M	m2	362,000	2 138,27	774 053,74	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		362		362,000			
	VV		Součet		362,000			
1656	K	D.1.01.4f - 36.38	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	577,000	735,52	424 395,04	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		577		577,000			
	VV		Součet		577,000			
1657	K	D.1.01.4f - 36.39	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	854,000	606,76	518 173,04	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		854		854,000			
	VV		Součet		854,000			
1658	K	D.1.01.4f - 36.40	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	141,000	1 855,38	261 608,58	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		141		141,000			
	VV		Součet		141,000			
1659	K	D.1.01.4f - 36.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1100x800, D+M	ks	1,000	12 662,84	12 662,84	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1660	K	D.1.01.4f - 36.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1100x800, D+M	ks	1,000	12 662,84	12 662,84	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1661	K	D.1.01.4f - 36.104	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1662	K	D.1.01.4f - 36.105	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1663	K	D.1.01.4f - 36.106	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1664	K	D.1.01.4f - 36.107	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x315, D+M	ks	1,000	6 710,40	6 710,40	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1665	K	D.1.01.4f - 36.109	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1666	K	D.1.01.4f - 36.110	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1667	K	D.1.01.4f - 36.111	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, D+M	ks	1,000	6 297,77	6 297,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1668	K	D.1.01.4f - 36.112	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1669	K	D.1.01.4f - 36.113	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1670	K	D.1.01.4f - 36.114	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1671	K	D.1.01.4f - 36.115	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x315, D+M	ks	1,000	6 606,02	6 606,02	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1672	K	D.1.01.4f - 36.116	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1673	K	D.1.01.4f - 36.117	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1674	K	D.1.01.4f - 36.118	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x355, D+M	ks	1,000	7 137,66	7 137,66	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1675	K	D.1.01.4f - 36.119	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x355, D+M	ks	1,000	8 373,61	8 373,61	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1676	K	D.1.01.4f - 36.120	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1677	K	D.1.01.4f - 36.121	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x315, D+M	ks	1,000	6 606,02	6 606,02	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1678	K	D.1.01.4f - 36.122	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x315, D+M	ks	1,000	6 710,40	6 710,40	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1679	K	D.1.01.4f - 36.123	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x315, D+M	ks	1,000	6 710,40	6 710,40	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1680	K	D.1.01.4f - 36.124	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1681	K	D.1.01.4f - 36.125	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1682	K	D.1.01.4f - 36.126	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=315, D+M	ks	1,000	6 779,66	6 779,66	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1683	K	D.1.01.4f - 36.127	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x250, D+M	ks	1,000	6 719,18	6 719,18	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1684	K	D.1.01.4f - 36.128	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1685	K	D.1.01.4f - 36.129	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1686	K	D.1.01.4f - 36.130	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1687	K	D.1.01.4f - 36.131	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1688	K	D.1.01.4f - 36.132	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1689	K	D.1.01.4f - 36.133	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x560, D+M	ks	1,000	8 716,98	8 716,98	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1690	K	D.1.01.4f - 36.134	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x500, D+M	ks	1,000	9 266,18	9 266,18	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1691	K	D.1.01.4f - 36.135	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x630, D+M	ks	1,000	9 472,99	9 472,99	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1692	K	D.1.01.4f - 36.138	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1693	K	D.1.01.4f - 36.139	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1694	K	D.1.01.4f - 36.140	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1695	K	D.1.01.4f - 36.141	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1696	K	D.1.01.4f - 36.142	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x315, D+M	ks	1,000	6 710,40	6 710,40	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1697	K	D.1.01.4f - 36.143	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1698	K	D.1.01.4f - 36.144	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1699	K	D.1.01.4f - 36.145	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, D+M	ks	1,000	6 297,77	6 297,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1700	K	D.1.01.4f - 36.146	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1701	K	D.1.01.4f - 36.147	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1702	K	D.1.01.4f - 36.148	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1703	K	D.1.01.4f - 36.149	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x315, D+M	ks	1,000	6 606,02	6 606,02	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1704	K	D.1.01.4f - 36.150	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1705	K	D.1.01.4f - 36.151	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1706	K	D.1.01.4f - 36.153	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1707	K	D.1.01.4f - 36.154	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1708	K	D.1.01.4f - 36.156	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1709	K	D.1.01.4f - 36.157	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1710	K	D.1.01.4f - 36.158	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1711	K	D.1.01.4f - 36.159	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x315, D+M	ks	1,000	8 216,56	8 216,56	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1712	K	D.1.01.4f - 36.160	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1713	K	D.1.01.4f - 36.161	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x315, D+M	ks	1,000	6 710,40	6 710,40	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1714	K	D.1.01.4f - 36.162	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M	ks	1,000	6 611,87	6 611,87	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1715	K	D.1.01.4f - 36.163	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1716	K	D.1.01.4f - 36.164	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1717	K	D.1.01.4f - 36.165	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x500, D+M	ks	1,000	9 266,18	9 266,18	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1718	K	D.1.01.4f - 36.166	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x400, D+M	ks	1,000	7 249,84	7 249,84	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1719	K	D.1.01.4f - 36.167	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1720	K	D.1.01.4f - 36.200	Montážní materiál k z.č. 36	kg	730,000	73,16	53 406,80	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		730		730,000			
	VV		Součet		730,000			
1721	K	D.1.01.4f - 36.201	Zaregulování z.č. 36, koordinace s MaR	hod	60,000	617,49	37 049,40	Vlastní
1722	K	D.1.01.4f - 36.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	30,000	617,49	18 524,70	Vlastní
1723	K	D.1.01.4f - 36.208	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	15,000	393,12	5 896,80	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 37.	Zařízení č. 37 - Lůžkové jednotky - 10., 11.NP STŘED				5 716 224,40	
1724	K	D.1.01.4f - 37.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	1 055 375,25	1 055 375,25	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1000Pa při průtoku 15360 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 1000Pa při průtoku 15360					
	VV		Dva stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9),					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů,					
	VV		Vodní ohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro směšovací klapku na rekuperátoru pro přechod do režimu "vtrulník" (cirkulace) - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy výhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky jeřábem na střechu po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1725	K	D.1.01.4f - 37.01a	Celonerezový parní distributor pro krátkou rozptylovou vzdálenost, D+M	ks	1,000	220 182,81	220 182,81	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 15360 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice s kolektorem a mikrotryskami, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vhčící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1726	K	D.1.01.4f - 37.02	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	5,000	2 967,44	14 837,20	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
1727	K	D.1.01.4f - 37.03	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	6,000	1 971,47	11 828,82	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1728	K	D.1.01.4f - 37.04	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	10,000	2 038,77	20 387,70	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
1729	K	D.1.01.4f - 37.05	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	6,000	1 971,47	11 828,82	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1730	K	D.1.01.4f - 37.06	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	3,000	3 450,31	10 350,93	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1731	K	D.1.01.4f - 37.07	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	18,000	2 925,50	52 659,00	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
1732	K	D.1.01.4f - 37.08	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	11,000	2 925,50	32 180,50	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
1733	K	D.1.01.4f - 37.09	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	2 299,23	2 299,23	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1734	K	D.1.01.4f - 37.10	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	28,000	2 073,89	58 068,92	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
1735	K	D.1.01.4f - 37.11	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	6,000	2 875,75	17 254,50	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1736	K	D.1.01.4f - 37.12	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	10,000	2 399,71	23 997,10	Vlastní
	VV		600 x 32, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
1737	K	D.1.01.4f - 37.13	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	11,000	2 399,71	26 396,81	Vlastní
	VV		600 x 24, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
1738	K	D.1.01.4f - 37.14	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	1 973,42	1 973,42	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1739	K	D.1.01.4f - 37.15	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	19,000	1 774,42	33 713,98	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
1740	K	D.1.01.4f - 37.16	Talířový ventil kovový d=200 přívodní + rámeček, D+M	ks	1,000	431,17	431,17	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1741	K	D.1.01.4f - 37.17	Talířový ventil kovový d=160 přívodní + rámeček, D+M	ks	3,000	372,64	1 117,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1742	K	D.1.01.4f - 37.18	Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček, D+M	ks	2,000	303,38	606,76	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1743	K	D.1.01.4f - 37.19	Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M	ks	3,000	431,17	1 293,51	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1744	K	D.1.01.4f - 37.20	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M	ks	9,000	372,64	3 353,76	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
1745	K	D.1.01.4f - 37.21	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	29,000	303,38	8 798,02	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
1746	K	D.1.01.4f - 37.22	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 325 x 125, komfortní, regulace R1, D+M	ks	1,000	989,15	989,15	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1747	K	D.1.01.4f - 37.23	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 225 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M	ks	8,000	858,43	6 867,44	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
1748	K	D.1.01.4f - 37.24	Regulační klapka těsná 800x355, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	2 733,32	5 466,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1749	K	D.1.01.4f - 37.25	Regulační klapka těsná 800x250, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 254,36	2 254,36	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1750	K	D.1.01.4f - 37.26	Regulační klapka těsná 630x280, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	2 309,96	4 619,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1751	K	D.1.01.4f - 37.27	Regulační klapka těsná 400x315, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 095,35	2 095,35	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1752	K	D.1.01.4f - 37.28	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	37,000	1 033,04	38 222,48	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
1753	K	D.1.01.4f - 37.29	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	28,000	988,17	27 668,76	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
1754	K	D.1.01.4f - 37.30	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	59,000	961,83	56 747,97	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		59		59,000			
	VV		Součet		59,000			
1755	K	D.1.01.4f - 37.31	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	40,000	936,47	37 458,80	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
1756	K	D.1.01.4f - 37.32	Pružná manžeta 710x355mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	1 254,48	2 508,96	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1757	K	D.1.01.4f - 37.33	Pružná manžeta 710x315mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	1 254,48	2 508,96	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1758	K	D.1.01.4f - 37.34	Pružná manžeta d = 250mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	610,66	1 221,32	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1759	K	D.1.01.4f - 37.35	Pružná manžeta 500x250mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	1 128,64	2 257,28	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1760	K	D.1.01.4f - 37.36	Pružná manžeta 250x250mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	1 067,19	2 134,38	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1761	K	D.1.01.4f - 37.37	Pružná manžeta 280x250mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	1 067,19	2 134,38	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1762	K	D.1.01.4f - 37.38	Pružná manžeta d = 160mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	606,76	1 213,52	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1763	K	D.1.01.4f - 37.39	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	111,000	249,73	27 720,03	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		111		111,000			
	VV		Součet		111,000			
1764	K	D.1.01.4f - 37.40	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	84,000	208,75	17 535,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		84		84,000			
	VV		Součet		84,000			
1765	K	D.1.01.4f - 37.41	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	177,000	178,51	31 596,27	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		177		177,000			
	VV		Součet		177,000			
1766	K	D.1.01.4f - 37.42	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	120,000	165,83	19 899,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
1767	K	D.1.01.4f - 37.43	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	1 888,000	770,64	1 454 968,32	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP-D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1888		1 888,000			
	VV		Součet		1 888,000			
1768	K	D.1.01.4f - 37.44	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	233,000	979,39	228 197,87	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		233		233,000			
	VV		Součet		233,000			
1769	K	D.1.01.4f - 37.45	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	574,000	735,52	422 188,48	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		574		574,000			
	VV		Součet		574,000			
1770	K	D.1.01.4f - 37.46	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	1 213,000	606,76	735 999,88	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP-D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1213		1 213,000			
	VV		Součet		1 213,000			
1771	K	D.1.01.4f - 37.47	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 45 minut, D+M	m2	50,000	2 247,53	112 376,50	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP-D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
1772	K	D.1.01.4f - 37.48	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	206,000	1 855,38	382 208,28	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP-D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		206		206,000			
	VV		Součet		206,000			
1773	K	D.1.01.4f - 37.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x500, D+M	ks	1,000	9 266,18	9 266,18	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1774	K	D.1.01.4f - 37.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x500, D+M	ks	1,000	9 266,18	9 266,18	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1775	K	D.1.01.4f - 37.102	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x450, D+M	ks	1,000	9 777,34	9 777,34	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1776	K	D.1.01.4f - 37.103	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x450, D+M	ks	1,000	9 777,34	9 777,34	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1777	K	D.1.01.4f - 37.104	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x315, D+M	ks	1,000	6 621,63	6 621,63	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1778	K	D.1.01.4f - 37.105	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1779	K	D.1.01.4f - 37.106	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1780	K	D.1.01.4f - 37.107	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x280, D+M	ks	1,000	6 773,81	6 773,81	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1781	K	D.1.01.4f - 37.108	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1782	K	D.1.01.4f - 37.109	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x250, D+M	ks	1,000	11 655,16	11 655,16	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1783	K	D.1.01.4f - 37.110	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x355, D+M	ks	1,000	9 453,48	9 453,48	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1784	K	D.1.01.4f - 37.111	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x355, D+M	ks	1,000	9 062,31	9 062,31	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1785	K	D.1.01.4f - 37.112	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x250, D+M	ks	1,000	11 655,16	11 655,16	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1786	K	D.1.01.4f - 37.113	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x280, D+M	ks	1,000	6 322,15	6 322,15	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1787	K	D.1.01.4f - 37.114	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1788	K	D.1.01.4f - 37.115	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1789	K	D.1.01.4f - 37.116	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=225, D+M	ks	1,000	6 259,72	6 259,72	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1790	K	D.1.01.4f - 37.117	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=225, D+M	ks	1,000	6 259,72	6 259,72	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1791	K	D.1.01.4f - 37.118	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M	ks	1,000	6 660,65	6 660,65	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1792	K	D.1.01.4f - 37.119	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1793	K	D.1.01.4f - 37.120	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x315, D+M	ks	1,000	6 710,40	6 710,40	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1794	K	D.1.01.4f - 37.121	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=180, D+M	ks	1,000	5 855,87	5 855,87	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1795	K	D.1.01.4f - 37.122	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1796	K	D.1.01.4f - 37.123	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1797	K	D.1.01.4f - 37.124	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x315, D+M	ks	1,000	8 846,72	8 846,72	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1798	K	D.1.01.4f - 37.125	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1799	K	D.1.01.4f - 37.126	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x250, D+M	ks	1,000	11 655,16	11 655,16	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1800	K	D.1.01.4f - 37.127	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x315, D+M	ks	1,000	11 655,16	11 655,16	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1801	K	D.1.01.4f - 37.128	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1802	K	D.1.01.4f - 37.129	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x355, D+M	ks	1,000	8 897,45	8 897,45	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1803	K	D.1.01.4f - 37.130	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, D+M	ks	1,000	6 297,77	6 297,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1804	K	D.1.01.4f - 37.131	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=225, D+M	ks	1,000	6 259,72	6 259,72	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1805	K	D.1.01.4f - 37.132	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1806	K	D.1.01.4f - 37.133	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1807	K	D.1.01.4f - 37.134	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1808	K	D.1.01.4f - 37.135	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1809	K	D.1.01.4f - 37.136	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=225, D+M	ks	1,000	6 259,72	6 259,72	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1810	K	D.1.01.4f - 37.137	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1811	K	D.1.01.4f - 37.138	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1812	K	D.1.01.4f - 37.139	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M	ks	1,000	6 098,77	6 098,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1813	K	D.1.01.4f - 37.140	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1814	K	D.1.01.4f - 37.141	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1815	K	D.1.01.4f - 37.142	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1816	K	D.1.01.4f - 37.143	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1817	K	D.1.01.4f - 37.144	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1818	K	D.1.01.4f - 37.145	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, D+M	ks	1,000	6 297,77	6 297,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1819	K	D.1.01.4f - 37.146	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, D+M	ks	1,000	6 297,77	6 297,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1820	K	D.1.01.4f - 37.147	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x250, D+M	ks	1,000	8 071,21	8 071,21	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1821	K	D.1.01.4f - 37.148	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M	ks	1,000	6 611,87	6 611,87	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1822	K	D.1.01.4f - 37.149	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1823	K	D.1.01.4f - 37.150	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1824	K	D.1.01.4f - 37.200	Montážní materiál k z.č. 37	kg	720,000	73,16	52 675,20	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský žmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		720		720,000			
	VV		Součet		720,000			
1825	K	D.1.01.4f - 37.201	Zaregulování z.č. 37, koordinace s MaR	hod	60,000	617,49	37 049,40	Vlastní
1826	K	D.1.01.4f - 37.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	30,000	617,49	18 524,70	Vlastní
1827	K	D.1.01.4f - 37.208	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	15,000	393,12	5 896,80	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 38.	Zařízení č. 38 - Lůžkové jednotky - 8., 9., 10.NP VÝCHOD				5 688 794,44	
1828	K	D.1.01.4f - 38.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	801 744,82	801 744,82	Vlastní
	VV		Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1000Pa při průtoku 10250 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 1000Pa při průtoku 10250					
	VV		Dva stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO ePM 10>60% (M5). 2.stupeň filtrace ISO ePM 1>80% (F9).					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů,					
	VV		ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro směšovací klapku na rekuperátoru pro přechod do režimu "vtrulník" (cirkulace) - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy ryhovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky jeřábem na střechu po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1829	K	D.1.01.4f - 38.01a	Celonerezový parní distributor pro krátkou rozptylovou vzdálenost, D+M	ks	1,000	204 192,57	204 192,57	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 10250 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice s kolektorem a mikrotryskami, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vřtičcí komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1830	K	D.1.01.4f - 38.02	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	24,000	1 971,47	47 315,28	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
1831	K	D.1.01.4f - 38.03	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	16,000	2 877,70	46 043,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
1832	K	D.1.01.4f - 38.04	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	9,000	2 299,23	20 693,07	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
1833	K	D.1.01.4f - 38.05	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	55,000	2 073,89	114 063,95	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		55		55,000			
	VV		Součet		55,000			
1834	K	D.1.01.4f - 38.06	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	9,000	1 973,42	17 760,78	Vlastní
	VV		400 x 16, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
1835	K	D.1.01.4f - 38.07	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	14,000	1 774,42	24 841,88	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
1836	K	D.1.01.4f - 38.08	Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M	ks	5,000	431,17	2 155,85	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
1837	K	D.1.01.4f - 38.09	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M	ks	44,000	372,64	16 396,16	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		44		44,000			
	VV		Součet		44,000			
1838	K	D.1.01.4f - 38.10	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	41,000	303,38	12 438,58	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
1839	K	D.1.01.4f - 38.11	Regulační klapka těsná 710x250, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 254,36	2 254,36	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1840	K	D.1.01.4f - 38.12	Regulační klapka těsná 560x250, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	2 075,84	4 151,68	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1841	K	D.1.01.4f - 38.13	Regulační klapka těsná 500x315, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	2 191,93	4 383,86	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1842	K	D.1.01.4f - 38.14	Regulační klapka těsná 500x250, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	1 976,34	1 976,34	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1843	K	D.1.01.4f - 38.15	Regulační klapka těsná 450x250, ovl. ruční, D+M	ks	6,000	1 976,34	11 858,04	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1844	K	D.1.01.4f - 38.16	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	23,000	988,17	22 727,91	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
1845	K	D.1.01.4f - 38.17	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	113,000	961,83	108 686,79	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		113		113,000			
	VV		Součet		113,000			
1846	K	D.1.01.4f - 38.18	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	41,000	936,47	38 395,27	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
1847	K	D.1.01.4f - 38.19	Pružná manžeta 560x250mm, šířka 150 mm, D+M	ks	4,000	1 159,86	4 639,44	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1848	K	D.1.01.4f - 38.20	Pružná manžeta 500x250mm, šířka 150 mm, D+M	ks	6,000	1 128,64	6 771,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1849	K	D.1.01.4f - 38.21	Pružná manžeta 450x250mm, šířka 150 mm, D+M	ks	2,000	1 128,64	2 257,28	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1850	K	D.1.01.4f - 38.22	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	69,000	208,75	14 403,75	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		69		69,000			
	VV		Součet		69,000			
1851	K	D.1.01.4f - 38.23	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	339,000	178,51	60 514,89	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		339		339,000			
	VV		Součet		339,000			
1852	K	D.1.01.4f - 38.24	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	123,000	165,83	20 397,09	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		123		123,000			
	VV		Součet		123,000			
1853	K	D.1.01.4f - 38.25	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	1 286,000	770,64	991 043,04	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1286		1 286,000			
	VV		Součet		1 286,000			
1854	K	D.1.01.4f - 38.26	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	1 086,000	979,39	1 063 617,54	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1086		1 086,000			
	VV		Součet		1 086,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1855	K	D.1.01.4f - 38.27	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy, s oplechováním pozink plechem, D+M	m2	264,000	2 138,27	564 503,28	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		264		264,000			
	VV		Součet		264,000			
1856	K	D.1.01.4f - 38.28	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	287,000	735,52	211 094,24	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		287		287,000			
	VV		Součet		287,000			
1857	K	D.1.01.4f - 38.29	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	1 506,000	606,76	913 780,56	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1506		1 506,000			
	VV		Součet		1 506,000			
1858	K	D.1.01.4f - 38.30	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	7,000	1 855,38	12 987,66	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP-D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
1859	K	D.1.01.4f - 38.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x630, D+M	ks	1,000	11 581,02	11 581,02	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1860	K	D.1.01.4f - 38.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x630, D+M	ks	1,000	11 581,02	11 581,02	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1861	K	D.1.01.4f - 38.102	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M	ks	1,000	6 611,87	6 611,87	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1862	K	D.1.01.4f - 38.103	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M	ks	1,000	6 611,87	6 611,87	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1863	K	D.1.01.4f - 38.104	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x250, D+M	ks	1,000	6 719,18	6 719,18	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1864	K	D.1.01.4f - 38.105	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x250, D+M	ks	1,000	6 719,18	6 719,18	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1865	K	D.1.01.4f - 38.106	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1866	K	D.1.01.4f - 38.107	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1867	K	D.1.01.4f - 38.108	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x355, D+M	ks	1,000	8 486,77	8 486,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1868	K	D.1.01.4f - 38.109	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x355, D+M	ks	1,000	8 486,77	8 486,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1869	K	D.1.01.4f - 38.110	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x250, D+M	ks	1,000	8 504,33	8 504,33	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1870	K	D.1.01.4f - 38.111	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x250, D+M	ks	1,000	8 271,18	8 271,18	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1871	K	D.1.01.4f - 38.112	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M	ks	1,000	6 611,87	6 611,87	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1872	K	D.1.01.4f - 38.113	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M	ks	1,000	6 611,87	6 611,87	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1873	K	D.1.01.4f - 38.114	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x250, D+M	ks	1,000	6 719,18	6 719,18	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1874	K	D.1.01.4f - 38.115	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M	ks	1,000	6 660,65	6 660,65	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1875	K	D.1.01.4f - 38.116	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x250, D+M	ks	1,000	8 777,46	8 777,46	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1876	K	D.1.01.4f - 38.117	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x250, D+M	ks	1,000	8 639,92	8 639,92	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1877	K	D.1.01.4f - 38.118	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x250, D+M	ks	1,000	6 853,80	6 853,80	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1878	K	D.1.01.4f - 38.119	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x250, D+M	ks	1,000	8 271,18	8 271,18	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1879	K	D.1.01.4f - 38.120	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M	ks	1,000	6 660,65	6 660,65	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1880	K	D.1.01.4f - 38.121	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M	ks	1,000	6 660,65	6 660,65	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1881	K	D.1.01.4f - 38.122	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1882	K	D.1.01.4f - 38.123	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1883	K	D.1.01.4f - 38.200	Montážní materiál k z.č. 38	kg	730,000	73,16	53 406,80	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		730		730,000			
	VV		Součet		730,000			
1884	K	D.1.01.4f - 38.201	Zaregulování z.č. 38, koordinace s MaR	hod	85,000	617,49	52 486,65	Vlastní
1885	K	D.1.01.4f - 38.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	45,000	617,49	27 787,05	Vlastní
1886	K	D.1.01.4f - 38.208	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	15,000	393,12	5 896,80	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 39.	Zařízení č. 39 - Administrativa - 11.NP VÝCHOD				2 150 743,85	
1887	K	D.1.01.4f - 39.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	410 694,13	410 694,13	Vlastní
	VV		Vnitřní provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášející vysoké bodové zatížení (včetně chůze).					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,					
	VV		Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka VZT), radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,					
	VV		Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 900Pa při průtoku 3750 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 900Pa při průtoku 3750 m3/					
	VV		Dva stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 2,5>65% (F7).					
	VV		Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).					
	VV		Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů,					
	VV		ochranných termistorů, hladiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.					
	VV		Vodní ohřívač a vodní chladič. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT.					
	VV		Zvlhčovací komora, včetně soupravy pro odvod kondenzátu.					
	VV		Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní					
	VV		funkcí - dodávka MaR. Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - dodávka MaR.					
	VV		Plynule řiditelný servopohon (0-10V) pro směšovací klapku na rekuperátoru pro přechod do režimu "vrtulník" (cirkulace) - dodávka MaR.					
	VV		Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy pryžovanou gumou.					
	VV		Transport jednotky jeřábem na střechu po jednotlivých transportních celcích a následné složení na místě ve strojovně.					
	VV		Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1888	K	D.1.01.4f - 39.01a	Celonerezový parní distributor, D+M	ks	1,000	173 072,48	173 072,48	Vlastní
	VV		návrhové parametry: tp=23°C, RH=30%, průtok vzduchu 3750 m3/h					
	VV		pro připojení k centrálnímu zdroji páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky					
	VV		včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny,					
	VV		servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice					
	VV		Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vhrdící komory VZT jednotky					
	VV		všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"					
	VV		Vybavení prvky MaR - dodávka MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1889	K	D.1.01.4f - 39.02	Tlumič hluku buněkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	6,000	2 877,70	17 266,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1890	K	D.1.01.4f - 39.03	Tlumič hluku buněkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	9,000	1 971,47	17 743,23	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
1891	K	D.1.01.4f - 39.04	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	3,000	3 450,31	10 350,93	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1892	K	D.1.01.4f - 39.05	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	24,000	2 073,89	49 773,36	Vlastní
	VV		300 x 8, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
1893	K	D.1.01.4f - 39.06	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	3,000	2 875,75	8 627,25	Vlastní
	VV		600 x 40, včetně připojovací krabice					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1894	K	D.1.01.4f - 39.07	Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M	ks	8,000	431,17	3 449,36	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
1895	K	D.1.01.4f - 39.08	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M	ks	8,000	372,64	2 981,12	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
1896	K	D.1.01.4f - 39.09	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	9,000	303,38	2 730,42	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
1897	K	D.1.01.4f - 39.10	Regulační klapka těsná 560x250, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 075,84	2 075,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1898	K	D.1.01.4f - 39.11	Regulační klapka těsná 630x250, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 099,26	2 099,26	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1899	K	D.1.01.4f - 39.12	Regulační klapka těsná 560x250, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 075,84	2 075,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1900	K	D.1.01.4f - 39.13	Regulační klapka těsná 500x280, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 175,34	2 175,34	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
1901	K	D.1.01.4f - 39.14	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	6,000	1 033,04	6 198,24	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1902	K	D.1.01.4f - 39.15	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	8,000	988,17	7 905,36	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
1903	K	D.1.01.4f - 39.16	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	32,000	961,83	30 778,56	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
1904	K	D.1.01.4f - 39.17	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	9,000	936,47	8 428,23	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
1905	K	D.1.01.4f - 39.18	Pružná manžeta 355x250mm, šířka 150 mm, D+M	ks	4,000	1 098,40	4 393,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1906	K	D.1.01.4f - 39.19	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	18,000	249,73	4 495,14	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
1907	K	D.1.01.4f - 39.20	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	24,000	208,75	5 010,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
1908	K	D.1.01.4f - 39.21	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	96,000	178,51	17 136,96	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		96		96,000			
	VV		Součet		96,000			
1909	K	D.1.01.4f - 39.22	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	27,000	165,83	4 477,41	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
1910	K	D.1.01.4f - 39.23	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M	m2	711,000	729,67	518 795,37	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP-D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		711		711,000			
	VV		Součet		711,000			
1911	K	D.1.01.4f - 39.24	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M	m2	41,000	979,39	40 154,99	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
1912	K	D.1.01.4f - 39.25	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	207,000	735,52	152 252,64	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		207		207,000			
	VV		Součet		207,000			
1913	K	D.1.01.4f - 39.26	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	280,000	606,76	169 892,80	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		280		280,000			
	VV		Součet		280,000			
1914	K	D.1.01.4f - 39.27	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	200,000	1 855,38	371 076,00	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP-D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
1915	K	D.1.01.4f - 39.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x315, D+M	ks	1,000	8 556,03	8 556,03	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1916	K	D.1.01.4f - 39.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x315, D+M	ks	1,000	8 556,03	8 556,03	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1917	K	D.1.01.4f - 39.102	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x250, D+M	ks	1,000	8 071,21	8 071,21	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1918	K	D.1.01.4f - 39.103	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x250, D+M	ks	1,000	8 071,21	8 071,21	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1919	K	D.1.01.4f - 39.104	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, D+M	ks	1,000	6 297,77	6 297,77	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1920	K	D.1.01.4f - 39.105	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x200, D+M	ks	1,000	6 201,19	6 201,19	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1921	K	D.1.01.4f - 39.200	Montážní materiál k z.č. 39	kg	260,000	73,16	19 021,60	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		260		260,000			
	VV		Součet		260,000			
1922	K	D.1.01.4f - 39.201	Zaregulování z.č. 39, koordinace s MaR	hod	35,000	617,49	21 612,15	Vlastní
1923	K	D.1.01.4f - 39.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	20,000	617,49	12 349,80	Vlastní
1924	K	D.1.01.4f - 39.208	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	15,000	393,12	5 896,80	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 40.	Zařízení č. 40 -Technické zázemí - 12.NP				839 543,15	
1925	K	D.1.01.4f - 40.01	Radiální potrubní ventilátor 700x400 s EC motorem, průtok 3800 m3/h při 500 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	43 073,75	43 073,75	Vlastní
	VV		m=43kg, Lw(A) = 65,0 dB(A)					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1926	K	D.1.01.4f - 40.02a	Radiální potrubní ventilátor 800x500 s EC motorem, průtok 6200 m3/h při 500 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	54 203,12	54 203,12	Vlastní
	VV		m=64kg, Lw(A) = 68,0 dB(A)					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1927	K	D.1.01.4f - 40.02b	Radiální potrubní ventilátor 800x500 s EC motorem, průtok 6200 m3/h při 500 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	54 203,12	54 203,12	Vlastní
	VV		m=64kg, Lw(A) = 68,0 dB(A)					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1928	K	D.1.01.4f - 40.03	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, průtok 150 m3/h při 200 Pa, D+M	ks	1,000	4 479,45	4 479,45	Vlastní
	VV		m=2,35kg, Lw(A) = 64,0 dB(A), včetně montážní konzoly a pružného podložení					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1929	K	D.1.01.4f - 40.04	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 500x600, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	7 386,41	7 386,41	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1930	K	D.1.01.4f - 40.05	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 1000x400, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	8 139,49	8 139,49	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1931	K	D.1.01.4f - 40.06	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 1500x500, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	11 944,88	11 944,88	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
1932	K	D.1.01.4f - 40.07	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 2000x500, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	12 709,66	12 709,66	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1933	K	D.1.01.4f - 40.08	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	60,000	1 971,47	118 288,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
1934	K	D.1.01.4f - 40.09	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	15,000	2 877,70	43 165,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
1935	K	D.1.01.4f - 40.10	Krycí mřížka na potrubí - "protihmyzová", rozměr potrubí 2000x710, pozink., D+M	ks	1,000	4 264,84	4 264,84	Vlastní
	VV		RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1936	K	D.1.01.4f - 40.11	Krycí mřížka na potrubí - "protihmyzová", rozměr potrubí 1000x450, pozink., D+M	ks	1,000	1 904,16	1 904,16	Vlastní
	VV		RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1937	K	D.1.01.4f - 40.12	Šamotížná výfuková protidešťová žaluzie d=160, pozink., D+M	ks	1,000	420,44	420,44	Vlastní
	VV		vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1938	K	D.1.01.4f - 40.13	Regulační klapka těsná 800x500, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	3 112,79	6 225,58	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1939	K	D.1.01.4f - 40.14	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	961,83	961,83	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1940	K	D.1.01.4f - 40.15	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do hranatého potrubí, komfortní, regulace R1 - 1225 x 525, D+M	ks	4,000	3 276,67	13 106,68	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1941	K	D.1.01.4f - 40.16	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do hranatého potrubí, komfortní, regulace R1 - 625 x 525, D+M	ks	2,000	1 922,69	3 845,38	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1942	K	D.1.01.4f - 40.17	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do hranatého potrubí, komfortní, regulace R1 - 225 x 225, D+M	ks	1,000	978,42	978,42	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1943	K	D.1.01.4f - 40.18	Krycí mřížka na potrubí 1000x400 pozink, D+M	ks	1,000	871,11	871,11	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1944	K	D.1.01.4f - 40.18a	Krycí mřížka na potrubí 2000x500 pozink, D+M	ks	1,000	2 107,06	2 107,06	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1945	K	D.1.01.4f - 40.19	Zpětná klapka d=160, D+M	ks	1,000	432,14	432,14	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1946	K	D.1.01.4f - 40.20	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	5,000	178,51	892,55	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
1947	K	D.1.01.4f - 40.21	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M	m2	261,000	729,67	190 443,87	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		261		261,000			
	VV		Součet		261,000			
1948	K	D.1.01.4f - 40.22	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M	m2	2,000	979,39	1 958,78	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1949	K	D.1.01.4f - 40.23	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	296,000	735,52	217 713,92	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		296		296,000			
	VV		Součet		296,000			
1950	K	D.1.01.4f - 40.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1500x500, D+M	ks	1,000	12 673,57	12 673,57	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1951	K	D.1.01.4f - 40.200	Montážní materiál k z.č. 40	kg	110,000	73,16	8 047,60	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		110,000			
1952	K	D.1.01.4f - 40.201	Zaregulování z.č. 40, koordinace s MaR	hod	15,000	617,49	9 262,35	Vlastní
1953	K	D.1.01.4f - 40.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	5,000	617,49	3 087,45	Vlastní
1954	K	D.1.01.4f - 40.208	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	7,000	393,12	2 751,84	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 41.	Zařízení č. 41 - Větrání technických místností				1 977 042,89	
1955	K	D.1.01.4f - 41.01	Radiální potrubní ventilátor 700x400 s EC motorem, průtok 3600 m3/h při 500 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	43 073,75	43 073,75	Vlastní
	VV		m=43kg, Lw(A) = 65,0 dB(A)					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1956	K	D.1.01.4f - 41.02	Radiální potrubní ventilátor 700x400 s EC motorem, průtok 3600 m3/h při 500 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	43 073,75	43 073,75	Vlastní
	VV		m=43kg, Lw(A) = 65,0 dB(A)					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1957	K	D.1.01.4f - 41.03	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 700x400, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	7 520,06	7 520,06	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1958	K	D.1.01.4f - 41.04	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 700x400, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	7 520,06	7 520,06	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1959	K	D.1.01.4f - 41.05	Radiální potrubní ventilátor 600x350 s EC motorem, průtok 2300 m3/h při 600 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	35 206,42	35 206,42	Vlastní
	VV		m=36kg, Lw(A) = 66,0 dB(A)					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1960	K	D.1.01.4f - 41.06	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 560x250, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	6 861,60	6 861,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1961	K	D.1.01.4f - 41.07	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 500x280, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	6 963,05	6 963,05	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1962	K	D.1.01.4f - 41.08	Radiální potrubní ventilátor 600x350 s EC motorem, průtok 3400 m3/h při 600 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	35 206,42	35 206,42	Vlastní
	VV		m=36kg, Lw(A) = 66,0 dB(A)					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1963	K	D.1.01.4f - 41.09	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 710x280, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	7 265,45	7 265,45	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1964	K	D.1.01.4f - 41.10	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 710x280, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	7 265,45	7 265,45	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1965	K	D.1.01.4f - 41.11	Radiální potrubní ventilátor 400x200 s EC motorem, průtok 350 m3/h při 600 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	15 675,16	15 675,16	Vlastní
	VV		m=18kg, Lw(A) = 50,0 dB(A)					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1966	K	D.1.01.4f - 41.12	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=180, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	6 371,90	6 371,90	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1967	K	D.1.01.4f - 41.13	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=180, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	6 371,90	6 371,90	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1968	K	D.1.01.4f - 41.14	Radiální potrubní ventilátor 400x200 s EC motorem, průtok 350 m3/h při 600 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	15 675,16	15 675,16	Vlastní
	VV		m=18kg, Lw(A) = 50,0 dB(A)					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1969	K	D.1.01.4f - 41.15	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=180, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	6 371,90	6 371,90	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1970	K	D.1.01.4f - 41.16	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=180, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	6 371,90	6 371,90	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1971	K	D.1.01.4f - 41.17	Radiální potrubní ventilátor 500x300, průtok 900 m3/h při 400 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	22 000,23	22 000,23	Vlastní
	VV		m=25kg, Lw(A) = 60,0 dB(A)					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1972	K	D.1.01.4f - 41.18	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=315, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	6 538,71	6 538,71	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1973	K	D.1.01.4f - 41.19	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=315, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	6 538,71	6 538,71	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1974	K	D.1.01.4f - 41.20	Radiální potrubní ventilátor 300x150, průtok 150 m3/h při 600 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	14 758,19	14 758,19	Vlastní
	VV		m=13kg, Lw(A) = 57,0 dB(A)					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1975	K	D.1.01.4f - 41.21	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=125, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	6 309,47	6 309,47	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1976	K	D.1.01.4f - 41.22	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=125, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	6 309,47	6 309,47	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1977	K	D.1.01.4f - 41.23	Radiální potrubní ventilátor 300x150, průtok 150 m3/h při 600 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	14 758,19	14 758,19	Vlastní
	VV		m=13kg, Lw(A) = 57,0 dB(A)					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1978	K	D.1.01.4f - 41.24	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=125, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	6 309,47	6 309,47	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1979	K	D.1.01.4f - 41.25	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=125, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	6 355,32	6 355,32	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1980	K	D.1.01.4f - 41.26	Radiální potrubní ventilátor 400x200, průtok 300 m3/h při 600 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	15 675,16	15 675,16	Vlastní
	VV		m=18kg, Lw(A) = 50,0 dB(A)					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1981	K	D.1.01.4f - 41.27	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=160, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	6 355,32	6 355,32	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1982	K	D.1.01.4f - 41.28	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=160, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	6 447,02	6 447,02	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1983	K	D.1.01.4f - 41.29	Radiální potrubní ventilátor 500x300, průtok 700 m3/h při 575 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	22 000,23	22 000,23	Vlastní
	VV		m=25kg, Lw(A) = 59,0 dB(A)					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1984	K	D.1.01.4f - 41.30	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=250, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	6 447,02	6 447,02	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1985	K	D.1.01.4f - 41.31	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=250, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	6 447,02	6 447,02	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1986	K	D.1.01.4f - 41.32	Radiální potrubní ventilátor 500x300, průtok 850 m3/h při 400 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	22 000,23	22 000,23	Vlastní
	VV		m=25kg, Lw(A) = 59,0 dB(A)					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1987	K	D.1.01.4f - 41.33	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 200x500 včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	6 820,63	6 820,63	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1988	K	D.1.01.4f - 41.34	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=250, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	6 447,02	6 447,02	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1989	K	D.1.01.4f - 41.35	Radiální potrubní ventilátor 500x250, průtok 700 m3/h při 400 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	22 000,23	22 000,23	Vlastní
	VV		m=23kg, Lw(A) = 54,0 dB(A)					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1990	K	D.1.01.4f - 41.36	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 200x500 včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	6 820,63	6 820,63	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1991	K	D.1.01.4f - 41.37	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=250, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	6 447,02	6 447,02	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1992	K	D.1.01.4f - 41.38	Radiální potrubní ventilátor 500x250, průtok 700 m3/h při 400 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	19 343,00	19 343,00	Vlastní
	VV		m=23kg, Lw(A) = 54,0 dB(A)					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1993	K	D.1.01.4f - 41.39	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 200x500 včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	6 820,63	6 820,63	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1994	K	D.1.01.4f - 41.40	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=250, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	6 447,02	6 447,02	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1995	K	D.1.01.4f - 41.41	Radiální potrubní ventilátor 500x250, průtok 700 m3/h při 400 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	19 343,00	19 343,00	Vlastní
	VV		m=23kg, Lw(A) = 54,0 dB(A)					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1996	K	D.1.01.4f - 41.42	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 200x500 včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	6 820,63	6 820,63	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
1997	K	D.1.01.4f - 41.43	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=250, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	6 447,02	6 447,02	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1998	K	D.1.01.4f - 41.44	Radiální potrubní ventilátor 500x250, průtok 700 m3/h při 400 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	19 343,00	19 343,00	Vlastní
	VV		m=23kg, Lw(A) = 54,0 dB(A)					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1999	K	D.1.01.4f - 41.45	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 200x500 včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	6 820,63	6 820,63	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2000	K	D.1.01.4f - 41.46	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=250, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	6 447,02	6 447,02	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2001	K	D.1.01.4f - 41.47	Radiální potrubní ventilátor 1000x500, průtok 9000 m3/h při 375 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	56 266,29	56 266,29	Vlastní
	VV		m=80kg, Lw(A) = 72,0 dB(A)					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2002	K	D.1.01.4f - 41.48	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 1000x1000 včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	21 133,02	21 133,02	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2003	K	D.1.01.4f - 41.49	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 2000x1000 včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	25 295,44	25 295,44	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2004	K	D.1.01.4f - 41.50	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 1000x1000 včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	21 133,02	21 133,02	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2005	K	D.1.01.4f - 41.52	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 1000x750 včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	19 146,93	19 146,93	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2006	K	D.1.01.4f - 41.53	Krycí mřížka na potrubí - "protihmyzová", rozměr potrubí 560x560, pozink., D+M	ks	1,000	1 599,80	1 599,80	Vlastní
	VV		RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2007	K	D.1.01.4f - 41.54	Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1000x1000, pozink., D+M	ks	3,000	3 872,70	11 618,10	Vlastní
	VV		vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
2008	K	D.1.01.4f - 41.55	Krycí mřížka na potrubí - "protihmyzová", rozměr potrubí 710x710, pozink., D+M	ks	1,000	2 198,76	2 198,76	Vlastní
	VV		RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2009	K	D.1.01.4f - 41.56	Krycí mřížka na potrubí - "protihmyzová", rozměr potrubí 710x560, pozink., D+M	ks	1,000	2 198,76	2 198,76	Vlastní
	VV		RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2010	K	D.1.01.4f - 41.56a	Krycí mřížka na potrubí - "protihmyzová", rozměr potrubí 630x560, pozink., D+M	ks	1,000	1 599,80	1 599,80	Vlastní
	VV		RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2011	K	D.1.01.4f - 41.57	Protidešťová žaluzie 500x500, pozink., D+M	ks	2,000	1 871,97	3 743,94	Vlastní
	VV		vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2012	K	D.1.01.4f - 41.58	Protidešťová žaluzie 400x250, pozink., D+M	ks	5,000	1 542,25	7 711,25	Vlastní
	VV		vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
2013	K	D.1.01.4f - 41.59	Protidešťová žaluzie 200x500, pozink., D+M	ks	5,000	1 631,02	8 155,10	Vlastní
	VV		vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
2014	K	D.1.01.4f - 41.60	Krycí mřížka na potrubí - "protihmyzová", rozměr potrubí 250x200, pozink., D+M	ks	2,000	1 175,47	2 350,94	Vlastní
	VV		RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2015	K	D.1.01.4f - 41.61	Výfukový kus 2000x1000 se sítí, D+M	ks	1,000	12 011,21	12 011,21	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2016	K	D.1.01.4f - 41.62	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	11,000	2 877,70	31 654,70	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP, D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
2017	K	D.1.01.4f - 41.62a	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	10,000	1 971,47	19 714,70	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
2018	K	D.1.01.4f - 41.63	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	36,000	2 038,77	73 395,72	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
2019	K	D.1.01.4f - 41.64	Tlumič hluku kulisový 315/100 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	42,000	3 309,84	139 013,28	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
2020	K	D.1.01.4f - 41.65	Tlumič hluku kruhový d=200 x 900, D+M	ks	12,000	1 947,08	23 364,96	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
2021	K	D.1.01.4f - 41.66	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do hranatého potrubí, komfortní, regulace R1 - 1225 x 525, D+M	ks	2,000	3 276,67	6 553,34	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2022	K	D.1.01.4f - 41.67	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do hranatého potrubí, komfortní, regulace R1 - 1225 x 425, D+M	ks	2,000	3 015,24	6 030,48	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2023	K	D.1.01.4f - 41.68	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do hranatého potrubí, komfortní, regulace R1 - 1025 x 425, D+M	ks	2,000	2 733,32	5 466,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2024	K	D.1.01.4f - 41.69	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do hranatého potrubí, komfortní, regulace R1 - 625 x 525, D+M	ks	4,000	1 922,69	7 690,76	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
2025	K	D.1.01.4f - 41.70	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do hranatého potrubí, komfortní, regulace R1 - 425 x 425, D+M	ks	5,000	1 451,53	7 257,65	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
2026	K	D.1.01.4f - 41.71	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do hranatého potrubí, komfortní, regulace R1 - 325 x 225, D+M	ks	1,000	1 089,62	1 089,62	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2027	K	D.1.01.4f - 41.72	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do hranatého potrubí, komfortní, regulace R1 - 225 x 225, D+M	ks	2,000	978,42	1 956,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2028	K	D.1.01.4f - 41.73	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 1025 x 75, D+M	ks	4,000	1 731,50	6 926,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP a D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
2029	K	D.1.01.4f - 41.73a	Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 1025 x 75, D+M	ks	2,000	1 731,50	3 463,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2030	K	D.1.01.4f - 41.74	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 825 x 125, D+M	ks	2,000	1 592,00	3 184,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2031	K	D.1.01.4f - 41.75	Krycí mřížka na potrubí 1000x1000 pozink, D+M	ks	2,000	1 815,39	3 630,78	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2032	K	D.1.01.4f - 41.76	Krycí mřížka na potrubí 200x500 pozink, D+M	ks	5,000	535,54	2 677,70	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
2033	K	D.1.01.4f - 41.77	Krycí mřížka na potrubí d=315 pozink, D+M	ks	1,000	268,26	268,26	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2034	K	D.1.01.4f - 41.78	Krycí mřížka na potrubí d=250 pozink, D+M	ks	1,000	199,98	199,98	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2035	K	D.1.01.4f - 41.79	Krycí mřížka na potrubí d=160 pozink, D+M	ks	1,000	140,47	140,47	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2036	K	D.1.01.4f - 41.80	Krycí mřížka na potrubí d=125 pozink, D+M	ks	2,000	124,86	249,72	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2037	K	D.1.01.4f - 41.81	Regulační klapka těsná 710x280, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	2 477,75	4 955,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2038	K	D.1.01.4f - 41.82	Regulační klapka těsná 500x280, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	2 175,34	4 350,68	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2039	K	D.1.01.4f - 41.82a	Regulační klapka těsná 800x250, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 254,36	2 254,36	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2040	K	D.1.01.4f - 41.83	Regulační klapka těsná d = 315, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	1 280,82	1 280,82	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2041	K	D.1.01.4f - 41.84	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	5,000	1 033,04	5 165,20	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
2042	K	D.1.01.4f - 41.85	Regulační klapka těsná d = 180, ovl. ruční, D+M	ks	4,000	972,56	3 890,24	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
2043	K	D.1.01.4f - 41.86	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 315, D+M	bm	6,000	288,75	1 732,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
2044	K	D.1.01.4f - 41.87	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	28,000	249,73	6 992,44	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
2045	K	D.1.01.4f - 41.88	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	14,000	165,83	2 321,62	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
2046	K	D.1.01.4f - 41.89	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	7,000	178,51	1 249,57	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
2047	K	D.1.01.4f - 41.89a	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 185, D+M	bm	8,000	193,15	1 545,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
2048	K	D.1.01.4f - 41.90	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M	m2	275,000	729,67	200 659,25	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP a D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		275		275,000			
	VV		Součet		275,000			
2049	K	D.1.01.4f - 41.91	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M	m2	49,000	979,39	47 990,11	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP a D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
2050	K	D.1.01.4f - 41.92	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	410,000	735,52	301 563,20	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP a D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		410		410,000			
	VV		Součet		410,000			
2051	K	D.1.01.4f - 41.93	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	56,000	606,76	33 978,56	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP a D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
2052	K	D.1.01.4f - 41.94	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	40,000	1 855,38	74 215,20	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP a D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
2053	K	D.1.01.4f - 41.100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 600x500, D+M	ks	1,000	8 909,15	8 909,15	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2054	K	D.1.01.4f - 41.101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x315, D+M	ks	1,000	8 556,03	8 556,03	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2055	K	D.1.01.4f - 41.102	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x225, D+M	ks	1,000	8 139,49	8 139,49	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2056	K	D.1.01.4f - 41.103	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x280, D+M	ks	1,000	6 915,25	6 915,25	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2057	K	D.1.01.4f - 41.104	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=180, D+M	ks	1,000	5 855,87	5 855,87	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2058	K	D.1.01.4f - 41.105	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=180, D+M	ks	1,000	5 855,87	5 855,87	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2059	K	D.1.01.4f - 41.106	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2060	K	D.1.01.4f - 41.107	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2061	K	D.1.01.4f - 41.108	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2062	K	D.1.01.4f - 41.109	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M	ks	1,000	6 022,68	6 022,68	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2063	K	D.1.01.4f - 41.110	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2064	K	D.1.01.4f - 41.111	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M	ks	1,000	6 053,89	6 053,89	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2065	K	D.1.01.4f - 41.112	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2066	K	D.1.01.4f - 41.113	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M	ks	1,000	6 271,43	6 271,43	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2067	K	D.1.01.4f - 41.114	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=315, D+M	ks	1,000	7 004,02	7 004,02	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2068	K	D.1.01.4f - 41.115	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M	ks	1,000	6 611,87	6 611,87	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2069	K	D.1.01.4f - 41.200	Montážní materiál k z.č. 41	kg	230,000	73,16	16 826,80	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		230		230,000			
	VV		Součet		230,000			
2070	K	D.1.01.4f - 41.201	Zaregulování z.č. 41, koordinace s MaR	hod	40,000	617,49	24 699,60	Vlastní
2071	K	D.1.01.4f - 41.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	20,000	617,49	12 349,80	Vlastní
2072	K	D.1.01.4f - 41.208	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	10,000	393,12	3 931,20	Vlastní
D		D.1.01.4f - 42	Zařízení č. 42 - Dochlazování vybraných místností (FCU)				11 815 240,88	
2073	K	D.1.01.4f - 42.01	Mezistropní kazetový Fancoil Qch=1,5kW s EC motorem, 2-trubkové provedení, registr 600x600, D+M	ks	320,000	23 285,93	7 451 497,60	Vlastní
	VV		včetně čerpadla kond., dekoračního panelu pro připojení k Mobus, RS485, bez ventilového vybavení					
	VV		provoz na 2,2 V, Qch=0,71kW, ak. výkon 32,8 dB(A)					
	VV		provoz na 6,6 V, Qch=1,49kW, ak. výkon 39,1 dB(A)					
	VV		provoz na 9,0 V, Qch=1,74kW, ak. výkon 46,0 dB(A)					
	VV		včetně zapojení servoventilu na příslušné svorky FCU, servoventil je dodávkou CHL					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP až D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		320		320,000			
	VV		Součet		320,000			
2074	K	D.1.01.4f - 42.01A	Interface pro připojení skupiny FCU na BMS	ks	142,000	1 203,76	170 933,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP až D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP, podrobný rozpis v tabulce místností					
	VV		142		142,000			
	VV		Součet		142,000			
2075	K	D.1.01.4f - 42.01B	Nástěnný ovladač k FCU	ks	176,000	1 353,98	238 300,48	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP až D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP, podrobný rozpis v tabulce místností					
	VV		176		176,000			
	VV		Součet		176,000			
2076	K	D.1.01.4f - 42.02	Mezistropní kazetový Fancoil Qch=2,1kW s EC motorem, 2-trubkové provedení, registr 600x600, D+M	ks	98,000	25 233,99	2 472 931,02	Vlastní
	VV		včetně čerpadla kond., dekoračního panelu pro připojení k Mobus, RS485, bez ventilového vybavení					
	VV		provoz na 2,2 V, Qch=1,45kW, ak. výkon 31,6 dB(A)					
	VV		provoz na 3,8 V, Qch=2,08kW, ak. výkon 36,0 dB(A)					
	VV		provoz na 8,6 V, Qch=3,11kW, ak. výkon 52,0 dB(A)					
	VV		včetně zapojení servoventilu na příslušné svorky FCU, servoventil je dodávkou CHL					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP až D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		98		98,000			
	VV		Součet		98,000			
2077	K	D.1.01.4f - 42.02A	Interface pro připojení skupiny FCU na BMS	ks	14,000	1 203,76	16 852,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP až D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP, podrobný rozpis v tabulce místností					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
2078	K	D.1.01.4f - 42.02B	Nástěnný ovladač k FCU	ks	76,000	1 353,98	102 902,48	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP až D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP, podrobný rozpis v tabulce místností					
	VV		76		76,000			
	VV		Součet		76,000			
2079	K	D.1.01.4f - 42.03	Mezistropní kazetový Fancoil Qch=2,6kW s EC motorem, 2-trubkové provedení, registr 600x600, D+M	ks	15,000	25 233,99	378 509,85	Vlastní
	VV		včetně čerpadla kond., dekoračního panelu pro připojení k Mobus, RS485, bez ventilového vybavení					
	VV		provoz na 2,2 V, Qch=1,49kW, ak. výkon 31,6 dB(A)					
	VV		provoz na 5,0 V, Qch=2,59kW, ak. výkon 39,7 dB(A)					
	VV		provoz na 9,0 V, Qch=3,41kW, ak. výkon 53,1 dB(A)					
	VV		včetně zapojení servoventilu na příslušné svorky FCU, servoventil je dodávkou CHL					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP až D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
2080	K	D.1.01.4f - 42.03A	Interface pro připojení skupiny FCU na BMS	ks	5,000	1 203,76	6 018,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP až D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP, podrobný rozpis v tabulce místností					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
2081	K	D.1.01.4f - 42.03B	Nástěnný ovladač k FCU	ks	7,000	1 353,98	9 477,86	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP až D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP, podrobný rozpis v tabulce místností					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
2082	K	D.1.01.4f - 42.04	Mezistropní kazetový Fancoil Qch=3,0kW s EC motorem, 2-trubkové provedení, registr 600x600, D+M	ks	21,000	25 233,99	529 913,79	Vlastní
2083	K	D.1.01.4f - 42.04A	Interface pro připojení skupiny FCU na BMS	ks	6,000	1 203,76	7 222,56	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP až D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP, podrobný rozpis v tabulce místností					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
2084	K	D.1.01.4f - 42.04B	Nástěnný ovladač k FCU	ks	10,000	1 353,98	13 539,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP až D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP, podrobný rozpis v tabulce místností					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
2085	K	D.1.01.4f - 42.05	Mezistropní kazetový Fancoil Qch=3,5kW s EC motorem, 2-trubkové provedení, registr 600x600, D+M	ks	1,000	26 191,92	26 191,92	Vlastní
2086	K	D.1.01.4f - 42.05A	Interface pro připojení skupiny FCU na BMS	ks	1,000	1 203,76	1 203,76	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP až D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP, podrobný rozpis v tabulce místností					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2087	K	D.1.01.4f - 42.06	Spojení FCU a nástěnných ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M	bm	2 690,000	101,45	272 900,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP až D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		2690		2 690,000			
	VV		Součet		2 690,000			
2088	K	D.1.01.4f - 42.200	Montážní materiál k z.č. 42	kg	400,000	73,16	29 264,00	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
2089	K	D.1.01.4f - 42.201	Koordinace s MaR	hod	30,000	617,49	18 524,70	Vlastní
2090	K	D.1.01.4f - 42.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	80,000	617,49	49 399,20	Vlastní
2091	K	D.1.01.4f - 42.208	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	50,000	393,12	19 656,00	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 43.	Zařízení č. 43 - Přímé chlazení vybraných místností (VRF)				10 873 805,63	
2092	K	D.1.01.4f - 43.01	Venkovní kond.jednotka VRF Qch=33,6kW, D+M	ks	1,000	208 991,99	208 991,99	Vlastní
	VV		chladivo R410a, Lpa(1,0m)=59,0/60,0dBA, EER=4,43, COP=4,91, m=215kg					
	VV		včetně krytu proti namrzání a příslušenství pro provoz za nízkých teplot dle předpisu výrobce					
	VV		včetně pružného podložení a transportu jeřábem na střechu					
	VV		základová konstrukce v dodávce stavby					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2093	K	D.1.01.4f - 43.02	Venkovní kond.jednotka VRF Qch=72,8kW, D+M	ks	1,000	437 077,25	437 077,25	Vlastní
	VV		chladivo R410a, Lpa(1,0m)=62,5/63,5dBA, EER=4,48, COP=4,86, m=452kg					
	VV		včetně krytu proti namrzání a příslušenství pro provoz za nízkých teplot dle předpisu výrobce					
	VV		včetně pružného podložení					
	VV		základová konstrukce v dodávce stavby					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2094	K	D.1.01.4f - 43.03	Jednookruhový vzduchem chlazený kondenzátor pro přesnou klimatizaci s vertikálním prouděním vzduchu, odhlučněné provedení, D+M	ks	6,000	105 118,84	630 713,04	Vlastní
	VV		2-ventilátorový, provoz v režimu chlazení alespoň do -20°C					
	VV		chladivo R410a, Lw=61,0dB(A), m=62kg					
	VV		včetně pružného podložení a transportu jeřábem na střechu					
	VV		základová konstrukce v dodávce stavby					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
2095	K	D.1.01.4f - 43.05	Venkovní kond.jednotka VRF Qch=33,6kW, D+M	ks	1,000	208 991,99	208 991,99	Vlastní
	VV		chladivo R410a, Lpa(1,0m)=59,0/60,0dBA, EER=4,43, COP=4,91, m=215kg					
	VV		včetně krytu proti namrzání a příslušenství pro provoz za nízkých teplot dle předpisu výrobce					
	VV		včetně pružného podložení a transportu jeřábem na střechu					
	VV		základová konstrukce v dodávce stavby					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2096	K	D.1.01.4f - 43.06	Venkovní kond.jednotka VRF Qch=28,0kW, D+M	ks	1,000	182 075,28	182 075,28	Vlastní
	VV		chladivo R410a, Lpa(1,0m)=58,0/59,0dBA, EER=4,83, COP=5,69, m=215kg					
	VV		včetně krytu proti namrzání a příslušenství pro provoz za nízkých teplot dle předpisu výrobce					
	VV		včetně pružného podložení a transportu jeřábem na střechu					
	VV		základová konstrukce v dodávce stavby					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2097	K	D.1.01.4f - 43.07	Venkovní kond.jednotka VRF Qch=28,0kW, D+M	ks	1,000	182 075,28	182 075,28	Vlastní
	VV		chladivo R410a, Lpa(1,0m)=58,0/59,0dBA, EER=4,83, COP=5,69, m=215kg					
	VV		včetně krytu proti namrzání a příslušenství pro provoz za nízkých teplot dle předpisu výrobce					
	VV		včetně pružného podložení a transportu jeřábem na střechu					
	VV		základová konstrukce v dodávce stavby					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2098	K	D.1.01.4f - 43.08	Venkovní kond.jednotka VRF Qch=84,0kW, D+M	ks	1,000	538 589,70	538 589,70	Vlastní
	VV		chladivo R410a, Lpa(1,0m)=63,1/64,1dBA, EER=4,54, COP=4,95, m=515kg					
	VV		včetně krytu proti namrzání a příslušenství pro provoz za nízkých teplot dle předpisu výrobce					
	VV		včetně pružného podložení					
	VV		základová konstrukce v dodávce stavby					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2099	K	D.1.01.4f - 43.09	Venkovní kond.jednotka VRF Qch=39,2kW, D+M	ks	1,000	229 996,25	229 996,25	Vlastní
	VV		chladivo R410a, Lpa(1,0m)=60,0/61,0dBA, EER=4,52, COP=4,82, m=237kg					
	VV		včetně krytu proti namrzání a příslušenství pro provoz za nízkých teplot dle předpisu výrobce					
	VV		včetně pružného podložení					
	VV		základová konstrukce v dodávce stavby					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2100	K	D.1.01.4f - 43.10	Vnitřní nástěnná jednotka VRF Qch=1,6kW, D+M	ks	4,000	18 749,90	74 999,60	Vlastní
	VV		Lpa(1m)=max 30dB(A), m=8,4kg, včetně kabelového dálkového ovladače a jeho propojení					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
2101	K	D.1.01.4f - 43.11	Vnitřní nástěnná jednotka VRF Qch=2,2kW, D+M	ks	52,000	19 260,08	1 001 524,16	Vlastní
	VV		Lpa(1m)=max 32dB(A), m=8,4kg, včetně kabelového dálkového ovladače a jeho propojení					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		52,000			
2102	K	D.1.01.4f - 43.12	Vnitřní nástěnná jednotka VRF Qch=2,8kW, D+M	ks	1,000	19 614,19	19 614,19	Vlastní
	VV		Lpa(1m)=max 34dB(A), m=8,4kg, včetně kabelového dálkového ovladače a jeho propojení					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2103	K	D.1.01.4f - 43.13	Vnitřní nástěnná jednotka VRF Qch=3,6kW, D+M	ks	4,000	19 970,24	79 880,96	Vlastní
	VV		Lpa(1m)=max 37dB(A), m=8,4kg, včetně kabelového dálkového ovladače a jeho propojení					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP a D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
2104	K	D.1.01.4f - 43.13A	Vnitřní nástěnná jednotka VRF Qch=4,5kW, D+M	ks	1,000	23 088,88	23 088,88	Vlastní
	VV		Lpa(1m)=max 42dB(A), m=8,4kg, včetně kabelového dálkového ovladače a jeho propojení					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2105	K	D.1.01.4f - 43.14	Vnitřní podstropní jednotka VRF Qch=5,6kW, D+M	ks	4,000	31 396,16	125 584,64	Vlastní
	VV		Lpa(1m)=max 36dB(A), m=29kg, včetně kabelového dálkového ovladače a jeho propojení					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
2106	K	D.1.01.4f - 43.15	Vnitřní podstropní jednotka VRF Qch=7,1kW, D+M	ks	2,000	32 431,15	64 862,30	Vlastní
	VV		Lpa(1m)=max 37dB(A), m=29kg, včetně kabelového dálkového ovladače a jeho propojení					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2107	K	D.1.01.4f - 43.16	Vnitřní podstropní jednotka VRF Qch=10,6kW, D+M	ks	3,000	32 909,14	98 727,42	Vlastní
	VV		Lpa(1m)=max 45dB(A), m=37kg, včetně kabelového dálkového ovladače a jeho propojení					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP a D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
2108	K	D.1.01.4f - 43.17	Vnitřní podstropní jednotka VRF Qch=14,1kW, D+M	ks	5,000	34 222,15	171 110,75	Vlastní
	VV		Lpa(1m)=max 47dB(A), m=37kg, včetně kabelového dálkového ovladače a jeho propojení					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP , D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP a D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
2109	K	D.1.01.4f - 43.18	Vnitřní kazetová jednotka VRF Qch=2,2kW, D+M	ks	1,000	25 621,26	25 621,26	Vlastní
	VV		Lpa(1m)=max 29dB(A), m=12,6kg, včetně čelního panelu, čerpadla kondenzátu, kabelového dálkového ovladače a jeho propojení					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2110	K	D.1.01.4f - 43.19	Vnitřní kazetová jednotka VRF Qch=2,8kW, D+M	ks	5,000	27 627,84	138 139,20	Vlastní
	VV		Lpa(1m)=max 30dB(A), m=13,7kg, včetně čelního panelu, čerpadla kondenzátu, kabelového dálkového ovladače a jeho propojení					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
2111	K	D.1.01.4f - 43.21	Vnitřní kazetová jednotka VRF Qch=4,5kW, D+M	ks	4,000	29 743,68	118 974,72	Vlastní
	VV		Lpa(1m)=max 36dB(A), m=15kg, včetně čelního panelu, čerpadla kondenzátu, kabelového dálkového ovladače a jeho propojení					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP a D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
2112	K	D.1.01.4f - 43.22	Vnitřní kazetová jednotka VRF Qch=7,1kW, D+M	ks	4,000	34 940,11	139 760,44	Vlastní
	VV		Lpa(1m)=max 39dB(A), m=21kg, včetně čelního panelu, čerpadla kondenzátu, kabelového dálkového ovladače a jeho propojení					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
2113	K	D.1.01.4f - 43.23	Vnitřní jednotka přesné klimatizace Qch=9,9 kW při interiér: 20°C, 50%, D+M	ks	6,000	361 478,69	2 168 872,14	Vlastní
	VV		včetně EC ventilátoru, regulace pro odvlhčování, elektrického ohřívače 6,0kW, parního zvlhčovače 3,0kg/h,čidla zaplavení, filtrace,					
	VV		čerpadla kondenzátu, regulace otáček kondenzátoru, střídání jednotek v režimu N+1, rozhraní RS485/ModBus					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			chladivo R410a, sání zezadu, výfuk nahoru, včetně výdechového nástavce pro výfuk do studené uličky, Lw=78dB(A), m=228kg					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
2114	K	D.1.01.4f - 43.24	Centrální převodník na Modbus pro až 256 vnitřních jednotek, D+M	ks	1,000	126 850,82	126 850,82	Vlastní
	VV		včetně prokabelování komunikační kabeláží s venkovními jednotkami					
	VV		včetně montáže do rozvaděče MaR v místnosti 12.002 a koordinace s MaR					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2115	K	D.1.01.4f - 43.26	Čerpadlo kondenzátu max. průtok 42l/h při h=0m, max. výtlak 20m, max. sání 3m, D+M	ks	5,000	4 325,32	21 626,60	Vlastní
	VV		Lpa(1m)=max.20dBA, krytí IP44, včetně výstupního alarmového kontaktu, osazení a zapojení do vnitřní jednotky					
	VV		včetně zapojení alarmového kontaktu na příslušné svorky vnitřní KLM jednotky					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
2116	K	D.1.01.4f - 43.27	Cu rozbočka do 168 kW, D+M	ks	4,000	5 046,21	20 184,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
2117	K	D.1.01.4f - 43.28	Cu rozbočka do 95,2 kW, D+M	ks	10,000	4 179,00	41 790,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
2118	K	D.1.01.4f - 43.29	Cu rozbočka do 44,8 kW, D+M	ks	29,000	2 887,45	83 736,05	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
2119	K	D.1.01.4f - 43.30	Cu rozbočka do 22,4 kW, D+M	ks	40,000	2 446,53	97 861,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
2120	K	D.1.01.4f - 43.31	Cu rozbočka pro venkovní jednotky, D+M	ks	2,000	5 186,68	10 373,36	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP a D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2121	K	D.1.01.4f - 43.32	Předizolované chladivové Cu potrubí 19,05/34,9 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M	bm	54,000	1 911,96	103 245,84	Vlastní
	VV		Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu					
	VV		Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
2122	K	D.1.01.4f - 43.33	Předizolované chladivové Cu potrubí 19,05/31,8 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M	bm	6,000	1 517,86	9 107,16	Vlastní
	VV		Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu					
	VV		Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
2123	K	D.1.01.4f - 43.34	Předizolované chladivové Cu potrubí 15,88/31,8 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M	bm	20,000	1 491,52	29 830,40	Vlastní
	VV		Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu					
	VV		Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
2124	K	D.1.01.4f - 43.35	Předizolované chladivové Cu potrubí 15,88/28,58 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M	bm	91,000	1 397,88	127 207,08	Vlastní
	VV		Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu					
	VV		Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		91		91,000			
	VV		Součet		91,000			
2125	K	D.1.01.4f - 43.36	Předizolované chladivové Cu potrubí 12,7/28,58 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M	bm	80,000	1 304,23	104 338,40	Vlastní
	VV		Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu					
	VV		Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
2126	K	D.1.01.4f - 43.37	Předizolované chladivové Cu potrubí 12,7/25,4 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M	bm	64,000	1 304,23	83 470,72	Vlastní
	VV		Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu					
	VV		Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		64		64,000			
	VV		Součet		64,000			
2127	K	D.1.01.4f - 43.38	Předizolované chladivové Cu potrubí 12,7/22,2 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M	bm	19,000	1 241,80	23 594,20	Vlastní
	VV		Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu					
	VV		Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
2128	K	D.1.01.4f - 43.39	Předizolované chladivové Cu potrubí 12,7/19,05 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M	bm	120,000	1 153,03	138 363,60	Vlastní
	VV		Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu					
	VV		Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
2129	K	D.1.01.4f - 43.40	Předizolované chladivové Cu potrubí 9,52/22,2 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M	bm	59,000	1 196,93	70 618,87	Vlastní
	VV		Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu					
	VV		Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		59		59,000			
	VV		Součet		59,000			
2130	K	D.1.01.4f - 43.41	Předizolované chladivové Cu potrubí 9,52/19,05 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M	bm	46,000	1 115,96	51 334,16	Vlastní
	VV		Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu					
	VV		Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
2131	K	D.1.01.4f - 43.42	Předizolované chladivové Cu potrubí 9,52/15,88 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M	bm	279,000	996,95	278 149,05	Vlastní
	VV		Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu					
	VV		Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		279		279,000			
	VV		Součet		279,000			
2132	K	D.1.01.4f - 43.43	Předizolované chladivové Cu potrubí 6,35/12,7 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M	bm	887,000	852,58	756 238,46	Vlastní
	VV		Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu					
	VV		Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		887		887,000			
	VV		Součet		887,000			
2133	K	D.1.01.4f - 43.44	Předizolované chladivové Cu potrubí 12,7/15,88 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M	bm	624,000	1 041,82	650 095,68	Vlastní
	VV		Cu potrubí pro KLM serverovny, vč. nutného příslušenství chl. okruhu (sifony, separátory, atd., které předepíše výrobce)					
	VV		Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu					
	VV		Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		624		624,000			
	VV		Součet		624,000			
2134	K	D.1.01.4f - 43.45	Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů a centrálního Modbus převodníku stíněnou komunik.kabeláží, D+M	bm	3 523,500	63,41	223 425,14	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		3523,5		3 523,500			
	VV		Součet		3 523,500			
2135	K	D.1.01.4f - 43.46	Doplnění chladiva do systému R410 A, D+M	kg	150,000	1 622,24	243 336,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
2136	K	D.1.01.4f - 43.47	Kamenná vlna min 120kg/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M	m2	15,000	3 232,78	48 491,70	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
2137	K	D.1.01.4f - 43.48	Izolace z minerální nehořlavé vlny tl. 6 cm, min. objemová hmotnost 65 kg/m3, D+M	m2	291,000	735,52	214 036,32	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		291		291,000			
	VV		Součet		291,000			
2138	K	D.1.01.4f - 43.49	Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně tvarovek a víka, rozměr ŠxV= 125x100 mm, D+M	bm	70,000	1 567,61	109 732,70	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP a D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
2139	K	D.1.01.4f - 43.200	Montážní materiál k z.č.43	kg	420,000	73,16	30 727,20	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		420		420,000			
	VV		Součet		420,000			
2140	K	D.1.01.4f - 43.204	Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku	hod	64,000	505,30	32 339,20	Vlastní
2141	K	D.1.01.4f - 43.205	Vakuování systému	hod	96,000	617,49	59 279,04	Vlastní
2142	K	D.1.01.4f - 43.206	Požární hlídky	hod	300,000	560,91	168 273,00	Vlastní
2143	K	D.1.01.4f - 43.207	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu servisním technikem dodavatele KLM	hod	60,000	617,49	37 049,40	Vlastní
2144	K	D.1.01.4f - 43.210	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	25,000	393,12	9 828,00	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 44.	Zařízení č. 44 - Dveřní clony				425 216,18	
2145	K	D.1.01.4f - 44.01A	Teplovzdušná dveřní clona s EC ventilátorem - pro výšku dveří do 3,5m a šířku 1,5m	ks	1,000	79 429,30	79 429,30	Vlastní
	VV		určená pro montáž do podhledu s čelní deskou zalícovanou s rovinou podhledu					
	VV		parametry: oběhový vzduch, teplovodní výměník, zabudované termokontakty, s filtrem a opláštěním					
	VV		včetně regulačního systému pro napojení do BMS přes Modbus, prostorového čídla teploty, čidla vratné vody a kabeláže pro napojení dveřního kontaktu					
	VV		a kabeláže pro propojení dvojice clon, tlakově nezávislého uzavíracího, regulačního a vyvažovacího ventilu DN20,					
	VV		plynulého servopohonu 24 V, regulace 0-10V, uzavíracího kulového ventilu DN20, antivibračních kusů a stropních konzolí					
	VV		připojení vody DN20 (G 3/4"), hmotnost 55kg					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2146	K	D.1.01.4f - 44.01B	Teplovzdušná dveřní clona s EC ventilátorem - pro výšku dveří do 3,5m a šířku 1,0m	ks	1,000	56 934,50	56 934,50	Vlastní
	VV		určená pro montáž do podhledu s čelní deskou zalícovanou s rovinou podhledu					
	VV		parametry: oběhový vzduch, teplovodní výměník, zabudované termokontakty, s filtrem a opláštěním					
	VV		regulační systém pro napojení do BMS přes Modbus součástí 44.01A, včetně čidla vratné vody,					
	VV		tlakově nezávislého uzavíracího, regulačního a vyvažovacího ventilu DN20, plynulého servopohonu 24 V, regulace 0-10V					
	VV		uzavíracího kulového ventilu DN20, antivibračních kusů a stropních konzolí					
	VV		připojení vody DN20 (G 3/4"), hmotnost 39,3kg					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2147	K	D.1.01.4f - 44.02A	Teplovzdušná dveřní clona s EC ventilátorem - pro výšku dveří do 3,5m a šířku 1,5m	ks	1,000	79 429,30	79 429,30	Vlastní
	VV		určená pro montáž do podhledu s čelní deskou zalícovanou s rovinou podhledu					
	VV		parametry: oběhový vzduch, teplovodní výměník, zabudované termokontakty, s filtrem a opláštěním					
	VV		včetně regulačního systému pro napojení do BMS přes Modbus, prostorového čídla teploty, čidla vratné vody a kabeláže pro napojení dveřního kontaktu					
	VV		a kabeláže pro propojení dvojice clon, tlakově nezávislého uzavíracího, regulačního a vyvažovacího ventilu DN20,					
	VV		plynulého servopohonu 24 V, regulace 0-10V, uzavíracího kulového ventilu DN20, antivibračních kusů a stropních konzolí					
	VV		připojení vody DN20 (G 3/4"), hmotnost 55kg					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2148	K	D.1.01.4f - 44.02B	Teplovzdušná dveřní clona s EC ventilátorem - pro výšku dveří do 3,5m a šířku 1,0m	ks	1,000	56 934,50	56 934,50	Vlastní
	VV		určená pro montáž do podhledu s čelní deskou zalícovanou s rovinou podhledu					
	VV		parametry: oběhový vzduch, teplovodní výměník, zabudované termokontakty, s filtrem a opláštěním					
	VV		regulační systém pro napojení do BMS přes Modbus součástí 44.02A, včetně čidla vratné vody,					
	VV		tlakově nezávislého uzavíracího, regulačního a vyvažovacího ventilu DN20, plynulého servopohonu 24 V, regulace 0-10V					
	VV		uzavíracího kulového ventilu DN20, antivibračních kusů a stropních konzolí					
	VV		připojení vody DN20 (G 3/4"), hmotnost 39,3kg					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2149	K	D.1.01.4f - 44.03A	Teplovzdušná dveřní clona s EC ventilátorem - pro výšku dveří do 3,5m a šířku 1,5m	ks	1,000	79 429,30	79 429,30	Vlastní
	VV		určená pro montáž do podhledu s čelní deskou zalícovanou s rovinou podhledu					
	VV		parametry: oběhový vzduch, teplovodní výměník, zabudované termokontakty, s filtrem a opláštěním					
	VV		včetně regulačního systému pro napojení do BMS přes Modbus, prostorového čídla teploty, čidla vratné vody a kabeláže pro napojení dveřního kontaktu					
	VV		a kabeláže pro propojení dvojice clon, tlakově nezávislého uzavíracího, regulačního a vyvažovacího ventilu DN20,					
	VV		plynulého servopohonu 24 V, regulace 0-10V, uzavíracího kulového ventilu DN20, antivibračních kusů a stropních konzolí					
	VV		připojení vody DN20 (G 3/4"), hmotnost 55kg					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2150	K	D.1.01.4f - 44.03B	Teplovzdušná dveřní clona s EC ventilátorem - pro výšku dveří do 3,5m a šířku 1,0m	ks	1,000	56 934,50	56 934,50	Vlastní
	VV		určená pro montáž do podhledu s čelní deskou zalícovanou s rovinou podhledu					
	VV		parametry: oběhový vzduch, teplovodní výměník, zabudované termokontakty, s filtrem a opláštěním					
	VV		regulační systém pro napojení do BMS přes Modbus součástí 44.03A, včetně čidla vratné vody,					
	VV		tlakově nezávislého uzavíracího, regulačního a vyvažovacího ventilu DN20, plynulého servopohonu 24 V, regulace 0-10V					
	VV		uzavíracího kulového ventilu DN20, antivibračních kusů a stropních konzolí					
	VV		připojení vody DN20 (G 3/4"), hmotnost 39,3kg					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2151	K	D.1.01.4f - 44.200	Montážní materiál k z.č. 44	kg	70,000	73,16	5 121,20	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
2152	K	D.1.01.4f - 44.201	Zaregulování z.č. 44, koordinace s MaR	hod	6,000	617,49	3 704,94	Vlastní
2153	K	D.1.01.4f - 44.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	8,000	617,49	4 939,92	Vlastní
2154	K	D.1.01.4f - 44.208	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	6,000	393,12	2 358,72	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 45.	Zařízení č. 45 - Požární větrání CHÚC C				13 486 933,68	
2155	K	D.1.01.4f - 45.01	Přívodní ventilátorová komora ve venkovním provedení pro průtok 23.400 m3/h při 650 Pa, D+M	ks	1,000	139 529,27	139 529,27	Vlastní
	VV		včetně nasávací žaluzie, tlumicí vložky, uzavírací klapky a servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy					
	VV		Venkovní provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášející vysoké bodové zatížení (včetně chůze),					
	VV		ventilátor s volným oběžným kolem a FM, včetně FM nastaveného z výroby					
	VV		včetně nastavení rozběhové rampy FM (ventilátoru) max. 60s					
	VV		včetně koordinace s profesí SIL při umístění FM do požárně odděleného rozvaděče v temperovaném prostoru					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT					
	VV		Vývod sání a výfuku na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů z minerální vaty tl. 50mm.					
	VV		transport jeřábem na střechu, základová konstrukce v dodávce stavby					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2156	K	D.1.01.4f - 45.02A	Přívodní ventilátorová komora ve venkovním provedení pro průtok 22.750 m3/h při 650 Pa, D+M	ks	1,000	139 529,27	139 529,27	Vlastní
	VV		včetně nasávací žaluzie, tlumicí vložky, uzavírací klapky a servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Venkovní provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze),					
	VV		ventilátor s volným oběžným kolem a FM, včetně FM nastaveného z výroby					
	VV		včetně nastavení rozběhové rampy FM (ventilátoru) max. 60s					
	VV		včetně koordinace s profesí SIL při umístění FM do požárně odděleného rozvaděče v temperovaném prostoru					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT					
	VV		Vývod sání a výtlaku na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů z minerální vaty tl. 50mm.					
	VV		transport jeřábem na střechu, základová konstrukce v dodávce stavby					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2157	K	D.1.01.4f - 45.02B	Přívodní ventilátorová komora ve venkovním provedení pro průtok 22.750 m3/h při 650 Pa, D+M	ks	1,000	139 529,27	139 529,27	Vlastní
	VV		včetně nasávací žaluzie, tlumicí vložky, uzavírací klapky a servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy					
	VV		Venkovní provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze),					
	VV		ventilátor s volným oběžným kolem a FM, včetně FM nastaveného z výroby					
	VV		včetně nastavení rozběhové rampy FM (ventilátoru) max. 60s					
	VV		včetně koordinace s profesí SIL při umístění FM do požárně odděleného rozvaděče v temperovaném prostoru					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT					
	VV		Vývod sání a výtlaku na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů z minerální vaty tl. 50mm.					
	VV		transport jeřábem na střechu, základová konstrukce v dodávce stavby					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2158	K	D.1.01.4f - 45.03	Přívodní ventilátorová komora ve venkovním provedení pro průtok 21.600 m3/h při 650 Pa, D+M	ks	1,000	139 529,27	139 529,27	Vlastní
	VV		včetně nasávací žaluzie, tlumicí vložky, uzavírací klapky a servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy					
	VV		Venkovní provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze),					
	VV		ventilátor s volným oběžným kolem a FM, včetně FM nastaveného z výroby					
	VV		včetně nastavení rozběhové rampy FM (ventilátoru) max. 60s					
	VV		včetně koordinace s profesí SIL při umístění FM do požárně odděleného rozvaděče v temperovaném prostoru					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT					
	VV		Vývod sání a výtlaku na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů z minerální vaty tl. 50mm.					
	VV		transport jeřábem na střechu, základová konstrukce v dodávce stavby					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2159	K	D.1.01.4f - 45.04A	Přívodní ventilátorová komora ve venkovním provedení pro průtok 28.850 m3/h při 650 Pa, D+M	ks	1,000	192 250,62	192 250,62	Vlastní
	VV		včetně nasávací žaluzie, tlumicí vložky, uzavírací klapky a servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy					
	VV		Venkovní provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze),					
	VV		ventilátor s volným oběžným kolem a FM, včetně FM nastaveného z výroby					
	VV		včetně nastavení rozběhové rampy FM (ventilátoru) max. 60s					
	VV		včetně koordinace s profesí SIL při umístění FM do požárně odděleného rozvaděče v temperovaném prostoru					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT					
	VV		Vývod sání a výtlaku na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů z minerální vaty tl. 50mm.					
	VV		transport jeřábem na střechu, základová konstrukce v dodávce stavby					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2160	K	D.1.01.4f - 45.04B	Přívodní ventilátorová komora ve venkovním provedení pro průtok 28.850 m3/h při 650 Pa, D+M	ks	1,000	192 250,62	192 250,62	Vlastní
	VV		včetně nasávací žaluzie, tlumicí vložky, uzavírací klapky a servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy					
	VV		Venkovní provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze),					
	VV		ventilátor s volným oběžným kolem a FM, včetně FM nastaveného z výroby					
	VV		včetně nastavení rozběhové rampy FM (ventilátoru) max. 60s					
	VV		včetně koordinace s profesí SIL při umístění FM do požárně odděleného rozvaděče v temperovaném prostoru					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT					
	VV		Vývod sání a výtlaku na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů z minerální vaty tl. 50mm.					
	VV		transport jeřábem na střechu, základová konstrukce v dodávce stavby					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2161	K	D.1.01.4f - 45.05	Přívodní ventilátorová komora ve venkovním provedení pro průtok 21.000 m3/h při 650 Pa, D+M	ks	1,000	139 529,27	139 529,27	Vlastní
	VV		včetně nasávací žaluzie, tlumicí vložky, uzavírací klapky a servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy					
	VV		Venkovní provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze),					
	VV		ventilátor s volným oběžným kolem a FM, včetně FM nastaveného z výroby					
	VV		včetně nastavení rozběhové rampy FM (ventilátoru) max. 60s					
	VV		včetně koordinace s profesí SIL při umístění FM do požárně odděleného rozvaděče v temperovaném prostoru					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT					
	VV		Vývod sání a výtlaku na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů z minerální vaty tl. 50mm.					
	VV		transport jeřábem na střechu, základová konstrukce v dodávce stavby					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2162	K	D.1.01.4f - 45.06	Přívodní ventilátorová komora ve venkovním provedení pro průtok 4.800 m3/h při 650 Pa, D+M	ks	1,000	69 401,26	69 401,26	Vlastní
	VV		včetně nasávací žaluzie, tlumicí vložky, uzavírací klapky a servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy					
	VV		Venkovní provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze),					
	VV		ventilátor s volným oběžným kolem a FM, včetně FM nastaveného z výroby					
	VV		včetně nastavení rozběhové rampy FM (ventilátoru) max. 60s					
	VV		včetně koordinace s profesí SIL při umístění FM do požárně odděleného rozvaděče v temperovaném prostoru					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT					
	VV		Vývod sání a výtlaku na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů z minerální vaty tl. 50mm.					
	VV		transport jeřábem na střechu, základová konstrukce v dodávce stavby					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2163	K	D.1.01.4f - 45.07	Axiální ventilátor, odolnost max.300°C/120min pro průtok 21.000 m3/h při 650 Pa, D+M	ks	1,000	215 999,91	215 999,91	Vlastní
	VV		včetně frekvenčního měniče, vestavěné svorkovnice, montážních nožiček, tlumičů vibrací a pružných připojovacíh manžet					
	VV		veškeré prvky a příslušenství bude systémové od výrobce ventilátoru					
	VV		včetně nastavení rozběhové rampy FM (ventilátoru) max. 60s					
	VV		včetně koordinace s profesí SIL při umístění FM do požárně odděleného rozvaděče v temperovaném prostoru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		transport jeřábem na střechu, základová konstrukce v dodávce stavby					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2164	K	D.1.01.4f - 45.08	Axiální ventilátor, odolnost max.300°C/120min pro průtok 26.500 m3/h při 650 Pa, D+M	ks	1,000	225 296,33	225 296,33	Vlastní
	VV		včetně frekvenčního měniče, vestavěné svorkovnice, montážních nožiček, tlumičů vibrací a pružných připojovacích manžet					
	VV		veškeré prvky a příslušenství bude systémové od výrobce ventilátoru					
	VV		včetně nastavení rozběhové rampy FM (ventilátoru) max. 60s					
	VV		včetně koordinace s profesí SIL při umístění FM do požárně odděleného rozvaděče v temperovaném prostoru					
	VV		transport jeřábem na střechu, základová konstrukce v dodávce stavby					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2165	K	D.1.01.4f - 45.09	Axiální ventilátor, odolnost max.300°C/120min pro průtok 26.500 m3/h při 650 Pa, D+M	ks	1,000	225 296,33	225 296,33	Vlastní
	VV		včetně frekvenčního měniče, vestavěné svorkovnice, montážních nožiček, tlumičů vibrací a pružných připojovacích manžet					
	VV		veškeré prvky a příslušenství bude systémové od výrobce ventilátoru					
	VV		včetně nastavení rozběhové rampy FM (ventilátoru) max. 60s					
	VV		včetně koordinace s profesí SIL při umístění FM do požárně odděleného rozvaděče v temperovaném prostoru					
	VV		transport jeřábem na střechu, základová konstrukce v dodávce stavby					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2166	K	D.1.01.4f - 45.10	Zařízení pro uvolnění přetlaku - regulační jednotka s lamelovým krytem pro umístění na střechu 1200x1200, D+M	ks	1,000	353 942,05	353 942,05	Vlastní
	VV		včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, koncových spínačů, přetlakové klapky (otevírací přetlak 50 Pa) a soklu h=950					
	VV		výšku soklu ověřit před objednáním na stavbě dle skutečné výšky střešního pláště					
	VV		veškeré prvky a příslušenství bude systémové od výrobce zařízení, zabudování zařízení v koordinaci se stavební částí					
	VV		transport jeřábem na střechu, základová konstrukce v dodávce stavby					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2167	K	D.1.01.4f - 45.11	Uzavírací klapka těsná 1400x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	2,000	17 098,40	34 196,80	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2168	K	D.1.01.4f - 45.12	Uzavírací klapka těsná 1400x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	2,000	17 098,40	34 196,80	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2169	K	D.1.01.4f - 45.14	Uzavírací klapka těsná 1400x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	2,000	17 098,40	34 196,80	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2170	K	D.1.01.4f - 45.15	Uzavírací klapka těsná 1400x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	2,000	17 098,40	34 196,80	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2171	K	D.1.01.4f - 45.16	Uzavírací klapka těsná 1400x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	2,000	17 098,40	34 196,80	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2172	K	D.1.01.4f - 45.17	Uzavírací klapka těsná 1400x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	2,000	17 098,40	34 196,80	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2173	K	D.1.01.4f - 45.18	Uzavírací klapka těsná 1400x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	2,000	17 098,40	34 196,80	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2174	K	D.1.01.4f - 45.19	Uzavírací klapka těsná 1400x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	2,000	17 098,40	34 196,80	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2175	K	D.1.01.4f - 45.20	Uzavírací klapka těsná 1400x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	2,000	17 098,40	34 196,80	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2176	K	D.1.01.4f - 45.21	Uzavírací klapka těsná 1400x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	2,000	17 098,40	34 196,80	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2177	K	D.1.01.4f - 45.22	Uzavírací klapka těsná 1400x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	2,000	17 098,40	34 196,80	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2178	K	D.1.01.4f - 45.23	Uzavírací klapka těsná 1400x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	2,000	17 098,40	34 196,80	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2179	K	D.1.01.4f - 45.24	Uzavírací klapka těsná 1250x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 6Nm na 24V se zpětným hlášením poruchy, D+M	ks	1,000	20 813,06	20 813,06	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 4,0 s, krytí IP66/67, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2180	K	D.1.01.4f - 45.25	Uzavírací klapka těsná 1250x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 6Nm na 24V se zpětným hlášením poruchy, D+M	ks	1,000	20 813,06	20 813,06	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 4,0 s, krytí IP66/67, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2181	K	D.1.01.4f - 45.27A	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	2,000	16 454,57	32 909,14	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2182	K	D.1.01.4f - 45.27B	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	2,000	16 585,29	33 170,58	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2183	K	D.1.01.4f - 45.28A	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	2,000	16 454,57	32 909,14	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2184	K	D.1.01.4f - 45.28B	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	2,000	16 585,29	33 170,58	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2185	K	D.1.01.4f - 45.30A	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	2,000	16 454,57	32 909,14	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2186	K	D.1.01.4f - 45.30B	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	2,000	16 585,29	33 170,58	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2187	K	D.1.01.4f - 45.31A	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	2,000	16 454,57	32 909,14	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2188	K	D.1.01.4f - 45.31B	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	2,000	16 585,29	33 170,58	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2189	K	D.1.01.4f - 45.32A	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	2,000	16 454,57	32 909,14	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2190	K	D.1.01.4f - 45.32B	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	2,000	16 585,29	33 170,58	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2191	K	D.1.01.4f - 45.33A	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	2,000	16 454,57	32 909,14	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2192	K	D.1.01.4f - 45.33B	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	2,000	16 585,29	33 170,58	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2193	K	D.1.01.4f - 45.34A	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	2,000	16 454,57	32 909,14	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2194	K	D.1.01.4f - 45.34B	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	2,000	16 585,29	33 170,58	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2195	K	D.1.01.4f - 45.35A	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	2,000	16 454,57	32 909,14	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2196	K	D.1.01.4f - 45.35B	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	2,000	16 585,29	33 170,58	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2197	K	D.1.01.4f - 45.36A	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	2,000	16 454,57	32 909,14	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2198	K	D.1.01.4f - 45.36B	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	2,000	16 585,29	33 170,58	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2199	K	D.1.01.4f - 45.37A	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	2,000	16 454,57	32 909,14	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2200	K	D.1.01.4f - 45.37B	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	2,000	16 585,29	33 170,58	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2201	K	D.1.01.4f - 45.38A	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	2,000	16 454,57	32 909,14	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2202	K	D.1.01.4f - 45.38B	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	2,000	16 585,29	33 170,58	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2203	K	D.1.01.4f - 45.39A	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	2,000	16 454,57	32 909,14	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2204	K	D.1.01.4f - 45.39B	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	2,000	16 585,29	33 170,58	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2205	K	D.1.01.4f - 45.40	Uzavírací klapka těsná 1650x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 16Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	2,000	22 220,70	44 441,40	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 7,0 s, krytí IP66/67					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2206	K	D.1.01.4f - 45.41	Zařízení pro uvolnění přetlaku - regulační jednotka s žaluziovou klapkou pro umístění na potrubí 1400x1000, D+M	ks	1,000	244 202,31	244 202,31	Vlastní
	VV		včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, koncových spínačů a přetlakové klapky (otevírací přetlak 50 Pa)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		s oboustranným přírubovým připojením, včetně ochranného krytu proti větru na fasádu veškeré prvky a příslušenství bude systémově od výrobce zařízení, zabudování zařízení v koordinaci se stavební částí Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2207	K	D.1.01.4f - 45.42	Zařízení pro uvolnění přetlaku - regulační jednotka s žaluziovou klapkou pro umístění na potrubí 1400x1000, D+M	ks	1,000	244 202,31	244 202,31	Vlastní
	VV		včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, koncových spínačů a přetlakové klapky (otevírací přetlak 50 Pa) s oboustranným přírubovým připojením, včetně ochranného krytu proti větru na fasádu veškeré prvky a příslušenství bude systémově od výrobce zařízení, zabudování zařízení v koordinaci se stavební částí Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2208	K	D.1.01.4f - 45.43	Uzavírací klapka těsná 1500x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením poruchy, D+M	ks	2,000	24 204,84	48 409,68	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2209	K	D.1.01.4f - 45.45	Uzavírací klapka těsná 1500x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením poruchy, D+M	ks	2,000	24 204,84	48 409,68	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2210	K	D.1.01.4f - 45.46	Uzavírací klapka těsná 1500x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením poruchy, D+M	ks	2,000	24 204,84	48 409,68	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2211	K	D.1.01.4f - 45.47	Uzavírací klapka těsná 1500x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením poruchy, D+M	ks	2,000	24 204,84	48 409,68	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2212	K	D.1.01.4f - 45.48	Uzavírací klapka těsná 1500x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením poruchy, D+M	ks	2,000	24 204,84	48 409,68	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2213	K	D.1.01.4f - 45.49	Uzavírací klapka těsná 1500x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením poruchy, D+M	ks	2,000	24 204,84	48 409,68	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2214	K	D.1.01.4f - 45.50	Uzavírací klapka těsná 1500x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením poruchy, D+M	ks	2,000	24 204,84	48 409,68	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2215	K	D.1.01.4f - 45.51	Uzavírací klapka těsná 1500x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením poruchy, D+M	ks	2,000	24 204,84	48 409,68	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2216	K	D.1.01.4f - 45.52	Uzavírací klapka těsná 1500x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením poruchy, D+M	ks	2,000	24 204,84	48 409,68	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2217	K	D.1.01.4f - 45.53	Uzavírací klapka těsná 1500x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením poruchy, D+M	ks	2,000	24 204,84	48 409,68	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2218	K	D.1.01.4f - 45.54	Uzavírací klapka těsná 1500x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením poruchy, D+M	ks	2,000	24 204,84	48 409,68	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2219	K	D.1.01.4f - 45.55-a	Uzavírací klapka těsná 1600x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 16Nm na 24V se zpětným hlášením poruchy, D+M	ks	1,000	24 204,84	24 204,84	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 7,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2220	K	D.1.01.4f - 45.55-b	Uzavírací klapka těsná 1400x1250 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 16Nm na 24V se zpětným hlášením poruchy, D+M	ks	2,000	25 165,70	50 331,40	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 7,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2221	K	D.1.01.4f - 45.56A	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1250x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	2,000	17 121,81	34 243,62	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2222	K	D.1.01.4f - 45.56B	Uzavírací klapka těsná 1250x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	2,000	17 098,40	34 196,80	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500 Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2223	K	D.1.01.4f - 45.58A	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1250x800 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	19 743,93	19 743,93	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2224	K	D.1.01.4f - 45.58B	Uzavírací klapka těsná 1250x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	20 813,06	20 813,06	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500 Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2225	K	D.1.01.4f - 45.59A	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x750 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	18 509,93	18 509,93	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2226	K	D.1.01.4f - 45.59B	Uzavírací klapka těsná 1100x750 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	20 235,57	20 235,57	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500 Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2227	K	D.1.01.4f - 45.60A	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x800 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	18 767,46	18 767,46	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2228	K	D.1.01.4f - 45.60B	Uzavírací klapka těsná 1100x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	20 235,57	20 235,57	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500 Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2229	K	D.1.01.4f - 45.61A-1	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1250x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	17 121,81	17 121,81	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2230	K	D.1.01.4f - 45.61A-2	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	16 454,57	16 454,57	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2231	K	D.1.01.4f - 45.61B-1	Uzavírací klapka těsná 1250x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	17 098,40	17 098,40	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2232	K	D.1.01.4f - 45.61B-2	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	16 585,29	16 585,29	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2233	K	D.1.01.4f - 45.62A-1	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1250x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	17 121,81	17 121,81	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2234	K	D.1.01.4f - 45.62A-2	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	16 454,57	16 454,57	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2235	K	D.1.01.4f - 45.62B-1	Uzavírací klapka těsná 1250x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	17 098,40	17 098,40	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2236	K	D.1.01.4f - 45.62B-2	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	16 585,29	16 585,29	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2237	K	D.1.01.4f - 45.63A-1	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1250x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	17 121,81	17 121,81	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2238	K	D.1.01.4f - 45.63A-2	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	16 454,57	16 454,57	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2239	K	D.1.01.4f - 45.63B-1	Uzavírací klapka těsná 1250x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	17 098,40	17 098,40	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2240	K	D.1.01.4f - 45.63B-2	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	16 585,29	16 585,29	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2241	K	D.1.01.4f - 45.64A-1	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1250x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	17 121,81	17 121,81	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2242	K	D.1.01.4f - 45.64A-2	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	16 454,57	16 454,57	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2243	K	D.1.01.4f - 45.64B-1	Uzavírací klapka těsná 1250x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	17 098,40	17 098,40	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2244	K	D.1.01.4f - 45.64B-2	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	16 585,29	16 585,29	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2245	K	D.1.01.4f - 45.65A-1	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1250x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	17 121,81	17 121,81	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2246	K	D.1.01.4f - 45.65A-2	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	16 454,57	16 454,57	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2247	K	D.1.01.4f - 45.65B-1	Uzavírací klapka těsná 1250x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	17 098,40	17 098,40	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2248	K	D.1.01.4f - 45.65B-2	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	16 585,29	16 585,29	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2249	K	D.1.01.4f - 45.66A-1	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1250x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	17 121,81	17 121,81	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2250	K	D.1.01.4f - 45.66A-2	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	16 454,57	16 454,57	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2251	K	D.1.01.4f - 45.66B-1	Uzavírací klapka těsná 1250x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	17 098,40	17 098,40	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2252	K	D.1.01.4f - 45.66B-2	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	16 585,29	16 585,29	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2253	K	D.1.01.4f - 45.67A-1	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1250x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	17 121,81	17 121,81	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2254	K	D.1.01.4f - 45.67A-2	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	16 454,57	16 454,57	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2255	K	D.1.01.4f - 45.67B-1	Uzavírací klapka těsná 1250x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	17 098,40	17 098,40	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2256	K	D.1.01.4f - 45.67B-2	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	16 585,29	16 585,29	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2257	K	D.1.01.4f - 45.69	Uzavírací klapka těsná 1120x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 6Nm na 24V se zpětným hlášením poruchy, D+M	ks	1,000	22 541,63	22 541,63	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 4,0 s, krytí IP66/67, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2258	K	D.1.01.4f - 45.70	Uzavírací klapka těsná 1120x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 6Nm na 24V se zpětným hlášením poruchy, D+M	ks	1,000	22 541,63	22 541,63	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 4,0 s, krytí IP66/67, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2259	K	D.1.01.4f - 45.71A-1	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1250x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	17 121,81	17 121,81	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2260	K	D.1.01.4f - 45.71A-2	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	16 454,57	16 454,57	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2261	K	D.1.01.4f - 45.71B-1	Uzavírací klapka těsná 1250x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	17 098,40	17 098,40	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2262	K	D.1.01.4f - 45.71B-2	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	16 585,29	16 585,29	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2263	K	D.1.01.4f - 45.73A-1	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1250x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	17 121,81	17 121,81	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2264	K	D.1.01.4f - 45.73A-2	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	16 454,57	16 454,57	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2265	K	D.1.01.4f - 45.73B-1	Uzavírací klapka těsná 1250x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	16 673,08	16 673,08	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2266	K	D.1.01.4f - 45.73B-2	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	16 585,29	16 585,29	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2267	K	D.1.01.4f - 45.74A-1	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1250x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	17 121,81	17 121,81	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2268	K	D.1.01.4f - 45.74A-2	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	16 454,57	16 454,57	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2269	K	D.1.01.4f - 45.74B-1	Uzavírací klapka těsná 1250x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	16 673,08	16 673,08	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2270	K	D.1.01.4f - 45.74B-2	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	16 585,29	16 585,29	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2271	K	D.1.01.4f - 45.75A	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x800 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	18 767,46	18 767,46	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2272	K	D.1.01.4f - 45.75B	Uzavírací klapka těsná 1100x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	20 235,57	20 235,57	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2273	K	D.1.01.4f - 45.76A-1	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1250x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	17 121,81	17 121,81	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2274	K	D.1.01.4f - 45.76A-2	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	16 454,57	16 454,57	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2275	K	D.1.01.4f - 45.76B-1	Uzavírací klapka těsná 1250x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	16 673,08	16 673,08	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2276	K	D.1.01.4f - 45.76B-2	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	16 585,29	16 585,29	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2277	K	D.1.01.4f - 45.77A-1	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1250x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	17 121,81	17 121,81	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2278	K	D.1.01.4f - 45.77A-2	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	16 454,57	16 454,57	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2279	K	D.1.01.4f - 45.77B-1	Uzavírací klapka těsná 1250x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	16 673,08	16 673,08	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2280	K	D.1.01.4f - 45.77B-2	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	16 585,29	16 585,29	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-107 Půdorys 6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2281	K	D.1.01.4f - 45.78A-1	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1250x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	17 121,81	17 121,81	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2282	K	D.1.01.4f - 45.78A-2	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	16 454,57	16 454,57	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2283	K	D.1.01.4f - 45.78B-1	Uzavírací klapka těsná 1250x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	16 673,08	16 673,08	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2284	K	D.1.01.4f - 45.78B-2	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	16 585,29	16 585,29	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2285	K	D.1.01.4f - 45.79A-1	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1250x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	17 121,81	17 121,81	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2286	K	D.1.01.4f - 45.79A-2	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	16 454,57	16 454,57	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2287	K	D.1.01.4f - 45.79B-1	Uzavírací klapka těsná 1250x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	16 673,08	16 673,08	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2288	K	D.1.01.4f - 45.79B-2	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	16 585,29	16 585,29	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-109 Půdorys 8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2289	K	D.1.01.4f - 45.80A-1	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1250x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	17 121,81	17 121,81	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2290	K	D.1.01.4f - 45.80A-2	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	16 454,57	16 454,57	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2291	K	D.1.01.4f - 45.80B-1	Uzavírací klapka těsná 1250x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	16 673,08	16 673,08	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2292	K	D.1.01.4f - 45.80B-2	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	16 585,29	16 585,29	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-110 Půdorys 9.NP					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
2293	K	D.1.01.4f - 45.81A-1	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1250x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	17 121,81	17 121,81	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2294	K	D.1.01.4f - 45.81A-2	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	16 454,57	16 454,57	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2295	K	D.1.01.4f - 45.81B-1	Uzavírací klapka těsná 1250x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	16 673,08	16 673,08	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2296	K	D.1.01.4f - 45.81B-2	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	16 585,29	16 585,29	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-111 Půdorys 10.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2297	K	D.1.01.4f - 45.82A-1	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1250x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	17 121,81	17 121,81	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2298	K	D.1.01.4f - 45.82A-2	Klapka odvodu kouře z více požárních úseků 1100x450 se servopohonem na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M	ks	1,000	16 454,57	16 454,57	Vlastní
	VV		těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2, klasifikace EI60multiS500					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2299	K	D.1.01.4f - 45.82B-1	Uzavírací klapka těsná 1250x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	16 673,08	16 673,08	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2300	K	D.1.01.4f - 45.82B-2	Uzavírací klapka těsná 1100x450 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	16 585,29	16 585,29	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2301	K	D.1.01.4f - 45.83	Uzavírací klapka těsná 1120x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 6Nm na 24V se zpětným hlášením poruchy, D+M	ks	1,000	22 541,63	22 541,63	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 4,0 s, krytí IP66/67, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2302	K	D.1.01.4f - 45.84	Uzavírací klapka těsná 1120x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 6Nm na 24V se zpětným hlášením poruchy, D+M	ks	1,000	22 541,63	22 541,63	Vlastní
	VV		ovládání 2-10V, doba přestavení 4,0 s, krytí IP66/67, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2303	K	D.1.01.4f - 45.85	Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1600x1000, pozink., D+M	ks	3,000	6 076,33	18 228,99	Vlastní
	VV		vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování, D+M					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
2304	K	D.1.01.4f - 45.86	Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1400x1000, pozink., D+M	ks	2,000	5 605,17	11 210,34	Vlastní
	VV		vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování, D+M					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2305	K	D.1.01.4f - 45.86a	Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1000x1120, pozink., D+M	ks	2,000	5 329,10	10 658,20	Vlastní
	VV		vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování, D+M					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2306	K	D.1.01.4f - 45.86b	Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1250x800, pozink., D+M	ks	1,000	4 605,29	4 605,29	Vlastní
	VV		vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování, D+M					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2307	K	D.1.01.4f - 45.87	Protidešťová žaluzie d=315 se sítí, pozink., D+M	ks	2,000	981,34	1 962,68	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2308	K	D.1.01.4f - 45.88	Protidešťová žaluzie d=200 se sítí, pozink., D+M	ks	1,000	420,44	420,44	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2309	K	D.1.01.4f - 45.89	Výfukový kus 1650x800 se sítí, D+M	ks	2,000	9 581,27	19 162,54	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2310	K	D.1.01.4f - 45.89a	Výfukový kus 500x450 se sítí, D+M	ks	1,000	2 229,97	2 229,97	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2311	K	D.1.01.4f - 45.90	Výfuková hlavice 1250x800 se sítí, D+M	ks	1,000	17 700,27	17 700,27	Vlastní
	VV		určená pro zařízení odvodu kouře a tepla, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2312	K	D.1.01.4f - 45.91	Výfuková hlavice 1120x1120 se sítí, D+M	ks	2,000	25 712,95	51 425,90	Vlastní
	VV		určená pro zařízení odvodu kouře a tepla, klasifikace EI60multiS500					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2313	K	D.1.01.4f - 45.92	Regulační klapka těsná 630 x 450, ovl. ruční, D+M,	ks	12,000	2 529,45	30 353,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
2314	K	D.1.01.4f - 45.93	Regulační klapka těsná 630 x 315, ovl. ruční, D+M,	ks	13,000	2 327,52	30 257,76	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
2315	K	D.1.01.4f - 45.94	Regulační klapka těsná 400 x 200, ovl. ruční, D+M,	ks	12,000	1 833,92	22 007,04	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
2316	K	D.1.01.4f - 45.95	Regulační klapka těsná d = 225, ovl. ruční, D+M	ks	3,000	1 010,61	3 031,83	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
2317	K	D.1.01.4f - 45.96	Krycí mřížka d = 225, D+M	ks	2,000	194,12	388,24	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2318	K	D.1.01.4f - 45.97	Výústka obdélníková odvodní 1-řadá s rámem pro montáž na stěnu, komfortní, regulace R1 - 825 x 425, D+M	ks	24,000	2 431,90	58 365,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
2319	K	D.1.01.4f - 45.98	Výústka obdélníková přívodní 2-řadá do hranatého potrubí včetně nástavce na potrubí, komfortní, regulace R1 - 525 x 525, D+M	ks	64,000	1 742,23	111 502,72	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		64		64,000			
	VV		Součet		64,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2320	K	D.1.01.4f - 45.99	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá s rámem pro montáž na stěnu, komfortní, regulace R1 - 425 x 1025, D+M	ks	12,000	2 765,52	33 186,24	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP až D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
2321	K	D.1.01.4f - 45.100	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do hranatého potrubí včetně nástavce na potrubí, komfortní, regulace R1 - 325 x 325, D+M	ks	12,000	1 381,29	16 575,48	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-112 Půdorys 11.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
2322	K	D.1.01.4f - 45.101	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M	m2	1 442,000	729,67	1 052 184,14	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP až D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		1442		1 442,000			
	VV		Součet		1 442,000			
2323	K	D.1.01.4f - 45.102	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M	m2	45,000	979,39	44 072,55	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP až D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
2324	K	D.1.01.4f - 45.103	Požárně izolované čtyřhranné ocel. potrubí pro odvod kouře a tepla s požární odolností EI60multiS500, D+M	m2	931,000	3 511,77	3 269 457,87	Vlastní
	VV		včetně montážního materiálu a příslušenství. Potrubí včetně izolace musí být provedeno dle montážních předpisů výrobce takovým způsobem,					
	VV		aby byla splněna požadovaná požární odolnost celku, tzn. potrubí+izolace.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP až D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		931		931,000			
	VV		Součet		931,000			
2325	K	D.1.01.4f - 45.104	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy s oplechováním pozink plechem, D+M	m2	266,000	2 138,27	568 779,82	Vlastní
	VV		s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP až D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		266		266,000			
	VV		Součet		266,000			
2326	K	D.1.01.4f - 45.105	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 60 minut, D+M	m2	752,000	2 410,44	1 812 650,88	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		752		752,000			
	VV		Součet		752,000			
2327	K	D.1.01.4f - 45.200	Montážní materiál k z.č. 45	kg	820,000	73,16	59 991,20	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		820		820,000			
	VV		Součet		820,000			
2328	K	D.1.01.4f - 45.201	Zaregulování z.č. 45, koordinace s MaR, SIL a EPS	hod	300,000	617,49	185 247,00	Vlastní
2329	K	D.1.01.4f - 45.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	40,000	617,49	24 699,60	Vlastní
2330	K	D.1.01.4f - 45.207	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	36,000	393,12	14 152,32	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 46.	Zařízení č. 46 - Požární větrání CHÚC B				4 267 770,12	
2331	K	D.1.01.4f - 46.01	Přívodní ventilátorová komora ve venkovním provedení pro průtok 34.750 m3/h při 1000 Pa, D+M	ks	1,000	226 623,98	226 623,98	Vlastní
	VV		včetně nasávací žaluzie, tlumicí vložky, uzavírací klapky a servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy					
	VV		Venkovní provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášející vysoké bodové zatížení (včetně chůze),					
	VV		ventilátor se spirální skříní a řemenovým převodem					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT					
	VV		Vývod sání a výfuku na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů z minerální vaty tl. 50mm.					
	VV		transport jeřábem na střechu, základová konstrukce v dodávce stavby					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2332	K	D.1.01.4f - 46.02	Přívodní ventilátorová komora ve venkovním provedení pro průtok 29.325 m3/h při 1000 Pa, D+M	ks	1,000	209 840,66	209 840,66	Vlastní
	VV		včetně nasávací žaluzie, tlumicí vložky, uzavírací klapky a servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy					
	VV		Venkovní provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášející vysoké bodové zatížení (včetně chůze),					
	VV		ventilátor se spirální skříní a řemenovým převodem					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT					
	VV		Vývod sání a výfuku na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů z minerální vaty tl. 50mm.					
	VV		transport jeřábem na střechu, základová konstrukce v dodávce stavby					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2333	K	D.1.01.4f - 46.03	Přívodní ventilátorová komora ve venkovním provedení pro průtok 28.400 m3/h při 1000 Pa, D+M	ks	1,000	209 840,66	209 840,66	Vlastní
	VV		včetně nasávací žaluzie, tlumicí vložky, uzavírací klapky a servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy					
	VV		Venkovní provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášející vysoké bodové zatížení (včetně chůze),					
	VV		ventilátor se spirální skříní a řemenovým převodem					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT					
	VV		Vývod sání a výfuku na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů z minerální vaty tl. 50mm.					
	VV		transport jeřábem na střechu, základová konstrukce v dodávce stavby					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2334	K	D.1.01.4f - 46.04	Přívodní ventilátorová komora ve venkovním provedení pro průtok 27.500 m3/h při 1000 Pa, D+M	ks	1,000	209 840,66	209 840,66	Vlastní
	VV		včetně nasávací žaluzie, tlumicí vložky, uzavírací klapky a servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy					
	VV		Venkovní provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily,					
	VV		vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3,					
	VV		nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášející vysoké bodové zatížení (včetně chůze),					
	VV		ventilátor se spirální skříní a řemenovým převodem					
	VV		Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT					
	VV		Vývod sání a výfuku na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů z minerální vaty tl. 50mm.					
	VV		transport jeřábem na střechu, základová konstrukce v dodávce stavby					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2335	K	D.1.01.4f - 46.05	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 2200x710, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	8 059,50	8 059,50	Vlastní
	VV		krytí IP66/67, kroutící moment servopohonu 10Nm, doba přestavení havarijní funkce max.20s					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2336	K	D.1.01.4f - 46.06	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 2500x600, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	6 991,34	6 991,34	Vlastní
	VV		krytí IP66/67, kroutící moment servopohonu 10Nm, doba přestavení havarijní funkce max.20s					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2337	K	D.1.01.4f - 46.07	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 2300x500, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	6 266,55	6 266,55	Vlastní
	VV		krytí IP66/67, kroutící moment servopohonu 10Nm, doba přestavení havarijní funkce max.20s					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2338	K	D.1.01.4f - 46.08	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 2200x500, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	6 266,55	6 266,55	Vlastní
	VV		krytí IP66/67, kroutící moment servopohonu 10Nm, doba přestavení havarijní funkce max.20s					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2339	K	D.1.01.4f - 46.09	Výfukový kus 2200x710 se sítí, D+M	ks	1,000	15 687,84	15 687,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2340	K	D.1.01.4f - 46.10	Výfukový kus 2500x600 se sítí, D+M	ks	1,000	9 895,37	9 895,37	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2341	K	D.1.01.4f - 46.11	Výfukový kus 2300x500 se sítí, D+M	ks	1,000	8 602,85	8 602,85	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2342	K	D.1.01.4f - 46.12	Výfukový kus 2200x500 se sítí, D+M	ks	1,000	8 602,85	8 602,85	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2343	K	D.1.01.4f - 46.13	Regulační klapka těsná 630 x 250, ovl. ruční, D+M,	ks	11,000	2 099,26	23 091,86	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
2344	K	D.1.01.4f - 46.13a	Regulační klapka těsná 630 x 315, ovl. ruční, D+M,	ks	11,000	2 327,52	25 602,72	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
2345	K	D.1.01.4f - 46.13b	Regulační klapka těsná 560 x 355, ovl. ruční, D+M,	ks	1,000	2 516,77	2 516,77	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2346	K	D.1.01.4f - 46.14	Regulační klapka těsná 500 x 250, ovl. ruční, D+M,	ks	1,000	2 516,77	2 516,77	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2347	K	D.1.01.4f - 46.14a	Regulační klapka těsná 315 x 500, ovl. ruční, D+M,	ks	1,000	2 516,77	2 516,77	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2348	K	D.1.01.4f - 46.15	Vyústka obdélníková 1-řadá do hranatého potrubí včetně nástavce na potrubí, komfortní, regulace R1 - 525 x 525, D+M	ks	98,000	1 742,23	170 738,54	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		98		98,000			
	VV		Součet		98,000			
2349	K	D.1.01.4f - 46.16	Vyústka obdélníková 1-řadá do hranatého potrubí včetně nástavce na potrubí, komfortní, regulace R1 - 425 x 425, D+M	ks	12,000	1 451,53	17 418,36	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP a D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
2350	K	D.1.01.4f - 46.17	Krycí mřížka s rámem do stěny 2100x900 pozink, D+M	ks	2,000	5 815,87	11 631,74	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2351	K	D.1.01.4f - 46.18	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M	m2	1 765,000	729,67	1 287 867,55	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		1765		1 765,000			
	VV		Součet		1 765,000			
2352	K	D.1.01.4f - 46.19	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy, s oplechováním pozink plechem, D+M	m2	432,000	2 138,27	923 732,64	Vlastní
	VV		s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		432		432,000			
	VV		Součet		432,000			
2353	K	D.1.01.4f - 46.20	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 45 minut, D+M	m2	351,000	2 247,53	788 883,03	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		351		351,000			
	VV		Součet		351,000			
2354	K	D.1.01.4f - 46.200	Montážní materiál k z.č. 46	kg	440,000	73,16	32 190,40	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		440		440,000			
	VV		Součet		440,000			
2355	K	D.1.01.4f - 46.201	Zaregulování z.č. 46, koordinace s MaR	hod	60,000	617,49	37 049,40	Vlastní
2356	K	D.1.01.4f - 46.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	20,000	617,49	12 349,80	Vlastní
2357	K	D.1.01.4f - 46.207	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	8,000	393,12	3 144,96	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 47.	Zařízení č. 47 - Požární větrání filtrů a chodeb				5 187 081,52	
2358	K	D.1.01.4f - 47.01A	Radiální potrubní ventilátor 700x400, průtok 3800 m3/h při 750 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	32 994,01	32 994,01	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2359	K	D.1.01.4f - 47.01B	Radiální potrubní ventilátor 700x400, průtok 1350 m3/h při 750 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	32 994,01	32 994,01	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2360	K	D.1.01.4f - 47.02	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 800x500, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	8 644,80	8 644,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2361	K	D.1.01.4f - 47.02A	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 500x400, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	7 923,91	7 923,91	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2362	K	D.1.01.4f - 47.03	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 280x280, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	7 503,47	7 503,47	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2363	K	D.1.01.4f - 47.03B	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 400x400, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	7 818,56	7 818,56	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2364	K	D.1.01.4f - 47.04	Radiální potrubní ventilátor 700x400, průtok 3050 m3/h při 796 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	32 994,01	32 994,01	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2365	K	D.1.01.4f - 47.05	Radiální potrubní ventilátor 700x400, průtok 3050 m3/h při 796 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	32 994,01	32 994,01	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2366	K	D.1.01.4f - 47.06	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 400x355, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	7 818,56	7 818,56	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2367	K	D.1.01.4f - 47.07	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 400x355, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	7 818,56	7 818,56	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2368	K	D.1.01.4f - 47.08	Radiální potrubní ventilátor 700x400, průtok 3550 m3/h při 772 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	32 994,01	32 994,01	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2369	K	D.1.01.4f - 47.09	Radiální potrubní ventilátor 700x400, průtok 3550 m3/h při 772 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	32 994,01	32 994,01	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2370	K	D.1.01.4f - 47.10	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 400x400, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	7 818,56	7 818,56	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2371	K	D.1.01.4f - 47.11	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 400x400, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	7 818,56	7 818,56	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2372	K	D.1.01.4f - 47.12	Radiální potrubní ventilátor 700x400, průtok 2600 m3/h při 801 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	32 994,01	32 994,01	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2373	K	D.1.01.4f - 47.13	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 355x315, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	7 625,41	7 625,41	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2374	K	D.1.01.4f - 47.14	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 355x315, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	7 625,41	7 625,41	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2375	K	D.1.01.4f - 47.15	Radiální potrubní ventilátor 700x400, průtok 3750 m3/h při 756 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	32 994,01	32 994,01	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2376	K	D.1.01.4f - 47.16	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 400x400, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	7 818,56	7 818,56	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2377	K	D.1.01.4f - 47.17	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 400x400, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	7 818,56	7 818,56	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2378	K	D.1.01.4f - 47.18	Radiální potrubní ventilátor 700x400, průtok 3600 m3/h při 768 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	32 994,01	32 994,01	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2379	K	D.1.01.4f - 47.19	Radiální potrubní ventilátor 700x400, průtok 3600 m3/h při 768 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	32 994,01	32 994,01	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2380	K	D.1.01.4f - 47.20	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 500x300, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	7 705,40	7 705,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2381	K	D.1.01.4f - 47.21	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 500x300, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	7 705,40	7 705,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2382	K	D.1.01.4f - 47.22	Radiální potrubní ventilátor 800x500, průtok 4550 m3/h při 959 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	42 096,31	42 096,31	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2383	K	D.1.01.4f - 47.23	Radiální potrubní ventilátor 800x500, průtok 4550 m3/h při 959 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	42 096,31	42 096,31	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2384	K	D.1.01.4f - 47.24	Radiální potrubní ventilátor 800x500, průtok 4550 m3/h při 959 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	42 096,31	42 096,31	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2385	K	D.1.01.4f - 47.25	Radiální potrubní ventilátor 800x500, průtok 4550 m3/h při 959 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	42 096,31	42 096,31	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2386	K	D.1.01.4f - 47.26	Radiální potrubní ventilátor 800x500, průtok 4550 m3/h při 959 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	42 096,31	42 096,31	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2387	K	D.1.01.4f - 47.27	Radiální potrubní ventilátor 800x500, průtok 4550 m3/h při 959 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	42 096,31	42 096,31	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2388	K	D.1.01.4f - 47.28	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 1800x300, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	5 268,62	5 268,62	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2389	K	D.1.01.4f - 47.29	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 1800x300, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	5 660,77	5 660,77	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2390	K	D.1.01.4f - 47.30	Radiální potrubní ventilátor 700x400, průtok 1400 m3/h při 769 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	32 994,01	32 994,01	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2391	K	D.1.01.4f - 47.31	Radiální potrubní ventilátor 700x400, průtok 1400 m3/h při 769 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	32 994,01	32 994,01	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2392	K	D.1.01.4f - 47.32	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 250x250, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	7 431,29	7 431,29	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2393	K	D.1.01.4f - 47.33	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 250x250, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	7 431,29	7 431,29	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2394	K	D.1.01.4f - 47.34	Radiální potrubní ventilátor 800x500, průtok 1000 m3/h při 988 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	42 096,31	42 096,31	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2395	K	D.1.01.4f - 47.35	Radiální potrubní ventilátor 800x500, průtok 1000 m3/h při 988 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	42 096,31	42 096,31	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2396	K	D.1.01.4f - 47.36	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 250x160, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	7 387,39	7 387,39	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2397	K	D.1.01.4f - 47.37	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 250x250, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	7 431,29	7 431,29	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2398	K	D.1.01.4f - 47.38	Radiální potrubní ventilátor 800x500, průtok 1500 m3/h při 979 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	42 096,31	42 096,31	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2399	K	D.1.01.4f - 47.39	Radiální potrubní ventilátor 800x500, průtok 1500 m3/h při 979 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	42 096,31	42 096,31	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2400	K	D.1.01.4f - 47.40	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 450x140, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	7 442,99	7 442,99	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2401	K	D.1.01.4f - 47.41	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 450x140, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	7 442,99	7 442,99	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2402	K	D.1.01.4f - 47.42	Radiální potrubní ventilátor 700x400, průtok 400 m3/h při 748 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	32 994,01	32 994,01	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2403	K	D.1.01.4f - 47.43	Radiální potrubní ventilátor 700x400, průtok 400 m3/h při 748 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	32 994,01	32 994,01	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2404	K	D.1.01.4f - 47.44	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 200x125, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	7 349,34	7 349,34	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2405	K	D.1.01.4f - 47.45	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 200x125, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	7 349,34	7 349,34	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2406	K	D.1.01.4f - 47.46	Radiální potrubní ventilátor 700x400, průtok 3600 m3/h při 768 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	32 994,01	32 994,01	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2407	K	D.1.01.4f - 47.47	Radiální potrubní ventilátor 700x400, průtok 400 m3/h při 748 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	32 994,01	32 994,01	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2408	K	D.1.01.4f - 47.48	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 500x280, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	7 705,40	7 705,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2409	K	D.1.01.4f - 47.49	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 500x280, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, D+M	ks	1,000	7 705,40	7 705,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2410	K	D.1.01.4f - 47.50	Krycí mřížka na potrubí - "protihmyzová", rozměr potrubí 1800x1000, pozink., D+M	ks	2,000	4 956,47	9 912,94	Vlastní
	VV		RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2411	K	D.1.01.4f - 47.51	Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 800x500, pozink., D+M	ks	1,000	2 338,25	2 338,25	Vlastní
	VV		vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování, D+M					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2412	K	D.1.01.4f - 47.52	Krycí mřížka na potrubí - "protihmyzová", rozměr potrubí 500x1000, pozink., D+M	ks	2,000	1 904,16	3 808,32	Vlastní
	VV		RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2413	K	D.1.01.4f - 47.52a	Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 500x315, pozink., D+M	ks	1,000	1 776,37	1 776,37	Vlastní
	VV		vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování, D+M					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2414	K	D.1.01.4f - 47.53	Krycí mřížka na potrubí - "protihmyzová", rozměr potrubí 630x355, pozink., D+M	ks	1,000	1 307,16	1 307,16	Vlastní
	VV		RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2415	K	D.1.01.4f - 47.54	Krycí mřížka na potrubí - "protihmyzová", rozměr potrubí 450x450, pozink., D+M	ks	1,000	1 413,49	1 413,49	Vlastní
	VV		RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2416	K	D.1.01.4f - 47.55	Krycí mřížka na potrubí - "protihmyzová", rozměr potrubí 250x710, pozink., D+M	ks	2,000	1 528,59	3 057,18	Vlastní
	VV		RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2417	K	D.1.01.4f - 47.56	Krycí mřížka na potrubí - "protihmyzová", rozměr potrubí 250x500, pozink., D+M	ks	2,000	1 328,62	2 657,24	Vlastní
	VV		RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2418	K	D.1.01.4f - 47.57	Krycí mřížka na potrubí - "protihmyzová", rozměr potrubí 280x280, pozink., D+M	ks	2,000	1 175,47	2 350,94	Vlastní
	VV		RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2419	K	D.1.01.4f - 47.57a	Výfukový kus 500x500 se sítí, D+M	ks	1,000	2 229,97	2 229,97	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2420	K	D.1.01.4f - 47.58	Výfukový kus 500x400 se sítí, D+M	ks	1,000	2 076,82	2 076,82	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2421	K	D.1.01.4f - 47.59	Nasávací kus 500x400 se sítí, D+M	ks	1,000	2 076,82	2 076,82	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-114 Půdorys střechy					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2422	K	D.1.01.4f - 47.60	Výfukový kus 400x400 se sítí, D+M	ks	2,000	1 926,59	3 853,18	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2423	K	D.1.01.4f - 47.60a	Výfukový kus 280x280 se sítí, D+M	ks	1,000	1 671,02	1 671,02	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2424	K	D.1.01.4f - 47.61	Výfukový kus 400x355 se sítí, D+M	ks	1,000	1 858,31	1 858,31	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2425	K	D.1.01.4f - 47.62	Nasávací kus 400x400 se sítí, D+M	ks	2,000	1 926,59	3 853,18	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2426	K	D.1.01.4f - 47.63	Nasávací kus 400x355 se sítí, D+M	ks	1,000	1 858,31	1 858,31	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2427	K	D.1.01.4f - 47.64	Výfukový kus 355x315 se sítí, D+M	ks	1,000	1 730,52	1 730,52	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2428	K	D.1.01.4f - 47.65	Nasávací kus 355x315 se sítí, D+M	ks	1,000	1 730,52	1 730,52	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2429	K	D.1.01.4f - 47.66	Zpětná klapka 800x315, D+M	ks	1,000	2 730,40	2 730,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2430	K	D.1.01.4f - 47.67	Zpětná klapka 710x250, D+M	ks	2,000	2 474,82	4 949,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2431	K	D.1.01.4f - 47.68	Zpětná klapka 500x355, D+M	ks	1,000	2 298,26	2 298,26	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2432	K	D.1.01.4f - 47.69	Zpětná klapka 450x400, D+M	ks	2,000	2 298,26	4 596,52	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2433	K	D.1.01.4f - 47.70	Regulační klapka těsná 710 x 200, ovl. ruční, D+M,	ks	1,000	2 163,64	2 163,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2434	K	D.1.01.4f - 47.71	Regulační klapka těsná 630 x 160, ovl. ruční, D+M,	ks	1,000	2 025,12	2 025,12	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2435	K	D.1.01.4f - 47.72	Regulační klapka těsná 250 x 250, ovl. ruční, D+M,	ks	1,000	1 635,90	1 635,90	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2436	K	D.1.01.4f - 47.73	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	96,000	1 033,04	99 171,84	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP, D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP, D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP, D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		96		96,000			
	VV		Součet		96,000			
2437	K	D.1.01.4f - 47.74	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	6,000	988,17	5 929,02	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP, D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
2438	K	D.1.01.4f - 47.75	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	961,83	961,83	Vlastní
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2439	K	D.1.01.4f - 47.76	Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M	ks	45,000	16 270,20	732 159,00	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 575/575/78-1230					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP, D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP, D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP, D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
2440	K	D.1.01.4f - 47.76a	Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M	ks	1,000	15 619,55	15 619,55	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 575/575/78-880					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2441	K	D.1.01.4f - 47.76b	Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální čtyřhranné připojení 500x100, D+M	ks	3,000	16 270,20	48 810,60	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 575/575/78-1230					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-108 Půdorys 7.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
2442	K	D.1.01.4f - 47.77	Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M	ks	6,000	15 522,00	93 132,00	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 575/575/78-700					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP, D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
2443	K	D.1.01.4f - 47.78	Čistý filtrační nástavec 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M	ks	2,000	11 948,78	23 897,56	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 457/457/78-530					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2444	K	D.1.01.4f - 47.79	Čistý filtrační nástavec 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M	ks	1,000	11 870,74	11 870,74	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 457/457/78-420					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2445	K	D.1.01.4f - 47.79a	Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M	ks	25,000	16 270,20	406 755,00	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 575/575/78-1230					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP, D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
2446	K	D.1.01.4f - 47.79b	Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M	ks	5,000	15 619,55	78 097,75	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 575/575/78-880					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP, D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
2447	K	D.1.01.4f - 47.79c	Čistý filtrační nástavec 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M	ks	1,000	11 870,74	11 870,74	Vlastní
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010					
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou					
	VV		včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ					
	VV		HEPA filtr třída H13 457/457/78-420					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-106 Půdorys 5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2448	K	D.1.01.4f - 47.81	Vyústka obdélníková 1-řadá do hranatého potrubí včetně nástavce na potrubí, komfortní, regulace R1 - 525 x 525, D+M	ks	2,000	1 742,23	3 484,46	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2449	K	D.1.01.4f - 47.82	Vyústka obdélníková 1-řadá do hranatého potrubí, komfortní, regulace R1 - 425 x 425, D+M	ks	14,000	1 451,53	20 321,42	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
2450	K	D.1.01.4f - 47.83	Vyústka obdélníková 1-řadá do hranatého potrubí, komfortní, regulace R1 - 425 x 325, D+M	ks	8,000	1 350,08	10 800,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
2451	K	D.1.01.4f - 47.84	Vyústka obdélníková 1-řadá do hranatého potrubí, komfortní, regulace R1 - 325 x 325, D+M	ks	2,000	1 209,61	2 419,22	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2452	K	D.1.01.4f - 47.85	Pružná manžeta d = 160mm, šířka 150 mm, D+M	ks	4,000	606,76	2 427,04	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
2453	K	D.1.01.4f - 47.86	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	288,000	249,73	71 922,24	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP, D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		288		288,000			
	VV		Součet		288,000			
2454	K	D.1.01.4f - 47.87	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	18,000	208,75	3 757,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
2455	K	D.1.01.4f - 47.88	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	1 423,000	770,64	1 096 620,72	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP, D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP, D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		1423		1 423,000			
	VV		Součet		1 423,000			
2456	K	D.1.01.4f - 47.89	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	204,000	979,39	199 795,56	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP, D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP, D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		204		204,000			
	VV		Součet		204,000			
2457	K	D.1.01.4f - 47.90	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M	m2	397,000	1 855,38	736 585,86	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP, D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP, D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		397		397,000			
	VV		Součet		397,000			
2458	K	D.1.01.4f - 47.91	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 45 minut, D+M	m2	94,000	2 247,53	211 267,82	Vlastní
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-102 Půdorys 1.NP, D.1.01.4f-103 Půdorys 2.NP, D.1.01.4f-105 Půdorys 4.NP					
	VV		94		94,000			
	VV		Součet		94,000			
2459	K	D.1.01.4f - 47.200	Montážní materiál k z.č. 47	kg	470,000	73,16	34 385,20	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		470		470,000			
	VV		Součet		470,000			
2460	K	D.1.01.4f - 47.201	Zaregulování z.č. 47, koordinace s MaR	hod	40,000	617,49	24 699,60	Vlastní
2461	K	D.1.01.4f - 47.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	30,000	617,49	18 524,70	Vlastní
2462	K	D.1.01.4f - 47.207	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	15,000	393,12	5 896,80	Vlastní
	D	D.1.01.4f - 50.	Zařízení č. 50 - Zařízení pro odvod kouře a tepla ze vstupních prostor v 1.NP				1 328 471,19	
2463	K	D.1.01.4f - 50.01	Axiální požární ventilátor F300 V= 15,7 m3/s, průměr 1250mm s teplotní odolností 300°C včetně výfukového kusu	ks	1,000	131 587,61	131 587,61	Vlastní
	VV		Axiální požární ventilátor s požární odolností F300 dle ČSN EN 12101-3. Objemový výkon ventilátoru 15,7 m3/s při tlakové ztrátě 600Pa, příkon 18,5 kW,					
	VV		napájení 400V/3f, jmenovitý proud 32,3 A, hmotnost ventilátoru 400 kg, průměr 1250mm. Včetně výfukového kusu s bezpečnostním sítem.					
	VV		D1.01.4f-201 Půdorysy - ZOKT					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2464	K	D.1.01.4f - 50.02	Klapka pro odvod kouře a tepla 1500x1000mm pro instalaci do potrubí, E300S1000	ks	1,000	75 954,44	75 954,44	Vlastní
	VV		"Jednokřídlá klapka pro odvod kouře a tepla rozměrů 1500x1000mm pro					
	VV		osazení do potrubí. Požární odolnost E300S1000. Ovládání 230V, včetně signalizace					
	VV		D1.01.4f-201 Půdorysy - ZOKT					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2465	K	D.1.01.4f - 50.03	Potrubí pro odvod kouře a tepla s požární odolností E300singleS1000 včetně montážního materiálu	m2	85,000	1 555,27	132 197,95	Vlastní
	VV		Potrubí z ocelového pozinkovaného plechu s výztuhami, certifikované pro požární odolnost 300°C,					
	VV		120 minut E300singleS1000 a podtlak min. 1000Pa. Potrubí pro odvod tepla a kouře musí být instalováno					
	VV		na montážních konzolách umožňující suvný pohyb potrubí, rozteče max. 1500mm, přesah závěsných lišt max. 50 mm.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Montáž musí být v souladu s montážním předpisem výrobce potrubí.					
	VV		D1.01.4f-201 Půdorysy - ZOKT					
	VV		85		85,000			
	VV		Součet		85,000			
2466	K	D.1.01.4f - 50.04	Požárně izolované potrubí pro odvod kouře a tepla s požární odolností EI300multiS1000	m2	160,000	4 200,44	672 070,40	Vlastní
	VV		Požárně izolované potrubí pro odvod kouře a tepla specifikace EI30multiS1000. Včetně montážního materiálu.					
	VV		Potrubí musí být vyrobeno dle specifikace výrobce požární izolace, včetně použitých montážních prvků.					
	VV		D1.01.4f-201 Půdorysy - ZOKT					
	VV		160		160,000			
	VV		Součet		160,000			
2467	K	D.1.01.4f - 50.05	Regulovatelná vyústka 1000x340mm	ks	10,000	3 614,19	36 141,90	Vlastní
	VV		D1.01.4f-201 Půdorysy - ZOKT					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
2468	K	D.1.01.4f - 50.06	Zateplení a zaplechování klapky ZOKT na střeše	m2	22,000	2 216,06	48 753,32	Vlastní
	VV		Síla izolace 60mm, pozink					
	VV		D1.01.4f-201 Půdorysy - ZOKT					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
2469	K	D.1.01.4f - 50.07	Rozváděč R.ZOKT	ks	1,000	157 987,93	157 987,93	Vlastní
	VV		Rozváděč R.ZOKT pro ovládání systému ZOKT. Připojen k EPS beznapěťovým rozpínacím kontaktem NC, 24V z EPS - aktivace ZOKT.					
	VV		Spouští požární ventilátor a otevírá klapku ZOKT. Dodávka včetně tlačítek (přepínačů) pro manuální aktivaci/vypnutí ZOKT.					
	VV		D1.01.4f-201 Půdorysy - ZOKT					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2470	K	D.1.01.4f - 50.08	Požárně odolné krabice pro napojení komponent systému ZOKT (klapky, lamelová okna)	ks	2,000	1 150,34	2 300,68	Vlastní
	VV		D1.01.4f-201 Půdorysy - ZOKT					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2471	K	D.1.01.4f - 50.09	Požární ucpávky obvod 3,0-5,0m	ks	7,000	4 922,67	34 458,69	Vlastní
	VV		D1.01.4f-201 Půdorysy - ZOKT					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
2472	K	D.1.01.4f - 50.10	Dokumentace, revize, funkční zkoušky, koordinace	kpl	1,000	14 354,02	14 354,02	Vlastní
	VV		Dokumentace dle vyhlášky č.246/2001 Sb. Prohlášení o montáži a provozuschopnosti PBZ, výchozí revize systému ZOKT,					
	VV		certifikáty veškerých instalovaných zařízení v souladu se zprávou ZOKT, elektrorevize rozváděče, schémata zapojení,					
	VV		protokoly o zaregulování systému ZOKT, tabulky zařízení, atp.					
	VV		D1.01.4f-201 Půdorysy - ZOKT					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2473	K	D.1.01.4f - 50.11	Pomocné mechanismy - jeřáb + plošiny	kpl	1,000	22 664,25	22 664,25	Vlastní
	VV		D1.01.4f-201 Půdorysy - ZOKT					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4g - Měření a regulace

KSO:	80111	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **31 750 332,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 750 332,04	21,00%	6 667 569,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **38 417 901,77**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4g - Měření a regulace

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**31 750 332,04**
1.00 - Rozváděč DTC01.1 - VS	997 971,91
2.00 - Rozváděč DTC01.2 - VZT1, 9, 10, 11	1 577 877,10
3.00 - Rozváděč DTC01.3 - VZT3, 4, 5,6, 7,8	1 530 301,25
4.00 - Rozváděč DTC3.2 - VZT12, 17	1 016 270,55
5.00 - Rozváděč DTC3.3 - VZT13, 16, 18, 19	1 701 314,73
6.00 - Rozváděč DTC03.4 - VZT14, 20, 21, 22, 23	2 263 135,35
7.00 - Rozváděč DTC3.5 - VZT15, 28, 29, 30	1 746 452,26
8.00 - Rozváděč DTC3.6 - VZT24, 25, 26, 27	1 571 796,15
9.00 - Rozváděč DTC3.7 - VZT31, 33, 34	1 239 274,44
10.00 - Rozváděč DTC12.2 - VZT35, 36, 37, 38, 39	1 540 856,61
11.00 - Rozváděč DTC12.1 - Zdroj chladu	813 762,56
12.00 - Rozváděče DTE	800 312,94
13.00 - Rozváděče FCU	2 051 429,40
14.00 - Rozváděče DTCP	12 679 067,64
15.00 - Datová komunikace na dispečink	220 509,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4g - Měření a regulace

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**31 750 332,04**	
	D	1.00	Rozváděč DTC01.1 - VS				997 971,91	
1	K	D.1.01.4g.1.01	Rozváděč - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	104 759,19	104 759,19	Vlastní
	VV		Oceloplechový rozváděč se skládá ze dvou polí (1x 2000x600x400 mm pro MDO a DO), 1x 2000x800x400 mm pro VDO), jedno pole = jednokřídlé dveře,					
	VV		krytí IP55, obsahuje montážního panel, podstavec 100 mm, průchodky (PG36, PG16, PG13,5, PG11).					
	VV		Výkonové parametry: In= 16 A pro MDO, In= 250 A pro DO, In= 10 A pro VDO.					
	VV		Technické parametry rozváděče v souladu s ČSN EN 61 439-1 ed. 2, ČSN EN 61 439-2 ed. 2.					
	VV		Rozváděč bude kompletně vybavený vč. vypínačů, jističů, pojistek, vypínacích cívek, stykačů, relé, svorkovnic, signalizačních prvků chodu el. zaříze					
	VV		ovládacích přepínačů el. spotřebičů, přepětových ochran 2. stupně, oddělovacích tlumivek, přepěťové ochrany 3. stupně, napájecího zdroje,					
	VV		bezpečnostního transformátoru, štítků, spojovacího materiálu, roštů, lanek apod.					
	VV		Montáž a zapojení přístrojů v rozváděči.					
	VV		Komplexní zkoušky a měření v rozváděči, uvedení do provozu.					
	VV		Všechny výkonové parametry-viz tabulka v příloze č. 1 "Tabulka 1 - Seznam příkonů rozváděčů MaR"; příloha č. 3 "Tabulka 3 - Seznam hlavních spotřebi					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	D.1.01.4g.1.02	Volně programovatelný CPU modulární modul,rozhraní 2x RS232/RS485, 2x ethernet	ks	1,000	53 556,12	53 556,12	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	D.1.01.4g.1.03	Rozšiřující modul V/V 6x AO (0-10V)	ks	3,000	17 877,56	53 632,68	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
4	K	D.1.01.4g.1.04	Rozšiřující modul V/V 8x AI (0-10V)	ks	1,000	14 667,29	14 667,29	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	D.1.01.4g.1.05	Rozšiřující modul V/V 8x AI (Ni1000)	ks	5,000	12 355,54	61 777,70	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
6	K	D.1.01.4g.1.06	Rozšiřující modul V/V 16x DI	ks	4,000	5 574,40	22 297,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
7	K	D.1.01.4g.1.07	Rozšiřující modul V/V 16x DO	ks	2,000	7 294,87	14 589,74	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
8	K	D.1.01.4g.1.08	Komunikační modul RS485	ks	1,000	7 448,98	7 448,98	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	D.1.01.4g.1.09	Komunikační modul M-BUS	ks	1,000	14 102,20	14 102,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	D.1.01.4g.1.10	Displej 10,4", dotykový do dveří rozváděče, 24VDC, D+M	ks	1,000	75 442,73	75 442,73	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	D.1.01.4g.1.11	Propojovací kabely DDC D+M	sestava	1,000	251,82	251,82	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	D.1.01.4g.1.12	Rozšiřující základna DDC	ks	1,000	14 102,20	14 102,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	D.1.01.4g.1.13	Software DDC	d.b.	162,000	604,38	97 909,56	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		162		162,000			
	VV		Součet		162,000			
14	K	D.1.01.4g.1.14	Vizualizace na displeji rozváděče	d.b.	162,000	251,82	40 794,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		162		162,000			
	VV		Součet		162,000			
15	K	D.1.01.4g.1.15	Vizualizace na centrálním dispečinku	d.b.	162,000	251,82	40 794,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		162		162,000			
	VV		Součet		162,000			
16	K	D.1.01.4g.1.16	Rozšíření licence dispečinku	sestava	1,000	19 264,61	19 264,61	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	D.1.01.4g.1.17	Čidlo teploty jímkové, Ni1000, vč. návarku a jímky, D+M	ks	24,000	1 413,24	33 917,76	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
18	K	D.1.01.4g.1.18	Čidlo teploty prostorové, NI1000, D+M	ks	4,000	604,38	2 417,52	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
19	K	D.1.01.4g.1.19	Snímač absolutního tlaku 0-10bar, 0-10V, D+M	ks	1,000	2 612,94	2 612,94	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	D.1.01.4g.1.20	Diferenční snímač tlaku, 0-10bar, 0-10V, D+M	ks	4,000	8 041,27	32 165,08	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
21	K	D.1.01.4g.1.21	Manostat 0,3-7bar, D+M	ks	1,000	2 994,70	2 994,70	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	D.1.01.4g.1.22	Termostat prostorový, 5-40°C, D+M	ks	1,000	841,10	841,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	D.1.01.4g.1.23	Termostat jímkový, 15-120°C, vč. návarku a jímky, D+M	ks	8,000	1 284,31	10 274,48	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
24	K	D.1.01.4g.1.24	Ústředna zaplavení vč. plovákové sondy 24VDC, D+M	ks	1,000	1 327,62	1 327,62	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	D.1.01.4g.1.25	Světelný panel, 500x200x28 mm, 230V, D+M	ks	1,000	2 921,17	2 921,17	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
26	K	D.1.01.4g.1.26	Siréna pro zvukovou signalizaci, 230V, 90dB, D+M	ks	1,000	926,72	926,72	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	D.1.01.4g.1.27	Připojení elektrickýnch zařízení (motory, zařízení RS485, ovladače, úpravny vody apod.)	ks	37,000	453,28	16 771,36	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
28	K	D.1.01.4g.1.28	Kabel CYKY-J 3x1,5, D+M	m	430,000	30,22	12 994,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		430		430,000			
	VV		Součet		430,000			
29	K	D.1.01.4g.1.29	Kabel CYKY-J 4x1,5, D+M	m	66,000	35,26	2 327,16	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		66		66,000			
	VV		Součet		66,000			
30	K	D.1.01.4g.1.30	Kabel CYKY-J 3x2,5, D+M	m	33,000	39,28	1 296,24	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
31	K	D.1.01.4g.1.31	Kabel CYKY-J 5x1,5, D+M	m	65,000	39,28	2 553,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		65		65,000			
	VV		Součet		65,000			
32	K	D.1.01.4g.1.32	Kabel CYKY-J 5x2,5, D+M	m	132,000	53,39	7 047,48	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		132		132,000			
	VV		Součet		132,000			
33	K	D.1.01.4g.1.33	Kabel CYKY-J 4x4, D+M	m	160,000	67,49	10 798,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		160		160,000			
	VV		Součet		160,000			
34	K	D.1.01.4g.1.34	Kabel JY(st)Y 1x2x0,8	m	2 266,000	21,15	47 925,90	Vlastní
35	K	D.1.01.4g.1.35	Kabel JY(st)Y 2x2x0,8	m	400,000	24,68	9 872,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
36	K	D.1.01.4g.1.36	Kabel JY(st)Y 4x2x0,8	m	530,000	32,23	17 081,90	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		530		530,000			
	VV		Součet		530,000			
37	K	D.1.01.4g.1.37	Kabel 2x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	280,000	38,28	10 718,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		280		280,000			
	VV		Součet		280,000			
38	K	D.1.01.4g.1.38	Vodič H07V-U 10mm2 zelenožlutý	ks	90,000	45,33	4 079,70	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
39	K	D.1.01.4g.1.39	Svorka zemnící 16 vč pásku	ks	120,000	45,33	5 439,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
40	K	D.1.01.4g.1.40	Svorkovnice EPS	ks	1,000	479,47	479,47	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	D.1.01.4g.1.41	Elektroinstalační žlab drátěný 50x50mm, vč. příslušenství D+M	m	16,000	378,74	6 059,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
42	K	D.1.01.4g.1.42	Elektroinstalační žlab drátěný 150x50mm, vč. příslušenství D+M	m	30,000	495,59	14 867,70	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
43	K	D.1.01.4g.1.43	Elektroinstalační žlab drátěný 250x100mm, vč. příslušenství D+M	m	26,000	666,83	17 337,58	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
44	K	D.1.01.4g.1.44	Trubka elektroinstalační PVC pevná prům.20mm, vč. příslušenství D+M	m	40,000	58,42	2 336,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
45	K	D.1.01.4g.1.45	Trubka elektroinstalační PVC pevná prům.32mm, vč. příslušenství D+M	m	150,000	62,45	9 367,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
46	K	D.1.01.4g.1.46	Trubka elektroinstalační PVC ohebná prům.20mm, vč. příslušenství D+M	m	30,000	45,33	1 359,90	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
47	K	D.1.01.4g.1.47	Trubka elektroinstalační PVC ohebná prům.32mm, vč. příslušenství D+M	m	60,000	49,36	2 961,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
48	K	D.1.01.4g.1.48	Elektroinstalační krabice na povrch s funkční integritou P60, D+M	ks	20,000	186,35	3 727,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
49	K	D.1.01.4g.1.49	Protipožární ucpávka EI45/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	8,000	251,82	2 014,56	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
50	K	D.1.01.4g.1.50	Protipožární ucpávka EI60/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	4,000	251,82	1 007,28	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
51	K	D.1.01.4g.1.51	Protipožární ucpávka EI90/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	7,000	251,82	1 762,74	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
52	K	D.1.01.4g.1.52	Protipožární ucpávka EI60/DP1, do rozměru 50mm2, D+M	ks	5,000	423,07	2 115,35	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
53	K	D.1.01.4g.1.53	Protipožární ucpávka EI90/DP1, do rozměru 50mm2, D+M	ks	5,000	423,07	2 115,35	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
54	K	D.1.01.4g.1.54	Solenoidový ventil 230V, DN25 D+M	ks	1,000	3 785,43	3 785,43	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-120 Schéma rozváděče DTC01.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	D.1.01.4g.1.55	Doplňkový montážní materiál k instalaci v VS	sestava	1,000	8 058,40	8 058,40	Vlastní
	VV		svorky,šrouby, matice, nýty, podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, stahovací pásky, hmoždinky, apod.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	D.1.01.4g.1.56	Zaregulování systému MaR, koordinace s profesí vytápění/chlad	hod	64,000	402,92	25 786,88	Vlastní
57	K	D.1.01.4g.1.57	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu, revize elektrických zařízení	hod	45,000	402,92	18 131,40	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	2.00	Rozváděč DTC01.2 - VZT1, 9, 10, 11				1 577 877,10	
58	K	D.1.01.4g.2.01	Rozváděč - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	156 131,48	156 131,48	Vlastní
	VV		Oceloplechový rozváděč se skládá ze tří polí (2x 2000x600x400 mm pro MDO a DO), 1x 2000x800x400 mm pro VDO), jedno pole = jednokřídlé dveře,					
	VV		krytí IP55, obsahuje montážního panel, podstavec 100 mm, průchodky (PG36, PG16, PG13,5, PG11).					
	VV		Výkonové parametry: In= 160 A pro MDO, In= 10 A pro VDO.					
	VV		Technické parametry rozváděče v souladu s ČSN EN 61 439-1 ed. 2, ČSN EN 61 439-2 ed. 2.					
	VV		Rozváděč bude kompletně vybavený vč. vypínačů, jističů, pojistek, vypínacích cívek, stykačů, relé, svorkovnic, signalizačních prvků chodu el. zaříze					
	VV		ovládacích přepínačů el. spotřebičů, přepětových ochran 2. stupně, oddělovacích tlumivek, přepěťové ochrany 3. stupně, napájecího zdroje,					
	VV		bezpečnostního transformátoru, štítků, spojovacího materiálu, roštů, lanek apod.					
	VV		Montáž a zapojení přístrojů v rozváděči.					
	VV		Komplexní zkoušky a měření v rozváděči, uvedení do provozu.					
	VV		Všechny výkonové parametry-viz tabulka v příloze č. 1 "Tabulka 1 - Seznam příkonů rozváděčů MaR"; příloha č. 3 "Tabulka 3 - Seznam hlavních spotřebi					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	D.1.01.4g.2.02	Volně programovatelný CPU modulární modul,rozhraní 2x RS232/RS485, 2x ethernet	ks	1,000	53 556,12	53 556,12	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	K	D.1.01.4g.2.03	Rozšiřující modul V/V 6x AO (0-10V)	ks	7,000	17 877,56	125 142,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
61	K	D.1.01.4g.2.04	Rozšiřující modul V/V 8x AI (0-10V)	ks	5,000	14 667,29	73 336,45	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
62	K	D.1.01.4g.2.05	Rozšiřující modul V/V 8x AI (Ni1000)	ks	4,000	12 355,54	49 422,16	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
63	K	D.1.01.4g.2.06	Rozšiřující modul V/V 16x DI	ks	5,000	5 574,40	27 872,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
64	K	D.1.01.4g.2.07	Rozšiřující modul V/V 16x DO	ks	3,000	7 294,87	21 884,61	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
65	K	D.1.01.4g.2.08	Komunikační modul RS485	ks	1,000	7 448,98	7 448,98	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	D.1.01.4g.2.09	Displej 10,4", dotykový do dveří rozváděče, 24VDC, D+M	ks	1,000	75 442,73	75 442,73	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	D.1.01.4g.2.10	Propojovací kabely DDC D+M	sestava	1,000	251,82	251,82	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	D.1.01.4g.2.11	Rozšiřující základna DDC	ks	2,000	14 102,20	28 204,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
69	K	D.1.01.4g.2.12	Software DDC	d.b.	242,000	604,38	146 259,96	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		242		242,000			
	VV		Součet		242,000			
70	K	D.1.01.4g.2.13	Vizualizace na displeji rozváděče	d.b.	242,000	251,82	60 940,44	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		242		242,000			
	VV		Součet		242,000			
71	K	D.1.01.4g.2.14	Vizualizace na centrálním dispečinku	d.b.	242,000	251,82	60 940,44	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		242		242,000			
	VV		Součet		242,000			
72	K	D.1.01.4g.2.15	Rozšíření licence dispečinku	sestava	1,000	19 264,61	19 264,61	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	K	D.1.01.4g.2.16	Čidlo teploty jímkové, Ni1000, vč. návarku a jímky, D+M	ks	9,000	1 413,24	12 719,16	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
74	K	D.1.01.4g.2.17	Čidlo teploty kanálové, Ni1000, D+M	ks	7,000	1 173,50	8 214,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
75	K	D.1.01.4g.2.18	Kanálové čidlo teplota+vlhkost, 0-10V, D+M	ks	13,000	2 493,07	32 409,91	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
76	K	D.1.01.4g.2.19	Diferenční tlakový snímač, 0-1000Pa, 0-10V, vč. příslušenství, D+M	ks	9,000	2 945,34	26 508,06	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
77	K	D.1.01.4g.2.20	Diferenční manostat, 20-300Pa, přepínací kontakt 250V, D+M	ks	16,000	800,80	12 812,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
78	K	D.1.01.4g.2.21	Protimrazová ochrana +4,5 - 20°C, kapilára 6m, D+M	ks	4,000	3 306,97	13 227,88	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
79	K	D.1.01.4g.2.22	Čidlo teploty prostoru, RS485 , D+M	ks	1,000	2 993,70	2 993,70	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	D.1.01.4g.2.23	Nástěnný ovladač, RS485, 3xUI, D+M	ks	2,000	2 979,59	5 959,18	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
81	K	D.1.01.4g.2.24	Prostorové čidlo teploty a vlhkosti,Ni1000, 0-10V, 24VDC, D+M	ks	2,000	3 504,40	7 008,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
82	K	D.1.01.4g.2.25	Připojení elektrickýnch zařízení (motory, zařízení RS485, ovladače, úpravny vody apod.)	ks	42,000	453,28	19 037,76	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
83	K	D.1.01.4g.2.26	Kabel CYKY-J 3x1,5, D+M	m	360,000	30,22	10 879,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		360		360,000			
	VV		Součet		360,000			
84	K	D.1.01.4g.2.27	Kabel CYKY-J 4x1,5, D+M	m	288,000	35,26	10 154,88	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		288		288,000			
	VV		Součet		288,000			
85	K	D.1.01.4g.2.28	Kabel CYKY-J 4x2,5, D+M	m	180,000	48,35	8 703,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
86	K	D.1.01.4g.2.29	Kabel CYKY-J 4x4, D+M	m	228,000	67,49	15 387,72	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		228		228,000			
	VV		Součet		228,000			
87	K	D.1.01.4g.2.30	Kabel 2YSLCY-J 4x2,5 D+M	m	120,000	83,61	10 033,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
88	K	D.1.01.4g.2.31	Kabel 2YSLCY-J 4x4 D+M	m	180,000	117,85	21 213,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
89	K	D.1.01.4g.2.32	Kabel JYTY-O 2x1, D+M	m	150,000	25,18	3 777,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
90	K	D.1.01.4g.2.33	Kabel JYTY-O 7x1, D+M	m	1 876,000	42,31	79 373,56	Vlastní
91	K	D.1.01.4g.2.34	Kabel JY(st)Y 1x2x0,8	m	1 480,000	21,15	31 302,00	Vlastní
92	K	D.1.01.4g.2.35	Kabel JY(st)Y 2x2x0,8	m	1 190,000	24,68	29 369,20	Vlastní
93	K	D.1.01.4g.2.36	Kabel JY(st)Y 4x2x0,8	m	580,000	32,23	18 693,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		580		580,000			
	VV		Součet		580,000			
94	K	D.1.01.4g.2.37	Kabel 1x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	90,000	38,28	3 445,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
95	K	D.1.01.4g.2.38	Kabel 2x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	40,000	39,28	1 571,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
96	K	D.1.01.4g.2.39	Kabel 4x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	260,000	59,43	15 451,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		260		260,000			
	VV		Součet		260,000			
97	K	D.1.01.4g.2.40	Vodič H07V-U 10mm2 zelenožlutý	ks	160,000	45,33	7 252,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		160		160,000			
	VV		Součet		160,000			
98	K	D.1.01.4g.2.41	Svorka zemnící 16 vč pásku	ks	165,000	45,33	7 479,45	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		165		165,000			
	VV		Součet		165,000			
99	K	D.1.01.4g.2.42	Svorkovnice EPS	ks	1,000	479,47	479,47	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
100	K	D.1.01.4g.2.43	Elektroinstalační žlab drátěný 50x50mm, vč. příslušenství D+M	m	34,000	378,74	12 877,16	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
101	K	D.1.01.4g.2.44	Elektroinstalační žlab drátěný 150x50mm, vč. příslušenství D+M	m	50,000	495,59	24 779,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
102	K	D.1.01.4g.2.45	Elektroinstalační žlab drátěný 250x100mm, vč. příslušenství D+M	m	76,000	666,83	50 679,08	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		76		76,000			
	VV		Součet		76,000			
103	K	D.1.01.4g.2.46	Trubka elektroinstalační PVC pevná prům.20mm, vč. příslušenství D+M	m	270,000	58,42	15 773,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		270		270,000			
	VV		Součet		270,000			
104	K	D.1.01.4g.2.47	Trubka elektroinstalační PVC pevná prům.32mm, vč. příslušenství D+M	m	460,000	62,45	28 727,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		460		460,000			
	VV		Součet		460,000			
105	K	D.1.01.4g.2.48	Trubka elektroinstalační PVC ohebná prům.20mm, vč. příslušenství D+M	m	30,000	45,33	1 359,90	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
106	K	D.1.01.4g.2.49	Trubka elektroinstalační PVC ohebná prům.32mm, vč. příslušenství D+M	m	70,000	49,36	3 455,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
107	K	D.1.01.4g.2.50	Elektroinstalační krabice na povrch s funkční integritou P60, D+M	ks	36,000	186,35	6 708,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
108	K	D.1.01.4g.2.51	Protipožární ucpávka EI60/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	5,000	251,82	1 259,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
109	K	D.1.01.4g.2.52	Protipožární ucpávka EI90/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	4,000	251,82	1 007,28	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
110	K	D.1.01.4g.2.53	Protipožární ucpávka EI60/DP1, do rozměru 50mm2, D+M	ks	2,000	423,07	846,14	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
111	K	D.1.01.4g.2.54	Protipožární ucpávka EI90/DP1, do rozměru 50mm2, D+M	ks	5,000	423,07	2 115,35	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
112	K	D.1.01.4g.2.55	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 7,12 Nm	ks	2,000	3 706,86	7 413,72	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
113	K	D.1.01.4g.2.56	Servopohon 24VAC s havarijní funkcí min. 13 Nm	ks	1,000	4 217,56	4 217,56	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
114	K	D.1.01.4g.2.57	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 2,09 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
115	K	D.1.01.4g.2.58	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 9 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
116	K	D.1.01.4g.2.59	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 2,34 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
117	K	D.1.01.4g.2.60	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 9 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
118	K	D.1.01.4g.2.61	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 8,57 Nm	ks	2,000	3 706,86	7 413,72	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
119	K	D.1.01.4g.2.62	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 13 Nm	ks	1,000	3 692,76	3 692,76	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
120	K	D.1.01.4g.2.63	Protipožární ucpávka EI180/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	6,000	251,82	1 510,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-122 Schéma rozváděče DTC01.2; viz seznam: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
121	K	D.1.01.4g.2.64	Doplňkový montážní materiál k instalaci v VS	sestava	1,000	20 146,00	20 146,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		svorky,šrouby, matice, nýty, podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, stahovací pásky, hmoždinky, apod.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
122	K	D.1.01.4g.2.65	Zaregulování systému MaR, koordinace s profesí vytápění/chlad	hod	64,000	402,92	25 786,88	Vlastní
123	K	D.1.01.4g.2.66	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu, revize elektrických zařízení	hod	45,000	402,92	18 131,40	Vlastní
	D	3.00	Rozváděč DTC01.3 - VZT3, 4, 5,6, 7,8				1 530 301,25	
124	K	D.1.01.4g.3.01	Rozváděč - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	156 131,48	156 131,48	Vlastní
	VV		Oceloplechový rozváděč se skládá ze tří polí (2x 2000x600x400 mm pro MDO a DO), 1x 2000x800x400 mm pro VDO), jedno pole = jednokřídlé dveře,					
	VV		krytí IP55, obsahuje montážního panel, podstavec 100 mm, průchodky (PG36, PG16, PG13,5, PG11).					
	VV		Výkonové parametry: In= 100 A pro MDO, In= 10 A pro VDO.					
	VV		Technické parametry rozváděče v souladu s ČSN EN 61 439-1 ed. 2, ČSN EN 61 439-2 ed. 2.					
	VV		Rozváděč bude kompletně vybavený vč. vypínačů, jističů, pojistek, vypínacích cívek, stykačů, relé, svorkovnic, signalizačních prvků chodu el. zaříze					
	VV		ovládacích přepínačů el. spotřebičů, přepětových ochran 2. stupně, oddělovacích tlumivek, přepěťové ochrany 3. stupně, napájecího zdroje,					
	VV		bezpečnostního transformátoru, štítků, spojovacího materiálu, roštů, lanek apod.					
	VV		Montáž a zapojení přístrojů v rozváděči.					
	VV		Komplexní zkoušky a měření v rozváděči, uvedení do provozu.					
	VV		Všechny výkonové parametry-viz tabulka v příloze č. 1 "Tabulka 1 - Seznam příkonů rozváděčů MaR"; příloha č. 3 "Tabulka 3 - Seznam hlavních spotřebi					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
125	K	D.1.01.4g.3.02	Volně programovatelný CPU modulární modul,rozhraní 2x RS232/RS485, 2x ethernet	ks	1,000	53 556,12	53 556,12	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
126	K	D.1.01.4g.3.03	Rozšiřující modul V/V 6x AO (0-10V)	ks	7,000	17 877,56	125 142,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
127	K	D.1.01.4g.3.04	Rozšiřující modul V/V 8x AI (0-10V)	ks	5,000	14 667,29	73 336,45	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
128	K	D.1.01.4g.3.05	Rozšiřující modul V/V 8x AI (Ni1000)	ks	3,000	12 355,54	37 066,62	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
129	K	D.1.01.4g.3.06	Rozšiřující modul V/V 16x DI	ks	5,000	5 574,40	27 872,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
130	K	D.1.01.4g.3.07	Rozšiřující modul V/V 16x DO	ks	3,000	7 294,87	21 884,61	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
131	K	D.1.01.4g.3.08	Komunikační modul RS485	ks	1,000	7 448,98	7 448,98	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
132	K	D.1.01.4g.3.09	Komunikační modul M-Bus, 20 zařízení, D+M	ks	1,000	14 102,20	14 102,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
133	K	D.1.01.4g.3.10	Displej 10,4", dotykový do dveří rozváděče, 24VDC, D+M	ks	1,000	75 442,73	75 442,73	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
134	K	D.1.01.4g.3.11	Propojovací kabely DDC D+M	sestava	1,000	251,82	251,82	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
135	K	D.1.01.4g.3.12	Rozšiřující základna DDC	ks	2,000	14 102,20	28 204,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
136	K	D.1.01.4g.3.13	Software DDC	d.b.	234,000	604,38	141 424,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		234		234,000			
	VV		Součet		234,000			
137	K	D.1.01.4g.3.14	Vizualizace na displeji rozváděče	d.b.	234,000	251,82	58 925,88	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		234		234,000			
	VV		Součet		234,000			
138	K	D.1.01.4g.3.15	Vizualizace na centrálním dispečinku	d.b.	234,000	251,82	58 925,88	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		234		234,000			
	VV		Součet		234,000			
139	K	D.1.01.4g.3.16	Rozšíření licence dispečinku	sestava	1,000	19 264,61	19 264,61	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
140	K	D.1.01.4g.3.17	Čidlo teploty jímkové, Ni1000, vč. návarku a jímky, D+M	ks	7,000	1 413,24	9 892,68	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
141	K	D.1.01.4g.3.18	Čidlo teploty kanálové, Ni1000, D+M	ks	12,000	1 173,50	14 082,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
142	K	D.1.01.4g.3.19	Kanálové čidlo teplota+vlhkost, 0-10V, D+M	ks	12,000	2 493,07	29 916,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
143	K	D.1.01.4g.3.20	Diferenční tlakový snímač, 0-1000Pa, 0-10V, vč. příslušenství, D+M	ks	12,000	2 945,34	35 344,08	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
144	K	D.1.01.4g.3.21	Diferenční manostat, 20-300Pa, přepínací kontakt 250V, D+M	ks	12,000	800,80	9 609,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
145	K	D.1.01.4g.3.22	Protimrazová ochrana +4,5 - 20°C, kapilára 6m, D+M	ks	6,000	3 306,97	19 841,82	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
146	K	D.1.01.4g.3.23	Připojení elektrickýnch zařízení (motory, zařízení RS485, ovladače, úpravny vody apod.)	ks	48,000	453,28	21 757,44	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
147	K	D.1.01.4g.3.24	Kabel CYKY-J 3x1,5, D+M	m	410,000	30,22	12 390,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		410		410,000			
	VV		Součet		410,000			
148	K	D.1.01.4g.3.25	Kabel CYKY-J 4x1,5, D+M	m	902,000	35,26	31 804,52	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		902		902,000			
	VV		Součet		902,000			
149	K	D.1.01.4g.3.26	Kabel CYKY-J 4x2,5, D+M	m	170,000	48,35	8 219,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		170		170,000			
	VV		Součet		170,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	K	D.1.01.4g.3.27	Kabel 2YSLCY-J 4x1,5 D+M	m	300,000	83,61	25 083,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
151	K	D.1.01.4g.3.28	Kabel 2YSLCY-J 4x2,5 D+M	m	120,000	83,61	10 033,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
152	K	D.1.01.4g.3.29	Kabel JYTY-O 7x1, D+M	m	866,000	42,31	36 640,46	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		866		866,000			
	VV		Součet		866,000			
153	K	D.1.01.4g.3.30	Kabel JY(st)Y 1x2x0,8	m	2 175,000	21,15	46 001,25	Vlastní
154	K	D.1.01.4g.3.31	Kabel JY(st)Y 2x2x0,8	m	916,000	24,68	22 606,88	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		916		916,000			
	VV		Součet		916,000			
155	K	D.1.01.4g.3.32	Kabel 2x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	86,000	39,28	3 378,08	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		86		86,000			
	VV		Součet		86,000			
156	K	D.1.01.4g.3.33	Vodič H07V-U 10mm2 zelenožlutý	ks	200,000	45,33	9 066,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
157	K	D.1.01.4g.3.34	Svorka zemnící 16 vč pásku	ks	138,000	45,33	6 255,54	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		138		138,000			
	VV		Součet		138,000			
158	K	D.1.01.4g.3.35	Svorkovnice EPS	ks	1,000	479,47	479,47	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
159	K	D.1.01.4g.3.36	Elektroinstalační žlab drátěný 50x50mm, vč. příslušenství D+M	m	42,000	378,74	15 907,08	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
160	K	D.1.01.4g.3.37	Elektroinstalační žlab drátěný 150x50mm, vč. příslušenství D+M	m	76,000	495,59	37 664,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		76		76,000			
	VV		Součet		76,000			
161	K	D.1.01.4g.3.38	Elektroinstalační žlab drátěný 250x100mm, vč. příslušenství D+M	m	90,000	666,83	60 014,70	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
162	K	D.1.01.4g.3.39	Trubka elektroinstalační PVC pevná prům.20mm, vč. příslušenství D+M	m	320,000	58,42	18 694,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		320		320,000			
	VV		Součet		320,000			
163	K	D.1.01.4g.3.40	Trubka elektroinstalační PVC pevná prům.32mm, vč. příslušenství D+M	m	260,000	62,45	16 237,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		260		260,000			
	VV		Součet		260,000			
164	K	D.1.01.4g.3.41	Trubka elektroinstalační PVC ohebná prům.20mm, vč. příslušenství D+M	m	30,000	45,33	1 359,90	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
165	K	D.1.01.4g.3.42	Trubka elektroinstalační PVC ohebná prům.32mm, vč. příslušenství D+M	m	20,000	49,36	987,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
166	K	D.1.01.4g.3.43	Elektroinstalační krabice na povrch s funkční integritou P60, D+M	ks	38,000	186,35	7 081,30	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
167	K	D.1.01.4g.3.44	Protipožární ucpávka EI90/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	2,000	251,82	503,64	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
168	K	D.1.01.4g.3.45	Protipožární ucpávka EI90/DP1, do rozměru 50mm2, D+M	ks	5,000	423,07	2 115,35	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
169	K	D.1.01.4g.3.46	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 2,09 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
170	K	D.1.01.4g.3.47	Servopohon 24VAC s havarijní funkcí min. 9 Nm	ks	1,000	4 217,56	4 217,56	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
171	K	D.1.01.4g.3.48	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 1,39 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
172	K	D.1.01.4g.3.49	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 9 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
173	K	D.1.01.4g.3.50	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 3,68 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
174	K	D.1.01.4g.3.51	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 10 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
175	K	D.1.01.4g.3.52	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 1,86 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
176	K	D.1.01.4g.3.53	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 9 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
177	K	D.1.01.4g.3.54	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 2,36 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
178	K	D.1.01.4g.3.55	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 9 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
179	K	D.1.01.4g.3.56	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 3,55 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
180	K	D.1.01.4g.3.57	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 10 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
181	K	D.1.01.4g.3.58	Protipožární ucpávka EI180/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	3,000	251,82	755,46	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-123 Schéma rozváděče DTC01.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
182	K	D.1.01.4g.3.59	Doplňkový montážní materiál k instalaci	sestava	1,000	20 146,00	20 146,00	Vlastní
	VV		svorky,šrouby, matice, nýty, podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, stahovací pásky, hmoždinky, apod.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
183	K	D.1.01.4g.3.60	Zaregulování systému MaR, koordinace s profesí vytápění/chlad	hod	62,000	402,92	24 981,04	Vlastní
184	K	D.1.01.4g.3.61	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu, revize elektrických zařízení	hod	40,000	402,92	16 116,80	Vlastní
	D	4.00	Rozváděč DTC3.2 - VZT12, 17				1 016 270,55	
185	K	D.1.01.4g.4.01	Rozváděč - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	104 759,19	104 759,19	Vlastní
	VV		Oceloplechový rozváděč se skládá ze dvou polí (1x 2000x600x400 mm pro MDO a DO), 1x 2000x800x400 mm pro VDO), jedno pole = jednokřídlé dveře,					
	VV		krytí IP55, obsahuje montážního panel, podstavec 100 mm, průchodky (PG36, PG16, PG13,5, PG11).					
	VV		Výkonové parametry: In= 63 A pro MDO, In= 10 A pro VDO.					
	VV		Technické parametry rozváděče v souladu s ČSN EN 61 439-1 ed. 2, ČSN EN 61 439-2 ed. 2.					
	VV		Rozváděč bude kompletně vybavený vč. vypínačů, jističů, pojistek, vypínacích cívek, stykačů, relé, svorkovnic, signalizačních prvků chodu el. zaříze					
	VV		ovládacích přepínačů el. spotřebičů, přepětových ochran 2. stupně, oddělovacích tlumivek, přepěťové ochrany 3. stupně, napájecího zdroje,					
	VV		bezpečnostního transformátoru, štítků, spojovacího materiálu, roštů, lanek apod.					
	VV		Montáž a zapojení přístrojů v rozváděči.					
	VV		Komplexní zkoušky a měření v rozváděči, uvedení do provozu.					
	VV		Všechny výkonové parametry-viz tabulka v příloze č. 1 "Tabulka 1 - Seznam příkonů rozváděčů MaR"; příloha č. 3 "Tabulka 3 - Seznam hlavních spotřebi					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
186	K	D.1.01.4g.4.02	Volně programovatelný CPU modulární modul,rozhraní 2x RS232/RS485, 2x ethernet	ks	1,000	53 556,12	53 556,12	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC.3.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
187	K	D.1.01.4g.4.03	Rozšiřující modul V/V 6x AO (0-10V)	ks	3,000	17 877,56	53 632,68	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC.3.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
188	K	D.1.01.4g.4.04	Rozšiřující modul V/V 8x AI (0-10V)	ks	3,000	14 667,29	44 001,87	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC.3.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
189	K	D.1.01.4g.4.05	Rozšiřující modul V/V 8x AI (Ni1000)	ks	2,000	12 355,54	24 711,08	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC.3.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
190	K	D.1.01.4g.4.06	Rozšiřující modul V/V 16x DI	ks	2,000	5 574,40	11 148,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC.3.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
191	K	D.1.01.4g.4.07	Rozšiřující modul V/V 16x DO	ks	1,000	7 294,87	7 294,87	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC.3.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
192	K	D.1.01.4g.4.08	Komunikační modul RS485	ks	1,000	7 448,98	7 448,98	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC.3.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
193	K	D.1.01.4g.4.09	Displej 10,4", dotykový do dveří rozváděče, 24VDC, D+M	ks	1,000	75 442,73	75 442,73	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC.3.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
194	K	D.1.01.4g.4.10	Propojovací kabely DDC D+M	sestava	1,000	251,82	251,82	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC.3.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
195	K	D.1.01.4g.4.11	Rozšiřující základna DDC	ks	1,000	14 102,20	14 102,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC.3.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
196	K	D.1.01.4g.4.12	Software DDC	d.b.	106,000	604,38	64 064,28	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC.3.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		106		106,000			
	VV		Součet		106,000			
197	K	D.1.01.4g.4.13	Vizualizace na displeji rozváděče	d.b.	106,000	251,82	26 692,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC.3.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		106		106,000			
	VV		Součet		106,000			
198	K	D.1.01.4g.4.14	Vizualizace na centrálním dispečinku	d.b.	106,000	251,82	26 692,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC.3.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		106		106,000			
	VV		Součet		106,000			
199	K	D.1.01.4g.4.15	Rozšíření licence dispečinku	sestava	1,000	19 264,61	19 264,61	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC.3.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
200	K	D.1.01.4g.5.16	Čidlo teploty jímkové, Ni1000, vč. návarku a jímky, D+M	ks	2,000	1 413,24	2 826,48	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
201	K	D.1.01.4g.4.17	Čidlo teploty kanálové, Ni1000, D+M	ks	4,000	1 173,50	4 694,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
202	K	D.1.01.4g.4.18	Kanálové čidlo teplota+vlhkost, 0-10V, D+M	ks	6,000	2 493,07	14 958,42	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
203	K	D.1.01.4g.4.19	Diferenční tlakový snímač, 0-1000Pa, 0-10V, vč. příslušenství, D+M	ks	4,000	2 945,34	11 781,36	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
204	K	D.1.01.4g.4.20	Diferenční manostat, 20-300Pa, přepínací kontakt 250V, D+M	ks	4,000	800,80	3 203,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
205	K	D.1.01.4g.4.21	Protimrazová ochrana +4,5 - 20°C, kapilára 6m, D+M	ks	2,000	3 306,97	6 613,94	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
206	K	D.1.01.4g.4.22	Ústředna zaplavení vč. plovákové sondy 24VDC, D+M	ks	1,000	1 327,62	1 327,62	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
207	K	D.1.01.4g.4.23	Detektor chladiva R410a, vč. certifikace, D+M	ks	4,000	25 937,97	103 751,88	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
208	K	D.1.01.4g.4.24	Světelný panel, 500x200x28 mm, 230V, D+M	ks	1,000	2 921,17	2 921,17	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
209	K	D.1.01.4g.4.25	Siréna pro zvukovou signalizaci, 230V, 90dB, D+M	ks	1,000	926,72	926,72	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
210	K	D.1.01.4g.4.26	Ústředna plynů, max 6 snímačů, výstup 10x relé, signalizace poruchy ústředny, vč. příslušenství a certifikace, D+M	ks	1,000	20 700,01	20 700,01	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
211	K	D.1.01.4g.4.27	Připojení elektrickýnch zařízení (motory, zařízení RS485, ovladače, úpravny vody apod.)	ks	25,000	453,28	11 332,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
212	K	D.1.01.4g.4.28	Kabel CYKY-J 3x1,5, D+M	m	320,000	30,22	9 670,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		320		320,000			
	VV		Součet		320,000			
213	K	D.1.01.4g.4.29	Kabel CYKY-J 4x1,5, D+M	m	190,000	35,26	6 699,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		190		190,000			
	VV		Součet		190,000			
214	K	D.1.01.4g.4.30	Kabel CYKY-J 4x2,5, D+M	m	120,000	48,35	5 802,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
215	K	D.1.01.4g.4.31	Kabel 2YSLCY-J 4x1,5 D+M	m	30,000	83,61	2 508,30	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
216	K	D.1.01.4g.4.32	Kabel 2YSLCY-J 4x2,5 D+M	m	90,000	83,61	7 524,90	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
217	K	D.1.01.4g.4.33	Kabel JYTY-O 7x1, D+M	m	630,000	42,31	26 655,30	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		630		630,000			
	VV		Součet		630,000			
218	K	D.1.01.4g.4.34	Kabel JY(st)Y 1x2x0,8	m	630,000	21,15	13 324,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		630		630,000			
	VV		Součet		630,000			
219	K	D.1.01.4g.4.35	Kabel JY(st)Y 2x2x0,8	m	680,000	24,68	16 782,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		680		680,000			
	VV		Součet		680,000			
220	K	D.1.01.4g.4.36	Kabel 2x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	190,000	39,28	7 463,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		190		190,000			
	VV		Součet		190,000			
221	K	D.1.01.4g.4.37	Vodič H07V-U 10mm2 zelenožlutý	ks	110,000	45,33	4 986,30	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		110,000			
222	K	D.1.01.4g.4.38	Svorka zemnící 16 vč pásku	ks	62,000	45,33	2 810,46	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		62		62,000			
	VV		Součet		62,000			
223	K	D.1.01.4g.4.39	Svorkovnice EPS	ks	1,000	479,47	479,47	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
224	K	D.1.01.4g.4.40	Elektroinstalační žlab drátěný 50x50mm, vč. příslušenství D+M	m	44,000	378,74	16 664,56	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		44		44,000			
	VV		Součet		44,000			
225	K	D.1.01.4g.4.41	Elektroinstalační žlab drátěný 150x50mm, vč. příslušenství D+M	m	74,000	495,59	36 673,66	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		74		74,000			
	VV		Součet		74,000			
226	K	D.1.01.4g.4.42	Elektroinstalační žlab drátěný 250x100mm, vč. příslušenství D+M	m	52,000	666,83	34 675,16	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		52,000			
227	K	D.1.01.4g.4.43	Trubka elektroinstalační PVC pevná prům.20mm, vč. příslušenství D+M	m	160,000	58,42	9 347,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		160		160,000			
	VV		Součet		160,000			
228	K	D.1.01.4g.4.44	Trubka elektroinstalační PVC pevná prům.32mm, vč. příslušenství D+M	m	370,000	62,45	23 106,50	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		370		370,000			
	VV		Součet		370,000			
229	K	D.1.01.4g.4.45	Trubka elektroinstalační PVC ohebná prům.20mm, vč. příslušenství D+M	m	20,000	45,33	906,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
230	K	D.1.01.4g.4.46	Trubka elektroinstalační PVC ohebná prům.32mm, vč. příslušenství D+M	m	10,000	49,36	493,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
231	K	D.1.01.4g.4.47	Elektroinstalační krabice na povrch s funkční integritou P60, D+M	ks	24,000	186,35	4 472,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
232	K	D.1.01.4g.4.48	Protipožární ucpávka EI60/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	6,000	251,82	1 510,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
233	K	D.1.01.4g.4.49	Protipožární ucpávka EI90/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	6,000	251,82	1 510,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
234	K	D.1.01.4g.4.50	Protipožární ucpávka EI60/DP1, do rozměru 50mm2, D+M	ks	2,000	423,07	846,14	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
235	K	D.1.01.4g.4.51	Protipožární ucpávka EI90/DP1, do rozměru 50mm2, D+M	ks	2,000	423,07	846,14	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
236	K	D.1.01.4g.4.52	Protipožární ucpávka EI180/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	3,000	251,82	755,46	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
237	K	D.1.01.4g.4.53	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 3,68 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz seznam: D.1.01.4g-004 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
238	K	D.1.01.4g.4.54	Servopohon 24VAC s havarijní funkcí min. 10 Nm	ks	1,000	3 043,05	3 043,05	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz seznam: D.1.01.4g-004 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
239	K	D.1.01.4g.4.55	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 4,14 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz seznam: D.1.01.4g-004 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
240	K	D.1.01.4g.4.56	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 10 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-124 Schéma rozváděče DTC3.2; viz seznam: D.1.01.4g-004 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
241	K	D.1.01.4g.4.57	Doplňkový montážní materiál k instalaci	sestava	1,000	15 109,50	15 109,50	Vlastní
	VV		svorky,šrouby, matice, nýty, podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, stahovací pásky, hmoždinky, apod.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
242	K	D.1.01.4g.4.58	Zaregulování systému MaR, koordinace s profesí vytápění/chlad	hod	42,000	402,92	16 922,64	Vlastní
243	K	D.1.01.4g.4.59	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu, revize elektrických zařízení	hod	28,000	402,92	11 281,76	Vlastní
	D	5.00	Rozváděč DTC3.3 - VZT13, 16, 18, 19				1 701 314,73	
244	K	D.1.01.4g.5.01	Rozváděč - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	156 131,48	156 131,48	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Oceloplechový rozváděč se skládá ze tří polí (2x 2000x600x400 mm pro MDO a DO), 1x 2000x800x400 mm pro VDO), jedno pole = jednokřídlé dveře,					
	VV		krytí IP55, obsahuje montážního panel, podstavec 100 mm, průchodky (PG36, PG16, PG13,5, PG11).					
	VV		Výkonové parametry: In= 200 A pro MDO, In= 63 A pro DO, In= 10 A pro VDO.					
	VV		Technické parametry rozváděče v souladu s ČSN EN 61 439-1 ed. 2, ČSN EN 61 439-2 ed. 2.					
	VV		Rozváděč bude kompletně vybavený vč. vypínačů, jističů, pojistek, vypínacích cívek, stykačů, relé, svorkovnic, signalizačních prvků chodu el. zaříze					
	VV		ovládacích přepínačů el. spotřebičů, přepětových ochran 2. stupně, oddělovacích tlumivek, přepěťové ochrany 3. stupně, napájecího zdroje,					
	VV		bezpečnostního transformátoru, štítků, spojovacího materiálu, roštů, lanek apod.					
	VV		Montáž a zapojení přístrojů v rozváděči.					
	VV		Komplexní zkoušky a měření v rozváděči, uvedení do provozu.					
	VV		Všechny výkonové parametry-viz tabulka v příloze č. 1 "Tabulka 1 - Seznam příkonů rozváděčů MaR"; příloha č. 3 "Tabulka 3 - Seznam hlavních spotřebi					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC3.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
245	K	D.1.01.4g.5.02	Volně programovatelný CPU modulární modul,rozhraní 2x RS232/RS485, 2x ethernet	ks	1,000	53 556,12	53 556,12	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC3.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
246	K	D.1.01.4g.5.03	Rozšiřující modul V/V 6x AO (0-10V)	ks	7,000	17 877,56	125 142,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC3.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
247	K	D.1.01.4g.5.04	Rozšiřující modul V/V 8x AI (0-10V)	ks	5,000	14 667,29	73 336,45	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC3.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
248	K	D.1.01.4g.5.05	Rozšiřující modul V/V 8x AI (Ni1000)	ks	3,000	12 355,54	37 066,62	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC3.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
249	K	D.1.01.4g.5.06	Rozšiřující modul V/V 16x DI	ks	5,000	5 574,40	27 872,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC3.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
250	K	D.1.01.4g.5.07	Rozšiřující modul V/V 16x DO	ks	3,000	7 294,87	21 884,61	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC3.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
251	K	D.1.01.4g.5.08	Komunikační modul RS485	ks	1,000	7 448,98	7 448,98	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC3.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
252	K	D.1.01.4g.5.10	Displej 10,4", dotykový do dveří rozváděče, 24VDC, D+M	ks	1,000	75 442,73	75 442,73	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC3.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
253	K	D.1.01.4g.5.11	Propojovací kabely DDC D+M	sestava	1,000	251,82	251,82	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC3.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
254	K	D.1.01.4g.5.12	Rozšiřující základna DDC	ks	2,000	14 102,20	28 204,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC3.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
255	K	D.1.01.4g.5.13	Software DDC	d.b.	234,000	604,38	141 424,92	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC3.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		234		234,000			
	VV		Součet		234,000			
256	K	D.1.01.4g.5.14	Vizualizace na displeji rozváděče	d.b.	234,000	251,82	58 925,88	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC3.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		234		234,000			
	VV		Součet		234,000			
257	K	D.1.01.4g.5.15	Vizualizace na centrálním dispečinku	d.b.	234,000	251,82	58 925,88	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC3.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		234		234,000			
	VV		Součet		234,000			
258	K	D.1.01.4g.5.16.1	Rozšíření licence dispečinku	sestava	1,000	19 264,61	19 264,61	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC3.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
259	K	D.1.01.4g.5.17	Čidlo teploty jímkové, Ni1000, vč. návarku a jímky, D+M	ks	8,000	1 413,24	11 305,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
260	K	D.1.01.4g.5.18	Čidlo teploty kanálové, Ni1000, D+M	ks	4,000	1 173,50	4 694,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
261	K	D.1.01.4g.5.19	Kanálové čidlo teplota+vlhkost, 0-10V, D+M	ks	12,000	2 493,07	29 916,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
262	K	D.1.01.4g.5.20	Diferenční tlakový snímač, 0-1000Pa, 0-10V, vč. příslušenství, D+M	ks	8,000	2 945,34	23 562,72	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
263	K	D.1.01.4g.5.21	Diferenční manostat, 20-300Pa, přepínací kontakt 250V, D+M	ks	14,000	800,80	11 211,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
264	K	D.1.01.4g.5.22	Protimrazová ochrana +4,5 - 20°C, kapilára 6m, D+M	ks	4,000	3 306,97	13 227,88	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
265	K	D.1.01.4g.5.23	Nástěnný ovladač, RS485, 3xUI, D+M	ks	2,000	2 979,59	5 959,18	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
266	K	D.1.01.4g.5.24	Prostorové čidlo teploty a vlhkosti,Ni1000, 0-10V, 24VDC, D+M	ks	2,000	3 504,40	7 008,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
267	K	D.1.01.4g.5.25	Připojení elektrickýnch zařízení (motory, zařízení RS485, ovladače, úpravny vody apod.)	ks	50,000	453,28	22 664,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
268	K	D.1.01.4g.5.26	Kabel CYKY-J 3x1,5, D+M	m	400,000	30,22	12 088,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC03.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
269	K	D.1.01.4g.5.27	Kabel CYKY-J 4x1,5, D+M	m	450,000	35,26	15 867,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC03.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		450		450,000			
	VV		Součet		450,000			
270	K	D.1.01.4g.5.28	Kabel CYKY-J 5x1,5, D+M	m	170,000	39,28	6 677,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC03.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		170		170,000			
	VV		Součet		170,000			
271	K	D.1.01.4g.5.29	Kabel CYKY-J 4x4, D+M	m	340,000	67,49	22 946,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC03.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		340		340,000			
	VV		Součet		340,000			
272	K	D.1.01.4g.5.30	Kabel CYKY-J 4x6, D+M	m	230,000	93,68	21 546,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC03.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		230		230,000			
	VV		Součet		230,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
273	K	D.1.01.4g.5.31	Kabel CYKY-J 4x10, D+M	m	60,000	140,01	8 400,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC03.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
274	K	D.1.01.4g.5.32	Kabel 2YSLCY-J 4x4 D+M	m	180,000	117,85	21 213,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC03.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
275	K	D.1.01.4g.5.33	Kabel 2YSLCY-J 4x6 D+M	m	120,000	157,14	18 856,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC03.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
276	K	D.1.01.4g.5.34	Kabel 2YSLCY-J 4x10 D+M	m	30,000	178,29	5 348,70	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC03.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
277	K	D.1.01.4g.5.35	Kabel JYTY-O 7x1, D+M	m	1 620,000	42,31	68 542,20	Vlastní
278	K	D.1.01.4g.5.36	Kabel JY(st)Y 1x2x0,8	m	2 960,000	21,15	62 604,00	Vlastní
279	K	D.1.01.4g.5.37	Kabel JY(st)Y 2x2x0,8	m	1 760,000	24,68	43 436,80	Vlastní
280	K	D.1.01.4g.5.38	Kabel JY(st)Y 4x2x0,8	m	320,000	32,23	10 313,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC03.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		320		320,000			
	VV		Součet		320,000			
281	K	D.1.01.4g.5.39	Kabel 1x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	160,000	38,28	6 124,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC03.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		160		160,000			
	VV		Součet		160,000			
282	K	D.1.01.4g.5.40	Kabel 2x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	480,000	39,28	18 854,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC03.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		480		480,000			
	VV		Součet		480,000			
283	K	D.1.01.4g.5.41	Kabel 4x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	966,000	59,43	57 409,38	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC03.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		966		966,000			
	VV		Součet		966,000			
284	K	D.1.01.4g.5.42	Vodič H07V-U 10mm2 zelenožlutý	ks	240,000	45,33	10 879,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC03.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		240		240,000			
	VV		Součet		240,000			
285	K	D.1.01.4g.5.43	Svorka zemnící 16 vč pásku	ks	138,000	45,33	6 255,54	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC03.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		138		138,000			
	VV		Součet		138,000			
286	K	D.1.01.4g.5.44	Svorkovnice EPS	ks	1,000	479,47	479,47	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC03.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
287	K	D.1.01.4g.5.45	Elektroinstalační žlab drátěný 50x50mm, vč. příslušenství D+M	m	16,000	378,74	6 059,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC03.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
288	K	D.1.01.4g.5.46	Elektroinstalační žlab drátěný 150x50mm, vč. příslušenství D+M	m	76,000	495,59	37 664,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC03.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		76		76,000			
	VV		Součet		76,000			
289	K	D.1.01.4g.5.47	Elektroinstalační žlab drátěný 250x100mm, vč. příslušenství D+M	m	110,000	666,83	73 351,30	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC03.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		110,000			
290	K	D.1.01.4g.5.48	Trubka elektroinstalační PVC pevná prům.20mm, vč. příslušenství D+M	m	120,000	58,42	7 010,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC03.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
291	K	D.1.01.4g.5.49	Trubka elektroinstalační PVC pevná prům.32mm, vč. příslušenství D+M	m	520,000	62,45	32 474,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC03.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		520		520,000			
	VV		Součet		520,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
292	K	D.1.01.4g.5.50	Trubka elektroinstalační PVC ohebná prům.20mm, vč. příslušenství D+M	m	46,000	45,33	2 085,18	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC03.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
293	K	D.1.01.4g.5.51	Elektroinstalační krabice na povrch s funkční integritou P60, D+M	ks	42,000	49,36	2 073,12	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC03.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
294	K	D.1.01.4g.5.52	Protipožární ucpávka EI60/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	5,000	186,35	931,75	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC03.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
295	K	D.1.01.4g.5.53	Protipožární ucpávka EI90/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	6,000	251,82	1 510,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC03.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
296	K	D.1.01.4g.5.54	Protipožární ucpávka EI60/DP1, do rozměru 50mm2, D+M	ks	2,000	423,07	846,14	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC03.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
297	K	D.1.01.4g.5.55	Protipožární ucpávka EI90/DP1, do rozměru 50mm2, D+M	ks	5,000	423,07	2 115,35	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC03.3; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
298	K	D.1.01.4g.5.56	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 10,06 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC3.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
299	K	D.1.01.4g.5.57	Servopohon 24VAC 0-10V min. 13 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC3.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
300	K	D.1.01.4g.5.58	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 6,74 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC3.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
301	K	D.1.01.4g.5.59	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 12 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC3.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
302	K	D.1.01.4g.5.60	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 10,06 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC3.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
303	K	D.1.01.4g.5.61	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 13 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC3.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
304	K	D.1.01.4g.5.62	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 6,74 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC3.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
305	K	D.1.01.4g.5.63	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 12 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC3.3; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
306	K	D.1.01.4g.5.64	Doplňkový montážní materiál k instalaci	sestava	1,000	20 146,00	20 146,00	Vlastní
	VV		svorky,šrouby, matice, nýty, podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, stahovací pásky, hmoždinky, apod.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
307	K	D.1.01.4g.5.65	Zaregulování systému MaR, koordinace s profesí vytápění/chlad	hod	74,000	402,92	29 816,08	Vlastní
308	K	D.1.01.4g.5.69	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu, revize ekektrických zařízení	hod	40,000	402,92	16 116,80	Vlastní
	D	6.00	Rozváděč DTC03.4 - VZT14, 20, 21, 22, 23				2 263 135,35	
309	K	D.1.01.4g.6.01	Rozváděč - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	156 131,48	156 131,48	Vlastní
	VV		Oceloplechový rozváděč se skládá ze tří polí (2x 2000x600x400 mm pro MDO a DO), 1x 2000x800x400 mm pro VDO), jedno pole = jednokřídlé dveře,					
	VV		krytí IP55, obsahuje montážního panel, podstavec 100 mm, průchodky (PG36, PG16, PG13,5, PG11).					
	VV		Výkonové parametry: In= 100 A pro MDO, In= 120 A pro DO, In= 10 A pro VDO.					
	VV		Technické parametry rozváděče v souladu s ČSN EN 61 439-1 ed. 2, ČSN EN 61 439-2 ed. 2.					
	VV		Rozváděč bude kompletně vybavený vč. vypínačů, jističů, pojistek, vypínacích cívek, stykačů, relé, svorkovnic, signalizačních prvků chodu el. zaříze					
	VV		ovládacích přepínačů el. spotřebičů, přepětových ochran 2. stupně, oddělovacích tlumivek, přepěťové ochrany 3. stupně, napájecího zdroje,					
	VV		bezpečnostního transformátoru, štítků, spojovacího materiálu, roštů, lanek apod.					
	VV		Montáž a zapojení přístrojů v rozváděči.					
	VV		Komplexní zkoušky a měření v rozváděči, uvedení do provozu.					
	VV		Všechny výkonové parametry-viz tabulka v příloze č. 1 "Tabulka 1 - Seznam příkonů rozváděčů MaR"; příloha č. 3 "Tabulka 3 - Seznam hlavních spotřebi					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
310	K	D.1.01.4g.6.02	Volně programovatelný CPU modulární modul,rozhraní 2x RS232/RS485, 2x ethernet	ks	1,000	53 556,12	53 556,12	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
311	K	D.1.01.4g.6.03	Rozšiřující modul V/V 6x AO (0-10V)	ks	9,000	17 877,56	160 898,04	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
312	K	D.1.01.4g.6.04	Rozšiřující modul V/V 8x AI (0-10V)	ks	7,000	14 667,29	102 671,03	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
313	K	D.1.01.4g.6.05	Rozšiřující modul V/V 8x AI (Ni1000)	ks	3,000	12 355,54	37 066,62	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
314	K	D.1.01.4g.6.06	Rozšiřující modul V/V 16x DI	ks	7,000	5 574,40	39 020,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
315	K	D.1.01.4g.6.07	Rozšiřující modul V/V 16x DO	ks	5,000	7 294,87	36 474,35	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
316	K	D.1.01.4g.6.08	Komunikační modul RS485	ks	1,000	7 448,98	7 448,98	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
317	K	D.1.01.4g.6.09	Displej 10,4", dotykový do dveří rozváděče, 24VDC, D+M	ks	1,000	75 442,73	75 442,73	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
318	K	D.1.01.4g.6.10	Propojovací kabely DDC D+M	sestava	1,000	251,82	251,82	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
319	K	D.1.01.4g.6.11	Rozšiřující základna DDC	ks	3,000	14 102,20	42 306,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
320	K	D.1.01.4g.6.12	Software DDC	d.b.	326,000	604,38	197 027,88	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		326		326,000			
	VV		Součet		326,000			
321	K	D.1.01.4g.6.13	Vizualizace na displeji rozváděče	d.b.	326,000	251,82	82 093,32	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		326		326,000			
	VV		Součet		326,000			
322	K	D.1.01.4g.6.14	Vizualizace na centrálním dispečinku	d.b.	326,000	251,82	82 093,32	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		326		326,000			
	VV		Součet		326,000			
323	K	D.1.01.4g.6.15	Rozšíření licence dispečinku	sestava	1,000	19 264,61	19 264,61	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
324	K	D.1.01.4g.6.16	Cidlo teploty jímkové, Ni1000, vč. návarku a jímky, D+M	ks	11,000	1 413,24	15 545,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
325	K	D.1.01.4g.6.17	Čidlo teploty kanálové, Ni1000, D+M	ks	5,000	1 173,50	5 867,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
326	K	D.1.01.4g.6.18	Kanálové čidlo teplota+vlhkost, 0-10V, D+M	ks	15,000	2 493,07	37 396,05	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
327	K	D.1.01.4g.6.19	Diferenční tlakový snímač, 0-1000Pa, 0-10V, vč. příslušenství, D+M	ks	10,000	2 945,34	29 453,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
328	K	D.1.01.4g.6.20	Diferenční manostat, 20-300Pa, přepínací kontakt 250V, D+M	ks	21,000	800,80	16 816,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
329	K	D.1.01.4g.6.21	Protimrazová ochrana +4,5 - 20°C, kapilára 6m, D+M	ks	5,000	3 306,97	16 534,85	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
330	K	D.1.01.4g.6.22	Nástěnný ovladač, RS485, 3xUI, D+M	ks	4,000	2 979,59	11 918,36	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
331	K	D.1.01.4g.6.23	Prostorové čidlo teploty a vlhkosti,Ni1000, 0-10V, 24VDC, D+M	ks	4,000	3 504,40	14 017,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
332	K	D.1.01.4g.6.24	Připojení elektrickýnch zařízení (motory, zařízení RS485, ovladače, úpravny vody apod.)	ks	64,000	453,28	29 009,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		64		64,000			
	VV		Součet		64,000			
333	K	D.1.01.4g.6.25	Kabel CYKY-J 3x1,5, D+M	m	900,000	30,22	27 198,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		900		900,000			
	VV		Součet		900,000			
334	K	D.1.01.4g.6.26	Kabel CYKY-J 4x1,5, D+M	m	1 660,000	35,26	58 531,60	Vlastní
335	K	D.1.01.4g.6.27	Kabel CYKY-J 4x2,5, D+M	m	375,000	48,35	18 131,25	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		375		375,000			
	VV		Součet		375,000			
336	K	D.1.01.4g.6.28	Kabel CYKY-J 5x1,5, D+M	m	230,000	39,28	9 034,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		230		230,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		230,000			
337	K	D.1.01.4g.6.29	Kabel CYKY-J 4x4, D+M	m	230,000	67,49	15 522,70	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		230		230,000			
	VV		Součet		230,000			
338	K	D.1.01.4g.6.30	Kabel CYKY-J 4x6, D+M	m	230,000	93,68	21 546,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		230		230,000			
	VV		Součet		230,000			
339	K	D.1.01.4g.6.31	Kabel 2YSLCY-J 4x2,5 D+M	m	150,000	83,61	12 541,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
340	K	D.1.01.4g.6.32	Kabel 2YSLCY-J 4x4 D+M	m	90,000	117,85	10 606,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
341	K	D.1.01.4g.6.33	Kabel 2YSLCY-J 4x6 D+M	m	90,000	157,14	14 142,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
342	K	D.1.01.4g.6.34	Kabel JYTY-O 7x1, D+M	m	1 800,000	42,31	76 158,00	Vlastní
343	K	D.1.01.4g.6.35	Kabel JY(st)Y 1x2x0,8	m	5 945,000	21,15	125 736,75	Vlastní
344	K	D.1.01.4g.6.36	Kabel JY(st)Y 2x2x0,8	m	2 900,000	24,68	71 572,00	Vlastní
345	K	D.1.01.4g.6.37	Kabel JY(st)Y 4x2x0,8	m	520,000	32,23	16 759,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		520		520,000			
	VV		Součet		520,000			
346	K	D.1.01.4g.6.38	Kabel 2x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	1 410,000	39,28	55 384,80	Vlastní
347	K	D.1.01.4g.6.39	Kabel 4x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	1 860,000	59,43	110 539,80	Vlastní
348	K	D.1.01.4g.6.40	Vodič H07V-U 10mm2 zelenožlutý	ks	266,000	45,33	12 057,78	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		266		266,000			
	VV		Součet		266,000			
349	K	D.1.01.4g.6.41	Svorka zemnící 16 vč pásku	ks	186,000	45,33	8 431,38	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		186		186,000			
	VV		Součet		186,000			
350	K	D.1.01.4g.6.42	Svorkovnice EPS	ks	1,000	479,47	479,47	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
351	K	D.1.01.4g.6.43	Elektroinstalační žlab drátěný 50x50mm, vč. příslušenství D+M	m	24,000	378,74	9 089,76	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
352	K	D.1.01.4g.6.44	Elektroinstalační žlab drátěný 150x50mm, vč. příslušenství D+M	m	68,000	495,59	33 700,12	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		68		68,000			
	VV		Součet		68,000			
353	K	D.1.01.4g.6.45	Elektroinstalační žlab drátěný 250x100mm, vč. příslušenství D+M	m	86,000	666,83	57 347,38	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		86		86,000			
	VV		Součet		86,000			
354	K	D.1.01.4g.6.46	Trubka elektroinstalační PVC pevná prům.20mm, vč. příslušenství D+M	m	476,000	58,42	27 807,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		476		476,000			
	VV		Součet		476,000			
355	K	D.1.01.4g.6.47	Trubka elektroinstalační PVC pevná prům.32mm, vč. příslušenství D+M	m	1 120,000	62,45	69 944,00	Vlastní
356	K	D.1.01.4g.6.48	Trubka elektroinstalační PVC ohebná prům.20mm, vč. příslušenství D+M	m	74,000	45,33	3 354,42	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		74		74,000			
	VV		Součet		74,000			
357	K	D.1.01.4g.6.49	Elektroinstalační krabice na povrch s funkční integritou P60, D+M	ks	46,000	49,36	2 270,56	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
358	K	D.1.01.4g.6.50	Protipožární ucpávka EI60/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	12,000	251,82	3 021,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
359	K	D.1.01.4g.6.51	Protipožární ucpávka EI60/DP1, do rozměru 50mm2, D+M	ks	2,000	251,82	503,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
360	K	D.1.01.4g.6.52	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 10,06 Nm	ks	2,000	3 706,86	7 413,72	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
361	K	D.1.01.4g.6.53	Servopohon 24VAC s havarijní funkcí min. 13 Nm	ks	1,000	4 217,56	4 217,56	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
362	K	D.1.01.4g.6.54	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 3,68 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
363	K	D.1.01.4g.6.55	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 10 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
364	K	D.1.01.4g.6.56	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 4,14 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
365	K	D.1.01.4g.6.57	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 10 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
366	K	D.1.01.4g.6.58	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 4,14 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
367	K	D.1.01.4g.6.59	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 10 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
368	K	D.1.01.4g.6.60	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 5,11 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
369	K	D.1.01.4g.6.61	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 11 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-126 Schéma rozváděče DTC3.4; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
370	K	D.1.01.4g.6.62	Doplňkový montážní materiál k instalaci	sestava	1,000	30 219,00	30 219,00	Vlastní
	VV		svorky,šrouby, matice, nýty, podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, stahovací pásky, hmoždinky, apod.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
371	K	D.1.01.4g.6.63	Zaregulování systému MaR, koordinace s profesí vytápění/chlad	hod	71,000	402,92	28 607,32	Vlastní
372	K	D.1.01.4g.6.64	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu, revize elektrických zařízení	hod	40,000	402,92	16 116,80	Vlastní
	D	7.00	Rozváděč DTC3.5 - VZT15, 28, 29, 30				1 746 452,26	
373	K	D.1.01.4g.7.01	Rozváděč - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	156 131,48	156 131,48	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Oceloplechový rozváděč se skládá ze tří polí (2x 2000x600x400 mm pro MDO a DO), 1x 2000x800x400 mm pro VDO), jedno pole = jednokřídlé dveře,					
	VV		krytí IP55, obsahuje montážního panel, podstavec 100 mm, průchodky (PG36, PG16, PG13,5, PG11).					
	VV		Výkonové parametry: In= 120 A pro MDO, In= 10 A pro VDO.					
	VV		Technické parametry rozváděče v souladu s ČSN EN 61 439-1 ed. 2, ČSN EN 61 439-2 ed. 2.					
	VV		Rozváděč bude kompletně vybavený vč. vypínačů, jističů, pojistek, vypínacích cívek, stykačů, relé, svorkovnic, signalizačních prvků chodu el. zaříze					
	VV		ovládacích přepínačů el. spotřebičů, přepětových ochran 2. stupně, oddělovacích tlumivek, přepěťové ochrany 3. stupně, napájecího zdroje,					
	VV		bezpečnostního transformátoru, štítků, spojovacího materiálu, roštů, lanek apod.					
	VV		Montáž a zapojení přístrojů v rozváděči.					
	VV		Komplexní zkoušky a měření v rozváděči, uvedení do provozu.					
	VV		Všechny výkonové parametry-viz tabulka v příloze č. 1 "Tabulka 1 - Seznam příkonů rozváděčů MaR"; příloha č. 3 "Tabulka 3 - Seznam hlavních spotřebi					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
374	K	D.1.01.4g.7.02	Volně programovatelný CPU modulární modul,rozhraní 2x RS232/RS485, 2x ethernet	ks	1,000	53 556,12	53 556,12	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
375	K	D.1.01.4g.7.03	Rozšiřující modul V/V 6x AO (0-10V)	ks	7,000	17 877,56	125 142,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
376	K	D.1.01.4g.7.04	Rozšiřující modul V/V 8x AI (0-10V)	ks	8,000	14 667,29	117 338,32	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
377	K	D.1.01.4g.7.05	Rozšiřující modul V/V 8x AI (Ni1000)	ks	2,000	12 355,54	24 711,08	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
378	K	D.1.01.4g.7.06	Rozšiřující modul V/V 16x DI	ks	5,000	5 574,40	27 872,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
379	K	D.1.01.4g.7.07	Rozšiřující modul V/V 16x DO	ks	3,000	7 294,87	21 884,61	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
380	K	D.1.01.4g.7.08	Komunikační modul RS485	ks	1,000	7 448,98	7 448,98	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
381	K	D.1.01.4g.7.09	Displej 10,4", dotykový do dveří rozváděče, 24VDC, D+M	ks	1,000	75 442,73	75 442,73	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
382	K	D.1.01.4g.7.10	Propojovací kabely DDC D+M	sestava	1,000	251,82	251,82	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
383	K	D.1.01.4g.7.11	Rozšiřující základna DDC	ks	3,000	14 102,20	42 306,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
384	K	D.1.01.4g.7.12	Software DDC	d.b.	250,000	604,38	151 095,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		250,000			
385	K	D.1.01.4g.7.13	Vizualizace na displeji rozváděče	d.b.	250,000	251,82	62 955,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		250,000			
386	K	D.1.01.4g.7.14	Vizualizace na centrálním dispečinku	d.b.	250,000	251,82	62 955,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		250,000			
387	K	D.1.01.4g.7.15	Rozšíření licence dispečinku	sestava	1,000	19 264,61	19 264,61	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
388	K	D.1.01.4g.7.16	Čidlo teploty jímkové, Ni1000, vč. návarku a jímky, D+M	ks	5,000	1 413,24	7 066,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
389	K	D.1.01.4g.7.17	Čidlo teploty kanálové, Ni1000, D+M	ks	4,000	1 173,50	4 694,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
390	K	D.1.01.4g.7.18	Kanálové čidlo teplota+vlhkost, 0-10V, D+M	ks	12,000	2 493,07	29 916,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
391	K	D.1.01.4g.7.19	Diferenční tlakový snímač, 0-1000Pa, 0-10V, vč. příslušenství, D+M	ks	8,000	2 945,34	23 562,72	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
392	K	D.1.01.4g.7.20	Diferenční manostat, 20-300Pa, přepínací kontakt 250V, D+M	ks	18,000	800,80	14 414,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
393	K	D.1.01.4g.7.21	Protimrazová ochrana +4,5 - 20°C, kapilára 6m, D+M	ks	4,000	3 306,97	13 227,88	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
394	K	D.1.01.4g.7.22	Připojení elektrickýnch zařízení (motory, zařízení RS485, ovladače, úpravny vody apod.)	ks	66,000	453,28	29 916,48	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		66		66,000			
	VV		Součet		66,000			
395	K	D.1.01.4g.7.23	Kabel CYKY-J 3x1,5, D+M	m	250,000	30,22	7 555,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		250,000			
396	K	D.1.01.4g.7.24	Kabel CYKY-J 4x1,5, D+M	m	702,000	35,26	24 752,52	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		702		702,000			
	VV		Součet		702,000			
397	K	D.1.01.4g.7.25	Kabel CYKY-J 4x2,5, D+M	m	150,000	48,35	7 252,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
398	K	D.1.01.4g.7.26	Kabel CYKY-J 5x1,5, D+M	m	460,000	39,28	18 068,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		460		460,000			
	VV		Součet		460,000			
399	K	D.1.01.4g.7.27	Kabel CYKY-J 4x4, D+M	m	200,000	67,49	13 498,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
400	K	D.1.01.4g.7.28	Kabel CYKY-J 4x6, D+M	m	230,000	93,68	21 546,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		230		230,000			
	VV		Součet		230,000			
401	K	D.1.01.4g.7.29	Kabel 2YSLCY-J 4x2,5 D+M	m	90,000	83,61	7 524,90	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		90		90,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		90,000			
402	K	D.1.01.4g.7.30	Kabel 2YSLCY-J 4x4 D+M	m	120,000	117,85	14 142,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
403	K	D.1.01.4g.7.31	Kabel 2YSLCY-J 4x6 D+M	m	120,000	157,14	18 856,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
404	K	D.1.01.4g.7.32	Kabel JYTY-O 7x1, D+M	m	784,000	42,31	33 171,04	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		784		784,000			
	VV		Součet		784,000			
405	K	D.1.01.4g.7.33	Kabel JY(st)Y 1x2x0,8	m	3 930,000	21,15	83 119,50	Vlastní
406	K	D.1.01.4g.7.34	Kabel JY(st)Y 2x2x0,8	m	2 160,000	24,68	53 308,80	Vlastní
407	K	D.1.01.4g.7.35	Kabel JY(st)Y 4x2x0,8	m	510,000	32,23	16 437,30	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		510		510,000			
	VV		Součet		510,000			
408	K	D.1.01.4g.7.36	Kabel 1x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	80,000	38,28	3 062,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
409	K	D.1.01.4g.7.37	Kabel 2x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	206,000	39,28	8 091,68	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		206		206,000			
	VV		Součet		206,000			
410	K	D.1.01.4g.7.38	Vodič H07V-U 10mm2 zelenožlutý	ks	160,000	45,33	7 252,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		160		160,000			
	VV		Součet		160,000			
411	K	D.1.01.4g.7.39	Svorka zemnící 16 vč pásku	ks	138,000	45,33	6 255,54	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		138		138,000			
	VV		Součet		138,000			
412	K	D.1.01.4g.7.40	Svorkovnice EPS	ks	1,000	479,47	479,47	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
413	K	D.1.01.4g.7.41	Elektroinstalační žlab drátěný 50x50mm, vč. příslušenství D+M	m	52,000	378,74	19 694,48	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		52,000			
414	K	D.1.01.4g.7.42	Elektroinstalační žlab drátěný 150x50mm, vč. příslušenství D+M	m	74,000	495,59	36 673,66	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		74		74,000			
	VV		Součet		74,000			
415	K	D.1.01.4g.7.43	Elektroinstalační žlab drátěný 250x100mm, vč. příslušenství D+M	m	88,000	666,83	58 681,04	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		88		88,000			
	VV		Součet		88,000			
416	K	D.1.01.4g.7.44	Trubka elektroinstalační PVC pevná prům.20mm, vč. příslušenství D+M	m	376,000	58,42	21 965,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		376		376,000			
	VV		Součet		376,000			
417	K	D.1.01.4g.7.45	Trubka elektroinstalační PVC pevná prům.32mm, vč. příslušenství D+M	m	1 120,000	62,45	69 944,00	Vlastní
418	K	D.1.01.4g.7.46	Trubka elektroinstalační PVC ohebná prům.20mm, vč. příslušenství D+M	m	63,000	45,33	2 855,79	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		63		63,000			
	VV		Součet		63,000			
419	K	D.1.01.4g.7.47	Elektroinstalační krabice na povrch s funkční integritou P60, D+M	ks	42,000	49,36	2 073,12	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
420	K	D.1.01.4g.7.48	Protipožární ucpávka EI60/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	14,000	251,82	3 525,48	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
421	K	D.1.01.4g.7.49	Protipožární ucpávka EI90/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	6,000	251,82	1 510,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
422	K	D.1.01.4g.7.50	Protipožární ucpávka EI60/DP1, do rozměru 50mm2, D+M	ks	5,000	423,07	2 115,35	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
423	K	D.1.01.4g.7.51	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 7,84 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
424	K	D.1.01.4g.7.52	Servopohon 24VAC 0-10V min. 13 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
425	K	D.1.01.4g.7.53	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 6,74 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
426	K	D.1.01.4g.7.54	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 12 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
427	K	D.1.01.4g.7.55	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 10,06 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
428	K	D.1.01.4g.7.56	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 13 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
429	K	D.1.01.4g.7.57	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 5,11 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
430	K	D.1.01.4g.7.58	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 11 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC3.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
431	K	D.1.01.4g.7.59	Doplňkový montážní materiál k instalaci	sestava	1,000	25 182,50	25 182,50	Vlastní
	VV		svorky,šrouby, matice, nýty, podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, stahovací pásky, hmoždinky, apod.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
432	K	D.1.01.4g.7.60	Zaregulování systému MaR, koordinace s profesí vytápění/chlad	hod	68,000	453,28	30 823,04	Vlastní
433	K	D.1.01.4g.7.61	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu, revize elektrických zařízení	hod	42,000	453,28	19 037,76	Vlastní
	D	8.00	Rozváděč DTC3.6 - VZT24, 25, 26, 27				1 571 796,15	
434	K	D.1.01.4g.8.01	Rozváděč - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	156 131,48	156 131,48	Vlastní
	VV		Oceloplechový rozváděč se skládá ze tří polí (2x 2000x600x400 mm pro MDO a DO), 1x 2000x800x400 mm pro VDO), jedno pole = jednokřídlé dveře,					
	VV		krytí IP55, obsahuje montážního panel, podstavec 100 mm, průchodky (PG36, PG16, PG13,5, PG11).					
	VV		Výkonové parametry: In= 40 A pro MDO, In= 80 A pro DO, In= 10 A pro VDO.					
	VV		Technické parametry rozváděče v souladu s ČSN EN 61 439-1 ed. 2, ČSN EN 61 439-2 ed. 2.					
	VV		Rozváděč bude kompletně vybavený vč. vypínačů, jističů, pojistek, vypínacích cívek, stykačů, relé, svorkovnic, signalizačních prvků chodu el. zaříze					
	VV		ovládacích přepínačů el. spotřebičů, přepětových ochran 2. stupně, oddělovacích tlumivek, přepěťové ochrany 3. stupně, napájecího zdroje,					
	VV		bezpečnostního transformátoru, štítků, spojovacího materiálu, roštů, lanek apod.					
	VV		Montáž a zapojení přístrojů v rozváděči.					
	VV		Komplexní zkoušky a měření v rozváděči, uvedení do provozu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Všechny výkonové parametry-viz tabulka v příloze č. 1 "Tabulka 1 - Seznam příkonů rozváděčů MaR"; příloha č. 3 "Tabulka 3 - Seznam hlavních spotřebi					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC3.6; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
435	K	D.1.01.4g.8.02	Volně programovatelný CPU modulární modul,rozhraní 2x RS232/RS485, 2x ethernet	ks	1,000	53 556,12	53 556,12	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC3.6; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
436	K	D.1.01.4g.8.03	Rozšiřující modul V/V 6x AO (0-10V)	ks	6,000	17 877,56	107 265,36	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC3.6; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
437	K	D.1.01.4g.8.04	Rozšiřující modul V/V 8x AI (0-10V)	ks	5,000	14 667,29	73 336,45	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC3.6; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
438	K	D.1.01.4g.8.05	Rozšiřující modul V/V 8x AI (Ni1000)	ks	3,000	12 355,54	37 066,62	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC3.6; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
439	K	D.1.01.4g.8.06	Rozšiřující modul V/V 16x DI	ks	5,000	5 574,40	27 872,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC3.6; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
440	K	D.1.01.4g.8.07	Rozšiřující modul V/V 16x DO	ks	3,000	7 294,87	21 884,61	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC3.6; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
441	K	D.1.01.4g.8.08	Komunikační modul RS485	ks	1,000	7 448,98	7 448,98	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC3.6; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
442	K	D.1.01.4g.8.09	Displej 10,4", dotykový do dveří rozváděče, 24VDC, D+M	ks	1,000	75 442,73	75 442,73	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC3.6; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
443	K	D.1.01.4g.8.10	Propojovací kabely DDC D+M	sestava	1,000	251,82	251,82	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC3.6; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
444	K	D.1.01.4g.8.11	Rozšiřující základna DDC	ks	2,000	14 102,20	28 204,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC3.6; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
445	K	D.1.01.4g.8.12	Software DDC	d.b.	222,000	604,38	134 172,36	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC3.6; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		222		222,000			
	VV		Součet		222,000			
446	K	D.1.01.4g.8.13	Vizualizace na displeji rozváděče	d.b.	222,000	251,82	55 904,04	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC3.6; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		222		222,000			
	VV		Součet		222,000			
447	K	D.1.01.4g.8.14	Vizualizace na centrálním dispečinku	d.b.	222,000	251,82	55 904,04	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC3.6; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		222		222,000			
	VV		Součet		222,000			
448	K	D.1.01.4g.8.15	Rozšíření licence dispečinku	sestava	1,000	19 264,61	19 264,61	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC3.6; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
449	K	D.1.01.4g.8.16	Čidlo teploty jímkové, Ni1000, vč. návarku a jímky, D+M	ks	6,000	1 413,24	8 479,44	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
450	K	D.1.01.4g.8.17	Čidlo teploty kanálové, Ni1000, D+M	ks	4,000	1 173,50	4 694,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
451	K	D.1.01.4g.8.18	Kanálové čidlo teplota+vlhkost, 0-10V, D+M	ks	12,000	2 493,07	29 916,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
452	K	D.1.01.4g.8.19	Diferenční tlakový snímač, 0-1000Pa, 0-10V, vč. příslušenství, D+M	ks	8,000	2 945,34	23 562,72	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
453	K	D.1.01.4g.8.20	Diferenční manostat, 20-300Pa, přepínací kontakt 250V, D+M	ks	14,000	800,80	11 211,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
454	K	D.1.01.4g.8.21	Protimrazová ochrana +4,5 - 20°C, kapilára 6m, D+M	ks	4,000	3 306,97	13 227,88	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
455	K	D.1.01.4g.8.22	Nástěnný ovladač, RS485, 3xUI, D+M	ks	2,000	2 979,59	5 959,18	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
456	K	D.1.01.4g.8.23	Prostorové čidlo teploty a vlhkosti,Ni1000, 0-10V, 24VDC, D+M	ks	2,000	3 504,40	7 008,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
457	K	D.1.01.4g.8.24	Připojení elektrickýnch zařízení (motory, zařízení RS485, ovladače, úpravny vody apod.)	ks	42,000	453,28	19 037,76	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
458	K	D.1.01.4g.8.25	Kabel CYKY-J 3x1,5, D+M	m	240,000	30,22	7 252,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		240		240,000			
	VV		Součet		240,000			
459	K	D.1.01.4g.8.26	Kabel CYKY-J 4x1,5, D+M	m	320,000	35,26	11 283,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		320		320,000			
	VV		Součet		320,000			
460	K	D.1.01.4g.8.27	Kabel CYKY-J 4x2,5, D+M	m	240,000	48,35	11 604,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		240		240,000			
	VV		Součet		240,000			
461	K	D.1.01.4g.8.28	Kabel CYKY-J 4x6, D+M	m	40,000	93,68	3 747,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
462	K	D.1.01.4g.8.29	Kabel CYKY-J 4x10, D+M	m	40,000	140,01	5 600,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
463	K	D.1.01.4g.8.30	Kabel 2YSLCY-J 4x2,5 D+M	m	180,000	83,61	15 049,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
464	K	D.1.01.4g.8.31	Kabel 2YSLCY-J 4x6 D+M	m	30,000	157,14	4 714,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
465	K	D.1.01.4g.8.32	Kabel 2YSLCY-J 4x10 D+M	m	30,000	178,29	5 348,70	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
466	K	D.1.01.4g.8.33	Kabel JYTY-O 7x1, D+M	m	560,000	42,31	23 693,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		560		560,000			
	VV		Součet		560,000			
467	K	D.1.01.4g.8.34	Kabel JY(st)Y 1x2x0,8	m	1 600,000	21,15	33 840,00	Vlastní
468	K	D.1.01.4g.8.35	Kabel JY(st)Y 2x2x0,8	m	1 480,000	24,68	36 526,40	Vlastní
469	K	D.1.01.4g.8.37	Kabel 2x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	1 300,000	39,28	51 064,00	Vlastní
470	K	D.1.01.4g.8.38	Kabel 4x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	930,000	59,43	55 269,90	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		930		930,000			
	VV		Součet		930,000			
471	K	D.1.01.4g.8.39	Vodič H07V-U 10mm2 zelenožlutý	ks	120,000	45,33	5 439,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
472	K	D.1.01.4g.8.40	Svorka zemnící 16 vč pásku	ks	145,000	45,33	6 572,85	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		145		145,000			
	VV		Součet		145,000			
473	K	D.1.01.4g.8.41	Svorkovnice EPS	ks	1,000	479,47	479,47	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
474	K	D.1.01.4g.8.42	Elektroinstalační žlab drátěný 50x50mm, vč. příslušenství D+M	m	26,000	378,74	9 847,24	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
475	K	D.1.01.4g.8.43	Elektroinstalační žlab drátěný 150x50mm, vč. příslušenství D+M	m	44,000	495,59	21 805,96	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		44		44,000			
	VV		Součet		44,000			
476	K	D.1.01.4g.8.44	Elektroinstalační žlab drátěný 250x100mm, vč. příslušenství D+M	m	70,000	666,83	46 678,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
477	K	D.1.01.4g.8.45	Trubka elektroinstalační PVC pevná prům.20mm, vč. příslušenství D+M	m	476,000	58,42	27 807,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		476		476,000			
	VV		Součet		476,000			
478	K	D.1.01.4g.8.46	Trubka elektroinstalační PVC pevná prům.32mm, vč. příslušenství D+M	m	1 560,000	62,45	97 422,00	Vlastní
479	K	D.1.01.4g.8.47	Trubka elektroinstalační PVC ohebná prům.20mm, vč. příslušenství D+M	m	46,000	45,33	2 085,18	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
480	K	D.1.01.4g.8.48	Elektroinstalační krabice na povrch s funkční integritou P60, D+M	ks	42,000	49,36	2 073,12	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
481	K	D.1.01.4g.8.49	Protipožární ucpávka EI60/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	6,000	251,82	1 510,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
482	K	D.1.01.4g.8.50	Protipožární ucpávka EI60/DP1, do rozměru 50mm2, D+M	ks	3,000	423,07	1 269,21	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
483	K	D.1.01.4g.8.51	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 3,55 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
484	K	D.1.01.4g.8.52	Servopohon 24VAC 0-10V min. 10 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
485	K	D.1.01.4g.8.53	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 1,81 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
486	K	D.1.01.4g.8.54	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 9 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
487	K	D.1.01.4g.8.55	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 8,57 Nm	ks	2,000	3 123,64	6 247,28	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
488	K	D.1.01.4g.8.56	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 13 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
489	K	D.1.01.4g.8.57	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 2,09 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
490	K	D.1.01.4g.8.58	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 9 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-128 Schéma rozváděče DTC03.6; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
491	K	D.1.01.4g.8.59	Doplňkový montážní materiál k instalaci	sestava	1,000	20 146,00	20 146,00	Vlastní
	VV		svorky,šrouby, matice, nýty, podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, stahovací pásky, hmoždinky, apod.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
492	K	D.1.01.4g.8.60	Zaregulování systému MaR, koordinace s profesí vytápění/chlad	hod	68,000	453,28	30 823,04	Vlastní
493	K	D.1.01.4g.8.61	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu, revize elektrických zařízení	hod	42,000	453,28	19 037,76	Vlastní
	D	9.00	Rozváděč DTC3.7 - VZT31, 33, 34				1 239 274,44	
494	K	D.1.01.4g.9.01	Rozváděč - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	156 131,48	156 131,48	Vlastní
	VV		Oceloplechový rozváděč se skládá ze tří polí (2x 2000x600x400 mm pro MDO a DO), 1x 2000x800x400 mm pro VDO), jedno pole = jednokřídlé dveře,					
	VV		krytí IP55, obsahuje montážního panel, podstavec 100 mm, průchodky (PG36, PG16, PG13,5, PG11).					
	VV		Výkonové parametry: In= 63 A pro MDO, In= 63 A pro DO, In= 10 A pro VDO.					
	VV		Technické parametry rozváděče v souladu s ČSN EN 61 439-1 ed. 2, ČSN EN 61 439-2 ed. 2.					
	VV		Rozváděč bude kompletně vybavený vč. vypínačů, jističů, pojistek, vypínacích cívek, stykačů, relé, svorkovnic, signalizačních prvků chodu el. zaříze					
	VV		ovládacích přepínačů el. spotřebičů, přepětových ochran 2. stupně, oddělovacích tlumivek, přepěťové ochrany 3. stupně, napájecího zdroje,					
	VV		bezpečnostního transformátoru, štítků, spojovacího materiálu, roštů, lanek apod.					
	VV		Montáž a zapojení přístrojů v rozváděči.					
	VV		Komplexní zkoušky a měření v rozváděči, uvedení do provozu.					
	VV		Všechny výkonové parametry-viz tabulka v příloze č. 1 "Tabulka 1 - Seznam příkonů rozváděčů MaR"; příloha č. 3 "Tabulka 3 - Seznam hlavních spotřebi					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC3.7; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
495	K	D.1.01.4g.9.02	Volně programovatelný CPU modulární modul,rozhraní 2x RS232/RS485, 2x ethernet	ks	1,000	53 556,12	53 556,12	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC3.7; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
496	K	D.1.01.4g.9.03	Rozšiřující modul V/V 6x AO (0-10V)	ks	5,000	17 877,56	89 387,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC3.7; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
497	K	D.1.01.4g.9.04	Rozšiřující modul V/V 8x AI (0-10V)	ks	4,000	14 667,29	58 669,16	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC3.7; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
498	K	D.1.01.4g.9.05	Rozšiřující modul V/V 8x AI (Ni1000)	ks	2,000	12 355,54	24 711,08	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC3.7; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
499	K	D.1.01.4g.9.06	Rozšiřující modul V/V 16x DI	ks	4,000	5 574,40	22 297,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC3.7; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
500	K	D.1.01.4g.9.07	Rozšiřující modul V/V 16x DO	ks	3,000	7 294,87	21 884,61	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC3.7; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
501	K	D.1.01.4g.9.08	Komunikační modul RS485	ks	1,000	7 448,98	7 448,98	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC3.7; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
502	K	D.1.01.4g.9.09	Displej 10,4", dotykový do dveří rozváděče, 24VDC, D+M	ks	1,000	75 442,73	75 442,73	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC3.7; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
503	K	D.1.01.4g.9.10	Propojovací kabely DDC D+M	sestava	1,000	251,82	251,82	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC3.7; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
504	K	D.1.01.4g.9.11	Rozšiřující základna DDC	ks	2,000	14 102,20	28 204,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC3.7; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
505	K	D.1.01.4g.9.12	Software DDC	d.b.	190,000	604,38	114 832,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC3.7; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		190		190,000			
	VV		Součet		190,000			
506	K	D.1.01.4g.9.13	Vizualizace na displeji rozváděče	d.b.	190,000	251,82	47 845,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC3.7; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		190		190,000			
	VV		Součet		190,000			
507	K	D.1.01.4g.9.14	Vizualizace na centrálním dispečinku	d.b.	190,000	251,82	47 845,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC3.7; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		190		190,000			
	VV		Součet		190,000			
508	K	D.1.01.4g.9.15	Rozšíření licence dispečinku	sestava	1,000	19 264,61	19 264,61	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC3.7; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
509	K	D.1.01.4g.9.16	Čidlo teploty jímkové, Ni1000, vč. návarku a jímky, D+M	ks	6,000	1 413,24	8 479,44	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
510	K	D.1.01.4g.9.17	Čidlo teploty kanálové, Ni1000, D+M	ks	5,000	1 173,50	5 867,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
511	K	D.1.01.4g.9.18	Kanálové čidlo teplota+vlhkost, 0-10V, D+M	ks	9,000	2 493,07	22 437,63	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
512	K	D.1.01.4g.9.19	Diferenční tlakový snímač, 0-1000Pa, 0-10V, vč. příslušenství, D+M	ks	6,000	2 945,34	17 672,04	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
513	K	D.1.01.4g.9.20	Diferenční manostat, 20-300Pa, přepínací kontakt 250V, D+M	ks	15,000	800,80	12 012,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
514	K	D.1.01.4g.9.21	Protimrazová ochrana +4,5 - 20°C, kapilára 6m, D+M	ks	3,000	3 306,97	9 920,91	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
515	K	D.1.01.4g.9.22	Nástěnný ovladač, RS485, 3xUI, D+M	ks	1,000	2 979,59	2 979,59	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
516	K	D.1.01.4g.9.23	Prostorové čidlo teploty a vlhkosti,Ni1000, 0-10V, 24VDC, D+M	ks	1,000	3 504,40	3 504,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
517	K	D.1.01.4g.9.24	Připojení elektrickýnch zařízení (motory, zařízení RS485, ovladače, úpravny vody apod.)	ks	36,000	453,28	16 318,08	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
518	K	D.1.01.4g.9.25	Kabel CYKY-J 3x1,5, D+M	m	210,000	30,22	6 346,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC03.7; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		210		210,000			
	VV		Součet		210,000			
519	K	D.1.01.4g.9.26	Kabel CYKY-J 4x1,5, D+M	m	420,000	35,26	14 809,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC03.7; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		420		420,000			
	VV		Součet		420,000			
520	K	D.1.01.4g.9.27	Kabel CYKY-J 4x2,5, D+M	m	120,000	48,35	5 802,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC03.7; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
521	K	D.1.01.4g.9.28	Kabel CYKY-J 5x1,5, D+M	m	60,000	39,28	2 356,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC03.7; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
522	K	D.1.01.4g.9.29	Kabel 2YSLCY-J 4x2,5 D+M	m	80,000	83,61	6 688,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC03.7; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
523	K	D.1.01.4g.9.30	Kabel 2YSLCY-J 4x4 D+M	m	60,000	117,85	7 071,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC03.7; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
524	K	D.1.01.4g.9.31	Kabel JYTY-O 7x1, D+M	m	390,000	42,31	16 500,90	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC03.7; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		390		390,000			
	VV		Součet		390,000			
525	K	D.1.01.4g.9.32	Kabel JY(st)Y 1x2x0,8	m	1 410,000	21,15	29 821,50	Vlastní
526	K	D.1.01.4g.9.33	Kabel JY(st)Y 2x2x0,8	m	930,000	24,68	22 952,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC03.7; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		930		930,000			
	VV		Součet		930,000			
527	K	D.1.01.4g.9.34	Kabel JY(st)Y 4x2x0,8	m	130,000	32,23	4 189,90	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC03.7; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		130		130,000			
	VV		Součet		130,000			
528	K	D.1.01.4g.9.35	Kabel 2x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	430,000	39,28	16 890,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC03.7; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		430		430,000			
	VV		Součet		430,000			
529	K	D.1.01.4g.9.36	Kabel 4x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	240,000	59,43	14 263,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC03.7; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		240		240,000			
	VV		Součet		240,000			
530	K	D.1.01.4g.9.37	Vodič H07V-U 10mm2 zelenožlutý	ks	120,000	45,33	5 439,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC03.7; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
531	K	D.1.01.4g.9.38	Svorka zemnící 16 vč pásku	ks	122,000	45,33	5 530,26	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC03.7; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		122		122,000			
	VV		Součet		122,000			
532	K	D.1.01.4g.9.39	Svorkovnice EPS	ks	1,000	479,47	479,47	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC03.7; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
533	K	D.1.01.4g.9.40	Elektroinstalační žlab drátěný 50x50mm, vč. příslušenství D+M	m	22,000	378,74	8 332,28	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC03.7; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
534	K	D.1.01.4g.9.41	Elektroinstalační žlab drátěný 150x50mm, vč. příslušenství D+M	m	38,000	495,59	18 832,42	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC03.7; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
535	K	D.1.01.4g.9.42	Elektroinstalační žlab drátěný 250x100mm, vč. příslušenství D+M	m	52,000	666,83	34 675,16	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC03.7; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		52,000			
536	K	D.1.01.4g.9.43	Trubka elektroinstalační PVC pevná prům.20mm, vč. příslušenství D+M	m	160,000	58,42	9 347,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC03.7; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		160		160,000			
	VV		Součet		160,000			
537	K	D.1.01.4g.9.44	Trubka elektroinstalační PVC pevná prům.32mm, vč. příslušenství D+M	m	560,000	62,45	34 972,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC03.7; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		560		560,000			
	VV		Součet		560,000			
538	K	D.1.01.4g.9.45	Protipožární ucpávka EI60/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	7,000	251,82	1 762,74	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC03.7; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
539	K	D.1.01.4g.9.46	Protipožární ucpávka EI60/DP1, do rozměru 50mm2, D+M	ks	4,000	423,07	1 692,28	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC03.7; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
540	K	D.1.01.4g.9.47	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 5,74 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC03.7; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
541	K	D.1.01.4g.9.48	Servopohon 24VAC 0-10V min. 12 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC03.7; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
542	K	D.1.01.4g.9.49	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 3,68 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC03.7; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
543	K	D.1.01.4g.9.50	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 10 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC03.7; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
544	K	D.1.01.4g.9.51	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 2,9 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC03.7; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
545	K	D.1.01.4g.9.52	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 10 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC03.7; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
546	K	D.1.01.4g.9.53	Solenoidový ventil s pohonem, DN25, 230V, D+M	ks	3,000	3 785,43	11 356,29	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-129 Schéma rozváděče DTC3.7; D.1.01.4g-125 Schéma rozváděče DTC3.3 viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP, D.1.0					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
547	K	D.1.01.4g.9.54	Doplňkový montážní materiál k instalaci	sestava	1,000	20 146,00	20 146,00	Vlastní
	VV		svorky,šrouby, matice, nýty, podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, stahovací pásky, hmoždinky, apod.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
548	K	D.1.01.4g.9.55	Zaregulování systému MaR, koordinace s profesí vytápění/chlad	hod	60,000	453,28	27 196,80	Vlastní
549	K	D.1.01.4g.9.56	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	38,000	453,28	17 224,64	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	10.00	Rozváděč DTC12.2 - VZT35, 36, 37, 38, 39				1 540 856,61	
550	K	D.1.01.4g.10.01	Rozváděč - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	156 131,48	156 131,48	Vlastní
	VV		Oceloplechový rozváděč se skládá ze tří polí (2x 2000x600x400 mm pro MDO a DO), 1x 2000x800x400 mm pro VDO), jedno pole = jednokřídlé dveře,					
	VV		krytí IP55, obsahuje montážního panel, podstavec 100 mm, průchodky (PG36, PG16, PG13,5, PG11).					
	VV		Výkonové parametry: In= 160 A pro MDO, In= 10 A pro VDO.					
	VV		Technické parametry rozváděče v souladu s ČSN EN 61 439-1 ed. 2, ČSN EN 61 439-2 ed. 2.					
	VV		Rozváděč bude kompletně vybavený vč. vypínačů, jističů, pojistek, vypínacích cívek, stykačů, relé, svorkovnic, signalizačních prvků chodu el. zaříze					
	VV		ovládacích přepínačů el. spotřebičů, přepětových ochran 2. stupně, oddělovacích tlumivek, přepěťové ochrany 3. stupně, napájecího zdroje,					
	VV		bezpečnostního transformátoru, štítků, spojovacího materiálu, roštů, lanek apod.					
	VV		Montáž a zapojení přístrojů v rozváděči.					
	VV		Komplexní zkoušky a měření v rozváděči, uvedení do provozu.					
	VV		Všechny výkonové parametry-viz tabulka v příloze č. 1 "Tabulka 1 - Seznam příkonů rozváděčů MaR"; příloha č. 3 "Tabulka 3 - Seznam hlavních spotřebi					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
551	K	D.1.01.4g.10.02	Volně programovatelný CPU modulární modul,rozhraní 2x RS232/RS485, 2x ethernet	ks	1,000	53 556,12	53 556,12	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
552	K	D.1.01.4g.10.03	Rozšiřující modul V/V 6x AO (0-10V)	ks	7,000	17 877,56	125 142,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
553	K	D.1.01.4g.10.04	Rozšiřující modul V/V 8x AI (0-10V)	ks	6,000	14 667,29	88 003,74	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
554	K	D.1.01.4g.10.05	Rozšiřující modul V/V 8x AI (Ni1000)	ks	2,000	12 355,54	24 711,08	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
555	K	D.1.01.4g.10.06	Rozšiřující modul V/V 16x DI	ks	5,000	5 574,40	27 872,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
556	K	D.1.01.4g.10.07	Rozšiřující modul V/V 16x DO	ks	2,000	7 294,87	14 589,74	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
557	K	D.1.01.4g.10.08	Komunikační modul RS485	ks	1,000	7 448,98	7 448,98	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
558	K	D.1.01.4g.10.09	Displej 10,4", dotykový do dveří rozváděče, 24VDC, D+M	ks	1,000	75 442,73	75 442,73	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
559	K	D.1.01.4g.10.10	Propojovací kabely DDC D+M	sestava	1,000	251,82	251,82	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
560	K	D.1.01.4g.10.11	Rozšiřující základna DDC	ks	2,000	14 102,20	28 204,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
561	K	D.1.01.4g.10.12	Software DDC	d.b.	232,000	604,38	140 216,16	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		232		232,000			
	VV		Součet		232,000			
562	K	D.1.01.4g.10.13	Vizualizace na displeji rozváděče	d.b.	232,000	251,82	58 422,24	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		232		232,000			
	VV		Součet		232,000			
563	K	D.1.01.4g.10.14	Vizualizace na centrálním dispečinku	d.b.	232,000	251,82	58 422,24	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		232		232,000			
	VV		Součet		232,000			
564	K	D.1.01.4g.10.15	Rozšíření licence dispečinku	sestava	1,000	19 264,61	19 264,61	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
565	K	D.1.01.4g.10.16	Čidlo teploty prostorové, Ni1000, D+M	ks	1,000	604,38	604,38	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
566	K	D.1.01.4g.10.17	Čidlo teploty jímkové, Ni1000, vč. návarku a jímky, D+M	ks	6,000	1 413,24	8 479,44	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
567	K	D.1.01.4g.10.18	Čidlo teploty kanálové, Ni1000, D+M	ks	5,000	1 173,50	5 867,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
568	K	D.1.01.4g.10.19	Kanálové čidlo teplota+vlhkost, 0-10V, D+M	ks	15,000	2 493,07	37 396,05	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
569	K	D.1.01.4g.10.20	Diferenční tlakový snímač, 0-1000Pa, 0-10V, vč. příslušenství, D+M	ks	10,000	2 945,34	29 453,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
570	K	D.1.01.4g.10.21	Diferenční manostat, 20-300Pa, přepínací kontakt 250V, D+M	ks	15,000	800,80	12 012,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
571	K	D.1.01.4g.10.22	Protimrazová ochrana +4,5 - 20°C, kapilára 6m, D+M	ks	5,000	3 306,97	16 534,85	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
572	K	D.1.01.4g.10.23	Připojení elektrickýnch zařízení (motory, zařízení RS485, ovladače, úpravny vody apod.)	ks	44,000	453,28	19 944,32	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		44		44,000			
	VV		Součet		44,000			
573	K	D.1.01.4g.10.24	Kabel CYKY-J 3x1,5, D+M	m	286,000	30,22	8 642,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		286		286,000			
	VV		Součet		286,000			
574	K	D.1.01.4g.10.25	Kabel CYKY-J 4x1,5, D+M	m	566,000	35,26	19 957,16	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		566		566,000			
	VV		Součet		566,000			
575	K	D.1.01.4g.10.26	Kabel CYKY-J 4x2,5, D+M	m	100,000	48,35	4 835,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
576	K	D.1.01.4g.10.27	Kabel CYKY-J 5x1,5, D+M	m	50,000	39,28	1 964,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-127 Schéma rozváděče DTC03.5; viz výkres číslo: D.1.01.4g-104 Půdorys 3.NP					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
577	K	D.1.01.4g.10.28	Kabel CYKY-J 4x4, D+M	m	50,000	67,49	3 374,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
578	K	D.1.01.4g.10.29	Kabel CYKY-J 4x6, D+M	m	250,000	93,68	23 420,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		250,000			
579	K	D.1.01.4g.10.30	Kabel CYKY-J 4x10, D+M	m	100,000	140,01	14 001,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
580	K	D.1.01.4g.10.31	Kabel 2YSLCY-J 4x2,5 D+M	m	40,000	83,61	3 344,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
581	K	D.1.01.4g.10.32	Kabel 2YSLCY-J 4x4 D+M	m	20,000	117,85	2 357,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
582	K	D.1.01.4g.10.33	Kabel 2YSLCY-J 4x6 D+M	m	100,000	157,14	15 714,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
583	K	D.1.01.4g.10.34	Kabel 2YSLCY-J 4x10 D+M	m	40,000	178,29	7 131,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
584	K	D.1.01.4g.10.35	Kabel JYTY-O 7x1, D+M	m	706,000	42,31	29 870,86	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		706		706,000			
	VV		Součet		706,000			
585	K	D.1.01.4g.10.36	Kabel JY(st)Y 1x2x0,8	m	2 914,000	21,15	61 631,10	Vlastní
586	K	D.1.01.4g.10.37	Kabel JY(st)Y 2x2x0,8	m	2 350,000	24,68	57 998,00	Vlastní
587	K	D.1.01.4g.10.38	Kabel JY(st)Y 4x2x0,8	m	50,000	32,23	1 611,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
588	K	D.1.01.4g.10.39	Kabel 2x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	60,000	39,28	2 356,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
589	K	D.1.01.4g.10.40	Vodič H07V-U 10mm2 zelenožlutý	ks	176,000	45,33	7 978,08	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		176		176,000			
	VV		Součet		176,000			
590	K	D.1.01.4g.10.41	Svorka zemnící 16 vč pásku	ks	145,000	45,33	6 572,85	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		145		145,000			
	VV		Součet		145,000			
591	K	D.1.01.4g.10.42	Svorkovnice EPS	ks	1,000	479,47	479,47	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
592	K	D.1.01.4g.10.43	Elektroinstalační žlab drátěný 50x50mm, vč. příslušenství D+M	m	44,000	378,74	16 664,56	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		44		44,000			
	VV		Součet		44,000			
593	K	D.1.01.4g.10.44	Elektroinstalační žlab drátěný 150x50mm, vč. příslušenství D+M	m	56,000	495,59	27 753,04	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
594	K	D.1.01.4g.10.45	Elektroinstalační žlab drátěný 250x100mm, vč. příslušenství D+M	m	82,000	666,83	54 680,06	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		82		82,000			
	VV		Součet		82,000			
595	K	D.1.01.4g.10.46	Trubka elektroinstalační PVC pevná prům.20mm, vč. příslušenství D+M	m	320,000	58,42	18 694,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		320		320,000			
	VV		Součet		320,000			
596	K	D.1.01.4g.10.47	Trubka elektroinstalační PVC pevná prům.32mm, vč. příslušenství D+M	m	180,000	62,45	11 241,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
597	K	D.1.01.4g.10.48	Trubka elektroinstalační PVC ohebná prům.20mm, vč. příslušenství D+M	m	50,000	45,33	2 266,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
598	K	D.1.01.4g.10.49	Elektroinstalační krabice na povrch s funkční integritou P60, D+M	ks	48,000	49,36	2 369,28	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
599	K	D.1.01.4g.10.50	Protipožární ucpávka EI60/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	3,000	251,82	755,46	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
600	K	D.1.01.4g.10.51	Protipožární ucpávka EI60/DP1, do rozměru 50mm2, D+M	ks	2,000	423,07	846,14	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
601	K	D.1.01.4g.10.52	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 5,57 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
602	K	D.1.01.4g.10.53	Servopohon 24VAC 0-10V min. 13 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
603	K	D.1.01.4g.10.54	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 8,57 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
604	K	D.1.01.4g.10.55	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 13 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
605	K	D.1.01.4g.10.56	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 7,36 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
606	K	D.1.01.4g.10.57	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 12 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
607	K	D.1.01.4g.10.58	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 5,71 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
608	K	D.1.01.4g.10.59	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 11 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
609	K	D.1.01.4g.10.60	Servopohon 230VAC s havarijní funkcí min. 2,36 Nm	ks	2,000	3 043,05	6 086,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
610	K	D.1.01.4g.10.61	Servopohon 24VAC 0-10V, min. 9 Nm	ks	1,000	3 123,64	3 123,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
611	K	D.1.01.4g.10.62	Solenoidový ventil, DN25, 230V, D+M	ks	1,000	3 785,43	3 785,43	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-130 Schéma rozváděče DTC12.2; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
612	K	D.1.01.4g.10.63	Doplňkový montážní materiál k instalaci	sestava	1,000	20 146,00	20 146,00	Vlastní
	VV		svorky,šrouby, matice, nýty, podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, stahovací pásky, hmoždinky, apod.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
613	K	D.1.01.4g.10.64	Zaregulování systému MaR, koordinace s profesí vytápění/chlad	hod	76,000	453,28	34 449,28	Vlastní
614	K	D.1.01.4g.10.65	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu, revize elektrických zařízení	hod	44,000	453,28	19 944,32	Vlastní
	D	11.00	Rozváděč DTC12.1 - Zdroj chladu				813 762,56	
615	K	D.1.01.4g.11.01	Rozváděč - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	156 131,48	156 131,48	Vlastní
	VV		Oceloplechový rozváděč se skládá ze tří polí (2x 2000x600x400 mm pro MDO a DO), 1x 2000x800x400 mm pro VDO), jedno pole = jednokřídlé dveře,					
	VV		krytí IP55, obsahuje montážního panel, podstavec 100 mm, průchodky (PG36, PG16, PG13,5, PG11).					
	VV		Výkonové parametry: In= 160 A pro MDO, In= 100 A pro DO, In= 10 A pro VDO.					
	VV		Technické parametry rozváděče v souladu s ČSN EN 61 439-1 ed. 2, ČSN EN 61 439-2 ed. 2.					
	VV		Rozváděč bude kompletně vybavený vč. vypínačů, jističů, pojistek, vypínacích cívek, stykačů, relé, svorkovnic, signalizačních prvků chodu el. zaříze					
	VV		ovládacích přepínačů el. spotřebičů, přepětových ochran 2. stupně, oddělovacích tlumivek, přepěťové ochrany 3. stupně, napájecího zdroje,					
	VV		bezpečnostního transformátoru, štítků, spojovacího materiálu, roštů, lanek apod.					
	VV		Montáž a zapojení přístrojů v rozváděči.					
	VV		Komplexní zkoušky a měření v rozváděči, uvedení do provozu.					
	VV		Všechny výkonové parametry-viz tabulka v příloze č. 1 "Tabulka 1 - Seznam příkonů rozváděčů MaR"; příloha č. 3 "Tabulka 3 - Seznam hlavních spotřebi					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
616	K	D.1.01.4g.11.02	Volně programovatelný CPU modulární modul,rozhraní 2x RS232/RS485, 2x ethernet	ks	1,000	53 556,12	53 556,12	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
617	K	D.1.01.4g.11.03	Rozšiřující modul V/V 6x AO (0-10V)	ks	1,000	17 877,56	17 877,56	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
618	K	D.1.01.4g.11.04	Rozšiřující modul V/V 8x AI (0-10V)	ks	1,000	14 667,29	14 667,29	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
619	K	D.1.01.4g.11.05	Rozšiřující modul V/V 8x AI (Ni1000)	ks	1,000	12 355,54	12 355,54	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
620	K	D.1.01.4g.11.06	Rozšiřující modul V/V 16x DI	ks	3,000	5 574,40	16 723,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
621	K	D.1.01.4g.11.07	Rozšiřující modul V/V 16x DO	ks	1,000	7 294,87	7 294,87	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
622	K	D.1.01.4g.11.08	Komunikační modul RS485	ks	1,000	7 448,98	7 448,98	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
623	K	D.1.01.4g.11.09	Displej 10,4", dotykový do dveří rozváděče, 24VDC, D+M	ks	1,000	75 442,73	75 442,73	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
624	K	D.1.01.4g.11.10	Propojovací kabely DDC D+M	sestava	1,000	251,82	251,82	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
625	K	D.1.01.4g.11.11	Software DDC	d.b.	86,000	604,38	51 976,68	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		86		86,000			
	VV		Součet		86,000			
626	K	D.1.01.4g.11.12	Vizualizace na displeji rozváděče	d.b.	86,000	251,82	21 656,52	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		86		86,000			
	VV		Součet		86,000			
627	K	D.1.01.4g.11.13	Vizualizace na centrálním dispečinku	d.b.	86,000	251,82	21 656,52	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		86		86,000			
	VV		Součet		86,000			
628	K	D.1.01.4g.11.14	Rozšíření licence dispečinku	sestava	1,000	19 264,61	19 264,61	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
629	K	D.1.01.4g.11.15	Čidlo teploty prostorové, Ni1000, D+M	ks	1,000	604,38	604,38	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
630	K	D.1.01.4g.11.16	Čidlo teploty jímkové, Ni1000, vč. návarku a jímky, D+M	ks	6,000	1 413,24	8 479,44	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
631	K	D.1.01.4g.11.17	Diferenční tlakový snímač, 0-10bar, 0-10V, vč. příslušenství, D+M	ks	3,000	2 945,34	8 836,02	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
632	K	D.1.01.4g.11.18	Termostat prostorový 5-40°C, D+M	ks	15,000	933,77	14 006,55	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
633	K	D.1.01.4g.11.19	Ústředna zaplavení vč. plovákové sondy 24VDC, D+M	ks	1,000	1 327,62	1 327,62	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
634	K	D.1.01.4g.11.20	Připojení elektrickýnch zařízení (motory, zařízení RS485, ovladače, úpravny vody apod.)	ks	29,000	453,28	13 145,12	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
635	K	D.1.01.4g.11.21	Kabel CYKY-J 3x1,5, D+M	m	76,000	30,22	2 296,72	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		76		76,000			
	VV		Součet		76,000			
636	K	D.1.01.4g.11.22	Kabel CYKY-J 4x1,5, D+M	m	110,000	35,26	3 878,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		110,000			
637	K	D.1.01.4g.11.23	Kabel CYKY-J 3x2,5, D+M	m	160,000	39,28	6 284,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		160		160,000			
	VV		Součet		160,000			
638	K	D.1.01.4g.11.24	Kabel CYKY-J 5x2,5, D+M	m	110,000	53,39	5 872,90	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		110,000			
639	K	D.1.01.4g.11.25	Kabel CYKY-J 5x4, D+M	m	60,000	82,60	4 956,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
640	K	D.1.01.4g.11.26	Kabel CYKY-J 5x6, D+M	m	110,000	111,81	12 299,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		110,000			
641	K	D.1.01.4g.11.27	Kabel CYKY-J 5x25, D+M	m	120,000	449,26	53 911,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
642	K	D.1.01.4g.11.28	Kabel JY(st)Y 1x2x0,8	m	860,000	21,15	18 189,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		860		860,000			
	VV		Součet		860,000			
643	K	D.1.01.4g.11.29	Kabel JY(st)Y 2x2x0,8	m	320,000	24,68	7 897,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		320		320,000			
	VV		Součet		320,000			
644	K	D.1.01.4g.11.30	Kabel JY(st)Y 4x2x0,8	m	640,000	32,23	20 627,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		640		640,000			
	VV		Součet		640,000			
645	K	D.1.01.4g.11.31	Kabel 2x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	140,000	39,28	5 499,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		140		140,000			
	VV		Součet		140,000			
646	K	D.1.01.4g.11.32	Vodič H07V-U 10mm2 zelenožlutý	ks	120,000	45,33	5 439,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
647	K	D.1.01.4g.11.33	Svorka zemnící 16 vč pásku	ks	86,000	45,33	3 898,38	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		86		86,000			
	VV		Součet		86,000			
648	K	D.1.01.4g.11.33.1	Svorkovnice EPS	ks	1,000	479,47	479,47	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
649	K	D.1.01.4g.11.34	Elektroinstalační žlab drátěný 50x50mm, vč. příslušenství D+M	m	34,000	378,74	12 877,16	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
650	K	D.1.01.4g.11.35	Elektroinstalační žlab drátěný 150x50mm, vč. příslušenství D+M	m	40,000	495,59	19 823,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
651	K	D.1.01.4g.11.36	Elektroinstalační žlab drátěný 250x100mm, vč. příslušenství D+M	m	46,000	666,83	30 674,18	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
652	K	D.1.01.4g.11.37	Trubka elektroinstalační PVC pevná prům.20mm, vč. příslušenství D+M	m	110,000	58,42	6 426,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		110,000			
653	K	D.1.01.4g.11.38	Trubka elektroinstalační PVC pevná prům.32mm, vč. příslušenství D+M	m	320,000	62,45	19 984,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		320		320,000			
	VV		Součet		320,000			
654	K	D.1.01.4g.11.39	Trubka elektroinstalační PVC ohebná prům.20mm, vč. příslušenství D+M	m	46,000	45,33	2 085,18	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
655	K	D.1.01.4g.11.40	Elektroinstalační krabice na povrch s funkční integritou P60, D+M	ks	16,000	49,36	789,76	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
656	K	D.1.01.4g.11.41	Protipožární ucpávka EI60/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	5,000	251,82	1 259,10	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
657	K	D.1.01.4g.11.42	Protipožární ucpávka EI60/DP1, do rozměru 50mm2, D+M	ks	4,000	423,07	1 692,28	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-121 Schéma rozváděče DTC12.1; viz výkres číslo: D.1.01.4g-113 Půdorys 12.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
658	K	D.1.01.4g.11.43	Doplňkový montážní materiál k instalaci	sestava	1,000	18 131,40	18 131,40	Vlastní
	VV		svorky,šrouby, matice, nýty, podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		konzoly, stahovací pásky, hmoždinky, apod.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
659	K	D.1.01.4g.11.44	Zaregulování systému MaR, koordinace s profesí vytápění/chlad	hod	32,000	402,92	12 893,44	Vlastní
660	K	D.1.01.4g.11.45	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu, revize elektrických zařízení	hod	32,000	402,92	12 893,44	Vlastní
	D	12.00	Rozváděče DTE				800 312,94	
661	K	D.1.01.4g.12.01	Rozváděč - D+M, ve skladbě:	ks	2,000	35 255,49	70 510,98	Vlastní
	VV		Oceloplechový rozváděč o rozměru 600x600x250, jednokřídlé dveře, protipožární odolnost EI90 DP1.					
	VV		krytí IP65, obsahuje montážního panel, průchodky (PG13,5, PG11).					
	VV		Výkonové parametry: In= 20 A pro MDO, In= 10 A pro VDO.					
	VV		Technické parametry rozváděče v souladu s ČSN EN 61 439-1 ed. 2, ČSN EN 61 439-2 ed. 2.					
	VV		Rozváděč bude kompletně vybavený vč. vypínačů, jističů, pojistek, stykačů, relé, svorkovnic,					
	VV		přepěťové ochrany 3. stupně, napájecího zdroje,					
	VV		bezpečnostního transformátoru, štítků, spojovacího materiálu, roštů, lanek apod.					
	VV		Montáž a zapojení přístrojů v rozváděči.					
	VV		Komplexní zkoušky a měření v rozváděči, uvedení do provozu.					
	VV		Všechny výkonové parametry-viz tabulka v příloze č. 1 "Tabulka 1 - Seznam příkonů rozváděčů MaR"; příloha č. 3 "Tabulka 3 - Seznam hlavních spotřebi					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
662	K	D.1.01.4g.12.02	Volně programovatelný CPU modulární modul,rozhraní 2x RS232/RS485, 2x ethernet	ks	2,000	53 556,12	107 112,24	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
663	K	D.1.01.4g.12.03	Rozšiřující modul V/V 6x AO (0-10V)	ks	1,000	17 877,56	17 877,56	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
664	K	D.1.01.4g.12.04	Rozšiřující modul V/V 8x AI (0-10V)	ks	1,000	14 667,29	14 667,29	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
665	K	D.1.01.4g.12.05	Rozšiřující modul V/V 8x AI (Ni1000)	ks	1,000	12 355,54	12 355,54	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
666	K	D.1.01.4g.12.06	Rozšiřující modul V/V 16x DI	ks	1,000	5 574,40	5 574,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
667	K	D.1.01.4g.12.07	Rozšiřující modul V/V 16x DO	ks	2,000	7 294,87	14 589,74	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
668	K	D.1.01.4g.12.08	Komunikační modul RS485	ks	2,000	7 448,98	14 897,96	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
669	K	D.1.01.4g.12.09	Propojovací kabely DDC D+M	sestava	2,000	251,82	503,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
670	K	D.1.01.4g.12.10	Software DDC	d.b.	134,000	604,38	80 986,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		134		134,000			
	VV		Součet		134,000			
671	K	D.1.01.4g.12.11	Vizualizace na centrálním dispečinku	d.b.	134,000	251,82	33 743,88	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		134		134,000			
	VV		Součet		134,000			
672	K	D.1.01.4g.12.12	Rozšíření licence dispečinku	sestava	1,000	19 264,61	19 264,61	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
673	K	D.1.01.4g.12.13	Čidlo teploty prostorové, Ni1000, D+M	ks	1,000	604,38	604,38	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
674	K	D.1.01.4g.12.14	Diferenční manostat, 20-300Pa, přepínací kontakt 250V, D+M	ks	10,000	800,80	8 008,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
675	K	D.1.01.4g.12.15	Detektor plynu O2, vč. certifikace, D+M	ks	2,000	19 027,89	38 055,78	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
676	K	D.1.01.4g.12.16	Detektor plynu N2O, vč. certifikace, D+M	ks	2,000	19 027,89	38 055,78	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
677	K	D.1.01.4g.12.17	Detektor plynu CO2, vč. certifikace, D+M	ks	2,000	20 135,92	40 271,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
678	K	D.1.01.4g.12.18	Ústředna plynů, max 6 snímačů, výstup 10x relé, signalizace poruchy ústředny, vč. příslušenství a certifikace, D+M	ks	1,000	20 700,01	20 700,01	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
679	K	D.1.01.4g.12.19	Světelný panel, 500x200x28 mm, 230V, D+M	ks	5,000	2 921,17	14 605,85	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
680	K	D.1.01.4g.12.20	Siréna pro zvukovou signalizaci, 230V, 90dB, D+M	ks	5,000	926,72	4 633,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
681	K	D.1.01.4g.12.21	Připojení elektrickýnch zařízení (motory, zařízení RS485, ovladače, úpravny vody apod.)	ks	61,000	453,28	27 650,08	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		61		61,000			
	VV		Součet		61,000			
682	K	D.1.01.4g.12.22	Kabel CYKY-J 3x1,5, D+M	m	520,000	30,22	15 714,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz výkres číslo: D.1.01.4g-103 Půdorys 2.NP					
	VV		520		520,000			
	VV		Součet		520,000			
683	K	D.1.01.4g.12.23	Kabel CYKY-J 4x1,5, D+M	m	720,000	35,26	25 387,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz výkres číslo: D.1.01.4g-103 Půdorys 2.NP					
	VV		720		720,000			
	VV		Součet		720,000			
684	K	D.1.01.4g.12.24	Kabel CYKY-J 5x1,5, D+M	m	40,000	39,28	1 571,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz výkres číslo: D.1.01.4g-103 Půdorys 2.NP					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
685	K	D.1.01.4g.12.25	Kabel JY(st)Y 1x2x0,8	m	550,000	21,15	11 632,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz výkres číslo: D.1.01.4g-103 Půdorys 2.NP					
	VV		550		550,000			
	VV		Součet		550,000			
686	K	D.1.01.4g.12.26	Kabel JY(st)Y 2x2x0,8	m	220,000	24,68	5 429,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz výkres číslo: D.1.01.4g-103 Půdorys 2.NP					
	VV		220		220,000			
	VV		Součet		220,000			
687	K	D.1.01.4g.12.27	Kabel JY(st)Y 4x2x0,8	m	200,000	32,23	6 446,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz výkres číslo: D.1.01.4g-103 Půdorys 2.NP					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
688	K	D.1.01.4g.12.28	Kabel 2x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	140,000	39,28	5 499,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz výkres číslo: D.1.01.4g-103 Půdorys 2.NP					
	VV		140		140,000			
	VV		Součet		140,000			
689	K	D.1.01.4g.12.29	Vodič H07V-U 6mm2 zelenožlutý	ks	260,000	45,33	11 785,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz výkres číslo: D.1.01.4g-103 Půdorys 2.NP					
	VV		260		260,000			
	VV		Součet		260,000			
690	K	D.1.01.4g.12.30	Svorka zemnící 16 vč pásku	ks	41,000	45,33	1 858,53	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz výkres číslo: D.1.01.4g-103 Půdorys 2.NP					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
691	K	D.1.01.4g.12.31	Svorkovnice EPS	ks	1,000	479,47	479,47	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz výkres číslo: D.1.01.4g-103 Půdorys 2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
692	K	D.1.01.4g.12.32	Elektroinstalační žlab drátěný 50x50mm, vč. příslušenství D+M	m	142,000	378,74	53 781,08	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz výkres číslo: D.1.01.4g-103 Půdorys 2.NP					
	VV		142		142,000			
	VV		Součet		142,000			
693	K	D.1.01.4g.12.33	Trubka elektroinstalační PVC pevná prům.20mm, vč. příslušenství D+M	m	320,000	58,42	18 694,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz výkres číslo: D.1.01.4g-103 Půdorys 2.NP					
	VV		320		320,000			
	VV		Součet		320,000			
694	K	D.1.01.4g.12.34	Trubka elektroinstalační PVC pevná prům.32mm, vč. příslušenství D+M	m	134,000	62,45	8 368,30	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz výkres číslo: D.1.01.4g-103 Půdorys 2.NP					
	VV		134		134,000			
	VV		Součet		134,000			
695	K	D.1.01.4g.12.35	Trubka elektroinstalační PVC ohebná prům.20mm, vč. příslušenství D+M	m	50,000	45,33	2 266,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz výkres číslo: D.1.01.4g-103 Půdorys 2.NP					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
696	K	D.1.01.4g.12.36	Elektroinstalační krabice na povrch s funkční integritou P60, D+M	ks	40,000	49,36	1 974,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz výkres číslo: D.1.01.4g-103 Půdorys 2.NP					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
697	K	D.1.01.4g.12.37	Protipožární ucpávka EI60/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	15,000	251,82	3 777,30	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz výkres číslo: D.1.01.4g-103 Půdorys 2.NP					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
698	K	D.1.01.4g.12.38	Protipožární ucpávka EI60/DP1, do rozměru 50mm2, D+M	ks	3,000	423,07	1 269,21	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz výkres číslo: D.1.01.4g-103 Půdorys 2.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
699	K	D.1.01.4g.12.39	Protipožární ucpávka EI90/DP1, do rozměru 50mm2, D+M	ks	1,000	423,07	423,07	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-131 Schéma rozváděčů DTE; viz výkres číslo: D.1.01.4g-103 Půdorys 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
700	K	D.1.01.4g.12.40	Doplňkový montážní materiál k instalaci	sestava	1,000	15 109,50	15 109,50	Vlastní
	VV		svorky,šrouby, matice, nýty, podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, stahovací pásky, hmoždinky, apod.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
701	K	D.1.01.4g.12.41	Zaregulování systému MaR, koordinace s profesí vytápění/chlad	hod	30,000	402,92	12 087,60	Vlastní
702	K	D.1.01.4g.12.42	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu, revize elektrických zařízení	hod	30,000	402,92	12 087,60	Vlastní
	D	13.00	Rozváděče FCU				2 051 429,40	
703	K	D.1.01.4g.13.01	Rozváděč - D+M, ve skladbě:	ks	21,000	35 255,49	740 365,29	Vlastní
	VV		Oceloplechový rozváděč o rozměru 600x600x250, jednokřídlé dveře, protipožární odolnost EI90 DP1.					
	VV		krytí IP65, obsahuje montážního panel, průchodky (PG13,5, PG11).					
	VV		Výkonové parametry: In= 10 A pro VDO.					
	VV		Technické parametry rozváděče v souladu s ČSN EN 61 439-1 ed. 2, ČSN EN 61 439-2 ed. 2.					
	VV		Rozváděč bude kompletně vybavený vč. vypínače na DIN lištu,					
	VV		přepěťové ochrany 3. stupně,					
	VV		spojovacího materiálu, roštů, lanek apod.					
	VV		Montáž a zapojení přístrojů v rozváděči.					
	VV		Komplexní zkoušky a měření v rozváděči, uvedení do provozu.					
	VV		Všechny výkonové parametry-viz tabulka v příloze č. 1 "Tabulka 1 - Seznam příkonů rozváděčů MaR"; příloha č. 3 "Tabulka 3 - Seznam hlavních spotřebi					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-119 Schéma rozváděčů FCU; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
704	K	D.1.01.4g.13.02	HVAC regulátor, 2x RS485, 230V, D+M	ks	21,000	6 457,80	135 613,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-119 Schéma rozváděčů FCU; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
705	K	D.1.01.4g.13.03	Displej 15", zápustný do stěny, 2x RS485, 2x ethernet, 24VDC, D+M	ks	17,000	13 117,06	222 990,02	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-106 Půdorys 5.NP - D.1.01.4g-112 Půdorys 11.NP					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
706	K	D.1.01.4g.13.04	Software pro DDC FCU	sestava	21,000	2 417,52	50 767,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-119 Schéma rozváděčů FCU; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
707	K	D.1.01.4g.13.05	Vizualizace FCU ModBUS	sestava	21,000	604,38	12 691,98	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-119 Schéma rozváděčů FCU; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
708	K	D.1.01.4g.13.06	Vizualizace na centrálním dispečinku	sestava	21,000	604,38	12 691,98	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-119 Schéma rozváděčů FCU; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
709	K	D.1.01.4g.13.07	Rozšíření licence dispečinku	sestava	1,000	19 264,61	19 264,61	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-119 Schéma rozváděčů FCU; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
710	K	D.1.01.4g.13.08	Čidlo teploty prostorové, Ni1000, RS485 ModBus, D+M	ks	19,000	4 644,66	88 248,54	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-102 Půdorys 1.NP - D.1.01.4g-113 Půdorys 2.NP					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
711	K	D.1.01.4g.13.09	Kabel 2x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	6 750,000	39,28	265 140,00	Vlastní
712	K	D.1.01.4g.13.10	Trubka elektroinstalační PVC pevná prům.20mm, vč. příslušenství D+M	m	6 750,000	58,42	394 335,00	Vlastní
713	K	D.1.01.4g.13.11	Elektroinstalační krabice na povrch s funkční integritou P60, D+M	ks	21,000	49,36	1 036,56	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-119 Schéma rozváděčů FCU; viz výkres číslo: D.1.01.4g-102 Půdorys 1.NP - D.1.01.4g-112 Půdorys 11.NP					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
714	K	D.1.01.4g.13.12	Protipožární ucpávka EI60/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	156,000	251,82	39 283,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-119 Schéma rozváděčů FCU; viz výkres číslo: D.1.01.4g-102 Půdorys 1.NP - D.1.01.4g-112 Půdorys 11.NP					
	VV		156		156,000			
	VV		Součet		156,000			
715	K	D.1.01.4g.13.13	Protipožární ucpávka EI90/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	44,000	251,82	11 080,08	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-119 Schéma rozváděčů FCU; viz výkres číslo: D.1.01.4g-102 Půdorys 1.NP - D.1.01.4g-112 Půdorys 11.NP					
	VV		44		44,000			
	VV		Součet		44,000			
716	K	D.1.01.4g.13.14	Protipožární ucpávka EI180/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	10,000	251,82	2 518,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-119 Schéma rozváděčů FCU; viz výkres číslo: D.1.01.4g-102 Půdorys 1.NP - D.1.01.4g-112 Půdorys 11.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
717	K	D.1.01.4g.13.15	Doplňkový montážní materiál k instalaci	sestava	1,000	25 182,50	25 182,50	Vlastní
	VV		svorky,šrouby, matice, nýty, podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, stahovací pásky, hmoždinky, apod.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
718	K	D.1.01.4g.13.16	Zaregulování systému MaR, koordinace s profesí vytápění/chlad	hod	50,000	402,92	20 146,00	Vlastní
719	K	D.1.01.4g.13.17	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu, revize elektrických zařízení	hod	25,000	402,92	10 073,00	Vlastní
	D	14.00	Rozváděče DTCP				12 679 067,64	
720	K	D.1.01.4g.14.01	Rozváděč - D+M, ve skladbě:	ks	25,000	35 255,49	881 387,25	Vlastní
	VV		Oceloplechový rozváděč o rozměru 600x600x250, jednokřídlé dveře, protipožární odolnost EI90 DP1.					
	VV		krytí IP65, obsahuje montážního panel, průchodky (PG13,5, PG11).					
	VV		Výkonové parametry: In= 10 A pro DO, In= 10 A pro VDO.					
	VV		Technické parametry rozváděče v souladu s ČSN EN 61 439-1 ed. 2, ČSN EN 61 439-2 ed. 2.					
	VV		Rozváděč bude kompletně vybavený vč. vypínačů, jističů, pojistek, stykačů, relé, svorkovnic,					
	VV		přepěťové ochrany 3. stupně, napájecího zdroje,					
	VV		bezpečnostního transformátoru, štítků, spojovacího materiálu, roštů, lanek apod.					
	VV		Montáž a zapojení přístrojů v rozváděči.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Komplexní zkoušky a měření v rozváděči, uvedení do provozu.					
	VV		Všechny výkonové parametry-viz tabulka v příloze č. 1 "Tabulka 1 - Seznam příkonů rozváděčů MaR"; příloha č. 3 "Tabulka 3 - Seznam hlavních spotřebi					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-134 Schéma rozváděčů DTCP; viz výkres číslo: D.1.01.4g-102 Půdorys 1.NP - D.1.01.4g-112 Půdorys 11.NP					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
721	K	D.1.01.4g.14.02	Volně programovatelný CPU modulární modul,rozhraní 2x RS232/RS485, 2x ethernet	ks	25,000	53 556,12	1 338 903,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-134 Schéma rozváděčů DTCP; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
722	K	D.1.01.4g.14.03	Rozšiřující modul V/V 6x AO (0-10V)	ks	25,000	17 877,56	446 939,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-134 Schéma rozváděčů DTCP; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
723	K	D.1.01.4g.14.04	Rozšiřující modul V/V 8x AI (0-10V)	ks	49,000	14 667,29	718 697,21	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-134 Schéma rozváděčů DTCP; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
724	K	D.1.01.4g.14.06	Rozšiřující modul V/V 16x DI	ks	35,000	5 574,40	195 104,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-134 Schéma rozváděčů DTCP; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
725	K	D.1.01.4g.14.07	Rozšiřující modul V/V 16x DO	ks	23,000	7 294,87	167 782,01	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-134 Schéma rozváděčů DTCP; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
726	K	D.1.01.4g.14.08	Komunikační modul RS485	ks	25,000	7 448,98	186 224,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-134 Schéma rozváděčů DTCP; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
727	K	D.1.01.4g.14.09	Propojovací kabely DDC D+M	sestava	25,000	251,82	6 295,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-134 Schéma rozváděčů DTCP; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
728	K	D.1.01.4g.14.10	Software DDC	d.b.	1 470,000	604,38	888 438,60	Vlastní
729	K	D.1.01.4g.14.11	Vizualizace na centrálním dispečinku	d.b.	1 470,000	251,82	370 175,40	Vlastní
730	K	D.1.01.4g.14.12	Rozšíření licence dispečinku	sestava	25,000	5 338,69	133 467,25	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-134 Schéma rozváděčů DTCP; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
731	K	D.1.01.4g.14.13	Diferenční tlakový snímač, 0-100Pa s vysokou přesností, vč. příslušenství a certifikátu, D+M	ks	62,000	1 261,14	78 190,68	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-134 Schéma rozváděčů DTCP; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		62		62,000			
	VV		Součet		62,000			
732	K	D.1.01.4g.14.14	Připojení elektrickýnch zařízení (motory, zařízení RS485, ovladače, úpravny vody apod.)	ks	61,000	453,28	27 650,08	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-134 Schéma rozváděčů DTCP; viz seznam: D.1.01.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		61		61,000			
	VV		Součet		61,000			
733	K	D.1.01.4g.14.15	Kabel 1x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	2 250,000	38,28	86 130,00	Vlastní
734	K	D.1.01.4g.14.16	Kabel 2x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	16 340,000	39,28	641 835,20	Vlastní
735	K	D.1.01.4g.14.17	Kabel 4x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	4 490,000	59,43	266 840,70	Vlastní
736	K	D.1.01.4g.14.18	Vodič H07V-U 6mm2 zelenožlutý	ks	875,000	45,33	39 663,75	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-134 Schéma rozváděčů DTCP; viz výkres číslo: D.1.01.4g-102 Půdorys 1.PP - D.1.01.4g-112 Půdorys 11.NP + střecha					
	VV		875		875,000			
	VV		Součet		875,000			
737	K	D.1.01.4g.14.19	Svorka zemnící 16 vč pásku	ks	68,000	45,33	3 082,44	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-134 Schéma rozváděčů DTCP; viz výkres číslo: D.1.01.4g-102 Půdorys 1.PP - D.1.01.4g-112 Půdorys 11.NP + střecha					
	VV		68		68,000			
	VV		Součet		68,000			
738	K	D.1.01.4g.14.20	Svorkovnice EPS	ks	25,000	479,47	11 986,75	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-134 Schéma rozváděčů DTCP; viz výkres číslo: D.1.01.4g-102 Půdorys 1.PP - D.1.01.4g-112 Půdorys 11.NP + střecha					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
739	K	D.1.01.4g.14.21	Žlab, plech, NK ZIN 100x250x0,8 F, integr. spoj, neděrovaný vč. příslušenství, D+M (střecha)	m	300,000	515,74	154 722,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-134 Schéma rozváděčů DTCP; viz výkres číslo: D.1.01.4g-102 Půdorys 1.PP - D.1.01.4g-112 Půdorys 11.NP + střecha					
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
740	K	D.1.01.4g.14.22	Víko na žlab, neděrované, 250/100, D+M (střecha)	m	300,000	193,40	58 020,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-134 Schéma rozváděčů DTCP; viz výkres číslo: D.1.01.4g-102 Půdorys 1.PP - D.1.01.4g-112 Půdorys 11.NP + střecha					
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
741	K	D.1.01.4g.14.23	Trubka ocelová, závit, 6036, ZIN žár. pozink, 47/44 mm, vč. příslušenství, D+M (CHÚC)	m	13 100,000	423,07	5 542 217,00	Vlastní
742	K	D.1.01.4g.14.24	Trubka elektroinstalační PVC pevná prům.32mm, vč. příslušenství D+M	m	660,000	62,45	41 217,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-134 Schéma rozváděčů DTCP; viz výkres číslo: D.1.01.4g-102 Půdorys 1.PP - D.1.01.4g-112 Půdorys 11.NP + střecha					
	VV		660		660,000			
	VV		Součet		660,000			
743	K	D.1.01.4g.14.25	Trubka elektroinstalační PVC ohebná prům.20mm, vč. příslušenství D+M	m	80,000	58,42	4 673,60	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-134 Schéma rozváděčů DTCP; viz výkres číslo: D.1.01.4g-102 Půdorys 1.PP - D.1.01.4g-112 Půdorys 11.NP + střecha					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
744	K	D.1.01.4g.14.26	Trubka ohebná, kovová, 750N, 54,9/48 mm, vč. příslušenství, D+M (CHÚC)	m	236,000	55,40	13 074,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-134 Schéma rozváděčů DTCP; viz výkres číslo: D.1.01.4g-102 Půdorys 1.PP - D.1.01.4g-112 Půdorys 11.NP + střecha					
	VV		236		236,000			
	VV		Součet		236,000			
745	K	D.1.01.4g.14.27	Elektroinstalační krabice na povrch s funkční integritou P60, D+M	ks	82,000	117,85	9 663,70	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-134 Schéma rozváděčů DTCP; viz výkres číslo: D.1.01.4g-102 Půdorys 1.PP - D.1.01.4g-112 Půdorys 11.NP + střecha					
	VV		82		82,000			
	VV		Součet		82,000			
746	K	D.1.01.4g.14.28	Protipožární ucpávka EI60/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	110,000	251,82	27 700,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-134 Schéma rozváděčů DTCP; viz výkres číslo: D.1.01.4g-102 Půdorys 1.PP - D.1.01.4g-112 Půdorys 11.NP + střecha					
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		110,000			
747	K	D.1.01.4g.14.29	Protipožární ucpávka EI60/DP1, do rozměru 50mm2, D+M	ks	22,000	423,07	9 307,54	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-134 Schéma rozváděčů DTCP; viz výkres číslo: D.1.01.4g-102 Půdorys 1.PP - D.1.01.4g-112 Půdorys 11.NP + střecha					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
748	K	D.1.01.4g.14.30	Protipožární ucpávka EI90/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	60,000	251,82	15 109,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-134 Schéma rozváděčů DTCP; viz výkres číslo: D.1.01.4g-102 Půdorys 1.PP - D.1.01.4g-112 Půdorys 11.NP + střecha					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
749	K	D.1.01.4g.14.31	Protipožární ucpávka EI90/DP1, do rozměru 50mm2, D+M	ks	12,000	423,07	5 076,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-134 Schéma rozváděčů DTCP; viz výkres číslo: D.1.01.4g-102 Půdorys 1.PP - D.1.01.4g-112 Půdorys 11.NP + střecha					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
750	K	D.1.01.4g.14.32	Protipožární ucpávka EI180/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	13,000	251,82	3 273,66	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-134 Schéma rozváděčů DTCP; viz výkres číslo: D.1.01.4g-102 Půdorys 1.PP - D.1.01.4g-112 Půdorys 11.NP + střecha					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
751	K	D.1.01.4g.14.33	Doplňkový montážní materiál k instalaci	sestava	1,000	120 875,98	120 875,98	Vlastní
	VV		svorky,šrouby, matice, nýty, podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, stahovací pásky, hmoždinky, apod.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
752	K	D.1.01.4g.14.34	Zaregulování systému MaR, koordinace s profesí vytápění/chlad	hod	140,000	402,92	56 408,80	Vlastní
753	K	D.1.01.4g.14.35	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu, revize elektrických zařízení	hod	320,000	402,92	128 934,40	Vlastní
	D	15.00	Datová komunikace na dispečink				220 509,15	
754	K	D.1.01.4g.15.01	Rozváděč DT1	ks	1,000	2 518,25	2 518,25	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Oceloplechový rozváděč o rozměru 150x150x100, jednokřídlé dveře, protipožární odolnost EI90 DP1.					
	VV		krytí IP65, obsahuje montážního panel, průchodky (PG13,5, PG11).					
	VV		Výkonové parametry: In= ---A pro DO, In= --- pro VDO.					
	VV		Technické parametry rozváděče v souladu s ČSN EN 61 439-1 ed. 2, ČSN EN 61 439-2 ed. 2.					
	VV		Montáž a zapojení přístrojů v rozváděči.					
	VV		Komplexní zkoušky a měření v rozváděči, uvedení do provozu.					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-135 Situace komunikačního kabelu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
755	K	D.1.01.4g.15.02	Kabel 4x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	440,000	59,43	26 149,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-135 Situce komunikačního kabelu					
	VV		440		440,000			
	VV		Součet		440,000			
756	K	D.1.01.4g.15.03	Trubka ocelová, závit, 6036, ZIN žár. pozink, 47/44 mm, vč. příslušenství, D+M (CHÚC)	m	390,000	423,07	164 997,30	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-135 Situce komunikačního kabelu					
	VV		390		390,000			
	VV		Součet		390,000			
757	K	D.1.01.4g.15.04	Trubka ohebná, kovová, 750N, 54,9/48 mm, vč. příslušenství, D+M (CHÚC)	m	10,000	55,40	554,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-135 Situce komunikačního kabelu					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
758	K	D.1.01.4g.15.05	Protipožární ucpávka EI90/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	26,000	251,82	6 547,32	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4g-135 Situce komunikačního kabelu					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
759	K	D.1.01.4g.15.06	Doplňkový montážní materiál k instalaci	sestava	1,000	10 073,00	10 073,00	Vlastní
	VV		svorky,šrouby, matice, nýty, podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, stahovací pásky, hmoždinky, apod.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
760	K	D.1.01.4g.15.07	Zaregulování systému MaR, koordinace s profesí vytápění/chlad	hod	8,000	402,92	3 223,36	Vlastní
761	K	D.1.01.4g.15.08	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu, revize elektrických zařízení	hod	16,000	402,92	6 446,72	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4h - EPS + ERO

KSO:	80111	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	29220785
LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **37 462 833,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 462 833,39	21,00%	7 867 195,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **45 330 028,40**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4h - EPS + ERO

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**37 462 833,39**
D1 - EPS	24 552 632,44
D2 - Kabelové rozvody - optické kabely (komplet ve 3.NP)	294 770,08
D3 - Kabelové rozvody	14 346 164,29
D4 - Ostatní montáže	453 815,93
D5 - Grafická nadstavba	432 026,37
D6 - Evakuační rozhlas	12 910 200,95
D7 - Rozvody	7 678 647,67
D8 - Rozhlasová ústředna (D.1.01.4h_ER schema)	3 817 772,62
D9 - Úložný materiál	1 413 780,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4h - EPS + ERO

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel: K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**37 462 833,39**	
	D	D1	EPS				24 552 632,44	
1	K	D.1.01.4h 001	Ústředna EPS kapacita 8 kruhových hlásicích linek po 250 adresách (max. 200 adres). Výbava základni desky, připojení dvou kruhových hlásicích linek, připojení sběrnice rs 485, reléový výstup "požár", reléový výstup "porucha", hlídané výstupy, USB port. D	ks	3,000	112 645,20	337 935,60	
	VV		3.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
2	K	D.1.01.4h 002	Karta pro rozšíření na 2 kruhové hlásicí linky (2x 250 adres)	ks	12,000	19 884,89	238 618,68	
3	K	D.1.01.4h 003	Deska pojistek	ks	3,000	3 204,22	9 612,66	
4	K	D.1.01.4h 004	Síťová karta EPS Montáž do slotu ústředny, optický převodník pro možnost připojení optického SM kabelu Plná kompatibnita se stávající sítí ústředen EPS v areálu FN	ks	3,000	7 962,04	23 886,12	
5	K	D.1.01.4h 005	Síťová karta EPS Montážna montážní desku rozšiřující skříně EPS, optický převodník pro možnost připojení optického SM kabelu Plná kompatibnita se stávající sítí ústředen EPS v areálu FN	ks	1,000	7 424,28	7 424,28	
6	K	D.1.01.4h 006	Modul pro připojení optického SM kabelu do Síťové karty EPS	ks	2,000	8 838,91	17 677,82	
7	K	D.1.01.4h 007	rozšiřující skříň ústředny EPS, plný čelní panel	ks	1,000	17 708,56	17 708,56	
8	K	D.1.01.4h 008	Převodník RS485 / technologická sběrnice MOD BUS	ks	1,000	88 302,83	88 302,83	
9	K	D.1.01.4h 009	Karta zdroje	ks	3,000	9 202,76	27 608,28	
10	K	D.1.01.4h 010	Akumulátor 12V 38 Ah	ks	6,000	3 820,99	22 925,94	
11	K	D.1.01.4h 011	Multisensor interaktivní optický a tepelný	ks	2 840,000	1 148,14	3 260 717,60	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		173+323+368+129+267+227+212+231+209+211+207+232+51		2 840,000			
	VV		Součet		2 840,000			
12	K	D.1.01.4h 012	Multisensor interaktivní optický a tepelný s oddělovačem	ks	54,000	1 779,31	96 082,74	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		2+6+9+1+6+4+4+4+4+3+6+1		54,000			
	VV		Součet		54,000			
13	K	D.1.01.4h 013	Patice pro hlásič	ks	2 894,000	290,92	841 922,48	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		175+329+377+130+273+231+216+235+213+215+210+238+52		2 894,000			
	VV		Součet		2 894,000			
14	K	D.1.01.4h 014	Adapter pro montáž do podhledu	ks	1 290,000	197,85	255 226,50	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		75+158+178+30+79+152+102+101+102+101+101+105+6		1 290,000			
	VV		Součet		1 290,000			
15	K	D.1.01.4h 015	Adresovatelný tlačítkový hlásič s izolátorem vnitřní červený KAC	ks	264,000	1 770,71	467 467,44	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		17+23+32+15+22+23+19+21+21+20+21+19+11		264,000			
	VV		Součet		264,000			
16	K	D.1.01.4h 016	Rámeček pod omítku pro tlač. hlási. KAC	ks	264,000	97,76	25 808,64	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		17+23+32+15+22+23+19+21+21+20+21+19+11		264,000			
	VV		Součet		264,000			
17	K	D.1.01.4h 017	Adresovatelný tlačítkový hlásič s izolátorem vnitřní červený	ks	2,000	1 868,82	3 737,64	
	VV		1.NP, 3.NP					
	VV		1+1		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
18	K	D.1.01.4h 018	Adresovatelný tlačítkový hlásič s izolátorem vnitřní žlutý	ks	2,000	3 201,24	6 402,48	
	VV		1.NP, 3.NP					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
19	K	D.1.01.4h 019	Adresovatelný tlačítkový hlásič s izolátorem vnitřní modrý	ks	2,000	2 661,34	5 322,68	
	VV		1.NP, 3.NP					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	K	D.1.01.4h 020	Samolepky s čísly adres sada s čísly adres 1_250	ks	24,000	211,41	5 073,84	
21	K	D.1.01.4h 021	Držák samolepky pro vyznačení adresy	ks	3 215,000	14,27	45 878,05	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		211+369+396+149+306+258+237+259+237+235+233+262+63		3 215,000			
	VV		Součet		3 215,000			
22	K	D.1.01.4h 022	Paralelní indikátror	ks	1 418,000	627,36	889 596,48	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		78+175+178+41+124+115+110+119+109+107+107+130+25		1 418,000			
	VV		Součet		1 418,000			
23	K	D.1.01.4h 023	Adresné signální světlo	ks	53,000	1 700,55	90 129,15	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 7.NP, 9.NP					
	VV		19+12+6+1+11+2+1+1		53,000			
	VV		Součet		53,000			
24	K	D.1.01.4h 024	Výstražný maják/semafor - požár (sesterna)	ks	16,000	4 408,52	70 536,32	
	VV		5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		2+2+2+3+3+2+2		16,000			
	VV		Součet		16,000			
25	K	D.1.01.4h 025	Externí tablo obsluhy	ks	2,000	19 821,83	39 643,66	
	VV		1.NP, 3.NP					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
26	K	D.1.01.4h 026	Externí napájecí zdroj 12V 3A V krytu - prostor pro aku 2X24 Ah	ks	45,000	7 222,78	325 025,10	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		2+4+4+2+4+4+4+4+4+4+4+1		45,000			
	VV		Součet		45,000			
27	K	D.1.01.4h 027	Akumulátor 12V 17 Ah	ks	90,000	1 948,89	175 400,10	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		4+8+8+4+8+8+8+8+8+8+8+2		90,000			
	VV		Součet		90,000			
28	K	D.1.01.4h 028	Deska rozhraní pro sběrnici RS 485	ks	26,000	7 504,28	195 111,28	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		2+2+2+3+2+2+2+2+2+2+2+1		26,000			
	VV		Součet		26,000			
29	K	D.1.01.4h 029	Vstupně výstupní deska	ks	88,000	9 092,39	800 130,32	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		7+8+9+12+7+7+6+7+7+5+6+5+2		88,000			
	VV		Součet		88,000			
30	K	D.1.01.4h 030	Nasávací kouřový hlásič základní jednotka pro jedno nasávací potrubí	ks	1,000	22 492,31	22 492,31	
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	D.1.01.4h 031	Nasávací kouřový hlásič základní jednotka pro dvě nasávací potrubí	ks	1,000	22 492,31	22 492,31	
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	D.1.01.4h 032	Detekční modul pro nasávací kouřový hlásič citlivost 0.10%/m	ks	3,000	19 016,74	57 050,22	
	VV		2.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
33	K	D.1.01.4h 033	Trubka 25 mm PVC dělka 3m	ks	22,000	383,67	8 440,74	
	VV		2.NP					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
34	K	D.1.01.4h 034	Oblouk 900 25 mm PVC balení po 10 ks	ks	2,000	2 075,80	4 151,60	
	VV		2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
35	K	D.1.01.4h 035	Spojka trubky 25 mm PVC balení po 10 ks	ks	3,000	698,18	2 094,54	
	VV		2.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
36	K	D.1.01.4h 036	Koncovka PVC 25mm	ks	3,000	73,85	221,55	
	VV		2.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
37	K	D.1.01.4h 037	Příchytka 25mm	ks	100,000	41,31	4 131,00	
	VV		2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
38	K	D.1.01.4h 038	Třicestný ventil PVC 25 mm	ks	3,000	5 416,32	16 248,96	
	VV		2.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
39	K	D.1.01.4h 039	Samolepící folie s kaibrovaným otvorem 7 mm balení po 10 ks	ks	1,000	2 460,55	2 460,55	
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	D.1.01.4h 040	Samolepící folie s kaibrovaným otvorem 6.8 mm balení po 10 ks	ks	1,000	2 460,55	2 460,55	
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	D.1.01.4h 041	Samolepící folie s kaibrovaným otvorem 6 mm balení po 10 ks	ks	1,000	2 460,55	2 460,55	
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	D.1.01.4h 042	Pojistná páska pro redu samolepící folie balení po 10 ks	ks	1,000	1 570,35	1 570,35	
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	D.1.01.4h 043	Lepidlo	ks	1,000	570,15	570,15	
44	K	D.1.01.4h 044	Čistič	ks	1,000	1 000,93	1 000,93	
45	K	D.1.01.4h 045	lineární teplotní hlásič - vyhodnocovací jednotka	ks	1,000	19 835,92	19 835,92	
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	D.1.01.4h 046	Detekční kabel 68oC vč příchytek	m	100,000	176,23	17 623,00	
	VV		1.NP					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
47	K	D.1.01.4h 047	Prvek pro zakončení detekčního kabelu	ks	1,000	2 985,76	2 985,76	
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	D.1.01.4h 048	Výstupní modul s jedním hlídaným výstupem	ks	7,000	2 444,25	17 109,75	
	VV		5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		1+1+1+1+1+1+1		7,000			
	VV		Součet		7,000			
49	K	D.1.01.4h 049	Výstupní modul se čtyřmi hlídanými výstupy	ks	27,000	4 190,73	113 149,71	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		4+3+3+7+2+1+1+1+1+1+1+1+1		27,000			
	VV		Součet		27,000			
50	K	D.1.01.4h 050	Vstupní modul se dvěma hlídanými vstupy	ks	23,000	1 905,05	43 816,15	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		1+2+2+2+2+2+2+2+2+2+1+1		23,000			
	VV		Součet		23,000			
51	K	D.1.01.4h 051	Vstupní modul s čtyřmi hlídanými vstupy	ks	4,000	4 712,76	18 851,04	
	VV		2.NP, 3.NP					
	VV		3+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
52	K	D.1.01.4h 052	Montážní konzola na DIN lištu pro výstupní modul se dvěma vstupy anebo pro výstupní moduly s jedním hlídaným výstupem	ks	26,000	771,66	20 063,16	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		2+2+2+3+2+2+2+2+2+2+2+1		26,000			
	VV		Součet		26,000			
53	K	D.1.01.4h 053	Přídržný elektromagnet požárních dveří včetně přídržné destičky s kloubem. Přídržná síla 50N	ks	98,000	1 384,46	135 677,08	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		2+6+8+2+8+8+12+8+8+8+16+12		98,000			
	VV		Součet		98,000			
54	K	D.1.01.4h 054	Provozní kniha EPS	ks	3,000	594,54	1 783,62	
55	K	D.1.01.4h 055	Lahev zkušebního plynu	ks	100,000	962,01	96 201,00	
	D	D2	Kabelové rozvody - optické kabely (komplet ve 3.NP)				294 770,08	
56	K	D.1.01.4h 056	Kabel optický 8x9/125 SM funkční integrita P30R vč upevnění dle ČSN 73-848	m	1 500,000	149,99	224 985,00	
57	K	D.1.01.4h 057	Optický patch cord 9/125 OM3 LC/LC 1000 cm	ks	4,000	326,84	1 307,36	
58	K	D.1.01.4h 058	Příprava konce optického kabelu 8 vláken	ks	4,000	512,77	2 051,08	
59	K	D.1.01.4h 059	Měření vláken	ks	16,000	320,48	5 127,68	
60	K	D.1.01.4h 060	Značení trasy ,, POZOR! KABEL PROTIPOŽÁRNÍHO SYSTÉMU,,	m	800,000	54,97	43 976,00	
61	K	D.1.01.4h 061	19' rozvaděč dvoudílný 4U/500mm celoskleněné dveře	ks	1,000	4 280,14	4 280,14	
62	K	D.1.01.4h 062	Optický patch panel 16xSC SM (keramika, zelený), 1U/19"	ks	4,000	1 048,76	4 195,04	
63	K	D.1.01.4h 063	Kazeta optická + víko	ks	4,000	217,09	868,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	D.1.01.4h 064	Hřebínek pro 12 smrštitelných ochran	ks	4,000	38,79	155,16	
65	K	D.1.01.4h 065	Ochrana svaru smrštitelná teplem, 60mm	ks	32,000	28,64	916,48	
66	K	D.1.01.4h 066	Pigtail 9/125 SM, SC zelený, vlákno 900um, 1m	ks	4,000	475,84	1 903,36	
67	K	D.1.01.4h 067	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	5 004,42	5 004,42	
	D	D3	Kabelové rozvody				14 346 164,29	
68	K	D.1.01.4h 068	Kabel 1x2x0.8 provedení pro EPS třída reakce na oheň B2ca ,s1,d1, vč. uchycovacího materiálu	m	85 000,000	33,10	2 813 500,00	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		5608+9808+11243+3960+8133+6857+6300+6884+6300+6246+6193+4226+3242		85 000,000			
	VV		Součet		85 000,000			
69	K	D.1.01.4h 069	Kabel 2x2x0.8 provedení pro EPS třída reakce na oheň B2ca ,s1,d1, vč. uchycovacího materiálu	m	3 000,000	40,11	120 330,00	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		198+346+397+172+287+242+222+243+200+220+218+150+105		3 000,000			
	VV		Součet		3 000,000			
70	K	D.1.01.4h 070	Kabel 10x2x0.8 provedení pro EPS třída reakce na oheň B2ca ,s1,d1, vč. uchycovacího materiálu	m	200,000	106,23	21 246,00	
	VV		1.PP					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
71	K	D.1.01.4h 071	Kabel 2x2x0.8 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d1, vč. uchycovacího materiálu	m	1 300,000	118,73	154 349,00	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		50+125+150+200+125+100+100+100+100+100+100+50		1 300,000			
	VV		Součet		1 300,000			
72	K	D.1.01.4h 072	Kabel 4x2x0.8 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d1, vč. uchycovacího materiálu	m	300,000	140,97	42 291,00	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		12+23+23+46+23+23+23+23+23+23+23+12		300,000			
	VV		Součet		300,000			
73	K	D.1.01.4h 073	Kabel 2x1,5 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d1, vč. uchycovacího materiálu	m	23 000,000	125,16	2 878 680,00	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		1814+2262+2509+2621+1725+1837+1612+1747+1770+1610+1590+1321+582		23 000,000			
	VV		Součet		23 000,000			
74	K	D.1.01.4h 074	Kabel 2x2.5 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d0, vč. uchycovacího materiálu	m	900,000	135,31	121 779,00	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		35+80+105+140+85+70+70+70+70+70+70+35		900,000			
	VV		Součet		900,000			
75	K	D.1.01.4h 075	Kabel 4x1.5 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d0, vč. uchycovacího materiálu	m	100,000	140,60	14 060,00	
	VV		3.NP					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
76	K	D.1.01.4h 076	Krabice rozvodná s funkční integritou P 30R	ks	70,000	943,67	66 056,90	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		4+7+8+10+6+4+5+5+4+5+5+4+3		70,000			
	VV		Součet		70,000			
77	K	D.1.01.4h 077	Elektroinstalační trubka bezhalogenní 16 mm včetně kolen spojek a příchytek	m	65 000,000	72,15	4 689 750,00	
78	K	D.1.01.4h 078	Elektroinstalační trubka bezhalogenní 25 mm včetně kolen spojek a příchytek	m	4 000,000	88,56	354 240,00	
79	K	D.1.01.4h 079	Elektroinstalační trubka ohebná bezhalogenní 16 mm	m	2 000,000	61,10	122 200,00	
80	K	D.1.01.4h 080	Elektroinstalační trubka ohebná bezhalogenní 23 mm	m	200,000	63,27	12 654,00	
81	K	D.1.01.4h 081	Uvolňovací tlačítko NC pro přídržné elektromagnety a samozavírače s el. aretací	ks	160,000	559,90	89 584,00	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		2+10+16+2+13+18+19+15+17+14+21+13		160,000			
	VV		Součet		160,000			
82	K	D.1.01.4h 082	Přístrojová krabice	ks	1 487,000	84,91	126 261,17	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		97+187+184+42+135+119+112+122+112+111+109+132+25		1 487,000			
	VV		Součet		1 487,000			
83	K	D.1.01.4h 083	Rozvodná krabice	ks	100,000	164,32	16 432,00	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		8+15+18+20+6+5+4+4+5+4+4+5+2		100,000			
	VV		Součet		100,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	D.1.01.4h 084	Přístrojová krabice	ks	110,000	118,42	13 026,20	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		9+17+19+21+6+5+6+4+5+7+4+5+2		110,000			
	VV		Součet		110,000			
85	K	D.1.01.4h 085	Kabelový žlab 50/60 s funkční irtegritou P30R	m	2 000,000	343,83	687 660,00	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		150+210+190+255+155+140+140+140+140+140+140+140+60		2 000,000			
	VV		Součet		2 000,000			
86	K	D.1.01.4h 086	Kabelový žlab 100/60 s funkční irtegritou P30R	m	180,000	390,11	70 219,80	
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP					
	VV		50+50+80		180,000			
	VV		Součet		180,000			
87	K	D.1.01.4h 087	Kabelový žlab 40/60	m	1 800,000	261,95	471 510,00	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		140+200+165+235+135+125+130+125+130+125+130+110+50		1 800,000			
	VV		Součet		1 800,000			
88	K	D.1.01.4h 088	Kabelový žlab 60/100	m	1 300,000	312,18	405 834,00	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		90+165+175+195+100+100+80+85+80+70+75+65+20		1 300,000			
	VV		Součet		1 300,000			
89	K	D.1.01.4h 089	Krabice universální	ks	200,000	118,42	23 684,00	
90	K	D.1.01.4h 091	Nástěnná rozvodnice 600/1400/300 včetně závěsů dveřního zámku a montážní desky	ks	1,000	13 564,46	13 564,46	
	VV		3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
91	K	D.1.01.4h 092	Nástěnná rozvodnice 600/800/200 včetně závěsů dveřního zámku a montážní desky	ks	24,000	8 045,29	193 086,96	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		1+2+2+4+2+2+2+2+2+2+1		24,000			
	VV		Součet		24,000			
92	K	D.1.01.4h 093	Nástěnná rozvodnice 500/300/160 včetně závěsů dveřního zámku a montážní desky	ks	2,000	4 447,16	8 894,32	
	VV		1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
93	K	D.1.01.4h 094	Lišta DIN	m	15,000	145,02	2 175,30	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		1+1+1+4+1+1+1+1+1+1+1		15,000			
	VV		Součet		15,000			
94	K	D.1.01.4h 095	Provrtání stěny prům 16	ks	1 200,000	153,83	184 596,00	vlastní
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		72+135+169+65+111+87+89+90+84+92+91+89+26		1 200,000			
	VV		Součet		1 200,000			
95	K	D.1.01.4h 096	Zhotovení drážky pro trubku	m	2 210,000	83,32	184 137,20	vlastní
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		129+244+274+86+190+184+167+182+172+167+170+187+58		2 210,000			
	VV		Součet		2 210,000			
96	K	D.1.01.4h 097	Drobný montážní materiál	ks	1,000	103 539,82	103 539,82	
97	K	D.1.01.4h 098	Požární ucpávka	ks	492,000	692,73	340 823,16	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		40+59+57+40+37+33+32+34+32+31+30+39+28		492,000			
	VV		Součet		492,000			
	D	D4	Ostatní montáže				453 815,93	
98	K	D.1.01.4h 099	Měření po úsecích	ks	5 000,000	51,28	256 400,00	vlastní
99	K	D.1.01.4h 100	Oživení - komplexní vyzkoušení	ks	1,000	141 011,38	141 011,38	vlastní
100	K	D.1.01.4h 101	Výchozí revize	ks	1,000	56 404,55	56 404,55	vlastní
	D	D5	Grafická nadstavba				432 026,37	
101	K	D.1.01.4h 102	Rozšíření licence o tři ústředny	kpl	1,000	76 915,30	76 915,30	vlastní
102	K	D.1.01.4h 103	Vložení mapy do grafické nadstavby	ks	16,000	1 281,92	20 510,72	vlastní
103	K	D.1.01.4h 104	Vložení symbolu do grafické nadstavby	ks	4 000,000	76,92	307 680,00	vlastní
104	K	D.1.01.4h 105	kompletní vyzkoušení	kpl	1,000	26 920,35	26 920,35	vlastní
	D	D6	Evakuační rozhlas				12 910 200,95	
	D	D7	Rozvody				7 678 647,67	
105	K	D.1.01.4h 106	kabel PraFlaDur 2x1,5 P30-R B2ca,s1,d1	m	3 092,000	122,60	379 079,20	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		168+342+402+50+248+260+262+272+270+274+266+272+6		3 092,000			
	VV		Součet		3 092,000			
106	K	D.1.01.4h 107	kabel PraFlaDur 2x2,5 P30-R B2ca,s1,d1	m	5 548,000	132,75	736 497,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		7+40+70+4271+255+225+195+160+125+95+65+35+5		5 548,000			
	VV		Součet		5 548,000			
107	K	D.1.01.4h 108	kabel PraFlaDur 2x2,5 P30-R B2ca,s1,d1 - vč. kabelových příchytek FeZn pro průměr kabelu d=11 mm, funkčnost při požáru P30-R (vč. uchycení)	m	14 184,000	132,75	1 882 926,00	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		960+1504+1784+728+1088+1104+1112+1152+1144+1168+1128+1160+152		14 184,000			
	VV		Součet		14 184,000			
108	K	D.1.01.4h 109	kabel 4P/FTP/kat.5 P30-R B2ca,s1,d1	m	334,000	166,06	55 464,04	
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP					
	VV		88+10+236		334,000			
	VV		Součet		334,000			
109	K	D.1.01.4h 110	patch kabel RJ45-RJ45/4P/UTP/kat.5/1m-3m LSOH	ks	42,000	72,82	3 058,44	
	VV		D.1.01.4h-114 Schema ERO					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
110	K	D.1.01.4h 111	reproduktor stropní 6W/100V, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, SPL 1W/1kHz/1m min. 90dB, ČSN EN 54-24, montáž do podhledu	ks	1 546,000	1 261,96	1 950 990,16	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		84+171+201+25+124+130+131+136+135+137+133+136+3		1 546,000			
	VV		Součet		1 546,000			
111	K	D.1.01.4h 112	reproduktor skříňkový 6W/100V, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, SPL 1W/1kHz/1m min. 90dB, ČSN EN 54-24, montáž na stěnu	ks	138,000	1 537,99	212 242,62	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		12+13+16+23+12+8+8+8+8+9+8+9+4		138,000			
	VV		Součet		138,000			
112	K	D.1.01.4h 113	reproduktor - zvukový projektor 6W/100V, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, SPL 1W/1kHz/1m min. 90dB, IP44, ČSN EN 54-24	ks	89,000	3 211,69	285 840,41	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		24+4+6+43+0+0+0+0+0+0+0+12		89,000			
	VV		Součet		89,000			
113	K	D.1.01.4h 114	krabice elektroinstalační P30-R s keramickou svorkovnicí + tepelnou pojistkou	ks	1 546,000	943,67	1 458 913,82	
	VV		D.1.01.4h-114 Schema ERO					
	VV		1546		1 546,000			
	VV		Součet		1 546,000			
114	K	D.1.01.4h 115	systémová krabice pro desku EOL	ks	76,000	494,70	37 597,20	
	VV		D.1.01.4h-114 Schema ERO					
	VV		76		76,000			
	VV		Součet		76,000			
115	K	D.1.01.4h 116	nástěnná připojovací zásuvka pro stanici hlasatele 2xRJ45/kat.5	ks	1,000	1 295,38	1 295,38	
	VV		D.1.01.4h-114 Schema ERO					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
116	K	D.1.01.4h 117	uzemňovací vodič CY6 zž	m	15,000	41,26	618,90	
	VV		D.1.01.4h-114 Schema ERO					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
117	K	D.1.01.4h 118	řezání mont. otvoru pro stropní reproduktor v sádrokart. podhledu	ks	1 546,000	64,10	99 098,60	vlastní
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		84+171+201+25+124+130+131+136+135+137+133+136+3		1 546,000			
	VV		Součet		1 546,000			
118	K	D.1.01.4h 119	zkoušení reproduktoru	ks	1 773,000	102,55	181 821,15	vlastní
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		120+188+223+91+136+138+139+144+143+146+141+145+19		1 773,000			
	VV		Součet		1 773,000			
119	K	D.1.01.4h 120	měření srozumitelnosti řeči (metoda STI)	ks	1,000	70 505,69	70 505,69	vlastní
120	K	D.1.01.4h 121	měření hladiny akustického tlaku evakuační signalizace a okolního hluku	ks	1,000	38 457,65	38 457,65	vlastní
121	K	D.1.01.4h 122	úprava rozhlasového systému na základě měření srozumitelnosti a akustického tlaku	ks	1,000	25 638,43	25 638,43	vlastní
122	K	D.1.01.4h 123	propojení nové řídící jednotky a stávajících řídících jednotek ER (LAN/IP/OMNEO)	hod	16,000	2 563,84	41 021,44	vlastní
	VV		D.1.01.4h-114 Schema ERO					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
123	K	D.1.01.4h 124	uvedení rozhlasového systému do provozu, zaškolení obsluhy	ks	1,000	126 910,24	126 910,24	vlastní
124	K	D.1.01.4h 125	funkční zkouška rozhlasového systému	ks	1,000	56 404,55	56 404,55	vlastní
125	K	D.1.01.4h 126	drobný montážní, úložný + podružný materiál	ks	1,000	34 266,75	34 266,75	
D	D8		Rozhlasová ústředna (D.1.01.4h_ER schema)				3 817 772,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	D.1.01.4h 127	řídící jednotka - systémový kontroler LAN/IP/OMNEO	ks	1,000	126 594,47	126 594,47	
127	K	D.1.01.4h 128	zesilovač 600W / 4 kanály, LAN/IP/OMNEO, Class-D, FlexPower, záložní zesilovač 600W	ks	20,000	101 658,85	2 033 177,00	
128	K	D.1.01.4h 129	multifunkční napájecí zdroj LAN/IP/OMNEO	ks	8,000	98 889,26	791 114,08	
129	K	D.1.01.4h 130	akumulátor VRLA 12V / 180Ah	ks	8,000	18 670,20	149 361,60	
130	K	D.1.01.4h 131	stanice hlasatele, stolní, touch screen, PTT, LAN/IP/OMNEO	ks	3,000	27 153,66	81 460,98	
131	K	D.1.01.4h 132	stanice hlasatele, na zeď, touch screen, PTT, LAN/IP/OMNEO	ks	1,000	27 153,66	27 153,66	
132	K	D.1.01.4h 133	rozšíření stanice hlasatele, 12 programovatelných tlačítek	ks	16,000	10 549,25	168 788,00	
133	K	D.1.01.4h 134	deska EOL (end-of-line)	ks	80,000	1 406,01	112 480,80	
134	K	D.1.01.4h 135	Ethernet switch, 8x 10/100/1000Base-T PoE, 2xSFP	ks	1,000	56 243,67	56 243,67	
135	K	D.1.01.4h 136	fiber transceiver SFP 1000Base-LX single mode	ks	4,000	4 753,69	19 014,76	
136	K	D.1.01.4h 137	public address server	ks	1,000	68 411,67	68 411,67	
137	K	D.1.01.4h 138	public address license	ks	1,000	45 865,71	45 865,71	
138	K	D.1.01.4h 139	ventilační panel 1U/19"	ks	5,000	17 892,14	89 460,70	
139	K	D.1.01.4h 140	propojovací systémová kabeláž (napájení 12VDC / 24VDC / 48VDC, Lifeline)	ks	1,000	7 790,14	7 790,14	
140	K	D.1.01.4h 141	19' rozvaděč stojanový 37U/600x800 dv. síto s 80% prostupností	ks	2,000	1 156,68	2 313,36	
141	K	D.1.01.4h 142	PDU vertikální 230/400 V, 3x16 A, zásuvky 24xC13, přepěťová ochrana 3.st., přívod 2,5 m/5x2,5 mm² bez zástrčky, výška 1033 mm	ks	2,000	6 584,57	13 169,14	
142	K	D.1.01.4h 143	držák vertikální PDU	pár	2,000	6 192,66	12 385,32	
143	K	D.1.01.4h 144	vertikální zemnicí lišta 37U	ks	2,000	509,08	1 018,16	
144	K	D.1.01.4h 145	zemnicí svorka	ks	2,000	1 900,66	3 801,32	
145	K	D.1.01.4h 146	montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	50,000	13,87	693,50	
146	K	D.1.01.4h 147	uzemňovací vodič CYA4 zž	m	10,000	32,54	325,40	
147	K	D.1.01.4h 148	kusová zkouška rozvaděče, protokol	ks	2,000	3 574,59	7 149,18	vlastní
	D	D9	Úložný materiál				1 413 780,66	
148	K	D.1.01.4h 149	kabelová lávka FeZn 60x300 komplet, funkčnost při požáru P30-R (vč. uchycení, spojovacího materiálu, kabelových příchytek, krytů příchytek)	m	52,000	1 375,85	71 544,20	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4		52,000			
	VV		Součet		52,000			
149	K	D.1.01.4h 150	kabelová lávka FeZn 60x400 komplet, funkčnost při požáru P30-R (vč. uchycení, spojovacího materiálu, kabelových příchytek, krytů příchytek)	m	148,000	1 381,14	204 408,72	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+4		148,000			
	VV		Součet		148,000			
150	K	D.1.01.4h 151	kabelový žlab FeZn perforovaný 60x50 komplet, funkčnost při požáru P30-R (vč. zavěšení/uchycení, spojovacího materiálu, tvarovek, koncovek)	m	384,000	344,55	132 307,20	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP					
	VV		92+58+118+116		384,000			
	VV		Součet		384,000			
151	K	D.1.01.4h 152	kabelový žlab FeZn perforovaný 60x300 komplet, funkčnost při požáru P30-R (vč. zavěšení/uchycení, spojovacího materiálu, tvarovek, koncovek)	m	120,000	664,44	79 732,80	
	VV		3.NP					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
152	K	D.1.01.4h 153	průraz zdí vč. začištění	ks	1 610,000	153,83	247 666,30	
	VV		1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP					
	VV		93+252+248+48+85+125+126+124+128+124+123+125+9		1 610,000			
	VV		Součet		1 610,000			
153	K	D.1.01.4h 155	zednické přípomoce	ks	1,000	82 683,94	82 683,94	vlastní
154	K	D.1.01.4h 156	protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky	ks	414,000	692,73	286 790,22	
155	K	D.1.01.4h 157	použití lešení pro výškové práce	ks	1,000	192 288,24	192 288,24	vlastní
156	K	D.1.01.4h 158	drobný montážní, úložný + podružný materiál	ks	1,000	116 359,04	116 359,04	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4i - Potrubní pošta

KSO:	80111	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	29220785
LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **30 515 998,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 515 998,97	21,00%	6 408 359,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **36 924 358,75**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4i - Potrubní pošta

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**30 515 998,97**
PSV - Práce a dodávky PSV	30 515 998,97
D1 - STANICE	6 970 310,22
D2 - PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ	2 228 495,13
D3 - VÝHYBKY	1 063 128,25
D4 - NAPÁJENÍ	290 465,00
D5 - ŘÍDICÍ SYSTÉM	2 329 935,95
D6 - PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLY	5 778 029,08
D7 - SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ	584 935,86
D8 - JÍZDNÍ A VZDUCHOVÉ POTRUBÍ	10 186 535,61
D9 - POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	815 704,36
D10 - PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU	268 459,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.4i - Potrubní pošta

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**30 515 998,97**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				30 515 998,97	
	D	D1	STANICE				6 970 310,22	
1	K	D.1.01.4i-1000	Nemocniční stanice s horním plněním, se zabezpečeným odesláním pouzder, RFID – čipová technologie ve stanicích,	kus	25,000	189 589,95	4 739 748,75	vlastní
	VV		Poznámka k položce: identifikace uživatelů, uzavřený vzduchový okruh,ovládání stanice – dvouřádkový podsvětlený LCD displej,protiprachová klávesnice,					
	VV		kovové provedení krytu stanice, barva bílá - stejný standard jako stávající - D.1.01.4i-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4i-112 Půdorys 11.NP					
	VV		"1.PP až 11.NP" 0+2+4+0+2+3+2+3+3+3+2+1		25,000			
	VV		Součet		25,000			
2	K	D.1.01.4i-1004	Nemocniční stanice s předním plněním, se zabezpečeným odesláním a příjmem pouzder, antimikrobiální, RFID – čipová technologie ve stanicích, scanner	kus	1,000	248 261,14	248 261,14	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Identifikace uživatelů – ID karty, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky,					
	VV		Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, napojení čtečky čárových kódů,					
	VV		Antimikrobiální ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej), možnost připojení až 16 signalizací s různou adresou					
	VV		- D.1.01.4i-105 Půdory					
	VV		"4.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	D.1.01.4i-1008	Servisní stanice - RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty, Systém zabezpečeného přístupu,	kus	1,000	128 244,38	128 244,38	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Ovládání stanice – dvouřádkový podsvětlený LCD displej,					
	VV		protiprachová klávesnice - D.1.01.4i-101 Půdorys 1.PP					
	VV		"1.PP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	D.1.01.4i-1012	Záchytný koš pod stanici, včetně polstrování, barva bílá.	kus	27,000	12 403,89	334 905,03	vlastní
	VV		Poznámka k položce: pod stanicemi					
	VV		25+1+1		27,000			
	VV		Součet		27,000			
5	K	D.1.01.4i-1016	Odfuk stanice včetně koncového dílu a nasávacích klapek - kovový dolní	kus	3,000	20 290,04	60 870,12	vlastní
	VV		Poznámka k položce: u koncových stanic PP v 1.NP, 2.NP, 4.NP					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
6	K	D.1.01.4i-1020	Odfuk stanice včetně koncového dílu a nasávacích klapek - kovový horní	kus	4,000	14 531,31	58 125,24	vlastní
	VV		Poznámka k položce: u koncových stanic PP ve 4.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
7	K	D.1.01.4i-1024	Zakončení odfuku ve venkovním prostředí - komplet zakončení na vzduchové potrubí DN110mm	kus	7,000	6 268,43	43 879,01	vlastní
	VV		Poznámka k položce: na konci odfukového potrubí u koncových stanic PP v 1.NP, 2.NP, 4.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		1+1+2+1+1+1		7,000			
	VV		Součet		7,000			
8	K	D.1.01.4i-1028	Akusticko-optická signalizace příchodu pouzdra ke stanici	kus	27,000	4 746,40	128 152,80	vlastní
	VV		Poznámka k položce: do 10m od stanic PP na jednotlivých pracovištích					
	VV		25+1+1		27,000			
	VV		Součet		27,000			
9	K	D.1.01.4i-1032	Integrovaný automatický systém pro dezinfekci přepravních pouzder, který je založena na principu UV-C záření	kus	1,000	235 864,30	235 864,30	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Poznámka k položce: v prostoru centrály PP v 1.PP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	D.1.01.4i-1036	RFID obvod pro čtení čipů pouzder a uživatelských ID karet kompatibilní technologie a kontrolu dojezdu, včetně integrované antény v přední části stanice	kus	27,000	27 982,79	755 535,33	vlastní
	VV		Poznámka k položce: ve stanicích PP na jednotlivých pracovištích					
	VV		25+1+1		27,000			
	VV		Součet		27,000			
11	K	D.1.01.4i-1040	Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder	kus	27,000	2 066,98	55 808,46	vlastní
	VV		Poznámka k položce: u stanic PP na jednotlivých pracovištích					
	VV		25+1+1		27,000			
	VV		Součet		27,000			
12	K	D.1.01.4i-1044	ID Karty kompatibilní technologie a zavedení uživatelů/ ID karet do databáze systému PP	kus	135,000	825,99	111 508,65	vlastní
	VV		Poznámka k položce: 5ks karet na jedno pracoviště PP					
	VV		27*5		135,000			
	VV		Součet		135,000			
13	K	D.1.01.4i-1048	Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství ke stěně	soubor	27,000	2 485,01	67 095,27	vlastní
	VV		Poznámka k položce: u stanic PP na jednotlivých pracovištích					
	VV		25+1+1		27,000			
	VV		Součet		27,000			
14	K	D.1.01.4i-1052	Značení komponentů	kus	27,000	85,62	2 311,74	vlastní
	VV		Poznámka k položce: u stanic PP na jednotlivých pracovištích					
	VV		25+1+1		27,000			
	VV		Součet		27,000			
	D	D2	PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ				2 228 495,13	
15	K	D.1.01.4i-1057	Přepravní pouzdro krátké ANTIBAKTERIÁLNÍ (vnitřní délka 330mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů), otevíratelné z obou stran, technologie iontů stříbra,	kus	50,000	9 931,98	496 599,00	vlastní
	VV		Poznámka k položce: jízdní kroužky z uhlíkových vláken s prodlouženou životností.					
	VV		Dvě pouzdra na každou stanici kromě servisní stanice a stanice pro samostatný systém přepravy krve.					
	VV		25*2		50,000			
	VV		Součet		50,000			
16	K	D.1.01.4i-1061	Přepravní pouzdro dlouhé ANTIBAKTERIÁLNÍ (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů), otevíratelné z obou stran,	kus	50,000	10 012,56	500 628,00	vlastní
	VV		Poznámka k položce: technologie iontů stříbra, jízdní kroužky s prodlouženou životností.					
	VV		Dvě pouzdra na každou stanici kromě servisní stanice a stanice pro samostatný systém přepravy krve.					
	VV		25*2		50,000			
	VV		Součet		50,000			
17	K	D.1.01.4i-1065	Přepravní pouzdro velkoobjemové (minimální vnitřní rozměry 230mm x Ø 130 mm, včetně 2 čipů), otevíratelné z obou stran	kus	10,000	8 481,46	84 814,60	vlastní
	VV		Poznámka k položce: dvě pouzdra na každých pět stanic kromě servisní stanice a stanice pro samostatný systém přepravy krve.					
	VV		2*5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
18	K	D.1.01.4i-1069	Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky s BRUSH kroužky (maximální vnitřní délka 260mm x Ø 110mm, včetně 2 čipů)	kus	50,000	20 004,98	1 000 249,00	vlastní
	VV		Poznámka k položce: dvě pouzdra na každou stanici kromě servisní stanice a stanice pro samostatný systém přepravy krve.					
	VV		25*2		50,000			
	VV		Součet		50,000			
19	K	D.1.01.4i-1073	Dezinfekční a čistící pouzdro umožňující 4 fázový proces čištění	kus	1,000	108 007,73	108 007,73	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v prostoru centrály PP v 1.PP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	D.1.01.4i-1077	Naprogramování pouzder a zavedení do databáze systému PP, nastavení automatické údržby	kus	160,000	238,73	38 196,80	vlastní
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		160*1		160,000			
	VV		Součet		160,000			
	D	D3	VÝHYBKY				1 063 128,25	
21	K	D.1.01.4i-1082	Třícestná elektronická výhybka - systémová	kus	10,000	56 043,14	560 431,40	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v podhledu v v 1.NP, 2.NP, 4.NP, v nové centrále PP a ve stávající centrále PP ve 3.PP v obj. 10					
	VV		1+1+1+5+2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
22	K	D.1.01.4i-1086	Koncový zásobníkový díl k výhybce se 2 vzduchovými klapkami	kus	9,000	9 324,57	83 921,13	vlastní
23	K	D.1.01.4i-1090	Třícestná elektronická výhybka - vzduchová	kus	11,000	32 689,90	359 588,90	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v nové centrále v 1.PP a stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7+4		11,000			
	VV		Součet		11,000			
24	K	D.1.01.4i-1094	Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek	kus	21,000	2 732,80	57 388,80	vlastní
	VV		Poznámka k položce: u systémových a vzduchových výhybek PP					
	VV		10+11		21,000			
	VV		Součet		21,000			
25	K	D.1.01.4i-1098	Značení komponentů	kus	21,000	85,62	1 798,02	vlastní
	VV		Poznámka k položce: systémové a vzduchové výhybky PP					
	VV		10+11		21,000			
	VV		Součet		21,000			
	D	D4	NAPÁJENÍ				290 465,00	
26	K	D.1.01.4i-1103	Linkový napájecí zdroj včetně řídicí elektroniky a aktivního chlazení	kus	7,000	28 303,11	198 121,77	vlastní
	VV		Poznámka k položce: pro nové linky v rozvaděčích pro novou centrálu PP v 1.PP a stávající centrálu PP ve 3.PP v obj. 10					
	VV		5+2		7,000			
	VV		Součet		7,000			
27	K	D.1.01.4i-1107	Posilující napájecí zdroj včetně řídicí elektroniky a aktivního chlazení	kus	3,000	28 303,11	84 909,33	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v podhledu v v 7.NP, 8.NP					
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
28	K	D.1.01.4i-1111	Montážní a instalační materiál k napojení a uchycení komponentů	kus	10,000	657,77	6 577,70	vlastní
	VV		Poznámka k položce: u linkových a posilujících napájecích zdrojů					
	VV		5+2+1+2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
29	K	D.1.01.4i-1115	Značení komponentů	kus	10,000	85,62	856,20	vlastní
	VV		Poznámka k položce: u linkových a posilujících napájecích zdrojů					
	VV		5+2+1+2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	D5	ŘÍDICÍ SYSTÉM				2 329 935,95	
30	K	D.1.01.4i-1120	Rozšíření stávající řídící centrály pro nové části (HW)	soubor	1,000	548 189,71	548 189,71	vlastní
	VV		Poznámka k položce: stávající centrála ve 3.PP v obj.10					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	D.1.01.4i-1124	Rozšíření SW vybavení jednotlivých vizualizací, serveru a řídicího systému pro nové rozšířené části (Vizualizační a programovací SW)	soubor	1,000	289 412,36	289 412,36	vlastní
	VV		Poznámka k položce: SW pro statistiky a vyhodnocování, Čipová RFID technologie, Řízení rizika,					
	VV		Funkce kalendář – plánování, Automatická údržba pouzder, Automatická údržba komponentů,					
	VV		Zasílání informací mailem , RFID manager , Kontrola dojezdu pouzder, Řízení rychlosti přepravy,					
	VV		Kontrola dojezdu pouzder.Stávající řídící centrála ve 3.PP v obj.10					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	D.1.01.4i-1128	Linkový řídicí SW pro každou samostatnou novou linku včetně licence	soubor	9,000	99 541,37	895 872,33	vlastní
	VV		Poznámka k položce: stávající řídící centrála ve 3.PP v obj.10					
	VV		9*1		9,000			
	VV		Součet		9,000			
33	K	D.1.01.4i-1132	SW vybavení pro vícenásobný transport pouzder, pro vzájemnou komunikaci mezi karuselovými přejezdovými centrálami	soubor	2,000	197 068,14	394 136,28	vlastní
	VV		Poznámka k položce: stávající řídící centrála ve 3.PP v obj.10					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	K	D.1.01.4i-1136	Napojení řídicí jednotky k novým linkám	soubor	8,000	16 318,26	130 546,08	vlastní
	VV		Poznámka k položce: stávající řídící centrála ve 3.PP v obj.10					
	VV		8*1		8,000			
	VV		Součet		8,000			
35	K	D.1.01.4i-1140	Samostatné vizualizační pracoviště včetně klávesnice, myši, 32´´monitoru, SW vybavenídle současného standardu zařízení	soubor	1,000	48 967,87	48 967,87	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v nové centrále v 1.PP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	D.1.01.4i-1144	Záložní zdroj ON LINE UPS min. 1000W pro vizualizační pracoviště	kus	1,000	16 341,43	16 341,43	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v nové centrále v 1.PP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	D.1.01.4i-1148	Barevná laserová tiskárna, A4	kus	1,000	6 469,89	6 469,89	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v nové centrále v 1.PP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D6	PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLY				5 778 029,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	D.1.01.4i-1153	Přejezdová centrála s karuselovými zásobníky - propojení jednotlivých linek mezi sebou, se samostatnými adresovanými	soubor	1,000	2 298 764,04	2 298 764,04	vlastní
	VV		Poznámka k položce: zásobníky pro uložení pouzder s paralelním přístupem, pro minimálně 14 linek,					
	VV		s možností připojení vícenásobných linek, s 32 zásobníky. Ve stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	D.1.01.4i-1157	Úpravy a přesun přejezdové centrály s karuselovými zásobníky - výměna 10-ti linkové za 14-ti linkovou	soubor	1,000	168 470,90	168 470,90	vlastní
	VV		Poznámka k položce: (10-ti linková stávající přesunuta ze stávající centrály do nové centrály v PCHO,					
	VV		nová 14-ti linková osazena do stávající centrály PP)					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	D.1.01.4i-1161	Koncentrační jednotka pro připojení vícenásobných linek pro vícenásobný kontinuální transport pouzder mezi přejezdovými centrálami	kus	2,000	184 953,35	369 906,70	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v nové centrále v 1.PP PCHO a stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
41	K	D.1.01.4i-1165	Separační jednotka pro připojení vícenásobných linek pro vícenásobný kontinuální transport pouzder mezi přejezdovými centrálami	kus	2,000	230 128,73	460 257,46	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v nové centrále v 1.PP PCHO a stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
42	K	D.1.01.4i-1169	Standardní linka PP - linkové připojení k přejezdové centrále (HW+SW)	soubor	7,000	106 781,84	747 472,88	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v nové centrále v 1.PP a stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		5+2		7,000			
	VV		Součet		7,000			
43	K	D.1.01.4i-1173	Dmychadla pro přepravu pouzder do celkové hmotnosti 2 kg (2,6 kW), včetně příslušenství, regulace výkonu dmychadla minimálně do 75 Hz	kus	11,000	58 745,73	646 203,03	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v nové centrále v 1.PP a stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		7+4		11,000			
	VV		Součet		11,000			
44	K	D.1.01.4i-1177	Frekvenční řízení třífázového dmychadla 2,6 kW, včetně požadovaného příslušenství a nastavení	kus	11,000	19 541,62	214 957,82	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v nové centrále v 1.PP a stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		7+4		11,000			
	VV		Součet		11,000			
45	K	D.1.01.4i-1181	Snímač provozu dmychadla včetně napojení - tlakový	kus	11,000	9 883,63	108 719,93	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v nové centrále v 1.PP a stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		7+4		11,000			
	VV		Součet		11,000			
46	K	D.1.01.4i-1185	Vzduchová dioda v dimenzi 160 mm, průhledné provedení střední části pro kontrolu správné funkčnosti, včetně montážního materiálu	kus	7,000	17 248,00	120 736,00	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v nové centrále v 1.PP a stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		5+2		7,000			
	VV		Součet		7,000			
47	K	D.1.01.4i-1189	Elektrorevize - kompletní	soubor	1,000	17 804,02	17 804,02	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v nové centrále v 1.PP a stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	D.1.01.4i-1193	Elektrorozvaděč včetně samostatně stojících skříní pro napájení a jištění prvků nové centrály, kabeláž,	soubor	1,000	365 668,99	365 668,99	vlastní
	VV		Poznámka k položce: stejný standard jako stávající rozvaděče pro potrubní poštu. V nové centrále v 1.PP PCHO					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	D.1.01.4i-1197	Elektrorozvaděč - rozšíření stáv. rozvaděče ve stávající centrále, doplnění o dvě VN linky, kabeláž	soubor	1,000	81 965,00	81 965,00	vlastní
	VV		Poznámka k položce: stejný standard jako stávající rozvaděče pro potrubní poštu. Ve stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	D.1.01.4i-1201	Zemnící Cu vodič, 6mm2	m	220,000	133,97	29 473,40	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v nové centrále v 1.PP a stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		140+80		220,000			
	VV		Součet		220,000			
51	K	D.1.01.4i-1205	Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů v centrále	soubor	1,000	35 402,56	35 402,56	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v nové centrále v 1.PP a stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	D.1.01.4i-1209	Kovová konstrukce pro uchycení prvků v přejezdové centrále	soubor	1,000	40 217,45	40 217,45	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v nové centrále v 1.PP a stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	D.1.01.4i-1213	Vzduchový oblouk, 110 mm	kus	24,000	685,97	16 463,28	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v nové centrále v 1.PP a stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		15+9		24,000			
	VV		Součet		24,000			
54	K	D.1.01.4i-1217	Vzduchové potrubí 110 mm	m	50,000	489,55	24 477,50	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v nové centrále v 1.PP a stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		32+18		50,000			
	VV		Součet		50,000			
55	K	D.1.01.4i-1221	Značení linek a komponentů PP	kus	48,000	85,62	4 109,76	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v nové centrále v 1.PP a stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		32+16		48,000			
	VV		Součet		48,000			
56	K	D.1.01.4i-1225	Vybavení pracoviště obsluhy - kancelářské pracovní místo v sestavě - kancelářský stůl s rozměry minimálně 1400x800mm,	soubor	1,000	18 460,78	18 460,78	vlastní
	VV		Poznámka k položce: kancelářská židle - výškově stavitelné opěradlo, nastavení výšky sedu plynovým pístem, chromovaný ocelový kříž - kolečka					
	VV		(tvrdá podlaha). V nové centrále v 1.PP PCHO					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	K	D.1.01.4i-1229	IP kamera do centrály potrubní pošty, nástěnná včetně připojení	kus	2,000	4 248,79	8 497,58	vlastní
	VV		Poznámka k položce: V nové centrále v 1.PP PCHO					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	D7	SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ				584 935,86	
58	K	D.1.01.4i-1234	Systémový kabel pro napájení a přenos dat, stíněný	m	513,000	215,56	110 582,28	vlastní
59	K	D.1.01.4i-1238	Systémový kabel pro napájení a přenos dat, bezhalogenový, stíněný	m	1 017,000	238,73	242 788,41	vlastní
60	K	D.1.01.4i-1242	Kabelová chránička - kovová, pro bezhalohgenový kabel	m	1 017,000	157,14	159 811,38	vlastní
	VV		Poznámka k položce: podél jízdního potrubí					
	VV		1017*1		1 017,000			
	VV		Součet		1 017,000			
61	K	D.1.01.4i-1246	Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty, prostupů a instalačního materiálu	m	270,000	96,70	26 109,00	vlastní
	VV		Poznámka k položce: do 10m od stanic PP na jednotlivých pracovištích					
	VV		(25+1+1)*10		270,000			
	VV		Součet		270,000			
62	K	D.1.01.4i-1250	Montážní a instalační materiál pro montáž systémového kabelu	soubor	1,000	45 644,79	45 644,79	vlastní
	VV		Poznámka k položce: podél jízdního potrubí					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D8	JÍZDNÍ A VZDUCHOVÉ POTRUBÍ				10 186 535,61	
63	K	D.1.01.4i-1255	Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé	m	385,000	1 934,02	744 597,70	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v podhledech a stoupačkách jednotlivých podlaží - D.1.01.4i-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4i-112 Půdorys 11.NP					
	VV		"1.PP až 11.NP" 223+66+38+19+0+0+18+21+0+0+0+0		385,000			
	VV		Součet		385,000			
64	K	D.1.01.4i-1259	Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé	kus	102,000	4 724,24	481 872,48	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v podhledech a stoupačkách jednotlivých podlaží - D.1.01.4i-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4i-112 Půdorys 11.NP					
	VV		"1.PP až 11.NP" 67+15+6+2+0+0+6+6+0+0+0+0		102,000			
	VV		Součet		102,000			
65	K	D.1.01.4i-1263	Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí	m	685,000	4 905,55	3 360 301,75	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v podhledech a stoupačkách jednotlivých podlaží - D.1.01.4i-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4i-112 Půdorys 11.NP					
	VV		"1.PP až 11.NP" 286+35+172+0+97+12+17+23+16+11+12+4		685,000			
	VV		Součet		685,000			
66	K	D.1.01.4i-1267	Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako u plastových oblouků	kus	172,000	15 413,70	2 651 156,40	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v podhledech a stoupačkách jednotlivých podlaží - D.1.01.4i-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4i-112 Půdorys 11.NP					
	VV		"1.PP až 11.NP" 68+9+49+0+29+3+3+4+4+0+3+0		172,000			
	VV		Součet		172,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	D.1.01.4i-1271	Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, průhledné	m	120,000	5 277,24	633 268,80	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v nové centrále v 1.PP a stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		76+44		120,000			
	VV		Součet		120,000			
68	K	D.1.01.4i-1275	Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, průhledné	kus	125,000	9 413,22	1 176 652,50	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v nové centrále v 1.PP a stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		80+45		125,000			
	VV		Součet		125,000			
69	K	D.1.01.4i-1279	Vzduchové potrubí kovové 110 mm	m	115,000	3 197,17	367 674,55	vlastní
	VV		Poznámka k položce: vyvedení odfuku z koncových stanic do exteriéru - v 1.NP, 2.NP, 4.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		19+28+19+14+15+20		115,000			
	VV		Součet		115,000			
70	K	D.1.01.4i-1283	Vzduchový oblouk, kovový 110 mm	kus	26,000	1 426,34	37 084,84	vlastní
	VV		Poznámka k položce: vyvedení odfuku z koncových stanic do exteriéru - na vzduchovém potrubí v 1.NP, 2.NP, 4.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP					
	VV		5+6+4+6+5+0		26,000			
	VV		Součet		26,000			
71	K	D.1.01.4i-1287	Značení tras potrubí dle linek s označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy jízdního potrubí)	kus	154,000	85,62	13 185,48	vlastní
72	K	D.1.01.4i-1291	Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí	soubor	1,000	23 582,90	23 582,90	vlastní
	VV		Poznámka k položce: na jednotlivých linkách jízdního potrubí					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	K	D.1.01.4i-1295	Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla)	soubor	1,000	471 040,61	471 040,61	vlastní
	VV		Poznámka k položce: na jednotlivých linkách jízdního potrubí					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	D.1.01.4i-1299	Protihluková izolace jízdního potrubí	m	230,000	983,12	226 117,60	vlastní
	VV		Poznámka k položce: na jednotlivých linkách jízdního potrubí					
	VV		230*1		230,000			
	VV		Součet		230,000			
	D	D9	POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ				815 704,36	
75	K	D.1.01.4i-1304	Protipožární manžety EI 120	kus	116,000	3 329,13	386 179,08	vlastní
	VV		Poznámka k položce: na plastovém jízdním potrubí u pož. dělících konstrukcí na jednotlivých podlažích - D.1.01.4i-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4i-112					
	VV		Půdorys 11.NP					
	VV		80+16+7+3+3+0+4+3+0+0+0+0		116,000			
	VV		Součet		116,000			
76	K	D.1.01.4i-1308	Protipožární ucpávka pro kovové potrubí	kus	65,000	1 178,54	76 605,10	vlastní
	VV		Poznámka k položce: na kovovém jízdním potrubí u pož. dělících konstrukcí na jednotlivých podlažích - D.1.01.4i-101 Půdorys 1.PP až D.1.01.4i-112					
	VV		Půdorys 11.NP					
	VV		31+2+4+0+8+3+3+2+3+3+3+3		65,000			
	VV		Součet		65,000			
77	K	D.1.01.4i-1312	Protipožární zajištění prostupu potrubí mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek)	kus	181,000	445,23	80 586,63	vlastní
	VV		Poznámka k položce: na jízdním potrubí u pož. dělících konstrukcí					
	VV		116+65		181,000			
	VV		Součet		181,000			
78	K	D.1.01.4i-1316	Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany ucpávky (protipožární tmel, vata,ID štítek)	kus	181,000	451,27	81 679,87	vlastní
	VV		Poznámka k položce: na syst. kabelu u pož. dělících konstrukcí					
	VV		116+65		181,000			
	VV		Součet		181,000			
79	K	D.1.01.4i-1320	Pomocný zámečnický výrobek - kryt, zakrytování jízdního potrubí s minerálním obkladem nad podlahou	kus	5,000	9 856,43	49 282,15	vlastní
	VV		Poznámka k položce: na jízdním potrubí pod stanicemi s kovovým obloukem v podlaze (v 6.NP, 7.NP, 8. NP, 9.NP, 11.NP)					
	VV		1+1+1+1+1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
80	K	D.1.01.4i-1324	Drážka ve stavební konstrukci pro osazení minerální vaty 130 mm od osy jízdního potrubí v délce 1m	kus	5,000	1 623,77	8 118,85	vlastní
	VV		Poznámka k položce: za jízdním potrubím pod stanicemi s kovovým obloukem v podlaze (v 6.NP, 7.NP, 8. NP, 9.NP, 11.NP)					
	VV		1+1+1+1+1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
81	K	D.1.01.4i-1328	Systém automatického řízeného odstavení technologie	soubor	1,000	64 177,09	64 177,09	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v nové centrále v 1.PP					
	VV		1*1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
82	K	D.1.01.4i-1332	SW vybavení systému PP pro napojení signálu EPS pro odstavení systému PP	soubor	1,000	18 358,04	18 358,04	vlastní
	VV		Poznámka k položce: v nové centrále v 1.PP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	K	D.1.01.4i-1336	Seznam protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace)	soubor	1,000	27 348,19	27 348,19	vlastní
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	K	D.1.01.4i-1340	Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému	kus	116,000	201,46	23 369,36	vlastní
	VV		Poznámka k položce: u jednotlivých protipožárních prostupů s manžetou					
	VV		116*1		116,000			
	VV		Součet		116,000			
	D	D10	PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU				268 459,51	
85	K	D.1.01.4i-1345	Autorizované parametrování a spuštění upravené části systému, naprogramování nové části systému a stanic dle požadavků zákazníka	soubor	1,000	120 592,93	120 592,93	vlastní
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
86	K	D.1.01.4i-1349	Nastavení dálkového přístupu a jednotlivých vizualizačních pracovišť	soubor	1,000	16 365,60	16 365,60	vlastní
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
87	K	D.1.01.4i-1353	Autorizované odstavení stávajícího systému potrubní pošty, úpravy programového vybavení a SW nastavení	soubor	1,000	74 867,56	74 867,56	vlastní
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
88	K	D.1.01.4i-1357	Individuální a komplexní zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla	soubor	1,000	56 633,42	56 633,42	vlastní
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.5b - Zdravotnická technologie

KSO:	80111	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **94 594 198,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 594 198,05	21,00%	19 864 781,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **114 458 979,64**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.5b - Zdravotnická technologie

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**94 594 198,05**
1 - PODHLEDY č.v. D.1.01.5b-103 a D.1.01.5b-108 Podhled	2 780 637,70
2 - OBKLADOVÉ PANELY č.v. D.1.01.5b-101 a D.1.01.5b-107 Základní rozměry	20 587 769,90
3 - STROPNÍ SVÍTIDLA č.v. D.1.01.5b-103 a D.1.01.5b-108 Podhled	2 918 550,96
4 - DVEŘE, OKNA č.v. D.1.01.5b-101 a D.1.01.5b-107 Základní rozměry	9 647 746,77
5 - VZDUCHOTECHNICKÉ PRVKY č.v. D.1.01.5b-101 a D.1.01.5b-107 Základní rozměry	5 634 835,39
6 - INSTALAČNÍ PRVKY č.v. D.1.01.5b-101 a D.1.01.5b-107 Základní rozměry	29 029 968,91
7 - NÁBYTEK PRO OS č.v. D.1.01.5b-105 Nábytek a D.1.01.5b-107 Základní rozměry	11 756 095,87
8 - VIDEO MANAGEMENT č.v. D.1.01.5b-106 a D.1.01.5b-110 Video management	12 238 592,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO01 - Pavilon chirurgických oborů
Soupis:
D.1.01.5b - Zdravotnická technologie

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**94 594 198,05**	
	D	1	PODHLEDY č.v. D.1.01.5b-103 a D.1.01.5b-108 Podhled				2 780 637,70	
1	K	D.1.01.5b - 1.1	Podhled - modulový a universální, kazety z pozinkované oceli, lakované v barevném odstínu RAL 9010.	m²	725,000	3 293,87	2 388 055,75	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		725		725,000			
	VV		Součet		725,000			
2	K	D.1.01.5b - 1.2	Akustická izolace -minerální vata tloušťky 50 mm	m²	725,000	478,47	346 890,75	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		725		725,000			
	VV		Součet		725,000			
3	K	D.1.01.5b - 1.3	Revizní kazeta (600x600)mm do podhledu, RAL 9010	ks	18,000	2 538,40	45 691,20	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
	D	2	OBKLADOVÉ PANELY č.v. D.1.01.5b-101 a D.1.01.5b-107 Základní roz				20 587 769,90	
4	K	D.1.01.5b - 2.1	Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, Výška panelů 900mm, tloušťka panelů 19mm.	m²	514,000	7 715,92	3 965 982,88	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		514		514,000			
	VV		Součet		514,000			
5	K	D.1.01.5b - 2.2	Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, výška panelů 200mm, tloušťka panelů 19mm.	m²	115,000	7 715,92	887 330,80	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		115		115,000			
	VV		Součet		115,000			
6	K	D.1.01.5b - 2.3	Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, výška panelů 1550mm, tloušťka panelů 19mm.	m²	528,000	7 715,92	4 074 005,76	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		528		528,000			
	VV		Součet		528,000			
7	K	D.1.01.5b - 2.4	Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované,výška panelů 1800mm, tloušťka panelů je 19mm.	m²	415,000	7 715,92	3 202 106,80	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		415		415,000			
	VV		Součet		415,000			
8	K	D.1.01.5b - 2.5	Podlahová ocelová nosná kostrukce, výška 100mm, galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel.	bm	570,000	1 071,77	610 908,90	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		570		570,000			
	VV		Součet		570,000			
9	K	D.1.01.5b - 2.6	Svislá ocelová konstrukce, výška min. 3100mm, resp. min. 2850mm, galvanicky zinkované ocelové uzavřené profily min. 40*40*2mm.	m²	1 682,000	1 621,75	2 727 783,50	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		1682		1 682,000			
	VV		Součet		1 682,000			
10	K	D.1.01.5b - 2.7	Vodorovné ocelové výztuhy, galvanicky zinkované, tl. 2mm, délka max. 1200mm, výška 50mm	ks	194,000	1 883,65	365 428,10	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		194		194,000			
	VV		Součet		194,000			
11	K	D.1.01.5b - 2.8	Vodorovné ocelové výztuhy, galvanicky zinkované, tl. 2mm, délka max. 1200mm, výška 100mm	ks	69,000	1 883,65	129 971,85	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		69		69,000			
	VV		Součet		69,000			
12	K	D.1.01.5b - 2.9	Vodorovné ocelové výztuhy, galvanicky zinkované, tl. 3mm, délka max. 1200mm, výška 150mm	ks	52,000	2 004,53	104 235,56	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		52,000			
13	K	D.1.01.5b_1 - 2.10	Polyuretanové těsnění - samolepící, tl.3mm	m	3 700,000	6,55	24 235,00	
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		3700		3 700,000			
	VV		Součet		3 700,000			
89	K	D.1.01.5b_2 - 2.10	Polyuretanové těsnění - expanzní 3x15	m	1 500,000	36,64	54 960,00	
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		1500		1 500,000			
	VV		Součet		1 500,000			
14	K	D.1.01.5b - 2.11	Krycí těsnění - silikonové těsnění, barva v odstínu shodném s obkladovými panely.	m	1 600,000	184,74	295 584,00	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		1600		1 600,000			
	VV		Součet		1 600,000			
15	K	D.1.01.5b - 2.12	Nosná konstrukce radiační ochrany - oboustanně opláštěná SDK příčka tl. 100mm, do výšky 3000mm.	m²	350,000	1 259,12	440 692,00	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		350		350,000			
	VV		Součet		350,000			
16	K	D.1.01.5b - 2.13	Radiační ochrana - olověný plech #2mm od podlahy do výšky podhledu.	m²	615,000	6 023,65	3 704 544,75	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		615		615,000			
	VV		Součet		615,000			
	D	3	STROPNÍ SVÍTIDLA č.v. D.1.01.5b-103 a D.1.01.5b-108 Podhled				2 918 550,96	
17	K	D.1.01.5b - 3.1	Stropní svítidlo, rastr 600x1200, M12 LED 136W , optická mřížka+sklo, úprava proti laseru, Ra=90, systém DALI, IP65	ks	94,000	19 037,97	1 789 569,18	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		94		94,000			
	VV		Součet		94,000			
18	K	D.1.01.5b - 3.1.1	Stropní svítidlo, rastr 600x600, M6 LED 68W , optická mřížka+sklo, úprava proti laseru, Ra=90, systém DALI, IP65	ks	18,000	19 037,97	342 683,46	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
19	K	D.1.01.5b - 3.3	Stropní svítidlo rastr 600x1200mm, M12 LED 64W , opálový difuzor, Ra=90, IP54	ks	24,000	10 254,31	246 103,44	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
20	K	D.1.01.5b - 3.4	Stropní svítidlo rastr 600x1200mm, M12 LED 64W , opálový difuzor, Ra=80, IP54	ks	12,000	10 254,31	123 051,72	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
21	K	D.1.01.5b - 3.5	Stropní svítidlo rastr 600x600mm, M6 LED 32W , opálový difuzor, Ra=80, IP54	ks	42,000	9 931,98	417 143,16	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
	D	4	DVEŘE, OKNA č.v. D.1.01.5b-101 a D.1.01.5b-107 Základní rozměry				9 647 746,77	
22	K	D.1.01.5b - 4.1	Dveře nerezové, automaticky posuvné, jednokřídlé, ochrana 2mm Pb, prosklené (400x500) mm, barevně lakované, ovládání bezdotykovými spínači, včetně nerezové zárubně ASI316L-kartáčováno, průchozí otvor 1.350mm, výška 2.055mm, vnější/vnitřní madlo - nerez.	ks	8,000	205 388,44	1 643 107,52	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
23	K	D.1.01.5b - 4.2	Dveře nerezové, automaticky posuvné, jednokřídlé, ochrana 2mm Pb, plné, barevně lakované, ovládání bezdotykovými spínači, včetně nerezové zárubně ASI316L-kartáčováno, průchozí otvor 1.350mm, výška 2.055mm, vnější/vnitřní madlo - nerez.	ks	3,000	197 229,31	591 687,93	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
24	K	D.1.01.5b - 4.3	Dveře nerezové, automaticky posuvné, jednokřídlé, prosklené (400x500) mm, barevně lakované, ovládání bezdotykovými spínači, včetně nerezové zárubně ASI316L-kartáčováno, průchozí otvor 1.350mm, výška 2.055mm, vnější/vnitřní madlo - nerez.	ks	6,000	129 840,95	779 045,70	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
25	K	D.1.01.5b - 4.4	Dveře nerezové, automaticky posuvné, jednokřídlé, ochrana 2mm Pb, plné, barevně lakované, ovládání bezdotykovými spínači, včetně nerezové zárubně ASI316L-kartáčováno, průchozí otvor 900mm, výška 2.055mm, vnější/vnitřní madlo - nerez.	ks	14,000	141 225,45	1 977 156,30	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
26	K	D.1.01.5b - 4.5	Dveře nerezové, automaticky posuvné, jednokřídlé, plné, barevně lakované, ovládání bezdotykovými spínači, včetně nerezové zárubně ASI316L-kartáčováno, průchozí otvor 900mm, výška 2.055mm, vnější/vnitřní madlo - nerez.	ks	7,000	115 764,94	810 354,58	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
27	K	D.1.01.5b - 4.6	Dveře nerezové, automaticky posuvné, jednokřídlé, ochrana 2mm Pb, prosklené (400x500) mm, barevně lakované, ovládání bezdotykovými spínači, včetně nerezové zárubně ASI316L-kartáčováno, průchozí otvor 800mm, výška 2.055mm, vnější/vnitřní madlo - nerez.	ks	9,000	183 544,14	1 651 897,26	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
28	K	D.1.01.5b - 4.7	Dveře nerezové, automaticky posuvné, jednokřídlé, plné, barevně lakované, ovládání bezdotykovými spínači, včetně nerezové zárubně ASI316L-kartáčováno, průchozí otvor 800mm, výška 2.055mm, vnější/vnitřní madlo - nerez.	ks	4,000	115 025,59	460 102,36	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
29	K	D.1.01.5b - 4.8	Dveře nerezové, manuálně otáčivé, jednokřídlé, plné, ochrana 2mm Pb, barevně lakované,včetně nerezové zárubně ASI316L-kartáčováno, klika - klika, průchozí šířka 1000mm, výška 2.045mm, samozavírač.	ks	1,000	84 993,95	84 993,95	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	D.1.01.5b - 4.9	Dveře nerezové, manuálně otáčivé, jednokřídlé, plné, ochrana 2mm Pb, barevně lakované,včetně nerezové zárubně ASI316L-kartáčováno, klika - klika, průchozí šířka 950mm,výška 2.100mm, samozavírač.	ks	2,000	84 989,92	169 979,84	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	K	D.1.01.5b - 4.10	Příčkové okno, lakovaný rám AISI 304, jednostranně olovnaté sklo s ekvivalentem 2mm Pb, oboustranně laminované, rozměr 1.960x1100mm, parapet ve výšce 1000mm, osazeno do vestavby/SDK příčky.	ks	2,000	455 601,73	911 203,46	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
32	K	D.1.01.5b - 4.11	Příčkové okno, lakovaný rám AISI 304, jednostranně olovnaté sklo s ekvivalentem 2mm Pb, oboustranně laminované, rozměr 1.700x1100mm, parapet ve výšce 1000mm, osazeno do vestavby/SDK příčky.	ks	1,000	439 686,39	439 686,39	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	D.1.01.5b - 4.12	Okno předsazené, lakovaná rám AISI 304, jednostranně bezpečnostní sklo, Ze strany OS farma provedení, včetně ostění, horní hrana pod okrajovou lištou podhledu.	m²	4,000	32 132,87	128 531,48	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
	D	5	VZDUCHOTECHNICKÉ PRVKY č.v. D.1.01.5b-101 a D.1.01.5b-107 Zál				5 634 835,39	
34	K	D.1.01.5b - 5.1	Laminární pole LP2430, 4ks svítidel LED 33W, DSI/DALI, Ra=90, 6000m³/h, filtrace H14 s oboustranou mřížkou, výška max. 500mm, lakované v barvě podhledu, dvouvrstvý laminarizátor s průchodem op. svítidla.	ks	1,000	341 474,65	341 474,65	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	D.1.01.5b - 5.2	Laminární pole LP2626 ATYPICKÝ (tubus op. svítidla mimo střed lam. pole), 4ks svítidel LED 33W, DSI/DALI, Ra=90, 5800m³/h, filtrace H14 s oboustranou mřížkou, výška max. 500mm, lakovaná v barvě podhledu, dvouvrstvý laminarizátor s průchodem op. svítidla.	ks	1,000	372 499,49	372 499,49	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	D.1.01.5b - 5.3	Laminární pole LP2626, 4ks svítidel LED 33W, DSI/DALI, Ra=90, 5600m³/h, filtrace H14 s oboustranou mřížkou, výška max. 500mm, lakované v barvě podhledu, dvouvrstvý laminarizátor s průchodem op. svítidla.	ks	1,000	339 862,97	339 862,97	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	D.1.01.5b - 5.4	Laminární pole LP2426, 4ks svítidel LED 33W, DSI/DALI, Ra=90, 5200m³/h, filtrace H14 s oboustranou mřížkou, výška max. 500mm, lakované v barvě podhledu, dvouvrstvý laminarizátor s průchodem op. svítidla.	ks	1,000	334 020,63	334 020,63	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	D.1.01.5b - 5.5	Laminární pole LP2424, 4ks svítidel LED 33W, DSI/DALI, Ra=90, 4500m³/h, 4700m³/h, 4800m³/h, filtrace H14 s oboustranou mřížkou, výška max. 500mm, lakované v barvě podhledu, dvouvrstvý laminarizátor s průchodem op. svítidla.	ks	3,000	321 933,03	965 799,09	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
39	K	D.1.01.5b - 5.6	Laminární pole LP1824, 4ks svítidel LED 33W, DSI/DALI, Ra=90, 3600m³/h, 3800m³/h, filtrace H14 s oboustranou mřížkou, výška max. 500mm, lakované v barvě podhledu, dvouvrstvý laminarizátor s průchodem op. svítidla.	ks	2,000	320 119,89	640 239,78	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
40	K	D.1.01.5b - 5.7	Odsávací kanály,pozinkovaná ocel, průřez kanálu min. 200*800mm, 2ks nerezové mřížky (500x800)mm, kartáčováno.	ks	4,000	36 162,06	144 648,24	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
41	K	D.1.01.5b - 5.8	Odsávací kanály,pozinkovaná ocel, průřez kanálu min. 180*800mm, 2ks nerezové mřížky (500x800)mm, kartáčováno.	ks	12,000	36 162,06	433 944,72	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
42	K	D.1.01.5b - 5.9	Odsávací kanály,pozinkovaná ocel, průřez kanálu min. 160*800mm, 2ks nerezové mřížky (500x800)mm, kartáčováno.	ks	20,000	36 061,33	721 226,60	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
43	K	D.1.01.5b - 5.10	Filtrační nástavec PVFN 600, rastr 600x600mm, filtr H13, (520x520)mm, 200-225m3/hod, Ø příruby 200mm, vířivá výústka s nastavitelnými lamelami, bareva shodná s podhledem.	ks	14,000	22 563,52	315 889,28	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	D.1.01.5b - 5.11	Filtrační nástavec PVFN 600, rastr 600x600mm, filtr H13, (520x520)mm, 250m3/hod, Ø příruby 200mm, vířivá výústka s nastavitelnými lamelami, bareva shodná s podhledem.	ks	2,000	23 772,28	47 544,56	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
45	K	D.1.01.5b - 5.12	Filtrační nástavec PVFN 600, rastr 600x600mm, filtr H13, (520x520)mm, 275-300m3/hod, Ø příruby 200mm, vířivá výústka s nastavitelnými lamelami, bareva shodná s podhledem.	ks	5,000	23 772,28	118 861,40	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
46	K	D.1.01.5b - 5.13	Filtrační nástavec PVFN 600, rastr 600x600mm, filtr H13, (520x520)mm, 325m3/hod, Ø příruby 250mm, vířivá výústka s nastavitelnými lamelami, bareva shodná s podhledem.	ks	3,000	23 772,28	71 316,84	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
47	K	D.1.01.5b - 5.14	Filtrační nástavec PVFN 600, rastr 600x600mm, filtr H13, (520x520)mm, 385-400m3/hod, Ø příruby 250mm, vířivá výústka s nastavitelnými lamelami, bareva shodná s podhledem.	ks	18,000	23 772,28	427 901,04	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
48	K	D.1.01.5b - 5.15	Odsávací výusť OVFN 600, 600m3/hod ,rastr 600x600mm, Ø příruby 250mm, perforovaná výustka, barevna shodná s podhledem.	ks	30,000	11 986,87	359 606,10	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
	D	6	INSTALAČNÍ PRVKY č.v. D.1.01.5b-101 a D.1.01.5b-107 Základní rozm				29 029 968,91	
49	K	D.1.01.5b - 6.1	Ozvučení sálů - 2x reproduktor, IP 54, včetně kabeláže do místa stěnového PC	sada	9,000	20 901,47	188 113,23	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
50	K	D.1.01.5b - 6.2	Hodiny na OS, jednotný čas, popřípadě napájení PoE, synchronizace LAN (10/100 Mbit/s), Ømin 300mm, arabské číslice.	ks	1,000	13 900,74	13 900,74	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	D.1.01.5b - 6.3	Multifunkční kontrolní panel s dotykovou obrazovkou včetně rozvaděčů.	ks	9,000	340 467,35	3 064 206,15	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
52	K	D.1.01.5b - 6.4	Vestavěné výstražné interiérové LED svítidlo	ks	37,000	5 842,34	216 166,58	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
53	K	D.1.01.5b - 6.5	Revizní dvířka 200x200 (mm) pro přístup k odpadnímu potrubí, materiál: ocelový lakovaný plech.	ks	4,000	1 994,45	7 977,80	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
54	K	D.1.01.5b - 6.6	LED op. svítidlo dvouramenné se třetím ramenem pro monitor 32", HD kamera, nástěnné ovládáním.	ks	9,000	1 668 290,02	15 014 610,18	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
55	K	D.1.01.5b - 6.7	Mycí koryto pro 2 osoby, materiál AISI 316L, senzorové baterie, termostatický ventil, napájecí zdroj	ks	9,000	171 039,52	1 539 355,68	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
56	K	D.1.01.5b - 6.8	Zobrazovací monitor 55", 4K, rozlišení min 3840x2160 pixelů	ks	6,000	310 067,04	1 860 402,24	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	D.1.01.5b - 6.9	Zobrazovací monitor 65", 4K, rozlišení min 3840x2160 pixelů.	ks	2,000	404 118,63	808 237,26	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
58	K	D.1.01.5b - 6.10	Pracovní stanice NIS a PACS s 55", s klávesnicí a touchpadem.	ks	1,000	423 891,93	423 891,93	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	D.1.01.5b - 6.11	Pracovní stanice videomanagement s dotykovou obrazovkou 24", s klávesnicí a touchpadem.	ks	8,000	441 036,17	3 528 289,36	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
60	K	D.1.01.5b - 6.12	Pracovní stanice NIS s obrazovkou 24", s klávesnicí a touchpadem.	ks	8,000	295 602,22	2 364 817,76	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
	D	7	NÁBYTEK PRO OS č.v. D.1.01.5b-105 Nábytek a D.1.01.5b-107 Základ				11 756 095,87	
61	K	D.1.01.5b - 7.1	Vestavěná skříň na šití 1100x750-230 mm	ks	2,000	68 395,66	136 791,32	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
62	K	D.1.01.5b - 7.2	Vestavěná skříň na šití 900x750-230 mm	ks	7,000	68 395,66	478 769,62	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
63	K	D.1.01.5b - 7.3	Vestavěná skříň, propojení videomanagementu.	ks	8,000	62 654,05	501 232,40	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
64	K	D.1.01.5b - 7.4	Sestava kovového nábytku-místnost 4.015 DEKONTAMINACE.	ks	1,000	535 581,33	535 581,33	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	D.1.01.5b - 7.5	Sestava kovového nábytku-místnosit 4.016a PŘÍPRAVNA.	ks	1,000	623 014,96	623 014,96	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	D.1.01.5b - 7.6	Sestava kovového nábytku-místnosit 4.016b a 4.020b PŘÍPRAVNA.	ks	2,000	623 317,15	1 246 634,30	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
67	K	D.1.01.5b - 7.7	Sestava kovového nábytku-místnosti 4.017 a 4.4.019 DEKONTAMINACE.	ks	2,000	567 915,66	1 135 831,32	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
68	K	D.1.01.5b - 7.8	Sestava kovového nábytku-místnosit 4.018a PŘÍPRAVNA.	ks	1,000	624 525,91	624 525,91	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	D.1.01.5b - 7.9	Sestava kovového nábytku-místnosit 4.018b PŘÍPRAVNA.	ks	1,000	680 833,97	680 833,97	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	K	D.1.01.5b - 7.10	Sestava kovového nábytku-místnosit 4.020a PŘÍPRAVNA.	ks	1,000	685 568,28	685 568,28	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	K	D.1.01.5b - 7.11	Sestava kovového nábytku-místnost 4.021 DEKONTAMINACE.	ks	1,000	536 286,44	536 286,44	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	K	D.1.01.5b - 7.12	Sestava kovového nábytku-místnost1 4.031 STERILNÍ SKLAD, sestává se ze 3 částí-2x pohled E, 1x pohled F.	ks	1,000	812 588,79	812 588,79	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	K	D.1.01.5b - 7.13	Sestava kovového nábytku-místnost1 a 4.033 STERILNÍ SKLAD, sestává se ze 3 částí-1x pohled M, 1x pohled N, 1x pohled G.	ks	1,000	1 266 377,38	1 266 377,38	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	D.1.01.5b - 7.14	Sestava kovového nábytku-místnost1 4.035 STERILNÍ SKLAD, sestává se ze 3 částí-2x pohled E, 1x pohled S.	ks	1,000	810 070,54	810 070,54	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	K	D.1.01.5b - 7.15	Sestava kovového nábytku-místnosit 4.049b PŘÍPRAVNA.	ks	1,000	525 508,34	525 508,34	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	K	D.1.01.5b - 7.16	Sestava kovového nábytku-místnosit 4.049c PŘÍPRAVNA.	ks	1,000	453 083,48	453 083,48	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	K	D.1.01.5b - 7.17	Sestava kovového nábytku-místnost 4.062 DEKONTAMINACE.	ks	1,000	703 397,49	703 397,49	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	8	VIDEO MANAGEMENT č.v. D.1.01.5b-106 a D.1.01.5b-110 Video mana				12 238 592,55	
78	K	D.1.01.5b - 8.1	Switch s SFP moduly, min. 24 vstupů a výstupů, min 10 Gb/s	ks	8,000	144 688,55	1 157 508,40	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
79	K	D.1.01.5b - 8.2	Optická kabeláž, provedena pomocí optických OM2++ a OM3 kabelů 2xLC (4xLC) a převodníků (vysílačů a přijímačů),flexibilní optické kabely ve stativech na Op. Sv.	sada	8,000	581 040,78	4 648 326,24	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
80	K	D.1.01.5b - 8.3	Kabeláž 12 V, napájení hybridních zásuvek a všech převodníků.	sada	8,000	21 435,34	171 482,72	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
81	K	D.1.01.5b - 8.4	Hybridní převodník 4K DP-IP box.	ks	8,000	133 970,88	1 071 767,04	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
82	K	D.1.01.5b - 8.5	Videokonferenční zařízení včetně propojeného PC pro přenos videosignálů.	sada	2,000	26 532,28	53 064,56	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
83	K	D.1.01.5b - 8.6	SW pro serverové řešení - ovládání přepínání mezi připojenými zdroji videosignálů a příslušnými monitory na sále.	ks	1,000	1 195 020,26	1 195 020,26	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	K	D.1.01.5b - 8.7	SW pro serverové řešení nahrávání jednotlivých streamů z OS.	ks	1,000	243 827,00	243 827,00	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
85	K	D.1.01.5b - 8.8	SW DICOM interface pro přístup k PACS snímkům jednotlivých pacientů.	ks	1,000	551 960,03	551 960,03	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
86	K	D.1.01.5b - 8.9	SW LDAP interface. Autentifikační modul (DBGate) pro připojení k MS Active Directory a dalších adresářových služeb.	ks	1,000	257 224,09	257 224,09	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
87	K	D.1.01.5b - 8.10	Rack s patch panely, propojovacími kabely, kapacita 20 TB, RAID5, hot-swap HDD, Intel XENON min. 8 jader , 64 GB RAM, 2x optická síťová karta 10 Gb/s.	ks	1,000	616 266,05	616 266,05	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
88	K	D.1.01.5b - 8.11	Zdravotnický monitor 32", 4K, celokovové tělo, vnitřní zdroj 5 V/12 V.	ks	8,000	284 018,27	2 272 146,16	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Popis dle technické zprávy D.1.01.5b-001					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO02 - Podzemní spojovací koridor
Soupis:
D1.02.01-03 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

KSO:	80111	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, vysekání kapes, lože apod.).

Cena bez DPH **58 622 158,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 622 158,94	21,00%	12 310 653,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **70 932 812,32**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO02 - Podzemní spojovací koridor
Soupis:
D1.02.01-03 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**58 622 158,94**
HSV - Práce a dodávky HSV	51 039 002,43
1 - Zemní práce	3 427 712,71
15 - Roubení	27 835 059,16
2 - Základy a zvláštní zakládání	10 517 720,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	713 940,08
4 - Vodorovné konstrukce	4 806 723,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 593 652,89
61 - Úpravy povrchů vnitřní	926 710,99
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	666 941,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	112 978,74
96 - Bourání konstrukcí	778 989,24
99 - Staveništní přesun hmot	1 138 102,27
997 - Přesun sutě	114 124,11
PSV - Práce a dodávky PSV	7 583 156,51
711 - Izolace proti vodě	483 870,13
713 - Izolace tepelné	3 902 160,33
763 - Konstrukce suché výstavby	38 365,46
767 - Konstrukce zámečnické	1 176 133,24
769 - Prvky z plastu	459 755,44
777 - Podlahy lité	1 144 204,39
783 - Nátěry	52 528,71
784 - Malby	144 760,73
799 - Ostatní	181 378,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO02 - Podzemní spojovací koridor
Soupis:
D1.02.01-03 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**58 622 158,94**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				51 039 002,43	
	D	1	Zemní práce				3 427 712,71	
1	K	131251207	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	5 336,601	50,92	271 739,72	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-101, D.1.02.1-102					
	VV		SO02 :					
	VV		od -0,200 :					
	VV		1. fáze :					
	VV		-3,200 :					
	VV		výška = 3,00 :					
	VV		190*3,00		570,000			
	VV		-3,850 :					
	VV		výška = 3,65 :					
	VV		59,55*3,65		217,358			
	VV		svahování :					
	VV		0,65*0,65*21,1		8,915			
	VV		strop koridoru :					
	VV		2,2*3,1*1,65		11,253			
	VV		1,27*1,65*10,2		21,374			
	VV		(1,0*1,0*15,4)*0,5		7,700			
	VV		Mezisoučet		836,600			
	VV		2.fáze - 3.fáze :					
	VV		-6,265 :					
	VV		(6,265-3,20)*70,65		216,542			
	VV		-6,475 :					
	VV		(6,475-3,850)*110,44		289,905			
	VV		Mezisoučet		506,447			
	VV		4.fáze :					
	VV		6,0*290,0		1 740,000			
	VV		Mezisoučet		1 740,000			
	VV		5.fáze :					
	VV		5,5*406,2		2 234,100			
	VV		1,5*3,0*3,2		14,400			
	VV		0,95*0,95*11,2*0,5		5,054			
	VV		Mezisoučet		2 253,554			
	VV		Součet		5 336,601			
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,379	1 005,86	5 410,52	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		3,4*1,4*1,13		5,379			
	VV		Součet		5,379			
3	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	1 067,320	20,78	22 178,91	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dle metodiky 20% :" 5336,6*0,2		1 067,320			
	VV		Součet		1 067,320			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5 336,601	17,66	94 244,37	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-101, D.1.02.1-102					
	VV		SO02 :					
	VV		od -0,200 :					
	VV		1. fáze :					
	VV		-3,200 :					
	VV		výška = 3,00 :					
	VV		190*3,00		570,000			
	VV		-3,850 :					
	VV		výška = 3,65 :					
	VV		59,55*3,65		217,358			
	VV		svahování :					
	VV		0,65*0,65*21,1		8,915			
	VV		strop koridoru :					
	VV		2,2*3,1*1,65		11,253			
	VV		1,27*1,65*10,2		21,374			
	VV		(1,0*1,0*15,4)*0,5		7,700			
	VV		Mezisoučet		836,600			
	VV		2.fáze - 3.fáze :					
	VV		-6,265 :					
	VV		(6,265-3,20)*70,65		216,542			
	VV		-6,475 :					
	VV		(6,475-3,850)*110,44		289,905			
	VV		Mezisoučet		506,447			
	VV		4.fáze :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,0*290,0		1 740,000			
	VV		Mezisoučet		1 740,000			
	VV		5.fáze :					
	VV		5,5*406,2		2 234,100			
	VV		1,5*3,0*3,2		14,400			
	VV		0,95*0,95*11,2*0,5		5,054			
	VV		Mezisoučet		2 253,554			
	VV		Součet		5 336,601			
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	5 336,601	36,37	194 092,18	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-101, D.1.02.1-102					
	VV		SO02 :					
	VV		od -0,200 :					
	VV		1. fáze :					
	VV		-3,200 :					
	VV		výška = 3,00 :					
	VV		190*3,00		570,000			
	VV		-3,850 :					
	VV		výška = 3,65 :					
	VV		59,55*3,65		217,358			
	VV		svahování :					
	VV		0,65*0,65*21,1		8,915			
	VV		strop koridoru :					
	VV		2,2*3,1*1,65		11,253			
	VV		1,27*1,65*10,2		21,374			
	VV		(1,0*1,0*15,4)*0,5		7,700			
	VV		Mezisoučet		836,600			
	VV		2.fáze - 3.fáze :					
	VV		-6,265 :					
	VV		(6,265-3,20)*70,65		216,542			
	VV		-6,475 :					
	VV		(6,475-3,850)*110,44		289,905			
	VV		Mezisoučet		506,447			
	VV		4.fáze :					
	VV		6,0*290,0		1 740,000			
	VV		Mezisoučet		1 740,000			
	VV		5.fáze :					
	VV		5,5*406,2		2 234,100			
	VV		1,5*3,0*3,2		14,400			
	VV		0,95*0,95*11,2*0,5		5,054			
	VV		Mezisoučet		2 253,554			
	VV		Součet		5 336,601			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5 341,980	101,83	543 973,82	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-101, D.1.02.1-102					
	VV		SO02 :					
	VV		od -0,200 :					
	VV		1. fáze :					
	VV		-3,200 :					
	VV		výška = 3,00 :					
	VV		190*3,00		570,000			
	VV		-3,850 :					
	VV		výška = 3,65 :					
	VV		59,55*3,65		217,358			
	VV		svahování :					
	VV		0,65*0,65*21,1		8,915			
	VV		strop koridoru :					
	VV		2,2*3,1*1,65		11,253			
	VV		1,27*1,65*10,2		21,374			
	VV		(1,0*1,0*15,4)*0,5		7,700			
	VV		Mezisoučet		836,600			
	VV		2.fáze - 3.fáze :					
	VV		-6,265 :					
	VV		(6,265-3,20)*70,65		216,542			
	VV		-6,475 :					
	VV		(6,475-3,850)*110,44		289,905			
	VV		Mezisoučet		506,447			
	VV		4.fáze :					
	VV		6,0*290,0		1 740,000			
	VV		Mezisoučet		1 740,000			
	VV		5.fáze :					
	VV		5,5*406,2		2 234,100			
	VV		1,5*3,0*3,2		14,400			
	VV		0,95*0,95*11,2*0,5		5,054			
	VV		Mezisoučet		2 253,554			
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		3,4*1,4*1,13		5,379			
	VV		Mezisoučet		5,379			
	VV		Součet		5 341,980			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	53 419,800	5,09	271 906,78	CS ÚRS 2022 01
	VV		5341,98*10		53 419,800			
	VV		Součet		53 419,800			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11 752,356	95,60	1 123 525,23	CS ÚRS 2022 01
	VV		5341,98*2,2 "Přepočtené koeficientem množství		11 752,356			
9	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	1 146,548	25,98	29 787,32	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-101, D.1.02.1-102					
	VV		SO02 :					
	VV		od -0,200 :					
	VV		1. fáze :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-3,200 :					
	VV		výška = 3,00 :					
	VV		190		190,000			
	VV		-3,850 :					
	VV		výška = 3,65 :					
	VV		59,55		59,550			
	VV		Mezisoučet		249,550			
	VV		2.fáze - 3.fáze :					
	VV		-6,265 :					
	VV		70,65		70,650			
	VV		-6,475 :					
	VV		110,44		110,440			
	VV		Mezisoučet		181,090			
	VV		4.fáze :					
	VV		290,0		290,000			
	VV		Mezisoučet		290,000			
	VV		5.fáze :					
	VV		406,2		406,200			
	VV		3,0*3,2		9,600			
	VV		0,95*0,95*11,2		10,108			
	VV		Mezisoučet		425,908			
	VV		Součet		1 146,548			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 032,206	64,42	66 494,71	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-101, D.1.02.1-102					
	VV		SO02 :					
	VV		násyp :					
	VV		"dle řezu A-A :" 159,5*6,45		1 028,775			
	VV		Mezisoučet		1 028,775			
	VV		D.1.02.1-111					
	VV		Stavební podrobnost B05					
	VV		0,75*1,185*2		1,778			
	VV		Stavební podrobnost B07					
	VV		0,465*1,185*3		1,653			
	VV		Mezisoučet		3,431			
	VV		Součet		1 032,206			
11	*M*	*58343930*	*kamenivo drcené hrubé frakce 16/32*	*t*	*2 064,206*	*389,67*	*804 359,15*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		"přepočet na hmotnost :" 1032,206*1,8*1,1*1,01		2 064,206			
	VV		Součet		2 064,206			
	D	15	Roubení				27 835 059,16	
12	K	151822161RA0x	D+M Mikrozáporové pažení, 108/16, torkretovaný beton, stávající objekt (dle PD)	m2	537,000	5 250,52	2 819 529,24	Vlastní
	VV		D.1.01.2-305 :					
	VV		MĚRNOU JEDNOTKOU JE DÉLKA ZÁPORY					
	VV		"B1 - B78 :" 537		537,000			
	VV		Součet		537,000			
13	K	151822201RA0x	D+M Mikrozáporové pažení, HEB 140, torkretovaný beton (dle PD)	m2	1 255,500	3 979,29	4 995 998,60	Vlastní
	VV		D.1.02.2					
	VV		D.1.01.2-305 :					
	VV		MĚRNOU JEDNOTKOU JE DÉLKA ZÁPORY					
	VV		"C1 - C168 :" 1255,5		1 255,500			
	VV		Součet		1 255,500			
14	K	229940030RA0x	D+M Trubkové mikropiloty do D 115, včetně injektáže, vrtu (dle PD)	m	610,000	6 047,62	3 689 048,20	Vlastní
	VV		D.1.02.2-305					
	VV		MĚRNOU JEDNOTKOU JE DÉLKA MIKROPILOTY					
	VV		SO02					
	VV		1. fáze :					
	VV		2.fáze - 3.fáze :					
	VV		"mikropiloty :" 610		610,000			
	VV		Mezisoučet		610,000			
	VV		Součet		610,000			
15	K	210000x03a	D+M: NÁVRTY DO STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ včetně dodávky, pomocných prací (dle PD)	soubor	150,000	874,23	131 134,50	Vlastní
	VV		D.1.02.2-305					
	VV		MĚRNOU JEDNOTKOU JE POČET VRTŮ					
	VV		150		150,000			
	VV		R20 - 10ks /stěna , tj. 150ks / celkem					
	VV		vrt dl. 500mm - celkem 75m					
	VV		VÝZTUŽ - 367,5kg					
	VV		Součet		150,000			
16	K	210000x09	D+M: Ocelové výměny sloupů, vč. výztuh včetně doplňků, pomocných prací (dle PD)	kg	5 189,000	128,56	667 097,84	Vlastní
	VV		D.1.02.2-305					
	VV		5189		5 189,000			
	VV		Součet		5 189,000			
151	K	210000x09a	D+M: Odsekání sloupů pro U profil, vč. pomocných prací (dle PD)	m2	9,240	5 142,53	47 516,98	
	VV		D.1.02.2-305					
	VV		9,24		9,240			
	VV		Součet		9,240			
152	K	210000x09b	D+M: NÁVRTY PR. 40MM, včetně dodávky, pomocných prací (dle PD)	soubor	72,000	874,23	62 944,56	
	VV		D.1.02.2-305					
	VV		MĚRNOU JEDNOTKOU JE POČET VRTŮ					
	VV		72		72,000			
	VV		návrty pr. 40 mm pro vlepenou výztuž, dl. 700mm - 72ks					
	VV		vlepená výztuž r32, dl. 900mm - 72ks					
	VV		Součet		72,000			
17	K	210000x10a	D+M+DMTŽ: Ocelové prvky rozpěr, doplňků, pomocných prací (dle PD)	kg	45 000,000	128,56	5 785 200,00	Vlastní
	VV		D.1.02.2-305					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SPECIFIKACE ROZPĚRY KORIDOR					
	VV		45000		45 000,000			
	VV		"HEB 120 - 4563,03kg"					
	VV		"HEB 140 - 15622,36kg "					
	VV		"HEB 180 - 1638,4kg"					
	VV		"2U140 - 4576kg"					
	VV		"2U160 - 7689,2kg"					
	VV		"2U180 - 9609,6kg"					
	VV		Součet		45 000,000			
18	K	210000x10b	D+M: Beton stříkaný stěn, C20/25 XC2 (dle PD)	m2	1 700,000	4 474,00	7 605 800,00	Vlastní
	VV		D.1.02.2-305					
	VV		1700		1 700,000			
	VV		Součet		1 700,000			
19	K	210000x10c	D+M: výztuž ŽB stěny ze stříkaného betonu sítěmi KARI (dle PD)	t	19,625	80 182,34	1 573 578,42	Vlastní
	VV		D.1.02.2-305					
	VV		4420*4,44/1000		19,625			
	VV		Součet		19,625			
20	K	210000x10d	D+M: Výdřeva tl. 120mm	m2	286,800	1 594,18	457 210,82	Vlastní
	VV		D.1.02.2-305					
	VV		286,8		286,800			
	VV		Součet		286,800			
	D	2	Základy a zvláštní zakládání				10 517 720,15	
21	K	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	55,470	5 601,48	310 714,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.2					
	VV		SO02 :					
	VV		šířka pasů = 1,200 m :					
	VV		výška pasů = 1,200 m :					
	VV		(4,73+3,63+4,48)*1,20*1,20		18,490			
	VV		(4,73+3,63+4,48)*1,20*1,20		18,490			
	VV		(4,73+3,63+4,48)*1,20*1,20		18,490			
	VV		Součet		55,470			
22	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	92,448	614,86	56 842,58	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.2					
	VV		SO02 :					
	VV		šířka pasů = 1,200 m :					
	VV		výška pasů = 1,200 m :					
	VV		(4,73+3,63+4,48)*1,20*2		30,816			
	VV		(4,73+3,63+4,48)*1,20*2		30,816			
	VV		(4,73+3,63+4,48)*1,20*2		30,816			
	VV		Součet		92,448			
23	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	92,448	122,97	11 368,33	CS ÚRS 2022 01
24	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	5,270	34 432,02	181 456,75	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.2					
	VV		vyztuženost 95kg/m3 :					
	VV		55,47*95*0,001		5,270			
	VV		Součet		5,270			
25	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	94,908	3 881,41	368 376,86	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.2					
	VV		SO02 :					
	VV		podkladní beton :					
	VV		výška = 0,10 m :					
	VV		plocha = 865,8 m2 :					
	VV		862,8*0,1*1,1		94,908			
	VV		Součet		94,908			
26	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	0,238	872,85	207,74	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		3,4*1,4*0,05		0,238			
	VV		Součet		0,238			
27	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,952	5 284,82	5 031,15	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		3,4*1,4*(0,15+0,05)		0,952			
	VV		Součet		0,952			
28	K	2743226S1	Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, včetně pracovních spár, těsnění apod BETON C30/37 - XC4, XD1, XF4, Cl 0,2, Dmax16, vč. dodávky	m3	374,400	6 006,79	2 248 942,18	Vlastní
	VV		D.1.02.2					
	VV		SO02 :					
	VV		deska :					
	VV		výška = 0,45 m :					
	VV		plocha = 832 m2 :					
	VV		832*0,45		374,400			
	VV		Součet		374,400			
29	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	149,625	614,86	91 998,43	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.2					
	VV		SO02 :					
	VV		deska :					
	VV		výška = 0,45 m :					
	VV		délka = 323,3 m :					
	VV		323,3*0,45		145,485			
	VV		Mezisoučet		145,485			
	VV		výška = 0,25 m :					
	VV		(4,7+16,0)*0,20		4,140			
	VV		Mezisoučet		4,140			
	VV		Součet		149,625			
30	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	149,625	122,97	18 399,39	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.02.2					
	VV		SO02 :					
	VV		deska :					
	VV		výška = 0,45 m :					
	VV		délka = 323,3 m :					
	VV		323,3*0,45		145,485			
	VV		Mezisoučet		145,485			
	VV		výška = 0,25 m :					
	VV		(4,7+16,0)*0,20		4,140			
	VV		Mezisoučet		4,140			
	VV		Součet		149,625			
31	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	54,316	34 432,02	1 870 209,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.2					
	VV		vyztužení = 145 kg/m3 :					
	VV		374,4*145*0,001		54,288			
	VV		Mezisoučet		54,288			
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		3,4*1,4*32,39/6000*1,1		0,028			
	VV		Mezisoučet		0,028			
	VV		Součet		54,316			
32	K	210000000x01	D+M: těsnění pracovních spár (dle PD)	m	323,300	1 967,54	636 105,68	Vlastní
	VV		D.1.02.2					
	VV		SO02 :					
	VV		deska :					
	VV		délka = 323,3 m :					
	VV		323,3		323,300			
	VV		Mezisoučet		323,300			
	VV		Součet		323,300			
33	K	2793225X2	Železobeton základových zdí vodostavební C 30/37, včetně pracovních spár, těsnění apod C30/37, XC3, XD1, XF2, Cl 0,2, Dmax 16, vč. dodávky	m3	389,308	6 006,79	2 338 491,40	Vlastní
	VV		D.1.02.2					
	VV		SO02 :					
	VV		délka = 323,3 m :					
	VV		výška = 2,95 m :					
	VV		šířka = 0,40 m :					
	VV		2,95*323,3*0,40		381,494			
	VV		Mezisoučet		381,494			
	VV		E-E" :					
	VV		C-C" :					
	VV		(3,50-2,95)*0,40*(2,35+2,35+4,2+4,2)		2,882			
	VV		Mezisoučet		2,882			
	VV		D-D" :					
	VV		"šířka = 0,20 m :" 0,20*1,0*(5,65+5,65+1,1+1,1)		2,700			
	VV		Mezisoučet		2,700			
	VV		F-F" :					
	VV		"šířka = 0,20 m :" 0,20*0,90*(5,3+5,3+0,9+0,9)		2,232			
	VV		Mezisoučet		2,232			
	VV		Součet		389,308			
34	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	953,735	787,02	750 608,52	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.2					
	VV		SO02 :					
	VV		délka = 323,3 m :					
	VV		výška = 2,95 m :					
	VV		šířka = 0,40 m :					
	VV		2,95*323,3		953,735			
	VV		Mezisoučet		953,735			
	VV		Součet		953,735			
35	K	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	953,735	122,97	117 280,79	CS ÚRS 2022 01
36	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	60,185	590,26	35 524,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.2					
	VV		SO02 :					
	VV		E-E" :					
	VV		C-C" :					
	VV		(3,50-2,95)*(2,35+2,35+4,2+4,2)		7,205			
	VV		Mezisoučet		7,205			
	VV		D-D" :					
	VV		"šířka = 0,20 m :" 1,0*(5,65+5,65+1,1+1,1)		13,500			
	VV		Mezisoučet		13,500			
	VV		F-F" :					
	VV		"šířka = 0,20 m :" 0,90*(5,3+5,3+0,9+0,9)		11,160			
	VV		Mezisoučet		11,160			
	VV		délka = 2*4,8 m :					
	VV		výška = 2,95 m :					
	VV		2,95*(4,8*2)		28,320			
	VV		Mezisoučet		28,320			
	VV		Součet		60,185			
37	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	60,185	122,97	7 400,95	CS ÚRS 2022 01
38	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	36,984	34 432,02	1 273 433,83	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.2					
	VV		vyztuženost = 95 kg/m3 :					
	VV		389,308*95*0,001		36,984			
	VV		Součet		36,984			
39	K	280000000X02	D+M: zřízení prostupu základovou konstrukcí - bílou vanou včetně systémového utěsnění (dle PD)	soubor	1,000	172 283,10	172 283,10	Vlastní
40	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	4,557	5 056,83	23 043,97	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-111					
	VV		0,75*1,185*2,3*1,1		2,249			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,77*1,185*2,3*1,1		2,308			
	VV		Součet		4,557			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				713 940,08	
41	K	320000x01	D+M: Nosný překlad z válcovaných profilů, 4x I 200, délky 4000 mm (dle PD)	soubor	1,000	84 443,54	84 443,54	Vlastní
42	K	320000x02	D+M: Nosný překlad z válcovaných profilů, 4x I 200, délky 1900 mm (dle PD)	soubor	1,000	40 114,92	40 114,92	Vlastní
43	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	312,398	1 145,14	357 739,45	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-103, D.1.02.1-104, D.1.02.1-105, D.1.02.1-106, D.1.02.1-107					
	VV		SO02 :					
	VV		výška = 2,95 m :					
	VV		2,95*(103,6+3,55+1,50+1,50+3,70)		335,858			
	VV		- otvory :					
	VV		-1*(1,0*2,15)*6		-12,900			
	VV		-1*(2,4*2,2)*2		-10,560			
	VV		Mezisoučet		312,398			
	VV		Součet		312,398			
44	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	6,000	477,14	2 862,84	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-103, D.1.02.1-104, D.1.02.1-105, D.1.02.1-106, D.1.02.1-107					
	VV		SO02 :					
	VV		"Legenda překladů - L :" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
45	K	317168028	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2750 mm	kus	2,000	1 304,19	2 608,38	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-103, D.1.02.1-104, D.1.02.1-105, D.1.02.1-106, D.1.02.1-107					
	VV		SO02 :					
	VV		"Legenda překladů - M :" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	K	320000000x01	D+M: zřízení prostupů svislou konstrukcí (dle PD)	soubor	1,000	53 015,78	53 015,78	Vlastní
47	K	311236131	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných pře P15 do P20 tl 250 mm	m2	66,600	2 279,68	151 826,69	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-111					
	VV		((0,75+0,45)*4)*4		19,200			
	VV		(1,35)*4*3+(1,6+0,7+1,6)*4*2		47,400			
	VV		Součet		66,600			
48	K	346244821	Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10	m2	5,664	1 643,49	9 308,73	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		(3,4+1,4)*1,18		5,664			
	VV		Součet		5,664			
49	K	311113143	Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	5,200	2 311,49	12 019,75	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		(3+1)*1,3		5,200			
	VV		Součet		5,200			
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 806 723,08	
50	K	411321616	Železobeton stropních desek vodostavební C 30/37, včetně pracovních spár, těsnění apod BETON C30/37 - XC4, XD1, XF4, Cl 0,2, Dmax16, vč. dodávky	m3	374,400	5 416,53	2 027 948,83	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.2					
	VV		SO02 :					
	VV		deska :					
	VV		výška = 0,45 m :					
	VV		plocha = 832 m2 :					
	VV		obvod = 323,3 m :					
	VV		832*0,45		374,400			
	VV		Součet		374,400			
51	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	1 025,980	657,90	674 992,24	CS ÚRS 2022 01
	VV		SO02 :					
	VV		deska :					
	VV		výška = 0,45 m :					
	VV		plocha = 832 m2 :					
	VV		obvod = 323,3 m :					
	VV		832		832,000			
	VV		Mezisoučet		832,000			
	VV		čela desky					
	VV		323,3*0,6		193,980			
	VV		Mezisoučet		193,980			
	VV		Součet		1 025,980			
52	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	1 025,980	122,97	126 164,76	CS ÚRS 2022 01
53	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	832,000	99,85	83 075,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		SO02 :					
	VV		deska :					
	VV		výška = 0,45 m :					
	VV		plocha = 832 m2 :					
	VV		obvod = 323,3 m :					
	VV		832		832,000			
	VV		Součet		832,000			
54	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	832,000	23,31	19 393,92	CS ÚRS 2022 01
55	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	54,288	34 432,02	1 869 245,50	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vyztuženost = 145 kg/m3 :					
	VV		374,4*145*0,001		54,288			
	VV		Součet		54,288			
56	K	400000000X01	D+M: zřízení prostupů vodorovnou konstrukcí včetně systémového utěsnění (dle PD)	soubor	1,000	5 902,63	5 902,63	Vlastní
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 593 652,89	
	D	61	Úpravy povrchů vnitřní				926 710,99	
57	K	611474410RT4x	D+M Omítka stropů vnitřní tenkovrstvá - tenkovrstvá stěrka na monolitický beton, vč. penetrace	m2	475,000	265,08	125 913,00	Vlastní
	VV		D.1.02.1-103, D.1.02.1-104, D.1.02.1-105, D.1.02.1-106, D.1.02.1-107					
	VV		SO02 :					
	VV		TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ STĚRKA :					
	VV		"001 :" 475		475,000			
	VV		Součet		475,000			
58	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	46,920	55,14	2 587,17	CS ÚRS 2022 01
	VV		SO02 :					
	VV		otvory :					
	VV		(1,0*2,15)*6*2		25,800			
	VV		(2,4*2,2)*2*2		21,120			
	VV		Součet		46,920			
59	K	612131300	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený strojně	m2	825,170	56,20	46 374,55	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-103, D.1.02.1-104, D.1.02.1-105, D.1.02.1-106, D.1.02.1-107					
	VV		SO02 :					
	VV		výška = 2,95 m :					
	VV		"SO01 :" 2,95*6,885		20,311			
	VV		-1*2,3*2,2		-5,060			
	VV		"001 :" 2,95*260,8		769,360			
	VV		-1*2,3*2,2*2		-10,120			
	VV		-1*1,0*2,2*5		-11,000			
	VV		"Objekt :" 2,95*6,85		20,208			
	VV		-1*2,3*2,2		-5,060			
	VV		Mezisoučet		778,639			
	VV		"chodba :" 2,95*1,50*2		8,850			
	VV		-1*1,0*2,2*2		-4,400			
	VV		"002/003 :" 2,95*1,50*2		8,850			
	VV		Mezisoučet		13,300			
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		Pozn. 1					
	VV		(1,39+3,15+1,39)*3,85		22,831			
	VV		Mezisoučet		22,831			
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		2*(3+1)*1,3		10,400			
	VV		Mezisoučet		10,400			
	VV		Součet		825,170			
60	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	825,170	480,32	396 345,65	CS ÚRS 2022 01
61	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	124,100	186,62	23 159,54	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-103, D.1.02.1-104, D.1.02.1-105, D.1.02.1-106, D.1.02.1-107					
	VV		SO02 :					
	VV		stávající koridor :					
	VV		"strop :" 124,1		124,100			
	VV		Součet		124,100			
62	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	194,970	186,62	36 385,30	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-103, D.1.02.1-104, D.1.02.1-105, D.1.02.1-106, D.1.02.1-107					
	VV		SO02 :					
	VV		stávající koridor :					
	VV		"stěny :" 74,15*3,0		222,450			
	VV		- otvory :					
	VV		-1*1,85*2,0*2		-7,400			
	VV		-1*1,50*2,0*3		-9,000			
	VV		-1*3,70*2,4		-8,880			
	VV		-1*1,0*2,2		-2,200			
	VV		Součet		194,970			
63	K	623131100	Vápenný postřik vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	206,000	116,47	23 992,82	CS ÚRS 2022 01
64	K	623323111	Vápenocementová omítka hladkých vnějších pilířů nebo sloupů tl do 5 mm nanášená ručně	m2	206,000	357,88	73 723,28	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-111					
	VV		Stavební podrobnost B01					
	VV		(2*(1,45+0,7)*4)*5		86,000			
	VV		(2*(2,3+0,7)*4)*5		120,000			
	VV		Součet		206,000			
65	K	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	206,000	365,00	75 190,00	CS ÚRS 2022 01
66	K	623531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších pilířů nebo sloupů	m2	206,000	597,28	123 039,68	CS ÚRS 2022 01
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				666 941,90	
67	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,219	5 206,15	1 140,15	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		3,15*1,39*0,05		0,219			
	VV		Součet		0,219			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,219	318,09	69,66	CS ÚRS 2022 01
69	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	88,420	5 195,55	459 390,53	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-103, D.1.02.1-104, D.1.02.1-105, D.1.02.1-106, D.1.02.1-107, D.1.02.1-002					
	VV		ve spádu					
	VV		Skladba S5					
	VV		SO02 :					
	VV		deska stropní :					
	VV		tl. 0,10 m :					
	VV		plocha = 832 m2 :					
	VV		0,10*832		83,200			
	VV		Mezisoučet		83,200			
	VV		Skladba S10					
	VV		SO02 :					
	VV		stávající koridor :					
	VV		"20 - 130 mm :" 0,09*58,0		5,220			
	VV		Mezisoučet		5,220			
	VV		Součet		88,420			
70	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	88,420	312,79	27 656,89	CS ÚRS 2022 01
71	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,704	37 394,33	101 114,27	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-103, D.1.02.1-104, D.1.02.1-105, D.1.02.1-106, D.1.02.1-107, D.1.02.1-002					
	VV		SO02 :					
	VV		deska stropní - ve spádu :					
	VV		tl. 0,10 m :					
	VV		plocha = 832 m2 :					
	VV		hmotnost = 3,03 kg/m2 :					
	VV		832*3,03*0,001		2,521			
	VV		Mezisoučet		2,521			
	VV		SO02 :					
	VV		stávající koridor :					
	VV		"20 - 130 mm :" 58,0*3,03*0,001		0,176			
	VV		Mezisoučet		0,176			
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		3,15*1,39*8,16/6000*1,1		0,007			
	VV		Mezisoučet		0,007			
	VV		Součet		2,704			
72	K	632418250X1	D+M Potěrcementový ve spádu, strojní zpracování, tl. 5-50 mm ve spádu	m2	18,143	636,19	11 542,40	Vlastní
	VV		D.1.02.1-103, D.1.02.1-104, D.1.02.1-105, D.1.02.1-106, D.1.02.1-107, D.1.02.1-002					
	VV		SO02 :					
	VV		S09 - ve spádu :					
	VV		2,95*6,15		18,143			
	VV		Součet		18,143			
73	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	11,120	5 937,77	66 028,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		(3,4+1,4)*0,3*0,1		0,144			
	VV		D.1.02.1-111					
	VV		šachta					
	VV		1,3*1,5*0,25		0,488			
	VV		1,3*1,5*0,25		0,488			
	VV		doplnění po nové kanalizaci					
	VV		40*1*0,25		10,000			
	VV		Součet		11,120			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				112 978,74	
74	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	816,300	41,35	33 754,01	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-103, D.1.02.1-104, D.1.02.1-105, D.1.02.1-106, D.1.02.1-107, D.1.02.1-002					
	VV		SO02 :					
	VV		TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ STĚRKA :					
	VV		stropy :					
	VV		"001 :" 475		475,000			
	VV		"002 :" 108,1		108,100			
	VV		"003 :" 109,1		109,100			
	VV		"stávající koridor" 124,1		124,100			
	VV		Součet		816,300			
75	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	77,250	73,16	5 651,61	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-111					
	VV		Stavební podrobnost B01					
	VV		(2*(1,45+0,7)*1,5)*5		32,250			
	VV		(2*(2,3+0,7)*1,5)*5		45,000			
	VV		Součet		77,250			
76	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	816,300	90,13	73 573,12	CS ÚRS 2022 01
	D	96	Bourání konstrukcí				778 989,24	
77	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	9,600	530,16	5 089,54	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		(3,4+1,4)*2		9,600			
	VV		Součet		9,600			
78	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	49,622	4 198,86	208 355,83	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.02.1-103, D.1.02.1-104, D.1.02.1-105, D.1.02.1-106, D.1.02.1-107, D.1.02.1-002					
	VV		SO02 :					
	VV		základové pasy :					
	VV		výška = 1,25 m :					
	VV		2,6*1,2*1,25		3,900			
	VV		2,6*1,8*1,25		5,850			
	VV		2,6*1,8*1,25		5,850			
	VV		Mezisoučet		15,600			
	VV		výška = 1,85 m :					
	VV		1,4*1,2*1,85		3,108			
	VV		1,4*1,8*1,85		4,662			
	VV		1,4*1,8*1,85		4,662			
	VV		Mezisoučet		12,432			
	VV		výška = 1,25 m :					
	VV		3,4*1,2*1,25		5,100			
	VV		3,4*1,8*1,25		7,650			
	VV		3,4*1,8*1,25		7,650			
	VV		Mezisoučet		20,400			
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		3,4*1,4*(0,1+0,15)		1,190			
	VV		Mezisoučet		1,190			
	VV		Součet		49,622			
79	K	961000x01a	D+M: zřízení otvoru v železobetonové stěně včetně pomocných prací, zapravení, podpor, řezání, drážek a dalších prací (dle PD)	soubor	2,000	8 345,69	16 691,38	Vlastní
	VV		D.1.02.1-103, D.1.02.1-104, D.1.02.1-105, D.1.02.1-106, D.1.02.1-107, D.1.02.1-002					
	VV		SO02 :					
	VV		"1500/2900 :" 1		1,000			
	VV		"3700/2390 :" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
80	K	961000x01b	D+M: Zřízení otvoru do DN 400 v ŽB stěně do tl. 700mm, včetně pomocných prací, zapravení a dalších prací (dle PD)	soubor	8,000	10 728,64	85 829,12	Vlastní
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		"DN310" 1+1		2,000			
	VV		"DN360" 2+2		4,000			
	VV		"DN180" 1+1		2,000			
	VV		Součet		8,000			
81	K	961000x02	D+M: ZAŘÍZNUTÍ STÁV. OBKLADU, VYSPRAVENÍ OMÍTKOU, včetně pomocných prací, zapravení a dalších prací (dle PD)	m	12,000	827,05	9 924,60	Vlastní
	VV		D.1.02.1-103, D.1.02.1-104, D.1.02.1-105, D.1.02.1-106, D.1.02.1-107					
	VV		SO02 :					
	VV		"stávající koridor :" 4*3		12,000			
	VV		Součet		12,000			
82	K	961000x03	D+M: ZAŘÍZNUTÍ STÁV. STĚRKY včetně pomocných prací, zapravení a dalších prací (dle PD)	m	7,400	827,05	6 120,17	Vlastní
	VV		D.1.02.1-103, D.1.02.1-104, D.1.02.1-105, D.1.02.1-106, D.1.02.1-107					
	VV		SO02 :					
	VV		"stávající koridor :" 2*3,7		7,400			
	VV		Součet		7,400			
83	K	961000x04	D+M: odstranění stávající stěrky včetně pomocných prací, zapravení a dalších prací (dle PD)	m2	58,000	318,09	18 449,22	Vlastní
	VV		D.1.02.1-103, D.1.02.1-104, D.1.02.1-105, D.1.02.1-106, D.1.02.1-107					
	VV		SO02 :					
	VV		"stávající koridor :" 58,0		58,000			
	VV		Součet		58,000			
84	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	58,000	318,09	18 449,22	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-103, D.1.02.1-104, D.1.02.1-105, D.1.02.1-106, D.1.02.1-107					
	VV		SO02 :					
	VV		"stávající koridor :" 58,0		58,000			
	VV		Součet		58,000			
85	K	961000x05	D+M: vybourání otvoru v trokretovaném betonu po provedení koridoru včetně pomocných prací, zapravení a dalších prací (dle PD)	soubor	50,000	4 750,21	237 510,50	Vlastní
	VV		SO02 :					
	VV		"koridor :" 25+25		50,000			
	VV		Součet		50,000			
86	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	16,650	3 180,95	52 962,82	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-111					
	VV		Stavební podrobnost B02					
	VV		(0,25*(0,75+0,45)*4)*4		4,800			
	VV		0,25*(1,35)*4*3+0,25*(1,6+0,7+1,6)*4*2		11,850			
	VV		Součet		16,650			
87	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	228,831	78,82	18 036,46	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-111					
	VV		Stavební podrobnost B01					
	VV		(2*(1,45+0,7)*4)*5		86,000			
	VV		(2*(2,3+0,7)*4)*5		120,000			
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		Pozn. 1					
	VV		(1,39+3,15+1,39)*3,85		22,831			
	VV		Součet		228,831			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2	m2	4,379	79,66	348,83	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		3,15*1,39		4,379			
	VV		Součet		4,379			
89	K	890351811	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	9,750	4 241,26	41 352,29	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-111					
	VV		Stavební podrobnost B03, B04					
	VV		1,3*1,5*3		5,850			
	VV		1,3*1,5*2		3,900			
	VV		Součet		9,750			
90	K	9740425X8	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 250 mm š do 300 mm, vč. řezání, pomocných prací	m	22,000	530,16	11 663,52	Vlastní
	VV		D.1.02.1-111					
	VV		Stavební podrobnost B05					
	VV		drážky 300x500mm					
	VV		5*2+4*3		22,000			
	VV		Součet		22,000			
91	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	3,431	3 233,66	11 094,69	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-111					
	VV		Stavební podrobnost B05					
	VV		0,75*1,185*2		1,778			
	VV		Stavební podrobnost B07					
	VV		0,465*1,185*3		1,653			
	VV		Součet		3,431			
92	K	7679967X3	Demontáž stávajícího ocelového schodiště včetně zábradlí	kpl	1,000	37 111,05	37 111,05	Vlastní
	VV		D.1.02.1-111					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	99	Staveništní přesun hmot				1 138 102,27	
93	K	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 6 do 12 m	t	5 783,040	196,80	1 138 102,27	CS ÚRS 2022 01
	D	997	Přesun sutě				114 124,11	
94	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	193,493	36,37	7 037,34	CS ÚRS 2022 01
95	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	193,493	43,64	8 444,03	CS ÚRS 2022 01
96	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 708,902	8,21	22 240,09	CS ÚRS 2022 01
	VV		193,493*14 "Přepočtené koeficientem množství		2 708,902			
97	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	193,493	394,86	76 402,65	CS ÚRS 2022 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 583 156,51	
	D	711	Izolace proti vodě				483 870,13	
98	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	839,816	21,21	17 812,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-103, D.1.02.1-104, D.1.02.1-105, D.1.02.1-106, D.1.02.1-107, D.1.02.1-002					
	VV		SO02 :					
	VV		deska stropní :					
	VV		plocha = 832 m2 :					
	VV		832		832,000			
	VV		Mezisoučet		832,000			
	VV		D.1.02.1-111					
	VV		(0,25*(0,75+0,45)*4)*0,5		0,600			
	VV		0,25*(1,35)*0,5*3+0,25*(1,6+0,7+1,6)*0,5*2		1,481			
	VV		Mezisoučet		2,081			
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		3,7*1,55		5,735			
	VV		Mezisoučet		5,735			
	VV		Součet		839,816			
99	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	8,630	31,81	274,52	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		(3,4+2*1,4)*1,2+3,4*0,35		8,630			
	VV		Součet		8,630			
100	*M*	*11163153*	*emulze asfaltová penetrační*	*litr*	*255,397*	*53,44*	*13 648,42*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		spotřeba 0,3 kg/m2 :					
	VV		832*0,3		249,600			
	VV		Mezisoučet		249,600			
	VV		D.1.02.1-111					
	VV		((0,25*(0,75+0,45)*4)*0,5)*0,3		0,180			
	VV		(0,25*(1,35)*0,5*3+0,25*(1,6+0,7+1,6)*0,5*2)*0,3		0,444			
	VV		Mezisoučet		0,624			
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		3,7*1,55*0,3		1,721			
	VV		((3,4+2*1,4)*1,2+3,4*0,35)*0,4		3,452			
	VV		Mezisoučet		5,173			
	VV		Součet		255,397			
101	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1 671,816	127,24	212 721,87	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-103, D.1.02.1-104, D.1.02.1-105, D.1.02.1-106, D.1.02.1-107, D.1.02.1-002					
	VV		SO02 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		deska stropní :					
	VV		plocha = 832 m2 :					
	VV		832*2		1 664,000			
	VV		Mezisoučet		1 664,000			
	VV		D.1.02.1-111					
	VV		(0,25*(0,75+0,45)*4)*0,5		0,600			
	VV		0,25*(1,35)*0,5*3+0,25*(1,6+0,7+1,6)*0,5*2		1,481			
	VV		Mezisoučet		2,081			
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		3,7*1,55		5,735			
	VV		Mezisoučet		5,735			
	VV		Součet		1 671,816			
102	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	8,630	159,05	1 372,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		(3,4+2*1,4)*1,2+3,4*0,35		8,630			
	VV		Součet		8,630			
103	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*1 932,944*	*104,55*	*202 089,30*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		SO02 :					
	VV		deska stropní :					
	VV		plocha = 832 m2 :					
	VV		2*832*1,15		1 913,600			
	VV		Mezisoučet		1 913,600			
	VV		D.1.02.1-111					
	VV		(0,25*(0,75+0,45)*4)*0,5*1,15		0,690			
	VV		(0,25*(1,35)*0,5*3+0,25*(1,6+0,7+1,6)*0,5*2)*1,15		1,703			
	VV		Mezisoučet		2,393			
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		3,7*1,55*1,15		6,595			
	VV		((3,4+2*1,4)*1,2+3,4*0,35)*1,2		10,356			
	VV		Mezisoučet		16,951			
	VV		Součet		1 932,944			
104	K	711471301	Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na ploše vodorovné fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	113,850	106,03	12 071,52	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-103, D.1.02.1-104, D.1.02.1-105, D.1.02.1-106, D.1.02.1-107, D.1.02.1-002					
	VV		SO02 :					
	VV		VŠECHNY PŘÍČKY BUDOU ZALOŽENÉ NA ŽELEZOBETONOVÉ Í DESCE, PŘÍČKY BUDOU OD DESKY IZOLOVÁNY HYDROIZOLAČNÍ FÓLIÍ TL. 1,5 MM :					
	VV		1,0*(103,6+3,55+1,50+1,50+3,70)		113,850			
	VV		Mezisoučet		113,850			
	VV		Součet		113,850			
105	*M*	*28322004*	*fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm*	*m2*	*125,235*	*135,19*	*16 930,52*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		SO02 :					
	VV		VŠECHNY PŘÍČKY BUDOU ZALOŽENÉ NA ŽELEZOBETONOVÉ Í DESCE, PŘÍČKY BUDOU OD DESKY IZOLOVÁNY HYDROIZOLAČNÍ FÓLIÍ TL. 1,5 MM :					
	VV		1,0*(103,6+3,55+1,50+1,50+3,70)*1,1		125,235			
	VV		Součet		125,235			
106	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	10,275	676,29	6 948,88	CS ÚRS 2022 01
	D	713	Izolace tepelné				3 902 160,33	
107	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	850,143	37,11	31 548,81	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-103, D.1.02.1-104, D.1.02.1-105, D.1.02.1-106, D.1.02.1-107, D.1.02.1-002					
	VV		SO02 :					
	VV		deska stropní :					
	VV		plocha = 832 m2 :					
	VV		832		832,000			
	VV		Mezisoučet		832,000			
	VV		S09 :					
	VV		2,95*6,15		18,143			
	VV		Mezisoučet		18,143			
	VV		Součet		850,143			
108	*M*	*63482282*	*deska tepelně izolační z pěnového skla s kašírovanou fólií se skelným vláknem podlahová λ=0,045-0,048 tl 140mm*	*m2*	*915,200*	*3 711,10*	*3 396 398,72*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		SO02 :					
	VV		deska stropní :					
	VV		plocha = 832 m2 :					
	VV		832*1,1		915,200			
	VV		Součet		915,200			
109	*M*	*28372302*	*deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 30mm*	*m2*	*19,957*	*43,79*	*873,92*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		SO02 :					
	VV		S09 :					
	VV		tl. 0,03 m :					
	VV		2,95*6,15*1,1		19,957			
	VV		Součet		19,957			
110	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	877,040	148,44	130 187,82	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-103, D.1.02.1-104, D.1.02.1-105, D.1.02.1-106, D.1.02.1-107, D.1.02.1-002					
	VV		SO02 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		lepeno na torkretovou stěnu :					
	VV		výška = 3,80 m :					
	VV		šířka = 0,150 m :					
	VV		3,8*(119,5+111,3)		877,040			
	VV		Součet		877,040			
111	*M*	*28375033*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 150mm*	*m2*	*964,744*	*334,00*	*322 224,50*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		SO02 :					
	VV		lepeno na torkretovou stěnu :					
	VV		výška = 3,80 m :					
	VV		šířka = 0,150 m :					
	VV		3,8*(119,5+111,3)*1,1		964,744			
	VV		Součet		964,744			
112	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	26,331	794,75	20 926,56	CS ÚRS 2022 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				38 365,46	
113	K	763111441	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací tl. 50mm	m2	10,328	1 794,44	18 532,98	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		3,15*3,85		12,128			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		Součet		10,328			
114	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,545	969,93	10 227,91	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		REI45					
	VV		3,7*2,85		10,545			
	VV		Součet		10,545			
115	K	763131767	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m	m2	10,545	143,14	1 509,41	CS ÚRS 2022 01
116	K	7631314X2	SDK podhled deska 1xDF 15 vč. podkladové nosné kce, svislá část	m2	5,735	1 032,92	5 923,80	Vlastní
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		REI45					
	VV		3,7*1,55		5,735			
	VV		Součet		5,735			
117	K	763181423	Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 4,25 m zátěž křídla přes 25 kg	kus	1,000	1 603,20	1 603,20	CS ÚRS 2022 01
118	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,817	695,42	568,16	CS ÚRS 2022 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 176 133,24	
119	K	767_Z01	D+M: Z1 - Vnitřní Al dveře, dvoukřídlé, prosklené, kování broušená nerez ocel, PO EW 45/DP1-C3, S200, 2300x2100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování,dle PD (přesná specifikace viz D.1.02.1-504)	soubor	2,000	175 661,43	351 322,86	Vlastní
120	K	767_Z02	D+M: Z2 - Vnitřní otočné ocel. dveře, plné hladké, kování broušená nerez, PO EW 45 DP1-C3, 900x1970 mm, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování,dle PD (přesná specifikace viz D.1.02.1-504)	soubor	2,000	25 224,98	50 449,96	Vlastní
121	K	767_Z03	D+M: Z3 - Vnitřní otočné ocel. dveře, plné hladké, kování broušená nerez, PO EW 45 DP1-C3, 900x1970 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování,dle PD (přesná specifikace viz D.1.02.1-504)	soubor	4,000	27 190,56	108 762,24	Vlastní
122	K	767_Z04	D+M: Z4 - Dilatační typový profil pojezdový celohliníkový, celkem 14,1 m , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování,dle PD (přesná specifikace viz D.1.02.1-504)	m	14,100	5 039,68	71 059,49	Vlastní
123	K	767_Z05	D+M: Z5 - Požární utěsnění dilatace v příčce, délka jedné spáry 3 m, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování,dle PD (přesná specifikace viz D.1.02.1-504)	soubor	12,000	5 083,15	60 997,80	Vlastní
124	K	767_Z06	D+M: Z6 - Dilatační profil stěnový/stropní celokovový koutový , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování,dle PD (přesná specifikace viz D.1.02.1-504)	m	5,300	1 186,49	6 288,40	Vlastní
125	K	767_Z07	D+M: Z7 - Dilatační profil pro stěny a stropy celokovový, přímý, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování,dle PD (přesná specifikace viz D.1.02.1-504)	m	29,800	1 194,98	35 610,40	Vlastní
126	K	767_Z08	D+M: Z8, Z8a - Dilatační kotvení zděné příčky, L profily , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování,dle PD (přesná specifikace viz D.1.02.1-504)	kpl	1,000	133 602,95	133 602,95	Vlastní
127	K	767_Z09	D+M: Z9 - Komínek VZT pro nasávání vzduchu, nerez plech tl. 1 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování,dle PD (přesná specifikace viz D.1.02.1-504)	kpl	1,000	21 715,26	21 715,26	Vlastní
128	K	767_Z10	D+M: Z10 - Komínek VZT pro nasávání vzduchu, nerez plech tl. 1 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování,dle PD (přesná specifikace viz D.1.02.1-504)	kpl	1,000	21 715,26	21 715,26	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	767_Z11	D+M: Z11 - Plechová revizní dvířka, 300x300 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování,dle PD (přesná specifikace viz D.1.02.1-504)	soubor	5,000	2 756,82	13 784,10	Vlastní
130	K	767_Z12	D+M: Z12 - Ocelová nerezová průchodka pro VZT, 600x600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování,dle PD (přesná specifikace viz D.1.02.1-504)	kpl	1,000	125 011,21	125 011,21	Vlastní
131	K	767_Z13a	D+M: Z13 - Těsnící manžeta D125 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování,dle PD (přesná specifikace viz D.1.02.1-504)	soubor	2,000	4 532,85	9 065,70	Vlastní
132	K	767_Z13b	D+M: Z13 - Těsnící manžeta D250 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování,dle PD (přesná specifikace viz D.1.02.1-504)	soubor	4,000	5 540,15	22 160,60	Vlastní
133	K	767_Z13c	D+M: Z13 - Těsnící manžeta D365 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování,dle PD (přesná specifikace viz D.1.02.1-504)	soubor	2,000	6 547,45	13 094,90	Vlastní
134	K	767_Z14	D+M: Z14 - Zakrytí instalační šachty ocelovým L profilem, vyztuženým plechem tl. 4 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování,dle PD (přesná specifikace viz D.1.02.1-504)	soubor	1,000	32 837,98	32 837,98	Vlastní
135	K	767_Z15	D+M: Z15 - Vnitřní otočné ocel. dveře, plné hladké, kování broušená nerez, PO EI 45 DP1-C3, S200, 900x1970 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.02.1-504)	soubor	1,000	30 794,13	30 794,13	Vlastní
136	K	767_Z16	D+M: Z16 - Ochranný úhelník pro rohy zdiva 45/45/15 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.02.1-504)	soubor	80,000	848,25	67 860,00	Vlastní
	D	769	Prvky z plastu				459 755,44	
137	K	769_P01	D+M: P1 - Kryt rohu pro kolmé stěny, PO B-s1-d0 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení,dle PD (přesná specifikace viz D.1.02.1-505)	soubor	4,000	1 733,56	6 934,24	Vlastní
138	K	769_P02	D+M: P2 - Ochrany stěn v zásobovacích trasách, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení,dle PD (přesná specifikace viz D.1.02.1-505)	m	260,000	1 741,62	452 821,20	Vlastní
	D	777	Podlahy lité				1 144 204,39	
139	K	7771211X7	D+M Vyrovnání podkladu podlah stěrkou, tl. 5mm	m2	533,000	571,51	304 614,83	Vlastní
	VV		D.1.02.1-103, D.1.02.1-104, D.1.02.1-105, D.1.02.1-106, D.1.02.1-107, D.1.02.1-002					
	VV		SO02 :					
	VV		Legenda místností :					
	VV		"001 :" 475		475,000			
	VV		Mezisoučet		475,000			
	VV		SO02 :					
	VV		"stávající koridor :" 58,0		58,000			
	VV		Mezisoučet		58,000			
	VV		Součet		533,000			
140	K	7775111X4	D+M polyuretanová stěrka, vč. penetrace, pomocných prací, doplňků	m2	533,000	653,15	348 128,95	Vlastní
	VV		D.1.02.1-103, D.1.02.1-104, D.1.02.1-105, D.1.02.1-106, D.1.02.1-107, D.1.02.1-002					
	VV		SO02 :					
	VV		Legenda místností :					
	VV		"001 :" 475		475,000			
	VV		Mezisoučet		475,000			
	VV		SO02 :					
	VV		"stávající koridor :" 58,0		58,000			
	VV		Mezisoučet		58,000			
	VV		Součet		533,000			
141	K	77761521X1	D+M cementová stěrka, vč. nátěru, pomocných prací, doplňků, dle PD	m2	217,200	2 262,71	491 460,61	Vlastní
	VV		D.1.02.1-103, D.1.02.1-104, D.1.02.1-105, D.1.02.1-106, D.1.02.1-107, D.1.02.1-002					
	VV		SO02 :					
	VV		Legenda místností :					
	VV		"002 :" 108,1		108,100			
	VV		"003 :" 109,1		109,100			
	VV		Součet		217,200			
	D	783	Nátěry				52 528,71	
142	K	783893122R00	Nátěr betonových stěn bet. dvojnásobný	m2	1 024,320	42,31	43 338,98	Vlastní
	VV		SO02 :					
	VV		délka = 323,3 m :					
	VV		výška = 2,95 m :					
	VV		šířka = 0,40 m :					
	VV		2,95*323,3		953,735			
	VV		Mezisoučet		953,735			
	VV		SO02 :					
	VV		E-E" :					
	VV		C-C" :					
	VV		(3,50-2,95)*(2,35+2,35+4,2+4,2)		7,205			
	VV		Mezisoučet		7,205			
	VV		D-D" :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"šířka = 0,20 m :" 1,0*(5,65+5,65+1,1+1,1)		13,500			
	VV		Mezisoučet		13,500			
	VV		F-F" :					
	VV		"šířka = 0,20 m : "0,90*(5,3+5,3+0,9+0,9)		11,160			
	VV		Mezisoučet		11,160			
	VV		délka = 2*4,8 m :					
	VV		výška = 2,95 m :					
	VV		2,95*(4,8*2)		28,320			
	VV		Mezisoučet		28,320			
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		2*(3+1)*1,3		10,400			
	VV		Mezisoučet		10,400			
	VV		Součet		1 024,320			
143	K	783893112R00	Nátěr betonových stropů bet. dvojnásobný	m2	217,200	42,31	9 189,73	Vlastní
	VV		SO02 :					
	VV		Legenda místností :					
	VV		"002 :" 108,1		108,100			
	VV		"003 :" 109,1		109,100			
	VV		Součet		217,200			
	D	784	Malby				144 760,73	
144	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 651,954	18,13	29 949,93	CS ÚRS 2022 01
	VV		SO02 :					
	VV		stropy :					
	VV		"001 :" 475		475,000			
	VV		stěny :					
	VV		SO02 :					
	VV		výška = 2,95 m :					
	VV		"SO01 :" 2,95*6,885		20,311			
	VV		-1*2,3*2,2		-5,060			
	VV		"001 :" 2,95*260,8		769,360			
	VV		-1*2,3*2,2*2		-10,120			
	VV		-1*1,0*2,2*5		-11,000			
	VV		"Objekt :" 2,95*6,85		20,208			
	VV		-1*2,3*2,2		-5,060			
	VV		"chodba :" 2,95*1,50*2		8,850			
	VV		-1*1,0*2,2*2		-4,400			
	VV		"002/003 :" 2,95*1,50*2		8,850			
	VV		Mezisoučet		1 266,939			
	VV		SO02 :					
	VV		stávající koridor :					
	VV		"strop :" 124,1		124,100			
	VV		"stěny :" 74,15*3,0		222,450			
	VV		- otvory :					
	VV		-1*1,85*2,0*2		-7,400			
	VV		-1*1,50*2,0*3		-9,000			
	VV		-1*3,70*2,4		-8,880			
	VV		-1*1,0*2,2		-2,200			
	VV		Mezisoučet		319,070			
	VV		D.1.02.1-112					
	VV		Pozn. 1					
	VV		(1,39+3,15+1,39+3,15)*3,85-0,9*2+3,15*3,85		45,286			
	VV		3,7*2,85+3,15*1,39+3,7*1,55		20,659			
	VV		Mezisoučet		65,945			
	VV		Součet		1 651,954			
145	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 651,954	69,50	114 810,80	CS ÚRS 2022 01
	D	799	Ostatní				181 378,08	
146	K	799000x01	D+M: dilatace PPS 50 mm včetně pomocných prací, zapravení doplňků a dalších prací (dle PD)	m2	38,847	190,10	7 384,81	Vlastní
	VV		DPS SO 02 Půdorysy, řezy 50 :					
	VV		Řez A, B :					
	VV		dilatace stávající konstrukce :					
	VV		délka = 8,93 m :					
	VV		výška = 4,14 m :					
	VV		8,93*4,14		36,970			
	VV		- otvory :					
	VV		-1*1,50*2,90		-4,350			
	VV		-1*3,70*2,39		-8,843			
	VV		Mezisoučet		23,777			
	VV		napojení na SO01					
	VV		6,45*4,7		30,315			
	VV		-1,64*3,08		-5,051			
	VV		-3,515*2,9		-10,194			
	VV		Mezisoučet		15,070			
	VV		Součet		38,847			
147	K	799000x02	D+M: dilatační pás včetně pomocných prací, zapravení doplňků a dalších prací (dle PD)	m2	38,847	190,10	7 384,81	Vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *pás z chloroplenového kaučuku tl. 8 mm šířky 500 mm* *D.1.02.1-103*					
	VV		DPS SO 02 Půdorysy, řezy 50 :					
	VV		Řez A, B :					
	VV		dilatace stávající konstrukce :					
	VV		délka = 8,93 m :					
	VV		výška = 4,14 m :					
	VV		8,93*4,14		36,970			
	VV		- otvory :					
	VV		-1*1,50*2,90		-4,350			
	VV		-1*3,70*2,39		-8,843			
	VV		Mezisoučet		23,777			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		napojení na SO01					
	VV		6,45*4,7		30,315			
	VV		-1,64*3,08		-5,051			
	VV		-3,515*2,9		-10,194			
	VV		Mezisoučet		15,070			
	VV		Součet		38,847			
148	K	799000x03	D+M: vyspravení stávající izolace z asfaltových pasů včetně pomocných prací, zapravení doplňků a dalších prací, odstranění a likvidace stávající izolace a cementového potěru (dle PD)	m2	66,000	1 049,71	69 280,86	Vlastní
	VV		V MÍSTĚ ZÁVĚSU NOSNÍKU ODSTRANIT HYDROIZOLACI VČETNĚ KRYCÍHO CEMENTOVÉHO POTĚRU					
	VV		PO PROVEDENÍ ZAVĚŠENÍ OBNOVIT HYDROIZOLACI 2x PN + 2x ASFALTOVÝ PÁS + CEMENTOVÝ POTĚR 50 MM					
	VV		66		66,000			
	VV		Součet		66,000			
149	K	799000x04	D+M: dilatace PPS 20mm mezi 4. a 5. fází výstavby včetně pomocných prací, zapravení doplňků a dalších prací (dle PD)	m2	10,202	186,16	1 899,20	Vlastní
	VV		DPS SO 02 Půdorysy, řezy 50 :					
	VV		Půdorys část 2 :					
	VV		rozhraní fází 4 a 5 :					
	VV		PVC SPÁROVÝ PÁS S DUŠÍ :					
	VV		délka = 6,15 m :					
	VV		výška = 4,26 m :					
	VV		6,15*4,26		26,199			
	VV		- otvory :					
	VV		-1*5,35*2,99		-15,997			
	VV		Součet		10,202			
150	K	799000x05	D+M: provizorní vynesení potrubí včetně pomocných prací, zapravení doplňků a dalších prací (dle PD)	soubor	5,000	19 085,68	95 428,40	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO02 - Podzemní spojovací koridor
Soupis:
D.1.02.4c - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 067 044,03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 067 044,03	21,00%	224 079,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 291 123,28**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO02 - Podzemní spojovací koridor
Soupis:
D.1.02.4c - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:		Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 067 044,03**
D1 - KABELY	502 060,20
D2 - ÚLOŽNÝ MATERIÁL	249 645,84
D3 - PŘÍSTROJE	6 408,44
D4 - OSVĚTLENÍ	88 694,32
D5 - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	41 248,43
D6 - Inteligentní ovládací systém KNX	34 854,02
D7 - OSTATNÍ	144 132,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO02 - Podzemní spojovací koridor
Soupis:
D.1.02.4c - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: | Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel: | Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. | Zpracovatel: K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 067 044,03**	
	D	D1	KABELY				502 060,20	
1	K	D.1.02.4c 001	Kabel CAB_B (J) 5x25	m	275,000	580,47	159 629,25	
	VV		1.PP					
	VV		275		275,000			
	VV		Součet		275,000			
2	K	D.1.02.4c 002	Kabel CAB_B (J) 3x6	m	675,000	114,36	77 193,00	
	VV		1.PP					
	VV		675		675,000			
	VV		Součet		675,000			
3	K	D.1.02.4c 003	Kabel CAB_B (J) 3x4	m	840,000	89,80	75 432,00	
	VV		1.PP					
	VV		840		840,000			
	VV		Součet		840,000			
4	K	D.1.02.4c 004	Kabel CAB_B (J) 3x2,5	m	190,000	66,65	12 663,50	
	VV		1.PP					
	VV		190		190,000			
	VV		Součet		190,000			
5	K	D.1.02.4c 005	Kabel CAB_B (O) 3x1,5	m	220,000	54,73	12 040,60	
	VV		1.PP					
	VV		220		220,000			
	VV		Součet		220,000			
6	K	D.1.02.4c 006	Kabel CAB_C (J) 3x4	m	420,000	107,22	45 032,40	
	VV		1.PP					
	VV		420		420,000			
	VV		Součet		420,000			
7	K	D.1.02.4c 007	Kabel CAB_C (J) 3x2,5	m	480,000	74,89	35 947,20	
	VV		1.PP					
	VV		480		480,000			
	VV		Součet		480,000			
8	K	D.1.02.4c 008	Kabel CAB_C (J) 3x1,5	m	1 275,000	61,49	78 399,75	
	VV		1.PP					
	VV		1275		1 275,000			
	VV		Součet		1 275,000			
9	K	D.1.02.4c 009	Kabel CAB_E 4 z/žl, vč. ukončení	m	50,000	41,09	2 054,50	
	VV		1.PP					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
10	K	D.1.02.4c 010	Kabel CAB_E 2,5 z/žl, vč. ukončení	m	100,000	36,68	3 668,00	
	VV		1.PP					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
	D	D2	ÚLOŽNÝ MATERIÁL				249 645,84	
11	K	D.1.02.4c 011	Kabelový žlab 300/60mm, vč. zavěšení/uchycení, spojek, tvarovek, koncovek a podružného materiálu	m	125,000	433,37	54 171,25	
	VV		1.PP					
	VV		125		125,000			
	VV		Součet		125,000			
12	K	D.1.02.4c 012	Drobný nosný a spojovací materiál ke kabelovým trasám, komplet	kpl	1,000	1 829,04	1 829,04	
13	K	D.1.02.4c 013	Kabelový žlab 200/60, se zachováním funkčnosti při požáru P60-R, vč. zavěšení/uchycení, spojek, tvarovek, koncovek a podružného materiálu	m	125,000	717,09	89 636,25	
	VV		1.PP					
	VV		125		125,000			
	VV		Součet		125,000			
14	K	D.1.02.4c 014	Elektroinstalační trubka D32mm se zachováním funkčnosti při požáru P60-R, vč. uchycení, spojek, tvarovek, koncovek a podružného materiálu	m	25,000	359,68	8 992,00	
	VV		1.PP					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
15	K	D.1.02.4c 015	Drobný nosný a spojovací materiál ke kabelovým trasám se zachováním funkčnosti P60-R, komplet	kpl	1,000	1 950,98	1 950,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	D.1.02.4c 016	Elektroinstalační trubka, plastová ohebná D32, střední mechanická odolnost 750N, pro instalaci do betonových podlah, komplet	m	30,000	60,75	1 822,50	
	VV		1.PP					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
17	K	D.1.02.4c 017	Krabicová rozvodka pod omítku / do SDK stěny, včetně svorkovnice, kompletní	ks	10,000	275,96	2 759,60	
	VV		1.PP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
18	K	D.1.02.4c 018	Instalační krabice pro montáž spínacího přístroje nebo zásuvky pod omítku nebo do SDK stěn, s možností spojení do vícenásobných sestav, komplet	ks	16,000	86,40	1 382,40	
	VV		1.PP					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
19	K	D.1.02.4c 019	Instalační krabice pro montáž spínacího přístroje nebo zásuvky do betonu, komplet	ks	19,000	184,38	3 503,22	
	VV		1.PP					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
20	K	D.1.02.4c 020	Elektroinstalační požární krabice s tepelnou pojistkou	ks	28,000	1 059,19	29 657,32	
	VV		1.PP					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
21	K	D.1.02.4c 021	Montážní C-profil pro instalaci svítidel, kompletní včetně uchycení, komplet	m	130,000	305,07	39 659,10	
	VV		1.PP					
	VV		130		130,000			
	VV		Součet		130,000			
22	K	D.1.02.4c 022	Řetízek nebo lanko pro zavěšení svítidel včetně uchycení, komplet	m	195,000	54,42	10 611,90	
	VV		1.PP					
	VV		195		195,000			
	VV		Součet		195,000			
23	K	D.1.02.4c 023	Spojovací a nosný materiál, komplet včetně montáže	kpl	1,000	2 316,79	2 316,79	
24	K	D.1.02.4c 024	Drobný úložný a montážní materiál, komplet včetně montáže	kpl	1,000	1 353,49	1 353,49	
	D	D3	PŘÍSTROJE				6 408,44	
25	K	D.1.02.4c 025	Přepínač střídavý (řaz. 6), 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20	ks	4,000	338,94	1 355,76	
	VV		1.PP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
26	K	D.1.02.4c 026	Přepínač křížový (řaz. 7), 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20	ks	2,000	386,41	772,82	
	VV		1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	D.1.02.4c 027	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, s ochranným kolíkem a clonkami, pod omítku, kompletní, IP20, BÍLÁ BARVA - obvody "MDO"	ks	13,000	329,22	4 279,86	
	VV		1.PP					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
	D	D4	OSVĚTLENÍ				88 694,32	
28	K	D.1.02.4c 028	Svítidlo ozn. "D2", viz. Technická specifikace	ks	22,000	2 635,63	57 983,86	
	VV		1.PP					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
29	K	D.1.02.4c 029	Svítidlo ozn. "I", viz. Technická specifikace	ks	22,000	1 395,93	30 710,46	
	VV		1.PP					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
	D	D5	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ				41 248,43	
30	K	D.1.02.4c 030	Svítidlo nouzové ozn. "N2", viz. Technická specifikace	ks	9,000	1 517,83	13 660,47	
	VV		1.PP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
31	K	D.1.02.4c 031	Svítidlo nouzové ozn. "N9", viz. Technická specifikace	ks	8,000	1 490,00	11 920,00	
	VV		1.PP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
32	K	D.1.02.4c 032	Svítidlo nouzové ozn. "Np1", viz. Technická specifikace	ks	6,000	1 422,01	8 532,06	
	VV		1.PP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
33	K	D.1.02.4c 033	Svítidlo nouzové ozn. "Np3", viz. Technická specifikace	ks	2,000	1 427,18	2 854,36	
	VV		1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	D.1.02.4c 034	Svítidlo nouzové ozn. "Np4", viz. Technická specifikace	ks	3,000	1 427,18	4 281,54	
	VV		1.PP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	D6	Inteligentní ovládací systém KNX				34 854,02	
35	K	D.1.02.4c 035	Detektor přítomnosti KNX - pro chodby, s integrovaným sběrnicovým vazebním členem; Detekční rozsah: vertikální 360°; Rozsah (přibl.): cca. Ø 24 m křížem / cca. Ø 8 m přímo; Stupeň krytí : IP20 / Třída II, Okolní teplota: -25 °C do +55 °C	ks	6,000	3 848,07	23 088,42	
	VV		1.PP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
36	K	D.1.02.4c 036	Kabel CAB_F 2x2x0,8	m	280,000	42,02	11 765,60	
	VV		1.PP					
	VV		280		280,000			
	VV		Součet		280,000			
	D	D7	OSTATNÍ				144 132,78	
37	K	D.1.02.4c 037	Vývod pro požární stěnový uzávěr * 3 vodiče	ks	3,000	231,68	695,04	vlastní
	VV		1.PP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
38	K	D.1.02.4c 038	Vývod pro el. ohřívač vzduchu 2x17kW * 5 vodičů	ks	1,000	2 601,31	2 601,31	vlastní
	VV		1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	D.1.02.4c 039	Průraz zdí do tloušťky 300mm, rozměr 300x100, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění	ks	4,000	2 097,30	8 389,20	
	VV		1.PP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
40	K	D.1.02.4c 040	Systém protipožárních přepážek a ucpávek, komplet	ks	5,000	1 292,52	6 462,60	
	VV		1.PP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
41	K	D.1.02.4c 041	Ocelová konstrukce všeobecně	kg	50,000	147,30	7 365,00	
42	K	D.1.02.4c 042	Demontáže stávající elektroinstalace v budově 15	ks	1,000	34 142,16	34 142,16	vlastní
43	K	D.1.02.4c 043	Zednické přípomoce, sádrokartonářské práce, kompletní	kpl	1,000	19 509,81	19 509,81	vlastní
44	K	D.1.02.4c 044	Drážky pro kabeláž ve zdivu, kompletní	kpl	1,000	19 509,81	19 509,81	vlastní
45	K	D.1.02.4c 045	Kapsy pro instalační krabice ve zdivu nebo SDK příčkách, kompletní	kpl	1,000	9 754,90	9 754,90	vlastní
46	K	D.1.02.4c 046	Výchozí revize	kpl	1,000	15 217,65	15 217,65	vlastní
47	K	D.1.02.4c 047	Zkoušky, zprovoznění, komplet	kpl	1,000	20 485,30	20 485,30	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO02 - Podzemní spojovací koridor
Soupis:
D.1.02.4f - Vzduchotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
	GEOSAN GROUP a.s.	DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**382 731,12**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	382 731,12	21,00%	80 373,54
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**463 104,66**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO02 - Podzemní spojovací koridor
Soupis:
D.1.02.4f - Vzduchotechnika

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**382 731,12**
D.1.02.4f - 48.00 - Zařízení č. 48 - Větrání podzemního koridoru - 1.PP	382 731,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO02 - Podzemní spojovací koridor
Soupis:
D.1.02.4f - Vzduchotechnika

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**382 731,12**	
	D	D.1.02.4f - 48	Zařízení č. 48 - Větrání podzemního koridoru - 1.PP				382 731,12	
1	K	D.1.02.4f - 48.01	Radiální potrubní ventilátor 600x350 s EC motorem, průtok 3700 m3/h při 600 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	35 206,42	35 206,42	Vlastní
	VV		m=36kg, Lw(A) = 67,0 dB(A)					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	D.1.02.4f - 48.02	Radiální potrubní ventilátor 600x350 s EC motorem, průtok 3700 m3/h při 600 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M	ks	1,000	35 206,42	35 206,42	Vlastní
	VV		m=36kg, Lw(A) = 67,0 dB(A)					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	D.1.02.4f - 48.03	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 600x500, včetně servopohonu ON/OFF na 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	8 251,67	8 251,67	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	D.1.02.4f - 48.04	Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 600x500, včetně servopohonu ON/OFF na 230V s havarijní funkcí, D+M	ks	1,000	8 251,67	8 251,67	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	D.1.02.4f - 48.06	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M	ks	24,000	1 971,47	47 315,28	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
6	K	D.1.02.4f - 48.07	Regulační klapka těsná 800x500, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	3 112,79	3 112,79	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	D.1.02.4f - 48.08	Regulační klapka těsná 600x400, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	2 529,45	2 529,45	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	D.1.02.4f - 48.09	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do hranatého potrubí, komfortní, regulace R1 - 425 x 325, D+M	ks	1,000	1 350,08	1 350,08	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	D.1.02.4f - 48.09a	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do hranatého potrubí, komfortní, regulace R1 - 425 x 325, D+M	ks	1,000	1 490,55	1 490,55	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	D.1.02.4f - 48.10	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M	m2	87,000	729,67	63 481,29	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		87		87,000			
	VV		Součet		87,000			
11	K	D.1.02.4f - 48.11	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	106,000	735,52	77 965,12	Vlastní
	VV		s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4f-101 Půdorys 1.PP					
	VV		106		106,000			
	VV		Součet		106,000			
12	K	D.1.02.4f - 48.100	Požární stěnový uzávěr čtyřhranný, odolnost 90 min, 800x600, D+M	ks	1,000	26 617,23	26 617,23	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		včetně 2ks krycích mřížek					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	D.1.02.4f - 48.101	Požární stěnový uzávěr čtyřhranný, odolnost 90 min, 800x600, D+M	ks	1,000	26 617,23	26 617,23	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		včetně 2ks krycích mřížek					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	D.1.02.4f - 48.102	Požární stěnový uzávěr čtyřhranný, odolnost 90 min, 800x500, D+M	ks	1,000	24 893,54	24 893,54	Vlastní
	VV		včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním					
	VV		včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce					
	VV		včetně 2ks krycích mřížek					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	D.1.02.4f - 48.200	Montážní materiál k z.č. 48	kg	40,000	73,16	2 926,40	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
16	K	D.1.02.4f - 48.201	Zaregulování z.č. 48, koordinace s MaR	hod	20,000	617,49	12 349,80	Vlastní
17	K	D.1.02.4f - 48.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	2,000	617,49	1 234,98	Vlastní
18	K	D.1.02.4f - 48.208	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	10,000	393,12	3 931,20	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO02 - Podzemní spojovací koridor
Soupis:
D.1.02.4g - Měření a regulace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
	GEOSAN GROUP a.s.	DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**476 102,09**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	476 102,09	21,00%	99 981,44
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**576 083,53**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO02 - Podzemní spojovací koridor
Soupis:
D.1.02.4g - Měření a regulace

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**476 102,09**
1.00 - Rozváděč DTC01.4	476 102,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO02 - Podzemní spojovací koridor
Soupis:
D.1.02.4g - Měření a regulace

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**476 102,09**	
	D	1.00	Rozváděč DTC01.4				476 102,09	
1	K	D.1.02.4g.1.01	Rozváděč - D+M, ve skladbě:	ks	1,000	35 255,49	35 255,49	Vlastní
	VV		Oceloplechový rozváděč o rozměru 600x600x250, jednokřídlé dveře, protipožární odolnost EI90 DP1.					
	VV		krytí IP65, obsahuje montážního panel, průchodky (PG16, PG13,5, PG11).					
	VV		Výkonové parametry: In= 20 A pro MDO, In= 10 A pro VDO.					
	VV		Technické parametry rozváděče v souladu s ČSN EN 61 439-1 ed. 2, ČSN EN 61 439-2 ed. 2.					
	VV		Rozváděč bude kompletně vybavený vč. vypínačů, jističů, pojistek, stykačů, relé, svorkovnic,					
	VV		přepěťové ochrany 3. stupně, napájecího zdroje,					
	VV		bezpečnostního transformátoru, štítků, spojovacího materiálu, roštů, lanek apod.					
	VV		Montáž a zapojení přístrojů v rozváděči.					
	VV		Komplexní zkoušky a měření v rozváděči, uvedení do provozu.					
	VV		Všechny výkonové parametry-viz tabulka v příloze č. 1 "Tabulka 1 - Seznam příkonů rozváděčů MaR".					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-102 Schéma rozváděče DTC01.4; viz výkres číslo: D.1.02.4g-102 Půdorys 1.PP - D.1.02.4g					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	D.1.02.4g.1.02	Volně programovatelný CPU modulární modul,rozhraní 2x RS232/RS485, 2x ethernet	ks	1,000	53 556,12	53 556,12	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-102 Schéma rozváděče DTC01.4; viz seznam: D.1.02.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	D.1.02.4g.1.03	Rozšiřující modul V/V 6x AO (0-10V)	ks	1,000	17 877,56	17 877,56	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-102 Schéma rozváděče DTC01.4; viz seznam: D.1.02.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	D.1.02.4g.1.04	Rozšiřující modul V/V 8x AI (0-10V)	ks	1,000	14 667,29	14 667,29	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-102 Schéma rozváděče DTC01.4; viz seznam: D.1.02.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	D.1.02.4g.1.05	Rozšiřující modul V/V 8x AI (Ni1000)	ks	1,000	12 355,54	12 355,54	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-102 Schéma rozváděče DTC01.4; viz seznam: D.1.02.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	D.1.02.4g.1.06	Rozšiřující modul V/V 16x DI	ks	1,000	5 574,40	5 574,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-102 Schéma rozváděče DTC01.4; viz seznam: D.1.02.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	D.1.02.4g.1.07	Rozšiřující modul V/V 16x DO	ks	1,000	7 294,87	7 294,87	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-102 Schéma rozváděče DTC01.4; viz seznam: D.1.02.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	D.1.02.4g.1.08	Komunikační modul RS485	ks	1,000	7 448,98	7 448,98	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-102 Schéma rozváděče DTC01.4; viz seznam: D.1.02.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	D.1.02.4g.1.09	Propojovací kabely DDC D+M	sestava	1,000	251,82	251,82	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-102 Schéma rozváděče DTC01.4; viz seznam: D.1.02.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	D.1.02.4g.1.10	Software DDC	d.b.	54,000	604,38	32 636,52	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-102 Schéma rozváděče DTC01.4; viz seznam: D.1.02.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
11	K	D.1.02.4g.1.11	Vizualizace na centrálním dispečinku	d.b.	54,000	251,82	13 598,28	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-102 Schéma rozváděče DTC01.4; viz seznam: D.1.02.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
12	K	D.1.02.4g.1.12	Rozšíření licence dispečinku	sestava	1,000	19 264,61	19 264,61	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-102 Schéma rozváděče DTC01.4; viz seznam: D.1.02.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	D.1.02.4g.1.13	Čidlo teploty kanálové, Ni1000, D+M	ks	1,000	1 173,50	1 173,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-102 Schéma rozváděče DTC01.4; D.1.02.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	D.1.02.4g.1.14	Diferenční tlakový snímač, 0-1000Pa, 0-10V, vč. příslušenství, D+M	ks	2,000	2 493,07	4 986,14	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-102 Schéma rozváděče DTC01.4; D.1.02.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	K	D.1.02.4g.1.15	Termostat prostorový, 5-40°C, D+M	ks	1,000	933,77	933,77	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-102 Schéma rozváděče DTC01.4; D.1.02.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	D.1.02.4g.1.16	Čidlo rychlosti proudění vzduchu do VZT kanálu, 0-10V, D+M	ks	1,000	14 314,74	14 314,74	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-102 Schéma rozváděče DTC01.4; D.1.02.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	D.1.02.4g.1.17	Připojení elektrickýnch zařízení (motory, zařízení RS485, ovladače, úpravny vody apod.)	ks	5,000	453,28	2 266,40	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-102 Schéma rozváděče DTC01.4; D.1.02.4g-002 Seznam datových bodů.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
18	K	D.1.02.4g.1.18	Kabel 4x2,5 B2caS1D1 P60	ks	202,000	58,42	11 800,84	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		202		202,000			
	VV		Součet		202,000			
19	K	D.1.02.4g.1.19	Kabel 5x2,5 B2caS1D1 P60	ks	202,000	63,46	12 818,92	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		202		202,000			
	VV		Součet		202,000			
20	K	D.1.02.4g.1.20	Kabel 1x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	386,000	38,28	14 776,08	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		386		386,000			
	VV		Součet		386,000			
21	K	D.1.02.4g.1.21	Kabel 2x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	1 154,000	39,28	45 329,12	Vlastní
22	K	D.1.02.4g.1.22	Vodič H07V-U 6mm2 zelenožlutý	ks	50,000	31,23	1 561,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
23	K	D.1.02.4g.1.23	Svorka zemnící 16 vč pásku	ks	4,000	45,33	181,32	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
24	K	D.1.02.4g.1.24	Svorkovnice EPS	ks	1,000	479,47	479,47	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	D.1.02.4g.1.25	Elektroinstalační žlab drátěný 150x50mm, vč. příslušenství D+M	m	150,000	495,59	74 338,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
26	K	D.1.02.4g.1.26	Trubka ocelová, závit, 6036, ZIN žár. pozink, 47/44 mm, vč. příslušenství, D+M	m	40,000	423,07	16 922,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
27	K	D.1.02.4g.1.27	Trubka elektroinstalační PVC pevná prům.32mm, vč. příslušenství D+M	m	300,000	62,45	18 735,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-101 Půdorys 1.PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
28	K	D.1.02.4g.1.28	Trubka elektroinstalační PVC ohebná prům.20mm, vč. příslušenství D+M	m	40,000	58,42	2 336,80	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
29	K	D.1.02.4g.1.29	Trubka ohebná, kovová, 750N, 54,9/48 mm, vč. příslušenství, D+M	m	20,000	55,40	1 108,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
30	K	D.1.02.4g.1.30	Elektroinstalační krabice na povrch s funkční integritou P60, D+M	ks	12,000	117,85	1 414,20	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
31	K	D.1.02.4g.1.31	Protipožární ucpávka EI90/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	4,000	251,82	1 007,28	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
32	K	D.1.02.4g.1.32	Protipožární ucpávka EI90/DP1, do rozměru 50mm2, D+M	ks	1,000	423,07	423,07	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.02.4g-101 Půdorys 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	D.1.02.4g.1.33	Doplňkový montážní materiál k instalaci v VS	sestava	1,000	10 073,00	10 073,00	Vlastní
	VV		svorky,šrouby, matice, nýty, podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, stahovací pásky, hmoždinky, apod.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	D.1.02.4g.1.34	Zaregulování systému MaR, koordinace s profesí vytápění/chlad	hod	24,000	402,92	9 670,08	Vlastní
35	K	D.1.02.4g.1.38	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu, revize elektrických zařízení	hod	24,000	402,92	9 670,08	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO02 - Podzemní spojovací koridor
Soupis:
D.1.02.4h - EPS + ERO

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
	GEOSAN GROUP a.s.	DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **457 307,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	457 307,44	21,00%	96 034,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **553 342,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO02 - Podzemní spojovací koridor
Soupis:
D.1.02.4h - EPS + ERO

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**457 307,44**
D1 - EPS	292 626,09
D2 - Kabelové rozvody	146 223,06
D3 - Ostatní montáže	21 408,28
D4 - Grafická nadstavba	14 870,57
D5 - Evakuační rozhlas	164 681,35
D6 - Rozvody	164 681,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO02 - Podzemní spojovací koridor
Soupis:
D.1.02.4h - EPS + ERO

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel: K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**457 307,44**	
	D	D1	EPS				292 626,09	
1	K	D.1.02.4h 001	Multisensor interaktivní optický a tepelný	ks	48,000	1 148,14	55 110,72	
	VV		D.1.02.4h-102 Půdorys 1.PP EPS					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
2	K	D.1.02.4h 002	Multisensor interaktivní optický a tepelný s oddělovačem	ks	1,000	1 779,31	1 779,31	
	VV		D.1.02.4h-102 Půdorys 1.PP EPS					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	D.1.02.4h 003	Patice pro hlásič	ks	49,000	284,40	13 935,60	
	VV		D.1.02.4h-102 Půdorys 1.PP EPS					
	VV		49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
4	K	D.1.02.4h 004	Adapter pro montáždo podhledu CTA	ks	16,000	197,85	3 165,60	
	VV		D.1.02.4h-102 Půdorys 1.PP EPS					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
5	K	D.1.02.4h 005	Adresovatelný tlačítkový hlásič s izolátorem vnitřní červený KAC	ks	10,000	1 770,71	17 707,10	
	VV		D.1.02.4h-102 Půdorys 1.PP EPS					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
6	K	D.1.02.4h 006	Rámeček pod omítku pro tlač. hlási. KAC	ks	10,000	97,76	977,60	
	VV		D.1.02.4h-102 Půdorys 1.PP EPS					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
7	K	D.1.02.4h 007	Samolepky s čísly adres sada s čísly adres 1_250	ks	1,000	211,41	211,41	
	VV		D.1.02.4h-102 Půdorys 1.PP EPS					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	D.1.02.4h 008	Držák samolepky pro vyznačení adresy	ks	49,000	14,27	699,23	
	VV		D.1.02.4h-102 Půdorys 1.PP EPS					
	VV		49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
9	K	D.1.02.4h 009	Paralelní indikátror	ks	16,000	627,36	10 037,76	
	VV		D.1.02.4h-102 Půdorys 1.PP EPS					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
10	K	D.1.02.4h 010	Přídržný elektromagnet požárních dveří včetně přídržné destičky s kloubem. Přídržná síla 50N.	ks	4,000	1 384,46	5 537,84	
	VV		D.1.02.4h-102 Půdorys 1.PP EPS					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
11	K	D.1.02.4h 011	Lahev zkušebního plynu	ks	1,000	962,01	962,01	
	D	D2	Kabelové rozvody				146 223,06	
12	K	D.1.02.4h 012	Kabel 1x2x0.8 provedení pro EPS třída reakce na oheň B2ca ,s1,d1	m	1 500,000	33,10	49 650,00	
	VV		D.1.02.4h-102 Půdorys 1.PP EPS					
	VV		1500		1 500,000			
	VV		Součet		1 500,000			
13	K	D.1.02.4h 013	Kabel 2x1,5 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d1	m	300,000	125,16	37 548,00	
	VV		D.1.02.4h-102 Půdorys 1.PP EPS					
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
14	K	D.1.02.4h 014	Krabice rozvodná s funkční integritou P 30R	ks	2,000	943,67	1 887,34	
	VV		D.1.02.4h-102 Půdorys 1.PP EPS					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	K	D.1.02.4h 015	Elektroinstalační trubka bezhalogenní 16 mm včetně kolen spojek a příchytek	m	400,000	72,15	28 860,00	
16	K	D.1.02.4h 016	Elektroinstalační trubka bezhalogenní 25 mm včetně kolen spojek a příchytek	m	50,000	88,56	4 428,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	D.1.02.4h 017	Elektroinstalační trubka ohebná bezhalogenní 16 mm	m	20,000	61,10	1 222,00	
18	K	D.1.02.4h 018	Uvolňovací tlačítko NC pro přídržné elektromagnety a samozavírače s el. aretací	ks	4,000	559,90	2 239,60	
	VV		D.1.02.4h-102 Půdorys 1.PP EPS					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
19	K	D.1.02.4h 019	Přístrojová krabice	ks	16,000	84,91	1 358,56	
	VV		D.1.02.4h-102 Půdorys 1.PP EPS					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
20	K	D.1.02.4h 020	Rozvodná krabice	ks	5,000	164,32	821,60	
	VV		D.1.02.4h-102 Půdorys 1.PP EPS					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
21	K	D.1.02.4h 021	Krabice universální	ks	10,000	118,42	1 184,20	
	VV		D.1.02.4h-102 Půdorys 1.PP EPS					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
22	K	D.1.02.4h 022	Krabice rozvodná s funkční integritou P30R	ks	2,000	943,67	1 887,34	
	VV		D.1.02.4h-102 Půdorys 1.PP EPS					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
23	K	D.1.02.4h 023	Provrtání stěny prům 16	ks	10,000	153,83	1 538,30	vlastní
	VV		D.1.02.4h-102 Půdorys 1.PP EPS					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
24	K	D.1.02.4h 024	Zhotovení drážky pro trubku	m	20,000	83,32	1 666,40	vlastní
25	K	D.1.02.4h 025	Drobný montážní materiál	ks	1,000	5 004,42	5 004,42	
26	K	D.1.02.4h 026	Požární ucpávka	ks	10,000	692,73	6 927,30	
	VV		D.1.02.4h-102 Půdorys 1.PP EPS					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	D3	Ostatní montáže				21 408,28	
27	K	D.1.02.4h 027	Měření po úsecích	ks	60,000	51,28	3 076,80	vlastní
28	K	D.1.02.4h 028	Oživení - komplexní vyzkoušení	ks	1,000	11 280,91	11 280,91	vlastní
29	K	D.1.02.4h 029	Výchozí revize	ks	1,000	7 050,57	7 050,57	vlastní
	D	D4	Grafická nadstavba				14 870,57	
30	K	D.1.02.4h 030	Vložení mapy do grafické nadstavby	ks	3,000	1 281,92	3 845,76	vlastní
31	K	D.1.02.4h 031	Vložení symbolu do grafické nadstavby	ks	60,000	76,92	4 615,20	vlastní
32	K	D.1.02.4h 032	kompletní vyzkoušení	kpl	1,000	6 409,61	6 409,61	vlastní
	D	D5	Evakuační rozhlas				164 681,35	
	D	D6	Rozvody				164 681,35	
33	*M*	*D.1.02.4h 033*	*kabel 2x2,5 P30-R B2ca,s1,d1*	*m*	*230,000*	*132,75*	*30 532,50*	*vlastní*
	VV		D.1.02.4h-101 Půdorys 1pp-ERO					
	VV		230		230,000			
	VV		Součet		230,000			
34	*M*	*D.1.02.4h 034*	*kabel 2x2,5 P30-R B2ca,s1,d1 - vč. kabelových příchytek FeZn pro průměr kabelu d=11 mm, funkčnost při požáru P30-R (vč. uchycení)*	*m*	*392,000*	*132,75*	*52 038,00*	*vlastní*
	VV		D.1.02.4h-101 Půdorys 1pp-ERO					
	VV		392		392,000			
	VV		Součet		392,000			
35	*M*	*D.1.02.4h 035*	*reproduktor skříňkový kulatý 6W/100V, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, SPL 1W/1kHz/1m min. 90dB, ČSN EN 54-24, montáž na strop*	*ks*	*34,000*	*1 537,99*	*52 291,66*	*vlastní*
	VV		D.1.02.4h-101 Půdorys 1pp-ERO					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
36	*M*	*D.1.02.4h 036*	*systémová krabice pro desku EOL*	*ks*	*2,000*	*494,70*	*989,40*	*vlastní*
	VV		D.1.02.4h-101 Půdorys 1pp-ERO					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
37	K	D.1.02.4h 037	zkoušení reproduktoru	ks	34,000	102,55	3 486,70	vlastní
	VV		D.1.02.4h-101 Půdorys 1pp-ERO					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
38	K	D.1.02.4h 038	měření srozumitelnosti řeči (metoda STI)	ks	1,000	12 819,22	12 819,22	vlastní
39	K	D.1.02.4h 039	měření hladiny akustického tlaku evakuační signalizace a okolního hluku	ks	1,000	3 845,76	3 845,76	vlastní
40	K	D.1.02.4h 040	úprava rozhlasového systému na základě měření srozumitelnosti a akustického tlaku	ks	1,000	2 563,84	2 563,84	vlastní
41	*M*	*D.1.02.4h 041*	*průraz zdí vč. začištění*	*ks*	*3,000*	*153,83*	*461,49*	*vlastní*
	VV		D.1.02.4h-101 Půdorys 1pp-ERO					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
42	*M*	*D.1.02.4h 042*	*protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky*	*ks*	*3,000*	*692,73*	*2 078,19*	*vlastní*
	VV		D.1.02.4h-101 Půdorys 1pp-ERO					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	*M*	*D.1.02.4h 043*	*drobný montážní, úložný + podružný materiál*	*ks*	*1,000*	*3 574,59*	*3 574,59*	*vlastní*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO03 - Nadzemní koridor
Soupis:
D1.03.01-03 - Stavebně konstrukční část a PBŘ
Úroveň 3:
SO03a - Nadzemní spojovací koridor

KSO:	80111	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, vysekání kapes, lože apod.).

Cena bez DPH **89 628 541,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 628 541,15	21,00%	18 821 993,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **108 450 534,79**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO03 - Nadzemní koridor
Soupis:
D1.03.01-03 - Stavebně konstrukční část a PBŘ
Úroveň 3:
SO03a - Nadzemní spojovací koridor

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**89 628 541,15**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 277 176,75
1 - Zemní práce	109 114,28
2 - Základy a zvláštní zakládání	1 188 161,14
2.1 - Pilotové stěna a piloty	668 035,74
4 - Vodorovné konstrukce	1 537 377,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	311 699,33
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	311 699,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 281 397,45
998 - Přesun hmot	181 391,74
PSV - Práce a dodávky PSV	84 351 364,40
712 - Povlakové krytiny	1 226 296,76
713 - Izolace tepelné	2 320 269,77
762 - Konstrukce tesařské	2 101 353,98
763 - Konstrukce suché výstavby	6 225 004,66
764 - Konstrukce klempířské	664 345,66
766 - Konstrukce truhlářské	26 601,20
767 - Konstrukce zámečnické	70 992 441,36
769 - Prvky z plastu	137 658,89
777 - Podlahy lité	657 392,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO03 - Nadzemní koridor
Soupis:
D1.03.01-03 - Stavebně konstrukční část a PBŘ
Úroveň 3:
SO03a - Nadzemní spojovací koridor

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**89 628 541,15**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 277 176,75	
	D	1	Zemní práce				109 114,28	
1	K	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	250,507	83,13	20 824,65	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.03.1-101					
	VV		SO03 :					
	VV		K1 :					
	VV		-1,600 :					
	VV		1,45*(2,805*6,500)		26,437			
	VV		svahování :					
	VV		"plocha v řezu * obvod výkopu :" 0,81*25,6		20,736			
	VV		Mezisoučet		47,173			
	VV		K2 :					
	VV		-2,000 :					
	VV		1,52*1,2*5,9		10,762			
	VV		1,52*1,2*5,9		10,762			
	VV		-2,400 :					
	VV		1,91*2,55*5,9		28,736			
	VV		svahování :					
	VV		"plocha v řezu * obvod výkopu :" 0,78*26,91		20,990			
	VV		"-2,0 na -2,4 :" (5,9*0,4*0,4)/2		0,472			
	VV		(5,9*0,4*0,4)/2		0,472			
	VV		Mezisoučet		72,194			
	VV		K3 :					
	VV		-1,600 :					
	VV		1,10*2,9*1,50		4,785			
	VV		1,10*2,9*1,50		4,785			
	VV		-2,500 :					
	VV		2,00*2,9*2,50		14,500			
	VV		svahování :					
	VV		"plocha v řezu * obvod výkopu :" 1,08*23,5		25,380			
	VV		"-2,0 na -2,4 :" (2,9*0,52*0,9)/2		0,679			
	VV		(2,9*0,52*0,9)/2		0,679			
	VV		Mezisoučet		50,808			
	VV		K4 :					
	VV		-1,400 :					
	VV		1,40*2,90*6,87		27,892			
	VV		svahování :					
	VV		"plocha v řezu * obvod výkopu :" 0,56*22,16		12,410			
	VV		Mezisoučet		40,302			
	VV		K5 :					
	VV		-2,000 :					
	VV		1,64*2,3*6,20		23,386			
	VV		svahování :					
	VV		"plocha v řezu * obvod výkopu :" 0,76*21,9		16,644			
	VV		Mezisoučet		40,030			
	VV		Součet		250,507			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	449,434	63,39	28 489,62	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.03.1-101					
	VV		výkop -> mezideponie :					
	VV		SO03 :					
	VV		K1 :					
	VV		-1,600 :					
	VV		1,45*(2,805*6,500)		26,437			
	VV		svahování :					
	VV		"plocha v řezu * obvod výkopu :" 0,81*25,6		20,736			
	VV		K2 :					
	VV		-2,000 :					
	VV		1,52*1,2*5,9		10,762			
	VV		1,52*1,2*5,9		10,762			
	VV		-2,400 :					
	VV		1,91*2,55*5,9		28,736			
	VV		svahování :					
	VV		"plocha v řezu * obvod výkopu :" 0,78*26,91		20,990			
	VV		"-2,0 na -2,4 : " (5,9*0,4*0,4)/2		0,472			
	VV		(5,9*0,4*0,4)/2		0,472			
	VV		K3 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,600 :					
	VV		1,10*2,9*1,50		4,785			
	VV		1,10*2,9*1,50		4,785			
	VV		-2,500 :					
	VV		2,00*2,9*2,50		14,500			
	VV		svahování :					
	VV		"plocha v řezu * obvod výkopu :" 1,08*23,5		25,380			
	VV		"-2,0 na -2,4 :" (2,9*0,52*0,9)/2		0,679			
	VV		(2,9*0,52*0,9)/2		0,679			
	VV		K4 :					
	VV		-1,400 :					
	VV		1,40*2,90*6,87		27,892			
	VV		svahování :					
	VV		"plocha v řezu * obvod výkopu :" 0,56*22,16		12,410			
	VV		K5 :					
	VV		-2,000 :					
	VV		1,64*2,3*6,20		23,386			
	VV		svahování :					
	VV		"plocha v řezu * obvod výkopu :" 0,76*21,9		16,644			
	VV		Mezisoučet		250,507			
	VV		mezideponie -> zásyp :					
	VV		198,92728		198,927			
	VV		Mezisoučet		198,927			
	VV		Součet		449,434			
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	198,927	64,42	12 814,88	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.03.1-101					
	VV		Výkop :					
	VV		250,50548		250,505			
	VV		Mezisoučet		250,505			
	VV		- odvezená zemina :					
	VV		51,57820*-1		-51,578			
	VV		Mezisoučet		-51,578			
	VV		Součet		198,927			
4	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	250,507	62,35	15 619,11	Vlastní
5	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	250,507	31,17	7 808,30	Vlastní
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	51,578	101,83	5 252,19	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.03.1-101					
	VV		objem odvezené zeminy = objem betonu patek :					
	VV		podkladní beton :					
	VV		5,73700		5,737			
	VV		patky Z10, Z11, Z12 :					
	VV		2,15500		2,155			
	VV		železobeton :					
	VV		43,68620		43,686			
	VV		Mezisoučet		51,578			
	VV		Součet		51,578			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	515,782	5,09	2 625,33	CS ÚRS 2022 01
	VV		objem odvezené zeminy = objem betonu patek :					
	VV		podkladní beton :					
	VV		5,73700*10		57,370			
	VV		patky Z10, Z11, Z12 :					
	VV		2,15500*10		21,550			
	VV		železobeton :					
	VV		43,68620*10		436,862			
	VV		Mezisoučet		515,782			
	VV		Součet		515,782			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	113,472	95,60	10 847,92	CS ÚRS 2022 01
	VV		51,578*2,2 "Přepočtené koeficientem množství		113,472			
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	186,000	25,98	4 832,28	CS ÚRS 2022 01
	VV		SO03 :					
	VV		podkladní beton tl. 0,10 m :					
	VV		"K1 :" 38		38,000			
	VV		"K2 :" 45		45,000			
	VV		"K3 :" 32		32,000			
	VV		"K4 :" 35		35,000			
	VV		"K5 :" 36		36,000			
	VV		Součet		186,000			
	D	2	Základy a zvláštní zakládání				1 188 161,14	
10	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	6,312	4 128,40	26 058,46	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.03.1-102					
	VV		SO03 :					
	VV		podkladní beton tl. 0,10 m :					
	VV		K1 :					
	VV		0,10*5,5*1,9*1,1		1,150			
	VV		K2 :					
	VV		0,10*(4,7+4,55+4,7+4,55)*1,0*1,1		2,035			
	VV		K3 :					
	VV		0,10*5,5*1,9*1,1		1,150			
	VV		K4 :					
	VV		0,10*5,9*1,9*1,1		1,233			
	VV		K5 :					
	VV		0,10*5,2*1,3*1,1		0,744			
	VV		Součet		6,312			
11	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2,155	4 128,40	8 896,70	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.03.1-102					
	VV		PATKY PRO KOTVENÍ Z10 A Z11 :					
	VV		"8 patek :" 8*(1,0*0,5*0,5)		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		PATKY PRO KOTVENÍ Z12 :					
	VV		"1 patka :" 1*(0,62*0,5*0,5)		0,155			
	VV		Mezisoučet		0,155			
	VV		Součet		2,155			
12	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	43,686	5 284,82	230 872,65	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.03.1-102					
	VV		SO03 :					
	VV		K1 :					
	VV		0,8*5,3*1,7		7,208			
	VV		Mezisoučet		7,208			
	VV		K2 :					
	VV		0,8*4,7*1,0		3,760			
	VV		0,8*4,7*1,0		3,760			
	VV		1,2*2,55*1,0		3,060			
	VV		1,2*2,55*1,0		3,060			
	VV		Mezisoučet		13,640			
	VV		K3 :					
	VV		(2,4-0,7)*1,7*2,3		6,647			
	VV		(1,5-0,7)*1,7*1,5		2,040			
	VV		(1,5-0,7)*1,7*1,5		2,040			
	VV		Mezisoučet		10,727			
	VV		K4 :					
	VV		(1,35-0,55)*5,67*1,7		7,711			
	VV		Mezisoučet		7,711			
	VV		K5 :					
	VV		0,8*5,0*1,1		4,400			
	VV		Mezisoučet		4,400			
	VV		Součet		43,686			
13	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	118,752	614,86	73 015,85	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.03.1-102					
	VV		SO03 :					
	VV		podkladní beton tl. 0,10 m :					
	VV		K1 :					
	VV		0,10*(5,5+1,9)*2		1,480			
	VV		K2 :					
	VV		0,10*(4,7+4,55+4,7+4,55)		1,850			
	VV		0,10*(4,7+4,55+4,7+4,55)		1,850			
	VV		K3 :					
	VV		0,10*(5,5+1,9)*2		1,480			
	VV		K4 :					
	VV		0,10*(5,9+1,9)*2		1,560			
	VV		K5 :					
	VV		0,10*(5,2+1,9)*2		1,420			
	VV		Mezisoučet		9,640			
	VV		ŽB :					
	VV		K1 :					
	VV		0,8*(5,3+1,7)*2		11,200			
	VV		K2 :					
	VV		0,8*(4,7+1,0)*2		9,120			
	VV		0,8*(4,7+1,0)*2		9,120			
	VV		1,2*(2,55+1,0)*2		8,520			
	VV		1,2*(2,55+1,0)*2		8,520			
	VV		K3 :					
	VV		(2,4-0,7)*(1,7+2,3)*2		13,600			
	VV		(1,5-0,7)*(1,7+1,5)*2		5,120			
	VV		(1,5-0,7)*(1,7+1,5)*2		5,120			
	VV		K4 :					
	VV		(1,35-0,55)*(5,67+1,7)*2		11,792			
	VV		K5 :					
	VV		0,8*(5,0+1,1)*2		9,760			
	VV		Mezisoučet		91,872			
	VV		PATKY PRO KOTVENÍ Z10 A Z11 :					
	VV		"8 patek :" 8*1,0*(0,5*4)		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		PATKY PRO KOTVENÍ Z12 :					
	VV		"1 patka :" 1*0,62*(0,5*4)		1,240			
	VV		Mezisoučet		1,240			
	VV		Součet		118,752			
14	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	118,752	122,97	14 602,93	CS ÚRS 2022 01
15	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	6,334	34 432,02	218 092,41	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.03.1-102, D.1.03.2					
	VV		Dle SKŘ :					
	VV		43,686*145/1000		6,334			
	VV		Součet		6,334			
16	K	229940030RA0xa	D+M Trubkové mikropiloty D 115, zahončené tahotlakovou hlavou, včetně injektáže, vrtu (dle PD)	m	94,000	6 559,81	616 622,14	Vlastní
	VV		D.1.03.2					
	VV		MĚRNOU JEDNOTKOU JE DÉLKA MIKROPILOTY					
	VV		SO03					
	VV		" mikropiloty :" 94		94,000			
	VV		Součet		94,000			
	D	2.1	Pilotové stěna a piloty				668 035,74	
17	K	226213215	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 10 m hornina V	m	39,200	2 008,67	78 739,86	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.2-304					
	VV		PK3					
	VV		8,9+0,9		9,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PK4					
	VV		8,9+0,9		9,800			
	VV		PK5					
	VV		8,9+0,9		9,800			
	VV		PK6					
	VV		8,9+0,9		9,800			
	VV		Součet		39,200			
18	K	226213315	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 20 m hornina V	m	91,200	2 008,67	183 190,70	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.03.1-304					
	VV		PK1					
	VV		10,35+1,35		11,700			
	VV		PK2					
	VV		10,35+1,35		11,700			
	VV		PK7					
	VV		12,6+1,6		14,200			
	VV		PK8					
	VV		13,6+1,6		15,200			
	VV		PK9					
	VV		10,9+1,9		12,800			
	VV		PK10					
	VV		10,9+1,9		12,800			
	VV		PK11					
	VV		10,9+1,9		12,800			
	VV		Součet		91,200			
19	K	231212113	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	77,000	1 067,59	82 204,43	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.2-304					
	VV		PK1					
	VV		9		9,000			
	VV		PK2					
	VV		9		9,000			
	VV		PK3					
	VV		8		8,000			
	VV		PK4					
	VV		8		8,000			
	VV		PK5					
	VV		8		8,000			
	VV		PK6					
	VV		8		8,000			
	VV		PK9					
	VV		9		9,000			
	VV		PK10					
	VV		9		9,000			
	VV		PK11					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		77,000			
20	K	231212213	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 20 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	23,000	1 067,59	24 554,57	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.01.2-304					
	VV		PK7					
	VV		11		11,000			
	VV		PK8					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		23,000			
21	*M*	*58932936*	*beton C 25/30 XC2 XA1*	*m3*	*69,942*	*2 674,12*	*187 033,30*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		D.1.01.2-304					
	VV		PK1					
	VV		9*0,45*0,45*3,14*1,1		6,295			
	VV		PK2					
	VV		9*0,45*0,45*3,14*1,1		6,295			
	VV		PK3					
	VV		8*0,45*0,45*3,14*1,1		5,595			
	VV		PK4					
	VV		8*0,45*0,45*3,14*1,1		5,595			
	VV		PK5					
	VV		8*0,45*0,45*3,14*1,1		5,595			
	VV		PK6					
	VV		8*0,45*0,45*3,14*1,1		5,595			
	VV		PK7					
	VV		11*0,45*0,45*3,14*1,1		7,694			
	VV		PK8					
	VV		12*0,45*0,45*3,14*1,1		8,393			
	VV		PK9					
	VV		9*0,45*0,45*3,14*1,1		6,295			
	VV		PK10					
	VV		9*0,45*0,45*3,14*1,1		6,295			
	VV		PK11					
	VV		9*0,45*0,45*3,14*1,1		6,295			
	VV		Součet		69,942			
22	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	4,550	24 684,15	112 312,88	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.02.3-304					
	VV		4550/1000		4,550			
	VV		Součet		4,550			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 537 377,07	
23	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	136,079	4 732,56	644 002,03	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.03.1-103,D.1.03.1-104, D.1.03.1-105, D.1.03.1-106, D.1.03.1-107, D.1.03.2					
	VV		Nadbetonávka REI15					
	VV		3NP - Skladba S2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		111,5*4,46*0,13		64,648			
	VV		2NP - Skladba S3					
	VV		(111,5*4,46+11,7*4,46)*0,13		71,431			
	VV		Součet		136,079			
24	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	124,040	657,90	81 605,92	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.03.1-103,D.1.03.1-104, D.1.03.1-105, D.1.03.1-106, D.1.03.1-107, D.1.03.2					
	VV		3NP - Skladba S2					
	VV		2*(111,5+4,46)*0,25		57,980			
	VV		2NP - Skladba S3					
	VV		(2*(111,5+4,46)+2*(11,7+4,46))*0,25		66,060			
	VV		Součet		124,040			
25	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	124,040	122,97	15 253,20	CS ÚRS 2022 01
26	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	23,133	34 432,02	796 515,92	CS ÚRS 2022 01
	VV		136,079*170/1000		23,133			
	VV		Součet		23,133			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				311 699,33	
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				311 699,33	
27	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	42,700	5 248,56	224 113,51	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.03.1-103,D.1.03.1-104, D.1.03.1-105, D.1.03.1-106, D.1.03.1-107, D.1.03.1-002					
	VV		Nadbetonávka REI15					
	VV		3NP - Skladba S2					
	VV		405,4*0,05		20,270			
	VV		2NP - Skladba S3					
	VV		448,6*0,05		22,430			
	VV		Součet		42,700			
28	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	42,700	318,09	13 582,44	CS ÚRS 2022 01
29	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,979	37 394,33	74 003,38	CS ÚRS 2022 01
	VV		Nadbetonávka REI15					
	VV		3NP - Skladba S2					
	VV		405,4*12,64/6000*1,1		0,939			
	VV		2NP - Skladba S3					
	VV		448,6*12,64/6000*1,1		1,040			
	VV		Součet		1,979			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 281 397,45	
30	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	3 520,790	48,77	171 708,93	CS ÚRS 2022 01
	VV		(124*2+11,415*2)*13		3 520,790			
	VV		Součet		3 520,790			
31	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	844 989,600	0,88	743 590,85	CS ÚRS 2022 01
	VV		3520,790*30*8		844 989,600			
	VV		Součet		844 989,600			
32	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	3 520,790	29,26	103 018,32	CS ÚRS 2022 01
33	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	3 520,790	3,90	13 731,08	CS ÚRS 2022 01
34	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	844 989,600	0,15	126 748,44	CS ÚRS 2022 01
35	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	3 520,790	2,93	10 315,91	CS ÚRS 2022 01
36	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	854,000	41,35	35 312,90	CS ÚRS 2022 01
	VV		Nadbetonávka REI15					
	VV		3NP - Skladba S2					
	VV		405,4		405,400			
	VV		2NP - Skladba S3					
	VV		448,6		448,600			
	VV		Součet		854,000			
37	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	854,000	90,13	76 971,02	CS ÚRS 2022 01
	D	998	Přesun hmot				181 391,74	
38	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	785,858	230,82	181 391,74	CS ÚRS 2022 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				84 351 364,40	
	D	712	Povlakové krytiny				1 226 296,76	
39	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	603,951	169,65	102 460,29	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.03.1-103,D.1.03.1-104, D.1.03.1-105, D.1.03.1-106, D.1.03.1-107, D.1.03.1-002					
	VV		Střecha - Skladba S1					
	VV		124*4,46+11,415*4,46		603,951			
	VV		Součet		603,951			
40	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	196,000	191,74	37 581,04	CS ÚRS 2022 01
	VV		Střecha - Skladba S1					
	VV		280*0,7		196,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		196,000			
41	*M*	*62866281*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu*	*m2*	*929,744*	*103,35*	*96 089,04*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		Střecha - Skladba S1					
	VV		(124*4,46+11,415*4,46)*1,15		694,544			
	VV		280*0,7*1,2		235,200			
	VV		Součet		929,744			
42	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	799,951	45,12	36 093,79	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.03.1-103,D.1.03.1-104, D.1.03.1-105, D.1.03.1-106, D.1.03.1-107, D.1.03.1-002					
	VV		Střecha - Skladba S1					
	VV		124*4,46+11,415*4,46		603,951			
	VV		280*0,7		196,000			
	VV		Součet		799,951			
43	*M*	*69311172*	*geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2*	*m2*	*929,744*	*25,85*	*24 033,88*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		Střecha - Skladba S1					
	VV		(124*4,46+11,415*4,46)*1,15		694,544			
	VV		280*0,7*1,2		235,200			
	VV		Součet		929,744			
44	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	694,544	148,44	103 098,11	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.03.1-103,D.1.03.1-104, D.1.03.1-105, D.1.03.1-106, D.1.03.1-107, D.1.03.1-002					
	VV		Střecha - Skladba S1					
	VV		(124*4,46+11,415*4,46)*1,15		694,544			
	VV		Součet		694,544			
45	*M*	*69311096*	*geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná s převahou recyklovaných PES vláken 200g/m2*	*m2*	*798,726*	*14,00*	*11 182,16*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		694,544*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		798,726			
46	K	7123634X4	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do ŽB, vč. kotvení, svařování, prostupů, příslušenství, systémových plechů, atikových klínů, dalších doplňků, kompletní dodávka v uceleném systému, mimo folie, folie ve specifikaci, dle PD	m2	799,951	406,04	324 812,10	Vlastní
	VV		D.1.03.1-103,D.1.03.1-104, D.1.03.1-105, D.1.03.1-106, D.1.03.1-107, D.1.03.1-002					
	VV		Střecha - Skladba S1					
	VV		124*4,46+11,415*4,46		603,951			
	VV		280*0,7		196,000			
	VV		Součet		799,951			
47	*M*	*28322011*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá*	*m2*	*929,744*	*163,29*	*151 817,90*	*CS ÚRS 2022 01*
48	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	603,951	154,52	93 322,51	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.03.1-103,D.1.03.1-104, D.1.03.1-105, D.1.03.1-106, D.1.03.1-107, D.1.03.1-002					
	VV		Střecha - Skladba S1					
	VV		124*4,46+11,415*4,46		603,951			
	VV		Součet		603,951			
49	*M*	*58337402*	*kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22*	*t*	*120,778*	*1 272,38*	*153 675,51*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		Střecha - Skladba S1					
	VV		(124*4,46+11,415*4,46)*0,05*1,8*1,1*1,01		60,389			
	VV		Součet		60,389			
	VV		60,389*2 "Přepočtené koeficientem množství		120,778			
50	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	127,101	724,86	92 130,43	CS ÚRS 2022 01
	D	713	Izolace tepelné				2 320 269,77	
51	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	893,400	265,08	236 822,47	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.03.1-103,D.1.03.1-104, D.1.03.1-105, D.1.03.1-106, D.1.03.1-107, D.1.03.1-002					
	VV		1NP					
	VV		446,7*2		893,400			
	VV		Součet		893,400			
52	*M*	*63151521*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm*	*m2*	*491,370*	*721,01*	*354 282,68*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		446,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		491,370			
53	*M*	*63151527*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm*	*m2*	*491,370*	*477,14*	*234 452,28*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		446,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		491,370			
54	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	854,000	37,11	31 691,94	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.03.1-103,D.1.03.1-104, D.1.03.1-105, D.1.03.1-106, D.1.03.1-107, D.1.03.1-002					
	VV		Nadbetonávka REI15					
	VV		3NP - Skladba S2					
	VV		405,4		405,400			
	VV		2NP - Skladba S3					
	VV		448,6		448,600			
	VV		Součet		854,000			
55	*M*	*28375943*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm*	*m2*	*425,670*	*43,80*	*18 644,35*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		3NP - Skladba S2					
	VV		405,4*1,05		425,670			
	VV		Součet		425,670			
56	*M*	*61155354*	*podložka izolační z pěnového PE 5mm*	*m2*	*493,460*	*31,81*	*15 696,96*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		2NP - Skladba S3					
	VV		448,6*1,1		493,460			
	VV		Součet		493,460			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo hranoly rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	603,951	275,68	166 497,21	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.03.1-103,D.1.03.1-104, D.1.03.1-105, D.1.03.1-106, D.1.03.1-107, D.1.03.1-002					
	VV		Střecha - Skladba S1					
	VV		Výplň z minerálních vláken					
	VV		124*4,46+11,415*4,46		603,951			
	VV		Součet		603,951			
58	*M*	*631524X1*	*výplň trapézového plechu z minerálních vláken*	*m2*	*664,346*	*360,51*	*239 503,38*	*Vlastní*
	VV		603,951*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		664,346			
59	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 207,902	120,88	146 011,19	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.03.1-103,D.1.03.1-104, D.1.03.1-105, D.1.03.1-106, D.1.03.1-107, D.1.03.1-002					
	VV		Střecha - Skladba S1					
	VV		Výplň z minerálních vláken					
	VV		(124*4,46+11,415*4,46)*2		1 207,902			
	VV		Součet		1 207,902			
60	*M*	*28376104*	*klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový*	*m3*	*98,957*	*3 817,14*	*377 732,72*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		Střecha - Skladba S1					
	VV		Výplň z minerálních vláken					
	VV		(124*4,46+11,415*4,46)*(0,02+0,27)/2*1,13		98,957			
	VV		Součet		98,957			
61	*M*	*28376142*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%*	*m3*	*152,800*	*1 967,95*	*300 702,76*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		Střecha - Skladba S1					
	VV		Výplň z minerálních vláken					
	VV		(124*4,46+11,415*4,46)*0,23*1,1		152,800			
	VV		Součet		152,800			
62	K	713141391	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna	m2	392,000	156,93	61 516,56	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.03.1-103,D.1.03.1-104, D.1.03.1-105, D.1.03.1-106, D.1.03.1-107, D.1.03.1-002					
	VV		Střecha - Skladba S1					
	VV		280*0,7*2		392,000			
	VV		Součet		392,000			
63	*M*	*28376422*	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm*	*m2*	*215,600*	*272,50*	*58 751,00*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		Střecha - Skladba S1					
	VV		280*0,7*1,1		215,600			
	VV		Součet		215,600			
64	*M*	*28375990*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 140mm*	*m2*	*215,600*	*234,33*	*50 521,55*	*CS ÚRS 2022 01*
65	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	34,530	794,75	27 442,72	CS ÚRS 2022 01
	D	762	Konstrukce tesařské				2 101 353,98	
66	K	762430024	Obložení stěn z cementotřískových desek tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	1 615,600	1 272,38	2 055 657,13	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.03.1-103,D.1.03.1-104, D.1.03.1-105, D.1.03.1-106, D.1.03.1-107, D.1.03.1-002					
	VV		Střecha - Skladba S1					
	VV		obložení atiky					
	VV		280*(2*0,7+0,4)		504,000			
	VV		obložení stran koridoru					
	VV		280*(1,325*2+0,66*2)		1 111,600			
	VV		Součet		1 615,600			
67	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	43,120	1 059,76	45 696,85	CS ÚRS 2022 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				6 225 004,66	
68	K	7634310K2	D+M kazetový podhled - KAZETY 2, 600x600mm, vč. roštu. pomocných prací, doplňků, napojení na jiný druh pdhledu, specifikace viz PD (D.1.03.1-402 a D.1.03.1-403)	m2	922,100	1 920,40	1 770 800,84	Vlastní
	VV		D.1.03.1-402, D.1.03.1-403					
	VV		KAZETY 2					
	VV		"2NP" 446,32		446,320			
	VV		"3NP" 425,67+50,11		475,780			
	VV		Součet		922,100			
69	K	7634310BOND	D+M podhled BOND- vč. roštu. pomocných prací, doplňků, napojení na jiný druh pdhledu, specifikace viz PD (D.1.03.1-401)	m2	446,700	9 871,54	4 409 616,92	Vlastní
	VV		D.1.03.1-401					
	VV		1NP					
	VV		446,7		446,700			
	VV		Součet		446,700			
124	K	763_POZN1	D+M provizorní utěsnění krčku (SDK, nosná kce, cementovláknité desky, TI, pomocných prací, doplňků, specifikace viz PD (D.1.03.1-107)	m2	21,631	2 061,25	44 586,90	
	VV		D.1.03.1-107					
	VV		Přesná specifikace a kladba viz POZNÁMKA 1 - D.1.03.1-107)					
	VV		4,46*4,85		21,631			
	VV		Součet		21,631			
	D	764	Konstrukce klempířské				664 345,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	764_K01	D+M: K1 - Oplechování atiky střechy koridoru, Al plech tl. 2 mm, RŠ 800 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-508)	m	270,800	1 845,37	499 726,20	Vlastní
71	K	764_K02	D+M: K2 - Oplechování atiky střechy koridoru, Al plech tl. 2 mm, RŠ 1000 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-508)	m	3,250	2 171,74	7 058,16	Vlastní
72	K	764_K03	D+M: K3 - Oplechování atiky střechy koridoru, Al plech tl. 2 mm, RŠ 500 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-508)	m	3,250	1 365,90	4 439,18	Vlastní
73	K	764_K04	D+M: K4 - Oplechování atiky střechy koridoru, Al plech tl. 2 mm, RŠ 600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-508)	m	3,250	1 521,02	4 943,32	Vlastní
74	K	764_K05	D+M: K5 - Oplechování atiky střechy koridoru, Al plech tl. 2 mm, RŠ 600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-508)	m	3,250	1 521,02	4 943,32	Vlastní
75	K	764_K06	D+M: K6 - Oplechování atiky střechy koridoru, Al plech tl. 2 mm, RŠ 600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-508)	m	3,250	1 521,02	4 943,32	Vlastní
76	K	764_K07	D+M: K7 - Oplechování atiky střechy BUDOVY 38, Al plech tl. 2 mm, RŠ 500 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-508)	m	28,800	1 365,90	39 337,92	Vlastní
77	K	764_K08	D+M: K8 - Přechodová lišta mezi koridorem a stávajícím objektem, Al plech tl. 2 mm, RŠ 250 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-508)	m	35,000	956,93	33 492,55	Vlastní
78	K	764_K09	D+M: K9 - Oplechování atiky střechy BUDOVY 38, Al plech tl. 2 mm, RŠ 400 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-508)	m	2,000	1 198,69	2 397,38	Vlastní
79	K	764_K10	D+M: K10 - Dešťový svod z koridoru, Al plech tl. 2 mm, RŠ 330 mm , dl. 5,5m, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-508)	soubor	10,000	5 695,27	56 952,70	Vlastní
80	K	764_K11	D+M: K11 - Oplechování parapetu oken budovy 15, Al plech tl. 0,7 mm, RŠ 500 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-508)	m	4,600	695,04	3 197,18	Vlastní
81	K	764_KS12	D+M: KS12 - Oplechování parapetu oken budovy 15, Al plech tl. 0,7 mm, RŠ 330 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-508)	m	0,700	613,45	429,42	Vlastní
82	K	764_KS13	D+M: KS13 - Úprava stávajícího oplechování budovy 15, plech dle stávajícího oplechování tl. 0,7 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-508)	soubor	1,000	2 485,01	2 485,01	Vlastní
	D	766	Konstrukce truhlářské				26 601,20	
83	K	766_T1	D+M: T1 - Vnitřní otevíravé dřevěné dveře, křídlo plné hladké, PO EI 45 DP3-C3 Sm, kování broušená nerez , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-506)	soubor	1,000	26 601,20	26 601,20	Vlastní
	D	767	Konstrukce zámečnické				70 992 441,36	
84	K	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů přistřelením	m2	1 650,713	253,64	418 686,85	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.03.1-103,D.1.03.1-104, D.1.03.1-105, D.1.03.1-106, D.1.03.1-107, D.1.03.1-002					
	VV		Střecha - Skladba S1					
	VV		124*4,46+11,415*4,46		603,951			
	VV		3NP - Skladba S2					
	VV		111,5*4,46		497,290			
	VV		2NP - Skladba S3					
	VV		111,5*4,46+11,7*4,46		549,472			
	VV		Součet		1 650,713			
85	*M*	*154843M1*	*plech trapézový CB 55/250/0,75*	*m2*	*1 898,320*	*317,05*	*601 862,36*	*Vlastní*
	VV		1650,713*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1 898,320			
86	K	767a_OKSO03	D+M ocelová konstrukce koridoru, vč. svařování, povrchové úpravy, návarků, pomocného materiálu a prací, doplňků, kotvení, kompletní dodávka dle PD	kg	183 172,800	111,47	20 418 272,02	Vlastní
87	K	767b_OKSO03	D+M nerezová ocelová konstrukce koridoru, vč. svařování, pomocného materiálu a prací, doplňků, kotvení, dle PD	kg	11,100	398,17	4 419,69	Vlastní
88	K	767c1_OKSO03	D+M kluzné desky 980x1800mm, vč.pomocného materiálu a prací, doplňků, kotvení, dle PD	soubor	4,000	1 138,80	4 555,20	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	767c2_OKSO03	D+M kluzné desky 980x800mm, vč.pomocného materiálu a prací, doplňků, kotvení, dle PD	soubor	12,000	1 138,80	13 665,60	Vlastní
90	K	767_ZZ/01	D+M: ZZ/01 a,b,c - Síť pro popínavé rostliny , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-505)	kpl	1,000	227 967,86	227 967,86	Vlastní
91	K	767_Z01	D+M: Z1 - Vnitřní Al stěna s teleskopickými dveřmi posuvnými na stěnu, stěna 3700x2800 mm, PO EW 60/DP1-C3, S200 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-504)	soubor	1,000	392 255,66	392 255,66	Vlastní
92	K	767_Z02	D+M: Z2 - Vnitřní Al stěna s teleskopickými dveřmi posuvnými na stěnu, stěna 3000x2900 mm, PO EW 60/DP1-C3, S200 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-504)	soubor	1,000	360 810,78	360 810,78	Vlastní
93	K	767_Z03	D+M: Z3 - Vnitřní Al stěna s teleskopickými dveřmi posuvnými na stěnu, stěna 3700x2900 mm, PO EW 30/DP3-C3 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-504)	soubor	1,000	287 294,01	287 294,01	Vlastní
94	K	767_Z04	D+M: Z4 - Vnitřní Al stěna s teleskopickými dveřmi posuvnými na stěnu, stěna 3000x2600 mm, PO EW 30/DP3-C3 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-504)	soubor	1,000	265 657,21	265 657,21	Vlastní
95	K	767_Z05	D+M: Z5 - Okno dvojdílné dělené, z Al profilů, 1930x2130 mm, kování celoobvodové hliníkové , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-504)	soubor	1,000	78 332,85	78 332,85	Vlastní
96	K	767_Z06	D+M: Z6 - Okno jednodílné, z Al profilů, 1930x2130 mm, kování celoobvodové hliníkové , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-504)	soubor	1,000	39 166,43	39 166,43	Vlastní
97	K	767_Z07	D+M: Z7 - Okno jednodílné dělené, z Al profilů, 680x2390 mm, kování celoobvodové hliníkové , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-504)	soubor	1,000	30 808,42	30 808,42	Vlastní
98	K	767_Z08	D+M: Z8 - Madlo a zarážka pro vozíky , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-504)	kg	5 488,500	169,65	931 124,03	Vlastní
99	K	767_Z09a	D+M: Z9 - Systémový nerezový kotvící bod pro zabezpečení proti pádu osob z výšky , dl. 500mm vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-504)	soubor	1,000	1 178,54	1 178,54	
120	K	767_Z09b	D+M: Z9 - Systémový nerezový kotvící bod pro zabezpečení proti pádu osob z výšky , dl. 600mm vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-504)	soubor	7,000	1 324,60	9 272,20	
121	K	767_Z09c	D+M: Z9 - Systémový nerezový kotvící bod pro zabezpečení proti pádu osob z výšky , dl. 700mm vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-504)	soubor	6,000	1 344,75	8 068,50	
122	K	767_Z09d	D+M: Z9 - Systémový nerezový kotvící bod pro zabezpečení proti pádu osob z výšky , dl. 800mm vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-504)	soubor	3,000	1 354,82	4 064,46	
123	K	767_Z09f	D+M: Z9 - Montážní lano, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-504)	m	132,500	153,44	20 330,80	
100	K	767_Z10	D+M: Z10 - Oblouková rohová zábrana v. 640 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-504)	kg	70,410	169,65	11 945,06	Vlastní
101	K	767_Z11	D+M: Z11 - Oblouková přímá zábrana v. 640 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-504)	kg	21,820	169,65	3 701,76	Vlastní
102	K	767_Z12	D+M: Z12 - Ochranný sloupek proti nárazu v. 600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-504)	kg	15,280	169,65	2 592,25	Vlastní
103	K	767_Z13	D+M: Z13 - Dilatační typový profil pojezdový, zátěžový celohliníkový, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-504)	m	14,800	3 711,10	54 924,28	Vlastní
104	K	767_Z14	D+M: Z14 - Okapový krycí plech v místě nadzemního koridoru , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-504)	kg	12 371,000	169,65	2 098 740,15	Vlastní
105	K	767_Z15	D+M: Z15 - Ocelová nerezová trubka pro bezpečnostní přepad ze střechy , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-504)	soubor	2,000	2 298,76	4 597,52	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	767_Z16	D+M: Z16 - Venkovní žaluzie mechanicky ovládaná, 1930x2130 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-504)	soubor	1,000	17 271,77	17 271,77	Vlastní
107	K	767_Z17	D+M: Z17 - Venkovní žaluzie mechanicky ovládaná, 970x2130 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-504)	soubor	1,000	11 916,10	11 916,10	Vlastní
108	K	767_Z18	D+M: Z18 - Venkovní žaluzie mechanicky ovládaná, 680x2390 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-504)	soubor	1,000	11 004,45	11 004,45	Vlastní
109	K	767_Z19a	D+M: Z19 - Sloupko-příčková fasáda, prosklení trojsklem do Al profilů, PO EI 15, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-504)	m2	393,000	26 228,11	10 307 647,23	Vlastní
110	K	767_Z19b	D+M: Z19 Sloupko-příčková fasáda, prosklení trojsklem do Al profilů, vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-504)	m2	1 809,000	18 956,69	34 292 652,21	Vlastní
111	K	767_Z20	D+M: Z20 - Ocelová průchodka pro kanalizaci, 550/550 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-504)	soubor	2,000	15 374,58	30 749,16	Vlastní
112	K	767_Z21	D+M: Z21 - Ocelová průchodka pro kanalizaci, 550/550 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení, kování , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-504)	soubor	1,000	15 162,51	15 162,51	Vlastní
113	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	13,320	881,64	11 743,44	CS ÚRS 2022 01
	D	769	Prvky z plastu				137 658,89	
114	K	769_P01	D+M: P1 - Kryt rohu pro kolmé stěny, naražený na Al profilu, PO b-s1-d0 , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-507)	soubor	5,000	1 733,56	8 667,80	Vlastní
115	K	769_P02	D+M: P2 - Ochranné pásy stěn, nárazuvzdorné, PO B-s1-d0, celkem 32,1 m , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-507)	kpl	1,000	29 100,89	29 100,89	Vlastní
116	K	769_X	D+M: - Plastové větrací potrubí, DN 100 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ, kotvení , dle PD (přesná specifikace, viz D.1.03.1-507)	soubor	4,000	24 972,55	99 890,20	Vlastní
	D	777	Podlahy lité				657 392,12	
117	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	854,000	11,66	9 957,64	CS ÚRS 2022 01
118	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	854,000	104,97	89 644,38	CS ÚRS 2022 01
	VV		D.1.03.1-103,D.1.03.1-104, D.1.03.1-105, D.1.03.1-106, D.1.03.1-107, D.1.03.1-002					
	VV		Nadbetonávka REI15					
	VV		3NP - Skladba S2					
	VV		405,4		405,400			
	VV		2NP - Skladba S3					
	VV		448,6		448,600			
	VV		Součet		854,000			
119	K	7775111X4	D+M polyuretanová stěrka, vč. penetrace, pomocných prací, doplňků	m2	854,000	653,15	557 790,10	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO03 - Nadzemní koridor
Soupis:
D1.03.01-03 - Stavebně konstrukční část a PBŘ
Úroveň 3:
SO03b - Stavební úpravy v budově 15

KSO:	80111	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, vysekání kapes, lože apod.).

Cena bez DPH **896 037,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	896 037,19	21,00%	188 167,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 084 205,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO03 - Nadzemní koridor
Soupis:
D1.03.01-03 - Stavebně konstrukční část a PBŘ
Úroveň 3:
SO03b - Stavební úpravy v budově 15

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**896 037,19**
HSV - Práce a dodávky HSV	569 373,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	130 160,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	133 207,24
61 - Úprava povrchů vnitřních	87 267,64
62 - Úprava povrchů vnějších	8 302,55
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	37 637,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 352,15
96 - Bourání konstrukcí	67 820,91
997 - Přesun sutě	218 786,96
998 - Přesun hmot	6 045,64
PSV - Práce a dodávky PSV	326 663,96
713 - Izolace tepelné	15 459,42
763 - Konstrukce suché výstavby	179 960,65
776 - Podlahy povlakové	29 100,62
777 - Podlahy lité	83 561,16
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	18 582,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO03 - Nadzemní koridor
Soupis:
D1.03.01-03 - Stavebně konstrukční část a PBŘ
Úroveň 3:
SO03b - Stavební úpravy v budově 15

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**896 037,19**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				569 373,23	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				130 160,33	
1	K	311234051	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 300 mm	m2	8,710	890,67	7 757,74	CS ÚRS 2022 01
	VV		2NP					
	VV		(1,13+0,17)*3,3		4,290			
	VV		3NP					
	VV		(1,13+0,17)*3,4		4,420			
	VV		Součet		8,710			
2	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	62,400	1 961,58	122 402,59	CS ÚRS 2022 01
	VV		2NP					
	VV		(8,4+0,2+0,8)*3,3		31,020			
	VV		3NP					
	VV		(8,4+1,3)*3,4-0,8*2		31,380			
	VV		Součet		62,400			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				133 207,24	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				87 267,64	
3	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	133,510	56,20	7 503,26	CS ÚRS 2022 01
4	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	133,510	480,32	64 127,52	CS ÚRS 2022 01
	VV		2NP					
	VV		(1,13+0,17)*3,3		4,290			
	VV		(8,4+0,2+0,8)*3,3*2		62,040			
	VV		3NP					
	VV		(1,13+0,17)*3,4		4,420			
	VV		((8,4+1,3)*3,4-0,8*2)*2		62,760			
	VV		Součet		133,510			
5	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	34,700	450,63	15 636,86	CS ÚRS 2022 01
	VV		Stavební podrobnost B04					
	VV		4NP					
	VV		DMZ a Ovladovna					
	VV		27,9		27,900			
	VV		Filtr-personál					
	VV		6,8		6,800			
	VV		Součet		34,700			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				8 302,55	
6	K	6223211X1	D+M fasáda vnější - zapravení dle stávající fasády	m2	8,710	953,22	8 302,55	
	VV		2NP					
	VV		(1,13+0,17)*3,3		4,290			
	VV		3NP					
	VV		(1,13+0,17)*3,4		4,420			
	VV		Součet		8,710			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				37 637,05	
7	K	6324512X7	Litý cementový potěr CT - C25 - F5, tl. 62mm, vč. obvodového dilatačního pásku, vč. dodávky	m2	66,150	487,75	32 264,66	
	VV		Skladba A1					
	VV		2NP					
	VV		"G2-14" 31,19		31,190			
	VV		3NP					
	VV		"G3-14" 32,34		32,340			
	VV		"G3-13" 2,62		2,620			
	VV		Součet		66,150			
8	K	6324512X8	Litý cementový potěr CT - C25 - F5, tl. 61mm, vč. obvodového dilatačního pásku, vč. dodávky	m2	8,670	482,44	4 182,75	
	VV		Skladba B1					
	VV		"G3-08" 8,67		8,670			
	VV		Součet		8,670			
9	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	74,820	15,90	1 189,64	CS ÚRS 2022 01
	VV		vč. přelepení spojů					
	VV		Skladba A1					
	VV		2NP					
	VV		"G2-14" 31,19		31,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3NP					
	VV		"G3-14" 32,34		32,340			
	VV		"G3-13" 2,62		2,620			
	VV		Mezisoučet		66,150			
	VV		Skladba B1					
	VV		"G3-08" 8,67		8,670			
	VV		Mezisoučet		8,670			
	VV		Součet		74,820			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 352,15	
10	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	9,830	138,07	1 357,23	CS ÚRS 2022 01
	VV		2NP					
	VV		3,68+6,15		9,830			
	VV		Součet		9,830			
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	91,230	41,35	3 772,36	CS ÚRS 2022 01
	VV		2NP					
	VV		"G2-14" 31,19		31,190			
	VV		3NP					
	VV		"G3-14" 32,34		32,340			
	VV		"G3-13" 2,62		2,620			
	VV		"G3-08" 25,08		25,080			
	VV		Součet		91,230			
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	91,230	90,13	8 222,56	CS ÚRS 2022 01
	D	96	Bourání konstrukcí				67 820,91	
13	K	968072X7a	Vybourání dveřních zárubní jednokřídlích včetně dveří	kus	9,000	848,25	7 634,25	
14	K	968062357	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	34,345	114,29	3 925,29	CS ÚRS 2022 01
	VV		2NP					
	VV		2,36*2,39+2,36*2,39		11,281			
	VV		3NP					
	VV		2,425*2,39+2,425*2,39		11,592			
	VV		4NP					
	VV		2,4*2,39+2,4*2,39		11,472			
	VV		Součet		34,345			
15	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	18,000	75,10	1 351,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		Bourání příček, zdí a parapetních zdí v chodbě					
	VV		3NP					
	VV		"sklad, předsíň, sprcha,WC" 2,25*3,4*2+1,5*3,4-0,6*2*2		18,000			
	VV		Součet		18,000			
16	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	76,140	91,84	6 992,70	CS ÚRS 2022 01
	VV		Bourání příček, zdí a parapetních zdí v chodbě					
	VV		2NP					
	VV		(1,3*2)*3,3-0,9*2		6,780			
	VV		3NP					
	VV		"přednosta / pokoj lékařský" 4,9*3,4		16,660			
	VV		"pokoj lékařský / pokoj lékařský" 6,3*3,4		21,420			
	VV		"pokoj lékařský / předsíň, WC, sklad" 4*3,4+0,8*2*2		16,800			
	VV		"sklad, předsíň, sprcha/chodba" 5,2*3,4-0,8*2*2		14,480			
	VV		Součet		76,140			
17	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	8,215	567,23	4 659,79	CS ÚRS 2022 01
	VV		Bourání příček, zdí a parapetních zdí v chodbě					
	VV		2NP					
	VV		(8,55*0,2)*3,3-0,9*2*0,2*2		4,923			
	VV		5*0,82*0,375+0,28*2,58*0,3		1,754			
	VV		3NP					
	VV		5*0,82*0,375		1,538			
	VV		Součet		8,215			
18	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,965	2 858,65	2 758,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		Stavební podrobnost B02					
	VV		2NP					
	VV		2,25*0,11		0,248			
	VV		3NP					
	VV		1,75*0,11		0,193			
	VV		1,65*0,11		0,182			
	VV		3,11*0,11		0,342			
	VV		Součet		0,965			
19	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	7,244	2 254,05	16 328,34	CS ÚRS 2022 01
	VV		Stavební podrobnost B01					
	VV		2NP					
	VV		21,5*0,11		2,365			
	VV		Mezisoučet		2,365			
	VV		Stavební podrobnost B02					
	VV		4,95*0,11		0,545			
	VV		Mezisoučet		0,545			
	VV		Stavební podrobnost B03					
	VV		2NP					
	VV		6,6*0,11		0,726			
	VV		3NP					
	VV		16,4*0,11		1,804			
	VV		16,4*0,11		1,804			
	VV		Mezisoučet		4,334			
	VV		Součet		7,244			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	8,209	1 268,53	10 413,36	CS ÚRS 2022 01
21	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	22,395	102,47	2 294,82	CS ÚRS 2022 01
	VV		Obklady v Chodbě					
	VV		((7,9-0,9*2)*2+1,45+1,28)*1,5		22,395			
	VV		Součet		22,395			
22	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	13,710	52,08	714,02	CS ÚRS 2022 01
	VV		vč. soklu					
	VV		Stavební podrobnost B02					
	VV		2NP					
	VV		2,25		2,250			
	VV		3NP					
	VV		1,75		1,750			
	VV		1,65		1,650			
	VV		4,95		4,950			
	VV		3,11		3,110			
	VV		Součet		13,710			
23	K	6299952X1	Očištění, odmaštění, zapravení podkladu	m2	16,400	95,43	1 565,05	CS ÚRS 2022 01
	VV		Stavební podrobnost B04					
	VV		3NP					
	VV		16,4		16,400			
	VV		Součet		16,400			
24	K	96X_B05	Odstranění dřevěného obložení radiátoru, vč. ocelové konstrukce	soubor	4,000	1 007,30	4 029,20	
	VV		Stavební podrobnost B05					
	VV		2NP					
	VV		2		2,000			
	VV		3NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
25	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	55,800	92,36	5 153,69	CS ÚRS 2022 01
	VV		vč. soklu					
	VV		Stavební podrobnost B03					
	VV		2NP					
	VV		6,6		6,600			
	VV		3NP					
	VV		16,4		16,400			
	VV		16,4		16,400			
	VV		Stavební podrobnost B04					
	VV		3NP					
	VV		16,4		16,400			
	VV		Součet		55,800			
	D	997	Přesun sutě				218 786,96	
26	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	63,181	1 278,88	80 800,92	CS ÚRS 2022 01
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	63,181	170,97	10 802,06	CS ÚRS 2022 01
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	884,534	7,46	6 598,62	CS ÚRS 2022 01
	VV		63,181*14 "Přepočtené koeficientem množství		884,534			
29	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	63,181	1 908,57	120 585,36	CS ÚRS 2022 01
	D	998	Přesun hmot				6 045,64	
30	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	26,192	230,82	6 045,64	CS ÚRS 2022 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				326 663,96	
	D	713	Izolace tepelné				15 459,42	
31	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	74,820	37,11	2 776,57	CS ÚRS 2022 01
	VV		Skladba A1					
	VV		2NP					
	VV		"G2-14" 31,19		31,190			
	VV		3NP					
	VV		"G3-14" 32,34		32,340			
	VV		"G3-13" 2,62		2,620			
	VV		Mezisoučet		66,150			
	VV		Skladba B1					
	VV		"G3-08" 8,67		8,670			
	VV		Mezisoučet		8,670			
	VV		Součet		74,820			
32	*M*	*63141432*	*deska tepelně izolační minerální kročejová izolace těžkých podlah (zatížení 5 kN/m2) tl 30mm*	*m2*	*78,562*	*159,05*	*12 495,29*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		Skladba A1					
	VV		2NP					
	VV		"G2-14" 31,19*1,05		32,750			
	VV		3NP					
	VV		"G3-14" 32,34*1,05		33,957			
	VV		"G3-13" 2,62*1,05		2,751			
	VV		Mezisoučet		69,458			
	VV		Skladba B1					
	VV		"G3-08" 8,67*1,05		9,104			
	VV		Mezisoučet		9,104			
	VV		Součet		78,562			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,236	794,75	187,56	CS ÚRS 2022 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				179 960,65	
34	K	7631215X0	D+M a DMTZ SDK stěna provizorní vč. dveří, vč. doplňků	m2	60,923	901,23	54 905,64	
	VV		2NP					
	VV		(5,2+0,6+4,7+0,6)*3,3		36,630			
	VV		3NP					
	VV		(0,6+5,945+0,6)*3,4		24,293			
	VV		Součet		60,923			
45	K	7634310K2	D+M kazetový podhled - KAZETY 2, 600x600mm, vč. roštu. pomocných prací, doplňků, napojení na jiný druh pdhledu, specifikace viz PD (D.1.03.1-404 a D.1.03.1-405)	m2	62,510	2 000,56	125 055,01	
	VV		D.1.03.1-404, D.1.03.1-405					
	VV		KAZETY 2					
	VV		"G2-14" 30,6		30,600			
	VV		"G3-14" 31,91		31,910			
	VV		Součet		62,510			
	D	776	Podlahy povlakové				29 100,62	
35	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	91,230	23,33	2 128,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		Skladba A1					
	VV		2NP					
	VV		"G2-14" 31,19		31,190			
	VV		3NP					
	VV		"G3-14" 32,34		32,340			
	VV		"G3-13" 2,62		2,620			
	VV		Mezisoučet		66,150			
	VV		Skladba B1					
	VV		"G3-08" 8,67		8,670			
	VV		Skladba B2					
	VV		"G3-08" 16,41		16,410			
	VV		Mezisoučet		25,080			
	VV		Součet		91,230			
36	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	91,230	8,48	773,63	CS ÚRS 2022 01
37	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	25,080	34,99	877,55	CS ÚRS 2022 01
38	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	25,080	118,76	2 978,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		Skladba B1					
	VV		"G3-08" 8,67		8,670			
	VV		Skladba B2					
	VV		"G3-08" 16,41		16,410			
	VV		Mezisoučet		25,080			
	VV		Součet		25,080			
39	*M*	*69751062*	*koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 750g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1*	*m2*	*28,843*	*698,75*	*20 154,05*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		"Skladba B1" 8,67*1,15		9,971			
	VV		"Skladba B2" 16,41*1,15		18,872			
	VV		Součet		28,843			
40	K	7764111X2	D+M obvodových soklíků do lišty, vč. pomocných prací, doplňků	m	21,500	101,79	2 188,49	
	VV		Skladba B1, B2					
	VV		"G3-08" 22,4-0,9		21,500			
	VV		Součet		21,500			
	D	777	Podlahy lité				83 561,16	
41	K	7771211X7	D+M Vyrovnání podkladu podlah stěrkou, tl. 5mm, vč. penetrace	m2	66,150	571,51	37 805,39	
	VV		Skladba A1					
	VV		2NP					
	VV		"G2-14" 31,19		31,190			
	VV		3NP					
	VV		"G3-14" 32,34		32,340			
	VV		"G3-13" 2,62		2,620			
	VV		Součet		66,150			
42	K	7775111X5	D+M epoxidová bezespará podlaha tl. 3mm, vč. penetrace, pomocných prací, doplňků	m2	70,054	653,15	45 755,77	
	VV		Skladba A1					
	VV		2NP					
	VV		"G2-14" 31,19		31,190			
	VV		3NP					
	VV		"G3-13" 32,34		32,340			
	VV		"G3-14" 2,62		2,620			
	VV		Mezisoučet		66,150			
	VV		sokl					
	VV		2NP					
	VV		"G2-14" (24,5-3,53*2-0,9-0,8)*0,1		1,574			
	VV		3NP					
	VV		"G3-14" (24,7-3,7*2)*0,1		1,730			
	VV		"G3-13" (6,8-0,8)*0,1		0,600			
	VV		Mezisoučet		3,904			
	VV		Součet		70,054			
	VV		uzavírací nátěr (bezbarvý lak)					
	VV		dekorativní epoxidová stěrka (směs pryskyřice a plniva)					
	VV		penetrace povrchu					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				18 582,11	
43	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	212,052	18,13	3 844,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"G2-14" (24,5-3,53*2)*3,3-(0,9-0,8)*2		57,352			
	VV		3NP					
	VV		"G3-14" (24,7-3,7*2)*3,4		58,820			
	VV		"G3-13" 6,8*3,4-0,8*2		21,520			
	VV		"G3-08" 22,4*3,4-0,9*2		74,360			
	VV		Součet		212,052			
44	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	212,052	69,50	14 737,61	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO03 - Nadzemní koridor
Soupis:
D1.03.01-03 - Stavebně konstrukční část a PBŘ
Úroveň 3:
SO03c - Stavební úpravy v budově 38

KSO:	80111	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, vysekání kapes, lože apod.).

Cena bez DPH **866 562,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	866 562,91	21,00%	181 978,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 048 541,12**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO03 - Nadzemní koridor
Soupis:
D1.03.01-03 - Stavebně konstrukční část a PBŘ
Úroveň 3:
SO03c - Stavební úpravy v budově 38

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**866 562,91**
HSV - Práce a dodávky HSV	201 791,51
3 - Svislé a kompletní konstrukce	76 520,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 639,55
997 - Přesun sutě	79 043,24
998 - Přesun hmot	1 588,50
PSV - Práce a dodávky PSV	664 771,40
712 - Povlakové krytiny	385 253,21
713 - Izolace tepelné	279 518,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO03 - Nadzemní koridor
Soupis:
D1.03.01-03 - Stavebně konstrukční část a PBŘ
Úroveň 3:
SO03c - Stavební úpravy v budově 38

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**866 562,91**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				201 791,51	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				76 520,22	
1	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	90,891	841,89	76 520,22	CS ÚRS 2022 01
	VV		Skladba S31					
	VV		27,88*0,57+27,88*0,84+3,03*4*0,57+3,03*2*0,84		51,310			
	VV		Skladba S32					
	VV		27,88*0,42+2,65*2*0,84+27,88*0,84		39,581			
	VV		Součet		90,891			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 639,55	
2	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	7,907	567,23	4 485,09	CS ÚRS 2022 01
	VV		Odbourání celé atiky					
	VV		(3,22+13,925+3,45+3,45+8,675+3,22)*1*0,22		7,907			
	VV		Součet		7,907			
3	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	213,61	427,22	CS ÚRS 2022 01
	VV		Odbourání atiky					
	VV		"800x250mm" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
4	K	9773121X4	Řezání stávající betonové stropní desky vyztužených hl do 300 mm	m	6,000	2 226,66	13 359,96	
	VV		Odřezání stávající ŽB stropní desky					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
5	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	1,620	2 307,92	3 738,83	CS ÚRS 2022 01
	VV		Odřezání stávající ŽB stropní desky					
	VV		(6*1,8/2)*0,3		1,620			
	VV		Součet		1,620			
6	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	0,440	3 180,95	1 399,62	CS ÚRS 2022 01
	VV		Vrtaný otvor pr. 140mm					
	VV		0,22*2		0,440			
	VV		Součet		0,440			
7	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	479,400	26,12	12 521,93	CS ÚRS 2022 01
	VV		Odstranění SBS pásu a parozábrany					
	VV		(190+71*0,7)*2		479,400			
	VV		Součet		479,400			
8	K	713130831	Odstranění tepelné izolace stěn přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	59,848	20,40	1 220,90	CS ÚRS 2022 01
	VV		Lignopor tl. 70					
	VV		(6,4+28,6+6,4)*(1,32)+5,2		59,848			
	VV		Součet		59,848			
9	K	713140821	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	380,000	12,87	4 890,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		tepelná izolace z polystyrenu a PSB 100 tl. 100mm					
	VV		190*2		380,000			
	VV		Součet		380,000			
10	K	713140823	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	190,000	13,66	2 595,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		PSB S25 tl. 120mm s nakašírovaným pasem					
	VV		190		190,000			
	VV		Součet		190,000			
	D	997	Přesun sutě				79 043,24	
11	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	22,826	1 278,88	29 191,71	CS ÚRS 2022 01
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,826	170,97	3 902,56	CS ÚRS 2022 01
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	319,564	7,46	2 383,95	CS ÚRS 2022 01
	VV		22,826*14 "Přepočtené koeficientem množství		319,564			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	22,826	1 908,57	43 565,02	CS ÚRS 2022 01
	D	998	Přesun hmot				1 588,50	
15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	6,882	230,82	1 588,50	CS ÚRS 2022 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				664 771,40	
	D	712	Povlakové krytiny				385 253,21	
16	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	184,000	26,51	4 877,84	CS ÚRS 2022 01
	VV		Skladba S31					
	VV		92		92,000			
	VV		Skladba S32					
	VV		92		92,000			
	VV		Součet		184,000			
17	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	90,891	29,69	2 698,55	CS ÚRS 2022 01
	VV		Skladba S31					
	VV		27,88*0,57+27,88*0,84+3,03*4*0,57+3,03*2*0,84		51,310			
	VV		Skladba S32					
	VV		27,88*0,42+2,65*2*0,84+27,88*0,84		39,581			
	VV		Součet		90,891			
18	*M*	*11163153*	*emulze asfaltová penetrační*	*litr*	*91,556*	*53,44*	*4 892,75*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		"plocha" 184*0,3		55,200			
	VV		"vytažení" 90,891*0,4		36,356			
	VV		Součet		91,556			
19	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	368,000	254,48	93 648,64	CS ÚRS 2022 01
	VV		184*2		368,000			
	VV		Součet		368,000			
20	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	181,782	296,89	53 969,26	CS ÚRS 2022 01
	VV		90,891*2		181,782			
	VV		Součet		181,782			
21	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*320,669*	*104,55*	*33 525,94*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		184*1,15		211,600			
	VV		90,891*1,2		109,069			
	VV		Součet		320,669			
22	*M*	*62855017*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu*	*m2*	*320,669*	*147,64*	*47 343,57*	*CS ÚRS 2022 01*
23	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	184,000	169,65	31 215,60	CS ÚRS 2022 01
24	*M*	*62866281*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu*	*m2*	*211,600*	*103,35*	*21 868,86*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		184*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		211,600			
25	K	7129617X3	D+M očištění a vypravení povchu ŽB desky	m2	184,000	477,14	87 793,76	
	VV		Skladba S31					
	VV		92		92,000			
	VV		Skladba S32					
	VV		92		92,000			
	VV		Součet		184,000			
26	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,716	724,86	3 418,44	CS ÚRS 2022 01
	D	713	Izolace tepelné				279 518,19	
27	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	276,000	120,88	33 362,88	CS ÚRS 2022 01
	VV		Skladba S31					
	VV		92*2		184,000			
	VV		Skladba S32					
	VV		92		92,000			
	VV		Součet		276,000			
28	*M*	*28376141*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5%*	*m3*	*103,960*	*1 717,71*	*178 573,13*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		92*1,13		103,960			
	VV		Součet		103,960			
29	*M*	*28372309*	*deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*193,200*	*146,01*	*28 209,13*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		184*1,05		193,200			
	VV		Součet		193,200			
30	K	713141391	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna	m2	90,891	156,93	14 263,52	CS ÚRS 2022 01
	VV		Skladba S31					
	VV		27,88*0,57+27,88*0,84+3,03*4*0,57+3,03*2*0,84		51,310			
	VV		Skladba S32					
	VV		27,88*0,42+2,65*2*0,84+27,88*0,84		39,581			
	VV		Součet		90,891			
31	*M*	*28372317*	*deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 150mm*	*m2*	*102,706*	*219,06*	*22 498,78*	*CS ÚRS 2022 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Skladba S31					
	VV		(27,88*0,57+27,88*0,84+3,03*4*0,57+3,03*2*0,84)*1,13		57,980			
	VV		Skladba S32					
	VV		(27,88*0,42+2,65*2*0,84+27,88*0,84)*1,13		44,726			
	VV		Součet		102,706			
32	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,285	794,75	2 610,75	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO03 - Nadzemní koridor
Soupis:
D.1.03.4a - Zdravotně technické instalace

KSO:	80111	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 227 630,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 227 630,65	21,00%	257 802,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 485 433,09**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO03 - Nadzemní koridor
Soupis:
D.1.03.4a - Zdravotně technické instalace

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 227 630,65**
721 - Vnitřní kanalizace	1 092 634,55
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	14 133,96
94 - Lešení a stavební výtahy	94 600,52
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	26 261,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO03 - Nadzemní koridor
Soupis:
D.1.03.4a - Zdravotně technické instalace

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 227 630,65**	
	D	721	Vnitřní kanalizace				1 092 634,55	
1	K	721 02-0900VD	Demontáž stávajících instalací kanalizace, vodovodu a zařizovacích předmětů, včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu	hod	32,000	1 887,11	60 387,52	Vlastní
	VV		32h, viz v.č. 001, 102					
	VV		1*32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
2	K	721140910RV1	Napojení na stávající odpadní potrubí, vložení odbočky, včetně dodávky a montáže systémového napojení, včetně přechodů	kus	3,000	6 026,82	18 080,46	RTS I / 2022
	VV		viz v.č. 101					
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
3	K	721 00-0000VD	Odstavení systému kanalizace z provozu v dotčené části objektu během rekonstrukce	sada	3,000	8 605,48	25 816,44	Vlastní
	VV		viz v.č. 001					
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
4	K	721 00-0015VD	Orientační štíky, popisové tabulky, dodávka a montáž	kus	10,000	74,03	740,30	Vlastní
	VV		viz v.č. 001					
	VV		1*10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
5	K	721 00-0010VD	Hadice pro odvod kondenzátu, dodávka a montáž, včetně spojek a přechodů	m	60,000	492,20	29 532,00	Vlastní
	VV		viz v.č. 201					
	VV		(30)*2		60,000			
	VV		Součet		60,000			
6	K	721 01-0010VD	Požární utěsnění prostupů nehořlavých kanalizačních potrubí - hrdlová nerez požárně dělícími konstrukcemi, dodávka a montáž	kus	5,000	4 451,79	22 258,95	Vlastní
	VV		dle požadavků požárně bezpečnostního řešení, DN50-DN150					
	VV		P.U., viz v.č. 201					
	VV		1*5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
7	K	721 01-0011VD	Protipožární průchodky/manžety pro plastové kanalizační potrubí, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby, dodávka a montáž	kus	5,000	4 451,79	22 258,95	Vlastní
	VV		dle požadavků požárně bezpečnostního řešení, DN50-DN250					
	VV		P.U., viz v.č. 201					
	VV		1*5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
8	K	721153204R00	Potrubí PE svařované připojovací, D 40 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	295,000	666,26	196 546,70	RTS I / 2022
	VV		připojovací, viz v.č. 201					
	VV		1*295		295,000			
	VV		Součet		295,000			
9	K	721152206R00	Potrubí PE svařované odpadní, D 75 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	230,000	957,10	220 133,00	RTS I / 2022
	VV		odpadní, viz v.č. 201					
	VV		1*25		25,000			
	VV		dešťové, viz v.č. 201					
	VV		1*205		205,000			
	VV		Součet		230,000			
10	K	721 06-0001VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D40x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301	m	15,000	1 299,37	19 490,55	Vlastní
	VV		připojovací, viz v.č. 201					
	VV		1*15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
11	K	721 06-0003VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D75x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301	m	25,000	2 123,25	53 081,25	Vlastní
	VV		odpadní, viz v.č. 201					
	VV		1*25		25,000			
	VV		Součet		25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	721 06-0004VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D110x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301	m	4,000	2 778,50	11 114,00	Vlastní
	VV		odpadní, viz v.č. 201					
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
13	K	721 00-9149VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d40, tl.25mm, dodávka a montáž	m	310,000	273,79	84 874,90	Vlastní
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		připojovací, viz v.č. 201					
	VV		1*295		295,000			
	VV		připojovací, viz v.č. 201					
	VV		1*15		15,000			
	VV		Součet		310,000			
14	K	721 00-9167VD	Izolace potrubí a tvarovek proti rosení, černá kaučuková izolace, min lambda=0,04W/m, na potrubí d75, tl.25mm, dodávka a montáž	m	255,000	441,84	112 669,20	Vlastní
	VV		včetně lepící pásky, pohledové provedení					
	VV		dešťové, viz v.č. 201					
	VV		1*205		205,000			
	VV		odpadní, viz v.č. 201					
	VV		1*25		25,000			
	VV		odpadní, viz v.č. 201					
	VV		1*25		25,000			
	VV		Součet		255,000			
15	K	721194104T00	Vyvedení odpadní výpustky D 40 mm	kus	30,000	199,78	5 993,40	RTS I / 2022
	VV		viz v.č. 001					
	VV		1*30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
16	K	721194109T00	Vyvedení odpadní výpustky D 110 mm	kus	20,000	305,71	6 114,20	RTS I / 2022
	VV		viz v.č. 001					
	VV		1*20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
17	K	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací, přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm, dodávka a montáž	kus	2,000	1 168,65	2 337,30	RTS I / 2022
	VV		P.V., viz v.č. 201					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
18	K	721 31-0202VD	Sestava střešního vtoku, pro střechy s kačírkem, střešní vtok svislý odtok DN70, samoregulační el. vyhřívání 230V, nástavec, dodávka a montáž	kus	16,000	8 352,38	133 638,08	Vlastní
	VV		kapacita min 8,1l/s, střešní vtok pro ploché střechy s kačírkem s asfaltovou přírubou pro napojení parozábrany, nástavec s mPVC přírubou pro napojen					
	VV		S.V.1, viz v.č. 306-316					
	VV		1*16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
19	K	721 32-0101VD	Sestava střešního vtoku, pro ploché střechy, střešní vtok vodorovný odtok DN100, samoregulační el. vyhřívání 230V, nástavec, dodávka a montáž	kus	2,000	8 352,38	16 704,76	Vlastní
	VV		střešní vtok pro ploché střechy s asfaltovou přírubou pro napojení hydroizolace, prostup parotěsnící vrstvou s asfaltovou přírubou, potrubí pro napo					
	VV		S.V.1, viz v.č. 306-316					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	K	721 00-0009VD	Kondenzační sifon pro zařízení VZT, mechanická pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž	kus	30,000	922,95	27 688,50	Vlastní
	VV		FCU, viz v.č. 201					
	VV		1*30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
21	K	721290111T00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	554,000	19,94	11 046,76	RTS I / 2022
	VV		viz v.č. 001					
	VV		295+230+15+10+4		554,000			
	VV		Součet		554,000			
22	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	554,000	21,46	11 888,84	RTS I / 2022
	VV		viz v.č. 001					
	VV		295+230+15+10+4		554,000			
	VV		Součet		554,000			
23	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	1,200	198,74	238,49	RTS I / 2022
	D	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				14 133,96	
24	K	767995101R00	Systémové uložení potrubí a zařízení, včetně přesunu hmot, dodávky a montáže	kg	569,000	24,84	14 133,96	RTS I / 2022
	VV		nosné žlábky pro potrubí, objímky s pryžovou manžetou, objímky plastové, ocelové závěsy, konzoly, pomocný a kotevní materieál včetně příslušenství					
	VV		1,0kg/m potrubí, kanalizace, viz v.č. 001					
	VV		1,0*(295+230+15+25+4)		569,000			
	VV		Součet		569,000			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				94 600,52	
25	K	946941102R00	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	4,000	3 378,59	13 514,36	RTS I / 2022
	VV		dvě sady na podlaží, viz v.č. 001					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
26	K	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	den	20,000	3 378,59	67 571,80	RTS I / 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5dní, dvě sady na podlaží, viz v.č. 001					
	VV		5*2*2		20,000			
	VV		Součet		20,000			
27	K	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	4,000	3 378,59	13 514,36	RTS I / 2022
	VV		dvě sady na podlaží, viz v.č. 001					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				26 261,62	
28	K	974031154R00	Vysekání drážek pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu z cihel nebo kamene, rozměr 5x5 až 15x15cm, včetně zapravení	m	56,900	131,69	7 493,16	RTS I / 2022
	VV		včetně přesunu hmot, včetně poplatku za skládku suti, vodorovné přemístění suti včetně příplatků					
	VV		10% potrubí, kanalizace, viz v.č. 001					
	VV		0,10*(295+230+15+25+4)		56,900			
	VV		Součet		56,900			
29	K	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB nebo zdiva nebo kamene do D 200 mm	m	10,400	1 804,66	18 768,46	RTS I / 2022
	VV		včetně přesunu hmot, včetně poplatku za skládku suti, vodorovné přemístění suti, včetně příplatků za tloušťku armatury nad 15 mm při jádrovém vrtání					
	VV		kanalizace, viz v.č. 001					
	VV		1*(16+5+5)*0,40		10,400			
	VV		Součet		10,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO03 - Nadzemní koridor
Soupis:
D.1.03.4c - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 120 567,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 120 567,86	21,00%	445 319,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 565 887,11**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO03 - Nadzemní koridor
Soupis:
D.1.03.4c - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:		Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 120 567,86**
D1 - KABELY	470 204,05
D2 - ÚLOŽNÝ MATERIÁL	359 157,23
D3 - PŘÍSTROJE	8 019,06
D4 - OSVĚTLENÍ	777 897,88
D5 - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	54 516,69
D6 - Systém bleskosvodu, uzemnění a vyr. poten. - v.č. "D.1.03.4c-103_Uzemnění / Hrom	197 298,66
D7 - Inteligentní ovládací systém KNX	79 617,45
D8 - OSTATNÍ	173 856,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO03 - Nadzemní koridor
Soupis:
D.1.03.4c - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: | Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel: | Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. | Zpracovatel: K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 120 567,86**	
	D	D1	KABELY				470 204,05	
1	K	D.1.03.4c 001	Kabel CAB_B (J) 3x4	m	2 115,000	89,80	189 927,00	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		1875+240		2 115,000			
	VV		Součet		2 115,000			
2	K	D.1.03.4c 002	Kabel CAB_B (J) 3x2,5	m	1 605,000	66,65	106 973,25	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		563+1042		1 605,000			
	VV		Součet		1 605,000			
3	K	D.1.03.4c 003	Kabel CAB_B (J) 3x1,5	m	190,000	54,73	10 398,70	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		15+175		190,000			
	VV		Součet		190,000			
4	K	D.1.03.4c 004	Kabel CAB_B (O) 3x1,5	m	60,000	54,73	3 283,80	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		25+35		60,000			
	VV		Součet		60,000			
5	K	D.1.03.4c 005	Kabel CAB_B (O) 2x1,5	m	510,000	50,32	25 663,20	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		270+240		510,000			
	VV		Součet		510,000			
6	K	D.1.03.4c 006	Kabel CAB_C (J) 3x4	m	975,000	107,22	104 539,50	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		620+355		975,000			
	VV		Součet		975,000			
7	K	D.1.03.4c 007	Kabel CAB_C (J) 3x2,5	m	240,000	74,89	17 973,60	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		0+240		240,000			
	VV		Součet		240,000			
8	K	D.1.03.4c 008	Kabel CAB_E 4 z/žl, vč. ukončení	m	100,000	41,09	4 109,00	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		50+50		100,000			
	VV		Součet		100,000			
9	K	D.1.03.4c 009	Kabel CAB_E 2,5 z/žl, vč. ukončení	m	200,000	36,68	7 336,00	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		100+100		200,000			
	VV		Součet		200,000			
	D	D2	ÚLOŽNÝ MATERIÁL				359 157,23	
10	K	D.1.03.4c 010	Kabelový žlab drátěný 300/60mm, vč. zavěšení/uchycení, spojek, tvarovek, koncovek a podružného materiálu	m	250,000	427,39	106 847,50	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		125+125		250,000			
	VV		Součet		250,000			
11	K	D.1.03.4c 011	Drobný nosný a spojovací materiál ke kabelovým trasám, komplet	kpl	1,000	2 682,60	2 682,60	Vlastní
12	K	D.1.03.4c 012	Kabelový žlab 200/60, se zachováním funkčnosti při požáru P60-R, vč. zavěšení/uchycení, spojek, tvarovek, koncovek a podružného materiálu	m	250,000	717,09	179 272,50	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		125+125		250,000			
	VV		Součet		250,000			
13	K	D.1.03.4c 013	Elektroinstalační trubka D32mm se zachováním funkčnosti při požáru P60-R, vč. uchycení, spojek, tvarovek, koncovek a podružného materiálu	m	50,000	359,68	17 984,00	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		30+20		50,000			
	VV		Součet		50,000			
14	K	D.1.03.4c 014	Drobný nosný a spojovací materiál ke kabelovým trasám se zachováním funkčnosti P60-R, komplet	kpl	1,000	3 901,96	3 901,96	Vlastní
15	K	D.1.03.4c 015	Elektroinstalační trubka, plastová ohebná D32, střední mechanická odolnost 750N, pro instalaci do betonových podlah, komplet	m	30,000	60,75	1 822,50	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15+15		30,000			
	VV		Součet		30,000			
16	K	D.1.03.4c 016	Instalační krabice pro montáž spínacího přístroje nebo zásuvky pod omítku nebo do SDK stěn, s možností spojení do vícenásobných sestav, komplet	ks	4,000	86,40	345,60	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
17	K	D.1.03.4c 017	Elektroinstalační požární krabice s tepelnou pojistkou	ks	36,000	1 059,19	38 130,84	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		18+18		36,000			
	VV		Součet		36,000			
18	K	D.1.03.4c 018	Spojovací a nosný materiál, komplet včetně montáže	kpl	1,000	5 365,20	5 365,20	Vlastní
19	K	D.1.03.4c 019	Drobný úložný a montážní materiál, komplet včetně montáže	kpl	1,000	2 804,53	2 804,53	Vlastní
	D	D3	PŘÍSTROJE				8 019,06	
20	K	D.1.03.4c 020	Přepínač střídavý (řaz. 6), 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20	ks	4,000	338,94	1 355,76	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
21	K	D.1.03.4c 021	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, s ochranným kolíkem a clonkami, do vlhka na omítku s víčkem, kompletní, IP44, bílá barva	ks	15,000	444,22	6 663,30	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		8+7		15,000			
	VV		Součet		15,000			
	D	D4	OSVĚTLENÍ				777 897,88	
22	K	D.1.03.4c 022	Svítidlo ozn. "F3", viz. Technická specifikace	ks	132,000	4 943,01	652 477,32	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		66+66		132,000			
	VV		Součet		132,000			
23	K	D.1.03.4c 023	Svítidlo ozn. "K", viz. Technická specifikace	ks	34,000	3 688,84	125 420,56	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		34+0		34,000			
	VV		Součet		34,000			
	D	D5	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ				54 516,69	
24	K	D.1.03.4c 024	Svítidlo nouzové ozn. "N4", viz. Technická specifikace	ks	3,000	1 550,83	4 652,49	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		2+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
25	K	D.1.03.4c 025	Svítidlo nouzové ozn. "N5", viz. Technická specifikace	ks	17,000	1 550,83	26 364,11	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		8+9		17,000			
	VV		Součet		17,000			
26	K	D.1.03.4c 026	Svítidlo nouzové ozn. "N6", viz. Technická specifikace	ks	7,000	1 522,21	10 655,47	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		3+4		7,000			
	VV		Součet		7,000			
27	K	D.1.03.4c 027	Svítidlo nouzové ozn. "Np3", viz. Technická specifikace	ks	4,000	1 427,18	5 708,72	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
28	K	D.1.03.4c 028	Svítidlo nouzové ozn. "Np4", viz. Technická specifikace	ks	5,000	1 427,18	7 135,90	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		3+2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	D6	Systém bleskosvodu, uzemnění a vyr. poten. - v.č. "D.1.03.4c-103_Uzer				197 298,66	
29	K	D.1.03.4c 029	Zemnící pásek nerez V4A 30x4mm	m	190,000	266,63	50 659,70	Vlastní
30	K	D.1.03.4c 030	Uzemňovací bod Typ M, závit M12, nerez	ks	12,000	1 073,13	12 877,56	Vlastní
31	K	D.1.03.4c 031	Uzemňovací svorky všeobecně	ks	24,000	152,45	3 658,80	Vlastní
32	K	D.1.03.4c 032	Dilatační pásek nerez 4x30x1mm, l=0,7m, do betonu	ks	12,000	1 002,33	12 027,96	Vlastní
33	K	D.1.03.4c 033	Jímací vodič AlMgSi d8mm, polotvrdý	m	320,000	152,84	48 908,80	Vlastní
34	K	D.1.03.4c 034	Podpěra vedení jímacího vodiče AlMgSi na ploché střechy, plast/beton, kompletní	ks	320,000	16,19	5 180,80	Vlastní
35	K	D.1.03.4c 035	Dllatace typ. "S" AlMgSl 8mm	ks	15,000	338,29	5 074,35	Vlastní
36	K	D.1.03.4c 036	Svorka zkušební "SZ" - FeZn, kompletní	ks	14,000	171,38	2 399,32	Vlastní
37	K	D.1.03.4c 037	Označovací štítek	ks	14,000	47,96	671,44	Vlastní
38	K	D.1.03.4c 038	Vodivé připojení OK, vytvoření náhodných svodů, komplet	ks	26,000	304,84	7 925,84	Vlastní
39	K	D.1.03.4c 039	Hromosvodové svorky všeobecně	ks	64,000	155,59	9 957,76	Vlastní
40	K	D.1.03.4c 040	Drobný podpůrný montážní materiál pro jímací soustavu	ks	1,000	12 437,50	12 437,50	Vlastní
41	K	D.1.03.4c 041	Měření zemního odporu zemnící sítě, komplet	kpl	1,000	16 388,24	16 388,24	Vlastní
42	K	D.1.03.4c 042	Výchozí revize hromosvodu	kpl	1,000	9 130,59	9 130,59	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D7	Inteligentní ovládací systém KNX				79 617,45	
43	K	D.1.03.4c 043	Detektor přítomnosti KNX - pro chodby, s integrovaným sběrnicovým vazebním členem; Detekční rozsah: vertikální 360°; Rozsah (přibl.): cca. Ø 24 m křížem / cca. Ø 8 m přímo; Stupeň krytí : IP20 / Třída II, Okolní teplota: -25 °C do +55 °C	ks	13,000	3 848,07	50 024,91	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		7+6		13,000			
	VV		Součet		13,000			
44	K	D.1.03.4c 044	Detektor přítomnosti KNX - pro chodby, s integrovaným sběrnicovým vazebním členem; Detekční rozsah: vertikální 360°; Rozsah (přibl.): cca. Ø 10 m křížem / cca. Ø 6 m přímo; Stupeň krytí : IP20 / Třída II, Okolní teplota: -25 °C do +55 °C	ks	2,000	2 715,52	5 431,04	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
45	K	D.1.03.4c 045	Kabel CAB_F 2x2x0,8	m	575,000	42,02	24 161,50	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		305+270		575,000			
	VV		Součet		575,000			
	D	D8	OSTATNÍ				173 856,84	
46	K	D.1.03.4c 046	Vývod pro pohon posuvných dveří * 3 vodiče	ks	4,000	195,10	780,40	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
47	K	D.1.03.4c 047	Vývod pro fan coil * 3 vodiče	ks	30,000	341,42	10 242,60	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		15+15		30,000			
	VV		Součet		30,000			
48	K	D.1.03.4c 048	Vývod pro střešní vtok vyhřívání * 3 vodiče	ks	16,000	195,10	3 121,60	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		0+16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
49	K	D.1.03.4c 049	Systém protipožárních přepážek a ucpávek, komplet	ks	5,000	1 292,52	6 462,60	Vlastní
	VV		2.NP / 3.NP					
	VV		3+2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
50	K	D.1.03.4c 050	Ocelová konstrukce všeobecně	kg	100,000	147,30	14 730,00	Vlastní
51	K	D.1.03.4c 051	Demontáže stávající elektroinstalace v budově 15	kpl	1,000	48 774,52	48 774,52	Vlastní
52	K	D.1.03.4c 052	Zednické přípomoce, sádrokartonářské práce, kompletní	kpl	1,000	34 142,16	34 142,16	Vlastní
53	K	D.1.03.4c 053	Výchozí revize	kpl	1,000	22 826,48	22 826,48	Vlastní
54	K	D.1.03.4c 054	Zkoušky, zprovoznění, komplet	kpl	1,000	32 776,48	32 776,48	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO03 - Nadzemní koridor
Soupis:
D.1.03.4b - Vytápění a chlazení koridoru

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **3 204 278,29**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 204 278,29	21,00%	672 898,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 877 176,73**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO03 - Nadzemní koridor
Soupis:
D.1.03.4b - Vytápění a chlazení koridoru

Místo:		Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**3 204 278,29**
94 - Lešení a stavební výtahy	164 903,64
713 - Izolace tepelné	770 348,72
733 - Rozvod potrubí	1 204 489,47
734 - Armatury	688 852,84
735 - Otopná tělesa	56 357,55
767 - Konstrukce zámečnické	179 868,64
783 - Nátěry	99 156,79
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	25 943,04
ON - Ostatní náklady	14 357,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO03 - Nadzemní koridor
Soupis:
D.1.03.4b - Vytápění a chlazení koridoru

Místo: | Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel: | Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 204 278,29**	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				164 903,64	
1	K	946941102R00	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m	sada	2,000	2 576,31	5 152,62	RTS 22/ I
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	946941192R00	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m	den	60,000	2 576,64	154 598,40	RTS 22/ I
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
3	K	946941802R00	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	sada	2,000	2 576,31	5 152,62	RTS 22/ I
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	713	Izolace tepelné				770 348,72	
4	K	713552131R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna	kus	16,000	3 142,39	50 278,24	RTS 22/ I
	VV		2+2 "Okruh vytápění, 2.NP:"		4,000			
	VV		2+2 "Okruh vytápění, 3.NP:"		4,000			
	VV		2+2 "Okruh chlazení, 2.NP:"		4,000			
	VV		2+2 "Okruh chlazení, 3.NP:"		4,000			
	VV		Součet		16,000			
5	K	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	528,000	8,48	4 477,44	RTS 22/ I
	VV		18 "Odkaz na množství položky 10:"		18,000			
	VV		204 "Odkaz na množství položky 11:"		204,000			
	VV		144 "Odkaz na množství položky 12:"		144,000			
	VV		162 "Odkaz na množství položky 17:"		162,000			
	VV		Součet		528,000			
6	K	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	402,000	10,17	4 088,34	RTS 22/ I
	VV		330 "Odkaz na množství položky 13:"		330,000			
	VV		36 "Odkaz na množství položky 18:"		36,000			
	VV		36 "Odkaz na množství položky 19:"		36,000			
	VV		Součet		402,000			
7	K	722182006R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80	m	564,000	11,87	6 694,68	RTS 22/ I
	VV		30 "Odkaz na množství položky 14:"		30,000			
	VV		120 "Odkaz na množství položky 20:"		120,000			
	VV		234 "Odkaz na množství položky 21:"		234,000			
	VV		180 "Odkaz na množství položky 22:"		180,000			
	VV		Součet		564,000			
8	K	713411121R00.1	Izolace tepelná potrubí samolepícími pásy z kaučuku	m2	30,000	2 412,93	72 387,90	Vlastní
	VV		30 "Odkaz na množství položky 16:"		30,000			
	VV		Součet		30,000			
9	*M*	*55190420R*	*páska fixační Al; š = 48 mm; l = 50 m; teplotní odolnost do 100 °C*	*kus*	*14,000*	*438,06*	*6 132,84*	*RTS 22/ I*
	VV		4 "Odkaz na množství položky 11:"		4,000			
	VV		3 "Odkaz na množství položky 12:"		3,000			
	VV		7 "Odkaz na množství položky 13:"		7,000			
	VV		Součet		14,000			
10	*M*	*631547113R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*18,000*	*249,11*	*4 483,98*	*RTS 22/ I*
	VV		18 "Přeložka ÚT v budově 15:"		18,000			
	VV		Součet		18,000			
11	*M*	*631547114R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*204,000*	*256,93*	*52 413,72*	*RTS 22/ I*
	VV		102 "Okruh vytápění 2.NP:"		102,000			
	VV		102 "Okruh vytápění 3.NP:"		102,000			
	VV		Součet		204,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	*M*	*631547115R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*144,000*	*263,63*	*37 962,72*	*RTS 22/ I*
	VV		72 "Okruh vytápění 2.NP:"		72,000			
	VV		72 "Okruh vytápění 3.NP:"		72,000			
	VV		Součet		144,000			
13	*M*	*631547116R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*330,000*	*274,81*	*90 687,30*	*RTS 22/ I*
	VV		156 "Okruh vytápění 2.NP:"		156,000			
	VV		174 "Okruh vytápění 3.NP:"		174,000			
	VV		Součet		330,000			
14	*M*	*631547219R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*30,000*	*389,87*	*11 696,10*	*RTS 22/ I*
	VV		30 "Přeložka ÚT ve 2.NP budovy 15:"		30,000			
	VV		Součet		30,000			
15	*M*	*R713.AHU-700/1,0*	*Lepidlo pro kaučukové izolace, se zlepš. samozhášivostí, balení po 1,0 litru*	*kus*	*12,000*	*1 540,05*	*18 480,60*	*Vlastní*
	VV		2 "Odkaz na množství položky 17:"		2,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 18:"		1,000			
	VV		1 "Odkaz na množství položky 19:"		1,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 20:"		2,000			
	VV		3 "Odkaz na množství položky 21:"		3,000			
	VV		3 "Odkaz na množství položky 22:"		3,000			
	VV		Součet		12,000			
16	*M*	*R713.UD-13-99/E*	*Izolační role ze syntetického kaučuku, se zlepš. samozhášivostí, samolepící, šíře 1,0m, tl. 13,0mm, modrá barva, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*m2*	*30,000*	*1 109,28*	*33 278,40*	*Vlastní*
	VV		15*(0,2*5) "Armatury FanCoilů, 2.NP:"		15,000			
	VV		15*(0,2*5) "Armatury FanCoilů, 3.NP:"		15,000			
	VV		Součet		30,000			
17	*M*	*R713.UD-13X035*	*Izolační trubice ze syntetického kaučuku, se zlepš. samozhášivostí, vnitř. pr. 35mm, tloušťka 13,0mm, modrá barva, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*m*	*162,000*	*205,55*	*33 299,10*	*Vlastní*
	VV		90 "Okruh chlazení 2.NP:"		90,000			
	VV		72 "Okruh chlazení 3.NP:"		72,000			
	VV		Součet		162,000			
18	*M*	*R713.UD-19X042*	*Izolační trubice ze syntetického kaučuku, se zlepš. samozhášivostí, vnitř. pr. 42mm, tloušťka 19,0mm, modrá barva, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*m*	*36,000*	*264,75*	*9 531,00*	*Vlastní*
	VV		18 "Okruh chlazení 2.NP:"		18,000			
	VV		18 "Okruh chlazení 3.NP:"		18,000			
	VV		Součet		36,000			
19	*M*	*R713.UD-19X048*	*Izolační trubice ze syntetického kaučuku, se zlepš. samozhášivostí, vnitř. pr. 48mm, tloušťka 19,0mm, modrá barva, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*m*	*36,000*	*278,16*	*10 013,76*	*Vlastní*
	VV		18 "Okruh chlazení 2.NP:"		18,000			
	VV		18 "Okruh chlazení 3.NP:"		18,000			
	VV		Součet		36,000			
20	*M*	*R713.UD-19X060*	*Izolační trubice ze syntetického kaučuku, se zlepš. samozhášivostí, vnitř. pr. 60mm, tloušťka 19,0mm, modrá barva, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*m*	*120,000*	*302,73*	*36 327,60*	*Vlastní*
	VV		60 "Okruh chlazení 2.NP:"		60,000			
	VV		60 "Okruh chlazení 3.NP:"		60,000			
	VV		Součet		120,000			
21	*M*	*R713.UD-25X076*	*Izolační trubice ze syntetického kaučuku, se zlepš. samozhášivostí, vnitř. pr. 76mm, tloušťka 25,0mm, modrá barva, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*m*	*234,000*	*443,49*	*103 776,66*	*Vlastní*
	VV		108 "Okruh chlazení 2.NP:"		108,000			
	VV		126 "Okruh chlazení 3.NP:"		126,000			
	VV		Součet		234,000			
22	*M*	*R713.UD-25X089*	*Izolační trubice ze syntetického kaučuku, se zlepš. samozhášivostí, vnitř. pr. 89mm, tloušťka 25,0mm, modrá barva, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*m*	*180,000*	*520,57*	*93 702,60*	*Vlastní*
	VV		102 "Okruh chlazení 2.NP:"		102,000			
	VV		78 "Okruh chlazení 3.NP:"		78,000			
	VV		Součet		180,000			
23	*M*	*R713.UD-TAPE*	*Samolepící páska pro překrytí spojů kaučukové izolace se zlepš. samozhášivostí, 3mm x 50mm x 15m, reakce na oheň B-s1, d0*	*kus*	*46,000*	*783,21*	*36 027,66*	*Vlastní*
	VV		10 "Odkaz na množství položky 17:"		10,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 18:"		2,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 19:"		2,000			
	VV		7 "Odkaz na množství položky 20:"		7,000			
	VV		14 "Odkaz na množství položky 21:"		14,000			
	VV		11 "Odkaz na množství položky 22:"		11,000			
	VV		Součet		46,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	*M*	*R713.ULP13(9)-35/38*	*Upevňovací systém potrubí chladu - izolační vložka pr. 35/13,0mm + závěsná objímka, se zlepš. samozhášivostí, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*72,000*	*128,47*	*9 249,84*	*Vlastní*
	VV		40 "Okruh chlazení 2.NP:"		40,000			
	VV		32 "Okruh chlazení 3.NP:"		32,000			
	VV		Součet		72,000			
25	*M*	*R713.ULP19-42/45*	*Upevňovací systém potrubí chladu - izolační vložka pr. 42/19,0mm + závěsná objímka, se zlepš. samozhášivostí, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*16,000*	*136,29*	*2 180,64*	*Vlastní*
	VV		8 "Okruh chlazení 2.NP:"		8,000			
	VV		8 "Okruh chlazení 3.NP:"		8,000			
	VV		Součet		16,000			
26	*M*	*R713.ULP19-48*	*Upevňovací systém potrubí chladu - izolační vložka pr. 48/19,0mm + závěsná objímka, se zlepš. samozhášivostí, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*16,000*	*140,75*	*2 252,00*	*Vlastní*
	VV		8 "Okruh chlazení 2.NP:"		8,000			
	VV		8 "Okruh chlazení 3.NP:"		8,000			
	VV		Součet		16,000			
27	*M*	*R713.ULP19-60/64*	*Upevňovací systém potrubí chladu - izolační vložka pr. 60/19,0mm + závěsná objímka, se zlepš. samozhášivostí, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*36,000*	*225,65*	*8 123,40*	*Vlastní*
	VV		18 "Okruh chlazení 2.NP:"		18,000			
	VV		18 "Okruh chlazení 3.NP:"		18,000			
	VV		Součet		36,000			
28	*M*	*R713.ULP25-76/80*	*Upevňovací systém potrubí chladu - izolační vložka pr. 76/25,0mm + závěsná objímka, se zlepš. samozhášivostí, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*64,000*	*291,56*	*18 659,84*	*Vlastní*
	VV		30 "Okruh chlazení 2.NP:"		30,000			
	VV		34 "Okruh chlazení 3.NP:"		34,000			
	VV		Součet		64,000			
29	*M*	*R713.ULP25-89*	*Upevňovací systém potrubí chladu - izolační vložka pr. 89/25,0mm + závěsná objímka, se zlepš. samozhášivostí, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*44,000*	*317,26*	*13 959,44*	*Vlastní*
	VV		24 "Okruh chlazení 2.NP:"		24,000			
	VV		20 "Okruh chlazení 3.NP:"		20,000			
	VV		Součet		44,000			
30	K	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,917	199,48	182,92	RTS 22/ I
	D	733	Rozvod potrubí				1 204 489,47	
31	K	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15	m	36,000	406,72	14 641,92	RTS 22/ I
	VV		36 "Přeložka ÚT v budově 15:"		36,000			
	VV		Součet		36,000			
32	K	733111104R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20	m	204,000	492,14	100 396,56	RTS 22/ I
	VV		102 "Okruh vytápění 2.NP:"		102,000			
	VV		102 "Okruh vytápění 3.NP:"		102,000			
	VV		Součet		204,000			
33	K	733111105R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25	m	306,000	600,57	183 774,42	RTS 22/ I
	VV		72 "Okruh vytápění 2.NP:"		72,000			
	VV		72 "Okruh vytápění 3.NP:"		72,000			
	VV		90 "Okruh chlazení 2.NP:"		90,000			
	VV		72 "Okruh chlazení 3.NP:"		72,000			
	VV		Součet		306,000			
34	K	733111106R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32	m	366,000	677,79	248 071,14	RTS 22/ I
	VV		156 "Okruh vytápění 2.NP:"		156,000			
	VV		174 "Okruh vytápění 3.NP:"		174,000			
	VV		18 "Okruh chlazení 2.NP:"		18,000			
	VV		18 "Okruh chlazení 3.NP:"		18,000			
	VV		Součet		366,000			
35	K	733111107R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 40	m	36,000	741,48	26 693,28	RTS 22/ I
	VV		18 "Okruh chlazení 2.NP:"		18,000			
	VV		18 "Okruh chlazení 3.NP:"		18,000			
	VV		Součet		36,000			
36	K	733111108R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 50	m	150,000	867,43	130 114,50	RTS 22/ I
	VV		30 "Přeložka ÚT ve 2.NP budovy 15:"		30,000			
	VV		60 "Okruh chlazení 2.NP:"		60,000			
	VV		60 "Okruh chlazení 3.NP:"		60,000			
	VV		Součet		150,000			
37	K	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	25,000	237,38	5 934,50	RTS 22/ I
	VV		0,5+0,5+0,5+0,5 "Přípojky OT v budově 15, 2.NP:"		2,000			
	VV		2+2+0,5+0,5 "Přípojky OT v budově 15, 3.NP:"		5,000			
	VV		9+9 "Stoupačka v budově 15 ze 2.NP do 4.NP:"		18,000			
	VV		Součet		25,000			
38	K	733110808R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50	m	11,000	271,30	2 984,30	RTS 22/ I
	VV		5,5+5,5 "Ležatý rozvod ÚT na chodbě a sálu ve 2.NP:"		11,000			
	VV		Součet		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	733121122R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm	m	234,000	988,04	231 201,36	RTS 22/ I
	VV		108 "Okruh chlazení 2.NP:"		108,000			
	VV		126 "Okruh chlazení 3.NP:"		126,000			
	VV		Součet		234,000			
40	K	733121125R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm	m	180,000	1 176,32	211 737,60	RTS 22/ I
	VV		102 "Okruh chlazení 2.NP:"		102,000			
	VV		78 "Okruh chlazení 3.NP:"		78,000			
	VV		Součet		180,000			
41	K	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	912,000	18,82	17 163,84	RTS 22/ I
	VV		36 "Odkaz na množství položky 31:"		36,000			
	VV		204 "Odkaz na množství položky 32:"		204,000			
	VV		306 "Odkaz na množství položky 33:"		306,000			
	VV		366 "Odkaz na množství položky 34:"		366,000			
	VV		Součet		912,000			
42	K	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	36,000	64,06	2 306,16	RTS 22/ I
	VV		36 "Odkaz na množství položky 35:"		36,000			
	VV		Součet		36,000			
43	K	733190108R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50	m	150,000	28,26	4 239,00	RTS 22/ I
	VV		150 "Odkaz na množství položky 36:"		150,000			
	VV		Součet		150,000			
44	K	733190109R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 50 do DN 65	m	234,000	24,20	5 662,80	RTS 22/ I
	VV		234 "Odkaz na množství položky 39:"		234,000			
	VV		Součet		234,000			
45	K	733190225R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6	m	180,000	26,38	4 748,40	RTS 22/ I
	VV		180 "Odkaz na množství položky 40:"		180,000			
	VV		Součet		180,000			
46	K	733133151E00	Kompenz.U s hladkými ohyby ON 13 2720, do DN 40	kus	8,000	1 525,04	12 200,32	Vlastní
	VV		2+2 "Okruh vytápění 2.NP:"		4,000			
	VV		2+2 "Okruh vytápění 3.NP:"		4,000			
	VV		Součet		8,000			
47	K	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	13,131	199,48	2 619,37	RTS 22/ I
	D	734	Armatury				688 852,84	
48	K	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	8,000	271,30	2 170,40	RTS 22/ I
	VV		2+2 "Tělesa na chodbě ve 2.NP budovy 15:"		4,000			
	VV		2+2 "Tělesa v lékařských pokojích ve 3.NP budovy 15:"		4,000			
	VV		Součet		8,000			
49	K	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	136,000	339,12	46 120,32	RTS 22/ I
	VV		46 "Odkaz na množství položky 54:"		46,000			
	VV		90 "Odkaz na množství položky 57:"		90,000			
	VV		Součet		136,000			
50	K	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	22,000	339,12	7 460,64	RTS 22/ I
	VV		4 "Odkaz na množství položky 58:"		4,000			
	VV		4 "Odkaz na množství položky 59:"		4,000			
	VV		14 "Odkaz na množství položky 61:"		14,000			
	VV		Součet		22,000			
51	K	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	58,000	339,12	19 668,96	RTS 22/ I
	VV		28 "Odkaz na množství položky 55:"		28,000			
	VV		30 "Odkaz na množství položky 62:"		30,000			
	VV		Součet		58,000			
52	K	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu	kus	148,000	339,12	50 189,76	RTS 22/ I
	VV		60 "Odkaz na množství položky 56:"		60,000			
	VV		88 "Odkaz na množství položky 63:"		88,000			
	VV		Součet		148,000			
53	K	734494213R00	Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu	kus	136,000	386,00	52 496,00	RTS 22/ I
	VV		46 "Odkaz na množství položky 54:"		46,000			
	VV		90 "Odkaz na množství položky 57:"		90,000			
	VV		Součet		136,000			
54	*M*	*42260624R*	*ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz*	*kus*	*46,000*	*520,35*	*23 936,10*	*RTS 22/ I*
	VV		7 "FanCoily 49.01 - okruh topení 2.NP:"		7,000			
	VV		7 "FanCoily 49.01 - okruh topení 3.NP:"		7,000			
	VV		7 "FanCoily 49.01 - okruh chlazení 2.NP:"		7,000			
	VV		7 "FanCoily 49.01 - okruh chlazení 3.NP:"		7,000			
	VV		8 "FanCoily 49.02 - okruh chlazení 2.NP:"		8,000			
	VV		8 "FanCoily 49.02 - okruh chlazení 3.NP:"		8,000			
	VV		1+1 "Přeložka ÚT ve 2.NP budovy 15:"		2,000			
	VV		Součet		46,000			
55	*M*	*55113525.AR*	*kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka*	*kus*	*28,000*	*1 827,40*	*51 167,20*	*RTS 22/ I*
	VV		2*7 "FanCoily 49.01 - okruh topení 2.NP:"		14,000			
	VV		2*7 "FanCoily 49.01 - okruh topení 3.NP:"		14,000			
	VV		Součet		28,000			
56	*M*	*55113526.AR*	*kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka*	*kus*	*60,000*	*2 185,42*	*131 125,20*	*RTS 22/ I*
	VV		2*7 "FanCoily 49.01 - okruh chlazení 2.NP:"		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*7 "FanCoily 49.01 - okruh chlazení 3.NP:"		14,000			
	VV		2*8 "FanCoily 49.02 - okruh chlazení 2.NP:"		16,000			
	VV		2*8 "FanCoily 49.02 - okruh chlazení 3.NP:"		16,000			
	VV		Součet		60,000			
57	*M*	*5511356971R*	*kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 "*	*kus*	*90,000*	*511,17*	*46 005,30*	*RTS 22/ I*
	VV		2*7 "FanCoily 49.01 - okruh topení 2.NP:"		14,000			
	VV		2*7 "FanCoily 49.01 - okruh topení 3.NP:"		14,000			
	VV		2*7 "FanCoily 49.01 - okruh chlazení 2.NP:"		14,000			
	VV		2*7 "FanCoily 49.01 - okruh chlazení 3.NP:"		14,000			
	VV		2*8 "FanCoily 49.02 - okruh chlazení 2.NP:"		16,000			
	VV		2*8 "FanCoily 49.02 - okruh chlazení 3.NP:"		16,000			
	VV		1+1 "Přeložka ÚT ve 2.NP budovy 15:"		2,000			
	VV		Součet		90,000			
58	*M*	*55121100134R*	*ventil radiátorový pro topné a chladicí systémy; s přednastavením omezení průtoku, s odečítatelnými hodnotami přednastavení; přímý; DN 15 mm; 1/2"; PN 1,00 MPa; ovládání manuální; pracovní teplota -10 až 120 ° C; k VS = 0,73 m3/h*	*kus*	*4,000*	*986,04*	*3 944,16*	*RTS 22/ I*
	VV		1+1 "Přeložené otopné těleso ve 2.NP budovy 15:"		2,000			
	VV		1+1 "Nové napojení tělesa ve 4.NP budovy 15:"		2,000			
	VV		Součet		4,000			
59	*M*	*55127267.AR*	*šroubení radiátorové; uzavíratelné, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; d = 15 mm; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé*	*kus*	*4,000*	*637,34*	*2 549,36*	*RTS 22/ I*
	VV		1+1 "Přeložené otopné těleso ve 2.NP budovy 15:"		2,000			
	VV		1+1 "Nové napojení tělesa ve 4.NP budovy 15:"		2,000			
	VV		Součet		4,000			
60	*M*	*R734.1837-00.500*	*Vysoce výkonný termoelektrický pohon - ON/OFF nebo pulzní regulaci PWM, NO, napájení 230V AC, ON/OFF, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*44,000*	*903,65*	*39 760,60*	*Vlastní*
	VV		14 "Odkaz na množství položky 61:"		14,000			
	VV		30 "Odkaz na množství položky 62:"		30,000			
	VV		Součet		44,000			
61	*M*	*R734.52 164-015*	*Kombinovaný regulační a vyvažovací ventil pro malé koncové jednotky, DN15 NF, PN16, průtok 88-470l/h, dif. tlak 15-400kPa, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*14,000*	*2 401,91*	*33 626,74*	*Vlastní*
	VV		7 "FanCoily 49.01 - okruh topení 2.NP:"		7,000			
	VV		7 "FanCoily 49.01 - okruh topení 3.NP:"		7,000			
	VV		Součet		14,000			
62	*M*	*R734.52 164-020*	*Kombinovaný regulační a vyvažovací ventil pro malé koncové jednotky, DN20, PN16, průtok 210-1150l/h, dif. tlak 15-400kPa, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*30,000*	*2 753,05*	*82 591,50*	*Vlastní*
	VV		7 "FanCoily 49.01 - okruh chlazení 2.NP:"		7,000			
	VV		7 "FanCoily 49.01 - okruh chlazení 3.NP:"		7,000			
	VV		8 "FanCoily 49.02 - okruh chlazení 2.NP:"		8,000			
	VV		8 "FanCoily 49.02 - okruh chlazení 3.NP:"		8,000			
	VV		Součet		30,000			
63	*M*	*R734.761511*	*Nerezový vlnovec DN20 1" x 1" 15cm s maticemi, PN16, AISI 316L, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*ks*	*88,000*	*1 072,66*	*94 394,08*	*Vlastní*
	VV		2*14 "FanCoily 49.01 - okruh chlazení:"		28,000			
	VV		2*16 "FanCoily 49.02 - okruh chlazení:"		32,000			
	VV		2*14 "FanCoily 49.01 - okruh topení:"		28,000			
	VV		Součet		88,000			
64	*M*	*R735.013G5034*	*Termostatická kapalinová hlavice s příp. pro ventily se závitem M30x1,5, se zajištěním proti krádeži, protimrazová ochrana, omezení a uzamknutí nastavené hodnoty teploty*	*kus*	*2,000*	*807,40*	*1 614,80*	*Vlastní*
	VV		1+1 "Tělesa na chodbě ve 2.NP budovy 15:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
65	K	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,159	199,48	31,72	RTS 22/ I
	D	735	Otopná tělesa				56 357,55	
66	K	735119140R00	Otopná tělesa litinová článková montáž bez rozlišení, bez dodávky materiálu	m2	8,160	4 138,25	33 768,12	RTS 22/ I
	VV		2*16*0,255 "Tělesa na chodbě ve 2.NP budovy 15:"		8,160			
	VV		Součet		8,160			
67	K	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	13,770	1 035,71	14 261,73	RTS 22/ I
	VV		2*16*0,255 "Tělesa na chodbě ve 2.NP budovy 15:"		8,160			
	VV		2*11*0,255 "Tělesa v lékařských pokojích ve 3.NP budovy 15:"		5,610			
	VV		Součet		13,770			
68	K	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	244,800	33,91	8 301,17	RTS 22/ I
	VV		3*20*16*0,255 "Vypuštění 1 větve ÚT v budově 15:"		244,800			
	VV		Součet		244,800			
69	K	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,133	199,48	26,53	RTS 22/ I
	D	767	Konstrukce zámečnické				179 868,64	
70	K	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	672,000	147,91	99 395,52	RTS 22/ I
	VV		128 "Odkaz na množství položky 32:"		128,000			
	VV		165 "Odkaz na množství položky 33:"		165,000			
	VV		176 "Odkaz na množství položky 34:"		176,000			
	VV		16 "Odkaz na množství položky 35:"		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		56 "Odkaz na množství položky 36:"		56,000			
	VV		77 "Odkaz na množství položky 39:"		77,000			
	VV		54 "Odkaz na množství položky 40:"		54,000			
	VV		Součet		672,000			
71	*M*	*13231040R*	*tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 3,00 mm; a = 35,0 mm; b = 35,0 mm*	*t*	*1,600*	*50 295,70*	*80 473,12*	*RTS 22/ I*
	VV		0,2 "Odkaz na množství položky 32:"		0,200			
	VV		0,3 "Odkaz na množství položky 33:"		0,300			
	VV		0,4 "Odkaz na množství položky 34:"		0,400			
	VV		0,1 "Odkaz na množství položky 35:"		0,100			
	VV		0,2 "Odkaz na množství položky 36:"		0,200			
	VV		0,2 "Odkaz na množství položky 39:"		0,200			
	VV		0,2 "Odkaz na množství položky 40:"		0,200			
	VV		Součet		1,600			
	D	783	Nátěry				99 156,79	
72	K	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	136,000	350,06	47 608,16	RTS 22/ I
	VV		136 "Odkaz na množství položky 71:"		136,000			
	VV		Součet		136,000			
73	K	783324140R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + jednonásobné s 1x emailováním	m2	8,160	33,91	276,71	RTS 22/ I
	VV		2*16*0,255 "Tělesa na chodbě ve 2.NP budovy 15:"		8,160			
	VV		Součet		8,160			
74	K	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	1 098,000	33,91	37 233,18	RTS 22/ I
	VV		36 "Odkaz na množství položky 31:"		36,000			
	VV		204 "Odkaz na množství položky 32:"		204,000			
	VV		306 "Odkaz na množství položky 33:"		306,000			
	VV		366 "Odkaz na množství položky 34:"		366,000			
	VV		36 "Odkaz na množství položky 35:"		36,000			
	VV		150 "Odkaz na množství položky 36:"		150,000			
	VV		Součet		1 098,000			
75	K	783425150R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	414,000	33,91	14 038,74	RTS 22/ I
	VV		234 "Odkaz na množství položky 39:"		234,000			
	VV		180 "Odkaz na množství položky 40:"		180,000			
	VV		Součet		414,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				25 943,04	
76	K	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška	h	144,000	76,54	11 021,76	RTS 22/ I
	VV		72 "Zkouška vytápění:"		72,000			
	VV		72 "Zkouška chlazení:"		72,000			
	VV		Součet		144,000			
77	K	904 R003	Vyregulování otopné / chladící soustavy - autorizovanou firmou, automatické vyvažovací ventily, vypracování protokolu o zaregulování	ks	44,000	339,12	14 921,28	Vlastní
	VV		14 "Odkaz na množství položky 61:"		14,000			
	VV		30 "Odkaz na množství položky 62:"		30,000			
	VV		Součet		44,000			
	D	ON	Ostatní náklady				14 357,60	
78	K	909 E01	Stavební přípomoce	h	20,000	717,88	14 357,60	Vlastní
	VV		20 "Průrazy, pevné body:"		20,000			
	VV		Součet		20,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO03 - Nadzemní koridor
Soupis:
D.1.03.4f - Vzduchotechnika

KSO:	80111	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 156 404,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 156 404,92	21,00%	242 845,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 399 249,95**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO03 - Nadzemní koridor
Soupis:
D.1.03.4f - Vzduchotechnika

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 156 404,92**
D.1.03.4f - 49.00 - Zařízení č. 49 - Dochlazování vybraných místností (FCU)	1 156 404,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO03 - Nadzemní koridor
Soupis:
D.1.03.4f - Vzduchotechnika

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 156 404,92**	
	D	D.1.03.4f - 49	Zařízení č. 49 - Dochlazování vybraných místností (FCU)				1 156 404,92	
1	K	D.1.03.4f - 49.01	Mezistropní kazetový s EC motorem, 4-trubkové provedení, registr 840x840, D+M	ks	14,000	37 446,15	524 246,10	Vlastní
	VV		Qch=6,08kW při tw=7°C, Q=871l/h, tint=27°C, RH=47% a otáčky ventilátoru 5,8V					
	VV		Qvyt=6,2kW při tw=80°C, Q=273l/h, tint=20°C, RH=50% a otáčky ventilátoru 3,0V					
	VV		včetně čerpadla kond., dekoračního panelu pro připojení k Mobus RS485, bez ventilového vybavení					
	VV		provoz na 5,8 V, Qch=6,08kW, ak. výkon 50,6 dB(A) - chlazení					
	VV		provoz na 3,0 V, Qt=6,2kW, ak. výkon 44,1 dB(A) - topení					
	VV		včetně zapojení servoventilů topení+chlazení na příslušné svorky FCU, servoventil je dodávkou UT/CHL					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.03.4f-101 Půdorys 2.NP a 3.NP					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
2	K	D.1.03.4f - 49.01A	Interface pro připojení skupiny FCU na BMS	ks	14,000	1 203,76	16 852,64	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.03.4f-101 Půdorys 2.NP a 3.NP					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
3	K	D.1.03.4f - 49.02	Mezistropní kazetový s EC motorem, 2-trubkové provedení, registr 840x840, D+M	ks	16,000	35 992,67	575 882,72	Vlastní
	VV		Qch=6,02kW při tw=7°C, Q=864l/h, tint=27°C, RH=47% a otáčky ventilátoru 4,6V					
	VV		včetně čerpadla kond., dekoračního panelu, bez ventilového vybavení					
	VV		provoz na 4,6 V, Qch=6,03kW, ak. výkon 46,5 dB(A)					
	VV		včetně zapojení servoventil na příslušné svorky FCU, servoventil je dodávkou CHL					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.03.4f-101 Půdorys 2.NP a 3.NP					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
4	K	D.1.03.4f - 49.02A	Interface pro připojení skupiny FCU na BMS	ks	16,000	1 203,76	19 260,16	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.03.4f-101 Půdorys 2.NP a 3.NP					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
5	K	D.1.03.4f - 49.200	Montážní materiál k z.č. 49	kg	30,000	73,16	2 194,80	Vlastní
	VV		šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod.					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
6	K	D.1.03.4f - 49.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	10,000	617,49	6 174,90	Vlastní
7	K	D.1.03.4f - 49.208	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	30,000	393,12	11 793,60	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO03 - Nadzemní koridor
Soupis:
D.1.03.4g - Měření a regulace

KSO:	80111	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEOSAN GROUP a.s.
IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant:
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **704 325,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	704 325,85	21,00%	147 908,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **852 234,28**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO03 - Nadzemní koridor
Soupis:
D.1.03.4g - Měření a regulace

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**704 325,85**
1.00 - Rozváděče FCU (DTC2.1, DTC3.1)	704 325,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO03 - Nadzemní koridor
Soupis:
D.1.03.4g - Měření a regulace

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**704 325,85**	
	D	1.00	Rozváděče FCU (DTC2.1, DTC3.1)				704 325,85	
1	K	D.1.03.4g.1.01	Rozváděč - D+M, ve skladbě:	ks	2,000	65 005,82	130 011,64	Vlastní
	VV		Oceloplechový rozváděč o rozměru 600x600x250, jednokřídlé dveře, protipožární odolnost EI90 DP1.					
	VV		krytí IP65, obsahuje montážního panel, průchodky (PG16, PG13,5, PG11).					
	VV		Výkonové parametry: In= 20 A pro MDO, In= 10 A pro VDO.					
	VV		Technické parametry rozváděče v souladu s ČSN EN 61 439-1 ed. 2, ČSN EN 61 439-2 ed. 2.					
	VV		Rozváděč bude kompletně vybavený vč. vypínačů, jističů, pojistek, stykačů, relé, svorkovnic,					
	VV		přepěťové ochrany 3. stupně, napájecího zdroje,					
	VV		štítků, spojovacího materiálu, roštů, lanek apod.					
	VV		Montáž a zapojení přístrojů v rozváděči.					
	VV		Komplexní zkoušky a měření v rozváděči, uvedení do provozu.					
	VV		Všechny výkonové parametry-viz tabulka v příloze č. 1 "Tabulka 1 - Seznam příkonů rozváděčů MaR"; "Příloha č.2 Tabilka 2 - Tabulka FCU".					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.03.4g-102 Schéma rozváděčů FCU; viz výkres číslo: D.1.03.4g-101 Půdorys 2.NP a 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	D.1.03.4g.1.02	HVAC regulátor, 2x RS485, 230V, D+M	ks	2,000	11 907,21	23 814,42	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.03.4g-102 Schéma rozváděčů FCU; viz výkres číslo: D.1.03.4g-101 Půdorys 2.NP a 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
3	K	D.1.03.4g.1.03	Software DDC FCU	d.b.	2,000	1 114,39	2 228,78	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.03.4g-102 Schéma rozváděčů FCU; viz výkres číslo: D.1.03.4g-101 Půdorys 2.NP a 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
4	K	D.1.03.4g.1.04	Vizualizace FCU ModBUS	d.b.	2,000	1 857,31	3 714,62	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.03.4g-102 Schéma rozváděčů FCU; viz výkres číslo: D.1.03.4g-101 Půdorys 2.NP a 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
5	K	D.1.03.4g.1.05	Vizualizace na centrálním dispečinku	d.b.	2,000	464,33	928,66	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.03.4g-102 Schéma rozváděčů FCU; viz výkres číslo: D.1.03.4g-101 Půdorys 2.NP a 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	K	D.1.03.4g.1.06	Rozšíření licence dispečinku	sestava	1,000	35 521,04	35 521,04	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.03.4g-102 Schéma rozváděčů FCU; viz výkres číslo: D.1.03.4g-101 Půdorys 2.NP a 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	D.1.03.4g.1.07	Čidlo teploty prostoru, RS485 , D+M	ks	10,000	8 564,05	85 640,50	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.03.4g-101 Půdorys 2.NP a 3.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
8	K	D.1.03.4g.1.08	Kabel 2x2x0,8 B2caS1D1 P60	ks	550,000	72,44	39 842,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.03.4g-101 Půdorys 2.NP a 3.NP					
	VV		550		550,000			
	VV		Součet		550,000			
9	K	D.1.03.4g.1.09	Trubka ocelová, závit, 6036, ZIN žár. pozink, 47/44 mm, vč. příslušenství, D+M	m	400,000	780,07	312 028,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.03.4g-101 Půdorys 2.NP a 3.NP					
	VV		400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
10	K	D.1.03.4g.1.10	Trubka ohebná, kovová, 750N, 54,9/48 mm, vč. příslušenství, D+M	m	60,000	102,15	6 129,00	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.03.4g-101 Půdorys 2.NP a 3.NP					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
11	K	D.1.03.4g.1.11	Elektroinstalační krabice na povrch s funkční integritou P60, D+M	ks	30,000	217,31	6 519,30	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo: D.1.03.4g-101 Půdorys 2.NP a 3.NP					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
12	K	D.1.03.4g.1.12	Protipožární ucpávka EI60/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	4,000	464,33	1 857,32	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.03.4g-101 Půdorys 2.NP a 3.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
13	K	D.1.03.4g.1.13	Protipožární ucpávka EI90/DP1, do rozměru 25mm2, D+M	ks	4,000	464,33	1 857,32	Vlastní
	VV		Viz výkres číslo: D.1.03.4g-101 Půdorys 2.NP a 3.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
14	K	D.1.03.4g.1.14	Doplňkový montážní materiál k instalaci v VS	sestava	1,000	18 573,09	18 573,09	Vlastní
	VV		svorky,šrouby, matice, nýty, podložky, samořezné vruty, závitové tyče,					
	VV		konzoly, stahovací pásky, hmoždinky, apod.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	D.1.03.4g.1.15	Zaregulování systému MaR, koordinace s profesí vytápění/chlad	hod	24,000	742,92	17 830,08	Vlastní
16	K	D.1.03.4g.1.19	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu, revize elektrických zařízení	hod	24,000	742,92	17 830,08	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO03 - Nadzemní koridor
Soupis:
D.1.03.4h - EPS + ERO

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **486 460,81**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	486 460,81	21,00%	102 156,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **588 617,58**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO03 - Nadzemní koridor
Soupis:
D.1.03.4h - EPS + ERO

Místo:		Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**486 460,81**
D1 - EPS	323 111,23
D2 - Kabelové rozvody	159 231,06
D3 - Ostatní montáže	16 537,03
D4 - Grafická nadstavba	14 742,45
D5 - Evakuační rozhlas	163 349,58
D6 - Rozvody	163 349,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO03 - Nadzemní koridor
Soupis:
D.1.03.4h - EPS + ERO

Místo: | Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel: | Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. | Zpracovatel: K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**486 460,81**	
	D	D1	EPS				323 111,23	
1	K	D.1.03.4h 001	Multisensor interaktivní optický a tepelný	ks	63,000	1 148,14	72 332,82	vlastní
	VV		v.č. D.1.03.4h-102 Půdorys 2. a 3.NP EPS					
	VV		63		63,000			
	VV		Součet		63,000			
2	K	D.1.03.4h 002	Multisensor interaktivní optický a tepelný s oddělovačem	ks	1,000	1 779,31	1 779,31	vlastní
	VV		v.č. D.1.03.4h-102 Půdorys 2. a 3.NP EPS					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	D.1.03.4h 003	Patice pro hlásič	ks	62,000	284,40	17 632,80	vlastní
	VV		v.č. D.1.03.4h-102 Půdorys 2. a 3.NP EPS					
	VV		62		62,000			
	VV		Součet		62,000			
4	K	D.1.03.4h 004	Adapter pro montáždo podhledu CTA	ks	30,000	197,85	5 935,50	vlastní
	VV		v.č. D.1.03.4h-102 Půdorys 2. a 3.NP EPS					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
5	K	D.1.03.4h 005	Adresovatelný tlačítkový hlásič s izolátorem vnitřní červený KAC	ks	7,000	1 770,71	12 394,97	vlastní
	VV		v.č. D.1.03.4h-102 Půdorys 2. a 3.NP EPS					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
6	K	D.1.03.4h 006	Rámeček pod omítku pro tlač. hlási. KAC	ks	7,000	97,76	684,32	vlastní
	VV		v.č. D.1.03.4h-102 Půdorys 2. a 3.NP EPS					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
7	K	D.1.03.4h 007	Samolepky s čísly adres sada s čísly adres 1_250	ks	1,000	211,41	211,41	vlastní
	VV		v.č. D.1.03.4h-102 Půdorys 2. a 3.NP EPS					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	D.1.03.4h 008	Držák samolepky pro vyznačení adresy	ks	62,000	14,27	884,74	vlastní
	VV		v.č. D.1.03.4h-102 Půdorys 2. a 3.NP EPS					
	VV		62		62,000			
	VV		Součet		62,000			
9	K	D.1.03.4h 009	Paralelní indikátror	ks	30,000	627,36	18 820,80	vlastní
	VV		v.č. D.1.03.4h-102 Půdorys 2. a 3.NP EPS					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
10	K	D.1.03.4h 010	Lahev zkušebního plynu	ks	2,000	962,01	1 924,02	vlastní
	D	D2	Kabelové rozvody				159 231,06	
11	K	D.1.03.4h 011	Kabel 1x2x0.8 provedení pro EPS třída reakce na oheň B2ca ,s1,d1	m	100,000	33,10	3 310,00	vlastní
	VV		v.č. D.1.03.4h-102 Půdorys 2. a 3.NP EPS					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
12	K	D.1.03.4h 012	Kabel 2x1,5 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d1	m	700,000	125,16	87 612,00	vlastní
	VV		v.č. D.1.03.4h-102 Půdorys 2. a 3.NP EPS					
	VV		700		700,000			
	VV		Součet		700,000			
13	K	D.1.03.4h 013	Krabice rozvodná s funkční integritou P 30R	ks	2,000	943,67	1 887,34	vlastní
	VV		v.č. D.1.03.4h-102 Půdorys 2. a 3.NP EPS					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	D.1.03.4h 014	Elektroinstalační trubka bezhalogenní 16 mm včetně kolen spojek a příchytek	m	400,000	72,15	28 860,00	vlastní
15	K	D.1.03.4h 015	Elektroinstalační trubka bezhalogenní 25 mm včetně kolen spojek a příchytek	m	50,000	88,56	4 428,00	vlastní
16	K	D.1.03.4h 016	Elektroinstalační trubka ohebná bezhalogenní 16 mm	m	20,000	61,10	1 222,00	vlastní
17	K	D.1.03.4h 017	Uvolňovací tlačítko NC pro přídržné elektromagnety a samozavírače s el. aretací	ks	4,000	559,90	2 239,60	vlastní
	VV		v.č. D.1.03.4h-102 Půdorys 2. a 3.NP EPS					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
18	K	D.1.03.4h 018	Přístrojová krabice	ks	31,000	84,91	2 632,21	vlastní
	VV		v.č. D.1.03.4h-102 Půdorys 2. a 3.NP EPS					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
19	K	D.1.03.4h 019	Rozvodná krabice	ks	5,000	164,32	821,60	vlastní
	VV		v.č. D.1.03.4h-102 Půdorys 2. a 3.NP EPS					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
20	K	D.1.03.4h 020	Krabice universální	ks	10,000	118,42	1 184,20	vlastní
	VV		v.č. D.1.03.4h-102 Půdorys 2. a 3.NP EPS					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
21	K	D.1.03.4h 021	Krabice rozvodná s funkční integritou P30R	ks	2,000	943,67	1 887,34	vlastní
	VV		v.č. D.1.03.4h-102 Půdorys 2. a 3.NP EPS					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	D.1.03.4h 022	Provrtání stěny prům 16	ks	3,000	153,83	461,49	vlastní
	VV		v.č. D.1.03.4h-102 Půdorys 2. a 3.NP EPS					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
23	K	D.1.03.4h 023	Zhotovenií drážky pro trubku	m	20,000	83,32	1 666,40	vlastní
24	K	D.1.03.4h 024	Drobný montážní materiál	ks	1,000	17 555,23	17 555,23	vlastní
25	K	D.1.03.4h 025	Požární ucpávka	ks	5,000	692,73	3 463,65	vlastní
	VV		v.č. D.1.03.4h-102 Půdorys 2. a 3.NP EPS					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	D3	Ostatní montáže				16 537,03	
26	K	D.1.03.4h 026	Měření po úsecích	ks	75,000	51,28	3 846,00	vlastní
27	K	D.1.03.4h 027	Oživení - komplexní vyzkoušení	ks	1,000	7 050,57	7 050,57	vlastní
28	K	D.1.03.4h 028	Výchozí revize	ks	1,000	5 640,46	5 640,46	vlastní
	D	D4	Grafická nadstavba				14 742,45	
29	K	D.1.03.4h 029	Vložení mapy do grafické nadstavby	ks	2,000	1 281,92	2 563,84	vlastní
30	K	D.1.03.4h 030	Vložení symbolu do grafické nadstavby	ks	75,000	76,92	5 769,00	vlastní
31	K	D.1.03.4h 031	kompletní vyzkoušení	kpl	1,000	6 409,61	6 409,61	vlastní
	D	D5	Evakuační rozhlas				163 349,58	
	D	D6	Rozvody				163 349,58	
32	K	D.1.03.4h 032	kabel PraFlaDur 2x1,5 P30-R B2ca,s1,d1	m	60,000	122,60	7 356,00	vlastní
	VV		D.1.03.4h-101 Půdorys 2np+3np-ERO					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
33	K	D.1.03.4h 033	kabel PraFlaDur 2x2,5 P30-R B2ca,s1,d1	m	115,000	132,75	15 266,25	vlastní
	VV		D.1.03.4h-101 Půdorys 2np+3np-ERO					
	VV		115		115,000			
	VV		Součet		115,000			
34	K	D.1.03.4h 034	kabel PraFlaDur 2x2,5 P30-R B2ca,s1,d1 - vč. kabelových příchytek FeZn pro průměr kabelu d=11 mm, funkčnost při požáru P30-R (vč. uchycení)	m	332,000	132,75	44 073,00	vlastní
	VV		D.1.03.4h-101 Půdorys 2np+3np-ERO					
	VV		332		332,000			
	VV		Součet		332,000			
35	K	D.1.03.4h 035	reproduktor stropní 6W/100V, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, SPL 1W/1kHz/1m min. 90dB, ČSN EN 54-24, montáž do podhledu	ks	30,000	1 261,96	37 858,80	vlastní
	VV		D.1.03.4h-101 Půdorys 2np+3np-ERO					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
36	K	D.1.03.4h 036	krabice elektroinstalační P30-R s keramickou svorkovnicí + tepelnou pojistkou	ks	30,000	943,67	28 310,10	vlastní
	VV		D.1.03.4h-101 Půdorys 2np+3np-ERO					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
37	K	D.1.03.4h 037	systémová krabice pro desku EOL	ks	2,000	494,70	989,40	vlastní
	VV		D.1.03.4h-101 Půdorys 2np+3np-ERO					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
38	K	D.1.03.4h 038	řezání mont. otvoru pro stropní reproduktor v sádrokart. podhledu	ks	30,000	64,10	1 923,00	vlastní
	VV		D.1.03.4h-101 Půdorys 2np+3np-ERO					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
39	K	D.1.03.4h 039	zkoušení reproduktoru	ks	30,000	102,55	3 076,50	vlastní
	VV		D.1.03.4h-101 Půdorys 2np+3np-ERO					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
40	K	D.1.03.4h 040	měření srozumitelnosti řeči (metoda STI)	ks	1,000	12 819,22	12 819,22	vlastní
41	K	D.1.03.4h 041	měření hladiny akustického tlaku evakuační signalizace a okolního hluku	ks	1,000	3 845,76	3 845,76	vlastní
42	K	D.1.03.4h 042	úprava rozhlasového systému na základě měření srozumitelnosti a akustického tlaku	ks	1,000	2 563,84	2 563,84	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	D.1.03.4h 043	průraz zdí vč. začištění	ks	2,000	153,83	307,66	vlastní
	VV		D.1.03.4h-101 Půdorys 2np+3np-ERO					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
44	K	D.1.03.4h 044	protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky	ks	2,000	692,73	1 385,46	vlastní
	VV		D.1.03.4h-101 Půdorys 2np+3np-ERO					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
45	K	D.1.03.4h 045	drobný montážní, úložný + podružný materiál	ks	1,000	3 574,59	3 574,59	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO05 - Oplocení a venkovní objekty
Soupis:
SO05_1 - Oplocení

KSO:	81523	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, vysekání kapes, lože apod.).

Cena bez DPH **1 189 876,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 189 876,31	21,00%	249 874,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 439 750,34**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO05 - Oplocení a venkovní objekty
Soupis:
SO05_1 - Oplocení

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 189 876,31**
1 - Zemní práce	42 361,85
2 - Základy a zvláštní zakládání	60 328,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	210 530,06
99 - Staveništní přesun hmot	17 946,60
767 - Konstrukce zámečnické	858 709,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO05 - Oplocení a venkovní objekty
Soupis:
SO05_1 - Oplocení

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 189 876,31**	
	D	1	Zemní práce				42 361,85	
1	K	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	213,530	62,35	13 313,60	RTS 22/ I
	VV		SO05 - oplocení :					
	VV		délka oplocení = 58,3+26,5+112,1+16,62 = 213,52 m :					
	VV		213,53*1,0		213,530			
	VV		Součet		213,530			
2	K	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	14,130	126,77	1 791,26	RTS 22/ I
	VV		SO05 - oplocení :					
	VV		Patky pro sloupy :					
	VV		celkem patek = 29 + 14 + 47 + 13 = 103 :					
	VV		šířka = 0,40 m :					
	VV		výška = 0,77 m :					
	VV		103*(0,4*0,4*0,77)		12,690			
	VV		Z2 :					
	VV		0,94*0,50*0,77		0,362			
	VV		Z4 :					
	VV		2,8*0,50*0,77		1,078			
	VV		Součet		14,130			
3	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,130	137,16	1 938,07	RTS 22/ I
	VV		SO05 - oplocení :					
	VV		Patky pro sloupy :					
	VV		celkem patek = 29 + 14 + 47 + 13 = 103 :					
	VV		šířka = 0,40 m :					
	VV		výška = 0,77 m :					
	VV		103*(0,4*0,4*0,77)		12,690			
	VV		Z2 :					
	VV		0,94*0,50*0,77		0,362			
	VV		Z4 :					
	VV		2,8*0,50*0,77		1,078			
	VV		Součet		14,130			
4	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	141,295	5,09	719,19	RTS 22/ I
	VV		SO05 - oplocení :					
	VV		Patky pro sloupy :					
	VV		celkem patek = 29 + 14 + 47 + 13 = 103 :					
	VV		šířka = 0,40 m :					
	VV		výška = 0,77 m :					
	VV		103*(0,4*0,4*0,77)*10		126,896			
	VV		Z2 :					
	VV		0,94*0,50*0,77*10		3,619			
	VV		Z4 :					
	VV		2,8*0,50*0,77*10		10,780			
	VV		Součet		141,295			
5	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	14,130	25,98	367,10	RTS 22/ I
	VV		SO05 - oplocení :					
	VV		Patky pro sloupy :					
	VV		celkem patek = 29 + 14 + 47 + 13 = 103 :					
	VV		šířka = 0,40 m :					
	VV		výška = 0,77 m :					
	VV		103*(0,4*0,4*0,77)		12,690			
	VV		Z2 :					
	VV		0,94*0,50*0,77		0,362			
	VV		Z4 :					
	VV		2,8*0,50*0,77		1,078			
	VV		Součet		14,130			
6	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	14,130	62,35	881,01	RTS 22/ I
	VV		SO05 - oplocení :					
	VV		Patky pro sloupy :					
	VV		celkem patek = 29 + 14 + 47 + 13 = 103 :					
	VV		šířka = 0,40 m :					
	VV		výška = 0,77 m :					
	VV		103*(0,4*0,4*0,77)		12,690			
	VV		Z2 :					
	VV		0,94*0,50*0,77		0,362			
	VV		Z4 :					
	VV		2,8*0,50*0,77		1,078			
	VV		Součet		14,130			
7	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	14,130	172,08	2 431,49	RTS 22/ I
	VV		SO05 - oplocení :					
	VV		Patky pro sloupy :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		celkem patek = 29 + 14 + 47 + 13 = 103 :					
	VV		šířka = 0,40 m :					
	VV		výška = 0,77 m :					
	VV		103*(0,4*0,4*0,77)		12,690			
	VV		Z2 :					
	VV		0,94*0,50*0,77		0,362			
	VV		Z4 :					
	VV		2,8*0,50*0,77		1,078			
	VV		Součet		14,130			
8	K	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	234,883	41,56	9 761,74	RTS 22/ I
	VV		SO05 - oplocení :					
	VV		délka oplocení = 58,3+26,5+112,1+16,62 = 213,52 m :					
	VV		213,53*1,0*1,1		234,883			
	VV		Součet		234,883			
9	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	234,883	19,14	4 495,66	RTS 22/ I
10	K	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	234,883	10,07	2 365,27	RTS 22/ I
11	K	182001151R00	Prokypření půdy rotavátorem	m2	234,883	5,04	1 183,81	RTS 22/ I
12	K	184851111R00	Hnojení roztokem hnojiva v rovině	m3	0,470	5,04	2,37	RTS 22/ I
	VV		finální úpravy terénu :					
	VV		2l na 1m2 :					
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 8 :" 234,88500*0,002		0,470			
	VV		Součet		0,470			
13	K	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	234,883	4,03	946,58	RTS 22/ I
14	K	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy	m3	3,523	352,55	1 242,03	RTS 22/ I
	VV		finální úpravy terénu :					
	VV		5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 :					
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 8 :" 234,88333*0,015		3,523			
	VV		Součet		3,523			
15	K	00572440R	Směs travní- vysoká zátěž á 25 kg	kg	7,046	130,95	922,67	RTS 22/ I
	VV		finální úpravy terénu v okolí okapního chodníku :					
	VV		30g na 1m2 :					
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 9 :" 234,88300*0,03		7,046			
	VV		Součet		7,046			
	D	2	Základy a zvláštní zakládání				60 328,76	
16	K	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15 XC0	m3	15,543	3 881,41	60 328,76	RTS 22/ I
	VV		SO05 - oplocení :					
	VV		Patky pro sloupy :					
	VV		celkem patek = 29 + 14 + 47 + 13 = 103 :					
	VV		šířka = 0,40 m :					
	VV		výška = 0,77 m :					
	VV		103*(0,4*0,4*0,77)*1,1		13,959			
	VV		Z2 :					
	VV		0,94*0,50*0,77*1,1		0,398			
	VV		Z4 :					
	VV		2,8*0,50*0,77*1,1		1,186			
	VV		Součet		15,543			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				210 530,06	
17	K	310000x01	D+M: podkopová betonová prafabrikovaná deska 2050/600/48 mm včetně povrchové úpravy, kotvících prvků, doplňků a pomocných prací (dle PD)	soubor	39,000	1 113,33	43 419,87	Vlastní
	VV		SO05 - oplocení :					
	VV		výkaz polí oplocení :					
	VV		"délka = 2,10 m :" 39		39,000			
	VV		Součet		39,000			
18	K	310000x02	D+M: podkopová betonová prafabrikovaná deska 2100/600/48 mm včetně povrchové úpravy, kotvících prvků, doplňků a pomocných prací (dle PD)	soubor	48,000	1 166,35	55 984,80	Vlastní
	VV		SO05 - oplocení :					
	VV		výkaz polí oplocení :					
	VV		"délka = 2,20 m :" 48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
19	K	310000x03	D+M: podkopová betonová prafabrikovaná deska 2200/600/48 mm včetně povrchové úpravy, kotvících prvků, doplňků a pomocných prací (dle PD)	soubor	2,000	1 192,86	2 385,72	Vlastní
	VV		SO05 - oplocení :					
	VV		výkaz polí oplocení :					
	VV		"délka = 2,25 m :" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	K	310000x04	D+M: podkopová betonová prafabrikovaná deska 2300/600/48 mm včetně povrchové úpravy, kotvících prvků, doplňků a pomocných prací (dle PD)	soubor	1,000	1 245,87	1 245,87	Vlastní
	VV		SO05 - oplocení :					
	VV		výkaz polí oplocení :					
	VV		"délka = 2,35 m :" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	310000x05	D+M: BETONOVÁ PŘEFABRIKOVANÁ STAVEBNICE PRO KRYTÍ STÁČECÍ ARMATURY VČETNĚ PODSTAVCE A STŘÍŠKY včetně povrchové úpravy, kotvících prvků, doplňků a pomocných prací (dle PD)	soubor	1,000	107 493,80	107 493,80	Vlastní
	VV		SO05 - oplocení :					
	VV		sestava: :					
	VV		PODSTAVEC - 0,70/0,40/,25 m - 1 ks :					
	VV		ZÁDA - 0,62/0,70/0,04 m - 1 ks :					
	VV		BOKY - 0,38/0,70/0,04 m - 2 ks :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		STŘECHA - 0,78/0,48/0,08 m - 1 ks :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	99	Staveništní přesun hmot				17 946,60	
22	K	998224111R00	Přesun hmot	t	51,276	350,00	17 946,60	RTS 22/ I
	D	767	Konstrukce zámečnické				858 709,04	
23	K	76700000x01	D+M: plotové pole délky 2,10 m včetně kotvení, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, povrchové úpravy, doplňků (dle PD)	soubor	39,000	5 752,37	224 342,43	Vlastní
	VV		SO05 - oplocení :					
	VV		výkaz polí oplocení :					
	VV		délka = 2,10 m :					
	VV		SLOUPEK JÄKL 50/50/3 - dl. 2,67 m :					
	VV		VÝPLŇ JÄKL 50/25/3 - celková - dl. 24,02 m :					
	VV		STABILIZAČNÍ PLÁT 200/60/3 - 4 ks :					
	VV		hmotnost 1.pole = 84,43 kg :					
	VV		"počet polí = 39 :" 39		39,000			
	VV		Součet		39,000			
24	K	76700000x02	D+M: plotové pole délky 2,15 m včetně kotvení, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, povrchové úpravy, doplňků (dle PD)	soubor	48,000	5 817,81	279 254,88	Vlastní
	VV		SO05 - oplocení :					
	VV		výkaz polí oplocení :					
	VV		délka = 2,10 m :					
	VV		SLOUPEK JÄKL 50/50/3 - dl. 2,67 m :					
	VV		VÝPLŇ JÄKL 50/25/3 - celková - dl. 24,12 m :					
	VV		STABILIZAČNÍ PLÁT 200/60/3 - 4 ks :					
	VV		hmotnost 1.pole = 84,73 kg :					
	VV		"počet polí = 48 :" 48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
25	K	76700000x03	D+M: plotové pole délky 2,25 m včetně kotvení, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, povrchové úpravy, doplňků (dle PD)	soubor	2,000	4 913,44	9 826,88	Vlastní
	VV		SO05 - oplocení :					
	VV		výkaz polí oplocení :					
	VV		délka = 2,10 m :					
	VV		SLOUPEK JÄKL 50/50/3 - dl. 2,67 m :					
	VV		VÝPLŇ JÄKL 50/25/3 - celková - dl. 24,12 m :					
	VV		STABILIZAČNÍ PLÁT 200/60/3 - 4 ks :					
	VV		hmotnost 1.pole = 89,43 kg :					
	VV		"počet polí = 2 :" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
26	K	76700000x04	D+M: plotové pole délky 2,35 m včetně kotvení, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, povrchové úpravy, doplňků (dle PD)	soubor	1,000	6 503,56	6 503,56	Vlastní
	VV		SO05 - oplocení :					
	VV		výkaz polí oplocení :					
	VV		délka = 2,10 m :					
	VV		SLOUPEK JÄKL 50/50/3 - dl. 2,67 m :					
	VV		VÝPLŇ JÄKL 50/25/3 - celková - dl. 25,95 m :					
	VV		STABILIZAČNÍ PLÁT 200/60/3 - 4 ks :					
	VV		hmotnost 1.pole = 101,86 kg :					
	VV		"počet polí = 1 :" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	76700000xZ1a	D+M: Sestava oplocení se vstupními dveřmi a přístupovými dvířky včetně kotvení, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, povrchové úpravy, doplňků (dle PD)	soubor	1,000	8 614,50	8 614,50	Vlastní
	VV		SO05 - oplocení :					
	VV		Z1 :					
	VV		"hmotnost = 98,41 kg :" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	76700000xZ2a	D+M: Sestava oplocení s vjezdovou bránou včetně kotvení, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, povrchové úpravy, doplňků (dle PD)	soubor	1,000	26 947,04	26 947,04	Vlastní
	VV		SO05 - oplocení :					
	VV		Z2 :					
	VV		"hmotnost = 448,79 kg :" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	76700000xZ2b	D+M: Doplňkové pole oplocení včetně kotvení, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, povrchové úpravy, doplňků (dle PD)	soubor	1,000	8 348,97	8 348,97	Vlastní
	VV		SO05 - oplocení :					
	VV		Z2 :					
	VV		"hmotnost = 30,89 kg :" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	76700000xZ3a	D+M: Sestava oplocení s vjezdovou bránou včetně kotvení, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, povrchové úpravy, doplňků (dle PD)	soubor	1,000	23 457,37	23 457,37	Vlastní
	VV		SO05 - oplocení :					
	VV		Z3-západ :					
	VV		"hmotnost = 511,96 kg :" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	76700000xZ3b	D+M: Doplňkové pole oplocení včetně kotvení, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, povrchové úpravy, doplňků (dle PD)	soubor	1,000	7 948,42	7 948,42	Vlastní
	VV		SO05 - oplocení :					
	VV		Z3-západ :					
	VV		"hmotnost = 21,86 kg :" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	76700000xZ4a	D+M: Sestava oplocení se vstupní bránou dvoukřídlovou a vjezdovou třídílnou kolejnicovou bránou včetně kotvení, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, povrchové úpravy, doplňků (dle PD)	soubor	1,000	68 920,52	68 920,52	Vlastní
	VV		SO05 - oplocení :					
	VV		Z4-západ teleskopickábrána :					
	VV		"hmotnost = 215,89 kg :" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	76700000xZ4b	D+M: Vjezdová brána třídílná teleskopická posuvná včetně kotvení, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, povrchové úpravy, doplňků (dle PD)	soubor	1,000	167 050,37	167 050,37	Vlastní
	VV		SO05 - oplocení :					
	VV		Z4-západ teleskopickábrána :					
	VV		"hmotnost = 527,06 kg :" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	9,495	2 895,64	27 494,10	RTS 22/ I

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO05 - Oplocení a venkovní objekty
Soupis:
SO05_2 - Opěrné stěny + schodiště

KSO:	815 41	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, vysekání kapes, lože apod.).

Cena bez DPH **5 333 117,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 333 117,68	21,00%	1 119 954,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **6 453 072,39**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO05 - Oplocení a venkovní objekty
Soupis:
SO05_2 - Opěrné stěny + schodiště

Místo:		Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**5 333 117,68**
1 - Zemní práce	636 834,68
2 - Základy a zvláštní zakládání	3 850 220,54
4 - Vodorovné konstrukce	172 482,47
62 - Úpravy povrchů vnější	1 647,75
96 - Bourání konstrukcí	779,33
99 - Staveništní přesun hmot	183 628,73
767 - Konstrukce zámečnické	250 234,49
777 - Podlahy ze syntetických hmot	52 193,90
783 - Nátěry	97 341,04
799 - Ostatní	87 754,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
SO05 - Oplocení a venkovní objekty
Soupis:
SO05_2 - Opěrné stěny + schodiště

Místo: | Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel: | Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 333 117,68**	
	D	1	Zemní práce				636 834,68	
1	K	131301111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	1 369,958	126,77	173 669,58	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - opěrné stěny:"					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.1:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		19,9*2,19 "-2,400:"		43,581			
	VV		7,00*1,89 "-2,100:"		13,230			
	VV		8,71*1,60 "-1,800:"		13,936			
	VV		43,51*1,90 "svahování:"		82,669			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.2:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		16,86*24,7 "řez 4-4:"		416,442			
	VV		2,5*11,252 "řez 6-6:"		28,130			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.3:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		15,3*(17,245+9,645+2,855) "řez 7-7:"		455,099			
	VV		2*(2,2*1,0*1,0) "patky:"		4,400			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" SCHODY K OBJEKTU 20:"					
	VV		" betonový ŽB pas:"					
	VV		0,10*(10,8+17,6)		2,840			
	VV		" SCHODY K OBJEKTU 14:"					
	VV		" betonový ŽB pas:"					
	VV		0,68*0,40*2,10		0,571			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA U EMERGENCY:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		10,0*28,05 "řez 6-6:"		280,500			
	VV		8,40*3,40 "řez 7-7:"		28,560			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		1 369,958			
2	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	2 549,621	63,39	161 620,48	RTS 22/ II
	VV		" výkop -> mezideponie:"					
	VV		1369,9577 "objem vykopané zeminy:"		1 369,958			
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.3:"					
	VV		" PILOTY 900mm VRTANÉ:"					
	VV		4*15*(3,14*0,45*0,45)		38,151			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" mezideponie -> zásyp:"					
	VV		1141,51245 "objem zeminy k zásypu:"		1 141,512			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		2 549,621			
3	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1 408,109	25,98	36 582,67	RTS 22/ II
	VV		" výkop -> mezideponie:"					
	VV		" SO05 - opěrné stěny:"					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.1:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		19,9*2,19 "-2,400:"		43,581			
	VV		7,00*1,89 "-2,100:"		13,230			
	VV		8,71*1,60 "-1,800:"		13,936			
	VV		43,51*1,90 "svahování:"		82,669			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.2:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		16,86*24,7 "řez 4-4:"		416,442			
	VV		2,5*11,252 "řez 6-6:"		28,130			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.3:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		15,3*(17,245+9,645+2,855) "řez 7-7:"		455,099			
	VV		2*(2,2*1,0*1,0) "patky:"		4,400			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" SCHODY K OBJEKTU 20:"					
	VV		" betonový ŽB pas:"					
	VV		0,10*(10,8+17,6)		2,840			
	VV		" SCHODY K OBJEKTU 14:"					
	VV		" betonový ŽB pas:"					
	VV		0,68*0,40*2,10		0,571			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA U EMERGENCY:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		10,0*28,05 "řez 6-6:"		280,500			
	VV		8,40*3,40 "řez 7-7:"		28,560			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.3:"					
	VV		" PILOTY 900mm VRTANÉ:"					
	VV		4*15*(3,14*0,45*0,45)		38,151			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		1 408,109			
4	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1 408,109	62,35	87 795,60	RTS 22/ II
	VV		" výkop -> mezideponie:"					
	VV		" SO05 - opěrné stěny:"					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.1:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		19,9*2,19 "-2,400:"		43,581			
	VV		7,00*1,89 "-2,100:"		13,230			
	VV		8,71*1,60 "-1,800:"		13,936			
	VV		43,51*1,90 "svahování:"		82,669			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.2:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		16,86*24,7 "řez 4-4:"		416,442			
	VV		2,5*11,252 "řez 6-6:"		28,130			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.3:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		15,3*(17,245+9,645+2,855) "řez 7-7:"		455,099			
	VV		2*(2,2*1,0*1,0) "patky:"		4,400			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" SCHODY K OBJEKTU 20:"					
	VV		" betonový ŽB pas:"					
	VV		0,10*(10,8+17,6)		2,840			
	VV		" SCHODY K OBJEKTU 14:"					
	VV		" betonový ŽB pas:"					
	VV		0,68*0,40*2,10		0,571			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA U EMERGENCY:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		10,0*28,05 "řez 6-6:"		280,500			
	VV		8,40*3,40 "řez 7-7:"		28,560			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.3:"					
	VV		" PILOTY 900mm VRTANÉ:"					
	VV		4*15*(3,14*0,45*0,45)		38,151			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		1 408,109			
5	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 141,513	83,13	94 893,98	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - opěrné stěny:"					
	VV		1369,9577 "objem vykopané zeminy:"		1 369,958			
	VV		" - objem betonu:"					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.1:"					
	VV		-1*14,60*0,10 "podkladní beton:"		-1,460			
	VV		-1*9,98*0,30 "žb deska:"		-2,994			
	VV		-1*4,60*0,60 "žb deska:"		-2,760			
	VV		-1*7,7*2,90*0,30*0,5 "žb stěna:"		-3,350			
	VV		-1*8,40*1,99*0,30*0,5 "žb stěna:"		-2,507			
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.2:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		-1*2,63*24,7 "řez 4-4:"		-64,961			
	VV		-1*0,72*11,252 "řez 6-6:"		-8,101			
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.3:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		-1*1,567*(17,245+9,645+2,855) "řez 7-7:"		-46,610			
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA U EMERGENCY:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		-1*3,07*28,05 "řez 6-6:"		-86,114			
	VV		-1*2,82*3,40 "řez 7-7:"		-9,588			
	VV		Součet		1 141,513			
6	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	228,446	137,16	31 333,65	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - opěrné stěny:"					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.1:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		19,9*2,19 "-2,400:"		43,581			
	VV		7,00*1,89 "-2,100:"		13,230			
	VV		8,71*1,60 "-1,800:"		13,936			
	VV		43,51*1,90 "svahování:"		82,669			
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.2:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		16,86*24,7 "řez 4-4:"		416,442			
	VV		2,5*11,252 "řez 6-6:"		28,130			
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.3:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		15,3*(17,245+9,645+2,855) "řez 7-7:"		455,099			
	VV		2*(2,2*1,0*1,0) "patky:"		4,400			
	VV		" SCHODY K OBJEKTU 20:"					
	VV		" betonový ŽB pas:"					
	VV		0,10*(10,8+17,6)		2,840			
	VV		" SCHODY K OBJEKTU 14:"					
	VV		" betonový ŽB pas:"					
	VV		0,68*0,40*2,10		0,571			
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA U EMERGENCY:"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" výška od UT:"					
	VV		10,0*28,05 "řez 6-6:"		280,500			
	VV		8,40*3,40 "řez 7-7:"		28,560			
	VV		" - zásyp:"					
	VV		-1*1141,51245 "objem zeminy k zásypu:"		-1 141,512			
	VV		Součet		228,446			
7	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2 284,460	5,09	11 627,90	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - opěrné stěny:"					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.1:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		19,9*2,19 "-2,400:"		43,581			
	VV		7,00*1,89 "-2,100:"		13,230			
	VV		8,71*1,60 "-1,800:"		13,936			
	VV		43,51*1,90 "svahování:"		82,669			
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.2:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		16,86*24,7 "řez 4-4:"		416,442			
	VV		2,5*11,252 "řez 6-6:"		28,130			
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.3:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		15,3*(17,245+9,645+2,855) "řez 7-7:"		455,099			
	VV		2*(2,2*1,0*1,0) "patky:"		4,400			
	VV		" SCHODY K OBJEKTU 20:"					
	VV		" betonový ŽB pas:"					
	VV		0,10*(10,8+17,6)		2,840			
	VV		" SCHODY K OBJEKTU 14:"					
	VV		" betonový ŽB pas:"					
	VV		0,68*0,40*2,10		0,571			
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA U EMERGENCY:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		10,0*28,05 "řez 6-6:"		280,500			
	VV		8,40*3,40 "řez 7-7:"		28,560			
	VV		" - zásyp:"					
	VV		-1*1141,51245 "objem zeminy k zásypu:"		-1 141,512			
	VV		Součet		228,446			
	VV		228,446*10 "Přepočtené koeficientem množství		2 284,460			
8	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	228,445	172,08	39 310,82	RTS 22/ II
	D	2	Základy a zvláštní zakládání				3 850 220,54	
9	K	224311631R00	Výplň pilot z vodostavebního betonu prostého beton XA1, bez suspenze	m3	38,151	2 674,12	102 020,35	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - opěrné stěny:"					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.3:"					
	VV		" PILOTY 900mm VRTANÉ:"					
	VV		4*15*(3,14*0,45*0,45)		38,151			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		38,151			
10	K	224361116R00	Výztuž pilot betonových do země z oceli B500B	t	5,723	24 684,15	141 267,39	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - opěrné stěny:"					
	VV		"OPĚRNÁ STĚNA Č.3:					
	VV		"PILOTY 900mm VRTANÉ:					
	VV		"4*15*(3,14*0,45*0,45)					
	VV		"Provozní mezisoučet:					
	VV		" vyztuženost = 150 kg/m3:"					
	VV		38,151*0,15		5,723			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		5,723			
11	K	224383122R00	Zřízení výplně pilot ze ŽB s vytažením pažnic hloubka do 20 m, průměr přes 650 do 1250 mm	m	60,000	2 034,39	122 063,40	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - opěrné stěny:"					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.3:"					
	VV		" PILOTY 900mm VRTANÉ:"					
	VV		4*15		60,000			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		60,000			
12	K	264422113R00	Vrty velkoprůměrové zapažené, svislé průměr přes 850 do 1050 mm, hloubka od 0 do 20 m, hornina třídy 4	m	60,000	2 382,02	142 921,20	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - opěrné stěny:"					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.3:"					
	VV		" PILOTY 900mm VRTANÉ:"					
	VV		4*15		60,000			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		60,000			
13	K	274313511R00	Beton základových pasů prostý třídy C 12/15, Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prostředí: X0; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3	m3	39,361	3 881,41	152 776,18	RTS 22/ I
14	K	289970111R00	Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	43,638	98,38	4 293,11	RTS 22/ I
	VV		" SO05 - opěrné stěny:"					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA U EMERGENCY:"					
	VV		" u drenáže:"					
	VV		1,40*9,77		13,678			
	VV		1,40*18,0		25,200			
	VV		1,40*3,40		4,760			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		43,638			
15	K	275313511R00	Beton základových patek prostý třídy C 12/15, Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prostředí: X0; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3	m3	4,840	3 881,41	18 786,02	RTS 22/ II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" SO05 - opěrné stěny:"					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.3:"					
	VV		2*(2,2*1,0*1,0)*1,1 "patky:"		4,840			
	VV		Součet		4,840			
16	K	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15, Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prostředí: X0; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3	m3	27,486	3 881,41	106 684,44	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - opěrné stěny:"					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.1:"					
	VV		" výška = 0,10 m:"					
	VV		" plocha = 14,60 m2:"					
	VV		" obvod 33,80 m:"					
	VV		14,60*0,10*1,1		1,606			
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.2:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		0,40*24,7*1,1 "řez 4-4:"		10,868			
	VV		0,12*11,252*1,1 "řez 6-6:"		1,485			
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.3:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		2,25*0,1*(17,245+9,645+2,855)*1,1 "řez 7-7:"		7,362			
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA U EMERGENCY:"					
	VV		2,22*9,73*0,1*1,1		2,376			
	VV		1,65*17,58*0,1*1,1		3,191			
	VV		1,25*4,35*0,1*1,1		0,598			
	VV		Součet		27,486			
17	K	273321611R00	Beton základových desek železový třídy C 30/37, Beton čerstvý obyčejný; C 30/37; prostředí: X0, XC1, XC2; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3	m3	78,637	5 436,82	427 535,21	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - opěrné stěny:"					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.1:"					
	VV		" výška = 0,30 m:"					
	VV		" plocha = 9,98 m2:"					
	VV		" obvod 16,8 m:"					
	VV		9,98*0,30		2,994			
	VV		" výška = 0,60 m:"					
	VV		" plocha = 4,60 m2:"					
	VV		" obvod 17,8 m:"					
	VV		4,60*0,60		2,760			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.2:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		0,93*24,7 "řez 4-4:"		22,971			
	VV		0,44*11,252 "řez 6-6:"		4,951			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.3:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		1,95*0,35*(17,245+9,645+2,855) "řez 7-7:"		20,301			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA U EMERGENCY:"					
	VV		2,22*9,73*0,44		9,504			
	VV		1,65*17,58*0,44		12,763			
	VV		1,25*4,35*0,44		2,393			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		78,637			
18	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	110,562	614,86	67 980,15	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - opěrné stěny:"					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.1:"					
	VV		" výška = 0,10 m:"					
	VV		" plocha = 14,60 m2:"					
	VV		" obvod 33,80 m:"					
	VV		33,80*0,10		3,380			
	VV		" výška = 0,30 m:"					
	VV		" plocha = 9,98 m2:"					
	VV		" obvod 16,8 m:"					
	VV		16,80*0,30		5,040			
	VV		" výška = 0,60 m:"					
	VV		" plocha = 4,60 m2:"					
	VV		" obvod 17,8 m:"					
	VV		17,80*0,60		10,680			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.2:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		(0,7+0,54)*24,7 "řez 4-4:"		30,628			
	VV		(0,54+0,54)*11,252 "řez 6-6:"		12,152			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.3:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		0,35*(17,245+9,645+2,855)*2 "řez 7-7:"		20,822			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA U EMERGENCY:"					
	VV		2*9,73*0,44		8,562			
	VV		2*17,58*0,44		15,470			
	VV		2*4,35*0,44		3,828			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		110,562			
19	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	110,562	122,97	13 595,81	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - opěrné stěny:"					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.1:"					
	VV		" výška = 0,10 m:"					
	VV		" plocha = 14,60 m2:"					
	VV		" obvod 33,80 m:"					
	VV		33,80*0,10		3,380			
	VV		" výška = 0,30 m:"					
	VV		" plocha = 9,98 m2:"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" obvod 16,8 m:"					
	VV		16,80*0,30		5,040			
	VV		" výška = 0,60 m:"					
	VV		" plocha = 4,60 m2:"					
	VV		" obvod 17,8 m:"					
	VV		17,80*0,60		10,680			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.2:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		(0,7+0,54)*24,7 "řez 4-4:"		30,628			
	VV		(0,54+0,54)*11,252 "řez 6-6:"		12,152			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.3:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		0,35*(17,245+9,645+2,855)*2 "řez 7-7:"		20,822			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA U EMERGENCY:"					
	VV		2*9,73*0,44		8,562			
	VV		2*17,58*0,44		15,470			
	VV		2*4,35*0,44		3,828			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		110,562			
20	K	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: střih, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	11,412	34 432,02	392 938,21	RTS 22/ II
	VV		"SO05 - opěrné stěny:					
	VV		"OPĚRNÁ STĚNA Č.1:					
	VV		"výška = 0,30 m:					
	VV		"plocha = 9,98 m2:					
	VV		"obvod 16,8 m:					
	VV		"9,98*0,30					
	VV		"výška = 0,60 m:					
	VV		"plocha = 4,60 m2:					
	VV		"obvod 17,8 m:					
	VV		"4,60*0,60					
	VV		"					
	VV		"OPĚRNÁ STĚNA Č.2:					
	VV		"výška od UT:					
	VV		"0,93*24,7řez 4-4":					
	VV		"0,44*11,252řez 6-6":					
	VV		"					
	VV		"OPĚRNÁ STĚNA Č.3:					
	VV		"výška od UT:					
	VV		"1,95*0,35*(17,245+9,645+2,855)řez 7-7":					
	VV		"OPĚRNÁ STĚNA U EMERGENCY:					
	VV		"2,22*9,73*0,44					
	VV		"1,65*17,58*0,44					
	VV		"1,25*4,35*0,44					
	VV		"Provozní mezisoučet:					
	VV		" vyztuženost = 145 kg/m3:"					
	VV		78,7*145*0,001		11,412			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		11,412			
21	K	279321511R00	Beton základových zdí železový třídy C 30/37, Beton čerstvý obyčejný; C 30/37; prostředí: X0, XC1, XC2; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3	m3	138,426	5 436,82	752 597,25	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - opěrné stěny:"					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.1:"					
	VV		" výška = 2,90 m:"					
	VV		" šířka = 0,30 m:"					
	VV		" délka = 7,70 m:"					
	VV		7,7*2,90*0,30		6,699			
	VV		" výška = 1,99 m:"					
	VV		" šířka = 0,30 m:"					
	VV		" délka = 8,40 m:"					
	VV		8,40*1,99*0,30		5,015			
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.2:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		1,675*24,7 "řez 4-4:"		41,373			
	VV		0,360*11,252 "řez 6-6:"		4,051			
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.3:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		3,420*0,30*(17,245+9,645+2,855) "řez 7-7:"		30,518			
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA U EMERGENCY:"					
	VV		5,2*9,77*0,40		20,322			
	VV		3,7*18,0*0,40		26,640			
	VV		2,8*3,40*0,40		3,808			
	VV		Součet		138,426			
22	K	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení	m2	857,813	590,26	506 332,70	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - opěrné stěny:"					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.1:"					
	VV		" výška = 2,90 m:"					
	VV		" šířka = 0,30 m:"					
	VV		" délka = 7,70 m:"					
	VV		7,7*2,90*2		44,660			
	VV		" výška = 1,99 m:"					
	VV		" šířka = 0,30 m:"					
	VV		" délka = 8,40 m:"					
	VV		8,40*1,99*2		33,432			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.2:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		(5,98+5,98)*24,7 "řez 4-4:"		295,412			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,20+1,20)*11,252 "řez 6-6:"		27,005			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.3:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		3,420*(17,245+9,645+2,855)*2 "řez 7-7:"		203,456			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA U EMERGENCY:"					
	VV		5,2*9,77*2		101,608			
	VV		3,7*18,0*2		133,200			
	VV		2,8*3,40*2		19,040			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		857,813			
23	K	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění	m2	857,813	122,97	105 485,26	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - opěrné stěny:"					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.1:"					
	VV		" výška = 2,90 m:"					
	VV		" šířka = 0,30 m:"					
	VV		" délka = 7,70 m:"					
	VV		7,7*2,90*2		44,660			
	VV		" výška = 1,99 m:"					
	VV		" šířka = 0,30 m:"					
	VV		" délka = 8,40 m:"					
	VV		8,40*1,99*2		33,432			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.2:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		(5,98+5,98)*24,7 "řez 4-4:"		295,412			
	VV		(1,20+1,20)*11,252 "řez 6-6:"		27,005			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.3:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		3,420*(17,245+9,645+2,855)*2 "řez 7-7:"		203,456			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA U EMERGENCY:"					
	VV		5,2*9,77*2		101,608			
	VV		3,7*18,0*2		133,200			
	VV		2,8*3,40*2		19,040			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		857,813			
24	K	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	20,072	34 432,02	691 119,51	RTS 22/ II
	VV		"SO05 - opěrné stěny:					
	VV		"OPĚRNÁ STĚNA Č.1:					
	VV		"výška = 2,90 m:					
	VV		"šířka = 0,30 m:					
	VV		"délka = 7,70 m:					
	VV		"7,7*2,90*0,30					
	VV		"výška = 1,99 m:					
	VV		"šířka = 0,30 m:					
	VV		"délka = 8,40 m:					
	VV		"8,40*1,99*0,30					
	VV		"OPĚRNÁ STĚNA Č.2:					
	VV		"výška od UT:					
	VV		"1,675*24,7řez 4-4":					
	VV		"0,360*11,252řez 6-6":					
	VV		"OPĚRNÁ STĚNA Č.3:					
	VV		"výška od UT:					
	VV		"3,420*0,30*(17,245+9,645+2,855)řez 7-7":					
	VV		"OPĚRNÁ STĚNA U EMERGENCY:					
	VV		"5,2*9,77*0,40					
	VV		"3,7*18,0*0,40					
	VV		"2,8*3,40*0,40					
	VV		"Provozní mezisoučet:					
	VV		" vyztuženost = 145 kg/m3:"					
	VV		138,43*145*0,001		20,072			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		20,072			
25	K	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm	m	55,870	467,60	26 124,81	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - opěrné stěny:"					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.2:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		24,7 "řez 4-4:"		24,700			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA U EMERGENCY:"					
	VV		9,77		9,770			
	VV		18,0		18,000			
	VV		3,40		3,400			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		55,870			
26	K	639570010RA0	Okapový chodník kolem budovy Skladba: podkladní textílie, vrstva štěrku tl. 150 mm, vrstva tříděného říčního kameniva tl. 100 mm	m	24,700	1 359,85	33 588,30	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - opěrné stěny:"					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.2:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		24,7 "řez 4-4:"		24,700			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		24,700			
27	K	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25, Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3	m3	0,628	5 056,83	3 175,69	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - vnější schodiště:"					
	VV		" SCHODY K OBJEKTU 14:"					
	VV		" betonový ŽB pas:"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,68*0,40*2,10*1,1		0,628			
	VV		Součet		0,628			
28	K	274321611R00	Beton základových pasů železový třídy C 30/37, Beton čerstvý obyčejný; C 30/37; prostředí: X0, XC1, XC2; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3	m3	3,124	5 436,82	16 984,63	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - vnější schodiště:"					
	VV		" SCHODY K OBJEKTU 20:"					
	VV		" betonový ŽB pas:"					
	VV		0,10*(10,8+17,6)*1,1		3,124			
	VV		Součet		3,124			
29	K	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	10,524	614,86	6 470,79	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - vnější schodiště:"					
	VV		" SCHODY K OBJEKTU 20:"					
	VV		" betonový ŽB pas:"					
	VV		0,27*(10,8+17,6)		7,668			
	VV		" SCHODY K OBJEKTU 14:"					
	VV		" betonový ŽB pas:"					
	VV		0,68*2*2,10		2,856			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		10,524			
30	K	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	10,524	122,97	1 294,14	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - vnější schodiště:"					
	VV		" SCHODY K OBJEKTU 20:"					
	VV		" betonový ŽB pas:"					
	VV		0,27*(10,8+17,6)		7,668			
	VV		" SCHODY K OBJEKTU 14:"					
	VV		" betonový ŽB pas:"					
	VV		0,68*2*2,10		2,856			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		10,524			
31	K	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505, , , Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: střih, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,412	34 432,02	14 185,99	RTS 22/ II
	VV		"SO05 - vnější schodiště:					
	VV		"SCHODY K OBJEKTU 20:					
	VV		"betonový ŽB pas:					
	VV		"0,10*(10,8+17,6)					
	VV		"Provozní mezisoučet:					
	VV		" vyztuženost 145 kg/m3:"					
	VV		2,84*145*0,001		0,412			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		0,412			
	D	4	Vodorovné konstrukce				172 482,47	
32	K	430321514R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 30/37	m3	8,359	6 420,59	53 669,71	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - vnější schodiště:"					
	VV		" SCHODY K OBJEKTU 20:"					
	VV		" deska:"					
	VV		0,256*(10,8+17,6)		7,270			
	VV		" stupeň:"					
	VV		44*(0,165*0,30*0,5)		1,089			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		8,359			
33	K	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých zřízení	m2	10,890	2 047,48	22 297,06	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - vnější schodiště:"					
	VV		" SCHODY K OBJEKTU 20:"					
	VV		" stupeň:"					
	VV		44*1,5*0,165		10,890			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		10,890			
34	K	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých odstranění	m2	10,890	245,94	2 678,29	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - vnější schodiště:"					
	VV		" SCHODY K OBJEKTU 20:"					
	VV		" stupeň:"					
	VV		44*1,5*0,165		10,890			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		10,890			
35	K	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505	t	1,212	34 432,02	41 731,61	RTS 22/ II
	VV		"SO05 - vnější schodiště:					
	VV		"SCHODY K OBJEKTU 20:					
	VV		"deska:					
	VV		"0,256*(10,8+17,6)					
	VV		"stupeň:					
	VV		"44*(0,165*0,30*0,5)					
	VV		"Provozní mezisoučet:					
	VV		" vyztuženost 145 kg/m3:"					
	VV		8,36*145*0,001		1,212			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		1,212			
36	K	4100000x01	D+M: TERACOVÁ PODESTA, včetně dodávky, kotvení, nosné podkonstrukce, příslušenství, povrchové úpravy, doplňků (dle PD)	soubor	1,000	17 006,76	17 006,76	Vlastní
	VV		" SO05 - vnější schodiště:"					
	VV		1 "SCHODY K OBJEKTU 14:"		1,000			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	4100000x02	D+M: TERACOVÉ STUPNICE, včetně dodávky, kotvení, nosné podkonstrukce, příslušenství, povrchové úpravy, doplňků (dle PD)	soubor	6,000	5 849,84	35 099,04	Vlastní
	VV		" SO05 - vnější schodiště:"					
	VV		6 "SCHODY K OBJEKTU 14:"		6,000			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		6,000			
	D	62	Úpravy povrchů vnější				1 647,75	
38	K	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1÷ 2	m2	2,100	530,16	1 113,34	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - vnější schodiště:"					
	VV		1,0*2,1 "SCHODY K OBJEKTU 14:"		2,100			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		2,100			
39	K	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	2,100	254,48	534,41	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - vnější schodiště:"					
	VV		1,0*2,1 "SCHODY K OBJEKTU 14:"		2,100			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		2,100			
	D	96	Bourání konstrukcí				779,33	
40	K	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	2,100	371,11	779,33	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - vnější schodiště:"					
	VV		1,0*2,1 "SCHODY K OBJEKTU 14:"		2,100			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		2,100			
	D	99	Staveništní přesun hmot				183 628,73	
41	K	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m	t	941,879	194,96	183 628,73	RTS 22/ II
	D	767	Konstrukce zámečnické				250 234,49	
44	K	76700000x03	D+M: zábradlí schodiště k objektu 14 - Z/1, včetně dodávky, kotvení, nosné podkonstrukce, příslušenství, povrchové úpravy, doplňků (dle PD)	soubor	2,000	73 161,78	146 323,56	Vlastní
	VV		" SO05 - vnější schodiště:"					
	VV		2 "SCHODY K OBJEKTU 14:"		2,000			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		2,000			
45	K	76700000x04	D+M: nosná ocelová kce schodiště k objektu 14 - Z/1, včetně dodávky, kotvení, nosné podkonstrukce, příslušenství, povrchové úpravy, doplňků (dle PD)	soubor	1,000	103 910,93	103 910,93	Vlastní
	VV		" SO05 - vnější schodiště:"					
	VV		1 "SCHODY K OBJEKTU 14:"		1,000			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		1,000			
	D	777	Podlahy ze syntetických hmot				52 193,90	
46	K	777155020R00x	D+M: vysokopevnostní jemná cementová stěrka na bázi cementu, paropropustná, včetně dodávky, příslušenství, povrchové úpravy, doplňků (dle PD)	m2	55,000	948,98	52 193,90	Vlastní
	VV		" SO05 - vnější schodiště:"					
	VV		" PLOCHA VYSPRAVOVANÝCH POVRCHŮ: 55 m2:"					
	VV		55		55,000			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		55,000			
	D	783	Nátěry				97 341,04	
47	K	783893122R00	Nátěr betonových povrchů vodotěsný , stěn, dvojnásobný	m2	603,965	161,17	97 341,04	RTS 22/ II
	VV		" SO05 - opěrné stěny:"					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.1:"					
	VV		" výška = 2,90 m:"					
	VV		" šířka = 0,30 m:"					
	VV		" délka = 7,70 m:"					
	VV		7,7*2,90*2		44,660			
	VV		" výška = 1,99 m:"					
	VV		" šířka = 0,30 m:"					
	VV		" délka = 8,40 m:"					
	VV		8,40*1,99*2		33,432			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.2:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		(5,98+5,98)*24,7 "řez 4-4:"		295,412			
	VV		(1,20+1,20)*11,252 "řez 6-6:"		27,005			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" OPĚRNÁ STĚNA Č.3:"					
	VV		" výška od UT:"					
	VV		3,420*(17,245+9,645+2,855)*2 "řez 7-7:"		203,456			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		603,965			
	D	799	Ostatní				87 754,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	799000x01	D+M: DILATACE VE SVISLÉ STĚNĚ, VLOŽIT GUMOVÝ PROFIL, ZATMELIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM (dle PD)	m	13,515	2 468,41	33 360,56	Vlastní
	VV		" SO05 - opěrné stěny:"					
	VV		2,05 "OPĚRNÁ STĚNA Č.3:"		2,050			
	VV		5,195+6,27 "OPĚRNÁ STĚNA U EMERGENCY:"		11,465			
	VV		Součet		13,515			
49	K	799000x02	D+M: rozebrání a zpětné zapravení stávajícího okapového chodníku, (dle PD)	soubor	1,000	54 394,19	54 394,19	Vlastní
	VV		" SO05 - opěrné stěny:"					
	VV		1 "OPĚRNÁ STĚNA Č.3:"		1,000			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO01 - Příprava území

KSO:	82321	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, vysekání kapes, lože apod.).

Cena bez DPH **6 524 413,62**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 524 413,62	21,00%	1 370 126,86
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **7 894 540,48**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO01 - Příprava území

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**6 524 413,62**
1 - Zemní práce	2 380 133,24
96 - Bourání konstrukcí	350 262,30
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	3 794 018,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO01 - Příprava území

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**6 524 413,62**	
	D	1	Zemní práce				2 380 133,24	
1	K	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	13,000	3 309,56	43 024,28	RTS 22/ I
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		KÁCENÍ DŘEVIN S OBVODEM KMENE DO 80 cm VE VÝŠCE 1,3 m NAD ZEMÍ - 13 KS :					
	VV		obvod = 80 cm :					
	VV		průměr = 25,5 cm :					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
2	K	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	13,000	467,60	6 078,80	RTS 22/ I
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		KÁCENÍ DŘEVIN S OBVODEM KMENE DO 80 cm VE VÝŠCE 1,3 m NAD ZEMÍ - 13 KS :					
	VV		obvod = 80 cm :					
	VV		průměr = 25,5 cm :					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
3	K	162201401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	13,000	155,87	2 026,31	RTS 22/ I
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		KÁCENÍ DŘEVIN S OBVODEM KMENE DO 80 cm VE VÝŠCE 1,3 m NAD ZEMÍ - 13 KS :					
	VV		obvod = 80 cm :					
	VV		průměr = 25,5 cm :					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
4	K	162201421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m	kus	13,000	155,87	2 026,31	RTS 22/ I
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		KÁCENÍ DŘEVIN S OBVODEM KMENE DO 80 cm VE VÝŠCE 1,3 m NAD ZEMÍ - 13 KS :					
	VV		obvod = 80 cm :					
	VV		průměr = 25,5 cm :					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
5	K	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	43,000	88,32	3 797,76	RTS 22/ I
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		KÁCENÍ ZAPOJENÝCH POROSTŮ DŘEVIN (KEŘE) S CELKOVOU PLOCHOU DO 43 m? :					
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
6	K	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	43,000	33,25	1 429,75	RTS 22/ I
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		KÁCENÍ ZAPOJENÝCH POROSTŮ DŘEVIN (KEŘE) S CELKOVOU PLOCHOU DO 43 m? :					
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
7	K	111251119R00x	Drcení kácených větví	m3	27,700	416,68	11 542,04	RTS 22/ I
	VV		Položka obsahuje kompletní drcení kácených dřevin:					
	VV		- kmen					
	VV		- větve					
	VV		- křoviny					
	VV		Drcení dřeva strojně s odvozem do 20 km se složením.					
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		KÁCENÍ DŘEVIN S OBVODEM KMENE DO 80 cm VE VÝŠCE 1,3 m NAD ZEMÍ - 13 KS :					
	VV		obvod = 80 cm :					
	VV		průměr = 25,5 cm :					
	VV		objem kmene a větví - 1 ks = 0,8 m3 :					
	VV		objem kmene a větví - 1 ks = 1,0 m3 :					
	VV		13*1,8		23,400			
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		KÁCENÍ ZAPOJENÝCH POROSTŮ DŘEVIN (KEŘE) S CELKOVOU PLOCHOU DO 43 m? :					
	VV		objem dřeviny na 1m2 = 0,1 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		43*0,1		4,300			
	VV		Součet		27,700			
8	K	979999999R00x	Poplatek za likvidaci biomasy, pařezů, větví, kmenů	t	22,160	623,47	13 816,10	
9	K	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	12,000	890,45	10 685,40	RTS 22/ I
	VV		Včetně řeziva.					
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		OBEDNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ 6 KS :					
	VV		PLOCHA BEDNĚNÍ NA 1 STROM = 2 m2 :					
	VV		6*2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
10	K	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	12,000	445,23	5 342,76	RTS 22/ I
	VV		Včetně řeziva.					
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		OBEDNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ 6 KS :					
	VV		PLOCHA BEDNĚNÍ NA 1 STROM = 2 m2 :					
	VV		6*2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
11	K	184806112R00	Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m	kus	6,000	201,46	1 208,76	RTS 22/ I
	VV		PÉČE PO ODBĚNĚNÍ :					
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		OBEDNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ 6 KS :					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
12	K	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy	m3	3,600	422,06	1 519,42	RTS 22/ I
	VV		PÉČE PO ODBĚNĚNÍ :					
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		OBEDNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ 6 KS :					
	VV		objem na 1 ks stromu = 0,2 m3 :					
	VV		3 etapy :					
	VV		6*3*0,2		3,600			
	VV		Součet		3,600			
13	K	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	3,600	558,04	2 008,94	RTS 22/ I
	VV		PÉČE PO ODBĚNĚNÍ :					
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		OBEDNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ 6 KS :					
	VV		objem na 1 ks stromu = 0,2 m3 :					
	VV		3 etapy :					
	VV		6*3*0,2		3,600			
	VV		Součet		3,600			
14	K	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	1 565,850	51,96	81 361,57	RTS 22/ I
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		SEJMUTÍ ORNICE V TL. 150 mm - CELKOVÁ PLOCHA 10 439 m? (784+4716+721+266+881+2027+105+76+42+75+395+21+137+42+81+50+20) :					
	VV		PŘEBYTEČNOU ORNICI ODVÉZT DO CCA 20 km :					
	VV		0,150*10439		1 565,850			
	VV		Součet		1 565,850			
15	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1 565,850	62,35	97 630,75	RTS 22/ I
	VV		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.					
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		SEJMUTÍ ORNICE V TL. 150 mm - CELKOVÁ PLOCHA 10 439 m? (784+4716+721+266+881+2027+105+76+42+75+395+21+137+42+81+50+20) :					
	VV		PŘEBYTEČNOU ORNICI ODVÉZT DO CCA 20 km :					
	VV		0,150*10439		1 565,850			
	VV		Součet		1 565,850			
16	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 565,850	31,17	48 807,54	RTS 22/ I
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		SEJMUTÍ ORNICE V TL. 150 mm - CELKOVÁ PLOCHA 10 439 m? (784+4716+721+266+881+2027+105+76+42+75+395+21+137+42+81+50+20) :					
	VV		PŘEBYTEČNOU ORNICI ODVÉZT DO CCA 20 km :					
	VV		0,150*10439		1 565,850			
	VV		Součet		1 565,850			
17	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 565,850	137,16	214 771,99	RTS 22/ I
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		SEJMUTÍ ORNICE V TL. 150 mm - CELKOVÁ PLOCHA 10 439 m? (784+4716+721+266+881+2027+105+76+42+75+395+21+137+42+81+50+20) :					
	VV		PŘEBYTEČNOU ORNICI ODVÉZT DO CCA 20 km :					
	VV		0,150*10439		1 565,850			
	VV		Součet		1 565,850			
18	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	15 658,500	5,09	79 701,77	RTS 22/ I
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		SEJMUTÍ ORNICE V TL. 150 mm - CELKOVÁ PLOCHA 10 439 m?					
	VV		(784+4716+721+266+881+2027+105+76+42+75+395+21+13 7+42+81+50+20) :					
	VV		PŘEBYTEČNOU ORNICI ODVÉZT DO CCA 20 km :					
	VV		0,150*10439*10		15 658,500			
	VV		Součet		15 658,500			
19	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 565,850	172,08	269 451,47	RTS 22/ I
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		SEJMUTÍ ORNICE V TL. 150 mm - CELKOVÁ PLOCHA 10 439 m?					
	VV		(784+4716+721+266+881+2027+105+76+42+75+395+21+13 7+42+81+50+20) :					
	VV		PŘEBYTEČNOU ORNICI ODVÉZT DO CCA 20 km :					
	VV		0,150*10439		1 565,850			
	VV		Součet		1 565,850			
20	K	113153119R00	Fréz.beton.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	23,400	190,86	4 466,12	RTS 22/ I
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		BOURÁNÍ PLOCH S KRYTEM Z MONOLITICKÉHO BETONU V TL. CCA 250 mm - PLOCHA 23,4 m?					
	VV		(2,1+2,1+3,1+2,1+2,1+9,8+2,1) :					
	VV		23,4		23,400			
	VV		Součet		23,400			
21	K	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	23,400	42,41	992,39	RTS 22/ I
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		BOURÁNÍ PLOCH S KRYTEM Z MONOLITICKÉHO BETONU V TL. CCA 250 mm - PLOCHA 23,4 m?					
	VV		(2,1+2,1+3,1+2,1+2,1+9,8+2,1) :					
	VV		23,4		23,400			
	VV		Součet		23,400			
22	K	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	579,000	42,41	24 555,39	RTS 22/ I
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		BOURÁNÍ PLOCH S KRYTEM ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY V TL. CCA 250 mm - PLOCHA 579 m?					
	VV		(10+32+86+68+73+79+28+198+5) :					
	VV		579		579,000			
	VV		Součet		579,000			
23	K	113107413R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.13 cm	m2	579,000	37,11	21 486,69	RTS 22/ I
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		BOURÁNÍ PLOCH S KRYTEM ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY V TL. CCA 250 mm - PLOCHA 579 m?					
	VV		(10+32+86+68+73+79+28+198+5) :					
	VV		579		579,000			
	VV		Součet		579,000			
24	K	113107605R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	579,000	15,90	9 206,10	RTS 22/ I
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		BOURÁNÍ PLOCH S KRYTEM ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY V TL. CCA 250 mm - PLOCHA 579 m?					
	VV		(10+32+86+68+73+79+28+198+5) :					
	VV		579		579,000			
	VV		Součet		579,000			
25	K	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	4 651,000	100,73	468 495,23	RTS 22/ I
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		BOURÁNÍ KOMUNIKACE S ŽIVIČNÝM KRYTEM V TL. CCA 470 mm - CELKOVÁ PLOCHA 4 495 m?					
	VV		(753+1532+690+180+688+652) :					
	VV		4495		4 495,000			
	VV		BOURÁNÍ CHODNÍKU S ŽIVIČNÝM KRYTEM V TL. CCA 300 mm - CELKOVÁ PLOCHA 156,0 m? :					
	VV		156		156,000			
	VV		Součet		4 651,000			
26	K	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	4 651,000	42,41	197 248,91	RTS 22/ I
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		BOURÁNÍ KOMUNIKACE S ŽIVIČNÝM KRYTEM V TL. CCA 470 mm - CELKOVÁ PLOCHA 4 495 m?					
	VV		(753+1532+690+180+688+652) :					
	VV		4495		4 495,000			
	VV		BOURÁNÍ CHODNÍKU S ŽIVIČNÝM KRYTEM V TL. CCA 300 mm - CELKOVÁ PLOCHA 156,0 m? :					
	VV		156		156,000			
	VV		Součet		4 651,000			
27	K	113107617R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.17 cm	m2	4 495,000	47,71	214 456,45	RTS 22/ I
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		BOURÁNÍ KOMUNIKACE S ŽIVIČNÝM KRYTEM V TL. CCA 470 mm - CELKOVÁ PLOCHA 4 495 m?					
	VV		(753+1532+690+180+688+652) :					
	VV		4495		4 495,000			
	VV		Součet		4 495,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	82,700	174,95	14 468,37	RTS 22/ I
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		ŘEZÁNÍ ASFALTU - CELKOVÁ DÉLKA 82,7m (40+2,5+4,1+6+4,1+26) :					
	VV		82,7		82,700			
	VV		Součet		82,700			
29	K	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	231,000	124,69	28 803,39	RTS 22/ I
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		BOURÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU SILNIČNÍ - CELKOVÁ DÉLKA 231 m (16+18+17+25+27+65+51+12) :					
	VV		231		231,000			
	VV		Součet		231,000			
30	K	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	795,000	124,69	99 128,55	RTS 22/ I
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		BOURÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU CHODNÍKOVÝ - CELKOVÁ DÉLKA 795 m (236+159+35+48+42+8+28+28+5+15+7+35+20+3+16+18+2) :					
	VV		795		795,000			
	VV		Součet		795,000			
31	K	113203111R00	Vytrhání obrub kamenných	m	478,000	155,87	74 505,86	RTS 22/ I
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		BOURÁNÍ KAMENNÉHO OBRUBNÍKU - CELKOVÁ DÉLKA 478 m (165+111+83+3+35+8+13+18+18+4*6) :					
	VV		478		478,000			
	VV		Součet		478,000			
33	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	15 692,400	20,78	326 088,07	RTS 22/ I
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		SEJMUTÍ ORNICE V TL. 150 mm - CELKOVÁ PLOCHA 10 439 m? (784+4716+721+266+881+2027+105+76+42+75+395+21+137+42+81+50+20) :					
	VV		10439		10 439,000			
	VV		BOURÁNÍ PLOCH S KRYTEM Z MONOLITICKÉHO BETONU V TL. CCA 250 mm - PLOCHA 23,4 m? (2,1+2,1+3,1+2,1+2,1+9,8+2,1) :					
	VV		23,4		23,400			
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		BOURÁNÍ PLOCH S KRYTEM ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY V TL. CCA 250 mm - PLOCHA 579 m? (10+32+86+68+73+79+28+198+5) :					
	VV		579		579,000			
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		BOURÁNÍ KOMUNIKACE S ŽIVIČNÝM KRYTEM V TL. CCA 470 mm - CELKOVÁ PLOCHA 4 495 m? (753+1532+690+180+688+652) :					
	VV		4495		4 495,000			
	VV		BOURÁNÍ CHODNÍKU S ŽIVIČNÝM KRYTEM V TL. CCA 300 mm - CELKOVÁ PLOCHA 156,0 m? :					
	VV		156		156,000			
	VV		Součet		15 692,400			
	D	96	Bourání konstrukcí				350 262,30	
34	K	96000000x01	D+M: DEMONTÁŽ BETONOVÝCH SILNIČNÍCH PANELŮ O ROZMĚRECH 3,0 m x 1,0 m x 0,15 m včetně odvozu, poplatku za skládku, naložení a uložení (dle PD)	soubor	15,000	344,60	5 169,00	Vlastní
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		pozn. č. 1 :					
	VV		POČET KUSŮ 5 x 3 = 15 :					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
35	K	96000000x02	D+M: VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ PŮDORYSNÝCH ROZMĚRŮ 2,65m x 1,60 m včetně odvozu, poplatku za skládku, naložení a uložení (dle PD)	soubor	1,000	7 116,41	7 116,41	Vlastní
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		pozn. č. 2 :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	96000000x03	D+M: ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO BILLBOARDU cca 8m x 2m VČETNĚ VYBOURÁNÍ BET. ZÁKLADU cca 8m x 0,4m x 0,7m včetně odvozu, poplatku za skládku, naložení a uložení (dle PD)	soubor	1,000	9 715,67	9 715,67	Vlastní
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		pozn. č. 3 :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	96000000x04	D+M: VYBOURÁNÍ BETONOVÉ PALISÁDY O ROZMĚRECH cca 14,9m délka x 0,4m výška x 0,7m hloubka včetně odvozu, poplatku za skládku, naložení a uložení (dle PD)	soubor	1,000	5 036,29	5 036,29	Vlastní
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		pozn. č. 4 :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	96000000x05	D+M: VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO ŽLABU ŠÍŘKY 0,6m DÉLKY 51,0 + 9,0 m = 60 m včetně odvozu, poplatku za skládku, naložení a uložení (dle PD)	m	60,000	381,24	22 874,40	Vlastní
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		pozn. č. 5 :					
	VV		VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO ŽLABU ŠÍŘKY 0,6m DÉLKY 51,0 + 9,0 m = 60 m :					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
39	K	96000000x06	D+M: VYBOURÁNÍ BETONOVÉ PALISÁDY O ROZMĚRECH cca 2 x 3m délka x 0,4m výška x 0,7m hloubka včetně odvozu, poplatku za skládku, naložení a uložení (dle PD)	soubor	2,000	1 013,93	2 027,86	Vlastní
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		pozn. č. 6 :					
	VV		VYBOURÁNÍ BETONOVÉ PALISÁDY O ROZMĚRECH cca 2 x 3m délka x 0,4m výška x 0,7m hloubka :					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
40	K	96000000x07a	D+M: DEMONTÁŽ VYBAVENÍ HELIPORTU - STOŽÁRY OSVĚTLENÍ včetně odvozu, poplatku za skládku, naložení a uložení (dle PD)	soubor	5,000	4 055,71	20 278,55	Vlastní
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		pozn. č. 7 :					
	VV		5 KS STOŽÁRŮ OSVĚTLENÍ :					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
41	K	96000000x07b	D+M: DEMONTÁŽ VYBAVENÍ HELIPORTU - VĚTRNÝ PYTEL včetně odvozu, poplatku za skládku, naložení a uložení (dle PD)	soubor	1,000	2 253,17	2 253,17	Vlastní
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		pozn. č. 7 :					
	VV		1 KS VĚTRNÝ PYTEL :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	96000000x07c	D+M: DEMONTÁŽ VYBAVENÍ HELIPORTU - NAVIGAČNÍ SYSTÉM včetně odvozu, poplatku za skládku, naložení a uložení (dle PD)	soubor	2,000	7 210,15	14 420,30	Vlastní
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		pozn. č. 7 :					
	VV		2 KS NAVIGAČNÍ SYSTÉM :					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
43	K	96000000x07d	D+M: DEMONTÁŽ VYBAVENÍ HELIPORTU - POZEMNÍ SVÍTIDLA včetně odvozu, poplatku za skládku, naložení a uložení (dle PD)	soubor	31,000	2 253,17	69 848,27	Vlastní
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		pozn. č. 7 :					
	VV		31 KS POZEMNÍCH SVÍTIDEL. :					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
44	K	96000000x07e	D+M: DEMONTÁŽ VYBAVENÍ HELIPORTU - VYBOUR. BETONOVÝCH ZÁKLADŮ O ROZMĚRECH cca 0,5x0,9x1,0 m včetně odvozu, poplatku za skládku, naložení a uložení (dle PD)	soubor	8,000	1 036,46	8 291,68	Vlastní
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		pozn. č. 7 :					
	VV		VYBOURÁNÍ 8 KS BETONOVÝCH ZÁKLADŮ O ROZMĚRECH cca 0,5 x 0,9 m x1,0 m (šířka x délka x hloubka) :					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
45	K	96000000x08	D+M: DEMONTÁŽ VYSOKÝCH STOŽÁRŮ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZÁKLADŮ včetně odvozu, poplatku za skládku, naložení a uložení (dle PD)	soubor	9,000	3 605,07	32 445,63	Vlastní
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		pozn. č. 8 :					
	VV		DEMONTÁŽ 9 KS VYSOKÝCH STOŽÁRŮ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZÁKLADŮ :					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	96000000x09	D+M: DEMONTAŽ NÍZKÝCH STOŽÁRŮ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZÁKLADŮ včetně odvozu, poplatku za skládku, naložení a uložení (dle PD)	soubor	12,000	2 253,17	27 038,04	Vlastní
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		pozn. č. 9 :					
	VV		DEMONTÁŽ 12 KS NÍZKÝCH STOŽÁRŮ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZÁKLADŮ :					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
47	K	96000000x10	D+M: DEMONTÁŽ A VYBOURÁNÍ OCELOVÉHO PLOTU S BETONOVÝM SOKLEM včetně odvozu, poplatku za skládku, naložení a uložení (dle PD)	m	261,000	288,41	75 275,01	Vlastní
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		pozn. č. 10 :					
	VV		DEMONTÁŽ A VYBOURÁNÍ OCELOVÉHO PLOTU S BETONOVÝM SOKLEM DÉLKA 261 m :					
	VV		261		261,000			
	VV		Součet		261,000			
48	K	96000000x11	D+M: DEMONTAŽ OCELOVÉ ZÁVORY VČETNĚ VYBOURÁNÍ ZÁKLADŮ 0,4 x 0,4 x 0,7m včetně odvozu, poplatku za skládku, naložení a uložení (dle PD)	soubor	2,000	2 929,12	5 858,24	Vlastní
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		pozn. č. 11 :					
	VV		DEMONTÁŽ OCELOVÉ ZÁVORY VČETNĚ VYBOURÁNÍ ZÁKLADŮ cca 2x 0,4 x 0,4 x 0,7m :					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
49	K	96000000x12	D+M: VYBOURÁNÍ ZÁKLADU cca 2 x 1 x 0,5 m včetně odvozu, poplatku za skládku, naložení a uložení (dle PD)	soubor	1,000	2 117,98	2 117,98	Vlastní
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		pozn. č. 12 :					
	VV		VYBOURÁNÍ ZÁKLADU cca 2 x 1 x 0,5 m :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	96000000x13	D+M: ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK A ROZCESTNÍKŮ VČETNĚ ZÁKLADŮ včetně odvozu, poplatku za skládku, naložení a uložení (dle PD)	soubor	14,000	1 405,98	19 683,72	Vlastní
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		pozn. č. 13 :					
	VV		ODSTRANĚNÍ 14 KUSŮ DOPRAVNÍCH ZNAČEK A ROZCESTNÍKŮ VČETNĚ ZÁKLADŮ :					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
51	K	96000000x14a	D+M: DEMONTÁŽ PARKOVACÍHO AUTOMATU VČETNĚ VYBOURÁNÍ ZÁKLADU O ROZMĚRECH cca 1,0 x 0,7 x 0,7 m včetně odvozu, poplatku za skládku, naložení a uložení (dle PD)	soubor	1,000	3 154,44	3 154,44	Vlastní
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		pozn. č. 14 :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	96000000x14b	D+M: DEMONTÁŽ SLOUPKU S KAMEROU, VČETNĚ ZÁKLADU včetně odvozu, poplatku za skládku, naložení a uložení (dle PD)	soubor	1,000	1 036,46	1 036,46	Vlastní
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		pozn. č. 14 :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	96000000x15	D+M: VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ PŮDORYSNÝCH ROZMĚRŮ 2,5 m x 2,0 m včetně odvozu, poplatku za skládku, naložení a uložení (dle PD)	soubor	1,000	7 116,41	7 116,41	Vlastní
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		pozn. č. 15 :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	96000000x16	D+M: ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH LAVIČEK včetně odvozu, poplatku za skládku, naložení a uložení (dle PD)	soubor	2,000	1 036,46	2 072,92	Vlastní
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		pozn. č. 16 :					
	VV		ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH LAVIČEK 2 KS :					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
55	K	96000000x17	D+M: ODSTRANĚNÍ ODPADKOVÝCH KOŠŮ včetně odvozu, poplatku za skládku, naložení a uložení (dle PD)	soubor	1,000	315,44	315,44	Vlastní
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		pozn. č. 17 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ODSTRANĚNÍ ODPADKOVÝCH KOŠŮ 1 KS :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	96000000x18	D+M: VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ PŮDORYSNÝCH ROZMĚRŮ 2,2m x 1,9 m včetně odvozu, poplatku za skládku, naložení a uložení (dle PD)	soubor	1,000	7 116,41	7 116,41	Vlastní
	VV		SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :					
	VV		LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH :					
	VV		pozn. č. 18 :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 794 018,08	
57	K	979082313R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m	t	5 558,709	46,87	260 536,69	RTS 22/ I
58	K	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	5 558,709	159,52	886 725,26	RTS 22/ I
59	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5 558,709	46,87	260 536,69	RTS 22/ I
60	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	105 615,471	6,31	666 433,62	RTS 22/ I
62	K	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2	t	2 105,743	315,44	664 235,57	
	VV		pč.20+pč.22+pč.26+pč.29+pč.30+pč.31+pč.32					
	VV		5,148+130,275+1674,36+62,37+174,9+54,97+3,72		2 105,743			
	VV		Součet		2 105,743			
63	K	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2	t	1 534,830	525,54	806 614,56	
	VV		pč.25					
	VV		1534,83		1 534,830			
	VV		Součet		1 534,830			
64	K	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	1 918,136	129,78	248 935,69	
	VV		pč. 21+pč.23+pč.24+pč.27					
	VV		7,722+165,594+63,69+1681,13		1 918,136			
	VV		Součet		1 918,136			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO02 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
IO02_1 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:	82252	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **14 452 752,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 452 752,68	21,00%	3 035 078,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **17 487 830,74**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO02 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
IO02_1 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**14 452 752,68**
1 - Zemní práce	2 468 278,48
2 - Základy a zvláštní zakládání	122 978,80
5 - Komunikace	10 318 629,65
8 - Trubní vedení	183 222,56
91 - Doplňující práce na komunikaci	860 541,03
96 - Bourání konstrukcí	2 446,14
99 - Staveništní přesun hmot	464 773,52
ON - Ostatní náklady	31 882,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO02 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
IO02_1 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**14 452 752,68**	
	D	1	Zemní práce				2 468 278,48	
1	K	122302203R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 1 000 do 10 000 m3	m3	5 882,750	98,72	580 745,08	RTS 22/ I
	VV		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.					
	VV		"Odkopávky pro silnice od upraveného terénu :" 1*123*7		861,000			
	VV		61*0,8		48,800			
	VV		37*9*2,5		832,500			
	VV		16*7*0,5		56,000			
	VV		780*0,4		312,000			
	VV		40*7*3		840,000			
	VV		95*0,35		33,250			
	VV		31*7*0,6		130,200			
	VV		10*7*0,6		42,000			
	VV		17*8*0,5		68,000			
	VV		"Sanace podloží :" (1209+623+592+12+417+658+460+774+95+478)*0,5		2 659,000			
	VV		Součet		5 882,750			
2	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5 700,500	137,16	781 880,58	RTS 22/ I
	VV		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 182,25000*-1					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5882,75000					
	VV		5700,500		5 700,500			
	VV		Součet		5 700,500			
3	K	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	182,250	77,93	14 202,74	RTS 22/ I
	VV		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,					
	VV		19*0,75		14,250			
	VV		30*7*0,8		168,000			
	VV		Součet		182,250			
4	K	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	5 318,000	20,78	110 508,04	RTS 22/ I
	VV		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.					
	VV		1209+623+592+12+417+658+460+774+95+478		5 318,000			
	VV		Součet		5 318,000			
5	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	5 700,500	172,08	980 942,04	RTS 22/ I
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5700,50000					
	VV		5700,500		5 700,500			
	VV		Součet		5 700,500			
	D	2	Základy a zvláštní zakládání				122 978,80	
6	K	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm	m	263,000	467,60	122 978,80	RTS 22/ I
	VV		Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od je					
	VV		Včetně výkopu pro trativod, odvozu horniny na skládku, skládkovného, lože, obsypu a trub.					
	VV		"podélný trativod :" 263*1		263,000			
	VV		Součet		263,000			
	D	5	Komunikace				10 318 629,65	
7	K	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	26 590,000	130,50	3 469 995,00	RTS 22/ I
	VV		Sanace podloží ze štěrkodrti fr. 0-128 : (1209+623+592+12+417+658+460+774+95+478)*5					
	VV		26590,000		26 590,000			
	VV		Součet		26 590,000			
8	K	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 209,000	196,42	237 471,78	RTS 22/ I
	VV		komunikace asfaltový beton : 1209*1					
	VV		1209,000		1 209,000			
	VV		Součet		1 209,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	3 687,500	195,33	720 279,38	RTS 22/ I
	VV		komunikace asfaltový beton : 1209*1					
	VV		komunikace distanční dlažba : 623*1					
	VV		komunikace dlažba : 592+12					
	VV		chodník se zesílenou konstrukcí : 774*1					
	VV		rozšíření pod obruby : (697*0,5)+(516*0,25)					
	VV		3687,500		3 687,500			
	VV		Součet		3 687,500			
10	K	564851114RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	2 001,000	234,00	468 234,00	RTS 22/ I
	VV		komunikace distanční dlažba : 623*1					
	VV		komunikace dlažba : 592+12					
	VV		chodník se zesílenou konstrukcí : 774*1					
	VV		2001,000		2 001,000			
	VV		Součet		2 001,000			
11	K	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 075,000	260,96	280 532,00	RTS 22/ I
	VV		chodník dlažba : 417*1					
	VV		chodník distanční dlažba : 658*1					
	VV		1075,000		1 075,000			
	VV		Součet		1 075,000			
12	K	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	555,000	261,32	145 032,60	RTS 22/ I
	VV		plocha pro zásobování : 460*1					
	VV		komunikace pro stáčení PHM : 95*1					
	VV		555,000		555,000			
	VV		Součet		555,000			
13	K	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	1 209,000	299,21	361 744,89	RTS 22/ I
	VV		s rozprostřením a zhutněním					
	VV		komunikace asfaltový beton : 1209*1					
	VV		1209,000		1 209,000			
	VV		Součet		1 209,000			
14	K	567132111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	460,000	548,01	252 084,60	RTS 22/ I
	VV		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou					
	VV		plocha pro zásobování : 460*1					
	VV		460,000		460,000			
	VV		Součet		460,000			
15	K	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	260,700	378,83	98 760,98	RTS 22/ I
	VV		"včetně dodání zeminy :" 697*0,3		209,100			
	VV		516*0,1		51,600			
	VV		Součet		260,700			
16	K	573111113R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2	m2	1 209,000	32,01	38 700,09	RTS 22/ I
	VV		z asfaltu silničního					
	VV		komunikace asfaltový beton : 1209*1					
	VV		1209,000		1 209,000			
	VV		Součet		1 209,000			
17	K	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	2 418,000	16,70	40 380,60	RTS 22/ I
	VV		komunikace asfaltový beton : 1209*2					
	VV		2418,000		2 418,000			
	VV		Součet		2 418,000			
18	K	577132211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 209,000	266,53	322 234,77	RTS 22/ I
	VV		komunikace asfaltový beton : 1209*1					
	VV		1209,000		1 209,000			
	VV		Součet		1 209,000			
19	K	577152123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 209,000	355,01	429 207,09	RTS 22/ I
	VV		komunikace asfaltový beton : 1209*1					
	VV		1209		1 209,000			
	VV		Součet		1 209,000			
20	K	581142111R00	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 210 mm	m2	95,000	1 782,46	169 333,70	RTS 22/ I
	VV		komunikace pro stáčení PHM : 95*1					
	VV		95,000		95,000			
	VV		Součet		95,000			
21	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	3 076,000	354,15	1 089 365,40	RTS 22/ I
	VV		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lo					
	VV		komunikace distanční dlažba : 623*1					
	VV		komunikace dlažba : 592+12					
	VV		chodník se zesílenou konstrukcí : 774*1					
	VV		chodník dlažba : 417*1					
	VV		chodník distanční dlažba : 658*1					
	VV		3076,000		3 076,000			
	VV		Součet		3 076,000			
22	K	596215061R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	460,000	412,33	189 671,80	RTS 22/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lo					
	VV		plocha pro zásobování : 460*1					
	VV		460,000		460,000			
	VV		Součet		460,000			
23	K	58920OA0	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	21,000	99,48	2 089,08	Vlastní
24	K	597101030RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení C250	m	22,000	2 430,70	53 475,40	RTS 22/ I
	VV		montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.					
	VV		kompetní dodávka žlabu vnitřní šířky 100 mm se spádem dna. Včetně osazení, lože. : 22*1					
	VV		22,000		22,000			
	VV		Součet		22,000			
25	K	597101045RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení F900	m	9,000	14 807,80	133 270,20	RTS 22/ I
	VV		montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.					
	VV		kompetní dodávka žlabu vnitřní šířky 300 mm bez spádu dna s dodáním potrubí DN 200 dl. 2 m. Včetně osazení, lože, obsypu trub. : 6*1					
	VV		kompetní dodávka žlabu vnitřní šířky 100 mm se spádem dna. Včetně osazení, lože. : 3*1					
	VV		9,000		9,000			
	VV		Součet		9,000			
26	*M*	*59245041R*	*dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; čtverec; dlaždice pro nevidomé, s vodicí linií; bílá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm*	*m2*	*3,780*	*751,15*	*2 839,35*	*Vlastní*
	VV		vodící linie tl.8 cm : 3,6*1					
	VV		Koeficient ztratné 5%: 0,05					
	VV		3,780		3,780			
	VV		Součet		3,780			
27	*M*	*592451158R*	*dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm*	*m2*	*70,350*	*678,45*	*47 728,96*	*Vlastní*
	VV		dlažba červená s výstupky : 67*1					
	VV		Koeficient ztratné 5%: 0,05					
	VV		70,350		70,350			
	VV		Součet		70,350			
28	*M*	*592451170R*	*dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm*	*m2*	*592,000*	*415,74*	*246 118,08*	*Vlastní*
	VV		komunikace a parkoviště dlažba : 592*1					
	VV		592,000		592,000			
	VV		Součet		592,000			
29	*M*	*592451171R*	*dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm*	*m2*	*15,430*	*536,90*	*8 284,37*	*Vlastní*
	VV		rozhraní mezi imobilním stáním a kočárky : 12*1					
	VV		Rozhraní parkovacích stání š. 0,1 m : 34,3*0,1					
	VV		15,430		15,430			
	VV		Součet		15,430			
30	*M*	*592451178R*	*dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm*	*m2*	*1 250,550*	*469,31*	*586 895,62*	*Vlastní*
	VV		chodník se zesílenou konstrukcí : 774*1					
	VV		chodník dlažba : 417*1					
	VV		Koeficient ztratné 5%: 0,05					
	VV		1250,550		1 250,550			
	VV		Součet		1 250,550			
31	*M*	*592452620RA*	*Dlažba distanční přírodní 20x20x8 s nálitky 3 cm, povrch STANDARD*	*m2*	*1 345,050*	*510,12*	*686 136,91*	*Vlastní*
	VV		komunikace distanční dlažba : 623*1					
	VV		chodník distanční dlažba : 658*1					
	VV		Koeficient ztratné 5%: 0,05					
	VV		1345,050		1 345,050			
	VV		Součet		1 345,050			
32	*M*	*59245296R*	*dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 100,0 mm*	*m2*	*460,000*	*519,05*	*238 763,00*	*Vlastní*
	VV		plocha pro zásobování : 460*1					
	VV		460,000		460,000			
	VV		Součet		460,000			
	D	8	Trubní vedení				183 222,56	
33	K	899332111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu	kus	8,000	3 578,57	28 628,56	RTS 22/ I
	VV		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou					
	VV		8,000		8,000			
	VV		Součet		8,000			
34	K	894411010RBF	Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450 s odkalištěm, hloubka 1,74 m, napojení DN 200, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t	kus	10,000	15 459,40	154 594,00	RTS 22/ I
	VV		kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		kompletní dodávka a montáž vpusti včetně výkopu a záhozu : 10*1					
	VV		10,000		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				860 541,03	
35	K	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	12,000	874,23	10 490,76	RTS 22/ I
	VV		zpětná montáž odstraněných značek : 6*1					
	VV		nové dopravní značky : 6*1					
	VV		12,000		12,000			
	VV		Součet		12,000			
36	K	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	41,000	136,57	5 599,37	RTS 22/ I
	VV		Parkoviště pro sanitky : 41*1					
	VV		41,000		41,000			
	VV		Součet		41,000			
37	K	915711122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, dělicích čar šířky 120 mm	m	78,000	153,39	11 964,42	RTS 22/ I
	VV		vodící linie : 78*1					
	VV		78,000		78,000			
	VV		Součet		78,000			
38	K	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	16,375	136,57	2 236,33	RTS 22/ I
	VV		Přechod - V 7a : 2,5*0,5*5					
	VV		Imobilní - V 10f : 4*1					
	VV		Přechod - V 7b : 0,25*0,5*49					
	VV		16,375		16,375			
	VV		Součet		16,375			
39	K	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	1 213,000	480,98	583 428,74	RTS 22/ I
	VV		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.					
	VV		ABO 2-15 : 563*1					
	VV		ABO 2-15 N : 126*1					
	VV		ABO 2-15 PP : 3*1					
	VV		ABO 2-15 PL : 5*1					
	VV		ABO 13-10 : 366*1					
	VV		ABO 14-10 : 150*1					
	VV		1213,000		1 213,000			
	VV		Součet		1 213,000			
40	K	919111OA0	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	21,000	73,81	1 550,01	Vlastní
41	*M*	*40444973.AR*	*značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P2; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let*	*kus*	*1,000*	*698,75*	*698,75*	*Vlastní*
42	*M*	*40444984.AR*	*značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let*	*kus*	*1,000*	*877,94*	*877,94*	*Vlastní*
43	*M*	*40445024.AR*	*značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let*	*kus*	*1,000*	*1 058,20*	*1 058,20*	*Vlastní*
	VV		B1 : 1*1					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	*M*	*40445050.AR*	*značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let*	*kus*	*3,000*	*862,04*	*2 586,12*	*Vlastní*
	VV		IP11c : 1*1					
	VV		IP12 : 2*1					
	VV		3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			
45	*M*	*40445161.AR*	*značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E9-E10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let*	*kus*	*3,000*	*486,68*	*1 460,04*	*Vlastní*
	VV		E13 : 3*1					
	VV		3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			
46	*M*	*404459503R*	*příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm*	*kus*	*6,000*	*965,95*	*5 795,70*	*Vlastní*
	VV		nové sloupky pro dopravní značky : 6*1					
	VV		6,000		6,000			
	VV		Součet		6,000			
47	*M*	*59217420R*	*obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá*	*kus*	*369,660*	*150,52*	*55 641,22*	*Vlastní*
	VV		ABO 13-10 : 366*1					
	VV		Koeficient ztratné 1%: 0,01					
	VV		369,660		369,660			
	VV		Součet		369,660			
48	*M*	*59217421R*	*obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá*	*kus*	*151,500*	*177,43*	*26 880,65*	*Vlastní*
	VV		ABO 14-10 : 150*1					
	VV		Koeficient ztratné 1%: 0,01					
	VV		151,500		151,500			
	VV		Součet		151,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	*M*	*59217488R*	*obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá*	*kus*	*568,630*	*216,96*	*123 369,96*	*Vlastní*
	VV		ABO 2-15 : 563*1					
	VV		Koeficient ztratné 1%: 0,01					
	VV		568,630		568,630			
	VV		Součet		568,630			
50	*M*	*59217490R*	*obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá*	*kus*	*127,260*	*182,61*	*23 238,95*	*Vlastní*
	VV		ABO 2-15 N : 126*1					
	VV		Koeficient ztratné 1%: 0,01					
	VV		127,260		127,260			
	VV		Součet		127,260			
51	*M*	*59217491R*	*obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá*	*kus*	*3,030*	*453,45*	*1 373,95*	*Vlastní*
	VV		ABO 2-15 PP : 3*1					
	VV		Koeficient ztratné 1%: 0,01					
	VV		3,030		3,030			
	VV		Součet		3,030			
52	*M*	*59217492R*	*obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá*	*kus*	*5,050*	*453,45*	*2 289,92*	*Vlastní*
	VV		ABO 2-15 PL : 5*1					
	VV		Koeficient ztratné 1%: 0,01					
	VV		5,050		5,050			
	VV		Součet		5,050			
	D	96	Bourání konstrukcí				2 446,14	
53	K	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek	kus	6,000	407,69	2 446,14	RTS 22/ I
	VV		s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
	VV		Značky budou použity zpět - stranový posun : 6*1					
	VV		6,000		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	99	Staveništní přesun hmot				464 773,52	
54	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	13 084,840	35,52	464 773,52	RTS 22/ I
	VV		vodorovně do 200 m					
	VV		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :					
	VV		7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,26,27,28,29,30,31, 32,33,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,47, :					
	VV		48,49,50,51,52, :					
	VV		13084,83995		13 084,840			
	VV		Součet		13 084,840			
	D	ON	Ostatní náklady				31 882,50	
55	K	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	10,000	3 188,25	31 882,50	Vlastní
	VV		Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.					
	VV		Zkouška pláně vozovek : 10					
	VV		10,000		10,000			
	VV		Součet		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO02 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:

IO02_2 - Oprava povrchů po provedených inženýrských sítích

KSO:	82252	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 927 756,41**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 927 756,41	21,00%	404 828,85
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**2 332 585,26**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO02 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
IO02_2 - Oprava povrchů po provedených inženýrských sítích

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 927 756,41**
1 - Zemní práce	34 846,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 852,79
5 - Komunikace	1 613 430,23
8 - Trubní vedení	10 735,71
91 - Doplňující práce na komunikaci	192 586,44
99 - Staveništní přesun hmot	66 304,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO02 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
IO02_2 - Oprava povrchů po provedených inženýrských sítích

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 927 756,41**	
	D	1	Zemní práce				34 846,80	
1	K	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 227,000	28,40	34 846,80	RTS 22/ I
	VV		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.					
	VV		asfaltová vozovka : 1096*1					
	VV		chodník dlažba : 44*1					
	VV		rozšíření pod obruby : 174*0,5					
	VV		1227,000		1 227,000			
	VV		Součet		1 227,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				9 852,79	
2	K	338920023RA0	Palisády z betonových kůlů tloušťky 200 mm, výšky 550 mm	m	6,200	1 589,16	9 852,79	RTS 22/ I
	VV		Výkop rýhy pro osazení včetně výkopu prostoru pro drenážní zásyp, osazení palisád do betonu, položení drenážního potrubí, umístění hydroizolační fól					
	VV		obnova palisád : 6,2*1					
	VV		6,200		6,200			
	VV		Součet		6,200			
	D	5	Komunikace				1 613 430,23	
3	K	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 096,000	200,67	219 934,32	RTS 22/ I
	VV		asfaltová vozovka : 1096*1					
	VV		1096,000		1 096,000			
	VV		Součet		1 096,000			
4	K	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 183,000	199,56	236 079,48	RTS 22/ I
	VV		asfaltová vozovka : 1096*1					
	VV		rozšíření pod obruby : 174*0,5					
	VV		1183,000		1 183,000			
	VV		Součet		1 183,000			
5	K	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	44,000	266,61	11 730,84	RTS 22/ I
	VV		chodník dlažba : 44*1					
	VV		44,000		44,000			
	VV		Součet		44,000			
6	K	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	1 096,000	305,69	335 036,24	RTS 22/ I
	VV		s rozprostřením a zhutněním					
	VV		Položka pořadí 3 : 1096,00000					
	VV		1096,000		1 096,000			
	VV		Součet		1 096,000			
7	K	573111113R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2	m2	1 096,000	32,70	35 839,20	RTS 22/ I
	VV		z asfaltu silničního					
	VV		Položka pořadí 3 : 1096,00000					
	VV		1096,000		1 096,000			
	VV		Součet		1 096,000			
8	K	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	2 192,000	17,06	37 395,52	RTS 22/ I
	VV		Položka pořadí 3 : 1096,00000					
	VV		Položka pořadí 3 : 1096,00000					
	VV		2192,000		2 192,000			
	VV		Součet		2 192,000			
9	K	577132211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 096,000	272,30	298 440,80	RTS 22/ I
	VV		Položka pořadí 3 : 1096,00000					
	VV		1096,00000		1 096,000			
	VV		Součet		1 096,000			
10	K	577152123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 096,000	362,69	397 508,24	RTS 22/ I
	VV		Položka pořadí 3 : 1096,00000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1096,00000		1 096,000			
	VV		Součet		1 096,000			
11	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	44,000	361,81	15 919,64	RTS 22/ I
	VV		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lo					
	VV		chodník dlažba : 44*1					
	VV		44,000		44,000			
	VV		Součet		44,000			
12	K	58920OA0	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	33,400	101,63	3 394,44	Vlastní
	VV		1*33,4		33,400			
	VV		Součet		33,400			
13	*M*	*592451178R*	*dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm*	*m2*	*46,200*	*479,47*	*22 151,51*	*Vlastní*
	VV		Položka pořadí 11 : 44,00000					
	VV		Koeficient ztratné 5%: 0,05					
	VV		46,200		46,200			
	VV		Součet		46,200			
	D	8	Trubní vedení				10 735,71	
14	K	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	3,000	3 578,57	10 735,71	RTS 22/ I
	VV		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou					
	VV		nové osazení stávajících poklopů : 3*1					
	VV		3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				192 586,44	
15	K	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	3,000	2 024,14	6 072,42	RTS 22/ I
	VV		3*1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
16	K	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	243,000	182,41	44 325,63	RTS 22/ I
	VV		Parkovací stání : 243*1					
	VV		243,000		243,000			
	VV		Součet		243,000			
17	K	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	19,000	846,88	16 090,72	RTS 22/ I
	VV		imobilní+kočárek : 12*1					
	VV		V13 : 7*1					
	VV		19,000		19,000			
	VV		Součet		19,000			
18	K	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	174,000	635,28	110 538,72	Vlastní
	VV		obruby dle původního uspořádání : 174*1					
	VV		174,000		174,000			
	VV		Součet		174,000			
19	K	919111OA0	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	66,800	75,40	5 036,72	Vlastní
	VV		2*33,4		66,800			
	VV		Součet		66,800			
20	*M*	*40445050.AR*	*značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let*	*kus*	*3,000*	*1 302,89*	*3 908,67*	*Vlastní*
	VV		IP12 : 3*1					
	VV		3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			
21	*M*	*40445161.AR*	*značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E9-E10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let*	*kus*	*3,000*	*1 042,33*	*3 126,99*	*Vlastní*
	VV		E13 : 3*1					
	VV		3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			
22	*M*	*404459503R*	*příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm*	*kus*	*3,000*	*1 162,19*	*3 486,57*	*Vlastní*
	VV		sloupek : 3*1					
	VV		3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	99	Staveništní přesun hmot				66 304,44	
23	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	1 328,480	49,91	66 304,44	RTS 22/ I
	VV		vodorovně do 200 m					
	VV		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :					
	VV		3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,20,21, :					
	VV		1328,47994		1 328,480			
	VV		Součet		1 328,480			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO03.1 - Terénní a sadové úpravy

KSO:	82327	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **6 099 413,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 099 413,94	21,00%	1 280 876,93
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **7 380 290,87**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO03.1 - Terénní a sadové úpravy

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**6 099 413,94**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 099 413,94
1 - Zemní práce	5 899 231,51
5 - Komunikace	12 250,05
100 - Mobiliář	76 782,75
99 - Přesun hmot	111 149,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO03.1 - Terénní a sadové úpravy

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**6 099 413,94**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 099 413,94	
	D	1	Zemní práce				5 899 231,51	
1	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	796,500	36,37	28 968,71	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.2.2+2.3 v tz					
	VV		"modelace" 75		75,000			
	VV		"trávníky" 490,5		490,500			
	VV		"keře+popínavky" 198,3+24,3		222,600			
	VV		"trvalky" 8,4		8,400			
	VV		Součet		796,500			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	796,500	63,39	50 490,14	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.2.2+2.3 v tz					
	VV		"modelace" 75		75,000			
	VV		"trávníky" 490,5		490,500			
	VV		"keře+popínavky" 198,3+24,3		222,600			
	VV		"trvalky" 8,4		8,400			
	VV		Součet		796,500			
3	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	150,000	51,96	7 794,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.2.3 v tz…..modelace					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
4	*M*	*SC1*	*extenzivní střešní substrát*	*m3*	*211,520*	*2 841,65*	*601 065,81*	*vlastní*
	VV		viz.kap.2.9. v tz - včetně dopravy cisternou a vyfoukání na střechu					
	VV		"2NP" 571*0,08		45,680			
	VV		"3NP" 1765*0,08		141,200			
	VV		"5NP" 308*0,08		24,640			
	VV		Součet		211,520			
5	K	916371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním zeminy	m	820,000	90,66	74 341,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz.kap.2.9 v tz					
	VV		"2NP" 247		247,000			
	VV		"3NP" 489		489,000			
	VV		"5NP" 84		84,000			
	VV		Součet		820,000			
6	*M*	*SC2*	*plastové neviditelné obrubníky 80mm*	*m*	*820,000*	*49,36*	*40 475,20*	*vlastní*
	VV		viz.kap.2.9. v tz					
	VV		"2NP" 247		247,000			
	VV		"3NP" 489		489,000			
	VV		"5NP" 84		84,000			
	VV		Součet		820,000			
7	K	183901112	Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádoby do 700 mm a pl přes 0,3 do 0,6 m2 s naplněním zeminou	ks	177,000	1 289,34	228 213,18	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz.kap.2.5 v tz					
	VV		"3NP" 177		177,000			
	VV		Součet		177,000			
8	*M*	*SC3*	*vegetační nádoby z vylehčeného betonu 1000/500/500(tenkostěnný květináč)*	*ks*	*177,000*	*7 645,00*	*1 353 165,00*	*vlastní*
	VV		viz.kap.2.5 v tz					
	VV		"3NP" 177		177,000			
	VV		Součet		177,000			
9	*M*	*SC4*	*extrudovaný polystytren 30mm*	*m2*	*265,500*	*105,77*	*28 081,94*	*vlastní*
	VV		viz.kap.2.5 v tz					
	VV		(0,5+0,5+0,25+0,25)*177		265,500			
	VV		Součet		265,500			
10	*M*	*SC5*	*filtrační geotextílie 80g/m2*	*m2*	*354,000*	*16,12*	*5 706,48*	*vlastní*
	VV		viz.kap.2.5 v tz					
	VV		(0,5+0,5+0,5+0,25+0,25)*177		354,000			
	VV		Součet		354,000			
11	*M*	*SC6*	*keramzit*	*m3*	*7,321*	*3 324,09*	*24 335,66*	*vlastní*
	VV		viz.kap.2.5 v tz					
	VV		0,44*0,94*0,1*177		7,321			
	VV		Součet		7,321			
12	K	338950142	Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním do zeminy výška kůlu nad zemí přes 0,5 do 1,0 m	ks	16,000	3 324,09	53 185,44	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz.kap.3.4 v tz					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	*M*	*SC7*	*kůly akátové 1,1m, prům.12cm*	*ks*	*16,000*	*453,28*	*7 252,48*	*vlastní*
	VV		viz.kap.3.4 v tz					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
14	K	SC8	Uvázání lana	m	37,000	35,26	1 304,62	vlastní
	VV		viz.kap.3.4 v tz					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
15	*M*	*SC9*	*lano jutové prům.30mm*	*m*	*37,000*	*55,40*	*2 049,80*	*vlastní*
	VV		viz.kap.3.4 v tz					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
16	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	3 558,000	15,11	53 761,38	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.2.2 v tz					
	VV		"trávníky" 3120		3 120,000			
	VV		"trvalky" 56		56,000			
	VV		"keře" 301		301,000			
	VV		"popínavky" 81		81,000			
	VV		Součet		3 558,000			
17	K	183402123	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	360,000	15,11	5 439,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.2.2 v tz					
	VV		"keře" 360		360,000			
	VV		Součet		360,000			
18	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	5 820,000	48,35	281 397,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.2.2 v tz					
	VV		"trávníky" 3120		3 120,000			
	VV		"trvalky" 56		56,000			
	VV		"střešní substrát" 2644		2 644,000			
	VV		Součet		5 820,000			
19	K	181311105	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	382,000	65,47	25 009,54	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.2.2 v tz					
	VV		"keře" 301		301,000			
	VV		"popínavky" 81		81,000			
	VV		Součet		382,000			
20	K	182311125	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 250 do 300 mm ručně	m2	360,000	65,47	23 569,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.2.2 v tz					
	VV		"keře" 360		360,000			
	VV		Součet		360,000			
21	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině	m2	3 708,000	5,04	18 688,32	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.2.2 v tz					
	VV		"trávníky" 3270		3 270,000			
	VV		"trvalky" 56		56,000			
	VV		"keře" 301		301,000			
	VV		"popínavky" 81		81,000			
	VV		Součet		3 708,000			
22	K	183403353	Obdělání půdy hrabáním ve svahu 1:2	m2	360,000	5,04	1 814,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.2.2 v tz					
	VV		"keře" 360		360,000			
	VV		Součet		360,000			
23	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	3 708,000	15,11	56 027,88	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.2.2 v tz					
	VV		"trávníky" 3270		3 270,000			
	VV		"trvalky" 56		56,000			
	VV		"keře" 301		301,000			
	VV		"popínavky" 81		81,000			
	VV		Součet		3 708,000			
24	K	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu 1:2	m2	360,000	15,11	5 439,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.2.2 v tz					
	VV		"keře" 360		360,000			
	VV		Součet		360,000			
25	K	SC10	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem vč.postřiku v rovině	m2	7 416,000	2,72	20 171,52	vlastní
	VV		viz kap.2.2 v tz.prováděno 2x					
	VV		"trávníky" 3270*2		6 540,000			
	VV		"trvalky" 56*2		112,000			
	VV		"keře" 301*2		602,000			
	VV		"popínavky" 81*2		162,000			
	VV		Součet		7 416,000			
26	K	SC11	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem vč.postřiku ve svahu 1:2	m2	720,000	2,72	1 958,40	vlastní
	VV		viz kap.2.2 v tz.prováděno 2x					
	VV		"keře" 360*2		720,000			
	VV		Součet		720,000			
27	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4 442,000	21,15	93 948,30	CS ÚRS 2022 01
	VV		"trávníky" 3120		3 120,000			
	VV		"střešní zahrady - výsev osiva" 1322		1 322,000			
	VV		Součet		4 442,000			
28	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	150,000	21,15	3 172,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.2.8 v tz					
	VV		"trávníky" 150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
29	*M*	*SC12*	*travní parková směs PARK*	*kg*	*98,100*	*130,95*	*12 846,20*	*vlastní*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz kap.2.8 v tz					
	VV		3270*0,03		98,100			
	VV		Součet		98,100			
30	*M*	*SC13*	*extenzivní osivo na střešní zahrady OPTIGRUN A*	*kg*	*10,576*	*5 527,05*	*58 454,08*	*vlastní*
	VV		viz kap.2.9 v tz					
	VV		1322*0,008		10,576			
	VV		Součet		10,576			
31	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	2 075,000	15,11	31 353,25	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.2.7 v tz					
	VV		"keře" 2075		2 075,000			
	VV		Součet		2 075,000			
32	K	183102133	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2	ks	1 278,000	20,15	25 751,70	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.2.7 v tz					
	VV		"keře" 1278		1 278,000			
	VV		Součet		1 278,000			
33	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	48,000	453,28	21 757,44	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.2.7 v tz					
	VV		"stromy" 48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
34	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	2 075,000	35,26	73 164,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.2.7 v tz					
	VV		"keře" 2075		2 075,000			
	VV		Součet		2 075,000			
35	K	184102131	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:2 do 1:1	ks	1 278,000	35,26	45 062,28	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.2.7 v tz					
	VV		"keře" 1278		1 278,000			
	VV		Součet		1 278,000			
36	*M*	*SC14*	*Carpinus betulus (na živý plot) K 80cm*	*ks*	*45,000*	*68,50*	*3 082,50*	*vlastní*
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
37	*M*	*SC15*	*Cotoneaster dammeri "Coral Beauty" K 40cm*	*ks*	*787,000*	*22,16*	*17 439,92*	*vlastní*
	VV		610+177		787,000			
	VV		Součet		787,000			
38	*M*	*SC16*	*Lonicera pileata K 40cm*	*ks*	*352,000*	*37,27*	*13 119,04*	*vlastní*
	VV		352		352,000			
	VV		Součet		352,000			
39	*M*	*SC17*	*Parthenocissus tricuspidata K 40cm*	*ks*	*120,000*	*52,38*	*6 285,60*	*vlastní*
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
40	*M*	*SC18*	*Prunus laurocerasus "Etna" K 40cm*	*ks*	*139,000*	*179,30*	*24 922,70*	*vlastní*
	VV		139		139,000			
	VV		Součet		139,000			
41	*M*	*SC19*	*Symphoricarpos x chenaultií "Hancock" K 40cm*	*ks*	*1 434,000*	*33,24*	*47 666,16*	*vlastní*
	VV		1434		1 434,000			
	VV		Součet		1 434,000			
42	*M*	*SC20*	*Taxus baccata "Repandens" K 40cm*	*ks*	*84,000*	*102,74*	*8 630,16*	*vlastní*
	VV		84		84,000			
	VV		Součet		84,000			
43	*M*	*SC21*	*Campsis radicans K 40cm*	*ks*	*38,000*	*162,18*	*6 162,84*	*vlastní*
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
44	*M*	*SC22*	*Cytisus kewensis K 40cm*	*ks*	*28,000*	*171,24*	*4 794,72*	*vlastní*
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
45	*M*	*SC23*	*Spiraea x cinerea "Grefsheim" K 40cm*	*ks*	*24,000*	*37,27*	*894,48*	*vlastní*
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
46	*M*	*SC24*	*Rosa"White Fairy" K 40cm*	*ks*	*177,000*	*45,33*	*8 023,41*	*vlastní*
	VV		177		177,000			
	VV		Součet		177,000			
47	*M*	*SC25*	*Potentilla fruticosa "Abbotswood" K 40cm*	*ks*	*39,000*	*37,27*	*1 453,53*	*vlastní*
	VV		39		39,000			
	VV		Součet		39,000			
48	*M*	*SC26*	*Betula pendula "Globe" K kmínek 100cm*	*ks*	*32,000*	*533,87*	*17 083,84*	*vlastní*
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
49	*M*	*SC27*	*Caragana arborescens "Walker"K kmínek 100cm*	*ks*	*35,000*	*2 653,23*	*92 863,05*	*vlastní*
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
50	*M*	*SC28*	*Larix kaempferi "Stiff Weeping"K kmínek 100cm*	*ks*	*19,000*	*915,64*	*17 397,16*	*vlastní*
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
51	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	48,000	554,01	26 592,48	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.2.7 v tz					
	VV		"stromy" 48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
52	*M*	*SC29*	*Aesculus x carnea "Briottii" ZB obv.kmene 16-18cm*	*ks*	*2,000*	*8 687,96*	*17 375,92*	*vlastní*
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
53	*M*	*SC30*	*Acer campestre ZB vícekmen*	*ks*	*4,000*	*3 072,26*	*12 289,04*	*vlastní*
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
54	*M*	*SC31*	*Acer campestre "Red Shine" ZB obv.kmene 16-18cm*	*ks*	*10,000*	*11 179,01*	*111 790,10*	*vlastní*
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
55	*M*	*SC32*	*Acer platanoides "Olmsted" ZB obv.kmene 16-18cm*	*ks*	*4,000*	*8 074,52*	*32 298,08*	*vlastní*
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
56	*M*	*SC33*	*Acer platanoides "Royal Red" ZB obv.kmene 16-18cm*	*ks*	*1,000*	*8 074,52*	*8 074,52*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	*M*	*SC34*	*Amelanchier arborea "Robin Hill" ZB obv.kmene 16-18cm*	*ks*	*1,000*	*12 221,57*	*12 221,57*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	*M*	*SC35*	*Betula pendula ZB vícekmen*	*ks*	*3,000*	*2 653,23*	*7 959,69*	*vlastní*
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
59	*M*	*SC36*	*Carpinus betulus ZB vícekmen*	*ks*	*3,000*	*3 927,46*	*11 782,38*	*vlastní*
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
60	*M*	*SC37*	*Prunus hilieri "Spire" ZB obv.kmene 16-18cm*	*ks*	*8,000*	*6 000,49*	*48 003,92*	*vlastní*
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
61	*M*	*SC38*	*Tilia cordata "Greenspire" ZB obv.kmene 16-18cm*	*ks*	*12,000*	*4 778,63*	*57 343,56*	*vlastní*
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
62	*M*	*SC39*	*zahradnický substrát*	*m3*	*38,842*	*1 359,85*	*52 819,29*	*vlastní*
	VV		viz kap.2.5 +2.6 v tz					
	VV		"výměna půdy v jamách stromy" 0,2*48		9,600			
	VV		"substrát do nádob" 0,165*177		29,205			
	VV		"substrát pro cibuloviny" 0,037		0,037			
	VV		Součet		38,842			
63	K	183211321	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru do 80 mm	ks	21 398,000	35,26	754 493,48	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.2.7 v tz					
	VV		"trvalky v parteru" 248		248,000			
	VV		"trvalky na střechách" 21150		21 150,000			
	VV		Součet		21 398,000			
64	*M*	*SC40*	*Aster dumosus 'Prof. Anton Kippenberg' K10*	*ks*	*17,000*	*30,22*	*513,74*	*vlastní*
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
65	*M*	*SC41*	*Coreopsis verticillata "Zagreb"K10*	*ks*	*17,000*	*31,23*	*530,91*	*vlastní*
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
66	*M*	*SC42*	*Echinacea purpurea "Baby Swan Pink"K10*	*ks*	*17,000*	*33,24*	*565,08*	*vlastní*
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
67	*M*	*SC43*	*Festuca mairei K15*	*ks*	*27,000*	*31,23*	*843,21*	*vlastní*
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
68	*M*	*SC44*	*Gaura lindheimeriK10*	*ks*	*17,000*	*28,20*	*479,40*	*vlastní*
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
69	*M*	*SC45*	*Geranium cantabrigiense "Karmina"K10*	*ks*	*17,000*	*35,26*	*599,42*	*vlastní*
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
70	*M*	*SC46*	*Geranium magnificum K10*	*ks*	*17,000*	*40,29*	*684,93*	*vlastní*
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
71	*M*	*SC47*	*Lavandula angustifolia K10*	*ks*	*17,000*	*39,28*	*667,76*	*vlastní*
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
72	*M*	*SC48*	*Molinia caerulea "Heidebraut" K15*	*ks*	*17,000*	*35,26*	*599,42*	*vlastní*
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
73	*M*	*SC49*	*Nepeta x faasenii "Kit Cat" K10*	*ks*	*17,000*	*30,22*	*513,74*	*vlastní*
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
74	*M*	*SC50*	*Pennisetum alopecuroides "Hameln" K15*	*ks*	*17,000*	*59,43*	*1 010,31*	*vlastní*
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
75	*M*	*SC51*	*Salvia nemorosa "Ostfriesland" K10*	*ks*	*17,000*	*31,23*	*530,91*	*vlastní*
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
76	*M*	*SC52*	*Sedum spectabile "Carmen" K10*	*ks*	*17,000*	*46,34*	*787,78*	*vlastní*
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
77	*M*	*SC53*	*Thymus serpyllum K10*	*ks*	*17,000*	*29,21*	*496,57*	*vlastní*
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	*M*	*SC54*	*Allium schoenoprasum K4*	*ks*	*2 115,000*	*32,64*	*69 033,60*	*vlastní*
	VV		2115		2 115,000			
	VV		Součet		2 115,000			
79	*M*	*SC55*	*Dianthus deltoides K4*	*ks*	*2 115,000*	*32,64*	*69 033,60*	*vlastní*
	VV		2115		2 115,000			
	VV		Součet		2 115,000			
80	*M*	*SC56*	*Thymus serpyllum K4*	*ks*	*2 115,000*	*34,35*	*72 650,25*	*vlastní*
	VV		2115		2 115,000			
	VV		Součet		2 115,000			
81	*M*	*SC57*	*Sedum reflexum "Elegant" K4*	*ks*	*2 115,000*	*32,64*	*69 033,60*	*vlastní*
	VV		2115		2 115,000			
	VV		Součet		2 115,000			
82	*M*	*SC58*	*Sedum spurium"Coccineum" K4*	*ks*	*2 115,000*	*32,64*	*69 033,60*	*vlastní*
	VV		2115		2 115,000			
	VV		Součet		2 115,000			
83	*M*	*SC59*	*Sedum kamtschaticum "Variegatum" K4*	*ks*	*2 115,000*	*47,24*	*99 912,60*	*vlastní*
	VV		2115		2 115,000			
	VV		Součet		2 115,000			
84	*M*	*SC60*	*Sedum acre K4*	*ks*	*2 115,000*	*32,64*	*69 033,60*	*vlastní*
	VV		2115		2 115,000			
	VV		Součet		2 115,000			
85	*M*	*SC61*	*Sedum album K4*	*ks*	*2 115,000*	*32,64*	*69 033,60*	*vlastní*
	VV		2115		2 115,000			
	VV		Součet		2 115,000			
86	*M*	*SC62*	*Sedum tenatum K4*	*ks*	*2 115,000*	*39,18*	*82 865,70*	*vlastní*
	VV		2115		2 115,000			
	VV		Součet		2 115,000			
87	*M*	*SC63*	*Sedum pulchellum K4*	*ks*	*2 115,000*	*39,18*	*82 865,70*	*vlastní*
	VV		2115		2 115,000			
	VV		Součet		2 115,000			
88	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	ks	298,000	4,03	1 200,94	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap. 2.7 v tz					
	VV		298		298,000			
	VV		Součet		298,000			
89	*M*	*SC64*	*Allium christophii*	*ks*	*96,000*	*24,68*	*2 369,28*	*vlastní*
	VV		96		96,000			
	VV		Součet		96,000			
90	*M*	*SC65*	*Narcissus jonquilla "Baby moon"*	*ks*	*202,000*	*18,64*	*3 765,28*	*vlastní*
	VV		202		202,000			
	VV		Součet		202,000			
91	K	SC66	Provedení ochranného nátěru kmene včetně nátěru 2*0,3m2/1strom	m2	28,800	75,55	2 175,84	vlastní
	VV		viz kap.2.6 v tz					
	VV		48*0,6		28,800			
	VV		Součet		28,800			
92	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	ks	48,000	372,70	17 889,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.2.6 v tz					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
93	*M*	*SC67*	*kůly odkorněné se špicí prům 6-8cm,d.2,5m*	*ks*	*144,000*	*186,35*	*26 834,40*	*vlastní*
	VV		viz kap.2.6 v tz					
	VV		48*3		144,000			
	VV		Součet		144,000			
94	*M*	*SC68*	*příčky ke kůlům - půlená kulatina prům. 5-7cm, d. 0,5m*	*ks*	*144,000*	*27,20*	*3 916,80*	*vlastní*
	VV		viz kap.2.6 v tz					
	VV		48*3		144,000			
	VV		Součet		144,000			
95	*M*	*SC69*	*úvazek pružný š.2,5cm*	*m*	*72,000*	*25,18*	*1 812,96*	*vlastní*
	VV		viz kap.2.6 v tz					
	VV		48*1,5		72,000			
	VV		Součet		72,000			
96	K	184911313	Položení mulčovací textilie ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	360,000	45,33	16 318,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.2.6 kokosová mulčovací rohož a situace č. 101					
	VV		210+150		360,000			
	VV		Součet		360,000			
97	*M*	*SC70*	*kokosová mulčovací rohož s folií 530g/m2*	*m2*	*360,000*	*146,06*	*52 581,60*	*vlastní*
	VV		viz kap.2.6 kokosová mulčovací rohož a situace č. 101					
	VV		210+150		360,000			
	VV		Součet		360,000			
98	*M*	*SC71*	*hřeby kotvící ocelové prům.drátu 4mm, délka 30cm*	*ks*	*1 440,000*	*4,53*	*6 523,20*	*vlastní*
	VV		viz kap.2.6 kokosová mulčovací rohož					
	VV		360*4		1 440,000			
	VV		Součet		1 440,000			
99	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	326,600	35,26	11 515,92	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.2.6 v tz					
	VV		"keře" 301		301,000			
	VV		"stromy v trávníku" 0,64*40		25,600			
	VV		Součet		326,600			
100	*M*	*SC72*	*mulčovací borka*	*m3*	*32,660*	*1 359,85*	*44 412,70*	*vlastní*
	VV		viz položka 99 v rozpočtu					
	VV		326,6*0,1		32,660			
	VV		Součet		32,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	184911151	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	153,000	45,33	6 935,49	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.2.10 v tz					
	VV		"popínavky" 153		153,000			
	VV		Součet		153,000			
102	K	184911161	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,10 m v rovině a svahu do 1:5	m2	383,000	45,33	17 361,39	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.2.9 v tz					
	VV		"střešní zahrady" 383		383,000			
	VV		Součet		383,000			
103	*M*	*SC73*	*kačírek fr.16-32mm*	*m3*	*38,290*	*1 762,77*	*67 496,46*	*vlastní*
	VV		"popínavky" 153*0,05		7,650			
	VV		"střešní zahrady" 383*0,08		30,640			
	VV		Součet		38,290			
104	K	SC74	Položení balvanů	ks	6,000	20,15	120,90	vlastní
	VV		viz kap.2.10 v tz					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
105	*M*	*SC75*	*balvany cca 0,5x0,8x0,5*	*ks*	*6,000*	*151,09*	*906,54*	*vlastní*
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
106	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	56,000	534,88	29 953,28	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.2.2 v tz….trvalky - fr.0-32mm					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
107	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	153,000	15,11	2 311,83	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.2.10 v tz….popínavky					
	VV		153		153,000			
	VV		Součet		153,000			
108	*M*	*919726121*	*Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm. do 200 g/m2*	*m2*	*153,000*	*19,14*	*2 928,42*	*vlastní*
	VV		viz kap.2.10 v tz….popínavky					
	VV		153		153,000			
	VV		Součet		153,000			
109	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,066	3 021,90	199,45	CS ÚRS 2022 01
	VV		"trávníky" 3270*0,00002		0,065			
	VV		"trvalky" 56*0,00002		0,001			
	VV		Součet		0,066			
110	*M*	*SC76*	*hnojivo NPK*	*kg*	*66,520*	*120,88*	*8 040,94*	*vlastní*
	VV		"trávníky" 3270*0,02		65,400			
	VV		"trvalky" 56*0,02		1,120			
	VV		Součet		66,520			
111	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,023	30 219,00	695,04	CS ÚRS 2022 01
	VV		"stromy" 48*0,00005		0,002			
	VV		"keře a popínavky" 2075*0,00001		0,021			
	VV		Součet		0,023			
112	K	185802134	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu přes 1:2 do 1:1	t	0,013	302 189,96	3 928,47	CS ÚRS 2022 01
	VV		"keře" 1278*0,00001		0,013			
	VV		Součet		0,013			
113	*M*	*SC77*	*tablet.hnojivo 10g*	*ks*	*3 593,000*	*1,71*	*6 144,03*	*vlastní*
	VV		"stromy" 48*5		240,000			
	VV		"keře" 3353*1		3 353,000			
	VV		Součet		3 593,000			
114	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	47,541	161,17	7 662,18	CS ÚRS 2022 01
	VV		"stromy" 48*0,08		3,840			
	VV		"keře a popínavky" 3353*0,005		16,765			
	VV		"trvalky" 248*0,002		0,496			
	VV		"střešní zahrady" 2644*0,01		26,440			
	VV		Součet		47,541			
115	*M*	*SC78*	*voda pitná*	*m3*	*47,541*	*80,58*	*3 830,85*	*vlastní*
	VV		viz položka č.114 v rozpočtu					
	VV		47,541		47,541			
	VV		Součet		47,541			
	D	5	Komunikace				12 250,05	
116	K	564821011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	15,000	148,60	2 229,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.3.1 v tz					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
117	K	564720101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	15,000	180,48	2 707,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.3.1 v tz					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
118	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm -svrchní vrstva 80mm-fr.0-4+8-16	m2	15,000	221,67	3 325,05	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.3.1 v tz					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
119	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	8,000	421,73	3 373,84	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.3.1 v tz					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	*M*	*SC79*	*obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá*	*ks*	*8,000*	*76,87*	*614,96*	*vlastní*
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
	D	100	Mobiliář				76 782,75	
121	*M*	*SC80*	*lavička bez opěrky se sedákem z ocelové kulatiny, 1800/500/450mm vč. montáže-kotvení*	*ks*	*4,000*	*14 991,80*	*59 967,20*	*vlastní*
	VV		viz kap.3.2 v tz					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
122	*M*	*SC81*	*odpadkový koš z ocelového plechu s popelníkem, 100/430/260mm, vč.montáže -kotvení*	*ks*	*1,000*	*16 815,55*	*16 815,55*	*vlastní*
	VV		viz kap.3.2 v tz					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	99	Přesun hmot				111 149,63	
123	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	154,768	714,99	110 657,57	CS ÚRS 2022 01
124	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	9,859	49,91	492,06	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO03.2 - Terénní a sadové úpravy - kácení

KSO:	82327	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **22 088,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 088,44	21,00%	4 638,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **26 727,01**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO03.2 - Terénní a sadové úpravy - kácení

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 088,44**
HSV - Práce a dodávky HSV	22 088,44
1 - Zemní práce	22 088,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO03.2 - Terénní a sadové úpravy - kácení

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 088,44**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				22 088,44	
	D	1	Zemní práce				22 088,44	
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	ks	35,000	134,14	4 694,90	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz kap.4 v tz					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
2	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	ks	35,000	22,91	801,85	CS ÚRS 2022 01
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
3	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	ks	4,000	1,16	4,64	CS ÚRS 2022 01
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
4	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	ks	35,000	350,21	12 257,35	CS ÚRS 2022 01
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
5	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	ks	35,000	71,24	2 493,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
6	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	ks	4,000	1,84	7,36	CS ÚRS 2022 01
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
7	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	ks	4,000	2,62	10,48	CS ÚRS 2022 01
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
8	K	997221658	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	7,000	259,78	1 818,46	CS ÚRS 2022 01
	VV		35*0,2		7,000			
	VV		Součet		7,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO04.1 - Přeložky a přípojky kanalizace

KSO:	827 21	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **22 855 801,71**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 855 801,71	21,00%	4 799 718,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **27 655 520,07**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO04.1 - Přeložky a přípojky kanalizace

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 855 801,71**
11 - Přípravné a přidružené práce	646 905,90
12 - Odkopávky a prokopávky	50 360,66
13 - Hloubené vykopávky	3 592 532,02
15 - Roubení	1 122 234,02
16 - Přemístění výkopku	3 020 756,43
17 - Konstrukce ze zemin	1 310 812,27
19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	616 331,24
35 - Stoky	118 453,74
38 - Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	25 524,92
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	169 714,21
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	931 060,51
57 - Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch	210 336,00
721 - Vnitřní kanalizace	153 906,22
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	37 933,16
83 - Potrubí z trub kameninových	236 328,39
87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	90 085,66
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	2 068 796,22
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	97 241,90
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	34 640,40
94 - Lešení a stavební výtahy	5 219,98
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	36 587,25
H27 - Vedení trubní dálková a přípojná	3 066 693,33
H721 - Vnitřní kanalizace	581,85
H767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	4,84
M46 - Zemní práce při montážích	109 233,85
S - Přesuny sutí	163 378,94
D1 - Ostatní materiál	4 940 147,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO04.1 - Přeložky a přípojky kanalizace

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 855 801,71**	
	D	11	Přípravné a přidružené práce				646 905,90	
1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2 160,000	81,11	175 197,60	RTS I / 2022
	VV		DEN x HODIN					
	VV		90*24		2 160,000			
	VV		Součet		2 160,000			
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	90,000	121,67	10 950,30	RTS I / 2022
	VV		DEN					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
3	K	115101202R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min	h	2 160,000	113,56	245 289,60	RTS I / 2022
	VV		HODINY					
	VV		90*24		2 160,000			
	VV		Součet		2 160,000			
4	K	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	90,000	139,70	12 573,00	RTS I / 2022
	VV		DEN					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
5	K	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	16,500	419,88	6 928,02	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SITUACE (KANALIZACE)					
	VV		11*1,5		16,500			
	VV		Součet		16,500			
6	K	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	15,000	393,17	5 897,55	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SITUACE (PLYNOVOD)					
	VV		10*1,5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
7	K	119001402R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm	m	18,000	458,06	8 245,08	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SITUACE (VODOVOD)					
	VV		10*1,8		18,000			
	VV		Součet		18,000			
8	K	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	15,000	362,63	5 439,45	RTS I / 2022
	VV		EL.KABELY					
	VV		10*1,5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
9	K	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	532,500	75,62	40 267,65	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SITUACE-ROZEBRÁNÍ A ZAPRAVENÍ					
	VV		100*1,5		150,000			
	VV		VIZ.SITUACE-ROZEBRÁNÍ A PROVIZORNÍ ZAPRAVENÍ					
	VV		255*1,5		382,500			
	VV		Součet		532,500			
10	K	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	532,500	129,72	69 075,90	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SITUACE-ROZEBRÁNÍ A ZAPRAVENÍ					
	VV		100*1,5		150,000			
	VV		VIZ.SITUACE-ROZEBRÁNÍ A PROVIZORNÍ ZAPRAVENÍ					
	VV		255*1,5		382,500			
	VV		Součet		532,500			
11	K	113107222RA0	Odstranění asfaltobetonové vozovky pl. nad 50 m2	m2	532,500	125,90	67 041,75	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SITUACE-ROZEBRÁNÍ A ZAPRAVENÍ					
	VV		100*1,5		150,000			
	VV		VIZ.SITUACE-ROZEBRÁNÍ A PROVIZORNÍ ZAPRAVENÍ					
	VV		255*1,5		382,500			
	VV		Součet		532,500			
	D	12	Odkopávky a prokopávky				50 360,66	
12	K	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	85,050	592,13	50 360,66	RTS I / 2022
	VV		VIZ.KANALIZACE					
	VV		11*1,5*1,5*1,0		24,750			
	VV		VIZ.VODOVOD					
	VV		10*1,8*1,8*1,0		32,400			
	VV		VIZ.EL.KABELY					
	VV		10*1,5*0,6*0,6		5,400			
	VV		VIZ.PLYNOVOD					
	VV		10*1,5*1,5*1,0		22,500			
	VV		Součet		85,050			
	D	13	Hloubené vykopávky				3 592 532,02	
13	K	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	85,050	1 964,76	167 102,84	RTS I / 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		VIZ.ZTÍŽENÉ VYKOPÁVKY					
	VV		85,05		85,050			
	VV		Součet		85,050			
14	K	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	1 519,640	342,48	520 446,31	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		1519,64		1 519,640			
	VV		Součet		1 519,640			
15	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	759,820	31,54	23 964,72	RTS I / 2022
	VV		VIZ.HLOUBENÍ					
	VV		1519,64/2		759,820			
	VV		Součet		759,820			
16	K	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	379,910	396,56	150 657,11	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		379,91		379,910			
	VV		Součet		379,910			
17	K	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	189,955	40,56	7 704,57	RTS I / 2022
	VV		VIZ.HLOUBENÍ					
	VV		379,91/2		189,955			
	VV		Součet		189,955			
18	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	1 899,550	1 387,95	2 636 480,42	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		1899,55		1 899,550			
	VV		Součet		1 899,550			
19	K	130900040RA0	Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu	m3	7,711	11 175,73	86 176,05	RTS I / 2022
	VV		RŠ					
	VV		((3,14*0,89)/4)*0,6+(((3,14*0,89*0,89)/4)-((3,14*0,8*0,8)/4))*(5+5+4+4+3+3+2+2)		3,762			
	VV		UV					
	VV		15*1,3*0,45*0,45		3,949			
	VV		Součet		7,711			
	D	15	Roubení				1 122 234,02	
20	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	1 143,500	162,23	185 510,01	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		1143,50		1 143,500			
	VV		Součet		1 143,500			
21	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 143,500	40,56	46 380,36	RTS I / 2022
	VV		VIZ.ZŘÍZENÍ					
	VV		1143,50		1 143,500			
	VV		Součet		1 143,500			
22	K	151101102T00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	701,220	326,26	228 780,04	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		701,22		701,220			
	VV		Součet		701,220			
23	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	701,220	163,13	114 390,02	RTS I / 2022
	VV		VIZ.ZŘÍZENÍ					
	VV		701,22		701,220			
	VV		Součet		701,220			
24	K	151101103R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 8 m	m2	770,450	469,56	361 772,50	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		770,45		770,450			
	VV		Součet		770,450			
25	K	151101113R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 8 m	m2	770,450	240,64	185 401,09	RTS I / 2022
	VV		VIZ.ZŘÍZENÍ					
	VV		770,45		770,450			
	VV		Součet		770,450			
	D	16	Přemístění výkopku				3 020 756,43	
26	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1 034,590	162,23	167 841,54	RTS I / 2022
	VV		VIZ.HLOUBENÍ					
	VV		1034,59		1 034,590			
	VV		Součet		1 034,590			
27	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	314,650	207,29	65 223,80	RTS I / 2022
	VV		VIZ.HLOUBENÍ					
	VV		314,65		314,650			
	VV		Součet		314,650			
28	K	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	550,320	396,56	218 234,90	RTS I / 2022
	VV		VIZ.HLOUBENÍ					
	VV		550,32		550,320			
	VV		Součet		550,320			
29	K	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1 034,590	175,75	181 829,19	RTS I / 2022
	VV		VIZ.HLOUBENÍ					
	VV		1034,59		1 034,590			
	VV		Součet		1 034,590			
30	K	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	314,650	220,81	69 477,87	RTS I / 2022
	VV		VIZ.HLOUBENÍ					
	VV		314,65		314,650			
	VV		Součet		314,650			
31	K	161101153R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	550,320	432,61	238 073,94	RTS I / 2022
	VV		VIZ.HLOUBENÍ					
	VV		550,32		550,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		550,320			
32	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 899,560	301,92	573 515,16	RTS I / 2022
	VV		VIZ.HLOUBENÍ					
	VV		1034,59+314,65+550,32		1 899,560			
	VV		Součet		1 899,560			
33	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 899,560	99,14	188 322,38	RTS I / 2022
	VV		VIZ.HLOUBENÍ					
	VV		1899,56		1 899,560			
	VV		Součet		1 899,560			
34	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	9 497,800	22,53	213 985,43	RTS I / 2022
	VV		5 KM, CELKEM 15 KM					
	VV		1899,56*5		9 497,800			
	VV		Součet		9 497,800			
35	K	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	m3	1 899,560	130,68	248 234,50	RTS I / 2022
	VV		VIZ.HLOUBENÍ					
	VV		1899,56		1 899,560			
	VV		Součet		1 899,560			
36	K	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	1 899,560	315,44	599 197,21	RTS I / 2022
	VV		VIZ.HLOUBENÍ					
	VV		1034,59+314,65+550,32		1 899,560			
	VV		Součet		1 899,560			
37	K	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	9 497,800	27,04	256 820,51	RTS I / 2022
	VV		VIZ.ODVOZ					
	VV		1899,56*5		9 497,800			
	VV		Součet		9 497,800			
	D	17	Konstrukce ze zemin				1 310 812,27	
38	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	725,470	1 144,61	830 380,22	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		725,47		725,470			
	VV		Součet		725,470			
39	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2 820,430	170,34	480 432,05	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL A SITUACE					
	VV		2820,43		2 820,430			
	VV		Součet		2 820,430			
	D	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				616 331,24	
40	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 899,560	162,23	308 165,62	RTS I / 2022
	VV		VIZ.VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ					
	VV		1899,56		1 899,560			
	VV		Součet		1 899,560			
41	K	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1 899,560	162,23	308 165,62	RTS I / 2022
	VV		VIZ.VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ					
	VV		1899,56		1 899,560			
	VV		Součet		1 899,560			
	D	35	Stoky				118 453,74	
42	K	352351111LP	Oprava vnitřní části revizních šachet (spáry, skruže), stupadla(dodávka a montáž)	m2	105,127	400,80	42 134,90	Vlastní
	VV		STÁVAJÍCÍ RŠ					
	VV		(2*3,14*0,6)*2,79*10		105,127			
	VV		Součet		105,127			
43	K	359901111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	200,000	157,46	31 492,00	RTS I / 2022
	VV		STÁVAJÍCÍ					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
44	K	359310211LP	Oprava šachtových den revizních šachet, úprava žlábku, zapravení. Dodávka a montáž.	m2	55,264	811,14	44 826,84	Vlastní
	VV		STÁV. RŠ					
	VV		(2*3,14*1,0)*0,8*11		55,264			
	VV		Součet		55,264			
	D	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				25 524,92	
45	K	389381001R00	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,413	5 439,42	2 246,48	RTS I / 2022
	VV		STÁV.RŠ					
	VV		11*(0,5*0,5*0,15)		0,413			
	VV		Součet		0,413			
46	K	389381001LP	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí, vč. bednění	m3	2,880	8 082,79	23 278,44	Vlastní
	VV		STÁV.RŠ					
	VV		1,20*1,20*0,2*10		2,880			
	VV		Součet		2,880			
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				169 714,21	
47	K	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	21,000	496,23	10 420,83	RTS I / 2022
	VV		RŠ BETONOVÉ-VIZ.SPECIFIKACE					
	VV		(1,5*0,1*4)*35		21,000			
	VV		Součet		21,000			
48	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	120,090	1 326,45	159 293,38	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL-NOVÁ KANALIZACE					
	VV		120,09		120,090			
	VV		Součet		120,090			
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				931 060,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	106,500	1 396,03	148 677,20	RTS I / 2022
	VV		plocha x tl.vrstvy-ZAPRAVENÍ					
	VV		100*1,5*0,2		30,000			
	VV		plocha x tl.vrstvy-PROVIZORNÍ ZAPRAVENÍ					
	VV		255*1,5*0,2		76,500			
	VV		Součet		106,500			
50	K	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	260,645	3 001,72	782 383,31	RTS I / 2022
	VV		plocha x tl.vrstvy x obj.hmotnost ZAPRAVENÍ					
	VV		100*1,5*0,25*1,67		62,625			
	VV		plocha x tl.vrstvy x obj.hmotnost PROVIZORNÍ ZAPRAVENÍ					
	VV		255*1,5*0,31*1,67		198,020			
	VV		Součet		260,645			
	D	57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				210 336,00	
51	K	572942112R00	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm	m2	150,000	1 402,24	210 336,00	RTS I / 2022
	VV		plocha ZAPRAVENÍ					
	VV		100*1,5		150,000			
	VV		Součet		150,000			
	D	721	Vnitřní kanalizace				153 906,22	
52	K	721176232R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 3,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	56,000	820,68	45 958,08	RTS I / 2022
	VV		PROVIZORNÍ ZAVĚŠENÍ					
	VV		46+2*5		56,000			
	VV		Součet		56,000			
53	K	721176233R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	5,000	897,03	4 485,15	RTS I / 2022
	VV		PROVIZORNÍ ZAVĚŠENÍ					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
54	K	721176234R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 4,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	5,000	1 002,00	5 010,00	RTS I / 2022
	VV		PROVIZORNÍ ZAVĚŠENÍ					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
55	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	55,000	820,68	45 137,40	RTS I / 2022
	VV		NOVÁ KANALIZACE U Č.15					
	VV		11*5		55,000			
	VV		Součet		55,000			
56	K	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	5,000	1 116,51	5 582,55	RTS I / 2022
	VV		NOVÁ KANALIZACE U Č.15					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
57	K	721 00-9153VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d110, tl.25mm, dodávka a montáž	m	60,000	629,83	37 789,80	Vlastní
	VV		třída reakce na oheň A2L-s1,d0					
	VV		NOVÁ KANALIZACE U Č.15					
	VV		12*5		60,000			
	VV		Součet		60,000			
58	K	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	55,000	114,51	6 298,05	RTS I / 2022
	VV		STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DN125					
	VV		11*5		55,000			
	VV		Součet		55,000			
59	K	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	5,000	171,77	858,85	RTS I / 2022
	VV		STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DN125					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
60	K	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	56,000	42,94	2 404,64	RTS I / 2022
	VV		DEMONTÁŽ PROVIZORNÍHO POTRUBÍ					
	VV		46+2*5		56,000			
	VV		Součet		56,000			
61	K	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm	m	5,000	76,34	381,70	RTS I / 2022
	VV		DEMONTÁŽ PROVIZORNÍHO POTRUBÍ DN125					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				37 933,16	
62	K	767995101R00	Systémové uložení potrubí a zařízení, včetně přesunu hmot, dodávky a montáže	kg	106,000	357,86	37 933,16	RTS I / 2022
	VV		nosné žlábky pro potrubí, objímky s pryžovou manžetou, objímky plastové, ocelové závěsy, konzoly, pomocný a kotevní materieál včetně příslušenství					
	VV		1,0kg/m potrubí, kanalizace-PROVIZORNÍ					
	VV		46		46,000			
	VV		1,0kg/m potrubí, kanalizace-FINÁLNÍ					
	VV		11*5+5		60,000			
	VV		Součet		106,000			
	D	83	Potrubí z trub kameninových				236 328,39	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	837355121R00	Výsek a montáž kamenin. odbočky na potrubí DN 200 (dodávka a montáž)	kus	15,000	10 019,98	150 299,70	RTS I / 2022
	VV		VÝSEK					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
64	K	837375121R00	Výsek a montáž kamenin. odbočky na potrubí DN 300 (dodávka a montáž)	kus	5,000	14 314,26	71 571,30	RTS I / 2022
	VV		VÝSEK					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
65	K	837394111R00	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 400	kus	3,000	4 819,13	14 457,39	RTS I / 2022
	VV		MONTÁŽ					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				90 085,66	
66	K	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	109,600	42,94	4 706,22	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		78,6		78,600			
	VV		31		31,000			
	VV		VIZ.PROVIZORNÍ					
	VV		Součet		109,600			
67	K	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	54,000	114,51	6 183,54	RTS I / 2022
	VV		KOLENA					
	VV		44		44,000			
	VV		KOLENA - PROVIZORNÍ					
	VV		5		5,000			
	VV		PŘESUVKA					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		54,000			
68	K	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	84,200	52,49	4 419,66	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		84,2		84,200			
	VV		Součet		84,200			
69	K	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	12,000	214,71	2 576,52	RTS I / 2022
	VV		ODBOČKA 150/150					
	VV		8		8,000			
	VV		ODBOČKA 200/150					
	VV		2		2,000			
	VV		200/200		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		12,000			
70	K	877353122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200	kus	5,000	229,03	1 145,15	RTS I / 2022
	VV		PŘESUVKA					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
71	K	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	5,000	133,60	668,00	RTS I / 2022
	VV		PŘECHOD KT/PP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
72	K	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	613,700	71,57	43 922,51	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		587,7		587,700			
	VV		POTRUBÍ U BUDOVY Č.38					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		613,700			
73	K	877373122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300	kus	5,000	314,91	1 574,55	RTS I / 2022
	VV		MONTÁŽ					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
74	K	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	14,000	267,20	3 740,80	RTS I / 2022
	VV		ODBOČKA 300/150					
	VV		6		6,000			
	VV		ODBOČKA 300/200					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		14,000			
75	K	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus	7,000	171,77	1 202,39	RTS I / 2022
	VV		KOLENA					
	VV		2		2,000			
	VV		PŘECHOD KT/PP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		7,000			
76	K	871393121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 400	m	109,200	104,97	11 462,72	RTS I / 2022
	VV		POTRUBÍ					
	VV		109,2		109,200			
	VV		Součet		109,200			
77	K	877393121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400	kus	12,000	362,63	4 351,56	RTS I / 2022
	VV		ODBOČKA 400/150					
	VV		8		8,000			
	VV		ODBOČKA 400/200					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		12,000			
78	K	871413121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 500	m	3,000	133,60	400,80	RTS I / 2022
	VV		OCHR.TRUBKA					
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
79	K	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	30,000	42,94	1 288,20	RTS I / 2022
	VV		VÝTLAK					
	VV		16+9+1+1+1,5+1,5		30,000			
	VV		Součet		30,000			
80	K	877212121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm	kus	16,000	152,69	2 443,04	RTS I / 2022
	VV		VIZ.VÝTLAK ČS1,2					
	VV		6*2+2*2		16,000			
	VV		Součet		16,000			
	D	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				2 068 796,22	
81	K	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	193,800	41,99	8 137,66	RTS I / 2022
	VV		DN150, VIz.POL. MONTÁŽ					
	VV		109,6		109,600			
	VV		DN200, VIZ.POL. MONTÁŽ					
	VV		84,2		84,200			
	VV		Součet		193,800			
82	K	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	51,000	5 009,99	255 509,49	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SITUACE DN150					
	VV		31		31,000			
	VV		VIZ.SITUACE DN200					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		51,000			
83	K	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	613,700	62,03	38 067,81	RTS I / 2022
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		587,7+26		613,700			
	VV		Součet		613,700			
84	K	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	úsek	16,000	5 611,19	89 779,04	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SITUACE					
	VV		15+1		16,000			
	VV		Součet		16,000			
85	K	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	109,200	71,57	7 815,44	RTS I / 2022
	VV		ZKOUŠKA					
	VV		109,2		109,200			
	VV		Součet		109,200			
86	K	894411111R00	Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200	kus	4,000	17 177,11	68 708,44	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
87	K	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	26,000	18 322,25	476 378,50	RTS I / 2022
	VV		ZŘÍZENÍ					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
88	K	894411131R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400	kus	5,000	18 894,82	94 474,10	RTS I / 2022
	VV		ZŘÍZENÍ					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
89	K	899103111LP	Demontáž poklopu s rámem do 150 kg	kus	28,000	515,31	14 428,68	RTS II / 2019
	VV		RUŠENÁ KANALIZACE					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
90	K	899201111LP	Demnotáž mříží litinových s rámem do 50kg	kus	15,000	276,74	4 151,10	RTS II / 2020
	VV		UV-RUŠENÁ KANALIZACE					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
91	K	892591111LP	Kamerová zkouška potrubí nového potrubí (dodávka, montáž)	m	916,700	90,66	83 108,02	Vlastní
	VV		DN150; VIZ.POL. MONTÁŽ					
	VV		109,6		109,600			
	VV		DN200; VIZ.POL. MONTÁŽ					
	VV		84,2		84,200			
	VV		DN300; VIZ.POL. MONTÁŽ					
	VV		587,7+26		613,700			
	VV		DN400; VIZ.POL. MONTÁŽ					
	VV		109,2		109,200			
	VV		Součet		916,700			
92	K	894411111R00	Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200	kus	4,000	17 177,11	68 708,44	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
93	K	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	26,000	18 322,25	476 378,50	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
94	K	894411231R00	Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 400	kus	5,000	18 894,82	94 474,10	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
95	K	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	48,483	3 292,28	159 619,61	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		(81,59-35*1,5)/0,6		48,483			
	VV		Součet		48,483			
96	K	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	41,000	1 183,31	48 515,71	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		35+2		37,000			
	VV		VIZ.ČERPACÍ ŠACHTY					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		41,000			
97	K	115201301LP	Montáž a doprava vystrojení čerpací stanice (2*0,75 kW/400V, Q= 5,0+5,0 m3/h, H=11), vč.podesty a žebříku-technologický komplet	soubor	2,000	23 857,10	47 714,20	RTS I / 2019
	VV		ČŠ1, ČŠ2 (FUNKČNÍ CELEK)					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
98	K	230194009LP	Utěsnění potrubí DN 300 v chráničce DN500 (dodávka+montáž)	kus	2,000	12 023,98	24 047,96	Vlastní
	VV		POTRUBÍ DN300 V CHRÁNIČCE DN500					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
99	K	230194013LP	Utěsnění chráničky DN 500 (dodávka+montáž)	kus	2,000	4 389,71	8 779,42	Vlastní
	VV		VIZ.OCHRANNÁ TRUBKA					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněný				97 241,90	
100	K	916211111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez opěry, kamen	m	136,276	563,83	76 836,50	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		(2*3,14*0,62)*(35)		136,276			
	VV		Součet		136,276			
101	K	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	710,000	28,74	20 405,40	RTS I / 2022
	VV		VIZ.ROZEBRÁNÍ PLOCH					
	VV		100*2+255*2		710,000			
	VV		Součet		710,000			
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				34 640,40	
102	K	936452112R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 150	m	40,000	138,37	5 534,80	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SITUACE-RUŠENÁ KANALIZACE					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
103	K	936452113R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 200	m	20,000	233,80	4 676,00	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SITUACE-RUŠENÁ KANALIZACE					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
104	K	936452115R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 300	m	40,000	372,17	14 886,80	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SITUACE-RUŠENÁ KANALIZACE					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
105	K	936452116R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 400	m	20,000	477,14	9 542,80	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SITUACE-RUŠENÁ KANALIZACE					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				5 219,98	
106	K	946941102RT1	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,2 m	sada	1,000	1 049,71	1 049,71	RTS I / 2022
	VV		JEDNA SADA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
107	K	946941192RT1	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,2 m	den	10,000	353,09	3 530,90	RTS I / 2022
	VV		10 DNÍ					
	VV		1*10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
108	K	946941802RT1	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,2 m	sada	1,000	639,37	639,37	RTS I / 2022
	VV		JEDNA SADA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				36 587,25	
109	K	970051300LP	Vrtání jádrové do ŽB do D 400 mm	m	1,500	13 169,12	19 753,68	Vlastní
	VV		STÁV.RŠ					
	VV		3*0,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
110	K	970051302LP	Vrtání jádrové do ŽB do D 600 mm	m	0,900	18 703,97	16 833,57	Vlastní
	VV		STÁV.RŠ					
	VV		0,9		0,900			
	VV		Součet		0,900			
	D	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				3 066 693,33	
111	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4 261,427	719,64	3 066 693,33	RTS I / 2022
	VV		PŘESUN					
	VV		4063,2035+0,0076+12,0420+158,1964+0,0116+27,9662		4 261,427			
	VV		Součet		4 261,427			
	D	H721	Vnitřní kanalizace				581,85	
112	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	1,366	425,95	581,85	RTS I / 2022
	VV		PŘESUN					
	VV		1,3663		1,366			
	VV		Součet		1,366			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				4,84	
113	K	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,006	807,40	4,84	RTS I / 2022
	VV		PŘESUN					
	VV		0,0064		0,006			
	VV		Součet		0,006			
	D	M46	Zemní práce při montážích				109 233,85	
114	K	460921102LP	Geodetické zaměření nového potrubí a retencí (dodávka, doprava, mzdy)	m	915,700	119,29	109 233,85	Vlastní
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		78,6+84,2+587,7+26+109,2+30		915,700			
	VV		Součet		915,700			
	D	S	Přesuny sutí				163 378,94	
115	K	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	376,673	54,08	20 370,48	RTS I / 2022
	VV		plocha x koeficienty ROZEBRÁNÍ KOMUNIKACE					
	VV		BOURÁNÍ ŠACHT.DEN					
	VV		(100+255*1,5)*(0,24+0,4+0,098)		356,085			
	VV		7,711*2,67		20,588			
	VV		Součet		376,673			
116	K	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	376,673	31,54	11 880,27	RTS I / 2022
	VV		VIZ.VODOROVNÁ DOPRAVA					
	VV		376,67337		376,673			
	VV		Součet		376,673			
117	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	376,673	108,15	40 737,18	RTS I / 2022
	VV		VIZ.VODOROVNÁ DOPRAVA					
	VV		376,67337		376,673			
	VV		Součet		376,673			
118	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	3 390,060	4,42	14 984,07	RTS I / 2022
	VV		CELKEM 15 km					
	VV		376,67337*9		3 390,060			
	VV		Součet		3 390,060			
119	K	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	52,185	182,33	9 514,89	RTS I / 2022
	VV		POPLATEK					
	VV		(100+255)*1,5*0,098		52,185			
	VV		Součet		52,185			
120	K	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	340,800	182,33	62 138,06	RTS I / 2022
	VV		POPLATEK					
	VV		(100+255)*1,5*(0,24+0,4)		340,800			
	VV		Součet		340,800			
121	K	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	20,589	182,33	3 753,99	RTS I / 2022
	VV		BOURÁNÍ ŠACHET					
	VV		7,7111*2,67		20,589			
	VV		Součet		20,589			
	D	D1	Ostatní materiál				4 940 147,80	
122	K	27296092LP	Utěsnění potrubí balónováním do DN400	kus	35,000	1 526,85	53 439,75	Vlastní
	VV		UTĚSNĚNÍ					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
123	K	58922207	Beton C 12/15 (B 15) -podkladní	m3	26,335	3 817,14	100 524,38	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		(1,5*1,5*0,1)*35		7,875			
	VV		BETON-STAVEBNÍ JÁMA					
	VV		24,16-5,70		18,460			
	VV		Součet		26,335			
124	K	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	t	2,044	3 435,42	7 022,00	RTS I / 2022
	VV		RŠ					
	VV		(2*3,14*0,62*0,15*0,1)*(35)		2,044			
	VV		Součet		2,044			
125	K	28611151LP	Trubka kanalizační SN 4 PVC 150x4,0	m	31,000	267,20	8 283,20	Vlastní
	VV		VIZ.PROVIZORNÍ POTRUBÍ					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
126	K	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	5,000	124,06	620,30	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PROVIZORNÍ KANALIZACE					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
127	K	28613334LP	Trouba kanalizační SN8 DN 600	m	3,000	6 298,27	18 894,81	Vlastní
	VV		VIZ.OCHRANNÁ TRUBKA					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
128	K	28614546LP	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150 (dodávka, doprava)	m	78,600	715,71	56 254,81	Vlastní
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		78,6		78,600			
	VV		Součet		78,600			
129	K	28614652LP	Koleno 45° PP SN 10 DN 160	kus	68,000	286,29	19 467,72	Vlastní
	VV		VIZ.SITUACE A PODÉLNÉ PROFILY					
	VV		44+24		68,000			
	VV		Součet		68,000			
130	K	28614707LP	Přesuvka PP SN 10 DN 160	kus	5,000	286,29	1 431,45	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		VIZ.SITUACE A PODÉLNÉ PROFILY					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
131	K	28614680LP	Odbočka 45°PP SN 10 160/160	kus	8,000	696,63	5 573,04	Vlastní
	VV		VIZ.SITUACE A PODÉLNÉ PROFILY					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
132	K	28614549LP	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 200 (dodávka, montáž)	m	84,200	906,57	76 333,19	Vlastní
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		84,2		84,200			
	VV		Součet		84,200			
133	K	28614708LP	Přesuvka PP SN 10 DN 200	kus	5,000	381,71	1 908,55	Vlastní
	VV		VIZ.SITUACE A PODÉLNÉ PROFILY					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
134	K	28651859LP	Přechod kamenina-PP kanalizační 200	kus	5,000	1 216,71	6 083,55	Vlastní
	VV		VIZ.SITUACE A PODÉLNÉ PROFILY					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
135	K	28614700LP	Redukce PP SN 10 200/160	kus	1,000	763,43	763,43	Vlastní
	VV		VIZ.SITUACE A PODÉLNÉ PROFILY					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
136	K	28614681LP	Odbočka 45° PP SN 10 200/160	kus	2,000	1 278,74	2 557,48	Vlastní
	VV		VIZ.SITUACE A PODÉLNÉ PROFILY					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
137	K	28614682LP	Odbočka 45°PP SN 10 200/200	kus	1,000	1 364,63	1 364,63	Vlastní
	VV		VIZ.SITUACE A PODÉLNÉ PROFILY					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
138	K	28614656LP	Koleno 45° PP SN 10 DN 200	kus	13,000	668,00	8 684,00	Vlastní
	VV		VIZ.SITUACE A PODÉLNÉ PROFILY					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
139	K	28614555LP	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 300 (dodávka, doprava)	m	613,700	1 908,57	1 171 289,41	Vlastní
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		587,7+26		613,700			
	VV		Součet		613,700			
140	K	28614666LP	Koleno 45° PP SN 10 DN 315	kus	2,000	1 717,71	3 435,42	Vlastní
	VV		VIZ.SITUACE A PODÉLNÉ PROFILY					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
141	K	286518592LP	Přechod kamenina-PP kanalizační 315	kus	5,000	5 725,70	28 628,50	Vlastní
	VV		VIZ.SITUACE A PODÉLNÉ PROFILY					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
142	K	28614685LP	Odbočka 45°PP SN 10 315/160	kus	6,000	2 576,57	15 459,42	Vlastní
	VV		VIZ.SITUACE A PODÉLNÉ PROFILY					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
143	K	2861468LP	Odbočka 45°PP SN 10 315/200	kus	8,000	2 958,28	23 666,24	Vlastní
	VV		VIZ.SITUACE A PODÉLNÉ PROFILY					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
144	K	28614558LP	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 400 (dodávka, doprava)	m	109,200	3 435,42	375 147,86	Vlastní
	VV		TRUBKA					
	VV		109,2		109,200			
	VV		Součet		109,200			
145	K	28614689LP	Odbočka 45° PP SN 10 400/160	kus	8,000	5 534,85	44 278,80	Vlastní
	VV		VIZ.SITUACE A PODÉLNÉ PROFILY					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
146	K	28614690LP	Odbočka 45° PP SN 10 400/200	kus	4,000	6 393,70	25 574,80	Vlastní
	VV		VIZ.SITUACE A PODÉLNÉ PROFILY					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
147	K	286134321	Trubka tl.PE100 63x5,8 mm PN16	m	30,000	197,54	5 926,20	RTS I / 2022
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
148	K	28613048.M	Koleno 90° d 63 mm PE 100	kus	6,000	299,65	1 797,90	RTS I / 2022
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
149	K	28613039.M	Koleno 45° d 63 mm PE 100	kus	2,000	324,46	648,92	RTS I / 2022
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
150	K	5586590RK	Fólie výstražná hnědá + 2 vodiče	m	30,000	97,34	2 920,20	Vlastní
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
151	K	55243560	Lapač střešních splavenin gajgr DN 150	kus	3,000	3 817,14	11 451,42	RTS I / 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D1,D2,D3-BUDOVA Č.15					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
152	K	55243346.A	Poklop celolitinový průměr 600 mm, zatížení 40 t	kus	35,000	7 347,99	257 179,65	RTS I / 2016
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
153	K	55244429.LP	Poklop kompozitní 600x900 vč.rámu	kus	4,000	16 127,40	64 509,60	Vlastní
	VV		ČŠ1,ČŠ2					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
154	K	59224175	Prstenec vyrovnávací 63/60	kus	8,000	334,00	2 672,00	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
155	K	59224176	Prstenec vyrovnávací 63/80	kus	13,000	362,63	4 714,19	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
156	K	59224177	Prstenec vyrovnávací 63/100	kus	2,000	391,26	782,52	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
157	K	59224177.A	Prstenec vyrovnávací 63/120	kus	10,000	438,97	4 389,70	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
158	K	59224353.A	Konus šachetní 100-63/58/12	kus	28,000	2 633,82	73 746,96	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
159	K	59224354	Deska zákrytová 100-63/17	kus	7,000	4 017,54	28 122,78	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
160	K	59224356.A	Skruž šachetní 100/25/12	kus	14,000	1 049,71	14 695,94	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
161	K	59224359.A	Skruž šachetní 100/50/12	kus	5,000	1 774,97	8 874,85	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
162	K	59224362.A	Skruž šachetní 100/100/12	kus	28,000	2 528,85	70 807,80	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
163	K	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly - DN 1000	kus	86,000	305,37	26 261,82	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		86		86,000			
	VV		Součet		86,000			
164	K	59224366.LP	Dno šachetní 100/468 KOM tl.15 cm. jednolité (dodáv, doprava)	kus	4,000	10 115,41	40 461,64	Vlastní
	VV		VIZ.SPECIFIKACE RŠ					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
165	K	59224367.LP	Dno šachetní 100/522 KOM tl.15 cm. jednolité (dodáv, doprava)	kus	22,000	10 878,84	239 334,48	Vlastní
	VV		VIZ.SPECIFIKACE RŠ					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
166	K	59224368.LP	Dno šachetní 100/523 KOM tl.15 cm. jednolité (dodáv, doprava)	kus	1,000	12 214,84	12 214,84	Vlastní
	VV		VIZ.SPECIFIKACE RŠ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
167	K	59224369.LP	Dno šachetní 100/525 KOM tl.15 cm. jednolité (dodáv, doprava)	kus	1,000	12 501,12	12 501,12	Vlastní
	VV		VIZ.SPECIFIKACE RŠ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
168	K	59224370.LP	Dno šachetní 100/611 KOM tl.15 cm. jednolité (dodáv, doprava)	kus	5,000	13 550,83	67 754,15	Vlastní
	VV		VIZ.SPECIFIKACE RŠ					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
169	K	59224371.LP	Dno šachetní 100/801 KOM tl.15 cm. jednolité (dodáv, doprava)	kus	1,000	14 266,55	14 266,55	Vlastní
	VV		VIZ.SPECIFIKACE RŠ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
170	K	59224372.LP	Dno šachetní 100/859 KOM tl.15 cm. jednolité (dodáv, doprava)	kus	1,000	15 173,12	15 173,12	Vlastní
	VV		VIZ.SPECIFIKACE RŠ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
171	K	42611149.LP	Vystrojení čerpací stanice splaškových vod ČŠ1,ČŠ2 (2*0,75 kW/400V, Q= 5,0+5,0 m3/h, H=11) - dodávka	kus	2,000	62 028,46	124 056,92	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		čerpadlo Q=5+5 m3/h, H=11 m, 0,75 kW, 400 V, DN50 (2 ks)					
	VV		spouštěcí zařízení DN50 (2 ks), zpětný kulový ventil DN50, uzavírací nožové šoupě DN50 (3ks),					
	VV		řetěz pro uchycení čerpadla (8m), potrubí, tvarovky, drobný spojovací materiál (1 sada),					
	VV		konzola rozvaděče (1 ks), rozvaděč 2x0,75 kW-400 V, propojení rozvaděče a čerpadla, vč. plovákových					
	VV		spínačů na dílně (2 ks), el.kabel 80 m, výchozí revize el.části (1 ks), zaškolení obsluhy (1 ks),					
	VV		nerezová plošina, nerez.zábradlí, nerez.žebřík, nerez.poklop					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
172	K	583312054LP	Kamenivo těžené frakce 0/4 B	t	1 136,285	458,06	520 486,71	Vlastní
	VV		VIZ.OBSYP					
	VV		680,41*1,67		1 136,285			
	VV		Součet		1 136,285			
173	K	583418064LP	Kamenivo drcené frakce 16/32 B	t	2 745,730	458,06	1 257 709,08	Vlastní
	VV		VIZ.ZÁSYP					
	VV		2745,73		2 745,730			
	VV		Součet		2 745,730			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO04.2 - Retence dešťových vod

KSO:	82721	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **4 084 226,88**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 084 226,88	21,00%	857 687,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **4 941 914,52**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO04.2 - Retence dešťových vod

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**4 084 226,88**
11 - Přípravné a přidružené práce	43 041,80
13 - Hloubené vykopávky	56 716,30
15 - Roubení	20 142,58
16 - Přemístění výkopku	63 097,27
17 - Konstrukce ze zemin	253 244,46
19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	14 879,74
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	10 443,23
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	103 437,88
57 - Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch	94 651,20
87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	5 271,31
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	618 759,15
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	1 003,66
H27 - Vedení trubní dálková a přípojná	626 068,81
M46 - Zemní práce při montážích	13 278,54
D1 - Ostatní materiál	2 160 190,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO04.2 - Retence dešťových vod

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 084 226,88**	
	D	11	Přípravné a přidružené práce				43 041,80	
1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	240,000	81,11	19 466,40	RTS I / 2022
	VV		DEN x HODIN					
	VV		10*24		240,000			
	VV		Součet		240,000			
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,000	121,67	1 216,70	RTS I / 2022
	VV		DEN					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
3	K	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	67,500	75,62	5 104,35	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SITUACE-ROZEBRÁNÍ A ZAPRAVENÍ					
	VV		45*1,5		67,500			
	VV		Součet		67,500			
4	K	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	67,500	129,72	8 756,10	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SITUACE-ROZEBRÁNÍ A ZAPRAVENÍ					
	VV		45*1,5		67,500			
	VV		Součet		67,500			
5	K	113107222RA0	Odstranění asfaltobetonové vozovky pl. nad 50 m2	m2	67,500	125,90	8 498,25	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SITUACE-ROZEBRÁNÍ A ZAPRAVENÍ					
	VV		45*1,5		67,500			
	VV		Součet		67,500			
	D	13	Hloubené vykopávky				56 716,30	
6	K	132201211T00	Hloubení rýh š.do 2000 mm hor.3 do 100 m3, strojně	m3	69,640	342,48	23 850,31	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		69,64		69,640			
	VV		Součet		69,640			
7	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	34,820	31,54	1 098,22	RTS I / 2022
	VV		VIZ.HLOUBENÍ					
	VV		69,64/2		34,820			
	VV		Součet		34,820			
8	K	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,950	396,56	3 945,77	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		9,95		9,950			
	VV		Součet		9,950			
9	K	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	4,975	40,56	201,79	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		9,95/2		4,975			
	VV		Součet		4,975			
10	K	132401211T00	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor.5, strojně	m3	19,900	1 387,95	27 620,21	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		19,90		19,900			
	VV		Součet		19,900			
	D	15	Roubení				20 142,58	
11	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	48,600	162,23	7 884,38	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		48,6		48,600			
	VV		Součet		48,600			
12	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	48,600	40,56	1 971,22	RTS I / 2022
	VV		VIZ.ZŘÍZENÍ					
	VV		48,60		48,600			
	VV		Součet		48,600			
13	K	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	21,020	326,26	6 857,99	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		21,02		21,020			
	VV		Součet		21,020			
14	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	21,020	163,13	3 428,99	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		21,02		21,020			
	VV		Součet		21,020			
	D	16	Přemístění výkopku				63 097,27	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	98,480	162,23	15 976,41	RTS I / 2022
	VV		VIZ.HLOUBENÍ					
	VV		98,48		98,480			
	VV		Součet		98,480			
16	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	91,720	99,14	9 093,12	RTS I / 2022
	VV		VIZ.OBSYP POTRUBÍ					
	VV		43,26		43,260			
	VV		VIZ.ZÁSYP POTRUBÍ					
	VV		46,41		46,410			
	VV		VIZ.VYTL.KUBATURA POTRUBÍM					
	VV		2,05		2,050			
	VV		Součet		91,720			
17	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	91,720	301,92	27 692,10	RTS I / 2022
	VV		Včetně protlaku mezi RJ6 a RJ7					
	VV		VIZ.OBSYP POTRUBÍ					
	VV		43,26		43,260			
	VV		VIZ.ZÁSYP POTRUBÍ					
	VV		46,41		46,410			
	VV		VIZ.VYTL.KUBATURA POTRUBÍM					
	VV		2,05		2,050			
	VV		Součet		91,720			
18	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	458,750	22,53	10 335,64	RTS I / 2022
	VV		5 KM, CELKEM 15 KM					
	VV		91,75*5		458,750			
	VV		Součet		458,750			
	D	17	Konstrukce ze zemin				253 244,46	
19	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	182,500	1 144,61	208 891,33	RTS I / 2022
	VV		VIZ.OBSYP RETENCE					
	VV		139,24		139,240			
	VV		VIZ.OBSYP POTRUBÍ					
	VV		43,26		43,260			
	VV		Součet		182,500			
20	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	260,380	170,34	44 353,13	RTS I / 2022
	VV		VIZ.ZÁSYP RETENCE					
	VV		213,97		213,970			
	VV		VIZ.ZÁSYP POTRUBÍ					
	VV		46,41		46,410			
	VV		Součet		260,380			
	D	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				14 879,74	
21	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	91,720	162,23	14 879,74	RTS I / 2022
	VV		VIZ.VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ					
	VV		91,72		91,720			
	VV		Součet		91,720			
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				10 443,23	
22	K	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,488	610,74	298,04	RTS I / 2022
	VV		RŠ PLASTOVÁ					
	VV		1,0*1,0*0,15		0,150			
	VV		RŠ BETONOVÁ					
	VV		1,5*1,5*0,15		0,338			
	VV		Součet		0,488			
23	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	7,760	1 307,37	10 145,19	RTS I / 2022
	VV		POTRUBÍ					
	VV		7,76		7,760			
	VV		Součet		7,760			
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				103 437,88	
24	K	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	13,500	1 396,03	18 846,41	RTS I / 2022
	VV		plocha x tl.vrstvy-ZAPRAVENÍ					
	VV		45*1,5*0,2		13,500			
	VV		Součet		13,500			
25	K	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	28,181	3 001,72	84 591,47	RTS I / 2022
	VV		plocha x tl.vrstvy x obj.hmotnost ZAPRAVENÍ					
	VV		45*1,5*0,25*1,67		28,181			
	VV		Součet		28,181			
	D	57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				94 651,20	
26	K	572942112R00	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm	m2	67,500	1 402,24	94 651,20	RTS I / 2022
	VV		plocha ZAPRAVENÍ					
	VV		45*1,5		67,500			
	VV		Součet		67,500			
	D	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				5 271,31	
27	K	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	66,000	62,98	4 156,68	RTS I / 2022
	VV		VIZ.HAVARIJNÍ PŘEPAD					
	VV		66		66,000			
	VV		Součet		66,000			
28	K	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	3,000	72,53	217,59	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
29	K	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	4,000	224,26	897,04	RTS I / 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		KOLENO 15 ST.					
	VV		1		1,000			
	VV		KOLENO 30 ST.					
	VV		2		2,000			
	VV		KOLENO 45 ST.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				618 759,15	
30	K	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	69,000	62,03	4 280,07	RTS I / 2022
	VV		ZKOUŠKA					
	VV		3+66		69,000			
	VV		Součet		69,000			
31	K	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	úsek	2,000	5 611,19	11 222,38	RTS I / 2022
	VV		ZABEZPEČENÍ					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
32	K	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	1,000	18 322,25	18 322,25	RTS I / 2022
	VV		ŠD1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	3,000	1 183,31	3 549,93	RTS I / 2022
	VV		RET1,RET2, ŠD1					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
34	K	894411111LP	Zřízení šachet z dílců	kus	2,000	4 007,99	8 015,98	Vlastní
	VV		RET1, RET2					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
35	K	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	5,000	3 292,28	16 461,40	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
36	K	894432111T00	Osazení plastové šachty revizní prům. 315 mm	kus	1,000	14 123,40	14 123,40	RTS I / 2022
	VV		ŠACHTA HAVARIJNÍHO PŘEPADU					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	899201111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50kg	kus	1,000	1 068,80	1 068,80	RTS I / 2022
	VV		ŠACHTA HAVARIJNÍHO PŘEPADU					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	892591111LP	Kamerová zkouška potrubí nového a opraveného potrubí (dodávka, montáž)	m	69,000	90,66	6 255,54	Vlastní
	VV		DN300; VIZ.POL. MONTÁŽ					
	VV		3		3,000			
	VV		DN200; VIZ.POL. MONTÁŽ					
	VV		66		66,000			
	VV		Součet		69,000			
39	K	8944112580LP	Zřízení betonových nádrží prefabrikovaných 257,15 m3 (doprava, montáž,vč.zajištění jeřábu)	kus	1,000	535 459,40	535 459,40	Vlastní
	P		*Poznámka k položce:*					
			*25*3,7*2,78*					
	VV		RETENCE					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněný(				1 003,66	
40	K	916211111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez opěry, kamen	m	13,659	73,48	1 003,66	RTS I / 2022
	VV		VSTUPY A RŠ					
	VV		(2*3,14*0,62)*(3)		11,681			
	VV		ŠACHTA HAVARIJNÍHO PŘEPADU					
	VV		(2*3,14*0,315)*(1)		1,978			
	VV		Součet		13,659			
	D	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				626 068,81	
41	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	869,975	719,64	626 068,81	RTS I / 2022
	VV		PŘESUN					
	VV		862,7693+7,2050+0,0008		869,975			
	VV		Součet		869,975			
	D	M46	Zemní práce při montážích				13 278,54	
42	K	460921102LP	Geodetické zaměření nového potrubí a retencí (dodávka, doprava, mzdy)	m	121,000	109,74	13 278,54	Vlastní
	VV		RETENCE					
	VV		26+26		52,000			
	VV		KANALIZACE					
	VV		3		3,000			
	VV		HAVARIJNÍ PŘEPAD					
	VV		66		66,000			
	VV		Součet		121,000			
	D	D1	Ostatní materiál				2 160 190,95	
43	*M*	*27296092LP*	*Utěsnění potrubí balónováním do DN300*	*kus*	*1,000*	*1 526,85*	*1 526,85*	
	VV		VIZ.SITUACE					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	*M*	*58922207*	*Beton C 12/15 (B 15) -podkladní*	*m3*	*0,325*	*3 817,14*	*1 240,57*	
	VV		RŠ ŠD1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,5*1,5*0,1)*1		0,225			
	VV		ŠACHTA HAVARIJNÍHO PŘEPADU					
	VV		(1,0*1,0*0,1)*1		0,100			
	VV		Součet		0,325			
45	*M*	*58380129*	*Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2*	*t*	*0,205*	*3 435,42*	*704,26*	
	VV		RETENCE A RŠ					
	VV		(2*3,14*0,62*0,15*0,1)*(3)		0,175			
	VV		ŠACHTA HAVARIJNÍHO PŘEPADU					
	VV		(2*3,14*0,315*0,15*0,1)*(1)		0,030			
	VV		Součet		0,205			
46	*M*	*28614549LP*	*Trubka kanalizační PP SN 10 DN 200 (dodávka, doprava)*	*m*	*66,000*	*906,57*	*59 833,62*	
	VV		HAVARIJNÍ PŘEPAD					
	VV		66		66,000			
	VV		Součet		66,000			
47	*M*	*28614555LP*	*Trubka kanalizační PP SN 10 DN 300 (dodávka, doprava)*	*m*	*3,000*	*1 908,57*	*5 725,71*	
	VV		PROPOJENÍ RETENCE A ŠD1					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
48	*M*	*28614654LP*	*Koleno 15° PP SN 10 DN 200*	*kus*	*1,000*	*668,00*	*668,00*	
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	*M*	*28614655LP*	*Koleno 30° PP SN 10 DN 200*	*kus*	*2,000*	*668,00*	*1 336,00*	
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
50	*M*	*28614656.LP*	*Koleno 45° PP SN 10 DN 200*	*kus*	*1,000*	*668,00*	*668,00*	
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	*M*	*55243347*	*Poklop litinový D 610 mm pro zatížení 40 t*	*kus*	*3,000*	*7 347,99*	*22 043,97*	
	VV		VSTUPY A ŠD1					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
52	*M*	*59224175*	*Prstenec vyrovnávací 63/60*	*kus*	*1,000*	*334,00*	*334,00*	
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	*M*	*59224176*	*Prstenec vyrovnávací 63/80*	*kus*	*3,000*	*362,63*	*1 087,89*	
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
54	*M*	*59224177*	*Prstenec vyrovnávací 63/100*	*kus*	*2,000*	*391,26*	*782,52*	
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
55	*M*	*59224353.A*	*Konus šachetní 100-63/58/12*	*kus*	*3,000*	*2 633,82*	*7 901,46*	
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
56	*M*	*59224356.A*	*Skruž šachetní 100/25/12*	*kus*	*1,000*	*1 049,71*	*1 049,71*	
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	*M*	*59224359.A*	*Skruž šachetní 100/50/12*	*kus*	*3,000*	*1 774,97*	*5 324,91*	
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
58	*M*	*59224362.A*	*Skruž šachetní 100/100/12*	*kus*	*2,000*	*2 528,85*	*5 057,70*	
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
59	*M*	*59224369.LP*	*Dno šachetní atyp.(rovné dno) 100/572 KOM tl.15 cm. jednolité (dodáv, doprava)*	*kus*	*1,000*	*12 501,12*	*12 501,12*	
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	*M*	*59224373.A*	*Těsnění elastom pro šach díly - DN 1000*	*kus*	*7,000*	*286,29*	*2 004,03*	
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
61	*M*	*55243072*	*Mříž dešťová šedá litina 315/40 t obdél.*	*kus*	*1,000*	*5 725,70*	*5 725,70*	
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	*M*	*28697166LP*	*Adaptér teleskopický*	*kus*	*1,000*	*1 526,85*	*1 526,85*	
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	*M*	*28697107*	*Dno šachtové pro PP 315/200 mm přímý tok*	*kus*	*1,000*	*2 576,57*	*2 576,57*	
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	*M*	*28697103.A*	*Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/1250 mm*	*kus*	*1,000*	*1 526,85*	*1 526,85*	
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	*M*	*286971601LP*	*Manžeta těsnicí pro korug. rouru*	*kus*	*3,000*	*286,29*	*858,87*	
	VV		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
66	*M*	*5922611088.LP*	*Akumulační nádrž betonová prefabrikovaná (doprava, dodávka, kompletace))-25*3,7*2,78*	*komplet*	*1,000*	*1 597 895,67*	*1 597 895,67*	
	VV		NÁDRŽ Z VODOSTAVEBNÍHO VIBROLISOVANÉHO BETONU, VČ. STROPU, SPOJOVACÍHO A TĚSNÍCÍHO MATERIÁLU,					
	VV		KOMPLETACE VÝROBKU NA STAVBĚ, PRONÁJEM JEŘÁBU 50T PRO KOMPLETACI, PROPOJENÍ SESTAVY					
	VV		NÁDRŽÍ, NEREZOVÝ ŽEBŘÍK, TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	*M*	*286981026LP*	*Regulátor odtoku 5,5 l/s s havarijním přepadem*	*kus*	*1,000*	*109 742,67*	*109 742,67*	
	VV		V ŠD1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	*M*	*583312034LP*	*Kamenivo těžené frakce 0/4 B*	*t*	*304,775*	*419,88*	*127 968,93*	
	VV		VIZ.OBSYP					
	VV		(139,24+43,26)*1,67		304,775			
	VV		Součet		304,775			
69	*M*	*583418064LP*	*Kamenivo drcené frakce 16/32 B*	*t*	*434,835*	*419,88*	*182 578,52*	
	VV		VIZ.ZÁSYP					
	VV		(213,97+46,41)*1,67		434,835			
	VV		Součet		434,835			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO05 - Přeložky a přípojky vody

KSO:	82711	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **5 803 087,57**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 803 087,57	21,00%	1 218 648,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **7 021 735,96**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO05 - Přeložky a přípojky vody

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**5 803 087,57**
11 - Přípravné a přidružené práce	232 683,05
12 - Odkopávky a prokopávky	12 675,36
13 - Hloubené vykopávky	382 936,37
15 - Roubení	140 478,72
16 - Přemístění výkopku	538 513,94
17 - Konstrukce ze zemin	360 055,42
19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	151 480,64
32 - Zdi přehradní a opěrné	23 793,49
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	34 499,61
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	321 724,92
722 - Vnitřní vodovod	15 173,10
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	15 030,00
783 - Nátěry	2 633,88
85 - Potrubí z trub litinových	40 805,18
87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	189 422,76
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	388 433,65
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	6 725,16
94 - Lešení a stavební výtahy	5 715,06
H27 - Vedení trubní dálková a přípojná	779 496,78
H722 - Vnitřní vodovod	55,36
M46 - Zemní práce při montážích	59 709,37
S - Přesuny sutí	53 864,37
D1 - Ostatní materiál	2 047 181,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO05 - Přeložky a přípojky vody

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 803 087,57**	
	D	11	Přípravné a přidružené práce				232 683,05	
1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	960,000	81,11	77 865,60	RTS I / 2022
	VV		DEN x HODIN					
	VV		40*24		960,000			
	VV		Součet		960,000			
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	40,000	121,67	4 866,80	RTS I / 2022
	VV		DEN					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
3	K	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	12,000	419,88	5 038,56	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SITUACE (KANALIZACE)					
	VV		8*1,5		12,000			
	VV		Součet		12,000			
4	K	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	3,000	393,17	1 179,51	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SITUACE (VODOVOD)					
	VV		2*1,5		3,000			
	VV		Součet		3,000			
5	K	119001402R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm	m	184,500	458,06	84 512,07	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SITUACE (VODOVOD STÁVAJÍCÍ)					
	VV		2*1,5		3,000			
	VV		VIZ.SITUACE (PLYNOVOD)					
	VV		1*1,5		1,500			
	VV		VIZ.SITUACE (VODOVOD NOVÝ)					
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		184,500			
6	K	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,000	362,63	1 087,89	RTS I / 2022
	VV		EL.KABELY					
	VV		2*1,5		3,000			
	VV		Součet		3,000			
7	K	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	175,500	75,62	13 271,31	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SITUACE-ROZEBRÁNÍ A PROVIZORNÍ ZAPRAVENÍ					
	VV		117*1,5		175,500			
	VV		Součet		175,500			
8	K	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	175,500	129,72	22 765,86	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SITUACE-ROZEBRÁNÍ A PROVIZORNÍ ZAPRAVENÍ					
	VV		117*1,5		175,500			
	VV		Součet		175,500			
9	K	113107222RA0	Odstranění asfaltobetonové vozovky pl. nad 50 m2	m2	175,500	125,90	22 095,45	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SITUACE-ROZEBRÁNÍ A PROVIZORNÍ ZAPRAVENÍ					
	VV		117*1,5		175,500			
	VV		Součet		175,500			
	D	12	Odkopávky a prokopávky				12 675,36	
10	K	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	17,580	721,01	12 675,36	RTS I / 2022
	VV		VIZ.KANALIZACE					
	VV		2*1,5*1,5*1,0		4,500			
	VV		VIZ.VODOVOD					
	VV		(2+2)*1,5*1,5*1,0		9,000			
	VV		VIZ.PLYNOVOD					
	VV		2*(1,5*1,0*1,0)		3,000			
	VV		VIZ.EL.KABELY					
	VV		2*1,5*0,6*0,6		1,080			
	VV		Součet		17,580			
	D	13	Hloubené vykopávky				382 936,37	
11	K	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	17,580	1 964,76	34 540,48	RTS I / 2022
	VV		VIZ.ZTÍŽENÉ VYKOPÁVKY					
	VV		17,58		17,580			
	VV		Součet		17,580			
12	K	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	840,370	351,49	295 381,65	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÉ PROFILY					
	VV		840,37		840,370			
	VV		Součet		840,370			
13	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	420,185	31,54	13 252,63	RTS I / 2022
	VV		VIZ.HLOUBENÍ					
	VV		840,37/2		420,185			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		420,185			
14	K	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	93,370	405,57	37 868,07	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÉ PROFILY					
	VV		93,37		93,370			
	VV		Součet		93,370			
15	K	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	46,685	40,56	1 893,54	RTS I / 2022
	VV		PŘÍPLATEK					
	VV		93,37/2		46,685			
	VV		Součet		46,685			
	D	15	Roubení				140 478,72	
16	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	692,730	162,23	112 381,59	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÉ PROFILY					
	VV		692,73		692,730			
	VV		Součet		692,730			
17	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	692,730	40,56	28 097,13	RTS I / 2022
	VV		VIZ.ZŘÍZENÍ					
	VV		692,73		692,730			
	VV		Součet		692,730			
	D	16	Přemístění výkopku				538 513,94	
18	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	926,530	162,23	150 310,96	RTS I / 2022
	VV		VIZ.HLOUBENÍ					
	VV		926,53		926,530			
	VV		Součet		926,530			
125	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	7,210	207,29	1 494,56	
	VV		VIZ.HLOUBENÍ					
	VV		7,21		7,210			
	VV		Součet		7,210			
19	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	933,740	90,13	84 157,99	RTS I / 2022
	VV		VIZ.VODOROVNÝ PŘESUN					
	VV		926,53+7,21		933,740			
	VV		Součet		933,740			
20	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	933,740	301,92	281 914,78	RTS I / 2022
	VV		Včetně protlaku mezi RJ6 a RJ7					
	VV		VIZ.VÝKOPY					
	VV		926,53+7,21		933,740			
	VV		Součet		933,740			
21	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4 668,700	4,42	20 635,65	RTS I / 2022
	VV		5 KM, CELKEM 15 KM					
	VV		(926,53+7,21)*5		4 668,700			
	VV		Součet		4 668,700			
	D	17	Konstrukce ze zemin				360 055,42	
22	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	215,000	1 144,61	246 091,15	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		215,00		215,000			
	VV		Součet		215,000			
23	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	669,040	170,34	113 964,27	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL A SITUACE					
	VV		669,04		669,040			
	VV		Součet		669,040			
	D	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				151 480,64	
24	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	933,740	162,23	151 480,64	RTS I / 2022
	VV		VIZ.VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ					
	VV		926,53+7,21		933,740			
	VV		Součet		933,740			
	D	32	Zdi přehradní a opěrné				23 793,49	
25	K	327311114R00	Opěrné bloky z betonu prostého vodost. C25/30	m3	1,056	22 531,71	23 793,49	RTS I / 2022
	VV		T-kus, vč.bednění, zajištění potrubí, montáže					
	VV		0,55*0,35*0,6*(5+1)		0,693			
	VV		Hydrant, vč.bednění, zajištění potrubí, montáže					
	VV		0,5*0,5*0,29*(4+1)		0,363			
	VV		Součet		1,056			
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				34 499,61	
26	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	37,900	910,28	34 499,61	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		37,90		37,900			
	VV		Součet		37,900			
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				321 724,92	
27	K	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	35,100	1 396,03	49 000,65	RTS I / 2022
	VV		plocha x tl.vrstvy-PROVIZORNÍ ZAPRAVENÍ					
	VV		117*1,5*0,2		35,100			
	VV		Součet		35,100			
28	K	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	90,856	3 001,72	272 724,27	RTS I / 2022
	VV		plocha x tl.vrstvy x obj.hmotnost PROVIZORNÍ ZAPRAVENÍ					
	VV		117*1,5*0,31*1,67		90,856			
	VV		Součet		90,856			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	722	Vnitřní vodovod				15 173,10	
29	K	722172750LP	Potrubí z PP-RCT D 110 (dodávka, montáž)	m	30,000	329,23	9 876,90	Vlastní
	VV		PROVIZORNÍ PROPOJENÍ					
	VV		18+6+6		30,000			
	VV		Součet		30,000			
30	K	722170807R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 110	m	30,000	176,54	5 296,20	RTS I / 2022
	VV		PROVIZORNÍ PŘELOŽKA					
	VV		18+6+6		30,000			
	VV		Součet		30,000			
	D	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				15 030,00	
31	K	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	50,000	300,60	15 030,00	RTS I / 2022
	VV		SVISLÁ ETÁŽ VODOVODU V1					
	VV		5*4		20,000			
	VV		PROVIZORNÍ PŘELOŽKA					
	VV		18+6+6		30,000			
	VV		Součet		50,000			
	D	783	Nátěry				2 633,88	
32	K	783422320RK	Nátěr syntetický poklopy 2x	kus	12,000	219,49	2 633,88	RTS II / 2020
	VV		ŠOUPÁTKOVÉ					
	VV		10		10,000			
	VV		HYDRANTOVÉ					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		12,000			
	D	85	Potrubí z trub litinových				40 805,18	
33	K	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	4,000	935,20	3 740,80	RTS I / 2022
	VV		KOLENO					
	VV		2		2,000			
	VV		FF80/500					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
34	K	857601102R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	kus	4,000	963,83	3 855,32	RTS I / 2022
	VV		KOLENO					
	VV		2		2,000			
	VV		FF100/500					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
35	K	857601104R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150	kus	3,000	1 183,31	3 549,93	RTS I / 2022
	VV		KOLENO					
	VV		1		1,000			
	VV		REDUKCE					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
36	K	857601106R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 250	kus	6,000	1 794,05	10 764,30	RTS I / 2022
	VV		KOLENO					
	VV		1		1,000			
	VV		REDUKCE					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		HRDLOVÁ SPOJKA					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		6,000			
37	K	857701104R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 150	kus	1,000	1 717,71	1 717,71	RTS I / 2022
	VV		TVAROVKA 150/150					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	857701106R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 250	kus	5,000	2 481,14	12 405,70	RTS I / 2022
	VV		TVAROVKA 250/80					
	VV		1		1,000			
	VV		TVAROVKA 250/150					
	VV		1		1,000			
	VV		TVAROVKA 250/250					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		5,000			
39	K	850365121LP	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 250 a napojení přeložky	kus	2,000	2 385,71	4 771,42	Vlastní
	VV		VIZ.SITUACE					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				189 422,76	
40	K	871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	153,400	356,90	54 748,46	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL-V1					
	VV		134,3		134,300			
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL-ZTI1					
	VV		15,1		15,100			
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL-ZTI2					
	VV		1,9		1,900			
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL-HNK1					
	VV		2,1		2,100			
	VV		Součet		153,400			
41	K	871371121LP	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 260 mm	m	181,200	423,70	76 774,44	RTS II / 2021
	VV		VIZ.PODÉLNÉ PROFILY-V					
	VV		181,2		181,200			
	VV		Součet		181,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	877252121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	8,000	229,03	1 832,24	RTS I / 2022
	VV		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA					
	VV		(2+2)*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
43	K	877312121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 160 mm	kus	58,000	314,91	18 264,78	RTS I / 2022
	VV		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA					
	VV		(18+10+1)*2		58,000			
	VV		Součet		58,000			
44	K	877363126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 250	kus	1,000	143,14	143,14	RTS I / 2022
	VV		VIZ.KLADEŠSKÉ SCHÉMA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	877372121LP	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 280 mm	kus	24,000	448,51	10 764,24	Vlastní
	VV		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA					
	VV		12+11+1		24,000			
	VV		Součet		24,000			
46	K	70411151LP	Vytyčení stávajícího i rušeného vodovodu	m	200,000	109,74	21 948,00	Vlastní
	VV		VIZ.SITUACE					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
47	K	879262199R00	Příplatek za montáž vodovod. přípojek DN 100-150	kus	2,000	954,28	1 908,56	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÉ PROFILY					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
48	K	879231191R00	Příplatek za montáž trubek ve sklonu DN 40-550	m	6,000	171,77	1 030,62	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÉ PROFILY					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
49	K	871161121T00	Montáž trubky polyetylenové ve výkopu d 32 mm	m	12,000	158,41	1 900,92	RTS I / 2022
	VV		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA					
	VV		4*3		12,000			
	VV		Součet		12,000			
50	K	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	1,500	71,57	107,36	RTS I / 2022
	VV		OCHRANNÁ TRUBKA					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
	D	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				388 433,65	
51	K	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	12,000	362,63	4 351,56	RTS I / 2022
	VV		OZNAČENÍ LOMU A VSTUPU DO OBJEKTU, HYDR. A ŠOUPÁTEK					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
52	K	722 00-1002VD	Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během rekonstrukce, vypouštění systému, včetně dodávek a montáže	kus	8,000	14 314,26	114 514,08	Vlastní
	VV		VIZ.SITUACE A HARMONOGRAM VÝSTAVBY					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
53	K	892590002LP	Uzavření, otevření a přepojení vodovodu DN250	soubor	2,000	4 771,42	9 542,84	Vlastní
	VV		UZAVŘENÍ VODOVODU					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
54	K	892351111T00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 200	m	153,400	147,91	22 689,39	RTS I / 2022
	VV		DN150, VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA					
	VV		134,3+15,1+1,9+2,1		153,400			
	VV		Součet		153,400			
55	K	892353111T00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 200	m	153,400	305,37	46 843,76	RTS I / 2022
	VV		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA					
	VV		134,3+15,1+1,9+2,1		153,400			
	VV		Součet		153,400			
56	K	892383111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 350	m	181,200	458,06	83 000,47	RTS I / 2022
	VV		DN250-VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA					
	VV		181,2		181,200			
	VV		Součet		181,200			
57	K	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 300	úsek	4,000	11 928,55	47 714,20	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SITUACE					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
58	K	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	1 536,40	3 072,80	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÉ PROFILY					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
59	K	891267211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	2,000	2 108,97	4 217,94	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÉ PROFILY					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
60	K	891267211LP	Demontáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,000	396,03	396,03	Vlastní
	VV		STÁVAJÍCÍ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	K	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	2,000	1 587,93	3 175,86	RTS I / 2022
	VV		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
62	K	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	2,000	1 952,47	3 904,94	RTS I / 2022
	VV		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
63	K	891311111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	2,000	2 162,41	4 324,82	RTS I / 2022
	VV		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
64	K	891361111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 250	kus	4,000	2 291,24	9 164,96	RTS I / 2022
	VV		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
65	K	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	10,000	577,34	5 773,40	RTS I / 2022
	VV		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA					
	VV		2+2+2+4		10,000			
	VV		Součet		10,000			
66	K	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	658,46	1 316,92	RTS I / 2022
	VV		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
67	K	230194007LP	Utěsnění potrubí DN 150 v chráničce DN300 (dodávka+montáž)	kus	2,000	7 825,13	15 650,26	Vlastní
	VV		POTRUBÍ DN150 V CHRÁNIČCE DN300					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
68	K	230194011LP	Utěsnění chráničky DN 300 (dodávka+montáž)	kus	2,000	4 389,71	8 779,42	Vlastní
	VV		VIZ.OCHRANNÁ TRUBKA					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněnýc				6 725,16	
69	K	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	234,000	28,74	6 725,16	RTS I / 2022
	VV		2x délka PROVIZORNÍ ZAPRAVENÍ					
	VV		117*2		234,000			
	VV		Součet		234,000			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				5 715,06	
70	K	946941102RT1	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,2 m	sada	1,000	106,03	106,03	RTS I / 2022
	VV		JEDNA SADA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	K	946941192RT1	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,2 m	den	10,000	551,36	5 513,60	RTS I / 2022
	VV		10 DNÍ					
	VV		1*10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
72	K	946941802RT1	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,2 m	sada	1,000	95,43	95,43	RTS I / 2022
	VV		JEDNA SADA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				779 496,78	
73	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 083,176	719,64	779 496,78	RTS I / 2022
	VV		PŘESUN HMOT					
	VV		1080,9994+2,1619+0,0004+0,014		1 083,176			
	VV		Součet		1 083,176			
	D	H722	Vnitřní vodovod				55,36	
74	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,146	379,19	55,36	RTS I / 2022
	VV		PŘESUN HMOT					
	VV		0,1460		0,146			
	VV		Součet		0,146			
	D	M46	Zemní práce při montážích				59 709,37	
75	K	460921102LP	Geodetické zaměření nového potrubí (dodávka, doprava, mzdy)	m	334,600	109,74	36 719,00	Vlastní
	VV		VIZ.VODOVOD					
	VV		176,2+5+134,3+15,1+1,9+2,1		334,600			
	VV		Součet		334,600			
76	K	466590LP	Zakrytí potrubí výstražnou folií s vodičem 6 mm2 "POZOD VODA"	m	334,600	68,71	22 990,37	Vlastní
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		176,2+5+134,3+15,1+1,9+2,1		334,600			
	VV		Součet		334,600			
	D	S	Přesuny sutí				53 864,37	
77	K	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	129,519	54,08	7 004,39	RTS I / 2022
	VV		plocha x koeficienty					
	VV		(117*1,5)*(0,24+0,4+0,098)		129,519			
	VV		Součet		129,519			
78	K	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	129,519	31,54	4 085,03	RTS I / 2022
	VV		dtto vodorovná doprava					
	VV		129,519		129,519			
	VV		Součet		129,519			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	129,519	108,15	14 007,48	RTS I / 2022
	VV		PŘEMÍSTĚNÍ					
	VV		129,519		129,519			
	VV		Součet		129,519			
80	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 165,671	4,42	5 152,27	RTS I / 2022
	VV		CELKEM 15 km					
	VV		129,519*9		1 165,671			
	VV		Součet		1 165,671			
81	K	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	17,199	182,33	3 135,89	RTS I / 2022
	VV		POPLATEK					
	VV		117*1,5*0,098		17,199			
	VV		Součet		17,199			
82	K	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	112,320	182,33	20 479,31	RTS I / 2022
	VV		POPLATEK					
	VV		117*1,5*(0,24+0,4)		112,320			
	VV		Součet		112,320			
	D	D1	Ostatní materiál				2 047 181,38	
83	K	5586590RK	Fólie výstražná modrá "POZOR VODA" + 2 vodiče	m	334,600	23,86	7 983,56	Vlastní
	VV		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA					
	VV		181,2+134,3+15,1+1,9+2,1		334,600			
	VV		Součet		334,600			
84	K	286134227LP	Trubka tlaková RC2 PE100 160x9,5 mm PN10	m	154,200	753,88	116 248,30	Vlastní
	VV		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA					
	VV		134,3+15,9+1,9+2,1		154,200			
	VV		Součet		154,200			
85	K	286134640LP	Trubka vodovodní PE RC SDR 17 280x16,6 mm	m	181,200	2 481,14	449 582,57	Vlastní
	VV		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA					
	VV		181,2		181,200			
	VV		Součet		181,200			
86	K	28613742LP	Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 32 x 4,4	m	12,000	76,34	916,08	Vlastní
	VV		ODVODNĚNÍ HYDRANTU					
	VV		4*3		12,000			
	VV		Součet		12,000			
87	K	422935309LP	Speciální spojka DN 250, PN 16 (jištěná proti posunu, hrdlová)	kus	1,000	28 437,67	28 437,67	Vlastní
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
88	K	422935310LP	Speciální spojka DN 250, PN 16 (jištěná proti posunu, přírubová)	kus	1,000	28 437,67	28 437,67	Vlastní
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	K	55251216	Trouba přír.litin. FF DN80 dl.500mm	kus	2,000	3 798,05	7 596,10	RTS I / 2022
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
90	K	55251242	Trouba přír.litin. FF DN 100 mm dl.500	kus	2,000	4 389,71	8 779,42	RTS I / 2022
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
91	K	55259820	Přechod přír. FFR DN 150/100 EWS	kus	2,000	3 435,42	6 870,84	RTS I / 2022
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
92	K	55259827	Přechod přír. FFR DN 250/80 EWS	kus	1,000	12 334,12	12 334,12	RTS I / 2022
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	55259828	Přechod přír. FFR DN 250/100 EWS	kus	1,000	13 140,49	13 140,49	RTS I / 2022
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	55259829	Přechod přír. FFR DN 250/150 EWS	kus	1,000	14 237,92	14 237,92	RTS I / 2022
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	K	552599956	Tvarovka přír. s přír. odb. T DN 150/150	kus	1,000	8 703,07	8 703,07	RTS I / 2022
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
96	K	552599962	Tvarovka přír. s přír. odb. T DN 250/80	kus	1,000	29 391,95	29 391,95	RTS I / 2022
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
97	K	552599965	Tvarovka přír. s přír. odb. T DN 250/150	kus	1,000	29 678,23	29 678,23	RTS I / 2022
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
98	K	552599967	Tvarovka přír. s přír. odb. T DN 250/250	kus	3,000	32 445,66	97 336,98	RTS I / 2022
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	5526009702	Koleno přír.s patkou N DN 80	kus	2,000	3 435,42	6 870,84	RTS I / 2022
	VV		VIZ.MONTÁŽ (HYDRANT)					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
100	K	5526009703	Koleno přír.s patkou N DN 100	kus	2,000	4 036,62	8 073,24	RTS I / 2022
	VV		VIZ.MONTÁŽ (HYDRANT)					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
101	K	5526009707	Koleno přír.s patkou Duktus N DN 250	kus	1,000	32 445,66	32 445,66	RTS I / 2022
	VV		SVISLÁ ETÁŽ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
102	K	5526009705	Koleno přír.s patkou Duktus N DN 150	kus	1,000	10 497,12	10 497,12	RTS I / 2022
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
103	K	42224356LP	Šoupátko přírubové DN 80	kus	2,000	8 474,04	16 948,08	Vlastní
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
104	K	42224910	Šoupátko PN16 DN 100	kus	2,000	10 783,41	21 566,82	RTS I / 2022
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
105	K	42224371LP	Šoupátko přírubové DN 150	kus	2,000	13 073,69	26 147,38	Vlastní
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
106	K	42224037	Šoupátko typ 504 PN 10 DN 250, nerez	kus	4,000	53 439,91	213 759,64	RTS I / 2022
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
107	K	42293140	Souprava zemní voda, L=1,3-1,8m	kus	10,000	2 767,42	27 674,20	RTS I / 2022
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
108	K	42291360LP	Poklop uliční šoupátkový teleskopický s podkladní deskou	kus	10,000	1 536,40	15 364,00	Vlastní
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
109	K	422914522LP	Poklop litinový hydrantový samonivelační D400 s podkl.deskou	kus	2,000	3 610,06	7 220,12	Vlastní
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
110	K	422736068	Hydrant podz.krytí 1,5m	kus	2,000	25 935,53	51 871,06	RTS I / 2022
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
111	K	42273615.A	Hydrant nadzemní,PN 16 DN100, Rd.1250	kus	2,000	64 166,06	128 332,12	RTS I / 2022
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
112	K	28613107.M	Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100	kus	2,000	524,86	1 049,72	RTS I / 2022
	VV		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
113	K	28613108.M	Elektrospojka d 160 mm SDR 11 PE 100	kus	18,000	906,57	16 318,26	RTS I / 2022
	VV		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
114	K	28613110LP	Elektrospojka d 280 mm SDR 11 PE 100	kus	12,000	4 580,56	54 966,72	Vlastní
	VV		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
115	K	286536158LP	Oblouk 60° PE100 D280	kus	1,000	12 023,98	12 023,98	Vlastní
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
116	K	286536105LP	Oblouk 90° PE100 D160	kus	4,000	4 389,71	17 558,84	Vlastní
	VV		OBLOUK					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
117	K	286536165LP	Oblouk 22° PE100 D160	kus	1,000	5 153,13	5 153,13	Vlastní
	VV		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
118	K	28653766	Nákružek lemový PE 100 d 110 mm	kus	2,000	801,60	1 603,20	RTS I / 2022
	VV		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
119	K	28653767	Nákružek lemový PE 100 d 160 mm	kus	10,000	1 049,71	10 497,10	RTS I / 2022
	VV		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
120	K	28653769LP	Nákružek lemový PE 100 d 280 mm	kus	11,000	4 198,85	46 187,35	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
121	K	58922-VI	Beton C25/30	m3	1,056	4 294,28	4 534,76	Vlastní
	VV		Viz pol. opěrné bloky z betonu					
	VV		1,0555		1,056			
	VV		Součet		1,056			
122	K	58380129	Kostka dlažební drobná štípaná 15x15x15	t	0,064	4 485,14	287,05	RTS I / 2022
	VV		POKLOPY-VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA					
	VV		(2*3,1415*0,15)*(10+2)*0,15*0,15*0,15*1,67		0,064			
	VV		Součet		0,064			
123	K	583312054LP	Kamenivo těžené frakce 0/4 B	t	402,019	419,88	168 799,74	Vlastní
	VV		VIZ.OBSYP					
	VV		215*1,67		359,050			
	VV		OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ V PAŽENÉ JÁMĚ					
	VV		25,73*1,67		42,969			
	VV		Součet		402,019			
124	K	583418064LP	Kamenivo drcené frakce 16/32 B	t	671,040	419,88	281 756,28	Vlastní
	VV		VIZ.ZÁSYP					
	VV		669,04		669,040			
	VV		VIZ.DRENÁŽ HYDRANTU					
	VV		4*0,5		2,000			
	VV		Součet		671,040			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO06 - Přeložky a přípojky rozvodů tepla a páry

KSO:	827 41	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	29220785
LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**5 594 177,89**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 594 177,89	21,00%	1 174 777,36
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**6 768 955,25**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO06 - Přeložky a přípojky rozvodů tepla a páry

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**5 594 177,89**
1 - Zemní práce	248 792,60
713 - Izolace tepelné	1 799 541,69
733 - Rozvod potrubí	1 787 418,66
734 - Armatury	917 721,71
767 - Konstrukce zámečnické	296 617,64
783 - Nátěry	74 618,52
866 - Předizolované potrubí	358 327,21
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	36 045,36
ON - Ostatní náklady	75 094,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO06 - Přeložky a přípojky rozvodů tepla a páry

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 594 177,89**	
	D	1	Zemní práce				248 792,60	
1	K	122202109R00	Vykopávky v zemnících na suchu v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	105,000	40,29	4 230,45	RTS 22/ I
	VV		105 "Odkaz na množství položky 2:"		105,000			
	VV		Součet		105,000			
2	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	105,000	1 813,14	190 379,70	RTS 22/ I
	VV		2,5*2,1*20 "Trasa pro předizolované potrubí:"		105,000			
	VV		Součet		105,000			
3	K	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	25,000	100,73	2 518,25	RTS 22/ I
	VV		2,5*0,5*20 "Trasa předizolovaného potrubí:"		25,000			
	VV		Součet		25,000			
4	K	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládáno neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	25,000	100,73	2 518,25	RTS 22/ I
	VV		25 "Odkaz na množství položky 3:"		25,000			
	VV		Součet		25,000			
5	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	65,000	201,46	13 094,90	RTS 22/ I
	VV		2,5*1,3*20 "Trasa předizolovaného potrubí:"		65,000			
	VV		Součet		65,000			
6	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	25,000	1 077,81	26 945,25	RTS 22/ I
	VV		2,5*0,5*20 "Trasa předizolovaného potrubí:"		25,000			
	VV		Součet		25,000			
7	K	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	25,000	151,09	3 777,25	RTS 22/ I
	VV		10*2,5 "Trasa předizolovaného potrubí:"		25,000			
	VV		Součet		25,000			
8	K	451572111E00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 2 mm	m3	5,000	864,26	4 321,30	Vlastní
	VV		2,5*0,1*20 "Trasa předizolovaného potrubí:"		5,000			
	VV		Součet		5,000			
9	*M*	*00572400R*	*směs travní parková, pro běžnou zátěž*	*kg*	*25,000*	*40,29*	*1 007,25*	*RTS 22/ I*
	VV		25 "Trasa předizolovaného potrubí:"		25,000			
	VV		Součet		25,000			
	D	713	Izolace tepelné				1 799 541,69	
10	K	713491111R00	Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí	m2	505,000	392,85	198 389,25	RTS 22/ I
	VV		132*3,14*0,177 "Ochrana potrubí kondenzátu, DN50:"		73,363			
	VV		132*3,14*0,308 "Ochrana potrubí parovodu, DN100:"		127,660			
	VV		264*3,14*0,359 "Ochrana potrubí horkovodu, DN150:"		297,597			
	VV		2*(1,5*3,14*0,5) "Oprava oplechování v místě napojení HV (ve 3.PP):"		4,710			
	VV		1,5*3,14*0,35 "Oprava oplechování v místě napojení PÁRY (ve 3.PP):"		1,649			
	VV		1-0,979		0,021			
	VV		Součet		505,000			
11	K	713552131R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna	kus	18,000	2 036,76	36 661,68	RTS 22/ I
	VV		4*2 "Kondenzát:"		8,000			
	VV		2 "Potrubí SV pro chlazení vypouštění:"		2,000			
	VV		4*2 "Parovod:"		8,000			
	VV		Součet		18,000			
12	K	722182006RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80	m	180,000	82,60	14 868,00	RTS 22/ I
	VV		18 "Odkaz na množství položky 23:"		18,000			
	VV		162 "Odkaz na množství položky 24:"		162,000			
	VV		Součet		180,000			
13	K	722182008RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 80 do DN 110	m	396,000	88,64	35 101,44	RTS 22/ I
	VV		132 "Odkaz na množství položky 25:"		132,000			
	VV		264 "Odkaz na množství položky 26:"		264,000			
	VV		Součet		396,000			
14	K	713552131E01	Protipož. trubní ucpávka EI 90, do D 159 mm, stěna	kus	34,000	2 456,80	83 531,20	Vlastní
	VV		4*2 "Kondenzát:"		8,000			
	VV		2 "Potrubí SV pro chlazení vypouštění:"		2,000			
	VV		4*2 "Parovod:"		8,000			
	VV		2*(4*2) "Horkovod:"		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		34,000			
15	K	R713.0001E00	D+M oprava poškozených izolací v napojovacích místech ve 3.PP objektu 14	soubor	3,000	4 850,15	14 550,45	Vlastní
	VV		2 "Oprava izolací v místě napojení HV:"		2,000			
	VV		1 "Oprava izolace v místě napojení PÁRY:"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
16	*M*	*13814185R*	*plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 200 g/m2*	*t*	*6,000*	*47 100,33*	*282 601,98*	*RTS 21/ II*
	VV		0,0096*(162*3,14*0,177) "Ochrana potrubí kondenzátu, DN50:"		0,864			
	VV		0,0096*(132*3,14*0,308) "Ochrana potrubí parovodu, DN100:"		1,226			
	VV		0,0096*(264*3,14*0,359) "Ochrana potrubí horkovodu, DN150:"		2,857			
	VV		2*(0,0096*1,5*3,14*0,5) "Oprava oplechování v místě napojení HV (ve 3.PP):"		0,045			
	VV		0,0096*1,5*3,14*0,35 "Oprava oplechování v místě napojení PÁRY (ve 3.PP):"		0,016			
	VV		1-0,00785		0,992			
	VV		Součet		6,000			
17	*M*	*28378001R*	*izolace armatur a zařízení pro uzavírací ventil; DN 15 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK*	*kus*	*6,000*	*992,19*	*5 953,14*	*RTS 22/ I*
	VV		6 "Odkaz na množství položky 72:"		6,000			
	VV		Součet		6,000			
18	*M*	*28378001R220*	*Snímatelný tepelně - izolační obal na ventil DN 15, do teploty 220°C, tepelně izolační vrstvu tvoří lamelový pás ze skelné (popř. minerální) plsti na hliníkové fólii vyzt*	*kus*	*12,000*	*995,21*	*11 942,52*	*Vlastní*
	VV		6 "Odkaz na množství položky 73:"		6,000			
	VV		6 " Odkaz na mn. položky pořadí 73:"		6,000			
	VV		Součet		12,000			
19	*M*	*28378006R220*	*Snímatelný tepelně - izolační obal na ventil DN 50, do teploty 220°C, tepelně izolační vrstvu tvoří lamelový pás ze skelné (popř. minerální) plsti na hliníkové fólii vyzt*	*kus*	*1,000*	*1 142,28*	*1 142,28*	*Vlastní*
	VV		1 "Odkaz na množství položky 74:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	*M*	*28378009R220*	*Snímatelný tepelně - izolační obal na ventil DN 100, do teploty 220°C, tepelně izolační vrstvu tvoří lamelový pás ze skelné (popř. minerální) plsti na hliníkové fólii vyzt*	*kus*	*1,000*	*2 047,84*	*2 047,84*	*Vlastní*
	VV		1 "Odkaz na množství položky 75:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	*M*	*28378011R*	*izolace armatur a zařízení pro uzavírací ventil; DN 150 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK*	*kus*	*2,000*	*263,91*	*527,82*	*RTS 22/ I*
	VV		2 "Odkaz na množství položky 80:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	*M*	*55190420R*	*páska fixační Al; š = 48 mm; l = 50 m; teplotní odolnost do 100 °C*	*kus*	*12,000*	*181,31*	*2 175,72*	*RTS 22/ I*
	VV		0,7 "Odkaz na množství položky 23:"		0,700			
	VV		3,3 "Odkaz na množství položky 24:"		3,300			
	VV		2,7 "Odkaz na množství položky 25:"		2,700			
	VV		5,3 "Odkaz na množství položky 26:"		5,300			
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		12,000			
23	*M*	*631547113R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*18,000*	*181,31*	*3 263,58*	*RTS 22/ I*
	VV		6*3 "Odvodnění parovodu:"		18,000			
	VV		Součet		18,000			
24	*M*	*631547419R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*162,000*	*770,58*	*124 833,96*	*RTS 22/ I*
	VV		96 "Potrubí kondenzátu, napojení a průchod objektem 14:"		96,000			
	VV		66 "Potrubí kondenzátu, v novém energokanálu:"		66,000			
	VV		Součet		162,000			
25	*M*	*631547724R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 100,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*132,000*	*1 871,56*	*247 045,92*	*RTS 22/ I*
	VV		66 "Potrubí parovodu, napojení a průchod objektem 14:"		66,000			
	VV		66 "Potrubí parovodu, v novém energokanálu:"		66,000			
	VV		Součet		132,000			
26	*M*	*631547728R*	*pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 159,0 mm; tl. izolace 100,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK*	*m*	*264,000*	*2 338,95*	*617 482,80*	*RTS 22/ I*
	VV		2*66 "Potrubí horkovodu, napojení a průchod objektem 14:"		132,000			
	VV		2*66 "Potrubí horkovodu, v novém energokanálu:"		132,000			
	VV		Součet		264,000			
27	*M*	*713.AF-5-108*	*Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr.108mm, tl.31,0mm, délka trubice 2m*	*m*	*48,000*	*1 712,41*	*82 195,68*	*Vlastní*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*24 "Přeložka potrubí chladu pod budovou 15:"		48,000			
	VV		Součet		48,000			
28	*M*	*713.AF520*	*Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru*	*ks*	*1,000*	*594,31*	*594,31*	*Vlastní*
	VV		1 "Odkaz na množství položky 27:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	*M*	*713.FX6-102/108*	*Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, 102-108mm / 42,5, z materiálu plně odpovídajícímu sortimentu trubic*	*ks*	*12,000*	*841,10*	*10 093,20*	*Vlastní*
	VV		12 "Přeložka potrubí chladu pod budovou 15:"		12,000			
	VV		Součet		12,000			
30	*M*	*R713.ACline*	*Samolepící páska pro překrytí spojů kaučukové izolace, 3 mm x 50 mm x 15 m*	*role*	*3,000*	*700,07*	*2 100,21*	*Vlastní*
	VV		3 "Odkaz na množství položky 27:"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
31	K	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	8,705	1 860,48	16 195,48	RTS 22/ I
32	K	998713192R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 100 m	t	8,705	717,20	6 243,23	RTS 22/ I
	D	733	Rozvod potrubí				1 787 418,66	
33	K	722151113R00	Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 18 mm, s 1,0 mm	m	66,000	717,20	47 335,20	RTS 22/ I
	VV		66 "Potrubí SV pro chlazení vypouštění, v novém energokanálu:"		66,000			
	VV		Součet		66,000			
34	K	733121150R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 22 mm, tloušťka stěny 2,6 mm	m	42,000	389,83	16 372,86	RTS 22/ I
	VV		22 "Odkaz na množství položky 44:"		22,000			
	VV		6*3 "Odvodnění parovodu:"		18,000			
	VV		2*1 "Odvzdušnění parovodu:"		2,000			
	VV		Součet		42,000			
35	K	733121152R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 28 mm, tloušťka stěny 2,6 mm	m	4,000	404,93	1 619,72	RTS 22/ I
	VV		3 "Vypouštění kondenzátu v energokanálu:"		3,000			
	VV		1 "Vypouštění horkovodu v budově 14:"		1,000			
	VV		Součet		4,000			
36	K	733121154R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 31,8 mm, tloušťka stěny 2,6 mm	m	12,000	461,34	5 536,08	RTS 22/ I
	VV		2*(3+2) "Vypouštění horkovodu v energokanálu:"		10,000			
	VV		2*1 "Vypouštění horkovodu v budově 14:"		2,000			
	VV		Součet		12,000			
37	K	733121158R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 57 mm, tloušťka stěny 2,9 mm	m	162,000	1 096,95	177 705,90	RTS 22/ I
	VV		96 "Potrubí kondenzátu, napojení a průchod objektem 14:"		96,000			
	VV		66 "Potrubí kondenzátu, v novém energokanálu:"		66,000			
	VV		Součet		162,000			
38	K	733121168R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 108, tloušťka stěny 4 mm	m	180,000	3 001,75	540 315,00	RTS 22/ I
	VV		66 "Potrubí parovodu, napojení a průchod objektem 14:"		66,000			
	VV		66 "Potrubí parovodu, v novém energokanálu:"		66,000			
	VV		2*24 "Přeložka potrubí chladu pod budovou 15:"		48,000			
	VV		Součet		180,000			
39	K	733121175R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 159, tloušťka stěny 4,5 mm	m	264,000	3 048,09	804 695,76	RTS 22/ I
	VV		2*66 "Potrubí horkovodu, napojení a průchod objektem 14:"		132,000			
	VV		2*66 "Potrubí horkovodu, v novém energokanálu:"		132,000			
	VV		Součet		264,000			
40	K	733120832R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133	m	36,000	174,26	6 273,36	RTS 22/ I
	VV		2*18 "Přeložka potrubí chladu pod budovou 15:"		36,000			
	VV		Součet		36,000			
41	K	733133152R00	Kompenzátory včetně dodávky materiálu tvaru U s hladkými ohyby, DN 50	kus	1,000	3 758,24	3 758,24	RTS 22/ I
	VV		1 "Potrubí kondenzátu v novém energokanálu:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	733133155R00	Kompenzátory včetně dodávky materiálu tvaru U s hladkými ohyby, DN 100	kus	2,000	11 481,20	22 962,40	RTS 22/ I
	VV		1+1 "Potrubí parovodu v novém energokanálu:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
43	K	733133157R00	Kompenzátory včetně dodávky materiálu tvaru U s hladkými ohyby, DN 150	kus	2,000	23 305,90	46 611,80	RTS 22/ I
	VV		1+1 "Potrubí horkovodu v novém energokanálu:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
44	K	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50	kus	11,000	1 032,48	11 357,28	RTS 22/ I
	VV		2+2+2 "Horkovod:"		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1+1+1 "Kondenzát:"		3,000			
	VV		1+1 "Přeložka potrubí chladu pod budovou 15:"		2,000			
	VV		Součet		11,000			
45	K	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	58,000	28,20	1 635,60	RTS 22/ I
	VV		42 "Odkaz na množství položky 34:"		42,000			
	VV		4 "Odkaz na množství položky 35:"		4,000			
	VV		12 "Odkaz na množství položky 36:"		12,000			
	VV		Součet		58,000			
46	K	733190219R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 51/2,6 do D 60,3/2,9	m	162,000	24,18	3 917,16	RTS 22/ I
	VV		162 "Odkaz na množství položky 37:"		162,000			
	VV		Součet		162,000			
47	K	733190232R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5	m	180,000	42,31	7 615,80	RTS 22/ I
	VV		180 "Odkaz na množství položky 38:"		180,000			
	VV		Součet		180,000			
48	K	733190235R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 133/4,5 do D 159/4,6	m	264,000	50,36	13 295,04	RTS 22/ I
	VV		264 "Odkaz na množství položky 39:"		264,000			
	VV		Součet		264,000			
49	*M*	*27233115R*	*hadice na vodu DN = 25,0 mm; d 34,0 mm; pracovní tlak 10 bar*	*m*	*100,000*	*141,02*	*14 102,00*	*RTS 22/ I*
	VV		100 "Příslušenství ke kalovému čerpadlu:"		100,000			
	VV		Součet		100,000			
50	*M*	*31630517R*	*oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 50 mm; vnější pr. 57,0 mm; síla stěny 2,9 mm*	*kus*	*16,000*	*81,59*	*1 305,44*	*RTS 22/ I*
	VV		5+6+5 "Kondenzát:"		16,000			
	VV		Součet		16,000			
51	*M*	*31630532R*	*oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 80 mm; vnější pr. 108,0 mm; síla stěny 3,6 mm*	*kus*	*13,000*	*307,23*	*3 993,99*	*RTS 22/ I*
	VV		3+6+4 "Parovod:"		13,000			
	VV		Součet		13,000			
52	*M*	*31630538R*	*oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 150 mm; vnější pr. 159,0 mm; síla stěny 4,5 mm*	*kus*	*28,000*	*786,70*	*22 027,60*	*RTS 22/ I*
	VV		2*(3+6+5) "Horkovod:"		28,000			
	VV		Součet		28,000			
53	K	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	11,394	2 164,69	24 664,48	RTS 22/ I
54	K	998733193R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	11,394	905,56	10 317,95	RTS 22/ I
	D	734	Armatury				917 721,71	
55	K	734109211R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 15, bez dodávky materiálu	soubor	12,000	852,18	10 226,16	RTS 22/ I
	VV		6 "Odkaz na množství položky 72:"		6,000			
	VV		6 "Odkaz na množství položky 76:"		6,000			
	VV		Součet		12,000			
56	K	734109311R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 2,5, PN 4,0, DN 15, bez dodávky materiálu	soubor	14,000	851,17	11 916,38	RTS 22/ I
	VV		6 "Odkaz na množství položky 73:"		6,000			
	VV		6 "Odkaz na množství položky 81:"		6,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 83:"		2,000			
	VV		Součet		14,000			
57	K	734109314R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 2,5, PN 4,0, DN 50, bez dodávky materiálu	soubor	1,000	2 013,59	2 013,59	RTS 22/ I
	VV		1 "Odkaz na množství položky 74:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	734109317R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 2,5, PN 4,0, DN 100, bez dodávky materiálu	soubor	1,000	5 098,95	5 098,95	RTS 22/ I
	VV		1 "Odkaz na množství položky 75:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	3,000	124,91	374,73	RTS 22/ I
	VV		1 "Odkaz na množství položky 67:"		1,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 82:"		2,000			
	VV		Součet		3,000			
60	K	734109311E00	Montáž přivařovacích armatur PN 2,5-4,0, DN 15	soubor	24,000	880,38	21 129,12	Vlastní
	VV		22 "Odkaz na množství položky 77:"		22,000			
	VV		2 "Odkaz na množství položky 83:"		2,000			
	VV		Součet		24,000			
61	K	734109312E00	Montáž přivařovacích armatur PN 2,5-4,0, do DN 25	soubor	12,000	1 102,99	13 235,88	Vlastní
	VV		4 "Odkaz na množství položky 78:"		4,000			
	VV		8 "Odkaz na množství položky 79:"		8,000			
	VV		Součet		12,000			
62	K	734109314E00	Montáž přivařovacích armatur PN 2,5-4,0, DN 50	soubor	2,000	1 574,41	3 148,82	Vlastní
	VV		2 "Odkaz na množství položky 69:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
63	K	734109317E00	Montáž přivařovacích armatur PN 2,5-4,0, DN 100	soubor	2,000	3 459,07	6 918,14	Vlastní
	VV		2 "Odkaz na množství položky 70:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
64	K	734109319E00	Montáž přivařovacích armatur PN 2,5-4,0, DN 150	soubor	6,000	7 052,11	42 312,66	Vlastní
	VV		4 "Odkaz na množství položky 71:"		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2 "Odkaz na množství položky 80:"		2,000			
	VV		Součet		6,000			
65	M	31946510R	*příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 4 MPa; PN 40; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 230 mm; V = 65 mm; ČSN 13 1233*	kus	6,000	622,51	3 735,06	RTS 22/ I
	VV		1+1+1+1+1+1 "Odvodnění parovodu:"		6,000			
	VV		Součet		6,000			
66	M	31948310E	*Příruba zaslepovací PN 40 jakost 11375 DN 100 mm*	kus	6,000	1 475,69	8 854,14	Vlastní
	VV		6 "Odkaz na množství položky 65:"		6,000			
	VV		Součet		6,000			
67	M	551134641R	*kohout kulový pro rozvody sanity; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka*	kus	1,000	231,68	231,68	RTS 22/ I
	VV		1 "Potrubí SV pro chlazení vypouštění, v novém energokanálu:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	M	R732.ZB000022 42	*Ponorné čerpadlo jednostupňové, navržené na odčerpávání odtokové vody a mírně znečištěné, odpadní vody. Výtlak 7m. Délka kabelu 10m, 230V*	ks	1,000	9 430,34	9 430,34	Vlastní
	VV		1 "Pro čerpání ze záchytné vychlazovací nádrže:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	M	R734.BKT7510.0 50.25	*Speciální kloubový kompenzátor - přivařovací, DN 50, PN25, jednovrstvý vlnovec z mat. 1.4571, technické parametry viz. Standardy v TZ*	ks	2,000	63 483,06	126 966,12	Vlastní
	VV		1+1 "Potrubí kondenzátu v objektu 14:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
70	M	R734.BKT7510.1 00.40	*Speciální kloubový kompenzátor - přivařovací, DN 100, PN40 , jednovrstvý vlnovec z mat. 1.4571, technické parametry viz. Standardy v TZ*	ks	2,000	84 608,15	169 216,30	Vlastní
	VV		1+1 "Potrubí parovodu v objektu 14:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
71	M	R734.BKT7510.1 50.25	*Speciální kloubový kompenzátor - přivařovací, DN 150, PN25, jednovrstvý vlnovec z mat. 1.4571, technické parametry viz. Standardy v TZ*	ks	4,000	67 147,62	268 590,48	Vlastní
	VV		2*(1+1) "Potrubí horkovodu v objektu 14:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
72	M	R734.BOA-H015.16	*Uzavírací ventil dle DIN/EN s přírubami, DN15, PN16, technické parametry viz. Standardy v TZ*	kus	6,000	3 114,57	18 687,42	Vlastní
	VV		1+1+1+1+1+1 "Odvodnění parovodu (za OK):"		6,000			
	VV		Součet		6,000			
73	M	R734.BOA-H015.40	*Uzavírací ventil dle DIN/EN s přírubami z ocelolitiny, DN15, PN40, technické parametry viz. Standardy v TZ*	kus	6,000	3 179,04	19 074,24	Vlastní
	VV		1+1+1+1+1+1 "Odvodnění parovodu (před OK):"		6,000			
	VV		Součet		6,000			
74	M	R734.BOA-H050.40	*Uzavírací ventil dle DIN/EN s přírubami z ocelolitiny, DN50, PN40, technické parametry viz. Standardy v TZ*	kus	1,000	6 035,74	6 035,74	Vlastní
	VV		1 "Hlavní uzávěr přípojky kondenzátu v PCHO:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	M	R734.BOA-H100.40	*Uzavírací ventil dle DIN/EN s přírubami z ocelolitiny, DN100, PN40, technické parametry viz. Standardy v TZ*	kus	1,000	14 098,17	14 098,17	Vlastní
	VV		1 "Hlavní uzávěr přípojky parovodu v PCHO:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	M	R734.BOA-R015.16	*Zpětný ventil dle DIN/EN s přírubami, kuželka zatížená pružinou, bezúdržbový, DN15, PN16, technické parametry viz. Standardy v TZ*	kus	6,000	447,24	2 683,44	Vlastní
	VV		1+1+1+1+1+1 "Odvodnění parovodu (za OK):"		6,000			
	VV		Součet		6,000			
77	M	R734.BR611020 15 010	*Kulový kohout přivařovací, DN 15, PN 40, technické parametry viz. Standardy v TZ*	ks	22,000	1 346,76	29 628,72	Vlastní
	VV		22 "Odkaz na množství položky 44:"		22,000			
	VV		Součet		22,000			
78	M	R734.BR641020 20 010	*Kulový kohout přivařovací, DN 20, PN 40, technické parametry viz. Standardy v TZ*	ks	4,000	1 637,87	6 551,48	Vlastní
	VV		2+2 "Vypouštění kondenzátu:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
79	M	R734.BR641020 25 010	*Kulový kohout přivařovací, DN 25, PN 40, technické parametry viz. Standardy v TZ*	ks	8,000	2 305,71	18 445,68	Vlastní
	VV		2*(2+2) "Vypouštění horkovodu:"		8,000			
	VV		Součet		8,000			
80	M	R734.BR641021 50 010	*Kulový kohout přivařovací, DN 150, PN 25, technické parametry viz. Standardy v TZ*	ks	2,000	14 658,23	29 316,46	Vlastní
	VV		1+1 "Hlavní uzávěr přípojky horkovodu v PCHO:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
81	M	R734.KOM8TD.0 15.40	*Termodynamický odvaděč parního kondenzátu, přírubový, DN15, PN40, nerezový, technické parametry viz. Standardy v TZ*	kus	6,000	7 329,11	43 974,66	Vlastní
	VV		1+1+1+1+1+1 "Odvodnění parovodu:"		6,000			
	VV		Součet		6,000			
82	M	R734.SS123410 0	*Nerezový odvzdušňovací ventil pro parní systémy, 1/2", závit BSP*	kus	2,000	7 975,80	15 951,60	Vlastní
	VV		1+1 "Odvzdušnění rozvodu technologické páry:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
83	M	R734.SS133119 3	*Kulový kohout nerezový, s třídílnou konstrukcí, DN15, PN40, redukovaný průtok*	kus	2,000	3 211,27	6 422,54	Vlastní
	VV		1+1 "Odvzdušnění rozvodu páry:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
84	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,889	1 559,30	1 386,22	RTS 22/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	998734193R00	Přesun hmot pro armatury připlatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,889	2 324,85	2 066,79	RTS 22/ I
	D	767	Konstrukce zámečnické				296 617,64	
86	K	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	2 550,000	73,53	187 501,50	RTS 22/ I
	VV		2550 "Montáž nosných prvků:"		2 550,000			
	VV		Součet		2 550,000			
87	K	230060001e00	Záchytná nádoba pro vypouštění v energokanálu, min.1000x1500x300mm	kus	1,000	30 717,61	30 717,61	Vlastní
	VV		1 "Energokanál:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
88	*M*	*R767.HI.01.J1.J2*	*Nosné konstrukce (pevné body, kluzná uložení) pro potrubí PÁRY, HV KONDENZÁTU*	*soubor*	*1,000*	*70 057,71*	*70 057,71*	*Vlastní*
	VV		1 "Trasa přípojek v objektu 14 a v energokanálu:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	K	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	2,678	3 114,57	8 340,82	RTS 22/ I
	D	783	Nátěry				74 618,52	
90	K	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	220,000	90,66	19 945,20	RTS 22/ I
	VV		42 "Odkaz na množství položky 34:"		42,000			
	VV		4 "Odkaz na množství položky 35:"		4,000			
	VV		12 "Odkaz na množství položky 36:"		12,000			
	VV		162 "Odkaz na množství položky 37:"		162,000			
	VV		Součet		220,000			
91	K	783425150R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	180,000	105,77	19 038,60	RTS 22/ I
	VV		180 "Odkaz na množství položky 38:"		180,000			
	VV		Součet		180,000			
92	K	783426160R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	264,000	134,98	35 634,72	RTS 22/ I
	VV		264 "Odkaz na množství položky 39:"		264,000			
	VV		Součet		264,000			
	D	866	Předizolované potrubí				358 327,21	
93	K	733190219R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 51/2,6 do D 60,3/2,9	m	20,000	24,18	483,60	RTS 22/ I
	VV		20 "Potrubí pro kondenzát:"		20,000			
	VV		Součet		20,000			
94	K	733190232R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5	m	20,000	42,31	846,20	RTS 22/ I
	VV		20 "Potrubí pro parovod:"		20,000			
	VV		Součet		20,000			
95	K	733190235R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 133/4,5 do D 159/4,6	m	40,000	50,36	2 014,40	RTS 22/ I
	VV		20+20 "Potrubí pro horkovod:"		40,000			
	VV		Součet		40,000			
96	K	230013051R00	Mont.předizol. potr.DN 50 mm,D 125 mm,spoj po 6 m	m	20,000	772,60	15 452,00	RTS 22/ I
	VV		20 "Potrubí pro kondenzát:"		20,000			
	VV		Součet		20,000			
97	K	230013086R00	Mont.předizol. potr.DN 100 mm,D 355 mm,spoj po 6 m	m	20,000	1 023,42	20 468,40	RTS 22/ I
	VV		20 "Potrubí pro parovod:"		20,000			
	VV		Součet		20,000			
98	K	230013101R00	Mont.předizol. potr.DN 150 mm,D 250 mm,spoj po 6 m	m	40,000	1 185,59	47 423,60	RTS 22/ I
	VV		20+20 "Potrubí pro horkovod:"		40,000			
	VV		Součet		40,000			
99	*M*	*863.1606*	*Výstražná folie do výkopu, zelená, šíře 300mm*	*m*	*80,000*	*5,04*	*403,20*	*Vlastní*
	VV		20 "Potrubí pro kondenzát:"		20,000			
	VV		20 "Potrubí pro parovod:"		20,000			
	VV		20+20 "Potrubí pro horkovod:"		40,000			
	VV		Součet		80,000			
100	*M*	*866.050125.0106*	*Předizolované potrubí PIP 130 A, DN50/125, přímé potrubí, á 6m, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*2,000*	*772,60*	*1 545,20*	*Vlastní*
	VV		2 "Potrubí pro kondenzát:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
101	*M*	*866.050125.0290 2010*	*Předizolované potrubí PIP 130 A, DN50/125, oblouk LB 90° (2+1m), technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*1,000*	*4 449,24*	*4 449,24*	*Vlastní*
	VV		1 "Potrubí pro kondenzát:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
102	*M*	*866.050125.0290 2015*	*Předizolované potrubí PIP 130 A, DN50/125, oblouk LB 90° (2+1,5m), technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*2,000*	*5 016,35*	*10 032,70*	*Vlastní*
	VV		2 "Potrubí pro kondenzát:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
103	*M*	*866.050125.111*	*Předizolované potrubí PIP 130 A, DN50/125, spojka kompletní, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*4,000*	*2 434,64*	*9 738,56*	*Vlastní*
	VV		4 "Potrubí pro kondenzát:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
104	*M*	*866.050125.13*	*Předizolované potrubí PIP 130 A, DN50/125, ukončovací manžeta REC 125, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*2,000*	*417,02*	*834,04*	*Vlastní*
	VV		2 "Potrubí pro kondenzát:"		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
105	*M*	*866.050125.15*	*Předizolované potrubí PIP 130 A, DN50/125, labyrintové těsnění 125, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*1,000*	*320,32*	*320,32*	*Vlastní*
	VV		1 "Potrubí pro kondenzát:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
106	*M*	*866.050125.50*	*Dilatační polštář pro PIP, rozměr 2000x1000x40*	*kus*	*1,000*	*489,55*	*489,55*	*Vlastní*
	VV		1 "Potrubí pro kondenzát:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
107	*M*	*866.100315.0106*	*Předizolované potrubí PIP 210, DN100/315, přímé potrubí, á 6m, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*2,000*	*1 023,42*	*2 046,84*	*Vlastní*
	VV		2 "Potrubí pro parovod:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
108	*M*	*866.100315.111*	*Předizolované potrubí PIP 210, DN100/315, spojka kompletní, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*1,000*	*8 029,19*	*8 029,19*	*Vlastní*
	VV		1 "Potrubí pro parovod:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
109	*M*	*866.100355.0290 2010*	*Předizolované potrubí PIP 210, DN100/355, oblouk LB 90° (2+1m), technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*1,000*	*9 989,39*	*9 989,39*	*Vlastní*
	VV		1 "Potrubí pro parovod:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
110	*M*	*866.100355.0290 2015*	*Předizolované potrubí PIP 210, DN100/355, oblouk LB 90° (2+1,5m), technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*2,000*	*11 267,66*	*22 535,32*	*Vlastní*
	VV		2 "Potrubí pro parovod:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
111	*M*	*866.100355.111*	*Předizolované potrubí PIP 210, DN100/355, spojka kompletní, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*1,000*	*9 566,33*	*9 566,33*	*Vlastní*
	VV		1 "Potrubí pro parovod:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
112	*M*	*866.100355.13*	*Předizolované potrubí PIP 210, DN150/355, ukončovací manžeta IZO 114,3/355, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*2,000*	*703,10*	*1 406,20*	*Vlastní*
	VV		2 "Potrubí pro parovod:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
113	*M*	*866.100355.15*	*Předizolované potrubí PIP 210, DN100/355, labyrintové těsnění 355, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*1,000*	*428,10*	*428,10*	*Vlastní*
	VV		1 "Potrubí pro parovod:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
114	*M*	*866.100355315.111*	*Předizolované potrubí PIP 210, DN100/355-100/315, spojka kompletní, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*2,000*	*10 310,72*	*20 621,44*	*Vlastní*
	VV		2 "Potrubí pro parovod:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
115	*M*	*866.150250.0106*	*Předizolované potrubí PIP 130 A, DN150/250, přímé potrubí, á 6m, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*4,000*	*16 921,63*	*67 686,52*	*Vlastní*
	VV		4 "Potrubí pro horkovod:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
116	*M*	*866.150250.0290 2010*	*Předizolované potrubí PIP 130 A, DN150/250, oblouk LB 90° (2+1m), technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*2,000*	*10 123,36*	*20 246,72*	*Vlastní*
	VV		2 "Potrubí pro horkovod:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
117	*M*	*866.150250.0290 2015*	*Předizolované potrubí PIP 130 A, DN150/250, oblouk LB 90° (2+1,5m), technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*4,000*	*11 246,50*	*44 986,00*	*Vlastní*
	VV		4 "Potrubí pro horkovod:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
118	*M*	*866.150250.111*	*Předizolované potrubí PIP 130 A, DN150/250, spojka kompletní, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*8,000*	*3 777,37*	*30 218,96*	*Vlastní*
	VV		8 "Potrubí pro horkovod:"		8,000			
	VV		Součet		8,000			
119	*M*	*866.150250.13*	*Předizolované potrubí PIP 130 A, DN150/250, ukončovací manžeta REC 250, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*4,000*	*803,83*	*3 215,32*	*Vlastní*
	VV		4 "Potrubí pro horkovod:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
120	*M*	*866.150250.15*	*Předizolované potrubí PIP 130 A, DN150/250, labyrintové těsnění 250, technické parametry viz. Standardy v TZ*	*kus*	*2,000*	*468,39*	*936,78*	*Vlastní*
	VV		2 "Potrubí pro horkovod:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
121	*M*	*866.150250.50*	*Dilatační polštář pro PIP, rozměr 2000x1000x40*	*kus*	*2,000*	*489,55*	*979,10*	*Vlastní*
	VV		2 "Potrubí pro horkovod:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
122	K	998272201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub v otevřeném výkopu	t	1,790	521,78	933,99	RTS 22/ I
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				36 045,36	
123	K	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška	h	72,000	500,63	36 045,36	RTS 22/ I
	VV		72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
	D	ON	Ostatní náklady				75 094,50	
124	K	909 E01	Stavební přípomoce - průrazy, dobetonávky	h	150,000	500,63	75 094,50	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		150 "Průrazy, pevné body:"		150,000			
	VV		Součet		150,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO07 - Přeložky a přípojky SIL

KSO:	828 73	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ: 29220785
LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 587 782,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 587 782,63	21,00%	333 434,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 921 216,98**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO07 - Přeložky a přípojky SIL

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 587 782,63**
D1 - D.1.17 - Přeložky a přípojky silnoproudé elektroinstalace	1 587 782,63
D2 - Kabely VN-22kV	614 437,05
D3 - Kabely NN-0,4kV	71 668,80
D4 - Úložný materiál	284 677,07
D5 - Elektrické vyhřívání komunikace	392 634,88
D6 - Uzemnění a vyrovnání potenciálu	23 841,30
D7 - Zemní práce	126 628,16
D8 - Ostatní	73 895,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO07 - Přeložky a přípojky SIL

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 587 782,63**	
	D	D1	D.1.17 - Přeložky a přípojky silnoproudé elektroinstalace				1 587 782,63	
	D	D2	Kabely VN-22kV				614 437,05	
1	K	D.1.17 001	Kabel VN 22-AXEKVCEY 240/25mm2	m	900,000	647,73	582 957,00	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		3*300		900,000			
	VV		Součet		900,000			
2	K	D.1.17 002	Kabelová koncovka 22kV, pro kabel 240mm2, staniční, komplet	ks	3,000	6 087,06	18 261,18	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
3	K	D.1.17 003	Kabelová spojka 22kV, pro kabel 240mm2, venkovní, komplet	ks	3,000	4 406,29	13 218,87	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	D3	Kabely NN-0,4kV				71 668,80	
4	K	D.1.17 004	Kabel 1-CYKY-J 5x25	m	50,000	529,69	26 484,50	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
5	K	D.1.17 005	Kabel CYKY-J 5x4	m	270,000	105,35	28 444,50	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		270		270,000			
	VV		Součet		270,000			
6	K	D.1.17 006	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	220,000	76,09	16 739,80	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		155+65		220,000			
	VV		Součet		220,000			
	D	D4	Úložný materiál				284 677,07	
7	K	D.1.17 007	Kabelová chránička dvouplášťová HDPE/LDPE průměr 160/136mm	m	250,000	473,11	118 277,50	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		250,000			
8	K	D.1.17 008	Kabelová chránička dvouplášťová HDPE/LDPE průměr 110/94mm	m	340,000	117,06	39 800,40	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		220+60+60		340,000			
	VV		Součet		340,000			
9	K	D.1.17 009	Kabelová chránička dvouplášťová HDPE/LDPE průměr 40/32mm	m	30,000	51,70	1 551,00	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
10	K	D.1.17 010	Kabelová typová průchodka betonovou stěnou, vodotěsná, plynotěsná, průměr 160mm, napojení na kabelovou chráničku průměr 160mm, kompletní dodávka včetně ucpávky a systémového víka, utěsnění nevyužitých průchodů	ks	8,000	6 360,20	50 881,60	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
11	K	D.1.17 011	Kabelová typová průchodka betonovou stěnou, vodotěsná, plynotěsná, průměr 110mm, napojení na kabelovou chráničku průměr 110mm, kompletní dodávka včetně ucpávky a systémového víka, utěsnění nevyužitých průchodů	ks	4,000	5 970,00	23 880,00	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
12	K	D.1.17 012	Zemní kabelová šachta - 400/400/400mm, třída zatížení C250 (EN124), plastová, kompletní dodávka	ks	1,000	44 092,17	44 092,17	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	D.1.17 013	Spojka kabelové chráničky 160/136mm	ks	15,000	312,16	4 682,40	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
14	K	D.1.17 014	Spojka kabelové chráničky 110/94mm	ks	10,000	151,20	1 512,00	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	D5	Elektrické vyhřívání komunikace				392 634,88	
15	K	D.1.17 015	Elektrické vyhřívání venkovní komunikace zhotovené ze skladebné dlažby 150m2, pomocí topných kabelů, plošný příkon min. 300W/m², včetně regulace v závislosti na teplotě a vlhkosti, systém bude dodán kompletní, včetně rozvaděče s jistícími a regulačními pr	kpl	1,000	392 634,88	392 634,88	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D6	Uzemnění a vyrovnání potenciálu				23 841,30	
16	K	D.1.17 016	Zemnící pásek FeZn 30x4mm	m	260,000	76,09	19 783,40	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		210+20+30		260,000			
	VV		Součet		260,000			
17	K	D.1.17 017	Zemnící pásek FeZn průmě 10mm	m	15,000	85,84	1 287,60	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		5+5+5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
18	K	D.1.17 018	Svorka uzemňovací SR02 - FeZn	ks	25,000	85,84	2 146,00	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
19	K	D.1.17 019	Svorka uzemňovací SR03 - FeZn	ks	5,000	85,84	429,20	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
20	K	D.1.17 020	Antikorozní nátěr spojů	ks	1,000	195,10	195,10	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D7	Zemní práce				126 628,16	
21	K	D.1.17 021	Kabelový výkop 30x85cm, v zemině tř.5 včetně případného ručního výkopu při křížení nebo souběhu ostatních inženýrských sítí, kompletní včetně zřízení kabelového lože, výstražné fólie, záhozu, hutnění	m	65,000	341,42	22 192,30	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		53+12		65,000			
	VV		Součet		65,000			
22	K	D.1.17 022	Kabelový výkop 50x125cm, v zemině tř.5 včetně případného ručního výkopu při křížení nebo souběhu ostatních inženýrských sítí, kompletní včetně zřízení kabelového lože, krycích desek, výstražné fólie, záhozu, hutnění	m	200,000	438,97	87 794,00	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
23	K	D.1.17 023	Kabelový výkop pod komunikací 50x130cm, v zemině tř.5 včetně případného ručního výkopu při křížení nebo souběhu ostatních inženýrských sítí, kompletní včetně podkladního betonu, přebetonování chrániček, výstražné fólie, záhozu, hutnění	m	10,000	341,42	3 414,20	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
24	K	D.1.17 024	Beton pro podbetonování chrániček při křížení inženýrských sítí	m3	3,000	4 409,22	13 227,66	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	D8	Ostatní				73 895,37	
25	K	D.1.17 025	Vytýčení stávajících podzemních sítí	ks	1,000	4 877,45	4 877,45	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	D.1.17 026	Vytýčení nových kabelových tras	m	275,000	19,51	5 365,25	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		275		275,000			
	VV		Součet		275,000			
27	K	D.1.17 027	Zajištění vstupních otvorů do stavebních objektů proti vnikání vody a plynu	ks	12,000	975,49	11 705,88	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		8+4		12,000			
	VV		Součet		12,000			
28	K	D.1.17 028	Prostup fasádou včetně utěsnění proti vnikání vody	ks	1,000	975,49	975,49	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	D.1.17 029	Osazení rozvaděče vyhřívání venkovní komunikace	ks	1,000	6 340,69	6 340,69	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	D.1.17 030	Ukončení kabelu 22-AXEKVCEY 120/16mm2	ks	6,000	1 950,98	11 705,88	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
31	K	D.1.17 031	Ukončení kabelu 1-CYKY 5x25mm2	ks	2,000	438,97	877,94	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
32	K	D.1.17 032	Ukončení kabelu CYKY 5x4mm2	ks	2,000	64,38	128,76	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
33	K	D.1.17 033	Ukončení kabelu CYKY 5x2,5mm2	ks	4,000	53,65	214,60	Vlastní
	VV		Situace D.1.17-101					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
34	K	D.1.17 034	Najetí zvýšeným napětím	ks	1,000	9 754,90	9 754,90	Vlastní
35	K	D.1.17 035	Výchozí revize	ks	1,000	21 948,53	21 948,53	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO08 - Veřejné osvětlení vnitroareálové

KSO:	828 75	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	29220785
LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **3 136 569,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 136 569,97	21,00%	658 679,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 795 249,66**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO08 - Veřejné osvětlení vnitroareálové

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**3 136 569,97**
D1 - Soupis položek	1 908 882,46
D2 - Zemní práce	981 786,83
D3 - Ostatní	95 777,41
D4 - Demontáže	70 027,03
D5 - Revize	80 096,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO08 - Veřejné osvětlení vnitroareálové

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel: K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 136 569,97**	
	D	D1	Soupis položek				1 908 882,46	
1	*M*	*D.1.18 001*	*stožár 8m (114/89/60)*	*ks*	*12,000*	*12 469,31*	*149 631,72*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
2	*M*	*D.1.18 002*	*stožár 6m (114/89/60)*	*ks*	*1,000*	*9 421,96*	*9 421,96*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	*M*	*D.1.18 003*	*Výložník 1m*	*ks*	*9,000*	*3 338,93*	*30 050,37*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
4	*M*	*D.1.18 004*	*Výložník 1m, dvouramenný 90°*	*ks*	*1,000*	*3 351,66*	*3 351,66*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	*M*	*D.1.18 005*	*Výložník 2m (přesná délka bude upřesněna při zaměření stožárů - přechod), na dřík, třmenový*	*ks*	*2,000*	*3 594,47*	*7 188,94*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	*M*	*D.1.18 006*	*rozvaděč R-V.O.-CH, atyp., vč.výstroje, základu*	*ks*	*1,000*	*36 754,90*	*36 754,90*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	*M*	*D.1.18 007*	*stožárová výzbroj*	*ks*	*13,000*	*654,21*	*8 504,73*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
8	*M*	*D.1.18 008*	*pojistka F 2.0A keramická 5x20mm*	*ks*	*13,000*	*4,24*	*55,12*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
9	*M*	*D.1.18 009*	*Drát uzem. FeZn pozink. pr. 10*	*m*	*860,000*	*42,41*	*36 472,60*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		860		860,000			
	VV		Součet		860,000			
10	*M*	*D.1.18 010*	*Svorka SP1 (SPb)*	*ks*	*20,000*	*22,27*	*445,40*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
11	*M*	*D.1.18 011*	*Svorka SS*	*ks*	*150,000*	*19,09*	*2 863,50*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
12	*M*	*D.1.18 012*	*kabelová Spojka 4x10-4-35 AL+Cu*	*ks*	*1,000*	*871,58*	*871,58*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	*M*	*D.1.18 013*	*trubka ohebná 450N 90/50mm*	*m*	*1 050,000*	*32,87*	*34 513,50*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		1050		1 050,000			
	VV		Součet		1 050,000			
14	*M*	*D.1.18 014*	*trubka ohebná 450N 110/90mm*	*m*	*130,000*	*66,80*	*8 684,00*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		130		130,000			
	VV		Součet		130,000			
15	*M*	*D.1.18 015*	*svítidlo ,A, - LED svítidlo pro osvětlování cest, 22W, IP66, IK09*	*ks*	*11,000*	*11 994,82*	*131 943,02*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
16	*M*	*D.1.18 016*	*svítidlo ,B1, - LED svítidlo na sloupku, 24LED zdrojů / 20W, IP66, IK10, 3000K, celk. výška 3000/4000 mm*	*ks*	*4,000*	*85 487,95*	*341 951,80*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
17	*M*	*D.1.18 017*	*svítidlo ,B2, - LED svítidlo na sloupku, 24LED zdrojů / 20W, IP66, IK10, 3000K, osazené mezi zábradlím na hlavě opěrné stěny, celk. výška 3000/4000 mm, včetně kotvení*	*ks*	*2,000*	*86 018,11*	*172 036,22*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
18	*M*	*D.1.18 018*	*svítidlo ,C, - Sloupkové LED svítidlo, 11W, asymetrická charakteristika, výška 1017mm, 3000K, IP66, IK10, vč. připojovacího boxu a kotvících šroubů*	*ks*	*9,000*	*25 646,38*	*230 817,42*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
19	*M*	*D.1.18 019*	*svítidlo ,Ca, - Sloupkové LED svítidlo, 11W, symetrická charakteristika, výška 1017mm, 3000K, IP66, IK10, vč. připojovacího boxu a kotvících šroubů*	*ks*	*1,000*	*25 646,38*	*25 646,38*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	*M*	*D.1.18 020*	*svítidlo ,D1, - Nástěnný LED reflektor, 28W, IP66, IK08, 3000K, vč. montážních doplňků, instalační výška 3,5m*	*ks*	*12,000*	*10 801,97*	*129 623,64*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
21	*M*	*D.1.18 021*	*svítidlo ,E1, - Vestavné stropní LED svítidlo 15,5W, zapuštěné do podhledu nadzemního koridoru, IP44, 4000K, IK06*	*ks*	*34,000*	*7 090,86*	*241 089,24*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
22	*M*	*D.1.18 022*	*svítidlo ,F, - LED svítidlo pro osvětlování cest s 24LED zdroji. Příkon 53W, 7699lm, IP66, IK09, 4000K, montážní výška 8m*	*ks*	*2,000*	*10 854,98*	*21 709,96*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
23	*M*	*D.1.18 023*	*svítidlo ,G, - LED svítidlo pro osvětlování přechodů. Příkon 16W, 2194lm, IP66, IK09, 5700K, montážní výška 6m*	*ks*	*2,000*	*10 536,89*	*21 073,78*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
24	*M*	*D.1.18 024*	*Recyklace svitidla, světlené zdroje*	*ks*	*77,000*	*13,26*	*1 021,02*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		77		77,000			
	VV		Součet		77,000			
25	*M*	*D.1.18 025*	*CYKY 3x1,5*	*m*	*200,000*	*19,09*	*3 818,00*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
26	*M*	*D.1.18 026*	*CYKY 5x6*	*m*	*240,000*	*123,00*	*29 520,00*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		240		240,000			
	VV		Součet		240,000			
27	*M*	*D.1.18 027*	*CYKY 5x10*	*m*	*950,000*	*206,76*	*196 422,00*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		950		950,000			
	VV		Součet		950,000			
28	*M*	*D.1.18 028*	*CYKY 5x16*	*m*	*100,000*	*334,00*	*33 400,00*	*vlastní*
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
	D	D2	Zemní práce				981 786,83	
29	K	D.1.18 029	vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	ks	1,000	15 904,73	15 904,73	vlastní
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	D.1.18 030	výkop jámy pro stožár VO	ks	17,000	1 192,86	20 278,62	vlastní
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
31	K	D.1.18 031	pouzdrový základ VO v trase kabelu pr.0,3/1,0m	ks	17,000	994,05	16 898,85	vlastní
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
32	K	D.1.18 032	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.4/ko1.0	m	220,000	359,51	79 092,20	vlastní
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		220		220,000			
	VV		Součet		220,000			
33	K	D.1.18 033	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4/ko1.0	m	480,000	575,22	276 105,60	vlastní
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		480		480,000			
	VV		Součet		480,000			
34	K	D.1.18 034	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/ko1.0	m	70,000	1 232,62	86 283,40	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
35	K	D.1.18 035	zatažení lana do kabelové chráničky vč.mat	m	1 290,000	15,90	20 511,00	vlastní
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		1290		1 290,000			
	VV		Součet		1 290,000			
36	K	D.1.18 036	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	195,000	106,03	20 675,85	vlastní
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		195		195,000			
	VV		Součet		195,000			
37	K	D.1.18 037	kabelové lože 2x5cm prosátá zemina šířka do 65cm	m	610,000	152,42	92 976,20	vlastní
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		610		610,000			
	VV		Součet		610,000			
38	K	D.1.18 038	kabelové lože 2x10cm suchý beton šířka 50cm	m	65,000	318,09	20 675,85	vlastní
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		65		65,000			
	VV		Součet		65,000			
39	K	D.1.18 039	zřízení a odstranění provizorní lávky vč.mater	m	200,000	92,78	18 556,00	vlastní
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
40	K	D.1.18 040	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.do 110mm	m	1 290,000	13,25	17 092,50	vlastní
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		1290		1 290,000			
	VV		Součet		1 290,000			
41	K	D.1.18 041	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.4	m	220,000	92,78	20 411,60	vlastní
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		220		220,000			
	VV		Součet		220,000			
42	K	D.1.18 042	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4	m	480,000	148,44	71 251,20	vlastní
	VV		Situace - nový stav D.1.18-102					
	VV		480		480,000			
	VV		Součet		480,000			
43	K	D.1.18 043	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4	m	70,000	318,09	22 266,30	vlastní
44	K	D.1.18 044	odvoz zeminy	m3	60,000	768,73	46 123,80	vlastní
45	K	D.1.18 064	bourání betonu (pokud se na něj narazí)	m3	3,000	3 777,37	11 332,11	vlastní
46	K	D.1.18 065	geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa	m	1 300,000	22,53	29 289,00	vlastní
47	*M*	*D.1.18 045*	*beton B13,5*	*m3*	*19,000*	*3 180,95*	*60 438,05*	*vlastní*
48	*M*	*D.1.18 046*	*stožárové pouzdro plast SP300/1000*	*ks*	*12,000*	*770,85*	*9 250,20*	*vlastní*
49	*M*	*D.1.18 047*	*stožárové pouzdro plast SP300/800*	*ks*	*5,000*	*646,79*	*3 233,95*	*vlastní*
50	*M*	*D.1.18 048*	*písek kopaný 0-2mm*	*m3*	*19,000*	*927,78*	*17 627,82*	*vlastní*
51	*M*	*D.1.18 049*	*výstražná fólie šířka 0,34m*	*m*	*1 300,000*	*4,24*	*5 512,00*	*vlastní*
	D	D3	Ostatní				95 777,41	
52	K	D.1.18 052	zajištění provizorního napájení	hod	30,000	530,16	15 904,80	vlastní
53	K	D.1.18 053	mechanizace (plošina, dovoz materiálu)	hod	35,000	1 590,47	55 666,45	vlastní
54	K	D.1.18 054	napojení na stávající rozvody V.O.	hod	12,000	530,16	6 361,92	vlastní
55	K	D.1.18 056	vodivé spojení ochranné trubky oboustranné	ks	48,000	84,83	4 071,84	vlastní
56	K	D.1.18 057	připojení do elektroinstalační krabice	ks	1,000	530,16	530,16	vlastní
57	K	D.1.18 058	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	34,000	43,56	1 481,04	vlastní
58	K	D.1.18 059	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	270,000	43,56	11 761,20	vlastní
	D	D4	Demontáže				70 027,03	
59	K	D.1.18 060	vedení	m	490,000	30,93	15 155,70	vlastní
60	K	D.1.18 061	světelné místo, vč. Odvozu a likvidace (uskladnění u správce areálu)	ks	23,000	2 385,71	54 871,33	vlastní
	D	D5	Revize				80 096,24	
61	K	D.1.18 062	měření, koordinace, kontrola na stavbě	ks	1,000	52 803,72	52 803,72	vlastní
62	K	D.1.18 063	vypracování zprávy VR - revize	ks	1,000	27 292,52	27 292,52	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO09 - Přeložky a přípojky SLP

KSO:	828 83	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ: 29220785
LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **11 714 377,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 714 377,91	21,00%	2 460 019,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **14 174 397,27**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO09 - Přeložky a přípojky SLP

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**11 714 377,91**
D1 - Areálové slaboproudé rozvody	6 272 878,44
D2 - Rozvody	4 301 789,89
D3 - Doplnění rozvaděče RD18 - server (D.1.19-101 Situace ASR)	390 254,08
D4 - Doplnění stávajícího rozvaděče RD3 (D.1.19-101 Situace ASR)	195 127,04
D5 - Doplnění stávajícího rozvaděče RD14 (D.1.19-101 Situace ASR)	195 127,04
D6 - Doplnění rozhlasové ústředny RU (D.1.19-101 Situace ASR)	13 012,59
D7 - Doplnění stávajícího rozvaděče ŘJER (D.1.19-101 Situace ASR)	13 015,39
D8 - Doplnění rozvaděčů RD18 1.PP - 11.NP A, RD18 1.NP - 11.NP B (D.1.19-101 Situace ASR)	125 437,17
D9 - Úložný materiál	1 039 115,24
D10 - Rozšíření telefonní ústředny	5 441 499,47
D11 - Rozšíření stávající TU FN Plzeň - Lochotín (D.1.19-001 Technická zpráva)	3 813 397,68
D12 - Dodávka a montáž telefonních přístrojů (D.1.19-001 Technická zpráva)	1 628 101,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO09 - Přeložky a přípojky SLP

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**11 714 377,91**	
	D	D1	Areálové slaboproudé rozvody				6 272 878,44	
	D	D2	Rozvody				4 301 789,89	
1	*M*	*D.1.19 001*	*kabel optický 96x9/125 OS2 vnitřní, B2ca,s1,d1*	*m*	*4 344,000*	*200,95*	*872 926,80*	*vlastní*
	VV		D.1.19-101 Situace ASR					
	VV		4344		4 344,000			
	VV		Součet		4 344,000			
2	*M*	*D.1.19 002*	*kabel optický 12x9/125 OS2 vnitřní, P30-R B2ca,s1,d1*	*m*	*984,000*	*247,10*	*243 146,40*	*vlastní*
	VV		D.1.19-101 Situace ASR					
	VV		984		984,000			
	VV		Součet		984,000			
3	*M*	*D.1.19 003*	*kabel metalický 50P0.5/FTP 2Mbps vnitřní, B2ca,s1,d1*	*m*	*13 248,000*	*202,31*	*2 680 202,88*	*vlastní*
	VV		D.1.19-101 Situace ASR					
	VV		13248		13 248,000			
	VV		Součet		13 248,000			
4	*M*	*D.1.19 004*	*FO duplexní patch kabel 9/125 OS2 LC/APC - LC/APC 2m LSOH*	*ks*	*4,000*	*322,83*	*1 291,32*	*vlastní*
5	*M*	*D.1.19 005*	*FO duplexní patch kabel 9/125 OS2 LC/APC - LC/PC 2m LSOH*	*ks*	*20,000*	*261,63*	*5 232,60*	*vlastní*
6	*M*	*D.1.19 006*	*FO duplexní patch kabel 9/125 OS2 LC/PC - LC/PC 2m LSOH*	*ks*	*4,000*	*248,06*	*992,24*	*vlastní*
7	*M*	*D.1.19 007*	*patch kabel RJ45-RJ45/1P/UTP/kat.3/2m LSOH (telefon)*	*ks*	*674,000*	*42,56*	*28 685,44*	*vlastní*
8	K	D.1.19 008	zatažení a upevnění optického kabelu v rozvaděči	ks	20,000	128,74	2 574,80	vlastní
	VV		D.1.19-101 Situace ASR					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
9	K	D.1.19 009	zatažení a upevnění metalického kabelu v rozvaděči	ks	46,000	81,40	3 744,40	vlastní
	VV		D.1.19-101 Situace ASR					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
10	*M*	*D.1.19 010*	*připojení metalického kabelu 50P na patch panel / konektorový blok 110*	*ks*	*46,000*	*1 661,16*	*76 413,36*	*vlastní*
	VV		D.1.19-101 Situace ASR					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
11	K	D.1.19 011	příprava konce optického kabelu SM pro zakončení - 96 vl.	ks	16,000	3 787,45	60 599,20	vlastní
	VV		D.1.19-101 Situace ASR					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
12	K	D.1.19 012	příprava konce optického kabelu SM pro zakončení - 12 vl.	ks	4,000	473,43	1 893,72	vlastní
	VV		D.1.19-101 Situace ASR					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
13	K	D.1.19 013	měření metalické kabeláže, měř. protokol	P	1 150,000	49,83	57 304,50	vlastní
	VV		D.1.19-101 Situace ASR					
	VV		1150		1 150,000			
	VV		Součet		1 150,000			
14	K	D.1.19 014	měření optické kabeláže (OS2), měř. protokol	vl	792,000	215,95	171 032,40	vlastní
	VV		D.1.19-101 Situace ASR					
	VV		792		792,000			
	VV		Součet		792,000			
15	*M*	*D.1.19 015*	*popiska patch panelu, svorkovnice, kabelu*	*ks*	*2 054,000*	*20,76*	*42 641,04*	*vlastní*
16	*M*	*D.1.19 016*	*drobný montážní, úložný + podružný materiál*	*ks*	*1,000*	*53 108,79*	*53 108,79*	*vlastní*
	D	D3	Doplnění rozvaděče RD18 - server (D.1.19-101 Situace ASR)				390 254,08	
17	*M*	*D.1.19 017*	*montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice*	*ks*	*20,000*	*31,28*	*625,60*	*vlastní*
18	*M*	*D.1.19 018*	*19" vyvazovací panel 1U 5x háček kovový velký*	*ks*	*8,000*	*246,28*	*1 970,24*	*vlastní*
19	*M*	*D.1.19 019*	*optický patch panel 48xLC-D/APC SM (keramika, zelený), 2U/19", vč. optických spojek*	*ks*	*8,000*	*6 136,96*	*49 095,68*	*vlastní*
20	*M*	*D.1.19 020*	*kazeta optická pro 24 svarů + víko + držák svarů*	*ks*	*32,000*	*465,09*	*14 882,88*	*vlastní*
21	*M*	*D.1.19 021*	*ochrana svaru smrštitelná teplem, 60mm*	*ks*	*768,000*	*49,83*	*38 269,44*	*vlastní*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	D.1.19 022	pigtail 9/125 OS2, LC/APC zelený, vlákno 900um, 1m	ks	768,000	370,83	284 797,44	vlastní
23	M	D.1.19 023	uzemňovací vodič CYA4 zž	m	16,000	38,30	612,80	vlastní
	D	D4	Doplnění stávajícího rozvaděče RD3 (D.1.19-101 Situace ASR)				195 127,04	
24	M	D.1.19 024	montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	10,000	31,28	312,80	vlastní
25	M	D.1.19 025	19" vyvazovací panel 1U 5x háček kovový velký	ks	4,000	246,28	985,12	vlastní
26	M	D.1.19 026	optický patch panel 48xLC-D/APC SM (keramika, zelený), 2U/19", vč. optických spojek	ks	4,000	6 136,96	24 547,84	vlastní
27	M	D.1.19 027	kazeta optická pro 24 svarů + víko + držák svarů	ks	16,000	465,09	7 441,44	vlastní
28	M	D.1.19 028	ochrana svaru smrštitelná teplem, 60mm	ks	384,000	49,83	19 134,72	vlastní
29	M	D.1.19 029	pigtail 9/125 OS2, LC/APC zelený, vlákno 900um, 1m	ks	384,000	370,83	142 398,72	vlastní
30	M	D.1.19 030	uzemňovací vodič CYA4 zž	m	8,000	38,30	306,40	vlastní
	D	D5	Doplnění stávajícího rozvaděče RD14 (D.1.19-101 Situace ASR)				195 127,04	
31	M	D.1.19 031	montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	10,000	31,28	312,80	vlastní
32	M	D.1.19 032	19" vyvazovací panel 1U 5x háček kovový velký	ks	4,000	246,28	985,12	vlastní
33	M	D.1.19 033	optický patch panel 48xLC-D/APC SM (keramika, zelený), 2U/19", vč. optických spojek	ks	4,000	6 136,96	24 547,84	vlastní
34	M	D.1.19 034	kazeta optická pro 24 svarů + víko + držák svarů	ks	16,000	465,09	7 441,44	vlastní
35	M	D.1.19 035	ochrana svaru smrštitelná teplem, 60mm	ks	384,000	49,83	19 134,72	vlastní
36	M	D.1.19 036	pigtail 9/125 OS2, LC/APC zelený, vlákno 900um, 1m	ks	384,000	370,83	142 398,72	vlastní
37	M	D.1.19 037	uzemňovací vodič CYA4 zž	m	8,000	38,30	306,40	vlastní
	D	D6	Doplnění rozhlasové ústředny RU (D.1.19-101 Situace ASR)				13 012,59	
38	M	D.1.19 038	montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	5,000	30,72	153,60	vlastní
39	M	D.1.19 039	optický patch panel 12xLC-D SM (keramika, modrý), 1U/19", vč. optických spojek	ks	1,000	2 691,28	2 691,28	vlastní
40	M	D.1.19 040	kazeta optická pro 24 svarů + víko + držák svarů	ks	1,000	465,09	465,09	vlastní
41	M	D.1.19 041	ochrana svaru smrštitelná teplem, 60mm	ks	24,000	49,83	1 195,92	vlastní
42	M	D.1.19 042	pigtail 9/125 OS2, LC modrý, vlákno 900um, 1m	ks	24,000	352,85	8 468,40	vlastní
43	M	D.1.19 043	uzemňovací vodič CYA4 zž	m	1,000	38,30	38,30	vlastní
	D	D7	Doplnění stávajícího rozvaděče ŘJER (D.1.19-101 Situace ASR)				13 015,39	
44	M	D.1.19 044	montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	5,000	31,28	156,40	vlastní
45	M	D.1.19 045	optický patch panel 12xLC-D SM (keramika, modrý), 1U/19", vč. optických spojek	ks	1,000	2 691,28	2 691,28	vlastní
46	M	D.1.19 046	kazeta optická pro 24 svarů + víko + držák svarů	ks	1,000	465,09	465,09	vlastní
47	M	D.1.19 047	ochrana svaru smrštitelná teplem, 60mm	ks	24,000	49,83	1 195,92	vlastní
48	M	D.1.19 048	pigtail 9/125 OS2, LC modrý, vlákno 900um, 1m	ks	24,000	352,85	8 468,40	vlastní
49	M	D.1.19 049	uzemňovací vodič CYA4 zž	m	1,000	38,30	38,30	vlastní
	D	D8	Doplnění rozvaděčů RD18 1.PP - 11.NP A, RD18 1.NP - 11.NP B (D.1.19-101 Situace				125 437,17	
50	M	D.1.19 050	montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	50,000	31,28	1 564,00	vlastní
51	M	D.1.19 051	19" vyvazovací panel 1U 5x háček kovový velký	ks	23,000	246,28	5 664,44	vlastní
52	M	D.1.19 052	metalický patch panel 50xRJ45/u, kat.3/1U/19"	ks	23,000	5 062,91	116 446,93	vlastní
53	M	D.1.19 053	uzemňovací vodič CYA4 zž	m	46,000	38,30	1 761,80	vlastní
	D	D9	Úložný materiál				1 039 115,24	
54	M	D.1.19 054	kabelový žlab FeZn drátěný 100x50 komplet (vč. zavěšení/uchycení, spojek)	m	395,000	437,31	172 737,45	vlastní
	VV		D.1.19-101 Situace ASR					
	VV		395		395,000			
	VV		Součet		395,000			
55	M	D.1.19 055	kabelový žlab FeZn drátěný 400x100 komplet (vč. zavěšení/uchycení, spojek)	m	389,000	777,10	302 291,90	vlastní
	VV		D.1.19-101 Situace ASR					
	VV		389		389,000			
	VV		Součet		389,000			
56	M	D.1.19 056	kabelový žlab FeZn perforovaný 60x50 komplet, funkčnost při požáru P30-R (vč. zavěšení/uchycení, spojovacího materiálu, tvarovek, koncovek)	m	591,000	366,56	216 636,96	vlastní
	VV		D.1.19-101 Situace ASR					
	VV		591		591,000			
	VV		Součet		591,000			
57	M	D.1.19 057	průraz zdí vč. začištění	ks	25,000	249,17	6 229,25	vlastní
	VV		D.1.19-101 Situace ASR					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
58	M	D.1.19 058	průraz stropu vč. začištění	ks	3,000	249,17	747,51	vlastní
	VV		D.1.19-101 Situace ASR					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	D.1.19 059	zednické přípomoce	ks	1,000	99 669,67	99 669,67	vlastní
60	*M*	*D.1.19 060*	*protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky*	*ks*	*17,000*	*311,47*	*5 294,99*	*vlastní*
	VV		D.1.19-101 Situace ASR					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
61	K	D.1.19 061	použití lešení pro výškové práce	ks	1,000	124 587,09	124 587,09	vlastní
62	K	D.1.19 062	demontáž a zpětná montáž stávajícího podhledu	m2	417,000	207,64	86 585,88	vlastní
	VV		D.1.19-101 Situace ASR					
	VV		417		417,000			
	VV		Součet		417,000			
63	*M*	*D.1.19 063*	*drobný montážní, úložný + podružný materiál*	*ks*	*1,000*	*24 334,54*	*24 334,54*	*vlastní*
	D	D10	Rozšíření telefonní ústředny				5 441 499,47	
	D	D11	Rozšíření stávající TU FN Plzeň - Lochotín (D.1.19-001 Technická zpráva)				3 813 397,68	
64	*M*	*D.1.19 064*	*Expansion Carrier with AC power 230V (18 slots)*	*ks*	*2,000*	*644 862,76*	*1 289 725,52*	*vlastní*
65	*M*	*D.1.19 065*	*System cabling B25 pair*	*ks*	*36,000*	*972,78*	*35 020,08*	*vlastní*
66	*M*	*D.1.19 066*	*Hlavní rozvod pro ukončení 900 párů včetně instalace a zhotovení průrazů pro systémové kabely*	*ks*	*1,000*	*18 638,23*	*18 638,23*	*vlastní*
67	*M*	*D.1.19 067*	*Rozšíření PABX o 624 analogových portů (26 desek po 24 portech s funkcionalitou CLIP)*	*ks*	*26,000*	*49 336,49*	*1 282 748,74*	*vlastní*
68	*M*	*D.1.19 068*	*Desky podpůrné - Call Classifier*	*ks*	*2,000*	*48 738,47*	*97 476,94*	*vlastní*
69	*M*	*D.1.19 069*	*Rozšíření PABX o 48 digitálních portů (2 desky po 24 portech)*	*ks*	*2,000*	*49 336,49*	*98 672,98*	*vlastní*
70	*M*	*D.1.19 070*	*UPS - online 3 kVA with ext.battery pack 3f/1f, rack 37U, včetně instalace*	*ks*	*1,000*	*322 929,73*	*322 929,73*	*vlastní*
71	*M*	*D.1.19 071*	*Instalace - zapojení systémových kabelů na straně PABX, rozpárování a zapojení kakabelů na straně HR - PABX*	*kpl*	*1,000*	*96 679,58*	*96 679,58*	*vlastní*
72	*M*	*D.1.19 072*	*Instalace - zapojení desek do carrieru, měření účastnických portů na HR PABX*	*kpl*	*1,000*	*83 423,51*	*83 423,51*	*vlastní*
73	*M*	*D.1.19 073*	*Akceptační testy (otestování nově dodaného HW a návazností stávající konfigurace, testy jednotlivých účastnických portů do úrovně HR, testy sběrnic přezkoušení funkcionality, testování chybových hlášení a alarmových stavů)*	*kpl*	*1,000*	*43 854,65*	*43 854,65*	*vlastní*
74	*M*	*D.1.19 074*	*Základní konfigurace (naprogramování směrových tabulek a analýzy v ústředně, naprogramování přelivů, výběr spojovací cesty, nouzové spoje*	*kpl*	*1,000*	*71 762,16*	*71 762,16*	*vlastní*
75	*M*	*D.1.19 075*	*Naprogramování ústředny (vytvoření číslovacího plánu, naprogramování nových pobočkových linek včetně účastnických kategorií, zkrácených voleb, authorizačních kódů a programové změny ve stávajících ústřednách*	*kpl*	*1,000*	*172 428,53*	*172 428,53*	*vlastní*
76	*M*	*D.1.19 076*	*Naprogramování aplikačních SW (tarifikační SW a SW pro vyhodnocení soukromých a služebních hovorů, nová čísla poboček, PINy pro zaměstanace, vnitřní a vnější tarif pro novou skupinu*	*kpl*	*2,000*	*57 808,41*	*115 616,82*	*vlastní*
77	*M*	*D.1.19 077*	*Zapojení a oživení linek na HR, MR a zásuvek (vytvoření ranžírovacího plánu, zapojení poboček na hlavním rozvodu PABX, propojení v podružných rozvaděčích, oživení zásuvek, práce včetně materiálu)*	*kpl*	*1,000*	*84 420,21*	*84 420,21*	*vlastní*
	D	D12	Dodávka a montáž telefonních přístrojů (D.1.19-001 Technická zpráva)				1 628 101,79	
78	*M*	*D.1.19 078*	*Analogový telefonní přístroj dle standardu FN Plzeň, kompatibilní se stávající telefonní ústřednou AVAYA, včetně indikace message waiting*	*ks*	*450,000*	*1 465,14*	*659 313,00*	*vlastní*
79	*M*	*D.1.19 079*	*Analogový bezdrátový telefonní přístroj dle standardu FN Plzeň, kompatibilní se stávající telefonní ústřednou AVAYA, včetně displeje a podpory funkcionality CLIp*	*ks*	*160,000*	*1 863,82*	*298 211,20*	*vlastní*
80	*M*	*D.1.19 080*	*Digitální tel. přístroj s displejem a minimálně osmi programovatelnými tlačítky kompatibilní se stávající telefonní ústřednou AVAYA*	*ks*	*40,000*	*12 129,80*	*485 192,00*	*vlastní*
81	*M*	*D.1.19 081*	*Instalace telefonních přístrojů na konkrétní pracoviště, zhotovení přívodních šňůr v délce dle potřeby, přezkoušení*	*kpl*	*1,000*	*185 385,59*	*185 385,59*	*vlastní*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO10 - Přeložky a přípojky medicinálních plynů

KSO:	82752	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 789 140,81**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 789 140,81	21,00%	585 719,57
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**3 374 860,38**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO10 - Přeložky a přípojky medicinálních plynů

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 789 140,81**
1 - Kyslík	862 802,70
2 - Stlačený vzduch pro dýchání	903 431,64
3 - Stlačený vzduch pro pohon	913 639,64
4 - Konzole a příchytný materiál	55 932,82
5 - Protipožární ucpávka	20 676,25
6 - Zkoušky	32 657,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO10 - Přeložky a přípojky medicinálních plynů

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 789 140,81**	
	D	1	Kyslík				862 802,70	
1	K	PPMED101	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 54x2, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	300,000	2 540,52	762 156,00	
	VV		"v.č. D.1.20-101" 200		200,000			
	VV		"v.č. D.1.20-102 " 100		100,000			
	VV		Součet		300,000			
2	K	PPMED102	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta	g	3 000,000	18,56	55 680,00	
	VV		"300x10g" 3000		3 000,000			
	VV		Součet		3 000,000			
3	K	PPMED103	Napojení na stávající rozvod, inertizace rozvodu	ks	1,000	9 012,68	9 012,68	
	VV		"m.č. 02.06.91.022" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	PPMED104	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 76x3,2/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	8,000	801,60	6 412,80	
	VV		"v.č. D.1.20-101" 4		4,000			
	VV		"v.č. D.1.20-102" 4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
5	K	PPMED105	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 76x3,2/1,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	1,000	2 404,80	2 404,80	
	VV		"v.č. D.1.20-102" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	PPMED106	Dodávka a montáž kulový uzávěr G2", PN20	ks	1,000	2 004,00	2 004,00	
	VV		"v.č. D.1.20-102" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	PPMED107	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	m	300,000	25,45	7 635,00	
	VV		"v.č. D.1.20-101" 200		200,000			
	VV		"v.č. D.1.20-102" 100		100,000			
	VV		Součet		300,000			
8	K	PPMED108	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o technologickém postupu pájení trubek	m	300,000	20,15	6 045,00	
	VV		"v.č. D.1.20-101" 200		200,000			
	VV		"v.č. D.1.20-102" 100		100,000			
	VV		Součet		300,000			
9	K	PPMED109	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 doloženo protokolem o proplachu	m	300,000	22,27	6 681,00	
	VV		"v.č. D.1.20-101" 200		200,000			
	VV		"v.č. D.1.20-102" 100		100,000			
	VV		Součet		300,000			
10	K	PPMED110	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	1,000	4 771,42	4 771,42	
	VV		"1x1ks" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	2	Stlačený vzduch pro dýchání				903 431,64	
11	K	PPMED201	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 54x2, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	320,000	2 540,52	812 966,40	
	VV		"v.č. D.1.20-101" 320		320,000			
	VV		Součet		320,000			
12	K	PPMED202	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta	g	3 200,000	15,37	49 184,00	
	VV		"320x10g" 3200		3 200,000			
	VV		Součet		3 200,000			
13	K	PPMED203	Napojení na stávající rozvod	ks	1,000	4 771,42	4 771,42	
	VV		"m.č. 02.14.92.019" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	PPMED204	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 76x3,2/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	10,000	801,60	8 016,00	
	VV		"v.č. D.1.20-101" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
15	K	PPMED205	Dodávka a montáž kulový uzávěr G2", PN20	ks	1,000	2 004,00	2 004,00	
	VV		"v.č. D.1.20-101" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	PPMED206	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	m	320,000	25,45	8 144,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v.č. D.1.20-101" 320		320,000			
	VV		Součet		320,000			
17	K	PPMED207	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o technologickém postupu pájení trubek	m	320,000	20,15	6 448,00	
	VV		"v.č. D.1.20-101" 320		320,000			
	VV		Součet		320,000			
18	K	PPMED208	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 doloženo protokolem o proplachu	m	320,000	22,27	7 126,40	
	VV		"v.č. D.1.20-101" 320		320,000			
	VV		Součet		320,000			
19	K	PPMED209	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	1,000	4 771,42	4 771,42	
	VV		"1x1ks" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	3	Stlačený vzduch pro pohon				913 639,64	
20	K	PPMED301	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 54x2, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	320,000	2 540,52	812 966,40	
	VV		"v.č. D.1.20-101" 320		320,000			
	VV		Součet		320,000			
21	K	PPMED302	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta	g	3 200,000	18,56	59 392,00	
	VV		"320x10g" 3200		3 200,000			
	VV		Součet		3 200,000			
22	K	PPMED303	Napojení na stávající rozvod	ks	1,000	4 771,42	4 771,42	
	VV		"m.č. 02.14.92.019" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	PPMED304	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 76x3,2/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	10,000	801,60	8 016,00	
	VV		"v.č. D.1.20-101" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
24	K	PPMED305	Dodávka a montáž kulový uzávěr G2", PN20	ks	1,000	2 004,00	2 004,00	
	VV		"v.č. D.1.20-101" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	PPMED306	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	m	320,000	25,45	8 144,00	
	VV		"v.č. D.1.20-101" 320		320,000			
	VV		Součet		320,000			
26	K	PPMED307	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o technologickém postupu pájení trubek	m	320,000	20,15	6 448,00	
	VV		"v.č. D.1.20-101" 320		320,000			
	VV		Součet		320,000			
27	K	PPMED308	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 doloženo protokolem o proplachu	m	320,000	22,27	7 126,40	
	VV		"v.č. D.1.20-101" 320		320,000			
	VV		Součet		320,000			
28	K	PPMED309	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	1,000	4 771,42	4 771,42	
	VV		"1x1ks" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	4	Konzole a příchytný materiál				55 932,82	
29	K	PPMED401	Konzola (podpěra) pro 1xCu54x2, trubková objímka s gumovou vložkou kotvená pomocí závitové tyče do stěny nebo stropu, max. vzdálenost podpor 3,0 metru	ks	314,000	178,13	55 932,82	
	VV		"940:3m" 314		314,000			
	VV		Součet		314,000			
	D	5	Protipožární ucpávka				20 676,25	
30	K	PPMED501	Dodávka a montáž protipožární ucpávka chránička DN65, certifikovaná ucpávka dle předpisů PO, požární odolnost minimálně EW30	ks	25,000	827,05	20 676,25	
	VV		"25x1ks" 25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
	D	6	Zkoušky				32 657,76	
31	K	PPMED601	Zkoušky a kontroly dle ČSN EN 7396-1, zkouška před zakrytováním, zkoušky a postupy před použitím systému, doložené předávacím protokolem dodavatele o provedených zkouškách	HZS	8,000	4 082,22	32 657,76	
	VV		"8x1hodina" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO11 - Přípojka potrubní pošty

KSO:	80111	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ: 29220785
LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **6 942 571,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 942 571,60	21,00%	1 457 940,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **8 400 511,64**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO11 - Přípojka potrubní pošty

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**6 942 571,60**
PSV - Práce a dodávky PSV	6 942 571,60
D1 - PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ	131 634,95
D2 - VÝHYBKY	103 694,45
D3 - NAPÁJENÍ	29 046,50
D4 - ŘÍDICÍ SYSTÉM	508 748,88
D5 - POHON NOVÉ SAMOSTATNÉ LINKY	241 692,54
D6 - SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ	449 413,96
D7 - JÍZDNÍ POTRUBÍ	4 734 635,27
D8 - POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	270 112,91
D9 - PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU	144 871,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO11 - Přípojka potrubní pošty

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**6 942 571,60**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 942 571,60	
1	K	D.1.21 - 1	Nemocniční stanice s předním plněním, se zabezpečeným odesláním a příjmem pouzder, antimikrobiální, RFID – čipová technologie ve stanicích, scanner	kus	1,000	248 261,14	248 261,14	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Identifikace uživatelů – ID karty, Systém zabezpečeného přístupu,					
	VV		Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky,					
	VV		Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Možnost napojení čtečky čárových kódů, Antimikrobiální ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej),					
	VV		možnost připojení až 16 signalizací s různou adresou - D.1.21-102 Trasa PP -situace 2.PP					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	D.1.21 - 5	Záchytný koš pod stanici, včetně polstrování, barva bílá.	kus	1,000	12 403,89	12 403,89	vlastní
	VV		Poznámka k položce: pod stanicí					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	D.1.21 - 9	Odfuk stanice včetně koncového dílu a nasávacích klapek - kovový dolní	kus	1,000	20 290,04	20 290,04	vlastní
	VV		Poznámka k položce: u koncové stanice PP v 1.NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	D.1.21 - 13	Zakončení odfuku ve venkovním prostředí - komplet zakončení na vzduchové potrubí DN110mm	kus	1,000	6 268,43	6 268,43	vlastní
	VV		Poznámka k položce: na konci odfukového potrubí					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	D.1.21 - 17	Akusticko-optická signalizace příchodu pouzdra ke stanici	kus	1,000	4 746,40	4 746,40	vlastní
	VV		Poznámka k položce: do 10m od stanice PP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	D.1.21 - 21	RFID obvod pro čtení čipů pouzder a uživatelských ID karet kompatibilní technologie a kontrolu dojezdu, včetně integrované antény v přední části stanice	kus	1,000	27 982,79	27 982,79	vlastní
	VV		Poznámka k položce: ve stanici PP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	D.1.21 - 25	Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder	kus	1,000	2 066,98	2 066,98	vlastní
	VV		Poznámka k položce: u stanice PP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	D.1.21 - 29	ID Karty kompatibilní technologie a zavedení uživatelů/ ID karet do databáze systému PP	kus	5,000	825,99	4 129,95	vlastní
	VV		Poznámka k položce: 5ks karet na jedno pracoviště PP					
	VV		1*5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
9	K	D.1.21 - 33	Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství ke stěně	soubor	1,000	2 485,01	2 485,01	vlastní
	VV		Poznámka k položce: u stanice PP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	D.1.21 - 37	Značení komponentů	kus	1,000	85,62	85,62	vlastní
	VV		Poznámka k položce: u stanice PP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D1	PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ				131 634,95	
11	K	D.1.21 - 42	Přepravní pouzdro krátké ANTIBAKTERIÁLNÍ (vnitřní délka 330mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů), otevíratelné z obou stran, technologie iontů stříbra,	kus	4,000	9 931,98	39 727,92	vlastní
	VV		Poznámka k položce: jízdní kroužky z uhlíkových vláken s prodlouženou životností. Čtyři pouzdra na stanici.					
	VV		4*1		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	D.1.21 - 46	Přepravní pouzdro dlouhé ANTIBAKTERIÁLNÍ (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů), otevíratelné z obou stran,	kus	4,000	10 012,56	40 050,24	vlastní
	VV		Poznámka k položce: technologie iontů stříbra, jízdní kroužky s prodlouženou životností. Čtyři pouzdra na stanici.					
	VV		4*1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
13	K	D.1.21 - 50	Přepravní pouzdro velkoobjemové (minimální vnitřní rozměry 230mm x Ø 130 mm, včetně 2 čipů), otevíratelné z obou stran	kus	5,000	8 481,46	42 407,30	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Pět pouzder na stanici.					
	VV		5*1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
14	K	D.1.21 - 54	Vložky pro fixaci materiálu uvnitř pouzdra	kus	20,000	317,30	6 346,00	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Dvacet kusů na stanici.					
	VV		20*1		20,000			
	VV		Součet		20,000			
15	K	D.1.21 - 58	Naprogramování pouzder a zavedení do databáze systému PP, nastavení automatické údržby	kus	13,000	238,73	3 103,49	vlastní
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		4+4+5		13,000			
	VV		Součet		13,000			
	D	D2	VÝHYBKY				103 694,45	
16	K	D.1.21 - 63	Třícestná elektronická výhybka - systémová	kus	1,000	56 043,14	56 043,14	vlastní
	VV		Poznámka k položce: ve stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	D.1.21 - 67	Koncový zásobníkový díl k výhybce se 2 vzduchovými klapkami	kus	1,000	9 324,57	9 324,57	vlastní
	VV		Poznámka k položce: na výhybce					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	D.1.21 - 71	Třícestná elektronická výhybka - vzduchová	kus	1,000	32 689,90	32 689,90	vlastní
	VV		Poznámka k položce: ve stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	D.1.21 - 75	Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek	soubor	2,000	2 732,80	5 465,60	vlastní
	VV		Poznámka k položce: u výhybek PP ve stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	K	D.1.21 - 79	Značení komponentů	kus	2,000	85,62	171,24	vlastní
	VV		Poznámka k položce: u výhybek PP ve stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	D3	NAPÁJENÍ				29 046,50	
21	K	D.1.21 - 84	Linkový napájecí zdroj včetně řídicí elektroniky a aktivního chlazení	kus	1,000	28 303,11	28 303,11	vlastní
	VV		Poznámka k položce: pro novou nezávislou linku ve stávajícím rozvaděči stávající centrály PP ve 3.PP v obj. 10					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	D.1.21 - 88	Montážní a instalační materiál k napojení a uchycení komponentů	soubor	1,000	657,77	657,77	vlastní
	VV		Poznámka k položce: u linkového napájecího zdroje					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	D.1.21 - 92	Značení komponentů	kus	1,000	85,62	85,62	vlastní
	VV		Poznámka k položce: u linkového napájecího zdroje					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D4	ŘÍDICÍ SYSTÉM				508 748,88	
24	K	D.1.21 - 97	Rozšíření stávající řídící centrály pro nové části (HW)	soubor	1,000	238 153,89	238 153,89	vlastní
	VV		Poznámka k položce: stávající řídící centrála ve 3.PP v obj.10					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	D.1.21 - 101	Rozšíření SW vybavení jednotlivých vizualizací, serveru a řídicího systému pro nové rozšířené části (Vizualizační a programovací SW ,	soubor	1,000	154 735,36	154 735,36	vlastní
	VV		Poznámka k položce: SW pro statistiky a vyhodnocování, Čipová RFID technologie, Řízení rizika, Funkce kalendář – plánování,					
	VV		Automatická údržba pouzder, Automatická údržba komponentů, Zasílání informací mailem , RFID manager.					
	VV		Stávající řídící centrála ve 3.PP v obj.10					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	D.1.21 - 105	Linkový řídicí SW pro každou samostatnou novou linku včetně licence	soubor	1,000	99 541,37	99 541,37	vlastní
	VV		Poznámka k položce: stávající řídící centrála ve 3.PP v obj.10					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	D.1.21 - 109	Napojení řídicí jednotky k novým linkám	kus	1,000	16 318,26	16 318,26	vlastní
	VV		Poznámka k položce: stávající řídící centrála ve 3.PP v obj.10					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D5	POHON NOVÉ SAMOSTATNÉ LINKY				241 692,54	
28	K	D.1.21 - 114	Dmychadlo pro přepravu pouzder do celkové hmotnosti 2 kg (2,6 kW), včetně příslušenství, regulace výkonu dmychadla minimálně do 75 Hz	kus	1,000	58 745,73	58 745,73	vlastní
	VV		Poznámka k položce: ve stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	D.1.21 - 118	Frekvenční řízení třífázového dmychadla 2,6 kW, včetně požadovaného příslušenství a nastavení	kus	1,000	19 541,62	19 541,62	vlastní
	VV		Poznámka k položce: ve stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	D.1.21 - 122	Snímač provozu dmychadla včetně napojení - tlakový	kus	1,000	9 883,63	9 883,63	vlastní
	VV		Poznámka k položce: ve stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	D.1.21 - 126	Vzduchová dioda v dimenzi 160 mm, průhledné provedení střední části pro kontrolu správné funkčnosti, včetně montážního materiálu	kus	1,000	17 248,00	17 248,00	vlastní
	VV		Poznámka k položce: ve stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	D.1.21 - 130	Elektrorevize - kompletní	soubor	1,000	9 282,27	9 282,27	vlastní
	VV		Poznámka k položce: ve stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	D.1.21 - 134	Elektrorozvaděč - rozšíření stáv. rozvaděče ve stávající centrále, doplnění o novou samostatnou linku, kabeláž	soubor	1,000	106 382,95	106 382,95	vlastní
	VV		Poznámka k položce: stejný standard jako stávající rozvaděče pro potrubní poštu. Ve stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	D.1.21 - 138	Zemnící Cu vodič, 6mm2	m	20,000	133,97	2 679,40	vlastní
	VV		Poznámka k položce: ve stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		20*1		20,000			
	VV		Součet		20,000			
35	K	D.1.21 - 142	Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů v centrále	soubor	1,000	8 575,14	8 575,14	vlastní
	VV		Poznámka k položce: ve stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	D.1.21 - 146	Vzduchový oblouk, 110 mm	kus	6,000	685,97	4 115,82	vlastní
	VV		Poznámka k položce: ve stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		6*1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
37	K	D.1.21 - 150	Vzduchové potrubí 110 mm	m	10,000	489,55	4 895,50	vlastní
	VV		Poznámka k položce: ve stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		10*1		10,000			
	VV		Součet		10,000			
38	K	D.1.21 - 154	Značení linek a komponentů PP	kus	4,000	85,62	342,48	vlastní
	VV		Poznámka k položce: ve stávající centrále ve 3.PP v obj. 10					
	VV		4*1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	D6	SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ				449 413,96	
39	K	D.1.21 - 159	Systémový kabel pro napájení a přenos dat, stíněný	m	1 820,000	215,56	392 319,20	vlastní
	VV		Poznámka k položce: podél jízdního potrubí samostatné linky a propojovacích linek					
	VV		1820*1		1 820,000			
	VV		Součet		1 820,000			
40	K	D.1.21 - 163	Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty, prostupů a instalačního materiálu	m	10,000	96,70	967,00	vlastní
	VV		Poznámka k položce: do 10m od stanice PP					
	VV		10*1		10,000			
	VV		Součet		10,000			
41	K	D.1.21 - 167	Montážní a instalační materiál pro montáž systémového kabelu	soubor	1,000	56 127,76	56 127,76	vlastní
	VV		Poznámka k položce: podél jízdního potrubí					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D7	JÍZDNÍ POTRUBÍ				4 734 635,27	
42	K	D.1.21 - 172	Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé	m	1 355,000	1 934,02	2 620 597,10	vlastní
	VV		Poznámka k položce: jízdního potrubí samostatné linky z výstupu PCHO do obj. 13 a propojovacích linek mezi PCHO a stáv. centrálou v obj. 10					
	VV		- D.1.21-101 Trasa PP v koridoru, D.1.21-103 Trasa PP - situace 3.PP, D.1.21-102 Trasa PP -situace 2.PP					
	VV		"PCHO - stáv. centrála" 1*267+4*162+2*86		1 087,000			
	VV		"situace 3.PP až 1.NP" 150+74+5+39		268,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 355,000			
43	K	D.1.21 - 177	Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé	kus	254,000	4 724,24	1 199 956,96	vlastní
	VV		Poznámka k položce: oblouky na trase samostatné linky z výstupu PCHO do obj. 13 a trase propojovacích linek mezi PCHO					
	VV		a stáv. centrálou v obj. 10 - D.1.21-101 Trasa PP v koridoru, D.1.21-103 Trasa PP -situace 3.PP, D.1.21-102 Trasa PP - situace 2.PP					
	VV		"PCHO - stáv. centrála" 1*43+4*25+2*21		185,000			
	VV		"situace 3.PP až 1.NP" 36+22+0+11		69,000			
	VV		Součet		254,000			
44	K	D.1.21 - 182	Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí	m	12,000	4 905,55	58 866,60	vlastní
	VV		Poznámka k položce: kovové jízdního potrubí samostatné linky ve 2.PP pavilonu 14 - D.1.21-102 Trasa PP -situace 2.PP					
	VV		12*1		12,000			
	VV		Součet		12,000			
45	K	D.1.21 - 186	Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako u plastových oblouků	kus	3,000	15 413,70	46 241,10	vlastní
	VV		Poznámka k položce: kovové oblouky samostatné linky ve 2.PP pavilonu 14 - D.1.21-102 Trasa PP -situace 2.PP					
	VV		3*1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
46	K	D.1.21 - 190	Kompenzátory délkové roztažnosti - eliminující dilataci min. 15 cm	kus	5,000	9 053,61	45 268,05	vlastní
	VV		Poznámka k položce: na trase PP v novém podzemním kanálu - D.1.21-101 Trasa PP v koridoru					
	VV		5*1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
47	K	D.1.21 - 194	Značení tras potrubí dle linek s označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy jízdního potrubí)	kus	162,000	85,62	13 870,44	vlastní
	VV		Poznámka k položce: na jednotlivých linkách jízdního potrubí					
	VV		1620/10		162,000			
	VV		Součet		162,000			
48	K	D.1.21 - 198	Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí	soubor	1,000	19 131,65	19 131,65	vlastní
	VV		Poznámka k položce: na jednotlivých linkách jízdního potrubí					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	D.1.21 - 202	Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla)	soubor	1,000	730 703,37	730 703,37	vlastní
	VV		Poznámka k položce: na jednotlivých linkách jízdního potrubí					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D8	POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ				270 112,91	
50	K	D.1.21 - 207	Protipožární manžety EI 120	kus	59,000	3 329,13	196 418,67	vlastní
	VV		Poznámka k položce: na plastovém jízdním potrubí u pož. dělících konstrukcí na jednotlivých podlažích a v propojovacím kanálu					
	VV		- D.1.21-101 Trasa PP v koridoru, D.1.21-103 Trasa PP - situace 3.PP, D.1.21-102 Trasa PP -situace 2.PP					
	VV		"PCHO - stáv. centrála" 46		46,000			
	VV		"situace 3.PP až 1.NP" 5+3+1+4		13,000			
	VV		Součet		59,000			
51	K	D.1.21 - 212	Protipožární zajištění prostupu potrubí mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek)	kus	59,000	445,23	26 268,57	vlastní
	VV		Poznámka k položce: na plastovém jízdním potrubí u pož. dělících konstrukcí na jednotlivých podlažích a v propojovacím kanálu					
	VV		- D.1.21-101 Trasa PP v koridoru, D.1.21-103 Trasa PP - situace 3.PP, D.1.21-102 Trasa PP -situace 2.PP					
	VV		"PCHO - stáv. centrála" 46		46,000			
	VV		"situace 3.PP až 1.NP" 5+3+1+4		13,000			
	VV		Součet		59,000			
52	K	D.1.21 - 217	Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany ucpávky (protipožární tmel, vata,ID štítek)	kus	59,000	451,27	26 624,93	vlastní
	VV		Poznámka k položce: na syst. kabelu u pož. dělících konstrukcí					
	VV		"PCHO - stáv. centrála" 46		46,000			
	VV		"situace 3.PP až 1.NP" 5+3+1+4		13,000			
	VV		Součet		59,000			
53	K	D.1.21 - 222	Seznam protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace)	soubor	1,000	8 914,60	8 914,60	vlastní
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	D.1.21 - 226	Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému	kus	59,000	201,46	11 886,14	vlastní
	VV		Poznámka k položce: u jednotlivých protipožárních prostupů					
	VV		46+13		59,000			
	VV		Součet		59,000			
	D	D9	PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU				144 871,89	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	D.1.21 - 231	Autorizované parametrování a spuštění upravené části systému, naprogramování nové části systému a stanic dle požadavků zákazníka	soubor	1,000	54 526,15	54 526,15	vlastní
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	D.1.21 - 235	Nastavení dálkového přístupu a jednotlivých vizualizačních pracovišť	soubor	1,000	13 711,37	13 711,37	vlastní
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	K	D.1.21 - 239	Autorizované odstavení stávajícího systému potrubní pošty, úpravy programového vybavení a SW nastavení	soubor	1,000	19 996,92	19 996,92	vlastní
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	D.1.21 - 243	Individuální a komplexní zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla	soubor	1,000	56 637,45	56 637,45	vlastní
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO12 - Přeložka plynu

KSO:	82752	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 141 872,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 141 872,60	21,00%	449 793,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 591 665,85**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO12 - Přeložka plynu

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 141 872,60**
11 - Přípravné a přidružené práce	86 890,78
12 - Odkopávky a prokopávky	7 275,81
13 - Hloubené vykopávky	131 337,63
15 - Roubení	34 890,33
16 - Přemístění výkopku	98 234,87
17 - Konstrukce ze zemin	33 521,41
19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	156 684,96
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	20 315,66
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	390 734,97
57 - Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch	24 825,98
723 - Vnitřní plynovod	323 772,44
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	58 448,34
783 - Nátěry	26 886,48
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	1 903,50
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	13 819,05
94 - Lešení a stavební výtahy	24 834,74
H27 - Vedení trubní dálková a přípojná	53 036,08
H722 - Vnitřní vodovod	3 334,81
M23 - Montáže potrubí	261 984,91
M46 - Zemní práce při montážích	35 498,16
S - Přesuny sutí	142 833,42
D1 - Ostatní materiál	210 808,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
IO12 - Přeložka plynu

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 141 872,60**	
	D	11	Přípravné a přidružené práce				86 890,78	
1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	240,000	57,80	13 872,00	RTS I / 2022
	VV		DEN x HODIN					
	VV		10*24		240,000			
	VV		Součet		240,000			
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,000	58,11	581,10	RTS I / 2022
	VV		DEN					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
3	K	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	4,500	694,21	3 123,95	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SITUACE (KANALIZACE)					
	VV		3*1,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
4	K	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	3,000	436,68	1 310,04	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SITUACE (PLYNOVOD)					
	VV		2*1,5		3,000			
	VV		Součet		3,000			
5	K	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,000	349,34	1 048,02	RTS I / 2022
	VV		EL.KABELY					
	VV		2*1,5		3,000			
	VV		Součet		3,000			
6	K	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	215,250	50,39	10 846,45	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SITUACE-ROZEBRÁNÍ A ZAPRAVENÍ					
	VV		18,5*1,5		27,750			
	VV		VIZ.SITUACE-ROZEBRÁNÍ A PROVIZORNÍ ZAPRAVENÍ					
	VV		125*1,5		187,500			
	VV		Součet		215,250			
7	K	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	215,250	111,75	24 054,19	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SITUACE-ROZEBRÁNÍ A ZAPRAVENÍ					
	VV		18,5*1,5		27,750			
	VV		VIZ.SITUACE-ROZEBRÁNÍ A PROVIZORNÍ ZAPRAVENÍ					
	VV		125*1,5		187,500			
	VV		Součet		215,250			
8	K	113107222RA0	Odstranění asfaltobetonové vozovky pl. nad 50 m2	m2	215,250	148,92	32 055,03	RTS I / 2022
	VV		VIZ.SITUACE-ROZEBRÁNÍ A ZAPRAVENÍ					
	VV		18,5*1,5		27,750			
	VV		VIZ.SITUACE-ROZEBRÁNÍ A PROVIZORNÍ ZAPRAVENÍ					
	VV		125*1,5		187,500			
	VV		Součet		215,250			
	D	12	Odkopávky a prokopávky				7 275,81	
9	K	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	10,830	671,82	7 275,81	RTS I / 2022
	VV		VIZ.KANALIZACE					
	VV		3*1,5*1,5*1,0		6,750			
	VV		VIZ.PLYNOVOD					
	VV		2*(1,5*1,0*1,0)		3,000			
	VV		VIZ.EL.KABELY					
	VV		2*1,5*0,6*0,6		1,080			
	VV		Součet		10,830			
	D	13	Hloubené vykopávky				131 337,63	
10	K	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	10,830	1 701,93	18 431,90	RTS I / 2022
	VV		VIZ.ZTÍŽENÉ VYKOPÁVKY					
	VV		10,83		10,830			
	VV		Součet		10,830			
11	K	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	164,630	671,82	110 601,73	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÉ PROFILY					
	VV		164,63		164,630			
	VV		Součet		164,630			
12	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	82,315	27,99	2 304,00	RTS I / 2022
	VV		VIZ.HLOUBENÍ					
	VV		164,63/2		82,315			
	VV		Součet		82,315			
	D	15	Roubení				34 890,33	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	128,500	167,95	21 581,58	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÉ PROFILY					
	VV		128,5		128,500			
	VV		Součet		128,500			
14	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	128,500	103,57	13 308,75	RTS I / 2022
	VV		VIZ.ZŘÍZENÍ					
	VV		128,5		128,500			
	VV		Součet		128,500			
	D	16	Přemístění výkopku				98 234,87	
15	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	164,630	55,98	9 215,99	RTS I / 2022
	VV		VIZ.HLOUBENÍ					
	VV		164,63		164,630			
	VV		Součet		164,630			
16	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	164,630	62,60	10 305,84	RTS I / 2022
	VV		VIZ.VODOROVNÝ PŘESUN					
	VV		164,63		164,630			
	VV		Součet		164,630			
17	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	164,640	343,75	56 595,00	RTS I / 2022
	VV		Včetně protlaku mezi RJ6 a RJ7					
	VV		VYTLAČENÁ KUBATURA POTRUBÍM					
	VV		1,32		1,320			
	VV		LOŽE					
	VV		14,40		14,400			
	VV		OBSYP					
	VV		70,04		70,040			
	VV		ZÁSYP					
	VV		78,88		78,880			
	VV		Součet		164,640			
18	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	823,150	26,87	22 118,04	RTS I / 2022
	VV		5 KM, CELKEM 15 KM					
	VV		164,63*5		823,150			
	VV		Součet		823,150			
	D	17	Konstrukce ze zemin				33 521,41	
19	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	70,040	274,32	19 213,37	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		70,04		70,040			
	VV		Součet		70,040			
20	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	78,880	181,39	14 308,04	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL A SITUACE					
	VV		78,88		78,880			
	VV		Součet		78,880			
	D	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				156 684,96	
21	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	164,630	951,74	156 684,96	RTS I / 2022
	VV		VIZ.VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ					
	VV		164,63		164,630			
	VV		Součet		164,630			
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				20 315,66	
22	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	14,400	1 410,81	20 315,66	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		14,40		14,400			
	VV		Součet		14,400			
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				390 734,97	
23	K	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	43,050	1 502,63	64 688,22	RTS I / 2022
	VV		plocha x tl.vrstvy-ZAPRAVENÍ					
	VV		18,5*1,5*0,2		5,550			
	VV		plocha x tl.vrstvy-PROVIZORNÍ ZAPRAVENÍ					
	VV		125*1,5*0,2		37,500			
	VV		Součet		43,050			
24	K	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	108,654	3 000,78	326 046,75	RTS I / 2022
	D	57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				24 825,98	
25	K	572942112R00	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm	m2	27,750	894,63	24 825,98	RTS I / 2022
	VV		plocha ZAPRAVENÍ					
	VV		18,5*1,5		27,750			
	VV		Součet		27,750			
	D	723	Vnitřní plynovod				323 772,44	
26	K	723150314R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89x3,6	m	174,000	1 294,37	225 220,38	RTS I / 2022
	VV		PROVIZORNÍ PŘELOŽKA					
	VV		174		174,000			
	VV		Součet		174,000			
27	K	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	4,000	13 996,17	55 984,68	RTS I / 2022
	VV		PROVIZORNÍ PŘELOŽKA					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
28	K	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	4,000	1 679,54	6 718,16	RTS I / 2022
	VV		PROVIZORNÍ PŘELOŽKA					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
29	K	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	174,000	47,03	8 183,22	RTS I / 2022
	VV		PROVIZORNÍ PŘELOŽKA					
	VV		174		174,000			
	VV		Součet		174,000			
30	K	723150804LP	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 89	m	174,000	159,00	27 666,00	Vlastní
	VV		PROVIZORNÍ PŘELOŽKA					
	VV		174		174,000			
	VV		Součet		174,000			
	D	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				58 448,34	
31	K	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	174,000	335,91	58 448,34	RTS I / 2022
	VV		PROVIZORNÍ PŘELOŽKA					
	VV		174		174,000			
	VV		Součet		174,000			
	D	783	Nátěry				26 886,48	
32	K	783421310R00	Nátěr syntetický armatur do DN 100 mm 2x +1x email	kus	174,000	154,52	26 886,48	RTS I / 2022
	VV		PROVIZORNÍ PŘELOŽKA					
	VV		174		174,000			
	VV		Součet		174,000			
	D	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				1 903,50	
33	K	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	5,000	380,70	1 903,50	RTS I / 2022
	VV		OZNAČENÍ LOMU A VSTUPU DO OBJEKTU					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněný				13 819,05	
34	K	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	287,000	48,15	13 819,05	RTS I / 2022
	VV		2x délka ZAPRAVENÍ					
	VV		18,5*2		37,000			
	VV		2x délka PROVIZORNÍ ZAPRAVENÍ					
	VV		125*2		250,000			
	VV		Součet		287,000			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				24 834,74	
35	K	946941102RT1	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,2 m	sada	2,000	4 400,39	8 800,78	RTS I / 2022
	VV		DVĚ SADY					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
36	K	946941192RT1	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,2 m	den	20,000	539,69	10 793,80	RTS I / 2022
	VV		2*10 DNÍ					
	VV		2*10		20,000			
	VV		Součet		20,000			
37	K	946941802RT1	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,2 m	sada	2,000	2 620,08	5 240,16	RTS I / 2022
	VV		DVĚ SADY					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				53 036,08	
38	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	249,300	212,74	53 036,08	RTS I / 2022
	VV		PŘESUN					
	VV		249,0940+0,1626+0,0437		249,300			
	VV		Součet		249,300			
	D	H722	Vnitřní vodovod				3 334,81	
39	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	3,873	861,04	3 334,81	RTS I / 2022
	VV		PROVIZORNÍ PŘELOŽKA					
	VV		3,8732		3,873			
	VV		Součet		3,873			
	D	M23	Montáže potrubí				261 984,91	
40	K	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	141,000	47,03	6 631,23	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		75+65+1		141,000			
	VV		Součet		141,000			
41	K	70411151LP	Vytyčení stávajícího i rušeného plynovodu	m	150,000	78,38	11 757,00	Vlastní
	VV		VIZ.SITUACE					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
42	K	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	3,000	20 154,48	60 463,44	RTS I / 2022
	VV		UZAVŘENÍ POTRUBÍ					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
43	K	230200110LP	Propojení na stávající plynovod, napojení pomocí navtávacího zařízení	kus	3,000	20 714,33	62 142,99	Vlastní
	VV		NAPOJENÍ NA STÁV. PLYNOVODY					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
44	K	230250012LP	Montáž - kontrolní svorka	kus	2,000	503,86	1 007,72	RTS I / 2016
	VV		MONTÁŽ					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
45	K	230230033R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa, DN 100	m	145,000	38,58	5 594,10	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÉ PROFILY					
	VV		75+69+1		145,000			
	VV		Součet		145,000			
46	K	210150607LP	Revizní zpráva a protokoly	kus	2,000	16 795,40	33 590,80	Vlastní
	VV		FINÁLNÍ STAV					
	VV		1		1,000			
	VV		PROVIZORNÍ STAV					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
47	K	230180028R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x 6,3	m	141,000	271,78	38 320,98	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÉ PROFILY					
	VV		75+65+1		141,000			
	VV		Součet		141,000			
48	K	230180072R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 x 6,3	kus	7,000	613,59	4 295,13	RTS I / 2022
	VV		KOLENA					
	VV		5		5,000			
	VV		T-KUS					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
49	K	230140181R00	Montáž trubních dílů přivařovacích	kus	8,000	3 135,14	25 081,12	RTS I / 2022
	VV		PROPOJENÍ NA STÁV.POTRUBÍ					
	VV		4		4,000			
	VV		PROPOJENÍ NA STÁV.POTRUBÍ-provizorní					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
50	K	230015418R00	Ovin potrubí s mechanickým zajištěním proti posunutí, dn 110 včetně materiálu	kus	3,000	4 366,80	13 100,40	RTS I / 2018
	VV		VIZ. NAPOJENÍ PLYNOVODU					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	M46	Zemní práce při montážích				35 498,16	
51	K	460490012R00	Zakrytí potrubí výstražnou folií s vodičem CYY 2,5mm2 "POZOR PLYN"	m	141,000	92,93	13 103,13	RTS I / 2022
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		75+65+1		141,000			
	VV		Součet		141,000			
52	K	460921102LP	Geodetické zaměření nového potrubí (dodávka, doprava, mzdy)	m	141,000	158,83	22 395,03	RTS II / 2015
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		75+65+1		141,000			
	VV		Součet		141,000			
	D	S	Přesuny sutí				142 833,42	
53	K	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	158,855	62,70	9 960,21	RTS I / 2022
	VV		plocha x koeficienty					
	VV		(18,5*1,5+125*1,5)*(0,24+0,4+0,098)		158,855			
	VV		Součet		158,855			
54	K	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	158,855	201,54	32 015,64	RTS I / 2022
	VV		dtto vodorovná doprava					
	VV		158,8545		158,855			
	VV		Součet		158,855			
55	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	158,855	156,76	24 902,11	RTS I / 2022
	VV		Vodorovná doprava					
	VV		158,8545		158,855			
	VV		Součet		158,855			
56	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 429,691	13,95	19 944,19	RTS I / 2022
	VV		CELKEM 15 km					
	VV		158,8545*9		1 429,691			
	VV		Součet		1 429,691			
57	K	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	5,166	391,89	2 024,50	RTS I / 2022
	VV		POPLATEK					
	VV		(18,5*1,5+125*1,5)*0,024		5,166			
	VV		Součet		5,166			
58	K	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	137,760	391,89	53 986,77	RTS I / 2022
	VV		POPLATEK					
	VV		(18,5*1,5+125*1,5)*(0,24+0,4)		137,760			
	VV		Součet		137,760			
	D	D1	Ostatní materiál				210 808,27	
59	K	28613050.M	Koleno 90° d 110 mm PE 100	kus	5,000	811,78	4 058,90	RTS I / 2022
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
60	K	28613127.M	Elektro T-kus d 110mm rovnoramenný PE100 SDR11	kus	2,000	872,24	1 744,48	RTS I / 2022
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
61	K	28613619	Trubka SDR 17 110x6,3 mm plyn - tyče	m	141,000	244,30	34 446,30	RTS II / 2021
	VV		VIZ.MONTÁŽ					
	VV		75+65+1		141,000			
	VV		Součet		141,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	83132657VD	Fólie výstražná žlutá "POZOR PLYN" + CYY 2,5 mm2 vodič	m	141,000	49,78	7 018,98	Vlastní
	VV		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		141		141,000			
	VV		Součet		141,000			
63	K	28655344.LP	Přechod PE DN100 - ocel dn110	kus	4,000	2 018,81	8 075,24	Vlastní
	VV		VIZ. NAPOJENÍ PLYNOVOVDU					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
64	K	583312054LP	Kamenivo těžené frakce 0/4 B	t	116,967	499,38	58 410,98	Vlastní
	VV		VIZ.OBSYP					
	VV		70,04*1,67		116,967			
	VV		Součet		116,967			
65	K	583418064LP	Kamenivo drcené frakce 16/32 B	t	131,730	736,76	97 053,39	Vlastní
	VV		VIZ.ZÁSYP					
	VV		78,88*1,67		131,730			
	VV		Součet		131,730			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
PS01 - Technologie náhradního zdroje

KSO:	80111	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	29220785
LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **21 408 018,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 408 018,32	21,00%	4 495 683,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **25 903 702,17**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
PS01 - Technologie náhradního zdroje

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**21 408 018,32**
D1 - Technologie záložního zdroje EL	15 288 676,93
D2 - Technologie záložního zdroje MaR	1 526 205,48
D3 - Technologie záložního zdroje VZT	2 174 647,72
D4 - Technologie záložního zdroje PHM	1 275 797,93
D5 - Technologie záložního zdroje Odvod spalin	1 142 690,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
PS01 - Technologie náhradního zdroje

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel: K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**21 408 018,32**	
	D	D1	Technologie záložního zdroje EL				15 288 676,93	
1	K	D.2.01.1.1 1	Motor-generátorové soustrojí - dieselového turbodmychadlem přeplňovaného motoru a synchronního alternátoru pružně uloženého na samonosném rámu. Instalace otevřeného stroje. Výkon každého soustrojí je stanoven dle dokumentace na 1000kVA Prime.	ks	2,000	5 691 292,96	11 382 585,92	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže, transportu, připojení na VZT a sítě, Start-up zařízení, usazení na místo D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.101					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	D.2.01.1.1 2	Rozvaděč RD01 - skříňový rozvaděč 5600x600x2000+100mm sokl, 7x pole (RD01.0-rezerva,RD01.1-ŘS SPOJKA,RD01.2-PŘÍVOD DA1, RD01.3-PD,RD01.4-PŘÍVOD RH01,RD01.5-VÝVODY RPO, RD01.6-RD1)	ks	1,000	973 369,76	973 369,76	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže vybavení rozvaděče včetně řídícího systému viz D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.101 Přehledové schéma DA, D.2.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	D.2.01.1.1 3	Rozvaděč RD02 - skříňový rozvaděč 5600x600x2000+100mm sokl,7x pole, Ik´´=30kA,TN-C-S,In=1600A,3x400V (RD02.0-rezerva,RD02.1-SPOJKA ,RD02.2-PŘÍVOD DA2, RD02.3-PD,RD02.4-PŘÍVOD RH02,RD02.5-VÝVODY RPO, RD02.6-RD2)	ks	1,000	973 369,76	973 369,76	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže vybavení rozvaděče včetně řídícího systému viz D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.101 Přehledové schéma DA, D.2.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	D.2.01.1.1 4	Vodič CHBU 1x240 mm²	m	1 134,000	1 511,59	1 714 143,06	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně pokládky kabeláže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.0.003 Kabelový list, D.2.01.1.101 Přehledové schéma DA, D.2.01.1.102					
	VV		1134		1 134,000			
	VV		Součet		1 134,000			
5	K	D.2.01.1.1 5	Vodič N2XH 3x2,5 mm²	m	284,000	70,43	20 002,12	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně pokládky kabeláže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.0.003 Kabelový list, D.2.01.1.101 Přehledové schéma DA, D.2.01.1.102					
	VV		284		284,000			
	VV		Součet		284,000			
6	K	D.2.01.1.1 6	Vodič CAN-BUS 2x2x0,5 mm²	m	48,000	326,37	15 665,76	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně pokládky kabeláže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.0.003 Kabelový list, D.2.01.1.101 Přehledové schéma DA, D.2.01.1.102					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
7	K	D.2.01.1.1 7	Vodič J-H(St)H 2x2x0,5 mm²	m	10,000	26,34	263,40	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně pokládky kabeláže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.0.003 Kabelový list, D.2.01.1.101 Přehledové schéma DA, D.2.01.1.102					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
8	K	D.2.01.1.1 8	Vodič YSLCY-OZ 2x1 mm²	m	100,000	32,06	3 206,00	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně pokládky kabeláže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.0.003 Kabelový list, D.2.01.1.101 Přehledové schéma DA, D.2.01.1.102					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
9	K	D.2.01.1.1 9	Vodič YSLCY-OZ 4x1 mm²	m	291,000	43,52	12 664,32	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně pokládky kabeláže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.0.003 Kabelový list, D.2.01.1.101 Přehledové schéma DA, D.2.01.1.102					
	VV		291		291,000			
	VV		Součet		291,000			
10	K	D.2.01.1.1 10	Vodič YSLCY-OZ 7x1 mm²	m	218,000	68,71	14 978,78	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně pokládky kabeláže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.0.003 Kabelový list, D.2.01.1.101 Přehledové schéma DA, D.2.01.1.102					
	VV		218		218,000			
	VV		Součet		218,000			
11	K	D.2.01.1.1 11	MET	ks	3,000	14 199,75	42 599,25	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.102 Dispozice technologie,					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
12	K	D.2.01.1.1 12	FeZn pásek ochranného pospojování 30x4mm	m	81,000	405,38	32 835,78	vlastní
	VV		Poznámka k položce: včetně montáže, nosného a spojovacího materiálu D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.0.003 Kabelový list, D.2.01.1.101 Přehledové schéma					
	VV		81		81,000			
	VV		Součet		81,000			
13	K	D.2.01.1.1 13	Vodič ochranného pospojování CYA min 16mm²	m	50,000	31,49	1 574,50	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.0.003 Kabelový list, D.2.01.1.101 Přehledové schéma DA, D.2.01.1.102 Dispozice					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
14	K	D.2.01.1.1 14	Vodič ochranného pospojování 1-YY zž 25mm2	m	56,000	136,27	7 631,12	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.0.003 Kabelový list, D.2.01.1.101 Přehledové schéma DA, D.2.01.1.102 Dispozice					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
15	K	D.2.01.1.1 15	Spojovací materiál pro uzemnění	soubor	1,000	18 665,80	18 665,80	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.0.003 Kabelový list, D.2.01.1.101 Přehledové schéma DA, D.2.01.1.102 Dispozice					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	D.2.01.1.1 16	Kabelový rošt, 500/60mm, včetně nosného a spojovacího materiálu	m	60,000	778,70	46 722,00	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže a kabelových příchytek D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.101 Přehledové schéma DA, D.2.01.1.102 Dispozice techno					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
17	K	D.2.01.1.1 17	Kabelový rošt, 200/60mm, včetně nosného a spojovacího materiálu	m	40,000	709,99	28 399,60	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže a kabelových příchytek D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.101 Přehledové schéma DA, D.2.01.1.102 Dispozice techno					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
	D	D2	Technologie záložního zdroje MaR				1 526 205,48	
18	K	D.2.01.1.1 18	teploměr venkovní, Ni1000/5000	ks	1,000	16 719,06	16 719,06	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	D.2.01.1.1 19	snímače záplavy, vodivostní pricip, releový výstup, 24VDC	ks	1,000	3 011,72	3 011,72	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	D.2.01.1.1 20	snímač hladiny spojitý, výstup 0-10VDC	ks	3,000	29 315,61	87 946,83	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
21	K	D.2.01.1.1 21	snímač hladiny stavový, (2, stavy)	ks	6,000	14 451,68	86 710,08	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
22	K	D.2.01.1.1 22	kabelové trasy, drátěné, šíře 50mm	ks	20,000	303,46	6 069,20	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže a spojovacího materiálu D.2.01.1.0.001 TZ					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
23	K	D.2.01.1.1 23	kabelové trasy, plastové trubky tuhé hrdlované	ks	40,000	206,13	8 245,20	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže a spojovacího materiálu D.2.01.1.0.001 TZ					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
24	K	D.2.01.1.1 24	kabelové trasy, plastové trubky ohebné	ks	100,000	366,45	36 645,00	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže a spojovacího materiálu D.2.01.1.0.001 TZ					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
25	K	D.2.01.1.1 25	uživatelský PLC program včetně základní vizualizace a parametrizace - programové vybavení RD01.0	soubor	1,000	143 142,61	143 142,61	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	D.2.01.1.1 26	uživatelský PLC program včetně základní vizualizace a parametrizace - programové vybavení RD01.3	soubor	1,000	143 142,61	143 142,61	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	D.2.01.1.1 27	uživatelský PLC program včetně základní vizualizace a parametrizace - programové vybavení RD02.3	soubor	1,000	143 142,61	143 142,61	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	D.2.01.1.1 28	uživatelský PLC program včetně základní vizualizace a parametrizace - programové vybavení DA1	soubor	1,000	143 142,61	143 142,61	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	D.2.01.1.1 29	uživatelský PLC program včetně základní vizualizace a parametrizace - programové vybavení DA2	soubor	1,000	143 142,61	143 142,61	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	D.2.01.1.1 30	zpracování grafiky centrální grafické aplikace systému monitoring MON	soubor	1,000	97 336,98	97 336,98	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	D.2.01.1.1 31	zpracování komunikací mezi ŘS a PLC jednotkami a centrální grafickou aplikací systému monitoring MON	soubor	1,000	79 358,26	79 358,26	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	D.2.01.1.1 32	zpracování algoritmů komunikací mezi pro centrální grafickou aplikaci systému monitoring MON	soubor	1,000	51 760,37	51 760,37	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	D.2.01.1.1 33	zprovoznění a oživení systému MAR	soubor	1,000	74 777,70	74 777,70	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	D.2.01.1.1 34	zprovoznění a oživení systému monitoring MON	soubor	1,000	74 777,70	74 777,70	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	D.2.01.1.1 35	výsuvná police pro datový stojan	ks	1,000	2 691,08	2 691,08	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	D.2.01.1.1 36	modulární patch panel, stíněný, včetně keytone pro cat6	ks	2,000	1 446,31	2 892,62	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
37	K	D.2.01.1.1 37	LAN switch 24port, konfigurovatelný, napájení 24VDC	ks	2,000	20 841,56	41 683,12	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
38	K	D.2.01.1.1 38	server centrální grafické aplikace systému MON, 1U, min 2x HDD SSD 128GB, Intel Xeon E-2236, 32 GB RAM, redundantní napájecí zdroj, grafická karta pro výstup min FullHD (1920x1080px)	soubor	1,000	110 529,00	110 529,00	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	D.2.01.1.1 39	monitor 24", dotykový	soubor	1,000	25 605,35	25 605,35	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	D.2.01.1.1 40	klávesnice s trackballem, rozhraní USB	soubor	1,000	3 733,16	3 733,16	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D3	Technologie záložního zdroje VZT				2 174 647,72	
41	K	D.2.01.1.2 1	Přívodní ventilátor, při 100 Pa tl. ztrátě -> 19500 m3/h, 2,5 kW elektrický příkon 900 x 900 mm rozměry vnějšího rámečku	ks	6,000	186 886,99	1 121 321,94	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.2.101 Dispozice VZT 2NP, D.2.01.1.2.102 Řezy VZT					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
42	K	D.2.01.1.2 2	Tlumič hluku přívodní potrubí, kulisový, šxvxh 3785x880x2500 Kulisa tl. 200 mm, 14x kulisa	ks	2,000	143 829,70	287 659,40	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.2.101 Dispozice VZT 2NP, D.2.01.1.2.102 Řezy VZT					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
43	K	D.2.01.1.2 3	Tlumič hluku v potrubí pro odvod vzduchu, kulisový, šxvxh 1800x1500x1500 Kulisa tl. 200 mm, 5x kulisa	ks	2,000	128 668,03	257 336,06	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.2.101 Dispozice VZT 2NP, D.2.01.1.2.102 Řezy VZT					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
44	K	D.2.01.1.2 4	Samotížná klapka 1930 x 780 mm	ks	2,000	40 767,02	81 534,04	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.2.101 Dispozice VZT 2NP, D.2.01.1.2.102 Řezy VZT					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
45	K	D.2.01.1.2 5	Samotížná klapka 3960 x 780 mm	ks	1,000	53 020,02	53 020,02	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.2.101 Dispozice VZT 2NP, D.2.01.1.2.102 Řezy VZT					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	D.2.01.1.2 6	Protidešťová žaluzie rozměr 7960 x 1000 mm, sání	ks	2,000	89 893,56	179 787,12	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.2.101 Dispozice VZT 2NP, D.2.01.1.2.102 Řezy VZT					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
47	K	D.2.01.1.2 7	Protidešťová žaluzie rozměr 3960 x 780 mm, výdech	ks	1,000	62 559,05	62 559,05	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.2.101 Dispozice VZT 2NP, D.2.01.1.2.102 Řezy VZT					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	D.2.01.1.2 8	Protidešťová žaluzie rozměr 1930 x 780 mm, výdech	ks	2,000	30 117,21	60 234,42	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.2.101 Dispozice VZT 2NP, D.2.01.1.2.102 Řezy VZT					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
49	K	D.2.01.1.2 9	Montážní kotevní, izolační a těsnící materiál	soubor	1,000	28 204,82	28 204,82	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.2.101 Dispozice VZT 2NP, D.2.01.1.2.102 Řezy VZT					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	D.2.01.1.2 10	Al. plech - záslepka	m2	5,000	2 935,00	14 675,00	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.2.101 Dispozice VZT 2NP, D.2.01.1.2.102 Řezy VZT					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
51	K	D.2.01.1.2 11	L profil - ocelový 150 x 150 x 10 mm	m	7,500	1 660,45	12 453,38	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.2.101 Dispozice VZT 2NP, D.2.01.1.2.102 Řezy VZT					
	VV		7,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
52	K	D.2.01.1.2 12	Protidešťová žaluzie 200x200 mm lakovaná ocel, včetně plechového lemování ostění, včetně kotvení vruty na hmoždinky do bet. konstrukce 1 - rám z ocelového L profilu	ks	1,000	2 519,31	2 519,31	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.2.101 Dispozice VZT 2NP, D.2.01.1.2.102 Řezy VZT					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	D.2.01.1.2 13	Kruhové spiro potrubí DN200	m2	2,000	522,18	1 044,36	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.2.101 Dispozice VZT 2NP, D.2.01.1.2.102 Řezy VZT					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
54	K	D.2.01.1.2 14	Koleno 90, kruhové potrubí DN200	soubor	1,000	1 408,52	1 408,52	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.2.101 Dispozice VZT 2NP, D.2.01.1.2.102 Řezy VZT					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	D.2.01.1.2 15	Diagonální ventilátor, 0,11 kW, 230 VAC, max průtok 330 m3/h + pružné manžety připojení	ks	1,000	4 179,76	4 179,76	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.3.102 Dispozice PHM 2NP, D.2.01.1.4.103 Řezy PHM					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	D.2.01.1.2 16	Přetlaková klapka se servopohonem, otevřeno/zavřeno	ks	1,000	5 302,00	5 302,00	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.2.101 Dispozice VZT 2NP, D.2.01.1.2.102 Řezy VZT					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	K	D.2.01.1.2 17	Větrací mřížka 200x200mm, odsávání vzduchu	ks	1,000	1 408,52	1 408,52	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.2.101 Dispozice VZT 2NP, D.2.01.1.2.102 Řezy VZT					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D4	Technologie záložního zdroje PHM				1 275 797,93	
58	K	D.2.01.1.3 1	Stáčecí místo - ocelová plechová svařovaná skříň 550x500x340mm (ŠxVxH) ve venkovním provedení - stupeň krytí IP54 - 1x uzamykatelná dvířka - 1x průchodka potrubí - 2x průchodka kabeláže - 1x šroubení G2" vnější, DN50, bajonet - 1x zemnící bod - 1x kapali	soubor	1,000	223 302,47	223 302,47	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.3.102 Přehledové schéma PHM, D.2.01.1.3.102 Dispozice PHM 2NP, D.2.01.1.4.103					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	D.2.01.1.3 2	Provozní nádrž v dvouplášťovém ocelovém provedení, oválná - objem min. 1000l - 1x armaturní víko DN400 - 3x šroubení G1" vnější, DN25 - 2x příruba DN50 - 4x příruba DN25 - 1x kontrola mezipláště - tyč - 2x dvoustavový hladinoměr - 1x kontinuální hladinom	soubor	2,000	140 050,73	280 101,46	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.3.102 Přehledové schéma PHM, D.2.01.1.3.102 Dispozice PHM 2NP, D.2.01.1.4.103					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
60	K	D.2.01.1.3 3	Provozní nádrž v dvouplášťovém ocelovém provedení, krychlová - objem min. 5760l - 1x armaturní víko DN400 - 3x šroubení G1" vnější, DN25 - 3x příruba DN50 - 1x kontrola mezipláště - tyč - 2x dvoustavový hladinoměr - 1x kontinuální hladinoměr - 1x ručkový	ks	1,000	509 587,70	509 587,70	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.3.102 Přehledové schéma PHM, D.2.01.1.3.102 Dispozice PHM 2NP, D.2.01.1.4.103					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	K	D.2.01.1.3 4	Potrubí stáčecí - Jednoplášťové DN50, ocel Bezešvá ocelová trubka, 11 353 Včetně kolen	m	21,000	643,57	13 514,97	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.3.102 Dispozice PHM 2NP, D.2.01.1.4.103 Řezy PHM					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
62	K	D.2.01.1.3 5	Potrubí odvětrávací - jednoplášťové DN50 Ocelová trubka, 11 343 Včetně kolen	ks	18,000	664,18	11 955,24	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.3.102 Dispozice PHM 2NP, D.2.01.1.4.103 Řezy PHM					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
63	K	D.2.01.1.3 6	Potrubí stáčecí - Jednoplášťové DN25, ocel Bezešvá ocelová trubka, 11 353 Včetně kolen	ks	20,000	1 323,78	26 475,60	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.3.102 Dispozice PHM 2NP, D.2.01.1.4.103 Řezy PHM					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
64	K	D.2.01.1.3 7	Plastová chránička, DN75, PVC potrubí	ks	7,000	85,89	601,23	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.3.102 Dispozice PHM 2NP, D.2.01.1.4.103 Řezy PHM					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
65	K	D.2.01.1.3 8	T kus DN50	ks	6,000	584,02	3 504,12	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.3.102 Dispozice PHM 2NP, D.2.01.1.4.103 Řezy PHM					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	D.2.01.1.3 9	Uzavírací mezipřírubová klapka, DN 50, PN16	ks	13,000	4 179,76	54 336,88	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.3.102 Dispozice PHM 2NP, D.2.01.1.4.103 Řezy PHM					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
67	K	D.2.01.1.3 10	Uzavírací závitová klapka, DN 25, PN16	ks	4,000	2 862,85	11 451,40	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.3.102 Dispozice PHM 2NP, D.2.01.1.4.103 Řezy PHM					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
68	K	D.2.01.1.3 11	Antiexplozivní pojistka koncová Materiál tvárná litina Připojení: vnitřní závit RP 2"	ks	1,000	14 085,23	14 085,23	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.3.102 Dispozice PHM 2NP, D.2.01.1.4.103 Řezy PHM					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	D.2.01.1.3 12	Příruba krková PN16, DN50	ks	35,000	1 374,17	48 095,95	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.3.102 Dispozice PHM 2NP, D.2.01.1.4.103 Řezy PHM					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
70	K	D.2.01.1.3 13	Čerpadlo, 56 l/min, tlaková ztráta potrubí při 56/min je 1,5 kPa	ks	2,000	7 099,87	14 199,74	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.3.102 Dispozice PHM 2NP, D.2.01.1.4.103 Řezy PHM					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
71	K	D.2.01.1.3 14	Montážní materiál, závěsy, konzole, objímky	soubor	1,000	51 531,34	51 531,34	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.3.102 Dispozice PHM 2NP, D.2.01.1.4.103 Řezy PHM					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	K	D.2.01.1.3 15	Prostup DN 65 + protipožární ucpávka REI 30 ucpávka v betonové konstrukci s požární odolností 90 minut, protipožární nátěr se zpevňujícími vlastnostmi. Tloušťka stěny 200 mm	ks	2,000	2 862,85	5 725,70	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.3.102 Dispozice PHM 2NP, D.2.01.1.4.103 Řezy PHM					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
73	K	D.2.01.1.3 16	Prostup bežnou konstrukcí, nepožární	ks	2,000	3 664,45	7 328,90	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.3.102 Dispozice PHM 2NP, D.2.01.1.4.103 Řezy PHM					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	D5	Technologie záložního zdroje Odvod spalin				1 142 690,26	
74	K	D.2.01.1.4 1	Třísložkový přetlakový nerezový systém pro DA1 - nerezový plech vnitřní i vnejší: tl. Min. 0,5 mm - technické a hlukové parametry viz projektová dokumentace - průměr DN350 - tloušťka tepelně hlukové izolace min. 32,5mm - 1x čistící prvek pro suchý provoz	soubor	1,000	290 980,30	290 980,30	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.4.101 Dispozice 2NP, D.2.01.1.4.102 Řezy OS					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	K	D.2.01.1.4 2	Třísložkový přetlakový nerezový systém pro DA2 - nerezový plech vnitřní i vnejší: tl. Min. 0,5 mm - technické a hlukové parametry viz projektová dokumentace - průměr DN350 - tloušťka tepelně hlukové izolace min. 32,5mm - 1x čistící prvek pro suchý provoz	soubor	1,000	298 309,20	298 309,20	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.4.101 Dispozice 2NP, D.2.01.1.4.102 Řezy OS					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	K	D.2.01.1.4 3	Tlumič hluku, Lw=60 dB(A) na konci potrubí odvodu spalin, DN350 dimenze připojení potrubí	ks	2,000	189 406,30	378 812,60	vlastní
	VV		Poznámka k položce: D.2.01.1.0.001 TZ, D.2.01.1.4.101 Dispozice 2NP, D.2.01.1.4.102 Řezy OS					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
77	K	D.2.01.1.4 4	Vlnovec DN3500, napojení na DA na tlumič hluku odvod spalin	ks	2,000	52 218,42	104 436,84	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.4.102 Řezy OS					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
78	K	D.2.01.1.4 5	Slučovací prvek, 2x DN150 na DN350	ks	2,000	27 746,76	55 493,52	vlastní
	VV		Poznámka k položce: Cena včetně montáže D.2.01.1.4.102 Řezy OS					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
79	K	D.2.01.1.4 6	Požární prostup DN350 + protipožární tmel	ks	4,000	3 664,45	14 657,80	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
PS02 - Technologie trafostanice

KSO:	80111	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	29220785
LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**16 828 854,21**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 828 854,21	21,00%	3 534 059,38
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**20 362 913,59**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
PS02 - Technologie trafostanice

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**16 828 854,21**
D1 - D.2.01.2 - Technologie trafostanice	16 828 854,21
D2 - Rozvaděč VN-22kV	3 047 206,58
D3 - Transformátory 22/0,4kV	2 100 970,85
D4 - Rozvaděče NN-0,4kV	6 066 734,67
D5 - Kabely VN-22kV	249 610,14
D6 - Kabely NN-0,4kV	2 927 481,97
D7 - Úložný materiál	612 687,52
D8 - Uzemnění a vyrovnání potenciálu	111 404,96
D9 - Ostatní	1 712 757,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
PS02 - Technologie trafostanice

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	K+B Elektro-Technik s.r.o., Domažlická 172a,Plzeň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**16 828 854,21**	
	D	D1	D.2.01.2 - Technologie trafostanice				16 828 854,21	
	D	D2	Rozvaděč VN-22kV				3 047 206,58	
1	K	D.2.01.2 001	Rozvaděč VN ozn. R-22kV FN PCHO v sestavě: vypínač s ochranou / fakturační měření / 4x odpínač s pojistkami (vývod na transformátor) / vypínač s ochranou, jmenovité napetí 25kV, In=630A, 16kA/1s; IAC:A-FLR, odvod plynů spodem, kompletní dodávka dle techni	ks	1,000	3 026 321,09	3 026 321,09	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	D.2.01.2 002	VN pojistka 25kV, 50A	ks	9,000	1 360,81	12 247,29	vlastní
	VV		Schéma napájení D.2.01.2-101					
	VV		2*3+3		9,000			
	VV		Součet		9,000			
3	K	D.2.01.2 003	VN pojistka 25kV, 80A	ks	6,000	1 439,70	8 638,20	vlastní
	VV		Schéma napájení D.2.01.2-101					
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	D3	Transformátory 22/0,4kV				2 100 970,85	
4	K	D.2.01.2 004	Transformátor suchý s vinutím vysokého napětí vakuově zalitým epoxidovou pryskyřicí, přirozené chlazení AN, 22/0,4kV, 1250kVA, Dyn1, uk=6%, provedení dle ČSN EN 60076-1, ČSN EN 6076-11, EÚ č. 548/2014, včetně krytu IP31, kompletní dodávka dle technické s	ks	2,000	658 710,49	1 317 420,98	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
5	K	D.2.01.2 005	Transformátor suchý s vinutím vysokého napětí vakuově zalitým epoxidovou pryskyřicí, přirozené chlazení AN, 22/0,4kV, 1600kVA, Dyn1, uk=6%, provedení dle ČSN EN 60076-1, ČSN EN 6076-11, EÚ č. 548/2014, včetně krytu IP31, kompletní dodávka dle technické s	ks	1,000	774 083,43	774 083,43	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	D.2.01.2 006	Antivibrační podložka pod kolečka transformátoru	ks	12,000	788,87	9 466,44	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		3*4		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	D	D4	Rozvaděče NN-0,4kV				6 066 734,67	
7	K	D.2.01.2 007	Rozvaděč elektroměrový ozn. RE, typová skříň pro obchodní měření (průběhové s dálkovým denním přenosem údajů, měření typu A, dle vyhlášky č. 359/2020 Sb.)	ks	1,000	33 034,13	33 034,13	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	D.2.01.2 008	Rozvaděč ozn. RH01, viz. v.č. D.2.01.2-110 - kompletní dodávka	ks	1,000	1 389 701,63	1 389 701,63	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	D.2.01.2 009	Rozvaděč ozn. RH02, viz. v.č. D.2.01.2-111 - kompletní dodávka	ks	1,000	1 389 701,63	1 389 701,63	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	D.2.01.2 010	Rozvaděč ozn. RH03, viz. v.č. D.2.01.2-112 - kompletní dodávka	ks	1,000	1 472 533,49	1 472 533,49	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	D.2.01.2 011	Rozvaděč kompenzace účiníku ozn. RC01, viz. v.č. D.2.01.2-113 - kompletní dodávka	ks	1,000	295 828,06	295 828,06	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	D.2.01.2 012	Rozvaděč kompenzace účiníku ozn. RC02, viz. v.č. D.2.01.2-114 - kompletní dodávka	ks	1,000	295 828,06	295 828,06	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	D.2.01.2 013	Rozvaděč kompenzace účiníku ozn. RC03, viz. v.č. D.2.01.2-115 - kompletní dodávka	ks	1,000	295 828,06	295 828,06	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	D.2.01.2 014	Přípojnicový most In=2500A, cca 6,2m, včetně 3ks napojení na rozvaděče	ks	1,000	427 167,09	427 167,09	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	D.2.01.2 015	Rozvaděč ozn. Rbat1, viz. v.č. D.2.01.2-116 - kompletní dodávka	ks	1,000	151 661,19	151 661,19	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	D.2.01.2 016	Rozvaděč ozn. Rbat2, viz. v.č. D.2.01.2-117 - kompletní dodávka	ks	1,000	133 615,68	133 615,68	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	D.2.01.2 017	Rozvaděč ozn. RVR, viz. v.č. D.2.01.2-118 - kompletní dodávka	ks	1,000	181 835,65	181 835,65	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D5	Kabely VN-22kV				249 610,14	
18	K	D.2.01.2 018	Kabel VN 22-AXEKCY 240/25mm2	m	45,000	471,35	21 210,75	vlastní
	VV		Půdorys kabelové rozvody VN D.2.01.2-103					
	VV		15*3		45,000			
	VV		Součet		45,000			
19	K	D.2.01.2 019	Kabel VN 22-CXEKCY 70/16mm2	m	93,000	675,47	62 818,71	vlastní
	VV		Půdorys kabelové rozvody VN D.2.01.2-103					
	VV		31*3		93,000			
	VV		Součet		93,000			
20	K	D.2.01.2 020	Kabel VN 22-CXEKCY 50/16mm2	m	168,000	628,14	105 527,52	vlastní
	VV		Půdorys kabelové rozvody VN D.2.01.2-103					
	VV		25*3+31*3		168,000			
	VV		Součet		168,000			
21	K	D.2.01.2 021	Kabelová koncovka 22kV, pro kabel Al 240mm2, staniční, komplet	ks	6,000	2 189,13	13 134,78	vlastní
	VV		Schéma napájení D.2.01.2-101					
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
22	K	D.2.01.2 022	Kabelová koncovka 22kV, pro kabel Cu 70mm2, staniční, komplet	ks	6,000	2 810,37	16 862,22	vlastní
	VV		Schéma napájení D.2.01.2-101					
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
23	K	D.2.01.2 023	Kabelová koncovka 22kV, pro kabel Cu 50mm2, staniční, komplet	ks	12,000	2 504,68	30 056,16	vlastní
	VV		Schéma napájení D.2.01.2-101					
	VV		2*3+2*3		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	D	D6	Kabely NN-0,4kV				2 927 481,97	
24	K	D.2.01.2 024	Kabel NSGAFÖU 300mm2	m	654,000	1 094,06	715 515,24	vlastní
	VV		Půdorys kabelové rozvody NN D.2.01.2-104					
	VV		10*15+28*18		654,000			
	VV		Součet		654,000			
25	K	D.2.01.2 025	Kabel NSGAFÖU 240mm2	m	2 080,000	876,39	1 822 891,20	vlastní
	VV		Půdorys kabelové rozvody NN D.2.01.2-104					
	VV		10*15+10*15+21*18+13*14+25*18+19*14+20*14+16*14		2 080,000			
	VV		Součet		2 080,000			
26	K	D.2.01.2 026	Kabel s funkční schopností při požáru 1-CSKH-V180 P60-R, B2ca s1d1 5x150mm2	m	102,000	2 221,00	226 542,00	vlastní
27	K	D.2.01.2 027	Kabel 1-CYKY-J 5x70mm2	m	48,000	1 223,46	58 726,08	vlastní
	VV		Půdorys kabelové rozvody NN D.2.01.2-104					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
28	K	D.2.01.2 028	Kabel CYKY-J 5x4mm2	m	60,000	90,98	5 458,80	vlastní
	VV		Půdorys kabelové rozvody NN D.2.01.2-104, rozvaděč Rbat1-D.2.01.2-116, rozvaděč Rbat2-D.2.01.2-117					
	VV		20+15+10+15		60,000			
	VV		Součet		60,000			
29	K	D.2.01.2 029	Kabel CYKY-O 5x4mm2	m	15,000	276,11	4 141,65	vlastní
	VV		Půdorys kabelové rozvody NN D.2.01.2-104, Schéma napájení D.2.01.2-101					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
30	K	D.2.01.2 030	Kabel CYKY-J 3x4mm2	m	230,000	67,33	15 485,90	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Půdorys kabelové rozvody NN D.2.01.2-104, rozvaděč Rbat1-D.2.01.2-116, rozvaděč Rbat2-D.2.01.2-117					
	VV		5+10+20+25+30+30+30+40+40		230,000			
	VV		Součet		230,000			
31	K	D.2.01.2 031	Kabel 1-CYKY-O 5x2,5mm2	m	15,000	197,22	2 958,30	vlastní
	VV		Půdorys kabelové rozvody NN D.2.01.2-104, Schéma napájení D.2.01.2-101					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
32	K	D.2.01.2 032	Kabel 1-CYKY-J 7x2,5mm2	m	30,000	91,16	2 734,80	vlastní
	VV		Půdorys kabelové rozvody NN D.2.01.2-104, rozvaděč RH01-D.2.01.2-110, rozvaděč RH02-D.2.01.2-111					
	VV		15+15		30,000			
	VV		Součet		30,000			
33	K	D.2.01.2 033	Kabel 1-CYKY-J 12x1,5mm2	m	90,000	101,17	9 105,30	vlastní
	VV		Půdorys kabelové rozvody NN D.2.01.2-104, rozvaděč RH01-D.2.01.2-110, rozvaděč RH02-D.2.01.2-111, rozvaděč RH03-D.2.01.2-112					
	VV		25+30+35		90,000			
	VV		Součet		90,000			
34	K	D.2.01.2 034	Kabel JYTY-O 14x1	m	30,000	79,73	2 391,90	vlastní
	VV		Půdorys kabelové rozvody NN D.2.01.2-104, rozvaděč RH01-D.2.01.2-110, rozvaděč RH02-D.2.01.2-111, rozvaděč RH03-D.2.01.2-112					
	VV		10+10+10		30,000			
	VV		Součet		30,000			
35	K	D.2.01.2 035	Kabel UTP cat 5e	m	350,000	37,27	13 044,50	vlastní
	VV		Půdorys kabelové rozvody NN D.2.01.2-104, rozvaděč RH01-D.2.01.2-110, rozvaděč RH02-D.2.01.2-111, rozvaděč RH03-D.2.01.2-112					
	VV		35+40+40+35+25+45+25+30+30+45		350,000			
	VV		Součet		350,000			
36	K	D.2.01.2 036	Kabelové oko Cu 300mm2	ks	66,000	206,27	13 613,82	vlastní
	VV		Schéma napájení D.2.01.2-101					
	VV		15*2+18*2		66,000			
	VV		Součet		66,000			
37	K	D.2.01.2 037	Kabelové oko Cu 240mm2	ks	244,000	142,92	34 872,48	vlastní
	VV		Schéma napájení D.2.01.2-101					
	VV		15*2+15*2+18*2+14*2+18*2+14*2+14*2+14*2+14*2		244,000			
	VV		Součet		244,000			
	D	D7	Úložný materiál				612 687,52	
38	K	D.2.01.2 038	Kabelový rošt 500x10mm, žárově zinkovaný, vč. uchycení, spojek, tvarovek, koncovek a podružného materiálu, kompletní	m	210,000	965,19	202 689,90	vlastní
	VV		Půdorys kabelové rozvody NN D.2.01.2-104					
	VV		5+5+5+25+30+15+20+10+15+20+25+35		210,000			
	VV		Součet		210,000			
39	K	D.2.01.2 039	Kabelový mřížový žlab 100/60mm, vč. zavěšení/uchycení, spojek, tvarovek, koncovek a podružného materiálu	m	55,000	371,37	20 425,35	vlastní
	VV		Půdorys kabelové rozvody NN D.2.01.2-104					
	VV		10+10+20+15		55,000			
	VV		Součet		55,000			
40	K	D.2.01.2 040	Elektroinstalační trubka plastová pevná D25, střední mechanická odolnost 750N, komplet, včetně tvarových dílů a příchytek	m	60,000	81,44	4 886,40	vlastní
	VV		Půdorys kabelové rozvody NN D.2.01.2-104					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
41	K	D.2.01.2 041	Elektroinstalační trubka, plastová ohebná D25, střední mechanická odolnost 750N, komplet	m	30,000	50,70	1 521,00	vlastní
	VV		Půdorys kabelové rozvody NN D.2.01.2-104					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
42	K	D.2.01.2 042	Sestava nosné lišty (umístění na strop - montáž na betonový podklad) a kabelových příchytek s funkční schopností P60-R dle ČSN 730895, pro montáž kabelu	m	90,000	393,20	35 388,00	vlastní
	VV		Půdorys kabelové rozvody NN D.2.01.2-104					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
43	K	D.2.01.2 044	Příchytky třmenové pro upevnění kabelů na roštech, kompeltní dodávka	ks	1 860,000	101,65	189 069,00	vlastní
	VV		Půdorys kabelové rozvody NN D.2.01.2-104					
	VV		120+122+122+252+117+300+171+336+180+140		1 860,000			
	VV		Součet		1 860,000			
44	K	D.2.01.2 045	Spojovací a nosný materiál, kompletní dodávka	kpl	1,000	31 554,99	31 554,99	vlastní
45	K	D.2.01.2 046	Drobný úložný a montážní materiál, kompletní dodávka	kpl	1,000	14 791,40	14 791,40	vlastní
46	K	D.2.01.2 047	Kabelová typová průchodka betonovou stěnou, vodotěsná, plynotěsná, průměr 160mm, napojení na kabelovou chráničku průměr 160mm, kompletní dodávka včetně ucpávky a systémového víka, utěsnění nevyužitých průchodů	ks	8,000	8 320,16	66 561,28	vlastní
	VV		Půdorys kabelové rozvody VN D.2.01.2-103					
	VV		2+6		8,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	D.2.01.2 048	Kabelová typová průchodka betonovou stěnou, vodotěsná, plynotěsná, průměr 110mm, napojení na kabelovou chráničku průměr 110mm, kompletní dodávka včetně ucpávky a systémového víka, utěsnění nevyužitých průchodů	ks	4,000	7 765,49	31 061,96	vlastní
	VV		Půdorys kabelové rozvody NN D.2.01.2-104					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
48	K	D.2.01.2 049	Kabelová chránička dvouplášťová HDPE/LDPE průměr 160/136mm	m	64,000	182,43	11 675,52	vlastní
	VV		Půdorys kabelové rozvody VN D.2.01.2-103					
	VV		2*8+6*8		64,000			
	VV		Součet		64,000			
49	K	D.2.01.2 050	Kabelová chránička dvouplášťová HDPE/LDPE průměr 110/94mm	m	32,000	95,71	3 062,72	vlastní
	VV		Půdorys kabelové rozvody NN D.2.01.2-104					
	VV		4*8		32,000			
	VV		Součet		32,000			
	D	D8	Uzemnění a vyrovnání potenciálu				111 404,96	
50	K	D.2.01.2 051	Zemnící pásek FeZn 30x4mm, včetně nátěru a příchytek na povrch	m	100,000	379,65	37 965,00	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
51	K	D.2.01.2 052	Svorka uzemňovací SR02 - FeZn	ks	30,000	86,78	2 603,40	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
52	K	D.2.01.2 053	Svorka uzemňovací SR03 - FeZn	ks	50,000	86,78	4 339,00	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
53	K	D.2.01.2 054	Vodič H07V-R 240mm2 - zelenožlutá	m	30,000	1 022,22	30 666,60	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
54	K	D.2.01.2 055	Vodič H07V-R 120mm2 - zelenožlutá	m	32,000	195,25	6 248,00	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
55	K	D.2.01.2 056	Vodič H07V-R 50mm2 - zelenožlutá	m	50,000	191,53	9 576,50	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
56	K	D.2.01.2 057	Vodič H07V-R 25mm2 - zelenožlutá	m	160,000	113,15	18 104,00	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		160		160,000			
	VV		Součet		160,000			
57	K	D.2.01.2 058	Kabelové oko Cu 240mm2	ks	4,000	142,92	571,68	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
58	K	D.2.01.2 059	Kabelové oko Cu 120mm2	ks	8,000	74,41	595,28	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
59	K	D.2.01.2 060	Kabelové oko Cu 50mm2	ks	10,000	34,35	343,50	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
60	K	D.2.01.2 061	Kabelové oko Cu 25mm2	ks	20,000	19,60	392,00	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
	D	D9	Ostatní				1 712 757,52	
61	K	D.2.01.2 062	Osazení rozvaděče VN - 22kV, včetně ukotvení do podlahy	ks	1,000	23 666,25	23 666,25	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	D.2.01.2 063	Osazení transformátoru 22/0,4kV, 1250kVA	ks	2,000	7 395,70	14 791,40	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
63	K	D.2.01.2 064	Osazení transformátoru 22/0,4kV, 1600kVA	ks	1,000	7 395,70	7 395,70	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	D.2.01.2 065	Osazení skříně měření RE, vč. ukončení kabelů pro fakturační měření	ks	1,000	4 437,42	4 437,42	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	D.2.01.2 066	Osazení rozvaděče RH01, , včetně ukotvení do podlahy	ks	1,000	59 165,61	59 165,61	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
66	K	D.2.01.2 067	Osazení rozvaděče RH02, včetně ukotvení do podlahy	ks	1,000	59 165,61	59 165,61	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	D.2.01.2 068	Osazení rozvaděče RH03, včetně ukotvení do podlahy	ks	1,000	59 165,61	59 165,61	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	D.2.01.2 069	Osazení přípojnicového mostu, včetně napojení na rozvaděče	ks	1,000	40 101,14	40 101,14	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	D.2.01.2 070	Osazení rozvaděče RC01, včetně ukotvení do podlahy	ks	1,000	29 582,81	29 582,81	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	K	D.2.01.2 071	Osazení rozvaděče RC02, včetně ukotvení do podlahy	ks	1,000	29 582,81	29 582,81	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	K	D.2.01.2 072	Osazení rozvaděče RC03, včetně ukotvení do podlahy	ks	1,000	29 582,81	29 582,81	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	K	D.2.01.2 073	Osazení rozvaděče Rbat1	ks	1,000	7 395,70	7 395,70	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	K	D.2.01.2 074	Osazení rozvaděče Rbat2	ks	1,000	7 395,70	7 395,70	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	D.2.01.2 075	Osazení rozvaděče RVR	ks	1,000	7 395,70	7 395,70	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	K	D.2.01.2 076	Oživení, najetí zvýšeným napětím	ks	1,000	19 721,87	19 721,87	vlastní
76	K	D.2.01.2 077	Ukončení kabelu 22-AXEKVCECY 240mm2	ks	3,000	1 380,53	4 141,59	vlastní
	VV		Schéma napájení D.2.01.2-101					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
77	K	D.2.01.2 078	Ukončení kabelu 22-AXEKCY 240mm2	ks	6,000	1 380,53	8 283,18	vlastní
	VV		Schéma napájení D.2.01.2-101					
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
78	K	D.2.01.2 079	Ukončení kabelu 22-CXEKCY 50mm2	ks	6,000	1 084,70	6 508,20	vlastní
	VV		Schéma napájení D.2.01.2-101					
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
79	K	D.2.01.2 080	Ukončení kabelu 22-CXEKCY 70mm2	ks	12,000	1 084,70	13 016,40	vlastní
	VV		Schéma napájení D.2.01.2-101					
	VV		2*3+2*3		12,000			
	VV		Součet		12,000			
80	K	D.2.01.2 081	Ukončení kabelu NSGAFÖU 300mm2	ks	66,000	312,27	20 609,82	vlastní
	VV		Schéma napájení D.2.01.2-101					
	VV		15*2+18*2		66,000			
	VV		Součet		66,000			
81	K	D.2.01.2 082	Ukončení kabelu NSGAFÖU 240mm2	ks	244,000	249,48	60 873,12	vlastní
	VV		Schéma napájení D.2.01.2-101					
	VV		15*2+15*2+18*2+14*2+18*2+14*2+14*2+14*2		244,000			
	VV		Součet		244,000			
82	K	D.2.01.2 083	Ukončení celoplastového kabelu s funkční schopností do 5x150	ks	12,000	852,40	10 228,80	vlastní
	VV		Schéma napájení D.2.01.2-101					
	VV		3*2+3*2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
83	K	D.2.01.2 084	Ukončení celoplastového kabelu do 5x70	ks	4,000	665,29	2 661,16	vlastní
	VV		Schéma napájení D.2.01.2-101					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
84	K	D.2.01.2 085	Ukončení celoplastového kabelu do 5x4	ks	8,000	171,58	1 372,64	vlastní
	VV		Schéma rozvaděčů RH01, RH02, RH03, Rbat1, Rbat2					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
85	K	D.2.01.2 086	Ukončení celoplastového kabelu do 3x4	ks	18,000	72,97	1 313,46	vlastní
	VV		Schéma rozvaděčů RH01, RH02, RH03, Rbat1, Rbat2					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
86	K	D.2.01.2 087	Ukončení celoplastového kabelu do 12x2,5	ks	24,000	353,44	8 482,56	vlastní
	VV		Schéma rozvaděčů RH01, RH02, RH03, Rbat1, Rbat2					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	D.2.01.2 088	Ukončení UTP kabelu	ks	18,000	57,69	1 038,42	vlastní
	VV		Schéma rozvaděčů RH01, RH02, RH03, Rbat1, Rbat2					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
88	K	D.2.01.2 089	Protipožární ucpávky kabelových tras, kompletní dodávka	m2	1,000	13 682,05	13 682,05	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	K	D.2.01.2 090	Zhotovení protipožárních ucpávek v kabelovém kanálu v podlaze pro rozvodny VN, systém protipožárních sáčků, kompletní dodávka včetně pomocné konstrukce	m2	1,500	13 682,05	20 523,08	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
90	K	D.2.01.2 091	Zhotovení protipožárních ucpávek ve stropu, systém protipožárních sáčků, kompletní dodávka včetně pomocné konstrukce	m2	1,800	13 682,05	24 627,69	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1,8		1,800			
	VV		Součet		1,800			
91	K	D.2.01.2 092	Značení trasy vedení, kompletní dodávka kabelových štítků včetně upevňovacího materiálu	ks	1,000	1 774,97	1 774,97	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	K	D.2.01.2 093	Označení místností trafostanice, kompletní sada	ks	1,000	2 958,28	2 958,28	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	D.2.01.2 094	Dielektrický koberec do trafostanice, kompletní dodávka	m2	82,000	147,91	12 128,62	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		8+8+8+8+8+4+14+12+12		82,000			
	VV		Součet		82,000			
94	K	D.2.01.2 095	Souprava tabulek, včetně plakátu první pomoci, ochranné pomůcky - dle PNE 381981ed.3, kompletní sada	ks	1,000	2 958,28	2 958,28	vlastní
	VV		Půdorys technologie D.2.01.2-102					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	K	D.2.01.2 096	Naprogramování řídícího systému vč. uvedení do provozu a přezkoušení jednotlivých funkcí. Naprogramování a vizualizace ovládacích panelů umístěných na rozvaděčích RH01, RH02, RH03, včetně komunikace po síti Ethernet.	ks	1,000	493 046,77	493 046,77	vlastní
96	K	D.2.01.2 097	Naprogramování systému kompenzace účiníku, uvedení do provozu a přezkoušení jednotlivých funkcí, včetně komunikace po síti Ethernet.	ks	1,000	308 154,23	308 154,23	vlastní
97	K	D.2.01.2 098	Podíl prací jiných profesí	ks	1,000	236 662,45	236 662,45	vlastní
98	K	D.2.01.2 099	Manipulace v síti ČEZ	ks	1,000	14 791,40	14 791,40	vlastní
99	K	D.2.01.2 100	Najetí zvýšeným napětím	ks	1,000	24 652,34	24 652,34	vlastní
100	K	D.2.01.2 101	Uvedení do provozu	ks	1,000	4 930,47	4 930,47	vlastní
101	K	D.2.01.2 102	Výchozí revize	ks	1,000	14 791,40	14 791,40	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
PS03 - SHZ, GHZ
Soupis:
PS03_1 - SHZ

KSO:	80111	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **3 083 792,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 083 792,65	21,00%	647 596,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 731 389,11**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
PS03 - SHZ, GHZ
Soupis:
PS03_1 - SHZ

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**3 083 792,65**
SHZ - Práce a dodávky SHZ	3 083 792,65
D1 -	3 083 792,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
PS03 - SHZ, GHZ
Soupis:
PS03_1 - SHZ

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 083 792,65**	
	D	SHZ	Práce a dodávky SHZ				3 083 792,65	
	D	D1					3 083 792,65	
1	K	D201300301	Nádrž na vodu, V = 4 m3 vody	ks	1,000	61 867,60	61 867,60	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: D.2.01.3-003 SHZ SCHÉMA					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	D201300302	Hlavní čerpadlo s elektro pohonem, Q = 600 l/min; p = 1,1 Mpa, včetně elektro částí	ks	2,000	419 815,85	839 631,70	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: D.2.01.3-003 SHZ SCHÉMA					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
3	K	D201300303	Doplňovací čerpadlo s elektro pohonem, Q = 30 l/min; p = 1,2 Mpa, včetně elektro částí	ks	1,000	57 448,49	57 448,49	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: D.2.01.3-003 SHZ SCHÉMA					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	D201300304	Zaplavovací ventilová stanice DN 80	ks	1,000	68 496,27	68 496,27	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: D.2.01.3-003 SHZ SCHÉMA					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	D201300305	Hlavní armatura DN 80	ks	1,000	19 886,01	19 886,01	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: D.2.01.3-003 SHZ SCHÉMA					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	D201300306	Nádrž na pěnidlo V = 0,1 m3	ks	1,000	28 724,24	28 724,24	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: D.2.01.3-003 SHZ SCHÉMA					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	D201300307	Systém přiměšování	kpl	1,000	627 514,22	627 514,22	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: D.2.01.3-003 SHZ SCHÉMA					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	D201300308	Potrubí DN 80, vč. tvarovek a kotvení	m	66,000	953,43	62 926,38	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: D.2.01.3-003 SHZ SCHÉMA					
	VV		11*6		66,000			
	VV		Součet		66,000			
9	K	D201300309	Potrubí DN 65, vč. tvarovek a kotvení	m	54,000	581,12	31 380,48	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: D.2.01.3-003 SHZ SCHÉMA					
	VV		9*6		54,000			
	VV		Součet		54,000			
10	K	D201300310	Potrubí DN 50, vč. tvarovek a kotvení	m	12,000	397,72	4 772,64	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: D.2.01.3-003 SHZ SCHÉMA					
	VV		2*6		12,000			
	VV		Součet		12,000			
11	K	D201300311	Potrubí DN 32, vč. tvarovek a kotvení	m	12,000	303,81	3 645,72	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: D.2.01.3-003 SHZ SCHÉMA					
	VV		2*6		12,000			
	VV		Součet		12,000			
12	K	D201300312	Tvarově stálá hadice DN 50, PN 16	ks	3,000	8 838,23	26 514,69	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: D.2.01.3-003 SHZ SCHÉMA					
	VV		3*1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
13	K	D201300313	Pěnová proudnice, Q = 250 l/min, p = 0,3 Mpa	ks	3,000	20 990,79	62 972,37	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: D.2.01.3-003 SHZ SCHÉMA					
	VV		3*1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
14	K	D201300314	Ostatní kotvící, spojovací a těsnící materiál	kpl	1,000	39 772,03	39 772,03	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: D.2.01.3-003 SHZ SCHÉMA					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	D201300315	Plamenná čidla	ks	3,000	261 280,12	783 840,36	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: D.2.01.3-003 SHZ SCHÉMA					
	VV		3*1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
16	K	D201300316	Ústředna SHZ	ks	1,000	224 270,05	224 270,05	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: D.2.01.3-003 SHZ SCHÉMA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	D201300317	Kabeláž detekčního a monitorovacího systému vč. uložení	m	480,000	213,22	102 345,60	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: D.2.01.3-003 SHZ SCHÉMA					
	VV		120+180+180		480,000			
	VV		Součet		480,000			
18	K	D201300318	Kabeláž silnoproudu vč. uložení	m	180,000	209,91	37 783,80	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: D.2.01.3-003 SHZ SCHÉMA					
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
PS03 - SHZ, GHZ
Soupis:
PS03_2 - GHZ

KSO:	80111	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**474 513,42**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	474 513,42	21,00%	99 647,82
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**574 161,24**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
PS03 - SHZ, GHZ
Soupis:
PS03_2 - GHZ

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**474 513,42**
GHZ - Práce a dodávky GHZ	474 513,42
D1 -	474 513,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
PS03 - SHZ, GHZ
Soupis:
PS03_2 - GHZ

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**474 513,42**	
	D	GHZ	Práce a dodávky GHZ				474 513,42	
	D	D1					474 513,42	
1	K	D201300601	Tlakové nádoby s hasivem	ks	2,000	102 535,89	205 071,78	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: D.2.01.3-006 GHZ PŮDORYS					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	D201300602	Potrubí DN 65, vč. tvarovek a kotvení	m	12,000	1 835,88	22 030,56	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: D.2.01.3-006 GHZ PŮDORYS					
	VV		2*6		12,000			
	VV		Součet		12,000			
3	K	D201300603	Potrubí DN 40, vč. tvarovek a kotvení	m	6,000	1 804,00	10 824,00	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: D.2.01.3-006 GHZ PŮDORYS					
	VV		1*6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
4	K	D201300604	Potrubí DN 25, vč. tvarovek a kotvení	m	12,000	1 760,80	21 129,60	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: D.2.01.3-006 GHZ PŮDORYS					
	VV		2*6		12,000			
	VV		Součet		12,000			
5	K	D201300605	Detekční čidla požáru	ks	4,000	2 933,30	11 733,20	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: D.2.01.3-006 GHZ PŮDORYS					
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
6	K	D201300606	Ústředna GHZ	ks	1,000	46 921,48	46 921,48	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: D.2.01.3-006 GHZ PŮDORYS					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	D201300607	Světelná a zvuková signalizace	kpl	1,000	4 638,56	4 638,56	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: D.2.01.3-006 GHZ PŮDORYS					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	D201300608	Spouštěcí a odstavovací tlačítko	ks	4,000	3 727,31	14 909,24	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: D.2.01.3-006 GHZ PŮDORYS					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
9	K	D201300609	Kabeláž detekčního systému vč. uložení	m	420,000	151,19	63 499,80	Vlastní
10	K	D201300610	Přetlaková klapka 440x252	ks	1,000	29 440,99	29 440,99	
	VV		Viz výkres číslo: D.2.01.3-006 GHZ PŮDORYS					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	D201300611	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	ks	6,000	1 564,36	9 386,16	
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
12	K	D201300612	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut	ks	7,000	1 285,63	8 999,41	
	VV		včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
13	K	D201300613	Samotížná výfuková protidešťová žaluzie 500x400, hliník	ks	1,000	25 928,64	25 928,64	
	VV		vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování					
	VV		Viz výkres číslo: D.1.01.4f-104 Půdorys 3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
PS04 - Vakuová a kompresorová stanice

KSO:	80111	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **7 097 592,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 097 592,00	21,00%	1 490 494,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **8 588 086,32**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
PS04 - Vakuová a kompresorová stanice

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**7 097 592,00**
1 - Kompresorová stanice	5 385 400,00
2 - Podtlaková stanice	1 656 776,00
3 - Konzole a příchytný materiál	8 130,00
4 - Protipožární ucpávka	5 406,00
5 - Zkoušky	41 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
PS04 - Vakuová a kompresorová stanice

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**7 097 592,00**	
	D	1	Kompresorová stanice				5 385 400,00	
1	K	KSMED101	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 8x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	2,000	277,00	554,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	KSMED102	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 28x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	10,000	731,00	7 310,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
3	K	KSMED103	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 54x2, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	60,000	2 541,00	152 460,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
4	K	KSMED104	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta	g	664,000	19,00	12 616,00	Vlastní
	VV		"2x2g" 4		4,000			
	VV		"10x6g" 60		60,000			
	VV		"60x10g" 600		600,000			
	VV		Součet		664,000			
5	K	KSMED105	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 76x3,2/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	3,000	802,00	2 406,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
6	K	KSMED106	Dodávka a montáž kulový uzávěr G1/2", PN20	ks	6,000	537,00	3 222,00	Vlastní
7	K	KSMED107	Dodávka a montáž kulový uzávěr G5/4", PN20	ks	10,000	1 323,00	13 230,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
8	K	KSMED108	Dodávka a montáž kulový uzávěr G2", PN20	ks	9,000	2 004,00	18 036,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
9	K	KSMED109	Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 W21,8x1/14", PN200, vč. redukce na čidlo alarmu	ks	2,000	4 220,00	8 440,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
10	K	KSMED110	Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 W21,8x1/14", PN200, vč. redukce na manometr	ks	2,000	4 220,00	8 440,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
11	K	KSMED111	Dodávka a montáž zpětný ventil G5/4", PN20	ks	3,000	2 850,00	8 550,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
12	K	KSMED112	Dodávka a montáž ventil pojistný, otevírací přetlak 1,1MPa	ks	2,000	6 828,00	13 656,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
13	K	KSMED113	Dodávka a montáž kohout tlakoměrný trojcestný	ks	2,000	6 023,00	12 046,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	KSMED114	Dodávka a montáž kondenzační smyčka A	ks	2,000	1 039,00	2 078,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	K	KSMED115	Dodávka a montáž manometr kontrolní, pr. 100 mm, 0 až 1 MPa	ks	1,000	1 251,00	1 251,00	Vlastní
16	K	KSMED116	Dodávka a montáž manometr kontrolní, pr. 100 mm, 0 až 1,6 MPa	ks	3,000	1 442,00	4 326,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
17	K	KSMED117	Dodávka a montáž nouzový vstup, vstup pro údržbu a připojení NIST, 400 kPa	ks	1,000	5 143,00	5 143,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	KSMED118	Dodávka a montáž nouzový vstup, vstup pro údržbu a připojení NIST, 800 kPa	ks	1,000	5 143,00	5 143,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	KSMED119	Dodávka a montáž čidlo nouzového provozního alarmu dolní mez 320 kPa, horní mez 480 kPa	ks	1,000	7 263,00	7 263,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	KSMED120	Dodávka a montáž čidlo nouzového provozního alarmu dolní mez 640 kPa, horní mez 960 kPa	ks	1,000	7 263,00	7 263,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	KSMED121	Dodávka a montáž lékařský panel s rychlospojkou na omítku - měřící místo dle LEK-15, připojení musí být specifické pro daný plyn	ks	2,000	4 406,00	8 812,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	KSMED122	Dodávka a montáž automatická kompresorová jednotka, bezolejový rotační kompresor bez vstřiku kapaliny, výkon 275 Nm3/h při přetlaku 1,0 MPa, 42,6 kW	ks	3,000	908 447,00	2 725 341,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
23	K	KSMED123	Dodávka a montáž adsorpční sušička vzduchu, Jednotka dýchacího vzduchu vybavená adsorpční sušičkou s odstraňováním CO, CO2, NOX a SO2, včetně vstupního a koncového filtru a odvodem kondenzátu, výkon 300 Nm3/h, regenerační vzduch 45 Nm3/h, úprava vzduchu d	ks	2,000	528 705,00	1 057 410,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
24	K	KSMED124	Dodávka a montáž redukce tlaku zdvojená pro dýchání 1000/400 kPa, PV 600 kPa	ks	1,000	95 185,00	95 185,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	KSMED125	Dodávka a montáž redukce tlaku zdvojená pro dýchání 1000/800 kPa, PV 920 kPa	ks	1,000	100 020,00	100 020,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	KSMED126	Dodávka a montáž stojatý zásobník stl. vzduchu – objem 2500 litrů, pr. 1200 mm, prac. přetlak 1,2 MPa, včetně výstroje, s úpravou proti korozi pro medicinální účely	ks	2,000	176 224,00	352 448,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	KSMED127	Dodávka a montáž tlaková hadice DN32, PN16, délka 1000mm, šroubení G5/4", připojení kompresoru	ks	3,000	5 280,00	15 840,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
28	K	KSMED128	Dodávka a montáž automatický odvaděč kondenzátu, vstupní závit G1/2“	ks	2,000	9 394,00	18 788,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	KSMED129	Dodávka a montáž separátor oleje z kondenzátu, výkon 120 m3/h	ks	1,000	91 420,00	91 420,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	KSMED130	Dodávka a montáž systém odvodu kondenzátu, hadice PVC DN10, DN15, PN16	m	50,000	104,00	5 200,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
31	K	KSMED131	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	m	72,000	25,00	1 800,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
32	K	KSMED132	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o technologickém postupu pájení trubek	m	72,000	20,00	1 440,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
33	K	KSMED133	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 50 doloženo protokolem o proplachu	m	72,000	22,00	1 584,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
34	K	KSMED134	Elektrický rozvaděč (3x samostatný jistič 42,6 kW, 3x400 V, 50 Hz pro kompresory medicinálního vzduchu), jistič 230V pro sušičky vzduchu (2x), 230V pro automatické ovládání a 230V pro připojení automatických odvaděčů kondenzátu (2x), 230V rezerva (2x) -	ks	1,000	147 278,00	147 278,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	KSMED135	Elektrická instalace - propojení ve stanici, řízení kompresorů a sušiček, čidlo TRB, analyzátor CO	ks	1,000	179 999,00	179 999,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 102" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	KSMED136	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	1,000	6 892,00	6 892,00	Vlastní
	VV		"1x1ks" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	KSMED137	Dodávka a montáž automatická kompresorová jednotka, výkon 39,6 Nm3/h při přetlaku 1,0 MPa, 4kW, vzduchem chlazený pístový kompresor, poháněný el. motorem v protihlukové karoserii, na stojatém zásobníku objem 270 litrů, Jednotka je vybavena úpravou vzduch	ks	1,000	282 510,00	282 510,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
	D	2	Podtlaková stanice				1 656 776,00	
38	K	PSMED201	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 54x2, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	50,000	2 541,00	127 050,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 103" 50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
39	K	PSMED202	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta	g	500,000	19,00	9 500,00	Vlastní
	VV		"50x10g" 500		500,000			
	VV		Součet		500,000			
40	K	PSMED203	Dodávka a montáž přechodka Cu54x2/PVC pr.110mm	ks	1,000	1 578,00	1 578,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 103" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	PSMED204	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 76x3,2/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	3,000	802,00	2 406,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 103" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
42	K	PSMED205	Dodávka a montáž kulový uzávěr G1/2", PN20	ks	4,000	537,00	2 148,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 103" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
43	K	PSMED206	Dodávka a montáž kulový uzávěr G2", PN20	ks	15,000	2 004,00	30 060,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 103" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
44	K	PSMED207	Dodávka a montáž sběrnice sacího potrubí Cu54x2, pro připojení jedné vývěvy, L = 500 mm	ks	1,000	6 001,00	6 001,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 103" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	PSMED208	Dodávka a montáž sběrnice sacího potrubí Cu54x2, pro připojení dvou vývěv, L = 1500 mm	ks	1,000	11 080,00	11 080,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 103" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	PSMED209	Dodávka a montáž sběrnice výfukového potrubí Cu54x2, pro připojení jedné vývěvy, L = 500 mm	ks	1,000	6 001,00	6 001,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 103" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	PSMED210	Dodávka a montáž sběrnice výfukového potrubí Cu54x2, pro připojení dvou vývěv, L = 1500 mm	ks	1,000	11 080,00	11 080,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 103" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	PSMED211	Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 W21,8x1/14", PN200, vč. redukce na čidlo alarmu	ks	1,000	4 220,00	4 220,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 103" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	PSMED212	Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 W21,8x1/14", PN200, vč. redukce na vakuometr	ks	1,000	4 220,00	4 220,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 103" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	PSMED213	Dodávka a montáž kohout tlakoměrný trojcestný	ks	2,000	6 023,00	12 046,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 103" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
51	K	PSMED214	Dodávka a montáž kondenzační smyčka A	ks	2,000	1 039,00	2 078,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 103" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
52	K	PSMED215	Dodávka a montáž vakuometr kontrolní, pr. 100 mm, 0 až -100 kPa	ks	3,000	1 039,00	3 117,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 103" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
53	K	PSMED216	Dodávka a montáž čidlo nouzového provozního alarmu dolní hranice -40kPa	ks	1,000	6 871,00	6 871,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 103" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	PSMED217	Dodávka a montáž suchoběžná zobáková vývěva, sací rychlost 300 Nm3/hod., el. motor příkon 6 kW	ks	3,000	253 097,00	759 291,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 103" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
55	K	PSMED218	Dodávka a montáž spirální hadice na sacím traktu DN50 (G2") se zpětným ventilem, délka = 1200 mm	ks	3,000	5 259,00	15 777,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 103" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
56	K	PSMED219	Dodávka a montáž spirální hadice na výfukovém traktu DN50 (G2"), délka = 1200 mm	ks	3,000	2 004,00	6 012,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 103" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
57	K	PSMED220	Dodávka a montáž stojatý zásobník vakua, Objem zásobníku 1600 litrů, pr. 1000 mm, prac. podak 0 až -100 kPa, včetně výstroje, úpravou proti korozi pro medicinální účely	ks	2,000	174 422,00	348 844,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 103" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
58	K	PSMED221	Dodávka a montáž antibakteriální filtrace DUPLEX výkon 640 m3/h	ks	2,000	86 585,00	173 170,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 103" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
59	K	PSMED222	Dodávka a montáž odlučovač – zachycení kondenzátu vodních par	ks	1,000	4 103,00	4 103,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 103" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	K	PSMED223	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	m	50,000	25,00	1 250,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 103" 50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
61	K	PSMED224	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o technologickém postupu pájení trubek	m	50,000	20,00	1 000,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 103" 50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
62	K	PSMED225	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 50 doloženo protokolem o proplachu	m	50,000	22,00	1 100,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 103" 50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
63	K	PSMED227	Elektrická instalace - propojení ve stanici, řízení vývěv,	ks	1,000	102 002,00	102 002,00	Vlastní
	VV		"v.č. D.2.01.4-101 103" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	PSMED228	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	1,000	4 771,00	4 771,00	Vlastní
	VV		"1x1ks" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	3	Konzole a příchytný materiál				8 130,00	
65	K	KSPSMED301	Konzola (podpěra) pro 1xCu28x1, trubková objímka s gumovou vložkou kotvená pomocí závitové tyče do stěny nebo stropu, max. vzdálenost podpor 2,0 metru	ks	5,000	146,00	730,00	Vlastní
	VV		"10:2m" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
66	K	KSPSMED302	Konzola (podpěra) pro 1xCu54x2, trubková objímka s gumovou vložkou kotvená pomocí závitové tyče do stěny nebo stropu, max. vzdálenost podpor 3,0 metru	ks	37,000	200,00	7 400,00	Vlastní
	VV		"110:3m" 37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
	D	4	Protipožární ucpávka				5 406,00	
67	K	KSPSMED401	Dodávka a montáž protipožární ucpávka chránička DN65, certifikovaná ucpávka dle předpisů PO. Požární odolnost minimálně EW30	ks	6,000	901,00	5 406,00	Vlastní
	VV		"6x1ks" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	5	Zkoušky				41 880,00	
68	K	KSPSMED501	Zkoušky a kontroly dle ČSN EN 7396-1, zkoušky a postupy před použitím systému, doložené předávacím protokolem dodavatele o provedených zkouškách	HZS	10,000	4 188,00	41 880,00	Vlastní
	VV		"10x1hodina" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
PS05 - Vybavení heliportu

KSO:	80111	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **8 936 423,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 936 423,19	21,00%	1 876 648,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **10 813 072,06**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
PS05 - Vybavení heliportu

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**8 936 423,19**
D.2.01.5-A - Dodávky návěstidel a vybavení heliportu (vč. montáže)	4 487 460,56
D.2.01.6-A - Sada ND (bez montáže) pro návěstidla a vybavení heliportu	238 714,70
D.2.01.5-B - Dodávky překážkových návěstidel (vč. montáže)	155 387,40
D.2.01.5-C - Dodávky izolačních traf a konektorů (vč. montáže)	584 419,82
D.2.01.6-B - Sada ND (bez montáže) pro izolační trafa	21 765,86
D.2.01.5-D - Dodávky primární a sekundární kabeláže (vč. montáže)	413 038,08
D.2.01.5-E - Dodávky ostatní (vč. montáže)	2 501 784,49
D.2.01.5-F - Závěrečné zkoušky	372 668,22
D.2.01.5-G - Denní značení heliportu	161 184,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
PS05 - Vybavení heliportu

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**8 936 423,19**	
	D	D.2.01.5-A	Dodávky návěstidel a vybavení heliportu (vč. montáže)				4 487 460,56	
1	K	D2015-01	Zapuštěné návěstidlo plochy TLOF/FATO 8", zelený filtr, 48W	ks	40,000	19 006,81	760 272,40	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-105					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
2	K	D2015-02	Zapuštěné návěstidlo osového vedení trajektorie letu (FPAG) 8", čiré, 30W	ks	10,000	17 334,52	173 345,20	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č.D.2.01.5-105					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
3	K	D2015-03	Návěstidlo sestupového systému APAPI, 2x100W vč. nastavení, obsahující: 2x projektorovou jednotku vč. halogenové žárovky 100W, 6,6A, základnu návěstidla a sadu pro standardní/pevnou montáž na ocelovou desku vč. šroubů s podložkami a maticemi M10	ks	2,000	134 478,74	268 957,48	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-105					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
4	K	D2015-04	Nadzemní návěstidlo plošného osvětlení heliportu, LED, čiré, 70VA vč. přesného nastavení, s nastavením optického modulu pro plošné osvětlení kruhového heliportu	ks	6,000	47 479,24	284 875,44	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-105					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
5	K	D2015-05	Komplet přírubového víka, lámací spojky a nosné trubky pro návěstidlo plošného osvětlení	ks	6,000	9 391,89	56 351,34	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-105 v souladu s příl. č. D.2.01.5-112/C					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
6	K	D2015-06	Rozbočovací skříň NN kabeláže s náplní, pro návěstidla plošného osvětlení, pro venkovní použití, UV stabilní vč. instalační sady pro montáž na zeď, rozbočení přívodního NN kabelu CYKY-J 5x1,5 na 6x CYKY-J 3x1,5	ks	1,000	52 812,82	52 812,82	Vlastní
	VV		(dvě vůči středu heliportu protilehlá návěstidla napájená ze stejné fáze)					
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-105					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	D2015-07	Zaslepovací víko 8" (ekvivalent návěstidla TLOF/FATO)	ks	1,000	5 587,84	5 587,84	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-105					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	D2015-08	Základna 8" se spodním přívodem pro osazení zapuštěného návěstidla TLOF/FATO/FPAG resp. zaslepovacího víka	ks	51,000	6 886,73	351 223,23	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-105					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
9	K	D2015-09	Těsnění mezi zapuštěným návěstidlem 8" resp. zaslepovacím víkem 8" a základnou 8"	ks	51,000	688,53	35 115,03	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-105 v souladu s příl. č. D.2.01.5-112/A					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
10	K	D2015-10	Křehký sklopný osvětlený ukazatel směru větru obsahující: sklápěcí základový rám, křehký stožár pro ukazatel směru větru (barva RAL 1023, žlutá), ocelovou otočnou nástavbu pro uchycení větrného rukávu Æ 60 cm	ks	1,000	362 207,35	362 207,35	Vlastní
	VV		+ připravenost pro instalaci 4ks reflektorů osvětlení + 1ks překážkového návěstidla, větrný rukáv, 1x překážkové návěstidlo LED, 4x reflektor LED osv.					
	VV		4x sestavu šroubu s maticemi a podložkami M20, propojovací NN kabel s přesahem 2,0m od paty stožáru, svorkovnicovou skříňku bez fotobuňky					
	VV		ukončení NN kabelu 5x1,5mm2 vč. uchycení na nosnou konstrukci ukazatele směru větru					
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-106					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	D2015-11	Rádiové dálkové ovládání umožňující ovládání světleného vybavení heliportu z paluby vrtulníku či z dispečinku poz. personálem, obsahující skříň rádiového ovladače s kom. rozhraním RS-485 vč.jeho nakonf.,komunikační anténurádiového ovladače a přepěť. ochr.	ks	1,000	267 447,92	267 447,92	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-106					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	D2015-12	Regulátor konstantního proudu pro napájení a ovládání návěstidel plochy TLOF/FATO/FPAG, sestupového systému ve 3 stupních svítivosti, výkon 4kVA, jmen. proud 6,6A, komunikační rozhraní RS-485, 3 stupně regulace 10, 30,100% vč. příslušenství	ks	1,000	475 315,42	475 315,42	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-106					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	D2015-13	Skříň s bleskojistkami pro daný typ regulátoru CCR vč. příslušenství	ks	1,000	26 837,92	26 837,92	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-106					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	D2015-14	Maják heliportu vč. napájení a ovládání, obsahující: 1x optická jednotka; 1x napájecí skříň; rozvaděč majáku, 1x 10m propoj. kabel (opt. jednotka - napájecí skříň); 3x 2m kabel (napájecí skříň - rozvaděč majáku) vč. MTŽ materiálu k uchycení na ocel. desku	ks	1,000	381 978,38	381 978,38	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-106					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	D2015-15	Systém dálkového ovládání obsahující grafický panel (dotykovou obrazovku), napájecí skříňku a programovatelný automat PLC se vstupně-výstupními moduly, který bude integrován do rozvaděče R-HP	ks	1,000	782 017,72	782 017,72	Vlastní
	VV		nakofigurován v souladu s popisem v příl. č. D.2.01.5-001, odst. 2.1.f) a s příl. č. D.2.01.5-111					
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-108					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	D2015-16	Oceloplechový rozvaděč R-HP nástěnného provedení o rozměrech š x h x v = 600 x 250 x 600mm, s náplní pro napájení a ovládání technologie heliportu v souladu s popisem v příl. č. D.2.01.5-001, odst. 2.3.a) až 2.3.f) a s příl. č. D.2.01.5-111	ks	1,000	203 115,07	203 115,07	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-106					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D.2.01.6-A	Sada ND (bez montáže) pro návěstidla a vybavení heliportu				238 714,70	
17	K	D2016-01	Zapuštěné návěstidlo plochy TLOF/FATO 8", zelený filtr, 48W	ks	2,000	16 972,75	33 945,50	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: množství dle doporučení dodavatele technologie					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
18	K	D2016-02	Zapuštěné návěstidlo osového vedení trajektorie letu (FPAG) 8", čiré, 30W	ks	1,000	15 300,46	15 300,46	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: množství dle doporučení dodavatele technologie					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	D2016-03	Optická jednotka nadzemního návěstidla plošného osvětlení heliportu	ks	1,000	40 990,60	40 990,60	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: množství dle doporučení dodavatele technologie					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	D2016-04	Zdroj optické jednotky nadzemního návěstidla plošného osvětlení heliportu	ks	1,000	5 521,01	5 521,01	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: množství dle doporučení dodavatele technologie					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	D2016-05	Bleskojistka pro pol. 13	ks	2,000	10 109,26	20 218,52	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: množství dle doporučení dodavatele technologie					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	D2016-06	Halogenová žárovka 100W, 6,6A pro pol. 3	ks	2,000	443,13	886,26	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: množství dle doporučení dodavatele technologie					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
23	K	D2016-07	Letištní reflektorová žárovka Æ 50mm, 30W, 6,6A pro pol. 2	ks	2,000	496,89	993,78	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: množství dle doporučení dodavatele technologie					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
24	K	D2016-08	Letištní reflektorová žárovka Æ 50mm, 48W, 6,6A pro pol. 1	ks	5,000	679,96	3 399,80	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: množství dle doporučení dodavatele technologie					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
25	K	D2016-09	Těsnění mezi zapuštěným návěstidlem 8" resp. zaslepovacím víkem a základnou 8"	ks	5,000	419,74	2 098,70	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: množství dle doporučení dodavatele technologie					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
26	K	D2016-10	Sada standardních náhradních dílů pro daný typ regulátoru CCR	ks	1,000	72 644,88	72 644,88	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: množství dle doporučení dodavatele technologie					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	D2016-11	Speciální xenonová žárovka, 10 000 h. pro maják heliportu	ks	1,000	42 715,19	42 715,19	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: množství dle doporučení dodavatele technologie					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D.2.01.5-B	Dodávky překážkových návěstidel (vč. montáže)				155 387,40	
28	K	D2015-17	Jednoduché překážkové návěstidlo nízké svítivosti pro standardní venkovní prostředí, provedení LED, 230V/50Hz, uchycení na trubku	ks	6,000	25 897,90	155 387,40	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-104					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	D.2.01.5-C	Dodávky izolačních traf a konektorů (vč. montáže)				584 419,82	
29	K	D2015-18	Izolační trafo 45W; 6,6/6,6A, bez zemnící svorky	ks	46,000	6 392,75	294 066,50	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-109					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
30	K	D2015-19	Izolační trafo 65W; 6,6/6,6A, bez zemnící svorky	ks	4,000	7 052,36	28 209,44	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-109					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
31	K	D2015-20	Izolační trafo 100W; 6,6/6,6A, bez zemnící svorky	ks	4,000	7 521,65	30 086,60	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-109					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
32	K	D2015-21	Sekundární konektor - vidlice pro ukončení sekundárního kabelu u trafa	ks	54,000	1 882,96	101 679,84	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-109					
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
33	K	D2015-22	Sekundární konektor - zásuvka pro ukončení sekunárního kabelu u návěstidla	ks	54,000	1 882,96	101 679,84	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-109					
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
34	K	D2015-23	Pár primárních konektorů pro ukončení primárního kabelu, bez zemnící svorky	ks	8,000	3 587,20	28 697,60	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-109 (vč. rezervy 100% s ohledem na možnou náročnost instalace primární kabeláže v prostru strojo					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
	D	D.2.01.6-B	Sada ND (bez montáže) pro izolační trafa				21 765,86	
35	K	D2016-12	Izolační trafo 45W; 6,6/6,6A	ks	3,000	3 995,47	11 986,41	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: množství dle doporučení dodavatele technologie					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
36	K	D2016-13	Izolační trafo 65W; 6,6/6,6A	ks	1,000	4 655,08	4 655,08	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: množství dle doporučení dodavatele technologie					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	D2016-14	Izolační trafo 100W; 6,6/6,6A	ks	1,000	5 124,37	5 124,37	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: množství dle doporučení dodavatele technologie					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D.2.01.5-D	Dodávky primární a sekundární kabeláže (vč. montáže)				413 038,08	
38	K	D2015-24	Primární kabel Cu slaňované jádro 6mm2; 5kV, nestíněný do trubky resp. kabelového drátěného roštu	m	448,000	229,56	102 842,88	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D.2.01.5-106,107 vč. prořezu 5%, zvlnění 3%, ukončení 2x2m/skříň s transformátory resp. s napojovacím konekto					
	VV		448		448,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		448,000			
39	K	D2015-25	Sekundární kabel Cu slaňované jádro 2x4mm2; 0,6kV do trubky resp. kabelového drátěného roštu	m	1 536,000	201,95	310 195,20	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D.2.01.5-107 s ohledem na pozice skříní s izolačními trafy vč. prořezu 5%, zvlnění 3%, ukončení 3m/návěstidlo					
	VV		1536		1 536,000			
	VV		Součet		1 536,000			
	D	D.2.01.5-E	Dodávky ostatní (vč. montáže)				2 501 784,49	
40	K	D2015-26	NN kabel NYY-J 1x16	m	61,000	282,95	17 259,95	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-105-111 (3m/zařízení)					
	VV		61		61,000			
	VV		Součet		61,000			
41	K	D2015-27	NN kabel H07V-U 1x6, zeleno-žlutý	m	54,000	106,06	5 727,24	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D.2.01.5-107 vč. prořezu 5%, zvlnění 3% (pro návěstila plošného osvětlení)					
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
42	K	D2015-28	NN kabel CYKY-J 5x4	m	37,000	278,81	10 315,97	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D.2.01.5-106 vč. prořezu 5%, zvlnění 3%					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
43	K	D2015-29	NN kabel CYKY-J 5x1,5	m	84,000	132,07	11 093,88	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D.2.01.5-106,107 vč. prořezu 5%, zvlnění 3%					
	VV		84		84,000			
	VV		Součet		84,000			
44	K	D2015-30	NN kabel CYKY-J 7x1,5	m	28,000	165,63	4 637,64	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D.2.01.5-106 vč. prořezu 5%, zvlnění 3%					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
45	K	D2015-31	NN kabel CYKY-J 4x4	m	15,000	229,56	3 443,40	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D.2.01.5-106 vč. prořezu 5%, zvlnění 3%					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
46	K	D2015-32	NN kabel CYKY-J 3x1,5	m	370,000	108,24	40 048,80	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D.2.01.5-106,107 vč. prořezu 5%, zvlnění 3%					
	VV		370		370,000			
	VV		Součet		370,000			
47	K	D2015-33	NN kabel H05VV-F 3G1	m	15,000	97,34	1 460,10	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D.2.01.5-106 vč. prořezu 5%, zvlnění 3%					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
48	K	D2015-34	SL kabel JXFE-R 2P0,5	m	36,000	116,23	4 184,28	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D.2.01.5-106 vč. prořezu 5%, zvlnění 3%					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
49	K	D2015-35	SL kabel UTP CAT 5e, bezhalogenové provedení	m	146,000	72,64	10 605,44	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D.2.01.5-106, 108 vč. výškového převýšení 12 pater (1 patro/4m), prořezu 5%, zvlnění 3%					
	VV		146		146,000			
	VV		Součet		146,000			
50	K	D2015-36	PATCH kabel, RJ-45 (délka kabelu určena na místě s ohledem na umístění skříně napájení a datové zásuvky, odhad: 3m)	ks	1,000	224,55	224,55	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-108					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	D2015-37	Koaxiální kabel RG-213/U	m	30,000	200,50	6 015,00	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D.2.01.5-106 vč. prořezu 5%, zvlnění 3%					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
52	K	D2015-38	Ukončení NN kabelu 1x6 (primární kabel)	ks	6,000	559,37	3 356,22	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-109 (2x2/SB, 1x2/CCR)					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
53	K	D2015-39	Ukončení NN kabelu 1x6 (zeleno-žlutý kabel)	ks	12,000	559,37	6 712,44	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-110					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
54	K	D2015-40	Ukončení NN kabelu 1x16 (zeleno-žlutý kabel)	ks	38,000	559,37	21 256,06	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-105-111					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
55	K	D2015-41	Ukončení NN kabelu 5x4	ks	2,000	1 133,26	2 266,52	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
56	K	D2015-42	Ukončení NN kabelu 5x1,5	ks	2,000	653,80	1 307,60	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-110					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
57	K	D2015-43	Ukončení NN kabelu 7x1,5	ks	2,000	653,80	1 307,60	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-111					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
58	K	D2015-44	Ukončení NN kabelu 4x4	ks	2,000	1 017,03	2 034,06	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-109					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
59	K	D2015-45	Ukončení NN kabelu 3x1,5	ks	14,000	602,95	8 441,30	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-110,111					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
60	K	D2015-46	Ukončení NN kabelu 3x1	ks	2,000	602,95	1 205,90	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-111					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
61	K	D2015-47	Ukončení SL kabelu 2P0,5	ks	6,000	610,22	3 661,32	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-111					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
62	K	D2015-48	Ukončení kabelu UTP	ks	2,000	610,22	1 220,44	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-111					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
63	K	D2015-49	Ukončení koaxiálního kabelu RG-213/U	ks	4,000	595,69	2 382,76	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-111					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
64	K	D2015-50	Ukončení přívodního NN kabelu pro rozvaděč R-HP	ks	1,000	1 162,32	1 162,32	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-111					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	D2015-51	Datová systémová zásuvka RJ-45 pro instalaci do parapetního instalačního kanálu, bezhalogenové provedení (přesný typ dle typu použitého parapetního instalačního kanálu, zjištěného na místě instalace)	ks	1,000	864,47	864,47	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-108					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	D2015-52	Datová zásuvka RJ-45 pro instalaci na povrch	ks	1,000	935,67	935,67	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-106					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	D2015-53	Vkládací bezhalogenová oheň retardující plastová lišta s víkem 16x25mm, bílá vč. příslušenství pro montáž	m	64,000	248,45	15 900,80	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D.2.01.5-106,108					
	VV		64		64,000			
	VV		Součet		64,000			
68	K	D2015-54	Vkládací bezhalogenová oheň retardující plastová lišta s víkem, 25x40mm bílá vč. příslušenství pro montáž	m	12,000	817,98	9 815,76	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D.2.01.5-106					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
69	K	D2015-55	Ohebná vlnitá bezhalogenová oheň retardující trubka, černá, UV stabilní, Æ 20mm vč. příslušenství pro montáž	m	4,000	238,28	953,12	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D.2.01.5-106					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
70	K	D2015-56	Ohebná vlnitá bezhalogenová oheň retardující trubka, černá, UV stabilní, Æ 32mm vč. příslušenství pro montáž	m	28,000	381,39	10 678,92	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D.2.01.5-106					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
71	K	D2015-57	Ohebná vlnitá bezhalogenová oheň retardující trubka, černá, UV stabilní, Æ 40mm vč. příslušenství pro montáž	m	22,000	533,94	11 746,68	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D.2.01.5-106					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
72	K	D2015-58	Pevná pancéřová trubka, černá, UV stabilní, Æ 50mm vč. příslušenství pro montáž na spodní hranu pororoštu	m	5,000	347,24	1 736,20	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D.2.01.5-107					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	D2015-59	Drátěná kabelová lávka (rošt) 54x150 mm, povrchová úprava: žárové zinkování, připevněná (podvěšená) k ocelovým nosným prvkům (I-profilům) pororoštu resp. komunikační lávky v kroku 2m, na stěnu či strop vč. montážního příslušenství	m	170,000	4 395,01	747 151,70	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D.2.01.5-106,107					
	VV		170		170,000			
	VV		Součet		170,000			
74	K	D2015-60	Prostup zdí do tl. 200mm resp. opláštěním do Æ 50mm	ks	14,000	4 649,27	65 089,78	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-106					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
75	K	D2015-61	Utěsnění prostupu zdí, opláštění resp. otvorů v desce heliportu po protažení kabelů	ks	33,000	5 666,30	186 987,90	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-106,107					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
76	K	D2015-62	Protipožární utěsnění prostupu zdí do tl. 200mm, Æ 50mm protipožární maltou s odolností 60min	ks	2,000	35 595,99	71 191,98	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-106,108					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
77	K	D2015-63	Vulkanizační vinilová páska pro ošetření primárních a sekunárních kabelových spojů, š.19mm, dl.20m/bal. (spotřeba cca 50 cm/spoj)	ks	3,000	681,41	2 044,23	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-109 (počet spojů=počet izolačních traf x2 + počet primárních konektorů)					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
78	K	D2015-64	Venkovní silikonový tmel, transparentní, neutrální (pro utěsnění styku přírubových vík s betonem)	bal.	1,000	530,31	530,31	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: odhadnuto s ohledem na počet přírubovích vík					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	K	D2015-65	Popisný štítek UV odolný pro světlo k přilepení na CB povrch vč. lepidla	ks	54,000	135,12	7 296,48	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-109 (=počet izolačních traf)					
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
80	K	D2015-66	Popisný štítek UV odolný pro kabel a izolační trafo	ks	520,000	100,25	52 130,00	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-106-111 (po 5-ti metrech v drátěných roštěch, každé ukončení NN a SL kabelu)					
	VV		520		520,000			
	VV		Součet		520,000			
81	K	D2015-67	Kabelový vázací pásek UV odolný pro přichycení kabelů k drátěnému roštu	ks	170,000	18,89	3 211,30	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-106,107 (1 vázací pásek/1 bm drátěné lávky)					
	VV		170		170,000			
	VV		Součet		170,000			
82	K	D2015-68	Kabelový vázací pásek pro přichycení kabelu UTP k nosné úložné konstrukci	ks	130,000	18,89	2 455,70	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-106, 108 vč. výškového převýšení 12 pater (1 vázací pásek/1 bm kabelu)					
	VV		130		130,000			
	VV		Součet		130,000			
83	K	D2015-69	Tmel pro zalepení základny zapuštěného návěstidla plochy TLOF/FATO/FPAG do CB vozovky	kg	332,000	777,30	258 063,60	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-105 (6,5kg/základna 8")					
	VV		332		332,000			
	VV		Součet		332,000			
84	K	D2015-70	Těsnící "O" kroužek Æ 100mm, tl. 30 mm z pěnové gumy (utěsnění prostoru mezi vývrtem a základnou při jejím lepení do tělesa heliportu)	ks	51,000	39,95	2 037,45	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-105 (=počet základen 8")					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
85	K	D2015-71	Injektážní chemická kotva M10 tvořená kotevním šroubem s podložkou a maticí z nerezové oceli a patronou	ks	36,000	283,02	10 188,72	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-105 v souladu s příl. č. D.2.01.5-112/C					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
86	K	D2015-72	Sestava šroubu s maticemi a podložkami M20 z nerezové oceli (pro přichycení osvětleného ukazatele směru větru k nosné konstrukci na fasádě)	ks	4,000	152,55	610,20	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-105 (=počet kotevních otvorů v základně ukazatele směru větru)					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	D2015-73	Oceloplechová skříň "HP-1", "HP-2", "HP-3", "HP-4" o rozměrech š x h x v = 800mm x 350mm x 1500mm vč. 4ks polic a kotev. mat. pro uchycení k bet. bloku a stěně, v souladu s popisem v příl. příl. č. D.2.01.5-001, odst. 2.5.c) vč. instalace na střechu 11.NP	ks	4,000	90 079,65	360 318,60	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-105					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
88	K	D2015-74	Přesun hmot	ks	1,000	348 695,40	348 695,40	Vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	K	D2015-75	Úprava dokumentace v závislosti na zvoleném výrobci technologie	ks	1,000	159 818,73	159 818,73	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: Úprava dokumentace vyvolaná objednatelem vybraného dodavatele technologie					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D.2.01.5-F	Závěrečné zkoušky				372 668,22	
90	K	D2015-76	Měření stejnosměrné a střídavé datového kabelu 1XN, zpracování měřících protokolů	ks	4,000	26 152,16	104 608,64	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-111					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
91	K	D2015-77	Vizuální prohlídky a elektrické zkoušky (1 primární obvod)	ks	1,000	27 605,05	27 605,05	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-001, odst. 4					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	K	D2015-78	Provozní zkoušky (1 primární obvod)	ks	1,000	27 605,05	27 605,05	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-001, odst. 4					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	D2015-79	Revize, revizní zprávy	ks	1,000	58 115,90	58 115,90	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-001, odst. 4					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	D2015-80	Revize, revizní zprávy pro NN rozvaděč	ks	1,000	9 443,83	9 443,83	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-001, odst. 4					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	K	D2015-83	Letové ověření vč. kontroly rádiového dálkového ovládání provedené certifikovanou společností	ks	1,000	145 289,75	145 289,75	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.01.5-001, odst. 4					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D.2.01.5-G	Denní značení heliportu				161 184,06	
96	K	915131112-1	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly - barva bílá včetně protismykového posypu balotinou	m2	92,362	435,87	40 257,82	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: pozn. Značení bude provedeno jednosložkovou rozpouštědlovou barvou vhodnou pro nátěr betonu, včetně protismykového posypu balotin					
	VV		Poznávací značení heliportu - barva bílá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		45		45,000			
	VV		Značení osového vedení trajektorie letu - barva bílá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		9,5		9,500			
	VV		Značení hodnoty D - barva bílá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		4,33		4,330			
	VV		Značení maximální povolené hmotnosti - barva bílá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		1,67		1,670			
	VV		Identifikační značení heliportu - barva bílá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		5		5,000			
	VV		Značení FATO/TLOF - čára tl. 30cm - barva bílá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		89,54*0,3		26,862			
	VV		Součet		92,362			
97	K	915131116-1	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly - barva černá včetně protismykového posypu balotinou	m2	93,547	450,40	42 133,57	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: pozn. Značení bude provedeno jednosložkovou rozpouštědlovou barvou vhodnou pro nátěr betonu, včetně protismykového posypu balotin					
	VV		Poznávací značení heliportu - lemování čára tl.10 cm - barva černá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		36*0,1		3,600			
	VV		Značení osového vedení trajektorie letu - lemování čára tl.10 cm - barva černá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		38,96*0,1		3,896			
	VV		Značení hodnoty D - lemování čára tl.10 cm - barva černá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		55,3*0,1		5,530			
	VV		Značení maximální povolené hmotnosti - lemování čára tl.10 cm - barva černá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		20*0,1		2,000			
	VV		Identifikační značení heliportu - barva černá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		18,2		18,200			
	VV		Značení FATO/TLOF - lemování čára tl. 30cm - barva černá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		179,07*0,3		53,721			
	VV		Značení dosednutí / umístění - lemování čára tl.10 cm - barva černá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		66*0,1		6,600			
	VV		Součet		93,547			
98	K	915131116-2	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly - barva žlutá včetně protismykového posypu balotinou	m2	70,880	464,93	32 954,24	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: pozn. Značení bude provedeno jednosložkovou rozpouštědlovou barvou vhodnou pro nátěr betonu, včetně protismykového posypu balotin					
	VV		Značení dosednutí / umístění - barva žlutá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		70,88		70,880			
	VV		Součet		70,880			
99	K	915131116-3	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly - barva červená včetně protismykového posypu balotinou	m2	2,800	2 905,80	8 136,24	Vlastní
	VV		Poznámka k položce: pozn. Značení bude provedeno jednosložkovou rozpouštědlovou barvou vhodnou pro nátěr betonu, včetně protismykového posypu balotino					
	VV		Poznávací značení heliportu - barva červená					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		2,8		2,800			
	VV		Součet		2,800			
100	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	259,589	108,97	28 287,41	Vlastní
	VV		Poznávací značení heliportu - barva bílá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		45		45,000			
	VV		Značení osového vedení trajektorie letu - barva bílá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		9,5		9,500			
	VV		Značení hodnoty D - barva bílá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		4,33		4,330			
	VV		Značení maximální povolené hmotnosti - barva bílá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		1,67		1,670			
	VV		Identifikační značení heliportu - barva bílá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		5		5,000			
	VV		Značení FATO/TLOF - čára tl. 30cm - barva bílá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		89,54*0,3		26,862			
	VV		Poznávací značení heliportu - lemování čára tl.10 cm - barva černá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		36*0,1		3,600			
	VV		Značení osového vedení trajektorie letu - lemování čára tl.10 cm - barva černá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		38,96*0,1		3,896			
	VV		Značení hodnoty D - lemování čára tl.10 cm - barva černá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		55,3*0,1		5,530			
	VV		Značení maximální povolené hmotnosti - lemování čára tl.10 cm - barva černá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		20*0,1		2,000			
	VV		Identifikační značení heliportu - barva černá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		18,2		18,200			
	VV		Značení FATO/TLOF - lemování čára tl. 30cm - barva černá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		179,07*0,3		53,721			
	VV		Značení dosednutí / umístění - lemování čára tl.10 cm - barva černá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		66*0,1		6,600			
	VV		Značení dosednutí / umístění - barva žlutá					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		70,88		70,880			
	VV		Poznávací značení heliportu - barva červená					
	VV		změřeno v Microstationu dle příl. Č. D.2.01.5-101					
	VV		2,8		2,800			
	VV		Součet		259,589			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,324	29 057,95	9 414,78	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:	80111	CC-CZ:	
Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **146 169 224,29**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 169 224,29	21,00%	30 695 537,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **176 864 761,39**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	801 1 FN Plzeň	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**146 169 224,29**
VN - Vedlejší náklady	105 907 842,29
ON - Ostatní náklady	40 261 382,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pavilon chirigických oborů
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: 801 1 FN Plzeň
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:
Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**146 169 224,29**	
	D	VN	Vedlejší náklady				105 907 842,29	
1	K	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,000	1 783 976,00	1 783 976,00	RTS
2	K	005121020R	Provoz a pronájem zařízení staveniště	Soubor	1,000	8 622 346,00	8 622 346,00	RTS
3	K	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,000	352 697,00	352 697,00	RTS
4	K	005121040X	Příplatek ke zřízení, provozu a odstranění staveniště za etapizaci - úpravy, přesuny apod.	Soubor	1,000	120 000,00	120 000,00	vlastní
5	K	00512101X1	Montáž věžových jeřábů včetně pomocných konstrukcí, materilálů, doplňků a prací	Soubor	2,000	125 000,00	250 000,00	vlastní
6	K	00512101X2	Provoz věžových jeřábů	Soubor	2,000	12 323 840,64	24 647 681,28	vlastní
7	K	00512101X3	Demontáž věžových jeřábů včetně pomocných konstrukcí, materilálů, doplňků a prací	Soubor	2,000	68 000,00	136 000,00	vlastní
8	K	005124010R	Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do, užívání	Soubor	1,000	69 530 142,01	69 530 142,01	RTS
9	K	Pol__2	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů a povolení, spojených s realizací stavby	Soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	vlastní
10	K	005211030R	Provozní vlivy, dočasná dopravní opatření	Soubor	1,000	120 000,00	120 000,00	RTS
11	K	193	Provizorní komunikace a úpravy vjezdů na staveniště	Soubor	1,000	115 000,00	115 000,00	vlastní
12	K	005111020R	Vytyčení staveb	Soubor	1,000	150 000,00	150 000,00	RTS
	D	ON	Ostatní náklady				40 261 382,00	
13	K	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, vytyčení inženýrských sítí, zajištění	Soubor	1,000	32 000,00	32 000,00	RTS
14	K	110	Provedení měření hluku k ověření hlukové studie (v denní a noční době)	Soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní
15	K	115	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu , zapravení, úklidy	Soubor	1,000	180 000,00	180 000,00	vlastní
16	K	15	Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby	soubor	1,000	4 677 120,00	4 677 120,00	vlastní
17	K	18	Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou	Soubor	1,000	170 000,00	170 000,00	vlastní
18	K	19	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD -, zkoušky v rámci montáže, topná zkouška, výchozí revize, uvedení do provozu, termovizní měření EL	Soubor	1,000	55 000,00	55 000,00	vlastní
19	K	005211010R	Předání a převzetí staveniště dle SoD	Soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	RTS
20	K	005211080R	Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi	Soubor	1,000	110 000,00	110 000,00	RTS
21	K	116	Fotodokumentace průběhu výstavby	Soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní
22	K	117	Pasportizace území stavby a jejího okolí	Soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	vlastní
23	K	12	Zpracování harmonogramu stavby a POV	Soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní
24	K	13	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku	Soubor	1,000	168 000,00	168 000,00	vlastní
25	K	14	Bezpečnostní hrazení a oplocení	Soubor	1,000	670 112,00	670 112,00	vlastní
26	K	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,000	5 000 000,00	5 000 000,00	RTS
27	K	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,000	6 217 750,00	6 217 750,00	RTS
28	K	121	Náklady na provedení vzorků	Soubor	1,000	145 000,00	145 000,00	vlastní
29	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení celé stavby včetně všech profesí pro umožnění implementace BIM (Building Information Modeling)	Soubor	1,000	20 620 400,00	20 620 400,00	RTS
30	K	00511 R	Geodetické vytyčení a zaměření stavby, přeložek a přípojek sítí	Soubor	1,000	250 000,00	250 000,00	RTS
31	K	182	Pasportizace trhlin/poruch a geodetické sledování sousedních objektů	Soubor	1,000	65 000,00	65 000,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	183	Dokumentace zdolávání požáru a vypracování směrnice (provozního řádu) k požárnímu zabezpečení	Soubor	1,000	38 000,00	38 000,00	vlastní
33	K	184	Měření rušivých vlivů na technologii magnetické rezonance před instalací přístroje	Soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní
34	K	ON_0102	Zpracování dodavatelské výrobní dokumentace stavby dvojitého hydroizolačního systému na střeše 5.NP	soubor	1,000	130 000,00	130 000,00	vlastní
35	K	ON_0103	Aktualizace dokumentace na základě vybraného dodavatele zdravotnické technologie RTG, CT a MR	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	vlastní
36	K	ON_0108	Aktualizace dokumentace na základě vybraného dodavatele vestaveb operačních sálů	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	vlastní
37	K	ON_0109	Validace čistých prostor	soubor	1,000	62 000,00	62 000,00	vlastní
38	K	ON_0101	Zpracování dodavatelské výrobní dokumentace stavby jednotlivých částí stavby včetně výrobní dokumentace výztuže	soubor	1,000	1 300 000,00	1 300 000,00	vlastní
39	K	113	Projednání celého projektu na TIČR dle vyhl. č. 73/2010 Sb.	Soubor	1,000	55 000,00	55 000,00	vlastní
40	K	114	Provozní řády, návody k použití. Obeznámení obsluhy a investorem pověřených osob, zaškolení	Soubor	1,000	85 000,00	85 000,00	vlastní
41	K	125	Geodetický monitoring a dynamomentr na trvalých kotvách - kompletně dle konstrukční části	Soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	vlastní