



**HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE**

700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40



NONCORE, a.s.
Václavské náměstí 772/2
11000 Praha
IČO: 29032628

Objednávka č. **HMSK/OBJ/0000654/2026**

Datum vystavení objednávky: 4. 6. 2026

Počet listů: 1

Počet příloh: 1/2

Předmět objednávky:

Oprava nasávacího systému SHZ m.č. 020 objektu IBC dle CN 210200_592 na základě provedené půlroční servisní prohlídky.

Cena objednaného plnění včetně DPH: 85 664,00 Kč

Termín plnění: 31.8.2026


Způsob doručení objednaného plnění: Do místa určení na náklady dodavatele: Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, Nemocniční 3328/11, Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce objednaného plnění:



Na zásilky uvádějte jméno příjemce objednaného plnění.

Podmínky fakturace:

- úhrada bude provedena na základě faktury, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také „faktura“);
 - **ve faktuře musí být uvedeno označení a popis předmětu plnění ve znění odpovídajícím této objednávce;**
 - **k faktuře musí být přiložen dodací list nebo jiný doklad s podrobným rozpisem plnění;**
 - HZS Moravskoslezského kraje tímto souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě;
 - lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury
 - faktura se všemi povinnými přílohami může být doručena těmito způsoby:
 - v listinné podobě na adresu: HZS Moravskoslezského kraje, Výškovická 40,
 - elektronicky na e-mailovou adresu: 
- Pro doručení zvolte pouze jeden z těchto způsobů.

brig. gen. Ing.

řet.

HZS Moravskoslezského kraje



Objednávku vystavil:

Objednávku odeslat:



ID DS: spdaive

Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh
15

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH)

NABÍZEJÍCÍ:

NONCORE, a.s.
 se sídlem Václavské nám. 772/2, Praha 1, PSČ 110 00
 IČ: 290 32 628
 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v
 Praze v oddíle B, vložka 15935

pracoviště Ostrava:
 A: ul.28 října 3388/111, Ostrava, 702 00
 Bankovní spojení: 5015007822/5500

CENOVÁ NABÍDKA (číslo: 210200-3-97)

Cenová nabídka zaslána mailem:

POPTÁVAJÍCÍ:

Česká republika-Hasičský záchranný sbor MSK
 Výškovická 40,
 700 30 Ostrava-Zábřeh
 IČ: 708 84 561
 DIČ: CZ70884561

Vydal:

Datum vystavení / revize:

21.5.2026/ R0

Oprava samočinného vysokotlakého zařízení FOGTEC.
 Práce na objektu IBC MSK, Nemocniční 3328/11, 702 00 Moravská Ostrava.

VARIANTA A- oprava nasávacího systému samočinného vysokotlakého zařízení FOGTEC místn. č. 020.

Specifikace:	Počet:	Cena Kč bez DPH
Dodávka 1 ks nasávací jednotky ASD535-2, instalace, zapojení, odzkoušení, doprava (PPS).	1 soub	67 425,-
Poplatek za organizaci facility služeb (min. 350 Kč).	1 soub	3 371,-
Celkem cena bez DPH:		70 796,-
Celkem Kč s DPH (zaokrouhleně na Kč):	21 %	85 664,-

VARIANTA B- oprava nasávacího systému samočinného vysokotlakého zařízení FOGTEC místn. č. 020, místn. č. 135.

Specifikace:	Počet:	Cena Kč bez DPH
Dodávka 2 ks nasávací jednotky ASD535-2, instalace, zapojení, odzkoušení, doprava (PPS).	1 soub	119 350,-
Poplatek za organizaci facility služeb (min. 350 Kč).	1 soub	5 967,-
Celkem cena bez DPH:		125 317,-
Celkem Kč s DPH (zaokrouhleně na Kč):	21 %	151 634,-

Kvalifikační předpoklady:	Smluvní OD Noncore – viz doplňující informace
Termín:	4 týdny od objednání
Způsob dodávky:	v místě
Platební podmínky:	Fakturou po vydání objednávky, splatnost 30 dní
Smluvní pokuty:	dle SOD facility
Záruka:	podle dohodnutých kritérií
Dokumentace:	

Doplňující informace:

Během pravidelné půlroční kontroly provozuschopnosti samočinného vysokotlakého zařízení FOGTEC byla zjištěna závada na nasávacím systému v místn. č. 020- nutnost výměny nasávacího systému. Viz příložený protokol.

Dále byl v místn. č. 135 zjištěn nestabilní tok na nasávacím systému- doporučena výměna nasávacího systému. Bez záznamu v protokolu.

Byly zpracovány dvě varianty řešení, které zohledňují výše uvedené.

Profesionální protipožární systémy s.r.o.

Doklad o půlroční kontrole provozuschopnosti samočinného vysokotlakého zařízení FOGTEC a jeho ovládání

Provozovatel samočinného vysokotlakého zařízení Fogtec:

Hasičský záchranný sbor moravskoslezského kraje

Objekt, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti provedena:

Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, Nemocniční 332S/11, Ostrava

Datum kontroly: 5.5.2026

Seznam jednotlivých úkonů je uveden v příloze 0.

Kontrola byla provedena dle požadavků ČSN a výrobce zařízení.

Kontrola byla provedena v součinnosti s Elektrickou požární signalizací, dále jen EPS.

Zařízení odpovídá dokumentaci skutečného provedení.

V místnosti 020 je nutná výměna nasávacího systému, nelze seřídit kontrolu průtoku vzduchu.

Samočinné vysokotlaké zařízení Fogtec splňuje všechny požadavky a je provozuschopné ve všech místnostech vyjma místnosti 020 kde je nutná výměna nasávacího systému.

Zařízení je na základě požadavku provozovatele SIHZ možné spustit pouze ručně.

SIHZ je v technologických sítích spouštěno na základě kombinace signálu z detekce požáru SIHZ a detekce požáru EPS.

Termín následující kontroly je říjen 2026

