

**Cenová nabídka na výměnu  
motoru ventilátoru**

č.CN. 260604

Adresa dodavatele: HOPS servis s.r.o.  
Turgeněvova 1245/30  
618 00 Brno, Černovice

Vyřizuje: 

Datum: 3.6. 2026

Zakázka: Bazén Louka, Znojmo  
Platnost nabídky: 06/2026  
Dodací lhůta: 30 dní od objednání, nebo po dohodě

Dobrý den,  
při pravidelné kontrole a údržbě byla zjištěna vůle na hřídeli odtahového ventilátoru u VZT AHU 5.  
Níže najdete nabídku na opravu.  
Oprava spočívá ve výměně celého motoru ventilátoru VZT, jelikož výměna ložisek není možná.

| <b>Položka</b> |   |              |                     |
|----------------|---|--------------|---------------------|
| ventilátor EC  | 1 | 40 800,00 Kč | 40 800,00 Kč        |
| práce          | 1 | 3 400,00 Kč  | 3 400,00 Kč         |
| doprava        | 1 | 500,00 Kč    | 500,00 Kč           |
| <b>celkem</b>  |   |              | <b>44 700,00 Kč</b> |

S přátelským pozdravem

