



TECHNICKÝ list změny (TLZ)


TLZ č.:	01
Smlouva o dílo (SoD) č.:	066/OVZ/PV/2026
Ze dne:	30. 03. 2026
Projekt registrační číslo:	CZ.02.02.01/00/23_023/0009111
Stavba:	Klimatizační systém pro filmový sál Uměleckého centra UP
Objekt:	Umělecké centrum UP (Konvikt)
Název změny:	Výměna odpadního potrubí
Klasifikace změny dle zákona:	<i>dle čl. 5 odst. 5.8 bod 4) Pravidel pro zadávání a kontrolu veřejných zakázek OP JAK, verze 6, účinná od 1. 8. 2025 a dostupná na tomto odkazu</i>
Důvod změny a identifikace původce změny:	
<p>Důvodem změny je skutečnost, že projekt výměny klimatizačních jednotek počítal s využitím stávajících rozvodů, které jsou částečně ukryté pod omítkou (v historické budově). Při kontrole odvodu kondenzátu se ukázalo, že původní odvodní potrubí je již nevyhovující, na několika místech netěsní a vinou poklesu úchytů je narušen spád odvodu. Bylo rozhodnuto přistoupit k výměně odvodu kondenzátu.</p> <p>Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p>	
Popis změny:	
<p>Dojde k odstranění stávajícího potrubí odvodu kondenzátu a provedení rozvodu nového včetně souvisejících prací. Dále bude nutné původní chladicí okruh nejenom vypustit, ale vzhledem k nekompatibilitě původního a nového chladiva, také chemicky tlakově vyčistit. Tím bude zajištěno, že nedojde ke kontaminaci nové chladicí směsi a ohrožení funkčnosti nebo podmínek záruky.</p>	
Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):	
-	
Přílohy:	
Detailně oceněný výkaz výměr pro ZL1 ze dne 2.6.2026.	





Vliv na harmonogram prací:¹	bez dopadu	
Orientační dopad na rozpočet*:	Méněpráce	0 Kč
	Vícepráce	56 921,48 Kč
	Celkem:	56 921,48 Kč

*ceny jsou bez DPH

	Jméno, příjmení, podpis
Za příjemce předkládá²:	
Za zhotovitele:	
Za TDS:	

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

² Statutární orgán/pověřená osoba



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL01

Stavba: FF_UPOL - Klima pro filmový sál Uměleckého centra

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.06.2026

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ: 61989592

DIČ: CZ61989592

Zhotovitel:

DCI Czech a.s.

IČ: 04501624

DIČ: CZ04501624

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 921,48

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	56 921,48	11 953,51
DPH snížená	12,00%		

Cena s DPH

v

CZK

68 874,99

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL01

Stavba: FF_UPOL - Klima pro filmový sál Uměleckého centra

Místo: Datum: 23.06.2026

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Uchazeč: DCI Czech a.s.

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		56 921,48	68 874,99	
ZL01	Vícepráce	56 921,48	68 874,99	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZL01 - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel:

DCI Czech a.s.

Projektant:

0

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.06.2026

IČ: 61989592

DIČ: CZ61989592

IČ: 04501624

DIČ: CZ04501624

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

56 921,48

DPH základní
snížená

Základ daně
56 921,48

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
11 953,51

Cena s DPH

v CZK

68 874,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL01 - Vícepráce

Místo:

Datum: 23.06.2026

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant: 0

Uchazeč: DCI Czech a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

56 921,48

PSV - Práce a dodávky PSV

56 921,48

Tvarovky, spojky, klapky, armatury

56 921,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL01 - Vícepráce

Místo:

Datum: 23.06.2026

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant: 0

Uchazeč:

DCI Czech a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

56 921,48

D PSV

Práce a dodávky PSV

56 921,48

D

Tvarovky, spojky, klapky, armatury

56 921,48

1	K	R01	Chemické čištění stávajícího okruhu	kpl	1,000	38 475,00	38 475,00	vlastní
2	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	30,000	544,00	16 320,00	ÚRS I-2026
3	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	104,00	208,00	ÚRS I-2026
4	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	30,000	32,60	978,00	ÚRS I-2026
5	K	998721311	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	%	559,810	1,68	940,48	RTS I-2026