

Doručovací adresa:, Železná 5, 619 00 Brno
 CZECH REPUBLIC
 TELEFON: +420 543 420 299-8
 FAX: +420 543 420 297
 e-mail: ups@ups.cz

PRO:

**Centrum sociálních služeb Tachov,
 příspěvková organizace
 Americká 242
 347 01 Tachov
 tel.: .**

ČÍSLO: **OBU70320**
 DATUM: **04.08.2017**
 VYŘIZUJE:
 TEL.:
 MOBILNÍ TEL.:
 FAX.: **543 420 297**
 E-MAIL:

Dobrý den,
 na základě provedené servisní prohlídky záložního zdroje UPS MDT 20kVA, v.č LZ32UT747580002, v objektu Domov pro seniory Kurojedy - Strojovna Výtahu, předkládám cenovou nabídku na doporučenou výměnu akumulátorů:

Kompletní výměna akumulátorů MDT 20kVA

POZ.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
001	UPS Battery 12V/26Ah Značkový bezúdržbový akumulátor pro UPS. Technologie AGM s vysokou hustotou aktivního materiálu a s vynikající schopností obnovy z hlubokého vybití., 26 Ah, 125x166x175 mm (VxŠxD), 8,2 kg	48 ks	2 580,00 Kč	123 840,00 Kč
002	Sleva na baterie dle smlouvy	48 ks	-865,00 Kč	-41 520,00 Kč
CELKEM BEZ DPH:				82 320,00 Kč
CELKEM DPH 21%:				17 287,20 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:				99 607,20 Kč

Obchodní tajemství	Obsah nabídky je obchodním tajemstvím ve smyslu NOZ č. 89/2012 Sb.
Všeobecné dodací podmínky	Ostatní ujednání se řídí všeobecnými dodacími podmínkami UPS Technology, spol. s r.o.
Přechod vlastnictví	Vlastnictví zboží nabývá objednatel okamžikem úplného zaplacení celkové ceny uvedené v této nabídce.
Platební podmínky	Zajištěná platba. 100% ceny bude uhrazeno po předání díla. Splatnost faktur je 14 dnů po doručení.
Platnost nabídky	30 dnů
Záruka	24 měsíců od předání. V ceně záruky nejsou náplně a spotřební materiál. Odpovědnost za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká z důvodů uvedených v ust. § 2116 občanského zákoníku a dále při poškození ze strany objednatele či uživatele, při nedodržení návodu k obsluze, zanedbáním údržby a nedodržením obvyklých způsobů užívání. Dále také v případech vad vzniklých vyšší mocí, neodbornou manipulací, při provozování a při skladování v rozporu s platnými technickými podmínkami či s požadovaným prostředím (požadováno suché, bezprašné prostředí, bez kondenzace), způsobené nesprávnou údržbou, v důsledku stavebních nebo montážních prací neprovedených pracovníky UPS Technology s.r.o. (především pak nadměrným namáháním, mechanickými, chemickými a elektrolytickými vlivy), neodborným zásahem a dále v případě vad vzniklých po dni zásahu osobou, která nemá certifikaci UPS Technology s.r.o. k servisu, nebo po dni podpisu servisní smlouvy s takovou osobou. Za vadu nelze považovat snížení nebo ztrátu kapacity akumulátorů způsobenou umístěním v prostředí s teplotou mimo rozsah 20 - 24°C a nefunkčnost zboží v důsledku umístění v jiném než obvyčejném bezprašném prostředí o vlhkosti 50-95% (bez kondenzace). Pokud je součástí dodávky datalogger, tento nesmí být demontován. Odpovědnost za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, se nevztahuje na vady vzniklé po poslední servisní kontrole, při které byl datalogger na místě.
Dodací podmínky	Do 14 dnů od obdržení závazné objednávky

Doručovací adresa:, Železná 5, 619 00 Brno
CZECH REPUBLIC
TELEFON: +420 543 420 299-8
FAX: +420 543 420 297
e-mail: ups@ups.cz

Při výměně baterií je v kalkulaci ceny baterií obsažena montáž nových a demontáž původních baterií, kalibrace a otestování UPS, včetně ekologické likvidace použitých baterií. Nabídka obsahuje slevu na akumulátory na základě servisní smlouvy. Výměna baterií bude provedena, vzhledem k optimalizaci nákladů na dopravné, v rámci plánované pravidelné roční servisní prohlídky v říjnu 2017.

Předem děkuji za odpověď, s pozdravem

vedoucí servisu
UPS technology spol. s r.o.