



Legenda nového energetického zařízení:

- kabelové vedení NN
- = kabelová chránička
- = betonový žlab
- ⊠ přípojková skříň

Legenda stávajícího energetického zařízení:

- kabelové vedení NN
- - - venkovní vedení NN
- ⊠ přípojková skříň
- ⊠ uzemnění
- ⊠ rozpojovací skříň

Legenda KN:

- hranice parcel KN
- vnitřní malba katastru
- obrys účelové mapy
- obrys budov

Legenda stávajících inženýrských sítí:

- - - kanalizace
- - - telefon
- - - vodovod
- - - plynovod NTL
- - - kabel VO
- - - vodovod - plán, přípojka není součástí této PD
- - - plynovod NTL - plán, přípojka není součástí této PD
- - - kanalizace - plán, přípojka není součástí této PD

Výkop chodník, vjezd



Základní údaje

Prostory z hlediska úrazu el. proudem:

Větrová oblast:

Námrazová oblast:

Rozvodná soustava nn:

Rozvodná soustava vn:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných el. zařízení do 1000V i nad 1000V:

nebezpečné

II., dle podkladů EGÚ Brno

NI, dle podkladů EGÚ Brno

3PEN 50Hz 230/400V TN-C

3f 50Hz 22kV IT

- polohu, dle PNE 33 0000-1, čl.3.2.2.1

- izolaci, dle PNE 33 0000-1, čl.3.2.2.4

- přepážkami nebo kryty dle PNE 33 0000-1, čl.3.2.2.3

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

VN - zemněním - IT

NN - samočinným odpojením od zdroje TN-C

Všechny podzemní sítě jsou zakresleny orientačně. Před zahájením výkopových prací je nutné zabezpečit vytyčení. Polohu podzemních vedení lze vytyčovat odměřováním na výkrese.