

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB**Dodavatel :** VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o.

Pivovarská 542

686 01 Uherské Hradiště

IČ : 44962185

DIČ : CZ44962185

KS v Brně, oddíl C, vložka 4030

Řada dokladu : 930

Číslo dokladu : 260188

Sklad : 100.00400.410

Karta výtahu : A295

Zakázka :

Popis dodávky : Univerzita Palackého v Olomouci, 17. lis

Telefon :

Fax

E-mail

Místo určení :**Odběratel :** Univerzita Palackého v Olomouci
2619

Křížkovského 511/8

779 00 Olomouc

Datum pořízení : 23.06.2026

Datum dodání :

Termín dodání :

IČ : 61989592

DIČ : CZ61989592

Cenová nabídka na odstranění závad z provedené Odborné zkoušky výtahu umístěného v objektu Univerzita Palackého v Olomouci, 17. listopadu 939/7, objekt Pevnost poznání.

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky	MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %
1	332 3320000090	1,00	GSM brána EasyGate Pro	ks	12 273,00	12 273,00			12 273,00	0
2	109 1090001022	4,00	Tabulka samolepka " Tento výtah neslouží k evakuaci osob"; 75x105	ks	85,00	340,00			340,00	0
3	990 1003	2,00	materiál Akumulátory pro nouzový posun výtahu		1 890,00	3 780,00			3 780,00	0
4	999 179	1,00	práce 1 Opravit funkci dorozumivacího zařízení (nefunguje GSM brána) 2 Vyměnit akumulátory pro nouzový posun výtahu. (2x 12V, 12Ah) 3 Dodat tabulky „Výtah není evakuační“ (4ks)		9 000,00	9 000,00			9 000,00	0
5	990 90104	60,00	Doprava nad 30 km - cena za 1 km	km	14,00	840,00			840,00	0

26 233,00

Celkem Kč bez DPH**26 233,00**