

<b>Díl a název</b>	<b>Celkem v Kč bez DPH</b>	<b>DPH ve výši 21%</b>	<b>Celkem v Kč vč. DPH</b>
2000. Kancelář ředitele katastrálního úřadu	2 500,00	525,00	3 025,00
3000. Technická sekce	3 080,00	646,80	3 726,80
6000. KP Brno-město	1 580,00	331,80	1 911,80
4000. KP Blansko	1 750,00	367,50	2 117,50
5000. KP Boskovice	4 750,00	997,50	5 747,50
8000. KP Břeclav	11 500,00	2 415,00	13 915,00
9000. KP Hodonín	7 000,00	1 470,00	8 470,00
10000. KP Hustopeče	7 750,00	1 627,50	9 377,50
11000. KP Kyjov	4 700,00	987,00	5 687,00
14000. KP Vyškov	1 750,00	367,50	2 117,50
15000. KP Znojmo	9 250,00	1 942,50	11 192,50
<b>CELKEM ZA VSECHNY ZOU</b>	<b>55 610,00</b>	<b>11 678,10</b>	<b>67 288,10</b>

**Výkaz komodit "50730000-1 Opravy a údržba skupin chladících zařízení"**

P.č.	Zkrácený název položky	Název položky	MJ	množství	cena bez DPH / MJ	celkem bez DPH (Kč)	Poznámka	Kontakty na informatiky, adresa
<b>Č. útvaru: 2000</b>		<b>Kancelář ředitele katastrálního úřadu</b>						
1	Klimatizace	Klimatizace v serverovně	ks	2,00	750,00	1 500,00	xxx. xxx. xxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxx@cuzk.cz, Moravské náměstí 1/1, PSČ 601 51, Brno	
2	Doprava	Doprava na adresu uvedenou ve sloupci I	komplet	1,00	1 000,00	1 000,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>2000. Kancelář ředitele katastrálního úřadu</b>				<b>2 500,00</b>		
<b>Č. útvaru: 3000</b>		<b>Technická sekce</b>						
3	Klimatizace	Klimatizace v serverovně původní	ks	2,00	750,00	1 500,00	xxx. xxx. xxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxx@cuzk.cz, Moravské nám. 1/1, PSČ 601 51, Brno	
4	Klimatizace	Klimatizace v serverovně pořízená v r. 2017	ks	2,00	750,00	1 500,00		
5	Doprava	Doprava na adresu uvedenou ve sloupci I	komplet	1,00	80,00	80,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>3000. Technická sekce</b>				<b>3 080,00</b>		
<b>Č. útvaru: 6000</b>		<b>KP Brno-město</b>						
6	Klimatizace	Klimatizace v serverovně	ks	2,00	750,00	1 500,00	xxx. xxx. xxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxx@cuzk.cz, Moravské nám. 1/1, PSČ 601 51, Brno	
7	Klimatizace	Doprava na adresu uvedenou ve sloupci I	komplet	1,00	80,00	80,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>6000. KP Brno-město</b>				<b>1 580,00</b>		
<b>Č. útvaru: 4000</b>		<b>KP Blansko</b>						
8	Klimatizace	Klimatizace v serverovně	ks	2,00	750,00	1 500,00	xxx. xxx. xxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxx@cuzk.cz, Seifertova 6, PSČ 678 11, Blansko	
9	Klimatizace	Doprava na adresu uvedenou ve sloupci I	komplet	1,00	250,00	250,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>4000. KP Blansko</b>				<b>1 750,00</b>		
<b>Č. útvaru: 5000</b>		<b>KP Boskovice</b>						
10	Klimatizace	Klimatizace v serverovně	ks	2,00	750,00	1 500,00	xxx. xxx. xxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxx@cuzk.cz, PSČ 680 11, Boskovice	
11	Klimatizace	Klimatizace v kancelářích	ks	4,00	750,00	3 000,00		
12	Klimatizace	Doprava na adresu uvedenou ve sloupci I	komplet	1,00	250,00	250,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>5000. KP Boskovice</b>				<b>4 750,00</b>		
<b>Č. útvaru: 8000</b>		<b>KP Břeclav</b>						
13	Klimatizace	Klimatizace v serverovně	ks	2,00	750,00	1 500,00	xxx. xxx. xxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxx@cuzk.cz, PSČ 690 02, Břeclav	
14	Klimatizace	Klimatizace v kancelářích	ks	13,00	750,00	9 750,00		
15	Klimatizace	Doprava na adresu uvedenou ve sloupci I	komplet	1,00	250,00	250,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>8000. KP Břeclav</b>				<b>11 500,00</b>		
<b>Č. útvaru: 9000</b>		<b>KP Hodonín</b>						
16	Klimatizace	Klimatizace v serverovně	ks	2,00	750,00	1 500,00	xxx. xxx. xxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxx@cuzk.cz, Dobrovolského 255/1, PSČ 695 01, Hodonín	
17	Klimatizace	Klimatizace v kancelářích	ks	7,00	750,00	5 250,00		
18	Klimatizace	Klimatizace v ředitelně pořízená v r. 2016	ks	2,00	bez údržby			
19	Klimatizace	Doprava na adresu uvedenou ve sloupci I	komplet	1,00	250,00	250,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>9000. KP Hodonín</b>				<b>7 000,00</b>		
<b>Č. útvaru: 10000</b>		<b>KP Hustopeče</b>						
20	Klimatizace	Klimatizace v serverovně	ks	2,00	750,00	1 500,00	xxx. xxx. xxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxx@cuzk.cz, Nádražní 1169/35, PSČ 693 01, Hustopeče	
21	Klimatizace	Klimatizace v kancelářích	ks	8,00	750,00	6 000,00		
22	Klimatizace	Doprava na adresu uvedenou ve sloupci I	komplet	1,00	250,00	250,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>10000. KP Hustopeče</b>				<b>7 750,00</b>		
<b>Č. útvaru: 11000</b>		<b>KP Kyjov</b>						
23	Klimatizace	Klimatizace v serverovně	ks	2,00	750,00	1 500,00	xxx. xxx. xxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxx@cuzk.cz, Masarykovo nám. 57/31, PSČ 697 01, Kyjov	
24	Klimatizace	Klimatizace v kancelářích	ks	4,00	750,00	3 000,00		
25	Klimatizace	Doprava na adresu uvedenou ve sloupci I	komplet	1,00	200,00	200,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>11000. KP Kyjov</b>				<b>4 700,00</b>		
<b>Č. útvaru: 14000</b>		<b>KP Vyškov</b>						
26	Klimatizace	Klimatizace v serverovně	ks	2,00	750,00	1 500,00	xxx. xxx. xxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxx@cuzk.cz, II. odboje 401/1, PSČ 682 01, Vyškov	
27	Klimatizace	Doprava na adresu uvedenou ve sloupci I	komplet	1,00	250,00	250,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>14000. KP Vyškov</b>				<b>1 750,00</b>		
<b>Č. útvaru: 15000</b>		<b>KP Znojmo</b>						
28	Klimatizace	Klimatizace v serverovně	ks	4,00	750,00	3 000,00	xxx. xxx. xxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxx@cuzk.cz, Pražská 2734/63a, PSČ 669 52, Znojmo	
29	Klimatizace	Klimatizace v kancelářích	ks	7,00	750,00	5 250,00		
30	Klimatizace	Doprava na adresu uvedenou ve sloupci I	komplet	1,00	1 000,00	1 000,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>15000. KP Znojmo</b>				<b>9 250,00</b>		

**Uchazeč o zakázku vyplní žlutě označené buňky.**

Počty kusů klimatizačních jednotek jsou uvedeny za každou vnitřní a venkovní SPLIT klimatizační jednotku (tzn. 1 zařízení se stává z 1 venkovní a nejméně 1 vnitřní jednotky).

Profylaxe zahrnuje následující úkony:

Kontrola stavu ventilátoru (hřídele, ložiska) příslušných elektromotorů a to vždy po stránce elektrické i mechanické, kontrola funkce a stavu chladicího okruhu (mezi kondenzátory a kompresory), chladicího potrubí a dalšího příslušenství rozvodu chladu – s ohledem na těsnost a funkčnost, kontrola a případné doplnění chladicího média, kontrola funkce a stavu jednotlivých regulačních a ochranných prvků zařízení, kontrola stavu filtrace a čistoty kondenzátoru (vč. vyčištění), kontrola stavu výparníků.