



## Kancelář prezidenta republiky

V Praze dne 19. července 2017  
č. j.: SPH 1628/2017

### Rozhodnutí

Kanceláře prezidenta republiky - Odbor památkové péče

#### **Technický návrh realizace akce „Zabezpečení vybraných reprezentačních prostor Jižního křídla a Jižního čestného křídla Nového paláce systémem PZTS a CCTV“**

Kancelář prezidenta republiky - Odbor památkové péče, příslušná podle § 2 vládního nařízení č. 55/1954 Sb., o chráněné oblasti Pražského hradu, vydává na základě § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, toto rozhodnutí:

Správa Pražského hradu, příspěvková organizace, příslušná hospodařit s majetkem tvořícím areál Pražského hradu, předložila podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. žádost č. spisu SPH 1628/2017 o památkové stanovisko ve věci technického návrhu realizace akce „Zabezpečení vybraných reprezentačních prostor Jižního křídla a Jižního čestného křídla Nového paláce systémem PZTS a CCTV“.

Navrhované zabezpečení spočívá v instalaci bezdrátových magnetických kontaktů na oknech, bezdrátových detektorů tříštění skla, bezdrátových detektorů pohybu a dvou kamer v části reprezentačních prostor ve 2. nadzemním podlaží Jižního křídla a v místnostech apartmánu ve 2. nadzemním podlaží Jižního výběžku Nového paláce Pražského hradu. Předložená dokumentace navrhuje také umístění ústředny, koncentrátorů a tras rozvodů.

Kancelář prezidenta republiky - Odbor památkové péče žádost posoudil z hlediska **zájmů státní památkové péče na ochraně Pražského hradu, který je, včetně jeho areálu**, nařízením vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, prohlášen za národní kulturní památku, a stanoví:

#### **instalace prvků zabezpečení podle předloženého návrhu je přípustná při dodržení následujících podmínek:**

při realizaci všech výše uvedených navrhovaných položek požadovaného zabezpečení bude potřeba zvolit pro jejich umístění pouze taková místa, velikost a materiálové provedení, aby byly co nejméně nápadné a nepůsobily v interiéru rušivě. Vyloučeny jsou zásahy do historických konstrukcí, detailů, povrchů, zejména omítek a podlah, s výjimkou novodobých konstrukcí v technických a vedlejších prostorech.

konkrétní místa a technické podrobnosti instalace jednotlivých prvků (např. detailní způsob jejich připevnění) musí být dohodnuty na místě a odsouhlaseny pracovníky Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.

pro veškeré rozvody budou přednostně využity stávající trasy, jejichž průzkum je nezbytnou součástí přípravy realizace. V případě, že bude ověřena neexistence stávající trasy, je možno vést kabeláž pod soklovou (podlahovou)

lištou, bez zásahu do omítek a podlah. Nově zřizované datové zásuvky budou osazeny k zásuvkám stávajícím, např. předložený vzorek dvojzásuvky v rámečku (ABB Tango bílý) je vyhovující.

kamery navržené na horní úroveň slavnostního schodiště z Matyášovy brány jsou přípustné pouze na mobilních stojanech, umístěvané dočasně. Kamery by měly být minimálních rozměrů a bez půlkulového krytu, stojan by měl být jednoduchou svislou stojkou z trubky, kterou povedou kabely od její paty nahoru ke kameře připevňované přímo na stojku. Ke vhodné kameře (např. AXIS P1365 ze zaslaných vzorků), pokud bude bílá, měl by i stojan mít bílou barvu.

Odbor památkové péče Kanceláře prezidenta republiky bude s dostatečným předstihem informován o zahájení prací a o veškerých případných změnách v postupu realizace; takové změny musí být s Odborem památkové péče řádně projednány a předem odsouhlaseny.

### **Odůvodnění**

Toto rozhodnutí je závazným stanoviskem ve smyslu § 14 odst. 1 a 3 zákona č. 20/1987 Sb., neboť podle § 44a odst. 3 téhož zákona závazné stanovisko ve věci, o které není příslušný rozhodovat stavební úřad, je samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Správa Pražského Hradu, příspěvková organizace, příslušná hospodařit s majetkem tvořícím areál Pražského hradu, předložila podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. žádost č. spisu SPH 1628/2017 o památkové stanovisko ve věci technického návrhu realizace akce „Zabezpečení vybraných reprezentačních prostor Jižního křídla a Jižního čestného křídla Nového paláce systémem PZTS a CCTV“.

Kancelář prezidenta republiky při posouzení žádosti a stanovení požadavků uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí vycházela ze znalosti stavu dotyčných reprezentačních prostor Pražského hradu a z podmínek obvyklých pro jakékoli úpravy a zásahy v těchto mimořádně hodnotných stylových interiérech národní kulturní památky.

Toto rozhodnutí vychází z § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., podle něhož v závazném stanovisku orgán státní památkové péče vyjádří, zda zásahy uvedené v žádosti o závazné stanovisko jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví základní podmínky, za kterých lze toto zabezpečení vybraných reprezentačních prostor připravovat a provést; základní podmínky musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru.

### **Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 80 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí podáním učiněným ke Kanceláři prezidenta republiky.

Vyřizuje:xxx

