

## Technické parametry odběrného místa

### I.

Odběrné místo (číslo,název): **0077-027/077****městská knihovna**

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Šrámkova 2a/1620
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Šrámkova 2a/1620
4. místo měření TV:
5. způsob měření: měřič tepla

### II.

#### Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky:

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Tlak (přívod/zpátečka):               | 0,6 / 0,5 MPa              |
| Výkon:                                | 0,056 MW                   |
| Objemový průtok:                      | max. 3,5 m <sup>3</sup> /h |
| Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka): | 92,5 °C / 67,5 °C          |

### III.

#### Plocha v m<sup>2</sup> (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
|                      | nebyty | byty |
| Započitatelná pro ÚT | 808,83 | 0,00 |
| Podlahová pro TV     | 0,00   | 0,00 |

### IV.

#### Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok, včetně časového rozlišení odběru, je uveden v tomto odběrovém diagramu:

Odběrový diagram ÚT:

| Měsíc  | Sjednané množství v GJ <sub>sj</sub> | Měsíc    | Sjednané množství v GJ <sub>sj</sub> | Měsíc    | Sjednané množství v GJ <sub>sj</sub> |
|--------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| Leden  | 42                                   | Květen   | 4                                    | Září     | 2                                    |
| Únor   | 35                                   | Červen   | 0                                    | Říjen    | 17                                   |
| Březen | 30                                   | Červenec | 0                                    | Listopad | 30                                   |
| Duben  | 19                                   | Srpen    | 0                                    | Prosinec | 37                                   |
| Celkem |                                      |          |                                      |          | 216                                  |

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Roční spotřeba tepla pro přípravu TV v GJ<sub>sj</sub></b> | <b>0</b> |
|---------------------------------------------------------------|----------|

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

## Technické parametry odběrného místa

### I.

Odběrné místo (číslo,název): **0101-038/101****knihovna - G.Svobody 53**

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Gen.Svobody 14,53
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Gen.Svobody 14,53
4. místo měření TV:
5. způsob měření: měřič tepla

### II.

#### Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky:

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Tlak (přívod/zpátečka):               | 0,6 / 0,5 MPa              |
| Výkon:                                | 0,031 MW                   |
| Objemový průtok:                      | max. 2,5 m <sup>3</sup> /h |
| Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka): | 78,0 °C / 40,0 °C          |

### III.

#### Plocha v m<sup>2</sup> (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
|                      | nebyty | byty |
| Započitatelná pro ÚT | 210,21 | 0,00 |
| Podlahová pro TV     | 0,00   | 0,00 |

### IV.

#### Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok, včetně časového rozlišení odběru, je uveden v tomto odběrovém diagramu:

Odběrový diagram ÚT:

| Měsíc  | Sjednané množství v GJ <sub>sj</sub> | Měsíc    | Sjednané množství v GJ <sub>sj</sub> | Měsíc    | Sjednané množství v GJ <sub>sj</sub> |
|--------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| Leden  | 26                                   | Květen   | 2                                    | Září     | 1                                    |
| Únor   | 22                                   | Červen   | 0                                    | Říjen    | 10                                   |
| Březen | 19                                   | Červenec | 0                                    | Listopad | 18                                   |
| Duben  | 11                                   | Srpen    | 0                                    | Prosinec | 23                                   |
| Celkem |                                      |          |                                      |          | 132                                  |

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Roční spotřeba tepla pro přípravu TV v GJ<sub>sj</sub></b> | <b>0</b> |
|---------------------------------------------------------------|----------|

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

## Technické parametry odběrného místa

### I.

Odběrné místo (číslo,název): **0101-042/101****Městská policie-G.Svobody 14**

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Gen.Svobody 14,53
2. způsob přípravy TV: decentralizovaná příprava
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Gen.Svobody 14,53
4. místo měření TV: v místě měření ÚT
5. způsob měření: měřič tepla

### II.

#### Základní parametry dodávané a vrácené teplotonosné látky:

- Tlak (přívod/zpátečka): 0,6 / 0,5 MPa  
Výkon: 0,038 MW  
Objemový průtok: max. 1,0 m<sup>3</sup>/h  
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka): 78,0 °C / 40,0 °C

### III.

#### Plocha v m<sup>2</sup> (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

- |                      | nebyty | byty |
|----------------------|--------|------|
| Započitatelná pro ÚT | 220,73 | 0,00 |
| Podlahová pro TV     | 226,60 | 0,00 |

### IV.

#### Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok, včetně časového rozlišení odběru, je uveden v tomto odběrovém diagramu:

Odběrový diagram ÚT:

| Měsíc  | Sjednané množství v GJ <sub>sj</sub> | Měsíc    | Sjednané množství v GJ <sub>sj</sub> | Měsíc    | Sjednané množství v GJ <sub>sj</sub> |
|--------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| Leden  | 28                                   | Květen   | 2                                    | Září     | 1                                    |
| Únor   | 24                                   | Červen   | 0                                    | Říjen    | 11                                   |
| Březen | 21                                   | Červenec | 0                                    | Listopad | 20                                   |
| Duben  | 12                                   | Srpen    | 0                                    | Prosinec | 25                                   |
| Celkem |                                      |          |                                      |          | 144                                  |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Roční spotřeba tepla pro přípravu TV v GJ<sub>sj</sub></b> | <b>24</b> |
|---------------------------------------------------------------|-----------|

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.