

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšance 1668/16
147 54 Praha 4PRAGOPROJEKT, a.s.
K RYŠANCE 1668/16
147 54 PRAHA 4

C. j.: 02422

DOŠLO: 27-05-2021

Útvar:

741/

61

156

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
Pla/2021/016991

VYŘIZUJE/LINKA

HRADEC KRÁLOVÉ
20.5.2021**Rekonstrukce mostu ev.č. 503-004 přes Labe na silnici č. II/503 - doplnění kolektoru pro vymístění sítí, k.ú. Nymburk**

Dne 12.4.2021 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace zpracované firmou PRAGOPROJEKT, a.s. (12/2020) se jedná o doplnění kolektoru pro vymístění sítí v rámci rekonstrukce mostu ev.č. 503-004 přes Labe na silnici č. II/503, k.ú. Nymburk. Výstavba bude probíhat na pozemcích parc.č. 1725/1, 1879/1, 1688/6, 58/1, 58/6, 58/7, 1879/4, 1881/1, 1644/1, 1644/2, 1607/2, 1607/3 a 1726/1, k.ú. Nymburk. Jedná o výstavbu podzemního díla (kolektoru) pro převedení inženýrských sítí (IS) pod dno vodního toku Labe (IDVT: 10100002) a souvisejících přeložek IS, které budou přemístěny z mostu přes Labe do kolektoru. Kolektor pod řekou bude sloužit pro vedení inženýrských sítí mezi centrem města a čtvrtí Zálabí. Kromě přeložek sítí realizovaných v rámci této stavby, bude možné v budoucnu do kolektoru zavádět další sítě městské infrastruktury. Na mostě jsou vedeny sdělovací kabely CETIN, kabely veřejného osvětlení a osvětlení plavebních znaků, dále vodovod DN 200 +2x DN100 a STL plynovod 2x150. Vodovod DN 20 je umístěn v ose mostu, ostatní IS jsou umístěny ve zvýšených chodnících. Kromě VO a osvětlení plavebních znaků budou sítě vymístěny do kolektoru. Vlastní kolektor o celkové délce 160,5 m je navržen cca 11,0 m pod dnem vodního toku. Na březích budou připojovací hloubené šachty. Umístění kolektoru je navrženo cca 16,0 m od pilíře mostu ve směru toku řeky, tak aby most nebyl ovlivněn budováním ražené chodby. Pravá šachta (Š2) se nachází v prostoru stávajícího parkoviště. Šachta na levém břehu řeky (Š1) je navržena cca 50 m od břehu řeky Labe. Hloubka šachet s vodotěsnými poklopy je cca 21,0 - 26,0 m. Voda prosakující do kolektoru bude odčerpávána a vypouštěna přes stávající dešťovou kanalizaci zpět do vodního toku Labe. Odvodnění povrchu území zůstává beze změny, pouze dojde k provedení přeložky stávající dešťové kanalizace na parkovišti. Předmětná lokalita se nachází částečně v záplavovém území vodního toku Labe a současně částečně v aktivní zóně záplavového území. Hladina povodňového průtoku při Q_{100} je v 184,60 m n.m. ve výškovém systému Bpv

Stavebníkem akce je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1680 - Labe od toku Mrlina po tok Jizera, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 697405, X: 1038295.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Majetkoprávní vztahy požadujeme vyřešit před započítím zmiňované stavby. Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik – závod Roudnice nad Labem, Nábřeží 311, Roudnice nad Labem, 413 01 [REDACTED]
- Pozvánky na kontrolní dny před výstavbou a během stavby požadujeme zasílat na Povodí Labe, státní podnik – [REDACTED]
- Požadujeme dodržet normu ČSN 75 2130 „Křížení vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
- Výstavbu kolektoru požadujeme projednat se Státní plavební správou.
- Podél vodního toku musí být zachován volný nezastavěný pruh šíře 10 m pro jeho správu a údržbu (případná zde umístěná zařízení musí být přejezdná mechanizací). Případné zásahy do tohoto pruhu budou konzultovány se zástupcem Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Kolín.
- Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení. Veškerý přebytečný materiál, který nebude použit pro stavbu, požadujeme ihned odvážen mimo záplavové území vodního toku Labe.
- Při realizaci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
- Během stavby nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta toku, případný napadený materiál musí být neprodleně odstraněn.
- Veškeré změny požadujeme v dostatečném předstihu projednat s Povodím Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem, [REDACTED]

Upozorňujeme, že s jakoukoliv další realizací, která nesplňuje výjimku dle § 67 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro výstavbu v aktivní zóně záplavového území nesouhlasíme.

Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz (informace pro žadatele).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Příloha
1x PD

Na vědomí
PL Z3 – Roudnice nad Labem – PS Kolín

Usnesení č. 019-17/2022/ZK ze dne 27.6.2022

Pověření ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace k podpisu smluv

Zastupitelstvo kraje po projednání

I. p o v ě ř u j e

ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, Ing. Aleše Černáka, Ph.D., MBA postupovat u majetkoprávní přípravy dopravních staveb dle Metodického pokynu pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb a zajišťovat tuto přípravu prostřednictvím vzorových smluv, které je možné upravit dle konkrétních požadavků stavby

II. z m o c ň u j e

ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, Ing. Aleše Černáka, Ph.D., MBA uzavírat a podepisovat smlouvy v rozsahu nutném pro investorskou přípravu dopravních staveb zahrnující výkon inženýrské činnosti vedoucí ke zlepšení stavebně-technického stavu silničního majetku ve vlastnictví kraje, které tvoří přílohu Metodického pokynu, a to za předpokladu platnosti právního jednání ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění. Pověření se vztahuje na nájemní smlouvy, kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o zřízení práva stavby, smlouvy o služebnostech a věcných břemenech, dohody o narovnání za kácení mimolesní zeleně, smlouvy o výpůjčkách a smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku



LEGENDA:

- ZÁBOR DOČASNÝ NAD 1 ROK - vlastník se nemění
- ZÁBOR DOČASNÝ DO 1 ROKU - vlastník se nemění
- VĚCNÉ BŘEMENO

- hranice KÚ
- KN hranice pozemků
- KN hranice pozemků - vnitřní
- číslo KN parcely

- situace SO řady 100
- situace SO řady 200
- situace SO řady 300
- situace SO řady 400
- situace SO řady 500
- situace SO řady 700
- situace SO řady 800 a 900

- stavební objekt mostu
- stavební objekt kolektoru

Zhotovitel PD:



Stavba: II/503 NYMBURK, MOST ev. č. 503-004 PŘES LABE-PD
DOPLNĚNÍ KOLEKTORU PRO VYMÍSTĚNÍ SÍTÍ – PD/IČ

Část: ZÁBOROVÝ ELABORÁT MAJETKOPRÁVNÍ

Příloha: SITUACE ZÁBORŮ

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

Číslo zakázky: 20–141–1

Datum: 12/2020

Měřítko: 1:1000

Stupeň: DUSP

Číslo přílohy: F.6.2