

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA CHLADÍČÍHO A KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

Preventivní prohlídka zahrnuje vizuální, elektrickou a elektronickou kontrolu klimatizačního zařízení, včetně prověření funkce chladivového okruhu. Zajišťuje soulad se všemi definovanými technickými specifikacemi zařízení a specifikacemi prostředí. Na základě kontroly je vypracován Protokol provozuschopnosti zařízení, včetně návrhu preventivních opatření a doporučení pro další řádný provoz klimatizačního zařízení v souladu s jeho technickou specifikací a doporučením výrobce. Servisní prohlídky klimatizačního zařízení jsou doporučovány v pravidelných intervalech v závislosti na provozních podmínkách. Minimální interval pro celoroční provoz je alespoň 4 x ročně.

OBSAH SLUŽBY

- Kontrola stavu ventilátorů, stavu ložisek a elektromotoru
- Kontrola stavu vzduchových filtrů, případná výměna
- Kontrola řídicího systému, ovládacích prvků a nastavených parametrů
- Kontrola historie poruchových hlášení
- Kontrola zvlhčovače vzduchu, vyčištění a případná výměna varné nádoby
- Kontrola stavu elektrorozvaděče a silových přívodů
- Kontrola chladivového okruhu, stavu kompresoru, tlaku a těsnosti okruhu
- Kontrola odděleného kondenzátoru – suchého chladiče, případné vyčištění
- Kontrola okruhu chlazené vody, tlaku a těsnosti okruhu, případné doplnění kapaliny
- Kontrola okruhu chladicí kapaliny, tlaku a těsnosti okruhu, případné doplnění
- Vypracování Protokolu kontroly provozuschopnosti klimatizačního zařízení