

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Přestupní terminál Plzeň/Šumavská - autobusový terminál**

Evidenční číslo zakázky: **Z2017-014067**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení**

Č. j.: MMP/187971/17

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 04.08.2017 vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz dodavatele č. 1:

- 1) V objektu SO 101 - komunikace projektant navrhl CB dílec - zastávkové panely s výškou nášlapu 18 cm.

Dotaz č. 1:

Mohl by zadavatel vysvětlit, proč projektant zvolil danou výšku? Běžně se zastávkové panely vyrábí pouze s výškou nášlapu 16 cm anebo 20 cm přičemž celková tloušťka panelu je vždy 26 cm.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Projektant zvolil výšku nášlapu u nástupiště BUS 18 cm na základě požadavku zadavatele s odvoláním na tzv. Plzeňské standardy. Projektant zadavatele upozornil, že betonový panel s nášlapem 18 cm musí být vyroben na zakázku, protože jsou standardně vyráběné nášlapem 20 cm.

Dotaz dodavatele č. 2:

- 2) V PD je přiložena projektová dokumentace v části B. 1 - SO 001 Kácení, avšak ve VV nejsou položky k ocenění této části.

Dotaz č. 2:

Může zadavatel objasnit do jaké položky zahrnout náklady na tuto stavební část, nebo bude již tato část hotova před zahájením stavebních prací?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvedl, že součástí dokumentace i soupisu prací je objekt SO001 Kácení a ochrana zeleně. Tento objekt nebude předmětem realizace a ani nebude oceněn v soupisu prací.

Objekt SO001 byl již realizován.

V Plzni dne 09.08.2017

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP