

### **Příloha č. 1 – Zákres objektu Q2 s výměrou ploch**

Předmět nájmu bude splňovat tyto požadavky:

- klimatické podmínky pro uskladnění knihovních fondů
  - teplota 18 - 20 C bez rychlých teplotních výkyvů
  - relativní vlhkost 40 -55%
  - možnost zatemnění oken
  - klimatizace
- prostory budou disponovat sociálním zázemím pro pracovníky NK ČR
- nosnost podlah min. 500kg/m
- služba vrátnice 24 hodin denně, včetně napojení na EPS a požární signalizace









