

Příloha č. 3 – Zákres objektu Q9 s výměrou ploch

Předmět nájmu bude splňovat tyto požadavky:

- klimatické podmínky pro uskladnění knihovních fondů
 - teplota 18 - 20 C bez rychlých teplotních výkyvů
 - relativní vlhkost 40 -55%
 - možnost zatemnění oken
 - klimatizace
- prostory budou disponovat sociálním zázemím pro pracovníky NK ČR
- nosnost podlah min. 500kg/m
- služba vrátnice 24 hodin denně, včetně napojení na EPS a požární signalizace

