


Od: [redacted]
Odesláno: 19. října 2017 8:29
Kopie: [redacted]
Předmět: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - oprava osvětlení
Přílohy: SOD_oprava_elektroinstalace.doc; MP_01-16_OSMI_S_04-16_UZ_D1_P3.doc; 1_NP_rozmary.jpg; 1_PP_rozmary.jpg; 2_NP_rozmary.jpg; 3_NP_rozmary.jpg

Sledování:

Příjemce



Doručování

Doručeno: 19.10.2017 8:29

Dobrý den,

obracíme se na Vás s žádostí o zaslání cenové nabídky na realizaci opravy osvětlení, resp. výměny osvětlovacích těles v kancelářích objektu Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Územního pracoviště v Ústí nad Orlicí.

1) Vymezení předmětu veřejné zakázky

Jedná se o náhradu stávajících osvětlovacích těles za nová, která budou vyhovovat současným hygienickým normám v těchto kancelářích:

podlaží	kancelář	Rozměry		
		šířka [cm]	délka [cm]	[m2]
1PP	č. 10	331	442	14,6302
1PP	č. 11	410	363	14,883
1PP	č. 12	410	475	19,475
1PP	č. 13	402	568	22,8336
1PP	č. 14	397	473	18,7781
1NP	č. 108	427	473	20,1971
2NP	č. 215	395	538	21,251
2NP	č. 217	409	517	21,1453
3NP	č. 311	355	437	15,5135

Technické podmínky pro požadované práce

Elektroinstalace bude provedena dle platných norem ČSN a v souladu s vnitřním metodickým postupem - standardy elektroinstalace - soubor „MP_01-16_OSMI_S_04-16_UZ_D1_P3.doc“ v příloze emailu.

Osvětlení bude navrženo dle ČSN EN 12464-1:

Stávající svítidla v označených místnostech budou demontována a na jejich místo osazena svítidla nová, splňující požadavky současných norem a předpisů. Svítidla budou zapojena na stávající rozvod el. instalace. V případě jiného umístění než stávajícího budou el. rozvody upraveny.

Součástí prací dále budou:

- zednické práce (zapravení děr a drážek plus příprava pro výmalbu)

- oprava maleb – vymalování celého stropu

Osvětlení bude provedeno zářivkovými svítidly s elektronickým předřadníkem. Osvětlení vnitřních prostor bude provedeno v souladu s normou ČSN EN 12464-1. Zářivková svítidla v kancelářích budou vyhovovat požadavkům na osvětlení pro pracovní stanice se zobrazovacími panely s celodenním provozem. Osvětlení kanceláří bude navrženo na hodnotu 500 lx, rovnoměrnost nesmí být menší než 0,7, činitel oslnění UGRL nesmí být větší než 19 a index podání barev Ra bude minimálně 80. Spínání jednotlivých svítidel bude po jednotlivých řadách směrem od oken, pokud to stávající rozvody umožní.

Revize

Po montáži nových svítidel a jejich zapojení bude provedena nová výchozí revize elektro. Revize bude součástí cenové nabídky.

Zhotovitel je povinen připravit a při předání díla zadavateli předat:

- světelně-technický výpočet osvětlení dle ČSN EN 12464-1
- veškeré atesty a doklady o požadovaných vlastnostech materiálů (dle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších platných předpisů)
- protokoly o provedených předepsaných zkouškách, příslušné revizní zprávy, zápisy a osvědčení stanovené platnými právními předpisy nebo ČSN a EN
- záruční listy k dodanému materiálu
- doklad o odborné likvidaci odpadu

2) Místo plnění předmětu veřejné zakázky

Administrativní objekt Finančního úřadu pro Pardubický kraj – Územní pracoviště v Ústí nad Orlicí,
T. G. Masaryka 1393, 561 69 Ústí nad Orlicí

3) Doba plnění předmětu veřejné zakázky

Splnění předmětu zakázky požadujeme do 8. 12. 2017.

4) Hodnotící kritéria

Předmětem hodnocení nabídek bude jediné kritérium, a to nejnižší nabídková cena, která bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s řádným a úplným provedením zakázky, např. ostatní související práce, cestovné apod. včetně likvidace demontovaného materiálu.

Další informace, případně prohlídku kanceláří, je možné domluvit na níže uvedené adrese.

V příloze emailu zasíláme:

- *návrh SOD v souboru „Smlouva_o_dílo_oprava_elektroinstalace.doc“*
- *standarty elektroinstalace – vnitřní předpis FS*
- *půdorysy jednotlivých kanceláří včetně rozměrů „1_PP_rozmary, 1_NP_rozmary, 2_NP_rozmary, 3_NP_rozmary“.*

Za případné zaslání nabídky emailem nebo předání na podatelnu ÚzP v Ústí nad Orlicí do 25. 10. 2017 děkujeme.

S pozdravem

vedoucí oddělení
Oddělení sekretariátu a provozního zabezpečení
Finanční úřad pro Pardubický kraj
Územní pracoviště v Ústí nad Orlicí

