

## **Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky:**

**Č.j. 90314/17/7323-50280-403024**

**Akce:** Výměna podlahové krytiny 3.NP – kanceláře

**Místo:** FÚ pro Plzeňský kraj, Hálkova 14, Plzeň

<b>Č. kanceláře</b>	<b>Stávající podlahová krytina</b>	<b>Požadovaná podlahová krytina</b>	<b>Výměra v m<sup>2</sup></b>
201	koberec	koberec	22,52
202	koberec	koberec	18,60
203	koberec	koberec	18,56
204	koberec	koberec	20,87
205	koberec	koberec	18,52
206	koberec	koberec	18,65
207	koberec	PVC	31,60
208	koberec	koberec	20,95
<b>Celkem</b>		<b>Koberec</b>	<b>138,67</b>
<b>Celkem</b>		<b>PVC</b>	<b>31,60</b>
<b>Výměra celkem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>170,27</b>

Požadované standardy podlahové krytiny.

- a) Min. třída zátěže 32 – veřejné prostory s trvalým používáním
- b) Určeno pro trvalé chození bez přezutí
- c) Nesmí být viditelné žádné poškození vlivem nohou nábytku
- d) Nesmí být viditelná změna vzhledu nebo poškození vlivem nábytkových koleček
- e) Kolečkové židle – stálé
- f) Lokální vyspravení podkladní vrstvy (propadné betony, nerovnosti) vysprávkou rychle tuhnoucí a vysoko pevnostní hmotou

- g) Celoplošná disperzní penetrace na savé podklady, (betony, OSB desky) – upřesnění při prohlídce
- h) Celoplošná jednosložková akrylátová penetrace na nesavé podklady (plechy, ocel. poklopy, lakované OSB desky, původní betony ošetřené nátěry) – upřesnění při prohlídce
- i) Samonivelační vyhlazovací stěrka s min. pevností 20 MPa v tl. 3 – 4 mm včetně přebroušení – upřesnění při prohlídce
- j) Celoplošné přilepení na podkladní vrstvu (vystěrkovanou) – upřesnění při prohlídce
- k) Koberce zátěžové
- l) PVC homogenní ve čtvercích nebo pásech
- m) Na podlahy mohou být použity jen podlahové krytiny dle ČSN EN 13501-1 + A1 s indexem šíření plamene  $is \leq 100 \text{ mm} \cdot \text{min}^{-1}$
- n) Ukončení krytin po obvodě soklovou lištou – upřesnění při prohlídce
- o) Napojení dvou různých podlahových krytin systémovou lištou

