

III.

Místo a čas plnění

- 3.1. Místem plnění smlouvy je objekt: **Domov důchodců Černožice, Revoluční 84. 504 03 Černožice, budova A, B**
Připojení uvedeného objektu do radiové sítě zhotovitelem (provozovatelem Zařízení dálkového přenosu) bude provedeno v termínu do 14 dnů ode dne vyjádření písemného souhlasu HZS Královéhradeckého kraje s připojením na PCO.
- 3.2. O zahájení provozu signalizace EPS a přenosu dat budou HZS Královéhradeckého kraje a provozovatel EPS zhotovitelem předem prokazatelně vyrozuměni.

IV.

Povinnosti provozovatele EPS

- 4.1. Provozovatel EPS se zavazuje provozovat vysílací zařízení STX v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, tj. využívat jej dle dispozic projektu radiové sítě zhotovitele v systému PCO HZS Královéhradeckého kraje.
- 4.2. Provozovatel EPS je povinen předat prostřednictvím zhotovitele HZS Královéhradeckého kraje Dokumentaci zdolávání požáru (dále jen DZP) dle Technických a organizačních podmínek pro připojení EPS k ZDP na PCO operačního střediska HZS Královéhradeckého kraje, a to nejpozději 14 kalendářních dní před provedením koordinační funkční zkoušky EPS a navazujících zařízení, která proběhne za účasti HZS Královéhradeckého kraje. Nedodání DZP nebo předložení DZP vykazující nedostatky je důvodem k odmítnutí připojení objektu na PCO HZS. Bude-li po provedení funkční zkoušky zjištěno, že instalované požární bezpečnostní zařízení (ZDP a systém EPS) je spolehlivé, jeho provoz je bezporuchový a jsou splněny všechny technické podmínky připojení, vyjádří HZS kraje do 10-ti pracovních dnů svůj písemný souhlas s připojením.
- 4.3. Provozovatel EPS je povinen zajistit obsluhu zařízení EPS zaškolenou osobou. Pro případ ohlášení poruchy zařízení EPS nebo ZDP operačním důstojníkem HZS je provozovatel EPS povinen učinit náhradní opatření k zajištění požární bezpečnosti objektu v souladu s čl. 430 písm. h) ČSN 34 2710 a §7 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. O odstranění závad je provozovatel EPS povinen bezprostředně informovat operační a informační středisko HZS.
- 4.4. Provozovatel EPS je povinen ohlásit na operační středisko HZS v dostatečném časovém předstihu plánované údržbářské práce v zařízeních EPS, které by mohly vyvolat signalizaci požáru či poruchy ve střeženém objektu a ve vyhodnocovací části ZDP na operačním a informačním středisku HZS.
- 4.5. Provozovatel EPS umožní po předchozí dohodě vstup jednotky HZS do střeženého objektu za účelem kontroly funkčnosti EPS, obslužného pole požární ochrany (dále jen OPPO), klíčového trezoru požární ochrany (dále jen KTPO), ověření aktuálnosti dokumentace zdolávání požáru a vyvolání cvičného poplachu v rámci odborné přípravy.
- 4.6. Provozovatel EPS je plně zodpovědný za zajištění funkčnosti zařízení EPS v rozsahu uvedeném v dokumentaci schválené příslušnou složkou HZS. Zodpovídá za zabezpečení pravidelné kontroly a údržby EPS a za udržování EPS v bezporuchovém stavu. Je povinen provádět předepsané kontroly a revize zařízení EPS prostřednictvím odborně způsobilých osob. Kontroly a revize přenosových prostředků je povinen provádět zhotovitel.
- 4.7. Provozovatel EPS se zavazuje hradit zhotoviteli na jeho účet náhradu účelně vynaložených nákladů za každý jednotlivý nežádoucí výjezd zásahové jednotky požární ochrany HZS Královéhradeckého kraje, vyvolaný ohlášením signálu „POŽÁR“ (plané a technické poplachy), a to ve výši 5.250 Kč. Tento poplatek bude hrazen provozovatelem EPS na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem. Faktura bude vystavena do 30 dnů od