

## Specifikace činností údržby (revize a kontroly)

Provedení vstupní revize elektroinstalace STO - připojení, vypracování revizní zprávy (ČSN 33 2000-6);

### EZS

- provedení funkční zkoušky a měření (TNI 334591-3);
- zpracování protokolu z funkční zkoušky a záznam do provozní knihy EZS.

### EPS

- provedení pravidelné kontroly provozuschopnosti a zkoušky činnosti systému EPS při provozu {ČSN EN 54-1(342710), vyhláška č. 246/2001 MV ČR o požární prevenci};
- provedení (pololetní) zkoušky činnosti systému EPS při provozu;
- zpracování dokladů o kontrolách provozuschopnosti systému EPS a záznam do provozní knihy EPS.

### CCTV

- provedení funkční zkouškou systému (ČSN EN 50132-1);
- záznam do provozní dokumentace systému.

### ACS

- provedení prohlídky systému (ČSN EN 50133-7);
- záznam do provozní dokumentace systému;

Protokol o revizi nebo o kontrole provozuschopnosti systémů technického zabezpečení musí obsahovat náležitosti určené platnými právními předpisy včetně příslušných ČSN. Dodavatel zašle protokol o provedení revize nebo kontroly zadavateli do 14 dnů po jejím provedení.