

Kupní smlouva č. 16/904 ČS Nepomuk

KAMALIZACE A VODOVODY
Starý Plzenec, a.s.
Sedlec 195
332 02 Starý Plzenec

IČO: 61778079
DIČ: CZ61778079

zastoupená:

(dále jen kupující)

a

WILO CS, s.r.o
Obchodní 125
251 01 Čestlice

IČO: 62579207
DIČ: CZ 62579207

zastoupená: ing. Františkem Novotným, Manager Municipal Division
oprávněný jednat ve věcech obchodních i technických

ing. Aleš Princ, oprávněný jednat ve věcech technických

(dále jen prodávající)

Článek 1 Předmět smlouvy

- 1.1. Dodávka technologie čerpací stanice **MS 940-2000** s technologickým vybavením (strojní, elektro, přenosy) v rozsahu dle nabídky prodávajícího č.2015/1911/B/N ze dne 21.1.2016
- 1.2. Doprava na místo stavby bez složení a uskladnění
- 1.3. Dokumentace:
 - 1.3.1.- Předpis pro provoz a údržbu čerpadel v ČJ (1x v tištěné podobě)
 - Předpis pro provoz ČS EMUPOINT v ČJ (1x v tištěné podobě)
 - Prohlášení o shodě čerpadel v ČJ (1x v tištěné podobě)
 - 1.3.2. - Dokumentace skutečného provedení technologické (strojní, elektro) části (2x v tištěné podobě)

- 1.4. Kontrola zapojení, nastavení a odladění automatiky, individuální vyzkoušení ČS s médiem (celkem 2 prac. dny). Protokol o zprovoznění a zkouškách ČS.
- 1.5. Účast na komplexních zkouškách.

Článek 2 Zkoušky

- 2.1. Individuální zkouška i komplexní zkoušky proběhnou podle postupů a harmonogramů, které budou mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuty nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením prací dle čl. 1.4. a 1.5. Nositelem komplexních zkoušek je kupující.
- 2.2. Do zahájení individuálních zkoušek čerpací stanice kupující zajistí:
 1. Osazení šachty s technologií EMUPOINT MS 940/2000 na hutněný, tříděný podsyp, zrnitost max 8 mm, hutnění na 97% Proctor. Obsyp šachty po vrstvách cca 300 mm se skrápěním hutnit na 97% Proctor, dle výkresu WILO ze dne 26.5.2016
 2. Betonový prstenec 500x500 mm
 3. Šachtu osadit svisle, bez odchylky od svislé osy
 4. Připojení šachty na přípojky:
 - Přítok – DN 200, PN 10 – přes přírubový spoj
 - Výtlak – PE 110x6,6 – volný konec, přes elektrotvarovku
 - Odvětrání sběrné nádrže – PE DN 100 – přes elektrotvarovku
 - Odvětrání šachty – PE DN 150- přes elektrotvarovku
 - Chráničku kabelů 1xPE DN 100, PN 10, přes elektrotvarovku
 - Přípojka provozní vody PE DN 1" – volný konec, přes elektrotvarovku (PE 25x2,3)
 5. Potrubí odvětrání zaústit do oddělené části pilíře, v pilíři osadit mřížky
 6. Zděný pilíř pro osazení rozvaděče technologie, vnitř. rozměry niky v pilíři š x v x hl = 1100 x 1200 x 450 mm. Pilíř opatřit ocelovými dvoukřídlými dveřmi s uzamykáním.
 7. Kabelovou přípojku s jištěním, elektroměrem, revizi přípojky
 8. Složení a uskladnění technologie ČS
 9. Energii a médium pro zkoušky (voda, el. energie)
 10. Potřebnou součinnost
 11. Uzemnění rozvaděčů
 12. SIM kartu pro přenosy SMS – SMS vč. telefonních čísel na obsluhu ČS

Článek 3 Cena

Cena předmětu smlouvy dle čl. 1 (bez DPH)

1.285.000,- Kč

Článek 4 Platební podmínky

Do 5 dnů po ukončení plnění dle čl. 1.1.-1.3.1.vystaví prodávající dokad. Splatnost daňového dokladu **60 dnů**

Článek 5 Časový harmonogram

5.1. Prodávající dodá předmět dle smlouvy dle čl. 1.1. a 1.2.

9.11.2016

5.2. Dokumentaci dle čl. 1.3.1 dodá prodávající do 10 pracovních dnů po dodávce dle čl. 1.1.

5.3. Dokumentaci dle čl. 1.3.2. dodá prodávající do 10 pracovních dnů po ukončení individuálních zkoušek

Článek 6 Záruky

6.1. Prodávající poskytuje záruku

- na technologii (s výjimkou čerpadel a rozvaděče) v délce 36 měsíců od uvedení do provozu.
- na čerpadla a rozvaděč RM 24 měsíců od uvedení do provozu , max. 30 měsíců od dodání dle čl. 5.1.

6.2. Podmínky poskytnutí záruky:

- instalace podle výkresové dokumentace WILO zed ne 26.5.2016
- zkoušky, předání/převzetí bez rozporů
- zařízení bude provozováno pro médium dle nabídky prodávajícího 2016/904D/M z 22.8.2016
- zařízení bude provozováno podle dokumentace dle čl. 1.3.
- napětí napájecí sítě bude odpovídat štítku motoru čerpadla s tolerancí 5%
- zařízení bude kontrolováno a servisováno podle dokumentace dle čl. 1.3., a to v plném rozsahu podle předepsaných intervalů výrobce, o servisních úkonech bude vedeny písemné záznamy.

6.3. Záruky se nevztahují na provozně opotřebitelné díly čerpadel (ucpávky, ložiska, těsnění) a separace (klapky, kulové uzávěry separačních komor).

Článek 7 Postih při neplnění termínů

7.1. Jestliže prodávající nedodrží termín dodání předmětu smlouvy čl. 1.1-1.3.1. a jestliže toto prodlení nebylo zaviněno kupujícím, povětrnostními podmínkami, stávkou apod., zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu 0,05% z ceny dle čl. 3 za každý den prodlení.

7.2. Jestliže kupující nedodrží termíny úhrady dle čl. 4.2., zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 8 Servisní služba

Servisní služba na zařízení je v regionu zajištěna v autorizovaném servisu:

PEROMA s.r.o., Pozorka 96, 362 22 Nejdek
Jiří Fučík – DROOJF, Tlučenská ul., 330 27 Vejprnice u Plzně
ENVEXO, spol. s r.o., Kuřimany 7, 386 01 Strakonice

Článek 9
Ostatní ujednání

- 9.1. Smlouva je platná po podpisu oběma stranami. Jakákoliv změna nebo doplněk smlouvy musí mít písemnou formu potvrzenou oběma stranami.
- 9.2. Smlouva je vyhotovena ve 2 paré, z nichž každá strana obdrží jedno. Nedílnou součástí smlouvy je nabídka prodávajícího 2016/904D/N ze dne 22.8.2016 a výkresy WILO ze dne 26.5.2016
- 9.3. V případě, že kupující od smlouvy odstoupí, uhradí prodávajícímu do té doby vzniklé náklady, popř. vzniklou škodu.

Čestlice, dne 3.10.2016

prodávající


WILO CS, s.r.o.
Obchodní 125
251 01 Čestlice ④

kupující

