

AQUACONSULT, spol. s r.o.
Dr. Janského 953,
252 28 Černošice



Městský úřad Černošice
Odbor investic a správy majetku
Riegrova 1209
252 28 Černošice

Váš dopis/ze dne naše značka: 12/2017/Č/VaK vyřizuje Černý: /202 dne: 6.11.2017

Věc: ÚV Černošice – havarijní oprava uzavírací armatury


Vážení,

na základě zjištění situace na ÚV Černošice, kdy došlo k poruše na přívodné armatuře / stávající elektro klapka DN 150, nebyla předmětem rekonstrukce / předkládáme vzhledem k důležitosti této armatury pro dodávky pitné vody z přivaděče z Prahy do systému zásobování pitnou vodou následující nabídku:

popis položky	j.cena bez DPH	cena s 21%DPH
šoupě DN150 se servopohonem	67 712,-	
demontážní a montážní práce	3 500,-	
elektro práce	3 200,-	
ostatní materiál	1 200,-	
Cena celkem	75 612,-	91 490,-

Demontáž nefunkční armatury a osazení nové armatury by proběhlo ihned po dodávce šoupěte DN 150 s elektropohonem, nejpozději do 9.11.2017.
Jedná se o havarijní situaci a tato oprava nesnese odkladu.

děkujeme za Vaši spolupráci


Ing. Jaroslav Černý
technický ředitel provozu VaK



Dr. Janského 953
252 28 Černošice
řed. provozu VaK

AQUACONSULT, spol. s r.o.,
pitné - odpadní - průmyslové vody

IČ: 47536209
DIČ: CZ47536209

spisová značka: C 16885 vedená
u Městského soudu v Praze

telefon: 251 642 213, 251 642 203. FAX: 251 643 202
e-mail: voda@aquaconsult.cz