

Dodatek č. 1
ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny

č. 9000001359

Smluvní strany:

1) Dodavatel :

Obchodní firma:	Letiště Praha, a. s.
se sídlem:	Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
zastoupená:	██
IČ:	282 44 532
DIČ:	CZ28244532
obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
č. ú.:	801812025/2700

(dále jen „Dodavatel“)

2) Zákazník :

Obchodní firma:	Pražská informační služba
se sídlem:	Praha 5 – Smíchov, Arbesovo náměstí 70/4, PSČ 150 00
zastoupena:	██
IČ:	00064491
DIČ:	CZ00064491
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č.ú.:	538011 / 0100

(dále jen „Zákazník“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že:

- a) mezi Dodavatelem a Zákazníkem byla dne 17.5.2010 uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny evid.č. Dodavatele 9000001359 (dále jen „Smlouva“),
 - b) smluvní strany se dohodly na zřízení nových odběrných míst Zákazníka
- dohodly se smluvní strany na následujícím znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě

Čl. I.

1. V důsledku zřízení a připojení nových odběrných míst Zákazníka se vyhotovují nové technické přílohy č. 4 a č. 5 Smlouvy, která jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1 a stávají se nedílnou součástí Smlouvy.

Čl. II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž Dodavatel obdrží dvě a Zákazník jedno vyhotovení
3. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu smluvní strany připojily své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je technická příloha č. 4 a č. 5.

V Praze dne:

V Praze dne:

| _____

Pražská informační služba

Letiště Praha, a. s.



TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č.4

Zákazník - obchodní jméno:	Specifikace odběrného místa :	Č. objektu :	279/1
Pražská informační služba	Přílety Terminál I	Prostor č. :	
Praha 5, Arbesovo náměstí 70/4, PSČ 150 00	v Terminálu I		
IČ : 00064491		Patro:	-
DIČ : CZ00064491			

Adresa pro zasílání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:	Sazba :
Arbesovo náměstí 70/4	- připojení nového odběru	C 02 LP, a.s.
Praha 5	- zvýšení instalovaného příkonu	Množství (MWh/rok) :
150 00	- změny sazby	1 MWh
	- rezervovaného příkonu	
	- stavební přípojka – krátkodobý odběr	

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám na úseku bezpečnosti práce.	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:
	Ohřev vody	-	3 x 1,5 CYSY
	EL. topení	-	Hl. jistič před elektroměrem:
	Ostatní spotř.	-	Typ: PFL7
			Char. C
			A: 10 A 1f
			Umístění elektroměru:
	Celkem (kW)	1 kW	Přílety T I.

Elektroměr namontovaný:				Elektroměr demontovaný:			
Datum:	2.1.2012	RC:	2010	Datum:		RC:	
Výrob. č.	425 402	RV:	2010	Výrob. č.		RV:	
Typ:	DBM 23000	A: 5-80	V: 400	Typ:		A:	V:
Stav elektroměru:				Stav elektroměru:			
Datum:	2.1.2012			Datum:			
V:	0000000	N:	-	V:		N:	-

Měřicí transformátory proudu:				Měřicí transformátory proudu demontované:			
Převod:		Násob. číselníku:		Převod:		Násob. číselníku:	
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Poznámka :				Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele			
K=1				provedl: ██████████			

Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu zaplombovaného číselníku měřidla.

Zákazník:	Dodavatel:
Datum:	Datum:
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:



TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č.5

Zákazník - obchodní jméno:	Specifikace odběrného místa :	Č. objektu :	279/2
Pražská informační služba	Přílety T II	Prostor č. :	
Praha 5, Arbesovo náměstí 70/4, PSČ 150 00	v Terminálu II		
IČ : 00064491		Patro:	-
DIČ : CZ00064491			

Adresa pro zasílání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:	Sazba :
Arbesovo náměstí 70/4	- připojení nového odběru	C 02 LP, a.s.
Praha 5	- zvýšení instalovaného příkonu	Množství (MWh/rok) :
150 00	- změny sazby	1 MWh
	- rezervovaného příkonu	
	- stavební přípojka – krátkodobý odběr	

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám na úseku bezpečnosti práce.	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:
	Ohřev vody	-	3 x 1,5 CYSY
	EL. topení	-	Hl. jistič před elektroměrem:
	Ostatní spotř.	-	Typ: PFL7
			Char. C
			A: 10 A 1f
			Umístění elektroměru:
	Celkem (kW)	1 kW	Přílety T II.

Elektroměr namontovaný:				Elektroměr demontovaný:			
Datum:	2.1.2012	RC:	2010	Datum:		RC:	
Výrob. č.	425 399	RV:	2010	Výrob. č.		RV:	
Typ:	DBM 23000	A: 5-80	V: 400	Typ:		A:	V:
Stav elektroměru:				Stav elektroměru:			
Datum:	2.1.2012			Datum:			
V:	0000000	N:	-	V:		N:	-

Měřicí transformátory proudu:				Měřicí transformátory proudu demontované:			
Převod:		Násob. číselníku:		Převod:		Násob. číselníku:	
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Poznámka :				Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele provedl: Jiří Navrátil			
K=1							

Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu zaplombovaného číselníku měřidla.

Zákazník:	Dodavatel:
Datum:	Datum:
Razítko a podpis:	Razítko a podpis: