



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00 OSTRAVA

**Formulář  
pro sestavení nabídky**

"TMV SS" s.r.o., Studánková 395, 149 00 Praha

IČO: 44849443

DIČ: CZ44849443

Bankovní spojení:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Adresa zadávacího místa:

Nabídka na dodávku:

„**Dodávka testeru stejnosměrných vypínačů**“

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

**N a b í d k a**

Místo: Praha

Datum: 19.10.2017

1. Po prostudování předaných zadávacích podkladů:

- Výzva
- Formulář pro sestavení nabídky
- Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
- Vzor čestného prohlášení o splnění ostatních požadavků zadavatele
- Návrh smlouvy

které uznáváme pro smluvní vztah za závazné a na základě nichž jsme vytvořili cenu, nabízíme do zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Dodávka testeru stejnosměrných vypínačů**“ tuto nabídkovou cenu:

**Nabídková cena v Kč bez DPH: 984 780,- Kč**

2. Nabízíme dodávku v rozsahu, který je stanoven zadávacími podklady (viz bod číslo 1). Souhlasíme s tím, že tato nabídka a zadávací podklady jsou závazným podkladem pro uzavření smlouvy.

3. Termín plnění nabízíme v souladu s Vaším požadavkem takto:

Termín dodání: 20.12.2017

4. Nabízíme zadavateli zboží – tj. nový tester stejnosměrných vypínačů těchto parametrů:

Tovární značka (obchodní označení): **BALTO 4000**

Funkce/parametr	Požadovaná hodnota	Hodnota – uvede uchazeč	Vyhovuje
Vstupní napájecí napětí	230V, 50 Hz		<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Příkon při jmenovitém napětí	max. 350 VA		<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Stupeň krytí	min. IP 22		<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Rozhraní	USB, ethernet	USB	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Normy testování	IEC 61992-2 EN 50123-2: 2003 IEC 60077-1 IEC 60077-2		<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Výstupní proud	0-4000 A lineárně		<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Maximální výstupní napětí	max. 5 V DC		<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Měření odporu kontaktů vypínače	Ano		<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Měření funkce $di/dt$	Ano		<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Napěťový výstup	60, 90, 150 mV 10 V		<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Vnitřní paměť pro ukládání výsledků	Ano		<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne

Funkce/parametr	Požadovaná hodnota	Hodnota – uvede uchazeč	Vyhovuje
Připojovací kabely 2 ks (min 240 mm <sup>2</sup> )	Ano		<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
S přístrojem bude dodán transportní vozík a nutná kabeláž pro provádění testů	Ano		<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Podporovaný jazyk	čeština, angličtina		<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Návod k obsluze v češtině	Ano		<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Technická podpora dodavatele v českém jazyce- pracovní dny do 24 hod.	Ano		<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Záruční doba	min. 2 roky	2 roky	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
<b>Cena (Kč bez DPH)</b>			984 780,- Kč

V ceně sestavy zahrňte zaškolení obsluhy zařízení a servisní podporu (HOT line) a pozáruční servis v minimální délce 5 let.

5. Touto nabídkou se cítíme vázáni po celou zadávací lhůtu, jak je uvedena ve výzvě.

6. Jednat a podepisovat za nás je oprávněn:

7. Prohlašujeme, že tato nabídka je úplná, pravdivá a odpovídá všem požadavkům zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci, které podpisem této nabídky přijímáme.

---

Ing. Václav Straka

razítko