


ZÁKRES DO KM 1:500



POZNÁMKA:

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA NN
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM V DS VN A NN
 - ZÁKLADNÍ OCHRANA - PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ V DS VN A NN DO 1000V A NAD 1000V AC

: POLOHOU ZÁBRANOU PŘEKÁŽKAMI N. KRYTY, IZOLACI
 - DLE PNE 33 0000-15, ČL. 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4

: IZOLACI AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM DO ZDROJE
 DLE PNE 33 0000-15, ČL. 3.3.2.1, 3.3.2.5

: STANOVUJE PNE 33 0000-24, TAB. Č. 6 A Č. 7

: VI - PROSTORY VENKOVNÍ
 : NEBEZPEČNÝ

: 2M OKOLO STANICE - ZDĚNÉ A KOMPAKTNÍ
 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU
 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU

VNĚJŠÍ VLIVY

PROSTOR
 - Z HLEDISKA VNĚJŠÍCH VLIVŮ
 - Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM

OCHRANNÉ PÁSMO EL. ZÁŘZENÍ - DLE ZÁK. 456/2000 SB. (7)

- EL. STANICE 220 kV
 - KABELU NN I VN 22 kV

- SÚL. VEDENÍ PROVOZOVATELE DS

LEGENDA ROZVODŮ:

NN KABELOVÉ ROZVODY NN - STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ ROZVODY NN - NOVÝ

PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ - STÁVAJÍCÍ

UZEMNĚNÍ - STÁVAJÍCÍ

ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ - STÁVAJÍCÍ

KABELOVÉ ROZVODY NN - NOVÉ

ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ - NOVÁ

PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ - NOVÁ

T. SPOJKA, NÁVY 4x25

UZEMNĚNÍ - NOVÉ

LEGENDA IS - STÁVAJÍCÍCH:

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ VEDENÍ VN

STÁVAJÍCÍ RADIOVÁ SÍŤ

STÁVAJÍCÍ VO

UPOZORNĚNÍ:

