

ZADÁVACÍ LIST

Část A

Název akce: Opatření na VN Hořovičky

Číslo PL: 3 03 11 087

Text dle PL, včetně změn odsouhlasených v IK:

Požadavek vychází z výsledku prohlídky TBD vodního díla ze dne 14. dubna 2011 a Odborného posudku technického stavu hráze a objektů (VODNÍ DÍLA - TBD a. s., červenec 2011).

Na uvedenou akci požadujeme zpracovat PD dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, řešení bezpečnosti vodního díla bude vycházet z platných dat ČHMÚ (ne starších 5 let) a z kategorizace VD. Pro opatření investičního charakteru i pro opravy bude zpracována společná PD. Předpokládaná cena PD je 115 tis.

V rámci rekonstrukce bude provedeno:

- Drenážní patka na vzdušné patě hráze
- Navýšení koruny hráze a její zpevnění vrstvou zaválcovaného štěrku. Kóta dosypané koruny bude určena výpočtem v závislosti na řešení BP
- Dílčí rekonstrukce BP

Uvedená opatření považujeme za nutná pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu nádrže.

Závod Terezín navrhuje realizovat levnější variantu dle posudku.

V rámci oprav bude provedeno:

- Oprava betonového portálu vypustného potrubí
- Oprava koryta od spodní výpusti (loviště)
- Oprava bezpečnostního přelivu a skluzu odpadního koryta od přelivu

V současné době je konstrukce BP a odpadního koryta tvořena z části dlažbou z lomového kamene do betonu a z větší části prostým betonem, pod těmito konstrukcemi se nachází rozsáhlé kaverny, jejichž sanace bude vzhledem k umístění pod opevněním z litého betonu značně náročná.

Závěr z IK:

Předpokládaný stupeň PD:


DSP/DPS

Předpokládaný termín zpracování PD:

.....

1.Q 2018

Manažer projektu:



Objednatel předal projektantovi následující podklady:

1. Situace se zákresem zájmové lokality – při oslovení
2. Katastrální mapa + identifikace pozemků (tabulka vlastnických vztahů) – při oslovení
3. Souřadnice GIS: **od -803833,00/-1025854,00**
do -804098,00/ -1026028,00
4. Tok Očihovecký p., ř. km **od 8,050 do 8,380**
5. Dostupné dokumentace:
 - a. ~~Studie proveditelnosti, studie záplavového území~~
 - b. ~~Zpráva STP, diagnostika~~
 - c. ~~Archivní dokumentace~~
 - d. Manipulační řád, provozní řád - *PŘEDÁNO*
 - e. Zprávy TBD – Odborný posudek technického stavu (2011), zápis z prohlídky VD
TBD (2011) - *PŘEDÁNO*
 - f. Další

část B

Místní šetření dne: 10. 10. 2017

Za dodavatele:

Za objednatele:

MPR:

TDS:

Zástupce provozovatele:

Zástupce odboru TPC:

Zástupce odboru VR:

Ostatní účastníci:

Soulad s požadavkovým listem, doporučení účastníků:

- 1, POZEMEK BUDE ROZŠÍŘEN O OPRAVU VNITŘNÍCH KONSTRUKCÍ VÝPUSTNÉHO OBJEKTU (POŽERÁKU) A VÝMĚNU OPEVNĚNÍ NÁV. LICE
 - 2, KÁČENÍ BUDE ŘEŠENO ÚDRŽBOU.
 - 3, KORYTO POD HRADÍ BUDE ŘEŠENO V JEJCE VÍTRU. OPEVNĚNÍ (cca 90m), VČETNĚ BRODU
- Zjištění vedení IS viditelných v terénu: DŘEVY ZAČISTĚNÉ DO ODPAD. KORYTA

- 4, VÝMĚNA LÁVKY - ZOST, KOMPOKIT
- 5, VÝMĚNA OCELOVÝCH PRVKŮ POŽERÁKU, PORLOP KOMPOKIT

Závěr z místního šetření:

POZEMKY BUDOU ŘEŠENY POUZE OBESLAÁNÍM KRAJNÍCH VLASTNÍKŮ.

ÚČASTNÍCI SRAHLASI S VÝŠE UVEDENÝM.

Část C

Zjištění dodavatele:

1. Soupis záměrů ovlivňujících požadovanou stavbu:

2. Zabezpečení vstupních podkladů, např:

- Geodetická dokumentace: *ANO*
- Hydrologická data: *ANO měřící PV100*
- Havarijní a povodňový plán: *ANO*
- Plán BOZP: *ANO*
- DIO: *—*
- Kontrolní a zkušební plán (KZP): *ANO*
- Laboratorní rozbor: *NE*
- Průzkumné práce: *NE, KAMEROVÝ PRŮZKUM SV*
- Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.):
- Biologická studie: *NE*
- Geometrický plán: *—*
- Cestovní výdaje:
- Další:

Dodavatel: *AQUATIS a.s.*

IČO *46347526*

Razítko a podpis autorizované osoby:

V *BRNĚ* dne *11.10.2017*

