LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- PODZEMNÍ VODÁRENSKÉ ZAŘÍZENÍ - OVAK
- PODZEMNÍ KANALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ - OVAK
- PODZEMNÍ PLYNÁRENSKÉ ZAŘÍZENÍ NTL - RWE
- PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ NN 0,4kV - ČEZ
- ROZPOJOVACÍ JISTÍCÍ SKŘÍŇ - ČEZ
- PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ VN 22kV - ČEZ
- PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ - ČEZ
- PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - O2 TELEFONICA
- PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - OKD CSS IT, a.s.
- PODZEMNÍ TEPLÁRENSKÉ ZAŘÍZENÍ - Veolia Energy, a.s.
- SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE
- PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE

LEGENDA NAVRHOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ :

- PODZEMNÍ VEDENÍ NN 0,4kV - ČEZ
- PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ - ČEZ
- KABELOVÉ SPOJKY - ČEZ

LEGENDA :

- HRANICE POZEMKU
- ROZHRANÍ POVRCHŮ (KOMUNIKACÍ)
- ZAMĚŘENÉ OBVODOVÉ ZDIVO BUDOV, OPLOCENÍ

Základní údaje:

Námrazová oblast:	Lehká
Prostředí:	Složité, aktivní, venkovní
Napětová soustava NN:	3PEN stř., 50Hz, 230/400 V, TN-C
Vodiče:	NN montáž AYKY 3x120+70
Ochrana před úrazem el. proudem:	živých částí - polohou živých částí - izolací neživých částí - samočinným odpojením od zdroje

S

TRASY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ!
PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT V TERÉNU DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCŮ.

Katastrální území: Moravská Ostrava

Vypracoval :	Hlaváč Tomáš	Investor :	ČEZ Distribuce, a.s.	Stupeň :	DPS
Odp. projektant :	Hlaváč Tomáš	Měřítko :	1:500	Datum :	11/2015
Schválil :	Richard Bakota	Formát :	A1	Číslo výkresu :	12-8004209-01
Zakázka :	IE-12-8004209	Název akce :	Ostrava, propojení ul.Cihelní, NNk		

PROFIPROJEKT s.r.o.

ProfiProjekt, s.r.o.
Collo louky 126
738 02 Frýdek-Místek

Název výkresu :

CELKOVÁ SITUACE STAVBY