

Váš dopis zn :  
Ze dne:  
Naše zn :

Vyřizuje:  
Tel.:  
Mobil: ---  
E-mail:

Datum: 6.11.2017

Kontaktní  
adresa: Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary  
provoz Cheb, Tršnická 17, 350 02 Cheb

## Výběrové řízení : Výměna deonu na VD Skalka

Předmětem výběrového řízení je výměna stávajícího deonu za nový, stejných parametrů, vlastností a způsobu připojení (přívod/vývod šíny 2 x Cu 10 x 50). Nabídka bude obsahovat: dodávku deonu, demontáž stávajícího a montáž nového deonu.

Cenová nabídka bude obsahovat veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla.  
Uchazeč uvede, zda cenová nabídka obsahuje i DPH.

### Uchazeč v nabídce doloží:

- Výpis z obchodního rejstříku**, je-li v něm uchazeč zapsán.
- Oprávnění k podnikání** (výpis ze živnostenského rejstříku, živnostenský list, koncesní listina, apod.).

Splatnost faktur je 30 dnů od data doručení.

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

Termín dokončení díla do **22.12.2017**.

Povinnou přílohou nabídky je kopie Živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku.


Podmínkou k realizaci odborná způsobilost uchazeče.

Prohlídka místa stavby po předchozí tel. domluvě dne 13.11.2017 v 10:00 hodin. Kontaktní osoba je

Nabídku zašlete poštou doporučeně nebo osobně doručte do 20.11.2017 do 9:00 hod.  
na adresu Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, provoz Cheb, Tršnická 17,  
Cheb 350 02 s označením obálky **Nabídka „Výměna deonu na VD Skalka ” – neotevírat.**

**Hodnotícím kritériem je nejnižší cenová nabídka.**

Otevírání obálek proběhne v budově provozu Cheb, Tršnická 17, Cheb dne 20.11.2017 ve 14:15 hod., kterého se může zúčastnit vždy jen 1 zástupce uchazeče. Objednatel si vyhrazuje právo zrušit poptávku bez udání důvodu. S pozdravem



vedoucí provozu Cheb

**Příloha:**

1x foto

1x specifikace a konfigurace deonu

**Specifikace a konfigurace deonu**

BL1600SE305	Spínací blok	3pól, Iu 1600 A, Icu 65 kA, pro BL1600 charakteristika motorová M, In 1600 A, nastavení IR 630 - 1600 A, pro BL1600
SE-BL-1600-MTV8	Nadproudová spoušť	2x NO + 2x NC, AC/DC 60 - 240 V, pro BL1600/BL1000
PS-BL-2200	Spínač	Ue AC 230 V / DC 220 V, pro BL1600/BL1000
SV-BL-X230	Napěťová spoušť	AC 230 V / DC 220 V, pro BL1600/BL1000
MP-BL-X230	Motorový pohon	pro pevné provedení, 2 ks, pro BL1600/BL1000
OD-BL-KS02	Izolační přepážky	

**Foto štítků deonu, pohled**

20160817\_102606.jpg



20160817\_102702.jpg



HL\_Deon.JPG

**Označení a specifikace z dokumentace**

Deon\_specifikace.jpg