

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

„Oprava nouzového osvětlení v objektu ÚzP FÚ pro Karlovarský kraj, Krymská 2a“

- výměna 34 ks modulu GR-4/UN-65 včetně akumulátoru (kódové označení 960004028, 960004052) a nový invertor včetně akumulátoru 3,6V 1,5Ah NiCD. Mondura i skleněné stínidlo zůstává zachováno.
- výměna 1 ks celé mondury s novou LED technologií, LED-1L12B07K53/NK1W .

Poznámka: 1 ks NO se nachází ve výšce 5,5 m.

Kvalita prací

- a) elektroinstalační práce budou provedeny v souladu s příslušnými normami ČSN a EN, bezpečnostními předpisy a technologickými postupy,
- b) materiál bude dokladován atesty a protokoly o zkouškách,
- c) osvědčení, atesty a protokoly o zkouškách budou vyznačeny značkou na materiálu nebo materiál budou doprovázet jako písemnost.

Předpisy a normy

Elektroinstalace bude provedena dle platných norem ČSN a EN zejména:

- ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2130, ČSN EN 12464-1,
- ČSN 33 2000-7-701, ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 edice 2,
- ČSN 34 1390, ČSN EN 62 305.