

332/8

646

334/2

623

SS100/NK

PŘEKOP
AROT 110

NAYY 4x95

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA ZA VB
S MĚSTEM JIHLAVA
54000,- Kč BEZ DPH

84

nové HDV
NYY 4x16
z SS200
do RE

SS200/NK
umístit před
terás tak, aby
nepřevyšovala
terás

334/31

332/6

NAYY 4x95

PŘEKOP
AROT 110

PŘEKOP

2xAROT 110

SS100/NK
nové HDV
NYY 4x10

SV101/PS
R760442

77A

335/3

521/6

335/4

79

334/1

78

Jihlava, Pod rozhlednou, JVAK, kabel NN

SITUACE 1:500



SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY

Služby pro spokojenou Vysočinu

ZMES, s.r.o.

Sadová 829/1
674 01 Třebíč

V Jihlavě dne 14.8.2017

Číslo: Vyjádření/164/17

Vyřizuje: Göth, tel.: 567553216

Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení na akci: „Jihlava, Pod rozhlednou, JVAK, kabel NN“

Dle předložené dokumentace a na základě místního šetření se stavba **dotýká** místní komunikace (MK), kde jsou SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (zastupující vlastníka místních a účelových komunikací Statutární město Jihlava dle „Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro Statutární město Jihlava“) správcí, v tomto rozsahu:

- **příčný překop vozovky s živičným krytem – MK Pod Rozhlednou před parc.č. 335/1 – kabel NN – v délce 4,5 m**
- **příčný překop vozovky s živičným krytem – MK Pod Rozhlednou před parc.č. 334/3 – kabel NN – v délce 3,5 m**

Z titulu majetkového správce předmětné místní komunikace SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.


souhlasí

s prováděním stavby za dodržení níže uvedených podmínek:

- 1) Před prováděním prací v MK budou nejdříve v místě zásahu do vozovky s živičným krytem okraje krytu zaříznuty.
- 2) Výkopek **nesmí** být použit pro konstrukci komunikace a bude u vozovky do hloubky konstrukce komunikace odvezen. Výkopek musí být uložen mimo vozovku tak, aby nedošlo k jejímu znečištění. MK nesmí být při provádění prací znečišťovány ani jiným způsobem.
- 3) Po provedení pokládky kabelu v MK bude výkop neprodleně zasypán, u **vozovky s živičným krytem** těmito vrstvami:
 - provizorní **bezprašná** úprava krytu (z cementového betonu, vozovkové dlažby apod.) v tl. min. 6 cm + provizorní podklad ze štěrkodrtě v celkové tl. konečné úpravy vozovky s živičným krytem
 - podklad ze štěrkodrtě 35 cm
 - zásyp výkopkem nebo jiným vhodným materiálem
 Vše bude řádně hutněno po vrstvách tloušťky max. 15 cm do výše nivelety okolní vozovky.
- 4) Konečná úprava **vozovky s živičným krytem**, po odstranění provizorní úpravy, bude provedena do výše nivelety okolní vozovky v této skladbě:
 - asfaltový beton (ACO 11 +) 4 cm, v šíři výkopu + ošetření spár (asfaltovou zálivkou, spárovací páskou apod.)
 - obalované kamenivo (ACP 16 +) 8 cm
- 5) Otevřený výkop v místní komunikaci bude viditelně označen a zajištěn s ohledem na bezpečnost provozu na komunikaci.
- 6) Správce MK může dle skutečného provedení prací požadovat další úpravy MK.
- 7) Konečná úprava místní komunikace bude zajištěna odborně způsobilou firmou, která má pro výkon této činnosti podnikatelské oprávnění.

- 8) Na všechny práce spojené s **provedením** konečné úpravy na místní komunikaci poskytne **investor stavby** správci záruční dobu v délce trvání **36 měsíců ode dne předání**.
- 9) Do doby předání výkopu je **investor povinen udržovat** porušenou část vozovky ve sjízdném stavu se zachováním bezpečnosti silničního provozu.
- 10) Jakékoliv změny týkající se MK **je nutno předem projednat** se správcem místních komunikací SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
- 11) Zásah do silničního tělesa může být prováděn teprve až **po nabytí právní moci rozhodnutí** o povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací, o jehož vydání je povinen investor, resp. dodavatel požádat u silničního správního úřadu – Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy.
- 12) Práce v silničním tělese a jeho bezprostřední blízkosti lze provádět v období **od 1. dubna do 15. října kalendářního roku**. Mimo toto období nebudeme vzhledem k zimní údržbě místních komunikací povolovat žádné zásahy do silničního tělesa.
- 13) Minimálně 30 dní před zahájením prací investor resp. dodavatel:
- podá žádost ke zvláštnímu užívání místních komunikací včetně podrobného situačního plánu (Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy)
 - uzavře smlouvu se správcem MK o záruce na provedené práce (investor)
- 14) Toto vyjádření má platnost jeden rok.
- 15) **Toto vyjádření slouží i jako souhlas ke zvláštnímu užívání místních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., § 25, odst. 6, písm. d) – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech.**

S pozdravem



Digitálně podepsal Libor Góth
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-60727772,
o=SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. [IČ 60727772],
ou=0677, cn=Libor Góth, sn=Góth,
givenName=Libor, serialNumber=P329898
Datum: 2017.08.14 08:29:36 +02'00'

Libor Góth
vedoucí střediska správy
místních komunikací

Na vědomí
Magistrát města Jihlavy – OD

Tyršova 18, Jihlava | detašované pracoviště

ZMES, s.r.o.
Na Bělidle 1a
586 01 Jihlava

Váš dopis ze dne
31.07.2017

Číslo jednací
MMJ/OD/93773/2017-PřP
SZ-MMJ/OD/15883/2017/2
UID jihlv17v010do

vyřizuje / telefon

Ing. Příbyl/565 593 518

Jihlava
03.08.2017

Vyjádření ke stavbě: „Jihlava, Pod Rozhlednou, JVAK, kabel NN“

Dle předložené žádosti se jedná o připojení nového odběrného místa a úpravu stávající DS, spočívající ve zrušení dvou dosluhujících přípojek a přepojení na budovaný kabel. Z podpěr. bodu č. 77 bude sveden kabel NAYY 4x95 mm², v trase bude smyčkovat nový pilíř s přípojkovou skříní SS100/NK a SS200/NK. Kabel bude ukončen u vodojemu Lesnov. Současně budou provedeny nová HDV u č. p. 8 a 21. Trasa vedení je patrna z přiložené situace.

Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy jako příslušný silniční správní úřad a speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a), odst. 5 písm. b) a § 44 odst. 1, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů projednal Vaši žádost, seznámil se s předloženým návrhem a vydává

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

které podmiňujeme splněním těchto podmínek:

- dle přiloženého polohopisu stavby bude stavbou dotčena MK v Jihlavě,
- dle přiloženého polohopisu stavby nebudou stavbou dotčeny silnice II. a III. třídy,
- případné užití silnice II. a III. třídy, MK a silničních pomocných pozemků pro provádění stavebních prací je možné pouze na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání (provádění stavebních prací) silnice II. a III. třídy dle § 25 odst. 6, písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších změn. O vydání tohoto rozhodnutí je zhotovitel povinen požádat u příslušného silničního správního úřadu,
- vzhledem k umístění inženýrských sítí je nutné před zahájením řízení požádat, dle ustanovení § 25 odst. 6, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, u příslušného silničního správního úřadu o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice II. a III. třídy a místních komunikací pro umístění zařízení v silničním pozemku,
- musí být dodrženy podmínky vyjádření pověřeného správce MK a ÚK, tj. Služby města Jihlavy s.r.o.,
- veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými normami a s požadavky příslušného správce komunikace. Vozovka nesmí být při provádění prací poškozena ani znečištěna a v případě překopů uvedena do původního stavu,
- upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro místní a účelové komunikace je Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy,

- toto závazné stanovisko zároveň slouží jako souhlas Odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy se stavbou - zřízení odběrného místa a úprava DS na pozemku p. č. 332/6, 521/6 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy pro jednání na Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy,
- o stanovení přechodné úpravy dopravního značení, pokud si to situace vyžádá, požádá zhotovitel prací Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy,
- toto závazné stanovisko **nenahrazuje** pravomocná rozhodnutí o povolení zvláštního užívání, vydávané silničním správním úřadem.

ODŮVODNĚNÍ

Podáním ze dne 31. 7. 2017 požádala firma ZMES, s.r.o. (IČ: 43371833), Sadová 829/1, 674 01 Třebíč, projekce Jihlava Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy o vyjádření ke stavbě: „Jihlava, Pod Rozhlednou, JVAK, kabel NN“. Silniční správní úřad jako dotčený orgán na základě ustanovení § 44 odst. 1, zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydává předmětné závazné stanovisko. Vydané závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

K zajištění ochrany veřejně přístupných silnic II. a III. třídy a MK bylo na základě výše uvedených skutečností rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto stanoviska.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Závazné stanovisko není samostatným správním rozhodnutím, v souladu s § 149 odst. 4 správního řádu nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé.

OTISK RAZÍTKA

Ing. Ján Tinka
v z. Ing. Vladimír Findejs v. r.
vedoucí odboru dopravy

podepsáno elektronicky

Rozdělovník

- 1) ZMES, s.r.o., (IČ: 43371833), Projektové oddělení, Na Bělidle 1a, 586 01 Jihlava
- 2) MMJ – OD – spis
- 3) Magistrát města Jihlavy – stavební úřad, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava



Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.

Rantířovská 4003/5, 586 01 Jihlava

www.sml-jihlava.cz

Příloha

ZMES, s.r.o.
Projektové oddělení
Na Bělidle 1a
586 01 Jihlava

Vaše značka : Projekty/Tomica

Naše značka : 18/10/17

Vyřizuje : Ing. Sahula

Jihlava, 10.10.2017

V ě c : Vyjádření OLH k projektované zákaznické stavbě „1030039883Jihlava, Pod Rozhlednou, JVAK, kabel NN“, investor E.ON Distribuce, a.s.

Na základě Vaší žádosti z 5.10.2017 uděluje odpovědný zástupce za výkon činnosti OLH společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. **souhlas k projektované zákaznické stavbě „1030039883Jihlava, Pod Rozhlednou, JVAK, kabel NN“.** Provedením stavby bude /kromě dalších pozemků/ dotčen lesní pozemek v k.ú. Bedřichov u Jihlavy, p.č. 334/2 . Uvedený pozemek je ve vlastnictví Statutárního města Jihlavy a v pachtu společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. Souhlas je podmíněn dodržáním následujících podmínek :

1. Plánovaná stavba bude realizována podle předložené projektové dokumentace vypracované Ing. Tomášem Tomicou z 7/2017.
2. Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození přilehlého lesního porostu a pozemku a budou dodržena všechna ustanovení zákona č.289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů /lesní zákon/.
3. Výkopový materiál nebude ukládán mezi stromy a po ukončení pokládky kabelů bude terén uveden do původního stavu a přebytečný materiál bude odklizen.
4. Zahájení a realizace prací u lesních pozemků bude s ohledem na zajištění potřeb hospodaření dopředu konzultována s odborným zaměstnancem naší společnosti, tj. s příslušným lesním. Po ukončení prací bude provedena rovněž fyzická předávka lokality, kdy bude opět kontaktován lesní.
5. Správa městských lesů Jihlava, s.r.o., ani vlastník lesního porostu na parcele 334/2 v k.ú. Bedřichov u Jihlavy neponese odpovědnost za případné škody způsobené pádem stromů nebo jejich částí na této stavbě ani za případné poškození kabelů provozem na cestě v případě jejich chybného uložení.

Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.
Rantířovská 5, 586 01 Jihlava
Tel.: 565 597 901
IČ: 60732105, DIČ: CZ60732105

Ing. Miloslav Sahula

Odpovědný zástupce za výkon činnosti
odborného lesního hospodáře společnosti
Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.

Na vědomí : OŽP Magistrátu města Jihlavy- SSL

MO Magistrátu města Jihlavy

Založeno : SML Jihlava, s.r.o.



Váš dopis ze dne: 1. 8. 2017
Číslo jednací, JID: JVAK/2017/621, 1022/2017/JVAK
Vyřizuje/telefon: Marek Hurda / 56 71 67 574
V Jihlavě dne 31. 08. 2017

ZMES, s. r. o.
Na Bělidle 1a
586 01 Jihlava

Jihlava, Pod Rozhlednou, JVAK, kabel NN – vyjádření pro územní souhlas

Předložená situace s technickou zprávou přibližuje vedení trasy kabelového vedení NN pro zajištění el. energie pro nové odběrné místo a úpravu stávající distribuční sítě (zrušení dvou dožívajících přípojek a přepojení na budovaný kabel. Investorem stavby je E. ON Distribuce a. s.

Trasou kabelového vedení NN dojde ke křížení a k souběhu s veřejným vodovodem a veřejnou splaškovou kanalizací ve vlastnictví statutárního města Jihlava.

Z výše uvedených důvodů nemá obchodní společnost Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. v zastoupení vlastníka vodovodů a kanalizací, statutárního města Jihlava k vydání povolení na stavbu „Jihlava, Pod Rozhlednou, JVAK, kabel NN“ námitek a vydává následující stanovisko :

1. Statutární město Jihlava jako jediný a výlučný vlastník dotčeného potrubí vodovodu a kanalizace tímto vyjadřuje souhlas se stavbou kabelu NN.
2. Při zásahu do terénu, včetně zásahů do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu potrubí vodovodu a kanalizace, je stavebník provádějící výše uvedenou stavbu, v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen dle §23 Zákona č.274/2001 Sb. na svůj náklad neprodleně tomuto přizpůsobit veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky.
3. Při křížení a souběhu navrhovaného kabelu NN s vedením vodovodu a kanalizace **zajistí stavebník (investor stavby) dodržení nejmenších dovolených svislých vzdáleností (křížení) a vodorovných vzdáleností (souběh) mezi vnějšími povrchy vedení dle ČSN 73 6005-Prostorová úprava vedení technického vybavení. Předepsané odstupy je nutné dodržet i s nově pokládaným gravitačním a tlakovým potrubím splaškové kanalizace.**
4. **Při provádění stavby je stavebník (investor stavby) povinen učinit na své náklady veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo při provádění stavby k poškození vedení vodovodu a kanalizace, zejména tím, že zajistí :**
 - a) písemné oznámení vlastníkově vedení vodovodu a kanalizace o zahájení zemních nebo jiných prací nejméně 10 pracovních dnů předem
 - b) vyznačení polohy vedení stávajícího vodovodu a kanalizace přímo na staveništi, vyznačení polohy vedení vodovodu a kanalizace bude provedeno pověřeným pracovníkem po obdržení objednávky na vytýčení trasy podzemního vedení vodovodu a kanalizace.
 - c) V případě toho, že bude během vytýčení sítě vodovodu a kanalizace, či během samotné stavby kabelu NN zjištěno, že nebude možné dodržet výše předepsané odstupy a vzdálenosti od podzemního vedení v našem provozování, bude na místo stavby, a to z důvodu určení změny trasy kabelů, neprodleně telefonicky přizván technický pracovník JVAK, a.s. (kontaktní osoba : Hurda Marek – 737 221 602). Na místo stavby bude rovněž přizván projektant stavby a zástupce investora.
 - d) prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní nebo jiné práce s polohou tohoto vedení vodovodu a kanalizace
 - e) písemné přizvání pověřeného pracovníka provozovatele k provedení kontroly prací prováděných v blízkosti stávajícího vedení vodovodu a kanalizace před zakrytím vedení vodovodu a kanalizace

- f) při výškové změně terénu v místě osazení poklopů vodovodních armatur a revizních šachet kanalizace, přizpůsobení (dle Zákona č.274/2001 Sb.) veškerých poklopů vodovodu a kanalizace nové úrovni okolního terénu
5. **Po dokončení stavby kabelového vedení NN nám bude předloženo skutečné zaměření trasy kabelu NN v systému MICROSTATION z důvodu ověření dodržení minimálních vzdáleností a odstupů od potrubí vodovodu a kanalizace v našem provozování, a to ve formě digitálních dat na nosiči.**

Toto vyjádření má platnost po dobu jednoho roku od jeho vydání!

S pozdravem

JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.

 ③ Masarykovo n. 97/1
586 01 JIHLAVA
DIČ: CZ29248281

Ing. Jiří Benáček
provozní ředitel

