

ČR – Okresní soud v Opavě, Olomoucká č. 27, 746 77 Opava

33Spr 1410/2016

Výzva k poskytnutí informací v rámci průzkumu trhu.

Jménem zadavatele Vás vyzývám k poskytnutí informací v rámci průzkumu trhu dle požadavků stanovených v této výzvě.

Předmět průzkumu trhu na provedení opravy výměnou ležatého rozvodu vody

Oprava obsahuje:

- 1) cca 100 m potrubí Ø 54 Santha Therm (uhlíková ocel galvanicky pozinkovaná – vhodná pro rozvod hydrantu)
- 2) 3 kulové kohouty Ø 54
- 3) 5 prostupů přes zeď (instalované rozvody budou v místě původních)
- 4) 11 vodovodních odboček s napojením
- 5) 1 napojení na stoupačku hydrantu
- 6) izolace potrubí zamezující orosení
- 7) zednické, malířské, úklidové a ostatní stavební práce spojené s opravou
- 8) doprava

Odpadový materiál, který lze využít jako surovinu, si objednatel zlikviduje sám. Materiál bude nařezán na 2m kusy.

Část rozvodu je již vyměněna za použití materiálu Santha Therm - uhlíková ocel galvanicky pozinkovaná Ø 54. V nabídce použijte stejný materiál.

Práce je nutno provádět odpoledne a o víkendu. Nesmí být narušen provoz soudu.

V nabídce zahrňte zakrytí nábytku a spisů včetně úklidu. Jedná se o práci ve spisovně se zvýšeným nebezpečím požáru.

Místo plnění: Budova Olomoucká 297/27, Opava – Předměstí, suterén.

Prohlídka místa plnění možná po telefonické domluvě den předem.

Požadavek: Dodavatel podá informaci o ceně **včetně 21% DPH.**

Lhůta pro doručení nabídek zadavateli do 9:00 hod dne 30. 8. 2016.

Lhůta pro provedení prací je do 15. 11. 2016.

V Opavě dne 16. 8. 2016.

Bc. Eduard Myšák
Investiční referent
ČR - Okresní soud v Opavě
Olomoucká 297/27
746 77, Opava
E-mail: [redacted]@ [redacted]
Tel.: + [redacted]
Mobil: + [redacted]