

Ulice	Číslo VO/ZM	Druh Opravy	Cena práce v Kč	Materiál	Cena materiálu v Kč
Na Valech-strana u hasičů		hledání kabel poruchy+měření izolač.stavu kabelů-8.hod.2 pracovníci 1 hod-200kč celkem	3200		
		16 hod.demont+mont 7 ks patic 1ks 830kč	5810		21,00
Nádražní dvur Zimní stadion	ZM12	vým.pojistky	186	poj.16AE27	Kč
	1587	ulomené svítidlo-vichřice (koule)montáž nového svítidla			2 885,00
		koule-p.Petřík o tom ví	285	svítidlo Atmos-koule	Kč
náměstí TGM	1415	DN-zajištění+zpráva o nehodě od D.policie	1580		2 650,00
Na Zavadilce	721	výměna rozbité patice	830	patice plast	Kč
Pionýrská	488	dopl.krytu svítidla ležel na zemi(vichřice)	285		
Na Valech-2 strana ulice(u stavby)		hledání kabel.poruchy 4 hod 2 pracov.celkem 8 hod nalezeno-stavba-předáno k opravě	1600		
Nádražní	ZM12	Kontrola-vše OK	150		21,00
Na Zavadilce	ZM25	výměna pojistky	186	pojistka 16AE27	Kč
náměstí TGM	1415	oprava kabelu na napájení kamery MP poškoz.při DN 2.11	610		
Na Zavadilce	ZM25	Kontrola-vše OK	150		
Strom Na Zavadilce-(výška 22m-					

240 metru řetězu)		montáž vánoční výzdoby mont.plošina-5hod 1 hod 650,- 2 pracov.1hod 200kč celkem 10 hod	3250 2000			
nám.ČSA malé podloubí	382	výměna úspor.žárovky	285	úspor.žár.bajonet 16w	Kč	172,00
	385	výměna úspor.žárovky	285	úspor.žár.bajonet 16w	Kč	172,00
Maroldova	511	výměna tlumivky		tlumivka 70w	Kč	640,00
		výměna výbojky		výbojka 70w	Kč	265,00
		výměna zapalovače		zapalovač 70w	Kč	245,00
		dopl.krytu svítidla Z1 vše plné vody		kryt Z1	Kč	223,00
Na Zavadilce Hradecká	723	Kontrola-vše OK nahoz.hl jističe+odpojení vadného vývodu(v noci)	285 150			
Hradecká a okolí Dolecká-poradna		hledání kabel.poruchy 4 hod 2 prac.-3hod nalezeno místo poruchy-stavba trafa-předáno k opravě-OK spoj				
nám.ČSA-strom(180m řetězu)		montáž ván.výzdoby mont. plošina 3 hod.1hod 650 2 pracov.1 hod 200kč celk.6h	1200 1950 1200			
Velichovská Na Cihelnách	869	odpadlý kryt svítidla Safír	285	kryt svítidla Safír	Kč	347,00
	780	výměna výbojky+				

			dopl.krytu Safír (po pádu vichřice)výměna pojist.	285	kryt svítidla Safír	Kč	347,00
			lůžka	240	pojist.lůžko-komplet	Kč	245,00
Na Zavadilce	ZM25		nahoz.hl jističe	186			
Obr.Míru		47	vým.poj.10A na VV	186	pojistka 10AE27	Kč	18,00
Na Karlově u školní jídelny		1083	srovnání stožáru S po vichřici v březnu pád stromu				
			foto	1280			
Na Zavadilce	ZM25		Kontrola-vše OK	150			
Hradecká-Dolecká	ZM15		připojení opraveného vývodu ze dne 10.11 OK spoj-zaslali foto -OK	186			
Studničkova		509	výměna výbojky+	285	výbojka 70w	Kč	265,00
			pojistka+	186	pojistka 6AE27	Kč	13,00
			zapalovač		zapalovač 70w	Kč	245,00
Na ptákách		421	výměna výbojky+		výbojka 70w	Kč	265,00
			tlumivka+	285	tlumivka 70w	Kč	640,00
			pojistka+	186	pojistka 6AE27	Kč	13,00
Jezbiny-Hradecká		1097	vým.výbojky+	285	výbojka 70w	Kč	265,00
			pojistka	186	pojistka 6AE27	Kč	13,00

Park TGM Husova	ZM7	1017 dopl.dvířek patice nahoz.hl.jističe(v noci)	110 dvířka-litina 336	Kč	450,00
Na Vršcích		35 vým.výbojky	285 výbojka 70w	Kč	265,00
		37 vým.výbojky	285 výbojka 70w	Kč	265,00
vánoční výzdoba-nové harfy-montáž zásuvkových vidlic 1 ks 48kč celkem 37ks montáž „extra,,držáků na motivy 1 ks- 30kč 1motiv 2 držáky 37ksx2 celk.74ks Národní+Krátká+U nemocnice	z		1776 zásuvk.vidlice 230V vodo těsná 1ks94kč celk 37ks		3478
		hledání kabel poruchy 4 hod.-2 prac. 1 hod 200kč celkem 8 hod	2220 1600		
Národní		demont+mont 5ks patic 1 ks 830kč montáž 2ks pomocného odjišťovacího prvku,aby	4150 pojist.lůžko-komplet		440,00
Cyklostezka u St.Kouplaiště	ZM30	nezaslo vše dle hlášky nesvítí odskoušení vše OK	480 1ks 220kč celk.2ks 150	Kč	985,00
U Star.Koupaliště	ZM30	výměna spínacího zařízení (spínací čip Eltodo-vadný	630 spínací zařízení	Kč	265,00
Semonice		1036 výmna výbojky+ zapalovač+ tlumivka+	285 výbojka 70w zapalovač 70w tlumivka 70w	Kč	245 640

Jezbiny-ván.strom montáž řetězu a dárků

mont.plošina 650/hod celk 2 hod

1300

2 pracovníci-4hod

800

celkem

2100

19 103,00

42331

Kč

