

Smluvní strany:

M connections s. r. o.,

se sídlem Pomezní 10/1369, 182 00 Praha 8,
IČ 26432595, DIČ CZ26432595,
vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 81775,
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 59823028/5500,
zastoupená: [REDACTED]
(dále jen **M conn**)

a

Centrum sociálních služeb Praha 2,

se sídlem , Máchova 14, 12000 Praha 2,
vedené u Městského soudu v Praze, spisová značka Pr 122,
IČ 70880841, DIČ CZ70880841,
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 2142141/5500,
zastoupené: [REDACTED]
(dále jen **PS**)

uzavřely tuto

S m l o u v u

o poskytování služby dálkového přenosu informací z ústředny EPS **PS**, umístěné v objektu [REDACTED], na operační středisko HZS hl.m. Prahy, se zajištěním zásahu jednotek HZS hl.m. Prahy, ve shodě s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění všech změn a doplňků (dále také Smlouva).

I.

Vymezení pojmů

PŘIPOJENÝ SUBJEKT (PS) je smluvní strana, která má uzavřenu platnou Smlouvu s **M conn** o poskytování služby dálkového přenosu informací z ústředny EPS **PS** na operační středisko HZS hl.m. Prahy, se zajištěním zásahu jednotek HZS hl.m. Prahy.

ÚČASTNICKÝ KOMUNIKÁTOR (ÚK) je zařízení, vzniklé spojením zařízení pro přenos požárního poplachu a zařízení pro přenos hlášení poruchových stavů. ÚK je prostřednictvím technologického rozhraní propojen s ústřednou EPS, popř. s dalšími zařízeními v objektu **PS**. ÚK přenáší signály a je naprogramován, dle přílohy 1 Smlouvy.

ZAŘÍZENÍ PRO PŘENOS POŽÁRNÍHO POPLACHU (ZPPP) je součástí účastnického komunikátoru, přijímající poplachové informace z ústředny EPS, popř. z jiných zařízení a přeposílající je na ohlašovnu požárů redundantními přenosovými cestami. Cesta mezi účastnickým komunikátorem a ústřednou EPS, popřípadě dalšími požárně bezpečnostními zařízeními, je přerušena technologickým rozhraním.

ZAŘÍZENÍ PRO PŘENOS HLÁŠENÍ PORUCHOVÝCH STAVŮ (ZPHPS) je součástí účastnického komunikátoru, přijímající nepoplachové informace z ústředny EPS, popřípadě z jiných zařízení a přeposílající je na ohlašovací požárů redundantními přenosovými cestami. Cesta mezi účastnickým komunikátorem a ústřednou EPS, popř. jinými zařízeními, je přerušena technologickým rozhraním.

TECHNOLOGICKÉ ROZHRANÍ (TR) je svorkovnice v odděleném boxu, sloužící pro jasné oddělení zařízení, spravovaných různými právními subjekty (servisní organizace EPS a servisní organizace ÚK).

PULT CENTRALIZOVANÉ OCHRANY (PCO) je zařízení vzniklé spojením ohlašovací požárů služby PCO hl.m. Prahy a přijímací stanice hlášení poruchových signálů. PCO je umístěn v prostorách operačního střediska HZS hl.m. Prahy.

OHLAŠOVNA POŽÁRŮ SLUŽBY PCO HZS HL.M. PRAHY (OP) je místem přijímací ústředny, kterou obsluhuje příslušník HZS hl.m. Prahy a která indikuje signály, přijímané ze ZPPP, na které reaguje operační středisko HZS hl.m. Prahy neprodleným vysláním jednotek PO HZS hl.m. Prahy. Místem OP je operační středisko HZS hl.m. Prahy.

PŘIJÍMACÍ STANICE HLÁŠENÍ PORUCHOVÝCH SIGNÁLŮ (PSHPS) je místem přijímací ústředny, kterou obsluhuje zaměstnanec **M conn** a která indikuje signály, přijímané ze ZPHPS.

Služba PCO HZS hl.m. Prahy je soubor ZPPP, ZPHPS, OP, PSHPS a nadstavbového software, které dohromady tvoří dálkový přenos informací z objektu **PS** na operační středisko HZS hl.m. Prahy.

Zkušební provoz (ZP) je období, ve kterém se ověřuje spolehlivost instalovaných systémů EPS v návaznosti na dálkový přenos informací.

Trvalý provoz (TP) je období, které následuje po úspěšném absolvování ZP a je definován podmínkami Smlouvy.

Dočasné vyjmutí ze střežení (DVS) je časově omezený úsek, na který je objekt **PS** vyjmut z TP, z důvodu poruchy EPS, požáru v objektu **PS**, neplnění smluvních závazků **PS** nebo překročení počtu planých poplachů. Při DVS jsou vyblokovány signály „Všeobecný poplach“ nebo „Úsekový poplach“ z dálkového přenosu informací.

PLANÝ POPLACH je nepravdivou signalizací přeneseného stavu „Všeobecný poplach“ nebo „Úsekový poplach“ (požár) na vyhodnocovací části PCO, jehož příčinou je zejména chybná funkce zařízení EPS nebo reakce na nedodržení provozních podmínek nebo na rušivé vlivy v chráněném (střeženém) prostoru, jako např.: neodborný zásah, nedbalost a nedodržení předpisů o požární ochraně nebo jiných obecně závazných předpisů, nevhodné nastavení nebo volba hlásiče, náhodné elektrické nebo jiné vlivy na zařízení nebo nepředvídaná porucha na systému EPS, která může tento stav vyvolat. Důsledkem planého poplachu je výjezd jednotky PO HZS hl.m. Prahy, jehož odůvodnění se nepotvrdilo.

BEZPEČNOSTNÍ AUDIT (BA) je služba poskytovaná **M conn** připojenému subjektu (**PS**), na základě pověření HZS hl.m. Prahy, za účelem zjištění a stanovení podmínek pro připojení EPS **PS** do systému PCO HZS hl.m. Prahy a uzavření Smlouvy.

DODATEK PROJEKTU EPS je doplnění projektové dokumentace, zachycující skutečné provedení ÚK.

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS), definovaná a projektovaná dle norem ČSN EN 54 – x (342710) a navrhovaná dle ČSN 730875. Jiné, než takové zařízení není možné na PCO HZS hl.m. Prahy připojit.

DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU je definovaná příslušnou vyhláškou a metodickým návodem k jejímu vytvoření, která se vyžaduje od **PS**, zpracovaná ve formě operativní karty nebo operativního plánu jako podklad pro jednotky PO na objektu, na kterém tyto jednotky zasahují.

DOPLŇUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Paralelní indikační panel (PIP) je doplňujícím zařízením EPS, sloužícím pro přesnou orientaci jednotek PO HZS hl. m. Prahy při zásahu.

Obslužné pole požární ochrany (OPPO) musí být připojeno v objektu v blízkosti vstupu, na snadno přístupném místě, u kterého se předpokládá vstup zasahujících jednotek HZS hl. m. Prahy. OPPO umožní zasahující jednotce jednoduchou obsluhu a ovládání základních funkcí EPS a ÚK:

1. vypnutí akustické signalizace stavu "Všeobecný poplach", resp. "Úsekový poplach".
2. zpětné nastavení EPS
3. odpojení a znovu zapojení ÚK
4. test ZDP (spuštění a aktivace)
5. signalizuje další stavy EPS, ÚK, stabilního hasicího zařízení (dále jen "SHZ")

Klíčový trezor požární ochrany (KTPO) je umístěn v obvodovém plášti budovy nebo ve stojanu u vstupu do objektu, u kterého se předpokládá vstup zasahujících jednotek HZS hl.m. Prahy. Obsahuje klíč od vstupních dveří, jimiž se jednotky dostanou do objektu. Otevření KTPO a vyjmutí objektových klíčů je signalizováno na PSHPS. Počet a množství KTPO řeší dodatek k projektu EPS

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek **M conn** poskytovat službu PCO HZS hl.m. Prahy, resp. zajišťovat nepřetržitý dálkový přenos požárně taktických informací z ústředny EPS **PS**, prostřednictvím ÚK, na určenou OP a vykonávat další veškeré související služby, nezbytné k řádnému dálkovému přenosu informací.

V rámci určeného předmětu Smlouvy zajišťuje **M conn** ve sjednaném rozsahu pro **PS** připojení ústředny EPS na ÚK. Výsledkem tohoto připojení je dálkový přenos požárně taktických informací z ústředny EPS na PCO, které je umístěno v místě operačního střediska HZS hl.m. Prahy či na jiném vhodném místě, tj. do místa s trvalou a kvalifikovanou obsluhou, která zajistí následný zásah HZS hl.m. Prahy, popřípadě zajistí zásah servisní organizace ÚK, na místě, odkud je taková informace vysílána.

Prostřednictvím služby PCO HZS hl.m. Prahy výhradně v režimu Trvalého provozu je pak pro **PS** zajištěno splnění podmínek, za kterých podle norem ČSN EN 54-x(342710), resp. ČSN 73 0875 **PS** nemá zákonnou povinnost zajistit fyzickou obsluhu EPS.

III.

Podmínky pro realizaci napojení ústředny EPS **PS** na PCO HZS hl.m. Prahy

1. **Provedení bezpečnostního auditu** zajišťuje **M conn** v objektu **PS** a to za účelem zjištění a stanovení podmínek pro připojení EPS **PS** do systému PCO HZS hl.m. Prahy. Jedná se o zjištění celkového stavu požární bezpečnosti objektu, zejména ve spojitosti s EPS. Výsledkem BA je písemná zpráva o provedeném auditu, kterou vyhotoví **M conn**. Zpráva obsahuje část a) ZJIŠTĚNÍ, b) VYHODNOCENÍ, c) ZÁVĚR.
 - a. Podrobné podmínky o vzájemných právech a povinnostech souvisejících s provedením auditu jsou uvedeny v příloze č. 3 Bezpečnostní audit. V zásadě platí, že **PS** je povinen zajistit při auditu přítomnost vlastníka objektu, nebo jinou k tomu pověřenou osobu, která se zástupci **M conn** provede prohlídku všech prostor objektu. Dále je **PS** povinen zajistit dokumentaci, definovanou v příloze 4. Všeobecné podmínky pro připojení na službu PCO HZS hl.m. Prahy.
 - b. Cena BA se určuje podle ceníku "Služba PCO HZS hl.m. Prahy Ceník 1", který tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. **M conn** je povinen provést vyúčtování za tyto úkony ve shodě s uvedeným ceníkem.
 - c. **PS** se zavazuje odstranit závady zjištěné v rámci BA nejpozději do skončení ZP. V případě, že závady z BA budou pro **PS** z jakéhokoli důvodu neodstranitelné, je **PS** oprávněn Smlouvu vypovědět v souladu s článkem VIII.

2. **Stanovení podmínek montáže:** **M conn** provede nejpozději do 14 pracovních dnů od podpisu Smlouvy v objektu **PS** následující úkony, pokud to umožňuje stav objektu **PS**
- a) montáž ÚK a jeho napojení přes TR na EPS
 - b) zprovoznění přenosového prostředí pro přenos signálů na přijímací ústřednu PCO HZS hl.m. Prahy, prostřednictvím přípojek přenosových prostředí **M conn**.
 - c) vypracování dodatku PD EPS, se zakreslením skutečného provedení všech komponent, instalovaných **M conn**
3. **PS** je povinen zajistit součinnost při umísťování jednotlivých technologií a napojování přenosových prostředí.
4. Smluvní strany se dohodly, že **PS** na vlastní náklady zajišťuje dodávku elektrické energie nezbytné pro provedení montáže a následný provoz zařízení umísťovaných ze strany **M conn** do objektu **PS** v souvislosti s plněním závazků ze Smlouvy.
5. **M conn** poskytuje záruku na zařízení dodávaná **M conn**, v rámci čl.III. po dobu 24 měsíců, počínaje jejich instalací.
6. BA byl proveden na základě objednávky **PS**, 23.11.2016 a ukončen 17.1.2017.
7. **M conn** vystavil dne 19.října 2016 firmě ELTES,s.r.o.protokol o funkční zkoušce přenosu ZDP za účelem přenosu poplachových a poruchových signálů na PCO HZS hl.m. Prahy s výsledkem: „zařízení pracuje bez závad“, objekt není v režimu zkušební provoz, a toto potvrzení tvoří. přílohu č. 12 Smlouvy.

IV.

Zahájení a průběh zkušebního provozu

1. Smluvní strany se dohodly, že dnem následujícím po uveřejnění této Smlouvy v registru smluv bude zahájen zkušební provoz.
2. Služba PCO HZS hl.m. Prahy se pro **PS** uvede do zkušebního provozu, po splnění všech podmínek, uvedených ve čl. III. Smluvní strany se dohodly na tom, že termín uvedení služby PCO HZS hl.m.Prahy do zkušebního provozu stanoví **M conn** v návaznosti na dokončení činností a úkonů podle článku III. Smlouvy, ve spojení s čl. IV odst. 1 Smlouvy.
3. Doba trvání zkušebního provozu je 3 měsíce, nejméně však 3 týdny. V případě složitých požárně-technických podmínek objektu **PS**, může **M conn** podle svého uvážení na žádost **PS** jednostranným úkonem prodloužit trvání zkušebního provozu až na celkovou dobu 6 měsíců. Vlastní doba trvání zkušebního provozu, v rámci zde uvedených lhůt, přímo závisí na splnění podmínek stanovených v bodu V., 1. Smlouvy.

O zahájení zkušebního provozu sepíše **M conn** zápis a předá jedno jeho vyhotovení **PS**.

4. **PS** bere na vědomí, že službu PCO HZS hl.m. Prahy je možné uvést do trvalého provozu pouze na základě vyjádření HZS hl.m. Prahy a vyhodnocení Zkušebního provozu ze strany HZS hl.m. Prahy. O vyhodnocení Zkušebního provozu žádá **M conn**, jako provozovatel služby PCO HZS hl.m. Prahy s tím, že **M conn** se takovou žádost zavazuje u HZS hl.m. Prahy podat do konce zkušebního provozu.

Podle závěru vyhodnocení zkušebního provozu ze strany HZS hl.m. Prahy:

- a) se služba PCO HZS hl.m. Prahy pro **PS** uvede do trvalého provozu, nejsou-li zjištěny nedostatky,
- b) se přistoupí k odstranění vad, které byly důvodně shledány, přičemž vadu odstraňuje ta smluvní strana, která odpovídá za zjištěné nedostatky.

c) jde-li o neodstranitelnou vadu, pro kterou nebude objekt **PS** doporučen k trvalému připojení, je kterákoli smluvní strana oprávněna Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou v délce 15 (patnácti) dní od doručení výpovědi.

5. Po celou dobu zkušebního provozu je objekt **PS** napojen na PCO HZS hl.m. Prahy za účelem ověření všech funkcí veškerých zařízení, technologií a přenosového prostředí a jakékoli přenášené signály nezakládají povinnosti přímého zásahu v objektu **PS**. **PS** bere tímto na vědomí, že po celou dobu zkušebního provozu je oprávněn požadovat pouze průběžné výsledky sledování, které budou **PS** poskytnuty na jeho písemnou žádost prostřednictvím e-mailové zprávy. **PS** však bude vždy informován o přeneseném signálu "Všeobecný poplach" popř. "Úsekový poplach", v souladu s přílohou 8 Smlouvy.

V.

Zahájení trvalého provozu

1. Služba PCO HZS hl.m. Prahy se pro **PS** uvede do trvalého provozu, bude-li shledán způsobilým, podle závěrečného písemného vyhodnocení HZS hl.m. Prahy, po úplném odstranění případných vad, viz čl. IV. bod 4. písm. b). a závad uvedených v BA, pod bodem A) závady bránící připojení objektu na službu PCO HZS hl.m. Prahy).
2. HZS hl.m. Prahy provede písemné vyhodnocení ZP, jehož výsledkem je souhlas / nesouhlas se zahájením trvalého provozu. Pokud HZS hl.m. Prahy vysloví nesouhlas se zahájením trvalého provozu z důvodů ležících na straně **M conn**, odstraní **M conn** tyto důvody neprodleně.
3. Práva a povinnosti smluvních stran v trvalém provozu jsou, v návaznosti na další ujednání ve Smlouvě, vymezena takto:

a) **M conn** je povinen -

- po dobu TP (Trvalého provozu) zajistit dostupnost služby PCO hl.m. Prahy v rozsahu stanoveném Smlouvou tak, aby mohlo docházet k předávání signálu "Všeobecný poplach" z EPS **PS** operačnímu středisku HZS hl.m. Prahy,

plnit své povinnosti vyplývající pro něj z přílohy 1

- přijímat a vyhodnocovat periodické telegramy z ÚK, potvrzující stálou průchodnost přenosové cesty mezi ÚK a PCO,

- zjištěnou závadu na technologiích dodávaných **M conn** je **M conn** povinen odstranit nejpozději do 24 h, po dobu záruční doby těchto technologií zdarma, po uplynutí záruční doby na náklady **PS**,
- vyvinout maximální možné úsilí směřující k zahájení procesů u příslušných operátorů, které povedou k odstranění závad na sítích operátorů, zajišťujících přenosové cesty,
- provádět měsíční zkoušku dálkového přenosu informací z objektu **PS**,
- udržovat ÚK v bezvadném provozním stavu, po dobu záruční doby ÚK zdarma, po uplynutí záruční doby na náklady **PS**,
- jedenkrát za šest kalendářních měsíců provést funkční zkoušku a jedenkrát za dvanáct měsíců provést revizi zařízení instalovaných **M conn** a vyhotovit o tom zprávu pro **PS**,
- zajistit, že PCO bude pod nepřetržitým dohledem kvalifikované obsluhy,
- písemně vyznat **PS** o všech trvalých změnách týkajících se dostupnosti a způsobu poskytování služby PCO HZS hl.m. Prahy; v důsledku těchto změn může **M conn** vyvolat jednání o změně podmínek Smlouvy,

b) **PS** se zavazuje -

- neprodleně písemně oznámit **M conn** veškeré změny údajů o **PS** uvedených ve Smlouvě, zejména změnu sídla, obchodní firmy, osob jednajících za **PS**, a dále oznámit i změny právní formy či účast na některé z forem přeměny,
- že nebude po celou dobu platnosti Smlouvy zasahovat do celého systému zajišťujícího dálkový přenos signálu na PCO HZS hl.m. Prahy, jakož i do ostatních návazných zařízení (OPPO, KTPO, kromě nutných oprav a údržbových prací, které se zavazuje předem písemně oznámit **M conn**). **PS** bere na vědomí, že se celý systém, zajišťující dálkový přenos signálu na PCO HZS hl.m. Prahy, jakož i ostatní návazná zařízení (OPPO, KTPO), zákaznický nijak neobsluhuje, s výjimkou provádění nutné údržby a aktualizací uložených klíčů,
- že umožní přístup pověřených pracovníků **M conn** ke kontrole zařízení (zejm. ÚK, OPPO, KTPO, zábleskový maják),
- že svým konáním nebude vyvolávat opakovaně plané poplachy a bude se řídit příslušnými pokyny pro obsluhu a funkce EPS,
- že umožní vstup do objektu jednotkám požární ochrany za účelem zásahu,
- včas (minimálně jednu hodinu před zahájením dále uvedených prací) informovat **M conn** písemnou e-mailovou formou, nebo faxem o předpokládaném, i částečném, vypnutí EPS za účelem její opravy nebo revize a následně jejím znovu uvedením do provozu a předat potvrzení o opětovném napojení EPS do systému spolu s uvedením všech činností a úkonů provedených na EPS, které mohou mít vliv na bezporuchový provoz EPS a vyvolat planý poplach,
- zajišťovat provozuschopnost EPS v souladu s právními a technickými předpisy po celou dobu trvání Smlouvy,
- zajistit na základě výzvy **M conn** trvalou obsluhu EPS po dobu do odstranění příčiny, která tento požadavek trvalé obsluhy vyvolala, v případě prokázání zavinění výše uvedené příčiny ze strany **M conn** přeúčtuje **PS** náklady spojené s uvedenou trvalou obsluhou **M conn**; doba obsluhy bude odpovídat času, který **M conn** bude potřebovat k odstranění výše uvedené příčiny,

- doložit doklady o pojištění objektu na základě vyžádání **M conn** a řádně plnit sjednané pojistné podmínky,
- písemně vyrozumět **M conn** o všech změnách, týkajících se bezprostředně provozu připojeného objektu z pohledu požární bezpečnosti a/nebo ovlivňujících službu PCO HZS hl.m. Prahy,
- řádně a včas plnit sjednané platební podmínky za poskytované služby, jakož i ostatní poplatky související se Smlouvou.
- dostavit do připojeného objektu odpovědnou osobu, [REDACTED]
[REDACTED] v případě že toto neučiní, souhlasí s tím, že zasahující jednotka HZS, v případě, že se jednalo o planý poplach a z hlediska zásahu došlo k bezeškodnému průběhu, má právo objekt za sebou uzamknout a v čase do 30 minut od vyhlášení všeobecného poplachu objekt bez dalšího opustit.

PS bere na vědomí, [REDACTED]

[REDACTED] v rámci Smlouvy jsou v majetku **M conn**, a jakékoli zásahy **PS** do nich mohou mít za následek chybnou funkci dálkového přenosu informací a nepředání informace o požárně nebezpečné situaci z objektu **PS** na PCO HZS hl.m. Prahy a tímto případným zásahem narušuje **PS** majetková práva **M conn**.

Pro zjištěnou poruchu na straně **PS**

M conn neodpovídá za škody vzniklé nedodržením povinností **PS** převzatých Smlouvou, či vyplývajících pro **PS** z příslušných právních předpisů.

M conn neodpovídá za škody vzniklé technickou poruchou nebo selháním zařízení nebo přenosového prostředí (netýká se přenosového prostředí v majetku **M conn**) či neodborným zacházením s instalovaným zařízením osob užívajících objekt, připojený na PCO HZS hl.m. Prahy, či v něm pracujících, jakož i za škody vzniklé chybnou montáží, pokud se taková montáž nedotýká zařízení, které instaloval **M conn**.

Smluvní strany, respektující zákonné meze smluvní limitace odpovědnosti za škodu, se dohodly tak, že povinnost **M conn** nahradit **PS** škodu v případě škody vzniklé v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti **M conn** nepřesáhne v žádném případě celkovou částku 50.000.000,- Kč. Celkový rozsah náhrady škody, za kterou **M conn PS** dle Smlouvy odpovídá, je omezen výše uvedenou částkou, přičemž smluvní strany výslovně podpisem Smlouvy potvrzují, že nepředpokládají vznik škody vyšší. Nenahrazuje se nemajetková újma, ušlý zisk a jiné nepřímé či následné škody (poškození dobrého jména či pověsti, ztráta trhu, výroby, čisté finanční ztráty apod.), dle dohody stran se nahrazuje pouze skutečná škoda. Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost v případě, že ke škodě došlo v důsledku událostí vyšší moci.

Smluvní strany se dohodly na tom, že v rámci poskytování služby PCO HZS hl.m. Prahy má **M conn** povinnost zajistit dostupnost této služby tak, aby její stav umožnil přenos signálu "Všeobecný poplach" z EPS **PS** operačnímu středisku HZS hl.m. Prahy. V průběhu jiných stavů, než je TP (Trvalý provoz) není přenos signálu "Všeobecných poplach" takto zajišťován. V případě že se objekt **PS** nachází v jiném režimu než TP, není na signál „Všeobecný poplach“ reagováno jinak,

VI.

Zvláštní ujednání o planém poplachu v trvalém provozu

2. Ohledně částky za jednorázovou úhradu uvedenou v odst. 1 písm. a) tohoto článku smluvní strany konstatují, že jednorázová úhrada za napojení do služby PCO HZS hl.m. Prahy byla uhrazena třetí stranou, a to městskou částí Praha 2, se sídlem nám. Míru 600/20, Praha 2, IČ 00063461 (dále městská část) na základě smlouvy o dílo č. S180/2016/0106/OIV ze dne 27. 6. 2016, uzavřené mezi městskou částí a společností ELTES, s.r.o., se sídlem Poděbradská 56, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, IČ 61504513.

PS se zavazuje za služby uvedené v odst. 1. tohoto článku v písm. b) a c) a poskytované společností **M conn** dle Smlouvy platit následující částky:

a) za poskytování služby PCO HZS hl.m. Prahy pravidelný měsíční poplatek v plné výši dle platného ceníku "Služba PCO HZS hl.m. Prahy Ceník 3", který tvoří přílohu č. [REDACTED]

b) každý výjezd jednotek HZS hl.m. Prahy na planý poplach se zpoplatňuje podle aktuálního ceníku HZS hl.m. Prahy s tím, že ke dni podpisu Smlouvy uvedený poplatek HZS hl.m. Prahy činí 8 200,- Kč (slovy osmtisícdvětkorunčeských) a je požadován za druhý a každý další marný výjezd během jednoho kalendářního roku (bez ohledu na to, jak dlouho v daném kalendářním roce trvala Smlouva, či jak dlouho byla služba PCO HZS hl.m. Prahy v režimu TP). Fakturace **M conn** za takové plané poplavy probíhá tak, že výše uvedený poplatek HZS hl.m. Prahy **M conn PS** pouze přeučtuje a na žádost **PS** vystaví **M conn** potvrzení.

3. [REDACTED]

4. Jistota se nesjednává.

5. **PS** je povinen zaplatit na účet **M conn** veškeré poplatky řádně a včas, a to na základě vystaveného daňového dokladu s dobou splatnosti 14 dní ode dne doručení. Daňový doklad je povinen **M conn** vystavit a doručit na adresu určenou **PS**, přičemž variabilním symbolem pro platby je číslo daňového dokladu. Pokud nebude obsahovat daňový doklad veškeré náležitosti, je **PS** oprávněn jej vrátit k doplnění a splatnost běží až od doručení řádného a úplného daňového dokladu.

6. Za nedodržení platebního termínu je stanoven úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů.

7. **M conn** je oprávněn vyzvat **PS** k jednání o navýšení veškerých cen podle Smlouvy, dle meziročního nárůstu indexu spotřebitelských cen vyhlášeného Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok, pokud tento index vzroste meziročně o více než 5%, jinak nikoli. K úpravě ceny za služby podle shora uvedeného ujednání dojde vždy od následujícího měsíce poté, co byla dosažena shoda s **PS** v této věci. **M conn** je dále oprávněn navýšit, či snížit ceny podle Smlouvy o takovou částku, jak odpovídá navýšení, či snížení cen HZS hl.m. Prahy, které má **M conn** povinnost ve prospěch HZS hl.m. Prahy platit v souvislosti s poskytováním služby PCO HZS hl.m. Prahy.

VIII.

Trvání a ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.
2. Tuto smlouvu lze ukončit kdykoliv písemnou dohodou smluvních stran.
3. Dostane-li se **PS** do prodlení s odstraňováním závad, které brání uvedení služby PCO HZS hl.m. Prahy do trvalého provozu po dobu delší, než 15 (patnáct) dní, bude **M conn** oprávněn tuto

smlouvu vypovědět ve zkrácené výpovědní době v trvání 1 (jednoho) měsíce. Tato výpovědní lhůta počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

a.

IX.

Závěrečná ustanovení

2.

Smluvní strany jsou vázány povinností mlčenlivosti, vyjma ust. čl. IX, bod 4.

3. Smluvní strany se zavazují všechny informace o druhé smluvní straně, které vyplývají z tohoto smluvního vztahu, nebo které získají v souvislosti s jeho plněním, používat v souladu s obecně závaznými předpisy (zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), těmito podmínkami nebo dohodou smluvních stran. V souvislosti s tím se smluvní strany dohodly na tom, že **M conn** je oprávněn poskytovat kontaktní údaje o **PS**, včetně zejména jeho adresy a telefonních čísel včetně čísla mobilního telefonu, svým smluvním partnerům zajišťujícím dodání zásilek, doručení korespondence či jinou komunikaci mezi **M conn** a **PS**.
4. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje na dobu dvou let po zániku Smlouvy.
5. Vztahy neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
6. Připojení EPS **PS** na PCO HZS hl.m. Prahy nezbavuje provozovatele EPS povinností, stanovených v ČSN 730875 „Koordináční funkční zkoušky EPS“ čl.4.8 a dále ČSN 342710 kapitola PROVOZ, ÚDRŽBA „Předpisy pro zařízení EPS“, čl. 421 a 438, týkajících se určování osob odpovědných za provoz, pověřených obsluhou, i údržbou zařízení EPS, stejně tak, jako provádění funkčních zkoušek, servisu a pravidelných revizí EPS.
7. Ve všech případech, kdy EPS bude trvale připojena na dálkový přenos informací, nemusí být trvale obsluhována.
8. **M conn** prohlašuje, že má odbornou způsobilost pro poskytování kvalifikovaných služeb, které jsou předmětem Smlouvy a je oprávněn k jednání a uzavírání smluvních vztahů se zájemci o připojení na PCO HZS hl.m. PRAHY.
9. **M conn** prohlašuje, že má pro obor své činnosti uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti u Generali Pojišťovny, a.s.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly a že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sepsána v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek.

Tato smlouva podléhá v souladu se zákonem č. 340/2016 Sb., o registru smluv, uveřejnění v registru smluv, které zajistí **PS**, a to v podobě zaslané společností **M conn**, která připraví Smlouvu ke zveřejnění v podobě, která nebude zasahovat do bezpečnostní ochrany **PS** a systému PCO HZS hl.m.Prahy. Pro tento případ **Mconn** výslovně prohlašuje, že žádný údaj uvedený v této smlouvě ani samotnou skutečnost, že byla uzavřena, nepokládá za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

11. Smlouva se vyhotovuje ve třech provedeních. PS obdrží dvě vyhotovení smlouvy a M conn jedno vyhotovení smlouvy. Jakékoli změny a dodatky musí být sepsány písemně a podepsány smluvními stranami.

12. Číslo Smlouvy je uváděno vpravo nahoře, na každém listu Smlouvy. Číslo je také uvedeno na přílohách 1,3,5, 7-10 Smlouvy.

13. Přehled příloh uvedených ve smlouvě je:

[redacted]

příloha 2. Oprávnění **M conn** k provádění služby

[redacted]

příloha 4. Všeobecné podmínky pro připojení na službu PCO HZS hl.m. Prahy

příloha 5. Služba PCO HZS hl.m. Prahy Ceník 1

příloha 6. Nepoužije se

příloha 7. Služba PCO HZS hl.m. Prahy Ceník 3

[redacted]

[redacted]

[redacted]

příloha 11. Pojistný certifikát Generali

[redacted]

Dne

[redacted]

Za **Centrum sociálních služeb Praha 2**

[redacted]

Za **M connections s.r.o.**

[redacted]

[redacted]

**ČESKÁ REPUBLIKA
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

**Sokolská 62
121 24 Praha 2**

Váš dopis zn.:

Naše zn.: HSAA-1/2014-OBŘI

Počet listů: 1

Přílohy: 0

Vyřizuje: plk. Ing. Luboš Wimmer

Tel./fax:

E-mail:

Datum: 11. 4. 2014

**M connections s. r. o.
p. Mikuláš Melena
Pomezí 10/1369
182 00 Praha 8**

Služba PCO HZS hl. m. Prahy

Společnost M connections s. r. o., Pomezí 10/1369, Praha 8 na základě smluvních vztahů s HZS hl. m. Prahy zajišťuje službu PCO HZS hl. m. Prahy (připojení dálkového přenosu EPS na PCO HZS hl. m. Prahy) a je oprávněna k jednání a uzavírání smluvních vztahů se zájemci o připojení.

Podle smlouvy o podmínkách připojení zařízení elektrické požární signalizace na operační středisko HZS hl. m. Prahy prostřednictvím dálkového přenosu ze dne 28. 7. 2004 HZS hl. m. Prahy vydává konečný souhlas s připojením jednotlivých subjektů.

Na základě signálu „Všeobecný poplach“ z jednotlivých objektových EPS, u objektů v režimu „Trvalý provoz“, doručeného v rámci systému PCO HZS hl. m. Prahy bude reagováno výjezdem jednotky požární ochrany (viz. „Všeobecné podmínky pro připojení na službu PCO HZS hl. m. Prahy“ dle přílohy č. 2 smlouvy o podmínkách připojení zařízení elektrické požární signalizace na operační středisko HZS hl. m. Prahy prostřednictvím dálkového přenosu ze dne 28. 7. 2004)

*Česká republika
Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy
Sokolská 62, 121 24 Praha 2*

**ČESKÁ REPUBLIKA
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

Sokolská 62
121 24 Praha 2

Váš dopis zn.:

Naše zn.: HSAA- 3834-3/2015

Počet listů: 3

Přílohy:

Vyřizuje: plk. Ing. Luboš Wimmer

Tel./fax:

E-mail:

M connections s.r.o.

p. Mikuláš Melena

Pomezní 10/1369

182 00 Praha 8

Datum: 13. 7. 2015

Příloha č. 2 smlouvy o podmínkách připojení zařízení elektrické požární signalizace na operační středisko HZS hl. m. Prahy prostřednictvím dálkového přenosu ze dne 28. 7. 2004

**Všeobecné podmínky pro připojení na službu pultu centralizované ochrany
Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy**

U objektů, kde je nutnost instalace zařízení elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) podle čl. 4.6.2 ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení, je-li požadován (navržen) dálkový přenos dat z ústředny EPS prostřednictvím zařízení dálkového přenosu, je v případě navržené EPS podle požadavků 4.2.1a), 4.2.1b) a 4.2.1c) této normy možný pouze na pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“) příslušného hasičského záchranného sboru, resp. za podmínek příslušného hasičského záchranného sboru. Tyto všeobecné podmínky musí splňovat i EPS instalované před 1. 5. 2011. Na území hl. m. Prahy je dálkový přenos informací (signálu) z ústředny EPS možný pouze na PCO HZS hl. m. Prahy a za níže uvedených podmínek pro připojení na službu pultu centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy.

Při posuzování funkčnosti systému vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, například elektrické požární signalizace, stabilního hasicího zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla, se na základě příslušných dokladů zjišťuje, zda jsou z hlediska požární ochrany bezpečná, provozuschopná, funkční a zda jsou vybavena potřebnými údaji k bezpečnému používání.

Objekt musí být užíván v souladu s platným souhlasem s užíváním stavby (např. závěrečná kontrolní prohlídka nebo kolaudační rozhodnutí) a podle podmínek dokumentace požární ochrany daného objektu. Na službu PCO HZS hl. m. Prahy se mohou připojovat pouze objekty, které splňují následující obecné a technické podmínky a předloží následující dokumentaci:

1. systém EPS je instalován ve všech prostorách objektu mimo prostory bez požárního rizika, výjimku tvoří:

- a) bytové domy, které mají v souladu s technickými předpisy instalován systém EPS ve společných prostorách (garáže, sklepy, technické, technologické místnosti, schodišťové moduly apod.) a nemají instalován systém EPS v bytech (detekce požáru je řešena autonomní detekcí),
 - b) provozovny právních subjektů v objektech jiných právních subjektů (nájemní prostory), které mají vlastní systém EPS a jsou stavebně i požárně odděleny od ostatních částí objektu;
2. je zajištěn vstup zasahujících jednotek HZS hl. m. Prahy do všech střežených prostor vybavených hlásiči EPS v objektu prostřednictvím klíčového trezoru požární ochrany (dále jen „KTPO“) s navazujícím klíčovým hospodářstvím - systémem generálního klíče;
 3. v prostoru nad KTPO je instalován zábleskový maják, viditelný při příjezdu k objektu; na základě konkrétních podmínek v objektu může být počet KTPO (míst vstupu jednotek HZS hl. m. Prahy do objektu) stanoven odborem integrovaného záchranného systému HZS hl. m. Prahy ve spolupráci s oprávněným projektantem;
 4. uvnitř objektu v blízkosti vstupu jednotek HZS hl. m. Prahy bude umístěno obslužné pole požární ochrany (dále jen „OPPO“) či ústředna EPS, a to ve vzdálenosti do 10 metrů od tohoto vstupu. V případě, že bude ústředna EPS umístěna jinde v objektu, bude u OPPO instalováno paralelní indikační tablo ústředny EPS;
 5. průvodní dokumentace výrobce, technická a provozní dokumentace, včetně popisu konstrukce a funkce systému EPS;
 6. doklady o uvedení na trh v České republice, popřípadě posudky specializovaných pracovišť (například dokumentace o provedeném posouzení vlastností nebo typovém schválení systému či homologace systému EPS, včetně jednotlivých prvků systému);
 7. doklady o dokončené montáži podle ověřené projektové a technické dokumentace od oprávněné osoby, včetně dokladů o kompletnosti systému a doklady o splnění předepsaných nebo projektových vlastností a parametrů systému (možno nahradit dokumentací skutečného provedení);
 8. doklady o uvedení systému do provozu, doklady o ověření jeho funkce nebo funkce jeho hlavních komponentů v těch případech, kdy lze toto ověření provést na základě průvodní dokumentace výrobce (výchozí revize EPS elektro, revize EPS);
 9. doklady o výchozích a pravidelných provozních kontrolách, údržbě a opravách, včetně kopie provozní knihy EPS;
 10. doklady potvrzující oprávnění osob k projektování, montáži a prokazování provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, jejich potvrzení o provedení montáže těchto zařízení podle projektových požadavků a dokladů o provedení funkčních zkoušek;
 11. dokumentace definovaná platnými normami, prokazující provozuschopnost návazných technických, popřípadě technologických zařízení (doklady o výchozích revizích, provozních zkouškách, koordinačních funkčních zkouškách apod.);

12. projektová dokumentace skutečného provedení EPS a požárně bezpečnostní řešení objektu; musí být zřejmé, že EPS je nainstalována v prostorách v rozsahu požadavků požárně bezpečnostního řešení stavby;
13. dokumentace o umístění OPPO, KTPO, zábleskového majáku a eventuálně paralelního indikačního tabla;
14. kontaktní údaje osob připojeného subjektu;
15. kontaktní údaje osoby, která bude informována o zásahu v objektu připojeného subjektu (tato osoba je oprávněna převzít objekt po jeho otevření a provedení zásahu, je oprávněna telefonicky určit takovou osobu či pouze může vzít tuto informaci na vědomí);
16. zajištění funkčnosti zařízení KTPO v závislosti na jeho umístění a klimatických podmínkách;
17. dokumentace zdolávání požáru podle Metodického návodu k vypracování DZP, autor Ing. Zdeněk Hanuška, ISBN 8090212107; dokumentace zdolávání požáru bude předložena M connections s.r.o. k vyjádření HZS hl. m. Prahy; označení místností a prostorů na operativní kartě a na ústředně EPS musí odpovídat označení jednotlivých místností a prostorů v objektu, které je aktualizováno při každé změně v objektu;
18. servisní smlouvy na instalovaná požárně bezpečnostní zařízení stavby - prohlášení majitele (provozovatele objektu) o tom, že má pro dané zařízení uzavřenou platnou servisní smlouvu s oprávněnou osobou;
19. splnění výše uvedených podmínek a technických podmínek připojení písemně hodnotí společnost M connections s. r. o., IČ: 26432595.

Tyto všeobecné podmínky platí do vydání nových všeobecných podmínek.

V Praze dne 13. 7. 2015

Příloha 5 SOP-0517-1016

Služba PCO HZSP

CENÍK 1

Bezpečnostní audit (B.A.)

Cena B.A. je stanovena na:

2,50 Kč/m²

užitné plochy staveb, vyskytujících se na pozemku PS, připojovaných na PCO HZSP pod jedním ID, kde taková plocha nepřesáhne 3.000 m².

U staveb, jejichž užitná plocha je nad 3.000 m², se cena stanovuje individuálně, smluvně a předem B.A., s ohledem na složitost takové stavby, z hlediska B.A.

Cena B.A. nemůže být nižší než 2.000,- Kč bez DPH.

PS uvedl, že rozhodná plocha pro B.A. je 982,5 m².

Cena B.A. tohoto objektu činí 2.456,25,- Kč bez DPH.

B.A. byl fakturován fakturou č. 1730100416 na základě objednávky č. 466/2016 na Centrum sociálních služeb Praha 2.

Cena neobsahuje DPH.

Tento ceník je platný od 01.01.2010

M connections si vyhrazuje změnu cen po předchozím ohlášení.

Ceny zde uvedené platí do vydání příštího ceníku.

Příloha 6 SOP-0517-1016**Služba PCO HZSP****CENÍK 2****Vybavení PS technologiemi pro připojení na PCO**

Pol. č.	Náklady PS na připojení	
1	Účastnický komunikátor komplet	40 000 Kč
2	Rozšiřující modul 8-mi vstupů CXB-D (1ks á 2779,-Kč)	0 Kč
3	Technologické rozhraní ÚK x EPS	2 000 Kč
4	OPPO	8 000 Kč
5	OPPO - vložka s jedním klíčem	999 Kč
6	OPPO - klíč k vložce	259 Kč
7	Rozvaděč vytápění KTPO - RVT1	1 290 Kč
8	KTPO - vložka HZSP (bez klíče)	4 370 Kč
9	KTPO - klíč k vložce HZSP	620 Kč
10	Maják ke KTPO BE/R/DR/2.0J/24VDC	1 264 Kč
11	Instalační práce + materiál cca	18 000 Kč
12	Dodatek k projektu EPS	5 000 Kč
13	Cena celkem	0 Kč

Tento ceník je platný od 11.10.2016

Cena za práce, v tabulce uvedená, obsahuje instalaci všech uvedených komponent, vč. propojovacího vedení a jeho uložení do 5m vzdálenosti od jednoho komponentu ke druhému.

Cena neobsahuje DPH.

M connections si vyhrazuje změnu cen po předchozím ohlášení.

Ceny zde uvedené platí do vydání příštího ceníku.

Příloha 7 SOP-0517-1016**Služba PCO HZSP****CENÍK 3****Rozpis měsíčního poplatku služby PCO HZSP**

Položka	Měsíční poplatky PS za připojení	
	Střežení objektu na PCO HZSP +	
1	paušál 24 hodinový servis	4727
2	MPLS síť M conn	1464
3	periodická zkouška ZDP	308
4	Poplatek celkem	6499

Tento ceník je platný od 01.01.2016

Cena neobsahuje DPH.

M connections si vyhrazuje změnu cen po předchozím ohlášení.

Ceny zde uvedené platí do vydání příštího ceníku.

CERTIFIKÁT K POJISTNÉ SMLOUVĚ

POJISTITEL

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2

POJISTNÍK

M connections s.r.o.,
Olšanská 5/109
130 00 Praha 3
IČ: 26432595

POJISTNÁ SMLOUVA

Číslo pojistné smlouvy: 2936393244
Pojištění provozní odpovědnosti

DOBA POJIŠTĚNÍ

21.07.2011 – 21.07.2018

ÚZEMNÍ ROZSAH

ČR

POJISTNÉ NEBEZPEČÍ

Základní rozsah pojištění provozní odpovědnosti
Věci třetích osob


LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ

50 000 000 Kč
5 000 000 Kč

SPOLUÚČAST

1 000 Kč
10% , min.2 000 Kč

Praha 27.7.2017



Milan Slaviček
ředitel správy pojištění

**ČESKÁ REPUBLIKA
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

Sokolská 62
121 24 Praha 2

Váš dopis zn.:

Naše zn.: HSAA-1/2014-OBŘI

Počet listů: 1

Přílohy: 0

Vyřizuje: plk. Ing. Luboš Wimmer

Tel./fax:

E-mail:

Datum: 11. 4. 2014

M connections s. r. o.

p. Mikuláš Melena

Pomezní 10/1369

182 00 Praha 8

Služba PCO HZS hl. m. Prahy

Společnost M connections s. r. o., Pomezní 10/1369, Praha 8 na základě smluvních vztahů s HZS hl. m. Prahy zajišťuje službu PCO HZS hl. m. Prahy (připojení dálkového přenosu EPS na PCO HZS hl. m. Prahy) a je oprávněna k jednání a uzavírání smluvních vztahů se zájemci o připojení.

Podle smlouvy o podmínkách připojení zařízení elektrické požární signalizace na operační středisko HZS hl. m. Prahy prostřednictvím dálkového přenosu ze dne 28. 7. 2004 HZS hl. m. Prahy vydává konečný souhlas s připojením jednotlivých subjektů.

Na základě signálu „Všeobecný poplach“ z jednotlivých objektových EPS, u objektů v režimu „Trvalý provoz“, doručeného v rámci systému PCO HZS hl. m. Prahy bude reagováno výjezdem jednotky požární ochrany (viz. „Všeobecné podmínky pro připojení na službu PCO HZS hl. m. Prahy“ dle přílohy č. 2 smlouvy o podmínkách připojení zařízení elektrické požární signalizace na operační středisko HZS hl. m. Prahy prostřednictvím dálkového přenosu ze dne 28. 7. 2004)

*Česká republika
Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy
Sokolská 62, 121 24 Praha 2*