

Odstranění reviz.závad z RZ č.200/2016 a spínání světel

Objekt Pospíšilova 365 Hradec Králové 3

Revizní závada č. 2 z RZ 200/2016				materiál		montáž	
	Doplnění proudových chráničů	výměra		á Kč	celkem	á Kč	celkem
1	proudový chránič zpožděný 63/4/0,03A G	12	ks	1980	23760	880	10560
2	vodič CYA 16	16	m	76	1216	400	6400
3	vodič CYA 16	28	m	55	1540	400	11200
4	lišta Din	12	ks	18	216	40	480
5	svorkovnice NK 12	12	ks	44	528	60	720
6	štítek označovací	12	ks	13	156	20	1000
7		2	ks	166	332	250	500
	součet				27748		30860
	celkem stavební elektroinstalace d + m				58608		

Revizní závada č.3 z RZ 200/2016				materiál		montáž	
pol.	Vyčištění a popis vývodu z rozvodnice	výměra		á Kč	celkem	á Kč	celkem
1	vyčištění od nečistot rozvaděč	6	ks			1200	7200
2	bezp. tabulka blesk	6	ks	28	168	20	120
3	zjištění proudookruhů z rozvodnice	230	ks			30	6900
4	popis jednotlivých vývodů	230	ks	18	4140	15	3450
5							
	součet				4308		17670
	celkem stavební elektroinstalace d + m				21978		

Revizní závada č.4 z RZ 200/2016				materiál		montáž	
pol.	Upravení volných vodičů v R	výměra		á Kč	celkem	á Kč	celkem
1	svorka řadová 2,5	100	ks	12		50	5000
2	sada propojovací 2,5	25	ks	28	700	20	500
3							
	součet				700		5500
	celkem stavební elektroinstalace d + m				6200		

Úprava osvětlení sociálky				materiál		montáž	
pol.	Upravení spínání světel na PIR čidla	výměra		á Kč	celkem	á Kč	celkem
1	pohyb.čidlo IR28B Profi	58	ks	890	51620	340	19720
2	pomocný materiál	58	ks	80	4640	50	2900
3							
	součet				56260		22620
	celkem stavební elektroinstalace d + m				78880		

Celkem nabídková cena bez DPH 21%..... 165 666Kč