Seznam rizik na pracovištích, resp. v prostorách Budovy

Žebříky přenosné

Systém	*Identifikace nebezpečí*
Jednoduché a dvojité žebříky	* pád osoby ze žebříku při vystupování či sestupování * prasknutí, zlomení příčle dřevěných žebříků s následným pádem pracovníka

Spotřebiče na plynná paliva v budovách

Systém	*Identifikace nebezpečí*
Spotřebiče na plynná paliva	* výbuch zemního plynu ve směsi se vzduchem * vadná instalace pojistky plamene spotřebiče * přehřátí spotřebiče v důsledku vysokého příkonu * kolísající nebo neorganizovaně obnovený tlak plynu, * výbuch směsi plynu se vzduchem při odvzdušňování * nesprávná montáž, instalace a obsluha * nedokonale uzavřený uzávěr pro odstavený spotřebič * nezapálený hořák a otevřený uzávěr před ním * špatně seřízené plameny hořáku * částečně ucpané hořáky * nebezpečí vyplývající z nedostatku vzduchu (udušení nedostatkem kyslíku) a ze zplodin hoření - otrava CO) * otrava CO, udušení nedostatkem kyslíku * nedostatečné větrání a přívod vzduchu pro spalování, ucpání větracích otvorů

Oplocení

Systém	*Identifikace nebezpečí*
Oplocení	* pád, zřícení oplocení a zasažení osoby * vyčnívající ostré části - píchnutí * pohyb brány - zasažení osoby

Odstavné a parkovací plochy

Systém	*Identifikace nebezpečí*
Odstavné a parkovací plochy	* uklouznutí, pád osoby * náraz vozidla na osobu, přejetí osoby

Venkovní komunikace a pracoviště

Systém	*Identifikace nebezpečí*
Venkovní komunikace a pracoviště	* uklouznutí, zakopnutí a pád osob na venkovních vodorovných pochůzných plochách * náraz dopravního prostředku na překážku * pád sněhu a ledu ze střechy - zasažení osoby

Kancelářské práce

Systém	*Identifikace nebezpečí*
Zařízení se zobrazovacími jednotkami	* únava očí - zraková zátěž, poškození zraku (další nebezpečí uvádí Směrnice č. 90/270/EEC, o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích na práci se zobrazovacími jednotkami) * dlouhodobé opírání zápěstí a předloktí o hranu stolu nebo klávesnice (útlak nervů)
Kancelářské práce	* naražení na ostré hrany rohu nábytku, stoly, skříně, zásuvky a zařízení v kancelářských a skladovacích místnostech * pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability * pád předmětů a věci na nohu pracovníka * opaření vodou, horkými nápoji * zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při práci s kancelářskými pomůckami (sešívačkou, nožem)

Dveře, vrata, okna, světlíky

Systém	*Identifikace nebezpečí*
Vrata, dveře	* vypadnutí křídel vrat a jejich pád na osobu * pád posuvných dveří * pád vrat / dveří otevíraných směrem nahoru
Okna, dveře	* úder, nebezpečí srážky osob * pořezání o sklo rozbité skleněné výplně * pád pracovník po vynaložení úsilí při otevírání okna, světlíku

Výrobní a provozní budovy a jejich části

Systém	*Identifikace nebezpečí*
Podlahy, komunikace - pohyb osob	* zakopnutí, pád osoby na rovině * zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující části z podlahy
Schody a žebříkové výstupy - pohyb osob	* pád osoby při sestupování (méně při nastupování) ze schodů (zejména kovových) * šikmé nesprávné našlápnutí na hranu
Podlahy, komunikace - pohyb osob	* uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osob na podlaze * uklouznutí při chůzi po mokrých, zamaštěných podlahách (při chůzi nebo pracovních činnostech) * uklouznutí na podlaze např. za vchodovými vstupními dveřmi * ztížená evakuace a pohyb osob únikovými cestami v případě nebezpečí

Skladovací regály

Systém	*Identifikace nebezpečí*
Skladovací regály	* zakopnutí, naražení osoby o konstrukce regálu a uložený materiál * pád břemene na nohu * naražení břemene spadlým z regálu * zhmoždění a naražení rukou a nohou při vysmeknutí a vyklouznutí břemene z ruky při ukládání do regálu * zřícení a pád regálů

Kuchyně

Systém	*Identifikace nebezpečí*
Kuchyně	* pád osoby po uklouznutí na mokré a mastné podlaze, podvrtnutí nohy, zakopnutí * řezné a bodné rány, ostřím nože, vidličky * opaření horkými pokrmy a parou, popálení o horké povrchy * pořezání o skleněné, prasklé nádobí, střepy při mytí a manipulaci

Elektrická zařízení - úraz el.proudem

Systém	*Identifikace nebezpečí*
Elektrická zařízení - úraz el.proudem	* dotyk osob s živými částmi tj. přímý dotyk s částmi, které jsou pod napětím nebo s částmi, které se staly živými následkem špatných podmínek, zvláště jako: - výsledek poruchy izolace (nepřímý dotyk), nedokonalá ochrana před úrazem el. proudem neživých části (např. dříve nulování, zemnění) - neodpovídající stupeň ochrany před dotykem (nahodilým, neúmyslným, svévolným) vyplývající z příslušných předpisů - vadné funkce el. výstroje (výzbroje), chybějící jištění el. výstroje (výzbroje) např. částí el. zařízení, pracovní strojů apod. při nechráněných živých částech např. v otevřeném rozváděči, poškozené části el.instalace, demontované kryty apod. - přístupné živé části el.zařízení v důsledku mechanického poškození např. rozváděče apod. * vytržení přívodní šňůry nešetrnou, nežádoucí nebo zakázanou manipulací pracovníky * porušení izolace připojených pohyblivých přívodů (prodření, proseknutí a jiného mechanického poškození izolace na nolý vodič) následkem vystavení nebezpečí mechanického poškození (chybné uložení nebo nesprávné používání) * možnost rychlého vypnutí el.proudu v případě nebezpečí nepřístupný hlavní vypínač prozatímního el.zařízení staveniště, nevhodné umístění hlavního vypínače * vedení nežádoucí přiblížení osoby k vodičům el.venkovního vedení (i při manipulaci s mechanismy a jinými zařízeními v blízkosti el.zařízení)

Statická elektřina

Systém	*Identifikace nebezpečí*
Statická elektřina	* účinky statické elektřiny, kontakt osoby s nabitými částmi