

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Vydáný podle zákona č. 408/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Riegrova 145
 PSČ, místo: 399 01 Milevsko
 Typ budovy: Bytový dům
 Plocha obálky budovy: 1322,4 m²
 Objemový faktor tvaru AV: 0,31 m³/m²
 Energetický vztažná plocha: 1305,6 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
 (Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu MWh/rok

351,903

448,137

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☒
Střešní:	☐
Podlahy:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné: Stropy, 5.NP	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOVÝSTUPNOSTI NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Osobní budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
U _{sum} W/(m ² ·K)						
A						
B						
C						
D						
E						
F	Dop.	Dop.				
G	1,39	217				
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	283,83	3,94			36,21	27,93

Zpracovatel: Ing. Radek Černý
 Kontakt: Č. Holase 1342, 399 01 Milevsko
 382 521 183 / černý.projekt@seznam.cz

Osvědčení č.: 0687
 Vydáno dne: 29.12.2015
 Podpis: [Signature]

