

Technické parametry odběrného místa č. 189

Odběrné místo:	UNESCO - Hradební 539
Místo předání:	ZŠ UNESCO Hradební 189
Projektovaný tepelný spád objektu:	140/70 °C
Úroveň předání:	OPS dodavatele
Místo měření:	OPS – ZŠ Hradební 189
Způsob měření:	kalorimetrem
Přístup k měřicím zařízením:	ANO

Zdroj tepelné energie:	CTZ s.r.o., Uherské Hradiště
druh paliva:	hnědé uhlí
název provozovatele:	CTZ

Teplonosná látka:	horká voda	
Jmenovitý přetlak:	0,8	MPa
Tlaková difference:	0,2	MPa
Výkon:	240	kW
Maximálně dovolený objemový průtok:	4,50	m ³ /hod
Teplota při -12 °C přívod/zpátečka:	92,5/67,5	°C / °C

Vytápění

Úroveň vytápění:	
Denní doba vytápění:	24 hodin
Podlahová plocha (v souladu s vyhláškou č. 224/2001 Sb.):	m ²

Dodávka TUV:

Centrální příprava TUV:	ANO
Příprava TUV v OPS:	NE
z rozdělovače ÚT	ANO
Místo měření tepelné energie pro přípravu TUV:	NE
Způsob měření tepelné energie pro přípravu TUV:	
Místo měření studené vody pro přípravu TUV:	
Způsob měření studené vody pro přípravu TUV:	
Denní doba dodávky TUV:	24 hodin
Teplota TUV: min. 45 °C na výstupu u odběratele	55 °C
Způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro přípravu TUV na jednotlivá odběrná místa:	
Podlahová plocha (v souladu s vyhláškou č. 224/2001 Sb.):	m ²

Dodávka kondenzátu: ne

Další podmínky dodávky:

Dodávka horké vody ne

Další podmínky dodávky

Kondenzát vratný: ne

Datum zahájení odběru: 1.12.2013

Teplotní diagram:

Venkovní teplota [°C]	10	0	-10
Přívodní teplota média [°C]	45	58	70

Dodavatel se zavazuje zajistit v topném období s ohledem na výši venkovní teploty takovou teplotu teplonosné látky, jak je uvedeno v teplotním diagramu za podmínky, že jsou řádně plněny ze strany odběratele vůči němu nastavené technické parametry

V Uherském Hradišti, dne

V Uherském Hradišti, dne 28.11.2013

Za odběratele:

Za dodavatele:

.....
Jan Vorba, ředitel

.....
Petr Hejnc, jednatel společnosti

.....
Ing. Michal Chmela, jednatel společnosti