

Příhláška k odběru tepla**Dodavatel:** ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Česká Lípa

Kódování přihlášky - nevyplňovat

Číslo smlouvy	Pořadové číslo přihlášky	Evidenční číslo odběrného místa	Platnost ode dne
50	1931	828 3260 E.Filly	1.7.2008

1. Údaje o odběrateli

- 1.1. Název/jméno Město Česká Lípa se sídlem nám.T.G.Masaryka 1,470 36 Česká Lípa
IČ:260 428, Zastoupeno na základě Mandátní smlouvy
společností : Stavební bytové družstvo SEVER
- 1.2. Adresa Liberec, Lipová 596/7
- 1.3. PSČ 460 31
- 1.4. Obch.rejstřík vedeného Krajským soudem v Ú/L oddíl DrXXVI, vložka 151
- 1.5. IČO 000 42 579
- 1.6. DIČ-číslo plátceDPH CZ00042579
- 1.7. Bank.spojení
- 1.8. Číslo účtu
- 1.9. Oprávněná osoba

2. Údaje o zdroji tepla – nevyplňovat

- 2.1. Název/označení zdroje tepla/lokalita Kotelna
LOOS Stará Lípa

- 2.2. Adresa Česká Lípa

3. Údaje o odběrném místě

- 3.1. Město Česká Lípa PSČ 470 01

- 3.2. **Ulice, č.p. E.Filly 3260**

- 3.3. Místo předání dodávky tepla a TV

(označte „x“, případně textem):

- jiné – DPS

TEPLO

TV

x

x

- 3.4. Účel odběru tepla a TV

	A - ano , N - ne
Teplo pro otop - byty	A
Teplo pro otop - nebyty	N
Teplo - technolog spotřeba	N
TV pro byty	A
TV pro nebyty	N
TV pro technolog.spotřeba	N

4. Technické podmínky dodávky - nevyplňovat

4.1. Dodávka tepla – parametry v předávacím místě

- Oblastní výpočtová teplota - 15 °C

Primární topné médium – horká voda parametry prim. horké vody :

Teplota přívodu zima	130°C
Teplota zpátečky zima	70°C
Teplota přívodu léto	-
Teplota zpátečky	-

Sekundární topné médium – teplá voda parametry sek. teplé vody :

Teplota přívodu	80	°C
Teplota zpátečky	60	°C
Průtočné množství maximální	2,75	m ³ /h
Diferenční tlak maximální	48	kPa
Pracovní tlak maximální	600	kPa

Noční útlum 22 ⁰⁰ - 6 ⁰⁰ hod (ano-A, ne-N)	N
Přirážka - ztíž podmínky	N

4.2. Závislost teploty topné vody na venkovní teplota


Pozn. Uváděné hodnoty zaručují plnění dodávkových norem dle platných předpisů. Změna parametrů dodávky je možná pouze dohodou s dodavatelem.

Tabulka a graf evitermních křivek nastavitelných na DPS (automatech firmy PROCON)

	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25												
1	20	21	21	21	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26						
2	20	22	22	23	24	24	24	25	25	26	26	26	27	27	27	28	28	28	28	29	29	29	29	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	32	32	32	32	32	32	32	32	33	33	33	33	33				
3	20	23	24	25	26	26	27	27	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	33	33	34	34	34	34	35	35	35	35	36	36	36	36	36	36	37	37	37	37	38	38	38	38	38	38	38	38	39	39	39	39	40	40	40				
4	20	24	25	26	28	28	29	30	31	32	32	33	33	34	34	35	36	36	37	37	38	38	39	39	40	40	40	41	41	41	41	42	42	42	43	43	43	44	44	44	44	44	44	45	45	45	45	46	46	46	46	46	46	46				
5	20	25	27	28	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	38	39	40	40	41	41	42	42	43	43	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	50	50	50	51	51	51	52	52	52	52	53	53	53	53	53	53	53				
6	20	26	29	30	32	33	34	35	36	38	38	40	41	42	43	44	44	45	46	46	47	48	48	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	56	56	56	56	57	57	57	58	58	58	58	59	59	59	59	60	60	60		
7	20	27	29	32	34	35	37	38	39	41	42	43	44	45	46	47	48	48	49	50	51	52	52	53	54	55	55	56	57	57	58	58	59	60	60	61	62	62	63	63	63	63	64	64	64	64	64	64	64	65	65	65	66	66	66			
8	20	28	31	33	36	37	39	41	42	44	45	46	47	48	49	50	52	52	53	54	55	56	57	58	59	60	60	61	62	63	63	64	65	65	66	66	67	67	68	68	68	68	68	69	69	69	70	71	71	72	73	73	73	73	73	73	73	
9	20	29	32	35	38	40	42	43	45	47	48	49	51	52	53	54	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	74	75	75	76	76	77	77	78	78	79	79	79	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Korekce 0
Noční útlum 10
Noc (1/0) 0

Na automatech je nastavena křivka číslo 9



9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

5. Dodávka tepla pro otop – přípojně parametry z technické dokumentace odběrného místa

5.1.

Celkový přípojný příkon	130	kW
Předpoklad spotřeby tepla za rok	590	GJ
Z toho : pro byty	590	GJ
pro nebyty		GJ

5.2.

Výměra podlahových ploch	1009	m ²
Z toho : byty	1009	m ²
společné prostory		m ²
nebyty		m ²

6. Dodávka TV – přípojně parametry

6.1.

Dodávka tepla pro ohřev TV v objektu	
ohřev TV v objektu (DPS)	ano

7. Měření odběrů – nevyplňovat

7.1. Měření tepla

Měřidlo na vstupu do objektu	A
Měřidlo ve vlastnictví	dodavatele
EČM / měřidlo umístěno v	828 3260 E.Filly

7.2. Měření TV

Měřidla tepla pro ohřev TV v objektu (DPS)	ano
--	-----

8. Pověření kontaktních osob dodavatele – dle specif.oblastí

	<i>Jméno</i>	<i>Adresa</i>	<i>telef. zam.</i>
Technická oblast			
Platební styk			
Kontrola dodávky			

9. Pověření kontaktních osob odběratele – dle specif.oblastí

	<i>Jméno</i>	<i>Adresa</i>	<i>telefon zaměst.</i>
Technická oblast			
Platební styk			
Kontr.kvality dod.			

10. Odsouhlasení přihlášky - nevyplňovat

Přihláška předložena dne

Přihláška odsouhlasena dne

V České Lípě dne 26.6.2008

Za odběratele: Jaroslav Sedláček, v.r.

Za dodavatele Ivan Urban, v.r.