

PŘÍLOHA Č. 2
KE SMLouvĚ ČÍSLO: S - 84839
ODBĚROVÝ DIAGRAM
Pro odběrné místo číslo: 26-073/008

	Prodávající	Kupující
Jméno/firma	Teplárny Brno, a.s.	Základní škola, Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Úvoz 423/55 / 602 00 Brno
RČ/IČ	46347534 Zapsáno v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 786	48512699 Zapsáno v OR, vedeného KS v Brně oddíl Pr, vložka 184
DIČ	CZ46347534	CZ48512699
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Mgr. Miloš Doležal - ředitel školy
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Martin Kotulan, vedoucí oddělení fakturace a pohledávek	
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	372323943 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

Odběrné místo

adresa odběrného místa	Úvoz 55 ZŠ
číslo odběrného místa	26-073/008
zúčtovací jednotka	J3914
zdroj	26-073/999, Úvoz 59b

roční spotřeba tepla	1.500 GJ
----------------------	----------

z toho:

Komodita	Měsíc												Rok
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
TeV	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
ÚT	266,00	224,00	196,00	126,00	28,00	0,00	0,00	0,00	14,00	112,00	196,00	238,00	1.400,00
Suma	274,33	232,33	204,33	134,33	36,33	8,33	8,33	8,33	22,33	120,33	204,33	246,37	1.500,00

Komodita	Měsíc												Rok
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zimní (fakturační)	letní
sjednaný tepelný výkon (MW)	0,198	0,013



Plochy pro OM:

Komodita	Podlahové plochy [m ²]		Započitatelné podlahové plochy [m ²]		
	Bytový sektor	Nebytový sektor	Bytový sektor	Nebytový sektor	Společné vytápěné prostory [m ²]
ÚT	0,000	7.312,400	0,000	7.312,400	0,000
TeV a SV	0,000	7.312,400	0,000	7.312,400	0,000

Prodávající a kupující se dohodli, že v případě změny předá kupující prodávajícímu údaje pro rozdělení tepla pro byty a nebytové prostory nejpozději první pracovní den následujícího měsíce (fax: 545 169 995).

Pokud je vyhlášena regulace, je kupující povinen snížit výkon dle následující tabulky. Regulační stupeň 4 znamená zabezpečit zařízení proti zamrznutí a povinnost trvalého spojení s dispečinkem (tel. 545 161 545). Pokyny dispečera jsou pro kupujícího závazné.

Regulační stupeň	1	2	3
Max.výkon [MW]	0,158	0,119	0,079

Požadavek na změnu diagramu pro následující rok uplatní kupující do 31.října.

Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Brně dne 11.prosince 2017

.....
Podpis a razítko prodávajícího

.....
Podpis a razítko kupujícího