

## Příloha č. 1 – Plán údržby

Plán údržby	před každým spuštěním	1 x 3 měsíce	1 x ročně
vizuální kontrola zařízení	x	x	x
odvzdušnění čerpadel	x	x	x
kontrola tlaku v nádobě	x	x	x
kontrola těsnosti potrubí a armatur		x	x
kontrola těsnosti mechanické ucpávky		x	x
funkčnost manometru		x	x
kontrola elektrorozvaděče			x
automatický / ruční chod čerpadel			x
funkčnost kontrol, jističů, ochran, PLC			x
kontrola tlakových čidel			x
funkčnost ochrany proti chodu nasucho			x
kontrola provozních parametrů systému			x
revize elektroinstalace			1x3 roky
revize elektrozařízení			x
revize elektrospotřebičů			x
revize hromosvodů			1x5 let
revize požárních hydrantů			x
odvzdušnění, odkalení rozvodů užit. vody			x
odkalení, vyčištění, desinfekce vodojemu			x
průchodnost přepadového potrubí			x
funkčnost armatur			x
kontrola stavu ocelové konstrukce			1x5 let
kontrola větracího otvorů v horní části vodojemu	1 x 6 měsíců		
kontrola těsnosti vodojemu	1 x týdně		
kontrola vodojemu v zimní období (promrznutí)	1 x denně		
pravidelné odečty vodoměrů	1 x týdně		