

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

číslo: 15482

pro odběrné místo č. : B040-380

název OM : Letecké stanoviště IZS v Ostravě-Zábřehu

1. Místo předání

a) dodávka tepla je splněna v místě:

b) horkovodní přípojka:

- dimenze
- délka přípojky m
- je v majetku

2. Parametry dodávané teplotnosné látky:

Teplotnosná látka :	horká voda	-
Instalovaný výkon:		MW
Maximální teplota přívodu v otopném období:	140	°C
Maximální teplota přívodu mimo otopné období:	90	°C
Teplota zpátečky nesmí překročit :	65	°C
Tlak v přívodní větvi v místě napojení v otopném období:	1,5 až 1,9	MPa
Tlak v přívodní větvi v místě napojení mimo otopné období:	0,8 až 1,2	MPa

3. Měření

- dodávka tepla je měřena v místě : PS
- měřící zařízení : stanovené měřidlo spotřeby tepla
- dodávka doplňovací vody (teplotnosná látka) do systému ÚT je měřena: v PS
- měřící zařízení : stanovené měřidlo množství vody
- dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro fakturaci.

Ostrava - 6. 08. 2013

V *NTZAVE* 30-09-2013

.....
Za dodavatele

.....
Za odběratele