

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

číslo: 10988

pro odběrné místo č. : **B110-121**

název OM : **Hasičský záchranný sbor, Slovenská 1149, O.-Přívoz**

1. Místo předání

a) dodávka tepla je splněna v místě:

b) horkovodní přípojka:

- dimenze
- délka přípojky m
- je v majetku

2. Parametry dodávané teplotnosné látky:

Teplotnosná látka :	horká voda	-
Maximální teplota přívodu v otopném období:	100	°C
Maximální teplota přívodu mimo topné období:	80	°C
Teplota zpátečky nesmí překročit :	60	°C
Tlak v přívodní větvi v místě napojení v otopném období:	0,4	MPa
Tlak v přívodní větvi v místě napojení mimo otopné období:	0,4	MPa

3. Měření

- dodávka tepla je měřena v místě : PS
- měřící zařízení : stanovené měřidlo spotřeby tepla
- dodávka doplňovací vody (teplotnosná látka) do systému ÚT je měřena v místě : PS
- měřící zařízení : stanovené měřidlo množství vody
- dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro fakturaci

4. Další ujednání

Dnem podpisu této přílohy oběma smluvními stranami zaniká platnost a účinnost přílohy Technické údaje k odběru, která byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 2. 7. 2009.

Ostrava

28. 08. 2014

V *Ostrava 29. 8. 14*

Za dodavatele

.....
Za odběratele