

**Technická specifikace systému EPS na Finančním úřadě  
v Lounech**

Esser Ústředna EPS IQ8control C	1
Čelní ovládací panel pro ústřednu	1
Periferní modul pro IQ8ControlC/M	1
MM analogring esserbus	2
Akku 12 V DC / 10 Ah	2
Optický kouřový hlásič PAM	92
Termodiferenciální hlásič PAM	10
Sokl hlásiče	102
Požární vícetónová siréna, 12 V/24 V,	10
Elektronika tlacítka PAM	10
Skrín. tlač. hlásice ABS červená	10
Esserbus-Koppler 4 vst./2 vyst.	2
Skrín pro bus-Koppler aP	1
OPPO - Obslužné pole požární ochrany	1
Kabel pro linku, J-Y(ST)Y1x2x0,8 mm	400
Ohniodolný, bezhalogenový, plamen nešířící kabel, 1x2x1,0	200
Ohniodolný, bezhalogenový, plamen nešířící kabel, 10x2x0,5	20